

徐州市（县、区）供电公司10（20、6）千伏公用配变  
电源可开放容量信息  
（2025年第3季度）

截至2025年6月30日，徐州市（县、区）公司10（20、6）千伏公用配变共有62071台，发生倒送的有24103台，占比38.83%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有27089台，占比43.64%；公用配变电源容量受限的共有34982台，占比56.36%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1  | 泉山     | PMS 吴段线纺织段3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2  | 泉山     | PMS 吴段线纺织段7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3  | 泉山     | PMS 吴新线20—2=1       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 4  | 泉山     | PMS 吴新线20—3=3       | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 5  | 泉山     | PMS 吴新线22           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6  | 泉山     | PMS 西段一线35-9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7  | 泉山     | PMS 西段一线37-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8  | 泉山     | PMS 西段一线40-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 9  | 泉山     | PMS 天山绿洲1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 10 | 泉山     | PMS 天山绿洲1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11 | 泉山     | PMS 天山绿洲3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12 | 泉山     | PMS 天山绿洲3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13 | 泉山     | PMS 天山绿洲3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18 | 泉山     | PMS 风华园5美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21 | 泉山     | 天山绿洲二三期2配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27 | 泉山     | PMS 天山绿洲二期4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29 | 泉山     | PMS 天山绿洲二期4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31 | 泉山     | PMS 吴韩线29—5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32 | 泉山     | 段庄小区3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期7配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35 | 泉山     | 苏淮线17—7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期7配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38 | 泉山     | 天山绿洲二三期5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39 | 泉山     | 天山绿洲二三期5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40 | 泉山     | 天山绿洲二三期5配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41 | 泉山     | 天山绿洲二三期5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42 | 泉山     | PMS 吴润线4            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44 | 泉山     | 段庄小区1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期6配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 46 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 47 | 泉山     | PMS 天山绿洲二三期6配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48 | 泉山     | 段庄小区2箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 49 | 泉山     | 桥夹二线5—6=1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50 | 泉山     | PMS 桥夹一线9—2=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51 | 泉山     | PMS 吴润线7—1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52 | 泉山     | PMS 吴矿线14西2北1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53 | 泉山     | PMS 民安园11箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 54 | 泉山     | PMS 吴庄花园1美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55 | 泉山     | PMS 吴庄花园2美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56 | 泉山     | PMS 吴矿线14西3西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57 | 泉山     | PMS 公安局宿舍1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58 | 泉山     | PMS 吴矿线11—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59 | 泉山     | PMS 吴矿线18           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 60 | 泉山     | PMS 公安局宿舍2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61 | 泉山     | PMS 吴湖线7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62 | 泉山     | PMS 吴湖线8—1南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 63 | 泉山     | 万裕风情园I期1箱变变压器      | 10       | 500       | 386         | 386             |
| 64 | 泉山     | PMS 吴湖线8—1北        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 65 | 泉山     | 万裕风情园I期2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 66 | 泉山     | PMS 天成花园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 67 | 泉山     | PMS 天成花园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 68 | 泉山     | PMS 吴湖线8—3西        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 69 | 泉山     | PMS 吴湖线8—3东        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 70 | 泉山     | PMS 天成花园4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 71 | 泉山     | PMS 天成花园5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 72 | 泉山     | PMS 馨雅园3箱变变压器      | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 73 | 泉山     | PMS 观月园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 74 | 泉山     | PMS 鑫苑景园1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 75 | 泉山     | PMS 鑫苑景园1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 76 | 泉山     | PMS 鑫苑景园2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 77 | 泉山     | PMS 鑫苑景园2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 78 | 泉山     | PMS 鑫苑景园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 79 | 泉山     | PMS 鑫苑景园3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 80 | 泉山     | PMS 鑫苑景园1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 81 | 泉山     | PMS 鑫苑景园1组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 82 | 泉山     | PMS 鑫苑景园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 83 | 泉山     | PMS 鑫苑景园3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 84 | 泉山     | PMS 鑫苑景园2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 85 | 泉山     | PMS 鑫苑景园2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 86 | 泉山     | PMS 鑫泰花园1箱变变压器     | 10       | 630       | 491         | 491             |
| 87 | 泉山     | 苏淮线12—11=2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 88 | 泉山     | PMS 鑫泰花园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 89 | 泉山     | PMS 馨雅园2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 90 | 泉山     | PMS 苏苑一线9-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 91 | 泉山     | PMS 馨雅园1箱变变压器      | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 92 | 泉山     | PMS 龙泉花园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 93 | 泉山     | 苏淮线12—11=8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 94 | 泉山     | PMS 鑫泰1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 95 | 泉山     | PMS 南湖怡秀园箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 96 | 泉山     | PMS 泉山法院箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 97 | 泉山     | PMS 苏段电信段3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 98 | 泉山     | PMS 吴润线6           | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 99  | 泉山     | PMS 吴矿线14西7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 100 | 泉山     | PMS 吴修线22西5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 101 | 泉山     | PMS 奎七线1一7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 102 | 泉山     | PMS 奎大线21一2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 103 | 泉山     | PMS 吴建线20           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 104 | 泉山     | PMS 吴建线26一4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 105 | 泉山     | PMS 段西小区美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 106 | 泉山     | PMS 西工线11           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 107 | 泉山     | PMS 曼乔世家配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 108 | 泉山     | PMS 曼乔世家配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 109 | 泉山     | PMS 刘场1美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 110 | 泉山     | PMS 苏堤美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 111 | 泉山     | PMS 叶语田园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 112 | 泉山     | PMS 叶语田园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 113 | 泉山     | PMS 叶语田园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 114 | 泉山     | PMS 叶语田园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 115 | 泉山     | PMS 叶语田园4配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 116 | 泉山     | PMS 叶语田园4配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 117 | 泉山     | PMS 御景湾四期组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 118 | 泉山     | PMS 御景湾四期组合配电站4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 119 | 泉山     | PMS 苏商御景湾四期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 120 | 泉山     | PMS 御景湾四期组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 121 | 泉山     | PMS 御景湾四期组合配电站3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 122 | 泉山     | PMS 苏商御景湾四期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 123 | 泉山     | PMS 和平二期美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 124 | 泉山     | 枫情水岸配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 125 | 泉山     | 枫情水岸配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 126 | 泉山     | 枫情水岸配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 127 | 泉山     | 翟太线26一9=5           | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 128 | 泉山     | PMS 橙黄时代1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 129 | 泉山     | PMS 奎水一线15北4        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 130 | 泉山     | PMS 西城华庭2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 131 | 泉山     | PMS 西邮线10（北）        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 132 | 泉山     | PMS 古安线17一4         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 133 | 泉山     | 西段一线35一5东3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 134 | 泉山     | PMS 吴新线20一4         | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 135 | 泉山     | PMS 古王线8            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 136 | 泉山     | PMS 古王线14           | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 137 | 泉山     | PMS 古王线22            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 138 | 泉山     | PMS 古王线24            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 139 | 泉山     | PMS 古王线25            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 140 | 泉山     | PMS 古永二线12           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 141 | 泉山     | PMS 古淮线28            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 142 | 泉山     | PMS 碧水湾二期1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 143 | 泉山     | PMS 碧水湾二期3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 144 | 泉山     | PMS 碧水湾二期3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 145 | 泉山     | PMS 碧水湾二期3配电室3变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 146 | 泉山     | PMS 碧水湾二期2配电室3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 147 | 泉山     | PMS 碧水湾二期2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 148 | 泉山     | PMS 碧水湾二期2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 149 | 泉山     | 碧水湾二期1箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 150 | 泉山     | PMS 碧水湾二期3箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 151 | 泉山     | PMS 碧水湾二期4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 152 | 泉山     | PMS 碧水湾二期2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 153 | 泉山     | PMS 宜家庭院配电室变压器       | 10       | 500       | 386         | 386             |
| 154 | 泉山     | PMS 西城华庭2配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 155 | 泉山     | PMS 苏铜二线14-2-1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 156 | 泉山     | PMS 桥古线11            | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 157 | 泉山     | PMS 桥古线15            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 158 | 泉山     | PMS 桥华线22            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 159 | 泉山     | PMS 桥古线8北1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 160 | 泉山     | PMS 桥古线8一5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 161 | 泉山     | PMS 桥古线2北2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 162 | 泉山     | PMS 桥华线14            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 163 | 泉山     | PMS 西邮线27-5          | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 164 | 泉山     | PMS 奎山供珠山路2环网站2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 165 | 泉山     | PMS 翟太1箱变变压器         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 166 | 泉山     | PMS 绅士花园箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 167 | 泉山     | 民健园1箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 168 | 泉山     | PMS 一栋洋房箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 169 | 泉山     | PMS 民安园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 170 | 泉山     | PMS 民安园3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 171 | 泉山     | PMS 民安园4箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 172 | 泉山     | PMS 醒狮小区美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 173 | 泉山     | PMS 6108小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 174 | 泉山     | PMS 吴农线13一4          | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 175 | 泉山     | PMS 新都大厦箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 176 | 泉山     | 和平小区美变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 177 | 泉山     | PMS 七南线17-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 178 | 泉山     | PMS 七南线17-5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 179 | 泉山     | PMS 奎山供烙馍村箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 180 | 泉山     | PMS 科技中学箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 181 | 泉山     | PMS 桥夹二线10         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 182 | 泉山     | PMS 桥古线19          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 183 | 泉山     | 桥古线23              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 184 | 泉山     | PMS 桥夹二线20付        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 185 | 泉山     | PMS 古机线1-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 186 | 泉山     | PMS 古机线4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 187 | 泉山     | PMS 西城华庭1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 188 | 泉山     | PMS 西城华庭1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 189 | 泉山     | 翟七二线彭大段19-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 190 | 泉山     | PMS 吴韩二线4-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 191 | 泉山     | PMS 吴矿线12          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 192 | 泉山     | 欢乐谷环网站1箱变变压器       | 10       | 630       | 463         | 463             |
| 193 | 泉山     | 欢乐谷环网站2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 194 | 泉山     | PMS 西湖一线22-6=1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 195 | 泉山     | PMS 西湖一线22-5-3南1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 196 | 泉山     | PMS 吴淮二线6-4=1西     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 197 | 泉山     | PMS 吴淮二线16         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 198 | 泉山     | PMS 四恒段1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 199 | 泉山     | 奎山供珠山路3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 200 | 泉山     | PMS 古安线17-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 201 | 泉山     | 奎园新居2美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 202 | 泉山     | PMS 富丽城2美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 203 | 泉山     | 军苑小区美变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 204 | 泉山     | PMS 纺南2美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 205 | 泉山     | 吴庄1配电室美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 206 | 泉山     | PMS 桥华线20          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 207 | 泉山     | 桥平线23-2-2          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 208 | 泉山     | PMS 73101部队配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 209 | 泉山     | PMS 桥平线3-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 210 | 泉山     | PMS 桥平线23-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 211 | 泉山     | PMS 桥平线23-3=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 212 | 泉山     | PMS 桥平线23-6=1≡1    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 213 | 泉山     | 奎科线2—5           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 214 | 泉山     | 古永一线34—3东1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 215 | 泉山     | 古永一线28           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 216 | 泉山     | PMS 人民家园配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 217 | 泉山     | PMS 人民家园配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 218 | 泉山     | 桥夹一线14—10        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 219 | 泉山     | PMS 奎水二线16—2     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 220 | 泉山     | PMS 环秀山庄配电室1变压器  | 10       | 500       | 391         | 391             |
| 221 | 泉山     | PMS 环秀山庄配电室2变压器  | 10       | 500       | 386         | 386             |
| 222 | 泉山     | PMS 古风二线17       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 223 | 泉山     | PMS 吴农线6—15      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 224 | 泉山     | PMS 吴农线18—6东1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 225 | 泉山     | 事业小区1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 226 | 泉山     | 事业小区2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 227 | 泉山     | 吴庄花园3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 228 | 泉山     | 吴庄花园4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 229 | 泉山     | 吴庄花园5箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 230 | 泉山     | 半山别墅2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 231 | 泉山     | 明月园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 232 | 泉山     | PMS 东坡花园箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 233 | 泉山     | PMS 福水井三期配电室变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 234 | 泉山     | 明月园2箱变变压器        | 10       | 630       | 461         | 461             |
| 235 | 泉山     | PMS 榴园小区2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 236 | 泉山     | 富丽城1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 237 | 泉山     | 工商局小区箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 238 | 泉山     | PMS 西苑南村二组团箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 239 | 泉山     | PMS 八一箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 240 | 泉山     | PMS 古机线1西2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 241 | 泉山     | PMS 吴建线10        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 242 | 泉山     | PMS 吴建线29        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 243 | 泉山     | PMS 吴建线30        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 244 | 泉山     | 吴建线31            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 245 | 泉山     | PMS 吴建线26—3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 246 | 泉山     | PMS 吴建线26—6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 247 | 泉山     | PMS 吴建线26—8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 248 | 泉山     | PMS 吴建线26—10     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 249 | 泉山     | PMS 吴农线6—08      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 250 | 泉山     | PMS 吴建线32—2      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 251 | 泉山     | PMS 吴农线18—6西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 252 | 泉山     | 西苑南村一组团1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 253 | 泉山     | 西苑南村3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 254 | 泉山     | 西苑南村1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 255 | 泉山     | 余窑II小区箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 256 | 泉山     | PMS 盛天名苑小区配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 257 | 泉山     | PMS 盛天名苑小区配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 258 | 泉山     | PMS 开环线18-15        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 259 | 泉山     | PMS 吴农线18—9         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 260 | 泉山     | PMS 西湖二线30—3东3北     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 261 | 泉山     | PMS 西湖二线30—3东2南1东1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 262 | 泉山     | PMS 吴韩线16南1东1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 263 | 泉山     | 金泰小区1期2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 264 | 泉山     | 鑫泰2箱变变压器            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 265 | 泉山     | 金泰小区2期2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 266 | 泉山     | PMS 古枢二线2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 267 | 泉山     | PMS 古枢二线8           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 268 | 泉山     | 古枢二线9               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 269 | 泉山     | PMS 古枢二线3—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 270 | 泉山     | PMS 吴淮一线36分1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 271 | 泉山     | PMS 古淮线28—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 272 | 泉山     | PMS 国税小区2箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 273 | 泉山     | 民康园4箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 274 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚B区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 275 | 泉山     | 阿尔卡迪亚B区1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 276 | 泉山     | PMS 中樞II小区变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 277 | 泉山     | PMS 余窑I小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 278 | 泉山     | PMS 中试所箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 279 | 泉山     | PMS 春雨花园5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 280 | 泉山     | PMS 春雨花园4配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 281 | 泉山     | 奎科线2—12             | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 282 | 泉山     | PMS 奎大线2北           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 283 | 泉山     | PMS 吴矿线14—7南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 284 | 泉山     | PMS 西段二线9           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 285 | 泉山     | PMS 御景湾4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 286 | 泉山     | PMS 御景湾4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 287 | 泉山     | PMS 御景湾4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 288 | 泉山     | PMS 杏山花园配电室4主变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 289 | 泉山     | PMS 杏山花园配电室1主变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 290 | 泉山     | PMS 奎太二线奎西段4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 291 | 泉山     | PMS 桥夹一线13           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 292 | 泉山     | PMS 桥夹一线2分2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 293 | 泉山     | PMS 桥夹一线2北1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 294 | 泉山     | 桥夹二线5-9              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 295 | 泉山     | 桥夹二线5-3              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 296 | 泉山     | 桥夹二线5-2=2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 297 | 泉山     | PMS 桥夹一线9南5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 298 | 泉山     | PMS 桥夹一线14南4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 299 | 泉山     | PMS 御景湾5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 300 | 泉山     | PMS 御景湾5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 301 | 泉山     | PMS 御景湾1箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 302 | 泉山     | 御景湾2箱变变压器            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 303 | 泉山     | PMS 徐州万宁华府小区2配电室变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 304 | 泉山     | PMS 南湖小区配电室西变压器      | 10       | 500       | 349         | 349             |
| 305 | 泉山     | PMS 东南郡2配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 306 | 泉山     | PMS 东南郡2配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 307 | 泉山     | PMS 奎水一线25           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 308 | 泉山     | PMS 银宇三联配电室变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 309 | 泉山     | PMS 金奎果苑配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 310 | 泉山     | PMS 金奎果苑配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 311 | 泉山     | PMS 金奎果苑配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 312 | 泉山     | PMS 徐州万宁华府小区3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 313 | 泉山     | PMS 徐州万宁华府小区3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 314 | 泉山     | PMS 徐州万宁华府小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 315 | 泉山     | PMS 徐州万宁华府小区3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 316 | 泉山     | PMS 徐州市中心医院箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 317 | 泉山     | PMS 徐州金地房地产公司箱变变压器   | 10       | 500       | 353         | 353             |
| 318 | 泉山     | PMS 西都大厦组合配电站1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 319 | 泉山     | PMS 西都大厦组合配电站2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 320 | 泉山     | PMS 西都大厦组合配电站3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 321 | 泉山     | PMS 西都大厦组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 322 | 泉山     | PMS 西都大厦组合配电站5变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 323 | 泉山     | PMS 东南郡1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 324 | 泉山     | PMS 东南郡1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 325 | 泉山     | PMS 东南郡4配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 326 | 泉山     | PMS 东南郡4配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 327 | 泉山     | PMS 东南郡4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 328 | 泉山     | PMS 东南郡3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 329 | 泉山     | PMS 东南郡3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 330 | 泉山     | PMS 松霏花园配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 331 | 泉山     | PMS 松霏花园配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 332 | 泉山     | PMS 金财佳苑配电室变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 333 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3东6    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 334 | 泉山     | PMS 吴韩线23南5       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 335 | 泉山     | 春月园3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 336 | 泉山     | PMS 吴湖线10         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 337 | 泉山     | PMS 吴湖线33-13      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 338 | 泉山     | PMS 桥安线3-13西      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 339 | 泉山     | PMS 桥安线3-13东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 340 | 泉山     | PMS 黄河丽景花园配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 341 | 泉山     | PMS 黄河丽景花园配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 342 | 泉山     | PMS 黄河丽景花园配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 343 | 泉山     | PMS 黄河丽景花园配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 344 | 泉山     | 奎水一线3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 345 | 泉山     | PMS 奎水一线5         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 346 | 泉山     | PMS 奎水一线7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 347 | 泉山     | PMS 奎水一线11        | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 348 | 泉山     | PMS 奎水一线12        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 349 | 泉山     | PMS 奎水一线16        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 350 | 泉山     | PMS 奎水一线南16       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 351 | 泉山     | PMS 奎水一线21        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 352 | 泉山     | PMS 奎水二线6东1       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 353 | 泉山     | PMS 奎水一线4南2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 354 | 泉山     | PMS 奎水一线4北2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 355 | 泉山     | PMS 奎水一线16-14     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 356 | 泉山     | PMS 奎水一线31-1      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 357 | 泉山     | PMS 奎水二线8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 358 | 泉山     | PMS 奎水二线14-12     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 359 | 泉山     | PMS 翟马线33-1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 360 | 泉山     | PMS 古安线19         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 361 | 泉山     | PMS 吴淮二线26西1北1    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 362 | 泉山     | PMS 碧水湾二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 363 | 泉山     | PMS 碧水湾二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 364 | 泉山     | PMS 桥古线8南1        | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 365 | 泉山     | PMS 奎大线4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 366 | 泉山     | PMS 奎大线5—3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 367 | 泉山     | 古永一线26-2          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 368 | 泉山     | PMS 西段二线9-3=2     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 369 | 泉山     | PMS 西段二线9-3=2南    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 370 | 泉山     | PMS 翟七一线矿大段1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 371 | 泉山     | PMS 翟七一线52南3=2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 372 | 泉山     | PMS 七姚线40—1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 373 | 泉山     | PMS 奎大线5—1=4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 374 | 泉山     | PMS 奎大线5—1=6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 375 | 泉山     | PMS 奎大线5—1=2≡1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 376 | 泉山     | PMS 桥苏线21         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 377 | 泉山     | PMS 桥苏线32         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 378 | 泉山     | 奎大线7—2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 379 | 泉山     | PMS 奎大线21—3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 380 | 泉山     | PMS 奎大线21—5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 381 | 泉山     | PMS 西邮线8          | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 382 | 泉山     | 奎科线1—3            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 383 | 泉山     | 奎科线1—5            | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 384 | 泉山     | 奎科线1—7=2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 385 | 泉山     | PMS 升食线4-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 386 | 泉山     | 奎科线2—2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 387 | 泉山     | PMS 吴韩线32南3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 388 | 泉山     | 奎科线2—7            | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 389 | 泉山     | PMS 翟七一线48—2=1≡1东 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 390 | 泉山     | PMS 翟七一线48—1=9    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 391 | 泉山     | PMS 奎七线1—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 392 | 泉山     | 奎科线1—2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 393 | 泉山     | 奎七线25—5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 394 | 泉山     | 奎水一线28—2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 395 | 泉山     | PMS 奎太一线23—3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 396 | 泉山     | 奎康泰山段1—1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 397 | 泉山     | 奎康泰山段1—2          | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 398 | 泉山     | 古王一线20            | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 399 | 泉山     | PMS 古王一线7—7       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 400 | 泉山     | 桥都线无线电1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 401 | 泉山     | PMS 吴淮二线21        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 402 | 泉山     | PMS 吴淮二线23        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 403 | 泉山     | PMS 西湖一线22—3=1 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 404 | 泉山     | 西湖一线22—1=2南1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 405 | 泉山     | PMS 吴淮二线10—1南  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 406 | 泉山     | PMS 吴淮二线15北2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 407 | 泉山     | PMS 吴淮二线15南2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 408 | 泉山     | PMS 吴淮二线26—1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 409 | 泉山     | PMS 吴淮二线26—3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 410 | 泉山     | PMS 吴滨线12—3西3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 411 | 泉山     | PMS 古王一线7—8    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 412 | 泉山     | PMS 古云二线4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 413 | 泉山     | PMS 桥铜二线3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 414 | 泉山     | PMS 桥铜二线4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 415 | 泉山     | PMS 苏铜二线20     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 416 | 泉山     | PMS 桥铜二线6北1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 417 | 泉山     | PMS 桥铜二线10北3南  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 418 | 泉山     | PMS 桥铜二线10北3北  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 419 | 泉山     | PMS 桥铜二线10北7   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 420 | 泉山     | PMS 桥铜二线10北东1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 421 | 泉山     | 桥铜二线9南1        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 422 | 泉山     | PMS 桥铜二线12南1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 423 | 泉山     | PMS 桥铜二线13南3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 424 | 泉山     | 桥苏线14—3=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 425 | 泉山     | PMS 桥铜二线16北3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 426 | 泉山     | PMS 西段一线24     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 427 | 泉山     | PMS 西段一线45     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 428 | 泉山     | PMS 桥铜二线25西7   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 429 | 泉山     | PMS 桥铜二线25西8   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 430 | 泉山     | PMS 桥铜二线25西6北1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 431 | 泉山     | PMS 苏铜二线18南2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 432 | 泉山     | PMS 苏铜二线15南2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 433 | 泉山     | PMS 苏铜二线14南4   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 434 | 泉山     | PMS 西段二线9—4    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 435 | 泉山     | PMS 西段二线9—10   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 436 | 泉山     | PMS 西段一线39—2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 437 | 泉山     | PMS 西段一线39—6   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 438 | 泉山     | PMS 西段一线39—9   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 439 | 泉山     | PMS 西段一线39—10  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 440 | 泉山     | PMS 西段一线39—11  | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 441 | 泉山     | PMS 西段一线45-4北   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 442 | 泉山     | PMS 西段一线45-4南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 443 | 泉山     | PMS 西段一线35-5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 444 | 泉山     | PMS 西段一线35-6    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 445 | 泉山     | PMS 西段一线35-8    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 446 | 泉山     | PMS 西段一线37-3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 447 | 泉山     | PMS 古九一线2西      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 448 | 泉山     | PMS 古九一线2东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 449 | 泉山     | PMS 古九一线4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 450 | 泉山     | PMS 古枢一线3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 451 | 泉山     | PMS 古枢一线11      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 452 | 泉山     | PMS 古枢一线15      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 453 | 泉山     | 西段一线28-1        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 454 | 泉山     | PMS 西段一线39-3=1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 455 | 泉山     | PMS 西段一线39-6=3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 456 | 泉山     | PMS 吴韩线18南1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 457 | 泉山     | PMS 吴韩线23南2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 458 | 泉山     | PMS 西湖二线30-7    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 459 | 泉山     | PMS 西湖二线30-7=02 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 460 | 泉山     | PMS 吴段线17       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 461 | 泉山     | PMS 吴段线20-9     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 462 | 泉山     | PMS 吴段线20-13    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 463 | 泉山     | PMS 吴段线20-14    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 464 | 泉山     | PMS 古枢一线2北2     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 465 | 泉山     | PMS 古枢一线7-1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 466 | 泉山     | PMS 吴段线20-5=8   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 467 | 泉山     | PMS 吴段线17-5     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 468 | 泉山     | PMS 吴段线20-7=3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 469 | 泉山     | PMS 吴润线2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 470 | 泉山     | PMS 吴矿线11       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 471 | 泉山     | PMS 吴矿线11-3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 472 | 泉山     | PMS 吴矿线14东3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 473 | 泉山     | 古永一线25          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 474 | 泉山     | PMS 西中线26南1西2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 475 | 泉山     | 西中线37-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 476 | 泉山     | PMS 西中线20南1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 477 | 泉山     | PMS 桥平线7-2=5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 478 | 泉山     | PMS 西军线52       | 10       | 250       | 200         | 200             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 479 | 泉山     | PMS 桥平线7—2=2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 480 | 泉山     | PMS 吴韩二线11—1=1 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 481 | 泉山     | 苏淮线17—4=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 482 | 泉山     | 西中线26—3=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 483 | 泉山     | 桥夹二线5—2=1      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 484 | 泉山     | PMS 翟七一线48—3=2 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 485 | 泉山     | PMS 古王线7—2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 486 | 泉山     | PMS 古王线12北2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 487 | 泉山     | PMS 古王线20—1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 488 | 泉山     | PMS 古风二线1北2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 489 | 泉山     | PMS 古风二线3北1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 490 | 泉山     | 古风二线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 491 | 泉山     | PMS 古风二线12     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 492 | 泉山     | PMS 古风二线16     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 493 | 泉山     | PMS 古永二线4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 494 | 泉山     | PMS 古永二线6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 495 | 泉山     | PMS 古永二线8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 496 | 泉山     | PMS 古永一线17     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 497 | 泉山     | PMS 古永一线18北1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 498 | 泉山     | 南三环通信段1        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 499 | 泉山     | PMS 古机线1西4     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 500 | 泉山     | PMS 桥安线医北段3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 501 | 泉山     | PMS 七梨线7—6     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 502 | 泉山     | PMS 七南线17—7    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 503 | 泉山     | PMS 翟南线39—4    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 504 | 泉山     | PMS 翟南线39      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 505 | 泉山     | PMS 吴湖线26—3    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 506 | 泉山     | PMS 吴淮一线17—2   | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 507 | 泉山     | PMS 福润佳苑1箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 508 | 泉山     | PMS 福润佳苑2箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 509 | 泉山     | 刘场2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 510 | 泉山     | PMS 古永一线18     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 511 | 泉山     | PMS 古淮线23—2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 512 | 泉山     | PMS 西中线26—3=1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 513 | 泉山     | PMS 吴新线起煤段2    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 514 | 泉山     | 永业1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 515 | 泉山     | 永业2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 516 | 泉山     | 关庄1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 517 | 泉山     | 苏堤1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 518 | 泉山     | 苏堤2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 519 | 泉山     | 福水井II期箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 520 | 泉山     | PMS 万裕花园箱变变压器     | 10       | 800       | 602         | 602             |
| 521 | 泉山     | PMS 榴园小区1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 522 | 泉山     | 醒狮小区II期箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 523 | 泉山     | PMS 醒狮I配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 524 | 泉山     | 倒马井1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 525 | 泉山     | PMS 永安小区箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 526 | 泉山     | 干扰台1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 527 | 泉山     | 干扰台2箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 528 | 泉山     | PMS 中组1箱变变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 529 | 泉山     | PMS 中组2箱变变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 530 | 泉山     | PMS 索道1美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 531 | 泉山     | PMS 别有洞天箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 532 | 泉山     | PMS 吴韩线16南3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 533 | 泉山     | PMS 锦绣年华1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 534 | 泉山     | PMS 锦绣年华1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 535 | 泉山     | PMS 锦绣年华2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 536 | 泉山     | PMS 锦绣年华2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 537 | 泉山     | PMS 七里沟建材市场箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 538 | 泉山     | PMS 开元四季小区4箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 539 | 泉山     | 建工2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 540 | 泉山     | PMS 恒生嘉园箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 541 | 泉山     | PMS 果园南小区箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 542 | 泉山     | PMS 纺南40楼箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 543 | 泉山     | PMS 西苑医学院箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 544 | 泉山     | PMS 新都大厦配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 545 | 泉山     | PMS 西苑铜山小区箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 546 | 泉山     | 世纪佳园箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 547 | 泉山     | PMS 静博园箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 548 | 泉山     | PMS 梅苑二期1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 549 | 泉山     | 富丽花园8箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 550 | 泉山     | PMS 吴韩线32南5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 551 | 泉山     | PMS 吴韩线29南3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 552 | 泉山     | PMS 吴韩线29南1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 553 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3东2=01 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 554 | 泉山     | PMS 吴韩线19南5       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 555 | 泉山     | PMS 七梨线12-2             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 556 | 泉山     | PMS 吴韩线19南7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 557 | 泉山     | PMS 吴淮一线16-4            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 558 | 泉山     | PMS 七姚线37               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 559 | 泉山     | PMS 富国街配电室变压器           | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 560 | 泉山     | PMS 军分区干休所变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 561 | 泉山     | PMS 黄河景园配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 562 | 泉山     | PMS 锦绣园2期配电室变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 563 | 泉山     | PMS 小康人家二期2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 564 | 泉山     | PMS 小康人家二期2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 565 | 泉山     | PMS 杏山花园12箱变变压器         | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 566 | 泉山     | PMS 杏山花园13箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 567 | 泉山     | 富丽花园6箱变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 568 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城1箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 569 | 泉山     | PMS 彭城大院1箱变（用户）变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 570 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城2箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 571 | 泉山     | 侯山窝1箱变变压器               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 572 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城8箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 573 | 泉山     | PMS 崔庄1箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 574 | 泉山     | PMS 警苑小区2箱变（用户）变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 575 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城9箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 576 | 泉山     | PMS 崔庄2箱变变压器            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 577 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城3箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 578 | 泉山     | PMS 人本花园箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 579 | 泉山     | PMS 73061部队公寓1箱变（用户）变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 580 | 泉山     | 恒天花园1箱变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 581 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城4箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 582 | 泉山     | 恒天花园2箱变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 583 | 泉山     | PMS 芙蓉园小区箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 584 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城6箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 585 | 泉山     | PMS 73061部队公寓2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 586 | 泉山     | PMS 翟七二线75              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 587 | 泉山     | PMS 七姚线8-2              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 588 | 泉山     | PMS 七梨线17               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 589 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3西2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 590 | 泉山     | 古永一线33                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 591 | 泉山     | 古永一线34-4                | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 592 | 泉山     | PMS 吴修线8南1              | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 593 | 泉山     | PMS 杏山花园2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 594 | 泉山     | PMS 沁园小区1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 595 | 泉山     | 沁园小区2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 596 | 泉山     | PMS 国税1箱变变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 597 | 泉山     | PMS 市西局美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 598 | 泉山     | PMS 矿三院1箱变变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 599 | 泉山     | PMS 金阳家园7箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 600 | 泉山     | PMS 帘子布厂宿舍箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 601 | 泉山     | 西苑教师楼箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 602 | 泉山     | 民和园43楼箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 603 | 泉山     | PMS 开元四季小区5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 604 | 泉山     | PMS 泰山商贸城1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 605 | 泉山     | PMS 风华园3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 606 | 泉山     | PMS 西湖美景1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 607 | 泉山     | PMS 果园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 608 | 泉山     | PMS 杏山花园11箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 609 | 泉山     | PMS 开元四季小区6箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 610 | 泉山     | 古永一线30            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 611 | 泉山     | PMS 西湖一线22—5=5南1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 612 | 泉山     | PMS 西湖一线22—1=3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 613 | 泉山     | PMS 西湖一线22—5=3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 614 | 泉山     | PMS 西湖一线22—3=3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 615 | 泉山     | PMS 西湖二线30—3东3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 616 | 泉山     | PMS 吴韩线19南3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 617 | 泉山     | PMS 西湖二线30—3西4    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 618 | 泉山     | PMS 滨湖综合楼配电室变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 619 | 泉山     | PMS 金泰二期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 620 | 泉山     | PMS 纺织花园箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 621 | 泉山     | PMS 管道二公司南区2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 622 | 泉山     | PMS 人防小区箱变变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 623 | 泉山     | PMS 泰山科苑2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 624 | 泉山     | PMS 梅苑二期2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 625 | 泉山     | PMS 梅苑二期3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 626 | 泉山     | PMS 梅苑二期4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 627 | 泉山     | 管道二公司南区1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 628 | 泉山     | 大学城1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 629 | 泉山     | PMS 龙润山庄箱变变压器     | 10       | 500       | 292         | 292             |
| 630 | 泉山     | PMS 奎山中街箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 631 | 泉山     | 奎园新居1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 632 | 泉山     | PMS 翟云线19南1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 633 | 泉山     | PMS 苏苑一线10-1=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 634 | 泉山     | PMS 西湖二线30-5西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 635 | 泉山     | PMS 吴韩线18南2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 636 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3东5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 637 | 泉山     | PMS 学府嘉园配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 638 | 泉山     | PMS 国华配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 639 | 泉山     | PMS 国华配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 640 | 泉山     | PMS 南山庭院配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 641 | 泉山     | PMS 南山庭院配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 642 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城7箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 643 | 泉山     | PMS 风华南苑2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 644 | 泉山     | PMS 泰和人家1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 645 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 646 | 泉山     | PMS 森活绿郡1箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 647 | 泉山     | PMS 泰山汇景花园2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 648 | 泉山     | PMS 泉山美墅L区箱变变压器     | 10       | 500       | 387         | 387             |
| 649 | 泉山     | PMS 泰和人家2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 650 | 泉山     | PMS 泉山美墅T区箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 651 | 泉山     | PMS 泰和人家3箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 652 | 泉山     | PMS 泰山嘉园2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 653 | 泉山     | PMS 泉山美墅D区箱变（用户）变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 654 | 泉山     | 薇园小区箱变变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 655 | 泉山     | PMS 金山小区6箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 656 | 泉山     | PMS 康居D区1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 657 | 泉山     | PMS 古安线17-3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 658 | 泉山     | PMS 西湖一线22-17东1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 659 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3东2南2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 660 | 泉山     | PMS 吴淮二线8北2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 661 | 泉山     | PMS 吴韩线23南4西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 662 | 泉山     | PMS 吴淮二线8南2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 663 | 泉山     | PMS 吴淮二线9           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 664 | 泉山     | PMS 枫林绿洲2配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 665 | 泉山     | PMS 枫林绿洲2配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 666 | 泉山     | PMS 小康人家二期2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 667 | 泉山     | PMS 芙蓉南苑箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 668 | 泉山     | PMS 怡园2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 669 | 泉山     | 晓月园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 670 | 泉山     | 晓月园2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 671 | 泉山     | PMS 南山庭院2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 672 | 泉山     | PMS 南山庭院3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 673 | 泉山     | PMS 南山庭院4箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 674 | 泉山     | 大学城2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 675 | 泉山     | PMS 文化城箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 676 | 泉山     | PMS 南山庭院5箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 677 | 泉山     | PMS 南山庭院6箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 678 | 泉山     | PMS 凤凰山庄八号地箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 679 | 泉山     | 清舒花园1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 680 | 泉山     | PMS 吴淮一线云西段3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 681 | 泉山     | PMS 吴淮一线云西段4     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 682 | 泉山     | 吴韩二线17           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 683 | 泉山     | PMS 吴韩二线18       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 684 | 泉山     | 古永一线34-3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 685 | 泉山     | PMS 桥铜二线6-2      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 686 | 泉山     | 古王线3-1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 687 | 泉山     | PMS 古王一线18-1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 688 | 泉山     | PMS 吴农线13-03     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 689 | 泉山     | PMS 吴农线18-03北    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 690 | 泉山     | PMS 吴农线13北5西03   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 691 | 泉山     | PMS 管道花园A区1箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 692 | 泉山     | PMS 皓月园1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 693 | 泉山     | 望月园2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 694 | 泉山     | PMS 金阳家园2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 695 | 泉山     | PMS 逸山花园箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 696 | 泉山     | PMS 康居D区4箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 697 | 泉山     | PMS 康居D区2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 698 | 泉山     | PMS 清舒花园2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 699 | 泉山     | PMS 管道花园B区箱变变压器  | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 700 | 泉山     | PMS 枫林绿洲1配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 701 | 泉山     | PMS 枫林绿洲1配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 702 | 泉山     | 民健园4箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 703 | 泉山     | PMS 奎马一线会泰段17-3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 704 | 泉山     | PMS 西湖二线23       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 705 | 泉山     | PMS 吴韩线7南1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 706 | 泉山     | PMS 百盒嘉园1箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 707 | 泉山     | PMS 百盒嘉园2箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 708 | 泉山     | PMS 华夏花园箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 709 | 泉山     | 泉山交警支队宿舍箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 710 | 泉山     | PMS 金阳家园1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 711 | 泉山     | PMS 金阳家园6箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 712 | 泉山     | PMS 金阳家园5箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 713 | 泉山     | PMS 金阳家园4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 714 | 泉山     | PMS 金阳家园3箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 715 | 泉山     | 中川艺君3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 716 | 泉山     | 天齐1箱变变压器           | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 717 | 泉山     | 民安园5箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 718 | 泉山     | 天齐2箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 719 | 泉山     | PMS 锦绣年华3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 720 | 泉山     | PMS 春雨花园1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 721 | 泉山     | PMS 春雨花园2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 722 | 泉山     | PMS 风华园2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 723 | 泉山     | PMS 吴修线8北1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 724 | 泉山     | PMS 吴韩线9           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 725 | 泉山     | PMS 吴淮二线6—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 726 | 泉山     | PMS 吴淮二线6—5        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 727 | 泉山     | PMS 吴淮二线6—4=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 728 | 泉山     | PMS 吴修线21分1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 729 | 泉山     | PMS 吴修线21—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 730 | 泉山     | PMS 吴修线21          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 731 | 泉山     | PMS 吴修线22—2=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 732 | 泉山     | PMS 风华园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 733 | 泉山     | PMS 侯山窝2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 734 | 泉山     | PMS 风华园4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 735 | 泉山     | 中川艺君美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 736 | 泉山     | PMS 社会福利院1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 737 | 泉山     | PMS 社会福利院2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 738 | 泉山     | 盛世佳园2箱变变压器         | 10       | 500       | 348         | 348             |
| 739 | 泉山     | 盛世佳园3箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 740 | 泉山     | 盛世佳园4箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 741 | 泉山     | PMS 警苑小区1箱变（用户）变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 742 | 泉山     | 希尔顿美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 743 | 泉山     | PMS 西军线36          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 744 | 泉山     | PMS 西军线51          | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 745 | 泉山     | PMS 苏苑二线5         | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 746 | 泉山     | PMS 苏铜二线7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 747 | 泉山     | PMS 苏民线2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 748 | 泉山     | PMS 苏民线6          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 749 | 泉山     | PMS 苏民线12         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 750 | 泉山     | PMS 吴新线起煤段4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 751 | 泉山     | 古永一线37            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 752 | 泉山     | PMS 西湖一线16        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 753 | 泉山     | PMS 吴淮二线8北3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 754 | 泉山     | PMS 西湖二线30-11     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 755 | 泉山     | PMS 吴韩线7南3        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 756 | 泉山     | 西湖一线22-1=2南3      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 757 | 泉山     | PMS 桥铜二线10-6=3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 758 | 泉山     | PMS 古王线26-2       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 759 | 泉山     | 翟七二线90-5          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 760 | 泉山     | PMS 桥铜二线13-4西1    | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 761 | 泉山     | PMS 桥平线23-6=2西1   | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 762 | 泉山     | PMS 桥平线23-6=2西2   | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 763 | 泉山     | PMS 桥平线23-6=2西3   | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 764 | 泉山     | PMS 桥平线7-2=1西2    | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 765 | 泉山     | PMS 奎太二线奎西段1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 766 | 泉山     | PMS 桥铜二线22分1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 767 | 泉山     | PMS 奎太一线21        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 768 | 泉山     | PMS 奎水二线16-4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 769 | 泉山     | PMS 翟太线26-9=3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 770 | 泉山     | PMS 奎七线25-5=10    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 771 | 泉山     | PMS 奎七线25-5=17    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 772 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 773 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 774 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 775 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚2配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 776 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 777 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 778 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 779 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 780 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 781 | 泉山     | PMS 县委旧址配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 782 | 泉山     | PMS 县委旧址配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 783 | 泉山     | PMS 小康人家二期组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 784 | 泉山     | PMS 小康人家二期组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 785 | 泉山     | PMS 小康人家二期组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 786 | 泉山     | PMS 小康人家二期箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 787 | 泉山     | PMS 新都大厦配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 788 | 泉山     | PMS 新都佳苑E座变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 789 | 泉山     | PMS 新华景苑配电室变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 790 | 泉山     | PMS 新华阳光花园2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 791 | 泉山     | PMS 新华阳光花园1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 792 | 泉山     | PMS 新建西路配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 793 | 泉山     | PMS 滨湖花园一期1配电室2变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 794 | 泉山     | PMS 滨湖花园一期2配电室1变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 795 | 泉山     | PMS 滨湖花园一期2配电室2变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 796 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 797 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期1配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 798 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期1配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 799 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 800 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 801 | 泉山     | PMS 滨湖花园二期2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 802 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期3配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 803 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 804 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期4配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 805 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期4配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 806 | 泉山     | PMS 博爱大厦配电室变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 807 | 泉山     | PMS 橙黄时代D区配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 808 | 泉山     | PMS 橙黄时代D区配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 809 | 泉山     | PMS 民安园10箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 810 | 泉山     | PMS 民安园7箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 811 | 泉山     | PMS 民安园8箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 812 | 泉山     | PMS 民安园9箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 813 | 泉山     | PMS 吴段线纺织段1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 814 | 泉山     | PMS 幸福家园1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 815 | 泉山     | PMS 幸福家园1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 816 | 泉山     | 幸福家园2配电室2变压器        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 817 | 泉山     | PMS 幸福家园2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 818 | 泉山     | PMS 杏山花园3箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 819 | 泉山     | PMS 杏山花园配电室3主变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 820 | 泉山     | PMS 颐园小区箱变变压器       | 10       | 160       | 128         | 128             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 821 | 泉山     | PMS 银湖小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 822 | 泉山     | PMS 橙黄时代D区配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 823 | 泉山     | PMS 橙黄时代D区配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 824 | 泉山     | PMS 橙黄时代6箱变变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 825 | 泉山     | PMS 春雨花园1配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 826 | 泉山     | PMS 春雨花园1配电室3变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 827 | 泉山     | PMS 春雨花园1配电室4变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 828 | 泉山     | PMS 春雨花园1配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 829 | 泉山     | PMS 春雨花园2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 830 | 泉山     | PMS 春雨花园2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 831 | 泉山     | PMS 2变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 832 | 泉山     | 春雨花园3配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 833 | 泉山     | 春雨花园3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 834 | 泉山     | PMS 春雨花园5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 835 | 泉山     | PMS 春雨花园6配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 836 | 泉山     | PMS 春雨花园6配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 837 | 泉山     | PMS 春雨花园6配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 838 | 泉山     | PMS 春雨花园6配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 839 | 泉山     | PMS 吴韩线23南4西2      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 840 | 泉山     | PMS 吴韩线32一1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 841 | 泉山     | PMS 苏苑一线3          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 842 | 泉山     | 苏苑二线6一1=1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 843 | 泉山     | PMS 西湖二线30-3西3     | 10       | 315       | 134         | 134             |
| 844 | 泉山     | PMS 颐泰嘉园小区1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 845 | 泉山     | PMS 颐泰嘉园小区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 846 | 泉山     | PMS 颐泰嘉园小区2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 847 | 泉山     | PMS 颐泰嘉园小区2配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 848 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 849 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 850 | 泉山     | PMS 御景湾1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 851 | 泉山     | PMS 御景湾1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 852 | 泉山     | PMS 御景湾2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 853 | 泉山     | 园丁楼箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 854 | 泉山     | PMS 中枢I配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 855 | 泉山     | PMS 中枢I配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 856 | 泉山     | PMS 金泰小区2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 857 | 泉山     | PMS 金泰小区2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 858 | 泉山     | PMS 泰山汇景花园1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 859 | 泉山     | PMS 翠湖新语配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 860 | 泉山     | PMS 翠湖新语配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 861 | 泉山     | 丹桂园配电室变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 862 | 泉山     | PMS 金泰小区1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 863 | 泉山     | PMS 金泰小区1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 864 | 泉山     | PMS 龙润山庄配电室1变压器       | 10       | 500       | 387         | 387             |
| 865 | 泉山     | PMS 龙润山庄配电室2变压器       | 10       | 500       | 379         | 379             |
| 866 | 泉山     | PMS 天山绿洲4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 867 | 泉山     | PMS 天山绿洲4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 868 | 泉山     | PMS 吴韩线27南2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 869 | 泉山     | PMS 天山绿洲5配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 870 | 泉山     | PMS 天山绿洲5配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 871 | 泉山     | PMS 中能科技城2配电室1变压器     | 10       | 500       | 392         | 392             |
| 872 | 泉山     | PMS 中能科技城2配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 873 | 泉山     | PMS 中能科技城1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 874 | 泉山     | PMS 中能科技城1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 875 | 泉山     | 观月园2箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 876 | 泉山     | PMS 芙蓉园配电室2变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 877 | 泉山     | PMS 芙蓉园配电室1变压器        | 10       | 500       | 380         | 380             |
| 878 | 泉山     | PMS 森活绿郡组合配电站2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 879 | 泉山     | PMS 森活绿郡组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 880 | 泉山     | PMS 段西小区配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 881 | 泉山     | 段西小区配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 882 | 泉山     | 华东地质勘查局八〇六队家属楼配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 883 | 泉山     | 华东地质勘查局八〇六队家属楼配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 884 | 泉山     | PMS 泰山商贸城2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 885 | 泉山     | 风化I小区箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 886 | 泉山     | PMS 奎太一线23东1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 887 | 泉山     | PMS 新建西路配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 888 | 泉山     | PMS 吴淮二线19一1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 889 | 泉山     | PMS 翟七一线48一2=1≡1西     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 890 | 泉山     | 纺南配电室2变压器             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 891 | 泉山     | PMS 枫林绿洲1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 892 | 泉山     | PMS 枫林绿洲2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 893 | 泉山     | PMS 枫林绿洲3箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 894 | 泉山     | 风华园1配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 895 | 泉山     | PMS 风华园1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 896 | 泉山     | PMS 风华园2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 897 | 泉山     | PMS 风华园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 898 | 泉山     | PMS 风华园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 899 | 泉山     | PMS 风华园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 900 | 泉山     | PMS 风华园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 901 | 泉山     | PMS 风华园4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 902 | 泉山     | PMS 风华园东区配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 903 | 泉山     | PMS 风华园东区配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 904 | 泉山     | PMS 福润佳苑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 905 | 泉山     | PMS 福润佳苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 906 | 泉山     | PMS 福润佳苑组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 907 | 泉山     | PMS 福润佳苑组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 908 | 泉山     | PMS 福水井I期美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 909 | 泉山     | PMS 福水井I期箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 910 | 泉山     | PMS 御景湾三期组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 911 | 泉山     | PMS 御景湾三期组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 912 | 泉山     | PMS 御景湾三期2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 913 | 泉山     | PMS 御景湾三期2配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 914 | 泉山     | PMS 富丽花园二期2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 915 | 泉山     | 吴庄2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 916 | 泉山     | PMS 森活绿郡组合配电站3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 917 | 泉山     | 翠湖新语配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 918 | 泉山     | 盛世佳园1箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 919 | 泉山     | PMS 森活绿郡5箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 920 | 泉山     | PMS 万宁华府1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 921 | 泉山     | PMS 万宁华府1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 922 | 泉山     | PMS 万宁华府1组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 923 | 泉山     | PMS 七如线3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 924 | 泉山     | PMS 七如线15          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 925 | 泉山     | PMS 福中居小区美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 926 | 泉山     | PMS 富丽花园二期1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 927 | 泉山     | PMS 富丽花园二期3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 928 | 泉山     | 工程宿舍配电室变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 929 | 泉山     | PMS 公安小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 930 | 泉山     | PMS 管道花园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 931 | 泉山     | PMS 管道花园1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 932 | 泉山     | PMS 管道花园2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 933 | 泉山     | PMS 管道花园2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 934 | 泉山     | PMS 管道花园2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 935 | 泉山     | PMS 果园小区2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 936 | 泉山     | 大学城3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 937 | 泉山     | PMS 泰山嘉园4箱变变压器     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 938 | 泉山     | PMS 康居D区3箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 939 | 泉山     | 皓月园2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 940 | 泉山     | 望月园1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 941 | 泉山     | 关庄2箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 942 | 泉山     | PMS 西湖美景2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 943 | 泉山     | PMS 公园西村箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 944 | 泉山     | 富丽花园7箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 945 | 泉山     | PMS 南湖小区配电室东变压器    | 10       | 500       | 373         | 373             |
| 946 | 泉山     | PMS 风华南苑1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 947 | 泉山     | PMS 桥古线2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 948 | 泉山     | PMS 苏民线3南          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 949 | 泉山     | PMS 和平1配电室2变压器     | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 950 | 泉山     | PMS 和平2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 951 | 泉山     | 和平2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 952 | 泉山     | PMS 宏宇新岸线组合配电站3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 953 | 泉山     | PMS 宏宇新岸线组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 954 | 泉山     | PMS 宏宇新岸线组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 955 | 泉山     | PMS 宏宇新岸线2配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 956 | 泉山     | PMS 宏宇新岸线2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 957 | 泉山     | PMS 湖滨6期配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 958 | 泉山     | PMS 湖滨6期配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 959 | 泉山     | PMS 湖滨嘉园箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 960 | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 961 | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍2箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 962 | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 963 | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 964 | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 965 | 泉山     | 风化II小区箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 966 | 泉山     | PMS 民理园箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 967 | 泉山     | PMS 中板V箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 968 | 泉山     | 民乐园3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 969 | 泉山     | 民健园2箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 970 | 泉山     | PMS 民安园6箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 971 | 泉山     | PMS 东坡休闲广场1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 972 | 泉山     | 东坡休闲广场2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 973  | 泉山     | PMS 东坡休闲广场4箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 974  | 泉山     | PMS 杏山花园5箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 975  | 泉山     | PMS 梨园组合配电站2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 976  | 泉山     | PMS 锦绣年华1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 977  | 泉山     | PMS 吴淮一线17          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 978  | 泉山     | 华美叠翠园2配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 979  | 泉山     | 华美叠翠园2配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 980  | 泉山     | PMS 华美叠翠园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 981  | 泉山     | 华美叠翠园3配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 982  | 泉山     | PMS 华美润园箱变变压器       | 10       | 630       | 474         | 474             |
| 983  | 泉山     | PMS 华美润园配电室变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 984  | 泉山     | PMS 华润配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 985  | 泉山     | PMS 华润配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 986  | 泉山     | PMS 华润小区箱变变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 987  | 泉山     | PMS 黄河景园配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 988  | 泉山     | PMS 华美叠翠园组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 989  | 泉山     | PMS 太阳花园2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 990  | 泉山     | PMS 御景湾2配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 991  | 泉山     | PMS 颖都花园1箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 992  | 泉山     | PMS 幸福家园13箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 993  | 泉山     | PMS 华东机械厂宿舍5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 994  | 泉山     | PMS 泉山美墅组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 995  | 泉山     | PMS 泉山美墅组合配电站3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 996  | 泉山     | PMS 碧水湾1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 997  | 泉山     | PMS 御景湾三期3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 998  | 泉山     | PMS 御景湾三期3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 999  | 泉山     | PMS 和平1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1000 | 泉山     | PMS 学府嘉园配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1001 | 泉山     | PMS 金庭嘉园配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1002 | 泉山     | PMS 七南线17-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1003 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1004 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1005 | 泉山     | PMS 滨湖花园三期2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1006 | 泉山     | PMS 苏豪时代广场组合配电站1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1007 | 泉山     | PMS 西湖一线22-4        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 1008 | 泉山     | PMS 吴韩线23-2北        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 1009 | 泉山     | 翟七二线彭大段6            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 1010 | 泉山     | PMS 河畔花城配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1011 | 泉山     | PMS 河畔花城配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1012 | 泉山     | PMS 河畔花城配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1013 | 泉山     | 苏淮线12—11=5            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1014 | 泉山     | 苏淮线12—11=7            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1015 | 泉山     | 苏淮线12—11=6≡1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1016 | 泉山     | 苏淮线17—4               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1017 | 泉山     | 苏淮线17—5西3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1018 | 泉山     | PMS 苏中线9              | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 1019 | 泉山     | PMS 苏中线15西1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1020 | 泉山     | PMS 索道2美变变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1021 | 泉山     | PMS 康居D区配电室2配变变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1022 | 泉山     | PMS 风华南苑配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1023 | 泉山     | PMS 风华南苑配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1024 | 泉山     | PMS 风华南苑配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1025 | 泉山     | 民康园2箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1026 | 泉山     | PMS 民乐园1箱变变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1027 | 泉山     | PMS 名城国际1变压器          | 10       | 500       | 391         | 391             |
| 1028 | 泉山     | PMS 泉山美墅G区配电室（用户）2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1029 | 泉山     | PMS 泉山美墅G区配电室（用户）1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1030 | 泉山     | PMS 开元四季小区7箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1031 | 泉山     | PMS 杏山花园1箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1032 | 泉山     | PMS 杏山花园4箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1033 | 泉山     | PMS 杏山花园7箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1034 | 泉山     | PMS 杏山花园14箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1035 | 泉山     | PMS 杏山花园15箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1036 | 泉山     | PMS 凤鸣花园箱变变压器         | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 1037 | 泉山     | PMS 东坡休闲广场3箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1038 | 泉山     | 春月园1箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1039 | 泉山     | PMS 彭城大院2箱变（用户）变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1040 | 泉山     | PMS 彭城大院3箱变（用户）变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1041 | 泉山     | PMS 彭城大院4箱变（用户）变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1042 | 泉山     | PMS 彭城大院5箱变（用户）变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1043 | 泉山     | PMS 泰山嘉园3箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1044 | 泉山     | PMS 泰山嘉园1箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1045 | 泉山     | PMS 泰山嘉园6箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1046 | 泉山     | PMS 春雨花园3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1047 | 泉山     | 人防小区配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1048 | 泉山     | PMS 山水丽庭配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1049 | 泉山     | PMS 上院配电室1变压器主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1050 | 泉山     | PMS 上院配电室2变压器主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1051 | 泉山     | PMS 尚城国际组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1052 | 泉山     | PMS 尚城国际组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1053 | 泉山     | PMS 尚城国际组合配电站3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1054 | 泉山     | PMS 少华2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1055 | 泉山     | PMS 少华1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1056 | 泉山     | PMS 绅士花园2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1057 | 泉山     | PMS 绅士花园1变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1058 | 泉山     | PMS 事业小区3美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1059 | 泉山     | 民乐园2箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1060 | 泉山     | PMS 颖都花园2箱变变压器      | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 1061 | 泉山     | PMS 颖都花园3箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1062 | 泉山     | PMS 开元四季小区8箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1063 | 泉山     | PMS 开元四季小区10箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1064 | 泉山     | PMS 开元四季小区9箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1065 | 泉山     | PMS 杏山花园9箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1066 | 泉山     | PMS 杏山花园10箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1067 | 泉山     | PMS 杏山花园8箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1068 | 泉山     | PMS 新华阳光花园箱变（用户）变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1069 | 泉山     | PMS 华美叠翠园1箱变变压器     | 10       | 500       | 360         | 360             |
| 1070 | 泉山     | PMS 华美叠翠园2箱变变压器     | 10       | 500       | 270         | 270             |
| 1071 | 泉山     | PMS 华美叠翠园3箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1072 | 泉山     | PMS 华美叠翠园4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1073 | 泉山     | PMS 太阳花园1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1074 | 泉山     | PMS 太阳花园3箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1075 | 泉山     | PMS 太阳花园4箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1076 | 泉山     | PMS 幸福家园1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1077 | 泉山     | PMS 幸福家园2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1078 | 泉山     | PMS 幸福家园3箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1079 | 泉山     | PMS 幸福家园4箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1080 | 泉山     | PMS 幸福家园5箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1081 | 泉山     | PMS 幸福家园6箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1082 | 泉山     | PMS 机械局配变变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1083 | 泉山     | PMS 积翠小区配电室变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1084 | 泉山     | PMS 建委配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1085 | 泉山     | PMS 建委配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1086 | 泉山     | PMS 金奎新居2箱变变压器      | 10       | 500       | 382         | 382             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1087 | 泉山     | PMS 都市家园组合配电站1变压器    | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 1088 | 泉山     | PMS 都市家园组合配电站2变压器    | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 1089 | 泉山     | PMS 时代彩园配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1090 | 泉山     | PMS 时代彩园配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1091 | 泉山     | PMS 苏堤大厦配电室变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1092 | 泉山     | PMS 苏豪时代广场组合配电站2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1093 | 泉山     | PMS 泰山嘉园5箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1094 | 泉山     | PMS 天山绿洲2配电室2变压器     | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 1095 | 泉山     | PMS 天山绿洲2配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1096 | 泉山     | PMS 幸福家园7箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1097 | 泉山     | PMS 幸福家园8箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1098 | 泉山     | PMS 幸福家园9箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1099 | 泉山     | PMS 幸福家园10箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1100 | 泉山     | PMS 幸福家园11箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1101 | 泉山     | PMS 幸福家园12箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1102 | 泉山     | PMS 幸福家园14箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1103 | 泉山     | PMS 金泰花园箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1104 | 泉山     | PMS 金庭嘉园配电室3变压器      | 10       | 1000      | 696         | 696             |
| 1105 | 泉山     | PMS 金庭嘉园配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1106 | 泉山     | PMS 金月名人居配电室变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1107 | 泉山     | PMS 锦绣嘉园1—4号楼配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1108 | 泉山     | 锦绣嘉园1—4号楼配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1109 | 泉山     | PMS 锦绣嘉园5楼配电室变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1110 | 泉山     | PMS 锦绣嘉园6楼配电室变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1111 | 泉山     | PMS 锦绣年华3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1112 | 泉山     | PMS 锦绣年华3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1113 | 泉山     | PMS 锦绣年华4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1114 | 泉山     | PMS 锦绣年华4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1115 | 泉山     | PMS 锦绣年华2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1116 | 泉山     | 锦绣园一期箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1117 | 泉山     | PMS 九鼎住宅小区配电室变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1118 | 泉山     | PMS 军分区分电室(用户)变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1119 | 泉山     | PMS 南湖怡秀园配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1120 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚B区2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1121 | 泉山     | 阿尔卡迪亚B区2配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1122 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚B区2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1123 | 泉山     | PMS 刘场世纪花园配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1124 | 泉山     | PMS 刘场世纪花园配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1125 | 泉山     | PMS 小康人家三期配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1126 | 泉山     | PMS 小康人家三期配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1127 | 泉山     | PMS 铜电家园1配电室变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1128 | 泉山     | PMS 铜电家园2配电室变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1129 | 泉山     | PMS 铜电家园3一1配电室变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1130 | 泉山     | PMS 铜电家园3一2配电室变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1131 | 泉山     | PMS 铜电家园4一1配电室变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1132 | 泉山     | PMS 铜电家园4一2配电室变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1133 | 泉山     | PMS 铜电家园5配电室变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1134 | 泉山     | PMS 铜电家园6配电室变压器     | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 1135 | 泉山     | PMS 铜电家园7配电室变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1136 | 泉山     | PMS 万通嘉园配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1137 | 泉山     | PMS 万通嘉园配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1138 | 泉山     | PMS 万裕风情园二期配电室2变压器  | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 1139 | 泉山     | PMS 万裕风情园二期配电室1变压器  | 10       | 500       | 374         | 374             |
| 1140 | 泉山     | PMS 杏山花园配电室2主变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1141 | 泉山     | PMS 华东小区箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1142 | 泉山     | PMS 省煤指宿舍箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1143 | 泉山     | PMS 碧水湾1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1144 | 泉山     | PMS 碧水湾1配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1145 | 泉山     | PMS 碧水湾1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1146 | 泉山     | PMS 碧水湾1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1147 | 泉山     | PMS 开元四季小区2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1148 | 泉山     | PMS 开元四季小区3箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1149 | 泉山     | PMS 开元四季5配电室变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1150 | 泉山     | PMS 开元四季II期4配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1151 | 泉山     | PMS 开元四季II期4配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1152 | 泉山     | PMS 开元四季II期4配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1153 | 泉山     | PMS 开元四季二期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1154 | 泉山     | PMS 开元四季二期1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1155 | 泉山     | PMS 开元四季二期1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1156 | 泉山     | PMS 开元四季二期2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1157 | 泉山     | PMS 开元四季二期2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1158 | 泉山     | PMS 开元四季二期3配电室2变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1159 | 泉山     | PMS 开元四季二期3配电室1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1160 | 泉山     | PMS 开元四季二期3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1161 | 泉山     | PMS 开元四季二期4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1162 | 泉山     | PMS 开元四季小区1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1163 | 泉山     | PMS 开元四季小区1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1164 | 泉山     | PMS 开元四季小区3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1165 | 泉山     | PMS 开元四季小区3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1166 | 泉山     | PMS 康居1配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1167 | 泉山     | PMS 康居1配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1168 | 泉山     | PMS 小康人家三期配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1169 | 泉山     | PMS 小康人家二期组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1170 | 泉山     | PMS 望湖大厦配电室变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1171 | 泉山     | PMS 望塔景园小区配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1172 | 泉山     | 无线电三厂2美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1173 | 泉山     | PMS 吴庄路商住楼箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1174 | 泉山     | 吴庄2配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1175 | 泉山     | 西苑南村2箱变变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1176 | 泉山     | 西苑南村4箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1177 | 泉山     | PMS 碧水湾10箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1178 | 泉山     | PMS 碧水湾2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1179 | 泉山     | PMS 碧水湾2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1180 | 泉山     | PMS 碧水湾2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1181 | 泉山     | PMS 碧水湾2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1182 | 泉山     | PMS 碧水湾2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1183 | 泉山     | PMS 碧水湾3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1184 | 泉山     | PMS 碧水湾3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1185 | 泉山     | PMS 碧水湾3配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1186 | 泉山     | PMS 碧水湾3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1187 | 泉山     | PMS 碧水湾3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1188 | 泉山     | PMS 碧水湾4配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1189 | 泉山     | PMS 碧水湾4配电室4变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1190 | 泉山     | PMS 碧水湾4配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1191 | 泉山     | PMS 碧水湾4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1192 | 泉山     | PMS 碧水湾5箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1193 | 泉山     | PMS 碧水湾6箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1194 | 泉山     | PMS 碧水湾7箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1195 | 泉山     | PMS 碧水湾小区8箱变变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 1196 | 泉山     | PMS 碧水湾9箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1197 | 泉山     | PMS 滨湖花园一期1配电室1变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 1198 | 泉山     | PMS 康居2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1199 | 泉山     | PMS 康居D区配电室1配变变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1200 | 泉山     | PMS 康居2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1201 | 泉山     | 矿南小区配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1202 | 泉山     | 矿南小区配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1203 | 泉山     | PMS 乐庭公寓箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1204 | 泉山     | PMS 梨园组合配电站1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1205 | 泉山     | PMS 梨园小区2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1206 | 泉山     | PMS 梨园小区2配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1207 | 泉山     | PMS 梨园小区3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1208 | 泉山     | PMS 刘场西美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1209 | 泉山     | 理想城8配电室2变压器      | 10       | 630       | 478         | 478             |
| 1210 | 泉山     | 理想城8配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1211 | 泉山     | 理想城8配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1212 | 泉山     | 理想城8配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1213 | 泉山     | 理想城10配电室2变压器     | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 1214 | 泉山     | 理想城10配电室1变压器     | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 1215 | 泉山     | 理想城组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1216 | 泉山     | 理想城组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1217 | 泉山     | 七南2箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1218 | 泉山     | 七南3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1219 | 泉山     | 七南1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1220 | 泉山     | 柏丽华府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1221 | 泉山     | 柏丽华府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1222 | 泉山     | 柏丽华府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1223 | 泉山     | 柏丽华府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1224 | 泉山     | 柏丽华府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1225 | 泉山     | 柏丽华府1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1226 | 泉山     | 柏丽华府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1227 | 泉山     | 柏丽华府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1228 | 泉山     | 尚和园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1229 | 泉山     | 尚和园1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1230 | 泉山     | 尚和园1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1231 | 泉山     | 尚和园3配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1232 | 泉山     | 尚和园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1233 | 泉山     | 尚和园1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1234 | 泉山     | 尚和园2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1235 | 泉山     | 尚和园3配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1236 | 泉山     | 尚和园3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1237 | 泉山     | 尚和园2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1238 | 泉山     | 尚和园1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1239 | 泉山     | 尚和园3配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1240 | 泉山     | 理想城6配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1241 | 泉山     | 理想城9配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1242 | 泉山     | 理想城7配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1243 | 泉山     | 理想城6配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1244 | 泉山     | 理想城9配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1245 | 泉山     | 理想城6配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1246 | 泉山     | 理想城6配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1247 | 泉山     | 理想城7配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1248 | 泉山     | PMS 华辰丽景1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1249 | 泉山     | PMS 华辰丽景1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1250 | 泉山     | PMS 开元四季三期7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1251 | 泉山     | PMS 开元四季三期7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1252 | 泉山     | PMS 开元四季三期8配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1253 | 泉山     | PMS 开元四季三期8配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1254 | 泉山     | PMS 开元四季三期9配电室1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1255 | 泉山     | PMS 开元四季三期9配电室2变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1256 | 泉山     | PMS 苏民线3            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1257 | 泉山     | PMS 开元四季三期10配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1258 | 泉山     | PMS 开元四季三期10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1259 | 泉山     | PMS 开元四季三期11配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1260 | 泉山     | PMS 开元四季三期11配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1261 | 泉山     | PMS 开元四季三期1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1262 | 泉山     | PMS 开元四季三期2箱变变压器    | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 1263 | 泉山     | PMS 开元四季三期3箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1264 | 泉山     | PMS 开元四季三期4箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1265 | 泉山     | PMS 开元四季三期5箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1266 | 泉山     | PMS 开元四季三期6箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1267 | 泉山     | PMS 开元四季三期7箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1268 | 泉山     | PMS 开元四季三期8箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1269 | 泉山     | PMS 夹河街综合楼配电室变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1270 | 泉山     | PMS 开元四季三期1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1271 | 泉山     | PMS 开元四季三期1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1272 | 泉山     | PMS 开元四季三期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1273 | 泉山     | PMS 开元四季三期1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1274 | 泉山     | 开元四季三期2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1275 | 泉山     | PMS 开元四季三期2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1276 | 泉山     | PMS 开元四季三期2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1277 | 泉山     | 开元四季三期2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1278 | 泉山     | PMS 开元四季三期3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1279 | 泉山     | PMS 开元四季三期3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1280 | 泉山     | PMS 开元四季三期3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1281 | 泉山     | PMS 开元四季三期3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1282 | 泉山     | PMS 开元四季三期5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1283 | 泉山     | PMS 开元四季三期5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1284 | 泉山     | PMS 开元四季二期2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1285 | 泉山     | PMS 奎水一线13—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1286 | 泉山     | PMS 泉山美墅组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1287 | 泉山     | PMS 泉山美墅组合配电站4变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1288 | 泉山     | PMS 段庄小学箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1289 | 泉山     | PMS 压力机械厂配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1290 | 泉山     | PMS 压力机械厂配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1291 | 泉山     | PMS 西工线8            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1292 | 泉山     | PMS 东南郡5配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1293 | 泉山     | PMS 东南郡5配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1294 | 泉山     | PMS 东南郡6配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1295 | 泉山     | PMS 东南郡6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1296 | 泉山     | PMS 东南郡6配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1297 | 泉山     | PMS 二环西路2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1298 | 泉山     | PMS 二环西路1箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1299 | 泉山     | PMS 嘉和雅苑1组合配电站2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1300 | 泉山     | PMS 嘉和雅苑2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1301 | 泉山     | PMS 嘉和雅苑2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1302 | 泉山     | PMS 管道二期1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1303 | 泉山     | PMS 管道二期1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1304 | 泉山     | PMS 管道二期1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1305 | 泉山     | PMS 管道二期1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1306 | 泉山     | PMS 吴淮二线10—1北       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1307 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1308 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1309 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1310 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1311 | 泉山     | PMS 新泉佳苑1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1312 | 泉山     | PMS 新泉佳苑1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1313 | 泉山     | PMS 新泉佳苑1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1314 | 泉山     | PMS 新泉佳苑1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1315 | 泉山     | PMS 新泉佳苑2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1316 | 泉山     | PMS 新泉佳苑2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1317 | 泉山     | 新泉佳苑2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1318 | 泉山     | PMS 新泉佳苑2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1319 | 泉山     | PMS 新泉佳苑3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1320 | 泉山     | PMS 新泉佳苑3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1321 | 泉山     | PMS 新泉佳苑4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1322 | 泉山     | PMS 新泉佳苑4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1323 | 泉山     | PMS 新泉佳苑4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1324 | 泉山     | PMS 新泉佳苑4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1325 | 泉山     | PMS 新泉佳苑5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1326 | 泉山     | PMS 新泉佳苑5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1327 | 泉山     | PMS 新泉佳苑5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1328 | 泉山     | PMS 新泉佳苑5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1329 | 泉山     | PMS 新泉佳苑6配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1330 | 泉山     | PMS 新泉佳苑6配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1331 | 泉山     | PMS 新泉佳苑6配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1332 | 泉山     | PMS 新泉佳苑6配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1333 | 泉山     | PMS 奎水一线8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1334 | 泉山     | 湖西雅苑B区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1335 | 泉山     | 湖西雅苑B区2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1336 | 泉山     | 湖西雅苑B区2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1337 | 泉山     | PMS 湖西雅苑A区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1338 | 泉山     | PMS 湖西雅苑A区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1339 | 泉山     | 湖西雅苑A区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1340 | 泉山     | PMS 管道储运公司1箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1341 | 泉山     | 湖西雅苑A区1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1342 | 泉山     | PMS 湖西雅苑B区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1343 | 泉山     | PMS 湖西雅苑B区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1344 | 泉山     | PMS 管道储运公司2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1345 | 泉山     | 湖西雅苑C区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1346 | 泉山     | 湖西雅苑C区1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1347 | 泉山     | PMS 湖西雅苑C区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1348 | 泉山     | PMS 湖西雅苑C区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1349 | 泉山     | PMS 湖西雅苑F区2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1350 | 泉山     | PMS 湖西雅苑F区2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1351 | 泉山     | 湖西雅苑F区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1352 | 泉山     | 湖西雅苑F区1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1353 | 泉山     | PMS 湖西雅苑F区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1354 | 泉山     | PMS 湖西雅苑F区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1355 | 泉山     | 湖西雅苑F区2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1356 | 泉山     | 湖西雅苑F区2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1357 | 泉山     | 湖西雅苑2组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1358 | 泉山     | 湖西雅苑2组合配电站3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1359 | 泉山     | PMS 湖西雅苑2组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1360 | 泉山     | PMS 湖西雅苑2组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1361 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1362 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1363 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期6配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1364 | 泉山     | PMS 翠湖御景3配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1365 | 泉山     | PMS 翠湖御景3配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1366 | 泉山     | 桥夹二线5-5=1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1367 | 泉山     | PMS 新盛商业街配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1368 | 泉山     | PMS 新盛商业街配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1369 | 泉山     | PMS 半山别墅1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1370 | 泉山     | 奎七线25-5=11         | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 1371 | 泉山     | PMS 开王线2           | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 1372 | 泉山     | PMS 开王线7           | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 1373 | 泉山     | PMS 翟云线19-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1374 | 泉山     | PMS 苏民线13          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1375 | 泉山     | PMS 吴新线18          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1376 | 泉山     | PMS 桥古线3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1377 | 泉山     | PMS 吴建线7-5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1378 | 泉山     | PMS 桥华线21          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1379 | 泉山     | PMS 奎水二线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1380 | 泉山     | PMS 汇源小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1381 | 泉山     | PMS 中川艺君1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1382 | 泉山     | PMS 中川艺君2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1383 | 泉山     | PMS 奎南1箱变变压器       | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 1384 | 泉山     | PMS 吴湖线26-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1385 | 泉山     | PMS 奎南2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1386 | 泉山     | PMS 四海山庄2箱变变压器     | 10       | 630       | 477         | 477             |
| 1387 | 泉山     | PMS 康居C区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1388 | 泉山     | PMS 康居C区1箱变变压器     | 10       | 630       | 473         | 473             |
| 1389 | 泉山     | PMS 橙黄时代2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1390 | 泉山     | PMS 橙黄时代3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1391 | 泉山     | PMS 康居F区箱变变压器      | 10       | 630       | 369         | 369             |
| 1392 | 泉山     | PMS 奎水二线12         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1393 | 泉山     | PMS 金龙小区配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1394 | 泉山     | PMS 金龙小区配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1395 | 泉山     | PMS 舜淮府第组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1396 | 泉山     | PMS 舜淮府第组合配电站3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1397 | 泉山     | PMS 舜淮府第组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1398 | 泉山     | PMS 舜淮府第组合配电站4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1399 | 泉山     | PMS 华辰丽景1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1400 | 泉山     | PMS 西苑中路美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1401 | 泉山     | PMS 乐庭公寓美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1402 | 泉山     | PMS 车管所美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1403 | 泉山     | PMS 矿山路加油站美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1404 | 泉山     | PMS 易初爱莲美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1405 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 566         | 566             |
| 1406 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1407 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 1408 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1409 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1410 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1411 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 574         | 574             |
| 1412 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1413 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1414 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1415 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 618         | 618             |
| 1416 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1417 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1418 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1419 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 1420 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1421 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1422 | 泉山     | PMS 天山绿洲三期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1423 | 泉山     | PMS 翟南线38          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1424 | 泉山     | PMS 翟南线39-3西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1425 | 泉山     | PMS 吴滨线12-2东1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1426 | 泉山     | PMS 湖光山色1组合配电站1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1427 | 泉山     | PMS 湖光山色2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1428 | 泉山     | PMS 湖光山色2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1429 | 泉山     | PMS 湖光山色1组合配电站2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1430 | 泉山     | PMS 湖光山色2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1431 | 泉山     | PMS 湖光山色2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1432 | 泉山     | PMS 翡翠城1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1433 | 泉山     | PMS 翡翠城2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1434 | 泉山     | PMS 翡翠城3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1435 | 泉山     | PMS 翡翠城4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1436 | 泉山     | PMS 翡翠城1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1437 | 泉山     | PMS 翡翠城2配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1438 | 泉山     | PMS 翡翠城2配电室3变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1439 | 泉山     | PMS 翡翠城2配电室4变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1440 | 泉山     | PMS 翡翠城1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1441 | 泉山     | PMS 翡翠城1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1442 | 泉山     | PMS 翡翠城3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1443 | 泉山     | PMS 翡翠城3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1444 | 泉山     | PMS 翡翠城3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1445 | 泉山     | PMS 翡翠城4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1446 | 泉山     | PMS 翡翠城4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1447 | 泉山     | PMS 翡翠城4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1448 | 泉山     | PMS 七如线25-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1449 | 泉山     | PMS 奎水二线16-4南      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 1450 | 泉山     | PMS 西湖二线30-8       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1451 | 泉山     | PMS 吴庄1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1452 | 泉山     | PMS 吴庄1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1453 | 泉山     | PMS 天瑞华府1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1454 | 泉山     | PMS 天瑞华府2配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1455 | 泉山     | PMS 天瑞华府2配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1456 | 泉山     | PMS 天瑞华府2配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1457 | 泉山     | PMS 天瑞华府2配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1458 | 泉山     | PMS 天瑞华府1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1459 | 泉山     | PMS 新月园箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1460 | 泉山     | 秋月园1箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1461 | 泉山     | PMS 湖光山色3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1462 | 泉山     | PMS 湖光山色3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1463 | 泉山     | PMS 吴韩线19-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1464 | 泉山     | PMS 奎太二线15         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1465 | 泉山     | PMS 七南线2-4西        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1466 | 泉山     | PMS 七南线2-4东        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1467 | 泉山     | PMS 奎马一线会泰段3       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 1468 | 泉山     | PMS 古风一线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1469 | 泉山     | PMS 吴淮一线25—4=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1470 | 泉山     | PMS 纺南配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1471 | 泉山     | PMS 醒狮I期配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1472 | 泉山     | PMS 刘场1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1473 | 泉山     | PMS 怡园小区1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1474 | 泉山     | PMS 泰山1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1475 | 泉山     | PMS 醒狮I期美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1476 | 泉山     | PMS 翠湖御景4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1477 | 泉山     | PMS 翠湖御景4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1478 | 泉山     | PMS 翠湖御景4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1479 | 泉山     | PMS 云龙山庄2箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1480 | 泉山     | PMS 云龙山庄1箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1481 | 泉山     | 古永一线21-1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1482 | 泉山     | PMS 开元四季三期4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1483 | 泉山     | PMS 开元四季三期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1484 | 泉山     | PMS 开元四季三期4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1485 | 泉山     | PMS 开元四季三期4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1486 | 泉山     | PMS 泰山2箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1487 | 泉山     | PMS 侯山窝3美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1488 | 泉山     | PMS 师大箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1489 | 泉山     | 翟风线4—2西1           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 1490 | 泉山     | 翟风线4—3西1           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 1491 | 泉山     | PMS 奎马一线会泰段10      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1492 | 泉山     | PMS 吴建线28          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1493 | 泉山     | PMS 奎大线2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1494 | 泉山     | PMS 奎七线1—8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1495 | 泉山     | PMS 奎大线5—2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1496 | 泉山     | 奎科线1—7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1497 | 泉山     | 奎科线1—8             | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 1498 | 泉山     | 奎科线1—7=1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1499 | 泉山     | 奎科线2—8             | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 1500 | 泉山     | PMS 翟七一线48—1=7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1501 | 泉山     | PMS 桥平线7—3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1502 | 泉山     | PMS 桥平线7—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1503 | 泉山     | PMS 桥平线7—6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1504 | 泉山     | 桥苏线14-5            | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1505 | 泉山     | PMS 桥铜二线15       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1506 | 泉山     | PMS 桥铜二线16一1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1507 | 泉山     | PMS 桥铜二线18       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1508 | 泉山     | PMS 桥铜二线23       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1509 | 泉山     | PMS 苏铜二线14-3=1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1510 | 泉山     | PMS 苏铜二线15       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1511 | 泉山     | PMS 西中线20南5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1512 | 泉山     | PMS 吴农线6一6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1513 | 泉山     | PMS 吴农线6一11      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1514 | 泉山     | PMS 吴修线18一1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1515 | 泉山     | 古永一线32-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1516 | 泉山     | 古永一线27           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1517 | 泉山     | PMS 吴淮一线36分2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1518 | 泉山     | PMS 古枢一线6西       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1519 | 泉山     | PMS 古枢二线3一5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1520 | 泉山     | PMS 古枢二线3一6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1521 | 泉山     | PMS 古风二线1一1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1522 | 泉山     | 苏苑二线30           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1523 | 泉山     | PMS 吴农线6一3=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1524 | 泉山     | 古永一线34-1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1525 | 泉山     | PMS 吴韩线32一4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1526 | 泉山     | PMS 西湖一线22一5=7   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1527 | 泉山     | PMS 吴段线20一4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1528 | 泉山     | 奎科线2一5东          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1529 | 泉山     | PMS 翟七二线107-4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1530 | 泉山     | PMS 公园西村2美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1531 | 泉山     | PMS 人防小区2美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1532 | 泉山     | PMS 西湖一线7        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 1533 | 泉山     | PMS 西湖一线22一5=3北1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1534 | 泉山     | PMS 西湖一线22一5=9   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1535 | 泉山     | PMS 古淮线27一2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1536 | 泉山     | PMS 火花东区1美变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1537 | 泉山     | PMS 火花东区2美变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1538 | 泉山     | PMS 奎山供珠山路1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1539 | 泉山     | PMS 奎东小区1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1540 | 泉山     | PMS 奎东小区2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1541 | 泉山     | PMS 沂沐泗小区箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1542 | 泉山     | PMS 秋月园2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1543 | 泉山     | PMS 民健园3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1544 | 泉山     | 橙黄时代4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1545 | 泉山     | PMS 中房园箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1546 | 泉山     | PMS 民康园1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1547 | 泉山     | PMS 西苑公安小区箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1548 | 泉山     | PMS 雁山小区1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1549 | 泉山     | 奎水一线28—4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1550 | 泉山     | PMS 桥夹一线10      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1551 | 泉山     | 桥夹二线5-7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1552 | 泉山     | PMS 桥夹一线7       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1553 | 泉山     | PMS 桥夹一线13—2    | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 1554 | 泉山     | PMS 桥夹一线16      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1555 | 泉山     | PMS 桥夹一线18      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1556 | 泉山     | PMS 桥夹一线19      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1557 | 泉山     | PMS 桥夹一线19—4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1558 | 泉山     | PMS 桥古线4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1559 | 泉山     | PMS 桥古线9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1560 | 泉山     | PMS 桥古线9—3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1561 | 泉山     | PMS 桥古线10       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1562 | 泉山     | PMS 桥平线3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1563 | 泉山     | PMS 桥平线5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1564 | 泉山     | PMS 桥平线7—2=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1565 | 泉山     | PMS 桥平线15       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1566 | 泉山     | PMS 桥平线23—7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1567 | 泉山     | PMS 桥平线23—6=2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1568 | 泉山     | PMS 桥平线23—4=2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1569 | 泉山     | PMS 桥平线23—4=6   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1570 | 泉山     | 古永一线38          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1571 | 泉山     | PMS 桥铜二线6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1572 | 泉山     | 桥铜二线10南2        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1573 | 泉山     | PMS 桥铜二线12南3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1574 | 泉山     | PMS 桥安线3—6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1575 | 泉山     | PMS 桥铜二线11      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1576 | 泉山     | 桥苏线14-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1577 | 泉山     | 桥苏线14-3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1578 | 泉山     | 桥苏线14-4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1579 | 泉山     | 桥苏线14-4=2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1580 | 泉山     | 桥苏线14-3=2       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1581 | 泉山     | 桥苏线14-3=5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1582 | 泉山     | PMS 桥铜二线13-6   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1583 | 泉山     | PMS 桥铜二线13-7   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1584 | 泉山     | PMS 桥铜二线16-2=3 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1585 | 泉山     | PMS 桥铜二线16-4   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1586 | 泉山     | PMS 桥铜二线18-1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1587 | 泉山     | PMS 桥铜二线21     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1588 | 泉山     | PMS 桥铜二线24     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1589 | 泉山     | PMS 桥铜二线25-4   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1590 | 泉山     | PMS 桥苏线薇苏段2-3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1591 | 泉山     | PMS 桥苏线薇苏段4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1592 | 泉山     | PMS 吴农线18-3南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1593 | 泉山     | PMS 吴农线18-5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1594 | 泉山     | PMS 吴农线18-8    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1595 | 泉山     | PMS 吴农线18-12   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1596 | 泉山     | 古永一线26-3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1597 | 泉山     | 古永一线22-3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1598 | 泉山     | PMS 吴港线段六段1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1599 | 泉山     | PMS 吴韩线27南3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1600 | 泉山     | PMS 吴韩线27南4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1601 | 泉山     | PMS 吴韩线16-2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1602 | 泉山     | PMS 西湖二线30-5南  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1603 | 泉山     | PMS 吴韩线23-4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1604 | 泉山     | PMS 吴新线起煤段3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1605 | 泉山     | PMS 吴湖线14      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1606 | 泉山     | PMS 吴段线纺织段5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1607 | 泉山     | PMS 古王线10北3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1608 | 泉山     | PMS 古枢二线3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1609 | 泉山     | PMS 古王线4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1610 | 泉山     | PMS 古王线5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1611 | 泉山     | PMS 古王线12北1西1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1612 | 泉山     | PMS 古王一线7-4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1613 | 泉山     | PMS 古王一线7-5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1614 | 泉山     | PMS 古王一线11-1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1615 | 泉山     | PMS 古淮线29      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1616 | 泉山     | PMS 古淮线26      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1617 | 泉山     | PMS 古淮线23      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1618 | 泉山     | PMS 古淮线23-8    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1619 | 泉山     | 古永一线21-3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1620 | 泉山     | PMS 翟犁线47-7=6      | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 1621 | 泉山     | PMS 吴建线25          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1622 | 泉山     | PMS 奎大线7-4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1623 | 泉山     | PMS 奎水一线15北5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1624 | 泉山     | PMS 管道二公司南小区1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1625 | 泉山     | PMS 管道二公司南小区2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1626 | 泉山     | PMS 管道二公司南小区3箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1627 | 泉山     | 奎西小区1美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1628 | 泉山     | PMS 奎西小区2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1629 | 泉山     | 梅月园1美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1630 | 泉山     | 梅月园2美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1631 | 泉山     | PMS 汉画像石美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1632 | 泉山     | PMS 新建西路箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1633 | 泉山     | PMS 管道二公司南区3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1634 | 泉山     | PMS 管道二公司南区4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1635 | 泉山     | PMS 管道二公司南区5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1636 | 泉山     | PMS 苏铜二线3西1东       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1637 | 泉山     | PMS 铜山影剧院箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1638 | 泉山     | PMS 桥平线23-3东1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1639 | 泉山     | 翟永一永一段3-1          | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 1640 | 泉山     | PMS 桥华线15-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1641 | 泉山     | PMS 桥平线16-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1642 | 泉山     | PMS 五段段1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1643 | 泉山     | PMS 奎水一线4南4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1644 | 泉山     | PMS 雁山小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1645 | 泉山     | PMS 古枢二线9-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1646 | 泉山     | PMS 古枢二线10南1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1647 | 泉山     | PMS 四海山庄2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1648 | 泉山     | PMS 西湖一线22-5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1649 | 泉山     | PMS 桥铜二线9-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1650 | 泉山     | PMS 古机线3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1651 | 泉山     | PMS 桥苏线23          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1652 | 泉山     | PMS 苏铜二线3西1西       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1653 | 泉山     | PMS 吴矿线薇园段1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1654 | 泉山     | PMS 丰和园配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1655 | 泉山     | PMS 丰和园配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1656 | 泉山     | PMS 丰和园配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1657 | 泉山     | PMS 丰和园配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1658 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1659 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1660 | 泉山     | PMS 滨湖御景湾4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1661 | 泉山     | PMS 吴段线20-5=4     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1662 | 泉山     | PMS 古枢二线4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1663 | 泉山     | PMS 古王线23         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1664 | 泉山     | PMS 古永二线5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1665 | 泉山     | PMS 吴段线20-5=2     | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 1666 | 泉山     | PMS 桥苏线20付        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1667 | 泉山     | 鼎瑞雅居1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1668 | 泉山     | 鼎瑞雅居1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1669 | 泉山     | 鼎瑞雅居2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1670 | 泉山     | 鼎瑞雅居2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1671 | 泉山     | 鼎瑞雅居3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1672 | 泉山     | 鼎瑞雅居3配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1673 | 泉山     | 鼎瑞雅居4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1674 | 泉山     | 鼎瑞雅居5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1675 | 泉山     | 鼎瑞雅居5配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1676 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1677 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1678 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1679 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1680 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1681 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1682 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1683 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1684 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1685 | 泉山     | PMS 鼎瑞雅居5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1686 | 泉山     | PMS 华安明月1箱变变压器    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 1687 | 泉山     | PMS 华安明月2箱变变压器    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 1688 | 泉山     | PMS 彭园美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1689 | 泉山     | PMS 万悦城3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1690 | 泉山     | PMS 万悦城3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1691 | 泉山     | PMS 万悦城3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1692 | 泉山     | PMS 万悦城3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1693 | 泉山     | PMS 万悦城4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1694 | 泉山     | PMS 万悦城4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1695 | 泉山     | PMS 万悦城4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1696 | 泉山     | PMS 万悦城4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1697 | 泉山     | PMS 万悦城5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1698 | 泉山     | PMS 万悦城5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1699 | 泉山     | PMS 万悦城5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1700 | 泉山     | PMS 万悦城5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1701 | 泉山     | PMS 万悦城1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1702 | 泉山     | PMS 万悦城1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1703 | 泉山     | PMS 万悦城1组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1704 | 泉山     | PMS 万悦城1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1705 | 泉山     | PMS 吴韩二线2—2       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 1706 | 泉山     | PMS 立达路2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1707 | 泉山     | PMS 桥铜二线13—2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1708 | 泉山     | PMS 翟七一线52南3=4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1709 | 泉山     | PMS 七如线24         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1710 | 泉山     | PMS 铜山县委旧址美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1711 | 泉山     | PMS 奎太一线23东1东     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1712 | 泉山     | PMS 吴农线18分10西2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1713 | 泉山     | 苏淮线12—11=4副       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1714 | 泉山     | PMS 翟马线31         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1715 | 泉山     | PMS 雁山美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1716 | 泉山     | PMS 工程小区2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1717 | 泉山     | PMS 民乐园4美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1718 | 泉山     | PMS 泉山公园2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1719 | 泉山     | PMS 隧道箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1720 | 泉山     | PMS 永业小区3美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1721 | 泉山     | PMS 工程小区1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1722 | 泉山     | PMS 弘润花园1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1723 | 泉山     | PMS 弘润花园2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1724 | 泉山     | PMS 弘润花园3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1725 | 泉山     | PMS 弘润花园4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1726 | 泉山     | PMS 吴韩线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1727 | 泉山     | PMS 西湖一线22—1=4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1728 | 泉山     | PMS 金山小区1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1729 | 泉山     | PMS 金山小区2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1730 | 泉山     | PMS 金山小区3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1731 | 泉山     | PMS 金山小区4箱变变压器    | 10       | 630       | 408         | 408             |
| 1732 | 泉山     | PMS 金山小区5箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1733 | 泉山     | PMS 东南印象城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1734 | 泉山     | PMS 东南印象城2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1735 | 泉山     | PMS 东南印象城3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1736 | 泉山     | PMS 南印象城3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1737 | 泉山     | PMS 金山小区7箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1738 | 泉山     | PMS 金山小区8箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1739 | 泉山     | PMS 金山小区9箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1740 | 泉山     | PMS 金泰小区1期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1741 | 泉山     | PMS 龙泉花园1箱变变压器      | 10       | 630       | 480         | 480             |
| 1742 | 泉山     | PMS 民健园6箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1743 | 泉山     | PMS 泉山公园1箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1744 | 泉山     | 泉山公园3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1745 | 泉山     | 东南印象城2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1746 | 泉山     | 东南印象城2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1747 | 泉山     | 东南印象城3配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1748 | 泉山     | 东南印象城3配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1749 | 泉山     | PMS 中枢IV小区美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1750 | 泉山     | PMS 西中线20南3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1751 | 泉山     | PMS 古枢二线9—1=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1752 | 泉山     | PMS 桥铜二线9南2北        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1753 | 泉山     | PMS 桥铜二线10南3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1754 | 泉山     | PMS 桥铜二线16北4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1755 | 泉山     | PMS 西段一线39—6=2南2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1756 | 泉山     | PMS 东南印象城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1757 | 泉山     | PMS 东南印象城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1758 | 泉山     | PMS 西湖二线30—3西2北     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1759 | 泉山     | PMS 东南郡二期1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1760 | 泉山     | PMS 东南郡二期1组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1761 | 泉山     | 东南郡二期2配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1762 | 泉山     | 东南郡二期2配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1763 | 泉山     | PMS 东南郡二期1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 467         | 467             |
| 1764 | 泉山     | PMS 东南郡二期1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1765 | 泉山     | PMS 东南郡二期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 424         | 424             |
| 1766 | 泉山     | PMS 东南郡二期2配电室4变压器   | 10       | 630       | 449         | 449             |
| 1767 | 泉山     | 桥夹二线5—5=2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1768 | 泉山     | 桥夹二线5—8             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1769 | 泉山     | PMS 金域华庭组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1770 | 泉山     | PMS 金域华庭组合配电站3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1771 | 泉山     | PMS 金城华庭组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1772 | 泉山     | PMS 金城华庭组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1773 | 泉山     | PMS 森活绿郡2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1774 | 泉山     | PMS 森活绿郡3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1775 | 泉山     | PMS 森活绿郡4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1776 | 泉山     | PMS 世纪1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1777 | 泉山     | PMS 物华家园美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1778 | 泉山     | PMS 修造厂宿舍箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1779 | 泉山     | PMS 中枢III美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1780 | 泉山     | PMS 倒马井3号美变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1781 | 泉山     | PMS 军分区司令部箱变变压器   | 10       | 630       | 376         | 376             |
| 1782 | 泉山     | PMS 积翠小区箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1783 | 泉山     | PMS 煤建西村配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1784 | 泉山     | 煤建西村配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1785 | 泉山     | PMS 倒马井4美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1786 | 泉山     | PMS 民康园5美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1787 | 泉山     | PMS 民健园8美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1788 | 泉山     | PMS 世纪3美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1789 | 泉山     | PMS 民安园12美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1790 | 泉山     | PMS 民安园13美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1791 | 泉山     | 御景湾五期1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1792 | 泉山     | PMS 御景湾五期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1793 | 泉山     | 御景湾五期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1794 | 泉山     | PMS 御景湾五期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 611         | 611             |
| 1795 | 泉山     | 御景湾五期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1796 | 泉山     | PMS 御景湾五期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1797 | 泉山     | PMS 御景湾五期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1798 | 泉山     | PMS 桥夹一线14—10东.   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1799 | 泉山     | 山语世家2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1800 | 泉山     | 山语世家2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1801 | 泉山     | 山语世家2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1802 | 泉山     | 山语世家2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1803 | 泉山     | 山语世家3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1804 | 泉山     | 山语世家3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1805 | 泉山     | 山语世家3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1806 | 泉山     | 山语世家3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1807 | 泉山     | PMS 西雅园1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1808 | 泉山     | PMS 西雅园1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1809 | 泉山     | PMS 西雅园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1810 | 泉山     | PMS 西雅园2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1811 | 泉山     | PMS 西雅园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1812 | 泉山     | PMS 西雅园2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1813 | 泉山     | 古永一线33南            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1814 | 泉山     | 鑫苑景城1组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1815 | 泉山     | PMS 鑫苑景城1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 614         | 614             |
| 1816 | 泉山     | 鑫苑景城2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1817 | 泉山     | PMS 鑫苑景城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1818 | 泉山     | 鑫苑景城2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1819 | 泉山     | PMS 鑫苑景城2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1820 | 泉山     | 鑫苑景城3配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1821 | 泉山     | PMS 鑫苑景城3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1822 | 泉山     | 鑫苑景城3配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1823 | 泉山     | PMS 鑫苑景城3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1824 | 泉山     | PMS 翡翠湾1组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1825 | 泉山     | 翡翠湾1组合配电站2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1826 | 泉山     | PMS 翡翠湾2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1827 | 泉山     | PMS 翡翠湾2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1828 | 泉山     | PMS 翡翠湾2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1829 | 泉山     | PMS 翡翠湾2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1830 | 泉山     | PMS 翡翠湾3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1831 | 泉山     | PMS 翡翠湾3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1832 | 泉山     | PMS 翡翠湾4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1833 | 泉山     | PMS 翡翠湾4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1834 | 泉山     | PMS 翡翠湾5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1835 | 泉山     | PMS 翡翠湾5配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1836 | 泉山     | PMS 翡翠湾5配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1837 | 泉山     | PMS 翡翠湾5配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1838 | 泉山     | PMS 万悦城2组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1839 | 泉山     | PMS 万悦城2组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1840 | 泉山     | PMS 万悦城2组合配电站3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1841 | 泉山     | PMS 万悦城2组合配电站4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1842 | 泉山     | PMS 万悦城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1843 | 泉山     | PMS 万悦城6配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1844 | 泉山     | PMS 输电工区美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1845 | 泉山     | PMS 翡翠杏山1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1846 | 泉山     | PMS 翡翠杏山1配电室2变压器   | 10       | 630       | 440         | 440             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1847 | 泉山     | PMS 翡翠杏山2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1848 | 泉山     | PMS 翡翠杏山2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1849 | 泉山     | PMS 翡翠杏山2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1850 | 泉山     | PMS 翡翠杏山2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1851 | 泉山     | PMS 翡翠杏山3配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1852 | 泉山     | PMS 翡翠杏山3配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1853 | 泉山     | PMS 翡翠杏山3配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1854 | 泉山     | PMS 翡翠杏山3配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1855 | 泉山     | PMS 翡翠杏山4配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1856 | 泉山     | PMS 翡翠杏山4配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 1857 | 泉山     | PMS 古王线10北2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1858 | 泉山     | PMS 古风二线3        | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 1859 | 泉山     | PMS 桥安线4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1860 | 泉山     | PMS 吴韩线27南1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1861 | 泉山     | PMS 吴韩线27南3西     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1862 | 泉山     | PMS 纺南3美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1863 | 泉山     | PMS 纺南配电室1美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1864 | 泉山     | PMS 纺南配电室2美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1865 | 泉山     | 古永一线30北          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1866 | 泉山     | PMS 吴段线20-5=8南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1867 | 泉山     | PMS 桥夹一线19-1北    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1868 | 泉山     | PMS 桥铜二线25西6北2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1869 | 泉山     | PMS 桥铜二线16北4北    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1870 | 泉山     | 古永一线21-2=2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1871 | 泉山     | PMS 桥铜二线18-1北    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1872 | 泉山     | PMS 西段一线39-3=1东  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1873 | 泉山     | PMS 西湖一线22-7东1北1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1874 | 泉山     | PMS 桥铜二线10北3西1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1875 | 泉山     | PMS 桥夹一线2北1北1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1876 | 泉山     | 明月园3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1877 | 泉山     | PMS 教培中心1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1878 | 泉山     | PMS 教培中心2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1879 | 泉山     | PMS 教培中心3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 1880 | 泉山     | PMS 民安园4美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1881 | 泉山     | PMS 民安园2美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1882 | 泉山     | PMS 民健园7美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1883 | 泉山     | PMS 民安园6美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1884 | 泉山     | PMS 民安园7美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1885 | 泉山     | PMS 桥古线10付        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1886 | 泉山     | 古永一线24            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1887 | 泉山     | PMS 桥古线9—4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1888 | 泉山     | 吴韩线32—2东1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1889 | 泉山     | PMS 古风二线7北        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1890 | 泉山     | 淮海天地组合配电站1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1891 | 泉山     | 淮海天地组合配电站2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1892 | 泉山     | PMS 干扰台3美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1893 | 泉山     | PMS 湖滨6期1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1894 | 泉山     | PMS 金龙小区配电室1美变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1895 | 泉山     | PMS 吴庄2配电室1美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1896 | 泉山     | PMS 新建西路1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1897 | 泉山     | PMS 西苑南村一组团2美变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1898 | 泉山     | PMS 中枢4美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1899 | 泉山     | PMS 菁华逸景1配电室1变压器  | 10       | 800       | 619         | 619             |
| 1900 | 泉山     | PMS 菁华逸景1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1901 | 泉山     | PMS 菁华逸景1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1902 | 泉山     | PMS 菁华逸景1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1903 | 泉山     | PMS 菁华逸景2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1904 | 泉山     | PMS 菁华逸景2配电室2变压器  | 10       | 800       | 546         | 546             |
| 1905 | 泉山     | PMS 菁华逸景2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1906 | 泉山     | PMS 菁华逸景3配电室1变压器  | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 1907 | 泉山     | PMS 菁华逸景3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1908 | 泉山     | PMS 菁华逸景3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1909 | 泉山     | PMS 菁华逸景3配电室4变压器  | 10       | 630       | 490         | 490             |
| 1910 | 泉山     | PMS 菁华逸景2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1911 | 泉山     | PMS 西湖二线12-1      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 1912 | 泉山     | 海郑里2美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1913 | 泉山     | 奎大线6付             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1914 | 泉山     | PMS 淮海天地1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1915 | 泉山     | PMS 淮海天地1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1916 | 泉山     | PMS 淮海天地1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1917 | 泉山     | PMS 淮海天地1配电室4变压器  | 10       | 800       | 572         | 572             |
| 1918 | 泉山     | PMS 淮海天地2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1919 | 泉山     | PMS 淮海天地2配电室2变压器  | 10       | 800       | 473         | 473             |
| 1920 | 泉山     | PMS 茶棚箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1921 | 泉山     | PMS 绿城箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1922 | 泉山     | PMS 天成花园7箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1923 | 泉山     | PMS 奎新二线1-3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1924 | 泉山     | PMS 天成花园6箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1925 | 泉山     | 皓月园3美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1926 | 泉山     | 华辰丽景3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1927 | 泉山     | 华辰丽景3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1928 | 泉山     | 华辰丽景3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1929 | 泉山     | 华辰丽景3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1930 | 泉山     | 华辰丽景5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1931 | 泉山     | 华辰丽景5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1932 | 泉山     | 华辰丽景5配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1933 | 泉山     | 华辰丽景5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1934 | 泉山     | PMS 三胞广场1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1935 | 泉山     | PMS 三胞广场1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1936 | 泉山     | PMS 三胞广场1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1937 | 泉山     | PMS 三胞广场1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1938 | 泉山     | PMS 三胞广场2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1939 | 泉山     | PMS 三胞广场2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1940 | 泉山     | PMS 三胞广场2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1941 | 泉山     | PMS 三胞广场2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1942 | 泉山     | PMS 三胞广场3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1943 | 泉山     | PMS 三胞广场3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1944 | 泉山     | PMS 三胞广场3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1945 | 泉山     | PMS 三胞广场3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1946 | 泉山     | PMS 三胞广场4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1947 | 泉山     | PMS 三胞广场4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1948 | 泉山     | PMS 三胞广场4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1949 | 泉山     | PMS 三胞广场4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1950 | 泉山     | PMS 西苑一线1美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1951 | 泉山     | 海郑里1美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1952 | 泉山     | PMS 纺南1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1953 | 泉山     | PMS 公园里配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1954 | 泉山     | PMS 公园里配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1955 | 泉山     | PMS 公园里配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1956 | 泉山     | PMS 公园里配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1957 | 泉山     | PMS 泰山科苑1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1958 | 泉山     | PMS 倒马井2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1959 | 泉山     | 世纪1美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1960 | 泉山     | PMS 世纪2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1961 | 泉山     | 龙廷润园1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1962 | 泉山     | 龙廷润园1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1963 | 泉山     | 龙廷润园1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1964 | 泉山     | 龙廷润园1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1965 | 泉山     | 龙廷润园2配电室1变压器     | 10       | 630       | 485         | 485             |
| 1966 | 泉山     | 龙廷润园2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1967 | 泉山     | 龙廷润园2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1968 | 泉山     | 龙廷润园2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1969 | 泉山     | PMS 民乐园5美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1970 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1971 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1972 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1973 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1974 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1975 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1976 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1977 | 泉山     | PMS 泉泰佳苑2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1978 | 泉山     | PMS 秋实园组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1979 | 泉山     | PMS 秋实园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1980 | 泉山     | 鼎郡尊庭1配电室1变压器     | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 1981 | 泉山     | PMS 鼎郡尊庭1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1982 | 泉山     | 鼎郡尊庭1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1983 | 泉山     | PMS 鼎郡尊庭1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1984 | 泉山     | 鼎郡尊庭2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1985 | 泉山     | PMS 鼎郡尊庭2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1986 | 泉山     | 山语世家1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1987 | 泉山     | 山语世家1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1988 | 泉山     | 山语世家1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 1989 | 泉山     | PMS 吴淮二线11       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1990 | 泉山     | PMS 桥华线14西       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1991 | 泉山     | 东南印象城4配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1992 | 泉山     | 东南印象城4配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1993 | 泉山     | PMS 四海山庄1箱变变压器   | 10       | 630       | 629         | 629             |
| 1994 | 泉山     | PMS 翟云线19-4      | 10       | 400       | 344         | 344             |
| 1995 | 泉山     | 奎太一线27-3=5分1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 1996 | 泉山     | 东南印象城4配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1997 | 泉山     | 东南印象城4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 1998 | 泉山     | 东南印象城5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1999 | 泉山     | 东南印象城5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2000 | 泉山     | 东南印象城6配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2001 | 泉山     | PMS 东南印象城6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2002 | 泉山     | PMS 东南印象城6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2003 | 泉山     | 东南印象城6配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2004 | 泉山     | 鼎旭雅园1配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2005 | 泉山     | PMS 鼎旭雅园1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2006 | 泉山     | 鼎旭雅园2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2007 | 泉山     | PMS 鼎旭雅园2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2008 | 泉山     | 鼎旭雅园2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2009 | 泉山     | PMS 鼎旭雅园2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2010 | 泉山     | 紫薇公馆3配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2011 | 泉山     | 紫薇公馆3配电室2变压器       | 10       | 630       | 484         | 484             |
| 2012 | 泉山     | 工程小区1美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2013 | 泉山     | 天山绿洲四期1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2014 | 泉山     | PMS 天山绿洲四期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2015 | 泉山     | 天山绿洲四期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2016 | 泉山     | 天山绿洲四期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2017 | 泉山     | PMS 天山绿洲四期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2018 | 泉山     | 天山绿洲四期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2019 | 泉山     | PMS 天山绿洲四期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2020 | 泉山     | 天山绿洲四期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2021 | 泉山     | PMS 天山绿洲四期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2022 | 泉山     | 鼎旭海域组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2023 | 泉山     | 鼎旭海域2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2024 | 泉山     | 鼎旭海域2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2025 | 泉山     | PMS 梅苑3美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2026 | 泉山     | PMS 小北门2美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2027 | 泉山     | PMS 工商局小区美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2028 | 泉山     | PMS 169小区1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2029 | 泉山     | PMS 云龙观邸1配电室1变压器   | 10       | 800       | 521         | 521             |
| 2030 | 泉山     | PMS 云龙观邸1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2031 | 泉山     | PMS 云龙观邸1配电室3变压器   | 10       | 800       | 615         | 615             |
| 2032 | 泉山     | PMS 云龙观邸1配电室4变压器   | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 2033 | 泉山     | PMS 云龙观邸2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2034 | 泉山     | PMS 云龙观邸2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2035 | 泉山     | PMS 云龙观邸3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2036 | 泉山     | PMS 云龙观邸3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2037 | 泉山     | PMS 云龙观邸3配电室3变压器    | 10       | 630       | 444         | 444             |
| 2038 | 泉山     | PMS 云龙观邸3配电室4变压器    | 10       | 630       | 394         | 394             |
| 2039 | 泉山     | PMS 云龙观邸4配电室1变压器    | 10       | 800       | 560         | 560             |
| 2040 | 泉山     | PMS 云龙观邸4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2041 | 泉山     | 花语城5配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2042 | 泉山     | 花语城5配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2043 | 泉山     | PMS 花语城5配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2044 | 泉山     | 花语城5配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2045 | 泉山     | PMS 花语城4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2046 | 泉山     | 花语城4配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2047 | 泉山     | PMS 花语城4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2048 | 泉山     | 花语城4配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2049 | 丰县     | PMS 凤城镇刘桥           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2050 | 丰县     | 城区物价小区              | 10       | 300       | 0           | 0               |
| 2051 | 丰县     | 凤城镇史庄西南             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2052 | 丰县     | 城区金绿翡翠城3号配电室001     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2053 | 丰县     | 城区金绿翡翠城2号配电室001     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2054 | 丰县     | PMS 城区金绿翡翠城2号配电室002 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2055 | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室001     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2056 | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室002     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2057 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2058 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2059 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2060 | 丰县     | 城区尚品1配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2061 | 丰县     | 城区尚品1配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2062 | 丰县     | 城区尚品1配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2063 | 丰县     | 城区尚品1配电室3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2064 | 丰县     | PMS 城区供销干校公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2065 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南1号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2066 | 丰县     | PMS 凤城镇东大综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2067 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期2号004    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2068 | 丰县     | PMS 城区丰润园1号         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2069 | 丰县     | PMS 凤城镇史庄南          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2070 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇沙石料厂综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2071 | 丰县     | PMS 城区小煤厂           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2072 | 丰县     | PMS 城区滨河花园          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2073 | 丰县     | PMS 城区五门桥           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2074 | 丰县     | 城区政法小区西             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2075 | 丰县     | PMS 城区西叶庄东    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2076 | 丰县     | PMS 城区西苑小区北   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2077 | 丰县     | PMS 城区御香园     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2078 | 丰县     | PMS 城区永宁寺南    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2079 | 丰县     | PMS 城区惠民小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2080 | 丰县     | PMS 城区惠民小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2081 | 丰县     | PMS 城区荟苑小区东   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2082 | 丰县     | PMS 城区在水一方01  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2083 | 丰县     | PMS 城区在水一方02  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2084 | 丰县     | PMS 城区在水一方03  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2085 | 丰县     | PMS 城区在水一方04  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2086 | 丰县     | PMS 城区在水一方05  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2087 | 丰县     | PMS 城区龙华城1号   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 2088 | 丰县     | PMS 城区龙华城2号   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 2089 | 丰县     | 城区梁苑小区2号      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2090 | 丰县     | 城区东小2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2091 | 丰县     | PMS 城区华地第一街7号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2092 | 丰县     | PMS 城区名仕花园1号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2093 | 丰县     | PMS 城区华地第一街8号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2094 | 丰县     | PMS 城区名仕花园2号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2095 | 丰县     | PMS 城区华地第一街9号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2096 | 丰县     | PMS 城区名仕花园3号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2097 | 丰县     | PMS 城区名仕花园4号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2098 | 丰县     | PMS 城区东方大厦1号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2099 | 丰县     | PMS 城区东方大厦3号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2100 | 丰县     | 城区东方大厦2号      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2101 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂2号   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2102 | 丰县     | PMS 城区祈福花园2号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2103 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑01号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2104 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑02号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2105 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑03  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2106 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑04号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2107 | 丰县     | PMS 城区瑞福园01   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2108 | 丰县     | 城区福地人家        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2109 | 丰县     | PMS 城区凤城花园B1号 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2110 | 丰县     | PMS 城区凤城花园02号 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2111 | 丰县     | PMS 城区凤城花园03号 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2112 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A2号 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2113 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2114 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A3号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2115 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸01号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2116 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸02号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2117 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸3号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2118 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄村史庄东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2119 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸4号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2120 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸05号   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2121 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸06号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2122 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸07号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2123 | 丰县     | PMS 城区和丰园1号1    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2124 | 丰县     | PMS 城区和丰园2号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2125 | 丰县     | PMS 城区和丰园3号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2126 | 丰县     | PMS 城区和丰园4号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2127 | 丰县     | PMS 城区和丰园5号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2128 | 丰县     | PMS 城区和丰园6号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2129 | 丰县     | PMS 城区和丰园7号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2130 | 丰县     | PMS 城区和丰园8号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2131 | 丰县     | PMS 城区和丰园9号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2132 | 丰县     | PMS 城区和丰园10号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2133 | 丰县     | PMS 城区和丰园11号    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2134 | 丰县     | PMS 城区农苑二期      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2135 | 丰县     | PMS 城区季合园北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2136 | 丰县     | PMS 城区韩元2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2137 | 丰县     | PMS 城区公安局小区     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2138 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景1号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2139 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景2号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2140 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景3号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2141 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景4号    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2142 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景5号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2143 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景6号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2144 | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街1号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2145 | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街2号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2146 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村周新庄  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2147 | 丰县     | PMS 城区数码港       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2148 | 丰县     | PMS 城区五门幼儿园     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2149 | 丰县     | PMS 城区民族小区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2150 | 丰县     | PMS 城区清真寺东      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2151 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园1号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2152 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园2号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2153 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园3号       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2154 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园4号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2155 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园5号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2156 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园6号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2157 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园7号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2158 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园8号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2159 | 丰县     | PMS 城区温园           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2160 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2161 | 丰县     | PMS 城区北店子北         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2162 | 丰县     | PMS 城区杨庙公变         | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 2163 | 丰县     | PMS 城区朱园南          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2164 | 丰县     | PMS 城区凤城小区B1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2165 | 丰县     | PMS 城区顺河北街2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2166 | 丰县     | 城区幸福佳苑             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2167 | 丰县     | PMS 城区临府街南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2168 | 丰县     | PMS 城区临府小区4号楼      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2169 | 丰县     | PMS 城区女人街1号        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2170 | 丰县     | PMS 城区能源办          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2171 | 丰县     | PMS 城区电信局          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2172 | 丰县     | PMS 城区革新路2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2173 | 丰县     | PMS 城区城区郭楼北        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2174 | 丰县     | PMS 城区翠文园1号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2175 | 丰县     | PMS 城区翠文园2号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2176 | 丰县     | PMS 城区翠文园3号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2177 | 丰县     | PMS 城区翠文园4号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2178 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑4号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2179 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑5号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2180 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑7号       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2181 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑8号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2182 | 丰县     | 城区中医院宿舍2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2183 | 丰县     | 城区油厂宿舍             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2184 | 丰县     | PMS 城区华地高层1号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2185 | 丰县     | 城区华地高层1号配电室3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2186 | 丰县     | PMS 城区凤城嘉园1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2187 | 丰县     | PMS 城区翠文园二期1号      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2188 | 丰县     | PMS 城区御景园高层1号      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2189 | 丰县     | PMS 城区御景园高层2号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2190 | 丰县     | PMS 城区御景园三期1号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2191 | 丰县     | PMS 城区御景园三期2号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2192 | 丰县     | PMS 城区御景园二期2号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2193 | 丰县     | PMS 城区御景园二期3号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2194 | 丰县     | PMS 城区御景园二期1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2195 | 丰县     | PMS 城区御景园二期4号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2196 | 丰县     | 城区御景园高层3号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2197 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2198 | 丰县     | PMS 城区安福小区3号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2199 | 丰县     | PMS 城区安福小区4-1号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2200 | 丰县     | PMS 城区中阳二期东     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2201 | 丰县     | PMS 城区中阳二期西     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2202 | 丰县     | PMS 城区华地置业11号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2203 | 丰县     | PMS 城区华地置业10号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2204 | 丰县     | PMS 城区华地置业12号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2205 | 丰县     | 华地高层1号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2206 | 泉山     | 山语世家1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2207 | 丰县     | PMS 城区种子公       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2208 | 丰县     | PMS 城区卫生局       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2209 | 丰县     | PMS 城区范园西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2210 | 泉山     | PMS 菁华园美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2211 | 丰县     | PMS 城区农机监理      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2212 | 泉山     | 紫薇公馆4配电室1号变     | 10       | 630       | 430         | 430             |
| 2213 | 丰县     | PMS 城区城乡开发公司    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2214 | 泉山     | 紫薇公馆4配电室2号变     | 10       | 630       | 414         | 414             |
| 2215 | 丰县     | PMS 城区马庄        | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 2216 | 泉山     | PMS 果园小区3美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2217 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期1号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2218 | 泉山     | 菁华园箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2219 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期2号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2220 | 泉山     | 锦绣湖畔1配电室2变压器    | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 2221 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期3号  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2222 | 泉山     | 锦绣湖畔2配电室2变压器    | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 2223 | 泉山     | 锦绣湖畔2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2224 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期4号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2225 | 泉山     | 锦绣湖畔1配电室3变压器    | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 2226 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期5号  | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2227 | 泉山     | 智慧城5配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2228 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期1号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2229 | 泉山     | 智慧城6配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2230 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期2号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2231 | 泉山     | 智慧城4配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2232 | 丰县     | PMS 城区教育局         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2233 | 泉山     | 智慧城6配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2234 | 泉山     | 智慧城4配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2235 | 丰县     | 城区规划局             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2236 | 泉山     | 智慧城4配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2237 | 丰县     | PMS 城区老粮市公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2238 | 泉山     | 智慧城6配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2239 | 丰县     | PMS 城区碧园小区        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2240 | 泉山     | 智慧城3配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2241 | 丰县     | PMS 城区老羊圈         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2242 | 泉山     | 智慧城5配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2243 | 丰县     | PMS 城区汉城2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2244 | 泉山     | 智慧城3配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2245 | 丰县     | PMS 城区胜利小区2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2246 | 泉山     | 智慧城5配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2247 | 丰县     | PMS 城区爱丰巷         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2248 | 泉山     | 智慧城6配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2249 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期1号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2250 | 泉山     | 智慧城5配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2251 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期3号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2252 | 泉山     | 智慧城3配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2253 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期4号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2254 | 泉山     | 智慧城3配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2255 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期5号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2256 | 泉山     | 智慧城4配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2257 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期6号     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2258 | 泉山     | 文欣花园1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2259 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期7号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2260 | 泉山     | 文欣花园3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2261 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室01号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2262 | 泉山     | 文欣花园2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2263 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室02号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2264 | 泉山     | 文欣花园2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2265 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室01号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2266 | 泉山     | 文欣花园2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2267 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室02号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2268 | 泉山     | 文欣花园2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2269 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室03号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2270 | 泉山     | 文欣花园1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2271 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室04号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2272 | 泉山     | 文欣花园1配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2273 | 丰县     | 城区人民路小学东D         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2274 | 丰县     | PMS 城区建行宿舍        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2275 | 泉山     | 文欣花园3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2276 | 丰县     | PMS 城区沙园工业区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2277 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室01   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2278 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室02   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2279 | 泉山     | 文欣花园1配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2280 | 丰县     | 城区胜利西区2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2281 | 泉山     | 文欣花园3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2282 | 丰县     | PMS 城区凤鸣花园2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2283 | 泉山     | 文欣花园3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2284 | 泉山     | PMS 花语城2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2285 | 丰县     | 城区人民路小学北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2286 | 泉山     | PMS 花语城2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2287 | 丰县     | PMS 城区向阳中路        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2288 | 泉山     | 花语城3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2289 | 丰县     | PMS 城区左岸人家1号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2290 | 泉山     | 花语城2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2291 | 丰县     | PMS 城区左岸人家2号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2292 | 泉山     | 花语城3配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2293 | 丰县     | PMS 城区左岸人家3号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2294 | 泉山     | PMS 花语城3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2295 | 丰县     | PMS 城区左岸人家4号      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2296 | 泉山     | 花语城2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2297 | 泉山     | PMS 花语城3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2298 | 丰县     | PMS 城区左岸人家5号      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2299 | 泉山     | PMS 苏堤北村1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2300 | 丰县     | 城区左岸人家6号          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2301 | 泉山     | PMS 苏堤北村2美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2302 | 丰县     | 城区左岸人家10号         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2303 | 泉山     | PMS 苏堤北村3美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2304 | 丰县     | 城区左岸人家9号           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2305 | 泉山     | PMS 苏堤北村4美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2306 | 丰县     | 城区左岸人家8号           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2307 | 泉山     | PMS 西关2美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2308 | 丰县     | 城区左岸人家7号           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2309 | 泉山     | PMS 西关1美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2310 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖市场       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2311 | 泉山     | PMS 四海山庄3箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2312 | 丰县     | PMS 城区杨庙东          | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 2313 | 泉山     | PMS 民康园3美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2314 | 丰县     | 城区卫生局宿舍            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2315 | 泉山     | 春月园2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2316 | 丰县     | PMS 城区卜油坊北         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2317 | 泉山     | PMS 万悦城7配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2318 | 丰县     | PMS 城区爱民巷2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2319 | 泉山     | PMS 万悦城8配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2320 | 丰县     | PMS 城区大庆中路         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2321 | 丰县     | 城区爱民巷D             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2322 | 泉山     | PMS 万悦城8配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2323 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口新村      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2324 | 泉山     | PMS 万悦城7配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2325 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区1号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2326 | 泉山     | PMS 万悦城7配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2327 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区2号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2328 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区3号综合变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2329 | 泉山     | PMS 万悦城7配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2330 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区4号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2331 | 泉山     | 华盛景园4配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2332 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区5号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2333 | 泉山     | 华盛景园3配电室1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2334 | 丰县     | 凤城镇阳光康桥小区6号综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2335 | 泉山     | 华盛景园4配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2336 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区7号综合变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2337 | 泉山     | 华盛景园3配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2338 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区8号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2339 | 泉山     | 华盛景园3配电室3变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2340 | 泉山     | 华盛景园3配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2341 | 丰县     | PMS 城区二中宿舍           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2342 | 泉山     | 华盛景园4配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2343 | 丰县     | PMS 城区支农南            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2344 | 泉山     | 华盛景园4配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2345 | 丰县     | PMS 城区育红巷            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2346 | 泉山     | PMS 立达路3美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2347 | 丰县     | PMS 城区工农中路公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2348 | 泉山     | PMS 立达路1美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2349 | 丰县     | PMS 城区广电局            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2350 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚5组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2351 | 丰县     | PMS 城区新世纪            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2352 | 泉山     | PMS 阿尔卡迪亚5组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2353 | 丰县     | PMS 城区物价局            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2354 | 泉山     | PMS 吴农线6—15东2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2355 | 丰县     | PMS 城区幼儿园            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2356 | 丰县     | 城区文体局                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2357 | 泉山     | PMS 张双楼1箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2358 | 丰县     | PMS 城区河滨北            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2359 | 泉山     | PMS 张双楼2箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2360 | 丰县     | PMS 城区经委             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2361 | 泉山     | PMS 翟山地铁站美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2362 | 泉山     | PMS 龙泉景苑1箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2363 | 丰县     | 城区东小                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2364 | 泉山     | PMS 龙泉景苑2箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2365 | 丰县     | PMS 城区河滨南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2366 | 泉山     | PMS 翟山农贸市场拆迁安置楼美变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2367 | 丰县     | 城区西关北                | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 2368 | 泉山     | PMS 体委宿舍2美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2369 | 丰县     | PMS 城区科委             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2370 | 泉山     | PMS 福水井1期2美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2371 | 泉山     | PMS 艺君花园1美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2372 | 泉山     | PMS 省煤指小区美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2373 | 丰县     | PMS 城区剧场             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2374 | 丰县     | PMS 城区书院北街           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2375 | 泉山     | PMS 中北小区美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2376 | 丰县     | PMS 城区天桥             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2377 | 丰县     | PMS 城区房管局            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2378 | 泉山     | PMS 体委宿舍美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2379 | 丰县     | 城区顺北               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2380 | 泉山     | PMS 春雨花园2号美变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2381 | 泉山     | PMS 春雨花园1美变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2382 | 泉山     | PMS 桥箱厂宿舍美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2383 | 丰县     | PMS 城区西环南路         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2384 | 泉山     | PMS 中枢101美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2385 | 丰县     | 丰县城区财校公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2386 | 丰县     | PMS 城区医院小区北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2387 | 丰县     | PMS 城区酱菜厂          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2388 | 泉山     | PMS 云西小区美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2389 | 丰县     | PMS 城区卜油坊东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2390 | 泉山     | PMS 花语城1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2391 | 丰县     | 城区凤凰嘴1号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2392 | 泉山     | 花语城1配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2393 | 丰县     | PMS 城区凤凰素南公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2394 | 泉山     | PMS 花语城1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2395 | 泉山     | 花语城1配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2396 | 丰县     | PMS 城区交警队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2397 | 泉山     | 滨河绿洲花园3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2398 | 丰县     | PMS 城区韩园           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2399 | 泉山     | 滨河绿洲花园2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2400 | 丰县     | PMS 城区胜利西区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2401 | 丰县     | PMS 城区艺馨园          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2402 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2403 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2404 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2405 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 2406 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2407 | 泉山     | 滨河绿洲花园组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2408 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2409 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园1配电室3变压器 | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 2410 | 泉山     | 滨河绿洲花园6配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2411 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2412 | 泉山     | 滨河绿洲花园2配电室4变压器     | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 2413 | 泉山     | 滨河绿洲花园6配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2414 | 泉山     | 滨河绿洲花园4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2415 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2416 | 泉山     | 滨河绿洲花园组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2417 | 泉山     | 滨河绿洲花园6配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2418 | 泉山     | PMS 滨河绿洲花园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2419 | 泉山     | 滨河绿洲花园4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2420 | 泉山     | 滨河绿洲花园2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2421 | 泉山     | 华盛景园1配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2422 | 泉山     | 华盛景园1配电室3变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2423 | 泉山     | 华盛景园1配电室1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2424 | 泉山     | PMS 西中1美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2425 | 泉山     | 华盛景园2配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2426 | 泉山     | 华盛景园2配电室3变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2427 | 泉山     | 华盛景园2配电室1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2428 | 泉山     | 华盛景园2配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2429 | 泉山     | PMS 民安园8美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2430 | 泉山     | PMS 火花东区3美变变压器     | 10       | 500       | 191         | 191             |
| 2431 | 泉山     | 紫薇公馆6配电室4变压器       | 10       | 630       | 441         | 441             |
| 2432 | 泉山     | 紫薇公馆2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2433 | 泉山     | 紫薇公馆1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2434 | 泉山     | 紫薇公馆6配电室1变压器       | 10       | 630       | 431         | 431             |
| 2435 | 泉山     | 紫薇公馆1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2436 | 泉山     | 紫薇公馆2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2437 | 泉山     | PMS 南湖花园1美变变压器     | 10       | 500       | 381         | 381             |
| 2438 | 泉山     | PMS 民乐园3美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2439 | 泉山     | 翡翠天地3配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2440 | 泉山     | 翡翠天地3配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2441 | 泉山     | 翡翠天地2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2442 | 泉山     | 翡翠天地2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2443 | 泉山     | 翡翠天地1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2444 | 泉山     | 翡翠天地1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2445 | 泉山     | 翡翠天地2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2446 | 泉山     | 翡翠天地2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2447 | 泉山     | 翡翠天地1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2448 | 泉山     | 翡翠天地3配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2449 | 泉山     | 翡翠天地3配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2450 | 泉山     | 翡翠天地1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2451 | 泉山     | PMS 吴庄花园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2452 | 泉山     | 矿三院2箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2453 | 泉山     | PMS 金达箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2454 | 泉山     | PMS 吴庄花园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2455 | 泉山     | PMS 刘场北箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2456 | 泉山     | PMS 民健园5箱变变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2457 | 泉山     | PMS 欣缘公寓1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2458 | 泉山     | 欣缘公寓1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2459 | 泉山     | PMS 欣缘公寓2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2460 | 泉山     | PMS 欣缘公寓2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2461 | 泉山     | PMS 欣缘公寓3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2462 | 泉山     | PMS 欣缘公寓3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2463 | 泉山     | 开元蓝庭3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2464 | 泉山     | 开元蓝庭3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2465 | 泉山     | 开元蓝庭2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2466 | 泉山     | 开元蓝庭2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2467 | 泉山     | 开元蓝庭2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2468 | 泉山     | 开元蓝庭1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2469 | 泉山     | 开元蓝庭1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2470 | 泉山     | PMS 桥铜二线13-2南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2471 | 泉山     | PMS 奎山美景配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2472 | 泉山     | PMS 奎山美景配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2473 | 泉山     | PMS 理想城2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2474 | 泉山     | PMS 理想城1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2475 | 泉山     | PMS 理想城2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2476 | 泉山     | PMS 理想城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2477 | 泉山     | PMS 理想城2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2478 | 泉山     | PMS 理想城1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2479 | 泉山     | PMS 理想城2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2480 | 泉山     | PMS 理想城1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2481 | 泉山     | PMS 吴建线26-6南     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2482 | 泉山     | PMS 吴淮二线8北2分1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2483 | 泉山     | 交通局箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2484 | 泉山     | PMS 建工1箱变1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2485 | 泉山     | PMS 鑫湖箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2486 | 泉山     | 梅苑1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2487 | 泉山     | 梅苑2箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2488 | 泉山     | PMS 开元四季小区1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2489 | 泉山     | PMS 奎水一线15北5西    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2490 | 泉山     | 紫薇公馆5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2491 | 泉山     | 紫薇公馆5配电室2变压器     | 10       | 800       | 581         | 581             |
| 2492 | 泉山     | 小北门美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2493 | 泉山     | PMS 开元四季一期12箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2494 | 泉山     | PMS 开元四季一期11箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2495 | 泉山     | PMS 开元四季一期13箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2496 | 泉山     | PMS 开元四季一期14箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2497 | 泉山     | PMS 大学城4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2498 | 泉山     | PMS 金奎新居1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2499 | 泉山     | PMS 体育综合楼箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2500 | 泉山     | PMS 文华园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2501 | 泉山     | PMS 文华园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2502 | 泉山     | PMS 人民美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2503 | 泉山     | 龙廷润园3配电室4变压器      | 10       | 800       | 610         | 610             |
| 2504 | 泉山     | 龙廷润园4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2505 | 泉山     | 龙廷润园3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2506 | 泉山     | 龙廷润园4配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2507 | 泉山     | 龙廷润园4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2508 | 泉山     | 龙廷润园4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2509 | 泉山     | 龙廷润园3配电室1变压器      | 10       | 800       | 617         | 617             |
| 2510 | 泉山     | 龙廷润园3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2511 | 泉山     | PMS 物园美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2512 | 泉山     | PMS 海尔美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2513 | 泉山     | 滨河绿洲花园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2514 | 泉山     | PMS 中煤六处4箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2515 | 泉山     | PMS 中煤六处2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2516 | 泉山     | PMS 中煤六处1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2517 | 泉山     | PMS 中煤六处3箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2518 | 泉山     | PMS 翡翠天御2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2519 | 泉山     | PMS 翡翠天御2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2520 | 泉山     | 翡翠天御1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2521 | 泉山     | PMS 翡翠天御2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2522 | 泉山     | PMS 翡翠天御2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2523 | 泉山     | 翡翠天御2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2524 | 泉山     | 翟七二线107—6=1       | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 2525 | 泉山     | PMS 铁路党校宿舍箱变变压器   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2526 | 泉山     | PMS 橙黄时代5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2527 | 泉山     | PMS 博爱小区1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2528 | 泉山     | PMS 博爱小区2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2529 | 泉山     | PMS 家泰上院组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 619         | 619             |
| 2530 | 泉山     | 家泰上院2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2531 | 泉山     | 家泰上院组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2532 | 泉山     | PMS 家泰上院2配电室1变压器  | 10       | 800       | 600         | 600             |
| 2533 | 泉山     | PMS 金鹏小区箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2534 | 泉山     | PMS 望景花园A座2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2535 | 泉山     | PMS 望景花园B座1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2536 | 泉山     | PMS 望景花园B座3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2537 | 泉山     | PMS 望景花园A座1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2538 | 泉山     | PMS 望景花园B座2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2539 | 泉山     | PMS 煤建北村3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2540 | 泉山     | PMS 煤建北村2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2541 | 泉山     | PMS 煤建北村1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2542 | 泉山     | 吴矿线14东2           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2543 | 泉山     | 山水丽庭2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2544 | 泉山     | 山水丽庭2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2545 | 泉山     | 山水丽庭2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2546 | 泉山     | PMS 管道储运6配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2547 | 泉山     | PMS 管道储运6配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2548 | 泉山     | PMS 海玥南山2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2549 | 泉山     | PMS 海玥南山组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2550 | 泉山     | PMS 海玥南山2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2551 | 泉山     | PMS 海玥南山组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2552 | 泉山     | PMS 海玥南山2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2553 | 泉山     | PMS 海玥南山组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2554 | 泉山     | PMS 海玥南山2配电室4变压器  | 10       | 800       | 593         | 593             |
| 2555 | 泉山     | PMS 海玥南山组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2556 | 泉山     | PMS 翡翠天御3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2557 | 泉山     | PMS 翡翠天御3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2558 | 泉山     | PMS 翡翠天御3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2559 | 泉山     | PMS 翡翠天御3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2560 | 泉山     | PMS 管道储运1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2561 | 泉山     | PMS 管道储运2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2562 | 泉山     | PMS 管道储运1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2563 | 泉山     | PMS 管道储运4配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2564 | 泉山     | PMS 管道储运10配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2565 | 泉山     | PMS 管道储运5箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2566 | 泉山     | PMS 管道储运9配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2567 | 泉山     | PMS 管道储运3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2568 | 泉山     | PMS 管道储运9配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2569 | 泉山     | PMS 管道储运8配电室2变压器  | 10       | 630       | 457         | 457             |
| 2570 | 泉山     | PMS 管道储运1配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2571 | 泉山     | PMS 管道储运4配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2572 | 泉山     | PMS 管道储运4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2573 | 泉山     | PMS 管道储运10配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2574 | 泉山     | PMS 管道储运3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2575 | 泉山     | PMS 管道储运2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2576 | 泉山     | PMS 管道储运8配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2577 | 泉山     | PMS 管道储运7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2578 | 泉山     | PMS 管道储运2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2579 | 泉山     | PMS 管道储运7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2580 | 泉山     | PMS 管道储运1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2581 | 泉山     | 铜电家园8配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2582 | 泉山     | 铜电家园8配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 2583 | 泉山     | PMS 古彭0变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2584 | 泉山     | PMS 新盛广场1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2585 | 泉山     | PMS 新盛广场1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2586 | 泉山     | PMS 智慧城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2587 | 泉山     | PMS 智慧城1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2588 | 泉山     | PMS 智慧城2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2589 | 泉山     | PMS 智慧城1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2590 | 泉山     | PMS 智慧城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2591 | 泉山     | PMS 智慧城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2592 | 泉山     | PMS 智慧城2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2593 | 泉山     | PMS 智慧城2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2594 | 泉山     | PMS 崑崙御2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2595 | 泉山     | PMS 崑崙御3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2596 | 泉山     | PMS 崑崙御3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2597 | 泉山     | PMS 崑崙御2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2598 | 泉山     | PMS 崑崙御1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2599 | 泉山     | PMS 崑崙御1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2600 | 泉山     | PMS 崑崙御3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2601 | 泉山     | PMS 崑崙御2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2602 | 泉山     | PMS 崑崙御1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2603 | 泉山     | PMS 崑崙御3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2604 | 泉山     | PMS 崑崙御2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2605 | 泉山     | PMS 崑崙御1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2606 | 泉山     | PMS 花语城二期6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2607 | 泉山     | PMS 花语城二期4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2608 | 泉山     | 花语城二期6配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2609 | 泉山     | PMS 花语城二期4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2610 | 泉山     | 花语城二期5配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2611 | 泉山     | PMS 花语城二期5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2612 | 泉山     | PMS 花语城二期6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2613 | 泉山     | PMS 花语城二期4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2614 | 泉山     | PMS 花语城二期6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2615 | 泉山     | PMS 花语城二期5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2616 | 泉山     | PMS 花语城二期4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2617 | 泉山     | PMS 花语城二期5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2618 | 泉山     | PMS 奎太一线27-13=3    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2619 | 泉山     | PMS 和平新村1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2620 | 泉山     | PMS 雁淮段1-1         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2621 | 泉山     | 淮门华府2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2622 | 泉山     | 淮门华府组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2623 | 泉山     | 淮门华府2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2624 | 泉山     | 淮门华府2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2625 | 泉山     | 淮门华府2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2626 | 泉山     | 淮门华府组合配电站1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2627 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2628 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2629 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2630 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2631 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2632 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 2633 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2634 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2635 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2636 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2637 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2638 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2639 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2640 | 泉山     | PMS 翡翠天地三期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2641 | 泉山     | 琅悦锦园1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2642 | 泉山     | 琅悦锦园3配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2643 | 泉山     | 琅悦锦园2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2644 | 泉山     | 琅悦锦园3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2645 | 泉山     | 琅悦锦园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2646 | 泉山     | 琅悦锦园3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2647 | 泉山     | 琅悦锦园1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2648 | 泉山     | 琅悦锦园3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2649 | 泉山     | 琅悦锦园2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2650 | 泉山     | 琅悦锦园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2651 | 泉山     | 琅悦锦园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2652 | 泉山     | 琅悦锦园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2653 | 泉山     | 吴段线20—5=3北1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2654 | 泉山     | 经济园配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2655 | 泉山     | 经济园配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2656 | 泉山     | 经济园配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2657 | 泉山     | 经济园配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2658 | 泉山     | 十里翠园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2659 | 泉山     | 十里翠园4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2660 | 泉山     | 十里翠园3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2661 | 泉山     | 十里翠园4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2662 | 泉山     | 十里翠园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2663 | 泉山     | 十里翠园3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2664 | 泉山     | 十里翠园2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2665 | 丰县     | PMS 城区教具厂    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 2666 | 泉山     | 十里翠园2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2667 | 泉山     | 十里景园4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2668 | 丰县     | PMS 城区水秀园    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2669 | 泉山     | 十里景园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2670 | 丰县     | PMS 城区书院街    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 2671 | 泉山     | 十里景园3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2672 | 丰县     | PMS 城区革新路    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2673 | 泉山     | 十里景园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2674 | 泉山     | 十里景园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2675 | 丰县     | 城区季合园村       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2676 | 泉山     | 十里景园3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2677 | 丰县     | PMS 城区黄庄北    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2678 | 泉山     | 十里景园4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2679 | 丰县     | PMS 城区黄庄南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2680 | 泉山     | 十里景园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2681 | 丰县     | 城区渠楼         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2682 | 泉山     | 保利和府2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2683 | 泉山     | 保利和府4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2684 | 丰县     | 城区农行北         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2685 | 泉山     | 保利和府4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2686 | 丰县     | PMS 城区印刷厂     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2687 | 泉山     | 保利和府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2688 | 丰县     | PMS 城区爱民巷     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 2689 | 泉山     | 保利和府3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2690 | 丰县     | PMS 城区解放西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2691 | 泉山     | 保利和府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2692 | 泉山     | 保利和府3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2693 | 丰县     | PMS 城区造纸厂     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2694 | 丰县     | 城区北关外         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2695 | 泉山     | 保利和府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2696 | 丰县     | PMS 城区建筑公司    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2697 | 泉山     | 保利和府2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2698 | 丰县     | PMS 城区北关医院    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2699 | 泉山     | 保利和府3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2700 | 丰县     | PMS 候园小区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2701 | 泉山     | 保利和府4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2702 | 丰县     | 城区凤鸣新村        | 10       | 630       | 499         | 499             |
| 2703 | 泉山     | 保利和府4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2704 | 泉山     | 翟永一永一段3-4     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2705 | 泉山     | 翟云线19-4=2     | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 2706 | 丰县     | 城区齐庄          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2707 | 泉山     | 吉祥佳苑1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2708 | 丰县     | PMS 城区酒精厂     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2709 | 泉山     | 吉祥佳苑2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2710 | 丰县     | PMS 城区朱园东公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2711 | 泉山     | 吉祥佳苑1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2712 | 丰县     | PMS 城区张方庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2713 | 泉山     | 吉祥佳苑2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2714 | 丰县     | 城区新渠楼         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2715 | 泉山     | 吉祥佳苑3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2716 | 丰县     | 城区抗排队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2717 | 泉山     | 吉祥佳苑1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2718 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇油坊庄变 | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 2719 | 泉山     | 吉祥佳苑3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2720 | 丰县     | PMS 城区西叶庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2721 | 泉山     | 吉祥佳苑4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2722 | 丰县     | 城区县政府        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2723 | 泉山     | 吉祥佳苑2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2724 | 丰县     | PMS 城区人民路小学  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2725 | 泉山     | 吉祥佳苑2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2726 | 丰县     | 城区中阳嘉园       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2727 | 泉山     | 吉祥佳苑1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2728 | 丰县     | PMS 城区县委宿舍   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2729 | 泉山     | 吉祥佳苑4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2730 | 丰县     | PMS 城区苏楼东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2731 | 泉山     | 吉祥佳苑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2732 | 丰县     | PMS 城区染织厂    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2733 | 泉山     | 吉祥佳苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2734 | 泉山     | 吉祥佳苑4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2735 | 泉山     | 吉祥佳苑4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2736 | 丰县     | 城区荟苑小区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2737 | 丰县     | PMS 城区安居     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2738 | 泉山     | 美的云筑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2739 | 丰县     | 城区郭楼后队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2740 | 泉山     | 美的云筑2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2741 | 丰县     | PMS 城区王楼     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2742 | 泉山     | 美的云筑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2743 | 丰县     | PMS 城区工商局宿舍  | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 2744 | 泉山     | 美的云筑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2745 | 丰县     | PMS 城区郭新庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2746 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2747 | 泉山     | 美的云筑2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2748 | 丰县     | PMS 凤城镇孙庄三队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2749 | 泉山     | 美的云筑1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2750 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂1号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2751 | 泉山     | 美的云筑1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2752 | 丰县     | PMS 城区潜龙     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2753 | 丰县     | PMS 城区纺织巷    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2754 | 泉山     | 美的云筑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2755 | 泉山     | 龙泉花园配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2756 | 丰县     | PMS 城区粮管所    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2757 | 丰县     | PMS 城区西苑小区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2758 | 泉山     | 龙泉花园配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2759 | 丰县     | PMS 城区侯园小区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2760 | 泉山     | 馨雅路箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 2761 | 丰县     | 城区胜利小区南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2762 | 泉山     | 隐秀名邸配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2763 | 丰县     | PMS 城区医院小区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2764 | 泉山     | 隐秀名邸配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2765 | 丰县     | 城区凤鸣小区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2766 | 泉山     | 隐秀名邸配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2767 | 丰县     | 城区沿河小区        | 10       | 300       | 0           | 0               |
| 2768 | 泉山     | 隐秀名邸配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2769 | 丰县     | PMS 城区临府花园1号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2770 | 泉山     | 明润家园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2771 | 丰县     | PMS 城区临府花园2号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2772 | 泉山     | 明润家园2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2773 | 丰县     | PMS 城区临府花园3号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2774 | 泉山     | 明润家园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2775 | 丰县     | PMS 城区御景园1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2776 | 泉山     | 明润家园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2777 | 丰县     | PMS 城区御景园2号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2778 | 泉山     | 湖山尚苑4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2779 | 丰县     | 城区世纪花园1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2780 | 泉山     | 湖山尚苑3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2781 | 丰县     | 城区世纪花园2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2782 | 泉山     | 湖山尚苑4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2783 | 丰县     | PMS 城区御景园3号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2784 | 泉山     | 湖山尚苑3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2785 | 丰县     | PMS 城区御景园4号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2786 | 泉山     | 湖山尚苑2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2787 | 丰县     | PMS 城区御景园5号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2788 | 泉山     | 湖山尚苑组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2789 | 丰县     | PMS 城区御景园10号  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2790 | 泉山     | 湖山尚苑组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2791 | 丰县     | PMS 城区御景园7号   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2792 | 泉山     | 湖山尚苑2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2793 | 丰县     | PMS 城区御景园8号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2794 | 泉山     | 湖山尚苑4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2795 | 丰县     | PMS 城区御景园9号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2796 | 泉山     | 湖山尚苑3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2797 | 丰县     | PMS 城区御景园11号  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2798 | 泉山     | 湖山尚苑组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2799 | 丰县     | PMS 城区南苑新城1号  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2800 | 泉山     | 湖山尚苑组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2801 | 丰县     | PMS 城区南苑新城2号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2802 | 泉山     | 湖山尚苑3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2803 | 丰县     | PMS 城区南苑新城3号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2804 | 泉山     | 湖山尚苑2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2805 | 丰县     | PMS 城区南苑新城4号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2806 | 泉山     | 湖山尚苑2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2807 | 丰县     | PMS 城区御景园6号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2808 | 泉山     | 湖山尚苑4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2809 | 泉山     | 香橙花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2810 | 丰县     | PMS 城区祈福花园1号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2811 | 泉山     | 香橙花园组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2812 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔东区  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2813 | 泉山     | 福水井II期1号箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2814 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔西区  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2815 | 泉山     | 春澜源璟1配电室3变压器  | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 2816 | 泉山     | 春澜源璟3配电室1变压器  | 10       | 800       | 617         | 617             |
| 2817 | 丰县     | 城区龙乡苑1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2818 | 泉山     | 春澜源璟1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2819 | 丰县     | 城区龙乡苑2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2820 | 泉山     | 春澜源璟2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2821 | 丰县     | 城区龙乡苑3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2822 | 泉山     | 春澜源璟3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2823 | 泉山     | 春澜源璟2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2824 | 丰县     | 城区龙乡苑4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2825 | 丰县     | 城区龙乡苑5号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2826 | 泉山     | 金茂府2配电室1变压器   | 10       | 630       | 474         | 474             |
| 2827 | 丰县     | 城区龙乡苑6号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2828 | 泉山     | 金茂府2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2829 | 丰县     | PMS 城区华地第一街1号 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2830 | 泉山     | 金茂府3配电室2变压器   | 10       | 630       | 498         | 498             |
| 2831 | 丰县     | PMS 城区华地第一街2号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2832 | 泉山     | 金茂府3配电室4变压器   | 10       | 630       | 472         | 472             |
| 2833 | 丰县     | PMS 城区华地第一街3号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2834 | 泉山     | 金茂府1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2835 | 丰县     | PMS 城区华地第一街4号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2836 | 泉山     | 金茂府2配电室2变压器    | 10       | 630       | 477         | 477             |
| 2837 | 丰县     | PMS 城区华地第一街5号  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2838 | 泉山     | 金茂府2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2839 | 丰县     | 城区华地第一街6号      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2840 | 泉山     | 金茂府1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2841 | 丰县     | PMS 城区九州佳园     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2842 | 泉山     | 金茂府组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2843 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2844 | 泉山     | 金茂府组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2845 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑2号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2846 | 泉山     | 金茂府组合配电站3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2847 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑3号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2848 | 泉山     | 金茂府组合配电站4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2849 | 泉山     | 金茂府1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2850 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑6号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2851 | 泉山     | 金茂府3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2852 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期西  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2853 | 泉山     | 金茂府1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2854 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期东  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2855 | 泉山     | 金茂府3配电室1变压器    | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 2856 | 丰县     | PMS 城区中阳商城6号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2857 | 泉山     | 部队营房2箱变变压器     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2858 | 丰县     | PMS 城区中阳商城     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2859 | 泉山     | 部队营房1箱变变压器     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 2860 | 丰县     | PMS 城区中阳商城7号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2861 | 泉山     | 众悦酒店箱变变压器      | 10       | 630       | 445         | 445             |
| 2862 | 丰县     | PMS 城区安福花园1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2863 | 泉山     | 华辰丽景6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2864 | 丰县     | PMS 城区安福花园     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2865 | 泉山     | 华辰丽景6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2866 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园5号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2867 | 泉山     | 元福里组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2868 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园7号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2869 | 泉山     | 元福里组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2870 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园8号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2871 | 泉山     | 云锦雅苑1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2872 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园9号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2873 | 泉山     | 云锦雅苑2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2874 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园6号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2875 | 泉山     | 云锦雅苑2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2876 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园10号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2877 | 泉山     | 云锦雅苑1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2878 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园11号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2879 | 泉山     | 云湖明庐配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2880 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园12号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2881 | 泉山     | 云湖明庐配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2882 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2883 | 泉山     | 师大宿舍箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2884 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2885 | 泉山     | 西苑南村一组团2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2886 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园3号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2887 | 泉山     | 锦绣鹏程配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2888 | 泉山     | 锦绣鹏程配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2889 | 泉山     | 锦绣鹏程配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2890 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园4号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 2891 | 泉山     | 锦绣鹏程配电室2变压器     | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 2892 | 泉山     | 吴农2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2893 | 泉山     | 吴韩3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2894 | 丰县     | PMS 城区丰润园2号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2895 | 泉山     | 吴韩2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2896 | 丰县     | PMS 城区汉城        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2897 | 泉山     | 吴韩1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2898 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 2899 | 泉山     | 吴农1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2900 | 丰县     | 凤城镇范庄村史庄西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2901 | 泉山     | 潮鸣1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2902 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2903 | 泉山     | 潮鸣1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2904 | 丰县     | PMS 凤城镇李园       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 2905 | 泉山     | 潮鸣1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2906 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2907 | 泉山     | 潮鸣1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2908 | 丰县     | PMS 凤城镇刘支楼      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 2909 | 泉山     | 潮鸣2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2910 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥南      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2911 | 泉山     | 潮鸣2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2912 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2913 | 泉山     | 潮鸣2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2914 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2915 | 泉山     | 潮鸣2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2916 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2917 | 泉山     | 碧水栖庭2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2918 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2919 | 泉山     | 碧水栖庭组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2920 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2921 | 泉山     | 碧水栖庭2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2922 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2923 | 泉山     | 碧水栖庭组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2924 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2925 | 泉山     | 碧水栖庭2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2926 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2927 | 泉山     | 碧水栖庭2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 2928 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2929 | 泉山     | 君兰湖山配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2930 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2931 | 泉山     | 君兰湖山配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2932 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2933 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2934 | 泉山     | 君兰湖山配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2935 | 丰县     | 城区民富园箱变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2936 | 泉山     | 君兰湖山配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2937 | 丰县     | 悦景华府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2938 | 泉山     | 云锦雅苑3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2939 | 丰县     | 悦景华府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2940 | 泉山     | 云锦雅苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2941 | 泉山     | 云锦雅苑4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2942 | 丰县     | 悦景华府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2943 | 泉山     | 云锦雅苑4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2944 | 丰县     | 悦景华府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2945 | 泉山     | 翡翠天地二期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2946 | 丰县     | 悦景华府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2947 | 丰县     | 悦景华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2948 | 泉山     | 翡翠天地二期1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2949 | 泉山     | 翡翠天地二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2950 | 泉山     | 翡翠天地二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2951 | 泉山     | 翡翠天地二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 2952 | 丰县     | 悦景华府2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2953 | 丰县     | 安居十一期6号配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2954 | 泉山     | 翡翠天地二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2955 | 丰县     | 安居十一期5号配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2956 | 泉山     | 翡翠天地二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 2957 | 丰县     | 安居十一期4号配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2958 | 丰县     | 安居十一期6号配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2959 | 丰县     | 安居十一期4号配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2960 | 丰县     | 安居十一期4号配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2961 | 丰县     | 安居十一期7号配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2962 | 丰县     | 安居十一期4号配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2963 | 丰县     | 安居十一期6号配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2964 | 丰县     | 安居十一期5号配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2965 | 丰县     | 安居十一期7号配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2966 | 丰县     | 安居十一期7号配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2967 | 丰县     | 安居十一期5号配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2968 | 丰县     | 安居十一期6号配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2969 | 丰县     | 安居十一期7号配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2970 | 丰县     | 安居十一期5号配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2971 | 丰县     | 安居十一期3号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2972 | 丰县     | 安居十一期2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2973 | 丰县     | 安居十一期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2974 | 丰县     | 安居十一期3号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2975 | 丰县     | 安居十一期1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2976 | 丰县     | 安居十一期2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2977 | 丰县     | 安居十一期1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2978 | 丰县     | 安居十一期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2979 | 丰县     | 安居十一期2号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2980 | 丰县     | 安居十一期3号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2981 | 丰县     | 安居十一期3号配电室3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2982 | 丰县     | 安居十一期2号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2983 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2984 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2985 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2986 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 2987 | 丰县     | 丰县星悦城1号配电室4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2988 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2989 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2990 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2991 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室4号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2992 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2993 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室4号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2994 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 2995 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2996 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2997 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室3号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2998 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室3号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 2999 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室3号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3000 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3001 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室4号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3002 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3003 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3004 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室4号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3005 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3006 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3007 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室4号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3008 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3009 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3010 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3011 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配2变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3012 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3013 | 丰县     | 城区东大                     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3014 | 丰县     | PMS 城区马庄西                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3015 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3016 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3017 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3018 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3019 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3020 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3021 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3022 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3023 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园4号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3024 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河东南              | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3025 | 丰县     | PMS 城区王庄北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3026 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3027 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3028 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3029 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3030 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3031 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3032 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡5号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3033 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3034 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3035 | 丰县     | PMS 城区季合园西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3036 | 丰县     | PMS 城区凤凰嘉园北001  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3037 | 丰县     | 城区候园小区1号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3038 | 丰县     | 城区候园小区2号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3039 | 丰县     | PMS 城区季合园小区西    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3040 | 丰县     | 城区供电新村          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3041 | 丰县     | PMS 城区青年路公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3042 | 丰县     | 城区沙园变基站公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3043 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3044 | 丰县     | 城区临府小区公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3045 | 丰县     | PMS 城区向阳南路公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3046 | 丰县     | PMS 城区塔南小区公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3047 | 丰县     | PMS 城区黄庄东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3048 | 丰县     | PMS 城区药厂公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3049 | 丰县     | PMS 城区王庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3050 | 丰县     | PMS 城区大庆东路公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3051 | 丰县     | PMS 城区工农北路      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3052 | 丰县     | PMS 城区民政局公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3053 | 丰县     | PMS 城区临府街公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3054 | 丰县     | 城区中医院宿舍         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3055 | 丰县     | 城区北关农贸市场        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3056 | 丰县     | PMS 城区梁苑小区公变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3057 | 丰县     | PMS 城区机关二幼公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3058 | 丰县     | PMS 城区政法小区公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3059 | 丰县     | PMS 城区公安局南公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3060 | 丰县     | PMS 城区郭楼后公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3061 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村王堂东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3062 | 丰县     | PMS 城区北店子公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3063 | 丰县     | PMS 城区工农南公变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3064 | 丰县     | PMS 城区金桥商场公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3065 | 丰县     | PMS 城区高庄公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3066 | 丰县     | PMS 城区二中公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3067 | 丰县     | PMS 城区渠楼北公变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3068 | 丰县     | PMS 城区凤凰嘴北公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3069 | 丰县     | PMS 城区林苑小区公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3070 | 丰县     | PMS 城区卜油坊西公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3071 | 丰县     | PMS 城区锦绣家园     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3072 | 丰县     | PMS 城区范园公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3073 | 泉山     | 翡翠天地二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3074 | 泉山     | 翟马1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3075 | 泉山     | 翟太2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3076 | 泉山     | 文华园二期2箱变变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3077 | 泉山     | 文华园二期1箱变变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3078 | 泉山     | 煤建南村2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3079 | 泉山     | 煤建南村1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3080 | 泉山     | 煤建南村4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3081 | 泉山     | 煤建南村3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3082 | 泉山     | 崑崙御4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3083 | 泉山     | 崑崙御7配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3084 | 泉山     | 崑崙御6配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3085 | 泉山     | 崑崙御5配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3086 | 泉山     | 崑崙御5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3087 | 泉山     | 崑崙御4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3088 | 泉山     | 崑崙御6配电室2变压器    | 10       | 800       | 602         | 602             |
| 3089 | 泉山     | 崑崙御7配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3090 | 泉山     | 崑崙御5配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3091 | 泉山     | 崑崙御4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3092 | 泉山     | 崑崙御7配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3093 | 泉山     | 崑崙御6配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3094 | 泉山     | 崑崙御7配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3095 | 泉山     | 崑崙御4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3096 | 泉山     | 崑崙御6配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3097 | 泉山     | 崑崙御5配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3098 | 泉山     | 升食线4—9西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3099 | 泉山     | 开湖1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3100 | 泉山     | 开湖2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3101 | 泉山     | 翟北箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3102 | 泉山     | 奎山菜场箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3103 | 泉山     | 奎山小学箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3104 | 泉山     | 翡翠湖山1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3105 | 泉山     | 翡翠湖山1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3106 | 泉山     | 翡翠湖山2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3107 | 泉山     | 翡翠湖山2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3108 | 泉山     | 翡翠湖山2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3109 | 泉山     | 翡翠湖山3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3110 | 泉山     | 翡翠湖山1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3111 | 泉山     | 翡翠湖山3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3112 | 泉山     | 翡翠湖山2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3113 | 泉山     | 翡翠湖山3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3114 | 泉山     | 翡翠湖山3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3115 | 泉山     | 翡翠湖山1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3116 | 泉山     | 星湖尚苑配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3117 | 泉山     | 星湖尚苑配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3118 | 泉山     | 矿山东路2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3119 | 泉山     | 矿山东路1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3120 | 泉山     | 理想城4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3121 | 泉山     | 理想城5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3122 | 泉山     | 理想城4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3123 | 泉山     | 理想城5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3124 | 泉山     | 理想城3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3125 | 泉山     | 理想城5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3126 | 泉山     | 理想城4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3127 | 泉山     | 理想城3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3128 | 泉山     | 理想城5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3129 | 泉山     | 理想城4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3130 | 泉山     | 理想城3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3131 | 泉山     | 苏淮线11        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3132 | 泉山     | 家和苑1箱变变压器    | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 3133 | 泉山     | 家和苑2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3134 | 泉山     | 铂悦府2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3135 | 泉山     | 铂悦府1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3136 | 泉山     | 铂悦府1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3137 | 泉山     | 铂悦府1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3138 | 泉山     | 铂悦府3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3139 | 泉山     | 铂悦府3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3140 | 泉山     | 铂悦府2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3141 | 泉山     | 铂悦府3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3142 | 泉山     | 铂悦府2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3143 | 泉山     | 金鼎时代大厦配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3144 | 泉山     | 金鼎时代大厦配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3145 | 泉山     | 金鼎时代大厦配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3146 | 泉山     | 金鼎时代大厦配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3147 | 泉山     | 西段一1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3148 | 泉山     | 西段一3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3149 | 泉山     | 西段一2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3150 | 泉山     | 西段一4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3151 | 泉山     | 紫阙台3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3152 | 泉山     | 紫阙台2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3153 | 泉山     | 紫阙台3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3154 | 泉山     | 紫阙台1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3155 | 泉山     | 紫阙台2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3156 | 泉山     | 紫阙台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3157 | 泉山     | 紫阙台2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3158 | 泉山     | 紫阙台2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3159 | 泉山     | 紫阙台3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3160 | 泉山     | 紫阙台3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3161 | 泉山     | 智慧小镇1配电室4变压器  | 10       | 800       | 554         | 554             |
| 3162 | 泉山     | 智慧小镇1配电室3变压器  | 10       | 800       | 577         | 577             |
| 3163 | 泉山     | 智慧小镇1配电室1变压器  | 10       | 800       | 389         | 389             |
| 3164 | 泉山     | 智慧小镇1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3165 | 泉山     | 翟犁2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3166 | 泉山     | 古景1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3167 | 泉山     | 海郑巷箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3168 | 泉山     | 奎太一线27-3=5分1北 | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 3169 | 泉山     | 奎太一线27-3=5分1南 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3170 | 泉山     | 花语城二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3171 | 泉山     | 花语城二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3172 | 泉山     | 花语城二期7配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3173 | 泉山     | 花语城二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3174 | 泉山     | 花语城二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3175 | 泉山     | 花语城二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3176 | 泉山     | 花语城组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3177 | 泉山     | 花语城二期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3178 | 泉山     | 花语城二期7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3179 | 泉山     | 花语城二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3180 | 泉山     | 花语城二期7配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3181 | 泉山     | 花语城组合配电站3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3182 | 泉山     | 花语城二期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3183 | 泉山     | 花语城二期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3184 | 泉山     | 花语城二期1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3185 | 泉山     | 花语城组合配电站1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3186 | 泉山     | 花语城二期3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3187 | 泉山     | 花语城二期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3188 | 泉山     | 花语城二期7配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3189 | 泉山     | 花语城组合配电站4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3190 | 泉山     | 星宿生活广场组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3191 | 泉山     | 云西箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3192 | 泉山     | 星宿生活广场组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3193 | 泉山     | PMS 望塔景园小区配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 3194 | 泉山     | PMS 奎太一线23—4=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3195 | 泉山     | 民健园7箱变变压器         | 10       | 500       | 380         | 380             |
| 3196 | 泉山     | 正德广场1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3197 | 泉山     | PMS 正德广场2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3198 | 泉山     | PMS 翠湖御景5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3199 | 泉山     | PMS 翠湖御景5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3200 | 泉山     | PMS 翠湖御景5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3201 | 泉山     | PMS 翠湖御景1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3202 | 泉山     | PMS 翠湖御景1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3203 | 泉山     | PMS 翠湖御景1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3204 | 泉山     | PMS 翠湖御景2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 3205 | 泉山     | PMS 翠湖御景2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 3206 | 泉山     | PMS 坤泰御景湾配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3207 | 泉山     | PMS 翟七一线48—2=1=3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3208 | 泉山     | PMS 桥安线3—7        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3209 | 泉山     | PMS 翟七一线52南3=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3210 | 泉山     | 翟南线40             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3211 | 泉山     | PMS 华辰丽景2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3212 | 泉山     | PMS 华辰丽景2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3213 | 泉山     | PMS 西中线34-1       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 3214 | 泉山     | PMS 矿大软件园配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3215 | 泉山     | PMS 矿大软件园配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3216 | 泉山     | 73061部队3箱变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3217 | 睢宁     | PMS 凌城方庄后王台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3218 | 睢宁     | PMS 凌城九组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3219 | 睢宁     | 凌城方庄前王台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3220 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼村部台      | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 3221 | 睢宁     | 凌城农贸市场北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3222 | 睢宁     | 凌城方庄村北台          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 3223 | 睢宁     | PMS 凌城三丁新农村2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3224 | 睢宁     | PMS 凌城张庙李庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3225 | 睢宁     | 凌城张付庄庄台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3226 | 睢宁     | 凌城张付付庄台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3227 | 睢宁     | PMS 凌城永丰孙庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3228 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩村王庄台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3229 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩村圩三台     | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 3230 | 睢宁     | PMS 凌城新李村朱庄东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3231 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村凡庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3232 | 睢宁     | PMS 凌城永丰村李庄台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3233 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村陈庄台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3234 | 睢宁     | 凌城新河村后李台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3235 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3236 | 睢宁     | 凌城新李村李庄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3237 | 睢宁     | PMS 凌城街道旭旺台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3238 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村沙河台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3239 | 睢宁     | 凌城街道东北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3240 | 睢宁     | 凌城新李单变台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3241 | 睢宁     | 凌城新李朱庄北台         | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 3242 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村新农村1号台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3243 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆瓦坊台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3244 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3245 | 睢宁     | 凌城凌闸新集台          | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 3246 | 睢宁     | 凌城凌闸宋庄台          | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 3247 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村部台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3248 | 睢宁     | PMS 凌城后湖王集街道中台   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 3249 | 睢宁     | PMS 凌城后湖王集张圩台    | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 3250 | 睢宁     | PMS 凌城新河村前李台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3251 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3252 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛薛庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3253 | 睢宁     | 凌城菜宅菜庄2号变台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3254 | 睢宁     | PMS 凌城街道汪新台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3255 | 睢宁     | 凌城街道东南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3256 | 睢宁     | PMS 凌城东大街农贸-1台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3257 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉仲庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3258 | 睢宁     | 凌城杨圩村部台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3259 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉村陶庄台公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3260 | 睢宁     | PMS 凌城街道东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3261 | 睢宁     | 凌城张付刘庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3262 | 睢宁     | 凌城三丁村开发区1变台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3263 | 睢宁     | 凌城叶圩雪西组（王甫标）   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 3264 | 睢宁     | PMS 凌城胜利代庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3265 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆许王台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3266 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3267 | 睢宁     | PMS 凌城新李秦庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3268 | 睢宁     | PMS 凌城余海新庄台    | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 3269 | 睢宁     | PMS 凌城张付村西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3270 | 睢宁     | PMS 凌城张付村庄庄台洪场 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3271 | 睢宁     | PMS 凌城胜利李庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3272 | 睢宁     | 凌城张付北台公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3273 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3274 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3275 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3276 | 睢宁     | 凌城凌城村          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3277 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村刘圩台公变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3278 | 睢宁     | PMS 凌城三丁北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3279 | 睢宁     | 凌城魏祠东位台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3280 | 睢宁     | 凌城魏祠南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3281 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3282 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园-2  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3283 | 睢宁     | 凌城张付王凤圩        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3284 | 睢宁     | PMS 凌城三李申庄台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3285 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3286 | 睢宁     | 凌城新李朱庄台        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 3287 | 睢宁     | 凌城孙薛刘庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3288 | 睢宁     | PMS 凌城新河南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3289 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3290 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3291 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3292 | 睢宁     | 凌城凌闸陈庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3293 | 睢宁     | PMS 凌城李圩南台  | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 3294 | 睢宁     | PMS 凌城余海岳庄台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3295 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩陈西台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3296 | 睢宁     | PMS 凌城三丁凡庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3297 | 睢宁     | PMS 凌城胜利前进台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3298 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3299 | 睢宁     | 凌城胜利余庄台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3300 | 睢宁     | 凌城工业园三号台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3301 | 睢宁     | 凌城张付工业园一1   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3302 | 睢宁     | PMS 凌城前刘村部  | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 3303 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙西台  | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 3304 | 睢宁     | PMS 凌城余海袁庄台 | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 3305 | 睢宁     | PMS 凌城三李村部台 | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 3306 | 睢宁     | PMS 凌城三李南台  | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 3307 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩西洋台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3308 | 睢宁     | PMS 凌城李圩北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3309 | 睢宁     | 凌城李圩袁庄台     | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 3310 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3311 | 睢宁     | PMS 凌城永丰张徐台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3312 | 睢宁     | 凌城街道府前台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3313 | 睢宁     | PMS 凌城新河西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3314 | 睢宁     | PMS 凌城新河东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3315 | 睢宁     | 凌城张付胡庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3316 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩新化台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3317 | 睢宁     | 凌城杨圩南台公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3318 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3319 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3320 | 睢宁     | PMS 凌城后元村部台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3321 | 睢宁     | 凌城前元北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3322 | 睢宁     | 凌城前元南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3323 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄小沙台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3324 | 睢宁     | 凌城方庄西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3325 | 睢宁     | 凌城方庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3326 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩王庄台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3327 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3328 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉王庄  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3329 | 丰县     | PMS 城区弹药库公变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3330 | 丰县     | PMS 城区公安小区公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3331 | 丰县     | PMS 城区杜庄公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3332 | 丰县     | PMS 城区武装部公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3333 | 丰县     | PMS 城区清真寺公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3334 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区3号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3335 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区4号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3336 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区5号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3337 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区6号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3338 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区7号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3339 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区8号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3340 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区11号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3341 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区12号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3342 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区13号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3343 | 丰县     | PMS 城区北店子东公变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3344 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室1号    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3345 | 丰县     | PMS 城区五门小区公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3346 | 丰县     | PMS 城区六瓦庙公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3347 | 丰县     | PMS 城区果品公司公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3348 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室1号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3349 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室2号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3350 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室3号   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3351 | 丰县     | PMS 城区木材公司宿舍     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3352 | 丰县     | PMS 城区新建巷公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3353 | 丰县     | PMS 城区苏楼西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3354 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室01号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3355 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室02号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3356 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室03号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3357 | 丰县     | 紫金1配电室4变线        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3358 | 丰县     | PMS 城区碧园小区北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3359 | 丰县     | PMS 城区财校东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3360 | 丰县     | PMS 城区财校西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3361 | 丰县     | PMS 城区新世纪1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3362 | 丰县     | PMS 城区艺馨园小区北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3363 | 丰县     | 城区仿古街东公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3364 | 丰县     | PMS 城区仿古街西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3365 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区1号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3366 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区2号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3367 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区9号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3368 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区10号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3369 | 丰县     | 城区盛和嘉园1配电室2变线      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3370 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室1变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3371 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室2变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3372 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室3变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3373 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室4变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3374 | 丰县     | PMS 城区华地置业13号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3375 | 丰县     | PMS 城区华地置业14号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3376 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3377 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3378 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3379 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3380 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3381 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3382 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3383 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3384 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室1变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3385 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室2变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3386 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室3变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3387 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室4变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3388 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室1变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3389 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室2变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3390 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室3变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3391 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室4变线      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3392 | 丰县     | PMS 城区地税局公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3393 | 丰县     | PMS 城区南关农贸市场公变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3394 | 丰县     | PMS 城区民丰银行公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3395 | 丰县     | PMS 城区民丰银行东公变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3396 | 丰县     | PMS 城区招商场南公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3397 | 丰县     | PMS 城区进修学校公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3398 | 丰县     | PMS 城区交管所公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3399 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3400 | 丰县     | PMS 城区郭新庄东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3401 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室5号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3402 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室6号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3403 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3404 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3405 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3406 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3407 | 丰县     | PMS 城区南苑新城西          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3408 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室2号        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3409 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室3号        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3410 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室4号        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3411 | 丰县     | PMS 城区梁庄东2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3412 | 丰县     | PMS 城区季合园北2号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3413 | 丰县     | PMS 城区青年路2号公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3414 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村邵堂综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3415 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3416 | 丰县     | PMS 城区王楼南公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3417 | 丰县     | PMS 城区永宁寺2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3418 | 丰县     | 城区交警大队2号公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3419 | 丰县     | PMS 城区招商路西公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3420 | 丰县     | PMS 城区教育局2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3421 | 丰县     | PMS 城区梁庄西2号          | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 3422 | 丰县     | PMS 城区渠楼北D公变         | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 3423 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3424 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3425 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室3号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3426 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室4号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3427 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3428 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3429 | 丰县     | 城区西苑小区2号公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3430 | 丰县     | 丰县城高庄公变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3431 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区9号综合变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3432 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3433 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3434 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3435 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3436 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3437 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3438 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3439 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3440 | 丰县     | PMS 城区北苑路公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3441 | 丰县     | PMS 城区南苑新城东南公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3442 | 丰县     | PMS 城区北店子大队公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3443 | 丰县     | PMS 城区机关东区公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3444 | 丰县     | PMS 城区郭楼新村2号公变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 3445 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3446 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3447 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3448 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3449 | 丰县     | PMS 城区华地第一街-3号公变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3450 | 丰县     | PMS 城区四号沟公变         | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 3451 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3452 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3453 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3454 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3455 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3456 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3457 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3458 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3459 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3460 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3461 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3462 | 丰县     | 城区江山花园2箱变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3463 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区3号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3464 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室1号配变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3465 | 丰县     | PMS 城区季合园小区南公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3466 | 丰县     | 城区路灯管理所公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3467 | 丰县     | PMS 城区人行宿舍公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3468 | 丰县     | PMS 城区渠楼小学公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3469 | 丰县     | PMS 城区公交公司公变        | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 3470 | 丰县     | PMS 城区齐庄东公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3471 | 丰县     | PMS 城区杜庄北公变         | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 3472 | 丰县     | PMS 城区永宁寺东公变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 3473 | 丰县     | 城区机关二幼东公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3474 | 丰县     | PMS 城区木器厂宿舍公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3475 | 丰县     | PMS 城区东方大厦北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3476 | 丰县     | PMS 城区清真寺南公变        | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 3477 | 丰县     | PMS 城区吴架子街公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3478 | 丰县     | PMS 城区塔南小区2号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3479 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3480 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3481 | 丰县     | PMS 城区季合园东公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3482 | 丰县     | 城区凤凰嘴西公变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3483 | 丰县     | 城区人民路小学3号公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3484 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄2号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3485 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房2号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3486 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处廉租房3号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3487 | 丰县     | 城区南苑新城东北公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3488 | 丰县     | 城区西苑小区南              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3489 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3490 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3491 | 丰县     | 凤城街道办事处安居七期3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3492 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3493 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期5号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3494 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处西杨庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3495 | 丰县     | PMS 城区育红巷2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3496 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3497 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3498 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3499 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3500 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3501 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室1号变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 3502 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室2号变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 3503 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3504 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3505 | 丰县     | PMS 城区公安局南2号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3506 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3507 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3508 | 丰县     | 金色家园1号配电室3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3509 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3510 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3511 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3512 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3513 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3514 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3515 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3516 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3517 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3518 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3519 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3520 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3521 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3522 | 丰县     | PMS 城区杜庄西2号公变           | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 3523 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3524 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3525 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3526 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3527 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3528 | 丰县     | 阳光佳苑2号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3529 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3530 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3531 | 丰县     | 阳光佳苑3号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3532 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3533 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3534 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3535 | 丰县     | 城区公安公寓西公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3536 | 丰县     | 金地首府1号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3537 | 丰县     | PMS 金地首府1号配电室2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3538 | 丰县     | 金地首府1号配电室3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3539 | 丰县     | 金地首府2号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3540 | 丰县     | 金地首府2号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3541 | 丰县     | 金地首府2号配电室3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3542 | 丰县     | 金地首府2号配电室4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3543 | 丰县     | PMS 城区胡庄公变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3544 | 丰县     | PMS 城区花鸟市场公变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3545 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3546 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3547 | 丰县     | PMS 丰县城区王庄西公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3548 | 丰县     | 城区龙华城3号公变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3549 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号7号公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3550 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室4号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3551 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室1号变配电变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3552 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室2号变配电变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3553 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室3号变配电变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3554 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室1号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3555 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室2号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3556 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室3号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3557 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室4号变配电变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3558 | 丰县     | PMS 城区中阳里公变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3559 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3560 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3561 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3562 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3563 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3564 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3565 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3566 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3567 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3568 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3569 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3570 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3571 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3572 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3573 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3574 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3575 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3576 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3577 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3578 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3579 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3580 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3581 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3582 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3583 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3584 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3585 | 睢宁     | PMS 凌城叶圩张庄台              | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 3586 | 睢宁     | PMS 凌城叶圩北台               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3587 | 睢宁     | PMS 凌城民主胡庙台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3588 | 睢宁     | PMS 凌城后湖周刘台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3589 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼李庄台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3590 | 睢宁     | 凌城丁楼北台                   | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 3591 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼西台               | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 3592 | 睢宁     | 凌城杜沈东台                   | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 3593 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈南台               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3594 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈西台               | 10       | 400       | 276         | 276             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3595 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈北台  | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 3596 | 睢宁     | PMS 凌城民主秦圩台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3597 | 睢宁     | 凌城民主西台      | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 3598 | 睢宁     | PMS 凌城民主李西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3599 | 睢宁     | PMS 凌城街道西台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3600 | 睢宁     | 凌城街道西南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3601 | 睢宁     | PMS 凌城后湖王集台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3602 | 睢宁     | PMS 凌城街道南大街 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3603 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3604 | 睢宁     | PMS 凌城三丁王马台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3605 | 睢宁     | 凌城凌东白果台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3606 | 睢宁     | PMS 凌城叶圩薛庄台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3607 | 睢宁     | 凌城民主朱圩台     | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 3608 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3609 | 睢宁     | PMS 凌城凌东张徐台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3610 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3611 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3612 | 睢宁     | 凌城新李沈庄台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3613 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3614 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛孙庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3615 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛秦庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3616 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛赵庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3617 | 睢宁     | 凌城棋杆徐庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3618 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄李庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3619 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3620 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3621 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3622 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩新庄台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3623 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩圩四台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3624 | 睢宁     | 凌城余海夏庄      | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 3625 | 睢宁     | PMS 凌城前刘东台  | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 3626 | 睢宁     | PMS 凌城前刘西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3627 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙新洪台 | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 3628 | 睢宁     | 凌城叶圩叶东台     | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 3629 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛前王台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3630 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛王圩台 | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 3631 | 睢宁     | 凌城前元颜庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3632 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙新倪台 | 10       | 200       | 75          | 75              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3633 | 睢宁     | PMS 凌城李圩李西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3634 | 睢宁     | 凌城秦圩陈庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3635 | 睢宁     | 凌城陶炉前贾台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3636 | 睢宁     | 凌城街道六组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3637 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3638 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆周庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3639 | 睢宁     | PMS 凌城余海朱庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3640 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3641 | 睢宁     | PMS 凌城胜利余庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3642 | 睢宁     | PMS 凌城余海中台    | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 3643 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛新建台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3644 | 睢宁     | PMS 凌城陈里赵庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3645 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩东台2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3646 | 睢宁     | PMS 凌城陈里北台2号变 | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 3647 | 睢宁     | PMS 凌城前元五队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3648 | 睢宁     | PMS 凌城三李东南台   | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 3649 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄徐宅台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3650 | 睢宁     | PMS 凌城街道五组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3651 | 睢宁     | PMS 凌城叶圩薛东台   | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 3652 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄岳庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3653 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄立新台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3654 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄汤庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3655 | 睢宁     | PMS 凌城民主杜庄台   | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 3656 | 睢宁     | PMS 凌城民主村部台   | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 3657 | 睢宁     | PMS 凌城民主杜庄南台  | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 3658 | 睢宁     | PMS 凌城民主秦圩南台  | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 3659 | 睢宁     | PMS 凌城民主秦圩东台  | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 3660 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈腾庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3661 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈司庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3662 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈沈中台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3663 | 睢宁     | PMS 凌城后元南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3664 | 睢宁     | PMS 凌城后湖王集王西台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3665 | 睢宁     | PMS 凌城后元北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3666 | 睢宁     | PMS 凌城后湖刘西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3667 | 睢宁     | 凌城后湖刘庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3668 | 睢宁     | PMS 凌城民主朱圩西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3669 | 睢宁     | PMS 凌城民主朱圩东台  | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 3670 | 睢宁     | PMS 凌城后湖吴庄台   | 10       | 200       | 93          | 93              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3671 | 睢宁     | PMS 凌城胜利王庄台1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3672 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3673 | 睢宁     | 凌城张付魏庄北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3674 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李一2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3675 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3676 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3677 | 睢宁     | PMS 凌城李圩东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3678 | 睢宁     | 凌城三李顾庄台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3679 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸八队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3680 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3681 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛唐庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3682 | 睢宁     | PMS 凌城前刘朱庄台    | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 3683 | 睢宁     | PMS 凌城前刘南台     | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 3684 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙新庄台    | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 3685 | 睢宁     | PMS 凌城前刘刘庄台    | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 3686 | 睢宁     | 凌城前刘周庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3687 | 睢宁     | PMS 凌城陈李倪怀台    | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 3688 | 睢宁     | PMS 凌城陈李南台1号变  | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 3689 | 睢宁     | PMS 凌城陈李陈府圩台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3690 | 睢宁     | PMS 凌城镇永丰李果台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3691 | 睢宁     | PMS 凌城陈李李西台    | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 3692 | 睢宁     | 凌城杜沈秦庄台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3693 | 睢宁     | PMS 凌城三丁东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3694 | 睢宁     | PMS 凌城永丰七咀东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3695 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3696 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村仇全台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3697 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆南刘台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3698 | 睢宁     | 凌城凌闸王西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3699 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3700 | 睢宁     | PMS 凌城街道十组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3701 | 睢宁     | 凌城位祠唐庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3702 | 睢宁     | PMS 凌城前园八队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3703 | 睢宁     | PMS 凌城镇胜利张庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3704 | 睢宁     | 凌城胜利王庄2变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3705 | 睢宁     | PMS 凌城镇沙庄徐庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3706 | 睢宁     | PMS 凌城镇前园东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3707 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3708 | 睢宁     | PMS 凌城西大街北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3709 | 睢宁     | PMS 凌城街道西门台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3710 | 睢宁     | PMS 凌城街道西南东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3711 | 睢宁     | PMS 凌城街道十二组台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3712 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3713 | 睢宁     | PMS 凌城镇木园南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3714 | 睢宁     | PMS 凌城礼拜堂台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3715 | 睢宁     | 凌城镇李圩村西南台      | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 3716 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩北台     | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 3717 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩陈东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3718 | 睢宁     | PMS 凌城陈里里北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3719 | 睢宁     | PMS 凌城陈里里东台    | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 3720 | 睢宁     | PMS 凌城镇凌龙东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3721 | 睢宁     | PMS 凌城镇李圩朱庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3722 | 睢宁     | PMS 凌城镇凌闸黄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3723 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩伏全台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3724 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛刘庄南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3725 | 睢宁     | PMS 凌城张付付庄南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3726 | 睢宁     | PMS 凌城三丁刘西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3727 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3728 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩前窑台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3729 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3730 | 睢宁     | PMS 凌城新河潘庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3731 | 睢宁     | PMS 凌城后湖丁庄北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3732 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼东台(胡庙) | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 3733 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3734 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3735 | 睢宁     | PMS 凌城街道四组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3736 | 睢宁     | PMS 凌城凌小门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3737 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙孙庄台    | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 3738 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3739 | 睢宁     | PMS 凌城张付徐庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3740 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3741 | 睢宁     | PMS 凌城凌东西潘台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3742 | 睢宁     | PMS 凌城凌东鲁庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3743 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈东沈台    | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 3744 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3745 | 睢宁     | PMS 凌城民主木园北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3746 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩后窑台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3747 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩陈庄东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3748 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅蔡园台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3749 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3750 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东杨台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3751 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3752 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3753 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3754 | 睢宁     | PMS 凌城街道东门台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3755 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆旧集台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3756 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩汪庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3757 | 睢宁     | 凌城供电所台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3758 | 睢宁     | PMS 凌城王凤圩北台2变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3759 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区3号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3760 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区4号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3761 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区5号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3762 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区6号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3763 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区1号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3764 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区2号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3765 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3766 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄东台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3767 | 睢宁     | PMS 凌城七组台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3768 | 睢宁     | PMS 凌城新河靳庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3769 | 睢宁     | PMS 凌城街道洪大汪台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3770 | 睢宁     | PMS 凌城民主徐庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3771 | 睢宁     | PMS 凌城村八组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3772 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台1变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3773 | 睢宁     | PMS 凌城南大街1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3774 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台2变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3775 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙全瓦台   | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 3776 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村周庄台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3777 | 睢宁     | PMS 凌城余海村部台   | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 3778 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙赵坝东台  | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 3779 | 睢宁     | PMS 凌城张庙王庄1变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3780 | 睢宁     | PMS 凌城农贸市场2号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3781 | 睢宁     | 凌城张庙西台2号台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3782 | 睢宁     | 凌城夏圩新庄2号变     | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 3783 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩陈西2号变 | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 3784 | 睢宁     | PMS 凌城金陵小区箱变西 | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3785 | 睢宁     | PMS 凌城金陵小区箱变南  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3786 | 睢宁     | PMS 凌城金陵小区箱变北  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 3787 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩沙河东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3788 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3789 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄圩后台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3790 | 睢宁     | PMS 凌城凌东崔庄台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3791 | 睢宁     | PMS 凌城李圩西南2号台  | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 3792 | 睢宁     | 凌城李圩李西2号台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3793 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村刘庄台   | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 3794 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村单庄台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3795 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄2号台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3796 | 睢宁     | 凌城龙河小区台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3797 | 睢宁     | 凌城新楼村部台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3798 | 睢宁     | 凌城前元北台2号台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3799 | 睢宁     | 凌城街道三组2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3800 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园2号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3801 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3802 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄河东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3803 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3804 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈抽水台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3805 | 睢宁     | 凌城叶圩张庄2号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 3806 | 睢宁     | PMS 凌城李圩朱庄2号台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3807 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3808 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3809 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台2号台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3810 | 睢宁     | PMS 凌城前元八队2号台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3811 | 睢宁     | PMS 凌城后湖丁庄南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3812 | 睢宁     | 凌城沙庄村村部台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3813 | 睢宁     | PMS 凌城新供电站台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3814 | 睢宁     | PMS 凌城后湖街道许庄台  | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 3815 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3816 | 睢宁     | PMS 凌城前元颜庄西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3817 | 睢宁     | 凌城凌龙陈庄台        | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 3818 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3819 | 睢宁     | 凌城蔡宅陈圩东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3820 | 睢宁     | 凌城街道十三组        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3821 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆学校台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3822 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏2号台  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3823 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南2台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3824 | 睢宁     | PMS 凌城街道农贸3台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3825 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武2号台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3826 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3827 | 睢宁     | PMS 凌城张付鲁庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3828 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李抽水台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3829 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3830 | 睢宁     | PMS 凌城方庄陈庄小区台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3831 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼后鲍王庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3832 | 睢宁     | PMS 凌城张庙马庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3833 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙北台2号台     | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 3834 | 睢宁     | PMS 凌城叶圩张庄1号变     | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 3835 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3836 | 睢宁     | PMS 凌城张付王凤北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3837 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台2号台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3838 | 睢宁     | PMS 凌城后湖街道2号台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 3839 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东张新农村台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3840 | 睢宁     | PMS 凌城永丰西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3841 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3842 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3843 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3844 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3845 | 丰县     | 城区好家名品城配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3846 | 丰县     | 城区好家名品城配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3847 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3848 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3849 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3850 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3851 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3852 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3853 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3854 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3855 | 丰县     | 城区学士园1号配电室1号变线    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3856 | 丰县     | PMS 城区学士园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3857 | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3858 | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3859 | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3860 | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3861 | 丰县     | 城区安居三期1号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3862 | 丰县     | 城区安居三期1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3863 | 丰县     | 安居三期2号配电室1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3864 | 丰县     | 安居三期2号配电室3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3865 | 丰县     | 安居三期2号配电室2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3866 | 丰县     | 安居三期2号配电室4号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3867 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3868 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3869 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3870 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3871 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3872 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3873 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3874 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3875 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3876 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3877 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3878 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3879 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3880 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3881 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3882 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3883 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3884 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3885 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3886 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3887 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3888 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3889 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3890 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3891 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3892 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3893 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3894 | 丰县     | 城区凤凰唢小区1号配电室3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3895 | 丰县     | 凤凰唢小区1号配电室1号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3896 | 丰县     | 城区凤凰唢小区1号配电室2号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3897 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区3号商业箱变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3898 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3899 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3900 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3901 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3902 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3903 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3904 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3905 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3906 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3907 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3908 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3909 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3910 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3911 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3912 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3913 | 丰县     | 城区秀水华庭2号配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3914 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3915 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3916 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场1号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3917 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场2号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3918 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3919 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3920 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3921 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3922 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3923 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3924 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3925 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3926 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3927 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3928 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3929 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3930 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3931 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3932 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3933 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3934 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3935 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3936 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3937 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3938 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3939 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3940 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3941 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3942 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3943 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3944 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3945 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3946 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3947 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3948 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期2号箱变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 3949 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号箱变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 3950 | 丰县     | PMS 城区群益中学公变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3951 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3952 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3953 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3954 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3955 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3956 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3957 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3958 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3959 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3960 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3961 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3962 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3963 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3964 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3965 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3966 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3967 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3968 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3969 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3970 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3971 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3972 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3973 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3974 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 3975 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3976 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3977 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3978 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3979 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3980 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3981 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3982 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3983 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3984 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3985 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3986 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3987 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3988 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3989 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3990 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3991 | 丰县     | PMS 凤鸣城B区2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3992 | 丰县     | PMS 凤鸣城B区2号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3993 | 丰县     | PMS 凤鸣城B区2号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 3994 | 丰县     | 翠文园二期3号1母线配电变压器      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 3995 | 丰县     | 城区翠文园二期2号综合变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 3996 | 丰县     | PMS 城区九洲花园小区综合变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 3997 | 丰县     | PMS 城区九州嘉园小区南综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 3998 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 3999 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4000 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4001 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4002 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4003 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4004 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4005 | 丰县     | PMS 御苑新城一期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4006 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4007 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4008 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4009 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4010 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4011 | 丰县     | PMS 城区胜利东区2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4012 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4013 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4014 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4015 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4016 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室2号综合变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4017 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室4号综合变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4018 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室1号综合变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4019 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室3号综合变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4020 | 丰县     | PMS 城区工行东综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4021 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区3号箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4022 | 丰县     | 城区凤鸣城凤鸣金街C区4号箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4023 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区1号箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4024 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区6号箱变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4025 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区2号箱变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4026 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区5号箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4027 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室3号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4028 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室4号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4029 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4030 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4031 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4032 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4033 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室2号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4034 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室1号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4035 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4036 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4037 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4038 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4039 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4040 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4041 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4042 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4043 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼村综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4044 | 丰县     | PMS 城区杨庙2号公变            | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 4045 | 丰县     | PMS 城区崔花园北2号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4046 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍2号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4047 | 丰县     | 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4048 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4049 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4050 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4051 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4052 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4053 | 丰县     | 城区政法小区2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4054 | 丰县     | 城区革新路3号公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4055 | 丰县     | PMS 城区梁庄东3号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4056 | 丰县     | PMS 城区种子公仓库       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4057 | 丰县     | PMS 中波台公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4058 | 丰县     | PMS 城区临府街西公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4059 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4060 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4061 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4062 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4063 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4064 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4065 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4066 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4067 | 丰县     | 财富城1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4068 | 丰县     | 财富城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4069 | 丰县     | 财富城1号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4070 | 丰县     | 财富城1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4071 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4072 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4073 | 丰县     | PMS 中央金座1楼配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4074 | 丰县     | PMS 中央金座1号楼配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4075 | 丰县     | 城区服装厂公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4076 | 丰县     | PMS 城区五金公司公变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4077 | 丰县     | PMS 城区博物馆公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4078 | 丰县     | PMS 城区汽车站公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4079 | 丰县     | 城区荷花楼公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4080 | 丰县     | PMS 城区小白羊公变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4081 | 丰县     | 城区导线厂公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4082 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4083 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4084 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4085 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4086 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4087 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4088 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室4号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4089 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4090 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4091 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4092 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4093 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4094 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4095 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4096 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4097 | 睢宁     | 凌城街道木园3号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4098 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙吴庄台     | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 4099 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼丁西台     | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 4100 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东魏东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4101 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区2号台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4102 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈小区2号台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4103 | 睢宁     | PMS 凌城杜沈小区3号台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4104 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区1号台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4105 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4106 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4107 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4108 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城4变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4109 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4110 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4111 | 睢宁     | 凌城万福佳苑4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4112 | 睢宁     | 凌城万福佳苑1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4113 | 睢宁     | 凌城万福佳苑3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4114 | 睢宁     | PMS 凌城万福佳苑2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4115 | 睢宁     | 凌城幸福小区8号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4116 | 睢宁     | 凌城幸福小区7号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4117 | 睢宁     | 凌城孙薛新农村台        | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 4118 | 睢宁     | 凌城新河抽水台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4119 | 睢宁     | 凌城金凌建材市场小区2配2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4120 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4121 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4122 | 睢宁     | 凌城街道北台2号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4123 | 睢宁     | 凌城街道六组2号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4124 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4125 | 睢宁     | 凌城胜利张庄2号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4126 | 睢宁     | 凌城胜利张庄南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4127 | 睢宁     | 凌城李圩小区1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4128 | 睢宁     | 凌城陈李村部台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4129 | 睢宁     | 凌城大院1配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4130 | 睢宁     | 凌城大院2配1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4131 | 睢宁     | 凌城大院1配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4132 | 睢宁     | 凌城大院2配3变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4133 | 睢宁     | 凌城大院2配4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4134 | 睢宁     | 凌城大院2配2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4135 | 睢宁     | 凌城杨圩王庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4136 | 睢宁     | 凌城祥和家园2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4137 | 睢宁     | 凌城祥和家园1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4138 | 睢宁     | 凌城叶圩张庄3号变     | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 4139 | 睢宁     | 凌城三李河南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4140 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4141 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4142 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4143 | 睢宁     | PMS 凌城村三组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4144 | 睢宁     | 凌城三丁河东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4145 | 睢宁     | PMS 凌城凌东学校台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4146 | 睢宁     | PMS 凌城凌龙赵坝台   | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 4147 | 睢宁     | PMS 凌城陈李王庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4148 | 睢宁     | PMS 凌城凌东村部台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4149 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4150 | 睢宁     | PMS 凌城后湖丁庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4151 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4152 | 睢宁     | PMS 凌城街道中台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4153 | 睢宁     | PMS 凌城街道北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4154 | 睢宁     | 凌城敬老院单变台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4155 | 睢宁     | PMS 凌城张付村部台增容 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4156 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4157 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4158 | 睢宁     | PMS 凌城余海乔庄台   | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 4159 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4160 | 睢宁     | PMS 凌城丁楼后鲍台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4161 | 睢宁     | PMS 双沟大白南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4162 | 睢宁     | PMS 双沟大白北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4163 | 睢宁     | PMS 双沟唐门台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4164 | 睢宁     | PMS 双沟年庄台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4165 | 睢宁     | PMS 双沟位头村部台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4166 | 睢宁     | PMS 双沟吴井南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4167 | 睢宁     | PMS 双沟双塔路台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4168 | 睢宁     | PMS 双沟大赵一组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4169 | 睢宁     | PMS 双沟南门台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4170 | 睢宁     | 双沟华联商场门前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4171 | 睢宁     | PMS 双沟供销宿舍     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4172 | 睢宁     | PMS 双沟上坝北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4173 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4174 | 睢宁     | PMS 双沟爱民中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4175 | 睢宁     | PMS 双沟台湾街东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4176 | 睢宁     | PMS 双沟油厂西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4177 | 睢宁     | PMS 双沟方林西台(增容) | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4178 | 睢宁     | PMS 双沟陈王北台(增容) | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4179 | 睢宁     | PMS 双沟胥北北台(增容) | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4180 | 睢宁     | PMS 双沟吴井西台(增容) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4181 | 睢宁     | PMS 双沟圩西中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4182 | 睢宁     | PMS 双沟朱营西台(增容) | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4183 | 睢宁     | PMS 双沟医院东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4184 | 睢宁     | PMS 双沟双东新区台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4185 | 睢宁     | PMS 双沟街道新华街台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4186 | 睢宁     | PMS 双沟双西北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4187 | 睢宁     | PMS 双沟双东十二组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4188 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4189 | 睢宁     | PMS 双沟张林东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4190 | 睢宁     | PMS 双沟爱民七组台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4191 | 睢宁     | PMS 双沟酒厂东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4192 | 睢宁     | PMS 双沟大赵南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4193 | 睢宁     | 双沟台湾街南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4194 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4195 | 睢宁     | PMS 双沟张宋北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4196 | 睢宁     | PMS 双沟张林台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4197 | 睢宁     | PMS 双沟单桥台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4198 | 睢宁     | 双沟孟圩学校台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4199 | 睢宁     | PMS 双沟苗庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4200 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4201 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩赵楼台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4202 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4203 | 睢宁     | PMS 双沟史庄南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4204 | 睢宁     | PMS 双沟双东南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4205 | 睢宁     | PMS 双沟供销商场台  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 4206 | 睢宁     | PMS 双沟双东采购站  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4207 | 睢宁     | PMS 双沟街道油厂台  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 4208 | 睢宁     | PMS 双沟爱民东台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4209 | 睢宁     | PMS 双沟爱民北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4210 | 睢宁     | PMS 双沟李庄西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4211 | 睢宁     | PMS 双沟爱民西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4212 | 睢宁     | PMS 双沟双西西台   | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 4213 | 睢宁     | PMS 双沟上坝西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4214 | 睢宁     | PMS 双沟上坝中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4215 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4216 | 睢宁     | PMS 双沟街道农机站台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4217 | 睢宁     | PMS 双沟温白温场台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4218 | 睢宁     | 双沟吕庄西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4219 | 睢宁     | PMS 双沟胥北南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4220 | 睢宁     | PMS 双沟陈王南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4221 | 睢宁     | PMS 双沟方林方庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4222 | 睢宁     | PMS 双沟胥南西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4223 | 睢宁     | PMS 双沟胥南东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4224 | 睢宁     | PMS 双沟圩西东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4225 | 睢宁     | PMS 双沟大白小白湾台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4226 | 睢宁     | PMS 双沟大白西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4227 | 睢宁     | PMS 双沟大白东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4228 | 睢宁     | 双沟经管站台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4229 | 睢宁     | PMS 双沟位头西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4230 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4231 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4232 | 睢宁     | PMS 双沟单桥南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4233 | 睢宁     | PMS 双沟猪厂台    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4234 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4235 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4236 | 睢宁     | PMS 双沟位头东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4237 | 睢宁     | PMS 双沟敬老院    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4238 | 睢宁     | PMS 双沟朱营东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4239 | 睢宁     | 双沟中心街广场2配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4240 | 睢宁     | 双沟中心街广场2配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4241 | 睢宁     | 双沟中心街广场1配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4242 | 睢宁     | 双沟中心街广场2配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4243 | 睢宁     | 双沟中心街广场2配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4244 | 睢宁     | 双沟中心街广场1配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4245 | 睢宁     | 双沟中心街广场1配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4246 | 睢宁     | PMS 双沟位头高庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4247 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4248 | 睢宁     | PMS 双沟公安街北台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4249 | 睢宁     | PMS 双沟苏山南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4250 | 睢宁     | PMS 双沟柳园北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4251 | 睢宁     | PMS 双沟温白南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4252 | 睢宁     | PMS 双沟陈王四组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4253 | 睢宁     | PMS 双沟朱营中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4254 | 睢宁     | PMS 双沟焦营北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4255 | 睢宁     | PMS 双沟陈王东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4256 | 睢宁     | PMS 双沟位头四队台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4257 | 睢宁     | 双沟温场北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4258 | 睢宁     | PMS 双沟小白湾北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4259 | 睢宁     | PMS 双沟邮局门前台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4260 | 睢宁     | PMS 双沟朱营七队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4261 | 睢宁     | PMS 双沟单桥北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4262 | 睢宁     | PMS 双沟胥北四组台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4263 | 睢宁     | PMS 双沟单桥二组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4264 | 睢宁     | PMS 双沟何庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4265 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩学校南台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4266 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄东台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4267 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩纪庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4268 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩宋庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4269 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部南台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4270 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4271 | 睢宁     | PMS 双沟史庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4272 | 睢宁     | 双沟上坝三组北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4273 | 睢宁     | PMS 双沟双西一组台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4274 | 睢宁     | 双沟温白北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4275 | 睢宁     | PMS 双沟吴行东南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4276 | 睢宁     | 双沟高集一组       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4277 | 睢宁     | 双沟大马北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4278 | 睢宁     | PMS 双沟胥北一组台  | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4279 | 睢宁     | PMS 双沟方林三组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4280 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里四号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4281 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4282 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4283 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4284 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4285 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4286 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4287 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里9号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4288 | 睢宁     | PMS 双沟大白六组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4289 | 睢宁     | PMS 双沟双西五组     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4290 | 睢宁     | PMS 双沟官路一组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4291 | 睢宁     | PMS 双沟官路二组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4292 | 睢宁     | PMS 双沟官路三组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4293 | 睢宁     | PMS 双沟官路老年安置房台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4294 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄二组台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4295 | 睢宁     | PMS 双沟官路学校门前台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4296 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4297 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4298 | 睢宁     | PMS 双沟上坝三组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4299 | 睢宁     | 双沟张林一组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4300 | 睢宁     | PMS 双沟方庄四组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4301 | 睢宁     | PMS 双沟马庄北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4302 | 睢宁     | PMS 双沟赵行一组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4303 | 睢宁     | PMS 双沟朱营南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4304 | 睢宁     | PMS 双沟七里高东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4305 | 睢宁     | PMS 双沟三楼南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4306 | 睢宁     | PMS 双沟大白二组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4307 | 睢宁     | PMS 双沟温白四组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4308 | 睢宁     | PMS 双沟申庄西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4309 | 睢宁     | 双沟苏山村部台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4310 | 睢宁     | PMS 双沟陈王三组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4311 | 睢宁     | PMS 双沟陈王一组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4312 | 睢宁     | PMS 双沟胥南三组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4313 | 睢宁     | PMS 双沟胥南二组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4314 | 睢宁     | PMS 双沟史庄东队台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4315 | 睢宁     | PMS 双沟唐门北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4316 | 睢宁     | 双沟双东七组台        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4317 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组东台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4318 | 睢宁     | PMS 双沟大白四组台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4319 | 睢宁     | PMS 双沟盘王南1台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4320 | 睢宁     | 双沟供电所东侧台                 | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 4321 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾单相变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4322 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十一组台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4323 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼西台变压器            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4324 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄西台             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4325 | 睢宁     | PMS 双沟胥北三组台              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 4326 | 睢宁     | PMS 双沟胥北二组台              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 4327 | 睢宁     | PMS 双沟朱营六组台              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4328 | 睢宁     | PMS 双沟单桥三组台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4329 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄西台             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4330 | 睢宁     | PMS 双沟上坝一组台              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4331 | 睢宁     | PMS 双沟吴井二组台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4332 | 睢宁     | PMS 双沟焦营五组台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4333 | 睢宁     | PMS 双沟方林北台               | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 4334 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十二组台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4335 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4336 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4337 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4338 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4339 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4340 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4341 | 睢宁     | PMS 幸福里安置小区7号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4342 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4343 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4344 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4345 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4346 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4347 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4348 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4349 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4350 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4351 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4352 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区7号变高压配电变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4353 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4354 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室4号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4355 | 丰县     | PMS 城区安居十二期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4356 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4357 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4358 | 丰县     | PMS 城区安居十二期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4359 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4360 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4361 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖农贸市场二期    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4362 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4363 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4364 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4365 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4366 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4367 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4368 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4369 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4370 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4371 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4372 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4373 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4374 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4375 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4376 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4377 | 丰县     | 凤城镇安居十期2号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4378 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号5号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4379 | 丰县     | 城区中阳壹号6号公变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4380 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号4号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4381 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4382 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4383 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4384 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4385 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4386 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4387 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4388 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4389 | 丰县     | PMS 凤凰嘴2号配电室4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4390 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4391 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4392 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4393 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4394 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4395 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4396 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4397 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4398 | 丰县     | PMS 凤凰嘴小区6号商业箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4399 | 丰县     | PMS 北苑邻里中心农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4400 | 丰县     | PMS 北苑邻里中心农贸市场1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4401 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4402 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4403 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4404 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4405 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4406 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4407 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4408 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4409 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4410 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4411 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4412 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室4号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4413 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4414 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4415 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4416 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4417 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4418 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4419 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4420 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4421 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4422 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4423 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室3号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4424 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4425 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4426 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4427 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室3号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4428 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4429 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4430 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4431 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4432 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4433 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4434 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4435 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4436 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4437 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4438 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4439 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4440 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4441 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4442 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4443 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4444 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4445 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4446 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4447 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4448 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4449 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4450 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4451 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4452 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4453 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4454 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4455 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4456 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4457 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4458 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4459 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4460 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4461 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4462 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4463 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4464 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4465 | 丰县     | 丰泽园1号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4466 | 丰县     | 丰泽园2号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4467 | 丰县     | 丰泽园2号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4468 | 丰县     | 丰泽园1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4469 | 丰县     | 丰泽园2号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4470 | 丰县     | 丰泽园2号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4471 | 丰县     | 高盛五期1号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4472 | 丰县     | 高盛五期1号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4473 | 丰县     | 安居八期2号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4474 | 丰县     | 安居八期2号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4475 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4476 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4477 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4478 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4479 | 丰县     | 东方春城二期1配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4480 | 丰县     | 东方春城二期1配电室3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4481 | 丰县     | 东方春城二期1配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4482 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4483 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4484 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4485 | 丰县     | PMS 经济适用房六期1号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4486 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4487 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4488 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4489 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4490 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4491 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4492 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4493 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4494 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4495 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4496 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4497 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4498 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4499 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4500 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4501 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4502 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4503 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4504 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4505 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4506 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4507 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4508 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4509 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4510 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4511 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4512 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4513 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4514 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4515 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4516 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4517 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4518 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4519 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4520 | 丰县     | 城区北店子西公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4521 | 丰县     | 悦景华府3号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4522 | 丰县     | 悦景华府3号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4523 | 丰县     | 悦景华府3号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4524 | 丰县     | 悦景华府3号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4525 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4526 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4527 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4528 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4529 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4530 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4531 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4532 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室4号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4533 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室4号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4534 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4535 | 丰县     | 星河湾2号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4536 | 丰县     | 星河湾1号配电室3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4537 | 丰县     | 星河湾1号配电室1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4538 | 丰县     | 星河湾2号配电室4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4539 | 丰县     | 星河湾2号配电室3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4540 | 丰县     | 星河湾1号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4541 | 丰县     | 星河湾2号配电室2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4542 | 丰县     | 星河湾1号配电室4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4543 | 丰县     | 龙雾桥安置小区1号配电室4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4544 | 丰县     | 龙雾桥安置小区2号配电室2号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4545 | 丰县     | 龙雾桥安置小区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4546 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4547 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4548 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4549 | 丰县     | 城区金地东综合变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 4550 | 丰县     | 城区防暴大队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4551 | 丰县     | 梁楼村新型社区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4552 | 丰县     | 城管局公变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4553 | 丰县     | 城区渠楼南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4554 | 丰县     | 珺悦府6号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4555 | 丰县     | 珺悦府6号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4556 | 丰县     | 珺悦府6号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4557 | 丰县     | 珺悦府6号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4558 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4559 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4560 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4561 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4562 | 丰县     | 丰县西关邻里中心2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4563 | 丰县     | 丰县邻里中心1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4564 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4565 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4566 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4567 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4568 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4569 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4570 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4571 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4572 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4573 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4574 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4575 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4576 | 丰县     | 城区黄庄西综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4577 | 丰县     | 润景雅居3号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4578 | 丰县     | 润景雅居4号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4579 | 丰县     | 润景雅居2号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4580 | 丰县     | 润景雅居3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4581 | 丰县     | 润景雅居1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4582 | 丰县     | 润景雅居4号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4583 | 丰县     | 润景雅居3号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4584 | 丰县     | 润景雅居1号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4585 | 丰县     | 润景雅居2号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4586 | 丰县     | 润景雅居4号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4587 | 丰县     | 润景雅居3号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4588 | 丰县     | 润景雅居2号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4589 | 丰县     | 润景雅居2号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4590 | 丰县     | 润景雅居4号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4591 | 丰县     | 城区江山花园1箱变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4592 | 丰县     | 吾悦华府3号配电室3号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4593 | 丰县     | 吾悦华府3号配电室4号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4594 | 丰县     | 吾悦华府3号配电室2号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4595 | 丰县     | 吾悦华府3号配电室1号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4596 | 丰县     | 吾悦华府2号配电室2号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4597 | 丰县     | 吾悦华府1号配电室2号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4598 | 丰县     | 吾悦华府2号配电室1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4599 | 丰县     | 吾悦华府1号配电室3号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4600 | 丰县     | 吾悦华府2号配电室4号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4601 | 丰县     | 吾悦华府1号配电室1号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4602 | 丰县     | 吾悦华府2号配电室3号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4603 | 丰县     | 吾悦华府1号配电室4号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4604 | 丰县     | 西城丽景2号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4605 | 丰县     | 西城丽景3号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4606 | 丰县     | 西城丽景3号配电室3号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4607 | 丰县     | 西城丽景1号配电室4号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4608 | 丰县     | 西城丽景2号配电室2号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4609 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区2号变间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4610 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区6号变高压配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4611 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区5号变高压配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4612 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区3号变高压配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4613 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置A区4号变高压配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4614 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置B区8号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4615 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置B区9号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4616 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置B区10号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4617 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置B区11号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4618 | 睢宁     | PMS 双沟爱民安置B区12号箱变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4619 | 睢宁     | PMS 双沟未来城1号箱变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4620 | 睢宁     | PMS 双沟未来城2号箱变          | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4621 | 睢宁     | PMS 双沟未来城3号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4622 | 睢宁     | PMS 双沟未来城4号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4623 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期7号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4624 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期8号箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4625 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期9号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4626 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期10号箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4627 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期11号箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4628 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期12号箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4629 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期13号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4630 | 睢宁     | PMS 双沟赵行南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4631 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期1号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4632 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期2号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4633 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期3号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4634 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期4号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4635 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期5号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4636 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期6号箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4637 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区6号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4638 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区10号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4639 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区14号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4640 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区19号变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4641 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区16号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4642 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4643 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区5号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4644 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区8号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4645 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区18号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4646 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区15号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4647 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4648 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区13号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4649 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区17号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4650 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区9号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4651 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4652 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区11号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4653 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区7号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4654 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区B区12号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4655 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾小区A区1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4656 | 睢宁     | PMS 双沟长江路台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4657 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区15号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4658 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区14号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4659 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区8号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4660 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区10号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4661 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区5号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4662 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区7号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4663 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区9号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4664 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区6号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4665 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区4号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4666 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区12号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4667 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区1号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4668 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区13号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4669 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区11号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4670 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区2号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4671 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期A区3号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4672 | 睢宁     | PMS 双沟物流主路1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4673 | 睢宁     | PMS 双沟物流主路2号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 4674 | 睢宁     | PMS 双沟公园首府1号变       | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 4675 | 睢宁     | PMS 双沟公园首府3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4676 | 睢宁     | 双沟观音安置小区2号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4677 | 睢宁     | 双沟观音安置小区1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4678 | 睢宁     | 双沟观音安置小区10号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4679 | 睢宁     | 双沟观音安置小区12号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4680 | 睢宁     | 双沟观音安置小区11号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4681 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4682 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4683 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4684 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4685 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区1配3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4686 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4687 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4688 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区2配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4689 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4690 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配2变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4691 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4692 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4693 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4694 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4695 | 睢宁     | 双沟展源星城一期2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4696 | 睢宁     | 双沟台湾街阳光河畔1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4697 | 睢宁     | 双沟展源星城一期4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4698 | 睢宁     | 双沟台湾街阳光河畔2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4699 | 睢宁     | 双沟展源星城一期3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4700 | 睢宁     | 双沟展源星城一期1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4701 | 睢宁     | 双沟台湾街阳光河畔3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4702 | 睢宁     | 双沟官路东台（增容）      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4703 | 睢宁     | 双沟台湾街阳光河畔4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4704 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4705 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4706 | 睢宁     | 双沟双西安置小区1号组合配2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4707 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4708 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4709 | 睢宁     | 双沟双西安置小区1号组合配1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4710 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4711 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4712 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4713 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4714 | 睢宁     | 双沟未来城4号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4715 | 睢宁     | 双沟未来城1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4716 | 睢宁     | 双沟未来城3号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4717 | 睢宁     | 双沟未来城2号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4718 | 睢宁     | 双沟潘公广场1配1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4719 | 睢宁     | 双沟潘公广场1配4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4720 | 睢宁     | 润禾·璞悦府小区1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4721 | 睢宁     | 润禾·璞悦府小区1配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4722 | 睢宁     | 双沟官路四期3配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4723 | 睢宁     | 双沟官路四期3配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4724 | 睢宁     | 双沟官路四期3配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4725 | 睢宁     | 双沟官路四期3配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4726 | 睢宁     | 时代茂东区1配3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4727 | 睢宁     | 时代茂东区1配2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4728 | 睢宁     | 双沟观音安置小区3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4729 | 睢宁     | 双沟观音安置小区8号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4730 | 睢宁     | 双沟观音安置小区7号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4731 | 睢宁     | 双沟观音安置小区5号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4732 | 睢宁     | 双沟观音安置小区9号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4733 | 睢宁     | 双沟观音安置小区4号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4734 | 睢宁     | 双沟观音安置小区6号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4735 | 睢宁     | 双沟水木清华1配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4736 | 睢宁     | 双沟水木清华2配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4737 | 睢宁     | 双沟水木清华1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4738 | 睢宁     | 双沟水木清华2配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4739 | 睢宁     | 双沟双西四组台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4740 | 睢宁     | 双沟展源星城二期3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4741 | 睢宁     | 双沟展源星城二期1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4742 | 睢宁     | 双沟展源星城二期4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4743 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭2号配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4744 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭2号配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4745 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭号1配4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4746 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭1号配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4747 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭1号配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4748 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭1号配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4749 | 睢宁     | 双沟公园壹号2配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4750 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4751 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4752 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4753 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4754 | 睢宁     | 双沟公园壹号2配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4755 | 睢宁     | 双沟盘王集中区CD区6号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4756 | 睢宁     | 双沟盘王集中区CD区5号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4757 | 睢宁     | 双沟盘王集中区CD区2号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4758 | 睢宁     | 双沟盘王集中区CD区3号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4759 | 睢宁     | 双沟盘王集中区C区1号箱变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4760 | 睢宁     | 双沟盘王集中区CD区4号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4761 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭2配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4762 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4763 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4764 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭2配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4765 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4766 | 睢宁     | 双沟宏大广场3号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4767 | 睢宁     | 双沟宏大广场1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4768 | 睢宁     | 双沟官路四期2配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4769 | 睢宁     | 双沟官路四期2配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4770 | 睢宁     | 双沟官路四期1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4771 | 睢宁     | 双沟官路四期1号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4772 | 睢宁     | 双沟官路四期2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4773 | 睢宁     | 双沟官路四期2配2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4774 | 睢宁     | 双沟官路四期1配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4775 | 睢宁     | 双沟官路四期2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4776 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区15号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4777 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区11号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4778 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区12号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4779 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区13号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4780 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区9号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4781 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区8号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4782 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区14号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4783 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区7号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 4784 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区10号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 4785 | 睢宁     | 双沟绿溪悦庭1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4786 | 睢宁     | 双沟绿溪悦庭1配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4787 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 4788 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4789 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4790 | 睢宁     | PMS 双沟胥南北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4791 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4792 | 睢宁     | PMS 双沟公安街台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4793 | 睢宁     | PMS 双沟双东中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 4794 | 睢宁     | PMS 双沟位头中台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4795 | 睢宁     | PMS 双沟温白东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4796 | 睢宁     | PMS 双沟温白西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4797 | 睢宁     | 古邳曹湾台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4798 | 睢宁     | PMS 古邳周咀西台新增   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4799 | 睢宁     | PMS 古邳湖东口门台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4800 | 睢宁     | 古邳汤山朱曹台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4801 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴坝头台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4802 | 睢宁     | 古邳旧州西台（增容）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4803 | 睢宁     | PMS 古邳坝头北台（增容） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4804 | 睢宁     | 古邳塘坊南台（增容）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4805 | 睢宁     | 古邳山西东台（增容）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4806 | 睢宁     | PMS 古邳汤山西台（增容） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4807 | 睢宁     | PMS 古邳湖东北台（增容） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4808 | 睢宁     | PMS 古邳湖东桃元台增容  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4809 | 睢宁     | PMS 古邳水利站台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4810 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4811 | 睢宁     | PMS 古邳山西薛井台（增容） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4812 | 睢宁     | PMS 古邳果元东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4813 | 睢宁     | 古邳郭集北台          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 4814 | 睢宁     | PMS 古邳黄河南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4815 | 睢宁     | PMS 古邳老庄七队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4816 | 睢宁     | 古邳新龙宋元台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4817 | 睢宁     | 古邳湖城里台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4818 | 睢宁     | 古邳后元南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4819 | 睢宁     | 古邳下邳西台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4820 | 睢宁     | PMS 古邳双河南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4821 | 睢宁     | PMS 古邳苗集台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4822 | 睢宁     | PMS 古邳马路口南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4823 | 睢宁     | 古邳公变北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4824 | 睢宁     | PMS 古邳赵楼东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4825 | 睢宁     | 古邳周滩西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4826 | 睢宁     | PMS 古邳果元台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4827 | 睢宁     | PMS 古邳山西中台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4828 | 睢宁     | PMS 古邳巨山东台（增容）  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4829 | 睢宁     | PMS 古邳双河西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4830 | 睢宁     | 古邳马路口东台（增容）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4831 | 睢宁     | PMS 古邳吕集村部台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4832 | 睢宁     | PMS 古邳公变1号（增容）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4833 | 睢宁     | PMS 古邳公变2号（增容）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4834 | 睢宁     | 古邳公变4号（增容）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4835 | 睢宁     | PMS 古邳旧州村部台（增容） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4836 | 睢宁     | PMS 古邳古邳南台（增容）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4837 | 睢宁     | PMS 古邳四大队台（增容）  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4838 | 睢宁     | 古邳汤山南台（增容）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4839 | 睢宁     | PMS 古邳湖西南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4840 | 睢宁     | PMS 古邳财政所单相变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4841 | 睢宁     | 古邳电视台           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 4842 | 睢宁     | PMS 古邳医院单相变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4843 | 睢宁     | PMS 古邳官庄陈庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4844 | 睢宁     | 古邳果元南场台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4845 | 睢宁     | 古邳曹河南台          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 4846 | 睢宁     | PMS 古邳吴口台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4847 | 睢宁     | 古邳陈口台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4848 | 睢宁     | PMS 古邳彭庄南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4849 | 睢宁     | PMS 古邳钦洼台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4850 | 睢宁     | PMS 古邳半山单相变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4851 | 睢宁     | 古邳郭庄电站       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4852 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄中台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4853 | 睢宁     | PMS 古邳崔文珠台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4854 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中心台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4855 | 睢宁     | 古邳代楼四队       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 4856 | 睢宁     | PMS 古邳育龙街公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4857 | 睢宁     | 古邳白洼站        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4858 | 睢宁     | PMS 古邳水利二站   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4859 | 睢宁     | 古邳郭庄张塘站      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4860 | 睢宁     | 古邳何庄站        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4861 | 睢宁     | PMS 古邳平楼北站   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4862 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘高庄站  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 4863 | 睢宁     | PMS 古邳关庙站    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4864 | 睢宁     | 古邳吴塘北站       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4865 | 丰县     | 西城丽景1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4866 | 丰县     | 西城丽景3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4867 | 丰县     | 西城丽景1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4868 | 丰县     | 西城丽景3号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4869 | 丰县     | 西城丽景1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4870 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4871 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4872 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4873 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4874 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4875 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4876 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4877 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4878 | 丰县     | 润城华府2配3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4879 | 丰县     | 润城华府5配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4880 | 丰县     | 润城华府1配4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4881 | 丰县     | 润城华府5配4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4882 | 丰县     | 润城华府1配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4883 | 丰县     | 润城华府1配1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4884 | 丰县     | 润城华府2配4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4885 | 丰县     | 润城华府1配3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4886 | 丰县     | 润城华府2配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4887 | 丰县     | 润城华府3配1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4888 | 丰县     | 润城华府3配2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4889 | 丰县     | 城区候园小区4号箱变       | 10       | 630       | 466         | 466             |
| 4890 | 丰县     | 城区候园小区3号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 4891 | 丰县     | 沙园变1号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4892 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4893 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4894 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4895 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4896 | 丰县     | 城区北店子西北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4897 | 丰县     | 城区荟苑新区1          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4898 | 丰县     | 城区荟苑新区2          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4899 | 丰县     | 城区工农北路2号         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4900 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房1号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4901 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4902 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4903 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4904 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4905 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4906 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4907 | 丰县     | 城区盐场综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 4908 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4909 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4910 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4911 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4912 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4913 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4914 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4915 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4916 | 丰县     | 上海城小区4号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4917 | 丰县     | 上海城小区2号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4918 | 丰县     | 上海城小区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4919 | 丰县     | 上海城小区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4920 | 丰县     | 上海城小区2号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4921 | 丰县     | 上海城小区2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4922 | 丰县     | 上海城小区3号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4923 | 丰县     | 上海城小区3号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4924 | 丰县     | 上海城小区4号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4925 | 丰县     | 上海城小区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4926 | 丰县     | 上海城小区1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4927 | 丰县     | 上海城小区4号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4928 | 丰县     | 上海城小区3号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4929 | 丰县     | 上海城小区2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4930 | 丰县     | 上海城小区3号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4931 | 丰县     | 上海城小区4号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4932 | 丰县     | 城区安福小区5号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4933 | 丰县     | 书香华府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4934 | 丰县     | 书香华府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4935 | 丰县     | 书香华府4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4936 | 丰县     | 书香华府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4937 | 丰县     | 书香华府2号配电室4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4938 | 丰县     | 书香华府4号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4939 | 丰县     | 书香华府2号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4940 | 丰县     | 书香华府2号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4941 | 丰县     | 书香华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4942 | 丰县     | 书香华府2号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4943 | 丰县     | 书香华府4号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4944 | 丰县     | 书香华府4号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4945 | 丰县     | 城区王楼西综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4946 | 丰县     | 丰县工商局宿舍东         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4947 | 丰县     | 胜利东区综合变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4948 | 丰县     | 凤鸣花园综合变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4949 | 丰县     | 顺河镇杨楼中北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4950 | 丰县     | 顺河镇南刘庄西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4951 | 丰县     | 赵庄镇张土城村张小楼后综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4952 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4953 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4954 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4955 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4956 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4957 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4958 | 丰县     | 城区东小东公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4959 | 丰县     | 雍景和府4配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4960 | 丰县     | 雍景和府4配电室3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 4961 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4962 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 4963 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4964 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4965 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4966 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4967 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4968 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4969 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4970 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4971 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4972 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4973 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4974 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4975 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4976 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4977 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4978 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4979 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4980 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4981 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4982 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4983 | 丰县     | 城区仿古街综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 4984 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4985 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4986 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4987 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4988 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4989 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4990 | 丰县     | 珺悦府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4991 | 丰县     | 珺悦府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4992 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4993 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4994 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4995 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4996 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4997 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4998 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 4999 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5000 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5001 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5002 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5003 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5004 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5005 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5006 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5007 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5008 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5009 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5010 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5011 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5012 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5013 | 丰县     | 中阳商城南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5014 | 丰县     | 丰泽园4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5015 | 丰县     | 丰泽园3号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5016 | 丰县     | 丰泽园4号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5017 | 丰县     | 丰泽园3号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5018 | 丰县     | 丰泽园3号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5019 | 丰县     | 丰泽园3号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5020 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5021 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5022 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5023 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5024 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5025 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5026 | 丰县     | 融耀新城三期2配3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5027 | 丰县     | 融耀新城三期2配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5028 | 丰县     | 融耀新城三期2配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5029 | 丰县     | 融耀新城三期2配4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5030 | 丰县     | 润城华府4号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5031 | 丰县     | 润城华府4号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5032 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5033 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5034 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5035 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5036 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5037 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5038 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5039 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5040 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5041 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5042 | 丰县     | 万汇国际商品城二期5号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5043 | 丰县     | 万汇国际商品城二期7号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5044 | 丰县     | 万汇国际商品城二期2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5045 | 丰县     | 万汇国际商品城二期4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5046 | 丰县     | 万汇国际商品城二期8号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5047 | 丰县     | 万汇国际商品城二期6号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5048 | 丰县     | 万汇国际商品城二期1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5049 | 丰县     | 城区北店子后公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5050 | 丰县     | 城区金桥商场2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5051 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5052 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5053 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5054 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5055 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5056 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5057 | 丰县     | 女人街2号         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 5058 | 丰县     | 城区季合园小区变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5059 | 丰县     | 城区支农北路综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5060 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5061 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5062 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5063 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5064 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5065 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5066 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5067 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5068 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5069 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5070 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5071 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5072 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5073 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5074 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5075 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5076 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5077 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5078 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5079 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5080 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5081 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5082 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5083 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5084 | 丰县     | 滨河蓝庭4号配电室2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5085 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5086 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5087 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5088 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5089 | 丰县     | 滨河蓝庭3号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5090 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5091 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5092 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5093 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5094 | 丰县     | 金丰尚城3号配电室1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5095 | 丰县     | 金丰尚城4号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5096 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5097 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5098 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5099 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5100 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5101 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5102 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5103 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5104 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5105 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5106 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5107 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5108 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5109 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室4号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5110 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5111 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5112 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5113 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5114 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5115 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5116 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5117 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5118 | 丰县     | 雍景和府1配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5119 | 丰县     | 雍景和府3配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5120 | 丰县     | 雍景和府2配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5121 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘南站  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5122 | 睢宁     | 古邳新村北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5123 | 睢宁     | PMS 古邳陈口电站  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5124 | 睢宁     | PMS 古邳下邳周桥站 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5125 | 睢宁     | PMS 古邳周元电站  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5126 | 睢宁     | PMS 古邳下邳村部台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5127 | 睢宁     | PMS 古邳塘坊北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5128 | 睢宁     | 古邳杨庄单相变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5129 | 睢宁     | PMS 古邳湖西北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5130 | 睢宁     | PMS 古邳相山西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5131 | 睢宁     | PMS 古邳相山东台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5132 | 睢宁     | 古邳曹阳台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5133 | 睢宁     | PMS 古邳五工头南台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5134 | 睢宁     | 古邳10号公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5135 | 睢宁     | PMS 古邳五工头东台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5136 | 睢宁     | PMS 古邳果元西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5137 | 睢宁     | 古邳果元湖东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5138 | 睢宁     | PMS 古邳周咀东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5139 | 睢宁     | 古邳吕集东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5140 | 睢宁     | 古邳周咀西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5141 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王台 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 5142 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5143 | 睢宁     | 古邳吴堂高庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5144 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5145 | 睢宁     | PMS 古邳早元南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5146 | 睢宁     | 古邳早元北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5147 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5148 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5149 | 睢宁     | PMS 古邳五工头西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5150 | 睢宁     | 古邳顾庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5151 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5152 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄马湾台 | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5153 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5154 | 睢宁     | PMS 古邳马路口西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5155 | 睢宁     | PMS 古邳双河东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5156 | 睢宁     | 古邳天庙北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5157 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5158 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5159 | 睢宁     | 古邳张楼学校       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 5160 | 睢宁     | PMS 古邳陈平楼南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5161 | 睢宁     | PMS 古邳公变9号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5162 | 睢宁     | PMS 古邳相山北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5163 | 睢宁     | 古邳彭庄西台       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 5164 | 睢宁     | PMS 古邳王元台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5165 | 睢宁     | 古邳望山刘庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5166 | 睢宁     | PMS 古邳公变8号   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5167 | 睢宁     | PMS 古邳公变11号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5168 | 睢宁     | 古邳公变3号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5169 | 睢宁     | PMS 古邳古邳派出所台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5170 | 睢宁     | PMS 古邳新龙南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5171 | 睢宁     | PMS 古邳新龙北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5172 | 睢宁     | PMS 古邳山西上花台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5173 | 睢宁     | PMS 古邳新龙东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5174 | 睢宁     | PMS 古邳新龙中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5175 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄小郭台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5176 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5177 | 睢宁     | PMS 古邳花元北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5178 | 睢宁     | 古邳圪桥水厂台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5179 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5180 | 睢宁     | PMS 古邳湖东西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5181 | 睢宁     | PMS 古邳白洼台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5182 | 睢宁     | 古邳湖东东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5183 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5184 | 睢宁     | 古邳苗庄中台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5185 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5186 | 睢宁     | 古邳平楼东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5187 | 睢宁     | 古邳曹河北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5188 | 睢宁     | PMS 古邳周滩南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5189 | 睢宁     | 古邳周滩中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5190 | 睢宁     | PMS 古邳望山中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5191 | 睢宁     | PMS 古邳望山北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5192 | 睢宁     | PMS 古邳公变5号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5193 | 睢宁     | 古邳旧城北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5194 | 睢宁     | PMS 古邳湖西东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5195 | 睢宁     | PMS 古邳山西南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5196 | 睢宁     | PMS 古邳巨山北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5197 | 睢宁     | 古邳新龙西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5198 | 睢宁     | 古邳吕集南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5199 | 睢宁     | 古邳黄河安置区10号箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5200 | 睢宁     | 古邳黄河安置区4号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5201 | 睢宁     | 古邳黄河安置区1号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5202 | 睢宁     | 古邳黄河安置区8号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5203 | 睢宁     | 古邳马路口尤墟台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5204 | 睢宁     | PMS 古邳宋元组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5205 | 睢宁     | PMS 古邳湖西朱庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5206 | 睢宁     | PMS 古邳巨山前冯台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5207 | 睢宁     | 古邳塘坊西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5208 | 睢宁     | PMS 古邳山西路西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5209 | 睢宁     | PMS 古邳代奇杆台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5210 | 睢宁     | 古邳古邳政府台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5211 | 睢宁     | PMS 古邳花园小堰台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5212 | 睢宁     | 古邳骑河小区1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5213 | 睢宁     | PMS 古邳小官庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5214 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5215 | 睢宁     | PMS 古邳五工头高庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5216 | 睢宁     | PMS 古邳苗集王集台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5217 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄九队台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5218 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄大郭台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5219 | 睢宁     | 古邳骑河小区2号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5220 | 睢宁     | 古邳4号变西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5221 | 睢宁     | 古邳坝头东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5222 | 睢宁     | PMS 古邳巨山苍屋台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5223 | 睢宁     | PMS 古邳相山四队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5224 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄夏庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5225 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5226 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄张庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5227 | 睢宁     | PMS 古邳平楼宋庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5228 | 睢宁     | 古邳代楼后集台      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5229 | 睢宁     | PMS 古邳郭集西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5230 | 睢宁     | PMS 古邳果元村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5231 | 睢宁     | 古邳天庙宋庄台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5232 | 睢宁     | PMS 古邳平楼北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5233 | 睢宁     | PMS 古邳平楼后场台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5234 | 睢宁     | PMS 古邳平楼赵庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5235 | 睢宁     | PMS 古邳天庙王庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5236 | 睢宁     | PMS 古邳尹吴庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5237 | 睢宁     | PMS 古邳王元西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5238 | 睢宁     | PMS 古邳湖堂台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5239 | 睢宁     | PMS 古邳曹河小学台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5240 | 睢宁     | 古邳湖西李湾台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5241 | 睢宁     | PMS 古邳湖西纪庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5242 | 睢宁     | PMS 古邳山西下花台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5243 | 睢宁     | 古邳山西排芳台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5244 | 睢宁     | PMS 古邳医院西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5245 | 睢宁     | PMS 古邳黄河东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5246 | 睢宁     | PMS 古邳黄河朱庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5247 | 睢宁     | PMS 古邳黄河化庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5248 | 睢宁     | PMS 古邳吕集曹庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5249 | 睢宁     | PMS 古邳吕集学校台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5250 | 睢宁     | PMS 古邳果元湖东东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5251 | 睢宁     | PMS 古邳五工头二队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5252 | 睢宁     | PMS 古邳镇苗庄村何庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5253 | 睢宁     | 古邳宋湾王宅台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5254 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄村纸房台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5255 | 睢宁     | 古邳顾庄村二组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5256 | 睢宁     | PMS 古邳湖东村天庙西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5257 | 睢宁     | PMS 古邳苗集村苗东七组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5258 | 睢宁     | 古邳苗集村宋湾西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5259 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴村代东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5260 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴村杜庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5261 | 睢宁     | PMS 古邳旧州村电影院门前台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5262 | 睢宁     | PMS 古邳教堂台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5263 | 睢宁     | 古邳村古邳西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5264 | 睢宁     | PMS 古邳村古邳东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5265 | 睢宁     | 古邳镇旧州村垃圾站门前台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5266 | 睢宁     | PMS 古邳镇旧州村饲料厂门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5267 | 睢宁     | 古邳下邳张元台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5268 | 睢宁     | PMS 古邳相山村六队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5269 | 睢宁     | PMS 古邳宋小楼北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5270 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄一队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5271 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄沈庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5272 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5273 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄王庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5274 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄郭西组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5275 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄白洼东台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5276 | 睢宁     | PMS 古邳天庙李东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5277 | 睢宁     | PMS 古邳山西花沈台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5278 | 睢宁     | 古邳巨山油坊台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5279 | 睢宁     | PMS 古邳新龙河口台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5280 | 睢宁     | PMS 古邳新龙后张台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5281 | 睢宁     | PMS 古邳彭庄村部东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5282 | 睢宁     | PMS 古邳陈庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5283 | 睢宁     | PMS 古邳曹河东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5284 | 睢宁     | PMS 古邳后园东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5285 | 睢宁     | PMS 古邳赵楼路边台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5286 | 睢宁     | PMS 古邳镇果元前王北台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5287 | 睢宁     | PMS 古邳花园小埝台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5288 | 睢宁     | 古邳周嘴赵楼东台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5289 | 睢宁     | PMS 古邳镇新村西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5290 | 睢宁     | PMS 古邳镇扬水站门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5291 | 睢宁     | PMS 古邳代楼闸东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5292 | 睢宁     | PMS 古邳代楼水库西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5293 | 睢宁     | PMS 古邳代楼集中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5294 | 睢宁     | PMS 古邳下邳前徐台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5295 | 睢宁     | PMS 古邳新龙小山台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5296 | 睢宁     | 古邳骑河小区3号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5297 | 睢宁     | PMS 古邳半山北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5298 | 睢宁     | PMS 古邳半山南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5299 | 睢宁     | PMS 古邳下邳前沈台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5300 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄刘场台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5301 | 睢宁     | 古邳湖东新村东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5302 | 睢宁     | PMS 古邳3号变北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5303 | 睢宁     | PMS 古邳7号变西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5304 | 睢宁     | PMS 古邳新村南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5305 | 睢宁     | PMS 古邳交管所门前台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5306 | 睢宁     | PMS 古邳镇后元北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5307 | 睢宁     | PMS 古邳镇电视台北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5308 | 睢宁     | 古邳古邳八队台         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5309 | 睢宁     | PMS 古邳镇吕集村圩东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5310 | 睢宁     | PMS 古邳镇吕集村苍西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5311 | 睢宁     | PMS 古邳镇黄河刘庄台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5312 | 睢宁     | 古邳镇苗集村西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5313 | 睢宁     | 古邳镇陆庄白庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5314 | 睢宁     | 古邳镇古邳小学台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5315 | 睢宁     | 古邳陆庄李庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5316 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖城里台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5317 | 睢宁     | PMS 古邳镇新龙前张台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5318 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖西西关台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5319 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村郭集东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5320 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村新龙后张台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5321 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村白洼台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5322 | 睢宁     | PMS 古邳镇半山西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5323 | 睢宁     | PMS 古邳镇半山中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5324 | 睢宁     | PMS 古邳镇官庄村十卜台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5325 | 睢宁     | PMS 古邳镇许庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5326 | 睢宁     | PMS 古邳镇陈吴戴西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5327 | 睢宁     | PMS 古邳镇吴楼台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5328 | 睢宁     | PMS 古邳镇钦洼西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5329 | 睢宁     | PMS 古邳镇望山汪北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5330 | 睢宁     | PMS 古邳镇望山汪南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5331 | 睢宁     | PMS 古邳镇陈行西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5332 | 睢宁     | PMS 古邳镇旧州夏岸台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5333 | 睢宁     | PMS 古邳镇山西上花西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5334 | 睢宁     | PMS 古邳镇薛井西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5335 | 睢宁     | PMS 古邳镇古汉街台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5336 | 睢宁     | PMS 古邳镇财源街东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5337 | 睢宁     | PMS 古邳镇地税门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5338 | 睢宁     | 古邳镇农贸市场北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5339 | 睢宁     | PMS 古邳镇农贸市场西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5340 | 睢宁     | PMS 古邳镇古邳砖瓦厂台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5341 | 睢宁     | PMS 古邳镇老街教堂台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5342 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5343 | 睢宁     | 古邳镇官庄九卜东台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5344 | 睢宁     | PMS 古邳镇吴口陈口西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5345 | 睢宁     | PMS 古邳镇彭庄北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5346 | 睢宁     | PMS 古邳镇水利站门前台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5347 | 睢宁     | PMS 古邳镇下邳九队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5348 | 睢宁     | PMS 古邳镇下邳八队台   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5349 | 睢宁     | PMS 古邳镇山西路口台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5350 | 睢宁     | PMS 古邳镇陈老庄关庙台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5351 | 睢宁     | PMS 古邳镇宋湾东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5352 | 睢宁     | PMS 古邳镇曹湾东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5353 | 睢宁     | PMS 古邳镇巨山西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5354 | 睢宁     | PMS 古邳镇圪园景区台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5355 | 睢宁     | PMS 古邳代楼下邳前徐台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5356 | 睢宁     | PMS 古邳镇医院公变台   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5357 | 睢宁     | 古邳官庄淘宝园区台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5358 | 睢宁     | PMS 古邳官庄村新增台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5359 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄八队一组台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5360 | 睢宁     | 古邳代楼二队二组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5361 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄李庄组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5362 | 睢宁     | PMS 古邳湖西南路口台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5363 | 睢宁     | PMS 古邳吴口南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5364 | 睢宁     | PMS 古邳张庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5365 | 睢宁     | PMS 古邳校西北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5366 | 睢宁     | 古邳镇张五门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5367 | 睢宁     | PMS 古邳旧州五队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5368 | 睢宁     | 古邳钦洼路边台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5369 | 睢宁     | PMS 古邳镇巨山顶综合变台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5370 | 睢宁     | PMS 古邳象山5号配变台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5371 | 睢宁     | PMS 古邳象山2号配变台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5372 | 睢宁     | PMS 古邳象山3号配变台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5373 | 睢宁     | PMS 古邳象山4号配变台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5374 | 睢宁     | PMS 古邳湖东村崔庄东台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5375 | 睢宁     | PMS 古邳玉带桥小区1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5376 | 睢宁     | PMS 古邳郭集路边台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5377 | 丰县     | 雍景和府3配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5378 | 丰县     | 雍景和府2配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5379 | 丰县     | 雍景和府1配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5380 | 丰县     | 雍景和府3配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5381 | 丰县     | 雍景和府1配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5382 | 丰县     | 雍景和府3配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5383 | 丰县     | 雍景和府2配电室3号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5384 | 丰县     | 雍景和府2配电室1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5385 | 丰县     | 雍景和府1配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5386 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5387 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5388 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5389 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5390 | 丰县     | 高盛五期1号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5391 | 丰县     | 高盛五期1号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5392 | 丰县     | 城区毓秀小区2号公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5393 | 丰县     | 城区毓秀小区1号公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5394 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5395 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5396 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5397 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室3号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5398 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5399 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5400 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5401 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5402 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5403 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5404 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5405 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5406 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5407 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5408 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5409 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5410 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5411 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5412 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5413 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5414 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5415 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5416 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5417 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5418 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5419 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5420 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5421 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5422 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5423 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5424 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5425 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5426 | 丰县     | 公园壹号4号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5427 | 丰县     | 公园壹号3号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5428 | 丰县     | 公园壹号3号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5429 | 丰县     | 公园壹号4号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5430 | 丰县     | 公园壹号3号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5431 | 丰县     | 公园壹号3号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5432 | 丰县     | 公园壹号4号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5433 | 丰县     | 公园壹号4号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5434 | 丰县     | 城区农苑小区            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5435 | 丰县     | 城区水馨园             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5436 | 丰县     | 城区荟园小区南           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5437 | 丰县     | 城区万汇国际商品城2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5438 | 丰县     | 城区万汇国际商品城7号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5439 | 丰县     | 城区万汇国际商品城10号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5440 | 丰县     | 城区万汇国际商品城8号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5441 | 丰县     | 城区万汇国际商品城4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5442 | 丰县     | 城区万汇国际商品城1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5443 | 丰县     | 城区万汇国际商品城6号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5444 | 丰县     | 城区万汇国际商品城11号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5445 | 丰县     | 城区万汇国际商品城3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5446 | 丰县     | 城区万汇国际商品城5号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5447 | 丰县     | 城区万汇国际商品城9号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5448 | 丰县     | 珺悦府5号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5449 | 丰县     | 珺悦府5号配电室3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5450 | 丰县     | 珺悦府5号配电室4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5451 | 丰县     | 珺悦府5号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5452 | 丰县     | 城区王庄后综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5453 | 丰县     | 城区杨庙西综合变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5454 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5455 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5456 | 丰县     | 城区杜庄西             | 10       | 400       | 314         | 314             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5457 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景配电室1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 5458 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景配电室1号变001    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5459 | 丰县     | PMS 城区韩园西              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5460 | 丰县     | PMS 城区西环北路             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5461 | 丰县     | PMS 城区中阳商城西            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5462 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄示范园西         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5463 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄北             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5464 | 丰县     | PMS 凤城镇高拔庄北            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5465 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙东             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5466 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5467 | 丰县     | 凤城镇安居栖凤园C座南1号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5468 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南2号      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5469 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5470 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5471 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城镇孙庄村李楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5472 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨北          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5473 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼新村1号          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5474 | 丰县     | 凤城镇黄楼新村2号综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5475 | 丰县     | PMS 凤城镇史店南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5476 | 丰县     | PMS 凤城镇苗圃场             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5477 | 丰县     | PMS 凤城镇史店陈庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5478 | 丰县     | PMS 凤城镇史店工业区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5479 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村谢集           | 10       | 400       | 41          | 41              |
| 5480 | 丰县     | 凤城镇史店周庄                | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 5481 | 丰县     | PMS 凤城镇史店西             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5482 | 丰县     | PMS 凤城镇史店中             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5483 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村新付庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5484 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村付庄           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5485 | 丰县     | PMS 凤城镇史店养殖            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5486 | 丰县     | PMS 凤城镇荷楼              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 5487 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集孙庄            | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 5488 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集陈庄            | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 5489 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼朱庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5490 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼北综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5491 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5492 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5493 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城供电所张洪庄西综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5494 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇张五楼新农村4号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5495 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城供电所张阁东南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5496 | 丰县     | PMS 凤城镇前洪井          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5497 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼村史公寨中     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5498 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村陈庄北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5499 | 丰县     | 凤城镇史店村陈庄西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5500 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村新区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5501 | 丰县     | 凤城镇王大庄新村南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5502 | 丰县     | PMS 凤城镇华山新区致富路西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5503 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5504 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5505 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5506 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5507 | 丰县     | PMS 凤城镇史套楼东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5508 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5509 | 丰县     | 凤城镇张五楼五队            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5510 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新农村       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5511 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5512 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄东南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5513 | 丰县     | 凤城镇前张阁              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 5514 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村段庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5515 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村张鸭口       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5516 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5517 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5518 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村新建队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5519 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5520 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5521 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李陈大罗    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5522 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5523 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5524 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5525 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5526 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村王贤庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5527 | 丰县     | 凤城镇刘李三村齐宅户          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5528 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5529 | 丰县     | 凤城镇史黑楼村史公寨          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5530 | 丰县     | PMS 凤城镇丰徐变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5531 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史双庙      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5532 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村佟元       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5533 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5534 | 丰县     | 凤城镇前场综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5535 | 丰县     | PMS 凤城镇保古寺单相       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5536 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史小桥南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5537 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村暗楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5538 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5539 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5540 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5541 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5542 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5543 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄马庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5544 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5545 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5546 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村邱庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5547 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5548 | 丰县     | 丰县凤城镇李大庄村李大庄南1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5549 | 丰县     | PMS 凤城镇孙花园         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5550 | 丰县     | 凤城镇范庄西南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5551 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥西         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5552 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城大李庄北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5553 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 5554 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5555 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5556 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5557 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁村汪庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5558 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5559 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁半截楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5560 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5561 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村1变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5562 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5563 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄四队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5564 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5565 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄六队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5566 | 丰县     | PMS 凤城镇周庙村周庙东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5567 | 丰县     | PMS 凤城镇周庙村周庙西      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5568 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集刑庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5569 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河村秦庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5570 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集村渠集南      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5571 | 丰县     | 凤城镇渠集北综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5572 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5573 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集刘庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5574 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家村刘老家东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5575 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集路庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5576 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄八队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5577 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5578 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村双庙小李变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5579 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村前九变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5580 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村后九变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5581 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5582 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5583 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5584 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村邢楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5585 | 丰县     | 凤城镇李大庄村邢楼北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5586 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5587 | 丰县     | 凤城镇刘楼村付庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5588 | 丰县     | PMS 凤城镇0闫庄新村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5589 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼朱庄西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5590 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4号南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5591 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5592 | 丰县     | PMS 凤城镇张洪庄西南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5593 | 丰县     | PMS 凤城镇程集西北        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5594 | 丰县     | PMS 凤城镇程集北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5595 | 丰县     | PMS 凤城镇路庄村渠集南1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5596 | 丰县     | 凤城镇路庄西综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5597 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5598 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5599 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5600 | 丰县     | PMS 凤城镇程小楼村邵堂东综合变  | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 5601 | 丰县     | PMS 凤城镇程小楼南综合变     | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 5602 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼村敬老院综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5603 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5604 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5605 | 丰县     | PMS 凤城镇崔楼综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5606 | 丰县     | PMS 凤城镇程小楼邵堂北综合变   | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 5607 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5608 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5609 | 丰县     | PMS 凤城镇程小楼西综合变        | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 5610 | 丰县     | PMS 凤城镇绍堂南综合变         | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 5611 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村秦庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5612 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西一队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5613 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5614 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼四队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5615 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼九队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5616 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村孙庄南综合变      | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 5617 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5618 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼八队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5619 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼五队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5620 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼六队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5621 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄东综合       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5622 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄中综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5623 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼北2号综合     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5624 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村朱庄1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5625 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店新区东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5626 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店三队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5627 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店四队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5628 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店五队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5629 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村周庄北综合变      | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 5630 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村杨楼综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5631 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处黄堤口西一队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5632 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村路口变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5633 | 睢宁     | 古邳意杨园区6号台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5634 | 睢宁     | PMS 古邳土管所门前台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5635 | 睢宁     | PMS 古邳印刷厂门前台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5636 | 睢宁     | 古邳果园北台                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5637 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元王庄台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5638 | 睢宁     | PMS 古邳象山1号配变台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5639 | 睢宁     | PMS 古邳象山7号配变台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5640 | 睢宁     | PMS 古邳象山8号箱变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5641 | 睢宁     | PMS 古邳象山小区6号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5642 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区1号台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5643 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区4号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5644 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区2号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5645 | 睢宁     | PMS 古邳镇新龙代楼南堰         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5646 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区3号台           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5647 | 睢宁     | PMS 古邳湖东新龙北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5648 | 睢宁     | 古邳汤山意杨园区8号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5649 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5650 | 睢宁     | PMS 古邳政府西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5651 | 睢宁     | PMS 古邳公变3号西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5652 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5653 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5654 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5655 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5656 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5657 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5658 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5659 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5660 | 睢宁     | PMS 古邳科海书院门前台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5661 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区5号台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5662 | 睢宁     | PMS 古邳意杨板材加工园14号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5663 | 睢宁     | PMS 睢宁县古邳村南街花园1号台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5664 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5665 | 睢宁     | PMS 古邳汤山板材基地8号台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5666 | 睢宁     | 古邳张五门前台2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5667 | 睢宁     | 古邳汤山板材基地9号台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5668 | 睢宁     | 古邳骑河小区6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5669 | 睢宁     | 古邳骑河小区4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5670 | 睢宁     | 古邳湖东小阎河台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5671 | 睢宁     | 古邳湖东桃园南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5672 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5673 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5674 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5675 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5676 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区6变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5677 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5678 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5679 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区5号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5680 | 睢宁     | PMS 古邳马路口北台（增容）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5681 | 睢宁     | 古邳镇骑河村西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5682 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区15号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5683 | 睢宁     | 古邳坝头11组台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5684 | 睢宁     | 古邳黄河安置区5号箱变       | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5685 | 睢宁     | 古邳黄河安置区6号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5686 | 睢宁     | 古邳黄河安置区7号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5687 | 睢宁     | 古邳黄河安置区9号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5688 | 睢宁     | 古邳黄河安置区2号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5689 | 睢宁     | 古邳黄河安置区3号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5690 | 睢宁     | 古邳湖东鱼场台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5691 | 睢宁     | 古邳双河二队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5692 | 睢宁     | 古邳湖西渔场台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5693 | 睢宁     | 古邳吴口村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5694 | 睢宁     | 古邳敬老院东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5695 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5696 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区1号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 5697 | 睢宁     | 古邳官庄陈庄小学台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5698 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5699 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5700 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5701 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区6号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5702 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区8号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5703 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5704 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区9号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5705 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区5号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5706 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5707 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区7号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5708 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5709 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5710 | 睢宁     | 古邳官庄西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5711 | 睢宁     | 古邳代楼一队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5712 | 睢宁     | PMS 古邳吴口西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5713 | 睢宁     | PMS 古邳曹河马庄台  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 5714 | 睢宁     | PMS 古邳中学门前台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5715 | 睢宁     | PMS 古邳望山东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5716 | 睢宁     | PMS 古邳周滩倪党台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5717 | 睢宁     | PMS 古邳古邳敬老院台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5718 | 睢宁     | PMS 古邳花园台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5719 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘许庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5720 | 睢宁     | PMS 古邳湖东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5721 | 睢宁     | 古邳双河新台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5722 | 睢宁     | PMS 古邳旧州小圩台  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5723 | 睢宁     | 古邳半山台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5724 | 睢宁     | PMS 古邳堰顶台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5725 | 睢宁     | PMS 古邳公变7号    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5726 | 睢宁     | 古邳望山南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5727 | 睢宁     | PMS 古邳吴口赵楼台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5728 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5729 | 睢宁     | PMS 古邳相山中台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5730 | 睢宁     | PMS 古邳财源街台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5731 | 睢宁     | 古邳北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5732 | 睢宁     | PMS 古邳官庄村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5733 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5734 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5735 | 睢宁     | PMS 古邳果园南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5736 | 睢宁     | PMS 古邳天庙南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5737 | 睢宁     | PMS 古邳代楼北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5738 | 睢宁     | PMS 古邳后元台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5739 | 睢宁     | PMS 古邳湖西西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5740 | 睢宁     | PMS 古邳巨山中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5741 | 睢宁     | PMS 古邳坝头南台    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 5742 | 睢宁     | 古邳九卜台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5743 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5744 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5745 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区中台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5746 | 睢宁     | PMS 姚集张井北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5747 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺六组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5748 | 睢宁     | PMS 姚集王沃南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5749 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5750 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5751 | 睢宁     | PMS 姚集锅山北路台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5752 | 睢宁     | 姚集大同东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5753 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5754 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5755 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5756 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5757 | 睢宁     | 姚集张井南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5758 | 睢宁     | PMS 姚集刘集小王庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5759 | 睢宁     | PMS 姚集张尹北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5760 | 睢宁     | PMS 姚集陈井北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5761 | 睢宁     | PMS 姚集张尹中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5762 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5763 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5764 | 睢宁     | PMS 姚集花山西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5765 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5766 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄北台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5767 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5768 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5769 | 睢宁     | PMS 姚集黄山东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5770 | 睢宁     | PMS 姚集油坊东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5771 | 睢宁     | 姚集陈庄西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5772 | 睢宁     | PMS 姚集王沃东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5773 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5774 | 睢宁     | 姚集冯庄中台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5775 | 睢宁     | PMS 姚集程刘东台      | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 5776 | 睢宁     | 姚集程刘房洼台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5777 | 睢宁     | PMS 姚集镇政府台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5778 | 睢宁     | PMS 姚集青山南台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5779 | 睢宁     | PMS 姚集张圩白露东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5780 | 睢宁     | PMS 姚集刘集中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5781 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5782 | 睢宁     | 姚集代庄西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5783 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5784 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5785 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5786 | 睢宁     | PMS 姚集金武打水台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 5787 | 睢宁     | PMS 姚集二卜东台      | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 5788 | 睢宁     | PMS 姚集东街北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5789 | 睢宁     | PMS 姚集高党周庄台     | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 5790 | 睢宁     | PMS 姚集高党村杨庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5791 | 睢宁     | PMS 姚集李庄村姜庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5792 | 睢宁     | PMS 姚集镇宋行台      | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 5793 | 睢宁     | PMS 姚集姚集中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5794 | 睢宁     | PMS 姚集赵场西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5795 | 睢宁     | 姚集刘庄一组          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5796 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5797 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5798 | 睢宁     | PMS 姚集赵场中台（南）   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5799 | 睢宁     | PMS 姚集湖口中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5800 | 睢宁     | PMS 姚集赵场吴宅台    | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 5801 | 睢宁     | PMS 姚集程刘土后台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5802 | 睢宁     | PMS 姚集道庄藕东台    | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 5803 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾一组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5804 | 睢宁     | 姚集下场南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5805 | 睢宁     | PMS 姚集程刘程前台    | 10       | 200       | 30          | 30              |
| 5806 | 睢宁     | PMS 姚集刘店中台     | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 5807 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5808 | 睢宁     | 姚集郭卢小区1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5809 | 睢宁     | PMS 姚集位山台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5810 | 睢宁     | 姚集后营北台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5811 | 睢宁     | PMS 姚集赵场中台     | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 5812 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5813 | 睢宁     | 姚集苗圃场          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5814 | 睢宁     | PMS 姚集二卜北台     | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 5815 | 睢宁     | PMS 姚集二卜鲍埝台变   | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 5816 | 睢宁     | PMS 姚集二卜西台     | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 5817 | 睢宁     | 姚集二卜南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5818 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄打水     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5819 | 睢宁     | 姚集张井北台新        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5820 | 睢宁     | PMS 姚集宋庄西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5821 | 睢宁     | PMS 姚集供电所台(姚集) | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5822 | 睢宁     | 姚集张圩公变东台       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5823 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5824 | 睢宁     | 姚集郭卢北台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5825 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5826 | 睢宁     | PMS 姚集姚集东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5827 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢西台     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5828 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5829 | 睢宁     | PMS 姚集姜埝南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5830 | 睢宁     | PMS 姚集张圩公变西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5831 | 睢宁     | PMS 姚集张圩东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5832 | 睢宁     | PMS 姚集张圩中台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5833 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集西打水   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5834 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖西台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5835 | 睢宁     | PMS 姚集位山东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5836 | 睢宁     | PMS 姚集位山西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5837 | 睢宁     | 姚集蛟龙南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5838 | 睢宁     | PMS 姚集青山西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5839 | 睢宁     | PMS 姚集刘店东台  | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 5840 | 睢宁     | PMS 姚集刘店西台  | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 5841 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5842 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5843 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄东台  | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 5844 | 睢宁     | 姚集代庄南台      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 5845 | 睢宁     | 姚集张圩东北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5846 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5847 | 睢宁     | PMS 姚集张圩北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5848 | 睢宁     | 姚集陈井西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5849 | 睢宁     | 姚集道庄东台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5850 | 睢宁     | 姚集道庄西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5851 | 睢宁     | PMS 姚集道庄藕西台 | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 5852 | 睢宁     | 姚集郭铁西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5853 | 睢宁     | 姚集娄埝村部门前台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5854 | 睢宁     | PMS 姚集程刘西台  | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 5855 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5856 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾四组  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5857 | 睢宁     | 姚集石碑北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5858 | 睢宁     | 姚集石碑东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5859 | 睢宁     | 姚集青年西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5860 | 睢宁     | PMS 姚集青年东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5861 | 睢宁     | PMS 姚集新安南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5862 | 睢宁     | 姚集金武杨场台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5863 | 睢宁     | PMS 姚集石碑南台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5864 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5865 | 睢宁     | 姚集陈井北台2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5866 | 睢宁     | PMS 姚集下场中台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5867 | 睢宁     | 姚集姚南南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5868 | 睢宁     | 姚集下场北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5869 | 睢宁     | 姚集湖口西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5870 | 睢宁     | 姚集湖口东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5871 | 睢宁     | PMS 姚集后营南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5872 | 睢宁     | PMS 姚集李漫西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5873 | 睢宁     | PMS 姚集李漫东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5874 | 睢宁     | PMS 姚集房湾东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5875 | 睢宁     | PMS 姚集马营东台              | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 5876 | 睢宁     | PMS 姚集程刘白楼台             | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 5877 | 睢宁     | PMS 姚集王塘西台              | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 5878 | 睢宁     | PMS 姚集王塘北台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5879 | 睢宁     | PMS 姚集八一北台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5880 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉中台              | 10       | 100       | 62          | 62              |
| 5881 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉西台              | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 5882 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝场台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5883 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝西台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5884 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝东台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5885 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5886 | 睢宁     | PMS 姚集姚集西台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5887 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁南台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5888 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台非晶变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5889 | 丰县     | 凤城镇李大庄中北综合变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5890 | 丰县     | 凤城镇谢集村谢集东综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5891 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄中综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5892 | 丰县     | 杏林华庭5配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5893 | 丰县     | 杏林华庭5配电室2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5894 | 丰县     | 杏林华庭5配电室3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5895 | 丰县     | 杏林华庭5配电室4号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5896 | 丰县     | 杏林华庭4配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5897 | 丰县     | 杏林华庭4配电室2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5898 | 丰县     | 杏林华庭3配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5899 | 丰县     | 杏林华庭3配电室2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5900 | 丰县     | 杏林华庭3配电室3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5901 | 丰县     | 杏林华庭3配电室4号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5902 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5903 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5904 | 丰县     | 杏林华庭1配电室1号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5905 | 丰县     | 杏林华庭1配电室2号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5906 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村段庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5907 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村小李北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5908 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5909 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元南2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5910 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村史双庙东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5911 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村张鸭口北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5912 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口东南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5913 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三东南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5914 | 丰县     | PMS 凤城刘李三示范园           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5915 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三徐王庄西南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5916 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨西南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5917 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨邱庄东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5918 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口葛庄           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5919 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5920 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口后队综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5921 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼中            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5922 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处李大庄村李大庄南   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5923 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5924 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南3号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5925 | 丰县     | PMS 凤城张寨示范园东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5926 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元南综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5927 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄村小李庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5928 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室1号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 5929 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室2号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 5930 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室1号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 5931 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室2号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 5932 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5933 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5934 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5935 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5936 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5937 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5938 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5939 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5940 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5941 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5942 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5943 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5944 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄马庄东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5945 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村魏窑综合变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 5946 | 丰县     | PMS 凤城镇果园东2综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5947 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5948 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼段庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5949 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室1号主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5950 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室4号主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5951 | 丰县     | 栖园六期配电室2号主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5952 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室3号主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5953 | 丰县     | 凤城镇洪井小区1号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5954 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5955 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区3号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5956 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区4号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5957 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区5号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5958 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5959 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5960 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5961 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄西北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5962 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东4号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5963 | 丰县     | 凤城镇范庄东北1号综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5964 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5965 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5966 | 丰县     | 凤城镇张寨路口东综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5967 | 丰县     | 凤城镇闫庄新农村东1号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5968 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5969 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5970 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5971 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5972 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5973 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5974 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5975 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5976 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5977 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5978 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5979 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5980 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5981 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5982 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5983 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 5984 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5985 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 5986 | 丰县     | PMS 凤城镇邢楼大队1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5987 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5988 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西南1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 5989 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5990 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东1号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5991 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三陈大罗1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5992 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5993 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西1号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5994 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5995 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口西1号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5996 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东2号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5997 | 丰县     | 凤城镇刘李三西1号综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 5998 | 丰县     | 凤城镇黄堤口中西1号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 5999 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南1号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6000 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6001 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北2号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6002 | 丰县     | PMS 凤城镇史小桥南街综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6003 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村3号南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6004 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6005 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5号南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6006 | 丰县     | 凤城镇丁兰集西2号综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6007 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄四队一号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6008 | 丰县     | PMS 凤城镇镇政府综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6009 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6010 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南一号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6011 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北二号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6012 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄一号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6013 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北一号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6014 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6015 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6016 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6017 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6018 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室1号变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 6019 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6020 | 丰县     | 凤城镇刘老家西1号综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6021 | 丰县     | 凤城镇徐王庄中综合变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6022 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西综合变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6023 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西北综合变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6024 | 丰县     | 凤城镇刘李三齐宅户南公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6025 | 丰县     | 安居十三期2号配电室3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6026 | 丰县     | 安居十三期6号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6027 | 丰县     | 安居十三期4号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6028 | 丰县     | 安居十三期3号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6029 | 丰县     | 安居十三期2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6030 | 丰县     | 安居十三期6号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6031 | 丰县     | 安居十三期5号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6032 | 丰县     | 安居十三期5号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6033 | 丰县     | 安居十三期6号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6034 | 丰县     | 安居十三期5号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6035 | 丰县     | 安居十三期2号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6036 | 丰县     | 安居十三期6号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6037 | 丰县     | 安居十三期3号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6038 | 丰县     | 安居十三期3号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6039 | 丰县     | 安居十三期1号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6040 | 丰县     | 安居十三期3号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6041 | 丰县     | 安居十三期4号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6042 | 丰县     | 安居十三期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6043 | 丰县     | 安居十三期1号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6044 | 丰县     | 安居十三期5号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6045 | 丰县     | 安居十三期4号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6046 | 丰县     | 安居十三期1号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6047 | 丰县     | 安居十三期4号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6048 | 丰县     | 安居十三期1号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6049 | 丰县     | 凤城镇陈大罗2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6050 | 丰县     | 凤城镇农贸市场综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6051 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6052 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6053 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6054 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6055 | 丰县     | 凤城镇王大庄五队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6056 | 丰县     | 凤城镇付庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6057 | 丰县     | 丰县凤城镇齐宅户北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6058 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6059 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6060 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6061 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6062 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6063 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6064 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6065 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6066 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6067 | 丰县     | PMS 凤城镇半截楼东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6068 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6069 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6070 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集新村     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6071 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6072 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼示范园综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6073 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6074 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南1综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6075 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南2综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6076 | 丰县     | PMS 华山镇侯庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6077 | 丰县     | PMS 华山镇段庄野场      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6078 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄北       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 6079 | 丰县     | PMS 华山镇张集东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6080 | 丰县     | PMS 华山镇张集西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6081 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄程庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6082 | 丰县     | PMS 华山镇司坡东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6083 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6084 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村李新庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6085 | 丰县     | PMS 华山镇司坡        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6086 | 丰县     | PMS 华山镇郭楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6087 | 丰县     | PMS 华山镇华山四队中综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6088 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙凡庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6089 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6090 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6091 | 丰县     | PMS 华山镇程庄西北      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6092 | 丰县     | PMS 华山镇程庄东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6093 | 丰县     | PMS 华山镇程庄南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6094 | 丰县     | PMS 华山镇前屯        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6095 | 丰县     | PMS 华山镇后屯        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6096 | 丰县     | PMS 华山镇刘沙坡       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6097 | 丰县     | PMS 华山镇刘老庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6098 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6099 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6100 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6101 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村杏行北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6102 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6103 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯中   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6104 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6105 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄东  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6106 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6107 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村王庄西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6108 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村王庄南   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6109 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村程庄东北  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6110 | 丰县     | PMS 华山镇华山六队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6111 | 丰县     | PMS 华山镇华山九队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6112 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6113 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村小毛楼   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6114 | 丰县     | 华山镇农贸市场西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6115 | 丰县     | PMS 华山镇农贸市场东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6116 | 丰县     | PMS 华山镇车站       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6117 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼一队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6118 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村2     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6119 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村3     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6120 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村4     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6121 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村5     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6122 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼北 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6123 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6124 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯北 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6125 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地公变综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6126 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地机关    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6127 | 丰县     | 华山镇华山三队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6128 | 丰县     | PMS 华山镇华山大队     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6129 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6130 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6131 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区前进路东 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6132 | 丰县     | PMS 华山镇谢村       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6133 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村高楼西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6134 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地供电    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6135 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区振华路  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6136 | 丰县     | PMS 华山镇高楼满庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6137 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙王庄北    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6138 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙中心村    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6139 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼六队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6140 | 丰县     | PMS 华山镇郭河1      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6141 | 丰县     | PMS 华山镇长庄尹寨门   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6142 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6143 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集八队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6144 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6145 | 睢宁     | PMS 姚集太平山5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6146 | 睢宁     | PMS 姚集计生办台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6147 | 睢宁     | 姚集林厂北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6148 | 睢宁     | PMS 姚集林厂西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6149 | 睢宁     | 姚集寨山1号变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6150 | 睢宁     | 姚集刘庄南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6151 | 睢宁     | 姚集铁寺西台2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6152 | 睢宁     | 姚集锅山西台         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6153 | 睢宁     | PMS 姚集闫山台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6154 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台（张圩） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6155 | 睢宁     | PMS 姚集南公用      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6156 | 睢宁     | 姚集大同西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6157 | 睢宁     | PMS 姚集白露北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6158 | 睢宁     | 姚集良山东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6159 | 睢宁     | 姚集良山西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6160 | 睢宁     | PMS 姚集林厂南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6161 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6162 | 睢宁     | 姚集油坊北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6163 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6164 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6165 | 睢宁     | PMS 姚集黄山中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6166 | 睢宁     | PMS 姚集小楼东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6167 | 睢宁     | PMS 姚集位庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6168 | 睢宁     | 姚集铁寺中台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6169 | 睢宁     | 姚集铁寺东台2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6170 | 睢宁     | PMS 姚集花山东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6171 | 睢宁     | PMS 姚集锅山东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6172 | 睢宁     | 姚集刘集街道台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6173 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6174 | 睢宁     | 姚集锅山3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6175 | 睢宁     | 姚集油坊四队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6176 | 睢宁     | 姚集张圩公变三        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6177 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉东台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6178 | 睢宁     | 姚集供销社台         | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6179 | 睢宁     | 姚集街道中台        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6180 | 睢宁     | 姚集李漫集中区6号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6181 | 睢宁     | 姚集李漫集中区7号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6182 | 睢宁     | 姚集娄埝北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6183 | 睢宁     | 姚集黄山果园台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6184 | 睢宁     | 姚集刘店东台2号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6185 | 睢宁     | 姚集马营西台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6186 | 睢宁     | PMS 姚集马营东台2号变 | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 6187 | 睢宁     | PMS 姚集王敦叶门前台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6188 | 睢宁     | PMS 姚集湖口六组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6189 | 睢宁     | 姚集道庄道东台       | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 6190 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6191 | 睢宁     | PMS 姚集位山北台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6192 | 睢宁     | 姚集姚集蛟龙台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6193 | 睢宁     | PMS 姚集锅山南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6194 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6195 | 睢宁     | PMS 姚集后营三队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6196 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6197 | 睢宁     | PMS 姚集金武汤庄    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6198 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄北台    | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 6199 | 睢宁     | PMS 姚集下场李东组   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6200 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6201 | 睢宁     | 姚集代庄二队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6202 | 睢宁     | 姚集姚集村林庙台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6203 | 睢宁     | PMS 姚集姚南徐庄台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6204 | 睢宁     | PMS 姚集金武兰庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6205 | 睢宁     | PMS 姚集青年土前台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6206 | 睢宁     | PMS 姚集青年土后台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6207 | 睢宁     | PMS 姚集刘集北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6208 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄三组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6209 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6210 | 睢宁     | PMS 姚集后营五队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6211 | 睢宁     | 姚集张尹中台2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6212 | 睢宁     | PMS 姚集程刘程西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6213 | 睢宁     | PMS 姚集姚集三队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6214 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6215 | 睢宁     | PMS 姚集程刘土集台   | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 6216 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6217 | 睢宁     | PMS 姚集闫山西台    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6218 | 睢宁     | PMS 姚集位山九组    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6219 | 睢宁     | PMS 姚集李漫北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6220 | 睢宁     | PMS 姚集下场东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6221 | 睢宁     | PMS 姚集后营二队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6222 | 睢宁     | PMS 姚集后营一组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6223 | 睢宁     | PMS 姚集青年王庄北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6224 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6225 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6226 | 睢宁     | 姚集八一李庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6227 | 睢宁     | 姚集二卜代楼台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6228 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉一组台   | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 6229 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉尹埝台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6230 | 睢宁     | PMS 姚集二卜卢圩台   | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 6231 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6232 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6233 | 睢宁     | PMS 姚集赵场西南台   | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 6234 | 睢宁     | PMS 姚集赵场四组台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6235 | 睢宁     | 姚集刘店六队台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6236 | 睢宁     | PMS 姚集刘店南台    | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 6237 | 睢宁     | PMS 姚集刘店东北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6238 | 睢宁     | 姚集铁寺七组台       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6239 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺三队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6240 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺一队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6241 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄四组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6242 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6243 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6244 | 睢宁     | 姚集大同西台2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6245 | 睢宁     | 姚集锅山北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6246 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6247 | 睢宁     | PMS 姚集小楼北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6248 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6249 | 睢宁     | PMS 姚集油坊二队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6250 | 睢宁     | PMS 姚集房湾梨园台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6251 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6252 | 睢宁     | PMS 姚集油坊一队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6253 | 睢宁     | PMS 姚集渔场台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6254 | 睢宁     | PMS 姚集位山十组    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6255 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄孙赵台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6256 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山中台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6257 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉二组     | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 6258 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄中组台    | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 6259 | 睢宁     | PMS 姚集马营小荒北台   | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 6260 | 睢宁     | PMS 姚集马营小荒南台   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 6261 | 睢宁     | PMS 姚集马营南台     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 6262 | 睢宁     | PMS 姚集下场李西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6263 | 睢宁     | PMS 姚集湖口马一队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6264 | 睢宁     | PMS 姚集朱船台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6265 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢林庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6266 | 睢宁     | 姚集二卜南台2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6267 | 睢宁     | PMS 姚集卢中台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6268 | 睢宁     | PMS 姚集街道北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6269 | 睢宁     | PMS 姚集马山中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6270 | 睢宁     | PMS 姚集刘店西台1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6271 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台(姚集) | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6272 | 睢宁     | PMS 姚集赵场吴宅北台   | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 6273 | 睢宁     | PMS 姚集赵场三组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6274 | 睢宁     | PMS 姚集娄场一队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6275 | 睢宁     | 姚集娄埝二队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6276 | 睢宁     | PMS 姚集二卜新堡台    | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 6277 | 睢宁     | 姚集娄埝二帝庙三队台     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6278 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝二帝庙台   | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 6279 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝二帝庙五队台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6280 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝一队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6281 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6282 | 睢宁     | PMS 姚集武庄北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6283 | 睢宁     | 姚集钦庄北台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6284 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄五组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6285 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6286 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6287 | 睢宁     | 姚集良山北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6288 | 睢宁     | 姚集白露南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6289 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6290 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙六组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6291 | 睢宁     | 姚集铁寺五组         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6292 | 睢宁     | PMS 姚集刘集八组     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6293 | 睢宁     | PMS 姚集张圩派出所门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6294 | 睢宁     | 姚集黄汉陈埝台        | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 6295 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁西台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6296 | 睢宁     | PMS 姚集马营北台     | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 6297 | 睢宁     | 姚集二卜马一台        | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 6298 | 睢宁     | PMS 姚集黄山三组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6299 | 睢宁     | PMS 姚集黄山五组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6300 | 睢宁     | PMS 姚集油坊西北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6301 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6302 | 睢宁     | PMS 姚集位庄西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6303 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6304 | 睢宁     | PMS 姚集道庄郭东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6305 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6306 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6307 | 睢宁     | 姚集西一组          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6308 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄中台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6309 | 睢宁     | PMS 姚集高党小区1号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6310 | 睢宁     | PMS 姚集高党小区2号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6311 | 睢宁     | PMS 姚集高党小区3号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6312 | 睢宁     | PMS 姚集高党小区5号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6313 | 睢宁     | PMS 姚集高党小区4号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6314 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6315 | 睢宁     | PMS 姚集石碑中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6316 | 睢宁     | PMS 姚集王塘中台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6317 | 睢宁     | 姚集信用社门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6318 | 睢宁     | PMS 姚集八一南台2号变  | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 6319 | 睢宁     | 姚集道庄北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6320 | 睢宁     | PMS 姚集张井四队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6321 | 睢宁     | PMS 姚集道庄藕西南台   | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 6322 | 睢宁     | PMS 姚集姚南姚庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6323 | 睢宁     | PMS 姚集新安六队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6324 | 睢宁     | 姚集新安西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6325 | 睢宁     | PMS 姚集二卜卢圩后组台  | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 6326 | 睢宁     | PMS 姚集陈井安置区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6327 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄五组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6328 | 睢宁     | PMS 姚集油坊北台2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6329 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6330 | 睢宁     | PMS 姚集王沃北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6331 | 睢宁     | PMS 姚集小楼南台         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6332 | 睢宁     | PMS 姚集黄山四组         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6333 | 睢宁     | PMS 姚集道庄道西台        | 10       | 315       | 190         | 190             |
| 6334 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙三组         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6335 | 睢宁     | PMS 姚集湖口胡前台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6336 | 睢宁     | 姚集二卜南台3号变          | 10       | 200       | 252         | 252             |
| 6337 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小区2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6338 | 睢宁     | 姚集陈庄西台2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6339 | 睢宁     | 姚集刘庄二组台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6340 | 睢宁     | PMS 姚集张圩三组         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6341 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢六队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6342 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6343 | 睢宁     | PMS 姚集油坊公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6344 | 睢宁     | PMS 姚集王沃中台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6345 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6346 | 睢宁     | 姚集锅山东台2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6347 | 睢宁     | PMS 姚集陈井村部台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6348 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台1号配变新建工程 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6349 | 睢宁     | PMS 姚集花山高庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6350 | 睢宁     | 姚集青年王庄南台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6351 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6352 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区1号变      | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 6353 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区3号变      | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 6354 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区4号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6355 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区5号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6356 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6357 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区8号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6358 | 睢宁     | PMS 姚集杜湖小区9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6359 | 睢宁     | 姚集杜湖小区2号箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6360 | 睢宁     | 姚集杜湖小区7号箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6361 | 睢宁     | 姚集杜湖小区10号箱变        | 10       | 500       | 326         | 326             |
| 6362 | 睢宁     | 姚集杜湖小区11号箱变        | 10       | 500       | 363         | 363             |
| 6363 | 睢宁     | 姚集杜湖小区12号箱变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 6364 | 睢宁     | 姚集八一集中区1号变         | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 6365 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢九队         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6366 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区2号变     | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 6367 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6368 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6369 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区5号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6370 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区6号变  | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 6371 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区7号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6372 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区8号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6373 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区9号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6374 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区10号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6375 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区11号变 | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 6376 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区12号变 | 10       | 500       | 373         | 373             |
| 6377 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区14号变 | 10       | 500       | 139         | 139             |
| 6378 | 睢宁     | PMS 姚集八一集中区13号变 | 10       | 500       | 118         | 118             |
| 6379 | 睢宁     | 姚集姚南中台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6380 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北路台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6381 | 睢宁     | PMS 姚集道庄郭西北台    | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 6382 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6383 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6384 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6385 | 睢宁     | PMS 姚集下场东南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6386 | 睢宁     | PMS 姚集王塘安置区台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6387 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6388 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6389 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区5号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6390 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6391 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6392 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区7号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6393 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区6号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6394 | 睢宁     | PMS 姚集程刘程东台     | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 6395 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6396 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区4号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 6397 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 6398 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6399 | 睢宁     | PMS 姚集曼城佳苑2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6400 | 睢宁     | 姚集曼城佳苑1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6401 | 丰县     | PMS 华山镇小黄楼      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6402 | 丰县     | PMS 华山镇朱庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6403 | 丰县     | PMS 华山镇胡屯       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6404 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6405 | 丰县     | PMS 华山镇长庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6406 | 丰县     | PMS 华山镇新毛楼      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6407 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集赵庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6408 | 丰县     | PMS 华山镇枣园            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6409 | 丰县     | PMS 华山镇蔡庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6410 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6411 | 丰县     | PMS 华山镇义合村           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6412 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼侯庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6413 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6414 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼洼西         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6415 | 丰县     | PMS 华山镇丰县华山镇农贸市场北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6416 | 丰县     | PMS 华山镇早胡集东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6417 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼梁新庄新村综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6418 | 丰县     | PMS 华山镇双楼张庄西         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6419 | 丰县     | PMS 华山镇双楼前队          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6420 | 丰县     | PMS 华山镇华山西北          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6421 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6422 | 丰县     | 华山镇毛楼南1              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6423 | 丰县     | 华山镇毛楼南2              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6424 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖厂综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6425 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南2综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6426 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南1综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6427 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村1综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6428 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村4综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6429 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村3综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6430 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6431 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6432 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6433 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6434 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6435 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯孙庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6436 | 丰县     | PMS 华山镇石楼北           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6437 | 丰县     | PMS 华山镇王屯南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6438 | 丰县     | PMS 华山镇谢集南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6439 | 丰县     | PMS 华山镇谢新庄           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6440 | 丰县     | PMS 华山镇赵安            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6441 | 丰县     | PMS 华山镇陶庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6442 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6443 | 丰县     | 华山镇后胡楼四队             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6444 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼东          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6445 | 丰县     | PMS 华山镇凡堂屋北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6446 | 丰县     | PMS 华山镇前胡楼       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6447 | 丰县     | PMS 华山镇小王屯       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6448 | 丰县     | PMS 华山镇谢楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6449 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6450 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6451 | 丰县     | PMS 华山镇圣楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6452 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6453 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6454 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6455 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6456 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6457 | 丰县     | 华山镇凡庄西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6458 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6459 | 丰县     | PMS 华山镇付庙北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6460 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6461 | 丰县     | PMS 华山镇后南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6462 | 丰县     | PMS 华山镇雷庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6463 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村西北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6464 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6465 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6466 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6467 | 丰县     | PMS 华山镇套楼机关      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6468 | 丰县     | PMS 华山镇套楼五队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6469 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6470 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6471 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所西南   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6472 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6473 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6474 | 丰县     | PMS 华山镇套楼新村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6475 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯西台区  | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 6476 | 丰县     | PMS 华山镇政府西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6477 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6478 | 丰县     | PMS 华山镇政府东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6479 | 丰县     | PMS 华山镇敬老院东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6480 | 丰县     | 华山镇华山新区东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6481 | 丰县     | PMS 华山镇夸庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6482 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6483 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张电池综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6484 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村李安屋综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6485 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村裴庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6486 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼张庄东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6487 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6488 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼后综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6489 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集西南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6490 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6491 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼中综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6492 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6493 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6494 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6495 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6496 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山七队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6497 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6498 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6499 | 丰县     | PMS 华山镇赵安村赵安北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6500 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6501 | 丰县     | PMS 华山镇凡庄村凡庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6502 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6503 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6504 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6505 | 丰县     | PMS 华山镇林场村林场南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6506 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6507 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6508 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村卢楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6509 | 丰县     | PMS 华山镇供电南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6510 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼西南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6511 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6512 | 丰县     | PMS 华山镇草庙东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6513 | 丰县     | PMS 华山镇林场东2综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6514 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北3综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6515 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北4综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6516 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北5综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6517 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村郭新庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6518 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6519 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6520 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村将楼综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6521 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6522 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6523 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6524 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6525 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村任庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6526 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6527 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6528 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6529 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6530 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村芦楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6531 | 丰县     | PMS 华山镇常庄村王庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6532 | 丰县     | PMS 华山镇林场东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6533 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6534 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村尹小楼综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6535 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6536 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6537 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6538 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6539 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6540 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6541 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6542 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6543 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场4号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6544 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场5号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6545 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场6号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6546 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场7号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6547 | 丰县     | 华山镇钢材市场8号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6548 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场9号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6549 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场10号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6550 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6551 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋东南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6552 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6553 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6554 | 丰县     | 华山镇华山村华山三队东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6555 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村蒋楼北台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6556 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6557 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村西台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6558 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6559 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6560 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6561 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村凡庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6562 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6563 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村尹小楼东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6564 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6565 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村郭楼西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6566 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村东南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6567 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6568 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼东北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6569 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6570 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼二队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6571 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼四队北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6572 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄西南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6573 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6574 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6575 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6576 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙七队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6577 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6578 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6579 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6580 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6581 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6582 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼二队南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6583 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村王庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6584 | 丰县     | 华山镇华山四队北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6585 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村1号变台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6586 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村2号变台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6587 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼东北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6588 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6589 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集五队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6590 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集一队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6591 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集四队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6592 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集三队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6593 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集二队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6594 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村郭楼三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6595 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村郭楼四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6596 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村郭楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6597 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6598 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6599 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6600 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6601 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6602 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6603 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6604 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6605 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6606 | 丰县     | 华山镇华山四队南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6607 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6608 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6609 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6610 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6611 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村凡庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6612 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6613 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥新村综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6614 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄南1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6615 | 丰县     | PMS 华山镇赵庄村李新庄北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6616 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6617 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄北1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6618 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村刘庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6619 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6620 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6621 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6622 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村村张电池东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6623 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6624 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村夸庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6625 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6626 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6627 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6628 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6629 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6630 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6631 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6632 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6633 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6634 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6635 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6636 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6637 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼东南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6638 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村孙庄南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6639 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6640 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村刘屯东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6641 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6642 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6643 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村王庄东南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6644 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙九队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6645 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙五队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6646 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄西南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6647 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼七队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6648 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村新套楼一队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6649 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6650 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6651 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6652 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6653 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6654 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6655 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6656 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6657 | 睢宁     | 姚集张井南台2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6658 | 睢宁     | 姚集苗圃场2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6659 | 睢宁     | 姚集新安村部台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6660 | 睢宁     | 姚集油坊四队2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6661 | 睢宁     | 姚集杜湖北台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6662 | 睢宁     | 二卜东台3号              | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 6663 | 睢宁     | 姚集大同北台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6664 | 睢宁     | 姚集钦庄东台2号变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6665 | 睢宁     | 姚集花山北台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6666 | 睢宁     | 姚集刘庄西台公变新           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6667 | 睢宁     | 姚集锅山街道台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6668 | 睢宁     | 姚集刘集西台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6669 | 睢宁     | 姚集张尹宋庄台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6670 | 睢宁     | 姚集道庄郭西台             | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 6671 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄南台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6672 | 睢宁     | 姚集二卜村部南台            | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6673 | 睢宁     | 姚集良山东台3号台   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6674 | 睢宁     | 姚集宋庄西台3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6675 | 睢宁     | 姚集陈庄梨园组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6676 | 睢宁     | 姚集陈庄西台3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6677 | 睢宁     | 姚集张尹东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6678 | 睢宁     | 姚集二卜代楼北台变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6679 | 睢宁     | 姚集冯庄中台3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6680 | 睢宁     | 姚集公变西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6681 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6682 | 睢宁     | 姚集王塘小区2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6683 | 睢宁     | 姚集王塘小区5号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6684 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6685 | 睢宁     | 姚集王塘小区4号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6686 | 睢宁     | 姚集王塘小区3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6687 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6688 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 6689 | 睢宁     | 姚集王塘小区1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6690 | 睢宁     | 姚集黄山东台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6691 | 睢宁     | 姚集王塘村部台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6692 | 睢宁     | 姚集小学门前台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6693 | 睢宁     | 姚集黄汉南台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6694 | 睢宁     | 姚集代庄南台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6695 | 睢宁     | 姚集刘庄一组2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6696 | 睢宁     | 姚集闫山村东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6697 | 睢宁     | 姚集良山村东台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6698 | 睢宁     | 姚集程刘村部2号变   | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 6699 | 睢宁     | 姚集刘店南台2号变   | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 6700 | 睢宁     | 姚集铁寺北台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 6701 | 睢宁     | 姚集二卜村东台2号变  | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 6702 | 睢宁     | 姚集宋庄西台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6703 | 睢宁     | 姚集张圩公变东台2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6704 | 睢宁     | 姚集张圩供电所门前台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6705 | 睢宁     | 姚集派出所门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6706 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6707 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区8变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6708 | 睢宁     | 姚集李漫集中区12号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6709 | 睢宁     | 姚集李漫集中区8号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6710 | 睢宁     | 姚集李漫集中区10号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6711 | 睢宁     | 姚集李漫集中区9号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6712 | 睢宁     | 姚集李漫集中区11号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6713 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期13号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6714 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期12号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6715 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期15号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6716 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期11号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6717 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期14号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6718 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期10号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6719 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6720 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期6号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6721 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期8号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6722 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期9号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6723 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6724 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期7号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 6725 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期5号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6726 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期4变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6727 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期3变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 6728 | 睢宁     | 姚集太平山5号变北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6729 | 睢宁     | 姚集杜湖南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6730 | 睢宁     | PMS 官山镇官山村单相变2 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6731 | 睢宁     | PMS 官山镇官山村单相变3 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6732 | 睢宁     | PMS 官山岳店村张桥新增  | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 6733 | 睢宁     | PMS 官山大蒋东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6734 | 睢宁     | 官山新民黄西新增       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6735 | 睢宁     | PMS 官山黄圩小区台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6736 | 睢宁     | 官山荆山东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6737 | 睢宁     | 官山洪西机塘         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6738 | 睢宁     | PMS 官山汤集小朱台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6739 | 睢宁     | 官山大吕洼东台        | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 6740 | 睢宁     | PMS 官山大吕洼西台    | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 6741 | 睢宁     | 官山小王龙台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6742 | 睢宁     | PMS 官山集东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6743 | 睢宁     | PMS 官山赵山北台     | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 6744 | 睢宁     | PMS 官山豆庄新台     | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 6745 | 睢宁     | PMS 官山乔口村韩楼台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6746 | 睢宁     | PMS 官山曙光宗楼台    | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 6747 | 睢宁     | PMS 官山联合中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6748 | 睢宁     | PMS 官山王环东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6749 | 睢宁     | PMS 官山许生东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6750 | 睢宁     | PMS 官山杨怀朱场台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6751 | 睢宁     | 官山张山东台        | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 6752 | 睢宁     | 官山赵山新台        | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 6753 | 睢宁     | PMS 官山许庙许二台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6754 | 睢宁     | PMS 官山付圩北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6755 | 睢宁     | PMS 官山张集北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6756 | 睢宁     | 官山尹庄尹刘台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6757 | 睢宁     | 官山龙山东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6758 | 睢宁     | PMS 官山田李北台打水  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6759 | 睢宁     | 官山立位王场台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6760 | 睢宁     | 官山武圩村西台打水     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 6761 | 睢宁     | 官山武圩村中台       | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 6762 | 睢宁     | PMS 官山武圩村大孙台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6763 | 睢宁     | PMS 官山武圩村东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6764 | 睢宁     | PMS 官山立位轮窑厂台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6765 | 睢宁     | 官山许生西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6766 | 睢宁     | PMS 官山灯塔王西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6767 | 睢宁     | 官山灯塔村小葛台      | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 6768 | 睢宁     | 官山灯塔杜后打水台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6769 | 睢宁     | PMS 官山韩陆南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6770 | 睢宁     | PMS 官山韩陆北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6771 | 睢宁     | PMS 官山联合西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6772 | 睢宁     | PMS 官山三烈村后王台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6773 | 睢宁     | PMS 官山三烈村西台   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 6774 | 睢宁     | PMS 官山三烈村部台   | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 6775 | 睢宁     | 官山曙光中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6776 | 睢宁     | 官山三烈村东台       | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 6777 | 睢宁     | 官山曙光村小邱台      | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 6778 | 睢宁     | PMS 官山联合南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6779 | 睢宁     | PMS 官山田李小刘台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6780 | 睢宁     | PMS 官山田李村西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6781 | 睢宁     | PMS 官山新民村大蒋台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6782 | 睢宁     | PMS 官山田李村小吕台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6783 | 睢宁     | 官山新民村朱场台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6784 | 睢宁     | 官山田李东台打水      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6785 | 睢宁     | PMS 官山黄圩街道东台变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6786 | 睢宁     | 官山黄圩街道南台      | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6787 | 睢宁     | 官山黄圩街道北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6788 | 睢宁     | PMS 官山新民村黄南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6789 | 睢宁     | PMS 官山新民黄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6790 | 睢宁     | 官山黄圩建材台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6791 | 睢宁     | PMS 官山杨怀村东台（张庄台） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6792 | 睢宁     | PMS 官山许庙村西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6793 | 睢宁     | PMS 官山许庙村东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6794 | 睢宁     | PMS 官山许庙村岳圩台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6795 | 睢宁     | PMS 官山杨怀村赵庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6796 | 睢宁     | PMS 官山杨怀杨东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6797 | 睢宁     | PMS 官山立位村南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6798 | 睢宁     | 官山立位村北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6799 | 睢宁     | 官山灯塔村南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6800 | 睢宁     | PMS 官山武圩村北台      | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 6801 | 睢宁     | PMS 官山二庙东台       | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 6802 | 睢宁     | PMS 官山二庙王兴台      | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 6803 | 睢宁     | 官山联合十家庄台         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6804 | 睢宁     | PMS 官山联合北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6805 | 睢宁     | PMS 官山苗圃队台       | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 6806 | 睢宁     | PMS 张山南台         | 10       | 200       | 3           | 3               |
| 6807 | 睢宁     | PMS 官山荆山南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6808 | 睢宁     | PMS 官山赵山赵后台      | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 6809 | 睢宁     | PMS 官山赵山杨前台      | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 6810 | 睢宁     | PMS 官山武宅综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6811 | 睢宁     | 官山武宅汤楼新台         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 6812 | 睢宁     | PMS 官山武宅大郑台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6813 | 睢宁     | PMS 官山武宅村部台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6814 | 睢宁     | PMS 官山武宅朱场台      | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 6815 | 睢宁     | 官山官北路西台          | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 6816 | 睢宁     | 南庙村伙房            | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 6817 | 睢宁     | 官山官北新台           | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 6818 | 睢宁     | PMS 官山官北东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6819 | 睢宁     | PMS 官山水利站        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6820 | 睢宁     | 官山乔口村部           | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 6821 | 睢宁     | 官山胡山新台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6822 | 睢宁     | PMS 官山张开东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6823 | 睢宁     | 官山张开北台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6824 | 睢宁     | 官山张开中台           | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6825 | 睢宁     | 官山张开杨湖台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6826 | 睢宁     | PMS 官山湖山备料队台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6827 | 睢宁     | PMS 官山湖山赵庄台   | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 6828 | 睢宁     | 官山湖山队新台       | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 6829 | 睢宁     | 官山岳店小位        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6830 | 睢宁     | 官山位楼东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6831 | 睢宁     | PMS 官山魏楼桥南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6832 | 睢宁     | PMS 官山位楼中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6833 | 睢宁     | PMS 官山胡山队综合变  | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 6834 | 睢宁     | 官山花园吴二组台      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 6835 | 睢宁     | 官山南庙北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 6836 | 睢宁     | 官山吴桥新台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6837 | 睢宁     | 官山岳店北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6838 | 睢宁     | 官山岳店岳场台       | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 6839 | 睢宁     | PMS 官山水张北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6840 | 睢宁     | PMS 官山水张南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6841 | 睢宁     | 官山官北村部台       | 10       | 200       | 55          | 55              |
| 6842 | 睢宁     | PMS 官山前黄村面粉厂台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6843 | 睢宁     | 官山电机厂         | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 6844 | 睢宁     | PMS 官山汤集小李台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6845 | 睢宁     | PMS 官山乔口张庄台   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 6846 | 睢宁     | PMS 官山乔口乔西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6847 | 睢宁     | PMS 官山乔口张庄    | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 6848 | 睢宁     | PMS 官山乔口东台    | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 6849 | 睢宁     | PMS 官山王环西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6850 | 睢宁     | 官山张洪村部台       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6851 | 睢宁     | 官山张洪张庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6852 | 睢宁     | PMS 官山张洪洪庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6853 | 睢宁     | 官山王环新前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6854 | 睢宁     | PMS 官山大吕吕二台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6855 | 睢宁     | PMS 官山龙山南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6856 | 睢宁     | PMS 官山龙山中台    | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 6857 | 睢宁     | 官山位楼南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6858 | 睢宁     | 官山岳店张桥东台      | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 6859 | 睢宁     | PMS 官山苗圃彭后台   | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 6860 | 睢宁     | PMS 官山苗圃彭中台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6861 | 睢宁     | 官山岳店大位台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6862 | 睢宁     | 官山岳店北台        | 10       | 200       | 128         | 128             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6863 | 睢宁     | PMS 官山岳店新台      | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 6864 | 睢宁     | PMS 官山岳店非晶变     | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 6865 | 睢宁     | 官山南庙南台          | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 6866 | 睢宁     | PMS 官山南庙组新台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6867 | 睢宁     | 尹庄白顶新台          | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 6868 | 睢宁     | 官山尹庄村部台         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 6869 | 睢宁     | PMS 官山尹庄大王龙台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6870 | 睢宁     | 官山汤集集西新台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6871 | 睢宁     | PMS 官山汤集集西台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6872 | 睢宁     | 官山汤集街道台         | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 6873 | 睢宁     | PMS 官山岳店中台      | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 6874 | 睢宁     | 官山岳店桃源台         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6875 | 睢宁     | PMS 官山苗圃位前台     | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 6876 | 睢宁     | PMS 官山杨谢西台      | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 6877 | 睢宁     | 官山曙光杨北台         | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 6878 | 睢宁     | PMS 官山龙山北台      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6879 | 睢宁     | PMS 官山官西桥台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6880 | 睢宁     | 官山南庙土西台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6881 | 睢宁     | 官山南庙土西打水台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6882 | 睢宁     | PMS 官山南庙土东台     | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 6883 | 睢宁     | PMS 官山步月队台      | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 6884 | 睢宁     | PMS 官山花园组       | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 6885 | 睢宁     | PMS 官山湖山北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6886 | 睢宁     | 官山沈庄东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6887 | 睢宁     | 官山官山村官南小豆台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6888 | 睢宁     | 官山联合旗杆台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6889 | 睢宁     | 官山灯塔杜集北台打水      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6890 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6891 | 睢宁     | 官山宋山北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6892 | 睢宁     | PMS 官山荆山东台（袜场台） | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 6893 | 睢宁     | PMS 官山豆庄村部台     | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 6894 | 睢宁     | PMS 官山豆庄综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6895 | 睢宁     | PMS 官山豆庄孙庄台     | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 6896 | 睢宁     | 官山张山窠巷台         | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 6897 | 睢宁     | 官山岳店西综合变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 6898 | 睢宁     | 官山水张东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6899 | 睢宁     | PMS 张集村东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6900 | 睢宁     | PMS 官山楼张村北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6901 | 睢宁     | 官山楼张村七队台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6902 | 睢宁     | 官山街道西台单相变            | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 6903 | 睢宁     | PMS 官山前黄村二队台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6904 | 睢宁     | 官山前黄村南台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6905 | 睢宁     | PMS 官山水张中台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6906 | 睢宁     | PMS 官山宋山村三队非晶变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6907 | 睢宁     | PMS 宋山村四队台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6908 | 睢宁     | PMS 官山宋山村七八队台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6909 | 睢宁     | PMS 官山宋山六八队打水台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6910 | 睢宁     | 官山宋山村小元台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6911 | 睢宁     | 官山宋山村二队打水变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6912 | 睢宁     | PMS 官山楼张村南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6913 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6914 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6915 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6916 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6917 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6918 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6919 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村小于楼综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6920 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6921 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6922 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼一队北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6923 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6924 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼三队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6925 | 丰县     | 华山镇后胡楼村后胡楼四队北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6926 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6927 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼东1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6928 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6929 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6930 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村雷庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6931 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6932 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6933 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6934 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6935 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6936 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6937 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯九队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6938 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6939 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6940 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6941 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄西南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6942 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6943 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6944 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6945 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6946 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6947 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6948 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6949 | 丰县     | 华山镇大王庄南综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6950 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6951 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄三队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6952 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄四队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6953 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄二队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6954 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄五队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6955 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄六队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6956 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄一队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6957 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山八队西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6958 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄西南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6959 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6960 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6961 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6962 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队东北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6963 | 丰县     | PMS 华山镇邵楼村刘楼一队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6964 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6965 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村陶庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6966 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6967 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6968 | 丰县     | PMS 华山镇华山八队南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6969 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6970 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6971 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 6972 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼一队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6973 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6974 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山三队西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6975 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6976 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村谢新庄东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 6977 | 丰县     | PMS 华山村华山二队西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6978 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6979 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6980 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山九队北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6981 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6982 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6983 | 丰县     | PMS 华山村侯园东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6984 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山五队南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6985 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑九队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6986 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村六队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6987 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6988 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑西1综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6989 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑二队西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6990 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6991 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村示范园综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6992 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村八队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6993 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村7队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6994 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村三队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6995 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山六队北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6996 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村一队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6997 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村二队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6998 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 6999 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7000 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7001 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑谢楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7002 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村谢楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7003 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑草庙南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7004 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙四队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7005 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙二队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7006 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村李庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7007 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙一队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7008 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7009 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7010 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村早胡集北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7011 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7012 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村五队北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7013 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套六队北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7014 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村十队综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7015 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7016 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼八队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7017 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村九队综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7018 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村六队综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7019 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村三队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7020 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村二队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7021 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖场南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7022 | 丰县     | PMS 华山镇林场北综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7023 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村村李安屋东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7024 | 丰县     | PMS 华山镇林场西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7025 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7026 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7027 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯五队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7028 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7029 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼十队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7030 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7031 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7032 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7033 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯二队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7034 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7035 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯后北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7036 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯三队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7037 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯四队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7038 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯六队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7039 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼七队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7040 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯七队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7041 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7042 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯一队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7043 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7044 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7045 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄六队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7046 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村段庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7047 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄八队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7048 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村杏行一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7049 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄七队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7050 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7051 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村满庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7052 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村三拔庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7053 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7054 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘老庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7055 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯六队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7056 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7057 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7058 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7059 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7060 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7061 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7062 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村毛楼七队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7063 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7064 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯五队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7065 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯四队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7066 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西三队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7067 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西二队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7068 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼四队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7069 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼五队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7070 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7071 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼三队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7072 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼六队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7073 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼七队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7074 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7075 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7076 | 丰县     | PMS 华山镇华山村法庭台区综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7077 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7078 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7079 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7080 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7081 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙三队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7082 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西一队综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7083 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼东南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7084 | 丰县     | PMS 华山镇中胡村中胡楼西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7085 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7086 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄二队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7087 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯东2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7088 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7089 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村小黄楼西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7090 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村六队西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7091 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7092 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7093 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7094 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7095 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7096 | 丰县     | PMS 华山镇华山村侯园综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7097 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7098 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7099 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄村谢村西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7100 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7101 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎九队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7102 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎七队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7103 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集二队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7104 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7105 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张屯南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7106 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼一队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7107 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7108 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7109 | 丰县     | PMS 华山镇华山东5综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7110 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7111 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼六队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7112 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村10kv草庙中  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7113 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山三队南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7114 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村八综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7115 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村九综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7116 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7117 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十一综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7118 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十二综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7119 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十三综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7120 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7121 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十四综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7122 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7123 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7124 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑3号箱变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7125 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑4号箱变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7126 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯八队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7127 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯九队综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7128 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7129 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村梁新庄新村西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7130 | 丰县     | 华山镇初中家属院综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7131 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村裴庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7132 | 丰县     | PMS 华山镇张集六队综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7133 | 丰县     | PMS 华山镇华山高中家属院综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7134 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村凡庄东南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7135 | 丰县     | 华山镇钢材市场12号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7136 | 丰县     | 华山镇钢材市场15号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7137 | 丰县     | 华山镇钢材市场17号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7138 | 丰县     | 华山镇钢材市场13号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7139 | 丰县     | 华山镇钢材市场11号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7140 | 丰县     | 华山镇邵庄村赵楼六队综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7141 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸1号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7142 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸5号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7143 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸3号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7144 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸2号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7145 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸4号综合变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7146 | 丰县     | PMS 丰县华山镇和信花园2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7147 | 丰县     | PMS 丰县华山镇和信花园1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7148 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼四队中综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7149 | 丰县     | 华山镇梨园水岸二期配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7150 | 丰县     | 华山镇邵庄西北综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7151 | 丰县     | 华山镇钢材市场14号综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7152 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯东北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7153 | 丰县     | 华山镇邵庄西公变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7154 | 丰县     | 华山镇驻地供电西综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7155 | 丰县     | 华山镇华山一队北综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7156 | 丰县     | 华山镇华盛园小区1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7157 | 丰县     | 华山镇华盛园3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7158 | 丰县     | 华山镇华盛园4号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7159 | 丰县     | 华山镇华盛园2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 7160 | 丰县     | 华山镇中胡楼村前胡楼二队公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7161 | 丰县     | 华山镇孙新庄综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7162 | 丰县     | 华山镇华山东2号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7163 | 丰县     | 华山镇敬老院西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7164 | 丰县     | 华山镇张庄北综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7165 | 丰县     | 华山镇华山八队综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7166 | 丰县     | 华山镇镇驻地供电北综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7167 | 丰县     | 华山镇供电所北1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7168 | 丰县     | 华山镇杏行综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7169 | 睢宁     | PMS 官山南庙杨谢     | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 7170 | 睢宁     | 官山赵山村杨前队综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7171 | 睢宁     | PMS 官山宋山村部台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7172 | 睢宁     | 官山赵山综合变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7173 | 睢宁     | PMS 官山汤集非晶变2   | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 7174 | 睢宁     | PMS 官山汤集新农村1   | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 7175 | 睢宁     | PMS 官山官山村单相变1  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7176 | 睢宁     | 官山官山村农贸市场台     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 7177 | 睢宁     | PMS 官山国土门前台    | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 7178 | 睢宁     | PMS 官山卡口变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7179 | 睢宁     | 官山镇张山东队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7180 | 睢宁     | 官山黄圩集中居住区1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7181 | 睢宁     | PMS 官山田李学校台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7182 | 睢宁     | 官山黄圩街道新台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7183 | 睢宁     | PMS 官山联合旗杆新台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7184 | 睢宁     | 官山宋山西南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7185 | 睢宁     | PMS 官山宋山东北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7186 | 睢宁     | PMS 官山武圩学校台    | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 7187 | 睢宁     | PMS 官山灯塔小葛北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7188 | 睢宁     | PMS 官山许庙西台新增台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7189 | 睢宁     | PMS 官山楼张北台新增台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7190 | 睢宁     | PMS 官山张集村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7191 | 睢宁     | PMS 官山苗圃大彭南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7192 | 睢宁     | PMS 官山苗圃彭后北台   | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 7193 | 睢宁     | PMS 官山武宅朱场新台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7194 | 睢宁     | PMS 官山三烈方场台    | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 7195 | 睢宁     | PMS 官山武圩大孙北台   | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 7196 | 睢宁     | PMS 官山张集村东3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7197 | 睢宁     | 官山前黄东南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7198 | 睢宁     | PMS 官山汤集邵北三相变  | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 7199 | 睢宁     | PMS 官山官南新区台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7200 | 睢宁     | PMS 官山官山计生办门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7201 | 睢宁     | PMS 官山水张东新台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7202 | 睢宁     | PMS 官山宋山南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7203 | 睢宁     | 官山宋山后赵台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7204 | 睢宁     | PMS 官山魏楼小戚台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7205 | 睢宁     | PMS 官山豆庄村张庄台  | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 7206 | 睢宁     | PMS 官山官南公用小徐台 | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 7207 | 睢宁     | PMS 官山汤集街道中台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7208 | 睢宁     | PMS 官山王环新前北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7209 | 睢宁     | PMS 官山许庙许二北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7210 | 睢宁     | PMS 官山立位西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7211 | 睢宁     | PMS 官山荆山村部台   | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 7212 | 睢宁     | PMS 官山张集东2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7213 | 睢宁     | 官山灯塔杜集杜北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7214 | 睢宁     | PMS 官山立位北新台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7215 | 睢宁     | PMS 官山水张东北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7216 | 睢宁     | 官山前黄一队台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7217 | 睢宁     | PMS 官山张集西新台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7218 | 睢宁     | PMS 官山黄圩建材街西台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7219 | 睢宁     | PMS 官山田李村陈桥东台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7220 | 睢宁     | PMS 官山荆山村部东台  | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 7221 | 睢宁     | PMS 官山赵山杨西台   | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 7222 | 睢宁     | PMS 官山张开杨湖北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7223 | 睢宁     | PMS 官山龙山西台    | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 7224 | 睢宁     | PMS 官山荆山岳涂东台  | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 7225 | 睢宁     | PMS 官山荆山岳涂西台  | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 7226 | 睢宁     | 官北村三队台        | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 7227 | 睢宁     | PMS 官山武宅张保台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7228 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜集东新台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7229 | 睢宁     | 官山武美东台        | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 7230 | 睢宁     | PMS 官山三烈村吕庄台  | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 7231 | 睢宁     | 官山黄圩新区1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7232 | 睢宁     | 官山黄圩新区2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7233 | 睢宁     | 官山黄圩新区3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7234 | 睢宁     | PMS 官山黄圩新区4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7235 | 睢宁     | PMS 官山洪庄东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7236 | 睢宁     | PMS 官山王环小陈台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7237 | 睢宁     | PMS 官山黄圩黄中队台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7238 | 睢宁     | 官山新民朱场中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7239 | 睢宁     | PMS 官山二庙王兴北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7240 | 睢宁     | PMS 官山二庙北台    | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 7241 | 睢宁     | PMS 官山张洪朱宅台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7242 | 睢宁     | PMS 官山杨怀赵庄西台  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7243 | 睢宁     | PMS 官山许生西南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7244 | 睢宁     | PMS 官山楼张一队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7245 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部五队台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7246 | 睢宁     | 官山水张三队台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7247 | 睢宁     | PMS 官山楼张四队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7248 | 睢宁     | PMS 交警队门前台变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7249 | 睢宁     | PMS 官北公用台变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7250 | 睢宁     | 商业街台变压器增容     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7251 | 睢宁     | PMS 官山邮局门前台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7252 | 睢宁     | 官山养路工区门前台     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 7253 | 睢宁     | 官南东新台变压器增容    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7254 | 睢宁     | 官山伙房新台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7255 | 睢宁     | 官山财政所台新增      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7256 | 睢宁     | PMS 官山中学南门台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7257 | 睢宁     | 官山官山中学东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7258 | 睢宁     | 官山小涂台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7259 | 睢宁     | PMS 官山岳店小位南台  | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 7260 | 睢宁     | 官山龙山龙北组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7261 | 睢宁     | 官山龙山魏中台       | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 7262 | 睢宁     | 官山宋庄东台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7263 | 睢宁     | 官山宋庄台         | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 7264 | 睢宁     | 官山国土所门前北台     | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 7265 | 睢宁     | PMS 官山黄圩中学门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7266 | 睢宁     | PMS 官山华府1变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7267 | 睢宁     | PMS 官山华府2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7268 | 睢宁     | PMS 官山华府3变    | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 7269 | 睢宁     | PMS 官山华府4变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7270 | 睢宁     | PMS 官山华府5变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7271 | 睢宁     | PMS 官山白顶东台    | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 7272 | 睢宁     | PMS 张集村西台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7273 | 睢宁     | PMS 官山新民黄北新增  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7274 | 睢宁     | 官山黄圩街道西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7275 | 睢宁     | 官山农贸市场西南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7276 | 睢宁     | 魏楼西综合变台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7277 | 睢宁     | PMS 官山水张村一队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7278 | 睢宁     | PMS 官山岳店任庄台   | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 7279 | 睢宁     | PMS 官山龙山胡山队北台 | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 7280 | 睢宁     | PMS 官山赵山北新台   | 10       | 200       | 128         | 128             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7281 | 睢宁     | PMS 官山赵山杨前北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7282 | 睢宁     | PMS 官山豆庄茂彬东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7283 | 睢宁     | PMS 官山许生一队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7284 | 睢宁     | PMS 官山汤集街医院门前台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7285 | 睢宁     | 官山吴二学校门前台      | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 7286 | 睢宁     | PMS 官山大吕洼前台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7287 | 睢宁     | 官山灯塔村部台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7288 | 睢宁     | PMS 官山立位前姚台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7289 | 睢宁     | PMS 官山位楼位西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7290 | 睢宁     | 官山官北四队台        | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 7291 | 睢宁     | 官山花园吴二南台       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 7292 | 睢宁     | PMS 官山乔口村部北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7293 | 睢宁     | 官山张集三队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7294 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7295 | 睢宁     | 官山水张七队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7296 | 睢宁     | PMS 官山前黄村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7297 | 睢宁     | PMS 官山吕一队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7298 | 睢宁     | PMS 官山龙山村部南台   | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 7299 | 睢宁     | PMS 官山龙山村部北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7300 | 睢宁     | PMS 官山联合东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7301 | 睢宁     | PMS 官山宋山村部北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7302 | 睢宁     | PMS 官山联合陈集村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7303 | 睢宁     | PMS 官山大吕村校西台   | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 7304 | 睢宁     | PMS 官山许生村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7305 | 睢宁     | PMS 官山汤集村尹庄东台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7306 | 睢宁     | PMS 官山前黄小刘西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7307 | 睢宁     | PMS 官山灯塔王东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7308 | 睢宁     | PMS 官山大吕村吕三队台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7309 | 睢宁     | 官山豆庄豆前台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7310 | 睢宁     | PMS 官山楼张八队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7311 | 睢宁     | PMS 官山豆庄孙东东台   | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 7312 | 睢宁     | 官山镇小徐西台        | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 7313 | 睢宁     | 官山张集五队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7314 | 睢宁     | PMS 官山杨怀张庄南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7315 | 睢宁     | PMS 官山位楼村部南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7316 | 睢宁     | 官山镇韩陆姚庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7317 | 睢宁     | PMS 官山镇许庙南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7318 | 睢宁     | PMS 官山镇田李村部台   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7319 | 睢宁     | PMS 官山镇农贸市场南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7320 | 睢宁     | 官山镇乔口韩楼北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7321 | 睢宁     | PMS 官山镇花园小区台     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 7322 | 睢宁     | PMS 官山镇汤集庄西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7323 | 睢宁     | PMS 官山镇苗圃队西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7324 | 睢宁     | PMS 官山张集小赵南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7325 | 睢宁     | PMS 官山镇张洪村洪西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7326 | 睢宁     | PMS 官山镇赵山村赵东台    | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 7327 | 睢宁     | 官山镇官南八队抽水        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7328 | 睢宁     | PMS 官山王环村部南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7329 | 睢宁     | PMS 官山镇官山村官西桥小吕台 | 10       | 400       | 128         | 128             |
| 7330 | 睢宁     | PMS 官山镇官山村教堂北台   | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 7331 | 睢宁     | PMS 官山镇张山村公墓台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7332 | 睢宁     | 官山镇杨怀张庄打水台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7333 | 睢宁     | PMS 官山乔口楼东台新增工程  | 10       | 200       | 55          | 55              |
| 7334 | 睢宁     | PMS 官山岳店村位后台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7335 | 睢宁     | 官山镇水张村小学西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7336 | 睢宁     | PMS 官山镇岳店村刘庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7337 | 睢宁     | PMS 官山张山村豆二队台    | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 7338 | 睢宁     | PMS 官山位楼张开南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7339 | 睢宁     | 官山车站门前台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7340 | 睢宁     | PMS 官山大吕村吕四台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7341 | 睢宁     | PMS 官山汤集新农村5变    | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 7342 | 睢宁     | PMS 官山汤集小区5箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 7343 | 睢宁     | PMS 官山汤集小区1箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 7344 | 睢宁     | PMS 官山汤集小区4箱变    | 10       | 500       | 306         | 306             |
| 7345 | 睢宁     | PMS 官山汤集小区2箱变    | 10       | 500       | 373         | 373             |
| 7346 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7347 | 睢宁     | PMS 官山镇前黄四队台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7348 | 睢宁     | PMS 官山镇荆山二队台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7349 | 睢宁     | PMS 官山镇岳店小岳台     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 7350 | 睢宁     | PMS 黄圩粮管所门前台新增   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7351 | 睢宁     | PMS 官山楼张东南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7352 | 睢宁     | 官山大吕村学校台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7353 | 睢宁     | PMS 官山张集村东南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7354 | 睢宁     | PMS 官山联合张庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7355 | 睢宁     | PMS 官山联合小区台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7356 | 睢宁     | PMS 官山吴桥小区台      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7357 | 睢宁     | 官山镇王环北打水台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7358 | 睢宁     | PMS 官山镇立位村北打水台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7359 | 睢宁     | 官山镇黄圩村南打水台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7360 | 睢宁     | PMS 官山韩陆李场台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7361 | 睢宁     | PMS 官山水利站门前台变压器 | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 7362 | 睢宁     | 官山官南公用台箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 7363 | 睢宁     | 官山政府门前三相变箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 7364 | 睢宁     | 官山前黄村中台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7365 | 睢宁     | 官山荆山岳涂台         | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 7366 | 睢宁     | 官山付圩西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7367 | 睢宁     | 官山湖山窦卢台新        | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 7368 | 睢宁     | 官山付圩南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7369 | 睢宁     | 官山荆山面粉厂台        | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 7370 | 睢宁     | 官山灯塔小河台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7371 | 睢宁     | 官山宋山村村部东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7372 | 睢宁     | 官山豆庄茂彬台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7373 | 睢宁     | 官山前黄村元场台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7374 | 睢宁     | 官山水张北台新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7375 | 睢宁     | 官山水张小黄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7376 | 睢宁     | 官山豆西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7377 | 睢宁     | 官山王环队台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7378 | 睢宁     | 官山二庙西台          | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 7379 | 睢宁     | 官山大吕南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7380 | 睢宁     | 官山大吕村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7381 | 睢宁     | 官山小学门前台         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 7382 | 睢宁     | 官山黄圩服务区台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7383 | 睢宁     | 官山赵山村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7384 | 睢宁     | 官山吴桥北台          | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 7385 | 睢宁     | 官山楼张西南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7386 | 睢宁     | 官山宋山养鸡场台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7387 | 睢宁     | 官山张集八组台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7388 | 睢宁     | 官山西街箱变中台        | 10       | 630       | 483         | 483             |
| 7389 | 睢宁     | 官山西街箱变东台        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 7390 | 睢宁     | 官山西街箱变西台        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 7391 | 睢宁     | 官山龙湾小区2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7392 | 睢宁     | 官山龙湾小区3号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 7393 | 睢宁     | 官山龙湾小区4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7394 | 睢宁     | 官山龙湾小区1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7395 | 睢宁     | 官山龙湾小区5号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7396 | 睢宁     | 官山三烈后戈台         | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 7397 | 睢宁     | 官山二庙南台          | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 7398 | 睢宁     | 官山魏楼桥东台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7399 | 睢宁     | 官山王环村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7400 | 睢宁     | 官山汤集平改楼1变       | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 7401 | 睢宁     | 官山汤集平改楼2变       | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 7402 | 睢宁     | PMS 官山汤集平改楼3变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7403 | 睢宁     | 官山张山三组新增台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7404 | 睢宁     | 官山韩陆南台新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7405 | 睢宁     | PMS 官山田李陈桥台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7406 | 睢宁     | 官山联合南台新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7407 | 睢宁     | PMS 官山新民朱场南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7408 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7409 | 睢宁     | PMS 官山荆山村一队台新增  | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 7410 | 睢宁     | 官山张山村豆一组        | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 7411 | 睢宁     | PMS 官山豆庄村孙东台    | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 7412 | 睢宁     | PMS 官山楼张村东台新增   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7413 | 睢宁     | PMS 官山宋山村小元台新增  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7414 | 睢宁     | PMS 官山水张村中新台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7415 | 睢宁     | PMS 官山前黄三队台新增   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7416 | 睢宁     | 官山灯塔杜西打水台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7417 | 睢宁     | 岚山韩二街道104国道西    | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 7418 | 睢宁     | PMS 岚山河湾东南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7419 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘西台      | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 7420 | 睢宁     | PMS 岚山韩一东台片     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7421 | 睢宁     | 岚山高集街道单变台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7422 | 睢宁     | PMS 岚山韩二北台片     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7423 | 睢宁     | PMS 岚山王门西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7424 | 睢宁     | 岚山河湾西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7425 | 丰县     | 华山镇镇驻地市场综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7426 | 丰县     | 华山村华山七队东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7427 | 丰县     | 华山镇苇子坑村坑西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7428 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区2号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7429 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区3号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7430 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区4号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7431 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7432 | 丰县     | 华山镇华山新区东北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7433 | 丰县     | PMS 华山镇华山东1综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7434 | 丰县     | 华山镇华山东4综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7435 | 丰县     | PMS 华山镇华山东3综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7436 | 丰县     | PMS 华山镇华山二队东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7437 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7438 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7439 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7440 | 丰县     | PMS 华山镇赵楼东综合变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 7441 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南3综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7442 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（5）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7443 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（6）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7444 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（7）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7445 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7446 | 丰县     | PMS 华山镇三拔南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7447 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7448 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7449 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村西1    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7450 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7451 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7452 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分场综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7453 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7454 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7455 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7456 | 丰县     | PMS 大沙河破楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7457 | 丰县     | 大沙河镇工业园区综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7458 | 丰县     | 大沙河二坝村唐林南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7459 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7460 | 丰县     | PMS 大沙河高井        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7461 | 丰县     | 大沙河孙寨北           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7462 | 丰县     | PMS 大沙河前孙寨北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7463 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7464 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7465 | 丰县     | PMS 大沙河孙桃园       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7466 | 丰县     | PMS 大沙河前集北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7467 | 丰县     | PMS 大沙河毛楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7468 | 丰县     | PMS 大沙河郭楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7469 | 丰县     | 大沙河包庄东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7470 | 丰县     | PMS 大沙河包庄西       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7471 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇白元北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7472 | 丰县     | PMS 大沙河白元南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7473 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7474 | 丰县     | 大沙河施集北             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7475 | 丰县     | PMS 大沙河火神庙         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7476 | 丰县     | PMS 大沙河曹庄村         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7477 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7478 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄刘庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7479 | 丰县     | PMS 大沙河施集          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7480 | 丰县     | PMS 大沙河牛聚市         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7481 | 丰县     | PMS 大沙河后代          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7482 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7483 | 丰县     | 大沙河姚庄西             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7484 | 丰县     | 大沙河前集南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7485 | 丰县     | 大沙河镇二坝东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7486 | 丰县     | PMS 大沙河新庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7487 | 丰县     | 大沙河黑楼后             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7488 | 丰县     | PMS 大沙河小陈庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7489 | 丰县     | PMS 大沙河镇魏庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7490 | 丰县     | 大沙河陈庄              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7491 | 丰县     | PMS 大沙河镇管新庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7492 | 丰县     | 大沙河镇刘庄综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7493 | 丰县     | 大沙河程庄北             | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 7494 | 丰县     | 大沙河聂洼王庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7495 | 丰县     | 大沙河岳庄谢楼            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7496 | 丰县     | 丰县大沙河镇果园综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7497 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7498 | 丰县     | 大沙河镇区              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7499 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7500 | 丰县     | 大沙河镇岳庄北            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7501 | 丰县     | 大沙河镇祠堂综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7502 | 丰县     | 丰县大沙河镇孙庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7503 | 丰县     | 丰县大沙河镇张庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7504 | 丰县     | 丰县大沙河镇聂洼村综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7505 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄村岳庄综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7506 | 丰县     | PMS 大沙河公用          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7507 | 丰县     | 大沙河蒋庄南             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7508 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇同东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7509 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇四场综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7510 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇九场综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7511 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇三场综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7512 | 丰县     | 大沙河八西            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7513 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7514 | 丰县     | PMS 大沙河蒋秦庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7515 | 丰县     | PMS 大沙河孙花楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7516 | 丰县     | 大沙河镇徐州开发综合变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 7517 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7518 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇五分场综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7519 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林场北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7520 | 丰县     | 大沙河镇于庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7521 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇七场综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7522 | 丰县     | 大沙河镇石城西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7523 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7524 | 丰县     | 大沙河荒庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7525 | 丰县     | PMS 大沙河岳庄西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7526 | 丰县     | 大沙河李寨西           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7527 | 丰县     | 大沙河李寨东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7528 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7529 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7530 | 丰县     | PMS 大沙河包楼村荒庄综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7531 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7532 | 丰县     | 大沙河镇蒋刘庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7533 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇徐保庄综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7534 | 丰县     | 大沙河程庄南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7535 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7536 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7537 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7538 | 丰县     | 丰县大沙河镇黑楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7539 | 丰县     | 丰县大沙河镇西陈庄东南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7540 | 丰县     | 大沙河镇供电所综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7541 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7542 | 丰县     | PMS 丰县大沙河杨集东北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7543 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7544 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集东南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7545 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇陈庄西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7546 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈庄东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7547 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林场南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7548 | 丰县     | 丰县大沙河三场南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7549 | 丰县     | 大沙河镇温庄综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7550 | 丰县     | 大沙河李老家综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7551 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇三分场西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7552 | 丰县     | 丰县大沙河镇五场综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7553 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张花楼综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7554 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7555 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇石城东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7556 | 丰县     | 大沙河镇白衣庙综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7557 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7558 | 丰县     | 大沙河二坝西台区          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7559 | 丰县     | PMS 大沙河唐林东台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7560 | 丰县     | 大沙河镇李寨综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7561 | 丰县     | 大沙河黑楼村岳庄东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7562 | 丰县     | 大沙河范庄综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7563 | 丰县     | 大沙河八东台区           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7564 | 丰县     | PMS 大沙河黑楼前台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7565 | 丰县     | PMS 大沙河单南台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7566 | 丰县     | PMS 大沙河单北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7567 | 丰县     | PMS 大沙河陈楼台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7568 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7569 | 丰县     | PMS 大沙河冯楼台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7570 | 丰县     | PMS 大沙河前双庙台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7571 | 丰县     | PMS 大沙河后双庙台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7572 | 丰县     | PMS 大沙河常庄台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7573 | 丰县     | PMS 大沙河常庄东台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7574 | 丰县     | PMS 大沙河镇夹河西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7575 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7576 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北新          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7577 | 丰县     | 大沙河镇姚庄村小万村台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7578 | 丰县     | 大沙河镇蒋秦庄东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7579 | 丰县     | 大沙河李寨北            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7580 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7581 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7582 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7583 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7584 | 丰县     | PMS 大沙河镇曹庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7585 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7586 | 丰县     | PMS 大沙河镇破楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7587 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7588 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7589 | 丰县     | PMS 大沙河镇后崔庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7590 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7591 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村蔡东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7592 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7593 | 丰县     | 大沙河镇宗集综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7594 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇老草楼综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7595 | 丰县     | 大沙河镇新草楼综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7596 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇杨五楼后综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7597 | 丰县     | PMS 大沙河镇农场台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7598 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7599 | 丰县     | PMS 大沙河镇刘代庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7600 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村毛楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7601 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林兆府东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7602 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7603 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝东南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7604 | 丰县     | 大沙河镇蔡东西北综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7605 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨菜市场综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7606 | 丰县     | 大沙河镇李寨村蔡东东北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7607 | 丰县     | PMS 大沙河李寨蔡庄西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7608 | 丰县     | PMS 大沙河镇蔡西一队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7609 | 丰县     | 大沙河镇李寨前黑楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7610 | 丰县     | 大沙河镇李寨黑楼南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7611 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄东北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7612 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄西北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7613 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7614 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7615 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村信用社综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7616 | 丰县     | 丰县大沙河镇同北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7617 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇于庄西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7618 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨于庄东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7619 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨新村综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7620 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7621 | 丰县     | PMS 大沙河西陈庄南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7622 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7623 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝蒋刘庄南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7624 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨阚楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7625 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林东北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7626 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨唐林西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7627 | 丰县     | PMS 大沙河镇单北2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7628 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7629 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼中综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7630 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7631 | 丰县     | PMS 大沙河李寨包楼西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7632 | 丰县     | 大沙河镇后代庄西综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7633 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7634 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7635 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7636 | 丰县     | PMS 大沙河镇前集东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7637 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村刘庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7638 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7639 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7640 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7641 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7642 | 丰县     | PMS 大沙河镇后双庙东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7643 | 丰县     | PMS 大沙河前双庙南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7644 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄村小半楼综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7645 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄西南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7646 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7647 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7648 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7649 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7650 | 丰县     | 大沙河镇孙寨东南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7651 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7652 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7653 | 丰县     | 大沙河镇后孙寨西南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7654 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼村白元西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7655 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7656 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7657 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇毛楼村小孙庄综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7658 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村郭楼北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7659 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7660 | 丰县     | PMS 大沙河镇施集西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7661 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼韩庙综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7662 | 丰县     | PMS 大沙河镇小林场综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7663 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7664 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7665 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7666 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7667 | 丰县     | PMS 大沙河镇李老家北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7668 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7669 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村程庄东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7670 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7671 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7672 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7673 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7674 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7675 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7676 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7677 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇华元西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7678 | 丰县     | PMS 大沙河镇职中南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7679 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄五队台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7680 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7681 | 睢宁     | PMS 岚山河湾南台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7682 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7683 | 睢宁     | 岚山韩一中台片            | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 7684 | 睢宁     | PMS 岚山韩一西台片        | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 7685 | 睢宁     | PMS 岚山韩一新增西台片      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 7686 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼中台片        | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 7687 | 睢宁     | 岚山丁后东台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7688 | 睢宁     | PMS 岚山黄山汪庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7689 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙抽水         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 7690 | 睢宁     | PMS 岚山王门抽水         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 7691 | 睢宁     | PMS 岚山乔山南二台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7692 | 睢宁     | 岚山新街台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7693 | 睢宁     | 岚山侯庙南台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7694 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7695 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘小刑庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7696 | 睢宁     | 岚山位山中台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7697 | 睢宁     | 岚山乔山南台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7698 | 睢宁     | PMS 岚山丁后西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7699 | 睢宁     | PMS 岚山陈集宋庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7700 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7701 | 睢宁     | 岚山韩二街道台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7702 | 睢宁     | PMS 岚山韩二西台   | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 7703 | 睢宁     | 岚山倪营东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7704 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7705 | 睢宁     | PMS 岚山骑马中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7706 | 睢宁     | PMS 岚山骑马东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7707 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥村    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7708 | 睢宁     | PMS 岚山张桥东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7709 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7710 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7711 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7712 | 睢宁     | 岚山胡集面粉厂      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7713 | 睢宁     | 岚山韩二东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7714 | 睢宁     | PMS 岚山韩二李时   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 7715 | 睢宁     | 岚山胡集西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7716 | 睢宁     | 岚山岚北东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7717 | 睢宁     | PMS 岚山粮管所台   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 7718 | 睢宁     | PMS 岚山丁山东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7719 | 睢宁     | PMS 岚山土山东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7720 | 睢宁     | 岚山新庄东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7721 | 睢宁     | PMS 岚山北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7722 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄北台   | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 7723 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄中台 | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 7724 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄南台 | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 7725 | 睢宁     | PMS 岚山庞庙北台   | 10       | 250       | 24          | 24              |
| 7726 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7727 | 睢宁     | PMS 岚山邢圩李河台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7728 | 睢宁     | 岚山马庄东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7729 | 睢宁     | 岚山吴桥北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7730 | 睢宁     | PMS 岚山羊山东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7731 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7732 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7733 | 睢宁     | 岚山马庄中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7734 | 睢宁     | 岚山金元中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7735 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7736 | 睢宁     | 岚山骑戈北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7737 | 睢宁     | 岚山王门中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7738 | 睢宁     | PMS 岚山丁山西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7739 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7740 | 睢宁     | 岚山孙庙南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7741 | 睢宁     | 安宁变1号综合变     | 10       | 100       | 41          | 41              |
| 7742 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7743 | 睢宁     | 岚山陈集东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7744 | 睢宁     | 岚山位山南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7745 | 睢宁     | PMS 岚山医院     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7746 | 睢宁     | PMS 岚山水利台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7747 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄路东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7748 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7749 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7750 | 睢宁     | 岚山农机站台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7751 | 睢宁     | PMS 岚山韩二新苑小区 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7752 | 睢宁     | PMS 岚山保种站台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7753 | 睢宁     | 岚山陶庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7754 | 睢宁     | 岚山陈甘北台       | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 7755 | 睢宁     | 岚山韩二南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7756 | 睢宁     | 岚山草沃李中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7757 | 睢宁     | PMS 岚山胡集东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7758 | 睢宁     | 岚山土山西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7759 | 睢宁     | PMS 岚山项沃村    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7760 | 睢宁     | 岚山项沃王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7761 | 睢宁     | 岚山高集经纬路北台    | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 7762 | 睢宁     | PMS 岚山高集袁场台片 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7763 | 睢宁     | PMS 岚山高集曹庄台片 | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 7764 | 睢宁     | PMS 岚山邢圩西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7765 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼东台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7766 | 睢宁     | 岚山袁楼村西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7767 | 睢宁     | 岚山丁山新东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7768 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7769 | 睢宁     | PMS 岚山小学台公变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7770 | 睢宁     | PMS 岚山高集北台   | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 7771 | 睢宁     | 岚山邢圩中台片      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7772 | 睢宁     | 岚山骑戈东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7773 | 睢宁     | PMS 岚山胡集新东台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7774 | 睢宁     | 岚山新政府公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7775 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7776 | 睢宁     | PMS 岚山供销社步行街台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7777 | 睢宁     | 岚山岚南新西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7778 | 睢宁     | 岚山丁后新西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7779 | 睢宁     | PMS 岚山高集维修中心  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7780 | 睢宁     | PMS 岚山前朱公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7781 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7782 | 睢宁     | PMS 岚山岚北中台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7783 | 睢宁     | PMS 岚山骑马西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7784 | 睢宁     | PMS 岚山陈集西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7785 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7786 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7787 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7788 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7789 | 睢宁     | PMS 岚山位庄村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7790 | 睢宁     | 岚山岚南西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7791 | 睢宁     | PMS 岚山乔山北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7792 | 睢宁     | PMS 岚山新庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7793 | 睢宁     | PMS 岚山位庄东组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7794 | 睢宁     | PMS 岚山位庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7795 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7796 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 7797 | 睢宁     | PMS 岚山米厂公变    | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 7798 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄中台    | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 7799 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥余庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7800 | 睢宁     | 岚山高集新庄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7801 | 睢宁     | PMS 岚山王门东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7802 | 睢宁     | PMS 岚山金元南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7803 | 睢宁     | PMS 岚山袁台北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7804 | 睢宁     | PMS 岚山袁台东台    | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 7805 | 睢宁     | 岚山庞庙南台        | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 7806 | 睢宁     | 岚山马庄村西台增容     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7807 | 睢宁     | 岚山陈甘南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7808 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄南台    | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 7809 | 睢宁     | 岚山高集西刘台       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 7810 | 睢宁     | PMS 岚山庞庙新北台   | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 7811 | 睢宁     | PMS 岚山王门前张台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7812 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄新南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7813 | 睢宁     | PMS 岚山黄山北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7814 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前高台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7815 | 睢宁     | PMS 岚山张桥一组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7816 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙一组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7817 | 睢宁     | 岚山羊山西台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7818 | 睢宁     | 岚山街道西台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7819 | 睢宁     | 岚山高集新庄赵坡台       | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 7820 | 睢宁     | PMS 岚山马庄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7821 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘蔡庄北台    | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 7822 | 睢宁     | PMS 岚山韩二澳门街南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7823 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄东台片     | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 7824 | 睢宁     | PMS 岚山王门南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7825 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥新北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7826 | 睢宁     | PMS 岚山韩二李时西台    | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 7827 | 睢宁     | PMS 岚山高集张庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7828 | 睢宁     | 岚山高集张庄东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7829 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙孙庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7830 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7831 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙梨园台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7832 | 睢宁     | PMS 岚山土山南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7833 | 睢宁     | 岚山土山北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7834 | 睢宁     | PMS 岚山骑马方庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7835 | 睢宁     | PMS 岚山项沃四组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7836 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥四队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7837 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄东组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7838 | 睢宁     | PMS 岚山西刘北台      | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 7839 | 睢宁     | PMS 岚山金元刘元台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7840 | 睢宁     | PMS 岚山袁台南台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7841 | 睢宁     | PMS 岚山金元王庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7842 | 睢宁     | PMS 岚山王门中台新增    | 10       | 200       | 61          | 61              |
| 7843 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄曹东组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7844 | 睢宁     | PMS 岚山袁台腊元组台片   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7845 | 睢宁     | PMS 岚山袁台中台片     | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 7846 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝一组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7847 | 睢宁     | PMS 岚山丁山北台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7848 | 睢宁     | 岚山谢庄台片新增        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7849 | 睢宁     | PMS 岚山倪营三组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7850 | 睢宁     | PMS 岚山新庄村崔庄后组台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7851 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台片（新增） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7852 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄南台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7853 | 睢宁     | 岚山胡集谢洼台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7854 | 睢宁     | PMS 岚山丁山一组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7855 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙五组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7856 | 睢宁     | 岚山骑马三队台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7857 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄八组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7858 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄小王庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7859 | 睢宁     | PMS 岚山万庄四组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7860 | 睢宁     | PMS 岚山位山五组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7861 | 睢宁     | PMS 岚山土山六组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7862 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵耿东组台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7863 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村周庄组台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7864 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村陈井组台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7865 | 睢宁     | PMS 岚山东二组台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7866 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙中组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7867 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥东台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7868 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄一组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7869 | 睢宁     | PMS 岚山韩二李西组台片   | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 7870 | 睢宁     | PMS 岚山韩二新街台片    | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 7871 | 睢宁     | PMS 岚山韩二中台新增台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7872 | 睢宁     | PMS 岚山李时北台片     | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 7873 | 睢宁     | PMS 岚山西高集街道台    | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 7874 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼六组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7875 | 睢宁     | 岚山袁楼学校台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7876 | 睢宁     | PMS 岚山西高集村部台片   | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 7877 | 睢宁     | PMS 岚山何圩前店台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7878 | 睢宁     | PMS 岚山何圩刘庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7879 | 睢宁     | PMS 岚山金元北台      | 10       | 200       | 179         | 179             |
| 7880 | 睢宁     | 庆安金黄西台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7881 | 睢宁     | 庆安渠东车庄南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7882 | 睢宁     | PMS 岚山韩一韩湖台片    | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 7883 | 睢宁     | PMS 岚山韩一小张台片    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7884 | 睢宁     | PMS 岚山倪营五组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7885 | 睢宁     | PMS 岚山韩二单庄台片新增  | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 7886 | 睢宁     | 岚山骑戈戈中组台片新增     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7887 | 睢宁     | PMS 岚山陈集六组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7888 | 睢宁     | PMS 岚山乔山一组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7889 | 睢宁     | PMS 岚山乔山二组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7890 | 睢宁     | 岚山胡集村南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7891 | 睢宁     | PMS 岚山胡集北一组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7892 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵牌坊台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7893 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵赵西组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7894 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄村位山组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7895 | 睢宁     | PMS 岚山骑马张庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7896 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄赵后组台   | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 7897 | 睢宁     | PMS 岚山河湾王西组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7898 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前楼组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7899 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼三组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7900 | 睢宁     | PMS 岚山袁台陈庄组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7901 | 睢宁     | PMS 岚山袁台袁东组台   | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 7902 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈西北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7903 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙侯东组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7904 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙八组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7905 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼四组台    | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 7906 | 睢宁     | 岚山黄山四组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7907 | 睢宁     | 岚山新庄二组台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7908 | 睢宁     | PMS 岚山新庄三组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7909 | 睢宁     | PMS 岚山土山东一组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7910 | 睢宁     | PMS 岚山马庄东组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7911 | 睢宁     | PMS 岚山韩二王楼台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7912 | 睢宁     | 岚山庞庙东台片        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7913 | 睢宁     | PMS 岚山王门小卓台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7914 | 睢宁     | PMS 岚山张桥南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7915 | 睢宁     | PMS 岚山韩一大魏台    | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 7916 | 睢宁     | PMS 岚山庞庙庞西组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7917 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄北台新增   | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 7918 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄南台新增   | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 7919 | 睢宁     | PMS 岚山韩一大魏组教会台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7920 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼四组果园场台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7921 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼北台新增   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7922 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄西组      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7923 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄东组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7924 | 睢宁     | 岚山骑戈南台         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 7925 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼南台新增   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7926 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄中台新增 | 10       | 315       | 15          | 15              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7927 | 睢宁     | 岚山袁楼北台新增             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7928 | 睢宁     | 岚山袁楼东台新增             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 7929 | 睢宁     | PMS 岚山金元王东组台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7930 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘仝河组台         | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 7931 | 睢宁     | 岚山陈甘后李台              | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 7932 | 睢宁     | PMS 岚山杜庄小区北台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 7933 | 睢宁     | 岚山杜庄小区南台             | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 7934 | 睢宁     | 岚山韩二社区台              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 7935 | 睢宁     | PMS 岚山韩二104国道边台新增    | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 7936 | 睢宁     | PMS 岚山高集宋庄组台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7937 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄三队台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7938 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄二队综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7939 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄一队综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7940 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇罐头厂家属院东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7941 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村谢楼东台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7942 | 丰县     | PMS 大沙河镇谢楼南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7943 | 丰县     | PMS 大沙河镇总厂家属院综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7944 | 丰县     | PMS 大沙河镇和谐医疗综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7945 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集二队综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7946 | 丰县     | 大沙河镇杨集五队综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7947 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集一队综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7948 | 丰县     | 大沙河镇杨五楼前综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7949 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨五楼综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7950 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7951 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄张屯南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7952 | 丰县     | 丰县大沙河镇张屯中综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7953 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7954 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分厂北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7955 | 丰县     | PMS 丰县大沙河张屯村林场西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7956 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张庄东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7957 | 丰县     | 大沙河镇岳庄村岳庄大队综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7958 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7959 | 丰县     | 丰县大沙河镇宗集东北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7960 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7961 | 丰县     | PMS 大沙河镇食城南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7962 | 丰县     | PMS 大沙河镇五分场西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7963 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7964 | 丰县     | 大沙河镇食城东南综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 7965 | 丰县     | 大沙河镇马楼东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7966 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7967 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集村后集综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7968 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7969 | 丰县     | 大沙河镇包楼南综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7970 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼后西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7971 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7972 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7973 | 丰县     | 大沙河镇果品市场综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7974 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7975 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7976 | 丰县     | 大沙河镇老草楼北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 7977 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄村八大家综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7978 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7979 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集六队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7980 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7981 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄四队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7982 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7983 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7984 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家2号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 7985 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家1号箱变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7986 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7987 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城中心幼儿园综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7988 | 丰县     | 丰县大沙河镇包庄西南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7989 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄东北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7990 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄九队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7991 | 丰县     | 大沙河镇岳庄八队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7992 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇韩庙西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7993 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7994 | 丰县     | 丰县大沙河镇前双庙北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7995 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯林场东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7996 | 丰县     | 大沙河镇李老家西综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7997 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7998 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 7999 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8000 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8001 | 丰县     | PMS 大沙河镇小万村东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8002 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇施集西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8003 | 丰县     | PMS 大沙河镇八大家东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8004 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8005 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙花楼西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8006 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李寨岳庄南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8007 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8008 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8009 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄步行街综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8010 | 丰县     | 丰县大沙河镇陈楼西北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8011 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8012 | 丰县     | PMS 大沙河镇高井北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8013 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8014 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8015 | 丰县     | 丰县大沙河镇老陈庄西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8016 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄转盘西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8017 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇六座楼东北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8018 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村2号综合变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8019 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村1号综合变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8020 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄新村4号配变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8021 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村3号配变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8022 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院2号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8023 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院1号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8024 | 丰县     | 丰县大沙河镇蔡西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8025 | 丰县     | 丰县大沙河镇六场综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8026 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家1号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8027 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家2号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8028 | 丰县     | 大沙河西陈庄变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8029 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8030 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8031 | 丰县     | 大沙河1号综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8032 | 丰县     | 丰县大沙河镇八大家西南综合变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8033 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村二号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8034 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城北2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8035 | 丰县     | 丰县大沙河镇林兆府北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8036 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8037 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8038 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8039 | 丰县     | 丰县大沙河镇古黄河综合变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 8040 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8041 | 丰县     | 丰县孙楼镇新季庄东         | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 8042 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新村六号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8043 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新村七号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8044 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东南         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8045 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄西南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8046 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇陈楼西      | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 8047 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新二号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8048 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新三号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8049 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新四号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8050 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼西孔集    | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 8051 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼新      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8052 | 丰县     | 丰县孙楼镇庞庄新          | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 8053 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新五号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8054 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇庞庄西      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8055 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8056 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧元楼东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8057 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧元楼西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8058 | 丰县     | 丰县孙楼镇李楼南          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8059 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧元楼2        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8060 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄七队     | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 8061 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8062 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园徐庄东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8063 | 丰县     | 丰县孙楼镇李路口          | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 8064 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8065 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8066 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8067 | 丰县     | 丰县孙楼镇张庄六队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8068 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8069 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8070 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8071 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼大队     | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 8072 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇庞庄东南     | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 8073 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇奚庄屈庄配变   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 8074 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼前于楼    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8075 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8076 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼李庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8077 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8078 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼后于楼    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8079 | 丰县     | 丰县孙楼镇季庙后队           | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 8080 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙一队       | 10       | 160       | 77          | 77              |
| 8081 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙西队       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8082 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙二队       | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 8083 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼四队       | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 8084 | 丰县     | 丰县孙楼镇习庄南            | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 8085 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇习庄齐庄       | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 8086 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇习庄北        | 10       | 250       | 152         | 152             |
| 8087 | 丰县     | 丰县孙楼镇张楼大队           | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 8088 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇八里井        | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 8089 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8090 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄西            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8091 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼新季庄      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8092 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8093 | 丰县     | 丰县孙楼镇双高楼            | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 8094 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄东            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8095 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼兴            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8096 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8097 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼工业区      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8098 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇庞庄前吴庄新农村配变 | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 8099 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园王庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8100 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8101 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄新综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8102 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8103 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼新        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8104 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8105 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄八队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8106 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8107 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙东        | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 8108 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙岗子西北配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8109 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙岗子后配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8110 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8111 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8112 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小于楼综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8113 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8114 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十岗子西队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8115 | 丰县     | 丰县孙楼镇果园             | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 8116 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙村十里庙综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8117 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8118 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8119 | 丰县     | 丰县孙楼镇段庄                | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 8120 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇梁楼            | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 8121 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8122 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8123 | 丰县     | 丰县孙楼镇张新庄               | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 8124 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄张庄              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8125 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥西               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8126 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村元楼综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8127 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇陈楼西南          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8128 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧仇新              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8129 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥东               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8130 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘屯西           | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 8131 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱窑村朱窑西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8132 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8133 | 丰县     | 丰县孙楼镇小孙楼               | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 8134 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼西南          | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 8135 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8136 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8137 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元北              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8138 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里园小李庄        | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 8139 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8140 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8141 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村东新综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8142 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村西             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8143 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8144 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇陈楼            | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 8145 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄东三号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8146 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8147 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇史黑楼东          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8148 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8149 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8150 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8151 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8152 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8153 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙前队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8154 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小队         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8155 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8156 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8157 | 丰县     | 孙楼镇穆楼综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8158 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8159 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇位庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8160 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8161 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯小于楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8162 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇大朱尧       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8163 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8164 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8165 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8166 | 丰县     | 丰县孙楼镇卜庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8167 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8168 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8169 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼南           | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 8170 | 丰县     | 丰县孙楼镇驻地综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8171 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8172 | 丰县     | 丰县孙楼镇才楼工业区（孙楼镇蔡楼村） | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8173 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼九组西         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8174 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇陈楼东       | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 8175 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇庞庄大队      | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 8176 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼新村      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8177 | 丰县     | 丰县孙楼镇孙三楼南          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8178 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙三楼前      | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 8179 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇陈楼中       | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 8180 | 丰县     | 丰县孙楼镇孙三楼西南         | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 8181 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙三楼西      | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 8182 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙三楼中      | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 8183 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8184 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘楼一队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8185 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼张庄      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 8186 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇镇驻地后西     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8187 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼一队          | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 8188 | 丰县     | 丰县孙楼镇镇驻地后东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8189 | 丰县     | 丰县孙楼镇小孙楼新综合变       | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 8190 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄西三号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8191 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小孙楼西      | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 8192 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8193 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥西台          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8194 | 睢宁     | 岚山冯赵东台新增            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8195 | 睢宁     | 岚山冯赵西台新增            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8196 | 睢宁     | PMS 岚山陶庄南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8197 | 睢宁     | PMS 岚山二中门前台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8198 | 睢宁     | PMS 岚山丁后孙庄组台        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8199 | 睢宁     | PMS 岚山丁山二组台         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8200 | 睢宁     | PMS 岚山丁山集中区台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8201 | 睢宁     | PMS 岚山派出所门前台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8202 | 睢宁     | 岚山村部台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8203 | 睢宁     | PMS 岚山前五组台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8204 | 睢宁     | PMS 岚山位山东组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8205 | 睢宁     | PMS 岚山位山一组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8206 | 睢宁     | PMS 岚山加油站前公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8207 | 睢宁     | PMS 岚山胡楼南台新增台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8208 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝西台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8209 | 睢宁     | 岚山韩二单庄2号变           | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 8210 | 睢宁     | PMS 岚山丁后二队台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8211 | 睢宁     | PMS 岚山丁山四组台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8212 | 睢宁     | 岚山崔庄尤庄组台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8213 | 睢宁     | PMS 岚山岚北北台2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8214 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8215 | 睢宁     | PMS 岚山镇高集单庄安置小区1号台片 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8216 | 睢宁     | PMS 岚山镇高集单庄安置小区2号台片 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8217 | 睢宁     | PMS 岚山镇高集单庄安置小区3号台片 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8218 | 睢宁     | 岚山韩二澳门街南台新增台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8219 | 睢宁     | 岚山陈集新东台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8220 | 睢宁     | 岚山丁山集中区2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8221 | 睢宁     | PMS 岚山土山西台新增台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8222 | 睢宁     | 岚山胡集学校门前台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8223 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8224 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李东一组台新增     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8225 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄位庄组台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8226 | 睢宁     | PMS 岚山河湾中台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8227 | 睢宁     | PMS 岚山汇园小区配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8228 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8229 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8230 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8231 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙七组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8232 | 睢宁     | PMS 岚山位山二组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8233 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8234 | 睢宁     | PMS 岚山王门张东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8235 | 睢宁     | PMS 岚山高集西台        | 10       | 315       | 198         | 198             |
| 8236 | 睢宁     | PMS 岚山开元公寓1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8237 | 睢宁     | PMS 岚山开元公寓2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8238 | 睢宁     | PMS 岚山经一纬路南台      | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 8239 | 睢宁     | PMS 岚山鑫园小区配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8240 | 睢宁     | PMS 岚山岚南前三组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8241 | 睢宁     | PMS 岚山高集前朱安置小区4号变 | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 8242 | 睢宁     | PMS 岚山高集供销社小区2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8243 | 睢宁     | PMS 岚山高集供销社小区1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8244 | 睢宁     | PMS 岚山高集前朱安置小区3号变 | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 8245 | 睢宁     | PMS 岚山健康街台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8246 | 睢宁     | PMS 岚山项沃一组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8247 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8248 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区7号变       | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 8249 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区4号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8250 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区3号变       | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 8251 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8252 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区5号变压器     | 10       | 630       | 197         | 197             |
| 8253 | 睢宁     | 岚山邢圩安置小区6号变       | 10       | 630       | 393         | 393             |
| 8254 | 睢宁     | PMS 岚山高集前朱安置小区2号变 | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 8255 | 睢宁     | PMS 岚山高集前朱安置小区1号变 | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 8256 | 睢宁     | PMS 岚山高集前朱安置小区5号变 | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 8257 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈小李台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8258 | 睢宁     | PMS 岚山岚北东台2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8259 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8260 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8261 | 睢宁     | PMS 岚山倪营四组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8262 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台新增台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8263 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8264 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8265 | 睢宁     | PMS 岚山单庄小区6号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8266 | 睢宁     | 岚山高集邮局门前台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8267 | 睢宁     | 岚山社区集中区1号变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8268 | 睢宁     | 岚山社区集中区2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8269 | 睢宁     | 岚山陈集集中区1组合配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8270 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8271 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8272 | 睢宁     | 岚山陈集集中区1组合配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8273 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8274 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8275 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8276 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8277 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8278 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8279 | 睢宁     | 岚山陈甘小刑庄2号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8280 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8281 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8282 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8283 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8284 | 睢宁     | 岚山胡楼东台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8285 | 睢宁     | 岚山高集新城3配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8286 | 睢宁     | 岚山高集新城3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8287 | 睢宁     | 岚山高集新城3配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8288 | 睢宁     | 岚山高集新城2配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8289 | 睢宁     | 岚山高集新城2配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8290 | 睢宁     | 岚山高集新城3配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8291 | 睢宁     | 岚山李河西台           | 10       | 100       | 53          | 53              |
| 8292 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8293 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8294 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8295 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8296 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8297 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8298 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8299 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8300 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8301 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8302 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8303 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8304 | 睢宁     | 韩二经纬二路公变台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8305 | 睢宁     | 岚山袁台袁中组台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8306 | 睢宁     | 岚山金桂园小区1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8307 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8308 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8309 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8310 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8311 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8312 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8313 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8314 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8315 | 睢宁     | 岚山村东一组南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8316 | 睢宁     | 岚山村东一组北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8317 | 睢宁     | 岚望御苑小区2号变南    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8318 | 睢宁     | 岚望御苑小区1号变北    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8319 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8320 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8321 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8322 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8323 | 睢宁     | 岚山杨庄四组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8324 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8325 | 睢宁     | 岚山胡集北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8326 | 睢宁     | PMS 岚山位山北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8327 | 睢宁     | PMS 岚山镇政府     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8328 | 睢宁     | PMS 岚山陈集中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8329 | 睢宁     | PMS 岚山倪营西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8330 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8331 | 睢宁     | PMS 岚山岚南南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8332 | 睢宁     | 岚山高集南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8333 | 睢宁     | PMS 岚山郭楼北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8334 | 睢宁     | 岚山河湾东台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8335 | 睢宁     | 岚山骑戈西台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8336 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙东台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8337 | 睢宁     | 岚山陈甘东台片       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8338 | 睢宁     | 岚山邢圩东台        | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 8339 | 睢宁     | PMS 岚山袁台村西台   | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 8340 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8341 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8342 | 睢宁     | PMS 岚山位山西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8343 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8344 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村南台   | 10       | 400       | 309         | 309             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8345 | 睢宁     | PMS 庆安刘楼一组台    | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 8346 | 睢宁     | PMS 庆安骑路村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8347 | 睢宁     | PMS 庆安骑路六组台    | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 8348 | 睢宁     | 庆安程庙东台         | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 8349 | 睢宁     | 庆安前营北台         | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 8350 | 睢宁     | PMS 庆安前营白庄台    | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 8351 | 睢宁     | PMS 庆安前营南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8352 | 睢宁     | 庆安朱楼后营台        | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 8353 | 睢宁     | 庆安渠西七队台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8354 | 睢宁     | 庆安梁庙陈庄台        | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 8355 | 睢宁     | PMS 庆安袁庙中台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8356 | 睢宁     | PMS 庆安小营东台     | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 8357 | 睢宁     | 庆安刘楼西台         | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 8358 | 睢宁     | PMS 庆安张庙南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8359 | 睢宁     | 庆安陈圩台          | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 8360 | 睢宁     | PMS 庆安张庙北台     | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 8361 | 睢宁     | PMS 庆安染坊北台     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 8362 | 睢宁     | PMS 庆安新街口北台    | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 8363 | 睢宁     | PMS 庆安新街口南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8364 | 睢宁     | PMS 庆安新街口中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8365 | 睢宁     | PMS 庆安龙集村街道中台  | 10       | 315       | 244         | 244             |
| 8366 | 睢宁     | PMS 庆安街道中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8367 | 睢宁     | 庆安李集北台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8368 | 睢宁     | PMS 庆安龙集街道西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8369 | 睢宁     | 庆安集东米厂台        | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 8370 | 睢宁     | 庆安骑路东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8371 | 睢宁     | 庆安高桥西台         | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 8372 | 睢宁     | 庆安官二打水         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8373 | 睢宁     | 庆安大鲍南台         | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 8374 | 睢宁     | PMS 庆安东楼中台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8375 | 睢宁     | PMS 庆安燕庄中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8376 | 睢宁     | 庆安三闸李集彭庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8377 | 睢宁     | PMS 庆安官一村管路口西台 | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 8378 | 睢宁     | PMS 庆安官路口北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8379 | 睢宁     | 庆安街道西台         | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 8380 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村匡桥西台  | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 8381 | 睢宁     | PMS 庆安前周东台     | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 8382 | 睢宁     | PMS 庆安前徐赵庄     | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8383 | 睢宁     | 庆安官一袁庄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8384 | 睢宁     | 庆安官二村岳庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8385 | 睢宁     | PMS 庆安官二村戈庄台    | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 8386 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村匡桥东台   | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 8387 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村供电所门前台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8388 | 睢宁     | 庆安新街口西台         | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 8389 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村府后街东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8390 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村府后街中台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8391 | 睢宁     | PMS 庆安杜圩中台      | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 8392 | 睢宁     | PMS 庆安龙集供电所门前台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8393 | 睢宁     | 庆安龙集村九组台        | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 8394 | 睢宁     | PMS 庆安龙集中学门前台   | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 8395 | 睢宁     | PMS 庆安龙集村二组台    | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 8396 | 睢宁     | PMS 庆安官路口南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8397 | 睢宁     | PMS 庆安匡桥张庄台     | 10       | 200       | 50          | 50              |
| 8398 | 睢宁     | 庆安西楼杜庄          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8399 | 睢宁     | PMS 庆安鲍滩汪庄      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8400 | 睢宁     | 庆安杜巷中台          | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 8401 | 睢宁     | 庆安杜巷东台          | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 8402 | 睢宁     | 庆安镇匡桥东南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8403 | 睢宁     | PMS 庆安彭模卢庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8404 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼东台      | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 8405 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼南台（杜朱村） | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8406 | 睢宁     | PMS 庆安渠东南台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8407 | 睢宁     | PMS 庆安渠东车庄台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8408 | 睢宁     | PMS 庆安集西西台      | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 8409 | 睢宁     | PMS 庆安龙北梁园台     | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 8410 | 睢宁     | PMS 庆安龙集集东南台    | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 8411 | 睢宁     | 庆安染坊南台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8412 | 睢宁     | PMS 庆安骑路王敦台     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 8413 | 睢宁     | PMS 庆安新朱村朱楼南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8414 | 睢宁     | PMS 庆安鲍庙村大鲍抽水   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8415 | 睢宁     | 庆安龙南王沟          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8416 | 睢宁     | 庆安龙南孙庄          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 8417 | 睢宁     | 庆安龙南邢庄          | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 8418 | 睢宁     | PMS 庆安邱圩袁庙李庄台   | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 8419 | 睢宁     | PMS 庆安邱圩全庄      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8420 | 睢宁     | 庆安位义军加油站门前      | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8421 | 睢宁     | PMS 庆安匡桥杨庄台      | 10       | 315       | 101         | 101             |
| 8422 | 睢宁     | PMS 庆安鲍滩中台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8423 | 睢宁     | PMS 庆安鲍滩河西       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8424 | 睢宁     | PMS 庆安渠东王庄       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8425 | 睢宁     | PMS 庆安邱庄东台       | 10       | 200       | 55          | 55              |
| 8426 | 睢宁     | 庆安汤园南台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8427 | 睢宁     | PMS 庆安汤园北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8428 | 睢宁     | PMS 庆安金黄东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8429 | 睢宁     | PMS 庆安官一村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8430 | 睢宁     | PMS 庆安官一村庙东台     | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 8431 | 睢宁     | PMS 庆安渠西北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8432 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩渠西东台     | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 8433 | 睢宁     | PMS 庆安杜圩杜庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8434 | 睢宁     | 庆安双李西北台          | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 8435 | 睢宁     | 庆安西楼吴庄台          | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 8436 | 睢宁     | PMS 庆安前徐社区东路东台   | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 8437 | 睢宁     | PMS 庆安前徐社区西路西台   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 8438 | 睢宁     | PMS 庆安前徐社区西路东台   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 8439 | 睢宁     | PMS 庆安前徐社区东路西台   | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 8440 | 睢宁     | PMS 庆安西楼西台       | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 8441 | 睢宁     | 庆安西楼周庄台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8442 | 睢宁     | PMS 庆安彭模许庄台      | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 8443 | 睢宁     | PMS 庆安东楼村彭模卢庄南台  | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 8444 | 睢宁     | PMS 庆安东楼村彭模北台    | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 8445 | 睢宁     | PMS 庆安三闸镇政府西台    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 8446 | 睢宁     | PMS 庆安龙集三组台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8447 | 睢宁     | PMS 庆安骑路八队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8448 | 睢宁     | PMS 庆安东楼村彭模袁庄西台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8449 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园徐庄公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8450 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇周王庄公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8451 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼西北公变  | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 8452 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河崖常洼公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8453 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯前队公变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8454 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园巩庄东公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8455 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8456 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8457 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元西公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8458 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇皇元公变    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8459 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙村十里庙后队公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8460 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东队公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8461 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8462 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄东公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8463 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙三楼公变       | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 8464 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼三队公变          | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 8465 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼西北公变          | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 8466 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄大队公变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8467 | 丰县     | 丰县孙楼镇李路口北            | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 8468 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8469 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8470 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘庄北综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8471 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵楼南综合变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8472 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8473 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇楼二号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8474 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8475 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后二号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8476 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8477 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄西二号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8478 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼九组南综合变        | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 8479 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼东北2号综合变   | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 8480 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼大队南综合变        | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 8481 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8482 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高庄新         | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 8483 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼八队            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8484 | 丰县     | 丰县孙楼镇PB陈楼九组          | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 8485 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼六队            | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 8486 | 丰县     | 丰县孙楼镇李路口南            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8487 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙南零一          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8488 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇双高楼新        | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 8489 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇庄西             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8490 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙三楼东        | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 8491 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯村卜庄东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8492 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼东综合变      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 8493 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼综合变       | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 8494 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘屯西新综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8495 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙二队新综合变    | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 8496 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼村王庄综合变    | 10       | 400       | 245         | 245             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8497 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8498 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8499 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8500 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8501 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇段庄西综合变    | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 8502 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇梁楼西综合变    | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 8503 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘屯东新综合变   | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 8504 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵庄综合变     | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 8505 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼东南综合变   | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 8506 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼北综合变    | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 8507 | 丰县     | 丰县孙楼镇张新庄新综合变       | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 8508 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼新综合变    | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 8509 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙一队新综合变  | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 8510 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼三组综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8511 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8512 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庄综合变     | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 8513 | 丰县     | 丰县孙楼镇庞庄北综合变        | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 8514 | 丰县     | 丰县孙楼镇庞庄一队综合变       | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 8515 | 丰县     | 丰县孙楼镇司元综合变         | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 8516 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄三号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8517 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄南二号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8518 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三河里综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8519 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇黄浦杏园综合变   | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 8520 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼西综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8521 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8522 | 丰县     | 丰县孙楼镇桃园南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8523 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8524 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8525 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼一队北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8526 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8527 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8528 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8529 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8530 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄二号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8531 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南新综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8532 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元工业区新综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8533 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队新一号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8534 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东新综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8535 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8536 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区四号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8537 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区五号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8538 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼村大孙楼北综合变  | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 8539 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变东北一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8540 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇韩桥东二号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8541 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼三队综合变     | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 8542 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8543 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南三号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8544 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区一号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8545 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧新农村综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8546 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼大队中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8547 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北3号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8548 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄4号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8549 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄三号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8550 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄张庄二号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8551 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8552 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇大孙楼综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8553 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8554 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李路口西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8555 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8556 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区五号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8557 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼东队综合变     | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 8558 | 丰县     | 丰县孙楼镇大孙楼东综合变         | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 8559 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼东一号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8560 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元大队三号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8561 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼村孙楼北新综合变  | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 8562 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇习庄齐庄1号综合变   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 8563 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇习庄南1号综合变    | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 8564 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵楼东南综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8565 | 丰县     | 丰县孙楼镇李路口东综合变         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 8566 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇新南综合变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8567 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新村综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8568 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄西南二号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8569 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇梁楼一号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8570 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼新1号变      | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 8571 | 丰县     | 丰县孙楼镇司元1号综合变         | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 8572 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼村刘楼综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8573 | 丰县     | 丰县孙楼镇李楼新北综合变         | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 8574 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北4号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8575 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼东北5号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8576 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西南二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8577 | 丰县     | 孙楼镇金山新村5号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 8578 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇段庄东南综合变     | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 8579 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼村张楼大队南综合变 | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 8580 | 丰县     | 丰县孙楼镇季庙一队二号综合变       | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 8581 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8582 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8583 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙东队二号综合变   | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 8584 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄东变        | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 8585 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼四队东综合变    | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 8586 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西新综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8587 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8588 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼一队新综合变    | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 8589 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8590 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄村金庄新综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8591 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼村王庄大队北综合变 | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 8592 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村仇庄二号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8593 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄村金庄2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8594 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8595 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧西二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8596 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇孙楼新北综合变     | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 8597 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄张庄二号新     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8598 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧新村综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8599 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘屯西北综合变     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 8600 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇梁楼南综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8601 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇皇甫杏园北综合变    | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 8602 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼四队西综合变    | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 8603 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼张庄新综合变    | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 8604 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇新二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8605 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼西二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8606 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8607 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队二号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8608 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘屯东北综合变     | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 8609 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇胡集综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8610 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庄前综合变      | 10       | 400       | 216         | 216             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8611 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庄前新综合变     | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 8612 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼工业区三号综合变  | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 8613 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂西二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8614 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙前队新综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8615 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇季庙二队二号综合变   | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 8616 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄北二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8617 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8618 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区三号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8619 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇魏庄北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8620 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼村新赛季西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8621 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三官庙北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8622 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼南二号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8623 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区六号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8624 | 丰县     | 丰县孙楼镇步行街一号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8625 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼八里井北综合变   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 8626 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区二号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8627 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区三号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8628 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变东北三号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8629 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8630 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱园综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8631 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼村高楼五组综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8632 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8633 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼北综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8634 | 丰县     | 丰县孙楼镇孙楼村赵庄中综合变       | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 8635 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇庞庄村前吴庄二号综合变 | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 8636 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼南二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8637 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼村蔡兴北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8638 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼村八里井南综合变  | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 8639 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8640 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8641 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张新庄村刘屯南综合变  | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 8642 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8643 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼西二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8644 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼村赵楼南二号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8645 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8646 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄村张庄二号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8647 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8648 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄村双高楼二号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8649 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8650 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼四队二号综合变       | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 8651 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8652 | 丰县     | 丰县孙楼镇李庄北新综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8653 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇徐庄一号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8654 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8655 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄北新综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8656 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李路口二号综合变    | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 8657 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8658 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄东一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8659 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8660 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄东新综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8661 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区四号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8662 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8663 | 丰县     | 丰县孙楼镇李路口一号综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8664 | 丰县     | 丰县孙楼镇张庄七队二号综合变       | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 8665 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8666 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8667 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8668 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8669 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8670 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8671 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8672 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8673 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8674 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区1号综合变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8675 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区3号综合变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8676 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区2号综合变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8677 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区4号综合变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8678 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东新综合变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8679 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄新二号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8680 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西二号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8681 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇于楼西二号综合变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8682 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙后二号综合变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8683 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西三号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8684 | 丰县     | 振丰1号综合变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8685 | 丰县     | 丰县孙楼镇张新庄北综合变         | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 8686 | 丰县     | 孙楼镇邵庄东四号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8687 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼小区2配3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8688 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼小区1配3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8689 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼小区1配2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8690 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼小区2配2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 8691 | 丰县     | 丰县孙楼镇元楼中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8692 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园二号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8693 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村一号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8694 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园一号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8695 | 丰县     | 丰县孙楼镇张梨园新型社区一号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8696 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园三号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8697 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村三号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8698 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村四号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8699 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园四号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8700 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村二号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8701 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼西北新综合变   | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 8702 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西三号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8703 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼七队综合变    | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 8704 | 丰县     | 孙楼镇孙三楼前东综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8705 | 睢宁     | PMS 庆安小鲍中台      | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 8706 | 睢宁     | 庆安小刘小何台         | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 8707 | 睢宁     | 庆安小刘新庄台         | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 8708 | 睢宁     | 庆安小刘小刘台         | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 8709 | 睢宁     | 庆安徐赵西台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8710 | 睢宁     | 庆安严位台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8711 | 睢宁     | 庆安严位北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8712 | 睢宁     | 庆安程庙台           | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 8713 | 睢宁     | PMS 庆安林庄西台      | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 8714 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙北台      | 10       | 200       | 61          | 61              |
| 8715 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙扶贫台     | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 8716 | 睢宁     | 庆安彭模张庄          | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 8717 | 睢宁     | 庆安徐赵东台          | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 8718 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙中台      | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 8719 | 睢宁     | PMS 庆安龙南赵庄台     | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 8720 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙白土台     | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 8721 | 睢宁     | 庆安耿庙中台          | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 8722 | 睢宁     | PMS 庆安小营西台      | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 8723 | 睢宁     | PMS 庆安小营李申      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8724 | 睢宁     | 庆安新朱村朱楼北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8725 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙南台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8726 | 睢宁     | PMS 庆安渠东中台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8727 | 睢宁     | PMS 庆安孙赵西台    | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 8728 | 睢宁     | PMS 庆安孙赵东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8729 | 睢宁     | PMS 庆安双李南台    | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 8730 | 睢宁     | 庆安西楼中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8731 | 睢宁     | 庆安鲍滩村汪庄北台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8732 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷北台    | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 8733 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8734 | 睢宁     | 庆安燕庄东台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8735 | 睢宁     | 庆安东楼西台        | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 8736 | 睢宁     | PMS 庆安小鲍南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8737 | 睢宁     | 庆安前徐曹庄        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8738 | 睢宁     | 庆安袁庙后刘台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8739 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷王西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8740 | 睢宁     | PMS 庆安官二南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8741 | 睢宁     | PMS 庆安林庄东台    | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 8742 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼中台    | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 8743 | 睢宁     | PMS 庆安杜圩南台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8744 | 睢宁     | 庆安镇渠西北台2号变    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 8745 | 睢宁     | PMS 庆安渠西街道台   | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 8746 | 睢宁     | 庆安小刘赵庙台       | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 8747 | 睢宁     | 庆安刘楼东台        | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 8748 | 睢宁     | PMS 庆安刘楼纸马台   | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 8749 | 睢宁     | 庆安韩庄台         | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 8750 | 睢宁     | 庆安陈圩饶庄台       | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 8751 | 睢宁     | 庆安陈圩崔庄        | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 8752 | 睢宁     | PMS 庆安龙西北台    | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 8753 | 睢宁     | PMS 庆安龙西南台    | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 8754 | 睢宁     | PMS 庆安龙北金庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8755 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩社区1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8756 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩社区2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8757 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩社区3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8758 | 睢宁     | PMS 庆安西楼村吴庄西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8759 | 睢宁     | PMS 庆安邱圩南台    | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 8760 | 睢宁     | 庆安陈圩村严庄台      | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 8761 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙东北台   | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 8762 | 睢宁     | PMS 庆安龙东邱庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8763 | 睢宁     | PMS 庆安龙集南街东台  | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 8764 | 睢宁     | PMS 庆安龙集南街西台  | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 8765 | 睢宁     | PMS 庆安破圩台     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 8766 | 睢宁     | PMS 庆安小鲍位庄台   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 8767 | 睢宁     | 庆安林庄台         | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 8768 | 睢宁     | 庆安韩庄北台        | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 8769 | 睢宁     | PMS 庆安小营南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8770 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8771 | 睢宁     | PMS 庆安高桥北台    | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 8772 | 睢宁     | PMS 庆安三闸村李集西台 | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 8773 | 睢宁     | 庆安杜巷金庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8774 | 睢宁     | PMS 庆安渠西5队台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8775 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙4队台   | 10       | 200       | 55          | 55              |
| 8776 | 睢宁     | 庆安鲍滩杜庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8777 | 睢宁     | PMS 庆安前营后吴东台  | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 8778 | 睢宁     | PMS 庆安林庄马庙台   | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 8779 | 睢宁     | PMS 庆安小营东北台   | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 8780 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙曹杨台   | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 8781 | 睢宁     | 庆安徐赵2队台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8782 | 睢宁     | 庆安徐赵3队台       | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 8783 | 睢宁     | PMS 庆安龙集小学门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8784 | 睢宁     | PMS 庆安骑路王敦北台  | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 8785 | 睢宁     | PMS 庆安孙赵8队台   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 8786 | 睢宁     | 庆安龙东龙庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8787 | 睢宁     | 庆安小刘新庄东台      | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 8788 | 睢宁     | 庆安骑路南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8789 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙白土西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8790 | 睢宁     | PMS 庆安龙西东南台   | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 8791 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼后营北台  | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 8792 | 睢宁     | PMS 庆安龙南王庄台   | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 8793 | 睢宁     | PMS 庆安龙南周巩北台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8794 | 睢宁     | PMS 庆安龙南王井南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8795 | 睢宁     | PMS 庆安张庙东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8796 | 睢宁     | 庆安严位1队台       | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 8797 | 睢宁     | 庆安程庙北台        | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 8798 | 睢宁     | PMS 庆安官二前周东南台 | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 8799 | 睢宁     | PMS 庆安官二董后台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8800 | 睢宁     | PMS 庆安官一顾庄台   | 10       | 200       | 102         | 102             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8801 | 睢宁     | 庆安官一四闸台       | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 8802 | 睢宁     | PMS 庆安东楼北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8803 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙2队台   | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 8804 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙3队台   | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 8805 | 睢宁     | PMS 庆安前营1队台   | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 8806 | 睢宁     | PMS 庆安前营吴西台   | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 8807 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼二组台   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 8808 | 睢宁     | PMS 庆安朱楼四组台   | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 8809 | 睢宁     | PMS 庆安林庄李刘北台  | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 8810 | 睢宁     | PMS 庆安林庄2队台   | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 8811 | 睢宁     | PMS 庆安鲍滩张庄北台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8812 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩村部台   | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 8813 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩村中台   | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 8814 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩村北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8815 | 睢宁     | 庆安袁庙后刘东台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8816 | 睢宁     | PMS 庆安前周刘西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8817 | 睢宁     | PMS 庆安西楼杜庄西台  | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 8818 | 睢宁     | 庆安骑路李木台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8819 | 睢宁     | 庆安龙南赵庄北台      | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 8820 | 睢宁     | 庆安胡巷西台2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8821 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8822 | 睢宁     | 庆安龙西中台        | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 8823 | 睢宁     | 庆安杜巷全庄台       | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 8824 | 睢宁     | PMS 庆安邱庄东台2号变 | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 8825 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8826 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8827 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8828 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵东南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8829 | 睢宁     | PMS 庆安杨圩村部东台  | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 8830 | 睢宁     | 庆安杨圩渠西8队台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8831 | 睢宁     | PMS 庆安刘楼西北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8832 | 睢宁     | 庆安杜圩西台        | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 8833 | 睢宁     | 庆安陈圩饶庄北台      | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 8834 | 睢宁     | 庆安陈圩西台        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 8835 | 睢宁     | 庆安染坊东台        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8836 | 睢宁     | PMS 庆安东楼胡庄台   | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 8837 | 睢宁     | PMS 庆安高桥东南台   | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 8838 | 睢宁     | PMS 庆安高桥东北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8839 | 睢宁     | PMS 庆安骑路四队台    | 10       | 315       | 202         | 202             |
| 8840 | 睢宁     | PMS 庆安骑路九队台    | 10       | 315       | 176         | 176             |
| 8841 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵袁庄北台   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8842 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄西北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8843 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵东南台3号  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8844 | 睢宁     | PMS 庆安龙北金庄北台   | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 8845 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8846 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵南台1号   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8847 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷东台     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8848 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙单1队台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8849 | 睢宁     | PMS 庆安龙集村河西南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8850 | 睢宁     | 庆安镇官二前周南台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8851 | 睢宁     | 庆安龙南周卓北台       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8852 | 睢宁     | PMS 庆安集西4队台    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8853 | 睢宁     | 庆安杨庄南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8854 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8855 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍二组台    | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 8856 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙陈庄南台   | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 8857 | 睢宁     | 庆安袁庙李庄东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8858 | 睢宁     | PMS 庆安东楼南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8859 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄东南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8860 | 睢宁     | PMS 杜巷小区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8861 | 睢宁     | PMS 杜巷小区2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8862 | 睢宁     | PMS 杜巷小区3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8863 | 睢宁     | PMS 杜巷小区4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8864 | 睢宁     | 庆安杜巷小区6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8865 | 睢宁     | PMS 庆安杜朱集中区2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8866 | 睢宁     | 庆安杜朱集中区3号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8867 | 睢宁     | PMS 庆安新朱集中区4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8868 | 睢宁     | PMS 庆安杜朱集中区1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8869 | 睢宁     | PMS 庆安杜朱集中区5号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8870 | 睢宁     | PMS 庆安新朱集中区5号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8871 | 睢宁     | PMS 庆安新朱集中区3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8872 | 睢宁     | PMS 庆安杜朱集中区4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8873 | 睢宁     | 庆安新朱集中区6号变     | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 8874 | 睢宁     | PMS 龙腾花苑小区1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8875 | 睢宁     | 庆安镇官二王东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8876 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄东台     | 10       | 400       | 20          | 20              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8877 | 睢宁     | PMS 水韵小镇2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8878 | 睢宁     | PMS 水韵小镇5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8879 | 睢宁     | PMS 水韵小镇3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8880 | 睢宁     | PMS 水韵小镇1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8881 | 睢宁     | PMS 水韵小镇4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8882 | 睢宁     | PMS 庆安刘楼一组2号变   | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 8883 | 睢宁     | PMS 庆安官路口庙后台    | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 8884 | 睢宁     | PMS 孙赵小区6号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8885 | 睢宁     | PMS 孙赵小区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8886 | 睢宁     | PMS 孙赵小区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8887 | 睢宁     | PMS 孙赵小区5号变     | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 8888 | 睢宁     | PMS 孙赵小区4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8889 | 睢宁     | PMS 庆安杜圩小区二期1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8890 | 睢宁     | PMS 庆安渠东北台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8891 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷小区二期4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8892 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷小区二期5号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8893 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷小区二期1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8894 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷小区二期2号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8895 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷小区二期3号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8896 | 睢宁     | 庆安杜巷小区二期6号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8897 | 睢宁     | PMS 庆安双李西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8898 | 睢宁     | 庆安双李东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8899 | 睢宁     | 庆安镇杨圩一队东台       | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 8900 | 睢宁     | PMS 庆安镇林庄北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8901 | 睢宁     | 庆安镇杨圩一队西台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8902 | 睢宁     | PMS 庆安镇前徐社区北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8903 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区10号箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8904 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区11号箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8905 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区12号箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8906 | 睢宁     | PMS 庆安镇林庄六队台    | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 8907 | 睢宁     | PMS 庆安镇耿庙一组台    | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 8908 | 睢宁     | PMS 庆安镇梁庙六队台    | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 8909 | 睢宁     | 庆安镇梁庙村部台        | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 8910 | 睢宁     | 庆安龙集加油站门前台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8911 | 睢宁     | 河西张庄台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8912 | 睢宁     | 孙赵小区2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8913 | 睢宁     | 庆安杨圩社区4号变       | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 8914 | 睢宁     | 庆安破圩2号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8915 | 睢宁     | 庆安惠馨嘉苑1号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8916 | 睢宁     | 庆安惠馨嘉苑2号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8917 | 睢宁     | 庆安徐赵西南台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8918 | 睢宁     | 庆安镇龙集村六组台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8919 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区9号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8920 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区8号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8921 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区1号箱变  | 10       | 630       | 394         | 394             |
| 8922 | 睢宁     | 庆安镇前周西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8923 | 睢宁     | 庆安镇小鲍南台2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8924 | 睢宁     | 庆安镇李集何庄2号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8925 | 睢宁     | 庆安镇大鲍北台2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8926 | 睢宁     | 庆安镇官路口南台2号变  | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 8927 | 睢宁     | 庆安镇小鲍东台2号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8928 | 睢宁     | 庆安镇朱楼后营西台    | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 8929 | 睢宁     | 庆安镇小鲍西台      | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 8930 | 睢宁     | 庆安镇陈圩小学台     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 8931 | 睢宁     | 庆安邱庄中台2号变    | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 8932 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区4号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8933 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区5号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8934 | 睢宁     | 庆安镇杜圩小区二期2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8935 | 睢宁     | 庆安镇胡巷北台1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8936 | 睢宁     | 庆安镇杨圩四队台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8937 | 睢宁     | 庆安镇新街口中台2号变  | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 8938 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区6号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8939 | 睢宁     | 庆安镇龙北村梁园北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8940 | 睢宁     | 庆安镇西楼村马庄西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 8941 | 睢宁     | 庆安龙集人家2号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8942 | 睢宁     | 庆安龙集人家1号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8943 | 睢宁     | 庆安龙集人家5号箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8944 | 睢宁     | 庆安龙集人家3号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8945 | 睢宁     | 庆安龙集人家4号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8946 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园D-1变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8947 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园B-2变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8948 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园D-3变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8949 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8950 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园D-2变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8951 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8952 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-6变  | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8953 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园D-4变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8954 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8955 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-5变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8956 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C-4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 8957 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园B-1变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8958 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园B-3变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8959 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园B-4变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 8960 | 睢宁     | 庆安镇刘楼纸马东台       | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 8961 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙东新1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8962 | 丰县     | 丰县孙楼镇习庄西新综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 8963 | 丰县     | 孙楼镇镇驻地东北三号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8964 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄新综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8965 | 丰县     | 丰县孙楼三教堂南三号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8966 | 丰县     | 丰县孙楼镇十于楼东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8967 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄西二号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8968 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄一号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8969 | 丰县     | 孙楼镇朱尧二号综合变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8970 | 丰县     | 孙楼镇朱尧一号综合变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 8971 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄二号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 8972 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄北一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8973 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯前新综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8974 | 丰县     | 丰县孙街道办事处一号综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 8975 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8976 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8977 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新二号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8978 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南三号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8979 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张楼东综合变 | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 8980 | 丰县     | 宋楼镇费楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8981 | 丰县     | 宋楼镇毛庄           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8982 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8983 | 丰县     | 宋楼镇吕楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8984 | 丰县     | 宋楼镇冯庄           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8985 | 丰县     | 宋楼镇荣庄中          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8986 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8987 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇毛楼    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8988 | 丰县     | 宋楼镇壮集蒋庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8989 | 丰县     | 宋楼镇王桥北          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 8990 | 丰县     | 宋楼镇许口开发区        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 8991 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8992 | 丰县     | 宋楼镇孙洼北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 8993 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8994 | 丰县     | PMS 宋楼镇周新庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8995 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼六队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8996 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼北  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8997 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8998 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 8999 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9000 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9001 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9002 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9003 | 丰县     | 宋楼镇宋楼花厂      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9004 | 丰县     | 宋楼镇瓦房北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9005 | 丰县     | 宋楼镇宋楼一队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9006 | 丰县     | 宋楼镇宋楼林果站     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9007 | 丰县     | 宋楼镇黄楼南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9008 | 丰县     | PMS 宋楼镇随心庄中  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9009 | 丰县     | 宋楼镇随心庄南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9010 | 丰县     | 宋楼镇新庄        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9011 | 丰县     | 宋楼镇双楼东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9012 | 丰县     | 宋楼镇新郭油坊      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9013 | 丰县     | 宋楼镇义合庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9014 | 丰县     | 宋楼镇王平楼东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9015 | 丰县     | 宋楼镇王庄水厂      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9016 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9017 | 丰县     | 宋楼镇所北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9018 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9019 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9020 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9021 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北街     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9022 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9023 | 丰县     | 宋楼镇费楼西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9024 | 丰县     | 宋楼镇草集2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9025 | 丰县     | 宋楼镇郭楼北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9026 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南工业区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9027 | 丰县     | 宋楼镇于堤口工业区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9028 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼五队  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9029 | 丰县     | 宋楼镇李大楼新村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9030 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八一街      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9031 | 丰县     | 宋楼镇前园         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9032 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南街       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9033 | 丰县     | 宋楼镇李所楼北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9034 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9035 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9036 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9037 | 丰县     | PMS 宋楼镇野场子    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9038 | 丰县     | PMS 宋楼镇小刘屯东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9039 | 丰县     | 宋楼镇李车集        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9040 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄南   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9041 | 丰县     | PMS 宋楼镇将砦门    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9042 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9043 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庵     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9044 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9045 | 丰县     | 宋楼镇于堤口西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9046 | 丰县     | 宋楼镇邵口         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9047 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9048 | 丰县     | 宋楼镇潭楼         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9049 | 丰县     | 宋楼镇川楼东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9050 | 丰县     | 宋楼镇卫楼         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9051 | 丰县     | 宋楼镇宋楼东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9052 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9053 | 丰县     | PMS 宋楼镇团结路3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9054 | 丰县     | 宋楼镇杨楼村杨楼      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9055 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9056 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集张庄  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9057 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢桥     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9058 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾村杨庄 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9059 | 丰县     | 宋楼镇双楼西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9060 | 丰县     | 宋楼镇季庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9061 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9062 | 丰县     | 宋楼镇田楼西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9063 | 丰县     | 宋楼镇刘屯北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9064 | 丰县     | PMS 宋楼镇李屯     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9065 | 丰县     | 宋楼镇老杨庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9066 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼东   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9067 | 丰县     | 宋楼镇唐安          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9068 | 丰县     | 宋楼镇前李楼东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9069 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9070 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼史庵    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9071 | 丰县     | 宋楼镇将沟北         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9072 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼小集    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9073 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9074 | 丰县     | 宋楼镇包挫楼         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9075 | 丰县     | 宋楼镇黄楼北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9076 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9077 | 丰县     | 宋楼镇孟庄后         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9078 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9079 | 丰县     | 宋楼镇孙楼东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9080 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9081 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9082 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9083 | 丰县     | PMS 宋楼镇范花园     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9084 | 丰县     | 宋楼镇王洼          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9085 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢楼      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9086 | 丰县     | PMS 宋楼镇香甜集村黄庄北 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9087 | 丰县     | 宋楼镇香甜集村黄庄南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9088 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集郭油仿  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9089 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9090 | 丰县     | 宋楼镇北陈庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9091 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙工业区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9092 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9093 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9094 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9095 | 丰县     | 宋楼镇宋楼镇高庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9096 | 丰县     | 宋楼镇香田集         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9097 | 丰县     | 宋楼镇川楼南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9098 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9099 | 丰县     | 宋楼镇随心庄西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9100 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9101 | 丰县     | 宋楼镇许口          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9102 | 丰县     | 宋楼镇李黄庄3号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9103 | 丰县     | 宋楼镇洪楼          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9104 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9105 | 丰县     | 宋楼镇史大楼东            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9106 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9107 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9108 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集杨庄南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9109 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9110 | 丰县     | 宋楼镇祝楼工业区           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9111 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房西         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9112 | 丰县     | 宋楼镇孙楼小学            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9113 | 丰县     | 宋楼镇瓦房南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9114 | 丰县     | 宋楼镇中学南综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9115 | 丰县     | 宋楼镇金楼              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9116 | 丰县     | 宋楼镇王岗集单庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9117 | 丰县     | 宋楼镇高尧综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9118 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9119 | 丰县     | 宋楼镇刘屯西综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9120 | 丰县     | 宋楼镇欧庄东综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9121 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9122 | 丰县     | 宋楼镇赵庄综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9123 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9124 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9125 | 丰县     | 宋楼镇随心庄东            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9126 | 丰县     | 宋楼镇孙洼西             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9127 | 丰县     | 宋楼镇戚庄              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9128 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9129 | 丰县     | 宋楼镇川楼村姚庄西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9130 | 丰县     | 宋楼镇大张屯综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9131 | 丰县     | PMS 宋楼镇小张屯综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9132 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9133 | 丰县     | 宋楼镇于堤口村王庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9134 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村王花楼东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9135 | 丰县     | 宋楼镇王岗集村王花楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9136 | 丰县     | 宋楼镇姚庄村川楼西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9137 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9138 | 丰县     | 宋楼镇李所楼李庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9139 | 丰县     | 宋楼镇李所楼南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9140 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9141 | 丰县     | 宋楼镇范庄村范庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9142 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9143 | 丰县     | 宋楼镇王连庄西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9144 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨李庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9145 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨邵楼综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9146 | 丰县     | 宋楼镇田楼村西张庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9147 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村鲍庄综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9148 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村季庄西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9149 | 丰县     | 宋楼镇状集北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9150 | 丰县     | 宋楼镇东王楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9151 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9152 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9153 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村孙庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9154 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村潘庙综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9155 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村史庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9156 | 丰县     | 宋楼镇许口村郭楼综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9157 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村潘庙南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9158 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集村草集中综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9159 | 丰县     | PMS 宋楼镇王花楼北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9160 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟中           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9161 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼洪楼西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9162 | 丰县     | 宋楼镇赵庄南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9163 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9164 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9165 | 丰县     | 宋楼镇草集4号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9166 | 丰县     | 宋楼镇草集3号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9167 | 丰县     | 宋楼镇团结路2号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9168 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西6号公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9169 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9170 | 丰县     | 宋楼镇壮集东公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9171 | 丰县     | 宋楼镇壮集西公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9172 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9173 | 丰县     | 宋楼镇毕楼将庄公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9174 | 丰县     | 宋楼镇将桥东公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9175 | 丰县     | 宋楼镇毕楼北公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9176 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9177 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9178 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼辛庄公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9179 | 丰县     | 宋楼镇东王楼将庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9180 | 丰县     | 宋楼镇毕楼东公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9181 | 丰县     | 宋楼镇屈庄东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9182 | 丰县     | 宋楼镇壮集西1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9183 | 丰县     | 宋楼镇中学南2号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9184 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇街南公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9185 | 丰县     | 宋楼镇草集南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9186 | 丰县     | 宋楼镇草集西公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9187 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9188 | 丰县     | 宋楼镇宋楼七队综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9189 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9190 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9191 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼西公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9192 | 丰县     | 宋楼镇闫庄公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9193 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9194 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9195 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9196 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9197 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙庄西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9198 | 丰县     | 宋楼镇周庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9199 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼张庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9200 | 丰县     | 宋楼镇金楼瓦房北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9201 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9202 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9203 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9204 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9205 | 丰县     | 宋楼镇费楼北           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9206 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼东公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9207 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村单庄南公变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9208 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西4号公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9209 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9210 | 丰县     | PMS 宋楼镇关庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9211 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9212 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9213 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西3号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9214 | 丰县     | PMS 宋楼镇姚庄东公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9215 | 丰县     | 宋楼镇菅庄村魏楼西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9216 | 丰县     | PMS 宋楼镇秀水庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9217 | 睢宁     | 庆安镇胡巷四组台         | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 9218 | 睢宁     | 庆安镇街道东南台         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9219 | 睢宁     | 庆安镇前营六队台     | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 9220 | 睢宁     | 庆安镇大鲍南台2号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9221 | 睢宁     | 庆安镇东楼村东北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9222 | 睢宁     | 庆安镇官一村部东台    | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 9223 | 睢宁     | 庆安镇邱圩社区7号箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 9224 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园C区商业变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 9225 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园D区商业变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 9226 | 睢宁     | 庆安镇庆馨花园B区商业变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 9227 | 睢宁     | PMS 庆安高桥南台   | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 9228 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9229 | 睢宁     | 庆安高桥东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9230 | 睢宁     | PMS 庆安骑路北台   | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 9231 | 睢宁     | PMS 庆安骑路西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9232 | 睢宁     | PMS 庆安孙赵北台   | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 9233 | 睢宁     | PMS 庆安鲍滩南台   | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 9234 | 睢宁     | PMS 庆安邱庄中台   | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 9235 | 睢宁     | 庆安杜巷李庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9236 | 睢宁     | PMS 庆安杜巷南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9237 | 睢宁     | PMS 庆安金黄北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 9238 | 睢宁     | PMS 庆安燕庄北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9239 | 睢宁     | PMS 庆安燕庄西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9240 | 睢宁     | PMS 庆安彭赵西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 9241 | 睢宁     | PMS 庆安庆安街道东台 | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 9242 | 睢宁     | PMS 庆安官二北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9243 | 睢宁     | PMS 庆安河西西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9244 | 睢宁     | PMS 庆安邱圩中台   | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 9245 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍东南台  | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 9246 | 睢宁     | 庆安小鲍北台       | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 9247 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9248 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍中台   | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 9249 | 睢宁     | PMS 庆安梁庙十队台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9250 | 睢宁     | PMS 庆安西楼村白庄台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 9251 | 睢宁     | PMS 庆安东楼翟庄台  | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 9252 | 睢宁     | PMS 李集李畔圩河崖台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9253 | 睢宁     | 李集大周村北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9254 | 睢宁     | 李集轴山村小王台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9255 | 睢宁     | PMS 李集三里村东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9256 | 睢宁     | PMS 李集三里四组   | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9257 | 睢宁     | PMS 李集三里村三里西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9258 | 睢宁     | PMS 李集王铺苗东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9259 | 睢宁     | PMS 李集东圩村北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9260 | 睢宁     | 李集大周村五里王北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9261 | 睢宁     | 李集五里元吴西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9262 | 睢宁     | PMS 李集东圩陈场台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9263 | 睢宁     | 李集徐厂村北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9264 | 睢宁     | PMS 李集王旨东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9265 | 睢宁     | PMS 李集张刘村小陆台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9266 | 睢宁     | 李集柳圩村大安北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9267 | 睢宁     | 李集花厅村南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9268 | 睢宁     | PMS 李集西圩村光明台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9269 | 睢宁     | PMS 李集花厅周东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9270 | 睢宁     | 李集轴山村部台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9271 | 睢宁     | PMS 李集五里袁凌庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9272 | 睢宁     | PMS 李集徐场村小王   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9273 | 睢宁     | PMS 李集徐场村黑豹台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9274 | 睢宁     | PMS 李集西圩村南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9275 | 睢宁     | PMS 李集青年路北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9276 | 睢宁     | PMS 李集青年路南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9277 | 睢宁     | PMS 李集府前路东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9278 | 睢宁     | 李集西圩黄场台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9279 | 睢宁     | PMS 李集桃李新区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9280 | 睢宁     | PMS 李集东圩村西九台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9281 | 睢宁     | PMS 李集和平新区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9282 | 睢宁     | PMS 李集安康新区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9283 | 睢宁     | PMS 李集医院新区台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9284 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9285 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9286 | 睢宁     | PMS 李集花厅小李    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9287 | 睢宁     | PMS 李集二中公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9288 | 睢宁     | PMS 李集敬老院台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9289 | 睢宁     | 李集花厅周南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9290 | 睢宁     | PMS 李集花厅村部    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9291 | 睢宁     | PMS 李集复兴北路南台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9292 | 睢宁     | 李集武昌路北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9293 | 睢宁     | PMS 李集周汪村台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9294 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9295 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村倒桥台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9296 | 睢宁     | PMS 李集大周村小岳台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9297 | 睢宁     | PMS 李集徐场村胡安台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9298 | 睢宁     | PMS 李集一里王村河东台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9299 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9300 | 睢宁     | 李集张刘村前赵台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9301 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张一台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9302 | 睢宁     | PMS 李集大周村村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9303 | 睢宁     | PMS 李集张刘村李西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9304 | 睢宁     | PMS 李集东圩三队小区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9305 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李中台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9306 | 睢宁     | 李集张刘村李城市台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9307 | 睢宁     | PMS 李集大安南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9308 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村海东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9309 | 睢宁     | PMS 李集王铺村一组   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9310 | 睢宁     | 李集王铺村东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9311 | 睢宁     | PMS 李集东圩村三队台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9312 | 睢宁     | PMS 李集东圩村315台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9313 | 睢宁     | PMS 李集武昌路南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9314 | 睢宁     | PMS 李集复兴路南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9315 | 睢宁     | PMS 李集庄河西七台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9316 | 睢宁     | PMS 李集大安北湖台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9317 | 睢宁     | 李集镇庄河村南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9318 | 睢宁     | PMS 李集庄河村村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9319 | 睢宁     | 李集镇庄河村东七台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9320 | 睢宁     | 李集庄河村袁强台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9321 | 睢宁     | PMS 李集三里小河东台  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9322 | 睢宁     | 李集三里小河西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9323 | 睢宁     | PMS 李集花厅村北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9324 | 睢宁     | 李集郝庄小河台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9325 | 睢宁     | 李集东圩村125台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9326 | 睢宁     | PMS 李集东圩小河台   | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 9327 | 睢宁     | PMS 李集粮油南公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9328 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂台    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9329 | 睢宁     | 李集粮油厂台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9330 | 睢宁     | PMS 李集供电所     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 9331 | 睢宁     | PMS 李集五里袁村路西台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9332 | 睢宁     | PMS 李集五里袁杜巷台  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9333 | 睢宁     | PMS 李集镇陈场西南台（陈场西3台） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9334 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村中台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9335 | 睢宁     | PMS 李集镇复兴南路南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9336 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9337 | 睢宁     | PMS 李集周后中台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9338 | 睢宁     | 李集周后北台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9339 | 睢宁     | 李集五里袁村袁庄台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9340 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9341 | 睢宁     | PMS 李集镇车管所门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9342 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村姚庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9343 | 睢宁     | PMS 李集东圩小杨庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9344 | 睢宁     | PMS 李集王铺村四组台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9345 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村三里王东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9346 | 睢宁     | PMS 李集花厅村郭楼台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9347 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村郝东台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9348 | 睢宁     | PMS 李集西圩村金陵台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9349 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李西台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9350 | 睢宁     | 李集工业园南小区台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9351 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳台片       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9352 | 睢宁     | PMS 李集李中西门公变台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9353 | 睢宁     | PMS 李集轴山村山东台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9354 | 睢宁     | 李集曹柳南台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9355 | 睢宁     | PMS 李集一里王村二里王台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9356 | 睢宁     | 李集郝庄村村部台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9357 | 睢宁     | PMS 李集曹柳北台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9358 | 睢宁     | PMS 李集王铺村西台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9359 | 睢宁     | 李集柳圩村北台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9360 | 睢宁     | PMS 李集一里王村北台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9361 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张四台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9362 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩后行台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9363 | 睢宁     | 李集东圩村东台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9364 | 睢宁     | 李集郝庄村赵庙台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9365 | 睢宁     | 李集大周村五里王南台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9366 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9367 | 睢宁     | 李集西外环北台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9368 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9369 | 睢宁     | PMS 李集李中北门公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9370 | 睢宁     | PMS 李集桃李路南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9371 | 睢宁     | PMS 李集东圩四组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9372 | 睢宁     | PMS 李集东圩一组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9373 | 睢宁     | PMS 李集二中北门公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9374 | 睢宁     | 李集镇陈场北台（复兴南路北台）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9375 | 睢宁     | 李集花厅村周前组           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9376 | 睢宁     | PMS 李集东圩十组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9377 | 睢宁     | 李集苏果超市门前台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9378 | 睢宁     | PMS 李集西圩东华组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9379 | 睢宁     | PMS 李集黄场西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9380 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅牛庄北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9381 | 睢宁     | PMS 李集元肖村范庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9382 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村肖东组台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9383 | 睢宁     | PMS 李集天天超市门前台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9384 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村张一组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9385 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村李西组西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9386 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王组南台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9387 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村菜庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9388 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9389 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村范庄组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9390 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村杨庄组西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9391 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村前西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9392 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1-1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9393 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1号-2  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9394 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区2号    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 9395 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区3号    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 9396 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号-1  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 9397 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号-2  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 9398 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号-1  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9399 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号-2  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9400 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9401 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村西七组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9402 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9403 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9404 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9405 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村曹柳南组东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9406 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村后行组东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9407 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村凌庄组南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9408 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村王庄组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9409 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村周东组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9410 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9411 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王河东组东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9412 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村二里王组西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9413 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村王点西队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9414 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9415 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村五里王西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9416 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村前珍组东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9417 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村礼拜堂公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9418 | 睢宁     | PMS 李集徐厂村胡安组北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9419 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄组海西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9420 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村吴场北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9421 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村五组台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9422 | 睢宁     | 李集镇庄河村小学台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9423 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村三组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9424 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9425 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村五组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9426 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村山西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9427 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村五组       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9428 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村靖楼西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9429 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村黑报组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9430 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村洞庭市场台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9431 | 睢宁     | PMS 李集镇府前路西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9432 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村大安西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9433 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村李东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9434 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村后赵台（增容）  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9435 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村郝东组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9436 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村徐中组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9437 | 睢宁     | PMS 李集镇李潘圩村河南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9438 | 睢宁     | PMS 李集袁肖村肖西组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9439 | 睢宁     | PMS 李集镇五里袁村靖楼东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9440 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村小学台公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9441 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村后西组东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9442 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村海东组东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9443 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9444 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9445 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9446 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9447 | 睢宁     | PMS 李集镇青年路中台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9448 | 睢宁     | PMS 李集镇第二中学教师宿舍公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9449 | 睢宁     | PMS 李集镇李中宿舍东公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9450 | 睢宁     | PMS 李集镇敬老院南台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9451 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村袁庄北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9452 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村袁庄组中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9453 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村三组台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9454 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村六组台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9455 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村小孟南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9456 | 睢宁     | 李集镇三里村洪西组台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9457 | 睢宁     | PMS 李集庄河村东八台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9458 | 睢宁     | PMS 李集镇周汪南台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9459 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村山东组东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9460 | 睢宁     | PMS 李集西圩村姚庄组南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9461 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村苗庄组西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9462 | 睢宁     | 李集镇花厅村斜门里北台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9463 | 睢宁     | 李集镇中心商城2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9464 | 睢宁     | PMS 李集镇中心商场1号高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9465 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村东七南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9466 | 睢宁     | 李集镇东圩村三组李灵路台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9467 | 睢宁     | 李集镇李中宿舍西台              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9468 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村河中组台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9469 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺苗庄西组南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9470 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9471 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9472 | 睢宁     | PMS 李集镇五里袁村杜巷南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9473 | 丰县     | PMS 宋楼镇西南综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9474 | 丰县     | 宋楼镇六队西综合变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9475 | 丰县     | 宋楼镇后鲍庄综合变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9476 | 丰县     | 宋楼镇河西中变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9477 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9478 | 丰县     | 宋楼镇季庄东                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9479 | 丰县     | 宋楼镇香郭油坊西综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9480 | 丰县     | PMS 宋楼镇市场东南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9481 | 丰县     | 宋楼镇市场西南综合变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9482 | 丰县     | 宋楼镇双楼东中                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9483 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东综合变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9484 | 丰县     | 宋楼镇市场东北综合变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9485 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9486 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9487 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼东北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9488 | 丰县     | 宋楼镇随心庄新村综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9489 | 丰县     | 宋楼镇杨李庄南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9490 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼西南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9491 | 丰县     | 宋楼镇季庄魏楼西          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9492 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9493 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南工业区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9494 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼王庄北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9495 | 丰县     | PMS 宋楼镇李黄庄西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9496 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9497 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9498 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9499 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9500 | 丰县     | 宋楼镇费楼东公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9501 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东街1号公变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9502 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼东南综合变新增 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9503 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼西综合变新增  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9504 | 丰县     | PMS 宋楼镇荣庄东北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9505 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄1号公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9506 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南1号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9507 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北2号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9508 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9509 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东1号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9510 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼北2号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9511 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄东公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9512 | 丰县     | 宋楼镇八队1号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9513 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂3号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9514 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼南街2号公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9515 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼西北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9516 | 丰县     | PMS 宋楼镇蒋沟西公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9517 | 丰县     | PMS 宋楼镇毛楼1号公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9518 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子北公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9519 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9520 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄中公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9521 | 丰县     | 宋楼镇前王庄北1号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9522 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄东公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9523 | 丰县     | PMS 宋楼镇八一街1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9524 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼东南公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9525 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9526 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄东公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9527 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼二队公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9528 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄中公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9529 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集5号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9530 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9531 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼西南公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9532 | 丰县     | PMS 宋楼镇冯庄一队公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9533 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9534 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9535 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼四队公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9536 | 丰县     | PMS 宋楼镇高庄北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9537 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9538 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9539 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9540 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9541 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9542 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟北1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9543 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9544 | 丰县     | PMS 宋楼镇洪楼2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9545 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9546 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9547 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9548 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9549 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村张庄南公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9550 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村张庄西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9551 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼东公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9552 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄南公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9553 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥东1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9554 | 丰县     | PMS 宋楼镇将庄南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9555 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9556 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9557 | 丰县     | 宋楼镇金楼3号公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9558 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄3号公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9559 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9560 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄2号公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9561 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼村李庄西公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9562 | 丰县     | PMS 宋楼镇林果站1号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9563 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾2号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9564 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9565 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东南公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9566 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼街南公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9567 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼西1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9568 | 丰县     | PMS 宋楼镇六队1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9569 | 丰县     | PMS 宋楼镇南街1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9570 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼1号公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9571 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙北公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9572 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村齐庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9573 | 丰县     | PMS 宋楼镇前李楼北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9574 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9575 | 丰县     | PMS 宋楼镇前元1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9576 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南1号公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9577 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村东公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9578 | 丰县     | PMS 宋楼镇史堤湾西公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9579 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼西北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9580 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼一队1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9581 | 丰县     | PMS 宋楼镇双楼北公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9582 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼东1号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9583 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨村李庄东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9584 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨中公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9585 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼东1号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9586 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村李大楼西1号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9587 | 丰县     | 宋楼镇瓦房村瓦房北1号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9588 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村瓦房北2号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9589 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村小杨庄公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9590 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村杨庄北1号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9591 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9592 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9593 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西北公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9594 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥西公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9595 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼东公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9596 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼南公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9597 | 丰县     | PMS 宋楼镇魏楼北公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9598 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集村香郭油坊2号公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9599 | 丰县     | 宋楼镇香田集村香田集1号公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9600 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9601 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口二队公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9602 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口三队公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9603 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9604 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9605 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集北公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9606 | 丰县     | PMS 宋楼镇中学南1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9607 | 丰县     | 宋楼镇周大庄北公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9608 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄东公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9609 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9610 | 丰县     | 宋楼镇状集中公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9611 | 丰县     | PMS 宋楼镇状元集村将庄西公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9612 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄西公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9613 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼周庄1号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9614 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9615 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9616 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9617 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼南1号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9618 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西1号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9619 | 丰县     | 宋楼镇刘屯东1号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9620 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西北公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9621 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9622 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西2号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9623 | 丰县     | PMS 宋楼镇唐安北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9624 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9625 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村高庄公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9626 | 丰县     | 宋楼镇田楼东1号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9627 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东北公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9628 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西北公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9629 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9630 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄中公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9631 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄2号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9632 | 丰县     | PMS 宋楼镇西张庄1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9633 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9634 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄3号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9635 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼东公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9636 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9637 | 丰县     | PMS 宋楼镇邵口西公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9638 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄2号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9639 | 丰县     | 宋楼镇辛庄北公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9640 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄村郭油坊公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9641 | 丰县     | PMS 宋楼镇义合庄西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9642 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村2号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9643 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村3号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9644 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村魏楼东公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9645 | 丰县     | 宋楼镇季庄东头1号公变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9646 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9647 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集2号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9648 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前队1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9649 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西北公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9650 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9651 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄中公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9652 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄西北公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9653 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东南公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9654 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东公变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9655 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄西公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9656 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9657 | 丰县     | PMS 宋楼镇三队1号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9658 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9659 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东1号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9660 | 丰县     | 宋楼镇川楼南1号公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9661 | 丰县     | 宋楼镇戚庄1号公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9662 | 丰县     | PMS 宋楼镇李所楼南1号公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9663 | 丰县     | 宋楼镇祝楼西1号公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9664 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北2号公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9665 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村双楼新型社区公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9666 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼富民小区公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9667 | 丰县     | PMS 宋楼镇大张屯北公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9668 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄西公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9669 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房李大楼东南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9670 | 丰县     | 宋楼镇费楼西北            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9671 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9672 | 丰县     | 宋楼镇川楼一队2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9673 | 丰县     | 宋楼镇王岗集南2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9674 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线八街2号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9675 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西3号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9676 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西2号公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9677 | 丰县     | 宋楼镇邵口中公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9678 | 丰县     | 宋楼镇营庄线许口西南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9679 | 丰县     | 宋楼镇营庄线冯庄西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9680 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9681 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线吴七楼公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9682 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄东南公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9683 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线周庄1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9684 | 丰县     | 宋楼镇营庄线史堤湾南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9685 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线草集6号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9686 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄村于庄北公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9687 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线刘王楼北3号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9688 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄南公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9689 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9690 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西南1号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9691 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9692 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9693 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9694 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区3号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9695 | 丰县     | 宋楼镇毕楼蒋庄西公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9696 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9697 | 丰县     | 宋楼镇王连庄中配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9698 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9699 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9700 | 丰县     | 宋楼镇草集7号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9701 | 丰县     | 宋楼镇六队2号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9702 | 丰县     | 宋楼镇潘庙工业区2号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9703 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北3号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9704 | 丰县     | 宋楼镇王岗集3号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9705 | 丰县     | 宋楼镇王洼东工业区公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9706 | 丰县     | 宋楼镇于堤口王庄东1号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9707 | 丰县     | 宋楼镇瓦房西1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9708 | 丰县     | 宋楼镇苗圃厂工业区综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9709 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9710 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9711 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9712 | 丰县     | 宋楼镇市场西北公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9713 | 丰县     | 宋楼镇菅庄中综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9714 | 丰县     | 宋楼镇荣庄北公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9715 | 丰县     | 宋楼镇小刘屯西综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9716 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区3号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9717 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区2号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9718 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区1号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9719 | 丰县     | 宋楼镇青年路综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9720 | 丰县     | 宋楼镇卫庄东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9721 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9722 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄北综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9723 | 丰县     | 宋楼镇草集西工业区综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9724 | 丰县     | 宋楼镇壮集东1号公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9725 | 丰县     | 世丰锦绣园1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9726 | 丰县     | 世丰锦绣园3号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 9727 | 丰县     | 世丰锦绣园2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9728 | 丰县     | 世丰锦绣园4号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9729 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村路西组南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9730 | 睢宁     | 李集镇西圩村幼儿园门口公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9731 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅郭楼西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9732 | 睢宁     | PMS 李集镇北外环东路西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9733 | 睢宁     | PMS 李集镇周汪西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9734 | 睢宁     | PMS 李集镇李中东门公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9735 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村大安东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9736 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村徐中组南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9737 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村肖庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9738 | 睢宁     | PMS 李集镇府前东路东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9739 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村金陵路南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9740 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村七组台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9741 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9742 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9743 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村吴庄组南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9744 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村河东组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9745 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村一组北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9746 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村李中组南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9747 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村牛西组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9748 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村八张组北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9749 | 睢宁     | 李集镇北外环东路东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9750 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村八组南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9751 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇2号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9752 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9753 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9754 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩小学台公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9755 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩中心商城门前公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9756 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩小学门前台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9757 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村小王西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9758 | 睢宁     | 李集镇桃李路西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9759 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩李东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9760 | 睢宁     | PMS 李集镇安康新区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9761 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵集中居住区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9762 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵集中居住区1号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9763 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩大安李灵路台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9764 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9765 | 睢宁     | PMS 李集镇复州路台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9766 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村二组台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9767 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9768 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9769 | 睢宁     | PMS 李集柳圩七组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9770 | 睢宁     | PMS 李集长兴小区1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9771 | 睢宁     | PMS 李集农机场东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9772 | 睢宁     | 李集金陵集中居住区3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9773 | 睢宁     | PMS 李集镇五里王猪厂台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9774 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村天台山市场台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9775 | 睢宁     | PMS 李集镇东方美食门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9776 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9777 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9778 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩六组台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9779 | 睢宁     | PMS 李集镇健身广场台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9780 | 睢宁     | PMS 李集镇五金小区台柱上变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9781 | 睢宁     | 李集柳圩村二组台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9782 | 睢宁     | 李集镇王铺村三组北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9783 | 睢宁     | 李集镇金陵西路2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9784 | 睢宁     | 李集镇锚街台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9785 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村河崖东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9786 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9787 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村部台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9788 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩李东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9789 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9790 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9791 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭南路1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9792 | 睢宁     | PMS 李集镇李中西门2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9793 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭北路和平2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9794 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9795 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9796 | 睢宁     | PMS 李集三里洪东台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9797 | 睢宁     | PMS 李集三里小学西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9798 | 睢宁     | 李集镇新盛苑台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9799 | 睢宁     | 李集镇西圩顺和             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9800 | 睢宁     | PMS 李荣利小区综合变柱上变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9801 | 睢宁     | PMS 黄保山小区西台综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9802 | 睢宁     | PMS 黄保山小区东台综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9803 | 睢宁     | PMS 李集李中宿舍南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9804 | 睢宁     | PMS 李集锦程之星门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9805 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9806 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9807 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9808 | 睢宁     | PMS 李集陈场东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9809 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9810 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9811 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9812 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9813 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9814 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9815 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9816 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9817 | 睢宁     | 李集镇复兴南路2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9818 | 睢宁     | 李集复兴南路北台2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9819 | 睢宁     | 李集礼拜堂南台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9820 | 睢宁     | 李集镇李潘圩村草场台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9821 | 睢宁     | 李集西圩东大院4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9822 | 睢宁     | 李集西圩东大院3变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9823 | 睢宁     | 李集西外环北路2号台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9824 | 睢宁     | 李集青年北路南台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9825 | 睢宁     | 李集西圩黄场组北台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9826 | 睢宁     | 李集庄河村桃李路台           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9827 | 睢宁     | 李集东圩一组西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9828 | 睢宁     | 李集复兴北路南1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9829 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9830 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9831 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9832 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区2号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9833 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9834 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9835 | 睢宁     | 李集轴山村集中区2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9836 | 睢宁     | 李集轴山村集中区3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9837 | 睢宁     | 李集轴山村集中区1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9838 | 睢宁     | 李集轴山村集中区4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9839 | 睢宁     | 李集西圩东大院1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9840 | 睢宁     | 李集西圩东大院2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9841 | 睢宁     | 李集农商行门前台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9842 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9843 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9844 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9845 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 9846 | 睢宁     | PMS 李集丝织厂台-1     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9847 | 睢宁     | PMS 李集农机厂台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9848 | 睢宁     | PMS 李集徐厂前珍台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9849 | 睢宁     | PMS 李集西圩村西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9850 | 睢宁     | PMS 李集花厅牛庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9851 | 睢宁     | PMS 李集回民路东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9852 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9853 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9854 | 睢宁     | PMS 桃园马厂南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9855 | 睢宁     | PMS 桃园小楼南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9856 | 睢宁     | PMS 桃园大许北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9857 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9858 | 睢宁     | PMS 桃园彭井中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9859 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9860 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9861 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9862 | 睢宁     | PMS 桃园常台西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9863 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9864 | 睢宁     | 桃园蒋西南台           | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9865 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9866 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9867 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9868 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄北台    | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 9869 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄王庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9870 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄西南台   | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 9871 | 睢宁     | 桃园位圩东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9872 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9873 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9874 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9875 | 睢宁     | PMS 桃园后台西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9876 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9877 | 睢宁     | PMS 桃园后台南小台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9878 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9879 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9880 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9881 | 睢宁     | 桃园姜庄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9882 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西南台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9883 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9884 | 睢宁     | PMS 桃园小时北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9885 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9886 | 睢宁     | PMS 桃园凌集3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9887 | 睢宁     | 桃园彭艾北台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9888 | 睢宁     | 桃园彭艾南台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9889 | 睢宁     | 桃园陆湾西台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9890 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9891 | 睢宁     | PMS 桃园位庄南台综合变 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9892 | 睢宁     | 桃园吕洼综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9893 | 睢宁     | PMS 桃园凌集北综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 9894 | 睢宁     | 桃园小楼南小台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9895 | 睢宁     | 桃园小楼北台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9896 | 睢宁     | 桃园街道北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9897 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9898 | 睢宁     | PMS 桃园苏河北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9899 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9900 | 睢宁     | PMS 桃园二队南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9901 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9902 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9903 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9904 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9905 | 睢宁     | 桃园丁牙洪庄北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9906 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9907 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9908 | 睢宁     | PMS 桃园白庄北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9909 | 睢宁     | PMS 桃园公用南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9910 | 睢宁     | PMS 桃园七队台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9911 | 睢宁     | PMS 桃园桃园村台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9912 | 睢宁     | 桃园西湖北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9913 | 睢宁     | PMS 桃园卓前南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9914 | 睢宁     | 桃园先锋东南台综合变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9915 | 睢宁     | 桃园先锋新上抽水台     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9916 | 睢宁     | 桃园邢庄南台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9917 | 睢宁     | 桃园刘楼西南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9918 | 睢宁     | 桃园李楼村东台综合变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9919 | 睢宁     | 桃园李楼南台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9920 | 睢宁     | 桃园旧朱集综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9921 | 睢宁     | 桃园周河东南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9922 | 睢宁     | 桃园陆湾北台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9923 | 睢宁     | 桃园吕洼南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9924 | 睢宁     | 桃园马厂中台抽水台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9925 | 睢宁     | 桃园凌集中综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9926 | 睢宁     | 桃园邱湖南台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9927 | 睢宁     | 桃园汤庄东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9928 | 睢宁     | 桃园位庄西台综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9929 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙农网台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9930 | 睢宁     | 桃园李楼西北台综合变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9931 | 睢宁     | 桃园彭井东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9932 | 睢宁     | PMS 桃园前赵综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9933 | 睢宁     | 桃园王桥南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9934 | 睢宁     | PMS 桃园前彭南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9935 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9936 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙北台    | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 9937 | 睢宁     | PMS 桃园袁海西台    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 9938 | 睢宁     | PMS 桃园任庙村部台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9939 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9940 | 睢宁     | 桃园邱湖村部台       | 10       | 100       | 0           | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9941 | 睢宁     | 桃园位楼北台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9942 | 睢宁     | 桃园朱集街道公用南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9943 | 睢宁     | PMS 桃园周河中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9944 | 睢宁     | 桃园马厂北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9945 | 睢宁     | PMS 桃园马厂中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9946 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄农网台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9947 | 睢宁     | 桃园卓后村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9948 | 睢宁     | 桃园卓后西台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9949 | 睢宁     | 桃园卓前北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9950 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9951 | 睢宁     | PMS 桃园常台单相变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9952 | 睢宁     | PMS 桃园金庄单相变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9953 | 睢宁     | 桃园位圩北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9954 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街北台     | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 9955 | 睢宁     | 桃园先锋东北台综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9956 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄台     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 9957 | 睢宁     | 桃园湖滩北台综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9958 | 睢宁     | PMS 桃园位圩2号变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 9959 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9960 | 睢宁     | PMS 桃园朱集综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9961 | 睢宁     | 桃园刘楼北台综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9962 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9963 | 睢宁     | PMS 桃园外环路东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9964 | 睢宁     | PMS 桃园西湖东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9965 | 睢宁     | 桃园七队北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9966 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台（新增）台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9967 | 睢宁     | PMS 桃园凌集2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9968 | 睢宁     | PMS 桃园九队台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9969 | 睢宁     | 桃园二队北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9970 | 睢宁     | 桃园三队东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9971 | 睢宁     | PMS 桃园六队台       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 9972 | 睢宁     | 桃园五队台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9973 | 睢宁     | PMS 桃园打刘台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9974 | 睢宁     | 桃园朱集街道西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9975 | 睢宁     | 桃园老供电所门前台       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9976 | 睢宁     | PMS 桃园陈集南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9977 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9978 | 睢宁     | 桃园街道东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 9979  | 睢宁     | PMS 桃园常庄西北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9980  | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9981  | 睢宁     | 桃园常台南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9982  | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9983  | 睢宁     | 桃园马厂桥头台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 9984  | 睢宁     | PMS 桃园湖滩小庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 9985  | 丰县     | 世丰锦绣园5号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 9986  | 丰县     | 宋楼镇王平楼东工业园区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9987  | 丰县     | 宋楼镇王岗集4号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9988  | 丰县     | 宋楼镇潘庙史庄工业区公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9989  | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街2号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9990  | 丰县     | 宋楼镇将沟3号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9991  | 丰县     | 宋楼镇草集东工业区公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9992  | 丰县     | 宋楼镇宋楼东2号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9993  | 丰县     | 宋楼镇西荣庄中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9994  | 丰县     | 宋楼镇黄楼西公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9995  | 丰县     | 宋楼镇毛庄东公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9996  | 丰县     | 宋楼镇杨李庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9997  | 丰县     | 宋楼镇李大楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9998  | 丰县     | 宋楼镇孙楼西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 9999  | 丰县     | 宋楼镇华楼综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10000 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北4号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10001 | 丰县     | 宋楼镇卫庄北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10002 | 丰县     | 宋楼镇市场南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10003 | 丰县     | 宋楼镇张小集东南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10004 | 丰县     | 宋楼镇香田集张庄西公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10005 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄西公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10006 | 丰县     | 宋楼镇宋楼三队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10007 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北1号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10008 | 丰县     | 宋楼镇东王楼北3号公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10009 | 丰县     | 宋楼镇方楼东南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10010 | 丰县     | 宋楼镇于堤口南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10011 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10012 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区4号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10013 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区6号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10014 | 丰县     | 宋楼镇王洼东1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10015 | 丰县     | 宋楼镇沙庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10016 | 丰县     | 宋楼镇沙庄3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10017 | 丰县     | 宋楼镇沙庄1号综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10018 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区5号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10019 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10020 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10021 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区6号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10022 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区3号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10023 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区4号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10024 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10025 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10026 | 丰县     | 宋楼镇辛庄新型社区公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10027 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10028 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10029 | 丰县     | 宋楼镇川楼南2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10030 | 丰县     | 师寨镇亭台集村王庄西       | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 10031 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄李屯   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10032 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10033 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村孙庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10034 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南南屯  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10035 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10036 | 丰县     | 师寨镇史小桥村公变东       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10037 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村公变西   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10038 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10039 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村周庄西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10040 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10041 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10042 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄武庄 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10043 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10044 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯仇庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10045 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村大李庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10046 | 丰县     | 师寨镇程庄村程庄张庄       | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 10047 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10048 | 丰县     | 师寨镇程庄村史才庄南       | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 10049 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村程庄     | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 10050 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄示范园 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10051 | 丰县     | 师寨镇冯屯村金庄东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10052 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村史老家南   | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 10053 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村前仇屯   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10054 | 丰县     | 师寨镇李庄村李庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10055 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村孟庙    | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 10056 | 丰县     | 师寨镇邱堤口村邱堤口南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10057 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村小桥中   | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 10058 | 丰县     | 师寨镇史小桥村史小桥西      | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 10059 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集东队综合变   | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 10060 | 丰县     | 师寨镇邱堤口村邱堤口东      | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 10061 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村邱堤口北队 | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 10062 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村邱堤口西北 | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 10063 | 丰县     | PMS 师寨镇邱西队综合变    | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 10064 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村郭集农场   | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 10065 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村王庄后队   | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 10066 | 丰县     | 师寨镇史小桥村徐庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10067 | 丰县     | 师寨镇郭集村史老西北队      | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 10068 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村史老家东   | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 10069 | 丰县     | PMS 师寨镇孙史庄村史月堤东  | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 10070 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村史月堤西      | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 10071 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯四队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10072 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10073 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村薛庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10074 | 丰县     | 师寨镇贾庄村田桥         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10075 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村向阳    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10076 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10077 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村后仇屯   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10078 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李张庄    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10079 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南九队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10080 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10081 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10082 | 丰县     | 师寨镇李新庄村温庙中       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10083 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10084 | 丰县     | PMS 师寨镇街道东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10085 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨中学      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10086 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10087 | 丰县     | 师寨镇马庄村张庄东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10088 | 丰县     | PMS 师寨镇梁庄东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10089 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10090 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村李新庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10091 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10092 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄北    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10093 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村王集    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10094 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10095 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯中   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10096 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10097 | 丰县     | PMS 师寨镇温庙村李新庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10098 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村三队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10099 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯东   | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 10100 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯南   | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 10101 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10102 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10103 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集中   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10104 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村三队   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 10105 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10106 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄东  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10107 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10108 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北村西 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10109 | 丰县     | PMS 师寨镇魏堂村魏堂东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10110 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10111 | 丰县     | 师寨镇贾庄村张袁庄西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10112 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村后师庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10113 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村后刘庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10114 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨北   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10115 | 丰县     | 师寨镇古庙村古庙        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10116 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10117 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村程庄队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10118 | 丰县     | PMS 师寨镇亭台集村中心队  | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 10119 | 丰县     | PMS 师寨镇亭台集村亭南队  | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 10120 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯三队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10121 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯一队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10122 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩中   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10123 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10124 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子孟庄  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10125 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村徐三牙  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10126 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼北 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10127 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10128 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼东  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10129 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曹庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10130 | 丰县     | 师寨镇贾庄村张袁庄东      | 10       | 200       | 152         | 152             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10131 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄村史庄    | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 10132 | 丰县     | 师寨镇小陈庄村小陈庄       | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 10133 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄村于楼    | 10       | 200       | 81          | 81              |
| 10134 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄杨庄     | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 10135 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村史小桥公变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10136 | 丰县     | PMS 师寨镇黄堤口村金刘庄   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10137 | 丰县     | 师寨镇程庄村程庄南        | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 10138 | 丰县     | 师寨镇史小桥村齐庄        | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 10139 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村金庄东北队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10140 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10141 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄西    | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 10142 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄南    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10143 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村史月堤       | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 10144 | 丰县     | 师寨镇史小桥村史小桥东      | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 10145 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集王庄西     | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 10146 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10147 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村史才庄西   | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 10148 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村史才庄北   | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 10149 | 丰县     | PMS 师寨街道西南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10150 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10151 | 丰县     | 师寨镇亭台集村亭北队       | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 10152 | 丰县     | 师寨镇亭台集村孟庄队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10153 | 丰县     | 师寨镇邱堤口村张庄西       | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 10154 | 丰县     | 师寨镇孙史庄           | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 10155 | 丰县     | 师寨镇史小桥村2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10156 | 丰县     | 师寨镇史小桥村1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10157 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10158 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10159 | 丰县     | 师寨镇谢屯村刘屯东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10160 | 丰县     | 师寨镇刘庄村仇八庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10161 | 丰县     | PMS 师寨镇何屯早立庄综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10162 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10163 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北新庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10164 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10165 | 丰县     | 师寨镇刘庄村王屯变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10166 | 丰县     | 师寨镇刘庄村刘庄南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10167 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂蒋屯变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10168 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10169 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄董集变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10170 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10171 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南八队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10172 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10173 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10174 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄董庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10175 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10176 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10177 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10178 | 丰县     | 师寨镇古庙村陈三楼南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10179 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村陈三楼北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10180 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村孙三楼西综合变     | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 10181 | 丰县     | 师寨镇张学屋西综合变         | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 10182 | 丰县     | PMS 师寨街道北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10183 | 丰县     | PMS 师寨镇孙史庄村史月堤中变   | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 10184 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村后窑       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10185 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼刘庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10186 | 丰县     | 师寨镇金庄综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10187 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村张庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10188 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10189 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10190 | 丰县     | 师寨镇古庙村彭庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10191 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村张庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10192 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村史老家中变    | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 10193 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村郭集西变     | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 10194 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村孙三楼东台区      | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 10195 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄东北队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10196 | 丰县     | PMS 师寨镇供销新村1号      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10197 | 丰县     | PMS 师寨镇供销新村2号      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10198 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村徐屯综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10199 | 丰县     | PMS 师寨镇小桥人家1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 10200 | 丰县     | 师寨镇李庄村张庄皇西队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10201 | 丰县     | PMS 师寨镇阳光花园        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10202 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村张庄东     | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 10203 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10204 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10205 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10206 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄南      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10207 | 丰县     | PMS 师寨镇亨台集村桥西队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10208 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄村曹庄     | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 10209 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村董寨     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10210 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村皇祭庙     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10211 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村小李庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10212 | 丰县     | 师寨镇街道东南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10213 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10214 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10215 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城2号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10216 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城1号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10217 | 丰县     | 师寨镇向阳北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10218 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集西南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10219 | 丰县     | 师寨镇仇集东南           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10220 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥敬老院     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10221 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10222 | 丰县     | 师寨镇小韩村小韩中一队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10223 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村董庄南    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10224 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村李屯南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10225 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10226 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东南    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10227 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10228 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北村西一队 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10229 | 丰县     | 师寨镇汪屯村汪屯南一队       | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 10230 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯东一队   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10231 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10232 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西一队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10233 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集东南一队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10234 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西南    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10235 | 丰县     | 师寨镇小李庄村董寨东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10236 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10237 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10238 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10239 | 丰县     | 师寨镇郭集村史老家东一队      | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 10240 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10241 | 睢宁     | PMS 桃园前赵东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10242 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10243 | 睢宁     | PMS 桃园湖滩西南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10244 | 睢宁     | PMS 桃园小楼薛马台       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10245 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10246 | 睢宁     | PMS 桃园任庙北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10247 | 睢宁     | 桃园袁海中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10248 | 睢宁     | PMS 桃园先锋朱瓦台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10249 | 睢宁     | PMS 桃园周河村东北台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10250 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10251 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10252 | 睢宁     | PMS 桃园凌集北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10253 | 睢宁     | PMS 桃园马厂四组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10254 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼谢庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10255 | 睢宁     | PMS 桃园凌集南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10256 | 睢宁     | PMS 桃园卓前村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10257 | 睢宁     | PMS 桃园大许西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10258 | 睢宁     | 桃园西湖东南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10259 | 睢宁     | 桃园丁牙西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10260 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10261 | 睢宁     | 桃园袁海扶贫台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10262 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10263 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10264 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10265 | 睢宁     | PMS 桃园卓后北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10266 | 睢宁     | 桃园邢庄北台综合变    | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 10267 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10268 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10269 | 睢宁     | PMS 桃园白庄东台   | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 10270 | 睢宁     | PMS 桃园白庄新庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10271 | 睢宁     | PMS 桃园卓后新庄台  | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 10272 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10273 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10274 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖东北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10275 | 睢宁     | PMS 桃园马厂西北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10276 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10277 | 睢宁     | 桃园周河村部台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10278 | 睢宁     | PMS 桃园小时村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10279 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10280 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10281 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10282 | 睢宁     | PMS 桃园后台南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10283 | 睢宁     | PMS 桃园大许南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10284 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10285 | 睢宁     | 桃园三队台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10286 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10287 | 睢宁     | PMS 桃园王桥村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10288 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10289 | 睢宁     | PMS 桃园前赵北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10290 | 睢宁     | PMS 桃园前赵村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10291 | 睢宁     | PMS 桃园小楼西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10292 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10293 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台新增台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10294 | 睢宁     | 桃园村一组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10295 | 睢宁     | PMS 桃园政府门前台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10296 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10297 | 睢宁     | PMS 桃园金庄二组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10298 | 睢宁     | PMS 桃园前彭东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10299 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10300 | 睢宁     | PMS 桃园苏河村部台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10301 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10302 | 睢宁     | 桃园刘楼南小台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10303 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼刘庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10304 | 睢宁     | 桃园苏河东南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10305 | 睢宁     | PMS 桃园魏庄西南台新增台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10306 | 睢宁     | 桃园邱湖东南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10307 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西南台新增台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10308 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10309 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西南台新增台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10310 | 睢宁     | PMS 桃园任庙南台新增台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10311 | 睢宁     | 桃园街道东南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10312 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10313 | 睢宁     | PMS 桃园凌集东南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10314 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台56组台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10315 | 睢宁     | PMS 桃园苏河魏庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10316 | 睢宁     | PMS 桃园胡滩小区台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10317 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10318 | 睢宁     | 桃园汤庄西北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10319 | 睢宁     | 桃园西湖南台2号变台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10320 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10321 | 睢宁     | PMS 桃园卓前北台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10322 | 睢宁     | 桃园白庄南台新增台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10323 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道北台新增台   | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 10324 | 睢宁     | 桃园朱集三组台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10325 | 睢宁     | PMS 桃园外环路北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10326 | 睢宁     | PMS 桃园三队南台新增台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10327 | 睢宁     | PMS 桃园位圩综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10328 | 睢宁     | 桃园仔仙位庄台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10329 | 睢宁     | 桃园位圩西南台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10330 | 睢宁     | PMS 桃园袁海卓威台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10331 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部新增（北台）台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10332 | 睢宁     | PMS 桃园后台中台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10333 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10334 | 睢宁     | 桃园西湖567队南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10335 | 睢宁     | PMS 桃园金庄扶贫台新增台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10336 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网台新增台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10337 | 睢宁     | PMS 桃园位圩二组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10338 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东张班西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10339 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10340 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10341 | 睢宁     | PMS 桃园先锋八组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10342 | 睢宁     | PMS 桃园位庄三组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10343 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10344 | 睢宁     | PMS 桃园袁店中台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10345 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼彭庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10346 | 睢宁     | PMS 桃园后台村小姚台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10347 | 睢宁     | PMS 桃园后台村王珍台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10348 | 睢宁     | PMS 桃园金庄一组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10349 | 睢宁     | 桃园后台官塘台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10350 | 睢宁     | 桃园后台官塘南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10351 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10352 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10353 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村东北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10354 | 睢宁     | 桃园位洼村东南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10355 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村中东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10356 | 睢宁     | PMS 桃园常台东南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10357 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10358 | 睢宁     | PMS 桃园王桥西南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10359 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村部南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10360 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村小仔仙台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10361 | 睢宁     | 桃园旧朱集东北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10362 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄洪场台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10363 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10364 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10365 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10366 | 睢宁     | PMS 桃园陈集北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10367 | 睢宁     | PMS 桃园彭井东北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10368 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10369 | 睢宁     | PMS 桃园袁海北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10370 | 睢宁     | PMS 桃园常台西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10371 | 睢宁     | PMS 桃园小时东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10372 | 睢宁     | PMS 桃园姜庄东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10373 | 睢宁     | 桃园邢庄中台        | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 10374 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10375 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10376 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾张庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10377 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10378 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西北台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10379 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10380 | 睢宁     | PMS 桃园白庄西南台   | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 10381 | 睢宁     | PMS 桃园南环路台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10382 | 睢宁     | 桃园西湖西南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10383 | 睢宁     | 桃园湖滩西北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10384 | 睢宁     | PMS 桃园马厂荣庙台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10385 | 睢宁     | PMS 桃园马厂小陈台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10386 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中心台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10387 | 睢宁     | PMS 桃园金庄南台综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10388 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10389 | 睢宁     | PMS 桃园陈集六队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10390 | 睢宁     | PMS 桃园陈集中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10391 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼朱庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10392 | 睢宁     | PMS 桃园位圩东北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10393 | 睢宁     | PMS 桃园位庄一组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10394 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10395 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10396 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼三队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10397 | 睢宁     | PMS 桃园朱集先锋二组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10398 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄东南台    | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 10399 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10400 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾陆前台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10401 | 睢宁     | PMS 桃园马厂二组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10402 | 睢宁     | PMS 桃园朱集粮管所门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10403 | 睢宁     | PMS 桃园苏河李庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10404 | 睢宁     | 桃园旧朱集西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10405 | 睢宁     | PMS 桃园李楼三组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10406 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南小台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10407 | 睢宁     | PMS 桃园王桥二组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10408 | 睢宁     | PMS 桃园王桥宋庄东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10409 | 睢宁     | PMS 桃园白庄杨庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10410 | 睢宁     | PMS 桃园白庄梅庄台    | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 10411 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10412 | 睢宁     | 桃园金庄三组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10413 | 睢宁     | 桃园仔仙西北台        | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 10414 | 睢宁     | PMS 桃园前赵六队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10415 | 睢宁     | PMS 桃园卓前九队台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10416 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10417 | 睢宁     | 桃园位洼南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10418 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队中台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10419 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10420 | 睢宁     | PMS 桃园前彭四组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10421 | 睢宁     | PMS 桃园大许东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10422 | 睢宁     | 桃园宋楼新村东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10423 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼新村台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10424 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10425 | 睢宁     | PMS 桃园小时一组台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10426 | 睢宁     | PMS 桃园小时南小台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10427 | 睢宁     | PMS 桃园袁海朱班台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10428 | 睢宁     | PMS 桃园张班东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10429 | 睢宁     | PMS 桃园张班中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10430 | 睢宁     | PMS 桃园袁海刘庄台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10431 | 睢宁     | PMS 桃园打刘东南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10432 | 睢宁     | PMS 桃园打刘西南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10433 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10434 | 睢宁     | PMS 桃园洪庄西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10435 | 睢宁     | 桃园蒋西东南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10436 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西河庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10437 | 睢宁     | 桃园西湖村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10438 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10439 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10440 | 睢宁     | 桃园七队南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10441 | 睢宁     | PMS 桃园周河村部西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10442 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道老供电所台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10443 | 睢宁     | PMS 桃园前彭中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10444 | 睢宁     | PMS 桃园小时二组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10445 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼四队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10446 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路北台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10447 | 睢宁     | PMS 桃园常庄姜庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10448 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄东南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10449 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中心台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10450 | 睢宁     | PMS 桃园镇政府箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10451 | 睢宁     | PMS 桃园镇蟠桃园箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10452 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙二队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10453 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10454 | 睢宁     | 桃园外环路南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10455 | 睢宁     | 桃园朱集中学门前变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10456 | 睢宁     | 桃园白庄小胡庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10457 | 睢宁     | PMS 桃园桃中家属院箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10458 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中心箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10459 | 睢宁     | PMS 桃园镇金庄小区1号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10460 | 睢宁     | PMS 桃园朱集二园小区台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10461 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10462 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼一组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10463 | 睢宁     | 桃园西湖南一队南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10464 | 睢宁     | PMS 桃园卓前东南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10465 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10466 | 睢宁     | PMS 桃园西湖外环路西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10467 | 睢宁     | PMS 桃园西湖七队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10468 | 睢宁     | 桃园袁海卓威北台        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10469 | 睢宁     | PMS 桃园陈集八队台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10470 | 睢宁     | 桃园卓前十队台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10471 | 睢宁     | 桃园陈集二队台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10472 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10473 | 睢宁     | PMS 桃园陈集四队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10474 | 睢宁     | PMS 桃园陈集五队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10475 | 睢宁     | 桃园汤庄三队台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10476 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄综合台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10477 | 睢宁     | PMS 桃园小时彭庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10478 | 睢宁     | 桃园鲁庙西北台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10479 | 睢宁     | PMS 桃园桃中2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10480 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼老虎庙台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10481 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10482 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10483 | 睢宁     | PMS 桃园金庄宋庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10484 | 睢宁     | 桃园常台东台2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10485 | 睢宁     | PMS 桃园六队东队箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10486 | 睢宁     | PMS 桃园袁海一队台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10487 | 睢宁     | PMS 桃园朱集小区门前2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10488 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼小区东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10489 | 睢宁     | PMS 桃园西湖西南台2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10490 | 睢宁     | 桃园西湖六队台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10491 | 睢宁     | PMS 桃园西湖北台3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10492 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙二队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10493 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10494 | 睢宁     | 桃园金庄二组北台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10495 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台2号变台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10496 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼常庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10497 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10498 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄杨庄东      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10499 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10500 | 丰县     | 师寨镇刘土楼村曾洼北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10501 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村张袁庄西一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10502 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南一队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10503 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄东一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10504 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10505 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10506 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10507 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集东一队        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10508 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10509 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10510 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄西一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10511 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10512 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北二队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10513 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西三队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10514 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯东南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10515 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村彭庄东2号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10516 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10517 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村孟庄西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10518 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼东一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10519 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子张庄一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10520 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村南一队     | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 10521 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄李新庄北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10522 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子北一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10523 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村孙史庄北综合变     | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 10524 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯东二队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10525 | 丰县     | PMS 师寨镇小陈庄村史庄南     | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 10526 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村史才庄西南    | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 10527 | 丰县     | 师寨镇亭台集村亭台集南一队综合变   | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 10528 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村刘劲道      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10529 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄东一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10530 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄西一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10531 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙东北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10532 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄南二队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10533 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李张庄东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10534 | 丰县     | 师寨镇冯屯村三队东          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10535 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村金庄东南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10536 | 丰县     | 师寨镇张堂村黄庄西南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10537 | 丰县     | 师寨镇冯屯村冯屯一队东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10538 | 丰县     | PMS 师寨镇街道南2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10539 | 丰县     | 师寨镇贾庄村贾庄西南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10540 | 丰县     | PMS 师寨镇街道东3号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10541 | 丰县     | 师寨镇亭台集村亭南二队        | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 10542 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10543 | 丰县     | PMS 师寨镇街道西南2号      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10544 | 丰县     | 师寨镇师寨村师寨南1号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10545 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东一队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10546 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯一队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10547 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼一队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10548 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄南    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10549 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南一队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10550 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曹庄北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10551 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼西北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10552 | 丰县     | 师寨镇街道东2号综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10553 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园新村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10554 | 丰县     | PMS 师寨街道1号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10555 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村史小桥村变   | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 10556 | 丰县     | 师寨镇史小桥东渡综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10557 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10558 | 丰县     | PMS 师寨街道西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10559 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10560 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄3号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10561 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10562 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄4号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10563 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥村史小桥东1号  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10564 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村史才庄东1号   | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 10565 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村郭集东1号    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10566 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村张庄一队     | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 10567 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10568 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥街道南      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 10569 | 丰县     | 师寨镇刘庄村何屯综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10570 | 丰县     | PMS 师寨镇郭集村农场东      | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 10571 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村张庄东      | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 10572 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城2号箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10573 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城1号箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10574 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄3号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10575 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10576 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10577 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩5号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10578 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10579 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10580 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩4号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10581 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩3号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10582 | 丰县     | 师寨镇孙三楼村孙三楼南        | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 10583 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区2号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10584 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区3号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10585 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区1号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10586 | 丰县     | PMS 师寨镇民富园综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10587 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村张庄西1号   | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 10588 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村古庙张庄1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10589 | 丰县     | 师寨镇冯屯村仇庄西          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10590 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙1号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10591 | 丰县     | PMS 师寨镇亭北队1号       | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 10592 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10593 | 丰县     | PMS 师寨镇邱堤口村邱堤口西南   | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 10594 | 丰县     | PMS 师寨镇营南1号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10595 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥街道东南综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10596 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村史月堤西二队      | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 10597 | 丰县     | PMS 师寨镇史小桥街道东1号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10598 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道北1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10599 | 丰县     | 师寨镇孙史庄村史月堤西一队      | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 10600 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10601 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村四号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10602 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村七号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10603 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十二号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10604 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10605 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10606 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村五号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10607 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10608 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村九号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10609 | 丰县     | PMS 师寨镇金刘庄一号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10610 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村六号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10611 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村三号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10612 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10613 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村八号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10614 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区9号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10615 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区8号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10616 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区4号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10617 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区5号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10618 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区7号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10619 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区11号箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10620 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区3号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10621 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区2号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10622 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区10号箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10623 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区6号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10624 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区12号箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10625 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区1号箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10626 | 丰县     | 师寨镇黄庄2号综合变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10627 | 丰县     | 师寨镇仇庄1号综合变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10628 | 丰县     | 师寨镇温庙1号综合变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10629 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10630 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10631 | 丰县     | 师寨镇史老家一号综合变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10632 | 丰县     | 师寨镇金源花园2号变             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10633 | 丰县     | 师寨镇金源花园1号变             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10634 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10635 | 丰县     | 师寨镇汪屯村汪屯一号综合变          | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 10636 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10637 | 丰县     | 师寨镇湖西路1号综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10638 | 丰县     | 师寨镇开元路1号综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10639 | 丰县     | 师寨镇黄庄1号综合变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10640 | 丰县     | 师寨镇史小桥村4号综合变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10641 | 丰县     | 师寨镇长江路1号综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10642 | 丰县     | 师寨镇史小桥村3号综合变           | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 10643 | 丰县     | 师寨镇金刘庄2号综合变            | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 10644 | 丰县     | 师寨镇史小桥村5号综合变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10645 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园2号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 10646 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园4号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10647 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园6号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10648 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园3号箱变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10649 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园5号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10650 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园1号箱变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10651 | 丰县     | 师寨镇湖西路2号综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10652 | 丰县     | 师寨镇仇八庄北综合变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10653 | 丰县     | 师寨镇刘庄中综合变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10654 | 丰县     | 常店镇仇古同一组综合变            | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 10655 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王楼南配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10656 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常堤口村堤北常堤口北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10657 | 丰县     | PMS 常店镇李楼南             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10658 | 丰县     | 常店镇陈桃元东综合变             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10659 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10660 | 丰县     | PMS 常店镇古楼西综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10661 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家一组           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10662 | 丰县     | 常店镇史道中                 | 10       | 200       | 149         | 149             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10663 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10664 | 丰县     | PMS 常店镇双楼           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10665 | 丰县     | PMS 常店镇于单楼          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10666 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园中         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10667 | 丰县     | 常店镇陈桃园一组            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10668 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10669 | 丰县     | PMS 常店镇王楼一组         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10670 | 丰县     | PMS 常店镇于堤口          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10671 | 丰县     | PMS 常店镇地方庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10672 | 丰县     | PMS 常店镇江庄综合变        | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 10673 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南三号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10674 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村地方庄北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10675 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10676 | 丰县     | PMS 常店镇园盘北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10677 | 丰县     | PMS 常店镇乡总站          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10678 | 丰县     | PMS 常店镇常堤口村常堤口综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10679 | 丰县     | PMS 常店镇秦庄           | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 10680 | 丰县     | PMS 常店镇罗楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10681 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10682 | 丰县     | PMS 常店镇常西北园         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10683 | 丰县     | PMS 常店镇常东           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10684 | 丰县     | PMS 常店镇冯庄梁楼         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10685 | 丰县     | PMS 常店镇史堤口村史堤口综合变   | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 10686 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村郭堤口南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10687 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10688 | 丰县     | PMS 常店镇常庄东          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10689 | 丰县     | PMS 常店镇常西一队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10690 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10691 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10692 | 丰县     | PMS 常店镇西常堤口         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10693 | 丰县     | PMS 常店镇马庄村综合变       | 10       | 315       | 219         | 219             |
| 10694 | 丰县     | PMS 常店镇刘娄综合变        | 10       | 315       | 199         | 199             |
| 10695 | 丰县     | PMS 丰县常店镇万庄村刘集      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10696 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村陈庄综合变     | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 10697 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东一号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10698 | 丰县     | PMS 常店镇常楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10699 | 丰县     | PMS 常店镇陈王庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10700 | 丰县     | PMS 丰县常店镇华祖庙村范庄北综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10701 | 丰县     | PMS 常店镇李楼          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10702 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10703 | 丰县     | PMS 常店镇孔南1         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10704 | 丰县     | PMS 常店镇新街          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10705 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10706 | 丰县     | PMS 常店镇大庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10707 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村程庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10708 | 丰县     | PMS 常店镇李庄户         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10709 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10710 | 丰县     | PMS 常店镇谷园          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10711 | 丰县     | PMS 常店镇谷园南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10712 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10713 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙西         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10714 | 丰县     | PMS 常店镇常店南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10715 | 丰县     | PMS 常店镇郭集南         | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 10716 | 丰县     | PMS 常店镇郭集西         | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 10717 | 丰县     | PMS 常店镇八里方北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10718 | 丰县     | PMS 常店镇八里坊村刘庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10719 | 丰县     | PMS 常店镇乡政府北        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10720 | 丰县     | PMS 常店镇化祖庙南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10721 | 丰县     | 常店镇卜老家西            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10722 | 丰县     | PMS 常店镇李河南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10723 | 丰县     | PMS 常店镇李河东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10724 | 丰县     | PMS 丰县常店镇卜老家村陈桃园一号 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10725 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10726 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10727 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10728 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家中        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10729 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10730 | 丰县     | PMS 常店镇胡庄          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 10731 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村王楼综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10732 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10733 | 丰县     | PMS 常店镇古楼村葡萄园      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10734 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10735 | 丰县     | 常店镇朱楼综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10736 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村胥园       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10737 | 丰县     | PMS 常店镇八里方西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10738 | 丰县     | PMS 常店镇八里方中        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10739 | 丰县     | PMS 常店镇古楼东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10740 | 丰县     | 常店镇马楼街北综合变       | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 10741 | 丰县     | 常店镇李路口西南         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10742 | 丰县     | PMS 常店镇李路口西      | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 10743 | 丰县     | 常店镇李路口中          | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 10744 | 丰县     | 常店镇李路口东          | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 10745 | 丰县     | PMS 常店镇王烟行       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10746 | 丰县     | PMS 常店镇仇古洞东      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10747 | 丰县     | PMS 丰县常店镇大李庄村孙庄西 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10748 | 丰县     | PMS 常店镇史古洞       | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 10749 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村徐庄北    | 10       | 315       | 227         | 227             |
| 10750 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10751 | 丰县     | 常店镇新候老家          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10752 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村史菜园台片  | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 10753 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙西南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10754 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼五组台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10755 | 睢宁     | 桃园金庄一组北台         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10756 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼四组台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10757 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10758 | 睢宁     | 桃园鲁庙四队台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10759 | 睢宁     | 桃园陈集七队台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10760 | 睢宁     | PMS 桃园陈集九队台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10761 | 睢宁     | 桃园打刘西北台2号        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10762 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区6号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10763 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区4号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10764 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区2号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10765 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区1号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10766 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区7号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10767 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区3号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10768 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区5号箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 10769 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区8号箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10770 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路西南台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10771 | 睢宁     | 桃园西湖村部西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10772 | 睢宁     | PMS 桃园前赵四队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10773 | 睢宁     | 桃园西湖大橡木业台综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10774 | 睢宁     | 桃园袁海村部台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10775 | 睢宁     | 桃园常庄东南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10776 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10777 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10778 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10779 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10780 | 睢宁     | 桃园世家1配1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10781 | 睢宁     | 桃园世家1配3变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10782 | 睢宁     | 桃园世家1配4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 10783 | 睢宁     | 桃园世家1配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 10784 | 睢宁     | 桃园汇金街1配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10785 | 睢宁     | 桃园汇金街1配3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10786 | 睢宁     | 桃园汇金街1配2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10787 | 睢宁     | 桃园汇金街1配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 10788 | 睢宁     | 桃园常台东台新增      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10789 | 睢宁     | 桃园苏河湖滩闸台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10790 | 睢宁     | 桃园王桥三组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10791 | 睢宁     | 桃园邢庄大朱台       | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 10792 | 睢宁     | 桃园镇蚕桑产业园西南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10793 | 睢宁     | 桃园邱湖一组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10794 | 睢宁     | 桃园位洼六队台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10795 | 睢宁     | 桃园西湖西南台金庄三号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10796 | 睢宁     | 桃园刘楼二组台金庄二号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10797 | 睢宁     | 桃园九队南台金庄一号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10798 | 睢宁     | 桃园周河南台金庄四号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10799 | 睢宁     | 桃园苏河小区4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 10800 | 睢宁     | 桃园苏河小区1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 10801 | 睢宁     | 桃园苏河小区3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 10802 | 睢宁     | 桃园苏河小区2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 10803 | 睢宁     | PMS 桃园先锋小区门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10804 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10805 | 睢宁     | PMS 桃园王桥东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10806 | 睢宁     | 桃园袁店南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10807 | 睢宁     | PMS 桃园小楼东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10808 | 睢宁     | PMS 桃园袁店村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10809 | 睢宁     | PMS 桃园袁店六组台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10810 | 睢宁     | PMS 桃园袁店北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10811 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10812 | 睢宁     | 桃园吕洼北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10813 | 睢宁     | PMS 桃园位庄中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10814 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10815 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫西台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10816 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10817 | 睢宁     | PMS 桃园白庄南台    | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 10818 | 睢宁     | 桃园先锋田庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10819 | 睢宁     | 桃园刘楼南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10820 | 睢宁     | 桃园袁海东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10821 | 睢宁     | PMS 桃园位洼东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10822 | 睢宁     | PMS 桃园湖滩村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10823 | 睢宁     | 桃园湖滩北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10824 | 睢宁     | 桃园常台东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10825 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10826 | 睢宁     | 桃园蒋东东台新增台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10827 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄西北台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10828 | 睢宁     | PMS 桃园打刘村西北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10829 | 睢宁     | PMS 桃园小时南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10830 | 睢宁     | PMS 桃园常庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10831 | 睢宁     | PMS 桃园常庄东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10832 | 睢宁     | 桃园蒋西北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10833 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10834 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10835 | 睢宁     | PMS 梁集商郝朱庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10836 | 睢宁     | PMS 梁集梁行马庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10837 | 睢宁     | PMS 梁集沈集梁庙东台  | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 10838 | 睢宁     | PMS 梁集梁庄西台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10839 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄西台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10840 | 睢宁     | PMS 梁集付楼南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10841 | 睢宁     | PMS 梁集高楼袁庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10842 | 睢宁     | 梁集高楼圩里西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10843 | 睢宁     | 梁集高楼唐庄台       | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 10844 | 睢宁     | PMS 梁集大沙小邱台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10845 | 睢宁     | 梁集大沙邱前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10846 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10847 | 睢宁     | 梁集大沙胡庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10848 | 睢宁     | PMS 梁集高楼农业园台  | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 10849 | 睢宁     | 梁集光华新区台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10850 | 睢宁     | PMS 梁集沈集梁庙西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10851 | 睢宁     | 梁集刘圩宋庄台       | 10       | 250       | 149         | 149             |
| 10852 | 睢宁     | 梁集集西台         | 10       | 400       | 235         | 235             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10853 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩刘圩台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10854 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10855 | 睢宁     | PMS 梁集农科小厂台  | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 10856 | 睢宁     | PMS 梁集沈集大棚台  | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 10857 | 睢宁     | PMS 梁集张行东场台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10858 | 睢宁     | 梁集刘场张庄南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10859 | 睢宁     | PMS 梁集红杉路1号变 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 10860 | 睢宁     | 梁集周庄桥西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10861 | 睢宁     | PMS 梁集王行沙彭台  | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 10862 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩街道西台 | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 10863 | 睢宁     | 梁集刘圩北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10864 | 睢宁     | PMS 梁集余庄中台   | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 10865 | 睢宁     | 梁集袁集东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10866 | 睢宁     | 梁集袁集西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10867 | 睢宁     | 梁集余庄南台       | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 10868 | 睢宁     | PMS 梁集商郝南台   | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 10869 | 睢宁     | PMS 梁集商郝北台   | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 10870 | 睢宁     | 梁集商郝西台       | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 10871 | 睢宁     | PMS 梁集商郝东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10872 | 睢宁     | 梁集刘祠刘庄北台     | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 10873 | 睢宁     | PMS 梁集袁楼西台   | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 10874 | 睢宁     | 梁集袁楼东台       | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 10875 | 睢宁     | 梁集刘圩派出所台     | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 10876 | 睢宁     | PMS 梁集新建东台   | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 10877 | 睢宁     | 梁集新建西台       | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 10878 | 睢宁     | 梁集联群刘庄台      | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 10879 | 睢宁     | 梁集王刘南台       | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 10880 | 睢宁     | 梁集联群袁庄台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10881 | 睢宁     | 梁集王刘北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10882 | 睢宁     | 梁集刘祠河崖台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10883 | 睢宁     | PMS 梁集王行一组台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10884 | 睢宁     | PMS 梁集商庄杜行台  | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 10885 | 睢宁     | 梁集商庄东台       | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 10886 | 睢宁     | PMS 梁集商庄胡行台  | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 10887 | 睢宁     | 梁集东联南台       | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 10888 | 睢宁     | PMS 梁集刘场乔庄台  | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 10889 | 睢宁     | PMS 梁集刘场胡庄台  | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 10890 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦胡庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10891 | 睢宁     | PMS 梁集八店万红台  | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 10892 | 睢宁     | 梁集八店朱王吴台     | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 10893 | 睢宁     | 梁集八店东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10894 | 睢宁     | 梁集光华彭庄台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 10895 | 睢宁     | 梁集光华梁庙台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10896 | 睢宁     | 梁集光华王楼台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10897 | 睢宁     | 梁集光华双井台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10898 | 睢宁     | PMS 梁集睢魏路单相变 | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 10899 | 睢宁     | PMS 梁集七井井后台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10900 | 睢宁     | 梁集七井东刘台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10901 | 睢宁     | 梁集商郝郝庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10902 | 睢宁     | PMS 梁集张行西场台  | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 10903 | 睢宁     | 梁集商庄杜行北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10904 | 睢宁     | 梁集魏湖王楼台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10905 | 睢宁     | 梁集联群许庄台      | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 10906 | 睢宁     | PMS 梁集农科车前台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10907 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦陈庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10908 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦三刘台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10909 | 睢宁     | PMS 梁集张楼东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10910 | 睢宁     | PMS 梁集张楼西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10911 | 睢宁     | PMS 梁集李圩郭庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10912 | 睢宁     | 梁集毛庄张许台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10913 | 睢宁     | PMS 梁集毛庄官庄台  | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 10914 | 睢宁     | 梁集梁南李庄台      | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 10915 | 睢宁     | PMS 梁集胡圩台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10916 | 睢宁     | 梁集王行南台       | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 10917 | 睢宁     | 梁集凌庄东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10918 | 睢宁     | PMS 梁集梁行罗庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10919 | 睢宁     | PMS 梁集沈集西台   | 10       | 200       | 51          | 51              |
| 10920 | 睢宁     | PMS 梁集沈集村部台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10921 | 睢宁     | 梁集沈集沈前台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10922 | 睢宁     | PMS 梁集联群新村台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10923 | 睢宁     | 梁集联群戈庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10924 | 睢宁     | 梁集联群赵庄台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10925 | 睢宁     | PMS 梁集全圩赵庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10926 | 睢宁     | PMS 梁集全圩南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10927 | 睢宁     | 梁集高楼后王台      | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 10928 | 睢宁     | 梁集高楼张庙台      | 10       | 400       | 235         | 235             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10929 | 睢宁     | PMS 梁集高楼圩里台  | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 10930 | 睢宁     | 梁集高楼梁河台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10931 | 睢宁     | PMS 梁集毛庄台    | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 10932 | 睢宁     | PMS 梁集李圩油坊台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10933 | 睢宁     | PMS 梁集大沙东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10934 | 睢宁     | 梁集大沙南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10935 | 睢宁     | PMS 梁集大沙街道台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10936 | 睢宁     | PMS 梁集全圩村部台  | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 10937 | 睢宁     | 梁集赵丁西台       | 10       | 315       | 183         | 183             |
| 10938 | 睢宁     | 梁集赵丁中台       | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 10939 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁东台   | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 10940 | 睢宁     | 梁集梨园南台       | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 10941 | 睢宁     | 梁集唐王西台       | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 10942 | 睢宁     | 梁集双湖南台       | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 10943 | 睢宁     | PMS 梁集李庄南台   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 10944 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁北台   | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 10945 | 睢宁     | 梁集杜庄南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10946 | 睢宁     | 梁集大沙刘王台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10947 | 睢宁     | PMS 梁集李圩乔庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10948 | 睢宁     | PMS 梁集李圩村部台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10949 | 睢宁     | PMS 梁集梁南顾庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10950 | 睢宁     | PMS 梁集东联廖庄南台 | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 10951 | 睢宁     | PMS 梁集全圩蔡湖台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10952 | 睢宁     | PMS 梁集景湖小区北台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10953 | 睢宁     | 梁集薛瓦东台       | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 10954 | 睢宁     | 梁集薛瓦南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10955 | 睢宁     | 梁集毛庄二台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 10956 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱集台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10957 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩街道南台 | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 10958 | 睢宁     | 梁集王瓦陈庄南台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10959 | 睢宁     | PMS 梁集王行东台   | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 10960 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩街道东台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10961 | 睢宁     | PMS 梁集东联廖庄北台 | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 10962 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10963 | 睢宁     | 梁集毛庄东薛台      | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 10964 | 睢宁     | PMS 梁集商郝袁庄台  | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 10965 | 睢宁     | 梁集薛瓦中台       | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 10966 | 睢宁     | PMS 梁集薛瓦北台   | 10       | 400       | 307         | 307             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 10967 | 睢宁     | 梁集刘场队北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10968 | 睢宁     | PMS 梁集李圩邱庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10969 | 睢宁     | PMS 梁集张楼北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10970 | 睢宁     | 梁集东联蔡庄台       | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 10971 | 睢宁     | 梁集刘圩黄东台       | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 10972 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁丁庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10973 | 睢宁     | PMS 梁集光华八大家台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10974 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩东台    | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 10975 | 睢宁     | PMS 梁集李圩李庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10976 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10977 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩刘圩东台  | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 10978 | 睢宁     | PMS 梁集李庄大李台   | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 10979 | 睢宁     | 梁集梁北电站        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10980 | 睢宁     | 梁集梁河电站        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 10981 | 睢宁     | 梁集余庄西台        | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 10982 | 睢宁     | 梁集余庄东台        | 10       | 315       | 162         | 162             |
| 10983 | 睢宁     | 梁集唐王东台        | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 10984 | 睢宁     | PMS 梁集袁楼南台    | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 10985 | 睢宁     | PMS 梁集刘王电站    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10986 | 睢宁     | 梁集光华电站        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 10987 | 睢宁     | 梁集高楼圩里北台      | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 10988 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩街道中台  | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 10989 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠付圩台   | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 10990 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠刘庄东台  | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 10991 | 睢宁     | PMS 梁集敬老院台    | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 10992 | 睢宁     | 梁集袁楼街道台       | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 10993 | 睢宁     | PMS 梁集袁楼后西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10994 | 睢宁     | PMS 梁集梁庄小邱台   | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 10995 | 睢宁     | PMS 梁集余庄柳园台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 10996 | 睢宁     | PMS 梁集毛庄前元台   | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 10997 | 睢宁     | PMS 梁集高楼前王台   | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 10998 | 睢宁     | PMS 梁集八店朱庄台   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 10999 | 睢宁     | PMS 梁集周庄李前台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11000 | 睢宁     | PMS 梁集高楼薛庄台   | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 11001 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩汪西台   | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 11002 | 睢宁     | PMS 梁集刘场北苑1号台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11003 | 睢宁     | PMS 梁集刘场北苑2号台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11004 | 睢宁     | PMS 梁集梁行王楼台   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11005 | 睢宁     | 梁集王刘东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11006 | 睢宁     | PMS 梁集农业园东区台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11007 | 睢宁     | PMS 梁集商庄李庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11008 | 睢宁     | PMS 梁集全圩蔡湖东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11009 | 丰县     | 常店镇徐庄陈集         | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 11010 | 丰县     | 常店镇郭庄村史道北综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11011 | 丰县     | 常店镇史道南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11012 | 丰县     | 常店镇郭庄南综合变       | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 11013 | 丰县     | 常店镇前张庄变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11014 | 丰县     | 常店镇郑庄南一号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11015 | 丰县     | PMS 常店镇候老家西南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11016 | 丰县     | PMS 常店镇贾庄南      | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 11017 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村贾庄北  | 10       | 200       | 81          | 81              |
| 11018 | 丰县     | PMS 常店镇谷庄村丁庄    | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 11019 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11020 | 丰县     | PMS 常店镇杨庙       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 11021 | 丰县     | PMS 常店镇谷庄       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 11022 | 丰县     | PMS 常店镇谷庄村杨庙南   | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 11023 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄北     | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 11024 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄东     | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 11025 | 丰县     | PMS 常店镇王古洞      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11026 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11027 | 丰县     | 常店镇李集           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11028 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11029 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11030 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11031 | 丰县     | 常店镇徐庄村陈集北综合变    | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 11032 | 丰县     | PMS 常店镇李楼东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11033 | 丰县     | 常店镇常店中          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11034 | 丰县     | PMS 常店镇侯各南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11035 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村白庄台南区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11036 | 丰县     | PMS 常店镇南程庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11037 | 丰县     | PMS 常店镇马楼中学     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11038 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王庄台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11039 | 丰县     | PMS 常店镇常店西二队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11040 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11041 | 丰县     | PMS 常店镇史堤口西     | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 11042 | 丰县     | PMS 常店镇史堤口东     | 10       | 200       | 128         | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11043 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11044 | 丰县     | PMS 常店镇郭庄村后张庄变    | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 11045 | 丰县     | PMS 常店镇吴庄变        | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 11046 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11047 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11048 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11049 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11050 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11051 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11052 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村范庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11053 | 丰县     | PMS 常店镇彭庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11054 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村胥庄综合变   | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 11055 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11056 | 丰县     | PMS 常店镇常西北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11057 | 丰县     | PMS 常店镇万庄王楼综合变    | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 11058 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄常庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11059 | 丰县     | PMS 常店镇常店镇小李庄综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11060 | 丰县     | 常店镇常东西综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11061 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11062 | 丰县     | PMS 常店镇旧街综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11063 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄综合变东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11064 | 丰县     | 常店镇旧街南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11065 | 丰县     | 常店镇孔庄东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11066 | 丰县     | PMS 常店镇李河西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11067 | 丰县     | PMS 常店镇农业示范园综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11068 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11069 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11070 | 丰县     | PMS 常店镇常店西西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11071 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11072 | 丰县     | PMS 常店镇王庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11073 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村孙庄台区配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11074 | 丰县     | 常店镇杜堂村黄老家台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11075 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家西台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11076 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11077 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东四队台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11078 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11079 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村张庄台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11080 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11081 | 丰县     | PMS 常店镇常堤口村东常堤口综合变   | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 11082 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11083 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村田庄台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11084 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常西东盘       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11085 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11086 | 丰县     | PMS 常店镇康王庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11087 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11088 | 丰县     | PMS 常店镇前砦综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11089 | 丰县     | 常店镇朱楼村王楼南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11090 | 丰县     | 常店镇华祖庙村华祖庙北综合变       | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 11091 | 丰县     | 常店镇马楼村郑庄南综合变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11092 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11093 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11094 | 丰县     | PMS 常店镇卜花楼综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11095 | 丰县     | PMS 常店镇候老家北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11096 | 丰县     | 常店镇马楼村木材市场1综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11097 | 丰县     | 常店镇马楼村木材市场2综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11098 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村彭楼东综合变    | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 11099 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村于庄综合变      | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 11100 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11101 | 丰县     | 常店镇康庄村大队综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11102 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村古楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11103 | 丰县     | PMS 常店镇仇古洞综合变        | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 11104 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11105 | 丰县     | 常店镇常店村常西西南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11106 | 丰县     | PMS 常店镇催花园村丁庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11107 | 丰县     | PMS 常店镇陈集村木材二号       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11108 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村史菜园一号综合变   | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 11109 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东三号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11110 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北二号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11111 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村王楼北        | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 11112 | 丰县     | PMS 常店镇侯阁村侯阁二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11113 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村卜新庄南一号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11114 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河西一号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11115 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河东一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11116 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村杂坡地西一号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11117 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村八里方中一号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11118 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村陈王庄南       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11119 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园二号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11120 | 丰县     | PMS 常店镇常店村圆盘南一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11121 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村裴庙一号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11122 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村前寨南一号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11123 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村新街南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11124 | 丰县     | 常店镇尚庄村侯阁一号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11125 | 丰县     | PMS 常店镇马楼村马楼大队一号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11126 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村贾庄北一号综合变   | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 11127 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家新村一号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11128 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家新村二号综合变 | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 11129 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11130 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村乡总站一号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11131 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大队三号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11132 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11133 | 丰县     | PMS 常店镇乡政府北一号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11134 | 丰县     | PMS 常店镇马楼街北一号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11135 | 丰县     | 常店镇大李庄东三号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11136 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园丁庄三号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11137 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄三号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11138 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄四号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11139 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村康庄三号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11140 | 丰县     | PMS 常店镇常店街南三号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11141 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村黄老家一号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11142 | 丰县     | PMS 常店镇郭庄村吴庄东         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11143 | 丰县     | PMS 常店镇陈集村木材一号        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11144 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村卜老家南二号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11145 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村油坊庄西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11146 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村西二号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11147 | 丰县     | 常店镇八里方南综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11148 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常东三队        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11149 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村史堤口北        | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 11150 | 丰县     | PMS 常店镇冯庄村郭庄西综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11151 | 丰县     | PMS 丰县常店镇李庄户村陈王庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11152 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常堤口村东常堤口东综合变 | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 11153 | 丰县     | PMS 丰县常店镇油坊庄村常庄一号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11154 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村王古洞西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11155 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村朱楼南一号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11156 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村双楼西        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11157 | 丰县     | PMS 常店镇郭集村郭集东南综合变    | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 11158 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村于单楼北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11159 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园西二号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11160 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11161 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄东一号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11162 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东六队南六号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11163 | 丰县     | PMS 常店镇李路口东南综合变      | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 11164 | 丰县     | 常店镇马楼街公变二号综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11165 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园一号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11166 | 丰县     | PMS 丰县常店镇裴庙新农村一号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11167 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村大庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11168 | 丰县     | 常店镇褚庄村新街北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11169 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11170 | 丰县     | PMS 常店镇常堤口村马庄西       | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 11171 | 丰县     | PMS 常店镇常堤口村秦庄南       | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 11172 | 丰县     | PMS 常店镇马楼街公变一号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11173 | 丰县     | PMS 常店镇李路口南综合变       | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 11174 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11175 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11176 | 丰县     | 常店镇化祖庙村常庄六号综合变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11177 | 丰县     | 常店镇华祖庙西综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11178 | 丰县     | PMS 丰县常店镇黄老家村程庄北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11179 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村三号综合变综合  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11180 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村四号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11181 | 丰县     | PMS 常店镇产业园线一号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11182 | 丰县     | PMS 常店镇木材市场西综合变      | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 11183 | 丰县     | 常店镇仇古洞一队综合变          | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 11184 | 丰县     | 常店镇马楼街西综合变           | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 11185 | 丰县     | PMS 常店镇李集北综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11186 | 丰县     | PMS 常店镇西常堤口新综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11187 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11188 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园一组二号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11189 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11190 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村胥庄北综合变     | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 11191 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村大李庄西      | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 11192 | 丰县     | 常店镇大李庄村孙庄综合变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11193 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村孙庄东综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11194 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11195 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南二号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11196 | 丰县     | PMS 常店镇振兴村振兴小学东综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11197 | 丰县     | 常店镇仇古洞二组综合变          | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 11198 | 丰县     | PMS 常店镇郭集四组综合变       | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 11199 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村徐庄一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11200 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西二号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11201 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11202 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11203 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11204 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11205 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村小李庄南       | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 11206 | 丰县     | 丰县常店镇侯老家村卜新庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11207 | 丰县     | PMS 常店镇郭庄村吴庄西        | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 11208 | 丰县     | PMS 常店镇常堤口村马庄南       | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 11209 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村闫庄东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11210 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常西六队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11211 | 丰县     | PMS 丰县常店镇徐庄村史古洞南     | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 11212 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东四队二号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11213 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店七队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11214 | 丰县     | 常店镇马楼街公变五号           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11215 | 丰县     | PMS 丰县常店镇谷庄村谷庄二号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11216 | 丰县     | PMS 丰县常店镇侯老家村马楼公变三号号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11217 | 丰县     | 常店镇卜新庄西综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11218 | 丰县     | PMS 常店镇王楼村胡庄北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11219 | 丰县     | 常店镇王楼村南程庄中           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11220 | 丰县     | 丰县常店镇杂坡地东1号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11221 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区三号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11222 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区一号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11223 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区四号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11224 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常店老街综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11225 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东新庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11226 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常西八队综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11227 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区二号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11228 | 丰县     | PMS 丰县常店镇谷庄村侯庄一号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11229 | 丰县     | PMS 丰县常店镇侯老家村马楼公变四号  | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 11230 | 丰县     | PMS 丰县常店镇裴庙新农村二号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11231 | 丰县     | PMS 丰县常店镇朱楼村王楼二组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11232 | 丰县     | 常店镇刘庙南一号综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11233 | 丰县     | PMS 丰县常店镇尚庄村侯阁北   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11234 | 丰县     | 丰县常店镇徐庄村北二号       | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 11235 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店西五队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11236 | 丰县     | 丰县常店镇马楼农贸市场小区二号   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11237 | 丰县     | 丰县常店镇徐庄村北一号       | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 11238 | 丰县     | 丰县常店镇马楼农贸市场小区一号   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11239 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村7号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11240 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村3号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11241 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村6号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11242 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村8号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11243 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村9号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11244 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村4号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11245 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村5号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11246 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11247 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村11号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11248 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村4号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11249 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村10号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11250 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村15号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11251 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村13号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11252 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村8号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11253 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村9号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11254 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村7号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11255 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村12号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11256 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村5号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11257 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村6号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11258 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村14号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11259 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11260 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村3号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11261 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期4号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11262 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11263 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11264 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11265 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦陈庄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11266 | 睢宁     | 梁集双湖中台            | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 11267 | 睢宁     | PMS 梁集双湖胡楼台       | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 11268 | 睢宁     | PMS 梁集商庄韩庄南台      | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 11269 | 睢宁     | PMS 梁集大沙前沙台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11270 | 睢宁     | PMS 梁集张楼前王台       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11271 | 睢宁     | PMS 梁集双湖姚庄台        | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 11272 | 睢宁     | 梁集刘祠小区台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11273 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠后园台        | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 11274 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠龙南台        | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 11275 | 睢宁     | PMS 梁集商郝闫庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11276 | 睢宁     | 梁集联群九里台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11277 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩中台         | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 11278 | 睢宁     | PMS 梁集胡圩北台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11279 | 睢宁     | PMS 梁集富裕花园1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11280 | 睢宁     | PMS 梁集富裕花园2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11281 | 睢宁     | PMS 梁集刘场乔庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11282 | 睢宁     | 梁集毛庄东周台            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11283 | 睢宁     | PMS 梁集李圩武张台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11284 | 睢宁     | PMS 梁集薛瓦后张台        | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 11285 | 睢宁     | PMS 梁集东联刘东北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11286 | 睢宁     | PMS 梁集商郝商庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11287 | 睢宁     | PMS 梁集东联刘东台        | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 11288 | 睢宁     | PMS 梁集新建张庄台        | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 11289 | 睢宁     | PMS 梁集梁行杜庄西台       | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 11290 | 睢宁     | 梁集全圩小全西台           | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 11291 | 睢宁     | 梁集全圩李庄台            | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 11292 | 睢宁     | PMS 梁集全圩圩西台        | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 11293 | 睢宁     | PMS 梁集李庄周庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11294 | 睢宁     | PMS 梁集唐王高庄台        | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 11295 | 睢宁     | 梁集唐王孙庄台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11296 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁李庄台        | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 11297 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠新化台        | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 11298 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩圩西台        | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 11299 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市1号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11300 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市1号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11301 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市1号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11302 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11303 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市2号配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11304 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市1号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11305 | 睢宁     | PMS 梁集张行宋庙北台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11306 | 睢宁     | PMS 梁集光华梁庄台        | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 11307 | 睢宁     | 梁集全圩刘庄台            | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 11308 | 睢宁     | PMS 梁集袁集刘庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11309 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩后东台   | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 11310 | 睢宁     | PMS 梁集刘场赵庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11311 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩圩西台   | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 11312 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱后台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11313 | 睢宁     | 梁集光华彭庄东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11314 | 睢宁     | PMS 梁集刘场徐庄一组台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11315 | 睢宁     | 梁集魏湖王楼北台      | 10       | 500       | 383         | 383             |
| 11316 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩梁后台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11317 | 睢宁     | 梁集联群小学台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11318 | 睢宁     | 梁集刘场陈庄台       | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 11319 | 睢宁     | PMS 梁集余庄蒋庄台   | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 11320 | 睢宁     | 梁集八店梨园台       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 11321 | 睢宁     | PMS 梁集北河农业园台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11322 | 睢宁     | PMS 梁集梨园章庄南台  | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 11323 | 睢宁     | 梁集袁圩圩南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11324 | 睢宁     | PMS 梁集商郝后集台   | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 11325 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠付圩东台  | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 11326 | 睢宁     | 梁集东联刘西北台      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 11327 | 睢宁     | PMS 梁集商庄杜行南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11328 | 睢宁     | PMS 梁集李庄杨庄台   | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 11329 | 睢宁     | PMS 梁集光华张庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11330 | 睢宁     | 梁集魏湖王楼东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11331 | 睢宁     | PMS 梁集农业园南区台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11332 | 睢宁     | 梁集商庄马庄台       | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 11333 | 睢宁     | 梁集毛庄张许北台      | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 11334 | 睢宁     | PMS 梁集沈集杨庄西台  | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 11335 | 睢宁     | PMS 梁集沈集村部南台  | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 11336 | 睢宁     | 梁集高楼圩里东台      | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 11337 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩黄西台   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 11338 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩圩东台   | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 11339 | 睢宁     | PMS 梁集高楼河西台   | 10       | 200       | 82          | 82              |
| 11340 | 睢宁     | PMS 梁集大沙沙庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11341 | 睢宁     | PMS 梁集王行杜庄台   | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 11342 | 睢宁     | PMS 梁集张行东场东台  | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 11343 | 睢宁     | PMS 梁集北河村部台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11344 | 睢宁     | PMS 梁集新建新村台   | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 11345 | 睢宁     | PMS 梁集联群袁庄东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11346 | 睢宁     | PMS 梁集王行行东台   | 10       | 200       | 91          | 91              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11347 | 睢宁     | 梁集商庄胡行南台           | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 11348 | 睢宁     | 梁集刘祠西台             | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 11349 | 睢宁     | 梁集光华新区东台           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11350 | 睢宁     | PMS 梁集北河胡庄南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11351 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11352 | 睢宁     | 梁集光华新区中台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11353 | 睢宁     | PMS 梁集八队东台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11354 | 睢宁     | PMS 梁集官庄薛刘台        | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 11355 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩梁西组台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11356 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家园1号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11357 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家园2号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11358 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩李东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11359 | 睢宁     | PMS 梁集丽都花园（幸福）2号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11360 | 睢宁     | PMS 梁集丽都花园（幸福）1号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11361 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11362 | 睢宁     | PMS 梁集巴黎都市2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11363 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家园3号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11364 | 睢宁     | PMS 梁集北尚新城2号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11365 | 睢宁     | PMS 梁集北尚新城1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11366 | 睢宁     | 梁集光华新区南台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11367 | 睢宁     | PMS 梁集刘场中台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11368 | 睢宁     | PMS 梁集二小南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11369 | 睢宁     | PMS 梁集乔庄新区台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11370 | 睢宁     | PMS 梁集魏湖朱庄中台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11371 | 睢宁     | PMS 梁集联群许庄西台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11372 | 睢宁     | PMS 梁集刘场乔庄东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11373 | 睢宁     | PMS 梁集刘场财政所西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11374 | 睢宁     | PMS 梁集沈集梁庙南台       | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 11375 | 睢宁     | PMS 梁集街东新区台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11376 | 睢宁     | PMS 梁集刘圩邮局门前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11377 | 睢宁     | 梁集农业园中台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11378 | 睢宁     | PMS 梁集农业园西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11379 | 睢宁     | 梁集薛瓦袁庄台            | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 11380 | 睢宁     | PMS 梁集梁行杜庄北台       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 11381 | 睢宁     | 梁集八店台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11382 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁村部台        | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 11383 | 睢宁     | PMS 梁集梨园刘庄台        | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 11384 | 睢宁     | PMS 梁集街道集里台        | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11385 | 睢宁     | PMS 梁集毛庄前元东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11386 | 睢宁     | PMS 梁集东联郭庄台     | 10       | 500       | 236         | 236             |
| 11387 | 睢宁     | 梁集双湖姚庄北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11388 | 睢宁     | PMS 梁集温鑫家园台     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11389 | 睢宁     | PMS 梁集盛世佳园台     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11390 | 睢宁     | PMS 梁集赵丁凡庄台     | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 11391 | 睢宁     | PMS 梁集双湖孙东南台    | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 11392 | 睢宁     | 梁集梁行马桥台         | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 11393 | 睢宁     | PMS 梁集景湖小区1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11394 | 睢宁     | PMS 梁集景湖小区4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11395 | 睢宁     | PMS 梁集景湖小区2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11396 | 睢宁     | PMS 梁集景湖小区3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11397 | 睢宁     | PMS 梁集梁南凌南台     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11398 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区二期2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11399 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区二期3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11400 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区二期1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11401 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家苑3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11402 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家苑4号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11403 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家苑1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11404 | 睢宁     | PMS 梁集幸福家苑2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11405 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区三期4号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11406 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区三期1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11407 | 睢宁     | 梁集光华小区三期3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11408 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区三期2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11409 | 睢宁     | PMS 梁集光华小区二期4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11410 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区11号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11411 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区8号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11412 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区7号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11413 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区9号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11414 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区5号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11415 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区13号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11416 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区14号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11417 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区6号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11418 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区12号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11419 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11420 | 睢宁     | PMS 梁集联群小区10号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11421 | 睢宁     | PMS 梁集宁江商业街台    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11422 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期2室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11423 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期1室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11424 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期1室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11425 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期2室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11426 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期2室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11427 | 睢宁     | PMS 梁集光华五期2室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11428 | 睢宁     | PMS 梁集余庄罗庄台    | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 11429 | 睢宁     | PMS 梁集联群社区台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11430 | 睢宁     | 梁集街道8号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11431 | 睢宁     | 梁集街道6号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11432 | 睢宁     | 梁集街道9号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11433 | 睢宁     | 梁集街道7号箱变       | 10       | 630       | 47          | 47              |
| 11434 | 睢宁     | 梁集财政所台         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11435 | 睢宁     | 梁集温鑫家园东台       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11436 | 睢宁     | 梁集街道1号箱变       | 10       | 630       | 420         | 420             |
| 11437 | 睢宁     | 梁集街道4号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11438 | 睢宁     | 梁集街道10号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11439 | 睢宁     | 梁集街道5号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11440 | 睢宁     | 梁集街道3号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11441 | 睢宁     | 梁集街道2号箱变       | 10       | 630       | 439         | 439             |
| 11442 | 睢宁     | 梁集光华张庄东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11443 | 睢宁     | 梁集联群村部台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11444 | 睢宁     | 梁集金鹏学府2配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11445 | 睢宁     | 梁集金鹏学府1配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11446 | 睢宁     | 梁集金鹏学府3配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11447 | 睢宁     | 梁集金鹏学府1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11448 | 睢宁     | 梁集金鹏学府2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11449 | 睢宁     | 梁集金鹏学府3配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11450 | 睢宁     | 梁集金鹏学府2配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11451 | 睢宁     | 梁集金鹏学府2配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11452 | 睢宁     | 梁集金鹏学府3配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11453 | 睢宁     | 梁集金鹏学府3配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11454 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11455 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11456 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11457 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11458 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11459 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11460 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11461 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11462 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配2变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11463 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配3变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11464 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配4变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11465 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配1变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11466 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配1变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11467 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配2变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11468 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配4变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11469 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配3变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11470 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11471 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11472 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11473 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11474 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11475 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11476 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11477 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11478 | 睢宁     | 梁集大沙刘王南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11479 | 睢宁     | 梁集光华安置小区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11480 | 睢宁     | 梁集光华安置小区2号室3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11481 | 睢宁     | 梁集光华安置小区2号室4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11482 | 睢宁     | 梁集光华安置小区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11483 | 睢宁     | 梁集联群全庄台          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11484 | 睢宁     | 梁集毛庄北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11485 | 睢宁     | 梁集幸福春天C区1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11486 | 睢宁     | 梁集幸福春天C区2号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11487 | 睢宁     | 北辰北区3配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11488 | 睢宁     | 北辰北区3配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11489 | 睢宁     | 北辰北区1配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11490 | 睢宁     | 北辰北区4配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11491 | 睢宁     | 北辰北区2配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11492 | 睢宁     | 北辰北区2配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11493 | 睢宁     | 北辰北区1配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11494 | 睢宁     | 北辰北区3配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11495 | 睢宁     | 北辰北区4配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11496 | 睢宁     | 北辰北区3配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11497 | 睢宁     | 北辰北区4配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11498 | 睢宁     | 北辰北区2配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11499 | 睢宁     | 北辰北区1配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11500 | 睢宁     | 北辰北区1配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11501 | 睢宁     | 北辰北区2配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11502 | 睢宁     | 北辰北区4配3变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11503 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区3号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11504 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11505 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11506 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11507 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区5号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11508 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11509 | 睢宁     | 梁集晟联小区1配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11510 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11511 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配3变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11512 | 睢宁     | 梁集晟联小区1配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11513 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11514 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11515 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11516 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期3配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11517 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期3配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11518 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11519 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期3配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11520 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11521 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11522 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11523 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11524 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11525 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11526 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11527 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11528 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11529 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11530 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11531 | 丰县     | 常店镇孔庄北综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11532 | 丰县     | 常店镇候堤口综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11533 | 丰县     | 常店镇马楼公变六号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11534 | 丰县     | 常店镇水韵城4号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11535 | 丰县     | 常店镇水韵城11号配变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11536 | 丰县     | 常店镇水韵城5号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11537 | 丰县     | 常店镇水韵城9号配变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11538 | 丰县     | 常店镇水韵城10号配变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11539 | 丰县     | 常店镇水韵城3号配变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11540 | 丰县     | 常店镇水韵城6号配变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11541 | 丰县     | 常店镇水韵城12号配变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11542 | 丰县     | 帝景花园小区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11543 | 丰县     | 帝景花园小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11544 | 丰县     | 帝景花园小区1号配电室4号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11545 | 丰县     | 帝景花园小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11546 | 丰县     | 常店镇史古洞西综合变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11547 | 丰县     | 丰县常店镇马楼街综合变      | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 11548 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配4号变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11549 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配2号变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 11550 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配1号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11551 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配3号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 11552 | 丰县     | 常店镇东常堤口西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11553 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11554 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11555 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11556 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11557 | 丰县     | 常店镇万庄村白庄南综合变     | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 11558 | 丰县     | 常店镇仇古同三组综合变      | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 11559 | 丰县     | 常店镇八里方东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11560 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队四号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11561 | 丰县     | 常店镇农业示范园一号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11562 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11563 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11564 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11565 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11566 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11567 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11568 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11569 | 丰县     | 常店镇李河村李河北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11570 | 丰县     | 常店镇侯老家新农村5号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11571 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11572 | 丰县     | 丰县常店镇朱楼村王楼中综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11573 | 丰县     | 常店镇常堤口村西常堤口西综合变  | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 11574 | 丰县     | 常店镇侯老家西南一号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11575 | 丰县     | 常店镇侯老家西南二号综合变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11576 | 丰县     | 常店镇李河东二号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11577 | 丰县     | 常店镇万庄村王楼南综合变     | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 11578 | 丰县     | 常店镇刘庙村刘庙东一号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11579 | 丰县     | 常店镇古楼南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11580 | 丰县     | 常店镇八里方大队综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11581 | 丰县     | 常店镇常堤口村刘楼中综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11582 | 丰县     | 常店镇后张庄1号综合变      | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 11583 | 丰县     | 常店镇常堤口村刘楼东综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11584 | 丰县     | 常店镇朱楼1号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11585 | 丰县     | 常店镇侯老家新村六号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11586 | 丰县     | 常店镇前张庄1号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11587 | 丰县     | 常店镇徐庄村陈集东综合变     | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 11588 | 丰县     | 常店镇木材市场北综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11589 | 丰县     | 常店镇木材市场南综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11590 | 丰县     | 常店镇大李庄东一号        | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 11591 | 丰县     | 常店镇仇古洞四组综合变      | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 11592 | 丰县     | 常店镇卜老家南四号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11593 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队三号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11594 | 丰县     | 常店镇史菜园北综合变       | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 11595 | 丰县     | 常店镇李楼前综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11596 | 丰县     | 常店镇陈桃园北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11597 | 丰县     | PMS 常店镇郭集北综合变    | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 11598 | 丰县     | PMS 常店镇万庄村白庄东    | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 11599 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙村柘针元    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11600 | 丰县     | PMS 丰县梁寨河滨南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11601 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11602 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼医院         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11603 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11604 | 丰县     | 丰县梁寨菜园北          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11605 | 丰县     | 丰县梁寨西北           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11606 | 丰县     | 丰县梁寨镇西陈楼综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11607 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11608 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11609 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11610 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤1号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11611 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤2号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11612 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院西      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11613 | 丰县     | PMS 丰县梁寨政府公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11614 | 丰县     | 丰县梁寨大张口西北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11615 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11616 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11617 | 丰县     | 丰县梁寨镇公变西南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11618 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后李寨综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11619 | 丰县     | PMS 丰县梁寨北门楼      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11620 | 丰县     | 丰县梁寨小光庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11621 | 丰县     | PMS 丰县梁寨红楼西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11622 | 丰县     | 丰县梁寨孙刘王南         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11623 | 丰县     | PMS 丰县梁寨光庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11624 | 丰县     | PMS 丰县梁寨红楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11625 | 丰县     | PMS 丰县梁寨五姓庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11626 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11627 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11628 | 丰县     | PMS 丰县梁寨赵楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11629 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇初中综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11630 | 丰县     | PMS 丰县梁寨洲子工业区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11631 | 丰县     | 丰县梁寨东南           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11632 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11633 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南闸坝      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11634 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11635 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11636 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼中学         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11637 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11638 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼中     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11639 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石马固西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11640 | 丰县     | PMS 丰县梁寨后良庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11641 | 丰县     | 丰县梁寨公变北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11642 | 丰县     | 丰县梁寨公变南          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11643 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新集北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11644 | 丰县     | PMS 丰县梁寨周宅址南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11645 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11646 | 丰县     | PMS 丰县梁寨代屯南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11647 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11648 | 丰县     | PMS 丰县梁寨李寨南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11649 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11650 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集西南    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11651 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11652 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前梁庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11653 | 丰县     | PMS 丰县梁寨周宅址西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11654 | 丰县     | PMS 丰县梁寨公变东北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11655 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11656 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11657 | 丰县     | PMS 丰县梁寨张庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11658 | 丰县     | 丰县梁寨河滨路东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11659 | 丰县     | PMS 丰县梁寨青年路综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11660 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包王庄东北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11661 | 丰县     | PMS 丰县梁寨蒋楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11662 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小王楼东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11663 | 丰县     | 丰县梁寨镇小张口西南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11664 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11665 | 丰县     | PMS 丰县梁寨单楼北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11666 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11667 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11668 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解放       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11669 | 丰县     | PMS 丰县梁寨王庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11670 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈老家      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11671 | 丰县     | PMS 丰县梁寨吴楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11672 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11673 | 丰县     | PMS 丰县梁寨赵楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11674 | 丰县     | 丰县梁寨梁口           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11675 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11676 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11677 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11678 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11679 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11680 | 丰县     | 丰县梁寨镇后四楼西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11681 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11682 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11683 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11684 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11685 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11686 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11687 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11688 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口南     | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11689 | 丰县     | PMS 丰县梁寨于庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11690 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11691 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石桥         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11692 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘新庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11693 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇单楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11694 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新单楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11695 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11696 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11697 | 丰县     | 丰县梁寨镇半楼东综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11698 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11699 | 丰县     | PMS 丰县梁寨瓦房         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11700 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张口西南1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11701 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口西北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11702 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11703 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11704 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小刘庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11705 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小周楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11706 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11707 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11708 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11709 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇边贸        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11710 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11711 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11712 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11713 | 丰县     | PMS 丰县梁寨梁寨西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11714 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11715 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11716 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11717 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小滕楼        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11718 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11719 | 丰县     | 丰县梁寨小庄             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11720 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11721 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11722 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨新庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11723 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11724 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11725 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11726 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11727 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨步行街台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11728 | 丰县     | PMS 丰县梁寨青年路工业区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11729 | 丰县     | 丰县梁寨镇南工业区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11730 | 丰县     | PMS 丰县梁寨河滨路      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11731 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨楼北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11732 | 丰县     | PMS 丰县梁寨林场       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11733 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11734 | 丰县     | PMS 丰县梁寨程庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11735 | 丰县     | 丰县梁寨小李庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11736 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11737 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11738 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼北          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11739 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前良庄西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11740 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11741 | 丰县     | 丰县梁寨闫楼           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11742 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11743 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口东南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11744 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11745 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11746 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11747 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11748 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11749 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11750 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11751 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11752 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤东北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11753 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤工业区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11754 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高庙       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11755 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11756 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11757 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11758 | 丰县     | 丰县梁寨政府西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11759 | 丰县     | 丰县梁寨红楼西北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11760 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11761 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇机关东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11762 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11763 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11764 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄西      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11765 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼新村综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11766 | 丰县     | PMS 丰县梁寨步行街东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11767 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈老家南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11768 | 丰县     | 丰县梁寨五姓庄东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11769 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新市场      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11770 | 丰县     | PMS 丰县梁寨华联小区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11771 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11772 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11773 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11774 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼中综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11775 | 丰县     | PMS 丰县梁寨机关中心     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11776 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼预制     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11777 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11778 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期2配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11779 | 睢宁     | 梁集巴黎都市二期2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11780 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11781 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11782 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11783 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 11784 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11785 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 11786 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11787 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11788 | 睢宁     | 梁集幸福家苑二期1号箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11789 | 睢宁     | 梁集幸福家苑二期2号箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11790 | 睢宁     | 梁集幸福家苑二期4号箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11791 | 睢宁     | 梁集七井北台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11792 | 睢宁     | 梁集刘祠工业园1号变       | 10       | 630       | 182         | 182             |
| 11793 | 睢宁     | PMS 梁集王刘高庄台      | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 11794 | 睢宁     | PMS 梁集李庄小李台      | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 11795 | 睢宁     | PMS 梁集王刘中台       | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 11796 | 睢宁     | 梁集薛瓦西台           | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 11797 | 睢宁     | PMS 梁集唐王前刘台      | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 11798 | 睢宁     | 梁集梨园章庄台          | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 11799 | 睢宁     | 梁集刘祠南台           | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 11800 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠刘庄南台     | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 11801 | 睢宁     | 梁集新建中台           | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 11802 | 睢宁     | 梁集袁圩西台           | 10       | 200       | 11          | 11              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11803 | 睢宁     | PMS 梁集商庄胡西台  | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 11804 | 睢宁     | PMS 梁集李庄三闸台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11805 | 睢宁     | PMS 梁集沈集彭庄台  | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 11806 | 睢宁     | PMS 梁集梁行北台片  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11807 | 睢宁     | PMS 梁集张行宋庙台  | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 11808 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩杨庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11809 | 睢宁     | PMS 梁集梁行南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11810 | 睢宁     | PMS 梁集李庄北台   | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 11811 | 睢宁     | PMS 梁集八队台    | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 11812 | 睢宁     | 梁集八队南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11813 | 睢宁     | 梁集光华北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11814 | 睢宁     | 梁集光华南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11815 | 睢宁     | PMS 梁集八店西台   | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 11816 | 睢宁     | PMS 梁集毛庄团宅台  | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 11817 | 睢宁     | 梁集刘场梁庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11818 | 睢宁     | 梁集刘场张庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11819 | 睢宁     | PMS 梁集刘祠中台   | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 11820 | 睢宁     | 梁集东联刘西台      | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 11821 | 睢宁     | 梁集东联西台       | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 11822 | 睢宁     | PMS 梁集东联东台   | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 11823 | 睢宁     | PMS 梁集双湖北台   | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 11824 | 睢宁     | PMS 梁集薛瓦前张台  | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 11825 | 睢宁     | PMS 梁集农科村部台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11826 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩北台   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 11827 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩李庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11828 | 睢宁     | PMS 梁集商庄韩庄台  | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 11829 | 睢宁     | PMS 梁集全圩东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11830 | 睢宁     | 梁集刘场胡庄西台     | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 11831 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11832 | 睢宁     | 梁集高新园区1号变    | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 11833 | 睢宁     | PMS 梁集张楼中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11834 | 睢宁     | PMS 梁集张楼王庄台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11835 | 睢宁     | PMS 梁集八店万红南台 | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 11836 | 睢宁     | PMS 梁集梁北刘庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11837 | 睢宁     | PMS 梁集八店南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 11838 | 睢宁     | PMS 梁集景湖南刘台  | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 11839 | 睢宁     | PMS 梁集刘场队台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 11840 | 睢宁     | PMS 梁集高楼新井台  | 10       | 200       | 13          | 13              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11841 | 睢宁     | 梁集赵丁仲庄台        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 11842 | 睢宁     | 沙集电子商务城北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11843 | 睢宁     | PMS 沙集电子商务城台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11844 | 睢宁     | PMS 沙集余圩村朱庄小区台 | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 11845 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙群强台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11846 | 睢宁     | PMS 沙集三丁村南王台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11847 | 睢宁     | PMS 沙集南湖村项庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11848 | 睢宁     | 沙集和平东台         | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 11849 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴大朱南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11850 | 睢宁     | PMS 沙集陆元农科台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11851 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11852 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈楼东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11853 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄工业园北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11854 | 睢宁     | 沙集和平工业园        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11855 | 睢宁     | 沙集朱庙村王庄台       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 11856 | 睢宁     | PMS 沙集王圩工业园3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11857 | 睢宁     | PMS 沙集陆元姚蔡东台   | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 11858 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩丁东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11859 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩新农村小区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11860 | 睢宁     | PMS 沙集大顾新农村2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11861 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区前项台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11862 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11863 | 睢宁     | 沙集东风村南台        | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 11864 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄后王台    | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 11865 | 睢宁     | 沙集孙庄前项台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11866 | 睢宁     | PMS 沙集东风一区北台   | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 11867 | 睢宁     | PMS 沙集沙楼台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11868 | 睢宁     | PMS 沙集商贸城南台    | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 11869 | 睢宁     | 沙集仲庄台          | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 11870 | 睢宁     | PMS 沙集孙东台      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 11871 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区3号台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11872 | 睢宁     | PMS 沙集陈庄台      | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 11873 | 睢宁     | PMS 沙集四沙西台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11874 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩余庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11875 | 睢宁     | 沙集街西南台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11876 | 睢宁     | PMS 沙集南湖立庄     | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 11877 | 睢宁     | PMS 沙集南湖张庄     | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 11878 | 睢宁     | PMS 沙集东风桃园台    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11879 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴郭西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11880 | 睢宁     | PMS 沙集和平村台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11881 | 睢宁     | PMS 沙集兴国团结台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11882 | 睢宁     | PMS 沙集大街南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11883 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩村四沙台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11884 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩村台    | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 11885 | 睢宁     | 沙集夏庄彭庄台       | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 11886 | 睢宁     | PMS 沙集供电所     | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 11887 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙前丁台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11888 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙谭庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11889 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙扶贫台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11890 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩村丁庄   | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 11891 | 睢宁     | PMS 沙集魏集王庄北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11892 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩村路边台  | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 11893 | 睢宁     | PMS 沙集四丁刘庄台   | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 11894 | 睢宁     | 沙集沙圩新区台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11895 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村大薛西台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11896 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈楼东2号变 | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 11897 | 睢宁     | PMS 沙集大顾西唐台   | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 11898 | 睢宁     | PMS 沙集乐园路台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11899 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩圩里台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11900 | 睢宁     | 沙集白庙单庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11901 | 睢宁     | PMS 沙集东风村北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11902 | 睢宁     | PMS 沙集大顾余庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11903 | 睢宁     | PMS 沙集大顾薛庄台   | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 11904 | 睢宁     | 沙集全圩李庄        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11905 | 睢宁     | PMS 沙集白庙王北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11906 | 睢宁     | 沙集朱庙北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11907 | 睢宁     | 沙集和平南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11908 | 睢宁     | PMS 沙集刘楼台     | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 11909 | 睢宁     | PMS 沙集农科新区台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11910 | 睢宁     | PMS 沙集鲍洼台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11911 | 睢宁     | PMS 沙集和平北台    | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 11912 | 睢宁     | PMS 沙集魏集电站    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 11913 | 睢宁     | PMS 沙集魏集王庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11914 | 睢宁     | PMS 沙集史庄电站    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 11915 | 睢宁     | 沙集大顾十里集台      | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 11916 | 睢宁     | PMS 沙集大顾电站    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11917 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙西台     | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 11918 | 睢宁     | 沙集白庙张圩台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11919 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩五陈台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11920 | 睢宁     | PMS 沙集白庙朱曹台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11921 | 睢宁     | PMS 沙集商湖南台     | 10       | 250       | 107         | 107             |
| 11922 | 睢宁     | PMS 沙集兴国张马台    | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 11923 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙沙庄     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11924 | 睢宁     | PMS 沙集四丁村郭庄台   | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 11925 | 睢宁     | PMS 沙集小湾胡庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11926 | 睢宁     | PMS 沙集史庄村凡庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11927 | 睢宁     | PMS 沙集三丁勺厂台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11928 | 睢宁     | PMS 沙集大顾南邱台    | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 11929 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈扶贫台    | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 11930 | 睢宁     | 沙集夏圩前夏台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11931 | 睢宁     | PMS 沙集大顾杜庄台    | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 11932 | 睢宁     | PMS 沙集大顾小顾台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11933 | 睢宁     | 沙集余圩路边台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11934 | 睢宁     | PMS 沙集余圩扶贫台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11935 | 睢宁     | PMS 沙集余圩村余西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11936 | 睢宁     | PMS 沙集王圩工业园2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11937 | 睢宁     | PMS 沙集王圩徐庄台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11938 | 睢宁     | PMS 沙集王圩村马庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11939 | 睢宁     | PMS 沙集王圩村部     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11940 | 睢宁     | PMS 沙集王圩北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11941 | 睢宁     | 沙集小朱西台         | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 11942 | 睢宁     | 沙集兴国东台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11943 | 睢宁     | 沙集丁陈村台         | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 11944 | 睢宁     | PMS 沙集大顾唐庄台    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 11945 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙村刘庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11946 | 睢宁     | PMS 沙集东风一区东台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11947 | 睢宁     | PMS 沙集马宅台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11948 | 睢宁     | PMS 沙集杨庄圩西台    | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 11949 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈杨庄台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11950 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦王东台    | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 11951 | 睢宁     | PMS 沙集村李庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11952 | 睢宁     | PMS 沙集范庄台400台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11953 | 睢宁     | PMS 沙集集北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11954 | 睢宁     | 沙集三丁新区台        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11955 | 睢宁     | PMS 沙集全圩刘庄台    | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 11956 | 睢宁     | PMS 沙集东风后巷台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11957 | 睢宁     | 沙集兴国泰庄台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11958 | 睢宁     | PMS 沙集陆元李东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11959 | 睢宁     | PMS 沙集陆元小李台    | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 11960 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴大朱台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11961 | 睢宁     | 沙集镇政府          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11962 | 睢宁     | 沙集陆元村韩杨台       | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 11963 | 睢宁     | 沙集王口潘庄台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11964 | 睢宁     | PMS 沙集四丁村王庄台   | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 11965 | 睢宁     | PMS 沙集小湾孙庄台    | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 11966 | 睢宁     | PMS 沙集史庄村台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11967 | 睢宁     | PMS 沙集余圩北台     | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 11968 | 睢宁     | 沙集四丁夹河台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11969 | 睢宁     | PMS 沙集全圩张庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11970 | 睢宁     | PMS 沙集全圩小全台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11971 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈小李台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11972 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙村台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11973 | 睢宁     | 沙集魏集藏庄台        | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 11974 | 睢宁     | PMS 沙集小湾南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11975 | 睢宁     | 梁集幸福家苑二期3号箱变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 11976 | 睢宁     | 沙集东方佳苑二期南台箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11977 | 睢宁     | 沙集东方佳苑二期北台箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 11978 | 睢宁     | 沙集沙圩村农村集中区1配1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11979 | 睢宁     | 沙集沙圩村农村集中区1配4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11980 | 睢宁     | 沙集沙圩村农村集中区1配2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11981 | 睢宁     | PMS 沙集街道东台     | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 11982 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼周庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11983 | 睢宁     | PMS 沙集王口靳庄台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11984 | 睢宁     | 沙集东台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11985 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴郭南台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11986 | 睢宁     | 沙集兴国西台         | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 11987 | 睢宁     | PMS 沙集陆元王庄台    | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 11988 | 睢宁     | 沙集乐园路东台        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11989 | 睢宁     | PMS 沙集白庙村台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11990 | 睢宁     | PMS 沙集街道北台     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 11991 | 睢宁     | 沙集小学台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11992 | 睢宁     | PMS 沙集镇医院      | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 11993 | 睢宁     | 沙集王圩工业园1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 11994 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼村台     | 10       | 160       | 114         | 114             |
| 11995 | 睢宁     | PMS 沙集大顾徐洼台    | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 11996 | 睢宁     | 沙集大顾村南邱电站      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 11997 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦王西台    | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 11998 | 睢宁     | PMS 沙集小湾卢庄台    | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 11999 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦董庄台    | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 12000 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈潘刘台    | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 12001 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩小李台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12002 | 睢宁     | 沙集丁陈楼西台        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 12003 | 睢宁     | PMS 沙集王圩西湖台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12004 | 睢宁     | PMS 沙集杨庄北台     | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 12005 | 睢宁     | PMS 沙集商湖北台     | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 12006 | 睢宁     | PMS 沙集杨庄村廖庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12007 | 睢宁     | PMS 沙集小朱东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12008 | 睢宁     | PMS 沙集魏集丁庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12009 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区3号变  | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 12010 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区2号单变 | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 12011 | 睢宁     | PMS 沙集刘庄南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12012 | 睢宁     | PMS 沙集东风一区2号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12013 | 睢宁     | PMS 沙集东风一区1号变  | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 12014 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12015 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12016 | 睢宁     | PMS 沙集农科王庄台    | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 12017 | 睢宁     | 沙集蔡吴朱庄台        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 12018 | 睢宁     | PMS 沙集兴国村部台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12019 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴马庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12020 | 睢宁     | 沙集孙庄东台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12021 | 睢宁     | 沙集孙庄工业园        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12022 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄北台     | 10       | 630       | 314         | 314             |
| 12023 | 睢宁     | PMS 沙集农科村台     | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 12024 | 睢宁     | 沙集夏圩圩里台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12025 | 睢宁     | PMS 沙集小湾电站     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12026 | 睢宁     | PMS 沙集四丁南台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12027 | 睢宁     | 沙集三丁鲍庄台        | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 12028 | 睢宁     | PMS 沙集三丁村台     | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 12029 | 睢宁     | 沙集杨庄东台         | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 12030 | 睢宁     | PMS 沙集全圩大丁台    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12031 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12032 | 睢宁     | PMS 沙集魏集村台        | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 12033 | 丰县     | 丰县梁寨光庄西           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12034 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西陈楼东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12035 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12036 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙刘王综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12037 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西街口       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12038 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12039 | 丰县     | PMS 丰县梁寨公变西北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12040 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨新村综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12041 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12042 | 丰县     | PMS 丰县梁寨单楼东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12043 | 丰县     | PMS 丰县梁寨王庄南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12044 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12045 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄东南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12046 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12047 | 丰县     | PMS 丰县梁寨耿庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12048 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12049 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石马固东南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12050 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12051 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新集西北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12052 | 丰县     | PMS 丰县梁寨周宅址中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12053 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12054 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12055 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12056 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄西南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12057 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12058 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12059 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12060 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包楼中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12061 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12062 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大张口变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12063 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12064 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨东南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12065 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12066 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤中       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12067 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12068 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12069 | 丰县     | 丰县梁寨光庄北            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12070 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12071 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12072 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12073 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12074 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12075 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12076 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12077 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变东南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12078 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前单楼综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12079 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12080 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨中学西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12081 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨小学北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12082 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12083 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12084 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12085 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12086 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇华祖庙东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12087 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12088 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇林场北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12089 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12090 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12091 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12092 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12093 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12094 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12095 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12096 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12097 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12098 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高庙1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12099 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头大队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12100 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12101 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集西中综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12102 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12103 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇车站综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12104 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12105 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇幼儿园综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12106 | 丰县     | 丰县梁寨镇小李庄北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12107 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12108 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12109 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12110 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇闫楼西1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12111 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇刘新庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12112 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇化祖庙北1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12113 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼南1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12114 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12115 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12116 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12117 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12118 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西北1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12119 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12120 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12121 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼东南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12122 | 丰县     | 丰县梁寨大王楼南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12123 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12124 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12125 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12126 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12127 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙刘王中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12128 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄学校综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12129 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12130 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12131 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12132 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12133 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12134 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼大队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12135 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12136 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12137 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12138 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12139 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12140 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇南集东南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12141 | 丰县     | 丰县梁寨镇边贸南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12142 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12143 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东北1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12144 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后良庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12145 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小口东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12146 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12147 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12148 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12149 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇中学南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12150 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12151 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12152 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12153 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新庄东2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12154 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇吴楼北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12155 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇五姓庄西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12156 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇光庄西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12157 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12158 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇信用社综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12159 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口村黄楼东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12160 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12161 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12162 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东南2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12163 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西街口2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12164 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新市场南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12165 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元碑综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12166 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12167 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集北1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12168 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12169 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇程庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12170 | 丰县     | 丰县梁寨镇初中南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12171 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12172 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇张庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12173 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12174 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12175 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛庄西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12176 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼西南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12177 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼西北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12178 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12179 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛集东一号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12180 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南一号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12181 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12182 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12183 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12184 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12185 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12186 | 丰县     | 丰县梁寨镇孟楼西南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12187 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南二号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12188 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12189 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12190 | 丰县     | 丰县梁寨镇杨新庄西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12191 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇单楼东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12192 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12193 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12194 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁口西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12195 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元铭苑1号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 12196 | 丰县     | 丰县梁寨镇状元铭苑3号箱变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 12197 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元铭苑2号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 12198 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 12199 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 12200 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12201 | 丰县     | 丰县梁寨镇步行街南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12202 | 丰县     | 丰县梁寨镇翠湖花园1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 12203 | 丰县     | 丰县梁寨镇大张口西北1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12204 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙庄东综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12205 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨大队3号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12206 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼1号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12207 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12208 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼2号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12209 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12210 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12211 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12212 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前杨楼西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12213 | 丰县     | PMS 丰县梁寨步行街西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12214 | 丰县     | PMS 丰县梁寨梁口东北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12215 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨北           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 12216 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇炭窑        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12217 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12218 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12219 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村3号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12220 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村4号    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12221 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口新区南  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12222 | 丰县     | 丰县欢口镇邓庄北        | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 12223 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥后东   | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 12224 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂新村   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12225 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村四队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12226 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村五队  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12227 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇长馨路西变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12228 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇永安路北变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12229 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口新村西变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12230 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路东变  | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 12231 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路北变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12232 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路西变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12233 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇开发区南   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12234 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口新村东南 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12235 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12236 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村中   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12237 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口新区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12238 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12239 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12240 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇茺子园西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12241 | 丰县     | 丰县欢口镇徐楼北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12242 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12243 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12244 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼南    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12245 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12246 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12247 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12248 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12249 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12250 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三关庙    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12251 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12252 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小张庙变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12253 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇茺子园东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12254 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12255 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12256 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12257 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12258 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周路口变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12259 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12260 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇中山西路     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12261 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇开发区变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12262 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄三队变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12263 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄工业区台片 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12264 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小陈新庄变    | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 12265 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄九队变   | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 12266 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥村变     | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 12267 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄八队变   | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 12268 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄一队变   | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 12269 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄四队变   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 12270 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼前变    | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 12271 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王河套队变    | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 12272 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖桥东变     | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 12273 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖西队变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12274 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后肖桥变     | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 12275 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大庄变     | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 12276 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄四队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12277 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄五队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12278 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄七队变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12279 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄六队变    | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 12280 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂前东变    | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 12281 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村变     | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 12282 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄东变     | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 12283 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄南变     | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 12284 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12285 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12286 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12287 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12288 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄西变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12289 | 睢宁     | 沙集大顾扶贫台           | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 12290 | 睢宁     | PMS 沙集街道西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12291 | 睢宁     | PMS 沙集陆元姚蔡台       | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 12292 | 睢宁     | PMS 沙集陆元村台        | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 12293 | 睢宁     | PMS 沙集夏庄村台        | 10       | 100       | 60          | 60              |
| 12294 | 睢宁     | 沙集米厂              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12295 | 睢宁     | 沙集夏圩小李南台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12296 | 睢宁     | 沙集大寺南台            | 10       | 400       | 267         | 267             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12297 | 睢宁     | 沙集余圩王庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12298 | 睢宁     | PMS 沙集范庄台     | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 12299 | 睢宁     | 沙集农科北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12300 | 睢宁     | PMS 沙集陆元村部台   | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 12301 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩后夏台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12302 | 睢宁     | PMS 沙集王口南台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12303 | 睢宁     | PMS 沙集农科村西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12304 | 睢宁     | PMS 沙集全圩张庄西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12305 | 睢宁     | PMS 沙集小湾台     | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 12306 | 睢宁     | PMS 沙集刘庄中台    | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 12307 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼唐庄南台  | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 12308 | 睢宁     | PMS 沙集小朱村台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12309 | 睢宁     | PMS 沙集陆元王庄北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12310 | 睢宁     | PMS 沙集陆元村小李西台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12311 | 睢宁     | PMS 沙集兴国南台    | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 12312 | 睢宁     | PMS 沙集农科刘楼南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12313 | 睢宁     | PMS 沙集王圩中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12314 | 睢宁     | PMS 沙集大街中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12315 | 睢宁     | PMS 沙集米厂东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12316 | 睢宁     | PMS 沙集白庙单庄南台  | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 12317 | 睢宁     | 沙集二中西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12318 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩姜庄台   | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 12319 | 睢宁     | PMS 沙集王口北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12320 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈小顾台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12321 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙后丁台   | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 12322 | 睢宁     | PMS 沙集余圩村刘庄台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12323 | 睢宁     | PMS 沙集王圩徐庄东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12324 | 睢宁     | PMS 沙集王圩村东台   | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 12325 | 睢宁     | PMS 沙集三丁药厂台   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 12326 | 睢宁     | 沙集白庙张圩南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12327 | 睢宁     | PMS 沙集东风村部台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12328 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12329 | 睢宁     | 沙集农科南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12330 | 睢宁     | 沙集夏圩小区南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12331 | 睢宁     | PMS 沙集大街中东台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12332 | 睢宁     | 沙集丁陈杨庄西台      | 10       | 630       | 440         | 440             |
| 12333 | 睢宁     | PMS 沙集大顾杜庄北台  | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 12334 | 睢宁     | PMS 沙集姚蔡北台    | 10       | 200       | 86          | 86              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12335 | 睢宁     | PMS 沙集四丁王庄南台   | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 12336 | 睢宁     | PMS 沙集四丁胡庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12337 | 睢宁     | PMS 沙集余圩北新区台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12338 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙王庄南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12339 | 睢宁     | PMS 沙集李庄北台     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 12340 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼杨庄台    | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 12341 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈刘庄台    | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 12342 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦董庄南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12343 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄工业园中台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12344 | 睢宁     | PMS 沙集东风后巷西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12345 | 睢宁     | PMS 沙集兴国村北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12346 | 睢宁     | PMS 沙集魏集腰庄台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12347 | 睢宁     | PMS 沙集电子商务城1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12348 | 睢宁     | PMS 沙集农贸商城东台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12349 | 睢宁     | PMS 沙集乐园路西台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12350 | 睢宁     | PMS 沙集南湖商庄北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12351 | 睢宁     | PMS 沙集白庙王东台    | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 12352 | 睢宁     | 沙集朱庙村部台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12353 | 睢宁     | PMS 沙集夏庄路边台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12354 | 睢宁     | PMS 沙集全圩张庄北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12355 | 睢宁     | PMS 沙集白庙朱曹西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12356 | 睢宁     | 沙集三丁村南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12357 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩楼北台    | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 12358 | 睢宁     | PMS 沙集鲍洼南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12359 | 睢宁     | PMS 沙集兴国团结二队台  | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 12360 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴大朱北台   | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 12361 | 睢宁     | PMS 沙集小湾卢庄北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12362 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦杜庄北台   | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 12363 | 睢宁     | PMS 沙集王圩村部东北台  | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 12364 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈小李北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12365 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩小李北台   | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 12366 | 睢宁     | PMS 沙集王口村北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12367 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区南台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12368 | 睢宁     | 沙集新政府台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12369 | 睢宁     | PMS 沙集二中南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12370 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12371 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区东台   | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 12372 | 睢宁     | PMS 沙集东风村部东台   | 10       | 400       | 258         | 258             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12373 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村部北台  | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 12374 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩夏庄台   | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 12375 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩圩里北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12376 | 睢宁     | PMS 沙集白庙单庄西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12377 | 睢宁     | PMS 沙集乐园路西街台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12378 | 睢宁     | PMS 沙集商贸城玲珑台  | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 12379 | 睢宁     | PMS 沙集大顾胡庄台   | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 12380 | 睢宁     | 沙集农科王庄西台      | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 12381 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩圩里南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12382 | 睢宁     | PMS 沙集大顾新农村中台 | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 12383 | 睢宁     | PMS 沙集王口靳庄北台  | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 12384 | 睢宁     | PMS 沙集杨庄村西台   | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 12385 | 睢宁     | PMS 沙集商湖西台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12386 | 睢宁     | PMS 沙集余圩崔陈台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12387 | 睢宁     | PMS 沙集史庄东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12388 | 睢宁     | PMS 沙集余圩蔡庄台   | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 12389 | 睢宁     | PMS 沙集三丁西台    | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 12390 | 睢宁     | PMS 沙集小湾胡庄南台  | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 12391 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩小区西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12392 | 睢宁     | PMS 沙集小湾王圩东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12393 | 睢宁     | PMS 沙集仲庄东台    | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 12394 | 睢宁     | PMS 沙集王口沙庄东台  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12395 | 睢宁     | 沙集王圩程庄台       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 12396 | 睢宁     | PMS 沙集兴国秦庄东台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12397 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴郭东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12398 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴朱庄北台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12399 | 睢宁     | PMS 沙集王圩东台    | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 12400 | 睢宁     | PMS 沙集兴国村部西台  | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 12401 | 睢宁     | PMS 沙集王圩南台    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12402 | 睢宁     | PMS 沙集陆元村西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12403 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴马庄东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12404 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩陈彭台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12405 | 睢宁     | PMS 沙集单庄北台    | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 12406 | 睢宁     | PMS 沙集全圩刘庄西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12407 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙村部北台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12408 | 睢宁     | PMS 沙集全圩小全北台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12409 | 睢宁     | PMS 沙集余圩余西南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12410 | 睢宁     | PMS 沙集杨庄南台    | 10       | 200       | 97          | 97              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12411 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村东台   | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 12412 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村李庄台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12413 | 睢宁     | PMS 沙集小朱前刘台   | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 12414 | 睢宁     | PMS 沙集魏集丁庄西台  | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 12415 | 睢宁     | PMS 沙集魏集村南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12416 | 睢宁     | PMS 沙集三丁村部北台  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12417 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙宋庄西台  | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 12418 | 睢宁     | PMS 沙集王圩路边台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12419 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼周庄南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12420 | 睢宁     | 沙集东风沙庄西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12421 | 睢宁     | PMS 沙集东风沙庄东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12422 | 睢宁     | PMS 沙集农科刘楼东台  | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 12423 | 睢宁     | 沙集姚蔡南台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12424 | 睢宁     | PMS 沙集四丁郭庄东台  | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 12425 | 睢宁     | 沙集兴国大寺台       | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 12426 | 睢宁     | PMS 沙集陆元小区台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12427 | 睢宁     | 沙集全圩村部台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12428 | 睢宁     | PMS 沙集东风沙庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12429 | 睢宁     | PMS 沙集白庙朱槽东台  | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 12430 | 睢宁     | PMS 沙集白庙村北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12431 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙交界台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12432 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙王庄西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12433 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙吴庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12434 | 睢宁     | PMS 沙集白庙张圩西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12435 | 睢宁     | PMS 沙集仲庄西台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12436 | 睢宁     | PMS 沙集王口村三队北台 | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 12437 | 睢宁     | PMS 沙集小学西台    | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 12438 | 睢宁     | PMS 沙集陆元小区西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12439 | 睢宁     | 沙集兴国大寺中台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12440 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄前项南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12441 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙前丁南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12442 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦王西南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12443 | 睢宁     | PMS 沙集大顾小顾南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12444 | 睢宁     | PMS 沙集大顾唐庄东台  | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 12445 | 睢宁     | PMS 沙集大顾南邱北台  | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 12446 | 睢宁     | PMS 沙集王圩东北台   | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 12447 | 睢宁     | PMS 沙集范庄中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12448 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩村楼东南台 | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12449 | 睢宁     | PMS 沙集商湖立庄南台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12450 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村大薛南台    | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 12451 | 睢宁     | PMS 沙集王庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12452 | 睢宁     | PMS 沙集余圩村朱庄小区南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12453 | 睢宁     | PMS 沙集大顾扶贫西台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12454 | 睢宁     | 沙集王圩浴室台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12455 | 睢宁     | 沙集和平工业园西台        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12456 | 睢宁     | PMS 沙集和平胜利西台     | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 12457 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩楼西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12458 | 睢宁     | PMS 沙集王圩西南台      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12459 | 睢宁     | 沙集鲍洼北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12460 | 睢宁     | 沙集王圩徐庄北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12461 | 睢宁     | PMS 沙集王圩路北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12462 | 睢宁     | PMS 沙集王圩东湖台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12463 | 睢宁     | PMS 沙集蔡楼村南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12464 | 睢宁     | PMS 沙集教堂门前台      | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 12465 | 睢宁     | PMS 沙集东风桃园后西台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12466 | 睢宁     | PMS 沙集东方佳苑1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12467 | 睢宁     | PMS 沙集东方佳苑2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12468 | 睢宁     | PMS 沙集乐园路北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12469 | 睢宁     | PMS 沙集佳乐超市门前台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12470 | 睢宁     | PMS 沙集康居家园西变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12471 | 睢宁     | PMS 沙集康居家园东变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12472 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12473 | 睢宁     | PMS 沙集东风单庄台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12474 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12475 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦村杜庄南台    | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 12476 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩高铁安置小区北台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12477 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩村部东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12478 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩高铁安置小区南台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12479 | 睢宁     | PMS 沙集夏圩村部台      | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 12480 | 睢宁     | PMS 沙集村高铁安置小区台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12481 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12482 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区5号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12483 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12484 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12485 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区4号变    | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 12486 | 睢宁     | PMS 沙集魏集小区3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12487 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区小区台      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 12488 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈村部东北台      | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 12489 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙扶贫东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12490 | 睢宁     | PMS 沙集农科王庄路边台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12491 | 睢宁     | 沙集公园台              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12492 | 睢宁     | PMS 沙集和平路南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12493 | 睢宁     | PMS 沙集东风村仲夏台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12494 | 睢宁     | PMS 沙集余圩夏庄路边东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12495 | 睢宁     | PMS 沙集鲍洼中台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12496 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区小区东台     | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 12497 | 睢宁     | PMS 沙集东风二区小区西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12498 | 睢宁     | PMS 沙集白庙朱曹北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12499 | 睢宁     | PMS 沙集白庙朱曹中台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12500 | 睢宁     | PMS 沙集鲍洼前台         | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 12501 | 睢宁     | PMS 沙集三丁村部北路边台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12502 | 睢宁     | PMS 沙集金街台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12503 | 睢宁     | PMS 沙集新政府西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12504 | 睢宁     | PMS 沙集大顾胡庄北台       | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 12505 | 睢宁     | PMS 沙集小学东台         | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 12506 | 睢宁     | PMS 沙集和平工业园1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12507 | 睢宁     | 沙集沙圩五陈北台           | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 12508 | 睢宁     | PMS 沙集大顾薛庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12509 | 睢宁     | PMS 沙集丁陈扶贫西台       | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 12510 | 睢宁     | 沙集和平工业园南台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12511 | 睢宁     | PMS 沙集物流园台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12512 | 睢宁     | 沙集王口潘庄南新台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12513 | 睢宁     | PMS 沙集和平工业园3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12514 | 睢宁     | PMS 沙集孙庄西北台        | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 12515 | 睢宁     | PMS 沙集三丁药厂东台       | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 12516 | 睢宁     | PMS 沙集镇政府南区电商产业园3号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12517 | 睢宁     | PMS 沙集王口沙庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12518 | 睢宁     | PMS 沙集镇政府南区电商产业园4号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12519 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩四沙中台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12520 | 睢宁     | PMS 沙集和平工业园2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12521 | 睢宁     | PMS 沙集朱庙王庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12522 | 睢宁     | PMS 沙集沙圩村圩东台       | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 12523 | 睢宁     | PMS 沙集四丁夏庄台        | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 12524 | 睢宁     | PMS 沙集和平村张庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12525 | 睢宁     | PMS 沙集镇政府南区电商产业园2号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12526 | 睢宁     | PMS 沙集镇政府南区电商产业园1号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12527 | 睢宁     | 沙集三丁勺厂东台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12528 | 睢宁     | PMS 沙集徐淮路台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12529 | 睢宁     | PMS 沙集镇政府南区电商产业园5号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12530 | 睢宁     | 沙集夏圩小李东南台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12531 | 睢宁     | PMS 沙集蔡吴郭王台        | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 12532 | 睢宁     | PMS 沙集南湖杨庄圩东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12533 | 睢宁     | PMS 沙集和平工业园西南台     | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 12534 | 睢宁     | 沙集白庙单庄北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12535 | 睢宁     | PMS 沙集水街台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12536 | 睢宁     | PMS 沙集政府南区1号箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12537 | 睢宁     | PMS 沙集政府南区2号箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12538 | 睢宁     | 沙集镇阿里路台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12539 | 睢宁     | 沙集街道中南台            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12540 | 睢宁     | 沙集一懿家居产业园南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12541 | 睢宁     | 沙集一懿家居产业园北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12542 | 睢宁     | 沙集东风沙庄西台2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12543 | 睢宁     | 沙集王圩东湖西台           | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 12544 | 睢宁     | 沙集三丁村南王北台          | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 12545 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄六队变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12546 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇新宋寨变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12547 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨西变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12548 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12549 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12550 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12551 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄西变      | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 12552 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄北变      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 12553 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12554 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12555 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12556 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12557 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12558 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈新庄       | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 12559 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈方楼变      | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 12560 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼八九队变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12561 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼十队变     | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 12562 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙集变       | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12563 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝东变   | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 12564 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝西变   | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 12565 | 丰县     | 丰县欢口镇肖埝南变       | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 12566 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12567 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄七八队变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12568 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄十一队变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12569 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇菜园前变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12570 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇土楼变    | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 12571 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇菜园后变   | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 12572 | 丰县     | 丰县欢口镇刘庄变        | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 12573 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇菜园西变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12574 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙东变   | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 12575 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄一队变  | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 12576 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙西变   | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 12577 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄二队变  | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 12578 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集东变   | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 12579 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄东变   | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 12580 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄一队变  | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 12581 | 丰县     | 丰县欢口镇邓庄东变0      | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 12582 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄中变   | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 12583 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村变   | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 12584 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12585 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼后变  | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 12586 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨西变   | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 12587 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨南变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12588 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄二队变  | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 12589 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12590 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12591 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12592 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12593 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12594 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12595 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12596 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12597 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12598 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼前变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12599 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12600 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12601 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12602 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12603 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12604 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集西变   | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 12605 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陆堂南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12606 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12607 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12608 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12609 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄四队变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12610 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12611 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12612 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12613 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12614 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12615 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇彭庄五队变  | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 12616 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄北变   | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 12617 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄南变   | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 12618 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇彭庄六队变  | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 12619 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李集变    | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 12620 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄南变   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 12621 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张庄变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12622 | 丰县     | 丰县欢口镇史庄东变       | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 12623 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄北变   | 10       | 250       | 174         | 174             |
| 12624 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐王庄变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12625 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄六队变 | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 12626 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12627 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村北   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12628 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小李庄    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12629 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇西市场南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12630 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园3号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12631 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园1号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12632 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园6号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12633 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园7号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12634 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园2号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12635 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园5号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12636 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园4号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12637 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12638 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰小区西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12639 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口三队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12640 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关   | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 12641 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12642 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇接神庙    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12643 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后中变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12644 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12645 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12646 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄村    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12647 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄三队   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12648 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄二队   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12649 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12650 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12651 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12652 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12653 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庙     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12654 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇霍庄西    | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 12655 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄二队  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12656 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄七队  | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 12657 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄北    | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 12658 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈方楼北   | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 12659 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈方楼南变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12660 | 丰县     | 丰县欢口镇晏桥         | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 12661 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼一队   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 12662 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄一队   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12663 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥后西变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12664 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥前西变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12665 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂后东   | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 12666 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂后西   | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 12667 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后西变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12668 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12669 | 丰县     | 丰县欢口镇杨庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12670 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12671 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12672 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口张庄   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12673 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇闫吴庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12674 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12675 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄村    | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 12676 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨北    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12677 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12678 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王河套东变        | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 12679 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄中变         | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 12680 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12681 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12682 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12683 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12684 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口街北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12685 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇仇庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12686 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集北综合变       | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 12687 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12688 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后赵庄综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12689 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12690 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝西南综合变      | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 12691 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄西南综合变      | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 12692 | 丰县     | 丰县欢口镇苇子园前综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12693 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关西综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12694 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄中综合变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12695 | 丰县     | PMS 欢口镇锦城佳苑小区综合变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12696 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路1号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12697 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园1号综合变001 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12698 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园2号综合变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12699 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园3号综合变003 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12700 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园4号综合变004 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 12701 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村1号综合变0    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12702 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄新村2号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12703 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄新村1号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12704 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄村1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12705 | 丰县     | 丰县欢口镇中山西路1号综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12706 | 丰县     | 丰县欢口镇师桥3变             | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 12707 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师桥2变         | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 12708 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12709 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄综合变        | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 12710 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12711 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏集变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12712 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇镇南变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12713 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇政府东变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12714 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰南变         | 10       | 400       | 289         | 289             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12715 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰北变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12716 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村六队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12717 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12718 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇东市场综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12719 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰小区变        | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 12720 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰小区中变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12721 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇新村南变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12722 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄五队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12723 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12724 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12725 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前王营变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12726 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师桥1号综合变      | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 12727 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师桥4号综合变      | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 12728 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇振兴小区1号综合变001 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12729 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇振兴小区2号综合变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12730 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12731 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路1号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12732 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12733 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路2号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12734 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12735 | 丰县     | PMS 丰县欢口丰沙路1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12736 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄3号变        | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 12737 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12738 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12739 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12740 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12741 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12742 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12743 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12744 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12745 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于王庄1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12746 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12747 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12748 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄一队1号变      | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 12749 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙集1号变        | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 12750 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12751 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12752 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12753 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12754 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李集1号变       | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 12755 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨1号变       | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 12756 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄1号变       | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 12757 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝1号变       | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 12758 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄1号变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12759 | 丰县     | 丰县欢口镇王海3号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12760 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄九队1号综合变  | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 12761 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥3号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12762 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口张庄2号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12763 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口张庄3号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12764 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12765 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12766 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垅庙2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12767 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12768 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12769 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12770 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄村赵庄2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12771 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12772 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12773 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄开发区1号综合变 | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 12774 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄二队1号综合变   | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 12775 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄北1号综合变    | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 12776 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关1号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12777 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇中山路2号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12778 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄六队1号综合变  | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 12779 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路4号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12780 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇中山路3号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12781 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村4号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12782 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村5号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12783 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄东1号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12784 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队3号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12785 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄九队2号综合变  | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 12786 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈小庄八队1号综合变  | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 12787 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄三队2号综合变  | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 12788 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄六队1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12789 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄六队2号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12790 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12791 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12792 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇菜园1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12793 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12794 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄1号综合变    | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 12795 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙2号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12796 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙4号综合变    | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 12797 | 丰县     | 丰县欢口镇高庙3号综合变        | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 12798 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄二队1号综合变 | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 12799 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄三队1号变   | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 12800 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼2号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12801 | 睢宁     | 沙集东风沙庄南台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12802 | 睢宁     | 沙集余圩村部后西台           | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 12803 | 睢宁     | 沙集全圩刘庄南台            | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 12804 | 睢宁     | 沙集白庙后东台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12805 | 睢宁     | 沙集农科加油站台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12806 | 睢宁     | 沙集朱庙王庄中台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12807 | 睢宁     | 沙集白庙东湖台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12808 | 睢宁     | 沙集商湖张庄东台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12809 | 睢宁     | 沙集东风沙庄东南台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12810 | 睢宁     | 沙集兴国村部南台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12811 | 睢宁     | 沙集余圩刘庄东台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12812 | 睢宁     | 沙集沙圩余庄西台            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12813 | 睢宁     | 沙集兴国泰庄西台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12814 | 睢宁     | 沙集兴国泰庄西北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12815 | 睢宁     | 沙集朱庙庄吴台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12816 | 睢宁     | 沙集朱庙谭庄北台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12817 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑3配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12818 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑1配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12819 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12820 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑2配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12821 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑3配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12822 | 睢宁     | 沙集润鑫佳苑2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12823 | 睢宁     | 沙集商湖村部门前台           | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 12824 | 睢宁     | 沙集三丁村闸东台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12825 | 睢宁     | 沙集镇政府南区电商产业园6号      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12826 | 睢宁     | 沙集润鑫电商城1配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12827 | 睢宁     | 沙集润鑫电商城2配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12828 | 睢宁     | 沙集四沙组后台             | 10       | 400       | 306         | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12829 | 睢宁     | 沙集王口物流园西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12830 | 睢宁     | 沙集润鑫电商城3配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12831 | 睢宁     | 沙集润鑫电商城3配2变       | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 12832 | 睢宁     | 沙集四丁北台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12833 | 睢宁     | 沙集大顾新农村1号变        | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 12834 | 睢宁     | 沙集和平工业园中台         | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 12835 | 睢宁     | 沙集和平兰庄台           | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 12836 | 睢宁     | 沙集沙圩村农村集中区1配3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12837 | 睢宁     | 沙集蔡吴朱西组台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12838 | 睢宁     | 沙集余圩新农村1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12839 | 睢宁     | 沙集余圩新农村3号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12840 | 睢宁     | 沙集余圩新农村2号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12841 | 睢宁     | 沙集和平村小朱西南台        | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 12842 | 睢宁     | 沙集沙圩村集中区2配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12843 | 睢宁     | 沙集沙圩村集中区2配1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12844 | 睢宁     | 沙集沙圩村集中区2配3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12845 | 睢宁     | 沙集沙圩村集中区2配4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 12846 | 睢宁     | 沙集夏圩村卫生室门前台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12847 | 睢宁     | 沙集夏圩高铁安置小区东台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12848 | 睢宁     | 沙集和平村农科前宅台        | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 12849 | 睢宁     | 沙集电商二期1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12850 | 睢宁     | 沙集电商二期1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 12851 | 睢宁     | 沙集夏圩沙庄安置小区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12852 | 睢宁     | 沙集夏圩沙庄安置小区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12853 | 睢宁     | 沙集和平村农科王庄东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12854 | 睢宁     | PMS 沙集全圩陈庄        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12855 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦杜庄        | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 12856 | 睢宁     | PMS 沙集杨瓦王圩        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12857 | 睢宁     | PMS 沙集三丁村中台       | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 12858 | 睢宁     | 沙集兴国大寺西台          | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 12859 | 睢宁     | PMS 沙集王口村三队       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 12860 | 睢宁     | PMS 沙集东风一区孙庄工业园南台 | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 12861 | 睢宁     | PMS 沙集米厂西台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12862 | 睢宁     | PMS 沙集东风村白庙北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12863 | 睢宁     | PMS 沙集王圩马庄东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12864 | 睢宁     | PMS 王集大营街道台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12865 | 睢宁     | PMS 王集赵集东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12866 | 睢宁     | 王集洪山鲤鱼山           | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12867 | 睢宁     | 王集柳林李庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12868 | 睢宁     | 王集洪山北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12869 | 睢宁     | 王集峰山二闸台       | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 12870 | 睢宁     | PMS 王集平楼后乡    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12871 | 睢宁     | PMS 王集姚场西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12872 | 睢宁     | PMS 王集柳林南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12873 | 睢宁     | 王集光东中台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12874 | 睢宁     | PMS 王集西田单变台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12875 | 睢宁     | 王集东田东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12876 | 睢宁     | PMS 王集陈楼北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12877 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12878 | 睢宁     | 王集王营中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12879 | 睢宁     | PMS 王集光西西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12880 | 睢宁     | PMS 王集光西东台林庙台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12881 | 睢宁     | PMS 王集杨集东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12882 | 睢宁     | 王集管庄东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12883 | 睢宁     | PMS 王集王庄小区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12884 | 睢宁     | 王集孙徐中台        | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 12885 | 睢宁     | PMS 王集平楼公变西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12886 | 睢宁     | 王集曲头二组台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12887 | 睢宁     | 王集王西小四队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12888 | 睢宁     | 王集东南小区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12889 | 睢宁     | 王集洪山东台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12890 | 睢宁     | 王集姚场开发区       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12891 | 睢宁     | PMS 王集埝头新增    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12892 | 睢宁     | 王集李埝六组        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12893 | 睢宁     | PMS 王集李埝一组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12894 | 睢宁     | PMS 王集王营后西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12895 | 睢宁     | PMS 王集朱庄东台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12896 | 睢宁     | 王集政府门前        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12897 | 睢宁     | PMS 王集平楼公用    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12898 | 睢宁     | PMS 王集平楼北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12899 | 睢宁     | 王集平楼中学门前      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12900 | 睢宁     | PMS 王集孙徐北台    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 12901 | 睢宁     | 王集光东小吴西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12902 | 睢宁     | PMS 王集峰山东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12903 | 睢宁     | PMS 王集峰山中台    | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 12904 | 睢宁     | PMS 王集峰山西台    | 10       | 100       | 55          | 55              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12905 | 睢宁     | PMS 王集曲头东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12906 | 睢宁     | 王集曲头西台        | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 12907 | 睢宁     | PMS 王集孙徐李台子台  | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 12908 | 睢宁     | PMS 王集苏庄东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12909 | 睢宁     | PMS 王集马浅东台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12910 | 睢宁     | PMS 王集柴北村     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12911 | 睢宁     | 王集南许小吴        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12912 | 睢宁     | PMS 王集南许东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12913 | 睢宁     | PMS 王集南许南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12914 | 睢宁     | PMS 王集管庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12915 | 睢宁     | 王集果园东场台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12916 | 睢宁     | PMS 王集赵集西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12917 | 睢宁     | 王集姚场东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12918 | 睢宁     | 王集埝头西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12919 | 睢宁     | 王集洪山西台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12920 | 睢宁     | 王集沈庄东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12921 | 睢宁     | PMS 王集孙徐徐庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12922 | 睢宁     | PMS 王集武营西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12923 | 睢宁     | PMS 王集南门中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12924 | 睢宁     | 王集柳林北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12925 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12926 | 睢宁     | 王集苏塘西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12927 | 睢宁     | 王集苏塘中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12928 | 睢宁     | 王集南许三组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12929 | 睢宁     | PMS 王集管庄北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12930 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台二台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12931 | 睢宁     | PMS 王集万玉门前台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12932 | 睢宁     | PMS 王集光东新农村台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12933 | 睢宁     | PMS 王集平楼五队台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12934 | 睢宁     | PMS 王集沈西西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12935 | 睢宁     | PMS 王集长埝三队西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12936 | 睢宁     | 王集王集马浅保亮门前    | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 12937 | 睢宁     | PMS 王集马浅保生门前  | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 12938 | 睢宁     | PMS 王集徐店西台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12939 | 睢宁     | PMS 王集柳林张庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12940 | 睢宁     | PMS 王集沈东北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12941 | 睢宁     | PMS 王集马浅卫生室门前 | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 12942 | 睢宁     | PMS 王集柴湖西台二   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12943 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村南台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12944 | 睢宁     | 王集双营新农村北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12945 | 睢宁     | PMS 王集陈李三组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12946 | 睢宁     | PMS 王集街道东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12947 | 睢宁     | 王集卜马东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12948 | 睢宁     | PMS 王集南门西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12949 | 睢宁     | PMS 王集陈楼南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12950 | 睢宁     | PMS 王集陈楼西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12951 | 睢宁     | PMS 王集陈楼示范园   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12952 | 睢宁     | PMS 王集王营东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12953 | 睢宁     | PMS 王集大营东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12954 | 睢宁     | PMS 王集大营东场    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12955 | 睢宁     | 王集大营前朱台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12956 | 睢宁     | 王集吴庙夏庙        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12957 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12958 | 睢宁     | 王集庄楼南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12959 | 睢宁     | PMS 王集苏庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12960 | 睢宁     | PMS 王集苏庄中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12961 | 睢宁     | PMS 王集杨集西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12962 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12963 | 睢宁     | PMS 王集李埝西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12964 | 睢宁     | PMS 王集王西东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12965 | 睢宁     | PMS 王集光东西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12966 | 睢宁     | PMS 王集光东王庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12967 | 睢宁     | 王集光东小吴南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12968 | 睢宁     | PMS 王集光南东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12969 | 睢宁     | 王集光南南台        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12970 | 睢宁     | 王集光南翻水        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12971 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12972 | 睢宁     | PMS 王集葛段中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12973 | 睢宁     | 王集葛段东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12974 | 睢宁     | 王集朱庄中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12975 | 睢宁     | 王集朱庄西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12976 | 睢宁     | 王集姚庄西台        | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 12977 | 睢宁     | 王集姚庄东台        | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 12978 | 睢宁     | PMS 王集西田      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12979 | 睢宁     | PMS 王集东田西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12980 | 睢宁     | PMS 王集大吴东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 12981 | 睢宁     | 王集大吴西台       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 12982 | 睢宁     | 王集鲁井崖西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12983 | 睢宁     | PMS 王集平楼南台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12984 | 睢宁     | PMS 王集王西西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12985 | 睢宁     | 王集鲁庙台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12986 | 睢宁     | 王集光西徐西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12987 | 睢宁     | PMS 王集光西大张台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12988 | 睢宁     | PMS 王集苗卜门前变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12989 | 睢宁     | PMS 王集供销变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12990 | 睢宁     | 王集祥勤门前变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12991 | 睢宁     | 王集供电所门前台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12992 | 睢宁     | 王集街道南台小学     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 12993 | 睢宁     | PMS 王集长埝徐店   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 12994 | 睢宁     | PMS 王集长埝三队   | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 12995 | 睢宁     | 王集长埝龚庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12996 | 睢宁     | PMS 王集杨集南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12997 | 睢宁     | 王集蔡庄东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 12998 | 睢宁     | 王集洪山南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 12999 | 睢宁     | PMS 王集小马浅台   | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 13000 | 睢宁     | PMS 王集马浅南台   | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 13001 | 睢宁     | 王集马浅北台       | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 13002 | 睢宁     | 王集姚庄宋庄       | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 13003 | 睢宁     | 王集吴庙中台       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13004 | 睢宁     | 王集林科所        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13005 | 睢宁     | 王集王东王庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13006 | 睢宁     | PMS 王集富裕路梁场变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13007 | 睢宁     | PMS 王集杨集北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13008 | 睢宁     | PMS 王集王营北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13009 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13010 | 睢宁     | PMS 王集吴庙东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13011 | 睢宁     | PMS 王集庄楼西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13012 | 睢宁     | PMS 王集中学     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13013 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13014 | 睢宁     | PMS 王集农行门前变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13015 | 睢宁     | PMS 王集光南西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13016 | 睢宁     | PMS 王集葛段西台   | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 13017 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂台   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 13018 | 睢宁     | 王集庆军门前台      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13019 | 睢宁     | PMS 王集工商所门前   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13020 | 睢宁     | PMS 王集柴北北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13021 | 睢宁     | 王集峰山街道        | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 13022 | 睢宁     | PMS 王集平楼街道    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13023 | 睢宁     | PMS 王集武营前鲍台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13024 | 睢宁     | 王集尤庄新村台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13025 | 睢宁     | 王集南许西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13026 | 睢宁     | PMS 王集苏塘东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13027 | 睢宁     | 王集地税所门前       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13028 | 睢宁     | PMS 王集峰山西台新增台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13029 | 睢宁     | PMS 王集柴北西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13030 | 睢宁     | 王集鲁庙夏庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13031 | 睢宁     | 王集杨集九组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13032 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂南台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13033 | 睢宁     | 王集王东孙楼南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13034 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13035 | 睢宁     | PMS 王集大营街道东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13036 | 睢宁     | PMS 王集王营南台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13037 | 睢宁     | PMS 王集沈西东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13038 | 睢宁     | 王集葛段东台新       | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 13039 | 睢宁     | PMS 王集葛段中台新   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13040 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄东台新   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13041 | 睢宁     | PMS 王集赵集西台新   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13042 | 睢宁     | PMS 王集赵集东台新   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13043 | 睢宁     | PMS 王集埝头中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13044 | 睢宁     | PMS 王集杨集南台新   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13045 | 睢宁     | PMS 王集南许五组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13046 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄夏后    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13047 | 睢宁     | PMS 王集吴庙东吴    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13048 | 睢宁     | PMS 王集峰山三组    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13049 | 睢宁     | 王集大吴南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13050 | 睢宁     | PMS 王集工业街台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13051 | 睢宁     | PMS 王集王营南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13052 | 睢宁     | 王集养老中心台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13053 | 睢宁     | PMS 王集光西杨庄台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13054 | 睢宁     | PMS 王集平楼一组台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13055 | 睢宁     | 王集曲头三组        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13056 | 睢宁     | 王集马浅八组台       | 10       | 200       | 121         | 121             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13057 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄一队1号综合变 | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 13058 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥村5号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13059 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄村5号综合变   | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 13060 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村2号综合变   | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 13061 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村3号综合变   | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 13062 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村4号综合变   | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 13063 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村5号综合变   | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 13064 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄村6号综合变   | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 13065 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小张庙1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13066 | 丰县     | 丰县欢口镇大张庙3号综合变       | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 13067 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13068 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13069 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥村4号综合变0  | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 13070 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥村2号综合变0  | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 13071 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘桥后东1号综合变0 | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 13072 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13073 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13074 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13075 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13076 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营西1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13077 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村3号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13078 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村4号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13079 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇金地富华园综合变   | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 13080 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13081 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇杨庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13082 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13083 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄东1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13084 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13085 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄2号综合变0   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13086 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖桥2号综合变    | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 13087 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖桥1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13088 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂4号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13089 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13090 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂5号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13091 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13092 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13093 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13094 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13095 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13096 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13097 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大庄1号综合变    | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 13098 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王河套1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13099 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖桥村王河套2号综合变 | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 13100 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李集3号综合变     | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 13101 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李集2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13102 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄1号综合变0    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13103 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13104 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13105 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄3号综合变     | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 13106 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13107 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑2号综合变0    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13108 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑1号综合变00   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13109 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂1号综合变0    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13110 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄南1号综合变    | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 13111 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关3号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13112 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13113 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13114 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13115 | 丰县     | 丰县欢口镇王海5号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13116 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海4号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13117 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏集1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13118 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13119 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇彭庄五队1号综合变   | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 13120 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄1号综合变     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 13121 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼八九队2号综合变. | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13122 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13123 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13124 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐王庄1号综合变    | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 13125 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13126 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄村3号综合变    | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 13127 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄4号综合变     | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 13128 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13129 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13130 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13131 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13132 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄村2号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13133 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄二队2号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13134 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄2号综合变.    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13135 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄一队2号综合变   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 13136 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄一队3号综合变   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 13137 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13138 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13139 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄3号综合变.    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13140 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝东1号综合变    | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 13141 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝东2号综合变    | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 13142 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝东3号综合变    | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 13143 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝南1号综合变    | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 13144 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇邓庄7号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13145 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝2号综合变     | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 13146 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖埝3号综合变     | 10       | 200       | 82          | 82              |
| 13147 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼八九1号综合变   | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 13148 | 丰县     | 丰县欢口镇刘庄2号综合变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13149 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庄村6号综合变    | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 13150 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼6号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13151 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨2号综合变     | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 13152 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼10号综合变    | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 13153 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇尹庄4号综合变.    | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 13154 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘庄1号综合变     | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 13155 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村2号综合变    | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 13156 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13157 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后西1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13158 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄一队3号综合变   | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 13159 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇菜园西1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13160 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13161 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村三关庙2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13162 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路7号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13163 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13164 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13165 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯4号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13166 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄1号综合变0   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13167 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13168 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口张庄4号综合变   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 13169 | 丰县     | 丰县欢口镇凤凰路3号综合变0       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13170 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼3号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13171 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼7号综合变      | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 13172 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13173 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂村2号综合变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 13174 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄一队2号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13175 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村6号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13176 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄1号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13177 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13178 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集3号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13179 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集4号综合变      | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 13180 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼1号综合变     | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 13181 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路2号综合变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13182 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄1号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13183 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄4号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13184 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈新庄1号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13185 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼1号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13186 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村六队1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13187 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村5号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13188 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄村刘大庄1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13189 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨4号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13190 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13191 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后肖桥1号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13192 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关4号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13193 | 丰县     | 丰县欢口镇永安路2号综合变         | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 13194 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路3号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13195 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路9号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13196 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄1号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13197 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13198 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙1号综合变      | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 13199 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙1号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13200 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13201 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13202 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄村村庄庄1号综合变  | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 13203 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13204 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13205 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13206 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村3号综合变     | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 13207 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村4号综合变     | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 13208 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼3号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13209 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇师后楼4号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13210 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13211 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村东1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13212 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13213 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13214 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13215 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13216 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13217 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13218 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄四队1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13219 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄北3号综合变    | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 13220 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关7号综合变   | 10       | 200       | 61          | 61              |
| 13221 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关8号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13222 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13223 | 丰县     | 丰县欢口镇王庄2号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13224 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路6号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13225 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村三队1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13226 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13227 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营3号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13228 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄村1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13229 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈大庄四队1号综合变  | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 13230 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄二队1号综合变   | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 13231 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄三队1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13232 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13233 | 丰县     | 丰县欢口镇于口村大顾庄2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13234 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村大顾庄3号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13235 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13236 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙集2号综合变     | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 13237 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13238 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨3号综合变     | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 13239 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨4号综合变     | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 13240 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨5号综合变     | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 13241 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇温寨6号综合变     | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 13242 | 丰县     | 丰县欢口镇协和路13号综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13243 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13244 | 丰县     | 丰县欢口镇沙庄北2号综合变        | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 13245 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13246 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13247 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼十队1号综合变  | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 13248 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园5号综合变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13249 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园6号综合变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13250 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园8号综合变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13251 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇幸福家园7号综合变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13252 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路3号综合变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13253 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13254 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇霍庄2号综合变    | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 13255 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇史庄村张庄2号综合变 | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 13256 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13257 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13258 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小李庄1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13259 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庙1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13260 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇霍庄4号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13261 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周路口1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13262 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇霍庄3号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13263 | 丰县     | 丰县欢口镇烟庄2号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13264 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路4号综合变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13265 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路9号综合变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13266 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路6号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13267 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路7号综合变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13268 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路8号综合变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13269 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路4号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13270 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇镇南1号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13271 | 丰县     | 丰县欢口镇镇南2号综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13272 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路11号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13273 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村6号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13274 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村7号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13275 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼3号综合变    | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 13276 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口三队2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13277 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇霍庄1号综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13278 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13279 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13280 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼后4号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13281 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄六队1号综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13282 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄六队2号综合变  | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 13283 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园4号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13284 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园5号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13285 | 睢宁     | PMS 王集平楼中台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13286 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇闫吴庄1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13287 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关5号综合变    | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 13288 | 睢宁     | 王集孙徐四组台               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13289 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关6号综合变    | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 13290 | 睢宁     | 王集鲤鱼山八组               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13291 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄1号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13292 | 睢宁     | PMS 王集平楼开发街           | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 13293 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼4号综合变      | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 13294 | 睢宁     | PMS 王集峰山南台            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13295 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇永安路1号综合变00   | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 13296 | 睢宁     | 王集洪山五组                | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13297 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村三关庙1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13298 | 睢宁     | PMS 王集武营东台片           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13299 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13300 | 睢宁     | PMS 王集武营后埝            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13301 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13302 | 睢宁     | 王集庄楼羊场                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13303 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庙5号综合变      | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 13304 | 睢宁     | 王集庄楼一组                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13305 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇卞庄一队1号综合变    | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 13306 | 睢宁     | PMS 王集吴庙前吴            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13307 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13308 | 睢宁     | 王集光南邵庄                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13309 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口五队1号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13310 | 睢宁     | 王集东田褚庄                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13311 | 丰县     | 丰县欢口镇于口西1号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13312 | 睢宁     | PMS 王集王西北台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13313 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13314 | 睢宁     | 王集埝头南台                | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13315 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄3号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13316 | 睢宁     | PMS 王集杨集六组            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13317 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13318 | 睢宁     | PMS 王集苏庄崔东组           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13319 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼一队1号综合变    | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 13320 | 睢宁     | PMS 王集沈东南台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13321 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼5号综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13322 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西三组           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13323 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营小庄综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13324 | 睢宁     | 王集柳林李庄北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13325 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄3号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13326 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西台新       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13327 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村5号综合变 | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 13328 | 睢宁     | PMS 王集沈庄东台新增      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13329 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂3号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13330 | 睢宁     | PMS 王集老街          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13331 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄机关2号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13332 | 睢宁     | 王集光东魏前            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13333 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13334 | 睢宁     | PMS 王集孙徐南台片       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13335 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇接神庙1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13336 | 睢宁     | PMS 王集杨集中台新增      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13337 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇西市场综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13338 | 睢宁     | PMS 王集峰山二组        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13339 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇永安路4号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13340 | 睢宁     | PMS 王集马浅二组        | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 13341 | 睢宁     | PMS 王集王西南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13342 | 睢宁     | PMS 王集孙徐西台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13343 | 睢宁     | PMS 王集峰山七组        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13344 | 睢宁     | 王集王西小祁庄南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13345 | 睢宁     | PMS 王集光东王庄北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13346 | 睢宁     | 王集朱庄南台            | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 13347 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西李东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13348 | 睢宁     | PMS 王集陈楼五组        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13349 | 睢宁     | PMS 王集陈楼六组台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13350 | 睢宁     | PMS 王集教工楼         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13351 | 睢宁     | 王集供销社院内           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13352 | 睢宁     | PMS 王集粮管所门前       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13353 | 睢宁     | PMS 王集吴庙台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13354 | 睢宁     | PMS 王集杨集十组        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13355 | 睢宁     | 王集杨集五组            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13356 | 睢宁     | PMS 王集光西徐东        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13357 | 睢宁     | PMS 王集光南柴庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13358 | 睢宁     | 王集马浅西台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13359 | 睢宁     | PMS 王集柳林六组        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13360 | 睢宁     | PMS 王集大吴三组        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13361 | 睢宁     | PMS 王集陈楼西北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13362 | 睢宁     | PMS 王集陈楼中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13363 | 睢宁     | PMS 王集庄楼五组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13364 | 睢宁     | PMS 王集峰山北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13365 | 睢宁     | 王集峰山十四组       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13366 | 睢宁     | PMS 王集姚庄村部    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13367 | 睢宁     | PMS 王集苏塘二组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13368 | 睢宁     | PMS 王集柴北中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13369 | 睢宁     | PMS 王集南许九组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13370 | 睢宁     | PMS 王集南许一组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13371 | 睢宁     | PMS 王集平楼新令门前台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13372 | 睢宁     | PMS 王集南许北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13373 | 睢宁     | PMS 王集大吴五组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13374 | 睢宁     | PMS 王集大吴村部    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13375 | 睢宁     | 王集西田东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13376 | 睢宁     | PMS 王集柳林五组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13377 | 睢宁     | 王集果园东场南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13378 | 睢宁     | PMS 王集吴马二组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13379 | 睢宁     | PMS 王集姚庄北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13380 | 睢宁     | PMS 王集葛段三组    | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 13381 | 睢宁     | PMS 王集葛段吴辉门前  | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 13382 | 睢宁     | PMS 王集葛段纸厂门前  | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 13383 | 睢宁     | PMS 王集光南魏西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13384 | 睢宁     | 王集光西林庙组       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13385 | 睢宁     | PMS 王集光西小张    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13386 | 睢宁     | 王集杨集宏亮门前      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13387 | 睢宁     | PMS 王集王西小梁场台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13388 | 睢宁     | PMS 王集泗八路北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13389 | 睢宁     | PMS 王集大营前朱南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13390 | 睢宁     | PMS 王集宋湾堰上台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13391 | 睢宁     | PMS 王集吴庙村部    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13392 | 睢宁     | PMS 王集大营街道中台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13393 | 睢宁     | PMS 王集大营东场东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13394 | 睢宁     | PMS 王集镇医院门前   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13395 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组南台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13396 | 睢宁     | PMS 王集孙徐徐庄南台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13397 | 睢宁     | PMS 王集平楼邮局门前  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13398 | 睢宁     | PMS 王集峰山二闸西台  | 10       | 200       | 145         | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13399 | 睢宁     | 王集杨集新区          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13400 | 睢宁     | PMS 王集苏庄三东组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13401 | 睢宁     | 王集平楼恒秋门前        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13402 | 睢宁     | PMS 王集姚场北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13403 | 睢宁     | PMS 王集富裕路南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13404 | 睢宁     | PMS 王集程明进门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13405 | 睢宁     | 王集鲁庙北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13406 | 睢宁     | PMS 王集中心花园台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13407 | 睢宁     | PMS 王集人民路南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13408 | 睢宁     | 王集王西三组台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13409 | 睢宁     | PMS 王集东田中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13410 | 睢宁     | 王集王营东二组台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13411 | 睢宁     | PMS 王集镇麦香园门前变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13412 | 睢宁     | PMS 王集平楼新区台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13413 | 睢宁     | 王集洪山四组台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13414 | 睢宁     | PMS 王集柴北张庄台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13415 | 睢宁     | PMS 王集柴湖东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13416 | 睢宁     | PMS 王集武营北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13417 | 睢宁     | 王集王西康居北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13418 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄中台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13419 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴中台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13420 | 睢宁     | 王集尤庄小尤台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13421 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东李台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13422 | 睢宁     | PMS 王集吴庙二组台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13423 | 睢宁     | PMS 王集葛段家具厂门前台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13424 | 睢宁     | 王集姚庄一组台         | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 13425 | 睢宁     | PMS 王集孙徐李台子东台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13426 | 睢宁     | PMS 王集南许小吴北台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13427 | 睢宁     | 王集大营校前台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13428 | 睢宁     | 王集东田桥头台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13429 | 睢宁     | PMS 王集东田三组台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13430 | 睢宁     | PMS 王集王东北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13431 | 睢宁     | PMS 王集王西康居西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13432 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东南台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13433 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13434 | 睢宁     | PMS 王集王西康居南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13435 | 睢宁     | 王集高铁安置小区西南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13436 | 睢宁     | PMS 王集镇东新农村台    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13437 | 睢宁     | PMS 王集管庄十组台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13438 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东尤台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13439 | 睢宁     | PMS 王集杨集四组台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13440 | 睢宁     | PMS 王集光西大张树立门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13441 | 睢宁     | PMS 王集峰山二闸南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13442 | 睢宁     | 王集南许村部台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13443 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西门外台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13444 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西场东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13445 | 睢宁     | PMS 王集赵集四组台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13446 | 睢宁     | 王集王庄小区北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13447 | 睢宁     | 王集朱庄孙庄台         | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 13448 | 睢宁     | PMS 王集东田北台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13449 | 睢宁     | PMS 王集姚场保光门前台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13450 | 睢宁     | 王集柴湖李场东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13451 | 睢宁     | PMS 王集李时九组李峰门前台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13452 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13453 | 睢宁     | 王集长埝士华门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13454 | 睢宁     | PMS 王集平楼恒春门前台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13455 | 睢宁     | 王集蚕桑路1号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13456 | 睢宁     | PMS 王集御园小区变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13457 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13458 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13459 | 睢宁     | 王集家怀门前台         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13460 | 睢宁     | PMS 王集苏塘中台新增台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13461 | 睢宁     | PMS 王集苏塘一组      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13462 | 睢宁     | PMS 王集柳林七组      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13463 | 睢宁     | 王集政府门前箱变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13464 | 睢宁     | PMS 王集食品街小区台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13465 | 睢宁     | PMS 王集南门东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13466 | 睢宁     | PMS 王集食品城小区台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13467 | 睢宁     | 王集富裕路北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13468 | 睢宁     | PMS 王集鲁井崖南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13469 | 睢宁     | 王集王庄东台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13470 | 睢宁     | PMS 王集双营村合作社台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13471 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13472 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村1号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13473 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13474 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区东台  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13475 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13476 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北台1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13477 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13478 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13479 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13480 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13481 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13482 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园西台箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13483 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园东台箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13484 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13485 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13486 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13487 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13488 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13489 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13490 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13491 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13492 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13493 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区西台箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13494 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区东台箱变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13495 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13496 | 睢宁     | PMS 王集鲤鱼山箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13497 | 睢宁     | PMS 王集工业区台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13498 | 睢宁     | 王集蚕桑路北台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13499 | 睢宁     | PMS 王集田河马庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13500 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13501 | 睢宁     | PMS 王集庆军门前西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13502 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13503 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13504 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13505 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13506 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13507 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13508 | 睢宁     | 王集光西杨庄东台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13509 | 睢宁     | 王集富裕佳苑1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13510 | 睢宁     | 王集富裕佳苑2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13511 | 睢宁     | 王集双埝1配2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 13512 | 睢宁     | 王集双埝3配4变          | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13513 | 睢宁     | 王集双埝3配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13514 | 睢宁     | 王集双埝2配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13515 | 睢宁     | 王集双埝2配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 13516 | 睢宁     | 王集双埝3配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13517 | 睢宁     | 王集双埝3配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 13518 | 睢宁     | 王集双埝1配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13519 | 睢宁     | 王集双埝1配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13520 | 睢宁     | 王集双埝2配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13521 | 睢宁     | 王集双埝1配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 13522 | 睢宁     | 王集双埝2配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 13523 | 睢宁     | 王集鲁井崖东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13524 | 睢宁     | 王集曲头中台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13525 | 睢宁     | PMS 王集吴庙西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13526 | 睢宁     | PMS 王集大吴西台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13527 | 睢宁     | PMS 王集尤庄新村2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13528 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西李台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13529 | 睢宁     | PMS 王集柳林西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13530 | 睢宁     | 王集苏塘街道台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13531 | 睢宁     | PMS 睢城睢城镇王井村变 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 13532 | 睢宁     | PMS 睢城王楼村八大家台 | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 13533 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄戈东南台  | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 13534 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄戈西南台  | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 13535 | 睢宁     | PMS 睢城王井小李台   | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 13536 | 睢宁     | PMS 睢城方庄北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13537 | 睢宁     | PMS 睢城供电所门前变  | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 13538 | 睢宁     | PMS 睢城马元五组台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13539 | 睢宁     | 睢城曹塘南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13540 | 睢宁     | 睢城张夸五组台       | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 13541 | 睢宁     | PMS 睢城牌坊东台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13542 | 睢宁     | PMS 睢城孙四台     | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 13543 | 睢宁     | PMS 睢城长青后史西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13544 | 睢宁     | PMS 睢城小王台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13545 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼街东台   | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 13546 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼村小楼西台 | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 13547 | 睢宁     | 睢城梁庄台         | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 13548 | 睢宁     | PMS 睢城方杨李白台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13549 | 睢宁     | PMS 睢城方杨方庄台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13550 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩平地戈台  | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13551 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩圩东台        | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 13552 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼村前楼西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13553 | 睢宁     | PMS 睢城岗头韩庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13554 | 睢宁     | PMS 睢城王井台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13555 | 睢宁     | PMS 睢城毛岗南台         | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 13556 | 睢宁     | PMS 睢城文汇路1号公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13557 | 睢宁     | PMS 睢城文汇路2号公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13558 | 睢宁     | PMS 睢城何林东台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13559 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩胡庄台        | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 13560 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩梁庄台        | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 13561 | 睢宁     | PMS 睢城高井孙庄台        | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 13562 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13563 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区5号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13564 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区6号变      | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 13565 | 睢宁     | PMS 睢城中山新村台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13566 | 睢宁     | PMS 睢城中山新村南东台      | 10       | 315       | 234         | 234             |
| 13567 | 睢宁     | PMS 睢城中山新村南西台      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 13568 | 睢宁     | PMS 睢城余庄新村         | 10       | 315       | 239         | 239             |
| 13569 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥瑞家园综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13570 | 丰县     | 丰县欢口镇于口东1号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13571 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇镇南3号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13572 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄二队1号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13573 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼11号综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13574 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄一队4号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13575 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路5号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13576 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇常庄四队2号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13577 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄四号综合变   | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 13578 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼8号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13579 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路11号变主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13580 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路10号变主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13581 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇协和路12号综合变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 13582 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13583 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇雅馨路综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13584 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇学府嘉园综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13585 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村5号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13586 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏鲁边贸2号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13587 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤翔小区综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13588 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陈洼9号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13589 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇司堂村8号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13590 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘庄3号综合变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13591 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥和小区1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13592 | 丰县     | 丰县欢口镇司堂村九号综合变         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 13593 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇嘉利小区综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13594 | 丰县     | 丰县欢口镇财源小区综合变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 13595 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世华庭小区综合变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13596 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园2号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13597 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇锦城佳园综合变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13598 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13599 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城5号综合变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 13600 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城4号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13601 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汽配城2号综合变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13602 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汽配城1号综合变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13603 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏鲁边贸3号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13604 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城7号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 13605 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇阳光御景湾综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13606 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏鲁边贸1号综合变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13607 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城2号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13608 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城3号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13609 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村2号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13610 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村5号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13611 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村3号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13612 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村6号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13613 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村1号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13614 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村4号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13615 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园1号箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13616 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园2号箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13617 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥和小区2号箱变（宋寨） | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 13618 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥和小区3号箱变（宋寨） | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13619 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路7号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13620 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路8号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13621 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13622 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路9号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13623 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路10号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13624 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘庄4号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13625 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园9号配变           | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 13626 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园10号配变          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13627 | 丰县     | 欢口镇祥龙家园8号配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13628 | 丰县     | 欢口镇聚欢新城1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13629 | 丰县     | 欢口镇聚欢新城2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13630 | 丰县     | 丰县欢口镇于堂北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13631 | 丰县     | 丰县欢口镇南王庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13632 | 丰县     | 丰县欢口镇凤凰路8号综合变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13633 | 丰县     | 丰县欢口镇邵庄综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13634 | 丰县     | 欢口镇常庄三队综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13635 | 丰县     | 欢口镇张庄1号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13636 | 丰县     | 丰县欢口镇刘大庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13637 | 丰县     | 欢口镇霍庄东综合变       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 13638 | 丰县     | 丰县欢口镇史庄村中综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13639 | 丰县     | 丰县欢口镇郭庄1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13640 | 丰县     | 丰县欢口镇协和路5号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13641 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼前1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13642 | 丰县     | 欢口镇祥和社区1号配变     | 10       | 800       | 590         | 590             |
| 13643 | 丰县     | 欢口镇祥和社区2号配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13644 | 丰县     | 欢口镇锦绣佳苑综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13645 | 丰县     | 欢口镇水坑涯社区3号箱变    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 13646 | 丰县     | 欢口镇水坑涯社区1箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13647 | 丰县     | 欢口镇水坑涯社区2号箱变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13648 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王河套南   | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 13649 | 丰县     | PMS 王沟镇惠庙变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13650 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13651 | 丰县     | PMS 王沟镇张河西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13652 | 丰县     | PMS 王沟镇张河变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13653 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13654 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥中 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13655 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13656 | 丰县     | 王沟街道东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13657 | 丰县     | 王沟街道西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13658 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13659 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13660 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13661 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13662 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13663 | 丰县     | 王沟镇林屯南          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13664 | 丰县     | PMS 王沟新村北       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13665 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13666 | 丰县     | PMS 王沟镇五所楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13667 | 丰县     | PMS 王沟镇前老观寺       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13668 | 丰县     | PMS 王沟镇丁庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13669 | 丰县     | PMS 王沟镇赵庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13670 | 丰县     | 王沟镇安庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13671 | 睢宁     | PMS 睢城高井东台        | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 13672 | 丰县     | PMS 王沟镇刘平楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13673 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村街道机关    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13674 | 睢宁     | PMS 睢城李岳一队        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13675 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村高庄东    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13676 | 睢宁     | PMS 睢城高井李东台       | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 13677 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地田楼西北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13678 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩西台        | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 13679 | 丰县     | PMS 王沟镇杂东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13680 | 睢宁     | PMS 睢城张夸南台        | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 13681 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城东北综合变 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13682 | 睢宁     | PMS 睢城全场南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13683 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村教办综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13684 | 睢宁     | PMS 睢城天虹单相变-2     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13685 | 丰县     | PMS 王沟新村东         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13686 | 睢宁     | PMS 睢城马元东北台（抽水电站） | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13687 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村邵楼东北    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13688 | 睢宁     | 睢城骑路小刘北台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13689 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13690 | 睢宁     | PMS 睢城马元东台        | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 13691 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集东北   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13692 | 睢宁     | PMS 睢城马元王安台       | 10       | 200       | 3           | 3               |
| 13693 | 丰县     | PMS 王沟西南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13694 | 睢宁     | PMS 睢城老庄一组        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13695 | 丰县     | PMS 王沟镇春秋阁变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13696 | 睢宁     | PMS 睢城老庄二组        | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 13697 | 丰县     | PMS 王沟大队2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13698 | 睢宁     | 睢城四里西北台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13699 | 丰县     | 王沟镇孙寨变            | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13700 | 睢宁     | PMS 睢城四里东北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13701 | 丰县     | PMS 王沟镇韩楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13702 | 睢宁     | PMS 睢城五四台         | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13703 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13704 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13705 | 丰县     | PMS 王沟镇齐庄北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13706 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩扶贫台     | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 13707 | 丰县     | PMS 王沟镇镇政府小区    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13708 | 睢宁     | PMS 睢城马元村综合变    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 13709 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄村陈庄综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13710 | 睢宁     | PMS 睢城五塘村部台     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 13711 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13712 | 睢宁     | PMS 睢城小楼二组台     | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 13713 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭朋变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13714 | 睢宁     | 睢城邱洼南台          | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 13715 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13716 | 睢宁     | PMS 睢城小楼村南台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13717 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13718 | 睢宁     | PMS 睢城五二台       | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 13719 | 丰县     | 王沟镇丁楼村李庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13720 | 睢宁     | PMS 睢城黄庄台       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 13721 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13722 | 睢宁     | PMS 睢城七井七一台     | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 13723 | 丰县     | 王沟镇前赵楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13724 | 睢宁     | PMS 睢城七井张庄台     | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 13725 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13726 | 睢宁     | PMS 睢城七井马庄台     | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 13727 | 丰县     | PMS 王沟镇周口南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13728 | 睢宁     | 睢城武楼北台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13729 | 丰县     | 王沟镇大杨庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13730 | 睢宁     | PMS 睢城武楼东台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13731 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13732 | 睢宁     | PMS 睢城老庄中台      | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 13733 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13734 | 睢宁     | PMS 睢城王井东台      | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 13735 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13736 | 睢宁     | PMS 睢城王井中台      | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 13737 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13738 | 睢宁     | 睢城王井西台          | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 13739 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13740 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄东台      | 10       | 200       | 110         | 110             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13741 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13742 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄小王台     | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 13743 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池韩庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13744 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘小区台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13745 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13746 | 睢宁     | PMS 睢城新一台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13747 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13748 | 睢宁     | 睢城张庄台           | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 13749 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13750 | 睢宁     | PMS 睢城齐路仲庄      | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 13751 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13752 | 睢宁     | PMS 睢城五塘五五台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13753 | 丰县     | PMS 王沟镇元寨村袁寨北朱庄 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13754 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄戈东台     | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 13755 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13756 | 睢宁     | PMS 睢城胡元中台      | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 13757 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集西庄  | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 13758 | 睢宁     | PMS 睢城高井西台      | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 13759 | 丰县     | PMS 王沟镇大杨庄张庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13760 | 睢宁     | 睢城戈圩中台          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 13761 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13762 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼西      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13763 | 睢宁     | PMS 睢城齐路东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13764 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13765 | 睢宁     | PMS 睢城方杨赵庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13766 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村赵河涯  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13767 | 睢宁     | PMS 睢城青春赵庄台（增容） | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 13768 | 丰县     | PMS 王沟镇高庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13769 | 睢宁     | PMS 睢城武楼中台（增容）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13770 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13771 | 睢宁     | 睢城武楼西台（增容）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13772 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼西南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13773 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩北台      | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 13774 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13775 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄西台      | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 13776 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13777 | 睢宁     | PMS 睢城七井小武台     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 13778 | 丰县     | PMS 王沟镇程集大队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13779 | 睢宁     | PMS 睢城杨后台        | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 13780 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊北朱庄 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13781 | 睢宁     | PMS 睢城王井南环路台     | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 13782 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13783 | 睢宁     | PMS 睢城青春南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13784 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13785 | 睢宁     | PMS 睢城新宅柳元东台     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 13786 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13787 | 睢宁     | PMS 睢城朱元台        | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 13788 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13789 | 睢宁     | PMS 睢城新县委门前      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 13790 | 丰县     | PMS 王沟镇王堂变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13791 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13792 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13793 | 丰县     | PMS 王沟镇王代楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13794 | 睢宁     | PMS 睢城高井赵庄       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 13795 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村秦庄综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13796 | 睢宁     | 睢城胡元东台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13797 | 睢宁     | PMS 睢城胡元西台       | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 13798 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池南      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13799 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13800 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13801 | 睢宁     | 睢城红光小区2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13802 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13803 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13804 | 丰县     | 王沟镇田楼北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13805 | 睢宁     | 睢城树圩村部台          | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 13806 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13807 | 睢宁     | PMS 睢城任庄台        | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 13808 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13809 | 睢宁     | 睢城仝赵台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13810 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13811 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13812 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集陈庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13813 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13814 | 丰县     | 王沟镇单楼东南          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13815 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼张楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13816 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13817 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13818 | 丰县     | PMS 王沟镇吕屯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13819 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩南台       | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 13820 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13821 | 睢宁     | PMS 睢城七井大王       | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 13822 | 丰县     | PMS 王沟镇林屯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13823 | 睢宁     | PMS 睢城小楼村中台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13824 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集西      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13825 | 睢宁     | PMS 睢城小楼村东北台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13826 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13827 | 丰县     | PMS 王沟镇赵庙变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13828 | 睢宁     | PMS 睢城小楼西北台      | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 13829 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13830 | 睢宁     | PMS 睢城骑路小刘西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13831 | 丰县     | PMS 王沟镇107于庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13832 | 睢宁     | PMS 睢城张夸北台       | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 13833 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13834 | 睢宁     | 睢城毛岗西台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13835 | 丰县     | PMS 王沟镇曹西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13836 | 睢宁     | PMS 睢城毛岗东台       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 13837 | 丰县     | PMS 王沟镇王小庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13838 | 睢宁     | PMS 睢城九棵柳        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13839 | 丰县     | PMS 王沟镇渠楼        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13840 | 睢宁     | 睢城长青小李金洼台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13841 | 睢宁     | PMS 睢城苗圃台        | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 13842 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13843 | 睢宁     | 朱楼大红伞台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13844 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13845 | 睢宁     | 朱楼大武台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13846 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13847 | 睢宁     | 城区菁华学校北侧单相公变     | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 13848 | 丰县     | PMS 王沟镇张月铺变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13849 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13850 | 睢宁     | PMS 睢城街道公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13851 | 丰县     | PMS 王沟镇杂西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13852 | 睢宁     | PMS 睢城汪西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13853 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村朱庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13854 | 睢宁     | PMS 睢城小楼台        | 10       | 200       | 125         | 125             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13855 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村赵庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13856 | 睢宁     | PMS 睢城小陈台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13857 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村沈井     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13858 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13859 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13860 | 睢宁     | 睢城毛桃组            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13861 | 丰县     | PMS 王沟镇丁安        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13862 | 睢宁     | PMS 睢城南门台        | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 13863 | 丰县     | PMS 王沟镇曹东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13864 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13865 | 睢宁     | PMS 睢城牌坊北台       | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 13866 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13867 | 睢宁     | 睢城河头台            | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 13868 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村梁楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13869 | 睢宁     | 睢城伙房台            | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 13870 | 丰县     | PMS 王沟镇南蒋集变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13871 | 睢宁     | PMS 睢城崔庄台        | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 13872 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13873 | 睢宁     | PMS 睢城方杨南台       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 13874 | 丰县     | PMS 王沟镇方屯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13875 | 睢宁     | PMS 睢城齐路西台       | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 13876 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13877 | 睢宁     | 睢城王楼宋庄北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13878 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村前刘集北公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13879 | 睢宁     | 睢城邱洼新村台          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 13880 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13881 | 睢宁     | PMS 睢城全场西台片      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13882 | 丰县     | PMS 王沟镇曹庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13883 | 丰县     | PMS 王沟镇西张庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13884 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村北丁楼综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13885 | 睢宁     | 睢城岗头组台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13886 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13887 | 睢宁     | PMS 睢城长青北台       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 13888 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13889 | 睢宁     | PMS 睢城长青宋庄台      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 13890 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13891 | 睢宁     | PMS 睢城新宅张松台      | 10       | 200       | 30          | 30              |
| 13892 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13893 | 睢宁     | 睢城孙一台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13894 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13895 | 睢宁     | PMS 睢城柳元台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13896 | 丰县     | 王沟镇蒋集西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13897 | 睢宁     | PMS 睢城王西台      | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 13898 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13899 | 睢宁     | PMS 睢城青春西台     | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 13900 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13901 | 睢宁     | PMS 睢城青春姚庄     | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 13902 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13903 | 睢宁     | PMS 睢城青春小胡台    | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 13904 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13905 | 睢宁     | PMS 睢城青春大胡台    | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 13906 | 睢宁     | 睢城武楼南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13907 | 睢宁     | PMS 睢城齐路小刘台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13908 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13909 | 睢宁     | PMS 睢城长青西台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13910 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13911 | 睢宁     | PMS 睢城天虹单相变-1  | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 13912 | 丰县     | 王沟镇石洼西         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13913 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13914 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13915 | 丰县     | PMS 王沟镇张集变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13916 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13917 | 睢宁     | PMS 睢城红光东北台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13918 | 睢宁     | 睢城红光西北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13919 | 丰县     | PMS 王沟镇东张庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13920 | 睢宁     | PMS 睢城五塘五一台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13921 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村周堂变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13922 | 睢宁     | PMS 睢城青春胡一台    | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 13923 | 丰县     | PMS 王沟镇周堂南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13924 | 睢宁     | PMS 睢城仁全北台     | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 13925 | 丰县     | 王沟镇齐古同西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13926 | 睢宁     | PMS 睢城仁全孟庄台    | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 13927 | 丰县     | PMS 王沟镇齐古同中    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13928 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集东变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 13929 | 睢宁     | PMS 睢城仁全南台     | 10       | 315       | 113         | 113             |
| 13930 | 丰县     | PMS 王沟镇白腊元变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13931 | 睢宁     | PMS 睢城齐路南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13932 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村洪庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13933 | 睢宁     | 千禧雅苑2配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13934 | 丰县     | PMS 王沟新村           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13935 | 睢宁     | 千禧雅苑2配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13936 | 丰县     | PMS 王沟镇黄庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13937 | 睢宁     | 千禧雅苑1配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13938 | 丰县     | PMS 王沟镇小周庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13939 | 睢宁     | 千禧雅苑1配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13940 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13941 | 睢宁     | 千禧雅苑2配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13942 | 丰县     | PMS 王沟镇河南岗变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13943 | 睢宁     | 千禧雅苑2配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13944 | 丰县     | PMS 王沟镇袁庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13945 | 睢宁     | 恒华新都汇7配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13946 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13947 | 睢宁     | 恒华新都汇8配3号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13948 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村王楼       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13949 | 睢宁     | 恒华新都汇8配1号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13950 | 丰县     | PMS 王沟镇后张新庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13951 | 睢宁     | 恒华新都汇8配4号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13952 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13953 | 睢宁     | 恒华新都汇8配2号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 13954 | 丰县     | PMS 王沟镇谢庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13955 | 睢宁     | 恒华新都汇7配1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13956 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13957 | 睢宁     | 桃花源小区1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13958 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13959 | 睢宁     | 桃花源小区2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13960 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄陈集综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13961 | 睢宁     | 桃花源小区2配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13962 | 丰县     | PMS 王沟镇杨庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13963 | 睢宁     | 桃花源小区1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 13964 | 丰县     | PMS 王沟镇前王老家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 13965 | 睢宁     | PMS 睢城文学大桥公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13966 | 睢宁     | 睢城瑞凯国际2号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13967 | 睢宁     | PMS 睢城瑞凯国际3号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 13968 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 13969 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13970 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13971 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期10号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13972 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期11号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13973 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期12号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13974 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区二期13号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13975 | 睢宁     | 睢城五里堂小刘台         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 13976 | 睢宁     | 睢城齐路小刘2号台        | 10       | 315       | 217         | 217             |
| 13977 | 睢宁     | PMS 睢城高井小全台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13978 | 睢宁     | PMS 睢城老庄北综合台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13979 | 睢宁     | 睢城潘村公变南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13980 | 睢宁     | PMS 睢城马元新村台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13981 | 睢宁     | PMS 睢城方杨方庄北台     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 13982 | 睢宁     | PMS 睢城王楼柳元西台     | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 13983 | 睢宁     | PMS 睢城长青孙一北台     | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 13984 | 睢宁     | PMS 睢城九棵柳北台      | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 13985 | 睢宁     | PMS 睢城长青孙庄台      | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 13986 | 睢宁     | 睢城胡元北台           | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 13987 | 睢宁     | PMS 睢城王井汤庄台      | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 13988 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼街道南台     | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 13989 | 睢宁     | 睢城齐路许庄台          | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 13990 | 睢宁     | 睢城齐路南刘台          | 10       | 315       | 142         | 142             |
| 13991 | 睢宁     | PMS 睢城全场新庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13992 | 睢宁     | 睢城汪南南台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 13993 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥组南台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 13994 | 睢宁     | PMS 睢城新宅小全台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13995 | 睢宁     | PMS 睢城前楼南小台      | 10       | 100       | 49          | 49              |
| 13996 | 睢宁     | PMS 睢城冯井东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13997 | 睢宁     | PMS 睢城王楼小王南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 13998 | 睢宁     | PMS 睢城王小楼西台      | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 13999 | 睢宁     | 睢城五里塘王楼北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14000 | 睢宁     | PMS 睢城八里人家       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14001 | 睢宁     | PMS 睢城长青孙六台      | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 14002 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼小楼西南台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14003 | 睢宁     | PMS 睢城老庄二组北台     | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 14004 | 睢宁     | PMS 睢城全场居民集中区东台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14005 | 睢宁     | PMS 睢城全场居民集中区西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14006 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥任东台      | 10       | 400       | 19          | 19              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14007 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东北台      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 14008 | 睢宁     | PMS 睢城林场东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14009 | 睢宁     | PMS 睢城树圩树后南台     | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 14010 | 睢宁     | PMS 睢城余庄新村东台     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 14011 | 睢宁     | PMS 睢城王井刘庄台      | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 14012 | 睢宁     | PMS 睢城高井陈庄台      | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 14013 | 睢宁     | PMS 睢城方杨杨前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14014 | 睢宁     | PMS 睢城王楼村绍庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14015 | 睢宁     | PMS 睢城树圩赵东台      | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 14016 | 睢宁     | 睢城五里堂小刘东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14017 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘小刘西台    | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 14018 | 睢宁     | PMS 睢城胡元王庄台      | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 14019 | 睢宁     | 睢城高井李东北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14020 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩胡西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14021 | 睢宁     | 睢城五里塘小区东台        | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 14022 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘新二队     | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 14023 | 睢宁     | PMS 睢城中山新村东南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14024 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩何林南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14025 | 睢宁     | 睢城长青苗圃西台         | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 14026 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼大武东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14027 | 睢宁     | 睢城青春赵庄南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14028 | 睢宁     | 睢城长青村部台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14029 | 睢宁     | 睢城闸台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14030 | 睢宁     | PMS 睢城马元二组台      | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 14031 | 睢宁     | PMS 睢城红光安置小区14号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14032 | 睢宁     | 睢城邱洼兴旺西台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14033 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩村崔庄台     | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 14034 | 睢宁     | 睢城潘村东台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14035 | 睢宁     | PMS 睢城天虹大道1号公变   | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 14036 | 睢宁     | 睢城长青小李综合台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14037 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼汪南综合台    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 14038 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼汪西综合台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14039 | 睢宁     | 睢城王小楼东南台         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 14040 | 睢宁     | PMS 睢城王楼村张松南台    | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 14041 | 睢宁     | PMS 睢城镇中山新村西北台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14042 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城3号箱变1号  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14043 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城3号箱2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14044 | 睢宁     | PMS 天虹世纪2号配电3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14045 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城2号配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14046 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14047 | 睢宁     | PMS 天虹世纪2号配电2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14048 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘郑庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14049 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄戈东北台      | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 14050 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄褚庄台       | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 14051 | 睢宁     | PMS 睢城青春姚三组       | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 14052 | 睢宁     | PMS 睢城青春胡二组台      | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 14053 | 睢宁     | PMS 睢城张夸二组台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14054 | 睢宁     | PMS 睢城老庄七组台       | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 14055 | 睢宁     | PMS 睢城马元王安二组台     | 10       | 200       | 3           | 3               |
| 14056 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩村小李台      | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 14057 | 睢宁     | PMS 睢城胡元三组台       | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 14058 | 睢宁     | PMS 睢城马元村部台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14059 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩院墙台       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 14060 | 睢宁     | PMS 睢城高井周庄南台      | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 14061 | 睢宁     | PMS 睢城胡元朱元西台      | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 14062 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩村牌坊台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14063 | 睢宁     | PMS 睢城青春全庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14064 | 睢宁     | PMS 睢城武楼一组台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14065 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘村新一南台    | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 14066 | 睢宁     | PMS 睢城青春庙一台       | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 14067 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼东台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14068 | 睢宁     | PMS 睢城骑路仲庄北台      | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 14069 | 睢宁     | 睢城武楼曹塘四组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14070 | 睢宁     | 睢城七井曹二组台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14071 | 睢宁     | 睢城朱楼腊元组北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14072 | 睢宁     | 睢城吴庄小柏台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14073 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥杨巷南台      | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 14074 | 睢宁     | 睢城王楼全楼北台          | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 14075 | 睢宁     | PMS 睢城王楼王西北台      | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 14076 | 睢宁     | PMS 睢城王楼小全西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14077 | 睢宁     | PMS 睢城高井李东南台      | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 14078 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩村杨前台      | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 14079 | 睢宁     | PMS 睢城长青村前二组台     | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 14080 | 睢宁     | 睢城吊桥新区东台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14081 | 丰县     | PMS 王沟镇李六西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14082 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池北       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14083 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14084 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14085 | 丰县     | PMS 王沟镇御秀园综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14086 | 丰县     | PMS 王沟西公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14087 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼小区5号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14088 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14089 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14090 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄东公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14091 | 丰县     | PMS 王沟镇朱河公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14092 | 丰县     | 王沟镇后赵楼公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14093 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨中      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14094 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨南公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14095 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家东南公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14096 | 丰县     | PMS 王沟镇花楼公变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14097 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14098 | 丰县     | PMS 王沟镇董庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14099 | 丰县     | PMS 王沟镇房庄公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14100 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集中公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14101 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14102 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北公变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14103 | 丰县     | PMS 王沟镇阳光花园      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14104 | 丰县     | 王沟镇前赵庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14105 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14106 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14107 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14108 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14109 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14110 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14111 | 丰县     | PMS 王沟镇锦绣家园      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14112 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩胡桥口台     | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 14113 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14114 | 丰县     | PMS 王沟镇王集北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14115 | 睢宁     | PMS 睢城九颗柳西北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14116 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口南   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14117 | 睢宁     | 睢城长青小李南台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14118 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14119 | 睢宁     | PMS 天虹世纪1号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14120 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14121 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥邱庙台         | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 14122 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14123 | 睢宁     | PMS 睢城毛岗毛四台         | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 14124 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14125 | 睢宁     | 睢城阳光门前公变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14126 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14127 | 睢宁     | PMS 睢城红光新村1号台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14128 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集新村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14129 | 睢宁     | PMS 睢城红光新村2号台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14130 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14131 | 睢宁     | PMS 睢城毛岗八桥台         | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 14132 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村北蒋集北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14133 | 睢宁     | 睢城毛岗毛一台             | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 14134 | 丰县     | PMS 王沟镇刘池村于庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14135 | 睢宁     | PMS 睢城岗头村岗头组综合台     | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 14136 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14137 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14138 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村加油站变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14139 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14140 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14141 | 睢宁     | PMS 睢城城南桥南侧公变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14142 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村陈庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14143 | 睢宁     | PMS 睢城七井赵塘北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14144 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14145 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘陈庄台        | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 14146 | 睢宁     | PMS 睢城长青孙五西台        | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 14147 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村代楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14148 | 睢宁     | 睢城长青小李东台            | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 14149 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14150 | 睢宁     | 睢城长青前一组台            | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 14151 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村程庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14152 | 睢宁     | 睢城镇岗头组南台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14153 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐胡同北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14154 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区2号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14155 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村后老观寺     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14156 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区1号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14157 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村齐庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14158 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14159 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村马庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14160 | 睢宁     | PMS 永昶路安居小区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14161 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14162 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14163 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村大队2综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14164 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14165 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村油桃园变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 14166 | 睢宁     | PMS 万宁小区5号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14167 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14168 | 睢宁     | PMS 万宁小区6号配电室2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14169 | 丰县     | 王沟镇梁楼南综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14170 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14171 | 丰县     | PMS 王沟镇李胡集西北老综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14172 | 睢宁     | PMS 万宁小区5号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14173 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集西北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14174 | 睢宁     | PMS 万宁小区5号配电室4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14175 | 丰县     | PMS 王沟镇张集西公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14176 | 睢宁     | PMS 万宁小区6号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14177 | 丰县     | PMS 王沟镇秀苑小区         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 14178 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14179 | 丰县     | PMS 王沟河西2综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14180 | 睢宁     | PMS 万宁小区5号配电室2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14181 | 丰县     | PMS 王沟西2综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14182 | 睢宁     | PMS 万宁小区6号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14183 | 丰县     | PMS 王沟西1综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14184 | 睢宁     | PMS 万宁小区6号配电室4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14185 | 丰县     | PMS 王沟大队3综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14186 | 睢宁     | 欧洲城5号箱变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14187 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼街道北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14188 | 睢宁     | 欧洲城6号箱变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14189 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14190 | 睢宁     | 欧洲城1号箱变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14191 | 丰县     | PMS 王沟单楼街道南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14192 | 睢宁     | 欧洲城3号箱变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14193 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14194 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集村北蒋集西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14195 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14196 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村北蒋集南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14197 | 睢宁     | 瑞凯国际5号配电室2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14198 | 丰县     | 王沟镇孙集西南综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14199 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼居民集中区1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14200 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄西南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14201 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼居民集中区3号变     | 10       | 630       | 24          | 24              |
| 14202 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东2综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14203 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际1号配电1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14204 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中1综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14205 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际小区1号配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14206 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村中心小学综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14207 | 睢宁     | PMS 睢城七井七二台          | 10       | 315       | 136         | 136             |
| 14208 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村李庄东2综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14209 | 睢宁     | PMS 瑞凯6号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14210 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥宋庄东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14211 | 睢宁     | 睢城齐路小刘3号变            | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 14212 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西2综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14213 | 睢宁     | PMS 睢城天主教堂门前台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14214 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14215 | 睢宁     | PMS 睢城七井大王南台         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 14216 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东1综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14217 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄小葛台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14218 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14219 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩何琳组台         | 10       | 315       | 242         | 242             |
| 14220 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹庙南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14221 | 睢宁     | PMS 睢城长青孙一西北台        | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 14222 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14223 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14224 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集西南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14225 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14226 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14227 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14228 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14229 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14230 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14231 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14232 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集东北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14233 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室2号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14234 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14235 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14236 | 丰县     | 王沟镇刘小集村刘小集北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14237 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室4号变配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14238 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村李六北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14239 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14240 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14241 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14242 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄东2综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14243 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14244 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村李庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14245 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村大杨庄东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14246 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14247 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14248 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14249 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14250 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14251 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨张庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14252 | 睢宁     | PMS 睢城前楼南门西台         | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 14253 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟西3综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14254 | 睢宁     | PMS 睢城柳元东南台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14255 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村北朱庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14256 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村1综合变1  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14257 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村2综合变1  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14258 | 丰县     | 王沟镇刘电池村于庄西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14259 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东南台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14260 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张楼2综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14261 | 睢宁     | PMS 睢城吴庄孙庄台          | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 14262 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘菜园北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14263 | 睢宁     | PMS 睢城王楼王东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14264 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14265 | 睢宁     | 睢城朱楼腊元组              | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 14266 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14267 | 睢宁     | PMS 睢城胡元朱元台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14268 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟街道东1变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14269 | 睢宁     | PMS 睢城五里堂衡庄台         | 10       | 315       | 141         | 141             |
| 14270 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集齐古同东北2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14271 | 睢宁     | PMS 睢城青春村部西台         | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 14272 | 丰县     | PMS 王沟镇王集村朱庄西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14273 | 睢宁     | PMS 睢城张夸三组台         | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 14274 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙西2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14275 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村丁楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14276 | 睢宁     | PMS 睢城土楼一组南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14277 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14278 | 睢宁     | PMS 红光小区商业1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14279 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西北2        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14280 | 睢宁     | PMS 红光小区商业2号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14281 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14282 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋新庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14283 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14284 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村于庄北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14285 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14286 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14287 | 睢宁     | PMS 睢城青春村大胡南台       | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 14288 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14289 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩小姬台         | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 14290 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14291 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼村小楼组中台      | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 14292 | 丰县     | 王沟镇曹楼陈庄西综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14293 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩杨后西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14294 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩村部台         | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 14295 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14296 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14297 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩张庄台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14298 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村供销新村综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14299 | 睢宁     | PMS 睢城戈圩小邱台         | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 14300 | 睢宁     | 睢城杨韩胡桥口北台           | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 14301 | 睢宁     | PMS 睢城方杨中台          | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 14302 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村刘电池西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14303 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区3-2号      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14304 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14305 | 睢宁     | PMS 睢城红光小区4-2号      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14306 | 丰县     | PMS 王沟赵河涯2综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14307 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城6配电1变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14308 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村后王老家综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14309 | 睢宁     | PMS 天虹世纪6号配电室2变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14310 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼西北1公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14311 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期4配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14312 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐古同东北综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14313 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期5配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14314 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟大队4综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14315 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14316 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期7配2变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14317 | 睢宁     | 天虹世纪二期6配4变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14318 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期7配电1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14319 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14320 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城5号配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14321 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14322 | 睢宁     | PMS 天虹世纪5号配电4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14323 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村程庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14324 | 睢宁     | 欧洲城4号箱变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14325 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村春秋阁西北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14326 | 睢宁     | 睢城胡元朱元木材市场北台        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 14327 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14328 | 睢宁     | PMS 睢城王小楼基督教堂台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14329 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14330 | 睢宁     | 睢城红光西台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14331 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集三队综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14332 | 睢宁     | PMS 睢城齐路许庄东台        | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 14333 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14334 | 睢宁     | PMS 睢城张夸二组东         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14335 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14336 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14337 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场4号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14338 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14339 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北1综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14340 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14341 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城北2综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14342 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14343 | 丰县     | 王沟镇王沟村农贸市场1综合变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 14344 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14345 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村胡庙综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14346 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14347 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村渠楼南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14348 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14349 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14350 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼居民集中区2号变     | 10       | 630       | 24          | 24              |
| 14351 | 丰县     | 王沟镇渠楼北综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14352 | 睢宁     | PMS 睢城街道圩里台高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14353 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村张药铺西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14354 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14355 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14356 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14357 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配2变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14358 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14359 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村前赵楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14360 | 睢宁     | 奥体清华苑1号配电1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14361 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村杨洼综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14362 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑1号配电室2号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14363 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村小杨庄中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14364 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘陈庄北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14365 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村周庄西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14366 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村田楼小区3综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14367 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14368 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14369 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14370 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村前刘庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14371 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14372 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集张庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14373 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14374 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集东北2综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14375 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14376 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14377 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14378 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14379 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14380 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14381 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14382 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14383 | 丰县     | 王沟镇石洼村齐庄南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14384 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14385 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南1综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14386 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14387 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14388 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14389 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14390 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村王小庄东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14391 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北2综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14392 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14393 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北3综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14394 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14395 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14396 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14397 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北3综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14398 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14399 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村邵庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14400 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙东2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14401 | 睢宁     | 金泰尚城1号配电室4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14402 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南2综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14403 | 睢宁     | 金泰尚城1号配电室1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14404 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村前孔屯综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14405 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北2综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14406 | 睢宁     | 金泰尚城1号配电室3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14407 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼中综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14408 | 睢宁     | 金泰尚城2号配电室2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14409 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14410 | 睢宁     | 金泰尚城2号配电室4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14411 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14412 | 睢宁     | 金泰尚城2号配电室1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14413 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14414 | 睢宁     | PMS 金泰尚城2号配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14415 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14416 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘东朱南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14417 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14418 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14419 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14420 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14421 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14422 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14423 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村两合集西南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14424 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14425 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村惠庙张庄西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14426 | 睢宁     | PMS 万宁小区4号配电室3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14427 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集2综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14428 | 睢宁     | PMS 万宁小区4号配电室4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14429 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14430 | 睢宁     | PMS 万宁小区4号配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14431 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村孙许庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14432 | 睢宁     | PMS 万宁小区4号配电室2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14433 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14434 | 睢宁     | PMS 睢城睢宁公园箱变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14435 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14436 | 睢宁     | 天虹世纪城二期6配电室3变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14437 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村孙油坊南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14438 | 睢宁     | 天虹世纪城二期5配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14439 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14440 | 睢宁     | 天虹世纪城二期4配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14441 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14442 | 睢宁     | 瑞凯国际3号配电室2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14443 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村韩庄北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14444 | 睢宁     | 瑞凯国际2号配电室2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14445 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼中综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14446 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期2室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14447 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14448 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14449 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期2室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14450 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村张新庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14451 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期2室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14452 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集东北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14453 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期1室4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14454 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村森鑫花园综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14455 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期1室3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14456 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村引河涯综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14457 | 睢宁     | 李岳安置二期1室2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14458 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村陈大庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14459 | 睢宁     | 李岳安置二期1室1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14460 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村河西3综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14461 | 睢宁     | PMS 睢城王井毛庄台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14462 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼4号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14463 | 睢宁     | PMS 睢城仁全小徐台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14464 | 睢宁     | PMS 睢城王楼全楼南台       | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 14465 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14466 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14467 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14468 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14469 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城5号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14470 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14471 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城5号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14472 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中2综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14473 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城5号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14474 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集东北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14475 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城5号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14476 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村后赵楼南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14477 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城4号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14478 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村小陈庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14479 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城4号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14480 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城4号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14481 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村刘菜园中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14482 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城3号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14483 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼社区综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14484 | 睢宁     | 城区金泰名城3号配电室4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14485 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集东南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14486 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城4号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14487 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄中综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14488 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城3号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14489 | 丰县     | 王沟镇李六村刘庄北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14490 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城3号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14491 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14492 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城2号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14493 | 丰县     | 王沟镇赵集村王楼南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14494 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城2号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14495 | 丰县     | 王沟镇刘小集村后老关寺东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14496 | 睢宁     | 城区金泰名城1号配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14497 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14498 | 睢宁     | 城区金泰名城1号配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14499 | 丰县     | 王沟镇梁楼村袁油坊东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14500 | 睢宁     | 城区金泰名城1号配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14501 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14502 | 睢宁     | 睢城五里塘村部南台           | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 14503 | 丰县     | 王沟镇王沟村河西4综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14504 | 睢宁     | PMS 睢城杨韩梁庄东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14505 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村白蜡元北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14506 | 睢宁     | 金泰尚城4配电室4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14507 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14508 | 睢宁     | 金泰尚城4配电室3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14509 | 丰县     | 王沟镇刘元集村刘大楼西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14510 | 睢宁     | 金泰尚城3配电室3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14511 | 丰县     | 王沟镇程集村李胡集西南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14512 | 睢宁     | 金泰尚城3配电室4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14513 | 丰县     | 王沟镇王老家村老观寺北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14514 | 睢宁     | 金泰尚城3配电室1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14515 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14516 | 睢宁     | 金泰尚城3配电室2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14517 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14518 | 睢宁     | 金泰尚城4配电室2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14519 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14520 | 睢宁     | 金泰尚城4配电室1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14521 | 丰县     | 王沟镇春秋阁南1号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14522 | 睢宁     | PMS 睢城五里堂小刘南台       | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 14523 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村怡景家园综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14524 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期4室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14525 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村三十里庙南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14526 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期4室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14527 | 丰县     | PMS 王沟镇瑞丰家园综合变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14528 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14529 | 丰县     | 王沟镇张王集村张集西南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14530 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14531 | 丰县     | 王沟镇王小庄中综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14532 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14533 | 丰县     | 王沟镇王代楼南综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14534 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14535 | 丰县     | 王沟镇锦绣家园2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14536 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期3室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14537 | 丰县     | 王沟镇蒋屯南综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14538 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期2室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14539 | 丰县     | 王沟镇马庄南综合变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14540 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室2变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14541 | 丰县     | 王沟镇周寨村白衣河综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14542 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期2室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14543 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼7号综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14544 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室4变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14545 | 丰县     | 王沟镇金和苑2号综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14546 | 丰县     | 王沟镇金和苑1号综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14547 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾1号箱变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14548 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14549 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾2号箱变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14550 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室2变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14551 | 丰县     | 鸿润雅居2号变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14552 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14553 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室4变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14554 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14555 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14556 | 睢宁     | PMS 碧桂园5号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14557 | 睢宁     | 碧桂园小区二期5室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14558 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14559 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14560 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14561 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14562 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14563 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14564 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14565 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14566 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14567 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14568 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区1室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14569 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区1室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14570 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区2室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14571 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区2室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14572 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区1室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14573 | 睢宁     | PMS 枫华丽致小区1室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14574 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14575 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室3变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14576 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14577 | 睢宁     | PMS 睢城王井邱庄台      | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 14578 | 睢宁     | 睢城长青前三组北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14579 | 睢宁     | 金泰尚城5室4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14580 | 睢宁     | 金泰尚城5室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14581 | 睢宁     | 金泰尚城5室3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14582 | 睢宁     | 金泰尚城5室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14583 | 睢宁     | 金泰尚城6室4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14584 | 睢宁     | 金泰尚城6室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14585 | 睢宁     | 金泰尚城6室3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14586 | 睢宁     | 金泰尚城6室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14587 | 睢宁     | PMS 汇金学府1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14588 | 睢宁     | PMS 汇金学府2号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14589 | 睢宁     | PMS 汇金学府2号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14590 | 睢宁     | PMS 睢城王井户庄西台     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 14591 | 睢宁     | PMS 睢城长青九棵柳南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14592 | 睢宁     | 睢城吴庄葛楼台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14593 | 丰县     | 和润佳园3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14594 | 丰县     | 鸿润雅居4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14595 | 丰县     | 和润佳园4号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14596 | 丰县     | 鸿润雅居3号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14597 | 丰县     | 和润佳园1号变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 14598 | 丰县     | 和润佳园2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14599 | 丰县     | 鸿润雅居1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14600 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼东北公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14601 | 丰县     | 王沟镇曹东1号变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 14602 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14603 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14604 | 丰县     | 王沟镇单楼街道东北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14605 | 丰县     | 王沟镇田楼六号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14606 | 丰县     | 王沟镇小周庄南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14607 | 丰县     | 王沟镇刘大楼中综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14608 | 丰县     | 王沟镇后赵楼北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14609 | 丰县     | 王沟镇小杨庄东北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14610 | 丰县     | 王沟镇齐古同东北1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14611 | 丰县     | 王沟镇三十里庙东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14612 | 丰县     | 王沟镇蒋老家村秦庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14613 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼西北1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14614 | 丰县     | 王沟镇东张村东张庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14615 | 丰县     | 王沟镇齐古同中1综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14616 | 丰县     | 王沟镇程集东              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14617 | 丰县     | 王沟镇程集南综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14618 | 丰县     | 王沟镇两合集西1综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14619 | 丰县     | 王沟镇刘小集村杨楼北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14620 | 丰县     | 王沟镇两合集北1综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14621 | 丰县     | 王沟镇张蒋河南1综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14622 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼1号综合变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 14623 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄北3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14624 | 丰县     | 王沟镇石洼村石洼西1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14625 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区3号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14626 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14627 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14628 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区3号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14629 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14630 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14631 | 丰县     | 王沟镇李胡集南1号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14632 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼2综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14633 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚南         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14634 | 丰县     | 王沟镇许庙村董庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14635 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14636 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14637 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐楼小学综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14638 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼西北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14639 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄中学       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14640 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口大队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14641 | 丰县     | 丰县范楼镇长顺路西北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14642 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇南楼综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14643 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14644 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14645 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼村汪楼油北1   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14646 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14647 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14648 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东北综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14649 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇招商街综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14650 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇商贸城综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14651 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14652 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村胡楼南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14653 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵村金陵北综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14654 | 丰县     | 丰县范楼镇朱心庄综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14655 | 丰县     | 丰县范楼镇小张楼综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14656 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14657 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵中综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14658 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14659 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14660 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14661 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇贾吴庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14662 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14663 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇于庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14664 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14665 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李新庄后综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14666 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李新庄前综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14667 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼供电所（齐阁）综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14668 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼村汪楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14669 | 丰县     | 丰县范楼镇马庄综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14670 | 丰县     | 丰县范楼镇大杨洼综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14671 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇法亮综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14672 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼后综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14673 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵北综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14674 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14675 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14676 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14677 | 丰县     | 丰县范楼镇刘楼综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14678 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼东北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14679 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后王庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14680 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁心庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14681 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14682 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14683 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园大队综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14684 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14685 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈幕综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14686 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14687 | 丰县     | 丰县范楼镇黄楼综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14688 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14689 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14690 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14691 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁小庄综合变丁小庄2台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14692 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳园综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14693 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14694 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄联中综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14695 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14696 | 丰县     | 丰县范楼镇王庵北综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14697 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇套李庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14698 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庵西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14699 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14700 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14701 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14702 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14703 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14704 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14705 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14706 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14707 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14708 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄村集综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14709 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14710 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇苇子坑综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14711 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14712 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虺城中综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14713 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虺城东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14714 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14715 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄西综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14716 | 丰县     | 丰县范楼镇藤老家东综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14717 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇北楼综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14718 | 丰县     | 丰县范楼镇小齐庄综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14719 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孟庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14720 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘东朱西台         | 10       | 400       | 92          | 92              |
| 14721 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西北东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14722 | 睢宁     | PMS 睢城长青苗圃东台          | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 14723 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇学府路综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14724 | 睢宁     | PMS 睢城方杨方庄西台          | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 14725 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇医院西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14726 | 睢宁     | PMS 睢城胡元胡四组台          | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 14727 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄综合变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14728 | 睢宁     | 睢城七井马庄北台              | 10       | 200       | 160         | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14729 | 睢宁     | 金桂花园一期3配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14730 | 丰县     | 丰县范楼镇徐庄综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14731 | 睢宁     | 金桂花园一期3配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14732 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14733 | 睢宁     | 梦想家1号配3号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14734 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼综合变胡楼1台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14735 | 睢宁     | 梦想家2号配3变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14736 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14737 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14738 | 睢宁     | 梦想家1号配2号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14739 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14740 | 睢宁     | 梦想家2号配1变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14741 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14742 | 睢宁     | 梦想家1号配4号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14743 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝西南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14744 | 睢宁     | 梦想家2号配4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14745 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14746 | 睢宁     | 梦想家1号配1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14747 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14748 | 睢宁     | 梦想家2号配2变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14749 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14750 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区2号配电室2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14751 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14752 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区4号配电室4号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14753 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14754 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区3号配电室3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14755 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳楼综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14756 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14757 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14758 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园1室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14759 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14760 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园1室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14761 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14762 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区3号配电室2号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14763 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14764 | 睢宁     | PMS 永昶嘉园小区4号配电室1号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14765 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇骆庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14766 | 睢宁     | PMS 中山公馆2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14767 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14768 | 睢宁     | PMS 中山公馆1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14769 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼中综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14770 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘王楼西北台   | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 14771 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14772 | 睢宁     | 梦想家5配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14773 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪大庄东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14774 | 睢宁     | 梦想家5配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14775 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14776 | 睢宁     | 梦想家5配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14777 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14778 | 睢宁     | 梦想家3配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14779 | 丰县     | 丰县范楼镇小娄子综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14780 | 睢宁     | 梦想家4配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14781 | 丰县     | 丰县范楼镇丁四楼综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14782 | 睢宁     | 梦想家4配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14783 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁庄前综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14784 | 睢宁     | 梦想家3配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14785 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇三子楼东综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14786 | 睢宁     | 梦想家6配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14787 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14788 | 睢宁     | 梦想家5配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14789 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小郭楼综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14790 | 睢宁     | 梦想家6配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14791 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺西南综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14792 | 睢宁     | 梦想家4配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14793 | 丰县     | 丰县范楼镇孟庄村姜庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14794 | 睢宁     | 梦想家3配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14795 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼村野厂子 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14796 | 睢宁     | 梦想家3配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14797 | 丰县     | 丰县范楼镇虬城村丁三楼西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14798 | 睢宁     | 梦想家4配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14799 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄村欧庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14800 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼社区毛桃南站   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 14801 | 丰县     | 丰县范楼镇千井村千井东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14802 | 睢宁     | 城区恒华新都汇1号配电室1号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14803 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄北  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14804 | 睢宁     | 城区恒华新都汇1号配电室3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14805 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄西   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14806 | 睢宁     | 城区恒华新都汇2号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14807 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14808 | 睢宁     | 城区恒华新都汇2号配电室4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14809 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇金陵村小新庄  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14810 | 睢宁     | 城区恒华新都汇1号配电室4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14811 | 睢宁     | 城区恒华新都汇2号配电室3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14812 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄村腾老家西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14813 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇范楼村费庄   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14814 | 睢宁     | 城区恒华新都汇1号配电室2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14815 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区2号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14816 | 睢宁     | 城区恒华新都汇2号配电室2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14817 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区1号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14818 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期7配4号变   | 10       | 800       | 602         | 602             |
| 14819 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区3号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14820 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期6配1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14821 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁村小杨洼台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14822 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期7配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14823 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪小庄台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14824 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期6配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14825 | 丰县     | 丰县范楼镇耿庄村大楼台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14826 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期6配3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14827 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝村黄坝西台区       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 14828 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期7配1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14829 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村王庵南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14830 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村郭庄台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14831 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期7配3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14832 | 睢宁     | PMS 城区金泰名城二期6配4号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14833 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼村平楼西台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14834 | 睢宁     | 金桂花园一期1配1号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14835 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵村金陵花园台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14836 | 睢宁     | 金桂花园一期2配3号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14837 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村段庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14838 | 睢宁     | 金桂花园一期2配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14839 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村宋园综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14840 | 睢宁     | 金桂花园一期1配2号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14841 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄西北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14842 | 睢宁     | PMS 睢城长青后史西北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14843 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村腰庄台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14844 | 睢宁     | 睢城天虹新村1号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14845 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套村韩庄南台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14846 | 睢宁     | 睢城天虹新村2号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14847 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村丁寨西    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14848 | 睢宁     | 睢城天虹新村3号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14849 | 丰县     | 丰县范楼镇李庄村李庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14850 | 睢宁     | 睢城天虹新村4号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14851 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村桃园西台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14852 | 睢宁     | 睢城天虹新村5号变          | 10       | 500       | 392         | 392             |
| 14853 | 丰县     | 丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14854 | 睢宁     | 睢城天虹新村6号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14855 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇耿庄村耿庄台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14856 | 睢宁     | 睢城天虹新村7号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14857 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村吴庄台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14858 | 睢宁     | 睢城天虹新村8号变          | 10       | 500       | 382         | 382             |
| 14859 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄北台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14860 | 睢宁     | 睢城天虹新村9号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 14861 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村前蒋湾台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14862 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著1配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14863 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼所公变台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14864 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著3配2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14865 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著1配1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14866 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪大庄西台区 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14867 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著3配3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14868 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村许楼东台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14869 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14870 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著4配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14871 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14872 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪源著4配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14873 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村小胡楼台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14874 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑3配1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14875 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄南台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14876 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑3配2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14877 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼村小胡楼台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14878 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑2配2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14879 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大杨洼西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14880 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑2配4号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14881 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后王庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14882 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑1配2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14883 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前王庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14884 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14885 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑1配4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14886 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼七队综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14887 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑1配3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14888 | 丰县     | 丰县范楼镇小新庄西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14889 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑2配3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14890 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼三队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14891 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑1配1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14892 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14893 | 睢宁     | PMS 睢城润景新苑2配1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14894 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14895 | 睢宁     | 城区汇金东路2号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14896 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14897 | 睢宁     | 城区汇金东路1号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14898 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵南综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14899 | 睢宁     | 万福家园小区5配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14900 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼村汪楼北2综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14901 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐楼综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14902 | 睢宁     | 万福家园小区2配4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14903 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14904 | 睢宁     | 万福家园小区3配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14905 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14906 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14907 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14908 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁庄后综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14909 | 睢宁     | 万福家园小区6配4变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14910 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇耿庄新农村台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14911 | 睢宁     | 万福家园小区1配2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14912 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇程庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14913 | 睢宁     | 万福家园小区3配2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14914 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼二队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14915 | 睢宁     | 万福家园小区3配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14916 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14917 | 睢宁     | 万福家园小区5配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14918 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁村齐阁中综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14919 | 睢宁     | 万福家园小区1配3变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14920 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼西北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14921 | 睢宁     | 万福家园小区2配2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14922 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇千井一队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14923 | 睢宁     | 万福家园小区4配2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14924 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14925 | 睢宁     | 万福家园小区4配4变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14926 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘南综合变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 14927 | 睢宁     | 万福家园小区1配4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14928 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾南台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14929 | 睢宁     | 万福家园小区5配4变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14930 | 睢宁     | 万福家园小区3配4变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14931 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV王集综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14932 | 睢宁     | 万福家园小区6配2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14933 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾东台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14934 | 睢宁     | 万福家园小区1配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14935 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄1综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14936 | 睢宁     | 万福家园小区6配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14937 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西一综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14938 | 睢宁     | 万福家园小区4配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14939 | 睢宁     | 万福家园小区6配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14940 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14941 | 睢宁     | 万福家园小区2配3变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14942 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV王庄中台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14943 | 睢宁     | 万福家园小区5配2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14944 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV刘洼前区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14945 | 睢宁     | 万福家园小区2配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14946 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV刘洼后台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14947 | 睢宁     | 万福家园小区4配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14948 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14949 | 睢宁     | 奥体清华苑7配2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14950 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14951 | 睢宁     | 奥体清华苑4配2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14952 | 丰县     | 丰县范楼镇前王庄台区          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14953 | 睢宁     | 奥体清华苑6配2变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14954 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14955 | 睢宁     | 奥体清华苑5配1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14956 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋庄综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14957 | 睢宁     | 奥体清华苑5配2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14958 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV秦王口东台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14959 | 睢宁     | 水悦花园3配2变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 14960 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV徐楼后综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14961 | 睢宁     | 水悦花园2配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14962 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇菜园综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14963 | 睢宁     | 奥体清华苑6配1变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14964 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄中台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14965 | 睢宁     | 水悦花园1配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14966 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼西北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14967 | 睢宁     | 水悦花园1配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14968 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼前综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14969 | 睢宁     | 水悦花园3配1变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14970 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西李庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14971 | 睢宁     | 水悦花园2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14972 | 丰县     | 丰县范楼镇前蒋湾南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 14973 | 睢宁     | 奥体清华苑7配1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14974 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺路北东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 14975 | 睢宁     | 奥体清华苑4配1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14976 | 睢宁     | 格调壹品3配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14977 | 睢宁     | 格调壹品3配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14978 | 睢宁     | 润馨园、润景园2配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14979 | 睢宁     | 润馨园、润景园1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14980 | 睢宁     | 城区新城尚品1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14981 | 睢宁     | 城区新城尚品1配4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14982 | 睢宁     | 城区新城尚品1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14983 | 睢宁     | 城区新城尚品1配2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14984 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14985 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14986 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14987 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14988 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14989 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14990 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14991 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 14992 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14993 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 14994 | 睢宁     | 1号组合配4号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 14995 | 睢宁     | 1号组合配2号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14996 | 睢宁     | 云悦园2号配1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14997 | 睢宁     | 1号组合配3号变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 14998 | 睢宁     | 云悦园2号配2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 14999 | 睢宁     | 1号组合配1号变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15000 | 睢宁     | 睢城毛岗毛四组西台    | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 15001 | 睢宁     | 楚岳公馆小区6配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15002 | 睢宁     | 楚岳公馆小区1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15003 | 睢宁     | 楚岳公馆小区2配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15004 | 睢宁     | 楚岳公馆小区6配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15005 | 睢宁     | 楚岳公馆小区6配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15006 | 睢宁     | 楚岳公馆小区2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15007 | 睢宁     | 楚岳公馆小区2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15008 | 睢宁     | 楚岳公馆小区6配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15009 | 睢宁     | 楚岳公馆小区2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15010 | 睢宁     | 楚岳公馆小区1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15011 | 睢宁     | 楚岳公馆小区1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15012 | 睢宁     | 楚岳公馆小区1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15013 | 睢宁     | 欧洲城2号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15014 | 睢宁     | 睢城朱楼街道东台     | 10       | 630       | 447         | 447             |
| 15015 | 睢宁     | 瑞凯国际4号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15016 | 睢宁     | 林樾花园三期1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15017 | 睢宁     | 林樾花园三期1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15018 | 睢宁     | 林樾花园三期2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15019 | 睢宁     | 林樾花园三期2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15020 | 睢宁     | 润馨园、润景园4配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15021 | 睢宁     | 润馨园、润景园3配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15022 | 睢宁     | 润馨园、润景园4配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15023 | 睢宁     | 润馨园、润景园3配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15024 | 睢宁     | 润馨园、润景园3配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15025 | 睢宁     | 润馨园、润景园4配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15026 | 睢宁     | 润馨园、润景园4配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15027 | 睢宁     | 润馨园、润景园3配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15028 | 睢宁     | 天悦府2配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15029 | 睢宁     | 天悦府1配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15030 | 睢宁     | 天悦府2配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15031 | 睢宁     | 天悦府1配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15032 | 睢宁     | 天悦府2配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15033 | 睢宁     | 天悦府2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15034 | 睢宁     | 天悦府1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15035 | 睢宁     | 天悦府1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15036 | 睢宁     | 睢城阳光小区3号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15037 | 睢宁     | 睢城阳光小区1号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15038 | 睢宁     | 睢城阳光小区2号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15039 | 睢宁     | 睢城阳光小区6号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15040 | 睢宁     | 睢城阳光小区5号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15041 | 睢宁     | 睢城阳光小区4号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15042 | 睢宁     | 万园小区1配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15043 | 睢宁     | 睢城教堂门前台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15044 | 睢宁     | 北辰南区3配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15045 | 睢宁     | 北辰南区4配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15046 | 睢宁     | 北辰南区3配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15047 | 睢宁     | 北辰南区1配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15048 | 睢宁     | 北辰南区5配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15049 | 睢宁     | 北辰南区2配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15050 | 睢宁     | 北辰南区6配1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15051 | 睢宁     | 北辰南区2配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15052 | 睢宁     | 北辰南区2配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15053 | 睢宁     | 北辰南区5配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15054 | 睢宁     | 北辰南区5配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15055 | 睢宁     | 北辰南区2配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15056 | 睢宁     | 北辰南区6配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15057 | 睢宁     | 北辰南区5配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15058 | 睢宁     | 北辰南区1配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15059 | 睢宁     | 北辰南区4配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15060 | 睢宁     | 北辰南区4配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15061 | 睢宁     | 北辰南区3配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15062 | 睢宁     | 北辰南区4配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15063 | 睢宁     | 北辰南区1配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15064 | 睢宁     | 林樾花园二期1配4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15065 | 睢宁     | 林樾花园二期1配3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15066 | 睢宁     | 林樾花园二期1配2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15067 | 睢宁     | 林樾花园二期2配2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15068 | 睢宁     | 林樾花园二期2配4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15069 | 睢宁     | 万达广场3配1变      | 10       | 2000      | 1600        | 1600            |
| 15070 | 睢宁     | 万达广场3配2变      | 10       | 2000      | 1600        | 1600            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15071 | 睢宁     | 睢城齐路许庄北台         | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 15072 | 睢宁     | 万园小区2配2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15073 | 睢宁     | 万园小区3配2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15074 | 睢宁     | 万园小区2配4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15075 | 睢宁     | 万园小区3配1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15076 | 睢宁     | 万园小区3配3变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15077 | 睢宁     | 万园小区2配1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15078 | 睢宁     | 万园小区2配3变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15079 | 睢宁     | 万园小区3配4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15080 | 睢宁     | 睢城七井村部台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15081 | 睢宁     | 天虹菁英汇3配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15082 | 睢宁     | 天虹菁英汇2配1号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15083 | 睢宁     | 天虹菁英汇1配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15084 | 睢宁     | 天虹菁英汇1配1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15085 | 睢宁     | 天虹菁英汇3配1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15086 | 睢宁     | 天虹菁英汇2配2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15087 | 睢宁     | 睢城胡元村朱元组东台       | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 15088 | 睢宁     | 睢城中山新村北台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15089 | 睢宁     | 城区尚德一号1配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15090 | 睢宁     | 城区尚德一号3配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15091 | 睢宁     | 城区尚德一号1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15092 | 睢宁     | 城区公安局1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15093 | 睢宁     | 林樾花园2配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15094 | 睢宁     | 林樾花园1配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15095 | 睢宁     | 林樾花园1配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15096 | 睢宁     | 林樾花园2配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15097 | 睢宁     | 睢城中山新村南台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15098 | 睢宁     | 睢城五里塘张庄东台        | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 15099 | 睢宁     | 楚岳公馆小区8配4变       | 10       | 800       | 617         | 617             |
| 15100 | 睢宁     | 楚岳公馆小区4配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15101 | 睢宁     | 楚岳公馆小区10配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15102 | 睢宁     | 楚岳公馆小区7配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15103 | 睢宁     | 楚岳公馆小区9配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15104 | 睢宁     | 楚岳公馆小区3配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15105 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄西南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15106 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼五队综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15107 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15108 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15109 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾东北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15110 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15111 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15112 | 丰县     | 丰县范楼镇夸庄综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15113 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15114 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15115 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园3号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15116 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15117 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇沙楼东综合变0   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15118 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15119 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15120 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇振兴路东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15121 | 丰县     | 丰县范楼镇学府路南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15122 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15123 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈目中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15124 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15125 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15126 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁三楼中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15127 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张花楼西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15128 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄西北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15129 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15130 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口中      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15131 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15132 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15133 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼街西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15134 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼一综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15135 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15136 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼三综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15137 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥南综合变1  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15138 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15139 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15140 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15141 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15142 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15143 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15144 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区1台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15145 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15146 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15147 | 丰县     | 丰县范楼镇陈目庄杨洼北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15148 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇政府综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15149 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼2综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15150 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二2综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15151 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄2综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15152 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄西3综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15153 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄生态园综合变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15154 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15155 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘京庄2综合变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15156 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼四综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15157 | 丰县     | 丰县范楼镇李新庄1（努楼东）综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15158 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15159 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄3号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15160 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15161 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨（新）综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15162 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15163 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇套李庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15164 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄后南小郭楼台区 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15165 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾东南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15166 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝东北（菜园中）综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15167 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝西北综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15168 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄东北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15169 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇滕老家综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15170 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小新庄南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15171 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15172 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼街南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15173 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈目庄综合变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15174 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼东1综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15175 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄1综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15176 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二3综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15177 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15178 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘1综合变1   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15179 | 丰县     | 丰县范楼镇韩庄南2综合变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15180 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼3综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15181 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15182 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东北综合变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15183 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘西北综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15184 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二1综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15185 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼2综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15186 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄（汪大庄南）综合变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15187 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝中综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15188 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄西2综合变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15189 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼1综合变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15190 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼西南综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15191 | 睢宁     | 楚岳公馆小区5配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15192 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄综合变.          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15193 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼东2综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15194 | 睢宁     | 楚岳公馆小区9配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15195 | 丰县     | 丰县范楼镇汪小庄1综合变.        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15196 | 睢宁     | 楚岳公馆小区10配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15197 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪小庄2综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15198 | 睢宁     | 楚岳公馆小区4配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15199 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼3综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15200 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼4综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15201 | 睢宁     | 楚岳公馆小区7配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15202 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄北1综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15203 | 睢宁     | 楚岳公馆小区4配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15204 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳园京庄1综合变.   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15205 | 睢宁     | 楚岳公馆小区5配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15206 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南1综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15207 | 睢宁     | 楚岳公馆小区9配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15208 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南2综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15209 | 睢宁     | 楚岳公馆小区7配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15210 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西1综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15211 | 睢宁     | 楚岳公馆小区8配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15212 | 睢宁     | 楚岳公馆小区10配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15213 | 睢宁     | 楚岳公馆小区4配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15214 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北综合变.     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15215 | 睢宁     | 楚岳公馆小区9配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15216 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇欧庄东南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15217 | 睢宁     | 楚岳公馆小区7配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15218 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口一综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15219 | 睢宁     | 楚岳公馆小区3配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15220 | 睢宁     | 楚岳公馆小区3配1变           | 10       | 800       | 587         | 587             |
| 15221 | 睢宁     | 楚岳公馆小区5配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15222 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口北1综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15223 | 睢宁     | 楚岳公馆小区5配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15224 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口北2综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15225 | 睢宁     | 楚岳公馆小区10配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15226 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15227 | 睢宁     | 楚岳公馆小区3配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15228 | 睢宁     | 楚岳公馆小区8配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15229 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼1综合变.   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15230 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园北综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15231 | 丰县     | 丰县范楼镇秦庄东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15232 | 睢宁     | 楚岳公馆小区8配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15233 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾一台综合变.   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15234 | 睢宁     | 城区恒华新都汇3号配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15235 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西2综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15236 | 睢宁     | 恒华新都汇5配1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15237 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王李庄东综合变1   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15238 | 睢宁     | 城区恒华新都汇3号配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15239 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西南楼3综合变.   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15240 | 睢宁     | 恒华新都汇5配4号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15241 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小齐庄1综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15242 | 睢宁     | 恒华新都汇5配3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15243 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼1综合变.   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15244 | 睢宁     | 城区恒华新都汇3号配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15245 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼东1综合变.  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15246 | 睢宁     | 城区恒华新都汇3号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15247 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张楼1综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15248 | 睢宁     | 恒华新都汇5配2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15249 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾南综合变.   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15250 | 睢宁     | 城区格调壹品2配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15251 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾西北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15252 | 睢宁     | 城区格调壹品2配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15253 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15254 | 睢宁     | 城区格调壹品1配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15255 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄西综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15256 | 睢宁     | 城区格调壹品2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15257 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福示范区1综合变1 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15258 | 睢宁     | 城区格调壹品1配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15259 | 睢宁     | 城区格调壹品2配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15260 | 睢宁     | 城区格调壹品1配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15261 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福（富庄西）综合变1 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15262 | 睢宁     | 城区格调壹品1配2变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15263 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15264 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15265 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15266 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼1综合变.     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15267 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15268 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼2综合变.     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15269 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15270 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15271 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15272 | 丰县     | 丰县范楼镇杨洼南综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15273 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄南1综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15274 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南二综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15275 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15276 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15277 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15278 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15279 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15280 | 丰县     | 丰县范楼镇翟庄一队综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15281 | 睢宁     | 城区尚德一号2配1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15282 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼1综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15283 | 睢宁     | 城区尚德一号4配2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15284 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼2综合变.    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15285 | 睢宁     | 城区尚德一号4配3号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15286 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼4综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15287 | 睢宁     | 城区尚德一号4配4号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15288 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄1综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15289 | 睢宁     | 城区尚德一号2配4号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15290 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄2综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15291 | 睢宁     | 城区尚德一号2配2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15292 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄3综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15293 | 睢宁     | 睢城优步水岸2配2变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15294 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15295 | 睢宁     | 睢城优步水岸2配3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15296 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇2台区综合变1  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15297 | 睢宁     | 睢城优步水岸1配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15298 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇3南楼综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15299 | 睢宁     | 睢城优步水岸2配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15300 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇4台区综合变1 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15301 | 睢宁     | 睢城优步水岸1配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15302 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼5综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15303 | 睢宁     | 睢城优步水岸1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15304 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇6综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15305 | 睢宁     | 睢城优步水岸1配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15306 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄四队综合变1   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15307 | 睢宁     | 睢城优步水岸2配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15308 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西北综合变1   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15309 | 睢宁     | 东方兰园3配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15310 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15311 | 睢宁     | 东方兰园4配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15312 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇曹楼综合变1     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15313 | 睢宁     | 东方兰园2配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15314 | 睢宁     | 东方兰园2配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15315 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼二组综合变1  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15316 | 睢宁     | 东方兰园4配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15317 | 丰县     | 丰县范楼镇徐平楼六组综合变1      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15318 | 睢宁     | 东方兰园1配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15319 | 睢宁     | 东方兰园4配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15320 | 睢宁     | 东方兰园3配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15321 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼一队综合变1  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15322 | 睢宁     | 东方兰园1配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15323 | 丰县     | 丰县范楼镇平楼三队综合变1       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 15324 | 睢宁     | 东方兰园3配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15325 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄南综合变1        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15326 | 睢宁     | 东方兰园3配4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15327 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15328 | 睢宁     | 东方兰园1配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15329 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄东南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15330 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园1号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15331 | 睢宁     | 东方兰园4配4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15332 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园2号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15333 | 睢宁     | 东方兰园2配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15334 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区2台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15335 | 睢宁     | 东方兰园2配4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15336 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄南（西北）台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15337 | 睢宁     | 金泰云溪府4配2变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15338 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15339 | 睢宁     | 金泰云溪府3配4变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15340 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新村（大杨洼）台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15341 | 睢宁     | 金泰云溪府1配1变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15342 | 睢宁     | 金泰云溪府3配2变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15343 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街北台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15344 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街东台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15345 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东（丁三楼）台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15346 | 睢宁     | 金泰云溪府2配1变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15347 | 睢宁     | 金泰云溪府1配2变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15348 | 睢宁     | 金泰云溪府2配3变             | 10       | 800       | 595         | 595             |
| 15349 | 丰县     | 丰县范楼镇（贾吴庄）梁心庄1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15350 | 睢宁     | 金泰云溪府4配1变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15351 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼二综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15352 | 睢宁     | 金泰云溪府3配3变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15353 | 丰县     | 丰县范楼镇鲁套西台区            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15354 | 睢宁     | 金泰云溪府4配4变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15355 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼北（汤庄）综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15356 | 睢宁     | 金泰云溪府4配3变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15357 | 丰县     | 丰县范楼镇千井东综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15358 | 睢宁     | 金泰云溪府3配1变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15359 | 丰县     | 丰县范楼镇马楼西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15360 | 睢宁     | 金泰云溪府2配4变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15361 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼后台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15362 | 睢宁     | 金泰云溪府2配2变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15363 | 丰县     | 丰县范楼镇前岔口公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15364 | 睢宁     | 中梁壹号院2配2变             | 10       | 630       | 476         | 476             |
| 15365 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15366 | 睢宁     | 中梁壹号院1配3变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15367 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄台区             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15368 | 睢宁     | 中梁壹号院1配4变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15369 | 丰县     | 丰县范楼镇千井西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15370 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙庄一号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15371 | 睢宁     | 中梁壹号院1配2变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15372 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼西南（黄楼北）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15373 | 睢宁     | 中梁壹号院2配1变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15374 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南一综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15375 | 睢宁     | 中梁壹号院1配1变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15376 | 睢宁     | 中梁壹号院2配4变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15377 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东一综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15378 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄西一综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15379 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小娄子一综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15380 | 睢宁     | 中梁壹号院2配3变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15381 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15382 | 睢宁     | 恒华新都汇6配1号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15383 | 丰县     | 丰县范楼镇小朱湾一综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15384 | 睢宁     | 恒华新都汇4配3号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15385 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东北（丁寨2）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15386 | 睢宁     | 恒华新都汇4配2号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15387 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼三（刘洼五）综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15388 | 睢宁     | 恒华新都汇4配1号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15389 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东南（丁寨1）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15390 | 睢宁     | 恒华新都汇4配4号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15391 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇滕老家西一综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15392 | 睢宁     | 恒华新都汇6配4号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15393 | 睢宁     | 恒华新都汇6配2号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15394 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虺城西一综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15395 | 睢宁     | 恒华新都汇6配3号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15396 | 睢宁     | 花漫四季小区3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15397 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇京庄西北一综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15398 | 睢宁     | 花漫四季小区2配4变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15399 | 丰县     | 丰县范楼镇小胡楼一综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15400 | 睢宁     | 花漫四季小区2配2变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15401 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁小庄一综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15402 | 睢宁     | 花漫四季小区1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15403 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西二综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15404 | 睢宁     | 花漫四季小区2配3变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15405 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南1号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15406 | 睢宁     | 花漫四季小区2配1变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15407 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼七队西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15408 | 睢宁     | 碧桂园花溪源著2配3变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15409 | 丰县     | 丰县范楼镇学府家园             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15410 | 睢宁     | 碧桂园花溪源著2配2变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15411 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼七号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15412 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾1号配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15413 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼零一综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15414 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾3号配3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15415 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南零一综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15416 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾1号配2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15417 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南三号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15418 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾2号配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15419 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄西北（袁庄南零一）综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15420 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾3号配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15421 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15422 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾1号配1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15423 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区1号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15424 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾1号配3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15425 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15426 | 睢宁     | 睢城金泰御澜湾2号配3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15427 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区3号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15428 | 睢宁     | 睢城润景新苑4配3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15429 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄新村综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15430 | 睢宁     | 睢城润景新苑4配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15431 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇翟庄东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15432 | 睢宁     | 睢城润景新苑5配1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15433 | 睢宁     | 睢城润景新苑6配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15434 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄中综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15435 | 睢宁     | 睢城润景新苑5配2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15436 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄东南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15437 | 睢宁     | 睢城润景新苑4配2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15438 | 丰县     | 丰县范楼镇虬城南蒋湾西台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15439 | 睢宁     | 睢城润景新苑6配3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15440 | 丰县     | PMS 范楼镇振兴路5号综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15441 | 睢宁     | 睢城润景新苑6配2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15442 | 丰县     | 范楼镇千里井社区1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15443 | 睢宁     | 睢城润景新苑6配1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15444 | 丰县     | 范楼镇千里井社区2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15445 | 睢宁     | 睢城润景新苑4配1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15446 | 丰县     | 范楼镇金陵东1号综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15447 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西南综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15448 | 睢宁     | 金桂花园二期2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15449 | 睢宁     | 金桂花园二期1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15450 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15451 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15452 | 睢宁     | 金桂花园二期1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15453 | 睢宁     | 金桂花园二期1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15454 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15455 | 睢宁     | 金桂花园二期2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15456 | 丰县     | 耿庄新村二期1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15457 | 睢宁     | 金桂花园二期1配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15458 | 丰县     | 耿庄新村二期4号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15459 | 睢宁     | 汇金学府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15460 | 睢宁     | 汇金学府2号配电室3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15461 | 丰县     | 耿庄新村二期2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15462 | 睢宁     | 汇金学府2号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15463 | 丰县     | 耿庄新村二期3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15464 | 睢宁     | 睢城朱楼毛桃东台         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 15465 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15466 | 睢宁     | 睢城朱楼街道西台         | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 15467 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15468 | 睢宁     | 恒华长安府2配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15469 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15470 | 睢宁     | 恒华长安府1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15471 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15472 | 睢宁     | 恒华长安府1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15473 | 睢宁     | 恒华长安府2配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15474 | 丰县     | 丰县范楼镇南市场综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15475 | 睢宁     | 恒华长安府2配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15476 | 丰县     | 丰县范楼镇工业园长青综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15477 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15478 | 睢宁     | 恒华长安府2配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15479 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15480 | 睢宁     | 恒华长安府1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15481 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15482 | 睢宁     | 恒华长安府1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15483 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15484 | 睢宁     | 睢城青春村部台          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15485 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼东北胡楼4号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15486 | 睢宁     | PMS 睢城七井朱二台      | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 15487 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15488 | 睢宁     | PMS 睢城方杨北台       | 10       | 400       | 209         | 209             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15489 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15490 | 睢宁     | PMS 睢城七井小区1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15491 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村中综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15492 | 睢宁     | PMS 睢城七井小区2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15493 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15494 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘东朱台    | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 15495 | 丰县     | 丰县范楼镇丁寨村丁寨东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15496 | 睢宁     | PMS 睢城七井赵塘台     | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 15497 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井村千井西综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15498 | 睢宁     | 睢城老庄八组台         | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 15499 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15500 | 睢宁     | PMS 睢城马元中台      | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 15501 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘西南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15502 | 睢宁     | 睢城马元西台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15503 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区4号变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15504 | 睢宁     | PMS 睢城任全赵朴台     | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 15505 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区5号变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15506 | 睢宁     | PMS 睢城五里塘王楼台    | 10       | 400       | 115         | 115             |
| 15507 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区6号变压器  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15508 | 睢宁     | PMS 睢城前后全台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15509 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15510 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15511 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥组台      | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 15512 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15513 | 睢宁     | PMS 睢城赵西台       | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 15514 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园5号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15515 | 睢宁     | PMS 睢城树后台（增容）   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15516 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园6号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15517 | 睢宁     | PMS 睢城梨园台       | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 15518 | 丰县     | PMS 赵庄镇小宋庄新区    | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 15519 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥宋庄台     | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 15520 | 丰县     | PMS 赵庄任庄东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15521 | 睢宁     | 睢城牌坊南庙台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15522 | 丰县     | PMS 赵庄镇家河新区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15523 | 睢宁     | PMS 睢城长青后史台     | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 15524 | 丰县     | PMS 赵庄岳庙西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15525 | 睢宁     | PMS 睢城杨巷台       | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 15526 | 丰县     | PMS 赵庄岳庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15527 | 丰县     | PMS 赵庄杨庄寺后         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15528 | 睢宁     | 睢城长青小李李一台          | 10       | 400       | 41          | 41              |
| 15529 | 丰县     | PMS 赵庄程庄           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15530 | 睢宁     | PMS 睢城孙二台          | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 15531 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15532 | 睢宁     | PMS 睢城冯井组台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15533 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15534 | 睢宁     | 睢城冯井宋庄台            | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 15535 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15536 | 睢宁     | PMS 睢城长青李四台        | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 15537 | 丰县     | PMS 赵庄开发区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15538 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼新村1号变      | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 15539 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨村赵庙4号综合变 | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 15540 | 睢宁     | PMS 睢城王楼村部         | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 15541 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥小区台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15542 | 睢宁     | 睢城前楼中台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15543 | 睢宁     | PMS 睢城七井村大徐台       | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 15544 | 睢宁     | PMS 睢城街道北台         | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 15545 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15546 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15547 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15548 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15549 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区6变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 15550 | 睢宁     | PMS 睢城张夸村东北台       | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 15551 | 睢宁     | PMS 睢城马元村西北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15552 | 睢宁     | PMS 睢城齐路中台         | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 15553 | 睢宁     | 睢城名仕花园2号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15554 | 睢宁     | PMS 睢城名仕花园3号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15555 | 睢宁     | PMS 睢城名仕花园1号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15556 | 睢宁     | PMS 城区城东劳服公司北侧     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15557 | 睢宁     | PMS 城区博爱医院门前台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15558 | 睢宁     | 睢城彩虹广场门前公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15559 | 睢宁     | 睢城睢宁县鸿升房地产开发有限公司   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15560 | 睢宁     | 城区附中学校门前           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15561 | 睢宁     | PMS 城区成侯花园B区2号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15562 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区11号      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15563 | 睢宁     | PMS 城区成侯花园B区1号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15564 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区12号      | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15565 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区14号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15566 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区9号      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15567 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区10号     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15568 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15569 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15570 | 睢宁     | PMS 城区迎宾大厦东侧台     | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 15571 | 睢宁     | PMS 弘基上城5号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15572 | 睢宁     | PMS 弘基上城7号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15573 | 睢宁     | PMS 城区中央华府1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15574 | 睢宁     | 城区中央华府2号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15575 | 睢宁     | PMS 城区中央华府3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15576 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地N-1公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15577 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地N-2公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15578 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地N-3公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15579 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地N-4公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15580 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地N-6公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15581 | 睢宁     | 银河星城1号变-星天地       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15582 | 睢宁     | 银河星城2号变-星天地       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15583 | 睢宁     | PMS 城区高塘王圩台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15584 | 睢宁     | 城区小福州西侧公变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15585 | 睢宁     | PMS 城区睢位路北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15586 | 睢宁     | PMS 城区高塘刘庄组       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15587 | 睢宁     | PMS 城区县委宿舍北台      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 15588 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15589 | 睢宁     | PMS 城区西南小区北西台     | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 15590 | 睢宁     | PMS 城区西柠路东台公变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 15591 | 睢宁     | 城区自来水公司门前         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15592 | 睢宁     | PMS 城区三门市门前公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15593 | 睢宁     | 城区西南小区中台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15594 | 睢宁     | PMS 城区交通南巷        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15595 | 睢宁     | 城区民政局门前北台公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15596 | 睢宁     | PMS 城区原气象局门前      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15597 | 睢宁     | PMS 城区西南小区北台公变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15598 | 睢宁     | PMS 城区物资商城北门      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15599 | 睢宁     | 城区商贸园             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15600 | 睢宁     | PMS 城区彩虹公寓1、2号楼公变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15601 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭1号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15602 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭小区2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15603 | 睢宁     | PMS 城区中国城5号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15604 | 睢宁     | PMS 城区睢城镇安置小区1号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15605 | 睢宁     | PMS 城区睢城镇安置小区2号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15606 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15607 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15608 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区3号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15609 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区4号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15610 | 睢宁     | PMS 城区天华小区1号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15611 | 睢宁     | PMS 城区天华小区2号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15612 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内1   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15613 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内3   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15614 | 睢宁     | PMS 牡丹园1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15615 | 睢宁     | PMS 天和御景小区1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15616 | 睢宁     | PMS 天和御景小区2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15617 | 丰县     | PMS 赵庄镇张楼工业区     | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 15618 | 丰县     | 赵庄镇王学屋村河西综合变     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 15619 | 丰县     | 赵庄丁堤口北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15620 | 丰县     | PMS 赵庄六队东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15621 | 丰县     | PMS 赵庄五队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15622 | 丰县     | PMS 赵庄二队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15623 | 丰县     | 赵庄市场台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15624 | 丰县     | PMS 赵庄三队         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15625 | 丰县     | 赵庄牌坊东            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15626 | 丰县     | PMS 赵庄十队         | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 15627 | 丰县     | 赵庄黄楼             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15628 | 丰县     | PMS 赵庄原种场南       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15629 | 丰县     | PMS 赵庄赵北西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15630 | 丰县     | PMS 赵庄供电所        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15631 | 丰县     | PMS 赵庄赵北东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15632 | 丰县     | 赵庄赵北南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15633 | 丰县     | 赵庄镇赵西北           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15634 | 丰县     | PMS 赵庄任庄西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15635 | 丰县     | 赵庄大彭庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15636 | 丰县     | PMS 赵庄中心大街       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15637 | 丰县     | PMS 赵庄十一队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15638 | 丰县     | 赵庄赵南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15639 | 丰县     | PMS 赵庄供销社新村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15640 | 丰县     | 赵庄六队             | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15641 | 丰县     | PMS 赵庄邵庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15642 | 丰县     | PMS 赵庄宋庄南    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15643 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄西   | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 15644 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄综合变 | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 15645 | 丰县     | PMS 赵庄党楼中    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15646 | 丰县     | 赵庄吴庄八队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15647 | 丰县     | PMS 赵庄党楼北    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15648 | 丰县     | PMS 赵庄吴庄大队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15649 | 丰县     | PMS 赵庄镇李楼综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15650 | 丰县     | 赵庄镇张庙综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15651 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口西  | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 15652 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集东  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15653 | 丰县     | PMS 赵庄镇魏楼    | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 15654 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄西   | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 15655 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄东   | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 15656 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口新区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15657 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口东  | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 15658 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口南  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15659 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城三   | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 15660 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城四   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15661 | 丰县     | PMS 赵庄镇固元    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15662 | 丰县     | PMS 赵庄西二队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15663 | 丰县     | PMS 赵庄中心队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15664 | 丰县     | 赵庄镇常庄西       | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 15665 | 丰县     | PMS 赵庄镇常庄东   | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 15666 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集西   | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 15667 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集中   | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 15668 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集东北  | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 15669 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨南  | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 15670 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨西  | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 15671 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨东  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15672 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨北  | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 15673 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集后   | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 15674 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁堂    | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 15675 | 丰县     | 赵庄镇袁老家       | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 15676 | 丰县     | PMS 赵庄镇高庄东   | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 15677 | 丰县     | PMS 赵庄镇于小庄东  | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 15678 | 丰县     | PMS 赵庄镇于小庄西  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15679 | 丰县     | PMS 赵庄镇张庄    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15680 | 丰县     | PMS 赵庄镇西一队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15681 | 丰县     | PMS 赵庄镇任楼大队  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15682 | 丰县     | PMS 赵庄镇谢庄    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15683 | 丰县     | 赵庄镇青林大队      | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 15684 | 丰县     | PMS 赵庄镇青林北   | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 15685 | 丰县     | 赵庄镇于老家西      | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 15686 | 丰县     | PMS 赵庄镇孔店    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15687 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘菜园   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15688 | 丰县     | PMS 赵庄镇任楼东   | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 15689 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15690 | 丰县     | PMS 赵庄镇大王庙   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 15691 | 丰县     | PMS 赵庄镇闫庄    | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 15692 | 丰县     | PMS 赵庄镇高庄西   | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 15693 | 丰县     | PMS 赵庄镇任庄    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15694 | 丰县     | 赵庄镇田坑后       | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 15695 | 丰县     | 赵庄镇张小楼东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15696 | 丰县     | 赵庄镇安集南       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15697 | 丰县     | 赵庄镇安集北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15698 | 丰县     | PMS 赵庄镇东陈集   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15699 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西北 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15700 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15701 | 丰县     | PMS 赵庄镇王堤口   | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 15702 | 丰县     | PMS 赵庄镇丁庙西   | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 15703 | 丰县     | PMS 赵庄镇丁庙前   | 10       | 200       | 68          | 68              |
| 15704 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙东南  | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 15705 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙南   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15706 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙东北  | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 15707 | 丰县     | PMS 赵庄镇李新庄   | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 15708 | 丰县     | PMS 赵庄镇丁庙东   | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 15709 | 丰县     | 赵庄丁庙农科队      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15710 | 丰县     | 赵庄镇邓庄        | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 15711 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋西  | 10       | 200       | 68          | 68              |
| 15712 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴神庙   | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 15713 | 丰县     | PMS 赵庄镇后张楼前  | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 15714 | 丰县     | PMS 赵庄镇前张楼   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15715 | 丰县     | 赵庄镇陆庙综合变     | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 15716 | 丰县     | PMS 赵庄镇小孙庄   | 10       | 200       | 153         | 153             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15717 | 丰县     | PMS 赵庄镇李集前     | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 15718 | 丰县     | 赵庄镇陈楼          | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 15719 | 丰县     | PMS 赵庄镇安双楼     | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 15720 | 丰县     | PMS 赵庄镇宋楼      | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 15721 | 丰县     | PMS 赵庄镇朗庄      | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 15722 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15723 | 丰县     | 赵庄镇张老家西        | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 15724 | 丰县     | PMS 赵庄镇张老家东    | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 15725 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城一     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15726 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城二     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 15727 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘小楼北    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 15728 | 丰县     | PMS 赵庄镇安庄西     | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 15729 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘庄东     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15730 | 丰县     | PMS 赵庄镇西彭庄     | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 15731 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘庄西     | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 15732 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘小楼东    | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 15733 | 睢宁     | PMS 天和御景小区3号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15734 | 丰县     | PMS 赵庄镇奚庄南     | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 15735 | 丰县     | PMS 赵庄镇陈楼南     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 15736 | 丰县     | 赵庄镇后张楼后        | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 15737 | 丰县     | PMS 赵庄后刘菜园     | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 15738 | 丰县     | 赵庄镇东孔店         | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 15739 | 睢宁     | PMS 天和御景小区4号变变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15740 | 丰县     | PMS 赵庄新安集北     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15741 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15742 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15743 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15744 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15745 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15746 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼南     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15747 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15748 | 丰县     | PMS 赵庄镇夏王庄东    | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 15749 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区5号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15750 | 丰县     | PMS 赵庄镇小溪庄     | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 15751 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区6号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15752 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区7号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15753 | 丰县     | PMS 赵庄镇马黑楼西    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15754 | 丰县     | 赵庄镇刘庙          | 10       | 400       | 233         | 233             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15755 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄西          | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 15756 | 丰县     | 赵庄镇单庄村杨楼东           | 10       | 100       | 34          | 34              |
| 15757 | 睢宁     | PMS 城区幸福小区8号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15758 | 睢宁     | PMS 城区临时抄表3号（苏源龙庄台） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15759 | 睢宁     | PMS 城区二中西侧          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15760 | 睢宁     | PMS 城区局宿舍（红光道）      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15761 | 丰县     | 赵庄镇奚庄北              | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 15762 | 睢宁     | PMS 城区少体校门前（东侧）     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15763 | 丰县     | PMS 赵庄镇小宋庄          | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 15764 | 睢宁     | PMS 城区种子分公司门前北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15765 | 丰县     | PMS 赵庄宋双楼           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15766 | 睢宁     | 城区同仁桥南侧公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15767 | 丰县     | PMS 赵庄市场西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15768 | 睢宁     | 南苑小区10号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15769 | 丰县     | PMS 赵庄镇敬老院          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15770 | 睢宁     | PMS 城区杂品公寓门前        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15771 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙村赵庙1号综合变   | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 15772 | 睢宁     | PMS 城区烟酒公司仓库        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15773 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘庙北          | 10       | 30        | 24          | 24              |
| 15774 | 睢宁     | PMS 天和御景小区5号变变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15775 | 睢宁     | PMS 天和御景小区6号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15776 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾东          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15777 | 睢宁     | 天和御景小区7号变           | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 15778 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾西          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15779 | 睢宁     | PMS 天和御景小区8号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15780 | 丰县     | PMS 赵庄薛庄            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15781 | 睢宁     | PMS 牡丹园2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15782 | 睢宁     | PMS 牡丹园5号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15783 | 丰县     | 赵庄岳庙东               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15784 | 睢宁     | PMS 牡丹园4号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15785 | 丰县     | PMS 赵庄太行堤河北         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15786 | 睢宁     | PMS 城区九洲花园小区1号      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15787 | 丰县     | PMS 赵庄镇孔店中          | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 15788 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区2号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15789 | 丰县     | 赵庄四队                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15790 | 睢宁     | 西盛园1号变配电室1号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15791 | 丰县     | PMS 赵庄连庄东           | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 15792 | 睢宁     | 西盛园1号变配电室2号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15793 | 丰县     | PMS 赵庄镇前小楼西公变      | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 15794 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区3号       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15795 | 丰县     | PMS 赵庄镇前街          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15796 | 睢宁     | 西盛园2号变配电室1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15797 | 丰县     | 赵庄镇王龙庄东            | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 15798 | 睢宁     | 西盛园3号变配电室1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15799 | 丰县     | PMS 赵庄镇王龙庄北        | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 15800 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前东台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15801 | 丰县     | PMS 赵庄镇王塘坊西综合变     | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 15802 | 睢宁     | PMS 城区建筑公司门前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15803 | 丰县     | 赵庄镇闫庄西             | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 15804 | 睢宁     | PMS 城区西关居委西侧台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15805 | 丰县     | 赵庄镇闫庄东             | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 15806 | 睢宁     | PMS 城区社保大楼台        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15807 | 丰县     | PMS 赵庄赵庙村赵庙西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15808 | 睢宁     | PMS 城区怡和公寓院内变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15809 | 睢宁     | PMS 城区金桥东圩台        | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 15810 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙村赵庙前      | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 15811 | 睢宁     | PMS 城区金桥东台中（金桥老庄）  | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 15812 | 睢宁     | PMS 城区金桥南台         | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 15813 | 睢宁     | PMS 城区王营张庙台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15814 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15815 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼东         | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 15816 | 睢宁     | PMS 城区金桥村          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15817 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼西         | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 15818 | 睢宁     | PMS 城区公路管理站西侧      | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 15819 | 丰县     | PMS 赵庄刘小楼西         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 15820 | 睢宁     | 城区高塘西台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15821 | 丰县     | PMS 赵庄镇安庄东         | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 15822 | 睢宁     | PMS 城区石土庙陈庄        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 15823 | 丰县     | PMS 赵庄前鹿湾          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15824 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15825 | 丰县     | 赵庄镇王学屋中            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15826 | 睢宁     | PMS 城区土地局宿舍东农业巷台   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15827 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁新庄         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15828 | 睢宁     | PMS 城区起重机械厂东侧      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15829 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源龙郡综合变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15830 | 睢宁     | PMS 城区福西花园         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市(县、区) | 台区名称                  | 电压等级 (kV) | 额定容量 (kVA) | 电源开放容量 (kVA) | 分布式光伏可开放容量 (kVA) |
|-------|--------|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| 15831 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号1号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15832 | 睢宁     | PMS 城区花园社区1号变         | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 15833 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号2号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15834 | 睢宁     | 城区时代花园河北侧             | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 15835 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号3号综合变      | 10        | 500        | 0            | 0                |
| 15836 | 睢宁     | PMS 城区国税局门前公变         | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15837 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区1号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15838 | 睢宁     | PMS 城区能源办门前           | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15839 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区2号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15840 | 睢宁     | PMS 城区二中西则公变          | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15841 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区3号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15842 | 睢宁     | PMS 城区民政局门前           | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 15843 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉庭水韵1号综合变      | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 15844 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉霖家合综合变        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15845 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园2号综合变      | 10        | 500        | 0            | 0                |
| 15846 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园1号综合变      | 10        | 500        | 0            | 0                |
| 15847 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前北台            | 10        | 315        | 0            | 0                |
| 15848 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉风小区综合变        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15849 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前公变            | 10        | 315        | 0            | 0                |
| 15850 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口前综合变         | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15851 | 睢宁     | PMS 城区实小南侧            | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15852 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口后综合变         | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15853 | 睢宁     | 城区睢魏路南台公变             | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15854 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村周屯台区        | 10        | 400        | 300          | 300              |
| 15855 | 睢宁     | PMS 城区石油公司院内公变        | 10        | 315        | 0            | 0                |
| 15856 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼西综合变          | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15857 | 睢宁     | PMS 睢城四里南台            | 10        | 250        | 167          | 167              |
| 15858 | 丰县     | PMS 赵庄大吴庄杨庄寺前综合变      | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15859 | 睢宁     | PMS 睢城四里东台            | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 15860 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村宋庄北综合变          | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15861 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村卜油坊综合变         | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15862 | 丰县     | 赵庄镇高中部台区              | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 15863 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村市厂东台区       | 10        | 200        | 0            | 0                |
| 15864 | 睢宁     | PMS 城区花园社区2号变         | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 15865 | 丰县     | 赵庄镇赵庙村宋庄南综合变          | 10        | 200        | 36           | 36               |
| 15866 | 睢宁     | PMS 城区地方工业供销总公司(小区公变) | 10        | 200        | 160          | 160              |
| 15867 | 丰县     | PMS 赵庄镇齐小楼综合变         | 10        | 400        | 284          | 284              |
| 15868 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局           | 10        | 315        | 0            | 0                |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15869 | 丰县     | 赵庄镇田坑前              | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 15870 | 睢宁     | PMS 城区学府家园1号        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15871 | 丰县     | 赵庄王龙庄西南             | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 15872 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集后          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15873 | 睢宁     | PMS 城区蔷薇园1号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15874 | 睢宁     | PMS 城区蔷薇园2号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15875 | 睢宁     | 城区丁香园1              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15876 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼西          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15877 | 睢宁     | 城区丁香园2              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15878 | 丰县     | 赵庄镇单庄村单庄东综合变        | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 15879 | 睢宁     | 城区丁香园3              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15880 | 丰县     | 赵庄任楼西               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 15881 | 睢宁     | 城区丁香园4              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15882 | 丰县     | PMS 赵庄小刘庄           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15883 | 睢宁     | PMS 城区睢宁县人力资源市场1号   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15884 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村西孔店台区配变增容 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15885 | 睢宁     | PMS 城区睢宁县人力资源市场2号   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15886 | 丰县     | PMS 赵庄连庄西           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15887 | 睢宁     | PMS 城区上海国际花园1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15888 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇连庄南综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15889 | 睢宁     | PMS 城区上海国际花园2号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15890 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋村王学屋东台    | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 15891 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村马庙综合变         | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 15892 | 睢宁     | PMS 幸福安置小区2号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15893 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集前台区        | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 15894 | 睢宁     | PMS 幸福安置小区3号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15895 | 睢宁     | PMS 城区肉联厂北门         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 15896 | 丰县     | PMS 赵庄镇青林村于大桑树台区    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15897 | 睢宁     | PMS 城区物价局南侧         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15898 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄街          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15899 | 睢宁     | PMS 幸福安置小区1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15900 | 丰县     | 赵庄镇王庄东              | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 15901 | 睢宁     | PMS 城区开发区王营村        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 15902 | 睢宁     | PMS 城区东关加油站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15903 | 丰县     | PMS 赵庄镇宋双楼新区        | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 15904 | 睢宁     | PMS 城区金辉公寓          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15905 | 丰县     | PMS 赵庄镇青林前          | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 15906 | 睢宁     | PMS 城区交警大队门前公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15907 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇安庄东北综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15908 | 睢宁     | PMS 春江花城小区3号变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 15909 | 丰县     | PMS 赵庄镇安双楼东       | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 15910 | 睢宁     | PMS 城区开泰大厦        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 15911 | 丰县     | PMS 赵庄镇张丕庄        | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 15912 | 睢宁     | PMS 城区烟草小区        | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 15913 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集新区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15914 | 睢宁     | 城区新闻中心宿舍          | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 15915 | 丰县     | 赵庄镇青林中综合变         | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 15916 | 睢宁     | PMS 宣武小区1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15917 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼中        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15918 | 睢宁     | PMS 宣武小区2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15919 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集北        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15920 | 睢宁     | PMS 城区华宁小区        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15921 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15922 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯商城       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15923 | 睢宁     | 城区书香苑东区           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15924 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15925 | 睢宁     | PMS 城区文学路北段公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15926 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村四队东综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15927 | 睢宁     | PMS 中山公寓2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15928 | 丰县     | PMS 赵庄镇青林村于老家综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15929 | 睢宁     | PMS 城区兴业商城门前      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15930 | 丰县     | 赵庄镇青林村高庄南综合变      | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 15931 | 睢宁     | PMS 城区职小门前公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15932 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村张庙南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15933 | 睢宁     | 城区工商局门前           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15934 | 睢宁     | PMS 城区消防队门前       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 15935 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村小于庄南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15936 | 睢宁     | PMS 城区北陵居委门前      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15937 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙村刘新庄综合变  | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 15938 | 睢宁     | 城区时代花园门前          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15939 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北东南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15940 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15941 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村奚庄新区综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15942 | 睢宁     | PMS 城区房管局东侧公用变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15943 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园1号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15944 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯商城南侧     | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15945 | 睢宁     | 城区农场中街              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15946 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15947 | 睢宁     | PMS 城区睢中教职工宿舍       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15948 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑1号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15949 | 睢宁     | PMS 城区东关老工商局门前公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15950 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑2号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15951 | 睢宁     | PMS 城区东城社区安置楼       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15952 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园2号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15953 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园1号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 15954 | 睢宁     | 城区毛二队公变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15955 | 睢宁     | PMS 城区九月广场南侧        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15956 | 睢宁     | PMS 城区农机局           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15957 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集西一队东综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15958 | 睢宁     | PMS 城区睢城派出所东侧       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15959 | 丰县     | 赵庄镇土城中综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15960 | 睢宁     | PMS 城区宁海学校东侧        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15961 | 丰县     | 赵庄镇新安集中综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15962 | 睢宁     | 城区汤刘三队              | 10       | 315       | 237         | 237             |
| 15963 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉正街1号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15964 | 睢宁     | 城区红旗小学南侧公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15965 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄中综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15966 | 睢宁     | PMS 城区人民医院南门        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 15967 | 丰县     | PMS 赵庄镇李集东北综合变      | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 15968 | 睢宁     | PMS 城区财政局宿舍西侧       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15969 | 丰县     | 赵庄镇吴庄村吴庄大队3号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15970 | 睢宁     | PMS 城区璀璨光雕公用变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15971 | 丰县     | 赵庄镇汉正街2号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15972 | 睢宁     | PMS 城区庙湾三队红旗巷       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15973 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村段堤口西2号综合变 | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 15974 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15975 | 丰县     | PMS 赵庄镇张老家1号变       | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 15976 | 丰县     | 赵庄镇奚庄1号变            | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 15977 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15978 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼西南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 15979 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村郎庄2号综合变   | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 15980 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村孔店北综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 15981 | 丰县     | 赵庄镇王学屋新村1号综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15982 | 睢宁     | PMS 上海花苑1号箱变        | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 15983 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋新村3号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15984 | 睢宁     | PMS 上海花苑2号箱变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15985 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村郎庄1号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15986 | 睢宁     | 上海花苑3号箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15987 | 丰县     | 赵庄镇齐小楼南综合变          | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 15988 | 睢宁     | 上海花苑4号箱变            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15989 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋新村4号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 15990 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村安双楼北综合变   | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 15991 | 睢宁     | PMS 上海花苑5号箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15992 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15993 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司3号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 15994 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇王龙庄西南1号综合变 | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 15995 | 睢宁     | 红叶集贸市场1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 15996 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西1号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15997 | 睢宁     | PMS 红叶集贸市场2号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 15998 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄六队东1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 15999 | 睢宁     | 红叶集贸市场3号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16000 | 丰县     | PMS 赵庄镇王堤口东综合变      | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 16001 | 睢宁     | 城区信访局门前             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16002 | 丰县     | PMS 赵庄镇张土城村大王庙中综合变  | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 16003 | 睢宁     | 幸福安置小区4号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16004 | 丰县     | 赵庄镇许庄西北综合变          | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 16005 | 睢宁     | PMS 城区公安局东侧公变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16006 | 丰县     | PMS 赵庄镇杨楼中综合变       | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 16007 | 睢宁     | PMS 城区卞王沈庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16008 | 睢宁     | PMS 城区县委宿舍公变-       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16009 | 睢宁     | PMS 城区东方花园小区1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16010 | 睢宁     | PMS 城区东方花园小区2号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16011 | 睢宁     | PMS 城区东方花园小区3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16012 | 睢宁     | PMS 城区锦绣豪庭小区1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16013 | 睢宁     | PMS 城区锦绣豪庭小区2号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16014 | 睢宁     | PMS 城区锦绣豪庭小区3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16015 | 睢宁     | PMS 城区锦绣豪庭小区4号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16016 | 睢宁     | PMS 城区国税局宿舍台        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16017 | 睢宁     | PMS 城区一水清门前东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16018 | 睢宁     | PMS 城区中行后侧          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16019 | 睢宁     | PMS 城区淮海巷东侧台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16020 | 睢宁     | PMS 城区红旗安置房台        | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16021 | 睢宁     | PMS 城区阳光小区2号台   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16022 | 睢宁     | PMS 城区小福州育才小区   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16023 | 睢宁     | PMS 城区曙光小区      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16024 | 睢宁     | 城区中山花园          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16025 | 睢宁     | PMS 城区中央大街单相变-1 | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 16026 | 睢宁     | 城区党校门前          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16027 | 睢宁     | PMS 城区电教路       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16028 | 睢宁     | PMS 城区二招院外公变    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16029 | 睢宁     | PMS 城区董林队南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16030 | 睢宁     | PMS 城区二小校门前     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16031 | 睢宁     | PMS 城区生产公司门前公变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16032 | 睢宁     | PMS 城区元府路县总社门前  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16033 | 睢宁     | PMS 城区绿都花园1号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16034 | 睢宁     | PMS 城区绿都花园2号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16035 | 睢宁     | PMS 城区绿都花园3号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16036 | 睢宁     | PMS 城区绿都花园4号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16037 | 睢宁     | 城区绿都花园5号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16038 | 睢宁     | 城区红叶小区6号        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16039 | 睢宁     | 南苑小区9号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16040 | 睢宁     | PMS 城区苑南大厦      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16041 | 睢宁     | PMS 城区酒厂门前单相公变  | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 16042 | 睢宁     | PMS 城区银河星城2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16043 | 睢宁     | PMS 城区银河星城3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16044 | 睢宁     | PMS 城区银河星城4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16045 | 睢宁     | PMS 城区银河星城1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16046 | 睢宁     | PMS 红叶公寓2号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16047 | 睢宁     | PMS 城区实小宿舍台变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16048 | 睢宁     | PMS 城区教堂门前台     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16049 | 睢宁     | PMS 城区天虹加油站东侧台变 | 10       | 500       | 391         | 391             |
| 16050 | 睢宁     | PMS 城区收费站路灯单变   | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 16051 | 睢宁     | PMS 城区汤刘张杨台     | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 16052 | 睢宁     | PMS 城区汤刘北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16053 | 睢宁     | PMS 城区汤刘秦吴东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16054 | 睢宁     | PMS 城区高塘西南台     | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 16055 | 睢宁     | PMS 城区高塘西北台     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 16056 | 睢宁     | PMS 城区高塘中台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16057 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16058 | 睢宁     | 城区程庄            | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16059 | 睢宁     | PMS 城区供电局家属院宿舍-      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16060 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队（油厂线）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16061 | 睢宁     | PMS 城区毛四队            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16062 | 睢宁     | PMS 城区高宅新村           | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 16063 | 睢宁     | PMS 城区卫校院内           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16064 | 睢宁     | PMS 城区濉河路南段公变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16065 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16066 | 睢宁     | PMS 城区色织厂南门公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16067 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门东台         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16068 | 睢宁     | PMS 城区柳琴剧团西侧         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16069 | 睢宁     | PMS 城区五金厂门前          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16070 | 睢宁     | PMS 城区城东毛一队公变        | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 16071 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯商城北门        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16072 | 睢宁     | PMS 睢城汽配城公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16073 | 睢宁     | PMS 城区西关居委公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16074 | 睢宁     | PMS 城区百花路            | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 16075 | 睢宁     | 城区胡西花园公变             | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 16076 | 睢宁     | 城区西南小区南台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16077 | 睢宁     | PMS 城区轧花厂综合楼         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16078 | 睢宁     | 城区大观园门前              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16079 | 睢宁     | 城区高塘陈湖西台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16080 | 睢宁     | PMS 城区余庄西台公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16081 | 睢宁     | 城区百货大楼门前公变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16082 | 睢宁     | 城区中国城4号              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16083 | 睢宁     | 城区剧场门前               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16084 | 睢宁     | PMS 城区粮食局门前          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16085 | 睢宁     | PMS 城区新市街北台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16086 | 睢宁     | PMS 城区副食组南侧          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16087 | 睢宁     | PMS 城区镇副食组南台公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16088 | 睢宁     | 城区锯条厂北侧              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16089 | 睢宁     | PMS 城区青年路西首公变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16090 | 睢宁     | PMS 城区汤刘汤二台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16091 | 睢宁     | PMS 城区汤刘四队台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16092 | 睢宁     | 城区城东毛一队              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16093 | 睢宁     | PMS 城区东南小区东台（航运公司门前） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16094 | 睢宁     | PMS 城区新城路西台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16095 | 睢宁     | PMS 城区庆夏庄            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16096 | 睢宁     | 城区老年干部活动中心（东北小区西南台）  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16097 | 睢宁     | 城区东北小区南西台         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16098 | 睢宁     | PMS 城区东北小区南东台     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16099 | 睢宁     | PMS 城区棉麻公司综合楼     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16100 | 睢宁     | 城区东北小区北西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16101 | 睢宁     | PMS 城区二小校东台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16102 | 睢宁     | PMS 城区红旗路农贸市场门前   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16103 | 睢宁     | 城区交通巷、庙湾张庄-       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16104 | 睢宁     | 城区西柠路公变           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16105 | 睢宁     | PMS 城区供电局东侧公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16106 | 睢宁     | 城区移动公司东侧          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16107 | 睢宁     | PMS 城区红叶小区二期西台    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16108 | 睢宁     | PMS 城区红叶小区二期东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16109 | 睢宁     | 城区红叶小区4号          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16110 | 睢宁     | 城区红叶小区1号          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16111 | 睢宁     | 城区红叶路北段国税局宿舍      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16112 | 睢宁     | PMS 城区少体校门前-      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16113 | 睢宁     | PMS 城区红旗小区        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16114 | 睢宁     | 城区红旗小区中台公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16115 | 睢宁     | PMS 城区红旗队         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16116 | 睢宁     | 城区亨通小区            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16117 | 睢宁     | PMS 城区镇政府门前       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16118 | 睢宁     | PMS 城区城西派出所门前公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16119 | 睢宁     | PMS 城区东北小区北东台     | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 16120 | 睢宁     | PMS 城区怡和公寓北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16121 | 睢宁     | PMS 城区县委宿舍南台      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 16122 | 睢宁     | 城区中行西侧            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16123 | 睢宁     | 城区庙湾三队            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16124 | 睢宁     | PMS 城区岗头张庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16125 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16126 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16127 | 睢宁     | PMS 城区农科所西侧公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16128 | 睢宁     | 城区岗头村部            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16129 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16130 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集村大刘庄综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16131 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16132 | 丰县     | 赵庄镇孙庄村魏楼1号综合变     | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 16133 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋新村2号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16134 | 丰县     | 赵庄镇王堤口西综合变        | 10       | 400       | 303         | 303             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16135 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村党楼1号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16136 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄村孙庄东南综合变  | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 16137 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集常庄西南综合变   | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 16138 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋新村7号综合变  | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 16139 | 丰县     | PMS 赵庄镇奚庄2号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16140 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16141 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集村刘集东1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16142 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村安集西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16143 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘菜园1号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16144 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄村孙庄西1号综合变 | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 16145 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村段堤口东北综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16146 | 丰县     | 赵庄镇四队北综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16147 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村大彭庄2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16148 | 丰县     | PMS 赵庄镇常庄前综合变      | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 16149 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村吴楼北综合变   | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 16150 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村张丕庄东综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16151 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16152 | 丰县     | PMS 赵庄镇王学屋新村6号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16153 | 丰县     | 赵庄镇王学屋新村5号综合变      | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 16154 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16155 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇马黑楼南综合变   | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 16156 | 丰县     | PMS 赵庄镇张土城村大王庙东综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16157 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄3号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16158 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村王庄2号综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16159 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村王庄1号综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16160 | 丰县     | PMS 赵庄镇任庄村任庄4号综合变  | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 16161 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16162 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村王堤口1号综合变 | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 16163 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁集村袁新庄1号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16164 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄北2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16165 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村黄楼2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16166 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村十一队东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16167 | 丰县     | PMS 赵庄镇六队西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16168 | 丰县     | PMS 赵庄镇张土城村张小楼北综合变 | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 16169 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村原种场2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16170 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村张老家2号综合变 | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 16171 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄南2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16172 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村任庄2号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16173 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村大庙综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16174 | 丰县     | 赵庄镇王庄村张家3号综合变       | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 16175 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵南1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16176 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北1号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16177 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村许庄南综合变    | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 16178 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村任庄1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16179 | 丰县     | PMS 赵庄镇张土城6号综合变     | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 16180 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村王堤口2号综合变  | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 16181 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇夏王庄东北综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16182 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄2号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16183 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集4号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16184 | 丰县     | 赵庄镇许庄村部综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16185 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴庄八队2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16186 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16187 | 丰县     | 赵庄镇安集东北综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16188 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄东陈集1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16189 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼3号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16190 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16191 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村奚庄3号综合变   | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 16192 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村西陈集2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16193 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村小奚庄2号综合变  | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 16194 | 丰县     | PMS 赵庄镇王庄村刘菜园3号综合变  | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 16195 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙村安庄1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16196 | 丰县     | 赵庄镇市场西南综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16197 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨村赵庙2号综合变  | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 16198 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨村赵庙3号综合变  | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 16199 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集村张庄3号综合变   | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 16200 | 丰县     | 赵庄镇安庄2号综合变          | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 16201 | 丰县     | 赵庄镇单庄村杨楼西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16202 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘菜园2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16203 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村单庄1号综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16204 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨村赵庙1号综合变  | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 16205 | 丰县     | 赵庄镇小奚庄东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16206 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队中综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16207 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨村丁庙西1号综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16208 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村张庄2号综合变  | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 16209 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村小奚庄1号综合变  | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 16210 | 丰县     | 赵庄镇单庄村奚庄4号综合变       | 10       | 400       | 123         | 123             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16211 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村西一队2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16212 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄村孙庄西2号综合变  | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 16213 | 丰县     | PMS 赵庄镇王龙庄马楼综合变     | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 16214 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘小楼村刘庄1号综合变  | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 16215 | 丰县     | PMS 赵庄镇段寺综合变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16216 | 丰县     | PMS 赵庄镇孙庄村魏楼2号综合变   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 16217 | 丰县     | PMS 赵庄镇王龙庄村王龙庄1号综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16218 | 丰县     | PMS 赵庄镇王龙庄村王塘坊1号综合变 | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 16219 | 丰县     | 赵庄镇彭庄村西彭庄2号综合变      | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 16220 | 丰县     | PMS 赵庄镇王龙庄村王塘坊2号综合变 | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 16221 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘小楼村刘庄2号综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16222 | 丰县     | PMS 赵庄镇六队南综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16223 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区1号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16224 | 丰县     | PMS 赵庄镇安集东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16225 | 丰县     | 赵庄镇人民路1号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16226 | 丰县     | PMS 金刘寨新区1号配变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16227 | 丰县     | PMS 金刘寨新区2号配变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16228 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨中综合变      | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 16229 | 丰县     | 赵庄镇金刘寨东南综合变         | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 16230 | 丰县     | 赵庄镇金刘寨卓庄2号综合变       | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 16231 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨卓庄3号综合变   | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 16232 | 丰县     | PMS 赵庄镇金刘寨卓庄1号综合变   | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 16233 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼中综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16234 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄西北综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16235 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼西北综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16236 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇夏王庄西1号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16237 | 丰县     | 赵庄镇黄楼广场南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16238 | 丰县     | PMS 赵庄镇原种场北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16239 | 丰县     | 赵庄镇常庄南综合变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16240 | 丰县     | 赵庄镇吴楼村孙庄北综合变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 16241 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇段堤口西北综合变   | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 16242 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇党楼前综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16243 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇段堤口后综合变    | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 16244 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇大刘集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16245 | 丰县     | 丰县赵庄镇丁庙南综合变         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 16246 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇陈楼南2号综合变   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 16247 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇李楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16248 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇固元北综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16249 | 丰县     | 赵庄镇宋双楼3号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16250 | 丰县     | 赵庄镇宋双楼1号综合变      | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 16251 | 睢宁     | PMS 城区岗头村部东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16252 | 丰县     | 赵庄镇宋双楼2号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16253 | 丰县     | 大刘集新型社区二期3号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16254 | 睢宁     | 城区三井1            | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 16255 | 丰县     | 大刘集新型社区二期1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16256 | 睢宁     | PMS 城区向阳组公变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16257 | 丰县     | 大刘集新型社区二期2号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16258 | 睢宁     | PMS 城区一水清宿舍      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16259 | 丰县     | 大刘集新型社区二期4号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16260 | 睢宁     | PMS 城区银岗新村公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16261 | 丰县     | 赵庄镇开发区4号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16262 | 睢宁     | PMS 城区兴业商城       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16263 | 丰县     | 赵庄镇市场中综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16264 | 睢宁     | PMS 城区招商市场北台     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16265 | 丰县     | 赵庄镇李集西综合变        | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 16266 | 睢宁     | 城区文学北路玉兰小区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16267 | 丰县     | 赵庄镇薛庄北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16268 | 睢宁     | PMS 九鼎一品开闭所所用1号变 | 10       | 30        | 24          | 24              |
| 16269 | 丰县     | 赵庄镇前鹿湾1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16270 | 睢宁     | PMS 城区大自然南台居民    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16271 | 丰县     | 赵庄镇开发区2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16272 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16273 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口西综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16274 | 睢宁     | PMS 城区王营村部台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16275 | 丰县     | 赵庄镇赵庙东综合变        | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 16276 | 睢宁     | PMS 城区位楼村1号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16277 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺前东公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16278 | 睢宁     | PMS 城区位楼村2号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16279 | 丰县     | 赵庄镇刘小楼村刘小楼1号公变   | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 16280 | 睢宁     | PMS 城区贾庄台（气象局南侧） | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 16281 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16282 | 睢宁     | 城区土地局宿舍公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16283 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16284 | 睢宁     | PMS 城区气象站门前      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16285 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16286 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16287 | 丰县     | 大刘集新型社区5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16288 | 睢宁     | PMS 城区江阴路北段公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16289 | 丰县     | 赵庄镇袁集村袁集2号综合变  | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 16290 | 睢宁     | PMS 城区苏源热电有限公司 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16291 | 丰县     | 赵庄镇许庄村工业区综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16292 | 睢宁     | PMS 城区高塘南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16293 | 丰县     | 赵庄镇任楼中         | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 16294 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16295 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾西1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16296 | 睢宁     | PMS 城区石土庙中台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16297 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16298 | 睢宁     | 城区曙光小区北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16299 | 丰县     | 赵庄镇吴庄大队1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16300 | 睢宁     | PMS 城区苏源社区北台   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 16301 | 丰县     | 赵庄镇袁新庄东综合变     | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 16302 | 睢宁     | PMS 城区汤刘小全一队   | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 16303 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾前综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16304 | 睢宁     | 城区冯庄公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16305 | 丰县     | 赵庄镇青林村于老家东综合变  | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 16306 | 睢宁     | PMS 城区汤刘秦吴西台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16307 | 丰县     | 赵庄镇任庄桥南队综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16308 | 睢宁     | PMS 城区环宇商住楼    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16309 | 丰县     | 赵庄镇王塘坊东综合变     | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 16310 | 睢宁     | PMS 小福州南侧公变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16311 | 丰县     | 赵庄镇夏王庄西综合变     | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 16312 | 睢宁     | 南苑小区4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16313 | 丰县     | 赵庄镇大刘庄2号综合变    | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 16314 | 睢宁     | 南苑小区3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16315 | 丰县     | 赵庄镇田坑北综合变      | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 16316 | 睢宁     | 南苑小区2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16317 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16318 | 睢宁     | 春江花城小区1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16319 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集1号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16320 | 睢宁     | PMS 春江花城小区2号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16321 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16322 | 睢宁     | PMS 睢宁大院1号变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16323 | 丰县     | 赵庄镇夏王庄西北综合变    | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 16324 | 睢宁     | PMS 睢宁大院2号变    | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16325 | 丰县     | 赵庄镇安庄西1号综合变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16326 | 睢宁     | PMS 睢宁大院3号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16327 | 丰县     | 赵庄镇开发区3号综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16328 | 睢宁     | PMS 睢宁大院4号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16329 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16330 | 睢宁     | PMS 睢宁大院5号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16331 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村韩庄东综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16332 | 睢宁     | PMS 睢宁大院6号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16333 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青西刘李庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16334 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓2号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16335 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河供电所综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16336 | 睢宁     | 彩虹公寓5号                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16337 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16338 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓8号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16339 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16340 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓6号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16341 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村农机站南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16342 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓4号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16343 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇农机站综合变1      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16344 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓3号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16345 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村市场南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16346 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓1号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16347 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村市场北综合变    | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 16348 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓7号            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16349 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇礼堂综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16350 | 睢宁     | 南苑小区6号变               | 10       | 630       | 502         | 502             |
| 16351 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村街东南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16352 | 睢宁     | PMS 南苑小区7号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16353 | 睢宁     | 南苑小区5号变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16354 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩大庄西综合变      | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 16355 | 睢宁     | PMS 南苑小区8号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16356 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩大庄村后牛王固综合变  | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 16357 | 睢宁     | 城区汤刘南台                | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 16358 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇仇庄东综合变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16359 | 睢宁     | PMS 城区时代花园南门东台（东方红门前） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16360 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇苏庄村苏庄南       | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 16361 | 睢宁     | 城区海江宾馆                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16362 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李双庙村李双庙新村综合变 | 10       | 200       | 72          | 72              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16363 | 睢宁     | 城区怡和公寓             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16364 | 丰县     | PMS 丰县顺河供电所巩黑楼南综合变 | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 16365 | 睢宁     | PMS 城区酿造厂门前        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16366 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇刘寨综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16367 | 睢宁     | PMS 城区教办公变         | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 16368 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩新庄东综合变   | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 16369 | 睢宁     | PMS 城区滨河小区         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16370 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩双庙西综合变   | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 16371 | 睢宁     | PMS 城区纱厂单变         | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 16372 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩双庙东综合变   | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 16373 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇贾窗户综合变    | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 16374 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马胡庄综合变    | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 16375 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇牛王固综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16376 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马高庄综合变    | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 16377 | 睢宁     | 城区濉河北台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16378 | 睢宁     | PMS 城区庙湾新村单变       | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 16379 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马庄村马庄综合变  | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 16380 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园1号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16381 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马庄忽城南综合变  | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 16382 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园2号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16383 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马郑庄综合变    | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 16384 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园3号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16385 | 丰县     | 丰县顺河镇巩黑楼综合变        | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 16386 | 睢宁     | 睢宁御花园4号            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16387 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩桥综合变     | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 16388 | 睢宁     | PMS 城区东城社区居委会      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16389 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄村仇庄综合变  | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 16390 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄袁庄综合变   | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 16391 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道计量局门前    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16392 | 睢宁     | 虹润花园3配4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16393 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙陈庄综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16394 | 睢宁     | 虹润花园1配2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16395 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16396 | 睢宁     | 虹润花园1配4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16397 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇刘寨陈庄综合变   | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 16398 | 睢宁     | 虹润花园3配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16399 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16400 | 睢宁     | 虹润花园2配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16401 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩大庄村牛王固二综合变（纸箱厂 | 10       | 100       | 60          | 60              |
| 16402 | 睢宁     | 虹润花园3配1变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16403 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16404 | 睢宁     | 虹润花园1配1变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16405 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇后桃园综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16406 | 睢宁     | 虹润花园3配2变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16407 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨组综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16408 | 睢宁     | 滨河名城1配2变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16409 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨东综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16410 | 睢宁     | 滨河名城1配3变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16411 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇前杨楼综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16412 | 睢宁     | 滨河名城1配4变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16413 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16414 | 睢宁     | 滨河名城2配1变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16415 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村新庄综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16416 | 睢宁     | 滨河名城1配1变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16417 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨连楼西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16418 | 睢宁     | 滨河名城2配2变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16419 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇季庄综合变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 16420 | 睢宁     | 滨河名城2配3变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16421 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16422 | 睢宁     | 城区耀华苑门前台                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16423 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠草楼综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16424 | 睢宁     | 向阳小区1号变                  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16425 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南刘庄综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16426 | 睢宁     | 向阳小区2号变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16427 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯一综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16428 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南李庄综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16429 | 睢宁     | 城区新睢城派出所门前公变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16430 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16431 | 睢宁     | PMS 城区前徐台                | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 16432 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街北综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16433 | 睢宁     | PMS 城区红叶菜市场东侧台           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16434 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯四队综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16435 | 睢宁     | PMS 城区红旗巷                | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 16436 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙后边庙综合变        | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 16437 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区13号公变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16438 | 丰县     | 丰县顺河镇边庙村综合变              | 10       | 400       | 195         | 195             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16439 | 睢宁     | PMS 城区花园巷台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16440 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村刘阁综合变  | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 16441 | 睢宁     | 城区新供电公司北侧          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16442 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村陈庄综合变  | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 16443 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区1号      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16444 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙前刘阁综合变  | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 16445 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区2号      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16446 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村张庄综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16447 | 睢宁     | PMS 红叶二期新增         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16448 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16449 | 睢宁     | 城区丁香园16号楼公变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16450 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16451 | 睢宁     | PMS 水岸馨都小区1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16452 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16453 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇常庄综合变1    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16454 | 睢宁     | PMS 水岸馨都小区2号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16455 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺和公变1号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16456 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇供电站综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16457 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村东综合变   | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 16458 | 睢宁     | 水岸馨都小区3号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16459 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街东北综合变  | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 16460 | 睢宁     | PMS 水岸馨都小区5号变      | 10       | 500       | 399         | 399             |
| 16461 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇桥南综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16462 | 睢宁     | PMS 红叶小区箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16463 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙北刘阁综合变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 16464 | 睢宁     | 成侯花园B区4号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16465 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16466 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区5号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16467 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16468 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄史庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16469 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区15号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16470 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16471 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区16号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16472 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16473 | 睢宁     | 成侯花园A区7号变          | 10       | 500       | 385         | 385             |
| 16474 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇康西综合变     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 16475 | 睢宁     | 城区成侯花园B区8号变-1      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16476 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇唐庙村代庄综合变  | 10       | 400       | 255         | 255             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16477 | 睢宁     | PMS 成侯花园B区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16478 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇康东综合变    | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 16479 | 睢宁     | PMS 城区花园小区2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16480 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇许庄综合变    | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 16481 | 睢宁     | PMS 城区花园小区4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16482 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄村吴庄综合变 | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 16483 | 睢宁     | PMS 城区花园小区6号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16484 | 丰县     | 丰县顺河镇师李庄综合变       | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 16485 | 睢宁     | 青年路64-1号杆公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16486 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张乔庄综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16487 | 睢宁     | PMS 城区农行宿舍        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16488 | 丰县     | 丰县顺河镇师新庄综合变       | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 16489 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙义楼东综合变  | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 16490 | 睢宁     | PMS 银河星城三期1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16491 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙义楼综合变   | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 16492 | 睢宁     | PMS 银河星城三期2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16493 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄村前队综合变 | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 16494 | 睢宁     | PMS 银河星城三期3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16495 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄村后队综合变 | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 16496 | 睢宁     | PMS 银河星城三期4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16497 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李双庙西综合变  | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 16498 | 睢宁     | 银河星城三期保安电源        | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 16499 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄新庄综合变  | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 16500 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16501 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16502 | 睢宁     | 城区能源办东侧           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16503 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇蔡庄张庄综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16504 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村东综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16505 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16506 | 睢宁     | PMS 水岸华府1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16507 | 睢宁     | PMS 城区水岸华府2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16508 | 睢宁     | PMS 城区水岸华府3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16509 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑后综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16510 | 睢宁     | PMS 水岸华府4号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16511 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑前综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16512 | 睢宁     | PMS 城区金顶8号地块1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16513 | 睢宁     | 城区金顶8号地块2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16514 | 睢宁     | PMS 城区招商市场南台公变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16515 | 睢宁     | 城区毛四队新增公变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16516 | 睢宁     | PMS 城区国税局东侧公变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16517 | 睢宁     | PMS 城区成侯花园B区8号   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16518 | 睢宁     | PMS 城区金城社区门前台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16519 | 睢宁     | PMS 城区阳光花园北侧单相公变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 16520 | 睢宁     | 银河星城三期3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16521 | 睢宁     | 银河星城三期4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16522 | 睢宁     | 城区供销商城门前东侧台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16523 | 睢宁     | PMS 城区汤刘小秦台      | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 16524 | 睢宁     | 城区红旗小区台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16525 | 睢宁     | 城区新宁开发区          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16526 | 睢宁     | PMS 城区小钱庄西台      | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 16527 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16528 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16529 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16530 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16531 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16532 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16533 | 睢宁     | PMS 泰和丽景2期1号配电2号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16534 | 睢宁     | PMS 泰和丽景2期1号配电3号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16535 | 睢宁     | PMS 泰和2期2号配电1号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16536 | 睢宁     | PMS 泰和丽景2期2号配电2号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16537 | 睢宁     | PMS 泰和丽景2期1号配1号  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16538 | 睢宁     | PMS 城区工行南侧       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16539 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16540 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16541 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16542 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16543 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16544 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄西台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16545 | 睢宁     | PMS 幸福小区北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16546 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16547 | 睢宁     | PMS 时代花园西台新增     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16548 | 睢宁     | PMS 城区祁庄孙庄台      | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 16549 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16550 | 睢宁     | PMS 城区康盛管业南侧     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16551 | 睢宁     | PMS 城区紫金花园2号变变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16552 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16553 | 睢宁     | PMS 城区卞王方庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16554 | 睢宁     | PMS 睢城汽配城南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16555 | 睢宁     | PMS 城区城东派出所门前公变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16556 | 睢宁     | PMS 城区生产公司门前东台公变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16557 | 睢宁     | PMS 城区金桥五组       | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 16558 | 睢宁     | PMS 城区星星集团西侧路灯变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16559 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16560 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16561 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16562 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16563 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16564 | 睢宁     | 幸福小区三期1号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16565 | 睢宁     | 幸福小区三期2号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16566 | 睢宁     | 幸福小区三期3号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16567 | 睢宁     | 幸福小区三期4号变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16568 | 睢宁     | PMS 城区岗头张庄南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16569 | 睢宁     | PMS 城区紫金花园小区1号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16570 | 睢宁     | 城区紫金花园小区2号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16571 | 睢宁     | PMS 城区紫金花园小区3号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16572 | 睢宁     | PMS 弘基上城1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16573 | 睢宁     | PMS 弘基上城2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16574 | 睢宁     | PMS 弘基上城3号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16575 | 睢宁     | PMS 弘基上城4号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16576 | 睢宁     | PMS 弘基上城8号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16577 | 睢宁     | PMS 城区财保公司门前     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16578 | 睢宁     | 城区西关交警队北侧        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16579 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16580 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦1室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16581 | 睢宁     | 睢宁大厦1室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16582 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16583 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16584 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16585 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16586 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16587 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16588 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16589 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16590 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16591 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配2号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16592 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配3号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16593 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配4号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16594 | 睢宁     | PMS 城区南城上品1号变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16595 | 睢宁     | PMS 城区南城上品2号变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16596 | 睢宁     | PMS 南城上品3号变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16597 | 睢宁     | PMS 城区南城上品4号变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16598 | 睢宁     | PMS 弘基上城保安电源                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16599 | 睢宁     | PMS 城区工会门前西台                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16600 | 睢宁     | PMS 城区工会门前东台                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16601 | 睢宁     | PMS 城区紫金花园小区4号变XB           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16602 | 睢宁     | 城区紫金花园小区7号变                 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16603 | 睢宁     | 城区紫金花园小区11号变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16604 | 睢宁     | 花园二期1号配电室1号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16605 | 睢宁     | 花园二期1号配电室2号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16606 | 睢宁     | 花园二期2号配电室1号变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16607 | 睢宁     | 花园二期2号配电室2号变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16608 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区1号变              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16609 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区2号变              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16610 | 睢宁     | PMS 康馨花园新1号变压器              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16611 | 睢宁     | PMS 康馨花园新2号变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16612 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新7号变              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16613 | 睢宁     | PMS 康馨花园新8号变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16614 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品1号配电室1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16615 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品1号配电室2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16616 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品1号配电室3号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16617 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品小区2号配电室2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16618 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品小区2号配电室4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16619 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品3号配电室1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16620 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品3号配电室4号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16621 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品4号配电室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16622 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品4号配电室2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16623 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品4号配电室3号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16624 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品4号配电室4号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16625 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新3号变              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16626 | 睢宁     | PMS 康馨花园新4号变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16627 | 睢宁     | PMS 康馨花园新5号变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16628 | 睢宁     | PMS 康馨花园6号变                 | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16629 | 睢宁     | PMS 城区供销商城门前东台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16630 | 睢宁     | PMS 城区教师公寓东侧台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16631 | 睢宁     | PMS 城区动检站西侧台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16632 | 睢宁     | PMS 城区汤刘四组西北台     | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 16633 | 睢宁     | PMS 城区汤刘四组北台      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 16634 | 睢宁     | PMS 城区汤刘二组北台      | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 16635 | 睢宁     | PMS 城区邮政局南侧台片     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16636 | 睢宁     | PMS 城区西关居委东侧台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16637 | 睢宁     | PMS 城区粮市台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16638 | 睢宁     | PMS 城区长寿里小区东侧台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16639 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16640 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16641 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16642 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇安东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16643 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇河申综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16644 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄路庄东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16645 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庙小蔡庄综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16646 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村四队综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16647 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张口二组综合变  | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 16648 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16649 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张口东组综合变  | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 16650 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇苏庄村东综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16651 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇苏庄黄楼综合变  | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 16652 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫桥综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16653 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣村三队综合变 | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 16654 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣村一队综合变 | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 16655 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄前综合变   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 16656 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄后综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16657 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16658 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦王小庄西综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16659 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄中刘庄综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16660 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄一队综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16661 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣村5组综合变 | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 16662 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄孙大庄综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16663 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李新庄综合变   | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 16664 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇供电所综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16665 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇步行街1号    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16666 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇步行街2号    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16667 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇黄庄村黄庄西综合变   | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 16668 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河镇岳庄村中岳庄   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16669 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村赵机房综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16670 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土围村土围       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16671 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村周庄东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16672 | 丰县     | 丰县顺河镇渠寨村连楼东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16673 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土围村义合村      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16674 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村前桃园变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16675 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张小周屯前综合变    | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 16676 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张小周屯后综合变    | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 16677 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄村三队综合变    | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 16678 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇唐庙村黑楼       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16679 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李双庙东        | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 16680 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙叉楼西综合变     | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 16681 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄北         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16682 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马庄村杨庄综合变    | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 16683 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄村土庄西综合变   | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 16684 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙后王庄台区     | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 16685 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯三队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16686 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄村尹庄综合变    | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 16687 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄村土庄东综合变   | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 16688 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村岳草楼台区    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16689 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村焦庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16690 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村周庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16691 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16692 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村同心村综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16693 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村路庙综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16694 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村桃园综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16695 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄裴庙综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16696 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16697 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张路口村张口三组综合变 | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 16698 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇黄庄村东综合变     | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 16699 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村黄庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16700 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣村六队综合变    | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 16701 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庙村韩庙综合变    | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 16702 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16703 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16704 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16705 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇白庙村孙庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16706 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇刘寨村黄楼综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16707 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇邱庄村邱庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16708 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙村西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16709 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马庄村忽城北综合变   | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 16710 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙村齐庙综合变    | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 16711 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇白庙前队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16712 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙中综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16713 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇小巩庄综合变      | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 16714 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇美馨花园5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16715 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄东综合变      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 16716 | 丰县     | PMS 顺河镇唐庙村唐庙综合变      | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 16717 | 丰县     | PMS 顺河镇范庄村马庄新村综合变    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 16718 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄村岳庄综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16719 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李双庙杨庄       | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 16720 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣村二队综合变    | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 16721 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄路西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16722 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩大庄村巩大庄     | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 16723 | 丰县     | PMS 顺河镇朱坑村康庄         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16724 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村韩庄综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16725 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄村岳庄西      | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 16726 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦王小庄东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16727 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村刘庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16728 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨村王寨       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16729 | 丰县     | PMS 顺河镇李庄村安庄西        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16730 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16731 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙村巩黑楼西综合变  | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 16732 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼前综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16733 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村刘庄南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16734 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16735 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼中综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16736 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村渠草楼西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16737 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村土屯西北综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16738 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村张庄二队综合变  | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 16739 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村张庄六队综合变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16740 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村李新庄1号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16741 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村李新庄2号综合变 | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 16742 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村李新庄3号综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16743 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李新庄西综合变       | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 16744 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村路庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16745 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄后综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16746 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村东综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16747 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张口村张口一队综合变    | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 16748 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼西北综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16749 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村后边庙东综合变    | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 16750 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村刘阁北        | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 16751 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村黑楼东        | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 16752 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇师新庄村李双庙杨庄北综合变 | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 16753 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇师新庄村师新庄南综合变   | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 16754 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村孙庄西综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16755 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村张庄后综合变     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 16756 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街西南2号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16757 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄岳庄北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16758 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄1号综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16759 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙村巩桥南综合变     | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 16760 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙齐庙东综合变      | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 16761 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张口村后黄庄东综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16762 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村2号综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16763 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河村1号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16764 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣新区综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16765 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄东南综合变       | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 16766 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李新庄东综合变       | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 16767 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16768 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇康庙中综合变        | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 16769 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇乔庄综合变         | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 16770 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩大庄东综合变       | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 16771 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣二队西综合变      | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 16772 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16773 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西1号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16774 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳草楼东综合变       | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 16775 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村王小庄西北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16776 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄新建综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16777 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庄西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16778 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇河申东综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16779 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣三队西综合变      | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 16780 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼西北综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16781 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇街南2号综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16782 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄1号综合变    | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 16783 | 丰县     | 丰县顺河镇德购北2号综合变       | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 16784 | 丰县     | 丰县顺河镇红绿灯综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16785 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄尹庄东综合变   | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 16786 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇吴庄东新建综合变   | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 16787 | 丰县     | 丰县顺河镇朱坑新村4号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16788 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨村邱庄中心综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16789 | 丰县     | 丰县顺河镇孙集中综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16790 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇邱庄村邱庄西综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16791 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨中综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16792 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16793 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇小蔡庄东综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16794 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇黄庄中新建综合变   | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 16795 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄新村6号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16796 | 丰县     | 丰县顺河镇康庄西综合变         | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 16797 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村中综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16798 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村后东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16799 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙东南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16800 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁中综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16801 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇康庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16802 | 丰县     | 丰县顺河镇朱坑新村2号综合变      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 16803 | 丰县     | 丰县顺河镇朱坑新村3号综合变      | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 16804 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李双庙北新增综合变  | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 16805 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩双庙前综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16806 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16807 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄东新建综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16808 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16809 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇德购北综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16810 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄东综合变     | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 16811 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄新村1号综合变  | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 16812 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄新村2号综合变  | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 16813 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇计生综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16814 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄东队综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16815 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇市场西门综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16816 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇教培西综合变     | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 16817 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄四队综合变    | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 16818 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇康庙新增综合变    | 10       | 200       | 145         | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16819 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇代庄西综合变      | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 16820 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庙后综合变      | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 16821 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯桥头综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16822 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄学校北综合变    | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 16823 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇东南2号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16824 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周庄西中综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16825 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙村边庙东综合变   | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 16826 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴黄庄东综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16827 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇马庄新村新建综合变   | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 16828 | 丰县     | 丰县顺河镇中刘庄东综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16829 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇苏庄综合变       | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 16830 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣六队东综合变    | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 16831 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼东南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16832 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙桃园东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16833 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集南综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16834 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇安庄西北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16835 | 丰县     | 丰县顺河镇司花墙后综合变         | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 16836 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇齐庙新型社区2号综合变 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 16837 | 睢宁     | PMS 城区高塘村万庄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16838 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇巩黑楼东综合变     | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 16839 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑前南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16840 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄新村委员会综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16841 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯北门西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16842 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庙西综合变      | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 16843 | 睢宁     | PMS 城区樱花园社区2号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16844 | 丰县     | 丰县顺河镇蔡庄村仇庄北综合变       | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 16845 | 睢宁     | PMS 桂花园小区1号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16846 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄东北综合变     | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 16847 | 睢宁     | PMS 桂花园小区2号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16848 | 丰县     | 丰县顺河镇朱坑新村1号综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16849 | 睢宁     | PMS 城区樱花园社区1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16850 | 睢宁     | PMS 城区华宁小区3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16851 | 睢宁     | PMS 城区华宁小区1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16852 | 睢宁     | 城区华宁小区2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16853 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄丰鱼路东综合变   | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 16854 | 睢宁     | PMS 城区九鼎一品1号配电室4号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16855 | 丰县     | PMS 顺河镇顺河新农村1号综合变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16856 | 睢宁     | PMS 城区中国城6号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16857 | 丰县     | PMS 顺河镇顺河新农村2号综合变  | 10       | 630       | 385         | 385             |
| 16858 | 睢宁     | PMS 城区中国城D区1号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16859 | 丰县     | PMS 顺河镇顺河新农村3号综合变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16860 | 睢宁     | PMS 城区中国城D区2号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16861 | 丰县     | PMS 顺河镇白庙三期1号综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16862 | 睢宁     | PMS 城区絮棉厂西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16863 | 丰县     | PMS 顺河镇白庙三期2号综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16864 | 丰县     | 丰县顺河镇江南金地1号综合变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16865 | 丰县     | 丰县顺河镇齐庙新型社区1号综合变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16866 | 睢宁     | PMS 城区高塘村部南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16867 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园2号综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16868 | 睢宁     | PMS 城区计生局东侧台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16869 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区2号综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16870 | 睢宁     | PMS 城区高塘方西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16871 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村1号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16872 | 睢宁     | 御园小区3变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16873 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区1号综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16874 | 睢宁     | PMS 中国城E区1号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16875 | 丰县     | 丰县顺河镇江南金地2号综合变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16876 | 睢宁     | PMS 中国城E区2号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16877 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园3号综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16878 | 睢宁     | PMS 时代花园院内2号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16879 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村2号综合变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16880 | 睢宁     | PMS 时代花园B号楼公变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16881 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园6号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16882 | 睢宁     | PMS 时代花园A号楼公变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16883 | 丰县     | 丰县顺河镇齐庙新型社区3号综合变   | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 16884 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园1号综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16885 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16886 | 丰县     | 丰县顺河镇路庄后队公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16887 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16888 | 丰县     | 丰县顺河镇大圣小学后综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 16889 | 睢宁     | PMS 幸福小区四期1号变配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16890 | 丰县     | 丰县顺河镇后黄庄公变         | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 16891 | 睢宁     | PMS 幸福小区4期2号变配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16892 | 丰县     | 丰县顺河镇开发1号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16893 | 睢宁     | 城区云河公寓1号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16894 | 丰县     | 丰县顺河镇刘寨陈庄北综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16895 | 睢宁     | 城区云河公寓1号配电室2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16896 | 丰县     | 丰县顺河镇张口二组南综合变     | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 16897 | 睢宁     | 城区云河公寓1号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16898 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河新村5号综合变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16899 | 睢宁     | 城区云河公寓1号配电室4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16900 | 丰县     | 丰县顺河镇蔡庄村新型社区3号综合变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16901 | 睢宁     | 城区云河公寓2号配电室1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16902 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河新村6号综合变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16903 | 睢宁     | 城区云河公寓2号配电室2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16904 | 丰县     | 丰县顺河镇韩庙南综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16905 | 睢宁     | 城区云河公寓3号配电室7号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16906 | 丰县     | 丰县顺河镇忽城东综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16907 | 睢宁     | 城区云河公寓3号配电室8号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16908 | 丰县     | 丰县顺河镇九州北综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16909 | 睢宁     | 城区云河公寓3号配电室9号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16910 | 丰县     | 丰县顺河镇蔡庄村新型社区2号综合变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16911 | 睢宁     | 城区云河公寓3号配电室10号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16912 | 丰县     | 丰县顺着镇蔡庄村新型社区1号综合变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16913 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区1号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16914 | 丰县     | 丰县顺河镇杨楼中西综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16915 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16916 | 丰县     | 丰县顺河镇岳庄新村5号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16917 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区1号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16918 | 丰县     | 丰县顺河镇岳庄新村3号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16919 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16920 | 丰县     | 丰县顺河镇朱坑新村5号综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16921 | 睢宁     | 城区中央华府4号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16922 | 丰县     | 顺河镇朱坑新型社区6号配变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16923 | 睢宁     | PMS 城区中央华府5号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16924 | 丰县     | 丰县顺河镇富民街2号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16925 | 睢宁     | PMS 城区中央华府6号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16926 | 丰县     | 丰县顺河镇富民街1号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16927 | 睢宁     | 城区中央华府小区7号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16928 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河大道综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16929 | 睢宁     | PMS 城区恒隆广场南侧      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16930 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄岳庄后综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16931 | 睢宁     | PMS 城区锦绣家园南侧      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16932 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大渠庄北综合变  | 10       | 400       | 276         | 276             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16933 | 睢宁     | PMS 城区百合园1号变              | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16934 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李月铺村黄庄综合变        | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 16935 | 睢宁     | PMS 百合园2号变                | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16936 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼北综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16937 | 睢宁     | PMS 城区红叶小区三期新增高压          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16938 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇毕庄新村东综合变         | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 16939 | 睢宁     | PMS 东升花园1号变               | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16940 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇毕庄新村西综合变         | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 16941 | 睢宁     | PMS 城区东升花园2号变             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 16942 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集村西综合变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16943 | 睢宁     | PMS 城区王营安置1号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16944 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇兴无村综合变           | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 16945 | 睢宁     | PMS 城区王营安置1号室2号变高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16946 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王双楼综合变           | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 16947 | 睢宁     | PMS 城区王营安置2号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16948 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大黄楼综合变           | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 16949 | 睢宁     | PMS 城区王营安置2号室2号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16950 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘老庄东综合变          | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 16951 | 睢宁     | PMS 城区林庄台                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16952 | 丰县     | 丰县首羡镇便集西南综合变              | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 16953 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍新增台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16954 | 睢宁     | 九鼎商贸城1变                   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16955 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集东综合变           | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 16956 | 睢宁     | 城区九鼎商贸城2号变                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16957 | 睢宁     | 城区九鼎商贸城3号变高压间隔配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16958 | 睢宁     | 城区九鼎商贸城4号变高压间隔配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16959 | 睢宁     | 城区威尼斯商城4号变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 16960 | 睢宁     | PMS 城区皇家马德里1配1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16961 | 睢宁     | PMS 城区皇家马德里2配1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16962 | 睢宁     | PMS 城区皇家马德里2配2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16963 | 睢宁     | PMS 城区奉华粮棉小区              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16964 | 睢宁     | PMS 王营北台抽水变               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16965 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园小区1号变高压间隔配电变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16966 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园2号变高压间隔配电变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16967 | 睢宁     | PMS 城区九鼎国际广场1配3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16968 | 睢宁     | PMS 城区九鼎国际广场1配1号变         | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 16969 | 睢宁     | PMS 城区九鼎国际广场1配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16970 | 睢宁     | 城区浙江商贸城1号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 16971 | 睢宁     | PMS 城区九鼎国际广场1号配电室2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16972 | 睢宁     | 城区浙江商贸城2号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16973 | 睢宁     | 城区浙江商贸城3号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 16974 | 睢宁     | 城区王营打水变（毛岗中桥打水台）        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16975 | 睢宁     | PMS 城区金桥西台公变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16976 | 睢宁     | PMS 城区金桥北台公变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 16977 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖西台公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16978 | 睢宁     | PMS 学府茗苑小区2号配电室1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16979 | 睢宁     | PMS 学府茗苑小区2号配电室2号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16980 | 睢宁     | PMS 城区九鼎商城配电室1号变        | 10       | 630       | 438         | 438             |
| 16981 | 睢宁     | PMS 城区九鼎商城配电室2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16982 | 睢宁     | PMS 城区九鼎商城3变            | 10       | 630       | 371         | 371             |
| 16983 | 睢宁     | PMS 城区九鼎商城4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 16984 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 16985 | 睢宁     | PMS 城区紫金花城保安电源          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 16986 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16987 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16988 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16989 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16990 | 睢宁     | PMS 城区西华园3号配电室9号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16991 | 睢宁     | PMS 城区西华园3号配电室11号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16992 | 睢宁     | PMS 城区西华园3号配电室12号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16993 | 睢宁     | PMS 城区西华园4号配电室13号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16994 | 睢宁     | PMS 城区西华园4号配电室15号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16995 | 睢宁     | PMS 城区西华园4号配电室14号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16996 | 睢宁     | PMS 城区西华园2号配电室5号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16997 | 睢宁     | PMS 城区西华园2号配电室6号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 16998 | 睢宁     | PMS 城区西华园2号配电室7号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 16999 | 睢宁     | 城区西华园2号配电室8号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17000 | 睢宁     | PMS 城区小全东台              | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 17001 | 睢宁     | PMS 城区浙江商贸城4号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17002 | 睢宁     | PMS 城区依水园小区1号配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17003 | 睢宁     | PMS 城区依水园小区2号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17004 | 睢宁     | PMS 城区依水园小区1号配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17005 | 睢宁     | PMS 城区依水园小区2号配电室2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17006 | 睢宁     | 城区金地湾小区1号变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17007 | 睢宁     | PMS 城区金地湾小区2号变高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17008 | 睢宁     | PMS 城区金地湾小区3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17009 | 睢宁     | 城区金地湾小区4号变高压间隔配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17010 | 睢宁     | 万象天地1号配电室1号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17011 | 睢宁     | 万象天地2号配电室1号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17012 | 睢宁     | 万象天地2号配电室2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17013 | 睢宁     | 万象天地2号配电室3号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17014 | 睢宁     | 万象天地2号配电室4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17015 | 睢宁     | PMS 城区向阳小区南侧公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17016 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐二期4号配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17017 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐二期4号配电1      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17018 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐二期4号配电4      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17019 | 睢宁     | PMS 香榭梧桐二期4号配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17020 | 睢宁     | PMS 城区东方医院门前公变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17021 | 睢宁     | PMS 城区汤刘南东台          | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 17022 | 睢宁     | 城区状元府小区1配1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17023 | 睢宁     | 城区状元府小区1配2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17024 | 睢宁     | 城区状元府小区1配3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17025 | 睢宁     | 城区状元府小区1配4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17026 | 睢宁     | PMS 银河星城星天地四期2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17027 | 睢宁     | PMS 银河星城小区四期7号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17028 | 睢宁     | PMS 城区银河星城四期4号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17029 | 睢宁     | PMS 城区银河星城四期3号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17030 | 睢宁     | 南苑小区1号变南台            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17031 | 睢宁     | PMS 南苑小区1号变北台        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17032 | 睢宁     | 广夏家园1号配电室3号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17033 | 睢宁     | 广夏家园1号配电室4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17034 | 睢宁     | 广夏家园1号配电室2号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17035 | 睢宁     | 广夏家园1号配电室1号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17036 | 睢宁     | 城区状元府小区二期2配3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17037 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17038 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17039 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17040 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17041 | 睢宁     | 玫瑰园小区7配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17042 | 睢宁     | 玫瑰园小区5配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17043 | 睢宁     | 玫瑰园小区5配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17044 | 睢宁     | 樱花园小区2配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17045 | 睢宁     | 玫瑰园小区8配2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17046 | 睢宁     | 玫瑰园小区8配1变            | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17047 | 睢宁     | 玫瑰园小区4配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17048 | 睢宁     | 玫瑰园小区4配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17049 | 睢宁     | 玫瑰园小区4配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17050 | 睢宁     | 玫瑰园小区4配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17051 | 睢宁     | 樱花园小区2配4变        | 10       | 800       | 616         | 616             |
| 17052 | 睢宁     | 玫瑰园小区7配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17053 | 睢宁     | 玫瑰园小区3配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17054 | 睢宁     | 玫瑰园小区3配1变        | 10       | 800       | 552         | 552             |
| 17055 | 睢宁     | 樱花园小区2配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17056 | 睢宁     | 樱花园小区2配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17057 | 睢宁     | 玫瑰园小区6配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17058 | 睢宁     | 玫瑰园小区6配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17059 | 睢宁     | 玫瑰园小区6配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17060 | 睢宁     | 玫瑰园小区6配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17061 | 睢宁     | 玫瑰园小区5配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17062 | 睢宁     | 玫瑰园小区5配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17063 | 睢宁     | 樱花园小区1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17064 | 睢宁     | 樱花园小区1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17065 | 睢宁     | 樱花园小区1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17066 | 睢宁     | 樱花园小区1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17067 | 睢宁     | 玫瑰园小区3配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17068 | 睢宁     | 玫瑰园小区3配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17069 | 睢宁     | PMS 爱贝迪童话村东侧台变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17070 | 睢宁     | PMS 城区水岸华府门前台变   | 10       | 500       | 399         | 399             |
| 17071 | 睢宁     | PMS 中山北路红叶公寓南台   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17072 | 睢宁     | PMS 中山北路红叶公寓北台   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17073 | 睢宁     | PMS 城区人民医院东侧南台变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17074 | 睢宁     | PMS 城区人民医院东侧北台变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17075 | 睢宁     | PMS 城区中山大厦门前台变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17076 | 睢宁     | 城区花园二期6号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17077 | 睢宁     | PMS 城区花园小区二期7号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17078 | 睢宁     | 城区花园二期5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17079 | 睢宁     | PMS 城区中山粮市东侧台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17080 | 睢宁     | PMS 城区质检站门前台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17081 | 睢宁     | 城区九鼎商贸二期门前台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17082 | 睢宁     | 学府茗苑小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17083 | 睢宁     | PMS 学府名苑二期1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17084 | 睢宁     | PMS 学府名苑小区二期3号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17085 | 睢宁     | 学府茗苑小区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17086 | 睢宁     | 城区金城社区幸福小区台（停）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17087 | 睢宁     | PMS 城区祁庄中台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17088 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17089 | 睢宁     | PMS 城区机关幼儿园门前台（停） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17090 | 睢宁     | 城区四通纺织厂北侧台（停）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17091 | 睢宁     | PMS 城区恩华药店门前台（停）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17092 | 睢宁     | 九鼎一品小区5号配电室2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17093 | 睢宁     | 九鼎一品小区5号配电室3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17094 | 睢宁     | 九鼎一品小区5号配电室4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17095 | 睢宁     | 九鼎一品小区5号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17096 | 睢宁     | PMS 滨河苑三期1号配电4号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17097 | 睢宁     | PMS 滨河苑三期1号配电3号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17098 | 睢宁     | PMS 滨河苑三期1号配电1号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17099 | 睢宁     | PMS 滨河苑三期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17100 | 睢宁     | PMS 滨河苑三期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17101 | 睢宁     | PMS 滨河二期2号配电室4号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17102 | 睢宁     | PMS 滨河二期2号配电室2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17103 | 睢宁     | PMS 滨河二期2号配电室1号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17104 | 睢宁     | PMS 滨河二期1号配电室4号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17105 | 睢宁     | PMS 滨河二期1号配电室3号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17106 | 睢宁     | PMS 滨河二期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17107 | 睢宁     | PMS 滨河二期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17108 | 睢宁     | PMS 富邦佳地2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17109 | 睢宁     | PMS 富邦佳地1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17110 | 睢宁     | PMS 苏源龙庄东台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17111 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17112 | 睢宁     | 星河花园小区4室1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17113 | 睢宁     | 星河花园小区4室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17114 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17115 | 睢宁     | 星河花园小区4室3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17116 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17117 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17118 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17119 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17120 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17121 | 睢宁     | PMS 星河花园6室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17122 | 睢宁     | PMS 星河花园6室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17123 | 睢宁     | PMS 星河花园5室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17124 | 睢宁     | PMS 星河花园5室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17125 | 睢宁     | 星河花园小区3室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17126 | 睢宁     | 星河花园小区3室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17127 | 睢宁     | 星河花园小区3室3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17128 | 睢宁     | 星河花园小区3室4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17129 | 睢宁     | 星河花园小区4室4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17130 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17131 | 睢宁     | 城东派出所干警公寓1室变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17132 | 睢宁     | PMS 星河湾小区1-3楼1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17133 | 睢宁     | PMS 星河湾小区1-3楼2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17134 | 睢宁     | PMS 万吨粮库北侧公变      | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 17135 | 睢宁     | 金帝花苑小区1箱变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17136 | 睢宁     | 金帝花苑小区2箱变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17137 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17138 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17139 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17140 | 睢宁     | 金帝花苑小区1配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17141 | 睢宁     | 城区冯庄东台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17142 | 睢宁     | PMS 滨河苑一期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17143 | 睢宁     | PMS 滨河苑一期1号配电4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17144 | 睢宁     | PMS 滨河苑一期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17145 | 睢宁     | PMS 滨河苑一期1号配电2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17146 | 睢宁     | PMS 104国道西侧单相公变   | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 17147 | 睢宁     | 毛四队北台公变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17148 | 睢宁     | 滨河苑南侧公变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17149 | 睢宁     | PMS 海棠园小区门前公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17150 | 睢宁     | PMS 樱花路公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17151 | 睢宁     | 魏楼南台打水变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 17152 | 睢宁     | PMS 碧桂雅园小区3配电室7变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17153 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇韩河综合变    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 17154 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家北综合变  | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 17155 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐中心综合变   | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 17156 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇良庄综合变    | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 17157 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王新庄综合变   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 17158 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇夸子营综合变   | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 17159 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇十支庙西综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17160 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17161 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇庄刘庄综合变    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 17162 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西李庄综合变    | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 17163 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔西北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17164 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘庄综合变     | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 17165 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宁庄综合变     | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 17166 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇董庄西综合变    | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 17167 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇师王庄综合变    | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 17168 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17169 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17170 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17171 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集西综合变    | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 17172 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘老庄南综合变   | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 17173 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇娥墓固综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17174 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17175 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17176 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17177 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集东北综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17178 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇岳皇庄综合变    | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 17179 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔楼北综合变    | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 17180 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首西南综合变 | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 17181 | 丰县     | 丰县首羡镇王梨园综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17182 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张楼综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17183 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宋楼综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17184 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17185 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集西综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17186 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集崔庄综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17187 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17188 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集王楼综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17189 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁寨综合变     | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 17190 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇夏屯综合变     | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 17191 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集六队综合变   | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 17192 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇韩庄南综合变    | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 17193 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三关庙综合变    | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 17194 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李月铺南综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17195 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前园子东综合变   | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 17196 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17197 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大毕庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17198 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇新宋庄综合变    | 10       | 400       | 125         | 125             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17199 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔楼综合变      | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 17200 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三楼北综合变     | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 17201 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17202 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇朱洼综合变      | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 17203 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇窦庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17204 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张庄综合变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17205 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇工业区综合变     | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 17206 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17207 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇朱庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17208 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠庄东综合变     | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 17209 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大渠庄西       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 17210 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇马庄综合变      | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 17211 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠新庄综合变     | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 17212 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三楼南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17213 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孔庄综合变      | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 17214 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇白李庄西综合变    | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 17215 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南陈楼综合变     | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 17216 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首高庄综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17217 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇老新庄综合变     | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 17218 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇吴楼综合变      | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 17219 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇白李庄综合变     | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 17220 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇荏李庄东综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17221 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17222 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17223 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张老家综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17224 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇耿李庄综合变     | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 17225 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇姚庄综合变      | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 17226 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集南综合变     | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 17227 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17228 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17229 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17230 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17231 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17232 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前屯综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17233 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首中队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17234 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠安屋综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17235 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17236 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂新村中台区综合变 | 10       | 400       | 292         | 292             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17237 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西大庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17238 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄北综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17239 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇邵楼北综合变      | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 17240 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17241 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17242 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇邵庙综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17243 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17244 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17245 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠黄庄综合变      | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 17246 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄南综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17247 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂新村东台区综合变  | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 17248 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17249 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17250 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡老街综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17251 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蒋庄东综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17252 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首东市场综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17253 | 丰县     | 丰县首羡镇于张庄西综合变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17254 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂新区1号综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17255 | 丰县     | 丰县首羡镇和集中心综合变         | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 17256 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄北综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17257 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村张集西综合变   | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 17258 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇陈楼综合变       | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 17259 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇沙河店村沙河店综合变  | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 17260 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三楼西综合变      | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 17261 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂村商渠庄综合变   | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 17262 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄村白李庄北综合变  | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 17263 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村孙郭庄综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17264 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村杂八地综合变  | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 17265 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村袁老家南综合变 | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 17266 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村前连庄综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17267 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂村蒋庄中综合变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17268 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村张集东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17269 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄村小集       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17270 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄村新崔庄      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17271 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄村曾庄           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17272 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼新区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17273 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄南        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17274 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄村穆庄      | 10       | 400       | 201         | 201             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17275 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17276 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17277 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村王堂北   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17278 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17279 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17280 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼东   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17281 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇汪楼综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17282 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄村李楼1号      | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 17283 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡中学2号   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17284 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄村首东2号  | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 17285 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡供电所    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17286 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首李庄   | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 17287 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂村蒋庄    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17288 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村张集北   | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 17289 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17290 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村袁堂    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17291 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17292 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂村李堂    | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 17293 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首北2号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17294 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村北周庄   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17295 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三座楼村三座楼东 | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 17296 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇在李庄村在李庄西 | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 17297 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇在李庄村在李庄南 | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 17298 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇在李庄村丁楼   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17299 | 丰县     | 丰县首羡镇首羡村首西        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17300 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集村郭集北   | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 17301 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集村便集西潘  | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 17302 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集村便集东南  | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 17303 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼村刘老庄   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 17304 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄村王小庄  | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 17305 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄村后李庄  | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 17306 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集村孙庄    | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 17307 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李月铺村前园子西 | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 17308 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集村便集中心  | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 17309 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集村便集中心东 | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 17310 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇连庄村后连庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17311 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔东北  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17312 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村史老家  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17313 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17314 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村于张庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17315 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家崔东南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17316 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄西     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17317 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17318 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇董庄村董庄东综合变  | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 17319 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐老家徐老家北    | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 17320 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇邵楼综合变      | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 17321 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁大庄北综合变    | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 17322 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁大庄南综合变    | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 17323 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛针园村各针园综合变 | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 17324 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三官庙村韩庄综合变  | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 17325 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠黄庄北综合变    | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 17326 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区3配电室8变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17327 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇供电所新台区综合变  | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 17328 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村北周庄南综合变 | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 17329 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区2配电室5变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17330 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼南综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17331 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区2配电室6变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17332 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村小毕庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17333 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区1配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17334 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集北2号综合变   | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 17335 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区1配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17336 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁村渠阁南     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17337 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区1配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17338 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村周庄中     | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 17339 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区1配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17340 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17341 | 睢宁     | PMS 城区农业巷北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17342 | 丰县     | 丰县首羡镇首羡村首南队         | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 17343 | 睢宁     | PMS 城区人寿保险公司门前台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17344 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村和集北         | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 17345 | 睢宁     | PMS 城区农场菜市场台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17346 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村和集南         | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 17347 | 睢宁     | PMS 徐州信谊服饰有限公司2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17348 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集村便集西北    | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 17349 | 睢宁     | PMS 徐州信谊服饰有限公司1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17350 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集村郭集      | 10       | 200       | 98          | 98              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17351 | 睢宁     | PMS 东北小区垃圾站台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17352 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村温庄南     | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 17353 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区2室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17354 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇沙河店村宋庄     | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 17355 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区2室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17356 | 丰县     | 丰县首羡镇新区1号综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17357 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区2室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17358 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西北    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17359 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区1室3         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17360 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村侯楼      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17361 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区1室2         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17362 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李月铺村李月铺    | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 17363 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼村毛庄      | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 17364 | 睢宁     | 中海丽景豪庭小区1室1         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17365 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼村小黄楼     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17366 | 睢宁     | PMS 绿都花园南侧台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17367 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集王庄       | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 17368 | 睢宁     | PMS 苑南大厦北侧台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17369 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐老家村大后庄    | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 17370 | 睢宁     | PMS 中海丽景豪庭小区箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17371 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集袁庄       | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 17372 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17373 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村和集东南        | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 17374 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17375 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村张庄     | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 17376 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17377 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村周庄      | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 17378 | 睢宁     | 帝壹城4号变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17379 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村小渠庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17380 | 睢宁     | 帝壹城2号变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17381 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂村李堂西     | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 17382 | 睢宁     | PMS 城区金桥二队公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17383 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠新庄村马孙庄    | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 17384 | 睢宁     | PMS 凯旋家园1配3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17385 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蔡庞庄新村1号综合变 | 10       | 800       | 516         | 516             |
| 17386 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区2配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17387 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蔡庞庄新村3号综合变 | 10       | 800       | 531         | 531             |
| 17388 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区2配3变      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17389 | 丰县     | 丰县首羡镇蔡庞庄新村4号综合变     | 10       | 500       | 323         | 323             |
| 17390 | 睢宁     | PMS 凯旋家园1配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17391 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蔡庞庄新村5号综合变 | 10       | 800       | 530         | 530             |
| 17392 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区3配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17393 | 丰县     | 丰县首羡镇蔡庞庄新村2号综合变     | 10       | 800       | 587         | 587             |
| 17394 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区3配3变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17395 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村和集九队        | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 17396 | 睢宁     | 凯旋家园4配1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17397 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔老家南   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17398 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇翟庄北综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17399 | 睢宁     | 凯旋家园4配4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17400 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蔡庞庄新村6号综合变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17401 | 睢宁     | PMS 凯旋家园4配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17402 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蔡庞庄新村7号综合变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17403 | 睢宁     | PMS 凯旋家园4配3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17404 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王套楼综合变     | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 17405 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17406 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄南综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17407 | 睢宁     | 桂林国际小区3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17408 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁大庄东综合变    | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 17409 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区2变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17410 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集新村综合变    | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 17411 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17412 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路2号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17413 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17414 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村十字路口综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17415 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集西2号综合变   | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 17416 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村崔庄北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17417 | 睢宁     | PMS 帝壹城2配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17418 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇马庄2号综合变    | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 17419 | 睢宁     | PMS 帝壹城2配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17420 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三座楼南2号综合变  | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 17421 | 睢宁     | PMS 帝壹城1配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17422 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17423 | 睢宁     | PMS 帝壹城1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17424 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前园子南综合变    | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 17425 | 睢宁     | 金城华府2号配电室1号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17426 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇兴无村西综合变    | 10       | 400       | 145         | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17427 | 睢宁     | 金域华府2号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17428 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村高庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17429 | 睢宁     | 金域华府1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17430 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17431 | 睢宁     | 金域华府1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17432 | 睢宁     | 金域华府1号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17433 | 丰县     | 丰县首羡镇穆庄南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17434 | 睢宁     | PMS 金域华府安置小区2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17435 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北4号综合变   | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 17436 | 睢宁     | PMS 金域华府安置小区1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17437 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇于张庄东综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17438 | 睢宁     | PMS 金都华府2配4变       | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 17439 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇往李庄东2号综合变 | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 17440 | 睢宁     | PMS 金都华府2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17441 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蒋庄东2号综合变  | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 17442 | 睢宁     | PMS 金都华府2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17443 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17444 | 睢宁     | PMS 金都华府2配2变       | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 17445 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁街3号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17446 | 睢宁     | PMS 金都华府1配2变       | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 17447 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三座楼东2号综合变 | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 17448 | 睢宁     | 金都华府1配4变           | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 17449 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家西综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17450 | 睢宁     | 金都华府1配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17451 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17452 | 睢宁     | PMS 金都华府1配3变       | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 17453 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇十支庙2号综合变  | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 17454 | 睢宁     | PMS 幸福家园小区2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17455 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大张庄综合变    | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 17456 | 睢宁     | PMS 幸福家园小区1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17457 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔楼西综合变    | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 17458 | 睢宁     | PMS 濉河湾小区2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17459 | 丰县     | 丰县首羡镇高庄北综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17460 | 睢宁     | PMS 濉河湾小区1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17461 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯西南综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17462 | 睢宁     | PMS 濉河湾小区1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17463 | 丰县     | 丰县首羡镇窦庄南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17464 | 睢宁     | PMS 福源广场4号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17465 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇卽庙南综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17466 | 睢宁     | PMS 福源广场3号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17467 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘庄西南综合变   | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 17468 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集西潘2号综合变 | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 17469 | 睢宁     | PMS 福源广场1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17470 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇董庄新村一号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17471 | 睢宁     | PMS 皇家马德里二期1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17472 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17473 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大渠庄东2号综合变 | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 17474 | 睢宁     | PMS 皇家马德里二期4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17475 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇沙河店东综合变   | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 17476 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区2室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17477 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三官庙西综合变   | 10       | 315       | 106         | 106             |
| 17478 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区2室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17479 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡街1号综合变  | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 17480 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡街2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17481 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区1室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17482 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17483 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区1室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17484 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17485 | 睢宁     | PMS 睢宁瑞泓铝材         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17486 | 睢宁     | PMS 绿苑小区1号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17487 | 睢宁     | PMS 绿苑小区2号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17488 | 睢宁     | 城区祁庄北台公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17489 | 睢宁     | PMS 大儒世家3配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17490 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17491 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17492 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17493 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配1变       | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 17494 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17495 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17496 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17497 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17498 | 睢宁     | PMS 大儒世家3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17499 | 睢宁     | 城区天成峰景1配3变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17500 | 睢宁     | 城区天成峰景1配1变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17501 | 睢宁     | 城区天成峰景1配4变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17502 | 睢宁     | PMS 城区银河星城四期5号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17503 | 睢宁     | PMS 城区银河星城四期6号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17504 | 睢宁     | PMS 城区银河星城四期1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17505 | 睢宁     | PMS 城区后园社区门前台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17506 | 睢宁     | PMS 城区聚龙湾门前台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17507 | 睢宁     | PMS 城区江南春门前台（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17508 | 睢宁     | 城区纱厂南门西台（新）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17509 | 睢宁     | PMS 城区毛五队公变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17510 | 睢宁     | PMS 城区交通局门前台（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17511 | 睢宁     | PMS 城区农科所南台（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17512 | 睢宁     | 城区人才市场台（新）      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17513 | 睢宁     | PMS 城区纪检委公寓台（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17514 | 睢宁     | PMS 城区东城社区门前台   | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 17515 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局1号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17516 | 睢宁     | 金帝花苑3变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17517 | 睢宁     | 桂林国际小区3配2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17518 | 睢宁     | 桂林国际小区1配1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17519 | 睢宁     | 桂林国际小区3配1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17520 | 睢宁     | 桂林国际小区1配2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17521 | 睢宁     | 城区三友公司1号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17522 | 睢宁     | 城区向阳小区二期1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17523 | 睢宁     | 城区向阳小区二期2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17524 | 睢宁     | PMS 城区安康路中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17525 | 睢宁     | PMS 城区迎宾大厦南台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17526 | 睢宁     | 城区秦吴西台2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17527 | 睢宁     | 城区汤刘东台          | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 17528 | 睢宁     | 城区三井组南台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17529 | 睢宁     | 凯旋府邸二期4号配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17530 | 睢宁     | 凯旋府邸二期3号配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17531 | 睢宁     | 凯旋府邸二期4号配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17532 | 睢宁     | 凯旋府邸二期3号配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17533 | 睢宁     | 城区中国城广场台        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17534 | 睢宁     | 城区卓达春天2配2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17535 | 睢宁     | 城区卓达春天2配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17536 | 睢宁     | 城区卓达春天2配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17537 | 睢宁     | 城区卓达春天2配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17538 | 睢宁     | 城区开关厂门前台        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17539 | 睢宁     | 城区卓达春天1配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17540 | 睢宁     | 城区卓达春天1配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17541 | 睢宁     | 城区卓达春天1配4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17542 | 睢宁     | 城区卓达春天1配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17543 | 睢宁     | 城区爱尔杰一期2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17544 | 睢宁     | 城区爱尔杰一期1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17545 | 睢宁     | 高塘小区1-1号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17546 | 睢宁     | 高塘小区1-2号箱变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17547 | 睢宁     | 城区高塘小区1配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17548 | 睢宁     | 城区高塘小区1配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17549 | 睢宁     | 高塘小区2号箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17550 | 睢宁     | 高塘小区3号箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17551 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17552 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17553 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17554 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17555 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17556 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17557 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17558 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17559 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17560 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17561 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17562 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17563 | 睢宁     | 城区棠悦府1配2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17564 | 睢宁     | 城区棠悦府2配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17565 | 睢宁     | 城区棠悦府1配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17566 | 睢宁     | 城区棠悦府1配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17567 | 睢宁     | 城区棠悦府2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17568 | 睢宁     | 城区棠悦府2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17569 | 睢宁     | 城区棠悦府2配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17570 | 睢宁     | 城区棠悦府1配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17571 | 睢宁     | 城区四季花城2配3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17572 | 睢宁     | 城区四季花城3配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17573 | 睢宁     | 城区四季花城2配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17574 | 睢宁     | 城区四季花城3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17575 | 睢宁     | 城区四季花城3配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17576 | 睢宁     | 城区四季花城3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17577 | 睢宁     | 城区四季花城2配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17578 | 睢宁     | 城区四季花城2配2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17579 | 睢宁     | 城区西盛园二期1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17580 | 睢宁     | 康桥新苑2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17581 | 睢宁     | 康桥新苑3配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17582 | 睢宁     | 康桥新苑1配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17583 | 睢宁     | 康桥新苑3配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17584 | 睢宁     | 康桥新苑2配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17585 | 睢宁     | 康桥新苑2配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17586 | 睢宁     | 康桥新苑1配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17587 | 睢宁     | 康桥新苑1配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17588 | 睢宁     | 康桥新苑2配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17589 | 睢宁     | 康桥新苑1配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17590 | 睢宁     | 永兴路北台        | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 17591 | 睢宁     | 园区西侧台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17592 | 睢宁     | 城区银泰城商业1号变   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 17593 | 睢宁     | 城区银泰城商业2号变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17594 | 睢宁     | 城区贾庄西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17595 | 睢宁     | 城区四通南侧台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17596 | 睢宁     | 渭河时光小区2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17597 | 睢宁     | 渭河时光小区3配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17598 | 睢宁     | 渭河时光小区2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17599 | 睢宁     | 渭河时光小区1配2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17600 | 睢宁     | 渭河时光小区3配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17601 | 睢宁     | 渭河时光小区2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17602 | 睢宁     | 渭河时光小区3配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17603 | 睢宁     | 渭河时光小区2配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17604 | 睢宁     | 渭河时光小区1配3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17605 | 睢宁     | 渭河时光小区3配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17606 | 睢宁     | 城区盛达公路东侧台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17607 | 睢宁     | 联群小区三期1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17608 | 睢宁     | 联群小区五期2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17609 | 睢宁     | 联群小区三期1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17610 | 睢宁     | 联群小区三期2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17611 | 睢宁     | 联群小区三期1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17612 | 睢宁     | 联群小区三期2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17613 | 睢宁     | 联群小区三期1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17614 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17615 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17616 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17617 | 睢宁     | 城区艺术苑1配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17618 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17619 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17620 | 睢宁     | 城区艺术苑1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17621 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17622 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17623 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17624 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17625 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17626 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17627 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17628 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17629 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17630 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17631 | 睢宁     | 城区泰和广场台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17632 | 睢宁     | 城区星星宿舍1号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17633 | 睢宁     | 城区星星宿舍2号变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17634 | 睢宁     | 城区学府家园2号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17635 | 睢宁     | 城区威尼斯商城3号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17636 | 睢宁     | 城区康宁公寓西台公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17637 | 睢宁     | 城区威尼斯        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17638 | 睢宁     | 城区中建房地产开发公司  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17639 | 睢宁     | 城区供销合作总社综合楼  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17640 | 睢宁     | 城区康宁公寓东台公变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17641 | 睢宁     | 城区天元小区2号     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17642 | 睢宁     | 城区天元小区1号变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17643 | 睢宁     | 城区阳光小区2      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17644 | 睢宁     | 城区中山公寓       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17645 | 睢宁     | 城区金欧商贸       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17646 | 睢宁     | 城区海棠园小区2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17647 | 睢宁     | 城区干警公寓       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17648 | 睢宁     | 城区海棠园小区1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17649 | 睢宁     | 城区城东大排档      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17650 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区1号公变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17651 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区3号公变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17652 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区4号公变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17653 | 睢宁     | 城区锦绣华庭小区3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17654 | 睢宁     | 城区正阳路公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17655 | 睢宁     | 城区东北小区西门台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17656 | 睢宁     | 城区电声大楼门前台           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17657 | 睢宁     | 城区益友综合楼公变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17658 | 睢宁     | 城区成侯花园A区6号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17659 | 睢宁     | 城区成侯花园A区4号          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17660 | 睢宁     | 城区成侯花园A区1号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17661 | 睢宁     | 城区成侯花园A区2号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17662 | 睢宁     | 城区成侯花园A区3号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17663 | 睢宁     | 城区成侯花园A区5号变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17664 | 睢宁     | 城区荣盛酒店南台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17665 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集街南综合变    | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 17666 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇马庄3号综合变    | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 17667 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孙郭庄西综合变    | 10       | 315       | 102         | 102             |
| 17668 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东3号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17669 | 丰县     | 丰县首羡镇徐老家二号综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17670 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇韩河南综合变     | 10       | 315       | 247         | 247             |
| 17671 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇十支庙3号综合变   | 10       | 315       | 159         | 159             |
| 17672 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家北2号综合变  | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 17673 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北3号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17674 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇师王庄南综合变    | 10       | 315       | 235         | 235             |
| 17675 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇杂八地西综合变    | 10       | 315       | 208         | 208             |
| 17676 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家北3号综合变  | 10       | 315       | 152         | 152             |
| 17677 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐老家村陈楼综合变  | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 17678 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王新庄2号综合变   | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 17679 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李河北综合变     | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 17680 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家南2号综合变  | 10       | 315       | 84          | 84              |
| 17681 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐老家北2号综合变  | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 17682 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东2号综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17683 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东南综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17684 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17685 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17686 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后连庄2号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17687 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄新村三号综合变 | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 17688 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄新村四号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17689 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王梨园东综合变    | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 17690 | 丰县     | 丰县首羡镇丁庄新村综合变        | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 17691 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄北综合变     | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 17692 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄东南综合变    | 10       | 400       | 291         | 291             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17693 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄西综合变      | 10       | 315       | 207         | 207             |
| 17694 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄西南综合变    | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 17695 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王小庄新村一号综合变  | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 17696 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大张庄西综合变     | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 17697 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁楼东综合变      | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 17698 | 丰县     | 丰县首羡镇袁堂东综合变          | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 17699 | 丰县     | 丰县首羡镇北周庄西综合变         | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 17700 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇耿李庄东综合变     | 10       | 315       | 91          | 91              |
| 17701 | 丰县     | 丰县首羡镇北陈楼西综合变         | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 17702 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄北综合变      | 10       | 315       | 202         | 202             |
| 17703 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄东综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17704 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17705 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘老庄西2号综合变   | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 17706 | 丰县     | 丰县首羡镇高庄南综合变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17707 | 丰县     | 丰县首羡镇首羡老街2号综合变       | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 17708 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁大庄南3号综合变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 17709 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇韩庄西综合变      | 10       | 315       | 234         | 234             |
| 17710 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄综合变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17711 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇周庄北综合变      | 10       | 315       | 164         | 164             |
| 17712 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇樊楼综合变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17713 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首李庄2号综合变    | 10       | 315       | 167         | 167             |
| 17714 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇徐老家新村综合变    | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 17715 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场2号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17716 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇周庄南综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17717 | 丰县     | 丰县首羡镇渠新庄东综合变         | 10       | 315       | 137         | 137             |
| 17718 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南陈楼西综合变     | 10       | 315       | 239         | 239             |
| 17719 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李台庄综合变      | 10       | 315       | 213         | 213             |
| 17720 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇丁大庄南2号综合变   | 10       | 315       | 203         | 203             |
| 17721 | 丰县     | 丰县首羡镇老新庄西综合变         | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 17722 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三座楼北2号综合变   | 10       | 315       | 214         | 214             |
| 17723 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇刘老庄东2号综合变   | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 17724 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李堂南综合变      | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 17725 | 丰县     | 丰县首羡镇王双楼北综合变         | 10       | 400       | 99          | 99              |
| 17726 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集四队综合变     | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 17727 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇毛庄南综合变      | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 17728 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蒋庄北综合变      | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 17729 | 丰县     | 丰县首羡镇李堂西2号综合变        | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 17730 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17731 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯东2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17732 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇庄刘庄东综合变   | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 17733 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大黄楼南综合变   | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 17734 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集二队综合变   | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 17735 | 丰县     | 丰县首羡镇和集七队综合变       | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 17736 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村西3号综合变     | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 17737 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯南2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17738 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孙庄西南综合变   | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 17739 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孙庄西综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17740 | 丰县     | 丰县首羡镇庄庄综合变         | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 17741 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17742 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17743 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集三队综合变   | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 17744 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇庄刘庄西综合变   | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 17745 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孙庄东综合变    | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 17746 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭庄西2号综合变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17747 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集北综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17748 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼西综合变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17749 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北2号综合变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 17750 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李河西综合变    | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 17751 | 丰县     | 丰县首羡镇便集东南3号综合变     | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 17752 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁寨北综合变    | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 17753 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17754 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集西北2号综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17755 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇往李庄西2号综合变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17756 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄中综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17757 | 丰县     | 丰县首羡镇董庄西2号综合变      | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 17758 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁寨南综合变    | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 17759 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集南综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17760 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集东北综合变   | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 17761 | 丰县     | 丰县首羡镇往李庄东3号综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17762 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄西综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17763 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔楼西2号综合变  | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 17764 | 丰县     | 丰县首羡镇庄刘庄南综合变       | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 17765 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17766 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大葛庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17767 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宋庄西南综合变   | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 17768 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇杨庄综合变     | 10       | 200       | 106         | 106             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17769 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17770 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集西北综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17771 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇朱洼2号综合变   | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 17772 | 丰县     | 丰县首羡镇朱洼3号综合变       | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 17773 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇李月铺北综合变   | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 17774 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前园子综合变    | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 17775 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王集东综合变    | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 17776 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西李庄北综合变   | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 17777 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西李庄南综合变   | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 17778 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇董庄新村二号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17779 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首中队2号综合变  | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 17780 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17781 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡老街3号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17782 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇汪李庄西3号综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17783 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集街北综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17784 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇毕庄新村2号综合变 | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 17785 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇北周庄东综合变   | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 17786 | 丰县     | 丰县首羡镇李河东综合变        | 10       | 315       | 152         | 152             |
| 17787 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇孔庄东综合变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17788 | 丰县     | 丰县首羡镇崔老家西二号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17789 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集东南2号综合变 | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 17790 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇便集街西综合变   | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 17791 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王楼东综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17792 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集东综合变    | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 17793 | 丰县     | 丰县首羡镇葛庄南2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17794 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂新村南综合变  | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 17795 | 丰县     | 丰县首羡镇后宁庄西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17796 | 丰县     | 丰县首羡镇马孙庄东综合变       | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 17797 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇穆庄西综合变    | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 17798 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张老家西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17799 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇侯庙综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17800 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17801 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宁庄西综合变    | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 17802 | 丰县     | 丰县首羡镇前连庄东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17803 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村王楼北综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17804 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家南2号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17805 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东3号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17806 | 丰县     | 丰县首羡镇娥墓岗2号综合变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17807 | 丰县     | 丰县首羡镇张楼西综合变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17808 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集中综合变    | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 17809 | 丰县     | 丰县首羡镇和集东南2号综合变     | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 17810 | 丰县     | 丰县首羡镇刘庄中综合变        | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 17811 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙西综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17812 | 丰县     | 丰县首羡镇便集东北2号综合变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 17813 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇韩庄西2号综合变  | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 17814 | 丰县     | 丰县首羡镇黄庄中综合变        | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 17815 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首东3号综合变   | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 17816 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇翟庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17817 | 丰县     | 丰县首羡镇学前路综合变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17818 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三座楼东三号综合变 | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 17819 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17820 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村崔庄三号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17821 | 丰县     | 丰县首羡镇穆庄东综合变        | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 17822 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村刘庄综合变  | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 17823 | 丰县     | 丰县首羡镇三座楼南三号综合变     | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 17824 | 丰县     | 丰县首羡镇温庄西北综合变       | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 17825 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集东二号综合变  | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 17826 | 丰县     | 丰县首羡镇宋庄东北综合变       | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 17827 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宋庄东综合变    | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 17828 | 丰县     | 丰县首羡镇张老家东综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17829 | 丰县     | 丰县首羡镇邵庙西综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17830 | 丰县     | 丰县首羡镇迭路三号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17831 | 丰县     | 丰县首羡镇大渠庄南综合变       | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 17832 | 丰县     | PMS 丰县首羡费庄新村一号综合变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17833 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄新村一号综合变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17834 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄新村二号综合变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17835 | 丰县     | 丰县首羡镇首北五号综合变       | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 17836 | 丰县     | 首羡镇渠黄庄新村二号综合变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17837 | 丰县     | 丰县首羡镇渠老家综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17838 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南2号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17839 | 丰县     | 首羡镇南楼东南综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17840 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村四号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17841 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村三号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17842 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集中心综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17843 | 丰县     | 幸福花园三期1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17844 | 丰县     | 幸福花园三期2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17845 | 丰县     | 丰县首羡镇小黄楼北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17846 | 丰县     | 丰县首羡镇蒋庄工业区综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17847 | 丰县     | 丰县首羡镇丁庄新村东综合变  | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 17848 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区6号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17849 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17850 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区7号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17851 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东北综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 17852 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区5号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17853 | 丰县     | 丰县首羡镇渠黄庄新村综合变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17854 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区8号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17855 | 丰县     | 丰县首羡镇周庄北二号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17856 | 睢宁     | 城区天马装饰城4号变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17857 | 丰县     | 丰县首羡镇费庄新村二号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17858 | 睢宁     | 城区装饰城1号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17859 | 丰县     | 丰县首羡镇汪楼东综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17860 | 睢宁     | 城区装饰城3号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17861 | 城东     | PMS 奎狮线24—13   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17862 | 睢宁     | 城区装饰城2号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17863 | 城东     | PMS 奎狮线24—4=5  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17864 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房1号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17865 | 城东     | PMS 古云二线四师段2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17866 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房2号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17867 | 城东     | PMS 花青线23—4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17868 | 睢宁     | 公园四季小区1配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17869 | 城东     | PMS 花青线23—9    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17870 | 睢宁     | 公园四季小区2配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17871 | 城东     | PMS 花青线23—9=2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17872 | 睢宁     | 公园四季小区1配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17873 | 睢宁     | 公园四季小区2配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17874 | 睢宁     | 公园四季小区2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17875 | 城东     | PMS 花青线23—7    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17876 | 睢宁     | 公园四季小区2配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17877 | 城东     | PMS 复青线29—2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17878 | 睢宁     | 公园四季小区1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17879 | 睢宁     | 公园四季小区1配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17880 | 城东     | PMS 复青线27      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17881 | 睢宁     | 城区绿园房地产开发公司    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17882 | 城东     | PMS 复广线16—4=2  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17883 | 睢宁     | 城区绿园商铺北台-        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17884 | 睢宁     | 城区交通北巷北台         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17885 | 城东     | 绿铜线41            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17886 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区2号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17887 | 城东     | PMS 复坝线2一3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17888 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17889 | 城东     | PMS 龙域花园3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17890 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区3号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17891 | 城东     | PMS 龙域花园3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17892 | 睢宁     | 城区泰和丽景小区4号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17893 | 城东     | PMS 龙域花园3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17894 | 睢宁     | 古汉国画院1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17895 | 城东     | PMS 龙域花园3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17896 | 睢宁     | 城区鼎球小区东侧台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17897 | 城东     | PMS 龙域花园6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17898 | 睢宁     | 城区幸福家园小区1号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17899 | 城东     | PMS 龙域花园6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17900 | 睢宁     | 城区幸福家园小区2号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17901 | 城东     | PMS 龙域花园7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17902 | 睢宁     | 城区苏源南台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17903 | 城东     | 翰林花园4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17904 | 睢宁     | 城区高塘小区2配3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17905 | 城东     | 翰林花园3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17906 | 城东     | 响山线32一1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17907 | 睢宁     | 城区高塘小区2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17908 | 城东     | PMS 升郭线5一6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17909 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17910 | 城东     | PMS 响山线35        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17911 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17912 | 城东     | PMS 升郭线5一9       | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 17913 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17914 | 城东     | PMS 复骆线21一13     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17915 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17916 | 城东     | PMS 复骆线21一8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17917 | 睢宁     | 城区中山南路3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17918 | 城东     | PMS 复骆线18        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17919 | 睢宁     | 城区中山南路2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17920 | 城东     | 翰林花园1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17921 | 睢宁     | 城区中山南路1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17922 | 城东     | PMS 翰林花园2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17923 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区5号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 17924 | 城东     | 坝东线5—3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 17925 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 17926 | 城东     | PMS 南高层热交换站变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 17927 | 睢宁     | 润柏华庭7配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17928 | 城东     | PMS 绿地公园首府1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17929 | 睢宁     | 润柏华庭6配3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17930 | 城东     | PMS 绿地公园首府1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17931 | 睢宁     | 润柏华庭1配4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17932 | 城东     | PMS 绿地公园首府2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17933 | 睢宁     | 润柏华庭5配4变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17934 | 城东     | PMS 绿地公园首府3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17935 | 睢宁     | 润柏华庭5配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17936 | 城东     | PMS 绿地公园首府3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17937 | 睢宁     | 润柏华庭7配4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17938 | 城东     | PMS 绿地公园首府1箱变变压器   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 17939 | 睢宁     | 润柏华庭1配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17940 | 城东     | PMS 绿地公园首府2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17941 | 睢宁     | 润柏华庭7配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17942 | 城东     | PMS 绿地公园首府3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17943 | 城东     | PMS 绿地公园首府3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17944 | 睢宁     | 润柏华庭1配2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17945 | 城东     | PMS 绿地公园首府1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17946 | 城东     | PMS 绿地公园首府1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17947 | 城东     | PMS 绿地香颂1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17948 | 城东     | PMS 绿地香颂1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17949 | 睢宁     | 润柏华庭1配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17950 | 城东     | PMS 绿地香颂1配电室3变压器   | 10       | 800       | 561         | 561             |
| 17951 | 睢宁     | 润柏华庭2配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17952 | 城东     | PMS 绿地香颂1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17953 | 城东     | PMS 绿地香颂2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17954 | 睢宁     | 润柏华庭6配2变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17955 | 城东     | 绿地香颂2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17956 | 睢宁     | 润柏华庭5配2变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17957 | 城东     | PMS 绿地香颂2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17958 | 睢宁     | 润柏华庭4配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17959 | 城东     | 绿地香颂2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17960 | 睢宁     | 润柏华庭3配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17961 | 城东     | PMS 绿地香颂3配电室1变压器   | 10       | 630       | 408         | 408             |
| 17962 | 睢宁     | 润柏华庭2配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17963 | 城东     | PMS 绿地香颂3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17964 | 睢宁     | 润柏华庭4配2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17965 | 睢宁     | 润柏华庭4配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17966 | 睢宁     | 润柏华庭3配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17967 | 城东     | PMS 绿地香颂3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17968 | 睢宁     | 润柏华庭2配4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17969 | 城东     | PMS 绿地香颂3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17970 | 睢宁     | 润柏华庭5配3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17971 | 睢宁     | 润柏华庭6配4变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 17972 | 城东     | PMS 绿地香颂1箱变变压器     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 17973 | 睢宁     | 润柏华庭6配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17974 | 城东     | PMS 四季雅苑1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17975 | 睢宁     | 大儒世家4配1变           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 17976 | 城东     | PMS 四季雅苑1组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17977 | 睢宁     | 大儒世家4配2变           | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 17978 | 城东     | PMS 四季雅苑1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17979 | 睢宁     | 惠晟照明1号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17980 | 城东     | PMS 四季雅苑1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17981 | 睢宁     | 城区金桥老庄东侧台          | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 17982 | 城东     | PMS 尚仕名邸2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17983 | 睢宁     | 金色年华3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17984 | 睢宁     | 金色年华1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 17985 | 城东     | PMS 四季雅苑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17986 | 睢宁     | 金色年华2号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17987 | 城东     | PMS 四季雅苑2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17988 | 睢宁     | 金色年华4号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17989 | 城东     | PMS 四季雅苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17990 | 睢宁     | 城区上海花苑四期1号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17991 | 城东     | PMS 四季雅苑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 17992 | 睢宁     | 城区上海花苑四期3号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17993 | 城东     | PMS 绿地六期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17994 | 睢宁     | 城区上海花苑四期2号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17995 | 城东     | PMS 绿地六期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 17996 | 睢宁     | 城区金玉家园1号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 17997 | 睢宁     | 城区金玉家园2号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17998 | 睢宁     | 城区红叶小区2号变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 17999 | 睢宁     | 城区二小路南侧长寿里小区   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18000 | 睢宁     | 城区物资商城南门西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18001 | 睢宁     | 城区金园小区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18002 | 睢宁     | 城区金桥4号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18003 | 睢宁     | 城区育才小区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18004 | 睢宁     | 城区汤刘小秦东台       | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 18005 | 睢宁     | 城区物资商城南门东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18006 | 睢宁     | 城区汤刘小全西台       | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 18007 | 睢宁     | 城区儿童画门前        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18008 | 睢宁     | 城区阳光小区1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18009 | 睢宁     | 城区老睢城所门前       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18010 | 睢宁     | 城区移动公司东侧北台新    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18011 | 睢宁     | 城区城北大排档        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18012 | 睢宁     | 桃李天下1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18013 | 睢宁     | 桃李天下4配1变       | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 18014 | 睢宁     | 桃李天下2配1变       | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 18015 | 睢宁     | 桃李天下3配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18016 | 睢宁     | 桃李天下4配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18017 | 睢宁     | 桃李天下3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18018 | 睢宁     | 桃李天下4配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18019 | 睢宁     | 桃李天下1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18020 | 睢宁     | 桃李天下3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18021 | 睢宁     | 桃李天下2配3变       | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 18022 | 睢宁     | 桃李天下1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18023 | 睢宁     | 桃李天下1配3变       | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 18024 | 睢宁     | 桃李天下4配3变       | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 18025 | 睢宁     | 桃李天下3配3变       | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 18026 | 睢宁     | 桃李天下2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18027 | 睢宁     | 桃李天下2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18028 | 睢宁     | 城区交通局门前东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18029 | 睢宁     | 城区银泰城小区1号配4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18030 | 睢宁     | 城区银泰城小区1号配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18031 | 睢宁     | 水岸城邦小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18032 | 睢宁     | 水岸城邦小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18033 | 睢宁     | 水岸城邦小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18034 | 睢宁     | 水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18035 | 睢宁     | 城区状元府小区二期2配1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18036 | 睢宁     | 城区状元府小区2配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18037 | 睢宁     | 城区状元府小区二期2配2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18038 | 睢宁     | 城区状元府小区2配1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18039 | 睢宁     | 城区锦绣家园4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18040 | 睢宁     | 城区华汇时代广场1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18041 | 睢宁     | 城区华汇时代广场2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18042 | 睢宁     | 城区河畔春风2号配1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18043 | 睢宁     | 城区河畔春风2号配2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18044 | 睢宁     | 城区河畔春风3号配4号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18045 | 睢宁     | 城区河畔春风3号配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18046 | 睢宁     | 城区河畔春风1号配2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18047 | 睢宁     | 城区河畔春风4号配2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18048 | 睢宁     | 城区河畔春风4号配1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18049 | 睢宁     | 城区河畔春风1号配1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18050 | 睢宁     | 城区河畔春风3号配1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18051 | 睢宁     | 城区三新公司         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18052 | 睢宁     | 城区欣盛苑3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18053 | 睢宁     | 城区欣盛苑4号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18054 | 睢宁     | 城区欣盛苑1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18055 | 睢宁     | 城区欣盛苑2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18056 | 睢宁     | 皇家马德里2配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18057 | 睢宁     | 皇家马德里3配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18058 | 睢宁     | 皇家马德里2配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18059 | 睢宁     | 皇家马德里1配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18060 | 睢宁     | 瑞城名邸一期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18061 | 睢宁     | 瑞城名邸一期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18062 | 睢宁     | 瑞城名邸一期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18063 | 睢宁     | 瑞城名邸一期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18064 | 睢宁     | 瑞城名邸一期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18065 | 睢宁     | 瑞城名邸一期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18066 | 睢宁     | 城区天成峰景3配3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18067 | 睢宁     | 城区天成峰景2配4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18068 | 睢宁     | 城区天成峰景4配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18069 | 睢宁     | 城区天成峰景3配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18070 | 睢宁     | 城区天成峰景4配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18071 | 睢宁     | 城区天成峰景4配2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18072 | 睢宁     | 城区天成峰景2配2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18073 | 睢宁     | 城区天成峰景3配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18074 | 睢宁     | 城区天成峰景2配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18075 | 睢宁     | 城区天成峰景4配3变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18076 | 睢宁     | 城区天成峰景2配3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18077 | 睢宁     | 城区天成峰景3配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18078 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸1配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18079 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸1配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18080 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸2配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18081 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸2配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18082 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18083 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18084 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18085 | 睢宁     | 城区翡翠滨河左岸1配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18086 | 睢宁     | 城区东城雅苑1号配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18087 | 睢宁     | 城区和丰公寓1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18088 | 睢宁     | 城区东城雅苑1号配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18089 | 睢宁     | 城区东城雅苑1号配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18090 | 睢宁     | 城区东城雅苑1号配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18091 | 睢宁     | 城区和丰公寓2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18092 | 睢宁     | 城区银河星城星天地商业3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18093 | 睢宁     | 城区银河星城商业2号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18094 | 睢宁     | 城区银河星城商业1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18095 | 睢宁     | 城区新城家园电园安置小区1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18096 | 睢宁     | 城区新城家园电园安置小区2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18097 | 睢宁     | 香堤澜湾E区2号配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18098 | 睢宁     | 香堤澜湾E区1号配1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18099 | 睢宁     | 香堤澜湾E区1号配2号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18100 | 睢宁     | 香堤澜湾E区2号配1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18101 | 睢宁     | 恒隆广场1配2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18102 | 睢宁     | 恒隆广场1配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18103 | 睢宁     | 城区西盛园北台1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18104 | 睢宁     | 城区西盛园南台2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18105 | 睢宁     | 城区浙江商贸城北侧公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18106 | 睢宁     | 汇兴福邸2配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18107 | 睢宁     | 汇兴福邸2配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18108 | 睢宁     | 汇兴福邸2配1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18109 | 睢宁     | 汇兴福邸2配3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18110 | 睢宁     | 城区夕阳红老年活动中心     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18111 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18112 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18113 | 睢宁     | 城区世贸云璟1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18114 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18115 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18116 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18117 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18118 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18119 | 睢宁     | 城区世贸云璟1配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18120 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18121 | 睢宁     | 城区顺发公寓1配2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18122 | 睢宁     | 城区顺发公寓1配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18123 | 睢宁     | 城区高塘王圩东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18124 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18125 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18126 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18127 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18128 | 睢宁     | 城区凯旋府邸10配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18129 | 睢宁     | 城区凯旋府邸8配3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18130 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18131 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18132 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18133 | 睢宁     | 城区凯旋府邸9配3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18134 | 睢宁     | 城区凯旋府邸7配2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18135 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18136 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18137 | 睢宁     | 城区凯旋府邸7配3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18138 | 睢宁     | 城区凯旋府邸9配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18139 | 睢宁     | 城区凯旋府邸8配2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18140 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18141 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18142 | 睢宁     | 城区凯旋府邸10配3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18143 | 睢宁     | 城区恒华玺园1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18144 | 睢宁     | 城区恒华玺园1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18145 | 睢宁     | 城区恒华玺园1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18146 | 睢宁     | 城区恒华玺园1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18147 | 睢宁     | 城区高塘王凌庄台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18148 | 睢宁     | 城区城河东路台      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18149 | 睢宁     | 城区云河嘉苑2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18150 | 睢宁     | 城区云河嘉苑2配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18151 | 睢宁     | 城区云河嘉苑1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18152 | 睢宁     | 城区云河嘉苑1配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18153 | 睢宁     | 城区云河嘉苑3配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18154 | 睢宁     | 城区云河嘉苑3配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18155 | 睢宁     | 城区云河嘉苑3配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18156 | 睢宁     | 城区云河嘉苑3配3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18157 | 睢宁     | 城区云河嘉苑2配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18158 | 睢宁     | 城区建筑工程公司台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18159 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18160 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18161 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18162 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18163 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18164 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18165 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18166 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18167 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18168 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18169 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18170 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18171 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 18172 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18173 | 睢宁     | 城区金尊府1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18174 | 睢宁     | 城区金尊府1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18175 | 睢宁     | 城区金尊府2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18176 | 睢宁     | 城区金尊府2配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18177 | 城东     | PMS 绿地六期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18178 | 城东     | PMS 绿地六期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18179 | 城东     | PMS 新锐领地1配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18180 | 城东     | PMS 新锐领地1配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18181 | 城东     | PMS 新锐领地2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18182 | 城东     | PMS 新锐领地2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18183 | 城东     | PMS 民富园7箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18184 | 城东     | PMS 绿地四期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18185 | 城东     | 绿地四期3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18186 | 城东     | PMS 绿地四期3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18187 | 城东     | PMS 绿地四期5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18188 | 城东     | PMS 绿地四期5配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18189 | 城东     | PMS 复开二线6           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18190 | 城东     | PMS 复坝线2—6南         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18191 | 城东     | PMS 绿地五期5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18192 | 城东     | PMS 绿地五期5配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18193 | 城东     | PMS 尚东名庭组合配电站1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18194 | 城东     | PMS 尚东名庭组合配电站2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18195 | 城东     | PMS 尚东名庭组合配电站3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18196 | 城东     | PMS 尚东名庭组合配电站4变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18197 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）9箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18198 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）8箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18199 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）10箱变变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18200 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）7箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18201 | 城东     | 统大线79—1             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18202 | 城东     | PMS 绿工7-28=2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18203 | 城东     | PMS 绿工线7-31北1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18204 | 城东     | 龙湖世家3配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18205 | 城东     | PMS 龙湖世家3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18206 | 城东     | PMS 奎衣线2-10         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18207 | 城东     | 龙湖世家环网站4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18208 | 城东     | 龙湖世家环网站4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18209 | 城东     | 龙湖世家环网站4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18210 | 城东     | PMS 龙湖世家5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18211 | 城东     | 龙湖世家5配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18212 | 城东     | PMS 绿丰31            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18213 | 城东     | PMS 龙湖世家5配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18214 | 城东     | PMS 龙熙山庄配电室1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18215 | 城东     | PMS 龙熙山庄配电室2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18216 | 城东     | PMS 龙熙山庄箱变变压器       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 18217 | 城东     | PMS 机关1美变变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18218 | 城东     | PMS 机关2美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18219 | 城东     | PMS 奎新二线24—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18220 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18221 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际2配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18222 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18223 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18224 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际4配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18225 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际4配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18226 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际小区4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18227 | 城东     | PMS 康怡嘉园3配电室变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18228 | 城东     | PMS 绿苑小区配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18229 | 城东     | PMS 绿苑小区配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18230 | 城东     | 石铜线54—6              | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 18231 | 城东     | 石铜线54—14             | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 18232 | 城东     | 石铜线54—8=4            | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 18233 | 城东     | 响福九七线4               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18234 | 城东     | PMS 黄山垅大开发配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18235 | 城东     | PMS 黄山垅大开发配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18236 | 城东     | PMS 商业局美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18237 | 城东     | PMS 绿地六期组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18238 | 城东     | PMS 绿地六期1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18239 | 城东     | PMS 蓝顿公馆3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18240 | 城东     | PMS 蓝顿公馆3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18241 | 城东     | PMS 蓝顿公馆1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18242 | 城东     | PMS 蓝顿公馆1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18243 | 城东     | PMS 蓝顿公馆1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18244 | 城东     | PMS 蓝顿公馆1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18245 | 城东     | PMS 蓝顿公馆2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18246 | 城东     | PMS 蓝顿公馆2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18247 | 城东     | PMS 蓝顿公馆2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18248 | 城东     | PMS 蓝顿公馆2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18249 | 城东     | PMS 绿地六期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18250 | 城东     | PMS 绿地六期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18251 | 城东     | 贺铜线23—1              | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18252 | 城东     | 贺铜线29                | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18253 | 城东     | PMS 寅泰箱变变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18254 | 城东     | PMS 绿丰10—3=2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18255 | 城东     | PMS 绿丰线70            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18256 | 城东     | 绿丰线44—2              | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 18257 | 城东     | 绿丰线35南4              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18258 | 城东     | PMS 绿丰6—2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18259 | 城东     | PMS 绿丰线35北3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18260 | 城东     | PMS 民祥园8箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18261 | 城东     | PMS 古九二线新解段3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18262 | 城东     | PMS 民祥园9箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18263 | 城东     | PMS 坝东线4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18264 | 城东     | PMS 石铜线34          | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 18265 | 城东     | PMS 坝铜线9           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18266 | 城东     | PMS 绿丰线10-24南1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18267 | 城东     | 石军线51—6            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18268 | 城东     | PMS 石军线51分9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18269 | 城东     | PMS 复广线18          | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 18270 | 城东     | PMS 复广线19          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18271 | 城东     | PMS 复广线26          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18272 | 城东     | 响铜线7               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18273 | 城东     | PMS 复广线6—4         | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 18274 | 城东     | PMS 复广线16—4=4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18275 | 城东     | PMS 复广线26—2        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18276 | 城东     | PMS 复广线26—4        | 10       | 315       | 250         | 250             |
| 18277 | 城东     | PMS 复广线27—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18278 | 城东     | PMS 复广线27—4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18279 | 城东     | PMS 复广线27—3=1      | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 18280 | 城东     | PMS 石军线60分1北2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18281 | 城东     | PMS 和平箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18282 | 城东     | 南高层2配电室2B变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18283 | 城东     | PMS 解放里箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18284 | 城东     | 师院北箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18285 | 城东     | 师院南箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18286 | 城东     | 建国箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18287 | 城东     | 南高层3配电室3B变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18288 | 城东     | PMS 南高层4配电室4B变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18289 | 城东     | PMS 丰源尚都配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18290 | 城东     | PMS 建大箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18291 | 城东     | PMS 复铜线5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18292 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际7配电室1变压器 | 10       | 500       | 340         | 340             |
| 18293 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际7配电室2变压器 | 10       | 500       | 315         | 315             |
| 18294 | 城东     | PMS 金润嘉园小区箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18295 | 城东     | PMS 建国一期配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18296 | 城东     | PMS 建国一期配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18297 | 城东     | PMS 复铜线6—3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18298 | 城东     | PMS 复铜线6—2=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18299 | 城东     | PMS 复铜线12—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18300 | 城东     | PMS 复铜线12—7        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18301 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际7配电室3变压器    | 10       | 500       | 389         | 389             |
| 18302 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段8           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18303 | 城东     | PMS 黄山馨园配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18304 | 城东     | PMS 贵邦俊园2组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18305 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）15箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18306 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）14箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18307 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）18箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18308 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）6箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18309 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18310 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18311 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）12配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18312 | 城东     | PMS 汉之源（BC区）12配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18313 | 城东     | PMS 云兴小学美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18314 | 城东     | 坝东线23—2=2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18315 | 城东     | PMS 朝阳箱变变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18316 | 城东     | PMS 汉之源11配电室（BC区）1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18317 | 城东     | PMS 汉之源11配电室（BC区）2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18318 | 城东     | PMS 康怡嘉园组合配电站2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18319 | 城东     | PMS 景染名居配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18320 | 城东     | PMS 地王大厦组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18321 | 城东     | PMS 地王大厦组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18322 | 城东     | PMS 汉之源16配电室（BC区）1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18323 | 城东     | PMS 汉之源16配电室（BC区）2变压器 | 10       | 630       | 475         | 475             |
| 18324 | 城东     | PMS 汉之源17配电室（BC区）1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18325 | 城东     | PMS 汉之源17配电室（BC区）2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18326 | 城东     | PMS 汉之源13配电室（BC区）1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18327 | 城东     | PMS 汉之源13配电室（BC区）2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18328 | 城东     | PMS 大汉富邦配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18329 | 城东     | PMS 绿工7-28=6          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18330 | 城东     | PMS 康怡嘉园2组合配电站3变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18331 | 城东     | PMS 康怡嘉园2组合配电站1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18332 | 城东     | PMS 康怡嘉园2组合配电站2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18333 | 城东     | 升郭线2—11               | 10       | 630       | 445         | 445             |
| 18334 | 城东     | PMS 升郭线2—9西2          | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 18335 | 城东     | 古建线17—6               | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18336 | 城东     | 坝骆线26—3=2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18337 | 城东     | 坝骆线26—3=3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18338 | 城东     | 坝骆线36—4               | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18339 | 城东     | 坝骆线36一5       | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 18340 | 城东     | 坝骆线36一10      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18341 | 城东     | PMS 复建二线11    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18342 | 城东     | PMS 复建二线13    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18343 | 城东     | PMS 奎新二线2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18344 | 城东     | PMS 奎新二线23    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18345 | 城东     | PMS 奎新二线27一1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18346 | 城东     | PMS 奎新二线6一2   | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 18347 | 城东     | PMS 奎新二线6一3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18348 | 城东     | PMS 奎新二线4一1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18349 | 城东     | PMS 奎新二线3一1   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18350 | 城东     | PMS 奎新二线2一1   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18351 | 城东     | PMS 奎新二线1一2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18352 | 城东     | 坝骆线36一4=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18353 | 城东     | 坝骆线36一4=4     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18354 | 城东     | 坝骆线36一4=1东2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18355 | 城东     | PMS 复建一线16    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18356 | 城东     | PMS 古建线22     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18357 | 城东     | PMS 古建线20     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18358 | 城东     | PMS 古建线19     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18359 | 城东     | 复建一线12一2      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18360 | 城东     | PMS 复建一线12一5  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18361 | 城东     | PMS 复建一线15北3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18362 | 城东     | PMS 复建一线15南3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18363 | 城东     | 奎新二线16南2      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18364 | 城东     | 奎新二线16南1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18365 | 城东     | PMS 坝河线20     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18366 | 城东     | PMS 复南线少年段1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18367 | 城东     | PMS 复南线少年段3一1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18368 | 城东     | PMS 复南线少年段2一2 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18369 | 城东     | PMS 复青线14     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18370 | 城东     | PMS 复青线16     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18371 | 城东     | PMS 复青线18     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18372 | 城东     | PMS 复青线22     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18373 | 睢宁     | 城区金尊府2配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18374 | 城东     | PMS 绿工线7分17   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18375 | 城东     | PMS 古九二线新解段5  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18376 | 睢宁     | 城区金尊府2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18377 | 城东     | PMS 古九二线解大段2东    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18378 | 睢宁     | 城区金尊府1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18379 | 城东     | PMS 古九二线九艺段1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18380 | 城东     | PMS 古九二线九艺段2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18381 | 城东     | PMS 古九二线九艺段3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18382 | 睢宁     | 城区金尊府1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18383 | 城东     | 古开线泛新段2北         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18384 | 睢宁     | 幸福家园小区6号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18385 | 城东     | 古开线泛新段2南         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18386 | 睢宁     | 幸福家园小区8号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18387 | 城东     | PMS 古九二线新解段6一1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18388 | 睢宁     | 幸福家园小区5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18389 | 城东     | PMS 古建线15        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18390 | 睢宁     | 幸福家园小区3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18391 | 城东     | PMS 复路线20一1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18392 | 睢宁     | 幸福家园小区10号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18393 | 城东     | 响福新建段2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18394 | 睢宁     | 幸福家园小区4号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18395 | 城东     | 响福新建段4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18396 | 睢宁     | 幸福家园小区7号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18397 | 睢宁     | 幸福家园小区9号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18398 | 城东     | PMS 花青线23一9=3    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18399 | 睢宁     | 城区中国人民银行门前台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18400 | 城东     | 响福跑团段1一1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18401 | 城东     | PMS 石军线51分4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18402 | 睢宁     | 城区海江宾馆新增台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18403 | 城东     | PMS 建国二期1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18404 | 睢宁     | 城区电信局院内台         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18405 | 城东     | PMS 苏苑小区3美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18406 | 睢宁     | 福馨花园2配1变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18407 | 城东     | PMS 步南箱变变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18408 | 睢宁     | 福馨花园2配2变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18409 | 城东     | PMS 新生里4综合楼箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18410 | 睢宁     | 福馨花园1配1变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18411 | 城东     | 古建线13            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18412 | 城东     | 石铜线48一1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18413 | 城东     | 石铜线54一2=1        | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 18414 | 睢宁     | 福馨花园1配2变         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18415 | 城东     | 坝河线16—18=1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18416 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18417 | 睢宁     | PMS 城区冯庄北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18418 | 城东     | PMS 贵帮俊园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18419 | 睢宁     | 城区汽车站南门            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18420 | 城东     | PMS 贵帮俊园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18421 | 睢宁     | PMS 城区菁华学校西侧       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18422 | 城东     | PMS 家和园2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18423 | 睢宁     | PMS 耀华园小区2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18424 | 城东     | PMS 永固小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18425 | 睢宁     | PMS 耀华园小区1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18426 | 城东     | PMS 家和园1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18427 | 睢宁     | 环岛阳光花园1号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18428 | 城东     | PMS 东方美地一期2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18429 | 睢宁     | 环岛阳光花园2号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18430 | 城东     | PMS 蔬菜公司箱变变压器      | 10       | 630       | 424         | 424             |
| 18431 | 睢宁     | 环岛阳光花园3号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18432 | 城东     | PMS 坝东线43北3-1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18433 | 睢宁     | 环岛阳光花园4号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18434 | 城东     | 坝东线43—2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18435 | 睢宁     | PMS 东方明珠1号         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18436 | 城东     | PMS 奎马一线会泰段22      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18437 | 睢宁     | PMS 东方明珠2号         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18438 | 城东     | PMS 奎农线农莲段3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18439 | 睢宁     | PMS 东方明珠3号         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18440 | 城东     | PMS 奎农线农莲段6—1      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18441 | 睢宁     | PMS 东方明珠4号         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18442 | 城东     | PMS 奎农线人新段4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18443 | 睢宁     | PMS 城区金桥农网南台（金桥八组） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18444 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南7      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18445 | 睢宁     | 城区惠利隆塑业宿舍楼         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18446 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18447 | 睢宁     | PMS 城区絮棉厂          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18448 | 城东     | PMS 古云二线联中段2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18449 | 睢宁     | PMS 中央步行街新增变工程     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18450 | 城东     | PMS 古云二线联防段2       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18451 | 睢宁     | PMS 城区城西小学东侧—      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18452 | 城东     | PMS 古云二线联防段3       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18453 | 睢宁     | 上海世纪城1号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18454 | 城东     | PMS 古云二线四海段1北     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18455 | 睢宁     | PMS 上海世纪城2号变（岗头村） | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18456 | 城东     | PMS 古云二线四海段1南     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18457 | 睢宁     | 城区上海世纪城3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18458 | 城东     | PMS 古云二线四师段1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18459 | 睢宁     | 苏源安置小区1号          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18460 | 城东     | PMS 古海线二师段3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18461 | 睢宁     | 苏源安置小区2号          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18462 | 城东     | PMS 奎复线17         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18463 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区4号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 18464 | 城东     | PMS 奎复线迎新段2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18465 | 睢宁     | PMS 城区职小南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18466 | 城东     | PMS 奎复线迎新段9北      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18467 | 睢宁     | PMS 城区金陵御花园1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 18468 | 城东     | PMS 汉御1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18469 | 睢宁     | PMS 金陵御花园2号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 18470 | 睢宁     | PMS 金陵御花园3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18471 | 城东     | PMS 汉御2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18472 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内2    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18473 | 城东     | PMS 绿地二期1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18474 | 睢宁     | PMS 城区睢江双北-11号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18475 | 城东     | PMS 绿地二期1配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18476 | 城东     | PMS 绿地二期2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18477 | 睢宁     | PMS 城区毛庄桥东侧       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18478 | 城东     | PMS 绿地二期2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18479 | 睢宁     | 城区动物质检站门前         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18480 | 城东     | 东城丽景2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18481 | 睢宁     | PMS 城区岗头扶贫（岗头北台）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18482 | 城东     | PMS 绿地四期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18483 | 睢宁     | PMS 城区农家小院公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18484 | 城东     | PMS 绿地四期1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18485 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村新庄台      | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 18486 | 城东     | PMS 绿地四期1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18487 | 睢宁     | 邱集东倪南台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18488 | 城东     | PMS 绿地四期2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18489 | 睢宁     | PMS 邱集郑庄邵庄北台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18490 | 睢宁     | 邱集西倪张庄西台          | 10       | 100       | 80          | 80              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18491 | 睢宁     | PMS 邱集全海南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18492 | 睢宁     | PMS 邱集大李西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18493 | 睢宁     | PMS 邱集元西西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18494 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村小邹台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18495 | 睢宁     | 邱集王朱村2号变         | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 18496 | 睢宁     | PMS 邱集大主村蒋庄台     | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 18497 | 睢宁     | PMS 邱集中倪村南台      | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 18498 | 睢宁     | PMS 邱集中倪村北台      | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 18499 | 睢宁     | PMS 邱集王庄西台2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18500 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠前朱台      | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 18501 | 睢宁     | PMS 邱集高楼圩西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18502 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠东台       | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 18503 | 睢宁     | 邱集刘庄薛庄台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18504 | 睢宁     | PMS 邱集王朱村小周台     | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 18505 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩新村台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18506 | 睢宁     | PMS 邱集新中倪三队台     | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 18507 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科北台（水利） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18508 | 睢宁     | 邱集王林街道八队台（苏果门前）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18509 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18510 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18511 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄群墙台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18512 | 睢宁     | 邱集小高张安台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18513 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷廖巷台      | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 18514 | 睢宁     | 邱集小高小崔台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18515 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷王东台      | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 18516 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙张庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18517 | 睢宁     | PMS 邱集王庄九队台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18518 | 睢宁     | 邱集邱集镇大社小区台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18519 | 睢宁     | PMS 邱集朱开汤庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18520 | 睢宁     | PMS 邱集朱开郑四台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18521 | 睢宁     | PMS 邱集朱开圩后台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18522 | 睢宁     | 邱集高楼北邱台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18523 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙1号变      | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 18524 | 睢宁     | 邱集位桥一队台          | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 18525 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄全庄台      | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 18526 | 睢宁     | 邱集五一北台           | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 18527 | 睢宁     | PMS 邱集位圩一队       | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 18528 | 睢宁     | 邱集王宇小李东台         | 10       | 400       | 310         | 310             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18529 | 睢宁     | 邱集邱集镇鲍楼村鲍二台    | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 18530 | 睢宁     | 邱集胡楼村胡一台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18531 | 睢宁     | PMS 邱集大杨胡后北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18532 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村部南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18533 | 睢宁     | PMS 邱集大余村北宋    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18534 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘碾四台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18535 | 睢宁     | 邱集碾盘村小王庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18536 | 睢宁     | 邱集李杆邵一         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18537 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村旗杆东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18538 | 睢宁     | 邱集邱集镇新庄陈一台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18539 | 睢宁     | PMS 邱集邱集镇王宇小张台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18540 | 睢宁     | PMS 邱集邱集镇王宇三队台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18541 | 睢宁     | 邱集王宇小陈台        | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 18542 | 睢宁     | 邱集王宇小夏西台       | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 18543 | 睢宁     | PMS 邱集邦埝村南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18544 | 睢宁     | 邱集胡庙前王台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18545 | 睢宁     | PMS 邱集王宇南台     | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 18546 | 睢宁     | PMS 邱集农科北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18547 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠村沈庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18548 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村刘庄台   | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 18549 | 睢宁     | PMS 邱集关庙西台     | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 18550 | 睢宁     | PMS 邱集关庙村王集台   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 18551 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠村西台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18552 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄村东台    | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 18553 | 睢宁     | PMS 邱集邱集十队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18554 | 睢宁     | 邱集邱集小区1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18555 | 睢宁     | 邱集邱集小区2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18556 | 睢宁     | 邱集元西村戈庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18557 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村胡庙台   | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 18558 | 睢宁     | 邱集倪庄小主台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18559 | 睢宁     | 邱集大主村北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18560 | 睢宁     | PMS 邱集倪庄村北台    | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 18561 | 睢宁     | 邱集大社村部台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18562 | 睢宁     | 邱集大社村西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18563 | 睢宁     | 邱集位圩南台         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 18564 | 睢宁     | 邱集大主东台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18565 | 睢宁     | 邱集倪庄村中台        | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 18566 | 睢宁     | 邱集位圩西台         | 10       | 200       | 48          | 48              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18567 | 睢宁     | 邱集位圩村纪高台      | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 18568 | 睢宁     | PMS 邱集位圩村姚庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18569 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村村部台  | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 18570 | 睢宁     | PMS 邱集新庄前全台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18571 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村北台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18572 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村龙庄台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18573 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村水厂台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18574 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村郑集台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18575 | 睢宁     | PMS 邱集大社南台    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18576 | 睢宁     | 邱集大社村前元台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18577 | 睢宁     | 邱集李点村全李台      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 18578 | 睢宁     | PMS 邱集农科村中台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18579 | 睢宁     | 邱集邦彦村北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18580 | 睢宁     | PMS 邱集王述村吴庄台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18581 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村高庄台  | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 18582 | 睢宁     | 邱集王述村小队台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18583 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村小胡台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18584 | 睢宁     | 邱集朱开村南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18585 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18586 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小言台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18587 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村大孙台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18588 | 睢宁     | 邱集新庄村新庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18589 | 睢宁     | 邱集新庄村后全台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18590 | 睢宁     | 邱集朱开村尤庄台      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 18591 | 睢宁     | 邱集汪庄西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18592 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村圩内台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18593 | 睢宁     | 邱集王林街道公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18594 | 睢宁     | PMS 邱集王林供电所台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18595 | 睢宁     | 邱集王林街道北台      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18596 | 睢宁     | 邱集王庄村南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18597 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元宅台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18598 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村高粮台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18599 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村小郭台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18600 | 睢宁     | 邱集陈楼村小朱台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18601 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村西台   | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 18602 | 睢宁     | 邱集汪庄村白庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18603 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村东北台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18604 | 睢宁     | PMS 邱集小楼东南台   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18605 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18606 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中南台 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18607 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村四队台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18608 | 睢宁     | 邱集财政所台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18609 | 睢宁     | 邱集大李村一队台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18610 | 睢宁     | 邱集高楼村后刘台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18611 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村圩内台 | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 18612 | 睢宁     | PMS 邱集全海村西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18613 | 睢宁     | PMS 邱集王朱村东邱台 | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 18614 | 睢宁     | PMS 邱集王朱3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18615 | 睢宁     | 邱集王朱小顾台      | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 18616 | 睢宁     | PMS 邱集王朱北全台  | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 18617 | 睢宁     | PMS 邱集王朱三朱台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18618 | 睢宁     | PMS 邱集王朱村东王台 | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 18619 | 睢宁     | 邱集全海村东台      | 10       | 100       | 29          | 29              |
| 18620 | 睢宁     | PMS 邱集元西村周庄台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18621 | 睢宁     | PMS 邱集大李村六队台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18622 | 睢宁     | 邱集大李村八队台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18623 | 睢宁     | PMS 邱集王林全王余台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18624 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村中台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18625 | 睢宁     | PMS 邱集农科村赵庄台 | 10       | 100       | 18          | 18              |
| 18626 | 睢宁     | 邱集村四队台       | 10       | 630       | 459         | 459             |
| 18627 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村村部台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18628 | 睢宁     | 邱集王庄北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18629 | 睢宁     | PMS 邱集大李村二队台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18630 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村村部台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18631 | 睢宁     | 邱集村十队台       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 18632 | 睢宁     | PMS 邱集五一村西台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18633 | 睢宁     | 邱集邱集镇政府台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18634 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村中台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18635 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村西台  | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 18636 | 睢宁     | PMS 邱集村六队台   | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 18637 | 睢宁     | 邱集邱集村五队      | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 18638 | 睢宁     | PMS 邱集五一中台   | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 18639 | 睢宁     | 邱集廖巷邹格台      | 10       | 100       | 57          | 57              |
| 18640 | 睢宁     | 邱集胡庙村西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18641 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村北台  | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 18642 | 睢宁     | PMS 邱集菜园村东台  | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18643 | 睢宁     | 邱集菜园中台        | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 18644 | 睢宁     | 邱集小高村村部台      | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 18645 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村南台   | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 18646 | 睢宁     | 邱集邱集水利站台      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 18647 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小张台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18648 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小陈台  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18649 | 睢宁     | PMS 邱集镇廖巷村小王台 | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 18650 | 睢宁     | 邱集王庄村中台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18651 | 睢宁     | 邱集小楼西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18652 | 睢宁     | PMS 邱集大李村五队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18653 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18654 | 睢宁     | PMS 王林街道西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18655 | 睢宁     | 王林二队台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18656 | 睢宁     | PMS 邱集农科村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18657 | 睢宁     | 邱集王北公用变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18658 | 睢宁     | 邱集农科村夏庄台      | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 18659 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村东台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18660 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村部台   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 18661 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙中台    | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 18662 | 睢宁     | 邱集王楼村小学台      | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 18663 | 睢宁     | 邱集王宇村小王台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18664 | 睢宁     | 邱集鲍楼村北西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18665 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村东台   | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 18666 | 睢宁     | 邱集王楼村三队台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18667 | 睢宁     | 邱集鲍楼村南东台      | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 18668 | 睢宁     | 邱集鲍楼村北东台      | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 18669 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村二队台  | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 18670 | 睢宁     | PMS 邱集倪庄村南台   | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 18671 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村倪曹台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18672 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村北台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18673 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村西台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18674 | 睢宁     | 邱集碾盘北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18675 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小扬台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18676 | 睢宁     | 邱集胡楼西台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18677 | 睢宁     | 邱集胡楼村东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18678 | 睢宁     | 邱集李杆村小邵台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18679 | 睢宁     | 邱集李杆村旗杆台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18680 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄台      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18681 | 睢宁     | 邱集碾盘村二队台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18682 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村中台        | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 18683 | 睢宁     | PMS 邱集位桥村中台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18684 | 睢宁     | PMS 邱集郑庄村杨庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18685 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村南台        | 10       | 200       | 115         | 115             |
| 18686 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18687 | 睢宁     | 邱集杜庄村南台            | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 18688 | 睢宁     | PMS 邱集郑庄村村部台       | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 18689 | 城东     | PMS 绿地四期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18690 | 城东     | PMS 绿地四期4配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18691 | 城东     | PMS 绿地四期4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18692 | 城东     | PMS 大汉富邦配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18693 | 城东     | PMS 好来花园配电室2变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18694 | 城东     | PMS 好来花园配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18695 | 城东     | PMS 好来花园配电室3变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18696 | 城东     | PMS 好来花园配电室4变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18697 | 城东     | PMS 山水豪庭配电室变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18698 | 城东     | PMS 春光小区配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18699 | 城东     | PMS 春光小区配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18700 | 城东     | PMS 电业配电室变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18701 | 城东     | 中川梅园箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18702 | 城东     | PMS 霖雨山庄配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18703 | 城东     | PMS 霖雨山庄配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18704 | 城东     | PMS 霖雨山庄配电室3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18705 | 城东     | PMS 升郭线1—15=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18706 | 城东     | 马市街1箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18707 | 城东     | PMS 东方美地三期1配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18708 | 城东     | PMS 东方美地三期1配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18709 | 城东     | PMS 东方美地三期1配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18710 | 城东     | PMS 东方美地三期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18711 | 城东     | PMS 东方美地三期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18712 | 城东     | PMS 东方美地三期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18713 | 城东     | PMS 东方美地三期4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18714 | 城东     | PMS 东方美地三期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18715 | 城东     | PMS 东方美地三期5配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18716 | 城东     | PMS 东方美地三期5配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18717 | 城东     | PMS 东方美地三期5配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18718 | 城东     | PMS 汉之源1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18719 | 城东     | PMS 汉之源1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18720 | 城东     | PMS 汉之源1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18721 | 城东     | PMS 汉之源2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18722 | 城东     | PMS 汉之源2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18723 | 城东     | PMS 汉之源3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18724 | 城东     | PMS 汉之源3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18725 | 城东     | PMS 绿地二期3配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18726 | 城东     | PMS 绿地二期3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18727 | 城东     | PMS 旺旺名居花园2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18728 | 城东     | PMS 旺旺名居花园3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18729 | 城东     | PMS 旺旺名居花园1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18730 | 城东     | 就业市场箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18731 | 城东     | PMS 户部山配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18732 | 城东     | PMS 君悦园2配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18733 | 城东     | PMS 君悦园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18734 | 城东     | PMS 君悦园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18735 | 城东     | PMS 君悦园组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 485         | 485             |
| 18736 | 城东     | 南高层1配电室1A变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18737 | 城东     | 南高层4配电室4A变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18738 | 城东     | PMS 铁路冰厂配电室变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18739 | 城东     | 博物馆小区箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18740 | 城东     | PMS 蟠桃六期组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18741 | 城东     | PMS 蟠桃六期组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18742 | 城东     | PMS 人防箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18743 | 城东     | PMS 户部山配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18744 | 城东     | PMS 家和园配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18745 | 城东     | PMS 家和园配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18746 | 城东     | PMS 家和园配电室3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18747 | 城东     | PMS 步行街配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18748 | 城东     | 时代广场1变压器          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18749 | 城东     | PMS 时代广场2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18750 | 城东     | PMS 皇城大厦组合配电站1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18751 | 城东     | PMS 皇城大厦组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18752 | 城东     | PMS 安达小区配电室2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18753 | 城东     | PMS 坝环4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18754 | 城东     | PMS 坝环线19         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18755 | 城东     | PMS 坝环线22-2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18756 | 城东     | PMS 坝环线10         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18757 | 城东     | PMS 坝环线24           | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 18758 | 城东     | PMS 坝环线14-6=6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18759 | 城东     | 坝环线16-19北2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18760 | 城东     | 坝环线16-32=3=5        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18761 | 城东     | PMS 73061部队干休所箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18762 | 城东     | PMS 民富园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18763 | 城东     | 民富园3箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18764 | 城东     | 民富园6箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18765 | 城东     | PMS 民富园21箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18766 | 城东     | 坝环线16-52            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18767 | 城东     | 坝环线16-66            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18768 | 城东     | 坝环线12-3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18769 | 城东     | PMS 升郭线1-8=4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18770 | 城东     | PMS 升郭线1-19         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18771 | 城东     | 坝环线9-9北2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18772 | 城东     | 坝环线9-9北3            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18773 | 城东     | 坝环线9-14             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18774 | 城东     | 坝环线9-12=1北          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18775 | 城东     | PMS 坝环线14-11=5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18776 | 城东     | PMS 坝东线66           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18777 | 城东     | PMS 升郭线9-3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18778 | 城东     | 奎马一线会泰段17           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18779 | 城东     | PMS 奎复线迎新段4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18780 | 城东     | 民怡园4箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18781 | 城东     | 民怡园5箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18782 | 城东     | PMS 民怡园11箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18783 | 城东     | PMS 73081部队2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18784 | 城东     | PMS 阳光花园2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18785 | 城东     | PMS 阳光花园4箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18786 | 城东     | PMS 阳光花园5箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18787 | 城东     | PMS 阳光花园8箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18788 | 城东     | PMS 阳光花园9箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18789 | 城东     | PMS 瑞丰花园1箱变（用户）变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18790 | 城东     | PMS 瑞丰花园2箱变（用户）变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18791 | 城东     | PMS 圆梦花园4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18792 | 城东     | PMS 坦克二师美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18793 | 城东     | PMS 73081部队1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18794 | 城东     | PMS 步北箱变变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18795 | 城东     | 龙宝箱变变压器             | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 18796 | 城东     | PMS 燎原1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18797 | 城东     | PMS 马市街2箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18798 | 城东     | 云龙山1箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18799 | 城东     | PMS 古槐园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18800 | 城东     | PMS 古槐园4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18801 | 城东     | PMS 圆梦花园B1—B2楼箱变变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18802 | 城东     | PMS 养育I期美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18803 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄村西台         | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 18804 | 城东     | PMS 养育小区I期箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18805 | 城东     | PMS 养育II期箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18806 | 睢宁     | 邱集杜庄村北台             | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 18807 | 城东     | PMS 养育III期箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18808 | 睢宁     | 邱集王林工业园台            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18809 | 城东     | PMS 中和箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18810 | 睢宁     | 邱集王林村东台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18811 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南4东2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18812 | 睢宁     | PMS 邱集大李村七队台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18813 | 城东     | PMS 奎狮线24—2         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18814 | 睢宁     | 邱集大余村南宋台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18815 | 城东     | PMS 奎狮线24—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18816 | 睢宁     | PMS 邱集大余村村部台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18817 | 城东     | PMS 奎复线4—1          | 10       | 315       | 160         | 160             |
| 18818 | 睢宁     | PMS 邱集顺达驾校          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18819 | 城东     | 石军线51—3=1           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18820 | 睢宁     | PMS 邱集郑庄村何庄台        | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 18821 | 城东     | 石铜线34—3             | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 18822 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄官庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18823 | 城东     | PMS 华联箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18824 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄村西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18825 | 城东     | PMS 三温暖箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18826 | 睢宁     | 邱集关庙村张庄台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18827 | 城东     | PMS 市政府宿舍箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18828 | 睢宁     | PMS 邱集董塘宁庄台         | 10       | 200       | 13          | 13              |
| 18829 | 城东     | 坝黄线1—1              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18830 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠前沙台         | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 18831 | 城东     | PMS 石军线51分7西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18832 | 睢宁     | PMS 邱集五一东台          | 10       | 200       | 77          | 77              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18833 | 城东     | PMS 奎狮线24—8    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18834 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18835 | 城东     | PMS 奎狮线24—16   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 18836 | 睢宁     | PMS 邱集位桥村东台    | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 18837 | 城东     | 奎狮线郭刘段5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18838 | 睢宁     | 邱集中倪村中台        | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 18839 | 城东     | 奎狮线郭刘段11       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18840 | 睢宁     | 邱集郑庄村周庄台       | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 18841 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段5南4  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18842 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩东台     | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 18843 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段5南7  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18844 | 睢宁     | 邱集王朱小全台        | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 18845 | 城东     | 复广线1—3         | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 18846 | 睢宁     | 邱集王林村六队台       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18847 | 城东     | 复广线27分3西2      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 18848 | 睢宁     | 邱集开源新街3变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 18849 | 城东     | PMS 十二军2美变变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18850 | 睢宁     | 邱集开源新街1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18851 | 城东     | PMS 少年宫箱变变压器   | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 18852 | 睢宁     | 邱集开源新街4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18853 | 城东     | PMS 复兴花园1箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18854 | 睢宁     | 邱集开源新街2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 18855 | 城东     | PMS 十二军1美变变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 18856 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18857 | 睢宁     | PMS 邱集全海小李台    | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 18858 | 城东     | PMS 津浦箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18859 | 睢宁     | PMS 邱集王楼高河北台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18860 | 城东     | PMS 复兴花园2箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18861 | 睢宁     | 邱集菜园小沙台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18862 | 城东     | PMS 铁路箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18863 | 睢宁     | PMS 邱集五一农场     | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 18864 | 城东     | PMS 军供小区美变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18865 | 睢宁     | PMS 邱集西倪五队台    | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 18866 | 城东     | PMS 立交桥箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18867 | 睢宁     | 邱集东倪东北台        | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 18868 | 城东     | PMS 圆梦花园1箱变变压器 | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 18869 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18870 | 城东     | PMS 圆梦花园2箱变变压器 | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18871 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村三汤台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18872 | 城东     | PMS 圆梦花园3箱变变压器   | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 18873 | 城东     | PMS 阳光花园3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18874 | 睢宁     | 邱集李杆村2号变台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18875 | 城东     | PMS 绿地三期1箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18876 | 睢宁     | 邱集农科村王东台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18877 | 城东     | 响福炮团段7—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18878 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小王台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18879 | 睢宁     | PMS 邱集农科村小史台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18880 | 睢宁     | PMS 邱集大社村2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18881 | 城东     | PMS 龙域花园1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18882 | 睢宁     | 邱集小苏村元西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18883 | 城东     | PMS 龙域花园2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18884 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村3号台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18885 | 城东     | PMS 龙域花园2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18886 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村杨园台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18887 | 城东     | PMS 龙域花园2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18888 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村夏圩台     | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 18889 | 城东     | PMS 龙域花园2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18890 | 城东     | PMS 龙域花园4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18891 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村供电所台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18892 | 城东     | PMS 龙域花园4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18893 | 睢宁     | 邱集邱集食品站台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18894 | 城东     | PMS 龙域花园4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18895 | 睢宁     | PMS 邱集大李周庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18896 | 城东     | PMS 龙域花园5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18897 | 睢宁     | PMS 邱集王林三队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18898 | 城东     | PMS 龙域花园5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18899 | 睢宁     | PMS 邱集王林七队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18900 | 城东     | PMS 龙域花园5配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18901 | 城东     | PMS 龙域花园7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18902 | 睢宁     | PMS 邱集大李九队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18903 | 城东     | PMS 绿地三期1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18904 | 睢宁     | PMS 邱集大李村北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18905 | 城东     | 绿地三期1配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18906 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村沙庄台     | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 18907 | 城东     | PMS 绿地三期2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18908 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠周庄台      | 10       | 200       | 140         | 140             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18909 | 城东     | PMS 绿地三期2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18910 | 睢宁     | PMS 邱集倪庄村南东台      | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 18911 | 城东     | PMS 绿地三期3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18912 | 睢宁     | PMS 邱集大主村主西台      | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 18913 | 城东     | PMS 绿地三期3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18914 | 睢宁     | PMS 邱集王述村王东台      | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 18915 | 城东     | PMS 绿地三期3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18916 | 睢宁     | PMS 邱集关庙东组台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18917 | 城东     | PMS 绿地三期4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18918 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村二队台      | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 18919 | 睢宁     | PMS 邱集邱集敬老院       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18920 | 城东     | PMS 绿地三期4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18921 | 睢宁     | 邱集王宇西2号变          | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 18922 | 城东     | PMS 绿地三期4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18923 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄新村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18924 | 城东     | PMS 绿地商务城1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18925 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄新村2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18926 | 城东     | PMS 绿地商务城1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18927 | 城东     | 下洪小区配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18928 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄新村1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18929 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小夏台      | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 18930 | 城东     | 下洪小区配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18931 | 睢宁     | 邱集王宇小夏东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18932 | 城东     | PMS 协丰森林湾1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18933 | 睢宁     | 邱集王楼四队台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18934 | 城东     | PMS 协丰森林湾1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18935 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科中台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18936 | 城东     | 协丰森林湾2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18937 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科南台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18938 | 城东     | PMS 协丰森林湾2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18939 | 睢宁     | PMS 邱集西倪六队台       | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 18940 | 城东     | PMS 协丰森林湾1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18941 | 睢宁     | 邱集李杆四队台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18942 | 城东     | PMS 协丰森林湾2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18943 | 睢宁     | 邱集姚圩任庄台           | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 18944 | 城东     | PMS 绿地商务城6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18945 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄董庄台       | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 18946 | 城东     | PMS 绿地商务城6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18947 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄李庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18948 | 城东     | PMS 绿地一期1配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18949 | 睢宁     | PMS 邱集南朱台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18950 | 城东     | PMS 绿地一期1配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18951 | 睢宁     | PMS 邱集大余村小柏台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18952 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村李季台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18953 | 城东     | PMS 绿地一期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18954 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后戈台       | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 18955 | 城东     | PMS 绿地一期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18956 | 睢宁     | PMS 邱集倪庄朱东台        | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 18957 | 城东     | 绿地一期3配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18958 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村小王台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18959 | 城东     | PMS 绿地一期3配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18960 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小倪台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18961 | 城东     | 绿地一期4配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18962 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村六队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18963 | 城东     | PMS 绿地一期4配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18964 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村一队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18965 | 城东     | PMS 绿地一期5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18966 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村陈庄台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18967 | 城东     | PMS 绿地一期5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18968 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼东组台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18969 | 城东     | PMS 绿地一期7配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18970 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村八队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18971 | 睢宁     | PMS 邱集菜园村小贾台       | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 18972 | 城东     | PMS 绿地一期7配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 18973 | 睢宁     | 邱集香店村老村部台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18974 | 城东     | PMS 东方美地二期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18975 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18976 | 城东     | PMS 东方美地二期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18977 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄四队台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18978 | 睢宁     | PMS 邱集小高村高东台       | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 18979 | 睢宁     | 邱集小高村小刘台           | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 18980 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村一队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18981 | 城东     | PMS 东方美地二期1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18982 | 睢宁     | 邱集邱集商业1号台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 18983 | 城东     | PMS 东方美地二期2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18984 | 睢宁     | PMS 邱集新庄大孙西台       | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 18985 | 城东     | PMS 绿地商务城2配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18986 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村四队南台       | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 18987 | 城东     | PMS 绿地商务城2配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18988 | 睢宁     | PMS 邱集菜园小胡西台        | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 18989 | 城东     | PMS 东方美地二期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 18990 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙2号台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18991 | 城东     | PMS 绿地商务城5配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18992 | 睢宁     | 邱集陈楼梨园南台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 18993 | 城东     | PMS 绿地商务城5配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 18994 | 睢宁     | 邱集汪庄白东台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18995 | 城东     | PMS 绿地商务城小区7配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18996 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙前王东台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 18997 | 城东     | PMS 绿地商务城小区7配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 18998 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村八义台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 18999 | 城东     | PMS 阳光花园1箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19000 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小曹台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19001 | 城东     | PMS 阳光花园6箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19002 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村土楼台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19003 | 城东     | PMS 阳光花园7箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19004 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19005 | 城东     | PMS 楚岳山庄2配电室2变压器    | 10       | 500       | 94          | 94              |
| 19006 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19007 | 城东     | PMS 楚岳山庄2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19008 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村八队台        | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 19009 | 城东     | PMS 楚岳山庄2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19010 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19011 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩宋庄台         | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 19012 | 城东     | 大巷口配电室变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19013 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19014 | 城东     | PMS 绿地商务城小区3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19015 | 睢宁     | 姚圩八队台               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19016 | 城东     | PMS 绿地商务城小区3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19017 | 睢宁     | 邱集东倪祁楼台             | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 19018 | 城东     | PMS 绿地商务城小区4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19019 | 睢宁     | 邱集大李十队台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19020 | 城东     | PMS 绿地商务城小区4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19021 | 睢宁     | 邱集元西村部台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19022 | 城东     | 迎新美变压器              | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19023 | 睢宁     | PMS 邱集元西余庄台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19024 | 城东     | PMS 中联小区箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19025 | 睢宁     | 邱集侯楼西组台               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19026 | 城东     | PMS 子房美景C座美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19027 | 睢宁     | PMS 邱集大主村石庄台          | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 19028 | 城东     | PMS 子房美景小区A2—1配电室变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19029 | 睢宁     | PMS 邱集大主张庄台           | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 19030 | 城东     | PMS 子房美景小区G2—1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19031 | 睢宁     | PMS 邱集关庙前队台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19032 | 城东     | PMS 子房美景小区A1—1配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19033 | 睢宁     | 邱集关庙庙队台               | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 19034 | 城东     | PMS 子房美景小区A1—2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19035 | 睢宁     | PMS 邱集关庙一队台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19036 | 城东     | PMS 子房美景小区G1—1配电室变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19037 | 睢宁     | PMS 邱集全海朱条台           | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 19038 | 城东     | PMS 子房美景小区G1—2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19039 | 睢宁     | PMS 邱集高楼东楼台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19040 | 城东     | PMS 子房美景小区G2—2配电室1变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19041 | 睢宁     | 邱集王述中队台               | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 19042 | 城东     | PMS 子房小区美景B区箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19043 | 睢宁     | PMS 邱集倪庄村后倪台          | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 19044 | 城东     | PMS 子房小区美景D区1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19045 | 睢宁     | PMS 邱集全海小朱台           | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 19046 | 城东     | PMS 子房小区美景D区2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19047 | 睢宁     | 邱集大主南位台               | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 19048 | 城东     | PMS 子房小区美景E区1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19049 | 睢宁     | PMS 邱集王林余庄台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19050 | 城东     | PMS 世茂汉之源3配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19051 | 睢宁     | 邱集中倪二队台               | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 19052 | 城东     | PMS 世茂汉之源3配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19053 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩三队台           | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 19054 | 城东     | PMS 津蒲配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19055 | 睢宁     | PMS 邱集小苏高东台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19056 | 城东     | PMS 世茂汉之源1配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19057 | 睢宁     | 邱集小苏元东台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19058 | 城东     | PMS 世茂汉之源1配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19059 | 睢宁     | PMS 邱集新庄香店台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19060 | 城东     | PMS 袁桥小区2美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19061 | 睢宁     | 邱集鲍楼李中台            | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 19062 | 城东     | PMS 复开二线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19063 | 睢宁     | 邱集腰圩中台             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19064 | 城东     | PMS 子房小区美景E区2箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19065 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩小位台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19066 | 睢宁     | 邱集元西位西台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19067 | 城东     | PMS 子房美景F区箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19068 | 睢宁     | PMS 邱集元西元东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19069 | 城东     | PMS 东方美地二期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19070 | 睢宁     | 邱集元西蔡庄台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19071 | 城东     | PMS 东方美地二期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19072 | 城东     | PMS 东方美地二期2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19073 | 睢宁     | PMS 邱集元西王庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19074 | 城东     | PMS 东方美地二期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19075 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村小李台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19076 | 城东     | PMS 东方美地二期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19077 | 睢宁     | PMS 邱集王朱东王后队台      | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 19078 | 城东     | PMS 东方美地一期1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19079 | 睢宁     | PMS 邱集王朱西王后队台      | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 19080 | 睢宁     | PMS 邱集全海张庄台        | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 19081 | 城东     | PMS 东方明珠1配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19082 | 城东     | PMS 东方明珠1配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19083 | 睢宁     | PMS 邱集全海董全台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19084 | 睢宁     | PMS 邱集东倪五队台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19085 | 城东     | PMS 东方明珠1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19086 | 睢宁     | PMS 位桥二队台          | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 19087 | 城东     | PMS 东方明珠2配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19088 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩东台         | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 19089 | 睢宁     | PMS 邱集元西小位台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19090 | 睢宁     | PMS 邱集位圩顾庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19091 | 睢宁     | 邱集位圩薛西台            | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 19092 | 城东     | PMS 东方明珠2配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19093 | 睢宁     | PMS 邱集关庙二队台        | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 19094 | 城东     | PMS 世茂汉之源2配电室1变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 19095 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小杨南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19096 | 城东     | PMS 世茂汉之源2配电室2变压器  | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 19097 | 睢宁     | PMS 邱集邱集村苏果台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19098 | 睢宁     | 邱集胡庙周庄台            | 10       | 400       | 295         | 295             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19099 | 睢宁     | PMS 邱集王林十队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19100 | 睢宁     | PMS 邱集王林九队台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19101 | 睢宁     | 邱集王林商贸城南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19102 | 睢宁     | PMS 邱集位桥杨庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19103 | 睢宁     | PMS 邱集关庙苗庄台   | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 19104 | 睢宁     | PMS 邱集关庙张庄东南台 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19105 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村腰高台  | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 19106 | 睢宁     | PMS 邱集李杆邵四台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19107 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙小王台   | 10       | 200       | 82          | 82              |
| 19108 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小马台  | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 19109 | 睢宁     | 邱集邱集商业2号台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19110 | 睢宁     | 邱集鲍楼村鲍三台      | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 19111 | 睢宁     | PMS 邱集位桥村五队台  | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 19112 | 睢宁     | 邱集王宇二队东台      | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 19113 | 睢宁     | 邱集西倪七队北台      | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 19114 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄4号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19115 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩六队台   | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 19116 | 睢宁     | 邱集位桥七队北台      | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 19117 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩何庄台   | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 19118 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩周庄台   | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 19119 | 睢宁     | PMS 邱集中倪东台    | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 19120 | 睢宁     | 邱集新庄村后店台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19121 | 睢宁     | 邱集新庄村小李台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19122 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19123 | 睢宁     | PMS 邱集大余村大余台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19124 | 睢宁     | PMS 邱集王楼小张西台  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19125 | 睢宁     | 邱集鲍楼李西台       | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 19126 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村邦东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19127 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小李台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19128 | 睢宁     | PMS 邱集村北台     | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 19129 | 睢宁     | 邱集小高村张二西台     | 10       | 400       | 1           | 1               |
| 19130 | 睢宁     | 邱集小高王瓦台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19131 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村南台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19132 | 睢宁     | PMS 邱集菜园小姚台   | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 19133 | 睢宁     | PMS 邱集王朱蒋庄台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19134 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村宁庄北台 | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 19135 | 睢宁     | 邱集刘庄村周庄台      | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 19136 | 睢宁     | PMS 邱集大主村主东台  | 10       | 200       | 90          | 90              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19137 | 睢宁     | PMS 邱集李点村小刘台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 19138 | 睢宁     | PMS 邱集大社村一队台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19139 | 睢宁     | PMS 邱集东倪前队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19140 | 睢宁     | PMS 邱集镇西倪新村台      | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 19141 | 睢宁     | PMS 邱集大社小褚台       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 19142 | 睢宁     | 邱集邦彦曹二台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19143 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄二队台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19144 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄李北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19145 | 睢宁     | 邱集镇国土路东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19146 | 睢宁     | 邱集镇姚圩王庄台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19147 | 睢宁     | PMS 邱集董塘董庄西台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19148 | 睢宁     | PMS 邱集五一小学台       | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 19149 | 睢宁     | PMS 邱集镇邱集街3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19150 | 睢宁     | 邱集四队三号变台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19151 | 睢宁     | 邱集鲍楼鲍二西台          | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 19152 | 睢宁     | PMS 邱集王楼村部西台      | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 19153 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼前涂台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19154 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙彭庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19155 | 睢宁     | 邱集王林农科2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19156 | 睢宁     | 邱集碾盘村骑河台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19157 | 睢宁     | PMS 邱集中倪村胡庄台      | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 19158 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村村部台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19159 | 睢宁     | 邱集镇邱集十队3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19160 | 睢宁     | 邱集村九队台            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19161 | 睢宁     | PMS 邱集高楼村部东台配电变压器 | 10       | 500       | 194         | 194             |
| 19162 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19163 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19164 | 睢宁     | 邱集碾盘3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19165 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19166 | 睢宁     | 邱集王林街村部台          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 19167 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村中台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19168 | 睢宁     | PMS 邱集五一水厂台       | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 19169 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷东台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19170 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19171 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村任庄南台     | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 19172 | 睢宁     | 邱集王庄村七队台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19173 | 睢宁     | 邱集王林供电所北台变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 19174 | 睢宁     | 邱集杏花苑小区           | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19175 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村圩内台      | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 19176 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村余庄台      | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 19177 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村西1号台     | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 19178 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科赵庄南台    | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 19179 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科夏庄南台    | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 19180 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村2号变      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 19181 | 睢宁     | 邱集王楼村4号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19182 | 睢宁     | 邱集王楼村3号变          | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 19183 | 睢宁     | 邱集王楼村1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19184 | 睢宁     | 邱集王楼村2号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19185 | 睢宁     | 邱集王楼村5号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19186 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19187 | 睢宁     | PMS 邱集邮局门前台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19188 | 睢宁     | PMS 邱集银行门前台       | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 19189 | 睢宁     | PMS 邱集新街2号变       | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 19190 | 睢宁     | 邱集李杆村小孙台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19191 | 睢宁     | 邱集新庄村小陈三队台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19192 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19193 | 睢宁     | 大余村学校台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19194 | 睢宁     | PMS 李杆旗杆东北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19195 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19196 | 睢宁     | PMS 邱集大李八队西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19197 | 睢宁     | PMS 邱集大李七队西台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19198 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村六队台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19199 | 睢宁     | PMS 邱集七队台         | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 19200 | 睢宁     | 邱集国土2号变           | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 19201 | 城东     | PMS 世茂汉之源4配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19202 | 城东     | PMS 世茂汉之源4配电室1变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19203 | 城东     | 蟠桃园五期1组合配电站1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19204 | 城东     | 蟠桃园五期1组合配电站2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19205 | 城东     | PMS 升郭线1-4=2      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 19206 | 城东     | 坝河线16—60          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19207 | 城东     | PMS 绿工线7-28=7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19208 | 城东     | PMS 蟠桃六期3配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19209 | 城东     | PMS 蟠桃六期3配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19210 | 城东     | PMS 蟠桃六期5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19211 | 城东     | PMS 蟠桃六期5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19212 | 城东     | PMS 绿地五期1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19213 | 城东     | PMS 福园小区1箱变变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19214 | 城东     | PMS 福园小区2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19215 | 城东     | PMS 福园小区3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19216 | 城东     | PMS 福园小区4箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19217 | 城东     | PMS 福园小区5箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19218 | 城东     | PMS 蟠桃园五期2配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19219 | 城东     | PMS 蟠桃园五期2配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19220 | 城东     | PMS 协丰森林湾3箱变变压器         | 10       | 630       | 480         | 480             |
| 19221 | 城东     | PMS 南高层1配电室1B变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19222 | 城东     | PMS 蟠桃园五期2配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19223 | 城东     | PMS 蟠桃园五期2配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19224 | 城东     | PMS 绿地五期1配电室2变压器        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19225 | 城东     | PMS 绿地五期3配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19226 | 城东     | PMS 绿地五期3配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19227 | 城东     | PMS 绿地五期3配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19228 | 城东     | PMS 绿地五期2配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19229 | 睢宁     | PMS 邱集小学门前台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19230 | 城东     | PMS 绿地五期2配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19231 | 睢宁     | 邱集王宇三队南变台               | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 19232 | 城东     | PMS 绿地五期2配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19233 | 睢宁     | PMS 邱集王宇二队南台            | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 19234 | 城东     | PMS 绿地五期2配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19235 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄薛庄西台            | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 19236 | 睢宁     | 邱集王林派出所门前台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19237 | 城东     | PMS 绿地五期4配电室1变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19238 | 睢宁     | 邱集镇五一东台2号变              | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 19239 | 城东     | PMS 绿地五期4配电室2变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19240 | 睢宁     | PMS 邱集镇碾盘村二队东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19241 | 城东     | 贺铜线23—14                | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 19242 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队东变台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19243 | 城东     | PMS 福园小区6箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19244 | 睢宁     | 邱集王林水利站北台               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19245 | 城东     | PMS 福园小区7箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19246 | 睢宁     | PMS 邱集王林水利站西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19247 | 城东     | PMS 康怡嘉园组合配电站1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19248 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村前戈南台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19249 | 城东     | PMS 工程兵指挥学院经济适用房配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19250 | 睢宁     | 邱集小高村西台                 | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19251 | 城东     | PMS 工程兵指挥学院经济适用房配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19252 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19253 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 19254 | 城东     | PMS 工程兵指挥学院经济适用房配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19255 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 19256 | 城东     | PMS 工程兵指挥学院经济适用房配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19257 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19258 | 城东     | 挂面厂配电室变压器               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19259 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19260 | 城东     | PMS 贵邦俊园1配电室3变压器        | 10       | 630       | 456         | 456             |
| 19261 | 睢宁     | 邱集李杆村村部东台               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19262 | 城东     | PMS 贵邦俊园1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19263 | 睢宁     | PMS 邱集镇汪庄小李西台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19264 | 城东     | PMS 贵邦俊园1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19265 | 睢宁     | 邱集朱开南台2号台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19266 | 城东     | PMS 贵邦俊园2组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19267 | 城东     | PMS 贵邦俊园2组合配电站3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19268 | 睢宁     | 邱集镇元西戈庄东台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19269 | 城东     | PMS 联想箱变变压器             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19270 | 睢宁     | 邱集小高村集中居住区3号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19271 | 城东     | PMS 黄山垅III期4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19272 | 睢宁     | PMS 邱集小高村集中居住区1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19273 | 城东     | PMS 少年箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19274 | 睢宁     | PMS 邱集小高村集中居住区2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19275 | 城东     | PMS 民怡园12箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19276 | 睢宁     | 邱集镇大社村东台                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19277 | 城东     | PMS 步行街配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19278 | 睢宁     | 邱集陈楼村部台                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19279 | 城东     | PMS 如意家园3配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19280 | 睢宁     | 邱集王林工业园2号变              | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 19281 | 城东     | PMS 东方明珠2配电室1变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19282 | 睢宁     | 邱集滨河小区1号变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19283 | 城东     | 金山福地柱变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19284 | 睢宁     | 邱集大杨村东台                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19285 | 城东     | PMS 黄山花园箱变变压器           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19286 | 睢宁     | 邱集小高村村部北                | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 19287 | 城东     | PMS 云龙小区2箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19288 | 睢宁     | 邱集老街新区台                 | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19289 | 城东     | PMS 黄山垅III期3箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19290 | 睢宁     | 邱集魏桥村部台           | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 19291 | 城东     | PMS 黄山垅III期5箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19292 | 睢宁     | 邱集姚圩杜庄西南台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19293 | 城东     | PMS 黄山垅II期1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19294 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19295 | 城东     | PMS 94535部队箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19296 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19297 | 城东     | PMS 绿地三期2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19298 | 睢宁     | 邱集邱集电站台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19299 | 城东     | PMS 东方美地一期3箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19300 | 睢宁     | 邱集王林五队台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19301 | 城东     | PMS 永固小区1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19302 | 睢宁     | 邱集李杆村南台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19303 | 城东     | PMS 君悦园组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19304 | 睢宁     | 邱集邱集村二队台新         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19305 | 城东     | PMS 丰源尚都配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19306 | 睢宁     | 邱集小苏村伏巷台新         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19307 | 城东     | PMS 蟠桃园五期3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19308 | 睢宁     | 邱集王林工业园3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19309 | 城东     | PMS 蟠桃园五期3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19310 | 睢宁     | 邱集小高村小曾台          | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 19311 | 城东     | PMS 东祥园小区配电室1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19312 | 睢宁     | 邱集水声新闸村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19313 | 城东     | PMS 东祥园小区配电室2变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19314 | 睢宁     | 邱集水声新闸村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19315 | 城东     | PMS 东祥园1箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19316 | 睢宁     | 邱集水声新闸1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 19317 | 城东     | PMS 东祥园2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19318 | 睢宁     | 邱集水声新闸村5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19319 | 城东     | PMS 东祥园3箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19320 | 睢宁     | 邱集水声新闸村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19321 | 城东     | PMS 东祥园4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19322 | 睢宁     | 邱集王林污水处理厂门前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19323 | 城东     | PMS 蟠桃六期2配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19324 | 睢宁     | 邱集苏皖小区3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19325 | 城东     | PMS 蟠桃六期2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19326 | 睢宁     | 邱集苏皖小区1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19327 | 城东     | PMS 蟠桃六期4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19328 | 睢宁     | 邱集苏皖小区6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19329 | 城东     | PMS 黄山垅II期3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19330 | 睢宁     | 邱集苏皖小区8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19331 | 城东     | PMS 黄山垅II期5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19332 | 睢宁     | 邱集苏皖小区5号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 19333 | 城东     | PMS 黄山垅一期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19334 | 睢宁     | 邱集李杆村小赵台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19335 | 城东     | PMS 黄山垅一期3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19336 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村小侯台       | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 19337 | 城东     | PMS 黄山馨园配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19338 | 城东     | PMS 蟠桃花园五期3配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19339 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村张墩台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19340 | 睢宁     | PMS 邱集邱集老街台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19341 | 睢宁     | PMS 邱集邱集1号         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19342 | 城东     | PMS 蟠桃花园五期3配电室4变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19343 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村大邹东台      | 10       | 400       | 41          | 41              |
| 19344 | 城东     | 铁刹山小区配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19345 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷三廖         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19346 | 城东     | 石军线60—6            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19347 | 睢宁     | PMS 邱集小高村位书台       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 19348 | 城东     | PMS 蟠桃六期4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19349 | 睢宁     | PMS 邱集全海村全海台       | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 19350 | 城东     | PMS 民和配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19351 | 睢宁     | 邱集刘庄池庄台            | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 19352 | 城东     | PMS 民和配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19353 | 睢宁     | PMS 邱集刘庄史庄台        | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 19354 | 城东     | 民祥园7箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19355 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠村部         | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 19356 | 城东     | 民怡园3箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19357 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠汪庄台        | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 19358 | 城东     | 民怡园6箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19359 | 睢宁     | PMS 邱集位圩纪庄         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19360 | 城东     | 民怡园8箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19361 | 睢宁     | PMS 邱集位圩东台         | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 19362 | 城东     | 民怡园9箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19363 | 睢宁     | PMS 邱集王述村红旗台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19364 | 城东     | PMS 如意家园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19365 | 睢宁     | 邱集关庙南台           | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 19366 | 睢宁     | PMS 邱集东倪马道       | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 19367 | 睢宁     | PMS 邱集郑庄邵庄       | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 19368 | 城东     | PMS 如意家园1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19369 | 城东     | PMS 如意家园1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19370 | 城东     | PMS 如意家园1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19371 | 睢宁     | PMS 邱集位桥九队台      | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 19372 | 城东     | PMS 如意家园2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19373 | 睢宁     | PMS 邱集杜庄村杜庄台     | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 19374 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩西        | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 19375 | 城东     | PMS 如意家园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19376 | 睢宁     | 邱集位桥七队台          | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 19377 | 城东     | PMS 如意家园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19378 | 睢宁     | PMS 邱集位桥三队       | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 19379 | 城东     | PMS 如意家园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19380 | 睢宁     | 邱集位桥西台           | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 19381 | 城东     | PMS 如意家园3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19382 | 睢宁     | PMS 邱集王林东街台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19383 | 睢宁     | 邱集汪庄小李南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19384 | 城东     | PMS 如意家园3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19385 | 睢宁     | 邱集李点全李东台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19386 | 城东     | PMS 如意家园3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19387 | 睢宁     | PMS 邱集大社村小刘台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19388 | 城东     | PMS 如意家园3配电室5变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19389 | 睢宁     | PMS 邱集新街台        | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 19390 | 城东     | PMS 建国三期配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19391 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19392 | 城东     | PMS 建国三期配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19393 | 睢宁     | 邱集元西村朱鲍台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19394 | 城东     | PMS 金山晓月1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19395 | 睢宁     | PMS 邱集元西村元西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19396 | 城东     | PMS 金山晓月2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19397 | 睢宁     | PMS 邱集元西村位东台     | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 19398 | 城东     | PMS 金山晓月3箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19399 | 睢宁     | 邱集全海村北台          | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 19400 | 城东     | PMS 金山晓月4箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19401 | 睢宁     | PMS 邱集王述村王庄台     | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 19402 | 城东     | PMS 金山晓月5箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19403 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村牌坊台      | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 19404 | 城东     | 金狮二期配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19405 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19406 | 城东     | PMS 蟠桃园五期4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19407 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼彭庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19408 | 城东     | PMS 蟠桃园五期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19409 | 睢宁     | 邱集侯楼西台            | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 19410 | 城东     | PMS 蟠桃园五期5配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19411 | 睢宁     | 邱集侯楼高岗台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19412 | 城东     | PMS 蟠桃园五期5配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19413 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼后涂台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19414 | 城东     | PMS 蟠桃园五期5配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19415 | 睢宁     | PMS 邱集姚圩村电站       | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 19416 | 城东     | PMS 蟠桃园五期5配电室4变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19417 | 睢宁     | 邱集西倪九队台           | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 19418 | 城东     | PMS 蟠桃园五期6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19419 | 睢宁     | 邱集西倪村祁庄台          | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 19420 | 城东     | PMS 蟠桃园五期6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19421 | 睢宁     | 邱集郑庄村郑庄台          | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 19422 | 城东     | PMS 顺河配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19423 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19424 | 城东     | PMS 四行小区3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19425 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村西台       | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 19426 | 城东     | PMS 苏苑小区配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19427 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村李杆台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19428 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村小王北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19429 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村王楼台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19430 | 城东     | PMS 苏苑小区配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19431 | 城东     | PMS 桃园二期配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19432 | 睢宁     | 邱集大杨村村部台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19433 | 城东     | PMS 桃园二期配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19434 | 睢宁     | 邱集大杨村胡后台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19435 | 城东     | PMS 桃园二期箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19436 | 睢宁     | PMS 邱集大余村小武台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19437 | 城东     | PMS 景染名居配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19438 | 睢宁     | PMS 邱集胡楼村北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19439 | 城东     | PMS 公园小区配电室变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19440 | 睢宁     | PMS 邱集王宇村三邹台      | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19441 | 城东     | 金狮二期配电室2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19442 | 睢宁     | 邱集王楼村村部台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19443 | 城东     | PMS 金狮一期1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19444 | 睢宁     | 邱集王宇村小李台              | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 19445 | 城东     | PMS 金狮一期2箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19446 | 睢宁     | 邱集李点村小陈台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19447 | 城东     | PMS 津浦东园2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19448 | 睢宁     | PMS 邱集李点村北台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19449 | 城东     | PMS 津浦东园1箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19450 | 睢宁     | PMS 邱集农科南台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19451 | 城东     | PMS 津浦配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19452 | 睢宁     | PMS 邱集李点村庄胡台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19453 | 城东     | PMS 九州小区2变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19454 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹东台              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 19455 | 城东     | PMS 蟠桃园五期7配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19456 | 睢宁     | 邱集王庄村西台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19457 | 城东     | PMS 蟠桃园五期7配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19458 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村小赵台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19459 | 城东     | PMS 蟠桃园五期8配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19460 | 睢宁     | PMS 邱集小苏小朱台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19461 | 城东     | PMS 蟠桃园五期8配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19462 | 睢宁     | 邱集小朱村村部台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19463 | 城东     | PMS 蟠桃园五期9组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19464 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村小学台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19465 | 城东     | PMS 蟠桃园五期9组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19466 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村东台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19467 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村大邹台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19468 | 城东     | PMS 龙域花园1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19469 | 城东     | PMS 东方美地三期3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19470 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村三廖台          | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 19471 | 睢宁     | PMS 邱集菜园村小胡台          | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 19472 | 城东     | PMS 子房美景小区A2—2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19473 | 睢宁     | PMS 邱集小高村张二台          | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 19474 | 城东     | PMS 绿地四期2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19475 | 睢宁     | 邱集小高村东小马台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19476 | 城东     | PMS 东方美地三期箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19477 | 睢宁     | PMS 邱集小高村南吴集台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19478 | 城东     | PMS 市水利机械厂宿舍箱变变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19479 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村北台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19480 | 城东     | PMS 蟠桃五期10配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19481 | 睢宁     | 邱集小夏村中台               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19482 | 城东     | PMS 蟠桃五期10配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19483 | 睢宁     | PMS 邱集小高南王台           | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 19484 | 城东     | PMS 铁路民祥园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19485 | 睢宁     | PMS 邱集位桥村南台           | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 19486 | 城东     | PMS 铁路民祥园3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19487 | 睢宁     | PMS 邱集关庙村王庄台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19488 | 城东     | 铁路民祥园5箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19489 | 睢宁     | PMS 邱集全海赵庄台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19490 | 城东     | 铁刹山小区配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19491 | 睢宁     | PMS 邱集王林王西王庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19492 | 城东     | PMS 铜山县粮油运输公司居民楼箱变变压器 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19493 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村东台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19494 | 睢宁     | 邱集董塘村村部台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19495 | 城东     | 图书馆箱变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19496 | 城东     | PMS 旺旺名居花园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19497 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村严庄台          | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 19498 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村董塘台          | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 19499 | 城东     | PMS 旺旺名居花园2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19500 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村王庄台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19501 | 城东     | PMS 蟠桃五期11配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19502 | 睢宁     | PMS 邱集董塘村陈沙台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19503 | 城东     | PMS 蟠桃五期11配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19504 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村东台           | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 19505 | 城东     | PMS 蟠桃五期12配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19506 | 睢宁     | 高作金塘南台                | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 19507 | 城东     | PMS 蟠桃五期12配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19508 | 睢宁     | PMS 高作金塘村部2号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19509 | 睢宁     | 高作石墩张巷台               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19510 | 城东     | PMS 蟠桃五期13配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19511 | 睢宁     | 高作单湾陈庄台               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19512 | 城东     | PMS 蟠桃五期13配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19513 | 睢宁     | 高作单湾北王台               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19514 | 城东     | PMS 蟠桃五期14配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19515 | 睢宁     | PMS 高作周楼周庄台           | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 19516 | 城东     | PMS 蟠桃五期14配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19517 | 睢宁     | 高作季庄村部台           | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 19518 | 城东     | PMS 蟠桃五期15配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19519 | 睢宁     | PMS 高作夏庙夏东台       | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 19520 | 城东     | PMS 蟠桃五期15配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19521 | 睢宁     | PMS 高作石墩北陈台       | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 19522 | 城东     | PMS 蟠桃五期16配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19523 | 睢宁     | 高作石墩南台            | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 19524 | 城东     | PMS 蟠桃五期16配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19525 | 睢宁     | PMS 高作小贺兴旺台       | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 19526 | 城东     | PMS 旺旺名居花园3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19527 | 睢宁     | 高作小贺小贺台           | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 19528 | 城东     | PMS 旺旺名居花园4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19529 | 睢宁     | PMS 高作季庄薛庄台       | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 19530 | 城东     | PMS 旺旺名居花园5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19531 | 睢宁     | PMS 高作五里郭庄台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19532 | 城东     | PMS 旺旺名居花园6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19533 | 睢宁     | PMS 高作高大庄庄东台      | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 19534 | 城东     | PMS 旺旺名居花园7箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19535 | 睢宁     | PMS 高作大庄五里台       | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 19536 | 城东     | PMS 可染小区1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19537 | 睢宁     | PMS 高作姚绳位庄台       | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 19538 | 城东     | PMS 可染小区2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19539 | 睢宁     | PMS 高作姚绳王庄台       | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 19540 | 城东     | PMS 莲花井1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19541 | 睢宁     | PMS 高作大庄陈庄台       | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 19542 | 城东     | PMS 莲花井3美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19543 | 睢宁     | 高作后刘张庄            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19544 | 城东     | PMS 霖雨山庄箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19545 | 睢宁     | PMS 高作五里薛庄台       | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 19546 | 城东     | PMS 龙域花园1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19547 | 睢宁     | PMS 高作高南小李台       | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 19548 | 城东     | PMS 龙域花园1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19549 | 睢宁     | PMS 高作官汪西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19550 | 城东     | 津浦东路桥北箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19551 | 睢宁     | 高作后刘商庄台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19552 | 城东     | 新元天悦4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19553 | 睢宁     | PMS 高作曹庄柳庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19554 | 城东     | 新元天悦4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19555 | 睢宁     | PMS 高作五里前周    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19556 | 城东     | 新元天悦2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19557 | 睢宁     | 高作双庄金庄台       | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 19558 | 城东     | 新元天悦3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19559 | 睢宁     | PMS 高作双庄村双二台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19560 | 城东     | 新元天悦3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19561 | 睢宁     | PMS 高作滕庄北变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19562 | 城东     | 新元天悦组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19563 | 睢宁     | PMS 高作双庄一队    | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 19564 | 城东     | 新元天悦1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19565 | 睢宁     | PMS 高作金庄东台    | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 19566 | 城东     | 新元天悦2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19567 | 睢宁     | 高作郭洼南2号变      | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 19568 | 城东     | 新元天悦4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19569 | 睢宁     | PMS 高作大庄前刘台   | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 19570 | 城东     | 新元天悦2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19571 | 睢宁     | PMS 高作单湾东台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19572 | 城东     | 新元天悦1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19573 | 睢宁     | PMS 高作周楼王西台   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19574 | 城东     | 新元天悦1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19575 | 睢宁     | 高作高南电厂台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19576 | 城东     | 新元天悦4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19577 | 睢宁     | PMS 高作广播站     | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 19578 | 城东     | 新元天悦2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19579 | 睢宁     | PMS 高作南街变     | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 19580 | 城东     | 新元天悦1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19581 | 睢宁     | PMS 高作国税台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19582 | 城东     | 新元天悦组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19583 | 睢宁     | PMS 高作计生办     | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 19584 | 城东     | 康复医院箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19585 | 睢宁     | PMS 高作后刘学校台   | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 19586 | 城东     | 响山线32—1南      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19587 | 睢宁     | PMS 高作大庄西商台   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 19588 | 城东     | 半山悦景组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19589 | 睢宁     | PMS 高作张皮村散阳台  | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 19590 | 城东     | 半山悦景组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19591 | 睢宁     | PMS 高作高南西门    | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 19592 | 城东     | 半山悦景2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19593 | 睢宁     | PMS 高作金塘东台        | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 19594 | 睢宁     | PMS 高作八里东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19595 | 城东     | 半山悦景1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19596 | 睢宁     | PMS 高作东街台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19597 | 城东     | 半山悦景2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19598 | 城东     | 半山悦景2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19599 | 睢宁     | PMS 高作政府门前台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19600 | 城东     | 半山悦景1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19601 | 城东     | 半山悦景1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19602 | 睢宁     | PMS 高作油厂台         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 19603 | 城东     | PMS 绿地六期组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19604 | 睢宁     | 高作高南小圩西台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19605 | 城东     | PMS 绿地六期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19606 | 睢宁     | PMS 高作高南小圩北台      | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 19607 | 城东     | PMS 绿地六期1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19608 | 睢宁     | 高作八里刘二台           | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 19609 | 城东     | PMS 汉桥287箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19610 | 睢宁     | PMS 高作高东村部台       | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 19611 | 城东     | PMS 袁桥1美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19612 | 睢宁     | 高作曹庄村部台           | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 19613 | 城东     | PMS 建银3号楼箱变变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19614 | 城东     | PMS 时代广场美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19615 | 睢宁     | PMS 高作姚绳褚刘台       | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 19616 | 睢宁     | PMS 高作高南会馆台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19617 | 睢宁     | PMS 高作八里超市北台      | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 19618 | 城东     | PMS 香溪左岸3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19619 | 城东     | PMS 香溪左岸3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19620 | 睢宁     | PMS 高作八里全楼南台      | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 19621 | 城东     | PMS 香溪左岸3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19622 | 睢宁     | PMS 高作八里鲍河南台      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 19623 | 城东     | PMS 香溪左岸3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19624 | 睢宁     | 高作张皮全圩西           | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 19625 | 城东     | PMS 金山晓月配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19626 | 城东     | PMS 雍景新城1配电室1变压器  | 10       | 500       | 382         | 382             |
| 19627 | 睢宁     | 高作张皮皮东台           | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 19628 | 睢宁     | 高作烟草局门前台          | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 19629 | 睢宁     | PMS 高作高东街北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19630 | 城东     | PMS 雍景新城1配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19631 | 睢宁     | PMS 高作粮库台           | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 19632 | 城东     | PMS 雍景新城1配电室3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19633 | 睢宁     | 高作大庄宋庄台             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19634 | 城东     | PMS 雍景新城3配电室1变压器    | 10       | 500       | 384         | 384             |
| 19635 | 睢宁     | PMS 高作大庄倪庄台         | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 19636 | 城东     | PMS 雍景新城3配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19637 | 睢宁     | PMS 高作后刘全楼台         | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 19638 | 城东     | PMS 雍景新城2配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19639 | 睢宁     | 高作郭洼一队台             | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 19640 | 城东     | PMS 雍景新城2配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19641 | 城东     | PMS 国信上城1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19642 | 睢宁     | PMS 高作郭洼秦庄台         | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 19643 | 城东     | PMS 国信上城1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19644 | 城东     | PMS 国信上城2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19645 | 睢宁     | PMS 高作孙庄张庄北台        | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 19646 | 城东     | PMS 国信上城3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19647 | 城东     | PMS 国信上城3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19648 | 睢宁     | PMS 高作郭洼南台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19649 | 城东     | PMS 国信上城5配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19650 | 睢宁     | PMS 高作滕庄滕一变         | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 19651 | 城东     | PMS 国信上城5配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19652 | 睢宁     | 高作腊元张庄台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19653 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区2配电室1变压器 | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 19654 | 睢宁     | 高作散阳南台              | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 19655 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19656 | 睢宁     | 高作散阳北台              | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 19657 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19658 | 睢宁     | PMS 高作张皮东刘          | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 19659 | 城东     | PMS 国信上城4配电室2变压器    | 10       | 630       | 483         | 483             |
| 19660 | 睢宁     | 高作三张东台              | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 19661 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19662 | 睢宁     | PMS 高作单湾严曹台         | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 19663 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19664 | 睢宁     | PMS 高作三张付庄台         | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 19665 | 睢宁     | PMS 高作单湾南台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19666 | 睢宁     | PMS 高作单湾村部台         | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 19667 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19668 | 睢宁     | 高作单湾北台              | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19669 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19670 | 睢宁     | PMS 高作单湾工业园台        | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 19671 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19672 | 睢宁     | 高作腊元南台              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19673 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19674 | 睢宁     | PMS 高作腊元村部台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19675 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19676 | 睢宁     | PMS 高作滕庄时庄台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19677 | 睢宁     | 高作石墩西刘台             | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 19678 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19679 | 睢宁     | 高作曹庄小郝台             | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 19680 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19681 | 睢宁     | PMS 高作曹庄邱庄台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19682 | 城东     | PMS 绿铜线50-1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19683 | 睢宁     | PMS 高作曹庄周庄          | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 19684 | 城东     | 中茵龙湖国际1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19685 | 睢宁     | PMS 高作姚绳村姚庄台        | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 19686 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19687 | 睢宁     | PMS 高作姚绳史庙变         | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 19688 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19689 | 睢宁     | PMS 高作郭洼北台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19690 | 城东     | PMS 绿丰线10-8北2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19691 | 睢宁     | PMS 高作小全东台          | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 19692 | 城东     | 坝河线16-63=5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19693 | 睢宁     | PMS 高作后刘王庄台         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 19694 | 睢宁     | PMS 高作后刘北台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19695 | 睢宁     | PMS 高作后刘刘庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19696 | 睢宁     | PMS 高作金塘香西台         | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 19697 | 睢宁     | PMS 高作夏庙北台          | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 19698 | 睢宁     | 高作金塘村部台             | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 19699 | 睢宁     | PMS 高作金塘大严台         | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 19700 | 睢宁     | PMS 高作夏庙村部台         | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 19701 | 睢宁     | 高作夏庙潘庄台             | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 19702 | 睢宁     | PMS 高作大庄协庄台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19703 | 睢宁     | PMS 高作八里八二台         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 19704 | 睢宁     | PMS 高作三张楼西台         | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 19705 | 睢宁     | PMS 高作八里鲍河          | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 19706 | 睢宁     | PMS 高作八里北台          | 10       | 200       | 119         | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19707 | 睢宁     | PMS 高作八里贸易开发区       | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 19708 | 睢宁     | 高作双庄南台              | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 19709 | 睢宁     | PMS 高作高南东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19710 | 睢宁     | PMS 高作高北宋庄南台        | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 19711 | 睢宁     | PMS 高作工业路台          | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 19712 | 睢宁     | PMS 高作三张朱铁南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19713 | 城东     | 绿丰线1西2              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19714 | 城东     | PMS 坝环线3            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19715 | 城东     | PMS 金色雅筑1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19716 | 城东     | PMS 金色雅筑1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19717 | 城东     | 石铜线60               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19718 | 城东     | PMS 龙湖世家1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19719 | 城东     | PMS 龙湖世家1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19720 | 城东     | PMS 龙湖世家1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19721 | 城东     | PMS 龙湖世家1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19722 | 城东     | 金色雅筑1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19723 | 城东     | PMS 金色雅筑1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19724 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19725 | 城东     | PMS 世茂汉之源F区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19726 | 城东     | 世茂汉之源F区1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19727 | 城东     | PMS 西贺二期1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19728 | 城东     | PMS 绿地翠庭1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19729 | 城东     | PMS 绿地翠庭1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19730 | 城东     | PMS 绿地翠庭1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19731 | 城东     | PMS 绿地翠庭1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19732 | 城东     | PMS 绿地翠庭2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19733 | 城东     | PMS 绿地翠庭2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19734 | 城东     | PMS 绿地翠庭2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19735 | 城东     | PMS 绿地翠庭2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19736 | 城东     | PMS 津东雅苑组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19737 | 城东     | PMS 津东雅苑组合配电站3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19738 | 城东     | PMS 津东雅苑组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19739 | 城东     | PMS 津东雅苑组合配电站4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19740 | 城东     | PMS 西贺2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19741 | 城东     | 西贺3配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19742 | 城东     | PMS 西贺2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19743 | 城东     | 西贺3配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19744 | 城东     | PMS 西贺4配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19745 | 城东     | PMS 西贺4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19746 | 城东     | 西贺5配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19747 | 城东     | 西贺5配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19748 | 城东     | PMS 西贺4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19749 | 城东     | PMS 西贺4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19750 | 城东     | PMS 西贺二期2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19751 | 城东     | PMS 品山名邸1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19752 | 城东     | PMS 品山名邸1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19753 | 城东     | PMS 品山名邸1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19754 | 城东     | PMS 品山名邸1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19755 | 城东     | PMS 龙湖世家2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19756 | 城东     | PMS 龙湖世家2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19757 | 城东     | PMS 龙湖世家2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19758 | 城东     | PMS 民富园4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19759 | 城东     | PMS 民富园5箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19760 | 城东     | PMS 茗仕雅居美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19761 | 睢宁     | PMS 高作腊元刘庄台      | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 19762 | 城东     | 奎狮线郭刘段7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19763 | 城东     | PMS 石军线60分4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19764 | 睢宁     | PMS 高作食品站台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19765 | 城东     | PMS 九七医院1美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19766 | 睢宁     | PMS 高作石墩北台       | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 19767 | 城东     | PMS 九七医院2美变变压器   | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 19768 | 城东     | PMS 黄山垅一期4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19769 | 睢宁     | PMS 高作高东学校台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19770 | 城东     | PMS 坝山小区箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19771 | 睢宁     | 高作周楼北台           | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 19772 | 城东     | PMS 鑫大源箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 19773 | 睢宁     | PMS 高作三张徐庄台      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 19774 | 城东     | PMS 碭堡楼美变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19775 | 睢宁     | PMS 高作双庄北台       | 10       | 315       | 219         | 219             |
| 19776 | 城东     | PMS 电信局美变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19777 | 睢宁     | PMS 高作郭洼南二台      | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 19778 | 睢宁     | PMS 高作三张王庄台      | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 19779 | 城东     | PMS 香溪左岸4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19780 | 睢宁     | PMS 高作三张朱铁台      | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 19781 | 城东     | PMS 香溪左岸4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19782 | 睢宁     | PMS 高作孙庄倪庄台      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19783 | 城东     | PMS 坝山新苑1配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19784 | 睢宁     | PMS 高作周楼王庄台          | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 19785 | 城东     | PMS 坝山新苑1配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19786 | 睢宁     | PMS 高作后刘示范园变         | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 19787 | 城东     | PMS 坝山新苑2配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19788 | 睢宁     | PMS 高作八里市场东台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19789 | 睢宁     | 高作八里刘东台              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19790 | 睢宁     | PMS 高作八里市场西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19791 | 城东     | PMS 坝山新苑3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19792 | 城东     | PMS 坝山新苑3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19793 | 城东     | PMS 坝山新苑4配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19794 | 睢宁     | 高作八里村杨庄台             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19795 | 城东     | PMS 坝山新苑4配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19796 | 睢宁     | PMS 高作八里全楼台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19797 | 城东     | PMS 坝山新苑4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19798 | 睢宁     | PMS 高作八里全楼2号变        | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 19799 | 城东     | PMS 坝山新苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19800 | 睢宁     | PMS 高作八里刘东2号变        | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 19801 | 城东     | PMS 坝山新苑1配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 19802 | 睢宁     | 高作八里商业街综合楼1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19803 | 城东     | PMS 复广线29            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19804 | 睢宁     | PMS 高作郭洼全楼台          | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 19805 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19806 | 睢宁     | PMS 高作孙庄张庄台          | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 19807 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19808 | 睢宁     | 高作官汪中台               | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 19809 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19810 | 睢宁     | PMS 高作高北南台           | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 19811 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19812 | 睢宁     | 高作高北宋庄台              | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 19813 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19814 | 睢宁     | 高作腊园北台               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19815 | 睢宁     | 高作腊元三闸台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19816 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19817 | 睢宁     | PMS 高作郭洼市场西台         | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 19818 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19819 | 睢宁     | PMS 高作郭洼市场东台         | 10       | 315       | 235         | 235             |
| 19820 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19821 | 睢宁     | PMS 高作八里八一台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19822 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19823 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19824 | 睢宁     | PMS 高作八里邱河台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19825 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19826 | 睢宁     | PMS 高作八里新区台          | 10       | 315       | 207         | 207             |
| 19827 | 睢宁     | PMS 高作小全村西台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19828 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19829 | 睢宁     | PMS 高作小全村袁庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19830 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19831 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19832 | 睢宁     | PMS 高作郭洼学校台          | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 19833 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19834 | 睢宁     | PMS 高作双庄中台           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 19835 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19836 | 睢宁     | PMS 高作单湾赵庄台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19837 | 城东     | PMS 绿地中央公园一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19838 | 睢宁     | PMS 高作三张村部台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19839 | 城东     | PMS 汉源国际丽城1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19840 | 睢宁     | PMS 高作孙庄台            | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 19841 | 城东     | PMS 汉源国际丽城1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19842 | 睢宁     | 高作高南滕行台              | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 19843 | 城东     | PMS 汉源国际丽城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19844 | 睢宁     | 高作金塘中台               | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 19845 | 城东     | PMS 汉源国际丽城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19846 | 睢宁     | PMS 高作石墩村部台          | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 19847 | 睢宁     | PMS 高作夏庙前夏台          | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 19848 | 城东     | PMS 汉源国际丽城2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19849 | 睢宁     | 高作小贺张圩台              | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 19850 | 城东     | PMS 汉源国际丽城2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19851 | 城东     | PMS 汉源国际丽城3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19852 | 睢宁     | PMS 高作高东王庄台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19853 | 城东     | PMS 汉源国际丽城3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19854 | 睢宁     | PMS 高作官汪南台           | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 19855 | 城东     | PMS 汉源国际丽城4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19856 | 城东     | PMS 汉源国际丽城4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19857 | 睢宁     | 高作夏庙桥头台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19858 | 城东     | PMS 汉源国际丽城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19859 | 睢宁     | 高作高南电厂西台           | 10       | 200       | 51          | 51              |
| 19860 | 城东     | PMS 汉源国际丽城2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19861 | 睢宁     | 高作八里全楼北台           | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 19862 | 城东     | PMS 汉源国际丽城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19863 | 睢宁     | PMS 高作小全仁庄台        | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 19864 | 城东     | PMS 汉源国际丽城3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19865 | 睢宁     | 高作姚绳戈庄台            | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 19866 | 城东     | PMS 汉源国际丽城4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19867 | 睢宁     | PMS 高作姚绳樊庄台        | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 19868 | 城东     | PMS 汉源国际丽城4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19869 | 睢宁     | PMS 高作夏庙村部2号台      | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 19870 | 城东     | 坝骆线36—11=8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19871 | 睢宁     | PMS 高作季庄朱庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19872 | 城东     | PMS 升辉美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19873 | 睢宁     | 高作腊元朱庄台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19874 | 睢宁     | PMS 高作单湾赵庄南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19875 | 城东     | PMS 徐工技校美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19876 | 睢宁     | PMS 高作单湾工业园北台      | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 19877 | 城东     | PMS 美家美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19878 | 睢宁     | PMS 高作散阳西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19879 | 城东     | 黄山美变变压器            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19880 | 睢宁     | PMS 高作滕庄滕二北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19881 | 城东     | PMS 子房1美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19882 | 睢宁     | 高作腊元胡庄台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19883 | 睢宁     | PMS 高作周楼邱庄台        | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 19884 | 城东     | PMS 复广线7美变变压器      | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 19885 | 睢宁     | 高作郭洼刘院墙台           | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 19886 | 城东     | PMS 徐运金诺1美变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19887 | 睢宁     | PMS 高作郭洼董庄台        | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 19888 | 城东     | PMS 民富园22美变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19889 | 睢宁     | PMS 高作郭洼公变1号台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19890 | 城东     | 同诚美变变压器            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19891 | 睢宁     | PMS 高作郭洼公用台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19892 | 城东     | PMS 无名山美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19893 | 睢宁     | PMS 高作石墩村部南台       | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 19894 | 城东     | PMS 复铜线15箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19895 | 睢宁     | PMS 高作孙庄王庄台        | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 19896 | 城东     | PMS 复铜线17箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19897 | 睢宁     | PMS 高作小全袁庄北台      | 10       | 400       | 42          | 42              |
| 19898 | 城东     | 复铜线12-2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19899 | 睢宁     | 高作腊元西1号台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19900 | 睢宁     | PMS 高作张皮皮西台       | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 19901 | 城东     | 复铜线3美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19902 | 睢宁     | PMS 高作中心街台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19903 | 城东     | PMS 复铜线7美变变压器     | 10       | 630       | 490         | 490             |
| 19904 | 睢宁     | PMS 高作大庄商庄南台      | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 19905 | 城东     | PMS 复广线9箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19906 | 睢宁     | PMS 高作三张徐庄南台      | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 19907 | 城东     | PMS 古海线二师段2南      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19908 | 睢宁     | PMS 高作农贸市场台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19909 | 城东     | PMS 古海线二师段2北      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19910 | 睢宁     | PMS 高作滕庄时庄西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19911 | 城东     | PMS 桃园2箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19912 | 城东     | PMS 桃园3箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19913 | 睢宁     | 高作金塘张代台           | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 19914 | 城东     | PMS 桃园4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19915 | 睢宁     | PMS 高作曹庄韩庄台       | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 19916 | 城东     | PMS 桃园小区配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19917 | 睢宁     | 高作曹庄邱庄东台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19918 | 城东     | PMS 桃园小区配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19919 | 睢宁     | PMS 高作曹庄西台        | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 19920 | 城东     | PMS 铁路41-1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19921 | 城东     | PMS 铁路41-2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19922 | 睢宁     | PMS 高作滕庄南台        | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 19923 | 睢宁     | PMS 高作孙庄倪庄2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19924 | 城东     | PMS 铁路41-3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19925 | 城东     | PMS 铁路41-4箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19926 | 睢宁     | PMS 高作双庄姜庄1号变     | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 19927 | 城东     | PMS 铁路41-5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19928 | 睢宁     | PMS 高作石墩北朱台       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 19929 | 城东     | PMS 铁路41-6箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19930 | 睢宁     | 高作金庄东台2号变         | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 19931 | 城东     | PMS 正德君城组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19932 | 睢宁     | PMS 高作石墩付庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 19933 | 城东     | PMS 古建线22-2北      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19934 | 城东     | 坝河线9-11-1         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19935 | 睢宁     | PMS 高作小贺张圩南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19936 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室1变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19937 | 睢宁     | PMS 高作夏庙夏西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 19938 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室2变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19939 | 睢宁     | PMS 高作散阳袁庄台         | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 19940 | 城东     | PMS 雍景新城8配电室1变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19941 | 睢宁     | 高作散阳南台1号变           | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 19942 | 城东     | PMS 雍景新城10配电室1变压器   | 10       | 315       | 226         | 226             |
| 19943 | 睢宁     | PMS 高作滕行东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19944 | 城东     | PMS 雍景新城10配电室2变压器   | 10       | 315       | 98          | 98              |
| 19945 | 睢宁     | PMS 高作散阳中台          | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 19946 | 睢宁     | PMS 高作郭洼新农村         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19947 | 城东     | PMS 复铜线3            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 19948 | 睢宁     | PMS 高作八里刘东北台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19949 | 城东     | PMS 73088部队家属楼箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19950 | 睢宁     | PMS 高作八里刘东1号台       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 19951 | 城东     | PMS 狮南小区1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19952 | 睢宁     | 高作八里新区东台            | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 19953 | 城东     | PMS 紫金东郡1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19954 | 睢宁     | PMS 高作镇郭洼工业园南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19955 | 城东     | PMS 紫金东郡1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19956 | 睢宁     | PMS 高作郭洼全楼西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19957 | 城东     | PMS 紫金东郡2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19958 | 城东     | PMS 紫金东郡2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19959 | 睢宁     | PMS 高作郭洼全楼东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19960 | 城东     | PMS 紫金东郡3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19961 | 睢宁     | PMS 高作东街中台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19962 | 睢宁     | 高作镇双庄金庄西台           | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 19963 | 睢宁     | PMS 高作鲍河西台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19964 | 城东     | PMS 紫金东郡3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19965 | 城东     | PMS 紫金东郡4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19966 | 城东     | PMS 紫金东郡4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19967 | 睢宁     | PMS 高作八里新农村1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19968 | 城东     | PMS 紫金东郡1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19969 | 睢宁     | PMS 高作镇三张王庄北台       | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 19970 | 睢宁     | PMS 高作镇金塘村部北台       | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 19971 | 城东     | PMS 紫金东郡1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19972 | 睢宁     | PMS 高作镇金塘大严南台       | 10       | 400       | 290         | 290             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 19973 | 城东     | PMS 紫金东郡2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19974 | 睢宁     | PMS 高作镇夏庙胜庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19975 | 城东     | PMS 紫金东郡2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19976 | 睢宁     | PMS 高作镇散阳周庄台     | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 19977 | 城东     | PMS 紫金东郡3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19978 | 睢宁     | PMS 高作镇三张娄庄台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19979 | 城东     | PMS 紫金东郡3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19980 | 睢宁     | 高作镇腊元街道台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 19981 | 城东     | PMS 紫金东郡4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19982 | 睢宁     | PMS 高作镇双庄双四台     | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 19983 | 城东     | PMS 紫金东郡4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19984 | 睢宁     | PMS 高作镇高东朱庄台     | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 19985 | 城东     | PMS 金鼎湾1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19986 | 睢宁     | PMS 高作官汪西台1号变    | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 19987 | 城东     | PMS 金鼎湾1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19988 | 睢宁     | PMS 高作金塘杜庄台      | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 19989 | 城东     | PMS 金鼎湾2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19990 | 睢宁     | PMS 高作五里薛庄南台     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 19991 | 城东     | PMS 金鼎湾2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19992 | 睢宁     | PMS 高作曹庄周庄西台     | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 19993 | 城东     | PMS 金鼎湾2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19994 | 睢宁     | PMS 高作镇大庄五里南台    | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 19995 | 城东     | PMS 金鼎湾2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 19996 | 睢宁     | PMS 高作镇计生办东台     | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 19997 | 城东     | PMS 金鼎湾1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 19998 | 睢宁     | PMS 高作郭洼全楼北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 19999 | 城东     | PMS 金鼎湾1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20000 | 睢宁     | PMS 高作郭洼双一北台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20001 | 城东     | PMS 金色雅筑3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20002 | 睢宁     | PMS 高作高南西门东台     | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 20003 | 城东     | PMS 金色雅筑3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20004 | 睢宁     | PMS 高作北街西台       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 20005 | 城东     | PMS 金色雅筑4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20006 | 睢宁     | PMS 高作周楼周庄2号变    | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 20007 | 城东     | PMS 金色雅筑4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20008 | 睢宁     | PMS 高作石墩南台2号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20009 | 城东     | PMS 金色雅筑5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20010 | 睢宁     | PMS 高作石墩村部南台2号变  | 10       | 200       | 19          | 19              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20011 | 城东     | PMS 金色雅筑5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20012 | 睢宁     | PMS 高作夏庙北2号台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20013 | 城东     | PMS 金色雅筑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20014 | 睢宁     | PMS 高作曹庄小郝2号台      | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 20015 | 城东     | PMS 金色雅筑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20016 | 睢宁     | PMS 高作国税2号台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20017 | 城东     | PMS 金山福地二期8配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20018 | 睢宁     | 高作腊园南台1号台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20019 | 睢宁     | PMS 高作季庄村部1号台      | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 20020 | 城东     | PMS 金山福地二期8配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20021 | 睢宁     | PMS 高作金塘香西北台       | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 20022 | 城东     | PMS 金山福地二期6配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20023 | 睢宁     | 高作腊园北台2号台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20024 | 城东     | PMS 金山福地二期6配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20025 | 睢宁     | PMS 高作双庄中台2号台      | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 20026 | 城东     | PMS 金山福地二期4配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20027 | 睢宁     | PMS 高作五里郭庄台1号台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20028 | 城东     | PMS 金山福地二期4配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20029 | 睢宁     | PMS 高作后刘张庄2号台      | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 20030 | 城东     | PMS 金山福地二期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20031 | 睢宁     | PMS 高作周楼北台1号台      | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 20032 | 城东     | PMS 金山福地二期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20033 | 城东     | PMS 金山福地二期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20034 | 城东     | PMS 金山福地二期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20035 | 睢宁     | PMS 高作孙庄村部2号台      | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 20036 | 城东     | PMS 金山福地二期3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20037 | 睢宁     | PMS 高作计生办1号台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20038 | 城东     | PMS 金山福地二期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20039 | 睢宁     | PMS 高作高北新庄台        | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 20040 | 城东     | PMS 金山福地二期5配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20041 | 睢宁     | PMS 高作孙庄张庄南台       | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 20042 | 睢宁     | 高作腊元张庄西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20043 | 城东     | PMS 金山福地二期5配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20044 | 城东     | PMS 金山福地二期7配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20045 | 城东     | PMS 金山福地二期7配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20046 | 睢宁     | PMS 高作滕庄滕一2号台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20047 | 城东     | PMS 世茂新城西区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20048 | 睢宁     | PMS 高作滕庄北台2号台      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20049 | 睢宁     | PMS 高作南街2号变        | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 20050 | 城东     | PMS 世茂新城西区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20051 | 城东     | PMS 世茂新城西区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20052 | 睢宁     | PMS 高作中心街箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20053 | 城东     | PMS 世茂新城西区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20054 | 睢宁     | PMS 高作金塘杜庄北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20055 | 城东     | 世茂新城西区1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20056 | 睢宁     | 高作金庄中台             | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 20057 | 城东     | PMS 世茂新城西区1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20058 | 城东     | PMS 世茂新城西区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20059 | 睢宁     | 高作八里全楼西台           | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 20060 | 城东     | PMS 世茂新城西区2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20061 | 睢宁     | PMS 高作双庄四组南台       | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 20062 | 城东     | 坝河线9—12=1南         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20063 | 睢宁     | PMS 高作散阳东南台        | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 20064 | 城东     | PMS 复坝线2—6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20065 | 睢宁     | PMS 高作滕庄农科台        | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 20066 | 城东     | PMS 复开二线2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20067 | 睢宁     | PMS 高作八里八二北台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20068 | 城东     | PMS 复青线18副         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20069 | 睢宁     | PMS 高作工业路北台        | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 20070 | 城东     | PMS 古海线二师段5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20071 | 睢宁     | PMS 高作运芝小区南台       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20072 | 城东     | PMS 奎复线12          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20073 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20074 | 睢宁     | PMS 高作八里商业街综合楼2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20075 | 睢宁     | 高作郭洼南台1号台          | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 20076 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20077 | 城东     | PMS 奎农线农莲段2—8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20078 | 城东     | PMS 奎农线农莲段8        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20079 | 睢宁     | PMS 高作运芝小区北台       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20080 | 睢宁     | PMS 高作八里新农村2号台     | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 20081 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段5—5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20082 | 城东     | PMS 保利鑫城1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20083 | 睢宁     | PMS 高作八里新农村3号台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20084 | 城东     | PMS 保利鑫城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20085 | 睢宁     | 高作金塘樊庄台            | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 20086 | 城东     | PMS 保利鑫城1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20087 | 睢宁     | 高作运芝组台             | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 20088 | 城东     | PMS 保利鑫城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20089 | 睢宁     | 高作刘圩北台             | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 20090 | 城东     | PMS 保利鑫城一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20091 | 睢宁     | PMS 高作姚绳褚刘南台1号变    | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 20092 | 城东     | PMS 保利鑫城一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20093 | 睢宁     | 高作单湾单西台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20094 | 城东     | PMS 保利鑫城一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20095 | 睢宁     | PMS 高作单湾刘庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20096 | 城东     | PMS 保利鑫城一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20097 | 睢宁     | PMS 高作镇三张北台        | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 20098 | 城东     | PMS 保利鑫城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20099 | 睢宁     | PMS 高作小圩南台         | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 20100 | 城东     | PMS 保利鑫城一期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20101 | 睢宁     | PMS 高作新兴组台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20102 | 城东     | PMS 保利鑫城一期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20103 | 睢宁     | PMS 高作滕庄冯庄台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20104 | 城东     | PMS 保利鑫城一期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20105 | 睢宁     | PMS 高作曹庄邱庄北台       | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 20106 | 城东     | PMS 黄山垅III期1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20107 | 睢宁     | 高作八里东刘台            | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 20108 | 城东     | PMS 工程兵学院1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20109 | 睢宁     | PMS 高作双庄市场台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20110 | 城东     | PMS 黄山金狮箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20111 | 城东     | PMS 工程兵学院2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20112 | 睢宁     | PMS 高作小李居住区2号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20113 | 睢宁     | PMS 高作小李居住区3号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20114 | 城东     | PMS 狮南小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20115 | 睢宁     | PMS 高作小李居住区1号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20116 | 城东     | PMS 工程兵学院3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20117 | 城东     | PMS 民怡园10箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20118 | 睢宁     | PMS 高作旭旺时代广场       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20119 | 城东     | PMS 工程兵学院4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20120 | 睢宁     | PMS 高作小全中台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20121 | 城东     | PMS 金贝山庄1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20122 | 睢宁     | PMS 高作曹庄学校台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20123 | 城东     | PMS 富丽华箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20124 | 睢宁     | 高作夏庙夏北台            | 10       | 200       | 145         | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20125 | 城东     | PMS 科学会堂箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20126 | 睢宁     | PMS 高作夏庙歧路台       | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 20127 | 城东     | PMS 工程兵学院5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20128 | 睢宁     | PMS 高作金庄市场台       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 20129 | 城东     | 石铜线30—1           | 10       | 250       | 179         | 179             |
| 20130 | 睢宁     | PMS 高作滕庄樊庄台       | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 20131 | 城东     | PMS 润金城一期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20132 | 城东     | PMS 润金城一期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20133 | 睢宁     | PMS 高作郭洼秦庄东台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20134 | 城东     | PMS 润金城一期1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20135 | 睢宁     | 高作双庄礼拜堂台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20136 | 城东     | PMS 润金城一期1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20137 | 睢宁     | PMS 高作工业路中台       | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 20138 | 城东     | PMS 润金城一期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20139 | 睢宁     | PMS 高作金塘樊庄东台      | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 20140 | 城东     | PMS 润金城一期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20141 | 睢宁     | 高作小仝朱西台           | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 20142 | 城东     | PMS 润金城一期2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20143 | 睢宁     | PMS 高作官杨官汪组台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20144 | 城东     | PMS 润金城一期2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20145 | 睢宁     | PMS 高作八里刘庄北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20146 | 城东     | PMS 润金城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20147 | 睢宁     | PMS 高作八里新区东台2号变   | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 20148 | 城东     | PMS 润金城一期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20149 | 睢宁     | 高作季庄仲庄台（增容）       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 20150 | 城东     | PMS 润金城一期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20151 | 睢宁     | 高作洲业国际汽车城1配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20152 | 城东     | PMS 润金城一期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20153 | 睢宁     | 高作洲业国际汽车城1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20154 | 城东     | PMS 尚景园2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20155 | 睢宁     | 洲业国际汽车城4号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20156 | 城东     | PMS 尚景园2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20157 | 睢宁     | 高作洲业国际汽车城1配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20158 | 城东     | PMS 尚景园2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20159 | 睢宁     | 洲业国际汽车城3号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20160 | 城东     | PMS 尚景园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20161 | 睢宁     | 洲业国际汽车城5号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20162 | 城东     | PMS 尚景园1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20163 | 睢宁     | 高作洲业国际汽车城1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20164 | 城东     | PMS 尚景园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20165 | 睢宁     | 高作官杨官汪北         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20166 | 城东     | PMS 尚景园4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20167 | 睢宁     | 高作景上华庭2配4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20168 | 城东     | PMS 尚景园4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20169 | 睢宁     | 高作景上华庭2配2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20170 | 睢宁     | 高作景上华庭1配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20171 | 睢宁     | 高作景上华庭2配1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20172 | 睢宁     | 高作景上华庭1配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20173 | 睢宁     | 高作景上华庭2配3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20174 | 睢宁     | 高作景上华庭1配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20175 | 睢宁     | 高作景上华庭1配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20176 | 睢宁     | 高作小全朱西组南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20177 | 睢宁     | 高作小圩中台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20178 | 睢宁     | 高作腊园村部门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20179 | 睢宁     | 高作单湾陈庄北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20180 | 睢宁     | 高作大庄西台          | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 20181 | 睢宁     | 高作八里商业城1配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20182 | 睢宁     | 高作八里商业城1配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20183 | 睢宁     | 高作八里商业城3配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20184 | 睢宁     | 高作八里商业城2配1变     | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 20185 | 睢宁     | 高作八里商业城3配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20186 | 睢宁     | 高作八里商业城1配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20187 | 睢宁     | 高作八里商业城2配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20188 | 睢宁     | 高作八里商业城3配4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20189 | 睢宁     | 高作八里商业城1配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20190 | 睢宁     | 高作八里商业城3配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20191 | 睢宁     | 高作高南电厂东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20192 | 睢宁     | 高作三张西台          | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 20193 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20194 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20195 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20196 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20197 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20198 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区2配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20199 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20200 | 睢宁     | 高作沐春家园集中区2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20201 | 睢宁     | 高作后刘学校南台     | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 20202 | 睢宁     | 高作大庄倪庄西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20203 | 睢宁     | 东方印三期2配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20204 | 睢宁     | 东方印三期1配2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20205 | 睢宁     | 东方印三期2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20206 | 睢宁     | 东方印三期2配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20207 | 睢宁     | 东方印三期1配1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 20208 | 睢宁     | 东方印三期2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20209 | 睢宁     | 高作周楼西台       | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 20210 | 睢宁     | 高作滕庄时庄南台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20211 | 睢宁     | 单湾工业园西台      | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 20212 | 睢宁     | 高作孙庄王庄中台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20213 | 睢宁     | 东方印二期2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20214 | 睢宁     | 东方印二期3配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20215 | 睢宁     | 东方印二期2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20216 | 睢宁     | 东方印二期3配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20217 | 睢宁     | 东方印二期2配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20218 | 睢宁     | 东方印二期1配2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20219 | 睢宁     | 东方印二期1配1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 20220 | 睢宁     | 东方印二期3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20221 | 睢宁     | 东方印二期3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20222 | 睢宁     | 东方印二期2配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 20223 | 睢宁     | 高作夏庙潘庄西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20224 | 睢宁     | 高作八里城东名郡2配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20225 | 睢宁     | 高作八里城东名郡2配3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20226 | 睢宁     | 高作八里城东名郡2配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20227 | 睢宁     | 高作八里城东名郡2配2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20228 | 睢宁     | 高作丽馨家园2配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20229 | 睢宁     | 高作丽馨家园2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20230 | 睢宁     | 高作丽馨家园2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20231 | 睢宁     | 高作丽馨家园2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20232 | 睢宁     | 高作农贸市场2号变    | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 20233 | 睢宁     | 高作丽馨家园1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20234 | 睢宁     | 高作丽馨家园1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20235 | 睢宁     | 高作丽馨家园1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20236 | 睢宁     | 高作丽馨家园1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20237 | 睢宁     | 高作双庄礼拜堂东台    | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 20238 | 睢宁     | 高作小圩北台1号变    | 10       | 400       | 297         | 297             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20239 | 睢宁     | 高作八里城东名珺1配3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20240 | 睢宁     | 高作八里城东名珺1配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20241 | 睢宁     | 高作八里城东名珺1配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20242 | 睢宁     | 高作八里城东名珺1配2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20243 | 睢宁     | 高作孙庄王庄东台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20244 | 睢宁     | 高作邮局门前台      | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 20245 | 睢宁     | 高作石墩西刘北台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20246 | 睢宁     | 高作季庄薛庄北台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20247 | 睢宁     | 高作周楼村部台      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 20248 | 睢宁     | 高作三张王庄东台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20249 | 睢宁     | 高作高南小李西台     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20250 | 睢宁     | PMS 高作张皮全圩东台 | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 20251 | 睢宁     | PMS 高作曹庄邱西台  | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 20252 | 睢宁     | PMS 高作工商局门前台 | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 20253 | 睢宁     | PMS 高作街北台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20254 | 睢宁     | PMS 高作八里邵庄台  | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 20255 | 睢宁     | 高作祁庄示范园      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20256 | 睢宁     | PMS 高作皮毛市场台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20257 | 睢宁     | PMS 高作街道公变1号 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20258 | 睢宁     | 高作滕庄祁庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20259 | 睢宁     | PMS 高作八里市场中台 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20260 | 睢宁     | PMS 高作小全村朱东台 | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 20261 | 睢宁     | PMS 高作金塘刘圩台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20262 | 睢宁     | PMS 高作小全荣庄台  | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 20263 | 睢宁     | PMS 高作小贺邱庄台  | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 20264 | 睢宁     | PMS 高作后刘朱庄台  | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 20265 | 睢宁     | PMS 高作三张村南台  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20266 | 睢宁     | PMS 高作官汪东台   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20267 | 睢宁     | PMS 高作单湾前五台  | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 20268 | 睢宁     | PMS 高作季庄刘庄   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20269 | 睢宁     | PMS 高作郭洼工业园  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20270 | 睢宁     | 魏集圩里西台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20271 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街东台  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20272 | 睢宁     | PMS 魏集卢营四卢东台 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20273 | 睢宁     | PMS 魏集大营西台   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20274 | 睢宁     | PMS 魏集街西台    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20275 | 睢宁     | 魏集王行村部台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20276 | 睢宁     | 魏集桑庄王马路电站    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20277 | 睢宁     | PMS 魏集卢营陈庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20278 | 睢宁     | PMS 魏集王圩路西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20279 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩姚埝台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20280 | 睢宁     | 魏集新工村部台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20281 | 睢宁     | PMS 魏集新工河西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20282 | 睢宁     | PMS 魏集王圩陈庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20283 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄南台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20284 | 睢宁     | PMS 魏集新工邢二       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20285 | 睢宁     | 魏集张集地下涵          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20286 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代楼       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20287 | 睢宁     | PMS 魏集新科位前       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20288 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20289 | 睢宁     | PMS 魏集八姓许前台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20290 | 睢宁     | 魏集南街西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20291 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝魏公台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20292 | 睢宁     | PMS 魏集荣苗郭圩台      | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 20293 | 城东     | PMS 尚景园组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20294 | 睢宁     | PMS 魏集沈湖南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20295 | 城东     | PMS 尚景园组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20296 | 睢宁     | PMS 魏集大桥西台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20297 | 睢宁     | PMS 魏集蔡庄皮东台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20298 | 睢宁     | PMS 魏集夏楼村部台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20299 | 城东     | PMS 尚景园5箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20300 | 城东     | PMS 雍景新城4配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20301 | 睢宁     | PMS 魏集服装台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20302 | 睢宁     | PMS 魏集张行东台       | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 20303 | 城东     | PMS 雍景新城4配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20304 | 睢宁     | PMS 魏集集北圩西台      | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 20305 | 城东     | PMS 雍景新城4配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20306 | 睢宁     | 魏集夏庄西台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20307 | 城东     | PMS 雍景新城4配电室4变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20308 | 睢宁     | 魏集蔡庄全庄台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20309 | 城东     | PMS 雍景新城5配电室1变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20310 | 睢宁     | PMS 魏集红旗西台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20311 | 城东     | PMS 雍景新城5配电室2变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20312 | 睢宁     | 魏集七卜1台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20313 | 城东     | PMS 云龙医院箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20314 | 睢宁     | 魏集王下河台           | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20315 | 城东     | PMS 雍景新城7配电室1变压器      | 10       | 630       | 485         | 485             |
| 20316 | 睢宁     | PMS 魏集伙房村部台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20317 | 城东     | PMS 雍景新城7配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20318 | 睢宁     | PMS 魏集伙房李庄台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20319 | 城东     | PMS 雍景新城7配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20320 | 城东     | PMS 雍景新城6配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20321 | 睢宁     | PMS 魏集夏楼王庄台           | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 20322 | 城东     | PMS 雍景新城6配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20323 | 睢宁     | 魏集袁湾台                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20324 | 城东     | PMS 雍景新城6配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20325 | 睢宁     | PMS 魏集双楼小区台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20326 | 城东     | PMS 绿地商务城翠庭小区3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20327 | 睢宁     | PMS 魏集红旗新农村           | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 20328 | 城东     | PMS 绿地商务城翠庭小区3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20329 | 睢宁     | PMS 魏集镇佳可台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20330 | 城东     | PMS 绿地商务城翠庭小区3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20331 | 城东     | PMS 绿地商务城翠庭小区3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20332 | 睢宁     | PMS 魏集刁庄刘庄台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20333 | 睢宁     | 魏集七卜马前台               | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 20334 | 城东     | PMS 万达广场1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20335 | 睢宁     | PMS 魏集张行袁庄台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20336 | 城东     | PMS 万达广场1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20337 | 睢宁     | PMS 魏集魏庙西台            | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 20338 | 睢宁     | PMS 魏集王行代宅台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20339 | 睢宁     | PMS 魏集镇集北北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20340 | 城东     | PMS 万达广场1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20341 | 睢宁     | PMS 魏集街东台             | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 20342 | 城东     | PMS 万达广场2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20343 | 城东     | PMS 万达广场2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20344 | 城东     | PMS 万达广场2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20345 | 城东     | PMS 万达广场3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20346 | 睢宁     | 魏集夏庄东北台               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20347 | 城东     | PMS 万达广场3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20348 | 城东     | PMS 万达广场3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20349 | 睢宁     | PMS 魏集丁李周庄电站          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 20350 | 城东     | PMS 万达广场3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20351 | 城东     | PMS 万达广场2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20352 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20353 | 城东     | PMS 九七医院组合配电站1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20354 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区西台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20355 | 城东     | PMS 九七医院组合配电站2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20356 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠兴浦中学门前台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20357 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑桥台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20358 | 城东     | PMS 复建一线12—4西1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20359 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房东台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20360 | 睢宁     | PMS 魏集黄河北闸         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20361 | 城东     | PMS 正德君城组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20362 | 睢宁     | PMS 魏集崔埝河南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20363 | 城东     | PMS 香溪左岸5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20364 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街道台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20365 | 城东     | PMS 香溪左岸5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20366 | 睢宁     | PMS 魏集卢营关路台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20367 | 城东     | 香溪左岸5配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20368 | 睢宁     | 魏集蔡桥北台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20369 | 城东     | PMS 香溪左岸6配电室1变压器   | 10       | 630       | 478         | 478             |
| 20370 | 睢宁     | PMS 魏集镇政府          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20371 | 城东     | PMS 香溪左岸6配电室2变压器   | 10       | 630       | 484         | 484             |
| 20372 | 睢宁     | PMS 魏集府前变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20373 | 城东     | PMS 香溪左岸6配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20374 | 睢宁     | 魏集集北中台             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20375 | 城东     | PMS 绿地五期4配电室商铺变变压器 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 20376 | 睢宁     | PMS 魏集刁庄黄庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20377 | 睢宁     | PMS 魏集刁庄王庄台        | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 20378 | 城东     | PMS 晓市箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20379 | 睢宁     | PMS 魏集张庄东张台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20380 | 城东     | PMS 帆布厂箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20381 | 城东     | PMS 农行箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20382 | 睢宁     | PMS 魏集永丰集团         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20383 | 城东     | PMS 博物箱变变压器        | 10       | 630       | 450         | 450             |
| 20384 | 睢宁     | PMS 魏集农科西台         | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 20385 | 城东     | PMS 民祥园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20386 | 睢宁     | PMS 魏集田河村部台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20387 | 城东     | PMS 民祥园2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20388 | 睢宁     | PMS 魏集朱庄东台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20389 | 城东     | PMS 民祥园4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20390 | 睢宁     | 魏集王行北台             | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20391 | 城东     | 民富园10箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20392 | 睢宁     | PMS 魏集双楼南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20393 | 城东     | PMS 民富园11箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20394 | 睢宁     | PMS 魏集双楼黄庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20395 | 城东     | PMS 民富园12箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20396 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20397 | 城东     | PMS 复青线23-3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20398 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20399 | 城东     | PMS 复建一线14       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20400 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄袁场台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20401 | 城东     | PMS 云龙法院箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20402 | 睢宁     | 魏集七卜3台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20403 | 城东     | PMS 民富园15箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20404 | 睢宁     | PMS 魏集七卜4台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20405 | 城东     | PMS 民富园19箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20406 | 睢宁     | PMS 魏集集北夏庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20407 | 城东     | PMS 民富园16箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20408 | 睢宁     | PMS 魏集街道台        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 20409 | 城东     | PMS 民富园18箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20410 | 城东     | PMS 民富园13箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20411 | 睢宁     | 魏集红旗东台           | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 20412 | 城东     | PMS 民富园14箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20413 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄北台       | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 20414 | 城东     | PMS 奎农线农莲段2一9    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20415 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄位圩台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20416 | 城东     | PMS 奎农线农莲段1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20417 | 睢宁     | PMS 魏集张行梁庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20418 | 城东     | PMS 美的翰城1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20419 | 睢宁     | 魏集荣苗仲庄台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20420 | 睢宁     | PMS 魏集荣苗许庄台      | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 20421 | 城东     | PMS 美的翰城1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20422 | 睢宁     | 魏集大桥东台           | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 20423 | 城东     | PMS 美的翰城1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20424 | 睢宁     | PMS 魏集前郭北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20425 | 城东     | PMS 美的翰城2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20426 | 睢宁     | PMS 魏集白湖西台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20427 | 城东     | PMS 美的翰城2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20428 | 城东     | PMS 美的翰城2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20429 | 睢宁     | PMS 魏集叶场学校台        | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 20430 | 睢宁     | 魏集草庙村部台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20431 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘张庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20432 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘马路台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20433 | 城东     | PMS 美的翰城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 540         | 540             |
| 20434 | 睢宁     | PMS 魏集徐场刘西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20435 | 城东     | PMS 美的翰城5配电室1变压器   | 10       | 800       | 529         | 529             |
| 20436 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘七卜台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20437 | 城东     | PMS 美的翰城5配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20438 | 睢宁     | PMS 魏集五场宋场台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20439 | 睢宁     | PMS 魏集五场位场台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20440 | 城东     | PMS 美的翰城5配电室4变压器   | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 20441 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼电站       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20442 | 城东     | PMS 美的翰城5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20443 | 城东     | PMS 美的翰城1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20444 | 睢宁     | 魏集街南东台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20445 | 睢宁     | PMS 魏集大代姚庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20446 | 城东     | PMS 中央公园二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20447 | 城东     | PMS 中央公园二期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20448 | 睢宁     | PMS 魏集大代代庄台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20449 | 城东     | PMS 中央公园二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20450 | 睢宁     | 魏集蔡庄西台             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20451 | 城东     | PMS 中央公园二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 20452 | 睢宁     | PMS 魏集新科位后台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20453 | 城东     | PMS 中央公园二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20454 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠供电所台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20455 | 城东     | PMS 中央公园二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20456 | 睢宁     | 魏集张集张集台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20457 | 城东     | PMS 中央公园二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20458 | 城东     | PMS 中央公园二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20459 | 睢宁     | PMS 魏集八姓沈庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20460 | 城东     | PMS 中央公园二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20461 | 睢宁     | 魏集浦棠西街台            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20462 | 城东     | PMS 提香湾3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20463 | 睢宁     | PMS 魏集花庄花董台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20464 | 城东     | PMS 提香湾3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20465 | 睢宁     | PMS 魏集花庄宋瓦台        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 20466 | 城东     | PMS 提香湾3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20467 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠街北台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20468 | 城东     | PMS 提香湾3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20469 | 睢宁     | 魏集徐场刘东台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20470 | 城东     | 坝骆线36—9=2东1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20471 | 睢宁     | 魏集蔡庄东台             | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 20472 | 城东     | PMS 奎农线农莲段10       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20473 | 睢宁     | 魏集七卜2台             | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 20474 | 城东     | PMS 民怡园7箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20475 | 睢宁     | 魏集韩坝程庄台            | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 20476 | 城东     | PMS 黄山垅II期6美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20477 | 睢宁     | 魏集王行西台             | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 20478 | 城东     | PMS 民怡园1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20479 | 睢宁     | PMS 魏集伙房前宅台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20480 | 城东     | PMS 民怡园2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20481 | 城东     | PMS 复青线15          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20482 | 城东     | PMS 复南线少年段4—4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20483 | 睢宁     | PMS 魏集张行彭庄台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20484 | 城东     | PMS 紫金东郡5组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20485 | 城东     | PMS 紫金东郡5组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 20486 | 睢宁     | PMS 魏集沈湖北台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20487 | 睢宁     | PMS 魏集乔单北台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20488 | 城东     | PMS 紫金东郡6配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20489 | 睢宁     | PMS 魏集农科东台         | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 20490 | 城东     | PMS 紫金东郡6配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20491 | 城东     | PMS 紫金东郡6配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20492 | 城东     | PMS 紫金东郡6配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20493 | 睢宁     | PMS 魏集张铺杨庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20494 | 城东     | PMS 紫金东郡7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20495 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房北台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20496 | 城东     | PMS 紫金东郡7配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20497 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20498 | 城东     | PMS 紫金东郡7配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20499 | 睢宁     | PMS 魏集张铺学校台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20500 | 城东     | PMS 紫金东郡7配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20501 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20502 | 城东     | PMS 紫金东郡8配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20503 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20504 | 城东     | PMS 紫金东郡8配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20505 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏东台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20506 | 城东     | PMS 紫金东郡8配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20507 | 睢宁     | PMS 魏集新工石埝台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20508 | 城东     | PMS 紫金东郡8配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20509 | 睢宁     | 魏集王圩陆庄台            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20510 | 城东     | 古云二线联防段2—1=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20511 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩张庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20512 | 城东     | 民怡园美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20513 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩陆圩台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20514 | 城东     | PMS 复建一线12—12      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20515 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区1号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20516 | 城东     | PMS 复建一线12—7       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20517 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20518 | 城东     | 贺铜线32—10=2≡1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20519 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20520 | 城东     | PMS 复南线少年段4—1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20521 | 睢宁     | 魏集湖畔槐园A区（徐庄）6号箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20522 | 城东     | PMS 奎农线农莲段12       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20523 | 城东     | PMS 东城丽景1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20524 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区6号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20525 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20526 | 睢宁     | 魏集张庄农村社区5号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20527 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠大桥台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20528 | 城东     | PMS 东城丽景1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20529 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠水利北台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20530 | 城东     | PMS 东城丽景1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20531 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄学校台        | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 20532 | 城东     | PMS 东城丽景2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20533 | 睢宁     | PMS 魏集朱庄高楼台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20534 | 城东     | PMS 东城丽景2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20535 | 睢宁     | PMS 魏集双楼王行小区台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20536 | 城东     | PMS 国信上城学府1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20537 | 睢宁     | PMS 魏集四卢南台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20538 | 城东     | 国信上城学府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20539 | 睢宁     | PMS 魏集四卢西台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20540 | 城东     | PMS 国信上城学府1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20541 | 睢宁     | PMS 魏集新工新庄台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20542 | 睢宁     | PMS 魏集陈马路西台        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20543 | 城东     | PMS 国信上城学府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20544 | 城东     | 国信上城学府3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20545 | 睢宁     | PMS 魏集位庆路新          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20546 | 城东     | PMS 国信上城学府3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20547 | 睢宁     | PMS 魏集双楼黄西台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20548 | 城东     | 国信上城学府3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20549 | 睢宁     | PMS 魏集双楼杨庄台         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20550 | 城东     | PMS 黄山垅III期2-1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20551 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20552 | 城东     | PMS 尚仕名邸组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20553 | 睢宁     | PMS 魏集徐场陈马路台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20554 | 城东     | PMS 美的翰城3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20555 | 睢宁     | 魏集浦棠小学台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20556 | 城东     | PMS 美的翰城3配电室3变压器    | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 20557 | 睢宁     | 魏集浦棠街桑庄西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20558 | 城东     | PMS 美的翰城3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20559 | 睢宁     | PMS 魏集张集闫宅台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20560 | 城东     | PMS 美的翰城3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20561 | 睢宁     | 魏集韩坝老台              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20562 | 城东     | PMS 美的翰城4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20563 | 睢宁     | PMS 魏集双楼王行东台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20564 | 城东     | PMS 美的翰城4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20565 | 睢宁     | 魏集叶场西台              | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 20566 | 城东     | 美的翰城4配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20567 | 睢宁     | 魏集叶场埝头西台            | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 20568 | 城东     | PMS 美的翰城4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20569 | 睢宁     | PMS 魏集荣苗荣庄台         | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 20570 | 城东     | 保利鑫城5组合配电站1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20571 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄南台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20572 | 城东     | PMS 保利鑫城5组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20573 | 睢宁     | PMS 魏集红旗南台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20574 | 城东     | 保利鑫城二期6配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20575 | 睢宁     | 魏集粮市南台              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20576 | 城东     | 保利鑫城二期6配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20577 | 睢宁     | PMS 魏集草庙大营台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20578 | 城东     | PMS 保利鑫城二期6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20579 | 睢宁     | 魏集叶场张圩东台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20580 | 城东     | PMS 保利鑫城二期6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20581 | 睢宁     | PMS 魏集乔单乔东台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20582 | 城东     | PMS 云龙华府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20583 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20584 | 城东     | PMS 云龙华府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20585 | 睢宁     | PMS 魏集宋场南台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20586 | 城东     | PMS 云龙华府1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20587 | 睢宁     | PMS 魏集宋场北台        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20588 | 睢宁     | PMS 魏集张铺后二台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20589 | 城东     | PMS 云龙华府1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20590 | 城东     | PMS 云龙华府2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20591 | 睢宁     | PMS 魏集张铺小圩台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20592 | 睢宁     | PMS 魏集夏行南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20593 | 城东     | PMS 云龙华府2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20594 | 城东     | PMS 云龙华府2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20595 | 城东     | PMS 云龙华府2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20596 | 睢宁     | PMS 魏集白湖井崖台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20597 | 城东     | PMS 燎原小区2箱变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20598 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝大庙台       | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 20599 | 城东     | PMS 书香苑一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20600 | 睢宁     | 魏集韩坝青水台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20601 | 城东     | PMS 书香苑一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20602 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝程庄北台      | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 20603 | 城东     | PMS 书香苑一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20604 | 睢宁     | PMS 魏集马王刘庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20605 | 城东     | PMS 书香苑一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20606 | 睢宁     | PMS 魏集北门台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20607 | 城东     | PMS 书香苑一期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20608 | 睢宁     | PMS 魏集张行沈庄台       | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 20609 | 城东     | PMS 书香苑一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20610 | 睢宁     | PMS 魏集伙房韦庄台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20611 | 城东     | PMS 书香苑一期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 20612 | 城东     | PMS 书香苑一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20613 | 睢宁     | PMS 魏集前郭丁南台       | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 20614 | 睢宁     | PMS 魏集农科宋庄台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20615 | 城东     | PMS 书香苑一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20616 | 城东     | PMS 书香苑一期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20617 | 睢宁     | PMS 魏集农科前仲台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20618 | 城东     | PMS 奎狮线24—14      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20619 | 睢宁     | PMS 魏集百兴台        | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 20620 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠广电台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20621 | 城东     | PMS 奎农线农莲段2—7=2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20622 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄前陈台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20623 | 城东     | 坝环线22—5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20624 | 睢宁     | PMS 魏集田河南台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20625 | 城东     | PMS 党校美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20626 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄荣庄台      | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 20627 | 城东     | PMS 花青线23—9=3南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20628 | 睢宁     | 魏集张集地下涵南台        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20629 | 城东     | PMS 御墅湾配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20630 | 睢宁     | PMS 魏集白湖村部台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20631 | 睢宁     | 魏集叶场前楼台          | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 20632 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄南台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20633 | 城东     | PMS 御墅湾配电室2变压器   | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 20634 | 城东     | PMS 御墅湾1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20635 | 睢宁     | PMS 魏集张铺腰庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20636 | 睢宁     | PMS 魏集朱庄付庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20637 | 城东     | 石军线51—3=1南       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20638 | 睢宁     | PMS 魏集七卜仲庄南台     | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 20639 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南2东1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20640 | 睢宁     | PMS 魏集七卜李庄台      | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 20641 | 城东     | 绿丰29—2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20642 | 睢宁     | PMS 魏集七卜西2台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20643 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段5—2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20644 | 睢宁     | PMS 魏集沈湖张庄台      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20645 | 城东     | PMS 奎狮线郭刘段9南     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20646 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠浦东台      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 20647 | 城东     | PMS 食品城商住楼1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20648 | 睢宁     | 魏集浦棠沈九阳门前台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20649 | 城东     | PMS 食品城商住楼2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20650 | 睢宁     | PMS 魏集新工学校台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20651 | 城东     | PMS 食品城商住楼3箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20652 | 睢宁     | PMS 魏集新工扬水站台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20653 | 城东     | PMS 四行2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20654 | 睢宁     | PMS 魏集乔单位庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20655 | 城东     | PMS 维维商住楼2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20656 | 睢宁     | PMS 魏集双楼丁北台      | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20657 | 城东     | PMS 和平公寓箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20658 | 睢宁     | 魏集双楼东黄台           | 10       | 315       | 93          | 93              |
| 20659 | 城东     | PMS 中川梅园2美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20660 | 睢宁     | PMS 魏集朱庄南台2号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20661 | 城东     | PMS 黄山云龙拆迁2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20662 | 城东     | PMS 公园小区美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20663 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝南台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20664 | 城东     | PMS 四行1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20665 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20666 | 城东     | PMS 坝东线9          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20667 | 城东     | PMS 坝东线68—1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20668 | 城东     | 坝河线16—9           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20669 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东北台       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20670 | 城东     | PMS 坝环线9          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20671 | 睢宁     | 魏集前郭朱庄台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20672 | 城东     | PMS 奎新二线24—4北     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20673 | 城东     | PMS 升郭线1—14=1     | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 20674 | 城东     | PMS 袁桥小区3美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20675 | 城东     | PMS 复南线少年段3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20676 | 城东     | PMS 原香曼谷1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20677 | 城东     | PMS 原香曼谷1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20678 | 城东     | PMS 原香曼谷1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20679 | 城东     | PMS 原香曼谷1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20680 | 城东     | PMS 原香曼谷2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20681 | 城东     | PMS 原香曼谷2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20682 | 城东     | PMS 原香曼谷2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20683 | 城东     | PMS 原香曼谷2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20684 | 城东     | PMS 原香曼谷3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20685 | 城东     | PMS 原香曼谷3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20686 | 城东     | PMS 原香曼谷3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20687 | 城东     | PMS 原香曼谷3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20688 | 城东     | PMS 原香曼谷4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20689 | 城东     | PMS 原香曼谷4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20690 | 城东     | PMS 原香曼谷4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20691 | 城东     | PMS 原香曼谷4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20692 | 城东     | PMS 中锐星尚城1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20693 | 城东     | PMS 中锐星尚城1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20694 | 城东     | PMS 中锐星尚城2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20695 | 城东     | PMS 中锐星尚城2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20696 | 城东     | PMS 中锐星尚城3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20697 | 城东     | PMS 黄山垅III期7箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20698 | 城东     | PMS 莲花井4美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20699 | 城东     | PMS 莲花井5美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20700 | 城东     | PMS 开明市场箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20701 | 城东     | PMS 和平上东1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20702 | 城东     | PMS 和平上东1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20703 | 城东     | PMS 和平上东1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20704 | 城东     | PMS 和平上东1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20705 | 城东     | PMS 和平上东2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20706 | 城东     | PMS 和平上东2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20707 | 城东     | PMS 和平上东2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20708 | 城东     | PMS 和平上东2配电室4变压器  | 10       | 800       | 615         | 615             |
| 20709 | 城东     | PMS 和平上东3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20710 | 城东     | 和平上东3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20711 | 城东     | PMS 和平上东3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20712 | 城东     | PMS 和平上东3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20713 | 城东     | PMS 提香湾1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20714 | 城东     | PMS 提香湾1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20715 | 城东     | PMS 提香湾1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20716 | 城东     | PMS 提香湾1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20717 | 城东     | PMS 复建一线12—8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20718 | 城东     | PMS 复铜线6—3=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20719 | 城东     | 龙湖湾1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20720 | 城东     | 龙湖湾1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20721 | 城东     | PMS 龙湖湾2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20722 | 城东     | PMS 龙湖湾2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20723 | 城东     | PMS 龙湖湾3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20724 | 城东     | PMS 龙湖湾3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20725 | 城东     | PMS 香榭兰亭1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20726 | 城东     | PMS 香榭兰亭1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20727 | 城东     | PMS 香榭兰亭1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20728 | 城东     | PMS 香榭兰亭1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20729 | 城东     | PMS 香榭兰亭2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20730 | 城东     | PMS 香榭兰亭2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20731 | 城东     | PMS 香榭兰亭2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20732 | 城东     | PMS 香榭兰亭2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20733 | 城东     | PMS 香榭兰亭3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20734 | 城东     | PMS 香榭兰亭3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20735 | 城东     | PMS 香榭兰亭3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20736 | 城东     | PMS 香榭兰亭3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20737 | 城东     | PMS 香榭兰亭4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20738 | 城东     | PMS 香榭兰亭4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20739 | 城东     | PMS 香榭兰亭4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20740 | 城东     | PMS 香榭兰亭4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20741 | 城东     | 保利鑫城三期2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20742 | 城东     | 保利鑫城三期2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20743 | 城东     | 保利鑫城三期1组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20744 | 城东     | 保利鑫城三期1组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20745 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20746 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20747 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20748 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20749 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20750 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20751 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20752 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20753 | 城东     | PMS 维维龙湖湾箱变变压器       | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 20754 | 城东     | PMS 华茂嘉园1组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20755 | 城东     | PMS 华茂嘉园1组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20756 | 城东     | PMS 华茂嘉园2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20757 | 城东     | PMS 华茂嘉园2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20758 | 城东     | PMS 华茂嘉园2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20759 | 城东     | PMS 华茂嘉园2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20760 | 城东     | PMS 复建一线12—12西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20761 | 城东     | PMS 复建一线12—12南       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20762 | 城东     | PMS 绿地领海组合配电站2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20763 | 城东     | PMS 绿地领海组合配电站1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20764 | 城东     | PMS 东都华府1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20765 | 城东     | PMS 东都华府2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20766 | 城东     | PMS 东都华府3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20767 | 城东     | PMS 东都华府4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20768 | 城东     | 保利新城二期4配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20769 | 城东     | 保利新城二期4配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20770 | 城东     | 保利新城二期4配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20771 | 城东     | 保利新城二期4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20772 | 城东     | PMS 雍景新城五期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20773 | 城东     | PMS 雍景新城五期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20774 | 城东     | PMS 雍景新城五期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20775 | 城东     | PMS 雍景新城五期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20776 | 城东     | PMS 雍景新城五期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20777 | 城东     | PMS 雍景新城五期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20778 | 城东     | PMS 雍景新城五期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20779 | 城东     | PMS 雍景新城五期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20780 | 城东     | PMS 雍景新城五期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20781 | 城东     | PMS 雍景新城五期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20782 | 城东     | PMS 雍景新城五期3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20783 | 城东     | PMS 雍景新城五期3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20784 | 城东     | PMS 雍景新城五期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20785 | 城东     | PMS 雍景新城五期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20786 | 城东     | PMS 雍景新城五期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20787 | 城东     | PMS 雍景新城五期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20788 | 城东     | PMS 德晟君园配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20789 | 城东     | PMS 德晟君园配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20790 | 城东     | PMS 德晟君园配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20791 | 城东     | PMS 德晟君园配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20792 | 城东     | PMS 书香苑二期4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20793 | 城东     | PMS 书香苑二期4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20794 | 城东     | PMS 书香苑二期4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20795 | 城东     | PMS 书香苑二期5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20796 | 城东     | PMS 书香苑二期5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20797 | 城东     | PMS 书香苑二期5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20798 | 城东     | PMS 书香苑二期5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20799 | 城东     | PMS 书香苑二期6配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20800 | 城东     | PMS 书香苑二期6配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20801 | 城东     | PMS 小韩村二期1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20802 | 城东     | PMS 小韩村二期1配电室3变压器  | 10       | 1000      | 799         | 799             |
| 20803 | 城东     | PMS 小韩村二期2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20804 | 城东     | PMS 小韩村二期2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 799         | 799             |
| 20805 | 城东     | PMS 小韩村二期4配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20806 | 城东     | PMS 小韩村二期3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20807 | 城东     | PMS 小韩村二期3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20808 | 城东     | PMS 古建线22—2南       | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20809 | 城东     | PMS 户部山美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20810 | 城东     | 坝骆线26—3=3=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20811 | 城东     | 坝骆线36—4=2北         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20812 | 城东     | 坝骆线36—7=1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20813 | 城东     | PMS 云龙华府3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20814 | 城东     | PMS 云龙华府3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20815 | 城东     | 云龙华府3配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20816 | 城东     | PMS 云龙华府6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20817 | 城东     | 云龙华府6配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20818 | 城东     | PMS 工程学院小区1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20819 | 城东     | PMS 工程学院小区1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20820 | 城东     | PMS 工程学院小区2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 799         | 799             |
| 20821 | 城东     | PMS 工程学院小区2配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 20822 | 城东     | PMS 美的翰城6配电室1变压器   | 10       | 800       | 513         | 513             |
| 20823 | 城东     | PMS 美的翰城6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20824 | 城东     | PMS 美的翰城6配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20825 | 城东     | PMS 美的翰城6配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20826 | 城东     | PMS 茶庵安置小区5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20827 | 城东     | PMS 茶庵安置小区5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20828 | 城东     | PMS 茶庵安置小区6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20829 | 城东     | PMS 茶庵安置小区6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20830 | 城东     | PMS 茶庵安置小区7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20831 | 城东     | PMS 茶庵安置小区7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20832 | 城东     | PMS 茶庵安置小区8配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20833 | 城东     | PMS 茶庵安置小区8配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20834 | 城东     | PMS 茶庵安置小区9配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20835 | 城东     | PMS 茶庵安置小区9配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20836 | 城东     | PMS 茶庵安置小区4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20837 | 城东     | PMS 茶庵安置小区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20838 | 城东     | PMS 茶庵安置小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20839 | 城东     | PMS 茶庵安置小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20840 | 城东     | PMS 复广线16—4=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20841 | 城东     | PMS 铁路三宿舍3美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20842 | 城东     | PMS 铁路三宿舍4美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20843 | 城东     | PMS 铁路三宿舍5美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20844 | 城东     | PMS 铁路三宿舍6美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20845 | 城东     | PMS 铁路三宿舍7美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20846 | 城东     | PMS 铁路三宿舍8美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20847 | 城东     | PMS 铁路三宿舍9美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20848 | 城东     | PMS 铁路三宿舍1美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20849 | 城东     | PMS 铁路三宿舍2美变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20850 | 城东     | PMS 铁路三宿舍3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20851 | 城东     | PMS 铁路三宿舍3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20852 | 城东     | PMS 铁路三宿舍1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20853 | 城东     | PMS 铁路三宿舍1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20854 | 城东     | PMS 铁路三宿舍2配电室变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20855 | 城东     | PMS 奎农线农莲段2—10东   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20856 | 城东     | PMS 奎新二线25西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20857 | 城东     | PMS 碧桂园1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20858 | 城东     | PMS 碧桂园1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20859 | 城东     | PMS 碧桂园1配电室3变压器   | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 20860 | 城东     | PMS 碧桂园1配电室4变压器   | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 20861 | 城东     | PMS 碧桂园2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20862 | 城东     | PMS 碧桂园2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20863 | 城东     | PMS 碧桂园2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20864 | 城东     | PMS 碧桂园2配电室4变压器   | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 20865 | 城东     | PMS 碧桂园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20866 | 城东     | PMS 碧桂园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20867 | 城东     | PMS 碧桂园3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20868 | 城东     | PMS 碧桂园3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20869 | 城东     | PMS 碧桂园4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20870 | 城东     | 碧桂园4配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20871 | 城东     | PMS 铁货街1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20872 | 城东     | PMS 铁货街2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20873 | 城东     | PMS 奥邻花园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20874 | 城东     | PMS 奥邻花园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20875 | 城东     | PMS 奥邻花园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20876 | 城东     | PMS 奥邻花园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20877 | 城东     | PMS 奥邻花园3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20878 | 城东     | PMS 古槐园5美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20879 | 城东     | PMS 黄山垅一期5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20880 | 城东     | PMS 狮南小区4美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20881 | 城东     | PMS 奥邻花园2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20882 | 城东     | PMS 奥邻花园2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20883 | 城东     | PMS 奥邻花园3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20884 | 城东     | PMS 奥邻花园3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20885 | 城东     | PMS 黄山云龙小区3美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20886 | 城东     | PMS 民富园20美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20887 | 城东     | PMS 黄山垅II期7美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20888 | 城东     | PMS 黄山垅II期8美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20889 | 城东     | PMS 润金城二期4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20890 | 城东     | PMS 润金城二期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20891 | 城东     | PMS 润金城二期4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20892 | 城东     | PMS 润金城二期4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20893 | 城东     | PMS 润金城二期5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20894 | 城东     | PMS 润金城二期5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20895 | 城东     | PMS 润金城二期5配电室3变压器 | 10       | 630       | 470         | 470             |
| 20896 | 城东     | PMS 润金城二期6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20897 | 城东     | PMS 润金城二期6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20898 | 城东     | PMS 润金城二期6配电室3变压器 | 10       | 630       | 384         | 384             |
| 20899 | 城东     | PMS 润金城二期6配电室4变压器 | 10       | 630       | 405         | 405             |
| 20900 | 城东     | PMS 润金城二期7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20901 | 城东     | PMS 润金城二期7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20902 | 睢宁     | PMS 魏集夏楼菜园台       | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 20903 | 城东     | PMS 润金城二期7配电室3变压器 | 10       | 630       | 459         | 459             |
| 20904 | 城东     | PMS 润金城二期7配电室4变压器 | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 20905 | 城东     | PMS 润金城二期5配电室4变压器 | 10       | 630       | 421         | 421             |
| 20906 | 睢宁     | 魏集蔡庄皮东新台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20907 | 城东     | PMS 复广线16一2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20908 | 睢宁     | PMS 魏集广电台         | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 20909 | 城东     | PMS 中锐星尚城3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20910 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄五队台       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20911 | 城东     | PMS 狮南3箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20912 | 睢宁     | 魏集叶场晓庄北台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20913 | 城东     | PMS 月桥花院1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20914 | 睢宁     | 魏集府前东台            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20915 | 城东     | PMS 月桥花院1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20916 | 睢宁     | 魏集叶场新庄北台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 20917 | 城东     | PMS 月桥花院1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20918 | 睢宁     | PMS 魏集叶场圩里南台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20919 | 城东     | PMS 月桥花院1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20920 | 睢宁     | 魏集竹城御景园4号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20921 | 城东     | PMS 月桥花院2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20922 | 睢宁     | 魏集竹城御景园3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20923 | 城东     | PMS 月桥花院2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20924 | 睢宁     | PMS 魏集双楼楼东台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20925 | 城东     | PMS 月桥花院2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20926 | 睢宁     | 魏集叶场牛角台             | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 20927 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20928 | 城东     | PMS 月桥花院2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20929 | 睢宁     | PMS 魏集草庙魏庄台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20930 | 城东     | PMS 月桥花院4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20931 | 睢宁     | 魏集竹城御景园5号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20932 | 城东     | PMS 月桥花院4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20933 | 睢宁     | PMS 魏集魏小东台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20934 | 城东     | PMS 月桥花院4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20935 | 睢宁     | PMS 魏集前仲南台          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20936 | 睢宁     | PMS 魏集崔埝西台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 20937 | 城东     | PMS 月桥花院4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20938 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20939 | 城东     | PMS 橡树湾1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20940 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20941 | 城东     | PMS 橡树湾1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20942 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20943 | 城东     | PMS 橡树湾1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20944 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20945 | 城东     | PMS 橡树湾1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20946 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20947 | 城东     | PMS 橡树湾2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20948 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）6号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20949 | 城东     | PMS 橡树湾2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20950 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20951 | 城东     | PMS 橡树湾3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20952 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20953 | 城东     | PMS 橡树湾3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20954 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20955 | 城东     | PMS 橡树湾3配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20956 | 城东     | PMS 橡树湾3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20957 | 睢宁     | PMS 魏集镇河畔槐园A区4号箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20958 | 城东     | PMS 石广线10-1南2       | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 20959 | 睢宁     | PMS 魏集河畔槐园B区5号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20960 | 城东     | PMS 提香湾三期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 610         | 610             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20961 | 睢宁     | PMS 魏集街道南台        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 20962 | 城东     | PMS 提香湾三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 541         | 541             |
| 20963 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区7号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20964 | 城东     | PMS 香榭兰亭5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20965 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区4号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20966 | 城东     | PMS 香榭兰亭5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20967 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区6号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 20968 | 城东     | PMS 香榭兰亭5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20969 | 睢宁     | PMS 魏集徐庄村张庄台      | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 20970 | 城东     | PMS 香榭兰亭5配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20971 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20972 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20973 | 城东     | PMS 香榭兰亭6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20974 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20975 | 城东     | PMS 香榭兰亭6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20976 | 睢宁     | PMS 魏集新街口台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20977 | 城东     | PMS 香榭兰亭6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20978 | 睢宁     | PMS 魏集土管所门前台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20979 | 城东     | PMS 香榭兰亭6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20980 | 睢宁     | PMS 魏集叶场台         | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 20981 | 城东     | PMS 香榭兰亭7配电室1变压器  | 10       | 630       | 443         | 443             |
| 20982 | 睢宁     | PMS 魏集兴浦中学东台      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 20983 | 城东     | PMS 香榭兰亭7配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20984 | 睢宁     | PMS 魏集魏小箱变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 20985 | 城东     | PMS 香榭兰亭7配电室3变压器  | 10       | 630       | 436         | 436             |
| 20986 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园南区3号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20987 | 城东     | PMS 香榭兰亭7配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20988 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园南区2号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20989 | 城东     | PMS 香榭兰亭8配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20990 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园南区1号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 20991 | 城东     | PMS 香榭兰亭8配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20992 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园二期5号变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 20993 | 城东     | PMS 香榭兰亭8配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20994 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园二期4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20995 | 城东     | PMS 香榭兰亭8配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20996 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园二期3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 20997 | 城东     | PMS 和平上东4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 20998 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园二期2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 20999 | 城东     | PMS 和平上东4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21000 | 睢宁     | PMS 魏集竹城御景园二期1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21001 | 城东     | PMS 和平上东4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21002 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21003 | 城东     | PMS 和平上东4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21004 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝魏公西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21005 | 城东     | PMS 和平上东5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21006 | 睢宁     | PMS 魏集荣苗许庄西台         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21007 | 城东     | PMS 和平上东5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21008 | 睢宁     | PMS 魏集张行梁庄东台         | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 21009 | 城东     | PMS 和平上东5配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21010 | 睢宁     | PMS 魏集张行东2台          | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 21011 | 城东     | PMS 和平上东5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21012 | 睢宁     | 魏集浦棠河西台              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21013 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21014 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21015 | 睢宁     | PMS 魏集沈湖南2台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21016 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21017 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝河南台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21018 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21019 | 睢宁     | PMS 魏集供电所台           | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 21020 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21021 | 睢宁     | PMS 魏集东朱安置小区1号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21022 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21023 | 睢宁     | PMS 魏集东朱安置小区3号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21024 | 睢宁     | PMS 魏集东朱安置小区2号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21025 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21026 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区1号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21027 | 城东     | PMS 绿润和平壹号一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21028 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区2号箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21029 | 城东     | PMS 建国二期2美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21030 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期2号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21031 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期4号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21032 | 城东     | PMS 袁桥小区1美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21033 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期3号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21034 | 城东     | PMS 古槐园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21035 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期1号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21036 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区二期5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21037 | 城东     | PMS 国信云玺1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21038 | 城东     | PMS 国信云玺1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21039 | 城东     | PMS 国信云玺2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21040 | 睢宁     | 魏集卢营西台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21041 | 城东     | PMS 国信云玺2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21042 | 睢宁     | 魏集卢营东台           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21043 | 城东     | PMS 国信云玺2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21044 | 睢宁     | 魏集卢营南台           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21045 | 城东     | PMS 国信云玺2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21046 | 睢宁     | 魏集前郭东台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21047 | 城东     | PMS 国信云玺4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21048 | 睢宁     | 魏集王马路东台          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21049 | 城东     | PMS 国信云玺4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21050 | 睢宁     | 魏集镇东朱村农民集中区1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21051 | 城东     | PMS 国信云玺4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21052 | 睢宁     | 魏集镇东朱村农民集中区2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21053 | 城东     | PMS 国信云玺4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21054 | 城东     | 黄山垅大开发2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21055 | 睢宁     | 魏集西城茗苑一期A区2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21056 | 城东     | 云龙华府4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21057 | 睢宁     | 魏集西城茗苑一期A区1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21058 | 睢宁     | 魏集西城茗苑一期A区1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21059 | 城东     | PMS 云龙华府4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21060 | 城东     | PMS 云龙华府4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21061 | 睢宁     | 魏集西城茗苑一期A区2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21062 | 城东     | PMS 云龙华府4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21063 | 睢宁     | 魏集沈湖腾飞台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21064 | 城东     | PMS 云龙华府5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21065 | 睢宁     | 魏集大桥北台           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21066 | 城东     | PMS 云龙华府5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21067 | 睢宁     | 魏集姜庄徐庄台          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21068 | 城东     | PMS 云龙华府5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21069 | 睢宁     | 魏集陶河安置小区2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21070 | 城东     | PMS 云龙华府5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21071 | 睢宁     | 魏集陶河安置小区1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21072 | 城东     | PMS 沙后巷1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21073 | 城东     | PMS 橡树湾4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21074 | 睢宁     | 魏集红旗新农村南台        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21075 | 城东     | PMS 橡树湾4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21076 | 城东     | 橡树湾5配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21077 | 睢宁     | 魏集叶场小区6号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21078 | 城东     | 橡树湾5配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21079 | 睢宁     | 魏集叶场小区2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21080 | 睢宁     | 魏集叶场小区4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21081 | 城东     | 橡树湾5配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21082 | 睢宁     | 魏集叶场小区3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21083 | 睢宁     | 魏集叶场小区5号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21084 | 睢宁     | 魏集叶场小区7号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21085 | 睢宁     | 魏集叶场小区1号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21086 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区3配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21087 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区3配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21088 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区3配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21089 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区4配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21090 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区4配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21091 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区4配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21092 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区4配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21093 | 睢宁     | 魏集西城名苑B区3配3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21094 | 睢宁     | 魏集西城茗苑B区商业配电室1号变 | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 21095 | 睢宁     | 魏集西城茗苑B区商业配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21096 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 21097 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 21098 | 睢宁     | PMS 魏集白湖村陈庄台     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21099 | 睢宁     | PMS 魏集高宅西台       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21100 | 睢宁     | PMS 魏集韩坝韩西台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21101 | 睢宁     | PMS 魏集颖都台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21102 | 睢宁     | PMS 魏集集北圩北台      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21103 | 睢宁     | PMS 魏集魏小台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21104 | 睢宁     | PMS 魏集双楼中台       | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 21105 | 睢宁     | 魏集叶场马路台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21106 | 睢宁     | 魏集草庙庙东台          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21107 | 睢宁     | PMS 魏集王马路西台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21108 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代庄台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21109 | 睢宁     | PMS 魏集张庄张庄台（     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21110 | 睢宁     | 魏集叶场新庄台          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21111 | 睢宁     | PMS 魏集叶场南台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21112 | 睢宁     | 魏集前郭南台           | 10       | 400       | 24          | 24              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21113 | 睢宁     | PMS 魏集红旗北台           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21114 | 邳州     | 八义集张庄村马楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21115 | 邳州     | PMS 八义集黄山村九组变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21116 | 邳州     | 八义集黄山村前井1号变          | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 21117 | 邳州     | 八义集山后村部变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21118 | 邳州     | 八义集山前村山东1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21119 | 邳州     | PMS 八义集山前村部1号变（村部南）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21120 | 邳州     | 八义集山前村山西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21121 | 邳州     | PMS 八义集大墩村鲍庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21122 | 邳州     | 八义集山后村桃园变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21123 | 邳州     | 八义集山后村山后变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21124 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21125 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21126 | 邳州     | PMS 八义集河涯村李庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21127 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21128 | 邳州     | 八义集河涯村粮沃变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21129 | 邳州     | PMS 八义集河涯村后庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21130 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21131 | 邳州     | 八义集山前村沙庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21132 | 邳州     | PMS 八义集山前村吕圩变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21133 | 邳州     | 八义集窑西村14号变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 21134 | 邳州     | 八义集窑西村15号变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 21135 | 邳州     | PMS 八义集窑西村16号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21136 | 邳州     | 八义集汤海村部变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21137 | 邳州     | 八义集汤海村吕台1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21138 | 邳州     | PMS 八义集汤海村汤庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21139 | 邳州     | 八义集汤海村吴楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21140 | 邳州     | 八义集高桥村周楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21141 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西2号变（圩西北） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21142 | 邳州     | 八义集街道6号变（派出所北）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21143 | 邳州     | 八义集埝西村埝东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21144 | 邳州     | PMS 八义集山前村窑东2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21145 | 邳州     | 八义集石桥街道4号变（苏果超市）     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21146 | 邳州     | 八义集闫集村八组变            | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 21147 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄前变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21148 | 邳州     | PMS 八义集闫集村综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21149 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21150 | 邳州     | PMS 八义集闫集村九组变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21151 | 邳州     | 八义集闫集村十组变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21152 | 邳州     | 八义集周家村部变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21153 | 邳州     | PMS 八义集周家村小周家       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21154 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21155 | 邳州     | PMS 八义集周家村前翟变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21156 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21157 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21158 | 邳州     | PMS 八义集周家村大周变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21159 | 邳州     | 八义集张庄村竹二西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21160 | 邳州     | PMS 八义集张庄村新庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21161 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21162 | 邳州     | 八义集荣庄村1号变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21163 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄后变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21164 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21165 | 邳州     | 八义集闫集村三组变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21166 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥北1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21167 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21168 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园前变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21169 | 邳州     | 八义集张庄村上王变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21170 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21171 | 邳州     | 八义集张庄村新建变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21172 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21173 | 邳州     | 八义集石山村后山1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21174 | 邳州     | 八义集礼仪社区5变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21175 | 邳州     | 八义集石山村陆山变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21176 | 邳州     | 八义集高桥村桥南变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21177 | 邳州     | 八义集高桥村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21178 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道1号变（中学南） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21179 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道6号变（一组西） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21180 | 邳州     | 八义集石桥街道3号变（老村部）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21181 | 邳州     | 八义集石桥街道9号变（东门）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21182 | 邳州     | 八义集石桥街道8号变（五组）      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21183 | 邳州     | 八义集山后村周楼变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21184 | 邳州     | PMS 八义集顺河村孙庄变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 21185 | 邳州     | PMS 八义集顺河村毛家变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21186 | 邳州     | 八义集大墩村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21187 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村小高变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21188 | 邳州     | PMS 八义集街道4号变（土地所）   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21189 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21190 | 邳州     | PMS 八义集王庄村部1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21191 | 邳州     | 八义集王庄村西组变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21192 | 邳州     | 八义集张庄村竹山四组变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21193 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21194 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前东1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21195 | 邳州     | PMS 八义集李桥村部变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21196 | 邳州     | PMS 八义集顺河村西梁1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21197 | 邳州     | 八义集街道10号变（幼儿园）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21198 | 邳州     | 八义集石桥村桥西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21199 | 邳州     | 八义集李桥村王林1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21200 | 邳州     | PMS 八义集李桥村潘庄1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21201 | 邳州     | PMS 八义集大墩村墩东变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21202 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21203 | 邳州     | PMS 八义集顺河村杨台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21204 | 邳州     | 八义集黄山村六组变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21205 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21206 | 邳州     | 八义集赵庄村郭前变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21207 | 邳州     | 八义集窑西商业区变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21208 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21209 | 邳州     | PMS 八义集单庄村河东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21210 | 邳州     | PMS 八义集张公村张西1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21211 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21212 | 邳州     | 八义集埝西村部变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 21213 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹后1号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21214 | 邳州     | PMS 八义集新民村车站变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21215 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩东变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21216 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸前变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21217 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21218 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21219 | 邳州     | PMS 八义集石横村部1号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21220 | 邳州     | PMS 八义集埝西村翟电站变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21221 | 邳州     | PMS 八义集车站村部1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21222 | 邳州     | 八义集耿庄村周家1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21223 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21224 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21225 | 邳州     | PMS 八义集车站村新庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21226 | 邳州     | PMS 八义集车站村周家队   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21227 | 邳州     | PMS 八义集埕西村王家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21228 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21229 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21230 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村新庄变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21231 | 邳州     | 八义集街东村新庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21232 | 邳州     | 八义集街道2号变（老机械厂）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21233 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村部变（八一路东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21234 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21235 | 邳州     | PMS 八义集工业园区1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21236 | 邳州     | PMS 八义集工业园区变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21237 | 邳州     | 八义集街东电站变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21238 | 邳州     | 八义集街道1号变（苏果超市）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21239 | 邳州     | 八义集街道5号变（卫生院）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21240 | 邳州     | 八义集新民村曹前1号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21241 | 邳州     | 八义集埕西电站变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21242 | 邳州     | PMS 八义集埕西村苗家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21243 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21244 | 邳州     | 八义集枣园村小耿庄1号变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21245 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村潘集变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 21246 | 邳州     | PMS 八义集埕西村石家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21247 | 邳州     | 八义集茌子村茌东1号变          | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 21248 | 邳州     | PMS 八义集茌子村董家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21249 | 城东     | 橡树湾5配电室3变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21250 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21251 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21252 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21253 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21254 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21255 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21256 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21257 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21258 | 城东     | 奥都花园组合配电站1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21259 | 城东     | PMS 奥都花园组合配电站2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21260 | 城东     | 奥都花园组合配电站3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21261 | 城东     | PMS 奥都花园组合配电站4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21262 | 城东     | PMS 奥都花园2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21263 | 城东     | PMS 奥都花园2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21264 | 城东     | PMS 奥都花园3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21265 | 城东     | PMS 奥都花园4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21266 | 城东     | PMS 奥都花园4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21267 | 城东     | PMS 香溪左岸1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21268 | 城东     | PMS 香溪左岸1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21269 | 城东     | PMS 铁路33宿舍6美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21270 | 城东     | PMS 铁路33宿舍1美变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21271 | 城东     | PMS 铁路33宿舍2美变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21272 | 城东     | 铁路33宿舍7美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21273 | 城东     | PMS 铁路33宿舍4美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21274 | 城东     | PMS 铁路33宿舍5美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21275 | 城东     | 铁路33宿舍3美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21276 | 城东     | PMS 铁路33宿舍8美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21277 | 城东     | PMS 铁路33宿舍9美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21278 | 城东     | PMS 铁路33宿舍10美变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21279 | 城东     | PMS 铁路33宿舍11美变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21280 | 城东     | 中央公园三期组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21281 | 城东     | PMS 莲花井6美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21282 | 城东     | PMS 复骆线6          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21283 | 城东     | 黄山垅大开发1美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21284 | 城东     | 坝山1美变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21285 | 城东     | PMS 复青线29一3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21286 | 城东     | PMS 宝龙广场1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21287 | 城东     | PMS 宝龙广场1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21288 | 城东     | PMS 宝龙广场1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21289 | 城东     | PMS 宝龙广场1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21290 | 城东     | PMS 宝龙广场2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21291 | 城东     | PMS 宝龙广场2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21292 | 城东     | PMS 宝龙广场2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21293 | 城东     | PMS 宝龙广场2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21294 | 城东     | 中锐星尚城4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21295 | 城东     | 中锐星尚城4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21296 | 城东     | 中锐星尚城5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21297 | 城东     | 中锐星尚城5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21298 | 城东     | 中锐星尚城6配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21299 | 城东     | 中锐星尚城6配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21300 | 城东     | PMS 玉兰苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21301 | 城东     | PMS 玉兰苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21302 | 城东     | PMS 玉兰苑2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21303 | 城东     | PMS 玉兰苑2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21304 | 城东     | PMS 玉兰苑3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21305 | 城东     | PMS 玉兰苑3配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21306 | 城东     | PMS 玉兰苑4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21307 | 城东     | PMS 玉兰苑4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21308 | 城东     | PMS 国信君邑1配电室1变压器 | 10       | 630       | 478         | 478             |
| 21309 | 城东     | 国信君邑1配电室2变压器     | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 21310 | 城东     | PMS 国信君邑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 610         | 610             |
| 21311 | 城东     | PMS 国信君邑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21312 | 城东     | 民祥园10美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21313 | 城东     | 民祥园11美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21314 | 城东     | 民祥园12美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21315 | 城东     | 黄山云龙小区4美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21316 | 城东     | 黄山云龙小区5美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21317 | 城东     | PMS 橡树湾6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21318 | 城东     | PMS 橡树湾6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21319 | 城东     | PMS 橡树湾7配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21320 | 城东     | PMS 橡树湾7配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21321 | 城东     | PMS 橡树湾7配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21322 | 城东     | PMS 橡树湾7配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21323 | 城东     | PMS 民祥园13美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21324 | 城东     | 民祥园14美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21325 | 城东     | 民祥园15美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21326 | 城东     | 泛亚大厦美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21327 | 城东     | PMS 坝铜线7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21328 | 城东     | 黄山垅一期7美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21329 | 城东     | 黄山垅一期6美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21330 | 城东     | 世茂汉之源西二期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21331 | 城东     | 世茂汉之源西二期1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21332 | 城东     | PMS 万福世家1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21333 | 城东     | PMS 万福世家2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21334 | 城东     | PMS 万福世家2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21335 | 城东     | PMS 万福世家3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21336 | 城东     | PMS 万福世家3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21337 | 城东     | PMS 万福世家4配电室2变压器 | 10       | 630       | 461         | 461             |
| 21338 | 城东     | PMS 奎狮线8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21339 | 城东     | 绿地一期1美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21340 | 城东     | PMS 绿地一期2美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21341 | 城东     | PMS 中茵城3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21342 | 城东     | PMS 中茵城3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21343 | 城东     | PMS 中茵城3配电室3变压器      | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 21344 | 城东     | 中茵城3配电室4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21345 | 城东     | PMS 中茵城4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21346 | 城东     | PMS 中茵城4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21347 | 城东     | PMS 中茵城4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21348 | 城东     | PMS 中茵城4配电室4变压器      | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 21349 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21350 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21351 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21352 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21353 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21354 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21355 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21356 | 城东     | PMS 绿润和平壹号二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21357 | 城东     | PMS 和平上东9配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21358 | 城东     | PMS 和平上东9配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21359 | 城东     | PMS 和平上东10配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21360 | 城东     | PMS 和平上东10配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21361 | 城东     | PMS 奥邻花园4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21362 | 城东     | PMS 奥邻花园4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21363 | 城东     | PMS 奥邻花园4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21364 | 城东     | PMS 奥邻花园4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21365 | 城东     | PMS 奥邻花园5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21366 | 城东     | 奥邻花园5配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21367 | 城东     | PMS 奥邻花园5配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21368 | 城东     | 奥邻花园5配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21369 | 城东     | 奥都花园北1区1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21370 | 城东     | 奥都花园北1区1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21371 | 城东     | PMS 奥都花园北1区2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21372 | 城东     | PMS 奥都花园北1区2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21373 | 城东     | PMS 莲花井7美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21374 | 城东     | 沙后巷箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21375 | 城东     | 奥都花园北2区4配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21376 | 城东     | 奥都花园北2区4配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21377 | 城东     | 奥都花园北2区3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21378 | 城东     | 奥都花园北2区3配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21379 | 城东     | 奥都花园北2区5配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21380 | 城东     | 奥都花园北2区5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21381 | 城东     | 奥都花园北2区6配电室3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21382 | 城东     | 奥都花园北2区6配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21383 | 城东     | PMS 黄山教育小区2美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21384 | 城东     | 贺铜线32-4美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21385 | 城东     | PMS 奎马一线会泰段4北1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21386 | 城东     | 世茂新城西区3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21387 | 城东     | 世茂新城西区3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21388 | 城东     | 世茂新城西区3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21389 | 城东     | 世茂新城西区3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21390 | 城东     | PMS 保利鑫城四期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21391 | 城东     | PMS 保利鑫城四期3配电室4变压器 | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 21392 | 城东     | PMS 保利鑫城四期3配电室3变压器 | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 21393 | 城东     | PMS 保利鑫城四期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 21394 | 城东     | PMS 保利鑫城四期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 21395 | 城东     | PMS 保利鑫城四期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21396 | 城东     | PMS 保利鑫城四期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 21397 | 城东     | PMS 保利鑫城四期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21398 | 城东     | PMS 保利鑫城四期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 490         | 490             |
| 21399 | 城东     | PMS 保利鑫城四期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21400 | 城东     | PMS 保利鑫城四期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21401 | 城东     | 黄山垅一期2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21402 | 城东     | PMS 民富园17箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21403 | 城东     | PMS 莲花井2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21404 | 城东     | 复广线14美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21405 | 城东     | PMS 解大箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21406 | 城东     | PMS 古槐园3箱变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21407 | 城东     | PMS 黄山云龙小区1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21408 | 城东     | PMS 黄山垅II期2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21409 | 城东     | PMS 黄山垅II期4箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21410 | 城东     | PMS 橡树湾11配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21411 | 城东     | PMS 橡树湾11配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21412 | 城东     | PMS 橡树湾12配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21413 | 城东     | PMS 橡树湾12配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21414 | 城东     | PMS 橡树湾12配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21415 | 城东     | PMS 橡树湾11配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21416 | 城东     | 铁路民祥园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21417 | 城东     | PMS 九七医院1配电室1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21418 | 城东     | PMS 九七医院1配电室2变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21419 | 城东     | PMS 黄山云龙拆迁1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21420 | 城东     | PMS 绿地领海4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21421 | 城东     | PMS 绿地领海4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21422 | 城东     | PMS 绿地领海5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21423 | 城东     | PMS 绿地领海2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21424 | 城东     | PMS 绿地领海3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21425 | 城东     | PMS 绿地领海2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21426 | 城东     | PMS 绿地领海3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21427 | 城东     | PMS 紫荆园4配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21428 | 城东     | PMS 紫荆园1配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21429 | 城东     | PMS 紫荆园1配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21430 | 城东     | PMS 紫荆园3配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21431 | 城东     | PMS 紫荆园3配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21432 | 城东     | PMS 紫荆园4配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21433 | 城东     | PMS 紫荆园1配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21434 | 城东     | PMS 紫荆园2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21435 | 城东     | PMS 紫荆园2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21436 | 城东     | PMS 紫荆园2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21437 | 城东     | PMS 紫荆园3配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21438 | 城东     | PMS 紫荆园4配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21439 | 城东     | PMS 紫荆园4配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21440 | 城东     | PMS 紫荆园2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21441 | 城东     | PMS 紫荆园3配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21442 | 城东     | PMS 宏远箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21443 | 城东     | PMS 建国一期2美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21444 | 城东     | PMS 民祥园3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21445 | 城东     | PMS 黄山垅III期2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21446 | 城东     | PMS 建国一期1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21447 | 城东     | PMS 钟鼓楼美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21448 | 城东     | PMS 可染小区3美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21449 | 城东     | PMS 铁路民祥园4箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21450 | 城东     | PMS 民祥园6箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21451 | 城东     | PMS 孔雀城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21452 | 城东     | PMS 孔雀城2箱变变压器     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 21453 | 城东     | PMS 孔雀城5箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21454 | 城东     | PMS 孔雀城4箱变变压器     | 10       | 400       | 246         | 246             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21455 | 城东     | PMS 孔雀城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21456 | 城东     | PMS 孔雀城3箱变变压器     | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 21457 | 城东     | PMS 孔雀城1箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21458 | 城东     | PMS 孔雀城6箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21459 | 城东     | PMS 孔雀城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21460 | 城东     | PMS 袁桥2美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21461 | 城东     | PMS 民祥园5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21462 | 城东     | PMS 绿苑小区配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21463 | 城东     | 坝黄线1—1东1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21464 | 城东     | 橡树湾10配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21465 | 城东     | 橡树湾10配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21466 | 城东     | PMS 苏苑小区4美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21467 | 城东     | PMS 黄山教育小区箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21468 | 城东     | 响福炮团段8—1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21469 | 城东     | 石铜线40—1           | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 21470 | 城东     | 龙湖湾4配电室2变压器       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 21471 | 城东     | PMS 民富园1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21472 | 城东     | PMS 医科大学1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21473 | 城东     | PMS 医科大学1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21474 | 城东     | PMS 医科大学组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21475 | 城东     | PMS 医科大学组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21476 | 城东     | PMS 医科大学1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21477 | 城东     | PMS 医科大学组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21478 | 城东     | PMS 医科大学组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21479 | 城东     | PMS 医科大学1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21480 | 城东     | PMS 橡树湾8配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21481 | 城东     | PMS 橡树湾8配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21482 | 城东     | PMS 橡树湾9配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21483 | 城东     | PMS 橡树湾9配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21484 | 城东     | 橡树湾9配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21485 | 城东     | PMS 梵顿公馆2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21486 | 城东     | PMS 梵顿公馆3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21487 | 城东     | PMS 梵顿公馆2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21488 | 城东     | PMS 梵顿公馆3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21489 | 城东     | PMS 梵顿公馆1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21490 | 城东     | PMS 梵顿公馆1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21491 | 城东     | PMS 梵顿公馆2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21492 | 城东     | PMS 梵顿公馆4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21493 | 城东     | 梵顿公馆3配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21494 | 城东     | PMS 梵顿公馆4配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21495 | 城东     | 梵顿公馆1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21496 | 城东     | PMS 梵顿公馆2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21497 | 城东     | PMS 梵顿公馆4配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21498 | 城东     | PMS 梵顿公馆3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21499 | 城东     | PMS 梵顿公馆4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21500 | 城东     | 梵顿公馆1配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21501 | 城东     | PMS 和平上东8配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21502 | 城东     | PMS 和平上东8配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21503 | 城东     | PMS 和平上东8配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21504 | 城东     | PMS 和平上东7配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21505 | 邳州     | PMS 八义集茆子村茆西变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21506 | 邳州     | 八义集枣园村枣南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21507 | 邳州     | PMS 八义集枣园村枣北变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21508 | 邳州     | 八义集枣园村耿楼1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21509 | 邳州     | PMS 八义集粮山桥变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21510 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21511 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村前东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21512 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21513 | 邳州     | PMS 八义集谭洼东站变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21514 | 邳州     | 八义集张公村洪庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21515 | 邳州     | PMS 八义集单庄村单前变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21516 | 邳州     | 八义集茆子村墩西1号变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 21517 | 邳州     | 八义集茆子村墩中变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21518 | 邳州     | 八义集街道11号变（镇政府）      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 21519 | 邳州     | 八义集闫集村官庄变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21520 | 邳州     | PMS 八义集工业园区2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21521 | 邳州     | 八义集街道9号变（树人小区）      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21522 | 邳州     | 八义集黄山村4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21523 | 邳州     | PMS 八义集石横村后西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21524 | 邳州     | PMS 八义集街道3号变（老农机站）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21525 | 邳州     | 八义集礼仪社区1变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21526 | 邳州     | PMS 八义集工业园区3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21527 | 邳州     | 八义集设施厂变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21528 | 邳州     | 八义集单庄村单后变           | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 21529 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西1号变（桥头） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21530 | 邳州     | PMS 八义集供电所变         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21531 | 邳州     | PMS 八义集张庄村吴桥变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21532 | 邳州     | PMS 八义集街道7号变（派出所南）   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21533 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21534 | 邳州     | PMS 八义集埝西村孙家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21535 | 邳州     | 八义集闫集村部2号变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21536 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21537 | 邳州     | PMS 八义集张公村郭庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21538 | 邳州     | PMS 八义集镇南小区变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 21539 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21540 | 邳州     | 八义集石桥中学公变            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21541 | 邳州     | PMS 八义集街道12号变（小郭队）   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21542 | 邳州     | PMS 八义集街道13号变（建筑站）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21543 | 邳州     | PMS 八义集街道16号变（老粮库）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21544 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21545 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村后西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21546 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村一组变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21547 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21548 | 邳州     | PMS 八义集街道15号变（街北队）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21549 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21550 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21551 | 邳州     | PMS 八义集张公村徐家2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21552 | 邳州     | PMS 八义集工业园区4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21553 | 邳州     | PMS 八义集枣园村小耿庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21554 | 邳州     | 八义集街道17号变（幼儿园西）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21555 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21556 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21557 | 邳州     | PMS 八义集茌子村郑庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21558 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21559 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21560 | 邳州     | PMS 八义集山前村部2号变（村部北）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21561 | 邳州     | PMS 八义集埝西村翟家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21562 | 邳州     | 八义集埝西村埝西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21563 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹后2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21564 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西队3号变（圩西） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21565 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21566 | 邳州     | PMS 八义集车站前李东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21567 | 邳州     | PMS 八义集石横村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21568 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21569 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21570 | 邳州     | PMS 八义集汤海村吕台2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21571 | 邳州     | 八义集石桥村半楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21572 | 邳州     | PMS 八义集李桥村王林2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21573 | 邳州     | PMS 八义集石山村后山2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21574 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21575 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21576 | 邳州     | PMS 八义集街道14号变（门前队）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21577 | 邳州     | PMS 八义集埕西村蒋家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21578 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵东变（赵东队）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21579 | 邳州     | PMS 八义集街东村小姜变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21580 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村周家2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21581 | 邳州     | PMS 八义集李桥村潘庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21582 | 邳州     | PMS 八义集顺河村西梁2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21583 | 邳州     | PMS 八义集张公村洪庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21584 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21585 | 邳州     | PMS 八义集张公村张西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21586 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道5号变（村部后） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21587 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21588 | 邳州     | PMS 八义集张庄村竹山二组路东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21589 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21590 | 邳州     | PMS 八义集王庄村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21591 | 邳州     | 八义集石桥街道7号变（一组东）     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21592 | 邳州     | PMS 八义集黄山村四组变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21593 | 邳州     | PMS 八义集河涯村后庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21594 | 邳州     | PMS 八义集山后村孙庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21595 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21596 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21597 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21598 | 邳州     | PMS 八义集高桥村陈台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21599 | 邳州     | PMS 八义集汤海村汤庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21600 | 邳州     | 八义集礼仪社区3变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21601 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道10号变（教堂） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21602 | 邳州     | 八义集街东村腾家3号变         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 21603 | 邳州     | 八义集窑西社区1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21604 | 邳州     | 八义集窑西社区3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21605 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21606 | 邳州     | PMS 八义集山前村部3号变（圩后）  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21607 | 邳州     | PMS 八义集车站村河西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21608 | 邳州     | PMS 八义集车站前李西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21609 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21610 | 邳州     | PMS 八义集街道8号变（电信局）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21611 | 邳州     | PMS 八义集窑西商业区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21612 | 邳州     | PMS 八义集车站村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21613 | 邳州     | PMS 八义集石横村后西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21614 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹前2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21615 | 邳州     | PMS 八义集街东村腾家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21616 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道2号变（中学北） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21617 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21618 | 邳州     | PMS 八义集李桥村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21619 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸前西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21620 | 邳州     | 八义集石桥街道11号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21621 | 邳州     | 八义集山前村窑东3号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 21622 | 邳州     | PMS 八义集河涯李庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21623 | 邳州     | PMS 八义集山前村吕圩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21624 | 邳州     | PMS 八义集山后阁西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21625 | 邳州     | 八义集山前村山西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21626 | 邳州     | PMS 八义集单前2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21627 | 邳州     | 八义集单庄村单后2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21628 | 邳州     | 八义集茆子村墩中2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21629 | 邳州     | 八义集张公村郭庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21630 | 邳州     | PMS 八义集街道21号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21631 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21632 | 邳州     | PMS 八义集前翟2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21633 | 邳州     | PMS 八义集周家村周家2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21634 | 邳州     | PMS 八义集闫集八组2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21635 | 邳州     | PMS 八义集闫集村三组2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21636 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21637 | 邳州     | PMS 八义集顺河村孙庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21638 | 邳州     | PMS 八义集黄山村七组变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21639 | 邳州     | PMS 八义集顺河村街道变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21640 | 邳州     | PMS 八义集顺河村南门变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21641 | 邳州     | 八义集竹山四组2号变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 21642 | 邳州     | PMS 八义集大墩村墩东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21643 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭中3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21644 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21645 | 邳州     | PMS 八义集石山村陆山2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21646 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21647 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21648 | 邳州     | PMS 八义集王庄前组2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21649 | 邳州     | PMS 八义集顺河毛家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21650 | 邳州     | PMS 八义集山前村窑东4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21651 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21652 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21653 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21654 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21655 | 邳州     | 八义集谭洼村潘集2号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 21656 | 邳州     | PMS 八义集枣园村枣南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21657 | 邳州     | PMS 八义集车站村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21658 | 邳州     | PMS 八义集大墩村6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21659 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21660 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭中2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21661 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21662 | 邳州     | PMS 八义集黄山村3队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21663 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21664 | 邳州     | PMS 八义集顺河村12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21665 | 邳州     | PMS 八义集王庄村8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21666 | 邳州     | PMS 八义集黄山村山西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21667 | 邳州     | PMS 八义集大墩村8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21668 | 邳州     | PMS 八义集王庄村7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21669 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21670 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21671 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21672 | 邳州     | PMS 八义集黄山村9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21673 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21674 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21675 | 邳州     | PMS 八义集河涯村粮沃2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21676 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21677 | 邳州     | PMS 八义集苗楼后西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21678 | 邳州     | PMS 八义集埝西村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21679 | 邳州     | PMS 八义集车站村前李东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21680 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21681 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21682 | 邳州     | PMS 八义集茌子董家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21683 | 邳州     | PMS 八义集山后村山后队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21684 | 邳州     | PMS 八义集石横村部3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21685 | 邳州     | PMS 八义集山后村桃园2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21686 | 邳州     | 八义集埝西村陶洼变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21687 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21688 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21689 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21690 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21691 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21692 | 邳州     | PMS 八义集埝西村孙家2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21693 | 邳州     | 八义集石山村金庄2号变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 21694 | 邳州     | PMS 八义集张庄村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21695 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21696 | 邳州     | 八义集石山村后山 3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21697 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21698 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道14号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21699 | 邳州     | PMS 八义集闫集村十组2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21700 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21701 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21702 | 邳州     | 八义集单庄村单后3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21703 | 邳州     | 八义集街道18号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21704 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21705 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21706 | 邳州     | PMS 八义集张庄村新庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21707 | 邳州     | PMS 八义集张庄村吴桥2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21708 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21709 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道16号变（东门3） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21710 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道15号变（街北）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21711 | 邳州     | PMS 八义集汤海村吕台3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21712 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21713 | 邳州     | 八义集枣园村枣南3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21714 | 邳州     | 八义集窑西商业区3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21715 | 邳州     | 八义集茌子村郑庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21716 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21717 | 邳州     | PMS 八义集张庄村竹山二组3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21718 | 邳州     | PMS 八义集街道19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21719 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园前2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21720 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21721 | 邳州     | PMS 八义集黄山村九组2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21722 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21723 | 邳州     | PMS 八义集黄山村六组2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21724 | 邳州     | PMS 八义集黄山村四组2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21725 | 邳州     | PMS 八义集山后村山后队3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21726 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21727 | 邳州     | PMS 八义集王庄村西组2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21728 | 邳州     | 八义集顺河村杨台5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21729 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21730 | 邳州     | PMS 八义集街道20号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21731 | 邳州     | PMS 八义集众安家园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21732 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21733 | 邳州     | PMS 八义集街道22号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 21734 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21735 | 邳州     | PMS 八义集山前村山西3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21736 | 邳州     | 八义集礼仪社区2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21737 | 邳州     | PMS 八义集张公村洪庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21738 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21739 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村前东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21740 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21741 | 邳州     | PMS 八义集石横村后东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21742 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21743 | 邳州     | PMS 八义集张公村徐家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21744 | 邳州     | PMS 八义集王庄村五组变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21745 | 邳州     | PMS 八义集张庄村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21746 | 邳州     | PMS 八义集金色花园2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21747 | 邳州     | PMS 八义集金色花园1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21748 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21749 | 邳州     | 八义集高桥村桥北3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 21750 | 邳州     | PMS 八集镇清华园1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21751 | 邳州     | PMS 八集镇荣盛家园1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21752 | 邳州     | PMS 八集镇荣盛家园2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21753 | 邳州     | PMS 八义集人家1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21754 | 邳州     | PMS 八义集人家2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21755 | 邳州     | PMS 汇智家园小区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21756 | 邳州     | PMS 汇智家园小区3号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 21757 | 邳州     | PMS 汇智家园小区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21758 | 邳州     | PMS 八义集八一小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21759 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21760 | 邳州     | PMS 八义集粮山桥2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 21761 | 城东     | 和平上东6配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21762 | 城东     | PMS 和平上东6配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21763 | 城东     | PMS 和平上东6配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21764 | 城东     | PMS 和平上东6配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21765 | 城东     | PMS 和平上东8配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21766 | 城东     | PMS 和平上东7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21767 | 城东     | PMS 食品城商住楼4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21768 | 城东     | PMS 楚岳山庄2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21769 | 城东     | PMS 楚岳山庄1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21770 | 城东     | PMS 楚岳山庄4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21771 | 城东     | PMS 楚岳山庄3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21772 | 城东     | PMS 机场小区2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21773 | 城东     | PMS 机场小区3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21774 | 城东     | PMS 机场小区1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21775 | 城东     | PMS 机场小区4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21776 | 城东     | 世茂2开2配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21777 | 城东     | 世茂2开2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21778 | 城东     | PMS 绿地泊林公馆二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21779 | 城东     | 绿地泊林公馆二期4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21780 | 城东     | PMS 丰储街农贸市场配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21781 | 城东     | PMS 丰储街农贸市场配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21782 | 城东     | PMS 丰储街农贸市场配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21783 | 城东     | PMS 丰储街农贸市场配电室1变压器   | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 21784 | 城东     | PMS 泊林公馆二期5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21785 | 城东     | PMS 泊林公馆二期5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21786 | 城东     | PMS 公共事业局2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21787 | 城东     | PMS 公共事业局1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21788 | 城东     | 月桥花院3配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21789 | 城东     | PMS 月桥花院3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21790 | 城东     | 月桥花院3配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21791 | 城东     | PMS 月桥花院3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21792 | 城东     | PMS 水岸蓝湾箱变变压器        | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 21793 | 城东     | PMS 水岸蓝湾组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 21794 | 城东     | PMS 水岸蓝湾组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 21795 | 城东     | 和平东苑组合配电站1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21796 | 城东     | PMS 和平东苑组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21797 | 城东     | 和平东苑组合配电站3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21798 | 城东     | PMS 和平东苑组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21799 | 城东     | PMS 尚都会3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21800 | 城东     | PMS 尚都会3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21801 | 城东     | PMS 尚都会2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21802 | 城东     | PMS 尚都会1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21803 | 城东     | PMS 尚都会3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21804 | 城东     | PMS 尚都会3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21805 | 城东     | PMS 尚都会2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21806 | 城东     | PMS 尚都会1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21807 | 城东     | PMS 尚都会1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21808 | 城东     | PMS 尚都会1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21809 | 城东     | PMS 中茵城1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21810 | 城东     | PMS 中茵城2配电室1变压器   | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 21811 | 城东     | PMS 中茵城1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21812 | 城东     | PMS 中茵城1配电室1变压器   | 10       | 800       | 615         | 615             |
| 21813 | 城东     | PMS 中茵城2配电室2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21814 | 城东     | PMS 中茵城1配电室4变压器   | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 21815 | 城东     | 坝铜线21             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21816 | 城东     | PMS 徐州站宿舍箱变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 21817 | 城东     | PMS 复坝线2南2东1      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21818 | 城东     | PMS 戏马台箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21819 | 城东     | PMS 中锐星尚城8配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21820 | 城东     | PMS 中锐星尚城9配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21821 | 城东     | PMS 中锐星尚城9配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21822 | 城东     | PMS 中锐星尚城7配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21823 | 城东     | PMS 中锐星尚城8配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21824 | 城东     | PMS 中锐星尚城7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21825 | 城东     | 中锐星尚城8配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21826 | 城东     | PMS 中锐星尚城7配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21827 | 城东     | PMS 中锐星尚城8配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21828 | 城东     | 中锐星尚城7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21829 | 城东     | PMS 食品城商住楼5箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 21830 | 城东     | 升郭线5—10=2         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21831 | 城东     | PMS 盛世锦园3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21832 | 城东     | PMS 盛世锦园4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21833 | 城东     | PMS 盛世锦园4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21834 | 城东     | PMS 盛世锦园4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21835 | 城东     | PMS 盛世锦园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21836 | 城东     | PMS 盛世锦园1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21837 | 城东     | PMS 盛世锦园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21838 | 城东     | PMS 盛世锦园3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21839 | 城东     | PMS 盛世锦园4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21840 | 城东     | PMS 盛世锦园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21841 | 城东     | PMS 盛世锦园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21842 | 城东     | PMS 盛世锦园1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21843 | 城东     | PMS 盛世锦园3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21844 | 城东     | PMS 盛世锦园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21845 | 城东     | PMS 和平首府3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21846 | 城东     | PMS 和平首府3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21847 | 城东     | PMS 和平首府4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21848 | 城东     | PMS 和平首府3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21849 | 城东     | PMS 和平首府4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21850 | 城东     | PMS 和平首府3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21851 | 城东     | PMS 和平首府4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21852 | 城东     | PMS 和平首府4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21853 | 城东     | 和平首府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 21854 | 城东     | 和平首府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21855 | 城东     | 和平首府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21856 | 城东     | 和平首府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21857 | 城东     | 和平首府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21858 | 城东     | 和平首府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21859 | 城东     | 和平首府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21860 | 城东     | PMS 金贝庄园2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21861 | 城东     | PMS 朝环线5—3       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 21862 | 城东     | PMS 观澜别院1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21863 | 城东     | PMS 观澜别院1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21864 | 城东     | PMS 观澜别院2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21865 | 城东     | PMS 观澜别院3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21866 | 城东     | PMS 观澜别院2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21867 | 城东     | PMS 观澜别院1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21868 | 城东     | PMS 观澜别院3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21869 | 城东     | PMS 观澜别院2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21870 | 城东     | PMS 观澜别院3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21871 | 城东     | PMS 观澜别院2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21872 | 城东     | PMS 观澜别院3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21873 | 城东     | 新元大道1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21874 | 城东     | PMS 翡翠之光3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21875 | 城东     | PMS 翡翠之光组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21876 | 城东     | PMS 翡翠之光3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21877 | 城东     | PMS 翡翠之光3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21878 | 城东     | PMS 翡翠之光2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21879 | 城东     | PMS 翡翠之光2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21880 | 城东     | PMS 翡翠之光3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21881 | 城东     | PMS 翡翠之光2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21882 | 城东     | PMS 翡翠之光2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21883 | 城东     | PMS 翡翠之光组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21884 | 城东     | 世茂天城4配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21885 | 城东     | PMS 世茂天城4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21886 | 城东     | PMS 世茂天城4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21887 | 城东     | 世茂天城4配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21888 | 城东     | PMS 中锐星尚城10配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21889 | 城东     | PMS 中锐星尚城10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21890 | 城东     | PMS 中锐星尚城10配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21891 | 城东     | PMS 中锐星尚城10配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21892 | 城东     | PMS 东方锦城配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21893 | 城东     | PMS 东方锦城配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21894 | 城东     | PMS 东方锦城1箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21895 | 城东     | PMS 东方锦城2箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21896 | 城东     | PMS 紫悦台1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21897 | 城东     | PMS 紫悦台2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21898 | 城东     | PMS 紫悦台3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21899 | 城东     | PMS 紫悦台1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21900 | 城东     | PMS 紫悦台1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21901 | 城东     | PMS 紫悦台1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21902 | 城东     | PMS 紫悦台2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21903 | 城东     | PMS 紫悦台2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21904 | 城东     | PMS 紫悦台2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21905 | 城东     | PMS 惠大线4           | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 21906 | 城东     | PMS 尚峰佳园配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21907 | 城东     | PMS 尚峰佳园配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21908 | 城东     | PMS 尚峰佳园配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21909 | 城东     | PMS 尚峰佳园配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21910 | 城东     | PMS 璟悦配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21911 | 城东     | PMS 璟悦配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21912 | 城东     | PMS 璟悦配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21913 | 城东     | PMS 璟悦配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21914 | 城东     | PMS 世茂新城西区6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21915 | 城东     | PMS 世茂新城西区6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21916 | 城东     | PMS 世茂新城西区5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21917 | 城东     | PMS 世茂新城西区5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21918 | 城东     | PMS 世茂新城西区6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21919 | 城东     | PMS 世茂新城西区6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21920 | 城东     | PMS 世茂新城西区5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21921 | 城东     | PMS 世茂新城西区5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21922 | 城东     | PMS 生活广场3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21923 | 城东     | PMS 生活广场2配电室1变压器   | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 21924 | 城东     | PMS 生活广场2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21925 | 城东     | PMS 生活广场2配电室2变压器   | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 21926 | 城东     | PMS 生活广场2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21927 | 城东     | PMS 生活广场3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21928 | 城东     | PMS 生活广场3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21929 | 城东     | PMS 生活广场3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21930 | 城东     | PMS 云龙彭祖大道箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21931 | 城东     | PMS 国信上城学府2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21932 | 城东     | PMS 国信上城学府4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21933 | 城东     | PMS 国信上城学府2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21934 | 城东     | PMS 国信上城学府4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21935 | 城东     | PMS 国信上城学府2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21936 | 城东     | PMS 国信上城学府2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21937 | 城东     | PMS 国信上城学府4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21938 | 城东     | PMS 国信上城学府4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21939 | 城东     | PMS 观澜别院4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21940 | 城东     | PMS 观澜别院5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21941 | 城东     | PMS 观澜别院5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21942 | 城东     | PMS 观澜别院4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21943 | 城东     | PMS 观澜别院5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21944 | 城东     | PMS 观澜别院4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21945 | 城东     | 桂花园1配电室1变压器        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21946 | 城东     | 桂花园3配电室2变压器        | 10       | 1000      | 799         | 799             |
| 21947 | 城东     | 桂花园4配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21948 | 城东     | 桂花园3配电室3变压器        | 10       | 1000      | 763         | 763             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21949 | 城东     | 桂花园2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21950 | 城东     | 桂花园5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21951 | 城东     | 桂花园2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21952 | 城东     | 桂花园1配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21953 | 城东     | 桂花园4配电室3变压器  | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 21954 | 城东     | 桂花园5配电室3变压器  | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 21955 | 城东     | 桂花园1配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 21956 | 城东     | 丽景府2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21957 | 城东     | 丽景府2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21958 | 城东     | 丽景府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21959 | 城东     | 丽景府2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21960 | 城东     | 丽景府1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21961 | 城东     | 丽景府2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21962 | 城东     | 坝环线21        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21963 | 城东     | 开明商办楼配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21964 | 城东     | 开明商办楼配电室1变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 21965 | 城东     | 金德嘉苑1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21966 | 城东     | 金德嘉苑3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21967 | 城东     | 金德嘉苑4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21968 | 城东     | 金德嘉苑1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21969 | 城东     | 金德嘉苑4配电室2变压器 | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 21970 | 城东     | 金德嘉苑2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21971 | 城东     | 金德嘉苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21972 | 城东     | 金德嘉苑3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21973 | 城东     | 金德嘉苑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21974 | 城东     | 金德嘉苑4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21975 | 城东     | 金德嘉苑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21976 | 城东     | 金德嘉苑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21977 | 城东     | 金德嘉苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21978 | 城东     | 金德嘉苑4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21979 | 城东     | 金德嘉苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21980 | 城东     | 金德嘉苑2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21981 | 城东     | 博览中心6配电室3变压器 | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 21982 | 城东     | 博览中心6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21983 | 城东     | 博览中心7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21984 | 城东     | 博览中心7配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21985 | 城东     | 博览中心6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21986 | 城东     | 响铜线5—1       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 21987 | 城东     | 水沐玖悦府组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21988 | 城东     | 水沐玖悦府组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21989 | 城东     | 水沐玖悦府1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21990 | 城东     | 水沐玖悦府1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21991 | 城东     | 水沐玖悦府组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21992 | 城东     | 水沐玖悦府2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21993 | 城东     | 水沐玖悦府2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21994 | 城东     | 水沐玖悦府组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 21995 | 城东     | 汉景澜园1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21996 | 城东     | 汉景澜园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21997 | 城东     | 汉景澜园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 21998 | 城东     | 汉景澜园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 21999 | 城东     | 汉景澜园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 22000 | 城东     | 汉景澜园2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22001 | 城东     | 石七线28一1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22002 | 城东     | 石郭线22一1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22003 | 城东     | 云悦华府1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22004 | 城东     | 云悦华府2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22005 | 城东     | 云悦华府3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22006 | 城东     | 云悦华府1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22007 | 城东     | 云悦华府3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22008 | 城东     | 云悦华府2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22009 | 城东     | 云悦华府3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22010 | 城东     | 云悦华府1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22011 | 城东     | 云悦华府3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22012 | 城东     | 云悦华府1配电室3变压器    | 10       | 800       | 613         | 613             |
| 22013 | 城东     | 雍容华府5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22014 | 城东     | 雍容华府4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22015 | 城东     | 雍容华府6配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22016 | 城东     | 雍容华府7配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22017 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22018 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22019 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22020 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22021 | 邳州     | 八义集山前村山西4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22022 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑1号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22023 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22024 | 邳州     | 八义集石山村山西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22025 | 邳州     | 八义集礼仪社区4变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22026 | 邳州     | 八义集石横村石东4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22027 | 邳州     | 八义集山前村山东5号变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22028 | 邳州     | PMS 八义集宏伟公寓变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22029 | 邳州     | PMS 八义集闫集新区      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22030 | 邳州     | 八义集省道1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22031 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22032 | 邳州     | 八义集车站礼仪小区1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22033 | 邳州     | 八义集街道23号变(计划办)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22034 | 邳州     | 八义集街道24号变（苏果南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22035 | 邳州     | 八义集街道25号变（医院西）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22036 | 邳州     | 八义集高铁新区变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22037 | 邳州     | 八义集埝西村南庄2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22038 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22039 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22040 | 邳州     | PMS 八义集顺河村街北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22041 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22042 | 邳州     | PMS 八路侯营五队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22043 | 邳州     | PMS 八路院墙后赵变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22044 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22045 | 邳州     | PMS 八路院墙钱庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22046 | 邳州     | 八路十店李楼变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22047 | 邳州     | PMS 八路张圩臬西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22048 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22049 | 邳州     | 八路兽医站变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22050 | 邳州     | PMS 八路南赵三队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22051 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22052 | 邳州     | PMS 八路张湾汪南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22053 | 邳州     | 八路香卜李园头变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22054 | 邳州     | 八路香埠汪西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22055 | 邳州     | PMS 八路香埠徐南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22056 | 邳州     | PMS 八路香埠村部站变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22057 | 邳州     | PMS 八路唐山桥东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22058 | 邳州     | PMS 八路香埠李庄变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22059 | 邳州     | PMS 八路唐山1号村部变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22060 | 邳州     | PMS 八路十店楼南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22061 | 邳州     | PMS 八路镇李巷村一队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22062 | 邳州     | 八路院墙胡庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22063 | 邳州     | 八路李巷村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22064 | 邳州     | PMS 八路曹庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22065 | 邳州     | PMS 八路钟庄刘东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22066 | 邳州     | 八路香卜汪站变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 22067 | 邳州     | PMS 八路唐山后赵变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22068 | 邳州     | 八路唐山九姓变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22069 | 邳州     | PMS 八路招贤九队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22070 | 邳州     | PMS 八路唐山前赵变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22071 | 邳州     | PMS 八路李巷景点变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22072 | 邳州     | PMS 八路山北花巷变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22073 | 邳州     | 八路山北五队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22074 | 邳州     | PMS 八路山北房顶变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22075 | 邳州     | 八路山北吴巷变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22076 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22077 | 邳州     | PMS 八路高滩村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22078 | 邳州     | 八路高滩臬堂变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22079 | 邳州     | PMS 八路仲滩村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22080 | 邳州     | PMS 八路十店张院墙变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22081 | 邳州     | 八路十店楼北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22082 | 邳州     | PMS 八路祠堂工业园变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22083 | 邳州     | PMS 八路四队变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22084 | 邳州     | 八路供销社变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22085 | 邳州     | 八路幼儿园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22086 | 邳州     | 八路供电所2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22087 | 邳州     | PMS 八路招贤八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22088 | 邳州     | PMS 八路招贤十三队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22089 | 邳州     | PMS 八路招贤十一队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22090 | 邳州     | PMS 八路招贤村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22091 | 邳州     | 八路招贤一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22092 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22093 | 邳州     | PMS 八路拔卜营村六队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22094 | 邳州     | PMS 八路拔卜营杜圩变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22095 | 邳州     | 八路拔卜营村部变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22096 | 邳州     | PMS 八路祠堂村潘庄变  | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22097 | 邳州     | 八路祠堂村张海变      | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 22098 | 邳州     | PMS 八路临河徐庙变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22099 | 邳州     | 八路侯营村四队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22100 | 邳州     | PMS 八路侯营村张庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22101 | 邳州     | PMS 八路候营村六队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22102 | 邳州     | PMS 八路南赵村部配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22103 | 邳州     | PMS 八路刘集西新区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22104 | 邳州     | PMS 八路祠堂南站变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22105 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村8号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22106 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22107 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22108 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22109 | 邳州     | 八路供电所1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22110 | 邳州     | PMS 八路张湾村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22111 | 邳州     | 八路临河村部变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22112 | 邳州     | PMS 八路招贤前五队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22113 | 邳州     | 八路街北新区东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22114 | 邳州     | PMS 八路街北新区西变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22115 | 邳州     | PMS 八路唐山蔬菜大棚变 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22116 | 邳州     | PMS 八路杨庄村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22117 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22118 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22119 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村6号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22120 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村7号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22121 | 邳州     | 八路桃园变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22122 | 邳州     | PMS 八路刘集单庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22123 | 邳州     | PMS 八路候营二队变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22124 | 邳州     | PMS 八路刘集瓦房变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22125 | 邳州     | PMS 八路刘集郭楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22126 | 邳州     | PMS 八路杨前变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22127 | 邳州     | 八路镇综合服务中心变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22128 | 邳州     | PMS 八路刘集村醋庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22129 | 邳州     | PMS 八路刘集村后刘变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22130 | 邳州     | PMS 八路刘集香店变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22131 | 邳州     | PMS 八路刘集魏庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22132 | 邳州     | 八路李巷二队11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22133 | 邳州     | 八路南赵西李一队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22134 | 邳州     | PMS 八路张圩村杲东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22135 | 邳州     | PMS 八路张圩村圩东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22136 | 邳州     | PMS 八路张圩孙庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22137 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22138 | 邳州     | 八路八队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22139 | 邳州     | PMS 八路院墙村村部变14号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22140 | 邳州     | PMS 八路张圩村村部变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22141 | 邳州     | PMS 八路杨庄村高庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22142 | 邳州     | PMS 八路高滩村周庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22143 | 邳州     | PMS 八路钟庄钟庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22144 | 邳州     | PMS 八路十店村村部变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22145 | 邳州     | PMS 八路南赵十三家变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22146 | 邳州     | 八路刘集桑庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22147 | 邳州     | 八路刘集杨房变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22148 | 邳州     | PMS 八路侯营西二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22149 | 邳州     | PMS 八路招贤六队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22150 | 邳州     | PMS 八路交管所变1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22151 | 邳州     | PMS 八路棉花站变1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22152 | 邳州     | PMS 八路侯营五队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22153 | 邳州     | PMS 八路张湾前马2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22154 | 邳州     | PMS 八路候营村张庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22155 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22156 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22157 | 邳州     | 八路山北房顶2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22158 | 邳州     | PMS 八路李巷村村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22159 | 邳州     | PMS 八路唐山村前赵2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22160 | 邳州     | PMS 八路李巷村魏庄队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22161 | 邳州     | 八路山北村王巷队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22162 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22163 | 邳州     | PMS 八路高滩村小山2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22164 | 邳州     | PMS 八路仲滩村村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22165 | 邳州     | 八路院墙钱庄2号变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22166 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22167 | 邳州     | PMS 八路张圩村张庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22168 | 邳州     | PMS 八路张圩村前张庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22169 | 邳州     | PMS 八路供销社2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22170 | 邳州     | PMS 八路镇东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22171 | 邳州     | PMS 八路招贤村二队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22172 | 邳州     | PMS 八路村桃元2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22173 | 邳州     | PMS 八路祠堂新农村9号庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22174 | 邳州     | PMS 八路高滩村村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22175 | 邳州     | PMS 八路曹庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22176 | 邳州     | 八路七队变            | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22177 | 邳州     | PMS 八路招贤中五队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22178 | 邳州     | PMS 八路招贤六队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22179 | 邳州     | 八路招贤十三队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22180 | 邳州     | 八路招贤十一队2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22181 | 邳州     | 八路招贤四队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22182 | 邳州     | PMS 八路招贤三队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22183 | 邳州     | PMS 八路山北村花巷队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22184 | 邳州     | 八路山北王巷2号南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22185 | 邳州     | PMS 八路15队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22186 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22187 | 邳州     | PMS 八路高滩村臬堂2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22188 | 邳州     | PMS 八路臬西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22189 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22190 | 邳州     | PMS 八路院墙小尧2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22191 | 邳州     | PMS 八路高滩村刘东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22192 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22193 | 邳州     | PMS 八路张圩东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22194 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22195 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22196 | 邳州     | PMS 八路南赵三队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22197 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22198 | 邳州     | PMS 八路徐洪河3号桥南变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22199 | 邳州     | PMS 八路徐洪河4号桥北变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22200 | 邳州     | PMS 八路侯营村10号变   | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 22201 | 邳州     | PMS 八路侯营村六队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22202 | 邳州     | PMS 八路香埠村花庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22203 | 邳州     | PMS 八路香埠村李庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22204 | 邳州     | PMS 八路李巷一队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22205 | 邳州     | 八路香卜李园头2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22206 | 邳州     | PMS 八路香埠村汪东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22207 | 邳州     | PMS 八路村张湾汪南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22208 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22209 | 邳州     | PMS 八路十店村李楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22210 | 邳州     | 八路十店村楼南2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22211 | 邳州     | PMS 八路十店村院墙2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22212 | 邳州     | PMS 八路院墙村杨前2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22213 | 邳州     | PMS 八路2号桥花卉园2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22214 | 邳州     | 八路南赵西李一队2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22215 | 邳州     | PMS 八路西李二队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22216 | 邳州     | PMS 八路村十一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22217 | 邳州     | PMS 八路刘集后刘2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22218 | 邳州     | PMS 八路高滩村郭庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22219 | 邳州     | 八路李巷村三队配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22220 | 邳州     | 八路五队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22221 | 邳州     | PMS 八路刘集村魏庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22222 | 邳州     | PMS 八路刘集村杨房2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22223 | 邳州     | PMS 八路侯营村四队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22224 | 邳州     | PMS 八路车站变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22225 | 邳州     | 八路工业园变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22226 | 邳州     | PMS 八路侯营村一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22227 | 邳州     | 八路刘集电商服务中心变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22228 | 邳州     | 八路2号桥花卉园变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22229 | 邳州     | PMS 八路镇高滩村仲滩变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22230 | 邳州     | PMS 八路镇刘集青青农场变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22231 | 邳州     | 八路镇盛世佳园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22232 | 邳州     | PMS 八路十店2号桥南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22233 | 邳州     | 八路景瑞小区1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22234 | 邳州     | 八路房顶3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22235 | 邳州     | 八路山北五队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22236 | 邳州     | PMS 八路山北花巷3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22237 | 邳州     | PMS 八路街北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22238 | 邳州     | 八路八意华府1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22239 | 邳州     | 八路八意华府2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22240 | 邳州     | 八路一号桥南变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22241 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22242 | 邳州     | 八路刘集农业园区4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22243 | 邳州     | 八路香埠村周庄站变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22244 | 邳州     | 八路刘集丰产沟站变      | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 22245 | 邳州     | 八路香埠村花庄站变      | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 22246 | 邳州     | 八路招贤一队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22247 | 邳州     | 八路四队2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22248 | 邳州     | 八路南赵西李二队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22249 | 邳州     | 八路香埠汪西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22250 | 邳州     | 八路香埠村汪东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22251 | 邳州     | 八路李巷村部3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22252 | 邳州     | 八路临河油坊变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22253 | 邳州     | 八路张湾前马变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22254 | 邳州     | 八路南赵西李一队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22255 | 邳州     | 八路徐洪河一号桥变      | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 22256 | 邳州     | 八路唐山九姓2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22257 | 邳州     | 八路中学变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22258 | 邳州     | 八路中心小学变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22259 | 邳州     | 八路唐山许庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22260 | 邳州     | 八路镇北加油站变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22261 | 邳州     | 八路山水佳苑5箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22262 | 邳州     | 八路山水佳苑2箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22263 | 邳州     | 八路山水佳苑4箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22264 | 邳州     | 八路山水佳苑6箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22265 | 邳州     | 八路山水佳苑3箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22266 | 邳州     | 八路山水佳苑1箱变1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22267 | 邳州     | PMS 占城白山村部变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22268 | 邳州     | 占城许集村1号青年路变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22269 | 邳州     | PMS 占城李元农业示范园变 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22270 | 邳州     | PMS 占城街道七号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22271 | 邳州     | PMS 占城罗城西台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22272 | 邳州     | 占城李元周庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22273 | 城东     | 雍容华府5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22274 | 城东     | 雍容华府7配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22275 | 城东     | 雍容华府4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22276 | 城东     | 雍容华府7配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22277 | 城东     | 雍容华府6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22278 | 城东     | 雍容华府6配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22279 | 城东     | 雍容华府7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22280 | 城东     | 雍容华府5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22281 | 城东     | 雍容华府4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22282 | 城东     | 雍容华府4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22283 | 城东     | 雍容华府6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22284 | 城东     | 雍容华府5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22285 | 城东     | 国信云玺5配电室1变压器   | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 22286 | 城东     | 国信云玺5配电室4变压器   | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 22287 | 城东     | 国信云玺5配电室3变压器   | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 22288 | 城东     | 国信云玺5配电室2变压器   | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 22289 | 城东     | 景颂华府1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22290 | 城东     | 景颂华府1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22291 | 城东     | 景颂华府1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22292 | 城东     | 景颂华府1配电室4变压器 | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 22293 | 城东     | 三清观箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22294 | 城东     | 铂岸新天地配电室1变压器 | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 22295 | 城东     | 铂岸新天地配电室2变压器 | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 22296 | 城东     | 堂悦嘉苑2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22297 | 城东     | 堂悦嘉苑4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22298 | 城东     | 堂悦嘉苑4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22299 | 城东     | 堂悦嘉苑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22300 | 城东     | 堂悦嘉苑5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22301 | 城东     | 堂悦嘉苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22302 | 城东     | 堂悦嘉苑5配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22303 | 城东     | 堂悦嘉苑6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22304 | 城东     | 堂悦嘉苑3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22305 | 城东     | 堂悦嘉苑6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22306 | 城东     | 堂悦嘉苑1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22307 | 城东     | 堂悦嘉苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22308 | 城东     | 文化街2配电室2变压器  | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 22309 | 城东     | 文化街1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22310 | 城东     | 文化街1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22311 | 城东     | 文化街2配电室1变压器  | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 22312 | 城东     | 星悦城2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22313 | 城东     | 星悦城3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22314 | 城东     | 星悦城2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22315 | 城东     | 星悦城4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22316 | 城东     | 星悦城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22317 | 城东     | 星悦城2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22318 | 城东     | 星悦城4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22319 | 城东     | 星悦城3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22320 | 城东     | 星悦城1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22321 | 城东     | 星悦城3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22322 | 城东     | 星悦城4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22323 | 城东     | 星悦城2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22324 | 城东     | 星悦城1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22325 | 城东     | 星悦城4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22326 | 城东     | 星悦城1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22327 | 城东     | 星悦城3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22328 | 城东     | 央玺2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22329 | 城东     | 央玺1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22330 | 城东     | 央玺1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22331 | 城东     | 央玺1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22332 | 城东     | 央玺2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22333 | 城东     | 央玺1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22334 | 城东     | 翠湾花园3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22335 | 城东     | 翠湾花园1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22336 | 城东     | 翠湾花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22337 | 城东     | 翠湾花园组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22338 | 城东     | 翠湾花园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22339 | 城东     | 翠湾花园3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22340 | 城东     | 翠湾花园3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22341 | 城东     | 翠湾花园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22342 | 城东     | 翠湾花园3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22343 | 城东     | 翠湾花园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22344 | 城东     | 山湖景园1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22345 | 城东     | 山湖景园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22346 | 城东     | 山湖景园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22347 | 城东     | 山湖景园3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22348 | 城东     | 山湖景园2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22349 | 城东     | 山湖景园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22350 | 城东     | 山湖景园3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22351 | 城东     | 山湖景园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22352 | 城东     | 山湖景园3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22353 | 城东     | 山湖景园2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22354 | 城东     | 山湖景园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22355 | 城东     | 山湖景园3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22356 | 城东     | 孔雀城3配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22357 | 城东     | 孔雀城4配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22358 | 城东     | 孔雀城4配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22359 | 城东     | 孔雀城4配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22360 | 城东     | 孔雀城3配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22361 | 城东     | 孔雀城3配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22362 | 城东     | 孔雀城4配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22363 | 城东     | 孔雀城3配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22364 | 城东     | 时代艺境2配电室3变压器  | 10       | 800       | 579         | 579             |
| 22365 | 城东     | 时代艺境1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22366 | 城东     | 时代艺境1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22367 | 城东     | 时代艺境2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22368 | 城东     | 博览中心8配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22369 | 城东     | 博览中心8配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22370 | 城东     | 山湖雅居3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22371 | 城东     | 山湖雅居2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22372 | 城东     | 山湖雅居2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22373 | 城东     | 山湖雅居1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22374 | 城东     | 山湖雅居3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22375 | 城东     | 山湖雅居1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22376 | 城东     | 山湖雅居3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22377 | 城东     | 山湖雅居1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22378 | 城东     | 山湖雅居3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22379 | 城东     | 山湖雅居1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22380 | 城东     | 生活广场1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22381 | 城东     | 生活广场1配电室3变压器 | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 22382 | 城东     | 生活广场1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22383 | 城东     | 生活广场1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22384 | 城东     | 响铜线2         | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 22385 | 城东     | 国信君邑4配电室2变压器 | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 22386 | 城东     | 国信君邑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 22387 | 城东     | 国信君邑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 22388 | 城东     | 国信君邑4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22389 | 城东     | 国信君邑4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22390 | 城东     | 国信君邑4配电室1变压器 | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 22391 | 城东     | 和悦雅居2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22392 | 城东     | 和悦雅居2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22393 | 城东     | 和悦雅居3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22394 | 城东     | 和悦雅居2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22395 | 城东     | 和悦雅居4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22396 | 城东     | 和悦雅居1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22397 | 城东     | 和悦雅居3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22398 | 城东     | 和悦雅居5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22399 | 城东     | 和悦雅居4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22400 | 城东     | 和悦雅居3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22401 | 城东     | 和悦雅居5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22402 | 城东     | 和悦雅居2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22403 | 城东     | 和悦雅居1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22404 | 城东     | 和悦雅居3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22405 | 城东     | 和悦雅居4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22406 | 城东     | 和悦雅居5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22407 | 城东     | 和悦雅居1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22408 | 城东     | 和悦雅居1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22409 | 城东     | 和悦雅居4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22410 | 城东     | 和悦雅居5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22411 | 城东     | 昆仑和苑4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22412 | 城东     | 昆仑和苑1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22413 | 城东     | 昆仑和苑4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22414 | 城东     | 昆仑和苑1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22415 | 城东     | 昆仑和苑2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22416 | 城东     | 昆仑和苑2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22417 | 城东     | 昆仑和苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22418 | 城东     | 昆仑和苑3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22419 | 城东     | 昆仑和苑3配电室1变压器  | 10       | 800       | 207         | 207             |
| 22420 | 城东     | 昆仑和苑4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22421 | 城东     | 昆仑和苑2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22422 | 城东     | 昆仑和苑4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22423 | 城东     | 昆仑和苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22424 | 城东     | 昆仑和苑2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22425 | 城东     | 和玺2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22426 | 城东     | 和玺1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22427 | 城东     | 和玺2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22428 | 城东     | 和玺1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22429 | 城东     | 和玺3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22430 | 城东     | 和玺3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22431 | 城东     | 民富园23箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22432 | 城东     | 九七医院箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22433 | 城东     | 富春山居组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22434 | 城东     | 富春山居4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22435 | 城东     | 富春山居1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22436 | 城东     | 富春山居1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22437 | 城东     | 富春山居组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22438 | 城东     | 富春山居2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22439 | 城东     | 富春山居4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22440 | 城东     | 富春山居4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22441 | 城东     | 富春山居组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22442 | 城东     | 富春山居组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22443 | 城东     | 富春山居2配电室2变压器  | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 22444 | 城东     | 富春山居1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22445 | 城东     | 黄山垅办事处箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22446 | 城东     | 石军线63—2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22447 | 城东     | 晴翠四季3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22448 | 城东     | 晴翠四季1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22449 | 城东     | 晴翠四季2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22450 | 城东     | 晴翠四季2配电室2变压器  | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 22451 | 城东     | 晴翠四季1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22452 | 城东     | 晴翠四季3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22453 | 城东     | 晴翠四季1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22454 | 城东     | 晴翠四季1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22455 | 城东     | 博览中心9配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22456 | 城东     | 博览中心10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22457 | 城东     | 博览中心10配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22458 | 城东     | 博览中心9配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22459 | 城东     | 四道街箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22460 | 城东     | 时代艺境4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22461 | 城东     | 时代艺境4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22462 | 城东     | 时代艺境5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22463 | 城东     | 时代艺境7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22464 | 城东     | 时代艺境6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22465 | 城东     | 时代艺境7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22466 | 城东     | 时代艺境5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22467 | 城东     | 统食一商聚段1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22468 | 城东     | 云龙山2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22469 | 城东     | 金茂悦5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22470 | 城东     | 金茂悦组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22471 | 城东     | 金茂悦组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22472 | 城东     | 金茂悦5配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22473 | 城东     | 金茂悦5配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22474 | 城东     | 金茂悦组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 22475 | 城东     | 金茂悦组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22476 | 城东     | 金茂悦5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22477 | 城东     | 彭城印象箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22478 | 城东     | 时代艺境3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22479 | 城东     | 时代艺境3配电室3变压器  | 10       | 800       | 530         | 530             |
| 22480 | 城东     | 五山名邸2配电室4变压器  | 10       | 800       | 636         | 636             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22481 | 城东     | 五山名邸2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22482 | 城东     | 五山名邸1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22483 | 城东     | 五山名邸1配电室1变压器  | 10       | 630       | 502         | 502             |
| 22484 | 城东     | 五山名邸2配电室3变压器  | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 22485 | 城东     | 五山名邸1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22486 | 城东     | 五山名邸1配电室4变压器  | 10       | 630       | 501         | 501             |
| 22487 | 城东     | 五山名邸2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22488 | 城东     | 民富园24箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22489 | 城东     | 博览中心2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22490 | 城东     | 博览中心2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22491 | 城东     | 博览中心1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22492 | 城东     | 博览中心3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22493 | 城东     | 博览中心5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22494 | 城东     | 博览中心5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22495 | 城东     | 博览中心3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22496 | 城东     | 博览中心1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22497 | 城东     | 博览中心1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22498 | 城东     | 博览中心12配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22499 | 城东     | 博览中心11配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22500 | 城东     | 博览中心13配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22501 | 城东     | 博览中心12配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22502 | 城东     | 博览中心11配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22503 | 城东     | 博览中心13配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22504 | 城东     | 博览中心11配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22505 | 城东     | 博览中心12配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22506 | 城东     | 博览中心12配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22507 | 城东     | 博览中心13配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22508 | 城东     | 博览中心13配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22509 | 城东     | 博览中心11配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22510 | 城东     | 荣域世家1配电室2变压器  | 10       | 800       | 546         | 546             |
| 22511 | 城东     | 荣域世家1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22512 | 城东     | 荣域世家1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22513 | 城东     | 荣域世家1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22514 | 城东     | 坝黄线1—1东2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22515 | 城东     | 恒运汽车美变变压器     | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 22516 | 城东     | 站东广场箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22517 | 城东     | 月桥花院5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22518 | 城东     | 月桥花院5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22519 | 城东     | 统大线75        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22520 | 城东     | 佳泰雅园1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22521 | 城东     | 佳泰雅园3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22522 | 城东     | 佳泰雅园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22523 | 城东     | 佳泰雅园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 22524 | 城东     | 佳泰雅园1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22525 | 城东     | 佳泰雅园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22526 | 城东     | 佳泰雅园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 22527 | 城东     | 佳泰雅园3配电室4变压器 | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 22528 | 城东     | 佳泰雅园3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22529 | 邳州     | PMS 占城陈庄村东台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22530 | 邳州     | PMS 占城罗城渔场变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22531 | 邳州     | 占城街道一号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22532 | 邳州     | 占城塘坊变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22533 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22534 | 邳州     | 占城邵庄东冯变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22535 | 邳州     | PMS 占城李元顾赵变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22536 | 邳州     | 占城李元村屈庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22537 | 邳州     | PMS 占城李元村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22538 | 邳州     | 占城进德王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22539 | 邳州     | 占城进德村部南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22540 | 邳州     | 占城高集西张变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22541 | 邳州     | 占城陵胡炮楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22542 | 邳州     | 占城高集协西变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22543 | 邳州     | PMS 占城高集东台变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22544 | 邳州     | 占城陵胡村胡井变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22545 | 邳州     | PMS 占城陵胡魏台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22546 | 邳州     | 占城陵胡彭湖变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22547 | 邳州     | PMS 占城许集王党变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22548 | 邳州     | PMS 占城陵胡鲍庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22549 | 邳州     | PMS 占城许集河崖变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22550 | 邳州     | PMS 占城许集徐庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22551 | 邳州     | 占城许集朱庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22552 | 邳州     | PMS 占城许集盘龙集变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22553 | 邳州     | PMS 占城许集张铁炉变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22554 | 邳州     | 占城许集老庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22555 | 邳州     | PMS 占城政府机关变  | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 22556 | 邳州     | 占城后园西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22557 | 邳州     | 占城后园东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22558 | 邳州     | 占城小山村袁庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22559 | 邳州     | 占城小山李瓦变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22560 | 邳州     | 占城小山东台变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22561 | 邳州     | 占城小山村西台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22562 | 邳州     | PMS 占城邵庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22563 | 邳州     | PMS 占城王楼赵庄变   | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 22564 | 邳州     | PMS 占城王楼中台变   | 10       | 160       | 104         | 104             |
| 22565 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区项庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22566 | 邳州     | 占城白山夏园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22567 | 邳州     | PMS 占城占东北台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22568 | 邳州     | 占城占东北站变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22569 | 邳州     | 占城占东南台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22570 | 邳州     | 占城进德新城变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22571 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22572 | 邳州     | PMS 占城陆井街道二号变 | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22573 | 邳州     | 占城许集刘庄南台变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 22574 | 邳州     | 占城高集西张南台变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 22575 | 邳州     | PMS 占城庞口村东台变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22576 | 邳州     | PMS 占城街道六号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22577 | 邳州     | 占城街道四号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22578 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22579 | 邳州     | PMS 占城街道二号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22580 | 邳州     | PMS 占城街道三号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22581 | 邳州     | 占城占西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22582 | 邳州     | PMS 占城罗城东台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22583 | 邳州     | 占城罗城贾元变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22584 | 邳州     | PMS 占城罗城杭山变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22585 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22586 | 邳州     | 占城罗城刘庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22587 | 邳州     | PMS 占城占西井灌三号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22588 | 邳州     | 占城石匣村禾庄变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22589 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22590 | 邳州     | PMS 占城陆井工区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22591 | 邳州     | 占城李元周庄东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22592 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22593 | 邳州     | 占城甘山杨庙变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22594 | 邳州     | PMS 占城山上工区变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22595 | 邳州     | PMS 占城山上杨庄变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22596 | 邳州     | PMS 占城沟北工区变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22597 | 邳州     | PMS 占城甘山村西甘变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22598 | 邳州     | PMS 占城毛山前东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22599 | 邳州     | PMS 占城毛山南门变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22600 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22601 | 邳州     | 占城毛山村部西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22602 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区村部变 | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 22603 | 邳州     | PMS 占城白山东白变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22604 | 邳州     | PMS 占城沟北新兴变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22605 | 邳州     | PMS 占城中学小区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22606 | 邳州     | 占城许集道庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22607 | 邳州     | 占城高集胡庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22608 | 邳州     | PMS 占城许集郭宋变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22609 | 邳州     | 占城占东小区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22610 | 邳州     | PMS 占城许集刘庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22611 | 邳州     | 占城占西东台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22612 | 邳州     | 占城街道九号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22613 | 邳州     | PMS 占城石匣林南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22614 | 邳州     | 占城石匣村部北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22615 | 邳州     | PMS 占城王楼南台变   | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 22616 | 邳州     | 占城王楼赵庄北台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22617 | 邳州     | PMS 占城高集村街西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22618 | 邳州     | 占城高集协南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22619 | 邳州     | PMS 占城沟北工区村部变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22620 | 邳州     | PMS 占城邵庄东台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22621 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22622 | 邳州     | PMS 占城李元吴庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22623 | 邳州     | PMS 占城陈庄三队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22624 | 邳州     | PMS 占城陈庄村八队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22625 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22626 | 邳州     | PMS 占城陆井街道一号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22627 | 邳州     | 占城白山村西白变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22628 | 邳州     | PMS 占城进德村部北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22629 | 邳州     | PMS 占城塘坊东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22630 | 邳州     | PMS 占城街道八号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22631 | 邳州     | PMS 占城政府机关北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22632 | 邳州     | PMS 占城毛山前西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22633 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22634 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22635 | 邳州     | 占城村占东西台变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22636 | 邳州     | PMS 占城许集老庄东台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22637 | 邳州     | PMS 占城高集村二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22638 | 邳州     | PMS 占城村村部变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22639 | 邳州     | PMS 占城陆井街道五号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22640 | 邳州     | PMS 占城毛山南门北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22641 | 邳州     | PMS 占城毛山望山西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22642 | 邳州     | PMS 占城陆井工区北台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22643 | 邳州     | PMS 占城毛山村张巷西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22644 | 邳州     | PMS 占城甘山庞口北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22645 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22646 | 邳州     | PMS 占城陵胡胡井北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22647 | 邳州     | PMS 占城陵胡张庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22648 | 邳州     | PMS 占城陈庄南冯路东台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22649 | 邳州     | PMS 占城魏楼村王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22650 | 邳州     | 占城后园西北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22651 | 邳州     | PMS 占城魏楼双井西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22652 | 城东     | 金茂悦2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22653 | 邳州     | PMS 占城村东冯西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22654 | 邳州     | PMS 占城陈庄东三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22655 | 城东     | 金茂悦1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22656 | 邳州     | PMS 占城村邵庄前东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22657 | 城东     | 金茂悦1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22658 | 邳州     | PMS 占城白山村一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22659 | 城东     | 金茂悦4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22660 | 邳州     | PMS 占城罗城村村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22661 | 城东     | 金茂悦1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22662 | 邳州     | PMS 占城东甘西台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22663 | 城东     | 金茂悦3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22664 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22665 | 城东     | 金茂悦3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22666 | 邳州     | PMS 占城王楼村赵庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22667 | 城东     | 金茂悦2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22668 | 邳州     | PMS 占城王楼村西台变   | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 22669 | 城东     | 金茂悦4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22670 | 邳州     | PMS 占城石匣村马巷南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22671 | 城东     | 金茂悦1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22672 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22673 | 城东     | 金茂悦2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22674 | 邳州     | 占城村占西北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22675 | 城东     | 金茂悦4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22676 | 邳州     | 占城小山村东台北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22677 | 城东     | 金茂悦4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22678 | 邳州     | PMS 占城高集村西张北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22679 | 城东     | 金茂悦3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22680 | 邳州     | PMS 占城陵胡村炮楼西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22681 | 城东     | 金茂悦3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22682 | 邳州     | PMS 占城许集村朱庄南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22683 | 城东     | 金茂悦2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22684 | 邳州     | PMS 占城沟北工区东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22685 | 城东     | 骆驼村箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22686 | 邳州     | PMS 占城许集村王党南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22687 | 城东     | 翡翠之光4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22688 | 邳州     | PMS 占城罗城村东台南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22689 | 邳州     | PMS 占城罗城村杭山南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22690 | 城东     | 翡翠之光4配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22691 | 邳州     | PMS 占城石匣村林南西南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22692 | 城东     | 翡翠之光4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22693 | 城东     | 翡翠之光4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22694 | 城东     | 翡翠之光6配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22695 | 邳州     | PMS 占城陆井街道西南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22696 | 城东     | 翡翠之光6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22697 | 城东     | 翡翠之光6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22698 | 邳州     | PMS 占城进德村村部东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22699 | 城东     | 翡翠之光5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22700 | 邳州     | PMS 占城进德村田庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22701 | 城东     | 翡翠之光6配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22702 | 邳州     | 占城李元村董庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22703 | 城东     | 翡翠之光5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22704 | 邳州     | PMS 占城李元村赵庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22705 | 城东     | 翡翠之光5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22706 | 邳州     | 占城李元村周庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22707 | 城东     | 翡翠之光5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22708 | 邳州     | PMS 占城陆井工区南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22709 | 城东     | 融悦府2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22710 | 邳州     | PMS 占城山上工区东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22711 | 城东     | 融悦府组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22712 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22713 | 邳州     | PMS 占城毛山望山北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22714 | 邳州     | PMS 占城甘山村东甘东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22715 | 城东     | 融悦府组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22716 | 邳州     | PMS 占城陈庄东台西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22717 | 城东     | 融悦府2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22718 | 城东     | 融悦府2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22719 | 邳州     | PMS 占城街道11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22720 | 城东     | 融悦府2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22721 | 邳州     | 占城小山西台东北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22722 | 城东     | 骆驼山工业园箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22723 | 邳州     | PMS 占城李元屈庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22724 | 城东     | 黄山公寓箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22725 | 邳州     | PMS 占城许集村道庄东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22726 | 城东     | 津浦东路西箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22727 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22728 | 城东     | 雍容华府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22729 | 邳州     | PMS 占城白山夏元东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22730 | 城东     | 雍容华府3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22731 | 城东     | 雍容华府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22732 | 邳州     | PMS 占城甘山西甘南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22733 | 城东     | 雍容华府3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22734 | 邳州     | PMS 占城石匣村部东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22735 | 城东     | 雍容华府2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22736 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22737 | 城东     | 雍容华府2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22738 | 邳州     | 占城小山谢庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22739 | 城东     | 雍容华府1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22740 | 邳州     | 占城小山李瓦北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22741 | 城东     | 雍容华府3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22742 | 邳州     | PMS 占城高集后台西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22743 | 城东     | 雍容华府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22744 | 邳州     | PMS 占城陵胡单庄东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22745 | 城东     | 雍容华府2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22746 | 邳州     | 占城陵胡张庄南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22747 | 城东     | 雍容华府1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22748 | 邳州     | PMS 占城山上石屋寺西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22749 | 城东     | 雍容华府2配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22750 | 邳州     | PMS 占城许集河涯西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22751 | 城东     | 世茂新城西区4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22752 | 邳州     | 占城街道5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22753 | 城东     | 世茂新城西区4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22754 | 邳州     | PMS 占城毛山南门南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22755 | 城东     | 珑郡上院1配电室4变压器       | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 22756 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22757 | 城东     | 世茂新城西区4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22758 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22759 | 城东     | 珑郡上院1配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22760 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22761 | 城东     | 世茂新城西区4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22762 | 邳州     | PMS 占城进德新城东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22763 | 城东     | 珑郡上院1配电室3变压器       | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 22764 | 邳州     | 占城邵庄东冯东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22765 | 城东     | 珑郡上院1配电室1变压器       | 10       | 630       | 500         | 500             |
| 22766 | 邳州     | PMS 占城白山村部南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22767 | 城东     | 和平桥箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22768 | 邳州     | 占城王楼村南湖1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22769 | 城东     | 子房美景北箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22770 | 邳州     | PMS 占城石匣村部西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22771 | 城东     | 橡树公馆配电室1变压器        | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 22772 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22773 | 城东     | 橡树公馆配电室2变压器        | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 22774 | 邳州     | PMS 占城许集村许党西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22775 | 邳州     | PMS 占城陈庄四队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22776 | 城东     | 丰储街桥箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22777 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22778 | 城东     | 丰储街菜市箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22779 | 邳州     | PMS 占城甘山村沟南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22780 | 城东     | PMS 龙域花园北区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22781 | 邳州     | PMS 占城高集村二队北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22782 | 邳州     | PMS 占城高集村腰庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22783 | 城东     | PMS 龙域花园北区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22784 | 邳州     | 占城后园东台西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22785 | 城东     | PMS 龙域花园北区1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22786 | 邳州     | PMS 占城陆井街道六号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22787 | 城东     | PMS 坝环线14-3西1北1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22788 | 邳州     | PMS 占城石厘村马巷东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22789 | 城东     | PMS 龙域花园北区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22790 | 邳州     | PMS 占城毛山村部北1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22791 | 城东     | PMS 龙域花园北区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22792 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22793 | 邳州     | PMS 占城魏楼王庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22794 | 城东     | PMS 龙域花园北区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22795 | 城东     | PMS 龙域花园北区2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22796 | 邳州     | PMS 占城陆井工区中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22797 | 城东     | PMS 龙域花园北区3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22798 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区陈庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22799 | 城东     | PMS 龙域花园北区3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22800 | 邳州     | PMS 占城李元村顾赵东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22801 | 邳州     | PMS 占城进德新城中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22802 | 城东     | PMS 龙域花园北区3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22803 | 邳州     | PMS 占城魏楼村张庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22804 | 城东     | PMS 龙域花园北区3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22805 | 邳州     | 占城西白山西变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 22806 | 城东     | PMS 龙域花园北区4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22807 | 邳州     | PMS 占城白山夏元南变       | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 22808 | 邳州     | 占城小山李瓦东台北变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22809 | 城东     | PMS 龙域花园北区4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22810 | 邳州     | PMS 占城小山李瓦东南变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22811 | 城东     | PMS 龙域花园北区4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22812 | 邳州     | 占城许集村道庄北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22813 | 城东     | PMS 龙域花园北区4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22814 | 邳州     | 占城许集村徐庄西变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22815 | 城东     | PMS 龙域花园北区5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22816 | 邳州     | PMS 占城许集村刘庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22817 | 城东     | PMS 龙域花园北区5配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22818 | 城东     | PMS 龙域花园北区5配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22819 | 邳州     | 占城许集河涯北变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 22820 | 城东     | PMS 龙域花园北区5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22821 | 邳州     | PMS 占城占西南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22822 | 邳州     | 占城汪庄工区新庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22823 | 城东     | PMS 龙域花园北区6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22824 | 邳州     | PMS 占城毛山望山南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22825 | 城东     | PMS 龙域花园北区6配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22826 | 邳州     | PMS 占城塘坊南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22827 | 邳州     | 占城进德田庄北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22828 | 城东     | PMS 龙域花园北区6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22829 | 邳州     | PMS 占城王楼村魏庄变       | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 22830 | 邳州     | PMS 占城王楼南台北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22831 | 城东     | PMS 龙域花园北区6配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22832 | 城东     | PMS 复骆线10          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22833 | 邳州     | PMS 占城罗城刘庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22834 | 邳州     | 占城石匣村部南变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22835 | 城东     | PMS 复坝线5—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22836 | 邳州     | PMS 占城邵庄西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22837 | 城东     | 坝骆线36—4=1东3        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 22838 | 邳州     | PMS 占城庞口西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22839 | 城东     | 响山线35—1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22840 | 邳州     | PMS 占城南冯东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22841 | 城东     | PMS 金山福地一期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22842 | 邳州     | PMS 占城毛山前一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22843 | 城东     | PMS 金山福地一期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22844 | 邳州     | 占城毛山前四队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22845 | 城东     | PMS 金山福地一期3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22846 | 邳州     | 占城石匣南台西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22847 | 城东     | PMS 金山福地一期3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22848 | 邳州     | 占城占西井灌二号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22849 | 邳州     | 占城小山村袁庄南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22850 | 邳州     | PMS 占城小山村李瓦西南变     | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 22851 | 城东     | PMS 金山福地一期5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22852 | 邳州     | PMS 占城机关北二号变       | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 22853 | 城东     | PMS 金山福地一期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22854 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22855 | 城东     | PMS 金山福地一期7配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22856 | 邳州     | PMS 占城街道10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22857 | 城东     | PMS 金山福地一期7配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22858 | 邳州     | PMS 占城农贸市场变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22859 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22860 | 邳州     | 占城陆井街道新四号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22861 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22862 | 邳州     | PMS 占城政府机关东变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22863 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际6配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22864 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际6配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22865 | 邳州     | 占城进德村部西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22866 | 城东     | PMS 中茵龙湖国际6配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22867 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园2号变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22868 | 城东     | PMS 国际华城4配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22869 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园1号变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22870 | 城东     | PMS 国际华城4配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22871 | 邳州     | 占城山上工区山上变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22872 | 邳州     | 占城街道12号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22873 | 城东     | PMS 国际华城2号配电室1号变   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22874 | 邳州     | 占城小山东台东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22875 | 城东     | PMS 国际华城2号配电室2号变   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22876 | 邳州     | PMS 占城甘山村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22877 | 城东     | PMS 国际华城4箱变变压器     | 10       | 630       | 393         | 393             |
| 22878 | 邳州     | PMS 占城街道十三号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22879 | 城东     | PMS 国际华城2箱变变压器     | 10       | 500       | 345         | 345             |
| 22880 | 城东     | 汉源国际华城3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22881 | 邳州     | PMS 占城镇陈庄村南湖变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22882 | 城东     | PMS 汉源国际华城3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22883 | 邳州     | PMS 占城街道14号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22884 | 城东     | PMS 汉源国际华城1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22885 | 邳州     | 王楼村赵庄东南变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 22886 | 城东     | PMS 汉源国际华城1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22887 | 邳州     | 占城占西北1号变（庄西）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22888 | 城东     | PMS 汉源国际华城5配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22889 | 邳州     | 占城李园1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22890 | 城东     | PMS 汉源国际华城5配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22891 | 邳州     | 占城王楼1号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22892 | 城东     | PMS 升郭线9—1西1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22893 | 邳州     | 占城镇蘑菇岭变            | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22894 | 城东     | PMS 升郭线6南1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22895 | 邳州     | 占城毛山张巷变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22896 | 邳州     | 占城罗城高庄1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 22897 | 城东     | PMS 奎农线人新段2南1东1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22898 | 邳州     | 占城占东1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22899 | 城东     | 贺铜线32—10            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22900 | 邳州     | 占城石厘村西山变            | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 22901 | 城东     | PMS 石铜线55           | 10       | 250       | 198         | 198             |
| 22902 | 邳州     | 占城李园新农村3箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22903 | 城东     | PMS 金山福地一期2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22904 | 邳州     | 占城李园新农村2箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22905 | 城东     | PMS 国际华城1箱变变压器      | 10       | 630       | 447         | 447             |
| 22906 | 邳州     | 占城李园新农村1箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 22907 | 城东     | PMS 国际华城3箱变变压器      | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 22908 | 邳州     | 占城山上工区西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22909 | 城东     | PMS 可恋庄组合配电站1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22910 | 邳州     | 占城罗城村贾元1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 22911 | 城东     | PMS 金山福地小区4号配电室1号配变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22912 | 城东     | PMS 可恋庄组合配电站2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22913 | 城东     | PMS 金山福地小区4号配电室2号配变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22914 | 城东     | PMS 可恋庄2配电室1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22915 | 城东     | PMS 可恋庄2配电室2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22916 | 城东     | 坝河线16—74            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22917 | 城东     | 坝铜线39               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22918 | 城东     | 响福新建段6              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22919 | 城东     | PMS 金山福地一期6配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22920 | 城东     | PMS 金山福地一期6配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22921 | 城东     | PMS 金山福地一期8配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22922 | 城东     | PMS 金山福地一期8配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22923 | 城东     | PMS 尚仕名邸2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22924 | 城东     | PMS 尚仕名邸1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22925 | 城东     | PMS 尚仕名邸1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22926 | 城东     | 尚仕名邸4配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22927 | 城东     | 尚仕名邸4配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22928 | 城东     | PMS 尚仕名邸1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22929 | 城东     | PMS 尚仕名邸1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22930 | 城东     | 尚仕名邸4配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22931 | 城东     | 尚仕名邸4配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22932 | 城东     | PMS 尚仕名邸3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22933 | 城东     | PMS 尚仕名邸3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22934 | 城东     | 坝河线9—9北3分1          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22935 | 城东     | PMS 黄山垅III期6箱变变压器   | 10       | 630       | 477         | 477             |
| 22936 | 城东     | PMS 坝环线12           | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22937 | 城东     | PMS 贺桥线14-2      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 22938 | 城东     | PMS 贺桥线10-8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22939 | 城东     | PMS 坝铜线14        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22940 | 城东     | 绿丰线61—5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22941 | 城东     | 坝河线16—19=16      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22942 | 城东     | PMS 山水康桥1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22943 | 城东     | PMS 山水康桥1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22944 | 城东     | PMS 山水康桥2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22945 | 城东     | PMS 山水康桥2配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22946 | 城东     | 春光1箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22947 | 城东     | PMS 春光2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22948 | 城东     | PMS 春光小区3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22949 | 城东     | PMS 春光4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22950 | 城东     | PMS 山居笔记配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22951 | 城东     | PMS 山居笔记配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 22952 | 城东     | PMS 安达小区配电室1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22953 | 市郊     | PMS 刘荆一线16—3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22954 | 市郊     | 蟠桃四期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22955 | 市郊     | 蟠桃四期2配电室3变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22956 | 市郊     | 蟠桃四期4配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22957 | 市郊     | 蟠桃四期4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22958 | 市郊     | 蟠桃四期4配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22959 | 市郊     | 蟠桃四期6配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22960 | 市郊     | 蟠桃四期6配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22961 | 市郊     | 蟠桃四期6配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22962 | 市郊     | PMS 杨山路1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22963 | 市郊     | 万豪绿城5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22964 | 市郊     | 万豪绿城5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22965 | 市郊     | PMS 万豪绿城4配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22966 | 市郊     | PMS 万豪绿城4配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22967 | 市郊     | PMS 刘开二线16—16    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22968 | 市郊     | 石赵线1—13          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22969 | 市郊     | 万豪绿城9配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22970 | 市郊     | PMS 万豪绿城9配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22971 | 市郊     | PMS 万豪绿城9配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22972 | 市郊     | PMS 石长线21-10北1   | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 22973 | 市郊     | PMS 石秦线26—11=1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22974 | 市郊     | PMS 石秦线18—1      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 22975 | 市郊     | PMS 刘特线52一1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22976 | 市郊     | PMS 刘赵线52一13       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 22977 | 市郊     | PMS 石工线52一15       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22978 | 市郊     | PMS 石秦线64南1=2      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 22979 | 市郊     | 刘荆二石蓝段6一5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22980 | 市郊     | PMS 蟠桃二期1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22981 | 市郊     | PMS 石秦线26分10       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22982 | 市郊     | 蟠桃园八期东1配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22983 | 市郊     | 蟠桃园八期东1配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22984 | 市郊     | 蟠桃园八期东2配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22985 | 市郊     | 蟠桃园八期东2配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22986 | 市郊     | 蟠桃园八期东3配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22987 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期东3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 22988 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期东4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22989 | 市郊     | 蟠桃园八期东4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22990 | 市郊     | 石杨线31              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 22991 | 市郊     | 刘开一线20一9           | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 22992 | 市郊     | PMS 刘开一线20分17      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22993 | 市郊     | 刘秦线36分15           | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 22994 | 市郊     | PMS 刘秦线36分07       | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 22995 | 市郊     | 刘赵线44              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 22996 | 市郊     | PMS 东方星座配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22997 | 市郊     | PMS 东方星座配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 22998 | 市郊     | 蟠桃三期2配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 22999 | 市郊     | 蟠桃三期2配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23000 | 市郊     | 蟠桃三期2配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23001 | 市郊     | 蟠桃三期3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23002 | 市郊     | 蟠桃三期4配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23003 | 市郊     | 蟠桃三期4配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23004 | 市郊     | 蟠桃三期组合配电站2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23005 | 市郊     | 蟠桃三期组合配电站1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23006 | 市郊     | 蟠桃四期2配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23007 | 市郊     | PMS 石秦线26分5分1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23008 | 市郊     | 石秦线26分11           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23009 | 市郊     | PMS 石秦线16          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23010 | 市郊     | 石秦线26北2            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23011 | 市郊     | PMS 刘环线21一12       | 10       | 315       | 235         | 235             |
| 23012 | 市郊     | 刘赵线6一20=3          | 10       | 160       | 103         | 103             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23013 | 市郊     | PMS 刘杨线27          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23014 | 市郊     | PMS 刘李线15一4        | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 23015 | 市郊     | 石特线12一1            | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 23016 | 市郊     | PMS 石赵线1一11=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23017 | 市郊     | PMS 石赵线12一1        | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 23018 | 市郊     | 刘荆二石蓝段6一4          | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 23019 | 市郊     | 星光名庭2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23020 | 市郊     | PMS 星光名庭2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23021 | 市郊     | 星光名庭4配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23022 | 市郊     | 星光名庭4配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23023 | 市郊     | 星光名庭4配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23024 | 市郊     | 星光名庭1组合配电站3变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23025 | 市郊     | 星光名庭1组合配电站4变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23026 | 市郊     | 星光名庭1组合配电站2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23027 | 市郊     | 星光名庭1组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23028 | 市郊     | 星光名庭3配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23029 | 市郊     | 星光名庭3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23030 | 市郊     | 蟠桃一期1配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23031 | 市郊     | 蟠桃一期1配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23032 | 市郊     | 蟠桃一期1配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23033 | 市郊     | 蟠桃一期2配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23034 | 市郊     | 蟠桃一期2配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23035 | 市郊     | 蟠桃一期2配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23036 | 市郊     | 蟠桃一期4配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23037 | 市郊     | 蟠桃一期4配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23038 | 市郊     | 蟠桃一期3组合配电站1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23039 | 市郊     | 蟠桃一期3组合配电站2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23040 | 市郊     | 蟠桃一期3组合配电站3变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23041 | 邳州     | 占城进德田庄1变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23042 | 邳州     | 占城进德田庄2变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23043 | 邳州     | 占城王楼赵庄南变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23044 | 邳州     | PMS 占城石匣村九队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23045 | 邳州     | PMS 四户石羊村民委员会2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23046 | 邳州     | PMS 四户桃园村村民委员会2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23047 | 邳州     | 四户桃园村民委员会3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23048 | 邳州     | PMS 四户果园2号变        | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 23049 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户街中1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23050 | 邳州     | PMS 四户沟崖4号变        | 10       | 400       | 192         | 192             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23051 | 邳州     | 四户大棚2号变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23052 | 邳州     | PMS 四户找埠1号变        | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 23053 | 邳州     | 四户找埠2号变            | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 23054 | 邳州     | 四户找埠3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23055 | 邳州     | PMS 四户桃园1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23056 | 邳州     | PMS 四户石羊2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23057 | 邳州     | PMS 四户石羊3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23058 | 邳州     | PMS 四户凤庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23059 | 邳州     | PMS 四户石羊5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23060 | 邳州     | 四户石羊4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23061 | 邳州     | PMS 四户桃园3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23062 | 邳州     | PMS 四户沟涯1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23063 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户沟涯3号变 | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 23064 | 邳州     | PMS 四户赵家2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23065 | 邳州     | PMS 四户高板2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23066 | 邳州     | PMS 四户杜庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23067 | 邳州     | PMS 四户找埠4号变        | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 23068 | 邳州     | 四户杜庄3号变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23069 | 邳州     | PMS 四户高板村1号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23070 | 邳州     | PMS 四户杜庄村1号变       | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 23071 | 邳州     | 四户敬老院变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23072 | 邳州     | PMS 四户顾桥村1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23073 | 邳州     | PMS 四户顾桥2号变        | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 23074 | 邳州     | PMS 四户顾桥4号变        | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 23075 | 邳州     | PMS 四户顾桥3号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23076 | 邳州     | PMS 四户顾桥5号变        | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 23077 | 邳州     | 四户夏墩2号变            | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 23078 | 邳州     | PMS 四户夏墩1号变        | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 23079 | 邳州     | PMS 四户赵家3号变        | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 23080 | 邳州     | PMS 四户赵家1号变        | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 23081 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户栗家3号变 | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 23082 | 邳州     | PMS 四户栗家4号变        | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 23083 | 邳州     | 四户栗家5号变            | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 23084 | 邳州     | 四户夏墩3号变            | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 23085 | 邳州     | PMS 四户顾桥6号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23086 | 邳州     | PMS 四户赵家4号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23087 | 邳州     | PMS 四户凤庄3号变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 23088 | 邳州     | PMS 四户道口1号变        | 10       | 400       | 260         | 260             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23089 | 邳州     | 四户车站变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23090 | 邳州     | PMS 四户1号变          | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 23091 | 邳州     | 四户医院变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23092 | 邳州     | PMS 四户村部变          | 10       | 315       | 132         | 132             |
| 23093 | 邳州     | PMS 四户四北变          | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 23094 | 邳州     | PMS 四户道口2号变        | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 23095 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户医药公司变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23096 | 邳州     | PMS 四户王庄1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23097 | 邳州     | PMS 四户王庄2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23098 | 邳州     | 四户道口3号变            | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 23099 | 邳州     | 四户栗家1号变            | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 23100 | 邳州     | PMS 四户栗家王庄变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23101 | 邳州     | 四户高板村3号变           | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 23102 | 邳州     | PMS 四户沟涯2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23103 | 邳州     | PMS 四户岗子1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23104 | 邳州     | PMS 四户岗子2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23105 | 邳州     | PMS 四户凤庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23106 | 邳州     | PMS 四户桃园4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23107 | 邳州     | 四户桃园2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23108 | 邳州     | 四户小农场变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23109 | 邳州     | PMS 四户白马1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23110 | 邳州     | 四户白马2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23111 | 邳州     | PMS 四户白马3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23112 | 邳州     | PMS 四户竹园2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23113 | 邳州     | PMS 四户竹园1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23114 | 邳州     | PMS 四户竹园3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23115 | 邳州     | PMS 四户竹园4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23116 | 邳州     | PMS 四户竹园5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23117 | 邳州     | PMS 四户董塘4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23118 | 邳州     | 四户董塘3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23119 | 邳州     | PMS 四户董塘2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23120 | 市郊     | PMS 蟠桃二期1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23121 | 邳州     | PMS 四户董塘1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23122 | 邳州     | PMS 四户石羊6号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23123 | 邳州     | 四户街东变              | 10       | 315       | 169         | 169             |
| 23124 | 市郊     | PMS 蟠桃二期1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23125 | 邳州     | 四户文祥苑1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23126 | 市郊     | PMS 蟠桃二期2配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23127 | 邳州     | 四户文祥苑2配电室1变压器           | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 23128 | 市郊     | PMS 蟠桃二期2配电室2变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23129 | 邳州     | 四户文祥苑2配电室3变压器           | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 23130 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户道口4号变      | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 23131 | 市郊     | PMS 蟠桃二期2配电室3变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23132 | 邳州     | PMS 四户沟涯5号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23133 | 市郊     | PMS 蟠桃二期4配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23134 | 邳州     | PMS 四户盛世2号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23135 | 市郊     | 蟠桃二期组合配电站2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23136 | 邳州     | PMS 四户中学1号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23137 | 市郊     | PMS 蟠桃二期组合配电站1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23138 | 邳州     | PMS 四户夏墩4号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23139 | 市郊     | 蟠桃Ⅱ期箱变变压器               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23140 | 邳州     | PMS 四户找埠5号变             | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 23141 | 市郊     | PMS 万豪绿城7配电室1变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23142 | 邳州     | PMS 四户杜庄4号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23143 | 市郊     | PMS 万豪绿城7配电室2变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23144 | 邳州     | 四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23145 | 市郊     | PMS 石秦线34分4             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23146 | 邳州     | PMS 四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23147 | 市郊     | 石特线12北6-3               | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 23148 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户王庄4号变      | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 23149 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23150 | 邳州     | PMS 四户找埠8号变             | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 23151 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23152 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户14号变       | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 23153 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西3配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23154 | 邳州     | PMS 四户竹园6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23155 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23156 | 邳州     | PMS 四户凤庄4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23157 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西4配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23158 | 邳州     | PMS 四户找埠7号变             | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 23159 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西4配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23160 | 邳州     | PMS 四户董塘6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23161 | 市郊     | 蟠桃园八期西1变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23162 | 邳州     | PMS 四户董塘7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23163 | 市郊     | PMS 蟠桃园八期西2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23164 | 邳州     | PMS 四户石羊7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23165 | 市郊     | 蟠桃四期2配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23166 | 邳州     | PMS 四户岗子6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23167 | 市郊     | PMS 金福公寓配电室1变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23168 | 邳州     | PMS 四户石羊8号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23169 | 市郊     | PMS 刘秦线36分09          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23170 | 邳州     | PMS 四户栗家11号变          | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 23171 | 市郊     | PMS 蟠桃二期4配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23172 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户栗家10号变   | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 23173 | 市郊     | 蟠桃三期3配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23174 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户道口5号变    | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 23175 | 市郊     | PMS 万豪绿城6配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23176 | 邳州     | PMS 邳州 10kV汶街线-四户15号变 | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 23177 | 市郊     | PMS 万豪绿城6配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23178 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户16号变     | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 23179 | 市郊     | PMS 万豪绿城6配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23180 | 邳州     | PMS 四户岗子4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23181 | 市郊     | PMS 蟠桃二期5配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23182 | 邳州     | PMS 四户凤庄5号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23183 | 市郊     | PMS 蟠桃二期5配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23184 | 邳州     | PMS 四户竹园7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23185 | 市郊     | PMS 蟠桃二期5配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23186 | 邳州     | PMS 四户白马7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23187 | 市郊     | PMS 金山桥4开闭所1变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23188 | 邳州     | PMS 四户董塘10号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23189 | 市郊     | 金山桥副中心箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23190 | 邳州     | PMS 四户赵家5号变           | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 23191 | 市郊     | PMS 光环小区2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23192 | 邳州     | 四户17号变                | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 23193 | 市郊     | PMS 光环小区3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23194 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户20号变     | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 23195 | 市郊     | PMS 光环小区1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23196 | 邳州     | PMS 四户顾桥7号变           | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 23197 | 市郊     | 拉姆齐箱变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23198 | 邳州     | PMS 四户董塘8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23199 | 市郊     | PMS 石开一线19一4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23200 | 邳州     | PMS 四户凤庄7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23201 | 市郊     | PMS 石开一线19一5          | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 23202 | 邳州     | PMS 四户石羊12号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23203 | 市郊     | PMS 石开一线19一9    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23204 | 邳州     | PMS 四户桃园6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23205 | 市郊     | PMS 碧螺一期2箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23206 | 邳州     | PMS 四户找埠9号变     | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 23207 | 市郊     | PMS 碧螺一期3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23208 | 市郊     | PMS 碧螺一期4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23209 | 邳州     | PMS 四户找埠11号变    | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 23210 | 市郊     | PMS 碧螺一期5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23211 | 邳州     | PMS 四户杜庄5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23212 | 市郊     | PMS 碧螺一期6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23213 | 邳州     | PMS 四户石羊13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23214 | 市郊     | PMS 碧螺一期配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23215 | 邳州     | PMS 四户桃园11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23216 | 市郊     | PMS 碧螺一期配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23217 | 邳州     | PMS 四户沟涯14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23218 | 市郊     | PMS 金苑小区1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23219 | 邳州     | PMS 四户竹园10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23220 | 市郊     | PMS 金苑小区2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23221 | 邳州     | PMS 四户道口7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23222 | 市郊     | PMS 金苑小区3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23223 | 邳州     | PMS 四户22号变      | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 23224 | 市郊     | PMS 金苑小区4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23225 | 邳州     | PMS 四户白马6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23226 | 市郊     | PMS 金苑小区5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23227 | 邳州     | PMS 四户白马8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23228 | 市郊     | PMS 金苑小区6箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23229 | 邳州     | PMS 四户道口6号变     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 23230 | 市郊     | PMS 金苑小区7箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23231 | 邳州     | PMS 四户栗家7号变     | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 23232 | 市郊     | PMS 碧螺二期1箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23233 | 邳州     | PMS 四户王庄5号变     | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 23234 | 市郊     | PMS 碧螺二期2箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23235 | 邳州     | PMS 四户19号变      | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 23236 | 市郊     | PMS 碧螺二期3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23237 | 邳州     | PMS 四户23号变      | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 23238 | 市郊     | PMS 碧螺二期4箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23239 | 邳州     | PMS 四户21号变      | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 23240 | 市郊     | PMS 碧螺二期5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23241 | 邳州     | PMS 四户找埠12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23242 | 市郊     | PMS 碧螺二期6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23243 | 邳州     | PMS 四户竹园11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23244 | 市郊     | PMS 碧螺二期7箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23245 | 邳州     | PMS 四户竹园8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23246 | 邳州     | PMS 四户岗子10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23247 | 邳州     | PMS 四户找埠10号变    | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 23248 | 市郊     | PMS 碧螺五期2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23249 | 邳州     | PMS 四户栗家14号变    | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 23250 | 市郊     | PMS 碧螺五期3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23251 | 邳州     | PMS 四户王庄7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23252 | 市郊     | PMS 碧螺五期4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23253 | 邳州     | PMS 四户沟涯12号变    | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 23254 | 市郊     | PMS 碧螺五期5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23255 | 邳州     | PMS 四户24号变      | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 23256 | 市郊     | PMS 碧螺五期6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23257 | 邳州     | PMS 四户石羊19号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23258 | 市郊     | 碧螺五期7箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23259 | 邳州     | PMS 四户石羊16号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23260 | 邳州     | PMS 四户石羊15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23261 | 市郊     | PMS 碧螺五期8箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23262 | 邳州     | 四户董塘5号变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23263 | 市郊     | PMS 碧螺五期9箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23264 | 邳州     | PMS 四户竹园9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23265 | 市郊     | PMS 碧螺五期10箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23266 | 邳州     | PMS 四户岗子9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23267 | 邳州     | PMS 四户沟涯15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23268 | 邳州     | PMS 四户桃园12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23269 | 邳州     | 四户桃园8号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23270 | 市郊     | PMS 碧螺五期配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23271 | 邳州     | PMS 四户沟涯11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23272 | 邳州     | PMS 四户沟涯10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23273 | 邳州     | PMS 四户白马5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23274 | 市郊     | PMS 碧螺三期1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23275 | 市郊     | PMS 碧螺三期2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23276 | 市郊     | PMS 碧螺三期3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23277 | 市郊     | PMS 碧螺三期4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23278 | 邳州     | PMS 四户顾桥9号变     | 10       | 400       | 27          | 27              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23279 | 邳州     | 四户高板4号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23280 | 邳州     | PMS 四户顾桥10号变     | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 23281 | 市郊     | PMS 碧螺三期5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23282 | 市郊     | PMS 碧螺三期6箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23283 | 市郊     | PMS 碧螺三期7箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23284 | 邳州     | PMS 四户高板6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23285 | 邳州     | PMS 四户夏墩5号变      | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 23286 | 市郊     | PMS 碧螺三期8箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23287 | 市郊     | PMS 碧螺四期1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23288 | 市郊     | PMS 碧螺四期2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23289 | 邳州     | PMS 四户夏墩6号变      | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 23290 | 邳州     | PMS 四户杜庄9号变      | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 23291 | 市郊     | PMS 碧螺四期3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23292 | 市郊     | PMS 碧螺四期4箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23293 | 邳州     | PMS 四户杜庄8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23294 | 市郊     | PMS 碧螺四期5箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23295 | 邳州     | PMS 四户找埠6号变      | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 23296 | 市郊     | PMS 碧螺四期6箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23297 | 邳州     | PMS 四户杜庄7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23298 | 邳州     | PMS 四户道口8号变      | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 23299 | 市郊     | PMS 碧螺四期7箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23300 | 邳州     | PMS 四户顾桥11号变     | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 23301 | 市郊     | PMS 碧螺四期8箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23302 | 邳州     | PMS 四户竹园12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23303 | 市郊     | PMS 石工线14-1      | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 23304 | 邳州     | PMS 四户高板7号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23305 | 市郊     | 刘德线11-1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23306 | 邳州     | PMS 四户杜庄10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23307 | 邳州     | PMS 四户高板8号变      | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 23308 | 邳州     | PMS 四户顾桥12号变     | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 23309 | 市郊     | PMS 刘赵线52-17     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23310 | 邳州     | PMS 四户顾桥13号变     | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 23311 | 市郊     | PMS 花半里组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23312 | 邳州     | PMS 四户顾桥14号变     | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 23313 | 市郊     | PMS 花半里组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 550         | 550             |
| 23314 | 邳州     | 四户栗家18号变         | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 23315 | 市郊     | PMS 石工线52-16东    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23316 | 邳州     | 四户沟涯20号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23317 | 市郊     | 运河御苑1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23318 | 邳州     | PMS 四户34号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23319 | 市郊     | 运河御苑1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23320 | 邳州     | PMS 四户35号变       | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 23321 | 市郊     | 运河御苑1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23322 | 邳州     | PMS 四户26号变       | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 23323 | 市郊     | 运河御苑1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23324 | 邳州     | PMS 四户栗家13号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23325 | 市郊     | 运河御苑2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23326 | 邳州     | PMS 四户夏墩7号变      | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 23327 | 市郊     | 运河御苑2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23328 | 邳州     | PMS 四户沟涯17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23329 | 市郊     | 运河御苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23330 | 邳州     | PMS 四户岗子13号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23331 | 市郊     | 运河御苑3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23332 | 邳州     | 四户找埠大棚1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23333 | 市郊     | 运河御苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23334 | 邳州     | PMS 四户汶河湾小区2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23335 | 邳州     | PMS 四户汶河湾小区1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23336 | 市郊     | 运河御苑3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23337 | 邳州     | PMS 四户27号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23338 | 市郊     | 运河御苑3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23339 | 邳州     | PMS 四户33号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23340 | 市郊     | 运河御苑4配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23341 | 邳州     | PMS 四户29号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23342 | 市郊     | 运河御苑4配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23343 | 邳州     | PMS 四户36号变       | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 23344 | 市郊     | 运河御苑4配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23345 | 邳州     | PMS 四户栗家17号变     | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 23346 | 市郊     | 运河御苑4配电室4变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23347 | 邳州     | PMS 四户道口11号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23348 | 市郊     | PMS 东方名都1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23349 | 邳州     | 四户白马10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23350 | 市郊     | PMS 东方名都1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23351 | 邳州     | PMS 四户28号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23352 | 市郊     | PMS 东方名都1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23353 | 市郊     | PMS 东方名都1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23354 | 邳州     | 四户董塘11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23355 | 市郊     | 刘开二线16-17南1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23356 | 邳州     | PMS 四户沟涯19号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23357 | 市郊     | 石秦线82一1               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23358 | 邳州     | 四户石羊20号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23359 | 市郊     | 刘庄线26一5=5             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23360 | 邳州     | PMS 四户石羊21号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23361 | 市郊     | 江山云璟2配电室2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23362 | 邳州     | 四户石羊22号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23363 | 市郊     | 江山云璟1配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23364 | 邳州     | 四户桃园13号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23365 | 市郊     | 江山云璟2配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23366 | 邳州     | 四户竹园13号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23367 | 市郊     | 江山云璟2配电室3变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23368 | 邳州     | PMS 四户37号变            | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 23369 | 邳州     | PMS 四户找埠14号变          | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 23370 | 邳州     | 四户沟涯18号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23371 | 市郊     | 江山云璟2配电室4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23372 | 邳州     | 四户岗子16号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23373 | 市郊     | 江山云璟1配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23374 | 邳州     | PMS 四户康居家园变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23375 | 市郊     | 大为医疗箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23376 | 邳州     | 四户岗子14号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23377 | 市郊     | 刘秦线36一12              | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 23378 | 邳州     | 四户岗子12号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23379 | 市郊     | 石赵线1一14               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23380 | 邳州     | 四户桃园5号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23381 | 市郊     | 刘环线37北5               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23382 | 邳州     | 四户白马12号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23383 | 市郊     | PMS 刘赵线6一20=9         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23384 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23385 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23386 | 市郊     | PMS 万豪绿城8配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23387 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室6号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23388 | 市郊     | PMS 万豪绿城8配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23389 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室8号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23390 | 市郊     | PMS 万豪绿城8配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23391 | 邳州     | PMS 四户沟涯9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23392 | 市郊     | 蟠桃四期3配电室1变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23393 | 邳州     | PMS 四户顾桥8号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23394 | 市郊     | 蟠桃四期3配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23395 | 邳州     | 四户董塘13号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23396 | 市郊     | 蟠桃四期3配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23397 | 邳州     | PMS 四户栗家16号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23398 | 市郊     | 蟠桃四期3配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23399 | 邳州     | 四户汶河湾小区2箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23400 | 市郊     | 蟠桃四期5配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23401 | 邳州     | 四户汶河湾小区1箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23402 | 市郊     | 蟠桃四期5配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23403 | 邳州     | PMS 四户四小变          | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 23404 | 市郊     | 蟠桃四期5配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23405 | 邳州     | PMS 邳州 10kV四户王庄3号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23406 | 市郊     | 蟠桃四期5配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23407 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23408 | 市郊     | 蟠桃四期1组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23409 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23410 | 市郊     | 蟠桃四期1组合配电站2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23411 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23412 | 市郊     | 蟠桃一期5配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23413 | 邳州     | 四户小农场2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23414 | 市郊     | 蟠桃一期5配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23415 | 邳州     | PMS 四户找埠大棚2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23416 | 市郊     | 蟠桃一期5配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23417 | 邳州     | 四户找埠大棚3号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23418 | 市郊     | 蟠桃一期6配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23419 | 邳州     | 四户白马4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23420 | 市郊     | 蟠桃一期6配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23421 | 市郊     | 蟠桃一期6配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23422 | 邳州     | 四户沟涯16号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23423 | 市郊     | 蟠桃一期7配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23424 | 邳州     | 四户夏墩8号变            | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 23425 | 市郊     | 蟠桃一期7配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23426 | 邳州     | 四户杜庄6号变            | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 23427 | 市郊     | 蟠桃一期7配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23428 | 邳州     | 四户石羊大棚1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23429 | 市郊     | 蟠桃一期8配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23430 | 邳州     | 四户110变             | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23431 | 市郊     | 蟠桃一期8配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23432 | 邳州     | PMS 四户13号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23433 | 市郊     | PMS 万豪绿城2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23434 | 邳州     | PMS 四户12号变       | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 23435 | 市郊     | PMS 万豪绿城2配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23436 | 邳州     | 街南村五队台变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23437 | 市郊     | PMS 万豪绿城2配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23438 | 邳州     | 街北村西高庄台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23439 | 市郊     | PMS 万豪绿城2配电室4变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23440 | 邳州     | PMS 街北村老街道台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23441 | 市郊     | PMS 万豪绿城3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23442 | 邳州     | 街北村街北公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23443 | 邳州     | PMS 土山街南村街南公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23444 | 市郊     | PMS 万豪绿城3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23445 | 邳州     | PMS 土山薛集街东台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23446 | 市郊     | PMS 万豪绿城1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23447 | 市郊     | PMS 万豪绿城2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 23448 | 邳州     | 土山镇卢庄村西薛桥桥南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23449 | 市郊     | 山李线47—7          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23450 | 邳州     | 土山张宋村包庄一队公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23451 | 市郊     | 大安线109—13        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23452 | 邳州     | PMS 夹河村村部台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23453 | 市郊     | 大安线119—6         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23454 | 邳州     | PMS 土山镇李庄村前宋台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23455 | 市郊     | 佟玺佟大段1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23456 | 邳州     | PMS 李庄村村部台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23457 | 市郊     | PMS 佟上线25—14     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23458 | 邳州     | PMS 夹河村大朱家台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23459 | 市郊     | 佟东线51—13         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 23460 | 邳州     | PMS 土山夹河村聂庄台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23461 | 市郊     | PMS 佟庙线53        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23462 | 邳州     | 土山孙庄村王庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23463 | 市郊     | 大安线109—6=7       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23464 | 市郊     | 大安线137—11=6      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23465 | 市郊     | PMS 大安线137—11=3  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23466 | 市郊     | PMS 大安线95北11     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23467 | 市郊     | 大工线74西17—4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23468 | 市郊     | PMS 大工线74西17东2   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23469 | 市郊     | 大工线74西17—10           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23470 | 市郊     | 大后线27—8=3             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23471 | 市郊     | 大后线47—4               | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 23472 | 市郊     | 茶月线67—14=4            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23473 | 市郊     | 大李线28—3               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23474 | 市郊     | 山李线45—3               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23475 | 市郊     | 山李线51—21北5            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23476 | 市郊     | 大安线109—13西6           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23477 | 市郊     | 茶月线92南4               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23478 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房1配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23479 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23480 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23481 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23482 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23483 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23484 | 市郊     | PMS 佟庙线11—1           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23485 | 市郊     | PMS 大庙线8—2            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23486 | 市郊     | PMS 大湖安置2配电室变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23487 | 市郊     | PMS 大湖安置3配电室变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23488 | 市郊     | PMS 大湖安置组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23489 | 市郊     | PMS 大湖安置组合配电站2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23490 | 市郊     | 佟庙线11—28              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23491 | 市郊     | 大四线91—1               | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23492 | 市郊     | PMS 大维线28             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23493 | 市郊     | PMS 大工线45             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23494 | 市郊     | PMS 大维线28—4西5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23495 | 市郊     | PMS 大庙线4              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23496 | 市郊     | PMS 大庙线5—1            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23497 | 市郊     | PMS 大庙线7              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23498 | 市郊     | PMS 大庙线9              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23499 | 市郊     | PMS 大庙线23             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23500 | 市郊     | PMS 大庙线31             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23501 | 市郊     | PMS 大翔线45             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23502 | 市郊     | PMS 大工线74西17          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23503 | 市郊     | PMS 大工线74西10          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23504 | 市郊     | PMS 大后线60             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23505 | 市郊     | 大清线82东1               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23506 | 市郊     | PMS 佟庙线71             | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23507 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室1变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23508 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室2变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23509 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍一期配电室变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23510 | 市郊     | 大后线60—12             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23511 | 市郊     | 大后线136—3=3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23512 | 市郊     | 山李线44—2              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23513 | 市郊     | 佟湖线60                | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23514 | 市郊     | PMS 大庙线6—6           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23515 | 市郊     | 山李线18—7              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23516 | 市郊     | PMS 大安线95北6—3        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23517 | 市郊     | PMS 大安线46西4=2        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23518 | 市郊     | PMS 佟湖线96            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23519 | 市郊     | 茶月线100—3             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23520 | 市郊     | PMS 大安线34—5          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23521 | 市郊     | PMS 大安线46西2=5        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23522 | 市郊     | PMS 大庙线16            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23523 | 市郊     | 茶月线67—14             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23524 | 市郊     | 大维线28—1东1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23525 | 市郊     | 茶月线67—9=8            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23526 | 市郊     | PMS 大安线125—2         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23527 | 市郊     | PMS 大维线28南3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23528 | 市郊     | 大安线95—31             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23529 | 市郊     | PMS 大安线95—8=2        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23530 | 市郊     | 大安线60—2              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23531 | 市郊     | PMS 大维线28—4东1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23532 | 市郊     | 佟华线70—3              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23533 | 市郊     | PMS 佟上线7             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23534 | 市郊     | PMS 大清线36—4          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23535 | 市郊     | 大后线53—12             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23536 | 市郊     | 大安线139—18            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23537 | 市郊     | PMS 大维线35            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23538 | 市郊     | 大安线95—35             | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23539 | 市郊     | 大安线95—19=1           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23540 | 市郊     | PMS 大安线95—4          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23541 | 市郊     | 大安线109—9             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23542 | 市郊     | 大安线109—6=4           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23543 | 市郊     | 大安创新段6               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23544 | 市郊     | PMS 大安线34—1          | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23545 | 市郊     | PMS 大后线79       | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 23546 | 市郊     | PMS 大后线88       | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 23547 | 市郊     | 大安线137—19       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23548 | 市郊     | 大后线92—3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23549 | 市郊     | PMS 大后线92—16    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23550 | 市郊     | 大后线92—17=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23551 | 市郊     | PMS 大后线92—21    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23552 | 市郊     | 大安线125—12       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23553 | 邳州     | PMS 土山夹河村陈庄台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23554 | 邳州     | PMS 夹河村胡杨台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23555 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西二台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23556 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23557 | 邳州     | PMS 土山薛集街西公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23558 | 邳州     | PMS 土山农科村村部台片   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23559 | 邳州     | PMS 土山农科村屠庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23560 | 邳州     | 土山镇娄楼村新庄台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23561 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23562 | 邳州     | PMS 土山卢庄村西薛桥台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23563 | 邳州     | 土山卢庄村张庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23564 | 邳州     | 土山卢庄村曹庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23565 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23566 | 邳州     | PMS 曹楼村薛桥台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23567 | 邳州     | PMS 曹楼村村部台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23568 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23569 | 邳州     | PMS 曹楼村曹南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23570 | 邳州     | PMS 曹楼村曹西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23571 | 邳州     | PMS 娄楼村娄东台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23572 | 邳州     | PMS 土山娄楼村村部台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23573 | 邳州     | 土山娄楼村高庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23574 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23575 | 邳州     | PMS 陈李村村部台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23576 | 邳州     | 陈李村陈北庄台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23577 | 邳州     | 土山镇陈李村陈庄台片      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23578 | 邳州     | 陈李村陈楼台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23579 | 邳州     | PMS 土山吕台村村部台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23580 | 邳州     | PMS 土山吕台村花庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23581 | 邳州     | PMS 土山吕台村花四台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23582 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23583 | 邳州     | 土山镇薛庄村曹桥台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23584 | 市郊     | PMS 大后线27—8     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23585 | 邳州     | 娄楼村吕园台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23586 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23587 | 市郊     | PMS 大安线137—11=2 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23588 | 邳州     | 土山薛庄村曹南台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23589 | 市郊     | PMS 大清线52       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23590 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23591 | 市郊     | PMS 大安线46西3     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23592 | 邳州     | PMS 土山薛庄村二队台片   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 23593 | 市郊     | 大后线47—9东9       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23594 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23595 | 市郊     | 山李线32北1         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 23596 | 邳州     | PMS 土山薛集村黄庄台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23597 | 市郊     | PMS 大后线47—9西4   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23598 | 邳州     | PMS 刘井村井南台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23599 | 市郊     | 山李线47           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23600 | 邳州     | PMS 土山孙庄村徐庄台变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23601 | 市郊     | 山李线41—2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23602 | 邳州     | PMS 刘井村井西台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23603 | 市郊     | 山李线41—10=4      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 23604 | 邳州     | 黄山村乔庄台变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23605 | 市郊     | PMS 大后线46       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23606 | 邳州     | PMS 黄山村焦庄台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23607 | 市郊     | 山李线51—21西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23608 | 邳州     | PMS 黄山村村部扶贫公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23609 | 市郊     | 山李线51—21西5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23610 | 邳州     | 黄山村花庄台变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23611 | 市郊     | 茶月线91           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23612 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄三队公变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23613 | 市郊     | 茶月线100西4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23614 | 邳州     | PMS 土山张宋村马庄公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23615 | 市郊     | 茶月线119—8=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23616 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄花河公变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23617 | 市郊     | 茶月线119—9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23618 | 邳州     | 土山街北村棉花站台变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23619 | 市郊     | 山李线58—7         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23620 | 邳州     | PMS 街北村魏元3号公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23621 | 市郊     | 山李线58一5         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23622 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23623 | 市郊     | 山李线58一1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23624 | 邳州     | 土山农科村汪南台变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23625 | 市郊     | 山李线55           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23626 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄1号公变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23627 | 市郊     | 大李线28一10        | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 23628 | 邳州     | PMS 土山吴庄村娄庄三队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23629 | 市郊     | PMS 大李线25       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23630 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄台变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23631 | 市郊     | PMS 大李线28       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23632 | 邳州     | 土山张宋村张宋台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23633 | 市郊     | 山井线32西5         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 23634 | 邳州     | PMS 街北村民主路台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23635 | 市郊     | 山井线28一2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23636 | 市郊     | 山李线70           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23637 | 市郊     | 大清线40东5         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23638 | 市郊     | 翰林府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23639 | 邳州     | PMS 土山苏庄村村部公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23640 | 市郊     | 翰林府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23641 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23642 | 市郊     | 翰林府1配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23643 | 邳州     | 土山苏庄村三井台变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 23644 | 市郊     | 翰林府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23645 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东一台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23646 | 市郊     | 东湖天城6配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23647 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23648 | 市郊     | 东湖天城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23649 | 邳州     | PMS 刘井村王庄台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23650 | 市郊     | 东湖天城5配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23651 | 邳州     | PMS 刘井村赵庄台变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 23652 | 市郊     | 东湖天城5配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23653 | 邳州     | 土山聂阁村庙前台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23654 | 市郊     | 公元九里5配电室2变压器    | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 23655 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23656 | 市郊     | 公元九里组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23657 | 邳州     | PMS 土山宋圩村王八家公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23658 | 市郊     | 公元九里组合配电站3变压器   | 10       | 800       | 635         | 635             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23659 | 邳州     | PMS 土山宋圩村花西公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23660 | 市郊     | 公元九里5配电室3变压器      | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 23661 | 邳州     | PMS 土山宋圩村郭庄台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23662 | 市郊     | 公元九里组合配电站4变压器     | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 23663 | 邳州     | PMS 土山苏庄村张聂公变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23664 | 市郊     | 公元九里组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 23665 | 邳州     | PMS 刘井村陈庄台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23666 | 邳州     | PMS 土山镇关公路台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23667 | 市郊     | 大后线160            | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 23668 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄王庄2号公变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23669 | 市郊     | 安然村2箱变变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23670 | 市郊     | 安然村1箱变变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23671 | 市郊     | 大后线115            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23672 | 邳州     | PMS 土山街北村街北渔场3号台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23673 | 市郊     | PMS 大后线109        | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 23674 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄村孙庄台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23675 | 市郊     | 大翔线47—7           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23676 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23677 | 市郊     | 大维线28—4西1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23678 | 邳州     | 街北村街北鱼场2号变（单相变）   | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 23679 | 市郊     | 山李线51—19          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23680 | 邳州     | 街北村街北鱼场1号变（单相变）   | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 23681 | 市郊     | 茶月线95             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23682 | 邳州     | PMS 街南村东门台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23683 | 市郊     | 茶月线119—4          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23684 | 邳州     | PMS 街南新农村1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23685 | 市郊     | 茶月线84             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23686 | 邳州     | PMS 街北村魏园台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23687 | 市郊     | PMS 大安线58         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23688 | 市郊     | PMS 佟庙线70         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23689 | 邳州     | 街南村新庄台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23690 | 市郊     | PMS 佟湖线70—3       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23691 | 邳州     | PMS 街北村食品站台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23692 | 市郊     | PMS 大安线152南4      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23693 | 邳州     | 街南村沈庄台变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 23694 | 市郊     | 山井线28—5           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23695 | 邳州     | PMS 街南村扶贫台变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23696 | 市郊     | PMS 大安线152北3      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23697 | 邳州     | 黄山村山西台变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23698 | 邳州     | 土山吴庄村吴庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23699 | 市郊     | 茶月线67—9=14      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23700 | 邳州     | PMS 土山宋圩村后卢台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23701 | 市郊     | PMS 佟湖线61       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 23702 | 邳州     | 李庄村姚庄台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23703 | 市郊     | 大后线92—17=4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23704 | 邳州     | PMS 刘井新农村1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 23705 | 市郊     | 茶月线67—9=5南3     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23706 | 邳州     | 土山薛集村朱庙一台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23707 | 市郊     | 佟东线51—4东6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23708 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23709 | 市郊     | PMS 佟华线70—5     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23710 | 市郊     | 大翔线40           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23711 | 邳州     | PMS 土山薛集街道3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23712 | 邳州     | PMS 土山关公庙公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23713 | 市郊     | 大安线125—7=3      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23714 | 邳州     | 土山魏庄村村部台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23715 | 市郊     | PMS 大后线68       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23716 | 邳州     | PMS 街南新农村3号公变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23717 | 市郊     | PMS 大维线23       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23718 | 邳州     | 东门2号公变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23719 | 市郊     | 茶月线44—13        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23720 | 邳州     | PMS 土山卢庄村部公变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23721 | 市郊     | PMS 大庙线6—2      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23722 | 邳州     | PMS 土山卢庄村杨庄配变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23723 | 市郊     | 大庙线18—2         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23724 | 邳州     | PMS 黄山村部2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23725 | 市郊     | PMS 大安线29       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23726 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23727 | 市郊     | PMS 大李线21—1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23728 | 邳州     | 土山孙庄村徐庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23729 | 市郊     | PMS 大维线28—4东4   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23730 | 邳州     | PMS 街南新农村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23731 | 市郊     | PMS 大后线89       | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 23732 | 邳州     | PMS 土山街南村农改2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23733 | 市郊     | PMS 大后线47—9东7=7 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23734 | 邳州     | PMS 土山关公路2号配变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23735 | 市郊     | 大四线1—1             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23736 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23737 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23738 | 市郊     | PMS 经济园公租房1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23739 | 邳州     | PMS 土山棉花站2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23740 | 市郊     | PMS 经济园公租房1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 792         | 792             |
| 23741 | 邳州     | 土山苏庄村张聂韩庄配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23742 | 市郊     | 经济园公租房1配电室4变压器     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23743 | 邳州     | PMS 土山宋圩村宋圩台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23744 | 市郊     | PMS 经济园公租房2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23745 | 邳州     | 土山宋圩村代后变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 23746 | 邳州     | PMS 土山宋圩村八家2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23747 | 市郊     | PMS 经济园公租房2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23748 | 邳州     | PMS 土山聂阁村庙东配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23749 | 市郊     | 经济园公租房4配电室1变压器     | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 23750 | 邳州     | 土山张宋村村部变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23751 | 市郊     | PMS 经济园公租房4配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23752 | 邳州     | 土山苏庄村沈尚配变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23753 | 市郊     | 经济园公租房3配电室2变压器     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23754 | 邳州     | 土山聂阁村聂八家变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23755 | 市郊     | 经济园公租房3配电室3变压器     | 10       | 1000      | 794         | 794             |
| 23756 | 邳州     | 土山聂阁村路东2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23757 | 市郊     | PMS 经济园公租房3配电室4变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23758 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23759 | 市郊     | 沈店安置1配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23760 | 市郊     | 沈店安置1配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23761 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23762 | 市郊     | 沈店安置2配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23763 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23764 | 市郊     | 沈店安置2配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23765 | 市郊     | 沈店安置1配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23766 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西村北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23767 | 市郊     | 沈店安置1配电室4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23768 | 邳州     | PMS 曹楼东薛桥2号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23769 | 市郊     | 沈店安置2配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23770 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23771 | 市郊     | 沈店安置2配电室4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23772 | 邳州     | PMS 土山李庄陈楼2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23773 | 市郊     | 大庙线6—3               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23774 | 邳州     | PMS 土山夹河村朱家2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23775 | 市郊     | 大安线95—26             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23776 | 市郊     | 大庙线6—7               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23777 | 市郊     | 大维线28—4东1副           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23778 | 邳州     | PMS 土山薛庄村五大庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23779 | 邳州     | PMS 土山薛集黄庄2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23780 | 邳州     | PMS 土山聂阁村洼南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23781 | 市郊     | PMS 大工线74西17西6东1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23782 | 邳州     | PMS 土山刘井村陈庄2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23783 | 市郊     | PMS 大工线74西17西2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23784 | 邳州     | PMS 土山刘井村井南2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23785 | 市郊     | PMS 大庙线7副            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23786 | 邳州     | 土山娄楼村娄西公变1           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23787 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23788 | 邳州     | PMS 土山吴庄四队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23789 | 市郊     | 美的时代城1组合配电站1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23790 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23791 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23792 | 市郊     | 美的时代城1组合配电站3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23793 | 邳州     | PMS 土山吴庄村河湾变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23794 | 邳州     | PMS 土山吴庄村陈庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23795 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23796 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23797 | 邳州     | 土山苏庄村夏庄变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23798 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23799 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23800 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23801 | 邳州     | PMS 土山宋圩村孙聂变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23802 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23803 | 邳州     | PMS 土山魏庄村魏一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23804 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23805 | 邳州     | PMS 土山薛集村吕河涯变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23806 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23807 | 邳州     | 土山卢庄村卢张庄2号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23808 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23809 | 邳州     | PMS 土山薛集街道6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23810 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23811 | 邳州     | 土山薛集街道5号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23812 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23813 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23814 | 邳州     | PMS 土山薛集村朱庙一2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23815 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23816 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东三变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23817 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23818 | 邳州     | PMS 夹河村刘台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23819 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23820 | 邳州     | PMS 土山李庄村陈楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23821 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23822 | 邳州     | PMS 土山李庄村村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23823 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23824 | 邳州     | PMS 夹河村小朱家变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23825 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23826 | 邳州     | PMS 刘井新农村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23827 | 邳州     | PMS 土山农科村汪南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23828 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23829 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23830 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23831 | 邳州     | PMS 土山刘井井西2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23832 | 邳州     | PMS 土山街南新农村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23833 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23834 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23835 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23836 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23837 | 邳州     | 土山镇街北村土楼变            | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 23838 | 市郊     | PMS 大安线47            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23839 | 邳州     | PMS 土山街北老街道2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23840 | 市郊     | PMS 大安线95北14         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23841 | 邳州     | PMS 街南村农改变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23842 | 市郊     | 大安线137—17            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23843 | 邳州     | PMS 土山街北村魏园2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23844 | 市郊     | PMS 大工线74—8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23845 | 邳州     | PMS 土山街石英公司变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23846 | 市郊     | PMS 大安线57—1          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23847 | 邳州     | PMS 土山宋圩村代后2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23848 | 市郊     | 山井线31                | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23849 | 市郊     | 山李线51—26西1       | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 23850 | 邳州     | PMS 土山聂阁村路西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23851 | 市郊     | 山李线51—21西3       | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 23852 | 邳州     | PMS 街北村街道5号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23853 | 邳州     | PMS 土山黄山村部3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23854 | 市郊     | 茶月线67—9=1        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23855 | 市郊     | 茶月线67—9=4        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23856 | 邳州     | PMS 土山陈李陈楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23857 | 市郊     | 山李线51—21西6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23858 | 邳州     | PMS 土山农科村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23859 | 市郊     | 山李线51—21西4北1西3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23860 | 市郊     | 山李线56            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23861 | 邳州     | PMS 土山农科屠庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23862 | 邳州     | PMS 土山魏庄村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23863 | 市郊     | PMS 大安线119—1     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23864 | 邳州     | PMS 土山朱庙—3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23865 | 市郊     | 大工线42            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 23866 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23867 | 市郊     | 山李线58—4南1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23868 | 邳州     | 土山包庄三队2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23869 | 市郊     | 山李线46            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23870 | 邳州     | PMS 土山夹河村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23871 | 市郊     | PMS 大安线125—8     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23872 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23873 | 市郊     | PMS 大维线35南       | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 23874 | 邳州     | PMS 土山夹河朱家3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23875 | 市郊     | 山李线48            | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 23876 | 邳州     | PMS 土山吴庄村娄庄三队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23877 | 市郊     | 山井线25西5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23878 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23879 | 市郊     | PMS 大后线27—5西1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23880 | 邳州     | 土山张宋村吴楼2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23881 | 市郊     | PMS 大翔线2副        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23882 | 邳州     | PMS 街北村食品站2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23883 | 市郊     | 山李线58西1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23884 | 邳州     | PMS 土山曹楼村薛桥3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23885 | 市郊     | PMS 大安线139—10东2  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23886 | 邳州     | PMS 土山曹楼村村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23887 | 邳州     | 土山陈李村李庄2号台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23888 | 市郊     | 佟东线51—12          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23889 | 邳州     | PMS 土山陈李村汤庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23890 | 市郊     | 山李线58—9南1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23891 | 邳州     | PMS 娄楼村娄东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23892 | 市郊     | 大庙线9—8            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23893 | 邳州     | PMS 土山娄楼村高庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23894 | 市郊     | PMS 大后线56         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23895 | 邳州     | PMS 土山娄楼村吕园2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23896 | 市郊     | PMS 大后线92—24西1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23897 | 邳州     | PMS 土山娄楼村新庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23898 | 邳州     | 土山卢庄曹庄2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23899 | 邳州     | PMS 土山镇薛庄村曹桥2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23900 | 市郊     | 大后线92—21付2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23901 | 邳州     | 陈李村汤庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23902 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23903 | 市郊     | PMS 大后线47南9西5南9   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23904 | 邳州     | PMS 土山宋圩花西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23905 | 市郊     | PMS 大安线119—2      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23906 | 邳州     | PMS 土山陈李村陈庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23907 | 市郊     | PMS 美的时代城3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23908 | 邳州     | PMS 土山薛集街道4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23909 | 市郊     | PMS 美的时代城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23910 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23911 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23912 | 邳州     | 土山吴庄村部5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23913 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23914 | 邳州     | PMS 土山张宋村部3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23915 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23916 | 邳州     | 土山街南村部变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23917 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室4变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23918 | 邳州     | 土山聂阁七桥3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23919 | 市郊     | PMS 官庄1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23920 | 邳州     | PMS 土山孙庄孙徐庄3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23921 | 市郊     | PMS 官庄1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23922 | 邳州     | 土山薛集街道7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23923 | 市郊     | PMS 官庄1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23924 | 邳州     | 土山薛集街道8号变         | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23925 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23926 | 市郊     | PMS 官庄1配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23927 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23928 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23929 | 邳州     | PMS 土山镇关公路3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23930 | 市郊     | PMS 官庄2配电室1变压器       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23931 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村花庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23932 | 市郊     | PMS 官庄2配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23933 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村圩西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23934 | 市郊     | PMS 官庄2配电室3变压器       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 23935 | 邳州     | PMS 土山镇街南村2号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23936 | 市郊     | PMS 官庄2配电室4变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 23937 | 邳州     | PMS 土山镇刘井井南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23938 | 市郊     | PMS 官庄3配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23939 | 邳州     | PMS 土山魏园4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23940 | 市郊     | PMS 官庄3配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23941 | 邳州     | PMS 土山马墩3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23942 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23943 | 邳州     | PMS 土山薛庄村曹南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23944 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23945 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23946 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23947 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23948 | 邳州     | 土山卢庄西薛桥2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 23949 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23950 | 邳州     | PMS 土山孙庄村部变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23951 | 邳州     | PMS 土山老街3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23952 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23953 | 邳州     | PMS 土山忠义小区3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23954 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23955 | 邳州     | PMS 土山忠义小区2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23956 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23957 | 邳州     | PMS 土山忠义小区1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23958 | 市郊     | 绿地高铁东城三期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23959 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23960 | 市郊     | 大后线85一1              | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 23961 | 邳州     | PMS 土山镇街南村扶贫2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23962 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 23963 | 邳州     | 土山丽都小区1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23964 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23965 | 邳州     | 土山丽都小区2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23966 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23967 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23968 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23969 | 邳州     | 土山三义广场1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23970 | 邳州     | 土山三义广场2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23971 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23972 | 邳州     | PMS 土山三义广场3号变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23973 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 23974 | 邳州     | 土山三义广场4号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23975 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 23976 | 邳州     | PMS 土山中央花园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23977 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23978 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23979 | 邳州     | PMS 土山中央花园1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23980 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23981 | 邳州     | PMS 土山工业园区1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23982 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城三期3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23983 | 邳州     | 土山幸福嘉园1箱变1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23984 | 市郊     | PMS 大庙线9东5           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23985 | 邳州     | 土山幸福嘉园2箱变2变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23986 | 市郊     | 大维线28一1东1副           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 23987 | 邳州     | 土山瑞祥小区3号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23988 | 市郊     | 凤荟园2变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23989 | 邳州     | 土山瑞祥小区1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23990 | 市郊     | PMS 凤荟园3变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23991 | 邳州     | 土山瑞祥小区2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23992 | 市郊     | PMS 凤荟园1变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23993 | 邳州     | 土山忠义南大街小区2号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 23994 | 市郊     | 凤荟园4变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 23995 | 邳州     | 土山忠义南大街小区3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23996 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室1变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23997 | 邳州     | 土山忠义南大街小区4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 23998 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室3变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 23999 | 邳州     | 土山忠义南大街小区1号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24000 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24001 | 邳州     | 桃园雅墅2箱变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24002 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24003 | 邳州     | 桃园雅墅1箱变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24004 | 市郊     | 佟东线18—4              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24005 | 邳州     | 土山帝泽名城1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24006 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24007 | 邳州     | 土山街道供电所变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24008 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24009 | 邳州     | 土山刘井村井南4号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24010 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24011 | 邳州     | 土山薛庄村部3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24012 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24013 | 邳州     | 土山薛集村部变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24014 | 邳州     | 土山幸福小区1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24015 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24016 | 邳州     | 土山幸福小区2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24017 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24018 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室4号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24019 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24020 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24021 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24022 | 市郊     | 佟上线25—14=1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24023 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24024 | 市郊     | 大工线64—1              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24025 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室2号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24026 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24027 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24028 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24029 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24030 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24031 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24032 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24033 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24034 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24035 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24036 | 市郊     | 安庙线14—9              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24037 | 市郊     | 茶月线137—6             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24038 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24039 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24040 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24041 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室3变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24042 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24043 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24044 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24045 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室3变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24046 | 市郊     | PMS 侯集中学4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24047 | 市郊     | PMS 侯集中学3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24048 | 市郊     | PMS 侯集中学1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24049 | 市郊     | PMS 侯集中学2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24050 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24051 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24052 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24053 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24054 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24055 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24056 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24057 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24058 | 市郊     | 茶月线33—5              | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 24059 | 市郊     | 茶月线38—9              | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 24060 | 市郊     | 大安线59—10=2           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24061 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24062 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24063 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24064 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24065 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24066 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24067 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24068 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24069 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24070 | 邳州     | 土山中央花园二期2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24071 | 邳州     | 土山中央花园二期1箱变变压器       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24072 | 邳州     | 土山滨河领墅1箱变变压器         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24073 | 邳州     | 土山瑞祥小区4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24074 | 邳州     | PMS 土山屠庄2号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24075 | 邳州     | PMS 土山薛庄村北配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24076 | 邳州     | PMS 土山薛集村高石猴配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24077 | 邳州     | PMS 土山薛庄三队变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 24078 | 邳州     | PMS 土山孙庄村东台变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24079 | 邳州     | 官湖王庄3号变              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24080 | 邳州     | 官湖镇北工业区3号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24081 | 邳州     | 官湖镇北工业区4号变           | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 24082 | 邳州     | PMS 官湖西坊5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24083 | 邳州     | 官湖西坊6号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24084 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24085 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24086 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24087 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24088 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业4号变        | 10       | 630       | 466         | 466             |
| 24089 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24090 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24091 | 市郊     | 茶月线92北4              | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 24092 | 邳州     | PMS 官湖宏力置业6号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24093 | 邳州     | PMS 官湖孙家4号变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24094 | 邳州     | PMS 官湖东滩1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24095 | 市郊     | PMS 大翔线50            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24096 | 邳州     | PMS 官湖东滩3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24097 | 市郊     | 滨河新天地2配电室1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24098 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24099 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24100 | 邳州     | 官湖柳家5号变              | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 24101 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24102 | 邳州     | 官湖大市场5号变             | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 24103 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24104 | 市郊     | 园前线35—6=4东1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24105 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄5号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24106 | 市郊     | 滨河新天地2配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24107 | 市郊     | 未来之宸1配电室3变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24108 | 市郊     | 未来之宸1配电室1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24109 | 邳州     | PMS 官湖新华二4号变         | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 24110 | 市郊     | 未来之宸2配电室1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24111 | 邳州     | 官湖墩上5号               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24112 | 邳州     | 官湖大黄5号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24113 | 邳州     | PMS 官湖黄圩2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24114 | 市郊     | 未来之宸2配电室3变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24115 | 邳州     | PMS 官湖丁楼6号变     | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 24116 | 市郊     | 珑越东方花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24117 | 邳州     | PMS 官湖东滩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24118 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24119 | 邳州     | 官湖平墩2号西变        | 10       | 315       | 104         | 104             |
| 24120 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24121 | 邳州     | 官湖吴瓦房3号支部变      | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 24122 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24123 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房4号白宅变  | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 24124 | 市郊     | 珑越东方花园组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24125 | 邳州     | 官湖官路口支部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24126 | 市郊     | 大工线93—11西2      | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 24127 | 邳州     | 官湖前沈6号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24128 | 市郊     | 凤凰苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24129 | 邳州     | PMS 官湖前沈1号东变    | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 24130 | 邳州     | 官湖前沈2号支部变       | 10       | 630       | 39          | 39              |
| 24131 | 邳州     | 官湖大架沟1号         | 10       | 320       | 256         | 256             |
| 24132 | 市郊     | 凤凰苑2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24133 | 邳州     | 官湖前沈4号四队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24134 | 市郊     | 凤凰苑3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24135 | 邳州     | PMS 官湖墩上1号支部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24136 | 市郊     | 凤凰苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24137 | 邳州     | 官湖大市场1号         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24138 | 邳州     | PMS 官湖大市场2号     | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 24139 | 市郊     | 凤凰苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24140 | 邳州     | 官湖墩上4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24141 | 邳州     | PMS 官湖新华二2号扶贫   | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 24142 | 市郊     | 汇川华府3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24143 | 邳州     | PMS 官湖东林3号北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24144 | 市郊     | 汇川华府1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24145 | 市郊     | 汇川华府组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24146 | 邳州     | 官湖东林2号支部        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24147 | 市郊     | 汇川华府1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24148 | 邳州     | PMS 官湖半庄2号支部    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24149 | 市郊     | 汇川华府3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24150 | 邳州     | 官湖北沟1号支部        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24151 | 市郊     | 汇川华府3配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24152 | 邳州     | 官湖南沟2号西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24153 | 市郊     | 汇川华府1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24154 | 邳州     | 官湖南沟3号东变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24155 | 邳州     | 官湖北沟2号扶贫       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24156 | 市郊     | 汇川华府3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24157 | 邳州     | 官湖北沟3号九队       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24158 | 市郊     | 汇川华府2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24159 | 邳州     | PMS 官湖小坊4号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24160 | 市郊     | 汇川华府2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24161 | 邳州     | PMS 官湖小坊1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24162 | 邳州     | PMS 官湖新华二1号支部  | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 24163 | 市郊     | 汇川华府组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24164 | 邳州     | 官湖墩上小站         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24165 | 市郊     | 汇川华府组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24166 | 邳州     | 官湖新华二3号南变      | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 24167 | 市郊     | 汇川华府2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24168 | 邳州     | 官湖墩上2号葛埠       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24169 | 市郊     | 汇川华府组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24170 | 邳州     | 官湖新华一1号扶贫      | 10       | 630       | 50          | 50              |
| 24171 | 市郊     | 汇川华府1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24172 | 邳州     | 官湖东坊1号9队       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24173 | 邳州     | 官湖东坊2号7队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24174 | 市郊     | 汇川华府2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24175 | 邳州     | PMS 官湖东坊3号6队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24176 | 市郊     | 大安线125一5东4南1   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24177 | 邳州     | 官湖复兴1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24178 | 市郊     | 大清线96一1        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24179 | 邳州     | PMS 官湖东坊4号十队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24180 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区1号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24181 | 市郊     | 佟庙线11一24=10    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24182 | 邳州     | 官湖东坊5号11队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24183 | 市郊     | 大后线112         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24184 | 邳州     | PMS 官湖东坊6号变5队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24185 | 市郊     | 凤瑞园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24186 | 邳州     | 官湖小坊5号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24187 | 市郊     | 凤瑞园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24188 | 邳州     | 官湖小坊6号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24189 | 市郊     | 凤瑞园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24190 | 邳州     | 官湖半庄3号工业变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24191 | 市郊     | 凤瑞园2配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24192 | 邳州     | PMS 官湖半庄4号东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24193 | 市郊     | 凤瑞园4配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24194 | 邳州     | PMS 官湖街道4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24195 | 市郊     | 凤瑞园4配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24196 | 邳州     | 官湖镇北工业区2号西变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24197 | 市郊     | 凤瑞园2配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24198 | 邳州     | PMS 官湖东坊7号支部    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24199 | 市郊     | 凤瑞园5配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24200 | 市郊     | 凤瑞园5配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24201 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区1号东变 | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 24202 | 市郊     | 凤瑞园1配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24203 | 邳州     | 官湖东坊10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24204 | 邳州     | 官湖东坊11号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24205 | 市郊     | 道华科技组合配电站2变压器   | 10       | 1250      | 937         | 937             |
| 24206 | 邳州     | PMS 官湖东坊小站      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24207 | 市郊     | 道华科技组合配电站1变压器   | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 24208 | 邳州     | PMS 官湖复兴2号西变    | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 24209 | 市郊     | 东湖天城7配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24210 | 市郊     | 东湖天城8配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24211 | 邳州     | PMS 官湖新华四1号变支部  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24212 | 市郊     | 东湖天城8配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24213 | 邳州     | PMS 官湖新华五1号变    | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 24214 | 市郊     | 东湖天城7配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24215 | 邳州     | PMS 官湖新华三3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24216 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24217 | 邳州     | 官湖新华三南变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24218 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24219 | 邳州     | PMS 官湖新华一小站     | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 24220 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24221 | 邳州     | 官湖镇南区南变         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 24222 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24223 | 邳州     | 官湖镇南工业区3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24224 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24225 | 邳州     | 官湖镇南区北变         | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 24226 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24227 | 邳州     | PMS 官湖新华一南庄     | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 24228 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24229 | 邳州     | 官湖新华四2号南       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24230 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24231 | 邳州     | 官湖新华三北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24232 | 市郊     | 凤润园2配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24233 | 邳州     | PMS 官湖东坊9号1队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24234 | 市郊     | 凤润园6配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24235 | 邳州     | 官湖新华三1号东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24236 | 邳州     | PMS 官湖新华五小站    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24237 | 市郊     | 凤润园9配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24238 | 邳州     | PMS 官湖西坊2号支部   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24239 | 市郊     | 凤润园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24240 | 邳州     | 官湖西坊4号胡林       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24241 | 市郊     | 凤润园7配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24242 | 邳州     | 官湖西坊3号中变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24243 | 市郊     | 凤润园9配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24244 | 市郊     | 凤润园6配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24245 | 邳州     | PMS 官湖西坊1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24246 | 市郊     | 凤润园3配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24247 | 邳州     | 官湖曹场1号东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24248 | 邳州     | PMS 官湖曹场2号西变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24249 | 市郊     | 凤润园7配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24250 | 邳州     | 官湖花园1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24251 | 市郊     | 凤润园5配电室1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24252 | 邳州     | PMS 官湖东林1号西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24253 | 市郊     | 凤润园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24254 | 邳州     | 官湖农场1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24255 | 市郊     | 凤润园8配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24256 | 邳州     | PMS 官湖前沈5号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24257 | 邳州     | PMS 官湖前沈7号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24258 | 邳州     | PMS 官湖官路口3号二队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24259 | 市郊     | 凤润园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24260 | 邳州     | 官湖官路口4号黄场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24261 | 市郊     | 凤润园5配电室3变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24262 | 邳州     | 官湖吴瓦房1号孙场变     | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 24263 | 市郊     | 凤润园8配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24264 | 邳州     | 官湖吴瓦房7号变       | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 24265 | 市郊     | 凤润园1配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24266 | 邳州     | 官湖吴瓦房8号变       | 10       | 160       | 46          | 46              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24267 | 市郊     | 凤润园7配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24268 | 邳州     | PMS 官湖平墩4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24269 | 邳州     | 官湖平墩3号北变      | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 24270 | 市郊     | 凤润园9配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24271 | 邳州     | PMS 官湖平墩1号支部变 | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 24272 | 市郊     | 凤润园4配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24273 | 邳州     | 官湖吴瓦房5号变      | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 24274 | 市郊     | 凤润园4配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24275 | 市郊     | 大四线62—1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24276 | 邳州     | PMS 官湖东坊12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24277 | 市郊     | 和平公馆4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24278 | 邳州     | 官湖白埠1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24279 | 市郊     | 和平公馆3配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24280 | 市郊     | 和平公馆2配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24281 | 邳州     | 官湖白埠2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24282 | 市郊     | 和平公馆2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24283 | 邳州     | 官湖白埠4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24284 | 市郊     | 和平公馆2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24285 | 邳州     | PMS 官湖白埠3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24286 | 市郊     | 和平公馆3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24287 | 邳州     | PMS 官湖大坟1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24288 | 市郊     | 和平公馆3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24289 | 邳州     | 官湖柳家2号变       | 10       | 315       | 178         | 178             |
| 24290 | 市郊     | 和平公馆4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24291 | 邳州     | PMS 官湖柳家4号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 24292 | 邳州     | 官湖柳家1号变       | 10       | 630       | 7           | 7               |
| 24293 | 邳州     | PMS 官湖大营1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24294 | 市郊     | 和平公馆4配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24295 | 邳州     | PMS 官湖大营2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24296 | 市郊     | 和平公馆3配电室3变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24297 | 邳州     | PMS 官湖大市场3号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24298 | 市郊     | 和平公馆2配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24299 | 邳州     | PMS 官湖周家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24300 | 邳州     | PMS 官湖周家1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24301 | 市郊     | 和平公馆1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24302 | 邳州     | PMS 官湖官路口1号韩场 | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 24303 | 市郊     | 和平公馆4配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24304 | 邳州     | 官湖夹河3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24305 | 市郊     | 和平公馆1配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24306 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24307 | 市郊     | 大工线74西13-1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24308 | 邳州     | PMS 官湖石坝3号变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24309 | 邳州     | 官湖下沟2号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 24310 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24311 | 邳州     | 官湖王庄1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24312 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24313 | 邳州     | PMS 官湖新华五2号西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24314 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24315 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24316 | 邳州     | PMS 官湖郭营1号变    | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 24317 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24318 | 邳州     | 官湖张家2号变        | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 24319 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24320 | 邳州     | PMS 官湖张家4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24321 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24322 | 邳州     | 官湖丁楼2号变        | 10       | 250       | 11          | 11              |
| 24323 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24324 | 邳州     | PMS 官湖丁楼3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24325 | 邳州     | PMS 官湖北沟5号汪场   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24326 | 邳州     | 官湖南沟1号支部       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24327 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24328 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24329 | 邳州     | PMS 官湖大市场4号    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24330 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24331 | 邳州     | PMS 官湖半庄1号西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24332 | 邳州     | 官湖半庄5号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24333 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24334 | 邳州     | PMS 官湖小坊2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24335 | 市郊     | 佟上线25—9=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24336 | 邳州     | PMS 官湖小坊3号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24337 | 市郊     | 和平颂苑2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24338 | 邳州     | 官湖福尔路1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24339 | 邳州     | 官湖周家17号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24340 | 市郊     | 和平颂苑2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24341 | 市郊     | 和平颂苑2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24342 | 邳州     | PMS 官湖南下沟4号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24343 | 邳州     | PMS 官湖大坟3号变   | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 24344 | 市郊     | 和平颂苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24345 | 邳州     | 官湖大坟2号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24346 | 市郊     | 和平颂苑1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24347 | 市郊     | 和平颂苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24348 | 邳州     | 官湖福尔路2号变      | 10       | 160       | 113         | 113             |
| 24349 | 市郊     | 大后线47分9东7=2南6 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24350 | 邳州     | 官湖前黄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24351 | 邳州     | PMS 官湖大黄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24352 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24353 | 市郊     | 凤凰苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24354 | 邳州     | 官湖后黄1号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24355 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24356 | 邳州     | 官湖后黄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24357 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24358 | 邳州     | 官湖后黄3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24359 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24360 | 邳州     | 官湖墩上工业2号      | 10       | 400       | 35          | 35              |
| 24361 | 市郊     | 凤凰苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24362 | 邳州     | PMS 官湖墩上工业1号  | 10       | 630       | 319         | 319             |
| 24363 | 市郊     | 东湖悦府2配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24364 | 邳州     | PMS 官湖墩上工业4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24365 | 市郊     | 东湖悦府2配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24366 | 邳州     | 官湖大黄1号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24367 | 市郊     | 东湖悦府4配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24368 | 市郊     | 东湖悦府3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24369 | 邳州     | PMS 官湖前黄1号变   | 10       | 315       | 9           | 9               |
| 24370 | 邳州     | PMS 官湖前黄4号变   | 10       | 315       | 183         | 183             |
| 24371 | 市郊     | 东湖悦府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24372 | 邳州     | 官湖前黄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24373 | 市郊     | 东湖悦府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24374 | 邳州     | PMS 官湖大黄2号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 24375 | 市郊     | 东湖悦府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24376 | 邳州     | 官湖大黄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24377 | 邳州     | 官湖黄圩3号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24378 | 市郊     | 东湖悦府4配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24379 | 邳州     | 官湖黄圩1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24380 | 邳州     | PMS 官湖墩上工业3号  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24381 | 邳州     | 官湖墩上3号东变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24382 | 邳州     | PMS 官湖街道6号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24383 | 市郊     | 凤馨园二期1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24384 | 邳州     | PMS 官湖街道5号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24385 | 市郊     | 凤馨园二期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24386 | 邳州     | PMS 官湖街道1号北变  | 10       | 630       | 332         | 332             |
| 24387 | 市郊     | 凤馨园二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24388 | 邳州     | PMS 官湖街道2号中变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24389 | 市郊     | 凤馨园二期3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24390 | 邳州     | PMS 官湖街道3号南变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24391 | 市郊     | 凤馨园二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24392 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关6号  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24393 | 市郊     | 凤馨园二期6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24394 | 邳州     | 官湖白埠机关5号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24395 | 市郊     | 凤馨园二期6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24396 | 邳州     | 官湖张家1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24397 | 市郊     | 凤馨园二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24398 | 邳州     | PMS 官湖丁口2号变   | 10       | 630       | 308         | 308             |
| 24399 | 邳州     | PMS 官湖丁口3号变   | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 24400 | 市郊     | 凤馨园二期7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24401 | 邳州     | PMS 官湖丁楼5号变   | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 24402 | 市郊     | 凤馨园二期3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24403 | 邳州     | PMS 官湖丁楼4号变   | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 24404 | 市郊     | 凤馨园二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24405 | 邳州     | PMS 官湖丁楼1号变   | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 24406 | 市郊     | 凤馨园二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24407 | 邳州     | 官湖胡塘2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24408 | 市郊     | 凤馨园二期6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24409 | 市郊     | 凤馨园二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24410 | 邳州     | 官湖胡塘1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24411 | 市郊     | 凤馨园二期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24412 | 邳州     | 官湖鲍庄1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24413 | 市郊     | 凤馨园二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24414 | 邳州     | 官湖张家3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24415 | 市郊     | 凤馨园二期3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24416 | 邳州     | 官湖郭营2号变       | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 24417 | 市郊     | 凤馨园二期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24418 | 邳州     | PMS 官湖立新3号变   | 10       | 200       | 67          | 67              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24419 | 市郊     | 凤馨园二期6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24420 | 邳州     | PMS 官湖立新2号变   | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 24421 | 市郊     | 凤馨园二期7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24422 | 邳州     | PMS 官湖南下沟1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24423 | 市郊     | 凤馨园二期3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24424 | 邳州     | 官湖南下沟3号变      | 10       | 315       | 222         | 222             |
| 24425 | 市郊     | 和平云璟1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24426 | 邳州     | 官湖东下沟1号变      | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 24427 | 市郊     | 和平云璟2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24428 | 邳州     | PMS 官湖南下沟2号变  | 10       | 250       | 113         | 113             |
| 24429 | 市郊     | 和平云璟1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24430 | 邳州     | 官湖东下沟2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24431 | 市郊     | 和平云璟2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24432 | 邳州     | 官湖授贤2号变       | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 24433 | 市郊     | 和平云璟3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24434 | 邳州     | 官湖授贤1号变       | 10       | 500       | 359         | 359             |
| 24435 | 市郊     | 和平云璟3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24436 | 邳州     | 官湖鲍庄2号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24437 | 市郊     | 佟东线1箱变变压器     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24438 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄4号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24439 | 市郊     | 大维线28—1东1南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24440 | 邳州     | 官湖周家8号变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 24441 | 市郊     | 大四线102—21=1   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24442 | 邳州     | 官湖镇南工业区4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24443 | 市郊     | 大庙线6—13       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24444 | 邳州     | 官湖南沟4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24445 | 市郊     | 大庙线9东5北1      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24446 | 邳州     | PMS 官湖新华—3号变  | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 24447 | 市郊     | 茶月线119—8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24448 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房6号变  | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 24449 | 市郊     | 东湖天城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24450 | 邳州     | PMS 官湖杨庄2号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24451 | 市郊     | 东湖天城3配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24452 | 邳州     | 官湖杨庄1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24453 | 市郊     | 东湖天城2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24454 | 邳州     | PMS 官湖下沟3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24455 | 市郊     | 东湖天城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24456 | 市郊     | 东湖天城4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24457 | 邳州     | 官湖下沟1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24458 | 市郊     | 东湖天城1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24459 | 邳州     | PMS 官湖杨庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24460 | 市郊     | 东湖天城4配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24461 | 邳州     | PMS 官湖孙家1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24462 | 邳州     | PMS 孙家2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24463 | 市郊     | 东湖天城3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24464 | 邳州     | 官湖石坝1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24465 | 市郊     | 大李线99—15=4    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24466 | 邳州     | 官湖孙家3号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24467 | 市郊     | 大庙线4付         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24468 | 邳州     | 官湖丁口1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24469 | 市郊     | 公元九里1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24470 | 邳州     | 官湖丁口4号变       | 10       | 630       | 414         | 414             |
| 24471 | 市郊     | 公元九里2配电室1变压器  | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 24472 | 邳州     | PMS 官湖石坝5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24473 | 市郊     | 公元九里1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24474 | 邳州     | PMS 官湖石坝2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24475 | 市郊     | 公元九里2配电室3变压器  | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 24476 | 邳州     | PMS 官湖石坝4号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24477 | 邳州     | 官湖夹河2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24478 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24479 | 邳州     | PMS 官湖夹河1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24480 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24481 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24482 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24483 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24484 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24485 | 邳州     | 官湖白埠机关1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24486 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24487 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24488 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24489 | 邳州     | PMS 官湖周家3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24490 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24491 | 邳州     | 官湖周家5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24492 | 邳州     | PMS 官湖周家4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24493 | 市郊     | 凤凰雅园1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24494 | 邳州     | PMS 官湖二埝1号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24495 | 市郊     | 凤凰雅园组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24496 | 邳州     | 官湖二埝3号变       | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 24497 | 市郊     | 凤凰雅园组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24498 | 邳州     | 官湖二埝2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24499 | 市郊     | 凤凰雅园4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24500 | 邳州     | PMS 官湖丁口5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24501 | 邳州     | PMS 官湖家具街7号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24502 | 市郊     | 凤凰雅园2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24503 | 邳州     | 官湖张家9号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24504 | 市郊     | 凤凰雅园3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24505 | 邳州     | 官湖东滩13号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24506 | 邳州     | 官湖周家16号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24507 | 邳州     | 官湖小坊17号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24508 | 市郊     | 凤凰雅园组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24509 | 邳州     | 官湖白埠机关16号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24510 | 市郊     | 凤凰雅园3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24511 | 邳州     | 官湖柳家11号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24512 | 市郊     | 凤凰雅园组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24513 | 邳州     | 官湖小坊16号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24514 | 市郊     | 凤凰雅园2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24515 | 邳州     | 官湖二埝8号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24516 | 市郊     | 凤凰雅园1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24517 | 邳州     | PMS 官湖新华五3号变  | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 24518 | 市郊     | 凤凰雅园1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24519 | 邳州     | PMS 官湖复兴3号变   | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 24520 | 邳州     | PMS 官湖新华二5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24521 | 市郊     | 凤凰雅园3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24522 | 邳州     | PMS 官湖东滩4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24523 | 市郊     | 凤凰雅园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24524 | 邳州     | 官湖白埠机关7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24525 | 邳州     | PMS 官湖恒佳房地产1号 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24526 | 市郊     | 凤凰雅园4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24527 | 邳州     | PMS 官湖恒佳房地产2号 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24528 | 市郊     | 凤凰雅园4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24529 | 邳州     | PMS 官湖恒佳房地产3号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24530 | 市郊     | 凤凰佳园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24531 | 邳州     | PMS 官湖恒佳房地产4号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24532 | 市郊     | 凤凰佳园5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24533 | 市郊     | 凤凰佳园4配电室4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24534 | 市郊     | 凤凰佳园1配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24535 | 市郊     | 凤凰佳园5配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24536 | 市郊     | 凤凰佳园1配电室4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24537 | 市郊     | 凤凰佳园2配电室4变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24538 | 市郊     | 凤凰佳园2配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24539 | 市郊     | 凤凰佳园2配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24540 | 市郊     | 凤凰佳园3配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24541 | 市郊     | 凤凰佳园4配电室3变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24542 | 市郊     | 凤凰佳园3配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24543 | 市郊     | 凤凰佳园5配电室2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24544 | 市郊     | 大庙线6南1                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24545 | 市郊     | 山井线19                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24546 | 市郊     | 公元九里4配电室2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24547 | 市郊     | 公元九里3配电室1变压器          | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 24548 | 市郊     | 公元九里3配电室3变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24549 | 市郊     | 公元九里4配电室1变压器          | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 24550 | 市郊     | 大工线74西17—10付          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24551 | 市郊     | PMS 大湖安置4配电室变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24552 | 市郊     | 山李线51—21西4北4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24553 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24554 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24555 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24556 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24557 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房1配电室1变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24558 | 市郊     | PMS 徐州工程集团公租房3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24559 | 市郊     | 山井线32东3               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24560 | 市郊     | 大安线95—31=5            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24561 | 市郊     | 大安线109—6=8            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24562 | 市郊     | 大安线125—5西2            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24563 | 市郊     | PMS 大安线129—4          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24564 | 市郊     | PMS 大安线46西10          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24565 | 市郊     | 大安线46西15              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24566 | 市郊     | 大安线137—24             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24567 | 市郊     | PMS 大工线39             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24568 | 市郊     | 大后线27—2               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24569 | 市郊     | 大后线47—9西7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24570 | 市郊     | 大后线92—7               | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24571 | 市郊     | 大后线136—5          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24572 | 市郊     | PMS 大庙线27         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24573 | 市郊     | 大安创新段3            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24574 | 市郊     | 佟东线51—4东4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24575 | 市郊     | 山李线51—21西4北6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24576 | 市郊     | 大安线59—12          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 24577 | 邳州     | 官湖东林4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24578 | 邳州     | PMS 官湖曹场3号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24579 | 邳州     | PMS 官湖前黄5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24580 | 邳州     | PMS 官湖新华—5号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24581 | 邳州     | 官湖南下沟5号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24582 | 邳州     | PMS 官湖白埠村新农村小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24583 | 邳州     | 官湖丁楼7号变           | 10       | 630       | 365         | 365             |
| 24584 | 邳州     | PMS 官湖北沟扶贫2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24585 | 邳州     | PMS 官湖复兴4号变       | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 24586 | 邳州     | 官湖新华三5号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24587 | 邳州     | PMS 官湖新华三6号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24588 | 邳州     | 官湖鲍庄6号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24589 | 邳州     | PMS 官湖大坟4号变       | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 24590 | 邳州     | PMS 官湖大坟5号变       | 10       | 315       | 191         | 191             |
| 24591 | 邳州     | PMS 官湖新华四3号变      | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 24592 | 邳州     | 官湖南沟5号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24593 | 邳州     | 官湖南沟6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24594 | 邳州     | 官湖半庄6号变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24595 | 邳州     | PMS 官湖南下沟6号东变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24596 | 邳州     | PMS 官湖南下沟7号西变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24597 | 邳州     | PMS 官湖孙家5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24598 | 邳州     | PMS 官湖白埠5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24599 | 市郊     | 大安线59—5           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24600 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24601 | 邳州     | 官湖丁口6号变           | 10       | 315       | 62          | 62              |
| 24602 | 市郊     | 黄小线37—7西6         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24603 | 邳州     | 官湖新华四4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24604 | 市郊     | 园山线7南4西1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24605 | 邳州     | PMS 官湖杨庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24606 | 市郊     | 大翔线52             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24607 | 邳州     | PMS 官湖石坝6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24608 | 市郊     | 黄墩线52—21          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24609 | 邳州     | PMS 官湖上海路1号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24610 | 市郊     | 黄墩线46                   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24611 | 邳州     | PMS 官湖东林5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24612 | 市郊     | 园前线48南1东5南4             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24613 | 邳州     | 官湖西坊7号变                 | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 24614 | 市郊     | 黄可线41—7=6               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24615 | 邳州     | PMS 官湖东坊13号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24616 | 邳州     | 官湖东坊14号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24617 | 市郊     | 黄墩线74西18                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24618 | 邳州     | 官湖墩上6号变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24619 | 市郊     | 园塔线38—2                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24620 | 邳州     | 官湖新华五小站2号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24621 | 市郊     | 园医线57—14                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24622 | 邳州     | 官湖后黄4号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24623 | 市郊     | PMS 东山怡园三期2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24624 | 邳州     | 官湖北沟支部2号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24625 | 市郊     | PMS 东山怡园三期2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24626 | 邳州     | 官湖吴瓦房杨场变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24627 | 市郊     | PMS 东山怡园三期1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24628 | 邳州     | PMS 官湖二埝4号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24629 | 邳州     | PMS 官湖新华一小站东            | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 24630 | 市郊     | PMS 东山怡园三期1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24631 | 市郊     | 园建线43—7                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24632 | 市郊     | 园户线65—1                 | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 24633 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房9号变            | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 24634 | 市郊     | 园医线76                   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24635 | 邳州     | 官湖镇南工业区6号变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24636 | 市郊     | 园医线76东11                | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24637 | 邳州     | PMS 官湖大市场6号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24638 | 市郊     | 黄夏线5                    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24639 | 邳州     | PMS 官湖曹场4号变（400KVA）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24640 | 市郊     | 东山怡园组合配电站1变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24641 | 邳州     | PMS 官湖农场2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24642 | 市郊     | 东山怡园组合配电站2变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24643 | 邳州     | 官湖西坊8号变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24644 | 市郊     | 东山怡园组合配电站3变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24645 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24646 | 市郊     | PMS 东山怡园2配电室变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24647 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24648 | 市郊     | 黄墩线52一24                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24649 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24650 | 市郊     | 杨台线1一9南1                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24651 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24652 | 市郊     | 杨工线8                    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24653 | 邳州     | PMS 官湖墩上7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24654 | 市郊     | 园坡线19一5                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24655 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区2号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24656 | 市郊     | 园建线63东                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24657 | 邳州     | PMS 官湖前沈8号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24658 | 市郊     | 黄墩线52一11                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24659 | 邳州     | 官湖大黄6号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24660 | 市郊     | 园建线62                   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24661 | 邳州     | PMS 官湖新华三7号             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24662 | 市郊     | 园建线40一3                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24663 | 邳州     | PMS 官湖新华五5号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24664 | 市郊     | 园建线45一3                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24665 | 邳州     | PMS 官湖新华四5号             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24666 | 市郊     | 大翔线58西1                 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24667 | 邳州     | PMS 官湖北沟6号（400KVA）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24668 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南4           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24669 | 邳州     | 官湖南沟7号（400KVA）          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24670 | 市郊     | PMS 大翔线62               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24671 | 邳州     | 官湖白埠分公司新增               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24672 | 市郊     | 园户线67东4北1               | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 24673 | 邳州     | PMS 官湖孙场2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24674 | 市郊     | PMS 黄墩线4                | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24675 | 邳州     | PMS 官湖街道7号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24676 | 市郊     | 黄墩线23一1                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24677 | 邳州     | PMS 官湖新华一桥头             | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 24678 | 市郊     | 园坡线35                   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24679 | 邳州     | PMS 官湖丁楼8号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24680 | 市郊     | 黄药线27北1                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24681 | 邳州     | 官湖前黄7号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24682 | 市郊     | 黄墩线74东12                | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 24683 | 邳州     | 官湖前黄6号变                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24684 | 市郊     | PMS 黄可线26一1             | 10       | 400       | 304         | 304             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24685 | 邳州     | PMS 官湖下沟5号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24686 | 邳州     | 官湖南沟8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24687 | 市郊     | 黄荆线11—13         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24688 | 邳州     | 官湖小坊7号           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24689 | 市郊     | PMS 黄小线19北2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24690 | 邳州     | PMS 官湖新华二4号新     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24691 | 市郊     | 黄可线43—7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24692 | 邳州     | PMS 官湖周家12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24693 | 市郊     | 园前线48南1东9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24694 | 邳州     | PMS 官湖丁楼10号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24695 | 市郊     | 园化线52            | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 24696 | 邳州     | 官湖丁口9号变          | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 24697 | 市郊     | 黄荆线34            | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 24698 | 邳州     | PMS 官湖郭营4号变西     | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 24699 | 市郊     | 园山线7东7北          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24700 | 邳州     | PMS 官湖郭营3号变东     | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 24701 | 市郊     | 园医线73北11         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24702 | 邳州     | 官湖镇北工业区7号变       | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 24703 | 市郊     | 园山线9             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24704 | 邳州     | 官湖北京路1号变新        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24705 | 市郊     | 园山线7南3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24706 | 邳州     | 官湖新华4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24707 | 市郊     | 园山线7南5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24708 | 邳州     | PMS 官湖大市场7号台片    | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 24709 | 市郊     | 园建线52            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24710 | 邳州     | PMS 官湖大市场8号台片    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24711 | 邳州     | PMS 官湖镇新华村民委员会1号 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24712 | 邳州     | PMS 官湖镇新华村民委员会2号 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24713 | 市郊     | 园户线43—3          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24714 | 邳州     | PMS 官湖周家11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24715 | 市郊     | 园前线48南2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24716 | 邳州     | PMS 官湖周家9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24717 | 市郊     | 园前线25—9          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24718 | 邳州     | PMS 官湖周家10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24719 | 市郊     | 园前线19—2          | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 24720 | 邳州     | PMS 官湖丁楼9号变      | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 24721 | 市郊     | 杨工线8北6           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24722 | 邳州     | PMS 官湖大营3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24723 | 市郊     | 园建线54东6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24724 | 邳州     | PMS 官湖大营4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24725 | 市郊     | 园山线21西2付1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24726 | 邳州     | PMS 官湖夹河5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24727 | 市郊     | 黄墩线9—9       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24728 | 邳州     | 官湖夹河6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24729 | 市郊     | 黄小线45        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24730 | 市郊     | 园医线81        | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 24731 | 市郊     | 园医线57—9      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24732 | 邳州     | 官湖柳家6号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24733 | 市郊     | 园医线64        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24734 | 邳州     | PMS 官湖白埠8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24735 | 市郊     | 园医线76东5北4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24736 | 邳州     | PMS 官湖白埠7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24737 | 市郊     | 园建线43—3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24738 | 市郊     | 黄小线37—13     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24739 | 邳州     | 官湖白埠6号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24740 | 市郊     | 园前线35北6东1    | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 24741 | 邳州     | 官湖石坝7号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24742 | 市郊     | 黄可线42—1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24743 | 邳州     | PMS 官湖石坝8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24744 | 市郊     | 黄荆线11—11     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24745 | 邳州     | 官湖鲍庄7号变      | 10       | 160       | 17          | 17              |
| 24746 | 市郊     | 黄夏线112—1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24747 | 邳州     | 官湖鲍庄8号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24748 | 市郊     | 黄荆线57—1=7东8  | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 24749 | 邳州     | 官湖鲍庄9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24750 | 市郊     | 园山线7东7       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24751 | 邳州     | 官湖白埠机关15号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24752 | 市郊     | 园建线59        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24753 | 市郊     | 黄小线37—6      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24754 | 邳州     | 官湖张家8号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24755 | 市郊     | PMS 黄小线25    | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 24756 | 邳州     | PMS 官湖前沈11号变 | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 24757 | 市郊     | 园山线7南9       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24758 | 邳州     | 官湖平墩8号变      | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 24759 | 市郊     | 园山线24付       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24760 | 邳州     | PMS 官湖小坊10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24761 | 市郊     | 黄小线36        | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 24762 | 邳州     | 官湖北沟9号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24763 | 市郊     | 黄荆线28—3      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24764 | 邳州     | 官湖柳家8号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 24765 | 市郊     | PMS 黄可线19    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24766 | 邳州     | PMS 官湖前沈10号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24767 | 市郊     | 黄墩线74东14     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24768 | 邳州     | PMS 官湖小坊9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24769 | 邳州     | PMS 官湖张家5号变  | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 24770 | 市郊     | 园前线24—1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24771 | 邳州     | 官湖小坊11号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24772 | 市郊     | 大翔线58西5北2    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24773 | 邳州     | PMS 官湖平墩5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24774 | 市郊     | 黄墩线74东20=3   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24775 | 市郊     | 黄小线31—4      | 10       | 250       | 186         | 186             |
| 24776 | 市郊     | 黄墩线52—4      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24777 | 邳州     | PMS 官湖平墩6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24778 | 邳州     | PMS 官湖胡塘4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24779 | 市郊     | 黄小线12—1      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24780 | 邳州     | PMS 官湖前沈12号变 | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 24781 | 市郊     | 黄小线16        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24782 | 邳州     | 官湖前沈9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24783 | 市郊     | 黄夏线47北1      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24784 | 邳州     | PMS 官湖黄圩5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24785 | 市郊     | 黄墩线52—28     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24786 | 邳州     | PMS 官湖黄圩4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24787 | 市郊     | 园建线43—10     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24788 | 邳州     | PMS 官湖黄圩6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24789 | 市郊     | 园医线76东3南2    | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 24790 | 邳州     | 官湖北沟10号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24791 | 市郊     | 园医线72南3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24792 | 邳州     | 官湖墩上工业区5号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24793 | 市郊     | 东城茗门1配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24794 | 邳州     | 官湖前黄示范园      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24795 | 市郊     | 东城茗门1配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24796 | 邳州     | 官湖南沟11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24797 | 市郊     | 东城茗门2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24798 | 邳州     | PMS 官湖丁场2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24799 | 市郊     | 东城茗门2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24800 | 邳州     | PMS 官湖东滩6号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24801 | 市郊     | PMS 东城茗门3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24802 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房11号变    | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 24803 | 市郊     | PMS 东城茗门3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 24804 | 邳州     | PMS 官湖胡塘3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24805 | 市郊     | 园户线66            | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 24806 | 邳州     | PMS 官湖东滩5号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24807 | 市郊     | 园医线57—8          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 24808 | 邳州     | PMS 官湖东林6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24809 | 市郊     | 园医线57—10         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24810 | 邳州     | PMS 官湖东林7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24811 | 邳州     | PMS 官湖大黄7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24812 | 市郊     | 园建线63            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24813 | 邳州     | 官湖二埝5号变          | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 24814 | 市郊     | PMS 华新1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24815 | 邳州     | 官湖东坊15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24816 | 市郊     | PMS 华新1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24817 | 邳州     | 官湖杨庄5号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24818 | 市郊     | PMS 华新1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24819 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区8号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24820 | 市郊     | PMS 华新1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24821 | 邳州     | PMS 官湖半庄7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24822 | 市郊     | 黄荆线34—7          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24823 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南8    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24824 | 邳州     | PMS 官湖墩上9号变      | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 24825 | 市郊     | 园山线11东6          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24826 | 市郊     | 园建线37            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24827 | 邳州     | PMS 官湖墩上8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24828 | 邳州     | PMS 官湖墩上10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24829 | 市郊     | 园建线60西3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24830 | 邳州     | PMS 官湖柳家7号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 24831 | 市郊     | 园建线32            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24832 | 邳州     | PMS 官湖杨庄7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24833 | 市郊     | 园建线12—6西1=6      | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 24834 | 邳州     | PMS 官湖二埝6号变      | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 24835 | 市郊     | 园山线11东6北2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24836 | 市郊     | 园山线11东6南1        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24837 | 邳州     | 官湖东下沟3号变          | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 24838 | 市郊     | 黄荆线11—23          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24839 | 邳州     | PMS 官湖东下沟4号变      | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 24840 | 市郊     | 黄小线29             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24841 | 邳州     | PMS 官湖立新20号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24842 | 市郊     | 园山线7南3东4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24843 | 邳州     | 官湖授贤4号变           | 10       | 630       | 238         | 238             |
| 24844 | 市郊     | 园山线7南3东7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24845 | 邳州     | PMS 官湖授贤5号变       | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 24846 | 市郊     | 园户线90             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24847 | 邳州     | PMS 官湖立新陈庄变       | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 24848 | 市郊     | 园前线48             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24849 | 邳州     | 官湖王庄4号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24850 | 市郊     | 园前线61             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24851 | 邳州     | 官湖王庄5号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24852 | 市郊     | 园户线67东7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24853 | 邳州     | PMS 官湖南下沟8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24854 | 市郊     | 园建线54东4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24855 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24856 | 市郊     | 园医线1—1            | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 24857 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24858 | 市郊     | 佟黄线57—25=4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24859 | 邳州     | PMS 官湖官路口6号变      | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 24860 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24861 | 邳州     | PMS 官湖官路口7号变      | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 24862 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24863 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房12号变     | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 24864 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24865 | 邳州     | 官湖丁口8号变           | 10       | 160       | 5           | 5               |
| 24866 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室3变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24867 | 邳州     | PMS 官湖花园2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24868 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24869 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区10号变   | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 24870 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室3变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24871 | 邳州     | PMS 官湖福尔路3号变      | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 24872 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24873 | 邳州     | 官湖后黄8号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24874 | 邳州     | 官湖鲍庄11号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24875 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室3变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24876 | 邳州     | 官湖新华一6号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24877 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24878 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室3变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 24879 | 邳州     | 官湖白埠机关9号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24880 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24881 | 邳州     | 官湖杨庄8号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24882 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 24883 | 邳州     | 官湖后黄7号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24884 | 市郊     | 黄墩线74东19          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24885 | 邳州     | PMS 官湖平墩7号变       | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 24886 | 市郊     | 黄墩线74东16          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24887 | 邳州     | PMS 官湖小坊8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24888 | 市郊     | 黄墩线74东12=7        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24889 | 邳州     | PMS 官湖丁口7号变       | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 24890 | 市郊     | 黄墩线74东12=4        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24891 | 邳州     | 官湖吴瓦房10号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24892 | 市郊     | 黄荆线17—11          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24893 | 邳州     | PMS 官湖官路口5号变      | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 24894 | 市郊     | 黄夏线23             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24895 | 邳州     | 官湖镇南工业区7号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24896 | 邳州     | PMS 官湖东坊16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24897 | 市郊     | 园山线7东1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24898 | 邳州     | 官湖黄圩7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24899 | 市郊     | 园山线7东2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24900 | 邳州     | PMS 官湖曹场5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24901 | 邳州     | 官湖吴瓦房13号变         | 10       | 630       | 382         | 382             |
| 24902 | 市郊     | 园山线7南12西1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24903 | 邳州     | 官湖东坊17号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24904 | 市郊     | 园山线4              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24905 | 邳州     | 官湖南沟9号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24906 | 市郊     | 园建线42南1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24907 | 市郊     | 园山线24             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24908 | 邳州     | 官湖大黄8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24909 | 市郊     | 园前线39             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24910 | 邳州     | PMS 官湖汪场2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24911 | 市郊     | 园前线48南2付          | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 24912 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关11号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24913 | 邳州     | PMS 官湖新华三9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24914 | 市郊     | 黄小线19             | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 24915 | 邳州     | 官湖新华三10号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24916 | 市郊     | 黄墩线74东26          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24917 | 邳州     | PMS 官湖白埠9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24918 | 市郊     | 黄墩线74西23西6        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24919 | 邳州     | PMS 官湖丁楼12号变      | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 24920 | 市郊     | 园医线57一13          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24921 | 邳州     | PMS 邳州恒盛佳苑1号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24922 | 市郊     | 园医线76一8           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24923 | 邳州     | PMS 邳州恒盛佳苑3号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24924 | 市郊     | 大翔线58西5南8东1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24925 | 邳州     | PMS 邳州恒盛佳苑4号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24926 | 市郊     | 黄荆线57西4南1         | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 24927 | 邳州     | 邳州恒盛佳苑2号配电变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24928 | 市郊     | 黄小线7付一1           | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 24929 | 邳州     | PMS 官湖敬老院北台变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24930 | 市郊     | 园建线43一7西1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24931 | 邳州     | 官湖东林12号变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 24932 | 市郊     | 园前线35一2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24933 | 邳州     | PMS 官湖丁楼11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24934 | 市郊     | 园塔线7一1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24935 | 邳州     | 官湖东林9号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24936 | 市郊     | 园塔线25             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24937 | 邳州     | 官湖东林10号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24938 | 市郊     | 西朱大桥拆迁安置配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24939 | 邳州     | PMS 官湖东林11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24940 | 市郊     | 西朱大桥拆迁安置配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24941 | 邳州     | 官湖东林8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24942 | 市郊     | 园医线59             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24943 | 邳州     | PMS 官湖丁楼15号变      | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 24944 | 市郊     | 黄小线37一3           | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 24945 | 邳州     | PMS 官湖东林14号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24946 | 市郊     | 园前线35一6东3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24947 | 邳州     | 官湖白埠机关8号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24948 | 市郊     | 园医线76南1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24949 | 邳州     | PMS 官湖东滩7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24950 | 邳州     | PMS 官湖孙家6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24951 | 邳州     | PMS 官湖孙家7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24952 | 市郊     | 园医线68北5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24953 | 市郊     | 园前线72东3         | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 24954 | 邳州     | PMS 官湖杨庄6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24955 | 市郊     | 黄墩线74东12=3西2    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24956 | 邳州     | 官湖小坊12号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 24957 | 市郊     | 黄荆线57西1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24958 | 邳州     | 官湖小坊13号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24959 | 市郊     | 大翔线60           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24960 | 市郊     | 黄小线34           | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 24961 | 市郊     | PMS 黄荆线57西4南8   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24962 | 市郊     | 园建线40一5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24963 | 邳州     | PMS 官湖丁场3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24964 | 市郊     | PMS 大翔线58西2     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24965 | 邳州     | 官湖白埠机关13号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24966 | 市郊     | 大黄山安置2配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 24967 | 邳州     | PMS 官湖新华小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24968 | 市郊     | 大黄山安置1配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 24969 | 邳州     | PMS 官湖新华小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24970 | 市郊     | 大黄山安置1配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 24971 | 邳州     | PMS 官湖前沈13号变    | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 24972 | 市郊     | 大黄山安置2配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 24973 | 邳州     | PMS 官湖西坊胡林2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24974 | 市郊     | PMS 誉峰苑1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24975 | 邳州     | PMS 官湖复兴6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24976 | 市郊     | 誉峰苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24977 | 邳州     | PMS 官湖下沟6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24978 | 市郊     | 誉峰苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24979 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24980 | 市郊     | 誉峰苑1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24981 | 邳州     | PMS 官湖石坝11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24982 | 市郊     | PMS 誉峰苑1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24983 | 邳州     | PMS 官湖戴场1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24984 | 市郊     | PMS 誉峰苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 24985 | 邳州     | PMS 官湖戴场2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24986 | 市郊     | PMS 誉峰苑1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24987 | 邳州     | PMS 官湖戴场3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 24988 | 市郊     | PMS 誉峰苑2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 24989 | 市郊     | PMS 大庙华美2箱变变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24990 | 市郊     | 大翔线58东6=1             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24991 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄13号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 24992 | 市郊     | 大庙华美1箱变变压器            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 24993 | 邳州     | PMS 官湖杨庄9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24994 | 邳州     | PMS 官湖杨庄10号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24995 | 市郊     | PMS 大庙华美3箱变变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24996 | 邳州     | PMS 官湖小坊14号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 24997 | 市郊     | 大黄山老户人二期安置配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 24998 | 邳州     | PMS 官湖郭营5号变           | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 24999 | 市郊     | 大黄山老户人二期安置配电室4变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25000 | 邳州     | PMS 官湖胡塘5号变           | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 25001 | 市郊     | 园前线35—6北12            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25002 | 邳州     | PMS 官湖王庄6号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25003 | 市郊     | 杨工线2—21               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25004 | 邳州     | PMS 官湖石坝12号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25005 | 市郊     | 园户线91—7               | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 25006 | 邳州     | PMS 官湖新华—7号变          | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 25007 | 市郊     | 睿峰苑6配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25008 | 邳州     | 官湖大市场9号变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25009 | 邳州     | PMS 官湖大市场10号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25010 | 市郊     | 睿峰苑1配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25011 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25012 | 市郊     | 睿峰苑2配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25013 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25014 | 市郊     | 睿峰苑1配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25015 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25016 | 市郊     | 睿峰苑3配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25017 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室3变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25018 | 市郊     | 睿峰苑4配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25019 | 邳州     | PMS 官湖幸福佳苑小区1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25020 | 市郊     | 睿峰苑6配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25021 | 邳州     | PMS 官湖幸福佳苑小区2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25022 | 市郊     | 睿峰苑3配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25023 | 邳州     | 官湖孙家8号变               | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 25024 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25025 | 市郊     | 睿峰苑1配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25026 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25027 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25028 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25029 | 市郊     | 睿峰苑4配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25030 | 市郊     | 睿峰苑4配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25031 | 邳州     | 官湖西坊9号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25032 | 邳州     | 官湖新华三11号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25033 | 市郊     | 睿峰苑3配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25034 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关14号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25035 | 市郊     | 睿峰苑5配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25036 | 市郊     | 睿峰苑2配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25037 | 市郊     | 睿峰苑5配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25038 | 邳州     | 官湖新华四6号变              | 10       | 315       | 23          | 23              |
| 25039 | 市郊     | 睿峰苑2配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25040 | 邳州     | PMS 官湖东滩8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25041 | 市郊     | 睿峰苑5配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25042 | 邳州     | 官湖官路口8号变              | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 25043 | 市郊     | 誉峰苑4配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25044 | 邳州     | 官湖前沈18号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25045 | 市郊     | 誉峰苑7配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25046 | 邳州     | 官湖南沟15号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25047 | 市郊     | 誉峰苑7配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25048 | 邳州     | 官湖前黄8号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25049 | 市郊     | 誉峰苑5配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25050 | 邳州     | PMS 官湖沿河1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25051 | 市郊     | 誉峰苑8配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25052 | 邳州     | PMS 官湖大坟7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25053 | 邳州     | PMS 官湖新华一8号变          | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 25054 | 邳州     | 官湖邮局1号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25055 | 市郊     | 誉峰苑6配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25056 | 邳州     | PMS 官湖丁楼13号变          | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 25057 | 市郊     | 誉峰苑3配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25058 | 邳州     | PMS 官湖胡塘6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25059 | 市郊     | 誉峰苑6配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25060 | 邳州     | 官湖墩上工业区12号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25061 | 市郊     | 誉峰苑9配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25062 | 邳州     | PMS 官湖张家7号变           | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 25063 | 市郊     | 誉峰苑3配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25064 | 邳州     | PMS 官湖镇高中教工宿舍楼2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25065 | 市郊     | 誉峰苑9配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25066 | 市郊     | 誉峰苑4配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25067 | 市郊     | 誉峰苑8配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25068 | 市郊     | 誉峰苑5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25069 | 市郊     | 美珠家园配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25070 | 市郊     | 美珠家园配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25071 | 市郊     | 美珠家园配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25072 | 市郊     | 美珠家园配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25073 | 市郊     | 黄夏线49         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25074 | 市郊     | 黄荆线17—12      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25075 | 市郊     | 园建线60西4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25076 | 市郊     | 杨工永宁段1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25077 | 市郊     | 美澜花园配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25078 | 市郊     | 美澜花园配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25079 | 市郊     | 美澜花园配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25080 | 市郊     | 园前线53         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25081 | 市郊     | 园山线1—1北1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25082 | 市郊     | 东山悦2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25083 | 市郊     | 东山悦2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25084 | 市郊     | 东山悦1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25085 | 市郊     | 东山悦1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25086 | 市郊     | 东山悦1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25087 | 市郊     | 东山悦2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25088 | 市郊     | 东山悦2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25089 | 市郊     | 东山悦3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25090 | 市郊     | 东山悦1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25091 | 市郊     | 东山悦3配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25092 | 市郊     | 东山悦3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25093 | 市郊     | 园建线60西4西1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25094 | 市郊     | 大翔线62西1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25095 | 市郊     | 大翔线63南1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25096 | 市郊     | 园山线7东11       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25097 | 市郊     | 上东时代2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25098 | 市郊     | 上东时代2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25099 | 市郊     | 上东时代组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25100 | 市郊     | 上东时代组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25101 | 市郊     | 上东时代组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25102 | 市郊     | 上东时代2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25103 | 市郊     | 上东时代组合配电站4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25104 | 市郊     | 上东时代2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25105 | 市郊     | 运河翠苑2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25106 | 市郊     | 运河翠苑2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25107 | 市郊     | 运河翠苑组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25108 | 市郊     | 运河翠苑2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25109 | 市郊     | 园前线48南1东5南4付    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25110 | 市郊     | 园医线76—5         | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 25111 | 市郊     | 宸公馆2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25112 | 市郊     | 宸公馆1配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25113 | 市郊     | 宸公馆2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25114 | 市郊     | 宸公馆1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25115 | 市郊     | 宸公馆2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25116 | 市郊     | 宸公馆1配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 25117 | 市郊     | 黄夏线112—4        | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 25118 | 市郊     | 园建线43—2=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25119 | 市郊     | 园建线60西2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25120 | 市郊     | 黄荆线48—2         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25121 | 市郊     | 黄墩线74东8         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25122 | 市郊     | 黄荆线11—18南2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25123 | 市郊     | PMS 黄荆线57西4南9=1 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25124 | 市郊     | 黄荆线36—1         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25125 | 市郊     | PMS 黄荆线53       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25126 | 市郊     | 黄夏线54           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25127 | 市郊     | PMS 大翔线58东2     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25128 | 市郊     | 园山线7南3东5        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25129 | 市郊     | 园山线7南3东1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25130 | 市郊     | 园建线45—4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25131 | 市郊     | 园建线46           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25132 | 市郊     | 黄西线6            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25133 | 市郊     | 园建线12—7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25134 | 市郊     | 园山线7东13         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25135 | 市郊     | 黄墩线74西28        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25136 | 市郊     | 庞莲线2            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25137 | 市郊     | 庞广线40—6南1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25138 | 市郊     | 拾永线18—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25139 | 市郊     | 拾苏线5—5西3变压器     | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 25140 | 市郊     | 丁楼线31—15=8      | 10       | 400       | 64          | 64              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25141 | 市郊     | 拾丁线15南1            | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 25142 | 市郊     | PMS 拾大线22北67       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25143 | 市郊     | PMS 西群线23南2        | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 25144 | 市郊     | PMS 西群线16          | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 25145 | 市郊     | PMS 西群线32-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25146 | 市郊     | PMS 西夹线36南6        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25147 | 市郊     | PMS 西肖线肖夹段1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25148 | 市郊     | PMS 西良线77          | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 25149 | 市郊     | PMS 西群天能段1         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 25150 | 市郊     | PMS 西良线72西16北18    | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 25151 | 市郊     | 庞夹线24南3            | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 25152 | 市郊     | PMS 火花卧牛新农村配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25153 | 市郊     | PMS 火花卧牛新农村配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25154 | 市郊     | PMS 西良线72西16北11西4  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25155 | 市郊     | PMS 西良线72西16北13北3  | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 25156 | 市郊     | PMS 西良线86          | 10       | 250       | 74          | 74              |
| 25157 | 市郊     | PMS 西良线91          | 10       | 250       | 13          | 13              |
| 25158 | 市郊     | PMS 西良线72西6        | 10       | 315       | 181         | 181             |
| 25159 | 市郊     | 西良线72西12南1         | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 25160 | 市郊     | 西良线72西18南6         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 25161 | 市郊     | PMS 西良线77-5        | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 25162 | 市郊     | 丁楼线31-17           | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 25163 | 市郊     | 西卧线29-10           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25164 | 市郊     | 拾苏线苏山头段变压器         | 10       | 315       | 159         | 159             |
| 25165 | 市郊     | 拾南二线79-1           | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 25166 | 市郊     | PMS 西肖线照明段1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25167 | 市郊     | PMS 西肖线27南2=1      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 25168 | 市郊     | PMS 西群线35-4        | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 25169 | 市郊     | 民惠小区箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25170 | 市郊     | 拾苏线6-14变压器         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 25171 | 市郊     | 拾苏线5-7变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25172 | 市郊     | 拾苏线5-9变压器          | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 25173 | 市郊     | 拾苏线5-5=5北变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25174 | 市郊     | 拾苏线5-5=10          | 10       | 315       | 222         | 222             |
| 25175 | 市郊     | PMS 西烟线44          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25176 | 市郊     | PMS 拾庞一线33         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25177 | 市郊     | 庞莲线24-4=8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25178 | 市郊     | 拾庞一线38             | 10       | 400       | 33          | 33              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25179 | 市郊     | PMS 拾庞一线43南4 | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 25180 | 市郊     | PMS 拾庞一线44   | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 25181 | 市郊     | PMS 拾大线22北34 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25182 | 市郊     | 庞夹线24东16     | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 25183 | 市郊     | 庞夹线24东12     | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 25184 | 市郊     | 庞夹线24东5      | 10       | 250       | 70          | 70              |
| 25185 | 市郊     | 庞夹线27        | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 25186 | 市郊     | 庞夹线31—4      | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 25187 | 市郊     | 庞夹线42—1      | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 25188 | 市郊     | 庞夹线31—13     | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 25189 | 市郊     | 庞夹线37南9      | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 25190 | 市郊     | 庞夹线40南4      | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 25191 | 市郊     | 拾苏线4-6变压器    | 10       | 630       | 70          | 70              |
| 25192 | 市郊     | 拾九线23—1      | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 25193 | 市郊     | PMS 拾丁线6     | 10       | 315       | 90          | 90              |
| 25194 | 市郊     | PMS 拾丁线17    | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 25195 | 市郊     | 丁楼线25        | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 25196 | 市郊     | 丁楼线33        | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 25197 | 市郊     | 丁楼线36—1      | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 25198 | 市郊     | 丁楼线36—9      | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 25199 | 市郊     | PMS 拾楼线33西29 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25200 | 市郊     | 庞莲线24        | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 25201 | 市郊     | 庞莲线48—5      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25202 | 市郊     | 庞广线25—2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25203 | 市郊     | 庞广线25—26     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25204 | 市郊     | 庞广线25—12=14  | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 25205 | 市郊     | 庞广线29—6      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25206 | 市郊     | 庞广线35        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25207 | 市郊     | 庞广线40—16     | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 25208 | 市郊     | 庞广线40—30     | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 25209 | 市郊     | 丁楼线6—8       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25210 | 市郊     | 丁楼线6—13      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25211 | 市郊     | PMS 拾丁线6南9   | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 25212 | 市郊     | 拾丁线6南14东     | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 25213 | 市郊     | 丁楼线31—9      | 10       | 315       | 22          | 22              |
| 25214 | 市郊     | 丁楼线31—23     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25215 | 市郊     | 丁楼线45        | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 25216 | 市郊     | PMS 拾丁线15—9  | 10       | 400       | 79          | 79              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25217 | 市郊     | PMS 拾丁线15-14     | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 25218 | 市郊     | 西夹线39南1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25219 | 市郊     | PMS 西夹线26        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25220 | 市郊     | PMS 西烟线道南段1      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 25221 | 市郊     | PMS 拾庞一线43北4     | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 25222 | 市郊     | 丁楼线1-3           | 10       | 250       | 162         | 162             |
| 25223 | 市郊     | 西马线10-5北3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25224 | 市郊     | PMS 拾丁线6北12      | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 25225 | 市郊     | PMS 西烟线中烟段6      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25226 | 市郊     | 庞广线44            | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 25227 | 市郊     | 庞夹线48-8          | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 25228 | 市郊     | 庞夹线48-10         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 25229 | 市郊     | 庞夹线42-3          | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 25230 | 市郊     | PMS 西夹线31东4      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25231 | 市郊     | PMS 拾丁线15-21     | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 25232 | 市郊     | PMS 西群线41        | 10       | 315       | 192         | 192             |
| 25233 | 市郊     | 丁楼线21            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25234 | 市郊     | 拾南一线27-15=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25235 | 市郊     | PMS 拾九线30        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25236 | 市郊     | PMS 拾大线22北23     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25237 | 市郊     | 华美风景园小区配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25238 | 市郊     | PMS 西群线46        | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 25239 | 市郊     | 丁楼线31-15=11南9    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25240 | 市郊     | 庞夹线2             | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 25241 | 市郊     | PMS 华美风景园二期14号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25242 | 市郊     | PMS 华美风景园二期15号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25243 | 市郊     | PMS 华美风景园二期17号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25244 | 市郊     | PMS 华美风景园二期18号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25245 | 市郊     | PMS 拾丁线6北5       | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 25246 | 市郊     | 丁楼线36-13         | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 25247 | 市郊     | PMS 拾庞一线29南6     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25248 | 市郊     | PMS 拾楼线33西38     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25249 | 市郊     | 庞夹线37南1北6        | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 25250 | 市郊     | 拾苏线5-5=5变压器      | 10       | 315       | 239         | 239             |
| 25251 | 市郊     | 西群线32北5          | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 25252 | 市郊     | 拾苏线6-16=2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25253 | 市郊     | 拾苏线5-5北2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25254 | 市郊     | 丁楼线6-5东3         | 10       | 400       | 24          | 24              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25255 | 市郊     | PMS 拾庞一线29南5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25256 | 市郊     | 丁楼线31-25              | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 25257 | 市郊     | 庞夹线24东1               | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 25258 | 市郊     | 丁楼线36西1               | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 25259 | 市郊     | 庞夹线24东14南1            | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 25260 | 市郊     | 庞夹线35                 | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 25261 | 市郊     | 拾庞一线31                | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 25262 | 市郊     | PMS 拾庞一线34北1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25263 | 市郊     | 庞夹线24东5南5             | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 25264 | 市郊     | 庞夹线31一8               | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 25265 | 市郊     | 庞夹线31一16              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25266 | 市郊     | 丁楼线24-1               | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 25267 | 市郊     | 庞广线25-12=17           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25268 | 市郊     | PMS 西群线14南2           | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 25269 | 市郊     | PMS 西良线87南4           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25270 | 市郊     | PMS 西良线87北3           | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 25271 | 市郊     | 庞广线25-19              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25272 | 市郊     | PMS 拾庞一线41            | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 25273 | 市郊     | PMS 西马线6              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25274 | 市郊     | PMS 西良线72西16          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25275 | 市郊     | 丁楼线1一5                | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 25276 | 市郊     | PMS 西肖线38南1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25277 | 市郊     | 西良线110南2              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25278 | 市郊     | PMS 西良线110南4          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25279 | 市郊     | 拾丁线15一9西2             | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 25280 | 市郊     | 庞夹线42一11              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25281 | 市郊     | PMS 庞庄矿张小楼新工人村配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25282 | 市郊     | PMS 庞庄矿张小楼新工人村配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25283 | 市郊     | PMS 庞庄矿张井外1箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25284 | 市郊     | PMS 庞庄矿张井外2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25285 | 市郊     | PMS 庞庄矿路西南1组合配电站1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25286 | 市郊     | PMS 庞庄矿路西南1组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25287 | 市郊     | 丁楼线31-9南              | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 25288 | 市郊     | PMS 拾九线33西1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25289 | 市郊     | 拾南二线86一1              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25290 | 市郊     | 西烟线33一8=1             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25291 | 市郊     | PMS 西九线31西1北1         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25292 | 市郊     | 西烟线33一1               | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25293 | 市郊     | PMS 徐商公路美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25294 | 市郊     | PMS 九里山古战场美变变压器    | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 25295 | 市郊     | PMS 拾供生物工程学校美变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25296 | 市郊     | 丁楼线31-16           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25297 | 市郊     | PMS 西城晶华1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25298 | 市郊     | PMS 西城晶华1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25299 | 市郊     | PMS 西城晶华2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25300 | 市郊     | PMS 西城晶华2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25301 | 市郊     | PMS 庞庄矿路西段3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25302 | 市郊     | 庞广线44-29           | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 25303 | 市郊     | 拾苏线5-5=10北变压器      | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 25304 | 市郊     | 庞夹线37南9南           | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 25305 | 市郊     | 庞夹线37南4南           | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 25306 | 市郊     | PMS 西群线39          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25307 | 市郊     | 拾丁线6南14西           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25308 | 市郊     | 拾苏线6-14北1变压器       | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 25309 | 市郊     | 拾丁线6北7=7           | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 25310 | 市郊     | PMS 拾丁线6北7=3       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25311 | 市郊     | PMS 拾丁线15-19       | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 25312 | 市郊     | 拾丁线6南10南5          | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 25313 | 市郊     | PMS 西肖线14北1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25314 | 市郊     | PMS 西肖线14南1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25315 | 市郊     | 拾丁线15-9西2北         | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 25316 | 市郊     | 庞夹线48              | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 25317 | 市郊     | 拾苏线5-5=5西8变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25318 | 市郊     | PMS 华美风景园二期21箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25319 | 市郊     | PMS 华美风景园二期22箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25320 | 市郊     | PMS 西群线40西2南1      | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 25321 | 市郊     | 庞莲线24-10           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25322 | 市郊     | PMS 西夹线25副         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25323 | 市郊     | 庞夹线34              | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 25324 | 市郊     | 拾苏线4-3变压器          | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 25325 | 市郊     | 庞夹线42-10           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25326 | 市郊     | 庞广线29-5=2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25327 | 市郊     | 丁楼线36-8=1          | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 25328 | 市郊     | 庞夹线31-8东3          | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 25329 | 市郊     | 庞广线25-12=19        | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 25330 | 市郊     | PMS 丁楼美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25331 | 市郊     | 丁楼线31-1          | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 25332 | 市郊     | 庞夹线26北4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25333 | 市郊     | PMS 拾永线11        | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 25334 | 市郊     | 西城嘉园1配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25335 | 市郊     | PMS 西城嘉园1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25336 | 市郊     | 西城嘉园1配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25337 | 市郊     | PMS 西城嘉园1配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25338 | 市郊     | 西城嘉园2配电室1变压器     | 10       | 1000      | 768         | 768             |
| 25339 | 市郊     | PMS 西城嘉园2配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25340 | 市郊     | 西城嘉园2配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25341 | 市郊     | PMS 西城嘉园2配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25342 | 市郊     | 西城嘉园3配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25343 | 市郊     | PMS 西城嘉园3配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25344 | 市郊     | 西城嘉园3配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25345 | 市郊     | PMS 西城嘉园3配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25346 | 市郊     | 西城嘉园4配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25347 | 市郊     | PMS 西城嘉园4配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25348 | 市郊     | 西城嘉园4配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25349 | 市郊     | PMS 西城嘉园4配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25350 | 市郊     | 星雨华府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25351 | 市郊     | 星雨华府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25352 | 市郊     | 星雨华府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25353 | 市郊     | 星雨华府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25354 | 市郊     | 星雨华府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25355 | 市郊     | 星雨华府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25356 | 市郊     | 星雨华府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25357 | 市郊     | 星雨华府1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25358 | 市郊     | 星雨华府4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25359 | 市郊     | 星雨华府3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25360 | 市郊     | 星雨华府3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25361 | 市郊     | 星雨华府4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25362 | 市郊     | 星雨华府4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25363 | 市郊     | 星雨华府3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25364 | 市郊     | 星雨华府4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25365 | 市郊     | 星雨华府3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25366 | 市郊     | PMS 星雨华府5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25367 | 市郊     | PMS 星雨华府5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25368 | 市郊     | PMS 星雨华府5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25369 | 市郊     | PMS 星雨华府5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25370 | 市郊     | PMS 星雨华府7配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25371 | 市郊     | PMS 星雨华府7配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25372 | 市郊     | PMS 星雨华府8配电室1变压器  | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 25373 | 市郊     | PMS 星雨华府7配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25374 | 市郊     | PMS 星雨华府8配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25375 | 市郊     | PMS 星雨华府7配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25376 | 市郊     | PMS 星雨华府6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25377 | 市郊     | PMS 星雨华府6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25378 | 市郊     | PMS 星雨华府6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25379 | 市郊     | PMS 星雨华府6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25380 | 市郊     | 庞湖线13-11          | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 25381 | 市郊     | 庞楼线28一29西13西3     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 25382 | 市郊     | 庞楼线28一29西24       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25383 | 市郊     | 庞湖线1-30           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25384 | 市郊     | PMS 泉盛美家10配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25385 | 市郊     | PMS 泉盛美家10配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25386 | 市郊     | PMS 泉盛美家10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25387 | 市郊     | PMS 泉盛美家10配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25388 | 市郊     | PMS 泉盛美家12配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25389 | 市郊     | PMS 泉盛美家12配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25390 | 市郊     | PMS 泉盛美家12配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25391 | 市郊     | PMS 泉盛美家6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25392 | 市郊     | PMS 泉盛美家6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25393 | 市郊     | PMS 泉盛美家6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25394 | 市郊     | PMS 泉盛美家6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25395 | 市郊     | PMS 泉盛美家13配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25396 | 市郊     | PMS 泉盛美家13配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25397 | 市郊     | PMS 泉盛美家13配电室4变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25398 | 市郊     | PMS 泉盛美家5配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25399 | 市郊     | PMS 泉盛美家5配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25400 | 市郊     | PMS 泉盛美家5配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25401 | 市郊     | PMS 泉盛美家5配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25402 | 市郊     | 泉盛美家13配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25403 | 市郊     | PMS 泉盛美家4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25404 | 市郊     | PMS 泉盛美家4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25405 | 市郊     | PMS 泉盛美家4配电室1变压器  | 10       | 800       | 530         | 530             |
| 25406 | 市郊     | PMS 泉盛美家4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25407 | 市郊     | PMS 泉盛美家11配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25408 | 市郊     | PMS 泉盛美家11配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25409 | 市郊     | PMS 泉盛美家11配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25410 | 市郊     | PMS 泉盛美家11配电室4变压器 | 10       | 800       | 610         | 610             |
| 25411 | 市郊     | PMS 泉盛美家1配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25412 | 市郊     | PMS 泉盛美家1配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25413 | 市郊     | PMS 泉盛美家3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25414 | 市郊     | 泉盛美家1配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25415 | 市郊     | PMS 泉盛美家1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25416 | 市郊     | PMS 泉盛美家7配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25417 | 市郊     | PMS 泉盛美家2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25418 | 市郊     | PMS 泉盛美家2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25419 | 市郊     | PMS 泉盛美家2配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25420 | 市郊     | PMS 泉盛美家2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25421 | 市郊     | PMS 泉盛美家9配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25422 | 市郊     | PMS 泉盛美家9配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25423 | 市郊     | PMS 泉盛美家9配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25424 | 市郊     | PMS 泉盛美家9配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25425 | 市郊     | PMS 泉盛美家8配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25426 | 市郊     | PMS 泉盛美家8配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25427 | 市郊     | PMS 泉盛美家8配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25428 | 市郊     | PMS 泉盛美家8配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25429 | 市郊     | PMS 泉盛美家3配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25430 | 市郊     | PMS 泉盛美家3配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25431 | 市郊     | PMS 泉盛美家3配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25432 | 市郊     | PMS 泉盛美家7配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25433 | 市郊     | PMS 泉盛美家7配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25434 | 市郊     | PMS 泉盛美家7配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25435 | 市郊     | PMS 和美佳苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25436 | 市郊     | PMS 和美佳苑4配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25437 | 市郊     | PMS 和美佳苑1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25438 | 市郊     | PMS 和美佳苑3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25439 | 市郊     | PMS 和美佳苑3配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25440 | 市郊     | PMS 和美佳苑4配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25441 | 市郊     | PMS 和美佳苑2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25442 | 市郊     | PMS 和美佳苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25443 | 市郊     | 和美佳苑2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25444 | 市郊     | PMS 和美佳苑4配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25445 | 市郊     | PMS 和美佳苑3配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25446 | 市郊     | 和美佳苑2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25447 | 市郊     | 和美佳苑2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25448 | 市郊     | PMS 和美佳苑3配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25449 | 市郊     | PMS 和美佳苑1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25450 | 市郊     | PMS 和美佳苑4配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 25451 | 市郊     | PMS 麓山荣郡4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25452 | 市郊     | PMS 麓山荣郡3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25453 | 市郊     | PMS 麓山荣郡1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25454 | 市郊     | PMS 麓山荣郡4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25455 | 市郊     | PMS 麓山荣郡1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25456 | 市郊     | PMS 麓山荣郡1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25457 | 市郊     | PMS 麓山荣郡3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25458 | 市郊     | PMS 麓山荣郡4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25459 | 市郊     | PMS 麓山荣郡2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25460 | 市郊     | PMS 麓山荣郡4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25461 | 市郊     | PMS 麓山荣郡1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25462 | 市郊     | PMS 麓山荣郡2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25463 | 市郊     | PMS 麓山荣郡3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25464 | 市郊     | PMS 麓山荣郡3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25465 | 市郊     | PMS 麓山荣郡2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25466 | 市郊     | PMS 麓山荣郡9配电室4变压器  | 10       | 800       | 536         | 536             |
| 25467 | 市郊     | PMS 麓山荣郡7配电室2变压器  | 10       | 800       | 544         | 544             |
| 25468 | 市郊     | PMS 麓山荣郡8配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25469 | 市郊     | PMS 麓山荣郡8配电室3变压器  | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 25470 | 市郊     | PMS 麓山荣郡7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25471 | 市郊     | PMS 麓山荣郡10配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25472 | 市郊     | PMS 麓山荣郡7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25473 | 市郊     | PMS 麓山荣郡6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25474 | 市郊     | PMS 麓山荣郡6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25475 | 市郊     | PMS 麓山荣郡5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25476 | 市郊     | PMS 麓山荣郡8配电室4变压器  | 10       | 800       | 583         | 583             |
| 25477 | 市郊     | PMS 麓山荣郡9配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25478 | 市郊     | PMS 麓山荣郡5配电室2变压器  | 10       | 630       | 411         | 411             |
| 25479 | 市郊     | PMS 麓山荣郡9配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25480 | 市郊     | 麓山荣郡10配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25481 | 市郊     | PMS 麓山荣郡9配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25482 | 市郊     | PMS 麓山荣郡8配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25483 | 市郊     | PMS 麓山荣郡6配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25484 | 市郊     | PMS 麓山荣郡10配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25485 | 市郊     | PMS 麓山荣郡6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25486 | 市郊     | PMS 麓山荣郡5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25487 | 市郊     | PMS 麓山荣郡10配电室4变压器  | 10       | 800       | 504         | 504             |
| 25488 | 市郊     | PMS 麓山荣郡5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25489 | 市郊     | PMS 麓山荣郡7配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25490 | 市郊     | 康馨小区1美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25491 | 市郊     | 康馨小区3箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25492 | 市郊     | 康馨小区2美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25493 | 市郊     | 康馨小区4箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25494 | 市郊     | 康馨小区5美变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25495 | 市郊     | 杉杉小区2美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25496 | 市郊     | 杉杉小区1美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25497 | 市郊     | 杉杉小区4箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25498 | 市郊     | 杉杉小区3箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25499 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25500 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25501 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25502 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25503 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25504 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25505 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25506 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25507 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25508 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25509 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25510 | 市郊     | PMS 麓山荣郡二期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25511 | 市郊     | 天誉时代城2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25512 | 市郊     | 天誉时代城1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25513 | 市郊     | 天誉时代城2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25514 | 市郊     | 天誉时代城2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25515 | 市郊     | 天誉时代城2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25516 | 市郊     | 天誉时代城1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25517 | 市郊     | 天誉时代城1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25518 | 市郊     | 天誉时代城1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25519 | 市郊     | 熙岸华府组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25520 | 市郊     | PMS 熙岸华府组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25521 | 市郊     | PMS 熙岸华府组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25522 | 市郊     | 熙岸华府2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25523 | 市郊     | PMS 熙岸华府组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25524 | 市郊     | 中煤康馨组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25525 | 市郊     | 中煤康馨组合配电站2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25526 | 市郊     | PMS 夹河矿东区2箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25527 | 市郊     | PMS 夹河矿东区3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 25528 | 市郊     | 庞夹线32北1           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25529 | 市郊     | PMS 夹河矿东区1箱变变压器   | 10       | 315       | 195         | 195             |
| 25530 | 市郊     | PMS 夹河矿西区3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25531 | 市郊     | PMS 夹河矿西区2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25532 | 市郊     | PMS 夹河矿西区4箱变变压器   | 10       | 630       | 436         | 436             |
| 25533 | 市郊     | PMS 夹河矿西区1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25534 | 市郊     | 公园天下3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25535 | 市郊     | 公园天下3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25536 | 市郊     | 公园天下组合配电站2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25537 | 市郊     | 公园天下1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25538 | 市郊     | 公园天下1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25539 | 市郊     | 公园天下1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25540 | 市郊     | 公园天下组合配电站1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25541 | 市郊     | 公园天下3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25542 | 市郊     | 公园天下3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25543 | 市郊     | 公园天下1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25544 | 市郊     | 公园天下5配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25545 | 市郊     | 公园天下4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25546 | 市郊     | 公园天下5配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25547 | 市郊     | 公园天下4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25548 | 市郊     | 公园天下5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25549 | 市郊     | 公园天下4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25550 | 市郊     | 公园天下4配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25551 | 市郊     | 香缇公馆1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25552 | 市郊     | 香缇公馆1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25553 | 市郊     | 香缇公馆1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25554 | 市郊     | 香缇公馆2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25555 | 市郊     | 香缇公馆2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25556 | 市郊     | 香缇公馆1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25557 | 市郊     | 香缇公馆2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25558 | 市郊     | 香缇公馆2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25559 | 市郊     | 夹河矿南村3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25560 | 市郊     | 夹河矿南村1箱变变压器       | 10       | 630       | 387         | 387             |
| 25561 | 市郊     | 夹河矿南村2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25562 | 市郊     | PMS 天誉时代城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25563 | 市郊     | PMS 天誉时代城5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25564 | 市郊     | PMS 天誉时代城3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25565 | 市郊     | 天誉时代城5配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25566 | 市郊     | PMS 天誉时代城4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25567 | 市郊     | PMS 天誉时代城4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25568 | 市郊     | PMS 天誉时代城4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25569 | 市郊     | PMS 天誉时代城5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25570 | 市郊     | PMS 天誉时代城4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25571 | 市郊     | PMS 天誉时代城3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25572 | 市郊     | PMS 天誉时代城3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25573 | 市郊     | 天誉时代城5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25574 | 市郊     | PMS 香缇公馆3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25575 | 市郊     | PMS 香缇公馆3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25576 | 市郊     | PMS 香缇公馆5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25577 | 市郊     | 香缇公馆4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25578 | 市郊     | PMS 香缇公馆5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25579 | 市郊     | PMS 香缇公馆5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25580 | 市郊     | PMS 香缇公馆组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25581 | 市郊     | PMS 香缇公馆3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25582 | 市郊     | PMS 香缇公馆组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25583 | 市郊     | 香缇公馆4配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25584 | 市郊     | PMS 香缇公馆组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25585 | 市郊     | PMS 香缇公馆4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25586 | 市郊     | PMS 香缇公馆5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25587 | 市郊     | PMS 香缇公馆4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25588 | 市郊     | PMS 香缇公馆组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25589 | 市郊     | PMS 香缇公馆3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25590 | 市郊     | PMS 桃源雅居4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25591 | 市郊     | PMS 桃源雅居3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25592 | 市郊     | PMS 桃源雅居3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25593 | 市郊     | PMS 桃源雅居组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25594 | 市郊     | PMS 桃源雅居4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25595 | 市郊     | PMS 桃源雅居4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25596 | 市郊     | PMS 桃源雅居1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25597 | 市郊     | PMS 桃源雅居1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25598 | 市郊     | PMS 桃源雅居2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25599 | 市郊     | 桃源雅居2配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25600 | 市郊     | 桃源雅居2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25601 | 邳州     | PMS 官湖镇高中教工宿舍楼1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25602 | 邳州     | PMS 官湖大黄9号变          | 10       | 125       | 100         | 100             |
| 25603 | 邳州     | PMS 官湖东坊18号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25604 | 邳州     | PMS 官湖半庄8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25605 | 邳州     | 官湖北京路2号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25606 | 邳州     | PMS 官湖东滩9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25607 | 邳州     | 官湖新华一9号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25608 | 邳州     | PMS 官湖镇墩上村新福地安置小区1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25609 | 邳州     | 官湖镇墩上村新福地安置小区2号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25610 | 邳州     | PMS 官湖镇墩上村新福地安置小区3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25611 | 邳州     | PMS 官湖镇墩上村新福地安置小区4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25612 | 邳州     | PMS 官湖新华五6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25613 | 邳州     | 官湖半庄9号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25614 | 邳州     | PMS 官湖周家15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25615 | 邳州     | 官湖东滩10号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25616 | 邳州     | PMS 官湖小坊15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25617 | 邳州     | PMS 官湖东坊19号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25618 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区9号变       | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 25619 | 邳州     | PMS 官湖丁楼14号变         | 10       | 400       | 46          | 46              |
| 25620 | 邳州     | PMS 官湖石坝9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25621 | 邳州     | PMS 官湖扶贫3号变          | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 25622 | 邳州     | PMS 官湖南下沟9号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25623 | 邳州     | PMS 官湖柳家10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25624 | 邳州     | 官湖大坟8号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25625 | 邳州     | 官湖沿河2号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25626 | 邳州     | PMS 官湖新华三12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25627 | 邳州     | 官湖胡塘8号变              | 10       | 500       | 52          | 52              |
| 25628 | 邳州     | PMS 官湖夹河7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25629 | 邳州     | PMS 官湖下沟4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25630 | 邳州     | PMS 官湖授贤6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25631 | 邳州     | PMS 官湖郭营6号变          | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 25632 | 邳州     | 官湖新华三13号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25633 | 邳州     | 官湖新华五小站3号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25634 | 邳州     | 官湖韩场2号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25635 | 邳州     | PMS 官湖平墩9号变   | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 25636 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房14号变 | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 25637 | 邳州     | 官湖周家13号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25638 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25639 | 邳州     | PMS 官湖周家14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25640 | 邳州     | PMS 官湖平墩10号变  | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 25641 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房16号变 | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 25642 | 邳州     | PMS 官湖大营5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25643 | 邳州     | 官湖东滩11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25644 | 邳州     | PMS 官湖东滩12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25645 | 邳州     | 官湖王庄7号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25646 | 邳州     | PMS 官湖石坝13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25647 | 邳州     | PMS 官湖胡塘7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25648 | 邳州     | 官湖张家6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25649 | 邳州     | 官湖北沟郑家1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25650 | 邳州     | PMS 官湖郭营9号变   | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 25651 | 邳州     | PMS 官湖大市场11号变 | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 25652 | 邳州     | PMS 官湖东坊20号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25653 | 邳州     | 官湖柳家9号变       | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 25654 | 邳州     | 官湖南沟10号变      | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 25655 | 邳州     | 官湖前黄示范园2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25656 | 邳州     | 官湖周家21号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25657 | 邳州     | 官湖小坊20号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25658 | 邳州     | 官湖胡塘9号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25659 | 邳州     | 官湖后黄6号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 25660 | 邳州     | 官湖新华四7号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25661 | 邳州     | 官湖镇南工业区8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25662 | 邳州     | 官湖新华三14号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25663 | 邳州     | 官湖周家20号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25664 | 邳州     | 官湖北沟丁场1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25665 | 邳州     | 官湖新华商贸2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25666 | 邳州     | 官湖新华商贸3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25667 | 邳州     | 官湖新华商贸1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25668 | 邳州     | 官湖二埝9号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25669 | 邳州     | 官湖西坊10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25670 | 邳州     | 官湖授贤农集区3号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25671 | 邳州     | 官湖授贤农集区1变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25672 | 邳州     | 官湖授贤农集区2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25673 | 邳州     | 官湖小坊19号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25674 | 邳州     | 官湖柳湖路1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25675 | 邳州     | 官湖新华一10号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25676 | 邳州     | 官湖南沟12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25677 | 邳州     | 官湖墩上工业6号变   | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 25678 | 邳州     | 官湖西坊胡林3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25679 | 邳州     | 官湖授贤7号变     | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 25680 | 邳州     | 官湖丁楼17号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25681 | 邳州     | 官湖张家10号变    | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 25682 | 邳州     | 官湖官路口9号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25683 | 邳州     | 官湖平墩11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25684 | 邳州     | 官湖半庄10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25685 | 邳州     | 官湖张家11号变    | 10       | 315       | 169         | 169             |
| 25686 | 邳州     | 官湖东坊工业1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25687 | 邳州     | 官湖前沈15号变    | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 25688 | 邳州     | 官湖白埠12号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25689 | 邳州     | 官湖白埠11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25690 | 邳州     | 官湖新华二6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25691 | 邳州     | 官湖周家18号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25692 | 邳州     | 官湖复兴7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25693 | 邳州     | 官湖前沈3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25694 | 邳州     | 官湖丁楼16号变    | 10       | 250       | 22          | 22              |
| 25695 | 邳州     | 官湖东坊8号西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25696 | 邳州     | 官湖北沟4号丁场    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25697 | 邳州     | 官湖鲍庄14号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25698 | 邳州     | 官湖柳湖路2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25699 | 邳州     | 官湖周家22号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25700 | 邳州     | 官湖大王庄9箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25701 | 邳州     | 官湖大王庄5箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25702 | 邳州     | 官湖大王庄3箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25703 | 邳州     | 官湖大王庄6箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25704 | 邳州     | 官湖大王庄1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25705 | 邳州     | 官湖大王庄4箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25706 | 邳州     | 官湖大王庄8箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25707 | 邳州     | 官湖大王庄2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25708 | 邳州     | 官湖大王庄7箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25709 | 邳州     | 官湖曹场6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25710 | 邳州     | 官湖前沈14号变    | 10       | 250       | 113         | 113             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25711 | 邳州     | 官湖龙珠小区3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25712 | 邳州     | 官湖韩场3号变         | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 25713 | 邳州     | 官湖大坟9号变         | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 25714 | 邳州     | 官湖东坊21号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25715 | 邳州     | 官湖新华五4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25716 | 邳州     | 官湖福尔路9号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25717 | 邳州     | 官湖白埠10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25718 | 邳州     | 官湖二埝7号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25719 | 邳州     | 官湖沿河3号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 25720 | 邳州     | 官湖前黄9号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25721 | 邳州     | 官湖东方小区1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25722 | 邳州     | PMS 官湖镇北工业区5号变  | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 25723 | 邳州     | PMS 官湖授贤3号变     | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 25724 | 邳州     | PMS 宿羊山白口沿街变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25725 | 邳州     | PMS 宿羊山枣四路3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25726 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25727 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布聂庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25728 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25729 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25730 | 邳州     | 宿羊山枣泗路2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25731 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25732 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25733 | 邳州     | PMS 宿羊山机关1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25734 | 邳州     | PMS 宿羊山5号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25735 | 邳州     | PMS 宿羊山机关2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25736 | 邳州     | PMS 宿羊山1号镇北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25737 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25738 | 邳州     | PMS 宿羊山3号西山变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25739 | 邳州     | PMS 宿羊山2号古槐变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25740 | 邳州     | PMS 宿羊山7号镇南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25741 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25742 | 邳州     | 宿羊山吕村1号村部变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25743 | 邳州     | 宿羊山黄湾4号一队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25744 | 邳州     | 宿羊山黄湾2号七队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25745 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝2号三队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25746 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝1号马坝变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25747 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝3号四队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25748 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼7号河西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25749 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25750 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄1号一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25751 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄2号村部变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25752 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄3号郭营变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25753 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布2号三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25754 | 邳州     | 宿羊山梁口1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 25755 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘桥变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25756 | 邳州     | PMS 宿羊山何家2号东韩家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25757 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗5号东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25758 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗8号西变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 25759 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西3号三合庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25760 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西1号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25761 | 邳州     | 宿羊山耿布2号五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25762 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布4号三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25763 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄1号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25764 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄3号张场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25765 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园3号张韩庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25766 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园1号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25767 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园2号一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25768 | 邳州     | 宿羊山韩行4号前沙埠变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25769 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行3号沟上变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25770 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行1号桥头变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25771 | 邳州     | PMS 宿南线韩行2号三队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25772 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家1号刘台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25773 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家3号西队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25774 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家4号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25775 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家8号郭台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25776 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口1号宋庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25777 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家6号张庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25778 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山7号武山东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25779 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山6号新村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25780 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口2号后队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25781 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井6号南堰郭场变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25782 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井7号南堰杜庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25783 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄3号茸坝变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25784 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄1号新安庄队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25785 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上1号小楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25786 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上2号坊上变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25787 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄8号刘渡口变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25788 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上3号季楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25789 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄6号孙庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25790 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄7号河圈变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25791 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山1号刘山队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25792 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山2号潘沙庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25793 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山4号青石庙变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25794 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井1号二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25795 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口3号陈桃元变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25796 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家7号沙庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25797 | 邳州     | PMS 宿羊山白口5号九队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25798 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布3号大新庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25799 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布1号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25800 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布2号西队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25801 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄8号海子队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25802 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄7号夏庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25803 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄6号三合子变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25804 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄5号海子村部变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25805 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄1号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25806 | 邳州     | PMS 宿羊山10号营子变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25807 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄3号大八户变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25808 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄4号二八户变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25809 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄2号杜庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25810 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上5号孙庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25811 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25812 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25813 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布五队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25814 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗7号四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25815 | 邳州     | 宿羊山芦西2号一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25816 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩5号李庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25817 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩3号西站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25818 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩1号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25819 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家3号郭楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25820 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家7号一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25821 | 邳州     | PMS 宿羊山吕村胜利桥变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25822 | 邳州     | 宿羊山吕村5号徐庄村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25823 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井2号三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25824 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井3号韩西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25825 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井4号韩东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25826 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井5号张庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25827 | 邳州     | PMS 宿羊山何家3号西队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25828 | 邳州     | PMS 宿羊山何家4号韩桥变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25829 | 邳州     | PMS 宿羊山何家1号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25830 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口13号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25831 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25832 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25833 | 邳州     | 宿羊山宋庄9号舌滩变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25834 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄2号西队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25835 | 邳州     | 宿羊山黄湾1号村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25836 | 邳州     | 宿羊山黄湾3号五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25837 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布1号一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25838 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布5号一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25839 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布1号七队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25840 | 邳州     | PMS 宿羊山白口2号村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25841 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄白口1号一队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25842 | 邳州     | PMS 宿羊山白口3号四队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25843 | 邳州     | PMS 宿羊山白口4号七队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25844 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5号五队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25845 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼13号河滩村部变 | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 25846 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼9号贺台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25847 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼10号徐东变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 25848 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼15号河滩四队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25849 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25850 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄2号李庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25851 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼11号刘圩变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25852 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩4号北站变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25853 | 邳州     | 宿羊山贾家1号村部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 25854 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家5号胡楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25855 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家8号三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25856 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25857 | 市郊     | PMS 桃源雅居3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25858 | 市郊     | PMS 桃源雅居1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25859 | 市郊     | PMS 桃源雅居2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25860 | 市郊     | PMS 桃源雅居4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25861 | 市郊     | PMS 桃源雅居1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25862 | 市郊     | 统柳线85             | 10       | 400       | 383         | 383             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25863 | 市郊     | 统柳线94—1           | 10       | 400       | 416         | 416             |
| 25864 | 市郊     | PMS 桃源雅居3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25865 | 市郊     | PMS 桃源雅居组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25866 | 市郊     | PMS 观澜悦居7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25867 | 市郊     | PMS 观澜悦居6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25868 | 市郊     | 观澜悦居7配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25869 | 市郊     | PMS 观澜悦居6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25870 | 市郊     | PMS 观澜悦居1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25871 | 市郊     | 观澜悦居2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25872 | 市郊     | 观澜悦居2配电室2变压器      | 10       | 800       | 604         | 604             |
| 25873 | 市郊     | 观澜悦居1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25874 | 市郊     | 观澜悦居7配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25875 | 市郊     | PMS 观澜悦居2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25876 | 市郊     | 观澜悦居1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25877 | 市郊     | PMS 观澜悦居1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25878 | 市郊     | PMS 观澜悦居7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25879 | 市郊     | 观澜悦居6配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25880 | 市郊     | 观澜悦居6配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25881 | 市郊     | PMS 观澜悦居2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25882 | 市郊     | PMS 公园天下6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25883 | 市郊     | PMS 公园天下7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25884 | 市郊     | PMS 公园天下7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25885 | 市郊     | PMS 公园天下6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25886 | 市郊     | PMS 公园天下7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25887 | 市郊     | PMS 公园天下7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25888 | 市郊     | PMS 公园天下6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25889 | 市郊     | PMS 公园天下6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25890 | 市郊     | PMS 观澜悦居3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25891 | 市郊     | PMS 观澜悦居4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25892 | 市郊     | 观澜悦居5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25893 | 市郊     | 观澜悦居3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25894 | 市郊     | PMS 观澜悦居5配电室4变压器  | 10       | 800       | 565         | 565             |
| 25895 | 市郊     | PMS 观澜悦居4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25896 | 市郊     | PMS 观澜悦居3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25897 | 市郊     | 观澜悦居4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25898 | 市郊     | 观澜悦居3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25899 | 市郊     | PMS 观澜悦居5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25900 | 市郊     | PMS 玉兰公馆5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25901 | 市郊     | PMS 玉兰公馆7配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25902 | 市郊     | PMS 玉兰公馆8配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25903 | 市郊     | PMS 玉兰公馆8配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25904 | 市郊     | PMS 玉兰公馆7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25905 | 市郊     | PMS 玉兰公馆6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25906 | 市郊     | PMS 玉兰公馆5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25907 | 市郊     | PMS 玉兰公馆6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25908 | 市郊     | PMS 玉兰公馆7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25909 | 市郊     | PMS 玉兰公馆7配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25910 | 市郊     | 西良线119           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25911 | 市郊     | 九里时光2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25912 | 市郊     | 九里时光2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25913 | 市郊     | 九里时光1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25914 | 市郊     | 九里时光1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25915 | 市郊     | 九里时光1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25916 | 市郊     | 九里时光1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25917 | 市郊     | 九里时光2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25918 | 市郊     | 九里时光2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25919 | 市郊     | 拾庞一线50南5南        | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 25920 | 市郊     | 西九线14-3南2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25921 | 市郊     | 荷风悦府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25922 | 市郊     | 荷风悦府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25923 | 市郊     | 荷风悦府1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25924 | 市郊     | 荷风悦府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25925 | 市郊     | 荷风悦府1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25926 | 市郊     | 荷风悦府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25927 | 市郊     | 荷风悦府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25928 | 市郊     | 荷风悦府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25929 | 市郊     | 大彭镇付庄村13号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25930 | 市郊     | 佳海2箱变变压器         | 10       | 630       | 434         | 434             |
| 25931 | 市郊     | 佳海3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25932 | 市郊     | 佳海1箱变变压器         | 10       | 630       | 454         | 454             |
| 25933 | 市郊     | 都会星宸4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25934 | 市郊     | 都会星宸7配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25935 | 市郊     | 都会星宸6配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25936 | 市郊     | 都会星宸4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25937 | 市郊     | 都会星宸4配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25938 | 市郊     | 都会星宸6配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25939 | 市郊     | 都会星辰7配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25940 | 市郊     | 都会星辰6配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25941 | 市郊     | 都会星辰5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25942 | 市郊     | 都会星辰7配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25943 | 市郊     | 都会星辰6配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25944 | 市郊     | 都会星辰4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25945 | 市郊     | 都会星辰5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25946 | 市郊     | 都会星辰5配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25947 | 市郊     | 都会星辰5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25948 | 市郊     | 都会星辰7配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25949 | 市郊     | 广誉智慧城1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25950 | 市郊     | 广誉智慧城4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25951 | 市郊     | 广誉智慧城4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25952 | 市郊     | 广誉智慧城2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25953 | 市郊     | 广誉智慧城1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25954 | 市郊     | 广誉智慧城1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25955 | 市郊     | 广誉智慧城3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25956 | 市郊     | 广誉智慧城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25957 | 市郊     | 广誉智慧城4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25958 | 市郊     | 广誉智慧城2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25959 | 市郊     | 广誉智慧城1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25960 | 市郊     | 广誉智慧城2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25961 | 市郊     | 广誉智慧城4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25962 | 市郊     | 广誉智慧城2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25963 | 市郊     | 西群线45一1       | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 25964 | 市郊     | 拾庞一线41西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25965 | 市郊     | 云澜天境2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25966 | 市郊     | 云澜天境1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25967 | 市郊     | 云澜天境2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25968 | 市郊     | 云澜天境2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25969 | 市郊     | 云澜天境3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25970 | 市郊     | 云澜天境3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25971 | 市郊     | 云澜天境1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25972 | 市郊     | 云澜天境2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25973 | 市郊     | 云澜天境1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25974 | 市郊     | 云澜天境1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25975 | 市郊     | 苏山街道箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25976 | 市郊     | 西良线99         | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 25977 | 市郊     | 昕晖天鉅配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25978 | 市郊     | 昕晖天鉅配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25979 | 市郊     | 昕晖天鉅配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25980 | 市郊     | 昕晖天鉅配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25981 | 市郊     | 丁和杨楼段3        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 25982 | 市郊     | 都会星宸8配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25983 | 市郊     | 都会星宸9配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25984 | 市郊     | 都会星宸9配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25985 | 市郊     | 都会星宸9配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25986 | 市郊     | 都会星宸8配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25987 | 市郊     | 都会星宸8配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25988 | 市郊     | 都会星宸8配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25989 | 市郊     | 都会星宸9配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 25990 | 市郊     | 拾大线22—10      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 25991 | 市郊     | 观棠雅居2配电室2变压器  | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 25992 | 市郊     | 观棠雅居1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25993 | 市郊     | 观棠雅居2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25994 | 市郊     | 观棠雅居2配电室1变压器  | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 25995 | 市郊     | 观棠雅居1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25996 | 市郊     | 观棠雅居2配电室3变压器  | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 25997 | 市郊     | 观棠雅居1配电室4变压器  | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 25998 | 市郊     | 观棠雅居1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 25999 | 市郊     | 时代盛汇配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26000 | 市郊     | 时代盛汇配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26001 | 市郊     | 时代盛汇配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26002 | 市郊     | 时代盛汇配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26003 | 市郊     | 庞楼线28-6=6     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26004 | 市郊     | 丁楼线36-2=1     | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 26005 | 市郊     | 都会星宸1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26006 | 市郊     | 都会星宸2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26007 | 市郊     | 都会星宸1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26008 | 市郊     | 都会星宸1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26009 | 市郊     | 都会星宸组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26010 | 市郊     | 都会星宸2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26011 | 市郊     | 都会星宸组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26012 | 市郊     | 都会星宸2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26013 | 市郊     | 都会星宸1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26014 | 市郊     | 都会星宸2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26015 | 市郊     | 悦盛2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26016 | 市郊     | 悦盛2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26017 | 市郊     | 悦盛1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26018 | 市郊     | 悦盛2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26019 | 市郊     | 悦盛1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26020 | 市郊     | 悦盛2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26021 | 市郊     | 熙悦华府组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26022 | 市郊     | 熙悦华府1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26023 | 市郊     | 熙悦华府3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26024 | 市郊     | 熙悦华府1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26025 | 市郊     | 熙悦华府2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26026 | 市郊     | 熙悦华府4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26027 | 市郊     | 熙悦华府4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26028 | 市郊     | 熙悦华府4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26029 | 市郊     | 熙悦华府1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26030 | 市郊     | 熙悦华府2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26031 | 市郊     | 熙悦华府4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26032 | 市郊     | 熙悦华府3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26033 | 市郊     | 熙悦华府2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26034 | 市郊     | 熙悦华府组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26035 | 市郊     | 熙悦华府1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26036 | 市郊     | 熙悦华府2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26037 | 市郊     | 云澜天境二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26038 | 市郊     | 云澜天境二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26039 | 市郊     | 云澜天境二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26040 | 市郊     | 云澜天境二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26041 | 市郊     | 云澜天境二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26042 | 市郊     | 云澜天境二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26043 | 市郊     | 云澜天境二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26044 | 市郊     | 云澜天境二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26045 | 市郊     | 拾丁线19北13       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26046 | 市郊     | 天誉时代城9配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26047 | 市郊     | 天誉时代城6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26048 | 市郊     | 天誉时代城8配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26049 | 市郊     | 天誉时代城8配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26050 | 市郊     | 天誉时代城7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26051 | 市郊     | 天誉时代城9配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26052 | 市郊     | 天誉时代城7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26053 | 市郊     | 天誉时代城8配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26054 | 市郊     | 天誉时代城9配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26055 | 市郊     | 天誉时代城6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26056 | 市郊     | 天誉时代城8配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26057 | 市郊     | 天誉时代城7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26058 | 市郊     | 天誉时代城6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26059 | 市郊     | 天誉时代城9配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26060 | 市郊     | 天誉时代城6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26061 | 市郊     | 天誉时代城7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26062 | 市郊     | 公园天下9配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26063 | 市郊     | 公园天下9配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26064 | 市郊     | 公园天下8配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26065 | 市郊     | 公园天下9配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26066 | 市郊     | 公园天下8配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26067 | 市郊     | 公园天下9配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26068 | 市郊     | 蕴景嘉园5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26069 | 市郊     | 蕴景嘉园5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26070 | 市郊     | 蕴景嘉园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26071 | 市郊     | 蕴景嘉园2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26072 | 市郊     | 蕴景嘉园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26073 | 市郊     | 蕴景嘉园1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26074 | 市郊     | 蕴景嘉园2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26075 | 市郊     | 蕴景嘉园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26076 | 市郊     | 蕴景嘉园5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26077 | 市郊     | 蕴景嘉园5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26078 | 市郊     | 蕴景嘉园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26079 | 市郊     | 蕴景嘉园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26080 | 市郊     | 四季连城2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26081 | 市郊     | 四季连城5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26082 | 市郊     | 四季连城6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26083 | 市郊     | 四季连城6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26084 | 市郊     | 四季连城1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26085 | 市郊     | 四季连城组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26086 | 市郊     | 四季连城1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26087 | 市郊     | 四季连城6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26088 | 市郊     | 四季连城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26089 | 市郊     | 四季连城3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26090 | 市郊     | 四季连城3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26091 | 市郊     | 四季连城组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26092 | 市郊     | 四季连城3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26093 | 市郊     | 四季连城组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26094 | 市郊     | 四季连城6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26095 | 市郊     | 四季连城2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26096 | 市郊     | 四季连城3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26097 | 市郊     | 四季连城4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26098 | 市郊     | 四季连城1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26099 | 市郊     | 四季连城2配电室4变压器     | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 26100 | 市郊     | 四季连城5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26101 | 市郊     | 四季连城7配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26102 | 市郊     | 四季连城组合配电站3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26103 | 市郊     | 四季连城5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26104 | 市郊     | 四季连城4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26105 | 市郊     | 四季连城7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26106 | 市郊     | 四季连城4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26107 | 市郊     | 四季连城1配电室2变压器     | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 26108 | 市郊     | 四季连城4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26109 | 市郊     | 观澜悦居10配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26110 | 市郊     | 观澜悦居8配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26111 | 市郊     | 观澜悦居10配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26112 | 市郊     | 观澜悦居9配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26113 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园4号五队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26114 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄7号王庄二队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26115 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄6号王庄四队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26116 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄5号王庄村部变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26117 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园2号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26118 | 邳州     | 宿羊山吕村6号徐庄二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26119 | 邳州     | PMS 宿羊山6号开发区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26120 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家2号刘合庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26121 | 邳州     | PMS 宿羊山东机关2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26122 | 邳州     | PMS 宿羊山大武山变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26123 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼东机关1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26124 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元4号四队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26125 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26126 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄七队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26127 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口谢家变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26128 | 邳州     | PMS 宿羊山镇东开发区2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26129 | 邳州     | 宿羊山徐楼中学公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26130 | 邳州     | 宿羊山芦岗十队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26131 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26132 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26133 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园三队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26134 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26135 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行5号二队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26136 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26137 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26138 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行前沙布南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26139 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行五队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26140 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26141 | 邳州     | 宿羊山吕村十队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26142 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄衡家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26143 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口16号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26144 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26145 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26146 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26147 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26148 | 邳州     | 宿羊山新安庄北季楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26149 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩七队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26150 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26151 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26152 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行村韩行村部变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26153 | 邳州     | PMS 宿羊山营子西队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26154 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26155 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户东变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26156 | 邳州     | PMS 宿羊山何家曹家变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26157 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩村黄墩2队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26158 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄村韩瓦房东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26159 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗街南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26160 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄何家变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26161 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26162 | 邳州     | 宿羊山黄湾二队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26163 | 邳州     | PMS 宿羊山何家后刘家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26164 | 邳州     | 宿羊山黄湾街道变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26165 | 邳州     | PMS 宿羊山何家村韩桥2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26166 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沙庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26167 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家一队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26168 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家二队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26169 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26170 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季楼东队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26171 | 邳州     | PMS 宿羊山二队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26172 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上西队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26173 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井汪场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26174 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上孙庄东队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26175 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄五队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26176 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄二队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26177 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26178 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄东队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26179 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄海子2号变变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26180 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三和子2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26181 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄葦坝2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26182 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井张庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26183 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘沙庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26184 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山西队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26185 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄河圈2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26186 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄孙庄桥头变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26187 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布四队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26188 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄陈庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26189 | 邳州     | PMS 宿羊山白口石湖变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26190 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布六队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26191 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布六队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26192 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗八队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26193 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩北站2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26194 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园七队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26195 | 邳州     | 宿羊山黄湾六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26196 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沿街变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26197 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄三队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26198 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家王庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26199 | 邳州     | 宿羊山徐楼西机关4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26200 | 邳州     | PMS 宿羊山西山2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26201 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井二队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26202 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26203 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口陈桃园2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26204 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口后队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26205 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家郭台2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26206 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26207 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布西队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26208 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26209 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26210 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26211 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南4号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26212 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26213 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家胡楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26214 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井韩东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26215 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26216 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26217 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26218 | 邳州     | 宿羊山开发区3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26219 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄二八户2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26220 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布大新庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26221 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄夏庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26222 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26223 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山山前2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26224 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄村部2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26225 | 邳州     | 宿羊山吕村十一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26226 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布八队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26227 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上坊后变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26228 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗十队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26229 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄四队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26230 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩李庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26231 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园八队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26232 | 邳州     | 宿羊山黄湾四队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26233 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26234 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼沿街变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26235 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园张韩庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26236 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼西机关5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26237 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼徐西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26238 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26239 | 邳州     | 宿羊山黄湾西一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26240 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布陈庄一队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26241 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场西队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26242 | 邳州     | PMS 宿羊山山海明珠1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26243 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄2号因庄队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26244 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布王台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26245 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26246 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26247 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩二队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26248 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26249 | 邳州     | PMS 宿羊山西山1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26250 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩六队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26251 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝三队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26252 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家八队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26253 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26254 | 邳州     | 宿羊山刘山山前3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26255 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布一队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26256 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布四队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26257 | 邳州     | PMS 宿羊山机关3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26258 | 邳州     | PMS 宿羊山古槐2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26259 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26260 | 邳州     | 宿羊山徐楼芦岗四队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26261 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗街南2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26262 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26263 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北5号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26264 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26265 | 邳州     | 宿羊山何家曹家2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26266 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园五队2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26267 | 邳州     | 宿羊山吕村六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26268 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园四队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26269 | 邳州     | PMS 宿羊山白口村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26270 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上八队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26271 | 邳州     | 宿羊山贾家三队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26272 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上七队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26273 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26274 | 邳州     | PMS 宿羊山白口七队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26275 | 邳州     | PMS 宿羊山白口十队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26276 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行桥头2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26277 | 邳州     | 宿羊山坊上村部变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26278 | 邳州     | 宿羊山宋庄村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26279 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄西队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26280 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26281 | 邳州     | PMS 宿羊山村二队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26282 | 邳州     | PMS 宿羊山潘桥2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26283 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄杜庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26284 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄葺坝4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26285 | 邳州     | 宿羊山沙布村部3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26286 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三合3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26287 | 邳州     | PMS 宿羊山营子3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26288 | 邳州     | PMS 宿羊山营子4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26289 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26290 | 邳州     | PMS 宿羊山开发区4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26291 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄4号韩瓦房变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26292 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家刘台新村变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26293 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26294 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄一队东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26295 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园三队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26296 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26297 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26298 | 邳州     | 宿羊山宿高小区2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26299 | 邳州     | 宿羊山宿高小区1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26300 | 邳州     | 宿羊山家园小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26301 | 邳州     | 宿羊山家园小区6箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26302 | 邳州     | 宿羊山耿布小庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26303 | 邳州     | 宿羊山杜庄王庄五队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26304 | 邳州     | 宿羊山杜庄七队2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26305 | 邳州     | 宿羊山西山4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26306 | 邳州     | 宿羊山芦岗村部变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26307 | 邳州     | 宿羊山东升家园1号变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26308 | 邳州     | 宿羊山镇东开发区5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26309 | 邳州     | 宿羊山阳光新村小区         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26310 | 邳州     | 宿羊山和谐社区变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26311 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26312 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26313 | 邳州     | 宿羊山家园小区4箱变1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26314 | 邳州     | 宿羊山家园小区5箱变1变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26315 | 邳州     | 宿羊山家园小区3箱变1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26316 | 邳州     | 宿羊山家园小区1箱变1变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26317 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室2变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26318 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室1变压器  | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26319 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26320 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室2变压器 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26321 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井南堰变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26322 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布小庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26323 | 邳州     | PMS 岔河颜家4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26324 | 邳州     | 岔河桥北5号变          | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 26325 | 邳州     | PMS 岔河桥北4号变      | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 26326 | 邳州     | 岔河桥南4号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26327 | 邳州     | 岔河西岔河4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26328 | 邳州     | PMS 岔河街道1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26329 | 邳州     | 岔河季林2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26330 | 邳州     | PMS 岔河东马店1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26331 | 邳州     | PMS 岔河黄石4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26332 | 邳州     | PMS 岔河街道8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26333 | 邳州     | 岔河西马店3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26334 | 邳州     | PMS 岔河街道7号变      | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 26335 | 邳州     | PMS 岔河林子3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26336 | 邳州     | PMS 岔河桥南1号变      | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 26337 | 邳州     | PMS 岔河西岔河1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26338 | 邳州     | 岔河桥南2号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26339 | 邳州     | 岔河东桥3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26340 | 邳州     | PMS 岔河东桥2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26341 | 邳州     | 岔河桥北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26342 | 邳州     | 岔河街道5号变          | 10       | 630       | 212         | 212             |
| 26343 | 邳州     | PMS 岔河西马店2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26344 | 邳州     | 岔河季林1号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26345 | 邳州     | PMS 岔河街道2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26346 | 邳州     | PMS 岔河黄石1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26347 | 邳州     | 岔河东马店2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26348 | 邳州     | PMS 岔河东岔河2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26349 | 邳州     | 岔河东桥1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26350 | 邳州     | PMS 岔河街道3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26351 | 邳州     | 岔河楚墩2号变          | 10       | 250       | 2           | 2               |
| 26352 | 邳州     | PMS 岔河楚墩1号变      | 10       | 315       | 22          | 22              |
| 26353 | 邳州     | 岔河颜家1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26354 | 邳州     | PMS 岔河颜家2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26355 | 邳州     | 岔河样墩1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26356 | 邳州     | 岔河马庄1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26357 | 邳州     | 岔河马庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26358 | 邳州     | PMS 岔河样墩4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26359 | 邳州     | 岔河石兰2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26360 | 邳州     | PMS 岔河石兰1号变    | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 26361 | 邳州     | PMS 岔河良北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26362 | 邳州     | 岔河良南1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26363 | 邳州     | 岔河良南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26364 | 邳州     | PMS 岔河桥南3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26365 | 邳州     | PMS 岔河黄庄1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26366 | 邳州     | PMS 岔河西马店1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26367 | 邳州     | PMS 岔河西岔河3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26368 | 邳州     | PMS 岔河西岔河2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26369 | 市郊     | 观澜悦居9配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26370 | 市郊     | 观澜悦居8配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26371 | 市郊     | 六樟台1配电室2变压器    | 10       | 630       | 447         | 447             |
| 26372 | 市郊     | 六樟台2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26373 | 市郊     | 六樟台2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26374 | 市郊     | 六樟台1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26375 | 市郊     | 六樟台2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26376 | 市郊     | 六樟台2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26377 | 市郊     | 六樟台1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26378 | 市郊     | 六樟台1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26379 | 市郊     | 玉兰公馆2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26380 | 市郊     | 玉兰公馆1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26381 | 市郊     | 玉兰公馆2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26382 | 市郊     | 玉兰公馆3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26383 | 市郊     | 玉兰公馆4配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26384 | 市郊     | 玉兰公馆3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26385 | 市郊     | 玉兰公馆4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26386 | 市郊     | 玉兰公馆1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26387 | 市郊     | 天誉时代城10配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26388 | 市郊     | 天誉时代城10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26389 | 市郊     | 听澜雅居1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26390 | 市郊     | 听澜雅居4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26391 | 市郊     | 听澜雅居4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26392 | 市郊     | 听澜雅居3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26393 | 市郊     | 听澜雅居1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26394 | 市郊     | 听澜雅居1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26395 | 市郊     | 听澜雅居4配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26396 | 市郊     | 听澜雅居4配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26397 | 市郊     | 听澜雅居2配电室4变压器         | 10       | 800       | 548         | 548             |
| 26398 | 市郊     | 听澜雅居2配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26399 | 市郊     | 听澜雅居2配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26400 | 市郊     | 听澜雅居3配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26401 | 市郊     | 听澜雅居1配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26402 | 市郊     | 听澜雅居3配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26403 | 市郊     | 听澜雅居2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26404 | 市郊     | 听澜雅居3配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26405 | 市郊     | 蕴景嘉园4配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26406 | 市郊     | 蕴景嘉园3配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26407 | 市郊     | 蕴景嘉园4配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26408 | 市郊     | 蕴景嘉园3配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26409 | 市郊     | 蕴景嘉园3配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26410 | 市郊     | 蕴景嘉园4配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26411 | 市郊     | 蕴景嘉园4配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26412 | 市郊     | 蕴景嘉园3配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26413 | 市郊     | 庞夹线30南1              | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 26414 | 市郊     | PMS 拾庞一线50南5         | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 26415 | 市郊     | 拾南二线76一1             | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 26416 | 市郊     | 拾苏线5-5=10东3变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26417 | 市郊     | 拾苏线6-10变压器           | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 26418 | 市郊     | 庞夹线37南4              | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 26419 | 市郊     | PMS 西肖线肖夹段3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26420 | 市郊     | 庞夹线46                | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 26421 | 市郊     | PMS 拾庞一线36北1         | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 26422 | 市郊     | 西良线91一2北3            | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 26423 | 市郊     | PMS 华美风景园二期组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26424 | 市郊     | PMS 华美风景园二期组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26425 | 市郊     | PMS 华美风景园二期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26426 | 市郊     | PMS 华美风景园二期2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26427 | 市郊     | PMS 华美风景园二期4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26428 | 市郊     | PMS 华美风景园二期5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26429 | 市郊     | PMS 华美风景园二期8箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26430 | 市郊     | PMS 华美风景园二期9号箱变008   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26431 | 市郊     | PMS 华美风景园二期11号箱变009  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26432 | 市郊     | PMS 华美风景园二期12号箱变010  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26433 | 市郊     | PMS 华美风景园二期6箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26434 | 市郊     | PMS 华美风景园二期3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26435 | 市郊     | PMS 华美风景园二期7箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26436 | 市郊     | PMS 华美风景园二期10号箱变004   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26437 | 市郊     | PMS 华美风景园二期13号箱变005   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26438 | 市郊     | PMS 华美风景园二期16号箱变006   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26439 | 市郊     | PMS 华美风景园二期19号箱变007   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26440 | 市郊     | PMS 华美风景园二期20箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26441 | 市郊     | 九港线32—1               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26442 | 市郊     | PMS 九吴线36东7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26443 | 市郊     | 九吴线57北24北1            | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 26444 | 市郊     | 和园四期1组合配电站2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26445 | 市郊     | PMS 华美和园四期2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26446 | 市郊     | 华美和园四期2配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26447 | 市郊     | PMS 华美和园四期3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26448 | 市郊     | 玉房线45—28北2            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26449 | 市郊     | 玉房线45—22=1东           | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 26450 | 市郊     | PMS 和园三期2配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26451 | 市郊     | PMS 和园三期2配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26452 | 市郊     | PMS 和园三期2配电室3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26453 | 市郊     | PMS 和园三期小3配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26454 | 市郊     | PMS 和园三期3配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26455 | 市郊     | 和园三期4配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26456 | 市郊     | PMS 和园三期4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26457 | 市郊     | PMS 彭港线37             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26458 | 市郊     | 彭港线48                 | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 26459 | 市郊     | 九港线30—12              | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 26460 | 市郊     | 九港线30—6=3             | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 26461 | 市郊     | PMS 彭港线41             | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 26462 | 市郊     | PMS 张小楼安置组合配电站1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26463 | 市郊     | PMS 张小楼安置组合配电站3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26464 | 市郊     | PMS 张小楼拆迁安置小区2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26465 | 市郊     | PMS 张小楼拆迁安置小区2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26466 | 市郊     | PMS 张小楼拆迁安置小区3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26467 | 市郊     | PMS 张小楼拆迁安置小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26468 | 市郊     | PMS 张小楼拆迁安置小区4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26469 | 市郊     | 张小楼拆迁安置小区4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26470 | 市郊     | 张小楼拆迁安置小区5配电室1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26471 | 市郊     | 张小楼拆迁安置小区5配电室2变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26472 | 市郊     | 九港线13             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26473 | 市郊     | 九港线3              | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 26474 | 市郊     | 彭港线57—2           | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 26475 | 市郊     | 彭港线58—3           | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 26476 | 市郊     | 彭轴线32—20=2        | 10       | 315       | 180         | 180             |
| 26477 | 市郊     | 拾和线38—19北6        | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 26478 | 市郊     | 九吴线24—6=4         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26479 | 市郊     | 九港线30—9=6         | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 26480 | 市郊     | 九港线3—9=1          | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 26481 | 市郊     | 彭轴线32—5           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26482 | 市郊     | 九港线30—10西44       | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 26483 | 市郊     | 拾庞一线13西2          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26484 | 市郊     | PMS 拾庞线6          | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 26485 | 市郊     | 拾庞线46东10北2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26486 | 市郊     | 九万线40—1           | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 26487 | 市郊     | PMS 拾庞线46东23北12   | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 26488 | 市郊     | 拾庞线46东24南3        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26489 | 市郊     | 拾和线38—46          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26490 | 市郊     | 拾和线38—52          | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 26491 | 市郊     | PMS 拾庞线57东7       | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 26492 | 市郊     | 拾庞线57东14          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26493 | 市郊     | 拾彭线5北3            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26494 | 市郊     | PMS 拾彭线13北5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26495 | 市郊     | PMS 拾九线8北2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26496 | 市郊     | 玉房线48北10          | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 26497 | 市郊     | PMS 九吴线7          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26498 | 市郊     | 玉房线45—20          | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 26499 | 市郊     | 玉房线45—27=5南5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26500 | 市郊     | 玉房线45—36          | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 26501 | 市郊     | 玉房线45—44北2        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 26502 | 市郊     | 九吴线24—9           | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 26503 | 市郊     | 九吴线24—6=10        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26504 | 市郊     | 九吴线51             | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 26505 | 市郊     | 九吴线48—14=1东       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26506 | 市郊     | PMS 九吴线57北3西5     | 10       | 315       | 44          | 44              |
| 26507 | 市郊     | 九吴线57北7东3         | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 26508 | 市郊     | 九吴线57北14西1        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26509 | 市郊     | 九吴线57-14=18     | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 26510 | 市郊     | 九吴线62           | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 26511 | 市郊     | PMS 九吴线71       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26512 | 市郊     | 九吴线24-12=8      | 10       | 250       | 119         | 119             |
| 26513 | 市郊     | 九港线15-13        | 10       | 315       | 238         | 238             |
| 26514 | 市郊     | 九港线15-1-2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26515 | 市郊     | 玉房线45-44南5      | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 26516 | 市郊     | 九港线15-17        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26517 | 市郊     | PMS 彭港线54       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 26518 | 市郊     | 九港线11-2=1       | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 26519 | 市郊     | 华美和园一期4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26520 | 市郊     | PMS 九吴线48东22    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26521 | 市郊     | 拾庞线57           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26522 | 市郊     | PMS 拾庞线9        | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 26523 | 市郊     | 华美和园一期1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26524 | 市郊     | 华美和园一期2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26525 | 市郊     | 华美和园一期3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26526 | 市郊     | 华美和园一期5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26527 | 市郊     | 九港线3-8          | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 26528 | 市郊     | 九港线15-15=2      | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 26529 | 市郊     | 紫薇园1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26530 | 市郊     | 紫薇园1配电室2变压器     | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 26531 | 市郊     | PMS 紫薇园4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26532 | 市郊     | PMS 紫薇园4配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26533 | 市郊     | PMS 紫薇园4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26534 | 市郊     | PMS 紫薇园4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26535 | 市郊     | 紫薇园3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26536 | 市郊     | PMS 紫薇园3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26537 | 市郊     | 紫薇园3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26538 | 市郊     | 紫薇园3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26539 | 市郊     | 紫薇园2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26540 | 市郊     | 紫薇园2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26541 | 市郊     | 拾九线16北6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26542 | 市郊     | 拾和线38-17北5      | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 26543 | 市郊     | 九港线30-10西45北6   | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 26544 | 市郊     | 九港线30-10西48     | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 26545 | 市郊     | 九港线30-10西45北4   | 10       | 315       | 6           | 6               |
| 26546 | 市郊     | PMS 九吴线57北16    | 10       | 200       | 106         | 106             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26547 | 市郊     | 九吴线57北9              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26548 | 市郊     | 九港线30-10西45南3        | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 26549 | 市郊     | 九吴线57-14=13          | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 26550 | 市郊     | 九吴线21西2              | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 26551 | 市郊     | PMS 九吴线36东3          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26552 | 市郊     | 玉房线45-42             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26553 | 市郊     | PMS 玉房线48北10=1       | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 26554 | 市郊     | 拾和线1-1               | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 26555 | 市郊     | 拾和线38-43=3           | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 26556 | 市郊     | 拾和线38-51             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26557 | 市郊     | 拾庞线46-10=6           | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 26558 | 市郊     | 拾庞线46东30             | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 26559 | 市郊     | 拾和线38-19北16          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26560 | 市郊     | 九港线15-4=3            | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 26561 | 市郊     | 九港线11-3              | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 26562 | 市郊     | 九港线26                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26563 | 市郊     | 拾和线38-12北3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26564 | 市郊     | 玉房线45-27=1           | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 26565 | 市郊     | 拾九线8北2东7             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26566 | 市郊     | 拾庞线57东28             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26567 | 市郊     | PMS 庞庄矿区庞门外小区配电室1变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 26568 | 市郊     | PMS 庞庄矿区绿化小区配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26569 | 市郊     | PMS 庞庄矿区绿化小区配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26570 | 市郊     | 紫薇园5配电室1变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26571 | 市郊     | 紫薇园6配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26572 | 市郊     | 紫薇园6配电室3变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26573 | 市郊     | 紫薇园7配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26574 | 市郊     | 紫薇园7配电室3变压器          | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 26575 | 市郊     | PMS 紫薇园5配电室2变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26576 | 市郊     | PMS 紫薇园6配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26577 | 市郊     | PMS 紫薇园6配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26578 | 市郊     | PMS 紫薇园7配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26579 | 市郊     | 紫薇园7配电室4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26580 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26581 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26582 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26583 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26584 | 市郊     | 庞庄矿东建2小区1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26585 | 市郊     | 庞庄矿东建2小区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26586 | 市郊     | 庞庄矿东建1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26587 | 市郊     | 庞庄矿东建1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26588 | 市郊     | 庞庄矿东建2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26589 | 市郊     | 庞庄矿东建2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26590 | 市郊     | 九里新苑1配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26591 | 市郊     | PMS 九里新苑1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26592 | 市郊     | 九里新苑2配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26593 | 市郊     | 九里新苑2配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26594 | 市郊     | 九里新苑2配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26595 | 市郊     | 九里新苑2配电室4变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26596 | 市郊     | 九里新苑3配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26597 | 市郊     | 九里新苑3配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26598 | 市郊     | 九里新苑4配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26599 | 市郊     | 九里新苑4配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26600 | 市郊     | 九里新苑5配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26601 | 市郊     | 九里新苑5配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26602 | 市郊     | PMS 拾庞线3         | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 26603 | 市郊     | 华美和园三期1配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26604 | 市郊     | 九大线2—1           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26605 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东段11     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26606 | 市郊     | 玉房线46—2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26607 | 市郊     | 拾彭线4北3           | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 26608 | 市郊     | 巨龙港1美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26609 | 市郊     | 九里新苑6配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26610 | 市郊     | 九里新苑7配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26611 | 市郊     | 九里新苑8配电室1变压器     | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 26612 | 市郊     | 九里新苑8配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26613 | 市郊     | 九里新苑6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26614 | 市郊     | 九里新苑6配电室4变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26615 | 市郊     | 九里新苑7配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26616 | 市郊     | 九里新苑7配电室4变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26617 | 市郊     | 九里新苑8配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26618 | 市郊     | PMS 青山塔美变变压器     | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 26619 | 市郊     | 九吴线48—7          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26620 | 市郊     | 九吴线48—14=1南      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 26621 | 市郊     | 拾和线38—23分1       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 26622 | 市郊     | 九吴线57—3          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26623 | 市郊     | 九吴线70                   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26624 | 市郊     | 九吴线32东2                 | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 26625 | 邳州     | 岔河街道4号变                 | 10       | 630       | 368         | 368             |
| 26626 | 邳州     | 岔河新区1号变                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26627 | 邳州     | PMS 岔河桥北1号变             | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 26628 | 邳州     | PMS 岔河西岔河5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26629 | 邳州     | PMS 岔河谭墩1号变             | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 26630 | 邳州     | 岔河林子1号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26631 | 邳州     | PMS 岔河桥北3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26632 | 邳州     | PMS 岔河样墩3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26633 | 邳州     | PMS 邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26634 | 邳州     | PMS 岔河良南3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26635 | 邳州     | PMS 岔河马庄3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26636 | 邳州     | 岔河黄石2号变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26637 | 邳州     | PMS 岔河颜家3号变             | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 26638 | 邳州     | PMS 岔河良北3号变             | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 26639 | 邳州     | 岔河良北1号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26640 | 邳州     | PMS 岔河林子2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26641 | 邳州     | 岔河东岔河1号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26642 | 邳州     | 岔河新区2号变                 | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 26643 | 邳州     | PMS 岔河楚墩3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26644 | 邳州     | 岔河季林3号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26645 | 邳州     | 岔河良北4号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26646 | 邳州     | 岔河桥南5号变                 | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 26647 | 邳州     | PMS 岔河黄庄2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26648 | 邳州     | PMS 邳州-10KV汶岔线-岔河样墩10号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26649 | 邳州     | 岔河样墩9号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26650 | 邳州     | 岔河石兰3号变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26651 | 邳州     | PMS 岔河桥北6号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26652 | 邳州     | 岔河林子5号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26653 | 邳州     | PMS 岔河林子4号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26654 | 邳州     | 岔河黄石5号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26655 | 邳州     | 岔河西岔河村部6号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26656 | 邳州     | 岔河谭墩2号变                 | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 26657 | 邳州     | PMS 岔河黄石6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26658 | 邳州     | PMS 岔河黄石7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26659 | 邳州     | PMS 岔河东桥4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26660 | 邳州     | PMS 岔河林子6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26661 | 邳州     | PMS 岔河林子7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26662 | 邳州     | PMS 岔河林子8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26663 | 邳州     | PMS 岔河楚墩5号变  | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 26664 | 邳州     | PMS 岔河楚墩6号变  | 10       | 400       | 35          | 35              |
| 26665 | 邳州     | PMS 岔河楚墩7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26666 | 邳州     | PMS 岔河样墩11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26667 | 邳州     | 岔河样墩12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26668 | 邳州     | PMS 岔河黄石8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26669 | 邳州     | PMS 岔河黄石9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26670 | 邳州     | PMS 岔河东桥5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26671 | 邳州     | 岔河林子9号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26672 | 邳州     | PMS 岔河林子10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26673 | 邳州     | PMS 岔河西马店4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26674 | 邳州     | 岔河楚墩4号变      | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 26675 | 邳州     | PMS 岔河样墩13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26676 | 邳州     | PMS 岔河石兰5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26677 | 邳州     | 岔河石兰6号变      | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 26678 | 邳州     | PMS 岔河良南4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26679 | 邳州     | PMS 岔河良南5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26680 | 邳州     | 岔河季林7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26681 | 邳州     | 岔河季林4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26682 | 邳州     | PMS 岔河季林5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26683 | 邳州     | PMS 岔河季林6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26684 | 邳州     | PMS 岔河西岔河9号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26685 | 邳州     | PMS 岔河西岔河7号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26686 | 邳州     | PMS 岔河西岔河8号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26687 | 邳州     | PMS 岔河林子11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26688 | 邳州     | PMS 岔河西马店5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26689 | 邳州     | 岔河西马店6号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26690 | 邳州     | PMS 岔河西马店7号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26691 | 邳州     | PMS 岔河东岔河5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26692 | 邳州     | PMS 岔河街道9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26693 | 邳州     | PMS 岔河街道10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26694 | 邳州     | PMS 岔河街道11号变 | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 26695 | 邳州     | PMS 岔河街道12号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26696 | 邳州     | PMS 岔河桥北10号变 | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 26697 | 邳州     | PMS 岔河桥北9号变  | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 26698 | 邳州     | PMS 岔河东岔河3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26699 | 邳州     | PMS 岔河桥南6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26700 | 邳州     | PMS 岔河良北5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26701 | 邳州     | 岔河良北6号变       | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 26702 | 邳州     | PMS 岔河良南6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26703 | 邳州     | PMS 岔河东岔河4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26704 | 邳州     | PMS 岔河东桥6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26705 | 邳州     | PMS 岔河桥南7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26706 | 邳州     | PMS 岔河东马店3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26707 | 邳州     | PMS 岔河颜家10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26708 | 邳州     | PMS 岔河良北8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26709 | 邳州     | PMS 岔河样墩17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26710 | 邳州     | 岔河黄庄3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26711 | 邳州     | PMS 岔河样墩14号变  | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 26712 | 邳州     | PMS 岔河样墩15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26713 | 邳州     | PMS 岔河样墩16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26714 | 邳州     | PMS 岔河颜家5号变   | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 26715 | 邳州     | PMS 岔河颜家6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26716 | 邳州     | PMS 岔河颜家7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26717 | 邳州     | PMS 岔河颜家8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26718 | 邳州     | 岔河谭墩3号变       | 10       | 200       | 42          | 42              |
| 26719 | 邳州     | 岔河谭墩4号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 26720 | 邳州     | PMS 岔河石兰4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26721 | 邳州     | PMS 岔河马庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26722 | 邳州     | PMS 岔河马庄5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26723 | 邳州     | PMS 岔河良南7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26724 | 邳州     | PMS 岔河良南8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26725 | 邳州     | PMS 岔河良南9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26726 | 邳州     | PMS 岔河黄庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26727 | 邳州     | PMS 岔河西岔河10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26728 | 邳州     | 岔河林子12号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26729 | 邳州     | PMS 岔河桥南8号变   | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 26730 | 邳州     | PMS 岔河东马店4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26731 | 邳州     | PMS 岔河桥北7号变   | 10       | 400       | 1           | 1               |
| 26732 | 邳州     | PMS 岔河桥北8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26733 | 邳州     | PMS 岔河颜家9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26734 | 邳州     | PMS 岔河街道13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26735 | 邳州     | 岔河华鑫商贸1变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26736 | 邳州     | 岔河华鑫商贸2变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26737 | 邳州     | PMS 岔河颜家11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26738 | 邳州     | 岔河桥北11号变          | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 26739 | 邳州     | PMS 岔河桥北12号变      | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 26740 | 邳州     | 岔河桥北13号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26741 | 邳州     | 岔河街道14号变          | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 26742 | 邳州     | PMS 岔河良北10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26743 | 邳州     | PMS 岔河良北7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26744 | 邳州     | PMS 岔河良北9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26745 | 邳州     | PMS 岔河样墩18号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26746 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26747 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26748 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26749 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26750 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 26751 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 26752 | 邳州     | PMS 岔河西马店8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26753 | 邳州     | PMS 岔河黄石3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26754 | 邳州     | PMS 岔河龙泉小区2号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26755 | 邳州     | PMS 岔河龙泉小区1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 26756 | 邳州     | 岔河东桥7号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26757 | 邳州     | PMS 岔河马庄6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26758 | 邳州     | PMS 岔河街道15号变      | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 26759 | 邳州     | 岔河颜家12号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26760 | 邳州     | 岔河镇样墩5号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26761 | 邳州     | 岔河镇样墩6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26762 | 邳州     | 岔河样墩7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26763 | 邳州     | PMS 岔河街道16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26764 | 邳州     | PMS 岔河楚墩8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26765 | 邳州     | PMS 岔河黄石10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26766 | 邳州     | PMS 岔河桥南9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26767 | 邳州     | 岔河新区3号变           | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 26768 | 邳州     | 岔河御水湾小区1变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26769 | 邳州     | 岔河御水湾小区2变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26770 | 邳州     | 岔河街道6号变           | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 26771 | 邳州     | 岔河黄石11号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26772 | 邳州     | 岔河西岔河11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26773 | 邳州     | 岔河桥南10号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26774 | 邳州     | 岔河样墩20号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26775 | 邳州     | 岔河颜家14号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26776 | 邳州     | 岔河街道17号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26777 | 邳州     | 岔河东方名墅1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26778 | 邳州     | 岔河林子13号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26779 | 邳州     | 岔河桥南11号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26780 | 邳州     | 岔河桥南12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26781 | 邳州     | 岔河东岔河6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26782 | 邳州     | 岔河季林8号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26783 | 邳州     | 岔河东马店6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26784 | 邳州     | 岔河季林9号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26785 | 邳州     | 岔河黄石12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26786 | 邳州     | 岔河园区1号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26787 | 邳州     | 岔河颜家13号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26788 | 邳州     | 岔河良北11号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26789 | 邳州     | 岔河林子14号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26790 | 邳州     | 岔河东桥8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26791 | 邳州     | 岔河样墩21号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26792 | 邳州     | 岔河样墩8号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26793 | 邳州     | 岔河东马店5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26794 | 邳州     | 岔河桥北15号地涵变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26795 | 邳州     | 岔河桥北14号指挥陵变     | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 26796 | 邳州     | 岔河样墩19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26797 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊工业北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26798 | 邳州     | 戴圩安贤工业3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26799 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26800 | 邳州     | PMS 戴圩镇（前庄场安置   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 26801 | 邳州     | PMS 戴圩西公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26802 | 邳州     | 戴圩镇申庄北公用变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26803 | 邳州     | 戴圩镇华庄西公用变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26804 | 邳州     | 戴圩董坝南公用变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 26805 | 邳州     | PMS 戴圩扶贫变       | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 26806 | 邳州     | PMS 戴圩申庄1号变（后楼） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26807 | 邳州     | 戴圩申庄村2-3队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26808 | 邳州     | 戴圩申庄村娄口变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26809 | 邳州     | 戴圩高渡口七八队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26810 | 邳州     | 戴圩高渡口村5-6队台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26811 | 邳州     | 戴圩柳林变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26812 | 邳州     | PMS 戴圩柳林1队变     | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26813 | 邳州     | 戴圩高渡口一二队变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26814 | 邳州     | 戴圩高渡口三四队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26815 | 邳州     | PMS 戴圩后杜变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26816 | 邳州     | 戴圩杜家村马家变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26817 | 邳州     | 戴圩杜家村前杜家变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26818 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村部变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 26819 | 邳州     | 戴圩镇常庄村尹王庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26820 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26821 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26822 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26823 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26824 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村工业变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26825 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄好汉中       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26826 | 邳州     | 戴圩镇安贤村扶贫变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26827 | 邳州     | 戴圩申庄村西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26828 | 邳州     | 戴圩镇连渊村工业2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26829 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26830 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊工业1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26831 | 邳州     | PMS 戴圩王场村部照明变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26832 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26833 | 邳州     | 戴圩镇葡萄村             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26834 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村葛场综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26835 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄葛场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26836 | 邳州     | 戴圩镇安贤一队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26837 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄4号变（一队牌坊） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26838 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口一队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26839 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村吕场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26840 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村工业变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26841 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤五组变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 26842 | 邳州     | 戴圩镇王场周场变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26843 | 邳州     | 戴圩镇连渊八队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26844 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村西综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26845 | 邳州     | 戴圩贺庄村庄场变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 26846 | 邳州     | 戴圩土布林变             | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 26847 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村工业1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26848 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村扶贫变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26849 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄扶贫变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26850 | 邳州     | 戴圩连渊村1.2队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26851 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰村北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26852 | 邳州     | PMS 戴圩楚埠扶贫变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26853 | 邳州     | 戴圩楚埠学校变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26854 | 邳州     | 戴圩寨墩村西变            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26855 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村新场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26856 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26857 | 邳州     | 戴圩曲坊村北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26858 | 邳州     | 戴圩曲坊三六队变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26859 | 邳州     | 戴圩寨墩场西3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26860 | 邳州     | 戴圩林子村村北变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26861 | 邳州     | 戴圩林子村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26862 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26863 | 邳州     | PMS 戴圩代场村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26864 | 邳州     | PMS 戴圩代场村村西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26865 | 邳州     | PMS 戴圩前进村变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26866 | 邳州     | 戴圩耿埠台变1号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 26867 | 邳州     | 戴圩街道1号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26868 | 邳州     | 戴圩土庄村东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26869 | 邳州     | 戴圩防保站台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26870 | 邳州     | 戴圩农机台变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26871 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 26872 | 邳州     | 戴圩戴圩村部变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 26873 | 邳州     | 戴圩耿埠北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26874 | 邳州     | PMS 戴圩土庄村西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26875 | 邳州     | 戴圩寨墩村沟北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26876 | 邳州     | 戴圩寨墩村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26877 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 26878 | 邳州     | 戴圩李场照明变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26879 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊新村北变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 26880 | 邳州     | PMS 戴圩耿埠东台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 26881 | 市郊     | 九港线30-10西31南8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26882 | 市郊     | 玉房线45-44南11        | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 26883 | 市郊     | 九港线30-10西6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26884 | 市郊     | 庞庄矿路东3配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26885 | 市郊     | PMS 庞庄矿路东3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26886 | 市郊     | 拾和线1-3             | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 26887 | 市郊     | 彭港线56付             | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 26888 | 市郊     | PMS 张小楼安置组合配电站2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26889 | 市郊     | 拾和线38—33北7           | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 26890 | 市郊     | 拾和线38—41=2           | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 26891 | 市郊     | 拾和线38—20             | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 26892 | 市郊     | 拾和线38—11南4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26893 | 市郊     | 拾彭线14                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26894 | 市郊     | PMS 拾彭线6北1           | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 26895 | 市郊     | 九港线15—6东8            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26896 | 市郊     | 九吴线69—7              | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 26897 | 市郊     | 铁路万寨1美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26898 | 市郊     | 拾庞一线16东6             | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 26899 | 市郊     | 九里新苑10配电室2变压器        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26900 | 市郊     | 九里新苑10配电室4变压器        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26901 | 市郊     | 九里新苑9配电室2变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26902 | 市郊     | 九里新苑9配电室4变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26903 | 市郊     | 拾和线38—65             | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 26904 | 市郊     | PMS 港利上城国际4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26905 | 市郊     | 港利上城国际2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26906 | 市郊     | 港利上城国际2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26907 | 市郊     | PMS 港利上城国际3组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26908 | 市郊     | 港利上城国际4配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26909 | 市郊     | PMS 港利上城国际3组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26910 | 市郊     | 拾九线8北2东3东            | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 26911 | 市郊     | PMS 陶然水岸5配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26912 | 市郊     | PMS 陶然水岸3配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26913 | 市郊     | PMS 陶然水岸4配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26914 | 市郊     | 陶然水岸1组合配电站1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26915 | 市郊     | PMS 陶然水岸4配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26916 | 市郊     | PMS 陶然水岸3配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26917 | 市郊     | PMS 陶然水岸2配电室4变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26918 | 市郊     | 陶然水岸1组合配电站3变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26919 | 市郊     | PMS 陶然水岸2配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 26920 | 市郊     | PMS 陶然水岸5配电室3变压器     | 10       | 1000      | 679         | 679             |
| 26921 | 市郊     | 九港线30—10西30          | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 26922 | 市郊     | PMS 九吴线69北3          | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 26923 | 市郊     | 九港线30—10西51          | 10       | 315       | 2           | 2               |
| 26924 | 市郊     | 九港线3—2               | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 26925 | 市郊     | 九里怡园配电室2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26926 | 市郊     | 九里怡园配电室1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26927 | 市郊     | 九里怡园组合配电站1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26928 | 市郊     | PMS 港利上城国际1配电室2变压器 | 10       | 800       | 638         | 638             |
| 26929 | 市郊     | 港利上城国际8配电室2变压器     | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 26930 | 市郊     | 港利上城国际7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26931 | 市郊     | PMS 港利上城国际8配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26932 | 市郊     | PMS 港利上城国际1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26933 | 市郊     | 港利上城国际7配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26934 | 市郊     | 九吴线48—21=1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26935 | 市郊     | 拾和线38—12北16        | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 26936 | 市郊     | 隧道2箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26937 | 市郊     | 隧道1箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26938 | 市郊     | 悦澜湾3配电室2变压器        | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 26939 | 市郊     | 悦澜湾2配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26940 | 市郊     | 悦澜湾3配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26941 | 市郊     | 悦澜湾2配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26942 | 市郊     | 悦澜湾1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26943 | 市郊     | 悦澜湾1配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26944 | 市郊     | PMS 港利上城国际5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26945 | 市郊     | PMS 港利上城国际5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26946 | 市郊     | 未来之翼1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26947 | 市郊     | 未来之翼2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26948 | 市郊     | 未来之翼3配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26949 | 市郊     | 未来之翼4配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26950 | 市郊     | 未来之翼4配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26951 | 市郊     | 未来之翼2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26952 | 市郊     | 未来之翼3配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26953 | 市郊     | 未来之翼1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26954 | 市郊     | 上城国际14配电室1变压器      | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 26955 | 市郊     | 上城国际14配电室4变压器      | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 26956 | 市郊     | 上城国际12配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26957 | 市郊     | 上城国际12配电室4变压器      | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 26958 | 市郊     | 悦澜湾4配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26959 | 市郊     | 悦澜湾组合配电站1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26960 | 市郊     | 悦澜湾4配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26961 | 市郊     | 悦澜湾组合配电站2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26962 | 市郊     | 九港线30—10西34=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26963 | 市郊     | 和风颐庭1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26964 | 市郊     | 和风颐庭1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26965 | 市郊     | 和风颐庭2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26966 | 市郊     | 和风颐庭2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26967 | 市郊     | 南岗嘉苑组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26968 | 市郊     | 南岗嘉苑组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26969 | 市郊     | 南岗嘉苑2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26970 | 市郊     | 南岗嘉苑3配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26971 | 市郊     | 南岗嘉苑2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26972 | 市郊     | 南岗嘉苑3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26973 | 市郊     | 南岗嘉苑2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26974 | 市郊     | 南岗嘉苑2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26975 | 市郊     | 南岗嘉苑3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26976 | 市郊     | 南岗嘉苑3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26977 | 市郊     | 九万1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26978 | 市郊     | 新彭花园3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26979 | 市郊     | 新彭花园2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26980 | 市郊     | 新彭花园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26981 | 市郊     | 新彭花园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 26982 | 市郊     | 新彭花园组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26983 | 市郊     | 新彭花园5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26984 | 市郊     | 新彭花园1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26985 | 市郊     | 新彭花园3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26986 | 市郊     | 新彭花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26987 | 市郊     | 悦镜1配电室2变压器    | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 26988 | 市郊     | 悦镜1配电室1变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26989 | 市郊     | 悦镜2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26990 | 市郊     | 悦镜2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26991 | 市郊     | 玉房线45-41=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26992 | 市郊     | 拾九线16北6西      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 26993 | 市郊     | 吴屯馨苑1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26994 | 市郊     | 吴屯馨苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26995 | 市郊     | 吴屯馨苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26996 | 市郊     | 吴屯馨苑1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26997 | 市郊     | 拾和线39-5       | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 26998 | 市郊     | 华悦澜庭1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 26999 | 市郊     | 华悦澜庭1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27000 | 市郊     | 彭港线60北1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27001 | 市郊     | 九吴线57-14=18西  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27002 | 市郊     | 鼓韵风华配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27003 | 市郊     | 鼓韵风华配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27004 | 市郊     | 嘉德宝3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27005 | 市郊     | 嘉德宝3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27006 | 市郊     | 拾庞线46—23北     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27007 | 市郊     | 上城国际15配电室3变压器 | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 27008 | 市郊     | 上城国际13配电室3变压器 | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 27009 | 市郊     | 上城国际13配电室2变压器 | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 27010 | 市郊     | 上城国际15配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27011 | 市郊     | 中城汇1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27012 | 市郊     | 中城汇3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27013 | 市郊     | 中城汇3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27014 | 市郊     | 中城汇2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27015 | 市郊     | 中城汇组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27016 | 市郊     | 中城汇2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27017 | 市郊     | 中城汇1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27018 | 市郊     | 中城汇组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27019 | 市郊     | 臻境1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27020 | 市郊     | 臻境2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27021 | 市郊     | 臻境组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27022 | 市郊     | 臻境组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27023 | 市郊     | 臻境2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27024 | 市郊     | 臻境1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27025 | 市郊     | 九吴线24—12北3    | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 27026 | 市郊     | 九吴线57北3西10    | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 27027 | 市郊     | 拾庞线57东7东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27028 | 市郊     | 柳岸雅居1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27029 | 市郊     | 柳岸雅居2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27030 | 市郊     | 柳岸雅居2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27031 | 市郊     | 柳岸雅居3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27032 | 市郊     | 柳岸雅居1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27033 | 市郊     | 柳岸雅居3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27034 | 市郊     | 华悦澜庭2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27035 | 市郊     | 华悦澜庭3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27036 | 市郊     | 华悦澜庭2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27037 | 市郊     | 华悦澜庭2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27038 | 市郊     | 华悦澜庭3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27039 | 市郊     | 华悦澜庭3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27040 | 市郊     | 华悦澜庭2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27041 | 市郊     | 玉房线45—36东       | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 27042 | 市郊     | 上城国际11配电室3变压器   | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 27043 | 市郊     | 上城国际9配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27044 | 市郊     | 上城国际9配电室3变压器    | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 27045 | 市郊     | 上城国际10配电室2变压器   | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 27046 | 市郊     | 上城国际10配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27047 | 市郊     | 上城国际11配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27048 | 市郊     | 珑悦组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27049 | 市郊     | 珑悦5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27050 | 市郊     | 珑悦4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27051 | 市郊     | 珑悦3配电室1变压器      | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 27052 | 市郊     | 珑悦组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27053 | 市郊     | 珑悦1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27054 | 市郊     | 珑悦4配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27055 | 市郊     | 珑悦5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27056 | 市郊     | 珑悦3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27057 | 市郊     | 珑悦1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27058 | 市郊     | 天誉雅园4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27059 | 市郊     | 天誉雅园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27060 | 市郊     | 天誉雅园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27061 | 市郊     | 天誉雅园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27062 | 市郊     | 天誉雅园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27063 | 市郊     | 天誉雅园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27064 | 市郊     | 天誉雅园1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27065 | 市郊     | 天誉雅园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27066 | 市郊     | 嘉德宝组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27067 | 市郊     | 嘉德宝2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27068 | 市郊     | 嘉德宝组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27069 | 市郊     | 嘉德宝2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27070 | 市郊     | 嘉德宝组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27071 | 市郊     | 嘉德宝组合配电站3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27072 | 市郊     | 九港线30—10西50南3   | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 27073 | 市郊     | PMS 拾庞线57东15北5  | 10       | 400       | 20          | 20              |
| 27074 | 市郊     | PMS 拾庞线57东24    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27075 | 市郊     | PMS 拾庞线57东33    | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 27076 | 市郊     | PMS 金桂园1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27077 | 市郊     | PMS 金桂园1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27078 | 市郊     | PMS 金桂园4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27079 | 市郊     | PMS 金桂园5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27080 | 市郊     | 金桂园6配电室2变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27081 | 市郊     | PMS 金桂园1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27082 | 市郊     | PMS 金桂园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27083 | 市郊     | PMS 金桂园4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27084 | 市郊     | PMS 金桂园5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27085 | 市郊     | 金桂园6配电室1变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27086 | 市郊     | PMS 金桂园2组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27087 | 市郊     | PMS 金桂园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27088 | 市郊     | PMS 金桂园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27089 | 市郊     | 玉房线45—15          | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 27090 | 市郊     | 玉房线45—22东1        | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 27091 | 市郊     | 拾九线8北2东3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27092 | 市郊     | PMS 统两线46         | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 27093 | 市郊     | 统曹线64—3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27094 | 市郊     | PMS 统曹线79南3       | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 27095 | 市郊     | 统柳线27—25=14       | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 27096 | 市郊     | 统柳线36             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27097 | 市郊     | PMS 统柳线52         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27098 | 市郊     | 统潘线144—8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27099 | 市郊     | PMS 统潘线179        | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 27100 | 市郊     | 统潘线160—10         | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 27101 | 市郊     | PMS 塘坊安置1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27102 | 市郊     | PMS 塘坊安置1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27103 | 市郊     | PMS 塘坊安置4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27104 | 市郊     | PMS 塘坊安置4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27105 | 市郊     | 统柳线26南8           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27106 | 市郊     | 统食一线50—2=14       | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 27107 | 市郊     | PMS 惠大线111        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27108 | 市郊     | PMS 惠大线114        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27109 | 市郊     | 湖云线赵武段27          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27110 | 市郊     | 琅塘线35             | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 27111 | 市郊     | 塘坊安置2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27112 | 市郊     | 塘坊安置2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27113 | 市郊     | PMS 塘坊安置3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27114 | 市郊     | PMS 塘坊安置3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27115 | 市郊     | PMS 塘坊安置3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27116 | 市郊     | PMS 塘坊安置3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27117 | 市郊     | 琅塘线41          | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 27118 | 市郊     | 琅塘线47          | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 27119 | 市郊     | 统潘线144—22      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27120 | 市郊     | 统潘线156—12      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27121 | 市郊     | 统潘线158—5       | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 27122 | 市郊     | 统食二线28—4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27123 | 市郊     | 统食一线50—2=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27124 | 市郊     | 惠大线43—1        | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 27125 | 市郊     | PMS 统两线61      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27126 | 市郊     | PMS 统曹线38      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27127 | 市郊     | PMS 统曹线50      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27128 | 市郊     | PMS 统曹线79      | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 27129 | 市郊     | PMS 七欣线54—9    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27130 | 市郊     | 统曹线32—6=1      | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 27131 | 市郊     | 统曹线59—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27132 | 市郊     | 统冯线20          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27133 | 市郊     | 统冯线15—1        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 27134 | 市郊     | PMS 统冯线24      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27135 | 市郊     | PMS 统冯线27      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27136 | 市郊     | 琅塘线60西1        | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 27137 | 邳州     | 戴圩曲坊村南变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27138 | 邳州     | 戴圩戴场老学校变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27139 | 邳州     | 戴圩林子村李埝变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27140 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄村工业变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27141 | 邳州     | 戴圩贺庄学校变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27142 | 邳州     | 戴圩镇连渊村付业变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27143 | 邳州     | 红旗路2号公变        | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 27144 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新街道公用变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27145 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩十队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27146 | 邳州     | 戴圩林子村中公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27147 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄村东公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27148 | 邳州     | PMS 戴圩李场西公用变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27149 | 邳州     | 戴圩九十队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27150 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27151 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27152 | 邳州     | 戴圩红旗社区5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27153 | 邳州     | 戴圩红旗社区6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27154 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27155 | 邳州     | 戴圩高渡口8队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27156 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27157 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27158 | 邳州     | 戴圩红旗社区7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27159 | 邳州     | 戴圩镇石圩东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27160 | 邳州     | 戴圩前进东公用变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27161 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27162 | 邳州     | 戴圩镇康居家园2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27163 | 邳州     | 戴圩镇康居家园3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27164 | 邳州     | 戴圩镇康居家园4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27165 | 邳州     | 戴圩镇康居家园1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27166 | 邳州     | 戴圩镇康居家园5变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27167 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27168 | 邳州     | 戴圩华庄南公用变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27169 | 邳州     | PMS 戴圩镇尹王庄北公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27170 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄东公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27171 | 邳州     | PMS 戴圩华庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27172 | 邳州     | PMS 戴圩镇连洲学校北公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27173 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼东公用变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27174 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村3-4队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27175 | 邳州     | 戴圩新场东变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 27176 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27177 | 邳州     | 戴圩戴圩村3-4队西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27178 | 邳州     | 戴圩安贤5组东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27179 | 邳州     | PMS 戴圩红洳路街北1号变  | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 27180 | 邳州     | 戴圩红洳路街北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27181 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27182 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口学校综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27183 | 邳州     | 戴圩安贤一队南变        | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 27184 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩南变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 27185 | 邳州     | 戴圩新场村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27186 | 邳州     | 戴圩戴场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27187 | 邳州     | PMS 戴圩前进南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27188 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27189 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27190 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27191 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27192 | 邳州     | 戴圩高渡口北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27193 | 邳州     | PMS 戴圩华庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27194 | 邳州     | PMS 戴圩华庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27195 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27196 | 邳州     | 戴圩连渊1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27197 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27198 | 邳州     | 戴圩镇连渊3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27199 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄中心综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27200 | 邳州     | 戴圩戴圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27201 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27202 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄3队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27203 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27204 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄南变（2号）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27205 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27206 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27207 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤2号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27208 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27209 | 邳州     | 戴圩镇连渊8队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27210 | 邳州     | PMS 戴圩高度口桥北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27211 | 邳州     | PMS 戴圩李堰2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27212 | 邳州     | PMS 戴圩林子村中公用2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27213 | 邳州     | 戴圩常庄村北变（好汉庄）    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27214 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤一队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27215 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤工业东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27216 | 邳州     | 戴圩戴圩10队2号台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27217 | 邳州     | 戴圩农机2号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27218 | 邳州     | PMS 戴圩街道2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27219 | 邳州     | 戴圩戴场村部2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27220 | 邳州     | PMS 戴圩前进东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27221 | 邳州     | 戴圩杜家东2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27222 | 邳州     | 戴圩董坝南2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27223 | 邳州     | 戴圩寨墩村西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27224 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队2号变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 27225 | 邳州     | PMS 戴圩申庄270变    | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 27226 | 邳州     | 戴圩镇常庄东变2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27227 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27228 | 邳州     | 戴圩村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27229 | 邳州     | PMS 戴圩九十队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27230 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27231 | 邳州     | PMS 戴圩常庄村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27232 | 邳州     | 戴圩耿埠东台2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27233 | 邳州     | PMS 戴圩镇葛场2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27234 | 邳州     | 戴圩林子村北2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27235 | 邳州     | 戴圩寨墩场西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27236 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口村五六队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27237 | 邳州     | PMS 戴圩扶贫2号变      | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 27238 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27239 | 邳州     | PMS 戴圩林子村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27240 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27241 | 邳州     | PMS 戴圩新场3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27242 | 邳州     | PMS 戴圩申庄东2号变     | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 27243 | 邳州     | PMS 戴圩镇牌坊2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27244 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄北公用2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27245 | 邳州     | PMS 戴圩镇石圩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27246 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27247 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27248 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27249 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27250 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27251 | 邳州     | 戴圩仕庄南变3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27252 | 邳州     | PMS 戴圩楼口2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27253 | 邳州     | PMS 戴圩董坝北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27254 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27255 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27256 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊一二队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27257 | 邳州     | 尚景嘉园安置房1变配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27258 | 邳州     | 尚景嘉园安置房2变配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27259 | 邳州     | 尚景嘉园安置房3变配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27260 | 邳州     | 尚景嘉园安置房4变配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27261 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27262 | 邳州     | 戴圩耿埠东3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27263 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27264 | 邳州     | 戴圩楚埠学校2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27265 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄桥头2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27266 | 邳州     | 戴圩镇安贤扶贫3号变（北变）   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27267 | 邳州     | 戴圩戴圩1.2队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27268 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西站3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27269 | 邳州     | 戴圩镇连渊工业北2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27270 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室1配电变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27271 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室3配电变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27272 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室2配电变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27273 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室4配电变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27274 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村4号变（7队）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27275 | 邳州     | 戴圩镇连渊村5号变（村东）       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 27276 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村扶贫3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27277 | 邳州     | 戴圩镇安贤村东3号变（工业3号东）   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27278 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27279 | 邳州     | PMS 戴圩林子村南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27280 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊南变3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27281 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东2号变（一队）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27282 | 邳州     | 戴圩镇安贤东4号变（5组北）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27283 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄2号变（270路边） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27284 | 邳州     | PMS 戴圩华庄扶贫3号变（白果路）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27285 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄扶贫4号变（杨场）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27286 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27287 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27288 | 邳州     | 戴圩新场5号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27289 | 邳州     | 戴圩镇伊王庄3号变（南变）       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27290 | 邳州     | PMS 戴圩华庄工业2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27291 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤南变2号（学校）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27292 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27293 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫6号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27294 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27295 | 邳州     | 戴圩华庄南2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27296 | 邳州     | 戴圩新街道5箱变配电变压器       | 10       | 630       | 448         | 448             |
| 27297 | 邳州     | PMS 戴圩新街道1号箱变配电变压器  | 10       | 500       | 350         | 350             |
| 27298 | 邳州     | PMS 戴圩新街道3号箱变配电变压器  | 10       | 500       | 372         | 372             |
| 27299 | 邳州     | 戴圩新街道4箱变配电变压器       | 10       | 500       | 123         | 123             |
| 27300 | 邳州     | PMS 戴圩新街道2号箱变配电变压器  | 10       | 500       | 120         | 120             |
| 27301 | 邳州     | 戴圩环城北路（铁塔公变）        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 27302 | 邳州     | 戴圩苹果路公变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27303 | 邳州     | PMS 戴圩连渊五队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27304 | 邳州     | 戴圩贺庄庄场2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27305 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27306 | 邳州     | 戴圩连渊四队变             | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27307 | 邳州     | 戴圩大刘庄2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27308 | 邳州     | PMS 戴圩安贤工业南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27309 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村9号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27310 | 邳州     | 戴圩红旗路公变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27311 | 邳州     | 戴圩大晶路公变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27312 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27313 | 邳州     | PMS 戴圩尚景嘉园4号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27314 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 27315 | 邳州     | PMS 戴圩尚景嘉园4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27316 | 邳州     | 戴圩戴场老学校2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27317 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27318 | 邳州     | 戴圩扶贫4号变              | 10       | 400       | 31          | 31              |
| 27319 | 邳州     | 戴圩镇常庄村东3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27320 | 邳州     | 戴圩华庄申庄村西2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27321 | 邳州     | 戴圩村部3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27322 | 邳州     | 寨墩村新村部变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27323 | 邳州     | 戴圩华庄南公用3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27324 | 邳州     | 戴圩5号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27325 | 邳州     | 戴圩曲坊南变4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27326 | 邳州     | 戴圩寨墩村南变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27327 | 邳州     | 戴圩申庄南变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27328 | 邳州     | 戴圩戴场老学校3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27329 | 邳州     | 戴圩华庄东变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27330 | 邳州     | 戴圩戴场老学校4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27331 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27332 | 邳州     | 戴圩戴场村部3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27333 | 邳州     | 戴圩前进东公用2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27334 | 邳州     | 戴圩后杜2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27335 | 邳州     | 戴圩林子村村南4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27336 | 邳州     | 戴圩寨墩新村部2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27337 | 邳州     | 戴圩戴场村5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27338 | 邳州     | 戴圩寨墩村4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27339 | 邳州     | 戴圩寨墩沟北4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27340 | 邳州     | 戴圩安贤村南3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27341 | 邳州     | 戴圩楚埠学校3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27342 | 邳州     | 戴圩前进村南2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27343 | 邳州     | 戴圩林子村村南5号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27344 | 邳州     | 戴圩连洲一二队3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27345 | 邳州     | 戴圩华庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27346 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27347 | 邳州     | 戴圩镇申庄2队变     | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 27348 | 邳州     | 戴圩镇申庄后楼东2号变  | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 27349 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27350 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27351 | 邳州     | 戴圩镇戴圩4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27352 | 邳州     | 戴圩戴场6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27353 | 邳州     | 戴圩寨墩村北5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27354 | 邳州     | 戴圩寨墩村南4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27355 | 邳州     | 戴圩杜家村马家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27356 | 邳州     | 戴圩镇扶贫3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27357 | 邳州     | 戴圩戴场村部5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27358 | 邳州     | 戴圩寨墩村西4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27359 | 邳州     | 戴圩李场照明2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27360 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27361 | 邳州     | 戴圩高渡口8队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27362 | 邳州     | 戴圩代圩村一二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27363 | 邳州     | 戴圩杜家东公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27364 | 邳州     | PMS 戴庄街道7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27365 | 邳州     | PMS 戴庄后普3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27366 | 邳州     | 戴庄后普1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27367 | 邳州     | PMS 戴庄后普2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27368 | 邳州     | PMS 戴庄良王城1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27369 | 邳州     | PMS 戴庄街道1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27370 | 邳州     | 戴庄街道2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27371 | 邳州     | 戴庄杨庄5号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27372 | 邳州     | 戴庄沙庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27373 | 邳州     | 戴庄营子1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27374 | 邳州     | PMS 戴庄营子2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27375 | 邳州     | PMS 戴庄山头3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27376 | 邳州     | PMS 戴庄李圩1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27377 | 邳州     | PMS 戴庄李圩2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27378 | 邳州     | PMS 戴庄李圩3号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27379 | 邳州     | 戴庄李圩4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27380 | 邳州     | PMS 戴庄良王城4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27381 | 邳州     | PMS 戴庄良王城3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27382 | 邳州     | PMS 戴庄街道5号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27383 | 邳州     | 戴庄皂树4号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27384 | 邳州     | 戴庄1号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27385 | 邳州     | PMS 戴庄山沃4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27386 | 邳州     | PMS 戴庄山沃1号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 27387 | 邳州     | PMS 戴庄山沃3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27388 | 邳州     | PMS 戴庄黄石1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27389 | 邳州     | PMS 戴庄黄石3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27390 | 邳州     | 杨庄2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27391 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27392 | 邳州     | PMS 戴庄山头1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27393 | 市郊     | 统赵线8西2             | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 27394 | 市郊     | 统赵线17              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27395 | 市郊     | 统潘线75              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27396 | 市郊     | 茶潘线1—1=1           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27397 | 市郊     | PMS 潘塘大龙湖办事处1箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27398 | 市郊     | PMS 潘塘大龙湖办事处2箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27399 | 市郊     | 茶潘线11—4            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27400 | 市郊     | PMS 统潘线80          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 27401 | 市郊     | 统柳线27—7=2          | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 27402 | 市郊     | 统柳线27—25=10        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27403 | 市郊     | 统柳线27—29           | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 27404 | 市郊     | 统潘线111—1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27405 | 市郊     | 统柳线37—3=5          | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 27406 | 市郊     | 统柳线37—4            | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 27407 | 市郊     | 统柳线116             | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 27408 | 市郊     | 统潘线120             | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 27409 | 市郊     | 统潘线144—8=3         | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 27410 | 市郊     | 统潘线144—15          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 27411 | 市郊     | 统潘线147             | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 27412 | 市郊     | PMS 统潘线156         | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 27413 | 市郊     | 统潘线156—2           | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 27414 | 市郊     | PMS 统潘线160         | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 27415 | 市郊     | 统食一线61—2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27416 | 市郊     | 统大线89              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27417 | 市郊     | 湖云线32—9            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27418 | 市郊     | 湖云线35—9            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27419 | 市郊     | 统柳线27—7=5分2        | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 27420 | 市郊     | 湖云线赵武段8-2=4        | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27421 | 市郊     | 湖云线赵武段19            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27422 | 市郊     | 湖云线赵武段10            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27423 | 市郊     | 惠李线2北3东5            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27424 | 市郊     | 惠大线50—4             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27425 | 市郊     | PMS 惠大线72           | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 27426 | 市郊     | PMS 惠大线85           | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 27427 | 市郊     | 惠大线104—1（西）         | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 27428 | 市郊     | 琅塘线54—8             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27429 | 市郊     | 琅塘线54—14            | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 27430 | 市郊     | 统赵线28               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27431 | 市郊     | PMS 统潘线194          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27432 | 市郊     | 统两线71—7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27433 | 市郊     | 统潘线92—2             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27434 | 市郊     | 统柳线37—11            | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 27435 | 市郊     | 统柳线64—12            | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 27436 | 市郊     | 统柳线99               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27437 | 市郊     | PMS 统潘线121—7        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27438 | 市郊     | 统柳线58—6             | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 27439 | 市郊     | PMS 统潘线176          | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 27440 | 市郊     | 统赵线19西7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27441 | 市郊     | PMS 统柳线125          | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 27442 | 市郊     | 统柳线95—4             | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 27443 | 市郊     | 统柳线94—10            | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 27444 | 市郊     | PMS 统冯线31东3南1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27445 | 市郊     | PMS 惠民花园II期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27446 | 市郊     | PMS 统柳线27—13        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27447 | 市郊     | PMS 统曹线33           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27448 | 市郊     | 琅塘线48—2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27449 | 市郊     | 统食一线61—15=3         | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 27450 | 市郊     | 统潘线97—3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27451 | 市郊     | 统食一线61—18           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27452 | 市郊     | 统柳线68—2             | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 27453 | 市郊     | 湖云线23               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27454 | 市郊     | 惠李线2北3东15           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27455 | 市郊     | PMS 惠大线62           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27456 | 市郊     | 统食一线47—7            | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 27457 | 市郊     | 惠民花园1配电室2变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27458 | 市郊     | 惠民花园1配电室1变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27459 | 市郊     | 惠民花园1配电室3变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27460 | 市郊     | PMS 惠民花园2配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27461 | 市郊     | PMS 惠民花园2配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27462 | 市郊     | PMS 惠民花园3配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27463 | 市郊     | PMS 惠民花园3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27464 | 市郊     | PMS 惠民花园4配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27465 | 市郊     | PMS 惠民花园4配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27466 | 市郊     | PMS 惠民花园4配电室3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27467 | 市郊     | PMS 惠民花园5配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27468 | 市郊     | PMS 惠民花园5配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27469 | 市郊     | PMS 惠民花园5配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27470 | 市郊     | PMS 惠民花园6配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27471 | 市郊     | PMS 统曹线71             | 10       | 315       | 125         | 125             |
| 27472 | 市郊     | 惠大线99—6               | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 27473 | 市郊     | 统潘线156—1=2            | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 27474 | 市郊     | 统柳线64—3               | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 27475 | 市郊     | PMS 惠民花园6配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27476 | 市郊     | PMS 惠民花园6配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27477 | 市郊     | PMS 惠民花园6配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27478 | 市郊     | PMS 惠民花园7配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27479 | 市郊     | PMS 惠民花园7配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27480 | 市郊     | PMS 惠民花园7配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27481 | 市郊     | PMS 惠民花园III期11配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27482 | 市郊     | PMS 惠民花园III期11配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27483 | 市郊     | PMS 惠民花园III期11配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27484 | 市郊     | PMS 惠民花园II期1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27485 | 市郊     | PMS 惠民花园II期10配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27486 | 市郊     | PMS 惠民花园II期10配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27487 | 市郊     | PMS 惠民花园II期10配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27488 | 市郊     | PMS 惠民花园II期11配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27489 | 市郊     | PMS 惠民花园II期11配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27490 | 市郊     | PMS 惠民花园II期12配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27491 | 市郊     | PMS 惠民花园II期12配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27492 | 市郊     | PMS 惠民花园II期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27493 | 市郊     | PMS 惠民花园II期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27494 | 市郊     | PMS 惠民花园II期3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27495 | 市郊     | PMS 惠民花园II期4配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27496 | 市郊     | PMS 惠民花园II期4配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27497 | 市郊     | PMS 惠民花园II期4配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27498 | 市郊     | PMS 惠民花园II期5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27499 | 市郊     | PMS 惠民花园II期5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27500 | 市郊     | PMS 惠民花园II期5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27501 | 市郊     | 惠民花园II期6配电室3变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27502 | 市郊     | 惠民花园II期6配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27503 | 市郊     | 惠民花园II期6配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27504 | 市郊     | 惠民花园II期6配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27505 | 市郊     | 惠民花园II期7配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27506 | 市郊     | PMS 惠民花园II期7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27507 | 市郊     | PMS 惠民花园II期7配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27508 | 市郊     | PMS 惠民花园II期8配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27509 | 市郊     | PMS 惠民花园II期8配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27510 | 市郊     | PMS 惠民花园II期8配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27511 | 市郊     | PMS 惠民花园II期9配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27512 | 市郊     | PMS 惠民花园II期9配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27513 | 市郊     | PMS 惠民花园II期9配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27514 | 市郊     | PMS 惠民花园三期12配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27515 | 市郊     | PMS 惠民花园三期12配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27516 | 市郊     | PMS 惠民花园三期12配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27517 | 市郊     | PMS 惠民花园三期2配电室2配变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27518 | 市郊     | PMS 惠民花园三期2配电室3配变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27519 | 市郊     | PMS 惠民花园三期4配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27520 | 市郊     | PMS 惠民花园三期4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27521 | 市郊     | PMS 惠民花园三期5配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27522 | 市郊     | PMS 潘塘农贸市场配电室变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 27523 | 市郊     | PMS 潘塘农贸市场箱变变压器       | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 27524 | 市郊     | PMS 惠民花园三期5配电室3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27525 | 市郊     | PMS 惠民花园三期5配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27526 | 市郊     | PMS 惠民花园三期6配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27527 | 市郊     | PMS 惠民花园三期6配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27528 | 市郊     | PMS 惠民花园三期6配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27529 | 市郊     | PMS 惠民花园三期7配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27530 | 市郊     | PMS 惠民花园三期7配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27531 | 市郊     | PMS 惠民花园三期7配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27532 | 市郊     | PMS 惠民花园III期13配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27533 | 市郊     | PMS 惠民花园III期13配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27534 | 市郊     | PMS 惠民花园III期13配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27535 | 市郊     | PMS 惠民花园三期1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27536 | 市郊     | PMS 惠民花园三期1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27537 | 市郊     | PMS 惠民花园三期1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27538 | 市郊     | PMS 惠民花园三期2配电室1配变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27539 | 市郊     | PMS 惠民花园三期3配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27540 | 市郊     | PMS 惠民花园三期3配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27541 | 市郊     | PMS 惠民三期10配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27542 | 市郊     | PMS 惠民三期10配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27543 | 市郊     | PMS 惠民三期10配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27544 | 市郊     | PMS 惠民三期14配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27545 | 市郊     | PMS 惠民三期14配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27546 | 市郊     | PMS 惠民三期14配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27547 | 市郊     | PMS 惠民三期8配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27548 | 市郊     | PMS 惠民三期8配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27549 | 市郊     | PMS 惠民三期8配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27550 | 市郊     | PMS 惠民三期9配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27551 | 市郊     | PMS 惠民三期9配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27552 | 市郊     | PMS 惠民三期9配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27553 | 市郊     | 塘坊二期2配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27554 | 市郊     | 塘坊二期2配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27555 | 市郊     | 塘坊二期1配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27556 | 市郊     | 塘坊二期2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27557 | 市郊     | 塘坊二期4配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27558 | 市郊     | 塘坊二期4配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27559 | 市郊     | 塘坊二期3配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27560 | 市郊     | 塘坊二期3配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27561 | 市郊     | 塘坊二期1配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27562 | 市郊     | 塘坊二期4配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27563 | 市郊     | 塘坊二期3配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27564 | 市郊     | 塘坊二期1配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27565 | 市郊     | 塘坊二期1配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27566 | 市郊     | 琅塘线44                | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 27567 | 市郊     | 统曹线5                 | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 27568 | 市郊     | 统柳线27—7=9            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27569 | 市郊     | 统柳线27—25=8南3         | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 27570 | 市郊     | 统柳线87北2              | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 27571 | 市郊     | PMS 统柳线85南1          | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 27572 | 市郊     | 统潘线181               | 10       | 400       | 281         | 281             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27573 | 市郊     | 统潘线144—08东2北5 | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 27574 | 市郊     | 统潘线171—3      | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 27575 | 市郊     | 统两线39西3分1     | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 27576 | 市郊     | PMS 统柳线87北6   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27577 | 市郊     | 统柳线63         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27578 | 市郊     | PMS 统柳线102北4  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27579 | 市郊     | 琅塘线88         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27580 | 市郊     | PMS 统惠三线8     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27581 | 市郊     | 统赵线19东7       | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 27582 | 市郊     | 统赵线8西6        | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 27583 | 市郊     | PMS 统潘线103    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27584 | 市郊     | PMS 统潘线174    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27585 | 市郊     | 统赵线17东3       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 27586 | 市郊     | 统潘线176—5      | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 27587 | 市郊     | 统潘线176—11     | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 27588 | 市郊     | 统潘线144—8西2    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27589 | 市郊     | PMS 统食一线47北4  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27590 | 市郊     | 统潘线144—8东2南4  | 10       | 200       | 36          | 36              |
| 27591 | 市郊     | 统潘线144—23西11  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27592 | 市郊     | 统潘线160—4西4    | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 27593 | 市郊     | PMS 统曹线35南8   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27594 | 市郊     | 统潘线156—9南2    | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 27595 | 市郊     | PMS 统曹线77     | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 27596 | 市郊     | 统潘线144—23东4   | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 27597 | 市郊     | PMS 统曹线46     | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 27598 | 市郊     | 统曹线39北3       | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 27599 | 市郊     | 统曹线32—6北1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27600 | 市郊     | 统曹线32—2       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27601 | 市郊     | 统潘线160—4      | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 27602 | 市郊     | 湖云线赵武段15东4    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27603 | 市郊     | 湖云线赵武段19西6    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27604 | 市郊     | 湖云线赵武段8—2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27605 | 市郊     | 统曹线88—4       | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 27606 | 市郊     | 统曹线54—1       | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 27607 | 市郊     | PMS 统曹线35南3   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27608 | 市郊     | PMS 统曹线58     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27609 | 市郊     | 统潘线144—18西7   | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 27610 | 市郊     | 琅塘线54—7=7     | 10       | 200       | 79          | 79              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27611 | 市郊     | 统食一线47—10     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27612 | 市郊     | PMS 惠大线86南1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27613 | 市郊     | 惠大线71—3       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 27614 | 市郊     | 统柳线117        | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 27615 | 市郊     | 湖云线赵武段8—9=1   | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 27616 | 市郊     | 统柳线27—32      | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 27617 | 市郊     | 统柳线64—18      | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 27618 | 市郊     | 统柳线27—11      | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 27619 | 市郊     | 统赵线25         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27620 | 市郊     | 统食二线34—1      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 27621 | 市郊     | 统赵线29—1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27622 | 市郊     | PMS 惠大线99—1   | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 27623 | 市郊     | PMS 统潘线121—11 | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 27624 | 市郊     | PMS 统柳线127—3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27625 | 市郊     | 琅塘线54—7=1     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 27626 | 市郊     | 琅塘线60         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27627 | 市郊     | 琅塘线48—1西7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27628 | 市郊     | PMS 统曹线71—6付  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27629 | 市郊     | 统柳线27—24付     | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 27630 | 市郊     | PMS 统赵线19西7东  | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 27631 | 市郊     | 琅塘线54—11=4    | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 27632 | 市郊     | PMS 龙熙庄园美变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27633 | 市郊     | PMS 两山口北美变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27634 | 市郊     | PMS 中天美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27635 | 市郊     | PMS 民生路美变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27636 | 市郊     | 汉源大道美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27637 | 市郊     | PMS 潘塘美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27638 | 市郊     | PMS 大龙湖水库美变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 27639 | 市郊     | 统赵线23         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 27640 | 市郊     | 统赵线29分1西      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 27641 | 市郊     | 琅塘线55         | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 27642 | 市郊     | 统柳线27—1       | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 27643 | 市郊     | 琅塘线60西5       | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 27644 | 市郊     | 统赵线11—8       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27645 | 市郊     | 琅塘线54—8南1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27646 | 市郊     | 统潘线156—1=1南2  | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 27647 | 市郊     | 琅塘线45—7       | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 27648 | 市郊     | 统赵线8西6=1      | 10       | 400       | 264         | 264             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27649 | 邳州     | PMS 戴庄山头2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27650 | 邳州     | 戴庄良王城2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27651 | 邳州     | 戴庄街道3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27652 | 邳州     | PMS 戴庄街道4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27653 | 邳州     | 戴庄滕湖2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27654 | 邳州     | PMS 戴庄周营村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27655 | 邳州     | PMS 戴庄皂树1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27656 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27657 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27658 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27659 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27660 | 邳州     | 戴庄滕湖5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27661 | 邳州     | 戴庄滕湖4号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 27662 | 邳州     | 戴庄依西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27663 | 邳州     | PMS 戴庄依东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27664 | 邳州     | PMS 戴庄依东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27665 | 邳州     | PMS 戴庄依东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27666 | 邳州     | 戴庄滕湖1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27667 | 邳州     | PMS 戴庄依东4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27668 | 邳州     | PMS 戴庄林庄4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27669 | 邳州     | PMS 戴庄林庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27670 | 邳州     | PMS 戴庄林庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27671 | 邳州     | PMS 戴庄林庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27672 | 邳州     | PMS 戴庄皂树3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27673 | 邳州     | 戴庄周营村4号变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 27674 | 邳州     | PMS 戴庄周营村11号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27675 | 邳州     | 戴庄周营村3号变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 27676 | 邳州     | PMS 戴庄周营村5号变  | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 27677 | 邳州     | PMS 戴庄周营村6号变  | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 27678 | 邳州     | PMS 戴庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27679 | 邳州     | PMS 戴庄林庄5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27680 | 邳州     | PMS 戴庄街道6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27681 | 邳州     | PMS 戴庄依西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27682 | 邳州     | PMS 戴庄周营村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27683 | 邳州     | 戴庄李圩15号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27684 | 邳州     | 戴庄林庄6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27685 | 邳州     | PMS 戴庄街道8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27686 | 邳州     | PMS 戴庄街道9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27687 | 邳州     | PMS 戴庄街道10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27688 | 邳州     | 戴庄滕湖6号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27689 | 邳州     | PMS 戴庄山头4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27690 | 邳州     | PMS 戴庄林庄7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27691 | 邳州     | PMS 戴庄林庄8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27692 | 邳州     | PMS 戴庄林庄9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27693 | 邳州     | PMS 戴庄周营村9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27694 | 邳州     | PMS 戴庄后普4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27695 | 邳州     | 戴庄依东6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27696 | 邳州     | PMS 戴庄依西5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27697 | 邳州     | PMS 戴庄依西6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27698 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27699 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27700 | 邳州     | PMS 戴庄皂树5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27701 | 邳州     | 戴庄黄石4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27702 | 邳州     | PMS 戴庄黄石5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27703 | 邳州     | PMS 戴庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27704 | 邳州     | PMS 戴庄依东7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27705 | 邳州     | 戴庄滕湖7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27706 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27707 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27708 | 邳州     | PMS 戴庄李圩9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27709 | 邳州     | 戴庄李圩10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27710 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27711 | 邳州     | PMS 戴庄山沃6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27712 | 邳州     | PMS 戴庄山窝7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27713 | 邳州     | PMS 戴庄5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27714 | 邳州     | PMS 戴庄营子3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27715 | 邳州     | PMS 戴庄营子村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27716 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27717 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27718 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27719 | 邳州     | PMS 戴庄6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27720 | 邳州     | 戴庄后普5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27721 | 邳州     | PMS 黄石6号变东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27722 | 邳州     | PMS 戴庄街道11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27723 | 邳州     | PMS 戴庄依西7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27724 | 邳州     | PMS 戴庄皂树村6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27725 | 邳州     | PMS 戴庄后普村6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27726 | 邳州     | PMS 戴庄良王城5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27727 | 邳州     | PMS 戴庄良王城6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27728 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27729 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27730 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村12号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27731 | 邳州     | PMS 戴庄山头村5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27732 | 邳州     | PMS 戴庄山头村6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27733 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27734 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27735 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27736 | 邳州     | 戴庄滕湖8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27737 | 邳州     | 戴庄滕湖9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27738 | 邳州     | 戴庄滕湖10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27739 | 邳州     | 戴庄滕湖11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27740 | 邳州     | PMS 戴庄依东8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27741 | 邳州     | PMS 戴庄依东9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27742 | 邳州     | 戴庄依西8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27743 | 邳州     | PMS 李圩11号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27744 | 邳州     | PMS 戴庄李圩13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27745 | 邳州     | PMS 戴庄李圩14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27746 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27747 | 邳州     | PMS 戴庄李圩12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27748 | 邳州     | PMS 戴庄良王城10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27749 | 邳州     | PMS 戴庄良王城9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27750 | 邳州     | PMS 戴庄山沃10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27751 | 邳州     | PMS 戴庄山沃8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27752 | 邳州     | 戴庄山沃9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27753 | 邳州     | PMS 戴庄营子5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27754 | 邳州     | PMS 戴庄后普村8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27755 | 邳州     | PMS 戴庄林庄13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27756 | 邳州     | PMS 戴庄林庄14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27757 | 邳州     | 戴庄滕湖12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27758 | 邳州     | PMS 戴庄街道14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27759 | 邳州     | PMS 戴庄周营12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27760 | 邳州     | PMS 戴庄8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27761 | 邳州     | PMS 戴庄黄石8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27762 | 邳州     | PMS 戴庄街道13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27763 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27764 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27765 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27766 | 邳州     | PMS 戴庄依西10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27767 | 邳州     | PMS 戴庄李圩16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27768 | 邳州     | PMS 戴庄街道12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27769 | 邳州     | PMS 戴庄营子6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27770 | 邳州     | 戴庄滕湖13号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27771 | 邳州     | PMS 戴庄依东12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27772 | 邳州     | PMS 戴庄依东11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27773 | 邳州     | PMS 戴庄依东10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27774 | 邳州     | PMS 戴庄街道15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27775 | 邳州     | PMS 戴庄周营13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27776 | 邳州     | PMS 戴庄周营村10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27777 | 邳州     | PMS 戴庄街道16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27778 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27779 | 邳州     | PMS 戴庄皂树7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27780 | 邳州     | PMS 戴庄依西11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27781 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27782 | 邳州     | PMS 戴庄周营14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27783 | 邳州     | PMS 戴庄林庄15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27784 | 邳州     | PMS 戴庄依东15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27785 | 邳州     | PMS 杨庄12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27786 | 邳州     | 戴庄滕湖14号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27787 | 邳州     | PMS 戴庄良王城7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27788 | 邳州     | PMS 戴庄依西22号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27789 | 邳州     | PMS 戴庄依西9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27790 | 邳州     | PMS 戴庄依东14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27791 | 邳州     | 戴庄滕湖20号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27792 | 邳州     | PMS 戴庄林庄16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27793 | 邳州     | PMS 戴庄依西24号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27794 | 邳州     | PMS 戴庄山沃11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27795 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27796 | 邳州     | 戴庄镇街道17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27797 | 邳州     | 戴庄2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27798 | 邳州     | PMS 戴庄依西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27799 | 邳州     | PMS 戴庄依东5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27800 | 邳州     | PMS 戴庄新村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27801 | 邳州     | PMS 戴庄新村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27802 | 邳州     | PMS 戴庄山沃2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27803 | 邳州     | 戴庄滕湖3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27804 | 邳州     | 戴庄皂树2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27805 | 邳州     | PMS 黄石2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27806 | 邳州     | 戴庄镇依东16变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27807 | 邳州     | 戴庄林庄18号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27808 | 邳州     | 戴庄山头10号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27809 | 邳州     | 戴庄林庄17号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27810 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27811 | 邳州     | PMS 戴庄镇周营15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27812 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27813 | 邳州     | PMS 戴庄营子7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27814 | 邳州     | 戴庄滕湖19号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27815 | 邳州     | 戴庄杨庄11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27816 | 邳州     | PMS 戴庄黄石11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27817 | 邳州     | 戴庄沙庄10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27818 | 邳州     | PMS 戴庄依东13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27819 | 邳州     | PMS 戴庄依西13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27820 | 邳州     | PMS 戴庄皂树8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27821 | 邳州     | PMS 戴庄后普村9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27822 | 邳州     | 戴庄滕湖21号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27823 | 邳州     | 戴庄沙庄11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27824 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27825 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄村9号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27826 | 邳州     | PMS 戴庄镇杨庄13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27827 | 邳州     | 戴庄镇戴庄10号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27828 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27829 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27830 | 邳州     | 戴庄镇杨庄18号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27831 | 邳州     | 戴庄镇后普12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27832 | 邳州     | 戴庄良王城8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27833 | 市郊     | 统两线50—1       | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 27834 | 邳州     | 戴庄山沃13号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27835 | 市郊     | 统赵线8西3=1      | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 27836 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27837 | 市郊     | 琅塘线60西4-3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27838 | 邳州     | 戴庄良王城11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27839 | 市郊     | 统柳线115—4     | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 27840 | 邳州     | 戴庄李圩17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27841 | 市郊     | 琅塘线66—1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27842 | 邳州     | 戴庄13号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27843 | 市郊     | 统赵线11西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27844 | 邳州     | 戴庄街道19号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27845 | 市郊     | 统柳线108—1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27846 | 邳州     | 戴庄街道18号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27847 | 市郊     | 统柳线93东1      | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 27848 | 邳州     | 戴庄镇后普村10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27849 | 市郊     | 统赵线21        | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 27850 | 邳州     | 戴庄镇杨庄16号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27851 | 市郊     | 统曹线71—6=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27852 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27853 | 市郊     | 统赵线24        | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 27854 | 邳州     | 戴庄镇良王城12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27855 | 市郊     | 琅塘线45—8东3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27856 | 邳州     | 戴庄镇杨庄14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27857 | 市郊     | 统柳线94—18     | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 27858 | 邳州     | 戴庄皂树小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27859 | 市郊     | 统柳线27—25=18  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27860 | 邳州     | 戴庄镇杨庄15号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27861 | 市郊     | 统赵线19西11     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27862 | 邳州     | 戴庄镇良王城13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27863 | 市郊     | 统潘线121—25    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27864 | 邳州     | 戴庄镇后普11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27865 | 市郊     | 惠民东支路箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27866 | 邳州     | 戴庄镇杨庄17号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27867 | 市郊     | 统赵线29—5      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27868 | 邳州     | 戴庄营子社区2变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27869 | 市郊     | 雍润华府3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27870 | 邳州     | 戴庄营子社区1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27871 | 市郊     | 雍润华府2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27872 | 邳州     | 戴庄新村3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27873 | 市郊     | 雍润华府3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27874 | 邳州     | 戴庄镇山窝12号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27875 | 市郊     | 雍润华府3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27876 | 邳州     | PMS 戴庄依西4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27877 | 市郊     | 雍润华府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27878 | 邳州     | 戴庄李圩6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27879 | 市郊     | 雍润华府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27880 | 邳州     | PMS 戴庄山沃5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27881 | 市郊     | 雍润华府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27882 | 邳州     | PMS 新河镇PB邳宿桥变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27883 | 市郊     | 雍润华府3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27884 | 邳州     | PMS 新河镇袁场新农村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27885 | 市郊     | 湖云线赵武段8—23       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27886 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集街北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27887 | 市郊     | 琅塘线48—1西5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27888 | 邳州     | PMS 新河镇新河街西2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27889 | 市郊     | 惠民花园K区1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27890 | 邳州     | PMS 新河镇PB王圩变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27891 | 市郊     | 惠民花园G区8箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27892 | 邳州     | 新河镇PB龙化河北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27893 | 市郊     | 惠民花园K区3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27894 | 邳州     | PMS 新河镇姬庄变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 27895 | 市郊     | 惠民花园K区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27896 | 市郊     | 惠民花园G区6箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27897 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街西变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 27898 | 市郊     | 惠民花园K区5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27899 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变01     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27900 | 市郊     | 惠民花园G区7箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27901 | 邳州     | 新河镇酒店村2号变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 27902 | 市郊     | 统柳线27—15=2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27903 | 邳州     | PMS 新河镇酒店大棚变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 27904 | 市郊     | 统冯线31东5=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27905 | 邳州     | PMS 新河镇炮店变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27906 | 市郊     | 统曹线59—6          | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 27907 | 邳州     | PMS 新河镇新河街中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27908 | 市郊     | 统曹线27—11=2       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 27909 | 邳州     | PMS 新河镇街南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27910 | 邳州     | PMS 新河镇炉西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27911 | 市郊     | 琅塘线58—12=1       | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 27912 | 邳州     | PMS 新河镇郭许变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27913 | 市郊     | 统柳线27—7=3北1      | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 27914 | 邳州     | PMS 新河镇前吴元变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27915 | 市郊     | 惠大线71—3=3        | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 27916 | 邳州     | PMS 新河镇杨东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27917 | 市郊     | 统潘线144—21=1      | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 27918 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27919 | 市郊     | 莫兰迪1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27920 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 27921 | 市郊     | 莫兰迪1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27922 | 邳州     | PMS 新河镇集前变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27923 | 市郊     | 莫兰迪4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27924 | 邳州     | PMS 新河镇三河变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27925 | 市郊     | 莫兰迪2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27926 | 邳州     | PMS 新河镇新集朱庄潘庄变01 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27927 | 市郊     | 莫兰迪2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27928 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27929 | 市郊     | 莫兰迪1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27930 | 市郊     | 莫兰迪3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27931 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27932 | 市郊     | 莫兰迪2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27933 | 邳州     | PMS 新河镇小楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27934 | 市郊     | 莫兰迪3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27935 | 邳州     | PMS 新河镇集东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27936 | 市郊     | 莫兰迪4配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27937 | 邳州     | PMS 新河镇集西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27938 | 市郊     | 莫兰迪2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27939 | 邳州     | PMS 新河镇前闫变2      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27940 | 市郊     | 莫兰迪3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27941 | 邳州     | 新河镇杜场变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27942 | 市郊     | 莫兰迪3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27943 | 邳州     | PMS 新河镇沈场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27944 | 市郊     | 莫兰迪1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27945 | 邳州     | 新河镇圩东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27946 | 市郊     | 龙熙山庄2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27947 | 邳州     | PMS 新河镇炉东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27948 | 市郊     | 统柳线27—4=1        | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 27949 | 市郊     | 统柳线26南8—8        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27950 | 邳州     | PMS 新河镇吴东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27951 | 市郊     | 统潘线154           | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 27952 | 邳州     | 新河镇东张变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27953 | 市郊     | 统柳线27—24        | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 27954 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27955 | 市郊     | PMS 统潘线139北5    | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 27956 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27957 | 市郊     | 统潘线131—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27958 | 邳州     | PMS 新河镇西张变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27959 | 市郊     | PMS 统潘线139北3    | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 27960 | 邳州     | PMS 新河镇吴洼村部变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27961 | 市郊     | 统潘线144—23西6     | 10       | 200       | 30          | 30              |
| 27962 | 邳州     | PMS 新河镇张庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27963 | 市郊     | 统潘线153—5        | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 27964 | 邳州     | PMS 新河镇李洼变2     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27965 | 市郊     | 统潘线156—1东5      | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 27966 | 邳州     | PMS 新河镇周庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27967 | 邳州     | 新河镇曹庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27968 | 市郊     | 统柳线27—16        | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 27969 | 邳州     | 新河镇后党站          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27970 | 市郊     | 统赵线6            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27971 | 邳州     | 新河镇后党变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 27972 | 市郊     | PMS 统曹线42       | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 27973 | 邳州     | 新河镇前党变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27974 | 市郊     | PMS 惠大线89       | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 27975 | 邳州     | PMS 新河镇前马变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27976 | 邳州     | PMS 新河镇街西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 27977 | 市郊     | PMS 统曹线66       | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 27978 | 市郊     | PMS 统曹线74       | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 27979 | 市郊     | PMS 统冯线22       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 27980 | 市郊     | 统潘线1            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 27981 | 市郊     | PMS 贺上线31       | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 27982 | 市郊     | 君庭湖畔4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27983 | 市郊     | 君庭湖畔4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27984 | 市郊     | PMS 美的城1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27985 | 市郊     | PMS 美的城1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27986 | 市郊     | PMS 美的城2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27987 | 市郊     | 上山4配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27988 | 市郊     | 上山4配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27989 | 市郊     | 上山1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27990 | 市郊     | PMS 上山1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 27991 | 市郊     | PMS 东贺安置1组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 27992 | 市郊     | PMS 东贺安置4配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27993 | 市郊     | PMS 东贺安置2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27994 | 市郊     | PMS 东贺安置2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27995 | 市郊     | PMS 东贺安置2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27996 | 市郊     | PMS 东贺安置2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 27997 | 市郊     | PMS 城置国际花园组合配电站1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 27998 | 市郊     | PMS 城置国际花园组合配电站2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 27999 | 市郊     | PMS 西贺安置小区2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28000 | 市郊     | PMS 西贺安置小区2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28001 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28002 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28003 | 市郊     | PMS 西贺安置小区6配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28004 | 市郊     | PMS 西贺安置小区6配电室3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28005 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区8配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28006 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区8配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28007 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区8配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28008 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28009 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28010 | 市郊     | PMS 西贺村安置开闭所1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28011 | 市郊     | PMS 西贺村安置开闭所2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28012 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28013 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28014 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区7配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28015 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区5配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28016 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区5配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28017 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区5配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28018 | 市郊     | PMS 西贺村安置小区4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28019 | 市郊     | PMS 城置国际花园8箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28020 | 市郊     | PMS 城置国际花园4配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28021 | 市郊     | PMS 城置国际花园4配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28022 | 市郊     | PMS 城置国际花园5配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28023 | 市郊     | PMS 城置国际花园5配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28024 | 市郊     | PMS 君庭湖畔3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28025 | 市郊     | PMS 君庭湖畔3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28026 | 市郊     | 绿荆幸福段2—15           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28027 | 市郊     | 绿荆幸福段9              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28028 | 市郊     | 贺长线79—6             | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28029 | 市郊     | PMS 城置国际花园3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28030 | 市郊     | PMS 城置国际花园3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28031 | 市郊     | PMS 城置国际花园2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28032 | 市郊     | PMS 城置国际花园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28033 | 市郊     | PMS 城置国际花园4箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28034 | 市郊     | PMS 城置国际花园5箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28035 | 市郊     | PMS 城置国际花园6箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28036 | 市郊     | PMS 蟠桃九期组合配电站1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28037 | 市郊     | PMS 蟠桃九期组合配电站2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28038 | 市郊     | PMS 蟠桃九期组合配电站4变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28039 | 市郊     | PMS 蟠桃花园九期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28040 | 市郊     | PMS 蟠桃花园九期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28041 | 市郊     | PMS 蟠桃花园九期4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28042 | 市郊     | PMS 蟠桃花园九期4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28043 | 市郊     | PMS 城置国际花园1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28044 | 市郊     | PMS 城置国际花园3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28045 | 市郊     | PMS 蟠桃九期3配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28046 | 市郊     | PMS 蟠桃九期3配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28047 | 市郊     | PMS 蟠桃九期5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28048 | 市郊     | PMS 蟠桃九期5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28049 | 市郊     | PMS 君庭湖畔2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28050 | 市郊     | PMS 君庭湖畔2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28051 | 市郊     | PMS 贺长线115         | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 28052 | 市郊     | PMS 君庭湖畔1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28053 | 市郊     | PMS 城置国际花园小区2箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28054 | 市郊     | 万锦城2配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28055 | 市郊     | 万锦城2配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28056 | 市郊     | 万锦城1配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28057 | 市郊     | 万锦城1配电室3变压器        | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 28058 | 市郊     | PMS 东贺安置3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28059 | 市郊     | PMS 东贺安置3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28060 | 市郊     | PMS 东贺安置5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28061 | 市郊     | PMS 东贺安置5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28062 | 市郊     | PMS 东贺安置5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28063 | 市郊     | PMS 东贺安置5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28064 | 市郊     | PMS 东贺安置6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28065 | 市郊     | PMS 东贺安置6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28066 | 市郊     | PMS 东贺安置7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28067 | 市郊     | PMS 东贺安置7配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28068 | 市郊     | PMS 东贺安置7配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28069 | 市郊     | PMS 东贺安置7配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28070 | 市郊     | 上山2配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28071 | 市郊     | 上山2配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28072 | 市郊     | 上山3配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28073 | 市郊     | 上山3配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28074 | 市郊     | 上山5配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28075 | 市郊     | 上山5配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28076 | 市郊     | 上山6配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28077 | 市郊     | 上山6配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28078 | 市郊     | PMS 上山7配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28079 | 市郊     | 上山7配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28080 | 市郊     | 上山小区8号配电室1号配变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28081 | 市郊     | 上山小区8号配电室3号配变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28082 | 市郊     | PMS 坡里安置小区2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28083 | 市郊     | PMS 坡里安置小区2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28084 | 市郊     | PMS 坡里安置小区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28085 | 市郊     | PMS 坡里安置小区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28086 | 市郊     | PMS 坡里安置小区3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28087 | 市郊     | PMS 坡里安置小区3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28088 | 市郊     | PMS 上山1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28089 | 市郊     | PMS 上山1配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28090 | 市郊     | PMS 上山2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28091 | 市郊     | PMS 上山2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28092 | 市郊     | PMS 上山3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28093 | 市郊     | PMS 上山3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28094 | 市郊     | PMS 上山5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28095 | 市郊     | PMS 上山5配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28096 | 市郊     | PMS 上山6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28097 | 市郊     | PMS 上山6配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28098 | 市郊     | PMS 上山7配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28099 | 市郊     | PMS 上山7配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28100 | 市郊     | 上山小区8号配电室2号配变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28101 | 市郊     | 上山小区8号配电室4号配变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28102 | 市郊     | PMS 上山4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28103 | 市郊     | PMS 上山4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28104 | 市郊     | PMS 坡里安置小区4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28105 | 市郊     | PMS 坡里安置小区4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28106 | 市郊     | PMS 坡里安置小区5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28107 | 市郊     | PMS 坡里安置小区5配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28108 | 市郊     | PMS 贺长线66-1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28109 | 市郊     | PMS 美的城3配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28110 | 市郊     | PMS 美的城3配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28111 | 市郊     | PMS 美的城3配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28112 | 市郊     | PMS 美的城3配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28113 | 市郊     | PMS 美的城4配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28114 | 市郊     | 美的城4配电室3变压器            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28115 | 市郊     | PMS 美的城4配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28116 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28117 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28118 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28119 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28120 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28121 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28122 | 市郊     | PMS 绿地之窗一期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28123 | 市郊     | PMS 坡里安置小区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28124 | 市郊     | PMS 坡里安置小区1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28125 | 市郊     | PMS 坡里安置小区2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28126 | 市郊     | PMS 坡里安置小区2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28127 | 市郊     | PMS 坡里安置小区3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28128 | 市郊     | PMS 坡里安置小区3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28129 | 市郊     | PMS 坡里安置小区4配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28130 | 市郊     | PMS 坡里安置小区4配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28131 | 市郊     | PMS 坡里安置小区5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28132 | 市郊     | PMS 坡里安置小区5配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28133 | 市郊     | PMS 君庭湖畔5配电室1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28134 | 市郊     | PMS 君庭湖畔5配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28135 | 市郊     | 君庭湖畔5配电室3变压器           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28136 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期2组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28137 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期2组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28138 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期2组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28139 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期2组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28140 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28141 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28142 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28143 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28144 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期8配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28145 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期8配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28146 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28147 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28148 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期8配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28149 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期8配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28150 | 市郊     | 城置国际花园二期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28151 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28152 | 市郊     | PMS 月星公馆1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28153 | 市郊     | PMS 月星公馆1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28154 | 市郊     | PMS 月星公馆1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28155 | 市郊     | PMS 月星公馆1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28156 | 市郊     | PMS 月星公馆2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28157 | 市郊     | PMS 月星公馆2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28158 | 市郊     | PMS 月星公馆2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28159 | 市郊     | PMS 月星公馆2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28160 | 市郊     | PMS 贺长线36东1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28161 | 邳州     | 新河镇胡圩村部1号变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 28162 | 邳州     | 新河镇胡圩村部变2号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 28163 | 邳州     | PMS 新河镇宋西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28164 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩潘庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28165 | 邳州     | PMS 新河镇西马变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28166 | 邳州     | 新河镇林场变01             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28167 | 邳州     | PMS 新河镇程圩耿庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28168 | 邳州     | PMS 新河镇东店变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28169 | 邳州     | PMS 新河镇圩西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28170 | 邳州     | 新河镇街北变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28171 | 邳州     | 新河镇程圩村南宅变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28172 | 邳州     | 新河镇程庄变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28173 | 邳州     | PMS 新河镇酒店赵庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28174 | 邳州     | PMS 新河镇小刘庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28175 | 邳州     | 新河镇胡楼村部变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28176 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28177 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28178 | 邳州     | PMS 新河镇酒店村部变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28179 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28180 | 邳州     | 新河镇罗堂东风变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28181 | 邳州     | 新河镇朱庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28182 | 邳州     | 新河镇下湾变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28183 | 邳州     | PMS 新河镇郭桥变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28184 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28185 | 邳州     | PMS 新河镇堰西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28186 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28187 | 邳州     | 新河镇牌坊村腰店     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28188 | 邳州     | 新河镇前店变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28189 | 邳州     | PMS 新河镇花场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28190 | 邳州     | PMS 新河镇魏庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28191 | 邳州     | 新河镇杲楼袁营变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28192 | 邳州     | 新河镇林场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28193 | 邳州     | PMS 新河镇栗河变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28194 | 邳州     | PMS 新河镇薛庄1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28195 | 邳州     | PMS 新河镇2双桥变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28196 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28197 | 邳州     | PMS 新河镇栗西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28198 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28199 | 邳州     | 新河镇利庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28200 | 邳州     | 新河镇万庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28201 | 邳州     | 新河镇后滩变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28202 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩村部变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28203 | 邳州     | 新河镇前滩变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 28204 | 邳州     | 新河镇王圩五队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28205 | 邳州     | PMS 新河镇栗中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28206 | 邳州     | PMS 新河镇甘庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28207 | 邳州     | PMS 新河镇栗沟杲伏变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28208 | 邳州     | 新河镇半庄变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 28209 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄米厂变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 28210 | 邳州     | PMS 新河镇刘东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28211 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄副业  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28212 | 邳州     | PMS 新河镇新场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28213 | 邳州     | PMS 新河镇张场变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 28214 | 邳州     | PMS 新河镇河形变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28215 | 邳州     | 新河镇双河变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28216 | 邳州     | PMS 新河镇新建变01 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28217 | 邳州     | 新河镇新老庄村新庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28218 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄变01 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28219 | 邳州     | 新河镇陈集新村              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28220 | 邳州     | PMS 新河镇农科变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28221 | 邳州     | PMS 新河镇东堂场变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28222 | 邳州     | PMS 新河镇老庄村部配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28223 | 邳州     | PMS 新河镇后场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28224 | 邳州     | 新河镇薛东变               | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 28225 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变02         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28226 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28227 | 邳州     | 新河镇纪庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28228 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖赵庄变01       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 28229 | 邳州     | PMS 新河镇薛南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28230 | 邳州     | 新河镇薛北变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28231 | 邳州     | 新河镇董庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28232 | 邳州     | PMS 新河镇蟹塘西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28233 | 邳州     | 新河镇薛湖粮管所             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28234 | 邳州     | PMS 新河镇元东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28235 | 邳州     | PMS 新河镇土楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28236 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变01         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28237 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28238 | 邳州     | 新河镇茶漕变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28239 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28240 | 邳州     | PMS 新河镇六路变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28241 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 28242 | 邳州     | PMS 新河镇闫庙变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28243 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28244 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北变01       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28245 | 邳州     | PMS 新河镇新集街南变01       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 28246 | 邳州     | 新河镇前店2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28247 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28248 | 邳州     | PMS 新河镇堰东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28249 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28250 | 邳州     | PMS 新河镇韦庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28251 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28252 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变01         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28253 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28254 | 邳州     | PMS 新河镇PB钱庄变         | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 28255 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28256 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈楼2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28257 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28258 | 邳州     | 新河镇PB薛庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28259 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期5配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28260 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28261 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期5配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28262 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘营2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28263 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期7配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28264 | 邳州     | PMS 新河镇PB杜场2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28265 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期7配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28266 | 邳州     | 新河镇PB朱庄2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28267 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期7配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28268 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河市场变01       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28269 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期7配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28270 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东变01         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28271 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期6组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28272 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄3号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28273 | 邳州     | PMS 新河镇前刘2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28274 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期6组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28275 | 邳州     | 新河镇王庄变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28276 | 市郊     | PMS 城置国际花园二期6组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28277 | 邳州     | PMS 新河镇PB老庄村部2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28278 | 市郊     | PMS 高铁时代广场1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28279 | 邳州     | 新河镇大许2号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28280 | 市郊     | PMS 高铁时代广场1配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28281 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河后闫变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28282 | 市郊     | PMS 高铁时代广场2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28283 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28284 | 市郊     | PMS 高铁时代广场2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28285 | 邳州     | PMS 新河镇PB前吴元2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28286 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28287 | 邳州     | PMS 新河镇史庄变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28288 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28289 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28290 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28291 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28292 | 市郊     | 绿地之窗二期2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28293 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28294 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28295 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄河东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28296 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28297 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28298 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28299 | 邳州     | PMS 新河镇集前2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28300 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28301 | 邳州     | PMS 新河镇梨元2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28302 | 市郊     | PMS 绿地之窗二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28303 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28304 | 市郊     | PMS 美的城5配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28305 | 邳州     | PMS 新河镇杨东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28306 | 市郊     | PMS 美的城5配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28307 | 邳州     | PMS 新河镇PB沈场2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28308 | 市郊     | PMS 美的城5配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28309 | 邳州     | PMS 新河镇张庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28310 | 市郊     | PMS 美的城5配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28311 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28312 | 市郊     | PMS 美的城6配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28313 | 邳州     | PMS 新河镇西张2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28314 | 市郊     | PMS 美的城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28315 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28316 | 市郊     | PMS 美的城6配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28317 | 邳州     | PMS 新河镇吴东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28318 | 市郊     | PMS 美的城6配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28319 | 邳州     | PMS 新河镇PB西马2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28320 | 市郊     | PMS 美的城9配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28321 | 市郊     | PMS 美的城9配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28322 | 邳州     | PMS 新河镇宋西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28323 | 市郊     | PMS 金色年华1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28324 | 邳州     | 新河镇袁营2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28325 | 市郊     | PMS 金色年华1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28326 | 邳州     | 新河镇PB薛南2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28327 | 市郊     | PMS 金色年华1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28328 | 邳州     | PMS 新河镇长汪2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28329 | 市郊     | PMS 金色年华1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28330 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28331 | 市郊     | PMS 金色年华2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28332 | 邳州     | PMS 新河镇PB小埝2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28333 | 市郊     | PMS 金色年华2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28334 | 邳州     | PMS 新河镇农科2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28335 | 市郊     | PMS 金色年华2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28336 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28337 | 市郊     | PMS 金色年华2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28338 | 邳州     | PMS 新河镇PB后场2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28339 | 市郊     | PMS 城置国际三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28340 | 邳州     | PMS 新河镇PB河行2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28341 | 市郊     | PMS 城置国际三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28342 | 邳州     | 新河镇栗河2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28343 | 市郊     | PMS 城置国际三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28344 | 邳州     | PMS 新河镇林场2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28345 | 市郊     | PMS 城置国际三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28346 | 市郊     | PMS 城置国际三期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28347 | 邳州     | PMS 新河镇张场2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28348 | 市郊     | PMS 城置国际三期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28349 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28350 | 市郊     | PMS 城置国际三期5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28351 | 邳州     | PMS 新河镇PB圩东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28352 | 市郊     | PMS 城置国际三期5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28353 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28354 | 市郊     | PMS 城置国际三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28355 | 邳州     | PMS 新河镇PB韦庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28356 | 市郊     | PMS 城置国际三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28357 | 邳州     | PMS 新河镇PB石庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28358 | 市郊     | PMS 城置国际三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28359 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄2号变1      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28360 | 市郊     | PMS 城置国际三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28361 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集崔塘1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28362 | 市郊     | PMS 城置国际三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28363 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村崔堂3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28364 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28365 | 邳州     | PMS 新河镇东张2号台变（增资）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28366 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28367 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28368 | 邳州     | 新河镇新集街北3号变（已增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28369 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28370 | 邳州     | PMS 新河镇杜场台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28371 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28372 | 邳州     | PMS 新河镇郭许2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28373 | 市郊     | PMS 绿地之窗三期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28374 | 邳州     | PMS 新河镇前闫2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28375 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置1配电室1变压器  | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 28376 | 邳州     | PMS 新河镇集西2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28377 | 邳州     | PMS 新河镇供销小区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28378 | 邳州     | PMS 新河镇李洼2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28379 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置1配电室3变压器  | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 28380 | 邳州     | PMS 新河镇芦西2号台变（台变）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28381 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28382 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村李洼台变（已增资）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28383 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28384 | 邳州     | PMS 新河镇潘庄2台变（已增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28385 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置3配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28386 | 邳州     | 新河镇酒店赵庄2号变（已增资）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28387 | 市郊     | 东贺B新建安置4配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28388 | 邳州     | 新河镇宋庄变（已增资）          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28389 | 市郊     | 东贺B新建安置4配电室3变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28390 | 邳州     | 新河镇王庄2号变（已增资）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28391 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置5配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28392 | 邳州     | 新河镇新集街南2号变（已增资）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28393 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置5配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28394 | 邳州     | PMS 新河镇街中2号变（已增资）    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28395 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28396 | 邳州     | 新河镇薛东2号变（已增资）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28397 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置1配电室4变压器  | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 28398 | 邳州     | PMS 新河镇周庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28399 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28400 | 邳州     | PMS 新河镇杲楼村魏庄2号变（已增资） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28401 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28402 | 邳州     | PMS 新河镇刘营3号变（已增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28403 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置3配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28404 | 市郊     | 东贺B新建安置3配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28405 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置4配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28406 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28407 | 邳州     | PMS 新河镇双河2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28408 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置4配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28409 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置5配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28410 | 市郊     | 东贺B新建安置5配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28411 | 邳州     | PMS 新河镇吴西2号台变（已增资）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28412 | 邳州     | PMS 新河镇新庄2号台变（已增资）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28413 | 邳州     | 新河镇新集程圩赵庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28414 | 市郊     | PMS 东贺B新建安置3配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 28415 | 邳州     | PMS 新河镇程圩赵庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28416 | 邳州     | PMS 新河镇后刘变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28417 | 市郊     | PMS 金色年华3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28418 | 邳州     | PMS 新河街西3号变01       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28419 | 市郊     | PMS 金色年华3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28420 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28421 | 市郊     | PMS 金色年华3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28422 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖纪庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28423 | 市郊     | PMS 金色年华3配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28424 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊崔堂2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28425 | 市郊     | PMS 城置国际三期4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28426 | 邳州     | PMS 新河镇2新集元东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28427 | 市郊     | PMS 城置国际三期4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28428 | 邳州     | 新河镇新集街道街中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28429 | 市郊     | 贺长线59—4             | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 28430 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28431 | 市郊     | 金色年华4配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28432 | 市郊     | 金色年华4配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28433 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28434 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村南宅3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28435 | 市郊     | 玺悦龙城1组合配电站1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28436 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村腰店2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28437 | 市郊     | 玺悦龙城1组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28438 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村六路2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28439 | 市郊     | 玺悦龙城2配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28440 | 邳州     | 新河镇罗堂东风2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28441 | 市郊     | 玺悦龙城2配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28442 | 邳州     | PMS 新河镇河工线1庞庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28443 | 市郊     | 玺悦龙城2配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28444 | 邳州     | 新河镇大棚2号变            | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 28445 | 市郊     | 玺悦龙城2配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28446 | 邳州     | PMS 新河镇河农线薛湖大棚3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28447 | 市郊     | 美的城8配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28448 | 邳州     | 新河镇纪庄3号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28449 | 市郊     | 美的城8配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28450 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28451 | 市郊     | 美的城8配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28452 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28453 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28454 | 市郊     | 美的城8配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28455 | 邳州     | PMS 新河镇王圩2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28456 | 市郊     | PMS 美的城7配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28457 | 邳州     | PMS 新河镇东店队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28458 | 市郊     | PMS 美的城7配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28459 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28460 | 市郊     | PMS 美的城7配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28461 | 邳州     | PMS 新河镇陈集村卓庄变增容    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28462 | 市郊     | PMS 美的城7配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28463 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28464 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28465 | 邳州     | PMS 新河镇栗西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28466 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28467 | 邳州     | PMS 新河镇老庄朱庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28468 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28469 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼下湾村2号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28470 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28471 | 邳州     | 新河镇陈楼村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28472 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28473 | 邳州     | 新河镇酒店村部2号          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28474 | 市郊     | PMS 绿地之窗四期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28475 | 邳州     | PMS 新河镇杲伏变增容       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28476 | 市郊     | PMS 绿地之窗五期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28477 | 邳州     | PMS 新河镇曹庄变增容       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28478 | 市郊     | PMS 绿地之窗五期1配电室3变压器 | 10       | 630       | 379         | 379             |
| 28479 | 邳州     | 新河镇线牌西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28480 | 市郊     | PMS 绿地之窗五期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28481 | 邳州     | PMS 新河镇栗中2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28482 | 市郊     | PMS 绿地之窗五期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28483 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄变增容       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28484 | 市郊     | PMS 星湖湾1组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28485 | 邳州     | 新河镇蟹塘东变增容          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28486 | 市郊     | PMS 星湖湾1组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28487 | 邳州     | PMS 新河镇耿庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28488 | 市郊     | PMS 星湖湾1组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28489 | 邳州     | 新河镇新集街东2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28490 | 市郊     | PMS 星湖湾1组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28491 | 邳州     | 新河镇新集街西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28492 | 市郊     | PMS 星湖湾家园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 613         | 613             |
| 28493 | 邳州     | PMS 新河镇龙化姬庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28494 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28495 | 市郊     | PMS 星湖湾家园2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28496 | 市郊     | PMS 星湖湾家园2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28497 | 邳州     | PMS 新河镇供电所变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28498 | 市郊     | PMS 星湖湾家园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28499 | 邳州     | PMS 新河镇新西线市场2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28500 | 市郊     | PMS 蟠桃九期组合配电站3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28501 | 邳州     | PMS 新河镇新西线韦庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28502 | 市郊     | PMS 城置国际三期6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28503 | 邳州     | PMS 新河镇街南2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28504 | 市郊     | PMS 城置国际三期6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28505 | 邳州     | PMS 新河镇新西线邮局门前变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28506 | 市郊     | PMS 城置国际三期6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28507 | 邳州     | 新河镇新西线中学门前变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28508 | 市郊     | PMS 城置国际三期6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28509 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村大棚4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28510 | 市郊     | PMS 城置国际三期7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28511 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28512 | 市郊     | PMS 城置国际三期7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28513 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚6号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28514 | 市郊     | PMS 城置国际三期7配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28515 | 邳州     | 新河镇茶漭2号变1          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28516 | 市郊     | PMS 城置国际三期7配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28517 | 邳州     | 新河镇袁场新农村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28518 | 市郊     | PMS 城置国际三期8配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28519 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊菜园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28520 | 市郊     | PMS 城置国际三期8配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28521 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28522 | 市郊     | 绿荆幸福段2—3北2         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28523 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩良田变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28524 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28525 | 邳州     | PMS 新河镇罗塘村大朱庄3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28526 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28527 | 邳州     | 酒店村陈楼3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28528 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28529 | 邳州     | 炉东2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28530 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28531 | 邳州     | 新场西1号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28532 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩村村部3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28533 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28534 | 邳州     | 新河镇薛北3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28535 | 邳州     | 草莓园3号配变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28536 | 市郊     | PMS 顺泰雅苑3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28537 | 邳州     | 宏源农业1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28538 | 市郊     | PMS 璞悦山3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28539 | 邳州     | PMS 集东2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28540 | 市郊     | PMS 璞悦山2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28541 | 邳州     | 新河镇程圩1号变         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 28542 | 市郊     | PMS 璞悦山3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28543 | 邳州     | PMS 草莓园1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28544 | 市郊     | PMS 璞悦山2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28545 | 邳州     | 草莓园2号配变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 28546 | 市郊     | 璞悦山组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28547 | 邳州     | 草莓园4号配变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 28548 | 市郊     | PMS 璞悦山3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28549 | 邳州     | PMS 朱庄村新庄配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28550 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区3号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 28551 | 市郊     | PMS 璞悦山3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28552 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28553 | 市郊     | PMS 璞悦山2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28554 | 市郊     | 璞悦山组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28555 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28556 | 市郊     | PMS 璞悦山2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28557 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区3号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 28558 | 市郊     | PMS 城置国际花园7箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 28559 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区4号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 28560 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28561 | 市郊     | PMS 工润明湖2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28562 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 28563 | 市郊     | PMS 工润明湖2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28564 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28565 | 市郊     | 工润明湖1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28566 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28567 | 市郊     | PMS 工润明湖2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28568 | 邳州     | PMS 新河镇新庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28569 | 市郊     | PMS 工润明湖1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28570 | 市郊     | PMS 工润明湖1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28571 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28572 | 市郊     | 工润明湖1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28573 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28574 | 市郊     | 工润明湖2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28575 | 邳州     | PMS 新河镇富贵人家小区    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28576 | 市郊     | PMS 工润明湖1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28577 | 邳州     | 新河镇罗堂小朱庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28578 | 市郊     | PMS 工润明湖2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28579 | 邳州     | PMS 新河镇农科3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28580 | 市郊     | 珑湾花苑6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28581 | 邳州     | 新河镇袁场老村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28582 | 市郊     | 珑湾花苑7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28583 | 市郊     | 珑湾花苑7配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28584 | 邳州     | 新河吴庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28585 | 市郊     | 珑湾花苑8配电室2变压器     | 10       | 630       | 482         | 482             |
| 28586 | 市郊     | 珑湾花苑8配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28587 | 市郊     | 珑湾花苑6配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28588 | 市郊     | 金色年华5配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28589 | 市郊     | 金色年华6配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28590 | 市郊     | 金色年华5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28591 | 市郊     | 金色年华5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28592 | 市郊     | 金色年华5配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28593 | 市郊     | 金色年华6配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28594 | 市郊     | 金龙湖公馆配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28595 | 市郊     | PMS 金龙湖公馆配电室1变压器 | 10       | 800       | 612         | 612             |
| 28596 | 市郊     | PMS 金龙湖公馆配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28597 | 市郊     | PMS 金龙湖公馆配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28598 | 市郊     | 珑湾花苑3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28599 | 市郊     | 珑湾花苑5配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28600 | 市郊     | 珑湾花苑4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28601 | 市郊     | 珑湾花苑4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28602 | 市郊     | 珑湾花苑3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28603 | 市郊     | 珑湾花苑5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28604 | 市郊     | 万锦城5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28605 | 市郊     | PMS 万锦城3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28606 | 市郊     | PMS 万锦城5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28607 | 市郊     | PMS 万锦城3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28608 | 市郊     | 珑湾花苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28609 | 市郊     | 珑湾花苑1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28610 | 市郊     | 珑湾花苑1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28611 | 市郊     | 珑湾花苑2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28612 | 市郊     | PMS 叶景华庭3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28613 | 市郊     | PMS 叶景华庭2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28614 | 市郊     | PMS 叶景华庭1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28615 | 市郊     | PMS 叶景华庭3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28616 | 市郊     | 叶景华庭1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28617 | 市郊     | PMS 叶景华庭3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28618 | 市郊     | PMS 叶景华庭2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28619 | 市郊     | PMS 叶景华庭2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28620 | 市郊     | PMS 叶景华庭3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28621 | 市郊     | 叶景华庭1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28622 | 市郊     | PMS 叶景华庭2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28623 | 市郊     | PMS 叶景华庭1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28624 | 市郊     | PMS 蟠桃汇2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28625 | 市郊     | PMS 蟠桃汇2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28626 | 市郊     | PMS 蟠桃汇1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28627 | 市郊     | PMS 蟠桃汇1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28628 | 市郊     | PMS 蟠桃汇1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28629 | 市郊     | PMS 蟠桃汇1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28630 | 市郊     | PMS 蟠桃汇2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28631 | 市郊     | PMS 蟠桃汇2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28632 | 市郊     | 翠屏佳苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28633 | 市郊     | 翠屏佳苑3配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28634 | 市郊     | 翠屏佳苑1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28635 | 市郊     | 翠屏佳苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28636 | 市郊     | 翠屏佳苑4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28637 | 市郊     | 翠屏佳苑1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28638 | 市郊     | 翠屏佳苑4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28639 | 市郊     | 翠屏佳苑2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28640 | 市郊     | 翠屏嘉园4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28641 | 市郊     | 翠屏嘉园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28642 | 市郊     | 翠屏嘉园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28643 | 市郊     | 翠屏嘉园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28644 | 市郊     | 翠屏嘉园4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28645 | 市郊     | 翠屏嘉园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28646 | 市郊     | 翠屏嘉园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28647 | 市郊     | 翠屏嘉园1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28648 | 市郊     | 贺村线1北1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 28649 | 市郊     | 万锦城7配电室3变压器     | 10       | 800       | 434         | 434             |
| 28650 | 市郊     | 万锦城7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28651 | 市郊     | 万锦城6配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28652 | 市郊     | 万锦城6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28653 | 市郊     | 风华嘉苑2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28654 | 市郊     | 风华嘉苑1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28655 | 市郊     | 风华嘉苑1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28656 | 市郊     | 风华嘉苑2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28657 | 市郊     | 风华嘉苑1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28658 | 市郊     | 风华嘉苑2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28659 | 市郊     | 风华嘉苑2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28660 | 市郊     | 风华嘉苑1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28661 | 市郊     | 明月春晓2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28662 | 市郊     | 明月春晓2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28663 | 市郊     | 明月春晓2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28664 | 市郊     | 明月春晓1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28665 | 市郊     | 明月春晓1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28666 | 市郊     | 明月春晓2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28667 | 市郊     | 云镶名园1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28668 | 市郊     | 云镶名园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28669 | 市郊     | 云镶名园3配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28670 | 市郊     | 云镶名园2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28671 | 市郊     | 云镶名园3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 28672 | 市郊     | 云镶名园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 28673 | 邳州     | 新河镇袁场村新东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28674 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28675 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28676 | 邳州     | 新河镇前吴元3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28677 | 邳州     | 新河镇程圩王庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28678 | 邳州     | 新河镇袁场新农村3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28679 | 邳州     | 新河镇薛湖村陈庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28680 | 邳州     | 新河镇牌坊村陈庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28681 | 邳州     | 新河镇胡圩4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28682 | 邳州     | 新河镇街西6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28683 | 邳州     | 新河镇胡圩5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28684 | 邳州     | 新河镇牌坊菜园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28685 | 邳州     | 新河镇王庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28686 | 邳州     | 新河镇后党2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28687 | 邳州     | 新河镇杨庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28688 | 邳州     | 新河镇薛湖村杲庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28689 | 邳州     | 新河镇花场湖变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28690 | 邳州     | 新河镇陈楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28691 | 邳州     | 新河镇程庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28692 | 邳州     | 新河镇康宁家园小区变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28693 | 邳州     | 新河镇杨桥4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28694 | 邳州     | 新河镇杨楼村部3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28695 | 邳州     | 新河镇新集街东4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28696 | 邳州     | 新河镇茶漕3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28697 | 邳州     | 新河镇新集元东3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28698 | 邳州     | 新河镇甘庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28699 | 邳州     | 新河镇薛湖村李庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28700 | 邳州     | 新河镇新集街北5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28701 | 邳州     | 新河镇杨桥3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28702 | 邳州     | 新河镇老庄朱庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28703 | 邳州     | 新河镇吉祥花苑小区变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28704 | 邳州     | 新河镇锦绣家园小区变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28705 | 邳州     | 新河新康家园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28706 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28707 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28708 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28709 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28710 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28711 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28712 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28713 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28714 | 邳州     | 新河新康家园2配电室5变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28715 | 邳州     | 新河新康家园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28716 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区15变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28717 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区14变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28718 | 邳州     | 新河新康家园3配电室9变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28719 | 邳州     | 新河新康家园3配电室8变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28720 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28721 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 28722 | 邳州     | PMS 港上半庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28723 | 邳州     | 港上前湖东草莓地变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28724 | 邳州     | 港上机关4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28725 | 邳州     | PMS 港上机关5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28726 | 邳州     | PMS 港上港东村南北区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28727 | 邳州     | 港上港东村南区2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28728 | 邳州     | PMS 港上半庄苗木市场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28729 | 邳州     | PMS 港上北荆邑中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28730 | 邳州     | PMS 港上冯窑北变2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28731 | 邳州     | PMS 港上曹庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28732 | 邳州     | PMS 港上范庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28733 | 邳州     | PMS 港上南荆邑西南变4号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28734 | 邳州     | 港上南荆邑东南变5号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28735 | 邳州     | PMS 港上南荆邑袁场变3号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28736 | 邳州     | PMS 港上南荆邑北变2号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28737 | 邳州     | 港上黄庄台变3号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28738 | 邳州     | PMS 港上南荆邑中变1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28739 | 邳州     | PMS 港上冯庄南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28740 | 邳州     | PMS 港上大范后张2号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28741 | 邳州     | PMS 港上大范南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28742 | 邳州     | PMS 港上冯庄北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28743 | 邳州     | PMS 港上豆场南变1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28744 | 邳州     | 港上豆场北变2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28745 | 邳州     | PMS 港上豆场拐头3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28746 | 邳州     | PMS 港上大范沙洼3号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28747 | 邳州     | PMS 港上王庄台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28748 | 邳州     | PMS 港上冯窑东变3号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28749 | 邳州     | PMS 港上冯窑南变1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28750 | 邳州     | 港上石房货场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28751 | 邳州     | PMS 港上石房小范变3号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28752 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄变4号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28753 | 邳州     | PMS 港上石家东台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28754 | 邳州     | PMS 港上石家南台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28755 | 邳州     | 港上卢庄西变1号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28756 | 邳州     | 港上袁庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28757 | 邳州     | PMS 港上展庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28758 | 邳州     | PMS 港上港东南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28759 | 邳州     | PMS 港上庄安东变3号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28760 | 邳州     | PMS 港上庄安西变1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28761 | 邳州     | PMS 港上庄安西变2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28762 | 邳州     | 港上南楼东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28763 | 邳州     | 港上南楼孙家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28764 | 邳州     | PMS 港上南楼小街变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28765 | 邳州     | 港上镇十房7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28766 | 邳州     | 港上机关2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28767 | 邳州     | PMS 港上港中村圩后变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28768 | 邳州     | 港上机关1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28769 | 邳州     | 港上北荆邑南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28770 | 邳州     | PMS 港上北荆邑北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28771 | 邳州     | PMS 港上港西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28772 | 邳州     | PMS 港上前湖南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28773 | 邳州     | PMS 港上前湖北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28774 | 邳州     | 港上前湖北3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28775 | 邳州     | 港上后湖西变1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28776 | 邳州     | PMS 港上曹楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28777 | 邳州     | PMS 港上曹楼北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28778 | 邳州     | 港上齐村东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28779 | 邳州     | PMS 港上齐村南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28780 | 邳州     | PMS 港上齐村北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28781 | 邳州     | PMS 港上北东北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28782 | 邳州     | PMS 港上北西南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28783 | 邳州     | PMS 港上北西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28784 | 邳州     | PMS 港上北西西南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28785 | 邳州     | PMS 港上港东东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28786 | 邳州     | PMS 港上王李村李庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28787 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28788 | 邳州     | 港上半庄北变         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28789 | 邳州     | PMS 港上半庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28790 | 邳州     | 港上港东西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28791 | 邳州     | PMS 港上高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28792 | 邳州     | 港上西式街台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28793 | 邳州     | 港上港中村建材市场变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28794 | 邳州     | 港上港中村农资街变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28795 | 邳州     | 港上机关3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28796 | 邳州     | PMS 港上北东南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28797 | 邳州     | PMS 港上后湖东变2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28798 | 邳州     | PMS 港上南楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28799 | 邳州     | 港合路变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28800 | 邳州     | PMS 港上机关6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28801 | 邳州     | PMS 港上港中苏鲁商贸城变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28802 | 邳州     | PMS 港上高庄派出所变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28803 | 邳州     | PMS 港上北西东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28804 | 邳州     | PMS 港上半庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28805 | 邳州     | PMS 港上石房村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28806 | 邳州     | PMS 港上石房3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28807 | 邳州     | PMS 港上北西10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28808 | 邳州     | PMS 港上豆场5号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28809 | 邳州     | PMS 港上北荆邑4号变南头 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28810 | 邳州     | PMS 港上高庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28811 | 邳州     | PMS 港上机关8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28812 | 邳州     | PMS 港上庄安东变2    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28813 | 邳州     | PMS 港上南楼东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28814 | 邳州     | PMS 港上北西西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28815 | 邳州     | PMS 港上北东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28816 | 邳州     | PMS 港上齐村中4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28817 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28818 | 邳州     | PMS 港上王李庄5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28819 | 邳州     | PMS 港上半庄6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28820 | 邳州     | PMS 港上北东村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28821 | 邳州     | PMS 港上港东村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28822 | 邳州     | PMS 港上港中南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28823 | 邳州     | PMS 港上齐村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28824 | 邳州     | PMS 港上圩后2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28825 | 邳州     | PMS 港上齐村6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28826 | 邳州     | PMS 港上北东村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28827 | 邳州     | PMS 港上卢庄村3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28828 | 邳州     | PMS 港上王庄村2号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28829 | 邳州     | PMS 港上豆场村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28830 | 邳州     | PMS 港上西式街2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28831 | 邳州     | PMS 港上高庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28832 | 邳州     | PMS 港上镇半庄8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28833 | 邳州     | PMS 港上北东6号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28834 | 邳州     | PMS 港上镇北东9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28835 | 邳州     | PMS 港上北西南2号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28836 | 邳州     | 港上前湖东3号台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28837 | 邳州     | PMS 港上豆场北6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28838 | 邳州     | PMS 港上镇范庄3号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28839 | 邳州     | PMS 港上冯窑5号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28840 | 邳州     | PMS 港上冯窑7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28841 | 邳州     | PMS 港上石房村9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28842 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28843 | 邳州     | PMS 港上冯窑4号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28844 | 邳州     | 港上冯窑东3号变新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28845 | 邳州     | PMS 港上冯庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28846 | 邳州     | PMS 港上郭家2号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28847 | 邳州     | PMS 港上展庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28848 | 邳州     | PMS 港上展庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28849 | 邳州     | PMS 港上王李庄李庄7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28850 | 邳州     | 港上镇港西公园东门变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28851 | 邳州     | PMS 港上北荆邑3号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28852 | 邳州     | PMS 港上北荆邑5号变新增    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28853 | 邳州     | PMS 港上机关7号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28854 | 邳州     | PMS 港上大范村5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28855 | 邳州     | PMS 港上冯窑6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28856 | 邳州     | PMS 港上大范村6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28857 | 邳州     | PMS 港上南荆邑6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28858 | 邳州     | PMS 港上半庄7号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28859 | 邳州     | 港上前湖17号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28860 | 邳州     | 前湖北变18号配变新增       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28861 | 邳州     | 港上镇前湖13号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28862 | 邳州     | PMS 港上北西村北12号配变新增 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28863 | 邳州     | 港上北西村南13号配变新增     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28864 | 邳州     | PMS 港上北西村14号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28865 | 邳州     | PMS 港上镇北西15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28866 | 邳州     | PMS 港上曹楼村11号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28867 | 邳州     | PMS 港上曹楼村12号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28868 | 邳州     | PMS 港上后湖村11号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28869 | 邳州     | 港上后湖村东12号配变新增    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28870 | 邳州     | 后湖村西15号配变新增      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28871 | 邳州     | 港上后湖村东16号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28872 | 邳州     | PMS 港上齐村12号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28873 | 邳州     | PMS 港上齐村8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28874 | 邳州     | 港上前湖11号配变新增      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28875 | 邳州     | 港上前湖12号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28876 | 邳州     | PMS 港上镇前湖10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28877 | 邳州     | PMS 港上镇前湖9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28878 | 邳州     | PMS 港上王李村11号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28879 | 邳州     | PMS 港上镇王李庄13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28880 | 邳州     | 王李村王庄11号配变新增     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28881 | 邳州     | 港上王李村李庄8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28882 | 邳州     | PMS 港上镇港东11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28883 | 邳州     | PMS 港上港东村东12号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28884 | 邳州     | 港上港西村北3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28885 | 邳州     | 港上镇前湖14号台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28886 | 邳州     | 港上王李庄12号台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28887 | 邳州     | 港上半庄11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28888 | 邳州     | PMS 港上港东村11号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28889 | 邳州     | PMS 港上镇北东8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28890 | 邳州     | PMS 港上曹庄2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28891 | 邳州     | 港上王李王庄7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28892 | 邳州     | PMS 港上镇王李村草莓地6号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28893 | 邳州     | 港上镇王庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28894 | 邳州     | 大范后庄2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28895 | 邳州     | PMS 港上镇大范13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28896 | 邳州     | 港上镇大范12号台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28897 | 邳州     | PMS 港上豆场西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28898 | 邳州     | PMS 港上镇豆场村8号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28899 | 邳州     | PMS 港上冯庄4号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28900 | 邳州     | PMS 港上冯庄村5号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28901 | 邳州     | 黄庄2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28902 | 邳州     | PMS 港上南楼3号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28903 | 邳州     | PMS 港上镇南楼孙家2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28904 | 邳州     | PMS 港上镇南楼8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28905 | 邳州     | PMS 港上镇十房村12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28906 | 邳州     | PMS 港上十房小范2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28907 | 邳州     | PMS 港上石家1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28908 | 邳州     | PMS 港上袁庄2号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28909 | 邳州     | 展庄西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28910 | 邳州     | PMS 港上庄安4号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28911 | 邳州     | PMS 港上庄安6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28912 | 邳州     | PMS 港上庄安7号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28913 | 邳州     | PMS 港上镇庄安8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28914 | 邳州     | PMS 港上镇半庄村苗木市场2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28915 | 邳州     | 港东线半庄15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28916 | 邳州     | PMS 港上镇北西16号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28917 | 邳州     | 港北线北西17号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28918 | 邳州     | PMS 港上镇曹庄村3号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28919 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28920 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑村9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28921 | 邳州     | PMS 港上镇港西9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28922 | 邳州     | PMS 港上镇卢庄小学公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28923 | 邳州     | PMS 港上机关9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28924 | 邳州     | PMS 港上镇王庄4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28925 | 邳州     | 港东线港东14号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28926 | 邳州     | 港东线港东15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28927 | 邳州     | 港东线大范6号变新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28928 | 邳州     | PMS 港上镇大范村7号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28929 | 邳州     | PMS 港上镇大范沙洼10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28930 | 邳州     | PMS 港上镇大范村9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28931 | 邳州     | PMS 港上镇大范8号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28932 | 邳州     | PMS 港上镇大范11变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28933 | 邳州     | 港东线大范正大变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28934 | 邳州     | 港东线豆场拐头变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 28935 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28936 | 邳州     | PMS 港上镇冯庄村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28937 | 邳州     | PMS 港上镇豆场拐头2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28938 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28939 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑村部南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28940 | 邳州     | PMS 港上镇石房小冯庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28941 | 邳州     | PMS 港上镇大范14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28942 | 邳州     | 港上镇北东7号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28943 | 邳州     | 港上镇港中4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28944 | 邳州     | PMS 港上机关10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28945 | 邳州     | PMS 港上镇高庄5号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28946 | 邳州     | 港上镇高庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28947 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园东门广场变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28948 | 邳州     | 港上镇港中南4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28949 | 邳州     | PMS 港上港中村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28950 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28951 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28952 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园南门变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28953 | 邳州     | PMS 港上镇展庄村4号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28954 | 邳州     | PMS 港上镇范庄2号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28955 | 邳州     | 港上镇郭家3号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28956 | 邳州     | 港南线石家南变2号变新建工程   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28957 | 邳州     | PMS 港上镇石房货场13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28958 | 邳州     | 港上机关8号新增配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28959 | 邳州     | 大范13号配变新建工程      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28960 | 邳州     | 大范14号配变新增        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28961 | 邳州     | 南荆邑西南2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28962 | 邳州     | PMS 南荆邑中2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28963 | 邳州     | PMS 北荆邑7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28964 | 邳州     | 公园1箱变变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28965 | 邳州     | PMS 北荆邑9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28966 | 邳州     | PMS 北荆邑8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28967 | 邳州     | 港南线石家东2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28968 | 邳州     | PMS 碧福园小区1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28969 | 邳州     | 港上豆场10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28970 | 邳州     | 港上前湖草莓地2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28971 | 邳州     | 港上南荆邑学校门口12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28972 | 邳州     | 港上曹楼村南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28973 | 邳州     | 港上石房13号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28974 | 邳州     | 港上南楼13号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28975 | 邳州     | 港合线南荆邑11号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28976 | 邳州     | 港上郭家教堂西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28977 | 邳州     | 港上石房货场北头变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28978 | 邳州     | 北东学校东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 28979 | 邳州     | PMS 港上石房东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28980 | 邳州     | PMS 港上石房东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28981 | 邳州     | PMS 港上港西村桥头变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28982 | 邳州     | PMS 炮车后埝洼6号变   | 10       | 315       | 211         | 211             |
| 28983 | 邳州     | PMS 炮车陆营3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28984 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄三变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28985 | 邳州     | PMS 炮车埝洼村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28986 | 邳州     | 炮车东大街粮管所变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28987 | 邳州     | 炮车后沙胡庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28988 | 邳州     | PMS 炮车老政府公变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28989 | 邳州     | 炮车埝头电站专用变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28990 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28991 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28992 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 28993 | 邳州     | 炮车果园东台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28994 | 邳州     | PMS 炮车桃园杨庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28995 | 邳州     | 炮车桃园总表变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28996 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 28997 | 邳州     | 炮车桃园村教堂变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28998 | 邳州     | PMS 炮车圩北村部台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 28999 | 邳州     | PMS 炮车圩北小十队台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29000 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙河变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29001 | 邳州     | 炮车王场东变         | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 29002 | 邳州     | 炮车天齐巩口变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29003 | 邳州     | 炮车范庄中台2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29004 | 邳州     | PMS 炮车范庄南台1号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29005 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙塘站    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29006 | 邳州     | 炮车后沙沟黄庄5号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29007 | 邳州     | 炮车果园薛圈         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29008 | 邳州     | 炮车蒋庄新村变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29009 | 邳州     | 炮车龙池大街3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29010 | 邳州     | 炮车龙池郭庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29011 | 邳州     | 炮车张圈西台1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29012 | 邳州     | PMS 炮车郑圈1号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29013 | 邳州     | PMS 炮车果园北台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29014 | 邳州     | 炮车果园中台         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29015 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台2号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29016 | 邳州     | 炮车蒋庄西站         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29017 | 邳州     | PMS 炮车四支渠公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29018 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29019 | 邳州     | PMS 炮车大街2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29020 | 邳州     | 炮车大街1号台片         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29021 | 邳州     | 炮车西大街变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29022 | 邳州     | 炮车东大街变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29023 | 邳州     | PMS 炮车圩北村五队3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29024 | 邳州     | PMS 炮车圩北二队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29025 | 邳州     | 炮车桃园北一二队         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29026 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29027 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29028 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄周营3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29029 | 邳州     | PMS 炮车三先路公变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29030 | 邳州     | PMS 炮车教育新村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29031 | 邳州     | PMS 炮车新街3号变（大桥北） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29032 | 邳州     | 炮车新街2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29033 | 邳州     | 炮车墩集花苑1号变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29034 | 邳州     | PMS 炮车宋圩茶棚       | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 29035 | 邳州     | 炮车宋圩新百变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29036 | 邳州     | 炮车刘口陈庄1号变        | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 29037 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29038 | 邳州     | PMS 炮车张海周埝2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29039 | 邳州     | PMS 炮车张海村部变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29040 | 邳州     | 炮车张海李庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29041 | 邳州     | PMS 炮车刘口一组变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29042 | 邳州     | 炮车刘口代楼变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29043 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29044 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29045 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯5号单相变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 29046 | 邳州     | PMS 炮车黄安孙庄变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 29047 | 邳州     | PMS 炮车黄安新变1号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 29048 | 邳州     | PMS 炮车墩集村部变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29049 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯4号单相变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 29050 | 邳州     | 炮车张海仲庄南台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29051 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区高层变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29052 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区10号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29053 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区12号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29054 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区14号    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29055 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29056 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29057 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29058 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29059 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区5号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29060 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区6号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29061 | 邳州     | PMS 炮车墩集南台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29062 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区7号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29063 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区8号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29064 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区9号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29065 | 邳州     | 炮车张圈桥南变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29066 | 邳州     | PMS 炮车郑圈百果园变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29067 | 邳州     | PMS 炮车张海村四方变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 29068 | 邳州     | PMS 炮车天齐村曹庄变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 29069 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区11号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29070 | 邳州     | 炮车墩集花苑2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29071 | 邳州     | 炮车墩集花苑3号变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 29072 | 邳州     | PMS 炮车东大街2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29073 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29074 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29075 | 邳州     | 炮车龙池汤庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29076 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29077 | 邳州     | 炮车龙池庄头二队       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29078 | 邳州     | PMS 炮车四王中台     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29079 | 邳州     | 炮车四王南台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29080 | 邳州     | PMS 炮车四王北台     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29081 | 邳州     | 炮车陆营北台         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29082 | 邳州     | PMS 炮车圩北董庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29083 | 邳州     | PMS 炮车圩北八队4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29084 | 邳州     | 炮车埝洼小集5号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29085 | 邳州     | PMS 炮车陆营南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29086 | 邳州     | PMS 炮车埝洼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29087 | 邳州     | 炮车埝洼陆场台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29088 | 邳州     | 炮车埝洼王场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29089 | 邳州     | PMS 炮车宋圩落井站变   | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 29090 | 邳州     | 炮车陆营辽河路变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29091 | 邳州     | PMS 炮车四王村部变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29092 | 邳州     | PMS 炮车供电所变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29093 | 邳州     | PMS 炮车后沙二三八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29094 | 邳州     | 炮车埝头中台变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29095 | 邳州     | 炮车陆营西台变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29096 | 邳州     | PMS 炮车前沙西台2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29097 | 邳州     | 炮车老幼儿园变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29098 | 邳州     | 炮车镇敬老院变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29099 | 邳州     | 炮车陆营村五队台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29100 | 邳州     | PMS 炮车镇老街变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29101 | 邳州     | PMS 炮车前沙3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29102 | 邳州     | PMS 炮车新菜市变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29103 | 邳州     | PMS 炮车东大街邮局变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29104 | 邳州     | PMS 炮车新街5号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29105 | 邳州     | 炮车宋圩西变          | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 29106 | 邳州     | 炮车黄安小代楼变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29107 | 邳州     | 炮车张海仲庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29108 | 邳州     | 炮车天齐李埝西台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29109 | 邳州     | PMS 炮车西大街南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29110 | 邳州     | 炮车赵坝东台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29111 | 邳州     | PMS 炮车新街4号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29112 | 邳州     | PMS 炮车北大街台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29113 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29114 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29115 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29116 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29117 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区5号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29118 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区6号变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 29119 | 邳州     | PMS 炮车果园西台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29120 | 邳州     | 炮车圩北村六队变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29121 | 邳州     | PMS 炮车前徐桥南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29122 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄头一三队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29123 | 邳州     | PMS 炮车果园南台1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29124 | 邳州     | 炮车后沙刘庄4号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29125 | 邳州     | PMS 炮车龙池张园7号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29126 | 邳州     | PMS 炮车埝洼陈场4号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 29127 | 邳州     | PMS 炮车宋圩张楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29128 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29129 | 邳州     | PMS 炮车龙池街南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29130 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29131 | 邳州     | 炮车龙池杨圩东台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29132 | 邳州     | PMS 炮车圩北三队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29133 | 邳州     | 炮车董场东台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29134 | 邳州     | 炮车后沙刘庄南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29135 | 邳州     | PMS 炮车薛圈东台台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29136 | 邳州     | PMS 炮车宋圩葛庄变    | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 29137 | 邳州     | PMS 炮车陆场北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29138 | 邳州     | 炮车张海周埝西台变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29139 | 邳州     | PMS 炮车天齐曹庄2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29140 | 邳州     | 炮车天齐巩口2号台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29141 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29142 | 邳州     | PMS 炮车范庄村5号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29143 | 邳州     | 炮车徐扬路公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29144 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29145 | 邳州     | PMS 炮车刘口陈庄2号变  | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 29146 | 邳州     | 炮车刘口代楼北台片      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29147 | 邳州     | PMS 炮车刘口代楼西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29148 | 邳州     | PMS 炮车宋圩王庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29149 | 邳州     | 炮车宋圩茶棚北变       | 10       | 500       | 13          | 13              |
| 29150 | 邳州     | 炮车宋圩纪庄变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29151 | 邳州     | PMS 炮车张海宋埝台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29152 | 邳州     | 炮车张海李庄北台片      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29153 | 邳州     | PMS 炮车张海李庄东台   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29154 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29155 | 邳州     | 炮车张海村部北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29156 | 邳州     | 炮车宋圩张楼南变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29157 | 邳州     | PMS 炮车范庄村4号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29158 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29159 | 邳州     | PMS 炮车刘口二组台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29160 | 邳州     | 炮车大街4号台片       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29161 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29162 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄西台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29163 | 邳州     | PMS 炮车新街8号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29164 | 邳州     | 炮车埝洼7号台片       | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 29165 | 邳州     | 炮车圩北四队台片       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29166 | 邳州     | PMS 炮车宋圩南队变    | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 29167 | 邳州     | PMS 炮车圩北七队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29168 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29169 | 邳州     | PMS 炮车张圈桥北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29170 | 邳州     | PMS 炮车郑圈2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29171 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29172 | 邳州     | PMS 炮车四王5号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29173 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄二南台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29174 | 邳州     | PMS 炮车四王中台6号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29175 | 邳州     | PMS 炮车四王安置房1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29176 | 邳州     | PMS 炮车四王中台8号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29177 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29178 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29179 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29180 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29181 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房5号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29182 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房6号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29183 | 邳州     | PMS 炮车墩集安置房7号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29184 | 邳州     | 炮车蒋庄东大台片       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29185 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29186 | 邳州     | 炮车大街3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29187 | 邳州     | 炮车大桥西台         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29188 | 邳州     | PMS 炮车青年闸变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29189 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄道南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29190 | 邳州     | PMS 炮车桃园北一台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29191 | 邳州     | PMS 炮车桃园西一台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29192 | 邳州     | 炮车圩北一队变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29193 | 邳州     | PMS 炮车圩北九队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29194 | 邳州     | 炮车后沙新农村2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29195 | 邳州     | PMS 炮车后沙胡庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29196 | 邳州     | PMS 炮车西大街东台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29197 | 邳州     | PMS 炮车粮管所2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29198 | 邳州     | 炮车蒋庄周营东台片      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29199 | 邳州     | 炮车桃园卫生室变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29200 | 邳州     | 炮车桃园杨庄西台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29201 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29202 | 邳州     | PMS 炮车陆营村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29203 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29204 | 邳州     | PMS 炮车桃园总表2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29205 | 邳州     | 炮车果园薛圈南台变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29206 | 邳州     | PMS 炮车宋圩落井2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29207 | 邳州     | 炮车后沙黄庄南台变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29208 | 邳州     | PMS 炮车陆场南台变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29209 | 邳州     | PMS 炮车果园二队变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29210 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场南台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29211 | 邳州     | PMS 炮车果园三队变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29212 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄西台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29213 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29214 | 邳州     | PMS 炮车圩北四队2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29215 | 邳州     | PMS 炮车圩北村西台变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29216 | 邳州     | 炮车前沙花苑1号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29217 | 邳州     | PMS 炮车前沙花苑2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29218 | 邳州     | PMS 炮车商业街1号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29219 | 邳州     | PMS 炮车商业街2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29220 | 邳州     | 炮车新街6号变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29221 | 邳州     | 炮车后埝洼西台变                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 29222 | 邳州     | PMS 炮车郑圈东台变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29223 | 邳州     | 炮车新街7号变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29224 | 邳州     | 源宏公馆1配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29225 | 邳州     | 源宏公馆1配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29226 | 邳州     | 源宏公馆2配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29227 | 邳州     | 源宏公馆2配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29228 | 邳州     | 源宏公馆2配电室3配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29229 | 邳州     | 源宏公馆2配电室4配电变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29230 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室1号配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29231 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室2号配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29232 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室3号配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29233 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室4号配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29234 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室1配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29235 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29236 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室3配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29237 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室4配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29238 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室1配电变压器       | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 29239 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29240 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室3配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29241 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室4配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29242 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室1配电变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29243 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室2配电变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29244 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室3配电变压器       | 10       | 630       | 489         | 489             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29245 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29246 | 邳州     | 炮车东方名郡小区1配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29247 | 邳州     | 炮车东方名郡小区1配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29248 | 邳州     | 炮车东方名郡小区2配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29249 | 邳州     | 炮车东方名郡小区2配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29250 | 邳州     | 炮车东方名郡小区2配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29251 | 邳州     | 炮车东方名郡小区2配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29252 | 邳州     | 炮车东方名郡小区3配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29253 | 邳州     | 炮车东方名郡小区3配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29254 | 邳州     | 炮车东方名郡小区3配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29255 | 邳州     | 炮车东方名郡小区3配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29256 | 邳州     | 炮车东方名郡小区4配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29257 | 邳州     | 炮车东方名郡小区4配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29258 | 邳州     | 炮车东方名郡小区4配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29259 | 邳州     | 炮车东方名郡小区4配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29260 | 邳州     | PMS 炮车四支渠2号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29261 | 邳州     | PMS 炮车天齐村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29262 | 邳州     | PMS 炮车果园社区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29263 | 邳州     | 炮车君临华府二期2配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 457         | 457             |
| 29264 | 邳州     | 炮车君临华府二期2配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29265 | 邳州     | 炮车君临华府二期2配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 29266 | 邳州     | 炮车君临华府二期2配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29267 | 邳州     | 炮车君临华府二期3配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29268 | 邳州     | 炮车君临华府二期3配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 29269 | 邳州     | 炮车君临华府二期3配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29270 | 邳州     | 炮车君临华府二期3配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29271 | 邳州     | 炮车公园大地2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29272 | 邳州     | 炮车公园大地1配电室2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29273 | 邳州     | 炮车公园大地1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29274 | 邳州     | 炮车公园大地2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29275 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29276 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29277 | 邳州     | 炮车公园大地1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29278 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29279 | 邳州     | 炮车公园大地2箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29280 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29281 | 邳州     | 炮车君临华府二期4配电室4变压器   | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 29282 | 邳州     | 炮车君临华府二期4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29283 | 邳州     | 炮车君临华府二期4配电室3变压器       | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 29284 | 邳州     | 炮车君临华府二期4配电室2变压器       | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 29285 | 邳州     | 炮车四王安置房2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29286 | 邳州     | 炮车东方名郡二期2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29287 | 邳州     | 炮车东方名郡二期1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29288 | 邳州     | 炮车东方名郡二期1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29289 | 邳州     | 炮车东方名郡二期2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29290 | 邳州     | 炮车东方名郡二期1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29291 | 邳州     | 炮车东方名郡二期2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29292 | 邳州     | 炮车东方名郡二期1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29293 | 邳州     | PMS 炮车东方名郡二期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29294 | 邳州     | PMS 宋圩村部变              | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 29295 | 邳州     | 炮车富民路公变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29296 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29297 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部东台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29298 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29299 | 邳州     | 炮车陆营东台变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29300 | 邳州     | 炮车桃园总表3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29301 | 邳州     | 炮车宋圩茶棚西变               | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 29302 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄北台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29303 | 邳州     | 炮车机械路东台变               | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29304 | 邳州     | PMS 炮车机械路西台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29305 | 邳州     | PMS 炮车桃园教堂北台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29306 | 邳州     | 炮车君临华府二期6配电室4变压器       | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 29307 | 邳州     | 炮车君临华府二期6配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29308 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29309 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29310 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29311 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29312 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29313 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29314 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29315 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29316 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室3号变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29317 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室4号变压器          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29318 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室2号变压器          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29319 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29320 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室1号变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29321 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29322 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29323 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29324 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29325 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29326 | 邳州     | 炮车君临华府二期1配电室4变压器     | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 29327 | 邳州     | 炮车君临华府二期1配电室1变压器     | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 29328 | 邳州     | 炮车君临华府二期1配电室2变压器     | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 29329 | 邳州     | 炮车君临华府二期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29330 | 邳州     | 炮车君临华府二期5配电室1变压器     | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 29331 | 邳州     | 炮车君临华府二期5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29332 | 邳州     | PMS 炮车四王姬庄社区变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29333 | 邳州     | 炮车九龙苑1配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29334 | 邳州     | 炮车九龙苑4配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29335 | 邳州     | 炮车九龙苑4配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29336 | 邳州     | 炮车九龙苑4配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29337 | 邳州     | 炮车九龙苑3配电室2变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 29338 | 邳州     | 炮车九龙苑2配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29339 | 邳州     | 炮车九龙苑2配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29340 | 邳州     | 炮车九龙苑2配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29341 | 邳州     | 炮车九龙苑2配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29342 | 邳州     | 炮车九龙苑1配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29343 | 邳州     | 炮车九龙苑4配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29344 | 邳州     | 炮车九龙苑3配电室1变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 29345 | 邳州     | 炮车九龙苑1配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29346 | 邳州     | 炮车九龙苑1配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29347 | 邳州     | PMS 炮车四王社区变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29348 | 邳州     | 炮车东方名郡三期1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29349 | 邳州     | 炮车东方名郡三期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29350 | 邳州     | 炮车东方名郡三期1配电室1变压器     | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 29351 | 邳州     | 炮车东方名郡三期1配电室4变压器     | 10       | 800       | 578         | 578             |
| 29352 | 邳州     | 炮车东方名郡三期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29353 | 邳州     | 炮车东方名郡三期2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29354 | 邳州     | 炮车东方名郡三期2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29355 | 邳州     | 炮车东方名郡三期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29356 | 邳州     | 炮车东方名郡三期3配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29357 | 邳州     | 炮车东方名郡三期3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29358 | 邳州     | 炮车东方名郡三期3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29359 | 邳州     | 炮车东方名郡三期3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29360 | 邳州     | 赵坝安置房2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29361 | 邳州     | 赵坝安置房3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29362 | 邳州     | PMS 赵坝安置房3号配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29363 | 邳州     | 赵坝安置房2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29364 | 邳州     | 赵坝安置房5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29365 | 邳州     | 赵坝安置房2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29366 | 邳州     | 赵坝安置房1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29367 | 邳州     | 赵坝安置房4配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29368 | 邳州     | 赵坝安置房5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29369 | 邳州     | PMS 赵坝安置房3号配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29370 | 邳州     | 赵坝安置房1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29371 | 邳州     | 赵坝安置房4配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29372 | 邳州     | 赵坝安置房1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29373 | 邳州     | 赵坝安置房4配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29374 | 邳州     | 赵坝安置房3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29375 | 邳州     | 赵坝安置房1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29376 | 邳州     | 赵坝安置房2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29377 | 邳州     | 赵坝安置房4配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29378 | 邳州     | 珺悦澜山小区（一期）2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29379 | 邳州     | 珺悦澜山小（一期）1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29380 | 邳州     | 珺悦澜山小（一期）4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29381 | 邳州     | 珺悦澜山小区（一期）2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29382 | 邳州     | 珺悦澜山小（一期）2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29383 | 邳州     | 珺悦澜山小区（一期）2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29384 | 邳州     | 珺悦澜山小（一期）3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29385 | 邳州     | 珺悦澜山小区（一期）2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29386 | 邳州     | 炮车后沙安置房1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29387 | 邳州     | 炮车后沙安置房1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29388 | 邳州     | 炮车后沙安置房2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29389 | 邳州     | 炮车后沙安置房3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29390 | 邳州     | 炮车后沙安置房1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29391 | 邳州     | 炮车后沙安置房1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29392 | 邳州     | 炮车后沙安置房3配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29393 | 邳州     | 炮车后沙安置房2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29394 | 邳州     | 炮车后沙安置房3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29395 | 邳州     | 炮车后沙安置房2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29396 | 邳州     | 炮车后沙安置房2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29397 | 邳州     | 炮车后沙安置房3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29398 | 邳州     | 水润府小区2配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29399 | 邳州     | 水润府小区2配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29400 | 邳州     | 水润府小区1配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29401 | 邳州     | 水润府小区2配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29402 | 邳州     | 水润府小区2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29403 | 邳州     | 水润府小区1配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29404 | 邳州     | 水润府小区3配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29405 | 邳州     | 水润府小区3配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29406 | 邳州     | 水润府小区1配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29407 | 邳州     | 水润府小区1配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29408 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29409 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29410 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29411 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29412 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29413 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29414 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29415 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29416 | 邳州     | 炮车范庄中台1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29417 | 邳州     | 桃李风华一期1配电室1变       | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 29418 | 邳州     | 桃李风华一期2配电室2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29419 | 邳州     | 桃李风华一期1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29420 | 邳州     | 桃李风华一期2配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29421 | 邳州     | 桃李风华一期1配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29422 | 邳州     | 桃李风华一期2配电室4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29423 | 邳州     | 桃李风华一期1配电室2变       | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 29424 | 邳州     | 桃李风华一期2配电室3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29425 | 邳州     | 炮车宝龙广场1配电室2号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29426 | 邳州     | 炮车宝龙广场1配电室3号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29427 | 邳州     | 炮车宝龙广场1配电室1号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29428 | 邳州     | 炮车宝龙广场1配电室4号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29429 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29430 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29431 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29432 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29433 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29434 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29435 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29436 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29437 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29438 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29439 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29440 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29441 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29442 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29443 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29444 | 邳州     | 炮车后沙安置房二期3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29445 | 邳州     | 炮车张海李庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29446 | 邳州     | 龙池杨圩东台2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29447 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）4配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29448 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）4配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29449 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29450 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29451 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）4配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29452 | 邳州     | 炮车宝龙仕家（一期）4配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29453 | 邳州     | 炮车美利悦府二期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29454 | 邳州     | 炮车美利悦府二期1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29455 | 邳州     | 炮车美利悦府二期2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29456 | 邳州     | 炮车美利悦府二期1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29457 | 邳州     | 炮车美利悦府二期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29458 | 邳州     | 炮车美利悦府二期2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29459 | 邳州     | 炮车观澜苑2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29460 | 邳州     | 炮车观澜苑2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29461 | 邳州     | 炮车观澜苑1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29462 | 邳州     | 炮车观澜苑1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29463 | 邳州     | 炮车观澜苑1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29464 | 邳州     | 炮车观澜苑2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29465 | 邳州     | 炮车观澜苑1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29466 | 邳州     | 炮车观澜苑2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29467 | 邳州     | 炮车张海周埝北台1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29468 | 邳州     | 炮车埝洼南变             | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 29469 | 邳州     | 炮车张海李庄北台2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29470 | 邳州     | 炮车汤庄西台2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29471 | 邳州     | 炮车汤庄东台2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29472 | 邳州     | 后沙刘庄西台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29473 | 邳州     | 炮车长安街变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29474 | 邳州     | 墩南线范庄中台3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29475 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29476 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29477 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29478 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29479 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29480 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29481 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29482 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29483 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29484 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29485 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29486 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29487 | 邳州     | 炮车张楼东台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29488 | 邳州     | 炮车桃园村教堂2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29489 | 邳州     | 宝龙仕家1配电室2号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29490 | 邳州     | 宝龙仕家1配电室1号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29491 | 邳州     | 宝龙仕家1配电室3号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29492 | 邳州     | 宝龙仕家（二期）2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29493 | 邳州     | 宝龙仕家（二期）2配电室1变2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29494 | 邳州     | 宝龙仕家1配电室4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29495 | 邳州     | 炮车古栗园变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29496 | 邳州     | 炮车四王西台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29497 | 邳州     | 炮车四支渠3号公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29498 | 邳州     | 炮车圩北葡萄园变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29499 | 邳州     | 炮车天齐李埝东台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29500 | 邳州     | 炮车后沙黄庄北台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29501 | 邳州     | 炮车范庄北台4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29502 | 邳州     | 炮车龙池陈庄南台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29503 | 邳州     | 巩口3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29504 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29505 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29506 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29507 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29508 | 邳州     | 桃园东台变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29509 | 邳州     | 炮车薛圈东台2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29510 | 邳州     | 刘庄中台变              | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29511 | 邳州     | 张圈桥东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29512 | 邳州     | 炮车大发融悦东方2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29513 | 邳州     | 炮车大发融悦东方1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29514 | 邳州     | 炮车大发融悦东方2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29515 | 邳州     | 炮车大发融悦东方2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29516 | 邳州     | 炮车大发融悦东方2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29517 | 邳州     | 炮车大发融悦东方1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29518 | 邳州     | 炮车大发融悦东方3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29519 | 邳州     | 炮车大发融悦东方3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29520 | 邳州     | 炮车大发融悦东方3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29521 | 邳州     | 炮车大发融悦东方3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29522 | 邳州     | 炮车宏基宏公馆1号组合配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29523 | 邳州     | 炮车宏基宏公馆1号组合配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29524 | 邳州     | 炮车宏基宏公馆1号组合配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29525 | 邳州     | 炮车宏基宏公馆1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29526 | 邳州     | 炮车龙城国际2号配电室2号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29527 | 邳州     | 炮车龙城国际2号配电室1号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29528 | 邳州     | 炮车龙城国际2号配电室4号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29529 | 邳州     | 炮车龙城国际2号配电室3号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29530 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29531 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29532 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29533 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29534 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29535 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块2配电室1变压器 | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 29536 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29537 | 邳州     | 炮车东方名郡三期B地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 29538 | 邳州     | 炮车金侨城市花园一期1配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29539 | 邳州     | 炮车金侨城市花园一期1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29540 | 邳州     | 炮车运河首府一期3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29541 | 邳州     | 炮车运河首府一期1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29542 | 邳州     | 炮车运河首府一期1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29543 | 邳州     | 炮车运河首府一期1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29544 | 邳州     | 炮车运河首府一期3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29545 | 邳州     | 炮车运河首府一期2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29546 | 邳州     | 炮车运河首府一期3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29547 | 邳州     | 炮车运河首府一期2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29548 | 邳州     | 炮车运河首府一期2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29549 | 邳州     | 炮车运河首府一期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29550 | 邳州     | 炮车运河首府一期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29551 | 邳州     | 炮车运河首府一期1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29552 | 邳州     | 炮车运河首府二期4地1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29553 | 邳州     | 炮车运河首府二期4地1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29554 | 邳州     | 炮车运河首府二期4地1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29555 | 邳州     | 炮车运河首府二期4地1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29556 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29557 | 邳州     | 炮车运河首府二期3地1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29558 | 邳州     | 炮车美利悦府一期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29559 | 邳州     | 炮车美利悦府一期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29560 | 邳州     | 炮车美利悦府一期1组合配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29561 | 邳州     | 炮车美利悦府一期2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29562 | 邳州     | 炮车美利悦府一期1组合配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29563 | 邳州     | 炮车美利悦府一期2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29564 | 邳州     | 炮车金侨城市花园二期1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29565 | 邳州     | 炮车金侨城市花园二期1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29566 | 邳州     | 炮车金侨城市花园二期1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29567 | 邳州     | 炮车金侨城市花园二期1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29568 | 邳州     | 炮车埝头北变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29569 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄北台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29570 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29571 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29572 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29573 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29574 | 邳州     | PMS 燕子埠村10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29575 | 邳州     | PMS 燕子埠中学1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29576 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29577 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29578 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村4号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29579 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29580 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29581 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29582 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29583 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29584 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29585 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼4号变         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 29586 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29587 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29588 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄7号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29589 | 邳州     | 燕子埠7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29590 | 邳州     | PMS 燕子埠3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29591 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29592 | 邳州     | PMS 燕子埠花山1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29593 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29594 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29595 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29596 | 邳州     | 燕子埠徐洼3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29597 | 邳州     | 燕子埠韩寺1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29598 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29599 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29600 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29601 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29602 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村4号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29603 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29604 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29605 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29606 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29607 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29608 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29609 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29610 | 邳州     | 燕子埠扒山2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29611 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29612 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29613 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29614 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29615 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29616 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29617 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29618 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29619 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠4号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29620 | 邳州     | PMS 燕子埠2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29621 | 邳州     | 燕子埠燕子埠1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29622 | 邳州     | PMS 燕子埠4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29623 | 邳州     | PMS 燕子埠6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29624 | 邳州     | 燕子埠陈楼1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29625 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29626 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠14号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29627 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29628 | 邳州     | 燕子埠11号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29629 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠6号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29630 | 邳州     | 燕子埠关庄村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29631 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29632 | 邳州     | 燕子埠韩寺4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29633 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29634 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29635 | 邳州     | 燕子埠尤村3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29636 | 邳州     | PMS 燕子埠16号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29637 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29638 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29639 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29640 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29641 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子佛头7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29642 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29643 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29644 | 邳州     | PMS 燕子埠农业示范园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29645 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29646 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29647 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29648 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29649 | 邳州     | PMS 燕子埠花山4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29650 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29651 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29652 | 邳州     | PMS 燕子埠14号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29653 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29654 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29655 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29656 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29657 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29658 | 邳州     | PMS 燕子埠13号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29659 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29660 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29661 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29662 | 邳州     | PMS 燕子埠花山村6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29663 | 邳州     | 燕子埠村12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29664 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29665 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29666 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29667 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29668 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29669 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29670 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29671 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29672 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29673 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29674 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29675 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄村12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29676 | 邳州     | 燕子埠花山2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29677 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29678 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29679 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29680 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29681 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29682 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29683 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29684 | 邳州     | 燕子埠佛头11号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29685 | 邳州     | 燕子埠佛头13号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29686 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29687 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29688 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29689 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29690 | 邳州     | PMS 燕子埠17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29691 | 邳州     | PMS 燕子埠18号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29692 | 邳州     | PMS 燕子埠19号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29693 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29694 | 邳州     | 燕子埠郭庄6号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29695 | 邳州     | PMS 燕子埠花山8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29696 | 邳州     | PMS 燕子埠花山7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29697 | 邳州     | 燕子埠花山5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29698 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29699 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29700 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29701 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29702 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠12号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29703 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29704 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29705 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29706 | 邳州     | PMS 燕子埠20号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29707 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29708 | 邳州     | 燕子埠关庄8号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29709 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29710 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29711 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29712 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29713 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29714 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29715 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29716 | 邳州     | 燕子埠尤村8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29717 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29718 | 邳州     | 燕子埠23号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29719 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29720 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29721 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29722 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29723 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29724 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29725 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29726 | 邳州     | PMS 燕子埠22号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29727 | 邳州     | PMS 燕子埠21号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29728 | 邳州     | PMS 燕子埠花山9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29729 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29730 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠13号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29731 | 邳州     | PMS 燕子埠25号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29732 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠2号变(增资)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29733 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变(增资) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29734 | 邳州     | 燕子埠佛头16号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29735 | 邳州     | PMS 锦绣佳苑3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29736 | 邳州     | 燕子埠郭庄15号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29737 | 邳州     | 燕子埠郭庄16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29738 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29739 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29740 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑4箱变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29741 | 邳州     | 燕子埠陈楼9号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29742 | 邳州     | 燕子埠鹿寨15号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29743 | 邳州     | 燕子埠陈楼8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29744 | 邳州     | 燕子埠郭庄14号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29745 | 邳州     | 燕子埠毛寺10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29746 | 邳州     | 锦绣佳苑5号变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29747 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29748 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29749 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29750 | 邳州     | PMS 燕子埠9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29751 | 邳州     | 燕子埠8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29752 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29753 | 邳州     | 燕子埠花山3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29754 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨6号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29755 | 邳州     | PMS 碾庄街道烈士碑南门公用变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29756 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园中路变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29757 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主南路公用变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29758 | 邳州     | 碾庄生墩村大棚菜园        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29759 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村后高变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29760 | 邳州     | 碾庄稍墩杨庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29761 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村吴楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29762 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村高场变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29763 | 邳州     | PMS 碾庄街道信用社变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 29764 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村后李变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29765 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村苗圃变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29766 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村部变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29767 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29768 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄3号彭西变    | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 29769 | 邳州     | PMS 碾庄王集二队变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29770 | 邳州     | 碾庄稍墩村郑东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29771 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29772 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29773 | 邳州     | 碾庄稍墩村刘庄变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29774 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新东变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29775 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新西公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29776 | 邳州     | PMS 碾庄街道南东公用变    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29777 | 邳州     | PMS 碾庄街道南中公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29778 | 邳州     | PMS 碾庄街道南西公用变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29779 | 邳州     | PMS 碾庄街道北中公用变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29780 | 邳州     | 碾庄王集4号王庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29781 | 邳州     | PMS 碾庄王集村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29782 | 邳州     | 碾庄彭庄4号前黄滩变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29783 | 邳州     | 碾庄彭庄村部变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29784 | 邳州     | PMS 碾庄王集2号唐庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29785 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄1号前刘变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29786 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29787 | 邳州     | 碾庄祁庄村张西公用变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29788 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村祁西公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29789 | 邳州     | 碾庄祁庄村东孙公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29790 | 邳州     | PMS 碾庄大兴3号衡王变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29791 | 邳州     | PMS 碾庄大兴2号张家变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29792 | 邳州     | 碾庄闫桥3号后闫桥变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29793 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥2号前闫桥变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29794 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥1号街道变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29795 | 邳州     | 碾庄闫桥4号胡东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29796 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄6号太平庄变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29797 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村东黄滩变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29798 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼2号杜庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29799 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼1号鲁东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29800 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼3号学庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29801 | 邳州     | PMS 碾庄庙前王庄公用变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29802 | 邳州     | PMS 碾庄庙前四五队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29803 | 邳州     | PMS 碾庄庙前一二队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29804 | 邳州     | 碾庄庙前村烈士公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29805 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村张后公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29806 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄10号雅庄电站 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29807 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号后黄滩变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29808 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄1号小雅庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29809 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄2号大雅庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29810 | 邳州     | 碾庄院上7号旺庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29811 | 邳州     | PMS 碾庄院上村院上南站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29812 | 邳州     | 碾庄院上1号村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29813 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村宋家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29814 | 邳州     | 碾庄韩庄4号后刘变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29815 | 邳州     | PMS 碾庄大宋4号贺庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29816 | 邳州     | PMS 碾庄大宋1号村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29817 | 邳州     | PMS 碾庄大宋5号条厂变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29818 | 邳州     | PMS 碾庄大宋3号宋西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29819 | 邳州     | PMS 碾庄大宋2号小庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29820 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦楼公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29821 | 邳州     | PMS 碾庄大宋6号秦中变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29822 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡中变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29823 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村窑厂公用变 | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 29824 | 邳州     | PMS 碾庄大宋8号秦西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29825 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄3号韩西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29826 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄1号村部变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29827 | 邳州     | PMS 碾庄供电所所用变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29828 | 邳州     | PMS 碾庄村南门公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29829 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村顾家公用变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29830 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村魏元公用变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29831 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村汪西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29832 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄三里庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29833 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村娄梁公用变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29834 | 邳州     | 碾庄衡集村衡西变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29835 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29836 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄5号倪西变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29837 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄3号倪中变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29838 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄7号村部变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29839 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄村尤湖站   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29840 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄4号尤湖变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29841 | 邳州     | 碾庄村陵园村部公用变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29842 | 邳州     | PMS 碾庄村西门公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29843 | 邳州     | PMS 碾庄村北门变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29844 | 邳州     | PMS 碾庄街道北西变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29845 | 邳州     | PMS 碾庄街道北东公用变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29846 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村徐井涯变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29847 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩中变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29848 | 邳州     | PMS 碾庄街道建设办公室变 | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29849 | 邳州     | 碾庄村东门变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29850 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩后变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29851 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村方家变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29852 | 邳州     | 碾庄泗庄村王庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29853 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29854 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村卢家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29855 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村瞿家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29856 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村靳家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29857 | 邳州     | 碾庄泗庄村沟西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29858 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村纪念馆公用变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29859 | 邳州     | PMS 碾庄李集小邱变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29860 | 邳州     | PMS 碾庄才庄五组公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29861 | 邳州     | PMS 碾庄才庄旗竿变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29862 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村十组公用变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29863 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村二组公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29864 | 邳州     | PMS 碾庄生墩扶贫公用变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29865 | 邳州     | PMS 碾庄生墩前王变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29866 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29867 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29868 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29869 | 邳州     | 碾庄孔庄闫范庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29870 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙十队变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29871 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙五队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29872 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29873 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡邱楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29874 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡前台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29875 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡七队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29876 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村部变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29877 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡四队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29878 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡三队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29879 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村四队变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29880 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村八组公用变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29881 | 邳州     | 碾庄岱山村部公用变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29882 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村一队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29883 | 邳州     | PMS 碾庄六户村四组公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29884 | 邳州     | PMS 碾庄六户村东组公用变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29885 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29886 | 邳州     | 碾庄井墩六队变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 29887 | 邳州     | PMS 碾庄井墩一队变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29888 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙李庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29889 | 邳州     | PMS 碾庄六户村三队变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29890 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村七组公用变  | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29891 | 邳州     | PMS 碾庄桑园林业变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 29892 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29893 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29894 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29895 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村闫庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29896 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道公用变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29897 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李公用变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29898 | 邳州     | 碾庄孔庄高后变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29899 | 邳州     | 碾庄孔庄高前变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29900 | 邳州     | 碾庄练滩五队变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29901 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村三组公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29902 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29903 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29904 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村五队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29905 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29906 | 邳州     | 碾庄井墩五队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29907 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29908 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29909 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄1号变   | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 29910 | 邳州     | 碾庄桑园庙后          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29911 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村一组公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29912 | 邳州     | PMS 碾庄院上3号大院上变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29913 | 邳州     | PMS 碾庄李集村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29914 | 邳州     | PMS 碾庄李集前佟变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29915 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村校西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29916 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村部变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29917 | 邳州     | 碾庄桑园贺庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29918 | 邳州     | PMS 碾庄李集韩家变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29919 | 邳州     | PMS 碾庄李集小圩变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29920 | 邳州     | PMS 碾庄李集东门变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29921 | 邳州     | 碾庄彭庄6号居民区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29922 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号居民区变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29923 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄9号居民区变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29924 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29925 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村前板桥组   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29926 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29927 | 邳州     | 碾庄桑园刘庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29928 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主北路变   | 10       | 250       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29929 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园2号公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29930 | 邳州     | PMS 碾庄街道闫朝变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29931 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村板桥2号变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 29932 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村七组公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29933 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29934 | 邳州     | PMS 碾庄村小曹庄变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 29935 | 邳州     | PMS 碾庄院上村北魏变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29936 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29937 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴庄公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29938 | 邳州     | 碾庄李保小区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29939 | 邳州     | 碾庄李保小区1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29940 | 邳州     | 碾庄李保小区3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29941 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29942 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29943 | 邳州     | 碾庄大宋村部3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29944 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥街道东公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29945 | 邳州     | PMS 碾庄李集油坊变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29946 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙三队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29947 | 邳州     | PMS 碾庄练滩六队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 29948 | 邳州     | PMS 碾庄练滩北站综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29949 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村六队公用变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29950 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村七队公用变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29951 | 邳州     | PMS 碾庄村中学校综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 29952 | 邳州     | PMS 碾庄街道供电所变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 29953 | 市郊     | 云镶名园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29954 | 市郊     | 云镶名园1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29955 | 市郊     | 云镶名园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29956 | 市郊     | 云镶名园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29957 | 市郊     | 云镶名园3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29958 | 市郊     | 云镶名园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29959 | 市郊     | 上东逸境1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29960 | 市郊     | 上东逸境2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29961 | 市郊     | 上东逸境2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29962 | 市郊     | 上东逸境1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29963 | 市郊     | 揽翠悦山1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29964 | 市郊     | 揽翠悦山1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29965 | 市郊     | 揽翠悦山1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29966 | 市郊     | 揽翠悦山2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 29967 | 市郊     | 揽翠悦山2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29968 | 市郊     | 揽翠悦山1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29969 | 市郊     | 万锦城三期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29970 | 市郊     | 万锦城三期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29971 | 市郊     | 万锦城三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29972 | 市郊     | 万锦城三期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29973 | 市郊     | 万锦城三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29974 | 市郊     | 万锦城三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29975 | 市郊     | 万锦城三期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29976 | 市郊     | 万锦城三期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29977 | 市郊     | 万锦城三期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29978 | 市郊     | 万锦城三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29979 | 市郊     | 万锦城三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29980 | 市郊     | 万锦城三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29981 | 市郊     | 万锦城三期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29982 | 市郊     | 万锦城三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29983 | 市郊     | 万锦城三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29984 | 市郊     | 万锦城三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29985 | 市郊     | 湖云线赵武段8—9=10  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 29986 | 市郊     | 万锦城4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29987 | 市郊     | 万锦城4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29988 | 市郊     | 万象府1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29989 | 市郊     | 万象府2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29990 | 市郊     | 万象府4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29991 | 市郊     | 万象府2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29992 | 市郊     | 万象府5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29993 | 市郊     | 万象府组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 29994 | 市郊     | 万象府3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29995 | 市郊     | 万象府5配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29996 | 市郊     | 万象府1配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29997 | 市郊     | 万象府1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 29998 | 市郊     | 万象府组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 29999 | 市郊     | 万象府2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30000 | 市郊     | 万象府4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30001 | 市郊     | 万象府组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30002 | 市郊     | 万象府3配电室2变压器   | 10       | 800       | 638         | 638             |
| 30003 | 市郊     | 万象府组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30004 | 市郊     | 万象府3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30005 | 市郊     | 万象府5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30006 | 市郊     | 金色年华8配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30007 | 市郊     | 金色年华8配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30008 | 市郊     | 金色年华7配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30009 | 市郊     | 金色年华7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30010 | 市郊     | 贺村线21            | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 30011 | 市郊     | 璞越门第2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30012 | 市郊     | 璞越门第2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30013 | 市郊     | 璞越门第1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30014 | 市郊     | 璞越门第1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30015 | 市郊     | 璞越门第2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30016 | 市郊     | 璞越门第1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30017 | 市郊     | PMS 贺长线113       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30018 | 市郊     | 贺长线84            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30019 | 市郊     | PMS 美的城2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30020 | 市郊     | PMS 美的城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30021 | 市郊     | PMS 美的城1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30022 | 市郊     | PMS 君庭湖畔1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30023 | 贾汪     | PMS 耿集教师公寓       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30024 | 贾汪     | PMS 耿集办事处岳里南台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30025 | 贾汪     | PMS 彭楼邱庄变2       | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 30026 | 贾汪     | 彭楼电灌变2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30027 | 贾汪     | 彭楼金庄2            | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 30028 | 贾汪     | PMS 沟上电灌2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30029 | 贾汪     | PMS 塔山村部2        | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 30030 | 贾汪     | PMS 阚口吴庄2        | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 30031 | 贾汪     | PMS 朱湾闫房2        | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 30032 | 贾汪     | PMS 朱湾村部         | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 30033 | 贾汪     | 因庄西灌2            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30034 | 贾汪     | PMS 塔山朱湾闫房九组     | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 30035 | 贾汪     | PMS 沟上西村2        | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 30036 | 贾汪     | PMS 张场后场2        | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 30037 | 贾汪     | 夏庄三组西台区          | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 30038 | 贾汪     | PMS 塔山中学台区       | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 30039 | 贾汪     | PMS 塔山村部北台区      | 10       | 200       | 98          | 98              |
| 30040 | 贾汪     | PMS 塔山朱湾闫房北台区    | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 30041 | 贾汪     | PMS 镇中2台区        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30042 | 贾汪     | PMS 因庄十组东台区      | 10       | 200       | 52          | 52              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30043 | 贾汪     | PMS 耿集办事处街道2变   | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 30044 | 贾汪     | 耿集办事处公庄南（街道4号变） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30045 | 贾汪     | PMS 张场电灌        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30046 | 贾汪     | PMS 前场东台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30047 | 贾汪     | PMS 耿集办事处猪场     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30048 | 贾汪     | PMS 耿集办事处刘庄队    | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 30049 | 贾汪     | 耿集办事处新安村        | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 30050 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张庄队    | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 30051 | 贾汪     | PMS 耿集办事处冯庄队    | 10       | 160       | 28          | 28              |
| 30052 | 贾汪     | 耿集办事处后曹东队       | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 30053 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张埵村李窑队 | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 30054 | 贾汪     | 耿集办事处后叶站        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30055 | 贾汪     | 耿集办事处苏合站        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30056 | 贾汪     | 耿集办事处魏庄站        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30057 | 贾汪     | PMS 耿集办事处黄庄队    | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 30058 | 贾汪     | 张场村部            | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 30059 | 贾汪     | 耿集办事处苏合队南变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30060 | 贾汪     | PMS 耿集办事处砖楼队    | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 30061 | 贾汪     | 耿集办事处苏合队        | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 30062 | 贾汪     | PMS 彭楼村部        | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 30063 | 贾汪     | PMS 彭楼加工        | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 30064 | 贾汪     | PMS 耿集瓦房村侯庄队    | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 30065 | 贾汪     | PMS 耿集办事处吕庄三队   | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 30066 | 贾汪     | 耿集办事处吕庄村        | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 30067 | 贾汪     | PMS 耿集办事处永庄村    | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 30068 | 贾汪     | PMS 塔山镇北片       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30069 | 贾汪     | PMS 耿集办事处赵楼队    | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 30070 | 贾汪     | PMS 耿集办事处王庄村八队  | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 30071 | 贾汪     | 沟上村部            | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 30072 | 贾汪     | PMS 塔山赵庄        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30073 | 贾汪     | 各湖西汪庄北          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30074 | 贾汪     | PMS 耿集办事处乡政府    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30075 | 贾汪     | 塔山王台台区          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30076 | 贾汪     | 各湖吴庄电灌          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30077 | 贾汪     | PMS 耿集办事处木业园    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30078 | 贾汪     | 夏庄三组            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30079 | 贾汪     | PMS 夏庄板皮台区      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30080 | 贾汪     | PMS 沟上东村        | 10       | 200       | 30          | 30              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30081 | 贾汪     | PMS 朱湾三组        | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 30082 | 贾汪     | PMS 朱湾村韩庄       | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 30083 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张庄站    | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 30084 | 贾汪     | PMS 因庄二组        | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 30085 | 贾汪     | PMS 因庄十组北       | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 30086 | 贾汪     | PMS 因庄六组        | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 30087 | 贾汪     | PMS 阚口村部        | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 30088 | 贾汪     | PMS 耿集办事处耿庄队    | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 30089 | 贾汪     | 阚口东灌            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30090 | 贾汪     | PMS 阚口四组        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30091 | 贾汪     | 聂庄西村            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30092 | 贾汪     | PMS 各湖四组        | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 30093 | 贾汪     | 张场一台区           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30094 | 贾汪     | 因庄二组北台区         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30095 | 贾汪     | 聂庄南灌            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30096 | 贾汪     | PMS 聂庄孙庄        | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 30097 | 贾汪     | 朱湾村东灌           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30098 | 贾汪     | PMS 耿集办事处高庄队    | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 30099 | 贾汪     | PMS 耿集办事处运南新村   | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 30100 | 贾汪     | PMS 塔山刘庄        | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 30101 | 贾汪     | 聂庄七组            | 10       | 315       | 130         | 130             |
| 30102 | 贾汪     | PMS 因庄十组        | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 30103 | 贾汪     | PMS 因庄村部        | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 30104 | 贾汪     | PMS 塔山王台西村      | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 30105 | 贾汪     | PMS 各湖村部        | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 30106 | 贾汪     | PMS 各湖王台二组      | 10       | 160       | 12          | 12              |
| 30107 | 贾汪     | 耿集办事处大蒜市场       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30108 | 贾汪     | 耿集办事处王集南站       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30109 | 贾汪     | PMS 耿集办事处桑园村    | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 30110 | 贾汪     | PMS 耿集办事处赵庄队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30111 | 贾汪     | PMS 耿集办事处豆宅二队   | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 30112 | 贾汪     | PMS 耿集办事处豆宅小郑庄  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30113 | 贾汪     | PMS 耿集办事处豆宅村    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30114 | 贾汪     | PMS 耿集办事处桑园村耿庄队 | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 30115 | 贾汪     | PMS 耿集办事处公庄队    | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 30116 | 贾汪     | PMS 耿集办事处房庄队    | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 30117 | 贾汪     | 耿集办事处小李庄        | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 30118 | 贾汪     | PMS 耿集办事处引河村    | 10       | 200       | 44          | 44              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30119 | 贾汪     | PMS 耿集办事处柳园村     | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 30120 | 贾汪     | PMS 耿集办事处山庙队     | 10       | 100       | 62          | 62              |
| 30121 | 贾汪     | 耿集办事处张庄村岳里队      | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 30122 | 贾汪     | PMS 耿集办事处闫庄队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30123 | 贾汪     | PMS 耿集办事处引河北站    | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 30124 | 贾汪     | PMS 耿集办事处引河村刘庄   | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 30125 | 贾汪     | PMS 耿集办事处河湾队     | 10       | 100       | 51          | 51              |
| 30126 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄二队    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30127 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄村东    | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 30128 | 贾汪     | PMS 耿集办事处徐庄友谊队   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30129 | 贾汪     | PMS 耿集办事处徐庄农科队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30130 | 贾汪     | PMS 夏庄四组北台区      | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 30131 | 贾汪     | PMS 耿集办事处安庄队     | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 30132 | 贾汪     | PMS 耿集办事处后边庄队    | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 30133 | 贾汪     | PMS 耿集办事处后叶队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30134 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄村洪庄队  | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 30135 | 贾汪     | 耿集办事处镇中变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30136 | 贾汪     | PMS 塔山夏庄西灌       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30137 | 贾汪     | PMS 彭楼二组         | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 30138 | 贾汪     | PMS 耿集办事处镇西变台区   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 30139 | 贾汪     | PMS 耿集办事处西曹队     | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 30140 | 贾汪     | 耿集办事处阚庄队         | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 30141 | 贾汪     | PMS 塔山东村         | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 30142 | 贾汪     | PMS 各湖王台东村       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30143 | 贾汪     | PMS 塔山各湖小学北      | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 30144 | 贾汪     | 耿集办事处柳园刘庄1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30145 | 贾汪     | 耿集办事处农贸市场台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30146 | 贾汪     | 塔山街道十字路口台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30147 | 贾汪     | 耿集大蒜市场3台区        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30148 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄村七队   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30149 | 贾汪     | PMS 耿集办事处大蒜市场2台区 | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30150 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄村北台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30151 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄村吴庄队  | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 30152 | 贾汪     | PMS 耿集办事处柳园刘庄2号变 | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 30153 | 贾汪     | PMS 阚口六组         | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 30154 | 贾汪     | PMS 塔山南村         | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 30155 | 贾汪     | PMS 张场后场东        | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 30156 | 贾汪     | PMS 嘉禾园1         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30157 | 贾汪     | PMS 嘉禾园2         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30158 | 贾汪     | 嘉禾园4             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30159 | 贾汪     | PMS 嘉禾园3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30160 | 贾汪     | PMS 各湖四组东        | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 30161 | 贾汪     | PMS 塔山镇金地木业园     | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30162 | 贾汪     | PMS 四季花园1        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30163 | 贾汪     | PMS 四季花园3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30164 | 贾汪     | PMS 四季花园2        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30165 | 贾汪     | PMS 耿集办事处瓦房村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30166 | 贾汪     | PMS 耿集办事处柳园刘庄3号变 | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 30167 | 贾汪     | PMS 耿集办事处柳园刘庄4号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30168 | 贾汪     | PMS 耿集办事处山庙队2号变  | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 30169 | 贾汪     | PMS 耿集豆宅村西变      | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 30170 | 贾汪     | PMS 耿集办事处永庄新庄队   | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 30171 | 贾汪     | PMS 耿集办事处东郑庄队新增容 | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 30172 | 贾汪     | PMS 彭楼加工东台区      | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 30173 | 贾汪     | PMS 彭楼二组西台区      | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 30174 | 贾汪     | PMS 因庄二组东台区      | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 30175 | 贾汪     | PMS 各湖西汪庄西台区     | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 30176 | 贾汪     | PMS 因庄十组西台区      | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 30177 | 贾汪     | PMS 各湖十组台区       | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 30178 | 贾汪     | 夏庄四组东台区          | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 30179 | 贾汪     | PMS 沟上东村东台区      | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 30180 | 贾汪     | PMS 耿集办事处镇北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30181 | 贾汪     | PMS 耿集柳园村2台区     | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 30182 | 贾汪     | PMS 耿集办事处曹庄村（新增） | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 30183 | 贾汪     | PMS 耿集曹庄村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30184 | 贾汪     | PMS 耿集后曹村西变      | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 30185 | 贾汪     | PMS 耿集新安村南变      | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 30186 | 贾汪     | PMS 耿集苏合队2台区     | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 30187 | 贾汪     | PMS 耿集桑园房庄队西变    | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 30188 | 贾汪     | PMS 耿集靖庄队变       | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 30189 | 贾汪     | PMS 耿集瓦房村东变      | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 30190 | 贾汪     | PMS 耿集瓦房村2台区     | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 30191 | 贾汪     | PMS 耿集王庄村八队西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30192 | 贾汪     | PMS 耿集大蒜市场南      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 30193 | 贾汪     | PMS 耿集王庄村南变      | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 30194 | 贾汪     | PMS 耿集办事处茶棚村     | 10       | 400       | 27          | 27              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30195 | 贾汪     | PMS 耿集安庄队西变        | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 30196 | 贾汪     | PMS 耿集乡政府南变        | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 30197 | 贾汪     | 耿集阚庄队东变            | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 30198 | 贾汪     | PMS 耿集张庄村北         | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 30199 | 贾汪     | PMS 耿集唐庄一二队变       | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 30200 | 贾汪     | PMS 耿集徐庄二队西        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30201 | 贾汪     | PMS 耿集河湾队2号变       | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 30202 | 贾汪     | PMS 耿集吕庄二队变        | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 30203 | 贾汪     | PMS 耿集后边庄西变        | 10       | 400       | 15          | 15              |
| 30204 | 贾汪     | PMS 耿集岳里队东变        | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 30205 | 贾汪     | PMS 塔山商城东          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30206 | 贾汪     | PMS 因庄三组电灌         | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 30207 | 贾汪     | 张场前场二台区            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30208 | 贾汪     | PMS 张场小孙庄          | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 30209 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士包家变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30210 | 邳州     | 碾庄井墩一队2号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 30211 | 邳州     | PMS 碾庄李集陆庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30212 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30213 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30214 | 邳州     | 碾庄倪庄村尤东综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30215 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村六队综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30216 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村二队综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30217 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30218 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30219 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区1号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30220 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区2号综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30221 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区1号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30222 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区2号综合变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30223 | 邳州     | 碾庄鲁楼杜庄2号变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30224 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥前闫桥2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30225 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30226 | 邳州     | PMS 碾庄小院上变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30227 | 邳州     | PMS 碾庄太平庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30228 | 邳州     | PMS 碾庄六户三队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30229 | 邳州     | PMS 碾庄六户南站2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30230 | 邳州     | PMS 碾庄六户七队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30231 | 邳州     | PMS 碾庄大兴张家2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30232 | 邳州     | PMS 碾庄后闫桥2号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30233 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥胡东北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30234 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30235 | 邳州     | PMS 碾庄淮海南路变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30236 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府综合变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30237 | 邳州     | PMS 碾庄衡集八队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30238 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄四队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30239 | 邳州     | PMS 碾庄大雅庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30240 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄吕八家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30241 | 邳州     | PMS 碾庄王集汪前变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30242 | 邳州     | PMS 碾庄李集凤凰庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30243 | 邳州     | PMS 碾庄练滩四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30244 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄旗杆变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30245 | 邳州     | 碾庄杨庄杨后变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30246 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄张前变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30247 | 邳州     | PMS 碾庄庙前小戚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30248 | 邳州     | PMS 碾庄大兴吴家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30249 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30250 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄前黄滩2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30251 | 邳州     | PMS 碾庄韩高韩中2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30252 | 邳州     | PMS 碾庄民主中路变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30253 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30254 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄范东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30255 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30256 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30257 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30258 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄汪北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30259 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村部2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30260 | 邳州     | PMS 碾庄大蒜市场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30261 | 邳州     | 碾庄王集王庄东队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30262 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30263 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30264 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30265 | 邳州     | PMS 碾庄大宋夏家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30266 | 邳州     | PMS 碾庄院上北魏2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30267 | 邳州     | PMS 碾庄大宋秦西北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30268 | 邳州     | PMS 碾庄倪西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30269 | 邳州     | PMS 碾庄大宋土庙变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30270 | 邳州     | PMS 碾庄韩高场2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30271 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村校西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30272 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山八队2号变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 30273 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村部小山变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30274 | 邳州     | PMS 碾庄娄湖村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30275 | 邳州     | PMS 碾庄桑园贺庄南站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30276 | 邳州     | PMS 碾庄练滩一队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30277 | 邳州     | PMS 碾庄才庄二队北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30278 | 邳州     | PMS 碾庄李集三队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30279 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30280 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙九队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30281 | 邳州     | 碾庄孔庄高后新2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30282 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄闫范庄新2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30283 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄新2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30284 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30285 | 邳州     | PMS 碾庄井墩六队新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30286 | 邳州     | PMS 碾庄中学校南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30287 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士王家变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30288 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村七队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30289 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村十一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30290 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄北门北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30291 | 邳州     | 碾庄镇碾庄小祁庄变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30292 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小徐家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30293 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙一队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30294 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30295 | 邳州     | PMS 碾庄院上村旺庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30296 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30297 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村超时小学变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30298 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄韩南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30299 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼一队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30300 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30301 | 邳州     | PMS 碾庄王集一队东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30302 | 邳州     | PMS 碾庄镇淮海中路变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30303 | 邳州     | PMS 碾庄镇教师公寓变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30304 | 邳州     | PMS 碾庄镇西门外队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30305 | 邳州     | PMS 碾庄镇南门里队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30306 | 邳州     | PMS 碾庄镇小曹庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30307 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村稍东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30308 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30309 | 邳州     | PMS 碾庄镇吴楼王庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30310 | 邳州     | PMS 碾庄镇苗圃农场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30311 | 邳州     | PMS 碾庄镇徐连路北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30312 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高韩后新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30313 | 邳州     | PMS 碾庄院上后徐变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30314 | 邳州     | PMS 碾庄井墩五队新2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30315 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山四队新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30316 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山五队新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30317 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园三中队新2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30318 | 邳州     | 碾庄镇桑园刘庄新2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30319 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园村部新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30320 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖四队北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30321 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山中学变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30322 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄西队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30323 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园林业新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30324 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩猪场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30325 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩一队南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30326 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩河西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30327 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄新2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30328 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄新2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30329 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30330 | 邳州     | PMS 碾庄生墩五队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30331 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙大棚变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30332 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄代场东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30333 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼五队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30334 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄大宋桥西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30335 | 邳州     | 碾庄倪庄枣泗路西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30336 | 邳州     | PMS 碾庄院上村部新2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30337 | 邳州     | 碾庄祁庄顾家2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30338 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄祁西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30339 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄魏园2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30340 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村部西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30341 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30342 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30343 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30344 | 邳州     | 碾庄大兴衡王二队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30345 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄尤湖西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30346 | 邳州     | PMS 碾庄王集唐庄一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30347 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄一队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30348 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高村后李西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30349 | 邳州     | 碾庄徐井涯闸头变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30350 | 邳州     | 碾庄镇泗庄沟东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30351 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村庙东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30352 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集前佟新2新   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30353 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集小邱新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30354 | 邳州     | 碾庄镇李集小圩2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30355 | 邳州     | PMS 碾庄镇陆庄陆东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30356 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村街道东配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30357 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙小学变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30358 | 邳州     | PMS 碾庄六户八队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30359 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村二组东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30360 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村九组变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30361 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部草莓园变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30362 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村东门南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30363 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园庙后变新    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30364 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村农技站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30365 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村岱山七队北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30366 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30367 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩二队新2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30368 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30369 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部六队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30370 | 邳州     | PMS 碾庄六户村六户小学变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30371 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30372 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘西变(新)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30373 | 邳州     | PMS 碾庄大宋宋西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30374 | 邳州     | PMS 碾庄碾庄村敬老院变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30375 | 邳州     | 碾庄镇彭庄后黄滩2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30376 | 邳州     | PMS 碾庄村上三里庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30377 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄一队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30378 | 邳州     | PMS 碾庄大宋条厂新2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30379 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30380 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30381 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村方家2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30382 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村卢家2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30383 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄张南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30384 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道南东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30385 | 邳州     | PMS 碾庄庙前二队新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30386 | 邳州     | PMS 碾庄庙前四队新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30387 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩小学校变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30388 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩刘后变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30389 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30390 | 邳州     | 碾庄镇李集南门新变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30391 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄胡三队新2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30392 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄学校变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30393 | 邳州     | PMS 碾庄六户村二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30394 | 邳州     | PMS 碾庄大宋贺庄东队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30395 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30396 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30397 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道民主南路2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30398 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村范北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30399 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村部新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30400 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道农贸市场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30401 | 邳州     | 碾庄镇街道派出所变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30402 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山一队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30403 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村教堂公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30404 | 邳州     | PMS 碾庄练滩七队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30405 | 邳州     | PMS 碾庄六户村五队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30406 | 邳州     | PMS 碾庄六户十队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30407 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30408 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙二队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30409 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙十二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30410 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村老学校变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30411 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30412 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村油坊变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30413 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄5号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30414 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道广场南路变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30415 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小学校变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30416 | 邳州     | 碾庄镇金虎新村小区2号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30417 | 邳州     | PMS 碾庄镇金虎新村小区1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30418 | 邳州     | PMS 碾庄六户四组西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30419 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩大棚变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30420 | 邳州     | PMS 碾庄大兴小学校变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30421 | 邳州     | PMS 碾庄镇东门二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30422 | 邳州     | PMS 碾庄镇北门二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30423 | 邳州     | PMS 碾庄镇陵园西路变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30424 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村部变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30425 | 邳州     | 碾庄镇李集韩家西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30426 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30427 | 邳州     | 碾庄六户七队西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30428 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩稍后东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30429 | 邳州     | 碾庄镇桑园井东变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30430 | 邳州     | 碾庄镇盛世家园小区4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30431 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30432 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30433 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30434 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30435 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集马洼变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30436 | 邳州     | 碾庄彭庄新农村4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30437 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄南门牌坊变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30438 | 邳州     | 碾庄镇民主北路2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30439 | 邳州     | 碾庄宗庙李庄西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30440 | 邳州     | 碾庄宗庙七队2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30441 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄张庄东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30442 | 邳州     | 碾庄镇民主路3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30443 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30444 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30445 | 邳州     | 碾庄庙前村部变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30446 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区1箱变变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30447 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区2箱变变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30448 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30449 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30450 | 邳州     | 碾庄镇种子公司居民小区           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30451 | 邳州     | 碾庄镇金虎小区3号箱变1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30452 | 邳州     | PMS 碾庄镇老华联小区1号箱变1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30453 | 邳州     | 碾庄镇岱山村二队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30454 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30455 | 邳州     | 碾庄镇院上旺庄3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30456 | 邳州     | 碾庄镇岱山村七队南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30457 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄村小曹庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30458 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村五队大棚变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30459 | 邳州     | 碾庄镇井墩村七队南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30460 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩村小学校变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30461 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场西变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30462 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆1号变变压器-双绕组 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30463 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆2号变-双绕组    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30464 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村园区1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30465 | 贾汪     | PMS 耿集小李庄2台区            | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 30466 | 贾汪     | PMS 耿集赵楼队西变             | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 30467 | 贾汪     | PMS 耿集山庙队南变             | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 30468 | 贾汪     | PMS 耿集赵庄队南变             | 10       | 400       | 20          | 20              |
| 30469 | 贾汪     | PMS 耿集镇南变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30470 | 贾汪     | 财富佳苑1变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30471 | 贾汪     | 财富佳苑2变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30472 | 贾汪     | PMS 聂庄村部北台区             | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 30473 | 贾汪     | PMS 沟上3台区               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30474 | 贾汪     | PMS 彭楼八组                | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 30475 | 贾汪     | 朱湾台区                    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30476 | 贾汪     | PMS 阚口四组东               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30477 | 贾汪     | PMS 塔山赵庄东台区             | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 30478 | 贾汪     | PMS 夏庄三组二台区             | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 30479 | 贾汪     | PMS 阚口四组北               | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 30480 | 贾汪     | 耿集办事处魏庄队                | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 30481 | 贾汪     | PMS 耿集西曹北变              | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 30482 | 贾汪     | PMS 耿集苏合三台区             | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 30483 | 贾汪     | PMS 耿集永庄新庄北变            | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30484 | 贾汪     | PMS 耿集永庄新庄东             | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 30485 | 贾汪     | PMS 耿集镇木业园西变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30486 | 贾汪     | PMS 耿集张庄三队              | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 30487 | 贾汪     | PMS 耿集郑庄村西变             | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 30488 | 贾汪     | PMS 耿集唐庄新农村西            | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 30489 | 贾汪     | PMS 耿集洪庄队东              | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 30490 | 贾汪     | PMS 耿集向阳桥变              | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 30491 | 贾汪     | PMS 耿集镇镇北2号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30492 | 贾汪     | PMS 耿集镇徐庄村东             | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 30493 | 贾汪     | PMS 耿集山庙七队              | 10       | 400       | 46          | 46              |
| 30494 | 贾汪     | PMS 耿集镇西2号变             | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 30495 | 贾汪     | 耿集东郑庄西变                 | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 30496 | 贾汪     | PMS 耿集段庄九队              | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 30497 | 贾汪     | 耿集办事处公庄南（街道3号变）         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30498 | 贾汪     | PMS 耿集镇前叶队              | 10       | 400       | 262         | 262             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30499 | 贾汪     | PMS 耿集吕庄三湾子北变 | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 30500 | 贾汪     | PMS 耿集王庄村北变   | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 30501 | 贾汪     | PMS 耿集马楼队南变   | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 30502 | 贾汪     | PMS 耿集引河村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30503 | 贾汪     | PMS 耿集吕庄八队    | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 30504 | 贾汪     | PMS 耿集唐庄村五队变  | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 30505 | 贾汪     | 耿集办事处王庄村      | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 30506 | 贾汪     | PMS 耿集东郑庄队东   | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 30507 | 贾汪     | PMS 耿集桑园前边庄西  | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 30508 | 贾汪     | PMS 耿集郭庄队南变   | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 30509 | 贾汪     | PMS 耿集永庄村二队变  | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 30510 | 贾汪     | PMS 耿集镇徐庄新庄东  | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 30511 | 贾汪     | PMS 因庄村部二台区   | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 30512 | 贾汪     | PMS 各湖王台一组    | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 30513 | 贾汪     | 塔山电灌          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30514 | 贾汪     | PMS 塔山镇西变     | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 30515 | 贾汪     | PMS 阚口三组      | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 30516 | 贾汪     | PMS 各湖八组      | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 30517 | 贾汪     | PMS 朱湾五组      | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 30518 | 贾汪     | PMS 塔山朱湾三组西   | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 30519 | 贾汪     | PMS 夏庄六组      | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 30520 | 贾汪     | PMS 塔山朱湾村一组   | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 30521 | 贾汪     | PMS 因庄六组北     | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 30522 | 贾汪     | PMS 因庄八组二台区   | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 30523 | 贾汪     | PMS 朱湾韩庄南     | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 30524 | 贾汪     | PMS 朱湾前闫房     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30525 | 贾汪     | PMS 朱湾三组东     | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 30526 | 贾汪     | PMS 沟上村部东     | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 30527 | 贾汪     | PMS 塔山沟上村四组   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 30528 | 贾汪     | PMS 阚口五组      | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 30529 | 贾汪     | PMS 阚口八组      | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 30530 | 贾汪     | PMS 阚口一组      | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 30531 | 贾汪     | PMS 聂庄西村西台区   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 30532 | 贾汪     | PMS 塔山东村二     | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 30533 | 贾汪     | PMS 聂庄孙庄南台区   | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 30534 | 贾汪     | PMS 朱湾聂庄新     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 30535 | 贾汪     | PMS 塔山各湖西汪庄   | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 30536 | 贾汪     | PMS 各湖四组西     | 10       | 400       | 172         | 172             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30537 | 贾汪     | PMS 塔山各湖吴庄     | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 30538 | 贾汪     | PMS 夏庄水厂       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30539 | 贾汪     | PMS 聂庄村部       | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 30540 | 贾汪     | PMS 四季花园4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30541 | 贾汪     | PMS 塔山镇政府      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30542 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张庄村   | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 30543 | 贾汪     | 耿集办事处黄汪七队      | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 30544 | 贾汪     | PMS 耿集办事处黄汪队   | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 30545 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄村   | 10       | 400       | 128         | 128             |
| 30546 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郭庄队   | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 30547 | 贾汪     | PMS 耿集冯庄队2     | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 30548 | 贾汪     | PMS 耿集后边庄北变    | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 30549 | 贾汪     | PMS 耿集岳里队北     | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 30550 | 贾汪     | PMS 耿集郑庄村西2    | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 30551 | 贾汪     | PMS 耿集新大蒜市场    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30552 | 贾汪     | PMS 耿集闫庄队2     | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 30553 | 贾汪     | PMS 因庄二组南      | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 30554 | 贾汪     | PMS 各湖六组       | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 30555 | 贾汪     | PMS 阚口七组东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30556 | 贾汪     | PMS 夏庄板皮二台区    | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 30557 | 贾汪     | PMS 彭楼四组       | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 30558 | 贾汪     | PMS 塔山朱湾二组     | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 30559 | 贾汪     | PMS 耿集办事处马楼队   | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 30560 | 贾汪     | PMS 耿集柳园小李台    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30561 | 贾汪     | PMS 耿集洪庄队南     | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 30562 | 贾汪     | PMS 耿集乡政府小区北   | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 30563 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄西站  | 10       | 400       | 35          | 35              |
| 30564 | 贾汪     | PMS 耿集豆宅二队东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30565 | 贾汪     | PMS 耿集豆宅村北泵房   | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 30566 | 贾汪     | PMS 耿集赵庄队2     | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 30567 | 贾汪     | PMS 耿集王集学校东    | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 30568 | 贾汪     | PMS 耿集桑园南草莓园   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30569 | 贾汪     | PMS 耿集桑园新村西    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30570 | 贾汪     | PMS 耿集桑园村西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30571 | 贾汪     | 彭楼金庄西          | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 30572 | 贾汪     | PMS 彭楼邱庄北新     | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 30573 | 贾汪     | PMS 耿集桑园新村北草莓园 | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 30574 | 贾汪     | PMS 耿集茶棚村北变    | 10       | 400       | 224         | 224             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30575 | 贾汪     | PMS 塔山南村二        | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 30576 | 贾汪     | 聂庄小李庄东台          | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 30577 | 贾汪     | PMS 阚口西灌         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30578 | 贾汪     | PMS 祥瑞嘉苑配电室1变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30579 | 贾汪     | PMS 祥瑞嘉苑配电室2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30580 | 贾汪     | PMS 康乐家园1箱变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30581 | 贾汪     | PMS 各湖四组北        | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 30582 | 贾汪     | PMS 沟上村沟上二台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30583 | 贾汪     | PMS 各湖陈庄         | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 30584 | 贾汪     | PMS 聂庄南灌台区新      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30585 | 贾汪     | PMS 阚口七组         | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 30586 | 贾汪     | PMS 阚口二组         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 30587 | 贾汪     | PMS 塔山镇政府二台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30588 | 贾汪     | PMS 塔山商城变        | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 30589 | 贾汪     | PMS 塔山街道         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30590 | 贾汪     | 因庄东灌             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30591 | 贾汪     | PMS 因庄七组北台区      | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 30592 | 贾汪     | 阚口吴庄东            | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 30593 | 贾汪     | PMS 耿集办事处大蒜市场新台区 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30594 | 贾汪     | PMS 耿集办事处引河刘庄2台区 | 10       | 400       | 20          | 20              |
| 30595 | 贾汪     | 耿集办事处茶棚站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30596 | 贾汪     | PMS 耿集办事处高庄站新台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30597 | 贾汪     | PMS 名嘉美地小区1变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30598 | 贾汪     | PMS 耿集桑园新村1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30599 | 贾汪     | 耿集桑园新村2变         | 10       | 500       | 256         | 256             |
| 30600 | 贾汪     | PMS 金地奶牛场        | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30601 | 贾汪     | 耿集曹庄村中变          | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 30602 | 贾汪     | PMS 耿集办事处瓦房北台区   | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 30603 | 贾汪     | 耿集张庄队新台区         | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 30604 | 贾汪     | 耿集办事处后曹村         | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 30605 | 贾汪     | PMS 耿集岳里南湖       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30606 | 贾汪     | 耿集镇西4号变          | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 30607 | 贾汪     | 聂庄小李庄            | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 30608 | 贾汪     | PMS 耿集办事处王集村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30609 | 贾汪     | 耿集办事处乡政府新变       | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 30610 | 贾汪     | PMS 沟上西村西台区      | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 30611 | 贾汪     | 朱湾西灌             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30612 | 贾汪     | PMS 朱湾村港口台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30613 | 贾汪     | PMS 恒润嘉园3箱变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30614 | 贾汪     | PMS 恒润嘉园1箱变  | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 30615 | 贾汪     | PMS 恒润嘉园4箱变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30616 | 贾汪     | PMS 各湖西汪庄东   | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 30617 | 贾汪     | PMS 各湖电灌新    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30618 | 贾汪     | PMS 桑园台区     | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 30619 | 贾汪     | PMS 塔山王台新台区  | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 30620 | 贾汪     | PMS 幸福家园1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30621 | 贾汪     | PMS 幸福家园2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30622 | 贾汪     | PMS 耿集医院南小区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30623 | 贾汪     | PMS 耿集办事处段庄南 | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 30624 | 贾汪     | 聂庄村部东台区      | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 30625 | 贾汪     | PMS 耿集新农村二期变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30626 | 贾汪     | 耿集唐庄新农村东     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30627 | 贾汪     | 耿集办事处瓦房小学台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30628 | 贾汪     | 耿集办事处豆宅二队南台区 | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 30629 | 贾汪     | 耿集办事处三湾子北二台区 | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 30630 | 贾汪     | 耿集吕庄四队       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30631 | 贾汪     | 塔山村八组        | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 30632 | 贾汪     | 阡口村民居委会      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30633 | 贾汪     | 塔山王台四组       | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 30634 | 贾汪     | 耿集办事处永庄队西变   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 30635 | 贾汪     | 各湖小学东        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30636 | 贾汪     | 阡口六组东台       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30637 | 贾汪     | 耿集步行街1箱变     | 10       | 630       | 487         | 487             |
| 30638 | 贾汪     | 塔山沟上4台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30639 | 贾汪     | 塔山各湖小学       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30640 | 贾汪     | 耿集办事处段庄队     | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 30641 | 贾汪     | 沟上5台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30642 | 贾汪     | 耿集办事处派出所东台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30643 | 贾汪     | 耿集办事处三湾子南变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 30644 | 贾汪     | 塔山沟上六台区      | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 30645 | 贾汪     | 张场新农村2号箱变    | 10       | 630       | 475         | 475             |
| 30646 | 贾汪     | 张场新农村3号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30647 | 贾汪     | 张场新农村1号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30648 | 贾汪     | 耿集办事处张埝队     | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 30649 | 贾汪     | 耿集办事处郑庄村新变   | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 30650 | 贾汪     | 耿集办事处后曹庄南台区  | 10       | 400       | 272         | 272             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30651 | 贾汪     | 夏庄四组南台区          | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 30652 | 贾汪     | 新安村12队配变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30653 | 贾汪     | 耿集办事处镇北2号变北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30654 | 贾汪     | 阚庄队南台区           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30655 | 贾汪     | 各湖敬老院台区          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 30656 | 贾汪     | 夏庄水厂南台           | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 30657 | 贾汪     | 魏庄队南新变           | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 30658 | 贾汪     | 耿集曹庄村东变          | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 30659 | 贾汪     | 赵庄村北台区           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30660 | 贾汪     | 塔山镇政府三台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30661 | 贾汪     | 耿集山庙七队二台区        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30662 | 贾汪     | PMS 耿集办事处赵楼南变    | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 30663 | 贾汪     | 塔山东灌新            | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 30664 | 贾汪     | PMS 各湖王台村电灌      | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 30665 | 贾汪     | PMS 耿集镇西3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30666 | 贾汪     | PMS 彭楼村部南台区      | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 30667 | 贾汪     | PMS 耿集办事处桑园东台区   | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 30668 | 贾汪     | 耿集办事处镇西1变        | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 30669 | 贾汪     | PMS 耿集办事处永庄六队    | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 30670 | 贾汪     | PMS 耿集办事处刘庄东台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30671 | 贾汪     | 耿集办事处吕庄三湾子       | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 30672 | 贾汪     | PMS 星光花园一期2配电室1变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30673 | 贾汪     | PMS 星光花园一期3配电室1变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30674 | 贾汪     | PMS 星光花园一期4配电室1变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30675 | 贾汪     | PMS 星光花园一期4配电室2变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30676 | 贾汪     | PMS 星光花园一期5配电室1变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30677 | 贾汪     | PMS 星光花园一期5配电室2变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 30678 | 贾汪     | PMS 五号井10台区      | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 30679 | 贾汪     | PMS 北爬垅东台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30680 | 贾汪     | PMS 技校南变压器315KVA | 10       | 315       | 60          | 60              |
| 30681 | 贾汪     | PMS 北爬垅西台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30682 | 贾汪     | PMS 五号井西台片       | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 30683 | 贾汪     | PMS 花园东北台区       | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 30684 | 贾汪     | PMS 花园东南台区       | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 30685 | 贾汪     | 河畔花都1组合配电站1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30686 | 贾汪     | 河畔花都1组合配电站2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30687 | 贾汪     | PMS 河畔花都2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30688 | 贾汪     | PMS 河畔花都2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30689 | 贾汪     | PMS 河畔花都3配电室5变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30690 | 贾汪     | PMS 河畔花都3配电室6变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30691 | 贾汪     | 龙栖翠屏1组合配电站2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30692 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏小区2配电室4变压器  | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 30693 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏小区2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30694 | 贾汪     | PMS 五号井东2台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30695 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏小区3配电室6变压器  | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 30696 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏小区3配电室5变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30697 | 贾汪     | PMS 北爬垅东2台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30698 | 贾汪     | PMS 北爬垅西3台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30699 | 贾汪     | PMS 北爬垅西2台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30700 | 贾汪     | PMS 五号井西2台区         | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 30701 | 贾汪     | PMS 五号井东3号台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30702 | 贾汪     | PMS 星光一期公用变         | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 30703 | 贾汪     | 龙栖翠屏1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30704 | 贾汪     | PMS 塔山夏庄四组          | 10       | 400       | 334         | 334             |
| 30705 | 贾汪     | 耿集后曹北变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30706 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30707 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30708 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 30709 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏4配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30710 | 贾汪     | PMS 龙栖翠屏4配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 30711 | 贾汪     | PMS 解台第三村民小组变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30712 | 贾汪     | PMS 解台村民第一小组小区变压器   | 6        | 500       | 400         | 400             |
| 30713 | 贾汪     | PMS 瓦庄第一村民小组1变压器    | 6        | 630       | 0           | 0               |
| 30714 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30715 | 贾汪     | PMS 瓦店六台区           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30716 | 贾汪     | PMS 建平三期1变          | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 30717 | 贾汪     | PMS 建平三期2变          | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 30718 | 贾汪     | PMS 建平三期3变          | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 30719 | 贾汪     | PMS 大吴建平三期4变        | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 30720 | 贾汪     | PMS 邮西鹿庄农贸市场二台区（西一） | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 30721 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村高前2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30722 | 邳州     | 碾庄娄湖二队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30723 | 邳州     | PMS 碾庄镇民富园小区        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30724 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道兽医站小区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30725 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30726 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区2号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30727 | 邳州     | PMS 碾庄镇阳光花园小区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30728 | 邳州     | PMS 碾庄镇工商所居民小区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30729 | 邳州     | PMS 碾庄未来城2号配电室1号变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 30730 | 邳州     | PMS 碾庄未来城1号配电室1号变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 30731 | 邳州     | PMS 碾庄未来城小区3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30732 | 邳州     | PMS 碾庄镇板桥小区4号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30733 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期1箱变1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30734 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期2箱变1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30735 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期4变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30736 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期3变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30737 | 邳州     | PMS 碾庄镇粮管所小区      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30738 | 邳州     | 碾庄街道曹庄新区变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30739 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室2变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30740 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30741 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30742 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室4变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30743 | 邳州     | 龙城公馆1变压器          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 30744 | 邳州     | 龙城公馆2变压器          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 30745 | 邳州     | 翡翠公馆小区2变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30746 | 邳州     | 翡翠公馆小区1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30747 | 邳州     | 碾庄彭庄园区2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30748 | 邳州     | 碾庄桑园郑庄大棚变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30749 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场小区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30750 | 邳州     | 碾庄镇街道江南路1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30751 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区1配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30752 | 邳州     | 碾庄镇金华园小区箱变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30753 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区2配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30754 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区2配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30755 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区1配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30756 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区1配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 30757 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区3箱变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30758 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区2配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 30759 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区3箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30760 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区2箱变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30761 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区1箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30762 | 邳州     | 碾庄镇彭庄园区3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30763 | 邳州     | 碾庄镇桑园贺庄西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30764 | 邳州     | 碾庄鑫华小区1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30765 | 邳州     | 碾庄院上4号三里庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30766 | 邳州     | 碾庄孔庄汪北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30767 | 邳州     | 碾庄韩庄代场2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30768 | 邳州     | 碾庄镇碾庄徐连路2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30769 | 邳州     | 碾庄镇大宋村消防中队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30770 | 邳州     | 碾庄镇碾庄闫朝2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30771 | 邳州     | 碾庄生墩周庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30772 | 邳州     | 碾庄镇烈士碑小区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30773 | 邳州     | 大蒜市场小区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30774 | 邳州     | 碾庄镇建材市场小区变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30775 | 邳州     | 碾庄镇练滩安置小区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30776 | 邳州     | 碾庄镇庙前娄梁安置小区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30777 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30778 | 邳州     | 碾庄盛鑫佳苑1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30779 | 邳州     | PMS 碾庄李集村东门公用变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30780 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道北公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30781 | 邳州     | PMS 碾庄井墩三队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30782 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部七队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30783 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号大汪变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30784 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村7号路北变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30785 | 邳州     | PMS 议堂村4号议中变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30786 | 邳州     | 议堂街道2号街东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30787 | 邳州     | PMS 议堂庄台村2号庄台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30788 | 邳州     | 议堂庄台3号柳园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30789 | 邳州     | PMS 议堂王庄3号薛楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30790 | 邳州     | 议堂龚湖村5号胶厂变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30791 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村1号虎丘变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30792 | 邳州     | 议堂虎丘村2号三队变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 30793 | 邳州     | 议堂崔家村1号新庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30794 | 邳州     | 议堂崔家村2号东崔变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 30795 | 邳州     | 议堂朱楼村1号朱楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30796 | 邳州     | 议堂朱楼村2号村部变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30797 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村3号朱庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30798 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村2号薛圩变  | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 30799 | 邳州     | 议堂薛圩村1号姚庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30800 | 邳州     | 议堂农科村2号官庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30801 | 邳州     | 议堂陈楼村6号小区变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30802 | 邳州     | PMS 议堂张单村张庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30803 | 邳州     | 议堂王庄村4号玉器变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30804 | 邳州     | 议堂王庄村11号小区变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30805 | 邳州     | PMS 议堂王庄村12号小区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30806 | 邳州     | PMS 议堂王庄村姚家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30807 | 邳州     | 议堂街道4号街西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30808 | 邳州     | PMS 议堂街道1号街北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30809 | 邳州     | PMS 议堂陈楼1号陈东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30810 | 邳州     | PMS 议堂街道7号超市变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30811 | 邳州     | 议堂街道3号中心变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30812 | 邳州     | PMS 议堂街道5号街南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30813 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村2号村部变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30814 | 邳州     | PMS 议堂陈楼3号郁吕变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30815 | 邳州     | PMS 议堂张单2号尚庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30816 | 邳州     | PMS 议堂沙埠3号乱王变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30817 | 邳州     | PMS 议堂沙埠4号河西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30818 | 邳州     | PMS 议堂沙埠5号桥口变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30819 | 邳州     | PMS 议堂沙埠1号沙东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30820 | 邳州     | 议堂沙埠2号孟淹变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30821 | 邳州     | 议堂迭路1号刘井变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30822 | 邳州     | 议堂代庄1号12队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30823 | 邳州     | 议堂农科1号农科变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30824 | 邳州     | PMS 议堂代庄3号代西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30825 | 邳州     | 议堂潘庄2号议堂变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30826 | 邳州     | PMS 议堂刘桥1号元庄变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 30827 | 邳州     | PMS 议堂刘桥4号后饶变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30828 | 邳州     | 议堂刘桥3号宋庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30829 | 邳州     | PMS 议堂柳园4号1队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30830 | 邳州     | PMS 议堂柳园5号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30831 | 邳州     | PMS 议堂柳园1号王家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30832 | 邳州     | PMS 议堂柳园2号云磨变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30833 | 邳州     | PMS 议堂柳园3号5队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30834 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村13号郁东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30835 | 邳州     | 议堂许洼1号许洼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30836 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村2号村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30837 | 邳州     | 议堂龚湖村1号8队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30838 | 邳州     | 议堂张单4号张单变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30839 | 邳州     | PMS 议堂许洼3号花湖变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30840 | 邳州     | PMS 议堂许洼2号索家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30841 | 邳州     | PMS 议堂刘桥5号13队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30842 | 邳州     | 议堂黄海3号村部变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30843 | 邳州     | 议堂黄海5号张家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30844 | 邳州     | 议堂迭路3号王庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30845 | 邳州     | 议堂迭路2号韩家变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30846 | 邳州     | PMS 议堂桃园2号桃南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30847 | 邳州     | 议堂桃园1号桃西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30848 | 邳州     | PMS 议堂柳园6号工业变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 30849 | 邳州     | PMS 议堂刘前村5号新区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30850 | 邳州     | 议堂代庄4号付业变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30851 | 邳州     | PMS 议堂养殖场综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30852 | 邳州     | 议堂桃园村5号河南变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 30853 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村4号小区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30854 | 邳州     | PMS 议堂张单村5号包场变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30855 | 邳州     | 议堂养殖场2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30856 | 邳州     | 议堂陈楼村5号王家变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 30857 | 邳州     | 议堂南戴庄社区3变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30858 | 邳州     | 议堂南戴庄社区2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30859 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区4变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30860 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区3变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30861 | 邳州     | 议堂南戴庄社区1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30862 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30863 | 邳州     | 议堂南戴庄社区5变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30864 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30865 | 邳州     | 议堂南戴庄社区6变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30866 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区5变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30867 | 邳州     | 议堂南戴庄社区4变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30868 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区6变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30869 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村5号东庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30870 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村3号付业变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30871 | 邳州     | PMS 议堂崔家村4号付业变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30872 | 邳州     | PMS 议堂庄台村5号付业变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30873 | 邳州     | PMS 议堂凤华园小区1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30874 | 邳州     | PMS 议堂凤华园小区2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30875 | 邳州     | 议堂刘前村9号魏庄变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 30876 | 邳州     | 议堂潘庄村11号东队变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 30877 | 邳州     | 议堂黄海村6号养猪场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30878 | 邳州     | PMS 议堂桃园村7号周家变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30879 | 邳州     | PMS 议堂刘前村10号付业变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30880 | 邳州     | PMS 议堂王庄村5号园区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30881 | 邳州     | 议堂龚湖村10号薛家变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30882 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村8号陈北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30883 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村10号郁南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30884 | 邳州     | 议堂陈楼村9号候家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30885 | 邳州     | 议堂陈楼村11号区北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30886 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村12号王家变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30887 | 邳州     | PMS 议堂庄台村1号姬张变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30888 | 邳州     | PMS 议堂村3号付业配变增容 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30889 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村4号蒋湖配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30890 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村3号6队配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30891 | 邳州     | PMS 议堂张单村1号小庄配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30892 | 邳州     | 议堂街道6号市场配变增容    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30893 | 邳州     | 议堂龚湖村11号八队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30894 | 邳州     | PMS 议堂王庄村15号冷库变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30895 | 邳州     | PMS 议堂许洼村5号索西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30896 | 邳州     | PMS 议堂许洼村7号湖北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30897 | 邳州     | PMS 议堂张单村7号单南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30898 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村9号龚西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30899 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号鸡南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30900 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村7号蒋西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30901 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村8号一队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30902 | 邳州     | PMS 议堂王庄村14号邹家变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30903 | 邳州     | 议堂许洼村4号超市变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30904 | 邳州     | PMS 议堂许洼村6号许东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30905 | 邳州     | PMS 议堂张单村8号西北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30906 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村7号小区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30907 | 邳州     | PMS 议堂街道9号高速变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30908 | 邳州     | PMS 议堂街道11号政府变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30909 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村10号孟西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30910 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村11号乱南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30911 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村12号河南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30912 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村8号猛西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30913 | 邳州     | PMS 议堂街道10号公安变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30914 | 邳州     | PMS 议堂王庄村17号汪家变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30915 | 邳州     | 议堂刘桥村9号东庄变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 30916 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村9号沙南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30917 | 邳州     | 议堂王庄村13号姚东变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 30918 | 邳州     | PMS 议堂庄台村6号超市变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30919 | 邳州     | PMS 议堂迭路村5号井中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30920 | 邳州     | 议堂迭路村6号韩西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30921 | 邳州     | 议堂龚湖村12号鸡北变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 30922 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村14号学校变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30923 | 邳州     | PMS 议堂黄海村10号团东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30924 | 邳州     | PMS 议堂黄海村11号银杏变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30925 | 邳州     | PMS 议堂黄海村13号张东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30926 | 邳州     | PMS 议堂庄台村8号汪队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30927 | 邳州     | PMS 议堂庄台村9号柳后变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30928 | 邳州     | PMS 议堂庄台村10号小队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30929 | 邳州     | PMS 议堂黄海村14号沙站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30930 | 邳州     | PMS 议堂黄海村7号庙东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30931 | 邳州     | PMS 议堂黄海村9号颜家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30932 | 邳州     | PMS 议堂街道12号桥头变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30933 | 邳州     | PMS 议堂黄海村12号颜前变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30934 | 邳州     | 议堂代庄村6号二队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30935 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村5号村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30936 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村6号三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30937 | 邳州     | 议堂街道16号供电所变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30938 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村12号元前变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30939 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村13号宋东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30940 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村14号饶西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30941 | 邳州     | PMS 议堂柳园村10号超市变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30942 | 邳州     | PMS 议堂柳园村11号渔塘变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30943 | 邳州     | 议堂虎丘村7号村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30944 | 邳州     | PMS 议堂柳园村12号付业变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30945 | 邳州     | 议堂农科村3号蚕场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30946 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村13号警务变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30947 | 邳州     | PMS 议堂桃园村8号庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30948 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村4号姚庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30949 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村13号乱北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30950 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村4号朱东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30951 | 邳州     | 议堂虎丘村4号西庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30952 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村10号牌坊变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30953 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村6号姬张北新变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30954 | 邳州     | PMS 议堂桃园村6号村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30955 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村3号薛北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30956 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村5号庄中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30957 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村7号鱼塘变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30958 | 邳州     | 议堂朱楼村6号付业变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30959 | 邳州     | PMS 议堂刘前村8号鸭厂变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30960 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村8号黄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30961 | 邳州     | PMS 议堂柳园村9号云西新变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30962 | 邳州     | PMS 议堂柳园村7号王东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30963 | 邳州     | PMS 议堂街道8号法庭变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30964 | 邳州     | PMS 议堂王庄村2号村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30965 | 邳州     | PMS 议堂王庄村6号姚家路变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30966 | 邳州     | PMS 议堂迭路村7号井西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30967 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号王庄东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30968 | 邳州     | PMS 议堂黄海村4号黄海变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30969 | 邳州     | PMS 议堂黄海村1号团结变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30970 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号陆家变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30971 | 邳州     | PMS 议堂庄台村3号庄台东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30972 | 邳州     | 议堂黄海村2号庙西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30973 | 邳州     | 议堂黄海村8号张北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30974 | 邳州     | PMS 议堂街道14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30975 | 邳州     | PMS 议堂崔家村5号后小李变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30976 | 邳州     | PMS 议堂街道13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30977 | 贾汪     | PMS 两妥新区台区      | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 30978 | 贾汪     | PMS 解台闫庄东南台区    | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 30979 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30980 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30981 | 贾汪     | 瓦店三台区           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30982 | 贾汪     | PMS 瓦店七台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30983 | 贾汪     | PMS 权台小区1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30984 | 贾汪     | PMS 权台小区2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 30985 | 贾汪     | 权台小区3变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 30986 | 贾汪     | PMS 鹿庄西台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30987 | 贾汪     | 北场电灌            | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 30988 | 贾汪     | PMS 大吴鹿庄供电所     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 30989 | 贾汪     | PMS 鹿庄桃园        | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 30990 | 贾汪     | PMS 大吴段庄综合1台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30991 | 贾汪     | PMS 段庄综合2台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30992 | 贾汪     | PMS 邮西鹿庄农贸市场    | 10       | 400       | 300         | 300             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 30993 | 贾汪     | PMS 鹿南台区           | 10       | 400       | 67          | 67              |
| 30994 | 贾汪     | PMS 两妥东台区2号（两东台区）  | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 30995 | 贾汪     | PMS 鹿东台区           | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 30996 | 贾汪     | PMS 韩元西支部          | 10       | 250       | 133         | 133             |
| 30997 | 贾汪     | 韩元南站               | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 30998 | 贾汪     | 两妥电站               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 30999 | 贾汪     | PMS 两妥西            | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 31000 | 贾汪     | PMS 韩元西            | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 31001 | 贾汪     | PMS 韩元西站           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31002 | 贾汪     | 小吴北养殖台区            | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 31003 | 贾汪     | 权台四台区              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31004 | 贾汪     | 段庄五队               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31005 | 贾汪     | PMS 潘安新址二台区2       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31006 | 贾汪     | 瓦店六台区北2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31007 | 贾汪     | PMS 夏庄六台区          | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 31008 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31009 | 贾汪     | 大吴夏庄南站             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31010 | 贾汪     | 夏庄新北站              | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 31011 | 贾汪     | PMS 夏庄一台区          | 10       | 160       | 105         | 105             |
| 31012 | 贾汪     | PMS 夏庄五台区          | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 31013 | 贾汪     | PMS 夏庄三台区          | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 31014 | 贾汪     | PMS 大吴工业园东         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31015 | 贾汪     | PMS 解台三队           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31016 | 贾汪     | PMS 大吴工业园西         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31017 | 贾汪     | PMS 大吴解台七队         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31018 | 贾汪     | 虎山五台区              | 10       | 160       | 32          | 32              |
| 31019 | 贾汪     | 虎山东电灌站台区（旧）        | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 31020 | 贾汪     | PMS 虎山三台区          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31021 | 贾汪     | 虎山一台区              | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 31022 | 贾汪     | PMS 小吴北养殖2变（原瓦庄南站） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31023 | 贾汪     | 瓦庄八台区南             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31024 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区（瓦庄三台区南）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31025 | 贾汪     | 瓦庄二台区              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31026 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31027 | 贾汪     | PMS 大吴瓦庄七台区（x400）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31028 | 贾汪     | 建平十一队              | 6        | 250       | 0           | 0               |
| 31029 | 贾汪     | 建平十二三队             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31030 | 贾汪     | PMS 建平八九队          | 6        | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31031 | 贾汪     | PMS 大吴建平东小区（北）        | 6        | 400       | 310         | 310             |
| 31032 | 贾汪     | PMS 建平东小区南            | 6        | 630       | 504         | 504             |
| 31033 | 贾汪     | 大吴镇政府                 | 6        | 630       | 504         | 504             |
| 31034 | 贾汪     | PMS 民主苑北二台区           | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31035 | 贾汪     | PMS 民主苑北一台区           | 6        | 315       | 0           | 0               |
| 31036 | 贾汪     | PMS 大吴中建综合变           | 6        | 315       | 252         | 252             |
| 31037 | 贾汪     | PMS 解台东小区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31038 | 贾汪     | PMS 大吴镇政府水井           | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31039 | 贾汪     | PMS 大吴机关变             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31040 | 贾汪     | 小吴二台区                 | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 31041 | 贾汪     | 西大吴水厂（小吴一）            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31042 | 贾汪     | PMS 韩元新北站台区           | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 31043 | 贾汪     | PMS 民主苑三台区（大吴供电所）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31044 | 贾汪     | 大吴商城四台区西变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31045 | 贾汪     | 夏庄琅铭生态园台区             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31046 | 贾汪     | 科文学院东变                | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31047 | 贾汪     | 夏庄西气东输加压站台区           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31048 | 贾汪     | 山南居小区配电室2变            | 6        | 630       | 0           | 0               |
| 31049 | 贾汪     | 山南居小区配电室1变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31050 | 贾汪     | PMS 夏庄七台区             | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 31051 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31052 | 贾汪     | PMS 虎山二台区西（小吴四台区北（段一） | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 31053 | 贾汪     | PMS 虎山八台区             | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 31054 | 贾汪     | PMS 段庄村南二台区           | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 31055 | 贾汪     | PMS 解台一台区             | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 31056 | 贾汪     | PMS 解台二队东             | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 31057 | 贾汪     | PMS 鹿庄电站2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31058 | 贾汪     | PMS 韩元东台区             | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 31059 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31060 | 贾汪     | PMS 潘安新址三台区2          | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 31061 | 贾汪     | PMS 两妥东台区（虎山二）        | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 31062 | 贾汪     | PMS 瓦庄市场台区（韩东新增）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31063 | 贾汪     | PMS 荒里六台区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31064 | 贾汪     | PMS 潘安新址一台区（潘安新二）     | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 31065 | 贾汪     | PMS 权台新六台区（权台五）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31066 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区西（瓦庄新一）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31067 | 贾汪     | PMS 夏庄九台区（夏庄四）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31068 | 贾汪     | PMS 潘安新址四台区（两北新增）     | 10       | 400       | 189         | 189             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31069 | 贾汪     | PMS 步行街北台区（解台二队东）           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31070 | 贾汪     | PMS 荒里水井台区（商城一新增）           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31071 | 贾汪     | PMS 大吴商城四台区                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31072 | 贾汪     | PMS 大吴镇政府北台区                | 6        | 400       | 311         | 311             |
| 31073 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会01             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31074 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会02             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31075 | 贾汪     | PMS 瓦庄四台区西（权四组）             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31076 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区东（权五六）            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31077 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31078 | 贾汪     | PMS 大吴瓦庄新站                  | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 31079 | 贾汪     | PMS 段庄九台区                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31080 | 贾汪     | 荒里新五台区                      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31081 | 贾汪     | PMS 小吴一台区2号变                | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 31082 | 贾汪     | PMS 小吴六台区南(段九)              | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 31083 | 贾汪     | PMS 虎山十台区                   | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 31084 | 贾汪     | PMS 解台二队西台区                 | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 31085 | 贾汪     | 权台七台区(小吴新单一)                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31086 | 贾汪     | PMS 虎山五台区南                  | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 31087 | 贾汪     | PMS 段庄村东台区                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31088 | 贾汪     | PMS 两妥北台区东                  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31089 | 贾汪     | PMS 两妥北站台区                  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31090 | 贾汪     | PMS 两妥西台区南                  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 31091 | 贾汪     | 虎山三台区东台区（瓦新一）               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31092 | 贾汪     | PMS 建平十台区                   | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31093 | 贾汪     | PMS 建平六队                    | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31094 | 贾汪     | PMS 建平四队                    | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31095 | 贾汪     | PMS 建平十台区东(湖里一)             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31096 | 贾汪     | PMS 民主苑一台区南(蔡庄二)            | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31097 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区(蔡庄新一)             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31098 | 贾汪     | PMS 花苑小区2号变（西大吴三台区西）        | 6        | 400       | 307         | 307             |
| 31099 | 贾汪     | 建平大吴信用社台区（西大吴六东）            | 6        | 315       | 252         | 252             |
| 31100 | 贾汪     | PMS 建平二队                    | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31101 | 贾汪     | PMS 大吴求职综合变                 | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31102 | 贾汪     | 权台六台区南变                     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31103 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区2号变（权台五台区2014.04）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31104 | 贾汪     | PMS 瓦庄村委会东台区（夏庄二台2014.04）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31105 | 贾汪     | PMS 段庄村西台区                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31106 | 贾汪     | PMS 小吴六台区2号变（瓦庄新一台区2014.04） | 10       | 400       | 258         | 258             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31107 | 贾汪     | PMS 小吴七台区2号变（荒里二台区2014.04）    | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 31108 | 贾汪     | PMS 瓦庄南站2号变（瓦庄二台区2014.04）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31109 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区2号变（解台五台区2014.04）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31110 | 贾汪     | PMS 夏庄十台区（夏庄一台区2014.04）       | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 31111 | 贾汪     | PMS 韩元新区2号变（虎山二台区2014.04）     | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 31112 | 贾汪     | PMS 韩元新区3变（虎山三台区2014.04）      | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 31113 | 贾汪     | PMS 建平七队(2014.10)             | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31114 | 贾汪     | PMS 建平二队西                     | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31115 | 贾汪     | PMS 建平四队2号变台区(2014.10)        | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31116 | 贾汪     | PMS 建平八九队2号变（2014.10）         | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31117 | 贾汪     | 建平十二三队2号变                     | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31118 | 贾汪     | 建平十一队2号变                      | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31119 | 贾汪     | PMS 建平六队北台区（六队2号变2014.10）     | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31120 | 贾汪     | PMS 大吴中建变2号变（建平十队2号2014.10）   | 6        | 400       | 271         | 271             |
| 31121 | 贾汪     | PMS 大吴机关2号变台区（湖里二台区2014.10）   | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31122 | 贾汪     | PMS 大吴中学（商城1台区2014.10）        | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31123 | 贾汪     | PMS 民主苑北台区3号变（商城2台区2号变2014.10 | 6        | 400       | 0           | 0               |
| 31124 | 贾汪     | PMS 鹿东台区2变新                   | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 31125 | 贾汪     | PMS 小吴三台区2号变                  | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 31126 | 贾汪     | PMS 荒里四台区（新）                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31127 | 贾汪     | PMS 两妥南台区                     | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 31128 | 贾汪     | PMS 段庄村台区                     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31129 | 贾汪     | PMS 夏庄六台区2变                   | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 31130 | 贾汪     | PMS 韩元西支部北台区                  | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 31131 | 贾汪     | PMS 小吴八台区                     | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 31132 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新                    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31133 | 贾汪     | PMS 荒里二台区（新）                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31134 | 贾汪     | PMS 夏庄北站台区                    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31135 | 贾汪     | PMS 夏庄二台区0                    | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 31136 | 贾汪     | PMS 小吴四台区（新）                  | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 31137 | 贾汪     | PMS 北场电灌2号变                   | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 31138 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区2号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31139 | 贾汪     | PMS 瓦庄六台区                     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31140 | 贾汪     | PMS 小吴七台区                     | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 31141 | 贾汪     | PMS 虎山二台区（新）                  | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 31142 | 贾汪     | PMS 大吴邮西台区                    | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 31143 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区2号变（新）               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31144 | 贾汪     | PMS 段庄西站台区                    | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31145 | 贾汪     | PMS 两妥北台区0               | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 31146 | 贾汪     | PMS 瓦庄二台区2号变（新）          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31147 | 贾汪     | PMS 北场台区                 | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 31148 | 贾汪     | PMS 解台一队北台区（新）           | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 31149 | 贾汪     | PMS 解台四队西                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31150 | 贾汪     | PMS 韩元闫庄2号台区             | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 31151 | 贾汪     | PMS 大吴卹西台区北台区（新）         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31152 | 贾汪     | PMS 瓦庄四区新                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31153 | 贾汪     | PMS 荒里一台区新新              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31154 | 贾汪     | PMS 虎山四台区（新）             | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 31155 | 贾汪     | PMS 韩元西支部2变台区            | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 31156 | 贾汪     | PMS 解台八台区                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31157 | 贾汪     | PMS 两妥东3台区(新)            | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 31158 | 贾汪     | PMS 小吴三台区（新）             | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 31159 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区北台区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31160 | 贾汪     | PMS 荒里三台区（新）             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31161 | 贾汪     | PMS 段庄村南台区               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31162 | 贾汪     | PMS 荒里一台区2变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31163 | 贾汪     | PMS 瓦店二台区新配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31164 | 贾汪     | PMS 小吴二台区2变（新）           | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 31165 | 贾汪     | PMS 瓦店小区2号变（大吴供电所）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31166 | 贾汪     | PMS 大吴解台七队2变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31167 | 贾汪     | PMS 建平村委会1箱变             | 6        | 315       | 252         | 252             |
| 31168 | 贾汪     | PMS 建平村委会2箱变             | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31169 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站3变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31170 | 贾汪     | PMS 大吴潘安四队               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31171 | 贾汪     | PMS 小吴电灌台片               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31172 | 贾汪     | 潘安新址八台区（权二）              | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 31173 | 贾汪     | PMS 大吴供电所1号变（新）          | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 31174 | 贾汪     | PMS 大吴供电所2号变（新）          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31175 | 贾汪     | PMS 西大吴二队电灌2号配变20150410  | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 31176 | 贾汪     | PMS 西大吴五六队电灌2号配变20150411 | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 31177 | 贾汪     | PMS 西大吴四队电灌2号配变          | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 31178 | 贾汪     | PMS 大吴商城二台区（新）           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31179 | 贾汪     | PMS 西大吴四队水井2号配变20150414  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31180 | 贾汪     | PMS 西大吴二台区2号配变20150415   | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 31181 | 贾汪     | PMS 西大吴三台区2号配变20150416   | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 31182 | 贾汪     | PMS 西大吴四台区2号配变20150417   | 10       | 400       | 135         | 135             |

| 序号    | 市(县、区) | 台区名称                   | 电压等级 (kV) | 额定容量 (kVA) | 电源开放容量 (kVA) | 分布式光伏可开放容量 (kVA) |
|-------|--------|------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| 31183 | 贾汪     | PMS 西大吴五台区2号配变20150418 | 10        | 400        | 125          | 125              |
| 31184 | 贾汪     | PMS 老对圩2号配变20150419    | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 31185 | 贾汪     | PMS 西大吴一台区2号配变20150420 | 10        | 400        | 161          | 161              |
| 31186 | 贾汪     | PMS 西大吴三台区西2号变         | 10        | 400        | 11           | 11               |
| 31187 | 贾汪     | PMS 西大吴五台区东2号配变        | 10        | 400        | 126          | 126              |
| 31188 | 贾汪     | PMS 西大吴六台区2配变          | 10        | 400        | 15           | 15               |
| 31189 | 贾汪     | PMS 西大吴六队东2号配变20150424 | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31190 | 贾汪     | PMS 大吴商城一台区(新)         | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 31191 | 贾汪     | 段庄新二台区20151120         | 10        | 400        | 283          | 283              |
| 31192 | 贾汪     | PMS 步行街北台区2号变          | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31193 | 贾汪     | PMS 许场变(新)             | 10        | 400        | 320          | 320              |
| 31194 | 贾汪     | PMS 段庄新区台区2015112005   | 10        | 400        | 65           | 65               |
| 31195 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室1变            | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 31196 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室2变            | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 31197 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室3变            | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 31198 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室4变            | 10        | 630        | 0            | 0                |
| 31199 | 贾汪     | PMS 华建小区               | 6         | 400        | 320          | 320              |
| 31200 | 贾汪     | PMS 西大吴一台区南2号          | 10        | 400        | 55           | 55               |
| 31201 | 贾汪     | 瓦店小区0                  | 10        | 315        | 0            | 0                |
| 31202 | 贾汪     | PMS 荒里一台区南(国网)         | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31203 | 贾汪     | PMS 瓦店八台区2号变(国网)       | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31204 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区3号变(国网)       | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31205 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区新建(国网)        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31206 | 贾汪     | PMS 虎山2台区新建(国网)        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31207 | 贾汪     | PMS 虎山三台区2号变           | 10        | 400        | 14           | 14               |
| 31208 | 贾汪     | PMS 虎山四台区2号变(国网)       | 10        | 400        | 301          | 301              |
| 31209 | 贾汪     | 虎山5台区新建(国网)            | 10        | 160        | 69           | 69               |
| 31210 | 贾汪     | PMS 虎山六台区(国网)          | 10        | 400        | 276          | 276              |
| 31211 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新2号变          | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31212 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址三北台区(国网)       | 10        | 400        | 48           | 48               |
| 31213 | 贾汪     | PMS 解台三队2号变(国网)        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31214 | 贾汪     | PMS 大吴机关3号变(国网)        | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31215 | 贾汪     | PMS 荒里四台区2号变(国网)       | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31216 | 贾汪     | PMS 西大吴一台区3号变          | 10        | 400        | 72           | 72               |
| 31217 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2号变(国网)      | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31218 | 贾汪     | PMS 夏庄八队西站2号变(国网)      | 10        | 400        | 275          | 275              |
| 31219 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区2号变(国网)       | 10        | 400        | 0            | 0                |
| 31220 | 贾汪     | PMS 夏庄新北站2号变(国网)       | 10        | 400        | 138          | 138              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31221 | 贾汪     | PMS 夏庄六台区3号变(国网)     | 10       | 400       | 41          | 41              |
| 31222 | 贾汪     | PMS 夏庄三台区2号变(国网)     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31223 | 贾汪     | PMS 夏庄一台区2号变(国网)     | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 31224 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区2号变(国网)     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31225 | 贾汪     | PMS 权台三台区新建(国网)      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31226 | 贾汪     | PMS 韩元东台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 31227 | 贾汪     | 段庄村北台区（国网）           | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 31228 | 贾汪     | PMS 邮西台区3号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31229 | 贾汪     | PMS 韩元闫庄台区（国网）       | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 31230 | 贾汪     | PMS 鹿庄桃园2号变台区(国网)    | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 31231 | 贾汪     | PMS 两妥北站2号变（国网）      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31232 | 贾汪     | PMS 潘安二队（国网）         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31233 | 邳州     | 议堂街道15号信用社变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31234 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村7号孟南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31235 | 邳州     | PMS 议堂刘前1号村部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31236 | 邳州     | PMS 议堂王庄村7号工业变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31237 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31238 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31239 | 邳州     | PMS 议堂镇议堂村7号王台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31240 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31241 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31242 | 邳州     | PMS 议堂工业园1号博康配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31243 | 邳州     | PMS 议堂黄海村15号付业变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31244 | 邳州     | PMS 议堂崔家村6号门窗变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31245 | 邳州     | 议堂龚湖村13号四队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31246 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31247 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31248 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31249 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31250 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31251 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31252 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31253 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31254 | 邳州     | 议堂议堂村1箱变1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31255 | 邳州     | 议堂议堂村2箱变2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31256 | 邳州     | 议堂议堂村3箱变3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31257 | 邳州     | 议堂议堂村4箱变4变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31258 | 邳州     | 议堂张单村3号水芹变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31259 | 邳州     | 议堂龚湖村8号彭河变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 31260 | 邳州     | 议堂社区7号学校变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31261 | 邳州     | 议堂张单村9号东王变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31262 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区2号箱变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31263 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区1号箱变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31264 | 邳州     | 议堂街道17号广场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31265 | 邳州     | 议堂刘桥村6号庄西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31266 | 邳州     | 议堂沙埠村15号思乡桥变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31267 | 邳州     | 柳新村安置房4变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31268 | 邳州     | 柳新村安置房1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31269 | 邳州     | 柳新村安置房3变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31270 | 邳州     | 柳新村安置房2变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31271 | 邳州     | 议堂育才小区2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31272 | 邳州     | 议堂育才小区1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31273 | 邳州     | 议堂议堂村6箱变6变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31274 | 邳州     | PMS 议堂议南线刘桥村7号路北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31275 | 邳州     | PMS 议堂崔家村3号东李变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31276 | 邳州     | PMS 议堂代庄村5号付业变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31277 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号安置房1号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 31278 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村4号安置房2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31279 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村1号前行东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31280 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村3号胜利河变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31281 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村5号大新庄东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31282 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道3号邮局路西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31283 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道1号敬老院变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31284 | 邳州     | 赵墩镇城河村6号城河西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31285 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村6号安置房1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31286 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村7号安置房2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31287 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村7号农业示范园变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 31288 | 邳州     | 赵墩镇衡楼村8号衡楼西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31289 | 邳州     | 赵墩镇沙集村1号蔡庄北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31290 | 邳州     | 赵墩公路管理站1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31291 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村旺庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31292 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村8号闫家街道南2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31293 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道5号镇政府变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31294 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村6号殷庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31295 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村8号三彭变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31296 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村4号外河单变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31297 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村7号小圩变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31298 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村9号陈场变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31299 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村2号建筑新区变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31300 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村1号后褚变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31301 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村3号褚东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31302 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村5号张庄桥变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31303 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村6号西张变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31304 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村10号曹台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31305 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村9号庄场变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31306 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村8号后营变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31307 | 邳州     | 赵墩镇过河村7号小菜庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31308 | 邳州     | 赵墩镇更厅村7号衡台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31309 | 邳州     | 赵墩镇更厅村6号徐集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31310 | 邳州     | 赵墩镇更厅村5号徐集西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31311 | 邳州     | 赵墩镇天庙村4号天庙村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31312 | 邳州     | 赵墩镇天庙村5号刘楼变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31313 | 邳州     | 赵墩镇天庙村6号刘庄变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 31314 | 邳州     | 赵墩镇天庙村3号尚中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31315 | 邳州     | 赵墩镇天庙村2号汪北变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31316 | 邳州     | 赵墩镇更厅村4号更厅三四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31317 | 邳州     | 赵墩镇更厅村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31318 | 邳州     | 赵墩镇更厅村1号刘庄变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 31319 | 邳州     | 赵墩镇更厅村3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31320 | 邳州     | 赵墩镇天庙村7号古庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31321 | 邳州     | 赵墩镇天庙村8号古庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31322 | 邳州     | 赵墩镇天庙村1号小凌变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31323 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村6号兴店变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31324 | 邳州     | PMS 赵墩村8号赵墩立交桥   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31325 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村9号彭家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31326 | 邳州     | 赵墩镇过河村8号魏家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31327 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31328 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村4号三娄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31329 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村1号代场队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31330 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村7号毛湖南站 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31331 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村3号焦家变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31332 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村1号大巩西变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31333 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村2号大巩东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31334 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村1号后埝变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31335 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村4前刘村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31336 | 邳州     | 赵墩镇前刘村6号后庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31337 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村3号汪南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31338 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村3号闫家变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31339 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村5号何庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31340 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村2号庙前变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31341 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村2号圩北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31342 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村4号过河站变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31343 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村1号张湾变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31344 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号何庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31345 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村11号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31346 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村7号闫家街道南1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31347 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村6号闫家街道北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31348 | 邳州     | 赵墩镇中刘村4号中刘南站变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31349 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村3号中刘北站变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31350 | 邳州     | 赵墩镇闫家村5号小毛变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31351 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村6号蒋台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31352 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村5号良台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31353 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村2号卞台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31354 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村2号三唐变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31355 | 邳州     | 赵墩镇过河村1号圩南变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31356 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村3号庄洼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31357 | 邳州     | 赵墩镇寨河村3号寨河村部变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31358 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村8号郑家变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31359 | 邳州     | 赵墩镇张庄村4号旺庄四队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31360 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村1号老龙潭东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31361 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村1号张瓦房变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31362 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村2号倪桥三队变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 31363 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村5号皮湖变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31364 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村4号小新庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31365 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村1号代场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31366 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村2号寨西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31367 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村7号前河湾变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31368 | 邳州     | 赵墩镇柳元村1号窠家变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31369 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村3号白家变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31370 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村2号曹家变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31371 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村4号大新庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31372 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村6号柳元变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31373 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村5号冯家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31374 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村1号旺庄二队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31375 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村6号贾家变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31376 | 邳州     | 赵墩镇张庄村2号旺庄三队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31377 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村3号旺庄五队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31378 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村2号东耿埠变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31379 | 邳州     | 赵墩镇义合村1号崔家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31380 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村3号义合村部变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31381 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村5号韩家东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31382 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道1号街道西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31383 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村5号水源变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31384 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村1号瓦子布单变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31385 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村6号胡元变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31386 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村25号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31387 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村6号后瓦子布变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31388 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村3号瓦布东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31389 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村2号瓦子布西变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31390 | 邳州     | 赵墩镇义合村4号韩家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31391 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村4号固子西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31392 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村6号固子东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31393 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村5号固子中变2 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31394 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村5号高沙庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31395 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村3号西牌坊变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31396 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村4号东固子东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31397 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村6号东固子西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31398 | 邳州     | PMS 赵墩镇牌坊村1号官场单变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31399 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村2号沙楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31400 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村4号沙集变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31401 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村6号左家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31402 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村3号王楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31403 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村5号旗杆变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31404 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村2号蔡庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31405 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村4号河湾村部变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31406 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村4号不老变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31407 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道4号街道南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31408 | 邳州     | 赵墩镇滩东村2号梁楼单变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31409 | 邳州     | 赵墩镇滩东村1号梁楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31410 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村8号衡台单变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31411 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村4号西耿埠北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31412 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村3号西耿埠南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31413 | 邳州     | 赵墩镇河湾村2号倪楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31414 | 邳州     | 赵墩村1号小庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31415 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村2号前行变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31416 | 邳州     | PMS 衡楼村2号宋庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31417 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村9号小庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31418 | 邳州     | 赵墩镇城河村7号老庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31419 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村5号城南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31420 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村11号土楼变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31421 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村12号前吕变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31422 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村4号衡楼村部变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31423 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村1号房庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31424 | 邳州     | PMS 衡楼村5号宋庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31425 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村3号七里井变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31426 | 邳州     | 赵墩镇城河村12号前胡西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31427 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村1号旺寺变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31428 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村4号大王庙西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31429 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村2号胡家变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31430 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村3号姬家变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31431 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村6号下湾变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31432 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村5号大王庙东变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31433 | 邳州     | 赵墩镇河湾村5号河湾四队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31434 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村6号吴台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31435 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村6号赵口变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31436 | 邳州     | 赵墩镇胡家村7号尚家变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31437 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村1号善训变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31438 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村3号王楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31439 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村2号白庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31440 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村4号高庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31441 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村6号顾庄村部变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31442 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村8号永庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31443 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村7号永庄单变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31444 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村5号小曹家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31445 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村3号滩西西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31446 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道2号街道北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31447 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村2号滩西东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31448 | 邳州     | PMS 赵墩镇街道2号南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31449 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道3号赵墩街道东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31450 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道4号街道西变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31451 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村2号后胡变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31452 | 邳州     | PMS 赵墩村5号沈场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31453 | 邳州     | 赵墩镇郭口村2号葛家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31454 | 邳州     | 赵墩镇郭口村1号花家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31455 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村5号前郭变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31456 | 邳州     | 赵墩镇郭口村6号后郭变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31457 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村7号汪西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31458 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村5号外河变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31459 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村6号王场变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31460 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村4号秦家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31461 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村1号罗西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31462 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村3号庙湾变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31463 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村1号刘台村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31464 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村4号马堰变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31465 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村2号新集变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31466 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村5号刘台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31467 | 邳州     | 赵墩镇河湾村3号倪楼西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31468 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村6号旗杆北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31469 | 邳州     | 赵墩镇前刘村5号后台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31470 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村8号侯家变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31471 | 邳州     | 赵墩城河村9号大林变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31472 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村1号东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31473 | 邳州     | 赵墩城河村11号三行西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31474 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上中心小学教师公寓  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31475 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村8号张瓦房新变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31476 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村8号贾家南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31477 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村8号义东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31478 | 邳州     | 赵墩镇闫家村9号马北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31479 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村11号大新庄北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31480 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村2号龚渡口变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31481 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村11变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31482 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村7号柳元东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31483 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村7号瓦子布中变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31484 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号小圩北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31485 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村10号窦家北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31486 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳园村9号新村部变   | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31487 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号耿埠一队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31488 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村7号西耿埠西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31489 | 贾汪     | PMS 潘安五台区（国网）     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31490 | 贾汪     | PMS 潘安新址七台区（国网）   | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 31491 | 贾汪     | PMS 潘安新址六台区（国网）   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 31492 | 贾汪     | PMS 潘安新址五台区（国网）   | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 31493 | 贾汪     | PMS 小吴六台区3号变      | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 31494 | 贾汪     | PMS 小吴东养殖2号变（国网）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31495 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区（国网）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31496 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区新建（国网）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31497 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区2号变（国网）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31498 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区2号变（国网）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31499 | 贾汪     | PMS 小吴四台区2号变      | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 31500 | 贾汪     | PMS 小吴五台区（新）      | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 31501 | 贾汪     | PMS 小吴西养殖2号变（国网）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31502 | 贾汪     | PMS 虎山二台区3号变      | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 31503 | 贾汪     | PMS 解台二队东3号变      | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 31504 | 贾汪     | PMS 解台一队3号变       | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 31505 | 贾汪     | PMS 西大吴四台区南（国网）   | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 31506 | 贾汪     | PMS 段庄综合一台区2号变    | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 31507 | 贾汪     | PMS 建平广场配电室2变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31508 | 贾汪     | PMS 建平广场小区配电室1变   | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31509 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室1变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 31510 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室2变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 31511 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31512 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31513 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31514 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31515 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31516 | 贾汪     | 鹿西台区2号变           | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 31517 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站2变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31518 | 贾汪     | 瓦店八台区（国网）         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31519 | 贾汪     | PMS 大吴繁荣小区配电室1变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31520 | 贾汪     | PMS 大吴繁荣小区配电室2变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31521 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31522 | 贾汪     | PMS 蔡庄四台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31523 | 贾汪     | PMS 湖里东站2号变（10KV） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31524 | 贾汪     | PMS 蔡庄村照明         | 10       | 400       | 245         | 245             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31525 | 贾汪     | PMS 湖里一台区北台区（建平十二三）        | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 31526 | 贾汪     | PMS 湖里二台区东（程楼三）            | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 31527 | 贾汪     | PMS 湖里三台区2号变（2014.10）      | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 31528 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址一台区西（2014.10）      | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 31529 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址二台区东台区（2014.10）    | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 31530 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址二台区                | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 31531 | 贾汪     | PMS 湖里四台区2号变（2014.10）      | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 31532 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址三台区                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31533 | 贾汪     | PMS 湖里果园一台区                | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 31534 | 贾汪     | PMS 湖里三台区（10KV）            | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 31535 | 贾汪     | PMS 湖里二台区（10KV）            | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 31536 | 贾汪     | PMS 湖里果园二台区                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31537 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址一台区（10KV）          | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 31538 | 贾汪     | PMS 湖里四台区（10KV）            | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 31539 | 贾汪     | PMS 湖里果园一台区南（湖里一台区2014.10） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31540 | 贾汪     | PMS 湖里七八队电站（10KV）          | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 31541 | 贾汪     | PMS 湖里电站（10KV）             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31542 | 贾汪     | PMS 湖里北站（10KV）             | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 31543 | 贾汪     | PMS 蔡庄东站（10KV）             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31544 | 贾汪     | PMS 湖里一台区（10KV）            | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 31545 | 贾汪     | PMS 蔡庄北站（10KV）             | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 31546 | 贾汪     | PMS 蔡庄南站（10KV）             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31547 | 贾汪     | 湖里新北站（10KV）                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31548 | 贾汪     | PMS 建平村村民委员会1变             | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 31549 | 贾汪     | PMS 权台4队小区箱变1变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31550 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31551 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31552 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31553 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31554 | 贾汪     | PMS 段庄西湖1号台区               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31555 | 贾汪     | PMS 鹿庄供电所西台区               | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 31556 | 贾汪     | 岐山阳光花园8箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31557 | 贾汪     | 岐山阳光花园9箱变                  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31558 | 贾汪     | 岐山阳光花园4箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31559 | 贾汪     | 岐山阳光花园1箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31560 | 贾汪     | 岐山阳光花园3箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31561 | 贾汪     | 岐山阳光花园2箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31562 | 贾汪     | 岐山阳光花园7箱变                  | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31563 | 贾汪     | 岐山阳光花园6箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31564 | 贾汪     | 岐山阳光花园5箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31565 | 贾汪     | PMS 和谐小区2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31566 | 贾汪     | PMS 和谐小区1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31567 | 贾汪     | PMS 金鑫小区1箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31568 | 贾汪     | PMS 金鑫小区2箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31569 | 贾汪     | PMS 金鑫小区3箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31570 | 贾汪     | 旗山矿斜路1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31571 | 贾汪     | 旗山矿斜路3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31572 | 贾汪     | PMS 旗山矿斜路2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31573 | 贾汪     | PMS 大吴鹿庄鑫鹿小区（瓦2） | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 31574 | 贾汪     | PMS 湖里二台区东北变     | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 31575 | 贾汪     | PMS 两妥新区南变       | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 31576 | 贾汪     | 鹿南台区2号变          | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 31577 | 贾汪     | PMS 荒里水井西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31578 | 贾汪     | PMS 西大吴五台区西变     | 10       | 400       | 42          | 42              |
| 31579 | 贾汪     | PMS 西大吴六台区西变     | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 31580 | 贾汪     | 湖畔佳苑6配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31581 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31582 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31583 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31584 | 贾汪     | 湖畔佳苑7配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31585 | 贾汪     | 湖畔佳苑5配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31586 | 贾汪     | 湖畔佳苑6配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31587 | 贾汪     | 湖畔佳苑7配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31588 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31589 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31590 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31591 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31592 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31593 | 贾汪     | 湖畔佳苑5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31594 | 贾汪     | 时光澜园6配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31595 | 贾汪     | 时光澜园6配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31596 | 贾汪     | 时光澜园4配电室1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31597 | 贾汪     | 时光澜园4配电室2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31598 | 贾汪     | 解忧湖2配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31599 | 贾汪     | 解忧湖2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31600 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31601 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31602 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31603 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31604 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31605 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31606 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31607 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31608 | 贾汪     | 运河小镇五期1配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31609 | 贾汪     | 运河小镇五期1配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31610 | 贾汪     | 运河小镇五期2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31611 | 贾汪     | 运河小镇五期2配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31612 | 贾汪     | 建平公园变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31613 | 贾汪     | 运河悦府一期1配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31614 | 贾汪     | 运河悦府一期1配电室1变 | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 31615 | 贾汪     | 步行街北台区3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31616 | 贾汪     | 潘安新村3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31617 | 贾汪     | 潘安新村2箱变      | 10       | 630       | 162         | 162             |
| 31618 | 贾汪     | 潘安新村组合配电站1变  | 10       | 630       | 491         | 491             |
| 31619 | 贾汪     | 潘安新村4箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31620 | 贾汪     | 云谷产业园组合配电站2变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 31621 | 贾汪     | 云谷产业园组合配电站1变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 31622 | 贾汪     | 云谷产业园2配电室1变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 31623 | 贾汪     | 云谷产业园2配电室2变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 31624 | 贾汪     | 大吴工业园西二台区    | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 31625 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31626 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31627 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31628 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31629 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31630 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31631 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31632 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31633 | 贾汪     | 大吴夏庄南站二台区    | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 31634 | 贾汪     | 荣华之光2配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31635 | 贾汪     | 荣华之光组合配电站2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31636 | 贾汪     | 荣华之光2配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31637 | 贾汪     | 荣华之光组合配电站1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31638 | 贾汪     | 时光澜园5配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31639 | 贾汪     | 时光澜园5配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31640 | 贾汪     | 西大吴北湖鱼塘台区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31641 | 贾汪     | 湖里二期1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31642 | 贾汪     | 湖里二期2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31643 | 贾汪     | 湖里二期3变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31644 | 贾汪     | 湖里二期4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31645 | 贾汪     | 花苑小区箱变       | 6        | 630       | 504         | 504             |
| 31646 | 贾汪     | 潘安村三队配变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31647 | 贾汪     | 运河小镇四期3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31648 | 贾汪     | 运河小镇四期2配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31649 | 贾汪     | 运河小镇四期3配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31650 | 贾汪     | 运河小镇四期1配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31651 | 贾汪     | 运河小镇四期2配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31652 | 贾汪     | 运河小镇四期1配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31653 | 贾汪     | 鹿西台区北变       | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 31654 | 贾汪     | 博观府2配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31655 | 贾汪     | 博观府3配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31656 | 贾汪     | 博观府4配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31657 | 贾汪     | 博观府2配电室1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31658 | 贾汪     | 博观府4配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31659 | 贾汪     | 博观府3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31660 | 贾汪     | 博观府1配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31661 | 贾汪     | 博观府1配电室1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31662 | 贾汪     | 两妥北湖台区       | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 31663 | 贾汪     | 潘安湖东1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31664 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31665 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31666 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31667 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31668 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31669 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31670 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31671 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31672 | 贾汪     | 运河小镇3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31673 | 贾汪     | 运河小镇1配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31674 | 贾汪     | 运河小镇1配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31675 | 贾汪     | 运河小镇3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31676 | 贾汪     | 科文学院东二台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31677 | 贾汪     | 大吴镇政府西箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31678 | 贾汪     | 程楼翻水站        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31679 | 贾汪     | 程楼六台区西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31680 | 贾汪     | 运河小镇三期1配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31681 | 贾汪     | 运河小镇三期2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31682 | 贾汪     | 运河小镇三期2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31683 | 贾汪     | 运河小镇三期1配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31684 | 贾汪     | 永嘉科技港组合配电站1变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 31685 | 贾汪     | 永嘉科技港组合配电站2变 | 10       | 1000      | 794         | 794             |
| 31686 | 贾汪     | 度假小镇1配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31687 | 贾汪     | 度假小镇1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31688 | 贾汪     | 翡翠园一期五台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31689 | 贾汪     | 翡翠园一期六台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31690 | 贾汪     | 湖里一期北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31691 | 贾汪     | 程楼西站         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31692 | 贾汪     | 翡翠园东小区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31693 | 贾汪     | 湖里翡翠园三台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31694 | 贾汪     | 翡翠园西小区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31695 | 贾汪     | 程楼九台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31696 | 贾汪     | 小吴村北变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31697 | 贾汪     | 解忧湖3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31698 | 贾汪     | 解忧湖3配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31699 | 贾汪     | 解忧湖1配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31700 | 贾汪     | 解忧湖1配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31701 | 贾汪     | 程楼九台区东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31702 | 贾汪     | 建平一台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31703 | 贾汪     | 程楼东站         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31704 | 贾汪     | 程楼一台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31705 | 贾汪     | 程楼三台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31706 | 贾汪     | 程楼三台区西2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31707 | 贾汪     | 程楼四台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31708 | 贾汪     | 程楼一台区北       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31709 | 贾汪     | 程楼新九台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31710 | 贾汪     | 湖里西站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31711 | 贾汪     | 运河小镇六期3配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31712 | 贾汪     | 运河小镇六期2配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31713 | 贾汪     | 运河小镇六期3配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 31714 | 贾汪     | 运河小镇六期2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31715 | 贾汪     | 运河小镇六期1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31716 | 贾汪     | 运河小镇六期1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31717 | 贾汪     | 程楼八台区             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31718 | 贾汪     | 程楼二台区西            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31719 | 贾汪     | 程楼二台区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31720 | 贾汪     | 程楼北站              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31721 | 贾汪     | 湖里西站南变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31722 | 贾汪     | 湖里东站              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31723 | 贾汪     | 湖里三四队电站           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 31724 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31725 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31726 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31727 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31728 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31729 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31730 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31731 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31732 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31733 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31734 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31735 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31736 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31737 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31738 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31739 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31740 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31741 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31742 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31743 | 贾汪     | 星港嘉苑2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31744 | 贾汪     | 星港嘉苑2配电室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 31745 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号衡楼中变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31746 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号蒋西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31747 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩东村3号梁楼东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31748 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31749 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村8号蒋东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31750 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村7号胡元西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31751 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村10号罗东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31752 | 邳州     | 赵墩镇胡家村11号姬家北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31753 | 邳州     | 赵墩镇更厅村11号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31754 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31755 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道5号街东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31756 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31757 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村12号张湾新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31758 | 邳州     | 赵墩镇闫家村14号徐台变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31759 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号小彭变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31760 | 邳州     | 赵墩镇中刘村6号闸北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31761 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村9号街道南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31762 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村11号瓦子布三队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31763 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村14号老西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31764 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号古东南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31765 | 邳州     | 赵墩镇固子村12号固子六队北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31766 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村8号倪楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31767 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村4号河湾变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31768 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村11号瓦东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31769 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村13号贾家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31770 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村12号永庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31771 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村7号街道北变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31772 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村10号汪西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31773 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村11号高庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31774 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村13号固子一队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31775 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村7号小张庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31776 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村9号河东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31777 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村14号固子四队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31778 | 邳州     | 赵墩镇闫家村10号大楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31779 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村10号永庄新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31780 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号老龙潭西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31781 | 邳州     | PMS 赵墩倪桥村9号倪桥九队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31782 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道8号经管站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31783 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道6号食品站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31784 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村10号后瓦子布北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31785 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村4号王口西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31786 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村8号焦家南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31787 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村12号董台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31788 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村9号胡家村部变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31789 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道9号邮局变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31790 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村9号瓦子布四队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31791 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村9号毛北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31792 | 邳州     | 赵墩镇闫家村12号闫家街道南3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31793 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号葛家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31794 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村5号滩西东新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31795 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号蔡庄新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31796 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村15号闫家街道北新变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31797 | 邳州     | 赵墩镇闫家村13号小巩变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31798 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道10号邮局变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31799 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道12号幼儿园变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31800 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道15号敬老院南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31801 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道14号中学变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31802 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道7号医院变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31803 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道9号教办变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31804 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道11号粮管所变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31805 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道13号街西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31806 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号黄家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31807 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村7号沙集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31808 | 邳州     | 赵墩镇更厅村12号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31809 | 邳州     | 赵墩镇更厅村13号更厅南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31810 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号白庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31811 | 邳州     | 赵墩镇胡家村10号胡家西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31812 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村13号城北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31813 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村9号吴台三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31814 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村12号曹家西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31815 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号代场东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31816 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村14号善训南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31817 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村13号曹家老村部   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31818 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村11号三合庄新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31819 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村8号寨东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31820 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村11号焦家东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31821 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村10号蒋台南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31822 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村16号三唐北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31823 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村16号大巩南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31824 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村17号庄场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31825 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村8号郭台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31826 | 邳州     | 赵墩镇过河村9号魏家新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31827 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号后庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31828 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村15号城东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31829 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村12号花家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31830 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村13号庄洼西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31831 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村14号前郭变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31832 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号土楼东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31833 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村15号外河东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31834 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭衡楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31835 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村7号井沿变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31836 | 邳州     | 赵墩镇更厅村14号更厅村部新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31837 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村13号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31838 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号尚西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31839 | 邳州     | 赵墩镇天庙村11号天庙冯家变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31840 | 邳州     | 赵墩镇天庙村10号刘庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31841 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村10号赵滩路口变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31842 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村7号旗杆新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31843 | 邳州     | 赵墩镇郭口村11号后郭东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31844 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸1号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31845 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31846 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31847 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村5号东耿埠新变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31848 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村6号滩西北新变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31849 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村11号吴台一队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31850 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村8号旺寺南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31851 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村9号新后变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31852 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道7号街道西新变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31853 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道7号学校变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 31854 | 邳州     | 金煌房地产1号变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31855 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31856 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产3号变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31857 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村9号庙后变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31858 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村18号马北新   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31859 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村8号埝西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31860 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村13号侯集变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31861 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村17号东门变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31862 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村18号彭家南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31863 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村7号汪南北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31864 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村15号大王庙北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31865 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村15号学校变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31866 | 邳州     | PMS 赵墩柳元村14号郑东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31867 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村10号倪桥村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31868 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村8号牌坊一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31869 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村10号蔡庄村部变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31870 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村9号蔡庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31871 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村7号张台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31872 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号街道北新变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31873 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号老滩队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31874 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村7号滩西新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31875 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村8号不老西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31876 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村12号车家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31877 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村13号刘家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31878 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村9号赵口新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31879 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村8号旺庄一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31880 | 邳州     | 赵墩镇过河村12号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31881 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖19号外河西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31882 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村10号前胡变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31883 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村8号老庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31884 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村3号前唐变新建工程 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31885 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村14号宋庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31886 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村11号后胡西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31887 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村郭衡楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31888 | 邳州     | 赵墩镇更厅村15号何庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31889 | 邳州     | 赵墩镇天庙村13号潘桥变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31890 | 邳州     | 赵墩镇天庙村14号代家变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31891 | 邳州     | 赵墩镇天庙村15号古庄新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31892 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村18号十三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31893 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村14号胡家西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31894 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村10号圩北南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31895 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村16号行西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31896 | 邳州     | 赵墩镇天庙村12号气站变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31897 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村11号胡元南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31898 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村5号王口变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31899 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号三娄南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31900 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村15号牌坊变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31901 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村9号旗杆东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31902 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村11号过河北站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31903 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村19号街南新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31904 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村21号户台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31905 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村20号三楼西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31906 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村20号街西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31907 | 邳州     | PMS 闫家村部小区            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31908 | 邳州     | PMS 东方学校小区            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31909 | 邳州     | PMS 卢占举小区变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31910 | 邳州     | PMS 耿布村8号老龙潭变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31911 | 邳州     | 赵墩镇义合村14号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31912 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村21号吕台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31913 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31914 | 邳州     | PMS 赵墩寨东9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31915 | 邳州     | 闫家村22号小毛北变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31916 | 邳州     | PMS 中刘村11号后埝南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31917 | 邳州     | PMS 中刘村10号庙后北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31918 | 邳州     | 闫家村23号老庄变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31919 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村村民委员会（金帝豪庭） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31920 | 邳州     | 赵墩闫家村24号市场南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31921 | 邳州     | 赵墩镇更厅村16号十四队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31922 | 邳州     | 赵墩村安置房2号变             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31923 | 邳州     | PMS 赵墩村安置房1号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 31924 | 邳州     | 赵墩镇前刘村9号龚渡口新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31925 | 邳州     | 赵墩镇张庄村9号旺庄七队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31926 | 邳州     | 赵墩镇前刘村12号埝东新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31927 | 邳州     | 赵墩镇沙集村11号冯家新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31928 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村21号村部变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31929 | 邳州     | 赵墩镇闫家村29号街道变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31930 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村16号何家变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31931 | 邳州     | 赵墩澎湖村20号油坊新变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31932 | 邳州     | 赵墩村12号郭家西变            | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 31933 | 邳州     | 赵墩镇中刘村12号何庄西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31934 | 邳州     | 赵墩闫家村25号小巩东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31935 | 邳州     | 赵墩镇郭口村15号蒋东新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31936 | 邳州     | 赵墩镇更厅村17号衡台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31937 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村24号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31938 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村17号蒋台西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31939 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村22号褚东新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31940 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村23号油坊南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31941 | 邳州     | 赵墩镇天庙村18号郁家变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31942 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村24号彭东西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31943 | 邳州     | 赵墩沙集村12号王楼新变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31944 | 邳州     | 赵墩镇闫家村30号马南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31945 | 邳州     | 赵墩镇闫家村32号街道变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31946 | 邳州     | 赵墩镇闫家村31号大楼北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31947 | 邳州     | 赵墩镇前刘村10号埝西新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31948 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号三楼西南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31949 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村20号小圩新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31950 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村13号郭衡楼西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31951 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村14号沈场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31952 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号三楼中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31953 | 邳州     | 赵墩镇中刘村16号村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31954 | 邳州     | 赵墩镇过河村13号魏家南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31955 | 邳州     | 赵墩天庙村16号小凌家北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31956 | 邳州     | 赵墩镇中刘村15号庙后东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31957 | 邳州     | 赵墩镇中刘村14号闸北北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31958 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号唐湖变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31959 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号侯家新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31960 | 邳州     | 赵墩闫家村26号大巩东新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31961 | 邳州     | 赵墩镇前刘村11号后庄新变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31962 | 邳州     | 赵墩镇郭口村16号后郭西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31963 | 邳州     | 赵墩柳元新农村1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31964 | 邳州     | 赵墩镇闫家村27号吕台西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31965 | 邳州     | 赵墩镇天庙村17号古庄娄家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31966 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号前行南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31967 | 邳州     | 赵墩镇寨河村10号赵口南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31968 | 邳州     | 赵墩镇滩东村梁楼小区变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31969 | 邳州     | 赵墩镇郭口村安置小区配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31970 | 邳州     | 赵墩镇天庙村古庄安置小区配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31971 | 邳州     | 赵墩供电所变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31972 | 邳州     | 赵墩镇刘台村10号马堰东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31973 | 邳州     | 赵墩更厅村小区变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31974 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31975 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31976 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31977 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31978 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31979 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31980 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 31981 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 31982 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村3号三唐西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31983 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村7号兴店北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31984 | 邳州     | 车辐山关厢10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31985 | 邳州     | 车辐山刘楼6号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31986 | 邳州     | 车辐山街道7号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 31987 | 邳州     | 车辐山新庄村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31988 | 邳州     | 车辐山刘楼5号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31989 | 邳州     | 车辐山友好7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31990 | 邳州     | 车辐山运西9号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31991 | 邳州     | 车辐山郁庄北变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31992 | 邳州     | 车辐山大蒜市场2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31993 | 邳州     | 车辐山新庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31994 | 邳州     | 车辐山运西8号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 31995 | 邳州     | 车辐山机关变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31996 | 邳州     | 车辐山山南11号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 31997 | 邳州     | 车辐山车前2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 31998 | 邳州     | 车辐山车前3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 31999 | 邳州     | 车辐山埠上1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32000 | 邳州     | 车辐山梁河1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32001 | 贾汪     | 星光花苑2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32002 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32003 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32004 | 贾汪     | 星光花苑2配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32005 | 贾汪     | 悦山南小区配电室2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32006 | 贾汪     | 悦山南小区配电室1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32007 | 贾汪     | 悦山南小区配电室3变        | 6        | 200       | 0           | 0               |
| 32008 | 贾汪     | 运河小镇2配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32009 | 贾汪     | 运河小镇4配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32010 | 贾汪     | 运河小镇4配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32011 | 贾汪     | 运河小镇2配电室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32012 | 贾汪     | 老对圩东台区（小吴单相一）     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32013 | 贾汪     | 大吴镇政府二台区（潘安新三）    | 6        | 160       | 0           | 0               |
| 32014 | 贾汪     | 度假小镇4配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32015 | 贾汪     | 度假小镇2配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32016 | 贾汪     | 度假小镇4配电室2变        | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 32017 | 贾汪     | 度假小镇2配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32018 | 贾汪     | 度假小镇3配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32019 | 贾汪     | 度假小镇3配电室3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32020 | 贾汪     | 花园小区北变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32021 | 贾汪     | 时光澜园2配电室1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32022 | 贾汪     | 时光澜园1配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32023 | 贾汪     | 时光澜园1配电室1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32024 | 贾汪     | 时光澜园3配电室2变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32025 | 贾汪     | 时光澜园3配电室1变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32026 | 贾汪     | 时光澜园2配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32027 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32028 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32029 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32030 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32031 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32032 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32033 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32034 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32035 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32036 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32037 | 贾汪     | PMS 权台南养殖台区           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32038 | 贾汪     | PMS 小吴九台区（五台区西）       | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 32039 | 贾汪     | PMS 大吴商城三台区2号变        | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 32040 | 贾汪     | PMS 老站北台区             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32041 | 贾汪     | 虎山七台区                 | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 32042 | 贾汪     | PMS 虎山西站              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32043 | 贾汪     | PMS 大吴商城三台区           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32044 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2配电室1变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32045 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2箱变             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32046 | 贾汪     | PMS 江苏天能集团公司萧县永固煤矿3箱变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32047 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会1箱变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32048 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32049 | 贾汪     | PMS 大吴解台二队小区1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32050 | 贾汪     | PMS 建平二期小区01          | 6        | 400       | 209         | 209             |
| 32051 | 贾汪     | PMS 建平二期小区02          | 6        | 400       | 143         | 143             |
| 32052 | 贾汪     | 潘安小区01号               | 6        | 400       | 320         | 320             |
| 32053 | 贾汪     | 潘安小区02号               | 6        | 315       | 252         | 252             |
| 32054 | 贾汪     | PMS 建管站小区             | 6        | 250       | 0           | 0               |
| 32055 | 贾汪     | PMS 锦程二期              | 6        | 250       | 0           | 0               |
| 32056 | 贾汪     | PMS 旗山矿工人村1变          | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32057 | 贾汪     | PMS 湖里二期5变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32058 | 贾汪     | PMS 湖里二期6变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32059 | 贾汪     | 大泉小山子泵房           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32060 | 贾汪     | 大泉岗子风机厂台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32061 | 贾汪     | PMS 大泉新泉路中台区      | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 32062 | 贾汪     | PMS 大泉泉西新泉路北台区    | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 32063 | 贾汪     | PMS 大泉泉西西南台区      | 10       | 800       | 447         | 447             |
| 32064 | 贾汪     | PMS 大泉育才路西台区      | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 32065 | 贾汪     | PMS 山景家园小区1配电室2主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32066 | 贾汪     | PMS 山景家园小区1配电室1主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32067 | 贾汪     | PMS 山景家园小区2配电室3主变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32068 | 贾汪     | PMS 山景家园小区2配电室4主变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32069 | 贾汪     | PMS 山景家园小区3配电室5主变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32070 | 贾汪     | PMS 山景家园小区3配电室6主变 | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 32071 | 贾汪     | PMS 大泉育才路东台区      | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 32072 | 贾汪     | PMS 大泉南庄新区台区      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32073 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头东台区      | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 32074 | 贾汪     | PMS 大泉崮西南台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32075 | 贾汪     | PMS 大泉独湖西台区       | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 32076 | 贾汪     | PMS 大泉闫山台区        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32077 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32078 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵南湖3变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32079 | 贾汪     | PMS 技校宿舍楼台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32080 | 贾汪     | PMS 大泉新桥农科站       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32081 | 贾汪     | PMS 大泉南联新村        | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 32082 | 贾汪     | PMS 大泉南庄新村        | 10       | 800       | 544         | 544             |
| 32083 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头东北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32084 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西台（1号变）   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32085 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心台（2号变）  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32086 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32087 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32088 | 贾汪     | 大泉鹿楼三站            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32089 | 贾汪     | 大泉鹿楼四站            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32090 | 贾汪     | PMS 大泉新桥西台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32091 | 贾汪     | PMS 大泉小李庄综合       | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 32092 | 贾汪     | 大泉部队泵房            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32093 | 贾汪     | PMS 大泉北湖二台区       | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 32094 | 贾汪     | PMS 大泉崮东大队        | 10       | 400       | 170         | 170             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32095 | 贾汪     | PMS 大泉固东中心         | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 32096 | 贾汪     | PMS 大泉固西中心台区       | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 32097 | 贾汪     | PMS 大泉泵房           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32098 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄四队        | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 32099 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄杜庄        | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 32100 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32101 | 贾汪     | PMS 大泉小山子5队        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32102 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖厂        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32103 | 贾汪     | PMS 大泉固东西照林        | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 32104 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄奶牛厂(宗庄3队)  | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 32105 | 贾汪     | PMS 大泉独湖4.5队台区     | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 32106 | 贾汪     | PMS 大泉才沃西村         | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 32107 | 贾汪     | PMS 大泉才沃新村(固东太山台区) | 10       | 315       | 35          | 35              |
| 32108 | 贾汪     | PMS 大泉固东太山         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32109 | 贾汪     | 大泉关庄五号井台区          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32110 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32111 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼中学         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32112 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32113 | 贾汪     | PMS 大泉伏山西台区        | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 32114 | 贾汪     | PMS 大泉伏山东          | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 32115 | 贾汪     | 小山子5队新台区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32116 | 贾汪     | PMS 大泉龙门东台         | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 32117 | 贾汪     | PMS 大泉龙门泵房         | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 32118 | 贾汪     | PMS 大泉所闫村东台        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32119 | 贾汪     | 大泉才沃东山桃源1变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32120 | 贾汪     | PMS 大泉固东洞山         | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 32121 | 贾汪     | PMS 大泉所焦庄后         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32122 | 贾汪     | PMS 富强路西台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32123 | 贾汪     | PMS 保健巷西南台区        | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 32124 | 贾汪     | PMS 胜利西巷变压器        | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 32125 | 贾汪     | PMS 小山五巷变压器315KVA  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32126 | 贾汪     | PMS 大泉庄庄新村         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32127 | 贾汪     | PMS 大泉南庄东北台        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32128 | 贾汪     | PMS 大泉新桥新村         | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 32129 | 贾汪     | PMS 大泉兴泉市场         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32130 | 贾汪     | PMS 大泉固西前庄         | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 32131 | 贾汪     | PMS 大泉固西东          | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 32132 | 贾汪     | 大泉闫村大队             | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32133 | 贾汪     | PMS 大泉独湖大队台区     | 10       | 315       | 125         | 125             |
| 32134 | 贾汪     | 大泉崮西大队           | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 32135 | 贾汪     | 大泉泉东6变           | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 32136 | 贾汪     | PMS 大泉工业园西区4号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32137 | 贾汪     | PMS 大泉小山子7队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32138 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄矿       | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 32139 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄1.2.3队   | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 32140 | 贾汪     | PMS 大泉韩场一台区      | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 32141 | 贾汪     | PMS 大泉韩场三台区      | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 32142 | 贾汪     | PMS 大泉盐城医院       | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 32143 | 贾汪     | 大泉才沃北2台区         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32144 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头南湖1     | 10       | 315       | 203         | 203             |
| 32145 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头南湖2     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32146 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄4队       | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 32147 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32148 | 贾汪     | PMS 大泉韩场二台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32149 | 贾汪     | PMS 大泉韩场四台区      | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 32150 | 贾汪     | PMS 大泉崮东北湖       | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 32151 | 贾汪     | PMS 大泉伏山单相变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32152 | 贾汪     | PMS 大泉泉东五道房      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32153 | 贾汪     | 大泉小山一二队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32154 | 贾汪     | 大泉小山子二站          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32155 | 贾汪     | PMS 土盆前井         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32156 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32157 | 贾汪     | 大泉小山子水井          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32158 | 贾汪     | PMS 大泉泉河5队新台区    | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 32159 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队       | 10       | 800       | 372         | 372             |
| 32160 | 贾汪     | PMS 大泉岗子大队       | 10       | 630       | 230         | 230             |
| 32161 | 贾汪     | PMS 大泉工业园2变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32162 | 贾汪     | PMS 大泉工业园3变      | 10       | 315       | 250         | 250             |
| 32163 | 贾汪     | 大泉耐火厂公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32164 | 贾汪     | PMS 大泉岗子三队       | 10       | 315       | 22          | 22              |
| 32165 | 贾汪     | PMS 大泉岗子1.2队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32166 | 贾汪     | PMS 大泉岗子南湖       | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 32167 | 贾汪     | PMS 大泉泉河1队台区     | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 32168 | 贾汪     | 大泉泉河农灌站          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32169 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼大一站      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32170 | 贾汪     | PMS 大泉泉河南湖（泉河大棚） | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32171 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄村内         | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 32172 | 贾汪     | PMS 大泉才沃南村          | 10       | 400       | 31          | 31              |
| 32173 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄北村         | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 32174 | 贾汪     | PMS 大泉南庄东山          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32175 | 贾汪     | PMS 大泉泉东西湖          | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 32176 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄西村         | 10       | 315       | 100         | 100             |
| 32177 | 贾汪     | PMS 大泉南联台区          | 10       | 800       | 437         | 437             |
| 32178 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头八队台区       | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 32179 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头1队         | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 32180 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头2队         | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 32181 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头6队         | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 32182 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头12队        | 10       | 800       | 360         | 360             |
| 32183 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头9队         | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 32184 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头新区         | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 32185 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵南湖1变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32186 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵2(石头镇老配电室) | 10       | 800       | 368         | 368             |
| 32187 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵4(石头镇西台)   | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 32188 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵1          | 10       | 315       | 24          | 24              |
| 32189 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵3(石头阵南台区)  | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 32190 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头北山         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32191 | 贾汪     | 大泉供电所               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32192 | 贾汪     | 焦庄后台东2台区            | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 32193 | 贾汪     | PMS 大泉泉东老大队(大泉7公用变) | 10       | 315       | 214         | 214             |
| 32194 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄新区(大李庄村)   | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 32195 | 贾汪     | PMS 大泉泉西六队          | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 32196 | 贾汪     | PMS 大泉泉西4.5队        | 10       | 315       | 143         | 143             |
| 32197 | 贾汪     | 大泉泉西2队              | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 32198 | 贾汪     | PMS 大泉泉东北湖          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32199 | 贾汪     | 大泉小山子一站             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32200 | 贾汪     | 大泉庄庄村               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32201 | 贾汪     | 大泉泉旺头南湖3            | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 32202 | 贾汪     | PMS 大泉马家羊肉馆单相变(一队北) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32203 | 贾汪     | PMS 大泉龙门西台          | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 32204 | 贾汪     | PMS 大泉所才沃北台         | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 32205 | 贾汪     | PMS 大泉工业园1变         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32206 | 贾汪     | PMS 大泉站东村(1公用变)     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32207 | 贾汪     | 大泉西镇政府台区            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32208 | 贾汪     | 大泉工行门前              | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32209 | 贾汪     | PMS 大泉农具厂           | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 32210 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄北山口        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32211 | 贾汪     | PMS 大泉工业园4号变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32212 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄桃园          | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 32213 | 贾汪     | PMS 保健巷西台区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32214 | 贾汪     | PMS 大李庄南湖           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32215 | 贾汪     | PMS 大泉洪山前(洪山新村)     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32216 | 贾汪     | 大泉焦庄南台              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32217 | 贾汪     | PMS 大泉泉西老大队         | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 32218 | 贾汪     | PMS 大泉西新村           | 10       | 800       | 530         | 530             |
| 32219 | 贾汪     | PMS 大泉泉东农具厂2变(泉东9变) | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32220 | 贾汪     | PMS 大泉新工区北台区        | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 32221 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村西台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32222 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队东台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32223 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村西台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32224 | 贾汪     | 大泉小山子3队北台区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32225 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山二台区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32226 | 贾汪     | PMS 新鹏楼群台区          | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 32227 | 贾汪     | PMS 富强路东台区          | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 32228 | 贾汪     | PMS 大泉小李庄东台区        | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 32229 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄4队东台区       | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 32230 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄1队东台区       | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 32231 | 贾汪     | PMS 大泉韩场5台区         | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 32232 | 贾汪     | PMS 大泉闫村北台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32233 | 贾汪     | PMS 大泉督工湖台区         | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 32234 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头9队南台区      | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 32235 | 贾汪     | PMS 保健巷东台片          | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 32236 | 贾汪     | PMS 小山三巷台区          | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 32237 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼水井西台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32238 | 贾汪     | PMS 大泉独湖磨石塘         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32239 | 贾汪     | PMS 干校宿舍台区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32240 | 贾汪     | PMS 大泉南庄西北2台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32241 | 贾汪     | 大泉南庄东南2台区           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32242 | 贾汪     | PMS 大泉韩场6台区         | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 32243 | 贾汪     | PMS 大泉韩场7台区         | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 32244 | 贾汪     | 大泉土盆水库台区            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32245 | 贾汪     | PMS 大泉崗东中心2台区       | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 32246 | 贾汪     | PMS 大泉才沃中心台区        | 10       | 400       | 138         | 138             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32247 | 贾汪     | PMS 大泉固西前庄2台区  | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 32248 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头8队西台区 | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 32249 | 贾汪     | PMS 大泉泉东徐师大东台区 | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 32250 | 贾汪     | PMS 渠东台区       | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 32251 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄杜庄北台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32252 | 贾汪     | PMS 大泉固东大队南台区  | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 32253 | 贾汪     | PMS 大泉伏山中心台区   | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 32254 | 贾汪     | PMS 大泉龙门中心台区   | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 32255 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵中心台区  | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 32256 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头6队北台区 | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 32257 | 邳州     | 车辐山官厢1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32258 | 邳州     | 车辐山官厢7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32259 | 邳州     | 车辐山官厢8号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32260 | 邳州     | 车辐山官厢6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32261 | 邳州     | 车辐山埠上2号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32262 | 邳州     | 车辐山梁河5号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32263 | 邳州     | 车辐山7号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32264 | 邳州     | 车辐山红光1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32265 | 邳州     | 车辐山3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32266 | 邳州     | 车辐山官厢3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32267 | 邳州     | 车辐山关厢5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32268 | 邳州     | 车辐山山西单相变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32269 | 邳州     | 车辐山山南6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32270 | 邳州     | 车辐山山南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32271 | 邳州     | 车辐山山南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32272 | 邳州     | 车辐山山南4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32273 | 邳州     | 车辐山山南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32274 | 邳州     | 车辐山山南张楼西1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32275 | 邳州     | 车辐山山南5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32276 | 邳州     | 车辐山运西1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32277 | 邳州     | 车辐山运西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32278 | 邳州     | 车辐山白堰变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32279 | 邳州     | 车辐山运西3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32280 | 邳州     | 车辐山运西4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32281 | 邳州     | 车辐山运西单相变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32282 | 邳州     | 车辐山新庄11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32283 | 邳州     | 车辐山新庄5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32284 | 邳州     | 车辐山新庄12号变      | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32285 | 邳州     | 车辐山新庄8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32286 | 邳州     | 车辐山友好1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32287 | 邳州     | 车辐山友好2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32288 | 邳州     | 车辐山友好5号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32289 | 邳州     | 车辐山友好4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32290 | 邳州     | 车辐山杨滩3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32291 | 邳州     | 车辐山杨滩1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32292 | 邳州     | 车辐山杨滩2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32293 | 邳州     | 车辐山杨滩4号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32294 | 邳州     | 车辐山新庄9号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32295 | 邳州     | 车辐山任庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32296 | 邳州     | 车辐山前靳湖东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32297 | 邳州     | 车辐山红光3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32298 | 邳州     | 车辐山刘楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32299 | 邳州     | 车辐山潘楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32300 | 邳州     | 车辐山潘楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32301 | 邳州     | 车辐山埠上3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32302 | 邳州     | 车辐山潘庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32303 | 邳州     | 车辐山潘庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32304 | 邳州     | 车辐山明远2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32305 | 邳州     | 车辐山明远3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32306 | 邳州     | 车辐山明远1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32307 | 邳州     | 车辐山明远4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32308 | 邳州     | 车辐山龙湖2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32309 | 邳州     | 车辐山新庄6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32310 | 邳州     | 车辐山刘楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32311 | 邳州     | 车辐山6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32312 | 邳州     | 车辐山2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32313 | 邳州     | 车辐山4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32314 | 邳州     | 车辐山村8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32315 | 邳州     | 车辐山车前1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32316 | 邳州     | 车辐山明远黄庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32317 | 邳州     | 车辐山友好6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32318 | 邳州     | 车辐山红光5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32319 | 邳州     | 车辐山红光6号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32320 | 邳州     | 车辐山红光2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32321 | 邳州     | 车辐山龙湖3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32322 | 邳州     | 车辐山龙湖4号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32323 | 邳州     | 车辐山二中变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32324 | 邳州     | 车辐山官厢4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32325 | 邳州     | 车辐山新庄7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32326 | 邳州     | 车辐山山南8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32327 | 邳州     | 车辐山山南7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32328 | 邳州     | 车辐山梁河3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32329 | 邳州     | 车辐山梁河2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32330 | 邳州     | 车辐山运西5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32331 | 邳州     | 车辐山任庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32332 | 邳州     | 车辐山任庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32333 | 邳州     | 车辐山任庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32334 | 邳州     | 车辐山山南10号变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 32335 | 邳州     | 车辐山车前村部变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32336 | 邳州     | 车辐山街道5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32337 | 邳州     | 车辐山友好徐井变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32338 | 邳州     | 车辐山官厢2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32339 | 邳州     | 车辐山街道2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32340 | 邳州     | 车辐山梁河4号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32341 | 邳州     | 车辐山明远5号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32342 | 邳州     | 车辐山埠上4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32343 | 邳州     | 车辐山友好村土楼西公变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32344 | 邳州     | 车辐山官厢9号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32345 | 邳州     | 车辐山街道南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32346 | 邳州     | 车辐山街道4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32347 | 邳州     | 车辐山街道8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32348 | 邳州     | 车辐山运西7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32349 | 邳州     | 车辐山大蒜市场1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32350 | 邳州     | 车辐山石坝东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32351 | 邳州     | 车辐山龙湖5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32352 | 邳州     | 车辐山村大雁变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32353 | 邳州     | 车辐山1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32354 | 邳州     | 车辐山街道1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32355 | 邳州     | 车辐山山后单相变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32356 | 邳州     | 车辐山六号桥变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32357 | 邳州     | 车辐山关厢12号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32358 | 邳州     | 车辐山关厢11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32359 | 邳州     | 车辐山街道10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32360 | 邳州     | 车辐山运西6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32361 | 邳州     | 车辐山梁河6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32362 | 邳州     | 车辐山车前村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32363 | 邳州     | 车辐山车前6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32364 | 邳州     | 车辐山车前4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32365 | 邳州     | 车辐山友好3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32366 | 邳州     | 车辐山埠上5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32367 | 邳州     | 车辐山山南13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32368 | 邳州     | 车辐山任庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32369 | 邳州     | 车辐山埠上6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32370 | 邳州     | 车辐山埠上后埠2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32371 | 邳州     | 车辐山明远6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32372 | 邳州     | 车辐山镇中学箱变变压器 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32373 | 邳州     | 车辐山刘楼王庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32374 | 邳州     | 车辐山土楼西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32375 | 邳州     | 车辐山后白庄2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32376 | 邳州     | 车辐山潘南2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32377 | 邳州     | 车辐山潘北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32378 | 邳州     | 车辐山水晶沟2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32379 | 邳州     | 车辐山吴湖2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32380 | 邳州     | 车辐山街西2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32381 | 邳州     | 车辐山交警队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32382 | 邳州     | 车辐山富山湾北变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32383 | 邳州     | 车辐山富山湾南变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32384 | 邳州     | 车辐山龙湖1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32385 | 邳州     | 车辐山新庄10号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32386 | 邳州     | 车辐山友好小古2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32387 | 邳州     | 车辐山杨滩老古2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32388 | 邳州     | 车辐山山南张楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32389 | 邳州     | 车辐山新庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32390 | 邳州     | 车辐山刘楼4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32391 | 邳州     | 车辐山新庄1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32392 | 邳州     | 车辐山刘楼3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32393 | 邳州     | 车辐山东樊庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32394 | 邳州     | 车辐山村民委员会1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32395 | 邳州     | 车辐山村民委员会2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32396 | 邳州     | 车辐山新区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32397 | 邳州     | 车辐山山南街道2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32398 | 邳州     | 车辐山杨滩何家2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32399 | 邳州     | 车辐山大蒜市场3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32400 | 邳州     | 车辐山富山湾变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32401 | 邳州     | 车辐山红光衡西6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32402 | 邳州     | 车辐山大蒜市场4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32403 | 邳州     | 车辐山杨滩村部东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32404 | 邳州     | 车辐山任庄任前6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32405 | 邳州     | 车辐山运西河套王3队西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32406 | 邳州     | 车辐山友好土楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32407 | 邳州     | 车辐山西樊庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32408 | 邳州     | 车辐山运西河套王1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32409 | 邳州     | 车辐山交警队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32410 | 邳州     | 车辐山街道11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32411 | 邳州     | 车辐山车前张庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32412 | 邳州     | 车辐山村东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32413 | 邳州     | 车辐山福源新村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32414 | 邳州     | 车辐山潘楼花园2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32415 | 邳州     | 车辐山明远西堰变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32416 | 邳州     | 车辐山埠上前埠7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32417 | 邳州     | 车辐山福源新村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32418 | 邳州     | 车辐山山后东2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32419 | 邳州     | 车辐山后关厢2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32420 | 邳州     | 车辐山新庄王湾1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32421 | 邳州     | 车辐山任庄李湾2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32422 | 邳州     | 车辐山村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32423 | 邳州     | 车辐山友好徐井2号变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32424 | 邳州     | 车辐山山后西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32425 | 邳州     | 车辐山山南小新庄变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 32426 | 邳州     | 车辐山山南东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32427 | 邳州     | 车辐山西樊庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32428 | 邳州     | 车辐山山南街道3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32429 | 邳州     | 车辐山山南工业园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32430 | 邳州     | 车辐山山南岳台西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32431 | 邳州     | 车辐山杨滩何家3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32432 | 邳州     | 车辐山山南大新庄西14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32433 | 邳州     | 车辐山运西全庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32434 | 邳州     | 车辐山龙湖水晶沟3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32435 | 邳州     | 车辐山龙湖谢庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32436 | 邳州     | 车辐山后龙湖变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32437 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32438 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32439 | 邳州     | 车辐山红光季王庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32440 | 邳州     | 车辐山红光村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32441 | 邳州     | 车辐山刘楼南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32442 | 邳州     | 车辐山石坝西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32443 | 邳州     | 车辐山关厢邢楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32444 | 邳州     | 车辐山新庄王湾2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32445 | 邳州     | 车辐山前关厢2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32446 | 邳州     | 车辐山关厢村部2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32447 | 邳州     | 车辐山新庄破桥2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32448 | 邳州     | 车辐山刘楼张西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32449 | 邳州     | 车辐山新庄西新桥2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32450 | 邳州     | 车辐山车前村部2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32451 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32452 | 邳州     | 车辐山山南张堰变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32453 | 邳州     | 车辐山福源新村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32454 | 邳州     | 车辐山福源新村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32455 | 邳州     | 车辐山村北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32456 | 邳州     | 车辐山村西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32457 | 邳州     | 车辐山村南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32458 | 邳州     | 车辐山潘楼半楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32459 | 邳州     | 车辐山车前梁集2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32460 | 邳州     | 车辐山郁庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32461 | 邳州     | 车辐山车前石庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32462 | 邳州     | 车辐山富山市场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32463 | 邳州     | 车辐山友好小古3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32464 | 邳州     | 车辐山杨滩北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32465 | 邳州     | 车辐山关厢河口2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32466 | 邳州     | 车辐山前关厢3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32467 | 邳州     | 车辐山运西河套王2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32468 | 邳州     | 车辐山山南山后北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32469 | 邳州     | 车辐山杨滩老古3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32470 | 邳州     | 车辐山杨滩西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32471 | 邳州     | 车辐山山南山西15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32472 | 邳州     | 车辐山山南东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32473 | 邳州     | 车辐山潘楼花园3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32474 | 邳州     | 车辐山S310设施园南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32475 | 邳州     | 车辐山S310设施园北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32476 | 邳州     | 车辐山埠上村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32477 | 邳州     | 车辐山新庄王湾3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32478 | 邳州     | 车辐山新村1号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32479 | 邳州     | 车辐山新村2号变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32480 | 邳州     | 车辐山红光4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32481 | 邳州     | 车辐山车前石庄1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32482 | 邳州     | 车辐山梁河丁庄7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32483 | 邳州     | 车辐山村北3号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32484 | 邳州     | 车辐山新庄郭庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32485 | 邳州     | 车辐山村部2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32486 | 邳州     | 车辐山山南山西16号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32487 | 邳州     | 车辐山任庄7号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32488 | 邳州     | 车辐山山南工业园2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32489 | 邳州     | 车辐山山后东3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32490 | 邳州     | 车辐山车前石庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32491 | 邳州     | 车辐山车前石庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32492 | 邳州     | 车辐山车前石庄5号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32493 | 邳州     | 车辐山潘南3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32494 | 邳州     | 车辐山明远黄楼3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32495 | 邳州     | 车辐山友好徐井3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32496 | 邳州     | 车辐山友好土楼西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32497 | 邳州     | 车辐山新区3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32498 | 邳州     | 车辐山新街1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32499 | 邳州     | 车辐山新街2号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32500 | 邳州     | 车辐山新街3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32501 | 邳州     | 车辐山新街4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32502 | 邳州     | 车辐山新街6号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32503 | 邳州     | 车辐山新街7号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32504 | 邳州     | 车辐山新街8号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32505 | 邳州     | 车辐山新街9号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32506 | 邳州     | 车辐山新街5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32507 | 邳州     | 车辐山富山新村1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32508 | 邳州     | PMS 车夫山祥山丽影1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32509 | 邳州     | 车夫山祥山丽影1配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32510 | 邳州     | 车辐山小东山变             | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 32511 | 邳州     | 车辐山新村3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32512 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室1变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32513 | 贾汪     | 大泉大李庄新村9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32514 | 贾汪     | PMS 岗子大队3台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32515 | 贾汪     | PMS 大泉岗子西南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32516 | 贾汪     | PMS 大泉泉西中心台区    | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 32517 | 贾汪     | PMS 保健巷东南台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32518 | 贾汪     | PMS 干校宿舍北台区     | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 32519 | 贾汪     | PMS 技校南2台片      | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 32520 | 贾汪     | 大泉土盆水库南台区       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 32521 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32522 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡组合配电站2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32523 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32524 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡1配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32525 | 贾汪     | PMS 大泉新泉市场2台区   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32526 | 贾汪     | PMS 大泉小山子一队北台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32527 | 贾汪     | 大泉南联新村2变        | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 32528 | 贾汪     | 大泉泉旺头1队西变       | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 32529 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵5变     | 10       | 800       | 547         | 547             |
| 32530 | 贾汪     | PMS 大泉才沃西村北台区   | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 32531 | 贾汪     | 大泉独湖4、5队2台区     | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 32532 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32533 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西2台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32534 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心2台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32535 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队2台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32536 | 贾汪     | PMS 大泉泉河一队2台区   | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 32537 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队西台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32538 | 贾汪     | PMS 大泉韩场二台区新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32539 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵6变     | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 32540 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头12队南台区 | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 32541 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头2队南台区  | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 32542 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头2队西台区  | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 32543 | 贾汪     | PMS 大泉独湖大队南台区   | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 32544 | 贾汪     | PMS 大泉固东北湖三台区   | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 32545 | 贾汪     | PMS 大泉固西大队2台区   | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 32546 | 贾汪     | PMS 大泉龙门东台2台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32547 | 贾汪     | PMS 大泉工业园7号变    | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 32548 | 贾汪     | PMS 大泉站东村2台区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32549 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄4队南台区   | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 32550 | 贾汪     | PMS 大泉南联北台区     | 10       | 400       | 133         | 133             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32551 | 贾汪     | PMS 大泉富强校西台区   | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 32552 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖场北台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32553 | 贾汪     | PMS 大泉岗子南湖北台区  | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 32554 | 贾汪     | PMS 大泉泉河大队北台区  | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 32555 | 贾汪     | PMS 大泉泉河5队中心台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32556 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄北村2台区 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32557 | 贾汪     | PMS 大泉韩场西南台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32558 | 贾汪     | PMS 大泉新桥新村东台区  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32559 | 贾汪     | 大泉才沃新村南台       | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 32560 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井南台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32561 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队东台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32562 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队西台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32563 | 贾汪     | 大泉工业园6变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32564 | 贾汪     | PMS 大泉工业园5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32565 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄西村2台区 | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 32566 | 贾汪     | PMS 大泉土盆道口     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32567 | 贾汪     | 大泉岗子3队南台区      | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 32568 | 贾汪     | 大泉鹿楼五站         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32569 | 贾汪     | PMS 工业园西区2号配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32570 | 贾汪     | 大泉工业园1变新变      | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 32571 | 贾汪     | PMS 大泉工业园8变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32572 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头6队东台区 | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 32573 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头9队北变  | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 32574 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头大队东台区 | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 32575 | 贾汪     | PMS 桃源路1配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32576 | 贾汪     | PMS 桃源路2配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32577 | 贾汪     | 大泉岗子大队新台区      | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 32578 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际1配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32579 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际1配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32580 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际1配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32581 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际1配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32582 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际3配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32583 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32584 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际4配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32585 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际4配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32586 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际4配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32587 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际4配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32588 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际2配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32589 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际2配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32590 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际2配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32591 | 贾汪     | PMS 蓝庭国际2配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32592 | 贾汪     | PMS 大泉韩场一台区2号   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 32593 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园2台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32594 | 贾汪     | PMS 大泉土盆新台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32595 | 贾汪     | PMS 技校宿舍3台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32596 | 贾汪     | PMS 泉城花都1配电室1变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32597 | 贾汪     | PMS 泉城花都1配电室2变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32598 | 贾汪     | PMS 泉城花都10配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32599 | 贾汪     | PMS 泉城花都10配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32600 | 贾汪     | PMS 泉城花都9配电室1变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32601 | 贾汪     | PMS 泉城花都9配电室2变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32602 | 贾汪     | PMS 泉城花都8配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32603 | 贾汪     | PMS 泉城花都8配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32604 | 贾汪     | PMS 泉城花都8配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32605 | 贾汪     | PMS 泉城花都8配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32606 | 贾汪     | PMS 泉城花都12配电室1变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32607 | 贾汪     | PMS 泉城花都12配电室3变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32608 | 贾汪     | PMS 泉城花都12配电室4变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32609 | 贾汪     | PMS 泉城花都12配电室2变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32610 | 贾汪     | PMS 泉城花都3配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32611 | 贾汪     | PMS 泉城花都3配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32612 | 贾汪     | PMS 泉城花都3配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32613 | 贾汪     | PMS 泉城花都4配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32614 | 贾汪     | PMS 泉城花都3配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32615 | 贾汪     | PMS 泉城花都11配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32616 | 贾汪     | PMS 泉城花都11配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32617 | 贾汪     | PMS 泉城花都11配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32618 | 贾汪     | PMS 泉城花都11配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32619 | 贾汪     | PMS 泉城花都13配电室1变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32620 | 贾汪     | PMS 泉城花都13配电室3变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32621 | 贾汪     | PMS 泉城花都13配电室4变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32622 | 贾汪     | PMS 泉城花都13配电室2变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32623 | 贾汪     | PMS 泉城花都2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32624 | 贾汪     | PMS 泉城花都2配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32625 | 贾汪     | PMS 泉城花都2配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32626 | 贾汪     | PMS 泉城花都2配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32627 | 贾汪     | PMS 泉城花都4配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32628 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区2号配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32629 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区2号配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32630 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区2号配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32631 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区2号配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32632 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区1号配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32633 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区1号配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32634 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区1号配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32635 | 贾汪     | PMS 泉城花都D区1号配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32636 | 贾汪     | PMS 泉城花都5配电室1变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32637 | 贾汪     | PMS 泉城花都5配电室2变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32638 | 贾汪     | PMS 泉城花都6配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32639 | 贾汪     | PMS 泉城花都6配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32640 | 贾汪     | PMS 泉城花都7配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32641 | 贾汪     | PMS 泉城花都7配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32642 | 贾汪     | PMS 泉城花都7配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32643 | 贾汪     | PMS 泉城花都7配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32644 | 贾汪     | PMS 大泉耐火厂公变北台区     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32645 | 贾汪     | 工业园西区3号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32646 | 贾汪     | PMS 大泉固西东培训台区      | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 32647 | 贾汪     | PMS 大泉小李庄综合2台区     | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 32648 | 贾汪     | PMS 新桥农具厂中心台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32649 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄奶牛厂北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32650 | 贾汪     | PMS 大泉泉西4.5队新台区    | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 32651 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄4队新台区      | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 32652 | 贾汪     | PMS 工业园西区1号配变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32653 | 贾汪     | 大泉韩场3台区西变          | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 32654 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头一队东台区     | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 32655 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头六队北2台区    | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 32656 | 贾汪     | PMS 大泉伏山部队台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32657 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头八队东台区     | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 32658 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头九队新台区     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 32659 | 贾汪     | PMS 技校宿舍2台区新       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32660 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32661 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32662 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑小区2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32663 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑小区2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32664 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑小区2配电室5变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32665 | 贾汪     | PMS 乾隆御苑小区2配电室6变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32666 | 贾汪     | 小山子西北新台区            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32667 | 贾汪     | PMS 德客城小区1配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32668 | 贾汪     | PMS 德客城小区1配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32669 | 贾汪     | PMS 德客城小区1配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32670 | 贾汪     | PMS 德客城小区1配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32671 | 贾汪     | PMS 德客城小区1箱变1变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32672 | 贾汪     | PMS 德客城小区2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32673 | 贾汪     | PMS 德客城小区2配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32674 | 贾汪     | PMS 德客城小区3配电室1变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32675 | 贾汪     | PMS 德客城小区3配电室2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32676 | 贾汪     | PMS 桃园公馆1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32677 | 贾汪     | PMS 桃园公馆1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32678 | 贾汪     | PMS 桃园公馆1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32679 | 贾汪     | PMS 桃园公馆1配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32680 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵南湖4变       | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 32681 | 贾汪     | PMS 永福城2配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32682 | 贾汪     | PMS 永福城2配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32683 | 贾汪     | PMS 永福城3配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32684 | 贾汪     | PMS 永福城组合配电站1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32685 | 贾汪     | PMS 永福城组合配电站2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32686 | 贾汪     | 大泉泉西2队2变            | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 32687 | 贾汪     | PMS 博文阳光城1配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32688 | 贾汪     | PMS 博文阳光城1配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32689 | 贾汪     | PMS 博文阳光城1配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32690 | 贾汪     | PMS 博文阳光城1配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32691 | 贾汪     | PMS 翰城国际1配电室2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32692 | 贾汪     | PMS 翰城国际1配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32693 | 贾汪     | PMS 翰城国际1配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32694 | 贾汪     | PMS 翰城国际1配电室4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32695 | 贾汪     | PMS 山景家园二期组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32696 | 贾汪     | PMS 山景家园二期组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32697 | 贾汪     | PMS 山景家园二期2配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32698 | 贾汪     | PMS 山景家园二期2配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32699 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡3配电室6变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32700 | 贾汪     | PMS 高盛汉郡3配电室5变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32701 | 贾汪     | 大泉泉河5队北台区           | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 32702 | 贾汪     | PMS 大泉岗子大队南变        | 10       | 400       | 5           | 5               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32703 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队3台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32704 | 贾汪     | PMS 贾汪公园里1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32705 | 贾汪     | PMS 贾汪公园里1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32706 | 贾汪     | PMS 贾汪公园里2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32707 | 贾汪     | PMS 贾汪公园里2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32708 | 贾汪     | PMS 博文阳光城2配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32709 | 贾汪     | PMS 博文阳光城2配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32710 | 贾汪     | PMS 博文阳光城2配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32711 | 贾汪     | PMS 博文阳光城2配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32712 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32713 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32714 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32715 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32716 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32717 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32718 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32719 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32720 | 贾汪     | PMS 紫金雅苑2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32721 | 贾汪     | 锦绣翰林1配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32722 | 贾汪     | 锦绣翰林1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32723 | 贾汪     | 锦绣翰林1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32724 | 贾汪     | 锦绣翰林1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32725 | 贾汪     | 桃园公馆2配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32726 | 贾汪     | 桃园公馆2配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32727 | 贾汪     | 东方御景2配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32728 | 贾汪     | 东方御景1配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32729 | 贾汪     | 东方御景2配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32730 | 贾汪     | 东方御景1配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32731 | 贾汪     | PMS 康旅小镇1配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32732 | 贾汪     | PMS 康旅小镇2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32733 | 贾汪     | PMS 康旅小镇1配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32734 | 贾汪     | PMS 康旅小镇1配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32735 | 贾汪     | PMS 康旅小镇1配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32736 | 贾汪     | PMS 康旅小镇2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32737 | 贾汪     | PMS 固东太山2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32738 | 贾汪     | 固西大队3              | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 32739 | 贾汪     | PMS 马山部队南变2台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32740 | 贾汪     | 焦庄后台东              | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32741 | 贾汪     | 固东西照林2           | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 32742 | 贾汪     | PMS 卧龙城1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32743 | 贾汪     | PMS 卧龙城1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32744 | 贾汪     | PMS 卧龙城1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32745 | 贾汪     | PMS 卧龙城1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32746 | 贾汪     | PMS 东方御景4配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32747 | 贾汪     | PMS 东方御景3配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32748 | 贾汪     | PMS 东方御景4配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32749 | 贾汪     | PMS 东方御景3配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32750 | 贾汪     | PMS 东方御景3配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32751 | 贾汪     | PMS 东方御景4配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32752 | 贾汪     | PMS 东方御景4配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32753 | 贾汪     | PMS 东方御景3配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32754 | 贾汪     | 大泉龙吟湖2变台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32755 | 贾汪     | 凤凰台5配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32756 | 贾汪     | 凤凰台5配电室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32757 | 贾汪     | 凤凰台5配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32758 | 贾汪     | 凤凰台5配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32759 | 贾汪     | 大泉韩场8台区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32760 | 贾汪     | 紫庄镇政府北变（新）       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32761 | 贾汪     | 耿集办事处园墙村变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32762 | 贾汪     | 岳里队西台区           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32763 | 贾汪     | 康旅小镇4配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32764 | 贾汪     | PMS 康旅小镇3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32765 | 贾汪     | PMS 康旅小镇3配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32766 | 贾汪     | PMS 康旅小镇3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32767 | 贾汪     | PMS 康旅小镇3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32768 | 贾汪     | 康旅小镇4配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32769 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室2变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32770 | 邳州     | 车辐山后埠中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32771 | 邳州     | 车辐山后龙湖东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32772 | 邳州     | 车辐山后山西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32773 | 邳州     | 车辐山后埠南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32774 | 邳州     | 车辐山后埠桥西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32775 | 邳州     | 车辐山山南街西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32776 | 邳州     | 车辐山新街10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32777 | 邳州     | 车辐山后埠北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32778 | 邳州     | 车辐山后埠西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32779 | 邳州     | 车辐山梁河大郭湾东变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32780 | 邳州     | 车辐山前埠北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32781 | 邳州     | 车辐山新区商业2变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32782 | 邳州     | 车辐山新区商业1变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32783 | 邳州     | 车辐山白堰南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32784 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭2箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32785 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭1箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32786 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32787 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32788 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32789 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32790 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32791 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32792 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32793 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32794 | 邳州     | 车辐山官厢中变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32795 | 邳州     | 车辐山车前石庄6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32796 | 邳州     | 车辐山龙湖村部变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32797 | 邳州     | 车辐山明远村部东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32798 | 邳州     | 车辐山山南村岳台南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32799 | 邳州     | 车辐山山南村山前大棚变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32800 | 邳州     | 车辐山山南村大新庄大棚变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32801 | 邳州     | 车辐山埠上村部东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32802 | 邳州     | 车辐山山南村山后大棚变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32803 | 邳州     | 车辐山水晶沟1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32804 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32805 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32806 | 邳州     | 车辐山村9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32807 | 邳州     | 运河幸福花园7变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32808 | 邳州     | 幸福花园8变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32809 | 邳州     | 运河幸福花园9变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32810 | 邳州     | 运河幸福花园10变压器       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32811 | 邳州     | 运河幸福花园11变压器       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32812 | 邳州     | 运河李口滨河小区3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32813 | 邳州     | 运河鼎晔房产4号变压器       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 32814 | 邳州     | 运河东方翰院小区1变压器      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32815 | 邳州     | 运河东方翰院小区2变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32816 | 邳州     | 运河东方翰院小区3变压器      | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32817 | 邳州     | 运河东方翰院小区4变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32818 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区1号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32819 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区2号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32820 | 邳州     | 运河天鸿世纪城小区3变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32821 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区4号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32822 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区5号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32823 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区6号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32824 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区7号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32825 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区8号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32826 | 邳州     | PMS 运河天鸿世纪城小区9号变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32827 | 邳州     | PMS 运河徐塘7号变      | 10       | 630       | 379         | 379             |
| 32828 | 邳州     | 运河耀邦花园1号变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32829 | 邳州     | 运河耀邦花园2号变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32830 | 邳州     | 运河葛程3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32831 | 邳州     | 运河红旗5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32832 | 邳州     | 运河河湾村民公寓公用1变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32833 | 邳州     | 运河强林小区1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 32834 | 邳州     | 运河薛口6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32835 | 邳州     | 运河汇龙花园3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32836 | 邳州     | 运河汇龙花园4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32837 | 邳州     | 运河汇龙花园5变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32838 | 邳州     | 运河汇龙花园6变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32839 | 邳州     | 运河汇龙花园7变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32840 | 邳州     | PMS 运河张楼3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32841 | 邳州     | PMS 运河张楼4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32842 | 邳州     | PMS 运河新庄5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32843 | 邳州     | PMS 运河五杨4号变      | 10       | 800       | 339         | 339             |
| 32844 | 邳州     | PMS 运河吴闸12号变     | 10       | 630       | 165         | 165             |
| 32845 | 邳州     | PMS 运河新庄4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32846 | 邳州     | 运河张楼街道8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32847 | 邳州     | 运河张村2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32848 | 邳州     | 运河张村1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32849 | 邳州     | 运河楚汉商业3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32850 | 邳州     | PMS 运河二庙3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32851 | 邳州     | 运河张村5号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32852 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32853 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32854 | 邳州     | 东方帝景城17变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32855 | 邳州     | PMS 运河河湾新区    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32856 | 邳州     | 运河田园小区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32857 | 邳州     | PMS 运河看守所2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32858 | 邳州     | 运河吴闸27号变      | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 32859 | 邳州     | 运河张楼村7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32860 | 邳州     | 运河河湾2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32861 | 邳州     | 运河河湾1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32862 | 邳州     | 运河葛程12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32863 | 邳州     | 运河徐塘15号变      | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 32864 | 邳州     | PMS 运河吴闸8号综合变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32865 | 邳州     | 运河吴闸7号变       | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 32866 | 邳州     | PMS 运河吴闸3号变   | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 32867 | 邳州     | PMS 运河徐塘5号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32868 | 邳州     | PMS 运河徐塘4号变   | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 32869 | 邳州     | PMS 运河徐塘2号变   | 10       | 315       | 144         | 144             |
| 32870 | 邳州     | PMS 运河徐塘3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32871 | 邳州     | PMS 运河徐塘1号变   | 10       | 630       | 318         | 318             |
| 32872 | 邳州     | 运河吴闸1号变       | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 32873 | 邳州     | 运河邵场2号变       | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 32874 | 邳州     | PMS 运河邵场3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32875 | 邳州     | PMS 运河东泰路1号变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 32876 | 邳州     | PMS 运河朝阳5号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32877 | 邳州     | PMS 运河朝阳2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32878 | 邳州     | PMS 运河朝阳3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32879 | 邳州     | 运河运南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32880 | 邳州     | PMS 运河庄圩2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32881 | 邳州     | 运河运东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32882 | 邳州     | 运河运东1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32883 | 邳州     | 运河徐口7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32884 | 邳州     | 运河高庄1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32885 | 邳州     | PMS 运河运南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32886 | 邳州     | 运河冯瓦2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32887 | 邳州     | PMS 运河冯瓦1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32888 | 邳州     | 运河八杨2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32889 | 邳州     | PMS 运河马场3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32890 | 邳州     | PMS 运河马场1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32891 | 邳州     | PMS 运河马场2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32892 | 邳州     | PMS 运河徐塘新区    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32893 | 邳州     | PMS 运河中医院小区1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32894 | 邳州     | PMS 运河中医院小区2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32895 | 邳州     | 运河吴闸6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32896 | 邳州     | 运河供电所公变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32897 | 邳州     | PMS 运河吴闸4号变    | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 32898 | 邳州     | PMS 运河吴闸5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32899 | 邳州     | 运河五杨1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32900 | 邳州     | 运河五杨2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32901 | 邳州     | 运河邵场1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32902 | 邳州     | 运河瞿家1号变        | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 32903 | 邳州     | PMS 运河瞿家2号变    | 10       | 315       | 14          | 14              |
| 32904 | 邳州     | PMS 运河马场5号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 32905 | 邳州     | 运河滨湖景苑6变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32906 | 邳州     | PMS 运河紫薇小区3号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32907 | 邳州     | PMS 运河紫薇小区4号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32908 | 邳州     | PMS 运河紫薇小区2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 32909 | 邳州     | PMS 运河紫薇小区1号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32910 | 邳州     | 运河张楼1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32911 | 邳州     | 运河张楼街道1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32912 | 邳州     | 运河张楼街道2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32913 | 邳州     | 运河葛程1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32914 | 邳州     | PMS 运河葛程5号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32915 | 邳州     | PMS 运河葛程4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32916 | 邳州     | 运河薛口1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32917 | 邳州     | PMS 运河薛口5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32918 | 邳州     | PMS 运河红旗2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32919 | 邳州     | PMS 运河红旗1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32920 | 邳州     | PMS 运河红旗4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32921 | 邳州     | 运河张楼2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32922 | 邳州     | PMS 运河建设北路1号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32923 | 邳州     | PMS 运河建设北路2号变  | 10       | 315       | 184         | 184             |
| 32924 | 邳州     | 运河建设北路3号变      | 10       | 315       | 95          | 95              |
| 32925 | 邳州     | PMS 运河建设北路4号变  | 10       | 630       | 218         | 218             |
| 32926 | 邳州     | PMS 运河吴闸10号变   | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 32927 | 邳州     | PMS 运河吴闸9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32928 | 邳州     | PMS 运河新庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32929 | 邳州     | 运河新庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32930 | 邳州     | PMS 运河新庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32931 | 邳州     | 运河朝阳1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32932 | 邳州     | 运河徐口2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32933 | 邳州     | 运河徐口1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32934 | 邳州     | PMS 运河徐口3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32935 | 邳州     | 运河张楼街道3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32936 | 邳州     | PMS 运河张楼街道4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 32937 | 邳州     | PMS 运河庙山4号变    | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 32938 | 邳州     | 运河庙山6号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 32939 | 邳州     | PMS 运河庙山1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32940 | 邳州     | PMS 运河徐塘林场     | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 32941 | 邳州     | 运河小新庄变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32942 | 邳州     | 运河庙山3号变        | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 32943 | 邳州     | 运河薛口4号变        | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 32944 | 邳州     | PMS 运河薛口3号变    | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 32945 | 邳州     | 运河庙山2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32946 | 邳州     | 运河马庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32947 | 邳州     | 运河马庄1号变        | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 32948 | 邳州     | 运河新兴1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32949 | 邳州     | 运河新兴2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32950 | 邳州     | 运河马庄3号变        | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 32951 | 邳州     | PMS 运河马场4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32952 | 邳州     | PMS 运河光明新区5号变  | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 32953 | 邳州     | 运河滨湖景苑11变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32954 | 邳州     | 运河庄圩1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32955 | 邳州     | 运河李口滨河小区1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32956 | 邳州     | 运河李口滨河小区2变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32957 | 邳州     | 运河鼎晔房产1号变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32958 | 邳州     | 运河鼎晔房产2号变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32959 | 邳州     | 运河鼎晔房产3号变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 32960 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32961 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑10号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32962 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32963 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32964 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32965 | 邳州     | 运河滨湖景苑5变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32966 | 邳州     | 运河滨湖景苑7变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32967 | 邳州     | 运河滨湖景苑8变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32968 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑9号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 32969 | 邳州     | 运河汇龙1变压器        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 32970 | 邳州     | 汇龙花园2变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32971 | 邳州     | 运河幸福花园1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32972 | 邳州     | 运河幸福花园2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32973 | 邳州     | 运河幸福花园3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 32974 | 邳州     | 运河幸福花园4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32975 | 邳州     | 运河幸福花园5变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32976 | 邳州     | 运河幸福花园6号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 32977 | 邳州     | PMS 运河高庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32978 | 邳州     | PMS 运河新立1号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 32979 | 邳州     | PMS 运河新立2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32980 | 邳州     | PMS 运河三河2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32981 | 邳州     | PMS 运河三河1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32982 | 邳州     | PMS 运河八杨3号变     | 10       | 315       | 202         | 202             |
| 32983 | 邳州     | 运河葛程2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32984 | 邳州     | PMS 运河徐塘6号变     | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 32985 | 邳州     | PMS 运河龚湖2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32986 | 邳州     | 运河庄圩3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32987 | 邳州     | PMS 运河薛口2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 32988 | 邳州     | 运河华地桃源里1配电室2变压器 | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 32989 | 邳州     | 运河华地桃源里2配电室2变压器 | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 32990 | 邳州     | 运河华地桃源里2配电室4变压器 | 10       | 800       | 577         | 577             |
| 32991 | 邳州     | 运河华地桃源里1配电室4变压器 | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 32992 | 邳州     | 运河华地桃源里2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 32993 | 邳州     | 运河华地桃源里1配电室1变压器 | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 32994 | 邳州     | 运河华地桃源里1配电室3变压器 | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 32995 | 邳州     | 运河华地桃源里2配电室1变压器 | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 32996 | 邳州     | 运河新福地4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32997 | 邳州     | 运河新福地1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32998 | 邳州     | 运河新福地4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 32999 | 邳州     | 运河新福地1配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33000 | 邳州     | 运河新福地3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33001 | 邳州     | 运河新福地3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33002 | 邳州     | 运河新福地3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33003 | 邳州     | 运河新福地2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33004 | 邳州     | 运河新福地2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33005 | 邳州     | 运河新福地1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33006 | 邳州     | 运河新福地4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33007 | 邳州     | 运河新福地1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33008 | 邳州     | 运河新福地3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33009 | 邳州     | 运河新福地5配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33010 | 邳州     | 运河新福地5配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33011 | 邳州     | 运河新福地2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33012 | 邳州     | 运河新福地4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33013 | 邳州     | 运河新福地2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33014 | 邳州     | 运河吴闸26号变         | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 33015 | 邳州     | PMS 运河庄圩4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33016 | 邳州     | PMS 运河张村9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33017 | 邳州     | 运河张村10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33018 | 邳州     | 运河吴闸14号变         | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 33019 | 邳州     | 运河徐塘9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33020 | 邳州     | PMS 运河徐塘8号变      | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 33021 | 邳州     | PMS 运河马场6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33022 | 邳州     | 运河龚湖3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33023 | 邳州     | PMS 运河运南4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33024 | 邳州     | 运河庄圩5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33025 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33026 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区3配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33027 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区2配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33028 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区1配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33029 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区3配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33030 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33031 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区3配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33032 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33033 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区1配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33034 | 贾汪     | PMS 泉城花都E区2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33035 | 贾汪     | PMS 锦世豪庭组合配电站1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33036 | 贾汪     | PMS 锦世豪庭组合配电站2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33037 | 贾汪     | PMS 锦世豪庭2配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33038 | 贾汪     | PMS 锦世豪庭2配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33039 | 贾汪     | PMS 水城华府2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33040 | 贾汪     | PMS 水城华府4配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33041 | 贾汪     | PMS 水城华府2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33042 | 贾汪     | PMS 水城华府4配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33043 | 贾汪     | PMS 水城华府1配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33044 | 贾汪     | PMS 水城华府3配电室1变   | 10       | 400       | 312         | 312             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33045 | 贾汪     | PMS 水城华府1配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33046 | 贾汪     | PMS 水城华府3配电室2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33047 | 贾汪     | PMS 水城华府1配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33048 | 贾汪     | PMS 水城华府1配电室1变    | 10       | 630       | 500         | 500             |
| 33049 | 贾汪     | 大泉茱萸寺门前台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33050 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33051 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33052 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33053 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33054 | 贾汪     | PMS 山水桃花源1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33055 | 贾汪     | PMS 山水桃花源3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33056 | 贾汪     | PMS 山水桃花源组合配电站2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33057 | 贾汪     | PMS 山水桃花源3配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33058 | 贾汪     | PMS 山水桃花源组合配电站1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33059 | 贾汪     | PMS 山水桃花源3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33060 | 贾汪     | PMS 山水桃花源1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33061 | 贾汪     | PMS 山水桃花源3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33062 | 贾汪     | PMS 山水桃花源1配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33063 | 贾汪     | PMS 山水桃花源1配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33064 | 贾汪     | PMS 东部美的城2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33065 | 贾汪     | PMS 东部美的城3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33066 | 贾汪     | PMS 东部美的城3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33067 | 贾汪     | PMS 东部美的城3配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33068 | 贾汪     | PMS 东部美的城1配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33069 | 贾汪     | PMS 东部美的城2配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33070 | 贾汪     | PMS 东部美的城1配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33071 | 贾汪     | PMS 东部美的城1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33072 | 贾汪     | PMS 东部美的城1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33073 | 贾汪     | PMS 东部美的城3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33074 | 贾汪     | PMS 凤凰台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33075 | 贾汪     | PMS 凤凰台2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33076 | 贾汪     | PMS 凤凰台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33077 | 贾汪     | PMS 凤凰台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33078 | 贾汪     | PMS 凤凰台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33079 | 贾汪     | PMS 凤凰台2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33080 | 贾汪     | PMS 凤凰台1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33081 | 贾汪     | PMS 凤凰台2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33082 | 贾汪     | 大泉韩场5号变北台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33083 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33084 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦3配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33085 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦4配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33086 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦2配电室3变  | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 33087 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33088 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦4配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33089 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦3配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33090 | 贾汪     | PMS 泉城熙悦2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33091 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33092 | 贾汪     | PMS 博文名仕苑2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33093 | 贾汪     | PMS 桂府小区1配电室1变  | 10       | 630       | 478         | 478             |
| 33094 | 贾汪     | PMS 文泽园1配电室4变   | 10       | 800       | 613         | 613             |
| 33095 | 贾汪     | PMS 文泽园1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33096 | 贾汪     | PMS 文泽园1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33097 | 贾汪     | PMS 文泽园1配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33098 | 贾汪     | 大泉伏山机井台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33099 | 贾汪     | 大泉宗庄桃园东变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33100 | 贾汪     | PMS 大泉泉河农贸市场台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33101 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄新村1箱变  | 10       | 630       | 470         | 470             |
| 33102 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄新村2箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33103 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄新村7箱变  | 10       | 630       | 479         | 479             |
| 33104 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄新村6箱变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33105 | 贾汪     | PMS 东部美的城4配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33106 | 贾汪     | PMS 东部美的城4配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33107 | 贾汪     | 大泉固西大队北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33108 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头12队东台  | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 33109 | 贾汪     | 风雅颂2配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33110 | 贾汪     | 风雅颂2配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33111 | 贾汪     | 风雅颂1配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33112 | 贾汪     | 风雅颂1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33113 | 贾汪     | 风雅颂2配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33114 | 贾汪     | 风雅颂2配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33115 | 贾汪     | 马山西变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33116 | 贾汪     | 大泉凤凰洞台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33117 | 贾汪     | 大泉龙吟湖1变台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33118 | 贾汪     | 贾汪公园里3配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33119 | 贾汪     | 贾汪公园里5配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33120 | 贾汪     | 贾汪公园里4配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33121 | 贾汪     | 贾汪公园里5配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33122 | 贾汪     | 贾汪公园里4配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33123 | 贾汪     | 贾汪公园里3配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33124 | 贾汪     | 金水湾3配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33125 | 贾汪     | 金水湾2配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33126 | 贾汪     | 金水湾1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33127 | 贾汪     | 金水湾4配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33128 | 贾汪     | 金水湾3配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33129 | 贾汪     | 金水湾4配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33130 | 贾汪     | 金水湾3配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33131 | 贾汪     | 金水湾2配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33132 | 贾汪     | 金水湾2配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33133 | 贾汪     | 金水湾1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33134 | 贾汪     | 金水湾2配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33135 | 贾汪     | 金水湾3配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33136 | 贾汪     | 玫瑰园2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33137 | 贾汪     | 高盛玫瑰园组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33138 | 贾汪     | 高盛玫瑰园组合配电站2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33139 | 贾汪     | 玫瑰园2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33140 | 贾汪     | 玫瑰园2配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33141 | 贾汪     | 玫瑰园2配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33142 | 贾汪     | 固西凤鸣海台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33143 | 贾汪     | 大泉独湖四五队3台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33144 | 贾汪     | 大泉伏山八里桥台区    | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 33145 | 贾汪     | 焦庄5台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33146 | 贾汪     | 岗子大队西台区箱变    | 10       | 630       | 93          | 93              |
| 33147 | 贾汪     | 大泉大李庄新村3号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33148 | 贾汪     | 大泉大李庄新村4号变   | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 33149 | 贾汪     | 东部美的城5配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33150 | 贾汪     | 东部美的城组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33151 | 贾汪     | 东部美的城5配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33152 | 贾汪     | 东部美的城5配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33153 | 贾汪     | 东部美的城组合配电站2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33154 | 贾汪     | 东部美的城5配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33155 | 贾汪     | 大泉鹿楼南湖台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33156 | 贾汪     | 大泉鹿楼水厂       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33157 | 贾汪     | 龙山美墅2配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33158 | 贾汪     | 龙山美墅组合配电站1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33159 | 贾汪     | 龙山美墅2配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33160 | 贾汪     | 龙山美墅2配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33161 | 贾汪     | 龙山美墅2配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33162 | 贾汪     | 龙山美墅组合配电站2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33163 | 贾汪     | 翰城国际2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33164 | 贾汪     | 翰城国际4配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33165 | 贾汪     | 翰城国际3配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33166 | 贾汪     | 翰城国际4配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33167 | 贾汪     | 翰城国际2配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33168 | 贾汪     | 翰城国际3配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33169 | 贾汪     | 翰城国际4配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33170 | 贾汪     | 翰城国际4配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33171 | 贾汪     | 翰城国际3配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33172 | 贾汪     | 翰城国际3配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33173 | 贾汪     | 大泉崮西大队北二台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33174 | 贾汪     | 大泉石头阵郎山台区   | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 33175 | 贾汪     | 风雅颂3配电室1变   | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 33176 | 贾汪     | 风雅颂3配电室4变   | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 33177 | 贾汪     | 风雅颂3配电室3变   | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 33178 | 贾汪     | 风雅颂3配电室2变   | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 33179 | 贾汪     | 康养小镇3配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33180 | 贾汪     | 康养小镇4配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33181 | 贾汪     | 大泉焦庄蛟龙湖台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33182 | 贾汪     | 大泉商泉台区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33183 | 贾汪     | 大泉墨上集东台区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33184 | 贾汪     | 南庄花园配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33185 | 贾汪     | 南庄花园配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33186 | 贾汪     | 泉城壹號2配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33187 | 贾汪     | 泉城壹號2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33188 | 贾汪     | 泉城壹號1配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33189 | 贾汪     | 泉城壹號2配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33190 | 贾汪     | 泉城壹號1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33191 | 贾汪     | 泉城壹號1配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33192 | 贾汪     | 泉城壹號1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33193 | 贾汪     | 泉城壹號2配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33194 | 贾汪     | 大泉泉旺头一队南台区  | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 33195 | 贾汪     | 大泉才沃东山桃源2变  | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 33196 | 贾汪     | 大泉焦庄前村      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33197 | 贾汪     | 大泉茱萸养生谷东变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33198 | 贾汪     | 大泉大李庄新国道北变    | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 33199 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井西2台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33200 | 贾汪     | 大泉宗庄老大队       | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 33201 | 贾汪     | 大泉关庄中心3台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33202 | 贾汪     | 大泉泉旺头新区西台区    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 33203 | 贾汪     | 大泉茱萸寺南门西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33204 | 贾汪     | 大泉焦庄十里桃园变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33205 | 贾汪     | 墨上集台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33206 | 贾汪     | 大泉小山子国道西台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33207 | 贾汪     | 大泉小山子二队北2台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33208 | 贾汪     | 金尚名著1组合配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33209 | 贾汪     | 金尚名著2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33210 | 贾汪     | 金尚名著3配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33211 | 贾汪     | 金尚名著3配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33212 | 贾汪     | 金尚名著2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33213 | 贾汪     | 东方御景二期2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33214 | 贾汪     | 东方御景二期2配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33215 | 贾汪     | 东方御景二期1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33216 | 贾汪     | 东方御景二期1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33217 | 贾汪     | 高盛兰苑组合配电站3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33218 | 贾汪     | 高盛兰苑组合配电站1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33219 | 贾汪     | 高盛兰苑2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33220 | 贾汪     | 卧龙城2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33221 | 贾汪     | 卧龙城2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33222 | 贾汪     | 卧龙城3配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33223 | 贾汪     | 卧龙城3配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33224 | 贾汪     | 大泉大李庄新村8号变（旧） | 10       | 630       | 423         | 423             |
| 33225 | 贾汪     | 新里公馆2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33226 | 贾汪     | 新里公馆3配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33227 | 贾汪     | 新里公馆2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33228 | 贾汪     | 新里公馆1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33229 | 贾汪     | 新里公馆1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33230 | 贾汪     | 新里公馆3配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33231 | 贾汪     | 风雅颂4配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33232 | 贾汪     | 风雅颂5配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33233 | 贾汪     | 风雅颂5配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33234 | 贾汪     | 水城华府5配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33235 | 贾汪     | 凤凰台4配电室4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33236 | 贾汪     | 凤凰台3配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33237 | 贾汪     | 凤凰台3配电室4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33238 | 贾汪     | 凤凰台4配电室2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33239 | 贾汪     | 大泉独湖4、5队新村台区      | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 33240 | 贾汪     | 大泉鹿楼洪山新村          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33241 | 贾汪     | 南湖御景1配电室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33242 | 贾汪     | 南湖御景1配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33243 | 贾汪     | PMS 大泉石头阵北湖       | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 33244 | 贾汪     | PMS 大泉泉东老大队南台区    | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 33245 | 贾汪     | 大泉岗子大队2台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33246 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33247 | 贾汪     | 大泉小山子三队台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33248 | 贾汪     | PMS 大泉关庄东北        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33249 | 贾汪     | PMS 大泉泉河5队        | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 33250 | 贾汪     | PMS 大泉大泉关庄北台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33251 | 贾汪     | PMS 大泉小山子二队北台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33252 | 贾汪     | PMS 大泉小山子西北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33253 | 贾汪     | PMS 大泉站东村东台区      | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 33254 | 贾汪     | PMS 大泉泉河一队北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33255 | 贾汪     | PMS 大泉大洞山北台区      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33256 | 贾汪     | PMS 大泉泉河大队东台区     | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 33257 | 贾汪     | PMS 大泉泉河大队        | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 33258 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头新区东台区    | 10       | 800       | 358         | 358             |
| 33259 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33260 | 贾汪     | 大泉岗子3队西台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33261 | 贾汪     | PMS 祥颐园小区3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33262 | 贾汪     | PMS 同旺小区组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33263 | 贾汪     | PMS 同旺小区组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33264 | 贾汪     | PMS 同旺小区3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33265 | 贾汪     | PMS 同旺小区4变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33266 | 贾汪     | PMS 二院宿舍1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33267 | 贾汪     | PMS 二院宿舍2号        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33268 | 贾汪     | 二院宿舍1箱变           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33269 | 贾汪     | 二院宿舍2箱变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33270 | 贾汪     | PMS 桃园世家2箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33271 | 贾汪     | PMS 桃园世家3箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33272 | 贾汪     | PMS 桃园世家4箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33273 | 贾汪     | PMS 桃园世家5箱变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33274 | 贾汪     | PMS 民和苑组合配电室1变   | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 33275 | 贾汪     | PMS 温州商城箱变       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 33276 | 贾汪     | PMS 民和村综合楼箱变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33277 | 贾汪     | PMS 文化名园5箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33278 | 贾汪     | PMS 久地雅苑5配电室9变压器 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 33279 | 贾汪     | PMS 夏桥广场35台区     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33280 | 贾汪     | PMS 公园北村2        | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 33281 | 邳州     | 运河新兴3号变          | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 33282 | 邳州     | 运河马庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33283 | 邳州     | PMS 运河张楼5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33284 | 邳州     | PMS 运河红旗3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33285 | 邳州     | 运河徐口4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33286 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33287 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33288 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33289 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33290 | 邳州     | 运河张楼街道6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33291 | 邳州     | PMS 运河葛程7号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33292 | 邳州     | PMS 运河邵场5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33293 | 邳州     | 运河强林小区2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 33294 | 邳州     | PMS 运河新兴4号变      | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 33295 | 邳州     | 运河徐塘10号变         | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 33296 | 邳州     | 运河汇龙花园8变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33297 | 邳州     | 运河汇龙花园9变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33298 | 邳州     | 运河汇龙花园10变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33299 | 邳州     | 运河汇龙花园11变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33300 | 邳州     | 运河汇龙花园12变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33301 | 邳州     | 运河汇龙花园13变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33302 | 邳州     | 运河汇龙花园14变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33303 | 邳州     | 运河汇龙花园15变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33304 | 邳州     | 运河薛口7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33305 | 邳州     | PMS 运河八杨6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33306 | 邳州     | 运河五杨6号变          | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 33307 | 邳州     | 运河徐塘新区2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33308 | 邳州     | PMS 运河新立3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33309 | 邳州     | PMS 运河雍福上城1号     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33310 | 邳州     | PMS 运河邳州雍福上城2号变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33311 | 邳州     | PMS 运河雍福上城3号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33312 | 邳州     | PMS 运河雍福上城4号  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33313 | 邳州     | PMS 运河冯瓦3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33314 | 邳州     | PMS 运河薛口8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33315 | 邳州     | PMS 运河张楼6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33316 | 邳州     | PMS 运河徐口5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33317 | 邳州     | PMS 运河吴闸15号变  | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 33318 | 邳州     | 运河吴闸17号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33319 | 邳州     | 运河吴闸16号变      | 10       | 630       | 16          | 16              |
| 33320 | 邳州     | PMS 运河冯瓦4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33321 | 邳州     | PMS 运河朝阳6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33322 | 邳州     | PMS 运河运东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33323 | 邳州     | 运河徐塘16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33324 | 邳州     | PMS 运河运南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33325 | 邳州     | 运河马庄5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33326 | 邳州     | 运河张楼街道7号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33327 | 邳州     | PMS 运河光明新区6号变 | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 33328 | 邳州     | PMS 运河邵场7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33329 | 邳州     | PMS 运河龚湖4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33330 | 邳州     | PMS 运河龚湖5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33331 | 邳州     | PMS 运河庄圩6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33332 | 邳州     | PMS 运河庄圩7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33333 | 邳州     | 运河张村11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33334 | 邳州     | 运河河湾6号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33335 | 邳州     | 运河新庄村8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33336 | 邳州     | 运河新庄村6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33337 | 邳州     | 运河新庄村7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33338 | 邳州     | PMS 运河庙山7号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33339 | 邳州     | PMS 运河李口新区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33340 | 邳州     | 运河河湾8号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33341 | 邳州     | 运河吴闸18号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33342 | 邳州     | PMS 运河运南5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33343 | 邳州     | PMS 运河运东4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33344 | 邳州     | 运河新立4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33345 | 邳州     | PMS 运河新建4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33346 | 邳州     | PMS 运河新建3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33347 | 邳州     | 运河三河4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33348 | 邳州     | PMS 运河三河3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33349 | 邳州     | PMS 运河高庄4号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33350 | 邳州     | PMS 运河高庄3号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33351 | 邳州     | PMS 运河徐塘11号变                 | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 33352 | 邳州     | PMS 运河邵场6号变                  | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 33353 | 邳州     | PMS 运河邵场4号变                  | 10       | 630       | 161         | 161             |
| 33354 | 邳州     | PMS 运河瞿家3号变                  | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 33355 | 邳州     | 运河葛程8号变                      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33356 | 邳州     | 运河庙山村11号变                    | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 33357 | 邳州     | PMS 运河徐塘12号变                 | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 33358 | 邳州     | PMS 运河吴闸21号变                 | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 33359 | 邳州     | 运河五杨7号变                      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 33360 | 邳州     | PMS 运河朝阳4号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33361 | 邳州     | PMS 运河龚湖6号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33362 | 邳州     | PMS 运河红旗6号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33363 | 邳州     | PMS 运河红旗7号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33364 | 邳州     | PMS 运河庙山8号变                  | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 33365 | 邳州     | PMS 运河薛口村9号变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33366 | 邳州     | 运河葛程10号变                     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33367 | 邳州     | PMS 运河文承苑21号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33368 | 邳州     | PMS 运河文承苑22号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33369 | 邳州     | PMS 运河文承苑23号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33370 | 邳州     | 运河文承苑24号变                    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33371 | 邳州     | PMS 运河文承苑25号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33372 | 邳州     | PMS 运河文承苑26号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33373 | 邳州     | PMS 运河文承苑27号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33374 | 邳州     | PMS 运河文承苑28号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33375 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城1号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33376 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城2号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33377 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城3号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33378 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城4号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33379 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城5号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33380 | 邳州     | 运河阳光尚城6号变                    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33381 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城7号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33382 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城8号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33383 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室33号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33384 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室34号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33385 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室35号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33386 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室36号箱变2号间隔配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33387 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室49号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33388 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室50号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33389 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室51号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33390 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室52号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33391 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室6号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33392 | 邳州     | 运河雍福尚城2号配电室7变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33393 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室8号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33394 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室9变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33395 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城3号配电室10号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33396 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室11变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33397 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城3号配电室12号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33398 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33399 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33400 | 邳州     | 运河馨宁雅居3号变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33401 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居4号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33402 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居5号变2号间隔配电变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 33403 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居6号变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 33404 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居7号变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 33405 | 邳州     | PMS 运河馨宁雅居8号变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 33406 | 邳州     | PMS 运河福馨家园1号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33407 | 邳州     | 运河福馨家园2号变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33408 | 邳州     | 运河福馨家园3变压器             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33409 | 邳州     | 运河福馨家园4变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33410 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室1号变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33411 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室2号变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33412 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室3变压器          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33413 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室4号变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33414 | 邳州     | 运河耀邦2号配电室1号变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33415 | 邳州     | 运河耀邦2配电室2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33416 | 邳州     | 运河耀邦2配电室3变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33417 | 邳州     | 运河耀邦2号配电室4号变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33418 | 邳州     | 运河大榆树风情街1变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33419 | 邳州     | 运河大榆树风情街2变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33420 | 邳州     | 运河大榆树风情街3变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33421 | 邳州     | 运河大榆树风情街4变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33422 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33423 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33424 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33425 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33426 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房5号变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 33427 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房6号变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 33428 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房7号变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 33429 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房8号变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 33430 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33431 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33432 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房3号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33433 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33434 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房5号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33435 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房6号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33436 | 邳州     | 运河五杨3号变               | 10       | 315       | 78          | 78              |
| 33437 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府1号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33438 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33439 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府5号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33440 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府7号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33441 | 邳州     | 运河水韵汉府2号变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33442 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府4号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33443 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府6号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33444 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府8号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33445 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室1出线18配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33446 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室2出线19配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33447 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室3出线20配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33448 | 邳州     | 运河汇龙花园4号配电室4出线21配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33449 | 邳州     | 运河汇龙花园3配电室16变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33450 | 邳州     | 运河汇龙花园3配电室17变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33451 | 邳州     | 运河文承苑29号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33452 | 邳州     | PMS 运河文承苑30号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33453 | 邳州     | PMS 运河文承苑31号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33454 | 邳州     | PMS 运河文承苑32号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33455 | 邳州     | PMS 运河文承苑45号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33456 | 邳州     | PMS 运河文承苑46号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33457 | 邳州     | PMS 运河文承苑47号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33458 | 邳州     | PMS 运河文承苑48号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33459 | 邳州     | PMS 运河文承苑53号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33460 | 邳州     | PMS 运河文承苑54号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33461 | 邳州     | PMS 运河文承苑55号变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33462 | 邳州     | 运河文承苑56号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33463 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室5号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33464 | 邳州     | PMS 运河金御蓝湖1号间隔配电变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33465 | 邳州     | PMS 运河金御蓝湖3号间隔配电变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33466 | 邳州     | 运河金御蓝湖2号间隔配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33467 | 邳州     | 运河金御蓝湖4号间隔配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33468 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室1号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33469 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室3号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33470 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室5号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33471 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室7号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33472 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室2号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33473 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室4号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33474 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室6号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33475 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室8号变配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33476 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭7号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33477 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭8号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33478 | 邳州     | 运河天泰茗仕豪庭5号变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33479 | 邳州     | PMS 运河文承苑41号配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33480 | 邳州     | PMS 运河文承苑42号配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33481 | 邳州     | PMS 运河文承苑43号配电变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33482 | 邳州     | PMS 运河文承苑44号配电变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33483 | 邳州     | 运河东方帝景城4期4号变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33484 | 邳州     | 运河 东方帝景城4期2号配电室7号变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33485 | 邳州     | 运河 东方帝景城4期2号配电室8号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33486 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室37号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33487 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室38号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33488 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室39号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33489 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室40号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33490 | 邳州     | PMS 运河邵场8号变             | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 33491 | 邳州     | 运河马场7号变                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33492 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期3号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33493 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期5号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33494 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期6号变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33495 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期1号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33496 | 邳州     | PMS 运河惠园小区1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33497 | 邳州     | PMS 运河邵场10号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33498 | 邳州     | PMS 运河邵场9号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33499 | 邳州     | 运河东方帝景城10号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33500 | 邳州     | 运河东方帝景城18号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33501 | 邳州     | 运河东方帝景城19变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33502 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33503 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期4变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33504 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期7变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33505 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期8变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33506 | 邳州     | 运河东方帝景城5变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33507 | 邳州     | 运河东方帝景城6变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33508 | 邳州     | 运河东方帝景城7变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33509 | 邳州     | 运河东方帝景城8变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33510 | 邳州     | 运河东方帝景城9变                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33511 | 邳州     | 运河东方帝景城4期1配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33512 | 邳州     | 运河东方帝景城4期1配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33513 | 邳州     | 运河东方帝景城4期1配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33514 | 邳州     | 运河东方帝景城4期2号配电室5变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33515 | 邳州     | 运河东方帝景城4期2配电室6变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33516 | 邳州     | PMS 运河东方帝景城12号箱变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33517 | 邳州     | 运河东方帝景城13变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33518 | 邳州     | 东方帝景城14变压器                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33519 | 邳州     | 运河东方帝景城15变压器              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33520 | 邳州     | 运河东方帝景城16变压器              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33521 | 邳州     | PMS 运河惠园小区2号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33522 | 邳州     | PMS 运河惠园小区3号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33523 | 邳州     | PMS 运河惠园小区4号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33524 | 邳州     | PMS 运河惠园小区5号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33525 | 邳州     | PMS 运河惠园小区6号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33526 | 邳州     | 东方帝景城11变压器                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33527 | 邳州     | 运河雍福尚城四期1号配电室1号变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33528 | 邳州     | 运河雍福尚城四期1号配电室3号变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33529 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室2号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33530 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室4号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33531 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期2号配电室5号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33532 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期2号配电室6号配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33533 | 邳州     | 运河雍福尚城四期3号配电室7号变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33534 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室8号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33535 | 邳州     | 运河雍福尚城四期3号配电室9号变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33536 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室10号配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33537 | 贾汪     | PMS 民康园1配电室1变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33538 | 贾汪     | PMS 民康园2配电室3变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33539 | 贾汪     | PMS 民康园2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33540 | 贾汪     | PMS 新新小学南       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33541 | 贾汪     | 祥颐园小区4          | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 33542 | 贾汪     | PMS 耐火厂宿舍南      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33543 | 贾汪     | PMS 利民小区2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33544 | 贾汪     | PMS 贾汪公安小区宿舍    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33545 | 贾汪     | PMS 泉西新村2       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33546 | 贾汪     | PMS 东大桥         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33547 | 贾汪     | PMS 医药公司仓库      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33548 | 贾汪     | PMS 国税局         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33549 | 贾汪     | PMS 泉东村民馨园      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33550 | 贾汪     | PMS 信用联社宿舍      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33551 | 贾汪     | PMS 祥颐园小区2      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33552 | 贾汪     | 两岸咖啡            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33553 | 贾汪     | PMS 交警队北315     | 10       | 315       | 210         | 210             |
| 33554 | 贾汪     | PMS 水泥厂宿舍4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33555 | 贾汪     | PMS 水泥厂宿舍2      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33556 | 贾汪     | PMS 新城小区号4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33557 | 贾汪     | PMS 美尔雅         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33558 | 贾汪     | PMS 中央百大        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33559 | 贾汪     | PMS 交警大队南       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33560 | 贾汪     | PMS 群力小区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33561 | 贾汪     | PMS 局南宿舍        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33562 | 贾汪     | PMS 建设银行        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33563 | 贾汪     | PMS 彭城市场        | 10       | 315       | 89          | 89              |
| 33564 | 贾汪     | PMS 永兴垃圾中转站     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33565 | 贾汪     | PMS 群力小区3       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33566 | 贾汪     | 工商南路            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33567 | 贾汪     | PMS 群力小区北       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33568 | 贾汪     | PMS 利民小区        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33569 | 贾汪     | 公园北村1           | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 33570 | 贾汪     | PMS 苏北市场        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33571 | 贾汪     | PMS 石英小区1       | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 33572 | 贾汪     | PMS 东方二公司       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33573 | 贾汪     | PMS 贾汪中心幼儿园     | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 33574 | 贾汪     | PMS 司法局东        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33575 | 贾汪     | PMS 团结小学        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33576 | 贾汪     | PMS 工商局         | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33577 | 贾汪     | PMS 新城小区     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33578 | 贾汪     | PMS 检察院      | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 33579 | 贾汪     | PMS 交警队宿舍    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33580 | 贾汪     | PMS 会计师事务所   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33581 | 贾汪     | PMS 医药公司东    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33582 | 贾汪     | PMS 水泥厂宿舍3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33583 | 贾汪     | PMS 泉西新区81西4 | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 33584 | 贾汪     | PMS 泉西老区     | 10       | 315       | 239         | 239             |
| 33585 | 贾汪     | PMS 贾汪劳动局宿舍  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33586 | 贾汪     | PMS 沿街南34台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33587 | 贾汪     | PMS 区政府门西    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33588 | 贾汪     | PMS 泉西泥塘     | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 33589 | 贾汪     | PMS 贾汪公安分局   | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 33590 | 贾汪     | PMS 八队泵房新    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33591 | 贾汪     | PMS 面粉厂      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33592 | 贾汪     | PMS 世纪洗浴城    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33593 | 贾汪     | PMS 民乐园小区    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33594 | 贾汪     | PMS 祥颐园小区1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33595 | 贾汪     | PMS 夏桥广场台区   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33596 | 贾汪     | PMS 群力小区1,2楼 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33597 | 贾汪     | 群力小区2（旧）     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33598 | 贾汪     | PMS 贾汪教堂     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33599 | 贾汪     | PMS 花鸟市场     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33600 | 贾汪     | PMS 前进饭店路东   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33601 | 贾汪     | PMS 实验小学     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33602 | 贾汪     | PMS 菜市北门     | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 33603 | 贾汪     | PMS 大沟崖      | 10       | 315       | 192         | 192             |
| 33604 | 贾汪     | 滨河美景3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33605 | 贾汪     | 滨河美景2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33606 | 贾汪     | 滨河美景2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33607 | 贾汪     | 滨河美景1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33608 | 贾汪     | 滨河美景3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33609 | 贾汪     | 滨河美景2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33610 | 贾汪     | 滨河美景3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33611 | 贾汪     | 滨河美景1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33612 | 贾汪     | 滨河美景3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33613 | 贾汪     | 滨河美景1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33614 | 贾汪     | 滨河美景1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33615 | 贾汪     | 滨河美景2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33616 | 贾汪     | 韩桥嘉苑2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33617 | 贾汪     | 韩桥嘉苑2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33618 | 贾汪     | 韩桥嘉苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33619 | 贾汪     | 韩桥嘉苑1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33620 | 贾汪     | 韩桥嘉苑1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33621 | 贾汪     | 韩桥嘉苑2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33622 | 贾汪     | 韩桥嘉苑2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33623 | 贾汪     | 韩桥嘉苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33624 | 贾汪     | 韩桥嘉苑5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33625 | 贾汪     | 韩桥嘉苑6配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33626 | 贾汪     | 韩桥嘉苑7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33627 | 贾汪     | 韩桥嘉苑7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33628 | 贾汪     | 韩桥嘉苑3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33629 | 贾汪     | 韩桥嘉苑4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33630 | 贾汪     | 韩桥嘉苑6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33631 | 贾汪     | 韩桥嘉苑10配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33632 | 贾汪     | 韩桥嘉苑10配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33633 | 贾汪     | 韩桥嘉苑3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33634 | 贾汪     | 韩桥嘉苑5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33635 | 贾汪     | 韩桥嘉苑7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33636 | 贾汪     | 韩桥嘉苑10配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33637 | 贾汪     | 韩桥嘉苑5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33638 | 贾汪     | 韩桥嘉苑10配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33639 | 贾汪     | 韩桥嘉苑7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33640 | 贾汪     | 韩桥嘉苑3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33641 | 贾汪     | 韩桥嘉苑4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33642 | 贾汪     | 韩桥嘉苑5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33643 | 贾汪     | 韩桥嘉苑6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33644 | 贾汪     | 韩桥嘉苑6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33645 | 贾汪     | 韩桥嘉苑4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33646 | 贾汪     | 韩桥嘉苑3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33647 | 贾汪     | 韩桥嘉苑4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33648 | 贾汪     | 韩桥嘉苑12配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33649 | 贾汪     | 韩桥嘉苑13配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33650 | 贾汪     | 韩桥嘉苑12配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33651 | 贾汪     | 韩桥嘉苑13配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33652 | 贾汪     | 韩桥嘉苑9配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33653 | 贾汪     | 韩桥嘉苑11配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33654 | 贾汪     | 韩桥嘉苑9配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33655 | 贾汪     | 韩桥嘉苑11配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33656 | 贾汪     | 韩桥嘉苑13配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33657 | 贾汪     | 韩桥嘉苑11配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33658 | 贾汪     | 韩桥嘉苑12配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33659 | 贾汪     | 韩桥嘉苑13配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33660 | 贾汪     | 韩桥嘉苑9配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33661 | 贾汪     | 韩桥嘉苑9配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33662 | 贾汪     | 韩桥嘉苑11配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33663 | 贾汪     | 月亮湖壹号4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33664 | 贾汪     | 月亮湖壹号1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33665 | 贾汪     | 月亮湖壹号4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33666 | 贾汪     | 月亮湖壹号2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33667 | 贾汪     | 月亮湖壹号4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33668 | 贾汪     | 月亮湖壹号4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33669 | 贾汪     | 月亮湖壹号2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33670 | 贾汪     | 月亮湖壹号3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33671 | 贾汪     | 月亮湖壹号3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33672 | 贾汪     | 月亮湖壹号3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33673 | 贾汪     | 月亮湖壹号1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33674 | 贾汪     | 湖尚城4配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33675 | 贾汪     | 湖尚城4配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33676 | 贾汪     | 湖尚城4配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33677 | 贾汪     | 湖尚城4配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33678 | 贾汪     | 涌园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33679 | 贾汪     | 涌园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33680 | 贾汪     | 涌园1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33681 | 贾汪     | 涌园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33682 | 贾汪     | 涌园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33683 | 贾汪     | 涌园1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33684 | 贾汪     | 涌园1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33685 | 贾汪     | 涌园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33686 | 贾汪     | 涌园2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33687 | 贾汪     | 涌园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33688 | 贾汪     | 涌园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33689 | 贾汪     | 涌园3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33690 | 贾汪     | 阳光世纪苑2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33691 | 贾汪     | 传世经典一期9箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33692 | 贾汪     | 传世经典一期8箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33693 | 贾汪     | 阳光世纪苑3箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33694 | 贾汪     | 传世经典一期7箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33695 | 贾汪     | 传世经典一期1箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33696 | 贾汪     | 传世经典一期10箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33697 | 贾汪     | 传世经典一期3箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33698 | 贾汪     | 阳光世纪苑1箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33699 | 贾汪     | 传世经典一期2箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33700 | 贾汪     | 传世经典一期6箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33701 | 贾汪     | 阳光世纪苑4箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33702 | 贾汪     | 传世经典一期4箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33703 | 贾汪     | 传世经典一期5箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33704 | 贾汪     | 文化名园4箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33705 | 贾汪     | 祥颐园房地产3箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33706 | 贾汪     | 祥颐园房地产1箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33707 | 贾汪     | 文化名园1箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33708 | 贾汪     | 文化名园2箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33709 | 贾汪     | 文化名园3箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33710 | 贾汪     | 群力小区箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33711 | 贾汪     | 祥颐园房地产2箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33712 | 贾汪     | PMS 星光花园二期2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33713 | 贾汪     | PMS 星光花园二期2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33714 | 贾汪     | PMS 星光花园二期3配电室6变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33715 | 贾汪     | PMS 星光花园二期3配电室5变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33716 | 贾汪     | PMS 学仕园组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33717 | 贾汪     | PMS 学仕园2配电室5变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33718 | 贾汪     | PMS 学仕园2配电室6变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33719 | 贾汪     | PMS 学仕园组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33720 | 贾汪     | PMS 学仕园组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33721 | 贾汪     | PMS 学仕园组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33722 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33723 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33724 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33725 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33726 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期5变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33727 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期6变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33728 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期7变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33729 | 贾汪     | PMS 御龙山水二期8变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33730 | 贾汪     | PMS 中信购物广场1变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33731 | 贾汪     | PMS 泉西新村1          | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 33732 | 贾汪     | PMS 鸿福壹号1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33733 | 贾汪     | PMS 鸿福壹号1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33734 | 贾汪     | 鸿福壹号4配电室7变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33735 | 贾汪     | 鸿福壹号4配电室8变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33736 | 贾汪     | PMS 护矿里台区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33737 | 贾汪     | PMS 贾汪人民医院         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33738 | 贾汪     | PMS 贾汪区供销社宿舍       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33739 | 贾汪     | PMS 司法局门口          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33740 | 贾汪     | PMS 中信广场西门         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33741 | 贾汪     | PMS 新城3（检察院西）      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 33742 | 贾汪     | PMS 五号井南           | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 33743 | 贾汪     | PMS 新城小区2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33744 | 贾汪     | PMS 新立里台区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33745 | 贾汪     | PMS 桃园世家1箱变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 33746 | 贾汪     | PMS 206国道新村台区      | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 33747 | 贾汪     | PMS 校东村东台区         | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 33748 | 贾汪     | PMS 二机厂东台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33749 | 贾汪     | PMS 夏桥泉东新村         | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 33750 | 贾汪     | PMS 火车站东           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33751 | 贾汪     | PMS 消防队门口          | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 33752 | 贾汪     | PMS 电信局北           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33753 | 贾汪     | PMS 东大院台区          | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 33754 | 贾汪     | PMS 南庄西湖台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33755 | 贾汪     | 北宿舍台区              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33756 | 贾汪     | PMS 十里花溪2配电室4变压器   | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 33757 | 贾汪     | PMS 十里花溪1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33758 | 贾汪     | PMS 民和苑门口          | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 33759 | 贾汪     | 实验小学南              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33760 | 贾汪     | PMS 贾汪区信用联社        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33761 | 贾汪     | PMS 祥颐园5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33762 | 贾汪     | PMS 夏桥沿街北台区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33763 | 贾汪     | PMS 贾汪保险公司         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33764 | 贾汪     | PMS 校东村西台区         | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 33765 | 贾汪     | PMS 桥北村南           | 10       | 315       | 218         | 218             |
| 33766 | 贾汪     | PMS 石英小区南          | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33767 | 贾汪     | 东方大修厂                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33768 | 贾汪     | PMS 永兴社区东            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33769 | 贾汪     | PMS 泉西新村3            | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 33770 | 贾汪     | PMS 贾汪民乐园小区2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33771 | 贾汪     | PMS 民惠园配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33772 | 贾汪     | PMS 民惠园配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33773 | 贾汪     | 鸿福壹号二期1配电室4变         | 10       | 630       | 499         | 499             |
| 33774 | 贾汪     | 鸿福壹号二期1配电室3变         | 10       | 630       | 481         | 481             |
| 33775 | 贾汪     | 鸿福壹号二期2配电室2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33776 | 贾汪     | 鸿福壹号二期2配电室5变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33777 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园组合配电站1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33778 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园组合配电站2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33779 | 贾汪     | PMS 华宸房地产1变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 33780 | 贾汪     | PMS 民和苑组合配电室2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33781 | 贾汪     | PMS 天鼎华府组合配电站1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33782 | 贾汪     | PMS 贾汪东和小区配电室2主变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33783 | 贾汪     | PMS 学仕园南门            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33784 | 贾汪     | PMS 护矿里台区2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33785 | 贾汪     | PMS 东大院台区2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33786 | 贾汪     | PMS 五号井小区北           | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 33787 | 贾汪     | PMS 汪北巷              | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 33788 | 贾汪     | PMS 豆奶粉厂西            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33789 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33790 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33791 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区3配电室5变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33792 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区3配电室6变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33793 | 邳州     | PMS 运河新庄11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33794 | 邳州     | PMS 运河新庄10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33795 | 邳州     | PMS 运河徐塘14号变         | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 33796 | 邳州     | 运河中原桃花岛4变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33797 | 邳州     | 运河中原桃花岛1变压器          | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 33798 | 邳州     | 运河中原桃花岛2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33799 | 邳州     | 运河中原桃花岛3变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33800 | 邳州     | 运河红旗8号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33801 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期1配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33802 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期1配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33803 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期1配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33804 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期1配电室4配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33805 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期2配电室1配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33806 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期2配电室2配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33807 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期2配电室3配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33808 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期2配电室4配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33809 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期3配电室1配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33810 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期3配电室2配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33811 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期3配电室3配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33812 | 邳州     | 运河二庙城市花园一期3配电室4配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33813 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期1配电室1配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33814 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期1配电室2配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33815 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期1配电室3配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33816 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期1配电室4配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33817 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期2配电室1配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33818 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期2配电室2配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33819 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期2配电室3配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33820 | 邳州     | 运河二庙城市花园二期2配电室4配电变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33821 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园2箱变1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33822 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33823 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33824 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园1箱变1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33825 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33826 | 邳州     | PMS 运河庙山9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33827 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园1配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33828 | 邳州     | 运河坝头11号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33829 | 邳州     | PMS 运河坝头12号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33830 | 邳州     | 运河薛口10号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33831 | 邳州     | PMS 运河光明新区7号变         | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 33832 | 邳州     | 东湖街道前沙安置房2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33833 | 邳州     | 东湖街道前沙安置房1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33834 | 邳州     | PMS 东湖街道前沙安置房箱变1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33835 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33836 | 邳州     | 运河新三河村安置房1号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33837 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号箱变1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33838 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房3号箱变1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33839 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房2号箱变1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33840 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33841 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室4号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33842 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室2号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33843 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33844 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33845 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33846 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33847 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33848 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33849 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33850 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33851 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33852 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33853 | 邳州     | 运河阳光尚城二期1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33854 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33855 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33856 | 邳州     | 运河阳光尚城二期4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33857 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33858 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33859 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33860 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33861 | 邳州     | 运河山水澜庭2配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33862 | 邳州     | 运河山水澜庭1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33863 | 邳州     | 运河山水澜庭1配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33864 | 邳州     | 运河山水澜庭2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33865 | 邳州     | PMS 运河长江路1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33866 | 邳州     | PMS 运河朝阳7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33867 | 邳州     | PMS 运河吴闸22号变       | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 33868 | 邳州     | PMS 运河船厂宿舍         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 33869 | 邳州     | 运河吴闸23号变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33870 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33871 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室1变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33872 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33873 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33874 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33875 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33876 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33877 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室4变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33878 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33879 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33880 | 邳州     | PMS 运河庙山10号变       | 10       | 400       | 122         | 122             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33881 | 邳州     | PMS 运河徐口6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33882 | 邳州     | PMS 运河邵场11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33883 | 邳州     | PMS 运河邵场12号变         | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 33884 | 邳州     | PMS 运河徐塘林场3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33885 | 邳州     | 运河泰州路1号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33886 | 邳州     | 运河文苑路1号变             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 33887 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期3配电室1变压器    | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 33888 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期2配电室2变压器    | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 33889 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期2配电室1变压器    | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 33890 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期3配电室2变压器    | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 33891 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33892 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33893 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33894 | 邳州     | 运河中原桃花岛二期2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33895 | 邳州     | 运河龙湖领墅2配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33896 | 邳州     | 运河龙湖领墅2配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33897 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33898 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33899 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33900 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33901 | 邳州     | PMS 运河耀邦五期1号配电室1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33902 | 邳州     | PMS 运河耀邦五期1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33903 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33904 | 邳州     | 运河耀邦三期3号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33905 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33906 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33907 | 邳州     | PMS 运河长江路2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33908 | 邳州     | PMS 运河红旗9号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33909 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期1组合配电室2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 33910 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33911 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33912 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33913 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33914 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期1组合配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33915 | 邳州     | PMS 运河高庄5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33916 | 邳州     | 运河庄圩8号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 33917 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33918 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33919 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33920 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33921 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33922 | 邳州     | 运河橡树湾1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33923 | 邳州     | 运河橡树湾1配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33924 | 邳州     | 运河橡树湾1配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33925 | 邳州     | 运河橡树湾1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33926 | 邳州     | 运河橡树湾2配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33927 | 邳州     | 运河橡树湾2配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33928 | 邳州     | 运河橡树湾2配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33929 | 邳州     | 运河橡树湾2配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33930 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33931 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33932 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33933 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33934 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33935 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33936 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33937 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33938 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33939 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城3号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33940 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33941 | 邳州     | 运河尚景杉城4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33942 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城4号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33943 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城4号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33944 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33945 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33946 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33947 | 邳州     | PMS 运河龙湖领墅5号箱变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33948 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33949 | 邳州     | PMS 运河高庄6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33950 | 邳州     | 运河御景湾1配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33951 | 邳州     | 运河御景湾1配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33952 | 邳州     | 运河御景湾1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33953 | 邳州     | 运河御景湾1配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33954 | 邳州     | 运河葛程11变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33955 | 邳州     | 运河瞿家4号变              | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 33956 | 邳州     | 邳州香缇公馆1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33957 | 邳州     | 邳州香缇公馆1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33958 | 邳州     | 邳州香缇公馆1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33959 | 邳州     | 邳州香缇公馆1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33960 | 邳州     | 邳州香缇公馆2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33961 | 邳州     | 邳州香缇公馆2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33962 | 邳州     | 邳州香缇公馆2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33963 | 邳州     | 邳州香缇公馆2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33964 | 邳州     | 邳州香缇公馆3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33965 | 邳州     | 邳州香缇公馆3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33966 | 邳州     | 邳州香缇公馆3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33967 | 邳州     | 邳州香缇公馆3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33968 | 邳州     | 邳州香缇公馆4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33969 | 邳州     | 邳州香缇公馆4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33970 | 邳州     | 邳州香缇公馆4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33971 | 邳州     | 邳州香缇公馆4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 33972 | 邳州     | 运河张楼8号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 33973 | 邳州     | 运河徐塘17号变         | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 33974 | 邳州     | 运河金御上品2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33975 | 邳州     | 运河金御上品1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33976 | 邳州     | 运河金御上品2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33977 | 邳州     | 运河金御上品1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33978 | 邳州     | 运河金御上品2配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 33979 | 邳州     | 运河金御上品2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33980 | 邳州     | 运河云溪雅院1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33981 | 邳州     | 运河云溪雅院2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33982 | 邳州     | 运河云溪雅院1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33983 | 邳州     | 运河云溪雅院2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33984 | 邳州     | 运河云溪雅院1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33985 | 邳州     | 运河云溪雅院1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33986 | 邳州     | 运河益华尚城变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33987 | 邳州     | 运河运南6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33988 | 邳州     | 运河张楼街道10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 33989 | 邳州     | 运河庙山15号变         | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 33990 | 邳州     | 运河庙山16号变         | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 33991 | 邳州     | 运河庙山17号变         | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 33992 | 邳州     | 运河五杨8号变          | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 33993 | 邳州     | 运河文承苑1配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33994 | 邳州     | 运河文承苑4配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 33995 | 邳州     | 运河文承苑5配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33996 | 邳州     | 运河文承苑2配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33997 | 邳州     | 运河文承苑1配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33998 | 邳州     | 运河文承苑4配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 33999 | 邳州     | 运河文承苑3配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34000 | 邳州     | 运河文承苑5配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34001 | 邳州     | 运河文承苑4配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34002 | 邳州     | 运河文承苑3配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34003 | 邳州     | 运河文承苑5配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34004 | 邳州     | 运河文承苑2配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34005 | 邳州     | 运河文承苑1配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34006 | 邳州     | 运河文承苑3配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34007 | 邳州     | 运河文承苑5配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34008 | 邳州     | 运河文承苑2配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34009 | 邳州     | 运河文承苑1配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34010 | 邳州     | 运河文承苑4配电室1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34011 | 邳州     | 运河文承苑3配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34012 | 邳州     | 运河文承苑2配电室4号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34013 | 邳州     | 运河建设北路5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34014 | 邳州     | 运河五杨9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34015 | 邳州     | 运河运东5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34016 | 邳州     | 运河庙山村14号变        | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 34017 | 邳州     | 运河玖珑府1组合配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34018 | 邳州     | 运河玖珑府2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34019 | 邳州     | 运河玖珑府1组合配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34020 | 邳州     | 运河玖珑府1组合配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34021 | 邳州     | 运河玖珑府2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34022 | 邳州     | 运河玖珑府1组合配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34023 | 邳州     | 运河玖珑府2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34024 | 邳州     | 运河玖珑府2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34025 | 邳州     | 运河徐口9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34026 | 邳州     | 运河徐口10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34027 | 邳州     | 运河吴闸29号变         | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 34028 | 邳州     | 运河葛程13号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34029 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34030 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34031 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34032 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34033 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34034 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34035 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34036 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34037 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34038 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34039 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34040 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34041 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34042 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34043 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34044 | 邳州     | 运河珑玺湾北地块4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34045 | 邳州     | 运河冯瓦6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34046 | 邳州     | 运河冯瓦5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34047 | 邳州     | 运河红旗村10号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34048 | 邳州     | 运河新兴村6号变            | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 34049 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区4配电室7变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34050 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区4配电室8变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34051 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区5配电室9变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34052 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区5配电室10变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34053 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区6配电室11变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34054 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区6配电室13变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34055 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区6配电室14变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34056 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园南区6配电室12变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34057 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34058 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34059 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34060 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34061 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区3配电室5变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34062 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区3配电室6变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34063 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区4配电室7变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34064 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区4配电室8变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34065 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区5配电室9变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34066 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区5配电室10变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34067 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区6配电室11变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34068 | 贾汪     | PMS 康馨嘉园北区6配电室12变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34069 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34070 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34071 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34072 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34073 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期3配电室5变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34074 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期3配电室6变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34075 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期4配电室7变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34076 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期4配电室8变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34077 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期5配电室9变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34078 | 贾汪     | PMS 御景华庭二期5配电室10变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34079 | 贾汪     | PMS 光明组合配电站2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34080 | 贾汪     | PMS 光明小区2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34081 | 贾汪     | PMS 光明小区2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34082 | 贾汪     | 锦城佳苑1箱变1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34083 | 贾汪     | 锦城佳苑1箱变2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34084 | 贾汪     | 锦城佳苑2箱变4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34085 | 贾汪     | PMS 光明小区1箱变5变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34086 | 贾汪     | PMS 光明小区2箱变6变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34087 | 贾汪     | PMS 贾汪水泥厂宿舍1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34088 | 贾汪     | PMS 五号井花园1配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34089 | 贾汪     | PMS 五号井花园2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34090 | 贾汪     | PMS 五号井花园3配电室5变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34091 | 贾汪     | PMS 五号井花园3配电室7变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34092 | 贾汪     | PMS 五号井花园4配电室9变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34093 | 贾汪     | PMS 五号井花园5配电室11变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 34094 | 贾汪     | PMS 国宾华府1箱变1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34095 | 贾汪     | PMS 国宾华府1箱变2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34096 | 贾汪     | PMS 国宾华府2箱变1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34097 | 贾汪     | PMS 国宾华府2箱变2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34098 | 贾汪     | PMS 东方洗车城北          | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 34099 | 贾汪     | PMS 二化宿舍南           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34100 | 贾汪     | PMS 桃花岛东            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34101 | 贾汪     | PMS 大沟崖西            | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 34102 | 贾汪     | PMS 苏北市场西           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34103 | 贾汪     | PMS 面粉厂东            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34104 | 贾汪     | PMS 消防队南            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34105 | 贾汪     | PMS 利民小区3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34106 | 贾汪     | PMS 锦凤溪1配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34107 | 贾汪     | PMS 锦凤溪1配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34108 | 贾汪     | PMS 贾汪锦凤溪小区2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34109 | 贾汪     | PMS 贾汪锦凤溪小区2配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34110 | 贾汪     | PMS 贾汪锦凤溪小区2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34111 | 贾汪     | PMS 贾汪锦凤溪小区2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34112 | 贾汪     | PMS 公园北村3           | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 34113 | 贾汪     | PMS 心海湾2配电室5变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34114 | 贾汪     | PMS 心海湾2配电室6变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34115 | 贾汪     | PMS 心海湾2配电室7变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34116 | 贾汪     | PMS 心海湾2配电室8变       | 10       | 800       | 579         | 579             |
| 34117 | 贾汪     | PMS 泉西老区2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34118 | 贾汪     | PMS 新城小区3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34119 | 贾汪     | PMS 石英小区北           | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 34120 | 贾汪     | PMS 贾汪工商局宿舍         | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 34121 | 贾汪     | PMS 护矿里台区3号变新       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34122 | 贾汪     | PMS 永兴二期组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 440         | 440             |
| 34123 | 贾汪     | PMS 永兴二期组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34124 | 贾汪     | PMS 永兴二期2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34125 | 贾汪     | PMS 中信西小区1配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34126 | 贾汪     | PMS 贾汪公园东小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34127 | 贾汪     | PMS 贾汪公园东小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34128 | 贾汪     | PMS 贾汪公园东小区1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34129 | 贾汪     | PMS 贾汪公园东小区1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34130 | 贾汪     | PMS 幸福家园3配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34131 | 贾汪     | PMS 幸福家园3配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34132 | 贾汪     | PMS 幸福家园组合配电站1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34133 | 贾汪     | PMS 幸福家园组合配电站2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34134 | 贾汪     | PMS 幸福家园1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34135 | 贾汪     | PMS 幸福家园1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34136 | 贾汪     | PMS 幸福家园1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34137 | 贾汪     | PMS 幸福家园1配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34138 | 贾汪     | PMS 火车站东2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34139 | 贾汪     | PMS 光明组合配电站1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34140 | 贾汪     | PMS 阳光世纪苑二期配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34141 | 贾汪     | PMS 阳光世纪苑二期配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34142 | 贾汪     | PMS 阳光世纪苑二期配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34143 | 贾汪     | PMS 阳光世纪苑二期配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34144 | 贾汪     | PMS 城市之心1组合配电站2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34145 | 贾汪     | PMS 高盛唐郡1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34146 | 贾汪     | PMS 高盛唐郡1配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34147 | 贾汪     | PMS 久地雅苑二期配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34148 | 贾汪     | PMS 城市之心1组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34149 | 贾汪     | PMS 永兴二期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34150 | 贾汪     | PMS 宜家花园组合配电站1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34151 | 贾汪     | PMS 宜家花园组合配电站2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34152 | 贾汪     | PMS 宜家花园6箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34153 | 贾汪     | PMS 久地雅苑1配电室2变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34154 | 贾汪     | PMS 久地雅苑2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34155 | 贾汪     | PMS 久地雅苑3配电室5变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34156 | 贾汪     | PMS 久地雅苑2配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34157 | 贾汪     | PMS 久地雅苑4配电室8变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34158 | 贾汪     | PMS 久地雅苑1配电室1变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34159 | 贾汪     | PMS 久地雅苑4配电室7变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34160 | 贾汪     | PMS 泰和组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34161 | 贾汪     | PMS 泰和小区配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 34162 | 贾汪     | PMS 泰和小区配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 34163 | 贾汪     | PMS 泰和组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34164 | 贾汪     | PMS 团结幼儿园西       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34165 | 贾汪     | PMS 府厚名门配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34166 | 贾汪     | PMS 府厚名门组合配电站3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34167 | 贾汪     | PMS 府厚名门组合配电站2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34168 | 贾汪     | PMS 府厚名门组合配电站1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34169 | 贾汪     | PMS 府厚名门组合配电站4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34170 | 贾汪     | PMS 府厚名门配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34171 | 贾汪     | PMS 府厚名门配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34172 | 贾汪     | PMS 府厚名门配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34173 | 贾汪     | PMS 格兰郡配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34174 | 贾汪     | PMS 格兰郡配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34175 | 贾汪     | PMS 格兰郡配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34176 | 贾汪     | PMS 格兰郡配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34177 | 贾汪     | PMS 中安组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34178 | 贾汪     | PMS 中安组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34179 | 贾汪     | PMS 农业银行         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34180 | 贾汪     | PMS 心海湾3配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34181 | 贾汪     | PMS 心海湾3配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34182 | 贾汪     | PMS 心海湾3配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34183 | 贾汪     | PMS 心海湾3配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34184 | 贾汪     | PMS 天鼎华府4配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34185 | 贾汪     | PMS 天鼎华府2配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34186 | 贾汪     | PMS 天鼎华府3配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34187 | 贾汪     | PMS 十里花溪3配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34188 | 贾汪     | PMS 十里花溪3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34189 | 贾汪     | PMS 华美星光花园二期组合配电站1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34190 | 贾汪     | 华美星光花园二期组合配电站2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34191 | 贾汪     | PMS 城市之心2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34192 | 贾汪     | PMS 城市之心2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34193 | 贾汪     | PMS 城市之心2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34194 | 贾汪     | PMS 城市之心2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34195 | 贾汪     | 翠湖嘉苑4配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34196 | 贾汪     | 翠湖嘉苑3配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34197 | 贾汪     | 翠湖嘉苑2配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34198 | 贾汪     | 翠湖嘉苑4配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34199 | 贾汪     | 翠湖嘉苑3配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34200 | 贾汪     | 翠湖嘉苑1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34201 | 贾汪     | 康华心海湾4配电室3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34202 | 贾汪     | 康华心海湾4配电室1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34203 | 贾汪     | 康华心海湾4配电室4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34204 | 贾汪     | PMS 高盛唐郡2配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34205 | 贾汪     | PMS 高盛唐郡2配电室4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34206 | 贾汪     | 矿二院东宿舍              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34207 | 贾汪     | PMS 湖尚城1配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34208 | 贾汪     | PMS 湖尚城1配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34209 | 贾汪     | PMS 湖尚城1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34210 | 贾汪     | PMS 湖尚城1配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34211 | 贾汪     | PMS 中央紫郡1配电室2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34212 | 贾汪     | PMS 中央紫郡1配电室4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34213 | 贾汪     | PMS 中央紫郡1配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34214 | 贾汪     | PMS 中央紫郡1配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34215 | 贾汪     | PMS 翡翠蓝湾组合配电站4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34216 | 贾汪     | 翡翠蓝湾组合配电站1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34217 | 贾汪     | PMS 翡翠蓝湾组合配电站3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34218 | 贾汪     | PMS 翡翠蓝湾组合配电站2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34219 | 贾汪     | PMS 文化大厦            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34220 | 贾汪     | PMS 泉旺头西            | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 34221 | 贾汪     | PMS 康华心海湾5配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34222 | 贾汪     | PMS 康华心海湾5配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34223 | 贾汪     | PMS 康华心海湾5配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34224 | 贾汪     | PMS 鲁尔小区配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34225 | 贾汪     | PMS 鲁尔小区配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34226 | 贾汪     | PMS 湖东新村4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34227 | 贾汪     | 湖东新村4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34228 | 贾汪     | PMS 湖东新村2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34229 | 贾汪     | 湖东新村2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34230 | 贾汪     | 湖东新村3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34231 | 贾汪     | PMS 湖东新村5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34232 | 贾汪     | 湖东新村2配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34233 | 贾汪     | 湖东新村4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34234 | 贾汪     | 湖东新村3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34235 | 贾汪     | PMS 湖东新村1配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34236 | 贾汪     | PMS 湖东新村4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34237 | 贾汪     | PMS 湖东新村1配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34238 | 贾汪     | PMS 博文春天里2配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34239 | 贾汪     | PMS 博文春天里2配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34240 | 贾汪     | PMS 博文春天里1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34241 | 贾汪     | PMS 博文春天里1配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34242 | 贾汪     | PMS 博文春天里2配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34243 | 贾汪     | PMS 博文春天里2配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34244 | 贾汪     | PMS 博文春天里1配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34245 | 贾汪     | PMS 博文春天里1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34246 | 贾汪     | PMS 凤凰花园2配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34247 | 贾汪     | PMS 凤凰花园5配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34248 | 贾汪     | PMS 凤凰花园3配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34249 | 贾汪     | PMS 凤凰花园5配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34250 | 贾汪     | 凤凰花园4配电室2变       | 10       | 630       | 45          | 45              |
| 34251 | 贾汪     | 凤凰花园1配电室4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34252 | 贾汪     | 凤凰花园1配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34253 | 贾汪     | 凤凰花园5配电室4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34254 | 贾汪     | 凤凰花园5配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34255 | 贾汪     | PMS 凤凰花园1配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34256 | 贾汪     | PMS 凤凰花园2配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34257 | 贾汪     | PMS 凤凰花园1配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34258 | 贾汪     | PMS 凤凰花园3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34259 | 贾汪     | 惠民小区配电室变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34260 | 贾汪     | 传世经典二期配电室变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34261 | 贾汪     | 湖尚城3配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34262 | 贾汪     | 湖尚城5配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34263 | 贾汪     | 湖尚城5配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34264 | 贾汪     | 湖尚城5配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34265 | 贾汪     | 湖尚城3配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34266 | 贾汪     | 湖尚城5配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34267 | 贾汪     | 时代御府2配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34268 | 贾汪     | 时代御府组合配电站2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34269 | 贾汪     | 时代御府2配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34270 | 贾汪     | 时代御府组合配电站1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34271 | 贾汪     | 时代御府2配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34272 | 贾汪     | 时代御府2配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34273 | 贾汪     | 泉城驿站二期       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34274 | 贾汪     | 禧园3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34275 | 贾汪     | 禧园4配电室2变压器   | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 34276 | 贾汪     | 禧园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34277 | 贾汪     | 禧园4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34278 | 贾汪     | 禧园3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34279 | 贾汪     | 禧园4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34280 | 贾汪     | 禧园4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34281 | 贾汪     | 禧园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34282 | 贾汪     | 吾悦华府璞园3配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34283 | 贾汪     | 吾悦华府璞园3配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34284 | 贾汪     | 吾悦华府璞园3配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34285 | 贾汪     | 吾悦华府璞园2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34286 | 贾汪     | 吾悦华府璞园3配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34287 | 贾汪     | 吾悦华府璞园2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34288 | 贾汪     | 吾悦华府璞园2配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34289 | 贾汪     | 吾悦华府璞园2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34290 | 贾汪     | 祥鑫公馆配电室1变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34291 | 贾汪     | 祥鑫公馆配电室2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34292 | 贾汪     | 同旺小区3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34293 | 贾汪     | 同旺小区1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34294 | 贾汪     | 同旺小区2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34295 | 贾汪     | 金桂香寓1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34296 | 贾汪     | 宜家花园3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34297 | 贾汪     | 宜家花园1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34298 | 贾汪     | 宜家花园9箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34299 | 贾汪     | 宜家花园8箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34300 | 贾汪     | 宜家花园4箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34301 | 贾汪     | 宜家花园7箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34302 | 贾汪     | 传世经典一期11箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34303 | 贾汪     | 传世经典一期12箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34304 | 贾汪     | 紫御府2配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34305 | 邳州     | 运河五杨村10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34306 | 邳州     | 运河徐塘村18号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34307 | 邳州     | 运河东方帝景城五期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 605         | 605             |
| 34308 | 邳州     | 运河东方帝景城五期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34309 | 邳州     | 运河东方帝景城五期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34310 | 邳州     | 运河东方帝景城五期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34311 | 邳州     | 运河东方帝景城五期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 581         | 581             |
| 34312 | 邳州     | 运河东方帝景城五期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 606         | 606             |
| 34313 | 邳州     | 运河云溪雅院3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34314 | 邳州     | 运河云溪雅院3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34315 | 邳州     | 运河云溪雅院3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34316 | 邳州     | 运河云溪雅院3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34317 | 邳州     | 运河吴闸28号变          | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 34318 | 邳州     | 运河吴闸30号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34319 | 邳州     | 运河橡树湾小区二期2配3号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34320 | 邳州     | 运河橡树湾小区二期2配4号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34321 | 邳州     | 运河龙湖上院2配4号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34322 | 邳州     | 运河橡树湾小区二期2配1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34323 | 邳州     | 运河龙湖上院3配4号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34324 | 邳州     | 运河龙湖上院3配3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34325 | 邳州     | 运河橡树湾二期1组1号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34326 | 邳州     | 运河橡树湾小区二期2配2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34327 | 邳州     | 运河龙湖上院2配3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34328 | 邳州     | 运河龙湖上院3配1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34329 | 邳州     | 运河橡树湾二期1组2号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34330 | 邳州     | 运河龙湖上院3配2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34331 | 邳州     | 运河龙湖上院2配2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34332 | 邳州     | 运河高庄7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34333 | 邳州     | 运河八杨4号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34334 | 邳州     | 运河文和佳苑1配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34335 | 邳州     | 运河文和佳苑4配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34336 | 邳州     | 运河文和佳苑2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34337 | 邳州     | 运河文和佳苑2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34338 | 邳州     | 运河文和佳苑3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34339 | 邳州     | 运河文和佳苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34340 | 邳州     | 运河文和佳苑1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34341 | 邳州     | 运河文和佳苑1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34342 | 邳州     | 运河文和佳苑1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34343 | 邳州     | 运河文和佳苑4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34344 | 邳州     | 运河文和佳苑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34345 | 邳州     | 运河文和佳苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34346 | 邳州     | 运河文和佳苑4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34347 | 邳州     | 运河文和佳苑2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34348 | 邳州     | 运河文和佳苑4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34349 | 邳州     | 运河文和佳苑3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34350 | 邳州     | 运河庙山村12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34351 | 邳州     | 运河徐口11号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34352 | 邳州     | 运河翠微名府1配电室3变压器 | 10       | 800       | 611         | 611             |
| 34353 | 邳州     | 运河翠微名府3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34354 | 邳州     | 运河翠微名府1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34355 | 邳州     | 运河翠微名府3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34356 | 邳州     | 运河翠微名府1配电室2变压器 | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 34357 | 邳州     | 运河翠微名府1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34358 | 邳州     | 运河翠微名府3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34359 | 邳州     | 运河翠微名府3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34360 | 邳州     | 运河新兴5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34361 | 邳州     | 运河铂悦雅苑2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34362 | 邳州     | 运河铂悦雅苑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34363 | 邳州     | 运河铂悦雅苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34364 | 邳州     | 运河铂悦雅苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34365 | 邳州     | 运河铂悦雅苑1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34366 | 邳州     | 运河铂悦雅苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34367 | 邳州     | 运河铂悦雅苑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34368 | 邳州     | 运河铂悦雅苑1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34369 | 邳州     | 运河铂悦雅苑3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34370 | 邳州     | 运河铂悦雅苑2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34371 | 邳州     | 运河铂悦雅苑3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34372 | 邳州     | 运河铂悦雅苑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34373 | 邳州     | 运河徐口村8号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34374 | 邳州     | 运河张楼街道9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34375 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34376 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 34377 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34378 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34379 | 邳州     | 运河东方帝景城五期4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34380 | 邳州     | 运河东方帝景城五期4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34381 | 邳州     | 运河东方帝景城五期3配电室4变压器  | 10       | 630       | 499         | 499             |
| 34382 | 邳州     | 运河东方帝景城五期3配电室1变压器  | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 34383 | 邳州     | 运河东方帝景城五期3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34384 | 邳州     | 运河东方帝景城五期4配电室1变压器  | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 34385 | 邳州     | 运河东方帝景城五期4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34386 | 邳州     | 运河东方帝景城五期3配电室2变压器  | 10       | 630       | 499         | 499             |
| 34387 | 邳州     | 运河马庄村6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34388 | 邳州     | 运河邵场村13号变          | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 34389 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34390 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34391 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34392 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34393 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34394 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34395 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34396 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34397 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34398 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块4配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34399 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34400 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34401 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34402 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34403 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34404 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34405 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34406 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34407 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34408 | 邳州     | 运河珑玺湾南地块1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34409 | 邳州     | 运河中浙绿堡2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34410 | 邳州     | 运河中浙绿堡2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34411 | 邳州     | 运河中浙绿堡2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34412 | 邳州     | 运河中浙绿堡2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34413 | 邳州     | 运河翠微名府4配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34414 | 邳州     | 运河翠微名府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34415 | 邳州     | 运河翠微名府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34416 | 邳州     | 运河翠微名府4配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34417 | 邳州     | 运河翠微名府4配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34418 | 邳州     | 运河翠微名府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34419 | 邳州     | 运河翠微名府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34420 | 邳州     | 运河翠微名府4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34421 | 邳州     | 运河益华尚城一期3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34422 | 邳州     | 运河益华尚城一期1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34423 | 邳州     | 运河益华尚城一期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34424 | 邳州     | 运河益华尚城一期4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34425 | 邳州     | 运河益华尚城一期1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34426 | 邳州     | 运河益华尚城一期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34427 | 邳州     | 运河益华尚城一期4配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34428 | 邳州     | 运河益华尚城一期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34429 | 邳州     | 运河益华尚城一期1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34430 | 邳州     | 运河益华尚城一期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34431 | 邳州     | 运河益华尚城一期4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34432 | 邳州     | 运河益华尚城一期4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34433 | 邳州     | 运河益华尚城一期1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34434 | 邳州     | 运河益华尚城一期3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34435 | 邳州     | 运河庙山村13号变          | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 34436 | 邳州     | 袁场安置房1号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34437 | 邳州     | 袁场安置房2号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34438 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34439 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34440 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34441 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34442 | 邳州     | 袁场安置房2配电室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34443 | 邳州     | 袁场安置房2配电室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34444 | 邳州     | 袁场安置房2配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34445 | 邳州     | 袁场安置房2配电室4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34446 | 邳州     | 运河瑞丰公馆2号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 34447 | 邳州     | 运河瑞丰公馆1号组合配电室1号变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 34448 | 邳州     | 运河瑞丰公馆1号组合配电室2号变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 34449 | 邳州     | 运河橡树湾2箱变1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34450 | 邳州     | 运河橡树湾1号箱变1号变       | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34451 | 邳州     | 运河乾通国际4号箱变1号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34452 | 邳州     | 运河乾通国际3号箱变1号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34453 | 邳州     | 运河乾通国际1号箱变1号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34454 | 邳州     | 运河乾通国际2号箱变1号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34455 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34456 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34457 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34458 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34459 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34460 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34461 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34462 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34463 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34464 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34465 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34466 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34467 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34468 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34469 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34470 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34471 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34472 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34473 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34474 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 34475 | 邳州     | 运河徐塘林场2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34476 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34477 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 34478 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34479 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34480 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34481 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34482 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34483 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34484 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34485 | 邳州     | 运河中原桃花岛三期3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34486 | 邳州     | 运河三河5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34487 | 邳州     | 运河名媛小区变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34488 | 邳州     | 运河张楼街道5号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34489 | 邳州     | 运河东方帝景城1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34490 | 邳州     | 运河东方帝景城2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34491 | 邳州     | 运河东方帝景城3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34492 | 邳州     | 运河东方帝景城4变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34493 | 邳州     | PMS 运河八杨5号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34494 | 邳州     | PMS 运河五杨5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34495 | 邳州     | PMS 运河看守所1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34496 | 邳州     | 运河吴闸13号变         | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 34497 | 邳州     | PMS 邢楼清平村5号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34498 | 邳州     | 邢楼北邢楼4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34499 | 邳州     | PMS 邢楼江沟7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34500 | 邳州     | 邢楼沙庄村9号变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34501 | 邳州     | 邢楼刘屯村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34502 | 邳州     | PMS 邢楼范墩7号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34503 | 邳州     | 邢楼耿庄5号变          | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 34504 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34505 | 邳州     | PMS 邢楼大固8号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34506 | 邳州     | 邢楼刘屯村3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34507 | 邳州     | PMS 邢楼平滩6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34508 | 邳州     | PMS 邢楼11台变（供电所）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34509 | 邳州     | PMS 邢楼大固1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34510 | 邳州     | 邢楼蒲汪6号变          | 10       | 315       | 75          | 75              |
| 34511 | 邳州     | 邢楼思田6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34512 | 邳州     | PMS 邢楼大固7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34513 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34514 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34515 | 邳州     | 邢楼江沟6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34516 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34517 | 邳州     | 邢楼沙庄村8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34518 | 邳州     | PMS 邢楼武堂3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34519 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼2号变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 34520 | 邳州     | 邢楼北邢楼1号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34521 | 邳州     | 邢楼清平4号变(朱滩)      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34522 | 邳州     | 邢楼清平1号变(清墩西)     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34523 | 邳州     | PMS 邢楼清平2号变(清墩东) | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34524 | 邳州     | 邢楼4号变(街南)        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34525 | 邳州     | 邢楼平滩4号变（农科队）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34526 | 邳州     | PMS 邢楼长沟3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34527 | 邳州     | PMS 邢楼小固1号变(许圩)  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34528 | 邳州     | 邢楼清平3号变(清平)      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34529 | 邳州     | 邢楼黄楼3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34530 | 邳州     | PMS 邢楼范墩2号变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34531 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34532 | 邳州     | PMS 邢楼范墩1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34533 | 邳州     | PMS 邢楼范墩3号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34534 | 邳州     | PMS 邢楼武堂2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34535 | 邳州     | PMS 邢楼大固2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34536 | 邳州     | PMS 邢楼思田1号变（思田东） | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34537 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼2号变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34538 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄1号变      | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 34539 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼1号变      | 10       | 315       | 1           | 1               |
| 34540 | 邳州     | 邢楼7号变(街北)        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34541 | 邳州     | 邢楼刘屯2号变（村部）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34542 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯大棚变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34543 | 邳州     | PMS 邢楼小固3号变(堡子)  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34544 | 邳州     | 邢楼小固2号变(小固)      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34545 | 邳州     | 邢楼大固3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34546 | 邳州     | PMS 邢楼大固4号变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34547 | 邳州     | PMS 邢楼思田3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34548 | 邳州     | 邢楼大固5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34549 | 邳州     | PMS 邢楼思田2号变（思田西） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34550 | 邳州     | PMS 邢楼范墩6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34551 | 邳州     | 邢楼江沟1号变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34552 | 邳州     | 邢楼5号变(街西)        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34553 | 邳州     | PMS 邢楼1号变(前小庄)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34554 | 邳州     | PMS 邢楼2号变(中学变)   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34555 | 邳州     | PMS 邢楼村9号变(后小庄)  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34556 | 邳州     | PMS 邢楼东庄4号变（渡口）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34557 | 邳州     | 邢楼东庄村7号台片（丁桥南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34558 | 邳州     | 邢楼东庄2号变（东庄西）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34559 | 邳州     | 邢楼东庄1号变（丁桥）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34560 | 邳州     | PMS 邢楼武堂1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34561 | 贾汪     | 紫御府2配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34562 | 贾汪     | 紫御府2配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34563 | 贾汪     | 紫御府2配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34564 | 贾汪     | 豪泽紫云台2配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34565 | 贾汪     | 豪泽紫云台组合配电站4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34566 | 贾汪     | 豪泽紫云台2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34567 | 贾汪     | 豪泽紫云台组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34568 | 贾汪     | 永业小区11箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34569 | 贾汪     | 永业小区13箱变     | 10       | 630       | 435         | 435             |
| 34570 | 贾汪     | 永业小区14箱变     | 10       | 630       | 462         | 462             |
| 34571 | 贾汪     | 永业小区4箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34572 | 贾汪     | 永业小区3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34573 | 贾汪     | 永业小区5箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34574 | 贾汪     | 永业小区10箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34575 | 贾汪     | 永业小区7箱变      | 10       | 630       | 491         | 491             |
| 34576 | 贾汪     | 永业小区6箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34577 | 贾汪     | 永业小区12箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34578 | 贾汪     | 永业小区2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34579 | 贾汪     | 永业小区8箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34580 | 贾汪     | 永业小区9箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34581 | 贾汪     | 永业小区1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34582 | 贾汪     | 民和苑3箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34583 | 贾汪     | 民和苑2箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34584 | 贾汪     | 民和苑4箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34585 | 贾汪     | 民和苑1箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34586 | 贾汪     | 田昌华府配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34587 | 贾汪     | 田昌华府配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34588 | 贾汪     | 田昌华府配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34589 | 贾汪     | 田昌华府配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34590 | 贾汪     | 广场小区2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34591 | 贾汪     | 广场小区3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34592 | 贾汪     | 广场小区1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34593 | 贾汪     | 广场小区4箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34594 | 贾汪     | 八丁东板         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34595 | 贾汪     | 紫御府1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34596 | 贾汪     | 紫御府1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34597 | 贾汪     | 紫御府1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34598 | 贾汪     | 紫御府1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34599 | 贾汪     | 翡翠蓝湾2配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34600 | 贾汪     | 翡翠蓝湾2配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34601 | 贾汪     | 康桥花园1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34602 | 贾汪     | 康桥花园1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34603 | 贾汪     | 康桥花园1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34604 | 贾汪     | 城市之心3配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34605 | 贾汪     | 城市之心3配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34606 | 贾汪     | 城市之心3配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34607 | 贾汪     | 城市之心3配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34608 | 贾汪     | 紫御府3配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34609 | 贾汪     | 紫御府3配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34610 | 贾汪     | 紫御府3配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34611 | 贾汪     | 紫御府3配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34612 | 贾汪     | 传世经典二期3箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34613 | 贾汪     | 传世经典二期1箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34614 | 贾汪     | 传世经典二期4箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34615 | 贾汪     | 东部美的城二期1配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34616 | 贾汪     | 东部美的城二期1配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34617 | 贾汪     | 东部美的城二期2配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34618 | 贾汪     | 东部美的城二期2配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34619 | 贾汪     | 康华心海湾4配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34620 | 贾汪     | 民和公寓箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34621 | 贾汪     | 和兴小区2箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34622 | 贾汪     | 和兴小区1箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34623 | 贾汪     | 工商宝邸配电室变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34624 | 贾汪     | 民康园1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34625 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34626 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34627 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34628 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34629 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34630 | 贾汪     | 星光花苑2配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34631 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34632 | 贾汪     | 荣辉御府配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34633 | 贾汪     | 荣辉御府配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34634 | 贾汪     | 荣辉御府配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34635 | 贾汪     | 荣辉御府配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34636 | 贾汪     | 吾悦广场2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34637 | 贾汪     | 吾悦广场组合配电站2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34638 | 贾汪     | 吾悦广场组合配电站1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34639 | 贾汪     | 吾悦广场2配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34640 | 贾汪     | 吾悦广场3配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34641 | 贾汪     | 吾悦广场组合配电站3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34642 | 贾汪     | 吾悦广场组合配电站4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34643 | 贾汪     | 吾悦广场3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34644 | 贾汪     | 吾悦广场2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34645 | 贾汪     | 吾悦广场2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34646 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期4配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34647 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期2配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34648 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期4配电室2变 | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 34649 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期3配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34650 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期2配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34651 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期2配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34652 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期1配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34653 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期1配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34654 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期3配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34655 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期3配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34656 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期1配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34657 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期3配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34658 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期1配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34659 | 贾汪     | 翠湖嘉园二期2配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34660 | 贾汪     | 湖尚城2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34661 | 贾汪     | 湖尚城2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34662 | 贾汪     | 湖尚城2配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34663 | 贾汪     | 湖尚城2配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34664 | 贾汪     | 泉城驿站配电室1变    | 10       | 800       | 10          | 10              |
| 34665 | 贾汪     | 旺田人家组合配电站1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34666 | 贾汪     | 旺田人家2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34667 | 贾汪     | 旺田人家组合配电站2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34668 | 贾汪     | 旺田人家3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34669 | 贾汪     | 旺田人家2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34670 | 贾汪     | 旺田人家3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34671 | 贾汪     | 十里花溪5配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34672 | 贾汪     | 十里花溪5配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34673 | 贾汪     | 十里花溪4配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34674 | 贾汪     | 电苑小区4箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34675 | 贾汪     | 电苑小区3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34676 | 贾汪     | 电苑小区2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34677 | 贾汪     | 电苑小区1箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34678 | 贾汪     | PMS 贾汪客运中心   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34679 | 贾汪     | PMS 御景华庭组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34680 | 贾汪     | PMS 御景华庭组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34681 | 贾汪     | PMS 御景华庭2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34682 | 贾汪     | PMS 御景华庭2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34683 | 贾汪     | PMS 御景华庭3配电室5变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34684 | 贾汪     | PMS 御景华庭3配电室6变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34685 | 贾汪     | PMS 御景华庭4配电室7变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34686 | 贾汪     | PMS 御景华庭4配电室8变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34687 | 贾汪     | PMS 御景华庭5配电室9变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34688 | 贾汪     | PMS 传世二期2箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34689 | 贾汪     | PMS 汉都华庭1配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34690 | 贾汪     | PMS 汉都华庭1配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34691 | 贾汪     | PMS 汉都华庭2配电室3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34692 | 贾汪     | PMS 汉都华庭2配电室4变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 34693 | 贾汪     | 汉都华庭3配电室5变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34694 | 贾汪     | 汉都华庭3配电室6变压器      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 34695 | 贾汪     | PMS 汉都华庭4配电室7变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34696 | 贾汪     | PMS 汉都华庭4配电室8变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34697 | 贾汪     | PMS 御龙山水1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34698 | 贾汪     | PMS 御龙山水1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34699 | 贾汪     | PMS 御龙山水2配电室3主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34700 | 贾汪     | PMS 御龙山水2配电室4主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34701 | 贾汪     | PMS 御龙山水3配电室5主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34702 | 贾汪     | PMS 御龙山水3配电室6主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 34703 | 贾汪     | 御龙山水4配电室7变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34704 | 贾汪     | 御龙山水4配电室8变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 34705 | 贾汪     | PMS 西大路2变         | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 34706 | 贾汪     | PMS 江庄新前马西变       | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 34707 | 贾汪     | PMS 前马东2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34708 | 贾汪     | PMS 关口村3变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34709 | 贾汪     | PMS 乡政府专用变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34710 | 贾汪     | PMS 江庄公变三2        | 10       | 200       | 41          | 41              |
| 34711 | 贾汪     | 大路西3变             | 10       | 315       | 23          | 23              |
| 34712 | 贾汪     | PMS 新前马2号变        | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 34713 | 贾汪     | PMS 后江庄3号变        | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 34714 | 贾汪     | PMS 江庄镇公变四        | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 34715 | 贾汪     | PMS 江庄街南2号变       | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 34716 | 贾汪     | PMS 江庄村五队2号变      | 10       | 400       | 46          | 46              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34717 | 贾汪     | PMS 前高村东2号变 | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 34718 | 贾汪     | PMS 耿朱元村2号变 | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 34719 | 贾汪     | PMS 朱元三队2号变 | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 34720 | 贾汪     | PMS 沙古堆2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34721 | 贾汪     | PMS 王布3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34722 | 贾汪     | PMS 周布西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34723 | 贾汪     | 南庄机井        | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 34724 | 贾汪     | PMS 南庄2台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34725 | 贾汪     | PMS 王布2号变   | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 34726 | 贾汪     | PMS 江庄东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34727 | 贾汪     | PMS 小王家东台区  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34728 | 贾汪     | PMS 前马6队    | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 34729 | 贾汪     | PMS 江庄8组    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34730 | 贾汪     | PMS 周布东     | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 34731 | 贾汪     | 南庄新区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34732 | 贾汪     | PMS 公变三1    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34733 | 贾汪     | PMS 江庄村     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 34734 | 贾汪     | PMS 后江庄2号变  | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 34735 | 贾汪     | PMS 后江庄     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34736 | 贾汪     | PMS 江庄11组   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34737 | 贾汪     | PMS 前江庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34738 | 贾汪     | 赵桥          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34739 | 贾汪     | PMS 小房      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34740 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34741 | 贾汪     | PMS 关口村2号变  | 10       | 315       | 92          | 92              |
| 34742 | 贾汪     | 大路一队        | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 34743 | 贾汪     | 大路东         | 10       | 400       | 1           | 1               |
| 34744 | 贾汪     | PMS 西大路     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34745 | 贾汪     | PMS 马家屋     | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 34746 | 贾汪     | PMS 沙古堆     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34747 | 贾汪     | PMS 杏沃西     | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 34748 | 贾汪     | PMS 杏沃东     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34749 | 贾汪     | 前马东         | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 34750 | 贾汪     | PMS 供电所公用变二 | 10       | 315       | 232         | 232             |
| 34751 | 贾汪     | PMS 江庄保林    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34752 | 贾汪     | PMS 小王家     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34753 | 贾汪     | PMS 独山张     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34754 | 贾汪     | PMS 饶钹东     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34755 | 贾汪     | PMS 王布       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34756 | 贾汪     | 王布北          | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 34757 | 贾汪     | PMS 朱元三队     | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 34758 | 贾汪     | PMS 独山寺      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34759 | 贾汪     | PMS 朱元五队     | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 34760 | 贾汪     | PMS 后高东      | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 34761 | 贾汪     | PMS 前高东      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34762 | 贾汪     | PMS 耿朱元      | 10       | 160       | 8           | 8               |
| 34763 | 贾汪     | PMS 南庄村      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34764 | 贾汪     | PMS 周布       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34765 | 贾汪     | 胡布东台区        | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 34766 | 贾汪     | PMS 雷古山      | 10       | 400       | 1           | 1               |
| 34767 | 贾汪     | PMS 胡布       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34768 | 贾汪     | PMS 供电所公变一   | 10       | 315       | 234         | 234             |
| 34769 | 贾汪     | PMS 江庄四组     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34770 | 贾汪     | PMS 西前马      | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 34771 | 贾汪     | PMS 新前马      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34772 | 贾汪     | 黄山西          | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 34773 | 贾汪     | PMS 关口村委会    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34774 | 贾汪     | 江庄西马安        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 34775 | 贾汪     | PMS 江庄东马安村   | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 34776 | 贾汪     | PMS 江庄马安村    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 34777 | 贾汪     | PMS 后高北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34778 | 贾汪     | PMS 江庄七组     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34779 | 贾汪     | PMS 保林北      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34780 | 贾汪     | 保林西山变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34781 | 贾汪     | 龙山光伏         | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 34782 | 贾汪     | PMS 黄山新村     | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 34783 | 贾汪     | PMS 大路一队东台片  | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 34784 | 贾汪     | PMS 后江庄4号变   | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 34785 | 贾汪     | PMS 江庄村2     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34786 | 贾汪     | PMS 关口新村     | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 34787 | 贾汪     | PMS 圩子3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34788 | 贾汪     | PMS 小王家2     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34789 | 贾汪     | PMS 独山寺2变    | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 34790 | 贾汪     | PMS 独山张3台区配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34791 | 贾汪     | PMS 保林2台区配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34792 | 贾汪     | PMS 江庄11队2变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34793 | 贾汪     | PMS 小房15西分3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34794 | 贾汪     | PMS 南庄新村2号变     | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 34795 | 贾汪     | 后高西3变           | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 34796 | 贾汪     | PMS 后江庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34797 | 贾汪     | 大路一队2           | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 34798 | 贾汪     | PMS 小王家南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34799 | 贾汪     | 饶钹村部变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34800 | 贾汪     | PMS 独山张西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34801 | 贾汪     | PMS 前高东3配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34802 | 贾汪     | PMS 小房台区3配变     | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 34803 | 贾汪     | 江庄新前马南变         | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 34804 | 贾汪     | PMS 大路高铁西变      | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 34805 | 贾汪     | PMS 江庄医院西变      | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 34806 | 贾汪     | PMS 王布西南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34807 | 贾汪     | PMS 前高村西2号变     | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 34808 | 贾汪     | PMS 耿朱元3变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34809 | 贾汪     | PMS 杏沃东75-10号变  | 10       | 400       | 115         | 115             |
| 34810 | 贾汪     | 黄山东3号变          | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 34811 | 贾汪     | 黄山7-6北3号变       | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 34812 | 贾汪     | PMS 后高东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34813 | 贾汪     | PMS 后高东4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34814 | 贾汪     | 周布西2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34815 | 贾汪     | PMS 杏沃西70南12号变  | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 34816 | 贾汪     | PMS 保林村3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34817 | 邳州     | PMS 邢楼江沟2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34818 | 邳州     | PMS 邢楼江沟5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34819 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄5号变（张庄） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34820 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄4号变（刘庄） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34821 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄6号变（崔庄） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34822 | 邳州     | 邢楼沙庄村7号变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34823 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34824 | 邳州     | PMS 邢楼平滩2号变（沙王） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34825 | 邳州     | PMS 邢楼平滩1号变（平滩） | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34826 | 邳州     | 邢楼长沟1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34827 | 邳州     | 邢楼长沟2号变（许家）     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 34828 | 邳州     | 邢楼沙庄1号变（沙庄）     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34829 | 邳州     | PMS 邢楼江沟3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34830 | 邳州     | PMS 邢楼3号变（吴路）   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34831 | 邳州     | PMS 邢楼8号变(街东)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34832 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34833 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪5号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 34834 | 邳州     | PMS 邢楼江沟4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34835 | 邳州     | 邢楼平滩5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34836 | 邳州     | PMS 邢楼10号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34837 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼4号变    | 10       | 160       | 1           | 1               |
| 34838 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪3号变    | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 34839 | 邳州     | 邢楼蒲汪2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34840 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34841 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34842 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34843 | 邳州     | PMS 邢楼大固6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34844 | 邳州     | 邢楼6号变(医院)      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34845 | 邳州     | 邢楼沙庄2号变（卢庄）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34846 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34847 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34848 | 邳州     | 邢楼思田村5号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34849 | 邳州     | 邢楼思田村7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34850 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34851 | 邳州     | 邢楼小固村4号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34852 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34853 | 邳州     | 邢楼刘屯村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34854 | 邳州     | PMS 邢楼村12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34855 | 邳州     | PMS 邢楼村13号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34856 | 邳州     | 邢楼北邢楼5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34857 | 邳州     | PMS 邢楼思田村10号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34858 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34859 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34860 | 邳州     | PMS 邢楼村14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34861 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34862 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34863 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34864 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34865 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34866 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34867 | 邳州     | PMS 邢楼村15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34868 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34869 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34870 | 邳州     | PMS 邢楼思田村8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34871 | 邳州     | PMS 邢楼思田村9号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34872 | 邳州     | 邢楼武堂村4号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34873 | 邳州     | PMS 邢楼清平村6号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34874 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34875 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村10号变(大郁庄西) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34876 | 邳州     | PMS 邢楼范墩11号变(西范墩)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34877 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼村6号变（黄楼东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34878 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村10号变（江沟中）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34879 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村11号变（史庄）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34880 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪8号变（石婆婆）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34881 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村10号变（沙庄西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34882 | 邳州     | PMS 邢楼小固村5号变（堡子东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34883 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村7号变（郭家）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34884 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村8号变（李家南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34885 | 邳州     | PMS 邢楼大固村10号变（粮库西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34886 | 邳州     | PMS 邢楼大固村11号变（蔡庄）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34887 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村6号变（村部）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34888 | 邳州     | PMS 邢楼范墩9号变（石庄西）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34889 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村11号变（崔庄西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34890 | 邳州     | PMS 邢楼小固村6号变（许圩东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34891 | 邳州     | PMS 邢楼村20号变（前小庄南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34892 | 邳州     | PMS 邢楼村19号变（村部）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34893 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村6号变（北）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34894 | 邳州     | PMS 邢楼清平村7号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34895 | 邳州     | PMS 邢楼小固村7号变（许圩南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34896 | 邳州     | PMS 邢楼大固村12号变（周庄西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34897 | 邳州     | PMS 邢楼大固村13号变（周庄东）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34898 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村9号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34899 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村8号变（平滩）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34900 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪9号变（加油站）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34901 | 邳州     | PMS 邢楼村18号变（街西路东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34902 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家小区变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34903 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村7号变（南）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34904 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼8号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34905 | 邳州     | PMS 邢楼武堂6号变（西李庄南）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34906 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村8号台片（贺庄西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34907 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村9号台片（耿庄广场）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34908 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村9号变（许家南）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34909 | 邳州     | 邢楼东庄3号变（东庄东）         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34910 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村8号台片（渡口西）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34911 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村9号台片（东庄东）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34912 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村12号台片（东范墩东） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34913 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村10号台片（高楼西）  | 10       | 400       | 15          | 15              |
| 34914 | 邳州     | 邢楼黄楼村7号台片（村部西）       | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 34915 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼村8号台片（东李庄东）  | 10       | 400       | 128         | 128             |
| 34916 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村8号台片（刘屯老学校） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34917 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村9号台片（王屯西）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34918 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩村9号台片（奎墩西南）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34919 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村10号变（平滩西南）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34920 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村9号变（沙王西）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34921 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪村10号台片（丁南庄东） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34922 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村12号台片（张庄西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34923 | 邳州     | 邢楼沙庄村13号台片（崔庄中）      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34924 | 邳州     | PMS 邢楼思田村11号台片（谭庄东）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34925 | 邳州     | 邢楼武堂村5号台片（武堂东）       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34926 | 邳州     | PMS 邢楼小固村8号台片（小固西）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34927 | 邳州     | PMS 邢楼村21号台片（土地所）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34928 | 邳州     | PMS 邢楼村22号台片（吴路东）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34929 | 邳州     | PMS 邢楼清平村8号台片（朱滩村部）  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34930 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34931 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房2号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34932 | 邳州     | 邢楼大固村16号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 34933 | 邳州     | PMS 邢楼大固村14号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34934 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34935 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村10号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34936 | 邳州     | PMS 邢楼大固村15号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34937 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼9号变          | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 34938 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34939 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34940 | 邳州     | PMS 邢楼思田村12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34941 | 邳州     | PMS 邢楼江沟12号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34942 | 邳州     | PMS 邢楼江沟14号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34943 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩12号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34944 | 邳州     | PMS 邢楼23号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34945 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34946 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34947 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34948 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34949 | 邳州     | 邢楼武堂7号变       | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 34950 | 邳州     | PMS 邢楼江沟13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34951 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34952 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34953 | 邳州     | PMS 邢楼大固村17号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34954 | 邳州     | PMS 邢楼思田村14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34955 | 邳州     | PMS 邢楼思田村15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34956 | 邳州     | PMS 邢楼25号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34957 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34958 | 邳州     | PMS 邢楼26号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34959 | 邳州     | 邢楼27号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34960 | 邳州     | PMS 邢楼28号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34961 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34962 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村16号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34963 | 邳州     | PMS 邢楼东庄10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34964 | 邳州     | PMS 邢楼东庄11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34965 | 邳州     | PMS 邢楼长沟12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34966 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34967 | 邳州     | PMS 邢楼武堂8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34968 | 邳州     | 邢楼思田大棚3号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34969 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34970 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村17号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34971 | 邳州     | 邢楼耿庄11号变      | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 34972 | 邳州     | 邢楼奎墩13号变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 34973 | 邳州     | PMS 邢楼平滩11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34974 | 邳州     | PMS 邢楼长沟11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34975 | 邳州     | PMS 邢楼武堂9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34976 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34977 | 邳州     | PMS 邢楼思田17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34978 | 邳州     | PMS 邢楼思田16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34979 | 邳州     | PMS 邢楼30号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34980 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34981 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34982 | 邳州     | PMS 邢楼29号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 34983 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩14号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34984 | 邳州     | PMS 邢楼清平9号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34985 | 邳州     | PMS 邢楼清平10号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 34986 | 邳州     | 邢楼思田大棚6号变         | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 34987 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34988 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34989 | 邳州     | 邢楼思田大棚5号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34990 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34991 | 邳州     | PMS 邢楼江沟15号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34992 | 邳州     | PMS 邢楼江沟17号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34993 | 邳州     | PMS 邢楼江沟18号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34994 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34995 | 邳州     | PMS 邢楼江沟16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34996 | 邳州     | PMS 邢楼小固10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 34997 | 邳州     | 邢楼小固9号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 34998 | 邳州     | PMS 邢楼苏新家园变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 34999 | 邳州     | 邢楼思田18号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35000 | 邳州     | 邢楼平滩12号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35001 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼11号变      | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 35002 | 邳州     | 邢楼黄楼10号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35003 | 邳州     | 邢楼东庄12号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 35004 | 邳州     | 邢楼江沟19号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35005 | 邳州     | 邢楼江沟20号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35006 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35007 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35008 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35009 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35010 | 邳州     | 邢楼镇富鑫小区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35011 | 邳州     | 邢楼大固18号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35012 | 邳州     | 邢楼大固9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35013 | 邳州     | 邢楼思田大棚7号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35014 | 邳州     | 邢楼奎墩15号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35015 | 邳州     | 邢楼东庄15号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35016 | 邳州     | 邢楼东庄13号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35017 | 邳州     | 邢楼吴路1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35018 | 邳州     | 邢楼平滩13号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35019 | 邳州     | 邢楼刘屯14号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35020 | 邳州     | 邢楼吴路2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35021 | 邳州     | 邢楼大固村19号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35022 | 邳州     | 邢楼奎墩安置房变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35023 | 邳州     | 邢楼24号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35024 | 邳州     | 邢楼长沟13号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35025 | 邳州     | 邢楼沙庄16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35026 | 邳州     | PMS 邳城2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35027 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35028 | 邳州     | PMS 邳城城西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35029 | 邳州     | PMS 邳城城西6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35030 | 邳州     | 邳城城西5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35031 | 邳州     | PMS 邳城城西4号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 35032 | 邳州     | PMS 邳城城山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35033 | 邳州     | PMS 邳城1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35034 | 邳州     | 邳城船闸综合1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35035 | 邳州     | PMS 邳城艾山4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35036 | 邳州     | PMS 邳城汤家5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35037 | 邳州     | 邳城城山12号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35038 | 邳州     | PMS 邳城城山11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35039 | 邳州     | PMS 邳城城北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35040 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35041 | 邳州     | 邳城洪福大道4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35042 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35043 | 邳州     | PMS 邳城新山河8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35044 | 邳州     | PMS 邳城城山10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35045 | 邳州     | PMS 邳城城西8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35046 | 邳州     | 邳城城西7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35047 | 邳州     | PMS 邳城城山3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35048 | 邳州     | PMS 邳城城山8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35049 | 邳州     | 邳城新山河7号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35050 | 邳州     | PMS 邳城河口20号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 35051 | 邳州     | PMS 邳城草寺5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35052 | 邳州     | PMS 邳城吕滩6号变   | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 35053 | 邳州     | PMS 邳城西街道3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35054 | 邳州     | 邳城祁家2号变       | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 35055 | 邳州     | PMS 邳城祁家1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35056 | 邳州     | PMS 邳城河口1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35057 | 邳州     | 邳城河口2号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 35058 | 邳州     | PMS 邳城吕滩2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35059 | 邳州     | 邳城吕滩1号变       | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 35060 | 邳州     | PMS 邳城吕滩3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35061 | 邳州     | PMS 邳城吕滩5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35062 | 邳州     | 邳城河口5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35063 | 邳州     | PMS 邳城草寺1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35064 | 邳州     | PMS 邳城双庙1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35065 | 邳州     | PMS 邳城河口3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35066 | 邳州     | PMS 邳城河口4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35067 | 邳州     | PMS 邳城草寺3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35068 | 邳州     | 邳城坡里2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35069 | 邳州     | 邳城洳口14号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35070 | 邳州     | 邳城街道4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35071 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35072 | 邳州     | 邳城新山河5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35073 | 贾汪     | PMS 江庄保林村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35074 | 贾汪     | 王布西2号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35075 | 贾汪     | 周布村委会变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35076 | 贾汪     | PMS 后高东南变     | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 35077 | 贾汪     | PMS 饶钹4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35078 | 贾汪     | PMS 饶钹5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35079 | 贾汪     | PMS 饶钹西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35080 | 贾汪     | PMS 朱元五队2号变   | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 35081 | 贾汪     | 江庄菜市场变        | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 35082 | 贾汪     | PMS 江庄七队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35083 | 贾汪     | 江庄供电所公用变      | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 35084 | 贾汪     | PMS 赵桥3号变     | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 35085 | 贾汪     | PMS 杏沃东3号变    | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 35086 | 贾汪     | PMS 前马东3号变    | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 35087 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃东3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35088 | 贾汪     | PMS 大路村2号变    | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 35089 | 贾汪     | 大路西4号变        | 10       | 400       | 46          | 46              |
| 35090 | 贾汪     | PMS 马家屋北变     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 35091 | 贾汪     | PMS 江庄十队台区    | 10       | 400       | 8           | 8               |
| 35092 | 贾汪     | PMS 江庄村南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35093 | 贾汪     | PMS 江庄团结变     | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 35094 | 贾汪     | 小房西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35095 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃4变   | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 35096 | 贾汪     | 黄山东           | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35097 | 贾汪     | PMS 江庄南庄西变      | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 35098 | 贾汪     | 黄山南变            | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 35099 | 贾汪     | PMS 供电所公变一北变    | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 35100 | 贾汪     | PMS 江庄镇政府驻地     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35101 | 贾汪     | PMS 饶钹西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35102 | 贾汪     | PMS 关口菜市场变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35103 | 贾汪     | PMS 杏沃西5号变      | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 35104 | 贾汪     | PMS 朱元机井变       | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 35105 | 贾汪     | PMS 后高养殖变       | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 35106 | 贾汪     | PMS 江庄前马江固山变    | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 35107 | 贾汪     | PMS 江庄圩子一队      | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 35108 | 贾汪     | PMS 江庄南庄4号变     | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 35109 | 贾汪     | PMS 关口幼儿园变      | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 35110 | 贾汪     | PMS 引龙小区4号配电室1变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35111 | 贾汪     | PMS 引龙组合配电站4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35112 | 贾汪     | PMS 引龙小区2号配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 35113 | 贾汪     | PMS 引龙小区2号配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 35114 | 贾汪     | PMS 引龙小区3号配电室1变 | 10       | 630       | 426         | 426             |
| 35115 | 贾汪     | PMS 引龙小区3号配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35116 | 贾汪     | PMS 引龙组合配电站1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35117 | 贾汪     | PMS 引龙组合配电站3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35118 | 贾汪     | PMS 引龙小区4号配电室2变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35119 | 贾汪     | PMS 引龙组合配电站2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35120 | 贾汪     | PMS 饶钹机井配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35121 | 贾汪     | PMS 江庄五队配变      | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 35122 | 贾汪     | PMS 大路机井配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35123 | 贾汪     | PMS 关口南配变       | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 35124 | 贾汪     | PMS 后高机井变       | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 35125 | 贾汪     | PMS 保林南变        | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 35126 | 贾汪     | 圩子              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35127 | 贾汪     | 关口菜市场2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35128 | 贾汪     | 高村东机井           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35129 | 贾汪     | 后高西山            | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 35130 | 贾汪     | 沙古堆东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35131 | 贾汪     | 圩子4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35132 | 贾汪     | 黄山北             | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 35133 | 贾汪     | 圩子2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35134 | 贾汪     | 圩子东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35135 | 贾汪     | 大路机井2号变      | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 35136 | 贾汪     | 圩子南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35137 | 贾汪     | 独山村委会        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35138 | 贾汪     | 龙山水井         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35139 | 贾汪     | 小房东变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35140 | 贾汪     | 王布西3号变       | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 35141 | 贾汪     | 小房二队变        | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 35142 | 贾汪     | 江庄四队2号变      | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 35143 | 贾汪     | 黄山村委会        | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 35144 | 贾汪     | 关口东山         | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 35145 | 贾汪     | 大路一队南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35146 | 贾汪     | 黄山村东         | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 35147 | 贾汪     | 后高西          | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 35148 | 贾汪     | PMS 前高西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35149 | 贾汪     | PMS 黄山东2     | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 35150 | 贾汪     | PMS 黄山西2     | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 35151 | 贾汪     | PMS 江庄赵桥2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35152 | 贾汪     | PMS 杏沃西2     | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 35153 | 贾汪     | PMS 后高西2     | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 35154 | 贾汪     | PMS 后高东2     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35155 | 贾汪     | PMS 胡布2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35156 | 贾汪     | PMS 小房2      | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 35157 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃2   | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 35158 | 贾汪     | PMS 独山张2     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35159 | 贾汪     | 江庄圩子2        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35160 | 贾汪     | 饶钹西2         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35161 | 贾汪     | PMS 饶钹东2     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35162 | 贾汪     | PMS 江庄三队台区   | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 35163 | 贾汪     | PMS 芦山三队农灌   | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 35164 | 贾汪     | PMS 阚山大棚     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35165 | 贾汪     | 后刘东电灌站       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35166 | 贾汪     | 北元北山         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35167 | 贾汪     | 芦山上朱东农灌      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35168 | 贾汪     | PMS 芦山上朱2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35169 | 贾汪     | PMS 汴塘镇汴西村委会 | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 35170 | 贾汪     | PMS 新集村北湖    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35171 | 贾汪     | 茸山村电灌站       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35172 | 贾汪     | PMS 茸山村村委会   | 10       | 200       | 132         | 132             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35173 | 贾汪     | PMS 凤山村周庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35174 | 贾汪     | PMS 汴东310饭店变（汴东山庄） | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35175 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35176 | 贾汪     | 芦山北山               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35177 | 贾汪     | 沿河九队农灌             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35178 | 贾汪     | 阚山村三队              | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 35179 | 贾汪     | PMS 阚山一二队（阚山村）     | 10       | 250       | 13          | 13              |
| 35180 | 贾汪     | PMS 芦山前马村          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35181 | 贾汪     | 芦山小店南站             | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 35182 | 贾汪     | PMS 高庄南变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 35183 | 贾汪     | PMS 后刘小新庄          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35184 | 贾汪     | 朱古十队北湖             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35185 | 贾汪     | PMS 芦山二队南湖         | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 35186 | 贾汪     | PMS 南许养殖场          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35187 | 贾汪     | 旱元小魏庄              | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 35188 | 贾汪     | 旱元村农灌              | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 35189 | 贾汪     | PMS 新集村南湖          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35190 | 贾汪     | 阚山一队农灌（沿河小高庄迁移）    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35191 | 贾汪     | PMS 南许葡萄园          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35192 | 贾汪     | PMS 影山村周山头         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35193 | 贾汪     | PMS 影山新村           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35194 | 贾汪     | 孟省村东唐              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35195 | 贾汪     | 河泉村农灌              | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 35196 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35197 | 贾汪     | PMS 河泉村养殖厂         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35198 | 贾汪     | 半楼北农灌              | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 35199 | 贾汪     | PMS 马头山庄           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35200 | 贾汪     | PMS 马头东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35201 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府驻地变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35202 | 贾汪     | PMS 凤山村大队          | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 35203 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北山       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35204 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35205 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼南变        | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 35206 | 贾汪     | 芦山上朱南农灌            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35207 | 贾汪     | 汴塘镇汴西大队            | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 35208 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35209 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35210 | 贾汪     | PMS 汴西铁市变（汴西综合厂）   | 10       | 400       | 257         | 257             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35211 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼冯庄北变     | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 35212 | 贾汪     | PMS 汴塘镇汴西大桥南变     | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 35213 | 贾汪     | 李楼坝桥              | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 35214 | 贾汪     | 汴西五队              | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 35215 | 贾汪     | PMS 半楼东变          | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 35216 | 贾汪     | PMS 北元前彭南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35217 | 贾汪     | PMS 北元东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35218 | 贾汪     | PMS 涧溪北2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35219 | 贾汪     | 马头西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35220 | 贾汪     | PMS 沿河南变          | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 35221 | 贾汪     | PMS 茸山村养殖场        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35222 | 贾汪     | PMS 水利站           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35223 | 贾汪     | PMS 新集村东湖         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35224 | 贾汪     | 汴东八队南湖            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35225 | 贾汪     | PMS 南许北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35226 | 贾汪     | 新集村崔楼北变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35227 | 贾汪     | PMS 沿河村涝滩变        | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 35228 | 贾汪     | PMS 高庄北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35229 | 贾汪     | PMS 南许变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35230 | 贾汪     | PMS 医院家属院（综合厂7号变） | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 35231 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所1变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35232 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所2变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35233 | 贾汪     | PMS 高庄苑后（高庄龙店2号）  | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 35234 | 贾汪     | PMS 阚山新变（阚山村2号变）  | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 35235 | 贾汪     | PMS 芦山大队2号变       | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 35236 | 贾汪     | PMS 芦山上朱4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35237 | 贾汪     | PMS 汴东村委会（汴东5变）   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 35238 | 贾汪     | PMS 汴东16队南变       | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 35239 | 贾汪     | PMS 汴塘镇汴西大桥北变     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 35240 | 贾汪     | PMS 旱元村           | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 35241 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35242 | 贾汪     | PMS 高庄西变（高庄3号变）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35243 | 贾汪     | PMS 芦山大队          | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 35244 | 贾汪     | PMS 阚山五六队农灌       | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 35245 | 贾汪     | PMS 四里桥中学         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35246 | 贾汪     | PMS 北元四队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35247 | 贾汪     | PMS 孟省六队          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35248 | 贾汪     | PMS 南许二队          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35249 | 贾汪     | PMS 汴东六队     | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 35250 | 贾汪     | PMS 旱元刘庄西变   | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 35251 | 贾汪     | PMS 朱古十队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35252 | 贾汪     | 朱古村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35253 | 贾汪     | PMS 四里桥新村北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35254 | 贾汪     | PMS 四里桥新村南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35255 | 贾汪     | PMS 新集村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35256 | 贾汪     | PMS 汴塘中学     | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 35257 | 贾汪     | PMS 葦山村      | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 35258 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35259 | 贾汪     | PMS 高庄前桥头    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35260 | 贾汪     | PMS 汴西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35261 | 贾汪     | PMS 凤凰家园2变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35262 | 贾汪     | PMS 凤凰家园1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35263 | 贾汪     | PMS 芦山四队     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 35264 | 贾汪     | PMS 芦山北变     | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 35265 | 贾汪     | PMS 芦山大队3变   | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 35266 | 贾汪     | PMS 芦山上朱九队   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35267 | 贾汪     | PMS 沿河三队     | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 35268 | 贾汪     | PMS 沿河四队     | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 35269 | 贾汪     | PMS 汴塘粮管所西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35270 | 贾汪     | PMS 沿河小李庄    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 35271 | 贾汪     | PMS 沿河村夹河滩二队 | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 35272 | 贾汪     | PMS 沿河村夏场    | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 35273 | 贾汪     | PMS 小马头村     | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 35274 | 贾汪     | PMS 汴西三队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35275 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼冯庄  | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 35276 | 贾汪     | PMS 汴东村南变    | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 35277 | 贾汪     | PMS 供销社棉站    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35278 | 贾汪     | PMS 凤山村聂元    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35279 | 贾汪     | PMS 凤山村耿庄南变  | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 35280 | 贾汪     | PMS 凤山村北变    | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 35281 | 贾汪     | PMS 凤山村李庄    | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 35282 | 贾汪     | PMS 新集村市场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35283 | 贾汪     | PMS 北元北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35284 | 贾汪     | PMS 孟省村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35285 | 贾汪     | PMS 孟省北坝     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35286 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35287 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35288 | 贾汪     | PMS 孟省西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35289 | 贾汪     | PMS 新集村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35290 | 贾汪     | PMS 马头一队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35291 | 贾汪     | PMS 朱古五队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35292 | 贾汪     | PMS 朱古一队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35293 | 贾汪     | 马头山庄东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35294 | 贾汪     | PMS 马头孟庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35295 | 贾汪     | PMS 芦山五队        | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 35296 | 贾汪     | PMS 旱元北变        | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 35297 | 贾汪     | PMS 旱元南变        | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 35298 | 贾汪     | PMS 半楼村部        | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 35299 | 贾汪     | PMS 半楼新村        | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 35300 | 贾汪     | PMS 小马头大棚       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35301 | 贾汪     | PMS 旱元村刘庄       | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 35302 | 贾汪     | PMS 孟省东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35303 | 贾汪     | PMS 后刘二队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35304 | 贾汪     | PMS 汴东蒋庄        | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 35305 | 贾汪     | PMS 凤山耿庄        | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 35306 | 贾汪     | PMS 凤山村孙庄       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35307 | 贾汪     | PMS 马头围里        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35308 | 贾汪     | PMS 汴塘中学东变      | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 35309 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35310 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉二队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35311 | 贾汪     | PMS 汴东东变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35312 | 贾汪     | PMS 汴塘政府2变(驻地变) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35313 | 贾汪     | PMS 四里桥         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35314 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35315 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉九队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35316 | 贾汪     | PMS 汴东村15队      | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 35317 | 贾汪     | PMS 葦山村六队       | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 35318 | 贾汪     | 汴西村委会西变         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 35319 | 贾汪     | PMS 芦山十队        | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 35320 | 贾汪     | PMS 汴西十九队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35321 | 贾汪     | PMS 影山赵庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35322 | 贾汪     | PMS 沿河村小高庄      | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 35323 | 贾汪     | PMS 河泉村一队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35324 | 贾汪     | PMS 北元前彭        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35325 | 贾汪     | PMS 孟省村前楼    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35326 | 贾汪     | PMS 马头村葡萄园   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35327 | 贾汪     | PMS 新集村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35328 | 贾汪     | PMS 茸山村倪庄    | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 35329 | 邳州     | PMS 邳城西街道2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35330 | 邳州     | 邳城洳口2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35331 | 邳州     | 邳城新山河6号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 35332 | 邳州     | 邳城新山河3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35333 | 邳州     | 邳城洳口3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35334 | 邳州     | PMS 邳城葛布1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35335 | 邳州     | 邳城刘瓦12号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35336 | 邳州     | 邳城刘瓦4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35337 | 邳州     | 邳城西街道1号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 35338 | 邳州     | PMS 邳城白元1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35339 | 邳州     | PMS 邳城白元2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35340 | 邳州     | PMS 邳城白元3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35341 | 邳州     | 邳城大庙2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35342 | 邳州     | PMS 邳城大庙1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35343 | 邳州     | 邳城大庙4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35344 | 邳州     | PMS 邳城大庙3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35345 | 邳州     | PMS 邳城郭池1号变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 35346 | 邳州     | 邳城街道3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35347 | 邳州     | PMS 邳城城东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35348 | 邳州     | 邳城城山2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 35349 | 邳州     | PMS 邳城城山9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35350 | 邳州     | 邳城城山4号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35351 | 邳州     | 邳城城山5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35352 | 邳州     | PMS 邳城汤家2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35353 | 邳州     | PMS 邳城汤家1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35354 | 邳州     | PMS 邳城汤家3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35355 | 邳州     | 邳城艾山1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35356 | 邳州     | 邳城艾山2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35357 | 邳州     | PMS 邳城城北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35358 | 邳州     | 邳城街道2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35359 | 邳州     | PMS 邳城城北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35360 | 邳州     | PMS 邳城街道1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35361 | 邳州     | PMS 邳城城西3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35362 | 邳州     | PMS 邳城郭池4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35363 | 邳州     | 邳城城北工业1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35364 | 邳州     | PMS 邳城郭池5号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35365 | 邳州     | PMS 邳城陆山4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35366 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦3号变  | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 35367 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35368 | 邳州     | PMS 邳城郭池3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35369 | 邳州     | PMS 邳城郭池2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35370 | 邳州     | PMS 邳城葛布2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35371 | 邳州     | 邳城洳口1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35372 | 邳州     | 邳城白元4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35373 | 邳州     | 邳城陆山1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35374 | 邳州     | PMS 邳城陆山2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35375 | 邳州     | 邳城陆山3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35376 | 邳州     | 邳城白元5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35377 | 邳州     | PMS 邳城百户1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35378 | 邳州     | PMS 邳城百户2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35379 | 邳州     | PMS 邳城陆山5号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35380 | 邳州     | 邳城百户4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35381 | 邳州     | PMS 邳城百户3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35382 | 邳州     | PMS 邳城谢湖3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35383 | 邳州     | PMS 邳城谢湖1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35384 | 邳州     | 邳城洪福商业4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35385 | 邳州     | 邳城洪福商业5号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35386 | 邳州     | 邳城洪福商业3号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35387 | 邳州     | 邳城城北4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35388 | 邳州     | PMS 邳城城山7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35389 | 邳州     | 邳城5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35390 | 邳州     | 邳城6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35391 | 邳州     | 邳城7号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35392 | 邳州     | 邳城汤家6号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35393 | 邳州     | 邳城汤家7号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35394 | 邳州     | 邳城街道8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35395 | 邳州     | PMS 邳城城西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35396 | 邳州     | 邳城汤家4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35397 | 邳州     | PMS 邳城新山河2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35398 | 邳州     | 邳城新山河4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35399 | 邳州     | PMS 邳城草寺6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35400 | 邳州     | 邳城坡里4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35401 | 邳州     | PMS 邳城河口8号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35402 | 邳州     | PMS 邳城双庙3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35403 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦5号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35404 | 邳州     | 邳城洳口4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35405 | 邳州     | 邳城3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35406 | 邳州     | PMS 邳城4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35407 | 邳州     | PMS 邳城城东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35408 | 邳州     | 邳城城山6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35409 | 邳州     | PMS 邳城城山17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35410 | 邳州     | 邳城城西9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35411 | 邳州     | PMS 邳城街道6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35412 | 邳州     | PMS 邳城草寺2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35413 | 邳州     | PMS 邳城河口6号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35414 | 邳州     | PMS 邳城吕滩4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35415 | 邳州     | PMS 邳城坡里1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35416 | 邳州     | PMS 邳城双庙2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35417 | 邳州     | 邳城祁家3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35418 | 邳州     | PMS 邳城陆山6号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35419 | 邳州     | PMS 邳城祁家4号变   | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 35420 | 邳州     | PMS 邳城西街道4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35421 | 邳州     | PMS 邳城坡里3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35422 | 邳州     | PMS 邳城吕滩7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35423 | 邳州     | PMS 邳城吕滩8号变   | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 35424 | 邳州     | PMS 邳城河口9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35425 | 邳州     | PMS 邳城吕滩9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35426 | 邳州     | PMS 邳城街道10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35427 | 邳州     | PMS 邳城城东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35428 | 邳州     | 邳城艾山6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35429 | 邳州     | PMS 邳城艾山5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35430 | 邳州     | PMS 邳城新山河9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35431 | 邳州     | PMS 邳城新山河10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35432 | 邳州     | PMS 邳城城西10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35433 | 邳州     | 邳城洳口5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35434 | 邳州     | 邳城洳口6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35435 | 邳州     | PMS 邳城葛布3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35436 | 邳州     | PMS 邳城百户5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35437 | 邳州     | PMS 邳城谢湖5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35438 | 邳州     | PMS 邳城白元7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35439 | 邳州     | 邳城草寺4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35440 | 邳州     | PMS 邳城城北9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35441 | 邳州     | PMS 邳城城山13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35442 | 邳州     | PMS 邳城城山21号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35443 | 邳州     | PMS 邳城城山22号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35444 | 邳州     | PMS 邳城城山23号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35445 | 邳州     | PMS 邳城城东5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35446 | 邳州     | PMS 邳城城北6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35447 | 邳州     | PMS 邳城城北7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35448 | 邳州     | 邳城城西15号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35449 | 邳州     | PMS 邳城城西16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35450 | 邳州     | PMS 邳城城北工业8号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35451 | 邳州     | PMS 邳城艾山7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35452 | 邳州     | 邳城9号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35453 | 邳州     | PMS 邳城城北5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35454 | 邳州     | PMS 邳城城山18号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35455 | 邳州     | PMS 邳城城山20号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35456 | 邳州     | 邳城街道5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35457 | 邳州     | 邳城双庙5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35458 | 邳州     | PMS 邳城草寺7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35459 | 邳州     | PMS 邳城河口12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35460 | 邳州     | PMS 邳城草寺10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35461 | 邳州     | PMS 邳城祁家5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35462 | 邳州     | PMS 邳城河口10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35463 | 邳州     | PMS 邳城草寺8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35464 | 邳州     | 邳城洳口7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35465 | 邳州     | 邳城洳口8号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35466 | 邳州     | 邳城洳口9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35467 | 邳州     | 邳城洳口10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35468 | 邳州     | PMS 邳城葛布5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35469 | 邳州     | PMS 邳城葛布6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35470 | 邳州     | PMS 邳城葛布7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35471 | 邳州     | PMS 邳城百户8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35472 | 邳州     | PMS 邳城谢湖6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35473 | 邳州     | PMS 邳城百户7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35474 | 邳州     | PMS 邳城大庙5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35475 | 邳州     | PMS 邳城陆山7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35476 | 邳州     | PMS 邳城白元6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35477 | 邳州     | PMS 邳城郭池7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35478 | 邳州     | PMS 邳城8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35479 | 邳州     | PMS 邳城10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35480 | 邳州     | PMS 邳城11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35481 | 邳州     | PMS 邳城城山19号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35482 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35483 | 邳州     | 邳城街道9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35484 | 邳州     | PMS 邳城祁家6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35485 | 邳州     | PMS 邳城河口11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35486 | 邳州     | PMS 邳城城山30号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35487 | 邳州     | PMS 邳城河口14号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35488 | 邳州     | PMS 邳城百户10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35489 | 邳州     | PMS 邳城百户6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35490 | 邳州     | PMS 邳城百户9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35491 | 邳州     | PMS 邳城大庙6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35492 | 邳州     | PMS 邳城大庙7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35493 | 邳州     | PMS 邳城大庙8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35494 | 邳州     | PMS 邳城郭池6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35495 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35496 | 邳州     | PMS 邳城陆山10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35497 | 邳州     | PMS 邳城陆山8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35498 | 邳州     | PMS 邳城陆山9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35499 | 邳州     | PMS 邳城谢湖7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35500 | 邳州     | PMS 邳城谢湖9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35501 | 邳州     | PMS 邳城谢湖8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35502 | 邳州     | PMS 邳城白元11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35503 | 邳州     | PMS 邳城白元8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35504 | 邳州     | PMS 邳城白元9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35505 | 邳州     | PMS 邳城郭池8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35506 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35507 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35508 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35509 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35510 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35511 | 邳州     | PMS 邳城西街道6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35512 | 邳州     | PMS 邳城西街道8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35513 | 邳州     | PMS 邳城白元10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35514 | 邳州     | 邳城洳口11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35515 | 邳州     | PMS 邳城郭池9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35516 | 邳州     | PMS 邳城艾山8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35517 | 邳州     | PMS 邳城艾山9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35518 | 邳州     | PMS 邳城城山24号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35519 | 邳州     | PMS 邳城城山26号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35520 | 邳州     | PMS 邳城城山27号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35521 | 邳州     | PMS 邳城城山28号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35522 | 邳州     | PMS 邳城城山29号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35523 | 邳州     | PMS 邳城城西11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35524 | 邳州     | PMS 邳城城西12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35525 | 邳州     | PMS 邳城城西13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35526 | 邳州     | PMS 邳城城西14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35527 | 邳州     | PMS 邳城汤家10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35528 | 邳州     | PMS 邳城汤家11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35529 | 邳州     | PMS 邳城汤家9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35530 | 邳州     | PMS 邳城汤家8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35531 | 邳州     | PMS 邳城新山河11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35532 | 邳州     | PMS 邳城新山河12号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35533 | 邳州     | PMS 邳城新山河14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35534 | 邳州     | 邳城城东4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35535 | 邳州     | PMS 邳城城山25号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35536 | 邳州     | PMS 邳城新山河15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35537 | 邳州     | PMS 邳城新山河16号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35538 | 邳州     | PMS 邳城新山河13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35539 | 邳州     | PMS 邳城河口15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35540 | 邳州     | PMS 邳城吕滩10号变  | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 35541 | 邳州     | PMS 邳城吕滩12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35542 | 邳州     | PMS 邳城坡里5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35543 | 邳州     | PMS 邳城坡里6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35544 | 邳州     | PMS 邳城祁家9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35545 | 邳州     | PMS 邳城双庙4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35546 | 邳州     | PMS 邳城双庙6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35547 | 邳州     | 邳城祁家7号变       | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 35548 | 邳州     | 邳城城西17号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35549 | 邳州     | PMS 邳城城西18号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35550 | 邳州     | PMS 邳城12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35551 | 邳州     | PMS 邳城祁家8号变   | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 35552 | 邳州     | PMS 邳城河口13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35553 | 邳州     | PMS 邳城吕滩11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35554 | 邳州     | PMS 邳城草寺9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35555 | 邳州     | PMS 邳城葛布8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35556 | 邳州     | PMS 邳城陆山11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35557 | 邳州     | PMS 邳城西街道7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35558 | 邳州     | PMS 邳城艾山10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35559 | 邳州     | 邳城城山36号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35560 | 邳州     | PMS 邳城河口17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35561 | 邳州     | 邳城河口16号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35562 | 邳州     | PMS 邳城河口18号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35563 | 邳州     | 邳城新山河17号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35564 | 邳州     | PMS 邳城汤家12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35565 | 邳州     | PMS 邳城城山32号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35566 | 邳州     | PMS 邳城城山33号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35567 | 邳州     | PMS 邳城城山31号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35568 | 邳州     | 邳城双庙7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35569 | 邳州     | PMS 邳城坡里7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35570 | 邳州     | PMS 邳城新山河18号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35571 | 邳州     | PMS 邳城13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35572 | 邳州     | PMS 邳城城山34号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35573 | 邳州     | PMS 邳城祁家10号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35574 | 邳州     | 邳城河口19号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35575 | 邳州     | PMS 邳城城山39号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35576 | 邳州     | PMS 邳城艾山12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35577 | 邳州     | PMS 邳城城山37号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35578 | 邳州     | PMS 邳城汤家14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35579 | 邳州     | 邳城陆山13号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35580 | 邳州     | 邳城洳口12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35581 | 邳州     | PMS 邳城郭池10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35582 | 邳州     | PMS 邳城加口13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35583 | 邳州     | PMS 邳城城山35号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35584 | 邳州     | PMS 邳城吕滩14号变  | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 35585 | 贾汪     | PMS 高庄龙店      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35586 | 贾汪     | PMS 南许村孙庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35587 | 贾汪     | PMS 朱古6队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35588 | 贾汪     | PMS 朱古七队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35589 | 贾汪     | PMS 朱古八队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35590 | 贾汪     | PMS 朱古南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35591 | 贾汪     | PMS 汴东北变     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 35592 | 贾汪     | PMS 汴东蒋庄南变   | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 35593 | 贾汪     | PMS 影山村周山头北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35594 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35595 | 贾汪     | PMS 芦山上朱北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35596 | 贾汪     | PMS 高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35597 | 贾汪     | PMS 北许阳村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35598 | 贾汪     | PMS 北许阳四队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35599 | 贾汪     | PMS 汴东16队    | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 35600 | 贾汪     | PMS 茸山村东变    | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 35601 | 贾汪     | PMS 汴东山庄新变   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 35602 | 贾汪     | PMS 影山村西影山   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35603 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府3变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35604 | 贾汪     | PMS 小马头新庄    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35605 | 贾汪     | PMS 北元村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35606 | 贾汪     | PMS 汴西铁市南变   | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 35607 | 贾汪     | PMS 南许六队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35608 | 贾汪     | PMS 南许七队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35609 | 贾汪     | PMS 朱古葡萄园    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35610 | 贾汪     | PMS 阚山一队     | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 35611 | 贾汪     | PMS 涧溪北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35612 | 贾汪     | PMS 涧溪西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35613 | 贾汪     | PMS 凤山周庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35614 | 贾汪     | PMS 北吕北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35615 | 贾汪     | PMS 马头荣庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35616 | 贾汪     | PMS 影山村张庄    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35617 | 贾汪     | PMS 汴东15队新变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35618 | 贾汪     | PMS 马头二队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35619 | 贾汪     | PMS 马头村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35620 | 贾汪     | PMS 汴东4变     | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 35621 | 贾汪     | PMS 凤山周庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35622 | 贾汪     | PMS 阚山六队     | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 35623 | 贾汪     | PMS 凤山周庄新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35624 | 贾汪     | PMS 汴东杏园     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35625 | 贾汪     | 芦山小店西站       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35626 | 贾汪     | PMS 阚山五队     | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 35627 | 贾汪     | PMS 凤山周庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35628 | 贾汪     | PMS 北吕四队     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35629 | 贾汪     | PMS 北河泉          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35630 | 贾汪     | PMS 政府1变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35631 | 贾汪     | PMS 河泉村          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35632 | 贾汪     | PMS 北吕东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35633 | 贾汪     | 沿河村六队            | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 35634 | 贾汪     | PMS 医院家属院宿舍      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35635 | 贾汪     | PMS 阚山村南农灌       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35636 | 贾汪     | PMS 沿河村变         | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 35637 | 贾汪     | PMS 阚山六队北变       | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 35638 | 贾汪     | PMS 高庄后桥头变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35639 | 贾汪     | PMS 半楼村变         | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 35640 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35641 | 贾汪     | PMS 汴西十八队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35642 | 贾汪     | 孟省北变1            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35643 | 贾汪     | PMS 小马头新庄北变      | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 35644 | 贾汪     | PMS 后刘庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35645 | 贾汪     | PMS 半楼腰庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35646 | 贾汪     | PMS 北许阳南变东       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35647 | 贾汪     | PMS 高庄加油站北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35648 | 贾汪     | PMS 汴东山庄南变       | 10       | 400       | 42          | 42              |
| 35649 | 贾汪     | PMS 北吕村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35650 | 贾汪     | PMS 沿河村夹河滩变      | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 35651 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35652 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35653 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35654 | 贾汪     | PMS 北许阳村北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35655 | 贾汪     | PMS 凤山周庄老牛头东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35656 | 贾汪     | PMS 汴西南农灌        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35657 | 贾汪     | PMS 高庄市场西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35658 | 贾汪     | PMS 朱古村委会        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35659 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35660 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35661 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35662 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35663 | 贾汪     | PMS 汴东八队台区       | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 35664 | 贾汪     | PMS 河泉村南台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35665 | 贾汪     | PMS 汴西三队北变台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35666 | 贾汪     | PMS 汴东六队南台区      | 10       | 400       | 105         | 105             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35667 | 贾汪     | PMS 龙福山水南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35668 | 贾汪     | PMS 龙福山水北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35669 | 贾汪     | PMS 汴西南湖   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35670 | 贾汪     | 高庄北湖       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35671 | 贾汪     | PMS 汴西新村南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35672 | 贾汪     | PMS 汴西新村北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35673 | 贾汪     | PMS 芦山前马北山 | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 35674 | 贾汪     | PMS 半楼新村西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35675 | 贾汪     | 早元刘庄农灌     | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 35676 | 贾汪     | 北元养殖场      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35677 | 贾汪     | 南许西山       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35678 | 贾汪     | 凤楼耿庄东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35679 | 贾汪     | 涧溪养殖场      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35680 | 贾汪     | 茸山村北农灌     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35681 | 贾汪     | 汴塘中学南变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35682 | 贾汪     | 南许阳西湖      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35683 | 贾汪     | 河泉村小西山     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35684 | 贾汪     | 孟省村一队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35685 | 贾汪     | 河泉村阎山      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35686 | 贾汪     | 北吕村南农灌     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35687 | 贾汪     | 北元前彭南湖     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35688 | 贾汪     | 小马头大棚南台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35689 | 贾汪     | 小马头西变      | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 35690 | 贾汪     | 北河泉五队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35691 | 贾汪     | 北许阳二队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35692 | 贾汪     | 后刘北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35693 | 贾汪     | 芦山一队       | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 35694 | 贾汪     | 汴西南湖西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35695 | 贾汪     | 汴西农灌西台区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35696 | 贾汪     | 涧溪村二队      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35697 | 贾汪     | 凤山村大队新变    | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 35698 | 贾汪     | 茸山村倪庄北     | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 35699 | 贾汪     | 交警队新变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35700 | 贾汪     | 凤山聂元北      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35701 | 贾汪     | 凤山老牛头西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35702 | 贾汪     | 凤山李楼东新变    | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 35703 | 贾汪     | 凤山村聂元南变    | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 35704 | 贾汪     | 马头二队东      | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35705 | 贾汪     | 孟省北山         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35706 | 贾汪     | 崔楼南养殖场       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35707 | 贾汪     | 河泉村南农灌新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35708 | 贾汪     | 高庄加油站        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35709 | 贾汪     | 北许阳大棚        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35710 | 贾汪     | 汴西北湖         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35711 | 贾汪     | 影山村2号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35712 | 贾汪     | 影山村3号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35713 | 贾汪     | 影山村1号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35714 | 贾汪     | 影山村4号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35715 | 贾汪     | 影山村5箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35716 | 贾汪     | 茸山五队变        | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 35717 | 贾汪     | 茸山三队变        | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 35718 | 贾汪     | 汴东310饭店变二台区  | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 35719 | 贾汪     | 汴西村委会西变二台区   | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 35720 | 贾汪     | PMS 影山村周山头东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35721 | 贾汪     | PMS 孟省南湖     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35722 | 贾汪     | PMS 北许阳南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35723 | 贾汪     | PMS 南许四队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35724 | 贾汪     | PMS 阚山西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35725 | 贾汪     | PMS 马头工业园    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35726 | 贾汪     | PMS 南许三队     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35727 | 贾汪     | 北吕村委会        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35728 | 贾汪     | 汴西十九队北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35729 | 贾汪     | PMS 涧溪南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35730 | 贾汪     | PMS 高庄大队农灌   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35731 | 贾汪     | 南许北湖         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35732 | 贾汪     | 马楼北站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35733 | 贾汪     | PMS 彭庄北变     | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 35734 | 贾汪     | 阮庄曹台东        | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 35735 | 贾汪     | 岐山十队         | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 35736 | 贾汪     | PMS 赵庄村王庄北变  | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 35737 | 贾汪     | PMS 阮庄新区     | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 35738 | 贾汪     | PMS 彭庄村部南变   | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 35739 | 贾汪     | 吴姚村南变        | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 35740 | 贾汪     | PMS 常庄九队     | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 35741 | 贾汪     | PMS 阮庄新村1号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35742 | 贾汪     | PMS 阮庄新村2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35743 | 贾汪     | PMS 阮庄新村3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35744 | 贾汪     | PMS 阮庄新村4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35745 | 贾汪     | PMS 赵庄九队北变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35746 | 贾汪     | 紫庄村大庄南变     | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 35747 | 贾汪     | PMS 彭庄新村    | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 35748 | 贾汪     | 贾庄中学        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 35749 | 贾汪     | PMS 杜楼六队    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35750 | 贾汪     | PMS 电工一班    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35751 | 贾汪     | PMS 紫阳新区    | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 35752 | 贾汪     | PMS 元艺村     | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 35753 | 贾汪     | PMS 紫庄大庄站   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35754 | 贾汪     | PMS 紫庄村大庄   | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 35755 | 贾汪     | PMS 吴台村新屋   | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 35756 | 贾汪     | PMS 元艺二队    | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 35757 | 贾汪     | PMS 吴台四队    | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 35758 | 贾汪     | PMS 吴台村     | 10       | 160       | 82          | 82              |
| 35759 | 贾汪     | PMS 吴台七队    | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 35760 | 贾汪     | PMS 吴台八队    | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 35761 | 贾汪     | PMS 石庄村部    | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 35762 | 贾汪     | PMS 石庄村仲台   | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 35763 | 贾汪     | PMS 石庄村刘庄   | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 35764 | 贾汪     | PMS 王圩村部    | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 35765 | 贾汪     | PMS 王圩一队站   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35766 | 贾汪     | PMS 王圩四队    | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 35767 | 贾汪     | PMS 王圩一队    | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 35768 | 贾汪     | 王圩二队        | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 35769 | 贾汪     | PMS 王圩赵台    | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 35770 | 贾汪     | 王圩电站        | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 35771 | 贾汪     | PMS 杜楼北站    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35772 | 贾汪     | PMS 杜楼五队    | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 35773 | 贾汪     | PMS 油坊村一二队  | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 35774 | 贾汪     | PMS 阮庄一队    | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 35775 | 贾汪     | PMS 马山五队    | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 35776 | 贾汪     | PMS 马山二队    | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 35777 | 贾汪     | 马山七队        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35778 | 贾汪     | PMS 赵庄一队    | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 35779 | 贾汪     | PMS 杜楼村部    | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 35780 | 贾汪     | 岐山北站        | 10       | 200       | 136         | 136             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35781 | 贾汪     | 岐山六队站      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35782 | 贾汪     | PMS 油坊村三四队 | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 35783 | 贾汪     | PMS 新庄村部   | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 35784 | 贾汪     | PMS 新庄贾庄   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35785 | 贾汪     | 新庄村        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35786 | 贾汪     | PMS 紫庄村街   | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 35787 | 贾汪     | PMS 吴姚七队   | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 35788 | 贾汪     | PMS 吴姚村    | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 35789 | 贾汪     | PMS 十里沟村部  | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 35790 | 贾汪     | 十里沟村东变     | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 35791 | 贾汪     | PMS 吴姚四队   | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 35792 | 贾汪     | 紫庄东站       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35793 | 贾汪     | PMS 野场     | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 35794 | 贾汪     | 闫庄村台区      | 10       | 250       | 69          | 69              |
| 35795 | 贾汪     | 闫庄村南变      | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 35796 | 贾汪     | PMS 紫庄西站   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35797 | 贾汪     | PMS 吴姚一二队  | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 35798 | 贾汪     | PMS 张楼二队   | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 35799 | 贾汪     | 十里沟南站      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35800 | 贾汪     | 马楼一队       | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 35801 | 贾汪     | 马楼孙庄       | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 35802 | 贾汪     | 马楼农灌       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35803 | 贾汪     | PMS 紫庄三队   | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 35804 | 贾汪     | PMS 紫庄商城   | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 35805 | 贾汪     | PMS 阮庄水井   | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 35806 | 贾汪     | 马山扬山       | 10       | 315       | 1           | 1               |
| 35807 | 贾汪     | PMS 临运村北站  | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 35808 | 贾汪     | PMS 临运村    | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 35809 | 贾汪     | PMS 临运南站   | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 35810 | 贾汪     | 临运翻水站      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35811 | 贾汪     | PMS 临运三队   | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 35812 | 贾汪     | PMS 桑庄三队   | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 35813 | 贾汪     | PMS 桑庄村部   | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 35814 | 贾汪     | 桑庄电站       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35815 | 贾汪     | 岐山村部       | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 35816 | 贾汪     | 岐山十队电灌     | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 35817 | 贾汪     | 岐山村郑集      | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 35818 | 贾汪     | 岐山十二队      | 10       | 400       | 59          | 59              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35819 | 贾汪     | 岐山六队          | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 35820 | 贾汪     | 岐山二队          | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 35821 | 贾汪     | 岐山南站          | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 35822 | 贾汪     | PMS 徐台三台区     | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 35823 | 贾汪     | PMS 徐台二台区     | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 35824 | 贾汪     | PMS 徐台一台区     | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 35825 | 贾汪     | PMS 徐台电灌      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35826 | 贾汪     | PMS 徐台五台区     | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 35827 | 贾汪     | PMS 徐台潘庄      | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 35828 | 贾汪     | PMS 油坊北站      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35829 | 贾汪     | PMS 董庄河西村     | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 35830 | 贾汪     | PMS 彭庄村八队     | 10       | 160       | 62          | 62              |
| 35831 | 贾汪     | PMS 彭庄东站      | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 35832 | 贾汪     | 常庄二队站         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35833 | 贾汪     | PMS 阮庄曹台      | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 35834 | 贾汪     | 徐台一台区西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35835 | 贾汪     | PMS 紫庄所变一台区   | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 35836 | 贾汪     | PMS 赵庄村王庄     | 10       | 315       | 42          | 42              |
| 35837 | 贾汪     | PMS 董庄街道      | 10       | 315       | 127         | 127             |
| 35838 | 贾汪     | PMS 阮庄三队      | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 35839 | 贾汪     | PMS 阮庄六七队     | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 35840 | 贾汪     | 新庄村部西变        | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 35841 | 邳州     | PMS 邳城艾山13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35842 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35843 | 邳州     | PMS 邳城城东6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35844 | 邳州     | PMS 邳城新山河20号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35845 | 邳州     | 邳城大庙10号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35846 | 邳州     | 邳城城西19号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35847 | 邳州     | PMS 邳城街道7号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35848 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35849 | 邳州     | 邳城洪福大道2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35850 | 邳州     | 邳城艾山3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35851 | 邳州     | PMS 邳城沿河小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35852 | 邳州     | 邳城沿河小区2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35853 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35854 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35855 | 邳州     | PMS 邳城城北工业2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35856 | 邳州     | 邳城观山墅苑1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35857 | 邳州     | 邳城白元12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35858 | 邳州     | 邳城城西20号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35859 | 邳州     | 邳城小区综合1号变压器  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35860 | 邳州     | 邳城洪福大道5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35861 | 邳州     | 邳城城山40号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35862 | 邳州     | 邳城草寺11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35863 | 邳州     | 邳城谢湖2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35864 | 邳州     | 邳城新山河1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35865 | 邳州     | 邳城阳光小区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35866 | 邳州     | 邳城洪福山庄1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35867 | 邳州     | 邳城洪福山庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35868 | 邳州     | 邳城城山38号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35869 | 邳州     | 邳城文苑小区1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35870 | 邳州     | PMS 邳城谢湖4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35871 | 邳州     | PMS 邳城城山15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35872 | 邳州     | 邳城城山14号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35873 | 邳州     | 邳城城山16号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35874 | 邳州     | PMS 邳城河口7号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35875 | 邳州     | PMS 邳城葛布4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 35876 | 邳州     | 邳州文景苑4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35877 | 邳州     | 邳州文景苑5变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35878 | 邳州     | 邳州文景苑6变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35879 | 邳州     | 邳州清华园3变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35880 | 邳州     | 邳州文景苑1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 35881 | 邳州     | 邳州文景苑2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 35882 | 邳州     | 邳州文景苑3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35883 | 邳州     | 邳州文景苑8变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35884 | 邳州     | 邳州文景苑7变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35885 | 邳州     | 邳州文景苑9变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35886 | 邳州     | 华泰嘉园3变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35887 | 邳州     | PMS 邳州济民中学宿舍 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35888 | 邳州     | PMS 邳州西秀小区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35889 | 邳州     | 邳州清华园1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35890 | 邳州     | 邳州烟草小区变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35891 | 邳州     | 邳州庄场公寓变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35892 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区1变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35893 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35894 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区3变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35895 | 邳州     | 邳州新华房产4变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35896 | 邳州     | 邳州和平房产小区变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35897 | 邳州     | 城市中1变压器              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35898 | 邳州     | PMS 邳州气象小区变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35899 | 邳州     | 邳州四中宿舍1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35900 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号变        | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 35901 | 邳州     | 邳州金御祥苑3变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35902 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑4号         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35903 | 邳州     | 邳州四中宿舍3变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35904 | 邳州     | 邳州四中宿舍2变压器           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35905 | 邳州     | PMS 邳州地税局2号公变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35906 | 邳州     | 邳州李口农民公寓1箱变变压器（鸿福家园） | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35907 | 邳州     | 邳州二院变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35908 | 邳州     | PMS 邳州剧场2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35909 | 邳州     | 邳州怡丽家园1变压器           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35910 | 邳州     | 邳州怡丽家园2变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35911 | 邳州     | 邳州怡丽家园4变压器           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35912 | 邳州     | 邳州二中宿舍1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35913 | 邳州     | 邳州二中宿舍2变压器           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35914 | 邳州     | 邳州溪仲路7号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35915 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35916 | 邳州     | PMS 邳州天山路2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35917 | 邳州     | 邳州怡丽家园3变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35918 | 邳州     | 邳州文景苑10变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35919 | 邳州     | 邳州明珠御景1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35920 | 邳州     | XB金帝广场3变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35921 | 邳州     | 邳州万邦嘉园3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35922 | 邳州     | 邳州盛鑫嘉园1变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35923 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓1号       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35924 | 邳州     | 邳州银河湾11变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 35925 | 邳州     | 邳州时代广场1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35926 | 邳州     | 邳州时代广场2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35927 | 邳州     | 邳州万和嘉园1号变压器          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35928 | 邳州     | 运河中学2变压器             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35929 | 邳州     | 邳州宏大高层1变压器           | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 35930 | 邳州     | 邳州宏大高层2变压器           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 35931 | 邳州     | 邳州李口农民公寓2变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35932 | 邳州     | 邳州明珠小区2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35933 | 邳州     | 邳州明珠小区3箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35934 | 邳州     | 邳州地方电力公司变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35935 | 邳州     | XB金帝广场2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35936 | 邳州     | 盛鑫嘉园2变压器       | 10       | 500       | 388         | 388             |
| 35937 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓2号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35938 | 邳州     | 邳州银河湾13变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 35939 | 邳州     | 邳州银河湾1变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35940 | 邳州     | 邳州银河湾2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35941 | 邳州     | 邳州银河湾3变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35942 | 邳州     | 邳州玉水花城1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35943 | 邳州     | 邳州华宇嘉园1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 35944 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35945 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35946 | 邳州     | 邳州城北分院2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35947 | 邳州     | 邳州恒盛嘉园1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35948 | 邳州     | 邳州华泰嘉园1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35949 | 邳州     | 邳州华泰嘉园2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35950 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产1号变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 35951 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35952 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业1号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35953 | 邳州     | PMS 邳州人民法院1号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35954 | 邳州     | 邳州人民法院2号       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 35955 | 邳州     | 邳州名城1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35956 | 邳州     | 风华园1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35957 | 邳州     | 邳州名城2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35958 | 邳州     | 风华园2变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35959 | 邳州     | 邳州农机局变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 35960 | 邳州     | 邳州恒盛嘉园2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35961 | 邳州     | 邳州金陵人家1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35962 | 邳州     | 邳州金陵人家2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35963 | 邳州     | 邳州金陵人家4变压器     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35964 | 邳州     | 邳州金陵人家3变压器     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35965 | 邳州     | PMS 邳州铁路嘉利     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35966 | 邳州     | 邳州万兴房产变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 35967 | 邳州     | 宏南线金帝广场1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35968 | 邳州     | 宏南线金帝广场4变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35969 | 邳州     | 邳州党校2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35970 | 邳州     | 邳州城北公寓变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 35971 | 邳州     | PMS 邳州宏南线人民路2号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35972 | 邳州     | PMS 邳州大东方2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35973 | 邳州     | 职教中心1变压器             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 35974 | 邳州     | PMS 邳州计生局            | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 35975 | 邳州     | PMS 邳州四院1号公变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35976 | 邳州     | 邳州瑞金小区1变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35977 | 邳州     | 邳州黎明房产2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35978 | 邳州     | PMS 邳州实验小学公变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35979 | 邳州     | 邳州实验小学2号公变           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 35980 | 邳州     | PMS 邳州李口4号公变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 35981 | 邳州     | PMS 邳州城关小区变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35982 | 邳州     | 邳州三连1号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35983 | 邳州     | PMS 邳州三连4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35984 | 邳州     | PMS 邳州三连2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35985 | 邳州     | 邳州金港小区变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35986 | 邳州     | PMS 邳州三连3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35987 | 邳州     | 邳州运平路变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35988 | 邳州     | 邳州馨苑佳园1变压器           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35989 | 邳州     | PMS 邳州馨苑佳园2号         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35990 | 邳州     | PMS 邳州九十亩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 35991 | 邳州     | PMS 邳州建设北路           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35992 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城001  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 35993 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城号2   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 35994 | 邳州     | PMS 邳州XB富贵线邳州富贵第一城号3 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 35995 | 邳州     | 邳州书苑小区2变压器           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35996 | 邳州     | PMS 邳州富贵第一城4号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 35997 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 35998 | 邳州     | 邳州粮食公变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 35999 | 邳州     | PMS 邳州建校3号公变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36000 | 邳州     | PMS 邳州消防队公变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36001 | 邳州     | 邳州李口2号公变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36002 | 邳州     | PMS 邳州消防队2号公变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36003 | 邳州     | PMS 邳州广场2号公变         | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 36004 | 邳州     | PMS 邳州广场1号公变         | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 36005 | 邳州     | 邳州环城路公变              | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 36006 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36007 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36008 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36009 | 邳州     | PMS 邳州庄场社区居委会变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36010 | 邳州     | PMS 邳州市农技公司    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36011 | 邳州     | 邳州世纪花园5变压器     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36012 | 邳州     | 邳州世纪花园8变压器     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36013 | 邳州     | PMS 邳州交通工程公司   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36014 | 邳州     | 邳州李口小学宿舍变压器    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36015 | 邳州     | 邳州名城置业3变压器     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36016 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36017 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓2变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36018 | 邳州     | PMS 邳州电大3号公变   | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 36019 | 邳州     | PMS 邳州文化路变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36020 | 邳州     | 邳州涌金花园3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36021 | 邳州     | 邳州涌金花园4变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36022 | 邳州     | PMS 邳州花园路公变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36023 | 邳州     | 邳州花园路2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36024 | 邳州     | PMS 邳州工商局公变    | 10       | 630       | 445         | 445             |
| 36025 | 邳州     | PMS 邳州市民主路公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36026 | 邳州     | PMS 邳州市永盛浴室公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36027 | 邳州     | PMS 邳州市财政局公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36028 | 邳州     | PMS 邳州民政局东公变   | 10       | 630       | 449         | 449             |
| 36029 | 邳州     | 邳州营房庄变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36030 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36031 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36032 | 邳州     | PMS 邳州市政府后院公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36033 | 邳州     | PMS 邳州工程公司公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36034 | 邳州     | PMS 邳州万兴路公变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36035 | 邳州     | 邳州万兴路2号公变      | 10       | 630       | 502         | 502             |
| 36036 | 邳州     | PMS 邳州文苑路2号公变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36037 | 邳州     | PMS 邳州民主路3号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36038 | 邳州     | PMS 邳州信用合作社变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36039 | 邳州     | PMS 邳州市水利局公变   | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 36040 | 邳州     | 邳州溪仲路4号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36041 | 邳州     | 邳州溪仲路5号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36042 | 邳州     | PMS 邳州东方航母     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36043 | 邳州     | 邳州医药公司         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36044 | 邳州     | PMS 邳州银杏库变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36045 | 邳州     | PMS 邳州烟草宿舍公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36046 | 邳州     | PMS 邳州实验小学3号公变 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36047 | 邳州     | PMS 邳州李口6号公变   | 10       | 630       | 476         | 476             |
| 36048 | 邳州     | PMS 邳州李口7号公变   | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 36049 | 邳州     | PMS 邳州花园路4号公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36050 | 邳州     | PMS 邳州铁路宿舍2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36051 | 邳州     | 邳州银河湾4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36052 | 邳州     | 邳州银河湾5变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36053 | 邳州     | 银河湾12变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36054 | 邳州     | 邳州银河湾10变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36055 | 邳州     | 邳州银河湾8变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36056 | 邳州     | 邳州银河湾9变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36057 | 邳州     | 邳州银河湾6变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36058 | 邳州     | 邳州银河湾7变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36059 | 邳州     | PMS 邳州沿河路2号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36060 | 邳州     | PMS 邳州东兴路2号公变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 36061 | 邳州     | PMS 邳州邮电宿舍公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36062 | 邳州     | PMS 邳州市农机变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36063 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36064 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36065 | 邳州     | PMS 邳州和平新村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36066 | 邳州     | PMS 邳州铁路花苑变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36067 | 邳州     | PMS 邳州韩世步行街2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36068 | 邳州     | PMS 邳州工行变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36069 | 邳州     | PMS 邳州剧场变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36070 | 邳州     | PMS 邳州铁路小学变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36071 | 邳州     | PMS 邳州锦华公变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36072 | 邳州     | PMS 邳州市一招公变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36073 | 邳州     | PMS 邳州欧亚公变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36074 | 邳州     | PMS 邳州立体变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36075 | 邳州     | PMS 邳州市运河所变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36076 | 邳州     | PMS 邳州大榆树变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36077 | 邳州     | PMS 邳州欧亚2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36078 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36079 | 邳州     | PMS 邳州公园       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36080 | 邳州     | PMS 邳州牛奶厂2号    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36081 | 邳州     | PMS 邳州牛奶厂1号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36082 | 邳州     | PMS 邳州大东方变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36083 | 邳州     | PMS 邳州金贸变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36084 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36085 | 邳州     | PMS 邳州市计量所变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36086 | 邳州     | PMS 邳州计量所2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36087 | 邳州     | PMS 邳州计量所3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36088 | 邳州     | PMS 邳州影剧院3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36089 | 邳州     | PMS 邳州影剧院1号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36090 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业2号 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36091 | 邳州     | PMS 邳州联运公变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36092 | 邳州     | PMS 邳州党校变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36093 | 邳州     | 邳州三院变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36094 | 邳州     | PMS 邳州邳州市吉祥苑 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36095 | 邳州     | PMS 邳州瑞兴路1号  | 10       | 630       | 429         | 429             |
| 36096 | 邳州     | PMS 邳州瑞兴路2号  | 10       | 630       | 501         | 501             |
| 36097 | 贾汪     | PMS 赵庄九队     | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 36098 | 贾汪     | PMS 赵庄二队1号   | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 36099 | 贾汪     | PMS 赵庄二队3号变  | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 36100 | 贾汪     | PMS 董庄工人三村   | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 36101 | 贾汪     | PMS 董庄工人二村   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36102 | 贾汪     | PMS 董庄工人一村   | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 36103 | 贾汪     | PMS 赵庄二队     | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 36104 | 贾汪     | 彭庄四队         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36105 | 贾汪     | PMS 彭庄村      | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 36106 | 贾汪     | PMS 董庄村杜庄    | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 36107 | 贾汪     | PMS 彭庄村部     | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 36108 | 贾汪     | PMS 油坊五六队    | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 36109 | 贾汪     | PMS 元艺七队     | 10       | 160       | 84          | 84              |
| 36110 | 贾汪     | 常庄九队站        | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 36111 | 贾汪     | 赵庄一队南变       | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 36112 | 贾汪     | PMS 常庄十队     | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 36113 | 贾汪     | PMS 常庄村78队   | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 36114 | 贾汪     | PMS 常庄四队     | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 36115 | 贾汪     | PMS 紫庄市场     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36116 | 贾汪     | PMS 紫庄中学     | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 36117 | 贾汪     | PMS 常庄村56队   | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 36118 | 贾汪     | PMS 张楼西站     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 36119 | 贾汪     | PMS 赵庄村面粉厂   | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 36120 | 贾汪     | 岐山十二队西变      | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 36121 | 贾汪     | 董庄电站         | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 36122 | 贾汪     | PMS 董庄八台区    | 10       | 400       | 233         | 233             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36123 | 贾汪     | PMS 杜楼村薛庄     | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 36124 | 贾汪     | 马山四队站         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36125 | 贾汪     | 马山六队站         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36126 | 贾汪     | 马山七队站         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36127 | 贾汪     | PMS 阮庄南站      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36128 | 贾汪     | PMS 紫庄粮管所     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36129 | 贾汪     | PMS 徐台六台区     | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 36130 | 贾汪     | 紫庄五六队         | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 36131 | 贾汪     | PMS 徐台四台区     | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 36132 | 贾汪     | PMS 马山东北站     | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 36133 | 贾汪     | PMS 赵庄三队      | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 36134 | 贾汪     | PMS 吴姚五六队     | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 36135 | 贾汪     | PMS 赵庄王庄2号变   | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 36136 | 贾汪     | PMS 常庄十队新变    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 36137 | 贾汪     | 吴台四队西变        | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 36138 | 贾汪     | PMS 紫庄村街北变    | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 36139 | 贾汪     | 石庄村南变         | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 36140 | 贾汪     | 石庄仲台东变        | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 36141 | 贾汪     | 徐台三台区北变       | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 36142 | 贾汪     | 徐台二台区北变       | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 36143 | 贾汪     | 十里沟村中心变       | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 36144 | 贾汪     | 岐山六队北变        | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 36145 | 贾汪     | PMS 临运五队      | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 36146 | 贾汪     | PMS 赵庄四队      | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 36147 | 贾汪     | PMS 马山六队      | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 36148 | 贾汪     | PMS 临运三队西变    | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 36149 | 贾汪     | 马山二队西变        | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 36150 | 贾汪     | PMS 董庄金牛市场    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36151 | 贾汪     | PMS 董庄工人村吕庄变  | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 36152 | 贾汪     | PMS 常庄五六队新变   | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 36153 | 贾汪     | 彭庄八队北变        | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 36154 | 贾汪     | 彭庄四队北变        | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 36155 | 贾汪     | 油坊三四队北变       | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 36156 | 贾汪     | 张楼西站北变        | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 36157 | 贾汪     | 石庄村中变         | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 36158 | 贾汪     | PMS 董庄八台区南二台区 | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 36159 | 贾汪     | 闫庄村东变         | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 36160 | 贾汪     | 董庄工人村南区变      | 10       | 400       | 311         | 311             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36161 | 贾汪     | 吴台七队西变       | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 36162 | 贾汪     | PMS 常庄村部新变   | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 36163 | 贾汪     | PMS 阮庄曹台新变   | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 36164 | 贾汪     | PMS 阮庄六七队新变  | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 36165 | 贾汪     | 元艺二队北台区      | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 36166 | 贾汪     | 元艺村西变        | 10       | 200       | 55          | 55              |
| 36167 | 贾汪     | PMS 元艺七队新变   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 36168 | 贾汪     | 新庄村南变        | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 36169 | 贾汪     | PMS 杜楼村部新变   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 36170 | 贾汪     | 紫庄三队东变       | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 36171 | 贾汪     | PMS 桑庄村部新变   | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 36172 | 贾汪     | PMS 紫庄水厂台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36173 | 贾汪     | PMS 紫庄市场北台区  | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 36174 | 贾汪     | PMS 吴台村西变    | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 36175 | 贾汪     | PMS 杜楼五台区北   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36176 | 贾汪     | PMS 马山二队东变   | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 36177 | 贾汪     | PMS 十里沟村部南台区 | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 36178 | 贾汪     | PMS 马楼一队北台区  | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 36179 | 贾汪     | PMS 紫庄商城二台区  | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 36180 | 贾汪     | 徐台四台区南变      | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 36181 | 贾汪     | PMS 杜楼薛庄西变   | 10       | 400       | 67          | 67              |
| 36182 | 贾汪     | 马山西南站        | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 36183 | 贾汪     | 马山扬山东变       | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 36184 | 贾汪     | 马山七队南变       | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 36185 | 贾汪     | 马山七队东变       | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 36186 | 贾汪     | 马山五队北变       | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 36187 | 贾汪     | 董庄八台区南变      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 36188 | 贾汪     | 董庄河东西变       | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 36189 | 贾汪     | 石庄村西变        | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 36190 | 贾汪     | 石庄刘庄西变       | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 36191 | 贾汪     | 紫庄村大庄二台区     | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 36192 | 贾汪     | 赵庄王庄东变       | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 36193 | 贾汪     | 马楼孙庄西变       | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 36194 | 贾汪     | 十里沟村西变       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 36195 | 贾汪     | 临运北站西变       | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 36196 | 贾汪     | 石庄仲台南变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 36197 | 贾汪     | 王圩村部东变       | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 36198 | 贾汪     | PMS 常庄十队北变   | 10       | 200       | 87          | 87              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36199 | 贾汪     | 桑庄三队西变        | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 36200 | 贾汪     | 岐山十二队东变       | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 36201 | 贾汪     | 岐山六队南变        | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 36202 | 贾汪     | 紫庄村街南变        | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 36203 | 贾汪     | 野场南变          | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 36204 | 贾汪     | 彭庄村部西变        | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 36205 | 贾汪     | 张楼二队东变        | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 36206 | 贾汪     | 桑庄村部南变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36207 | 贾汪     | 闫庄村北变         | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 36208 | 贾汪     | PMS 张楼村部南变    | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 36209 | 贾汪     | 油坊一二队北变       | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 36210 | 贾汪     | 常庄五六队南变       | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 36211 | 贾汪     | 王圩村部北变        | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 36212 | 贾汪     | 杜楼六台区南变       | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 36213 | 贾汪     | PMS 矿内公变2台区   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36214 | 贾汪     | PMS 野场西变      | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 36215 | 贾汪     | 岐山六队西变        | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 36216 | 贾汪     | PMS 董庄供电所台区   | 10       | 315       | 210         | 210             |
| 36217 | 贾汪     | PMS 阮庄一队东变    | 10       | 315       | 110         | 110             |
| 36218 | 贾汪     | PMS 贾庄中学东变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36219 | 贾汪     | 岐山二队北变        | 10       | 315       | 156         | 156             |
| 36220 | 贾汪     | 油坊一二队南变       | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 36221 | 贾汪     | PMS 油坊村三四队1号变 | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 36222 | 贾汪     | PMS 赵庄村王庄正北变  | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 36223 | 贾汪     | 赵庄王庄西变        | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 36224 | 贾汪     | 董庄河东东变        | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 36225 | 贾汪     | 张楼西站东变        | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 36226 | 贾汪     | 吴姚村西变         | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 36227 | 贾汪     | 吴姚五六队东变       | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 36228 | 贾汪     | 赵庄一队西变        | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 36229 | 贾汪     | 赵庄二队南变        | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 36230 | 贾汪     | PMS 新庄贾庄西变    | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 36231 | 贾汪     | PMS 马山六队南变    | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 36232 | 贾汪     | PMS 阮庄一队西变    | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 36233 | 贾汪     | PMS 临运三队东变    | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 36234 | 贾汪     | 岐山村部西变        | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 36235 | 贾汪     | 吴姚一二队西变       | 10       | 315       | 193         | 193             |
| 36236 | 贾汪     | PMS 徐台二台区东变   | 10       | 400       | 201         | 201             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36237 | 贾汪     | PMS 徐台六台区南变   | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 36238 | 贾汪     | 彭庄村南变         | 10       | 315       | 28          | 28              |
| 36239 | 贾汪     | 常庄七八队西变       | 10       | 315       | 177         | 177             |
| 36240 | 贾汪     | PMS 常庄四队西变    | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 36241 | 贾汪     | 常庄北变          | 10       | 315       | 184         | 184             |
| 36242 | 贾汪     | PMS 元艺七队西变    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 36243 | 贾汪     | 吴台村东变         | 10       | 315       | 116         | 116             |
| 36244 | 贾汪     | 吴台电站南变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 36245 | 贾汪     | 徐台三台区南变       | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 36246 | 贾汪     | 矿内公变南台区       | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 36247 | 贾汪     | 桑庄村部西变        | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 36248 | 贾汪     | PMS 紫金花园配电室1变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36249 | 贾汪     | PMS 紫金花园配电室2变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36250 | 贾汪     | PMS 紫金花园配电室3变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36251 | 贾汪     | PMS 紫金花园配电室4变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36252 | 贾汪     | PMS 瑞景花园1箱变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36253 | 贾汪     | PMS 瑞景花园2箱变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36254 | 贾汪     | PMS 赵庄董庄仓库西变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36255 | 贾汪     | 岐山南站新变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36256 | 贾汪     | PMS 马山扬山幼儿园   | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 36257 | 贾汪     | 十里沟西站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36258 | 贾汪     | PMS 常庄十队东变    | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 36259 | 贾汪     | 马楼西北变         | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 36260 | 贾汪     | 吴台四队北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36261 | 贾汪     | 常庄四队南         | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 36262 | 贾汪     | 闫庄电站西变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36263 | 贾汪     | PMS 吴台村部变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36264 | 贾汪     | 马山七队南二台区      | 10       | 200       | 147         | 147             |
| 36265 | 贾汪     | PMS 紫庄车站变     | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 36266 | 贾汪     | 十里沟村南变        | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 36267 | 贾汪     | 石庄大棚东变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36268 | 贾汪     | 董庄工人二村2号变     | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 36269 | 贾汪     | PMS 董庄矿内公变    | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 36270 | 贾汪     | 岐山北站东变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36271 | 贾汪     | 阮庄南站北变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36272 | 贾汪     | PMS 董庄街道东变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36273 | 贾汪     | 石庄村西站         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36274 | 贾汪     | PMS 电工一班东变台区  | 10       | 400       | 305         | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36275 | 贾汪     | PMS 元艺村南变台区  | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 36276 | 贾汪     | PMS 元艺二队南台区  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36277 | 贾汪     | PMS 常庄西变南台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36278 | 贾汪     | 所变一南台区       | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 36279 | 贾汪     | 所变一东台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36280 | 贾汪     | PMS 紫庄五六队东台区 | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 36281 | 贾汪     | PMS 吴姚七队西台区  | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 36282 | 贾汪     | 赵庄二队北变       | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 36283 | 贾汪     | PMS 徐台四台区西变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36284 | 贾汪     | PMS 岐山宝琦纺织   | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 36285 | 贾汪     | 徐台六台区北变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36286 | 贾汪     | PMS 阮庄南湖     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36287 | 贾汪     | 张楼二队南变       | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 36288 | 贾汪     | 常庄村部南变       | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 36289 | 贾汪     | 常庄村部东变       | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 36290 | 贾汪     | PMS 阳光花园1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36291 | 贾汪     | PMS 阳光花园2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36292 | 贾汪     | 紫霞金街台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36293 | 贾汪     | 紫庄镇政府北二变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36294 | 贾汪     | 岐山二队南变       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 36295 | 贾汪     | 岐山六队广场台区     | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 36296 | 贾汪     | 岐山十队北变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36297 | 贾汪     | 徐台一台区南变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36298 | 贾汪     | 张楼村部         | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 36299 | 贾汪     | 紫庄村翻水站       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36300 | 贾汪     | 常庄十队东二变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36301 | 贾汪     | 紫庄车站二变       | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 36302 | 贾汪     | 王圩村部南变       | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 36303 | 贾汪     | 徐台一台区中变      | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 36304 | 贾汪     | 临运三队中变       | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 36305 | 贾汪     | 王圩二队北变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36306 | 贾汪     | 桑庄村部东变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36307 | 贾汪     | 阮庄三队西变       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 36308 | 贾汪     | 吴姚四队东变       | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 36309 | 贾汪     | 杜楼五队北二台区     | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 36310 | 贾汪     | 石庄大棚西变       | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 36311 | 贾汪     | 香椿园配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36312 | 贾汪     | 香椿园配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36313 | 贾汪     | 新景花园配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36314 | 贾汪     | 新景花园配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36315 | 贾汪     | 新景花园配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36316 | 贾汪     | 新景花园配电室3变     | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 36317 | 贾汪     | 董庄工人二村3号变     | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 36318 | 贾汪     | 董庄工人二村4号变     | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 36319 | 贾汪     | 阮庄曹台北站        | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 36320 | 贾汪     | 马山二队南变        | 10       | 200       | 101         | 101             |
| 36321 | 贾汪     | PMS 紫庄镇政府变    | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 36322 | 贾汪     | 紫庄六队站         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 36323 | 贾汪     | PMS 吴台东站      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36324 | 贾汪     | PMS 常庄西变      | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 36325 | 贾汪     | 张所西湖台区        | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 36326 | 贾汪     | PMS 后柿五组      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36327 | 贾汪     | PMS 后柿东板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36328 | 贾汪     | PMS 张庄东板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36329 | 贾汪     | PMS 张庄小区1     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36330 | 贾汪     | PMS 张庄小区2     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36331 | 贾汪     | PMS 陈山小区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36332 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36333 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36334 | 贾汪     | 华美清园二期3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36335 | 贾汪     | 华美清园二期4变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36336 | 贾汪     | PMS 八丁北二板     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36337 | 贾汪     | PMS 八丁西二板     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36338 | 贾汪     | PMS 青六七组东二板   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36339 | 贾汪     | PMS 王集南板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36340 | 贾汪     | PMS 姚庄二组西板    | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 36341 | 贾汪     | 林子西湖台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36342 | 贾汪     | 张所南           | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 36343 | 贾汪     | PMS 李屋西       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36344 | 贾汪     | PMS 姚庄村老年房    | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 36345 | 贾汪     | PMS 唐庄东板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36346 | 贾汪     | PMS 唐庄西板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36347 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组南板   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36348 | 贾汪     | PMS 青六七组西二板   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36349 | 贾汪     | PMS 青山泉白集新村   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 36350 | 贾汪     | PMS 青山泉白集东    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36351 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36352 | 贾汪     | 房上5板           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36353 | 邳州     | PMS 邳州报社2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36354 | 邳州     | PMS 邳州人行变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36355 | 邳州     | PMS 邳州向阳小区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36356 | 邳州     | PMS 邳州自来水2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36357 | 邳州     | 邳州自来水变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36358 | 邳州     | PMS 邳州向阳1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36359 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36360 | 邳州     | PMS 邳州二招公变2号   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36361 | 邳州     | PMS 邳州二招公变1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36362 | 邳州     | PMS 邳州运师公变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36363 | 邳州     | PMS 三院2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36364 | 邳州     | PMS 邳州交警中队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36365 | 邳州     | PMS 邳州招办变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36366 | 邳州     | PMS 邳州向阳2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36367 | 邳州     | PMS 邳州影剧院2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36368 | 邳州     | PMS 邳州大象南      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36369 | 邳州     | PMS 邳州汉城公变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36370 | 邳州     | PMS 邳州汉城1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36371 | 邳州     | PMS 邳州汉城3号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36372 | 邳州     | PMS 邳州市建设南路    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36373 | 邳州     | PMS 邳州向阳5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36374 | 邳州     | PMS 邳州农研所3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36375 | 邳州     | PMS 邳州亚都花园2号公变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36376 | 邳州     | PMS 邳州向阳老庄变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36377 | 邳州     | PMS 邳州向阳别墅2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36378 | 邳州     | PMS 邳州市九十亩3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36379 | 邳州     | PMS 邳州港监变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36380 | 邳州     | 邳州华山路变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36381 | 邳州     | PMS 邳州居民点2号公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36382 | 邳州     | PMS 邳州瑞兴公寓     | 10       | 630       | 502         | 502             |
| 36383 | 邳州     | 邳州书苑小区1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36384 | 邳州     | PMS 邳州民主路2号    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36385 | 邳州     | PMS 邳州徐塘街道1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36386 | 邳州     | PMS 邳州文苑路      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36387 | 邳州     | PMS 邳州道南1号     | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 36388 | 邳州     | 邳州道南3号         | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36389 | 邳州     | PMS 邳州李口3号   | 10       | 630       | 382         | 382             |
| 36390 | 邳州     | PMS 邳州李口5号   | 10       | 630       | 373         | 373             |
| 36391 | 邳州     | 邳州菜市场1号      | 10       | 500       | 280         | 280             |
| 36392 | 邳州     | PMS 邳州菜市场3号  | 10       | 630       | 377         | 377             |
| 36393 | 邳州     | PMS 邳州五交化宿舍  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36394 | 邳州     | PMS 邳州菜市场2号  | 10       | 630       | 460         | 460             |
| 36395 | 邳州     | PMS 邳州肉联厂2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36396 | 邳州     | PMS 邳州水文变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36397 | 邳州     | PMS 邳州土产变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36398 | 邳州     | PMS 邳州煤球厂变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36399 | 邳州     | PMS 邳州装卸所变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36400 | 邳州     | PMS 邳州工人庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36401 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36402 | 邳州     | 邳州市中心小区2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36403 | 邳州     | PMS 邳州市粮库变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36404 | 邳州     | PMS 邳州市天山路变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36405 | 邳州     | PMS 邳州盐业公司变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36406 | 邳州     | PMS 邳州道南2号   | 10       | 630       | 479         | 479             |
| 36407 | 邳州     | PMS 邳州运西中学变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36408 | 邳州     | PMS 邳州三元杆塔公变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36409 | 邳州     | PMS 邳州迎宾小区公变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36410 | 邳州     | PMS 邳州光明1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36411 | 邳州     | PMS 邳州光明4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36412 | 邳州     | 邳州光明5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36413 | 邳州     | 邳州市建校公变      | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 36414 | 邳州     | 邳州光明2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36415 | 邳州     | PMS 邳州光明3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36416 | 邳州     | PMS 邳州光明8号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36417 | 邳州     | PMS 邳州电厂路变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36418 | 邳州     | 邳州光明7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36419 | 邳州     | PMS 邳州市索家2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36420 | 邳州     | PMS 邳州索家6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36421 | 邳州     | PMS 邳州索家3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36422 | 邳州     | PMS 邳州纺织厂公变  | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 36423 | 邳州     | PMS 邳州城关2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36424 | 邳州     | PMS 邳州城关1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36425 | 邳州     | PMS 邳州城关4号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36426 | 邳州     | PMS 邳州市四院公变  | 10       | 630       | 497         | 497             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36427 | 邳州     | PMS 邳州市教育局公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36428 | 邳州     | PMS 邳州农研所1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36429 | 邳州     | 邳州农研所2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36430 | 邳州     | PMS 邳州医药公司变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36431 | 邳州     | PMS 邳州工程处变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36432 | 邳州     | PMS 邳州海事局变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36433 | 邳州     | PMS 邳州二庙村宿舍公变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 36434 | 邳州     | 邳州购物中心公变       | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 36435 | 邳州     | PMS 邳州铁路公变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36436 | 邳州     | PMS 邳州市建材公变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36437 | 邳州     | PMS 邳州市中心宿舍公变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36438 | 邳州     | PMS 邳州中兴路2号公变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36439 | 邳州     | PMS 邳州水泥制品厂    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36440 | 邳州     | PMS 邳州中兴路1号公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36441 | 邳州     | 邳州老镇委公变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36442 | 邳州     | PMS 邳州索家1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36443 | 邳州     | 邳州龚庄公变         | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 36444 | 邳州     | PMS 邳州市胆结石医院公变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36445 | 邳州     | PMS 邳州电大2号公变   | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 36446 | 邳州     | PMS 邳州电大1号公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36447 | 邳州     | PMS 邳州市中心小区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36448 | 邳州     | 邳州庄场3号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36449 | 邳州     | 邳州庄场2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36450 | 邳州     | 邳州庄场1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36451 | 邳州     | 邳州吴闸六队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36452 | 邳州     | PMS 邳州徐塘街道4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36453 | 邳州     | 邳州人行2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36454 | 邳州     | PMS 邳州月亮湾2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36455 | 邳州     | 邳州月亮湾1号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36456 | 邳州     | 邳州沿河路1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36457 | 邳州     | PMS 邳州沿河路3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36458 | 邳州     | PMS 邳州航运公司变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36459 | 邳州     | PMS 邳州航运公司2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36460 | 邳州     | 邳州向阳别墅公变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36461 | 邳州     | PMS 邳州市瑞兴路3号公变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36462 | 邳州     | PMS 邳州信合雅居公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36463 | 邳州     | PMS 邳州园丁小区2号公变 | 10       | 630       | 405         | 405             |
| 36464 | 邳州     | 邳州邳新路1号公变      | 10       | 630       | 485         | 485             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36465 | 邳州     | PMS 邳州邳新路2号公变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36466 | 邳州     | PMS 邳州向阳小学变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36467 | 邳州     | PMS 邳州地税局公变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36468 | 邳州     | PMS 邳州光明新区1号变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 36469 | 邳州     | PMS 邳州光明新区2号变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 36470 | 邳州     | PMS 邳州光明新区3号变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 36471 | 邳州     | PMS 邳州光明新区4号变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 36472 | 邳州     | 邳州光明新区5号变     | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 36473 | 邳州     | 邳州光明新区6号变     | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 36474 | 邳州     | PMS 邳州光明新区7号变 | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 36475 | 邳州     | PMS 邳州报社变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36476 | 邳州     | 邳州溪仲路6号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36477 | 邳州     | PMS 邳州郎润家园变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36478 | 邳州     | PMS 邳州向阳3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36479 | 邳州     | PMS 邳州解放东路变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36480 | 邳州     | PMS 邳州光明公寓变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36481 | 邳州     | PMS 邳州文苑小区1号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 36482 | 邳州     | 邳州文苑小区2号公变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 36483 | 邳州     | 邳州居民点1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36484 | 邳州     | 邳州城北分院1变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36485 | 邳州     | 邳州世纪花园1箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36486 | 邳州     | 邳州世纪花园2箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36487 | 邳州     | 邳州世纪花园3箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36488 | 邳州     | 邳州世纪花园4箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36489 | 邳州     | 邳州世纪花园6箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36490 | 邳州     | 邳州世纪花园7变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36491 | 邳州     | 邳州市邮电新村1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36492 | 邳州     | 邳州涌金花园2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36493 | 邳州     | 邳州锦江小区1号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36494 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区2号  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36495 | 邳州     | PMS 邳州安乐小区1号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36496 | 邳州     | 邳州安乐小区2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36497 | 邳州     | 邳州兆林房产2变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36498 | 邳州     | 邳州珠江小区箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36499 | 邳州     | PMS 邳州恒山路1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36500 | 邳州     | 邳州三院3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36501 | 邳州     | PMS 邳州邳新路4号   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36502 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36503 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛2号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36504 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36505 | 邳州     | PMS 邳州土产公司2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36506 | 邳州     | 邳州环城路2号          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36507 | 邳州     | PMS 邳州向阳4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36508 | 邳州     | PMS 邳州兆林房产       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36509 | 邳州     | 邳州运河魏台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36510 | 邳州     | PMS 邳州运河瓜果市场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36511 | 邳州     | PMS 邳州市道南5号      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36512 | 邳州     | PMS 邳州李口七队2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36513 | 邳州     | 邳州农村信用合作联社变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36514 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36515 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室4变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36516 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室2变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36517 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36518 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36519 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36520 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36521 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室3变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36522 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36523 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36524 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36525 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36526 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36527 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36528 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36529 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36530 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36531 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36532 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36533 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36534 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36535 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36536 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36537 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36538 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36539 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾7配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36540 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾7配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36541 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36542 | 邳州     | PMS 邳州联运3号公变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36543 | 邳州     | PMS 邳州东泰苑公变      | 10       | 630       | 391         | 391             |
| 36544 | 邳州     | PMS 邳州中兴路3号公变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36545 | 邳州     | 邳州永盛浴室2号公变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36546 | 邳州     | PMS 邳州青年路农贸小区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36547 | 邳州     | PMS 邳州缫丝厂4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36548 | 邳州     | PMS 邳州龚庄2号公变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36549 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36550 | 邳州     | PMS 邳州检察院3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36551 | 邳州     | 邳州环城路3变压器        | 10       | 630       | 400         | 400             |
| 36552 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室5变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36553 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室6变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36554 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室7变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36555 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室8变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36556 | 邳州     | PMS 邳州时代广场3号公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36557 | 邳州     | PMS 邳州三叉河路2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36558 | 邳州     | 邳州三叉河路变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36559 | 邳州     | 邳州实验小学4号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36560 | 邳州     | PMS 邳州军霞器材厂3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36561 | 邳州     | PMS 邳州盐业2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36562 | 邳州     | PMS 装卸所2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36563 | 邳州     | 邳州老镇委2号公变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 36564 | 邳州     | PMS 邳州三连社区居委会    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36565 | 邳州     | 邳州市东湖街道办事处1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36566 | 邳州     | 邳州市东湖街道办事处2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36567 | 邳州     | PMS 邳州农研所4号      | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 36568 | 邳州     | 博士苑小区1箱变1变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36569 | 邳州     | 邳州博士苑小区2箱变1变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36570 | 邳州     | PMS 邳州饮食服务公司变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36571 | 邳州     | PMS 邳州原峰技术宿舍变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36572 | 邳州     | 邳州絮棉厂公变          | 10       | 630       | 454         | 454             |
| 36573 | 邳州     | PMS 邳州恒山路2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36574 | 邳州     | PMS 邳州光明9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36575 | 邳州     | PMS 邳州电厂变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36576 | 邳州     | PMS 邳州怡园2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36577 | 邳州     | 邳州三联6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36578 | 邳州     | 邳州水文站2号变         | 10       | 80        | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36579 | 邳州     | PMS 邳州光明10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36580 | 邳州     | PMS 邳州光明13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36581 | 邳州     | PMS 邳州光明12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36582 | 邳州     | PMS 邳州光明11号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36583 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36584 | 邳州     | PMS 邳州大运河变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36585 | 邳州     | PMS 邳州金帝酒店公变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36586 | 邳州     | PMS 邳州水汶3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36587 | 邳州     | 邳州九十亩5号变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36588 | 邳州     | PMS 邳州九十亩4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36589 | 邳州     | PMS 邳州计量所4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36590 | 邳州     | 邳州牛奶厂3号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36591 | 邳州     | 邳州欧亚3号          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36592 | 邳州     | PMS 邳州建设北路2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36593 | 邳州     | PMS 邳州交警队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36594 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36595 | 邳州     | 邳州新博物馆变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36596 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36597 | 邳州     | PMS 邳州三联7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36598 | 邳州     | PMS 邳州二庙村宿舍2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36599 | 邳州     | PMS 月亮湾小区3号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36600 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室9变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36601 | 邳州     | PMS 邳州向阳别墅3号公变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36602 | 邳州     | 邳州瑞兴路4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36603 | 邳州     | PMS 邳州信合苑变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36604 | 邳州     | PMS 邳州书香苑小区1号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36605 | 邳州     | PMS 邳州书香苑小区3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36606 | 邳州     | PMS 邳州书香苑小区4号变- | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36607 | 邳州     | PMS 邳州书香苑5号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36608 | 邳州     | PMS 邳州书香苑6号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36609 | 贾汪     | PMS 林子西南台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36610 | 贾汪     | 林子东二板           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36611 | 贾汪     | PMS 马庄六组        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36612 | 贾汪     | PMS 马庄一组        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36613 | 贾汪     | PMS 马庄五组        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36614 | 贾汪     | PMS 青山泉供电所7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36615 | 贾汪     | PMS 蔬菜四组        | 10       | 250       | 9           | 9               |
| 36616 | 贾汪     | PMS 八丁村         | 10       | 400       | 98          | 98              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36617 | 贾汪     | PMS 周山头       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36618 | 贾汪     | 唐庄二组台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36619 | 贾汪     | 姚庄村一组         | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 36620 | 贾汪     | PMS 姚庄村新区     | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 36621 | 贾汪     | PMS 李屋东二台区    | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 36622 | 贾汪     | PMS 姚庄村四组     | 10       | 400       | 31          | 31              |
| 36623 | 贾汪     | 供电所1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36624 | 贾汪     | PMS 供电所2号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36625 | 贾汪     | PMS 供电所3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36626 | 贾汪     | PMS 八丁南村      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36627 | 贾汪     | PMS 供电所4变     | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 36628 | 贾汪     | PMS 青二组西板     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36629 | 贾汪     | PMS 蔬菜三组西板    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36630 | 贾汪     | 供电所5号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36631 | 贾汪     | 子房东板          | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 36632 | 贾汪     | PMS 青山泉水井     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36633 | 贾汪     | PMS 供电所公用变.   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36634 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东板 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36635 | 贾汪     | 农机小区          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36636 | 贾汪     | PMS 荆台东板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36637 | 贾汪     | PMS 荆台西板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36638 | 贾汪     | PMS 荆台南板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36639 | 贾汪     | PMS 荆台五组      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36640 | 贾汪     | PMS 荆台北墩      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36641 | 贾汪     | PMS 花庄南板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36642 | 贾汪     | PMS 花庄机井台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36643 | 贾汪     | PMS 房上2板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36644 | 贾汪     | PMS 房上1板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36645 | 贾汪     | PMS 林子东北台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36646 | 贾汪     | PMS 八丁翻水站     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36647 | 贾汪     | PMS 后柿中板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36648 | 贾汪     | PMS 蔬菜二组台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36649 | 贾汪     | PMS 王集东板      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36650 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西板 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36651 | 贾汪     | PMS 林子东板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36652 | 贾汪     | PMS 林子西板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36653 | 贾汪     | PMS 王集中板      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36654 | 贾汪     | PMS 姚庄村二组     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36655 | 贾汪     | PMS 青山泉村       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36656 | 贾汪     | PMS 子房南板       | 10       | 160       | 92          | 92              |
| 36657 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍2   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36658 | 贾汪     | PMS 马庄三四组      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36659 | 贾汪     | PMS 陈山村        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36660 | 贾汪     | PMS 夏朔东板       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36661 | 贾汪     | PMS 上店子        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36662 | 贾汪     | PMS 夏朔西板       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36663 | 贾汪     | PMS 西周村        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36664 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36665 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东板      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36666 | 贾汪     | PMS 华祖庙        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36667 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍1   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36668 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北板台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36669 | 贾汪     | PMS 王集北板       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36670 | 贾汪     | PMS 供电所蔬菜四组北台区 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36671 | 贾汪     | PMS 房上3板       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36672 | 贾汪     | PMS 青一组南板台区    | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 36673 | 贾汪     | PMS 四清南板       | 10       | 200       | 158         | 158             |
| 36674 | 贾汪     | PMS 四清北板       | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 36675 | 贾汪     | PMS 花庄东板       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36676 | 贾汪     | PMS 四清西板       | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 36677 | 贾汪     | PMS 四清东板       | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 36678 | 贾汪     | PMS 林子机井       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36679 | 贾汪     | PMS 唐庄六组       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36680 | 贾汪     | PMS 唐庄七组       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36681 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36682 | 贾汪     | 唐庄五组           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36683 | 贾汪     | 唐庄迁北           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36684 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36685 | 贾汪     | PMS 唐庄迁东       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36686 | 贾汪     | PMS 后柿三组西台区    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36687 | 贾汪     | PMS 张庄西板       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36688 | 贾汪     | PMS 青南九组       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36689 | 贾汪     | PMS 马庄四组       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36690 | 贾汪     | PMS 青山泉青村九组    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36691 | 贾汪     | PMS 荆台东湖       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36692 | 贾汪     | 誉珑台6配电室3变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36693 | 贾汪     | 誉珑台5配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36694 | 贾汪     | 誉珑台5配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36695 | 贾汪     | 誉珑台6配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36696 | 贾汪     | 誉珑台6配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36697 | 贾汪     | 誉珑台4配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36698 | 贾汪     | 誉珑台5配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36699 | 贾汪     | 誉珑台4配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36700 | 贾汪     | 誉珑台4配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36701 | 贾汪     | 誉珑台5配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36702 | 贾汪     | 誉珑台6配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36703 | 贾汪     | 誉珑台4配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36704 | 贾汪     | 陈山北台区            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36705 | 贾汪     | 后柿南山台区           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 36706 | 贾汪     | 不老河变台区           | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 36707 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36708 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36709 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36710 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36711 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36712 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36713 | 贾汪     | PMS 白集新村西台区      | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 36714 | 贾汪     | PMS 西周村东台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36715 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组北台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36716 | 贾汪     | PMS 青三组东二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36717 | 贾汪     | PMS 石山驿中台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36718 | 贾汪     | PMS 房上7台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36719 | 贾汪     | PMS 姚庄三组二台区      | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 36720 | 贾汪     | PMS 八丁中台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36721 | 贾汪     | PMS 荆台南二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36722 | 贾汪     | PMS 王集北二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36723 | 贾汪     | PMS 荆台五组西台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36724 | 贾汪     | PMS 唐庄六组北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36725 | 贾汪     | PMS 屯头东二台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36726 | 贾汪     | PMS 青山泉白集新村2号变   | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 36727 | 贾汪     | PMS 八丁西板         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36728 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东2台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36729 | 贾汪     | PMS 青五组北2台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36730 | 贾汪     | PMS 姚庄二组北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36731 | 贾汪     | PMS 姚庄三组       | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 36732 | 贾汪     | PMS 林子东板东台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36733 | 贾汪     | PMS 花庄东板东台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36734 | 贾汪     | PMS 房上8台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36735 | 贾汪     | PMS 唐庄五组东台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36736 | 贾汪     | PMS 唐庄东板二台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36737 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东二台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36738 | 贾汪     | PMS 青六组东台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36739 | 贾汪     | PMS 供电所3号变东台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36740 | 贾汪     | PMS 青一组北台区     | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 36741 | 贾汪     | PMS 蔬菜一组台区     | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 36742 | 贾汪     | PMS 夏朔中台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36743 | 贾汪     | PMS 荆台东北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36744 | 贾汪     | PMS 房上西北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36745 | 贾汪     | PMS 石山驿西二台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36746 | 贾汪     | PMS 后柿西台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36747 | 贾汪     | PMS 荆台五组南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36748 | 贾汪     | PMS 供电所8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36749 | 贾汪     | PMS 西周北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36750 | 贾汪     | PMS 上店子东台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36751 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西台片东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36752 | 贾汪     | 庞夏洼东北台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36753 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西北台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36754 | 贾汪     | PMS 青山泉白集东二台区  | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 36755 | 贾汪     | PMS 四清西北台区     | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 36756 | 贾汪     | PMS 四清东南台区     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 36757 | 贾汪     | PMS 四清北三台区     | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 36758 | 贾汪     | PMS 林子西北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36759 | 贾汪     | PMS 王集南二台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36760 | 贾汪     | PMS 花庄西台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36761 | 贾汪     | PMS 唐庄七组东台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36762 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西西台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36763 | 贾汪     | PMS 青山泉村北台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36764 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36765 | 贾汪     | PMS 八丁南台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36766 | 贾汪     | PMS 后柿东二台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36767 | 贾汪     | PMS 张庄西二台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36768 | 贾汪     | PMS 林子东三台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36769 | 贾汪     | PMS 四清中台区       | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 36770 | 贾汪     | PMS 李屋西二台区      | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 36771 | 贾汪     | PMS 白集张所南二台区    | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 36772 | 贾汪     | PMS 仁和小区台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36773 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西南台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36774 | 贾汪     | PMS 张所北二台区      | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 36775 | 贾汪     | PMS 八丁南湖公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36776 | 贾汪     | PMS 李屋东三台区      | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 36777 | 贾汪     | PMS 夏朔北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36778 | 贾汪     | PMS 青山泉所9号变     | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 36779 | 贾汪     | PMS 供电所2号变东台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36780 | 贾汪     | PMS 供电所1号变东台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36781 | 贾汪     | PMS 青山泉村东台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36782 | 贾汪     | PMS 青山泉所7号变西台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36783 | 贾汪     | PMS 马庄四组北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36784 | 贾汪     | PMS 子房东二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36785 | 贾汪     | PMS 子房北二台区      | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 36786 | 贾汪     | PMS 子房西南台区      | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 36787 | 贾汪     | PMS 马庄五组北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36788 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西二台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36789 | 贾汪     | PMS 八丁北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36790 | 贾汪     | PMS 王集西北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36791 | 贾汪     | PMS 青村小区        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36792 | 贾汪     | 四清北楼台区          | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 36793 | 贾汪     | PMS 房上4台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36794 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36795 | 贾汪     | PMS 青五组北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36796 | 贾汪     | PMS 青三组西台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36797 | 贾汪     | PMS 青山泉村南台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36798 | 贾汪     | PMS 上店子南二台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36799 | 贾汪     | PMS 蔬菜三组西二台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36800 | 贾汪     | PMS 姚庄新区南台区     | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 36801 | 贾汪     | PMS 姚庄三组北台区     | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 36802 | 贾汪     | PMS 四清新区东台区     | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 36803 | 贾汪     | PMS 马庄西南台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36804 | 贾汪     | PMS 潘安古村组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36805 | 贾汪     | PMS 潘安古村组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36806 | 贾汪     | PMS 潘安古村1箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36807 | 贾汪     | PMS 潘安古村2箱变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36808 | 贾汪     | PMS 石山驿西北台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36809 | 贾汪     | PMS 陈山村南二台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36810 | 贾汪     | PMS 唐庄加油站南台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36811 | 贾汪     | PMS 荆台西北台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36812 | 贾汪     | 金马佳苑1箱变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36813 | 贾汪     | PMS 陈山东台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36814 | 贾汪     | PMS 后柿新村台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36815 | 贾汪     | PMS 青三组南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36816 | 贾汪     | PMS 林子北湖台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36817 | 贾汪     | PMS 房上南台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36818 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东南台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36819 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北三台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36820 | 贾汪     | PMS 青山泉白集东南台区 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36821 | 贾汪     | PMS 姚庄新区2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36822 | 贾汪     | PMS 石山驿中二台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36823 | 贾汪     | PMS 金马佳苑3箱变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36824 | 贾汪     | PMS 金马佳苑2箱变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36825 | 贾汪     | PMS 工人村北区3变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36826 | 贾汪     | PMS 工人村北区4变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36827 | 贾汪     | PMS 工人村北区1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36828 | 贾汪     | PMS 工人村北区2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36829 | 贾汪     | PMS 蔬菜四组西台区   | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 36830 | 贾汪     | PMS 唐庄东板三台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36831 | 贾汪     | PMS 唐庄五组北台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36832 | 贾汪     | 陈山佳苑箱变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 36833 | 贾汪     | PMS 马庄吃水井箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36834 | 贾汪     | PMS 马庄七组箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36835 | 贾汪     | PMS 马庄七组东箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36836 | 贾汪     | 马庄村1号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36837 | 贾汪     | PMS 马庄三组南箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36838 | 贾汪     | 青山泉供电所箱变      | 10       | 630       | 334         | 334             |
| 36839 | 贾汪     | 王圩村部西变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36840 | 贾汪     | 房上西山台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36841 | 贾汪     | 供电所8号变西台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36842 | 贾汪     | 青山泉北山台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36843 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36844 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36845 | 贾汪     | 白集东北台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 36846 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36847 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36848 | 贾汪     | 听棠观澜府东区4配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36849 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36850 | 贾汪     | 听棠观澜府东区3配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36851 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36852 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36853 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36854 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室4变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36855 | 贾汪     | 听棠观澜府东区4配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36856 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36857 | 贾汪     | 听棠观澜府东区3配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36858 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36859 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36860 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36861 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36862 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36863 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36864 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36865 | 邳州     | PMS 邳州书香苑7号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36866 | 邳州     | PMS 邳州书香苑8号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36867 | 邳州     | PMS 邳州电大4号公变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36868 | 邳州     | 邳州金水湾小区1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36869 | 邳州     | 邳州金水湾小区3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36870 | 邳州     | 邳州金水湾小区5变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36871 | 邳州     | 邳州金水湾小区7变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36872 | 邳州     | 邳州市金水湾小区2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36873 | 邳州     | 邳州金水湾小区4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36874 | 邳州     | 邳州金水湾小区6变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36875 | 邳州     | 邳州金水湾小区8变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36876 | 邳州     | 邳州尚书苑1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36877 | 邳州     | 邳州尚书苑2箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36878 | 邳州     | PMS 邳州金港小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36879 | 邳州     | PMS 三院5号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36880 | 邳州     | PMS 邳州索家7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36881 | 邳州     | PMS 邳州迎宾小区2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36882 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室5变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36883 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室6变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36884 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室7变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36885 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室8变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36886 | 邳州     | PMS 邳州珠江小区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36887 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36888 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36889 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36890 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室4变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36891 | 邳州     | 邳州黎明1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36892 | 邳州     | 银河湾三期9配电室17变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36893 | 邳州     | 银河湾三期10配电室20变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36894 | 邳州     | 银河湾三期10配电室21变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36895 | 邳州     | 银河湾三期10配电室18变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36896 | 邳州     | 银河湾三期9配电室14变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36897 | 邳州     | 银河湾三期9配电室15变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36898 | 邳州     | 银河湾22箱变22变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36899 | 邳州     | PMS 桃花岛4号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36900 | 邳州     | 邳州国际未来城B1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36901 | 邳州     | 国际未来城B区2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36902 | 邳州     | 邳州国际未来城B3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36903 | 邳州     | 邳州国际未来城B区4变压器    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36904 | 邳州     | 邳州国际未来城B5变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36905 | 邳州     | 邳州国际未来城B6变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36906 | 邳州     | 邳州国际未来城B7变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36907 | 邳州     | 国际未来城B区8变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36908 | 邳州     | 邳州国际未来城B9变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36909 | 邳州     | 国际未来城B区10变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36910 | 邳州     | 邳州国际未来城B11变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36911 | 邳州     | 邳州国际未来城B12变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36912 | 邳州     | 邳州国际未来城B区14变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36913 | 邳州     | 邳州嘉利佳苑2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36914 | 邳州     | 凯旋花园1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36915 | 邳州     | 邳州凯旋花园2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36916 | 邳州     | 凯旋花园3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36917 | 邳州     | 邳州凯旋花园4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36918 | 邳州     | PMS 邳州运河中学博文巷1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36919 | 邳州     | 邳州运河中学博文巷2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36920 | 邳州     | 邳州亚新锦园1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36921 | 邳州     | PMS 邳州亚新锦园2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36922 | 邳州     | 邳州三院6号变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36923 | 邳州     | 印象珠江3配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36924 | 邳州     | 印象珠江3配电室2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36925 | 邳州     | 印象珠江3配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36926 | 邳州     | 印象珠江3配电室4变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36927 | 邳州     | 印象珠江4配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36928 | 邳州     | 印象珠江4配电室2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36929 | 邳州     | 印象珠江4配电室4变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36930 | 邳州     | 印象珠江5配电室2变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36931 | 邳州     | 印象珠江5配电室3变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36932 | 邳州     | 印象珠江5配电室4变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36933 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室1变压器          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36934 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室2变压器          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36935 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室3变压器          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36936 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室4变压器          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36937 | 邳州     | 银河湾三期9配电室16变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36938 | 邳州     | 银河湾三期10配电室19变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36939 | 邳州     | 银河湾23箱变23变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36940 | 邳州     | 银河湾24变压器               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36941 | 邳州     | 邳州银河湾25变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36942 | 邳州     | 邳州嘉盛置业1变压器             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36943 | 邳州     | 邳州李口七队公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36944 | 邳州     | 嘉盛置业2变压器               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36945 | 邳州     | 邳州新苏1配电室1出线配电变压器       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36946 | 邳州     | 邳州新苏1配电室2出线配电变压器       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36947 | 邳州     | 邳州新苏1配电室3出线配电变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 36948 | 邳州     | 邳州新苏1配电室4出线配电变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 36949 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室1号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36950 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室2号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 36951 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室3号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 36952 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室4号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 36953 | 邳州     | 锦绣苑小区1箱变1变压器           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36954 | 邳州     | 邳州锦绣苑小区2变压器            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36955 | 邳州     | 印象珠江5配电室1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36956 | 邳州     | PMS 邳州金泽花园变配电变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36957 | 邳州     | 邳州京华苑小区1变压器            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36958 | 邳州     | 邳州京华苑小区2变压器            | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36959 | 邳州     | PMS 邳州书香苑小区2号变-    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36960 | 邳州     | 邳州流金花园1变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36961 | 邳州     | PMS 邳州牛奶厂4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36962 | 邳州     | 印象珠江1配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36963 | 邳州     | 印象珠江1配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36964 | 邳州     | 印象珠江1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36965 | 邳州     | 印象珠江1配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36966 | 邳州     | 印象珠江2配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36967 | 邳州     | 印象珠江2配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36968 | 邳州     | 印象珠江2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36969 | 邳州     | 邳州国际未来城A区10变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36970 | 邳州     | 邳州国际未来城A区5变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36971 | 邳州     | 邳州国际未来城A区6变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36972 | 邳州     | 邳州国际未来城A区7变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36973 | 邳州     | 邳州国际未来城A区8变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36974 | 邳州     | 邳州国际未来城A区9变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36975 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室11变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36976 | 邳州     | 邳州黎明2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36977 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室12变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36978 | 邳州     | 清华楼1变压器            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36979 | 邳州     | 清华楼2变压器            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 36980 | 邳州     | 世茂国际广场2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36981 | 邳州     | 邳州奥运星城1号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36982 | 邳州     | 邳州奥运星城2号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36983 | 邳州     | 邳州奥运星城3号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36984 | 邳州     | 邳州奥运星城5变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36985 | 邳州     | 邳州奥运星城6变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 36986 | 邳州     | 邳州奥运星城11变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36987 | 邳州     | 邳州奥运星城9号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36988 | 邳州     | 邳州奥运星城10变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36989 | 邳州     | 邳州奥运星城12变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36990 | 邳州     | 邳州奥运星城7号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36991 | 邳州     | 邳州奥运星城8号变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36992 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园2号变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36993 | 邳州     | 邳州国际未来城B区13变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 36994 | 邳州     | 邳州嘉利佳苑1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 36995 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑1号       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 36996 | 邳州     | PMS 三星花苑2号变压器配电变压器 | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 36997 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑3号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 36998 | 邳州     | 二庙农民公寓1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 36999 | 邳州     | 二庙农民公寓2变压器          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 37000 | 邳州     | 镇东农民公寓1变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37001 | 邳州     | 镇东农民公寓2变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37002 | 邳州     | 镇东农民公寓3变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37003 | 邳州     | 邳州大象城1配电室1变压器       | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 37004 | 邳州     | 邳州大象城1配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37005 | 邳州     | 邳州大象城1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37006 | 邳州     | 邳州大象城1配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37007 | 邳州     | 邳州大象城5变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37008 | 邳州     | 邳州大象城6变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37009 | 邳州     | 邳州大象城7变压器           | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 37010 | 邳州     | 邳州大象城8变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37011 | 邳州     | 邳州奥运星城13号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37012 | 邳州     | 邳州奥运星城14号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37013 | 邳州     | 邳州奥运星城15号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37014 | 邳州     | 邳州奥运星城16号变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37015 | 邳州     | 东方花园2公变2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37016 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓4号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37017 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府1号配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37018 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府2号配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37019 | 邳州     | 沿河小区1变压器            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 37020 | 邳州     | PMS 邳州佳地雅居          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37021 | 邳州     | 邳州中央佳地1变压器          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37022 | 邳州     | 邳州金钻华庭1变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37023 | 邳州     | 邳州金钻华庭2变压器          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37024 | 邳州     | 邳州金钻华庭3变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37025 | 邳州     | 向阳小区2公变2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37026 | 邳州     | 邳州东方花园1公变1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37027 | 邳州     | 东方花园公变3变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37028 | 邳州     | 东方花园4公变4变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37029 | 邳州     | PMS 邳州中央佳地2号        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 37030 | 邳州     | 邳州金鼎广场1组合配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37031 | 邳州     | 邳州金鼎广场1组合配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37032 | 邳州     | 邳州金鼎广场1组合配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37033 | 邳州     | 邳州金鼎广场1组合配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37034 | 邳州     | 邳州和平广场小区1号变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37035 | 邳州     | 邳州和平广场小区2号变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37036 | 邳州     | 邳州和平广场小区3号变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37037 | 邳州     | 邳州和平广场小区4号变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37038 | 邳州     | 公路小区1变压器                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37039 | 邳州     | 金港华庭变压器                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37040 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室1号配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37041 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室2号配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37042 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室3号配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37043 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室4号配电变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37044 | 邳州     | 中央花园1变压器                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37045 | 邳州     | 中央花园2变压器                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37046 | 邳州     | 中央花园3变压器                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37047 | 邳州     | 中央花园4变压器                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37048 | 邳州     | PMS 盛世豪庭1号配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37049 | 邳州     | PMS 盛世豪庭2号配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37050 | 邳州     | PMS 盛世豪庭3号配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37051 | 邳州     | PMS 盛世豪庭4号配电变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37052 | 邳州     | PMS 索家8号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37053 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室4号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37054 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室2号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37055 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室1号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37056 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室3号配电变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37057 | 邳州     | 10kV秀水湾4配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37058 | 邳州     | 运河马庄7号变                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37059 | 邳州     | 10kV秀水湾4配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37060 | 邳州     | 10kV秀水湾4配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37061 | 邳州     | 10kV秀水湾4配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37062 | 邳州     | 10kV秀水湾1配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37063 | 邳州     | 10kV秀水湾1配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37064 | 邳州     | 10kV秀水湾1配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37065 | 邳州     | 10kV秀水湾1配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37066 | 邳州     | 10kV中铁二局集团第二医院宿舍1变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37067 | 邳州     | 大象城3配电室4配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37068 | 邳州     | 大象城4配电室4配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37069 | 邳州     | 大象城4配电室3配电变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37070 | 邳州     | 大象城4配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37071 | 邳州     | 大象城3配电室3配电变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37072 | 邳州     | 大象城3配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37073 | 邳州     | 大象城4配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37074 | 邳州     | 大象城3配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37075 | 邳州     | 邳州泰安小区2号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37076 | 邳州     | 邳州泰安小区1号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37077 | 邳州     | PMS 邳州第四中学宿舍变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37078 | 邳州     | PMS 邳州坝头9号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37079 | 邳州     | PMS 教育局3号       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37080 | 邳州     | 紫丁香1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37081 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37082 | 邳州     | 御华府3号配电室4号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37083 | 邳州     | 御华府3号配电室3号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37084 | 邳州     | 御华府3号配电室1号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37085 | 邳州     | 御华府3号配电室2号配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37086 | 邳州     | PMS 花园路3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37087 | 邳州     | PMS 锦华2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37088 | 邳州     | PMS 公安小区3号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37089 | 邳州     | PMS 老公安局宿舍2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37090 | 邳州     | PMS 港监2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37091 | 邳州     | PMS 医药公司2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37092 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37093 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37094 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37095 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37096 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37097 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37098 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37099 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37100 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37101 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37102 | 邳州     | 中央花园三期1变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37103 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室10变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37104 | 邳州     | 安和苑4配电室16变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37105 | 邳州     | 安和苑1配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37106 | 邳州     | 安和苑4配电室15变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37107 | 邳州     | 安和苑1配电室1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37108 | 邳州     | 安和苑5配电室18变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37109 | 邳州     | 安和苑2配电室8变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37110 | 邳州     | 安和苑3配电室9变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37111 | 邳州     | 安和苑2配电室6变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37112 | 邳州     | 安和苑3配电室10变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37113 | 邳州     | 安和苑5配电室17变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37114 | 邳州     | 安和苑4配电室14变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37115 | 邳州     | 安和苑1配电室3变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37116 | 邳州     | 安和苑2配电室5变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37117 | 邳州     | 安和苑5配电室19变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37118 | 邳州     | 安和苑2配电室7变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37119 | 邳州     | 安和苑4配电室13变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37120 | 邳州     | 安和苑3配电室11变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37121 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37122 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37123 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37124 | 贾汪     | 房上西北2号变台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37125 | 贾汪     | 石山驿          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37126 | 贾汪     | 后柿三组         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37127 | 贾汪     | 石山驿东台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37128 | 贾汪     | 青九组北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37129 | 贾汪     | 青三组东板        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37130 | 贾汪     | 青二组东板        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37131 | 贾汪     | 四清新区         | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 37132 | 贾汪     | 夏塑小区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37133 | 贾汪     | 青五组南板        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37134 | 贾汪     | 青山泉医院台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37135 | 贾汪     | 誉珑台1配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37136 | 贾汪     | 陈山北二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37137 | 贾汪     | 誉珑台2配电室4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37138 | 贾汪     | 誉珑台2配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37139 | 贾汪     | 誉珑台1配电室4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37140 | 贾汪     | 誉珑台2配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37141 | 贾汪     | 誉珑台2配电室3变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37142 | 贾汪     | 誉珑台1配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37143 | 贾汪     | 誉珑台1配电室3变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37144 | 贾汪     | 姚庄一组2号变台区    | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 37145 | 贾汪     | 荆台东南湖北台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37146 | 贾汪     | 王集南湖台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37147 | 贾汪     | 清华园一期箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37148 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变南台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37149 | 贾汪     | 八丁东二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37150 | 贾汪     | 夏朔东南二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37151 | 贾汪     | 房上5板北台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37152 | 贾汪     | 四清新区东二台区     | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 37153 | 贾汪     | 上店子西台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37154 | 贾汪     | 王集中二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37155 | 贾汪     | 昕棠观澜府2配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37156 | 贾汪     | 昕棠观澜府1配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37157 | 贾汪     | 昕棠观澜府1配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37158 | 贾汪     | 昕棠观澜府2配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37159 | 贾汪     | 张所南湖台区       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37160 | 贾汪     | 华祖庙北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37161 | 贾汪     | 昕棠观澜府3配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37162 | 贾汪     | 昕棠观澜府3配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37163 | 贾汪     | 昕棠观澜府3配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37164 | 贾汪     | 昕棠观澜府3配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37165 | 贾汪     | 林子东板东二台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37166 | 贾汪     | 王集东板二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37167 | 贾汪     | 华祖庙东台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37168 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变东台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37169 | 贾汪     | 昕棠观澜府4配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37170 | 贾汪     | 昕棠观澜府4配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37171 | 贾汪     | 昕棠观澜府4配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37172 | 贾汪     | 昕棠观澜府4配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37173 | 贾汪     | 誉珑台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37174 | 贾汪     | 誉珑台3配电室4变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37175 | 贾汪     | 誉珑台3配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37176 | 贾汪     | 誉珑台3配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37177 | 贾汪     | 八丁村北台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37178 | 贾汪     | 后柿大桥台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37179 | 贾汪     | 青山泉白集水闸台区    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37180 | 贾汪     | 青四组          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37181 | 贾汪     | 花庄南板二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37182 | 贾汪     | 后柿西二台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37183 | 贾汪     | 庞夏洼北四台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37184 | 贾汪     | 青山泉客运站台区     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 37185 | 贾汪     | 后柿东三台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37186 | 贾汪     | 誉璟台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37187 | 贾汪     | 誉璟台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37188 | 贾汪     | 誉璟台3配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37189 | 贾汪     | 誉璟台2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37190 | 贾汪     | 誉璟台3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37191 | 贾汪     | 誉璟台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37192 | 贾汪     | 誉璟台2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37193 | 贾汪     | 誉璟台1配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37194 | 贾汪     | 誉璟台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37195 | 贾汪     | 誉璟台3配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37196 | 贾汪     | 誉璟台2配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37197 | 贾汪     | 誉璟台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37198 | 贾汪     | 夏朔东南台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37199 | 贾汪     | 荆台东南湖台区       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 37200 | 贾汪     | 荆台南湖台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37201 | 贾汪     | 誉璟台4配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37202 | 贾汪     | 誉璟台4配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37203 | 贾汪     | 誉璟台4配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37204 | 贾汪     | 誉璟台5配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37205 | 贾汪     | 誉璟台5配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37206 | 贾汪     | 誉璟台5配电室3变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37207 | 贾汪     | 誉璟台4配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37208 | 贾汪     | 誉璟台5配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37209 | 贾汪     | 清华园二期2箱变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37210 | 贾汪     | 清华园二期3箱变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37211 | 贾汪     | 清华园二期1箱变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37212 | 贾汪     | 供电所公用变箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37213 | 贾汪     | PMS 姚庄一组北台区   | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 37214 | 贾汪     | PMS 子房南二台区    | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 37215 | 贾汪     | PMS 四清北二台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37216 | 贾汪     | PMS 张庄西板东台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37217 | 贾汪     | PMS 荆台东板南台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37218 | 贾汪     | PMS 子房北板      | 10       | 200       | 51          | 51              |
| 37219 | 贾汪     | PMS 青山泉所6号变   | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 37220 | 贾汪     | PMS 荆台南板北台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37221 | 贾汪     | PMS 荆台西板西台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37222 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组南台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37223 | 贾汪     | PMS 庞夏洼南台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37224 | 贾汪     | PMS 工人村南区1变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37225 | 贾汪     | PMS 工人村南区2变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37226 | 贾汪     | PMS 马庄六组西台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37227 | 贾汪     | PMS 马庄五组南台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37228 | 贾汪     | PMS 夏朔北二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37229 | 贾汪     | PMS 夏朔东二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37230 | 贾汪     | PMS 夏朔西二台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37231 | 贾汪     | PMS 房上6台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37232 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北二台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37233 | 贾汪     | PMS 四清西南板       | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 37234 | 贾汪     | PMS 姚庄南板        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37235 | 贾汪     | PMS 姚庄一组东台区     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 37236 | 新沂     | PMS 北沟天泉南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37237 | 新沂     | 北沟村3号变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37238 | 新沂     | PMS 北沟北大街西配2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37239 | 新沂     | PMS 北沟旭东2号变     | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 37240 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37241 | 新沂     | PMS 新安镇官庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37242 | 新沂     | 北沟新东65号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37243 | 新沂     | PMS 北沟新东2-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37244 | 新沂     | 北沟黄墩22-1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37245 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37246 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37247 | 新沂     | PMS 北沟黄墩18-1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37248 | 新沂     | 北沟新东单相变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37249 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37250 | 新沂     | PMS 北沟新东市场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37251 | 新沂     | 北沟孔圩何庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37252 | 新沂     | 北沟石土庙综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37253 | 新沂     | PMS 北沟供电北站变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 37254 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园01号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37255 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37256 | 新沂     | PMS 北沟仲庄7、8队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37257 | 新沂     | PMS 北沟神山东站2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37258 | 新沂     | PMS 北沟新东9-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37259 | 新沂     | PMS 北沟新东9-2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37260 | 新沂     | PMS 北沟田吴13-1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37261 | 新沂     | 北沟田吴16-1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37262 | 新沂     | PMS 北沟南沟村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37263 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园1号箱   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37264 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37265 | 新沂     | PMS 北沟南沟村变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 37266 | 新沂     | 北沟镇陈相西配2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37267 | 新沂     | 北沟镇塔山中配2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 37268 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37269 | 新沂     | 北沟镇神山西站2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37270 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37271 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37272 | 新沂     | PMS 北沟新东1-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37273 | 新沂     | PMS 北沟新东63-1号变  | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 37274 | 新沂     | 北沟黄墩21-1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37275 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城67变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37276 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城68变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37277 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城69变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37278 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园10号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37279 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园2号    | 10       | 630       | 450         | 450             |
| 37280 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园3号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37281 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园4号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37282 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园5号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37283 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园6号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37284 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园7号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37285 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园8号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37286 | 新沂     | PMS 北沟温馨家园9号    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37287 | 新沂     | PMS 北沟国信东变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37288 | 新沂     | PMS 北沟田吴94号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37289 | 新沂     | PMS 北沟58号箱变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37290 | 新沂     | PMS 北沟田吴12号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37291 | 新沂     | PMS 北沟神山5、7队3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37292 | 新沂     | PMS 北沟镇铁路北变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 37293 | 新沂     | 北沟镇黄沐路东变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 37294 | 新沂     | PMS 北沟新东4-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37295 | 新沂     | 北沟黄墩20-1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37296 | 新沂     | 北沟黄墩17-1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37297 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19-1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37298 | 新沂     | 北沟新东66-1号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37299 | 新沂     | PMS 北沟孔圩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37300 | 新沂     | PMS 北沟新东60-1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37301 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37302 | 新沂     | 北沟官庄新区变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37303 | 新沂     | PMS 北沟塔山菜园     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37304 | 新沂     | PMS 北沟神山东站变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37305 | 新沂     | 北沟田吴69号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37306 | 新沂     | 北沟闻马村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37307 | 新沂     | PMS 新安镇地震台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37308 | 新沂     | 北沟陈相西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37309 | 新沂     | PMS 北沟新东61号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37310 | 新沂     | PMS 北沟新东68号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37311 | 新沂     | PMS 北沟新东大街6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37312 | 新沂     | PMS 北沟仲庄花厂配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37313 | 新沂     | 新安镇何庄林场综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37314 | 新沂     | PMS 新安镇何庄村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37315 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37316 | 新沂     | PMS 北沟新东大街60号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37317 | 新沂     | 北沟北大街东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37318 | 新沂     | PMS 北沟塔山西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37319 | 新沂     | PMS 北沟村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37320 | 新沂     | 北沟新东5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37321 | 新沂     | PMS 北沟新东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37322 | 新沂     | PMS 北沟新东3号变    | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 37323 | 新沂     | 北沟新东95号变       | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 37324 | 新沂     | PMS 北沟新东1号变    | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 37325 | 新沂     | PMS 北沟新东63号变   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 37326 | 新沂     | 北沟黄墩23号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37327 | 新沂     | 北沟黄墩22号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37328 | 新沂     | 北沟黄墩村21号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37329 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 37330 | 新沂     | PMS 北沟黄墩17号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37331 | 新沂     | 北沟供电南站变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37332 | 新沂     | PMS 北沟神山一二九队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37333 | 新沂     | PMS 北沟公路二局配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37334 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37335 | 新沂     | 北沟仲庄南站变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37336 | 新沂     | PMS 北沟新东村10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37337 | 新沂     | PMS 北沟新东66号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37338 | 新沂     | PMS 北沟新东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37339 | 新沂     | 北沟南沟四五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37340 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37341 | 新沂     | PMS 北沟神山西站变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37342 | 新沂     | PMS 北沟神山五七队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37343 | 新沂     | 北沟北大街西变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37344 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩村综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37345 | 新沂     | 北沟官庄村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37346 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村十队综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37347 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37348 | 新沂     | PMS 北沟孔圩村谷庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37349 | 新沂     | PMS 北沟新东62号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37350 | 新沂     | 北沟田吴11号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37351 | 新沂     | PMS 北沟新东7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37352 | 新沂     | PMS 北沟新东8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37353 | 新沂     | PMS 北沟新东53号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37354 | 新沂     | PMS 北沟田吴13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37355 | 新沂     | PMS 北沟焦道15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37356 | 新沂     | PMS 北沟焦道16号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37357 | 新沂     | PMS 北沟焦道14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37358 | 新沂     | 北沟新东9号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37359 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37360 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37361 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37362 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37363 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室4变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37364 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37365 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室4变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37366 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37367 | 新沂     | 北沟莉都饲料业扩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37368 | 新沂     | PMS 北沟镇陈相山泉变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 37369 | 新沂     | PMS 北沟新东7-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37370 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37371 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓花场台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37372 | 新沂     | PMS 新安镇林场2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37373 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37374 | 新沂     | PMS 北沟神山129队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37375 | 新沂     | PMS 北沟神山57队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37376 | 新沂     | PMS 北沟长城路东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37377 | 邳州     | 安和苑1配电室2变压器            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37378 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室3号变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37379 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室1号变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37380 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室4号变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37381 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室2号变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37382 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室3变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37383 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室2变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37384 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室1变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37385 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室4变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37386 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室1变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37387 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室2变压器        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37388 | 邳州     | 御华府小区2配电室2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37389 | 邳州     | 御华府小区2配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37390 | 邳州     | 御华府1变压器                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37391 | 邳州     | 银河湾12配电室33变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37392 | 邳州     | 银河湾11配电室26变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37393 | 邳州     | 银河湾12配电室32变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37394 | 邳州     | 银河湾11配电室28变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37395 | 邳州     | 银河湾12配电室30变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37396 | 邳州     | 银河湾11配电室29变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37397 | 邳州     | 银河湾12配电室31变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37398 | 邳州     | 银河湾11配电室27变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37399 | 邳州     | 御华府2变压器                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37400 | 邳州     | 制药厂安置房小区1配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37401 | 邳州     | PMS 制药厂安置房小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37402 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37403 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37404 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37405 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37406 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37407 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37408 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37409 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37410 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37411 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37412 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37413 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37414 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室2号变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37415 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室1号变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37416 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37417 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37418 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37419 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37420 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室4号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37421 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37422 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室3号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37423 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室2号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37424 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室1号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37425 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室4号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37426 | 邳州     | PMS 博物馆2号公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37427 | 邳州     | 御华府1-1配电室2变压器        | 10       | 800       | 616         | 616             |
| 37428 | 邳州     | 御华府1-1配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37429 | 邳州     | 御华府1-2配电室4变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37430 | 邳州     | 御华府1-2配电室3变压器        | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 37431 | 邳州     | PMS 碧桂园3号配电室4号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37432 | 邳州     | PMS 碧桂园3号配电室2号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37433 | 邳州     | PMS 碧桂园1号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37434 | 邳州     | PMS 碧桂园1号配电室2号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37435 | 邳州     | PMS 碧桂园1号配电室4号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37436 | 邳州     | PMS 碧桂园1号配电室3号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37437 | 邳州     | PMS 碧桂园4号小区配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37438 | 邳州     | PMS 碧桂园4号小区配电室4号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37439 | 邳州     | PMS 碧桂园4号小区配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37440 | 邳州     | PMS 碧桂园4号小区配电室3号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37441 | 邳州     | PMS 碧桂园3号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37442 | 邳州     | PMS 碧桂园3号配电室3号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37443 | 邳州     | PMS 碧桂园小区2号配电室4号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37444 | 邳州     | PMS 碧桂园小区2号配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37445 | 邳州     | PMS 碧桂园小区2号配电室3号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37446 | 邳州     | PMS 碧桂园小区2号配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37447 | 邳州     | PMS 邳州运河人家3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37448 | 邳州     | 华山路2号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37449 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室2号变压器  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37450 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室1号变压器  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37451 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室3号变压器  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 37452 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室4号变压器  | 10       | 1000      | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37453 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37454 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37455 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37456 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37457 | 邳州     | 邳州水岸景城1配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37458 | 邳州     | 邳州水岸景城1配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37459 | 邳州     | 邳州水岸景城1组合配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37460 | 邳州     | 邳州水岸景城2配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37461 | 邳州     | 邳州水岸景城1配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37462 | 邳州     | 邳州水岸景城1组合配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37463 | 邳州     | 邳州水岸景城1组合配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37464 | 邳州     | 邳州水岸景城2配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37465 | 邳州     | 邳州水岸景城1组合配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37466 | 邳州     | 邳州水岸景城1配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37467 | 邳州     | 邳州水岸景城2配电室1变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37468 | 邳州     | 邳州水岸景城2配电室3变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37469 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37470 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37471 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37472 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37473 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37474 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37475 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37476 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37477 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37478 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37479 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37480 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37481 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37482 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37483 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37484 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 539         | 539             |
| 37485 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37486 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37487 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室4变压器  | 10       | 800       | 587         | 587             |
| 37488 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37489 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37490 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37491 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37492 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37493 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37494 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37495 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍1变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37496 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍2变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37497 | 邳州     | 邳州航道站公变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37498 | 邳州     | 运平路3号公变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37499 | 邳州     | 邳州庄场4号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37500 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37501 | 邳州     | 邳州农机2号公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37502 | 邳州     | 邳州光明15号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37503 | 邳州     | 邳州龚庄3号公变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37504 | 邳州     | 邳州工行2箱变变压器             | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37505 | 邳州     | 邳州盛达房产2箱变变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37506 | 邳州     | 邳州报社5号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37507 | 邳州     | 邳州工商局2号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37508 | 邳州     | 戴圩新场东2号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37509 | 邳州     | 邳州购物中心2号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37510 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会2号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37511 | 邳州     | 邹庄中学变                  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37512 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37513 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37514 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37515 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37516 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37517 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37518 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37519 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37520 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37521 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37522 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37523 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37524 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37525 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37526 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37527 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37528 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37529 | 邳州     | 邳州江南苑变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37530 | 邳州     | 赵墩镇柳元村16号柳元东新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37531 | 邳州     | 邢楼大固20号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37532 | 邳州     | 宿羊山芦岗15号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37533 | 邳州     | 邳州天山公寓2变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37534 | 邳州     | 邳州天山公寓3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37535 | 邳州     | 邳州天山公寓1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37536 | 邳州     | 邳州公安局1变压器          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37537 | 邳州     | 邳州公安小区1变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37538 | 邳州     | 邳州公安小区2变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37539 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37540 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37541 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37542 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37543 | 邳州     | 邳州索家9号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37544 | 邳州     | 邳州新苏二期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37545 | 邳州     | 邳州光明街道14号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37546 | 邳州     | 邳州太阳城广场公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37547 | 邳州     | 吴闸六队2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37548 | 邳州     | 邳州天成公寓变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37549 | 邳州     | 邳州大名府2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37550 | 邳州     | 邳州大名府5配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37551 | 邳州     | 邳州大名府5配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37552 | 邳州     | 邳州大名府3配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37553 | 邳州     | 邳州大名府5配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37554 | 邳州     | 邳州大名府2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37555 | 邳州     | 邳州大名府2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37556 | 邳州     | 邳州大名府2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37557 | 邳州     | 邳州大名府3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37558 | 邳州     | 邳州大名府3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37559 | 邳州     | 邳州大名府3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37560 | 邳州     | 邳州大名府5配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37561 | 邳州     | 邳州清华园2变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37562 | 邳州     | 邳州韩世步行街1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37563 | 邳州     | 邳州光明六巷公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37564 | 邳州     | 邳州明珠小区1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37565 | 邳州     | 邳州水利局2号公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37566 | 邳州     | 邳州秀水湾二期3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37567 | 邳州     | 邳州秀水湾二期3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37568 | 邳州     | 邳州秀水湾二期1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37569 | 邳州     | 邳州秀水湾二期1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37570 | 邳州     | 邳州秀水湾二期2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37571 | 邳州     | 邳州秀水湾二期1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37572 | 邳州     | 邳州秀水湾二期2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37573 | 邳州     | 邳州秀水湾二期2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37574 | 邳州     | 邳州秀水湾二期1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37575 | 邳州     | 邳州秀水湾二期3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37576 | 邳州     | 邳州秀水湾二期2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37577 | 邳州     | 邳州秀水湾二期3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37578 | 邳州     | 邳州市中心小区3号变         | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 37579 | 邳州     | 邳州报社4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37580 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37581 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37582 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37583 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37584 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37585 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37586 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37587 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37588 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37589 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37590 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37591 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37592 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37593 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37594 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37595 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37596 | 邳州     | 邳州恒祥公寓2变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37597 | 邳州     | 邳州恒祥公寓1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37598 | 邳州     | 邳州中大城2配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37599 | 邳州     | 邳州中大城1配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37600 | 邳州     | 邳州中大城3配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37601 | 邳州     | 邳州中大城2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37602 | 邳州     | 邳州中大城1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37603 | 邳州     | 邳州中大城3配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37604 | 邳州     | 邳州中大城1配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37605 | 邳州     | 邳州中大城1配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37606 | 邳州     | 邳州中大城2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37607 | 邳州     | 邳州中大城3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37608 | 邳州     | 邳州中大城2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37609 | 邳州     | 邳州中大城3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37610 | 邳州     | 邳州佳境小区1变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37611 | 邳州     | 邳州温州装饰城变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37612 | 邳州     | 印象珠江4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37613 | 邳州     | 邳州现代汉城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37614 | 邳州     | 印象珠江2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37615 | 邳州     | 邳州阳光小区箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37616 | 邳州     | 世茂国际广场1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37617 | 邳州     | 邳州碧桂园二期7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37618 | 邳州     | 邳州碧桂园二期7配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37619 | 邳州     | 邳州碧桂园二期7配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37620 | 邳州     | 邳州碧桂园二期5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37621 | 邳州     | 邳州碧桂园二期6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37622 | 邳州     | 邳州碧桂园二期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37623 | 邳州     | 邳州碧桂园二期6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37624 | 邳州     | 邳州碧桂园二期6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37625 | 邳州     | 邳州碧桂园二期7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37626 | 邳州     | 邳州碧桂园二期6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37627 | 邳州     | 邳州碧桂园二期5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37628 | 邳州     | 邳州碧桂园二期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37629 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37630 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37631 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37632 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37633 | 新沂     | PMS 北沟看守所西变     | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 37634 | 新沂     | PMS 北沟六中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37635 | 新沂     | PMS 北沟新东45队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37636 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37637 | 新沂     | 北沟后滩大街2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37638 | 新沂     | PMS 北沟仲庄南站2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37639 | 新沂     | PMS 北沟塔山东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37640 | 新沂     | 北沟新东邮电局宿舍变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37641 | 新沂     | PMS 北沟新东敬老院变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37642 | 新沂     | PMS 北沟新东立交桥西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37643 | 新沂     | PMS 北沟新东路变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37644 | 新沂     | PMS 北沟孔圩新区综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37645 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小学综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37646 | 新沂     | 北沟东山变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37647 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓新区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37648 | 新沂     | PMS 新安镇闻马北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37649 | 新沂     | PMS 新安镇何庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37650 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东杨庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37651 | 新沂     | PMS 北沟山泉变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37652 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37653 | 新沂     | PMS 北沟镇田吴11-2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37654 | 新沂     | 北沟棉花场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37655 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37656 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37657 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37658 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37659 | 新沂     | PMS 新安镇官庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37660 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37661 | 新沂     | PMS 北沟黄墩小学变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37662 | 新沂     | PMS 北沟神山西站3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37663 | 新沂     | PMS 北沟黄墩4组变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37664 | 新沂     | 北沟黄墩12组配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37665 | 新沂     | PMS 北沟黄墩14组变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37666 | 新沂     | PMS 北沟塔山西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37667 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37668 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37669 | 新沂     | 北沟黄墩13组配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37670 | 新沂     | PMS 北沟塔山西配3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37671 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37672 | 新沂     | PMS 北沟启明东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37673 | 新沂     | PMS 北沟福利厂变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37674 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37675 | 新沂     | PMS 北沟神山129队3变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37676 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37677 | 新沂     | 北沟田吴16-2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37678 | 新沂     | PMS 新安官庄菜园南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37679 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村部4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37680 | 新沂     | PMS 北沟谷庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37681 | 新沂     | 新安镇嶂仓北变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37682 | 新沂     | PMS 北沟官庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37683 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37684 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓西南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37685 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓蒋庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37686 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37687 | 新沂     | PMS 北沟仲庄11队3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37688 | 新沂     | PMS 北沟陈相西配3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37689 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37690 | 新沂     | PMS 北沟仲庄村部北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37691 | 新沂     | PMS 北沟建筑站宿舍变     | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 37692 | 新沂     | PMS 北沟进修校宿舍变     | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 37693 | 新沂     | PMS 北沟村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37694 | 新沂     | PMS 北沟村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37695 | 新沂     | PMS 北沟镇面粉厂4组变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37696 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37697 | 新沂     | PMS 北沟神山外校西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37698 | 新沂     | PMS 北沟六中西配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37699 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37700 | 新沂     | PMS 北沟田吴6组配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37701 | 新沂     | PMS 北沟新东8-3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37702 | 新沂     | PMS 北沟新东炮营变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37703 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37704 | 新沂     | PMS 北沟新东市场南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37705 | 新沂     | PMS 北沟新东8-2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37706 | 新沂     | 北沟南沟45队4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37707 | 新沂     | PMS 北沟新东66-2号配变  | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 37708 | 新沂     | PMS 北沟新东大街3-1号配变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37709 | 新沂     | PMS 北沟新新2-2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37710 | 新沂     | PMS 北沟新新2-3号配变   | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 37711 | 新沂     | PMS 北沟新新63-2号配变  | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 37712 | 新沂     | PMS 北沟新新63-3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37713 | 新沂     | PMS 北沟新新95-2号配变  | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 37714 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37715 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村17-2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37716 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20-2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37717 | 新沂     | 北沟黄墩村21-2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37718 | 新沂     | 北沟黄墩村22-2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37719 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村23-2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37720 | 新沂     | PMS 北沟黄墩老庄配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37721 | 新沂     | PMS 北沟镇神山5队4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37722 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配3配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37723 | 新沂     | PMS 北沟村6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37724 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街4号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37725 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37726 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂5号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37727 | 新沂     | PMS 北沟神山129队4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37728 | 新沂     | PMS 北沟镇仲庄11队4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37729 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站4号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37730 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37731 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37732 | 新沂     | PMS 北沟供电南站2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37733 | 新沂     | PMS 北沟焦道15-3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37734 | 新沂     | PMS 北沟焦道村16-3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37735 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37736 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37737 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-5号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37738 | 新沂     | PMS 北沟新东62-2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37739 | 新沂     | PMS 北沟新东9-3号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37740 | 新沂     | PMS 北沟新东村53-2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37741 | 新沂     | PMS 北沟新东大街7-2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37742 | 新沂     | PMS 北沟新东粮管所南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37743 | 新沂     | PMS 北沟新东大街8-4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37744 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37745 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37746 | 新沂     | PMS 北沟新东长城路南配变     | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 37747 | 新沂     | PMS 北沟新东市场2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37748 | 新沂     | PMS 北沟新新1-3号配变     | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 37749 | 新沂     | PMS 北沟神山外校东配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37750 | 新沂     | PMS 新安镇林场3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37751 | 新沂     | 新安官庄水库变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37752 | 新沂     | PMS 新安孔圩4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37753 | 新沂     | PMS 新安官庄新区2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37754 | 新沂     | PMS 新安官庄小学变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37755 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配4号变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37756 | 新沂     | PMS 北沟田吴黄山路西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37757 | 新沂     | PMS 北沟田吴13-2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37758 | 新沂     | PMS 北沟神山西站4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37759 | 新沂     | PMS 北沟神山西站5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37760 | 新沂     | PMS 北沟黄墩2组配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37761 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37762 | 新沂     | PMS 10kV北沟石土庙东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37763 | 新沂     | 北沟巡防大队西变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37764 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37765 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37766 | 新沂     | 北沟黄墩8组配变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37767 | 新沂     | PMS 北沟神山57队4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37768 | 新沂     | PMS 10kV北石线新建新安嶂仓南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37769 | 新沂     | PMS 北沟塔山高速路南变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37770 | 新沂     | PMS 北沟塔山村西4号              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37771 | 新沂     | PMS 徐州新沂10kV神卫线北沟南沟村3号变新建 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37772 | 新沂     | PMS 北沟新东60-2号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37773 | 新沂     | PMS 北沟新东十中配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37774 | 新沂     | PMS 北沟新东煤球厂配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37775 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站5号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37776 | 新沂     | PMS 新安镇官庄菜园北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 37777 | 新沂     | 新安镇闻马村铁路南变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37778 | 新沂     | PMS 新安镇官庄石塘南变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37779 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村19-2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37780 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站6号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37781 | 新沂     | PMS 北沟塔山西1号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37782 | 新沂     | PMS 北沟神山3队配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37783 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队6号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37784 | 新沂     | 北沟黄墩12组东配变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37785 | 新沂     | 北沟仲庄11队5号配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37786 | 新沂     | PMS 北沟新东95-1号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37787 | 新沂     | PMS 北沟新东63-6号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37788 | 新沂     | PMS 北沟新东63-7号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37789 | 新沂     | PMS 北沟新东1-4号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37790 | 新沂     | PMS 北沟何庄3号变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 37791 | 新沂     | 北沟官庄小区2号变                 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 37792 | 新沂     | 新安闻马村新区变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37793 | 新沂     | PMS 北沟闻马南2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37794 | 新沂     | PMS 北沟官庄牧草基地2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37795 | 新沂     | 新安漳仓3-3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37796 | 新沂     | PMS 北沟部队东南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37797 | 新沂     | PMS 北沟新东63-4号配变 | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 37798 | 新沂     | PMS 北沟新东63-5号配变 | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 37799 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队5号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37800 | 新沂     | PMS 北沟神山8队配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37801 | 新沂     | PMS 北沟村2队配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37802 | 新沂     | 北沟黄墩10组配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37803 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站东配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37804 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37805 | 新沂     | PMS 北沟新东五交化宿舍配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37806 | 新沂     | 新安官庄北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37807 | 新沂     | PMS 北沟新新路东配变    | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 37808 | 新沂     | PMS 北沟新东95-3号配变 | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 37809 | 新沂     | PMS 北沟仲庄火车南站配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37810 | 新沂     | PMS 北沟塔山东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37811 | 新沂     | 康城雅居1号配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37812 | 新沂     | 康城雅居1号配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37813 | 新沂     | 康城雅居2号配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37814 | 新沂     | 康城雅居2号配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37815 | 新沂     | PMS 北沟孔圩3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37816 | 新沂     | PMS 新安孔圩西大棚2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37817 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩西大棚配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37818 | 新沂     | 北沟邮电局宿舍小区配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37819 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄南配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37820 | 新沂     | PMS 北沟陈相北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37821 | 新沂     | PMS 北沟田吴16-6号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37822 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37823 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37824 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期4号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37825 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37826 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37827 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期3号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37828 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期5号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37829 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期6号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37830 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期7号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37831 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期8号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37832 | 新沂     | PMS 新安镇漳仓西综合台变  | 10       | 250       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37833 | 新沂     | 康城府邸1号配变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37834 | 新沂     | 康城府邸2号配变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37835 | 新沂     | 康城府邸4号配变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37836 | 新沂     | 康城府邸3号配变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37837 | 新沂     | 北沟黄墩小学2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37838 | 新沂     | PMS 北沟工商所宿舍小区配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37839 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37840 | 新沂     | 北沟田吴信用社变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37841 | 新沂     | 北沟南沟45队8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37842 | 新沂     | PMS 北沟陈相东5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37843 | 新沂     | PMS 北沟陈相东4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37844 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37845 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37846 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室4变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37847 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室3变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37848 | 新沂     | 和合百富城3号配电室1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37849 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室3变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37850 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37851 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室2变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37852 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室4变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37853 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37854 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37855 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室3变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37856 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室1变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37857 | 新沂     | 北沟第五医院东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37858 | 新沂     | PMS 北沟村7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37859 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室3号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37860 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室2号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37861 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室1号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37862 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室4号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37863 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室3号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37864 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室2号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37865 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室1号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37866 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室4号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37867 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室1号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37868 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室3号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37869 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室2号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37870 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室4号配变  | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37871 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室3号配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37872 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室4号配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37873 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室2号配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37874 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室1号配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37875 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室3号配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37876 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室1号配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37877 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室4号配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37878 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室2号配变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37879 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室1号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37880 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室4号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37881 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室2号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37882 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室3号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37883 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37884 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5组2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37885 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37886 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37887 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37888 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37889 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37890 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37891 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37892 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37893 | 邳州     | 邳州中学2箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37894 | 邳州     | 邳州盛鑫佳园4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37895 | 邳州     | 邳州地方电力公司配电室变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37896 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾5配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37897 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾5配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37898 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾5配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37899 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾5配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37900 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37901 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37902 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37903 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37904 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37905 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37906 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37907 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37908 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37909 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37910 | 邳州     | 邳州自来水3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37911 | 邳州     | 邳州广场3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37912 | 邳州     | 邳州桃和阳光1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37913 | 邳州     | 邳州桃和阳光1组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 37914 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37915 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37916 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37917 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37918 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37919 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37920 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37921 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37922 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37923 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37924 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37925 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37926 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37927 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37928 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37929 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37930 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37931 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37932 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37933 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区3号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37934 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37935 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37936 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37937 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37938 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区3号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37939 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区3号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37940 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区1号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37941 | 邳州     | 碧桂园翡翠湾小区1号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37942 | 邳州     | 邳州水岸景城二期1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37943 | 邳州     | 邳州水岸景城二期1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37944 | 邳州     | 邳州水岸景城二期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37945 | 邳州     | 邳州水岸景城二期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37946 | 邳州     | 邳州水岸景城二期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37947 | 邳州     | 邳州水岸景城二期1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37948 | 邳州     | 邳州水岸景城二期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37949 | 邳州     | 邳州水岸景城二期1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37950 | 邳州     | 邳州华山路3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37951 | 邳州     | 邳州恒山路3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37952 | 邳州     | 邳州东兴小区2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37953 | 邳州     | 邳州絮棉厂2号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37954 | 邳州     | 邳州消防队3号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 37955 | 邳州     | 邳州花园路5号变           | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 37956 | 邳州     | 邳州农技公司2号变          | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 37957 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37958 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37959 | 邳州     | 邳州老博物馆变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 37960 | 邳州     | 邳州凤凰园1配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37961 | 邳州     | 邳州凤凰园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37962 | 邳州     | 邳州凤凰园1配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37963 | 邳州     | 邳州凤凰园2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37964 | 邳州     | 邳州凤凰园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37965 | 邳州     | 邳州凤凰园1配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37966 | 邳州     | 邳州凤凰园2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37967 | 邳州     | 邳州凤凰园1配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37968 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37969 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37970 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37971 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37972 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37973 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37974 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37975 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37976 | 邳州     | 邳州碧桂园三期10号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37977 | 邳州     | 邳州碧桂园三期10号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37978 | 邳州     | 邳州碧桂园三期8号配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37979 | 邳州     | 邳州碧桂园三期10号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37980 | 邳州     | 邳州碧桂园三期9号配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37981 | 邳州     | 邳州碧桂园三期8号配电室3号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37982 | 邳州     | 邳州碧桂园三期9号配电室1号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37983 | 邳州     | 邳州碧桂园三期8号配电室4号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37984 | 邳州     | 邳州碧桂园三期8号配电室2号变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 37985 | 邳州     | 邳州碧桂园三期10号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37986 | 邳州     | 邳州报社3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37987 | 邳州     | 邳州李口8号变            | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 37988 | 邳州     | 邳州三院7号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 37989 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37990 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37991 | 邳州     | 邳州新虞豪庭1号组合配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37992 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37993 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 37994 | 邳州     | 邳州新虞豪庭1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 37995 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37996 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37997 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 37998 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 37999 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38000 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38001 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38002 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室4变压器  | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 38003 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38004 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室2变压器  | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 38005 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室4变压器  | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 38006 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38007 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室2变压器  | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 38008 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38009 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38010 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38011 | 邳州     | 运平路2号公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38012 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38013 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38014 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38015 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38016 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38017 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38018 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38019 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38020 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38021 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38022 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38023 | 邳州     | 邳州碧桂园翡翠湾4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38024 | 邳州     | 邳州居民点3号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38025 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑3配电室12变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38026 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑3配电室9变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38027 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑配电室7变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38028 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38029 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑4配电室16变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38030 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑3配电室11变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38031 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑4配电室13变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38032 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38033 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑4配电室14变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38034 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38035 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑配电室6变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38036 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38037 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑4配电室15变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38038 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑配电室8变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38039 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑3配电室10变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38040 | 邳州     | 邳州恒安名仕苑2配电室5变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38041 | 邳州     | 邳州万邦房产1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38042 | 邳州     | 邳州电大5变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38043 | 邳州     | 邳州万邦嘉园2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38044 | 邳州     | 邳州东兴小区1变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38045 | 邳州     | 邳州园丁小区1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38046 | 邳州     | 邳州实验小学宿舍变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38047 | 邳州     | 御翠苑1配电室3变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38048 | 邳州     | 御翠苑1配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38049 | 邳州     | 御翠苑1配电室1变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38050 | 邳州     | 御翠苑3配电室1变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38051 | 邳州     | 御翠苑3配电室3变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38052 | 邳州     | 御翠苑1配电室2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38053 | 邳州     | 御翠苑3配电室2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38054 | 邳州     | 御翠苑3配电室4变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38055 | 邳州     | 邳州珠江路3变压器        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38056 | 邳州     | 邳州毛巾厂变压器         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38057 | 邳州     | 邳州珠江路1变压器        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38058 | 邳州     | 邳州珠江路6变压器        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38059 | 邳州     | 邳州珠江路4变压器        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38060 | 邳州     | 邳州珠江路2变压器        | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38061 | 邳州     | 邳州万邦嘉园6变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38062 | 邳州     | 邳州万邦嘉园5变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38063 | 邳州     | 邳州万邦嘉园4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38064 | 邳州     | 邳州联运2号公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38065 | 邳州     | 邳州新华房产1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38066 | 邳州     | 邳州新华房产2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38067 | 邳州     | 邳州新华房产3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38068 | 邳州     | 水建公司1变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38069 | 邳州     | PMS 邳州食品公司变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38070 | 邳州     | PMS 邳州水上村3号公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38071 | 邳州     | 三院4号公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38072 | 邳州     | PMS 邳州农行宿舍      | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 38073 | 邳州     | PMS 邳州三连新区变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38074 | 邳州     | PMS 邳州四中南门变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38075 | 邳州     | PMS 邳州市福州路公变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38076 | 邳州     | PMS 邳州镇东农民公寓4号变 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 38077 | 邳州     | 东方花园5公变5变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38078 | 邳州     | 邳州富丽变压器         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 38079 | 邳州     | 邳州涌金花园5变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38080 | 邳州     | 邳州梅园新村箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38081 | 邳州     | 邳州园林公寓变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38082 | 邳州     | 邳州翰林院1变压器       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 38083 | 邳州     | 邳州同盛2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38084 | 邳州     | 邳州同盛5变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38085 | 邳州     | 邳州同盛4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38086 | 邳州     | 邳州同盛1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38087 | 邳州     | 邳州同盛3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38088 | 邳州     | 邳州鼎盛置业2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38089 | 邳州     | 邳州翰林院2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38090 | 邳州     | 邳州供电局宿舍变压器      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 38091 | 邳州     | 邳州亚都花园1变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38092 | 邳州     | 邳州鼎盛房产1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38093 | 邳州     | 邳州涌金花园1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38094 | 邳州     | 邳州亚都嘉园          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38095 | 邳州     | PMS 邳州三连5号变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38096 | 邳州     | 邳州中学宿舍          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38097 | 邳州     | 邳州运河人家2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38098 | 邳州     | 邳州明德小区2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38099 | 邳州     | PMS 邳州明德智园2号  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 38100 | 邳州     | 邳州金玉嘉园1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38101 | 邳州     | 毓秀华庭3变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38102 | 邳州     | 毓秀华庭4变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38103 | 邳州     | 毓秀华庭5变压器      | 10       | 1600      | 1137        | 1137            |
| 38104 | 邳州     | PMS 邳州中大现代汉城  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 38105 | 邳州     | 邳州运河人家1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38106 | 邳州     | 邳州中浙房产2变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 38107 | 邳州     | 邳州中浙1变压器      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 38108 | 邳州     | 邳州中浙房产4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38109 | 邳州     | 邳州中浙房产3变压器    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 38110 | 邳州     | 邳州中浙房产9变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38111 | 邳州     | 邳州明德小区1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38112 | 邳州     | PMS 邳州华宇嘉园2号  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38113 | 邳州     | PMS 邳州明德智园1号  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 38114 | 邳州     | 邳州盛鑫佳园3变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 38115 | 邳州     | 毓秀华庭1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 38116 | 邳州     | 毓秀华庭2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 38117 | 邳州     | 邳州盛达房产1箱变变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38118 | 邳州     | 邳州时尚小区变压器     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38119 | 邳州     | 爱家装饰变压器       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38120 | 邳州     | 紫丁香花园2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38121 | 邳州     | PMS 邳州怡园小区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38122 | 邳州     | PMS 邳州溪仲广场    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38123 | 邳州     | 邹庄呦山6号变       | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 38124 | 邳州     | PMS 邹庄邹布大棚1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38125 | 邳州     | PMS 邹庄卞湖大棚1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38126 | 邳州     | 邹庄北沙大棚6号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38127 | 邳州     | PMS 邹庄葛家4号变   | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 38128 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠4号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38129 | 邳州     | PMS 邹庄呦山2号变   | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 38130 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38131 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38132 | 邳州     | PMS 邹庄街道1号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38133 | 邳州     | PMS 邹庄街道2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38134 | 邳州     | PMS 邹庄街道3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38135 | 邳州     | 邹庄孟庄1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38136 | 邳州     | PMS 邹庄街道4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38137 | 邳州     | PMS 邹庄后刘沟变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38138 | 邳州     | PMS 邹庄红圈北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38139 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38140 | 邳州     | PMS 邹庄农科1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38141 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄八队变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38142 | 邳州     | PMS 邹庄杜家1号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38143 | 邳州     | PMS 邹庄杜家大棚1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38144 | 邳州     | 邹庄杜家大棚2号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38145 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38146 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38147 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38148 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38149 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38150 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38151 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38152 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38153 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38154 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38155 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38156 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38157 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室3变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38158 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室4变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38159 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38160 | 新沂     | 北沟铁路东变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38161 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38162 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38163 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38164 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室4变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38165 | 新沂     | 北沟财富大厦2号变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38166 | 新沂     | 北沟财富大厦1号变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38167 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38168 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38169 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38170 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38171 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室1变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38172 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室2变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38173 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38174 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38175 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室3变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38176 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室2变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38177 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室1变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38178 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室4变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38179 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38180 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38181 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38182 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38183 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38184 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38185 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38186 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38187 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38188 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38189 | 新沂     | 水湘苑4配电室2变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38190 | 新沂     | 水湘苑3配电室1变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38191 | 新沂     | 水湘苑3配电室2变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38192 | 新沂     | 水湘苑4配电室3变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38193 | 新沂     | 水湘苑4配电室4变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38194 | 新沂     | 水湘苑4配电室1变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38195 | 新沂     | 水湘苑3配电室3变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38196 | 新沂     | 水湘苑3配电室4变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38197 | 新沂     | 水湘苑2配电室3变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38198 | 新沂     | 水湘苑1配电室2变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38199 | 新沂     | 水湘苑1配电室4变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38200 | 新沂     | 水湘苑1配电室1变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38201 | 新沂     | 水湘苑1配电室3变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38202 | 新沂     | 水湘苑2配电室1变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38203 | 新沂     | 水湘苑2配电室2变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38204 | 新沂     | 水湘苑2配电室4变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38205 | 新沂     | 春暖花开2配电室2变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38206 | 新沂     | 春暖花开2配电室1变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38207 | 新沂     | 春暖花开2配电室4变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38208 | 新沂     | 春暖花开2配电室3变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38209 | 新沂     | 北沟神山57队2号北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38210 | 新沂     | 北沟黄墩12组西配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38211 | 新沂     | 明悦华府1配电室3变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38212 | 新沂     | 明悦华府1配电室2变             | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38213 | 新沂     | 明悦华府1配电室4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38214 | 新沂     | 明悦华府1配电室1变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38215 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38216 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38217 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38218 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38219 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38220 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38221 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38222 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室3变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38223 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38224 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室3变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38225 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室3变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38226 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38227 | 新沂     | 北沟嶂仓村4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38228 | 新沂     | 北沟黄墩小学3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38229 | 新沂     | 新安镇官庄北变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38230 | 新沂     | 北沟沐东花苑5号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38231 | 新沂     | 北沟沐东花苑3号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38232 | 新沂     | 北沟沐东花苑12号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38233 | 新沂     | 北沟沐东花苑4号变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 38234 | 新沂     | 北沟沐东花苑1号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38235 | 新沂     | 北沟沐东花苑7号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38236 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园2） | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38237 | 新沂     | 北沟沐东花苑10号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38238 | 新沂     | 北沟沐东花苑8号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38239 | 新沂     | 北沟沐东花苑9号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38240 | 新沂     | 北沟沐东花苑6号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38241 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园1） | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 38242 | 新沂     | 北沟沐东花苑2号变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38243 | 新沂     | 北沟陈相村部3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38244 | 新沂     | 北沟山泉2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38245 | 新沂     | 北沟太湖东郡6号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38246 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园6号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38247 | 新沂     | 东方名人湾小区2号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38248 | 新沂     | 北沟国信2                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38249 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园1号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38250 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家5号变） | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38251 | 新沂     | 北沟万恒东1号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38252 | 新沂     | 北沟太湖东郡8号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38253 | 新沂     | 北沟太湖东郡3号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38254 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园5号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38255 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家1号变） | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38256 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园4号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38257 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园10号配变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38258 | 新沂     | 东方名人湾小区3号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38259 | 新沂     | 北沟太湖东郡5号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38260 | 新沂     | 北沟太湖东郡1号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38261 | 新沂     | 北沟国信3                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38262 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家3号变） | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38263 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家2号变） | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38264 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园2号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38265 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园9号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38266 | 新沂     | 北沟万恒东2号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38267 | 新沂     | 北沟太湖东郡4号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38268 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园8号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38269 | 新沂     | 东方名人湾小区1号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38270 | 新沂     | 北沟国信4                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38271 | 新沂     | 东方名人湾小区5号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38272 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家6号变） | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38273 | 新沂     | 北沟万恒东3号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38274 | 新沂     | 北沟太湖东郡7号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38275 | 新沂     | 北沟太湖东郡2号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38276 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园7号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38277 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家4号变） | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38278 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园3号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38279 | 新沂     | 东方名人湾6               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38280 | 新沂     | 东方名人湾小区4号配变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38281 | 新沂     | 北沟国信1                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38282 | 新沂     | 北沟凤凰苑1号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38283 | 新沂     | 北沟凤凰苑2号              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38284 | 新沂     | 北沟凤凰苑3号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38285 | 新沂     | 北沟黄墩4组2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38286 | 新沂     | 北沟闻马南3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38287 | 新沂     | 北沟闻马村2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38288 | 新沂     | 北沟闻马北2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38289 | 新沂     | 北沟黄墩19号南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38290 | 新沂     | 北沟嶂仓新区3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38291 | 新沂     | 秀水苑3配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38292 | 新沂     | 秀水苑1配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38293 | 新沂     | 秀水苑4配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38294 | 新沂     | 秀水苑2配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38295 | 新沂     | 秀水苑1配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38296 | 新沂     | 秀水苑5配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38297 | 新沂     | 秀水苑2配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38298 | 新沂     | 秀水苑3配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38299 | 新沂     | 秀水苑5配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38300 | 新沂     | 秀水苑4配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38301 | 新沂     | 秀水苑2配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38302 | 新沂     | 秀水苑1配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38303 | 新沂     | 秀水苑5配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38304 | 新沂     | 秀水苑4配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38305 | 新沂     | 秀水苑2配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38306 | 新沂     | 秀水苑1配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38307 | 新沂     | 秀水苑5配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38308 | 新沂     | 秀水苑4配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38309 | 新沂     | 北沟黄墩20-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38310 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38311 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38312 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38313 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38314 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38315 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38316 | 新沂     | 北沟南沟棉花厂2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38317 | 新沂     | 北沟仲庄4队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38318 | 新沂     | 北沟中医院西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38319 | 新沂     | 北沟黄墩18-2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38320 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38321 | 新沂     | 春暖花开1配电室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38322 | 新沂     | 春暖花开1配电室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38323 | 新沂     | 春暖花开1配电室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38324 | 新沂     | 春暖花开1配电室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38325 | 新沂     | 北沟官庄村部2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38326 | 新沂     | 北沟黄墩22-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38327 | 新沂     | 北沟黄墩园田2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38328 | 新沂     | 北沟黄墩园田3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38329 | 新沂     | 北沟新新路西配变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38330 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38331 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38332 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38333 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38334 | 新沂     | 北沟官庄南2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38335 | 新沂     | 北沟孔圩2号东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38336 | 新沂     | 北沟嶂仓3号南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38337 | 新沂     | 北沟官庄南小区1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38338 | 新沂     | 北沟塔山西南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38339 | 新沂     | 北沟公路二局西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38340 | 新沂     | 北沟邮电局西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38341 | 新沂     | 北沟塔山东南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38342 | 新沂     | 北沟新新二幼变            | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 38343 | 新沂     | 北沟黄墩10组2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38344 | 新沂     | 北沟嶂仓北2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38345 | 新沂     | 北沟闻马新区2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38346 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38347 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38348 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38349 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38350 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38351 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38352 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38353 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38354 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38355 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38356 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38357 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38358 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38359 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38360 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38361 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38362 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38363 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38364 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38365 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38366 | 新沂     | 北沟政府家属院3号变新建       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38367 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38368 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38369 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38370 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 38371 | 新沂     | PMS 北沟塔山村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38372 | 新沂     | PMS 北沟村花场台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38373 | 新沂     | PMS 北沟田吴78号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38374 | 新沂     | PMS 北沟陈相村台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38375 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38376 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村18号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38377 | 新沂     | 北沟黄墩村19号台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38378 | 新沂     | PMS 北沟教师新村台片       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38379 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38380 | 新沂     | 北沟政府家属院配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38381 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38382 | 新沂     | 北沟仲庄4队变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38383 | 新沂     | PMS 北沟供电水厂台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38384 | 新沂     | PMS 北沟新东村64号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38385 | 新沂     | PMS 北沟牧草地1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38386 | 新沂     | PMS 北沟新东68-1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38387 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38388 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38389 | 新沂     | PMS 北沟旭东小区1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38390 | 新沂     | PMS 北沟新东8-1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38391 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城70变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38392 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城71变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38393 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园3变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38394 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38395 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城72变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38396 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城73变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38397 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园5变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38398 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城74变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38399 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城75变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38400 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城76变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38401 | 邳州     | PMS 邹庄杜家大棚3号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38402 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥变          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38403 | 邳州     | PMS 邹庄古宅南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38404 | 邳州     | 邹庄2号变       | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 38405 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38406 | 邳州     | PMS 邹庄至马东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38407 | 邳州     | 邹庄秦滩1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38408 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38409 | 邳州     | PMS 邹庄红圈南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38410 | 邳州     | 邹庄潘庄2号变     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 38411 | 邳州     | 邹庄潘庄1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38412 | 邳州     | 邹庄孟庄3号变     | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 38413 | 邳州     | 邹庄孟庄2号变     | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 38414 | 邳州     | 邹庄小楼1号变     | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 38415 | 邳州     | 邹庄韩家2号变     | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 38416 | 邳州     | 邹庄韩家1号变     | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 38417 | 邳州     | 邹庄韩家3号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38418 | 邳州     | 邹庄小楼2号变     | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 38419 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟4号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38420 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38421 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38422 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38423 | 邳州     | PMS 邹庄葛家1号变 | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 38424 | 邳州     | PMS 邹庄西沙3号变 | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 38425 | 邳州     | 邹庄邹埠新村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38426 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38427 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38428 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38429 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠中变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38430 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38431 | 邳州     | PMS 邹庄葛家2号变 | 10       | 200       | 100         | 100             |
| 38432 | 邳州     | PMS 邹庄北沙4号变 | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 38433 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄1号变 | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 38434 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38435 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄3号变 | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 38436 | 邳州     | PMS 邹庄北沙2号变 | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 38437 | 邳州     | PMS 邹庄北沙3号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38438 | 邳州     | PMS 邹庄西沙2号变 | 10       | 200       | 61          | 61              |
| 38439 | 邳州     | PMS 邹庄西沙1号变 | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 38440 | 邳州     | PMS 邹庄呦山3号变 | 10       | 400       | 304         | 304             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38441 | 邳州     | PMS 邹庄呦山东变    | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 38442 | 邳州     | PMS 邹庄呦山4号变   | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 38443 | 邳州     | PMS 邹庄呦山5号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38444 | 邳州     | PMS 邹庄孙滩1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38445 | 邳州     | PMS 邹庄孙滩2号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38446 | 邳州     | PMS 邹庄西卞湖变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38447 | 邳州     | 邹庄北沙1号变       | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 38448 | 邳州     | PMS 邹庄奋达路公用变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38449 | 邳州     | PMS 邹庄小楼3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38450 | 邳州     | PMS 邹庄石东2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38451 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38452 | 邳州     | PMS 邹庄呦山东2号变  | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 38453 | 邳州     | 邹庄农科2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38454 | 邳州     | 邹庄薛埠村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38455 | 邳州     | PMS 邹庄石西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38456 | 邳州     | 邹庄石东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38457 | 邳州     | 邹庄孟楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38458 | 邳州     | 邹庄金沙湖变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38459 | 邳州     | PMS 邹庄街道6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38460 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38461 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38462 | 邳州     | 邹庄邹埠7号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38463 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠8号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38464 | 邳州     | PMS 邹庄至马西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38465 | 邳州     | PMS 邹庄杜家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38466 | 邳州     | PMS 邹庄街道7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38467 | 邳州     | PMS 邹庄北沙大棚7号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38468 | 邳州     | 邹庄汉庄4号变       | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 38469 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38470 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38471 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38472 | 邳州     | PMS 邹庄石东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38473 | 邳州     | PMS 邹庄石西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38474 | 邳州     | PMS 邹庄红圈3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38475 | 邳州     | PMS 邹庄古宅3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38476 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38477 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38478 | 邳州     | PMS 邹庄街道8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38479 | 邳州     | PMS 邹庄街道10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38480 | 邳州     | PMS 邹庄呦山东3号变    | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 38481 | 邳州     | PMS 邹庄街道9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38482 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩3号变     | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 38483 | 邳州     | PMS 邹庄西卞湖2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38484 | 邳州     | PMS 邹庄北沙7号变     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 38485 | 邳州     | 邹庄韩家5号变         | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 38486 | 邳州     | 邹庄孟庄4号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38487 | 邳州     | 邹庄呦山后刘1号变       | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 38488 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38489 | 邳州     | PMS 邹庄呦山前7号变    | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 38490 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩4号变     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 38491 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38492 | 邳州     | 邹庄5号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38493 | 邳州     | PMS 邹庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38494 | 邳州     | 邹庄薛埠4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38495 | 邳州     | PMS 邹庄红圈4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38496 | 邳州     | PMS 邹庄西沙5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38497 | 邳州     | PMS 邹庄西沙4号变     | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 38498 | 邳州     | PMS 邹庄葛家4号变（增容） | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 38499 | 邳州     | PMS 邹庄葛家3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38500 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38501 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38502 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38503 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38504 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38505 | 邳州     | 邹庄韩家6号变         | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 38506 | 邳州     | 邹庄韩家8号变         | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 38507 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄7号变     | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 38508 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38509 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38510 | 邳州     | 邹庄小楼7号变         | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 38511 | 邳州     | PMS 邹庄呦山东4号变    | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 38512 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38513 | 邳州     | PMS 邹庄石东5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38514 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38515 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38516 | 邳州     | PMS 邹庄西卞湖3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38517 | 邳州     | 邹庄小楼8号变        | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 38518 | 邳州     | 邹庄韩家7号变        | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 38519 | 邳州     | 邹庄韩家9号变        | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 38520 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38521 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38522 | 邳州     | PMS 邹庄古宅5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38523 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38524 | 邳州     | PMS 邹庄孙滩3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38525 | 邳州     | PMS 邹庄孙滩4号变    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 38526 | 邳州     | PMS 邹庄呦山9号变    | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 38527 | 邳州     | PMS 邹庄呦山10号变   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 38528 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38529 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38530 | 邳州     | PMS 邹庄古宅4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38531 | 邳州     | PMS 邹庄石东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38532 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38533 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38534 | 邳州     | PMS 邹庄古宅6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38535 | 邳州     | PMS 邹庄丁滩6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38536 | 邳州     | PMS 邹庄杜家村杜家3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38537 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38538 | 邳州     | 邹庄孟庄5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38539 | 邳州     | 邹庄孟庄6号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38540 | 邳州     | PMS 邹庄石西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38541 | 邳州     | PMS 邹庄农科4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38542 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38543 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38544 | 邳州     | 邹庄杜家大棚4号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38545 | 邳州     | PMS 邹庄西沙6号变    | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 38546 | 邳州     | PMS 邹庄西沙7号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38547 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄6号变    | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 38548 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38549 | 邳州     | 邹庄6号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38550 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38551 | 邳州     | 邹庄杜家大棚6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38552 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38553 | 邳州     | PMS 邹庄杜家大棚5号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38554 | 邳州     | PMS 邹庄农科5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38555 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38556 | 邳州     | 邹庄邹埠15号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38557 | 邳州     | PMS 邹庄街道13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38558 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38559 | 邳州     | 邹庄街道11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38560 | 邳州     | PMS 邹庄古宅8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38561 | 邳州     | PMS 邹庄古宅7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38562 | 邳州     | PMS 邹庄街道12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38563 | 邳州     | PMS 邹庄呦山12号变  | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 38564 | 邳州     | PMS 邹庄卞湖大棚2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38565 | 邳州     | PMS 邹庄呦山东5号变  | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 38566 | 邳州     | PMS 邹庄北沙9号变   | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 38567 | 邳州     | 邹庄北沙大棚8号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38568 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38569 | 邳州     | 邹庄呦山13号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38570 | 邳州     | PMS 邹庄呦山11号变  | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 38571 | 邳州     | 邹庄潘庄3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38572 | 邳州     | 邹庄潘庄4号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38573 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38574 | 邳州     | PMS 邹庄西沙8号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38575 | 邳州     | PMS 邹庄北沙10号变  | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 38576 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄9号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38577 | 邳州     | PMS 邹庄红圈5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38578 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38579 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38580 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠16号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38581 | 邳州     | 邹庄石东6号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38582 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38583 | 邳州     | PMS 邹庄北沙11号变  | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 38584 | 邳州     | 邹庄小楼9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38585 | 邳州     | PMS 邹庄葛家6号变   | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 38586 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38587 | 邳州     | PMS 邹庄汉庄10号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38588 | 邳州     | PMS 邹庄孙滩5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38589 | 邳州     | 邹庄孟楼8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38590 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园3号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38591 | 邳州     | PMS 邹庄卞湖大棚3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38592 | 邳州     | 卞湖村新型社区3变     | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38593 | 邳州     | 卞湖村新型社区1变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38594 | 邳州     | 卞湖村新型社区2变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38595 | 邳州     | 邹庄韩家10号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38596 | 邳州     | 邹庄北沙12号变      | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 38597 | 邳州     | 邹庄农科6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38598 | 邳州     | 邹庄小楼5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38599 | 邳州     | 邹庄邹埠大棚3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38600 | 邳州     | 邹庄北沙大棚9号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38601 | 邳州     | 邹庄东卞湖8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38602 | 邳州     | 邹庄红圈6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38603 | 邳州     | 邹庄东卞湖3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38604 | 邳州     | 邹庄小楼4号变       | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 38605 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠大棚2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38606 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38607 | 邳州     | PMS 铁富机关13号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38608 | 邳州     | 铁富吕家5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38609 | 邳州     | 铁富周楼4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38610 | 邳州     | PMS 铁富四合7号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38611 | 邳州     | 铁富胡滩6号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38612 | 邳州     | 铁富四合5号变       | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 38613 | 邳州     | 铁富油房2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38614 | 邳州     | PMS 铁富冯圩1号变   | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 38615 | 邳州     | 铁富黄庙1号变       | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 38616 | 邳州     | 铁富前于2号变       | 10       | 250       | 2           | 2               |
| 38617 | 邳州     | PMS 铁富前于1号变   | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 38618 | 邳州     | PMS 铁富宋庄8号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38619 | 邳州     | PMS 铁富后于1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38620 | 邳州     | PMS 铁富后于2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38621 | 邳州     | 铁富姚庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38622 | 邳州     | 铁富农科站1号变      | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 38623 | 邳州     | PMS 铁富镇中1号变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 38624 | 邳州     | 铁富镇中2号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 38625 | 邳州     | 铁富胡滩1号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38626 | 邳州     | PMS 铁富骆家1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38627 | 邳州     | PMS 铁富宋庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38628 | 邳州     | 铁富宋庄1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38629 | 邳州     | PMS 铁富机关4号变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 38630 | 邳州     | PMS 铁富南冯场3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38631 | 邳州     | 铁富南冯场2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38632 | 邳州     | 铁富南冯场1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38633 | 邳州     | PMS 铁富四合2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38634 | 邳州     | 铁富四合3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38635 | 邳州     | 铁富周楼3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38636 | 邳州     | PMS 铁富2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38637 | 邳州     | PMS 铁富汤家2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38638 | 邳州     | PMS 铁富汤家1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38639 | 邳州     | 铁富石庄1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38640 | 邳州     | PMS 铁富1号        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38641 | 邳州     | 铁富3号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38642 | 邳州     | PMS 铁富4号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38643 | 邳州     | 铁富米滩1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38644 | 邳州     | 铁富米滩2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38645 | 邳州     | PMS 铁富周楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38646 | 邳州     | PMS 铁富周楼2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38647 | 邳州     | 铁富机关3号变         | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 38648 | 邳州     | PMS 铁富后于5号变     | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 38649 | 邳州     | 铁富山西7号变         | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 38650 | 邳州     | PMS 铁富九龙沟1号台变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38651 | 邳州     | PMS 铁富连前2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38652 | 邳州     | PMS 铁富瓦房2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38653 | 邳州     | PMS 铁富瓦房3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38654 | 邳州     | PMS 铁富瓦房1号变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38655 | 邳州     | PMS 铁富响墩3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38656 | 邳州     | PMS 铁富四合4号变     | 10       | 250       | 86          | 86              |
| 38657 | 新沂     | 北沟园区1号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38658 | 新沂     | 北沟园区2号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38659 | 新沂     | 北沟园区3号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38660 | 新沂     | 北沟园区4号变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38661 | 新沂     | PMS 北沟国信南变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38662 | 新沂     | PMS 北沟供电老站配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38663 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城77变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38664 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城78变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38665 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑9变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38666 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑8变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38667 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑7变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38668 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑6变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38669 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑5变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38670 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38671 | 新沂     | 北沟供电所东变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38672 | 新沂     | 北沟官庄小区1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38673 | 新沂     | PMS 新安镇官庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38674 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓3-1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38675 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小区综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38676 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38677 | 新沂     | PMS 北沟村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38678 | 新沂     | PMS 北沟南沟4、5队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38679 | 新沂     | PMS 新安镇闻马南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38680 | 新沂     | 北沟闻马西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38681 | 新沂     | PMS 双塘河西西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38682 | 新沂     | PMS 双塘沙沟新区2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38683 | 新沂     | PMS 双塘镇尚湖2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38684 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38685 | 新沂     | PMS 双塘镇蒲沟村南台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38686 | 新沂     | 双塘沙沟东台片         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38687 | 新沂     | PMS 双塘科技台片      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38688 | 新沂     | PMS 双塘袁湖北台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38689 | 新沂     | PMS 双塘镇林场5号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38690 | 新沂     | PMS 双塘新街东1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38691 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟开发区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38692 | 新沂     | PMS 双塘古木西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38693 | 新沂     | PMS 双塘新街西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38694 | 新沂     | 双塘凉泉东台片         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38695 | 新沂     | 双塘三里沟台片         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 38696 | 新沂     | PMS 双塘尚湖台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38697 | 新沂     | PMS 双塘丁集台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38698 | 新沂     | PMS 双塘老街东路台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38699 | 新沂     | PMS 双塘老街台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38700 | 新沂     | PMS 双塘孙庄台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38701 | 新沂     | 双塘沙沟北台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38702 | 新沂     | 双塘徐庄台片          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38703 | 新沂     | PMS 双塘袁湖台片      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38704 | 新沂     | 双塘袁湖孟庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38705 | 新沂     | PMS 双塘大张庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38706 | 新沂     | PMS 双塘刘庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38707 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南主变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38708 | 新沂     | PMS 双塘徐塘北主变台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38709 | 新沂     | PMS 双塘古木村台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38710 | 新沂     | 双塘古木二队台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38711 | 新沂     | PMS 双塘后古木台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38712 | 新沂     | PMS 双塘古木北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38713 | 新沂     | PMS 双塘凉泉台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38714 | 新沂     | 双塘高庄台片        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38715 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38716 | 新沂     | PMS 双塘农科队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38717 | 新沂     | 双塘丁集北台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38718 | 新沂     | 双塘镇徐塘街南2号综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38719 | 新沂     | 双塘双井57队台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38720 | 新沂     | PMS 双塘双井89队台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38721 | 新沂     | PMS 双塘西钓台台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38722 | 新沂     | PMS 双塘双工3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38723 | 新沂     | PMS 双塘小黄墩台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38724 | 新沂     | PMS 双塘九墩西台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38725 | 新沂     | PMS 双塘开发区3号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38726 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38727 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38728 | 新沂     | PMS 双塘东钓台台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38729 | 新沂     | PMS 双塘河西南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38730 | 新沂     | PMS 双塘河西北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38731 | 新沂     | 双塘双井23队台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38732 | 新沂     | PMS 双塘大街北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38733 | 新沂     | PMS 双塘叶庄村台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38734 | 新沂     | 双塘叶庄3队台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38735 | 新沂     | PMS 双塘陆庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38736 | 新沂     | 双塘何庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38737 | 新沂     | PMS 双塘新街南2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38738 | 新沂     | PMS 双塘大街南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38739 | 新沂     | PMS 双塘沙沟南台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38740 | 新沂     | 10kV钓台花苑3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38741 | 新沂     | 10kV钓台花苑2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38742 | 新沂     | 钓台花苑1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38743 | 新沂     | PMS 双塘老街北1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38744 | 新沂     | 双塘古木西2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38745 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南街北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38746 | 新沂     | 双塘小佃户台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38747 | 新沂     | PMS 双塘段宅北台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38748 | 新沂     | PMS 双塘新街北新区台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38749 | 新沂     | PMS 双塘河西4队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38750 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38751 | 新沂     | PMS 双塘竹园南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38752 | 新沂     | PMS 双塘佃户村南台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38753 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38754 | 新沂     | PMS 双塘老街东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38755 | 新沂     | PMS 双塘倪围西台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38756 | 新沂     | 双塘段宅小区东台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38757 | 新沂     | PMS 双塘古木二队东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38758 | 新沂     | PMS 双塘后古木东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38759 | 新沂     | PMS 双塘古木南2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38760 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂东台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38761 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟花场台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38762 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38763 | 新沂     | PMS 双塘丁集四队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38764 | 新沂     | PMS 双塘林场西台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38765 | 新沂     | PMS 双塘袁湖东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38766 | 新沂     | PMS 双塘张庄西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38767 | 新沂     | PMS 双塘刘庄北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38768 | 新沂     | 双塘凉泉北台片        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38769 | 新沂     | 双塘沙沟平房区台片      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38770 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38771 | 新沂     | PMS 双塘凉泉小区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38772 | 新沂     | PMS 双塘丁集西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38773 | 新沂     | PMS 双塘尚湖南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38774 | 新沂     | PMS 双塘古木村中台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38775 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟面粉厂南台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38776 | 新沂     | PMS 双塘新庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38777 | 新沂     | PMS 双塘倪围王庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38778 | 新沂     | PMS 双塘竹园北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38779 | 新沂     | PMS 双塘双井6队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38780 | 新沂     | PMS 双塘双井9队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38781 | 新沂     | PMS 双塘老街东路北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38782 | 新沂     | PMS 双塘老街东路西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38783 | 新沂     | 双塘老街东路3号台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38784 | 新沂     | 双塘河西村中台片       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38785 | 新沂     | PMS 双塘袁湖钢厂台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38786 | 新沂     | PMS 双塘张庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38787 | 新沂     | PMS 双塘河西路南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38788 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38789 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区南台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38790 | 新沂     | PMS 双塘国税台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38791 | 新沂     | PMS 双塘政府西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38792 | 新沂     | PMS 双塘西钓台南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38793 | 新沂     | PMS 双塘陆庄南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38794 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38795 | 新沂     | 双塘双井14队西台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38796 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟中台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38797 | 新沂     | PMS 双塘李庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38798 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38799 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配南台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38800 | 新沂     | 双塘佃户村部台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38801 | 新沂     | 双塘佃户78队北台片     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 38802 | 新沂     | 双塘佃户开发区台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38803 | 新沂     | PMS 双塘叶庄3队北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38804 | 新沂     | PMS 双塘叶庄东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38805 | 新沂     | PMS 双塘大街中台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38806 | 新沂     | PMS 双塘东钓台北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38807 | 新沂     | PMS 双塘何庄南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38808 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38809 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38810 | 新沂     | PMS 双塘佃户78队西台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38811 | 新沂     | PMS 双塘段宅西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38812 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38813 | 新沂     | PMS 双塘刘庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38814 | 新沂     | PMS 双塘铁路东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38815 | 新沂     | PMS 双塘铁路西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38816 | 新沂     | PMS 双塘徐塘新区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38817 | 新沂     | PMS 双塘何庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38818 | 新沂     | PMS 双塘窑西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38819 | 新沂     | PMS 双塘古木东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38820 | 新沂     | PMS 双塘农科队东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38821 | 新沂     | PMS 双塘双井14队东台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38822 | 新沂     | PMS 双塘双井23队东台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38823 | 新沂     | PMS 双塘双井7队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38824 | 新沂     | PMS 双塘双井14队北台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38825 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38826 | 新沂     | 双塘段宅34队东台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38827 | 新沂     | PMS 双塘林场台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38828 | 新沂     | PMS 双塘竹园东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38829 | 新沂     | PMS 双塘古木新区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38830 | 新沂     | PMS 双塘叶庄西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38831 | 新沂     | PMS 双塘丁集南2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38832 | 新沂     | PMS 双塘浦沟北2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38833 | 新沂     | PMS 双塘河西村中2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38834 | 新沂     | PMS 双塘沙沟开发区台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38835 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38836 | 新沂     | PMS 双塘段宅小学台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38837 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38838 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟超市台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38839 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园西台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38840 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区南配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38841 | 新沂     | PMS 双塘双井8队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38842 | 新沂     | PMS 双塘法庭变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38843 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38844 | 新沂     | PMS 双塘何庄北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38845 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38846 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38847 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区北配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38848 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38849 | 新沂     | PMS 双塘高塘中学变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38850 | 新沂     | PMS 双塘高塘小学变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38851 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38852 | 新沂     | PMS 双塘后古木1队配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38853 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38854 | 新沂     | PMS 双塘双井1队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38855 | 新沂     | PMS 双塘双井2队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38856 | 新沂     | PMS 双塘双井4队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38857 | 新沂     | PMS 双塘双井4南队配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38858 | 新沂     | 双塘竹园2号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38859 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉东配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38860 | 新沂     | 双塘竹园西2号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38861 | 新沂     | PMS 双塘段宅东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38862 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38863 | 新沂     | PMS 双塘双井9队东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38864 | 新沂     | 双塘河西西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38865 | 新沂     | 双塘张宅新区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38866 | 新沂     | 双塘双井九墩北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38867 | 新沂     | 双塘支庄东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38868 | 新沂     | 双塘段宅小区北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38869 | 新沂     | 双塘双井4号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38870 | 新沂     | 双塘双井5号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38871 | 新沂     | 双塘丁集2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38872 | 新沂     | 双塘九墩东3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38873 | 新沂     | 双塘沙沟三队台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38874 | 新沂     | 双塘叶庄村部南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38875 | 新沂     | 双塘铁路东2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38876 | 新沂     | 双塘林场6号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38877 | 新沂     | 双塘双井7队北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38878 | 新沂     | 双塘高庄东台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38879 | 新沂     | 双塘尚湖东台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38880 | 新沂     | 双塘佃户村2号南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38881 | 新沂     | 双塘沙沟平房区北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38882 | 新沂     | 双塘河西中3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38883 | 新沂     | 双塘刘庄南西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38884 | 新沂     | 双塘段宅村部台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38885 | 新沂     | 双塘高速路口台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38886 | 新沂     | 双塘双工6号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38887 | 新沂     | 双塘新街东2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38888 | 新沂     | 双塘段宅小区东3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38889 | 新沂     | 双塘新街西2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38890 | 新沂     | 双塘佃户78北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38891 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂南2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38892 | 新沂     | 双塘袁湖南台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38893 | 新沂     | 双塘大街东2号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38894 | 新沂     | 双塘水库西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38895 | 新沂     | 双塘佃户东配南2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38896 | 新沂     | 双塘段宅二队台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38897 | 新沂     | 双塘沙沟东2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38898 | 新沂     | 双塘浦沟东2号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38899 | 新沂     | 双塘浦沟新街2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38900 | 新沂     | 双塘九墩西2号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38901 | 新沂     | 双塘段宅34队北台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38902 | 新沂     | 双塘佃户东配2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38903 | 新沂     | 双塘佃户78队3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38904 | 新沂     | 双塘河西6号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38905 | 新沂     | 双塘佃户凉泉2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38906 | 新沂     | 双塘李庄北台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38907 | 新沂     | 双塘段宅1队台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38908 | 新沂     | 双塘段宅小区东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38909 | 新沂     | 双塘双井14队2号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38910 | 新沂     | 双塘蒲沟新街北台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38911 | 新沂     | 双塘刘庄东2台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38912 | 新沂     | 双塘徐塘南3号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38913 | 邳州     | PMS 铁富小营3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38914 | 邳州     | 铁富小营2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38915 | 邳州     | PMS 铁富汤楼1号变   | 10       | 250       | 170         | 170             |
| 38916 | 邳州     | 铁富汤楼2号变       | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 38917 | 邳州     | 铁富汤楼3号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38918 | 邳州     | 铁富张道口2号变      | 10       | 315       | 111         | 111             |
| 38919 | 邳州     | PMS 铁富张道口3号变  | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 38920 | 邳州     | 铁富张道口5号变      | 10       | 315       | 194         | 194             |
| 38921 | 邳州     | 铁富张道口4号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 38922 | 邳州     | 铁富小营4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38923 | 邳州     | PMS 铁富连后2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38924 | 邳州     | PMS 铁富6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38925 | 邳州     | 铁富涧沟5号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38926 | 邳州     | 铁富连防街道12号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38927 | 邳州     | 铁富连防机关3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38928 | 邳州     | PMS 铁富连防机关4号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38929 | 邳州     | PMS 铁富连防机关5号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38930 | 邳州     | PMS 铁富连防机关6号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38931 | 邳州     | 铁富连防机关8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38932 | 邳州     | 铁富连防机关9号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38933 | 邳州     | 铁富机关6号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 38934 | 邳州     | PMS 铁富涧沟2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38935 | 邳州     | PMS 铁富涧沟3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38936 | 邳州     | 铁富涧沟1号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38937 | 邳州     | PMS 铁富连防机关10号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38938 | 邳州     | 铁富机关7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38939 | 邳州     | PMS 铁富响水流1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38940 | 邳州     | PMS 铁富响水流2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38941 | 邳州     | 铁富小营1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38942 | 邳州     | 铁富胡滩5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38943 | 邳州     | 铁富宋庄9号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38944 | 邳州     | 铁富宋庄6号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38945 | 邳州     | 铁富宋庄7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38946 | 邳州     | 铁富胡滩3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38947 | 邳州     | PMS 铁富胡滩2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 38948 | 邳州     | PMS 铁富骆家2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38949 | 邳州     | PMS 铁富吕家2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38950 | 邳州     | 铁富吕家1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38951 | 邳州     | PMS 铁富吕家3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38952 | 邳州     | PMS 铁富机关9号变    | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 38953 | 邳州     | PMS 铁富沟上2号变    | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 38954 | 邳州     | 铁富沟上1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38955 | 邳州     | PMS 铁富四合1号变    | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 38956 | 邳州     | PMS 铁富小营5号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 38957 | 邳州     | PMS 铁富山西2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38958 | 邳州     | 铁富山西3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38959 | 邳州     | PMS 铁富山西5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38960 | 邳州     | 铁富山后2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38961 | 邳州     | PMS 铁富张庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38962 | 邳州     | 铁富张庄4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38963 | 邳州     | 铁富吴埝1号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38964 | 邳州     | 铁富吴埝3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38965 | 邳州     | PMS 铁富山后1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38966 | 邳州     | 铁富艾山后4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38967 | 邳州     | 铁富杏树1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38968 | 邳州     | PMS 铁富杏树2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38969 | 邳州     | PMS 铁富山后5号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38970 | 邳州     | PMS 铁富山西4号变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 38971 | 邳州     | 铁富山后3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38972 | 邳州     | 铁富朱布2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 38973 | 邳州     | 铁富高家1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38974 | 邳州     | 铁富高家2号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38975 | 邳州     | 铁富张庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38976 | 邳州     | PMS 铁富张庄1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38977 | 邳州     | PMS 铁富大墩3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38978 | 邳州     | 铁富大墩4号变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 38979 | 邳州     | 铁富大墩2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38980 | 邳州     | 铁富后于3号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38981 | 邳州     | PMS 铁富后于4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38982 | 邳州     | 铁富油房1号变        | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 38983 | 邳州     | 铁富大墩1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38984 | 邳州     | PMS 铁富半店1号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38985 | 邳州     | PMS 铁富山西6号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38986 | 邳州     | 铁富连后3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38987 | 邳州     | PMS 铁富连防机关11号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38988 | 邳州     | PMS 铁富连后1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38989 | 邳州     | 铁富机关10号变       | 10       | 315       | 227         | 227             |
| 38990 | 邳州     | 铁富机关11号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38991 | 邳州     | PMS 铁富机关1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 38992 | 邳州     | PMS 铁富响水流3号变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 38993 | 邳州     | 铁富机关8号变        | 10       | 315       | 171         | 171             |
| 38994 | 邳州     | PMS 铁富胡滩4号变    | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 38995 | 邳州     | 铁富宋庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 38996 | 邳州     | 铁富工业园1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 38997 | 邳州     | 铁富工业园2号变       | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 38998 | 邳州     | 铁富胡滩10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 38999 | 邳州     | 铁富汤楼14号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 39000 | 邳州     | 铁富涧沟14号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39001 | 邳州     | PMS 铁富连防半店2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39002 | 邳州     | PMS 铁富半店3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39003 | 邳州     | PMS 铁富艾山后6号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39004 | 邳州     | PMS 铁富艾山西8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39005 | 邳州     | PMS 铁富艾山西9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39006 | 邳州     | PMS 铁富艾山西10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39007 | 邳州     | 铁富机关14号变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 39008 | 邳州     | PMS 铁富黄庙2号变    | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 39009 | 邳州     | PMS 铁富连后4号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39010 | 邳州     | PMS 铁富北冯场1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39011 | 邳州     | 铁富宋庄5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39012 | 邳州     | 铁富姚庄1号变1       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 39013 | 邳州     | 铁富吴埝2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39014 | 邳州     | PMS 铁富5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39015 | 邳州     | PMS 铁富机关2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39016 | 邳州     | 铁富骆家4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39017 | 邳州     | 铁富前于3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39018 | 邳州     | PMS 铁富沟上3号变    | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 39019 | 邳州     | PMS 铁富机关15号变   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 39020 | 邳州     | PMS 铁富瓦房4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39021 | 邳州     | PMS 铁富张庄6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39022 | 邳州     | PMS 铁富张庄5号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39023 | 邳州     | PMS 铁富涧沟7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39024 | 邳州     | 铁富姚庄4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39025 | 邳州     | 铁富响墩4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39026 | 邳州     | 铁富张道口1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39027 | 邳州     | 铁富7号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39028 | 邳州     | PMS 铁富响墩1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39029 | 邳州     | 铁富涧沟4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39030 | 邳州     | PMS 铁富艾山西1号变1  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39031 | 邳州     | PMS 铁富石庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39032 | 邳州     | 铁富宋庄4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39033 | 邳州     | PMS 铁富连防街道13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39034 | 邳州     | PMS 铁富连防街道14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39035 | 邳州     | PMS 铁富响水流4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39036 | 邳州     | PMS 铁富南冯场4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39037 | 邳州     | PMS 铁富汤楼4号变    | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 39038 | 邳州     | PMS 铁富张道口6号变   | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 39039 | 邳州     | PMS 铁富小营6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39040 | 邳州     | PMS 铁富小营7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39041 | 邳州     | PMS 铁富姚庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39042 | 邳州     | PMS 铁富艾山后7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39043 | 邳州     | PMS 铁富艾山后8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39044 | 邳州     | PMS 铁富张庄7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39045 | 邳州     | PMS 铁富张庄8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39046 | 邳州     | PMS 铁富骆家5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39047 | 邳州     | PMS 铁富胡滩7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39048 | 邳州     | PMS 铁富胡滩8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39049 | 邳州     | PMS 铁富前于4号变    | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 39050 | 邳州     | PMS 铁富前于5号变    | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 39051 | 邳州     | PMS 铁富后于6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39052 | 邳州     | 铁富沟上4号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 39053 | 邳州     | PMS 铁富机关16号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39054 | 邳州     | PMS 铁富北冯场2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39055 | 邳州     | PMS 铁富米滩3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39056 | 邳州     | 铁富8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39057 | 邳州     | PMS 铁富响墩5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39058 | 邳州     | PMS 铁富瓦房5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39059 | 邳州     | PMS 铁富连防街道15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39060 | 邳州     | PMS 铁富张道口7号变   | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 39061 | 邳州     | PMS 铁富后于7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39062 | 邳州     | PMS 铁富杏树3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39063 | 邳州     | PMS 铁富宋庄13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39064 | 邳州     | PMS 铁富朱布1号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39065 | 邳州     | PMS 铁富瓦房6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39066 | 邳州     | PMS 铁富半店4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39067 | 邳州     | PMS 铁富吕家7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39068 | 邳州     | PMS 铁富吕家8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39069 | 邳州     | PMS 铁富吕家6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39070 | 邳州     | PMS 铁富骆家6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39071 | 邳州     | PMS 铁富胡滩9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39072 | 邳州     | PMS 铁富宋庄14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39073 | 邳州     | PMS 铁富宋庄15号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39074 | 邳州     | PMS 铁富宋庄16号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39075 | 邳州     | PMS 铁富黄庙3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39076 | 邳州     | PMS 铁富沟上5号变    | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 39077 | 邳州     | PMS 铁富冯圩2号变    | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 39078 | 邳州     | PMS 铁富油房3号变    | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 39079 | 邳州     | PMS 铁富艾山后9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39080 | 邳州     | PMS 铁富艾山后10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39081 | 邳州     | PMS 铁富艾山后11号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39082 | 邳州     | 铁富艾山西11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39083 | 邳州     | PMS 铁富艾山西12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39084 | 邳州     | PMS 铁富艾山西13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39085 | 邳州     | PMS 铁富大墩5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39086 | 邳州     | PMS 铁富大墩6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39087 | 邳州     | PMS 铁富大墩7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39088 | 邳州     | PMS 铁富大墩8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39089 | 邳州     | PMS 铁富涧沟6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39090 | 邳州     | PMS 铁富响水流6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39091 | 邳州     | 铁富小营8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39092 | 邳州     | PMS 铁富南冯场6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39093 | 邳州     | PMS 铁富四合9号变    | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 39094 | 邳州     | 铁富连防街道16号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39095 | 邳州     | 铁富连防街道1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39096 | 邳州     | PMS 铁富连防街道2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39097 | 邳州     | PMS 铁富连后5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39098 | 邳州     | PMS 铁富响墩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39099 | 邳州     | PMS 铁富沟上6号变    | 10       | 400       | 90          | 90              |
| 39100 | 邳州     | PMS 铁富响水流5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39101 | 邳州     | 铁富响水流10号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39102 | 邳州     | PMS 铁富汤楼5号变    | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 39103 | 邳州     | PMS 铁富汤楼6号变    | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 39104 | 邳州     | PMS 铁富四合8号变    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 39105 | 邳州     | PMS 铁富周楼5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39106 | 邳州     | PMS 铁富瓦房7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39107 | 邳州     | PMS 铁富汤家3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39108 | 邳州     | 铁富朱红埠7号变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 39109 | 邳州     | PMS 铁富涧沟9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39110 | 邳州     | PMS 铁富高家3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39111 | 邳州     | PMS 铁富高家4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39112 | 邳州     | PMS 铁富杏树4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39113 | 邳州     | PMS 铁富张庄9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39114 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39115 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39116 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39117 | 邳州     | 铁富后于8号变        | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 39118 | 邳州     | PMS 铁富连后6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39119 | 邳州     | PMS 铁富涧沟8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39120 | 邳州     | 铁富响水流7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39121 | 邳州     | PMS 铁富四合6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39122 | 邳州     | 铁富机关18号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39123 | 邳州     | PMS 铁富连防街道17号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39124 | 邳州     | PMS 铁富沟上7号变    | 10       | 400       | 262         | 262             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39125 | 邳州     | PMS 铁富米滩5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39126 | 邳州     | PMS 铁富米滩4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39127 | 邳州     | PMS 铁富石庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39128 | 邳州     | PMS 铁富10号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39129 | 邳州     | PMS 铁富9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39130 | 邳州     | PMS 铁富机关19号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39131 | 邳州     | 铁富周楼7号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39132 | 邳州     | PMS 铁富周楼8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39133 | 邳州     | PMS 铁富周楼6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39134 | 邳州     | PMS 铁富黄庙4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39135 | 邳州     | PMS 铁富油房4号变    | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 39136 | 邳州     | PMS 铁富连防街道18号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39137 | 邳州     | PMS 铁富宋庄17号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39138 | 邳州     | 铁富宋庄18号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39139 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39140 | 邳州     | PMS 铁富四合10号变   | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 39141 | 邳州     | PMS 铁富机关5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39142 | 邳州     | PMS 铁富张道口9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39143 | 邳州     | PMS 铁富艾山西14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39144 | 邳州     | PMS 铁富涧沟10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39145 | 邳州     | PMS 铁富张庄10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39146 | 邳州     | PMS 铁富张庄11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39147 | 邳州     | PMS 铁富农科站2号变   | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 39148 | 邳州     | PMS 铁富于家新区1号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 39149 | 邳州     | PMS 铁富于家新区2号变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 39150 | 邳州     | PMS 铁富涧沟11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39151 | 邳州     | PMS 铁富机关26号变   | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 39152 | 邳州     | PMS 铁富汤楼7号变    | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 39153 | 邳州     | PMS 铁富姚庄6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39154 | 邳州     | PMS 铁富姚庄7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39155 | 邳州     | PMS 铁富姚庄8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39156 | 邳州     | PMS 铁富姚庄9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39157 | 邳州     | PMS 铁富艾山后12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39158 | 邳州     | PMS 铁富大墩9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39159 | 邳州     | PMS 铁富高家5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39160 | 邳州     | PMS 铁富高家6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39161 | 邳州     | PMS 铁富连防街道7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39162 | 邳州     | PMS 铁富四合11号变   | 10       | 400       | 246         | 246             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39163 | 邳州     | PMS 铁富四合12号变 | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 39164 | 邳州     | PMS 铁富周楼9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39165 | 邳州     | PMS 铁富机关20号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39166 | 邳州     | PMS 铁富机关17号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39167 | 邳州     | PMS 铁富连后7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39168 | 邳州     | 铁富沟上8号变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 39169 | 新沂     | 双塘丁集南3号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39170 | 新沂     | 双塘双井2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39171 | 新沂     | 双塘双井1号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39172 | 新沂     | 双塘双井3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39173 | 新沂     | 双塘刘庄南2号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39174 | 新沂     | 双塘双井街2号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39175 | 新沂     | 双塘双井街1号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39176 | 新沂     | 双塘双井街5号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39177 | 新沂     | 双塘双井街3号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39178 | 新沂     | 双塘双井街6号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39179 | 新沂     | 双塘双井街4号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39180 | 新沂     | 双塘支庄北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39181 | 新沂     | 双塘段宅山庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39182 | 新沂     | 双塘丁集四队东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39183 | 新沂     | 双塘段宅34队2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39184 | 新沂     | 双塘三里沟东2号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39185 | 新沂     | 双塘孟庄村部台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39186 | 新沂     | 双塘老街南台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39187 | 新沂     | 双塘沙沟1队台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39188 | 新沂     | 双塘高塘小区中2号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39189 | 新沂     | 双塘孙庄2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39190 | 新沂     | 双塘刘庄北西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39191 | 新沂     | 双塘刘庄南东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39192 | 新沂     | 双塘古木东1号台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39193 | 新沂     | 双塘尚湖南2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39194 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39195 | 新沂     | 双塘徐唐大街中台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39196 | 新沂     | 双塘小学2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39197 | 新沂     | 双塘政府西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39198 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队北台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39199 | 新沂     | 双塘佃户78队4号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39200 | 新沂     | 双塘叶庄南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39201 | 新沂     | 双塘政府东台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39202 | 新沂     | 双塘蒲沟东3号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39203 | 新沂     | 高塘集居区1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39204 | 新沂     | 双塘镇高塘集居区2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39205 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区2号配变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39206 | 新沂     | 10kV双塘三里沟新区1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39207 | 新沂     | 10kV双塘倪庄新区1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39208 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39209 | 新沂     | PMS 双塘倪围台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39210 | 新沂     | 双塘竹园台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39211 | 新沂     | PMS 双塘丁集二队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39212 | 新沂     | 双塘李庄台片         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39213 | 新沂     | PMS 双塘林场1号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39214 | 新沂     | PMS 双塘林场4号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39215 | 新沂     | PMS 双塘农科站台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39216 | 新沂     | PMS 双塘新庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39217 | 新沂     | PMS 双塘竹园西台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39218 | 新沂     | PMS 双塘三里沟东台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39219 | 新沂     | 双塘徐塘孟庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39220 | 新沂     | PMS 双塘袁湖宝墩台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39221 | 新沂     | PMS 双塘小张庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39222 | 新沂     | PMS 双塘渔场台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39223 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39224 | 新沂     | 双塘段宅34队台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39225 | 新沂     | PMS 双塘佃户村台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39226 | 新沂     | PMS 双塘佃户村2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39227 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39228 | 新沂     | 双塘段宅5、6队台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39229 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39230 | 新沂     | 双塘佃户78队2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39231 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39232 | 新沂     | 双塘段宅小区台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39233 | 新沂     | PMS 双塘段宅1、2队台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39234 | 新沂     | 双塘佃户7、8队台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39235 | 新沂     | 双塘沙沟小区1号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39236 | 新沂     | PMS 双塘沙沟村台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39237 | 新沂     | 双塘双工2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39238 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39239 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39240 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39241 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39242 | 新沂     | PMS 双塘团结站台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39243 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队南台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39244 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39245 | 新沂     | PMS 双塘老街东路2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39246 | 新沂     | PMS 双塘袁湖西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39247 | 新沂     | PMS 双塘沙沟西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39248 | 新沂     | 双塘叶庄东台片         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 39249 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39250 | 新沂     | 双塘丁集南台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39251 | 新沂     | PMS 双塘农科队北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39252 | 新沂     | PMS 双塘刘庄南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39253 | 新沂     | PMS 双塘徐塘街北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39254 | 新沂     | PMS 双塘徐塘大街东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39255 | 新沂     | PMS 双塘新街南3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39256 | 新沂     | PMS 合沟吴家九队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39257 | 新沂     | PMS 合沟大街中心变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39258 | 新沂     | PMS 合沟王庄西配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39259 | 新沂     | PMS 合沟郇楼西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39260 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39261 | 新沂     | PMS 合沟吴家东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39262 | 新沂     | PMS 合沟前八杨南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39263 | 新沂     | PMS 合沟王庄东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39264 | 新沂     | 合沟曹庄南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39265 | 新沂     | PMS 合沟新庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39266 | 新沂     | PMS 合沟姚庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39267 | 新沂     | PMS 合沟青石桥变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39268 | 新沂     | PMS 合沟刘场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39269 | 新沂     | PMS 合沟镇大龙变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39270 | 新沂     | 合沟村南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39271 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39272 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39273 | 新沂     | PMS 合沟花墩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39274 | 新沂     | PMS 合沟介沟何庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39275 | 新沂     | PMS 合沟介沟张庄      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39276 | 新沂     | PMS 合沟镇马场工业区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39277 | 新沂     | PMS 合沟后朱       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39278 | 新沂     | PMS 合沟前朱东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39279 | 新沂     | PMS 合沟曹庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39280 | 新沂     | PMS 合沟老庄单相变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39281 | 新沂     | PMS 合沟窠老庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39282 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39283 | 新沂     | 合沟姚庄17号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39284 | 新沂     | PMS 合沟吴家村部     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39285 | 新沂     | PMS 合沟吴家十队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39286 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39287 | 新沂     | 合沟吴家八队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39288 | 新沂     | 合沟高集三队         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39289 | 新沂     | 合沟高集中心队        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39290 | 新沂     | PMS 合沟后湖小周     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39291 | 新沂     | PMS 合沟小河王元     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39292 | 新沂     | PMS 合沟小河三队     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39293 | 新沂     | PMS 合沟大街南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39294 | 新沂     | PMS 合沟长集大棚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39295 | 新沂     | PMS 合沟后湖大棚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39296 | 新沂     | PMS 合沟高集大棚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39297 | 新沂     | PMS 合沟长集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39298 | 新沂     | PMS 合沟前长集变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39299 | 新沂     | PMS 合沟大龙3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39300 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39301 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39302 | 新沂     | 合沟马场工业区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39303 | 新沂     | 合沟后湖一队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39304 | 新沂     | PMS 合沟前八杨西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39305 | 新沂     | PMS 合沟沟涯2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39306 | 新沂     | PMS 合沟花墩李庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39307 | 新沂     | PMS 合沟张庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39308 | 新沂     | PMS 合沟石庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39309 | 新沂     | PMS 合沟小河一队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39310 | 新沂     | 合沟吴家村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39311 | 新沂     | 合沟后湖四队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39312 | 新沂     | PMS 合沟新街1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39313 | 新沂     | 合沟青石桥冯庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39314 | 新沂     | PMS 合沟郇楼四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39315 | 新沂     | PMS 合沟郇楼南场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39316 | 新沂     | PMS 合沟大龙4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39317 | 新沂     | PMS 合沟房庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39318 | 新沂     | PMS 合沟小河七队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39319 | 新沂     | PMS 合沟前朱东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39320 | 新沂     | PMS 合沟郇楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39321 | 新沂     | PMS 合沟曹庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39322 | 新沂     | PMS 合沟曹庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39323 | 新沂     | PMS 合沟后朱2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39324 | 新沂     | PMS 合沟大街西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39325 | 新沂     | PMS 合沟大龙5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39326 | 新沂     | PMS 合沟村南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39327 | 新沂     | PMS 合沟窠老庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39328 | 新沂     | PMS 合沟何庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39329 | 新沂     | PMS 合沟沙道口3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39330 | 新沂     | PMS 合沟马场东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39331 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39332 | 新沂     | PMS 合沟高集北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39333 | 新沂     | PMS 合沟高集南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39334 | 新沂     | PMS 合沟王元北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39335 | 新沂     | PMS 合沟小河五队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39336 | 新沂     | PMS 合沟姚庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39337 | 新沂     | PMS 合沟刘场2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39338 | 新沂     | PMS 合沟前八杨东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39339 | 新沂     | PMS 合沟沙道口4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39340 | 新沂     | PMS 合沟街南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39341 | 新沂     | PMS 合沟新庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39342 | 新沂     | PMS 合沟后湖二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39343 | 新沂     | PMS 合沟小河王元2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39344 | 新沂     | PMS 合沟小河一队南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39345 | 新沂     | PMS 合沟姚庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39346 | 新沂     | PMS 合沟杨家2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39347 | 新沂     | PMS 合沟后八杨东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39348 | 新沂     | PMS 合沟新街2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39349 | 新沂     | PMS 合沟窠老庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39350 | 新沂     | PMS 合沟前朱西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39351 | 新沂     | PMS 合沟后朱3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39352 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39353 | 新沂     | PMS 合沟王庄西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39354 | 新沂     | PMS 合沟王庄中心变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39355 | 新沂     | PMS 合沟农科站2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39356 | 新沂     | PMS 合沟前八杨中心变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39357 | 新沂     | 合沟界沟刘庄2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39358 | 新沂     | PMS 合沟姚庄4号变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39359 | 新沂     | PMS 合沟姚庄东变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39360 | 新沂     | PMS 合沟小河三队3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39361 | 新沂     | PMS 合沟杨家3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39362 | 新沂     | PMS 合沟后湖村部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39363 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队2号变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39364 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39365 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39366 | 新沂     | 合沟高集三队2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39367 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39368 | 新沂     | PMS 合沟前朱北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39369 | 新沂     | PMS 合沟郇楼3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39370 | 新沂     | PMS 合沟老庄南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39371 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39372 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39373 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄3号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39374 | 新沂     | PMS 合沟大龙9号台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39375 | 新沂     | PMS 合沟新庄5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39376 | 新沂     | PMS 合沟范庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39377 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39378 | 新沂     | PMS 合沟杨庄4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39379 | 新沂     | PMS 合沟后湖4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39380 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39381 | 新沂     | PMS 合沟杨庄3号变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39382 | 新沂     | PMS 合沟长集变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39383 | 新沂     | PMS 合沟彭庄西变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39384 | 新沂     | PMS 合沟镇彭庄东台变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39385 | 新沂     | PMS 合沟后朱5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39386 | 新沂     | 合沟大龙8号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39387 | 新沂     | PMS 合沟曹庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39388 | 新沂     | PMS 合沟曹庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39389 | 新沂     | PMS 合沟公园东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39390 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39391 | 新沂     | PMS 合沟长集二队变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39392 | 新沂     | PMS 合沟长集五队变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39393 | 新沂     | PMS 合沟后湖2号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39394 | 新沂     | 合沟后湖3号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39395 | 新沂     | PMS 合沟后湖六队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39396 | 新沂     | 合沟镇吴家村北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39397 | 新沂     | 合沟吴家八队2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39398 | 新沂     | 合沟吴家六队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39399 | 新沂     | 合沟大沂圩中心变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39400 | 新沂     | PMS 合沟大龙6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39401 | 新沂     | PMS 合沟工业区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39402 | 新沂     | PMS 合沟彭庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39403 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39404 | 新沂     | PMS 合沟小河一队西变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39405 | 新沂     | 合沟小河三队2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39406 | 新沂     | 合沟小河五队4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39407 | 新沂     | 合沟小河五队3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39408 | 新沂     | PMS 合沟彭庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39409 | 新沂     | 合沟新街3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39410 | 新沂     | PMS 合沟彭庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39411 | 新沂     | PMS 合沟老庄北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39412 | 新沂     | PMS 合沟大街2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39413 | 新沂     | PMS 合沟范庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39414 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄村部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39415 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39416 | 新沂     | 合沟高集中心队5号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39417 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队6号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39418 | 新沂     | PMS 合沟王庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39419 | 新沂     | PMS 合沟杨家4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39420 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39421 | 新沂     | PMS 合沟马场3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39422 | 新沂     | PMS 合沟后朱6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39423 | 新沂     | 合沟姚庄5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39424 | 新沂     | PMS 合沟农科站3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39425 | 新沂     | PMS 合沟杨庄小刘场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39426 | 新沂     | PMS 合沟刘场3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39427 | 新沂     | PMS 合沟杨家5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39428 | 新沂     | PMS 合沟大街北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39429 | 新沂     | PMS 合沟杨家6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39430 | 新沂     | PMS 合沟界沟何庄3号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39431 | 新沂     | PMS 合沟新街4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39432 | 新沂     | PMS 合沟镇后朱大棚变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39433 | 新沂     | PMS 合沟大龙7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39434 | 新沂     | PMS 合沟界沟小王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39435 | 新沂     | PMS 合沟前朱西4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39436 | 新沂     | PMS 合沟前朱东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39437 | 新沂     | PMS 合沟后朱4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39438 | 新沂     | PMS 合沟镇公园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39439 | 新沂     | PMS 合沟曹庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39440 | 新沂     | PMS 合沟老庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39441 | 新沂     | PMS 合沟王庄北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39442 | 新沂     | PMS 合沟邹楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39443 | 新沂     | PMS 合沟前朱大棚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39444 | 新沂     | PMS 合沟房庄工业区台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39445 | 新沂     | PMS 合沟沙道口      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39446 | 新沂     | PMS 合沟石庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39447 | 新沂     | PMS 合沟彭庄小学     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39448 | 新沂     | PMS 合沟老庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39449 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩新村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39450 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39451 | 新沂     | PMS 合沟沙道口东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39452 | 新沂     | PMS 合沟王庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39453 | 新沂     | PMS 合沟马场村西     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39454 | 新沂     | PMS 合沟姚庄闸综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39455 | 新沂     | PMS 合沟马场工业园4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39456 | 新沂     | PMS 合沟姚庄6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39457 | 新沂     | 合杨线小河一队3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39458 | 新沂     | 合杨线小河一队西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39459 | 新沂     | PMS 合沟马场工业区3变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39460 | 新沂     | PMS 合沟马场4变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39461 | 新沂     | 合沟工业区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39462 | 新沂     | PMS 农科站4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39463 | 新沂     | PMS 王庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39464 | 新沂     | 后湖5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39465 | 新沂     | PMS 沟涯4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39466 | 新沂     | 王元3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39467 | 新沂     | PMS 新沂市合沟镇人民政府   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39468 | 新沂     | PMS 合沟青石桥村小周2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39469 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄北2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39470 | 新沂     | 青石桥渔湾村台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39471 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39472 | 新沂     | PMS 合沟大街3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39473 | 新沂     | 合沟大沂圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39474 | 新沂     | 合沟大龙东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39475 | 新沂     | 合沟加油站北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39476 | 新沂     | 合沟敬老院东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39477 | 新沂     | 合沟马场南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39478 | 新沂     | 合沟土地所变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39479 | 新沂     | 合沟界沟石庄南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39480 | 新沂     | 合沟刘庄村部变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39481 | 新沂     | 合沟马场村北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39482 | 新沂     | 合沟后朱西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39483 | 新沂     | 合沟张庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39484 | 新沂     | 合沟老庄村部东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39485 | 新沂     | 合沟王庄村部北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39486 | 新沂     | 合沟刘场4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39487 | 新沂     | 合沟胡庄北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39488 | 新沂     | 合沟彭庄5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39489 | 新沂     | 合沟大街北3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39490 | 新沂     | 合沟后湖大棚东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39491 | 新沂     | 合沟小周西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39492 | 新沂     | 合沟后湖村部南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39493 | 新沂     | 合沟后湖小周东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39494 | 新沂     | 合沟杨家东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39495 | 新沂     | 合沟桥头南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39496 | 新沂     | 合沟长集成刚变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39497 | 新沂     | 合沟金诚苑小区南门变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39498 | 新沂     | 合沟金诚苑小区北门变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39499 | 新沂     | 10kV合沟青石小区箱变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39500 | 新沂     | PMS 合沟大街北台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39501 | 邳州     | 九龙湾二期1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39502 | 新沂     | PMS 合沟范庄台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39503 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39504 | 邳州     | 九龙湾二期2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39505 | 新沂     | PMS 合沟小庄台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39506 | 邳州     | 铁富龙鼎小区1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39507 | 新沂     | PMS 合沟农科站台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39508 | 新沂     | 合沟杨庄台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39509 | 邳州     | 铁富龙鼎小区1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39510 | 新沂     | PMS 合沟前朱村西台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39511 | 邳州     | 铁富龙鼎小区2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39512 | 新沂     | 合沟小河一队台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39513 | 邳州     | 铁富龙鼎小区2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39514 | 新沂     | PMS 合沟芳庄台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39515 | 邳州     | 铁富龙鼎小区2配电室4号变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39516 | 新沂     | PMS 合沟沟涯台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39517 | 邳州     | 铁富龙鼎小区2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39518 | 新沂     | 合沟村北台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39519 | 邳州     | 天赐家园配电室2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39520 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39521 | 邳州     | 天赐家园配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39522 | 新沂     | PMS 合沟闸庄台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39523 | 邳州     | 铁富四合13号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 39524 | 新沂     | PMS 合沟马场东台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39525 | 邳州     | PMS 铁富艾山西15号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39526 | 新沂     | PMS 合沟前八杨台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39527 | 邳州     | PMS 铁富连后8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39528 | 新沂     | PMS 合沟长集2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39529 | 邳州     | PMS 铁富机关21号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39530 | 新沂     | PMS 合沟新庄台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39531 | 邳州     | PMS 铁富连防街道19号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39532 | 新沂     | PMS 合沟杨家93号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39533 | 邳州     | PMS 铁富张庄12号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39534 | 新沂     | PMS 合沟杨家92号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39535 | 邳州     | PMS 铁富艾山西16号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39536 | 新沂     | PMS 合沟杨家40号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39537 | 邳州     | PMS 铁富米滩6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39538 | 新沂     | PMS 合沟姚庄103号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39539 | 邳州     | PMS 铁富冯圩3号变     | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 39540 | 新沂     | PMS 合沟后八杨南台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39541 | 邳州     | PMS 铁富黄庙5号变     | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 39542 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩1号台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39543 | 邳州     | PMS 铁富农科站3号变   | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 39544 | 新沂     | PMS 合沟小河五队台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39545 | 邳州     | PMS 铁富沟上9号变    | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 39546 | 新沂     | PMS 合沟后湖三队台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39547 | 邳州     | PMS 铁富油房5号变    | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 39548 | 邳州     | PMS 铁富油房6号变    | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 39549 | 新沂     | PMS 合沟后湖五队台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39550 | 邳州     | 铁富响水流8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39551 | 新沂     | PMS 合沟前朱北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39552 | 邳州     | PMS 铁富四合15号变   | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 39553 | 新沂     | PMS 合沟彭庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39554 | 邳州     | PMS 铁富四合14号变   | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 39555 | 新沂     | PMS 合沟青石桥杨圩变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39556 | 邳州     | PMS 铁富四合16号变   | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 39557 | 新沂     | PMS 合沟沙道口西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39558 | 邳州     | PMS 铁富大墩10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39559 | 邳州     | PMS 铁富机关22号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39560 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39561 | 邳州     | PMS 铁富吴埝4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39562 | 新沂     | PMS 合沟马场2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39563 | 邳州     | PMS 铁富吴埝5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39564 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39565 | 邳州     | PMS 铁富吴埝6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39566 | 新沂     | PMS 合沟大龙2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39567 | 邳州     | PMS 铁富张庄13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39568 | 新沂     | 合沟沙道口2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39569 | 邳州     | PMS 铁富张庄14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39570 | 新沂     | PMS 合沟杨庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39571 | 新沂     | PMS 合沟曹庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39572 | 新沂     | PMS 合沟后朱北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39573 | 邳州     | PMS 铁富张道口12号变  | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 39574 | 新沂     | PMS 合沟老庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39575 | 邳州     | PMS 铁富张道口13号变  | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 39576 | 新沂     | 合沟新庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39577 | 邳州     | PMS 铁富沟上11号变   | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 39578 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39579 | 邳州     | 铁富油房8号变        | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 39580 | 新沂     | PMS 唐店中季墩1号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39581 | 邳州     | PMS 铁富张道口11号变  | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 39582 | 新沂     | 唐店东岭四五六队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39583 | 邳州     | PMS 铁富艾山西17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39584 | 邳州     | PMS 铁富艾山西18号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39585 | 新沂     | 唐店前滩西台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39586 | 邳州     | PMS 铁富米滩7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39587 | 新沂     | 唐店西街1号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39588 | 邳州     | PMS 铁富冯圩4号变    | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 39589 | 新沂     | 唐店民营1号综合变      | 20       | 315       | 0           | 0               |
| 39590 | 邳州     | PMS 铁富连后9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39591 | 新沂     | PMS 唐店苏营南综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39592 | 邳州     | PMS 铁富涧沟12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39593 | 新沂     | PMS 唐店双山综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39594 | 邳州     | PMS 铁富艾山后13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39595 | 新沂     | 唐店坡桥南单相变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39596 | 邳州     | PMS 铁富张道口10号变  | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 39597 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39598 | 邳州     | PMS 铁富汤楼8号变    | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 39599 | 新沂     | 唐店新村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39600 | 邳州     | PMS 铁富汤楼9号变    | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 39601 | 新沂     | PMS 唐店龙河东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39602 | 邳州     | PMS 铁富汤楼10号变   | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 39603 | 新沂     | PMS 唐店旗杆底北综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39604 | 邳州     | PMS 铁富汤楼11号变   | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 39605 | 新沂     | PMS 唐店西街南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39606 | 邳州     | PMS 铁富汤楼12号变   | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 39607 | 新沂     | PMS 唐店八户村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39608 | 邳州     | PMS 铁富汤楼13号变   | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 39609 | 新沂     | PMS 唐店尚营村2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39610 | 邳州     | PMS 铁富大墩12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39611 | 新沂     | PMS 唐店徐李2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39612 | 邳州     | PMS 铁富涧沟13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39613 | 新沂     | PMS 唐店徐李小区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39614 | 新沂     | 唐店东岭三七队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39615 | 邳州     | PMS 铁富油房7号变    | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 39616 | 新沂     | PMS 唐店徐李大街2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39617 | 邳州     | 铁富连后12号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39618 | 新沂     | 唐店苏营西综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39619 | 邳州     | PMS 铁富沟上10号变  | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 39620 | 新沂     | PMS 唐店医院变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39621 | 邳州     | 铁富响水流9号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39622 | 新沂     | PMS 唐店双南综合变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39623 | 邳州     | 铁富艾山后14号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39624 | 新沂     | PMS 唐店李刘综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39625 | 邳州     | 铁富汤家5号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39626 | 新沂     | PMS 唐店褚湖变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39627 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39628 | 新沂     | PMS 唐店旗杆单相变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39629 | 新沂     | PMS 唐店旗杆变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39630 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39631 | 新沂     | PMS 唐店徐李西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39632 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39633 | 新沂     | PMS 唐店唐店南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39634 | 邳州     | 铁富九龙沟2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39635 | 新沂     | 唐店王湖南综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39636 | 邳州     | PMS 铁富机关24号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39637 | 新沂     | PMS 唐店姚湖综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39638 | 邳州     | 铁富四合17号变      | 10       | 630       | 413         | 413             |
| 39639 | 新沂     | 唐店季墩综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39640 | 新沂     | PMS 唐店刘墩综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39641 | 邳州     | PMS 铁富机关23号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39642 | 新沂     | PMS 唐店叶庄单相变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39643 | 邳州     | 铁富艾山后15号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39644 | 新沂     | PMS 唐店力庄综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39645 | 邳州     | PMS 铁富机关25号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39646 | 新沂     | 唐店东街中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39647 | 邳州     | 铁富镇北1号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 39648 | 新沂     | 唐店西街北综合变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39649 | 邳州     | PMS 铁富小营9号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39650 | 新沂     | PMS 唐店后滩村部综合变 | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 39651 | 新沂     | 唐店东街北综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39652 | 邳州     | 铁富后于9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39653 | 新沂     | PMS 唐店李刘南综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39654 | 邳州     | PMS 铁富半店6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39655 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39656 | 邳州     | 铁富艾山后16号变     | 10       | 100       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39657 | 新沂     | PMS 唐店龙河南菜园单项综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39658 | 邳州     | 铁富艾山后17号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39659 | 新沂     | 唐店后滩北综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39660 | 邳州     | 铁富张庄15号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39661 | 邳州     | 铁富艾山西19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39662 | 新沂     | PMS 唐店孙圩综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39663 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39664 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室4变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39665 | 新沂     | 唐店尚营村变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39666 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39667 | 新沂     | 唐店东街南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39668 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 39669 | 新沂     | PMS 唐店杜湖综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39670 | 新沂     | PMS 唐店解放村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39671 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 39672 | 新沂     | PMS 唐店徐李村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39673 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 39674 | 新沂     | 唐店后滩东变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39675 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39676 | 新沂     | PMS 唐店后滩南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39677 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室2变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39678 | 新沂     | PMS 唐店曹圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39679 | 邳州     | 铁富张庄16号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39680 | 新沂     | PMS 唐店坡桥北台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39681 | 邳州     | 铁富吴埝7号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39682 | 新沂     | PMS 唐店苏营综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39683 | 邳州     | 铁富吕家9号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39684 | 新沂     | PMS 唐店尚庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39685 | 邳州     | 铁富骆家7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39686 | 新沂     | PMS 唐店卓庄综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39687 | 邳州     | 铁富宋庄19号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39688 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39689 | 邳州     | 铁富吴埝9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39690 | 新沂     | 唐店臧庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39691 | 邳州     | 铁富艾山西20号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39692 | 新沂     | PMS 唐店西街西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39693 | 邳州     | 铁富半店7号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39694 | 新沂     | PMS 唐店后滩中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39695 | 邳州     | 铁富连后13号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39696 | 新沂     | 唐店西街中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39697 | 邳州     | 铁富半店8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39698 | 新沂     | PMS 唐店前滩小圩综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39699 | 邳州     | 铁富张庄19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39700 | 新沂     | PMS 唐店陈庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39701 | 邳州     | 铁富张庄17号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39702 | 邳州     | 铁富张庄18号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39703 | 新沂     | PMS 唐店龙河北综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39704 | 邳州     | 铁富涧沟18号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39705 | 新沂     | PMS 唐店慎圩综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39706 | 邳州     | 铁富高家7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39707 | 新沂     | PMS 唐店马场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39708 | 新沂     | PMS 唐店龙河中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39709 | 邳州     | 铁富吕家10号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39710 | 新沂     | 唐店双北综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39711 | 邳州     | 铁富龙鼎小区3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39712 | 新沂     | PMS 唐店东岭4、5、6队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39713 | 邳州     | 铁富龙鼎小区3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 39714 | 新沂     | PMS 唐店双城综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39715 | 邳州     | 铁富吴埝8号变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 39716 | 新沂     | PMS 唐店李四综合变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39717 | 邳州     | 铁富响墩7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39718 | 新沂     | 唐店史城综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39719 | 邳州     | 铁富涧沟19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39720 | 新沂     | PMS 唐店小王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39721 | 邳州     | 铁富后于10号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39722 | 新沂     | PMS 唐店解放村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39723 | 邳州     | 铁富涧沟15号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39724 | 新沂     | 唐店龙河南综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39725 | 邳州     | 铁富涧沟16号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39726 | 新沂     | PMS 唐店前滩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39727 | 邳州     | 铁富涧沟17号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39728 | 新沂     | 唐店小芦汪变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39729 | 新沂     | PMS 唐店芦汪变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39730 | 邳州     | 铁富响墩8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39731 | 新沂     | PMS 唐店坡桥综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39732 | 邳州     | 铁富机关27号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39733 | 新沂     | PMS 唐店前滩南综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39734 | 新沂     | PMS 唐店后滩新村综合变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39735 | 邳州     | 铁富隆泰园1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39736 | 新沂     | 唐店东三队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39737 | 邳州     | 铁富连后10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39738 | 新沂     | 唐店政府综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39739 | 新沂     | 唐店中2号台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39740 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39741 | 邳州     | 铁富11号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39742 | 邳州     | 铁富姚庄3号箱变1号变压器  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39743 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39744 | 邳州     | 铁富连后11号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 39745 | 新沂     | 唐店镇坡桥曹圩2号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39746 | 邳州     | 铁富响墩6号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39747 | 新沂     | PMS 唐店镇龙河西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39748 | 邳州     | 铁富吕家4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39749 | 新沂     | 唐店后滩南1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39750 | 邳州     | PMS 铁富机关12号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39751 | 新沂     | 唐店后滩北1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39752 | 邳州     | PMS 铁富宋庄10号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39753 | 新沂     | PMS 唐店臭桔障变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39754 | 邳州     | PMS 铁富宋庄11号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39755 | 新沂     | PMS 唐店墩上变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39756 | 邳州     | 铁富宋庄12号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39757 | 新沂     | PMS 唐店龙泉变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39758 | 邳州     | PMS 陈楼大顾中台     | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 39759 | 新沂     | PMS 唐店双南东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39760 | 邳州     | 陈楼菜园3号变        | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 39761 | 新沂     | PMS 唐店张圩变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39762 | 邳州     | 陈楼左西木业         | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 39763 | 新沂     | PMS 唐店褚湖2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39764 | 邳州     | PMS 陈楼杜村东台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39765 | 新沂     | PMS 唐店卓庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39766 | 邳州     | PMS 陈楼杜村中台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39767 | 新沂     | PMS 唐店芦汪南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39768 | 邳州     | 陈楼杜村南台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39769 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39770 | 邳州     | PMS 陈楼果三台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39771 | 新沂     | PMS 唐店徐圩变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39772 | 邳州     | PMS 陈楼小魏庄台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39773 | 新沂     | PMS 唐店徐李北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39774 | 邳州     | PMS 陈楼杜村工业园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39775 | 新沂     | 唐店山前1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39776 | 邳州     | 陈楼左东村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39777 | 新沂     | PMS 唐店苏营西1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39778 | 邳州     | PMS 陈楼左东4号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39779 | 新沂     | PMS 唐店李刘北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39780 | 邳州     | 陈楼左东东台             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39781 | 新沂     | PMS 唐店小圩南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39782 | 邳州     | PMS 陈楼省城北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39783 | 新沂     | PMS 唐店小圩2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39784 | 邳州     | PMS 陈楼省城西台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39785 | 新沂     | PMS 唐店丁坤变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39786 | 邳州     | PMS 陈楼省城4号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39787 | 新沂     | PMS 唐店孙圩1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39788 | 邳州     | PMS 陈楼省城1号单相变      | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 39789 | 新沂     | 唐店王湖1号台变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39790 | 邳州     | 陈楼省城2号相变           | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 39791 | 新沂     | PMS 唐店王湖南1号台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39792 | 邳州     | PMS 陈楼省城5号变（省城村部变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39793 | 新沂     | PMS 唐店信用社1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39794 | 邳州     | 陈楼杜场台变             | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 39795 | 新沂     | PMS 唐店苏营东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39796 | 新沂     | PMS 唐店龙中1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39797 | 新沂     | PMS 唐店杜湖1号台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39798 | 邳州     | 陈楼葛场台变             | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 39799 | 新沂     | 新沂唐店前滩西1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39800 | 新沂     | 新沂唐店西街中1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39801 | 邳州     | 陈楼柳场台变             | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 39802 | 新沂     | PMS 新沂唐店臧庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39803 | 新沂     | PMS 唐店褚湖小圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39804 | 邳州     | PMS 陈楼大孙南台变        | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 39805 | 新沂     | PMS 唐店褚湖菜园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39806 | 新沂     | PMS 唐店杜湖西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39807 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛4号变       | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 39808 | 新沂     | PMS 唐店杜湖北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39809 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道西台    | 10       | 630       | 459         | 459             |
| 39810 | 新沂     | 唐店陈庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39811 | 新沂     | PMS 唐店龙河北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39812 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道中台    | 10       | 630       | 411         | 411             |
| 39813 | 新沂     | PMS 唐店龙河中2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39814 | 邳州     | PMS 陈楼大孙台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39815 | 新沂     | 唐店南菜园变         | 20       | 315       | 0           | 0               |
| 39816 | 邳州     | PMS 陈楼袁湾南台     | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 39817 | 新沂     | PMS 唐店八户村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39818 | 邳州     | PMS 陈楼吴楼东台     | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 39819 | 新沂     | PMS 唐店八户村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39820 | 邳州     | PMS 陈楼丁庄邵家变    | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 39821 | 新沂     | PMS 唐店东常圩变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39822 | 邳州     | 陈楼袁湾北台         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39823 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39824 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39825 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39826 | 新沂     | PMS 唐店东岭四五六队东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39827 | 邳州     | 陈楼镇果二北台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39828 | 新沂     | 唐店解放北1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39829 | 邳州     | 陈楼新营4号变        | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 39830 | 新沂     | PMS 唐店解放南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39831 | 邳州     | PMS 陈楼竹园西台     | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 39832 | 新沂     | PMS 唐店徐李北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39833 | 邳州     | PMS 陈楼丁庄村部     | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 39834 | 新沂     | PMS 唐店尚营村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39835 | 邳州     | PMS 陈楼大孙东湖电站   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39836 | 新沂     | PMS 唐店尚营小王1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39837 | 邳州     | 陈楼李家北台         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39838 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39839 | 邳州     | 陈楼李家南台         | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 39840 | 新沂     | 唐店芦汪3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39841 | 邳州     | PMS 陈楼圈子南台     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39842 | 新沂     | PMS 唐店龙河东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39843 | 邳州     | PMS 陈楼圈子北台     | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 39844 | 新沂     | PMS 唐店后滩中1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39845 | 邳州     | 陈楼竹园东台         | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 39846 | 新沂     | PMS 唐店曹圩1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39847 | 邳州     | PMS 陈楼竹园南台1号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39848 | 邳州     | 陈楼院许北台        | 10       | 200       | 58          | 58              |
| 39849 | 邳州     | 陈楼新营小王庄       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39850 | 邳州     | PMS 陈楼院许中台    | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 39851 | 邳州     | PMS 陈楼甄家北台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39852 | 邳州     | PMS 陈楼甄家南台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39853 | 邳州     | 陈楼院许南台        | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 39854 | 邳州     | PMS 陈楼新营东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39855 | 邳州     | 陈楼吴庙东台        | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 39856 | 邳州     | PMS 陈楼新营小郑庄   | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 39857 | 邳州     | PMS 陈楼新营6号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39858 | 邳州     | 陈楼北台          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39859 | 邳州     | PMS 陈楼南台2号    | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 39860 | 邳州     | 陈楼左西村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39861 | 邳州     | PMS 陈楼菜园1号变   | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 39862 | 邳州     | PMS 陈楼菜园2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39863 | 邳州     | 陈楼镇杜村4号台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39864 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道东台   | 10       | 630       | 391         | 391             |
| 39865 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道5号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39866 | 邳州     | PMS 陈楼大顾小孙庄台变 | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 39867 | 邳州     | PMS 陈楼镇果办4号变  | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 39868 | 邳州     | PMS 陈楼镇果办3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39869 | 邳州     | PMS 陈楼镇工区二变   | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 39870 | 邳州     | PMS 陈楼镇果办台变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39871 | 邳州     | 陈楼镇果二南台       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39872 | 邳州     | PMS 陈楼小薛城后变   | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 39873 | 邳州     | PMS 陈楼小薛东台    | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 39874 | 邳州     | PMS 陈楼大顾西台    | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 39875 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39876 | 邳州     | PMS 陈楼大顾4号变   | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 39877 | 邳州     | PMS 陈楼袁湾3号变   | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 39878 | 邳州     | 陈楼吴庙3号变       | 10       | 200       | 89          | 89              |
| 39879 | 邳州     | PMS 陈楼袁湾4号变   | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 39880 | 邳州     | PMS 陈楼新营西台    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39881 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道4号变  | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 39882 | 邳州     | PMS 陈楼镇一工区变   | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 39883 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛村9号变 | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 39884 | 邳州     | 陈楼镇袁湾村8号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39885 | 邳州     | PMS 陈楼镇邵家3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39886 | 邳州     | PMS 陈楼吴楼西台变    | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 39887 | 邳州     | PMS 陈楼吴庙5号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39888 | 邳州     | PMS 陈楼卞家2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39889 | 邳州     | 陈楼袁湾9号变        | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 39890 | 邳州     | PMS 陈楼吴庙4号变    | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 39891 | 邳州     | 陈楼吴庙西台2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39892 | 邳州     | PMS 陈楼镇李家2号变   | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 39893 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园中台3号变 | 10       | 200       | 125         | 125             |
| 39894 | 邳州     | 陈楼吴庙西台         | 10       | 200       | 46          | 46              |
| 39895 | 邳州     | PMS 陈楼小薛8号变    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 39896 | 邳州     | PMS 陈楼杜村南台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39897 | 邳州     | 陈楼魏庄2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 39898 | 邳州     | PMS 陈楼镇五工区变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39899 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39900 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村6号变  | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 39901 | 邳州     | PMS 陈楼杜村5号变    | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 39902 | 邳州     | 陈楼镇卞家3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39903 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园6号变   | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 39904 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许村5号变  | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 39905 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39906 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城8号变   | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 39907 | 邳州     | 陈楼镇左东5号变       | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 39908 | 邳州     | PMS 陈楼镇六工区台变   | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 39909 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道6号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 39910 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39911 | 邳州     | PMS 陈楼镇大孙5号变   | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 39912 | 邳州     | PMS 陈楼镇吴庙6号变   | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 39913 | 邳州     | 陈楼镇吴庙9号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39914 | 邳州     | 陈楼镇吴庙7号变       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 39915 | 邳州     | 陈楼镇吴庙8号变       | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 39916 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营8号变   | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 39917 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营11号变  | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 39918 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39919 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营10号变  | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 39920 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城12号变  | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 39921 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39922 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39923 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39924 | 邳州     | 陈楼镇李家3号变       | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 39925 | 邳州     | PMS 陈楼镇圈子3号变   | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 39926 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许8号变   | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 39927 | 邳州     | 陈楼镇院许6号变       | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 39928 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许7号变   | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 39929 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39930 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一3号变   | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 39931 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾8号变   | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 39932 | 邳州     | 陈楼镇省城11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39933 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39934 | 邳州     | 陈楼镇吴庙10号变      | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 39935 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾10号变  | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 39936 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园7号变   | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 39937 | 新沂     | PMS 唐店曹圩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39938 | 新沂     | PMS 唐店孙圩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39939 | 新沂     | 新沂唐店新唐中河变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39940 | 新沂     | PMS 唐店旗杆1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39941 | 新沂     | PMS 新沂唐店马场臧庄东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39942 | 新沂     | 唐店马场1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39943 | 新沂     | 唐店马场2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39944 | 新沂     | PMS 唐店卓庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39945 | 新沂     | 唐店姚湖西1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39946 | 新沂     | 唐店兴唐变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39947 | 新沂     | 唐店力庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 39948 | 新沂     | PMS 唐店刘墩1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39949 | 新沂     | PMS 唐店刘墩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39950 | 新沂     | PMS 唐店慎圩1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39951 | 新沂     | PMS 唐店双城1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39952 | 新沂     | PMS 唐店史城东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39953 | 新沂     | PMS 唐店史城西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39954 | 邳州     | PMS 陈楼镇圈子村4号变  | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 39955 | 新沂     | PMS 唐店季墩1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39956 | 新沂     | PMS 唐店李刘2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39957 | 邳州     | PMS 陈楼圈子5号变    | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 39958 | 新沂     | PMS 唐店马场南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39959 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾9号变   | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 39960 | 新沂     | PMS 唐店尚营3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39961 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村11号变     | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 39962 | 新沂     | PMS 唐店藏庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39963 | 邳州     | 陈楼镇杜村7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39964 | 新沂     | PMS 唐店后滩南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39965 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39966 | 新沂     | PMS 唐店双山山前3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39967 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村10号变     | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 39968 | 新沂     | PMS 唐店南李四1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39969 | 邳州     | 陈楼镇柳场2号变          | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 39970 | 新沂     | PMS 唐店苏营北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39971 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园8号变      | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 39972 | 新沂     | PMS 唐店苏营西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39973 | 邳州     | PMS 陈楼镇大孙6号变      | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 39974 | 新沂     | PMS 唐店马场果园台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39975 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛10号变     | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 39976 | 新沂     | 唐店尚庄1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39977 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛11号变     | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 39978 | 新沂     | PMS 唐店西常圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39979 | 邳州     | 陈楼镇葛场2号变          | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 39980 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜场2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39981 | 新沂     | 唐店中5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39982 | 邳州     | PMS 陈楼镇果三2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39983 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39984 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营12号变     | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 39985 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39986 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾11号变     | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 39987 | 新沂     | PMS 唐店尚营东岭2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39988 | 新沂     | PMS 唐店徐李七八队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39989 | 新沂     | PMS 唐店卓庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39990 | 邳州     | 陈楼镇卞家4号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 39991 | 新沂     | PMS 唐店龙河大街2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39992 | 新沂     | PMS 唐店潘庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39993 | 新沂     | 唐店卓庄北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39994 | 新沂     | 唐店后滩东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 39995 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室5变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39996 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室7变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39997 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室3变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 39998 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营13号变     | 10       | 400       | 206         | 206             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 39999 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东7号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40000 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营14号变           | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 40001 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40002 | 邳州     | PMS 陈楼镇小王庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40003 | 新沂     | PMS 唐店徐李村东配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40004 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村9号变            | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 40005 | 邳州     | PMS 陈楼镇吴楼3号变            | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 40006 | 新沂     | PMS 唐店徐李村西配1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40007 | 邳州     | PMS 陈楼镇江山花园小区           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40008 | 新沂     | PMS 唐店水厂配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40009 | 邳州     | PMS 陈楼镇吴楼4号变            | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 40010 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40011 | 邳州     | 陈楼镇卞家5号变                | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40012 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40013 | 邳州     | 陈楼镇左东安置房2变压器            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40014 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40015 | 邳州     | 陈楼镇左东安置房3变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40016 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室2变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40017 | 邳州     | 陈楼镇左东安置房4变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40018 | 新沂     | PMS 唐店龙河北3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40019 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40020 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营15号变           | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 40021 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40022 | 邳州     | 陈楼镇吴庙11号变               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40023 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40024 | 邳州     | 陈楼镇吴庙12号变               | 10       | 200       | 94          | 94              |
| 40025 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室3变压器       | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40026 | 邳州     | 陈楼镇吴庙13号变               | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 40027 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室2变压器       | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40028 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营小郑庄2号变         | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 40029 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室4变压器       | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40030 | 邳州     | 陈楼镇吴庙14号变               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40031 | 邳州     | PMS 陈楼镇果二3号变            | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 40032 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室1变压器       | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40033 | 邳州     | 陈楼镇吴庙15号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40034 | 新沂     | 20kV金唐新城6配电室1变压器        | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40035 | 邳州     | 陈楼镇吴庙16号变               | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 40036 | 新沂     | 20kV金唐新城6号配电室2变压器       | 20       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40037 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园9号变       | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 40038 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室1号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40039 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营16号变      | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 40040 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室2号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40041 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40042 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营17号变      | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 40043 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室4号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40044 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营18号变      | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 40045 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室1变压器  | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40046 | 邳州     | 陈楼镇新营19号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40047 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室2变压器  | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40048 | 邳州     | 陈楼镇吴庙17号变          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 40049 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室2变压器  | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40050 | 邳州     | PMS 陈楼镇吴庙18号变      | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 40051 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室1变压器  | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40052 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室1号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40053 | 邳州     | PMS 陈楼镇圈子小集2号变     | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 40054 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室4号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40055 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营王庄3号变     | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 40056 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40057 | 邳州     | 陈楼镇卞家6号变           | 10       | 200       | 143         | 143             |
| 40058 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室2号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40059 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40060 | 新沂     | 唐店后滩中2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40061 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道8号变       | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 40062 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛12号变      | 10       | 400       | 67          | 67              |
| 40063 | 新沂     | 唐店福客隆变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40064 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾12号变      | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 40065 | 新沂     | PMS 唐店山前南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40066 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾13号变      | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 40067 | 新沂     | PMS 唐店东岭渔场变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40068 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾村14号变     | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 40069 | 新沂     | 唐店后滩南3号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40070 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾7号变       | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 40071 | 新沂     | PMS 唐店卓庄1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40072 | 邳州     | 陈楼镇陈楼8号变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40073 | 新沂     | PMS 唐店卓庄4号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40074 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40075 | 新沂     | PMS 唐店山前东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40076 | 邳州     | PMS 陈楼镇吴楼5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40077 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村9号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40078 | 新沂     | 唐店山前西配变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40079 | 新沂     | PMS 唐店龙河西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40080 | 邳州     | 陈楼镇李家4号变       | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 40081 | 新沂     | 唐店苏通综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40082 | 邳州     | 陈楼镇卞家7号变       | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 40083 | 新沂     | 唐店盆景园变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40084 | 邳州     | PMS 陈楼镇小集3号变   | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 40085 | 邳州     | 陈楼镇大顾11号变      | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 40086 | 新沂     | 唐店西街中2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40087 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道9号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40088 | 新沂     | 唐店臧庄2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40089 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许9号变   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 40090 | 新沂     | 唐店中3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40091 | 新沂     | 唐店李圩变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40092 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许10号变  | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 40093 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许11号变  | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 40094 | 邳州     | 陈楼镇小薛15号变      | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 40095 | 新沂     | 唐店龙河西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40096 | 邳州     | 陈楼镇观光园1号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40097 | 新沂     | 唐店徐李东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40098 | 邳州     | 陈楼镇观光园2号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40099 | 新沂     | 唐店芦汪5号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40100 | 新沂     | 唐店尚营一二队3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40101 | 新沂     | 唐店东岭四五六队东2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40102 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许村13号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40103 | 新沂     | 唐店中6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40104 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许村14号变 | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 40105 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许村15号变 | 10       | 400       | 15          | 15              |
| 40106 | 新沂     | 唐店芦汪6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40107 | 邳州     | PMS 陈楼镇院许村12号变 | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 40108 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园10变   | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 40109 | 新沂     | 唐店旗杆南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40110 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道10号变  | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 40111 | 新沂     | 唐店曹庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40112 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西村9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40113 | 新沂     | 唐店后滩南4号             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40114 | 新沂     | 唐店尚营村4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40115 | 邳州     | 陈楼镇小薛村14号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40116 | 新沂     | 唐店尚营小王3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40117 | 邳州     | 陈楼镇小薛村13号变          | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 40118 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40119 | 邳州     | 陈楼镇街道12号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40120 | 新沂     | 唐店八户五六队4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40121 | 邳州     | 陈楼镇街道13号变           | 10       | 630       | 436         | 436             |
| 40122 | 新沂     | 唐店慎圩3号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40123 | 邳州     | 陈楼镇街道11号变           | 10       | 630       | 483         | 483             |
| 40124 | 新沂     | 唐店八户村6号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40125 | 邳州     | 陈楼镇左西14号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40126 | 新沂     | 唐店苏通2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40127 | 邳州     | 陈楼镇袁湾15号变           | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 40128 | 新沂     | 唐店龙河中3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40129 | 新沂     | 唐店尚营5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40130 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室2变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40131 | 新沂     | 唐店前后刘变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40132 | 新沂     | 唐店马场4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40133 | 新沂     | 唐店八户村7号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40134 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室1变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40135 | 新沂     | 唐店季墩2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40136 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室2变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40137 | 新沂     | 唐店马场3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40138 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室1变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40139 | 新沂     | 唐店八户养殖变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40140 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室2变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40141 | 新沂     | 唐店西街北3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40142 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室1变压器 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40143 | 新沂     | 唐店季墩3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40144 | 邳州     | 陈楼镇左西村15号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40145 | 新沂     | 苏营花苑1配电室2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40146 | 邳州     | 陈楼镇果一5号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40147 | 新沂     | 苏营花苑2配电室4变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40148 | 邳州     | 陈楼镇杜村18号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40149 | 新沂     | 苏营花苑2配电室2变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40150 | 邳州     | 陈楼镇果三3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40151 | 新沂     | 苏营花苑4配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40152 | 邳州     | 陈楼镇左西10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40153 | 新沂     | 苏营花苑2配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40154 | 邳州     | 陈楼镇大顾12号变  | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 40155 | 新沂     | 苏营花苑4配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40156 | 邳州     | 陈楼镇杜村15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40157 | 新沂     | 苏营花苑1配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40158 | 邳州     | 陈楼镇果一4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40159 | 邳州     | 陈楼镇卞家8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40160 | 邳州     | 陈楼镇杜村14号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40161 | 新沂     | 苏营花苑1配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40162 | 邳州     | 陈楼镇街道14号变  | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 40163 | 新沂     | 苏营花苑2配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40164 | 邳州     | 陈楼镇新营20号变  | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 40165 | 新沂     | 苏营花苑3配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40166 | 邳州     | 陈楼镇七工区台变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40167 | 新沂     | 苏营花苑3配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40168 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村10号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40169 | 新沂     | 苏营花苑3配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40170 | 邳州     | 陈楼镇吴楼6号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40171 | 邳州     | 陈楼镇左西村11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40172 | 新沂     | 苏营花苑3配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40173 | 新沂     | 苏营花苑1配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40174 | 邳州     | 陈楼镇杜村17号变  | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 40175 | 新沂     | 唐店解放南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40176 | 邳州     | 陈楼镇省城村15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40177 | 新沂     | 唐店徐李西3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40178 | 邳州     | 陈楼镇省城村16号变 | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 40179 | 新沂     | 唐店东街南2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40180 | 邳州     | 陈楼镇小薛村17号变 | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 40181 | 新沂     | 唐店山前2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40182 | 邳州     | 陈楼镇杜村16号变  | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 40183 | 新沂     | 唐店双山和美变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40184 | 邳州     | 陈楼镇省城村17号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40185 | 新沂     | 唐店八户村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40186 | 邳州     | 陈楼镇果三4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40187 | 新沂     | 唐店双北西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40188 | 邳州     | 陈楼镇省城19号变  | 10       | 400       | 67          | 67              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40189 | 新沂     | 唐店史城东水厂变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40190 | 邳州     | 陈楼镇省城18号变             | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 40191 | 新沂     | 唐店后滩中1号北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40192 | 邳州     | 陈楼镇左西村12号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40193 | 新沂     | 唐店东岭四五六队3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40194 | 新沂     | 唐店史城南变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40195 | 邳州     | 陈楼镇竹园11号变             | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 40196 | 新沂     | 唐店解放北2号变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40197 | 邳州     | 陈楼镇大孙7号变              | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 40198 | 邳州     | 陈楼镇左西村13号变            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 40199 | 新沂     | 唐店东岭一二队3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40200 | 邳州     | 陈楼镇省城村20号变            | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 40201 | 新沂     | 唐店徐李七八队2号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40202 | 邳州     | 陈楼镇杜村12号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40203 | 新沂     | 唐店坡桥2号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40204 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村12号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40205 | 新沂     | 唐店苏营东2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40206 | 邳州     | 陈楼镇袁湾村16号变            | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 40207 | 新沂     | 唐店八户南迎春变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40208 | 邳州     | 陈楼镇小薛16号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40209 | 新沂     | 唐店芦汪4号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40210 | 新沂     | 唐店坡桥东变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40211 | 邳州     | 陈楼镇杜村13号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40212 | 新沂     | 唐店西街北2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40213 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村11号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40214 | 新沂     | 唐店卓庄西3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40215 | 邳州     | 陈楼镇省城14号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40216 | 新沂     | 唐店信用社2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40217 | 邳州     | 陈楼镇省城13号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40218 | 新沂     | 唐店八户5号北变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40219 | 邳州     | 陈楼镇街道15号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40220 | 新沂     | 唐店曹圩3号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40221 | 邳州     | 陈楼镇果园新村小区变            | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 40222 | 新沂     | 唐店后滩中河2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40223 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40224 | 新沂     | 唐店后滩东3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40225 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室4号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40226 | 新沂     | 10kV盛唐汽车三期组合配电站1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40227 | 新沂     | 10kV盛唐汽车三期组合配电站2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40228 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40229 | 新沂     | 唐店后滩东4号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40230 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40231 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40232 | 新沂     | 唐店南菜园2号变              | 20       | 200       | 0           | 0               |
| 40233 | 新沂     | PMS 唐店八户村五六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40234 | 新沂     | 唐店八户村变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 40235 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40236 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40237 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40238 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40239 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40240 | 新沂     | 唐店尚营东西圩台变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40241 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室2号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40242 | 新沂     | 唐店尚营一二队台变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40243 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 40244 | 新沂     | 唐店单位台变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40245 | 邳州     | 陈楼永康家园2组合配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40246 | 新沂     | 唐店曹庄台变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40247 | 邳州     | 陈楼永康家园2组合配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40248 | 新沂     | PMS 唐店大营顶台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40249 | 邳州     | 陈楼永康家园1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40250 | 新沂     | PMS 唐店信用社台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40251 | 邳州     | 陈楼左东村左西6号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40252 | 新沂     | PMS 唐店王湖北台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40253 | 邳州     | 陈楼左西5号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40254 | 新沂     | PMS 唐店庄庄台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40255 | 邳州     | PMS 陈楼省城6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40256 | 新沂     | PMS 唐店王湖台变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40257 | 邳州     | PMS 陈楼省城7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40258 | 新沂     | PMS 唐店坡桥九队台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40259 | 邳州     | 陈楼新营7号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40260 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村3号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40261 | 新沂     | PMS 唐店大街小区台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40262 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40263 | 新沂     | 唐店中台变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40264 | 邳州     | PMS 陈楼镇竹园5号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40265 | 新沂     | PMS 唐店祥和台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40266 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾6号公变     | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 40267 | 新沂     | PMS 唐店山前台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40268 | 邳州     | PMS 陈楼镇袁湾5号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40269 | 新沂     | PMS 唐店新唐小区台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40270 | 邳州     | PMS 陈楼镇邵家2号变      | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 40271 | 新沂     | PMS 唐店东岭新区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40272 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道东台2号变    | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 40273 | 新沂     | PMS 唐店徐李村北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40274 | 邳州     | PMS 陈楼镇街道东台3号公变   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 40275 | 新沂     | PMS 唐店解放南1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40276 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾6号变      | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 40277 | 新沂     | PMS 唐店尚营东西圩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40278 | 邳州     | PMS 陈楼大顾7号变       | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 40279 | 新沂     | PMS 唐店苏营2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40280 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛5号变      | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 40281 | 新沂     | PMS 唐店潘庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40282 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛7号变      | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 40283 | 新沂     | PMS 唐店坡桥八户3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40284 | 邳州     | 陈楼大顾西台2号变         | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 40285 | 新沂     | PMS 唐店坡桥1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40286 | 邳州     | PMS 陈楼圈子村2号台变     | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 40287 | 新沂     | PMS 新安镇工业园2-1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40288 | 邳州     | 陈楼院许中台2号变         | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 40289 | 邳州     | 陈楼院许南台2号变         | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 40290 | 新沂     | PMS 新安镇李庄村29-2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40291 | 邳州     | 陈楼新营西台2号变         | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 40292 | 新沂     | PMS 新安镇墨河1号单相变    | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 40293 | 邳州     | 陈楼新营东台2号变         | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 40294 | 新沂     | PMS 新安镇新北54号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40295 | 邳州     | 陈楼左东东台2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40296 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-1号综合变 | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40297 | 铜山     | 三堡镇黄桥3号配变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40298 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40299 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40300 | 铜山     | 三堡镇黄桥4号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40301 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40302 | 铜山     | 三堡镇胜阳3号配变         | 10       | 630       | 470         | 470             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40303 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40304 | 铜山     | PMS 三堡镇机关4号配变（新）    | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 40305 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40306 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡村3号配变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40307 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40308 | 铜山     | 三堡镇四堡村4号配变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40309 | 新沂     | PMS 新安镇沈马45-1综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40310 | 铜山     | 三堡镇吴村东7号配变          | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 40311 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-1综合变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40312 | 铜山     | 三堡镇龙亭村1号配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40313 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40314 | 铜山     | PMS 三堡镇龙亭村2号配变      | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 40315 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40316 | 铜山     | 三堡镇余庄3号配变           | 10       | 315       | 160         | 160             |
| 40317 | 新沂     | PMS 新安镇新庄二队55号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40318 | 铜山     | 三堡镇营房2号配变           | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 40319 | 新沂     | PMS 新安镇墨河段庄47-1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40320 | 铜山     | PMS 三堡镇台上3号配变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40321 | 新沂     | PMS 新安镇墨河4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40322 | 铜山     | 三堡镇焦山村3号配变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40323 | 新沂     | PMS 新安镇李庄29-1号综合变   | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 40324 | 铜山     | 三堡镇焦山东区变            | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 40325 | 新沂     | PMS 新安镇墨河神井三队27号综合变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40326 | 铜山     | 三堡镇潘楼4号配变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40327 | 新沂     | PMS 新安镇张墩58号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40328 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼5号配变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 40329 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩综合变4号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40330 | 铜山     | 三堡镇刁店单相变51号变        | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 40331 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5号综合变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40332 | 铜山     | 三堡镇杨山头村4号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40333 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40334 | 铜山     | 三堡镇高营村2号变           | 10       | 630       | 446         | 446             |
| 40335 | 新沂     | 新安镇二十户57号综合变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40336 | 铜山     | PMS 三堡镇吴楼村变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40337 | 新沂     | PMS 新安镇墨河二十户7号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40338 | 铜山     | 三堡镇赵庄西站变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40339 | 新沂     | PMS 新安镇墨河高庄26号综合变   | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40340 | 铜山     | 三堡镇赵庄3号配变           | 10       | 400       | 299         | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40341 | 新沂     | 新安镇墨河团结25号综合变     | 20       | 200       | 0           | 0               |
| 40342 | 铜山     | 三堡镇赵庄村变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40343 | 新沂     | 新安镇墨河彭窑44号综合变     | 20       | 200       | 0           | 0               |
| 40344 | 铜山     | 三堡镇赵庄2号配变         | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 40345 | 新沂     | PMS 新安镇大马7号单相变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40346 | 铜山     | 三堡镇徐村西站7号配变       | 10       | 630       | 446         | 446             |
| 40347 | 新沂     | PMS 新安镇老庄98变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40348 | 铜山     | 三堡镇土楼6号配变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40349 | 新沂     | PMS 新安镇沈马45综合变    | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 40350 | 铜山     | 三堡镇土楼2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40351 | 新沂     | PMS 新安沈马46综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40352 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼3号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40353 | 新沂     | PMS 新安大马47变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40354 | 新沂     | PMS 新安镇大马93号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40355 | 铜山     | 三堡镇土楼5号配变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40356 | 铜山     | PMS 三堡镇麦楼村1号配变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40357 | 新沂     | PMS 新安镇老庄41号综合变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40358 | 铜山     | 三堡镇麦楼2号配变         | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 40359 | 新沂     | PMS 新安镇老庄42综合变    | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 40360 | 铜山     | 三堡镇机关2号配变         | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 40361 | 新沂     | PMS 新安50          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40362 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄村6号配变(新) | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40363 | 新沂     | PMS 新安镇沈马村50-2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40364 | 铜山     | 三堡镇三堡村北变          | 10       | 630       | 421         | 421             |
| 40365 | 铜山     | 三堡镇供电所1号变         | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 40366 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52号变综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40367 | 新沂     | PMS 新安房尚51-1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40368 | 铜山     | 三堡镇供电所2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40369 | 铜山     | 三堡镇三堡村变           | 10       | 630       | 458         | 458             |
| 40370 | 铜山     | 三堡镇供电所3号变(新)      | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 40371 | 新沂     | 新安镇沈马71变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40372 | 铜山     | 三堡镇南井变            | 10       | 500       | 305         | 305             |
| 40373 | 新沂     | PMS 新安镇新北81号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40374 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩37号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40375 | 铜山     | 三堡镇王山村北变          | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 40376 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩38号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40377 | 铜山     | 三堡镇石桥村变           | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 40378 | 新沂     | PMS 新安镇墨河43号红五综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40379 | 铜山     | 三堡镇何庄1号配变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40380 | 新沂     | PMS 新安镇墨河42号八墩综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40381 | 铜山     | 三堡镇何庄3号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40382 | 新沂     | PMS 新安墨河29号沙墩综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40383 | 铜山     | 三堡镇何庄2号配变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40384 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王陈30号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40385 | 铜山     | 三堡镇王楼村2号配变          | 10       | 630       | 392         | 392             |
| 40386 | 新沂     | PMS 新安镇墨河超纲28号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40387 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼3号配变       | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 40388 | 新沂     | PMS 新安镇墨河9号四点综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40389 | 铜山     | 三堡镇潘楼1号配变           | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 40390 | 新沂     | PMS 新安镇墨河51号前进新区综合变 | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 40391 | 铜山     | 三堡镇潘楼2号配变           | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 40392 | 新沂     | PMS 新安镇墨河32号蔡庄综合变   | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 40393 | 新沂     | PMS 新安镇墨河39号双场综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40394 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代水厂36号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40395 | 新沂     | PMS 新安镇李庄31号综合变     | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 40396 | 铜山     | 三堡镇四堡村变             | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 40397 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩33号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40398 | 铜山     | 三堡镇滕寨村西寨变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40399 | 新沂     | PMS 新安臧圩35号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40400 | 新沂     | PMS 新安臧圩32号综合变      | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 40401 | 铜山     | 三堡镇滕寨村变             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40402 | 新沂     | PMS 新安李庄29号综合变      | 10       | 315       | 56          | 56              |
| 40403 | 铜山     | 三堡镇徐村20号变           | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 40404 | 铜山     | PMS 三堡镇董山头4号变       | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 40405 | 铜山     | PMS 三堡镇沟浍4号变        | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 40406 | 新沂     | PMS 新安镇道北91号综合变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40407 | 新沂     | PMS 新安镇道北90号综合变     | 10       | 250       | 145         | 145             |
| 40408 | 铜山     | PMS 三堡镇吴村7号配变       | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 40409 | 新沂     | 新安镇老庄79综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40410 | 铜山     | 三堡镇徐村6号配变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40411 | 新沂     | PMS 新安镇李庄77号综合变     | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 40412 | 铜山     | 三堡镇徐村7号配变           | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 40413 | 新沂     | PMS 新安镇李庄26号综合变     | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 40414 | 新沂     | PMS 新安镇李庄25号综合变     | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 40415 | 新沂     | 新安镇老庄43号综合变         | 10       | 630       | 141         | 141             |
| 40416 | 铜山     | 三堡镇刁店村1号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40417 | 铜山     | 三堡镇刁店村变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40418 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40419 | 铜山     | 三堡镇刁店5号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40420 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-1综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40421 | 铜山     | 三堡镇上楼村2号配变         | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 40422 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡村1号配变     | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 40423 | 铜山     | PMS 三堡镇董山头变        | 10       | 315       | 106         | 106             |
| 40424 | 铜山     | PMS 三堡镇董山头2号变      | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 40425 | 铜山     | 三堡镇董山头3号变          | 10       | 200       | 133         | 133             |
| 40426 | 铜山     | 三堡镇王山南变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40427 | 铜山     | 三堡镇夏楼变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40428 | 铜山     | 三堡镇石桥村中变           | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 40429 | 铜山     | 三堡镇何庄4号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40430 | 铜山     | 三堡镇邓庄村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40431 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村四队变       | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 40432 | 铜山     | 三堡镇徐村大队变           | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 40433 | 铜山     | 三堡镇胜阳4号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40434 | 铜山     | 三堡镇杨山头村变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40435 | 铜山     | 三堡镇徐村2号配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40436 | 铜山     | 三堡镇土楼1号配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40437 | 铜山     | 三堡镇郭楼变             | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 40438 | 铜山     | 三堡镇政府机关变           | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 40439 | 铜山     | 三堡镇滕寨村东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40440 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40441 | 铜山     | 三堡镇邓庄4号配变          | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 40442 | 铜山     | 三堡镇邓庄2号变新          | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 40443 | 铜山     | 三堡镇翟井变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40444 | 铜山     | PMS 三堡镇元楼南变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40445 | 铜山     | 三堡镇元楼史庄变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40446 | 铜山     | 三堡镇高营村变            | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 40447 | 铜山     | 三堡镇梁庄村3号变          | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 40448 | 铜山     | 三堡镇坡里村变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40449 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40450 | 新沂     | PMS 新安墨河居东19号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40451 | 新沂     | PMS 新安镇墨河琅墩3号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40452 | 新沂     | PMS 新安镇墨河东升点2号综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40453 | 新沂     | PMS 新安镇墨河段庄47号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40454 | 新沂     | PMS 新安镇新北工业园2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40455 | 新沂     | PMS 新安臧圩30号综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40456 | 新沂     | 新安镇臧圩34号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40457 | 新沂     | 新安镇臧圩36号综合变          | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 40458 | 铜山     | 三堡镇台上村2号配变           | 10       | 630       | 331         | 331             |
| 40459 | 新沂     | 新安镇房尚51号综合变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40460 | 新沂     | 新安镇新段新区49号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40461 | 新沂     | PMS 新安镇新北82号综合变      | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 40462 | 新沂     | PMS 新安镇道北87号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40463 | 铜山     | 三堡镇台上村变              | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 40464 | 新沂     | 新安镇道北84号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40465 | 铜山     | 三堡镇营房村变              | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 40466 | 新沂     | PMS 新安镇道北85号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40467 | 铜山     | 三堡镇加村变               | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 40468 | 新沂     | PMS 新安镇新北86号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40469 | 铜山     | PMS 三堡镇麦楼村变          | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 40470 | 新沂     | PMS 新安镇新北89号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40471 | 铜山     | 三堡镇营房西站              | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 40472 | 新沂     | PMS 新安镇道北大刘庄88号-1综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40473 | 铜山     | 三堡镇余庄村               | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 40474 | 新沂     | 新安镇新北工业园1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40475 | 铜山     | PMS 三堡镇海湖变(新)        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40476 | 新沂     | PMS 新安镇墨河37新代一队综合变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40477 | 铜山     | PMS 三堡镇海湖2号变         | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 40478 | 新沂     | PMS 新安墨北34号新代变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40479 | 铜山     | 三堡镇刘庄村1号变            | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 40480 | 新沂     | PMS 新安镇平墩56号综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40481 | 铜山     | 三堡镇土楼4号配变            | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 40482 | 新沂     | PMS 新安镇墨河54号综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40483 | 铜山     | 三堡镇刁店4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40484 | 新沂     | PMS 新安镇墨河35号新代中学综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40485 | 铜山     | 三堡镇机关3号配变(新)         | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 40486 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖二点8号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40487 | 铜山     | 三堡镇刘庄3号变             | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 40488 | 新沂     | PMS 新安镇墨河38号马庄综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40489 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥西站          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40490 | 新沂     | PMS 新安镇墨河10号胜利综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40491 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40492 | 新沂     | PMS 新安镇墨河11号前进老区综合变  | 10       | 400       | 128         | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40493 | 新沂     | PMS 新安镇墨河12号史庄综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40494 | 铜山     | 三堡镇黄桥1号配变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40495 | 新沂     | PMS 新安镇墨河41号南陈综合变 | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 40496 | 新沂     | PMS 新安镇姚四变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 40497 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥陈庄变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40498 | 新沂     | 新安镇墨河五六队13号变      | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 40499 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡2号配变     | 10       | 250       | 78          | 78              |
| 40500 | 新沂     | 新安镇墨河33号官东综合变     | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 40501 | 铜山     | 三堡镇陶瓷厂2号配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40502 | 铜山     | 三堡镇余庄1号配变         | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 40503 | 铜山     | 三堡镇王楼村            | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 40504 | 新沂     | PMS 新安镇新北83号综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40505 | 铜山     | 三堡镇王楼村5号配变        | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 40506 | 新沂     | 新安镇墨河31号陈压综合变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40507 | 铜山     | 三堡镇台上村12号配变       | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 40508 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40509 | 新沂     | 钟吾壹号7配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40510 | 铜山     | 三堡镇麦楼4号配变         | 10       | 630       | 454         | 454             |
| 40511 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40512 | 铜山     | 三堡镇梁庄村4号变         | 10       | 630       | 440         | 440             |
| 40513 | 新沂     | 钟吾壹号7配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40514 | 铜山     | 三堡镇海湖4号变          | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 40515 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室2变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40516 | 铜山     | 三堡镇余庄4号配变         | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 40517 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40518 | 铜山     | PMS 三堡镇上楼4号配变     | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 40519 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40520 | 铜山     | 三堡镇万沃3号配变         | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 40521 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40522 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40523 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40524 | 铜山     | 三堡镇黄桥5号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40525 | 新沂     | 10kV金麟府小区2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40526 | 铜山     | 三堡镇胜阳5号配变         | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 40527 | 新沂     | 10kV金麟府小区1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40528 | 铜山     | 三堡镇机关5号配变         | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 40529 | 新沂     | 10kV金麟府小区2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40530 | 铜山     | 三堡镇邓庄6号变（新）       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40531 | 新沂     | 10kV金麟府小区1配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40532 | 铜山     | PMS 三堡镇麦楼3号配变   | 10       | 630       | 324         | 324             |
| 40533 | 新沂     | 10kV金麟府小区2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40534 | 铜山     | 三堡镇焦山村8号配变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40535 | 铜山     | 三堡镇焦山村7号配变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40536 | 新沂     | 10kV金麟府小区1配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40537 | 铜山     | PMS 三堡镇邓庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40538 | 新沂     | 10kV金麟府小区1配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40539 | 新沂     | 10kV金麟府小区2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40540 | 铜山     | 三堡镇供电所4号变(新)    | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 40541 | 新沂     | 市府名苑1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40542 | 铜山     | 三堡镇海湖村1号配变(新)   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40543 | 新沂     | 市府名苑2配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40544 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄村8号配变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40545 | 新沂     | 市府名苑1配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40546 | 铜山     | 三堡镇石桥村10号变      | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 40547 | 新沂     | 市府名苑2配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40548 | 铜山     | 三堡镇胜阳村6号配变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40549 | 新沂     | 市府名苑3配4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40550 | 铜山     | PMS 三堡镇石桥村6号配变  | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 40551 | 新沂     | 市府名苑3配2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40552 | 铜山     | PMS 三堡镇刘庄村5号变   | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 40553 | 新沂     | 市府名苑1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40554 | 铜山     | 三堡镇元楼村5号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40555 | 新沂     | 市府名苑2配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40556 | 铜山     | PMS 三堡镇胜阳村7号配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40557 | 新沂     | 市府名苑3配1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40558 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村6号配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40559 | 新沂     | 市府名苑1配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40560 | 铜山     | 三堡镇台上村4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40561 | 新沂     | 市府名苑2配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40562 | 铜山     | 三堡镇吴村3号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40563 | 铜山     | 三堡镇徐村8号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40564 | 新沂     | 市府名苑3配3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40565 | 铜山     | PMS 三堡镇加村2变     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 40566 | 新沂     | 神井花园二期2配电室4变    | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40567 | 铜山     | PMS 三堡镇杨村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40568 | 新沂     | 神井花园二期2配电室3变    | 20       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40569 | 铜山     | 三堡镇杨山头2号配变     | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 40570 | 新沂     | 神井花园二期2配电室2变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40571 | 铜山     | PMS 三堡镇郭楼村2号变  | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 40572 | 新沂     | 神井花园二期2配电室1变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40573 | 铜山     | PMS 三堡镇夏楼村2号配变 | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 40574 | 新沂     | 神井花园二期3配电室1变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40575 | 铜山     | 三堡镇何庄村7号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40576 | 新沂     | 神井花园二期3配电室3变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40577 | 铜山     | PMS 三堡镇石桥村7号配变 | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 40578 | 铜山     | PMS 三堡镇王楼村3号配变 | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 40579 | 新沂     | 神井花园二期3配电室2变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40580 | 铜山     | PMS 三堡镇滕寨村3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40581 | 铜山     | PMS 三堡镇邓庄村7号配变 | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 40582 | 铜山     | PMS 三堡镇毛庄村5号配变 | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 40583 | 新沂     | 神井花园二期3配电室4变   | 20       | 800       | 0           | 0               |
| 40584 | 铜山     | 三堡镇胜阳村8号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40585 | 新沂     | 神井花园二期1配电室1变   | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40586 | 新沂     | 神井花园二期1配电室4变   | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40587 | 铜山     | 三堡镇余庄村7号配变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40588 | 铜山     | PMS 三堡镇余庄村5号配变 | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 40589 | 新沂     | 神井花园二期1配电室3变   | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40590 | 铜山     | 三堡镇王山村2号配变     | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 40591 | 新沂     | 神井花园二期1配电室2变   | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 40592 | 铜山     | 三堡镇滕庄村2号配变     | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 40593 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园4配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40594 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村7号配变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40595 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园4配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40596 | 铜山     | 三堡镇何庄14号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40597 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40598 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村8号配变 | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 40599 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40600 | 铜山     | 三堡镇胜阳村9号配变     | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 40601 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40602 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40603 | 铜山     | 三堡镇胜阳村10号配变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40604 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40605 | 铜山     | 三堡镇胜阳村12号配变    | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 40606 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40607 | 铜山     | PMS 三堡镇胜阳村13号配变 | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 40608 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40609 | 铜山     | PMS 三堡镇胜阳村14号配变 | 10       | 200       | 150         | 150             |
| 40610 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40611 | 铜山     | 三堡镇胜阳村15号配变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40612 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40613 | 铜山     | PMS 三堡镇胜阳村11号配变 | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 40614 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40615 | 铜山     | 三堡镇刁店村6号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40616 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40617 | 铜山     | 三堡镇赵庄村5号配变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40618 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40619 | 铜山     | 三堡镇刁店村7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40620 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40621 | 铜山     | 三堡镇赵庄村4号配变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40622 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40623 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村6号配变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40624 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40625 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村7号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40626 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室3配  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40627 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村9号配变   | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 40628 | 新沂     | 滨河花园二期7配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40629 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村10号配变  | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 40630 | 新沂     | 滨河花园二期7配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40631 | 新沂     | 滨河花园二期4配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40632 | 铜山     | 三堡镇三堡村2号配变      | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 40633 | 新沂     | 滨河花园二期6配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40634 | 铜山     | PMS 三堡镇毛庄村6号配变  | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 40635 | 新沂     | 滨河花园二期4配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40636 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村1号配变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40637 | 新沂     | 滨河花园二期6配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40638 | 铜山     | 三堡镇三堡村3号配变      | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 40639 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40640 | 铜山     | 三堡镇三堡村4号配变      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 40641 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40642 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村9号配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40643 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村10号配变 | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 40644 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40645 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40646 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40647 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村9号变     | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 40648 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40649 | 铜山     | 三堡镇黄桥村9号配变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40650 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40651 | 铜山     | PMS 三堡镇麦楼村6号配变    | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 40652 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40653 | 铜山     | PMS 三堡镇麦楼村7号配变    | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 40654 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40655 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡村5号配变    | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 40656 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40657 | 铜山     | 三堡镇潘楼村11号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40658 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40659 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村12号配变   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 40660 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40661 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村8号甲变    | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 40662 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40663 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村9号甲变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40664 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40665 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村11号变    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 40666 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40667 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村12号变(新) | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 40668 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40669 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40670 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村14号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40671 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村15号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40672 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40673 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村16号变    | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 40674 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40675 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村17号变    | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 40676 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40677 | 铜山     | 三堡镇刁店村18号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40678 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40679 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40680 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40681 | 铜山     | 三堡镇高营村3号变         | 10       | 630       | 486         | 486             |
| 40682 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40683 | 铜山     | 三堡镇驿城4号配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40684 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40685 | 铜山     | 三堡镇余庄村8号配变              | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 40686 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40687 | 铜山     | 三堡镇台上村6号配变              | 10       | 315       | 1           | 1               |
| 40688 | 新沂     | 珑珺紫园一期3配电室1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40689 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼13号配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40690 | 新沂     | 珑珺紫园一期1组合配电站1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40691 | 铜山     | 三堡镇潘楼村14号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40692 | 新沂     | 珑珺紫园一期2配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40693 | 铜山     | 三堡镇何庄11号配变              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40694 | 新沂     | 珑珺紫园一期3配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40695 | 铜山     | 三堡镇何庄12号配变              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40696 | 新沂     | 珑珺紫园一期1组合配电站2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40697 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄10号配变          | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 40698 | 新沂     | 珑珺紫园一期2配电室1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40699 | 铜山     | 经济适用房七期3配1变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 40700 | 新沂     | 新安镇大马47-1               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40701 | 新沂     | 新安镇墨河花嘴25-1号综合变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40702 | 铜山     | 经济适用房七期3配3变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 40703 | 新沂     | PMS 新安镇墨河南陈41-1号综合变     | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 40704 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王庄30-1综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40705 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村19号变          | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 40706 | 新沂     | PMS 新安镇墨河瓷厂48-2综合变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40707 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村5号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40708 | 新沂     | PMS 墨河大街南20-3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40709 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村5号配变          | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 40710 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35-2综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40711 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村8号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40712 | 新沂     | PMS 新安镇墨河2-2号综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40713 | 铜山     | PMS 三堡镇焦山村10号配变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40714 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-4(道北84-1号变) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40715 | 铜山     | PMS 三堡镇高营村4号变           | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 40716 | 新沂     | PMS 新安镇道北92-1号（85-1）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40717 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村20号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40718 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40719 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村11号配变          | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 40720 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-2号（87-1）综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40721 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村15号配变           | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 40722 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40723 | 铜山     | 三堡镇余庄村9号配变                | 10       | 315       | 138         | 138             |
| 40724 | 新沂     | PMS 新安镇道北31-1号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40725 | 铜山     | 三堡镇梁庄村6号变                 | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 40726 | 新沂     | PMS 新安镇道北56-1号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40727 | 铜山     | 三堡镇梁庄村5号变(新)              | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 40728 | 铜山     | 三堡镇台上村5号配变                | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 40729 | 铜山     | 三堡镇沿山村2号配变                | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 40730 | 新沂     | PMS 新安镇道北57-1号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40731 | 铜山     | PMS 三堡镇新庄村8号配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40732 | 铜山     | 三堡镇余庄村10号配变               | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 40733 | 铜山     | 三堡镇刘庄村6号变                 | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 40734 | 新沂     | PMS 新安镇新代34-1号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40735 | 新沂     | PMS 新安镇陈庄31-1号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40736 | 铜山     | 三堡镇余庄村6号配变                | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40737 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15-1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40738 | 铜山     | PMS 经济适用房七期1配电室1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40739 | 新沂     | 新安镇八墩42-1号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40740 | 铜山     | PMS 经济适用房七期1配电室3号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40741 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40742 | 铜山     | 经济适用房七期2配1变               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40743 | 新沂     | PMS 新安镇高庄26-1号变           | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40744 | 铜山     | 三堡镇上楼村6号配变                | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 40745 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20-4综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40746 | 铜山     | PMS 三堡镇上楼村5号配变            | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 40747 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五六队13-1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40748 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村6号配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40749 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8-2综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40750 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村7号配变            | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 40751 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52-2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40752 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村3号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40753 | 新沂     | PMS 新安镇墨河工艺厂52-3综合变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40754 | 铜山     | 三堡镇元楼村6号配变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40755 | 新沂     | PMS 新安镇墨河村23-3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40756 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40757 | 铜山     | 三堡镇刘庄村7号变                 | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 40758 | 铜山     | 三堡镇刘庄村8号配变                | 10       | 400       | 309         | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40759 | 新沂     | PMS 新安镇南陈中心站41-2  | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 40760 | 铜山     | 茗居苑小区1配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40761 | 新沂     | PMS 新安镇墨河官东33-1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40762 | 铜山     | PMS 三堡镇上楼村7号配变    | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 40763 | 新沂     | PMS 新安镇墨河36-1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40764 | 铜山     | PMS 三堡镇上楼村8号配变    | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 40765 | 新沂     | PMS 新安镇新代水厂36-2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40766 | 铜山     | 三堡镇徐村19号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40767 | 新沂     | PMS 新安镇墨河22-3综合变  | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 40768 | 新沂     | PMS 新安镇新庄55-1号变   | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 40769 | 铜山     | 三堡镇梁庄村8号变         | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 40770 | 新沂     | PMS 新安镇道北38-2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40771 | 铜山     | PMS 三堡镇余庄村2号配变    | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 40772 | 新沂     | PMS 新安镇新安93-1号变   | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 40773 | 铜山     | PMS 三堡镇赵庄村6号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40774 | 新沂     | PMS 新安镇神井27-1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40775 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼村7号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40776 | 新沂     | 新安镇向阳点46-3号变      | 20       | 400       | 0           | 0               |
| 40777 | 新沂     | PMS 新安镇市府东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40778 | 铜山     | 三堡镇徐村12号配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40779 | 新沂     | 新安镇墨河神井27-2号      | 20       | 200       | 0           | 0               |
| 40780 | 新沂     | 新安镇墨河卓窑北46-2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40781 | 铜山     | PMS 三堡镇赵庄村7号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40782 | 新沂     | PMS 新安镇道北39-2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40783 | 铜山     | PMS 三堡镇刘庄村10号配变   | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 40784 | 新沂     | PMS 新安镇道北40-1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40785 | 铜山     | 三堡镇刘庄村9号配变        | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 40786 | 新沂     | PMS 新安镇南陈双场3901号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40787 | 铜山     | PMS 三堡镇刘庄村11号配变   | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 40788 | 新沂     | PMS 新安镇胜利西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40789 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村21号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40790 | 新沂     | PMS 新安镇房尚51-3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40791 | 铜山     | 三堡镇梁庄村7号变         | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 40792 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40793 | 新沂     | PMS 新安镇墨河2205     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40794 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡村6号配变    | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 40795 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂1601号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40796 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村8号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40797 | 新沂     | 新安镇墨河村2304变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40798 | 铜山     | 三堡镇土楼村8号配变          | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 40799 | 新沂     | PMS 新安镇道北29-3（东杨庄   | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 40800 | 新沂     | PMS 新安道北29-4号       | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 40801 | 新沂     | PMS 新安墨河2-3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40802 | 铜山     | PMS 三堡镇余庄村11号配变     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 40803 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村8号配变      | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 40804 | 新沂     | PMS 新安镇墨河居东19-2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40805 | 铜山     | PMS 三堡镇新庄村10号配变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40806 | 新沂     | PMS 新安镇墨河2204变      | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 40807 | 新沂     | PMS 新安镇街南2005       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40808 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40809 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村10号配变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40810 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40811 | 铜山     | PMS 三堡镇赵庄村8号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40812 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村9号配变（新）   | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 40813 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40814 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村7号配变      | 10       | 400       | 92          | 92              |
| 40815 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄北5-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40816 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村9号配变      | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 40817 | 新沂     | PMS 新安镇红卫25-2号变     | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 40818 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-4号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40819 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄南5-4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40820 | 铜山     | PMS 三堡镇毛庄村8号配变      | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 40821 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40822 | 铜山     | PMS 三堡镇毛庄村7号配变      | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 40823 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖08-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40824 | 铜山     | PMS 五期经济适用房3号箱变变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 40825 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40826 | 铜山     | PMS 五期经济适用房9号箱变变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40827 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新庄17-3变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40828 | 铜山     | PMS 五期经济适用房13号箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40829 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩南15-2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40830 | 铜山     | PMS 五期经济适用房7号箱变变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40831 | 新沂     | PMS 新安镇墨河18-3综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40832 | 铜山     | PMS 五期经济适用房17号箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40833 | 新沂     | PMS 新安镇道北83-4号变     | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 40834 | 铜山     | PMS 五期经济适用房1号箱变变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40835 | 铜山     | PMS 五期经济适用房11号箱变变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40836 | 新沂     | PMS 新安镇45-2变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40837 | 铜山     | PMS 五期经济适用房5号箱变变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40838 | 新沂     | PMS 新安道北33-1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40839 | 铜山     | PMS 五期经济适用房15号箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40840 | 新沂     | PMS 新安李庄25-2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40841 | 铜山     | PMS 五期经济适用房19号箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40842 | 新沂     | PMS 新安道北33-2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40843 | 铜山     | PMS 三堡镇王楼村4号配变        | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 40844 | 新沂     | PMS 新安李庄北24-2号变       | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 40845 | 铜山     | PMS 三堡镇万沃村5号配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40846 | 新沂     | PMS 新安道北35-3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40847 | 铜山     | PMS 三堡镇万沃村4号配变        | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 40848 | 新沂     | PMS 新安道北92-2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40849 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40850 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五队东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40851 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村13号配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40852 | 新沂     | PMS 新安墨河沙墩孙庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40853 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村10号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40854 | 新沂     | PMS 新安墨河43-1号红五南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40855 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40856 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40857 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村13号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40858 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40859 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村10号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40860 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40861 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村11号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40862 | 新沂     | PMS 新安墨河面粉厂南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40863 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村7号配变        | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 40864 | 新沂     | PMS 新安墨河新代54-1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40865 | 铜山     | 三堡镇驿城村8号配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40866 | 新沂     | PMS 新安墨河47-4变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40867 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村22号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40868 | 新沂     | PMS 新安镇五中24-2综合变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40869 | 铜山     | 三堡镇铜瓷家园1号组合配电站2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40870 | 新沂     | PMS 新安44-2变           | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 40871 | 铜山     | 三堡镇铜瓷家园1号组合配电站1号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40872 | 新沂     | PMS 新安房尚51-4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40873 | 铜山     | PMS 三堡镇四堡1箱变1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40874 | 新沂     | PMS 新安官东33-2号       | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 40875 | 新沂     | PMS 新安镇二点3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40876 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40877 | 铜山     | 三堡镇徐村17号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40878 | 新沂     | 新安镇超纲28-1号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40879 | 铜山     | PMS 三堡镇营房村1号配变新     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40880 | 新沂     | PMS 新安镇马庄38-1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40881 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村14号配变     | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 40882 | 新沂     | PMS 新安镇四点9-1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40883 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村南配变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40884 | 新沂     | PMS 新安镇新代37-1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40885 | 铜山     | 三堡镇高营村1号配变（新）       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 40886 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40887 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村配变新       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40888 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20-6综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40889 | 铜山     | PMS 三堡镇万沃村配变（新）     | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 40890 | 新沂     | PMS 新安镇收费站变         | 10       | 500       | 269         | 269             |
| 40891 | 铜山     | 三堡镇机关6号配变（新）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40892 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑南变（新沂市）    | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 40893 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村2号配变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40894 | 新沂     | PMS 新安镇张庄3号变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40895 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄村5号配变（新）   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40896 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40897 | 铜山     | PMS 三堡镇徐村5号配变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40898 | 新沂     | PMS 新安镇达俊东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40899 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村23号配变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40900 | 铜山     | 三堡镇五期经济适用房21箱变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 40901 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40902 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40903 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村16号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40904 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40905 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村15号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40906 | 新沂     | PMS 新安镇墨河南陈北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40907 | 铜山     | 三堡镇元楼村7号配变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 40908 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40909 | 铜山     | 三堡镇元楼村8号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40910 | 新沂     | PMS 新安镇新北水利变        | 10       | 400       | 303         | 303             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40911 | 铜山     | PMS 三堡镇元楼村9号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40912 | 新沂     | PMS 新安镇鲍庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40913 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼村1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40914 | 新沂     | PMS 新安镇墨河48-3变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40915 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52-3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40916 | 铜山     | 三堡镇四堡村7号配变        | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 40917 | 新沂     | PMS 新安镇房尚51-5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40918 | 铜山     | PMS 三堡镇沟浍村1号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40919 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40920 | 铜山     | PMS 三堡镇潘楼村16号配变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40921 | 新沂     | PMS 巴塞罗那1号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40922 | 铜山     | PMS 三堡镇吴村8号配变     | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 40923 | 新沂     | PMS 巴塞罗那3号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40924 | 铜山     | 三堡镇台上村11号配变       | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 40925 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40926 | 铜山     | 三堡镇余庄村13号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40927 | 新沂     | PMS 巴塞罗那4号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40928 | 铜山     | 三堡镇余庄村14号配变       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 40929 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40930 | 铜山     | 三堡镇刁店村24号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40931 | 新沂     | PMS 新安镇道北臧圩33-3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40932 | 铜山     | 三堡镇刁店村25号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40933 | 新沂     | PMS 新安镇道北82-4号变   | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 40934 | 铜山     | 三堡镇杨山头村3号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40935 | 新沂     | PMS 新安墨河33-3号变    | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 40936 | 铜山     | 三堡镇余庄村12号配变       | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 40937 | 新沂     | PMS 新安镇戈庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40938 | 铜山     | 三堡镇毛庄村9号配变        | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 40939 | 新沂     | 新安93-2号变          | 10       | 500       | 45          | 45              |
| 40940 | 铜山     | 三堡镇毛庄村10号配变       | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 40941 | 新沂     | PMS 新安新北1号平墩西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40942 | 铜山     | 三堡镇徐村14号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40943 | 铜山     | PMS 三堡镇润和花园小区变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 40944 | 铜山     | 驿城花园箱变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40945 | 铜山     | 三堡镇三堡村17号变        | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 40946 | 铜山     | 三堡镇三堡村18号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40947 | 铜山     | 三堡镇麦楼村8号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 40948 | 铜山     | 三堡镇潘楼村17号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40949 | 铜山     | 三堡镇潘楼村18号变              | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 40950 | 铜山     | 三堡镇土楼村9号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40951 | 铜山     | 三堡镇三堡村20号变              | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 40952 | 铜山     | 三堡镇徐村18号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40953 | 铜山     | 三堡镇能源中心变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 40954 | 铜山     | 工润元和1配3变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40955 | 铜山     | 工润元和2配4变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40956 | 铜山     | 工润元和1配2变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40957 | 铜山     | 工润元和2配1变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40958 | 铜山     | 工润元和2配3变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40959 | 铜山     | 工润元和1配1变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40960 | 铜山     | 工润元和1配4变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40961 | 新沂     | PMS 新安新北2号平墩南变          | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 40962 | 新沂     | PMS 新安新北3号铁路变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 40963 | 新沂     | PMS 新安新北27-3号变          | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 40964 | 新沂     | PMS 新安墨河34-2村部北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40965 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2配电室2号变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40966 | 新沂     | 新安镇二十户中变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40967 | 新沂     | PMS 新安东马港路南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40968 | 新沂     | PMS 新安镇东马港北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40969 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40970 | 新沂     | PMS 新安墨河49-1号变          | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 40971 | 新沂     | PMS 新安镇墨河41-4号变         | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 40972 | 新沂     | PMS 新安镇道北82号新街口变        | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 40973 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-4号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40974 | 新沂     | PMS 莱茵名郡2号箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40975 | 新沂     | PMS 莱茵名郡3号箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40976 | 新沂     | 莱茵名郡4号箱变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40977 | 新沂     | PMS 莱茵名郡5号箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40978 | 新沂     | PMS 莱茵名郡6号箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40979 | 新沂     | PMS 莱茵名郡1号箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40980 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室1号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40981 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室3号变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 40982 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室2号变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40983 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 40984 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室1变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40985 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室2号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40986 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室3变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40987 | 新沂     | PMS 10kV 香格里拉3期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40988 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40989 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室3变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40990 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40991 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40992 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 40993 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室2变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40994 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室1变压器         | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 40995 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室4变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 40996 | 新沂     | PMS 新安道北28分2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40997 | 新沂     | PMS 新安道北25分3号配变         | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 40998 | 新沂     | PMS 新安道北27分2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 40999 | 新沂     | PMS 新安镇国大景苑配电室配变1号      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41000 | 新沂     | PMS 新安镇国大景苑配电室配变2号      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41001 | 新沂     | PMS 新安所八墩42-3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41002 | 新沂     | 新安镇墨河八墩南配变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41003 | 新沂     | PMS 新安镇墨河前进2号变          | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 41004 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室1变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41005 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41006 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41007 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室3变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41008 | 铜山     | 工润元和2配2变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41009 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41010 | 铜山     | 三堡镇三堡村19号变              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 41011 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41012 | 铜山     | 三堡镇台上村13号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41013 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41014 | 铜山     | 工润元和3配4变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41015 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室4变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41016 | 铜山     | 工润元和4配1变                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41017 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41018 | 铜山     | 工润元和3配1变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41019 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室3变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41020 | 铜山     | 工润元和4配3变                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41021 | 新沂     | PMS 金鼎名城二期1号配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41022 | 新沂     | PMS 金鼎名城二期1号配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41023 | 铜山     | 工润元和4配4变                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41024 | 新沂     | 金鼎名城二期1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41025 | 铜山     | 工润元和3配3变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41026 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室2变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41027 | 铜山     | 工润元和4配2变                | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41028 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室1变压器   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41029 | 铜山     | 工润元和3配2变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41030 | 铜山     | 满庭芳2配4变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41031 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41032 | 铜山     | 满庭芳2配1变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41033 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41034 | 铜山     | 满庭芳3配4变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41035 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41036 | 铜山     | 满庭芳3配1变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41037 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41038 | 铜山     | 奥园玖隆天境4配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41039 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41040 | 铜山     | 奥园玖隆天境4配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41041 | 铜山     | 三堡镇高营村5号变               | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 41042 | 铜山     | 三堡镇梁庄村9号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41043 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41044 | 铜山     | 三堡镇石桥村8号变               | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 41045 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41046 | 铜山     | 三堡镇石桥村9号变               | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 41047 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41048 | 铜山     | 三堡镇沟浍村2号变               | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 41049 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41050 | 铜山     | 三堡镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变       | 10       | 630       | 487         | 487             |
| 41051 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖北变           | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 41052 | 铜山     | 上水璟园配电室4变               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41053 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41054 | 铜山     | 上水璟园配电室1变               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41055 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代36至3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41056 | 铜山     | 满庭芳1配1变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41057 | 新沂     | PMS 新安镇墨河东马港2322号变      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 41058 | 铜山     | 满庭芳1配4变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41059 | 新沂     | PMS 新安镇王陈30-2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41060 | 铜山     | 奥园玖隆天境3配4变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41061 | 新沂     | 八一学校1号箱变变压器             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41062 | 铜山     | 奥园玖隆天境3配3变              | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41063 | 新沂     | PMS 新安镇墨河侯墩15-3      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41064 | 铜山     | 三堡镇何庄村15号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41065 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41066 | 铜山     | 三堡镇台上村14号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41067 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41068 | 铜山     | 润府嘉苑1配2变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41069 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41070 | 铜山     | 润府嘉苑1配1变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41071 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41072 | 铜山     | 奥园玖隆天境1配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41073 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41074 | 铜山     | 奥园玖隆天境1配3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41075 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41076 | 铜山     | 驿城安居1变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41077 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41078 | 铜山     | 驿城安居2变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41079 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41080 | 铜山     | 奥园玖隆天境2配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41081 | 新沂     | 辰华四期3配电室1变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41082 | 铜山     | 奥园玖隆天境2配2变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41083 | 新沂     | 辰华四期3配电室3变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41084 | 铜山     | 奥园玖隆天境2配1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41085 | 新沂     | 辰华四期3配电室4变压器         | 10       | 630       | 453         | 453             |
| 41086 | 新沂     | 辰华四期3配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41087 | 铜山     | 奥园玖隆天境2配4变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41088 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41089 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41090 | 铜山     | 三堡镇余庄村15号配变          | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 41091 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41092 | 铜山     | PMS 三堡镇新庄村7号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41093 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41094 | 铜山     | 三堡镇驿城1号配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41095 | 新沂     | 金鼎名城三期3号配电室2变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41096 | 铜山     | PMS 三堡镇毛庄村4号配变       | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 41097 | 新沂     | 金鼎名城三期3号配电室1变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41098 | 铜山     | PMS 三堡镇石桥5号配变        | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 41099 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41100 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41101 | 铜山     | PMS 三堡镇焦山村变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41102 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41103 | 铜山     | 三堡镇刘庄村4号变               | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 41104 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室4变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41105 | 铜山     | PMS 三堡镇焦山村4号配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41106 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室4变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41107 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店3号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41108 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41109 | 铜山     | 伊庄镇关庄村茅庄变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41110 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室3变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41111 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村钩崖变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41112 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室2变压器         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41113 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村蒋桥变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41114 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室1变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41115 | 铜山     | 伊庄镇路山村庞山变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41116 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41117 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村新后楼变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41118 | 新沂     | 四季花城1组合配电站4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41119 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街圆盘道变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41120 | 新沂     | 四季花城1组合配电站2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41121 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街双桥北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41122 | 新沂     | 四季花城1组合配电站1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41123 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村中变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41124 | 新沂     | 四季花城1组合配电站3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41125 | 新沂     | PMS 新安镇南陈41-5号变         | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 41126 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41127 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室1变压器     | 20       | 1000      | 0           | 0               |
| 41128 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村北变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41129 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室2变压器     | 20       | 1000      | 0           | 0               |
| 41130 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41131 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41132 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41133 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41134 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41135 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩东村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41136 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41137 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41138 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41139 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41140 | 新沂     | PMS 10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41141 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村后窑变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41142 | 新沂     | PMS 10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41143 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学村变               | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 41144 | 新沂     | PMS 10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41145 | 铜山     | 伊庄镇路山村变                   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 41146 | 新沂     | PMS 10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41147 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41148 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室4号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41149 | 铜山     | 伊庄镇西烈庄变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41150 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室3号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41151 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室1号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41152 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41153 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室2号变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41154 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室3变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41155 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室1变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41156 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村东变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41157 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41158 | 铜山     | PMS 伊庄镇羊场前队变              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 41159 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41160 | 铜山     | PMS 伊庄镇羊场后队变              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 41161 | 新沂     | 10kV翠屏嘉苑1号箱变1号变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41162 | 新沂     | PMS 新安镇李庄1号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41163 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41164 | 新沂     | 10kV市府花苑三期2号配电室1变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41165 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41166 | 新沂     | 10kV市府花苑三期2号配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41167 | 新沂     | PMS 10kV市府花苑三期4号箱变1变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41168 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村街道变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41169 | 新沂     | 10kV市府花苑三期1号组合配电室2号变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41170 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街粮站北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41171 | 新沂     | 10kV市府花苑三期1号组合配电室1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41172 | 新沂     | 科倍尚城2配电室2变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41173 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村小刘庄变            | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 41174 | 新沂     | 科倍尚城2配电室4变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41175 | 铜山     | 伊庄镇羊场后队南变                 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41176 | 新沂     | 科倍尚城2配电室3变                | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41177 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁村变             | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 41178 | 新沂     | 科倍尚城2配电室1变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41179 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41180 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41181 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41182 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41183 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41184 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41185 | 铜山     | 伊庄镇王庙村变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41186 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41187 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村后山变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41188 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站3变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41189 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村栗园变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41190 | 新沂     | PMS 四季花城二期2号配电室2配电变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41191 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41192 | 新沂     | PMS 四季花城二期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41193 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41194 | 新沂     | PMS 四季花城二期3号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41195 | 铜山     | 伊庄镇周庄村变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41196 | 新沂     | PMS 四季花城二期3号配电室2配电变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41197 | 铜山     | 伊庄镇关庄村变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41198 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41199 | 铜山     | 伊庄镇官庄西变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41200 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室3配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41201 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41202 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室4配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41203 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41204 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41205 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家变变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41206 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41207 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41208 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室3配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41209 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村耿庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41210 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室2配电变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41211 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街中变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41212 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室4配电变压器   | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 41213 | 铜山     | PMS 伊庄镇农科队东庄变           | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 41214 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村南变            | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41215 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村南殷庄牛场东变 | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 41216 | 新沂     | PMS 新安镇李庄2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41217 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄南配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41218 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41219 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室3配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41220 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41221 | 铜山     | 伊庄镇南街西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41222 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41223 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41224 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41225 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41226 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室4配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41227 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41228 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室4变      | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 41229 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41230 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41231 | 铜山     | PMS 伊庄镇双桥南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41232 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41233 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41234 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41235 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41236 | 新沂     | PMS 恒盛花园1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41237 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村北变      | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 41238 | 新沂     | PMS 恒盛花园1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41239 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41240 | 新沂     | PMS 恒盛花园1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41241 | 新沂     | PMS 恒盛花园1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41242 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41243 | 新沂     | PMS 恒盛花园2配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41244 | 铜山     | PMS 伊庄镇农科队东南变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41245 | 新沂     | 恒盛花园2配电室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41246 | 铜山     | PMS 伊庄镇农科站东北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41247 | 新沂     | 恒盛花园2配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41248 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁机关3号变    | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 41249 | 新沂     | 恒盛花园2配电室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41250 | 铜山     | 伊庄镇单林北新增变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41251 | 新沂     | PMS 恒盛花园5配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41252 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集北新增变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41253 | 新沂     | PMS 恒盛花园5配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41254 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41255 | 新沂     | PMS 恒盛花园5配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41256 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村东北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41257 | 新沂     | PMS 恒盛花园5配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41258 | 新沂     | 恒盛花园3配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41259 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41260 | 新沂     | 恒盛花园3配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41261 | 新沂     | PMS 恒盛花园3配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41262 | 新沂     | 恒盛花园3配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41263 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41264 | 新沂     | PMS 恒盛花园4配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41265 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41266 | 新沂     | PMS 恒盛花园4配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41267 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山北台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41268 | 新沂     | PMS 恒盛花园4配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41269 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41270 | 新沂     | PMS 恒盛花园4配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41271 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街中学变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41272 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41273 | 铜山     | PMS 伊庄镇西烈庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41274 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41275 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41276 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41277 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41278 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41279 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41280 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41281 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41282 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41283 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41284 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41285 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41286 | 铜山     | PMS 伊庄镇后窑西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41287 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41288 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41289 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41290 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41291 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41292 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41293 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41294 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41295 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41296 | 铜山     | PMS 伊庄镇山西北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41297 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41298 | 铜山     | 伊庄镇李林新增变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41299 | 新沂     | 吾悦商务广场二期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41300 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41301 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41302 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41303 | 铜山     | 伊庄镇白塔村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41304 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41305 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41306 | 新沂     | 吾悦商务广场二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41307 | 铜山     | 伊庄镇圩东村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41308 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41309 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41310 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41311 | 铜山     | PMS 伊庄镇小张庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41312 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41313 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41314 | 铜山     | PMS 伊庄镇新后楼北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41315 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41316 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41317 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41318 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41319 | 新沂     | 新安镇城南新村5号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41320 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄西新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41321 | 新沂     | 新安镇城南新村9号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41322 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41323 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41324 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山东北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41325 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41326 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41327 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41328 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41329 | 铜山     | PMS 伊庄镇后场北变     | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 41330 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41331 | 铜山     | 伊庄镇前井崖西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41332 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41333 | 铜山     | 伊庄镇白塔北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41334 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41335 | 铜山     | 伊庄镇北街东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41336 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41337 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41338 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41339 | 铜山     | 伊庄镇尚庄村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41340 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41341 | 铜山     | 伊庄镇周庄西南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41342 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41343 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41344 | 铜山     | 伊庄镇官庄东变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41345 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41346 | 铜山     | 伊庄镇路山东南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41347 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41348 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41349 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41350 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41351 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41352 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41353 | 铜山     | 伊庄镇圩内东南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41354 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41355 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41356 | 铜山     | 伊庄镇陈庄东南变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41357 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41358 | 铜山     | PMS 伊庄镇农科站西庄南变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41359 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41360 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41361 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41362 | 铜山     | PMS 伊庄镇羊场前队南新变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41363 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41364 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41365 | 铜山     | PMS 伊庄镇羊场前队东变   | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 41366 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41367 | 铜山     | 伊庄镇南街河东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41368 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41369 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41370 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41371 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41372 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41373 | 铜山     | 伊庄镇蒋王庄新变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41374 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41375 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41376 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41377 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41378 | 新沂     | 玫瑰家园2配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41379 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41380 | 新沂     | 玫瑰家园2配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41381 | 铜山     | PMS 伊庄镇尚庄南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41382 | 新沂     | 玫瑰家园1组合配电站2变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 41383 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41384 | 新沂     | 玫瑰家园1组合配电站1变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 41385 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩正南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41386 | 新沂     | 新安镇八墩南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41387 | 新沂     | 新安镇墨河孙庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41388 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村最西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41389 | 新沂     | 新安镇李庄24-3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41390 | 铜山     | 伊庄镇赵圩中变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41391 | 新沂     | 新安镇徐庄综合变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41392 | 铜山     | PMS 伊庄镇水库南新增变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41393 | 新沂     | 新安镇污水厂南变        | 20       | 200       | 0           | 0               |
| 41394 | 新沂     | 新安镇狄湖13-2号变     | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 41395 | 铜山     | PMS 伊庄镇耿庄北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41396 | 新沂     | 新安镇王庄东2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41397 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村中配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41398 | 新沂     | 新安镇八墩42-5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41399 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街财政所配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41400 | 新沂     | 新安镇盆景园综合变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41401 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41402 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41403 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41404 | 铜山     | 伊庄镇牌坊钩崖西配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41405 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41406 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村中配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41407 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41408 | 铜山     | 伊庄镇官庄村中配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41409 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41410 | 新沂     | 新安镇八墩42-6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41411 | 新沂     | 企业家创业园1配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41412 | 新沂     | 企业家创业园1配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41413 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村东新增配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41414 | 新沂     | 企业家创业园1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41415 | 新沂     | 企业家创业园1配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41416 | 新沂     | 新安镇盛世名门7号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41417 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村大庄东配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41418 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁山林场小区2号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41419 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁山林场小区3号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41420 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁山林场小区4号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41421 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁山林场小区5号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41422 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁山林场小区1号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41423 | 铜山     | 伊庄镇前井崖东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41424 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41425 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北殷庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41426 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41427 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41428 | 铜山     | 伊庄镇王庙村东北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41429 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41430 | 铜山     | 伊庄镇圩东南配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41431 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村小刘庄北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41432 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼西配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41433 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山东北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41434 | 铜山     | 伊庄镇牛楼街道西配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41435 | 铜山     | 伊庄镇北街工商所东配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41436 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄南2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41437 | 铜山     | 伊庄镇牛楼陈庄东配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41438 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村中配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41439 | 铜山     | 伊庄镇关庄村茅庄东南配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41440 | 铜山     | 伊庄镇马集东南配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41441 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家南配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41442 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄北配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41443 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41444 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41445 | 铜山     | 伊庄镇圩内村最南配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41446 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41447 | 铜山     | 伊庄镇北街西南配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41448 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街农贸市场2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41449 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林新村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41450 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄北2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41451 | 铜山     | 伊庄镇王庙武山2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41452 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41453 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41454 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街东北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41455 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41456 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街医院北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41457 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41458 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41459 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东新配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41460 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村东新配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41461 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村东(新)配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41462 | 铜山     | 伊庄镇农科队西庄(新)配变     | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 41463 | 铜山     | 伊庄镇周庄南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41464 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41465 | 铜山     | 伊庄镇单林村南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41466 | 铜山     | 伊庄镇官庄村北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41467 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41468 | 铜山     | 伊庄镇南街南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41469 | 铜山     | 伊庄镇大庄新变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41470 | 铜山     | 伊庄镇洪山街道北          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41471 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁学校变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41472 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园东南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41473 | 新沂     | 新安镇盛世名门5号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41474 | 新沂     | 新安镇城南新村7号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41475 | 新沂     | 新安镇盛世名门6号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41476 | 新沂     | 新安镇城南新村8号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41477 | 新沂     | 新安镇城南新村6号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41478 | 新沂     | 新安镇城南新村1号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41479 | 新沂     | 新安镇城南新村12号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41480 | 新沂     | 新安镇城南新村13号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41481 | 新沂     | 新安镇城南新村3号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41482 | 新沂     | 新安镇城南新村11号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41483 | 新沂     | 新安镇城南新村10号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41484 | 新沂     | 新安镇城南新村2号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41485 | 新沂     | 新安镇新南置业有限公司(滨河家园)变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41486 | 新沂     | 新安镇城南新村4号变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41487 | 新沂     | 新安镇盛世名门1号箱变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41488 | 新沂     | 新安镇盛世名门3号箱变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41489 | 新沂     | 新安镇盛世名门2箱变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41490 | 新沂     | 新安镇盛世名门4号箱变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41491 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村尹庄西南变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 41492 | 新沂     | 新安镇狄湖前进11-1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41493 | 新沂     | 新安镇百合家园二期12变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41494 | 新沂     | 新安镇百合家园3变(1501057026) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41495 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41496 | 新沂     | 新安镇百合家园9变(1501055860) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41497 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41498 | 新沂     | 新安镇百合家园7变(1501055710) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41499 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁医院北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41500 | 新沂     | 新安镇百合家园二期3变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41501 | 铜山     | 伊庄镇东烈庄南变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41502 | 铜山     | 伊庄镇抗山西村变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41503 | 新沂     | 新安镇百合家园5变(1501057563) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41504 | 铜山     | 伊庄镇凤凰山南配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41505 | 新沂     | 新安镇百合家园1变(1501057873) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41506 | 铜山     | 伊庄镇马集杏花村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41507 | 新沂     | 新安镇百合家园4变(1501055861) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41508 | 铜山     | 伊庄镇卢套村故黄河变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41509 | 铜山     | 伊庄镇北街双塔路变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41510 | 新沂     | 新安镇百合家园二期1变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41511 | 铜山     | 伊庄镇白塔湖东北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41512 | 新沂     | 新安镇百合家园二期8变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41513 | 铜山     | 伊庄镇石湖北变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41514 | 新沂     | 新安镇百合家园二期10变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41515 | 铜山     | 伊庄镇川上村南箱变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41516 | 新沂     | 新安镇百合家园二期5变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41517 | 铜山     | 伊庄镇川上村中箱变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41518 | 新沂     | 新安镇红枫三期2变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41519 | 铜山     | 伊庄镇川上村北箱变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41520 | 新沂     | 新安镇百合家园6变(1501055786)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41521 | 铜山     | 水街4箱变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41522 | 新沂     | 新安镇红枫家园10（1500505970）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41523 | 铜山     | 水街3箱变                  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41524 | 新沂     | 新安镇百合家园二期9变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41525 | 铜山     | 伊庄镇圩西村农集区5号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41526 | 新沂     | 新安镇百合家园2变(1501056533)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41527 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41528 | 新沂     | 新安镇红枫三期1变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41529 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41530 | 新沂     | 新安镇百合家园8变(1501055713)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41531 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村前井崖变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41532 | 新沂     | 新安镇百合家园二期4变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41533 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41534 | 新沂     | 新安镇红枫家园11号（1500812222） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41535 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道大桥变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41536 | 新沂     | 新安镇百合家园二期11变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41537 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41538 | 新沂     | 新安镇百合家园二期6变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41539 | 铜山     | 伊庄镇尚庄北变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41540 | 新沂     | 新安镇红枫三期3变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41541 | 新沂     | 新安镇百合家园二期2变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41542 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋庄村变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41543 | 新沂     | 新安镇百合家园二期7变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41544 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41545 | 新沂     | 新安镇红枫家园3号(1501057432)  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41546 | 铜山     | PMS 何桥镇岗叉楼村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41547 | 新沂     | 新安镇红枫家园4号(1501056750)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41548 | 铜山     | PMS 何桥镇土楼村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41549 | 新沂     | 新安镇红枫家园2号(1501057030)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41550 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼一队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41551 | 新沂     | 新安镇红枫家园6号（1501058276）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41552 | 铜山     | 何桥镇朱楼村变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41553 | 新沂     | 新安镇红枫家园9号(1501057157)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41554 | 铜山     | PMS 何桥镇邓楼村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41555 | 新沂     | 新安镇红枫家园7号(1501055760)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41556 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41557 | 新沂     | 新安镇红枫嘉园小区1(1501057604) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41558 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41559 | 新沂     | 新安镇金色家园4(1501057670)   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 41560 | 铜山     | 何桥镇卜庄7号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41561 | 新沂     | 新安镇红枫家园5号(1501056093)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41562 | 铜山     | 何桥镇汪阁7号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41563 | 新沂     | 新安镇红枫家园8号(1501056030)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41564 | 铜山     | PMS 何桥镇元寨2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41565 | 新沂     | 新安镇金色家园3(1501056532)   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41566 | 铜山     | PMS 何桥镇曹楼2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41567 | 新沂     | 新安镇金色名园安置3号            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41568 | 铜山     | 何桥镇祝口1号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41569 | 新沂     | 新安镇金色名园安置8号            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41570 | 铜山     | 何桥镇李楼村变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41571 | 新沂     | 新安镇金色名园安置2号            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41572 | 铜山     | 何桥镇常庄村常西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41573 | 新沂     | 新安镇金色名园安置6号            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41574 | 铜山     | 何桥镇后香铺变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41575 | 新沂     | 新安镇金色名园安置4号            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41576 | 铜山     | 何桥镇二新庄变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41577 | 新沂     | 新安镇金色家园2(150105738)    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41578 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41579 | 新沂     | 新安镇金色家园1               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41580 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村芦楼1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41581 | 新沂     | 新安镇金色名园安置5号            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41582 | 铜山     | 何桥镇曹楼村变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41583 | 新沂     | 新安镇金色名园安置1号            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41584 | 铜山     | 何桥镇包楼变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41585 | 新沂     | 新安镇金色名园安置7号            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41586 | 铜山     | 何桥镇单楼村单楼1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41587 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园二期4号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41588 | 铜山     | 何桥镇元寨村变                | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 41589 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园1号变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41590 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口村变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41591 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园小区2号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41592 | 铜山     | 何桥镇元集村变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41593 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园二期3号变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41594 | 铜山     | PMS 何桥镇街西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41595 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园二期1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41596 | 铜山     | 何桥镇供电1号               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41597 | 铜山     | 何桥镇供电所4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41598 | 新沂     | 新安镇祥瑞家园二期2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41599 | 铜山     | PMS 何桥镇供电所6号          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41600 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族2号           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41601 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥二队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41602 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族5号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41603 | 铜山     | 何桥镇供电所3号              | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41604 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41605 | 铜山     | 何桥镇肖庄村变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41606 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期3号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41607 | 铜山     | 何桥镇赵集村变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41608 | 铜山     | PMS 何桥镇张集村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41609 | 新沂     | 新安镇新铁花园2号(0400474442) | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41610 | 铜山     | 何桥镇张集村张集1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41611 | 新沂     | 新安镇金鼎名城1变压器           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41612 | 铜山     | 何桥镇庄里寨村1号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41613 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41614 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41615 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期4号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41616 | 铜山     | 何桥镇王庄变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41617 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41618 | 铜山     | 何桥镇前郭庄村变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41619 | 新沂     | 新安镇新铁花园3号(0400472757) | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41620 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族1号           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41621 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族6号           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41622 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期6号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41623 | 铜山     | 何桥镇苗庄变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41624 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期1号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41625 | 铜山     | PMS 何桥镇供电2号           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41626 | 新沂     | 新安镇新铁花园1号(0400472759) | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41627 | 铜山     | 何桥镇秦庄1号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41628 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族4号           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41629 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41630 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室3变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41631 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41632 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期5号变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41633 | 铜山     | 何桥镇供电7号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41634 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41635 | 铜山     | PMS 何桥镇庄里寨村小庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41636 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族3号     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41637 | 铜山     | 何桥镇赵台1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41638 | 新沂     | 金鼎名城1配电室1变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41639 | 铜山     | 何桥镇郭庄1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41640 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41641 | 铜山     | 何桥镇张集3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41642 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41643 | 铜山     | 何桥镇乐天庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41644 | 新沂     | 新安镇盛世名门12变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41645 | 铜山     | 何桥镇供电5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41646 | 新沂     | 新安镇科倍尚城2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41647 | 铜山     | 何桥镇段庄6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41648 | 新沂     | 新安镇盛世名门9变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41649 | 铜山     | 何桥镇宋庄村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41650 | 铜山     | 何桥镇朱庄村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41651 | 新沂     | 新安镇科倍尚城3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41652 | 新沂     | 新安镇盛世名门8变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41653 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41654 | 新沂     | 新安镇科倍尚城4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41655 | 铜山     | 何桥镇李楼村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41656 | 新沂     | 新安镇盛世名门13变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41657 | 铜山     | 何桥镇张集5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41658 | 新沂     | 新安镇盛世名门10变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41659 | 铜山     | 何桥镇朱酒店1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41660 | 新沂     | 新安镇盛世名门11变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41661 | 铜山     | 何桥镇汪阁1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41662 | 新沂     | 新安镇科倍尚城1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41663 | 铜山     | 何桥镇元寨1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41664 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41665 | 铜山     | 何桥镇张集4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41666 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41667 | 铜山     | 何桥镇元集1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41668 | 新沂     | 新安镇钟吾一号开闭所2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41669 | 铜山     | PMS 何桥镇单楼2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41670 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41671 | 铜山     | 何桥镇新庄西1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41672 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41673 | 铜山     | PMS 何桥镇供电8号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41674 | 新沂     | 新安镇钟吾一号开闭所1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41675 | 铜山     | PMS 何桥镇二新庄1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41676 | 铜山     | PMS 何桥镇赵台2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41677 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41678 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41679 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41680 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41681 | 铜山     | PMS 何桥镇路庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41682 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41683 | 铜山     | PMS 何桥镇马行1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41684 | 新沂     | 新安镇怡新佳苑4号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41685 | 铜山     | PMS 何桥镇付村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41686 | 新沂     | 新安镇怡新佳苑3号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41687 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41688 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所4变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41689 | 铜山     | PMS 何桥镇大新1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41690 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41691 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋楼1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41692 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41693 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41694 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41695 | 铜山     | 何桥镇包楼1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41696 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41697 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41698 | 铜山     | PMS 何桥镇四楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41699 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41700 | 铜山     | PMS 何桥镇许楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41701 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41702 | 铜山     | PMS 何桥镇供电12号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41703 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41704 | 铜山     | 何桥镇供电10号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41705 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41706 | 铜山     | PMS 何桥镇供电11号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41707 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41708 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41709 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41710 | 铜山     | 何桥镇叶庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41711 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41712 | 铜山     | 何桥镇叶庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41713 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室4变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41714 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41715 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41716 | 铜山     | 何桥镇肖庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41717 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41718 | 铜山     | PMS 何桥镇前婁楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41719 | 铜山     | 何桥镇邓楼1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41720 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41721 | 铜山     | PMS 何桥镇郭庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41722 | 新沂     | 新安镇墨河新庄17-2号变 | 10       | 630       | 482         | 482             |
| 41723 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41724 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41725 | 铜山     | 何桥镇朱集1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41726 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41727 | 铜山     | 何桥镇卜庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41728 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41729 | 铜山     | 何桥镇夏口1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41730 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室4变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41731 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41732 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室3变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41733 | 铜山     | PMS 何桥镇教师家属院变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41734 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41735 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西2号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41736 | 铜山     | 何桥镇曹楼7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41737 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41738 | 铜山     | PMS 何桥镇幸福1号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41739 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41740 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41741 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41742 | 铜山     | 何桥镇汪阁2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41743 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室4变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41744 | 铜山     | 何桥镇杨庄1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41745 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41746 | 铜山     | 何桥镇油坊1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41747 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41748 | 铜山     | 何桥镇郭庄村5号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41749 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41750 | 铜山     | 何桥镇朱马庄1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41751 | 铜山     | 何桥镇张集13号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41752 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41753 | 铜山     | 何桥镇朱楼村1号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41754 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41755 | 铜山     | 何桥镇董庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41756 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41757 | 铜山     | 何桥镇董庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41758 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41759 | 铜山     | PMS 何桥镇双东3号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41760 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41761 | 铜山     | 何桥镇付村3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41762 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室2变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41763 | 铜山     | 何桥镇卜庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41764 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41765 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄村常西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41766 | 新沂     | 新安镇狄湖13-3号变       | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 41767 | 铜山     | PMS 何桥镇后香铺1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41768 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41769 | 铜山     | 何桥镇土楼3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41770 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41771 | 铜山     | PMS 何桥镇供电21号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41772 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41773 | 铜山     | 何桥镇供电16号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41774 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41775 | 铜山     | PMS 何桥镇供电17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41776 | 新沂     | 新安镇五中24-3（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41777 | 铜山     | PMS 何桥镇供电18号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41778 | 新沂     | 新安镇墨河五中0824综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41779 | 铜山     | 何桥镇供电19号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 41780 | 新沂     | 新安镇墨河工艺厂52-2综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41781 | 铜山     | 何桥镇供电20号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41782 | 新沂     | 新安镇墨河52-1（道北86-1） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41783 | 铜山     | 何桥镇曹楼5号           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41784 | 新沂     | 新安镇墨河五中24-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41785 | 铜山     | 何桥镇祝口3号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41786 | 新沂     | 新安镇工艺厂综合变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41787 | 铜山     | 何桥镇袁寨3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41788 | 新沂     | 新安镇新北花苑小区0100变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 41789 | 新沂     | 新安镇江苏北路变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41790 | 铜山     | 何桥镇街南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41791 | 新沂     | 新安镇新北园田综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41792 | 铜山     | 何桥镇张集10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41793 | 新沂     | 观澜花园4配电室3变     | 10       | 800       | 624         | 624             |
| 41794 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41795 | 新沂     | 观澜花园3配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41796 | 铜山     | PMS 何桥镇供电15号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41797 | 铜山     | 何桥镇小楼子变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41798 | 新沂     | 观澜花园3配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41799 | 新沂     | 观澜花园4配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41800 | 铜山     | 何桥镇镇政府变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41801 | 新沂     | 观澜花园2配电室2变     | 10       | 800       | 617         | 617             |
| 41802 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41803 | 新沂     | 观澜花园3配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41804 | 铜山     | PMS 何桥镇医院家属院变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41805 | 新沂     | 观澜花园1组合配电站2变   | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 41806 | 铜山     | 何桥镇供电14号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41807 | 新沂     | 观澜花园1组合配电站3变   | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 41808 | 铜山     | 何桥镇何桥村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41809 | 新沂     | 观澜花园1组合配电站4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41810 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41811 | 新沂     | 观澜花园1组合配电站1变   | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 41812 | 铜山     | PMS 何桥镇单庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41813 | 新沂     | 观澜花园4配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41814 | 铜山     | PMS 何桥镇小庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41815 | 新沂     | 观澜花园2配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41816 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41817 | 新沂     | 观澜花园2配电室3变     | 10       | 800       | 614         | 614             |
| 41818 | 铜山     | PMS 何桥镇朱庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41819 | 新沂     | 观澜花园3配电室4变     | 10       | 800       | 616         | 616             |
| 41820 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41821 | 新沂     | 观澜花园2配电室1变     | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 41822 | 铜山     | PMS 何桥镇李集1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41823 | 新沂     | 观澜花园4配电室4变       | 10       | 800       | 614         | 614             |
| 41824 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41825 | 新沂     | 西苑嘉园4配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41826 | 铜山     | PMS 何桥镇付村村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41827 | 新沂     | 西苑嘉园3配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41828 | 铜山     | PMS 何桥镇前香铺1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41829 | 新沂     | 西苑嘉园3配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41830 | 铜山     | PMS 何桥镇包楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41831 | 新沂     | 西苑嘉园3配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41832 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄1号变新    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41833 | 新沂     | 西苑嘉园3配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41834 | 铜山     | 何桥镇杨庄村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41835 | 新沂     | 西苑嘉园4配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41836 | 铜山     | PMS 何桥镇前锉楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41837 | 铜山     | PMS 何桥镇董庄村胜利1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41838 | 新沂     | 西苑嘉园4配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41839 | 铜山     | PMS 何桥镇季楼村变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41840 | 新沂     | 西苑嘉园4配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41841 | 铜山     | PMS 何桥镇秦庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41842 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41843 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西变新     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41844 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41845 | 铜山     | PMS 何桥镇路庄村配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41846 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41847 | 铜山     | PMS 何桥镇秦庄变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41848 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41849 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼村赵庄配变新  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41850 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41851 | 铜山     | PMS 何桥镇夏口变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41852 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41853 | 铜山     | PMS 何桥镇张集2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41854 | 铜山     | PMS 何桥镇赵台村配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41855 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41856 | 铜山     | PMS 何桥镇曹楼3号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41857 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41858 | 铜山     | PMS 何桥镇大新庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41859 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41860 | 铜山     | PMS 何桥镇董庄1号配变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41861 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41862 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41863 | 铜山     | PMS 何桥镇大庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41864 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41865 | 铜山     | PMS 何桥镇小南庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41866 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41867 | 铜山     | PMS 何桥镇叶庄村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41868 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41869 | 铜山     | PMS 何桥镇付村1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41870 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41871 | 铜山     | PMS 何桥镇郎庄变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41872 | 铜山     | PMS 何桥镇卜庄变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41873 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41874 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41875 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41876 | 铜山     | PMS 何桥镇土楼1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41877 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站4变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41878 | 铜山     | PMS 何桥镇四楼1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41879 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41880 | 铜山     | PMS 何桥镇朱酒店变新     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41881 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41882 | 铜山     | PMS 何桥镇大庄村变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41883 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41884 | 铜山     | PMS 何桥镇朱马庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41885 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41886 | 铜山     | PMS 何桥镇铨楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41887 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41888 | 铜山     | PMS 何桥镇供电9号（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41889 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41890 | 铜山     | 何桥镇杨杜楼变（新）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41891 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41892 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼西变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41893 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41894 | 铜山     | PMS 何桥镇粮管所西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41895 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41896 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41897 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41898 | 铜山     | PMS 何桥镇金安村配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41899 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41900 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41901 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41902 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41903 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41904 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41905 | 新沂     | 新安镇沙墩29-4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41906 | 新沂     | 心怡小镇2配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41907 | 铜山     | 何桥镇单楼3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41908 | 新沂     | 心怡小镇4配电室1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41909 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41910 | 铜山     | 何桥镇袁寨4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41911 | 新沂     | 心怡小镇2配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41912 | 铜山     | PMS 何桥镇朱酒店2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41913 | 新沂     | 心怡小镇4配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41914 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨24号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41915 | 新沂     | 心怡小镇1配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41916 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41917 | 新沂     | 心怡小镇1配电室4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41918 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41919 | 新沂     | 心怡小镇2配电室4变       | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 41920 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨21号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41921 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨9号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41922 | 新沂     | 心怡小镇4配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41923 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨22号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41924 | 新沂     | 心怡小镇3配电室4变       | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 41925 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41926 | 新沂     | 心怡小镇3配电室1变       | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 41927 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨10号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41928 | 新沂     | 心怡小镇2配电室3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41929 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41930 | 新沂     | 心怡小镇3配电室3变       | 10       | 800       | 637         | 637             |
| 41931 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨23号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41932 | 新沂     | 心怡小镇1配电室1变       | 10       | 800       | 613         | 613             |
| 41933 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨20号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41934 | 新沂     | 心怡小镇4配电室4变       | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 41935 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨26号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41936 | 新沂     | 心怡小镇3配电室2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41937 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨19号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41938 | 新沂     | 心怡小镇1配电室2变             | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 41939 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41940 | 新沂     | 新安镇钟吾综合变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41941 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨17号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41942 | 新沂     | 怡新佳苑安置房二期1配电室1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41943 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨14号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41944 | 新沂     | 怡新佳苑安置房二期1配电室3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41945 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨12号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41946 | 新沂     | 怡新佳苑安置房二期1配电室2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41947 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41948 | 新沂     | 怡新佳苑安置房二期1配电室4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41949 | 铜山     | 何桥镇宗庄18号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41950 | 新沂     | 新安镇市府花园11变（1501058018） | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41951 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41952 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄19号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41953 | 新沂     | 新安镇市府花园9变（1501056876）  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41954 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄22号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41955 | 新沂     | 新安镇市府花园10变（1501057706） | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41956 | 新沂     | 新安镇市府花园8变（1501058048）  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41957 | 新沂     | 新安镇新北工业园3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41958 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄24号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41959 | 新沂     | 新安镇二十户57-1号综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41960 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄12号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41961 | 新沂     | 睿丽花园3配电室3变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41962 | 新沂     | 睿丽花园1配电室4变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41963 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄14号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41964 | 新沂     | 睿丽花园1配电室1变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41965 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄16号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41966 | 铜山     | 何桥镇宗庄4号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41967 | 新沂     | 睿丽花园4配电室3变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41968 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41969 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41970 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄10号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41971 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄21号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41972 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄6号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41973 | 铜山     | PMS 何桥镇肖庄3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41974 | 铜山     | 何桥镇牛场东变                | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 41975 | 铜山     | 何桥镇何桥一队变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41976 | 铜山     | 何桥镇常庄东变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41977 | 铜山     | 何桥镇供电25号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41978 | 铜山     | 何桥镇金安村1号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41979 | 铜山     | 何桥镇朱酒店3号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41980 | 铜山     | 何桥镇供电所23号箱变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41981 | 铜山     | 何桥镇供电所22号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41982 | 铜山     | 何桥镇卜庄3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41983 | 铜山     | 何桥镇郭庄6号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 41984 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41985 | 新沂     | 睿丽花园1配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41986 | 新沂     | 睿丽花园2配电室3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41987 | 新沂     | 睿丽花园2配电室1变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41988 | 新沂     | 睿丽花园4配电室4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41989 | 新沂     | 睿丽花园3配电室4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41990 | 新沂     | 睿丽花园3配电室1变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41991 | 新沂     | 睿丽花园2配电室2变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41992 | 新沂     | 睿丽花园3配电室2变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41993 | 新沂     | 睿丽花园4配电室2变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41994 | 新沂     | 睿丽花园4配电室1变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 41995 | 新沂     | 睿丽花园1配电室3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 41996 | 新沂     | 睿丽花园2配电室4变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 41997 | 新沂     | 新安镇墨河菜市场综合变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 41998 | 新沂     | 新安镇八墩42-7号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 41999 | 新沂     | 新安镇南陈官东33-4号变         | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 42000 | 新沂     | 新安镇狄湖胜利10-1号变         | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 42001 | 新沂     | 翠屏嘉苑二期1配电室2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42002 | 新沂     | 翠屏嘉苑二期1配电室3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42003 | 新沂     | 翠屏嘉苑二期1配电室4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42004 | 新沂     | 翠屏嘉苑二期1配电室1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42005 | 新沂     | 新安镇王陈大棚综合变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42006 | 新沂     | 新安镇市府花园1变(1501056699) | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42007 | 新沂     | 新安镇市府花苑3变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42008 | 新沂     | 新安镇市府花苑6变(1501056033) | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42009 | 新沂     | 新安镇市府花苑4变(1501056032) | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42010 | 新沂     | 新安镇市府花苑7变(1501055787) | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42011 | 新沂     | 新安镇市府花苑5变(1501057872) | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42012 | 新沂     | 新安镇市府花苑2变(1501056774) | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42013 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42014 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42015 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42016 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42017 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42018 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42019 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42020 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42021 | 新沂     | 新安镇道北91-1号变    | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 42022 | 新沂     | 新安镇陈庄31-2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42023 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5-5号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42024 | 新沂     | 高铁花园5配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42025 | 新沂     | 高铁花园2配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42026 | 新沂     | 高铁花园2配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42027 | 新沂     | 高铁花园3配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42028 | 新沂     | 高铁花园4配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42029 | 新沂     | 高铁花园6配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42030 | 新沂     | 高铁花园4配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42031 | 新沂     | 高铁花园1配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42032 | 新沂     | 高铁花园1配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42033 | 新沂     | 高铁花园2配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42034 | 新沂     | 高铁花园3配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42035 | 新沂     | 高铁花园5配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42036 | 新沂     | 高铁花园6配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42037 | 新沂     | 高铁花园6配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42038 | 新沂     | 高铁花园3配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42039 | 新沂     | 高铁花园5配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42040 | 新沂     | 高铁花园4配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42041 | 新沂     | 高铁花园5配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42042 | 新沂     | 高铁花园6配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42043 | 新沂     | 高铁花园1配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42044 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42045 | 新沂     | 高铁花园2配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42046 | 新沂     | 高铁花园1配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42047 | 新沂     | 高铁花园3配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42048 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42049 | 新沂     | 高铁花园4配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42050 | 铜山     | 何桥镇肖庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42051 | 新沂     | 新安镇斯尔克地产-巨融豪园3号(0400783926)  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42052 | 铜山     | PMS 何桥镇李集村变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42053 | 新沂     | 新安镇斯尔克地产-巨融豪园4号(0400783973)  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42054 | 铜山     | 何桥镇董庄村赵庄变                    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42055 | 新沂     | 新安镇斯尔克房地产-巨融豪园1号(0400783906) | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42056 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西安变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42057 | 新沂     | 新安镇斯尔克地产-巨融豪园2号(0400783975)  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42058 | 铜山     | PMS 刘集镇车村2号变                 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42059 | 铜山     | 刘集镇车村北变（新）                   | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 42060 | 新沂     | 新安镇李庄3号变                     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42061 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村半楼变                | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 42062 | 铜山     | PMS 刘集镇张安北变                  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42063 | 新沂     | 观澜花园5配电室2变                   | 10       | 630       | 494         | 494             |
| 42064 | 新沂     | 观澜花园5配电室1变                   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42065 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村孙楼变                | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 42066 | 新沂     | 观澜花园5配电室4变                   | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 42067 | 铜山     | PMS 刘集镇元庄村凌场变                | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 42068 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王1号变                 | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 42069 | 新沂     | 观澜花园5配电室3变                   | 10       | 630       | 493         | 493             |
| 42070 | 铜山     | 刘集镇下河套东变                     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42071 | 新沂     | 新安镇墨河孙庄3号变                   | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 42072 | 铜山     | 刘集镇元庄村1号变                    | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 42073 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室3变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42074 | 铜山     | PMS 刘集镇夏庄1号变                 | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 42075 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室1变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42076 | 铜山     | 刘集镇马宅子北1号变                   | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 42077 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室4变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42078 | 铜山     | 刘集镇孙庄1号变                     | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 42079 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室2变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42080 | 铜山     | 刘集镇丁孟街西变                     | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 42081 | 新沂     | 新安镇新北工业园综合变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42082 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧村1号变                | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 42083 | 新沂     | 新安镇超纲28-2号变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42084 | 铜山     | PMS 刘集镇凌场村中变                 | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 42085 | 新沂     | 新安镇沈马综合变                     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42086 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场三队西变                | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 42087 | 新沂     | 金麟府小区4配电室4变                  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42088 | 铜山     | 刘集镇河头村西变                     | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42089 | 新沂     | 金麟府小区4配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42090 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼3号变   | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 42091 | 新沂     | 金麟府小区4配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42092 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄三楼变   | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 42093 | 新沂     | 金麟府小区4配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42094 | 新沂     | 翡丽天境2配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42095 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42096 | 铜山     | PMS 刘集镇滕庄西变    | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 42097 | 铜山     | 刘集镇丁场村李场变（新）   | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 42098 | 新沂     | 翡丽天境2配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42099 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42100 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟村李新庄变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42101 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42102 | 铜山     | 刘集镇王套村桃园变      | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 42103 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42104 | 铜山     | PMS 刘集镇西梁庄变    | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 42105 | 新沂     | 翡丽天境2配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42106 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所8号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42107 | 铜山     | 刘集镇刘庄村1号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42108 | 新沂     | 翡丽天境2配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42109 | 铜山     | PMS 刘集镇郭桥单2号变  | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 42110 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42111 | 铜山     | 刘集镇田楼2号变       | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 42112 | 新沂     | 西苑嘉园5配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42113 | 铜山     | 刘集镇丁孟村变        | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 42114 | 铜山     | 刘集镇丁孟果园1号变     | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 42115 | 新沂     | 西苑嘉园2配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42116 | 铜山     | 刘集镇丁孟村西变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42117 | 新沂     | 西苑嘉园5配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42118 | 铜山     | 刘集镇下河套二队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42119 | 铜山     | 刘集镇丁场村前崔店北变    | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 42120 | 新沂     | 西苑嘉园1组合配电站1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42121 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场三队变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 42122 | 新沂     | 西苑嘉园2配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42123 | 铜山     | 刘集镇丁场4号变（新）    | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 42124 | 新沂     | 西苑嘉园2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42125 | 铜山     | 刘集镇元庄村马宅子北变    | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 42126 | 新沂     | 西苑嘉园2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42127 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王村侯阁变      | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 42128 | 新沂     | 西苑嘉园1组合配电站2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42129 | 新沂     | 西苑嘉园1组合配电站4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42130 | 铜山     | PMS 刘集镇滕东变         | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 42131 | 新沂     | 西苑嘉园5配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42132 | 铜山     | 刘集镇供电所3号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42133 | 新沂     | 西苑嘉园5配电室3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42134 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所5号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42135 | 新沂     | 西苑嘉园1组合配电站3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42136 | 铜山     | 刘集镇车村南变（新）         | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 42137 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42138 | 铜山     | 刘集镇车村东变（新）         | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 42139 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42140 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42141 | 铜山     | 刘集镇车村西变（新）         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42142 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42143 | 铜山     | 刘集镇刘集村南变           | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 42144 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42145 | 铜山     | PMS 刘集镇刘集村东变       | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 42146 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42147 | 铜山     | 刘集镇丁场3号变（新）        | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 42148 | 新沂     | 新安镇开发区综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42149 | 铜山     | PMS 刘集镇刘集北变        | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 42150 | 新沂     | 新安镇沈马44箱变          | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 42151 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄一队变       | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 42152 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42153 | 铜山     | 刘集镇李庄村三队变          | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 42154 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42155 | 铜山     | PMS 刘集镇西杨庄变        | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 42156 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42157 | 铜山     | PMS 刘集镇关路口西变       | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 42158 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42159 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王养殖场变      | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 42160 | 新沂     | 四季花城三期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42161 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所7号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42162 | 新沂     | 四季花城三期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42163 | 铜山     | PMS 刘集镇供电站变        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 42164 | 新沂     | 四季花城三期3配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42165 | 铜山     | 刘集镇供电所4号变          | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 42166 | 新沂     | 四季花城三期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42167 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42168 | 新沂     | 四季花城三期4配电室3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42169 | 铜山     | PMS 刘集镇刘集村西变       | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 42170 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42171 | 铜山     | 刘集镇东杨庄变            | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 42172 | 新沂     | 四季花城三期4配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42173 | 铜山     | PMS 刘集镇王楼村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42174 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42175 | 铜山     | 刘集镇瓦房村变            | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 42176 | 新沂     | 四季花城三期4配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42177 | 铜山     | 刘集镇许楼村变            | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 42178 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42179 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄队肖庄村变     | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 42180 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42181 | 新沂     | 四季花城三期4配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42182 | 铜山     | PMS 刘集镇前丁场新村变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42183 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42184 | 铜山     | 刘集镇车村西2号变（新）       | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 42185 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所12号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42186 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42187 | 铜山     | 刘集镇供电所13号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42188 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42189 | 铜山     | 刘集镇刘集村西1号变         | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 42190 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所10号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42191 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室3变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42192 | 铜山     | 刘集镇车村南1号变（新）       | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 42193 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42194 | 铜山     | 刘集镇东风小楼子1号变        | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 42195 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42196 | 铜山     | PMS 刘集镇姚庄变         | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 42197 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42198 | 铜山     | 刘集镇东风丁海子变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42199 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42200 | 铜山     | PMS 刘集镇王套村谢寨变      | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 42201 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42202 | 铜山     | PMS 刘集镇王套七队变       | 10       | 400       | 9           | 9               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42203 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42204 | 铜山     | PMS 刘集镇王套三队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42205 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42206 | 铜山     | PMS 刘集镇王套村变          | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 42207 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42208 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42209 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42210 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村前张安变       | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 42211 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42212 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42213 | 铜山     | 刘集镇田楼1号变             | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 42214 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42215 | 铜山     | PMS 刘集镇郭桥村郑庄西变       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 42216 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42217 | 铜山     | PMS 刘集镇郭桥村坝台变        | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 42218 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42219 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42220 | 铜山     | 刘集镇瓦房东变              | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 42221 | 铜山     | 刘集镇西梁单相变             | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 42222 | 新沂     | 10kV市府花苑三期3配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42223 | 铜山     | PMS 刘集村北1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42224 | 新沂     | 10kV市府花苑三期3配电室1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42225 | 铜山     | 刘集镇市场变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42226 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42227 | 铜山     | 刘集镇冯王村侯阁1号变          | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 42228 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42229 | 铜山     | 刘集镇滕庄村东1号变           | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 42230 | 铜山     | PMS 刘集镇瓦房村1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42231 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42232 | 铜山     | PMS 刘集镇东梁村1号变        | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 42233 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42234 | 铜山     | 刘集镇东风丁海子1号变          | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 42235 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42236 | 铜山     | PMS 刘集镇田楼4号变         | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 42237 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42238 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟村1号变        | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 42239 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期1组合配电站1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42240 | 铜山     | 刘集镇东风村半楼东变           | 10       | 400       | 20          | 20              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42241 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42242 | 铜山     | 刘集镇丁场3号北变          | 10       | 200       | 156         | 156             |
| 42243 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 42244 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场4号东变      | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 42245 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 42246 | 铜山     | 刘集镇田楼1号北变          | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 42247 | 新沂     | 10kV滨河嘉园二期1配电室2变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42248 | 铜山     | PMS 刘集镇解场东1号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42249 | 新沂     | 10kV滨河嘉园二期1配电室1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42250 | 铜山     | 刘集镇姚庄1号变           | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 42251 | 新沂     | PMS 新安镇墨河瓷厂48号综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42252 | 铜山     | 刘集镇李庄三队1号变         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 42253 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄村王庄1号变    | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 42254 | 新沂     | PMS 新安镇墨河53号鲍庄综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42255 | 铜山     | 刘集镇关路口东1号变         | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 42256 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街西16号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42257 | 铜山     | PMS 刘集镇马宅子北货场变     | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 42258 | 新沂     | PMS 新安镇李庄24号综合变    | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 42259 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场村变        | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 42260 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42261 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼大队变       | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 42262 | 新沂     | PMS 新安镇李庄27号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42263 | 铜山     | 刘集镇冯王村变            | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 42264 | 铜山     | 刘集镇车村西1号变（新）       | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 42265 | 新沂     | PMS 新安镇李庄28号综合变    | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 42266 | 铜山     | PMS 刘集镇闫集东变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42267 | 新沂     | PMS 新安镇新庄新区17综合变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42268 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄村赵庄变      | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 42269 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42270 | 新沂     | PMS 新安镇新北40号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42271 | 新沂     | PMS 新安镇平墩57号综合变    | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 42272 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄村东变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42273 | 铜山     | PMS 刘集镇闫集桥变        | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 42274 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42275 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42276 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧村西变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42277 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42278 | 铜山     | PMS 刘集镇孙庄西变        | 10       | 400       | 316         | 316             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42279 | 新沂     | 新安镇墨河2-1综合变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42280 | 铜山     | PMS 刘集镇路口东变         | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 42281 | 新沂     | PMS 新安镇段庄47-2综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42282 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄市场变        | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 42283 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42284 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄村吉庄变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 42285 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42286 | 铜山     | PMS 刘集镇杨庄村新黄变       | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 42287 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42288 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村关地变       | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 42289 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42290 | 铜山     | 刘集镇许楼村1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42291 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8-1综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42292 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村2号变       | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 42293 | 新沂     | 新安镇老庄1单相变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 42294 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧村东变        | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 42295 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩38号-1综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42296 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王村2号变       | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 42297 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号-1综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42298 | 新沂     | PMS 新安镇道北八一路东92号综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42299 | 铜山     | PMS 刘集镇东梁村变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42300 | 新沂     | PMS 新安镇新北村83-1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42301 | 铜山     | PMS 刘集镇东梁村赵庄变       | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 42302 | 新沂     | PMS 新安镇大刘庄85号-1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42303 | 铜山     | PMS 刘集镇东梁村桃园变       | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 42304 | 新沂     | PMS 新安镇道北89-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42305 | 铜山     | PMS 刘集镇瓦房村菜棚变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42306 | 新沂     | PMS 新安镇新北88号综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42307 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场村前丁场变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42308 | 新沂     | PMS 新安镇新北82-2号变     | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 42309 | 新沂     | PMS 新安镇新北82号-1综合变   | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 42310 | 铜山     | 刘集镇解场东变             | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 42311 | 新沂     | PMS 新安镇新北83-2号综合变   | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 42312 | 铜山     | PMS 刘集镇郭桥村绵羊庄变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42313 | 新沂     | PMS 新安镇墨河戈庄5号-2综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42314 | 铜山     | 刘集镇郭桥四队变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42315 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号-1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42316 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄5号-1综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42317 | 铜山     | PMS 刘集镇马宅子南变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42318 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩4号-1综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42319 | 铜山     | PMS 刘集镇后丁孟变          | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 42320 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3号-1综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42321 | 铜山     | PMS 刘集镇郭桥村郑庄变        | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 42322 | 新沂     | PMS 新安镇老庄42-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42323 | 铜山     | PMS 刘集镇下河套郑新庄变       | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 42324 | 铜山     | 刘集镇东风小楼子变            | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 42325 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟村半庄变        | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 42326 | 新沂     | PMS 新安镇沈马44-1        | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 42327 | 铜山     | 刘集镇丁场九十队变(新)         | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 42328 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩36号-1综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42329 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场村河头变        | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 42330 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩34号-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42331 | 铜山     | 刘集镇郭桥村三队变            | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 42332 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35号-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42333 | 铜山     | PMS 刘集镇田楼四队变         | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 42334 | 新沂     | 新安镇李庄村28号-1综合变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42335 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟村张庄变        | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 42336 | 新沂     | PMS 新安镇李庄26-1号综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42337 | 铜山     | 刘集镇李庄村王庄变            | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 42338 | 新沂     | PMS 新安镇李庄24号-1综合变    | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 42339 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23--2综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42340 | 铜山     | PMS 刘集镇田楼四队1号变       | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 42341 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-2综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42342 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所14号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42343 | 新沂     | PMS 新安镇墨河21-2        | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 42344 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场九、十队1号变     | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 42345 | 新沂     | PMS 新安镇新庄22-1号变      | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 42346 | 新沂     | PMS 新安镇新庄新区东18综合变    | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 42347 | 铜山     | 刘集镇丁场3号东变(新)         | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 42348 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄市场东变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42349 | 新沂     | PMS 新安墨河新庄18-1综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42350 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄市场西变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42351 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新庄新区17-1综合变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42352 | 铜山     | PMS 刘集镇孙庄东变          | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 42353 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20-2综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42354 | 铜山     | PMS 刘集镇滕西村1号变        | 10       | 400       | 170         | 170             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42355 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20-1综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42356 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新庄一队22号综合变 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 42357 | 铜山     | PMS 刘集镇刘集村西南庄变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42358 | 新沂     | PMS 新安镇墨河瓷厂48-1综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42359 | 新沂     | PMS 新安镇墨河居东19-1综合变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42360 | 铜山     | 刘集镇供电所3号东变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42361 | 铜山     | 刘集镇车村西南变（新）         | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 42362 | 铜山     | 刘集镇车村东南变（新）         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42363 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新段21综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42364 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所5号东       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42365 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14号综合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42366 | 铜山     | 刘集镇下河套二队东变          | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 42367 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-2       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42368 | 铜山     | PMS 刘集镇王套二队东变       | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 42369 | 新沂     | 新安镇房尚51-2号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42370 | 铜山     | PMS 刘集镇王套桃园东变       | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 42371 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-2       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42372 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟果园2号变      | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 42373 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-1综合变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42374 | 铜山     | 刘集镇郭桥二队东变（新）        | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 42375 | 新沂     | PMS 新安镇李庄27号-1综合变   | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 42376 | 铜山     | PMS 刘集镇坝台西变         | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 42377 | 新沂     | PMS 新安镇道北37-1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42378 | 铜山     | 刘集镇张庄1号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42379 | 新沂     | PMS 新安镇道北25-1综合变    | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 42380 | 铜山     | 刘集东教育小区变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42381 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所15号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42382 | 新沂     | PMS 新安镇墨河18-2号变     | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 42383 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所16号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42384 | 新沂     | PMS 新安镇大马47-2       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42385 | 新沂     | PMS 新安镇沈马50-1综合变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42386 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所17号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42387 | 铜山     | PMS 刘集镇冯庄村变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42388 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧村中变        | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 42389 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42390 | 铜山     | PMS 刘集镇田楼村南变        | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 42391 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42392 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场村李场北变      | 10       | 400       | 304         | 304             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42393 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42394 | 铜山     | 刘集镇丁场三队北变         | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 42395 | 新沂     | PMS 新店古龙西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42396 | 铜山     | PMS 刘集镇滕庄东2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42397 | 新沂     | PMS 新店闸头2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42398 | 铜山     | PMS 刘集镇食品站住宅小区变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42399 | 新沂     | 新店王圩村部变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42400 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼1号北变     | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 42401 | 新沂     | PMS 新店九张2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42402 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧村2号变     | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 42403 | 新沂     | 新店窑连2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42404 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧小梁庄东变    | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 42405 | 新沂     | PMS 新店小湖陆圩变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42406 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村关地1号变   | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 42407 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42408 | 新沂     | PMS 新店王一2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42409 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场3号西变     | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 42410 | 新沂     | 新店吴庄变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42411 | 铜山     | PMS 刘集镇丁场村前崔店北1号变 | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 42412 | 新沂     | PMS 新店郑沟北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42413 | 铜山     | PMS 刘集镇凌场村南变      | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 42414 | 铜山     | PMS 刘集镇下河套1号变     | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 42415 | 新沂     | 新店后防西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42416 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟街西1号变    | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 42417 | 新沂     | 新店中学西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42418 | 铜山     | PMS 刘集镇车村1号变      | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 42419 | 新沂     | PMS 新店老庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42420 | 铜山     | 刘集镇丁孟村2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42421 | 新沂     | 新店后防2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42422 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村半楼1号变   | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 42423 | 新沂     | 新店刘庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42424 | 铜山     | PMS 刘集镇王套村桃园1号变   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 42425 | 新沂     | 轻工路箱变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42426 | 铜山     | 刘集镇夏庄村2号变         | 10       | 250       | 76          | 76              |
| 42427 | 新沂     | PMS 新店王塘变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42428 | 铜山     | PMS 刘集镇元庄村2号变     | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 42429 | 新沂     | 新店街中3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42430 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄1号变      | 10       | 400       | 220         | 220             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42431 | 新沂     | PMS 新店埠湖2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42432 | 铜山     | PMS 刘集镇李庄村三队2号变  | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 42433 | 新沂     | 新店营北西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42434 | 铜山     | 刘集镇刘庄村赵庄1号变      | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 42435 | 新沂     | 新店小湖小学变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42436 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村4号变    | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 42437 | 新沂     | 新店刘庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42438 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄三楼1号变   | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 42439 | 新沂     | 新店陈庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42440 | 铜山     | PMS 刘集镇王楼村1号变    | 10       | 400       | 15          | 15              |
| 42441 | 铜山     | PMS 刘集镇西杨庄1号变    | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 42442 | 新沂     | 新店樊庄             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42443 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村潘屯1号变  | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 42444 | 铜山     | 刘集镇棉布村四组西变       | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 42445 | 铜山     | 刘集镇棉布村四组东变       | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 42446 | 铜山     | 刘集镇棉布村四组北变       | 10       | 200       | 67          | 67              |
| 42447 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村三组西变   | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 42448 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村七组变    | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 42449 | 铜山     | 刘集镇施楼村八组变        | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 42450 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村小田楼3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42451 | 铜山     | 刘集镇棉布村三组东变       | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 42452 | 铜山     | 刘集镇施楼村小田楼1号变     | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 42453 | 铜山     | 刘集镇施楼村小田楼2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42454 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村鱼塘2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42455 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村一组2号变  | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 42456 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村村委会变   | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 42457 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村五组变    | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 42458 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村鱼塘3号变  | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 42459 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村鱼塘1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42460 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村八组变    | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 42461 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村一组1号变  | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 42462 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村二组变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42463 | 铜山     | 刘集镇棉布村一二组3号变     | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 42464 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村柳洼2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42465 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村3组1号变  | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 42466 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村4组变    | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 42467 | 铜山     | 刘集镇棉布村一二组1号变     | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 42468 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村三组2号变  | 10       | 400       | 307         | 307             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42469 | 铜山     | 刘集镇棉布村一二组2号变      | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 42470 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村五组变     | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 42471 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村柳洼1号变   | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 42472 | 铜山     | PMS 刘集镇施楼村六组变     | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 42473 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布村柳洼3号变   | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 42474 | 铜山     | PMS 刘集镇张集矿市场1号变   | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 42475 | 铜山     | PMS 刘集镇张集矿市场2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42476 | 铜山     | PMS 刘集镇张集矿市场3号变   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 42477 | 铜山     | PMS 刘集镇张集矿市场4号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42478 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄新村1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42479 | 铜山     | PMS 刘集镇刘庄新村2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42480 | 铜山     | PMS 刘集镇赵庄新村1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42481 | 铜山     | PMS 刘集镇赵庄新村2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42482 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布新村1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42483 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布新村2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42484 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布新村3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42485 | 铜山     | PMS 刘集镇棉布新村4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42486 | 铜山     | 刘集乡元庄村变（新）        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42487 | 铜山     | 刘集镇孙庄变（新）         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42488 | 铜山     | 刘集镇丁孟村西南变         | 10       | 200       | 155         | 155             |
| 42489 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王村3号变     | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 42490 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所9号变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42491 | 铜山     | 刘集镇电管站1号变新        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42492 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王新村变（新）   | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 42493 | 铜山     | PMS 刘集镇供电所11号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42494 | 铜山     | PMS 刘集镇滕庄西2号变     | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 42495 | 铜山     | PMS 刘集镇河头村1号变     | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 42496 | 铜山     | PMS 刘集镇卫生院宿舍楼变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42497 | 铜山     | PMS 刘集镇杨庄村新黄东     | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 42498 | 新沂     | PMS 新店小湖街南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42499 | 铜山     | 富强小区1箱变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 42500 | 铜山     | 祥乐小区1箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42501 | 新沂     | PMS 新店小湖街新区1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42502 | 铜山     | 富强小区3箱变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 42503 | 新沂     | 新店杨庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42504 | 铜山     | 祥乐小区3箱变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42505 | 新沂     | 新店郑沟变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42506 | 铜山     | 祥乐小区2箱变           | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42507 | 新沂     | 新店小湖街北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42508 | 铜山     | 富强小区4箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 42509 | 新沂     | PMS 新店小湖大街南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42510 | 铜山     | 富强小区2箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 42511 | 新沂     | 新店北坝开发区         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 42512 | 新沂     | PMS 新店汤庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42513 | 铜山     | PMS 刘集镇冯王村南变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42514 | 铜山     | PMS 郭桥村小区1号变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42515 | 新沂     | 新店张圩西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42516 | 铜山     | PMS 郭桥村小区3号变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 42517 | 新沂     | PMS 新店小湖市场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42518 | 铜山     | PMS 刘集镇车村西北变    | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 42519 | 新沂     | 新店焦庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42520 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟村李新庄南变 | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 42521 | 新沂     | 新店南涧变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42522 | 铜山     | 刘集镇杨庄村新黄西变      | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 42523 | 新沂     | 新店闸头变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42524 | 铜山     | 刘集镇刘集村东2号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42525 | 新沂     | PMS 新店小湖村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42526 | 铜山     | 刘集镇东梁村赵庄东变      | 10       | 200       | 119         | 119             |
| 42527 | 新沂     | 新店十墩西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42528 | 铜山     | 刘集镇东杨庄南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42529 | 新沂     | PMS 新店街中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42530 | 铜山     | 刘集镇东风村小楼子2号变    | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 42531 | 新沂     | 新店臧庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42532 | 铜山     | 刘集东教育小区南变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42533 | 新沂     | 新店臧庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42534 | 铜山     | 刘集镇张集矿市场5号变     | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 42535 | 新沂     | 新店宴林变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42536 | 铜山     | 刘集镇冯王村后崔店变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42537 | 新沂     | 新店梨园变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42538 | 铜山     | 刘集镇李庄市场中变       | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 42539 | 新沂     | PMS 新店埠湖变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42540 | 铜山     | 刘集镇供电所13号西变     | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 42541 | 新沂     | 新店东南庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42542 | 铜山     | 刘集镇供电所3号北变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42543 | 新沂     | 新店十墩变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42544 | 铜山     | 刘集镇下河套二队南变      | 10       | 200       | 154         | 154             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42545 | 新沂     | 新店营北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42546 | 铜山     | 刘集镇棉布村三组西1号变   | 10       | 200       | 112         | 112             |
| 42547 | 新沂     | PMS 新店古龙42号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42548 | 铜山     | 刘集镇东风丁海子2号变    | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 42549 | 新沂     | PMS 新店早墩变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42550 | 铜山     | 刘集镇施楼村鱼塘变      | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 42551 | 新沂     | PMS 新店小湖蔡庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42552 | 铜山     | 刘集镇车村西北1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42553 | 新沂     | PMS 新店街中2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42554 | 铜山     | 刘集镇郭桥村坝台北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42555 | 新沂     | PMS 新店政府西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42556 | 铜山     | 刘集镇车村东北变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42557 | 新沂     | PMS 新店开发区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42558 | 铜山     | 刘集镇田楼3号变       | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 42559 | 新沂     | PMS 新店汤庄梨园综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42560 | 铜山     | 刘集镇郭桥一队变（新）    | 10       | 400       | 15          | 15              |
| 42561 | 铜山     | 刘集镇郭桥五队变       | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 42562 | 铜山     | 刘集镇王套二队变       | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 42563 | 新沂     | PMS 新店小湖变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42564 | 新沂     | PMS 新店政府变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42565 | 铜山     | 刘集镇王套供销社变      | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 42566 | 新沂     | PMS 新店圩西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42567 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村谢庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42568 | 新沂     | PMS 新店六节堰变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 42569 | 铜山     | PMS 刘集镇丁孟果园变   | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 42570 | 新沂     | 新店小湖姜庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42571 | 铜山     | PMS 刘集镇权尧小梁庄变  | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 42572 | 新沂     | 新店小湖陆庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42573 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村小楼变  | 10       | 200       | 54          | 54              |
| 42574 | 新沂     | 新店宴林西变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 42575 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩三队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42576 | 新沂     | PMS 新店顾庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42577 | 新沂     | PMS 新店后一变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42578 | 新沂     | PMS 新店后圩变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42579 | 铜山     | 利国镇邵家村1号变      | 10       | 315       | 103         | 103             |
| 42580 | 新沂     | PMS 新店小湖孙圩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42581 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42582 | 新沂     | 新店陆庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42583 | 新沂     | PMS 新店杨蔡变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42584 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村1号变    | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 42585 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42586 | 新沂     | PMS 新店开发区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42587 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村2号变    | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 42588 | 新沂     | 新店蔡庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42589 | 铜山     | 利国镇南马山村1号变       | 10       | 315       | 128         | 128             |
| 42590 | 新沂     | 新店张林变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42591 | 铜山     | PMS 利国镇南马山村变     | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 42592 | 新沂     | PMS 新店张圩渔塘变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42593 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村3号变    | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 42594 | 新沂     | 新店古龙东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42595 | 铜山     | PMS 利国镇马山十二队变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42596 | 新沂     | 新店王一变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42597 | 铜山     | PMS 利国镇马山村3号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42598 | 新沂     | PMS 新店街东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42599 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村2号变    | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 42600 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村变      | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 42601 | 新沂     | 新店小湖街中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42602 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村5号变    | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 42603 | 新沂     | 新店小湖新庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42604 | 铜山     | 利国镇吴庄村殷庄队4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42605 | 新沂     | 新店闫庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42606 | 铜山     | 利国镇黄山村6号变        | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 42607 | 新沂     | 新店姜庄2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42608 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村7号变    | 10       | 200       | 37          | 37              |
| 42609 | 新沂     | 新店大湖新区变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42610 | 铜山     | PMS 利国镇邵家村4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42611 | 新沂     | PMS 新店陆庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42612 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十三队4号变 | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 42613 | 新沂     | 新店小湖闫庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42614 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村2号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 42615 | 铜山     | 利国镇吴庄村义和队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42616 | 新沂     | 新店守望者变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42617 | 铜山     | PMS 利国镇商业街3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42618 | 新沂     | PMS 新店小湖街北3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42619 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十三队变   | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 42620 | 新沂     | 新店杨蔡北变           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42621 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电所1号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 42622 | 新沂     | PMS 新店埠湖3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42623 | 铜山     | 利国镇马元村3号变        | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 42624 | 新沂     | 新店张许2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42625 | 铜山     | 利国镇蔡山村3号变        | 10       | 100       | 28          | 28              |
| 42626 | 新沂     | 新店马庄2号           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42627 | 铜山     | 利国镇林头村2号变        | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 42628 | 新沂     | PMS 新店桥西东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42629 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村4号变    | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 42630 | 新沂     | PMS 新店村街东3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42631 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村5号变    | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 42632 | 新沂     | 新店胡庄村新区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42633 | 铜山     | 利国镇厉湾村5号变        | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 42634 | 新沂     | 新店胡庄村樊庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42635 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十四队1号变 | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 42636 | 新沂     | 新店村街南2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42637 | 铜山     | 利国镇寄堡村4号变        | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 42638 | 新沂     | 新店村商业街           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42639 | 铜山     | 利国镇马元村4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42640 | 新沂     | PMS 新店红旗村西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42641 | 铜山     | 利国镇郝家村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42642 | 新沂     | 新店十墩4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42643 | 铜山     | 利国镇林头村1号变        | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 42644 | 新沂     | PMS 新店大湖新区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42645 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村变      | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 42646 | 新沂     | PMS 新店小湖街中2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42647 | 新沂     | PMS 新店小湖政府西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42648 | 铜山     | 利国镇利国村八队变        | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 42649 | 新沂     | PMS 新店小湖村市场2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42650 | 铜山     | PMS 利国镇利国村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42651 | 新沂     | 新店村街中4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42652 | 铜山     | 利国镇利国村十六队1号变     | 10       | 250       | 40          | 40              |
| 42653 | 新沂     | 新店顾庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42654 | 铜山     | 利国镇利国村1号变        | 10       | 315       | 242         | 242             |
| 42655 | 新沂     | 新店小湖2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42656 | 铜山     | PMS 利国镇马山村三队变    | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 42657 | 新沂     | 新店孙圩2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42658 | 新沂     | 新店郑沟2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42659 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村4号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42660 | 新沂     | PMS 新店红旗东2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42661 | 铜山     | 利国镇马山村二队变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42662 | 新沂     | PMS 新店五营圩西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42663 | 铜山     | PMS 利国镇马山村一队变        | 10       | 200       | 109         | 109             |
| 42664 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42665 | 新沂     | PMS 新店镇北涧3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42666 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42667 | 新沂     | PMS 新店镇街东4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42668 | 铜山     | PMS 利国镇利国粮管所职工宿舍变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42669 | 新沂     | PMS 新店镇街中5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42670 | 铜山     | PMS 利国镇利国村王营变        | 10       | 250       | 138         | 138             |
| 42671 | 铜山     | PMS 利国镇利国村2号         | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 42672 | 新沂     | 新店镇张林2号变             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42673 | 新沂     | 新店镇臧庄4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42674 | 铜山     | 利国镇马元村7号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42675 | 新沂     | PMS 新店镇焦庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42676 | 铜山     | PMS 利国镇利国村小南山变       | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 42677 | 新沂     | PMS 新店镇徐庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42678 | 铜山     | 利国镇利国十一队变            | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 42679 | 新沂     | 新店镇桥西3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42680 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十四队变       | 10       | 125       | 73          | 73              |
| 42681 | 新沂     | 新店镇新店街北3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42682 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村孙庄队变       | 10       | 250       | 5           | 5               |
| 42683 | 新沂     | PMS 1新店镇南涧3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42684 | 铜山     | 利国镇厉湾村2号变            | 10       | 250       | 136         | 136             |
| 42685 | 新沂     | 新店镇南涧4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42686 | 铜山     | PMS 利国镇利国村八队3号变      | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 42687 | 新沂     | PMS 新店小湖村南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42688 | 铜山     | 利国镇岳庄村变              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42689 | 新沂     | 新店大湖新区3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42690 | 新沂     | PMS 新店小湖大街西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42691 | 新沂     | 新店小湖街中3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42692 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电营业所公用变3号变 | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 42693 | 新沂     | 新店老庄2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42694 | 铜山     | 利国镇利国村十三队1号变         | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 42695 | 新沂     | 新店小庄2号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42696 | 铜山     | 利国镇谭家村1号变            | 10       | 250       | 1           | 1               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42697 | 新沂     | PMS 新店杨蔡2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42698 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村苏庄队变  | 10       | 250       | 10          | 10              |
| 42699 | 铜山     | 利国镇西李村变         | 10       | 250       | 8           | 8               |
| 42700 | 新沂     | 新店顾庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42701 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾四队变    | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 42702 | 新沂     | 新店周庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42703 | 铜山     | 利国镇厉湾村4号变       | 10       | 125       | 3           | 3               |
| 42704 | 新沂     | PMS 新店阳光家园1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42705 | 新沂     | PMS 新店阳光家园2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42706 | 铜山     | 利国镇马山村九十队变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42707 | 新沂     | 新店南涧5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42708 | 铜山     | 利国镇寄堡村2号变       | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 42709 | 新沂     | 新店桥西4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42710 | 铜山     | PMS 利国镇利国十六队2号变 | 10       | 250       | 103         | 103             |
| 42711 | 新沂     | PMS 新店杨庄3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42712 | 铜山     | PMS 利国镇利国电力管理站变 | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 42713 | 新沂     | PMS 新店窑连4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42714 | 铜山     | 利国镇利国村3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42715 | 新沂     | 新店窑连5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42716 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42717 | 铜山     | 利国镇吴庄村陈庄队变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 42718 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42719 | 新沂     | PMS 新店红旗东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42720 | 铜山     | 利国镇石楼村变         | 10       | 250       | 102         | 102             |
| 42721 | 铜山     | PMS 利国镇利国村小新庄变  | 10       | 250       | 154         | 154             |
| 42722 | 新沂     | PMS 新店五营圩西3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42723 | 铜山     | PMS 利国镇林头村4号变   | 10       | 125       | 79          | 79              |
| 42724 | 新沂     | PMS 新店营北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42725 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村1号变   | 10       | 160       | 30          | 30              |
| 42726 | 新沂     | PMS 新店郑沟北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42727 | 铜山     | 利国镇坡里村1号变       | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 42728 | 铜山     | 利国镇吴庄村吴庄队变      | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 42729 | 新沂     | PMS 新店焦庄3号变（新沂） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42730 | 新沂     | 新店镇十墩6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42731 | 铜山     | 利国镇坡里村变         | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 42732 | 新沂     | 新店镇臧庄5号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42733 | 铜山     | PMS 利国镇商业街2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42734 | 新沂     | PMS 新店杨蔡3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42735 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩庄二队变 | 10       | 160       | 6           | 6               |
| 42736 | 新沂     | 新店姜庄4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42737 | 铜山     | 利国镇西李村东孙家变      | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 42738 | 新沂     | PMS 新店镇圈沟4号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42739 | 铜山     | PMS 利国镇西李村小王家变  | 10       | 160       | 61          | 61              |
| 42740 | 新沂     | 新店陆庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42741 | 铜山     | 利国镇吴庄村韩一队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42742 | 新沂     | 新店王—3号变（新沂市）    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42743 | 铜山     | 利国镇西李村1号变       | 10       | 250       | 49          | 49              |
| 42744 | 新沂     | 新店圈沟5号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42745 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村刘庄队变  | 10       | 250       | 34          | 34              |
| 42746 | 新沂     | PMS 新店市场3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42747 | 铜山     | PMS 利国镇石楼村后胡家变  | 10       | 200       | 24          | 24              |
| 42748 | 新沂     | 新店孙滩2号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42749 | 铜山     | PMS 利国镇中石楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42750 | 新沂     | 新店张圩西2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42751 | 铜山     | 利国镇磊庄村变         | 10       | 250       | 86          | 86              |
| 42752 | 新沂     | PMS 新店蔡庄北2号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42753 | 铜山     | 利国镇磊庄村1号变       | 10       | 315       | 69          | 69              |
| 42754 | 新沂     | 新店闫庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42755 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村变     | 10       | 315       | 51          | 51              |
| 42756 | 新沂     | 新店藏庄6号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42757 | 铜山     | 利国镇马山村六队变       | 10       | 250       | 24          | 24              |
| 42758 | 新沂     | 新店张林3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42759 | 铜山     | 利国镇利国村16队3号变    | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 42760 | 新沂     | 新店闫庄4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42761 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42762 | 新沂     | 新店吴庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42763 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村1号变   | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 42764 | 新沂     | PMS 新店三墩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42765 | 铜山     | 利国镇马元村1号变       | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 42766 | 新沂     | 新店后—2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42767 | 铜山     | 利国镇墓山村1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42768 | 新沂     | PMS 新店郑沟4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42769 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村1号变   | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 42770 | 新沂     | PMS 新店红旗西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42771 | 铜山     | 利国镇马山村六十四队变     | 10       | 160       | 127         | 127             |
| 42772 | 新沂     | PMS 新店大湖新区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42773 | 铜山     | 利国镇马元村变          | 10       | 250       | 106         | 106             |
| 42774 | 新沂     | 新店古龙4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42775 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电所4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42776 | 新沂     | PMS 新店五营圩西4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42777 | 铜山     | 利国镇马山村十队变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42778 | 新沂     | 新店东南庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42779 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42780 | 新沂     | 新店闸头3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42781 | 铜山     | 利国镇马元村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42782 | 新沂     | 新店胡庄1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42783 | 铜山     | 利国镇厉湾村变          | 10       | 160       | 28          | 28              |
| 42784 | 新沂     | 新店镇胡庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42785 | 铜山     | 利国镇万庄村一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42786 | 新沂     | PMS 新店红旗西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42787 | 铜山     | 利国镇万庄村四队变        | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 42788 | 铜山     | 利国镇寄堡村8号变        | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 42789 | 新沂     | 新店樊庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42790 | 铜山     | 利国镇马山村1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42791 | 新沂     | 新店街中6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42792 | 铜山     | 利国镇寄堡村5号变        | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 42793 | 铜山     | PMS 利国镇谭家村2号变    | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 42794 | 新沂     | 新店街东6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42795 | 新沂     | 新店街中8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42796 | 新沂     | 新店早墩2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42797 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村殷庄队变   | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 42798 | 新沂     | PMS 新店张圩东4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42799 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村3号变    | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 42800 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42801 | 铜山     | PMS 利国镇利国村小南山1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42802 | 新沂     | PMS 新店蔡庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42803 | 铜山     | PMS 利国镇商业街4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42804 | 新沂     | PMS 新店北涧4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42805 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十三队3号变 | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 42806 | 新沂     | 新店古龙3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42807 | 铜山     | PMS 利国镇马山村八队1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42808 | 新沂     | 新店街南3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42809 | 铜山     | 利国镇蔡山村4号变        | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 42810 | 新沂     | 新店街中7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42811 | 铜山     | 利国镇后胡家村1号变       | 10       | 315       | 151         | 151             |
| 42812 | 新沂     | PMS 新店蔡庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42813 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42814 | 新沂     | 新店古龙2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42815 | 铜山     | 利国镇墓山村3号变        | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 42816 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42817 | 铜山     | PMS 利国镇利国村3队变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 42818 | 新沂     | PMS 新店圩后北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42819 | 新沂     | PMS 新店九张3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42820 | 铜山     | 利国镇利国供电所2号变      | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 42821 | 新沂     | 新店张圩东5号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42822 | 新沂     | 新店郑沟3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42823 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村孙庄队1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42824 | 新沂     | 新店陆庄3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42825 | 铜山     | PMS 利国镇林头村5号变    | 10       | 200       | 82          | 82              |
| 42826 | 新沂     | PMS 新店小湖街南4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42827 | 铜山     | PMS 利国镇石楼村2号变    | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 42828 | 新沂     | 新店盛湖家园2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42829 | 铜山     | 利国镇铜钢宿舍1号变       | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 42830 | 新沂     | PMS 新店小湖中学配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42831 | 铜山     | PMS 利国镇商业街5号变    | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 42832 | 铜山     | PMS 利国镇商业街6号变    | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 42833 | 新沂     | PMS 新店小湖街中4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42834 | 铜山     | PMS 利国镇供电所5号变    | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 42835 | 新沂     | 新店盛湖家园1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42836 | 铜山     | PMS 利国镇供电所6号变    | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 42837 | 新沂     | PMS 新店镇街东5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42838 | 铜山     | PMS 利国镇利国村7号变    | 10       | 400       | 135         | 135             |
| 42839 | 新沂     | 新店镇小湖陆庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42840 | 铜山     | PMS 利国镇利国村8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42841 | 新沂     | PMS 新店镇小湖政府南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42842 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村7号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42843 | 新沂     | PMS 新店张许南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42844 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村2号变    | 10       | 200       | 62          | 62              |
| 42845 | 新沂     | PMS 新店五营小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42846 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42847 | 新沂     | PMS 胡庄村王圩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42848 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村7号变    | 10       | 400       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42849 | 新沂     | PMS 新店医院门前变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42850 | 铜山     | PMS 利国镇公用变4号变   | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 42851 | 新沂     | PMS 新店顾庄5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42852 | 铜山     | PMS 利国镇公用变5号变   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 42853 | 新沂     | PMS 新店顾庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42854 | 铜山     | PMS 利国镇公用变6号变   | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 42855 | 新沂     | 新店老车站门前变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42856 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村二队变   | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 42857 | 新沂     | 新店小学东北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42858 | 新沂     | 新店邮局南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42859 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村五队变   | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 42860 | 新沂     | 小湖幼儿园门前变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42861 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42862 | 新沂     | 东大水厂门前变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42863 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42864 | 新沂     | 新店红旗西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42865 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村2号变   | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 42866 | 新沂     | 新店圩后北3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42867 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村4号变   | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 42868 | 新沂     | 新店南涧7号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42869 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村5号变   | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 42870 | 新沂     | 新店王塘东南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42871 | 铜山     | PMS 利国镇西李村2号变   | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 42872 | 新沂     | 新店龙潭变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42873 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村3队变   | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 42874 | 新沂     | 新店胡庄新区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42875 | 铜山     | PMS 利国镇林头村6号变   | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 42876 | 新沂     | 新店南涧4-1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42877 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42878 | 新沂     | 新店大街6号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42879 | 新沂     | 新店臧庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42880 | 铜山     | 利国镇邵家村2号变       | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 42881 | 新沂     | 新店小湖孙庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42882 | 铜山     | PMS 利国镇利国村八队6号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42883 | 铜山     | PMS 利国镇马山村九队1号变 | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 42884 | 新沂     | 新店唐庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42885 | 铜山     | PMS 利国镇谭家村3号变   | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 42886 | 铜山     | PMS 利国镇马元村二队1号变 | 10       | 400       | 2           | 2               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42887 | 铜山     | PMS 利国镇马元村二队变    | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 42888 | 新沂     | 新店小湖3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42889 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村5号变    | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 42890 | 新沂     | 新店窑连7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42891 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村5号变    | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 42892 | 新沂     | 新店窑连6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42893 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村6号变    | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 42894 | 新沂     | 新店汤庄梨园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42895 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村五队变    | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 42896 | 新沂     | 新店郑沟村北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42897 | 新沂     | 新店街西3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42898 | 铜山     | PMS 利国镇西李村东孙家1号变 | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 42899 | 新沂     | 新店南涧小学变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42900 | 铜山     | 利国镇坡里村2号变        | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 42901 | 新沂     | 新店周庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42902 | 铜山     | PMS 利国镇利国村八队4号变  | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 42903 | 新沂     | 新店樊庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42904 | 铜山     | PMS 利国镇利国村小南山2号变 | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 42905 | 新沂     | 新店刘庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42906 | 铜山     | PMS 利国镇利国村王营2号变  | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 42907 | 新沂     | 新店营北3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42908 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十六队4号变 | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 42909 | 新沂     | 新店小湖小学2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42910 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村六队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42911 | 新沂     | 新店红旗东4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42912 | 铜山     | PMS 利国镇林头村7号变    | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 42913 | 新沂     | 新店开发区3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42914 | 铜山     | PMS 利国镇邵家村3号变    | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 42915 | 新沂     | 新店王一4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42916 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村刘庄队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42917 | 新沂     | 新店埠湖4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42918 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村义和队1号变 | 10       | 400       | 14          | 14              |
| 42919 | 新沂     | 阳光家园二期2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42920 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42921 | 新沂     | 阳光家园二期3箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 42922 | 新沂     | 阳光家园二期1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42923 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村7队变    | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 42924 | 新沂     | 阳光家园二期4箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42925 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村二队变    | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 42926 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42927 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42928 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村4号变    | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 42929 | 铜山     | PMS 利国镇石楼村后胡家2号变 | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 42930 | 铜山     | PMS 利国镇坡里村3号变    | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 42931 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村5号变    | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 42932 | 新沂     | 新店镇大湖集居区2配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42933 | 铜山     | PMS 利国镇马山村十队1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42934 | 新沂     | 新店小湖1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42935 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村苏庄队1号变 | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 42936 | 新沂     | PMS 新店孙滩台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42937 | 铜山     | PMS 利国镇电力管理站1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 42938 | 新沂     | 新店红旗西台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42939 | 铜山     | PMS 利国镇商业街7号变    | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 42940 | 新沂     | 新店红旗东台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42941 | 新沂     | PMS 新店小庄台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42942 | 铜山     | PMS 利国镇利国村5号变    | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 42943 | 新沂     | PMS 新店沂河庄单相台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42944 | 铜山     | PMS 利国镇西李村5号变    | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 42945 | 新沂     | 新店唐庄台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42946 | 铜山     | PMS 利国镇坡理村4号变    | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 42947 | 新沂     | PMS 新店张许台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42948 | 铜山     | PMS 利国镇马山村九队2号变  | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 42949 | 新沂     | 新店圩后台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42950 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村三队1号变  | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 42951 | 新沂     | PMS 新店滨湖西台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42952 | 铜山     | PMS 利国镇镇坡里村5号变   | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 42953 | 铜山     | PMS 利国镇西李村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42954 | 新沂     | PMS 新店小湖街北台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42955 | 新沂     | 新店小湖大街西台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42956 | 新沂     | 新店马庄台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42957 | 铜山     | PMS 利国镇西李村4号变    | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 42958 | 新沂     | 新店于庄台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42959 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村一队变    | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 42960 | 新沂     | PMS 新店九张台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42961 | 铜山     | 利国镇墓山村一队变        | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 42962 | 新沂     | PMS 新店侯庄台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 42963 | 铜山     | 利国镇墓山村二队变        | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 42964 | 新沂     | PMS 新店李马台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42965 | 新沂     | 新店北涧台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42966 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村7号变    | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 42967 | 铜山     | PMS 利国镇马山村一队1号变  | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 42968 | 铜山     | PMS 利国镇马山村二队1号变  | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 42969 | 新沂     | 新店樊庄台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42970 | 新沂     | PMS 新店古龙台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42971 | 铜山     | 利国镇利国供电所3号变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 42972 | 新沂     | 新店后防台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42973 | 铜山     | 利国镇郝家村8号变        | 10       | 315       | 6           | 6               |
| 42974 | 新沂     | PMS 新店胡庄台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42975 | 新沂     | PMS 新店街北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42976 | 新沂     | PMS 新店街北台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42977 | 铜山     | 利国镇郝家村7号变        | 10       | 315       | 29          | 29              |
| 42978 | 新沂     | PMS 新店街东单相变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42979 | 铜山     | 利国镇吴庄村孙庄队2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42980 | 新沂     | PMS 新店街南台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42981 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村苏庄队2号变 | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 42982 | 新沂     | 新店街西台变2          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42983 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十一队1号变 | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 42984 | 新沂     | 新店街中台变2          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42985 | 铜山     | PMS 利国镇利国村小新庄1号变 | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 42986 | 铜山     | 利国镇马元村一队变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 42987 | 新沂     | 新店桥西台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42988 | 新沂     | PMS 新店汤庄台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42989 | 铜山     | PMS 利国镇谭家村4号变    | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 42990 | 新沂     | PMS 新店王圩台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42991 | 铜山     | PMS 利国镇谭家村5号变    | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 42992 | 新沂     | 新店小李庄台变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42993 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村小楼子1号变 | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 42994 | 新沂     | PMS 新店杨庄台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42995 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村殷庄队2号变 | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 42996 | 新沂     | PMS 新店窑连台变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42997 | 新沂     | PMS 新店张圩东台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 42998 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩二队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 42999 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩一队1号变 | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 43000 | 新沂     | 新店周庄台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43001 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩三队1号变 | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 43002 | 铜山     | PMS 利国镇林头村8号变    | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 43003 | 铜山     | 利国镇磊庄村2队变        | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 43004 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村六队1号变  | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 43005 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村四队1号变  | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 43006 | 铜山     | PMS 利国镇马元村8号变    | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 43007 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村五队变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43008 | 铜山     | PMS 利国镇电力管理站3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43009 | 铜山     | 利国镇墓山村8号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43010 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村七队变    | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 43011 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43012 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村一队变    | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 43013 | 铜山     | PMS 利国镇铜钢宿舍2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43014 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村六队2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43015 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村吴庄队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43016 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村陈庄一队变  | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 43017 | 铜山     | PMS 利国镇利国村公用变7号变 | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 43018 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村7号变    | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 43019 | 铜山     | PMS 利国镇坡里村6号变    | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 43020 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十四队2号变 | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 43021 | 铜山     | PMS 利国镇寄堡村四队变    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 43022 | 铜山     | PMS 利国镇利国村八队5号变  | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 43023 | 铜山     | 利国镇寄堡村一队1号变      | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 43024 | 铜山     | 利国镇利国村八队2号变      | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 43025 | 铜山     | 利国镇万庄村变          | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 43026 | 铜山     | 利国镇电力管理站2号变      | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 43027 | 铜山     | PMS 利国镇西李村中石楼1号变 | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 43028 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43029 | 铜山     | PMS 利国镇公用变8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43030 | 铜山     | PMS 利国镇西李村东孙家2号变 | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 43031 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43032 | 铜山     | PMS 利国镇林头村变配变    | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 43033 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十六队变配变 | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 43034 | 铜山     | PMS 利国镇电力管理站5号变  | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 43035 | 铜山     | 利国镇寄堡村三队变配变      | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 43036 | 铜山     | PMS 利国镇食品站变配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43037 | 铜山     | PMS 利国镇商业街9号变配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43038 | 铜山     | PMS 利国镇公用变9变配变   | 10       | 400       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43039 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电所变配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43040 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村3号变配变        | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 43041 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村变五队配变        | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 43042 | 铜山     | PMS 利国镇利国村十三队2号变配变     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 43043 | 铜山     | PMS 利国镇马山村2号变配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43044 | 铜山     | 利国镇马元村6号变配变            | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 43045 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村5号变配变        | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 43046 | 铜山     | PMS 利国镇墓山村6号变配变        | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 43047 | 铜山     | PMS 利国镇前石楼1号变配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43048 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村6号变配变        | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 43049 | 铜山     | 利国镇公用变10号变配变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43050 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村3号变配变        | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 43051 | 铜山     | 2号变压器                  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43052 | 铜山     | 1号变压器                  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43053 | 铜山     | PMS 立德小区1箱变            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43054 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电营业所公用变2号变配变 | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 43055 | 铜山     | PMS 利国镇商业街变配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43056 | 铜山     | PMS 利国镇西李村小王家1号变       | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 43057 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电所9号变        | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 43058 | 铜山     | PMS 利国镇利国供电所8号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43059 | 铜山     | PMS 利国镇利国村16队5号变       | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 43060 | 铜山     | PMS 利国镇利国村13队5号变       | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 43061 | 铜山     | PMS 利国镇铜山钢铁厂3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43062 | 铜山     | 利国镇万庄村二队变              | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 43063 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村三队变          | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 43064 | 铜山     | PMS 利国镇利国村王营3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43065 | 铜山     | 马山安置小区2配2变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43066 | 铜山     | 马山安置小区1配4变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 43067 | 铜山     | 马山安置小区2配1变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43068 | 铜山     | 马山安置小区1配3变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 43069 | 铜山     | 马山安置小区1配1变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 43070 | 铜山     | 马山安置小区2配4变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43071 | 铜山     | 马山安置小区1配2变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 43072 | 铜山     | 马山安置小区2配3变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43073 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村8号变          | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 43074 | 铜山     | 利国镇利国宾馆1号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43075 | 铜山     | 利国镇利国宾馆3号变             | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 43076 | 铜山     | 利国镇利国宾馆2号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43077 | 铜山     | 利国镇利国村1队变    | 10       | 250       | 155         | 155             |
| 43078 | 铜山     | 利国镇羊山区6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43079 | 铜山     | 利国镇三区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43080 | 铜山     | 利国镇四区5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43081 | 铜山     | 利国镇三区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43082 | 铜山     | 利国镇罗山区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43083 | 铜山     | 利国镇一区8号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43084 | 铜山     | 利国镇一区5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43085 | 铜山     | 利国镇羊山区4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43086 | 铜山     | 利国镇四区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43087 | 铜山     | 利国镇四区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43088 | 铜山     | 利国镇四区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43089 | 铜山     | 利国镇一区4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43090 | 铜山     | 利国镇一区6号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43091 | 铜山     | 利国镇一区7号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43092 | 铜山     | 利国镇兴东小区1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43093 | 铜山     | 利国镇四区4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43094 | 铜山     | 利国镇兴东小区2号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43095 | 铜山     | 利国镇二区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43096 | 铜山     | 利国镇二区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43097 | 铜山     | 利国镇三区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43098 | 铜山     | 利国镇一区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43099 | 铜山     | 利国镇羊山区2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43100 | 铜山     | 利国镇羊山区5号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43101 | 铜山     | 利国镇羊山区3号变    | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 43102 | 铜山     | 利国镇一区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43103 | 铜山     | 利国镇羊山区1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43104 | 铜山     | 利国镇一区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43105 | 铜山     | 利国镇寄堡村10号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43106 | 铜山     | 利国镇王营村4号变    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 43107 | 铜山     | 利国镇公用变11号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43108 | 铜山     | 利国镇寄堡村9号变    | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 43109 | 铜山     | 利国镇黄山村8号     | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 43110 | 铜山     | 马山安置小区二期2配2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43111 | 铜山     | 马山安置小区二期2配1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43112 | 铜山     | 马山安置小区二期2配3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43113 | 铜山     | 马山安置小区1组合配2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43114 | 铜山     | 马山安置小区二期2配4变 | 10       | 630       | 501         | 501             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43115 | 铜山     | 马山安置小区1组合配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43116 | 铜山     | PMS 利国镇商业街1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43117 | 铜山     | PMS 利国镇利国村6号变       | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 43118 | 铜山     | PMS 利国镇利国村王营1号变     | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 43119 | 铜山     | PMS 利国镇铜矿大院变        | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 43120 | 铜山     | 利国镇厉湾村1号变           | 10       | 200       | 18          | 18              |
| 43121 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村1号变       | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 43122 | 铜山     | PMS 利国镇利国村4号变       | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 43123 | 铜山     | PMS 利国镇铜山钢铁厂家属宿舍公用变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43124 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43125 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43126 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西2变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43127 | 铜山     | 单集镇英山村              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43128 | 铜山     | PMS 单集镇路东村安庄2       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43129 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村北李2变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43130 | 铜山     | 单集镇季庙2号             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43131 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43132 | 铜山     | PMS 单集镇大西2变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43133 | 铜山     | PMS 单集镇曹庄村北2号       | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 43134 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村2         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43135 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站2        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43136 | 铜山     | 单集镇程庄2              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43137 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村北变        | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 43138 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 43139 | 铜山     | 单集镇寿山村栗园西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43140 | 铜山     | PMS 单集镇段家变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43141 | 铜山     | PMS 单集镇供电所1变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43142 | 铜山     | PMS 单集镇闫山村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43143 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村3变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43144 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43145 | 铜山     | PMS 单集镇单集村张庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43146 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43147 | 新沂     | PMS 新店圈沟台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43148 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村北7变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43149 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村南台7       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43150 | 新沂     | PMS 新店三墩台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43151 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村周庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43152 | 新沂     | PMS 新店闸头台变2         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43153 | 铜山     | 单集镇郁楼村1变          | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 43154 | 新沂     | 新店十墩小学变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43155 | 铜山     | 单集镇郁楼村陈庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43156 | 新沂     | 新店张圩东2号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 43157 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村小曹庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43158 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村程庄变     | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 43159 | 新沂     | PMS 新店张圩东3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43160 | 铜山     | 单集镇洪楼村            | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 43161 | 新沂     | 新店南涧西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43162 | 新沂     | PMS 新店李马2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43163 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43164 | 新沂     | 新店郑沟圩后北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43165 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43166 | 新沂     | PMS 新店窑连3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43167 | 铜山     | 单集镇卢庄村北前          | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 43168 | 新沂     | 新店街东2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43169 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村卢庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43170 | 新沂     | 新店北涧2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43171 | 铜山     | 单集镇新河西台变          | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 43172 | 新沂     | PMS 新店五营小学变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43173 | 铜山     | 单集镇新河村1号变         | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 43174 | 新沂     | PMS 新店五营村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43175 | 新沂     | PMS 城区新华小区        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43176 | 铜山     | 吴桥乡卢庄村张后场         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43177 | 新沂     | PMS 城区钟吾商场南       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43178 | 铜山     | PMS 单集镇供电所4变      | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 43179 | 新沂     | PMS 百力康城2期1号箱变变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43180 | 铜山     | PMS 单集镇供电所2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43181 | 新沂     | PMS 百力康城2期2号箱变变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43182 | 铜山     | 单集镇路东村孙庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43183 | 新沂     | PMS 城区华夏11巷南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43184 | 铜山     | 单集镇贺庄村戴庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43185 | 新沂     | PMS 城区金秋九区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43186 | 铜山     | PMS 单集镇八湖一队       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 43187 | 新沂     | 天都家园2期3号箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43188 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村1变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43189 | 新沂     | PMS 天都家园2期4号箱变变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43190 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄7号    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43191 | 新沂     | PMS 城区新春小学              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43192 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村周圩子变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43193 | 新沂     | PMS 10kV城区景润园3号箱变1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43194 | 铜山     | 单集镇林头村中台变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43195 | 新沂     | PMS 城区八中                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43196 | 铜山     | 单集镇英山村徐庄                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43197 | 新沂     | 汉景园一期1号箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43198 | 新沂     | 汉景园一期2箱变                | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43199 | 新沂     | PMS 城区党校                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43200 | 铜山     | 单集镇新河村中台变               | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43201 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43202 | 铜山     | 单集镇单集村1变                | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43203 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43204 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43205 | 新沂     | 城区祥远小区2号变               | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43206 | 铜山     | 单集镇曹庄村1号变               | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 43207 | 新沂     | PMS 城区拆迁办2变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43208 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村齐集变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43209 | 新沂     | 城区千禧园电源                 | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 43210 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道6变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43211 | 新沂     | PMS 10kV世纪花园5箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43212 | 铜山     | PMS 单集镇单集村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43213 | 新沂     | PMS 10kV城区良晨花苑2小区箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43214 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43215 | 新沂     | 10kV城区良晨花苑1箱变1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43216 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43217 | 新沂     | PMS 城区建业路局宿舍箱变1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43218 | 铜山     | PMS 单集镇新河村2号变           | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 43219 | 新沂     | PMS 城区玉华园1变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43220 | 铜山     | 单集镇姜集村变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43221 | 新沂     | PMS 城区华夏小区11巷台区         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43222 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道5变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43223 | 新沂     | PMS 城区水果批发市场            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43224 | 铜山     | PMS 单集镇新河村八队            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43225 | 新沂     | PMS 城区教师新村西变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43226 | 铜山     | PMS 单集镇林头村2             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43227 | 新沂     | 城区天泉小区箱变1变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43228 | 铜山     | 单集镇曹庄村4号变               | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43229 | 新沂     | 城区青年东路变                | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43230 | 铜山     | 单集镇路东村变                | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 43231 | 新沂     | 城区供电公司西门2号变            | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 43232 | 铜山     | 单集镇路东村马庄变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43233 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43234 | 新沂     | PMS 城区华联商厦2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43235 | 铜山     | 单集镇寿山村东台变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43236 | 新沂     | 城区幸福路南1巷               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43237 | 铜山     | PMS 单集镇英山村小庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43238 | 新沂     | PMS 城区南京商厦01号变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43239 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43240 | 新沂     | 城区红太阳02箱变2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43241 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村北台变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43242 | 新沂     | 城区红太阳1箱变1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43243 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43244 | 新沂     | PMS 10kV城区温州商场箱变1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43245 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43246 | 新沂     | PMS 新天地商城箱变1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43247 | 铜山     | 单集镇路东村连山变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43248 | 新沂     | 千岛南                    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43249 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村王台变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43250 | 新沂     | PMS 九州商场公配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43251 | 铜山     | PMS 刘集镇刘集村东1号变         | 10       | 400       | 327         | 327             |
| 43252 | 新沂     | PMS 烟草公司               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43253 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 643         | 643             |
| 43254 | 新沂     | PMS 轧花厂1号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43255 | 铜山     | 大彭镇沙塘村黄河变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43256 | 新沂     | PMS 城区风泽园箱变变压器         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43257 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43258 | 新沂     | PMS 城区名商城箱变变压器         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43259 | 铜山     | PMS 单集镇段山村迁建变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43260 | 新沂     | PMS 城区大广场1变压器          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43261 | 铜山     | 单集镇邢楼村张庄水口变            | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 43262 | 新沂     | PMS 老磷肥厂               | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43263 | 铜山     | 单集镇寿山村杨家湖变             | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43264 | 新沂     | PMS 10kV华社商城01号箱变1变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43265 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村宋庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43266 | 新沂     | PMS 10kV华社商城02号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43267 | 铜山     | PMS 单集镇段山村沈桥变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43268 | 新沂     | PMS 10kV华源公寓1箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43269 | 铜山     | 单集镇段山村2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43270 | 新沂     | 10kV木器厂箱变1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43271 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村山沃变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43272 | 新沂     | 10kV现代商城3号箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43273 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村不落变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43274 | 新沂     | 10kV现代商城4号箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43275 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43276 | 新沂     | PMS 10kV现代商城5号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43277 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43278 | 新沂     | PMS 10kV现代商城6号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43279 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43280 | 新沂     | 城区百货大楼               | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 43281 | 铜山     | 单集镇岳楼村羊山变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43282 | 新沂     | 城区广电局                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43283 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43284 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村牌坊变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43285 | 新沂     | PMS 城区公路管理站单相变       | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 43286 | 铜山     | PMS 单集镇英山村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43287 | 新沂     | 城区华联商厦               | 10       | 315       | 215         | 215             |
| 43288 | 铜山     | PMS 单集镇英山村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43289 | 新沂     | PMS 城区烟酒公司公配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43290 | 铜山     | PMS 单集镇单集村2          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43291 | 新沂     | PMS 城区塑料厂            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43292 | 铜山     | 单集镇范庄南站变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43293 | 铜山     | PMS 单集镇范庄北站变         | 10       | 200       | 38          | 38              |
| 43294 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村南          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43295 | 新沂     | PMS 城区铁路宿舍           | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 43296 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村2变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43297 | 新沂     | 城区装潢城2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43298 | 铜山     | 单集镇洪楼村六队             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43299 | 新沂     | PMS 城区冷库变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43300 | 铜山     | PMS 单集镇林头村曹湖变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43301 | 新沂     | PMS 城区大桥路            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43302 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村1变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43303 | 新沂     | PMS 城区城关南郊           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43304 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43305 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道7号变   | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 43306 | 铜山     | PMS 单集镇供电所3      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43307 | 新沂     | PMS 城区农贸市场       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43308 | 铜山     | PMS 单集镇单集林头村1变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43309 | 新沂     | PMS 城区房管局东       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43310 | 铜山     | 单集镇林头村3          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43311 | 新沂     | PMS 城区花厅路        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43312 | 铜山     | 单集镇曹庄村           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43313 | 新沂     | PMS 城区计量局变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43314 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43315 | 新沂     | PMS 城区种子公司变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43316 | 新沂     | PMS 城区一农贸西门变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43317 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43318 | 新沂     | 城区水文巷            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43319 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住3变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43320 | 新沂     | PMS 城区94号教师新村东变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43321 | 铜山     | 单集镇曹庄村8号变        | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 43322 | 新沂     | PMS 城区小刘庄东       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43323 | 铜山     | 单集镇贺庄村街道3变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43324 | 新沂     | PMS 城区草编厂        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43325 | 铜山     | PMS 单集镇英山东4号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43326 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43327 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村立园东3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43328 | 新沂     | PMS 城区广州家具城      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43329 | 铜山     | 单集镇路东村陈庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43330 | 新沂     | PMS 城区新华路        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43331 | 铜山     | 单集镇贺庄4变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43332 | 新沂     | PMS 交警队公配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43333 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43334 | 新沂     | PMS 城区新华小区1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43335 | 铜山     | 单集镇寿山村东6变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43336 | 新沂     | PMS 城区新华小区2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43337 | 铜山     | 单集闫庄西5号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43338 | 新沂     | PMS 城区环保局        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43339 | 铜山     | PMS 单集镇新河村6号变    | 10       | 200       | 1           | 1               |
| 43340 | 新沂     | PMS 城区城西派出所      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43341 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道东8变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43342 | 新沂     | PMS 城区四中         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43343 | 铜山     | PMS 单集镇范庄南赵庄2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43344 | 铜山     | 单集镇姜集东变4变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43345 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43346 | 铜山     | PMS 单集镇不落2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43347 | 新沂     | PMS 城区汽运南站      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43348 | 铜山     | PMS 单集镇新河村7号变   | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 43349 | 新沂     | PMS 城区永红新村      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43350 | 铜山     | PMS 单集镇街道9号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43351 | 新沂     | PMS 城区水胶厂       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43352 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村贺西    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 43353 | 新沂     | PMS 城区峰山商场      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 43354 | 铜山     | PMS 单集镇大西3变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43355 | 新沂     | PMS 城区钟吾南巷变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43356 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村程庄4变  | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 43357 | 新沂     | PMS 城区钟吾商场西门变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43358 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼小曹庄2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43359 | 新沂     | PMS 合沟青石桥小周     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43360 | 铜山     | 单集镇新河村11号变      | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 43361 | 新沂     | PMS 城区中医院公变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43362 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村张后场2变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43363 | 新沂     | PMS 城区大桥西路      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 43364 | 铜山     | 单集镇羊山西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43365 | 新沂     | PMS 城区冬雪小区      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43366 | 铜山     | PMS 单集镇街道11变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43367 | 新沂     | PMS 城区臭水河公配变    | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 43368 | 铜山     | PMS 单集镇街道10号变   | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 43369 | 新沂     | PMS 城区邮电局微波公配变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43370 | 新沂     | PMS 城区体育场北      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43371 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村南站变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43372 | 新沂     | PMS 城区幸福中路变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43373 | 铜山     | PMS 单集镇路东村孙庄2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43374 | 新沂     | PMS 城区装潢城公配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43375 | 铜山     | PMS 单集镇耿集东2变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43376 | 新沂     | PMS 城区闸管所北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43377 | 铜山     | PMS 单集镇连山2变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43378 | 新沂     | PMS 城区水磨石厂14274 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43379 | 新沂     | PMS 城区局西宿舍公配变   | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 43380 | 新沂     | PMS 城区祥远小区1号变   | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43381 | 新沂     | PMS 城区玉雕厂           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43382 | 新沂     | PMS 城区向阳巷           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43383 | 新沂     | PMS 城区青年路1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43384 | 新沂     | PMS 城区税务局           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43385 | 新沂     | PMS 城区单相变           | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 43386 | 新沂     | PMS 城区世纪广场变         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43387 | 新沂     | PMS 城区置信花园          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43388 | 新沂     | PMS 城区供销社           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43389 | 新沂     | PMS 城区华丰广场1号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43390 | 新沂     | PMS 城区幸福路小吃城箱变变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43391 | 新沂     | 城区幸福小区              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43392 | 新沂     | PMS 城区农机公司箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43393 | 新沂     | PMS 城区新苑小区1号箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43394 | 新沂     | PMS 地税局             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43395 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑2号箱变变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 43396 | 新沂     | PMS 苏州花苑1期2XB       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43397 | 新沂     | PMS 10kV瑞丰公寓箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43398 | 新沂     | PMS 丽锦花园1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43399 | 新沂     | PMS 10kV千喜园箱变1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43400 | 新沂     | PMS 10kV怡景佳园箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43401 | 新沂     | PMS 城区福成花园1号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43402 | 新沂     | PMS 城区福成花园2号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43403 | 新沂     | PMS 城区福成花园3号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43404 | 新沂     | PMS 城区福成花园4号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43405 | 新沂     | PMS 城区广厦家园1号箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43406 | 新沂     | PMS 广厦家园2号箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43407 | 新沂     | 城区华丰广场2号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43408 | 新沂     | PMS 丽锦花园2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43409 | 新沂     | 10kV世纪花园1箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43410 | 新沂     | 10kV世纪花园2箱变1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43411 | 新沂     | PMS 10kV世纪花园3箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43412 | 新沂     | 10kV世纪花园4箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43413 | 新沂     | PMS 城区四季阳光1号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43414 | 新沂     | PMS 苏州花苑2期3号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43415 | 新沂     | PMS 苏州花苑2期1号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43416 | 新沂     | PMS 苏州花苑2期2号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43417 | 新沂     | 城区天润苑1号箱变变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43418 | 新沂     | PMS 城区天润苑2号箱变变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43419 | 新沂     | PMS 城区新港小区3           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43420 | 新沂     | PMS 沂铁花园1号箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43421 | 新沂     | PMS 沂铁花园2             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43422 | 新沂     | PMS 10kV城区沂铁花园3箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43423 | 新沂     | PMS 10kV城区沂铁花园4箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43424 | 新沂     | 怡景雅居3号箱变变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43425 | 新沂     | 怡景雅居2号箱变变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43426 | 新沂     | PMS 怡景雅居4号箱变变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 43427 | 新沂     | PMS 城区新苑小区2号箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43428 | 新沂     | PMS 城区盛城小区1变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43429 | 新沂     | PMS 城区新大纸业箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43430 | 新沂     | PMS 城区幸福小区2期箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43431 | 新沂     | 城区天马小区箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43432 | 新沂     | 怡景雅居1号箱变变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43433 | 新沂     | PMS 苏州花苑1期1XB         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43434 | 新沂     | PMS 怡景苑小区箱变变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43435 | 新沂     | PMS 城区天都家园东单相变        | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 43436 | 新沂     | PMS 城区迎春小区公配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43437 | 新沂     | 城区家具城公配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43438 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43439 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷北公变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 43440 | 新沂     | PMS 城区针织厂变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43441 | 新沂     | PMS 景润苑1变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43442 | 新沂     | PMS 10kV景润园2号箱变1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43443 | 新沂     | PMS 城区锦绣高层1号箱变1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43444 | 新沂     | PMS 城区锦绣名苑高层2号箱变1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43445 | 新沂     | PMS 百力康城5号箱变变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43446 | 新沂     | PMS 百力康城4号箱变变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43447 | 新沂     | PMS 百力康城3号箱变变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43448 | 新沂     | PMS 百力康城2号箱变变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43449 | 新沂     | PMS 百力康城1号箱变变压器       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43450 | 新沂     | 城区风泽园东箱变变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43451 | 新沂     | 城区风泽园三期箱变变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43452 | 新沂     | PMS 城区天都家园1号箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43453 | 新沂     | PMS 城区天都家园2号箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43454 | 新沂     | PMS 城区天都家园3号箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43455 | 新沂     | PMS 天都家园二期1号箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43456 | 新沂     | PMS 天都家园二期2号箱变变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43457 | 新沂     | 城区沐滨小区小高层1号箱变变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43458 | 新沂     | 城区沐滨小区2号箱变变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43459 | 新沂     | 新苑小区               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43460 | 新沂     | 华东小区               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43461 | 新沂     | PMS 城区新港小区1号       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43462 | 新沂     | PMS 城关新村1号箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43463 | 新沂     | PMS 城区新港小区2号       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43464 | 新沂     | PMS 城区外贸宿舍箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43465 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43466 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43467 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43468 | 新沂     | 珺睿府小区4配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43469 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43470 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43471 | 新沂     | 珺睿府小区4配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43472 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43473 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43474 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43475 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43476 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43477 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43478 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43479 | 新沂     | PMS 城区大桥西路2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43480 | 新沂     | PMS 城区新华小区南门       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43481 | 新沂     | PMS 新沂城区怡景雅居箱变变压器  | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 43482 | 新沂     | PMS 城区迎春小区南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43483 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区南门4号公配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43484 | 新沂     | PMS 城区劳动局宿舍楼公配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43485 | 新沂     | PMS 城区青年路2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43486 | 新沂     | 城区老鱼市2号公配变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43487 | 新沂     | PMS 城区轧花厂2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43488 | 新沂     | PMS 城区水胶厂2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43489 | 新沂     | 城区建业南路2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43490 | 新沂     | PMS 城区新华小区2号箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43491 | 新沂     | PMS 城区永红新村2        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43492 | 新沂     | 新苑小区南门箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43493 | 新沂     | 10kV新微线供电局南门箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43494 | 新沂     | 10kV新微线一中东门箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43495 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑1号箱变变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43496 | 新沂     | PMS 苏州花园1期3箱变001      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43497 | 新沂     | 城西小学1变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43498 | 新沂     | PMS 新华路2变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43499 | 新沂     | PMS 华夏十二巷             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43500 | 新沂     | 轻工北路箱变                | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 43501 | 新沂     | 10kV新北线汽车站东门箱1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43502 | 新沂     | 10kV城区富达苑4号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43503 | 新沂     | 盐业公司1变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43504 | 新沂     | 金三角南2号1变压器            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43505 | 新沂     | 再生革厂公配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43506 | 新沂     | 人民浴池变压器               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43507 | 新沂     | 新安小学变压器               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43508 | 新沂     | PMS 供销小区变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43509 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期1号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43510 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期3号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43511 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期5号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43512 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期7号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43513 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期9号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43514 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期11号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43515 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期13号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43516 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期15号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43517 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期2号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43518 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期4号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43519 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期6号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43520 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期8号箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43521 | 铜山     | PMS 单集镇安庄3变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43522 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北2变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43523 | 铜山     | PMS 单集镇八湖六队2变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43524 | 铜山     | PMS 单集镇徐庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43525 | 铜山     | 单集镇寿山村11号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43526 | 铜山     | PMS 单集镇戴庄西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43527 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村贾湾3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43528 | 铜山     | 单集镇庙山村石庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43529 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43530 | 铜山     | 单集镇不落东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43531 | 铜山     | PMS 单集镇段山东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43532 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43533 | 铜山     | 单集镇吴桥街道南2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43534 | 铜山     | PMS 单集镇英山村西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43535 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43536 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道12   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43537 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43538 | 铜山     | 单集镇单集街道13(单集村2) | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43539 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村马元2号变 | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 43540 | 铜山     | PMS 单集镇林头4变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43541 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东2变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43542 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村4     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43543 | 铜山     | PMS 单集镇王庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43544 | 铜山     | PMS 单集镇单集村3变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43545 | 铜山     | PMS 单集镇新河村8号变   | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 43546 | 铜山     | 单集镇单集街道14变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43547 | 铜山     | PMS 单集镇范庄村草庙2变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43548 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43549 | 铜山     | 单集镇路东村村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43550 | 铜山     | PMS 单集镇曹庄村三队2号变 | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 43551 | 铜山     | PMS 单集镇新河9号变    | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 43552 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村南台2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43553 | 铜山     | PMS 单集镇牌坊3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43554 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43555 | 铜山     | 单集镇黄集村花山小庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43556 | 铜山     | 单集镇寿山村东7变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43557 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43558 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43559 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄小庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43560 | 铜山     | 单集镇寿山村东8变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43561 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43562 | 铜山     | 单集镇黄集村北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43563 | 铜山     | 单集镇寿山9变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43564 | 铜山     | PMS 单集镇马庄3变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43565 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43566 | 铜山     | PMS 单集镇姜集6变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43567 | 铜山     | 单集镇郁楼村8变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43568 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄7号变    | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 43569 | 铜山     | PMS 单集镇曹庄6号变    | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 43570 | 铜山     | PMS 单集镇新河西2号变   | 10       | 400       | 59          | 59              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43571 | 铜山     | PMS 单集镇新河村10号变   | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 43572 | 铜山     | 单集镇花山村南楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43573 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43574 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村拐山东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43575 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43576 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43577 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43578 | 铜山     | 单集镇单庄3变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43579 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43580 | 铜山     | 单集镇英山村8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43581 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43582 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43583 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43584 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43585 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43586 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43587 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43588 | 铜山     | PMS 单集镇姜集黑土地2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43589 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村9变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43590 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家2变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43591 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村10变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43592 | 铜山     | 单集镇林头7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43593 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43594 | 铜山     | 单集镇郁楼村9变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43595 | 铜山     | 单集镇林头村曹湖2变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43596 | 铜山     | 单集镇范庄村小单庄2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43597 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43598 | 铜山     | 单集镇范庄村小张庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43599 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43600 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄堰上变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43601 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村张庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43602 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼东2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43603 | 铜山     | PMS 单集镇单庄东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43604 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集2变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43605 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道16变   | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 43606 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43607 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43608 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43609 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43610 | 铜山     | PMS 单集镇林头村南台2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43611 | 铜山     | PMS 单集镇曹庄村7号变       | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 43612 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村3变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43613 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43614 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43615 | 铜山     | 单集镇黄集村花山西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43616 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43617 | 铜山     | PMS 单集镇阎庄村姚湾2号变     | 10       | 400       | 1           | 1               |
| 43618 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道15变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43619 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43620 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43621 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村一队3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43622 | 铜山     | 单集镇闫庄8号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43623 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村马元3号变     | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 43624 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村7变        | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 43625 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥医院变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43626 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄4变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43627 | 铜山     | 单集镇耿集村南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43628 | 铜山     | 单集镇岳楼村羊山东变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43629 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43630 | 铜山     | PMS 单集镇庙山6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43631 | 铜山     | PMS 单集镇单集村4变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43632 | 铜山     | 单集镇供电所南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43633 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄5配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43634 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43635 | 铜山     | PMS 单集镇英山9号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43636 | 铜山     | PMS 单集镇英山7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43637 | 铜山     | 单集镇苏牛农庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43638 | 铜山     | PMS 单集镇路东村9号（增资）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43639 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山变增资3    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43640 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村水口2号（增资3） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43641 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄小庄（增资3） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43642 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄1号（增资3）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43643 | 铜山     | 单集镇贺庄中台变（增资3）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43644 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村李庄增资3     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43645 | 铜山     | PMS 单集镇群墙4号变（增资3）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43646 | 铜山     | PMS 单集镇张庄2号变（增资3）   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43647 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东变增资3     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43648 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙（增资3）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43649 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村变（增资3）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43650 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村1号变（增资3）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43651 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村7号变（增资3）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43652 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西变（增资3）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43653 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道19变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43654 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期10号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43655 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村4变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43656 | 铜山     | 单集镇耿集4变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43657 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期12号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43658 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道20变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43659 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期14箱变1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43660 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施堂3变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43661 | 新沂     | PMS 10kV阳光二期16号箱变1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43662 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道17变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43663 | 新沂     | PMS 局西宿舍2变            | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 43664 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼8变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43665 | 新沂     | PMS 城区新华小区4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43666 | 铜山     | PMS 单集镇街道18变          | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 43667 | 新沂     | PMS 城区新华小区1号箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43668 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂4号            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43669 | 新沂     | 城关新村2号箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43670 | 铜山     | PMS 单集镇新河西3号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43671 | 新沂     | PMS 紫荆大厦配电室1号变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43672 | 铜山     | PMS 单集镇林头村5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43673 | 新沂     | PMS 紫荆大厦配电室2号变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43674 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村李庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43675 | 新沂     | PMS 紫荆大厦配电室3号变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43676 | 铜山     | PMS 单集镇单庄5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43677 | 新沂     | PMS 紫荆大厦配电室4号变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43678 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43679 | 新沂     | PMS 城区二中2号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43680 | 铜山     | 单集镇程庄北3号变             | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 43681 | 新沂     | PMS 城区建业西路2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43682 | 铜山     | PMS 单集镇英山村10号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43683 | 新沂     | PMS 城区教师新村3号变（新沂市）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43684 | 铜山     | 单集镇姜集村8号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43685 | 新沂     | PMS 城区城市投资发展有限公司（主供） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43686 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥村白马湖2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43687 | 新沂     | PMS 城区城市投资发展有限公司（备用） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43688 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43689 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43690 | 铜山     | 单集镇英山村12号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43691 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43692 | 铜山     | 单集镇路东村10号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43693 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43694 | 铜山     | 单集镇英山村11号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43695 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43696 | 铜山     | 单集镇单集街道21号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43697 | 新沂     | PMS 国际商贸城四期配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43698 | 铜山     | 单集镇卢庄村张后场3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43699 | 新沂     | PMS 国际商贸城四期配电室2变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43700 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43701 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43702 | 铜山     | 单集镇连山3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43703 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43704 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43705 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43706 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43707 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室4变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43708 | 铜山     | 单集镇王台村2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43709 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43710 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43711 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43712 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村8号         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 43713 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43714 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43715 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43716 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43717 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43718 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村6          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43719 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43720 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43721 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43722 | 铜山     | 大彭镇雁群村6号变            | 10       | 400       | 316         | 316             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43723 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43724 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村四板变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43725 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43726 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村6号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43727 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43728 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村变         | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 43729 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43730 | 铜山     | 大彭镇马林村3号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43731 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43732 | 铜山     | 大彭镇大刘矿北区变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43733 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43734 | 铜山     | 大彭镇胡集村官庄变           | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 43735 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43736 | 铜山     | PMS 大彭镇胡集村杨楼变       | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 43737 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43738 | 铜山     | 大彭镇王门村9队变           | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 43739 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43740 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村1号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43741 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43742 | 铜山     | PMS 大彭镇权寨村鱼塘中变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43743 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43744 | 铜山     | 大彭镇和尚庄2号变           | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 43745 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43746 | 铜山     | 大彭镇土楼村3号变           | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 43747 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43748 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷一队2号变      | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 43749 | 铜山     | 大彭镇王门村西变            | 10       | 160       | 111         | 111             |
| 43750 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43751 | 铜山     | 大彭镇土楼村变             | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 43752 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43753 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村变         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43754 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43755 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村二队变       | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 43756 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室5变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43757 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43758 | 新沂     | PMS 城区宏基天城一期配电室6变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43759 | 铜山     | 大彭镇郝寨村小李庄东变         | 10       | 200       | 269         | 269             |
| 43760 | 新沂     | PMS 城区宏基天城07箱变变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43761 | 铜山     | 大彭镇张井村四队变          | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 43762 | 新沂     | PMS 城区宏基天城08箱变1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43763 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村鱼塘变      | 10       | 125       | 37          | 37              |
| 43764 | 新沂     | PMS 城区宏基天城09箱变变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43765 | 铜山     | 大彭镇雁群村孔店变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43766 | 新沂     | PMS 城区宏基天城10箱变变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43767 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村8号变      | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 43768 | 新沂     | PMS 城区宏基天城11箱变变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43769 | 铜山     | 大彭镇霸王山2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43770 | 新沂     | PMS 城区宏基天城12箱变变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43771 | 铜山     | PMS 大彭镇闸口村5号变      | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 43772 | 新沂     | PMS 华夏一巷2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43773 | 铜山     | 大彭镇义安村6号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43774 | 新沂     | 城区新苑小区4箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43775 | 铜山     | 大彭镇义安村7号变          | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 43776 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43777 | 铜山     | 大彭镇侯楼村徐大庄3号变       | 10       | 200       | 39          | 39              |
| 43778 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43779 | 铜山     | 大彭镇雁群村王庄4号变        | 10       | 200       | 124         | 124             |
| 43780 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43781 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村王庄3号变    | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 43782 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村6队1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43783 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43784 | 铜山     | 大彭镇侯楼村5队1号变        | 10       | 200       | 271         | 271             |
| 43785 | 铜山     | 大彭镇公用变8号变          | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43786 | 新沂     | PMS 金澄家园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43787 | 铜山     | 大彭镇周棚村5号变          | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 43788 | 新沂     | PMS 金澄家园1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43789 | 铜山     | PMS 大彭镇霸王山工人村变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43790 | 新沂     | PMS 金澄家园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43791 | 铜山     | 大彭镇王门村刘新庄东变        | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 43792 | 新沂     | PMS 金澄家园3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43793 | 铜山     | 大彭镇王门村刘新庄西变        | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 43794 | 新沂     | PMS 金澄家园3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43795 | 铜山     | 大彭镇义安村1号变          | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 43796 | 新沂     | PMS 金澄家园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43797 | 铜山     | 大彭镇义安村3号变          | 10       | 315       | 210         | 210             |
| 43798 | 新沂     | PMS 金澄家园4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43799 | 铜山     | PMS 大彭镇义安村2号变     | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 43800 | 新沂     | PMS 金澄家园4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43801 | 铜山     | PMS 大彭镇义安村4号变     | 10       | 315       | 26          | 26              |
| 43802 | 铜山     | 大彭镇义安村5号变         | 10       | 315       | 76          | 76              |
| 43803 | 新沂     | PMS 金澄家园4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43804 | 铜山     | 大彭镇权寨村鱼塘北变        | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 43805 | 新沂     | PMS 金澄家园4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43806 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河新村变      | 10       | 250       | 41          | 41              |
| 43807 | 新沂     | PMS 金澄家园2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43808 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村3号变     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 43809 | 铜山     | 大彭镇沙塘村1号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43810 | 新沂     | PMS 金澄家园2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43811 | 铜山     | 大彭镇夹河村2号变         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 43812 | 新沂     | PMS 金澄家园5配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43813 | 铜山     | 大彭镇侯楼村2号变         | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 43814 | 新沂     | PMS 金澄家园5配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43815 | 铜山     | 大彭镇侯楼村1号变         | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 43816 | 新沂     | PMS 金澄家园5配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43817 | 铜山     | PMS 大彭镇胡集村变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43818 | 新沂     | PMS 金澄家园5配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43819 | 铜山     | 大彭镇郝寨村2号变         | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 43820 | 新沂     | PMS 城关景苑配2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43821 | 铜山     | PMS 大彭镇郝寨村变       | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 43822 | 新沂     | PMS 城关景苑配1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43823 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村3号变     | 10       | 160       | 88          | 88              |
| 43824 | 新沂     | PMS 城区永利步行街2箱变变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43825 | 铜山     | 大彭镇雁群村4号变         | 10       | 200       | 253         | 253             |
| 43826 | 新沂     | PMS 城区永利步行街1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43827 | 铜山     | 大彭镇雁群薛湾变          | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 43828 | 新沂     | PMS 宏基天城三期4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43829 | 铜山     | 大彭镇雁群村1号变         | 10       | 200       | 301         | 301             |
| 43830 | 新沂     | PMS 宏基天城三期1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43831 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村5号变     | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 43832 | 新沂     | PMS 宏基天城三期3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43833 | 铜山     | 大彭镇雁群村2号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43834 | 新沂     | PMS 宏基天城三期2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43835 | 新沂     | PMS 城市花苑1号箱变1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43836 | 铜山     | 大彭镇沙塘村2号变         | 10       | 200       | 25          | 25              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43837 | 新沂     | 城区圆中圆箱变         | 10       | 630       | 447         | 447             |
| 43838 | 新沂     | PMS 世纪花园三期2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43839 | 铜山     | 大彭镇程庄村5号变       | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 43840 | 新沂     | PMS 世纪花园三期1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43841 | 铜山     | 大彭镇田巷七队东变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43842 | 新沂     | PMS 世纪花园三期3变压器  | 10       | 630       | 435         | 435             |
| 43843 | 铜山     | 大彭镇夹河村三队北变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 43844 | 新沂     | PMS 世纪花园三期4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43845 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村2号变   | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 43846 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43847 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村9号变   | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 43848 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43849 | 铜山     | 大彭镇大刘四队3号变      | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 43850 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43851 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村一队变   | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 43852 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43853 | 铜山     | 大彭镇程庄村三队变       | 10       | 200       | 92          | 92              |
| 43854 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43855 | 铜山     | 大彭镇沙塘村5号变       | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 43856 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43857 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村五队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 43858 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43859 | 铜山     | 大彭镇周棚村8号变       | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 43860 | 铜山     | 大彭镇公用变7号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43861 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43862 | 铜山     | 大彭镇公用变3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43863 | 新沂     | 星河湾1配电室3变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43864 | 新沂     | 星河湾1配电室1变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43865 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村三队变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43866 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村2号变   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 43867 | 新沂     | 星河湾1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43868 | 铜山     | 大彭镇土楼村1号变       | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 43869 | 新沂     | 星河湾1配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43870 | 铜山     | 大彭镇田巷村三队变       | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 43871 | 新沂     | 星河湾2配电室3变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43872 | 铜山     | 大彭镇田巷村四队东变      | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 43873 | 新沂     | 星河湾2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43874 | 铜山     | 大彭镇程庄村7号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43875 | 新沂     | 星河湾2配电室1变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43876 | 铜山     | 大彭镇田巷七队变           | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 43877 | 铜山     | 大彭镇马林村1号变          | 10       | 315       | 163         | 163             |
| 43878 | 新沂     | 星河湾2配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43879 | 新沂     | PMS 城区城市花苑2号箱变1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43880 | 铜山     | PMS 大彭镇权寨村鱼塘南变     | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 43881 | 新沂     | 城区城市花苑3号箱变1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43882 | 铜山     | 大彭镇周棚村2号变          | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 43883 | 新沂     | PMS 花厅路2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43884 | 铜山     | 大彭镇周棚村变            | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 43885 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室1变压器   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43886 | 铜山     | 大彭镇王门村中变           | 10       | 250       | 173         | 173             |
| 43887 | 新沂     | 景润园三期配电室2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43888 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村南变       | 10       | 500       | 261         | 261             |
| 43889 | 新沂     | PMS 10kV糖酒公司箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43890 | 铜山     | 大彭镇大刘村三队北变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43891 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43892 | 铜山     | PMS 大彭镇公用变9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43893 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43894 | 铜山     | PMS 大彭镇马林村4号变      | 10       | 500       | 267         | 267             |
| 43895 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43896 | 铜山     | 大彭镇郝寨村3号变          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 43897 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43898 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43899 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43900 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43901 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43902 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期3配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43903 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期3配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43904 | 新沂     | PMS 环保局3变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43905 | 新沂     | PMS 城区置信花园2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43906 | 新沂     | PMS 城区锦绣华庭1号箱变1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43907 | 新沂     | PMS 城区水胶厂3号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43908 | 新沂     | PMS 城区同创小区1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43909 | 新沂     | 城区金三角南变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43910 | 新沂     | 交警大队2号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 43911 | 新沂     | PMS 城区金三角北箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43912 | 新沂     | PMS 城区锦绣华庭4号箱变1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43913 | 新沂     | 城区锦绣华庭3号箱变1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43914 | 新沂     | PMS 城区锦绣华庭5号箱变1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 43915 | 新沂     | PMS 城区锦绣华庭2号箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43916 | 新沂     | 四农贸1变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43917 | 新沂     | PMS 城区金三角变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43918 | 新沂     | PMS 富丽花园1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43919 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43920 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43921 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43922 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43923 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43924 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43925 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室1变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43926 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室4变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43927 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室3变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43928 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室2变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43929 | 新沂     | 10kV现代商城1号箱变1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43930 | 新沂     | 10kV现代商城2号箱变1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43931 | 新沂     | PMS 城区阳光家园2号箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43932 | 新沂     | PMS 城区阳光家园1号箱变1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43933 | 新沂     | PMS 墨纬线1号公配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 43934 | 新沂     | PMS 城区华泰小区2号箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43935 | 新沂     | PMS 城区华泰小区1号箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43936 | 新沂     | PMS 城区华泰小区3号箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43937 | 新沂     | 城区华泰小区4号箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43938 | 新沂     | 景润园三期配电室4变压器        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43939 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室3变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43940 | 新沂     | PMS 新城国际1组合配电室2变压器  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43941 | 新沂     | PMS 新城国际1组合配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43942 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室2变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43943 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室4变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43944 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43945 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43946 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43947 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43948 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43949 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43950 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43951 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43952 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43953 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43954 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43955 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室3变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43956 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43957 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43958 | 新沂     | 星河湾金地1配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43959 | 新沂     | 星河湾金地1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43960 | 新沂     | 星河湾金地1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43961 | 新沂     | 星河湾金地1配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43962 | 新沂     | 星河湾金地4配电室2变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43963 | 新沂     | 星河湾金地4配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43964 | 新沂     | 星河湾金地3配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43965 | 新沂     | 星河湾金地4配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43966 | 新沂     | 星河湾金地3配电室2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43967 | 新沂     | 星河湾金地3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43968 | 新沂     | 星河湾金地3配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43969 | 新沂     | 星河湾金地4配电室4变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43970 | 新沂     | 星河湾金地2配电室2变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43971 | 新沂     | 星河湾金地2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43972 | 新沂     | 星河湾金地2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43973 | 新沂     | 星河湾金地2配电室4变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43974 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43975 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43976 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43977 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43978 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43979 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43980 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43981 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43982 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43983 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43984 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43985 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43986 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43987 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室3变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43988 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 43989 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43990 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43991 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43992 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43993 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 43994 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室3变  | 10       | 800       | 591         | 591             |
| 43995 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43996 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室4变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 43997 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 43998 | 新沂     | 城市花苑二三期3配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 43999 | 新沂     | 城市花苑二三期3配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44000 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44001 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44002 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44003 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44004 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44005 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室3号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44006 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44007 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44008 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44009 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室4号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44010 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44011 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44012 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44013 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44014 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44015 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44016 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44017 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44018 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44019 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44020 | 新沂     | 世纪豪园4配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44021 | 新沂     | 世纪豪园4配电室4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44022 | 新沂     | 世纪豪园4配电室3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44023 | 新沂     | 世纪豪园4配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44024 | 新沂     | 世纪豪园3配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44025 | 新沂     | 世纪豪园3配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44026 | 新沂     | PMS 10kV天马小区箱变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44027 | 新沂     | PMS 金广厦箱变2     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44028 | 新沂     | 变电北苑2配电室4变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44029 | 新沂     | 变电北苑4配电室2变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44030 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44031 | 新沂     | 变电北苑2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44032 | 新沂     | 变电北苑3配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44033 | 铜山     | PMS 大彭镇红土庙变    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 44034 | 铜山     | 大彭镇公用变1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44035 | 铜山     | 大彭镇郝寨村前郝庄南变    | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 44036 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村八组变  | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 44037 | 铜山     | 大彭安置1配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44038 | 铜山     | 大彭安置2配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44039 | 铜山     | 大彭安置2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44040 | 铜山     | 大彭安置1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44041 | 铜山     | 大彭安置1配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44042 | 铜山     | 大彭安置1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44043 | 铜山     | 大彭镇大刘村四队变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44044 | 铜山     | 大彭镇机关11号变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44045 | 铜山     | 大彭镇公用变2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44046 | 铜山     | 大彭镇公用变10号变     | 10       | 630       | 482         | 482             |
| 44047 | 铜山     | PMS 大彭镇小新庄变    | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 44048 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村4号变  | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 44049 | 铜山     | 大彭镇和尚庄变        | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 44050 | 铜山     | 大彭镇周棚村6号变      | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 44051 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村二队北变 | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 44052 | 铜山     | 大彭镇大刘村二队1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44053 | 铜山     | PMS 大彭镇晓柳庄东变   | 10       | 200       | 75          | 75              |
| 44054 | 铜山     | PMS 大彭镇机关13号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44055 | 铜山     | 大彭镇义安村8号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44056 | 铜山     | 大彭镇马林村5号变      | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 44057 | 铜山     | 大彭镇马林村6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44058 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店南变   | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 44059 | 铜山     | PMS 大彭镇刘新庄变    | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 44060 | 铜山     | 大彭镇田巷四队1号变     | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 44061 | 铜山     | 大彭镇张井村变        | 10       | 200       | 215         | 215             |
| 44062 | 铜山     | 大彭镇张井村五队变      | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 44063 | 铜山     | 大彭镇周棚村7号变      | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 44064 | 铜山     | 大彭镇大刘矿变        | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44065 | 铜山     | 大彭镇张井村四队1号变     | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 44066 | 铜山     | 大彭镇田巷村二队变       | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 44067 | 铜山     | 大彭镇马林村南变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44068 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村6号变   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 44069 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村7号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44070 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村8号变   | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 44071 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村四队变   | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 44072 | 铜山     | 大彭镇程庄村二队变       | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 44073 | 铜山     | PMS 大彭镇机关14号变   | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 44074 | 铜山     | 大彭镇机关15号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44075 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村王庄5号变 | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 44076 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群薛湾北变   | 10       | 200       | 135         | 135             |
| 44077 | 铜山     | PMS 大彭镇胡集村孟庄变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44078 | 铜山     | PMS 大彭镇前郝庄2号变   | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 44079 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村8号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44080 | 铜山     | 大彭镇机关16号变       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 44081 | 铜山     | 大彭镇机关17号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44082 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村南变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44083 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村委会变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44084 | 铜山     | 大彭镇沙塘果园1号变      | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 44085 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村6号变   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 44086 | 铜山     | PMS 大彭镇郝寨村5号变   | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 44087 | 铜山     | PMS 大彭镇机关18号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44088 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村7号变   | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 44089 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村8号变   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 44090 | 铜山     | 大彭镇马林村7号变       | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 44091 | 铜山     | PMS 大彭镇郝寨村4号变   | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 44092 | 铜山     | 大彭镇前郝庄3号变       | 10       | 400       | 183         | 183             |
| 44093 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村五队1号变 | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 44094 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村10号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44095 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村11号变  | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 44096 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群罗台村变   | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 44097 | 铜山     | 大彭镇侯楼村徐大庄5号变    | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 44098 | 铜山     | PMS 大彭镇和尚庄1号变   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 44099 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村孔店1号变 | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 44100 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷五队1号变  | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 44101 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店变     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 44102 | 铜山     | 大彭镇红土庙1号变       | 10       | 400       | 193         | 193             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44103 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44104 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村7号变   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 44105 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村贾楼1号变 | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 44106 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村三队1号变 | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 44107 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村二队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44108 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村九队1号变 | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 44109 | 铜山     | 大彭镇田巷村一队1号变     | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 44110 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼火车站变   | 10       | 400       | 92          | 92              |
| 44111 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村10号变  | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 44112 | 铜山     | PMS 大彭镇前郝庄4号变   | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 44113 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村王庄1号变 | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 44114 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村7号变   | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 44115 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村四队1号变 | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 44116 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河新徐楼变   | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 44117 | 铜山     | PMS 大彭镇胡集村西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44118 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村9号变   | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 44119 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村8号变   | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 44120 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村三队南变  | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 44121 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷五队2号变  | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 44122 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷七队南变   | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 44123 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村11号变  | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 44124 | 铜山     | 大彭镇程庄村六队变       | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 44125 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村三队1号变 | 10       | 400       | 140         | 140             |
| 44126 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村变     | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 44127 | 铜山     | 大彭镇机关19号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44128 | 铜山     | 大彭镇大刘村二队西变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44129 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村二队变   | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 44130 | 铜山     | 大彭镇大刘二队2号变      | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 44131 | 铜山     | 大彭镇闸口村王楼东变      | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 44132 | 铜山     | 大彭镇怡合1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44133 | 铜山     | PMS 大彭镇闸口村4号变   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 44134 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵村4号变   | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 44135 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵村3号变   | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 44136 | 铜山     | 大彭镇闸口村王楼西变      | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 44137 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘五队2号变  | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 44138 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村9号变   | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 44139 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村12号变  | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 44140 | 铜山     | PMS 大彭镇蔡庄村五队变   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44141 | 铜山     | PMS 大彭镇徐楼村一队变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44142 | 铜山     | PMS 大彭镇义安村9号变          | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 44143 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村11号变         | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 44144 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村10号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44145 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村9号变          | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 44146 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店村东变          | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 44147 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店村西变          | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 44148 | 铜山     | PMS 大彭镇刘新庄1号变          | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 44149 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村4号变          | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 44150 | 铜山     | 大彭镇大刘四队2号变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44151 | 铜山     | PMS 大彭镇霸王山3号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44152 | 铜山     | 大彭镇小李庄1号变              | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 44153 | 铜山     | PMS 大彭镇霸王山1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44154 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村3号变          | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 44155 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村一队变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44156 | 铜山     | 大彭镇田巷村七队2号变            | 10       | 630       | 345         | 345             |
| 44157 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村9号变          | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 44158 | 铜山     | PMS 大彭镇徐大庄4号变          | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 44159 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼村10号变         | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 44160 | 铜山     | PMS 大彭镇郝寨村1号变          | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 44161 | 铜山     | PMS 大彭镇机关20号变          | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 44162 | 铜山     | 大彭镇机关21号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44163 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村10号变         | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 44164 | 铜山     | PMS 大彭镇义安村10号变         | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 44165 | 铜山     | PMS 大彭镇公用变6号变          | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 44166 | 铜山     | 大彭镇田巷村四队变              | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 44167 | 铜山     | 大彭镇机关22号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44168 | 铜山     | 义安安置小区配电室1主变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44169 | 铜山     | 大彭镇田巷村七队3号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44170 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村九队变          | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 44171 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村九队3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44172 | 铜山     | PMS 大彭镇蔡庄六队北变          | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 44173 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村三队变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44174 | 铜山     | PMS 大彭镇夹河村四队变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44175 | 铜山     | PMS 大彭镇鑫梦家园2号箱变配变配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44176 | 铜山     | PMS 大彭镇鑫梦家园1号箱变配变配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44177 | 铜山     | PMS 大彭镇鑫梦家园3号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44178 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘安置小区配电室变压器1   | 10       | 400       | 119         | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44179 | 铜山     | 大彭镇付庄安置小区1变       | 10       | 630       | 480         | 480             |
| 44180 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村六队变     | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 44181 | 铜山     | 大彭镇侯楼村五队变         | 10       | 200       | 180         | 180             |
| 44182 | 铜山     | PMS 大彭镇薛湾村1号变     | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 44183 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村后薛湾变    | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 44184 | 铜山     | PMS 大彭镇公用变4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44185 | 铜山     | PMS 大彭镇权寨鱼塘1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44186 | 铜山     | PMS 大彭镇马林村9号变     | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 44187 | 铜山     | PMS 大彭镇雁群村13号变    | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 44188 | 铜山     | PMS 大彭镇晓柳庄西变      | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 44189 | 铜山     | 大彭镇付庄村11号变        | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 44190 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村北变      | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 44191 | 铜山     | PMS 大彭镇马林村8号变     | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 44192 | 铜山     | 大彭镇闸口村7号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44193 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村二队北变    | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 44194 | 铜山     | 大彭镇机关24号变         | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 44195 | 铜山     | PMS 铜山区大彭镇人民政府1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44196 | 铜山     | PMS 大彭镇闸口村2号变     | 10       | 400       | 82          | 82              |
| 44197 | 铜山     | PMS 大彭镇闸口村变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44198 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村12号变    | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 44199 | 铜山     | PMS 大彭镇闸口村3号变     | 10       | 400       | 61          | 61              |
| 44200 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村1号变     | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 44201 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村三队变     | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 44202 | 铜山     | PMS 大彭镇公用变5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44203 | 铜山     | PMS 大彭镇土楼新村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44204 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村4号变     | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 44205 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村6号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44206 | 铜山     | PMS 大彭镇小山子村变      | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 44207 | 铜山     | PMS 大彭镇祥顺商住房变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44208 | 铜山     | 大彭镇大刘村二队3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44209 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村小学北变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44210 | 新沂     | 变电北苑4配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44211 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘村一队变     | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 44212 | 铜山     | PMS 大彭镇马林村10号变    | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 44213 | 新沂     | 变电北苑4配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44214 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店1号变     | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 44215 | 新沂     | 变电北苑3配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44216 | 铜山     | PMS 大彭镇郝寨村小李庄变    | 10       | 400       | 40          | 40              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44217 | 铜山     | PMS 大彭镇半步店村中变   | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 44218 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44219 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘矿南区变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44220 | 新沂     | 变电北苑4配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44221 | 新沂     | 变电北苑3配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44222 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44223 | 新沂     | 变电北苑3配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44224 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村七队1号变 | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 44225 | 新沂     | 变电北苑2配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44226 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村5号变   | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 44227 | 新沂     | 变电北苑2配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44228 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村6号变   | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 44229 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站4变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44230 | 铜山     | PMS 大彭镇大刘小学变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44231 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44232 | 铜山     | PMS 大彭镇付庄村1号变   | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 44233 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44234 | 铜山     | 大彭镇机关23号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44235 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44236 | 铜山     | PMS 大彭镇田巷村苗山变   | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 44237 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44238 | 铜山     | PMS 大彭镇机关12号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44239 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44240 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村彭祖井变  | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 44241 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44242 | 铜山     | PMS 大彭镇权寨村变     | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 44243 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44244 | 铜山     | PMS 大彭镇权寨村西变    | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 44245 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44246 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村13号变  | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 44247 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44248 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44249 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村14号变  | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 44250 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44251 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44252 | 铜山     | PMS 大彭镇义安村11号变  | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 44253 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44254 | 铜山     | 大彭镇大刘村二队变       | 10       | 400       | 282         | 282             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44255 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站2变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44256 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44257 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44258 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 556         | 556             |
| 44259 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站4变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44260 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44261 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室2变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44262 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44263 | 铜山     | PMS 10kv山水文园小区2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44264 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44265 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44266 | 铜山     | PMS 梦佳景园2号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44267 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44268 | 铜山     | PMS 梦佳景园3号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44269 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44270 | 铜山     | PMS 梦佳景园1号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44271 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44272 | 铜山     | PMS 梦佳景园4号变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44273 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室1变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44274 | 铜山     | PMS 彭源小区2号变            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44275 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室4变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44276 | 铜山     | PMS 彭源小区1号变            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44277 | 新沂     | 时代锦宸2配电室4变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44278 | 铜山     | 佳铭苑1箱变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44279 | 新沂     | 时代锦宸2配电室1变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44280 | 铜山     | PMS 2箱变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44281 | 新沂     | 时代锦宸2配电室3变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44282 | 铜山     | PMS 旺家山水小区3号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44283 | 新沂     | 时代锦宸2配电室2变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44284 | 铜山     | PMS 旺家山水小区1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44285 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室4变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44286 | 铜山     | PMS 旺家山水小区4号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44287 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44288 | 铜山     | PMS 旺家山水小区2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44289 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室4变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44290 | 铜山     | PMS 大彭镇王门村九队西变         | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 44291 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室3变            | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44292 | 铜山     | 大彭镇张井二队北变              | 10       | 200       | 22          | 22              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44293 | 铜山     | 大彭镇田巷七队四号变         | 10       | 200       | 103         | 103             |
| 44294 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44295 | 铜山     | 大彭镇田巷村七队5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44296 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44297 | 铜山     | 大彭镇王门村南2号变         | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 44298 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44299 | 铜山     | 大彭镇徐庵村1号变          | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 44300 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44301 | 铜山     | 大彭镇怡美家园3号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44302 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44303 | 铜山     | 大彭镇彭政街2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44304 | 铜山     | 大彭镇彭政街1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44305 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44306 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44307 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44308 | 铜山     | 大彭镇河畔花园变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44309 | 新沂     | 城区四华里二十巷变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44310 | 铜山     | 大彭镇怡美家园4号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44311 | 新沂     | 城区四华里变             | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 44312 | 铜山     | 大彭镇大刘三队南1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44313 | 新沂     | 城区广州家具城2变          | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 44314 | 铜山     | 大彭镇闸口村1号变          | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 44315 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 0           | 0               |
| 44316 | 铜山     | 大彭镇大刘村四队1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44317 | 新沂     | 中央公园南配电室5变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44318 | 新沂     | 中央公园北配电室3变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44319 | 铜山     | 大彭镇温馨家园变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44320 | 铜山     | 大彭镇机关25号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44321 | 新沂     | 中央公园南配电室4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44322 | 铜山     | 大彭镇小山子新村变          | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 44323 | 新沂     | 城区机电公司门前           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44324 | 铜山     | 大彭镇王门村南1号变         | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 44325 | 新沂     | 中央公园北配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44326 | 新沂     | 中央公园南配电室6变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44327 | 铜山     | 大彭镇红土庙2号变          | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 44328 | 新沂     | 中央公园北配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44329 | 铜山     | 大彭镇付庄村12号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44330 | 铜山     | 大彭镇马林村11号变         | 10       | 400       | 170         | 170             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44331 | 新沂     | 城区御景湾1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44332 | 铜山     | 乾和华府3配3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44333 | 新沂     | 城区御景湾7变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44334 | 铜山     | 乾和华府3配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44335 | 新沂     | 城区御景湾3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44336 | 铜山     | 乾和华府3配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44337 | 新沂     | 城区御景湾4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44338 | 铜山     | 乾和华府3配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44339 | 新沂     | 城区御景湾5变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44340 | 铜山     | 大彭镇周棚村12号变     | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 44341 | 新沂     | 城区御景湾2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44342 | 铜山     | 大彭镇大彭佳苑变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44343 | 铜山     | 大彭镇清雅苑1变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44344 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期1配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44345 | 铜山     | 大彭镇清雅苑2变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44346 | 新沂     | 瀚景园1配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44347 | 铜山     | 大彭镇机关26号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44348 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期3配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44349 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期2配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44350 | 新沂     | 城区上海公馆配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44351 | 铜山     | 大彭镇锦绣铭庭小区变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44352 | 新沂     | 瀚景园2配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44353 | 铜山     | 乾和华府1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44354 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期3配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44355 | 铜山     | 乾和华府1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44356 | 铜山     | 乾和华府2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44357 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期1配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44358 | 铜山     | 乾和华府1配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44359 | 新沂     | 瀚景园1配电室2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44360 | 铜山     | 乾和华府2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44361 | 新沂     | 城区广达新苑配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44362 | 铜山     | 乾和华府2配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44363 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期2配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44364 | 铜山     | 乾和华府2配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44365 | 新沂     | 智博园配电室2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44366 | 铜山     | 乾和华府1配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44367 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期1配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44368 | 铜山     | 大彭镇怡美家园1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44369 | 新沂     | 瀚景园2配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44370 | 铜山     | 大彭镇富地家园1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44371 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期3配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44372 | 新沂     | 瀚景园3配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44373 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期2配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44374 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期1配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44375 | 新沂     | 瀚景园1配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44376 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期3配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44377 | 新沂     | 瀚景园3配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44378 | 新沂     | 城区上海公馆配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44379 | 新沂     | 城区广达新苑配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44380 | 新沂     | 阳光水岸绿洲1期2配电室4变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44381 | 新沂     | 智博园配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44382 | 新沂     | 城区公园路南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44383 | 新沂     | 城区富达苑2号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 44384 | 新沂     | 城区城市花苑二期3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44385 | 新沂     | 风景小区配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44386 | 新沂     | 城区富达苑1号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 44387 | 新沂     | 城区新港路2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44388 | 新沂     | 风景小区配电室2变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44389 | 新沂     | 御园华府配电室2变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44390 | 新沂     | 城区城市花苑二期4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44391 | 新沂     | 城区圣丰大厦变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 44392 | 新沂     | 御园华府配电室3变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44393 | 新沂     | 风景小区配电室5变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44394 | 新沂     | 风景小区配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44395 | 新沂     | 城区富达苑3号变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 44396 | 新沂     | 御园华府配电室1变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44397 | 新沂     | 风景小区配电室4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44398 | 新沂     | 城区四中西门变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44399 | 新沂     | 城区温州商城三期配电室3变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44400 | 新沂     | 城区新亚大厦配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44401 | 新沂     | 城区温州商城三期配电室1变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44402 | 新沂     | 瑞丰公寓配电室2变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44403 | 新沂     | 城区新亚大厦配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44404 | 新沂     | 城区温州商城三期配电室2变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44405 | 新沂     | 城区锦绣名苑西配电室3变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44406 | 新沂     | 城区锦绣名苑西配电室1变   | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44407 | 新沂     | 城区锦绣名苑西配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44408 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室3变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44409 | 新沂     | 城区沐滨小区2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44410 | 新沂     | 城区福新苑配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44411 | 新沂     | 城区沐滨小区3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44412 | 新沂     | 城区沐滨小区5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44413 | 新沂     | 城区四季阳光配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44414 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44415 | 新沂     | 城区四季阳光配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44416 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44417 | 新沂     | 城区福新苑配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44418 | 新沂     | 城区沐滨小区4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44419 | 新沂     | 城区沐滨小区1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44420 | 新沂     | 城区福新苑配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44421 | 新沂     | 城区福新苑配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44422 | 新沂     | 城区温州商城二期配电室1变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 44423 | 新沂     | 宸望华府1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44424 | 新沂     | 宸望华府1配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44425 | 新沂     | 宸望华府1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44426 | 新沂     | 宸望华府2配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44427 | 新沂     | 宸望华府1配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44428 | 新沂     | 宸望华府2配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44429 | 新沂     | 宸望华府2配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44430 | 新沂     | 宸望华府2配电室4变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44431 | 新沂     | 弘元天樾雅苑3配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44432 | 新沂     | 弘元天樾雅苑4配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44433 | 新沂     | 弘元天樾雅苑3配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44434 | 新沂     | 弘元天樾雅苑2配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44435 | 新沂     | 弘元天樾雅苑4配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44436 | 新沂     | 弘元天樾雅苑2配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44437 | 新沂     | 弘元天樾雅苑1配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44438 | 新沂     | 弘元天樾雅苑1配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44439 | 新沂     | 弘元天樾雅苑1配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44440 | 新沂     | 弘元天樾雅苑3配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44441 | 新沂     | 弘元天樾雅苑1配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44442 | 新沂     | 弘元天樾雅苑2配电室3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44443 | 新沂     | 弘元天樾雅苑2配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44444 | 新沂     | 弘元天樾雅苑3配电室4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44445 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44446 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44447 | 新沂     | 新店南涧小学东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44448 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站4变 | 10       | 630       | 501         | 501             |
| 44449 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44450 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44451 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站2变 | 10       | 630       | 498         | 498             |
| 44452 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44453 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44454 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室4变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44455 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44456 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室2变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44457 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44458 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44459 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44460 | 新沂     | 恒盛新城3配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44461 | 新沂     | 恒盛新城2配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44462 | 新沂     | 恒盛新城7配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44463 | 新沂     | 恒盛新城5配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44464 | 新沂     | 恒盛新城3配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44465 | 新沂     | 恒盛新城2配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44466 | 新沂     | 恒盛新城1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44467 | 新沂     | 恒盛新城7配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44468 | 新沂     | 恒盛新城5配电室2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44469 | 新沂     | 恒盛新城3配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44470 | 新沂     | 恒盛新城2配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44471 | 新沂     | 恒盛新城1配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44472 | 新沂     | 恒盛新城7配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44473 | 新沂     | 恒盛新城5配电室3变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44474 | 新沂     | 恒盛新城1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44475 | 新沂     | 恒盛新城2配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44476 | 新沂     | 恒盛新城7配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44477 | 新沂     | 恒盛新城8配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44478 | 新沂     | 恒盛新城3配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44479 | 新沂     | 恒盛新城1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44480 | 新沂     | 恒盛新城8配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44481 | 新沂     | 恒盛新城5配电室4变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44482 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44483 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44484 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44485 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44486 | 新沂     | 星河湾丽水2配电室2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44487 | 新沂     | 星河湾丽水2配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44488 | 新沂     | 城区西小街变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44489 | 新沂     | 恒盛花苑3变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44490 | 新沂     | 恒盛花苑4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44491 | 新沂     | 恒盛花苑1变压器           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44492 | 新沂     | 恒盛花苑2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44493 | 新沂     | 新天地商城2号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44494 | 新沂     | 新天地商城3号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44495 | 新沂     | 10kV城区幸福小区二期1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44496 | 新沂     | 宸望华府3配电室4变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44497 | 新沂     | 宸望华府3配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44498 | 新沂     | 宸望华府3配电室3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44499 | 新沂     | 宸望华府3配电室2变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44500 | 新沂     | 10kV沂铁花苑1配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44501 | 新沂     | 10kV沂铁花苑1配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44502 | 新沂     | 10kV沂铁花苑1配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44503 | 新沂     | 10kV沂铁花苑1配电室2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44504 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44505 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44506 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44507 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44508 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44509 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站4变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44510 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44511 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44512 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44513 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44514 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44515 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44516 | 新沂     | 10kV新平线铁路小区2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44517 | 新沂     | 10kV新平线铁路小区1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44518 | 新沂     | 新港浴池公配变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44519 | 新沂     | 建业路南端变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44520 | 新沂     | 新港路配变              | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44521 | 新沂     | 建业路水塔变            | 10       | 630       | 489         | 489             |
| 44522 | 新沂     | 建业西路变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44523 | 新沂     | 城区亚欧小区2XB         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44524 | 新沂     | 城区亚欧小区1XB         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44525 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44526 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44527 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站4变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44528 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44529 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44530 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44531 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44532 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44533 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44534 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44535 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44536 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44537 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44538 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44539 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44540 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44541 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44542 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44543 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 44544 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44545 | 铜山     | 大彭镇怡美家园2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44546 | 铜山     | 大彭镇富地家园2号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44547 | 铜山     | 大彭镇田巷九队2号变        | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 44548 | 铜山     | PMS 大彭镇蔡庄村六队变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44549 | 铜山     | 大彭镇马林村2号变         | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 44550 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵新村变      | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 44551 | 铜山     | 大彭镇周棚村3号变         | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 44552 | 铜山     | 大许镇团埠村东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44553 | 铜山     | 大许镇后王村邵庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44554 | 铜山     | 大许镇邵楼村东变          | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 44555 | 铜山     | 大许镇林河村变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44556 | 铜山     | 大许镇东探村东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44557 | 铜山     | 大许镇邵桥村李山东变        | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 44558 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44559 | 铜山     | 大许镇李庄村西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44560 | 铜山     | 大许镇太山村武庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44561 | 铜山     | 大许镇苗圃村姜庄变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44562 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44563 | 铜山     | 大许镇团埠村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44564 | 铜山     | 大许镇后王村前王变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44565 | 铜山     | 大许镇小墩村中柳9号变   | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 44566 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44567 | 铜山     | 大许镇机关站变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44568 | 铜山     | 大许镇房亭村4队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44569 | 铜山     | 大许镇大吴村1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44570 | 铜山     | PMS 大许镇小墩村后柳变 | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 44571 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44572 | 铜山     | 大许镇苗圃村桃园变     | 10       | 200       | 61          | 61              |
| 44573 | 铜山     | 大许镇机关中1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44574 | 铜山     | 大许镇机关西变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44575 | 铜山     | 大许镇机关9号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44576 | 铜山     | 大许镇韩庄村变       | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 44577 | 铜山     | 大许镇太山机关2号变    | 10       | 315       | 197         | 197             |
| 44578 | 铜山     | 大许镇太山街东变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 44579 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 44580 | 铜山     | 大许镇幸福家园1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44581 | 铜山     | 大许镇房亭村靳家西变    | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 44582 | 铜山     | 大许镇小墩村后柳电灌变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44583 | 铜山     | 大许镇小墩村小墩变     | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 44584 | 铜山     | 大许镇太山机关6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44585 | 铜山     | 大许镇梨园村东北楼变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44586 | 铜山     | 大许镇青山村朱园变     | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 44587 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上南1号变  | 10       | 125       | 100         | 100             |
| 44588 | 铜山     | 大许镇横山村西变      | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 44589 | 铜山     | 大许镇河西村变       | 10       | 250       | 93          | 93              |
| 44590 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44591 | 铜山     | 大许镇闫庄村东变      | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 44592 | 铜山     | 大许镇沙庄村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44593 | 铜山     | 大许镇闫庄村东2号变    | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 44594 | 铜山     | 大许镇太山机关1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44595 | 铜山     | 大许镇邵桥村二八河变    | 10       | 200       | 52          | 52              |
| 44596 | 铜山     | 大许镇太山机关3号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44597 | 铜山     | 大许镇大刘村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44598 | 铜山     | 大许镇大刘村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44599 | 铜山     | 大许镇雨露花园东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44600 | 铜山     | 大许镇大吴村5号变    | 10       | 250       | 33          | 33              |
| 44601 | 铜山     | 大许镇大吴村南变     | 10       | 315       | 28          | 28              |
| 44602 | 铜山     | 大许镇房亭村新家西1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44603 | 铜山     | 大许镇闫楼村西变     | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 44604 | 铜山     | 大许镇简城村丁庄变    | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 44605 | 铜山     | 大许镇机关1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44606 | 铜山     | 大许镇机关2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44607 | 铜山     | 大许镇机关3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44608 | 铜山     | 大许镇机关4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44609 | 铜山     | 大许镇李庄村东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44610 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44611 | 铜山     | 大许镇板桥村东变     | 10       | 200       | 57          | 57              |
| 44612 | 铜山     | 大许镇河西村宋庄变    | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 44613 | 铜山     | 大许镇邵桥村变      | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 44614 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44615 | 铜山     | 大许镇机关8号变     | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 44616 | 铜山     | 大许镇机关南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44617 | 铜山     | 大许镇机关5号变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 44618 | 铜山     | 大许镇大许村变      | 10       | 315       | 58          | 58              |
| 44619 | 铜山     | 大许镇韩庄村西变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 44620 | 铜山     | 大许镇张瓦村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44621 | 铜山     | 大许镇晓岳村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44622 | 铜山     | 大许镇朱庙村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44623 | 铜山     | 大许镇东探村南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44624 | 铜山     | 大许镇邵楼村西变     | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 44625 | 铜山     | 大许镇后王村东1—4队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44626 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44627 | 铜山     | 大许镇朱庙村南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44628 | 铜山     | 大许镇许台村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44629 | 铜山     | 大许镇麻沟村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44630 | 铜山     | 大许镇麻沟村东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44631 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44632 | 铜山     | 大许镇西探村北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44633 | 铜山     | 大许镇西探北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44634 | 铜山     | 大许镇李瓦村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44635 | 铜山     | 大许镇朱庙村中变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44636 | 铜山     | 大许镇东探村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44637 | 铜山     | 大许镇东探村桃园1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44638 | 铜山     | 大许镇林河村西变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 44639 | 铜山     | 大许镇西探村变     | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 44640 | 铜山     | 大许镇东探村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44641 | 铜山     | 大许镇林河村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44642 | 铜山     | 大许镇岳海村东变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 44643 | 铜山     | 大许镇岳海村南变    | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 44644 | 铜山     | 大许镇机关中变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 44645 | 铜山     | 大许镇团埠村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44646 | 铜山     | 大许镇岳海村西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44647 | 铜山     | 大许镇机关北变     | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 44648 | 铜山     | 大许镇太山街西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44649 | 铜山     | 大许镇邵楼村9队变   | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 44650 | 铜山     | 大许镇邵楼村南变    | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 44651 | 铜山     | 大许镇岳海村西2号变  | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 44652 | 铜山     | 大许镇机关7号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44653 | 铜山     | 大许镇九山村1号变   | 10       | 200       | 121         | 121             |
| 44654 | 铜山     | 大许镇方刘村1号变   | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 44655 | 铜山     | 大许镇方刘村2号变   | 10       | 250       | 47          | 47              |
| 44656 | 铜山     | 大许镇九山村南变    | 10       | 315       | 243         | 243             |
| 44657 | 铜山     | 大许镇九山村西变    | 10       | 160       | 59          | 59              |
| 44658 | 铜山     | 大许镇河西村宋庄三队变 | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 44659 | 铜山     | 大许镇河西村上河湾变  | 10       | 200       | 66          | 66              |
| 44660 | 铜山     | 大许镇横山村南变    | 10       | 315       | 124         | 124             |
| 44661 | 铜山     | 大许镇板桥村中变    | 10       | 250       | 49          | 49              |
| 44662 | 铜山     | 大许镇靖集村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44663 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44664 | 铜山     | 大许镇刘鹿村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44665 | 铜山     | 大许镇方刘村变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44666 | 铜山     | 大许镇黄楼村北变    | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 44667 | 铜山     | 大许镇大许机关中3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44668 | 铜山     | 大许镇机关北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44669 | 铜山     | 大许镇西探村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44670 | 铜山     | 大许镇梨园村东变    | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 44671 | 铜山     | 大许镇河西村南变    | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 44672 | 铜山     | 大许镇马庄村变     | 10       | 400       | 95          | 95              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44673 | 铜山     | 大许镇李瓦村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44674 | 铜山     | 大许镇麻沟村3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44675 | 铜山     | 大许镇邵楼村南2号变   | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 44676 | 铜山     | 大许镇机关15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44677 | 铜山     | 大许镇简城村夏河东1号变 | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 44678 | 铜山     | 大许镇雨露花园西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44679 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44680 | 铜山     | 大许镇大吴村电灌变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 44681 | 铜山     | 大许镇李瓦村北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44682 | 铜山     | 大许镇梨园村前徐1号变  | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 44683 | 铜山     | 大许镇西探村东变     | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 44684 | 铜山     | 大许镇苗圃村河南3号变  | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 44685 | 铜山     | 大许镇青山村1号变    | 10       | 200       | 3           | 3               |
| 44686 | 铜山     | 大许镇刘山村南1号变   | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 44687 | 铜山     | 大许镇邵桥村南1号变   | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 44688 | 铜山     | 大许镇太山机关西6号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44689 | 铜山     | 大许镇后王村前王西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44690 | 铜山     | 大许镇许台村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44691 | 铜山     | 大许镇朱庙村南4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44692 | 铜山     | 大许镇轧花厂家属院4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44693 | 铜山     | 大许镇九山村西1号变   | 10       | 200       | 90          | 90              |
| 44694 | 铜山     | 大许镇横山村北1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44695 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44696 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44697 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44698 | 铜山     | 大许镇板桥村3队变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44699 | 铜山     | 大许镇板桥村夹山变    | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 44700 | 铜山     | 大许镇简城村3号变    | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 44701 | 铜山     | 大许镇刘山村王庄1号变  | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 44702 | 铜山     | 大许镇刘山村横棒1号变  | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 44703 | 铜山     | 大许镇房亭村新家3号变  | 10       | 400       | 35          | 35              |
| 44704 | 铜山     | 大许镇方刘村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44705 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44706 | 铜山     | 大许镇后王村4队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44707 | 铜山     | 大许镇团埠村北3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44708 | 铜山     | 大许镇麻沟村西1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44709 | 铜山     | 大许镇刘鹿村1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44710 | 铜山     | 大许镇朱庄村东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44711 | 铜山     | 大许镇朱庄村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44712 | 铜山     | 大许镇朱庄村西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44713 | 铜山     | 大许镇岳海村西3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44714 | 铜山     | 大许镇西探村北4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44715 | 铜山     | 大许镇朱庙村中1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44716 | 铜山     | 大许镇邵楼村殷庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44717 | 铜山     | 大许镇黄楼村东1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44718 | 铜山     | 大许镇青山村朱园1号变       | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 44719 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44720 | 铜山     | 大许镇郑庙村大队部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44721 | 铜山     | 大许镇苗圃村桃园1号变       | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 44722 | 铜山     | 大许镇梨园村东1号变        | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 44723 | 铜山     | 大许镇梨园村西2号变        | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 44724 | 铜山     | 大许镇大吴村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44725 | 铜山     | 大许镇大吴村3号变         | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 44726 | 铜山     | 大许镇九山村2号变         | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 44727 | 铜山     | 大许镇靖集村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44728 | 铜山     | 大许镇西探村南1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44729 | 铜山     | 大许镇张瓦村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44730 | 铜山     | 大许镇姚庄村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44731 | 新沂     | 10kV城区新苑小区5号箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44732 | 铜山     | 大许镇李瓦村北1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44733 | 新沂     | 10kV锦城花园1配电室3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44734 | 铜山     | 大许镇机关南1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44735 | 新沂     | 10kV锦城花园1配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44736 | 铜山     | 大许镇雨露花园南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44737 | 新沂     | 10kV锦城花园1配电室4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44738 | 铜山     | 大许镇朱庙村南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44739 | 新沂     | 10kV锦城花园1配电室2变    | 10       | 630       | 501         | 501             |
| 44740 | 铜山     | 大许镇东探村东1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44741 | 新沂     | 10kV温馨小镇1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44742 | 铜山     | 大许镇机关17号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44743 | 新沂     | 10kV温馨小镇1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44744 | 铜山     | 大许镇机关16号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44745 | 新沂     | 10kV温馨小镇1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44746 | 铜山     | 大许镇机关18号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44747 | 新沂     | 10kV温馨小镇1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44748 | 铜山     | 大许镇方刘村4号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44749 | 新沂     | 10kV温馨小镇2配电室4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44750 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44751 | 新沂     | 10kV温馨小镇2配电室2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44752 | 铜山     | 大许镇黄楼村北1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44753 | 新沂     | 10kV温馨小镇2配电室1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44754 | 铜山     | 大许镇九山村三队变       | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 44755 | 新沂     | 10kV温馨小镇2配电室3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44756 | 铜山     | 大许镇简城村姚记变       | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 44757 | 新沂     | 10kV温馨小镇3配电室2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44758 | 铜山     | 大许镇机关21号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44759 | 新沂     | 10kV温馨小镇3配电室1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 44760 | 铜山     | 大许镇机关22号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44761 | 新沂     | 智慧园变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44762 | 铜山     | 大许镇团埠村八队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44763 | 新沂     | PMS 城区城关里台变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44764 | 铜山     | 大许镇后王村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44765 | 新沂     | PMS 城区建业路西27巷变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44766 | 铜山     | 大许镇河西村九队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44767 | 铜山     | 大许镇方刘村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44768 | 新沂     | PMS 城区金秋五区变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44769 | 铜山     | 大许镇岳海村三队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44770 | 新沂     | 老鱼市台变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44771 | 新沂     | PMS 城区迎春小区2号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44772 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44773 | 新沂     | PMS 城区法院宿舍公配变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44774 | 铜山     | 大许镇九山村4号变       | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 44775 | 新沂     | PMS 城区新兴医院      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44776 | 铜山     | 大许镇机关24号变       | 10       | 800       | 288         | 288             |
| 44777 | 新沂     | PMS 城区城市花园1变    | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 44778 | 铜山     | 大许镇机关26号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44779 | 新沂     | PMS 城区城市花园二期2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 44780 | 铜山     | 大许镇机关25号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44781 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44782 | 铜山     | 大许镇机关27号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44783 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44784 | 铜山     | 大许镇郑庙前三队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44785 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44786 | 铜山     | 大许镇板桥村田山变       | 10       | 400       | 209         | 209             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44787 | 新沂     | PMS 时集踢球白石新粉坊变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44788 | 铜山     | 大许镇板桥村庙西1号变    | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 44789 | 新沂     | PMS 时集踢球白石大杨变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44790 | 铜山     | 大许镇邵桥村1队变      | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 44791 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖新区变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44792 | 铜山     | 大许镇青山村5号变      | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 44793 | 新沂     | PMS 时集镇马厂新区变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44794 | 铜山     | 大许镇青山村6号变      | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 44795 | 新沂     | 时集镇陈刘新区变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44796 | 铜山     | 大许镇太山村二队变      | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 44797 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘敬老院变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44798 | 新沂     | PMS 时集镇陈中西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44799 | 铜山     | 大许镇横山村2号变      | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 44800 | 新沂     | PMS 时集踢球白石桃园变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44801 | 铜山     | 大许镇太山站变        | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 44802 | 新沂     | 时集镇敬元新区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44803 | 铜山     | 大许镇小墩村前柳变      | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 44804 | 新沂     | 时集镇明甫新区变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44805 | 铜山     | 大许镇黄楼村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44806 | 新沂     | PMS 时集街中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44807 | 铜山     | 大许镇黄楼村东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44808 | 新沂     | PMS 时集镇小徐2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44809 | 铜山     | 大许镇小墩村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44810 | 新沂     | PMS 时集踢球大庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44811 | 铜山     | 大许镇小墩村后柳北变     | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 44812 | 新沂     | 时集镇郝湖2号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 44813 | 铜山     | 大许镇李庄村西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44814 | 新沂     | PMS 时集镇西街南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44815 | 新沂     | 时集镇山东村老宅2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44816 | 新沂     | PMS 时集镇山东村甲黄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44817 | 铜山     | 大许镇朱庄村东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44818 | 新沂     | 时集镇万沟大棚变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44819 | 铜山     | 大许镇林河村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44820 | 新沂     | PMS 时集镇周北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44821 | 铜山     | 大许镇岳海村八队变      | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 44822 | 新沂     | PMS 时集镇周东2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44823 | 铜山     | 大许镇农场1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 44824 | 新沂     | PMS 时集镇前朱2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44825 | 铜山     | 大许镇西探村2号变        | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 44826 | 新沂     | PMS 时集镇朱墩2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44827 | 铜山     | 大许镇机关23号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44828 | 新沂     | PMS 时集镇白科五队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44829 | 铜山     | 大许镇团埠村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44830 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44831 | 铜山     | 大许镇佳和苑变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44832 | 新沂     | 时集仲圩变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44833 | 铜山     | 大许镇闫庄村西1号变       | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 44834 | 新沂     | PMS 时集镇风云小区变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44835 | 铜山     | 大许镇东探村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44836 | 新沂     | PMS 时集踢球白石村2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44837 | 铜山     | 大许镇邵楼村一队变        | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 44838 | 新沂     | PMS 时集镇大周村胡庄变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44839 | 铜山     | 大许镇邵楼村南3号变       | 10       | 200       | 5           | 5               |
| 44840 | 新沂     | PMS 时集镇大周村沟北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44841 | 铜山     | 大许镇邵楼村北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44842 | 新沂     | PMS 时集镇时集村王西南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44843 | 新沂     | PMS 时集东街南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44844 | 铜山     | 大许镇晓岳村1号变        | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 44845 | 铜山     | 大许镇林河村吴庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44846 | 新沂     | PMS 时集镇大周后场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44847 | 铜山     | 大许镇岳海村二队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44848 | 新沂     | PMS 时集镇大周村南圩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44849 | 铜山     | 大许镇李瓦村南2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44850 | 新沂     | PMS 时集踢球邵圩变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44851 | 铜山     | 大许镇机关西1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44852 | 铜山     | 大许镇阳光新村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44853 | 新沂     | 时集镇白石新庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44854 | 铜山     | 大许镇团埠村东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44855 | 新沂     | 时集镇姜圩变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44856 | 铜山     | 大许镇刘鹿村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44857 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村西洪变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44858 | 铜山     | 大许镇河西村宋庄1号变      | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 44859 | 新沂     | 时集镇山东村草庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44860 | 铜山     | 大许镇板桥村东1号变       | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 44861 | 新沂     | PMS 时集镇山东村南林场三相变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44862 | 铜山     | 大许镇小墩村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44863 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44864 | 铜山     | 大许镇小墩村中柳2号变    | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 44865 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44866 | 铜山     | 大许镇李庄村东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44867 | 新沂     | PMS 时集镇东街北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44868 | 铜山     | 大许镇闫楼村东变       | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 44869 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村阚圩变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44870 | 铜山     | 大许镇团埠南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44871 | 铜山     | 大许镇韩庄村北变       | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 44872 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44873 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村半庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44874 | 新沂     | PMS 时集镇粉坊变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44875 | 新沂     | PMS 时集镇小徐变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44876 | 新沂     | 时集镇陈刘村陈中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44877 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村小墩变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44878 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44879 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44880 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村高树变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44881 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44882 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44883 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44884 | 新沂     | PMS 时集镇时集村乱墩变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44885 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村华庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44886 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村明甫变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44887 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44888 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新六变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44889 | 新沂     | PMS 时集镇白科村张庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44890 | 新沂     | 时集镇白科村欢东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44891 | 新沂     | PMS 时集镇白科村倪圩变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44892 | 新沂     | PMS 时集镇时集村北朱变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44893 | 新沂     | PMS 时集镇风云村风云变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44894 | 新沂     | 时集镇小焦变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44895 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44896 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44897 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44898 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44899 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44900 | 新沂     | PMS 时集镇风云村高庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44901 | 新沂     | PMS 时集镇凤云村姜圩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44902 | 新沂     | 时集镇凤云村姜圩西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44903 | 新沂     | 时集镇凤云村晏圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44904 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44905 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村陈庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44906 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村宋庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44907 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村高汪变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44908 | 新沂     | PMS 时集镇山东花生园变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44909 | 新沂     | 时集镇敬元村周北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44910 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰单相变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44911 | 新沂     | PMS 时集东大街东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44912 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44913 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村鲍圩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44914 | 新沂     | 时集镇大周村周北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44915 | 新沂     | 时集镇蒋沟村戈庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44916 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44917 | 新沂     | 时集镇温墩村温墩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44918 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村吴墩变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44919 | 新沂     | PMS 时集镇西街南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44920 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44921 | 新沂     | 时集镇山东村东李变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44922 | 新沂     | PMS 时集镇西街北变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44923 | 新沂     | PMS 时集镇时集村小徐庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44924 | 新沂     | 时集镇大周村庄里变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44925 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村西朱变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44926 | 新沂     | 时集镇敬元村布北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44927 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村朱南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44928 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村敬南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44929 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村夏庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44930 | 新沂     | 时集镇晏圩2号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44931 | 新沂     | PMS 时集镇农贸市场变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44932 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村赵庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44933 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村牛庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44934 | 新沂     | 时集镇民营变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44935 | 新沂     | PMS 时集镇时集村富民变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44936 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新庄大棚变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44937 | 新沂     | 时集大周村周北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44938 | 新沂     | 时集供电所变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44939 | 新沂     | PMS 时集大庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44940 | 新沂     | 时集镇风云村2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44941 | 新沂     | PMS 时集镇西洪新区变（风云2）   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44942 | 新沂     | PMS 时集镇欢墩公配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44943 | 新沂     | PMS 时集镇韩庄公配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44944 | 新沂     | PMS 时集镇温墩2号公配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44945 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟新建公配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44946 | 新沂     | 时集五队公配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44947 | 新沂     | 时集踢球新庄2号公配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44948 | 新沂     | 时集晏圩3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44949 | 新沂     | PMS 时集镇白科西2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44950 | 新沂     | 时集镇敬元周西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44951 | 新沂     | 时集镇王老庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44952 | 新沂     | 时集镇甲黄单相变（教堂）        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44953 | 新沂     | PMS 时集镇西街东变（温墩新区变）  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 44954 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44955 | 新沂     | PMS 时集镇白科东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44956 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44957 | 新沂     | PMS 时集镇新庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44958 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟牛庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44959 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44960 | 新沂     | PMS 时集镇风云村夏圩2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44961 | 新沂     | PMS 时集明甫村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44962 | 新沂     | PMS 时集镇大周东3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44963 | 新沂     | 时集温墩村鲍圩3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44964 | 新沂     | PMS 时集敬园村布北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44965 | 新沂     | PMS 时集陈刘敬老院2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44966 | 新沂     | PMS 时集薄二2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44967 | 新沂     | PMS 时集东大街东2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44968 | 新沂     | PMS 时集线晏圩4号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44969 | 新沂     | PMS 时集五队2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44970 | 新沂     | PMS 时集朱北2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44971 | 新沂     | PMS 时集镇白科东3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44972 | 新沂     | PMS 时集镇华庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44973 | 新沂     | PMS 时集线时集东街北2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44974 | 新沂     | 时集镇山东村条龙3号配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44975 | 新沂     | PMS 时集镇老宅3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44976 | 新沂     | PMS 时集镇山东村草庄2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 44977 | 新沂     | PMS 时集西洪村小庄2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44978 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村黄泥2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44979 | 新沂     | PMS 时集镇大周南圩2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44980 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44981 | 新沂     | PMS 时集踢球大街4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44982 | 新沂     | PMS 时集镇白石大街北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44983 | 新沂     | PMS 时集镇踢球小学变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44984 | 新沂     | PMS 时集镇邵圩东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44985 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44986 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44987 | 新沂     | 时集镇陈刘西2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44988 | 新沂     | 时集蒋刘村蒋刘2号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44989 | 新沂     | PMS 时集镇阚圩2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44990 | 新沂     | PMS 时集马厂村盛湖北3号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44991 | 新沂     | PMS 时集线时集村乱墩2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44992 | 新沂     | PMS 时集镇时街线西大街滨河路1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44993 | 新沂     | PMS 时集踢球西姜圩2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44994 | 新沂     | PMS 踢球线小徐3号配变（新沂市）    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 44995 | 新沂     | PMS 时集踢球新粉坊2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44996 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥3号东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44997 | 新沂     | PMS 时集线欢东2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44998 | 新沂     | 时集镇晏圩6号西配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 44999 | 新沂     | PMS 时集线倪圩2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45000 | 新沂     | PMS 时集线明甫新区3号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45001 | 新沂     | PMS 时集线东马2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45002 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45003 | 新沂     | PMS 时集陈墩村后朱2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45004 | 新沂     | PMS 时集镇山东村东李2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45005 | 新沂     | 时集镇山东村董湖2号配变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45006 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45007 | 新沂     | PMS 时集线时风云村四队配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45008 | 新沂     | PMS 时集线时集王西南2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45009 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村5号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45010 | 新沂     | PMS 时集镇山东老宅4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45011 | 新沂     | PMS 时集线时集马厂村盛湖南2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45012 | 新沂     | PMS 时集镇时东街南3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45013 | 新沂     | PMS 时集镇西大街4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45014 | 新沂     | PMS 时集郝湖村6号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45015 | 新沂     | PMS 时集村时集一队2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45016 | 新沂     | PMS 时集镇白石3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45017 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45018 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45019 | 新沂     | 时集镇明甫新区4号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45020 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄4号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45021 | 新沂     | PMS 时集镇东街东3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45022 | 新沂     | PMS 时集陈墩村大见2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45023 | 新沂     | PMS 时集陈墩小队2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45024 | 新沂     | PMS 时集大周村后场2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45025 | 新沂     | PMS 时集大周村胡庄2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45026 | 新沂     | PMS 时集大周村庄里2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45027 | 新沂     | PMS 时集西街北2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45028 | 新沂     | PMS 时集陈刘村陈中西2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45029 | 新沂     | PMS 时集王西3号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45030 | 新沂     | PMS 时集西洪村半庄2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45031 | 新沂     | PMS 时集时集村小徐庄2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45032 | 新沂     | PMS 时集镇时西街3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45033 | 新沂     | PMS 时集大周村沟北2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45034 | 新沂     | 时集镇风云一队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45035 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45036 | 新沂     | 时集镇晏圩5号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45037 | 新沂     | PMS 时集镇民营2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45038 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马3号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45039 | 新沂     | 时集镇大周4号小刘庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45040 | 新沂     | PMS 时集镇时集村一队西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45041 | 新沂     | 时集镇蒋沟村桥头4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45042 | 新沂     | PMS 时集镇万沟2号配变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45043 | 新沂     | PMS 时集镇新六2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45044 | 新沂     | PMS 时集镇新三3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45045 | 新沂     | PMS 时集镇新庄3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45046 | 新沂     | 时集镇时集线许南2号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45047 | 新沂     | PMS 时集镇温墩新区2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45048 | 新沂     | PMS 时集邵圩东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45049 | 新沂     | PMS 时集镇夏庄2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45050 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩2号路西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45051 | 新沂     | PMS 时集镇白石警务室南配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45052 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45053 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘陈中东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45054 | 新沂     | PMS 时集镇西大街银行配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45055 | 新沂     | PMS 时集镇姜圩3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45056 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱3号西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45057 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45058 | 铜山     | 大许镇靖集村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45059 | 铜山     | 大许镇横山村北2号变       | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 45060 | 铜山     | 大许镇雨露花园北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45061 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45062 | 铜山     | 大许镇西探村北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45063 | 铜山     | 大许镇梨园村前徐2号变      | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 45064 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45065 | 铜山     | 大许镇李瓦村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45066 | 铜山     | 大许镇朱庄村西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45067 | 铜山     | 大许镇朱庄村5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45068 | 铜山     | 大许镇西探村西变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45069 | 铜山     | 大许镇九山村五队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45070 | 铜山     | 大许镇靖集村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45071 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45072 | 铜山     | 大许镇朱庄村小李庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45073 | 铜山     | 大许镇梨园村西3号变       | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 45074 | 铜山     | 大许镇邵桥村南2号变       | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 45075 | 铜山     | PMS 大许镇马庄村西变     | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 45076 | 铜山     | 大许镇大吴村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45077 | 铜山     | 大许镇东探村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45078 | 铜山     | 大许镇苗圃村姜庄1号变      | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 45079 | 铜山     | 大许镇大刘村南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45080 | 铜山     | PMS 大许镇闫楼村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45081 | 铜山     | 大许镇东探村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45082 | 铜山     | 大许镇横山村南2号变       | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 45083 | 铜山     | 大许镇太山机关8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45084 | 铜山     | 大许镇太山机关7号变       | 10       | 400       | 99          | 99              |
| 45085 | 铜山     | 大许镇大许村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45086 | 铜山     | 大许镇机关北4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45087 | 铜山     | 大许镇房亭村1号变        | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 45088 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45089 | 铜山     | 大许镇房亭村靳家东1号变     | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 45090 | 铜山     | 大许镇邵桥村李山东1号变     | 10       | 400       | 251         | 251             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45091 | 铜山     | 大许镇麻沟村5队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45092 | 铜山     | 大许镇板桥村东2号变      | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 45093 | 铜山     | 大许镇阳光新村西变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45094 | 铜山     | 大许镇邵楼村西2号变      | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 45095 | 铜山     | 大许镇方刘村6号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45096 | 铜山     | 大许镇苗圃村河南5号变     | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 45097 | 铜山     | 大许镇后王村一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45098 | 铜山     | 大许镇农贸市场东变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45099 | 铜山     | 大许镇方刘村5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45100 | 铜山     | 大许镇机关34号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45101 | 铜山     | 大许镇机关35号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45102 | 铜山     | 大许镇机关33号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45103 | 铜山     | 大许镇黄楼村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45104 | 铜山     | 大许镇许台村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45105 | 铜山     | 大许镇岳海村西1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45106 | 铜山     | 大许镇李瓦村南1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45107 | 铜山     | 大许镇刘鹿村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45108 | 铜山     | 大许镇苗圃村路南3号变     | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 45109 | 铜山     | 大许镇机关36号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45110 | 铜山     | 大许镇苗圃村河南1号变     | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 45111 | 铜山     | 大许镇后王村大队部变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45112 | 铜山     | 大许镇朱庙村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45113 | 铜山     | 大许镇供电所北变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45114 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45115 | 铜山     | PMS 大许镇机关西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45116 | 铜山     | PMS 大许镇机关南2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45117 | 铜山     | PMS 大许镇太山机关南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45118 | 铜山     | PMS 大许镇机关西4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45119 | 铜山     | PMS 大许镇朱庙村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45120 | 铜山     | PMS 大许镇机关中2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45121 | 铜山     | 大许镇简城村胡家变       | 10       | 200       | 73          | 73              |
| 45122 | 铜山     | PMS 大许镇大吴村6号变   | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 45123 | 铜山     | PMS 大许镇黄楼村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45124 | 铜山     | 大许镇步行街东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45125 | 铜山     | PMS 大许镇幸福家园变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45126 | 铜山     | PMS 大许镇团埠村东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45127 | 铜山     | PMS 大许镇苗圃村桃园2号变 | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 45128 | 铜山     | PMS 大许镇方刘村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45129 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45130 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45131 | 铜山     | 大许镇苗圃村河南4号变      | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 45132 | 铜山     | 大许镇刘山村西变         | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 45133 | 铜山     | 大许镇板桥村田山1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45134 | 铜山     | 盛和家园2箱变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45135 | 铜山     | 盛和家园3箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45136 | 铜山     | 盛和家园1箱变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45137 | 铜山     | 大许镇河西村上河湾西变      | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 45138 | 铜山     | 大许镇许台村1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45139 | 铜山     | 大许镇镇南花园2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45140 | 铜山     | 大许镇镇南花园1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45141 | 铜山     | 大许镇镇南花园3变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45142 | 铜山     | 大许镇机关6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45143 | 铜山     | 大许镇农行变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45144 | 铜山     | 大许镇太山村龙集2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45145 | 铜山     | 大许镇麻沟村北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45146 | 铜山     | 大许镇大许村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45147 | 铜山     | 大许镇方刘村9号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45148 | 铜山     | 大许镇太山村武庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45149 | 铜山     | 大许镇健康路北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45150 | 铜山     | 大许镇团埠村北4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45151 | 铜山     | 大许镇大许村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45152 | 铜山     | 大许镇方刘村8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45153 | 铜山     | 大许镇机关19号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45154 | 铜山     | 大许镇大许村5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45155 | 铜山     | 大许镇机关20号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45156 | 铜山     | 大许镇步行街西变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45157 | 铜山     | 大许镇靖集村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45158 | 铜山     | 大许镇团埠村南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45159 | 铜山     | 大许镇大许村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45160 | 铜山     | 大许镇机关12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45161 | 铜山     | 大许镇机关11号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45162 | 铜山     | 大许镇西探村工业变        | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 45163 | 铜山     | 大许镇机关13号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45164 | 铜山     | 大许镇苗圃村河南2号变      | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 45165 | 铜山     | 大许镇房亭村靳家东变       | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 45166 | 铜山     | 大许镇梨园村西1号变       | 10       | 400       | 62          | 62              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45167 | 铜山     | 大许镇太山村龙集变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45168 | 铜山     | 大许镇姚庄村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45169 | 铜山     | 大许镇简城村夏河东变      | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 45170 | 铜山     | 大许镇团埠村北1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45171 | 铜山     | 大许镇太山村变         | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 45172 | 铜山     | 大许镇机关10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45173 | 铜山     | 大许镇刘山村南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45174 | 铜山     | 大许镇西探村南变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 45175 | 铜山     | 大许镇简城村1号变       | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 45176 | 铜山     | PMS 张集镇孟庄村5号变   | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 45177 | 铜山     | PMS 张集镇李村5号变    | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 45178 | 铜山     | PMS 张集镇城头村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45179 | 铜山     | 张集镇水口村1号变       | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 45180 | 铜山     | PMS 张集镇工业小区变    | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 45181 | 铜山     | PMS 张集镇翟山村1号变   | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 45182 | 铜山     | PMS 张集镇翟山村3号变   | 10       | 200       | 26          | 26              |
| 45183 | 铜山     | PMS 张集镇姚庙村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45184 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村6号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45185 | 铜山     | PMS 张集镇魏庙村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45186 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村4号变   | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 45187 | 铜山     | PMS 张集镇伴山村4号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45188 | 铜山     | PMS 张集镇政府2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45189 | 铜山     | PMS 张集镇林场小区1号箱变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45190 | 铜山     | PMS 张集镇张集村1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45191 | 铜山     | PMS 张集镇水口村4号变   | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 45192 | 铜山     | PMS 张集镇水口学校3号变  | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 45193 | 铜山     | PMS 张集镇水口村5号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45194 | 铜山     | PMS 张集镇贺楼村变     | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 45195 | 铜山     | 张集镇店西村1号变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45196 | 铜山     | 张集镇镇区6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45197 | 铜山     | PMS 张集镇镇区4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45198 | 铜山     | 张集镇镇区5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45199 | 铜山     | PMS 张集镇镇区8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45200 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村1号变   | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 45201 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村4号变   | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 45202 | 铜山     | 张集镇伴山村1号变       | 10       | 200       | 21          | 21              |
| 45203 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45204 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村2号变   | 10       | 400       | 271         | 271             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45205 | 铜山     | 张集镇魏集村5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45206 | 铜山     | 张集镇镇区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45207 | 铜山     | 张集镇镇区3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45208 | 铜山     | PMS 张集镇镇区9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45209 | 铜山     | 张集镇杨洼村1号变      | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 45210 | 铜山     | 张集镇董家村五组变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45211 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45212 | 铜山     | PMS 张集镇孟庄3号变   | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 45213 | 铜山     | PMS 张集镇水口村7号变  | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 45214 | 铜山     | 张集镇二陈村2号变      | 10       | 315       | 75          | 75              |
| 45215 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村5号变  | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 45216 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村6号变  | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 45217 | 铜山     | 张集镇李村3号变       | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 45218 | 铜山     | PMS 张集镇李村2号变   | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 45219 | 铜山     | 张集镇李村1号变       | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 45220 | 铜山     | 张集镇李村西变        | 10       | 200       | 134         | 134             |
| 45221 | 铜山     | PMS 张集镇城头村1号变  | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 45222 | 铜山     | PMS 张集镇镇区11号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45223 | 铜山     | PMS 张集镇城头村2号变  | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 45224 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村2号变  | 10       | 400       | 117         | 117             |
| 45225 | 铜山     | PMS 张集镇张桥村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45226 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村1号变  | 10       | 400       | 124         | 124             |
| 45227 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45228 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村8号变  | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 45229 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村7号变  | 10       | 315       | 58          | 58              |
| 45230 | 铜山     | PMS 张集镇李村4号变   | 10       | 400       | 103         | 103             |
| 45231 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45232 | 铜山     | 张集镇水口村变        | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 45233 | 铜山     | PMS 张集镇水口村西变   | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 45234 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村南变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45235 | 铜山     | PMS 张集镇杏坡村变    | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 45236 | 铜山     | PMS 张集镇杏坡村南变   | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 45237 | 铜山     | PMS 张集镇王山村变    | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 45238 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45239 | 铜山     | 张集镇伴山村3号变      | 10       | 200       | 88          | 88              |
| 45240 | 铜山     | PMS 张集镇圣安村肖家变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45241 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45242 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45243 | 铜山     | 张集镇范湖村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45244 | 铜山     | PMS 张集镇下张村圣安台片变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45245 | 铜山     | 张集镇邓庄村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45246 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45247 | 铜山     | PMS 张集镇姚庙村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45248 | 铜山     | 张集镇机关1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45249 | 铜山     | 张集镇魏集村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45250 | 铜山     | 张集镇魏集村3号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 45251 | 铜山     | PMS 张集镇供电所变     | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 45252 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45253 | 铜山     | 张集镇魏集村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45254 | 铜山     | 张集镇机关北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45255 | 铜山     | 张集镇河沿村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45256 | 铜山     | 张集镇魏集村2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45257 | 铜山     | 张集镇下马村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45258 | 铜山     | 张集镇下马村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45259 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45260 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45261 | 铜山     | 张集镇邓庄村台片变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45262 | 铜山     | 张集镇路庄村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45263 | 铜山     | PMS 张集镇林东村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45264 | 铜山     | 张集镇吴邵大队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45265 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45266 | 铜山     | PMS 张集镇果园良种厂变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45267 | 铜山     | PMS 张集镇果园良种厂1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45268 | 铜山     | 张集镇夏楼村变         | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 45269 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45270 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45271 | 铜山     | 张集镇邓楼新村         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45272 | 铜山     | PMS 张集镇范湖村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45273 | 铜山     | PMS 张集镇肖家村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45274 | 铜山     | 张集镇邓楼村街道变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45275 | 铜山     | PMS 张集镇张桥村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45276 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村4号变   | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 45277 | 铜山     | 张集镇孟庄4号变        | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 45278 | 铜山     | 张集镇杨洼村2号变       | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 45279 | 铜山     | PMS 张集镇下张村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45280 | 铜山     | 张集镇肖家村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45281 | 铜山     | 张集镇下马村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45282 | 铜山     | PMS 张集镇董家村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45283 | 铜山     | 张集镇魏集街道西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45284 | 铜山     | PMS 张集镇北街变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45285 | 铜山     | 张集镇魏集中学变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45286 | 铜山     | 张集镇张集村4号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45287 | 铜山     | PMS 张集镇王山村2号变     | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 45288 | 铜山     | 张集镇邓楼村北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45289 | 铜山     | PMS 张集镇果园北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45290 | 铜山     | PMS 张集镇二陈农业示范园2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45291 | 铜山     | 张集镇二陈农业示范园1号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45292 | 铜山     | PMS 张集镇姚庙村果园变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 45293 | 铜山     | 张集镇店西村西变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45294 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45295 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45296 | 铜山     | 张集镇李村韩楼西变         | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 45297 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼农业示范园变   | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 45298 | 铜山     | PMS 张集镇闫窝村（杏坡）变   | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 45299 | 铜山     | PMS 张集镇店东2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45300 | 铜山     | 张集镇店西村3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45301 | 铜山     | PMS 张集镇水口村.       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 45302 | 铜山     | 张集镇大张路西1号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45303 | 铜山     | 张集镇大张路西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45304 | 铜山     | 张集镇建材街变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45305 | 铜山     | 张集镇伴山村2号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45306 | 铜山     | 张集镇韩庄村1号变         | 10       | 200       | 95          | 95              |
| 45307 | 铜山     | PMS 张集镇董家村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45308 | 铜山     | PMS 张集镇上张村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45309 | 铜山     | PMS 张集镇林东村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45310 | 铜山     | 张集镇范湖村观光路南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45311 | 铜山     | PMS 张集镇徐庄村变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 45312 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村变       | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 45313 | 新沂     | PMS 时集镇时开线林场2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45314 | 新沂     | PMS 时集镇时集一队3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45315 | 新沂     | PMS 时集镇布村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45316 | 新沂     | PMS 时集镇踢球东街老站变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45317 | 新沂     | PMS 时集镇朱4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45318 | 新沂     | PMS 时集镇西大街5号超市变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45319 | 新沂     | PMS 时集踢球新庄水库变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45320 | 新沂     | PMS 时集镇山东村李西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45321 | 新沂     | PMS 时集镇怀峰农牧场东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45322 | 新沂     | 桃花源一号配电变压器       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45323 | 新沂     | 桃花源三号配电变压器       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45324 | 新沂     | PMS 时集镇明甫南头2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45325 | 新沂     | PMS 时集镇时集村五队小区北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45326 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45327 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45328 | 新沂     | 时集镇蒋刘村滕庄南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45329 | 新沂     | 时集镇时集村四队庄里变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45330 | 新沂     | 时集镇广播站变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45331 | 新沂     | 时集镇山东村草庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45332 | 新沂     | 时集万沟北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45333 | 新沂     | 时集盛湖北4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45334 | 新沂     | 时集王老庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45335 | 新沂     | 时集新庄4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45336 | 新沂     | 时集旭丰小区变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45337 | 新沂     | 时集农贸市场2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45338 | 新沂     | 时集教师公寓变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45339 | 新沂     | 时集周北东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45340 | 新沂     | 时集艾庄东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45341 | 新沂     | 时集北朱3号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45342 | 新沂     | 时集镇欢东3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45343 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45344 | 新沂     | 时集镇风云村林庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45345 | 新沂     | 时集艾庄北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45346 | 新沂     | 时集北朱4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45347 | 新沂     | 时集新庄南湖变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45348 | 新沂     | 时集白科小区变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45349 | 新沂     | 时集菜市场变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45350 | 新沂     | 时集晏圩东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45351 | 新沂     | 时集明甫新区东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45352 | 新沂     | 时集明甫新区西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45353 | 新沂     | 时集蒋沟戈庄南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45354 | 新沂     | 时集西洪村半庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45355 | 新沂     | 时集镇时集村朱江3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45356 | 新沂     | 时集镇温墩集聚区东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45357 | 新沂     | 时集镇产业园东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45358 | 新沂     | 桃花居2箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45359 | 新沂     | 桃花居1箱变变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45360 | 新沂     | 时集镇桃花源2箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45361 | 新沂     | 时集镇桃花源变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45362 | 新沂     | 时集镇白科东4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45363 | 新沂     | 时集镇陈小台变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45364 | 新沂     | 时集镇大见台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45365 | 新沂     | PMS 时集镇老庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45366 | 新沂     | 时集镇布村台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45367 | 新沂     | 时集镇小庄台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45368 | 新沂     | PMS 时集镇大周村大周东台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45369 | 新沂     | 时集镇风云村薄二（薄湖）台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45370 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋刘台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45371 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖村湖墩台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45372 | 新沂     | PMS 时集镇万沟台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45373 | 新沂     | PMS 时集镇新庄台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45374 | 新沂     | 时集镇风云村林庄台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45375 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村滕庄台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45376 | 新沂     | 时集镇明甫村大墩台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45377 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村南头台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45378 | 新沂     | PMS 时集镇许南台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45379 | 新沂     | PMS 时集镇新五台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45380 | 新沂     | 时集镇陈墩村后朱台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45381 | 新沂     | 时集镇陈墩村前朱台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45382 | 新沂     | PMS 时集镇山东村董湖台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45383 | 新沂     | 时集镇山东村老宅台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45384 | 新沂     | 时集镇山东村条龙台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45385 | 新沂     | 时集镇山东村小魏台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45386 | 新沂     | PMS 时集村时集一队台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45387 | 新沂     | PMS 时集镇小学台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45388 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村艾庄台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45389 | 新沂     | 时集镇温墩村朱墩台变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45390 | 新沂     | PMS 时集王西台变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45391 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45392 | 新沂     | PMS 棋盘王徐徐庄2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45393 | 新沂     | 棋盘麦芬村2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45394 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45395 | 新沂     | PMS 棋盘官沈北2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45396 | 新沂     | 棋盘白草东2号台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45397 | 新沂     | PMS 棋盘棋街10号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45398 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45399 | 新沂     | PMS 棋盘渔场7号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45400 | 新沂     | 棋盘渔场8号综合变（毛林大桥）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45401 | 新沂     | PMS 棋盘双新小王庄综合变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45402 | 新沂     | 棋盘大冲东2号变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45403 | 新沂     | 棋盘红峰村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45404 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45405 | 新沂     | 棋盘城岗4号综合变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45406 | 新沂     | PMS 棋盘城岗西街台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45407 | 新沂     | PMS 棋盘岗里2号台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45408 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45409 | 新沂     | 棋盘岗南南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45410 | 新沂     | PMS 棋盘岗南台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45411 | 新沂     | 棋盘城岗台片             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45412 | 新沂     | PMS 棋盘城岗南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45413 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45414 | 新沂     | PMS 棋盘棋街南综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45415 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45416 | 新沂     | 棋盘大冲南2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45417 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45418 | 新沂     | 棋盘芦墩东变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45419 | 新沂     | PMS 棋盘金李村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45420 | 新沂     | 棋盘双新西综合变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45421 | 新沂     | 棋盘棋盘街07号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45422 | 新沂     | PMS 棋盘棋街6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45423 | 新沂     | 棋盘毛林王庄东配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45424 | 新沂     | 棋盘祁元南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45425 | 新沂     | 棋盘祁元北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45426 | 新沂     | PMS 棋盘棋街8号变（新强家西）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45427 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45428 | 新沂     | 棋盘柳沟北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45429 | 新沂     | 棋盘毛林村北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45430 | 新沂     | PMS 棋盘村部西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45431 | 新沂     | PMS 棋盘官庄北台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45432 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东5号变（棋小门北） | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45433 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东3号变（种站对门）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45434 | 新沂     | PMS 棋盘棋街12号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45435 | 新沂     | PMS 棋盘棋街中2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45436 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45437 | 新沂     | PMS 棋盘官庄西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45438 | 新沂     | PMS 棋盘棋街中4号变（高中部门口） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45439 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45440 | 新沂     | PMS 棋盘官庄村           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45441 | 新沂     | 棋盘小新村台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45442 | 新沂     | PMS 棋盘棋供变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45443 | 新沂     | PMS 棋盘棋街11号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45444 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新区变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45445 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45446 | 新沂     | PMS 棋盘山徐东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45447 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45448 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬南变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45449 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45450 | 新沂     | 棋盘冯庄小陆庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45451 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45452 | 新沂     | 棋盘张王村变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45453 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45454 | 新沂     | 棋盘官沈南台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45455 | 新沂     | 棋盘官沈村东变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45456 | 新沂     | PMS 棋盘官沈北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45457 | 新沂     | PMS 棋盘毛林村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45458 | 新沂     | 棋盘墩东村变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45459 | 新沂     | 棋盘柳沟村变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45460 | 新沂     | 棋盘佃富村西变             | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 45461 | 新沂     | PMS 棋盘佃富村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45462 | 新沂     | PMS 棋盘张庙7队台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45463 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45464 | 新沂     | 棋盘张庙2队变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45465 | 新沂     | PMS 棋盘加友村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45466 | 新沂     | 棋盘陵西南变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45467 | 新沂     | 棋盘大墩村变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45468 | 新沂     | 棋盘张庙新区台片            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45469 | 新沂     | 棋盘墨芬西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45470 | 新沂     | 棋盘筛子村台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45471 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45472 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45473 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45474 | 新沂     | 棋盘城岗街新区变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45475 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45476 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45477 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45478 | 新沂     | PMS 棋盘棋街9号变(高中部西) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45479 | 新沂     | 棋盘金李村东变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45480 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45481 | 新沂     | 棋盘岗北西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45482 | 新沂     | PMS 棋盘岗东新区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45483 | 新沂     | PMS 棋盘岗北东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45484 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 45485 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45486 | 新沂     | 棋盘郑良张锦变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45487 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 45488 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45489 | 新沂     | PMS 棋盘白草东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45490 | 新沂     | PMS 棋盘白草西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45491 | 新沂     | PMS 棋盘新刘村台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45492 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45493 | 新沂     | 棋盘新湖田圩变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45494 | 新沂     | 棋盘大冲北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45495 | 新沂     | 棋盘陵西南2号台片         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45496 | 新沂     | 棋盘毛林村2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45497 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙守科门前台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45498 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45499 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙华门前台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45500 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45501 | 新沂     | PMS 棋盘郑良张锦庄北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45502 | 新沂     | 棋盘小冲北台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45503 | 新沂     | 棋盘派出所门前台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45504 | 新沂     | 棋盘郡王府西台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45505 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45506 | 新沂     | PMS 棋盘墩东田庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45507 | 新沂     | 棋盘芦墩北2号台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45508 | 新沂     | PMS 棋盘祁元南2号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45509 | 新沂     | PMS 棋盘白草东1号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45510 | 新沂     | PMS 棋盘双新小区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45511 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄北台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45512 | 新沂     | 棋盘芦墩村2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45513 | 新沂     | PMS 棋盘大墩东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45514 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45515 | 新沂     | PMS 棋盘加友北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45516 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄2号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45517 | 新沂     | PMS 棋盘筛子2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45518 | 新沂     | PMS 棋盘七沟东台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45519 | 新沂     | PMS 棋盘坝南西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45520 | 新沂     | 棋盘新刘西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45521 | 新沂     | 棋盘官沈南2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45522 | 新沂     | 棋盘佃富东台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45523 | 新沂     | 棋盘张庙张庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45524 | 新沂     | 棋盘牛盘西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45525 | 新沂     | 棋盘官庄村南台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45526 | 新沂     | PMS 棋盘白草大棚台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45527 | 新沂     | 棋盘张王西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45528 | 新沂     | PMS 棋盘大新2号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45529 | 新沂     | 棋盘村部北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45530 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区2号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45531 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区3号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45532 | 新沂     | PMS 棋盘小冲东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45533 | 新沂     | 棋盘小冲东2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45534 | 新沂     | 棋盘祁元北2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45535 | 新沂     | 棋盘筛子马场北台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45536 | 新沂     | 棋盘佃富东2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45537 | 新沂     | 棋盘佃富西2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45538 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45539 | 新沂     | PMS 棋盘金李村2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45540 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟路口台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45541 | 新沂     | PMS 棋盘污水处理厂北台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45542 | 新沂     | 棋盘柳沟村2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45543 | 新沂     | 棋盘金李张庄北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45544 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45545 | 新沂     | PMS 棋盘大墩村2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45546 | 新沂     | PMS 棋盘张庙七队2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45547 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45548 | 新沂     | PMS 棋盘加友南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45549 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45550 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45551 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45552 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45553 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45554 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村南台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45555 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45556 | 新沂     | 棋盘大新西台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45557 | 新沂     | 棋盘冯庄东2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45558 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45559 | 新沂     | 棋盘泉子北2号台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45560 | 新沂     | 棋盘姚洼村2号台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45561 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45562 | 新沂     | 棋盘官庄西北台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45563 | 新沂     | PMS 棋盘山水台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45564 | 新沂     | 棋盘镇官庄村东台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45565 | 新沂     | PMS 棋盘供电所西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45566 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45567 | 新沂     | PMS 棋盘文化站门前台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45568 | 新沂     | PMS 棋盘镇官庄南3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45569 | 铜山     | 张集镇河沿村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45570 | 铜山     | PMS 张集镇王山村1号变   | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 45571 | 铜山     | PMS 张集镇李村6号变    | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 45572 | 铜山     | PMS 张集镇张集村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45573 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村5号变   | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 45574 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45575 | 铜山     | PMS 张集镇店西村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45576 | 铜山     | 张集镇肖家村2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45577 | 铜山     | PMS 张集镇政府东变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45578 | 铜山     | 张集镇镇区12号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45579 | 铜山     | PMS 张集镇婁庙村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45580 | 铜山     | 张集镇伴山村5号变       | 10       | 200       | 19          | 19              |
| 45581 | 铜山     | PMS 张集镇翟山村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45582 | 铜山     | PMS 张集镇张集村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45583 | 铜山     | 张集镇王山村北         | 10       | 200       | 50          | 50              |
| 45584 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村9号变   | 10       | 200       | 55          | 55              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45585 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45586 | 铜山     | 张集镇张桥村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45587 | 铜山     | PMS 张集镇夏楼村1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45588 | 铜山     | PMS 张集镇镇区14号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45589 | 铜山     | PMS 张集镇李村7号变    | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 45590 | 铜山     | 张集镇贺楼村1号变       | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 45591 | 铜山     | PMS 张集镇董家村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45592 | 铜山     | PMS 张集镇镇区15号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45593 | 铜山     | PMS 张集镇镇区16号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45594 | 铜山     | PMS 张集镇李村8号变    | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 45595 | 铜山     | PMS 张集镇李村韩楼变    | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 45596 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村10号变  | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 45597 | 铜山     | 张集镇朱洼村4号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45598 | 铜山     | PMS 张集镇张集村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45599 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45600 | 铜山     | PMS 张集镇店西村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45601 | 铜山     | PMS 张集镇水口村2队变   | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 45602 | 铜山     | PMS 张集镇水口村南变    | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 45603 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45604 | 铜山     | 张集镇下马村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45605 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45606 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45607 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45608 | 铜山     | 张集镇吴邵大队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45609 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼新村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45610 | 铜山     | PMS 张集镇张集村前赵1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45611 | 铜山     | 张集镇张集村前赵2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45612 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村1号变   | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 45613 | 铜山     | PMS 张集镇供电所1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45614 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45615 | 铜山     | PMS 张集镇下张村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45616 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村2号变   | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 45617 | 铜山     | PMS 张集镇王山村3号变   | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 45618 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45619 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45620 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村六组变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45621 | 铜山     | 张集镇董家村三组变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45622 | 铜山     | PMS 张集镇果园北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45623 | 铜山     | PMS 张集镇中心医院东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45624 | 铜山     | 张集镇镇区七组变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45625 | 铜山     | 张集镇新街南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45626 | 铜山     | PMS 张集镇新街北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45627 | 铜山     | 张集镇中学东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45628 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村河沿西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45629 | 铜山     | 张集镇圣安村西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45630 | 铜山     | PMS 张集镇城头村三组变  | 10       | 400       | 76          | 76              |
| 45631 | 铜山     | PMS 张集镇李村12组变  | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 45632 | 铜山     | PMS 张集镇李村王堂四组变 | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 45633 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村班庄南变 | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 45634 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村班庄北变 | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 45635 | 铜山     | 张集镇梁塘村尖山5组变    | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 45636 | 铜山     | 张集镇邓楼村学校西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45637 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45638 | 铜山     | PMS 张集镇城头村6队变  | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 45639 | 铜山     | 张集镇梁塘村7号变      | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 45640 | 铜山     | 张集镇店西村2队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45641 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村1队变  | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 45642 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45643 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45644 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45645 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45646 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45647 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45648 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45649 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45650 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45651 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾7号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45652 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45653 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45654 | 铜山     | PMS 张集镇贺楼村3号变  | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 45655 | 铜山     | 张集镇城头村西变       | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 45656 | 铜山     | 张集镇梁塘尖山六组变     | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 45657 | 铜山     | 张集镇店东村7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45658 | 铜山     | 张集镇店东村8号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45659 | 铜山     | PMS 张集镇水口村5队变  | 10       | 315       | 62          | 62              |
| 45660 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村五组变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45661 | 铜山     | PMS 张集镇林东村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45662 | 铜山     | 张集镇董家村4组变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45663 | 铜山     | 张集镇范湖村东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45664 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45665 | 铜山     | 张集镇伴山村东变        | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 45666 | 铜山     | PMS 张集镇中学教师公寓变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45667 | 铜山     | PMS 张集镇小潘庄变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45668 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村班庄三队变 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 45669 | 铜山     | 张集镇翟山村6号变       | 10       | 315       | 12          | 12              |
| 45670 | 铜山     | 张集镇翟山村5号变       | 10       | 315       | 180         | 180             |
| 45671 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45672 | 铜山     | PMS 张集镇张集村10组变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45673 | 铜山     | 张集镇前赵西变         | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 45674 | 铜山     | 张集镇店西村西1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45675 | 铜山     | 张集镇杨洼村7号变       | 10       | 315       | 236         | 236             |
| 45676 | 铜山     | 张集镇李村陈楼变        | 10       | 315       | 43          | 43              |
| 45677 | 铜山     | 张集镇李村贺庄变        | 10       | 315       | 131         | 131             |
| 45678 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村委会变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45679 | 铜山     | PMS 张集镇徐庄村1号变   | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 45680 | 铜山     | PMS 张集镇王山村4号变   | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 45681 | 铜山     | PMS 张集镇路庄村1号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45682 | 铜山     | PMS 张集镇杏坡村东变    | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 45683 | 铜山     | 张集镇林场小区6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45684 | 铜山     | 张集镇林场小区5号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45685 | 铜山     | 张集镇林东村2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45686 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼4号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45687 | 铜山     | 张集镇水口村8队变       | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 45688 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村3组变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45689 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村学校南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45690 | 铜山     | PMS 张集镇魏集信用社南变  | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 45691 | 铜山     | 张集镇老街南变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45692 | 铜山     | 张集镇伴山村8队变       | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 45693 | 铜山     | 张集镇大张路西变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45694 | 铜山     | PMS 张集镇夏楼村2号变   | 10       | 400       | 153         | 153             |
| 45695 | 铜山     | PMS 张集镇韩庄村4号变   | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 45696 | 铜山     | PMS 张集镇朱洼村3号变   | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 45697 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45698 | 铜山     | PMS 张集镇韩庄村3号变   | 10       | 400       | 112         | 112             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45699 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村王庄变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45700 | 铜山     | PMS 张集镇魏集中学东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45701 | 铜山     | PMS 张集镇徐庄村2号变   | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 45702 | 铜山     | 张集镇范湖村警务室南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45703 | 铜山     | PMS 张集镇范湖村东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45704 | 铜山     | 张集镇范湖村山西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45705 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村6队变   | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 45706 | 铜山     | PMS 张集镇店东村9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45707 | 铜山     | PMS 张集镇水口村6队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45708 | 铜山     | 张集镇孟庄村1队变       | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 45709 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村8号变   | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 45710 | 铜山     | PMS 张集镇镇区供电所南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45711 | 铜山     | PMS 张集镇店西村7队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45712 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45713 | 铜山     | 张集镇镇西大道1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45714 | 铜山     | PMS 张集镇杨楼村7队变   | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 45715 | 铜山     | PMS 张集镇上张村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45716 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45717 | 铜山     | PMS 张集镇店西村3队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45718 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村尖山南变  | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 45719 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村农贸市场变 | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 45720 | 铜山     | PMS 张集镇区法庭北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45721 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村4组变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45722 | 铜山     | PMS 张集镇区七组1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45723 | 铜山     | PMS 张集镇董家村西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45724 | 铜山     | PMS 张集镇伴山村北变    | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 45725 | 铜山     | PMS 张集镇中队门前变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45726 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄学校变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45727 | 铜山     | PMS 张集镇新街南1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45728 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵大队东    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45729 | 铜山     | PMS 张集镇镇区七组2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45730 | 铜山     | PMS 张集镇伴山村南变    | 10       | 400       | 37          | 37              |
| 45731 | 铜山     | PMS 张集镇李村陈楼南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45732 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼山后变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45733 | 铜山     | PMS 张集镇二陈村4队西变  | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 45734 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45735 | 铜山     | PMS 张集镇李村农业示范园变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45736 | 铜山     | PMS 张集镇林东村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45737 | 铜山     | PMS 张集镇孟庄村7号变（新） | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 45738 | 铜山     | PMS 张集镇李村3队变     | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 45739 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45740 | 铜山     | 张集镇翟山村2号（新）      | 10       | 400       | 48          | 48              |
| 45741 | 铜山     | PMS 张集镇镇区1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45742 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45743 | 铜山     | PMS 张集镇张集村3号变（新） | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 45744 | 铜山     | PMS 张集镇张集村2号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45745 | 铜山     | PMS 张集镇店东村4号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45746 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村5号变（新） | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 45747 | 铜山     | PMS 张集镇店东村1号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45748 | 铜山     | PMS 张集镇店东村3号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45749 | 铜山     | 张集镇张集村5号变（新）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45750 | 铜山     | PMS 张集镇店东村5号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45751 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6组变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45752 | 铜山     | 张集镇老街南1号变台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45753 | 铜山     | PMS 张集镇张集村北变     | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 45754 | 铜山     | PMS 张集镇徐庄村3号变    | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 45755 | 铜山     | 张集镇范湖村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45756 | 铜山     | PMS 张集镇魏集十字路口北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45757 | 铜山     | PMS 张集镇汇金广场1号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 45758 | 铜山     | PMS 张集镇汇金广场2号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 45759 | 铜山     | 张集镇民意园8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45760 | 铜山     | 张集镇民意园3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45761 | 铜山     | 张集镇利民小区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45762 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45763 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45764 | 铜山     | PMS 张集镇民意园1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45765 | 铜山     | PMS 张集镇民意园6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45766 | 铜山     | 张集镇利民小区3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45767 | 铜山     | 张集镇民意园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45768 | 铜山     | 张集镇利民小区5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45769 | 铜山     | 张集镇民意园5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45770 | 铜山     | 张集镇民意园4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45771 | 铜山     | 张集镇民意园7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45772 | 铜山     | PMS 张集镇文化广场1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45773 | 铜山     | PMS 张集镇文化广场2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45774 | 铜山     | PMS 张集镇新街中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45775 | 铜山     | 张集镇二陈村东变    | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 45776 | 铜山     | 张集镇茉莉公馆2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45777 | 铜山     | 张集镇茉莉公馆1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45778 | 铜山     | 张集镇张楼村北变    | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 45779 | 铜山     | 张集镇梁塘村南1号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45780 | 铜山     | 张集镇小孙湾8号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45781 | 铜山     | 张集镇二陈村北变    | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 45782 | 铜山     | 张集镇林场小区4号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45783 | 铜山     | 张集镇林场小区2号箱变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 45784 | 铜山     | 张集镇林场小区3号箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45785 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45786 | 铜山     | 张集镇下马村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45787 | 铜山     | 张集镇明瀚小区2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45788 | 铜山     | 张集镇明瀚小区1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45789 | 铜山     | 张集镇明瀚小区3变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45790 | 铜山     | 张集镇张桥村南1变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45791 | 铜山     | 张集镇店西村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45792 | 铜山     | 张集镇孟庄村西变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45793 | 铜山     | 孟庄社区3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45794 | 铜山     | 孟庄社区2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45795 | 铜山     | 孟庄社区4配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45796 | 铜山     | 孟庄社区2配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 45797 | 铜山     | 孟庄社区4配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45798 | 铜山     | 孟庄社区1配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 45799 | 铜山     | 孟庄社区3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45800 | 铜山     | 孟庄社区1配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45801 | 铜山     | 张集镇南湖湾小区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45802 | 铜山     | 张集镇二陈桑果园北变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 45803 | 铜山     | 张集镇果园西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45804 | 铜山     | 张集镇李村韩楼北变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45805 | 铜山     | 张集镇孙湾小学南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45806 | 铜山     | 张集镇供电所2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45807 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45808 | 铜山     | 张集镇盛世家园4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45809 | 铜山     | 张集镇盛世家园2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45810 | 铜山     | 张集镇盛世家园3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45811 | 铜山     | 张集镇盛世家园1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45812 | 铜山     | 张集镇梁塘村南变    | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45813 | 铜山     | 张集镇邓楼观光路西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45814 | 铜山     | 张集镇张桥村南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45815 | 铜山     | 张集镇店西村6号北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45816 | 铜山     | 张集镇二陈村东1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 45817 | 铜山     | 后楼新村7箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45818 | 铜山     | 后楼新村1箱变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 45819 | 铜山     | 后楼新村4箱变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45820 | 铜山     | 后楼新村5箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45821 | 铜山     | 后楼新村2箱变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 45822 | 铜山     | 后楼新村3箱变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 45823 | 铜山     | 后楼新村6箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45824 | 铜山     | 后楼新村8箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 45825 | 新沂     | PMS 棋盘幼儿园门前台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45826 | 新沂     | PMS 棋盘山水2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45827 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45828 | 新沂     | 棋盘城岗供电站东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45829 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北3号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45830 | 新沂     | 棋盘陵西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45831 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45832 | 新沂     | 棋盘祁元南3号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45833 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45834 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄3号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45835 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45836 | 新沂     | PMS 棋盘白草西3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45837 | 新沂     | 棋盘麦芬南2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45838 | 新沂     | PMS 棋盘苏果超市门前台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45839 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街3号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45840 | 新沂     | PMS 棋盘新奥特南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45841 | 新沂     | 棋盘张庙七队北台片      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45842 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45843 | 新沂     | PMS 棋盘郑梁郑庄南台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45844 | 新沂     | PMS 棋盘大新村北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45845 | 新沂     | PMS 棋盘山徐东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45846 | 新沂     | 棋盘小新村2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45847 | 新沂     | PMS 棋盘小新南2号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45848 | 新沂     | 棋盘筛子南3号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45849 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居4号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45850 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居5号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45851 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居6号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45852 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居7号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45853 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居8号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45854 | 新沂     | 棋盘墩东七队台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45855 | 新沂     | 棋盘佃富孟庄台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45856 | 新沂     | PMS 棋盘墩东村2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45857 | 新沂     | PMS 棋盘墨云警务室台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45858 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45859 | 新沂     | PMS 棋盘山水3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45860 | 新沂     | PMS 棋盘中学西台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45861 | 新沂     | PMS 棋盘官庄东2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45862 | 新沂     | PMS 棋盘公园东北台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45863 | 新沂     | PMS 棋盘村委会门前台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45864 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘新村2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45865 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬北2号台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45866 | 新沂     | PMS 棋盘田圩东配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45867 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45868 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街西2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45869 | 新沂     | PMS 棋盘镇岗南东配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45870 | 新沂     | PMS 棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45871 | 新沂     | 棋盘镇白草西4号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45872 | 新沂     | PMS 棋盘新湖北配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45873 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄南配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45874 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居9号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45875 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏村4号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45876 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏北2号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45877 | 新沂     | 棋盘镇大新4号配变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45878 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林村北2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45879 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林王庄3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45880 | 新沂     | PMS 棋盘镇墨云村部北2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45881 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄中配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45882 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子码头2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45883 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄西配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45884 | 新沂     | PMS 棋盘镇芦墩西2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45885 | 新沂     | PMS 棋盘镇戚沟路口2号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45886 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子村东2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45887 | 新沂     | 棋盘陵西王岗丈北配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45888 | 新沂     | PMS 棋盘官庄村4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45889 | 新沂     | PMS 棋盘镇大墩东3号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45890 | 新沂     | 棋盘镇筛子村4号配变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45891 | 新沂     | 棋盘大冲东湖配变                   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 45892 | 新沂     | 棋盘王徐杨庄北2号配变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45893 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南3号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45894 | 新沂     | PMS 棋盘祁元东配变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45895 | 新沂     | PMS 棋盘镇祁元北3号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45896 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村2号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45897 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟村2号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45898 | 新沂     | PMS 棋盘镇麦芬中2号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45899 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村3号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45900 | 新沂     | PMS 棋盘街官庄村3号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45901 | 新沂     | 棋盘官庄村南2号配变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45902 | 新沂     | PMS 棋盘南京西路南2号配变（棋盘信用社南桥头变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45903 | 新沂     | PMS 棋盘镇棋街3号北配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45904 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄东2号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45905 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街新区2号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45906 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟路口配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45907 | 新沂     | 棋盘城岗新村变（交管所）               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45908 | 新沂     | PMS 棋盘岗里3号配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45909 | 新沂     | 棋盘镇大冲西变                    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45910 | 新沂     | 棋盘大冲南八队变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45911 | 新沂     | PMS 棋盘坝北北2号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45912 | 新沂     | PMS 棋盘张锦庄西配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45913 | 新沂     | PMS 棋盘新湖田圩北配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45914 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村北变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45915 | 新沂     | 棋盘金李村部北配变                  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45916 | 新沂     | PMS 棋盘镇张庙花墩变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45917 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟西2号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45918 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口4号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45919 | 新沂     | PMS 棋盘山水4号配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45920 | 新沂     | 棋盘镇祁元3号配变                  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45921 | 新沂     | 棋盘镇官沈南3号配变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45922 | 新沂     | PMS 棋盘医院南门配变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45923 | 新沂     | PMS 棋盘金李村北变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45924 | 新沂     | PMS 棋盘高李北2号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45925 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北3号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45926 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区2号配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45927 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45928 | 新沂     | 棋盘郑良杨庄3号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45929 | 新沂     | 棋盘麦芬南3号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45930 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45931 | 新沂     | 棋盘泉子北3号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45932 | 新沂     | PMS 棋盘泉子西3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45933 | 新沂     | PMS 棋盘金李村3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45934 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45935 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45936 | 新沂     | PMS 棋盘张王西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45937 | 新沂     | PMS 棋盘新湖祁湖2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45938 | 新沂     | PMS 棋盘佃富西3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45939 | 新沂     | PMS 棋盘加友3号配变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45940 | 新沂     | PMS 棋盘金李北2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45941 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45942 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45943 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩新区2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45944 | 新沂     | PMS 棋盘金李村西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45945 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街北3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45946 | 新沂     | PMS 棋盘金李东2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45947 | 新沂     | PMS 棋盘小冲街中配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45948 | 新沂     | PMS 棋盘大冲南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45949 | 新沂     | 棋盘陵西村部东配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45950 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45951 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45952 | 新沂     | 棋盘坝北3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45953 | 新沂     | PMS 棋盘加友南2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45954 | 新沂     | PMS 棋盘白草街西5号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45955 | 新沂     | PMS 棋盘白草东3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45956 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45957 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩北3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45958 | 新沂     | 棋盘马场东配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45959 | 新沂     | PMS 棋盘筛子村卫生室配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45960 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄小陆庄西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45961 | 新沂     | PMS 棋盘泉子八角楼西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45962 | 新沂     | PMS 棋盘粮管所南门配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45963 | 新沂     | PMS 棋盘商贸城西门配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45964 | 新沂     | PMS 棋盘张庙二队西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 45965 | 新沂     | PMS 棋盘养老院门口变配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45966 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45967 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45968 | 新沂     | PMS 棋盘高李村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45969 | 新沂     | 棋盘张庙张庄2号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45970 | 新沂     | 棋盘牛盘黄滩西配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45971 | 新沂     | PMS 棋盘官沈东2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45972 | 新沂     | PMS 棋盘农机修理北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45973 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘西桥头配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45974 | 新沂     | 棋盘高中部西桥头配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45975 | 新沂     | PMS 棋盘高中部东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45976 | 新沂     | 棋盘邮局北箱变变压器      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 45977 | 新沂     | 棋盘红绿灯南箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45978 | 新沂     | 棋盘公园东配变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 45979 | 新沂     | 棋盘公园东北2号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45980 | 新沂     | 棋盘牛盘新村配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45981 | 新沂     | 棋盘张王林场变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 45982 | 新沂     | 棋盘祁元东2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45983 | 新沂     | PMS 棋盘西夏西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45984 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45985 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45986 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩村3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45987 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45988 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45989 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45990 | 新沂     | PMS 棋盘白草西6号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45991 | 新沂     | PMS 棋盘张王林场东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45992 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西湖配变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 45993 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄家园一号配变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 45994 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄家园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45995 | 新沂     | 棋盘牛盘新村3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45996 | 新沂     | 棋盘坝北西配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45997 | 新沂     | 棋盘岗南2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45998 | 新沂     | 棋盘陵西南4号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 45999 | 新沂     | 棋盘陵西南3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46000 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46001 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46002 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室2变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46003 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46004 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46005 | 新沂     | 棋盘佃富东3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46006 | 新沂     | 棋盘姚洼村3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46007 | 新沂     | 青云悦府1配电室3变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46008 | 新沂     | 青云悦府1配电室4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46009 | 新沂     | 青云悦府1配电室2变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46010 | 新沂     | 青云悦府1配电室1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46011 | 新沂     | 棋盘坝北北3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46012 | 新沂     | 棋盘大冲中配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46013 | 新沂     | 棋盘筛子村部西配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46014 | 新沂     | 棋盘果园3号配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46015 | 新沂     | 棋盘岗里西配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46016 | 新沂     | 棋盘王徐村部北配变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46017 | 新沂     | 棋盘大冲中2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46018 | 新沂     | 棋盘山水中变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46019 | 新沂     | 棋盘棋街3号西配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46020 | 新沂     | 棋盘城岗卫生院门前配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46021 | 新沂     | 郡王府1组合配电站1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46022 | 新沂     | 棋盘岗东新区2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46023 | 新沂     | 棋盘岗北西南配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46024 | 新沂     | 棋盘郑梁杨家园3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46025 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室4变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46026 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室2变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46027 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室1变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46028 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室3变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46029 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区3变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46030 | 新沂     | 10kV棋盘白草集居区2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46031 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46032 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区1变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46033 | 新沂     | PMS 棋盘坝南台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46034 | 新沂     | 棋盘陵西北台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46035 | 新沂     | PMS 棋盘王徐孙庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46036 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46037 | 新沂     | PMS 棋盘郑良郑庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46038 | 新沂     | PMS 棋盘坝北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46039 | 新沂     | 棋盘果园1号台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46040 | 新沂     | 棋盘果园2号台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46041 | 新沂     | PMS 棋盘陵西王岗丈台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46042 | 新沂     | PMS 棋盘小冲官口台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46043 | 新沂     | PMS 棋盘新湖中台片    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46044 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46045 | 新沂     | PMS 棋盘新湖沂湖台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46046 | 新沂     | PMS 棋盘土城胡庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46047 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46048 | 新沂     | PMS 棋盘大新村台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46049 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46050 | 新沂     | 棋盘冯庄南台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46051 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46052 | 新沂     | 棋盘泉子北台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46053 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46054 | 新沂     | PMS 棋盘泉子南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46055 | 新沂     | 棋盘山徐西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46056 | 新沂     | 棋盘西夏西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46057 | 新沂     | PMS 棋盘西夏北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46058 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼北台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46059 | 新沂     | 棋盘姚洼中台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46060 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟八队    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46061 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46062 | 新沂     | 棋盘大墩东台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46063 | 新沂     | 棋盘高李村台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46064 | 新沂     | 棋盘高李南台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46065 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46066 | 新沂     | PMS 棋盘金李夏庄台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46067 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46068 | 新沂     | PMS 棋盘金庄东台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46069 | 新沂     | 棋盘金庄西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46070 | 新沂     | 棋盘芦墩北台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46071 | 新沂     | 棋盘芦墩村台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46072 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46073 | 新沂     | PMS 棋盘筛子马场台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46074 | 新沂     | 棋盘小新南台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46075 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46076 | 新沂     | PMS 棋盘棋盘街粮管所西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46077 | 新沂     | 棋盘坝北2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46078 | 新沂     | PMS 棋盘白草西2号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46079 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北2号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46080 | 新沂     | PMS 港头潼沟1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46081 | 铜山     | 张集镇洋房家园4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46082 | 铜山     | 张集镇洋房家园2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46083 | 铜山     | 张集镇洋房家园3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46084 | 铜山     | 张集镇洋房家园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46085 | 铜山     | 张集镇旭日花园4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46086 | 铜山     | 张集镇旭日花园2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46087 | 铜山     | 张集镇旭日花园1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46088 | 铜山     | 张集镇旭日花园3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46089 | 铜山     | PMS 张集镇韩庄村2号变  | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 46090 | 铜山     | 张集镇朱洼村1号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46091 | 铜山     | 张集镇朱洼村2号变      | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 46092 | 铜山     | PMS 张集镇梁塘村3号变  | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 46093 | 铜山     | PMS 张集镇城头村3号变  | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 46094 | 铜山     | 张集镇镇区10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46095 | 铜山     | PMS 张集镇店西村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46096 | 铜山     | PMS 张集镇店西村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46097 | 铜山     | 徐庄镇鸭庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46098 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46099 | 铜山     | 徐庄镇太平尤庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46100 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村姚庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46101 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄1、4队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46102 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄中学门前变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46103 | 铜山     | 徐庄镇赵集2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46104 | 铜山     | 徐庄镇贺窑村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46105 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46106 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46107 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46108 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46109 | 铜山     | 徐庄镇汪赵4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46110 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平宋家变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46111 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46112 | 铜山     | PMS 毛庄乡赵疃村小李庄变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 46113 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村集市变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46114 | 铜山     | 徐庄镇土楼村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46115 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46116 | 铜山     | 徐庄镇供电所7号变      | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46117 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵集村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46118 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村中变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 46119 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46120 | 铜山     | 徐庄镇三楼村李楼变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46121 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46122 | 铜山     | 徐庄镇所门前变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46123 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46124 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼集市变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46125 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46126 | 铜山     | PMS 徐庄镇河王楼河北村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46127 | 铜山     | 徐庄镇马湖村藏庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46128 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46129 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼河北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46130 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46131 | 铜山     | 徐庄镇供电所2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46132 | 铜山     | 徐庄镇上毛庄坝子南新变     | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 46133 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山小郭庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46134 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46135 | 铜山     | 徐庄镇薛东村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46136 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东小邵楼村变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46137 | 铜山     | 徐庄镇毛庄一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46138 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼村柳园4号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46139 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46140 | 铜山     | 徐庄镇政府东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46141 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村和泰1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 46142 | 铜山     | 徐庄镇供电所8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46143 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46144 | 铜山     | 徐庄镇苑西村北站变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46145 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46146 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山三队变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 46147 | 铜山     | 徐庄镇苑东村3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46148 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46149 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46150 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村陈庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46151 | 铜山     | 徐庄镇政府西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46152 | 铜山     | 徐庄镇王桥大队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46153 | 铜山     | 徐庄镇吴老西北湖变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46154 | 铜山     | 徐庄镇腰庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46155 | 铜山     | 徐庄镇前王桥村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46156 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄北站变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46157 | 铜山     | 徐庄镇乔庄吴老西村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46158 | 铜山     | 徐庄镇供电所3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46159 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所5号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46160 | 铜山     | 徐庄镇供电所6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46161 | 铜山     | 徐庄镇腰庄南8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46162 | 铜山     | 徐庄镇王桥村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46163 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村西站变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46164 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46165 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井大队变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46166 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵农场变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46167 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村二队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46168 | 铜山     | 徐庄镇张家村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46169 | 铜山     | 徐庄镇张家村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46170 | 铜山     | 徐庄镇苑山北湖变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 46171 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村新庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46172 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46173 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村山南变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 46174 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄十队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46175 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村常庄变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46176 | 铜山     | 徐庄镇岗楼七里村变      | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 46177 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄丁庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46178 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村双井变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46179 | 铜山     | 徐庄镇供电所1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46180 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村李庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46181 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46182 | 铜山     | 徐庄镇来安集蔬菜大棚变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46183 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄集村柳楼变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46184 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼村变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46185 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田六队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46186 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田邵家村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46187 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村凌庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46188 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46189 | 铜山     | PMS 徐庄吴集村吴楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46190 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46191 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村五队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46192 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐小周庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46193 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄九队（南）变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46194 | 铜山     | 徐庄镇范庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46195 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46196 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46197 | 铜山     | 徐庄镇来安集村小周庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46198 | 铜山     | 徐庄镇旺庄村杜楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46199 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄周皇变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46200 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46201 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46202 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田和泰家园2号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 46203 | 铜山     | 徐庄镇三楼村变          | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 46204 | 铜山     | 徐庄镇山黄3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46205 | 铜山     | 徐庄镇周庄大队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46206 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井许庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46207 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西1-2队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46208 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46209 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场张庄3号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46210 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46211 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西四队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46212 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼北台      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46213 | 铜山     | 徐庄镇重埠2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46214 | 铜山     | 徐庄镇三楼村前贺楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46215 | 铜山     | 徐庄镇岳庄村7、8队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46216 | 铜山     | 徐庄镇黄庄前场变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46217 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46218 | 铜山     | 徐庄镇黄集苗圃2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46219 | 铜山     | 徐庄镇河湾村瓦房北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46220 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村潘庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46221 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号公变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46222 | 铜山     | 徐庄镇供电所10号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46223 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46224 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所11号公变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46225 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村前莽庄村变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46226 | 铜山     | 徐庄镇苑西6队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46227 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西7队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46228 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东5队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46229 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46230 | 铜山     | 徐庄镇太平村宋家1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46231 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄10队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46232 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井小王庄2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46233 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所12号公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46234 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46235 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46236 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46237 | 铜山     | PMS 徐庄镇小野姚1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46238 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄集村变     | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 46239 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集三队1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46240 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄集胡家1号变  | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 46241 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46242 | 铜山     | 徐庄镇范庄村西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46243 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46244 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井西站1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46245 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井六队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46246 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村一二队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46247 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村四队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46248 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村詹庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46249 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46250 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46251 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46252 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46253 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46254 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46255 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46256 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村东1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46257 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46258 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46259 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄五队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46260 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46261 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46262 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西五队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46263 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46264 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄路北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46265 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46266 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村九队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46267 | 铜山     | PMS 徐庄镇贺窑四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46268 | 铜山     | PMS 徐庄镇三楼4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46269 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃七队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46270 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46271 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46272 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46273 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46274 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖河北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46275 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西2号中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46276 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄前莽庄六队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46277 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46278 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼柳园2号变  | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 46279 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46280 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46281 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46282 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46283 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46284 | 铜山     | 徐庄镇太平村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46285 | 铜山     | 徐庄镇岳庄五队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46286 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄柳八集村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46287 | 铜山     | PMS 徐庄镇上毛庄村中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46288 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东2号北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46289 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村二、三队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46290 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼街道变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46291 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46292 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46293 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后村西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46294 | 铜山     | PMS 徐庄镇前贺楼村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46295 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46296 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46297 | 铜山     | 徐庄镇薛湖五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46298 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46299 | 铜山     | 徐庄镇赵集村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46300 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠东湖变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46301 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平尤庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46302 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46303 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平周家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46304 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46305 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄罗锅桥变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46306 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平柳家变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46307 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥路口变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46308 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46309 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄九队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46310 | 铜山     | 徐庄镇赵集村半楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46311 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集吴楼一队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46312 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46313 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄集村东变    | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 46314 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集路南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46315 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄恒阳变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46316 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家新庄五队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46317 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46318 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井胡家南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46319 | 铜山     | PMS 徐庄镇冯庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46320 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西西门口变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46321 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村大队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46322 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46323 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村南9号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46324 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖村八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46325 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所岗集1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46326 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46327 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46328 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村六队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46329 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46330 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥桥南头五队  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46331 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46332 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田后卷上变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46333 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46334 | 铜山     | PMS 徐庄镇瓦房村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46335 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼三队变    | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 46336 | 铜山     | PMS 徐庄镇藏庄村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46337 | 新沂     | PMS 港头杜墩1号台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46338 | 新沂     | PMS 港头前湖1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46339 | 新沂     | PMS 港头王安1台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46340 | 新沂     | 港头黄泥墩台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46341 | 新沂     | PMS 港头大营三组台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46342 | 新沂     | PMS 港头元果台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46343 | 新沂     | PMS 港头新圩新区东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46344 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46345 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46346 | 新沂     | 港头黄元二队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46347 | 新沂     | PMS 港头新圩小藏场台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46348 | 新沂     | PMS 港头大街北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46349 | 新沂     | PMS 港头小北庄单相台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46350 | 新沂     | PMS 港头孙庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46351 | 新沂     | PMS 港头代沟台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46352 | 新沂     | 港头大营毛墩台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46353 | 新沂     | PMS 港头新圩新区台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46354 | 新沂     | PMS 港头大街5号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46355 | 新沂     | PMS 港头王安台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46356 | 新沂     | PMS 港头雪塘台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46357 | 新沂     | PMS 港头新戴河开发区台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46358 | 新沂     | PMS 港头王维台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46359 | 新沂     | PMS 港头徐马台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46360 | 新沂     | PMS 港头代沟杨庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46361 | 新沂     | PMS 港头代沟半庄台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46362 | 新沂     | PMS 港头板桥小陆庄台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46363 | 新沂     | PMS 港头道口变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46364 | 新沂     | PMS 港头后行台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46365 | 新沂     | PMS 港头板桥南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46366 | 新沂     | PMS 港头板桥北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46367 | 新沂     | PMS 港头沙塘台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46368 | 新沂     | PMS 港头大营村部台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46369 | 新沂     | 港头谢庄台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46370 | 新沂     | PMS 港头许场台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46371 | 新沂     | 港头杨相台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46372 | 新沂     | 港头新圩台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46373 | 新沂     | PMS 港头潼沟台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46374 | 新沂     | 港头潼沟渔场台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46375 | 新沂     | PMS 港头半城台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46376 | 新沂     | PMS 港头杜市台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46377 | 新沂     | 港头杜庄台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46378 | 新沂     | PMS 港头赵圩台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46379 | 新沂     | PMS 港头史圩大街台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46380 | 新沂     | PMS 港头大营窑场台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46381 | 新沂     | PMS 港头付庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46382 | 新沂     | PMS 港头大街南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46383 | 新沂     | 港头苏果超市单相台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46384 | 新沂     | PMS 港头政府单相台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46385 | 新沂     | PMS 港头大街东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46386 | 新沂     | PMS 港头唐庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46387 | 新沂     | PMS 港头大街西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46388 | 新沂     | PMS 港头陶庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46389 | 新沂     | PMS 港头蒋黄田头站台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46390 | 新沂     | PMS 港头板桥北1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46391 | 新沂     | PMS 港头镇纪滩1号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46392 | 新沂     | PMS 港头唐庄1号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46393 | 新沂     | PMS 港头黄源二队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46394 | 新沂     | 港头杨相1号台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46395 | 新沂     | 港头潼沟2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46396 | 新沂     | PMS 港头杜氏1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46397 | 新沂     | PMS 港头半城1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46398 | 新沂     | PMS 港头谢庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46399 | 新沂     | 港头半庄1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46400 | 新沂     | PMS 港头大营村部1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46401 | 新沂     | PMS 港头新圩1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46402 | 新沂     | PMS 港头史圩1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46403 | 新沂     | PMS 港头蒋黄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46404 | 新沂     | PMS 港头赵圩1号台片   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46405 | 新沂     | PMS 港头街南1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46406 | 新沂     | PMS 港头苑尚1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46407 | 新沂     | PMS 港头板桥南1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46408 | 新沂     | PMS 港头大营村部西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46409 | 新沂     | PMS 港头大营村部2号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46410 | 新沂     | 港头后行1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46411 | 新沂     | PMS 港头陶庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46412 | 新沂     | PMS 港头大街9号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46413 | 新沂     | PMS 港头板桥北2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46414 | 新沂     | PMS 港头沙塘1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46415 | 新沂     | PMS 港头付庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46416 | 新沂     | PMS 港头王安2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46417 | 新沂     | PMS 港头孙庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46418 | 新沂     | PMS 港头道口1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46419 | 新沂     | PMS 港头王维1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46420 | 新沂     | PMS 港头新圩新区2号配  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46421 | 新沂     | 港头新黄小减场1号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46422 | 新沂     | PMS 港头史圩2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46423 | 新沂     | 港头小李庄1号配变（新沂市）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46424 | 新沂     | PMS 港头大街北1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46425 | 新沂     | PMS 港头雪塘1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46426 | 新沂     | PMS 港头袁果1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46427 | 新沂     | PMS 港头赵圩3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46428 | 新沂     | PMS 港头赵圩2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46429 | 新沂     | PMS 港头大街10号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46430 | 新沂     | PMS 港头桥南2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46431 | 新沂     | PMS 港头大营毛墩1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46432 | 新沂     | PMS 港头代沟1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46433 | 新沂     | PMS 港头苑尚2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46434 | 新沂     | PMS 港头杨庄1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46435 | 新沂     | 港头板桥南3号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46436 | 新沂     | PMS 港头大营沙塘2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46437 | 新沂     | PMS 港头前湖2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46438 | 新沂     | PMS 港头徐马1号配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46439 | 新沂     | PMS 港头付西1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46440 | 新沂     | PMS 港头大营北站3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46441 | 新沂     | 港头谢庄2号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46442 | 新沂     | PMS 港头苑尚3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46443 | 新沂     | 港头小新庄1号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46444 | 新沂     | PMS 港头杨相2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46445 | 新沂     | PMS 港头王维2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46446 | 新沂     | PMS 港头潼沟3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46447 | 新沂     | PMS 港头杜氏2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46448 | 新沂     | PMS 港头半城2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46449 | 新沂     | PMS 港头镇政府配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46450 | 新沂     | PMS 港头新区东1号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46451 | 新沂     | 港头板桥北3号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46452 | 新沂     | PMS 港头新圩新区3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46453 | 新沂     | PMS 港头杜庄1号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46454 | 新沂     | PMS 港头付庄2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46455 | 新沂     | PMS 港头步行街配变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46456 | 新沂     | PMS 港头菜市配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46457 | 新沂     | PMS 港头大街南3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46458 | 新沂     | PMS 港头半城3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46459 | 新沂     | 港头半庄3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46460 | 新沂     | PMS 港头半城4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46461 | 新沂     | 港头杜氏3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46462 | 新沂     | PMS 港头后行2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46463 | 新沂     | PMS 港头付西2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46464 | 新沂     | 港头唐庄2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46465 | 新沂     | PMS 港头雪塘2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46466 | 新沂     | PMS 港头纪滩3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46467 | 新沂     | PMS 港头纪滩2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46468 | 新沂     | PMS 港头王维3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46469 | 新沂     | PMS 港头史圩4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46470 | 新沂     | PMS 港头杨相3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46471 | 新沂     | PMS 港头道口2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46472 | 新沂     | PMS 港头镇大营村部3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46473 | 新沂     | 港头孙庄2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46474 | 新沂     | PMS 港头大街东1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46475 | 新沂     | PMS 港头大街南2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46476 | 新沂     | PMS 港头潼沟4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46477 | 新沂     | PMS 港头王安姚庄1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46478 | 新沂     | PMS 港头新圩新区4号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46479 | 新沂     | 港头半庄2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46480 | 新沂     | 港头新圩2号配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46481 | 新沂     | PMS 港头新圩4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46482 | 新沂     | PMS 港头付庄3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46483 | 新沂     | PMS 港头新圩新区5号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46484 | 新沂     | PMS 港头新圩新区6号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46485 | 新沂     | PMS 港头新圩3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46486 | 新沂     | PMS 港头新圩5号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46487 | 新沂     | PMS 港头新圩6号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46488 | 新沂     | PMS 港头王安3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46489 | 新沂     | 港头王安姚庄2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46490 | 新沂     | PMS 港头王安4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46491 | 新沂     | PMS 港头王安5号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46492 | 新沂     | PMS 港头王安6号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46493 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46494 | 新沂     | PMS 港头杨庄2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46495 | 新沂     | 港头谢庄3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46496 | 新沂     | PMS 港头大街北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46497 | 新沂     | PMS 港头蒋黄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46498 | 新沂     | PMS 港头蒋黄5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46499 | 新沂     | PMS 港头小陆庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46500 | 新沂     | PMS 港头大营南单相配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46501 | 新沂     | PMS 港头蒋黄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46502 | 新沂     | PMS 港头苑尚7号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46503 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46504 | 新沂     | PMS 港头王维马庄配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46505 | 新沂     | PMS 港头大营三组1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46506 | 新沂     | PMS 港头前湖配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46507 | 新沂     | PMS 港头桥南小区配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46508 | 新沂     | 港头板桥北4号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46509 | 新沂     | PMS 港头赵圩4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46510 | 新沂     | PMS 港头清泉1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46511 | 新沂     | PMS 港头大街北分1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46512 | 新沂     | PMS 港头开发区1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46513 | 新沂     | PMS 港头纪滩5号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46514 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46515 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46516 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期2号变压器  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46517 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期1号变压器  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46518 | 新沂     | 港头半城集居区1期变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46519 | 新沂     | PMS 大营集居区2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46520 | 新沂     | PMS 港头大街6-1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46521 | 新沂     | PMS 港头大营集居区1期1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46522 | 新沂     | PMS 港头潼沟2-1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46523 | 新沂     | PMS 港头政府1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46524 | 新沂     | 港头板桥西配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46525 | 新沂     | 港头大街5-1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46526 | 新沂     | 港头新圩新区7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46527 | 新沂     | 港头大营三组2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46528 | 新沂     | 港头谢庄西湖变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46529 | 新沂     | 港头新黄小臧场东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46530 | 新沂     | 港头杜墩2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46531 | 新沂     | 港头史圩东1号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46532 | 新沂     | 港头黄源一号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46533 | 新沂     | 港头毛墩西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46534 | 新沂     | 港头前湖四组变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46535 | 新沂     | 港头镇代沟变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46536 | 新沂     | 港头藕湖西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46537 | 新沂     | 港头大营东一组变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46538 | 新沂     | 港头大营东二组变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46539 | 新沂     | 港头特来电变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46540 | 新沂     | 港头杨相4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46541 | 新沂     | 港头前湖3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46542 | 新沂     | 港头苑尚5号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46543 | 新沂     | 港头新黄小臧场西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46544 | 新沂     | 港头苑尚4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46545 | 新沂     | 港头小田变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46546 | 新沂     | 港头杜墩苑尚3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46547 | 新沂     | 港头杜墩苑尚2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46548 | 新沂     | 港头大营三组3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46549 | 新沂     | 港头大营村部西1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46550 | 新沂     | 港头付庄一组变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46551 | 新沂     | 港头毛墩西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46552 | 新沂     | 港头谢庄4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46553 | 新沂     | 港头板桥北5号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46554 | 新沂     | 港头大街9号北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46555 | 新沂     | 港头小学门口变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46556 | 新沂     | 港头史圩葡萄园变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46557 | 新沂     | 港头黄元街北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46558 | 新沂     | 港头杨相东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46559 | 新沂     | 港头蒋黄田头西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46560 | 新沂     | 港头小新庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46561 | 新沂     | 港头黄元4组变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46562 | 新沂     | 港头大街6-2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46563 | 新沂     | 港头街西1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46564 | 新沂     | 港头大营毛墩新区1号配变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46565 | 新沂     | 港头板桥南5号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46566 | 新沂     | 港头史圩南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46567 | 新沂     | 港头蒋黄卫生室变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46568 | 新沂     | 港头板桥南6号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46569 | 新沂     | 港头前湖2号北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46570 | 新沂     | 港头半城农集区2期3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46571 | 新沂     | 纪滩农集居区3期1号变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46572 | 新沂     | 港头半城农集区2期2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46573 | 新沂     | 港头半城农集区2期1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46574 | 新沂     | 纪滩农集区3期2号变压器    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46575 | 新沂     | 港头史圩大街南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46576 | 新沂     | 港头清泉小区2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46577 | 新沂     | 港头后行农集区1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46578 | 新沂     | PMS 港头杜墩台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46579 | 新沂     | PMS 港头小李庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46580 | 新沂     | 港头新黄小新庄台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46581 | 新沂     | PMS 港头大营北站台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46582 | 新沂     | PMS 港头大营北站2号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46583 | 新沂     | PMS 港头板桥北大棚台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46584 | 新沂     | PMS 港头半城渔台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46585 | 新沂     | PMS 港头大营菜地台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46586 | 新沂     | PMS 港头大营养殖场台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46587 | 新沂     | PMS 港头纪滩台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46588 | 新沂     | PMS 港头付西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46589 | 新沂     | 港头新黄小臧圩台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46590 | 新沂     | PMS 港头毛墩渔场台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46591 | 新沂     | PMS 港头苑尚台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46592 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46593 | 铜山     | PMS 徐庄镇邓家村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46594 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46595 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村小徐庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46596 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场丁泉   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46597 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46598 | 新沂     | PMS 港头大营窑场2号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46599 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村苗家变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46600 | 新沂     | PMS 港头毛墩新区台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46601 | 铜山     | PMS 徐庄镇李楼村路北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46602 | 新沂     | PMS 港头大街7号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46603 | 铜山     | PMS 徐庄镇前王桥村南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46604 | 新沂     | PMS 港头黄元二组台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46605 | 新沂     | PMS 港头大街6号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46606 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼村七里五队变 | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 46607 | 新沂     | 港头纪滩刘庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46608 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村一变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46609 | 新沂     | PMS 港头板桥南大棚台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46610 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46611 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅1号台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46612 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖六队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46613 | 新沂     | PMS 瓦窑周庄1号台片      | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 46614 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖十二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46615 | 新沂     | PMS 瓦窑新街1号台片      | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 46616 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46617 | 新沂     | 瓦窑马庄1号台片          | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 46618 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家后场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46619 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄1号台片      | 10       | 400       | 3           | 3               |
| 46620 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄一队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46621 | 新沂     | 瓦窑大新2号台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46622 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46623 | 新沂     | PMS 瓦窑招商街台片       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 46624 | 铜山     | 徐庄镇岗楼七队变          | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 46625 | 新沂     | PMS 瓦窑招商街2号台片     | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 46626 | 铜山     | PMS 徐庄镇徐庄村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46627 | 新沂     | PMS 瓦窑北街1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46628 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集市西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46629 | 新沂     | 瓦窑街集南1号台片         | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 46630 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥八队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46631 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北1号台片     | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 46632 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼小学变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46633 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46634 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46635 | 新沂     | 瓦窑王庄1号台片          | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 46636 | 铜山     | 徐庄镇安乐2号（新）        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46637 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46638 | 铜山     | 徐庄镇周庄王庄翻水站（新）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46639 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46640 | 铜山     | 徐庄镇龙田卷上配变（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46641 | 新沂     | PMS 瓦窑廖庄菜园台片      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46642 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46643 | 新沂     | 瓦窑袁林2号台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46644 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼李桥配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46645 | 新沂     | PMS 瓦窑街口台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46646 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村大队配变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46647 | 新沂     | PMS 瓦窑新街2号台片      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46648 | 铜山     | 徐庄镇小野姚配变（新）       | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46649 | 新沂     | 瓦窑民营园2号台片         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 46650 | 铜山     | 徐庄镇岳庄大棚配变（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46651 | 新沂     | 瓦窑蔡宅2号台片          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 46652 | 铜山     | 徐庄镇重埠周楼曹园（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46653 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46654 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄邓家配变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46655 | 新沂     | 瓦窑贺庄2号台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46656 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖小学变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46657 | 新沂     | 瓦窑民营园1号台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46658 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾崔瓦房配变（新） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46659 | 新沂     | 瓦窑袁林菜园台片          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46660 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村东变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46661 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄小区台片      | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 46662 | 铜山     | 徐庄镇苑东7、8队配变（新）    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46663 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙1号台片      | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 46664 | 铜山     | 徐庄镇赵疃林场开发区（新）     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46665 | 新沂     | PMS 瓦窑北街2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46666 | 铜山     | 徐庄镇重埠河北配变（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46667 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46668 | 铜山     | 徐庄镇周庄村吴庄变（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46669 | 新沂     | 瓦窑马庄东台片           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46670 | 铜山     | 徐庄镇重埠曹园配变（新）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46671 | 新沂     | PMS 瓦窑大山2号台片      | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 46672 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥供销社变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46673 | 新沂     | PMS 瓦窑小山台片        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46674 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井二队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46675 | 新沂     | PMS 瓦窑大山台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46676 | 铜山     | PMS 徐庄镇杜楼村五队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46677 | 新沂     | PMS 瓦窑池庄台片        | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 46678 | 铜山     | 徐庄镇岳庄姚庄东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46679 | 新沂     | PMS 瓦窑大新台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46680 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄集胡家西变     | 10       | 400       | 244         | 244             |
| 46681 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46682 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村中路口变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46683 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46684 | 铜山     | PMS 徐庄镇鸭庄村四队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46685 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46686 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村部北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46687 | 新沂     | PMS 瓦窑大新渔场1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46688 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村部北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46689 | 新沂     | 瓦窑大新渔场台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46690 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46691 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46692 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖二队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46693 | 新沂     | PMS 瓦窑王刘菜园台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46694 | 铜山     | PMS 徐庄镇范庄村六队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46695 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46696 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46697 | 新沂     | PMS 瓦窑马洼台片           | 10       | 400       | 35          | 35              |
| 46698 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄五队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46699 | 新沂     | 瓦窑北街3号台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46700 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼市场变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46701 | 新沂     | 瓦窑渔场2号台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46702 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46703 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46704 | 铜山     | 1变压器                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46705 | 新沂     | PMS 瓦窑台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46706 | 铜山     | 2变压器                 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46707 | 新沂     | PMS 瓦窑小街台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46708 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46709 | 新沂     | PMS 瓦窑火车站台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46710 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村三队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46711 | 新沂     | PMS 瓦窑新街台片           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 46712 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46713 | 新沂     | PMS 瓦窑新街口北台片         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46714 | 铜山     | 徐庄镇吴老西西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46715 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄西台片          | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 46716 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村山南变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46717 | 新沂     | 瓦窑马庄台片               | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 46718 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南山变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46719 | 新沂     | PMS 瓦窑示范园台片          | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 46720 | 铜山     | 徐庄镇黄庄南湖变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46721 | 新沂     | 瓦窑曹林2号台片             | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 46722 | 铜山     | 徐庄镇王楼1号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46723 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄台片           | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 46724 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村西变             | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46725 | 新沂     | 瓦窑周庄台片        | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 46726 | 铜山     | 徐庄镇来安周庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46727 | 新沂     | 瓦窑关老庙台片       | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 46728 | 铜山     | 徐庄镇圣窝村东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46729 | 新沂     | PMS 瓦窑马港闸台片   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46730 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46731 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄一队台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46732 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46733 | 新沂     | PMS 瓦窑北街南台片   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 46734 | 铜山     | 徐庄镇冯庄村南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46735 | 铜山     | 徐庄镇毛庄水厂南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46736 | 铜山     | 徐庄镇恒阳北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46737 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46738 | 铜山     | 广德苑3配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46739 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄西台片   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46740 | 新沂     | PMS 瓦窑池庄1号台片  | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 46741 | 铜山     | 广德苑2配2变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46742 | 铜山     | 广德苑1配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46743 | 新沂     | PMS 瓦窑1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46744 | 铜山     | 广德苑2配1变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46745 | 新沂     | PMS 瓦窑小街1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46746 | 铜山     | 广德苑3配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46747 | 新沂     | PMS 瓦窑北街4号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46748 | 铜山     | 广德苑1配4变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 46749 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46750 | 铜山     | 徐庄镇千菇园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46751 | 新沂     | PMS 瓦窑政府台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46752 | 铜山     | 徐庄镇林场小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46753 | 新沂     | PMS 瓦窑周庄2号台片  | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 46754 | 铜山     | 徐庄镇美景家园变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46755 | 新沂     | 瓦窑2号台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46756 | 铜山     | 徐庄镇交通小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46757 | 新沂     | PMS 瓦窑北街5号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46758 | 铜山     | 徐庄镇教职楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46759 | 新沂     | PMS 瓦窑北街6号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46760 | 铜山     | 徐庄镇山黄抗旱井变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46761 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46762 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村变       | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46763 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅3号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46764 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46765 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46766 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46767 | 新沂     | 瓦窑刘庄1号台片        | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 46768 | 铜山     | 徐庄镇山黄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46769 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46770 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46771 | 新沂     | 瓦窑马庄一队1号台片      | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 46772 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46773 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南3号台片   | 10       | 400       | 115         | 115             |
| 46774 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46775 | 新沂     | PMS 瓦窑大马场1号台片   | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 46776 | 铜山     | 徐庄镇王桥四队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46777 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄1号台片    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46778 | 铜山     | PMS 徐庄镇岗楼67队变   | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 46779 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙3号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46780 | 铜山     | 徐庄镇岗楼半楼村变       | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 46781 | 新沂     | PMS 瓦窑大新1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46782 | 铜山     | PMS 房村镇对河村北变    | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 46783 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村变     | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 46784 | 新沂     | PMS 瓦窑小街2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46785 | 铜山     | 房村镇温刘村一队东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46786 | 新沂     | PMS 瓦窑招商街1号台片   | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 46787 | 铜山     | PMS 房村镇供电所8号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46788 | 新沂     | PMS 瓦窑北街9号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46789 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村4队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46790 | 新沂     | PMS 瓦窑北街10号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46791 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46792 | 新沂     | PMS 瓦窑关老庙2号台片   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46793 | 铜山     | 房村镇西王村1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46794 | 新沂     | PMS 瓦窑北1号台片     | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 46795 | 铜山     | PMS 房村镇马家村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46796 | 铜山     | 房村镇林庄村变         | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 46797 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄2号台片    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46798 | 铜山     | 房村镇林庄村1号变       | 10       | 200       | 4           | 4               |
| 46799 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46800 | 新沂     | PMS 瓦窑廖庄菜园2号台片  | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46801 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46802 | 铜山     | 房村镇孔楼村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46803 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46804 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄4号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46805 | 铜山     | 房村镇李英楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46806 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄5号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46807 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村2号变  | 10       | 400       | 99          | 99              |
| 46808 | 新沂     | PMS 瓦窑池庄2号台片   | 10       | 200       | 7           | 7               |
| 46809 | 铜山     | PMS 房村镇韩顾庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46810 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46811 | 铜山     | 房村镇徐楼村变        | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 46812 | 新沂     | PMS 瓦窑大新3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46813 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46814 | 新沂     | 瓦窑柳南2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46815 | 铜山     | 房村镇李楼村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46816 | 新沂     | PMS 瓦窑廖庄菜园1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46817 | 铜山     | 房村镇公用变6变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 46818 | 铜山     | 房村镇韩顾庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46819 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46820 | 新沂     | PMS 瓦窑4号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46821 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46822 | 新沂     | PMS 瓦窑北街11号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46823 | 铜山     | 房村镇石塘村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46824 | 新沂     | PMS 瓦窑小街3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46825 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村杨场变  | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 46826 | 新沂     | PMS 瓦窑3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46827 | 铜山     | 房村镇闫庄村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46828 | 新沂     | PMS 瓦窑道南2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46829 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村变    | 10       | 315       | 215         | 215             |
| 46830 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场4号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46831 | 铜山     | 房村镇郝湾村1号变      | 10       | 125       | 252         | 252             |
| 46832 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46833 | 铜山     | 房村镇温刘村北变       | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 46834 | 新沂     | PMS 瓦窑政府1号台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46835 | 铜山     | 房村镇温刘村变        | 10       | 400       | 27          | 27              |
| 46836 | 新沂     | PMS 瓦窑街口3号台片   | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 46837 | 铜山     | 房村镇吴湾村变        | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 46838 | 新沂     | PMS 瓦窑北街12号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46839 | 铜山     | PMS 房村镇公用变5变   | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 46840 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46841 | 铜山     | 房村镇公用变3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 46842 | 新沂     | PMS 瓦窑小街4号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46843 | 铜山     | 房村镇公用变4变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46844 | 铜山     | PMS 房村镇公用变1变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46845 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46846 | 铜山     | 房村镇菜园村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46847 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄3号台片   | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 46848 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村6队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46849 | 新沂     | 瓦窑马庄一队2号台片     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46850 | 新沂     | PMS 瓦窑新街4号台片   | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 46851 | 新沂     | 瓦窑马庄4号台片       | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 46852 | 新沂     | PMS 瓦窑程庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46853 | 铜山     | 房村镇杨场村3号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46854 | 新沂     | PMS 瓦窑示范园1号台片  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46855 | 铜山     | PMS 房村镇八王村2号变  | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 46856 | 新沂     | 瓦窑蔡宅4号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46857 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村1号变  | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 46858 | 新沂     | PMS 瓦窑民营园4号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46859 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村2号变  | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 46860 | 新沂     | PMS 瓦窑池庄4号台片   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46861 | 铜山     | PMS 房村镇供电所变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 46862 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46863 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北5号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46864 | 铜山     | PMS 房村镇王庄一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46865 | 新沂     | PMS 瓦窑王刘菜园1号台片 | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 46866 | 铜山     | 房村镇尚王西1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46867 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北4号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46868 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46869 | 铜山     | 房村镇新庄村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46870 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46871 | 铜山     | 房村镇新庄村1—3队变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 46872 | 新沂     | PMS 瓦窑刘庄2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46873 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46874 | 新沂     | PMS 瓦窑马洼1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46875 | 铜山     | 房村镇李庄村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46876 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄6号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46877 | 铜山     | 房村镇孙庄村变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46878 | 新沂     | PMS 瓦窑王庄2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46879 | 铜山     | 房村镇孙庄村1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46880 | 新沂     | PMS 瓦窑王庄3号台片      | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 46881 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村1变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46882 | 新沂     | PMS 瓦窑池庄3号台片      | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 46883 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46884 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄西1号台片     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46885 | 铜山     | 房村镇前唐山（郭集乡前唐山十一队） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46886 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄4号台片      | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 46887 | 铜山     | 房村镇大沟里村1号变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 46888 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄5号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46889 | 铜山     | 房村镇大沟里村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46890 | 新沂     | PMS 瓦窑街集菜园1号台片    | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 46891 | 铜山     | 房村镇鹿台村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46892 | 新沂     | 瓦窑袁林菜园1号台片        | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 46893 | 铜山     | 房村镇申集村变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46894 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46895 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林4号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46896 | 新沂     | PMS 瓦窑新街5号台片      | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 46897 | 铜山     | 房村镇温刘村五队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46898 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄2号台片      | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 46899 | 铜山     | 房村镇供电所2变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46900 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄3号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46901 | 铜山     | 房村镇鹿台村1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46902 | 铜山     | PMS 房村镇西王村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46903 | 新沂     | PMS 瓦窑关老庙3号台片     | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 46904 | 铜山     | PMS 房村镇八王村1号变     | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 46905 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南4号台片     | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 46906 | 铜山     | 房村镇杨场村1号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46907 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖4号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46908 | 铜山     | 房村镇豆家村1队2变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46909 | 新沂     | PMS 瓦窑小吕庄2号台片     | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 46910 | 铜山     | 房村镇豆家村1队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46911 | 新沂     | PMS 瓦窑曹林1号台片      | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 46912 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村3号变     | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 46913 | 新沂     | PMS 瓦窑大山4号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46914 | 铜山     | PMS 房村镇李楼村1号变     | 10       | 400       | 290         | 290             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46915 | 新沂     | PMS 瓦窑付庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46916 | 铜山     | 房村镇鹿台村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46917 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46918 | 新沂     | PMS 瓦窑招商街4号台片  | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 46919 | 铜山     | 房村镇土龙村配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46920 | 新沂     | PMS 瓦窑大马场3号台片  | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 46921 | 铜山     | PMS 房村镇对河村2号变  | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 46922 | 新沂     | PMS 瓦窑周庄3号台片   | 10       | 400       | 7           | 7               |
| 46923 | 铜山     | PMS 房村镇周庙村1号变  | 10       | 200       | 51          | 51              |
| 46924 | 新沂     | PMS 瓦窑关老庙4号台片  | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 46925 | 铜山     | 房村镇水牛张村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46926 | 新沂     | PMS 瓦窑新街3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46927 | 铜山     | 房村镇李庄村3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46928 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46929 | 铜山     | PMS 房村镇吴湾村1号变  | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 46930 | 新沂     | PMS 瓦窑周庄4号台片   | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 46931 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村3号变  | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 46932 | 铜山     | 房村镇新庄村10队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46933 | 铜山     | 房村镇新庄村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46934 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46935 | 铜山     | 房村镇东薛楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46936 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南5号台片  | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 46937 | 铜山     | PMS 房村镇八王村变    | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 46938 | 新沂     | PMS 瓦窑大新5号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46939 | 铜山     | 房村镇公用变2变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46940 | 新沂     | PMS 瓦窑丁场2号台片   | 10       | 400       | 114         | 114             |
| 46941 | 新沂     | PMS 瓦窑道南1号台片   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46942 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46943 | 铜山     | 房村镇对河村南1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46944 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46945 | 铜山     | PMS 房村镇马家村3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46946 | 铜山     | PMS 房村镇八王村3号变  | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 46947 | 铜山     | PMS 房村镇供电所4变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46948 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46949 | 铜山     | 房村镇豆家村5.8队1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46950 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46951 | 铜山     | 房村镇李楼村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 46952 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林6号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46953 | 铜山     | 房村镇对河村七队1号变      | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 46954 | 新沂     | PMS 瓦窑刘庄3号台片     | 10       | 400       | 12          | 12              |
| 46955 | 铜山     | PMS 房村镇对河村变      | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 46956 | 新沂     | PMS 瓦窑小吕庄1号台片    | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 46957 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村7队1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46958 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村3—4队1变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46959 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北3号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46960 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46961 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南6号台片    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46962 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46963 | 新沂     | PMS 瓦窑大马场4号台片    | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 46964 | 铜山     | 房村镇公用变8变         | 10       | 630       | 481         | 481             |
| 46965 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北6号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46966 | 铜山     | PMS 房村镇公用变7变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46967 | 新沂     | PMS 瓦窑新街8箱变配电变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 46968 | 铜山     | PMS 房村镇公用变10变    | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 46969 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄6号台片     | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 46970 | 铜山     | 房村镇公用变11变        | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 46971 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄小区1号台片   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46972 | 铜山     | 房村镇公用变12变        | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 46973 | 铜山     | PMS 房村镇公用变13变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 46974 | 新沂     | PMS 瓦窑关老庙6号台片    | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 46975 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46976 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙4号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46977 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46978 | 新沂     | PMS 瓦窑道南3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46979 | 铜山     | PMS 房村镇石塘村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46980 | 新沂     | 瓦窑周庄菜园1号台片       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 46981 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46982 | 新沂     | PMS 瓦窑程庄2号台片     | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 46983 | 铜山     | PMS 房村镇供电所5变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46984 | 新沂     | 瓦窑新街10箱变配电变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 46985 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46986 | 新沂     | 瓦窑新街9箱变配电变压器     | 10       | 630       | 475         | 475             |
| 46987 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46988 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄4号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46989 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46990 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄5号台片     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 46991 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46992 | 新沂     | PMS 瓦窑5号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46993 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46994 | 新沂     | PMS 瓦窑北街南1号台片   | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 46995 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46996 | 新沂     | PMS 瓦窑小街5号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 46997 | 铜山     | PMS 房村镇温刘村十队变   | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 46998 | 铜山     | PMS 房村镇李楼村3号变   | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 46999 | 铜山     | 房村镇周庙村南配变       | 10       | 200       | 40          | 40              |
| 47000 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北5号台片   | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 47001 | 铜山     | PMS 房村镇周庙南1号变   | 10       | 200       | 81          | 81              |
| 47002 | 铜山     | 房村镇温刘村六队变       | 10       | 400       | 180         | 180             |
| 47003 | 新沂     | PMS 瓦窑任庄1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47004 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村6号变   | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 47005 | 新沂     | PMS 瓦窑许庄1号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47006 | 铜山     | PMS 房村镇温刘村二队西变  | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 47007 | 新沂     | PMS 瓦窑褚庄7号台片    | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 47008 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村7号变   | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 47009 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄6号台片    | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 47010 | 铜山     | 房村镇对河村南2号变      | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 47011 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅6号台片    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47012 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47013 | 铜山     | 房村镇李庄村4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47014 | 铜山     | PMS 房村镇徐楼村1号变   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 47015 | 新沂     | PMS 瓦窑北街15号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47016 | 铜山     | 房村镇新庄村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47017 | 新沂     | PMS 瓦窑马港闸1号台片   | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 47018 | 新沂     | PMS 瓦窑周庄5号台片    | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 47019 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47020 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47021 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村5号变   | 10       | 200       | 3           | 3               |
| 47022 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村4号变   | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 47023 | 铜山     | PMS 房村镇单家沟1变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47024 | 新沂     | PMS 瓦窑大新4号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47025 | 铜山     | 房村镇马家村4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47026 | 铜山     | PMS 房村镇西王村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47027 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西3变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47028 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47029 | 铜山     | PMS 房村镇闫庄村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47030 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区1号箱变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47031 | 铜山     | PMS 房村镇王庄2—8队1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47032 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区3号箱变变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47033 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村3      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47034 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区2号箱变变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47035 | 铜山     | 房村镇朱可山1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47036 | 新沂     | PMS 瓦新线丁场3号变     | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 47037 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47038 | 新沂     | 瓦窑周庄菜园台片         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47039 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47040 | 新沂     | 瓦窑街集8号台片         | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 47041 | 铜山     | 房村镇大牛村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47042 | 新沂     | 瓦窑渔场3号台片         | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 47043 | 铜山     | 房村镇新庄村6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47044 | 新沂     | 瓦窑娄庄6号台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47045 | 铜山     | 房村镇新庄村7号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47046 | 新沂     | 瓦窑北街17号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47047 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47048 | 新沂     | 瓦窑吕庄菜园台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47049 | 铜山     | 房村镇公用变9变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47050 | 新沂     | 瓦窑蔡宅8号台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47051 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47052 | 新沂     | 瓦窑贺庄7号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47053 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西4变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47054 | 新沂     | 瓦窑王庄5号台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47055 | 铜山     | 房村镇韩顾庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47056 | 新沂     | 瓦窑北街7号台变         | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 47057 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47058 | 新沂     | 瓦窑6号台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47059 | 铜山     | 房村镇温刘村八队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47060 | 新沂     | 瓦窑杜场3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47061 | 新沂     | 瓦窑双庙6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47062 | 铜山     | PMS 房村镇周庙村南3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47063 | 新沂     | 瓦窑7号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47064 | 铜山     | PMS 房村镇周庙村五队变    | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 47065 | 新沂     | 瓦窑北街13号台片        | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 47066 | 铜山     | PMS 房村镇周庙村三队变    | 10       | 400       | 29          | 29              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47067 | 新沂     | 瓦窑马庄一队3号台片         | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 47068 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村四队变      | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 47069 | 新沂     | 瓦窑娄庄5号台片           | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 47070 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村一队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47071 | 新沂     | 瓦窑袁林5号台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47072 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村5.8队2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47073 | 新沂     | 瓦窑双庙5号台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47074 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村二队配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47075 | 新沂     | 瓦窑刘庄5号台片           | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 47076 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47077 | 新沂     | 瓦窑招商街5号台片          | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 47078 | 新沂     | 瓦窑蔡宅7号台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47079 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村新街配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47080 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村南1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47081 | 新沂     | 瓦窑许庄2号台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47082 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村洪庄配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47083 | 新沂     | 瓦窑双庙小区1号变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47084 | 新沂     | 瓦窑柳集沟东集居区1箱变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47085 | 新沂     | 10kV瓦窑柳集沟东集居区2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47086 | 新沂     | 瓦窑曹林台片             | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 47087 | 新沂     | 瓦窑袁林台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47088 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47089 | 新沂     | PMS 瓦窑王庄台片         | 10       | 200       | 49          | 49              |
| 47090 | 新沂     | 瓦窑许庄台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47091 | 新沂     | 瓦窑张庄台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47092 | 新沂     | 瓦窑娄庄台片             | 10       | 500       | 24          | 24              |
| 47093 | 新沂     | 瓦窑马庄东湖台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47094 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47095 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47096 | 新沂     | PMS 瓦窑道南台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47097 | 新沂     | PMS 瓦窑程庄台片         | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 47098 | 新沂     | PMS 瓦窑供电所台片        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47099 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南台片        | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 47100 | 新沂     | PMS 瓦窑丁场台片         | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 47101 | 新沂     | 瓦窑付庄台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47102 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47103 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47104 | 新沂     | PMS 瓦窑刘庄台片         | 10       | 200       | 13          | 13              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47105 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47106 | 新沂     | PMS 瓦窑任庄台片    | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 47107 | 新沂     | PMS 瓦窑许场台片    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47108 | 新沂     | PMS 瓦窑大马场台片   | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 47109 | 新沂     | 瓦窑东南台片        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47110 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北菜园台片 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47111 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南菜园台片 | 10       | 200       | 131         | 131             |
| 47112 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄台片    | 10       | 400       | 44          | 44              |
| 47113 | 新沂     | PMS 瓦窑小桃园台片   | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 47114 | 新沂     | PMS 瓦窑小桃园1号台片 | 10       | 200       | 79          | 79              |
| 47115 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47116 | 新沂     | PMS 瓦窑小吕庄台片   | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 47117 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47118 | 新沂     | PMS 瓦窑北街8号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47119 | 新沂     | 瓦窑南五队3号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47120 | 新沂     | 瓦窑街口1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47121 | 新沂     | PMS 瓦窑大山3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47122 | 新沂     | 瓦窑民营园3号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47123 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47124 | 新沂     | PMS 瓦窑关老庙1号台片 | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 47125 | 新沂     | 瓦窑马庄2号台片      | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 47126 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄3号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47127 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林1号台片  | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 47128 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林3号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47129 | 新沂     | PMS 瓦窑丁场1号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47130 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47131 | 新沂     | PMS 瓦窑街集南2号台片 | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 47132 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄1号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47133 | 新沂     | PMS 瓦窑许场1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47134 | 新沂     | PMS 瓦窑北台片     | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 47135 | 新沂     | PMS 王楼丁场南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47136 | 新沂     | PMS 王楼闫溜变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47137 | 新沂     | PMS 窑湾大街19号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47138 | 新沂     | PMS 窑湾小东门变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47139 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅南变    | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 47140 | 新沂     | PMS 窑湾刘场北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47141 | 新沂     | 王楼尹庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47142 | 新沂     | PMS 王楼大街14号变  | 10       | 400       | 83          | 83              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47143 | 新沂     | PMS 窑湾菜市场东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47144 | 新沂     | PMS 窑湾余头中变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47145 | 新沂     | 王楼王沃东变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47146 | 新沂     | PMS 王楼庄场鱼塘变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 47147 | 新沂     | PMS 窑湾孟场北变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47148 | 新沂     | PMS 王楼大街12号变  | 10       | 200       | 9           | 9               |
| 47149 | 新沂     | PMS 王楼桑庄坡湖变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47150 | 新沂     | 窑湾大街3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47151 | 新沂     | PMS 窑湾大街1号东变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47152 | 新沂     | 王楼桑庄南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47153 | 新沂     | PMS 窑湾三湾北变    | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 47154 | 新沂     | 窑湾大街2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47155 | 新沂     | 王楼土楼养殖场变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47156 | 新沂     | PMS 王楼桑庄站变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47157 | 新沂     | 王楼陆口林场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47158 | 新沂     | PMS 王楼桑庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47159 | 新沂     | 王楼苏集变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47160 | 新沂     | PMS 王楼程庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47161 | 新沂     | PMS 王楼程庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47162 | 新沂     | 王楼陆口变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47163 | 新沂     | 王楼腰庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47164 | 新沂     | 王楼官界变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47165 | 新沂     | PMS 王楼庄林西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47166 | 新沂     | PMS 王楼小新河北变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47167 | 新沂     | 王楼小新河南变       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 47168 | 新沂     | PMS 王楼杨庄鱼塘变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47169 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47170 | 新沂     | 王楼杨庄东变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 47171 | 新沂     | PMS 王楼庄林东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47172 | 新沂     | 王楼官场田头站变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47173 | 新沂     | PMS 王楼大街9号变   | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 47174 | 新沂     | 王楼大街6号变       | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 47175 | 新沂     | PMS 王楼王沃中变    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 47176 | 新沂     | 王楼沂运南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47177 | 新沂     | 王楼庄场变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47178 | 新沂     | PMS 王楼王场东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47179 | 新沂     | 王楼王场村变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47180 | 新沂     | PMS 王楼王场北养殖场变 | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47181 | 新沂     | PMS 王楼庄场码头变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47182 | 新沂     | PMS 王楼许场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47183 | 新沂     | PMS 窑湾许场北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47184 | 新沂     | PMS 窑湾余头北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47185 | 新沂     | 窑湾养殖场蟹塘3号变     | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 47186 | 新沂     | 窑湾孟场南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47187 | 新沂     | 窑湾头湾变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47188 | 新沂     | PMS 窑湾大街15号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47189 | 新沂     | PMS 窑湾大街3号东变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 47190 | 新沂     | PMS 窑湾大街14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47191 | 新沂     | PMS 王楼大街3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47192 | 新沂     | PMS 王楼村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47193 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场蟹塘4号变 | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 47194 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场蟹塘1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47195 | 新沂     | 窑湾大街13号变       | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 47196 | 新沂     | 窑湾养殖场南变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47197 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场北变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47198 | 新沂     | PMS 窑湾骆马湖1号变   | 10       | 160       | 122         | 122             |
| 47199 | 新沂     | PMS 窑湾孟场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47200 | 新沂     | 窑湾骆马湖3号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47201 | 新沂     | 窑湾万庄庄场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47202 | 新沂     | 窑湾陆营东变         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47203 | 新沂     | 窑湾三湾变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47204 | 新沂     | PMS 窑湾钱口变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47205 | 新沂     | PMS 窑湾金庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47206 | 新沂     | 窑湾西钱口变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47207 | 新沂     | 窑湾余头变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47208 | 新沂     | PMS 王楼村西变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47209 | 新沂     | PMS 王楼大街4号变    | 10       | 315       | 114         | 114             |
| 47210 | 新沂     | 王楼王沃北变         | 10       | 630       | 11          | 11              |
| 47211 | 新沂     | 王楼闫场变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47212 | 新沂     | PMS 王楼大街1号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47213 | 新沂     | PMS 王楼腰庄2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47214 | 新沂     | 窑湾河形变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47215 | 新沂     | 窑湾吴场变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47216 | 新沂     | PMS 窑湾五墩朱场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47217 | 新沂     | 窑湾红星场变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47218 | 新沂     | 窑湾杨六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47219 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47220 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47221 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47222 | 新沂     | PMS 窑湾五墩韩场变    | 10       | 200       | 86          | 86              |
| 47223 | 新沂     | 窑湾韩联变          | 10       | 200       | 157         | 157             |
| 47224 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47225 | 新沂     | 窑湾陆营变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47226 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47227 | 新沂     | PMS 窑湾胜利刘场变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47228 | 新沂     | PMS 窑湾窑场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47229 | 新沂     | PMS 窑湾杨场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47230 | 新沂     | 窑湾李庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47231 | 新沂     | 窑湾许场变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47232 | 新沂     | PMS 窑湾大街9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47233 | 新沂     | 王楼官场2号变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47234 | 新沂     | PMS 王楼大街南变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47235 | 新沂     | PMS 王楼大街10号变   | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 47236 | 新沂     | PMS 窑湾李庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47237 | 新沂     | 窑湾李庄南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47238 | 新沂     | PMS 窑湾新政府变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47239 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场蟹塘2号变 | 10       | 200       | 35          | 35              |
| 47240 | 新沂     | PMS 窑湾五联东变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47241 | 新沂     | 窑湾庄场北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47242 | 新沂     | PMS 窑湾所用变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47243 | 新沂     | PMS 窑湾大街17号变   | 10       | 315       | 241         | 241             |
| 47244 | 新沂     | 窑湾大街5号变        | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 47245 | 新沂     | PMS 窑湾大街16号变   | 10       | 315       | 245         | 245             |
| 47246 | 新沂     | 窑湾大街8号变        | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 47247 | 新沂     | PMS 窑湾大街11号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47248 | 新沂     | PMS 窑湾口西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47249 | 新沂     | PMS 王楼许楼小菜园变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47250 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 47251 | 新沂     | PMS 王楼许楼田头站变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47252 | 新沂     | PMS 王楼许楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47253 | 新沂     | PMS 王楼丁场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47254 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47255 | 新沂     | PMS 王楼许楼北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47256 | 新沂     | PMS 王楼苏集站变     | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47257 | 新沂     | 窑湾口西田头站变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47258 | 新沂     | PMS 王楼许楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47259 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47260 | 新沂     | PMS 王楼杨庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47261 | 新沂     | PMS 王楼土楼南变    | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 47262 | 新沂     | PMS 窑湾西大街箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 47263 | 新沂     | PMS 窑湾中宁街箱变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 47264 | 新沂     | PMS 窑湾上窑南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47265 | 新沂     | PMS 王楼大街11号变  | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 47266 | 新沂     | PMS 窑湾朱场西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47267 | 新沂     | PMS 王楼腰庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47268 | 新沂     | PMS 王楼村北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47269 | 新沂     | PMS 窑湾万庄庄场西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47270 | 新沂     | 窑湾口西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47271 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅西变    | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 47272 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47273 | 新沂     | 窑湾徐渡南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47274 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47275 | 新沂     | 窑湾马圩南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47276 | 新沂     | PMS 王楼陆口南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47277 | 新沂     | 王楼闫溜东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47278 | 新沂     | 王楼土楼东变        | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 47279 | 新沂     | PMS 王楼平楼北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47280 | 新沂     | 王楼沂运北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47281 | 新沂     | PMS 王楼王场北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47282 | 新沂     | PMS 王楼庄林东2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47283 | 新沂     | PMS 王楼苏集西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47284 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47285 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47286 | 新沂     | PMS 窑湾孟场西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47287 | 新沂     | 窑湾养殖场蟹塘1号北变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47288 | 新沂     | 窑湾养殖场蟹塘2号西变   | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 47289 | 新沂     | 窑湾养殖场中2号变     | 10       | 400       | 318         | 318             |
| 47290 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场北2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47291 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47292 | 新沂     | PMS 王楼官场3号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47293 | 新沂     | 王楼庄场东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47294 | 新沂     | PMS 窑湾钱口北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47295 | 新沂     | 王楼大街北变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47296 | 新沂     | PMS 窑湾河形鱼塘变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47297 | 新沂     | 窑湾金庄四队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47298 | 新沂     | PMS 窑湾加油站北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47299 | 新沂     | PMS 窑湾头湾二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47300 | 新沂     | 王楼桑庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47301 | 新沂     | PMS 窑湾四道街西变   | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 47302 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47303 | 新沂     | PMS 王楼医院南变    | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 47304 | 新沂     | 王楼小新河西变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47305 | 新沂     | 王楼小新河东变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47306 | 新沂     | PMS 窑湾钱口南圩变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47307 | 新沂     | PMS 窑湾水利变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47308 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47309 | 新沂     | PMS 王楼丁场南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47310 | 新沂     | PMS 王楼官界东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47311 | 新沂     | PMS 王楼村部北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47312 | 新沂     | PMS 王楼曹窑村部变   | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 47313 | 新沂     | PMS 王楼腰庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47314 | 新沂     | PMS 王楼王沃南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47315 | 新沂     | PMS 王楼庄林林场南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47316 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47317 | 新沂     | PMS 窑湾五墩韩场西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47318 | 新沂     | PMS 窑湾五墩何场变   | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 47319 | 新沂     | 窑湾五联北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47320 | 新沂     | PMS 窑湾二湾四队变   | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 47321 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅黄场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47322 | 新沂     | PMS 窑湾吴场东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47323 | 新沂     | PMS 窑湾余头鱼塘变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47324 | 新沂     | PMS 窑湾杨场村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47325 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47326 | 新沂     | PMS 窑湾许场南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47327 | 新沂     | PMS 窑湾马圩北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47328 | 新沂     | PMS 窑湾口西田头站西变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47329 | 新沂     | PMS 窑湾邮政变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47330 | 新沂     | PMS 窑湾口西东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47331 | 新沂     | 窑湾红楼东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47332 | 新沂     | PMS 王楼王场西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47333 | 新沂     | PMS 王楼王沃西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47334 | 新沂     | PMS 王楼闫场北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47335 | 新沂     | PMS 王楼医院东变       | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 47336 | 新沂     | PMS 王楼法庭西变       | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 47337 | 新沂     | PMS 窑湾四道街东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47338 | 新沂     | PMS 王楼平楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47339 | 新沂     | PMS 王楼桑庄四队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47340 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村徐庄配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47341 | 新沂     | PMS 王楼苏集南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47342 | 新沂     | PMS 窑湾刘场南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47343 | 新沂     | PMS 窑湾小学北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47344 | 铜山     | 房村镇林厂村6号配变       | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 47345 | 新沂     | PMS 王楼王沃二队变      | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 47346 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村七队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47347 | 新沂     | 王楼沂运胡场变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47348 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村一队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47349 | 新沂     | PMS 王楼庄场北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47350 | 铜山     | PMS 房村镇八王村三四队配变  | 10       | 400       | 41          | 41              |
| 47351 | 新沂     | 王楼官场北变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47352 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村3号配变   | 10       | 400       | 39          | 39              |
| 47353 | 新沂     | 王楼杨庄东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47354 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47355 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47356 | 新沂     | PMS 王楼庄林北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47357 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47358 | 新沂     | PMS 王楼丁场北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47359 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47360 | 新沂     | PMS 王楼陆口三队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47361 | 新沂     | PMS 窑湾红星场北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47362 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47363 | 铜山     | PMS 房村镇马家村一队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47364 | 铜山     | 房村镇西王村三队配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47365 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村一队1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47366 | 新沂     | 王楼许场西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47367 | 铜山     | 房村镇李楼村4号变        | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 47368 | 新沂     | PMS 窑湾银行西变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47369 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47370 | 新沂     | PMS 王楼平楼四队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47371 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47372 | 新沂     | PMS 窑湾聚福园变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47373 | 铜山     | 房村镇郝湾村8号变       | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 47374 | 新沂     | PMS 窑湾胜利学校西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47375 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47376 | 新沂     | PMS 窑湾古镇花苑变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47377 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村7号变   | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 47378 | 铜山     | PMS 房村镇八王村双槽变   | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 47379 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47380 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村5号变   | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 47381 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47382 | 新沂     | 窑湾所东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47383 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村四队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47384 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47385 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47386 | 铜山     | 房村镇吴湾村4号变       | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 47387 | 铜山     | PMS 房村镇对河村北2号变  | 10       | 400       | 20          | 20              |
| 47388 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47389 | 铜山     | PMS 房村镇周庙村7号变   | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 47390 | 铜山     | PMS 房村镇温刘村七队变   | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 47391 | 铜山     | 房村镇温刘村三队变       | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 47392 | 铜山     | PMS 房村镇温刘村一队西变  | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 47393 | 铜山     | 房村镇鹿台村祠堂变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47394 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村大白庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47395 | 铜山     | 房村镇温刘1号         | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 47396 | 铜山     | 房村镇对河村1号        | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 47397 | 铜山     | PMS 房村镇公用变20变   | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 47398 | 铜山     | 房村镇公用变18变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47399 | 铜山     | PMS 房村镇公用变15变   | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 47400 | 铜山     | PMS 房村镇对河村北1号变  | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 47401 | 铜山     | PMS 房村镇供电所7变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47402 | 铜山     | PMS 房村镇公用变19变   | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 47403 | 铜山     | 房村镇申集村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47404 | 铜山     | 房村镇水牛张村4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47405 | 铜山     | PMS 房村镇房村村2变    | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 47406 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47407 | 铜山     | PMS 房村镇供电所6变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47408 | 铜山     | 房村镇公用变17变       | 10       | 400       | 306         | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47409 | 铜山     | PMS 房村镇公用变16变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47410 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47411 | 铜山     | PMS 房村镇马家村8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47412 | 铜山     | PMS 房村镇马家村10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47413 | 铜山     | PMS 房村镇李楼村新村变    | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 47414 | 铜山     | PMS 房村镇对河村3号变    | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 47415 | 铜山     | 房村镇温刘村九队变        | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 47416 | 铜山     | PMS 房村镇吴湾村5号变    | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 47417 | 铜山     | PMS 房村镇房村村3变     | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 47418 | 铜山     | PMS 房村镇上山吴1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47419 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47420 | 铜山     | PMS 房村镇新庄村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47421 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47422 | 铜山     | 房村镇西王村北2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47423 | 铜山     | 房村镇周庙村北配变        | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 47424 | 铜山     | 房村镇新庄村3号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47425 | 铜山     | 房村镇湖山套配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47426 | 铜山     | 房村镇申集村1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47427 | 铜山     | 房村镇周庙村2号变        | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 47428 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47429 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村4号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47430 | 铜山     | PMS 房村镇对河村7队2号配变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47431 | 铜山     | PMS 房村镇鹿湾村4队配变   | 10       | 400       | 30          | 30              |
| 47432 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村五队配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47433 | 铜山     | PMS 房村镇温刘村二队东配变  | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 47434 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村配变     | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 47435 | 铜山     | 房村镇新庄村配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47436 | 铜山     | 房村镇土龙村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47437 | 铜山     | PMS 房村镇马家村2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47438 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47439 | 铜山     | PMS 房村镇吴湾村2号配变   | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 47440 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村1号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47441 | 铜山     | PMS 房村镇林厂村1变（新）  | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 47442 | 铜山     | 房村镇房村村变（新）       | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 47443 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47444 | 铜山     | 房村镇公用变23号        | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 47445 | 铜山     | PMS 房村镇公用变24号    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47446 | 铜山     | PMS 房村镇供电所9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47447 | 铜山     | PMS 房村镇供电所10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47448 | 铜山     | 房村镇徐楼村一队变      | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 47449 | 铜山     | PMS 房村镇房村村4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47450 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47451 | 铜山     | 房村镇供电所11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47452 | 铜山     | 汇福佳苑2箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47453 | 铜山     | 汇福佳苑1箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 47454 | 铜山     | 汇福佳苑3箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 47455 | 铜山     | 房村镇供电所12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47456 | 铜山     | 房村镇林庄村北变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47457 | 铜山     | 房村镇郭集村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47458 | 铜山     | 房村镇杨场村6队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47459 | 铜山     | 房村镇杨场村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47460 | 铜山     | 房村镇水牛张村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47461 | 铜山     | 房村镇公用变26号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47462 | 铜山     | 房村镇八王村7队变      | 10       | 400       | 31          | 31              |
| 47463 | 铜山     | 房村镇公用变28号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47464 | 铜山     | 房村镇鹿台村三队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47465 | 铜山     | 房村镇公用变27号变     | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 47466 | 铜山     | 房村镇文庄村北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47467 | 铜山     | 房村镇供电所北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47468 | 铜山     | 房村镇温刘村五队南变     | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 47469 | 铜山     | 房村镇新庄村8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47470 | 铜山     | 房村镇林庄村四队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47471 | 铜山     | 房村镇公用变25号变     | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 47472 | 铜山     | 房村镇西王村一队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47473 | 铜山     | 房村镇温刘村八队北变     | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 47474 | 铜山     | 房村镇尚王村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47475 | 铜山     | 房村镇大牛村北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47476 | 铜山     | 房村镇公用变14配变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47477 | 铜山     | 房村镇公用变22号      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47478 | 铜山     | 房村镇湖山套1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47479 | 铜山     | 房村镇申集村四五队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47480 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村2号变  | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 47481 | 铜山     | 房村镇孙庄村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47482 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47483 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47484 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47485 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47486 | 铜山     | PMS 房村镇马家村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47487 | 铜山     | 房村镇供电所1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47488 | 铜山     | 房村镇大牛村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47489 | 铜山     | 房村镇房村村1变        | 10       | 630       | 317         | 317             |
| 47490 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47491 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47492 | 铜山     | 新区高沃1号配变        | 10       | 200       | 56          | 56              |
| 47493 | 铜山     | PMS 新区张沃1号配变    | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 47494 | 铜山     | 新区所皇沃3号变        | 10       | 630       | 446         | 446             |
| 47495 | 铜山     | 新区所二堡3号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47496 | 铜山     | PMS 新区林场变       | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 47497 | 铜山     | 新区汉沟村变          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 47498 | 铜山     | PMS 新区罗岗村变      | 10       | 315       | 33          | 33              |
| 47499 | 铜山     | 新区所北周沃变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47500 | 铜山     | 新区所桥上变          | 10       | 315       | 214         | 214             |
| 47501 | 铜山     | PMS 新区所吴楼变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 47502 | 铜山     | PMS 新区所张沃变      | 10       | 630       | 358         | 358             |
| 47503 | 铜山     | 新区所下杜楼变         | 10       | 200       | 44          | 44              |
| 47504 | 铜山     | 新区所上杜楼1号变       | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 47505 | 铜山     | 新区所徐林变          | 10       | 200       | 102         | 102             |
| 47506 | 铜山     | 新区所望城变          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 47507 | 铜山     | 新区所望城皇窝变        | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 47508 | 铜山     | 新区所望城2.3队变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47509 | 铜山     | 新区所西樵3号公用变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47510 | 铜山     | 望城花园西公用变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47511 | 铜山     | 新区吴楼小新庄变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47512 | 铜山     | PMS 新区所罗岗1号配变   | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 47513 | 铜山     | PMS 新区林场1号变     | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 47514 | 铜山     | PMS 新区皇窝桥上变     | 10       | 200       | 104         | 104             |
| 47515 | 铜山     | 新区汉沟村6号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47516 | 铜山     | PMS 新区罗岗2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 47517 | 铜山     | PMS 新区葛楼2号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47518 | 铜山     | 新区高沃3号变         | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 47519 | 铜山     | PMS 新区皇沃1号变（新增） | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 47520 | 铜山     | PMS 新区罗岗3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47521 | 铜山     | PMS 新区罗岗4号变     | 10       | 400       | 68          | 68              |
| 47522 | 铜山     | PMS 新区罗岗5号变     | 10       | 400       | 318         | 318             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47523 | 铜山     | 新区南周沃2变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47524 | 铜山     | 新区望城皇沃3号变新增     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47525 | 铜山     | 新区望城2、3队1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47526 | 铜山     | 新区下杜楼           | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 47527 | 铜山     | PMS 新区吴楼1号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47528 | 铜山     | 新区高沃2号变（高沃村变）   | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 47529 | 铜山     | 新区汉沟5号变         | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 47530 | 铜山     | PMS 新区葛楼1号变（增容） | 10       | 400       | 136         | 136             |
| 47531 | 铜山     | PMS 新区皇沃二队1号变   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 47532 | 铜山     | 新区上杜楼2号变        | 10       | 400       | 59          | 59              |
| 47533 | 铜山     | 皇窝1-1公用变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47534 | 铜山     | 新区皇窝4队1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47535 | 铜山     | 新区皇窝4-1号公用变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47536 | 铜山     | PMS 新区下杜楼1号变    | 10       | 400       | 176         | 176             |
| 47537 | 铜山     | 新区所桥上1配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47538 | 铜山     | PMS 新区汉沟3号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47539 | 铜山     | 新区北周沃1变         | 10       | 200       | 60          | 60              |
| 47540 | 铜山     | PMS 新区南周沃村变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47541 | 铜山     | PMS 新区汉王6、7队    | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 47542 | 铜山     | PMS 新区吴楼2号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47543 | 铜山     | 新区所皇窝4队配变       | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 47544 | 铜山     | 新区所皇窝2号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47545 | 铜山     | PMS 新区高沃2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47546 | 铜山     | 新区所皇窝2队配变       | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 47547 | 铜山     | PMS 新区所皇窝1号配变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47548 | 铜山     | 孟庄村箱变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47549 | 铜山     | 棠张镇棠张村9号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47550 | 铜山     | 新区葛楼1号配变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47551 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘4号变    | 10       | 315       | 45          | 45              |
| 47552 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47553 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47554 | 铜山     | 柳新镇冯庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47555 | 铜山     | 柳新镇冯庄五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47556 | 铜山     | 柳新镇冯庄6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47557 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47558 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47559 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47560 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47561 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄七队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47562 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47563 | 铜山     | PMS 沿湖镇周楼1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47564 | 铜山     | 沿湖镇姚楼2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47565 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47566 | 铜山     | 柳新镇陈塘8号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47567 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47568 | 铜山     | PMS 柳新镇大杨场2号变 | 10       | 400       | 58          | 58              |
| 47569 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47570 | 铜山     | 沿湖镇程楼2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47571 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄三队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47572 | 铜山     | 柳新镇冯庄二队变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47573 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47574 | 铜山     | 柳新镇祁楼村1号变     | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 47575 | 铜山     | 柳新镇陈塘7号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47576 | 铜山     | PMS 柳新镇李场大队变  | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 47577 | 铜山     | 沿湖镇王场2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47578 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47579 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47580 | 铜山     | 柳新镇魏庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47581 | 铜山     | PMS 柳新镇太平吴楼变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47582 | 铜山     | 柳新镇祁楼2号变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47583 | 铜山     | 柳新镇天后变        | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 47584 | 铜山     | 柳新镇供电所10号变    | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 47585 | 铜山     | PMS 柳新镇太平村周楼变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 47586 | 铜山     | 柳新镇太平村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47587 | 铜山     | 柳新镇孙大庄3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47588 | 铜山     | 柳新镇孙大庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47589 | 铜山     | 柳新镇供电所5号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47590 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所6号变 | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 47591 | 铜山     | 柳新镇柳新十队1号变    | 10       | 400       | 159         | 159             |
| 47592 | 铜山     | PMS 柳新镇蒋楼1号变  | 10       | 400       | 92          | 92              |
| 47593 | 铜山     | 柳新镇柳东1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47594 | 铜山     | 柳新镇祁楼村变       | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 47595 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47596 | 铜山     | 柳新镇胡坑2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47597 | 铜山     | PMS 沿湖镇牛舍变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47598 | 铜山     | 沿湖镇二航1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47599 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47600 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47601 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47602 | 铜山     | PMS 柳新镇马楼村马西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47603 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47604 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47605 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47606 | 铜山     | 沿湖镇街道4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47607 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47608 | 铜山     | 沿湖镇大黄家1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47609 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47610 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47611 | 铜山     | 柳新镇冯庄四队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47612 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47613 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王店村变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47614 | 铜山     | 柳新镇杨场3号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47615 | 铜山     | PMS 柳新镇杨厂丁楼变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47616 | 铜山     | PMS 柳新镇中口2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47617 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡二队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47618 | 新沂     | PMS 王楼中学北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47619 | 新沂     | PMS 王楼尹庄西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47620 | 新沂     | PMS 窑湾五墩朱场小庄变   | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 47621 | 新沂     | 窑湾养殖场北3号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47622 | 新沂     | PMS 窑湾许场东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47623 | 新沂     | PMS 窑湾许场北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47624 | 新沂     | PMS 窑湾二湾站北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47625 | 新沂     | PMS 窑湾臧许李园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47626 | 新沂     | PMS 窑湾红星场南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47627 | 新沂     | PMS 窑湾美食街箱变     | 10       | 500       | 332         | 332             |
| 47628 | 新沂     | PMS 王楼土楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47629 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47630 | 新沂     | 王楼杨庄蟹塘南变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47631 | 新沂     | PMS 王楼土楼变       | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 47632 | 新沂     | PMS 王楼土楼南2号变    | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 47633 | 新沂     | PMS 王楼土楼西2号变    | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 47634 | 新沂     | PMS 王楼土楼养殖场南2号变 | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 47635 | 新沂     | PMS 王楼村西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47636 | 新沂     | 王楼大街14号北变       | 10       | 200       | 9           | 9               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47637 | 新沂     | PMS 王楼王场杲场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47638 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47639 | 新沂     | 王楼土楼养殖场北2号变    | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 47640 | 新沂     | PMS 王楼沂运北2号东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47641 | 新沂     | PMS 王楼大街西变     | 10       | 400       | 112         | 112             |
| 47642 | 新沂     | 窑湾三湾中变         | 10       | 200       | 17          | 17              |
| 47643 | 新沂     | 窑湾小学南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47644 | 新沂     | 窑湾头湾码头变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47645 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47646 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅刘四队变   | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 47647 | 新沂     | PMS 窑湾河湾南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47648 | 新沂     | PMS 窑湾万庄庄场北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47649 | 新沂     | 窑湾吴场北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47650 | 新沂     | PMS 窑湾余头村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47651 | 新沂     | PMS 窑湾臧口南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47652 | 新沂     | 窑湾钱口北2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47653 | 新沂     | 窑湾五墩教堂变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47654 | 新沂     | 窑湾二湾小庄变        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 47655 | 新沂     | PMS 王楼庄林其后变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47656 | 新沂     | PMS 王楼官界菜园变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47657 | 新沂     | 王楼大街5号西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47658 | 新沂     | PMS 王楼王沃白庄一队变  | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 47659 | 新沂     | PMS 王楼庄林学校变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47660 | 新沂     | PMS 王楼丁场中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47661 | 新沂     | PMS 王楼许场东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47662 | 新沂     | PMS 窑湾杨场西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47663 | 新沂     | PMS 窑湾五墩小学变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47664 | 新沂     | PMS 王楼苏集东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47665 | 新沂     | PMS 王楼陈宅东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47666 | 新沂     | PMS 王楼腰庄东变     | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 47667 | 新沂     | PMS 王楼程庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47668 | 新沂     | PMS 王楼陆口东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47669 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47670 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47671 | 新沂     | PMS 王楼许楼四队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47672 | 新沂     | PMS 王楼许楼三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47673 | 新沂     | PMS 王楼腰庄新区变    | 10       | 400       | 111         | 111             |
| 47674 | 新沂     | 王楼苏集北变         | 10       | 160       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47675 | 新沂     | PMS 王楼邮局东变    | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 47676 | 新沂     | 窑湾中学箱变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 47677 | 新沂     | 王楼沂运四队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47678 | 新沂     | PMS 王楼村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47679 | 新沂     | PMS 王楼官场老村部北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47680 | 新沂     | PMS 王楼庄林中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47681 | 新沂     | PMS 王楼庄林西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47682 | 新沂     | PMS 王楼丁场西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47683 | 新沂     | PMS 窑湾马圩韩场东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47684 | 新沂     | PMS 窑湾中学北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47685 | 新沂     | PMS 窑湾河形西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47686 | 新沂     | PMS 窑湾河形东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47687 | 新沂     | 窑湾马圩韩场北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47688 | 新沂     | 窑湾臧圩南2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47689 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47690 | 新沂     | PMS 王楼腰庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47691 | 新沂     | PMS 王楼医院西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47692 | 新沂     | PMS 窑湾胜利教堂变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47693 | 新沂     | PMS 王楼丁场南小站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47694 | 新沂     | PMS 王楼水利变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47695 | 新沂     | PMS 王楼程庄一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47696 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47697 | 新沂     | PMS 王楼桑庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47698 | 新沂     | 窑湾山河家园中箱变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 47699 | 新沂     | 窑湾山河家园南箱变     | 10       | 500       | 357         | 357             |
| 47700 | 新沂     | PMS 窑湾山河家园东变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47701 | 新沂     | 王楼王场北养殖场南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47702 | 新沂     | PMS 王楼官界中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47703 | 新沂     | PMS 王楼小新河西2号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47704 | 新沂     | PMS 窑湾渔民北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47705 | 新沂     | PMS 王楼李场中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47706 | 新沂     | PMS 王楼许楼新区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47707 | 新沂     | 窑湾刘宅南2号变      | 10       | 200       | 113         | 113             |
| 47708 | 新沂     | 窑湾姜庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47709 | 新沂     | PMS 窑湾水产商城西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47710 | 新沂     | PMS 窑湾美食街西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47711 | 新沂     | 窑湾古镇北门1号箱变    | 10       | 500       | 368         | 368             |
| 47712 | 新沂     | 窑湾古镇北门2号箱变    | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47713 | 新沂     | 窑湾航道站北箱变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 47714 | 新沂     | 窑湾三晋别院西箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 47715 | 新沂     | PMS 王楼丁场鱼塘变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47716 | 新沂     | 窑湾大街7号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47717 | 新沂     | PMS 窑湾新河1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47718 | 新沂     | PMS 王楼王场西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47719 | 新沂     | PMS 窑湾养殖场中变       | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 47720 | 新沂     | PMS 窑湾二湾村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47721 | 新沂     | PMS 窑湾河形北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47722 | 新沂     | 王楼王沃南变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47723 | 新沂     | 王楼土楼养殖场南变         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 47724 | 新沂     | PMS 王楼庄林站变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47725 | 新沂     | 窑湾杨场北变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47726 | 新沂     | 窑湾五墩五联南变          | 10       | 200       | 27          | 27              |
| 47727 | 新沂     | PMS 窑湾余头四队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47728 | 新沂     | PMS 窑湾湖滨家园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47729 | 新沂     | 窑湾三湾北1号变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47730 | 新沂     | PMS 王楼王沃村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47731 | 新沂     | 王楼农技北变            | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 47732 | 新沂     | PMS 王楼太场东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47733 | 新沂     | PMS 王楼庄林东南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47734 | 新沂     | PMS 王楼土楼沂河变       | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 47735 | 新沂     | PMS 王楼许楼二队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47736 | 新沂     | PMS 王楼许楼五队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47737 | 新沂     | 窑湾马圩韩场西变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47738 | 新沂     | PMS 窑湾马圩西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47739 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47740 | 新沂     | PMS 窑湾钱口西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47741 | 新沂     | 王楼官界金三角变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47742 | 新沂     | PMS 王楼杨庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47743 | 新沂     | PMS 窑湾马圩东鱼塘变      | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 47744 | 新沂     | 窑湾三支东变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47745 | 新沂     | PMS 窑湾刘场东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47746 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47747 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47748 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 47749 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室4号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 47750 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47751 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室3号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 47752 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期1号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 47753 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期2号变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 47754 | 新沂     | PMS 王楼丁场东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47755 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47756 | 新沂     | PMS 窑湾五墩哑巴场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47757 | 新沂     | 窑湾五墩何场北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47758 | 新沂     | 王楼加油站西变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47759 | 新沂     | 窑湾胜利新区东箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47760 | 新沂     | 窑湾上窑北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47761 | 新沂     | 王楼陆口西2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47762 | 新沂     | 窑湾臧许新区1号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47763 | 新沂     | 窑湾臧许新区2号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47764 | 新沂     | 窑湾臧许新区3号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47765 | 新沂     | 王楼官界北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47766 | 新沂     | 窑湾马圩南2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47767 | 新沂     | 王楼王场西3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47768 | 新沂     | 王楼闫场2号北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47769 | 新沂     | 王楼王场北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47770 | 新沂     | 王楼庄场村部变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47771 | 新沂     | 窑湾头湾东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47772 | 新沂     | 窑湾徐渡东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47773 | 新沂     | 窑湾孟场西2号变          | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 47774 | 新沂     | 窑湾刘场新区变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47775 | 新沂     | 窑湾胜利学校东箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 47776 | 新沂     | 王楼王场小学西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47777 | 新沂     | 窑湾所用箱变            | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 47778 | 新沂     | 王楼沂运新庄北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47779 | 新沂     | 王楼沂运新庄南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47780 | 新沂     | 王楼菜市场变            | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 47781 | 新沂     | 王楼王场新村东一变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47782 | 新沂     | 王楼王场新村中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47783 | 新沂     | 王楼陆口林场北2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47784 | 新沂     | 王楼平楼公路变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47785 | 新沂     | PMS 窑湾口西鱼塘变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47786 | 新沂     | PMS 窑湾马圩变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47787 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47788 | 新沂     | 王楼腰庄中变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47789 | 新沂     | PMS 窑湾大街12号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47790 | 新沂     | PMS 王楼平楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47791 | 新沂     | 王楼太场变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47792 | 新沂     | PMS 王楼大街2号变   | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 47793 | 新沂     | 王楼大街7号变       | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 47794 | 新沂     | 王楼大街8号变       | 10       | 200       | 28          | 28              |
| 47795 | 新沂     | PMS 窑湾大街6号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47796 | 新沂     | PMS 王楼官场变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47797 | 新沂     | PMS 王楼建秋七队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47798 | 新沂     | PMS 王楼李场变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47799 | 新沂     | 窑湾马圩韩场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47800 | 新沂     | PMS 窑湾臧许鱼塘变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47801 | 新沂     | PMS 王楼土楼养殖场北变 | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 47802 | 新沂     | 王楼大街5号变       | 10       | 400       | 47          | 47              |
| 47803 | 新沂     | PMS 窑湾五联二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47804 | 新沂     | 王楼王沃白庄二队变     | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 47805 | 新沂     | PMS 王楼杨庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47806 | 新沂     | 王楼沂运北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47807 | 新沂     | PMS 王楼陆口西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47808 | 新沂     | PMS 王楼土楼北变    | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 47809 | 新沂     | PMS 王楼陈宅变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47810 | 新沂     | 王楼庄林林场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47811 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47812 | 新沂     | 窑湾步行街西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47813 | 新沂     | 窑湾河湾变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 47814 | 新沂     | 窑湾渔民南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47815 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47816 | 新沂     | PMS 窑湾大街21号变  | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 47817 | 铜山     | PMS 沿湖镇王场村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47818 | 新沂     | PMS 窑湾大街22号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47819 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47820 | 新沂     | PMS 窑湾大街5号东变  | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 47821 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 47822 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47823 | 铜山     | 沿湖镇街道3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47824 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47825 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47826 | 新沂     | PMS 窑湾许场东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47827 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47828 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47829 | 新沂     | 窑湾马圩东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47830 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村变  | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47831 | 新沂     | PMS 窑湾臧口变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47832 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47833 | 新沂     | PMS 王楼王沃北2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47834 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47835 | 铜山     | PMS 柳新镇李场1号变  | 10       | 400       | 212         | 212             |
| 47836 | 新沂     | PMS 窑湾新河2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47837 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47838 | 新沂     | PMS 王楼大街13号变  | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 47839 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47840 | 新沂     | PMS 王楼大街16号变  | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 47841 | 铜山     | 柳新镇东城3号变      | 10       | 200       | 138         | 138             |
| 47842 | 新沂     | PMS 王楼小新河2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47843 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄4号变  | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 47844 | 新沂     | 王楼村东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47845 | 铜山     | PMS 柳新镇念庄变    | 10       | 200       | 83          | 83              |
| 47846 | 新沂     | PMS 王楼大街15号变  | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 47847 | 铜山     | 柳新镇太平村2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47848 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47849 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋3号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47850 | 新沂     | 王楼王场东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47851 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47852 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园1号 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47853 | 铜山     | 柳新镇刘家付庄变      | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 47854 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园2号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47855 | 铜山     | 柳新镇马楼施东变      | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 47856 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园3号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47857 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋4号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47858 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园4号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47859 | 铜山     | 柳新镇黑璋1号变      | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 47860 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园5号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47861 | 铜山     | 柳新镇孙庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47862 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园6号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47863 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄1号变  | 10       | 400       | 46          | 46              |
| 47864 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园7号 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47865 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋村一、二队变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47866 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园8号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47867 | 铜山     | 柳新镇马东变          | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 47868 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园9号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47869 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47870 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园10号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47871 | 铜山     | 柳新镇刘台3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47872 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园11号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47873 | 铜山     | 柳新镇陈塘5号变        | 10       | 200       | 14          | 14              |
| 47874 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园12号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47875 | 铜山     | 柳新镇陈塘1号变        | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 47876 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47877 | 铜山     | 柳新镇陈塘3号变        | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 47878 | 新沂     | 草桥镇堰头街南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47879 | 铜山     | PMS 柳新镇柳新十队3号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 47880 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47881 | 铜山     | 柳新镇口上1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47882 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村政府南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47883 | 铜山     | 柳新镇口上2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47884 | 新沂     | 草桥镇堰头街中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47885 | 铜山     | PMS 柳新镇口上3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47886 | 新沂     | 草桥镇堰头老街2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47887 | 铜山     | 柳新镇中口1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47888 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47889 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47890 | 新沂     | PMS 草桥镇房场东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47891 | 铜山     | 柳新镇大杨场村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47892 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村高场2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47893 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山2号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47894 | 新沂     | 草桥镇马场北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47895 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村一队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47896 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47897 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47898 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47899 | 铜山     | 柳新镇蔺山2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47900 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头渔场西变   | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 47901 | 铜山     | 柳新镇蔺山4号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47902 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47903 | 铜山     | 柳新镇蔺山3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47904 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47905 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所7号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47906 | 新沂     | PMS 草桥镇马场西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47907 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟村南变   | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 47908 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47909 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟大队1号变 | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 47910 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47911 | 铜山     | 柳新镇祁楼3号变       | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 47912 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47913 | 铜山     | 柳新镇柳西二队1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47914 | 新沂     | 草桥镇王帆南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47915 | 铜山     | 柳新镇柳东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47916 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47917 | 铜山     | 柳新镇柳西二队变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47918 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头郝庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47919 | 铜山     | 柳新镇柳东3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47920 | 新沂     | PMS 草桥镇芦圩西变    | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 47921 | 铜山     | 柳新镇供电所1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47922 | 新沂     | PMS 草桥镇示范园西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47923 | 铜山     | 柳新镇供电所3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47924 | 新沂     | 草桥镇周场开发区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47925 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所2号变  | 10       | 500       | 358         | 358             |
| 47926 | 新沂     | 草桥镇周场开发区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47927 | 铜山     | 柳新镇柳新十队2号变     | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 47928 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂开发区变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47929 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所12号变 | 10       | 500       | 305         | 305             |
| 47930 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47931 | 铜山     | PMS 柳新镇柳西四队变   | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 47932 | 新沂     | 草桥镇华沂林庄三队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47933 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄5号变   | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 47934 | 铜山     | PMS 柳新镇东城2号变   | 10       | 315       | 244         | 244             |
| 47935 | 铜山     | 柳新镇东城1号变       | 10       | 315       | 235         | 235             |
| 47936 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄6号变   | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 47937 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47938 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47939 | 铜山     | 沿湖镇郭楼村变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 47940 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄1号变   | 10       | 315       | 167         | 167             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47941 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄3号变    | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 47942 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄2号变    | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 47943 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄8号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47944 | 铜山     | 柳新镇唐沟万楼变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47945 | 铜山     | 柳新镇唐沟3号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47946 | 铜山     | 柳新镇柳东村4号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47947 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄5号变    | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 47948 | 铜山     | 柳新镇董庄村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47949 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47950 | 铜山     | PMS 柳新镇赵庄村变     | 10       | 315       | 214         | 214             |
| 47951 | 铜山     | 柳新镇孙庄村4号变       | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 47952 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟三队变    | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 47953 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟村万楼1号变 | 10       | 250       | 141         | 141             |
| 47954 | 铜山     | 柳新镇李庄村10号变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 47955 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟圆盘道变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47956 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄3号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47957 | 铜山     | 柳新镇刘台村4号变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 47958 | 铜山     | 柳新镇蒋楼5号变        | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 47959 | 铜山     | 柳新镇供电所19号变      | 10       | 400       | 292         | 292             |
| 47960 | 铜山     | 柳新镇祁楼村南变        | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 47961 | 铜山     | 柳新镇李庄17号变       | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 47962 | 铜山     | 柳新镇刘家钮庄2号变      | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 47963 | 铜山     | 柳新镇十队5号变        | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 47964 | 铜山     | 沿湖镇街道10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47965 | 铜山     | 柳新镇供电所17号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47966 | 铜山     | 柳新镇供电所18号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47967 | 铜山     | 柳新镇杨场13号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47968 | 铜山     | 沿湖镇新生队4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47969 | 铜山     | PMS 沿湖镇畜牧村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47970 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47971 | 铜山     | PMS 沿湖镇前王店变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47972 | 铜山     | PMS 柳新镇矿市场变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47973 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村委变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 47974 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47975 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47976 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47977 | 铜山     | 柳新镇垞城肖庄村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47978 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 47979 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城市市场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47980 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城垞西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47981 | 铜山     | PMS 沿湖镇新生队2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47982 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47983 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥一队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47984 | 铜山     | 柳新镇太平陈楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47985 | 铜山     | PMS 柳新镇念庄3号变    | 10       | 200       | 72          | 72              |
| 47986 | 铜山     | PMS 柳新镇中口4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47987 | 铜山     | 柳新镇大口村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47988 | 铜山     | 柳新镇黑璋5号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 47989 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47990 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47991 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47992 | 铜山     | 柳新镇口上李庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47993 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47994 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 47995 | 铜山     | 沿湖镇周楼村2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47996 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47997 | 铜山     | 沿湖镇前高滩村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47998 | 铜山     | 沿湖镇街道8号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 47999 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48000 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48001 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48002 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48003 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道机关变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48004 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48005 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼村1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48006 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村1号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48007 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48008 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48009 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48010 | 铜山     | 沿湖镇畜牧村1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48011 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘3号加1变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48012 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村加1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48013 | 铜山     | 柳新镇张圩村1号加1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48014 | 铜山     | PMS 柳新镇柳东1号加1变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48015 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所7号加1变 | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 48016 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48017 | 铜山     | 沿湖镇畜牧2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48018 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48019 | 铜山     | PMS 柳新镇政府门口变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48020 | 铜山     | PMS 柳新镇闫小庄村东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48021 | 铜山     | PMS 柳新镇中口5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48022 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48023 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48024 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48025 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48026 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48027 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48028 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋7号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48029 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48030 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋6号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48031 | 铜山     | PMS 柳新镇施西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48032 | 铜山     | PMS 柳新镇马中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48033 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄9号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48034 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48035 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48036 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48037 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄7号变   | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 48038 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄6号变   | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 48039 | 铜山     | PMS 柳新镇东城4号变   | 10       | 400       | 203         | 203             |
| 48040 | 铜山     | PMS 柳新镇念庄5号变   | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 48041 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48042 | 铜山     | PMS 柳新镇太平万村变   | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 48043 | 铜山     | PMS 柳新镇祁楼村4号变  | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 48044 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48045 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48046 | 铜山     | PMS 柳新镇口上李庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48047 | 铜山     | PMS 柳新镇中口7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48048 | 铜山     | PMS 柳新镇付庄2号变   | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 48049 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘9号变   | 10       | 400       | 11          | 11              |
| 48050 | 铜山     | PMS 柳新镇蒋楼4号变   | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 48051 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48052 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄三队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48053 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄二队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48054 | 铜山     | PMS 柳新镇祁楼5号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48055 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48056 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄12号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48057 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄13号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48058 | 铜山     | PMS 柳新镇大口1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48059 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄11号变     | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 48060 | 铜山     | 柳新镇蔺山6号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48061 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48062 | 铜山     | 柳新镇赵庄1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48063 | 铜山     | PMS 柳新镇赵庄2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48064 | 铜山     | PMS 柳新镇赵庄3号变      | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 48065 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所6号加1变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 48066 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48067 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48068 | 铜山     | PMS 柳新镇垞西1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48069 | 铜山     | PMS 柳新镇李场3号变      | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 48070 | 铜山     | PMS 柳新镇李场2号变      | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 48071 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48072 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48073 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟6号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48074 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48075 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48076 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48077 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋9号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48078 | 铜山     | 柳新镇黑璋8号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48079 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48080 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48081 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48082 | 铜山     | PMS 柳新镇口上4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48083 | 铜山     | PMS 柳新镇中口市场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48084 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48085 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48086 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48087 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场9号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48088 | 铜山     | PMS 柳新镇范山3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48089 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄8号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48090 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48091 | 铜山     | PMS 柳新镇李场4号变      | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 48092 | 铜山     | 柳新镇冯庄8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48093 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48094 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48095 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘11号变   | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 48096 | 铜山     | PMS 柳新镇付庄1号变    | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 48097 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48098 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘13号变   | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 48099 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48100 | 铜山     | PMS 柳新镇东城5号变    | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 48101 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄16号变   | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 48102 | 铜山     | PMS 柳新镇施东1号变    | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 48103 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟三队1号变  | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 48104 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟万楼2号变  | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 48105 | 铜山     | PMS 柳新镇柳东5号变    | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 48106 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48107 | 铜山     | PMS 柳新镇周楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48108 | 铜山     | PMS 柳新镇韩庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48109 | 铜山     | PMS 柳新镇念庄6号变    | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 48110 | 铜山     | 柳新镇天后1号变        | 10       | 315       | 134         | 134             |
| 48111 | 铜山     | PMS 柳新镇中口8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48112 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘10号变   | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 48113 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48114 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48115 | 铜山     | PMS 柳新镇黄屯1号变    | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 48116 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48117 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄14号变   | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 48118 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄15号变   | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 48119 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所15号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48120 | 铜山     | 柳新镇柳西二队3号变      | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 48121 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘17号变   | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 48122 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家工业园1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48123 | 铜山     | 柳新镇刘台8号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48124 | 铜山     | PMS 柳新镇街道1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48125 | 铜山     | PMS 柳新镇十队4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48126 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所16号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 48127 | 铜山     | PMS 柳新镇太平十一队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48128 | 铜山     | PMS 柳新镇中学门口变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48129 | 新沂     | 草桥镇周场2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48130 | 新沂     | 草桥镇宋场示范园变       | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48131 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48132 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥村支部变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48133 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥后海     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48134 | 新沂     | PMS 草桥镇张庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48135 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街菜地变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48136 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48137 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂闸变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 48138 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48139 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩大棚变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48140 | 新沂     | 草桥镇新村大棚变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48141 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48142 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头所内变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48143 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群渔塘变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48144 | 新沂     | 草桥镇古墩马场变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48145 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩渔厂变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48146 | 新沂     | 草桥镇新村变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48147 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48148 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48149 | 新沂     | 草桥镇新村南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48150 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村李场队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48151 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村王场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48152 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄变    | 10       | 400       | 6           | 6               |
| 48153 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48154 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头祠堂变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48155 | 新沂     | 草桥镇王帆九十队变       | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 48156 | 新沂     | 草桥镇堰头高场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48157 | 新沂     | 草桥镇陈圩单相变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48158 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48159 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48160 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48161 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩许场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48162 | 新沂     | 草桥镇古墩村主变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 48163 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场主变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48164 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场朱场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48165 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村新场队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48166 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村陈场队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48167 | 新沂     | 草桥镇宋场3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48168 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头开发区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48169 | 新沂     | 草桥镇草桥街新大棚变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48170 | 新沂     | 草桥镇草桥大街东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48171 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村庄场变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48172 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村纪西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48173 | 新沂     | 草桥镇纪集主变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48174 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村董庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48175 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48176 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村坝头变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48177 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48178 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥大街北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48179 | 新沂     | 草桥镇大街南47号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 48180 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48181 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头杨庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48182 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头渔场变    | 10       | 200       | 114         | 114             |
| 48183 | 新沂     | 草桥镇新建村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48184 | 新沂     | 草桥镇华沂北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48185 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东北变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48186 | 新沂     | 草桥镇陈圩队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48187 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48188 | 新沂     | 草桥镇高场村姜庄变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48189 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩村许口队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48190 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街加油站变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48191 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48192 | 新沂     | 草桥镇双庄马场变        | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 48193 | 新沂     | 草桥镇堰头渔场东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48194 | 新沂     | 草桥镇古墩西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48195 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头渔场东北变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48196 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头渔场北变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48197 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48198 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主台区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48199 | 新沂     | PMS 草桥镇祠堂2号变    | 10       | 400       | 28          | 28              |
| 48200 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩主台区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48201 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48202 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48203 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48204 | 新沂     | PMS 草桥镇许场2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48205 | 新沂     | PMS 草桥镇房场养殖场变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48206 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48207 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48208 | 新沂     | PMS 草桥镇高场北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48209 | 新沂     | PMS 草桥镇所内2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48210 | 新沂     | PMS 草桥镇所内3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48211 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48212 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄北2号变           | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 48213 | 新沂     | PMS 草桥镇卢圩西2号            | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 48214 | 新沂     | 草桥镇双庄西变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48215 | 新沂     | 草桥镇陈庄2号台区               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48216 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄居民点蟹塘南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48217 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48218 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48219 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48220 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48221 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48222 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48223 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48224 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48225 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48226 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室4号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48227 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48228 | 新沂     | 草桥镇新建村主台区2号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48229 | 新沂     | 草桥镇周场北配变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48230 | 新沂     | PMS 草桥镇周西2号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48231 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场4号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48232 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场西配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48233 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头姜庄2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48234 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆西2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48235 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48236 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街南2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48237 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头王场2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48238 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐2号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48239 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头苗圩2号配变         | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 48240 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头沟群东配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48241 | 新沂     | PMS 草桥镇周场开发区3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48242 | 新沂     | PMS 草桥镇供电所配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48243 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北2号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48244 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场3号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48245 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄三队2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48246 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩西2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48247 | 新沂     | 草桥镇房场村巩楼2号配变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48248 | 新沂     | PMS 草桥镇南窑厂东配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48249 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48250 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主台区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48251 | 新沂     | PMS 草桥镇红石桥2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48252 | 新沂     | PMS 草桥镇后海2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48253 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂东2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48254 | 新沂     | PMS 草桥镇支部东配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48255 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥支部2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48256 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48257 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48258 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂北2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48259 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主台区3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48260 | 新沂     | PMS 草桥镇张庄2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48261 | 新沂     | PMS 草桥镇房场村巩场2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48262 | 新沂     | 草桥镇陈圩队3号配（新沂市）        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48263 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩3号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48264 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩公园配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48265 | 新沂     | PMS 草桥镇陈庄西配变（新沂市）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48266 | 新沂     | PMS 草桥镇许场3号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48267 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48268 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩西配变（新沂市）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48269 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48270 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48271 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48272 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48273 | 新沂     | PMS 草桥镇周东3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48274 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48275 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48276 | 新沂     | PMS 草桥镇孙场配变（新沂市）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48277 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48278 | 新沂     | PMS 新沂市草桥镇马场西2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48279 | 新沂     | PMS 草桥镇陆场2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48280 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场南配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48281 | 新沂     | 草桥镇温馨小区配变（新沂市）        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48282 | 新沂     | PMS 草桥镇高场西配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48283 | 新沂     | PMS 草桥镇街中2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48284 | 新沂     | PMS 草桥镇祠堂南配变（新沂市）   | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 48285 | 新沂     | PMS 草桥镇祠堂东配变        | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 48286 | 新沂     | PMS 草桥镇杨庄2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48287 | 新沂     | PMS 草桥镇街南3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48288 | 新沂     | PMS 草桥镇老街5号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48289 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48290 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆九十队2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48291 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩4号配变       | 10       | 400       | 88          | 88              |
| 48292 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48293 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群3号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48294 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群4号配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48295 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 48296 | 新沂     | PMS 草桥镇芦圩东2号配变      | 10       | 400       | 78          | 78              |
| 48297 | 新沂     | PMS 草桥镇卢圩西3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48298 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄3号配变       | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 48299 | 新沂     | PMS 草桥镇朱林庄2号配变      | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 48300 | 新沂     | 草桥镇新村2号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48301 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩5号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48302 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48303 | 新沂     | PMS 草桥镇花园配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48304 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48305 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48306 | 新沂     | PMS 草桥镇董庄北配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48307 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集东北配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48308 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48309 | 新沂     | PMS 草桥镇石碑配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48310 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48311 | 新沂     | PMS 草桥镇新建北配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48312 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48313 | 新沂     | PMS 草桥镇大街南2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48314 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48315 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48316 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩队4号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48317 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48318 | 新沂     | PMS 草桥镇许口2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48319 | 新沂     | PMS 草桥镇许口3号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48320 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南3号配变      | 10       | 400       | 139         | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48321 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄东2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48322 | 新沂     | PMS 草桥镇朱林庄3号配变   | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 48323 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南4号配变   | 10       | 400       | 97          | 97              |
| 48324 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48325 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄5号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48326 | 新沂     | PMS 草桥镇高场东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48327 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆九十队3号配变 | 10       | 400       | 21          | 21              |
| 48328 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48329 | 新沂     | PMS 草桥镇十里长廊配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48330 | 新沂     | 草桥镇宋场南变配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48331 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48332 | 新沂     | PMS 草桥镇马场2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48333 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48334 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48335 | 新沂     | PMS 草桥镇纪场配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48336 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村支部配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48337 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48338 | 新沂     | 草桥镇姜庄3号配变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48339 | 新沂     | PMS 草桥镇张场配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48340 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48341 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48342 | 新沂     | PMS 草桥镇鸭厂2号配变    | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 48343 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂林三队3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48344 | 新沂     | PMS 草桥镇巩楼3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48345 | 新沂     | 草桥镇支部3号配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48346 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48347 | 新沂     | PMS 草桥镇赵庄配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48348 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩商业街变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48349 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48350 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区南配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48351 | 新沂     | PMS 草桥镇后海3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48352 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48353 | 铜山     | 柳新镇唐沟圆盘道3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48354 | 新沂     | PMS 草桥镇周西3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48355 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟圆盘道2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48356 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩7号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48357 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟村9号变    | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 48358 | 新沂     | PMS 草桥镇王场东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48359 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟村10号变  | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 48360 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48361 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟圆盘道1号变 | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 48362 | 新沂     | PMS 草桥镇小朱场配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48363 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场10号变   | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 48364 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街4号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48365 | 铜山     | PMS 柳新镇电厂南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48366 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48367 | 铜山     | 柳新镇冯庄10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48368 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48369 | 铜山     | PMS 柳新镇学庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48370 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48371 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48372 | 新沂     | 草桥镇渔场3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48373 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48374 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48375 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄街道1号变  | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 48376 | 新沂     | PMS 草桥镇周东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48377 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48378 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48379 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48380 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48381 | 铜山     | 吴屯佳苑2配电室1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48382 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48383 | 铜山     | 吴屯佳苑1组合配电室1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48384 | 铜山     | PMS 柳新镇柳西三队变（新） | 10       | 400       | 91          | 91              |
| 48385 | 新沂     | PMS 草桥镇泗水农业2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48386 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家4号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48387 | 新沂     | 草桥镇泗水农业1号变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48388 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘6号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48389 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48390 | 铜山     | PMS 柳新镇范山2号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48391 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48392 | 铜山     | PMS 柳新镇太平周楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48393 | 新沂     | 草桥镇渔场8号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48394 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48395 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东1号变   | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 48396 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场7号变（新） | 10       | 400       | 291         | 291             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48397 | 铜山     | 柳新镇太平村西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48398 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48399 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家5号变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48400 | 新沂     | 窑湾教堂东箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48401 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48402 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48403 | 铜山     | PMS 益通茗苑环3箱变配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48404 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48405 | 铜山     | PMS 益通茗苑环1箱变配电变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48406 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点蟹塘2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48407 | 铜山     | PMS 益通茗苑环2箱变配电变压器  | 10       | 630       | 500         | 500             |
| 48408 | 铜山     | 柳新镇杨场11号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48409 | 新沂     | 草桥镇平板桥4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48410 | 铜山     | PMS 柳新镇蒋楼2号变（新）    | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 48411 | 新沂     | PMS 滨河家园1号箱变1配电变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48412 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48413 | 新沂     | PMS 滨河家园2号箱变2配电变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48414 | 铜山     | PMS 柳新镇蒋楼3号变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48415 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48416 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩2号变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48417 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48418 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼1号变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48419 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48420 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄3号变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48421 | 铜山     | 柳新镇闫小庄变新           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48422 | 铜山     | 柳新镇魏庄9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48423 | 铜山     | PMS 柳新镇天齐韩庄变（新）    | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 48424 | 铜山     | PMS 柳新镇街道3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48425 | 铜山     | PMS 柳新镇街道2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48426 | 铜山     | 柳新镇供电所11号变（新）      | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 48427 | 铜山     | PMS 柳新镇李庄街道2号变     | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 48428 | 铜山     | PMS 柳新镇黑璋10号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48429 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘16号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48430 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄11号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48431 | 铜山     | 柳新镇中口9号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48432 | 铜山     | PMS 柳新镇祁楼村东变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48433 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄12号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48434 | 铜山     | PMS 柳新镇天齐开发区变      | 10       | 400       | 238         | 238             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48435 | 铜山     | PMS 柳新镇吴楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48436 | 铜山     | 柳新镇陈塘15号变       | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 48437 | 铜山     | 柳新镇李场5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48438 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48439 | 铜山     | 柳新镇垞城5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48440 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄东变     | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 48441 | 铜山     | PMS 沿湖镇单楼村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48442 | 铜山     | 柳新镇杨场12号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48443 | 铜山     | 沿湖镇东王庄村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48444 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48445 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村3号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 48446 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿北村1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48447 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48448 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48449 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿西村2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48450 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿西村1变  | 10       | 630       | 498         | 498             |
| 48451 | 铜山     | PMS 柳新镇供电所8号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48452 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48453 | 铜山     | 柳新镇东城6号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48454 | 铜山     | 柳新镇陈塘20号变       | 10       | 400       | 87          | 87              |
| 48455 | 铜山     | 柳新镇电厂门口变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48456 | 铜山     | 金铂澜湾2配4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48457 | 铜山     | 金铂澜湾2配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48458 | 铜山     | 金铂澜湾1配4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 48459 | 铜山     | 金铂澜湾1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48460 | 铜山     | 柳新镇街道西变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48461 | 铜山     | 柳新镇垞南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48462 | 铜山     | 柳新镇孙庄10号变       | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 48463 | 铜山     | 柳新镇李庄18号变       | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 48464 | 铜山     | 柳新镇陈塘19号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48465 | 铜山     | 柳新镇冯庄14号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48466 | 铜山     | 柳新镇柳新十队6号变      | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 48467 | 铜山     | 柳新镇大口村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48468 | 铜山     | 柳新镇高速出口变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48469 | 铜山     | 柳新镇供电所21号变      | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 48470 | 铜山     | 柳新镇柳东6号变        | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 48471 | 铜山     | 柳新镇苏苑西区变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48472 | 铜山     | 柳新镇陈塘18号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48473 | 铜山     | 柳新镇杨场14号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48474 | 铜山     | 柳新镇刘台村9号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48475 | 铜山     | 柳新镇魏庄10号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48476 | 铜山     | 柳新镇冯庄13号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48477 | 铜山     | 柳新镇刘台村11号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48478 | 铜山     | 渔民上岸1组合配1变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 48479 | 铜山     | 渔民上岸1组合配4变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 48480 | 铜山     | 柳新镇鑫天花园变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48481 | 铜山     | 柳新镇供电所20号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48482 | 铜山     | 柳新镇黄屯南变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48483 | 铜山     | 春秋玉阙小区2配3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48484 | 铜山     | 春秋玉阙小区2配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48485 | 铜山     | 春秋玉阙小区2配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48486 | 铜山     | 春秋玉阙小区2配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48487 | 铜山     | 春秋玉阙小区1配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48488 | 铜山     | 春秋玉阙小区1配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 48489 | 铜山     | 柳新镇孙庄9号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48490 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48491 | 铜山     | 沿湖镇姚楼村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48492 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48493 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑大队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48494 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48495 | 铜山     | 柳新镇苏家村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48496 | 铜山     | PMS 柳新镇范山村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48497 | 铜山     | PMS 柳新镇马楼3号变    | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 48498 | 铜山     | 柳新镇供电所13号变      | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 48499 | 铜山     | PMS 柳新镇唐沟5号变    | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 48500 | 铜山     | 柳新镇供电所14号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48501 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家钮庄变    | 10       | 400       | 92          | 92              |
| 48502 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村市场变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48503 | 铜山     | 柳泉镇王村台7变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48504 | 铜山     | 柳泉镇宋店村台7变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48505 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相后孟村台7变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48506 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村1台7号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48507 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村单相变   | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 48508 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48509 | 铜山     | 柳泉镇前相西山单相变      | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 48510 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩单相变    | 10       | 30        | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48511 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48512 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48513 | 铜山     | PMS 柳泉镇北村村1号变      | 10       | 160       | 111         | 111             |
| 48514 | 铜山     | 柳泉镇套里村3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48515 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48516 | 铜山     | 柳泉镇塔山村南山变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48517 | 铜山     | 柳泉镇关路村南山变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48518 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48519 | 铜山     | 柳泉镇伊楼村1号变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48520 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变5号变      | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 48521 | 铜山     | 柳泉镇山西村1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48522 | 铜山     | 柳泉镇关路村东南山变         | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 48523 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村一队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48524 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂村变       | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 48525 | 铜山     | PMS 柳泉镇韦泉八九队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48526 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48527 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48528 | 铜山     | 柳泉镇大冯村4号变          | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 48529 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48530 | 铜山     | 柳泉镇望马村变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48531 | 铜山     | PMS 柳泉九队单相变        | 10       | 30        | 0           | 0               |
| 48532 | 铜山     | 柳泉镇前停村小新庄变         | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 48533 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝全村1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48534 | 铜山     | 柳泉镇涝泉村西山变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48535 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48536 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48537 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48538 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡九队变       | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 48539 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48540 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山子村变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 48541 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子南山村变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48542 | 铜山     | 柳泉镇王林村村北山变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48543 | 铜山     | 柳泉镇西关路村变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48544 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变2号变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48545 | 铜山     | 柳泉镇柳泉镇2号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48546 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村变            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48547 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村 3 号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48548 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村1号变      | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48549 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48550 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48551 | 铜山     | 柳泉镇八丁村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48552 | 铜山     | PMS 柳泉镇蔡园村台变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48553 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村3号变      | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 48554 | 铜山     | 柳泉镇北村村变            | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 48555 | 铜山     | 柳泉镇大冯村变            | 10       | 400       | 220         | 220             |
| 48556 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48557 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48558 | 铜山     | 柳泉镇南马村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48559 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48560 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停西南岗变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48561 | 铜山     | 柳泉镇前停东山村变          | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48562 | 铜山     | PMS 柳泉镇十户城村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48563 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48564 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁南山村变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48565 | 铜山     | 柳泉镇塔山村1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48566 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48567 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48568 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村南1号变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48569 | 铜山     | 柳泉镇小山北村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48570 | 铜山     | PMS 柳泉镇后相村5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48571 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48572 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村下孔变      | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 48573 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48574 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48575 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯村2号变      | 10       | 250       | 65          | 65              |
| 48576 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电所站变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48577 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48578 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂南山变      | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 48579 | 铜山     | 柳泉镇前杨村台变           | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 48580 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村1号变      | 10       | 400       | 4           | 4               |
| 48581 | 铜山     | PMS 柳泉镇后湾村变        | 10       | 315       | 104         | 104             |
| 48582 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家望马村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48583 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48584 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48585 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48586 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村南变       | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48587 | 铜山     | 柳泉镇辛家村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48588 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48589 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48590 | 铜山     | 柳泉镇西马村变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48591 | 铜山     | 柳泉镇饶山村1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48592 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯庄山西村变   | 10       | 200       | 64          | 64              |
| 48593 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48594 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯村1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48595 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯村西六队变   | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 48596 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村东山变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48597 | 铜山     | PMS 柳泉镇塔山村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48598 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48599 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48600 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村1号变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 48601 | 铜山     | PMS 柳泉镇政府门北变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48602 | 铜山     | 柳泉镇柳泉三里桥村变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48603 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48604 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48605 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子东山村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48606 | 铜山     | 柳泉镇西相村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48607 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48608 | 铜山     | PMS 柳泉镇前杨村1号变    | 10       | 200       | 137         | 137             |
| 48609 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48610 | 铜山     | 柳泉镇西马村3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48611 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48612 | 铜山     | PMS 柳泉镇塔山村3号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48613 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48614 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48615 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村2变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48616 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48617 | 铜山     | PMS 柳泉镇后湾村1号变    | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 48618 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂村南山1号变 | 10       | 200       | 87          | 87              |
| 48619 | 铜山     | 柳泉镇大冯村5号变        | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 48620 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48621 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48622 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村2号变    | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 48623 | 铜山     | 柳泉镇柳泉桥南单变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48624 | 铜山     | 柳泉镇高皇村5号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48625 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停小新庄1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48626 | 铜山     | PMS 柳泉镇后停庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48627 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48628 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48629 | 铜山     | 柳泉镇王林村1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48630 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48631 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48632 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村南山1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48633 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48634 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48635 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48636 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48637 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变11号变  | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 48638 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48639 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂村1号变  | 10       | 400       | 32          | 32              |
| 48640 | 铜山     | PMS 柳泉镇前杨村2变    | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 48641 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室1变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48642 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48643 | 新沂     | 草桥镇花园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48644 | 新沂     | 草桥镇堰头杨庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48645 | 新沂     | 新沂市草桥镇马场南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48646 | 新沂     | 草桥镇堰头村支部配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48647 | 新沂     | 草桥镇巩场3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48648 | 新沂     | 草桥镇草桥村许场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48649 | 新沂     | 草桥镇红桥2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48650 | 新沂     | 草桥镇许荒变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48651 | 新沂     | 草桥镇红桥1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48652 | 新沂     | 草桥镇牛滩电站         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48653 | 新沂     | 草桥镇草桥村东湖变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48654 | 新沂     | 草桥镇林庄北3号变       | 10       | 400       | 17          | 17              |
| 48655 | 新沂     | 草桥镇牛滩蟹塘2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48656 | 新沂     | 草桥镇六支渠变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48657 | 新沂     | 草桥镇周场3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48658 | 新沂     | 草桥镇新建村纺织厂配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48659 | 新沂     | 草桥镇大街南3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48660 | 新沂     | 草桥镇石碑2配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48661 | 新沂     | 草桥镇卢圩孟庄变        | 10       | 400       | 142         | 142             |
| 48662 | 新沂     | 草桥镇董庄北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48663 | 新沂     | 草桥镇王帆北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48664 | 新沂     | 草桥镇宋场村5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48665 | 新沂     | 草桥镇曹场村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48666 | 新沂     | 高场集中区1变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48667 | 新沂     | 高场集中区2变压器       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48668 | 新沂     | 10kV草桥镇林庄小区西变压器 | 10       | 630       | 412         | 412             |
| 48669 | 新沂     | 10kV草桥镇林庄小区东变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48670 | 新沂     | 10kV草桥镇沟群小区西变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 48671 | 新沂     | 10kV草桥镇沟群小区东变压器 | 10       | 630       | 331         | 331             |
| 48672 | 新沂     | 草桥镇巩场台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48673 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂红石桥台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48674 | 新沂     | PMS 草桥镇芦圩东台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48675 | 新沂     | PMS 草桥镇苗圩台变     | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 48676 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48677 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48678 | 新沂     | 草桥镇巩楼台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48679 | 新沂     | PMS 草桥镇夹河台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48680 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48681 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48682 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48683 | 新沂     | PMS 草桥镇新站址台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48684 | 新沂     | 草桥镇周场主台变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48685 | 新沂     | PMS 草桥镇沙塘台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48686 | 新沂     | PMS 草桥镇桥西一队台变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48687 | 新沂     | 草桥镇张家口台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48688 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场渔场台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48689 | 新沂     | 草桥镇大街西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48690 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩蟹塘台变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48691 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48692 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆东北台变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48693 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主台变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48694 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄桥头台变   | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 48695 | 新沂     | PMS 草桥镇朱林庄台变    | 10       | 200       | 70          | 70              |
| 48696 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48697 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄北台变    | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 48698 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐台变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48699 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群台变     | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 48700 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48701 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点蟹塘台变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 48702 | 新沂     | 草桥镇林场台变        | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 48703 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场东台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48704 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北台变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48705 | 新沂     | PMS 草桥镇周东2号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48706 | 新沂     | 草桥镇陈圩2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48707 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩3号变   | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 48708 | 新沂     | PMS 邵店悦集蔬菜合作社  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48709 | 新沂     | PMS 邵店联合民营开发区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48710 | 新沂     | 邵店汇源北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48711 | 新沂     | 邵店汇源南变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 48712 | 新沂     | PMS 邵店刘冲新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48713 | 新沂     | PMS 邵店沂北新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48714 | 新沂     | PMS 邵店政府新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48715 | 新沂     | PMS 邵店东鲍东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48716 | 新沂     | 邵店东鲍小圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48717 | 新沂     | PMS 邵店西鲍安置点    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48718 | 新沂     | PMS 邵店镇沐河新村综合变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48719 | 新沂     | PMS 邵店邵西新村综合变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48720 | 新沂     | 邵店联合西变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 48721 | 新沂     | PMS 邵店联合东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48722 | 新沂     | 邵店果园变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48723 | 新沂     | PMS 邵店西鲍东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48724 | 新沂     | 邵店西鲍西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48725 | 新沂     | 邵店夏庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48726 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48727 | 新沂     | PMS 邵店许墩变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48728 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48729 | 新沂     | PMS 邵店龙潭变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48730 | 新沂     | PMS 邵店朱圩西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48731 | 新沂     | PMS 邵店董庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48732 | 新沂     | 邵店丁圩变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48733 | 新沂     | 邵店联合北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48734 | 新沂     | PMS 邵店小五组变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48735 | 新沂     | 邵店刘冲曹圩         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48736 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48737 | 新沂     | PMS 邵店悦集村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48738 | 新沂     | PMS 邵店悦集盐槽变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48739 | 新沂     | PMS 邵店悦集油坊西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48740 | 新沂     | PMS 邵店黄集变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48741 | 新沂     | 邵店邵西大棚变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48742 | 新沂     | 邵店中心小学单相变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48743 | 新沂     | PMS 邵店中学变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48744 | 新沂     | 邵店镇南路单相变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48745 | 新沂     | PMS 邵店府前路步行街     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 48746 | 新沂     | PMS 邵店安泰变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48747 | 新沂     | PMS 邵店粮管所变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48748 | 新沂     | PMS 邵店开发区变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48749 | 新沂     | 邵店安集变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48750 | 新沂     | PMS 邵店孙里变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48751 | 新沂     | 邵店新庄东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48752 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48753 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48754 | 新沂     | PMS 邵店东条河变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48755 | 新沂     | PMS 邵店口头变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48756 | 新沂     | PMS 邵店小庙圩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48757 | 新沂     | PMS 邵店吴集陆庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48758 | 新沂     | PMS 邵店吴集中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48759 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48760 | 新沂     | PMS 邵店前方圩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48761 | 新沂     | PMS 邵店方圩后变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48762 | 新沂     | PMS 邵店政府变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48763 | 新沂     | PMS 邵店徐圩三队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48764 | 新沂     | PMS 邵店西鲍中        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48765 | 新沂     | PMS 邵店陈圩村新化台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48766 | 新沂     | PMS 邵店庙庄02号台变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48767 | 新沂     | PMS 邵店悦集三组台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48768 | 新沂     | PMS 邵店悦集七组台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48769 | 新沂     | PMS 邵店东鲍懂庄02号台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48770 | 新沂     | PMS 邵店联合中台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48771 | 新沂     | PMS 邵店朱圩南台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48772 | 新沂     | PMS 邵店镇沭河村果园02号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48773 | 新沂     | PMS 邵店镇小马庄台变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48774 | 新沂     | PMS 邵店陈堰蔬菜基地台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48775 | 新沂     | PMS 邵店叶海花卉基地台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48776 | 新沂     | PMS 邵店夏庄2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48777 | 新沂     | PMS 邵店街南            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48778 | 新沂     | PMS 邵店油坊            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48779 | 新沂     | PMS 邵店陈刘2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48780 | 新沂     | PMS 邵店朱庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48781 | 新沂     | PMS 邵店邵西新庄          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48782 | 新沂     | 邵店叶海二组变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48783 | 新沂     | PMS 邵店后方圩西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48784 | 新沂     | 邵店悦集花木基地变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48785 | 新沂     | PMS 邵店联合南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48786 | 新沂     | 邵店供电所北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48787 | 新沂     | PMS 邵店街西新变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48788 | 新沂     | PMS 邵店村东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48789 | 新沂     | 邵店供电所北2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48790 | 新沂     | PMS 邵店街北2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48791 | 新沂     | PMS 邵店街北3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48792 | 新沂     | PMS 邵店街北5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48793 | 新沂     | PMS 邵店街南2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48794 | 新沂     | PMS 邵店街西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48795 | 新沂     | PMS 邵店开发区2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48796 | 新沂     | PMS 邵店市场2号台变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48797 | 新沂     | PMS 10KV邵南线吴集东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48798 | 新沂     | PMS 邵店新庄3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48799 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村6号变       | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 48800 | 新沂     | PMS 邵店龙潭2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48801 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48802 | 新沂     | PMS 邵店许墩2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48803 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村东山变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48804 | 新沂     | PMS 邵店联合花木基地变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48805 | 铜山     | 柳泉镇西南岗1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48806 | 新沂     | PMS 邵店安集中配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48807 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48808 | 新沂     | PMS 邵店方圩陈庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48809 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48810 | 新沂     | PMS 邵店方圩花木基地配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48811 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48812 | 新沂     | 邵店后方圩东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48813 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯村3号变       | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 48814 | 新沂     | 邵店徐州新沂10KV邵南线陆庄2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48815 | 铜山     | PMS 柳泉镇大冯村6号变         | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 48816 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡一队2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48817 | 新沂     | PMS 邵店邵西产业园1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48818 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村北山变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48819 | 新沂     | PMS 邵南线邵西产业园2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48820 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村东山变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48821 | 新沂     | PMS 邵店沂北东配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48822 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48823 | 新沂     | PMS 邵店邵南线叶海二组配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48824 | 铜山     | PMS 柳泉镇塔山村2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48825 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄西配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48826 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂村东变         | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 48827 | 新沂     | 邵南线吴集庙庄3号配变（新沂市）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48828 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村九队1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48829 | 新沂     | 邵店安集庙庄配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48830 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48831 | 新沂     | 邵店吴集中2号邵店配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48832 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48833 | 新沂     | 邵店安泰2号配变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48834 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48835 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村花木基地变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48836 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48837 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48838 | 铜山     | 柳泉镇前杨村3号变             | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 48839 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48840 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48841 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48842 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家周庄村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48843 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48844 | 铜山     | 柳泉镇铁庄村1号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48845 | 新沂     | PMS 邵店悦集八组配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48846 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48847 | 新沂     | 邵店悦集4号南配变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48848 | 铜山     | PMS 柳泉镇蔡园村2号变         | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 48849 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48850 | 新沂     | PMS 邵店悦集3号南配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48851 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店村东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48852 | 新沂     | PMS 邵店丁圩3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48853 | 铜山     | 柳泉镇后孟村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48854 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48855 | 铜山     | PMS 柳泉镇后湾村2号变   | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 48856 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48857 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48858 | 新沂     | PMS 邵店友谊小区配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48859 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48860 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48861 | 新沂     | PMS 邵店菜园东2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48862 | 铜山     | PMS 柳泉镇西南岗村3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48863 | 新沂     | PMS 邵店悦集2号南配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48864 | 新沂     | PMS 邵店悦集九组配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48865 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48866 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48867 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48868 | 新沂     | 邵店龙潭3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48869 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变20号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48870 | 新沂     | PMS 邵店西鲍北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48871 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48872 | 新沂     | PMS 邵店夏庄东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48873 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村10号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48874 | 新沂     | PMS 邵店小五组2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48875 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48876 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48877 | 新沂     | PMS 邵店沂北村5号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48878 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48879 | 新沂     | PMS 邵店汇园北3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48880 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48881 | 新沂     | 邵北线联合西3号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48882 | 铜山     | PMS 柳泉镇塔山村南山1号变 | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 48883 | 新沂     | 邵店联合西2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48884 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48885 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48886 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48887 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48888 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48889 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48890 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西中配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48891 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48892 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48893 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村南变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48894 | 新沂     | PMS 邵店沂北村4号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48895 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48896 | 新沂     | PMS 邵店吴集中3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48897 | 铜山     | PMS 柳泉镇山西村2号变         | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 48898 | 新沂     | PMS 邵店悦集北配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48899 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48900 | 新沂     | 邵店徐圩三组3号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48901 | 新沂     | PMS 邵店东条河2号变配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48902 | 铜山     | PMS 柳泉镇望马村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48903 | 新沂     | PMS 邵店沂北村3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48904 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48905 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48906 | 铜山     | 柳泉镇南马村3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48907 | 新沂     | PMS 邵店小叶海2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48908 | 铜山     | PMS 柳泉镇北村村2号变         | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 48909 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48910 | 铜山     | PMS 柳泉镇西村村1号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48911 | 新沂     | PMS 邵店老庄村2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48912 | 铜山     | PMS 柳泉镇石佛山村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48913 | 新沂     | PMS 邵店老庄村3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48914 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48915 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48916 | 铜山     | PMS 柳泉镇韦泉村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48917 | 新沂     | PMS 邵店红军花木配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48918 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48919 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48920 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48921 | 新沂     | PMS 邵店果园新区2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48922 | 铜山     | 柳泉镇前相东山村2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48923 | 铜山     | 柳泉镇蔡园村1号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48924 | 新沂     | PMS 邵店西鲍村配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48925 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村7号变         | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 48926 | 新沂     | PMS 新沂市10KV邵南线吴集庙庄南配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48927 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变13号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48928 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48929 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48930 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48931 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变15号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48932 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48933 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变17号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48934 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48935 | 铜山     | PMS 柳泉镇后湾村3号变     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 48936 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48937 | 铜山     | PMS 柳泉镇后湾村4号变     | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 48938 | 新沂     | 邵店果园沐河古栗产业园配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48939 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48940 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48941 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48942 | 铜山     | 柳泉镇前相村1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48943 | 新沂     | 邵店西鲍农垦1号配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48944 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48945 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48946 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48947 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48948 | 铜山     | PMS 柳泉镇北村村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48949 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48950 | 铜山     | PMS 柳泉镇西官路村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48951 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦4号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48952 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48953 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48954 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48955 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48956 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48957 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48958 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48959 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48960 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村3变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48961 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48962 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48963 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48964 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48965 | 新沂     | 10kV沂沐茗苑1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48966 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 48967 | 新沂     | 10kV沂沭茗苑1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 48968 | 铜山     | PMS 柳泉镇三张茂村南山2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48969 | 新沂     | PMS 邵店名府2期配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48970 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48971 | 新沂     | PMS 邵店名府1期配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48972 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48973 | 新沂     | PMS 邵店政府北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48974 | 新沂     | PMS 邵北店刘冲农垦变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48975 | 新沂     | PMS 邵店村快乐小区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48976 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48977 | 新沂     | 邵店菜园产业园变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 48978 | 铜山     | 柳泉镇石佛山村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48979 | 新沂     | 邵店西鲍北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48980 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48981 | 新沂     | 邵店刘冲村2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48982 | 铜山     | PMS 柳泉镇北村村4号变     | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 48983 | 新沂     | 邵店庙庄3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48984 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48985 | 新沂     | 邵店夏庄3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48986 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48987 | 新沂     | 邵店中学2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48988 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村8号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48989 | 新沂     | 邵店老庄村北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48990 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉八队变新增    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48991 | 新沂     | 邵店沭河集居区1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48992 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48993 | 新沂     | PMS 邵店菜园东台变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48994 | 铜山     | PMS 柳泉镇蔡园村4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 48995 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店一队变新增    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48996 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48997 | 铜山     | 柳泉镇后孟村变新增         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48998 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马小王家村变新增  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 48999 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村1号变(新)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49000 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村2号变(新) | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49001 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林井山村变(新)  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49002 | 铜山     | 柳泉镇柳泉林场单相变(新)     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49003 | 铜山     | PMS 柳泉镇望马桥村变(新)   | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 49004 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村变(新)    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49005 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49006 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村九队变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49007 | 铜山     | PMS 柳泉镇北村村台7号变（新） | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 49008 | 铜山     | PMS 柳泉镇高皇村4号变（新）  | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 49009 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49010 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49011 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49012 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49013 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡前郑村变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49014 | 铜山     | 柳泉镇王村村1号变（新）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49015 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49016 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49017 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49018 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变19号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49019 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49020 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村村北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49021 | 铜山     | PMS 柳泉镇井山村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49022 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49023 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49024 | 铜山     | PMS 柳泉镇王村三相变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49025 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49026 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变23号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49027 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49028 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变21号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49029 | 铜山     | 柳泉镇塔山村5号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49030 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村南山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49031 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49032 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49033 | 铜山     | PMS 柳泉镇前杨村4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49034 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村东山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49035 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变18号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49036 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49037 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村东山1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49038 | 铜山     | 柳泉镇公用变16号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49039 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49040 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郑村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49041 | 铜山     | 柳泉镇中学南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49042 | 铜山     | 柳泉镇新庄村7号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49043 | 铜山     | 西相村万亩方变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49044 | 铜山     | 柳泉镇韦泉村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49045 | 铜山     | 柳泉镇后张家村北1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49046 | 铜山     | 柳泉镇北墩村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49047 | 铜山     | 柳泉镇西关路村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49048 | 铜山     | 柳泉镇套里村8号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49049 | 铜山     | 柳泉镇套里村9号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49050 | 铜山     | 柳泉镇西相村二河头1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49051 | 铜山     | 柳泉镇西村村2号变     | 10       | 400       | 67          | 67              |
| 49052 | 铜山     | 柳泉镇套里东山村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49053 | 铜山     | 柳泉镇塔山村6号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49054 | 铜山     | 柳泉镇大冯村8号变     | 10       | 400       | 234         | 234             |
| 49055 | 铜山     | 柳泉镇新庄村6号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49056 | 铜山     | 柳泉镇塔山村7号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49057 | 铜山     | 柳泉镇南马村6号变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 49058 | 铜山     | 柳泉镇东马村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49059 | 铜山     | 柳泉镇孔家村4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49060 | 铜山     | 柳泉镇东关路村4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49061 | 铜山     | 柳泉镇大冯村9号变     | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 49062 | 铜山     | 柳泉镇三张茂村2号变    | 10       | 400       | 229         | 229             |
| 49063 | 铜山     | 柳泉镇前亭村农集区11变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49064 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变7号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49065 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变6号变 | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 49066 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变8号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49067 | 铜山     | PMS 柳泉镇西村村变   | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 49068 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49069 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49070 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49071 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49072 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49073 | 铜山     | 柳泉镇南马村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49074 | 铜山     | 棠张镇跃进小区5变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49075 | 铜山     | 棠张镇跃进小区4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49076 | 铜山     | 棠张镇区8号变       | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 49077 | 铜山     | 棠张镇魏河村1号变     | 10       | 250       | 171         | 171             |
| 49078 | 铜山     | 棠张镇魏河村2号变     | 10       | 250       | 171         | 171             |
| 49079 | 铜山     | 棠张镇卢上村东变      | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 49080 | 铜山     | 棠张镇晁湖村北变      | 10       | 200       | 79          | 79              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49081 | 铜山     | 棠张镇跃进村1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49082 | 铜山     | 棠张镇郭湖村2号变     | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 49083 | 铜山     | 棠张镇学庄村变       | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 49084 | 铜山     | 棠张镇学庄村2号变     | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 49085 | 铜山     | 棠张镇杜庄变        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 49086 | 铜山     | PMS 棠张镇沙庄村1号变 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 49087 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村1号变 | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 49088 | 铜山     | PMS 棠张镇张庄村变   | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 49089 | 铜山     | 棠张镇马庄村变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49090 | 铜山     | PMS 棠张镇双井东变   | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 49091 | 铜山     | 棠张镇铁营村4号变     | 10       | 315       | 69          | 69              |
| 49092 | 铜山     | PMS 棠张镇果园村1号变 | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 49093 | 铜山     | PMS 棠张镇前铁营东变  | 10       | 400       | 101         | 101             |
| 49094 | 铜山     | 棠张镇铁营村变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 49095 | 铜山     | 棠张镇后谷堆村变      | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 49096 | 铜山     | 棠张镇前谷堆1号变     | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 49097 | 铜山     | 棠张镇前进村北变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49098 | 铜山     | 棠张镇高窑中变       | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 49099 | 铜山     | 棠张镇河东村变       | 10       | 315       | 52          | 52              |
| 49100 | 铜山     | PMS 棠张镇后谢东变   | 10       | 315       | 114         | 114             |
| 49101 | 铜山     | 棠张镇跃进西变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49102 | 铜山     | 棠张镇后郎村东变      | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 49103 | 铜山     | PMS 棠张镇喻庄村变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 49104 | 铜山     | 棠张镇刘塘村变       | 10       | 315       | 74          | 74              |
| 49105 | 铜山     | PMS 棠张镇刘塘村南韩变 | 10       | 315       | 141         | 141             |
| 49106 | 铜山     | 棠张镇刘庄4号变      | 10       | 315       | 218         | 218             |
| 49107 | 铜山     | PMS 棠张镇前谷堆村变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49108 | 铜山     | PMS 棠张镇夏湖村变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49109 | 铜山     | 棠张镇前谷堆2号变     | 10       | 200       | 127         | 127             |
| 49110 | 铜山     | PMS 棠张镇新庄东变   | 10       | 250       | 187         | 187             |
| 49111 | 铜山     | PMS 棠张镇刘塘村2号变 | 10       | 315       | 108         | 108             |
| 49112 | 铜山     | PMS 棠张镇刘塘村西变  | 10       | 315       | 237         | 237             |
| 49113 | 铜山     | 棠张镇区7变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49114 | 铜山     | 棠张镇镇区1号变      | 10       | 630       | 467         | 467             |
| 49115 | 铜山     | PMS 棠张镇棠张村变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49116 | 铜山     | 棠张镇棠张村1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49117 | 铜山     | PMS 棠张镇市场东变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49118 | 铜山     | 棠张镇宋桥村变       | 10       | 315       | 244         | 244             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49119 | 铜山     | 棠张镇田河村变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49120 | 铜山     | 棠张镇跃进村东变      | 10       | 400       | 264         | 264             |
| 49121 | 铜山     | PMS 棠张镇夏湖村1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49122 | 铜山     | 棠张镇铁营村1号变     | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 49123 | 铜山     | PMS 棠张镇刘庄村3号变 | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 49124 | 铜山     | 棠张镇夏湖村西变      | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 49125 | 铜山     | PMS 棠张镇张庄村1号变 | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 49126 | 铜山     | 棠张镇后谷堆2号变     | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 49127 | 铜山     | PMS 棠张镇马兰村3号变 | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 49128 | 铜山     | PMS 棠张镇马兰村1号变 | 10       | 500       | 345         | 345             |
| 49129 | 铜山     | 棠张镇区4变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49130 | 铜山     | 棠张镇文庙村变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49131 | 铜山     | PMS 棠张镇崔庄村变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 49132 | 铜山     | 棠张镇贾庄村变       | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 49133 | 铜山     | PMS 棠张镇马兰村变   | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 49134 | 铜山     | 棠张镇宋桥4号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49135 | 铜山     | 棠张镇桃楼村北变      | 10       | 200       | 106         | 106             |
| 49136 | 铜山     | PMS 棠张镇宋桥村2号变 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49137 | 铜山     | 棠张镇魏河村3号变     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 49138 | 铜山     | PMS 棠张镇前谷堆东变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49139 | 铜山     | 棠张镇棠张村南变      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 49140 | 铜山     | 棠张镇学庄村南变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49141 | 铜山     | 硕丰雅居组合配2变     | 10       | 630       | 469         | 469             |
| 49142 | 铜山     | 硕丰雅居1号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49143 | 铜山     | 硕丰雅居组合配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49144 | 铜山     | 硕丰雅居2号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49145 | 铜山     | 棠张镇宋桥村7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49146 | 铜山     | 棠张镇田河村北变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49147 | 铜山     | 棠张镇镇区2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49148 | 铜山     | 棠张镇镇区南变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49149 | 铜山     | PMS 棠张镇牌坊村东曹变 | 10       | 400       | 238         | 238             |
| 49150 | 铜山     | PMS 棠张镇文庙村2号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49151 | 铜山     | 棠张镇刘庄2号变      | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 49152 | 铜山     | PMS 棠张镇市场1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49153 | 新沂     | PMS 邵店供电所台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49154 | 新沂     | 邵店街南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49155 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49156 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49157 | 新沂     | PMS 邵店叶海后圩台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49158 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49159 | 新沂     | PMS 邵店老庄村台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49160 | 新沂     | PMS 邵店老庄西台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49161 | 新沂     | PMS 邵店刘冲崔圩台变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49162 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49163 | 新沂     | 邵店悦集南台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49164 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49165 | 新沂     | PMS 邵店小叶海台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49166 | 新沂     | PMS 邵店小南圩台变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49167 | 新沂     | PMS 邵店沂北村台变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49168 | 新沂     | PMS 邵店徐圩一组台变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49169 | 新沂     | PMS 邵店市场台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49170 | 新沂     | PMS 邵店街北台变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49171 | 新沂     | PMS 邵店镇街西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49172 | 新沂     | PMS 邵店菜园西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49173 | 新沂     | PMS 邵店示范园    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49174 | 新沂     | PMS 邵店粮管所2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49175 | 新沂     | PMS 邵店供电所2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49176 | 新沂     | 阿湖爱民单相变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49177 | 新沂     | PMS 黑埠新区东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49178 | 新沂     | PMS 阿湖所南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49179 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49180 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49181 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北单变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49182 | 新沂     | 阿湖街南2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49183 | 新沂     | 阿湖黑埠东变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49184 | 新沂     | 阿湖中沟示范园2号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49185 | 新沂     | 阿湖哈庄东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49186 | 新沂     | PMS 阿湖3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49187 | 新沂     | 阿湖6号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 49188 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49189 | 新沂     | PMS 阿湖北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49190 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49191 | 新沂     | PMS 阿湖政府路2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49192 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49193 | 新沂     | PMS 阿湖和平北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49194 | 新沂     | PMS 阿湖街南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49195 | 新沂     | 阿湖爱民北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49196 | 新沂     | 阿湖爱民南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49197 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49198 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖新区变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 49199 | 新沂     | 阿湖后旺变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49200 | 新沂     | 阿湖岭东中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49201 | 新沂     | PMS 阿湖周庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49202 | 新沂     | 阿湖三里示范园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49203 | 新沂     | 阿湖桃园变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49204 | 新沂     | PMS 阿湖小学变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49205 | 新沂     | PMS 阿湖岭东北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49206 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49207 | 新沂     | 阿湖西黄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49208 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49209 | 新沂     | 阿湖后沟西单相变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49210 | 新沂     | 阿湖条河东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49211 | 新沂     | 阿湖条河西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49212 | 新沂     | 阿湖前沟单相变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49213 | 新沂     | 阿湖中沟变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49214 | 新沂     | 阿湖后沟变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49215 | 新沂     | 阿湖镇练马变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49216 | 新沂     | 阿湖马庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49217 | 新沂     | 阿湖黄柏变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49218 | 新沂     | 阿湖哈庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49219 | 新沂     | 阿湖桃岭南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49220 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49221 | 新沂     | 阿湖古村北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49222 | 新沂     | PMS 阿湖古村南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49223 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九工业园变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49224 | 新沂     | PMS 阿湖增元变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49225 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49226 | 新沂     | PMS 阿湖古村北新区变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49227 | 新沂     | PMS 阿湖小白马变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49228 | 新沂     | PMS 阿湖大白马变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49229 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49230 | 新沂     | PMS 阿湖古村南新区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49231 | 新沂     | PMS 阿湖岭东新区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49232 | 新沂     | PMS 阿湖三里北新区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49233 | 新沂     | PMS 阿湖新街变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49234 | 新沂     | PMS 阿湖东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49235 | 新沂     | PMS 阿湖新庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49236 | 新沂     | PMS 阿湖三里东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49237 | 新沂     | 阿湖新岭变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49238 | 新沂     | 阿湖墩新南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49239 | 新沂     | 阿湖墩新西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49240 | 新沂     | 阿湖墩新北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49241 | 新沂     | 阿湖周洼变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 49242 | 新沂     | 阿湖蒋马南变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 49243 | 新沂     | 阿湖前沟变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49244 | 新沂     | 阿湖菜市场变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49245 | 新沂     | PMS 阿湖政府路变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49246 | 新沂     | 阿湖黑埠街南变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 49247 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49248 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49249 | 新沂     | 阿湖双池北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49250 | 新沂     | PMS 阿湖双池中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49251 | 新沂     | 阿湖双池南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49252 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49253 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49254 | 新沂     | 阿湖林头变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49255 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49256 | 新沂     | 阿湖蒋马东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49257 | 新沂     | 阿湖蒋马北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49258 | 新沂     | PMS 阿湖大街北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49259 | 新沂     | PMS 阿湖水晶路变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49260 | 新沂     | PMS 阿湖南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49261 | 新沂     | 阿湖练马南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49262 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49263 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49264 | 新沂     | PMS 阿湖和平西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49265 | 新沂     | PMS 阿湖和平南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49266 | 新沂     | 阿湖黑埠村西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49267 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49268 | 新沂     | 阿湖蒋马南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49269 | 新沂     | PMS 雷庄新区2变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49270 | 新沂     | 阿湖练马北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49271 | 新沂     | PMS 阿湖小学南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49272 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49273 | 新沂     | 阿湖三里示范园2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49274 | 新沂     | PMS 阿湖三里东2台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49275 | 铜山     | 棠张镇跃进村2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49276 | 新沂     | 阿湖中沟2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49277 | 铜山     | 棠张镇河东村北变      | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 49278 | 新沂     | 阿湖永旺南2台片      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 49279 | 铜山     | 棠张镇高窑村1号变     | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 49280 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区2配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49281 | 铜山     | 棠张镇郭湖村1号变     | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 49282 | 新沂     | PMS 阿湖双沟东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49283 | 铜山     | PMS 棠张镇小高庄变   | 10       | 200       | 34          | 34              |
| 49284 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49285 | 铜山     | PMS 棠张镇马庄村南变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49286 | 新沂     | PMS 阿湖双池中2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49287 | 铜山     | 棠张镇喻庄村北变      | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 49288 | 新沂     | PMS 阿湖司庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49289 | 新沂     | 阿湖墩新西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49290 | 铜山     | 棠张镇官庄村3号变     | 10       | 200       | 32          | 32              |
| 49291 | 铜山     | 棠张镇马兰村2号变     | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 49292 | 新沂     | 阿湖西黄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49293 | 铜山     | PMS 棠张镇马兰村4号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49294 | 新沂     | 阿湖墩新北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49295 | 铜山     | 棠张镇前铁营西变      | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 49296 | 新沂     | PMS 阿湖双池南1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49297 | 铜山     | 棠张镇桃楼村中变      | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 49298 | 新沂     | PMS 阿湖后旺2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49299 | 铜山     | PMS 棠张镇冯楼村变   | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 49300 | 新沂     | 阿湖条河东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49301 | 铜山     | 棠张镇新庄村1号变     | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 49302 | 新沂     | PMS 阿湖双沟北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49303 | 铜山     | 棠张镇高庄村2号变     | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 49304 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49305 | 铜山     | PMS 棠张镇官庄村2号变 | 10       | 400       | 85          | 85              |
| 49306 | 新沂     | 阿湖黑埠村北2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49307 | 铜山     | PMS 棠张镇官庄村变   | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 49308 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49309 | 铜山     | PMS 棠张镇前谢村变        | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 49310 | 新沂     | 阿湖前沟2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49311 | 铜山     | PMS 棠张镇刘庄村1号变      | 10       | 630       | 443         | 443             |
| 49312 | 新沂     | PMS 阿湖哈庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49313 | 铜山     | PMS 棠张镇王屯村变        | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 49314 | 新沂     | 阿湖条河西2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49315 | 铜山     | 棠张镇学庄村1号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49316 | 新沂     | 阿湖蒋马南1号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49317 | 铜山     | 棠张镇牌坊村中变           | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 49318 | 新沂     | 阿湖墩新西1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49319 | 铜山     | 棠张镇卢上西变            | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 49320 | 新沂     | 阿湖墩新西3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49321 | 铜山     | PMS 棠张镇双井村北变       | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 49322 | 新沂     | 阿湖墩新北1号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49323 | 铜山     | 棠张镇后谷堆1号变          | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 49324 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49325 | 铜山     | 棠张镇后谷堆西变           | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 49326 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖南变        | 10       | 400       | 168         | 168             |
| 49327 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49328 | 铜山     | 棠张镇前进村东变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49329 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49330 | 铜山     | 棠张镇镇区西变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49331 | 新沂     | PMS 阿湖古村北2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49332 | 铜山     | 棠张镇跃进村变            | 10       | 400       | 235         | 235             |
| 49333 | 新沂     | PMS 阿湖大白马2号变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49334 | 新沂     | PMS 阿湖大白马1号配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49335 | 铜山     | PMS 棠张镇区10变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49336 | 新沂     | PMS 阿湖周庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49337 | 铜山     | PMS 棠张镇区11变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49338 | 新沂     | 阿湖永旺北3变（新沂市）       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 49339 | 铜山     | PMS 棠张牌坊后刘         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49340 | 新沂     | PMS 阿湖林头1变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49341 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区13号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49342 | 新沂     | PMS 阿湖小学1号箱变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49343 | 铜山     | PMS 棠张镇宋桥5号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49344 | 新沂     | PMS 阿湖关庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49345 | 铜山     | 棠张镇田河村4号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49346 | 新沂     | 阿湖王于2变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49347 | 铜山     | 棠张镇魏河村变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49348 | 新沂     | PMS 阿湖双池北2变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49349 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区15号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49350 | 新沂     | 阿湖岭东北1变（新沂市）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49351 | 铜山     | 棠张镇棠张村6号变         | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 49352 | 新沂     | 阿湖岭东北2变（新沂市）      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49353 | 铜山     | 棠张镇宋桥村1号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49354 | 新沂     | 阿湖条河西1号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49355 | 铜山     | PMS 棠张镇沙庄村2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49356 | 新沂     | 阿湖马庄1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49357 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49358 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区东变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49359 | 新沂     | 阿湖条河东3号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49360 | 铜山     | 棠张镇刘庄村5号变         | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 49361 | 新沂     | PMS 阿湖条河北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49362 | 铜山     | PMS 棠张镇河东村西变      | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 49363 | 新沂     | PMS 阿湖新庄1号变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49364 | 铜山     | PMS 棠张镇棠张村7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49365 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖3号变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49366 | 铜山     | 棠张镇镇区中变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49367 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49368 | 铜山     | 棠张镇夏湖村2号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49369 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49370 | 铜山     | PMS 棠张镇文庙村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49371 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北3号变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49372 | 铜山     | PMS 棠张镇七圣庙中变      | 10       | 400       | 145         | 145             |
| 49373 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49374 | 新沂     | PMS 阿湖三里西1变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49375 | 铜山     | 棠张镇刘庄村6号变         | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 49376 | 新沂     | 阿湖三里东1变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49377 | 铜山     | 棠张镇文庙村南变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49378 | 新沂     | PMS 阿湖三里南1号变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49379 | 铜山     | PMS 棠张镇牌坊村东变      | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 49380 | 新沂     | 阿湖周洼东3号变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 49381 | 铜山     | PMS 棠张镇跃进村南变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49382 | 新沂     | 阿湖条河东1号变（新沂市）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49383 | 铜山     | PMS 棠张镇冯楼村北变      | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 49384 | 新沂     | 阿湖前沟1号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49385 | 铜山     | PMS 棠张镇后谷堆4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49386 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49387 | 铜山     | 棠张镇文庙村西变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49388 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南3变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49389 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区17号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49390 | 新沂     | 阿湖桃岭北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49391 | 铜山     | 棠张镇跃进村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49392 | 新沂     | PMS 阿湖和平南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49393 | 铜山     | 棠张镇后王家1号变     | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 49394 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49395 | 铜山     | PMS 棠张镇马庄东变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49396 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49397 | 铜山     | 棠张镇镇区16号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49398 | 新沂     | PMS 阿湖后旺3变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49399 | 铜山     | 棠张镇宋桥村北变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49400 | 新沂     | 阿湖哈庄1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49401 | 铜山     | PMS 棠张镇市场北变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49402 | 新沂     | 阿湖黄柏2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49403 | 新沂     | 阿湖西黄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49404 | 铜山     | 棠张镇棠张村8号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49405 | 新沂     | PMS 阿湖7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49406 | 铜山     | 棠张镇宋桥村西变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49407 | 铜山     | PMS 棠张镇宋桥村南变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49408 | 新沂     | 阿湖爱民东2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49409 | 铜山     | 棠张镇田河村1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49410 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49411 | 铜山     | 棠张镇马兰村6号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49412 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49413 | 铜山     | PMS 棠张镇魏河村4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49414 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49415 | 铜山     | 棠张镇人民公园变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49416 | 新沂     | PMS 阿湖8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49417 | 铜山     | PMS 棠张镇魏河村南变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49418 | 新沂     | 阿湖中沟1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49419 | 铜山     | PMS 棠张镇魏河村北变  | 10       | 630       | 447         | 447             |
| 49420 | 新沂     | 阿湖黑埠村北3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49421 | 铜山     | PMS 棠张镇河东村东变  | 10       | 400       | 108         | 108             |
| 49422 | 新沂     | PMS 阿湖古村南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49423 | 新沂     | PMS 阿湖古村北3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49424 | 新沂     | PMS 阿湖大白马3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49425 | 新沂     | 阿湖墩新北3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49426 | 铜山     | PMS 棠张镇刘塘村南变  | 10       | 400       | 178         | 178             |
| 49427 | 新沂     | 阿湖水晶城1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49428 | 铜山     | PMS 棠张镇桃楼村变   | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 49429 | 新沂     | PMS 阿湖新街南变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 49430 | 新沂     | 阿湖北3号变（新沂市）   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49431 | 铜山     | PMS 棠张镇前韩村变   | 10       | 400       | 80          | 80              |
| 49432 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南5号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49433 | 铜山     | PMS 棠张镇河东村3号变 | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 49434 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49435 | 铜山     | PMS 棠张镇贾庄村1号变 | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 49436 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49437 | 铜山     | PMS 棠张镇后谢村1号变 | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 49438 | 铜山     | 棠张镇学庄村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49439 | 新沂     | PMS 阿湖三里东4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49440 | 铜山     | 棠张镇夏湖村3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49441 | 新沂     | 阿湖蒋马北3号变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 49442 | 铜山     | PMS 棠张镇双井村南变  | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 49443 | 新沂     | 阿湖新岭1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49444 | 新沂     | PMS 阿湖南3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49445 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村4号变 | 10       | 400       | 166         | 166             |
| 49446 | 新沂     | 阿湖北6号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49447 | 铜山     | PMS 棠张镇后刘村变   | 10       | 400       | 191         | 191             |
| 49448 | 新沂     | PMS 阿湖大白马4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49449 | 铜山     | PMS 棠张镇后毛家西变  | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 49450 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49451 | 铜山     | 棠张镇铁营村2号变     | 10       | 400       | 63          | 63              |
| 49452 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49453 | 铜山     | PMS 棠张镇铁营村3号变 | 10       | 400       | 158         | 158             |
| 49454 | 新沂     | 阿湖政府5号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 49455 | 铜山     | PMS 棠张镇前谷堆3号变 | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 49456 | 新沂     | 阿湖后旺4变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49457 | 铜山     | PMS 棠张镇前谷堆4号变 | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 49458 | 新沂     | 阿湖岭东南4变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49459 | 铜山     | 棠张镇马兰村5号变     | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 49460 | 新沂     | PMS 阿湖东方红闸西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49461 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村3号变 | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 49462 | 新沂     | 阿湖双池中3变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49463 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村5号变 | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 49464 | 新沂     | PMS 阿湖双池北3变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49465 | 新沂     | PMS 阿湖关庄2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49466 | 铜山     | PMS 棠张镇后郎1号变  | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 49467 | 铜山     | PMS 棠张镇后郎北变   | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 49468 | 新沂     | PMS 阿湖三里西3变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49469 | 铜山     | 棠张镇新庄2号变      | 10       | 400       | 239         | 239             |
| 49470 | 新沂     | 阿湖周洼1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49471 | 铜山     | 棠张镇郭湖村3号变     | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 49472 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区3变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49473 | 铜山     | 棠张镇喻庄东变       | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 49474 | 新沂     | PMS 阿湖司庄2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49475 | 新沂     | PMS 阿湖双池中4变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49476 | 新沂     | PMS 阿湖双池北4变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49477 | 新沂     | 阿湖雷庄2变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 49478 | 新沂     | 阿湖蒋马南3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49479 | 铜山     | PMS 棠张镇七圣庙3号变 | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 49480 | 铜山     | 棠张镇跃进村7号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49481 | 新沂     | 阿湖大街北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49482 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区18号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49483 | 新沂     | PMS 阿湖新街3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49484 | 铜山     | PMS 棠张镇学庄村4号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49485 | 新沂     | 阿湖古木2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49486 | 铜山     | 棠张镇夏湖村4号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49487 | 新沂     | 阿湖马庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49488 | 铜山     | 棠张镇前铁营1号变     | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 49489 | 铜山     | 棠张镇河东村4号变     | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 49490 | 新沂     | 阿湖黄柏1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49491 | 铜山     | 棠张镇刘塘村4号变     | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 49492 | 新沂     | PMS 阿湖南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49493 | 铜山     | 棠张镇刘庄村7号变     | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 49494 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49495 | 新沂     | 阿湖后沟2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49496 | 铜山     | PMS 棠张镇夏湖村5号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49497 | 新沂     | 阿湖蒋马北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49498 | 铜山     | PMS 棠张镇崔庄村1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49499 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区22号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49500 | 铜山     | PMS 棠张镇跃进村6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49501 | 新沂     | 阿湖古村南3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49502 | 铜山     | 棠张镇田河村2号变        | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 49503 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49504 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区21号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49505 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南4变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49506 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49507 | 铜山     | 棠张镇刘塘村北变         | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 49508 | 新沂     | PMS 阿湖小白马2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49509 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49510 | 铜山     | 棠张镇镇区20号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49511 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖1变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49512 | 铜山     | PMS 棠张镇前进村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49513 | 新沂     | PMS 阿湖政府路4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49514 | 铜山     | 棠张镇前谷堆村5号变       | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 49515 | 新沂     | 阿湖鸣九工业园1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49516 | 铜山     | PMS 棠张镇跃进养殖场变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49517 | 新沂     | PMS 阿湖和平2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49518 | 新沂     | 阿湖新庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49519 | 铜山     | 蓝溪花园2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49520 | 铜山     | PMS 棠张镇区5变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49521 | 新沂     | 阿湖蒋马西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49522 | 新沂     | PMS 阿湖双池南3变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49523 | 铜山     | PMS 棠张镇区6变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49524 | 新沂     | 阿湖沈湖3变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 49525 | 铜山     | PMS 棠张镇刘塘村中变（新）  | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 49526 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49527 | 铜山     | 棠张镇沙庄村3号变（新）     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49528 | 新沂     | PMS 阿湖双池南2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49529 | 铜山     | PMS 棠张镇前进村南变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49530 | 铜山     | PMS 棠张镇公交站台变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49531 | 铜山     | PMS 棠张镇夏湖村中变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49532 | 新沂     | 阿湖桃岭东2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49533 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区25号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49534 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49535 | 铜山     | PMS 棠张镇宋桥村6号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49536 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区24号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49537 | 铜山     | PMS 棠张镇农场变（新）    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49538 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村变（新）   | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 49539 | 铜山     | PMS 棠张镇跃进西小区变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49540 | 铜山     | PMS 棠张镇田河村3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49541 | 铜山     | PMS 棠张镇棠张村5号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49542 | 铜山     | PMS 棠张镇高庄村变（新）   | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 49543 | 铜山     | PMS 棠张镇高中南变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49544 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区23号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49545 | 铜山     | PMS 棠张镇跃进东小区变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49546 | 铜山     | PMS 棠张镇七圣村1号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49547 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村2号变新   | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 49548 | 铜山     | PMS 棠张镇文庙村1号变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49549 | 铜山     | PMS 棠张镇文庙村4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49550 | 铜山     | PMS 棠张镇棠双井村变（新）  | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 49551 | 铜山     | PMS 棠张镇晁湖村东变     | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 49552 | 铜山     | PMS 棠张镇夏湖村6号变    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 49553 | 铜山     | PMS 棠张镇七圣庙东（新）   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 49554 | 铜山     | PMS 棠张镇前进村西变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49555 | 铜山     | PMS 棠张镇河东村1号变（新） | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 49556 | 铜山     | PMS 棠张镇市场3号变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49557 | 铜山     | PMS 棠张镇市场西变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49558 | 铜山     | PMS 棠张镇学庄村5号变    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 49559 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区26号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49560 | 铜山     | PMS 美的观棠1配电室4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49561 | 铜山     | PMS 美的观棠2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49562 | 铜山     | PMS 美的观棠1配电室1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49563 | 铜山     | PMS 美的观棠2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49564 | 铜山     | PMS 美的观棠2配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49565 | 铜山     | PMS 美的观棠1配电室3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49566 | 铜山     | PMS 美的观棠2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49567 | 铜山     | PMS 美的观棠1配电室2变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49568 | 铜山     | 棠张镇云网商贸小区2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49569 | 铜山     | 棠张镇云网商贸小区1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49570 | 铜山     | 棠张镇镇区30号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49571 | 铜山     | 蓝溪花园1配1变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 49572 | 铜山     | 棠张镇棠张西湖变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49573 | 铜山     | 棠张镇学庄村东变         | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 49574 | 铜山     | 棠张镇高庄村南变         | 10       | 200       | 159         | 159             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49575 | 铜山     | 棠张镇前郎村东变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49576 | 铜山     | 春棠花园1号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49577 | 铜山     | 春棠花园2号变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 49578 | 铜山     | 棠张镇学庄村6号变         | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 49579 | 铜山     | 棠张镇文庙村5号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49580 | 铜山     | 棠张镇镇区29号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49581 | 铜山     | 棠张镇田河村5号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49582 | 铜山     | 棠张镇马兰村南变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49583 | 铜山     | 棠张镇棠张村西变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49584 | 铜山     | 棠张镇铁营村西变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49585 | 铜山     | 棠张镇七圣庙南变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49586 | 铜山     | 棠张镇前谷堆村6号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49587 | 铜山     | 棠张镇后谢村南变          | 10       | 200       | 111         | 111             |
| 49588 | 铜山     | 棠张镇魏河村西变          | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 49589 | 铜山     | 棠张镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49590 | 铜山     | 棠张镇喻庄村南变          | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 49591 | 铜山     | 棠张镇跃进村9号变         | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 49592 | 铜山     | 棠张镇跃进村10号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49593 | 铜山     | 棠张镇市场中变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49594 | 铜山     | 棠张镇前进村3号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49595 | 铜山     | 棠张镇官庄村南变          | 10       | 200       | 82          | 82              |
| 49596 | 铜山     | 棠张镇河东村2号变         | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 49597 | 铜山     | 郑集镇张湾村北1变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49598 | 铜山     | 棠张镇后刘村1号变         | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 49599 | 铜山     | 棠张镇前进村2号变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49600 | 铜山     | 棠张镇喻庄村1号变         | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 49601 | 铜山     | 棠张镇镇区28号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49602 | 铜山     | 棠张镇御马桥变           | 10       | 200       | 132         | 132             |
| 49603 | 铜山     | 棠张镇夏湖村东变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49604 | 铜山     | 棠张镇公园南变           | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 49605 | 铜山     | 上水璞园2配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49606 | 铜山     | 上水璞园1配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49607 | 铜山     | 上水璞园2配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49608 | 铜山     | 上水璞园2配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49609 | 铜山     | 上水璞园1配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49610 | 铜山     | 上水璞园1配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49611 | 铜山     | 上水璞园1配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49612 | 铜山     | 棠张镇前进村1号变         | 10       | 400       | 301         | 301             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49613 | 铜山     | 棠张镇镇中小区变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49614 | 铜山     | 蓝城沁园1配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49615 | 铜山     | 蓝城沁园2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49616 | 铜山     | 蓝城沁园1配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49617 | 铜山     | 蓝城沁园2配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49618 | 铜山     | 棠张镇守青1号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49619 | 铜山     | 棠张镇跃进村8号变        | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 49620 | 铜山     | PMS 棠张镇杜庄西变      | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 49621 | 铜山     | PMS 棠张镇后毛家变      | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 49622 | 铜山     | PMS 棠张镇区3号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49623 | 铜山     | PMS 棠张镇沙庄村4号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49624 | 铜山     | PMS 棠张镇镇区12号变    | 10       | 400       | 79          | 79              |
| 49625 | 铜山     | 棠张镇区9变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49626 | 铜山     | PMS 棠张镇新庄村前郎变    | 10       | 400       | 65          | 65              |
| 49627 | 铜山     | 棠张镇区14变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49628 | 铜山     | PMS 棠张镇沙庄村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49629 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山村南变     | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 49630 | 铜山     | 汉王镇小虎腰变          | 10       | 200       | 77          | 77              |
| 49631 | 铜山     | 汉王镇虎腰1号变         | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 49632 | 铜山     | PMS 汉王镇小白头变      | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 49633 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49634 | 铜山     | PMS 汉王镇班井五队1号变   | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 49635 | 铜山     | 汉王镇北望村西配变        | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 49636 | 铜山     | PMS 汉王镇北望8号配变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49637 | 铜山     | 汉王镇机关4号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49638 | 铜山     | PMS 汉王镇湖森堡小区1号箱变 | 10       | 315       | 244         | 244             |
| 49639 | 铜山     | PMS 汉王镇小南望变      | 10       | 400       | 119         | 119             |
| 49640 | 铜山     | PMS 汉王镇南望2号变     | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 49641 | 铜山     | 汉王镇机关3号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49642 | 铜山     | PMS 汉王镇孟山头变      | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 49643 | 铜山     | 汉王镇北望7号变         | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 49644 | 铜山     | 汉王镇机关1号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49645 | 铜山     | PMS 汉王镇汉王东紫山变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49646 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘村南变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49647 | 铜山     | 汉王镇南望6号变         | 10       | 100       | 80          | 80              |
| 49648 | 铜山     | 汉王镇汉王村东1号变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 49649 | 铜山     | PMS 汉王镇小王庄变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49650 | 铜山     | PMS 汉王镇韩楼变       | 10       | 400       | 293         | 293             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49651 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台2号配变 | 10       | 400       | 242         | 242             |
| 49652 | 铜山     | PMS 汉王镇纪庄2号变  | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 49653 | 铜山     | PMS 汉王镇陈楼村9号变 | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 49654 | 铜山     | PMS 汉王镇姜楼2号变  | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 49655 | 铜山     | PMS 汉王镇韩楼2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49656 | 铜山     | 汉王镇马山10队变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49657 | 铜山     | PMS 汉王镇汉王2号变  | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 49658 | 铜山     | 汉王镇丁塘3号变      | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 49659 | 铜山     | 汉王镇北望村中变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49660 | 铜山     | 汉王镇机关2号变      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 49661 | 铜山     | 汉王镇汉王1—3队变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49662 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘1号变  | 10       | 400       | 67          | 67              |
| 49663 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49664 | 铜山     | PMS 汉王镇南望村变   | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 49665 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49666 | 新沂     | 阿湖中沟3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49667 | 新沂     | 阿湖中沟示范园变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49668 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南5号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49669 | 新沂     | 阿湖敦新西4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49670 | 新沂     | PMS 阿湖和平西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49671 | 新沂     | PMS 阿湖上旺南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49672 | 新沂     | 阿湖黑埠村西湖变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 49673 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49674 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49675 | 新沂     | 阿湖桃岭小区变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 49676 | 新沂     | PMS 阿湖菊花种植园变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49677 | 新沂     | 阿湖三里鱼塘变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49678 | 新沂     | 阿湖墩新西5号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49679 | 新沂     | 阿湖供电北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49680 | 新沂     | 阿湖哈庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49681 | 新沂     | 阿湖田庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49682 | 新沂     | 阿湖墩新小学变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49683 | 新沂     | 阿湖三里路东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49684 | 新沂     | 阿湖新庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49685 | 新沂     | 阿湖爱民西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49686 | 新沂     | 阿湖新岭北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49687 | 新沂     | 风华悦府组合配电站3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 49688 | 新沂     | 风华悦府组合配电站4变   | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49689 | 新沂     | 风华悦府组合配电站1变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 49690 | 新沂     | 风华悦府组合配电站2变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 49691 | 新沂     | 阿湖周洼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49692 | 新沂     | 阿湖练马西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49693 | 新沂     | 阿湖双池西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49694 | 新沂     | 阿湖黑埠村中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49695 | 新沂     | 阿湖靳庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49696 | 新沂     | 阿湖过墩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49697 | 新沂     | 阿湖司庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49698 | 新沂     | 阿湖哈庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49699 | 新沂     | 阿湖尹河涯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49700 | 新沂     | 阿湖芦湖西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49701 | 新沂     | 阿湖西黄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49702 | 新沂     | 阿湖前沟西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49703 | 新沂     | 阿湖永旺西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49704 | 新沂     | 阿湖三里北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49705 | 新沂     | 阿湖条河东4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49706 | 铜山     | 汉王镇南望新村变     | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 49707 | 新沂     | 阿湖条河村部变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49708 | 新沂     | 阿湖雷庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49709 | 铜山     | PMS 汉王镇东沿1号变 | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 49710 | 铜山     | 汉王镇朱庄村变      | 10       | 250       | 88          | 88              |
| 49711 | 新沂     | 阿湖墩新北4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49712 | 铜山     | PMS 汉王镇下班井村变 | 10       | 400       | 188         | 188             |
| 49713 | 新沂     | 阿湖哈庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49714 | 铜山     | PMS 汉王镇蛤针沃变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49715 | 新沂     | 阿湖芦湖7号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49716 | 铜山     | 汉王镇蛤针沃2号变    | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 49717 | 新沂     | 阿湖安康医院北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49718 | 铜山     | 汉王镇东沿3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49719 | 新沂     | 阿湖条河南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49720 | 铜山     | PMS 汉王镇小西沿变  | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 49721 | 新沂     | 阿湖毛窝南湖变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49722 | 铜山     | PMS 汉王镇马场2号变 | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 49723 | 新沂     | 阿湖中沟西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49724 | 铜山     | 汉王镇马场1号变     | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 49725 | 新沂     | 阿湖古村西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49726 | 铜山     | 汉王镇西沿村变      | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49727 | 新沂     | 阿湖条河西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49728 | 铜山     | PMS 汉王镇刘庄村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49729 | 新沂     | 阿湖沈湖南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49730 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台变     | 10       | 200       | 142         | 142             |
| 49731 | 新沂     | 阿湖新街西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49732 | 铜山     | PMS 汉王镇北望1号变   | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 49733 | 新沂     | 阿湖财政所变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49734 | 铜山     | PMS 汉王镇马场4号变   | 10       | 250       | 66          | 66              |
| 49735 | 新沂     | 阿湖政府3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49736 | 铜山     | 汉王镇南望7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49737 | 新沂     | 阿湖黑埠中学东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49738 | 铜山     | 汉王镇一水宿舍1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49739 | 新沂     | 阿湖毛窝南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49740 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿6号变   | 10       | 315       | 230         | 230             |
| 49741 | 新沂     | 阿湖爱民南3号变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49742 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿5号变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49743 | 新沂     | 阿湖三里牛场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49744 | 铜山     | 汉王镇小山口变        | 10       | 200       | 99          | 99              |
| 49745 | 新沂     | 阿湖古村南1号变（新沂市）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49746 | 铜山     | PMS 汉王镇虎腰4-5队变 | 10       | 400       | 169         | 169             |
| 49747 | 新沂     | 阿湖新街2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49748 | 新沂     | 阿湖鸣九小区南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49749 | 铜山     | PMS 汉王镇黄沃变     | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 49750 | 新沂     | 阿湖鸣九小区北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49751 | 铜山     | 汉王镇大白头2号变      | 10       | 400       | 160         | 160             |
| 49752 | 新沂     | 阿湖岭东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49753 | 铜山     | 汉王镇大白头1号变      | 10       | 315       | 231         | 231             |
| 49754 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49755 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿7号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49756 | 新沂     | 阿湖黑埠东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49757 | 铜山     | 汉王镇西沿2号变       | 10       | 315       | 37          | 37              |
| 49758 | 新沂     | 阿湖后沟1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49759 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山村南1号变 | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 49760 | 新沂     | PMS 阿湖北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49761 | 铜山     | PMS 汉王镇峨山变     | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 49762 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49763 | 铜山     | PMS 汉王镇北望1一3队变 | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 49764 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49765 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4—8队变 | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 49766 | 新沂     | 阿湖蒋马北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49767 | 铜山     | 汉王镇新河变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49768 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49769 | 铜山     | PMS 汉王镇闸河变     | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 49770 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49771 | 铜山     | PMS 汉王镇马山2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49772 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49773 | 新沂     | PMS 阿湖关庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49774 | 铜山     | 汉王镇马山1号变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 49775 | 新沂     | PMS 阿湖上旺变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49776 | 铜山     | 汉王镇一水宿舍2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49777 | 新沂     | 阿湖司庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49778 | 铜山     | 汉王镇路沃3号变       | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 49779 | 新沂     | PMS 阿湖王于变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49780 | 铜山     | 汉王镇西沿4号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49781 | 新沂     | 阿湖永旺南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49782 | 铜山     | PMS 汉王镇马山村4号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49783 | 新沂     | PMS 阿湖源达变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49784 | 铜山     | 汉王镇月亮湾变        | 10       | 200       | 148         | 148             |
| 49785 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49786 | 铜山     | PMS 汉王镇小南望1号变  | 10       | 400       | 29          | 29              |
| 49787 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49788 | 铜山     | 汉王镇马山村变        | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 49789 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49790 | 铜山     | PMS 汉王镇汉王村配变   | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 49791 | 新沂     | 阿湖孙庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49792 | 铜山     | PMS 汉王镇纪庄1号变   | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 49793 | 新沂     | PMS 阿湖三里南新区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49794 | 铜山     | 汉王镇西沿8号变       | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 49795 | 新沂     | 阿湖双沟北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49796 | 铜山     | PMS 汉王镇北望9号变   | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 49797 | 新沂     | 阿湖桃岭新区变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49798 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49799 | 新沂     | 阿湖李围变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49800 | 新沂     | 阿湖三里西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49801 | 铜山     | 汉王镇朱庄1号变       | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 49802 | 新沂     | 阿湖古木变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49803 | 铜山     | 汉王镇新西紫山变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 49804 | 新沂     | 阿湖条河示范园变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49805 | 新沂     | PMS 阿湖下湖变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49806 | 铜山     | 汉王镇大白头3号变      | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 49807 | 铜山     | PMS 汉王镇刘庄1号变   | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 49808 | 新沂     | PMS 阿湖和平南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49809 | 铜山     | PMS 汉王镇新河1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49810 | 新沂     | PMS 阿湖新街西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49811 | 铜山     | 汉王镇马山3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49812 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49813 | 铜山     | 汉王镇一水宿舍3号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49814 | 新沂     | 阿湖黄柏南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49815 | 铜山     | 汉王镇虎腰4-5队1号变   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 49816 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49817 | 铜山     | 汉王镇西沿9号变       | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 49818 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲窑东配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49819 | 铜山     | 汉王镇一水宿舍4号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49820 | 新沂     | 马陵山红峰村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49821 | 铜山     | 汉王镇小北望3号变      | 10       | 400       | 86          | 86              |
| 49822 | 新沂     | 马陵山季庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49823 | 铜山     | PMS 汉王镇下班井1号变  | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 49824 | 新沂     | 马陵山尚河东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49825 | 铜山     | PMS 汉王镇东沿4号变   | 10       | 400       | 208         | 208             |
| 49826 | 新沂     | 马陵山大合东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49827 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4队1号变 | 10       | 400       | 94          | 94              |
| 49828 | 铜山     | 汉王镇小北望1号变      | 10       | 250       | 47          | 47              |
| 49829 | 新沂     | 马陵山黄甲南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49830 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山4号变   | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 49831 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山5号变   | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 49832 | 铜山     | PMS 汉王镇纪庄3号变   | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 49833 | 新沂     | 马陵山曹刘村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49834 | 铜山     | PMS 汉王镇纪庄4号变   | 10       | 400       | 163         | 163             |
| 49835 | 新沂     | PMS 马陵山中学      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49836 | 新沂     | 马陵山政府2号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49837 | 铜山     | PMS 汉王镇峨山3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49838 | 新沂     | PMS 马陵山政府3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49839 | 铜山     | PMS 汉王镇南望村中1号变 | 10       | 400       | 46          | 46              |
| 49840 | 新沂     | 马陵山高元高四变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49841 | 铜山     | PMS 汉王镇南望8号变   | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 49842 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49843 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘5号变   | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 49844 | 新沂     | 马陵山黄甲赵东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49845 | 铜山     | PMS 汉王镇机关5号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 49846 | 新沂     | 马陵山三合刘庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49847 | 新沂     | 马陵山三合蒋圩变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49848 | 铜山     | 汉王镇蛤针沃3号变      | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 49849 | 新沂     | 马陵山玄庙雀沟变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49850 | 铜山     | PMS 汉王镇孟山头2号变  | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 49851 | 新沂     | PMS 马陵山小周南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49852 | 铜山     | PMS 汉王镇下班井2号变  | 10       | 400       | 161         | 161             |
| 49853 | 新沂     | PMS 马陵山小周小魏变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49854 | 铜山     | PMS 汉王镇南望村中2号变 | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 49855 | 新沂     | 马陵山小周小洪变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49856 | 铜山     | 汉王镇小南望2号变      | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 49857 | 新沂     | PMS 马陵山小周小周变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49858 | 铜山     | PMS 汉王镇陈楼1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49859 | 新沂     | 马陵山小周官代变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49860 | 铜山     | 汉王镇梁台3号变       | 10       | 400       | 13          | 13              |
| 49861 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49862 | 铜山     | 汉王镇峨山4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49863 | 新沂     | 马陵山玄庙何圩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49864 | 铜山     | PMS 汉王镇小山口1号变  | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 49865 | 新沂     | 马陵山陈楼小鲍变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49866 | 铜山     | 汉王镇西沿10号变      | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 49867 | 新沂     | 马陵山小蒋米厂变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49868 | 铜山     | PMS 汉王镇姜楼3号变   | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 49869 | 新沂     | 马陵山玄庙大街变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49870 | 铜山     | PMS 汉王镇西紫山1号变  | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 49871 | 新沂     | 马陵山司吾东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49872 | 铜山     | 汉王镇小西沿2号变      | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 49873 | 新沂     | 马陵山桥北小区变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49874 | 铜山     | PMS 汉王镇北望11号变  | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 49875 | 新沂     | 马陵山姜庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49876 | 铜山     | 汉王镇闸河2号变       | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 49877 | 新沂     | PMS 马陵山新宅联合变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49878 | 铜山     | 汉王镇新河3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49879 | 新沂     | 马陵山新宅方庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49880 | 铜山     | PMS 汉王镇北望12号变  | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 49881 | 新沂     | PMS 马陵山陵东新区    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49882 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿14号变  | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 49883 | 新沂     | 棋盘大冲4号单相变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49884 | 铜山     | 汉王镇蛤针窝5号变      | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 49885 | 新沂     | 马陵山洪峰北台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49886 | 新沂     | 马陵山花厅村台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49887 | 铜山     | 汉王镇下班井3号变      | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 49888 | 新沂     | 马陵山洪峰南台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49889 | 铜山     | PMS 汉王镇朱庄3号变   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 49890 | 新沂     | 马陵山曹刘北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49891 | 铜山     | PMS 汉王镇东紫山2号变  | 10       | 400       | 245         | 245             |
| 49892 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49893 | 铜山     | PMS 汉王镇东沿5号变   | 10       | 400       | 201         | 201             |
| 49894 | 新沂     | 马陵山高五变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49895 | 新沂     | 马陵山红峰西大棚变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49896 | 铜山     | 汉王镇小西沿3号变      | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 49897 | 新沂     | 马陵山湖东汪庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49898 | 铜山     | 汉王镇刘庄3号变       | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 49899 | 新沂     | 马陵山曹刘官庄东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49900 | 铜山     | 汉王镇姜楼4号        | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 49901 | 新沂     | 马陵山高原高三变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49902 | 铜山     | 汉王镇韩楼3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49903 | 新沂     | PMS 马陵山湖东马庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49904 | 铜山     | PMS 汉王镇马场6号变   | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 49905 | 新沂     | PMS 马陵山政府新区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49906 | 铜山     | PMS 汉王镇小王庄1号变  | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 49907 | 新沂     | PMS 马陵山太平尹林变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49908 | 铜山     | PMS 汉王镇陈楼2号变   | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 49909 | 新沂     | 马陵山大沟陆庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49910 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台4号变   | 10       | 400       | 131         | 131             |
| 49911 | 新沂     | PMS 马陵山大沟变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49912 | 铜山     | PMS 汉王镇北望13号变  | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 49913 | 新沂     | 马陵山太平新村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49914 | 铜山     | 汉王镇小白头1号变      | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 49915 | 新沂     | 马陵山张圩          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49916 | 铜山     | 汉王镇西沿13号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49917 | 新沂     | 马陵山太平李庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49918 | 铜山     | PMS 汉王镇虎腰孟山头3号变 | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 49919 | 新沂     | PMS 马陵山广玉村牌坊变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49920 | 铜山     | 汉王镇黄沃2号         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49921 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49922 | 铜山     | 汉王镇峨山5号变        | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 49923 | 新沂     | 马陵山高元高庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49924 | 铜山     | PMS 汉王镇大白头4号变   | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 49925 | 新沂     | 马陵山高原高一         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49926 | 铜山     | 汉王镇大白头5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49927 | 新沂     | 马陵山冲口变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49928 | 铜山     | 汉王镇虎腰4—5队2号变    | 10       | 400       | 174         | 174             |
| 49929 | 新沂     | PMS 马陵山桥北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49930 | 新沂     | PMS 马陵山砂站变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 49931 | 铜山     | 汉王镇虎腰4—5队3号变    | 10       | 200       | 116         | 116             |
| 49932 | 新沂     | PMS 马陵山大街罗庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49933 | 铜山     | 汉王镇赵山6号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 49934 | 新沂     | PMS 马陵山牧源变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49935 | 铜山     | PMS 汉王镇南望9号变    | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 49936 | 新沂     | 马陵山新宅大合变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 49937 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4队2号变  | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 49938 | 新沂     | 马陵山熊河堰变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49939 | 铜山     | PMS 汉王镇一水宿舍5号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49940 | 新沂     | 马陵山新宅土城变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49941 | 铜山     | PMS 汉王镇班井五队2号变  | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 49942 | 新沂     | 马陵山小蒋赵亮变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49943 | 铜山     | 汉王镇蛤针沃1号变       | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 49944 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋皮匠变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49945 | 铜山     | PMS 汉王镇朱庄2号变    | 10       | 400       | 154         | 154             |
| 49946 | 新沂     | 马陵山小蒋村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49947 | 铜山     | 汉王镇西沿12号变       | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 49948 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49949 | 铜山     | 汉王镇机关6号变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 49950 | 新沂     | 马陵山陈楼中变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49951 | 铜山     | 汉王镇汉王1—3队1号变    | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 49952 | 新沂     | 马陵山尚河兔墩变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49953 | 铜山     | 汉王镇丁塘6号变        | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 49954 | 新沂     | 马陵山上河前窑变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49955 | 铜山     | PMS 汉王镇汉王3号变     | 10       | 400       | 193         | 193             |
| 49956 | 新沂     | 马陵山尚河庄湖变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49957 | 铜山     | 汉王镇南望村中3号变       | 10       | 400       | 66          | 66              |
| 49958 | 新沂     | 马陵山上河后窑变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49959 | 铜山     | 汉王镇南望新村1号变       | 10       | 400       | 23          | 23              |
| 49960 | 铜山     | 汉王镇南望10号配变       | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 49961 | 新沂     | 马陵山宋山赵庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49962 | 铜山     | PMS 汉王镇新河4号变     | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 49963 | 新沂     | 马陵山北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49964 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4队3号变   | 10       | 400       | 113         | 113             |
| 49965 | 新沂     | 马陵山陵东彭庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49966 | 新沂     | 马陵山陵东季庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49967 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山7号变     | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 49968 | 铜山     | PMS 汉王镇石杠1号变     | 10       | 400       | 121         | 121             |
| 49969 | 新沂     | 马陵山药厂变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49970 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49971 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4-8队2号变 | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 49972 | 新沂     | PMS 马陵山大街徐园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49973 | 铜山     | PMS 汉王镇南望12号变    | 10       | 400       | 25          | 25              |
| 49974 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49975 | 铜山     | PMS 汉王镇新河5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49976 | 新沂     | PMS 马陵山医院混用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49977 | 铜山     | 汉王镇西沿村15号变       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 49978 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49979 | 铜山     | PMS 汉王镇机关7号配变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49980 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49981 | 铜山     | 汉王镇汉王4号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49982 | 新沂     | 马陵山陈楼北变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49983 | 铜山     | 汉王镇蛤针沃4号变        | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 49984 | 新沂     | PMS 马陵山司吾村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49985 | 铜山     | PMS 汉王镇南望14号变    | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 49986 | 新沂     | PMS 马陵山新宅大合2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49987 | 新沂     | 马陵山大街中心路南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49988 | 铜山     | 汉王镇西沿17号变        | 10       | 400       | 149         | 149             |
| 49989 | 新沂     | 马陵山中心路北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49990 | 铜山     | PMS 汉王镇小西沿4号变    | 10       | 400       | 141         | 141             |
| 49991 | 新沂     | 马陵山太平新西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49992 | 铜山     | 汉王镇北望14号变        | 10       | 400       | 142         | 142             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 49993 | 新沂     | 马陵山太平许相变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49994 | 铜山     | PMS 汉王镇小北望5号变  | 10       | 400       | 55          | 55              |
| 49995 | 铜山     | 汉王镇西沿16号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 49996 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲北宋变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 49997 | 新沂     | 马陵山黄甲新区综合变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 49998 | 铜山     | 汉王镇东沿6号变       | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 49999 | 铜山     | PMS 汉王镇机关8号变   | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 50000 | 铜山     | 汉王镇赵山村东1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50001 | 新沂     | PMS 马陵山小周盐墩变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50002 | 新沂     | PMS 马陵山大魏配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50003 | 铜山     | PMS 汉王镇下班井4号变  | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 50004 | 铜山     | PMS 汉王镇马场7号变   | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 50005 | 新沂     | PMS 马陵山小周相庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50006 | 铜山     | PMS 汉王镇西沿18号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50007 | 铜山     | PMS 汉王镇小北望4号变  | 10       | 400       | 60          | 60              |
| 50008 | 铜山     | 汉王镇赵山8号变       | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 50009 | 新沂     | 马陵山黄甲新庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50010 | 铜山     | PMS 汉王镇虎腰2号变   | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 50011 | 新沂     | 马陵山黄甲赵庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50012 | 铜山     | PMS 汉王镇机关9号变   | 10       | 400       | 95          | 95              |
| 50013 | 新沂     | 马陵山黄甲街东变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50014 | 铜山     | 汉王镇汉王5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50015 | 新沂     | 马陵山黄甲街西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50016 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山2号新配变 | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 50017 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50018 | 铜山     | 汉王镇汉王所新配变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 50019 | 新沂     | 马陵山三合尹庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50020 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山3号新配变 | 10       | 400       | 225         | 225             |
| 50021 | 新沂     | 马陵山南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50022 | 铜山     | PMS 汉王镇马场3号新配变 | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 50023 | 新沂     | 马陵山冲口东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50024 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山村东新配变 | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 50025 | 新沂     | 马陵山姜庄北配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50026 | 铜山     | PMS 汉王镇赵山1号新配变 | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 50027 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50028 | 铜山     | PMS 北望9一12队新变  | 10       | 400       | 109         | 109             |
| 50029 | 新沂     | 马陵山司吾北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50030 | 铜山     | PMS 汉王镇东沿村新变   | 10       | 400       | 201         | 201             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50031 | 新沂     | 马陵山西安路北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50032 | 铜山     | PMS 汉王镇东沿2号（新）变   | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 50033 | 新沂     | PMS 马陵山中心路中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50034 | 铜山     | PMS 汉王镇小西沿1号（新）变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50035 | 新沂     | PMS 马陵山振兴南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50036 | 铜山     | 汉王镇姜楼（新）变         | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 50037 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋小王变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50038 | 铜山     | PMS 汉王镇班井五队（新）变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50039 | 新沂     | PMS 马陵山宋山周林西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50040 | 铜山     | PMS 汉王镇纪庄（新）变     | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 50041 | 新沂     | 马陵山太平新村北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50042 | 铜山     | PMS 汉王镇和谐小区新变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50043 | 新沂     | 马陵山太平李庄北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50044 | 铜山     | PMS 汉王镇水泥机械厂宿舍新变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50045 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50046 | 铜山     | 未来城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50047 | 新沂     | PMS 马陵山高一西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50048 | 铜山     | 未来城1号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50049 | 新沂     | 马陵山花厅西台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50050 | 铜山     | 未来城1号配电室2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50051 | 新沂     | 马陵山洪峰北2号台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50052 | 铜山     | 未来城1号配电室4号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50053 | 新沂     | PMS 马陵山丹霞大道变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50054 | 铜山     | 未来城2号配电室1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50055 | 新沂     | 马陵山相庄东变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50056 | 铜山     | 未来城2号配电室2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50057 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50058 | 铜山     | 未来城2号配电室3号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50059 | 新沂     | PMS 马陵山太平新西西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50060 | 新沂     | 马陵山新宅联合北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50061 | 铜山     | 未来城2号配电室4号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50062 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4队4号变    | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 50063 | 新沂     | 马陵山方庄西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50064 | 铜山     | PMS 汉王镇小南望3号变     | 10       | 400       | 16          | 16              |
| 50065 | 新沂     | 马陵山牧源南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50066 | 铜山     | 汉王镇小虎腰1号变         | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 50067 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50068 | 铜山     | PMS 汉王镇北望村中1号变（新） | 10       | 400       | 271         | 271             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50069 | 新沂     | 马陵山官代东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50070 | 铜山     | PMS 汉王镇黄沃1号变（新）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50071 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50072 | 铜山     | PMS 汉王镇刘庄4号变     | 10       | 400       | 279         | 279             |
| 50073 | 新沂     | 马陵山陵沭东2号         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50074 | 铜山     | PMS 汉王镇北望10号变（新） | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 50075 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50076 | 铜山     | PMS 汉王镇马场8号变     | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 50077 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭中1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50078 | 铜山     | 汉王镇孟山头4号变        | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 50079 | 新沂     | PMS 马陵山中心北1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50080 | 铜山     | PMS 汉王镇南望15号变    | 10       | 400       | 167         | 167             |
| 50081 | 新沂     | PMS 马陵山何圩南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50082 | 铜山     | 汉王镇南望16号变        | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 50083 | 新沂     | PMS 马陵山尹林西配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50084 | 铜山     | 汉王镇石杠2号变         | 10       | 400       | 120         | 120             |
| 50085 | 新沂     | PMS 马陵山小周东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50086 | 新沂     | PMS 马陵山小洪北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50087 | 铜山     | 汉王镇西沿19号变        | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 50088 | 新沂     | PMS 马陵山镇北宋北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50089 | 铜山     | PMS 滴水园一配电室1变压器  | 10       | 800       | 631         | 631             |
| 50090 | 新沂     | PMS 马陵山镇大魏东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50091 | 铜山     | PMS 滴水园一配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50092 | 新沂     | PMS 马陵山镇何北配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50093 | 铜山     | PMS 滴水园一配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50094 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲一组配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50095 | 铜山     | PMS 滴水园二配电2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50096 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50097 | 铜山     | PMS 滴水园二配电3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50098 | 新沂     | PMS 马陵山振兴茶安西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50099 | 铜山     | PMS 滴水园一配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50100 | 新沂     | PMS 马陵山高庙东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50101 | 铜山     | PMS 滴水园二配电4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50102 | 新沂     | PMS 马陵山李庄南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50103 | 铜山     | PMS 滴水园二配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50104 | 新沂     | PMS 马陵山镇汪庄东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50105 | 铜山     | 汉王镇西沿11号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50106 | 新沂     | PMS 马陵山高三西配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50107 | 铜山     | 正荣府2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50108 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50109 | 铜山     | 正荣府2配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50110 | 新沂     | PMS 马陵山庙东西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50111 | 铜山     | 正荣府2配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50112 | 新沂     | PMS 马陵山南宋南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50113 | 铜山     | 正荣府1配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50114 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼八组配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50115 | 铜山     | 正荣府1配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50116 | 铜山     | 正荣府1配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50117 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼三组配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50118 | 铜山     | 正荣府1配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50119 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50120 | 铜山     | 湖城大境3配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50121 | 新沂     | PMS 马陵山风景区变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50122 | 铜山     | 湖城大境3配3变        | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 50123 | 新沂     | PMS 马陵山南1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50124 | 铜山     | 玺湖墅1配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50125 | 新沂     | 马陵山彭庄东配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50126 | 新沂     | PMS 马陵山司吾村西1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50127 | 铜山     | 玺湖墅2配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50128 | 新沂     | PMS 马陵山北宋北1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50129 | 铜山     | 玺湖墅2配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50130 | 新沂     | PMS 马陵山北宋南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50131 | 铜山     | 玺湖墅1配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50132 | 新沂     | 马陵山大沟南配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50133 | 铜山     | 新河一期3配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50134 | 铜山     | 新河二期2配1变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50135 | 铜山     | 新河一期2配1变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50136 | 铜山     | 新河二期1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50137 | 铜山     | 新河一期2配2变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50138 | 铜山     | 新河一期1组合配1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50139 | 铜山     | 湖城大境1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50140 | 铜山     | 湖城大境2配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50141 | 铜山     | 湖城大境2配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50142 | 铜山     | 湖城大境2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50143 | 铜山     | 湖城大境1配1变        | 10       | 800       | 592         | 592             |
| 50144 | 铜山     | 湖城大境2配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50145 | 铜山     | 湖森堡3箱变          | 10       | 500       | 360         | 360             |
| 50146 | 铜山     | 湖森堡2箱变          | 10       | 800       | 575         | 575             |
| 50147 | 铜山     | 湖森堡4箱变          | 10       | 500       | 351         | 351             |
| 50148 | 铜山     | 汉王镇小北望6号变       | 10       | 400       | 75          | 75              |
| 50149 | 铜山     | 云上苑2配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50150 | 铜山     | 云上苑1配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50151 | 铜山     | 云上苑1配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50152 | 铜山     | 云上苑2配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50153 | 铜山     | 汉王镇孟山头5号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 50154 | 铜山     | 山水庭院3配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50155 | 铜山     | 山水庭院2配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50156 | 铜山     | 山水庭院1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50157 | 铜山     | 山水庭院2配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50158 | 铜山     | 山水庭院4配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50159 | 铜山     | 山水庭院4配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50160 | 铜山     | 山水庭院1配电室1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50161 | 铜山     | 山水庭院3配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50162 | 铜山     | 山水庭院4配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50163 | 铜山     | 山水庭院4配2变        | 10       | 800       | 521         | 521             |
| 50164 | 铜山     | 山水庭院3配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50165 | 铜山     | 山水庭院3配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 50166 | 铜山     | 南望村停车场箱变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50167 | 铜山     | 汉王镇马场5号变        | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 50168 | 铜山     | PMS 汉王镇路沃南变     | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 50169 | 铜山     | 汉王镇路沃村变         | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 50170 | 铜山     | PMS 汉王镇虎腰村中变    | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 50171 | 铜山     | PMS 汉王镇南望村中变    | 10       | 400       | 144         | 144             |
| 50172 | 铜山     | PMS 汉王镇闸河1号变    | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 50173 | 铜山     | 汉王镇汉王4队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50174 | 铜山     | PMS 汉王镇汉王村东变    | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 50175 | 铜山     | PMS 汉王镇石杠变      | 10       | 400       | 24          | 24              |
| 50176 | 铜山     | PMS 汉王镇南望4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50177 | 新沂     | PMS 马陵山大魏西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50178 | 新沂     | PMS 马陵山官代西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50179 | 新沂     | 马陵山何圩1号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50180 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街东1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50181 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50182 | 新沂     | PMS 马陵山蒋圩东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50183 | 新沂     | 马陵山李庄南          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50184 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50185 | 铜山     | PMS 汉王镇北望4队变    | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 50186 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50187 | 铜山     | PMS 汉王镇峨山2号变    | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 50188 | 新沂     | PMS 马陵山苗庄西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50189 | 铜山     | PMS 汉王镇新河2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 50190 | 新沂     | PMS 马陵山相庄2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50191 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50192 | 新沂     | PMS 马陵山相庄北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50193 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新桥头变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50194 | 新沂     | 马陵山小洪东配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50195 | 铜山     | 茅村镇后王村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50196 | 新沂     | PMS 马陵山小魏2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50197 | 铜山     | PMS 茅村镇前肖场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50198 | 新沂     | PMS 马陵山小周2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50199 | 新沂     | PMS 马陵山小周南2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50200 | 铜山     | PMS 茅村镇大蔡丘变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50201 | 新沂     | PMS 马陵山小周一组配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50202 | 铜山     | 茅村镇前肖场村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50203 | 新沂     | PMS 马陵山新村南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50204 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50205 | 新沂     | 马陵山玄庙大街南配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50206 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50207 | 新沂     | PMS 马陵山盐墩西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50208 | 新沂     | PMS 马陵山尹庄南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50209 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村80变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50210 | 新沂     | PMS 马陵山大沟1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50211 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50212 | 新沂     | PMS 马陵山陆庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50213 | 铜山     | 茅村镇化肥厂1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50214 | 新沂     | PMS 马陵山新西1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50215 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50216 | 新沂     | 马陵山尹林南配变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50217 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村新庄南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50218 | 新沂     | PMS 马陵山大街新区2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50219 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50220 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路东3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50221 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50222 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路西2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50223 | 铜山     | PMS 茅村镇草帽山变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50224 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄南1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50225 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村中变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50226 | 新沂     | PMS 马陵山中学2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50227 | 铜山     | 茅村镇微山村北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50228 | 新沂     | 马陵山牧原北配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50229 | 铜山     | PMS 茅村镇班山洪里村北变  | 10       | 200       | 108         | 108             |
| 50230 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖大道1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50231 | 铜山     | PMS 茅村镇微山苹果园变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50232 | 新沂     | PMS 马陵山医院1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50233 | 铜山     | 茅村镇班山三队变        | 10       | 200       | 85          | 85              |
| 50234 | 新沂     | PMS 马陵山振兴东2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50235 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村腰里变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50236 | 新沂     | PMS 马陵山振兴路东2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50237 | 新沂     | PMS 马陵山振兴路西1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50238 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50239 | 铜山     | 茅村镇内华村南变        | 10       | 200       | 33          | 33              |
| 50240 | 新沂     | PMS 马陵山政府南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50241 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村南变    | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 50242 | 新沂     | 马陵山中心北西配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50243 | 铜山     | PMS 茅村镇大山三队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50244 | 新沂     | PMS 马陵山中心路南2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50245 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50246 | 新沂     | PMS 马陵山中心路北2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50247 | 铜山     | 茅村镇小张家六队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50248 | 新沂     | PMS 马陵山方庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50249 | 铜山     | 茅村镇机关10号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50250 | 铜山     | PMS 茅村镇机关12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50251 | 新沂     | PMS 马陵山高庙北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50252 | 铜山     | 茅村镇龙庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50253 | 新沂     | PMS 马陵山广玉水厂东配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50254 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄3号新增变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50255 | 新沂     | 马陵山李庄东配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50256 | 铜山     | 茅村镇任庄三队新增变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50257 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南05配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50258 | 铜山     | 茅村镇茅村村南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50259 | 新沂     | PMS 马陵山汪庄南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50260 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村小区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50261 | 新沂     | PMS 马陵山冲口南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50262 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50263 | 新沂     | PMS 马陵山高庙2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50264 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新五队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50265 | 新沂     | PMS 马陵山高三2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50266 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50267 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50268 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新庄变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50269 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50270 | 铜山     | 茅村镇留武村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50271 | 新沂     | 马陵山庙东2号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50272 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50273 | 新沂     | 马陵山桥北西配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50274 | 铜山     | 茅村镇茅村乡东南庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50275 | 新沂     | PMS 马陵山桥北小区2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50276 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50277 | 新沂     | PMS 马陵山钟吾村东南配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50278 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村庄里变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50279 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼北1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50280 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50281 | 新沂     | 马陵山陈楼南1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50282 | 铜山     | PMS 茅村镇机关北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50283 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼中西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50284 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50285 | 新沂     | PMS 马陵山大合3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50286 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50287 | 新沂     | PMS 马陵山后窑1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50288 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村3变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50289 | 新沂     | 马陵山联合北配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50290 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村4变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50291 | 新沂     | PMS 马陵山南宋东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50292 | 铜山     | 茅村镇洞山村5变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50293 | 新沂     | PMS 马陵山前窑1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50294 | 铜山     | 茅村镇洞山村6变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50295 | 新沂     | PMS 马陵山土城南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50296 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村乡祖庄村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50297 | 新沂     | PMS 马陵山尚河兔墩北配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50298 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50299 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50300 | 铜山     | 茅村镇檀山新村变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50301 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50302 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村北变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50303 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50304 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新增变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50305 | 新沂     | 马陵山周林北配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50306 | 铜山     | 茅村镇赵庄村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50307 | 新沂     | PMS 马陵山大合4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50308 | 铜山     | PMS 茅村镇洪里村变     | 10       | 200       | 110         | 110             |
| 50309 | 新沂     | 马陵山皮匠北配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50310 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山黄杈北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50311 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50312 | 铜山     | PMS 茅村镇班山一号新增变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50313 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50314 | 新沂     | 马陵山曹刘小学门前台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50315 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队新增变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50316 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50317 | 铜山     | 茅村镇上李村北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50318 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50319 | 铜山     | 茅村镇示范园1号新增变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50320 | 新沂     | PMS 马陵山政府2号西配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50321 | 铜山     | 茅村镇岗头村上李站变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50322 | 新沂     | 马陵山政府3号西配变（新沂市） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50323 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50324 | 新沂     | 马陵山冲口东1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50325 | 铜山     | PMS 茅村镇火车站宿舍变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50326 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50327 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50328 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50329 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50330 | 新沂     | 马陵山洪峰南3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50331 | 铜山     | 茅村镇茅村六队变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50332 | 新沂     | PMS 马陵山桥北东2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50333 | 铜山     | 茅村镇茅村五队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50334 | 新沂     | PMS 马陵山皮匠南1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50335 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50336 | 新沂     | PMS 马陵山茶安东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50337 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园南变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 50338 | 新沂     | PMS 马陵山振兴西2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50339 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50340 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50341 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘村变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50342 | 新沂     | PMS 马陵山土城西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50343 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50344 | 新沂     | PMS 马陵山冲口西配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50345 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50346 | 新沂     | 马陵山高一北配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50347 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村北变   | 10       | 250       | 68          | 68              |
| 50348 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村西变   | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 50349 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50350 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村变    | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50351 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50352 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50353 | 新沂     | PMS 马陵山司吾东2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50354 | 铜山     | 茅村镇蔡丘村北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50355 | 新沂     | 马陵山兔墩北配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50356 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50357 | 新沂     | PMS 马陵山大合桥头配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50358 | 铜山     | PMS 茅村镇机关单5号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50359 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50360 | 铜山     | 茅村镇机关1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50361 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50362 | 铜山     | 茅村镇机关南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50363 | 新沂     | 马陵山花厅3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50364 | 新沂     | PMS 马陵山小王北配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50365 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50366 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50367 | 铜山     | 茅村镇龙庄村张台变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50368 | 新沂     | PMS 马陵山湖东一组配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50369 | 铜山     | 茅村镇张台村东变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 50370 | 新沂     | PMS 马陵山土城东配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50371 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50372 | 新沂     | PMS 马陵山尚河东1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50373 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50374 | 新沂     | PMS 马陵山药厂东配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50375 | 铜山     | PMS 茅村镇洪里村南变    | 10       | 160       | 75          | 75              |
| 50376 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲村部配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50377 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50378 | 新沂     | PMS 马陵山幼儿园配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50379 | 铜山     | PMS 茅村镇机关5号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50380 | 新沂     | PMS 马陵山桥北南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50381 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50382 | 新沂     | PMS 马陵山张圩南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50383 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所机关4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50384 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50385 | 铜山     | 茅村镇关山四队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50386 | 新沂     | 马陵山花厅东配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50387 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50388 | 新沂     | 马陵山官沈北3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50389 | 铜山     | 茅村镇梅庄村新增变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50390 | 新沂     | PMS 马陵山李庄西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50391 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50392 | 新沂     | PMS 马陵山彭庄南配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50393 | 铜山     | PMS 茅村镇前川村变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50394 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50395 | 铜山     | 茅村镇大庄村东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50396 | 新沂     | PMS 马陵山振兴东3号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50397 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50398 | 铜山     | 茅村镇供电站变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50399 | 新沂     | 马陵山新村西配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50400 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50401 | 新沂     | PMS 马陵山药厂西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50402 | 铜山     | 茅村镇关山村北站变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50403 | 新沂     | PMS 马陵山上河前三配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50404 | 铜山     | 茅村镇前关山变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50405 | 新沂     | PMS 马陵山利民配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50406 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50407 | 新沂     | PMS 马陵山沙站北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50408 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50409 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村1号变   | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 50410 | 新沂     | PMS 马陵山新庄西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50411 | 新沂     | 马陵山相庄东2号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50412 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村南变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50413 | 新沂     | PMS 马陵山北宋变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50414 | 铜山     | 茅村镇茅村村西1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50415 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50416 | 新沂     | PMS 马陵山新村北1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50417 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村店子变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50418 | 铜山     | 茅村镇檀山村南变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50419 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50420 | 新沂     | PMS 马陵山大合6号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50421 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50422 | 新沂     | PMS 马陵山大合5号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50423 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50424 | 新沂     | 马陵山官沈东3号配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50425 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村黄权变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50426 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50427 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50428 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄6组配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50429 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家七队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50430 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线许相北配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50431 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50432 | 新沂     | 马陵山10千伏王东线玄庙小学北配变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50433 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线尹林北配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50434 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50435 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王街线陵沭东南配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50436 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50437 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲小区配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50438 | 铜山     | 茅村镇机关变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50439 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑南配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50440 | 铜山     | 茅村镇机关7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50441 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑西配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50442 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新家园变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50443 | 新沂     | 马陵山花园小区2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50444 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50445 | 新沂     | 马陵山花园小区1号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50446 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50447 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50448 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50449 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村东1变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50450 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50451 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50452 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村东变          | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 50453 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区1号配变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50454 | 铜山     | 茅村镇梅庄村变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50455 | 新沂     | 马陵山曹刘村3号配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50456 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50457 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50458 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村杨庄西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50459 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室3变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50460 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄大队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50461 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50462 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50463 | 铜山     | 茅村镇机关东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50464 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50465 | 铜山     | 茅村镇祖庄变                | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 50466 | 新沂     | 马陵山曹刘奶山口西配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50467 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村前变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50468 | 新沂     | 司吾北1号配变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50469 | 铜山     | PMS 茅村镇商城变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50470 | 新沂     | 马陵山四里东配变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50471 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄西站变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50472 | 新沂     | PMS 马陵山三合小区2期一号变压器    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 50473 | 新沂     | 马陵山小周桃园配变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50474 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家二队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50475 | 新沂     | PMS 马陵山官代桃园配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50476 | 铜山     | 茅村镇小张家四队西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50477 | 新沂     | 马陵山大和鱼塘变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50478 | 铜山     | 茅村镇后川村1变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50479 | 新沂     | 马陵山陆庄西变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50480 | 铜山     | 茅村镇赵庄五队变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50481 | 新沂     | 马陵山大街工商所变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50482 | 铜山     | 茅村镇大山一队南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50483 | 新沂     | 马陵山西变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50484 | 铜山     | 茅村镇后川村南变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50485 | 新沂     | 马陵山相庄4号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50486 | 铜山     | PMS 茅村镇机关8号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50487 | 新沂     | 马陵山相庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50488 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50489 | 新沂     | 马陵山酒厂变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50490 | 铜山     | 茅村镇商城4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50491 | 新沂     | 马陵山浙江小区路西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50492 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村老桥头变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50493 | 新沂     | 马陵山博源商贸2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50494 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村南1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50495 | 新沂     | 马陵山博源商贸1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50496 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变9号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50497 | 新沂     | 马陵山大魏鸡场变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50498 | 铜山     | 茅村镇茅村6号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50499 | 新沂     | 马陵山政府6号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50500 | 铜山     | 茅村镇岗头村南3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50501 | 新沂     | 马陵山大街高中部变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50502 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50503 | 新沂     | 马陵山玄庙宋庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50504 | 铜山     | 茅村镇张台村4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50505 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50506 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50507 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50508 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50509 | 新沂     | 马陵山蒋圩东1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50510 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50511 | 新沂     | 马陵山汽车站变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50512 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50513 | 新沂     | 马陵山振兴东1号配变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50514 | 铜山     | PMS 茅村镇机关13号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50515 | 新沂     | 马陵山大街新区3号变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50516 | 铜山     | PMS 茅村小张家七队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50517 | 新沂     | 马陵山大街新区变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50518 | 铜山     | 茅村镇大庄小区1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50519 | 新沂     | 马陵山振兴西变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50520 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50521 | 新沂     | 马陵山镇西安路中变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50522 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50523 | 新沂     | 马陵山振兴路东变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50524 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50525 | 新沂     | 马陵山新农贸市场变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50526 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50527 | 新沂     | 马陵山小鲍中变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50528 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50529 | 新沂     | 马陵山宋山小区2箱变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50530 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50531 | 新沂     | 马陵山宋山小区1变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50532 | 铜山     | 茅村镇岗头村南园变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50533 | 新沂     | 10kV马陵山镇三合小区三期箱变变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50534 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50535 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50536 | 新沂     | 马陵山陈楼联中台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50537 | 铜山     | 茅村镇茅村2号东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50538 | 新沂     | 马陵山陈楼水厂台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50539 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50540 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50541 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50542 | 新沂     | PMS 马陵山四里台变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50543 | 新沂     | 马陵山宋山陈庄台变           | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 50544 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50545 | 新沂     | 马陵山宋山周林台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50546 | 铜山     | PMS 茅村镇洪里村村南1号变     | 10       | 400       | 222         | 222             |
| 50547 | 新沂     | 马陵山林场南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50548 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50549 | 新沂     | 马陵山林场北变             | 10       | 125       | 0           | 0               |
| 50550 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村南1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50551 | 新沂     | 马陵山早晓变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50552 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50553 | 新沂     | 马陵山桥北水厂台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50554 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50555 | 新沂     | 马陵山庙东台变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50556 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村7号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50557 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村8号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50558 | 新沂     | 马陵山广玉水厂台变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50559 | 新沂     | 马陵山胡东李庄台变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50560 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村中1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50561 | 新沂     | 马陵山曹刘村台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50562 | 铜山     | 茅村镇留武村3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50563 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50564 | 铜山     | 茅村镇赵庄村祖庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50565 | 新沂     | PMS 马陵山张网东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50566 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村新庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50567 | 新沂     | 马陵山桥北东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50568 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村洪里1号变  | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 50569 | 新沂     | PMS 小林变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50570 | 铜山     | PMS 茅村镇黄权1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50571 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭西1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50572 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50573 | 新沂     | 马陵山政府4号          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50574 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50575 | 新沂     | 马陵山政府5号          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50576 | 铜山     | PMS 茅村镇机关14号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50577 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖大道变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50578 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50579 | 新沂     | 马陵山小蒋皮匠南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50580 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50581 | 新沂     | 马陵山陈楼东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50582 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50583 | 新沂     | 马陵山赵亮南变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50584 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50585 | 新沂     | 马陵山小蒋新区变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50586 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50587 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲新区东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50588 | 铜山     | PMS 茅村镇季山东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50589 | 新沂     | 马陵山玄庙东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50590 | 铜山     | PMS 茅村镇机关1号西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50591 | 新沂     | 马陵山黄甲小张变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50592 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50593 | 新沂     | PMS 高流石涧3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50594 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50595 | 新沂     | 高流二期花地6号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50596 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50597 | 新沂     | PMS 高流镇小何2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50598 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50599 | 新沂     | 高流李山庄2号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50600 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区3号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50601 | 新沂     | PMS 高流石涧2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50602 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区4号箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50603 | 新沂     | PMS 高流汽车站2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50604 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50605 | 新沂     | PMS 高流小范2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50606 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50607 | 新沂     | PMS 高流石涧变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50608 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50609 | 铜山     | 茅村镇机关1号北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50610 | 新沂     | PMS 高流夏塘2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50611 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50612 | 新沂     | 高流初中部南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50613 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村西变     | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 50614 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50615 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50616 | 新沂     | 高流岭西村吴庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50617 | 铜山     | PMS 茅村镇留武1号北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50618 | 新沂     | PMS 高流佃北村季变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50619 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园2号南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50620 | 新沂     | 高流南陈变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50621 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50622 | 新沂     | 高流张庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50623 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50624 | 新沂     | PMS 高流大街西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50625 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50626 | 新沂     | PMS 高流卫生院变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50627 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村南2号变   | 10       | 400       | 266         | 266             |
| 50628 | 新沂     | 高流大李庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50629 | 新沂     | 高流刚庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50630 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村4号南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50631 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50632 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50633 | 铜山     | PMS 茅村镇机关10号北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50634 | 新沂     | PMS 高流栗东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50635 | 新沂     | 高流高二陈墩单相变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50636 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50637 | 新沂     | PMS 高流镇小八变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50638 | 新沂     | 高流夏一变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50639 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50640 | 新沂     | 高流夏塘黄圩变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50641 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50642 | 新沂     | 高流农场变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50643 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50644 | 新沂     | PMS 高流高西村部变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50645 | 铜山     | PMS 茅村镇机关东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50646 | 新沂     | 高流东田2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50647 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村南1号变  | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 50648 | 新沂     | PMS 高流小范变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50649 | 新沂     | PMS 高流官王变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50650 | 铜山     | 茅村镇茅村一队西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50651 | 新沂     | PMS 高流小冯变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50652 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50653 | 新沂     | 高流刘圩变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50654 | 新沂     | 高流范北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50655 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50656 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村5北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50657 | 新沂     | PMS 高流范南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50658 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家五队西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50659 | 新沂     | PMS 高流官庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50660 | 新沂     | 高流三岔埠北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50661 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村西1号变  | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 50662 | 新沂     | 高流曹苗2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50663 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50664 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50665 | 新沂     | 高流高程二期花地1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50666 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄东1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50667 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地5号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50668 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50669 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50670 | 铜山     | 茅村镇留武村中1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50671 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50672 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村2西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50673 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50674 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50675 | 新沂     | PMS 高流镇小何变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50676 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村9变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50677 | 新沂     | PMS 高流镇老范村山北组   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50678 | 新沂     | PMS 高流魏庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50679 | 铜山     | PMS 茅村镇内华村东1号变  | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 50680 | 新沂     | 高流贺庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50681 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50682 | 新沂     | 高流河北村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50683 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50684 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50685 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村北2号变  | 10       | 400       | 81          | 81              |
| 50686 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50687 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村中1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50688 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50689 | 新沂     | PMS 高流苗庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50690 | 新沂     | PMS 高流桥头变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50691 | 新沂     | 高流河二变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50692 | 新沂     | 高流高庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50693 | 新沂     | 高流大街北变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50694 | 新沂     | PMS 高流郭庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50695 | 新沂     | 高流陈庄变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50696 | 新沂     | 高流小毛变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50697 | 新沂     | PMS 高流大街东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50698 | 新沂     | PMS 高流汽车站变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50699 | 新沂     | 高流李山庄变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50700 | 新沂     | 高流佃北村部变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50701 | 新沂     | 高流岭西村孙圩变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50702 | 新沂     | 高流岭西村刘圩变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50703 | 新沂     | 高流鲁圩变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50704 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50705 | 新沂     | 高流佃北周庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50706 | 新沂     | 高流鲍夏变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50707 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄二队变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50708 | 新沂     | 高流三岔梁庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50709 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50710 | 新沂     | 高流三岔后桑变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50711 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50712 | 新沂     | 高流程徐村徐圩变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50713 | 铜山     | PMS 茅村镇上李站1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50714 | 新沂     | 高流华西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50715 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家六队西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50716 | 新沂     | 高流高二孙庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50717 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50718 | 新沂     | PMS 高流高程村官庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50719 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50720 | 新沂     | PMS 高流高西三队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50721 | 铜山     | 茅村镇化肥厂公用变2号西变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50722 | 新沂     | 高流三期花地1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50723 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四组1变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50724 | 新沂     | 高流三期花地2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50725 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50726 | 新沂     | 高流三期花地4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50727 | 铜山     | 茅村镇季山村3号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50728 | 新沂     | 高流三期花地5号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50729 | 铜山     | PMS 茅村镇楼顶1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50730 | 新沂     | PMS 高流高程高三变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50731 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50732 | 新沂     | PMS 高流耀南村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50733 | 铜山     | PMS 茅村镇前川东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50734 | 新沂     | 高流黑墩四队变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50735 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50736 | 新沂     | 高流沙墩季圩变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50737 | 铜山     | PMS 茅村李瓦房安置房配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50738 | 新沂     | 高流黑墩村邵圩变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50739 | 铜山     | PMS 茅村赵庄安置房配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50740 | 新沂     | 高流夏塘金圩变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50741 | 铜山     | 茅村周宅子安置房配电室2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50742 | 新沂     | PMS 高流黑墩小李庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50743 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50744 | 新沂     | 高流南营村部变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50745 | 铜山     | PMS 茅村镇新桥头西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50746 | 新沂     | 高流南营西变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50747 | 铜山     | PMS 茅村镇前川1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50748 | 新沂     | 高流东刘变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50749 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50750 | 新沂     | 高流华丰东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50751 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50752 | 新沂     | PMS 高流大李庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50753 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50754 | 新沂     | PMS 高流大街北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50755 | 新沂     | PMS 高流大街南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50756 | 新沂     | 高流邮局南变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50757 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50758 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50759 | 新沂     | PMS 高流大街南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50760 | 铜山     | PMS 茅村镇后王家1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50761 | 新沂     | 高流华丰西2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50762 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村湖里变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50763 | 新沂     | PMS 高流孙庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50764 | 新沂     | PMS 高流高二王庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50765 | 铜山     | 茅村镇季山东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50766 | 新沂     | 高流黑墩2号变            | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 50767 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50768 | 新沂     | PMS 高流李山庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50769 | 铜山     | 茅村镇机关17号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50770 | 新沂     | 高流大陈2号变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50771 | 铜山     | PMS 茅村镇机关18号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50772 | 新沂     | PMS 高流镇小八2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50773 | 铜山     | PMS 茅村镇机关16号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50774 | 新沂     | 高流范北2号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50775 | 新沂     | 高流大街北3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50776 | 铜山     | PMS 茅村镇机关11号变（新）   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50777 | 新沂     | PMS 高流大街南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50778 | 铜山     | 茅村镇梁山村北4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50779 | 新沂     | PMS 高流大李庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50780 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50781 | 新沂     | PMS 高流高西村2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50782 | 新沂     | PMS 高流高三2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50783 | 铜山     | PMS 茅村镇机关19号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50784 | 新沂     | PMS 高流官王2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50785 | 新沂     | 高流范南2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50786 | 铜山     | 茅村镇梁山村北3号变         | 10       | 200       | 15          | 15              |
| 50787 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村6号北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50788 | 新沂     | PMS 高流小毛2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50789 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50790 | 新沂     | 高流左东3号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50791 | 铜山     | PMS 茅村镇机关9号变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50792 | 新沂     | PMS 高流石涧4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50793 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站3号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50794 | 新沂     | 高流岭西刘圩2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50795 | 铜山     | PMS 茅村镇机关2号新增变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50796 | 新沂     | 高流邢庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50797 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南3号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50798 | 新沂     | 高流河北村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50799 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50800 | 新沂     | 高流魏庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50801 | 铜山     | 茅村镇梁山村庄南2号        | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 50802 | 新沂     | PMS 高流孟庄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50803 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北2变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50804 | 新沂     | 高流南营村2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50805 | 铜山     | 茅村镇示范园7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50806 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50807 | 铜山     | 茅村镇洪里村2号变         | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 50808 | 铜山     | 茅村镇大庄村东2变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50809 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50810 | 铜山     | PMS 茅村镇大山二队（新）变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50811 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄（新）变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50812 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄（新）变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50813 | 新沂     | 高流老庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50814 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村北1号（新）变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50815 | 新沂     | PMS 高流官王3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50816 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村1新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50817 | 新沂     | PMS 高流刘圩2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50818 | 新沂     | 高流刚庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50819 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北（新）变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50820 | 新沂     | 高流高三3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50821 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北新增变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50822 | 新沂     | PMS 高流耀南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50823 | 新沂     | PMS 高流邮局南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50824 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后（新）变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50825 | 铜山     | 茅村镇东福花园2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50826 | 铜山     | 茅村镇东福花园1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50827 | 铜山     | 茅村粮管所1            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50828 | 新沂     | 高流华丰东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50829 | 新沂     | PMS 高流大街北4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50830 | 铜山     | 茅村粮管所2           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50831 | 新沂     | 高流大街西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50832 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村东变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50833 | 新沂     | 高流东刘2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50834 | 新沂     | 高流范庄2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50835 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50836 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50837 | 新沂     | PMS 高流大街东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50838 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村东岗变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50839 | 新沂     | 高流夏塘村徐圩变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50840 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50841 | 新沂     | PMS 高流石涧大街变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50842 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南变新    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50843 | 新沂     | PMS 高流夏塘3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50844 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村西变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50845 | 新沂     | PMS 高流夏一3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50846 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50847 | 新沂     | 高流埠南2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50848 | 铜山     | PMS 茅村镇张信家变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50849 | 新沂     | 高流方庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50850 | 铜山     | 茅村镇梅庄村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50851 | 新沂     | PMS 高流孙庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50852 | 铜山     | PMS 茅村镇关山北站1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50853 | 新沂     | PMS 高流苗庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50854 | 铜山     | 茅村镇前关山1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50855 | 新沂     | 高流刚庄3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50856 | 铜山     | 10kv行宫花园3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50857 | 新沂     | PMS 高流振兴1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50858 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园4变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50859 | 新沂     | 高流河二2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50860 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园2变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50861 | 新沂     | 高流黑墩3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50862 | 铜山     | 10kv行宫花园1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50863 | 新沂     | 高流曹苗4号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50864 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50865 | 新沂     | 高流高一村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50866 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村向阳小区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50867 | 新沂     | PMS 高流石涧大街2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50868 | 铜山     | 茅村镇后肖场1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50869 | 新沂     | 高流曹苗3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50870 | 新沂     | PMS 高流高西3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50871 | 铜山     | 茅村镇梅庄4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50872 | 新沂     | 高流南营西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50873 | 铜山     | PMS 淮海水泥厂生活区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50874 | 新沂     | 高流鲍夏2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50875 | 铜山     | 茅村镇张台村北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50876 | 新沂     | 高流邵圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50877 | 铜山     | 茅村镇茅村村东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50878 | 新沂     | 高流季圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50879 | 铜山     | 茅村镇茅村村东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50880 | 新沂     | 高流后桑2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50881 | 新沂     | 高流小毛3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50882 | 铜山     | 茅村镇留武村南2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50883 | 新沂     | PMS 高流官王4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50884 | 铜山     | 茅村镇三中队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50885 | 新沂     | PMS 高流大李庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50886 | 铜山     | 中电家园1箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50887 | 新沂     | 高流紫微区1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50888 | 铜山     | 中电家园2箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50889 | 新沂     | PMS 高流大街西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50890 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配3变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50891 | 新沂     | PMS 高流振兴小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50892 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50893 | 新沂     | PMS 高流耀南4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50894 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配1变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50895 | 新沂     | PMS 高流高程村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50896 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配2变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50897 | 新沂     | 高流大街东3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50898 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配2变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50899 | 新沂     | 高流大街东5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50900 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配4变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50901 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50902 | 铜山     | 茅村镇南立交变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50903 | 新沂     | 高流邢庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50904 | 铜山     | 茅村镇上李村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50905 | 新沂     | 高流黑墩4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50906 | 铜山     | 茅村镇内华村北变        | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 50907 | 新沂     | 高流夏一4号变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 50908 | 铜山     | 茅村镇大山三队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50909 | 新沂     | 高流南营西3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50910 | 铜山     | 茅村镇茅村村北1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50911 | 新沂     | 高流程徐村桑庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50912 | 铜山     | 茅村镇洞山村1南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50913 | 新沂     | 高流蔡沟2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50914 | 铜山     | 茅村镇机关南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50915 | 新沂     | PMS 高流大李庄5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50916 | 铜山     | 茅村镇张家林北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50917 | 新沂     | 高流河二3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50918 | 铜山     | 茅村镇机关11号南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50919 | 新沂     | 高流华丰村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50920 | 铜山     | 茅村镇小张家三队东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50921 | 新沂     | PMS 高流南京街1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50922 | 铜山     | 茅村镇化肥厂5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50923 | 新沂     | 高流孙庄4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50924 | 铜山     | 茅村镇梅庄村东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50925 | 新沂     | 高流高二叶庄变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 50926 | 铜山     | 茅村镇大庄村岳庙变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50927 | 新沂     | 高流高二周庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50928 | 铜山     | 悦来嘉园2变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50929 | 新沂     | 高流黄圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50930 | 铜山     | 悦来嘉园1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50931 | 新沂     | PMS 高流大街东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50932 | 铜山     | 荣盛佳园1配2变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50933 | 新沂     | PMS 高流高程官庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50934 | 铜山     | 荣盛佳园1配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50935 | 新沂     | PMS 高流耀南南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50936 | 铜山     | 荣盛佳园1配3变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50937 | 新沂     | 高流佃北村2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50938 | 铜山     | 荣盛佳园1配4变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 50939 | 新沂     | PMS 高流贺庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50940 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号新增变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50941 | 新沂     | 高流西刘2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50942 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村楼顶变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50943 | 新沂     | 高流佃南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50944 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村季山东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50945 | 新沂     | 高流高西三队2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50946 | 铜山     | 茅村镇叶台村中变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50947 | 新沂     | PMS 高流桥头2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50948 | 铜山     | 茅村镇后肖场变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50949 | 新沂     | PMS 高流高西六队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50950 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50951 | 新沂     | 高流埠北2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50952 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家三队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50953 | 新沂     | 高流桑庄3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50954 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村鹿庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50955 | 新沂     | 高流吴庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50956 | 铜山     | 茅村镇小张家五队变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50957 | 新沂     | 高流老庄3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50958 | 铜山     | 茅村镇茅村一队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50959 | 新沂     | 高流夏塘5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50960 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50961 | 新沂     | PMS 高流左东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50962 | 铜山     | PMS 郑集镇西街2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50963 | 新沂     | PMS 高流陈庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50964 | 新沂     | PMS 高流踢球官庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50965 | 铜山     | 郑集镇后芦楼1号变      | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 50966 | 新沂     | PMS 高流官王5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50967 | 铜山     | PMS 郑集镇后卢楼变    | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 50968 | 新沂     | PMS 高流高三4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50969 | 铜山     | PMS 郑集镇芦楼村房庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50970 | 新沂     | 高流华丰北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50971 | 铜山     | PMS 郑集镇芦楼村孟庄变  | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 50972 | 新沂     | 高流华丰西桃园变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50973 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼村前仁店变 | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 50974 | 新沂     | 高流邢庄4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50975 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼村沙西变  | 10       | 200       | 31          | 31              |
| 50976 | 新沂     | 高流华丰村3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50977 | 铜山     | 郑集镇沙楼小吴家变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50978 | 新沂     | 高流秦沟2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50979 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村扣楼变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50980 | 新沂     | PMS 高流王圩2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50981 | 铜山     | 郑集镇西梁家村变        | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 50982 | 新沂     | 高流黄圩中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50983 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村胡庄变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 50984 | 新沂     | PMS 高流魏庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50985 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼村变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50986 | 新沂     | PMS 高流魏庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50987 | 铜山     | 郑集镇祁场林洼村变       | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 50988 | 新沂     | PMS 高流高程3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50989 | 铜山     | PMS 郑集镇张湾村北变    | 10       | 200       | 63          | 63              |
| 50990 | 新沂     | PMS 高流高程4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50991 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼村西变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 50992 | 新沂     | 高流耀南5号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50993 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼宋楼1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 50994 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50995 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东东街变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50996 | 新沂     | PMS 高流大李庄6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50997 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 50998 | 新沂     | PMS 高流南京街2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 50999 | 新沂     | 高流夏塘4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51000 | 铜山     | PMS 郑集镇公变2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51001 | 新沂     | 高流孙圩3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51002 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51003 | 新沂     | 高流梁庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51004 | 铜山     | 郑集镇田庄村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51005 | 新沂     | 高流东田3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51006 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51007 | 新沂     | PMS 高流小何3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51008 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄台片变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51009 | 新沂     | PMS 高流小何4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51010 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼新庄变    | 10       | 200       | 153         | 153             |
| 51011 | 新沂     | PMS 高流石涧5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51012 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变8号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51013 | 新沂     | PMS 高流大街南4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51014 | 铜山     | 郑集镇郑东七队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51015 | 新沂     | PMS 高流老范小学变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51016 | 铜山     | 郑集镇郑东六队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51017 | 新沂     | PMS 高流李山庄4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51018 | 铜山     | 郑集镇阳光嘉园变        | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51019 | 新沂     | 高流朱庄2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51020 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西街西变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51021 | 新沂     | 高流岭西村2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51022 | 铜山     | PMS 郑集镇张湾村1号变     | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 51023 | 新沂     | PMS 高流耀南南高三变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51024 | 铜山     | PMS 郑集镇张湾村2号变     | 10       | 200       | 141         | 141             |
| 51025 | 新沂     | PMS 高流小毛4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51026 | 铜山     | PMS 郑集镇曲寺官庄1号变    | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 51027 | 新沂     | PMS 高流大地粮油变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51028 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼前陈庄变     | 10       | 400       | 19          | 19              |
| 51029 | 新沂     | PMS 高流迎宾路紫薇小区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51030 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼李楼1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51031 | 新沂     | PMS 高流邮局南3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51032 | 新沂     | 高流程徐朱庄3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51033 | 铜山     | 郑集镇高集双楼1号变        | 10       | 400       | 162         | 162             |
| 51034 | 新沂     | PMS 高流新供电所变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51035 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼1号变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 51036 | 新沂     | 高流高一村4号           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51037 | 铜山     | 郑集镇郑西八九队变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51038 | 新沂     | 高流程徐村部2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51039 | 铜山     | 郑集镇杜楼2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51040 | 新沂     | 高流华丰东3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51041 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 51042 | 新沂     | PMS 高流高西六队3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51043 | 铜山     | 郑集镇田庄扣楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51044 | 新沂     | 高流华丰东湖变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51045 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼村台片变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51046 | 新沂     | PMS 高流石涧大街4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51047 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼六队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51048 | 新沂     | PMS 高流幸福家园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51049 | 铜山     | 郑集镇祁场焦庄1号变        | 10       | 400       | 96          | 96              |
| 51050 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂宿舍1号变   | 10       | 50        | 0           | 0               |
| 51051 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂单相变2号配变 | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51052 | 新沂     | PMS 高流幸福家园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51053 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄变      | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 51054 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变12变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51055 | 新沂     | 高流范北4号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51056 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄前王楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51057 | 新沂     | 高流范北3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51058 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51059 | 新沂     | 高流袁庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51060 | 铜山     | 郑集镇公用变11号变      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51061 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄小荣家变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51062 | 铜山     | PMS 郑集镇万村前周庄2号  | 10       | 200       | 43          | 43              |
| 51063 | 铜山     | 郑集镇曲寺村北变        | 10       | 200       | 91          | 91              |
| 51064 | 新沂     | 高流夏二北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51065 | 新沂     | 高流范庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51066 | 铜山     | 郑集镇曲寺官庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51067 | 新沂     | 高流汽车站3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51068 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51069 | 新沂     | 高流程徐朱庄4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51070 | 铜山     | PMS 郑集镇万村后周庄变   | 10       | 400       | 192         | 192             |
| 51071 | 新沂     | 高流孟庄3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51072 | 铜山     | 郑集镇万村队台片变       | 10       | 200       | 96          | 96              |
| 51073 | 新沂     | 高流程徐朱庄5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51074 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51075 | 新沂     | 高流石涧村部变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51076 | 新沂     | 高流小何8号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51077 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村小黄家变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51078 | 新沂     | 高流汽车站4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51079 | 铜山     | 郑集镇公用变7号        | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 51080 | 新沂     | 高流南营西4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51081 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼中站变    | 10       | 250       | 115         | 115             |
| 51082 | 新沂     | 高流小何5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51083 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西西街变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51084 | 新沂     | 高流黄圩4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51085 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西街西1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51086 | 新沂     | 高流东刘3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51087 | 铜山     | 郑集镇公用变5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51088 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51089 | 铜山     | 郑集镇郑东六七队变       | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 51090 | 新沂     | 高流左东5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51091 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51092 | 新沂     | 高流小八3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51093 | 铜山     | 郑集镇公用变6号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51094 | 新沂     | 高流小毛5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51095 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51096 | 新沂     | 高流李山庄5号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51097 | 新沂     | 高流岭西朱庄3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51098 | 铜山     | 郑集镇郑西村1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51099 | 新沂     | 高流大李7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51100 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51101 | 新沂     | 高流大街北5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51102 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51103 | 新沂     | 高流大街北6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51104 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51105 | 新沂     | 高流范北5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51106 | 铜山     | 郑集镇高集村变         | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 51107 | 新沂     | 高流桑庄4号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51108 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼后陈庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51109 | 新沂     | 高流范庄4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51110 | 铜山     | 郑集镇前周庄1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51111 | 新沂     | 高流耀南6号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51112 | 铜山     | 郑集镇公用变2号        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 51113 | 新沂     | 高流李山庄6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51114 | 铜山     | 郑集镇沙楼宋楼（村内）变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51115 | 新沂     | 高流大街南5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51116 | 铜山     | 郑集镇前韩村单变1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51117 | 新沂     | 高流中心小学东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51118 | 新沂     | 高流后桑3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51119 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩村单变2号变 | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 51120 | 铜山     | 郑集镇苗湾村小李庄1号变    | 10       | 315       | 95          | 95              |
| 51121 | 新沂     | 高流夏一北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51122 | 铜山     | 郑集镇肖楼后程庄变       | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 51123 | 新沂     | 高流贺庄3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51124 | 铜山     | 郑集镇镇公用变9号变      | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 51125 | 新沂     | 高流高二孙庄5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51126 | 铜山     | 郑集镇八一农机厂宿舍变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51127 | 新沂     | 高流黑墩5号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51128 | 铜山     | 郑集镇代楼供电所变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51129 | 新沂     | 高流石涧大街5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51130 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村4号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51131 | 新沂     | 高流栗西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51132 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼东变     | 10       | 400       | 193         | 193             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51133 | 新沂     | 高流孙庄6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51134 | 铜山     | PMS 郑集镇高集村西变        | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 51135 | 新沂     | 高流小何6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51136 | 新沂     | 高流夏一7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51137 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄北站变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51138 | 新沂     | 高流夏一5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51139 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村变         | 10       | 315       | 167         | 167             |
| 51140 | 新沂     | 高流祥龙闸变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51141 | 新沂     | 高流卫生院3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51142 | 铜山     | PMS 郑集镇前卢楼村变        | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 51143 | 新沂     | 高流小何7号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51144 | 铜山     | 郑集镇丁古道一队变           | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 51145 | 新沂     | 高流华西3号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51146 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼西站变        | 10       | 200       | 136         | 136             |
| 51147 | 新沂     | 高流大街西4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51148 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51149 | 新沂     | 高流大地粮油2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51150 | 铜山     | 华泰工具配电室1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51151 | 新沂     | 10kV高流红石街配电室1变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51152 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村2队（郑西村）变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51153 | 新沂     | 高流幸福家园3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51154 | 新沂     | 高流华丰农集区北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51155 | 铜山     | PMS 郑集镇街道纱厂变（纱厂门前）变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51156 | 新沂     | 高流华丰农集区中变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51157 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村1队（郑西）变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51158 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51159 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村3队        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51160 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51161 | 铜山     | 郑集镇街道政府变（政府门前）变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51162 | 新沂     | 高流程徐集居区2号变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51163 | 铜山     | 郑集镇田庄村1队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51164 | 新沂     | 高流程徐集居区1号变压器        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51165 | 铜山     | PMS 郑集镇万村谢庙1变       | 10       | 200       | 65          | 65              |
| 51166 | 新沂     | PMS 高流卫生院2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51167 | 铜山     | PMS 郑集镇万村后周庄1号变     | 10       | 200       | 47          | 47              |
| 51168 | 新沂     | 高流乔庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51169 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51170 | 新沂     | 高流蔡沟变               | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51171 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼1.2队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51172 | 新沂     | 高流秦沟村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51173 | 铜山     | PMS 郑集镇高集单楼1号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51174 | 新沂     | 高流高程村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51175 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄扣楼村1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51176 | 新沂     | 高流范庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51177 | 铜山     | 郑集镇曲寺村北2号变      | 10       | 200       | 11          | 11              |
| 51178 | 新沂     | 高流佃南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51179 | 铜山     | 郑集镇杜楼村3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51180 | 新沂     | 高流高程高二综合变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51181 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51182 | 新沂     | PMS 高流王圩变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51183 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51184 | 新沂     | 高流耀南2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51185 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51186 | 铜山     | 郑集镇祁场南站1号变      | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 51187 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场村2号变   | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 51188 | 铜山     | PMS 郑集镇万村队1号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51189 | 铜山     | PMS 郑集镇万村李六庄1号变 | 10       | 400       | 98          | 98              |
| 51190 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51191 | 铜山     | PMS 郑集镇曲寺前郭庄变   | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 51192 | 铜山     | 郑集镇曲寺卫楼村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51193 | 铜山     | 郑集镇万村后仁店1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51194 | 铜山     | 郑集镇万村打林1号变      | 10       | 400       | 93          | 93              |
| 51195 | 铜山     | PMS 郑集镇村部变变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51196 | 铜山     | 郑集镇郑西3队变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51197 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村四队变   | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 51198 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西九队变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51199 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东一二队1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51200 | 铜山     | 郑集镇轧花厂宿舍变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51201 | 新沂     | PMS 高流耀南南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51202 | 新沂     | 高流华丰秦沟邢庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51203 | 新沂     | 高流曹苗变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51204 | 新沂     | 高流高一村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51205 | 新沂     | 高流高一老庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51206 | 新沂     | 高流三岔埠南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51207 | 新沂     | 高流程徐村桑庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51208 | 新沂     | 高流赵西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51209 | 新沂     | 高流朱庄变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51210 | 新沂     | 高流张圩变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51211 | 新沂     | 高流岭西村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51212 | 新沂     | 高流程徐村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51213 | 新沂     | 高流高二陈墩变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51214 | 新沂     | 高流佃北周西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51215 | 新沂     | 高流南营村十队变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51216 | 新沂     | 高流三岔崔庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51217 | 新沂     | PMS 高流东田变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51218 | 新沂     | 高流孟庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51219 | 新沂     | 高流黑墩村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51220 | 新沂     | PMS 高流高二周庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51221 | 新沂     | 高流赵西单相变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51222 | 新沂     | 高流桑南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51223 | 新沂     | 高流前王变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51224 | 新沂     | 高流骆庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51225 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村五队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51226 | 新沂     | 高流高东三队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51227 | 新沂     | 高流孙圩2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51228 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51229 | 新沂     | 高流高二周庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51230 | 铜山     | 郑集镇郑东东市场变       | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 51231 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村六队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51232 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东大桥北变   | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 51233 | 新沂     | PMS 高流夏一2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51234 | 铜山     | 郑集镇郑东九队变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51235 | 新沂     | 高流高西小李庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51236 | 铜山     | PMS 郑集镇兽医站门前变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51237 | 新沂     | 高流高西六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51238 | 铜山     | 郑集镇郑东五六队1号变     | 10       | 400       | 260         | 260             |
| 51239 | 铜山     | PMS 郑集镇维桑变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51240 | 新沂     | 高流岳庄变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51241 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东六七队1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51242 | 新沂     | 高流沟埃村西刘变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51243 | 新沂     | 高流沟埃宗庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51244 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂宿舍变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51245 | 新沂     | 高流潘庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51246 | 铜山     | 郑集镇高集村一二队变      | 10       | 400       | 230         | 230             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51247 | 新沂     | PMS 高流郭庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51248 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51249 | 新沂     | 高流苗庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51250 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51251 | 沛县     | PMS 五段镇湖畔雅居小区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51252 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼五队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51253 | 沛县     | PMS 五段镇前四段北台片   | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51254 | 沛县     | 五段镇三段南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51255 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51256 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西桥南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51257 | 沛县     | PMS 五段超市商住楼小区   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 51258 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村部变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51259 | 沛县     | 五段镇七段西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51260 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂门前变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51261 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51262 | 沛县     | PMS 五段镇七段东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51263 | 沛县     | PMS 五段镇前六段东台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51264 | 铜山     | PMS 郑集镇镇阳光家园宿舍  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51265 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51266 | 铜山     | 郑集镇建管站宿舍变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51267 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51268 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东食品站变   | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 51269 | 沛县     | PMS 五段镇张庄水产变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51270 | 铜山     | 郑集镇地税所门变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51271 | 沛县     | 五段镇机关东台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51272 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西八九队1号变 | 10       | 630       | 430         | 430             |
| 51273 | 沛县     | PMS 五段镇五段东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51274 | 铜山     | PMS 郑集镇高中门前变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51275 | 沛县     | PMS 五段镇五段南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51276 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51277 | 沛县     | PMS 五段镇农科站北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51278 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51279 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51280 | 铜山     | 郑集镇高集双楼1队变      | 10       | 400       | 133         | 133             |
| 51281 | 沛县     | PMS 五段镇前四段东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51282 | 铜山     | 郑集镇田庄村3.4队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51283 | 沛县     | 五段镇许口六队西台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51284 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼东队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51285 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼西队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51286 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51287 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51288 | 铜山     | PMS 郑集镇万村东队变    | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 51289 | 沛县     | 五段镇彭尧西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51290 | 铜山     | 郑集镇前黄小黄家村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51291 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘官驿台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51292 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼丁古道三队变 | 10       | 400       | 31          | 31              |
| 51293 | 沛县     | 五段镇中学台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51294 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼一二队    | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 51295 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51296 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼村部变    | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 51297 | 沛县     | PMS 五段镇张庄北台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51298 | 沛县     | 五段镇刘庄东台片        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 51299 | 沛县     | PMS 五段镇后五段北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51300 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51301 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51302 | 铜山     | 郑集镇前韩村部变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51303 | 沛县     | 五段镇前四段西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51304 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼七队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51305 | 沛县     | PMS 五段镇魏湾台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51306 | 铜山     | 郑集镇前韩冯代庄东队变     | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 51307 | 沛县     | 五段镇龙塘中变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51308 | 铜山     | 郑集镇前韩孙庄东队变      | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 51309 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51310 | 铜山     | 郑集镇肖楼队          | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 51311 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙中台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51312 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼醋厂门前变  | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 51313 | 沛县     | 五段镇孟庙东台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51314 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村中配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51315 | 沛县     | 五段四段西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51316 | 铜山     | PMS 郑集镇张湾村东变    | 10       | 400       | 83          | 83              |
| 51317 | 沛县     | 五段镇高庄渡口变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51318 | 铜山     | PMS 郑集镇张湾村西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51319 | 沛县     | PMS 五段镇高庄村南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51320 | 铜山     | PMS 郑集镇铜北小区门前变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51321 | 沛县     | 五段镇高庄村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51322 | 铜山     | PMS 郑集镇铜山二院宿舍变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51323 | 沛县     | PMS 五段镇许口中台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51324 | 沛县     | PMS 五段镇许口大队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51325 | 铜山     | 郑集镇农技站宿舍变变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51326 | 沛县     | PMS 五段镇所用变台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51327 | 铜山     | PMS 郑集镇初中门前变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51328 | 沛县     | PMS 五段镇三段东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51329 | 铜山     | PMS 郑集镇棉站宿舍变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51330 | 沛县     | PMS 五段镇三段西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51331 | 铜山     | PMS 郑集镇八一厂宿舍变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51332 | 沛县     | 五段镇三官庙中台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51333 | 铜山     | PMS 郑集镇宾苑小区变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51334 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51335 | 铜山     | 郑集镇八一厂门前变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51336 | 沛县     | PMS 五段镇前六段北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51337 | 铜山     | 郑集镇郑东村部变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51338 | 沛县     | PMS 五段镇七段南台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51339 | 铜山     | 郑集镇高集村北          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51340 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51341 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东一二队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51342 | 沛县     | 五段镇五段西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51343 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东十队变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51344 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51345 | 铜山     | PMS 郑集镇万村谢庙村西队   | 10       | 400       | 146         | 146             |
| 51346 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51347 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼丁古道一队变  | 10       | 400       | 273         | 273             |
| 51348 | 沛县     | 五段镇袁庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51349 | 铜山     | PMS 郑集前鹿楼土楼八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51350 | 沛县     | 五段镇五段东3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51351 | 铜山     | PMS 郑集镇高中部宿舍变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51352 | 沛县     | 五段镇五段村南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51353 | 沛县     | 五段镇后六段南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51354 | 铜山     | PMS 郑集镇文苑小区1号楼配变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51355 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51356 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西教堂门前变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51357 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51358 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队村西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51359 | 沛县     | PMS 五段镇五段中台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51360 | 铜山     | PMS 郑集镇文苑小区4号楼配变 | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51361 | 沛县     | PMS 五段镇机关西台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51362 | 铜山     | PMS 郑集镇前卢楼村中变            | 10       | 400       | 156         | 156             |
| 51363 | 沛县     | PMS 五段镇周庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51364 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂宿舍2号变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51365 | 沛县     | PMS 五段镇金湖山水新村小区1期1号变1号主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51366 | 铜山     | PMS 郑集镇曲寺魏楼1队            | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 51367 | 沛县     | PMS 五段金湖山水新村小区2期3号变1号主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51368 | 沛县     | PMS 五段金湖山水新村小区2期1号变1号主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51369 | 铜山     | PMS 郑集镇翡翠园门前变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51370 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51371 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄西队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51372 | 沛县     | PMS 五段镇四段村周庄南变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51373 | 铜山     | PMS 郑集镇后卢楼一二队变           | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 51374 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51375 | 铜山     | PMS 郑集镇曲寺后郭庄变            | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 51376 | 沛县     | 五段镇三段王庄变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51377 | 沛县     | PMS 五段镇微湖风光安置小区          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51378 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东台片            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51379 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51380 | 沛县     | PMS 五段镇后六段南台片            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51381 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂1号楼宿舍变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51382 | 沛县     | PMS 五段镇五段水产变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51383 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼后程村东变           | 10       | 400       | 202         | 202             |
| 51384 | 沛县     | PMS 五段镇三段中变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51385 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼供电所门前变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51386 | 沛县     | 五段镇四段中变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51387 | 铜山     | PMS 郑集镇高集五六队变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51388 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄台片              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51389 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场焦庄村东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51390 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙西台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51391 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄村北变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51392 | 沛县     | PMS 五段镇许口李庄台片            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51393 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西锦绣华庭小区变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51394 | 沛县     | PMS 五段镇许口西台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51395 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂4号楼宿舍变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51396 | 沛县     | 五段镇三官庙大队台片               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51397 | 铜山     | PMS 郑集镇骏驰驾校门前变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51398 | 沛县     | PMS 五段镇五段北台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51399 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼后程村中变   | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 51400 | 沛县     | PMS 五段镇官驿北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51401 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51402 | 沛县     | PMS 五段镇四段南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51403 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村郭立门前变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51404 | 沛县     | 五段镇四段村东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51405 | 铜山     | 郑集镇郑东村七队村南变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51406 | 沛县     | PMS 五段镇后场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51407 | 沛县     | PMS 五段镇权场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51408 | 铜山     | PMS 郑集镇铜北瑞杰中学门前变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51409 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼丁村东队变   | 10       | 400       | 57          | 57              |
| 51410 | 铜山     | PMS 郑集镇蓬莱小区门前变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51411 | 沛县     | PMS 五段镇前高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51412 | 沛县     | PMS 五段镇西高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51413 | 沛县     | PMS 五段镇后高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51414 | 铜山     | 郑集镇郑东村五队变        | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 51415 | 铜山     | 郑集镇供销社宿舍门前变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51416 | 沛县     | PMS 五段镇林庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51417 | 铜山     | PMS 郑集镇小吴家村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51418 | 沛县     | 五段镇王庄北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51419 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东市场村北变   | 10       | 400       | 137         | 137             |
| 51420 | 沛县     | PMS 五段镇三段西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51421 | 铜山     | PMS 郑集镇纱厂宿舍村北变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51422 | 沛县     | PMS 五段镇三段西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51423 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西南苑区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51424 | 沛县     | PMS 五段镇三段中2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51425 | 铜山     | PMS 郑集镇园区3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51426 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东广喜门前变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51427 | 沛县     | PMS 五段镇三段东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51428 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东道口变     | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 51429 | 沛县     | PMS 五段镇周庄东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51430 | 沛县     | 五段镇前高庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51431 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄中学门前变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51432 | 沛县     | PMS 五段镇袁庄村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51433 | 铜山     | PMS 郑集镇鑫景人家小区变   | 10       | 400       | 40          | 40              |
| 51434 | 沛县     | 五段镇袁庄东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51435 | 铜山     | PMS 郑集镇变电所门前变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51436 | 沛县     | PMS 五段镇前四段西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51437 | 铜山     | PMS 徐州金恒地产开发有限公司1号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51438 | 沛县     | 五段镇前四段中变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51439 | 铜山     | PMS 徐州金恒地产开发有限公司2号 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51440 | 沛县     | PMS 五段镇前四段村南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51441 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾小李庄村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51442 | 沛县     | 五段镇前四段东2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51443 | 铜山     | 郑集镇代楼道口变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51444 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南3变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51445 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51446 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南2变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51447 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场焦庄村北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51448 | 沛县     | PMS 五段镇后五段东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51449 | 铜山     | PMS 郑集镇卢楼孟庄村南变     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 51450 | 沛县     | PMS 五段镇后五段村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51451 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51452 | 铜山     | 郑集镇高集单楼村中变         | 10       | 200       | 152         | 152             |
| 51453 | 沛县     | PMS 五段镇张庄村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51454 | 铜山     | PMS 郑集镇万村队村西变      | 10       | 400       | 185         | 185             |
| 51455 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51456 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51457 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51458 | 铜山     | PMS 郑集镇维桑变（粮库宿舍门前） | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 51459 | 沛县     | PMS 五段镇三段南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51460 | 铜山     | PMS 郑集镇瑞嘉公司门前变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51461 | 沛县     | PMS 五段镇三段北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51462 | 沛县     | PMS 五段镇农科站南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51463 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩村大棚变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51464 | 铜山     | 徐州金恒房地产开发有限公司      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51465 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东向宇门前变     | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 51466 | 铜山     | PMS 郑集镇郑东村八队村中变    | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 51467 | 沛县     | PMS 五段镇农科站西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51468 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村陈龙门前变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51469 | 沛县     | PMS 五段镇五段中2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51470 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村部变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51471 | 沛县     | PMS 五段镇五段西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51472 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场林洼村西变     | 10       | 400       | 10          | 10              |
| 51473 | 铜山     | PMS 郑集镇尤楼村中变       | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 51474 | 铜山     | PMS 郑集镇曲寺陈楼村东变     | 10       | 400       | 186         | 186             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51475 | 沛县     | PMS 五段镇五段北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51476 | 沛县     | PMS 五段镇机关北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51477 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51478 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂6号楼宿舍        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51479 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51480 | 铜山     | PMS 郑集镇万村吉贺门前变         | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 51481 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51482 | 铜山     | 郑集镇苗湾村村西变              | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 51483 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51484 | 铜山     | PMS 郑集镇医院门前变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51485 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51486 | 沛县     | PMS 五段镇后六段村东2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51487 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼桃园变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51488 | 铜山     | 徐州金恒地产开发有限公司           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51489 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51490 | 铜山     | PMS 金恒房地产1号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51491 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51492 | 铜山     | PMS 金恒房地产3号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51493 | 铜山     | PMS 金恒房地产4号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51494 | 沛县     | PMS 五段镇前六段村南2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51495 | 铜山     | PMS 金恒房地产2号变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51496 | 沛县     | PMS 五段镇前六段中2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51497 | 铜山     | PMS 徐州金恒地产开发有限公司（洪福别院） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51498 | 沛县     | PMS 五段镇七段西2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51499 | 铜山     | 郑集镇郑东七队村北变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51500 | 沛县     | PMS 五段镇七段西3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51501 | 铜山     | 郑集镇翰方门前变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51502 | 沛县     | 五段镇七段北变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51503 | 铜山     | 郑集镇祁场焦庄2号变             | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 51504 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东变2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51505 | 铜山     | 郑集镇一品明郡3号箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51506 | 铜山     | 郑集镇一品明郡2号箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51507 | 铜山     | 郑集镇一品明郡1号箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51508 | 沛县     | PMS 五段镇于庄北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51509 | 铜山     | 郑集镇一品明郡4号箱变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51510 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘中2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51511 | 铜山     | 郑集镇恒瑞家园箱变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51512 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西变2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51513 | 铜山     | 郑集镇肖楼桥台子村北变    | 10       | 200       | 93          | 93              |
| 51514 | 铜山     | 郑集镇杜楼村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51515 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51516 | 铜山     | 石楼村集居区2配1变     | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 51517 | 沛县     | 五段镇魏湾西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51518 | 铜山     | 石楼村集居区1配1变     | 10       | 630       | 499         | 499             |
| 51519 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51520 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51521 | 铜山     | 石楼村集居区3配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51522 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51523 | 铜山     | 郑集镇地税所门前1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51524 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址南2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51525 | 铜山     | 郑集镇纱厂门前1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51526 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51527 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51528 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51529 | 沛县     | PMS 五段镇戚各中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51530 | 铜山     | 郑集镇汉御家园门前变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51531 | 沛县     | 五段镇戚各北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51532 | 铜山     | 郑集镇公用14号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51533 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51534 | 铜山     | 郑集镇郑西3队1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51535 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51536 | 铜山     | 郑集镇公用变13变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51537 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51538 | 铜山     | 郑集镇郑西西街3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51539 | 沛县     | 五段镇孟庙中变2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51540 | 铜山     | 郑集镇派出所门前变      | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 51541 | 沛县     | 五段镇孟庙东变2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51542 | 沛县     | PMS 五段镇许口中2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51543 | 铜山     | 郑集镇郑东市场1号变     | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 51544 | 沛县     | PMS 五段镇后许口东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51545 | 铜山     | 郑集镇供销社门前1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51546 | 沛县     | PMS 五段镇后许口西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51547 | 铜山     | 郑集镇郑东八队村南变     | 10       | 400       | 269         | 269             |
| 51548 | 沛县     | PMS 五段镇李庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51549 | 铜山     | 郑集镇杜楼村5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51550 | 沛县     | PMS 五段镇孙庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51551 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩村苏屯变     | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 51552 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51553 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩仇屯变      | 10       | 200       | 71          | 71              |
| 51554 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51555 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩村变       | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 51556 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51557 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩队变       | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 51558 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51559 | 沛县     | PMS 五段镇五段东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51560 | 铜山     | 郑集镇肖楼桥台子变         | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 51561 | 沛县     | PMS 五段镇机关西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51562 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼村东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51563 | 沛县     | PMS 五段镇机关东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51564 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51565 | 沛县     | PMS 五段镇七段中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51566 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼三队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51567 | 沛县     | PMS 五段镇七段南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51568 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩村冯代庄变    | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 51569 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51570 | 铜山     | PMS 郑集镇前韩孙庄1号变    | 10       | 200       | 10          | 10              |
| 51571 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51572 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51573 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变10号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51574 | 沛县     | PMS 五段镇机关南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51575 | 铜山     | 郑集镇肖楼村部变          | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 51576 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51577 | 铜山     | PMS 新区居乐园1号公用变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51578 | 沛县     | 五段镇刘庄南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51579 | 铜山     | PMS 新区3桥公用变       | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 51580 | 沛县     | 五段镇余庄东2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51581 | 铜山     | 新区王新爱变            | 10       | 200       | 139         | 139             |
| 51582 | 沛县     | 五段镇微湖风光西区1号公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51583 | 铜山     | 新区夏创业变            | 10       | 100       | 62          | 62              |
| 51584 | 沛县     | PMS 五段镇微湖风光西区3号公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51585 | 铜山     | 新区嘉慧园会所变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51586 | 沛县     | PMS 五段镇渔民变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51587 | 铜山     | 新区托龙山1配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51588 | 沛县     | 五段镇前六段东2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51589 | 铜山     | 新区托龙山2配2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51590 | 沛县     | 五段镇姜庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51591 | 铜山     | 新区托龙山3配1变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 51592 | 沛县     | 五段镇刘庄中2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51593 | 铜山     | 新区托龙山4配1变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 51594 | 沛县     | 五段镇后六段西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51595 | 沛县     | 五段镇供电所东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51596 | 沛县     | 五段镇三段农场变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51597 | 铜山     | 福泽园组合配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51598 | 沛县     | 五段镇夹堤址南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51599 | 铜山     | 福泽园组合配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51600 | 沛县     | 五段镇姜庄台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51601 | 铜山     | PMS 新区汉府4号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51602 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配3主变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51603 | 铜山     | PMS 新区汉府6号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51604 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配2主变  | 10       | 2000      | 0           | 0               |
| 51605 | 铜山     | 新区汉府7号         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51606 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配1主变  | 10       | 2000      | 0           | 0               |
| 51607 | 铜山     | PMS 新区汉府11号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51608 | 沛县     | 五段镇高庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51609 | 铜山     | PMS 新区汉府12号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51610 | 沛县     | 五段镇孟庙南1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51611 | 铜山     | PMS 新区汉府14号    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51612 | 沛县     | 五段镇后六段东3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51613 | 铜山     | 新区广电局公变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51614 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51615 | 铜山     | PMS 新区二堡10号公用变 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51616 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51617 | 铜山     | PMS 新区二堡9号公变   | 10       | 315       | 238         | 238             |
| 51618 | 沛县     | 五段镇机关中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51619 | 铜山     | PMS 新区机关二幼公用变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51620 | 沛县     | 五段镇五段中学2号配变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 51621 | 铜山     | 新区林业局公用变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51622 | 沛县     | PMS 五段镇后许口东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51623 | 铜山     | PMS 新区西樵居委会3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51624 | 沛县     | PMS 五段镇前六段中台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51625 | 沛县     | PMS 五段镇机关北台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51626 | 铜山     | PMS 新区亿车行公变    | 10       | 200       | 146         | 146             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51627 | 沛县     | PMS 五段镇农科站中台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51628 | 铜山     | 新区水利局公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51629 | 沛县     | PMS 五段镇许口孙庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51630 | 铜山     | PMS 新区所二堡11号变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 51631 | 沛县     | PMS 五段镇后五段中变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51632 | 铜山     | PMS 新区所二堡6号公用变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51633 | 沛县     | PMS 五段镇三段北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51634 | 铜山     | PMS 新区23号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51635 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 51636 | 铜山     | PMS 新区二堡13号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51637 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈新变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51638 | 铜山     | PMS 新区所二堡8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51639 | 沛县     | 沛城镇蔡庄新变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51640 | 铜山     | PMS 新区所二堡1号公用变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51641 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51642 | 铜山     | PMS 新区13号公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51643 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51644 | 铜山     | 新区消防大队东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51645 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51646 | 铜山     | 新区27号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51647 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51648 | 铜山     | 新区计生宿舍1号单变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51649 | 沛县     | 沛城镇鹿湾机关南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51650 | 铜山     | 新区计生宿舍2号单变       | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51651 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51652 | 铜山     | PMS 新区14号公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51653 | 铜山     | 新区二堡9-1号公用变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51654 | 铜山     | PMS 新区8号变东箱式公用变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51655 | 沛县     | 沛城镇李集西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51656 | 铜山     | PMS 新区电厂北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51657 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51658 | 铜山     | 新区所西樵6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51659 | 沛县     | 沛城镇李店台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51660 | 沛县     | 沛城镇二堡尚庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51661 | 铜山     | PMS 新区居乐园东门1号公用变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51662 | 沛县     | PMS 沛城镇高井北变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 51663 | 铜山     | PMS 新区居乐园2号公用变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51664 | 铜山     | 新区12号公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51665 | 沛县     | 沛城镇柴洼村变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51666 | 沛县     | 沛城镇果林村变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51667 | 铜山     | 新区居乐园1号单台变          | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 51668 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄小李庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51669 | 铜山     | PMS 新区居乐园西公用变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51670 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51671 | 铜山     | PMS 新区6号公用变         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51672 | 沛县     | PMS 沛城镇后胡楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51673 | 铜山     | 新区所西樵7号公用变          | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 51674 | 沛县     | PMS 沛城镇唐庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51675 | 铜山     | 新区所西樵5号公用变          | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 51676 | 沛县     | 沛城鹿湾孔庄新变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51677 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51678 | 铜山     | PMS 新区西樵1号变         | 10       | 400       | 106         | 106             |
| 51679 | 铜山     | 新区民营工业园3号变（新区计委公用变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51680 | 铜山     | PMS 新区47号公用变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51681 | 铜山     | 新区紫棘花园1号单相变         | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51682 | 铜山     | PMS 新区旭阳花园公用变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51683 | 铜山     | PMS 新区7公用变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51684 | 铜山     | PMS 新区梅园9-1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51685 | 铜山     | PMS 新区36号公用变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51686 | 铜山     | PMS 新区36号南公用        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51687 | 铜山     | PMS 新区44号公用变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51688 | 铜山     | PMS 新区梅园三区1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51689 | 铜山     | 新区梅园10号单相变          | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51690 | 铜山     | 新区梅园7号单相变           | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51691 | 铜山     | PMS 新区梅园43号公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51692 | 铜山     | 新区梅园3号单相变           | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51693 | 铜山     | 新区徐林变（新区9号公用变）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51694 | 铜山     | PMS 新区供电所公用变        | 10       | 800       | 301         | 301             |
| 51695 | 铜山     | 新区农药厂箱变             | 10       | 300       | 240         | 240             |
| 51696 | 铜山     | 新区46号变              | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51697 | 铜山     | PMS 新区恒艺花园公用变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51698 | 铜山     | 新区海河西路1变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51699 | 铜山     | 新区师大东门公用            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51700 | 铜山     | 新区房管局公变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51701 | 铜山     | 新区海河东路1号变           | 10       | 500       | 387         | 387             |
| 51702 | 铜山     | PMS 新区文苑二区公用变       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51703 | 铜山     | 新区干休所西公用变                | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51704 | 铜山     | 新区35公用变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51705 | 铜山     | PMS 新区金广厦公用变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51706 | 铜山     | PMS 新区西樵老年房公用变（新区林业局公用变） | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51707 | 铜山     | PMS 新区4号公用变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51708 | 铜山     | 新区二堡4号公用变                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51709 | 铜山     | PMS 新区紫棘花园2号公用变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51710 | 铜山     | 新区紫荆花园2号单变               | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51711 | 铜山     | 新区紫荆花园3号单变               | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51712 | 铜山     | PMS 新区兰园小区1号单变           | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51713 | 沛县     | 沛城镇赵圈村后梁井变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51714 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林南台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51715 | 沛县     | 沛城镇甄庄新变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51716 | 沛县     | PMS 沛城镇三教堂西台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51717 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51718 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51719 | 沛县     | 沛城镇方庄变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51720 | 沛县     | PMS 沛城镇小甄庄台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51721 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51722 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51723 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元中台片             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51724 | 沛县     | 沛城镇徐元南台片                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51725 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄刘庄台片            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51726 | 沛县     | PMS 沛城镇吴庄台片              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51727 | 沛县     | 沛城镇孟王楼变                  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51728 | 沛县     | 沛城镇郭小楼变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51729 | 沛县     | PMS 沛城镇店子新变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51730 | 沛县     | 沛城镇梁井变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51731 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼村变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51732 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51733 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店东变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51734 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51735 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼村变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51736 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁村变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51737 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁韦庄变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51738 | 沛县     | PMS 沛城镇耿庙台片              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51739 | 沛县     | 沛城镇小孟坑变                  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51740 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑东台片             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51741 | 沛县     | 沛城镇苗庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51742 | 铜山     | 新区兰园小区2号单变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51743 | 沛县     | 沛城镇晓鸣寺变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51744 | 沛县     | 沛城镇后张桥变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51745 | 铜山     | 新区兰园小区3号单变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51746 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51747 | 铜山     | 新区梅园1号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51748 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51749 | 铜山     | 新区梅园2号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51750 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51751 | 铜山     | 新区梅园5号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51752 | 沛县     | 沛城镇东陈楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51753 | 铜山     | 新区梅园4号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51754 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51755 | 铜山     | 新区梅园6号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51756 | 沛县     | PMS 沛城镇孔庄台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51757 | 铜山     | 新区梅园8号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51758 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51759 | 铜山     | 新区梅园9号单相变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51760 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51761 | 铜山     | 新区梅园11号单相变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51762 | 铜山     | 新区梅园12号单相变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51763 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村朱庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51764 | 铜山     | 新区梅园13号单变      | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 51765 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51766 | 铜山     | PMS 新区箱式公用变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51767 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51768 | 铜山     | PMS 新区西樵居委会2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51769 | 沛县     | PMS 沛城镇机关北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51770 | 铜山     | 牛山教师公寓4箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51771 | 沛县     | 沛城镇朱徐庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51772 | 沛县     | 沛城镇燕庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51773 | 沛县     | 沛城镇北孔庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51774 | 沛县     | 沛城镇北孔庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51775 | 铜山     | 牛山教师公寓5箱变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51776 | 沛县     | PMS 沛城镇孟桥刘楼变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51777 | 铜山     | PMS 新区美丽樵村2号   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51778 | 沛县     | 沛城镇二堡于庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51779 | 铜山     | 新区聚福园1号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51780 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡邱庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51781 | 铜山     | 新区聚福园2号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51782 | 沛县     | 沛城镇小街子赵卓楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51783 | 铜山     | 新区梅园箱变          | 10       | 300       | 0           | 0               |
| 51784 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩李庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51785 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟新变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51786 | 铜山     | 步行街箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51787 | 沛县     | PMS 沛城镇轧花厂变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51788 | 铜山     | PMS 新区所文沃箱式变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51789 | 铜山     | PMS 新区汉府1号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51790 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新农村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51791 | 沛县     | 沛城镇刘庄新变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51792 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼大队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51793 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 51794 | 铜山     | PMS 新区汉府2号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51795 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51796 | 铜山     | PMS 新区汉府8号      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51797 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51798 | 铜山     | PMS 新区汉府10号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51799 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51800 | 铜山     | 新区牛山2配变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 51801 | 沛县     | PMS 沛城镇宁小楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51802 | 铜山     | 新区牛山教师公寓3箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51803 | 铜山     | 新区34公用变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51804 | 沛县     | 沛城镇晓明寺燕庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51805 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51806 | 铜山     | PMS 新区文沃3变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51807 | 沛县     | PMS 沛城镇陈楼鸡厂变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51808 | 铜山     | 新区苏苑小区公用变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51809 | 铜山     | PMS 新区圭山1号公用变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51810 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51811 | 铜山     | PMS 新区42号公用变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51812 | 沛县     | PMS 沛城镇孟桥西变（二队） | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51813 | 铜山     | PMS 新区17号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51814 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51815 | 铜山     | 黄河小区2箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51816 | 沛县     | 沛城镇王楼赵庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51817 | 铜山     | 居乐园1箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51818 | 沛县     | 沛城镇前滩村后滩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51819 | 铜山     | 无名山5箱变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51820 | 沛县     | 沛城镇前滩村前滩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51821 | 铜山     | 居乐园3箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51822 | 沛县     | 沛城镇李集村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51823 | 铜山     | 居乐园4箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51824 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51825 | 铜山     | 黄河小区1箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 51826 | 沛县     | 沛城镇双楼变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51827 | 铜山     | 居乐园2箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51828 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51829 | 铜山     | 半山御景2配1变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51830 | 铜山     | 半山御景组合配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51831 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51832 | 铜山     | 浅山风华3配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51833 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄高井变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51834 | 铜山     | 浅山风华3配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51835 | 沛县     | PMS 沛城镇彭楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51836 | 铜山     | 浅山风华2配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51837 | 沛县     | 沛城镇店子村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51838 | 铜山     | 浅山风华2配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51839 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟村孟庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51840 | 铜山     | 浅山风华3配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51841 | 沛县     | PMS 沛城镇李集三座楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51842 | 铜山     | 浅山风华1配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51843 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51844 | 铜山     | 浅山风华3配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51845 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51846 | 铜山     | 浅山风华2配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51847 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51848 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁北1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51849 | 铜山     | 浅山风华1配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51850 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51851 | 铜山     | 浅山风华1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51852 | 沛县     | 沛城镇宋庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51853 | 沛县     | 沛城镇果林东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51854 | 铜山     | 浅山风华1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51855 | 沛县     | 沛城镇孟楼西变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 51856 | 铜山     | 浅山风华4配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51857 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51858 | 铜山     | 浅山风华2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51859 | 沛县     | 沛城镇封楼村陈庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51860 | 铜山     | 浅山风华4配2变         | 10       | 630       | 483         | 483             |
| 51861 | 沛县     | 沛城镇八里庙变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51862 | 铜山     | 美的天誉10配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51863 | 沛县     | 沛城镇赵圈村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51864 | 铜山     | 美的天誉10配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51865 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51866 | 铜山     | 美的天誉9配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51867 | 沛县     | 沛城镇候湾大队变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 51868 | 铜山     | 美的天誉9配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51869 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51870 | 铜山     | 美的天誉10配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51871 | 沛县     | PMS 沛城镇罗小庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51872 | 铜山     | 美的天誉9配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51873 | 沛县     | PMS 沛城镇孔西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51874 | 铜山     | 美的天誉9配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51875 | 沛县     | PMS 沛城镇华寺变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51876 | 铜山     | 美的天誉10配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51877 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51878 | 铜山     | PMS 新区居乐园一区2号公用变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51879 | 沛县     | PMS 沛城镇徐大庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51880 | 铜山     | PMS 新区西樵6-1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51881 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51882 | 铜山     | PMS 新区中医院楼公用变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51883 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51884 | 铜山     | PMS 新区同昌小区公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51885 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51886 | 铜山     | PMS 新区步行街东二街公变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51887 | 沛县     | 沛城镇夏洼东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51888 | 铜山     | PMS 新区海河西路2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51889 | 沛县     | 沛城镇夏洼茹庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51890 | 铜山     | 新区铜山宾馆东箱变        | 10       | 630       | 491         | 491             |
| 51891 | 沛县     | PMS 沛城镇孔楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51892 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变01    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51893 | 沛县     | PMS 沛城镇候湾变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51894 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变02  | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 51895 | 沛县     | 沛城镇蒋庄韦庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51896 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变03  | 10       | 630       | 476         | 476             |
| 51897 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51898 | 沛县     | 沛城镇邓元西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51899 | 铜山     | 新区嘉惠园箱变04      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51900 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙北变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 51901 | 沛县     | 沛城镇韩楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51902 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51903 | 铜山     | 新区嘉惠园箱变05      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51904 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51905 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变06  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51906 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51907 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼闫庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51908 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变07  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51909 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾九队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51910 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变09  | 10       | 500       | 392         | 392             |
| 51911 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈高庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51912 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变10  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51913 | 沛县     | 沛城镇孟坑南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51914 | 沛县     | 沛城镇前宋变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51915 | 铜山     | 新区10号公用变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 51916 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51917 | 铜山     | PMS 新区14-1号公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51918 | 沛县     | 沛城镇店子南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51919 | 铜山     | PMS 新区党校后2变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51920 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51921 | 铜山     | PMS 新区党校后公用变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51922 | 铜山     | PMS 新区党校后1公用变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51923 | 沛县     | PMS 沛城镇红光八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51924 | 铜山     | PMS 新区24箱变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51925 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51926 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51927 | 铜山     | PMS 新区39公变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51928 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51929 | 铜山     | PMS 新区同昌东路1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51930 | 沛县     | 沛城镇蔡庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51931 | 铜山     | PMS 新区天津路北公用变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51932 | 沛县     | 沛城镇赵圈村南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51933 | 铜山     | PMS 新区41号公用变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51934 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51935 | 铜山     | PMS 新区镇政府公用变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51936 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51937 | 铜山     | 新区步行街东一街公变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51938 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51939 | 铜山     | PMS 新区供电所民营工业园公用变 | 10       | 400       | 217         | 217             |
| 51940 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟孟庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51941 | 铜山     | PMS 新区党校对面箱变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51942 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51943 | 铜山     | 新区广电局             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51944 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51945 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51946 | 铜山     | PMS 新区广电局宿舍1变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51947 | 沛县     | 沛城镇金沟东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51948 | 铜山     | PMS 新区40公用变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 51949 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51950 | 铜山     | 欣欣家园配电室1变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 51951 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51952 | 铜山     | 欣欣家园配电室2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51953 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51954 | 铜山     | PMS 楚河1号配电室1号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51955 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51956 | 铜山     | PMS 楚河2配电室1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51957 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51958 | 铜山     | PMS 新区所二堡东箱变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51959 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51960 | 铜山     | PMS 新区欣欣家园1箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51961 | 沛县     | PMS 沛城镇前宋东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51962 | 铜山     | PMS 新区九州大学北公用     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51963 | 沛县     | 沛城镇马庙东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51964 | 铜山     | 新区水利局新增           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51965 | 沛县     | PMS 沛城镇店子1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51966 | 铜山     | PMS 新区二堡箱变(新增)    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51967 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51968 | 铜山     | 新区上杜楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 51969 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51970 | 铜山     | PMS 新区梅园43-1号公用           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51971 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51972 | 铜山     | PMS 新区34-1号公用变(新区光电局宿舍4号) | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 51973 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51974 | 铜山     | 新区42号东公用变(新区梅园三区4号)       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 51975 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼1号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51976 | 铜山     | 新区御苑箱变1号主变                | 10       | 500       | 34          | 34              |
| 51977 | 沛县     | PMS 沛城镇五里庙变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51978 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51979 | 铜山     | 华润悦府1配电室1变                | 10       | 1000      | 768         | 768             |
| 51980 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼南变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51981 | 铜山     | 华润悦府2配电室1变                | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 51982 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋南变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51983 | 铜山     | 华润悦府3配电室1变                | 10       | 800       | 583         | 583             |
| 51984 | 沛县     | PMS 沛城镇李店北变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51985 | 铜山     | 华润悦府4配电室1变                | 10       | 800       | 600         | 600             |
| 51986 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯南变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51987 | 铜山     | 华润悦府5配电室2变                | 10       | 800       | 599         | 599             |
| 51988 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯中变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51989 | 铜山     | 华润悦府6配电室2变                | 10       | 800       | 474         | 474             |
| 51990 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西4号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51991 | 铜山     | 华润悦府6配电室3变                | 10       | 800       | 573         | 573             |
| 51992 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄中变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51993 | 铜山     | 驿乐园1配电室1配变                | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 51994 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 51995 | 铜山     | 驿乐园2配1变                   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 51996 | 沛县     | PMS 沛城镇梁井新变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 51997 | 铜山     | PMS 久隆凤凰城1开闭所1号变          | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 51998 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所1箱变              | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 51999 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄新变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52000 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所2箱变              | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 52001 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52002 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄3号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52003 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所3箱变              | 10       | 630       | 372         | 372             |
| 52004 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南新4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52005 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所4箱变              | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 52006 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林叶庄变              | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52007 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所5箱变    | 10       | 400       | 164         | 164             |
| 52008 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52009 | 铜山     | 久隆凤凰城2组合配2变     | 10       | 800       | 580         | 580             |
| 52010 | 沛县     | 沛城镇李塘东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52011 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所3箱变    | 10       | 630       | 377         | 377             |
| 52012 | 沛县     | PMS 沛城镇李瓦屋南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52013 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所4箱变    | 10       | 630       | 461         | 461             |
| 52014 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52015 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所6箱变    | 10       | 630       | 339         | 339             |
| 52016 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52017 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所8箱变    | 10       | 630       | 442         | 442             |
| 52018 | 沛县     | PMS 沛城镇邱庄新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52019 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所10箱变   | 10       | 630       | 48          | 48              |
| 52020 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52021 | 铜山     | PMS 久隆凤凰城3开闭所1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52022 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52023 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52024 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所3号箱变   | 10       | 500       | 384         | 384             |
| 52025 | 沛县     | PMS 沛城镇店子3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52026 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所4号箱变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52027 | 沛县     | PMS 沛城镇李集3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52028 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所5号箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52029 | 沛县     | PMS 沛城镇李集4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52030 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所7号箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52031 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52032 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所9号箱变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52033 | 沛县     | PMS 沛城镇李集马庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52034 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所9箱变    | 10       | 630       | 210         | 210             |
| 52035 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所11箱变   | 10       | 630       | 408         | 408             |
| 52036 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52037 | 沛县     | 沛城镇金沟2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52038 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所10箱变   | 10       | 630       | 402         | 402             |
| 52039 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52040 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所5箱变    | 10       | 630       | 356         | 356             |
| 52041 | 沛县     | PMS 沛城镇郭小楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52042 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所7箱变    | 10       | 630       | 497         | 497             |
| 52043 | 沛县     | PMS 沛城镇韩瓦屋变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52044 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52045 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所9箱变     | 10       | 630       | 276         | 276             |
| 52046 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52047 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所11箱变    | 10       | 630       | 375         | 375             |
| 52048 | 沛县     | PMS 沛城镇天齐庙西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52049 | 铜山     | 久隆凤凰城2开闭所12箱变    | 10       | 630       | 387         | 387             |
| 52050 | 沛县     | PMS 沛城镇石灰窑北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52051 | 铜山     | 万和佳苑配电室1变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52052 | 沛县     | PMS 沛城镇纱厂4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52053 | 铜山     | 万和佳苑配电室2变        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52054 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52055 | 铜山     | 万和佳苑1号箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52056 | 沛县     | 沛城镇晓明寺西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52057 | 铜山     | 国基城邦2号配电室1号变     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52058 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52059 | 铜山     | 国基城邦2号配电室2号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52060 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52061 | 铜山     | 国基城邦2号配电室3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52062 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52063 | 铜山     | PMS 国基城邦1号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52064 | 铜山     | 国基城邦1号配电室3号变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52065 | 沛县     | PMS 沛城镇果林倪庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52066 | 铜山     | 国基城邦一期3配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52067 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52068 | 铜山     | PMS 新区新苑大厦配电室1主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52069 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52070 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变1主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52071 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52072 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变2主变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52073 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52074 | 铜山     | PMS 新区金和商住楼箱变1主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52075 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52076 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52077 | 铜山     | PMS 新区望园小区箱变1箱变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52078 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52079 | 铜山     | 永新人家配电室1变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52080 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52081 | 铜山     | 新区永新人家2号         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52082 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52083 | 铜山     | 新区御园景程1号箱变         | 10       | 630       | 472         | 472             |
| 52084 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52085 | 铜山     | PMS 新区云水山庄         | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 52086 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼陈庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52087 | 铜山     | 水景佳苑1组合配1变         | 10       | 800       | 586         | 586             |
| 52088 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄李庄新变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52089 | 铜山     | 水景佳苑2箱变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52090 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄东新1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52091 | 铜山     | PMS 新区锦翠家园1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52092 | 沛县     | PMS 沛城镇杨庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52093 | 铜山     | 金程太阳花园1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52094 | 沛县     | 沛城镇果林北变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52095 | 铜山     | 金程太阳花园2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52096 | 沛县     | PMS 沛城镇石河东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52097 | 铜山     | 金程太阳花园3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52098 | 铜山     | PMS 新区文华美景一期1箱变1主变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52099 | 沛县     | 沛城镇封楼裴堂新村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52100 | 铜山     | PMS 新区文华美景一期2箱变1主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52101 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52102 | 铜山     | PMS 新区文华美景一期3箱变1主变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52103 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52104 | 铜山     | PMS 新区文华美景一期5箱变1主变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52105 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52106 | 铜山     | 凤凰花园3配2变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52107 | 沛县     | PMS 沛城镇小街子刘庄新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52108 | 沛县     | 沛城镇韩楼北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52109 | 铜山     | PMS 新区文华美景二期配电室1主变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52110 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52111 | 铜山     | PMS 新区文华美景二期配电室3主变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52112 | 沛县     | PMS 沛城镇小孟坑北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52113 | 铜山     | PMS 新区文华美景一期4箱变1主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52114 | 沛县     | PMS 沛城镇张桥西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52115 | 铜山     | 凤凰花园5配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52116 | 沛县     | 沛城镇宁小楼南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52117 | 铜山     | 凤凰花园1配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52118 | 沛县     | 沛城镇燕庄北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52119 | 铜山     | PMS 新区凤凰花园2号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52120 | 沛县     | PMS 沛城镇苗庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52121 | 铜山     | PMS 新区凤凰花园4号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52122 | 沛县     | 沛城镇王楼西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52123 | 铜山     | PMS 新区凤凰花园4号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52124 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52125 | 铜山     | 凤凰花园2箱变            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52126 | 铜山     | PMS 凤凰花园3号箱变1号变    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52127 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52128 | 铜山     | PMS 新区凤凰花园5号箱变1号变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52129 | 沛县     | 沛城镇三教堂东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52130 | 铜山     | 依山龙郡组合配1变          | 10       | 500       | 3           | 3               |
| 52131 | 铜山     | 阳光豪庭配电室1变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52132 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄新村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52133 | 铜山     | 阳光豪庭配电室3变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52134 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52135 | 铜山     | 南洋国际2组合配1变         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52136 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52137 | 铜山     | 南洋国际1配1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52138 | 沛县     | 沛城镇李瓦屋东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52139 | 铜山     | 南洋国际3配1变           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52140 | 沛县     | 沛城镇孔楼新变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52141 | 铜山     | 南洋国际3配3变           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52142 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52143 | 铜山     | 南洋国际4配1变           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52144 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52145 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52146 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52147 | 铜山     | 南洋国际4配3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52148 | 沛县     | PMS 沛城镇李集七队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52149 | 铜山     | 福乐园1配电室1主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52150 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52151 | 铜山     | 福乐园1配电室3主变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52152 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52153 | 铜山     | 福乐园2配电室1主变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52154 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯东台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52155 | 铜山     | 福乐园3配电室1主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52156 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52157 | 铜山     | 福乐园4配电室1主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52158 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼新变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52159 | 铜山     | 福乐园5配电室1主变             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52160 | 沛县     | PMS 沛城镇孟辛楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52161 | 铜山     | 泉山森林海3配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52162 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52163 | 铜山     | 泉山森林海1配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52164 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52165 | 铜山     | 泉山森林海2配1变              | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52166 | 沛县     | PMS 沛城镇赵庄新变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52167 | 铜山     | 泉山森林海2配3变              | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52168 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52169 | 铜山     | 泉山森林海5配2变              | 10       | 630       | 432         | 432             |
| 52170 | 沛县     | PMS 沛城镇果林甄庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52171 | 铜山     | 泉山森林海4配1变              | 10       | 800       | 408         | 408             |
| 52172 | 沛县     | PMS 沛城镇封河湾变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52173 | 铜山     | 泉山森林海4配2变              | 10       | 1000      | 575         | 575             |
| 52174 | 沛县     | PMS 沛城镇石河变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52175 | 铜山     | 泉山森林海1配2箱变             | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 52176 | 铜山     | 泉山森林海1配1箱变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52177 | 沛县     | PMS 沛城镇程庄变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52178 | 铜山     | PMS 新区枫林天下1配电室1主变      | 10       | 1000      | 784         | 784             |
| 52179 | 沛县     | 沛城镇晓明寺东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52180 | 铜山     | 新区枫林天下1配电室3主变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52181 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼祁庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52182 | 铜山     | 新区枫林天下1配电室2主变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52183 | 铜山     | PMS 新区枫林天下2配电室1主变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52184 | 铜山     | PMS 新区枫林天下1箱变1主变       | 10       | 630       | 375         | 375             |
| 52185 | 铜山     | PMS 新区枫林天下3箱变1主变       | 10       | 630       | 461         | 461             |
| 52186 | 铜山     | PMS 新区加州玫瑰园9配电室1变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52187 | 铜山     | PMS 加州玫瑰园10配电室1主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52188 | 铜山     | PMS 加州玫瑰园10配电室3主变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52189 | 铜山     | PMS 新区加州玫瑰园11配电室1主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52190 | 铜山     | PMS 新区加州玫瑰园11配电室2主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52191 | 铜山     | 加州玫瑰园12配1变             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52192 | 铜山     | 加州玫瑰园12配2变             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52193 | 铜山     | 泉山森林海5配3箱变             | 10       | 500       | 229         | 229             |
| 52194 | 铜山     | 新区汉泉山庄北区配电室11主变        | 10       | 500       | 335         | 335             |
| 52195 | 铜山     | PMS 新区檀香山汉泉山庄北区配电室12主变 | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 52196 | 铜山     | 新区檀香山汉泉山庄北区配电室13主变     | 10       | 630       | 442         | 442             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52197 | 铜山     | PMS 新区檀香山汉泉山庄北区配电室14主变 | 10       | 400       | 204         | 204             |
| 52198 | 铜山     | PMS 新区檀香山汉泉山庄北区配电室15主变 | 10       | 500       | 355         | 355             |
| 52199 | 铜山     | PMS 新区檀香山汉泉山庄北区配电室16主变 | 10       | 400       | 246         | 246             |
| 52200 | 铜山     | PMS 新区檀香山汉泉山庄北区配电室18主变 | 10       | 500       | 386         | 386             |
| 52201 | 铜山     | 新区汉泉山庄北区配电室2主变         | 10       | 500       | 261         | 261             |
| 52202 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室3主变     | 10       | 630       | 463         | 463             |
| 52203 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室4主变     | 10       | 500       | 283         | 283             |
| 52204 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室5主变     | 10       | 500       | 317         | 317             |
| 52205 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室7主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52206 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室9主变     | 10       | 160       | 101         | 101             |
| 52207 | 铜山     | 新区汉泉山庄北区配电室6主变         | 10       | 500       | 326         | 326             |
| 52208 | 铜山     | 汉泉山庄南区1箱变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52209 | 铜山     | 汉泉山庄南区12箱变             | 10       | 630       | 257         | 257             |
| 52210 | 铜山     | 汉泉山庄南区13箱变             | 10       | 630       | 450         | 450             |
| 52211 | 铜山     | 汉泉山庄南区14箱变             | 10       | 500       | 310         | 310             |
| 52212 | 铜山     | 汉泉山庄南区15箱变             | 10       | 500       | 317         | 317             |
| 52213 | 铜山     | 汉泉山庄南区16箱变             | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 52214 | 铜山     | 汉泉山庄南区17箱变             | 10       | 500       | 274         | 274             |
| 52215 | 铜山     | 汉泉山庄南区2箱变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52216 | 铜山     | 汉泉山庄南区3箱变              | 10       | 500       | 320         | 320             |
| 52217 | 铜山     | 汉泉山庄南区5箱变              | 10       | 630       | 498         | 498             |
| 52218 | 铜山     | 汉泉山庄南区8箱变              | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 52219 | 铜山     | 汉泉山庄南区10箱变             | 10       | 630       | 482         | 482             |
| 52220 | 铜山     | 汉泉山庄南区6箱变              | 10       | 630       | 390         | 390             |
| 52221 | 铜山     | 檀香山南区16变               | 10       | 500       | 323         | 323             |
| 52222 | 铜山     | 檀香山南区19箱变              | 10       | 500       | 329         | 329             |
| 52223 | 铜山     | 檀香山南区23箱变              | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 52224 | 铜山     | 汉泉山庄南区17变              | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52225 | 铜山     | 汉泉山庄南区25箱变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52226 | 铜山     | 财富湾1配1变                | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52227 | 铜山     | 财富湾1配2变                | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52228 | 铜山     | 财富湾1配3变                | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52229 | 铜山     | 财富湾1箱变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52230 | 铜山     | 财富湾2箱变                 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52231 | 铜山     | 国基城邦二期1配1变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52232 | 铜山     | 国基城邦二期2号配电室1号变         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52233 | 铜山     | 国基城邦二期2号配电室2号变         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52234 | 铜山     | 国基城邦二期3配4变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52235 | 铜山     | 国基城邦二期3配3变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52236 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所6箱变           | 10       | 315       | 167         | 167             |
| 52237 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所7箱变           | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 52238 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所8箱变           | 10       | 630       | 481         | 481             |
| 52239 | 铜山     | PMS 久隆凤凰城3开闭所2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52240 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所6号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52241 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所8号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52242 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所10号箱变         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52243 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所11号箱变         | 10       | 500       | 390         | 390             |
| 52244 | 铜山     | 久隆凤凰城2组合配1变            | 10       | 800       | 538         | 538             |
| 52245 | 铜山     | 久隆凤凰城3开闭所12号箱变         | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 52246 | 铜山     | 盛世年华1组合配1变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52247 | 铜山     | 盛世年华1组合配3变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52248 | 铜山     | PMS 新区文泰康城三期2号组合配电室2号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52249 | 铜山     | 文泰康城三期1配3变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52250 | 铜山     | 文泰康城三期1配4变             | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52251 | 铜山     | 水景佳苑2配1变               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52252 | 铜山     | PMS 新区所望城花园一期1号        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52253 | 铜山     | PMS 新区所望城花园一期2号        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52254 | 铜山     | PMS 望城花园二期1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52255 | 铜山     | PMS 望城花园二期2变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52256 | 铜山     | PMS 望城花园二期3变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52257 | 铜山     | PMS 望城花园二期5变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52258 | 铜山     | PMS 望城花园三期1配变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52259 | 铜山     | PMS 望城花园三期3配变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52260 | 铜山     | PMS 国基城邦1号箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52261 | 铜山     | PMS 国基城邦2号箱变           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52262 | 铜山     | PMS 新区西樵1号变东（西樵14号新增）  | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 52263 | 铜山     | 新区美丽樵村南（52号新增）         | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 52264 | 铜山     | PMS 新区文沃1变新增           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52265 | 铜山     | PMS 新区恒艺花园2号新增配变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52266 | 铜山     | PMS 新区步行街东一街新增         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52267 | 铜山     | 新区望园小区2号新增配变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52268 | 铜山     | 新区西樵50号杆公用（西樵9号新增）     | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 52269 | 铜山     | PMS 新区南周沃1变(新区西樵村10变)  | 10       | 400       | 74          | 74              |
| 52270 | 铜山     | PMS 新区西樵6-2号公用变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52271 | 铜山     | PMS 新区二堡村8号新增配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52272 | 铜山     | PMS 新区二堡箱变新增           | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52273 | 铜山     | PMS 新区箱式公用变新增              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52274 | 铜山     | PMS 新区34-1公用变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52275 | 铜山     | PMS 新区36号南-1号公用变（居乐园东门新增）  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52276 | 铜山     | PMS 新区公安公寓公用变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52277 | 铜山     | PMS 新区霸王集团宿舍35变新增          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52278 | 铜山     | PMS 新区农药1号公用变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52279 | 铜山     | PMS 新区二堡10-1公用变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52280 | 铜山     | PMS 新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52281 | 铜山     | 新区二堡6-1号公用变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52282 | 铜山     | PMS 新区二堡7号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52283 | 铜山     | PMS 新区二堡5-1号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52284 | 铜山     | PMS 新区圭山公用变新增              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52285 | 铜山     | PMS 新区居乐园小区12号变-1（居乐园2区新增） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52286 | 铜山     | PMS 新区恒艺花园3号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52287 | 铜山     | PMS 新区机关二幼1号公用变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52288 | 铜山     | PMS 新区金广厦1号公用变             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52289 | 铜山     | 新区民营工业园2号变                 | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 52290 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变新增            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52291 | 铜山     | 新区张沃村变                     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52292 | 铜山     | PMS 新区梅园三区2号变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52293 | 铜山     | 新区国基城邦三期1配电室1配变            | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52294 | 铜山     | 国基城邦三期3配2变                 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52295 | 铜山     | PMS 新区枫林天下小区3配电室1配变        | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52296 | 铜山     | PMS 新区蓝柏湾小区1箱变             | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 52297 | 铜山     | 蓝柏湾1配1变                    | 10       | 630       | 383         | 383             |
| 52298 | 铜山     | 蓝柏湾1配3变                    | 10       | 630       | 450         | 450             |
| 52299 | 铜山     | 久隆山河水组合配1变                 | 10       | 1000      | 648         | 648             |
| 52300 | 铜山     | PMS 久隆山河水小区4-2配电室1号变       | 10       | 800       | 605         | 605             |
| 52301 | 铜山     | 久隆山河水3配1变                  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52302 | 铜山     | PMS 新区文泰康城三期2号组合配电室1号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52303 | 铜山     | PMS 新区文泰康城三期2号组合配电室3号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52304 | 铜山     | PMS 新区文泰康城三期2号组合配电室4号变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52305 | 铜山     | PMS 宝信润山小区3配电室1配变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52306 | 铜山     | 宝信润山小区1配电室1配变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52307 | 铜山     | PMS 国基城邦三期4配电室1配变          | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52308 | 铜山     | 国基城邦三期5配1变                 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52309 | 铜山     | 新区民营工业园1号公用变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52310 | 铜山     | 蓝泊湾2配1变                    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52311 | 铜山     | 蓝泊湾2配3变            | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52312 | 铜山     | 半山御景组合配1变          | 10       | 800       | 560         | 560             |
| 52313 | 铜山     | 半山御景1配1变           | 10       | 800       | 446         | 446             |
| 52314 | 铜山     | 半山御景1配3变           | 10       | 800       | 550         | 550             |
| 52315 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52316 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室3变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52317 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52318 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52319 | 铜山     | PMS 新区嘉惠园箱变08      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52320 | 铜山     | 新区美丽樵村老年活动中心1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52321 | 铜山     | 新区美丽樵村老年活动中心2号变    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 52322 | 铜山     | PMS 枫林天下4配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52323 | 铜山     | PMS 枫林天下5配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52324 | 铜山     | 新区枫林天下6配电室1配变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52325 | 铜山     | 新区九隆北公用            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52326 | 铜山     | PMS 新区二堡3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52327 | 铜山     | PMS 新区西樵4-1号公用变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52328 | 铜山     | 新区望城2、3队变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52329 | 铜山     | PMS 新区紫荆花园47号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52330 | 铜山     | 新区二堡箱变新增（新区二堡12号变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52331 | 铜山     | 新区路沃3号变            | 10       | 400       | 148         | 148             |
| 52332 | 铜山     | PMS 新区东二街2号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52333 | 铜山     | 黄河路5号箱变            | 10       | 630       | 418         | 418             |
| 52334 | 铜山     | 凤凰山安置A区1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52335 | 铜山     | 凤凰山安置A区1配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52336 | 铜山     | 凤凰山安置A区4配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52337 | 铜山     | 凤凰山安置A区4配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52338 | 铜山     | 凤凰山安置A区5配1变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52339 | 铜山     | 凤凰山安置A区5配3变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52340 | 铜山     | 凤凰山安置A区2配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52341 | 铜山     | 凤凰山安置A区2配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52342 | 铜山     | 凤凰山安置A区3配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52343 | 铜山     | 凤凰山安置A区3配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52344 | 铜山     | PMS 铜山万泰佳苑开关站1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52345 | 铜山     | PMS 铜山万泰佳苑开关站3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52346 | 铜山     | PMS 新区康乐园5号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52347 | 铜山     | 久隆凤凰城1开闭所12箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52348 | 铜山     | 新区步行街东二街1号公用       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52349 | 铜山     | PMS 新区二堡5号变新增（新区42号公用变） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52350 | 铜山     | 新区海河东路2号变新增             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52351 | 铜山     | 新区党校后3公用变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52352 | 铜山     | PMS 新区6-1号公用变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52353 | 铜山     | PMS 新区居乐园一区1号公用变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52354 | 铜山     | PMS 泰康红郡一号箱变1变          | 10       | 630       | 462         | 462             |
| 52355 | 铜山     | PMS 泰康红郡二号箱变2变          | 10       | 250       | 168         | 168             |
| 52356 | 铜山     | PMS 新区泰康红郡3号主变          | 10       | 500       | 378         | 378             |
| 52357 | 铜山     | PMS 泰康红郡4号主变            | 10       | 630       | 475         | 475             |
| 52358 | 铜山     | PMS 新区文泰康城1主变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52359 | 铜山     | PMS 新区文泰康城2主变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52360 | 铜山     | PMS 新区文泰康城3主变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52361 | 铜山     | PMS 新区文泰康城4主变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52362 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期配电室5号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52363 | 铜山     | 文泰康城三期3配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52364 | 铜山     | 文泰康城三期3配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52365 | 铜山     | 文泰康城三期3配3变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52366 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期配电室1号变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52367 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期配电室2号变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52368 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期配电室3号变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52369 | 铜山     | 文泰康城三期2配1变              | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52370 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期6号箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52371 | 铜山     | 文泰康城三期3配4变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52372 | 铜山     | PMS 新区文泰康城二期配电室4号变      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52373 | 铜山     | PMS 新区民营工业园气站东公用变       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 52374 | 铜山     | PMS 新区望城花园一期2号箱变        | 10       | 630       | 300         | 300             |
| 52375 | 铜山     | 宝信润山2配1变                | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52376 | 铜山     | 凤凰山安置C区2配1变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52377 | 沛县     | 沛城镇夏洼中变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52378 | 铜山     | 凤凰山安置C区2配3变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52379 | 铜山     | 凤凰山安置C区2配4变             | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52380 | 沛县     | PMS 沛城镇宋庄西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52381 | 铜山     | 凤凰山安置C区3配1变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52382 | 沛县     | PMS 沛城镇柴洼北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52383 | 铜山     | 凤凰山安置C区4配2变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52384 | 沛县     | PMS 沛城镇侯湾东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52385 | 铜山     | 凤凰山安置C区3配4变             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52386 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52387 | 铜山     | 凤凰山安置B区1配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52388 | 沛县     | PMS 沛城镇三座楼西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52389 | 沛县     | 沛城镇东陈楼南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52390 | 铜山     | 凤凰山安置B区1配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52391 | 沛县     | PMS 沛城镇南孔庄新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52392 | 铜山     | 凤凰山安置B区3配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52393 | 沛县     | PMS 沛城镇双楼3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52394 | 铜山     | 凤凰山安置C区1配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52395 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52396 | 铜山     | 凤凰山安置C区1配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52397 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52398 | 铜山     | 凤凰山安置C区1配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52399 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52400 | 铜山     | 凤凰山安置C区1配4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52401 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52402 | 铜山     | 凤凰山安置B区5配2变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52403 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼新变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52404 | 铜山     | 凤凰山安置B区5配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52405 | 沛县     | 沛城镇潘阁中变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52406 | 铜山     | 凤凰山安置C区4配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52407 | 沛县     | 沛城镇潘阁西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52408 | 铜山     | 凤凰山安置C区4配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52409 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队新变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52410 | 铜山     | 凤凰山安置B区2配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52411 | 沛县     | PMS 沛城镇李集5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52412 | 铜山     | 凤凰山安置B区4配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52413 | 沛县     | PMS 沛城镇刘楼新变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52414 | 铜山     | 凤凰山安置B区4配3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52415 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52416 | 沛县     | PMS 沛城镇插营元台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52417 | 铜山     | PMS 南湖尚苑1号小区1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52418 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52419 | 铜山     | PMS 南湖尚苑1号小区2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52420 | 沛县     | 沛城镇三教堂南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52421 | 铜山     | PMS 南湖尚苑1号小区3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52422 | 沛县     | PMS 沛城镇店子中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52423 | 铜山     | PMS 南湖尚苑1号小区4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52424 | 沛县     | PMS 沛城镇八里庙东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52425 | 铜山     | PMS 南湖尚苑2号小区1号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52426 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52427 | 铜山     | PMS 南湖尚苑2号小区2号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52428 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄6号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52429 | 铜山     | PMS 南湖尚苑2号小区3号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52430 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村4号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52431 | 铜山     | PMS 南湖尚苑2号小区4号变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52432 | 沛县     | 沛城镇后胡楼南变                 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52433 | 铜山     | PMS 南湖尚苑3号小区1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52434 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄西队北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52435 | 铜山     | PMS 南湖尚苑3号小区2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52436 | 沛县     | 万顷良田三期1号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52437 | 铜山     | PMS 南湖尚苑3号小区3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52438 | 沛县     | 万顷良田三期2号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52439 | 铜山     | PMS 南湖尚苑3号小区4号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52440 | 沛县     | 万顷良田三期3号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52441 | 铜山     | PMS 南湖尚苑4号小区1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52442 | 沛县     | 万顷良田三期4号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52443 | 铜山     | PMS 南湖尚苑4号小区2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52444 | 沛县     | 万顷良田三期5号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52445 | 铜山     | PMS 南湖尚苑4号小区3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52446 | 沛县     | 万顷良田三期6号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52447 | 铜山     | PMS 南湖尚苑4号小区4号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52448 | 沛县     | 万顷良田三期7号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52449 | 铜山     | PMS 南湖尚苑5号小区1号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52450 | 沛县     | 万顷良田三期8号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52451 | 沛县     | 万顷良田三期9号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52452 | 铜山     | PMS 南湖尚苑5号小区2号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52453 | 沛县     | PMS 万顷良田三期10号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52454 | 铜山     | PMS 南湖尚苑5号小区3号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52455 | 沛县     | PMS 万顷良田三期11号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52456 | 铜山     | PMS 南湖尚苑5号小区4号变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52457 | 沛县     | 万顷良田三期12号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52458 | 铜山     | 新区皇窝4号变                  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52459 | 沛县     | 万顷良田三期13号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52460 | 铜山     | 湖语墅一期1配1变                | 10       | 800       | 581         | 581             |
| 52461 | 沛县     | 沛城镇闫庄北变                  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52462 | 铜山     | 湖语墅一期2配1变                | 10       | 800       | 525         | 525             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52463 | 沛县     | 沛城镇孟楼中变            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52464 | 铜山     | 新区国基城邦三期1配电室2配变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52465 | 沛县     | 沛城镇柴洼东变            | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52466 | 铜山     | 国基城邦三期2配1变         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 52467 | 沛县     | PMS 沛城镇白河南变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52468 | 铜山     | 国基城邦三期3配3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52469 | 铜山     | 湖语墅二期1配1变          | 10       | 800       | 589         | 589             |
| 52470 | 铜山     | 湖语墅二期2配1变          | 10       | 800       | 574         | 574             |
| 52471 | 铜山     | PMS TS新区26-1号变     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 52472 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元西变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52473 | 铜山     | 牛山南路4号             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52474 | 沛县     | PMS 沛城镇王庵子变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52475 | 铜山     | PMS 新区37号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52476 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新3号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52477 | 铜山     | PMS TS新区牛山路变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52478 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52479 | 铜山     | 加州玫瑰园7配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52480 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52481 | 铜山     | PMS 加州玫瑰园8配电室1号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52482 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52483 | 铜山     | 加州玫瑰园7配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52484 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52485 | 铜山     | PMS 加州玫瑰园8配电室3号变   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52486 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52487 | 铜山     | PMS 新区加州玫瑰园6配电室1号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52488 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配3主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52489 | 铜山     | PMS 新区加州玫瑰园6配电室3号变 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52490 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52491 | 铜山     | 望城安置四期1配电室1变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52492 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52493 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑6号配电室1号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52494 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52495 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑1号配电室3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52496 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52497 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52498 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑2号配电室3号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52499 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52500 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52501 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑3号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52502 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑4号配电室3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52503 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52504 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑4号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52505 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52506 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑2号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52507 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52508 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52509 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑3号配电室3号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52510 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52511 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑5号配电室3号配变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52512 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52513 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑5号配电室2号配变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52514 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52515 | 铜山     | PMS 玉泉雅筑1号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52516 | 沛县     | PMS 城镇后梁井东配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52517 | 沛县     | PMS 城镇后高庄南配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52518 | 沛县     | PMS 沛城镇机关中配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52519 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52520 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室2号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52521 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区4号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52522 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52523 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区2号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52524 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室3号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52525 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区1号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52526 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区3号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52527 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52528 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52529 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52530 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍8箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52531 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室3号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52532 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍2箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52533 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室4号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52534 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍5箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52535 | 铜山     | PMS 铜山万达小区6号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52536 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍3箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52537 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52538 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍1箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52539 | 铜山     | PMS 铜山万达小区5号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52540 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍7箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52541 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52542 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52543 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍9箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52544 | 铜山     | 天赋广场小区1号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52545 | 铜山     | PMS 天赋广场小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52546 | 铜山     | PMS 天赋广场小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52547 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍6箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52548 | 铜山     | 天赋广场小区1号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52549 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍4箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52550 | 铜山     | PMS 天赋广场小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52551 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52552 | 铜山     | 天赋广场小区1号配电室4号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52553 | 沛县     | 天硕名都三期1配4主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52554 | 铜山     | PMS 天赋广场小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52555 | 沛县     | 天硕名都三期1配1主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52556 | 沛县     | 天硕名都三期1配2主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52557 | 铜山     | 天赋广场小区1号配电室2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52558 | 沛县     | 天硕名都三期1配3主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52559 | 铜山     | PMS 天赋广场小区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52560 | 铜山     | 福润苑1配电室4变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52561 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区6箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52562 | 铜山     | 福润苑1配电室1变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52563 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区5箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52564 | 铜山     | 怡和泉山公馆配电室2号变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52565 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区4箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52566 | 铜山     | PMS 云水公用变            | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 52567 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区1箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52568 | 铜山     | PMS 新区发改委公用变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52569 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区2箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52570 | 铜山     | PMS 新区梅园北门1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52571 | 沛县     | 沛城镇韩坝小区3箱变主变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52572 | 铜山     | 华润悦府7配电室1变           | 10       | 800       | 593         | 593             |
| 52573 | 铜山     | PMS 新区民营工业园1号公用变新增   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52574 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配2主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52575 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配1主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52576 | 铜山     | 馨乐园4号箱变              | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52577 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52578 | 铜山     | 馨乐园11号箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52579 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52580 | 铜山     | 铜山新区馨乐园2号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52581 | 沛县     | 汉润家园C区2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52582 | 铜山     | 馨乐园10号箱变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52583 | 沛县     | 汉润家园C区2配2主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52584 | 铜山     | 馨乐园7号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52585 | 沛县     | 汉润家园C区2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52586 | 铜山     | 馨乐园9号箱变       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52587 | 沛县     | 汉润家园C区2配4主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52588 | 沛县     | 汉润家园C区1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52589 | 沛县     | 汉润家园C区1配4主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52590 | 沛县     | 汉润家园C区1配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52591 | 沛县     | 汉润家园C区1配2主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52592 | 沛县     | 惠民小区2箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52593 | 沛县     | 惠民小区1箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52594 | 沛县     | 惠民小区6箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52595 | 沛县     | 惠民小区5箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52596 | 沛县     | 惠民小区4箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52597 | 沛县     | 惠民小区7箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52598 | 沛县     | 惠民小区8箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52599 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52600 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52601 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52602 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52603 | 沛县     | 教师公寓1配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52604 | 沛县     | 教师公寓1配2主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52605 | 沛县     | 沛城镇邓元南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52606 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2配1主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52607 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52608 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配2主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52609 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配6主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52610 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配8主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52611 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配3主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52612 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配5主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52613 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52614 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配4主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52615 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配7主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52616 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2箱变1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52617 | 沛县     | 沛城镇小街子小区4箱变1主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52618 | 沛县     | 沛城镇小街子小区6箱变1主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52619 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1箱变1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52620 | 沛县     | 沛城镇小街子小区3箱变1主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52621 | 沛县     | 沛城镇小街子小区5箱变1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52622 | 沛县     | 沛城镇小街子小区8箱变1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52623 | 沛县     | 沛城镇小街子小区7箱变1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52624 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区3箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52625 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区8箱变主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52626 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区7箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52627 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区13箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52628 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区5箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52629 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区1箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52630 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区11箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52631 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区6箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52632 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区10箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52633 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区9箱变主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52634 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区12箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52635 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区3箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52636 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区2箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52637 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区4箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52638 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区1箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52639 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区2箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52640 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区1箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52641 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区2箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52642 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区4箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52643 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区3箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52644 | 沛县     | 沛城镇惠民小区三期2配3主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52645 | 沛县     | 沛城镇惠民小区三期2配4主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52646 | 沛县     | 沛城镇惠民小区三期1配2主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52647 | 沛县     | 沛城镇惠民小区三期1配1主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52648 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑3箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52649 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52650 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配2主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52651 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑4箱变主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52652 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52653 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52654 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期3箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52655 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52656 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期2箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52657 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52658 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期1箱变主变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52659 | 沛县     | 沛城镇任庄新村2箱变主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52660 | 沛县     | 沛城镇任庄新村1箱变主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52661 | 沛县     | 沛城镇邓元小区箱变主变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52662 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配6主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52663 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52664 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配5主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52665 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52666 | 沛县     | 沛城镇蔡庄小区箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52667 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52668 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52669 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52670 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52671 | 沛县     | 沛城镇明圣元小区箱变主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 52672 | 沛县     | 沛城镇方庄东箱变主变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52673 | 沛县     | 沛城镇石河北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52674 | 沛县     | 沛城镇孟楼小李庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52675 | 沛县     | 沛城镇纪庄西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52676 | 沛县     | 惠民小区3箱变主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52677 | 沛县     | 万顷良田1配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52678 | 沛县     | 万顷良田2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52679 | 沛县     | 万顷良田2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52680 | 沛县     | 万顷良田1配2主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52681 | 沛县     | 任庄湾二期1组配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52682 | 沛县     | 任庄湾二期1组配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52683 | 沛县     | 任庄湾二期2配2主变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52684 | 沛县     | 任庄湾二期1组配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52685 | 沛县     | 任庄湾二期1组配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52686 | 沛县     | 任庄湾二期2配1主变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52687 | 沛县     | 汉润家园6配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52688 | 沛县     | 汉润家园7配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52689 | 沛县     | 汉润家园6配2主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52690 | 沛县     | 汉润家园5配2主变       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52691 | 沛县     | 汉润家园4配4主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52692 | 沛县     | 汉润家园4配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52693 | 沛县     | 汉润家园5配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52694 | 沛县     | 汉润家园1配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52695 | 沛县     | 汉润家园4配2主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52696 | 沛县     | 汉润家园4配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52697 | 沛县     | 汉润家园3配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52698 | 沛县     | 汉润家园6配4主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52699 | 沛县     | 汉润家园3配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52700 | 沛县     | 汉润家园5配4主变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52701 | 沛县     | 汉润家园7配2主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52702 | 沛县     | 汉润家园5配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52703 | 沛县     | 汉润家园7配4主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52704 | 沛县     | 汉润家园1配2主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52705 | 沛县     | 汉润家园6配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52706 | 沛县     | 汉润家园7配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52707 | 沛县     | 汉润家园3配4主变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52708 | 沛县     | 汉润家园1配4主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52709 | 沛县     | 汉润家园1配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52710 | 沛县     | 汉润家园3配2主变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52711 | 沛县     | 沛城镇鹿湾村插园西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52712 | 沛县     | 沛城镇赵圈冯庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52713 | 沛县     | 大屯镇王庄村西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52714 | 沛县     | PMS 安泰花园小区1号箱变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52715 | 沛县     | PMS 安泰花园小区10号箱变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52716 | 沛县     | PMS 安泰花园小区11号箱变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52717 | 沛县     | PMS 安泰花园小区12号箱变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52718 | 沛县     | PMS 安泰花园小区2号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52719 | 沛县     | PMS 安泰花园小区3号箱变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52720 | 沛县     | PMS 安泰花园小区4号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52721 | 沛县     | PMS 安泰花园小区5号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52722 | 沛县     | PMS 安泰花园小区6号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52723 | 沛县     | PMS 安泰花园小区7号箱变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52724 | 沛县     | PMS 安泰花园小区8号箱变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52725 | 沛县     | PMS 安泰花园小区9号箱变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52726 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52727 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52728 | 沛县     | 大屯镇魏营村中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52729 | 沛县     | 大屯镇魏营村北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52730 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西集变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52731 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52732 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村石楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52733 | 沛县     | 大屯镇四堡村赵湾变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52734 | 沛县     | PMS 大屯镇刘寨村魏花园变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52735 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52736 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52737 | 铜山     | PMS 铜山新区馨乐园1号变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52738 | 铜山     | 馨乐园1号箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52739 | 铜山     | PMS 新区广电局1号公用变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52740 | 铜山     | 新区二堡6号变（新）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52741 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52742 | 铜山     | PMS 新区机关二幼2号公用变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52743 | 铜山     | PMS 新区42号变东公用   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52744 | 铜山     | 新区华威箱式变         | 10       | 300       | 240         | 240             |
| 52745 | 铜山     | PMS 新区所西樵5-1公用变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52746 | 铜山     | 宝信润山5配1变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52747 | 铜山     | 宝信润山5配3变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52748 | 铜山     | 宝信润山5配4变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52749 | 铜山     | 宝信润山6配1变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52750 | 铜山     | 宝信润山6配2变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52751 | 铜山     | 宝信润山6配3变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52752 | 铜山     | 宝信润山5配2变        | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 52753 | 铜山     | 铜山公寓配电室1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52754 | 铜山     | 枫林学府小区5配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52755 | 铜山     | 枫林学府小区5配电室1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52756 | 铜山     | 枫林学府小区5配电室3变    | 10       | 630       | 415         | 415             |
| 52757 | 铜山     | 枫林学府小区5配电室4变    | 10       | 630       | 369         | 369             |
| 52758 | 铜山     | 枫林学府小区4配电室2变    | 10       | 630       | 210         | 210             |
| 52759 | 铜山     | 枫林学府小区4配电室4变    | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 52760 | 铜山     | 枫林学府小区4配电室3变    | 10       | 630       | 302         | 302             |
| 52761 | 铜山     | 枫林学府小区4配电室1变    | 10       | 630       | 426         | 426             |
| 52762 | 铜山     | 万科新都会3配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52763 | 铜山     | 万科新都会2配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52764 | 铜山     | 万科新都会1配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52765 | 铜山     | 万科新都会3配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52766 | 铜山     | 万科新都会2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52767 | 铜山     | 万科新都会2配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52768 | 铜山     | 万科新都会4配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52769 | 铜山     | 万科新都会4配3变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52770 | 铜山     | 万科新都会5配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52771 | 铜山     | 万科新都会4配4变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52772 | 铜山     | 万科新都会2配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52773 | 铜山     | 万科新都会1配3变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52774 | 铜山     | 万科新都会5配3变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52775 | 铜山     | 万科新都会4配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52776 | 铜山     | 万科新都会5配4变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52777 | 铜山     | 万科新都会3配2变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52778 | 铜山     | 万科新都会1配4变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52779 | 铜山     | 万科新都会5配1变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52780 | 铜山     | 云水山庄二期公用变              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52781 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52782 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52783 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52784 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52785 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52786 | 铜山     | PMS 10kV湖悦天境小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52787 | 铜山     | PMS 盛世年华4号箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52788 | 铜山     | 盛世年华2箱变                | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52789 | 铜山     | 盛世年华1箱变                | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 52790 | 铜山     | PMS 宝龙观邸1配电室4变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52791 | 铜山     | PMS 宝龙观邸2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52792 | 铜山     | PMS 宝龙观邸3配电室1变压器       | 10       | 630       | 366         | 366             |
| 52793 | 铜山     | PMS 宝龙观邸5配电室1变压器       | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 52794 | 铜山     | PMS 宝龙观邸4配电室2变压器       | 10       | 630       | 350         | 350             |
| 52795 | 铜山     | PMS 宝龙观邸1配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52796 | 铜山     | PMS 宝龙观邸5配电室2变压器       | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 52797 | 铜山     | PMS 宝龙观邸1配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52798 | 铜山     | PMS 宝龙观邸7配电室1变压器       | 10       | 400       | 129         | 129             |
| 52799 | 铜山     | PMS 宝龙观邸6配电室1变压器       | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 52800 | 铜山     | PMS 宝龙观邸4配电室1变压器       | 10       | 630       | 436         | 436             |
| 52801 | 铜山     | PMS 宝龙观邸2配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52802 | 铜山     | PMS 宝龙观邸7配电室2变压器       | 10       | 400       | 255         | 255             |
| 52803 | 铜山     | PMS 宝龙观邸2配电室4变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52804 | 铜山     | PMS 宝龙观邸2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52805 | 铜山     | PMS 宝龙观邸1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52806 | 铜山     | PMS 宝龙观邸3配电室2变压器 | 10       | 630       | 404         | 404             |
| 52807 | 铜山     | PMS 宝龙观邸6配电室2变压器 | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 52808 | 铜山     | PMS 悦山府小区5配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52809 | 铜山     | PMS 悦山府小区4配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52810 | 铜山     | PMS 悦山府小区4配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52811 | 铜山     | PMS 悦山府小区5配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52812 | 铜山     | PMS 悦山府小区5配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52813 | 铜山     | PMS 悦山府小区4配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52814 | 铜山     | PMS 悦山府小区4配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52815 | 铜山     | PMS 悦山府小区5配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52816 | 铜山     | PMS 枫林康城2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52817 | 铜山     | PMS 枫林康城3配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52818 | 铜山     | PMS 枫林康城1配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52819 | 铜山     | PMS 枫林康城1配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52820 | 铜山     | PMS 枫林康城3配电室1变   | 10       | 800       | 591         | 591             |
| 52821 | 铜山     | PMS 枫林康城2配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52822 | 铜山     | PMS 枫林康城4配电室3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52823 | 铜山     | PMS 枫林康城5配电室1变   | 10       | 800       | 610         | 610             |
| 52824 | 铜山     | PMS 枫林康城3配电室2变   | 10       | 800       | 577         | 577             |
| 52825 | 铜山     | PMS 枫林康城5配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52826 | 铜山     | PMS 枫林康城4配电室1变   | 10       | 800       | 534         | 534             |
| 52827 | 铜山     | PMS 枫林康城1配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52828 | 铜山     | PMS 枫林康城5配电室2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52829 | 铜山     | PMS 枫林康城1配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52830 | 铜山     | PMS 枫林康城5配电室3变   | 10       | 800       | 619         | 619             |
| 52831 | 铜山     | PMS 枫林康城1箱变1变    | 10       | 630       | 389         | 389             |
| 52832 | 铜山     | PMS 枫林康城3配电室3变   | 10       | 800       | 596         | 596             |
| 52833 | 铜山     | PMS 枫林康城4配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52834 | 铜山     | PMS 枫林康城4配电室2变   | 10       | 800       | 528         | 528             |
| 52835 | 铜山     | PMS 枫林康城2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52836 | 铜山     | PMS 枫林康城2配电室3变   | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 52837 | 铜山     | 娇山府2配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52838 | 铜山     | 娇山府小区1配电室3变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52839 | 铜山     | 娇山府2配电室3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52840 | 铜山     | 娇山府小区1配电室4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52841 | 铜山     | 娇山府小区1配电室2变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52842 | 铜山     | 娇山府2配电室2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52843 | 铜山     | 娇山府2配电室1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52844 | 铜山     | 蓝城蘭园1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52845 | 铜山     | 蓝城蘭园2配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52846 | 铜山     | 蓝城蘭园2配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52847 | 铜山     | 蓝城蘭园1配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52848 | 铜山     | 蓝城蘭园1配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52849 | 铜山     | 蓝城蘭园1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52850 | 铜山     | PMS 江山御小区2配电室4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52851 | 铜山     | PMS 江山御小区2配电室1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52852 | 铜山     | PMS 江山御小区1组合配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52853 | 铜山     | PMS 江山御小区1组合配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52854 | 铜山     | PMS 中梁首府2配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52855 | 铜山     | PMS 中梁首府2配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52856 | 铜山     | PMS 中梁首府1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52857 | 铜山     | PMS 中梁首府2配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52858 | 铜山     | PMS 中梁首府1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52859 | 铜山     | PMS 中梁首府1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52860 | 铜山     | PMS 中梁首府2配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52861 | 铜山     | PMS 中梁首府1配电室1变    | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 52862 | 铜山     | 枫林学府小区1配电室3配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52863 | 铜山     | 枫林学府小区2配电室3配变     | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 52864 | 铜山     | 枫林学府小区3配电室2配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52865 | 铜山     | 枫林学府小区1配电室2配变     | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 52866 | 铜山     | 枫林学府小区2配电室2配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52867 | 铜山     | 枫林学府小区3配电室3配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52868 | 铜山     | 枫林学府小区3配电室4配变     | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 52869 | 铜山     | 枫林学府小区3配电室1配变     | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 52870 | 铜山     | 枫林学府小区1配电室1配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52871 | 铜山     | 枫林学府小区1配电室4配变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52872 | 铜山     | 枫林学府小区2配电室4配变     | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 52873 | 铜山     | PMS 揽山府3配电室4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52874 | 铜山     | PMS 揽山府3配电室1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52875 | 铜山     | PMS 揽山府4配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52876 | 铜山     | PMS 揽山府4配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52877 | 铜山     | PMS 揽山府1配电室3变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52878 | 铜山     | PMS 揽山府4配电室2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52879 | 铜山     | PMS 揽山府4配电室4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52880 | 铜山     | PMS 揽山府3配电室3变     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52881 | 铜山     | PMS 揽山府1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52882 | 铜山     | PMS 揽山府1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52883 | 铜山     | PMS 揽山府1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52884 | 铜山     | PMS 揽山府3配电室2变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52885 | 铜山     | 雍翠府1配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52886 | 铜山     | 雍翠府1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52887 | 铜山     | 雍翠府2配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52888 | 铜山     | 雍翠府1配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 52889 | 铜山     | 雍翠府1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52890 | 铜山     | 雍翠府2配1变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 52891 | 铜山     | 金茂府1箱变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52892 | 铜山     | PMS 金茂府1配电室1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52893 | 铜山     | PMS 金茂府1配电室2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52894 | 铜山     | PMS 金茂府1配电室4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52895 | 铜山     | PMS 金茂府1配电室3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52896 | 铜山     | 银山佳苑1配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52897 | 铜山     | 银山佳苑2配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52898 | 铜山     | 银山佳苑2配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52899 | 铜山     | 银山佳苑1配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52900 | 铜山     | 银山佳苑2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52901 | 铜山     | 银山佳苑1配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52902 | 铜山     | 银山佳苑2配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52903 | 铜山     | 银山佳苑1配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52904 | 铜山     | PMS 悦山府小区3配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52905 | 铜山     | PMS 悦山府小区2配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52906 | 铜山     | PMS 悦山府小区1配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52907 | 铜山     | PMS 悦山府小区3配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52908 | 铜山     | PMS 悦山府小区1配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52909 | 铜山     | PMS 悦山府小区2配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52910 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村北1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52911 | 铜山     | PMS 悦山府小区1配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52912 | 铜山     | PMS 悦山府小区2配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52913 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52914 | 铜山     | PMS 悦山府小区3配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52915 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村张庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52916 | 铜山     | PMS 悦山府小区3配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52917 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村刘家变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52918 | 铜山     | PMS 悦山府小区2配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52919 | 铜山     | PMS 悦山府小区1配电室4号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52920 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52921 | 沛县     | 大屯镇魏营村万庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52922 | 铜山     | 美的天誉5配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52923 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村小王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52924 | 铜山     | 美的天誉6配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52925 | 沛县     | 大屯镇魏营村南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52926 | 铜山     | 美的天誉6配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52927 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 52928 | 铜山     | 美的天誉5配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52929 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 52930 | 铜山     | 美的天誉1配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52931 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52932 | 铜山     | 美的天誉1配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52933 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村河口变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52934 | 铜山     | 汇景城5配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52935 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52936 | 铜山     | 汇景城5配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52937 | 沛县     | 大屯镇宋庄村卜楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52938 | 铜山     | 汇景城7配1变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52939 | 铜山     | 汇景城6配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52940 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村10队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52941 | 铜山     | 汇景城6配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52942 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52943 | 铜山     | 汇景城7配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52944 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52945 | 铜山     | 梧桐公馆1配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52946 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村时口变    | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52947 | 铜山     | 梧桐公馆2配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52948 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52949 | 铜山     | 梧桐公馆2配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52950 | 沛县     | 大屯镇朱庄村新庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52951 | 铜山     | 梧桐公馆1配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52952 | 沛县     | PMS 大屯镇八里屯村一队变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52953 | 铜山     | 彭祖路公用变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52954 | 沛县     | PMS 大屯镇八里屯村变     | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 52955 | 铜山     | 千禧城10配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52956 | 沛县     | PMS 大屯镇张庄村中变     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52957 | 铜山     | 千禧城8配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52958 | 沛县     | 大屯镇郝寨村变          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52959 | 铜山     | 千禧城7配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52960 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52961 | 沛县     | 大屯镇四座楼村变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52962 | 铜山     | 千禧城6配1变          | 10       | 800       | 612         | 612             |
| 52963 | 沛县     | 大屯镇夏官屯村北1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52964 | 铜山     | 千禧城9配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52965 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52966 | 铜山     | 千禧城10配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 52967 | 沛县     | 大屯镇石大屯村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52968 | 铜山     | 千禧城6配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52969 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52970 | 铜山     | 千禧城7配3变          | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 52971 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52972 | 铜山     | 新区长江西路1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 52973 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 52974 | 铜山     | 格林世界7配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52975 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52976 | 铜山     | 格林世界9配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52977 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52978 | 铜山     | 格林世界8配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52979 | 铜山     | 格林世界7配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52980 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南1号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 52981 | 铜山     | 格林世界9配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52982 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 52983 | 铜山     | 格林世界8配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52984 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村东南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52985 | 铜山     | 格林世界10配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52986 | 沛县     | 大屯镇大屯村南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52987 | 铜山     | 格林世界10配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52988 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村西变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 52989 | 铜山     | 林泉雅居2配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52990 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 52991 | 铜山     | 林泉雅居1配变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 52992 | 铜山     | 美的天誉4配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52993 | 铜山     | 美的天誉4配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52994 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 52995 | 铜山     | 山水间6配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52996 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村4号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52997 | 铜山     | 山水间5配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 52998 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北3号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 52999 | 铜山     | 山水间6配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53000 | 沛县     | 大屯镇小屯村南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53001 | 沛县     | 夏官屯村北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53002 | 铜山     | 山水间5配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53003 | 沛县     | 大屯镇刘寨村东变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53004 | 铜山     | 新区电厂西1号公用变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53005 | 沛县     | PMS 大屯镇八里屯村鲍楼变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53006 | 铜山     | 千禧城22配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53007 | 沛县     | 金村1号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53008 | 铜山     | 千禧城26配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53009 | 沛县     | 金村2号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53010 | 铜山     | 千禧城22配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53011 | 沛县     | 金村3号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53012 | 铜山     | 千禧城23配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53013 | 沛县     | 金村4号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53014 | 铜山     | 千禧城21配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53015 | 沛县     | 金村5号变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53016 | 铜山     | 千禧城24配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53017 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53018 | 铜山     | 千禧城25配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53019 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53020 | 铜山     | 千禧城23配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53021 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53022 | 铜山     | 千禧城26配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53023 | 铜山     | 千禧城25配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53024 | 沛县     | 大屯镇大屯村开发区变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53025 | 铜山     | 千禧城21配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53026 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53027 | 铜山     | 千禧城24配1变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53028 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53029 | 铜山     | 汇景城1开4配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53030 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村2-4队变 | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53031 | 铜山     | 汇景城1开5配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53032 | 铜山     | 汇景城1开4配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53033 | 沛县     | 大屯镇关庄村五队北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53034 | 铜山     | 汇景城1开5配4变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53035 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53036 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53037 | 铜山     | 新区康乐园3箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53038 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53039 | 铜山     | 新区康乐园1箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53040 | 沛县     | 大屯镇王庄村刘坝变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53041 | 铜山     | 康乐园4箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53042 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村姜马庄变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 53043 | 铜山     | 康乐园北箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53044 | 沛县     | 大屯镇孟庄村王桥变      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53045 | 铜山     | 格林世界6配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53046 | 沛县     | PMS 大屯镇刘寨村西变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53047 | 铜山     | 格林世界5配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53048 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53049 | 铜山     | 格林世界6配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53050 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53051 | 铜山     | 格林世界5配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53052 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村刘庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53053 | 铜山     | 新区西樵居委会4号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53054 | 沛县     | 大屯镇贾庙村张庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53055 | 铜山     | 新区矿大后勤箱变       | 10       | 630       | 448         | 448             |
| 53056 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53057 | 铜山     | 新区西樵箱式变        | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 53058 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53059 | 铜山     | 西樵居委会1号变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53060 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53061 | 铜山     | 新区所西樵50公用变     | 10       | 630       | 416         | 416             |
| 53062 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53063 | 铜山     | 富仕名邸1号箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53064 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53065 | 铜山     | 无名山4箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53066 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53067 | 铜山     | 无名山1箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53068 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53069 | 铜山     | 无名山3箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53070 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53071 | 铜山     | 无名山2箱变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53072 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53073 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53074 | 沛县     | PMS 安泰花园小区13号箱变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53075 | 沛县     | PMS 安泰花园小区14号箱变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53076 | 沛县     | PMS 安泰花园小区15号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53077 | 沛县     | PMS 安泰花园小区16号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53078 | 沛县     | 大屯镇郝寨村叁队变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53079 | 沛县     | PMS 大屯镇孟庄村朱河变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53080 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53081 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53082 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53083 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53084 | 沛县     | 大屯镇金村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53085 | 沛县     | PMS 安泰花园小区17号箱变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53086 | 沛县     | PMS 安泰花园小区18号箱变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53087 | 沛县     | PMS 安泰花园小区19号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53088 | 沛县     | PMS 安泰花园小区20号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53089 | 沛县     | 大屯镇安置小区01号箱变主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53090 | 沛县     | 大屯镇安置小区02号箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53091 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53092 | 沛县     | 夏官屯农贸小区1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53093 | 沛县     | 夏官屯农贸小区2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53094 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53095 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53096 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村赵湾西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53097 | 沛县     | PMS 大屯镇董庄村西张家西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53098 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53099 | 沛县     | PMS 大屯镇刘寨村西1号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53100 | 沛县     | PMS 大屯镇李大庄村东1号变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53101 | 沛县     | 大屯镇李大庄村西1号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53102 | 沛县     | 大屯镇刘寨村东1号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53103 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村前尧1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53104 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53105 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53106 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53107 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村付庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53108 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村张庄北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53109 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53110 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村中1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53111 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村时口东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53112 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53113 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53114 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53115 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53116 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53117 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53118 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53119 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53120 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53121 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53122 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53123 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53124 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53125 | 沛县     | 大屯镇大屯村东1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53126 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村大菜村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53127 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53128 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53129 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53130 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53131 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯开发区南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53132 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村6-7队1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53133 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53134 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53135 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村10队1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53136 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村朱庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53137 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53138 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53139 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53140 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53141 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53142 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53143 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53144 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53145 | 沛县     | PMS 大屯镇张庄村中1号配变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53146 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53147 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村北2号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53148 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村南1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53149 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡南配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53150 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村卜楼东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53151 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村西配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53152 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村西配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53153 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53154 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村南配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53155 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村刘家南配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53156 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村狄路1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53157 | 沛县     | PMS 大屯镇大莱村北配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53158 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北1号配变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53159 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53160 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园南配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53161 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村张庄1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53162 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53163 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53164 | 沛县     | PMS 大屯镇八里屯村前八屯1号配变  | 10       | 400       | 315         | 315             |
| 53165 | 沛县     | PMS 大屯镇刘寨村东2号配变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53166 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53167 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄11队（安庄）配变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53168 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄西配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53169 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄配变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53170 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村2箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53171 | 沛县     | PMS 大屯铁路一村箱变主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53172 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村1箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53173 | 沛县     | PMS 大屯铁路三村箱变主变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53174 | 沛县     | PMS 中心村八村5箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53175 | 沛县     | PMS 中心村六村6箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53176 | 沛县     | PMS 中心村十村7箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53177 | 沛县     | PMS 中心村六村7箱变主变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53178 | 沛县     | PMS 中心村八村2箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53179 | 沛县     | PMS 中心村七村3箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53180 | 沛县     | PMS 中心村十村4箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53181 | 沛县     | PMS 中心村八村1箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53182 | 沛县     | PMS 中心村十村2箱变主变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53183 | 沛县     | PMS 中心村七村2箱主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53184 | 沛县     | PMS 中心村十村6箱变主变      | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53185 | 沛县     | PMS 中心村七村4箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53186 | 沛县     | PMS 中心村七村1箱主变   | 10       | 630       | 473         | 473             |
| 53187 | 沛县     | PMS 中心村十村3箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53188 | 沛县     | PMS 中心村八村3箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53189 | 沛县     | PMS 中心村十村8箱变主变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53190 | 沛县     | PMS 中心村六村1箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53191 | 沛县     | PMS 中心村八村4箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53192 | 沛县     | PMS 中心村十村5箱变主变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53193 | 沛县     | PMS 中心村九村1箱变主变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 53194 | 沛县     | PMS 中心村十村1箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53195 | 沛县     | PMS 中心村六村5箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53196 | 沛县     | PMS 中心村六村3箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53197 | 沛县     | PMS 中心村六村2箱变主变  | 10       | 500       | 383         | 383             |
| 53198 | 沛县     | PMS 中心村八村7箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53199 | 沛县     | PMS 中心村八村6箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53200 | 沛县     | PMS 中心村六村4箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53201 | 沛县     | 姚桥矿小区9箱变主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53202 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区2箱变主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53203 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区4箱变主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53204 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区3箱变主变  | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53205 | 沛县     | PMS 中心村十二村1箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53206 | 沛县     | PMS 中心村十二村4箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53207 | 沛县     | PMS 中心村十二村5箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53208 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区10箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53209 | 沛县     | PMS 中心村十二村7箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53210 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区6箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53211 | 沛县     | 中心村十一村4箱变主变     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53212 | 沛县     | 中心村十一村3箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53213 | 沛县     | PMS 中心村十二村9箱变主变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53214 | 沛县     | 中心村十一村1箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53215 | 沛县     | PMS 中心村十二村8箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53216 | 沛县     | PMS 中心村十二村2箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53217 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区11箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53218 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区2箱变主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53219 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区1箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53220 | 沛县     | 中心村十一村7箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53221 | 沛县     | PMS 中心村十二村6箱变主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53222 | 沛县     | 中心村十一村5箱变主变     | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53223 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区5箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53224 | 沛县     | PMS 中心村东一村2箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53225 | 沛县     | PMS 中心村西一村1箱变主变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53226 | 沛县     | PMS 中心村四村1箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53227 | 沛县     | PMS 中心村零村1箱变主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53228 | 沛县     | 中心村五村1箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53229 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区2箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53230 | 沛县     | PMS 中心村零村2箱变主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53231 | 沛县     | PMS 中心村东一村5箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53232 | 沛县     | PMS 中心村三村3箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53233 | 沛县     | PMS 中心村西一村2箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53234 | 沛县     | PMS 中心村二村1箱变主变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53235 | 沛县     | PMS 中心村二村2箱变主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53236 | 沛县     | PMS 中心村四村3箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53237 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区8箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53238 | 沛县     | PMS 中心村东一村1箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53239 | 沛县     | PMS 中心村东一村6箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53240 | 沛县     | PMS 中心村四村2箱变主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53241 | 沛县     | PMS 中心村东一村4箱变主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53242 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区7箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53243 | 沛县     | PMS 中心村西一村3箱变主变  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 53244 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区4箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53245 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区10箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53246 | 沛县     | PMS 中心村东一村3箱变主变  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53247 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区2箱变主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53248 | 沛县     | PMS 中心村三村1箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53249 | 铜山     | 御苑3号变            | 10       | 500       | 298         | 298             |
| 53250 | 铜山     | 御苑2号变            | 10       | 500       | 382         | 382             |
| 53251 | 铜山     | 步行街3箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53252 | 铜山     | 步行街4箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53253 | 铜山     | 上和明月1配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53254 | 铜山     | 上和明月2配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53255 | 铜山     | 上和明月3配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53256 | 铜山     | 上和明月2配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53257 | 铜山     | 上和明月3配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53258 | 铜山     | 上和明月1配2变         | 10       | 630       | 500         | 500             |
| 53259 | 铜山     | 步行街1箱变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53260 | 铜山     | 托龙山F地块5配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53261 | 铜山     | 托龙山F地块4配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53262 | 铜山     | 托龙山F地块2配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53263 | 铜山     | 托龙山F地块1配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53264 | 铜山     | 托龙山F地块4配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53265 | 铜山     | 托龙山F地块3配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53266 | 铜山     | 托龙山F地块3配1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53267 | 铜山     | 托龙山F地块1配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53268 | 铜山     | 托龙山F地块2配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53269 | 铜山     | 托龙山F地块5配1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53270 | 铜山     | 新区淮河路1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53271 | 铜山     | 运河东路1箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53272 | 铜山     | 君道中城1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53273 | 铜山     | 君道中城2配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53274 | 铜山     | 君道中城4组合配1变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53275 | 铜山     | 君道中城2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53276 | 铜山     | 君道中城4组合配4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53277 | 铜山     | 君道中城1配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53278 | 铜山     | 美的天誉2配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53279 | 铜山     | 美的天誉2配3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53280 | 铜山     | 美的天誉3配3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53281 | 铜山     | 美的天誉3配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53282 | 铜山     | 汇景城1开1配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53283 | 铜山     | 汇景城3组合配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53284 | 铜山     | 汇景城1开2配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53285 | 铜山     | 汇景城3组合配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53286 | 铜山     | 汇景城1开2配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53287 | 铜山     | 汇景城1开1配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53288 | 铜山     | 青云府3配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53289 | 铜山     | 青云府3配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53290 | 铜山     | 汇景新苑4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53291 | 铜山     | 汇景新苑1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53292 | 铜山     | 云龙湖峰荟4配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53293 | 铜山     | 云龙湖峰荟3配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53294 | 铜山     | 云龙湖峰荟2配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53295 | 铜山     | 云龙湖峰荟4配3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53296 | 铜山     | 云龙湖峰荟4配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53297 | 铜山     | 云龙湖峰荟3配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53298 | 铜山     | 云龙湖峰荟2配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53299 | 铜山     | 云龙湖峰荟4配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53300 | 铜山     | 云龙湖峰荟2配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53301 | 铜山     | 云龙湖峰荟2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53302 | 铜山     | 新区44-1号公用变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53303 | 铜山     | 西樵村南公用变      | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 53304 | 铜山     | 新区梅园43-2号公用变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53305 | 铜山     | 计生委箱变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53306 | 铜山     | 步行街2箱变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53307 | 铜山     | 山水间3配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53308 | 铜山     | 山水间1配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53309 | 铜山     | 山水间3配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53310 | 铜山     | 山水间1配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53311 | 铜山     | 山水间2配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53312 | 铜山     | 山水间4配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53313 | 铜山     | 山水间4配1变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53314 | 铜山     | 山水间2配4变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53315 | 铜山     | 美的天誉8配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53316 | 铜山     | 美的天誉7配4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53317 | 铜山     | 美的天誉8配4变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53318 | 铜山     | 美的天誉7配1变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53319 | 铜山     | 千禧城19配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53320 | 铜山     | 千禧城15配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53321 | 铜山     | 山河珑胤4配1变     | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 53322 | 铜山     | 山河珑胤5配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53323 | 铜山     | 千禧城16配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53324 | 铜山     | 山河珑胤7配1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53325 | 铜山     | 山河珑胤5配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53326 | 铜山     | 千禧城17配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53327 | 铜山     | 千禧城17配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53328 | 铜山     | 山河珑胤1配1变     | 10       | 800       | 635         | 635             |
| 53329 | 铜山     | 山河珑胤1配4变     | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 53330 | 铜山     | 山河珑胤4配4变     | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 53331 | 铜山     | 千禧城15配2变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53332 | 铜山     | 千禧城19配1变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53333 | 铜山     | 山河珑胤6配1变     | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 53334 | 铜山     | 山河珑胤6配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53335 | 铜山     | 千禧城18配4变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53336 | 铜山     | 山河珑胤7配4变     | 10       | 800       | 631         | 631             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53337 | 铜山     | 千禧城20配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53338 | 铜山     | 千禧城16配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53339 | 铜山     | 千禧城18配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53340 | 铜山     | 千禧城20配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53341 | 铜山     | 新区前二堡公用变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53342 | 铜山     | 新区康乐园南新增箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53343 | 铜山     | 新区康乐园南箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53344 | 铜山     | 山水间7配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53345 | 铜山     | 山水间7配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53346 | 铜山     | 观山府2配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53347 | 铜山     | 观山府3配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53348 | 铜山     | 观山府3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53349 | 铜山     | 观山府1配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53350 | 铜山     | 观山府1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53351 | 铜山     | 观山府2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53352 | 铜山     | 格林世界3配3变   | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 53353 | 铜山     | 格林世界1配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53354 | 铜山     | 格林世界1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53355 | 铜山     | 格林世界1配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53356 | 铜山     | 格林世界2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53357 | 铜山     | 格林世界2配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53358 | 铜山     | 格林世界2配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53359 | 铜山     | 格林世界3配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53360 | 铜山     | 格林世界1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53361 | 铜山     | 格林世界2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53362 | 铜山     | 格林世界4配3变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53363 | 铜山     | 格林世界4配4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53364 | 铜山     | 格林世界4配2变   | 10       | 630       | 495         | 495             |
| 53365 | 铜山     | 格林世界4配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53366 | 铜山     | 格林世界3配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53367 | 铜山     | 格林世界3配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53368 | 铜山     | 大丰组合配2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53369 | 铜山     | 大丰组合配1变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53370 | 铜山     | 汇景城2配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53371 | 铜山     | 汇景城2配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53372 | 铜山     | 汇景城1配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53373 | 铜山     | 汇景城1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53374 | 铜山     | 华嵘小区公变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53375 | 铜山     | 青云府2配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53376 | 铜山     | 青云府1配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53377 | 铜山     | 青云府1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53378 | 铜山     | 青云府2配3变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53379 | 铜山     | 新区民营工业园箱变  | 10       | 630       | 298         | 298             |
| 53380 | 铜山     | 居乐园箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53381 | 铜山     | 居乐园5箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53382 | 铜山     | 圣泉花园3箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53383 | 铜山     | 千禧城14配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53384 | 铜山     | 千禧城13配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53385 | 铜山     | 千禧城11配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53386 | 铜山     | 千禧城14配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53387 | 铜山     | 千禧城13配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53388 | 铜山     | 千禧城11配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53389 | 铜山     | 千禧城12配3变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53390 | 铜山     | 千禧城12配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53391 | 铜山     | 观山府6配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53392 | 铜山     | 观山府4配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53393 | 铜山     | 观山府5配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53394 | 铜山     | 观山府4配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53395 | 铜山     | 观山府6配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53396 | 铜山     | 观山府5配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53397 | 铜山     | 新区西樵步行街公用变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53398 | 铜山     | 汉沟社区5配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53399 | 铜山     | 汉沟社区3配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53400 | 铜山     | 汉沟社区2配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53401 | 铜山     | 汉沟社区3配2变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53402 | 铜山     | 汉沟社区4配4变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53403 | 铜山     | 汉沟社区2配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53404 | 铜山     | 汉沟社区5配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53405 | 铜山     | 汉沟社区1配1变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53406 | 铜山     | 汉沟社区4配1变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53407 | 铜山     | 汉沟社区1配4变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53408 | 铜山     | 金水湾3配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53409 | 铜山     | 金水湾1配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53410 | 铜山     | 金水湾3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53411 | 铜山     | 金水湾2配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53412 | 铜山     | 金水湾1配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53413 | 铜山     | 金水湾3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53414 | 铜山     | 金水湾2配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53415 | 铜山     | 金水湾2配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53416 | 铜山     | 金水湾3配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53417 | 铜山     | 金水湾1配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53418 | 铜山     | 金水湾2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53419 | 铜山     | 金水湾1配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53420 | 铜山     | 绿地娇山湖3配3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53421 | 铜山     | 绿地娇山湖3配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53422 | 铜山     | 绿地娇山湖3配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53423 | 铜山     | 绿地娇山湖3配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53424 | 铜山     | 绿地娇山湖1配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53425 | 铜山     | 绿地娇山湖1配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53426 | 铜山     | 绿地娇山湖2配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53427 | 铜山     | 绿地娇山湖1配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53428 | 铜山     | 绿地娇山湖2配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53429 | 铜山     | 绿地娇山湖2配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53430 | 铜山     | 绿地娇山湖1配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53431 | 铜山     | 绿地娇山湖2配3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53432 | 铜山     | 西樵村1号箱变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53433 | 铜山     | 中梁首府3配电室4变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53434 | 铜山     | 中梁首府3配电室2变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53435 | 铜山     | 中梁首府3配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53436 | 铜山     | 中梁首府3配电室3变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53437 | 铜山     | 中梁首府4配电室2变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53438 | 铜山     | 中梁首府4配电室1变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53439 | 铜山     | 中梁首府4配电室3变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53440 | 铜山     | 云景台1配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53441 | 铜山     | 云景台2配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53442 | 铜山     | 云景台1配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53443 | 铜山     | 熙悦府2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53444 | 铜山     | 熙悦府3配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53445 | 铜山     | 熙悦府1配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53446 | 铜山     | 云景台2配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53447 | 铜山     | 云景台1配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53448 | 铜山     | 熙悦府3配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53449 | 铜山     | 熙悦府3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53450 | 铜山     | 云景台3配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53451 | 铜山     | 云景台1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53452 | 铜山     | 云景台3配1变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53453 | 铜山     | 云景台2配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53454 | 铜山     | 熙悦府1配4变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53455 | 铜山     | 熙悦府1配2变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53456 | 铜山     | 熙悦府2配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53457 | 铜山     | 云景台2配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53458 | 铜山     | 云景台3配3变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53459 | 铜山     | 熙悦府3配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53460 | 铜山     | 熙悦府2配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53461 | 铜山     | 熙悦府1配3变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53462 | 铜山     | 熙悦府2配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53463 | 铜山     | 凤凰源著小区2配4变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53464 | 铜山     | 凤凰源著小区1配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53465 | 铜山     | 凤凰源著小区3配3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53466 | 铜山     | 凤凰源著小区1配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53467 | 铜山     | 凤凰源著小区2配2变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53468 | 铜山     | 凤凰源著小区2配1变       | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 53469 | 铜山     | 凤凰源著小区2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53470 | 铜山     | 凤凰源著小区3配1变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53471 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区3箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53472 | 铜山     | 凤凰源著小区1配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53473 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区6箱变主变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53474 | 铜山     | 凤凰源著小区1配3变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53475 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区1箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53476 | 铜山     | 凤凰源著小区3配4变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53477 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区1箱变主变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53478 | 铜山     | 凤凰源著小区3配2变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53479 | 沛县     | 中心村五村2箱变主变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53480 | 铜山     | 揽山府5配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53481 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区5箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53482 | 铜山     | 揽山府6配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53483 | 沛县     | PMS 中心村三村2箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53484 | 铜山     | 揽山府6配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53485 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区9箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53486 | 铜山     | 揽山府5配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53487 | 沛县     | 中心村十一村9箱变主变      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53488 | 铜山     | 揽山府6配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53489 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区7箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53490 | 铜山     | 揽山府5配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53491 | 沛县     | 中心村十一村2箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53492 | 铜山     | 揽山府6配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53493 | 沛县     | 中心村十一村8箱变主变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 53494 | 铜山     | 揽山府5配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53495 | 沛县     | 中心村十一村6箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53496 | 铜山     | 天津路1号公用变        | 10       | 400       | 22          | 22              |
| 53497 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区1箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53498 | 铜山     | 中和南院1配3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53499 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区8箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53500 | 铜山     | 中和南院1配1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53501 | 沛县     | PMS 中心村十二村3箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53502 | 铜山     | 中和南院1配2变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53503 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区3箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 53504 | 铜山     | 中和南院1配4变        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53505 | 沛县     | PMS 中心村十一村1配2主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53506 | 铜山     | 文苑小区公变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53507 | 沛县     | PMS 中心村十一村1配1主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53508 | 铜山     | 云龙湖峰荟1配4变       | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 53509 | 沛县     | PMS 147勘察队4箱变主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53510 | 铜山     | 云龙湖峰荟1配3变       | 10       | 800       | 599         | 599             |
| 53511 | 沛县     | PMS 147勘察队2箱变主变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53512 | 铜山     | 云龙湖峰荟1配2变       | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 53513 | 沛县     | PMS 147勘察队1箱变主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53514 | 铜山     | 云龙湖峰荟1配1变       | 10       | 800       | 598         | 598             |
| 53515 | 铜山     | 龙湖天玺配电室4变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53516 | 铜山     | 龙湖天玺配电室3变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53517 | 沛县     | PMS 147勘察队3箱变主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53518 | 铜山     | 龙湖天玺配电室2变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53519 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53520 | 铜山     | 龙湖天玺配电室1变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53521 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53522 | 铜山     | 千禧城3配3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53523 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53524 | 铜山     | 千禧城3配1变         | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 53525 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配3主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53526 | 铜山     | 千禧城4配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53527 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53528 | 铜山     | 千禧城4配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53529 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53530 | 铜山     | 千禧城2配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53531 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配3主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53532 | 铜山     | 千禧城5配1变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53533 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配1主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53534 | 铜山     | 千禧城1配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53535 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1组配1主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53536 | 铜山     | 千禧城2配3变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53537 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配1主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53538 | 沛县     | 江南绿洲新3箱主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53539 | 沛县     | 江南绿洲新4箱主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53540 | 沛县     | 江南绿洲新6箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53541 | 沛县     | 江南绿洲新5箱主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53542 | 沛县     | 江南绿洲新1箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53543 | 沛县     | 江南绿洲新7箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53544 | 沛县     | 江南绿洲新2箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53545 | 沛县     | 竞自由小区4配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53546 | 沛县     | 竞自由小区4配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53547 | 沛县     | 竞自由小区1组配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53548 | 沛县     | 竞自由小区2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53549 | 沛县     | 竞自由小区6配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53550 | 沛县     | 竞自由小区3配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53551 | 沛县     | 竞自由小区6配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53552 | 沛县     | 竞自由小区1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53553 | 沛县     | 竞自由小区6配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53554 | 沛县     | 竞自由小区1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53555 | 沛县     | 竞自由小区3配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53556 | 沛县     | 竞自由小区2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53557 | 沛县     | 竞自由小区5配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53558 | 沛县     | 竞自由小区3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53559 | 沛县     | 竞自由小区1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53560 | 沛县     | 竞自由小区6配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53561 | 沛县     | 竞自由小区5配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53562 | 沛县     | 竞自由小区5配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53563 | 沛县     | 竞自由小区1组配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53564 | 沛县     | 竞自由小区1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53565 | 沛县     | 竞自由小区5配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53566 | 沛县     | 竞自由小区3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53567 | 沛县     | 大屯镇冯桥村东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53568 | 沛县     | 大屯镇丰乐村东2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53569 | 沛县     | 大屯镇小屯村北2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53570 | 沛县     | 大屯镇魏营村中2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53571 | 沛县     | 大屯镇石大屯村西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53572 | 沛县     | 大屯镇董庄村变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53573 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53574 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53575 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配3主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53576 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53577 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53578 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配3主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53579 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配1主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53580 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配1主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53581 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53582 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53583 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53584 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配3主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53585 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配1主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53586 | 沛县     | 大屯镇侯楼村付庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53587 | 沛县     | 大屯镇关庄村6-7队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53588 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53589 | 沛县     | 大屯镇小屯村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53590 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53591 | 沛县     | 大屯镇夏官屯新区变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53592 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53593 | 沛县     | 大屯镇石大屯村南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53594 | 沛县     | 大屯镇小屯村北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53595 | 沛县     | 大屯镇高庄配变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53596 | 沛县     | 大屯镇魏营村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53597 | 沛县     | 大屯供电所变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53598 | 沛县     | 大屯镇奚阁村西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53599 | 沛县     | 大屯镇16K配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53600 | 沛县     | 滨湖花园1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53601 | 沛县     | 滨湖花园4配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53602 | 沛县     | 滨湖花园4配1主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53603 | 沛县     | 滨湖花园2配4主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53604 | 沛县     | 滨湖花园3配1主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53605 | 沛县     | 滨湖花园4配2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53606 | 沛县     | 滨湖花园2配2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53607 | 沛县     | 滨湖花园1配1主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53608 | 沛县     | 滨湖花园1配3主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53609 | 沛县     | 滨湖花园2配1主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53610 | 沛县     | 滨湖花园1组1主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53611 | 沛县     | 滨湖花园1组3主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53612 | 沛县     | 滨湖花园2配3主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53613 | 沛县     | 滨湖花园4配3主变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53614 | 沛县     | 滨湖花园1组4主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53615 | 沛县     | 滨湖花园1组2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53616 | 沛县     | 滨湖花园3配2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53617 | 沛县     | 滨湖花园1配2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 53618 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53619 | 沛县     | 大屯镇大屯村北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53620 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北变     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 53621 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村中变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53622 | 沛县     | 大屯镇贾庙村王楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53623 | 沛县     | PMS 大屯镇郝寨村市场变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53624 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53625 | 沛县     | PMS 大屯镇孟庄村王桥西变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53626 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村1号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53627 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村2号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53628 | 沛县     | PMS 安国镇鼓楼商城变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53629 | 沛县     | PMS 安国镇藏金家园变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53630 | 沛县     | PMS 安国镇码头村东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53631 | 沛县     | PMS 安国镇李家住宅变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53632 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼东变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53633 | 沛县     | PMS 安国镇瞥洼村瞥洼     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53634 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53635 | 沛县     | 安国镇王庄村丁楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53636 | 沛县     | 安国镇刘河涯村孙井变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53637 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村王山庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53638 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村东张集变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53639 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村机关西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53640 | 沛县     | PMS 安国镇机关中1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53641 | 沛县     | 安国镇王庄村机关东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53642 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村孙围子变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53643 | 沛县     | 安国镇丁庄村左尧东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53644 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄一队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53645 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53646 | 沛县     | PMS 张圩子北1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53647 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村闫刘桥变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53648 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村孔庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53649 | 沛县     | PMS 安国镇暨洼村赵庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53650 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53651 | 沛县     | 安国镇丁庄村后丁变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53652 | 沛县     | 安国镇丁庄村前丁变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53653 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄变         | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53654 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53655 | 沛县     | 安国镇程圩子村渠围子南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53656 | 沛县     | 安国镇王庄村王庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53657 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村前吴庙西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53658 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村朱宅子变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53659 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村冀新庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53660 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村燕庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53661 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村孙井南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53662 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村花山屋变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53663 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53664 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53665 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53666 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53667 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村周楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53668 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53669 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53670 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘邦变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53671 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53672 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会前李家变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53673 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会陈堂变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53674 | 沛县     | 安国镇周田村居大庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53675 | 沛县     | 安国镇周田村周田南变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 53676 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53677 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会安国西二变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53678 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村汪庄变     | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53679 | 沛县     | 安国镇机关北变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53680 | 沛县     | 安国镇机关东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53681 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53682 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村崔庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53683 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53684 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村关路变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53685 | 沛县     | 安国镇二郎庙村桑庄东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53686 | 沛县     | 安国镇二郎庙村二郎庙西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53687 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村桑庄西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53688 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村刘马庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53689 | 沛县     | 安国镇汪堂村高庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53690 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53691 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村杜楼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53692 | 沛县     | 安国镇后苇元村刘马庄东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53693 | 沛县     | 安国镇魏小楼村韦家变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53694 | 沛县     | 安国镇魏小楼村小楼东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53695 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村前苇元西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53696 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53697 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村温庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53698 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村村苇元东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53699 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村任满庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53700 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53701 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53702 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53703 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村蔡家变.     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53704 | 沛县     | 安国镇蔡家村卓庄变号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53705 | 沛县     | 安国镇马庄村胡庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53706 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村沈坡变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53707 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村尹庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53708 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53709 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村西刘桥变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53710 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村朱大庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53711 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村郝辛庄大队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53712 | 沛县     | 安国镇陈辛庄村陈辛庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53713 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村六合村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53714 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村姚洼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53715 | 沛县     | 安国镇五座楼村五座楼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53716 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53717 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53718 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53719 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53720 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53721 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53722 | 沛县     | 安国镇邵庄村李庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53723 | 沛县     | 安国镇邵庄村天一寨变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53724 | 沛县     | 安国镇邵庄村张小楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53725 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村小邵庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53726 | 沛县     | 安国镇邵庄村吴宅变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53727 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村邵庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53728 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53729 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53730 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53731 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53732 | 沛县     | 安国镇张集村张集四队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53733 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53734 | 沛县     | 安国镇前王庄村顺城变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53735 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村张庄大队变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53736 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村魏庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53737 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村陈庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53738 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村前王庄大队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53739 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53740 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村赵堰口变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53741 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53742 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村大朱庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53743 | 沛县     | 安国镇程圩子村吴宅子变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53744 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村燕庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53745 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村黄李庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53746 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村刘辛庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53747 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村高庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53748 | 沛县     | 安国镇苗岗村苗岗变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53749 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53750 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会码头西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53751 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村冠英变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53752 | 沛县     | 安国镇冠英村程楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53753 | 沛县     | 安国镇刘邦村苏庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53754 | 沛县     | 安国镇刘邦村华洼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53755 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53756 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53757 | 沛县     | 安国镇冠英2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53758 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53759 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53760 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村邢寺变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53761 | 铜山     | 千禧城1配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53762 | 铜山     | 柏景湾1配3变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53763 | 铜山     | 柏景湾1配1变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53764 | 铜山     | 柏景湾一期2配3变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53765 | 铜山     | 柏景湾一期2配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53766 | 铜山     | 柏景湾一期2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53767 | 铜山     | 柏景湾1配2变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53768 | 铜山     | 柏景湾一期2配2变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53769 | 铜山     | 柏景湾1配4变          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53770 | 铜山     | 银山佳苑3配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53771 | 铜山     | 银山佳苑3配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53772 | 铜山     | 银山佳苑3配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53773 | 铜山     | 银山佳苑3配3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53774 | 铜山     | 揽山府2配电室1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53775 | 铜山     | 揽山府2配电室4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53776 | 铜山     | 集慧大厦2变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53777 | 铜山     | 集慧大厦1变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53778 | 铜山     | 梧桐公馆3配3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53779 | 铜山     | 梧桐公馆3配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53780 | 铜山     | 梧桐公馆4配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53781 | 铜山     | 梧桐公馆3配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53782 | 铜山     | 梧桐公馆4配1变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53783 | 铜山     | 梧桐公馆3配2变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53784 | 铜山     | 梧桐公馆4配4变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53785 | 铜山     | 梧桐公馆5配1变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53786 | 铜山     | 梧桐公馆5配3变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53787 | 铜山     | 梧桐公馆5配2变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53788 | 铜山     | 梧桐公馆5配4变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53789 | 铜山     | 梧桐公馆4配3变         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53790 | 铜山     | 绿地湖语墅2配1变        | 10       | 800       | 602         | 602             |
| 53791 | 铜山     | 绿地湖语墅2配4变        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53792 | 铜山     | 绿地湖语墅1配1变        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53793 | 铜山     | 绿地湖语墅2配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53794 | 铜山     | 绿地湖语墅1配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53795 | 铜山     | 绿地湖语墅2配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53796 | 铜山     | 衡山路5号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53797 | 铜山     | 东二街箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53798 | 铜山     | 枫园4箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53799 | 铜山     | 枫园2箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53800 | 铜山     | 枫园1箱变      | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 53801 | 铜山     | 枫园5箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53802 | 铜山     | 学府路1号箱变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53803 | 铜山     | 枫园3箱变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53804 | 铜山     | 娇山府2配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53805 | 铜山     | 娇山府4配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53806 | 铜山     | 娇山府组合配电室1变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53807 | 铜山     | 娇山府3配1变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53808 | 铜山     | 娇山府3配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53809 | 铜山     | 娇山府4配4变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53810 | 铜山     | 柏景湾二期3配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53811 | 铜山     | 柏景湾二期1配1变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53812 | 铜山     | 柏景湾二期1配4变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53813 | 铜山     | 熙悦府4配3变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53814 | 铜山     | 熙悦府4配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53815 | 铜山     | 柏景湾二期1配2变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53816 | 铜山     | 柏景湾二期4配3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53817 | 铜山     | 柏景湾二期2配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53818 | 铜山     | 柏景湾二期3配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53819 | 铜山     | 柏景湾二期4配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53820 | 铜山     | 柏景湾二期2配3变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53821 | 铜山     | 柏景湾二期2配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53822 | 铜山     | 熙悦府4配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53823 | 铜山     | 柏景湾二期4配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53824 | 铜山     | 柏景湾二期3配1变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53825 | 铜山     | 熙悦府5配1变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53826 | 铜山     | 熙悦府4配2变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53827 | 铜山     | 柏景湾二期1配3变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53828 | 铜山     | 柏景湾二期4配2变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53829 | 铜山     | 熙悦府5配4变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53830 | 铜山     | 柏景湾二期2配4变  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53831 | 铜山     | 熙悦府5配2变                     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53832 | 铜山     | 柏景湾二期3配3变                   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53833 | 铜山     | 公安公寓新增箱变                    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 53834 | 铜山     | 汇景城4配1变                     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53835 | 铜山     | 汇景城3配4变                     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53836 | 铜山     | 汇景城3配1变                     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53837 | 铜山     | 汇景城4配4变                     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53838 | 铜山     | 文沃1配4变                      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53839 | 铜山     | 文沃1配3变                      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53840 | 铜山     | 文沃1配1变                      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 53841 | 铜山     | 霸王小区箱变                      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 53842 | 铜山     | PMS 新区樵村2-1号公用变(新区所西樵2号公用变) | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 53843 | 铜山     | 新区望园小区公变                    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53844 | 铜山     | 新区刘集楼2号公用变                  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 53845 | 铜山     | 新区居乐园四区1变(新区海河西路1变(6杆)      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53846 | 铜山     | 新区1桥公用变                     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53847 | 铜山     | PMS 新区所无名山西樵变               | 10       | 400       | 134         | 134             |
| 53848 | 铜山     | 新区所西樵4号变                    | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 53849 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村委会公变1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53850 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄西1号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53851 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊4号变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53852 | 铜山     | 马坡镇后丁阁变                     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53853 | 铜山     | PMS 马坡镇新庄变                  | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 53854 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡一队1号变              | 10       | 400       | 250         | 250             |
| 53855 | 铜山     | 马坡镇马坡一队变                    | 10       | 200       | 80          | 80              |
| 53856 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村二队变               | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 53857 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡一三队变               | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 53858 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53859 | 铜山     | 马坡镇九段村5号变                   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53860 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站村石宅子变              | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 53861 | 铜山     | 马坡镇荣楼变                      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53862 | 铜山     | PMS 马坡镇杜沟1号变                | 10       | 250       | 28          | 28              |
| 53863 | 铜山     | PMS 马坡镇王小楼变                 | 10       | 400       | 70          | 70              |
| 53864 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段西变                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53865 | 铜山     | 马坡镇前八段7号变                   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53866 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段南变                | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 53867 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站东2号变               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53868 | 铜山     | 马坡镇甄庄变                      | 10       | 200       | 136         | 136             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53869 | 铜山     | PMS 马坡镇河涯变      | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 53870 | 铜山     | 马坡镇瓦矿村3号变       | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 53871 | 铜山     | PMS 马坡镇老圩子2号变   | 10       | 250       | 54          | 54              |
| 53872 | 铜山     | 马坡镇九段村3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53873 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄村1号变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53874 | 铜山     | 马坡镇和畅庄西变        | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 53875 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄3号变   | 10       | 200       | 45          | 45              |
| 53876 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄西变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53877 | 铜山     | 马坡镇大新庄村袁楼村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53878 | 铜山     | PMS 马坡镇秦水口变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53879 | 铜山     | PMS 马坡镇前丁各2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53880 | 铜山     | 马坡镇后丁各1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53881 | 铜山     | 马坡镇单楼变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53882 | 铜山     | PMS 马坡镇湖心庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53883 | 铜山     | 马坡镇支庄东队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53884 | 铜山     | 马坡镇蒋楼南变         | 10       | 200       | 25          | 25              |
| 53885 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼村赵庄1号变 | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 53886 | 铜山     | 马坡镇支庄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53887 | 铜山     | PMS 马坡镇小新庄变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53888 | 铜山     | PMS 马坡镇河北村芦庄变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53889 | 铜山     | 马坡镇河北村村北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53890 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53891 | 铜山     | PMS 马坡镇供电站1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53892 | 铜山     | 马坡镇供电所2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53893 | 铜山     | PMS 马坡镇市场2号变    | 10       | 315       | 200         | 200             |
| 53894 | 铜山     | 马坡镇马坡村变         | 10       | 250       | 76          | 76              |
| 53895 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村1号变   | 10       | 250       | 107         | 107             |
| 53896 | 铜山     | 马坡镇秦坑1号变        | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 53897 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集4号变    | 10       | 315       | 67          | 67              |
| 53898 | 铜山     | 马坡镇丁集村5号变       | 10       | 400       | 116         | 116             |
| 53899 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村6号变   | 10       | 315       | 166         | 166             |
| 53900 | 铜山     | PMS 马坡镇代海变      | 10       | 160       | 120         | 120             |
| 53901 | 铜山     | PMS 马坡镇绳庄变      | 10       | 160       | 23          | 23              |
| 53902 | 铜山     | 马坡镇尚沟西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53903 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段6号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 53904 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53905 | 铜山     | 马坡镇前八段1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53906 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段4号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53907 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53908 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53909 | 铜山     | PMS 马坡镇前王堂变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 53910 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53911 | 铜山     | PMS 马坡镇双楼村1号变   | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 53912 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼村闸上变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53913 | 铜山     | PMS 马坡镇湖新庄（丁各）变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53914 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼村闫庄变   | 10       | 200       | 16          | 16              |
| 53915 | 铜山     | 马坡镇蒋楼村侯庄变       | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 53916 | 铜山     | 马坡镇丁集村赵段变       | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 53917 | 铜山     | 马坡镇王堂村王庄东队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53918 | 铜山     | PMS 马坡镇老圩子市场变   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 53919 | 铜山     | 马坡镇杜沟村变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53920 | 铜山     | 马坡镇拾段村代海1号变     | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 53921 | 铜山     | 马坡镇大辛庄村北变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53922 | 铜山     | 马坡镇丁集村7号变       | 10       | 400       | 241         | 241             |
| 53923 | 铜山     | 马坡镇拾段村变         | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 53924 | 铜山     | 马坡镇拾段1号变        | 10       | 400       | 187         | 187             |
| 53925 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53926 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄村南变   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 53927 | 铜山     | 马坡镇老圩子1号变       | 10       | 400       | 197         | 197             |
| 53928 | 铜山     | 马坡镇董塘变          | 10       | 200       | 145         | 145             |
| 53929 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村街区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53930 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村9号变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53931 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 53932 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄2号变   | 10       | 400       | 216         | 216             |
| 53933 | 铜山     | PMS 马坡镇街道4号变    | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 53934 | 铜山     | PMS 马坡镇街道5号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53935 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村北6号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53936 | 铜山     | 马坡镇前八段村南变       | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 53937 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53938 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村东变    | 10       | 400       | 77          | 77              |
| 53939 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡八队1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53940 | 铜山     | PMS 马坡镇河北西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53941 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53942 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村4号变   | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 53943 | 铜山     | 马坡镇马坡八队2号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53944 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53945 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村南变    | 10       | 400       | 139         | 139             |
| 53946 | 铜山     | PMS 马坡镇市场1号变    | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 53947 | 铜山     | 马坡镇蒋楼村东蒋楼变      | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 53948 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼村西蒋楼变  | 10       | 200       | 53          | 53              |
| 53949 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53950 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村中变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53951 | 铜山     | 马坡镇前八段公变2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53952 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53953 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼村2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53954 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村西变    | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 53955 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村东变    | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 53956 | 铜山     | 马坡镇丁集村秦坑变       | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 53957 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段东1号变  | 10       | 400       | 257         | 257             |
| 53958 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段南1号变  | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 53959 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村中变   | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 53960 | 铜山     | PMS 马坡镇甄庄1号变    | 10       | 200       | 123         | 123             |
| 53961 | 铜山     | PMS 马坡镇河涯村南变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53962 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站村西变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53963 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村北1号变  | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 53964 | 铜山     | PMS 马坡镇王大楼1号变   | 10       | 200       | 8           | 8               |
| 53965 | 铜山     | 马坡镇王小楼1号变       | 10       | 400       | 224         | 224             |
| 53966 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村北1号变 | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53967 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53968 | 铜山     | PMS 马坡镇西蒋楼1号变   | 10       | 200       | 126         | 126             |
| 53969 | 铜山     | 马坡镇马坡村五队变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53970 | 铜山     | PMS 马坡镇政府公变变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53971 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村三队变   | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 53972 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村四队变   | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 53973 | 铜山     | PMS 马坡镇荣楼1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53974 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53975 | 铜山     | 马坡镇前王堂1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53976 | 铜山     | PMS 马坡镇代海2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53977 | 铜山     | 马坡镇绳庄东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53978 | 铜山     | 马坡镇赵段西变         | 10       | 400       | 198         | 198             |
| 53979 | 铜山     | 马坡镇王楼1号变        | 10       | 400       | 179         | 179             |
| 53980 | 铜山     | 马坡镇和畅庄村西变       | 10       | 200       | 118         | 118             |
| 53981 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿一队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53982 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄路西变    | 10       | 200       | 143         | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 53983 | 铜山     | PMS 马坡镇王丰庄西变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 53984 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53985 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各三队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53986 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53987 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各二队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53988 | 铜山     | 马坡镇单楼1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 53989 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53990 | 铜山     | PMS 马坡镇秦水口1号变    | 10       | 200       | 144         | 144             |
| 53991 | 铜山     | PMS 马坡镇董塘1号变     | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 53992 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站村2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53993 | 铜山     | PMS 马坡镇老圩子东变     | 10       | 400       | 26          | 26              |
| 53994 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村北2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53995 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村南2号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 53996 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53997 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段市场变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53998 | 铜山     | 马坡镇街道6号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 53999 | 铜山     | PMS 马坡镇街道1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54000 | 铜山     | 马坡镇街道2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54001 | 铜山     | PMS 马坡镇街道7号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54002 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡市场3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54003 | 铜山     | PMS 马坡镇小新庄1号变    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 54004 | 铜山     | PMS 马坡镇河北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54005 | 铜山     | PMS 马坡镇候庄1号变     | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 54006 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54007 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54008 | 铜山     | PMS 马坡镇西蒋楼2号变    | 10       | 200       | 51          | 51              |
| 54009 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54010 | 铜山     | PMS 马坡镇东蒋楼1号变    | 10       | 400       | 261         | 261             |
| 54011 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼南1号变    | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 54012 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村南2号变   | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 54013 | 铜山     | PMS 马坡镇街道3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54014 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡二队2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54015 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村南1号变   | 10       | 400       | 253         | 253             |
| 54016 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村南3号变   | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 54017 | 沛县     | 安国镇汪堂村陈尧西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54018 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会祝马庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54019 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54020 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54021 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54022 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田新址变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54023 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村丁楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54024 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村徐李庄东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54025 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村小新庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54026 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54027 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54028 | 沛县     | 安国镇安国居委会西二组2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54029 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村刘河涯变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54030 | 沛县     | 安国镇马庄村马庄北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54031 | 沛县     | 安国镇后韦元村任满庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54032 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54033 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54034 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村汪庄1号    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54035 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54036 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54037 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54038 | 沛县     | PMS 安国镇菜园邵庄1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54039 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54040 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54041 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54042 | 沛县     | 安国镇张双楼新村10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54043 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54044 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54045 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54046 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村8号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54047 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村7号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54048 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村9号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54049 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54050 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54051 | 沛县     | PMS 安国镇冯庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54052 | 沛县     | PMS 安国镇赵堰口1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54053 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄大队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54054 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54055 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54056 | 沛县     | PMS 安国镇赵庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54057 | 沛县     | 安国镇高庄1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54058 | 沛县     | PMS 安国镇渠围子南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54059 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54060 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54061 | 沛县     | PMS 安国镇东张集1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54062 | 沛县     | PMS 安国镇胡庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54063 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄大队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54064 | 沛县     | 安国镇陈辛庄1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54065 | 沛县     | PMS 安国镇独庄东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54066 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄大队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54067 | 沛县     | 安国镇蔡家东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54068 | 沛县     | PMS 安国镇卓庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54069 | 沛县     | PMS 安国镇码头南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54070 | 沛县     | PMS 安国镇码头北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54071 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54072 | 沛县     | 安国镇周田新址1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54073 | 沛县     | PMS 安国镇窦新庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54074 | 沛县     | PMS 安国镇朱宅子1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54075 | 沛县     | PMS 安国镇朱王庄机关东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54076 | 沛县     | PMS 安国镇机关北1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54077 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54078 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54079 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口陈庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54080 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口崔庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54081 | 沛县     | PMS 安国镇苏王庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54082 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54083 | 沛县     | 安国镇桑庄西1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54084 | 沛县     | PMS 安国镇周楼1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54085 | 沛县     | 安国镇王三庄村东张集南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54086 | 沛县     | PMS 安国镇孙井1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54087 | 沛县     | 安国镇居大庄北1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54088 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54089 | 沛县     | PMS 安国镇大朱庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54090 | 沛县     | PMS 安国镇张集四队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54091 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54092 | 沛县     | PMS 安国镇魏庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54093 | 沛县     | PMS 安国镇黄李庄1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54094 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅南配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54095 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄南1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54096 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54097 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54098 | 沛县     | PMS 安国镇陈庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54099 | 沛县     | 安国镇刘寨东2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54100 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队西配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54101 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54102 | 沛县     | PMS 安国镇孔庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54103 | 沛县     | PMS 安国镇瞥洼1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54104 | 沛县     | PMS 安国镇六合村1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54105 | 沛县     | PMS 安国镇姚洼1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54106 | 沛县     | 安国镇五座楼西2号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54107 | 沛县     | PMS 安国镇李庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54108 | 沛县     | PMS 安国镇张小楼1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54109 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅北配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54110 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄北1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54111 | 沛县     | PMS 安国镇花山屋1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54112 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54113 | 沛县     | PMS 安国镇天一寨1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54114 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54115 | 沛县     | 闫刘桥1号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54116 | 沛县     | PMS 安国镇高庄南配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54117 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54118 | 沛县     | PMS 安国镇东张集西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54119 | 沛县     | 安国镇贺庄东3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54120 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54121 | 沛县     | PMS 安国镇沈坡1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54122 | 沛县     | PMS 安国镇马庄北3号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54123 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄东2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54124 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关北配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54125 | 沛县     | PMS 安国镇东张集东配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54126 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄南1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54127 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54128 | 沛县     | PMS 安国镇王庄二队       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54129 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54130 | 沛县     | PMS 刘河崖1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54131 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54132 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54133 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54134 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙西1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54135 | 沛县     | PMS 安国镇朱大庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54136 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅子1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54137 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼中1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54138 | 沛县     | PMS 安国镇前韦元1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54139 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54140 | 沛县     | PMS 安国镇苇元东1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54141 | 沛县     | PMS 安国镇苇元西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54142 | 沛县     | PMS 安国镇关路1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54143 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼南1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54144 | 沛县     | PMS 安国镇独庄西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54145 | 沛县     | PMS 安国镇张庄南1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54146 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54147 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54148 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54149 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54150 | 沛县     | PMS 安国镇前李家1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54151 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54152 | 沛县     | PMS 安国镇刘邦村刘楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54153 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54154 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54155 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54156 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54157 | 沛县     | PMS 安国镇辛家西1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54158 | 沛县     | PMS 安国镇辛家东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54159 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54160 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54161 | 沛县     | 安国镇王庄机关西1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54162 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54163 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54164 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村小朱庄1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54165 | 沛县     | PMS 安国镇刑寺1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54166 | 沛县     | PMS 安国镇约铺庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54167 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村苏王庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54168 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村后苇元西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54169 | 沛县     | 安国镇后王庄村张庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54170 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54171 | 沛县     | PMS 安国镇安国东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54172 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54173 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54174 | 沛县     | 安国镇汉府华庭3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54175 | 沛县     | PMS 安国镇机关北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54176 | 沛县     | PMS 安国镇码头东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54177 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54178 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54179 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54180 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54181 | 沛县     | PMS 安国东1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54182 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍10箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54183 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍6箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54184 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍7箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54185 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍5箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54186 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍4箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54187 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54188 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍12箱变主变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54189 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍1箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54190 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍3箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54191 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍9箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54192 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2自管箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54193 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍8箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54194 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍11箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54195 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍1自管箱变主变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54196 | 沛县     | PMS 安国镇安国贺庄小区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54197 | 沛县     | 安国镇丁楼新村2变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54198 | 沛县     | PMS 安国镇丁楼新村1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54199 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54200 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54201 | 沛县     | PMS 汪塘安置小区1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54202 | 沛县     | 安国码头住宅变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54203 | 沛县     | 安国镇双楼变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54204 | 沛县     | 安国镇庙道口村陈庄3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54205 | 沛县     | 安国镇瞿洼北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54206 | 沛县     | 安国镇蔡家张庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54207 | 沛县     | 安国镇商城5箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54208 | 沛县     | 汪塘二期1配3主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54209 | 沛县     | 汪塘二期1配1主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54210 | 沛县     | 汪塘二期3配1主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54211 | 沛县     | 汪塘二期2配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54212 | 沛县     | 汪塘二期3配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54213 | 沛县     | 安国镇张集大队邵庄2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54214 | 沛县     | 安国镇张集大队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54215 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54216 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54217 | 沛县     | 安国镇小邵庄西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54218 | 沛县     | 安国镇吴庙村后吴庙西1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54219 | 沛县     | 安国镇商城2箱主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54220 | 沛县     | 安国镇商城3箱主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54221 | 沛县     | 安国镇商城4箱主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54222 | 沛县     | 安国镇安国新村配变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54223 | 沛县     | 安国镇鑫辉小区02配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54224 | 沛县     | 安国镇2配1主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54225 | 沛县     | 安国镇汉源2配1主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54226 | 沛县     | 安国镇汉源1配1主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54227 | 沛县     | 安国镇1配1主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54228 | 沛县     | 安逸花园2配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54229 | 沛县     | 安逸花园1配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54230 | 沛县     | 安国镇安逸花园2配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54231 | 沛县     | 安国镇安逸花园1配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54232 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54233 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54234 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区6号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54235 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54236 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54237 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54238 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54239 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54240 | 沛县     | 安国镇二郎庙西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54241 | 沛县     | 安国镇燕庄1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54242 | 沛县     | 汉居雅苑4配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54243 | 沛县     | 汉居雅苑4配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54244 | 沛县     | 汉居雅苑1组配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54245 | 沛县     | 汉居雅苑4配3主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54246 | 沛县     | 汉居雅苑4配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54247 | 沛县     | 汉居雅苑1组配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54248 | 沛县     | 汉居雅苑1组配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54249 | 沛县     | 汉居雅苑1组配1主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54250 | 沛县     | 安国镇张集村邵庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54251 | 沛县     | 安国镇王庄大街机关东4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54252 | 沛县     | 安国镇后王庄村魏庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54253 | 沛县     | 安国镇孔七光伏变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 54254 | 沛县     | 安国镇五座楼西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54255 | 沛县     | 安国镇王庄村机关西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54256 | 沛县     | 汉居雅苑3配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54257 | 沛县     | 汉居雅苑1配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54258 | 沛县     | 汉居雅苑3配2主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54259 | 沛县     | 汉居雅苑1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54260 | 沛县     | 汉居雅苑3配4主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54261 | 沛县     | 汉居雅苑1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54262 | 沛县     | 汉居雅苑3配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54263 | 沛县     | 汉居雅苑1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54264 | 沛县     | 汉居雅苑2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54265 | 沛县     | 汉居雅苑2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54266 | 沛县     | 汉居雅苑2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54267 | 沛县     | 汉居雅苑2配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54268 | 沛县     | 隆盛家园1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54269 | 沛县     | 隆盛家园2号配变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54270 | 沛县     | 安国镇袁庄北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54271 | 沛县     | 安国镇袁庄南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54272 | 沛县     | 安国镇刘邦社区4号配变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54273 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄1号变    | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 54274 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村西1号变 | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 54275 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村南3号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54276 | 铜山     | PMS 马坡镇杜沟村3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54277 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村10号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54278 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村11号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54279 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村12号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54280 | 铜山     | PMS 马坡镇拾段村2号变   | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 54281 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄4号变   | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 54282 | 铜山     | 马坡镇前八段13号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54283 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站16号变   | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 54284 | 铜山     | PMS 马坡镇石宅子15号变  | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 54285 | 铜山     | PMS 马坡镇阎庄2号变    | 10       | 400       | 122         | 122             |
| 54286 | 铜山     | PMS 马坡镇闸上1号变    | 10       | 400       | 15          | 15              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54287 | 铜山     | PMS 马坡镇甄庄2号变   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 54288 | 铜山     | PMS 马坡镇老圩子3号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54289 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站村17号变 | 10       | 315       | 86          | 86              |
| 54290 | 铜山     | PMS 马坡镇尚沟西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54291 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54292 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54293 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村西变   | 10       | 400       | 181         | 181             |
| 54294 | 铜山     | 马坡镇秦水口2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54295 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段南4号变 | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 54296 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54297 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54298 | 铜山     | 马坡镇单楼2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54299 | 铜山     | PMS 马坡镇街道16号变  | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54300 | 铜山     | PMS 马坡镇阎庄1号变   | 10       | 400       | 89          | 89              |
| 54301 | 铜山     | PMS 马坡镇东蒋楼2号变  | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 54302 | 铜山     | PMS 马坡镇赵庄2号变   | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 54303 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡四队1号变 | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 54304 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村部1号变 | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 54305 | 铜山     | PMS 马坡镇街道9号变   | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 54306 | 铜山     | 马坡镇街道11号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54307 | 铜山     | PMS 马坡镇街道12号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54308 | 铜山     | PMS 马坡镇街道13号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54309 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54310 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡八队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54311 | 铜山     | PMS 马坡镇河北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54312 | 铜山     | PMS 马坡镇街道18号变  | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 54313 | 铜山     | PMS 马坡镇街道14号变  | 10       | 315       | 123         | 123             |
| 54314 | 铜山     | PMS 马坡镇街道15号变  | 10       | 315       | 140         | 140             |
| 54315 | 铜山     | 马坡镇街道19号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54316 | 铜山     | 马坡镇王丰庄东变       | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 54317 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村8号变  | 10       | 400       | 73          | 73              |
| 54318 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54319 | 铜山     | PMS 马坡镇代海3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54320 | 铜山     | PMS 马坡镇街道17号变  | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 54321 | 铜山     | PMS 马坡镇董塘2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54322 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段16号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54323 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段15号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54324 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54325 | 铜山     | PMS 马坡镇腰庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54326 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54327 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54328 | 铜山     | PMS 马坡镇前王堂2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54329 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村南5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54330 | 铜山     | 马坡镇尚沟东队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54331 | 铜山     | 马坡镇街道8号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54332 | 铜山     | 马坡镇前八段20号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54333 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段18号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54334 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段17号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54335 | 铜山     | 马坡镇前八段19号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54336 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄2号变       | 10       | 400       | 177         | 177             |
| 54337 | 铜山     | PMS 马坡镇丁集村北变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54338 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54339 | 铜山     | PMS 马坡镇侯庄2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54340 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄2号变       | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 54341 | 铜山     | PMS 马坡镇王大楼2号变      | 10       | 400       | 170         | 170             |
| 54342 | 铜山     | 马坡镇张庄变             | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 54343 | 铜山     | PMS 马坡镇政府1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54344 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54345 | 铜山     | PMS 马坡镇赵段1号变       | 10       | 400       | 143         | 143             |
| 54346 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段北3号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54347 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54348 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村5号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54349 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54350 | 铜山     | PMS 马坡镇石宅子16号变     | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 54351 | 铜山     | PMS 马坡镇河涯西变        | 10       | 400       | 268         | 268             |
| 54352 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村南5号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54353 | 铜山     | 马坡镇周楼4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54354 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼西蒋楼变新     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54355 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各村1号变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54356 | 铜山     | PMS 马坡镇秦坑2号变       | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 54357 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段8号变（新）   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54358 | 铜山     | PMS 马坡镇姜站村3号变（新）   | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 54359 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村张庄2号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54360 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54361 | 铜山     | PMS 马坡镇赵庄4号变       | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 54362 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村东1号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54363 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段2号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54364 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村七队1号变   | 10       | 400       | 221         | 221             |
| 54365 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54366 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄变（新）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54367 | 铜山     | PMS 马坡镇张水口变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54368 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段东变新     | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 54369 | 铜山     | PMS 马坡镇王大楼变（新）    | 10       | 400       | 102         | 102             |
| 54370 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡7、8队变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54371 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村部变（新）   | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 54372 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村西变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54373 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村北变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54374 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村部变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54375 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村北3号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54376 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村2号变（新）  | 10       | 400       | 72          | 72              |
| 54377 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段北变新     | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 54378 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村西1号变    | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 54379 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄4号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54380 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54381 | 铜山     | PMS 马坡镇九段村东2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54382 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村六队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54383 | 铜山     | PMS 马坡镇石宅子17号变    | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 54384 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村四队2号变   | 10       | 400       | 285         | 285             |
| 54385 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段21号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54386 | 铜山     | PMS 马坡镇杜沟村2号变     | 10       | 400       | 71          | 71              |
| 54387 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄8号变     | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 54388 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54389 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄1号变      | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 54390 | 铜山     | PMS 马坡镇和畅庄5号变     | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 54391 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段22号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54392 | 铜山     | 马坡镇老圩子东1号变        | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 54393 | 铜山     | 马坡镇九段村北5号变        | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 54394 | 铜山     | 马坡镇周楼5号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54395 | 铜山     | 马坡镇前八段村25号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54396 | 铜山     | 马坡镇王楼变            | 10       | 400       | 205         | 205             |
| 54397 | 铜山     | 马坡镇九段村北4号变        | 10       | 200       | 78          | 78              |
| 54398 | 铜山     | 马坡镇马坡二队1号变        | 10       | 400       | 317         | 317             |
| 54399 | 铜山     | 马坡镇丁集村1号变         | 10       | 200       | 130         | 130             |
| 54400 | 铜山     | 马坡镇九段村东5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54401 | 铜山     | 马坡镇绳庄北变          | 10       | 400       | 34          | 34              |
| 54402 | 铜山     | 马坡镇马坡村3号变        | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 54403 | 铜山     | 马坡镇前八段23号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54404 | 铜山     | 马坡镇丁集村3号变        | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 54405 | 铜山     | 马坡镇绳庄东1号变        | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 54406 | 铜山     | 马坡镇九段村北7号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54407 | 铜山     | 马坡镇王小楼2号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54408 | 铜山     | 马坡镇学府家苑2变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54409 | 铜山     | 马坡镇学府家苑1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54410 | 铜山     | 马坡镇学府家苑3变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54411 | 铜山     | 马坡镇秦水口7号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54412 | 铜山     | 马坡镇秦水口4号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54413 | 铜山     | 马坡镇秦水口3号变        | 10       | 400       | 199         | 199             |
| 54414 | 铜山     | 马坡镇秦水口5号变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54415 | 铜山     | 马坡镇秦水口6号变        | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 54416 | 铜山     | 马坡镇马坡村七队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54417 | 铜山     | PMS 马坡镇拾段村西变     | 10       | 200       | 128         | 128             |
| 54418 | 铜山     | PMS 马坡镇王丰庄变      | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 54419 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村1变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54420 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿东2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54421 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村4号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54422 | 铜山     | PMS 马坡镇石宅子变      | 10       | 200       | 69          | 69              |
| 54423 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村村民委员会变 | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 54424 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村小合子变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54425 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54426 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54427 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54428 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼杜楼村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54429 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54430 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼三队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54431 | 铜山     | 黄集镇供电9号变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54432 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54433 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村2变     | 10       | 200       | 97          | 97              |
| 54434 | 铜山     | 黄集镇元庙村站变         | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 54435 | 铜山     | 黄集镇朱庄村变          | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 54436 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54437 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54438 | 铜山     | 黄集镇王庄村1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54439 | 铜山     | 黄集镇后芦上队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54440 | 铜山     | PMS 黄集镇供电14号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54441 | 铜山     | 黄集镇城北村4号变     | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 54442 | 铜山     | 黄集镇杜楼队4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54443 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼村1号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54444 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村5变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54445 | 铜山     | PMS 黄集镇供电13号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54446 | 铜山     | 黄集镇董西台区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54447 | 铜山     | 黄集镇供电4号西台区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54448 | 铜山     | 黄集镇三楼村2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54449 | 铜山     | PMS 黄集镇供电12号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54450 | 铜山     | 黄集镇胡庄队2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54451 | 铜山     | 黄集镇丁庄队4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54452 | 铜山     | PMS 黄集镇运城北变变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54453 | 铜山     | PMS 黄集镇土楼队变   | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 54454 | 铜山     | PMS 黄集镇小楼队变   | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 54455 | 铜山     | PMS 黄集镇元庙村变   | 10       | 400       | 104         | 104             |
| 54456 | 铜山     | PMS 黄集镇孟楼队变   | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 54457 | 铜山     | 黄集镇韩庄2号变      | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 54458 | 铜山     | PMS 黄集镇前集队变   | 10       | 400       | 270         | 270             |
| 54459 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄站    | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 54460 | 铜山     | PMS 黄集镇后集三队变  | 10       | 200       | 117         | 117             |
| 54461 | 铜山     | 黄集镇三楼村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54462 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼村3号变 | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 54463 | 铜山     | 黄集镇马楼1号变      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54464 | 铜山     | PMS 黄集镇马楼队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54465 | 铜山     | PMS 黄集镇许庄队变   | 10       | 400       | 51          | 51              |
| 54466 | 铜山     | 黄集镇黄东南站变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54467 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54468 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼二队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54469 | 铜山     | 黄集镇陈楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54470 | 铜山     | 黄集镇陈楼西队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54471 | 铜山     | 黄集镇陈楼村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54472 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼一队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54473 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54474 | 铜山     | PMS 黄集镇大沟村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54475 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54476 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼松林变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54477 | 铜山     | PMS 黄集镇供电2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54478 | 铜山     | PMS 黄集镇供电1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54479 | 铜山     | PMS 黄集镇供电3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54480 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西前队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54481 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54482 | 铜山     | 黄集镇朱塘队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54483 | 铜山     | PMS 黄集镇孙庄队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54484 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54485 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼韩庄队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54486 | 铜山     | 黄集镇月卜队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54487 | 铜山     | PMS 黄集镇后王庙变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54488 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 54489 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54490 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 54491 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 54492 | 铜山     | 黄集镇宗楼村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54493 | 铜山     | PMS 黄集镇阎王庙队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54494 | 铜山     | 黄集镇金楼村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54495 | 铜山     | 黄集镇金楼队变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54496 | 铜山     | PMS 黄集镇供电6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54497 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54498 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号东台区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54499 | 铜山     | PMS 黄集镇闫口村变     | 10       | 400       | 189         | 189             |
| 54500 | 铜山     | 黄集镇左庄翻水站变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54501 | 铜山     | PMS 黄集镇后集四队变    | 10       | 400       | 2           | 2               |
| 54502 | 铜山     | PMS 黄集镇闫口后队变    | 10       | 250       | 81          | 81              |
| 54503 | 铜山     | 黄集镇传楼村变         | 10       | 400       | 155         | 155             |
| 54504 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54505 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村北变    | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 54506 | 铜山     | PMS 黄集镇供电10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54507 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村2号变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54508 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54509 | 铜山     | PMS 黄集镇土楼队1号变   | 10       | 200       | 77          | 77              |
| 54510 | 铜山     | 黄集镇运城村2变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54511 | 铜山     | 黄集镇神洼一队变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54512 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村3号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54513 | 铜山     | 黄集镇耿新庄1号变       | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 54514 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54515 | 铜山     | 黄集镇侯楼队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54516 | 铜山     | PMS 黄集镇供电17号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54517 | 铜山     | PMS 黄集镇供电18号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54518 | 铜山     | 黄集镇郭楼队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54519 | 铜山     | 黄集镇供电11号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54520 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村3变   | 10       | 200       | 68          | 68              |
| 54521 | 铜山     | PMS 黄集镇闫口村1号变  | 10       | 200       | 59          | 59              |
| 54522 | 铜山     | 黄集镇黄东4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54523 | 铜山     | PMS 黄集镇许庄队1号变  | 10       | 200       | 22          | 22              |
| 54524 | 铜山     | 黄集镇供电20号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54525 | 铜山     | PMS 黄集镇前集队3号变  | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 54526 | 铜山     | 黄集镇三楼村4号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54527 | 铜山     | 黄集镇陈楼村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54528 | 铜山     | 黄集镇马楼队1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54529 | 沛县     | 安国镇刘邦社区1号配变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54530 | 沛县     | 安国镇刘邦社区2号配变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54531 | 沛县     | 安国镇刘邦社区5号配变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54532 | 沛县     | 安国镇刘邦社区3号配变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 54533 | 沛县     | 安国镇刘邦社区6号配变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54534 | 沛县     | 安国镇朱大庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54535 | 沛县     | 安国镇丁楼新村3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54536 | 沛县     | 安国镇丁楼北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54537 | 沛县     | 安国镇和谐家园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54538 | 沛县     | 安国镇和谐家园1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54539 | 沛县     | 安国镇和谐家园3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54540 | 沛县     | PMS 张寨镇金玉花园1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54541 | 沛县     | 张寨镇金山花园2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54542 | 沛县     | PMS 张寨镇金盛花园2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54543 | 沛县     | 张寨镇付庙新村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54544 | 沛县     | 张寨镇泰山庙东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54545 | 沛县     | PMS 张寨镇于旗杆北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54546 | 沛县     | 张寨镇郑庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54547 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54548 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54549 | 沛县     | PMS 张寨镇农科站变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54550 | 沛县     | 张寨镇小王庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54551 | 沛县     | 张寨镇赵楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54552 | 沛县     | 张寨镇韩庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54553 | 沛县     | 张寨镇华庄北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54554 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54555 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54556 | 沛县     | 张寨镇华庄南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54557 | 沛县     | PMS 张寨镇辛庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54558 | 沛县     | 张寨镇大王庄前明变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54559 | 沛县     | PMS 张寨镇双楼南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54560 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54561 | 沛县     | 张寨镇王小滩变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54562 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园新村变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54563 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54564 | 沛县     | 张寨镇于楼西2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54565 | 沛县     | 张寨镇范庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54566 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54567 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54568 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54569 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54570 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54571 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54572 | 沛县     | PMS 张寨镇朱庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54573 | 沛县     | 张寨镇蒋集变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54574 | 沛县     | 张寨镇唐楼刘庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54575 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54576 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54577 | 沛县     | 张寨镇潘庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54578 | 沛县     | 张寨镇阎庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54579 | 沛县     | 张寨镇前郭楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54580 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54581 | 沛县     | PMS 张寨镇位集变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54582 | 沛县     | PMS 张寨镇位老家东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54583 | 沛县     | 张寨镇张刘庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54584 | 沛县     | 张寨镇贫乐村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54585 | 沛县     | 张寨镇肖庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54586 | 沛县     | 张寨镇肖庄北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54587 | 沛县     | 张寨镇司楼东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54588 | 沛县     | PMS 张寨镇关老庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54589 | 沛县     | 张寨镇西张庙变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54590 | 沛县     | 张寨镇贺小楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54591 | 沛县     | 张寨镇魏老家西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54592 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54593 | 沛县     | PMS 张寨镇席楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54594 | 沛县     | 张寨镇聂庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54595 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54596 | 沛县     | 张寨镇后郭楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54597 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54598 | 沛县     | 张寨镇小张庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54599 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁新村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54600 | 沛县     | 张寨镇孟金楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54601 | 沛县     | 张寨镇菜园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54602 | 沛县     | PMS 张寨镇孙洼李庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54603 | 沛县     | PMS 张寨镇后孙洼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54604 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54605 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54606 | 沛县     | 张寨镇双楼南2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54607 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54608 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼三四队变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54609 | 沛县     | 张寨镇范庄东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54610 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54611 | 沛县     | 张寨镇双楼北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54612 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54613 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54614 | 沛县     | 张寨镇陈桥变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54615 | 沛县     | 张寨镇徐桥北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54616 | 沛县     | 张寨镇徐桥南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54617 | 沛县     | 张寨镇桥沃北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54618 | 沛县     | 张寨镇桥沃南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54619 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54620 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54621 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54622 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54623 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54624 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54625 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨供电所变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54626 | 沛县     | 张寨镇吴阁北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54627 | 沛县     | 张寨镇吴阁南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54628 | 沛县     | 张寨镇张集东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54629 | 沛县     | 张寨镇席庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54630 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54631 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54632 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54633 | 沛县     | 张寨镇前刘庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54634 | 沛县     | 张寨镇后刘庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54635 | 沛县     | 张寨镇周庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54636 | 沛县     | 张寨镇周庄西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54637 | 沛县     | 张寨镇沈桥西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54638 | 沛县     | 张寨镇于旗杆变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54639 | 沛县     | 张寨镇三官庙西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54640 | 沛县     | 张寨镇张楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54641 | 沛县     | 张寨镇吴集变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54642 | 沛县     | 张寨镇崔庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54643 | 沛县     | 张寨镇翁楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54644 | 沛县     | 张寨镇后张五楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54645 | 沛县     | 张寨镇前张五楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54646 | 沛县     | PMS 张寨镇任庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54647 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54648 | 沛县     | 张寨镇王滩西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54649 | 沛县     | 张寨镇赵坑变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54650 | 沛县     | 张寨镇东关三队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54651 | 沛县     | 张寨镇西关五队变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54652 | 沛县     | 张寨镇韩楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54653 | 沛县     | 张寨镇前李洼变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 54654 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54655 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54656 | 沛县     | 张寨镇孙庙变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54657 | 沛县     | 张寨镇唐楼王集变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54658 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54659 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54660 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54661 | 沛县     | PMS 张寨镇高集变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54662 | 沛县     | 张寨镇王元变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54663 | 沛县     | 张寨镇韩集王庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54664 | 沛县     | PMS 张寨镇火神庙变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54665 | 沛县     | PMS 张寨镇前韩集变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54666 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54667 | 沛县     | 张寨镇韩集王楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54668 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54669 | 沛县     | 张寨镇刑井变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54670 | 沛县     | 张寨镇李楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54671 | 沛县     | 张寨镇闫庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54672 | 沛县     | 张寨镇宋楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54673 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54674 | 沛县     | 张寨镇唐楼双楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54675 | 沛县     | 张寨镇九队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54676 | 沛县     | PMS 张寨镇枣元变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54677 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54678 | 沛县     | PMS 张寨镇马楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54679 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54680 | 沛县     | PMS 张寨镇孟辛庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54681 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54682 | 沛县     | 张寨镇桑庄北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54683 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54684 | 沛县     | 张寨镇唐楼周庄变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 54685 | 沛县     | 张寨镇东张庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54686 | 沛县     | 张寨镇程姚庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54687 | 沛县     | 张寨镇双楼中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54688 | 沛县     | 张寨镇王林变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54689 | 沛县     | 张寨镇魏老家东2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54690 | 沛县     | 张寨镇唐楼君悦家庭小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54691 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54692 | 沛县     | 张寨镇贾宋庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54693 | 沛县     | 张寨镇葛庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54694 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54695 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼二队变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54696 | 沛县     | 张寨镇三官庙中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54697 | 沛县     | 张寨镇三官庙东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54698 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54699 | 沛县     | 张寨镇孙范庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54700 | 沛县     | PMS 张寨镇常店变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54701 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54702 | 沛县     | 张寨镇张寨新沛家园小区1号变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54703 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙新村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54704 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54705 | 沛县     | PMS 张寨镇西关五队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54706 | 沛县     | PMS 张寨镇赵楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54707 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54708 | 沛县     | PMS 张寨镇张集东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54709 | 沛县     | 张寨镇周庄东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54710 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54711 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54712 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54713 | 沛县     | 张寨镇吴阁东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54714 | 沛县     | 张寨镇张寨祥和小区箱变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54715 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54716 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54717 | 沛县     | PMS 张寨镇东张庙西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54718 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54719 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54720 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54721 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54722 | 沛县     | 张寨镇腰庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54723 | 沛县     | 张寨镇后张五楼北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54724 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54725 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54726 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54727 | 沛县     | 张寨镇王滩中变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54728 | 沛县     | PMS 张寨华庄南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54729 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54730 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54731 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54732 | 沛县     | PMS 张寨桥沃南西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54733 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54734 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54735 | 沛县     | PMS 张寨肖庄南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54736 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊和谐家园变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54737 | 沛县     | 张寨镇张寨阳光豪庭变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 54738 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54739 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54740 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54741 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54742 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54743 | 沛县     | PMS 张寨镇阎庙北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54744 | 沛县     | PMS 张寨镇常店南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54745 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54746 | 沛县     | PMS 张寨镇后立寺变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54747 | 沛县     | PMS 张寨镇前立寺变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54748 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54749 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54750 | 沛县     | 张寨镇张寨机关西北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54751 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54752 | 沛县     | PMS 张寨镇王集北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54753 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑西区1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54754 | 沛县     | 张寨镇潘刘庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54755 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54756 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庙南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54757 | 沛县     | 张寨镇关帝庙北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54758 | 沛县     | PMS 张寨镇吴集西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54759 | 沛县     | 张寨镇后孙洼东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54760 | 沛县     | 张寨镇魏老家西2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54761 | 沛县     | PMS 张寨镇聂庙东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54762 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54763 | 沛县     | PMS 张寨镇贺小楼北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54764 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54765 | 沛县     | PMS 张寨镇西张庙2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54766 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54767 | 沛县     | PMS 张寨镇孟金楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54768 | 沛县     | 张寨镇桑庄北2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54769 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54770 | 沛县     | 张寨镇周庄西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54771 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃北2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54772 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄北西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54773 | 沛县     | PMS 张寨镇王小滩南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54774 | 沛县     | PMS 张寨镇大王庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54775 | 沛县     | 张寨镇姬庄南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54776 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号备用变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54777 | 沛县     | PMS 张寨镇立寺新村变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54778 | 沛县     | PMS 张寨镇韩集王庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54779 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨大队小区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54780 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54781 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54782 | 沛县     | 张寨镇唐楼馨悦家园1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54783 | 沛县     | 张寨镇苗新庄南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54784 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54785 | 铜山     | PMS 黄集镇赵庄队1号变  | 10       | 200       | 48          | 48              |
| 54786 | 铜山     | 黄集镇金楼队1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54787 | 铜山     | 黄集镇王庄村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54788 | 铜山     | PMS 黄集刁新楼1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54789 | 铜山     | PMS 黄集黄东5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54790 | 铜山     | PMS 黄集梁楼1号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54791 | 铜山     | PMS 黄集刁新楼2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54792 | 铜山     | PMS 黄集梁楼2号变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54793 | 铜山     | PMS 黄集黄西多层1号变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54794 | 铜山     | PMS 黄集李巴圩3号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54795 | 铜山     | PMS 黄集闵窑1号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54796 | 铜山     | PMS 黄集黄东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54797 | 铜山     | PMS 黄集黄东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54798 | 铜山     | PMS 黄集黄东12号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54799 | 铜山     | PMS 黄集黄东4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54800 | 铜山     | PMS 黄集黄东10号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54801 | 铜山     | PMS 黄集黄东6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54802 | 铜山     | PMS 黄集黄东7号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54803 | 铜山     | PMS 黄集黄东8号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54804 | 铜山     | PMS 黄集黄东9号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54805 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54806 | 铜山     | PMS 黄集李巴圩1号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54807 | 铜山     | PMS 黄集黄东13号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54808 | 铜山     | PMS 黄集黄东14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54809 | 铜山     | PMS 黄集黄东15号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54810 | 铜山     | PMS 黄集黄东16号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54811 | 铜山     | 黄集镇黄桥队1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54812 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54813 | 铜山     | 黄集镇谢庄队1变       | 10       | 400       | 233         | 233             |
| 54814 | 铜山     | PMS 黄集镇供电19号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54815 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄东1号变  | 10       | 400       | 290         | 290             |
| 54816 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄二队1号变 | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 54817 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村东变   | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 54818 | 铜山     | PMS 黄集镇运城四队变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54819 | 铜山     | 黄集镇前集队1号变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54820 | 铜山     | PMS 黄集镇小楼子东队变 | 10       | 400       | 312         | 312             |
| 54821 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东6号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54822 | 铜山     | PMS 黄集镇义井队变   | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 54823 | 铜山     | PMS 黄集镇元庙村1变  | 10       | 400       | 52          | 52              |
| 54824 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村3变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54825 | 铜山     | PMS 黄集镇闫口村2号变 | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 54826 | 铜山     | 黄集镇供电24号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 54827 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54828 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54829 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54830 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54831 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54832 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼孟楼变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54833 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村8号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54834 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村7号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54835 | 铜山     | PMS 黄集镇许庄东队变  | 10       | 400       | 38          | 38              |
| 54836 | 铜山     | PMS 黄集镇供电7号北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54837 | 铜山     | 黄集镇供电1号北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54838 | 铜山     | PMS 黄集镇金楼付庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54839 | 铜山     | PMS 黄集镇运城西队变  | 10       | 400       | 130         | 130             |
| 54840 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄孟楼变  | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 54841 | 铜山     | PMS 黄集镇杜小庄西队变 | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 54842 | 铜山     | PMS 黄集镇供电21号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54843 | 铜山     | 黄集镇供电22号变     | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 54844 | 铜山     | PMS 黄集镇供电23号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54845 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村4变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54846 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村5号变 | 10       | 400       | 115         | 115             |
| 54847 | 铜山     | PMS 黄集镇供电25号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54848 | 铜山     | 黄集镇供电26号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54849 | 铜山     | PMS 黄集镇供电27号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54850 | 铜山     | PMS 黄集镇供电28号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54851 | 铜山     | PMS 黄集镇供电29号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54852 | 铜山     | PMS 黄集镇供电30号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54853 | 铜山     | PMS 黄集镇供电31号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54854 | 铜山     | PMS 黄集镇供电32号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54855 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村6号变 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54856 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村7号变 | 10       | 400       | 219         | 219             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54857 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村8号变    | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 54858 | 铜山     | PMS 黄集黄东11号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54859 | 铜山     | PMS 黄集镇小合子队1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54860 | 铜山     | PMS 黄集镇胡庄队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54861 | 铜山     | PMS 黄集镇王庄村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54862 | 铜山     | PMS 黄集黄东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54863 | 铜山     | PMS 黄集李巴圩2号变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54864 | 铜山     | PMS 黄集镇供电37号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54865 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼七队变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54866 | 铜山     | 黄集镇高楼7号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54867 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54868 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54869 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村杜楼队1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54870 | 铜山     | PMS 黄集镇朱楼队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54871 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54872 | 铜山     | 黄集镇范楼队2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54873 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54874 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54875 | 铜山     | 黄集镇丁庄队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54876 | 铜山     | PMS 黄集镇朱唐队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54877 | 铜山     | PMS 黄集镇刘庄队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54878 | 铜山     | 黄集镇大沟村2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54879 | 铜山     | 黄集镇供电7号甲变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54880 | 铜山     | PMS 黄集镇后芦上队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54881 | 铜山     | PMS 黄集镇宗楼村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54882 | 铜山     | 黄集镇金楼队2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54883 | 铜山     | 黄集镇供电45号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54884 | 铜山     | 黄集镇闫王庙后队变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54885 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄后变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54886 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54887 | 铜山     | PMS 黄集镇小楼子队2变    | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 54888 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄东队      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54889 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼侯楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54890 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼一队变     | 10       | 400       | 210         | 210             |
| 54891 | 铜山     | 黄集镇聂楼村3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54892 | 铜山     | PMS 黄集镇供电44号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54893 | 铜山     | 黄集镇毛庄队变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54894 | 铜山     | PMS 黄集镇元庙村2变     | 10       | 400       | 271         | 271             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54895 | 铜山     | 黄集镇神洼六队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54896 | 铜山     | 黄集镇传楼二组1号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54897 | 铜山     | 黄集镇供电39号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54898 | 铜山     | PMS 黄集镇杜小楼1号     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54899 | 铜山     | PMS 黄集镇耿新庄队2号    | 10       | 400       | 182         | 182             |
| 54900 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼站1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54901 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队2号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54902 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54903 | 铜山     | 黄集镇夏庄队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54904 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54905 | 铜山     | PMS 黄集镇朱庄村2变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54906 | 铜山     | PMS 黄集镇土楼队2号变    | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 54907 | 铜山     | 黄集镇高楼韩庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54908 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村4甲变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54909 | 铜山     | PMS 黄集镇城里庄1号变    | 10       | 400       | 152         | 152             |
| 54910 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54911 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东南站1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54912 | 铜山     | PMS 黄集镇供电40号变    | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 54913 | 铜山     | PMS 黄集镇供电33号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54914 | 铜山     | 黄集镇供电34号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54915 | 铜山     | 黄集镇供电35号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54916 | 铜山     | PMS 黄集镇供电36号变    | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 54917 | 铜山     | 黄集镇供电38号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54918 | 铜山     | PMS 黄集镇供电41号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54919 | 铜山     | PMS 黄集镇供电8号甲变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54920 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄2号甲变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54921 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾小庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54922 | 铜山     | 黄集镇三楼1号配变（新）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54923 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村配变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54924 | 铜山     | PMS 黄集镇供电5号配变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54925 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村配变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54926 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村1配变（新） | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54927 | 铜山     | PMS 黄集镇供电47号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54928 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西公寓1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54929 | 铜山     | 黄集镇黄西公寓2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54930 | 铜山     | 黄集镇东兴变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54931 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村3号变新   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54932 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村4号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54933 | 铜山     | PMS 黄集镇元庙4甲变      | 10       | 400       | 265         | 265             |
| 54934 | 铜山     | 黄集镇神洼四队变（新）       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54935 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼东变（新）    | 10       | 400       | 56          | 56              |
| 54936 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾1号变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54937 | 铜山     | PMS 黄集镇胡板站变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54938 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄村后变      | 10       | 400       | 228         | 228             |
| 54939 | 铜山     | 黄集镇陈楼村3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54940 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼村8号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54941 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼5号变(新)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54942 | 铜山     | 黄集镇赵庄站4号变(新)      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54943 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54944 | 铜山     | PMS 黄集镇赵庄队变(新)    | 10       | 400       | 150         | 150             |
| 54945 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村6号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54946 | 铜山     | PMS 黄集镇黄桥队变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54947 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼村城里庄变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54948 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队4号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54949 | 铜山     | PMS 黄集镇松林队变（新）    | 10       | 400       | 147         | 147             |
| 54950 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁队变（新）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54951 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄村变(新)    | 10       | 400       | 69          | 69              |
| 54952 | 铜山     | PMS 黄集镇范楼队1号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54953 | 铜山     | PMS 新空线2箱变1变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54954 | 铜山     | PMS 新空线1箱变1变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 54955 | 铜山     | PMS 黄集镇新楼队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54956 | 铜山     | 黄集镇供电23号甲变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54957 | 铜山     | 黄集镇供电10号甲变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54958 | 铜山     | 黄集镇黄东4号甲变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54959 | 铜山     | 黄集镇高楼9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54960 | 铜山     | 黄集镇鑫都华府变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54961 | 铜山     | 黄集镇左庄村9号变         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54962 | 铜山     | 黄集镇富民公寓2变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54963 | 铜山     | 黄集镇富民公寓1变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54964 | 铜山     | 黄集镇左庄村农集2号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54965 | 铜山     | 黄集镇左庄村农集4号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54966 | 铜山     | 黄集镇左庄村农集1号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54967 | 铜山     | 黄集镇左庄村农集5号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54968 | 铜山     | 黄集镇左庄村农集3号变       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54969 | 铜山     | 黄集镇供电15号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54970 | 铜山     | 黄集镇供电16号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 54971 | 铜山     | 黄集镇前芦上东队变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 54972 | 铜山     | PMS 黄集镇杜小庄变       | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 54973 | 铜山     | PMS 黄集镇朱楼队变       | 10       | 400       | 36          | 36              |
| 54974 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54975 | 铜山     | 黄集镇城北三队变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54976 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村4号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 54977 | 鼓楼     | PMS 九万线62南2东2     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54978 | 鼓楼     | 彭李线65—2=1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54979 | 鼓楼     | 彭环线22—14          | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 54980 | 鼓楼     | 彭环线22—18          | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 54981 | 鼓楼     | PMS 堤湖线24北3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54982 | 鼓楼     | PMS 堤马线32—20南1    | 10       | 400       | 165         | 165             |
| 54983 | 鼓楼     | 九万线66-2           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 54984 | 铜山     | PMS 马坡镇九段北2号变新    | 10       | 400       | 336         | 336             |
| 54985 | 鼓楼     | 九万线62—19=6        | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 54986 | 鼓楼     | PMS 彭洞线11—3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54987 | 鼓楼     | PMS 石广线25-1       | 10       | 400       | 218         | 218             |
| 54988 | 鼓楼     | PMS 拾南一线27西5      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 54989 | 鼓楼     | 拾苏线苏山村段变压器        | 10       | 630       | 121         | 121             |
| 54990 | 鼓楼     | PMS 拾九线8南6        | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 54991 | 鼓楼     | 玉天线29—2北2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54992 | 鼓楼     | 祥坝线7—1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54993 | 鼓楼     | PMS 彭祥线27-5=7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 54994 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 54995 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 54996 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 54997 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期4配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 54998 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 54999 | 鼓楼     | PMS 蟠桃七期组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55000 | 鼓楼     | PMS 刘湾拆迁安置房1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55001 | 鼓楼     | 刘湾拆迁安置房2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55002 | 鼓楼     | PMS 玉城线6北7        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55003 | 鼓楼     | PMS 玉平线52         | 10       | 400       | 223         | 223             |
| 55004 | 鼓楼     | PMS 玉平线64-6       | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 55005 | 鼓楼     | PMS 堤北线19—5       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55006 | 鼓楼     | PMS 堤北线41—3       | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 55007 | 鼓楼     | PMS 刘湾立交桥美变变压器    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 55008 | 鼓楼     | PMS 五金市场美变变压器     | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55009 | 鼓楼     | PMS 牌楼2美变变压器      | 10       | 630       | 479         | 479             |
| 55010 | 鼓楼     | PMS 水岸春天组合配电站1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55011 | 鼓楼     | PMS 水岸春天组合配电站2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55012 | 鼓楼     | PMS 水岸春天组合配电站3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55013 | 鼓楼     | PMS 水岸春天组合配电站4变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55014 | 鼓楼     | PMS 水岸春天3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55015 | 鼓楼     | PMS 水岸春天10箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55016 | 鼓楼     | PMS 水岸春天11箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55017 | 鼓楼     | PMS 水岸春天12箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55018 | 鼓楼     | PMS 水岸春天4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55019 | 鼓楼     | PMS 水岸春天5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55020 | 鼓楼     | PMS 水岸春天6箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55021 | 鼓楼     | PMS 水岸春天7箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55022 | 鼓楼     | PMS 水岸春天8箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55023 | 鼓楼     | PMS 水岸春天9箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55024 | 鼓楼     | PMS 水岸春天1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55025 | 鼓楼     | PMS 民馨园10箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55026 | 鼓楼     | PMS 人民商场美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55027 | 鼓楼     | PMS 怡康花园组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55028 | 鼓楼     | PMS 金地小区配电室1变压器   | 10       | 1000      | 798         | 798             |
| 55029 | 鼓楼     | PMS 金地小区配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55030 | 鼓楼     | PMS 大马路箱变变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55031 | 鼓楼     | PMS 惠谷阳光2箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55032 | 鼓楼     | PMS 惠谷阳光3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55033 | 鼓楼     | PMS 惠谷阳光4箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55034 | 鼓楼     | PMS 堤复线21         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55035 | 鼓楼     | 玉九一线6—14          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55036 | 鼓楼     | 祥坝线23—1=1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55037 | 鼓楼     | PMS 华圣美变变压器       | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 55038 | 鼓楼     | PMS 彭北线45         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55039 | 鼓楼     | PMS 彭朱线27—4       | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 55040 | 鼓楼     | 彭环线47—3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55041 | 沛县     | 张寨镇葛庄南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55042 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55043 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55044 | 沛县     | PMS 张寨镇郑庄北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55045 | 沛县     | PMS 张寨镇陈楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55046 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55047 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55048 | 沛县     | PMS 张寨镇王林新村小区变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55049 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55050 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55051 | 沛县     | 张寨镇蒋王庄3号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55052 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55053 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村东     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55054 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼周庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55055 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55056 | 沛县     | PMS 张寨镇宋楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55057 | 沛县     | 张寨镇火神庙2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55058 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55059 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55060 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55061 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55062 | 沛县     | PMS 张寨镇孙范庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55063 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55064 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55065 | 沛县     | 张寨镇尚楼东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55066 | 沛县     | PMS 张寨镇封辛庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55067 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55068 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55069 | 沛县     | PMS 张寨镇枣园东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55070 | 沛县     | 张寨镇孟金楼北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55071 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55072 | 沛县     | 张寨镇陆庙变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55073 | 沛县     | 张寨镇前刘庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55074 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55075 | 沛县     | 张寨镇席庄2号         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 55076 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55077 | 沛县     | 张寨镇胡洼西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55078 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55079 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55080 | 沛县     | 张寨镇三官庙东2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55081 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55082 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55083 | 沛县     | PMS 张寨镇前郭楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55084 | 沛县     | PMS 张寨镇魏集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55085 | 沛县     | PMS 张寨镇柳园东      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55086 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄南      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55087 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55088 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55089 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋集东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55090 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55091 | 沛县     | PMS 张寨镇高集西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55092 | 沛县     | PMS 张寨镇贾宋庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55093 | 沛县     | PMS 张寨镇前张五楼南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55094 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55095 | 沛县     | PMS 张寨镇卢庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55096 | 沛县     | PMS 张寨镇丁辛庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55097 | 沛县     | PMS 张寨镇翁楼南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55098 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55099 | 沛县     | 张寨镇张楼东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55100 | 沛县     | 张寨镇赵楼西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55101 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄南东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55102 | 沛县     | 张寨镇王元东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55103 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55104 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55105 | 沛县     | 张寨镇周庄西3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55106 | 沛县     | 张寨镇郑庄南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55107 | 沛县     | PMS 张寨镇杨李庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55108 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55109 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55110 | 沛县     | 张寨镇张集东北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55111 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55112 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩西北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55113 | 沛县     | PMS 张寨镇小王庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55114 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55115 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃黄庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55116 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55117 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55118 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55119 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55120 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55121 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55122 | 沛县     | PMS 张寨镇程姚庄北     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55123 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼刘庄南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55124 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55125 | 沛县     | 张寨镇胥洼东3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55126 | 沛县     | PMS 张寨镇刑井北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55127 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55128 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55129 | 沛县     | PMS 张寨镇韩楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55130 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55131 | 沛县     | PMS 张寨镇徐桥北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55132 | 沛县     | PMS 张寨镇张楼西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55133 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55134 | 沛县     | 张寨镇程姚庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55135 | 沛县     | PMS 张寨镇泰山庙北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55136 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55137 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55138 | 沛县     | 张寨镇胡洼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55139 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55140 | 沛县     | PMS 张寨镇柳元变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55141 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55142 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55143 | 沛县     | 张寨镇于楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55144 | 沛县     | 张寨镇李庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55145 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55146 | 沛县     | 张寨镇泰山庙3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55147 | 沛县     | 张寨镇张寨农贸市场变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55148 | 沛县     | 张寨镇前韩集西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55149 | 沛县     | 张寨镇郑庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55150 | 沛县     | 张寨镇张集西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55151 | 沛县     | 张寨镇陆庙2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55152 | 沛县     | 张寨镇李楼南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55153 | 沛县     | 张寨镇大王庄中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55154 | 沛县     | 张寨镇王集南3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55155 | 沛县     | 张寨镇肖庄北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55156 | 沛县     | 张寨镇韩楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55157 | 沛县     | 张寨镇王小滩北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55158 | 沛县     | 张寨镇吴阁西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55159 | 沛县     | 张寨镇于楼南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55160 | 沛县     | 张寨镇唐楼二队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55161 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55162 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南6号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55163 | 沛县     | 张寨镇蒋集西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55164 | 沛县     | 张寨镇前孙洼2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55165 | 沛县     | 张寨镇张寨西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55166 | 沛县     | 张寨镇梁桥东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55167 | 沛县     | 张寨镇杜楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55168 | 沛县     | 张寨镇杨李庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55169 | 沛县     | 张寨镇郑庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55170 | 沛县     | 张寨镇孙洼李庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55171 | 沛县     | 张寨镇丁新庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55172 | 沛县     | 张寨镇王新庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55173 | 沛县     | 张寨镇前孙洼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55174 | 沛县     | 张寨镇卢庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55175 | 沛县     | 张寨镇张集西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55176 | 沛县     | 张寨镇唐楼一队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55177 | 沛县     | 张寨镇鹿庄中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55178 | 沛县     | 张寨镇王集中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55179 | 沛县     | 张寨镇宋楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55180 | 沛县     | 张寨镇曹席庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55181 | 沛县     | 张寨镇韩庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55182 | 沛县     | 张寨镇王洼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55183 | 沛县     | 张寨镇后李洼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55184 | 沛县     | 张寨镇姬庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55185 | 沛县     | 张寨镇张寨西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55186 | 沛县     | 张寨镇李庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55187 | 沛县     | 张寨镇席庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55188 | 沛县     | 张寨镇泰山庙南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55189 | 沛县     | 张寨镇闫孟庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55190 | 沛县     | 张寨镇双楼北2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55191 | 沛县     | 张寨镇周庄东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55192 | 沛县     | 张寨镇康馨花园        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55193 | 沛县     | 张寨镇供电所2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55194 | 沛县     | 张寨镇尚楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55195 | 沛县     | 张庄镇张庄西社区变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55196 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨新农村东变 | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 55197 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55198 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55199 | 沛县     | 张庄镇朱庄大队变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55200 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集中变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55201 | 沛县     | 张庄镇湾集北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55202 | 沛县     | 张庄镇姚楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55203 | 沛县     | PMS 张庄镇华新庄变   | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55204 | 沛县     | PMS 张庄镇北张庄北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55205 | 沛县     | 张庄镇天庙北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55206 | 沛县     | 张庄镇田楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55207 | 沛县     | PMS 张庄镇张鲍楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55208 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55209 | 沛县     | 张庄镇陈桥村赵楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55210 | 沛县     | PMS 张庄镇郑庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55211 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55212 | 沛县     | 张庄镇湾集南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55213 | 沛县     | 张庄镇陈桥村丁楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55214 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55215 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55216 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄机关北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55217 | 沛县     | PMS 张庄镇机关北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55218 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55219 | 沛县     | 张庄镇机关中变       | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 55220 | 沛县     | 张庄镇机关南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55221 | 沛县     | 张庄镇西居机关西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55222 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55223 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55224 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55225 | 沛县     | PMS 张庄镇机关中2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55226 | 沛县     | 张庄镇东居机关东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55227 | 沛县     | 张庄镇郭庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55228 | 沛县     | 张庄镇贾楼变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 55229 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55230 | 沛县     | PMS 张庄镇罗庙变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55231 | 沛县     | 张庄镇朱桥南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55232 | 沛县     | PMS 张庄镇祁庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55233 | 沛县     | 张庄镇常新庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55234 | 沛县     | 张庄镇东鲁村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55235 | 沛县     | 张庄镇陈杨楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55236 | 沛县     | 张庄镇夹河新村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55237 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55238 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55239 | 沛县     | 张庄镇周马庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55240 | 沛县     | 张庄镇杜庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55241 | 沛县     | 张庄镇兴国寺变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55242 | 沛县     | 张庄镇黄庙变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55243 | 沛县     | 张庄镇闫楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55244 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55245 | 沛县     | 张庄镇司淹变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55246 | 沛县     | 张庄镇后程院变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55247 | 沛县     | 张庄镇乔口吴庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55248 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55249 | 沛县     | 张庄镇乔口村小张庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55250 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55251 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55252 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55253 | 沛县     | 张庄镇于淹西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55254 | 沛县     | 张庄镇武庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55255 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55256 | 沛县     | PMS 张庄镇全尧变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55257 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55258 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55259 | 沛县     | 张庄镇司淹村新村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55260 | 沛县     | 张庄镇马楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55261 | 沛县     | 张庄镇潘庄村王庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55262 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55263 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55264 | 沛县     | 张庄镇潘庄村丁楼变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55265 | 沛县     | 张庄镇郑堂东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55266 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55267 | 沛县     | 张庄镇朱庄村朱庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55268 | 沛县     | 张庄镇小黄市变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55269 | 沛县     | 张庄镇张孟庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55270 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55271 | 沛县     | 张庄镇崔寨1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55272 | 沛县     | 张庄镇闫楼南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55273 | 沛县     | 张庄镇崔寨新村变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 55274 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55275 | 沛县     | 张庄镇姚楼新村变     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 55276 | 沛县     | 张庄镇胡集新村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55277 | 沛县     | PMS 张庄镇范庄新村变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55278 | 沛县     | 张庄镇代桥变       | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 55279 | 沛县     | 张庄镇代桥西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55280 | 沛县     | 张庄镇黄市村委会变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55281 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55282 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市姜庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55283 | 沛县     | 张庄镇代桥村李庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55284 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄村部变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55285 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55286 | 沛县     | 张庄镇刘庄西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55287 | 沛县     | 张庄镇王楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55288 | 沛县     | 张庄镇陈场变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55289 | 沛县     | 张庄镇前张楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55290 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55291 | 沛县     | 张庄镇小楼子变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55292 | 沛县     | 张庄镇小围子变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55293 | 沛县     | 张庄镇韩小庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55294 | 沛县     | 张庄镇夹河东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55295 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55296 | 沛县     | 张庄镇小夹河变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55297 | 鼓楼     | PMS 堤朱线31东2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55298 | 鼓楼     | PMS 彭环线62    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55299 | 鼓楼     | 堤朱线25北1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55300 | 鼓楼     | 彭环线65一3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55301 | 鼓楼     | PMS 堤烟线22    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55302 | 鼓楼     | PMS 堤烟线17    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55303 | 鼓楼     | 彭环线65一8      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55304 | 鼓楼     | PMS 堤湖线23    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55305 | 鼓楼     | PMS 堤复线20一4  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55306 | 鼓楼     | PMS 堤复线20一2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55307 | 鼓楼     | PMS 彭祥线29一1  | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 55308 | 鼓楼     | PMS 堤复线16一3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55309 | 鼓楼     | 堤复线14付       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55310 | 鼓楼     | PMS 堤场线21    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55311 | 鼓楼     | PMS 堤复线16一2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55312 | 鼓楼     | PMS 堤场线16    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55313 | 鼓楼     | PMS 堤北线19—2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55314 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—10          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55315 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—2=2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55316 | 鼓楼     | PMS 堤烟线17—4          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55317 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=6            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55318 | 鼓楼     | PMS 堤场线2             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55319 | 鼓楼     | PMS 彭环线56            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55320 | 鼓楼     | 彭环线65—2              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55321 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55322 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园组合配电站3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55323 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55324 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55325 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园1配电室1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55326 | 鼓楼     | PMS 怡乐家园1配电室2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55327 | 鼓楼     | PMS 郡望花园5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55328 | 鼓楼     | PMS 郡望花园5配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55329 | 鼓楼     | PMS 石杨线52-3南         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55330 | 鼓楼     | PMS 响广线29            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55331 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水一期4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55332 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水一期4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55333 | 鼓楼     | PMS 馥园国际1配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55334 | 鼓楼     | 馥园国际1配电室3变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55335 | 鼓楼     | 馥园国际1配电室2变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55336 | 鼓楼     | 馥园国际1配电室4变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55337 | 鼓楼     | PMS 华美东观园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55338 | 鼓楼     | PMS 华美东观园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55339 | 鼓楼     | PMS 华美东观园2号配电室1号配变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55340 | 鼓楼     | PMS 华美东观园2号配电室2号配变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55341 | 鼓楼     | PMS 华美东观园4号配电室1号配变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55342 | 鼓楼     | PMS 华美东观园4号配电室2号配变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55343 | 鼓楼     | PMS 祥和西区8住宅楼箱变变压器    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55344 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光小区3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55345 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光小区3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55346 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光小区3配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55347 | 鼓楼     | 九万线62—10南2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55348 | 鼓楼     | PMS 恒邦幸福里组合配电站1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55349 | 鼓楼     | PMS 恒邦幸福里组合配电站2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55350 | 鼓楼     | PMS 恒邦幸福里组合配电站3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55351 | 鼓楼     | PMS 花中线1—2          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55352 | 鼓楼     | PMS 徐州人家组合配电站1变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55353 | 鼓楼     | PMS 徐州人家组合配电站2变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55354 | 鼓楼     | PMS 花烟线4—14         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55355 | 鼓楼     | PMS 九李线44—15=3南4    | 10       | 400       | 249         | 249             |
| 55356 | 鼓楼     | 彭李线5—11西4           | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 55357 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉园2组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55358 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55359 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉园3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55360 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉园3配电室3变压器    | 10       | 630       | 417         | 417             |
| 55361 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉园7箱变变压器      | 10       | 500       | 393         | 393             |
| 55362 | 鼓楼     | PMS 堤北线30—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55363 | 鼓楼     | PMS 九李线44—19        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55364 | 鼓楼     | PMS 响庆线地铁段3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55365 | 鼓楼     | PMS 响庆线响瑞段2南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55366 | 鼓楼     | PMS 锦绣茗都配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55367 | 鼓楼     | PMS 锦绣茗都配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55368 | 鼓楼     | PMS 锦绣茗都配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55369 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31—5=15西1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55370 | 鼓楼     | PMS 商城配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55371 | 鼓楼     | PMS 商城配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55372 | 鼓楼     | PMS 九李线44—7=2       | 10       | 400       | 314         | 314             |
| 55373 | 鼓楼     | 彭李线5—4              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55374 | 鼓楼     | PMS 彭李线11—21        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55375 | 鼓楼     | PMS 彭朱线17西10        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55376 | 鼓楼     | 彭坝线19               | 10       | 315       | 245         | 245             |
| 55377 | 鼓楼     | PMS 花元线元民段4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55378 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑组合配电站3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55379 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55380 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55381 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑2配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55382 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑2配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55383 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑3配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55384 | 鼓楼     | PMS 汉襄佳苑3配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55385 | 鼓楼     | PMS 响广线31           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55386 | 鼓楼     | PMS 风尚自由城1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55387 | 鼓楼     | PMS 风尚自由城1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55388 | 鼓楼     | PMS 风尚自由城2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55389 | 鼓楼     | PMS 风尚自由城2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55390 | 鼓楼     | 风尚自由城3配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55391 | 鼓楼     | 风尚自由城3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55392 | 鼓楼     | PMS 郡望花园8配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55393 | 鼓楼     | PMS 郡望花园8配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55394 | 鼓楼     | PMS 郡望花园7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55395 | 鼓楼     | PMS 郡望花园7配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55396 | 鼓楼     | PMS 堤坝线7—3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55397 | 鼓楼     | PMS 堤坝线7—6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55398 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55399 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—5=4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55400 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—2=4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55401 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—2=6北      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55402 | 鼓楼     | PMS 孟家沟居委会配电室变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55403 | 鼓楼     | 万隆世纪锦园1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55404 | 鼓楼     | 万隆世纪锦园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55405 | 鼓楼     | 万隆世纪锦园3箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55406 | 鼓楼     | 万隆世纪锦园4箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55407 | 鼓楼     | PMS 堤湖线34—6        | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 55408 | 鼓楼     | PMS 堤湖线34—13       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55409 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55410 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—6        | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 55411 | 鼓楼     | PMS 响锦线子二段7        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55412 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—13       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55413 | 鼓楼     | 郡望花园6配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55414 | 鼓楼     | 锦绣滨湖5配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55415 | 鼓楼     | 锦绣滨湖5配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55416 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期25箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55417 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期26箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55418 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期27箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55419 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期2箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55420 | 鼓楼     | PMS 华美生态园1配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55421 | 鼓楼     | PMS 华美生态园1配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55422 | 鼓楼     | PMS 华美生态园1配电室3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55423 | 鼓楼     | PMS 华美生态园1配电室4变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55424 | 鼓楼     | 彭环线74—3=3=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55425 | 鼓楼     | PMS 春华园二期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55426 | 鼓楼     | 彭港线25—1            | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55427 | 鼓楼     | 九万线66—5            | 10       | 400       | 171         | 171             |
| 55428 | 鼓楼     | 九万线62—19=2         | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 55429 | 鼓楼     | 九万线62—8=3          | 10       | 400       | 45          | 45              |
| 55430 | 鼓楼     | 九万线62—14=4         | 10       | 400       | 297         | 297             |
| 55431 | 鼓楼     | PMS 花马线3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55432 | 鼓楼     | PMS 花马线6           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55433 | 鼓楼     | PMS 花马线7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55434 | 鼓楼     | PMS 彭洞线16          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55435 | 鼓楼     | 玉九一线1副             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55436 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55437 | 鼓楼     | PMS 花烟线4—15        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55438 | 鼓楼     | PMS 堤坝线11—4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55439 | 鼓楼     | 堤坝线12—4            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55440 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期21箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55441 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期22箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55442 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期23箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55443 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期24箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55444 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期28箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55445 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55446 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55447 | 鼓楼     | PMS 知春园配电室变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55448 | 鼓楼     | PMS 华美生态园2配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55449 | 鼓楼     | PMS 华美生态园2配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55450 | 鼓楼     | PMS 华美生态园2配电室3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55451 | 鼓楼     | PMS 华美生态园2配电室4变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55452 | 鼓楼     | PMS 西站小区2箱变变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55453 | 鼓楼     | PMS 白云南区2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55454 | 鼓楼     | PMS 白云南区3箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55455 | 鼓楼     | PMS 响锦线1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55456 | 鼓楼     | PMS 花府线4—5         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55457 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水6配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55458 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水6配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55459 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55460 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水8配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55461 | 鼓楼     | PMS 响山西区2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55462 | 鼓楼     | PMS 响山西区1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55463 | 鼓楼     | PMS 白云北区5箱变变压器     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55464 | 鼓楼     | PMS 白云北区3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55465 | 鼓楼     | PMS 白云北区2箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55466 | 鼓楼     | PMS 新天地小区配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55467 | 鼓楼     | 响山中区1箱变变压器            | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55468 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间2箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55469 | 鼓楼     | PMS 怡康花园二期1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55470 | 鼓楼     | PMS 怡康花园二期3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55471 | 鼓楼     | 东华佳盛箱变变压器             | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55472 | 鼓楼     | PMS 鼓楼生态园A区北区9配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55473 | 鼓楼     | PMS 鼓楼生态园A区北区9配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55474 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水10配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55475 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水10配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55476 | 鼓楼     | PMS 堤祥线水景坊2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55477 | 鼓楼     | PMS 西站小区1箱变变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55478 | 鼓楼     | PMS 军缘小区1箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55479 | 鼓楼     | PMS 军缘小区2箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55480 | 鼓楼     | PMS 军缘小区3箱变变压器        | 10       | 630       | 491         | 491             |
| 55481 | 鼓楼     | PMS 军缘小区5箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55482 | 鼓楼     | PMS 军缘小区6箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55483 | 鼓楼     | PMS 荆南小区配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55484 | 鼓楼     | 彭洞线13                 | 10       | 400       | 252         | 252             |
| 55485 | 鼓楼     | PMS 彭洞线22             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55486 | 鼓楼     | PMS 彭洞线24一2           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55487 | 鼓楼     | PMS 彭洞线24一5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55488 | 鼓楼     | 彭港线3一3                | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55489 | 鼓楼     | PMS 彭洞线19东5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55490 | 鼓楼     | PMS 堤健线14             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55491 | 鼓楼     | PMS 堤健线8              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55492 | 鼓楼     | PMS 华美东观园3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55493 | 鼓楼     | PMS 华美东观园3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55494 | 鼓楼     | PMS 汇亿丰银郡1配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55495 | 鼓楼     | 汇亿丰银郡1配电室2变压器         | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55496 | 鼓楼     | PMS 汇亿丰银郡3配电室3变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55497 | 鼓楼     | PMS 汇亿丰银郡2配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55498 | 鼓楼     | PMS 汇亿丰银郡2配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55499 | 鼓楼     | PMS 铁路35宿舍配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55500 | 鼓楼     | PMS 盛鑫大厦1箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55501 | 鼓楼     | PMS 王场新村配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55502 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园1组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55503 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园1组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55504 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园1组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55505 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55506 | 鼓楼     | PMS 堤铜线13            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55507 | 鼓楼     | PMS 堤铜线17—2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55508 | 鼓楼     | PMS 堤铜线17—11         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55509 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园四期小区配电室1变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55510 | 鼓楼     | PMS 东方红大厦配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55511 | 鼓楼     | PMS 东方红大厦配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 55512 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线13—8=8付      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55513 | 鼓楼     | PMS 堤复线18—3          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55514 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55515 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55516 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55517 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55518 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期6箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55519 | 鼓楼     | PMS 九刘线25            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55520 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期7箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55521 | 鼓楼     | PMS 恒邦幸福里2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55522 | 鼓楼     | PMS 恒邦幸福里2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55523 | 鼓楼     | PMS 石郭线36-2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55524 | 鼓楼     | PMS 刘湾组合配电站1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55525 | 鼓楼     | PMS 刘湾组合配电站2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55526 | 鼓楼     | PMS 刘湾2配电室1变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55527 | 鼓楼     | PMS 刘湾2配电室2变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55528 | 鼓楼     | PMS 刘湾二期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 446         | 446             |
| 55529 | 鼓楼     | PMS 刘湾二期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55530 | 鼓楼     | PMS 刘湾二期2配电室3变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55531 | 鼓楼     | 刘湾二期2配电室4变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55532 | 鼓楼     | PMS 刘湾二期1箱变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55533 | 鼓楼     | 响广线32—4              | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 55534 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦组合配电站1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55535 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦组合配电站2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55536 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦组合配电站3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55537 | 鼓楼     | 经济适用房四期8箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55538 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—8=5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55539 | 鼓楼     | PMS 刘湾1箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55540 | 鼓楼     | PMS 刘湾2箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55541 | 鼓楼     | PMS 刘湾3箱变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55542 | 鼓楼     | PMS 刘湾4箱变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55543 | 鼓楼     | PMS 华美生态园4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55544 | 鼓楼     | PMS 华美生态园4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55545 | 鼓楼     | PMS 花淮线12分10北     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55546 | 鼓楼     | 堤场线6—4=1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55547 | 鼓楼     | PMS 堤场线6—3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55548 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55549 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55550 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55551 | 鼓楼     | PMS 润和园1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55552 | 鼓楼     | PMS 润和园1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55553 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55554 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55555 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55556 | 沛县     | 张庄镇赵楼西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55557 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄西变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55558 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55559 | 沛县     | 张庄镇前张楼西变          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55560 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55561 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55562 | 沛县     | 张庄镇东李庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55563 | 沛县     | 张庄镇大张庄南变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55564 | 沛县     | 张庄镇范庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55565 | 沛县     | 张庄镇邓楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55566 | 沛县     | 张庄镇小杜庄变           | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 55567 | 沛县     | PMS 张庄镇后元庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55568 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55569 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55570 | 沛县     | 张庄镇卓洼北变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55571 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55572 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55573 | 沛县     | 张庄镇后胡集东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55574 | 沛县     | 张庄镇胡楼变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55575 | 沛县     | 张庄镇西李庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55576 | 沛县     | 张庄镇单集北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55577 | 沛县     | 张庄镇单集朱庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55578 | 沛县     | 张庄镇房庄变            | 10       | 100       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55579 | 沛县     | 张庄镇前张楼南变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55580 | 沛县     | 张庄镇后张楼东变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55581 | 沛县     | 张庄镇韩营南变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55582 | 沛县     | 张庄镇胡集后李庄变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55583 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55584 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55585 | 沛县     | 张庄镇许油坊变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55586 | 沛县     | PMS 张庄镇小韩庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55587 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55588 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地1号箱变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55589 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地2号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55590 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地3号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55591 | 沛县     | 张庄镇贵邦雅苑1号箱变001        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55592 | 沛县     | PMS 张庄镇贵邦雅苑2号箱变002    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55593 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区1号环网箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55594 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区2号箱变1号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55595 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥赵楼2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55596 | 沛县     | PMS 张庄镇扁担庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55597 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55598 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55599 | 沛县     | 张庄镇韩营王庄2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55600 | 沛县     | PMS 张庄镇贾楼2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55601 | 沛县     | 张庄镇田庄变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55602 | 沛县     | PMS 张庄镇后张楼西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55603 | 沛县     | 张庄镇小耿庄变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55604 | 沛县     | 张庄镇耿大庄变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55605 | 沛县     | 张庄镇前胡集2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55606 | 沛县     | 张庄镇陈场2号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55607 | 沛县     | PMS 张庄镇陈堂二2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55608 | 沛县     | PMS 张庄镇胡楼2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55609 | 沛县     | PMS 张庄镇东李庄2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55610 | 沛县     | 张庄镇单集北2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55611 | 沛县     | 张庄镇孙楼变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55612 | 沛县     | 张庄镇曹宅子变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55613 | 沛县     | 张庄镇阚庄变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55614 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55615 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55616 | 沛县     | 张庄镇韩营村小张庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55617 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区1号变001 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55618 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区2号变003 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55619 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55620 | 沛县     | 张庄镇朱桥西2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55621 | 沛县     | PMS 张庄镇王楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55622 | 沛县     | 张庄镇胡集新村2号           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55623 | 沛县     | 张庄镇张庄西2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55624 | 沛县     | 张庄镇范庄2号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55625 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55626 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55627 | 沛县     | PMS 张庄镇刘庄西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55628 | 沛县     | PMS 张庄镇夏楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55629 | 沛县     | 张庄镇房庄2号变            | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 55630 | 沛县     | PMS 张庄镇耿大庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55631 | 沛县     | PMS 张庄镇西李庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55632 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55633 | 沛县     | PMS 张庄镇胡集李庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55634 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55635 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼中2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55636 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55637 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55638 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55639 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55640 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55641 | 沛县     | PMS 张庄镇邓楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55642 | 沛县     | PMS 姜庄东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55643 | 沛县     | PMS 张庄镇姜庄西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55644 | 沛县     | PMS 后张楼西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55645 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55646 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55647 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55648 | 沛县     | PMS 张庄镇曹庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55649 | 沛县     | PMS 肖孟庄东2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55650 | 沛县     | PMS 陈堂三2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55651 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55652 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55653 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55654 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55655 | 沛县     | 张庄镇曹宅子2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55656 | 沛县     | PMS 张庄镇小黄寺2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55657 | 沛县     | PMS 张庄镇朱庄村朱庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55658 | 沛县     | PMS 张庄镇北姜庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55659 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55660 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55661 | 沛县     | 张庄镇代桥李庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55662 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55663 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55664 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55665 | 沛县     | PMS 郑庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55666 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55667 | 沛县     | 张庄镇姚楼2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55668 | 沛县     | PMS 北张庄南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55669 | 沛县     | PMS 张庄镇田楼西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55670 | 沛县     | 田楼东2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55671 | 沛县     | 张庄镇姚楼3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55672 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55673 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55674 | 沛县     | 张庄镇湾集北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55675 | 沛县     | 张庄镇湾集中2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55676 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55677 | 沛县     | 张庄镇罗庙2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55678 | 沛县     | 张庄镇杨庙3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55679 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55680 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55681 | 沛县     | 张庄镇杨庙2号变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 55682 | 沛县     | 张庄镇朱桥南2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55683 | 沛县     | PMS 张庄镇陈杨楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55684 | 沛县     | PMS 张庄镇东鲁村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55685 | 沛县     | PMS 张庄镇马固2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55686 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55687 | 沛县     | PMS 张庄镇韩小庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55688 | 沛县     | PMS 小李庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55689 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55690 | 沛县     | PMS 张庄镇吴集2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55691 | 沛县     | PMS 崔寨新村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55692 | 沛县     | PMS 崔寨东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55693 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55694 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼南2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55695 | 沛县     | 张庄镇潘庄王庄2号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 55696 | 沛县     | PMS 潘庄西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55697 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55698 | 沛县     | PMS 李楼2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55699 | 沛县     | PMS 张庄镇司淹2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55700 | 沛县     | 全尧2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55701 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55702 | 沛县     | PMS 张庄镇武庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55703 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55704 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55705 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口吴庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55706 | 沛县     | PMS 黄庙2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55707 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55708 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55709 | 沛县     | PMS 张庄镇杜庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55710 | 沛县     | 张庄镇兴国寺2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55711 | 沛县     | PMS 张庄镇周马庄2号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55712 | 沛县     | PMS 大韩庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55713 | 沛县     | PMS 张庄镇杜楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55714 | 沛县     | PMS 张庄镇机关东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55715 | 沛县     | 郭庄东2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55716 | 沛县     | 张庄镇李新庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55717 | 沛县     | 张庄镇前胡集3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55718 | 沛县     | 张庄镇卓洼东2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55719 | 沛县     | PMS 张庄王鲍楼1变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55720 | 沛县     | 张庄夏楼1变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55721 | 沛县     | PMS 张庄单集南1变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55722 | 沛县     | PMS 张庄后张楼北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55723 | 沛县     | 张庄陈唐二变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55724 | 沛县     | 张庄姜庄西1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55725 | 沛县     | PMS 张庄姜庄东1变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55726 | 沛县     | PMS 张庄卓洼中1变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55727 | 沛县     | 张庄柳元1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55728 | 沛县     | 张庄天庙南1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55729 | 沛县     | 张庄后田楼1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55730 | 沛县     | 张庄杜楼1变         | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55731 | 沛县     | 张庄李楼1变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55732 | 沛县     | 张庄韩营王庄1号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55733 | 沛县     | 张庄马固1变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55734 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区1号变001 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55735 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区2号     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55736 | 沛县     | 张庄镇金色雅苑小区1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55737 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55738 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55739 | 沛县     | PMS 张庄镇利民小区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55740 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55741 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55742 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨大队部小区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55743 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55744 | 沛县     | 张庄镇中心商务区2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55745 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55746 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55747 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55748 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55749 | 沛县     | PMS 张庄张孟庄2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55750 | 沛县     | PMS 张庄新村1号箱变1号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55751 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55752 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂3号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55753 | 沛县     | 张庄镇湾集东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55754 | 沛县     | PMS 吴传楼4号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55755 | 沛县     | PMS 吴传楼3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55756 | 沛县     | PMS 司淹4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55757 | 沛县     | 司淹3号变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 55758 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河新村小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55759 | 沛县     | PMS 张庄新村5号箱变1号主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55760 | 沛县     | PMS 张庄新村2号箱变1号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55761 | 沛县     | PMS 张庄新村3号箱变1号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55762 | 沛县     | PMS 张庄新村4号箱变1号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55763 | 沛县     | PMS 张庄镇姚楼新村2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55764 | 沛县     | PMS 张庄镇学仕园小区变压器     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55765 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55766 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55767 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55768 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55769 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄北3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55770 | 沛县     | PMS 张庄镇御景花园锦亭小区变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55771 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集新村1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55772 | 沛县     | PMS 润康家园配电室1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55773 | 沛县     | PMS 润康家园配电室2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55774 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55775 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区1号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55776 | 沛县     | PMS 张庄镇黄寺姜庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55777 | 沛县     | 张庄镇陈桥3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55778 | 沛县     | 龙润华府1组2主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55779 | 沛县     | 龙润华府1组1主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55780 | 沛县     | 张庄镇汉府家园2号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55781 | 沛县     | 张庄镇汉府家园1号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55782 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55783 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55784 | 沛县     | 张庄镇吴集变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55785 | 沛县     | 张庄镇吴传楼6号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55786 | 沛县     | 张庄镇吴传楼5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55787 | 沛县     | 张庄镇吴集3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55788 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村1箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55789 | 沛县     | 张庄镇江南新天地6箱变主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55790 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园1箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55791 | 沛县     | 张庄镇江南新天地7箱变主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55792 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村3箱变主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55793 | 沛县     | 张庄镇汉邦雅苑1箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 55794 | 沛县     | 张庄镇江南新天地5箱变主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 55795 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村2箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55796 | 沛县     | 张庄镇夹河新村3箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 55797 | 沛县     | 张庄镇夹河新村4箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 55798 | 沛县     | 张庄镇前胡集变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55799 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区1箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55800 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村4箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55801 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区2箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55802 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园3箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55803 | 沛县     | 张庄镇王新庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 55804 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55805 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 55806 | 沛县     | 张庄镇御景花园2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55807 | 沛县     | 张庄镇御景花园1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 55808 | 鼓楼     | PMS 润和园2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55809 | 鼓楼     | PMS 润和园2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55810 | 鼓楼     | PMS 润和园3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55811 | 鼓楼     | PMS 润和园3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55812 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55813 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55814 | 鼓楼     | PMS 华美生态园6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55815 | 鼓楼     | PMS 华美生态园6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55816 | 鼓楼     | PMS 华美生态园5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 55817 | 鼓楼     | PMS 彭坝线23         | 10       | 315       | 178         | 178             |
| 55818 | 鼓楼     | PMS 彭坝线36         | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55819 | 鼓楼     | 祥坝线12             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55820 | 鼓楼     | 祥坝线16             | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55821 | 鼓楼     | 祥坝线23             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55822 | 鼓楼     | 祥坝线19—4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55823 | 鼓楼     | 桥铜一线13—8=9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55824 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线13—8=10   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55825 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线13—8=6分1  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55826 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线24—2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55827 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线10—2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55828 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线10—2西     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55829 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55830 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=9         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55831 | 鼓楼     | 祥坝线23—2           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55832 | 鼓楼     | 祥坝线23—4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55833 | 鼓楼     | PMS 复朝二线8         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55834 | 鼓楼     | 朝环线4—1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55835 | 鼓楼     | PMS 复朝二线7—4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55836 | 鼓楼     | PMS 堤朱线20         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55837 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25北3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55838 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25—4=1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55839 | 鼓楼     | 石杨线56南2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55840 | 鼓楼     | 石杨线58—2           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55841 | 鼓楼     | PMS 响广线34—5       | 10       | 315       | 150         | 150             |
| 55842 | 鼓楼     | PMS 响广线34—8       | 10       | 400       | 259         | 259             |
| 55843 | 鼓楼     | PMS 响广线34—6西5     | 10       | 500       | 210         | 210             |
| 55844 | 鼓楼     | PMS 响广线34—6西5西    | 10       | 400       | 275         | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55845 | 鼓楼     | PMS 响广线32-2    | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 55846 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25-4=2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55847 | 鼓楼     | PMS 堤朱线31-7北   | 10       | 400       | 281         | 281             |
| 55848 | 鼓楼     | PMS 堤朱线31-1=1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55849 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35-4    | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 55850 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35-8    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55851 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35-10   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55852 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35-12   | 10       | 315       | 232         | 232             |
| 55853 | 鼓楼     | PMS 花牌线8-2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55854 | 鼓楼     | PMS 堤环线11-3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55855 | 鼓楼     | 堤九线40-5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55856 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31-14   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55857 | 鼓楼     | PMS 石广线24      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55858 | 鼓楼     | PMS 石广线30      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55859 | 鼓楼     | PMS 石广线30-4    | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 55860 | 鼓楼     | 响福线77-4=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55861 | 鼓楼     | 响福线77-10=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55862 | 鼓楼     | 玉九二线5          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55863 | 鼓楼     | 堤九线68-4西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55864 | 鼓楼     | 花团线11-21=1分2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55865 | 鼓楼     | PMS 花环线25      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55866 | 鼓楼     | PMS 花环线12      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55867 | 鼓楼     | PMS 花环线13      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55868 | 鼓楼     | PMS 花环线18      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55869 | 鼓楼     | PMS 花环线20      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55870 | 鼓楼     | PMS 花环线22      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55871 | 鼓楼     | PMS 花环线2-7     | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 55872 | 鼓楼     | PMS 花环线9-2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55873 | 鼓楼     | PMS 花环线11-4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55874 | 鼓楼     | 花环线21-2        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55875 | 鼓楼     | PMS 玉城线21      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55876 | 鼓楼     | PMS 玉城线24      | 10       | 400       | 54          | 54              |
| 55877 | 鼓楼     | PMS 花淮线12-3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55878 | 鼓楼     | PMS 花淮线12-4=1  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55879 | 鼓楼     | PMS 花淮线12-4=4南 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55880 | 鼓楼     | PMS 花淮线12-4=4北 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55881 | 鼓楼     | PMS 花团线11-6    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55882 | 鼓楼     | PMS 花团线11-9    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55883 | 鼓楼     | PMS 花团线11—15   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55884 | 鼓楼     | 花府线12          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55885 | 鼓楼     | PMS 花团线11—12=3 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55886 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=3=1    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55887 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=6=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55888 | 鼓楼     | PMS 复橡线19      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55889 | 鼓楼     | 响新线二七二段2       | 10       | 400       | 214         | 214             |
| 55890 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—1=3  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55891 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—1=5  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55892 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—1=6  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55893 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—4西2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55894 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—4东2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55895 | 鼓楼     | PMS 堤马线7—3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55896 | 鼓楼     | PMS 堤马线15—6    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55897 | 鼓楼     | PMS 堤健线3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55898 | 鼓楼     | PMS 花团线11—7=1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55899 | 鼓楼     | 响庆线公寓段1北2      | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 55900 | 鼓楼     | PMS 拾南一线46     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55901 | 鼓楼     | PMS 花淮线12分7东2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55902 | 鼓楼     | PMS 彭北线29-5    | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 55903 | 鼓楼     | PMS 石七线33—1    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55904 | 鼓楼     | 祥马线2北1         | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 55905 | 鼓楼     | 祥云线11          | 10       | 400       | 295         | 295             |
| 55906 | 鼓楼     | PMS 堤场线25      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55907 | 鼓楼     | PMS 堤场线22      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55908 | 鼓楼     | 祥马线2北6         | 10       | 315       | 110         | 110             |
| 55909 | 鼓楼     | 堤马线19—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55910 | 鼓楼     | PMS 堤场线30—1    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55911 | 鼓楼     | PMS 堤场线18—10   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55912 | 鼓楼     | 堤场线12—2        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55913 | 鼓楼     | PMS 堤场线4—1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55914 | 鼓楼     | PMS 堤场线4—5     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55915 | 鼓楼     | PMS 桥环线28-2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55916 | 鼓楼     | PMS 桥环线28—7    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55917 | 鼓楼     | PMS 桥环线28—9    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55918 | 鼓楼     | PMS 堤北线35      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55919 | 鼓楼     | PMS 堤北线37      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55920 | 鼓楼     | PMS 堤北线39      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55921 | 鼓楼     | PMS 堤北线41—5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55922 | 鼓楼     | PMS 石坝线60分04   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55923 | 鼓楼     | PMS 石坝线60分08   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55924 | 鼓楼     | 响广铁路段南1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55925 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段南3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55926 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段西南3   | 10       | 315       | 248         | 248             |
| 55927 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55928 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段17   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55929 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段18   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55930 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段4—4  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55931 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段19西1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55932 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段1—2  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55933 | 鼓楼     | PMS 石杨线42分5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55934 | 鼓楼     | PMS 石杨线52分3    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55935 | 鼓楼     | PMS 彭北线27      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55936 | 鼓楼     | PMS 彭北线55      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55937 | 鼓楼     | PMS 桥环线28—1=1  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55938 | 鼓楼     | PMS 石广线10—4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55939 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线6      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 55940 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段3    | 10       | 400       | 248         | 248             |
| 55941 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段6    | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 55942 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段12   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55943 | 鼓楼     | 响庆线响瑞段2        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55944 | 鼓楼     | 响庆线响瑞段5        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55945 | 鼓楼     | PMS 响庆线响瑞段8    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55946 | 鼓楼     | PMS 响庆线公寓段4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55947 | 鼓楼     | PMS 响庆线公寓段4南   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55948 | 鼓楼     | PMS 响庆线公寓段5    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55949 | 鼓楼     | 响庆线公寓段3—5      | 10       | 400       | 282         | 282             |
| 55950 | 鼓楼     | 响庆下淀村北段2—2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55951 | 鼓楼     | 响庆下淀村北段2—3     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55952 | 鼓楼     | 彭环线38—3        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55953 | 鼓楼     | 彭环线65—6        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55954 | 鼓楼     | 彭环线65—3=2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55955 | 鼓楼     | 彭环线68—5        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55956 | 鼓楼     | PMS 花民线1—1     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55957 | 鼓楼     | PMS 花民线9—1=1   | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55958 | 鼓楼     | PMS 花民线9—3     | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55959 | 鼓楼     | PMS 花民线马工段11      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55960 | 鼓楼     | PMS 花民线马工段10      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55961 | 鼓楼     | PMS 花民线12—4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55962 | 鼓楼     | PMS 花民线马工段8       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55963 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段南2东1     | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 55964 | 鼓楼     | 滨河花园4箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55965 | 鼓楼     | 滨河花园1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55966 | 鼓楼     | PMS 滨河花园7箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55967 | 鼓楼     | PMS 鼓楼二期3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55968 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期3箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55969 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期4箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55970 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期5箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55971 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期6箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55972 | 鼓楼     | PMS 盛鑫大厦2箱变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55973 | 鼓楼     | PMS 滨河花园8箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55974 | 鼓楼     | PMS 滨河花园9箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55975 | 鼓楼     | PMS 滨河花园10箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55976 | 鼓楼     | PMS 滨河花园15箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55977 | 鼓楼     | PMS 滨河花园17箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55978 | 鼓楼     | PMS 响锦线子二段7-2     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55979 | 鼓楼     | PMS 堤九线65—1       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 55980 | 鼓楼     | PMS 彭朱线20         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 55981 | 鼓楼     | PMS 彭朱线24         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55982 | 鼓楼     | PMS 彭朱线25         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55983 | 鼓楼     | 彭环线22—15=1        | 10       | 400       | 267         | 267             |
| 55984 | 鼓楼     | 彭环线22—17          | 10       | 400       | 283         | 283             |
| 55985 | 鼓楼     | PMS 彭李线73         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 55986 | 鼓楼     | 九万线62—6=2         | 10       | 200       | 107         | 107             |
| 55987 | 鼓楼     | 九万线62—6=2-1       | 10       | 400       | 123         | 123             |
| 55988 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期2箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55989 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55990 | 鼓楼     | PMS 鼓楼二期4箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55991 | 鼓楼     | PMS 恒昌花园1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55992 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间二期1箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55993 | 鼓楼     | PMS 民馨园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55994 | 鼓楼     | PMS 民馨园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 55995 | 鼓楼     | PMS 西苑人家3箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55996 | 鼓楼     | PMS 西苑人家6箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 55997 | 鼓楼     | PMS 西苑人家4箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55998 | 鼓楼     | PMS 民馨园9箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 55999 | 鼓楼     | PMS 西苑人家1箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56000 | 鼓楼     | PMS 西苑人家2箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56001 | 鼓楼     | 刘杨线31—5=15西12分1 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56002 | 鼓楼     | 彭朱线27           | 10       | 400       | 236         | 236             |
| 56003 | 鼓楼     | 彭环线74—3=4东3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56004 | 鼓楼     | 刘秦线37—2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56005 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35—14    | 10       | 315       | 199         | 199             |
| 56006 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西3=3   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56007 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西4     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56008 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西7     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56009 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西10    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56010 | 鼓楼     | 花龙二线北窑段1        | 10       | 400       | 316         | 316             |
| 56011 | 鼓楼     | PMS 桥环线19—1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56012 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段9     | 10       | 315       | 162         | 162             |
| 56013 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段西南1    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56014 | 鼓楼     | 玉平线37—9         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56015 | 鼓楼     | 玉城线11—3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56016 | 鼓楼     | 九万线62—7=4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56017 | 鼓楼     | PMS 彭李线11-15    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56018 | 鼓楼     | PMS 荆南小区配电室1变压器 | 10       | 1600      | 1280        | 1280            |
| 56019 | 鼓楼     | PMS 民生大厦配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56020 | 鼓楼     | PMS 民生大厦配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56021 | 鼓楼     | PMS 玉城线22       | 10       | 400       | 9           | 9               |
| 56022 | 鼓楼     | 玉城线20—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56023 | 鼓楼     | 拾苏线中煤段1变压器      | 10       | 400       | 251         | 251             |
| 56024 | 鼓楼     | PMS 西烟线61北7     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56025 | 鼓楼     | PMS 西烟线61北2     | 10       | 400       | 274         | 274             |
| 56026 | 鼓楼     | 城市花园10箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56027 | 鼓楼     | 城市花园11箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56028 | 鼓楼     | 玉城线8-2          | 10       | 630       | 108         | 108             |
| 56029 | 鼓楼     | PMS 玉城线6        | 10       | 400       | 226         | 226             |
| 56030 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—4西3   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56031 | 鼓楼     | PMS 和园爱家配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56032 | 鼓楼     | PMS 和园爱家配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56033 | 鼓楼     | PMS 和园爱家配电室5变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56034 | 鼓楼     | PMS 和园爱家配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56035 | 鼓楼     | PMS 拾九线3南5        | 10       | 400       | 184         | 184             |
| 56036 | 鼓楼     | PMS 拾九线3南6        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56037 | 鼓楼     | PMS 拾九线3南8        | 10       | 400       | 227         | 227             |
| 56038 | 鼓楼     | PMS 拾九线8南5西3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56039 | 鼓楼     | PMS 拾九线16南3       | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 56040 | 鼓楼     | PMS 怡康花园三期配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56041 | 鼓楼     | PMS 状元楼配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56042 | 鼓楼     | PMS 状元楼配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56043 | 鼓楼     | 拾彭线26—2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56044 | 鼓楼     | 九大线3—28           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 56045 | 鼓楼     | PMS 九刘线12         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56046 | 鼓楼     | PMS 怡康花园三期配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56047 | 鼓楼     | PMS 状元楼箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56048 | 鼓楼     | PMS 府城阁配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56049 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期1配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56050 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期1配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56051 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期1配电室3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56052 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑5箱变变压器    | 10       | 500       | 367         | 367             |
| 56053 | 鼓楼     | PMS 祥和一期2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56054 | 鼓楼     | PMS 宝恒公寓配电室变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56055 | 鼓楼     | PMS 民馨园6箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56056 | 鼓楼     | PMS 堤湖线31         | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 56057 | 鼓楼     | 恒昌花园2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56058 | 鼓楼     | PMS 永业箱变变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56059 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园21楼箱变变压器  | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56060 | 鼓楼     | PMS 江南春箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56061 | 鼓楼     | PMS 水苑长桥1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56062 | 鼓楼     | 城市花园13箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56063 | 鼓楼     | 城市花园12箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56064 | 沛县     | 张庄镇卓洼北3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56065 | 沛县     | 张庄镇中心商务区5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56066 | 沛县     | 张庄镇刘庄东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56067 | 沛县     | 张庄镇前田楼北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56068 | 沛县     | 张庄镇黄庙3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56069 | 沛县     | 张庄镇郭庄西2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56070 | 沛县     | 张庄镇扁担庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56071 | 沛县     | 张庄镇大韩庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56072 | 沛县     | 张庄镇孙楼2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56073 | 沛县     | 张庄镇韩营变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56074 | 沛县     | 崔寨1号2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56075 | 沛县     | 张庄镇马楼3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56076 | 沛县     | 张庄镇张李庄1变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56077 | 沛县     | 张庄镇土楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56078 | 沛县     | 张庄镇张孟庄村吴庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56079 | 沛县     | 张庄镇汤崔光伏变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56080 | 沛县     | 张庄镇朱桥西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56081 | 沛县     | 张庄镇汉韵大街变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56082 | 沛县     | 张庄镇前元庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56083 | 沛县     | 张庄镇曹庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56084 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56085 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56086 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56087 | 沛县     | 张庄镇崔寨北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56088 | 沛县     | 沛县张庄镇东方佳苑小区3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56089 | 沛县     | 张庄镇韩营4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56090 | 沛县     | 张庄镇马楼2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56091 | 沛县     | PMS 张庄镇张孟庄南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56092 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56093 | 沛县     | 张庄镇张庄机关东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56094 | 沛县     | 张庄镇张庄机关南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56095 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56096 | 沛县     | PMS 敬安商贸城1号箱变001 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56097 | 沛县     | 敬安商贸城2号箱变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56098 | 沛县     | PMS 敬安商贸城3号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56099 | 沛县     | PMS 敬安商贸城5号箱变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56100 | 沛县     | 敬安步行街1箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56101 | 沛县     | 敬安新民小区1箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56102 | 沛县     | 敬安新民小区2箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56103 | 沛县     | 敬安镇菜市场东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56104 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56105 | 沛县     | PMS 敬安金虹小区2号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56106 | 沛县     | 敬安镇陈庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56107 | 沛县     | 敬安镇王庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56108 | 沛县     | 敬安镇袁大庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56109 | 沛县     | 敬安镇褚口变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56110 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56111 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56112 | 沛县     | 敬安镇金庄变         | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 56113 | 沛县     | 敬安镇宗楼黄庄变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 56114 | 沛县     | 敬安镇宗楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56115 | 沛县     | 敬安镇秦楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56116 | 沛县     | 敬安镇汪楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56117 | 沛县     | PMS 敬安镇后刘庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56118 | 沛县     | 敬安镇葛口东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56119 | 沛县     | 敬安镇许庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56120 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56121 | 沛县     | 敬安镇许庄高庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56122 | 沛县     | PMS 敬安镇杜楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56123 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56124 | 沛县     | 敬安镇赵庄西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56125 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56126 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56127 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56128 | 沛县     | PMS 敬安镇三村变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56129 | 沛县     | 敬安镇民主变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56130 | 沛县     | 敬安镇化工厂变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56131 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56132 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56133 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56134 | 沛县     | 敬安镇人民西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56135 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56136 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56137 | 沛县     | 敬安镇人民东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56138 | 沛县     | 敬安镇郭庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56139 | 沛县     | 敬安镇梁集中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56140 | 沛县     | PMS 敬安镇金虹小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56141 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56142 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56143 | 沛县     | 敬安镇复兴东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56144 | 沛县     | 敬安镇杨楼陈庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56145 | 沛县     | 敬安镇张楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56146 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56147 | 沛县     | 敬安镇魏庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56148 | 沛县     | 敬安镇大韩口东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56149 | 沛县     | 敬安镇王楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56150 | 沛县     | 敬安镇新安集变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56151 | 沛县     | 敬安镇大新庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56152 | 沛县     | 敬安镇义和村变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56153 | 沛县     | 敬安镇小新庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56154 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56155 | 沛县     | 敬安镇邓楼东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56156 | 沛县     | PMS 敬安镇薛庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56157 | 沛县     | 敬安镇小韩口变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56158 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56159 | 沛县     | 敬安镇胡庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56160 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56161 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56162 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56163 | 沛县     | 敬安镇韩庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56164 | 沛县     | 敬安镇吴庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56165 | 沛县     | 敬安镇陈庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56166 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56167 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56168 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56169 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56170 | 沛县     | 敬安镇耿围子       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 56171 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄东变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56172 | 沛县     | PMS 敬安镇农场南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56173 | 沛县     | 敬安镇农场机关西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56174 | 沛县     | 敬安镇金庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56175 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56176 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56177 | 沛县     | 敬安镇韩楼新村变     | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 56178 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56179 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56180 | 沛县     | 王刷楼村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56181 | 沛县     | 敬安镇东华北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56182 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56183 | 沛县     | 敬安镇东南庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56184 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56185 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56186 | 沛县     | PMS 敬安镇吴楼    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56187 | 沛县     | 敬安镇崔小庄         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 56188 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56189 | 沛县     | 敬安镇王早楼变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56190 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56191 | 沛县     | PMS 敬安镇前刘庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56192 | 沛县     | PMS 敬安镇李庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56193 | 沛县     | PMS 敬安镇健康变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56194 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56195 | 沛县     | 敬安镇新华三变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56196 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56197 | 沛县     | 敬安镇梁集西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56198 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56199 | 沛县     | 敬安镇东新庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56200 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56201 | 沛县     | PMS 敬安镇许庄北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56202 | 沛县     | 敬安鑫源小区一箱变一主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56203 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56204 | 沛县     | PMS 敬安镇胡庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56205 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56206 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56207 | 沛县     | 敬安镇小韩口南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56208 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56209 | 沛县     | 敬安镇赵庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56210 | 沛县     | PMS 敬安镇建国小区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56211 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56212 | 沛县     | 敬安镇杜楼2号变号      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56213 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56214 | 沛县     | 敬安镇许庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56215 | 沛县     | 敬安镇许庄北2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56216 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56217 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56218 | 沛县     | 敬安镇赵庄西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56219 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄西3号变号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56220 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56221 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼南3号变号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56222 | 沛县     | 敬安镇闫楼南2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56223 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56224 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西3号变号    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56225 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西4号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56226 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56227 | 沛县     | PMS 敬安镇机关西2号变号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56228 | 沛县     | PMS 敬安镇农场机关南2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56229 | 沛县     | PMS 敬安镇东新庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56230 | 沛县     | 敬安镇耿围子2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56231 | 沛县     | PMS 敬安镇郭楼2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56232 | 沛县     | PMS 敬安镇金庄2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56233 | 沛县     | 敬安镇金庄西2号变号      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56234 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口王庄2号变号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56235 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56236 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56237 | 沛县     | 敬安镇巩楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56238 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄2号变号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56239 | 沛县     | 敬安镇崔小庄2号变       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 56240 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口李楼2号变号 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56241 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56242 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口3号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56243 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼刘庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56244 | 沛县     | PMS 敬安镇秦楼2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56245 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56246 | 沛县     | 敬安镇孙楼李庄2号变号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56247 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56248 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56249 | 沛县     | 敬安镇阚庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56250 | 沛县     | PMS 敬安镇大周庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56251 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56252 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56253 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56254 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56255 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56256 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄3号变号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56257 | 沛县     | 敬安镇前刘庄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56258 | 沛县     | 敬安镇后刘庄2号变号      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56259 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56260 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56261 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼高庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56262 | 沛县     | PMS 敬安镇陈庄3号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56263 | 沛县     | PMS 敬安镇西陈庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56264 | 沛县     | PMS 敬安镇果园2号变号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56265 | 沛县     | PMS 敬安镇候阁2号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56266 | 沛县     | 敬安镇唐楼2号变号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56267 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼3号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56268 | 沛县     | PMS 敬安镇王楼2号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56269 | 沛县     | 敬安镇魏庄2号变号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56270 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼2号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56271 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼3号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56272 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼4号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56273 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄3号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56274 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼2号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56275 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼3号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56276 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56277 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56278 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56279 | 沛县     | PMS 敬安镇大新庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56280 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼东2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56281 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56282 | 沛县     | 敬安镇梁集西2号变号        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56283 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56284 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56285 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56286 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集3号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56287 | 沛县     | 敬安镇义和村2号变号        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56288 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口东2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56289 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56290 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口南2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56291 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼2号变号       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56292 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄3号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56293 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东2号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56294 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄新村西2号变号 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56295 | 沛县     | PMS 敬安镇后姜庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56296 | 沛县     | 敬安镇梁集2号变号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56297 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集3号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56298 | 沛县     | PMS 敬安镇前姜庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56299 | 沛县     | PMS 敬安镇新华4号变号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56300 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56301 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西2号变号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56302 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56303 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56304 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56305 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56306 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄3号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56307 | 沛县     | PMS 敬安镇健康2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56308 | 沛县     | PMS 敬安镇民主2号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56309 | 沛县     | PMS 敬安镇三村1号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56310 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄3号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56311 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄4号变号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56312 | 沛县     | PMS 敬安镇长胜西2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56313 | 沛县     | 敬安镇菜市场3号变号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56314 | 沛县     | PMS 敬安镇东华北2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56315 | 沛县     | PMS 敬安镇东华南2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56316 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56317 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56318 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南2号变号   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56319 | 沛县     | PMS 敬安镇建国3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56320 | 鼓楼     | 城市花园14箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56321 | 鼓楼     | PMS 城市花园8箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56322 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31-5=8    | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 56323 | 鼓楼     | 石广线瑞鼓段5-1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56324 | 鼓楼     | 刘湾安置段6-1         | 10       | 400       | 302         | 302             |
| 56325 | 鼓楼     | 石广线10-4东         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56326 | 鼓楼     | 刘李线34-3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56327 | 鼓楼     | PMS 水苑长桥2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56328 | 鼓楼     | PMS 水苑长桥3箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56329 | 鼓楼     | PMS 湖畔花园2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56330 | 鼓楼     | PMS 阳光军旅小区1箱变变压器 | 10       | 500       | 393         | 393             |
| 56331 | 鼓楼     | PMS 阳光军旅小区2箱变变压器 | 10       | 500       | 394         | 394             |
| 56332 | 鼓楼     | PMS 阳光军旅小区3箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56333 | 鼓楼     | PMS 空后校1箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56334 | 鼓楼     | PMS 空后校2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56335 | 鼓楼     | PMS 老营盘箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56336 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间1箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56337 | 鼓楼     | 海富箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56338 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园7箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56339 | 鼓楼     | PMS 祥和一期1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56340 | 鼓楼     | PMS 怡美小区1箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56341 | 鼓楼     | PMS 怡美小区2箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56342 | 鼓楼     | PMS 彭校小区1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56343 | 鼓楼     | PMS 工会箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56344 | 鼓楼     | 牌楼2箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56345 | 鼓楼     | 民富园9箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56346 | 鼓楼     | 春泽园3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56347 | 鼓楼     | PMS 春泽园5箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56348 | 鼓楼     | PMS 春泽园6箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56349 | 鼓楼     | PMS 祥和四季花园4箱变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56350 | 鼓楼     | PMS 新纪元箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56351 | 鼓楼     | PMS 石广线30-5      | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 56352 | 鼓楼     | 刘湾安置段13          | 10       | 400       | 126         | 126             |
| 56353 | 鼓楼     | PMS 堤湖线24-3      | 10       | 400       | 307         | 307             |
| 56354 | 鼓楼     | PMS 复朝二线21-1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56355 | 鼓楼     | PMS 堤湖线31-2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56356 | 鼓楼     | PMS 彭环线66-1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56357 | 鼓楼     | 华康园2美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56358 | 鼓楼     | PMS 华康园3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56359 | 鼓楼     | 朱庄箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56360 | 鼓楼     | 滨河花园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56361 | 鼓楼     | PMS 惠工小区1箱变变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56362 | 鼓楼     | PMS 彭校小区2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56363 | 鼓楼     | 惠工小区2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56364 | 鼓楼     | PMS 华康园1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56365 | 鼓楼     | PMS 牌楼市场5楼变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56366 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56367 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园3箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56368 | 鼓楼     | PMS 滨河花园3箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56369 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园4箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56370 | 鼓楼     | PMS 玉平线56-5      | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 56371 | 鼓楼     | 玉平线56-3=1        | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 56372 | 鼓楼     | PMS 桥沈线30-1      | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56373 | 鼓楼     | 彭环线11-2          | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56374 | 鼓楼     | 响庆线下淀段10东1       | 10       | 400       | 294         | 294             |
| 56375 | 鼓楼     | PMS 石杨线52-4-4    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56376 | 鼓楼     | 响庆线公寓段3-4南1      | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56377 | 鼓楼     | PMS 堤复线19         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56378 | 鼓楼     | PMS 堤复线3分4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56379 | 鼓楼     | PMS 堤复线18分2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56380 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—5西2     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 56381 | 鼓楼     | PMS 朝环线7-2=2      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 56382 | 鼓楼     | PMS 朝环线7-2=3      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 56383 | 鼓楼     | PMS 响广线34-9=2     | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 56384 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56385 | 鼓楼     | 祥和南区1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56386 | 鼓楼     | PMS 合群桥北2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56387 | 鼓楼     | PMS 合群桥北1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56388 | 鼓楼     | PMS 工会美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56389 | 鼓楼     | PMS 香都家园1箱变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56390 | 鼓楼     | PMS 镇河街72楼变压器     | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56391 | 鼓楼     | PMS 香都家园2箱变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56392 | 鼓楼     | PMS 地藏里箱变         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56393 | 鼓楼     | PMS 滨河花园14箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56394 | 鼓楼     | PMS 祥和四季1箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56395 | 鼓楼     | PMS 祥和四季2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56396 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—2=3南2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56397 | 鼓楼     | 彭环线38—6           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56398 | 鼓楼     | PMS 花民线12—1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56399 | 鼓楼     | PMS 桥沈线30—2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56400 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园1箱变变压器    | 10       | 500       | 349         | 349             |
| 56401 | 鼓楼     | 滨河花园5箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56402 | 鼓楼     | 兴隆花园二期1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56403 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园二期2箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56404 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园二期3美变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56405 | 鼓楼     | PMS 王场东村美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56406 | 鼓楼     | PMS 绿健小区2箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56407 | 鼓楼     | PMS 绿健小区1箱变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56408 | 鼓楼     | PMS 滨河花园6箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56409 | 鼓楼     | 拾九线8南10（原九港线4—1）  | 10       | 400       | 277         | 277             |
| 56410 | 鼓楼     | PMS 拾南一线17西3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56411 | 鼓楼     | 彭环线25—1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56412 | 鼓楼     | 刘湾安置段6—3          | 10       | 400       | 276         | 276             |
| 56413 | 鼓楼     | 祥马线2北3西1          | 10       | 315       | 40          | 40              |
| 56414 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56415 | 鼓楼     | PMS 响山中区1配电室2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56416 | 鼓楼     | PMS 响山中区1配电室1变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56417 | 鼓楼     | PMS 城市花园1箱变（美变）变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56418 | 鼓楼     | PMS 城市花园2箱变（美变）变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56419 | 鼓楼     | PMS 城市花园4箱变（美变）变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56420 | 鼓楼     | PMS 城市花园5箱变（美变）变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56421 | 鼓楼     | PMS 城市花园6箱变（美变）变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56422 | 鼓楼     | PMS 城市花园7箱变（美变）变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56423 | 鼓楼     | PMS 城市花园9箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56424 | 鼓楼     | PMS 煤机厂1箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56425 | 鼓楼     | PMS 门窗小区配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56426 | 鼓楼     | PMS 孟家沟箱变变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56427 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光组合配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56428 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光组合配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56429 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光小区2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56430 | 鼓楼     | PMS 永旭金色阳光小区2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56431 | 鼓楼     | PMS 春华园一期2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56432 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东3北2       | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 56433 | 鼓楼     | PMS 玉天线29副           | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56434 | 鼓楼     | 九大线3—37              | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 56435 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香滨城1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56436 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香滨城2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56437 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香滨城3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56438 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香滨城4变压器      | 10       | 800       | 589         | 589             |
| 56439 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香滨城5变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56440 | 鼓楼     | PMS 朱庄小区配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56441 | 鼓楼     | PMS 九龙湖公寓配电室2变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56442 | 鼓楼     | PMS 九龙湖公寓配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56443 | 鼓楼     | PMS 九龙湖公寓配电室4变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56444 | 鼓楼     | PMS 港南里配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56445 | 鼓楼     | PMS 华夏步行街箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56446 | 鼓楼     | PMS 西阁街1箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56447 | 鼓楼     | PMS 西阁街2箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56448 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园三期配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56449 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园三期配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56450 | 鼓楼     | PMS 凤鸣小区箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56451 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍3配电室1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56452 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍3配电室2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56453 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍3配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56454 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍1箱变变压器   | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56455 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56456 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56457 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56458 | 鼓楼     | PMS 响庆线响瑞段15        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56459 | 鼓楼     | PMS 东尚润景香槟城6变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56460 | 鼓楼     | PMS 宏宇金色里程组合配电站1变压器 | 10       | 1000      | 799         | 799             |
| 56461 | 鼓楼     | PMS 宏宇金色里程组合配电站3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56462 | 鼓楼     | PMS 宏宇金色里程组合配电站4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56463 | 鼓楼     | PMS 惠谷阳光1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56464 | 鼓楼     | PMS 港南里配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56465 | 鼓楼     | PMS 怡康花园组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56466 | 鼓楼     | PMS 电业复兴宿舍1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56467 | 鼓楼     | PMS 电业复兴宿舍2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56468 | 鼓楼     | 二七小区II期1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56469 | 鼓楼     | 二七小区II期1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56470 | 鼓楼     | 二七小区II期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56471 | 鼓楼     | 二七小区II期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56472 | 鼓楼     | PMS 二七小区1号配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56473 | 鼓楼     | PMS 二七小区1号配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56474 | 鼓楼     | PMS 二七小区箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56475 | 鼓楼     | PMS 怡康花园三期配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56476 | 鼓楼     | PMS 怡康花园二期2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56477 | 鼓楼     | PMS 湖畔花园1箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56478 | 鼓楼     | PMS 军缘小区7箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56479 | 鼓楼     | PMS 彭北线38           | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 56480 | 鼓楼     | 彭环线22—3             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56481 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线13—8=4      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56482 | 鼓楼     | PMS 花团线11—2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56483 | 鼓楼     | PMS 东环办事处校职工楼箱变变压器  | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56484 | 鼓楼     | PMS 军缘小区4箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56485 | 鼓楼     | PMS 堤九线29           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56486 | 鼓楼     | PMS 空后校1配电室2变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56487 | 鼓楼     | PMS 府城阁配电室1变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56488 | 鼓楼     | PMS 九李线44-15=1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56489 | 鼓楼     | 桥沈线33—13=3          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56490 | 鼓楼     | PMS 华夏水云间4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56491 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56492 | 鼓楼     | PMS 西苑人家5箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56493 | 鼓楼     | PMS 白下小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56494 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期11箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56495 | 鼓楼     | 经济适用房四期12箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56496 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56497 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑1配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56498 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑1配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56499 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑1配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56500 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56501 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56502 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56503 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑6箱变变压器     | 10       | 500       | 390         | 390             |
| 56504 | 鼓楼     | PMS 鼓楼二期1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56505 | 鼓楼     | PMS 鼓楼二期2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56506 | 鼓楼     | PMS 城市花园3箱变（美变）变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56507 | 鼓楼     | PMS 香山庭院1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56508 | 鼓楼     | 彭李线30—16           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56509 | 鼓楼     | PMS 彭朱线15          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56510 | 鼓楼     | PMS 远联建设箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56511 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期13箱变变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56512 | 鼓楼     | PMS 石杨线48          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56513 | 鼓楼     | PMS 堤湖线37          | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 56514 | 鼓楼     | PMS 香山庭院2箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56515 | 鼓楼     | PMS 响山西区3箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56516 | 鼓楼     | PMS 白云南区4箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56517 | 鼓楼     | PMS 白云北区4箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56518 | 鼓楼     | PMS 白云南区1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56519 | 鼓楼     | PMS 白云北区1箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56520 | 鼓楼     | PMS 豪绅嘉苑3箱变变压器     | 10       | 500       | 352         | 352             |
| 56521 | 鼓楼     | PMS 拾南一线43         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56522 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东4       | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 56523 | 鼓楼     | PMS 响广线34-2        | 10       | 400       | 288         | 288             |
| 56524 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段1-4      | 10       | 400       | 64          | 64              |
| 56525 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期14箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56526 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段10       | 10       | 400       | 305         | 305             |
| 56527 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段11—1     | 10       | 400       | 262         | 262             |
| 56528 | 鼓楼     | PMS 响山中区2配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56529 | 鼓楼     | 响山中区2配电室4变压器         | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56530 | 鼓楼     | PMS 响庆线地铁段2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56531 | 鼓楼     | 经济适用房四期15箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56532 | 鼓楼     | 经济适用房四期16箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56533 | 鼓楼     | 经济适用房四期17箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56534 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期18箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56535 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期19箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56536 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期20箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56537 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍组合配电站1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56538 | 鼓楼     | PMS 徐州机械厂宿舍组合配电站2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56539 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—1=7        | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56540 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31—5=4东1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56541 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31—5=16       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56542 | 鼓楼     | 彭北线29—9              | 10       | 400       | 271         | 271             |
| 56543 | 鼓楼     | 民馨园3箱变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56544 | 鼓楼     | PMS 民馨园4美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56545 | 鼓楼     | PMS 民馨园5美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56546 | 鼓楼     | PMS 民馨园7箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56547 | 鼓楼     | PMS 民馨园8箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56548 | 鼓楼     | 经济适用房四期9箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56549 | 鼓楼     | PMS 经济适用房四期10箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56550 | 鼓楼     | PMS 水岸春天2箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56551 | 鼓楼     | PMS 天能花园配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56552 | 鼓楼     | PMS 天能花园配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56553 | 鼓楼     | PMS 天润花园1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56554 | 鼓楼     | PMS 天润花园1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56555 | 鼓楼     | PMS 天润花园2配电室变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56556 | 鼓楼     | PMS 铁路29宿舍配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56557 | 鼓楼     | PMS 铁路29宿舍配电室2变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56558 | 鼓楼     | PMS 铁路35宿舍配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56559 | 鼓楼     | PMS 新天地小区配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56560 | 鼓楼     | PMS 龙泰配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56561 | 鼓楼     | 龙泰配电室2变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56562 | 鼓楼     | PMS 坝子街二期配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56563 | 鼓楼     | PMS 坝子街二期配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56564 | 鼓楼     | PMS 坝子街一期配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56565 | 鼓楼     | PMS 坝子街一期配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56566 | 鼓楼     | PMS 东华街配电室变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56567 | 鼓楼     | PMS 春华园二期2箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56568 | 鼓楼     | PMS 春华园二期3箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56569 | 鼓楼     | PMS 春华园二期4箱变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56570 | 鼓楼     | PMS 丰财小区箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56571 | 鼓楼     | PMS 丰财小区配电室1变压器      | 10       | 800       | 614         | 614             |
| 56572 | 鼓楼     | PMS 丰财小区配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56573 | 鼓楼     | PMS 祥和四季花园3箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56574 | 鼓楼     | PMS 王场东村配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56575 | 鼓楼     | PMS 王场新村配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56576 | 沛县     | PMS 敬安镇人民东2号变号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56577 | 沛县     | 敬安镇人民西2号变号           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56578 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄2号变号          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56579 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂3号变号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56580 | 沛县     | 敬安镇吴庄王庄2号变号          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56581 | 沛县     | 敬安镇菜市场4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56582 | 沛县     | 敬安镇复兴中2配变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56583 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集中4号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56584 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄4号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56585 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄2号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 56586 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56587 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼3号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56588 | 沛县     | PMS 敬安镇人民政府（万和家园）1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56589 | 沛县     | 金地城小区配电室1主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 56590 | 沛县     | 金地城小区配电室2主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 56591 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56592 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56593 | 沛县     | PMS 九龙花园1箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56594 | 沛县     | PMS 九龙花园2箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56595 | 沛县     | 敬安镇阳光小区2箱变1主变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56596 | 沛县     | 敬安镇阳光小区5箱变1主变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56597 | 沛县     | 敬安镇阳光小区1箱变1主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56598 | 沛县     | 清华苑小区2配电室4主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56599 | 沛县     | 清华苑小区1配电室3主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56600 | 沛县     | 敬安镇轧花厂家属院2变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56601 | 沛县     | PMS 敬安镇轧花厂家属院        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56602 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园9箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56603 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园8箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56604 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56605 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园2箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56606 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园7变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56607 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园3箱变主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56608 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园5箱变主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56609 | 沛县     | 敬安镇金城国际2箱主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56610 | 沛县     | 敬安镇金城国际1箱主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56611 | 沛县     | 敬安镇东华北3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56612 | 沛县     | 敬安镇汪楼4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56613 | 沛县     | 敬安镇李坝庄4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56614 | 沛县     | 敬安镇菜市场箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56615 | 沛县     | 敬安镇菜市场2箱变主变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56616 | 沛县     | 敬安镇明清家园6箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56617 | 沛县     | 敬安镇阚庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56618 | 沛县     | 敬安镇郭楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56619 | 沛县     | 敬安镇闫楼南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56620 | 沛县     | 敬安镇东华南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56621 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼3号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56622 | 沛县     | 敬安镇大周庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56623 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56624 | 沛县     | 敬安镇刘庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56625 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56626 | 沛县     | 敬安镇宗楼高压变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56627 | 沛县     | 敬安镇袁庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56628 | 沛县     | 敬安镇小周庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56629 | 沛县     | 敬安镇人民西3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56630 | 沛县     | 敬安镇建国二变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56631 | 沛县     | 敬安镇长胜东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56632 | 沛县     | 敬安镇闫楼北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56633 | 沛县     | 敬安镇果园变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56634 | 沛县     | 敬安镇候阁变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56635 | 沛县     | 敬安镇后姜庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56636 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56637 | 沛县     | 敬安镇前姜庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56638 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56639 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56640 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56641 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56642 | 沛县     | 敬安镇幸福花园变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56643 | 沛县     | 敬安镇梁集中5号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56644 | 沛县     | 朱寨镇西高庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56645 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56646 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56647 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄西   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56648 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56649 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56650 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56651 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村周庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56652 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56653 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56654 | 沛县     | 朱寨镇罗安子张庄变    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 56655 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊苏庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56656 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西燕变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56657 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊中变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56658 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊东变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56659 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56660 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼学校变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56661 | 沛县     | 朱寨镇张李元变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56662 | 沛县     | 朱寨镇化祖庙变      | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 56663 | 沛县     | 朱寨镇张楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56664 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56665 | 沛县     | PMS 朱寨镇杜庙变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56666 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56667 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56668 | 沛县     | 朱寨镇燕庙东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56669 | 沛县     | 朱寨镇燕庙西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56670 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东南变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56671 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东孟变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56672 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊陈庄     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56673 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西孟变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56674 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56675 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56676 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56677 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56678 | 沛县     | PMS 朱寨镇唐楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56679 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集机关变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56680 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56681 | 沛县     | 朱寨镇陈楼南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56682 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56683 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56684 | 沛县     | 朱寨镇画贝楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56685 | 沛县     | 朱寨镇朱集闫庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56686 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56687 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56688 | 沛县     | PMS 朱寨镇杏花大队变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56689 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花北变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56690 | 沛县     | 朱寨镇黄井西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56691 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56692 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56693 | 沛县     | 朱寨镇党庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56694 | 沛县     | 朱寨镇曹坑变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56695 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56696 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56697 | 沛县     | 朱寨镇中集变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56698 | 沛县     | 朱寨镇陈楼北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56699 | 沛县     | PMS 朱寨镇田庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56700 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子徐楼变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56701 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子唐庄变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56702 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56703 | 沛县     | 朱寨镇闫寨南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56704 | 沛县     | PMS 朱寨镇邹庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56705 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56706 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集邱庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56707 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫岔楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56708 | 沛县     | PMS 朱寨镇耿孟庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56709 | 沛县     | 朱寨镇胡庙街西       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56710 | 沛县     | 朱寨镇黄井学北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56711 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56712 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝南变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56713 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56714 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56715 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56716 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56717 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56718 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56719 | 沛县     | 朱寨镇孟庄北变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56720 | 沛县     | 朱寨镇朱岗变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56721 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56722 | 沛县     | 朱寨镇徐庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56723 | 沛县     | 朱寨镇后蔡村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56724 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56725 | 沛县     | 朱寨镇前蔡村中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56726 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56727 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56728 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庙变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56729 | 沛县     | 朱寨镇孟庄东变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56730 | 沛县     | 朱寨镇徐庄南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56731 | 沛县     | 朱寨镇五堡变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 56732 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56733 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56734 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼新村西 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56735 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56736 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56737 | 沛县     | 朱寨镇马元东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56738 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56739 | 沛县     | PMS 朱寨镇姚庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56740 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56741 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56742 | 沛县     | 朱寨镇后李楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56743 | 沛县     | 朱寨镇前李楼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56744 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56745 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集南变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56746 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56747 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56748 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56749 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56750 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56751 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56752 | 沛县     | 朱寨镇杨庙变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56753 | 沛县     | PMS 朱寨镇吴庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56754 | 沛县     | PMS 朱寨镇暗楼街西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56755 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子西变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56756 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56757 | 沛县     | 朱寨镇张寨西变                 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56758 | 沛县     | 朱寨镇张寨东变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56759 | 沛县     | 朱寨镇韩阁北变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56760 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集东变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56761 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56762 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56763 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨西南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56764 | 沛县     | 朱寨镇赵寨                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56765 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集陈庄东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56766 | 沛县     | 朱寨镇郑庄                   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56767 | 沛县     | PMS 朱寨镇孔庄变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56768 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄东              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56769 | 沛县     | PMS 朱寨镇段桥               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56770 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林东              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56771 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56772 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56773 | 沛县     | 朱寨镇魏河森中变                | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56774 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56775 | 沛县     | PMS 朱寨镇画贝楼2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56776 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡小楼北             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56777 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56778 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56779 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56780 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街北变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56781 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝东变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56782 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56783 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56784 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区1号箱变1号主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56785 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区2号箱变1号主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56786 | 沛县     | 朱寨镇闫集沁园小区               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56787 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56788 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56789 | 沛县     | PMS 朱寨镇桥西变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56790 | 沛县     | PMS 朱寨镇邓古董变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56791 | 沛县     | 朱寨镇暗楼东变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56792 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56793 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56794 | 沛县     | 朱寨镇马元新型社区2号变002         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56795 | 沛县     | PMS 罗安子新型 001      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56796 | 沛县     | PMS 朱寨后杏花2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56797 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56798 | 沛县     | PMS 朱寨新庄西变（2号）     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56799 | 沛县     | 朱寨张楼北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56800 | 沛县     | PMS 朱寨镇新庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56801 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56802 | 沛县     | PMS 朱寨蔡小楼北2号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56803 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56804 | 沛县     | PMS 朱寨燕牌坊东孟变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 56805 | 沛县     | PMS 朱寨西高庄（西燕）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56806 | 沛县     | 朱寨镇苏庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56807 | 沛县     | 朱寨燕牌坊东（2）          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56808 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊中1号变（马桥） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56809 | 沛县     | PMS 朱寨闫集西2号（机关）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56810 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56811 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56812 | 沛县     | 朱寨镇黄庄东南变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56813 | 沛县     | PMS 朱寨董庄2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56814 | 沛县     | PMS 朱寨罗安子徐楼（罗安子北）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56815 | 沛县     | PMS 朱寨暗楼东2         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56816 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56817 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56818 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56819 | 沛县     | PMS 朱寨镇中集2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56820 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56821 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56822 | 沛县     | PMS 朱寨耿孟庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56823 | 沛县     | 杨屯镇华天小区1号配电室2号主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56824 | 沛县     | PMS 朱寨朱岗           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56825 | 沛县     | PMS 朱寨五堡           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56826 | 沛县     | 朱寨镇孟庄南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56827 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56828 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56829 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄井南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 56830 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56831 | 沛县     | PMS 朱寨梅村新村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 56832 | 鼓楼     | PMS 今朝箱变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56833 | 鼓楼     | 牌楼1箱变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56834 | 鼓楼     | PMS 畔园配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56835 | 鼓楼     | PMS 畔园配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56836 | 鼓楼     | PMS 千禧龙配电室1变压器     | 10       | 630       | 468         | 468             |
| 56837 | 鼓楼     | PMS 千禧龙配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56838 | 鼓楼     | PMS 祥和电厂1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56839 | 鼓楼     | PMS 堤岸线水景坊1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56840 | 鼓楼     | PMS 迎宾商住楼变压器       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 56841 | 鼓楼     | PMS 西站中行配电室变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56842 | 鼓楼     | PMS 永康小区配电室1变压器    | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 56843 | 鼓楼     | PMS 永康小区配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56844 | 鼓楼     | PMS 白云南区1配电室1变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56845 | 鼓楼     | 白云南区1配电室4变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56846 | 鼓楼     | PMS 白云南区1配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56847 | 鼓楼     | PMS 白云南区1配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56848 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56849 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56850 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56851 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56852 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56853 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56854 | 鼓楼     | 锦绣滨湖4配电室1变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56855 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖4配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56856 | 鼓楼     | PMS 锦绣滨湖组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56857 | 鼓楼     | PMS 下淀敬老院住宅楼配电室变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56858 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园2配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56859 | 鼓楼     | PMS 滨湖城市花园2配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56860 | 鼓楼     | PMS 空后校1配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56861 | 鼓楼     | PMS 空后校2配电室1变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56862 | 鼓楼     | PMS 空后校老干部箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56863 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56864 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56865 | 鼓楼     | PMS 刘湾一期2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56866 | 鼓楼     | 信步兰庭2配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56867 | 鼓楼     | 信步兰庭1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56868 | 鼓楼     | 信步兰庭1配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56869 | 鼓楼     | 信步兰庭2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56870 | 鼓楼     | 熙望配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56871 | 鼓楼     | 熙望配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56872 | 鼓楼     | 熙望配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56873 | 鼓楼     | 商丁隧道箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56874 | 鼓楼     | 熙望配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56875 | 鼓楼     | 诚园组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56876 | 鼓楼     | 诚园组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56877 | 鼓楼     | 诚园组合配电站4变压器   | 10       | 800       | 600         | 600             |
| 56878 | 鼓楼     | 诚园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56879 | 鼓楼     | 诚园组合配电站3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56880 | 鼓楼     | 诚园2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56881 | 鼓楼     | 诚园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56882 | 鼓楼     | 诚园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 639         | 639             |
| 56883 | 鼓楼     | 桥铜一2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56884 | 鼓楼     | 桥铜一3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56885 | 鼓楼     | 桥铜一1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56886 | 鼓楼     | 水悦华府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56887 | 鼓楼     | 水悦华府4配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56888 | 鼓楼     | 水悦华府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56889 | 鼓楼     | 水悦华府4配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56890 | 鼓楼     | 水悦华府2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56891 | 鼓楼     | 水悦华府4配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56892 | 鼓楼     | 水悦华府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56893 | 鼓楼     | 水悦华府1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56894 | 鼓楼     | 水悦华府4配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56895 | 鼓楼     | 水悦华府1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56896 | 鼓楼     | 水悦华府2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56897 | 鼓楼     | 水悦华府3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56898 | 鼓楼     | 彭洞线19—6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56899 | 鼓楼     | 祥马线2北3西2      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56900 | 鼓楼     | 玉潭花溪3配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56901 | 鼓楼     | 玉潭花溪3配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56902 | 鼓楼     | 桥沈线58-1       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56903 | 鼓楼     | 中环赞城组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56904 | 鼓楼     | 中环赞城组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 56905 | 鼓楼     | 中环赞城组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56906 | 鼓楼     | 中环赞城组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56907 | 鼓楼     | 中环赞城2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56908 | 鼓楼     | 中环赞城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56909 | 鼓楼     | 中环赞城2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56910 | 鼓楼     | 中环赞城2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56911 | 鼓楼     | PMS 滨河花园13箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56912 | 鼓楼     | PMS 滨河花园12箱变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56913 | 鼓楼     | PMS 滨河花园11箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56914 | 鼓楼     | 春泽园1箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56915 | 鼓楼     | 民富园8箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56916 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56917 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56918 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾1箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56919 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56920 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56921 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾6配电室1变压器 | 10       | 630       | 432         | 432             |
| 56922 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56923 | 鼓楼     | PMS 清水湾组合配电站1变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56924 | 鼓楼     | PMS 清水湾组合配电站2变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56925 | 鼓楼     | PMS 清水湾组合配电站4变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56926 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾3配电室3变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56927 | 鼓楼     | PMS 祥和电厂2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56928 | 鼓楼     | PMS 大棚房地产箱变       | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56929 | 鼓楼     | PMS 环城路商住楼箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56930 | 鼓楼     | PMS 花团线11—11=12北1 | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 56931 | 鼓楼     | 地产东华箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56932 | 鼓楼     | PMS 王场东村配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56933 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾4配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56934 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾3箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56935 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾6配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56936 | 鼓楼     | PMS 清水湾组合配电站3变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56937 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾3配电室1变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56938 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾3配电室2变压器 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56939 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56940 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56941 | 鼓楼     | PMS 华商清水湾5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56942 | 鼓楼     | PMS 九里峰景1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56943 | 鼓楼     | PMS 九里峰景1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56944 | 鼓楼     | PMS 九里峰景2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56945 | 鼓楼     | PMS 九里峰景2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56946 | 鼓楼     | PMS 九里峰景3配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56947 | 鼓楼     | PMS 九里峰景3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56948 | 鼓楼     | PMS 九里峰景7配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56949 | 鼓楼     | PMS 九里峰景7配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56950 | 鼓楼     | PMS 九里峰景7配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56951 | 鼓楼     | PMS 九里峰景6配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56952 | 鼓楼     | 九里峰景6配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56953 | 鼓楼     | PMS 九里峰景6配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56954 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56955 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56956 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56957 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56958 | 鼓楼     | PMS 彭洞线40南2变       | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 56959 | 鼓楼     | PMS 彭北线39          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56960 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56961 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56962 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄1配电室1变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56963 | 鼓楼     | 龙商天骄1配电室2变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56964 | 鼓楼     | 龙商天骄2配电室1变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56965 | 鼓楼     | 龙商天骄2配电室2变压器       | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56966 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56967 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56968 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56969 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄4配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56970 | 鼓楼     | PMS 龙商天骄4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56971 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56972 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56973 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56974 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56975 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56976 | 鼓楼     | PMS 玉潭佳苑小区3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56977 | 鼓楼     | PMS 九里峰景5配电室1变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56978 | 鼓楼     | PMS 九里峰景5配电室2变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56979 | 鼓楼     | PMS 九里峰景5配电室3变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56980 | 鼓楼     | PMS 九里峰景5配电室4变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 56981 | 鼓楼     | PMS 九里峰景4配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56982 | 鼓楼     | PMS 九里峰景4配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56983 | 鼓楼     | PMS 九里峰景4配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56984 | 鼓楼     | PMS 郡望花园1配电室1变压器   | 10       | 250       | 190         | 190             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 56985 | 鼓楼     | 郡望花园3配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56986 | 鼓楼     | 郡望花园3配电室2变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56987 | 鼓楼     | 郡望花园3配电室3变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56988 | 鼓楼     | 郡望花园3配电室4变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 56989 | 鼓楼     | PMS 郡望花园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56990 | 鼓楼     | PMS 郡望花园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56991 | 鼓楼     | PMS 和风雅致1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56992 | 鼓楼     | PMS 和风雅致1配电室4变压器    | 10       | 1000      | 789         | 789             |
| 56993 | 鼓楼     | PMS 石广线34           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56994 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段南4         | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 56995 | 鼓楼     | PMS 堤九线49-7         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 56996 | 鼓楼     | PMS 和风雅致2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 56997 | 鼓楼     | PMS 和风雅致3配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56998 | 鼓楼     | PMS 和风雅致3配电室4变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 56999 | 鼓楼     | PMS 和风雅致4配电室2变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57000 | 鼓楼     | PMS 和风雅致5配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57001 | 鼓楼     | PMS 和风雅致1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57002 | 鼓楼     | PMS 和风雅致1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 787         | 787             |
| 57003 | 鼓楼     | PMS 和风雅致2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57004 | 鼓楼     | PMS 和风雅致3配电室1变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57005 | 鼓楼     | PMS 和风雅致3配电室3变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57006 | 鼓楼     | PMS 和风雅致4配电室3变压器    | 10       | 1000      | 782         | 782             |
| 57007 | 鼓楼     | PMS 和风雅致5配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57008 | 鼓楼     | PMS 花中线6-1          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57009 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57010 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57011 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀1组合配电站1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57012 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀1组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 485         | 485             |
| 57013 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57014 | 鼓楼     | PMS 九里岭秀2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57015 | 鼓楼     | PMS 九龙湖福地阁组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57016 | 鼓楼     | PMS 九龙湖福地阁组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57017 | 鼓楼     | PMS 玉城线18           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57018 | 鼓楼     | 拾苏线中煤段4             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57019 | 鼓楼     | PMS 拾襄线16东3         | 10       | 400       | 132         | 132             |
| 57020 | 鼓楼     | 拾南一线27-7北2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57021 | 鼓楼     | 拾苏小学苏山头段1变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57022 | 鼓楼     | PMS 玉城线4            | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57023 | 鼓楼     | 彭环线23一1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57024 | 鼓楼     | 九万线62一22         | 10       | 400       | 196         | 196             |
| 57025 | 鼓楼     | PMS 玉天线29-2=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57026 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东3北4   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57027 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东1     | 10       | 400       | 172         | 172             |
| 57028 | 鼓楼     | 拾南一线50西1         | 10       | 400       | 303         | 303             |
| 57029 | 鼓楼     | PMS 彭李线69-4      | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 57030 | 鼓楼     | 拾苏小学苏山村段4变压器     | 10       | 400       | 62          | 62              |
| 57031 | 鼓楼     | PMS 拾南一线7        | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 57032 | 鼓楼     | 拾南一线14一2北1       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57033 | 鼓楼     | PMS 拾九线12南2      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57034 | 鼓楼     | PMS 拾九线3南3东1     | 10       | 400       | 300         | 300             |
| 57035 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5一2=6     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57036 | 鼓楼     | PMS 王场新村1美变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57037 | 鼓楼     | PMS 祥和西区1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57038 | 鼓楼     | PMS 中山北路1箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57039 | 鼓楼     | PMS 堤铜线18一1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57040 | 鼓楼     | PMS 新城花园小区箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57041 | 鼓楼     | PMS 东阁街1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57042 | 鼓楼     | PMS 电业医院箱变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57043 | 鼓楼     | PMS 观音机场箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57044 | 鼓楼     | PMS 会计事务所变箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57045 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园I期2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57046 | 鼓楼     | PMS 徐工科技箱变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57047 | 鼓楼     | 同仁美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57048 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸1配电室4变压器 | 10       | 800       | 629         | 629             |
| 57049 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57050 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57051 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸2配电室2变压器 | 10       | 630       | 487         | 487             |
| 57052 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸1配电室1变压器 | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 57053 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57054 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57055 | 鼓楼     | PMS 福星宝邸2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57056 | 鼓楼     | 彭坝线26一1          | 10       | 400       | 157         | 157             |
| 57057 | 鼓楼     | PMS 堤九线1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57058 | 鼓楼     | PMS 九龙湖美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57059 | 鼓楼     | PMS 二七美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57060 | 鼓楼     | PMS 徐铁印刷美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57061 | 鼓楼     | 新马美变变压器             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57062 | 鼓楼     | PMS 翔胜1美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57063 | 鼓楼     | PMS 翔胜2美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57064 | 鼓楼     | PMS 倍力机械美变变压器       | 10       | 630       | 452         | 452             |
| 57065 | 鼓楼     | PMS 祥和I期3美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57066 | 鼓楼     | PMS 农工商美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57067 | 鼓楼     | PMS 派出所箱变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57068 | 鼓楼     | PMS 二环路美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57069 | 鼓楼     | PMS 润和箱变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57070 | 鼓楼     | PMS 九里峰景8配电室2变压器    | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 57071 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57072 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57073 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰2配电室4变压器    | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 57074 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57075 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰1配电室1变压器    | 10       | 800       | 622         | 622             |
| 57076 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰1配电室3变压器    | 10       | 800       | 619         | 619             |
| 57077 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57078 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰2配电室1变压器    | 10       | 800       | 620         | 620             |
| 57079 | 鼓楼     | PMS 瑞高美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57080 | 鼓楼     | PMS 铁路27宿舍三期配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57081 | 鼓楼     | PMS 铁路27宿舍三期配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57082 | 鼓楼     | PMS 和静公寓配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57083 | 鼓楼     | PMS 和静公寓配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57084 | 鼓楼     | PMS 和静公寓配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57085 | 鼓楼     | PMS 和静公寓配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57086 | 鼓楼     | PMS 植物园1美变变压器       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57087 | 鼓楼     | PMS 堤场线10—1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57088 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57089 | 沛县     | 朱寨镇宋楼小区变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57090 | 沛县     | 朱寨镇王楼学校西变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57091 | 沛县     | PMS 朱寨福星家园          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57092 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东1号变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57093 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57094 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57095 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57096 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57097 | 沛县     | 朱寨镇张李元1号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57098 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57099 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57100 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57101 | 沛县     | 朱寨镇赵寨1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57102 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57103 | 沛县     | 朱寨镇机关3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57104 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57105 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57106 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57107 | 沛县     | PMS 朱寨镇前李楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57108 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57109 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57110 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57111 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57112 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57113 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57114 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57115 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57116 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57117 | 沛县     | 朱寨镇马元东1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57118 | 沛县     | PMS 朱寨镇张陈庄西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57119 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57120 | 沛县     | 朱寨镇张寨西1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57121 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57122 | 沛县     | PMS 朱寨镇曹坑1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57123 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57124 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57125 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57126 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙街北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57127 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57128 | 沛县     | 朱寨镇邵庙中变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57129 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村赵庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57130 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57131 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57132 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村东高压变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57133 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57134 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57135 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57136 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57137 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57138 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57139 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57140 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57141 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变（新）  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57142 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57143 | 沛县     | 朱寨镇朱寨东1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57144 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57145 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57146 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57147 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57148 | 沛县     | 朱寨镇暗楼大队1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57149 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57150 | 沛县     | 朱寨镇朱集陈庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57151 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57152 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57153 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57154 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57155 | 沛县     | PMS 朱寨镇后李楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57156 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57157 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57158 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57159 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57160 | 沛县     | 朱寨镇黄庄西1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57161 | 沛县     | 朱寨镇杨庙1号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57162 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东1号变（新） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57163 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57164 | 沛县     | 朱寨镇邓古董1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57165 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57166 | 沛县     | PMS 朱寨镇后蔡村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57167 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57168 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57169 | 沛县     | PMS 朱寨镇郑庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57170 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄1号变（新）   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57171 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57172 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕大楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57173 | 沛县     | 朱寨镇王楼郝庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57174 | 沛县     | PMS 朱寨镇孟庄东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57175 | 沛县     | PMS 朱寨镇和谐家园二期2变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57176 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集文庭雅苑   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57177 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村中2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57178 | 沛县     | 朱寨镇王楼西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57179 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置1箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57180 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置2箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57181 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57182 | 沛县     | 朱寨镇燕庙南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57183 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57184 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57185 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57186 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配1变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57187 | 沛县     | 朱寨镇千秋康城配主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57188 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配2变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57189 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配3主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57190 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配1主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57191 | 沛县     | 朱寨镇阳光小区2配主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57192 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配1主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57193 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配2主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57194 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57195 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57196 | 沛县     | 朱寨镇闫寨新村1配2主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57197 | 沛县     | 朱寨镇邵庙东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57198 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼大队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57199 | 沛县     | 朱寨镇王楼北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57200 | 沛县     | 朱寨镇邵庙西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57201 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57202 | 沛县     | 朱寨镇周庙1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57203 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57204 | 沛县     | 朱寨镇罗安子徐楼西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57205 | 沛县     | 朱寨镇曹坑2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57206 | 沛县     | 朱寨镇甄楼新村东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57207 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57208 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57209 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57210 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57211 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57212 | 沛县     | 朱寨镇中学南箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57213 | 沛县     | 朱寨镇机关南箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57214 | 沛县     | 朱寨镇城管所2箱主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57215 | 沛县     | 朱寨镇中学箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57216 | 沛县     | 朱寨镇新村1箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57217 | 沛县     | 朱寨镇中学1箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57218 | 沛县     | 朱寨镇燕集北箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57219 | 沛县     | 朱寨镇派出所1箱主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57220 | 沛县     | 朱寨镇农商行4箱主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57221 | 沛县     | 朱寨镇燕集北1箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57222 | 沛县     | PMS 朱寨镇小朱庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57223 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57224 | 沛县     | PMS 朱寨镇辛集变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57225 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57226 | 沛县     | PMS 杨屯镇彭屯新村西变   | 10       | 400       | 127         | 127             |
| 57227 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘屯东1号变   | 10       | 400       | 215         | 215             |
| 57228 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘屯西1号变   | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 57229 | 沛县     | PMS 杨屯镇机关北变     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57230 | 沛县     | PMS 杨屯镇后屯村中变    | 10       | 400       | 243         | 243             |
| 57231 | 沛县     | 杨屯镇电影院变         | 10       | 50        | 40          | 40              |
| 57232 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村中变   | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 57233 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村南变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 57234 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄村前场变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57235 | 沛县     | 杨屯镇杨屯一队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57236 | 沛县     | 杨屯镇杨屯四队变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57237 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57238 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村中变    | 10       | 200       | 23          | 23              |
| 57239 | 沛县     | PMS 杨屯镇西姚桥南街东变  | 10       | 200       | 12          | 12              |
| 57240 | 沛县     | 杨屯镇西姚桥中街东变      | 10       | 400       | 50          | 50              |
| 57241 | 沛县     | PMS 杨屯镇西姚桥中街西变  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57242 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯八队变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57243 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯市场变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57244 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村孙庄变   | 10       | 200       | 151         | 151             |
| 57245 | 沛县     | PMS 杨屯镇蒋海村北1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57246 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57247 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村南1号变 | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 57248 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄村中变    | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 57249 | 沛县     | PMS 杨屯镇后屯村东变    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57250 | 沛县     | 杨屯镇欢口村南变        | 10       | 200       | 76          | 76              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57251 | 沛县     | 杨屯镇大山湾村东变      | 10       | 315       | 223         | 223             |
| 57252 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57253 | 沛县     | PMS 杨屯镇北陶屯南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57254 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57255 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57256 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村南变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57257 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯码头变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57258 | 沛县     | 杨屯镇机关变         | 10       | 160       | 128         | 128             |
| 57259 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57260 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村韩庄变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57261 | 沛县     | PMS 杨屯镇建筑公司变   | 10       | 200       | 2           | 2               |
| 57262 | 沛县     | 杨屯镇孟店新村变       | 10       | 400       | 207         | 207             |
| 57263 | 沛县     | 杨屯镇杨屯村南变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57264 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57265 | 沛县     | 杨屯镇大山湾村南1号变    | 10       | 1000      | 753         | 753             |
| 57266 | 沛县     | 杨屯镇大山湾村南2号变    | 10       | 1000      | 794         | 794             |
| 57267 | 沛县     | 杨屯镇许庙村樊家变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57268 | 沛县     | 杨屯镇许庙村固尚变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57269 | 沛县     | 杨屯镇蔡大庄西变       | 10       | 400       | 49          | 49              |
| 57270 | 沛县     | PMS 杨屯镇蒋海西南变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57271 | 沛县     | PMS 杨屯镇张庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57272 | 沛县     | PMS 杨屯镇许庙变     | 10       | 200       | 2           | 2               |
| 57273 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村杜庄变      | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 57274 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村李庙变      | 10       | 200       | 105         | 105             |
| 57275 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄村北变   | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57276 | 沛县     | PMS 杨屯镇张街村西变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57277 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯北变    | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 57278 | 沛县     | PMS 杨屯镇彭屯东变    | 10       | 400       | 151         | 151             |
| 57279 | 沛县     | PMS 杨屯镇彭屯西变    | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 57280 | 沛县     | 杨屯镇张街村中1号变     | 10       | 400       | 237         | 237             |
| 57281 | 沛县     | PMS 杨屯镇张街村东变   | 10       | 400       | 209         | 209             |
| 57282 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村中变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57283 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57284 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村北变      | 10       | 250       | 200         | 200             |
| 57285 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村西南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57286 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯铁路变   | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 57287 | 沛县     | PMS 杨屯镇王庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57288 | 沛县     | PMS 杨屯镇西仲山村杨庄变 | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57289 | 沛县     | 杨屯镇西仲山村中变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57290 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57291 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村南西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57292 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村中变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57293 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57294 | 沛县     | 杨屯镇华天小区1号配电室1号主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57295 | 沛县     | PMS 杨屯镇华天小区2号配电室4号主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57296 | 沛县     | 杨屯镇孔庄村南1号变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57297 | 沛县     | 杨屯镇后屯村西变             | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57298 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村西变        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57299 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57300 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57301 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村联中变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57302 | 沛县     | PMS 杨屯镇西仲山村新庄变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57303 | 沛县     | 杨屯镇西仲山村南变            | 10       | 200       | 74          | 74              |
| 57304 | 沛县     | PMS 杨屯镇新庄（中学）变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57305 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57306 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄村新庄变        | 10       | 200       | 146         | 146             |
| 57307 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄村东变         | 10       | 400       | 304         | 304             |
| 57308 | 沛县     | 杨屯镇孟店村南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57309 | 沛县     | PMS 杨屯镇孟店村北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57310 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村西变         | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 57311 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘庄村变          | 10       | 200       | 6           | 6               |
| 57312 | 沛县     | PMS 杨屯镇彭屯新村东变        | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 57313 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村1号变       | 10       | 400       | 289         | 289             |
| 57314 | 沛县     | 杨屯镇叶庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57315 | 沛县     | 杨屯镇蒋海村北变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57316 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村史庄变            | 10       | 200       | 76          | 76              |
| 57317 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区1号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57318 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区2号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57319 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区3号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57320 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区4号变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57321 | 沛县     | PMS 杨屯镇八队变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57322 | 沛县     | PMS 杨屯张街村中2号变        | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 57323 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村北东变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57324 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村南东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57325 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57326 | 沛县     | 杨屯镇欢口村北变             | 10       | 200       | 160         | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57327 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57328 | 沛县     | 杨屯镇杨屯东南变         | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57329 | 沛县     | PMS 杨屯镇许庙小区变     | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 57330 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57331 | 沛县     | PMS 杨屯大山湾村东2号变   | 10       | 400       | 299         | 299             |
| 57332 | 沛县     | PMS 杨屯大山湾村西2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57333 | 沛县     | PMS 杨屯大山湾村中2号变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57334 | 沛县     | 杨屯北陶屯南2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57335 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57336 | 沛县     | 杨屯卞庄村中2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57337 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57338 | 沛县     | 杨屯旧姚桥中2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57339 | 沛县     | PMS 杨屯西姚桥中街东2号变  | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 57340 | 沛县     | PMS 杨屯西姚桥中街西2号变  | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 57341 | 沛县     | PMS 杨屯张街村中3号变    | 10       | 400       | 231         | 231             |
| 57342 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄北2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57343 | 沛县     | 杨屯八队2号变          | 10       | 200       | 129         | 129             |
| 57344 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀段6南1    | 10       | 400       | 291         | 291             |
| 57345 | 鼓楼     | PMS 山水龙瑞1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57346 | 鼓楼     | PMS 山水龙瑞1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57347 | 鼓楼     | PMS 山水龙瑞1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57348 | 鼓楼     | PMS 山水龙瑞1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57349 | 鼓楼     | PMS 民馨园1综合楼美变变压器 | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57350 | 鼓楼     | PMS 劳特斯箱变变压器     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57351 | 鼓楼     | PMS 天悦华景3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57352 | 鼓楼     | PMS 天悦华景3配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57353 | 鼓楼     | PMS 天悦华景3配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57354 | 鼓楼     | PMS 天悦华景3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57355 | 鼓楼     | PMS 天悦华景1箱变变压器   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57356 | 鼓楼     | PMS 响山美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57357 | 鼓楼     | PMS 彭坝线21        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 57358 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=9西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57359 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=3=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57360 | 鼓楼     | PMS 王场新村2箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57361 | 鼓楼     | PMS 王场新村3美变变压器   | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57362 | 鼓楼     | PMS 响庆线立交3-2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57363 | 鼓楼     | PMS 刘李线27        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57364 | 鼓楼     | PMS 彭祥线29-4      | 10       | 400       | 198         | 198             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57365 | 鼓楼     | PMS 石七线45南1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57366 | 鼓楼     | PMS 鼓楼法院箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57367 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园3箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57368 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园4箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57369 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园5箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57370 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园6箱变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57371 | 鼓楼     | PMS 腾龙阁箱变变压器           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57372 | 鼓楼     | PMS 民馨园B地块（惠安居）配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57373 | 鼓楼     | PMS 民馨园B地块（惠安居）配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57374 | 鼓楼     | PMS 民馨园三期配电室1变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57375 | 鼓楼     | 局食堂美变变压器               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57376 | 鼓楼     | PMS 郡望花园9配电室2变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57377 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57378 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57379 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57380 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57381 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57382 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典2配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57383 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57384 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典2配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57385 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57386 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57387 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57388 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57389 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57390 | 鼓楼     | PMS 鼓楼广场晶典4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57391 | 鼓楼     | PMS 堤马线15—3            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57392 | 鼓楼     | PMS 彭北线28-1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57393 | 鼓楼     | PMS 复橡线15              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57394 | 鼓楼     | PMS 堤九线55—6            | 10       | 400       | 232         | 232             |
| 57395 | 鼓楼     | PMS 堤朱线35—9=1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57396 | 鼓楼     | 西九线33—10               | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57397 | 鼓楼     | 拾九线3—8北1               | 10       | 400       | 258         | 258             |
| 57398 | 鼓楼     | 宜居嘉园1配电室2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57399 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园1配电室3变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57400 | 鼓楼     | 宜居嘉园2配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57401 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园2配电室3变压器       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57402 | 鼓楼     | 宜居嘉园3配电室2变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57403 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园3配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57404 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园4号配电室1号变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57405 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57406 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园5配电室1变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57407 | 鼓楼     | PMS 宜居嘉园5配电室2变压器     | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57408 | 鼓楼     | PMS 牌楼办事处美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57409 | 鼓楼     | PMS 鼓楼民政局美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57410 | 鼓楼     | PMS 花中线6北1           | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 57411 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园8美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57412 | 鼓楼     | PMS 花烟线4—5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57413 | 鼓楼     | PMS 永业世纪花园二期2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57414 | 鼓楼     | PMS 永业世纪花园二期2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57415 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线9—2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57416 | 鼓楼     | PMS 花环线2—18=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57417 | 鼓楼     | PMS 花烟线4—12          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57418 | 鼓楼     | PMS 花团线11—11东1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57419 | 鼓楼     | PMS 花团线11—21         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57420 | 鼓楼     | PMS 花团线11—11=12      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57421 | 鼓楼     | PMS 花中线1-1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57422 | 鼓楼     | PMS 花淮线12分10南        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57423 | 鼓楼     | PMS 复橡线24            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57424 | 鼓楼     | PMS 复橡线26            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57425 | 鼓楼     | PMS 复橡线28            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57426 | 鼓楼     | PMS 复橡线30            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57427 | 鼓楼     | PMS 花府线10—8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57428 | 鼓楼     | PMS 花环线24            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57429 | 鼓楼     | PMS 花环线16            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57430 | 鼓楼     | PMS 堤朱线31-5          | 10       | 400       | 301         | 301             |
| 57431 | 鼓楼     | PMS 响锦线子二段8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57432 | 鼓楼     | 响新线二七二段1             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57433 | 鼓楼     | PMS 朝环线27            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57434 | 鼓楼     | PMS 朝环线26            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57435 | 鼓楼     | PMS 朝环线23            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57436 | 鼓楼     | PMS 朝环线19            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57437 | 鼓楼     | PMS 复朝二线13—2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57438 | 鼓楼     | PMS 朝环线7             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57439 | 鼓楼     | PMS 堤九线41            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57440 | 鼓楼     | 彭环线38—3东3            | 10       | 400       | 270         | 270             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57441 | 鼓楼     | PMS 堤场线13         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57442 | 鼓楼     | PMS 堤铜线18—3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57443 | 鼓楼     | 彭环线74—3=5         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57444 | 鼓楼     | PMS 玉城线14         | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 57445 | 鼓楼     | 西九线33—4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57446 | 鼓楼     | PMS 局机关美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57447 | 鼓楼     | PMS 响庆线公寓段4西3     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57448 | 鼓楼     | PMS 堤坝线11—2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57449 | 鼓楼     | PMS 坝子街邮局箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57450 | 鼓楼     | PMS 环城西站箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57451 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园6箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57452 | 鼓楼     | PMS 祥和二期1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57453 | 鼓楼     | PMS 祥和二期2箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57454 | 鼓楼     | PMS 祥和二期3箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57455 | 鼓楼     | PMS 下淀十八宿舍1箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57456 | 鼓楼     | PMS 下淀十八宿舍2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57457 | 鼓楼     | PMS 万科城一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57458 | 鼓楼     | PMS 万科城一期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57459 | 鼓楼     | PMS 万科城一期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57460 | 鼓楼     | PMS 万科城一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57461 | 鼓楼     | PMS 万科城一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57462 | 鼓楼     | PMS 万科城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57463 | 鼓楼     | PMS 万科城一期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57464 | 鼓楼     | PMS 万科城一期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57465 | 鼓楼     | PMS 万科城一期4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57466 | 鼓楼     | PMS 万科城一期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57467 | 鼓楼     | PMS 万科城一期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57468 | 鼓楼     | PMS 万科城一期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57469 | 鼓楼     | PMS 万科城一期3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57470 | 鼓楼     | PMS 万科城一期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57471 | 鼓楼     | PMS 万科城一期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57472 | 鼓楼     | PMS 锦都汇1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57473 | 鼓楼     | PMS 锦都汇1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57474 | 鼓楼     | PMS 锦都汇1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57475 | 鼓楼     | PMS 锦都汇2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57476 | 鼓楼     | PMS 锦都汇2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57477 | 鼓楼     | PMS 锦都汇2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57478 | 鼓楼     | 祥马线2北5西2          | 10       | 250       | 183         | 183             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57479 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—12     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57480 | 鼓楼     | PMS 二十四中学配电室变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 57481 | 鼓楼     | PMS 复橡线27        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57482 | 鼓楼     | PMS 煤机厂箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57483 | 鼓楼     | PMS 大鹏小区配电室1号变   | 10       | 630       | 482         | 482             |
| 57484 | 鼓楼     | PMS 大鹏小区配电室2号变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57485 | 鼓楼     | 祥和南区2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57486 | 鼓楼     | PMS 堤朱线31—7      | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 57487 | 鼓楼     | 祥马线2北7           | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 57488 | 鼓楼     | PMS 永业世纪花园3箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57489 | 鼓楼     | PMS 山南小镇5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57490 | 鼓楼     | PMS 山南小镇5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57491 | 鼓楼     | PMS 山南小镇5配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57492 | 鼓楼     | PMS 山南小镇5配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57493 | 鼓楼     | PMS 山南小镇6配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57494 | 鼓楼     | PMS 山南小镇6配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57495 | 鼓楼     | PMS 山南小镇6配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57496 | 鼓楼     | PMS 山南小镇6配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57497 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西1分2    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57498 | 鼓楼     | 彭环线47—3东         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57499 | 鼓楼     | 九万线56南2          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57500 | 鼓楼     | PMS 彭洞线35南2变     | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57501 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西7南     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57502 | 鼓楼     | 响福线77—4=6        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57503 | 鼓楼     | PMS 张庄小区美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57504 | 鼓楼     | PMS 杨台美变变压器      | 10       | 400       | 306         | 306             |
| 57505 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31—5=15西9 | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 57506 | 鼓楼     | 石广线10-1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57507 | 鼓楼     | PMS 泽惠嘉园1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57508 | 鼓楼     | PMS 泽惠嘉园2配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57509 | 鼓楼     | PMS 泽惠嘉园3配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57510 | 鼓楼     | PMS 泽惠嘉园4配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57511 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57512 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57513 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57514 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57515 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57516 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57517 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57518 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57519 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57520 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57521 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57522 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57523 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾4配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57524 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57525 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57526 | 鼓楼     | PMS 汇邻湾4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57527 | 鼓楼     | PMS 国华天玺1组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57528 | 鼓楼     | PMS 国华天玺1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57529 | 鼓楼     | PMS 国华天玺2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57530 | 鼓楼     | PMS 国华天玺2配电室2变压器   | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 57531 | 鼓楼     | PMS 国华天玺2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57532 | 鼓楼     | PMS 国华天玺2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57533 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57534 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57535 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰3配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57536 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57537 | 鼓楼     | 彭环线74—3=4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57538 | 鼓楼     | 祥坝线23—4南1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57539 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=5西1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57540 | 鼓楼     | PMS 朝环线25北4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57541 | 鼓楼     | PMS 朝环线18—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57542 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰4配电室1变压器   | 10       | 800       | 576         | 576             |
| 57543 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰4配电室3变压器   | 10       | 800       | 561         | 561             |
| 57544 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰4配电室2变压器   | 10       | 800       | 524         | 524             |
| 57545 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰4配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57546 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰5配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57547 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰5配电室3变压器   | 10       | 800       | 538         | 538             |
| 57548 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰5配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57549 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰5配电室4变压器   | 10       | 800       | 565         | 565             |
| 57550 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东3=3     | 10       | 400       | 230         | 230             |
| 57551 | 鼓楼     | PMS 响庆线公寓段6        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57552 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西3=3东     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57553 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57554 | 鼓楼     | PMS 朝环线27东         | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57555 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—2=1南4       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57556 | 鼓楼     | PMS 御山雅苑组合配电站1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57557 | 鼓楼     | PMS 御山雅苑组合配电站2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57558 | 鼓楼     | PMS 御山雅苑组合配电站3变压器    | 10       | 630       | 409         | 409             |
| 57559 | 鼓楼     | PMS 御山雅苑组合配电站4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57560 | 鼓楼     | PMS 玉城线8-1东3         | 10       | 400       | 53          | 53              |
| 57561 | 鼓楼     | PMS 拾平线西美变变压器        | 10       | 400       | 254         | 254             |
| 57562 | 鼓楼     | PMS 香荷湾1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57563 | 鼓楼     | PMS 香荷湾1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57564 | 鼓楼     | PMS 香荷湾1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57565 | 鼓楼     | PMS 香荷湾1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57566 | 鼓楼     | PMS 香荷湾2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57567 | 鼓楼     | PMS 香荷湾2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57568 | 鼓楼     | PMS 香荷湾2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57569 | 鼓楼     | PMS 香荷湾2配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57570 | 鼓楼     | PMS 香荷湾3配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57571 | 鼓楼     | PMS 香荷湾3配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57572 | 鼓楼     | PMS 香荷湾3配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57573 | 鼓楼     | PMS 香荷湾3配电室4变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57574 | 鼓楼     | PMS 公交美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57575 | 鼓楼     | PMS 南京空军军队干部住房2箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57576 | 鼓楼     | PMS 南京空军军队干部住房1箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57577 | 鼓楼     | PMS 坝子街一期美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57578 | 鼓楼     | PMS 鼓楼花园2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57579 | 鼓楼     | 刘湾安置段5               | 10       | 400       | 272         | 272             |
| 57580 | 鼓楼     | PMS 东华街美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57581 | 鼓楼     | PMS 春华园一期1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57582 | 鼓楼     | PMS 二环北路小区2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57583 | 鼓楼     | PMS 二环北路小区1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57584 | 鼓楼     | PMS 恒远箱变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57585 | 鼓楼     | PMS 永业世纪花园1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57586 | 鼓楼     | PMS 永业世纪花园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57587 | 鼓楼     | PMS 前进路2箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57588 | 鼓楼     | PMS 前进路1箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57589 | 鼓楼     | PMS 前进路3箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57590 | 鼓楼     | PMS 前进路4箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57591 | 鼓楼     | PMS 前进路5美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57592 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31-4=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57593 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31-10=1       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57594 | 鼓楼     | PMS 堤马线36            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57595 | 鼓楼     | 石广线瑞鼓段5-1东           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57596 | 鼓楼     | PMS 拾彭线5南3东4南        | 10       | 400       | 175         | 175             |
| 57597 | 鼓楼     | PMS 中山北路2箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57598 | 鼓楼     | 响新线二七一段6-3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57599 | 鼓楼     | PMS 华府天地1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57600 | 沛县     | PMS 杨屯北2号变           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57601 | 沛县     | PMS 杨屯许庙村樊家2号变       | 10       | 400       | 5           | 5               |
| 57602 | 沛县     | PMS 杨屯赵楼村中2号变        | 10       | 400       | 105         | 105             |
| 57603 | 沛县     | 杨屯赵楼西2号变             | 10       | 200       | 149         | 149             |
| 57604 | 沛县     | PMS 杨屯李庙2号变          | 10       | 400       | 33          | 33              |
| 57605 | 沛县     | 杨屯孟店村西2号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57606 | 沛县     | 杨屯孟店南2号变             | 10       | 200       | 120         | 120             |
| 57607 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57608 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57609 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57610 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57611 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室3号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57612 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室4号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57613 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57614 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57615 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村4号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57616 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村4号配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57617 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村1号箱变1号主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57618 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57619 | 沛县     | 杨屯北陶屯南3号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57620 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村西南2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57621 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57622 | 沛县     | PMS 杨屯刘庄村2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57623 | 沛县     | PMS 杨屯叶庄2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57624 | 沛县     | PMS 杨屯建筑公司2号配变       | 10       | 400       | 186         | 186             |
| 57625 | 沛县     | 杨屯杨屯四队3号配变           | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57626 | 沛县     | 杨屯南仲山村北3号配变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57627 | 沛县     | PMS 杨屯南仲山村南3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57628 | 沛县     | PMS 杨屯东姚桥村中2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57629 | 沛县     | 杨屯镇汉皇公寓变             | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 57630 | 沛县     | 杨屯东姚桥西3号变            | 10       | 200       | 131         | 131             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57631 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57632 | 沛县     | 杨屯西安庄联中2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57633 | 沛县     | 杨屯西安庄村北4号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57634 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄小学2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57635 | 沛县     | 杨屯西安庄村南东2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57636 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村南西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57637 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村中3号变        | 10       | 400       | 107         | 107             |
| 57638 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57639 | 沛县     | PMS 杨屯镇许庙2号变          | 10       | 400       | 213         | 213             |
| 57640 | 沛县     | 杨屯镇蔡大庄村西2号变           | 10       | 400       | 100         | 100             |
| 57641 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村韩庄2号变       | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 57642 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村杜庄2号变           | 10       | 200       | 20          | 20              |
| 57643 | 沛县     | 杨屯镇张街村东2号变            | 10       | 400       | 195         | 195             |
| 57644 | 沛县     | 杨屯镇杨屯机关2号变            | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57645 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57646 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57647 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57648 | 沛县     | PMS 杨屯镇蔡大庄东3号变        | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 57649 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村南4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57650 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村2号变        | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 57651 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村南变（新）      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57652 | 沛县     | PMS 杨屯镇蔡大庄西3号变        | 10       | 400       | 110         | 110             |
| 57653 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村南3号变       | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57654 | 沛县     | PMS 杨屯镇李庙3号变          | 10       | 200       | 84          | 84              |
| 57655 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯东南2号变        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57656 | 沛县     | 杨屯镇张街村公庄3号变           | 10       | 400       | 275         | 275             |
| 57657 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57658 | 沛县     | PMS 杨屯镇蔡大庄东2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57659 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村北2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57660 | 沛县     | PMS 杨屯镇大山湾村东3号变       | 10       | 400       | 280         | 280             |
| 57661 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57662 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57663 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区1号配电室3号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57664 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57665 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57666 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57667 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区1号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57668 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区2号箱变     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57669 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区3号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57670 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区4号箱变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57671 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区5号箱变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57672 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区6号箱变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57673 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区7号箱变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57674 | 沛县     | PMS 杨屯镇孔庄新村小区8号箱变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57675 | 沛县     | 杨屯镇商贸城二期配电室1号变             | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57676 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室2号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57677 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室3号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57678 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室4号变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57679 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室1号变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57680 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室2号变间隔配电变压器 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57681 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57682 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57683 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室3号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57684 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室4号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57685 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘屯东2号变              | 10       | 200       | 29          | 29              |
| 57686 | 沛县     | PMS 杨屯镇彭屯村7号变              | 10       | 400       | 173         | 173             |
| 57687 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村5号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57688 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村8号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57689 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室1号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57690 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室2号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57691 | 沛县     | PMS 杨屯镇龙东矿（杨屯工房）变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57692 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配3主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57693 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配3主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57694 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配1主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57695 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配2主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57696 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配4主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57697 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配3主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57698 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配1主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57699 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配1主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57700 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配4主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57701 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配2主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57702 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配2主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57703 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配4主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57704 | 沛县     | 杨屯镇蒋海村东1号变                 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 57705 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西3号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57706 | 沛县     | 杨屯镇杨屯村北3号变                 | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57707 | 沛县     | 杨屯浩庭福园1配1主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57708 | 沛县     | 杨屯浩庭福园1配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57709 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村西南变      | 10       | 400       | 256         | 256             |
| 57710 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村北4号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57711 | 沛县     | 杨屯镇赵楼村孙庄2号变    | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 57712 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区1配主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57713 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区3箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57714 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区8箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57715 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区5箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57716 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区9箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57717 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区6箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57718 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区4箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57719 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区2配主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57720 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区7箱主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57721 | 沛县     | 杨屯镇滨湖嘉苑小区10箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57722 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区3箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57723 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57724 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区1箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57725 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配1主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57726 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区2箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57727 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区6箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57728 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区5箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57729 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区8箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57730 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区4箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57731 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配2主变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57732 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区7箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57733 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57734 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区9箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57735 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村4箱主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57736 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村6箱主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57737 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配2主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57738 | 沛县     | 杨屯镇张街新村小区1配2主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57739 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村2主变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 57740 | 沛县     | 杨屯镇张街新村小区2配3主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57741 | 沛县     | 杨屯镇张街新村小区2配4主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57742 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村5箱主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57743 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配2主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57744 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配1主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57745 | 沛县     | 杨屯镇张街新村小区1配1主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57746 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村3箱主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57747 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配1主变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57748 | 沛县     | 杨屯镇蔡大庄村西4号变          | 10       | 400       | 18          | 18              |
| 57749 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯村北2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57750 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村东南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57751 | 沛县     | 杨屯镇西安庄小学变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57752 | 沛县     | 杨屯镇西姚桥南街西变           | 10       | 400       | 84          | 84              |
| 57753 | 沛县     | 杨屯镇彭屯村8号变            | 10       | 400       | 118         | 118             |
| 57754 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57755 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村新庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57756 | 沛县     | 杨屯镇蔡大庄东变             | 10       | 400       | 43          | 43              |
| 57757 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村中4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57758 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯南4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57759 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村西南3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57760 | 沛县     | 杨屯镇西仲山村中2号变          | 10       | 200       | 159         | 159             |
| 57761 | 沛县     | 杨屯镇安置小区箱变主变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57762 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯2箱主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57763 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯4箱主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57764 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村中3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57765 | 沛县     | 杨屯镇彭屯村东2号变           | 10       | 200       | 122         | 122             |
| 57766 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57767 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配3主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57768 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配4主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57769 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配2主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57770 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配1主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 57771 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村1号变           | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 57772 | 沛县     | 金湾名邸1配1主变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57773 | 沛县     | 金湾名邸1配4主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57774 | 沛县     | 金湾名邸1配2主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 57775 | 沛县     | 金湾名邸1配3主变            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57776 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会1号变台片 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57777 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会3号变台片 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57778 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区1号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57779 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区2号        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 57780 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57781 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57782 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57783 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57784 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57785 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57786 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57787 | 沛县     | PMS 栖山镇王店市场台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57788 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57789 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57790 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57791 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57792 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼东台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57793 | 沛县     | PMS 栖山镇曹庄台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57794 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57795 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57796 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57797 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57798 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57799 | 沛县     | PMS 栖山镇王店东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57800 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57801 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57802 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57803 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄大队台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57804 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼东台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57805 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西一队台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57806 | 沛县     | 栖山镇周店东台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57807 | 沛县     | 栖山镇农科站台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57808 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57809 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57810 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57811 | 沛县     | PMS 栖山镇王店西台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57812 | 沛县     | PMS 栖山镇汉皇街中台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57813 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西二七队台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57814 | 沛县     | PMS 栖山镇王小楼台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57815 | 沛县     | PMS 栖山镇郭电池台片    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 57816 | 沛县     | 栖山镇胡楼村台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57817 | 沛县     | PMS 栖山镇李及北台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57818 | 沛县     | PMS 栖山镇李及南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57819 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57820 | 沛县     | PMS 栖山镇李及东台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57821 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57822 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57823 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57824 | 沛县     | 栖山镇栖西大队台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57825 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57826 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57827 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村13号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57828 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57829 | 沛县     | 栖山镇西王楼西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57830 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57831 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57832 | 沛县     | 栖山镇姜梨园北台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57833 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑台片      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 57834 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57835 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园大队变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57836 | 沛县     | 栖山镇魏楼变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57837 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57838 | 沛县     | 栖山镇王庄台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57839 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57840 | 沛县     | PMS 栖山镇徐庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57841 | 沛县     | PMS 栖山镇朱庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57842 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57843 | 沛县     | PMS 栖山镇小农场台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57844 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57845 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄东1号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57846 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57847 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼2号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57848 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57849 | 沛县     | 栖山镇吕楼西台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57850 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57851 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57852 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57853 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村西台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57854 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 57855 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 57856 | 鼓楼     | PMS 华府天地1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57857 | 鼓楼     | PMS 华府天地1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57858 | 鼓楼     | PMS 华府天地1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57859 | 鼓楼     | PMS 华府天地4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57860 | 鼓楼     | PMS 华府天地4配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57861 | 鼓楼     | PMS 华府天地4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57862 | 鼓楼     | PMS 华府天地4配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57863 | 鼓楼     | PMS 华府天地3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57864 | 鼓楼     | PMS 华府天地3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57865 | 鼓楼     | PMS 华府天地3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57866 | 鼓楼     | PMS 华府天地3配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57867 | 鼓楼     | PMS 华府天地2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57868 | 鼓楼     | PMS 华府天地2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57869 | 鼓楼     | PMS 华府天地2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57870 | 鼓楼     | PMS 华府天地2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57871 | 鼓楼     | PMS 惠工小区3美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57872 | 鼓楼     | PMS 惠工小区4美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57873 | 鼓楼     | 万科城二期6配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57874 | 鼓楼     | PMS 万科城二期5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57875 | 鼓楼     | PMS 万科城二期5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57876 | 鼓楼     | PMS 万科城二期5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57877 | 鼓楼     | PMS 万科城二期5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57878 | 鼓楼     | 万科城二期6配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57879 | 鼓楼     | PMS 万科城二期6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57880 | 鼓楼     | PMS 万科城二期6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57881 | 鼓楼     | 风格雅园1配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57882 | 鼓楼     | 风格雅园1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57883 | 鼓楼     | 风格雅园1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57884 | 鼓楼     | 风格雅园1配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57885 | 鼓楼     | PMS 风格雅园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57886 | 鼓楼     | PMS 风格雅园2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57887 | 鼓楼     | PMS 风格雅园2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57888 | 鼓楼     | PMS 风格雅园2配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57889 | 鼓楼     | PMS 复朝二线21东3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57890 | 鼓楼     | PMS 堤复线20—2东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57891 | 鼓楼     | 铁路沙河1配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57892 | 鼓楼     | 铁路沙河2配电室1变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57893 | 鼓楼     | 铁路沙河2配电室3变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57894 | 鼓楼     | 铁路沙河2配电室4变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57895 | 鼓楼     | 铁路沙河2配电室2变压器      | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57896 | 鼓楼     | PMS 文化宫美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57897 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线13—8=6分2   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57898 | 鼓楼     | PMS 九里花园组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57899 | 鼓楼     | PMS 九里花园组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57900 | 鼓楼     | PMS 九里花园组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57901 | 鼓楼     | PMS 九里花园组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57902 | 鼓楼     | 铁路二九1美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57903 | 鼓楼     | 铁路二九2美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57904 | 鼓楼     | 铁路二九3美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57905 | 鼓楼     | 铁路二九7美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57906 | 鼓楼     | 铁路二九5美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57907 | 鼓楼     | 铁路二九6美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57908 | 鼓楼     | 铁路二九4美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57909 | 鼓楼     | 铁路二九8美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57910 | 鼓楼     | 铁路二九9美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57911 | 鼓楼     | 美好汇邻湾1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57912 | 鼓楼     | 美好汇邻湾1配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57913 | 鼓楼     | 美好汇邻湾2配电室1变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57914 | 鼓楼     | 美好汇邻湾2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57915 | 鼓楼     | 美好汇邻湾2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57916 | 鼓楼     | 美好汇邻湾2配电室4变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57917 | 鼓楼     | PMS 九里景秀1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57918 | 鼓楼     | PMS 九里景秀1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57919 | 鼓楼     | PMS 九里景秀2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57920 | 鼓楼     | PMS 九里景秀2配电室3变压器   | 10       | 630       | 418         | 418             |
| 57921 | 鼓楼     | PMS 玉城线6北2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57922 | 鼓楼     | PMS 万科城三期7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57923 | 鼓楼     | PMS 万科城三期7配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57924 | 鼓楼     | PMS 万科城三期7配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57925 | 鼓楼     | PMS 万科城三期7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57926 | 鼓楼     | PMS 万科城三期8配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57927 | 鼓楼     | PMS 万科城三期8配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57928 | 鼓楼     | PMS 万科城三期8配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57929 | 鼓楼     | PMS 万科城三期8配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57930 | 鼓楼     | PMS 万科城三期9配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57931 | 鼓楼     | PMS 万科城三期9配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57932 | 鼓楼     | PMS 万科城三期9配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57933 | 鼓楼     | PMS 万科城三期9配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57934 | 鼓楼     | PMS 万科城三期10配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57935 | 鼓楼     | PMS 万科城三期10配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57936 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段17东         | 10       | 400       | 296         | 296             |
| 57937 | 鼓楼     | PMS 堤湖线21             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57938 | 鼓楼     | 棕榈湾2配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57939 | 鼓楼     | 棕榈湾2配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57940 | 鼓楼     | 棕榈湾3配电室2变压器           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57941 | 鼓楼     | 棕榈湾3配电室4变压器           | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 57942 | 鼓楼     | 棕榈湾1配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57943 | 鼓楼     | 棕榈湾1配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57944 | 鼓楼     | 棕榈湾4配电室2变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57945 | 鼓楼     | 棕榈湾4配电室4变压器           | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57946 | 鼓楼     | PMS 响庆线二九段20南         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57947 | 鼓楼     | PMS 拾九线8南2东1          | 10       | 400       | 206         | 206             |
| 57948 | 鼓楼     | 刘湾村拆迁安置小区1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57949 | 鼓楼     | 刘湾村拆迁安置小区1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57950 | 鼓楼     | PMS 刘湾村拆迁安置小区2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57951 | 鼓楼     | 刘湾村拆迁安置小区2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57952 | 鼓楼     | PMS 美食广场1美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57953 | 鼓楼     | PMS 美食广场2美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57954 | 鼓楼     | 桥沈线33—2西2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57955 | 鼓楼     | PMS 桥铜一线10—2西1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57956 | 鼓楼     | PMS 堤北线39南            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57957 | 鼓楼     | 彭环线55—1北2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57958 | 鼓楼     | 响新线白云段3               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57959 | 鼓楼     | PMS 御林华府组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57960 | 鼓楼     | PMS 御林华府组合配电站2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57961 | 鼓楼     | PMS 御林华府组合配电站3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57962 | 鼓楼     | PMS 御林华府组合配电站4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57963 | 鼓楼     | PMS 堤复线20西6           | 10       | 400       | 240         | 240             |
| 57964 | 鼓楼     | 彭环线65—3=2东            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57965 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区1配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57966 | 鼓楼     | 凯旋门小区1配电室2变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57967 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=3=1西          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57968 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区2配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57969 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区2配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57970 | 鼓楼     | 凯旋门小区2配电室4变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57971 | 鼓楼     | 凯旋门小区2配电室2变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57972 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区3配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 57973 | 鼓楼     | 凯旋门小区3配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57974 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57975 | 鼓楼     | 凯旋门小区3配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57976 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区4配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57977 | 鼓楼     | 凯旋门小区4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57978 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57979 | 鼓楼     | 凯旋门小区4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57980 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区5配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57981 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区5配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57982 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区5配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57983 | 鼓楼     | PMS 凯旋门小区5配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57984 | 鼓楼     | PMS 桥环线28—3=1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57985 | 鼓楼     | PMS 堤马线15—5西1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57986 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—4北      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57987 | 鼓楼     | PMS 堤马线20—1东      | 10       | 400       | 286         | 286             |
| 57988 | 鼓楼     | PMS 桥沈线30—1西      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57989 | 鼓楼     | PMS 堤北线41西6       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57990 | 鼓楼     | PMS 堤坝线12—8北1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57991 | 鼓楼     | PMS 堤健线7          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57992 | 鼓楼     | PMS 堤复线16-2北1南    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 57993 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园I期1美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57994 | 鼓楼     | PMS 祥和电厂美变变压器     | 10       | 630       | 453         | 453             |
| 57995 | 鼓楼     | PMS 新城花园小区2美变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57996 | 鼓楼     | PMS 王场东村2美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 57997 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰6配电室1变压器  | 10       | 800       | 626         | 626             |
| 57998 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰6配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 57999 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰6配电室3变压器  | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 58000 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰6配电室4变压器  | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 58001 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰7配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58002 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰7配电室2变压器  | 10       | 800       | 619         | 619             |
| 58003 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰7配电室3变压器  | 10       | 800       | 621         | 621             |
| 58004 | 鼓楼     | PMS 风尚米兰7配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58005 | 鼓楼     | 堤铜线9—5南           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58006 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25-4=2北    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58007 | 鼓楼     | PMS 响锦线1北         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58008 | 鼓楼     | PMS 金都华府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58009 | 鼓楼     | PMS 金都华府1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58010 | 鼓楼     | PMS 金都华府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58011 | 鼓楼     | PMS 金都华府1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58012 | 鼓楼     | 美尔小区5美变变压器           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58013 | 鼓楼     | 三星环岛箱变变压器            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58014 | 鼓楼     | PMS 周南故居2美变变压器       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58015 | 鼓楼     | PMS 响广线33-1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58016 | 鼓楼     | PMS 石广线35            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58017 | 鼓楼     | PMS 响广线32-3          | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 58018 | 鼓楼     | PMS 石杨线42南1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58019 | 鼓楼     | 道路运政箱变               | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58020 | 鼓楼     | PMS 煤机医院美变变压器        | 10       | 400       | 319         | 319             |
| 58021 | 鼓楼     | PMS 下淀邮政美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58022 | 鼓楼     | 石坝线54北               | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58023 | 鼓楼     | PMS 响广铁路北1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58024 | 鼓楼     | PMS 响广铁路段南2          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58025 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀南1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58026 | 鼓楼     | PMS 响庆线下淀北1          | 10       | 400       | 293         | 293             |
| 58027 | 鼓楼     | 杨庄消防1美变变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58028 | 鼓楼     | 美的美变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58029 | 鼓楼     | 道奇美变变压器              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58030 | 鼓楼     | 下淀南路美变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58031 | 鼓楼     | 下淀铁路东美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58032 | 鼓楼     | 下淀铁路西美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58033 | 鼓楼     | 徐刚宿舍1美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58034 | 鼓楼     | 徐刚宿舍2美变变压器           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58035 | 鼓楼     | 杨庄消防2美变变压器           | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58036 | 鼓楼     | PMS 桥沈线33—8=4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58037 | 鼓楼     | PMS 永嘉花园2美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58038 | 鼓楼     | 三十二中美变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58039 | 鼓楼     | PMS 祥和西区2箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58040 | 鼓楼     | PMS 祥和时代1箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58041 | 鼓楼     | PMS 祥和时代2箱变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58042 | 鼓楼     | PMS 花淮线7—1           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58043 | 鼓楼     | 玉房线48南3              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58044 | 鼓楼     | PMS 拾南一线15           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58045 | 鼓楼     | PMS 铁路36宿舍1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58046 | 鼓楼     | PMS 铁路36宿舍2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58047 | 鼓楼     | PMS 铁路36宿舍3美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58048 | 鼓楼     | PMS 万科城B1区一期1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58049 | 鼓楼     | PMS 万科城B1区一期1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58050 | 鼓楼     | 万科城B1区一期1配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58051 | 鼓楼     | 万科城B1区一期1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58052 | 鼓楼     | 万科城B1区一期2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58053 | 鼓楼     | 万科城B1区一期2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58054 | 鼓楼     | 万科城B1区一期2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58055 | 鼓楼     | PMS 万科城B1区一期2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58056 | 鼓楼     | 东阁街3美变变压器            | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58057 | 鼓楼     | PMS 郡望花园9配电室1变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58058 | 鼓楼     | PMS 凯旋门美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58059 | 鼓楼     | PMS 地税局美变            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58060 | 鼓楼     | PMS 河清路美变变压器         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58061 | 鼓楼     | PMS 文庙美变变压器          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58062 | 鼓楼     | PMS 花彭线2-1=1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58063 | 鼓楼     | 美好汇邻湾3配电室2变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58064 | 鼓楼     | 美好汇邻湾3配电室3变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58065 | 鼓楼     | 堤九线40-5西             | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58066 | 鼓楼     | PMS 杨庄1美变变压器         | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58067 | 鼓楼     | PMS 铁路23宿舍1美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58068 | 鼓楼     | PMS 铁路23宿舍2美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58069 | 鼓楼     | PMS 铁路23宿舍3美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58070 | 鼓楼     | PMS 铁路23宿舍4美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58071 | 鼓楼     | PMS 铁路23宿舍5美变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58072 | 鼓楼     | 桥环线28-4              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58073 | 鼓楼     | PMS 坝子街邮局2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58074 | 鼓楼     | PMS 山南小镇1配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58075 | 鼓楼     | PMS 山南小镇1配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58076 | 鼓楼     | PMS 山南小镇1配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58077 | 鼓楼     | PMS 山南小镇1配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58078 | 鼓楼     | PMS 山南小镇2配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58079 | 鼓楼     | PMS 山南小镇2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58080 | 鼓楼     | PMS 山南小镇3配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58081 | 鼓楼     | PMS 山南小镇3配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58082 | 鼓楼     | PMS 山南小镇3配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58083 | 鼓楼     | PMS 山南小镇3配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58084 | 鼓楼     | PMS 山南小镇4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58085 | 鼓楼     | PMS 山南小镇4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58086 | 鼓楼     | PMS 山南小镇4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58087 | 鼓楼     | PMS 山南小镇4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58088 | 鼓楼     | 花民线5—1              | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58089 | 鼓楼     | PMS 中环广场2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58090 | 鼓楼     | PMS 中环广场2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58091 | 鼓楼     | PMS 中环广场2配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58092 | 鼓楼     | PMS 中环广场2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58093 | 鼓楼     | PMS 堤场线4—4          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58094 | 鼓楼     | PMS 拾南一线22          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58095 | 鼓楼     | PMS 铁路37宿舍配电室1变压器   | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 58096 | 鼓楼     | PMS 铁路37宿舍1美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58097 | 鼓楼     | PMS 铁路37宿舍2美变变压器    | 10       | 630       | 502         | 502             |
| 58098 | 鼓楼     | PMS 铁路37宿舍3美变变压器    | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58099 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区4配电室1变压器 | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 58100 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区4配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58101 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区4配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58102 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区4配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58103 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区3配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58104 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区3配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58105 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58106 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58107 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58108 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58109 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58110 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58111 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58112 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼2号台片       | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 58113 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村2号台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58114 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西2号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58115 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58116 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58117 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58118 | 沛县     | PMS 栖山镇张庄台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58119 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58120 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58121 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼东台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58122 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58123 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58124 | 沛县     | 栖山镇李及村1号台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58125 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村2号台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58126 | 沛县     | PMS 栖山镇王店新村1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58127 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58128 | 沛县     | 栖山镇望华街东箱主变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58129 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58130 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄村台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58131 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂刘庄台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58132 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58133 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井南变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58134 | 沛县     | PMS 栖山镇王店南台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58135 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58136 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58137 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58138 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队南台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58139 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58140 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58141 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58142 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58143 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼中心村台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58144 | 沛县     | 栖山镇学府嘉苑1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58145 | 沛县     | PMS 栖山镇学府嘉苑2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58146 | 沛县     | PMS 栖山镇吕新庄台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58147 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58148 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及北台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58149 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西1号台片    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58150 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58151 | 沛县     | 栖山镇魏庄新村台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58152 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58153 | 沛县     | PMS 栖山镇韩庄西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58154 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58155 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58156 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58157 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58158 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58159 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58160 | 沛县     | 栖山镇王店小区1号箱变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58161 | 沛县     | PMS 栖山镇王店小区2号箱变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58162 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区4号终端箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58163 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区3号终端箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58164 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58165 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58166 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58167 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58168 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58169 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58170 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58171 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄东台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58172 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58173 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58174 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨大街1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58175 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58176 | 沛县     | PMS 栖山镇魏堤口南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58177 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58178 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄西台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58179 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58180 | 沛县     | PMS 栖山镇黄楼南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58181 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58182 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙东1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58183 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58184 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙西1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58185 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58186 | 沛县     | PMS 栖山镇姜梨园北1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58187 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58188 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村北台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58189 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58190 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58191 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58192 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58193 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58194 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58195 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄北台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58196 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58197 | 沛县     | 栖山镇位庄新村东台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58198 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及西台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58199 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关中台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58200 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南2号台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58201 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙东1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58202 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58203 | 沛县     | PMS 栖山镇周店东1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58204 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58205 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58206 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村6号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58207 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南2号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58208 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东1号台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58209 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼西1号台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58210 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58211 | 沛县     | 栖山镇西王楼中1号台片          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58212 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58213 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西1号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58214 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西2号台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58215 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙东台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58216 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄西台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58217 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄南台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58218 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58219 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼西1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58220 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58221 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58222 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58223 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58224 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58225 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58226 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58227 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58228 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58229 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58230 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58231 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58232 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58233 | 沛县     | 栖山镇凤栖大厦变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58234 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58235 | 沛县     | 栖山镇魏庄东2号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58236 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58237 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58238 | 沛县     | PMS 栖山镇王店供销御景家园小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58239 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南1号台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58240 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58241 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58242 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58243 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58244 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58245 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58246 | 沛县     | 栖山镇大王楼陈庄东台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58247 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58248 | 沛县     | PMS 栖山镇范庄南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58249 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西3号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58250 | 沛县     | PMS 栖山镇陈炮楼南台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58251 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58252 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58253 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队2号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58254 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西三八队东台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58255 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队南台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58256 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼西1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58257 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58258 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58259 | 沛县     | PMS 栖山镇徐楼东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58260 | 沛县     | PMS 栖山镇丁庄西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58261 | 沛县     | PMS 栖山镇华庄西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58262 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庙东台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58263 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑西台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58264 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58265 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58266 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南3号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58267 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池2号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58268 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南4号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58269 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号北台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58270 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄北台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58271 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄东台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58272 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58273 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄西台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58274 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58275 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西1号台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58276 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀南台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58277 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58278 | 沛县     | PMS 栖山镇农科站西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58279 | 沛县     | 栖山镇徐庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58280 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58281 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58282 | 沛县     | 栖山镇王庄南变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58283 | 沛县     | 栖山镇王梨园东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58284 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58285 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58286 | 沛县     | 栖山镇吴堂刘庄1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58287 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼南1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58288 | 沛县     | 栖山镇姜梨园南1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58289 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58290 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58291 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58292 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58293 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58294 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨村新型社区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58295 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北村新型社区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58296 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园1主箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58297 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园2主箱变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58298 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58299 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58300 | 沛县     | 栖山镇王店机关东1号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58301 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58302 | 沛县     | 栖山镇阳光小区2号台片     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58303 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区2号台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58304 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区1号台片     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 58305 | 沛县     | 栖山镇陈炮楼台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58306 | 沛县     | 栖山镇新兴街西1号台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58307 | 沛县     | 栖山镇魏庄村台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58308 | 沛县     | 栖山镇蔡庄台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58309 | 沛县     | 栖山镇高宅庙东台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58310 | 沛县     | 栖山镇魏庄东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58311 | 沛县     | 栖山镇林楼西台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58312 | 沛县     | 栖山镇卜楼南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58313 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑4箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58314 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑1箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58315 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑6箱主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58316 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑2箱主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58317 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑5箱主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58318 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑3箱主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58319 | 沛县     | 栖山镇韩庄台片              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58320 | 沛县     | 栖山镇魏堤口东变             | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58321 | 沛县     | 栖山镇栖东一队北台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58322 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队西            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58323 | 沛县     | 栖山镇汉皇街南1号台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58324 | 沛县     | 栖山镇新兴街西台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58325 | 沛县     | 栖山镇新兴街东台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58326 | 沛县     | 栖山镇供销社1号台片           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58327 | 沛县     | 栖山镇王店机关南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58328 | 沛县     | 栖山镇市场东箱主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58329 | 沛县     | 栖山镇新兴街中箱主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58330 | 沛县     | 栖山镇市场西箱主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58331 | 沛县     | 栖山镇汉皇街北箱主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58332 | 沛县     | 栖山李集2箱主变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58333 | 沛县     | 栖山李集1箱主变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58334 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58335 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58336 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙南台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58337 | 沛县     | PMS 栖山镇位庄东台片         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58338 | 沛县     | PMS 金地御园1号配2号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58339 | 沛县     | PMS 金地御园1号配1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58340 | 沛县     | PMS 金地御园2号配1号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58341 | 沛县     | PMS 金地御园2号配2号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58342 | 沛县     | PMS 金地御园2号配3号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58343 | 沛县     | PMS 金地御园2号配4号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58344 | 沛县     | PMS 五洲新天地13号箱变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58345 | 沛县     | 沛城镇大甄庄西台片            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58346 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58347 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58348 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58349 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58350 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58351 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58352 | 沛县     | 格林春天1号变电所1号变         | 10       | 1000      | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58353 | 沛县     | PMS 格林春天1号变电所2号变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58354 | 沛县     | PMS 格林春天4号变电所1号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58355 | 沛县     | PMS 格林春天4号变电所2号变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58356 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所1号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58357 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所2号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58358 | 沛县     | PMS 金诚花园1号配电室2号主变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58359 | 沛县     | PMS 金诚花园1号配电室1号主变   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58360 | 沛县     | PMS 金诚花园2号配电室1号主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58361 | 沛县     | PMS 金诚花园2号配电室2号主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58362 | 沛县     | PMS 城区沛城镇供电所变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 58363 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区箱变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58364 | 沛县     | 江南山水3号箱变主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58365 | 沛县     | PMS 阳光三期3号箱变（东区）    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58366 | 沛县     | PMS 阳光三期4号箱变（东区）    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58367 | 沛县     | PMS 金山花园1号箱变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58368 | 鼓楼     | PMS 万科城B5小区1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58369 | 鼓楼     | 拾南一线17—4西1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58370 | 鼓楼     | 滨河花园1美变变压器          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58371 | 鼓楼     | 铁路立交桥宿舍美变变压器        | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 58372 | 鼓楼     | 铁路26宿舍1             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58373 | 鼓楼     | 铁路26宿舍2             | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58374 | 鼓楼     | 堤坝线12-4南2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58375 | 鼓楼     | 铁路44宿舍1美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58376 | 鼓楼     | 铁路44宿舍2美变变压器        | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58377 | 鼓楼     | PMS 丰财小区3美变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58378 | 鼓楼     | 石广线10-1南9付          | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 58379 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍1         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58380 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58381 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍3         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58382 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍4         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58383 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍5         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58384 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍6         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58385 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍7         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58386 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍8         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58387 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍9         | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58388 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍10        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58389 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍11        | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 58390 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍12        | 10       | 315       | 252         | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58391 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍13      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58392 | 鼓楼     | PMS 铁路38宿舍14      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58393 | 鼓楼     | 彭环线22—2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58394 | 鼓楼     | PMS 怡美家园组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58395 | 鼓楼     | PMS 怡美家园组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58396 | 鼓楼     | PMS 怡美家园组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58397 | 鼓楼     | 怡美家园组合配电站4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58398 | 鼓楼     | PMS 汉韵小区1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58399 | 鼓楼     | PMS 汉韵小区2美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58400 | 鼓楼     | PMS 杨庄小区箱变变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58401 | 鼓楼     | PMS 合群桥美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58402 | 鼓楼     | 苏宁广场2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58403 | 鼓楼     | PMS 苏宁广场3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58404 | 鼓楼     | 苏宁广场3配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58405 | 鼓楼     | PMS 苏宁广场2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58406 | 鼓楼     | PMS 苏宁广场1配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58407 | 鼓楼     | 苏宁广场1配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58408 | 鼓楼     | PMS 桥箱厂宿舍美变变压器    | 10       | 500       | 393         | 393             |
| 58409 | 鼓楼     | PMS 局南院配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58410 | 鼓楼     | PMS 北宸天地1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58411 | 鼓楼     | PMS 北宸天地2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58412 | 鼓楼     | PMS 北宸天地1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58413 | 鼓楼     | PMS 北宸天地2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58414 | 鼓楼     | PMS 建北小区2美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58415 | 鼓楼     | PMS 建北小区1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58416 | 鼓楼     | PMS 建北小区3美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58417 | 鼓楼     | PMS 悦庭2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58418 | 鼓楼     | PMS 悦庭1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58419 | 鼓楼     | PMS 悦庭3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58420 | 鼓楼     | PMS 悦庭1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58421 | 鼓楼     | PMS 悦庭3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58422 | 鼓楼     | PMS 悦庭2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58423 | 鼓楼     | 麓园1配电室1变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58424 | 鼓楼     | PMS 麓园2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58425 | 鼓楼     | PMS 麓园2配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58426 | 鼓楼     | PMS 麓园1配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58427 | 鼓楼     | PMS 麓园1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58428 | 鼓楼     | PMS 青山塔2美变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58429 | 鼓楼     | PMS 兴隆花园 I 期1箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58430 | 鼓楼     | PMS 刘湾二期2箱变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58431 | 鼓楼     | PMS 苏堤地道美变          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58432 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58433 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场组合配电站1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58434 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58435 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场1配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58436 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场1配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58437 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场1配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58438 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58439 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场组合配电站2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58440 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58441 | 鼓楼     | PMS 金博世纪广场1配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58442 | 鼓楼     | PMS 东阁街2美变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58443 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58444 | 鼓楼     | 苏宁悦城1配电室1变压器        | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58445 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58446 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58447 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58448 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58449 | 鼓楼     | PMS 千禧龙美变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58450 | 鼓楼     | PMS 下淀商业小区1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58451 | 鼓楼     | PMS 永业城市花园美变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58452 | 鼓楼     | PMS 建北小区4美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58453 | 鼓楼     | PMS 下淀商业小区2美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58454 | 鼓楼     | PMS 桥铜一1美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58455 | 鼓楼     | PMS 桥铜一3美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58456 | 鼓楼     | PMS 桥铜一2美变变压器       | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58457 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58458 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪1配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58459 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪4配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58460 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58461 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58462 | 鼓楼     | PMS 玉潭花溪2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58463 | 鼓楼     | PMS 闸口小区1美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58464 | 鼓楼     | PMS 闸口小区2美变变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58465 | 鼓楼     | 金港湾配电室1变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58466 | 鼓楼     | 金港湾配电室2变压器          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58467 | 鼓楼     | PMS 桥环线28-1=2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58468 | 鼓楼     | 桥铜一线13—8=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58469 | 鼓楼     | PMS 玉平线64-3       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58470 | 鼓楼     | PMS 文化大厦箱变变压器     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58471 | 鼓楼     | PMS 拾南一线17西1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58472 | 鼓楼     | PMS 堤朱25东1南1      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58473 | 鼓楼     | 祥坝线19—3=5=4北1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58474 | 鼓楼     | 拾南一线23—5          | 10       | 400       | 278         | 278             |
| 58475 | 鼓楼     | PMS 书香华府2配电室3变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58476 | 鼓楼     | PMS 书香华府2配电室1变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58477 | 鼓楼     | PMS 书香华府2配电室4变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58478 | 鼓楼     | PMS 书香华府2配电室2变压器  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58479 | 鼓楼     | PMS 铜沛警苑组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58480 | 鼓楼     | PMS 铜沛警苑组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58481 | 鼓楼     | 铜沛警苑2配电室1变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58482 | 鼓楼     | PMS 麓园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58483 | 鼓楼     | PMS 麓园3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58484 | 鼓楼     | PMS 麓园4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58485 | 鼓楼     | PMS 万科公园里7配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58486 | 鼓楼     | PMS 万科公园里5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58487 | 鼓楼     | PMS 万科公园里7配电室3变压器 | 10       | 800       | 625         | 625             |
| 58488 | 鼓楼     | PMS 万科公园里6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58489 | 鼓楼     | PMS 万科公园里5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58490 | 鼓楼     | PMS 万科公园里6配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58491 | 鼓楼     | PMS 万科公园里5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58492 | 鼓楼     | PMS 万科公园里6配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58493 | 鼓楼     | PMS 万科公园里6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58494 | 鼓楼     | PMS 万科公园里5配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58495 | 鼓楼     | PMS 万科公园里7配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58496 | 鼓楼     | PMS 万科公园里7配电室4变压器 | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 58497 | 鼓楼     | PMS 石坝线60-18      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 58498 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城5配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58499 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城5配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58500 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城2配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58501 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58502 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58503 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58504 | 鼓楼     | 苏宁悦城2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58505 | 鼓楼     | PMS 苏宁悦城2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58506 | 鼓楼     | 石杨线58—5           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58507 | 鼓楼     | 石杨线58—9           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58508 | 鼓楼     | 石杨线58—8           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58509 | 鼓楼     | 石杨线58—6           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58510 | 鼓楼     | 石杨线58—4           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58511 | 鼓楼     | 石杨线58—7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58512 | 鼓楼     | PMS 煤机东村6美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58513 | 鼓楼     | PMS 煤机东村5美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58514 | 鼓楼     | PMS 煤机东村4美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58515 | 鼓楼     | PMS 煤机东村3美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58516 | 鼓楼     | PMS 美尔小区1美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58517 | 鼓楼     | PMS 美尔小区2美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58518 | 鼓楼     | 美尔小区4美变变压器        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58519 | 鼓楼     | PMS 美尔小区3美变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58520 | 鼓楼     | PMS 钢结构小区美变变压器    | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58521 | 鼓楼     | 桥铜一线9—2北          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58522 | 鼓楼     | PMS 机厂小区3美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58523 | 鼓楼     | PMS 机厂小区4美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58524 | 鼓楼     | PMS 机厂小区1美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58525 | 鼓楼     | PMS 机厂小区2美变变压器    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58526 | 鼓楼     | PMS 花团线11—7       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58527 | 鼓楼     | 美的乐城1组合配电站4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58528 | 鼓楼     | 美的乐城2配电室2变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58529 | 鼓楼     | 美的乐城1组合配电站2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58530 | 鼓楼     | 美的乐城2配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58531 | 鼓楼     | 美的乐城1组合配电站3变压器    | 10       | 800       | 459         | 459             |
| 58532 | 鼓楼     | 美的乐城1组合配电站1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58533 | 鼓楼     | PMS 凯旋门6配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58534 | 鼓楼     | PMS 凯旋门7配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58535 | 鼓楼     | PMS 凯旋门6配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58536 | 鼓楼     | PMS 凯旋门7配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58537 | 鼓楼     | PMS 凯旋门6配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58538 | 鼓楼     | PMS 凯旋门6配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58539 | 鼓楼     | 响庆线立交1            | 10       | 400       | 284         | 284             |
| 58540 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水11配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58541 | 鼓楼     | PMS 锦绣山水11配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58542 | 鼓楼     | PMS 响庆线响瑞段5西      | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58543 | 鼓楼     | 祥云商业广场组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58544 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴1配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58545 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴1配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58546 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58547 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴2配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58548 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴2配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58549 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58550 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴1配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58551 | 鼓楼     | PMS 中昂朗琴1配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58552 | 鼓楼     | 拾南一线23-1         | 10       | 200       | 154         | 154             |
| 58553 | 鼓楼     | PMS 彭环线55分4      | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 58554 | 鼓楼     | 润家香花畦1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58555 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58556 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦5箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58557 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦6箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58558 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦8箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58559 | 鼓楼     | 润家香花畦4箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58560 | 鼓楼     | 润家香花畦3箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58561 | 鼓楼     | 美的乐城3组合配电站4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58562 | 鼓楼     | 美的乐城3组合配电站3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58563 | 鼓楼     | 美的乐城3组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58564 | 鼓楼     | 美的乐城4配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58565 | 鼓楼     | 美的乐城3组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 461         | 461             |
| 58566 | 鼓楼     | 美的乐城4配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58567 | 鼓楼     | PMS 三河尖东院2箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58568 | 鼓楼     | PMS 三河尖东院3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58569 | 鼓楼     | PMS 三河尖东院4箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58570 | 鼓楼     | PMS 三河尖西院2箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58571 | 鼓楼     | PMS 三河尖西院1箱变变压器  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58572 | 鼓楼     | PMS 三河尖西院3箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58573 | 鼓楼     | PMS 三河尖东院1箱变变压器  | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58574 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5-5-2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58575 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦7箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58576 | 鼓楼     | PMS 润家香花畦9箱变变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58577 | 鼓楼     | PMS 美邻2配电站3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58578 | 鼓楼     | PMS 美邻1配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58579 | 鼓楼     | PMS 美邻2配电站4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58580 | 鼓楼     | PMS 美邻1配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58581 | 鼓楼     | PMS 美邻1配电站3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58582 | 鼓楼     | PMS 美邻1配电站4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58583 | 鼓楼     | PMS 美邻2配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58584 | 鼓楼     | PMS 美邻2配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58585 | 鼓楼     | PMS 书香华府3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58586 | 鼓楼     | PMS 书香华府1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58587 | 鼓楼     | PMS 书香华府1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58588 | 鼓楼     | PMS 书香华府1配电室4变压器 | 10       | 1000      | 788         | 788             |
| 58589 | 鼓楼     | PMS 书香华府3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58590 | 鼓楼     | PMS 书香华府3配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58591 | 鼓楼     | PMS 书香华府1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 58592 | 鼓楼     | PMS 书香华府3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58593 | 鼓楼     | 堤九线59-3          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 58594 | 鼓楼     | PMS 玉平玉拾段1       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58595 | 鼓楼     | PMS 玉平玉拾段5       | 10       | 400       | 263         | 263             |
| 58596 | 鼓楼     | PMS 云熙府1配电室4变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58597 | 鼓楼     | PMS 云熙府1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58598 | 鼓楼     | PMS 云熙府1配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58599 | 鼓楼     | PMS 云熙府1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58600 | 鼓楼     | 彭李线65-9=1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58601 | 鼓楼     | 中心仓库箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58602 | 鼓楼     | PMS 人才公寓1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58603 | 鼓楼     | PMS 人才公寓3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58604 | 鼓楼     | PMS 人才公寓2配电室4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58605 | 鼓楼     | PMS 人才公寓3配电室4变压器 | 10       | 800       | 634         | 634             |
| 58606 | 鼓楼     | PMS 人才公寓1配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58607 | 鼓楼     | PMS 人才公寓3配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58608 | 鼓楼     | PMS 人才公寓1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58609 | 鼓楼     | PMS 人才公寓1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58610 | 鼓楼     | PMS 人才公寓2配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58611 | 鼓楼     | PMS 人才公寓2配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58612 | 鼓楼     | PMS 人才公寓3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58613 | 鼓楼     | PMS 人才公寓2配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58614 | 鼓楼     | 堤朱线31-1=1南       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58615 | 鼓楼     | PMS 水博馆箱变变压器     | 10       | 630       | 503         | 503             |
| 58616 | 鼓楼     | PMS 九樾3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58617 | 鼓楼     | PMS 九樾1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58618 | 鼓楼     | PMS 九樾1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58619 | 鼓楼     | PMS 九樾3配电室3变压器      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58620 | 鼓楼     | PMS 九樾2配电室3变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58621 | 鼓楼     | PMS 九樾2配电室2变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58622 | 鼓楼     | PMS 军分区干休所1箱变变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58623 | 鼓楼     | 新宸组合配电站1变压器         | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58624 | 沛县     | PMS 金山花园2号环网箱变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58625 | 沛县     | PMS 金山小区3号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58626 | 沛县     | PMS 香颂雅苑四期配电室2号变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58627 | 沛县     | PMS 香颂四期2号变电所3号变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58628 | 沛县     | PMS 汉景华城2号配电室1号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58629 | 沛县     | PMS 城区清华园箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58630 | 沛县     | PMS 香城香怡小区          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58631 | 沛县     | PMS 金地三期1号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58632 | 沛县     | PMS 金地三期2号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58633 | 沛县     | PMS 金地三期3号箱变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58634 | 沛县     | PMS 金地三期4号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58635 | 沛县     | PMS 香城中公变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58636 | 沛县     | PMS 城区沛丰1号公变（一运加油站） | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58637 | 沛县     | PMS 城区徐沛北           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58638 | 沛县     | PMS 正阳南公变           | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58639 | 沛县     | PMS 正阳北2号公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58640 | 沛县     | PMS 蔡庄公变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58641 | 沛县     | 城区金贸3号公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58642 | 沛县     | PMS 金地8号变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58643 | 沛县     | PMS 城区美术馆2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58644 | 沛县     | PMS 汉城花园变电所1号配变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58645 | 沛县     | PMS 汉城国际变电所2号配变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58646 | 沛县     | PMS 东关居中公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58647 | 沛县     | PMS 沛中公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58648 | 沛县     | 汉台中2号公变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58649 | 沛县     | PMS 汉台中公变           | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 58650 | 沛县     | PMS 香城北南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58651 | 沛县     | PMS 香城公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58652 | 沛县     | PMS 城区王庄公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58653 | 沛县     | PMS 城区环岛公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58654 | 沛县     | PMS 城区西郊公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58655 | 沛县     | PMS 城区西郊东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58656 | 沛县     | PMS 西苑小区2号公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58657 | 沛县     | PMS 城关南公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58658 | 沛县     | PMS 汉街中公变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58659 | 沛县     | PMS 外贸公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58660 | 沛县     | PMS 环西公变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58661 | 沛县     | PMS 城区环西2号公变(新风)   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58662 | 沛县     | PMS 城区消防队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58663 | 沛县     | PMS 城区加油站公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58664 | 沛县     | PMS 城区五中公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58665 | 沛县     | PMS 城区公园南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58666 | 沛县     | PMS 新华小区5号环网箱变主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58667 | 沛县     | PMS 新华小区6号箱变主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58668 | 沛县     | PMS 新华小区13号环网箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58669 | 沛县     | PMS 新华小区14号箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58670 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58671 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室2号主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58672 | 沛县     | PMS 江南名都城3号箱变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58673 | 沛县     | PMS 汉台东2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58674 | 沛县     | PMS 城区沛师公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58675 | 沛县     | PMS 城区旺沛公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58676 | 沛县     | PMS 鑫华园2号          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58677 | 沛县     | PMS 正阳北北变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58678 | 沛县     | PMS 七彩街西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58679 | 沛县     | PMS 香城林业派出所变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58680 | 沛县     | PMS 鼓楼6号南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58681 | 沛县     | PMS 香城路规划局变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58682 | 沛县     | PMS 香城信联公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58683 | 沛县     | PMS 城区气象站2号公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58684 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58685 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58686 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室3号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58687 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室4号变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58688 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58689 | 沛县     | PMS 汇景国际3配2变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58690 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58691 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58692 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室1号变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58693 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室2号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58694 | 沛县     | 沿南沿河路拆迁楼1号箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58695 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组配电室1号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58696 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组配电室3号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58697 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组配电室4号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58698 | 沛县     | PMS 七彩街3号箱变主变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58699 | 沛县     | PMS 七彩街2号变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58700 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室1号主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58701 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室2号主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58702 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室4号主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58703 | 沛县     | PMS 正阳五交化公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58704 | 沛县     | PMS 城关北南变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58705 | 沛县     | PMS 外贸北变                  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58706 | 沛县     | PMS 香城水井变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58707 | 沛县     | PMS 城区旺沛南变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58708 | 沛县     | 汉街中2号箱变                   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58709 | 沛县     | PMS 城区郝小楼南变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58710 | 沛县     | PMS 阳光三期2号箱变（东区）          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58711 | 沛县     | PMS 城区城市花园2号变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58712 | 沛县     | PMS 新沛西区南变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58713 | 沛县     | 风光地带C1箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58714 | 沛县     | 风光地带C3箱变主变                | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58715 | 沛县     | PMS 新华小区10号箱变主变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58716 | 沛县     | PMS 新华小区9号箱变主变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58717 | 沛县     | PMS 城关北2号公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58718 | 沛县     | PMS 江南名都2号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58719 | 沛县     | 新华小区7号箱变主变台区              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58720 | 沛县     | 风光地带C2箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58721 | 沛县     | 香城环中公变                    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58722 | 沛县     | 香颂雅苑2号变                   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58723 | 沛县     | PMS 香颂雅苑3号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58724 | 沛县     | PMS 锦绣家园4号变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58725 | 沛县     | PMS 香颂雅苑6号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58726 | 沛县     | PMS 新源雅居2号变               | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58727 | 沛县     | PMS 外贸古沛小区1号箱变主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58728 | 沛县     | PMS 沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城1号 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58729 | 沛县     | PMS 汉街北2号公变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58730 | 沛县     | PMS 蔡庄北公变                 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58731 | 沛县     | PMS 沿南中2号东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58732 | 沛县     | PMS 酒厂2号公变                | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58733 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室2号主变   | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58734 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室1号主变   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58735 | 沛县     | PMS 阳光三期2号环网箱变（西区） | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58736 | 沛县     | PMS 阳光三期3号环网箱变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58737 | 沛县     | PMS 阳光三期4号终端箱变（西区） | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58738 | 沛县     | PMS 金地二期1号环网箱变主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58739 | 沛县     | PMS 金地二期2号终端箱变主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58740 | 沛县     | PMS 金地二期3号环网箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58741 | 沛县     | PMS 金地二期4号终端箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58742 | 沛县     | PMS 酒厂公变（西郊西）      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58743 | 沛县     | PMS 城区甄庄东2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58744 | 沛县     | PMS 城区甄庄东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58745 | 沛县     | PMS 城区徐沛南公变（城南）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58746 | 沛县     | PMS 汉街北公变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58747 | 沛县     | PMS 西苑小区1号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58748 | 沛县     | PMS 西苑小区3号公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58749 | 沛县     | PMS 城区高祖庙          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58750 | 沛县     | PMS 鼓楼5号公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58751 | 沛县     | PMS 鼓楼6号公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58752 | 沛县     | PMS 城区古沛北公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58753 | 沛县     | PMS 正阳小区           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58754 | 沛县     | PMS 酒厂西新盛公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58755 | 沛县     | PMS 红光3号公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58756 | 沛县     | PMS 红光4号公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58757 | 沛县     | PMS 沿南2号公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58758 | 沛县     | PMS 金贸香港城公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58759 | 沛县     | PMS 城关北公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58760 | 沛县     | PMS 新华小区4号箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58761 | 沛县     | 迎宾康居小区             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58762 | 沛县     | PMS 新源雅居           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58763 | 沛县     | 风光地带B2箱变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58764 | 沛县     | PMS 金贸环东公变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58765 | 沛县     | PMS 城区农行箱变1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58766 | 沛县     | 紫荆中变               | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58767 | 沛县     | PMS 新沛西区北公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58768 | 沛县     | PMS 锦绣家园1号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58769 | 沛县     | PMS 锦绣家园2号变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58770 | 沛县     | PMS 锦绣家园3号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58771 | 沛县     | PMS 城区美术馆1号变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58772 | 沛县     | PMS 汤沐小区1号变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58773 | 沛县     | 汤沐小区2号变                   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58774 | 沛县     | PMS 汤沐小区3号变               | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58775 | 沛县     | PMS 香颂雅苑1号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58776 | 沛县     | PMS 七彩街国运公变               | 10       | 160       | 0           | 0               |
| 58777 | 沛县     | PMS 香颂雅苑5号变               | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58778 | 沛县     | PMS 紫荆二期南变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58779 | 沛县     | PMS 紫荆二期北变                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58780 | 沛县     | PMS 香颂雅苑4号变               | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58781 | 沛县     | PMS 沿南北鑫粮苑                | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58782 | 沛县     | PMS 游泳馆公变主变               | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 58783 | 沛县     | PMS 江南名都4号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58784 | 沛县     | PMS 金地2号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58785 | 沛县     | PMS 金地1号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58786 | 沛县     | PMS 金地3号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58787 | 沛县     | PMS 金地4号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58788 | 沛县     | PMS 金地5号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58789 | 沛县     | PMS 金地6号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58790 | 沛县     | PMS 金地7号变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58791 | 沛县     | PMS 迎宾楼                   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58792 | 沛县     | PMS 香颂雅苑7号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58793 | 沛县     | PMS 沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城2号 | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 58794 | 沛县     | PMS 新源雅居3号变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58795 | 沛县     | PMS 新源雅居4号变               | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58796 | 沛县     | PMS 新源雅居5号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58797 | 沛县     | PMS 新源雅居6号变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58798 | 沛县     | PMS 江南名都城5号变              | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58799 | 沛县     | PMS 新华小区1号箱变主变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58800 | 沛县     | PMS 新华小区2号箱变主变            | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58801 | 沛县     | PMS 新华小区3号箱变主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58802 | 沛县     | PMS 新华小区11号箱变主变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58803 | 沛县     | PMS 新华小区12号箱变主变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58804 | 沛县     | 江南山水1号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58805 | 沛县     | 鑫达园1号箱变                   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58806 | 沛县     | 鑫达园2号公变主变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58807 | 沛县     | 城区明珠园1号公变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58808 | 沛县     | PMS 城区明珠园2号公变             | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58809 | 沛县     | 汉城1号公变         | 10       | 1250      | 0           | 0               |
| 58810 | 沛县     | PMS 福泰隆1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58811 | 沛县     | PMS 汉街东公变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 58812 | 沛县     | 子隆小区北变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58813 | 沛县     | PMS 子隆西变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58814 | 沛县     | 城区风光B1变主变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58815 | 沛县     | 风光地带A3箱变主变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58816 | 沛县     | 10kV风光地带A4箱变主变 | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 58817 | 沛县     | PMS 城区城市花园1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58818 | 沛县     | 汉城源筑8配3主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58819 | 沛县     | 汉城源筑6配2主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58820 | 沛县     | 汉城源筑6配4主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58821 | 沛县     | 汉城源筑8配2主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58822 | 沛县     | 汉城源筑8配1主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58823 | 沛县     | 汉城源筑8配4主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58824 | 沛县     | 汉城源筑6配3主变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58825 | 沛县     | 汉城源筑6配1主变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58826 | 沛县     | 中医院箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58827 | 沛县     | 会堂箱变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58828 | 沛县     | 镇政府箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58829 | 沛县     | 实验幼儿园箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58830 | 沛县     | 供电局箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58831 | 沛县     | 三里河2配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58832 | 沛县     | 三里河1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58833 | 沛县     | 三里河2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58834 | 沛县     | 三里河3配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58835 | 沛县     | 三里河1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58836 | 沛县     | 三里河1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58837 | 沛县     | 三里河1配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58838 | 沛县     | 三里河2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58839 | 沛县     | 三里河3配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58840 | 沛县     | 三里河2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58841 | 沛县     | 三里河3配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58842 | 沛县     | 三里河3配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58843 | 沛县     | 新汉城一期2配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58844 | 沛县     | 新汉城一期2配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58845 | 沛县     | 新汉城一期1配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58846 | 沛县     | 新汉城一期2配3主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58847 | 沛县     | 新汉城一期1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58848 | 沛县     | 新汉城一期1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58849 | 沛县     | 新汉城一期2配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58850 | 沛县     | 新汉城一期1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58851 | 沛县     | 汉爵御苑配电室3号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58852 | 沛县     | 汉华府1配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58853 | 沛县     | 汉华府2配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58854 | 沛县     | 汉华府1配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58855 | 沛县     | 汉华府6配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58856 | 沛县     | 汉华府5配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58857 | 沛县     | 汉华府2配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58858 | 沛县     | 汉华府6配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58859 | 沛县     | 汉华府4配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58860 | 沛县     | 汉华府4配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58861 | 沛县     | 汉华府4配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58862 | 沛县     | 汉华府2配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58863 | 沛县     | 汉华府6配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58864 | 沛县     | 汉华府3配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58865 | 沛县     | 汉华府1配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58866 | 沛县     | 汉华府5配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58867 | 沛县     | 汉华府6配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58868 | 沛县     | 汉华府4配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58869 | 沛县     | 汉华府5配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58870 | 沛县     | 汉华府3配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58871 | 沛县     | 汉华府1配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58872 | 沛县     | 汉华府5配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58873 | 沛县     | 汉华府2配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 58874 | 沛县     | PMS 红光2号公变.  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 58875 | 沛县     | PMS 城关火车站北公变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58876 | 沛县     | 蔡庄东公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58877 | 沛县     | PMS 红光1号西公变. | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58878 | 沛县     | PMS 鼓楼1号公变.  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58879 | 沛县     | PMS 鼓楼2号公变.  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 58880 | 鼓楼     | 新宸组合配电站3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58881 | 鼓楼     | 新宸组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58882 | 鼓楼     | 新宸组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58883 | 鼓楼     | PMS 刘光线48-4  | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 58884 | 鼓楼     | PMS 琵琶箱变变压器  | 10       | 630       | 446         | 446             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58885 | 鼓楼     | PMS 垃圾中转站箱变变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58886 | 鼓楼     | PMS 结庐4配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58887 | 鼓楼     | PMS 结庐8配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58888 | 鼓楼     | PMS 结庐5配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58889 | 鼓楼     | PMS 结庐7配电室1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58890 | 鼓楼     | 结庐5配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58891 | 鼓楼     | PMS 结庐6配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58892 | 鼓楼     | PMS 结庐5配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58893 | 鼓楼     | PMS 结庐8配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58894 | 鼓楼     | PMS 结庐6配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58895 | 鼓楼     | PMS 结庐5配电室4变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58896 | 鼓楼     | PMS 结庐7配电室2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58897 | 鼓楼     | PMS 结庐4配电室3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58898 | 鼓楼     | 紫云府3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58899 | 鼓楼     | 紫云府4配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58900 | 鼓楼     | 紫云府4配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58901 | 鼓楼     | 紫云府2配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58902 | 鼓楼     | 紫云府4配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58903 | 鼓楼     | 紫云府4配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58904 | 鼓楼     | 紫云府3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58905 | 鼓楼     | 紫云府1配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58906 | 鼓楼     | 紫云府2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58907 | 鼓楼     | 紫云府1配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58908 | 鼓楼     | 诚园5配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58909 | 鼓楼     | 诚园4配电室4变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58910 | 鼓楼     | 诚园5配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58911 | 鼓楼     | 诚园4配电室1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58912 | 鼓楼     | 诚园4配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58913 | 鼓楼     | 诚园5配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58914 | 鼓楼     | 诚园5配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58915 | 鼓楼     | 诚园4配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58916 | 鼓楼     | 玉城线11—3=5      | 10       | 400       | 194         | 194             |
| 58917 | 鼓楼     | 天辰雅苑配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58918 | 鼓楼     | 天辰雅苑配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58919 | 鼓楼     | 天辰雅苑配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58920 | 鼓楼     | 天辰雅苑配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58921 | 鼓楼     | 桂语春山2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58922 | 鼓楼     | 桂语春山3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58923 | 鼓楼     | 桂语春山2配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58924 | 鼓楼     | 桂语春山1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58925 | 鼓楼     | 桂语春山1配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58926 | 鼓楼     | 桂语春山3配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58927 | 鼓楼     | 琵琶村南箱变变压器       | 10       | 630       | 500         | 500             |
| 58928 | 鼓楼     | 璀璨江山配电室2变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58929 | 鼓楼     | 璀璨江山配电室3变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58930 | 鼓楼     | 祥和二期1美变变压器      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58931 | 鼓楼     | 石广线10—1南7东2     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58932 | 鼓楼     | 石广线10-2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58933 | 鼓楼     | 响庆线二九段9西2       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58934 | 鼓楼     | 永业世纪花园组合配电站1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58935 | 鼓楼     | 永业世纪花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58936 | 鼓楼     | 响广铁路段南2东1西      | 10       | 80        | 64          | 64              |
| 58937 | 鼓楼     | 堤马线32—5=2东      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58938 | 鼓楼     | 丰财街道办事处美变变压器    | 10       | 500       | 329         | 329             |
| 58939 | 鼓楼     | 玫瑰金街组合配4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58940 | 鼓楼     | 玫瑰金街组合配1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58941 | 鼓楼     | 玫瑰金街组合配2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58942 | 鼓楼     | 玫瑰金街组合配3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58943 | 鼓楼     | 和润雅庭4配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58944 | 鼓楼     | 和润雅庭3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58945 | 鼓楼     | 和润雅庭3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58946 | 鼓楼     | 和润雅庭4配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58947 | 鼓楼     | 尚景佳园组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58948 | 鼓楼     | 尚景佳园组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58949 | 鼓楼     | 鼓楼加油站箱变变压器      | 10       | 630       | 492         | 492             |
| 58950 | 鼓楼     | 华祖小区箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58951 | 鼓楼     | 辰悦小区组合配电站1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58952 | 鼓楼     | 辰悦小区组合配电站2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58953 | 鼓楼     | 刘湾安置段6-7        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58954 | 鼓楼     | 彭北线46西2         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 58955 | 鼓楼     | 信步兰庭3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58956 | 鼓楼     | 拾九线8南16         | 10       | 200       | 140         | 140             |
| 58957 | 鼓楼     | 信步兰庭3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58958 | 鼓楼     | 信步兰庭3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58959 | 鼓楼     | 信步兰庭3配电室4变压器    | 10       | 800       | 636         | 636             |
| 58960 | 鼓楼     | 堤九线55—3=1       | 10       | 400       | 315         | 315             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58961 | 鼓楼     | 肉联厂1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58962 | 鼓楼     | 肉联厂2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58963 | 鼓楼     | 云栖2配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58964 | 鼓楼     | 云栖1配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58965 | 鼓楼     | 云栖2配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58966 | 鼓楼     | 云栖1配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58967 | 鼓楼     | 堤九线68—1        | 10       | 400       | 211         | 211             |
| 58968 | 鼓楼     | 溪语兰庭2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58969 | 鼓楼     | 溪语兰庭1配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58970 | 鼓楼     | 溪语兰庭2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58971 | 鼓楼     | 溪语兰庭1配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58972 | 鼓楼     | 溪语兰庭3配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58973 | 鼓楼     | 璀璨云筑2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58974 | 鼓楼     | 璀璨云筑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58975 | 鼓楼     | 璀璨云筑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58976 | 鼓楼     | 璀璨云筑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58977 | 鼓楼     | 璀璨云筑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58978 | 鼓楼     | 璀璨云筑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58979 | 鼓楼     | 璀璨云筑1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58980 | 鼓楼     | 璀璨云筑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58981 | 鼓楼     | 文澜雅苑3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58982 | 鼓楼     | 文澜雅苑3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58983 | 鼓楼     | 文澜雅苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58984 | 鼓楼     | 文澜雅苑2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58985 | 鼓楼     | 文澜雅苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58986 | 鼓楼     | 文澜雅苑2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58987 | 鼓楼     | 春风南岸配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58988 | 鼓楼     | 春风南岸配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58989 | 鼓楼     | 彭北线29—8        | 10       | 400       | 308         | 308             |
| 58990 | 鼓楼     | 博翠府配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58991 | 鼓楼     | 博翠府配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58992 | 鼓楼     | 原山珺花园组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58993 | 鼓楼     | 原山珺花园组合配电站1变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58994 | 鼓楼     | 原山珺花园组合配电站3变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58995 | 鼓楼     | 原山珺花园组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58996 | 鼓楼     | 刘杨1箱变变压器       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 58997 | 鼓楼     | 归山雅集1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 58998 | 鼓楼     | 归山雅集1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 58999 | 鼓楼     | 归山雅集1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59000 | 鼓楼     | 归山雅集1配电室1号变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59001 | 鼓楼     | 花马线3—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59002 | 鼓楼     | 春泽园4箱变变压器     | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 59003 | 鼓楼     | 春泽园2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59004 | 鼓楼     | 九万线62—10=1    | 10       | 400       | 200         | 200             |
| 59005 | 鼓楼     | 堤坝线5—9        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59006 | 鼓楼     | 环城路箱变变压器      | 10       | 630       | 488         | 488             |
| 59007 | 鼓楼     | 天齐路东箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59008 | 鼓楼     | 石杨线52-4=3南1   | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59009 | 鼓楼     | 珑湖天隼1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59010 | 鼓楼     | 珑湖天隼2配电室2变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59011 | 鼓楼     | 珑湖天隼1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59012 | 鼓楼     | 珑湖天隼2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59013 | 鼓楼     | 玉平线62—1       | 10       | 400       | 125         | 125             |
| 59014 | 鼓楼     | 凤阳巷箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59015 | 鼓楼     | 东阁街4箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59016 | 鼓楼     | 花团线11-13=1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59017 | 鼓楼     | 玉城线20         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59018 | 鼓楼     | 彭环线34东1       | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 59019 | 鼓楼     | 鼓楼映樾1配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59020 | 鼓楼     | 鼓楼映樾1配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59021 | 鼓楼     | 鼓楼映樾1配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59022 | 鼓楼     | 鼓楼映樾2配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59023 | 鼓楼     | 鼓楼映樾2配电室4变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59024 | 鼓楼     | 鼓楼映樾2配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59025 | 鼓楼     | 琵琶新城6配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59026 | 鼓楼     | 琵琶新城4配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59027 | 鼓楼     | 琵琶新城1配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59028 | 鼓楼     | 琵琶新城5配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59029 | 鼓楼     | 琵琶新城1配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59030 | 鼓楼     | 琵琶新城5配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59031 | 鼓楼     | 琵琶新城3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59032 | 鼓楼     | 琵琶新城6配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59033 | 鼓楼     | 琵琶新城2配电室1变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59034 | 鼓楼     | 琵琶新城3配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59035 | 鼓楼     | 琵琶新城2配电室3变压器  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59036 | 鼓楼     | 琵琶新城4配电室3变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59037 | 鼓楼     | 堤坝线12一3=1南1    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59038 | 鼓楼     | 刘光线53-4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59039 | 鼓楼     | 和润雅庭2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59040 | 鼓楼     | 和润雅庭1配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59041 | 鼓楼     | 和润雅庭1配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59042 | 鼓楼     | 和润雅庭2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59043 | 鼓楼     | 万寨新苑2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59044 | 鼓楼     | 万寨新苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59045 | 鼓楼     | 万寨新苑2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59046 | 鼓楼     | 万寨新苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59047 | 鼓楼     | 坝子小区1箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59048 | 鼓楼     | 坝子小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59049 | 鼓楼     | 纺站宿舍箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59050 | 鼓楼     | 朱庄供电箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59051 | 鼓楼     | 荆南小区箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59052 | 鼓楼     | 龟山文玩园配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59053 | 鼓楼     | 龟山文玩园配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59054 | 鼓楼     | 沈孟大道箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59055 | 鼓楼     | 荆马河北箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59056 | 鼓楼     | 堤北社区箱变变压器      | 10       | 630       | 465         | 465             |
| 59057 | 鼓楼     | 三十三中箱变变压器      | 10       | 630       | 498         | 498             |
| 59058 | 鼓楼     | 水泥厂宿舍箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59059 | 鼓楼     | 鼎甲馨苑配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59060 | 鼓楼     | 鼎甲馨苑配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59061 | 鼓楼     | 堤北大队箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59062 | 鼓楼     | 大家福超市箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59063 | 鼓楼     | 徐运新河北箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59064 | 鼓楼     | 祥和路口箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59065 | 鼓楼     | 好颐家南箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59066 | 鼓楼     | 坝子街1箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59067 | 鼓楼     | 坝子街2箱变变压器      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59068 | 鼓楼     | 美的乐城三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59069 | 鼓楼     | 美的乐城三期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59070 | 鼓楼     | 美的乐城三期3配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59071 | 鼓楼     | 美的乐城三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59072 | 鼓楼     | 美的乐城三期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59073 | 鼓楼     | 美的乐城三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59074 | 鼓楼     | 杨庄综合楼箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59075 | 鼓楼     | 书香华府5配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59076 | 鼓楼     | 书香华府4配电室4变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59077 | 鼓楼     | 书香华府4配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59078 | 鼓楼     | 物资市场B区1配电室2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59079 | 鼓楼     | 物资市场B区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59080 | 鼓楼     | 书香华府4配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59081 | 鼓楼     | 书香华府5配电室2变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59082 | 鼓楼     | 书香华府5配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59083 | 鼓楼     | 书香华府4配电室3变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59084 | 鼓楼     | 书香华府5配电室1变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59085 | 鼓楼     | 立禾箱变变压器        | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59086 | 鼓楼     | 珑湖天隼4配电室3变压器   | 10       | 800       | 520         | 520             |
| 59087 | 鼓楼     | 珑湖天隼4配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59088 | 鼓楼     | 珑湖天隼3配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59089 | 鼓楼     | 珑湖天隼3配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59090 | 鼓楼     | 泽信名邸1配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59091 | 鼓楼     | 泽信名邸2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59092 | 鼓楼     | 泽信名邸1配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59093 | 鼓楼     | 泽信名邸1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59094 | 鼓楼     | 泽信名邸2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59095 | 鼓楼     | 泽信名邸2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59096 | 鼓楼     | 泽信名邸2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59097 | 鼓楼     | 泽信名邸1配电室2变压器   | 10       | 800       | 623         | 623             |
| 59098 | 鼓楼     | 刘杨线31—5=15西9西  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59099 | 鼓楼     | 刘湾五期组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59100 | 鼓楼     | 刘湾五期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59101 | 鼓楼     | 刘湾五期组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59102 | 鼓楼     | 刘湾五期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59103 | 鼓楼     | 金山映月3配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59104 | 鼓楼     | 金山映月2配电室3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59105 | 鼓楼     | 金山映月3配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59106 | 鼓楼     | 金山映月2配电室2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59107 | 鼓楼     | 金山映月1配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59108 | 鼓楼     | 金山映月3配电室1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59109 | 鼓楼     | 金山映月3配电室4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59110 | 鼓楼     | 金山映月1配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59111 | 鼓楼     | 新能源电动汽车箱变变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59112 | 鼓楼     | 美的乐城四期配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59113 | 鼓楼     | 美的乐城四期配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59114 | 鼓楼     | 新城云境配电室2变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59115 | 鼓楼     | 新城云境配电室4变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59116 | 鼓楼     | 新城云境配电室1变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59117 | 鼓楼     | 新城云境配电室3变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59118 | 鼓楼     | 天阙嘉园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59119 | 鼓楼     | 天阙嘉园2配电室2变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59120 | 鼓楼     | 天阙嘉园3配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59121 | 鼓楼     | 天阙嘉园2配电室3变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59122 | 鼓楼     | 天阙嘉园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59123 | 鼓楼     | 天阙嘉园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59124 | 鼓楼     | 天阙嘉园1配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59125 | 鼓楼     | 天阙嘉园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59126 | 鼓楼     | 天阙嘉园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59127 | 鼓楼     | 天阙嘉园3配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59128 | 鼓楼     | 中山国际A配电室2变压器    | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 59129 | 鼓楼     | 中山国际B配电室4变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59130 | 鼓楼     | 中山国际A配电室4变压器    | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 59131 | 鼓楼     | 中山国际B配电室3变压器    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59132 | 鼓楼     | 中山国际A配电室1变压器    | 10       | 1250      | 1000        | 1000            |
| 59133 | 鼓楼     | 中山国际B配电室2变压器    | 10       | 1000      | 782         | 782             |
| 59134 | 鼓楼     | 中山国际B配电室1变压器    | 10       | 1000      | 780         | 780             |
| 59135 | 鼓楼     | 中山国际A配电室3变压器    | 10       | 1250      | 991         | 991             |
| 59136 | 鼓楼     | 苏宁悦城7配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59137 | 鼓楼     | 苏宁悦城8配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59138 | 鼓楼     | 苏宁悦城8配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59139 | 鼓楼     | 苏宁悦城6配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59140 | 鼓楼     | 苏宁悦城7配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59141 | 鼓楼     | 苏宁悦城8配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59142 | 鼓楼     | 苏宁悦城7配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59143 | 鼓楼     | 苏宁悦城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59144 | 鼓楼     | 苏宁悦城8配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59145 | 鼓楼     | 苏宁悦城6配电室1变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59146 | 鼓楼     | 苏宁悦城7配电室3变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59147 | 鼓楼     | 苏宁悦城6配电室4变压器    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59148 | 鼓楼     | 花民线9-1          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59149 | 鼓楼     | 兴隆花园四期小区配电室2变压器 | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 59150 | 鼓楼     | PMS 堤朱线32       | 10       | 400       | 320         | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59151 | 鼓楼     | PMS 石广线22          | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 59152 | 鼓楼     | PMS 堤朱线36          | 10       | 400       | 313         | 313             |
| 59153 | 鼓楼     | PMS 堤朱线25—3        | 10       | 400       | 311         | 311             |
| 59154 | 鼓楼     | PMS 堤北线41—7        | 10       | 400       | 298         | 298             |
| 59155 | 鼓楼     | PMS 堤坝线5—5         | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 59156 | 鼓楼     | PMS 贵和苑组合配电站1变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59157 | 鼓楼     | PMS 华美生态园3配电室1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59158 | 鼓楼     | PMS 华美生态园3配电室2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59159 | 鼓楼     | PMS 朝环线12          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59160 | 鼓楼     | PMS 朝环线12—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59161 | 鼓楼     | PMS 玉平线62-2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59162 | 鼓楼     | PMS 玉天线7           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59163 | 鼓楼     | PMS 拾南一线17西9       | 10       | 315       | 189         | 189             |
| 59164 | 鼓楼     | 玉城线8-1东3北1         | 10       | 400       | 138         | 138             |
| 59165 | 鼓楼     | PMS 堤场线18—11北1     | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59166 | 鼓楼     | 响新线白云段5            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59167 | 鼓楼     | PMS 堤朱线30          | 10       | 315       | 252         | 252             |
| 59168 | 鼓楼     | 拾南一线27—16          | 10       | 200       | 160         | 160             |
| 59169 | 鼓楼     | PMS 贵和苑组合配电站3变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59170 | 鼓楼     | PMS 贵和苑组合配电站2变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59171 | 鼓楼     | PMS 贵和苑组合配电站4变压器   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59172 | 鼓楼     | 天悦华景1组合配电站1变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59173 | 鼓楼     | PMS 天悦华景1组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59174 | 鼓楼     | PMS 天悦华景2配电室3变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59175 | 鼓楼     | PMS 天悦华景2配电室1变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59176 | 鼓楼     | PMS 天悦华景2配电室2变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59177 | 鼓楼     | PMS 天悦华景2配电室4变压器   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59178 | 鼓楼     | 堤坝线12—3            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59179 | 鼓楼     | PMS 堤湖线18          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59180 | 鼓楼     | PMS 响广线34—15       | 10       | 400       | 310         | 310             |
| 59181 | 鼓楼     | PMS 玉平线2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59182 | 鼓楼     | PMS 响庆线响瑞段12       | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59183 | 鼓楼     | 九大线3—20南14         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59184 | 鼓楼     | 刘湾安置段18            | 10       | 400       | 115         | 115             |
| 59185 | 鼓楼     | PMS 北高层1配电室2变压器    | 10       | 2000      | 1600        | 1600            |
| 59186 | 鼓楼     | PMS 北高层2配电室2变压器    | 10       | 2000      | 1600        | 1600            |
| 59187 | 鼓楼     | PMS 北高层2配电室1变压器    | 10       | 2000      | 1600        | 1600            |
| 59188 | 鼓楼     | 北高层1配电室1变压器        | 10       | 2000      | 1599        | 1599            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59189 | 鼓楼     | PMS 彭祥线27-5=4        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59190 | 鼓楼     | PMS 拾九线6南2           | 10       | 400       | 190         | 190             |
| 59191 | 鼓楼     | 堤坝线5-2=1南3           | 10       | 400       | 219         | 219             |
| 59192 | 鼓楼     | PMS 响广线30-4          | 10       | 400       | 247         | 247             |
| 59193 | 鼓楼     | PMS 响广铁路北2           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59194 | 鼓楼     | PMS 刘杨线31-5=14       | 10       | 400       | 309         | 309             |
| 59195 | 鼓楼     | PMS 朱庄小区配电室2变压器      | 10       | 500       | 400         | 400             |
| 59196 | 沛县     | PMS 鼓楼4号公变.          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59197 | 沛县     | PMS 鼓楼3号公变.          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59198 | 沛县     | PMS 城区气象站公变.         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59199 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区开闭所2号主变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59200 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区开闭所1号主变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59201 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区1号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59202 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区2号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59203 | 沛县     | PMS 红光1号公变.          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59204 | 沛县     | PMS 沛中南              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59205 | 沛县     | PMS 鼓楼小区1号号南公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59206 | 沛县     | PMS 鼓楼小区4号号北公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59207 | 沛县     | PMS 鑫达园1号东公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59208 | 沛县     | PMS 鑫达园2号西公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59209 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区配电所1号主变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59210 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59211 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区1号环网箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59212 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59213 | 沛县     | 新华小区8号箱变主变           | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 59214 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区1号终端箱变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59215 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区3号环网箱变     | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59216 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区5号终端箱变005  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59217 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区4号环网箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59218 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区6号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59219 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区2号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59220 | 沛县     | PMS 盛世锦园配电室3号主变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59221 | 沛县     | PMS 盛世锦园配电室4号主变      | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59222 | 沛县     | 盛世锦园2号箱变主变           | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59223 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区变电所1号主变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59224 | 沛县     | PMS 西苑小区1号甲公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59225 | 沛县     | PMS 西苑小区2号甲          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59226 | 沛县     | PMS 西苑小区3号甲公变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59227 | 沛县     | PMS 鑫达园2号南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59228 | 沛县     | PMS 汉街歌风台东变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59229 | 沛县     | PMS 高祖庙西箱变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59230 | 沛县     | 鼓楼1号西箱变主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59231 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北箱变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59232 | 沛县     | PMS 正阳旺宾楼公变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 59233 | 沛县     | PMS 清怡花园9号箱变001     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59234 | 沛县     | 迎宾南东变（武装部）          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59235 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室1号主变* | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59236 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59237 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室3号主变* | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59238 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室4号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59239 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室1号主变* | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59240 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59241 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室1号主变* | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59242 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59243 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室3号主变* | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59244 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室4号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59245 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室1号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59246 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室2号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59247 | 沛县     | PMS 福泰隆2号B公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59248 | 沛县     | PMS 福泰隆3号B公变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59249 | 沛县     | PMS 紫荆北2号变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59250 | 沛县     | 江南山水2号B箱变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59251 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室1号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59252 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室4号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59253 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室2号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59254 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59255 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室4号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59256 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59257 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室3号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59258 | 沛县     | PMS 子隆小区东变1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59259 | 沛县     | PMS 龙王庄西B号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59260 | 沛县     | PMS 杨彭庄9号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59261 | 沛县     | PMS 沛城镇大甄庄西2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 59262 | 沛县     | PMS 金城花园二期1号环网箱变主变  | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 59263 | 沛县     | PMS 金城花园二期2号箱变主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59264 | 沛县     | PMS 蔡庄2号北公变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59265 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区变电所1号主变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59266 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区1号终端箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59267 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区3号环网箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59268 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区5号终端箱变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59269 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区变电所2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59270 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区4号环网箱变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59271 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区2号终端箱变013  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59272 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区6号终端箱变015  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59273 | 沛县     | PMS 红光3号南公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59274 | 沛县     | PMS 红光1号北公变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59275 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所1号主变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59276 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59277 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区1号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59278 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区2号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59279 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区3号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59280 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59281 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区5号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59282 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区6号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59283 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区7号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59284 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室2号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59285 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室4号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59286 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59287 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室3号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59288 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室1号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59289 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室3号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59290 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室2号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59291 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室4号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59292 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室1号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59293 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室3号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59294 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室2号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59295 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室4号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59296 | 沛县     | PMS 盛世锦园5号箱变主变       | 10       | 630       | 381         | 381             |
| 59297 | 沛县     | PMS 盛世锦园6号箱变主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59298 | 沛县     | PMS 御景龙湾3号箱变1号主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59299 | 沛县     | PMS 御景龙湾2号箱变1号主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59300 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号箱变1号主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59301 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59302 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59303 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59304 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59305 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59306 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59307 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室1号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59308 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室2号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59309 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室3号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59310 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室4号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59311 | 沛县     | PMS 城区汉街北南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59312 | 沛县     | PMS 城区王庄北公变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59313 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59314 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59315 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59316 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59317 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59318 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59319 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59320 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59321 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59322 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59323 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59324 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59325 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室1号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59326 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室2号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59327 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室4号变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59328 | 沛县     | 书香花苑2号配电室1号变           | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59329 | 沛县     | PMS 书香花苑2号配电室2号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59330 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室3号变       | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59331 | 沛县     | PMS 沛县城投夕阳红老年公寓配电室1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59332 | 沛县     | PMS 沛县城投夕阳红老年公寓配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59333 | 沛县     | 紫金嘉苑4号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59334 | 沛县     | 紫金嘉苑3号变                | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59335 | 沛县     | PMS 金城花园三期1号环网箱变主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59336 | 沛县     | PMS 金城花园三期2号箱变主变       | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59337 | 沛县     | PMS 福泰隆5号箱变1号主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59338 | 沛县     | PMS 江南名都城6号箱变1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59339 | 沛县     | 格林春天5号配电室1号主变间隔配电变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59340 | 沛县     | 格林春天5号配电室2号主变间隔配电变压器   | 10       | 1000      | 800         | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59341 | 沛县     | 格林春天6号配电室1号主变间隔配电变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59342 | 沛县     | PMS 格林春天6号配电室2号主变间隔配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59343 | 沛县     | PMS 格林春天6号配电室3号主变间隔配电变压器 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59344 | 沛县     | 侨城中央公园1配1主变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59345 | 沛县     | 侨城中央公园1配2主变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59346 | 沛县     | 侨城中央公园2配1主变              | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59347 | 沛县     | 侨城中央公园2配2主变              | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59348 | 沛县     | 格林春天1号箱变主变               | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59349 | 沛县     | 格林春天2号箱变主变               | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59350 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室1主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59351 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室2主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59352 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室1主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59353 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室2主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59354 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室3主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59355 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室4主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59356 | 沛县     | 鑫粮苑小街子南队箱变主变             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59357 | 沛县     | 梦园北1号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59358 | 沛县     | 梦园北2号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59359 | 沛县     | 梦园中1号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59360 | 沛县     | 梦园南1号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59361 | 沛县     | 鼓楼市场1号箱变主变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59362 | 沛县     | PMS 修造厂家属楼1号箱变1号主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59363 | 沛县     | 鑫达园东2号箱变主变               | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59364 | 沛县     | 一运1号箱变主变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59365 | 沛县     | PMS 农机3号箱变1号主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59366 | 沛县     | 移动1号箱变主变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59367 | 沛县     | PMS 农机家属楼1号箱变1号主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59368 | 沛县     | PMS 江南美术馆1号箱变1号主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59369 | 沛县     | 新生1号箱变主变间隔配电变压器          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59370 | 沛县     | 兽医站1号箱变主变                | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59371 | 沛县     | 工会1号箱变主变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59372 | 沛县     | 公园1号箱变主变                 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59373 | 沛县     | PMS 福泰隆6号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59374 | 沛县     | PMS 福泰隆7号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59375 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室1号主变（备用）  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59376 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室2号变（备用）   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59377 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室3号变（备用）   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59378 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室4号变（备用）   | 10       | 1000      | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59379 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室1号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59380 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室2号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59381 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室4号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59382 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室3号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59383 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室1号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59384 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室2号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59385 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室3号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59386 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室4号变       | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59387 | 沛县     | PMS 阳光小区四期1号配电室1号主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59388 | 沛县     | 阳光小区四期1号配电室2号主变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59389 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室4号主变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59390 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室3号主变          | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59391 | 沛县     | PMS 东北大酒店1号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59392 | 沛县     | PMS 东北大酒店2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59393 | 沛县     | 正阳新1箱变（鼓楼6西）             | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59394 | 沛县     | PMS 商都西环网箱变主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59395 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室1号主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59396 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室2号主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59397 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室3号主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59398 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室4号主变        | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59399 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59400 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室2号主变      | 10       | 630       | 490         | 490             |
| 59401 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室3号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59402 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室4号主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59403 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59404 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59405 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59406 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59407 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59408 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59409 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59410 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59411 | 沛县     | 侨城中央公园3配1主变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59412 | 沛县     | 侨城中央公园3配2主变              | 10       | 630       | 408         | 408             |
| 59413 | 沛县     | 侨城中央公园3配3主变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59414 | 沛县     | 侨城中央公园3配4主变              | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59415 | 沛县     | 侨城中央公园4配1主变              | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59416 | 沛县     | 侨城中央公园4配2主变              | 10       | 630       | 504         | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59417 | 沛县     | 侨城中央公园4配3主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59418 | 沛县     | 侨城中央公园4配4主变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59419 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室2号主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59420 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59421 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室4号主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59422 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59423 | 沛县     | PMS 城区新水泵厂变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59424 | 沛县     | PMS 城区新一运1号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59425 | 沛县     | PMS 城区新福泰隆1号箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59426 | 沛县     | PMS 城区新华书店1号箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59427 | 沛县     | 新华书店2号箱变(商都新2)       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59428 | 沛县     | PMS 城区新京佳1号箱变主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59429 | 沛县     | PMS 城区新京佳2号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59430 | 沛县     | PMS 城区新沛建1号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59431 | 沛县     | 城区新沛建2号箱变主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59432 | 沛县     | PMS 城区新消防队1号箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59433 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59434 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59435 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室3号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59436 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室4号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59437 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59438 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59439 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室3号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59440 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59441 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区5号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59442 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区2号环网箱变1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59443 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区变电所2号主变    | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59444 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室3号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59445 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室2号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59446 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室3号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59447 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室4号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59448 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室2号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59449 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室1号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59450 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室1号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59451 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室4号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59452 | 沛县     | PMS 华夏大厦2号变主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59453 | 沛县     | PMS 城区雨润城1号配电室1号变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59454 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室4号变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59455 | 沛县     | PMS 城区雨润城1号配电室3号变 | 10       | 800       | 627         | 627             |
| 59456 | 沛县     | PMS 城区雨润城1配4变压器   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59457 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室1号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59458 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室3号变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59459 | 沛县     | PMS 城区雨润城1号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59460 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室2号变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59461 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室2号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59462 | 沛县     | 御景云城1号配电室3号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59463 | 沛县     | 御景云城1号配电室1号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59464 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室3号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59465 | 沛县     | 御景云城1号配电室4号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59466 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室4号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59467 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室1号变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59468 | 沛县     | 御景云城1号配电室2号变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59469 | 沛县     | PMS 汉爵御苑5号箱变1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59470 | 沛县     | PMS 汉爵御苑2号箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59471 | 沛县     | PMS 汉爵御苑4号箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59472 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59473 | 沛县     | PMS 城区汉爵御苑1号箱变1号变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59474 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59475 | 沛县     | PMS 汉爵御苑3号箱变1号变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59476 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室4号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59477 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室3号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59478 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室1号主变 | 10       | 800       | 487         | 487             |
| 59479 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59480 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59481 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室3号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59482 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59483 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59484 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59485 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室3号主变 | 10       | 800       | 507         | 507             |
| 59486 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室1号主变 | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 59487 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59488 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室1号主变 | 10       | 800       | 528         | 528             |
| 59489 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59490 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室3号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59491 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59492 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59493 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59494 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室3号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59495 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59496 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59497 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室3号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59498 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室4号主变     | 10       | 800       | 633         | 633             |
| 59499 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室2号主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59500 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室4号主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59501 | 沛县     | PMS 翰林世家2号配电室1号主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59502 | 沛县     | 翰林世家2号配电室2号主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59503 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59504 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59505 | 沛县     | 翰林世家2号配电室3号主变         | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59506 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59507 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59508 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室3号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59509 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59510 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室4号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59511 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59512 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59513 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室4号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59514 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室3号主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59515 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室2号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59516 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室3号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59517 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室4号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59518 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59519 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园1号组合配电室2号主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59520 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59521 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59522 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园1号组合配电室1号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59523 | 沛县     | PMS 甄庄2号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 59524 | 沛县     | PMS 城区老火车站变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 59525 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室3号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59526 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59527 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59528 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59529 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室1号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59530 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59531 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59532 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室2号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59533 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室4号主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59534 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59535 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59536 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室3号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59537 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室4号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59538 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室2号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59539 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59540 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室3号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59541 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59542 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59543 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59544 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配3号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59545 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配2号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59546 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配1号主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59547 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配4号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59548 | 沛县     | 二中电信局箱变（商都新1）         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59549 | 沛县     | PMS 城区新鑫达园1号箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59550 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室1号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59551 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室1号主变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59552 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59553 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室4号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59554 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室4号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59555 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59556 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59557 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室4号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59558 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59559 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室2号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59560 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室4号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59561 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59562 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室3号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59563 | 沛县     | PMS 汉城国际二期3号配电室1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59564 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室1号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59565 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室2号主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59566 | 沛县     | PMS 汉城国际二期11号配电室2号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59567 | 沛县     | PMS 汉城国际二期3号配电室3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59568 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室3号主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59569 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室4号主变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59570 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室2号主变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59571 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室3号主变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59572 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室1号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59573 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室2号主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59574 | 沛县     | PMS 汉城国际二期11号配电室1号主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59575 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室4号主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59576 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室2号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59577 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室1号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59578 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室3号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59579 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室4号主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59580 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室1号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59581 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室2号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59582 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室3号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59583 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室4号主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59584 | 沛县     | PMS 红光3号南2变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59585 | 沛县     | 帝都大厦配电室1号主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59586 | 沛县     | 帝都大厦配电室3号主变          | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59587 | 沛县     | PMS 帝都大厦配电室4号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59588 | 沛县     | PMS 电子城公变主变          | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59589 | 沛县     | PMS 卫校公变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59590 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59591 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59592 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室4号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59593 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59594 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室1号主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59595 | 沛县     | PMS 沛南1号箱变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59596 | 沛县     | PMS 沛南小区3箱变主变        | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 59597 | 沛县     | PMS 沛南小区2箱变主变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59598 | 沛县     | PMS 城区向阳公变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59599 | 沛县     | PMS 向阳2号箱变主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59600 | 沛县     | PMS 铁路处宿舍1箱变主变       | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 59601 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59602 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59603 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59604 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59605 | 沛县     | 侨城中央学府一配1主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59606 | 沛县     | 侨城中央学府一配4主变          | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59607 | 沛县     | 侨城中央学府一配2主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59608 | 沛县     | 侨城中央学府一配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59609 | 沛县     | PMS 四方广场1箱变主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59610 | 沛县     | PMS 四方广场2箱变主变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59611 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59612 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59613 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59614 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59615 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59616 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59617 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59618 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59619 | 沛县     | 华宇上城2配3号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59620 | 沛县     | 华宇上城3配2号变压器     | 10       | 800       | 628         | 628             |
| 59621 | 沛县     | 华宇上城3配1号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59622 | 沛县     | 御澜湾C区3配4号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59623 | 沛县     | 华宇上城2配2号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59624 | 沛县     | 华宇上城1配2号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59625 | 沛县     | 御澜湾C区1配1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59626 | 沛县     | 御澜湾C区3配2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59627 | 沛县     | 御澜湾C区4配3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59628 | 沛县     | 华宇上城3配4号变压器     | 10       | 800       | 630         | 630             |
| 59629 | 沛县     | 御澜湾C区3配3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59630 | 沛县     | 御澜湾C区2配2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59631 | 沛县     | 华宇上城1配1号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59632 | 沛县     | 华宇上城2配1号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59633 | 沛县     | 御澜湾C区4配1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59634 | 沛县     | 御澜湾C区2配1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59635 | 沛县     | 华宇上城1配4号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59636 | 沛县     | 华宇上城1配3号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59637 | 沛县     | 御澜湾C区4配4号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59638 | 沛县     | 华宇上城3配3号变压器     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59639 | 沛县     | 御澜湾C区2配3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59640 | 沛县     | 御澜湾C区3配1号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59641 | 沛县     | 御澜湾C区1配3号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59642 | 沛县     | 华宇上城2配4号变压器     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59643 | 沛县     | 御澜湾C区1配4号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59644 | 沛县     | 御澜湾C区2配4号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59645 | 沛县     | 御澜湾C区1配2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59646 | 沛县     | 御澜湾C区4配2号变压器    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59647 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59648 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59649 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59650 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59651 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59652 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59653 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59654 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59655 | 沛县     | PMS 城区格林春天8配1主变 | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59656 | 沛县     | PMS 城区格林春天8配2主变 | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59657 | 沛县     | 御水华庭5配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59658 | 沛县     | 御水华庭5配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59659 | 沛县     | 御水华庭1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59660 | 沛县     | 御水华庭1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59661 | 沛县     | 御水华庭5配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59662 | 沛县     | 御水华庭5配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59663 | 沛县     | 御水华庭1配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59664 | 沛县     | 御水华庭1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59665 | 沛县     | 御水华庭3配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59666 | 沛县     | 御水华庭3配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59667 | 沛县     | 御水华庭3配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59668 | 沛县     | 御水华庭3配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59669 | 沛县     | 御水华庭2配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59670 | 沛县     | 御水华庭2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59671 | 沛县     | 御水华庭2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59672 | 沛县     | 御水华庭4配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59673 | 沛县     | 御水华庭4配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59674 | 沛县     | 御水华庭4配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59675 | 沛县     | 御水华庭4配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59676 | 沛县     | 御水华庭2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59677 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配1变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59678 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配2变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59679 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配3变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59680 | 沛县     | PMS 大汉总部1配4变压器  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59681 | 沛县     | PMS 中央学府4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59682 | 沛县     | PMS 中央学府4配2主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59683 | 沛县     | PMS 中央学府4配4主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59684 | 沛县     | PMS 中央学府4配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59685 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配2变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59686 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配3变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59687 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配4变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59688 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配1变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59689 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配1主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59690 | 沛县     | PMS 汉城源筑10配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59691 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59692 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配3主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59693 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59694 | 沛县     | PMS 汉城源筑10配1主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59695 | 沛县     | PMS 御景新城1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59696 | 沛县     | PMS 御景新城1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59697 | 沛县     | PMS 御景新城1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59698 | 沛县     | PMS 御景新城1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59699 | 沛县     | PMS 御景新城2配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59700 | 沛县     | PMS 御景新城2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59701 | 沛县     | PMS 御景新城2配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59702 | 沛县     | PMS 御景新城2配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59703 | 沛县     | PMS 沛城矿综合楼2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59704 | 沛县     | 沛城矿综合楼1箱变主变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59705 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59706 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配4主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59707 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配2主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59708 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59709 | 沛县     | PMS 中央学府2配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59710 | 沛县     | PMS 中央学府2配2主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59711 | 沛县     | PMS 中央学府2配4主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59712 | 沛县     | PMS 中央学府2配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59713 | 沛县     | 新都市华庭3配3主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59714 | 沛县     | 新都市华庭3配1主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59715 | 沛县     | 新都市华庭3配4主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59716 | 沛县     | 新都市华庭3配2主变      | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59717 | 沛县     | 阳光五期1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59718 | 沛县     | 阳光五期1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59719 | 沛县     | 中江文荟苑2配2主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59720 | 沛县     | 文韵小区3配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59721 | 沛县     | 文韵小区1配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59722 | 沛县     | 文韵小区3配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59723 | 沛县     | 文韵小区1组配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59724 | 沛县     | 中江文荟苑4配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59725 | 沛县     | 中江文荟苑2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59726 | 沛县     | 文韵小区1组配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59727 | 沛县     | 文韵小区1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59728 | 沛县     | 中江文荟苑3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59729 | 沛县     | 文韵小区1组配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59730 | 沛县     | 文韵小区3配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59731 | 沛县     | 文韵小区3配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59732 | 沛县     | 文韵小区1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59733 | 沛县     | 中江文荟苑1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59734 | 沛县     | 文韵小区1组配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59735 | 沛县     | 中江文荟苑2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59736 | 沛县     | 中江文荟苑4配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59737 | 沛县     | 中江文荟苑4配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59738 | 沛县     | 中江文荟苑3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59739 | 沛县     | 文韵小区2配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59740 | 沛县     | 中江文荟苑3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59741 | 沛县     | 中江文荟苑1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59742 | 沛县     | 中江文荟苑2配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59743 | 沛县     | 中江文荟苑4配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59744 | 沛县     | 文韵小区2配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59745 | 沛县     | 文韵小区2配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59746 | 沛县     | 文韵小区1配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59747 | 沛县     | 中江文荟苑3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59748 | 沛县     | 文韵小区2配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59749 | 沛县     | 香城丽景7配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59750 | 沛县     | 香城丽景9配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59751 | 沛县     | 香城丽景9配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59752 | 沛县     | 香城丽景9配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59753 | 沛县     | 香城丽景7配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59754 | 沛县     | 香城丽景7配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59755 | 沛县     | 香城丽景7配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59756 | 沛县     | 香城丽景8配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59757 | 沛县     | 香城丽景9配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59758 | 沛县     | 香城丽景8配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59759 | 沛县     | 城区金星北箱主变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 59760 | 沛县     | 城区金星南箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59761 | 沛县     | 古沛南1箱变（棉麻）主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59762 | 沛县     | 汉沛家园二期2配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59763 | 沛县     | 汉沛家园二期4配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59764 | 沛县     | 汉沛家园二期2配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59765 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59766 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59767 | 沛县     | 汉沛家园二期3配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59768 | 沛县     | 汉沛家园二期3配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59769 | 沛县     | 汉沛家园二期4配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59770 | 沛县     | 汉沛家园二期4配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59771 | 沛县     | 汉沛家园二期2配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59772 | 沛县     | 汉沛家园二期4配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59773 | 沛县     | 汉沛家园二期3配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59774 | 沛县     | 汉沛家园二期3配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59775 | 沛县     | 汉沛家园二期2配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59776 | 沛县     | 康馨名樾3配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59777 | 沛县     | 康馨名樾3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59778 | 沛县     | 康馨名樾3配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59779 | 沛县     | 康馨名樾3配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59780 | 沛县     | 润金华府6配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59781 | 沛县     | 润金华府4配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59782 | 沛县     | 润金华府6配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59783 | 沛县     | 润金华府5配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59784 | 沛县     | 润金华府4配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59785 | 沛县     | 润金华府5配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59786 | 沛县     | 润金华府6配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59787 | 沛县     | 润金华府5配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59788 | 沛县     | 润金华府6配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59789 | 沛县     | 润金华府4配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59790 | 沛县     | 润金华府4配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59791 | 沛县     | 润金华府5配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59792 | 沛县     | 润丽小区2配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59793 | 沛县     | 润丽小区3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59794 | 沛县     | 润丽小区2配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59795 | 沛县     | 润丽小区1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59796 | 沛县     | 润丽小区3配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59797 | 沛县     | 润丽小区1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59798 | 沛县     | 润丽小区2配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59799 | 沛县     | 润丽小区2配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59800 | 沛县     | 润丽小区1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59801 | 沛县     | 润丽小区1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59802 | 沛县     | 金城香城二期1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59803 | 沛县     | 金城香城二期1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59804 | 沛县     | 金城二期1组配1主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59805 | 沛县     | 金城二期1组配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59806 | 沛县     | 金城香城二期1配3主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59807 | 沛县     | 金城香城二期1配1主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59808 | 沛县     | 七巷公变（商都）     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59809 | 沛县     | 沿南中3号（郝小楼）公变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59810 | 沛县     | 汉城源筑5配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59811 | 沛县     | 汉城源筑3配2主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59812 | 沛县     | 汉城源筑3配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59813 | 沛县     | 汉城源筑2配4主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59814 | 沛县     | 汉城源筑4配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59815 | 沛县     | 汉城源筑2配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59816 | 沛县     | 汉城源筑5配2主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59817 | 沛县     | 汉城源筑4配4主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59818 | 沛县     | 汉城源筑4配2主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59819 | 沛县     | 汉城源筑5配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59820 | 沛县     | 汉城源筑3配4主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59821 | 沛县     | 汉城源筑5配4主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59822 | 沛县     | 汉城源筑4配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59823 | 沛县     | 汉城源筑2配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59824 | 沛县     | 汉城源筑2配2主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 59825 | 沛县     | 汉城源筑3配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59826 | 沛县     | 熙悦府3配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59827 | 沛县     | 熙悦府3配1主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59828 | 沛县     | 熙悦府3配3主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59829 | 沛县     | 熙悦府3配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59830 | 沛县     | 城区金贸2南变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59831 | 沛县     | 城区金贸2北变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59832 | 沛县     | 汉城国际花苑2箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59833 | 沛县     | 汉城国际花苑5箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59834 | 沛县     | 汉城国际花苑4箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59835 | 沛县     | 汉城国际花苑6箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59836 | 沛县     | 汉城国际花苑1箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59837 | 沛县     | 汉城国际花苑7箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59838 | 沛县     | 汉城国际花苑3箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59839 | 沛县     | 李园安置房5配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59840 | 沛县     | 润金华府3配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59841 | 沛县     | 润金华府3配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59842 | 沛县     | 润金华府3配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59843 | 沛县     | 李园安置房5配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59844 | 沛县     | 润金华府1配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59845 | 沛县     | 李园安置房6配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59846 | 沛县     | 李园安置房7配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59847 | 沛县     | 润金华府1配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59848 | 沛县     | 李园安置房7配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59849 | 沛县     | 润金华府2配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59850 | 沛县     | 李园安置房5配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59851 | 沛县     | 李园安置房6配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59852 | 沛县     | 李园安置房5配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59853 | 沛县     | 润金华府1配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59854 | 沛县     | 润金华府2配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59855 | 沛县     | 李园安置房7配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59856 | 沛县     | 润金华府2配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59857 | 沛县     | 润金华府1配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59858 | 沛县     | 润金华府2配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59859 | 沛县     | 李园安置房7配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59860 | 沛县     | 润金华府3配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59861 | 沛县     | 城区生鲜箱变     | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 59862 | 沛县     | 鑫汉源1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59863 | 沛县     | 鑫汉源1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59864 | 沛县     | 鑫汉源1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59865 | 沛县     | 鑫汉源1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59866 | 沛县     | 汉街蔡庄箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59867 | 沛县     | 歌风新区2箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59868 | 沛县     | 沛城家属院箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59869 | 沛县     | 歌风新区1箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59870 | 沛县     | 歌风新区3箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59871 | 沛县     | 阳光三期1箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59872 | 沛县     | 尚文苑4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59873 | 沛县     | 尚文苑4配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59874 | 沛县     | 尚文苑4配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59875 | 沛县     | 尚文苑4配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59876 | 沛县     | 五州新天地9箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59877 | 沛县     | 五州新天地7箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59878 | 沛县     | 五州新天地11箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59879 | 沛县     | 五州新天地12箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59880 | 沛县     | 五州新天地10箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59881 | 沛县     | 云萃景源1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59882 | 沛县     | 云萃景源1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59883 | 沛县     | 云萃景源1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59884 | 沛县     | 云萃景源1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59885 | 沛县     | 质检站公变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 59886 | 沛县     | 怡园小区1箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59887 | 沛县     | 怡园小区3箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59888 | 沛县     | 城区向阳北箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59889 | 沛县     | 怡园小区2箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59890 | 沛县     | 汉泽小区4配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59891 | 沛县     | 汉泽小区5配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59892 | 沛县     | 汉泽小区2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59893 | 沛县     | 汉泽小区3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59894 | 沛县     | 汉泽小区4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59895 | 沛县     | 汉泽小区2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59896 | 沛县     | 汉泽小区3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59897 | 沛县     | 汉泽小区4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59898 | 沛县     | 汉泽小区1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59899 | 沛县     | 汉泽小区4配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59900 | 沛县     | 汉泽小区1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59901 | 沛县     | 汉泽小区5配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59902 | 沛县     | 汉泽小区2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59903 | 沛县     | 汉泽小区5配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59904 | 沛县     | 汉泽小区3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59905 | 沛县     | 汉泽小区3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59906 | 沛县     | 汉泽小区5配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59907 | 沛县     | 汉泽小区1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59908 | 沛县     | 汉泽小区1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59909 | 沛县     | 汉泽小区2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59910 | 沛县     | 御景龙湾3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59911 | 沛县     | 名城锦园3配9主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 59912 | 沛县     | 清怡配1主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59913 | 沛县     | 御景龙湾2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59914 | 沛县     | 御景龙湾3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59915 | 沛县     | 御景龙湾3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59916 | 沛县     | 名城锦园2组配8主变  | 10       | 1000      | 800         | 800             |
| 59917 | 沛县     | 御景龙湾2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59918 | 沛县     | 御景龙湾3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59919 | 沛县     | 名城锦园3配10主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59920 | 沛县     | 清怡配2主变      | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59921 | 沛县     | 御景龙湾2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59922 | 沛县     | 御景龙湾2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59923 | 沛县     | 翰林世家1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59924 | 沛县     | 翰林世家1配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59925 | 沛县     | 香江花城8配3主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59926 | 沛县     | 香江花城6配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59927 | 沛县     | 香江花城8配1主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59928 | 沛县     | 香江花城7配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59929 | 沛县     | 香江花城8配4主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59930 | 沛县     | 香江花城6配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59931 | 沛县     | 香江花园2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59932 | 沛县     | 香江花园3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59933 | 沛县     | 香江花园1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59934 | 沛县     | 香江花城7配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59935 | 沛县     | 香江花园2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59936 | 沛县     | 香江花园1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59937 | 沛县     | 香江花园3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59938 | 沛县     | 香江花城8配2主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 59939 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59940 | 沛县     | 汉景华城组配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59941 | 沛县     | 汉景华城组配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59942 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59943 | 沛县     | 公园道西17组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59944 | 沛县     | 公园道西19配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59945 | 沛县     | 公园道西17组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59946 | 沛县     | 公园道西19配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59947 | 沛县     | 公园道西19配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59948 | 沛县     | 公园道西19配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59949 | 沛县     | 滨河小区24箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59950 | 沛县     | 滨河小区17箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59951 | 沛县     | 滨河小区10甲箱主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59952 | 沛县     | 滨河小区18箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59953 | 沛县     | 滨河小区22箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59954 | 沛县     | 滨河小区16箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59955 | 沛县     | 汽车站棉麻箱变1主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59956 | 沛县     | 玉禾田公变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 59957 | 沛县     | 城区农机2号南变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59958 | 沛县     | 阳光三期1终端箱变（西区）主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59959 | 沛县     | 风光地带B1箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59960 | 沛县     | 风光地带A1箱主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59961 | 沛县     | 沛城镇华夏大厦箱主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59962 | 沛县     | 峯境花园1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59963 | 沛县     | 峯境花园1配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59964 | 沛县     | 峯境花园1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59965 | 沛县     | 峯境花园1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59966 | 沛县     | 康馨名樾1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59967 | 沛县     | 康馨名樾2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59968 | 沛县     | 康馨名樾1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59969 | 沛县     | 康馨名樾1配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59970 | 沛县     | 康馨名樾2配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59971 | 沛县     | 康馨名樾2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59972 | 沛县     | 康馨名樾1配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59973 | 沛县     | 康馨名樾2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59974 | 沛县     | 五洲新天地3箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59975 | 沛县     | 五洲新天地4箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59976 | 沛县     | 五洲新天地1箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59977 | 沛县     | 文星花园2配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59978 | 沛县     | 文星花园3配3主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59979 | 沛县     | 五洲新天地2箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59980 | 沛县     | 文星花园2配1主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59981 | 沛县     | 文星花园2配4主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59982 | 沛县     | 文星花园3配1主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59983 | 沛县     | 五洲新天地5箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59984 | 沛县     | 文星花园1配2主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59985 | 沛县     | 文星花园1配3主变       | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59986 | 沛县     | 五洲新天地6箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 59987 | 沛县     | 文星花园1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59988 | 沛县     | 文星花园3配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59989 | 沛县     | 文星花园1配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59990 | 沛县     | 文星花园2配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59991 | 沛县     | 文星花园3配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59992 | 沛县     | 汉兴家园1配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59993 | 沛县     | 汉兴家园5配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59994 | 沛县     | 汉兴家园2配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59995 | 沛县     | 汉兴家园1组配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 59996 | 沛县     | 汉兴家园4配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59997 | 沛县     | 汉兴家园2配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59998 | 沛县     | 汉兴家园4配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 59999 | 沛县     | 汉兴家园1组配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60000 | 沛县     | 汉兴家园3配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60001 | 沛县     | 汉兴家园1配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60002 | 沛县     | 汉兴家园4配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60003 | 沛县     | 汉兴家园5配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60004 | 沛县     | 汉兴家园1配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60005 | 沛县     | 汉兴家园2配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60006 | 沛县     | 汉兴家园1配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60007 | 沛县     | 汉兴家园2配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60008 | 沛县     | 汉兴家园3配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60009 | 沛县     | 汉兴家园5配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60010 | 沛县     | 汉兴家园5配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60011 | 沛县     | 汉兴家园4配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60012 | 沛县     | 熙悦府1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60013 | 沛县     | 熙悦府1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60014 | 沛县     | 熙悦府1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60015 | 沛县     | 熙悦府1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60016 | 沛县     | 江南名都1箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60017 | 沛县     | 清怡花园5箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60018 | 沛县     | 清怡花园3箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60019 | 沛县     | 清怡花园2箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60020 | 沛县     | 安国镇商城1箱主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60021 | 沛县     | 农行家属院箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60022 | 沛县     | 汉星华府1配1主变  | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60023 | 沛县     | 汉星华府2配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60024 | 沛县     | 汉星华府2配3主变  | 10       | 800       | 640         | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60025 | 沛县     | 汉星华府1配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60026 | 沛县     | 汉星华府2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60027 | 沛县     | 汉星华府2配1主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60028 | 沛县     | 置业小区西箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60029 | 沛县     | 置业小区东箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60030 | 沛县     | 清怡花园小区8箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60031 | 沛县     | 清怡花园小区9箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60032 | 沛县     | 清怡花园小区6箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60033 | 沛县     | 清怡花园小区7箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60034 | 沛县     | 鑫汉源二期2配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60035 | 沛县     | 鑫汉源二期2配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60036 | 沛县     | 鑫汉源二期1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60037 | 沛县     | 鑫汉源二期1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60038 | 沛县     | 鑫汉源二期2配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60039 | 沛县     | 鑫汉源二期2配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60040 | 沛县     | 鑫汉源二期1配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60041 | 沛县     | 鑫汉源二期1配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60042 | 沛县     | 汉邦景城二期5配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60043 | 沛县     | 汉邦景城二期3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60044 | 沛县     | 汉邦景城二期5配4主变 | 10       | 800       | 632         | 632             |
| 60045 | 沛县     | 汉邦景城二期4配2主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60046 | 沛县     | 汉邦景城二期5配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60047 | 沛县     | 汉邦景城二期4配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60048 | 沛县     | 汉邦景城二期3配2主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60049 | 沛县     | 汉邦景城二期4配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60050 | 沛县     | 汉邦景城二期4配4主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60051 | 沛县     | 汉邦景城二期3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60052 | 沛县     | 汉邦景城二期5配2主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60053 | 沛县     | 汉邦景城二期3配4主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60054 | 沛县     | 清怡11箱1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60055 | 沛县     | 清怡4箱1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60056 | 沛县     | 清怡10箱1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60057 | 沛县     | 润景花园1组配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60058 | 沛县     | 润景花园1组配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60059 | 沛县     | 润景花园1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60060 | 沛县     | 润景花园1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60061 | 沛县     | 润景花园1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60062 | 沛县     | 润景花园1组配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60063 | 沛县     | 润景花园1组配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60064 | 沛县     | 润景花园1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60065 | 沛县     | 新都市华庭6配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60066 | 沛县     | 新都市华庭5配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60067 | 沛县     | 新都市华庭5配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60068 | 沛县     | 新都市华庭4配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60069 | 沛县     | 食品城南二箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60070 | 沛县     | 新都市华庭5配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60071 | 沛县     | 新都市华庭4配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60072 | 沛县     | 新都市华庭6配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60073 | 沛县     | 新都市华庭6配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60074 | 沛县     | 沛初中东二箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60075 | 沛县     | 新都市华庭5配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60076 | 沛县     | 新都市华庭6配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60077 | 沛县     | 食品城南一箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60078 | 沛县     | 沛初中东一箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60079 | 沛县     | 金贸公变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60080 | 沛县     | 家和花园3主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60081 | 沛县     | 家和花园4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60082 | 沛县     | 家和花园5主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60083 | 沛县     | 家和花园1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60084 | 沛县     | 家和花园2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60085 | 沛县     | 安宁小区3配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60086 | 沛县     | 安宁小区1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60087 | 沛县     | 安宁小区2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60088 | 沛县     | 安宁小区2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60089 | 沛县     | 安宁小区3配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60090 | 沛县     | 安宁小区3配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60091 | 沛县     | 安宁小区1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60092 | 沛县     | 安宁小区1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60093 | 沛县     | 安宁小区2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60094 | 沛县     | 安宁小区2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60095 | 沛县     | 安宁小区3配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60096 | 沛县     | 安宁小区1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60097 | 沛县     | 蒋庄楼箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60098 | 沛县     | 城区金贸南变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60099 | 沛县     | 鑫汉源三期1配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60100 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60101 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60102 | 沛县     | 鑫汉源三期1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60103 | 沛县     | 鑫汉源三期1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60104 | 沛县     | 鑫汉源三期1配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60105 | 沛县     | 民熙小区1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60106 | 沛县     | 民熙小区2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60107 | 沛县     | 民熙小区2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60108 | 沛县     | 民熙小区2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60109 | 沛县     | 民熙小区1配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60110 | 沛县     | 民熙小区1配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60111 | 沛县     | 民熙小区2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60112 | 沛县     | 民熙小区1配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60113 | 沛县     | 香江花城5配2主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 60114 | 沛县     | 香江花城4配2主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 60115 | 沛县     | 香江花城4配1主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 60116 | 沛县     | 香江花城5配1主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 60117 | 沛县     | 名城锦园2配7主变   | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 60118 | 沛县     | 汉邦家园4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60119 | 沛县     | 汉邦家园2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60120 | 沛县     | 汉邦家园3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60121 | 沛县     | 汉邦家园2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60122 | 沛县     | 汉邦家园1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60123 | 沛县     | 汉邦家园1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60124 | 沛县     | 汉邦家园2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60125 | 沛县     | 汉邦家园3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60126 | 沛县     | 汉邦家园3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60127 | 沛县     | 汉邦家园1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60128 | 沛县     | 汉邦家园4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60129 | 沛县     | 汉邦家园3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60130 | 沛县     | 汉邦家园1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60131 | 沛县     | 汉邦家园2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60132 | 沛县     | 民富园1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60133 | 沛县     | 民富园2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60134 | 沛县     | 民富园1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60135 | 沛县     | 民富园1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60136 | 沛县     | 民富园1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60137 | 沛县     | 民富园2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60138 | 沛县     | 盛世1箱主变      | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60139 | 沛县     | 尚文苑3配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60140 | 沛县     | 尚文苑1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60141 | 沛县     | 尚文苑1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60142 | 沛县     | 尚文苑2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60143 | 沛县     | 尚文苑1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60144 | 沛县     | 尚文苑3配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60145 | 沛县     | 尚文苑2配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60146 | 沛县     | 尚文苑1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60147 | 沛县     | 尚文苑3配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60148 | 沛县     | 尚文苑2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60149 | 沛县     | 尚文苑2配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60150 | 沛县     | 尚文苑3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60151 | 沛县     | 沿南中1箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60152 | 沛县     | 城关水建箱主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60153 | 沛县     | 汉祥家园3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60154 | 沛县     | 汉祥家园3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60155 | 沛县     | 汉祥家园3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60156 | 沛县     | 汉祥家园2配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60157 | 沛县     | 汉祥家园3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60158 | 沛县     | 汉祥家园2配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60159 | 沛县     | 汉祥家园1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60160 | 沛县     | 汉祥家园1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60161 | 沛县     | 汉祥家园2配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60162 | 沛县     | 汉祥家园1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60163 | 沛县     | 汉祥家园2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60164 | 沛县     | 汉祥家园1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60165 | 沛县     | 玲珑小区2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60166 | 沛县     | 玲珑小区1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60167 | 沛县     | 玲珑小区2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60168 | 沛县     | 玲珑小区1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60169 | 沛县     | 玲珑小区1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60170 | 沛县     | 玲珑小区1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60171 | 沛县     | 御景新城二期2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60172 | 沛县     | 御景新城二期2配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60173 | 沛县     | 御景新城二期2配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60174 | 沛县     | 御景新城二期2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60175 | 沛县     | 龙记檀府1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60176 | 沛县     | 龙记檀府1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60177 | 沛县     | 龙记檀府1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60178 | 沛县     | 龙记檀府1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60179 | 沛县     | 龙记檀府2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60180 | 沛县     | 龙记檀府2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60181 | 沛县     | 龙记檀府2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60182 | 沛县     | 龙记檀府2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60183 | 沛县     | 文景小区二期2配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60184 | 沛县     | 文景小区一期1配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60185 | 沛县     | 文景小区一期2配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60186 | 沛县     | 文景小区二期2配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60187 | 沛县     | 文景小区二期1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60188 | 沛县     | 文景小区一期2配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60189 | 沛县     | 文景小区一期2配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60190 | 沛县     | 文景小区一期2配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60191 | 沛县     | 文景小区一期1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60192 | 沛县     | 文景小区二期2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60193 | 沛县     | 文景小区一期1配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60194 | 沛县     | 文景小区一期1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60195 | 沛县     | 文景小区二期2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60196 | 沛县     | 文景小区二期1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60197 | 沛县     | 汉润府3配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60198 | 沛县     | 珑玺台1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60199 | 沛县     | 珑玺台3配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60200 | 沛县     | 珑玺台5配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60201 | 沛县     | 汉润府2配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60202 | 沛县     | 汉润府4配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60203 | 沛县     | 文华苑B区1配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60204 | 沛县     | 珑玺台4配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60205 | 沛县     | 汉润府3配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60206 | 沛县     | 珑玺台2配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60207 | 沛县     | 珑玺台1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60208 | 沛县     | 珑玺台5配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60209 | 沛县     | 汉润府1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60210 | 沛县     | 汉润府2配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60211 | 沛县     | 汉润府4配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60212 | 沛县     | 文华苑B区1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60213 | 沛县     | 珑玺台4配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60214 | 沛县     | 珑玺台2配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60215 | 沛县     | 珑玺台2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60216 | 沛县     | 汉润府2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60217 | 沛县     | 汉润府2配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60218 | 沛县     | 汉润府4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60219 | 沛县     | 珑玺台4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60220 | 沛县     | 汉润府3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60221 | 沛县     | 珑玺台3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60222 | 沛县     | 珑玺台1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60223 | 沛县     | 珑玺台2配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60224 | 沛县     | 珑玺台5配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60225 | 沛县     | 汉润府1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60226 | 沛县     | 汉润府1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60227 | 沛县     | 汉润府4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60228 | 沛县     | 文华苑B区1配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60229 | 沛县     | 珑玺台4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60230 | 沛县     | 汉润府3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60231 | 沛县     | 珑玺台1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60232 | 沛县     | 珑玺台3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60233 | 沛县     | 珑玺台3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60234 | 沛县     | 珑玺台5配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60235 | 沛县     | 汉润府1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60236 | 沛县     | 文华苑B区1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60237 | 沛县     | 公园道2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60238 | 沛县     | 文华苑B区3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60239 | 沛县     | 文华苑B区4配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60240 | 沛县     | 公园道1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60241 | 沛县     | 公园道3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60242 | 沛县     | 文华苑B区3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60243 | 沛县     | 文华苑B区4配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60244 | 沛县     | 公园道1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60245 | 沛县     | 文华苑B区3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60246 | 沛县     | 文华苑B区4配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60247 | 沛县     | 公园道2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60248 | 沛县     | 公园道1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60249 | 沛县     | 公园道3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60250 | 沛县     | 文华苑B区3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60251 | 沛县     | 文华苑B区4配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60252 | 沛县     | 公园道1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60253 | 沛县     | 文华苑B区2配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60254 | 沛县     | 文华苑B区2配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60255 | 沛县     | 文华苑B区2配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60256 | 沛县     | 文华苑B区2配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60257 | 沛县     | 未来城3配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60258 | 沛县     | 未来城3配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60259 | 沛县     | 未来城3配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60260 | 沛县     | 未来城3配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60261 | 沛县     | 未来城2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60262 | 沛县     | 未来城2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60263 | 沛县     | 未来城2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60264 | 沛县     | 未来城2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60265 | 沛县     | 未来城1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60266 | 沛县     | 未来城1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60267 | 沛县     | 未来城1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60268 | 沛县     | 未来城1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60269 | 沛县     | 爱伦堡1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60270 | 沛县     | 爱伦堡1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60271 | 沛县     | 新汉城1配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60272 | 沛县     | 新汉城1配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60273 | 沛县     | 新汉城1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60274 | 沛县     | 新汉城4配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60275 | 沛县     | 新汉城1配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60276 | 沛县     | 新汉城2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60277 | 沛县     | 新汉城4配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60278 | 沛县     | 新汉城3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60279 | 沛县     | 新汉城4配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60280 | 沛县     | 新汉城3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60281 | 沛县     | 新汉城4配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60282 | 沛县     | 新汉城5配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60283 | 沛县     | 新汉城5配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60284 | 沛县     | 新汉城5配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60285 | 沛县     | 新汉城5配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60286 | 沛县     | 汉沛家园2配4主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60287 | 沛县     | 汉沛家园2配2主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60288 | 沛县     | 汉沛家园2配1主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60289 | 沛县     | 汉沛家园2配3主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60290 | 沛县     | 汉沛家园1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60291 | 沛县     | 城投国际D区3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60292 | 沛县     | 汉沛家园1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60293 | 沛县     | 汉沛家园1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60294 | 沛县     | 城投国际D区3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60295 | 沛县     | 汉沛家园1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60296 | 沛县     | 城投国际D区3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60297 | 沛县     | 城投国际D区3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60298 | 沛县     | 华宇悦城1配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60299 | 沛县     | 华宇悦城4配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60300 | 沛县     | 华宇悦城5配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60301 | 沛县     | 华宇悦城3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60302 | 沛县     | 华宇悦城1配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60303 | 沛县     | 华宇悦城1配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60304 | 沛县     | 华宇悦城4配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60305 | 沛县     | 华宇悦城3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60306 | 沛县     | 华宇悦城1配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60307 | 沛县     | 华宇悦城4配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60308 | 沛县     | 华宇悦城5配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60309 | 沛县     | 华宇悦城3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60310 | 沛县     | 华宇悦城4配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60311 | 沛县     | 华宇悦城5配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60312 | 沛县     | 华宇悦城5配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60313 | 沛县     | 华宇悦城3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60314 | 沛县     | 汉城源筑7配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60315 | 沛县     | 汉城源筑7配3主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60316 | 沛县     | 汉城源筑7配1主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60317 | 沛县     | 汉城源筑7配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60318 | 沛县     | 华宇悦城2配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60319 | 沛县     | 华宇悦城2配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60320 | 沛县     | 华宇悦城2配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60321 | 沛县     | 华宇悦城2配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60322 | 沛县     | 汉城源筑1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60323 | 沛县     | 汉城源筑1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60324 | 沛县     | 汉城源筑1配1主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60325 | 沛县     | 汉城源筑1配3主变   | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60326 | 沛县     | 汉宁府3配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60327 | 沛县     | 汉宁府2配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60328 | 沛县     | 汉宁府2配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60329 | 沛县     | 汉宁府1配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60330 | 沛县     | 汉宁府1配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60331 | 沛县     | 汉宁府2配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60332 | 沛县     | 汉宁府3配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60333 | 沛县     | 汉宁府3配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60334 | 沛县     | 汉宁府1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60335 | 沛县     | 汉宁府2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60336 | 沛县     | 汉宁府1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60337 | 沛县     | 汉宁府3配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60338 | 沛县     | 李园安置房2配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60339 | 沛县     | 李园安置房3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60340 | 沛县     | 李园安置房1配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60341 | 沛县     | 李园安置房1配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60342 | 沛县     | 李园安置房3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60343 | 沛县     | 李园安置房3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60344 | 沛县     | 李园安置房1配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60345 | 沛县     | 李园安置房1配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60346 | 沛县     | 李园安置房2配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60347 | 沛县     | 李园安置房2配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60348 | 沛县     | 李园安置房3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60349 | 沛县     | 李园安置房2配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60350 | 沛县     | 阳光小区一期2箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60351 | 沛县     | 阳光小区二期4箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60352 | 沛县     | 阳光小区一期1箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60353 | 沛县     | 阳光小区二期5箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60354 | 沛县     | 御澜湾D区6配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60355 | 沛县     | 御澜湾D区5配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60356 | 沛县     | 御澜湾D区公寓3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60357 | 沛县     | 御澜湾D区5配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60358 | 沛县     | 御澜湾D区公寓4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60359 | 沛县     | 御澜湾D区公寓1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60360 | 沛县     | 御澜湾D区6配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60361 | 沛县     | 御澜湾D区6配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60362 | 沛县     | 御澜湾D区5配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60363 | 沛县     | 御澜湾D区6配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60364 | 沛县     | 御澜湾D区公寓2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60365 | 沛县     | 御澜湾D区5配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60366 | 沛县     | 阳光小区二期1箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60367 | 沛县     | 阳光小区二期3箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60368 | 沛县     | 阳光小区二期2箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60369 | 沛县     | 迎宾小区2箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60370 | 沛县     | 迎宾小区3箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60371 | 沛县     | 迎宾小区1箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60372 | 沛县     | 迎宾小区4箱主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60373 | 沛县     | 领创国际1配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60374 | 沛县     | 领创国际1配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60375 | 沛县     | 领创国际1配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60376 | 沛县     | 领创国际1配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60377 | 沛县     | 阳光小区一期4箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60378 | 沛县     | 阳光小区一期3箱主变 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60379 | 沛县     | 汤沐景苑二期2箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60380 | 沛县     | 汤沐景苑二期5箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60381 | 沛县     | 汤沐景苑二期1箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60382 | 沛县     | 汤沐景苑二期6箱主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60383 | 沛县     | 迎宾小区北1箱主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60384 | 沛县     | 迎宾小区北2箱主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60385 | 沛县     | 中江文萃苑1配4主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60386 | 沛县     | 中江文萃苑1配2主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60387 | 沛县     | 中江文萃苑2配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60388 | 沛县     | 中江文萃苑4配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60389 | 沛县     | 中江文萃苑3配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60390 | 沛县     | 中江文萃苑3配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60391 | 沛县     | 中江文萃苑2配4主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60392 | 沛县     | 中江文萃苑3配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60393 | 沛县     | 中江文萃苑4配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60394 | 沛县     | 中江文萃苑1配3主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60395 | 沛县     | 中江文萃苑3配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60396 | 沛县     | 中江文萃苑2配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60397 | 沛县     | 中江文萃苑1配1主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60398 | 沛县     | 中江文萃苑4配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60399 | 沛县     | 中江文萃苑4配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60400 | 沛县     | 中江文萃苑2配3主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60401 | 沛县     | 碧桂园2配1主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60402 | 沛县     | 碧桂园5配1主变   | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60403 | 沛县     | 碧桂园2配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60404 | 沛县     | 碧桂园3配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60405 | 沛县     | 碧桂园3配1主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60406 | 沛县     | 碧桂园5配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60407 | 沛县     | 碧桂园6配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60408 | 沛县     | 碧桂园1配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60409 | 沛县     | 碧桂园6配3主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60410 | 沛县     | 碧桂园6配1主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60411 | 沛县     | 碧桂园4配3主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60412 | 沛县     | 碧桂园1配1主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60413 | 沛县     | 碧桂园3配4主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60414 | 沛县     | 碧桂园5配3主变     | 10       | 630       | 496         | 496             |
| 60415 | 沛县     | 碧桂园2配3主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60416 | 沛县     | 碧桂园2配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60417 | 沛县     | 碧桂园5配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60418 | 沛县     | 碧桂园4配1主变     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60419 | 沛县     | 碧桂园4配4主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60420 | 沛县     | 碧桂园1配3主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60421 | 沛县     | 碧桂园4配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60422 | 沛县     | 碧桂园1配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60423 | 沛县     | 碧桂园6配2主变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60424 | 沛县     | 碧桂园3配3主变     | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60425 | 沛县     | 卢卡二期1组配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60426 | 沛县     | 卢卡二期3配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60427 | 沛县     | 卢卡二期1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60428 | 沛县     | 卢卡二期1组配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60429 | 沛县     | 卢卡二期2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60430 | 沛县     | 卢卡二期2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60431 | 沛县     | 卢卡二期2配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60432 | 沛县     | 卢卡二期2配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60433 | 沛县     | 卢卡二期3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60434 | 沛县     | 卢卡二期3配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60435 | 沛县     | 卢卡二期3配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60436 | 沛县     | 卢卡二期1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60437 | 沛县     | 龙都箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60438 | 沛县     | 香城路1箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60439 | 沛县     | 中医院家属楼箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60440 | 沛县     | 新沛路电视台1号箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60441 | 沛县     | 新沛东箱变主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60442 | 沛县     | 五中箱变主变       | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60443 | 沛县     | 新沛路电视台2号箱变主变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60444 | 沛县     | 风和雅苑1配4主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60445 | 沛县     | 风和雅苑3配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60446 | 沛县     | 风和雅苑2配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60447 | 沛县     | 风和雅苑1配2主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60448 | 沛县     | 风和雅苑4配4主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60449 | 沛县     | 风和雅苑2配2主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60450 | 沛县     | 风和雅苑1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60451 | 沛县     | 风和雅苑1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60452 | 沛县     | 风和雅苑4配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60453 | 沛县     | 风和雅苑2配4主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60454 | 沛县     | 风和雅苑2配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60455 | 沛县     | 风和雅苑4配2主变    | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60456 | 沛县     | 风和雅苑4配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60457 | 沛县     | 风和雅苑3配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60458 | 沛县     | 风和雅苑3配2主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60459 | 沛县     | 风和雅苑3配4主变    | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 60460 | 沛县     | 城区风光2公变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60461 | 沛县     | 歌风佳苑7配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60462 | 沛县     | 歌风佳苑8配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60463 | 沛县     | 歌风佳苑2配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60464 | 沛县     | 歌风佳苑8配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60465 | 沛县     | 歌风佳苑2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60466 | 沛县     | 歌风佳苑4配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60467 | 沛县     | 歌风佳苑5配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60468 | 沛县     | 歌风佳苑8配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60469 | 沛县     | 歌风佳苑4配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60470 | 沛县     | 歌风佳苑7配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60471 | 沛县     | 歌风佳苑5配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60472 | 沛县     | 歌风佳苑5配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60473 | 沛县     | 歌风佳苑3配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60474 | 沛县     | 歌风佳苑1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60475 | 沛县     | 歌风佳苑1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60476 | 沛县     | 歌风佳苑9配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60477 | 沛县     | 歌风佳苑2配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60478 | 沛县     | 歌风佳苑2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60479 | 沛县     | 歌风佳苑8配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60480 | 沛县     | 歌风佳苑7配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60481 | 沛县     | 歌风佳苑1配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60482 | 沛县     | 歌风佳苑9配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60483 | 沛县     | 歌风佳苑5配2主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60484 | 沛县     | 歌风佳苑1配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60485 | 沛县     | 歌风佳苑3配4主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60486 | 沛县     | 歌风佳苑9配2主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60487 | 沛县     | 歌风佳苑3配1主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60488 | 沛县     | 歌风佳苑7配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60489 | 沛县     | 歌风佳苑9配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60490 | 沛县     | 歌风佳苑3配3主变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60491 | 沛县     | 鑫华园1箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60492 | 沛县     | 汤沐景苑二期3箱主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60493 | 沛县     | 汤沐景苑二期4箱主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60494 | 沛县     | 云泽苑1配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60495 | 沛县     | 云泽苑3配4主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60496 | 沛县     | 云泽苑2配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60497 | 沛县     | 云泽苑2配4主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60498 | 沛县     | 云泽苑3配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60499 | 沛县     | 云泽苑3配3主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60500 | 沛县     | 云泽苑1配1主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60501 | 沛县     | 云泽苑3配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60502 | 沛县     | 云泽苑1配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60503 | 沛县     | 云泽苑2配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60504 | 沛县     | 云泽苑2配3主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60505 | 沛县     | 云泽苑1配2主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60506 | 沛县     | 公园道二期1组配1主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60507 | 沛县     | 公园道二期3配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60508 | 沛县     | 公园道二期1组配2主变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60509 | 沛县     | 公园道二期3配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60510 | 沛县     | 公园道二期2配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60511 | 沛县     | 公园道二期2配3主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60512 | 沛县     | 公园道二期2配2主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60513 | 沛县     | 公园道二期3配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60514 | 沛县     | 公园道二期3配1主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60515 | 沛县     | 公园道二期2配4主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60516 | 沛县     | 御水华庭6配3主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60517 | 沛县     | 御水华庭6配1主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60518 | 沛县     | 御水华庭6配4主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60519 | 沛县     | 御水华庭6配2主变            | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60520 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区3号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 60521 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60522 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60523 | 沛县     | PMS 汉城名座2号箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60524 | 沛县     | PMS 汉城名座1号箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60525 | 沛县     | PMS 御城华府1号箱变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60526 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所1号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60527 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所2号主变    | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60528 | 沛县     | PMS 蔡庄东2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60529 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60530 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60531 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所3号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60532 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所4号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60533 | 沛县     | PMS 汉台中2号西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60534 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室1号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60535 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室2号变     | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60536 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室1号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60537 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室2号变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60538 | 沛县     | PMS 如意家苑2号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60539 | 沛县     | PMS 如意家苑1号变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 60540 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60541 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60542 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60543 | 沛县     | PMS 河口镇河口村阳光小区变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60544 | 沛县     | 河口镇河口村供销小区变          | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 60545 | 沛县     | PMS 河口镇李集大队西南台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60546 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60547 | 沛县     | 河口镇郑庄村孟庄杨楼（忠华）       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60548 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60549 | 沛县     | 河口镇李集村丁楼东变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60550 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60551 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子中1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60552 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关北1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60553 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子新村配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60554 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60555 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60556 | 沛县     | 河口镇张李庄村小吕庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60557 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60558 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村王庙西1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60559 | 沛县     | 河口镇河口村河口东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60560 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60561 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60562 | 沛县     | 河口镇河口村河口东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60563 | 沛县     | 河口镇孟集村三坐楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60564 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60565 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60566 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村后丁六变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60567 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60568 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60569 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60570 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关东1号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60571 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼村东变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60572 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60573 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村郭庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60574 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60575 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60576 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60577 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60578 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60579 | 沛县     | PMS 河口镇李集村焦庄变变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60580 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60581 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60582 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东丁楼西台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60583 | 沛县     | 河口镇河口机关东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60584 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60585 | 沛县     | 河口镇河口村常庄台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60586 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60587 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60588 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60589 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60590 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河台片       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60591 | 沛县     | 河口镇吴河村前吴河变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60592 | 沛县     | 河口镇吴河村新庄台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60593 | 沛县     | 河口镇吕庄村台片          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60594 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60595 | 沛县     | 河口镇河口村申庄台片        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60596 | 沛县     | PMS 河口镇黄洼东台片      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60597 | 沛县     | 河口镇孔堤口村孔堤口北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60598 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60599 | 沛县     | 河口镇郑庄村杨楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60600 | 沛县     | 河口镇张李庄村梁庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60601 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60602 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村义合村变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60603 | 沛县     | 河口镇郑庄村西台片         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60604 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60605 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口村东变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60606 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口西台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60607 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60608 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60609 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60610 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60611 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60612 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村位宅子变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60613 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60614 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60615 | 沛县     | 河口镇河申村河申变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60616 | 沛县     | 河口镇河申村田楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60617 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60618 | 沛县     | 河口镇丁安子台片          | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 60619 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60620 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60621 | 沛县     | 河口镇河申村黄洼西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60622 | 沛县     | 河口镇河口村秦庄南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60623 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼村西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60624 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60625 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60626 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60627 | 沛县     | 河口镇黄庄村石楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60628 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村周庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60629 | 沛县     | 河口镇张李庄村王桥中变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60630 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄北变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60631 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60632 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟三楼1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60633 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60634 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60635 | 沛县     | 河口镇孟三楼村桑寺变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60636 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60637 | 沛县     | 河口镇共和村共和东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60638 | 沛县     | 河口镇共和村共和西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60639 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60640 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60641 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊村变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60642 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60643 | 沛县     | 河口镇孟庄村盖庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60644 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼村南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60645 | 沛县     | 河口镇黄桥2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60646 | 沛县     | 河口镇袁圩子新村2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60647 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60648 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60649 | 沛县     | 河口镇燕湾村燕湾东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60650 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60651 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60652 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村粮管所变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60653 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄机关西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60654 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60655 | 沛县     | 河口镇燕湾常庄北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60656 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60657 | 沛县     | 河口镇田堤口村王庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60658 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60659 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60660 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村高场南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60661 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙中变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60662 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集西变        | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 60663 | 沛县     | 河口镇封黄庄村包楼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60664 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼中变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60665 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60666 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60667 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60668 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄新村变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60669 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新村2号箱变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60670 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60671 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60672 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60673 | 沛县     | 河口镇河口机关西2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60674 | 沛县     | PMS 河口镇河口申庄1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60675 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吕庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60676 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村赵庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60677 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60678 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60679 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄东1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60680 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60681 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村李桥东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60682 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村黄桥西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60683 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60684 | 沛县     | PMS 河口镇李集村李集西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60685 | 沛县     | PMS 河口镇李集村胡楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60686 | 沛县     | PMS 河口镇焦庄1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60687 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60688 | 沛县     | PMS 河口镇后吴河1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60689 | 沛县     | PMS 河口吴河村前吴河1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60690 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村新庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60691 | 沛县     | PMS 河口镇河口村供电所1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60692 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60693 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60694 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杨庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60695 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杜庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60696 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60697 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村李庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60698 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村卫坨子1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60699 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60700 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60701 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60702 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60703 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口东1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60704 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口西1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60705 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60706 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60707 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60708 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村桑寺1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60709 | 沛县     | PMS 河口镇孟集西2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60710 | 沛县     | 河口镇河口机关变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60711 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60712 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60713 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟楼西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60714 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60715 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村闵堤口东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60716 | 沛县     | 河口镇河申村田楼西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60717 | 沛县     | 河口镇共和村共和西1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60718 | 沛县     | PMS 河口镇共和村共和东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60719 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60720 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60721 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村张集南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60722 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北1号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60723 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60724 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关南2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60725 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60726 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60727 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60728 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼西1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60729 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60730 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60731 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60732 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六村中1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60733 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集北1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60734 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60735 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村三座楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60736 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东3号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60737 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吴河北3配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60738 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60739 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60740 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60741 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村杨楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60742 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60743 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄5号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60744 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60745 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60746 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村董楼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60747 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村梁庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60748 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东2号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60749 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄7号变1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60750 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60751 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60752 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60753 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60754 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60755 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60756 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60757 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60758 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60759 | 沛县     | PMS 河口镇河申村张庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60760 | 沛县     | PMS 河口镇河申村河申1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60761 | 沛县     | PMS 河口镇河申村田楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60762 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60763 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60764 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60765 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60766 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60767 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60768 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60769 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60770 | 沛县     | 河口镇孔堤口村郭庄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60771 | 沛县     | PMS 沛县河口镇袁圩子新村小区    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 60772 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60773 | 沛县     | 河口镇供销新村1箱变1号主变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60774 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新型社区1号台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60775 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60776 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60777 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60778 | 沛县     | PMS 河口镇河口村育才家园小区变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60779 | 沛县     | 河口镇孟庄村家佳乐小区1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60780 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村家佳乐小区3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60781 | 沛县     | PMS 河口河申村张庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60782 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60783 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西2号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60784 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东2号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60785 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60786 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼南2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60787 | 沛县     | 河口镇孟三楼村高场2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60788 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60789 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60790 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60791 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60792 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60793 | 沛县     | PMS 河口镇东丁楼东1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60794 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村后吴河南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60795 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60796 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子新村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60797 | 沛县     | PMS 河口镇封楼西2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60798 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60799 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼东2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60800 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60801 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60802 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村辛庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60803 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60804 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60805 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村王桥1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60806 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60807 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60808 | 沛县     | 河口镇孔堤口东2号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60809 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼东2号变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60810 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60811 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60812 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60813 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场1变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60814 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场4变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60815 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场3变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60816 | 沛县     | 河口镇农贸市场5号变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60817 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60818 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集中变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60819 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河南变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60820 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60821 | 沛县     | 河口镇河口村2配1主变         | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 60822 | 沛县     | 河口镇河口村1配1主变         | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60823 | 沛县     | 河口镇黄庄村黄庄西2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60824 | 沛县     | 河口镇李集村焦庄2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60825 | 沛县     | 河口镇河口机关东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60826 | 沛县     | 河口镇河口机关南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60827 | 沛县     | 河口镇河口机关中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60828 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60829 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元村变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60830 | 沛县     | 河口镇李集村北台片（后寨）    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60831 | 沛县     | 河口镇李集村李集西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60832 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60833 | 沛县     | 河口镇河口村河口南变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60834 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60835 | 沛县     | 河口镇孔堤口村社区台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60836 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60837 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60838 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60839 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区2号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60840 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄北配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60841 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄南2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60842 | 沛县     | 河口镇朱楼村李庄2号变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60843 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元南1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60844 | 沛县     | 河口镇河口西2号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60845 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼西南1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60846 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口北变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60847 | 沛县     | 胡寨镇朱阁西2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60848 | 沛县     | 胡寨镇张庄西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60849 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60850 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60851 | 沛县     | PMS 胡寨镇鹿口2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60852 | 沛县     | 胡寨镇湖滨2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60853 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡楼新变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60854 | 沛县     | 胡寨镇后于庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60855 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60856 | 沛县     | 胡寨镇水产西变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60857 | 沛县     | PMS 胡寨镇村中        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60858 | 沛县     | PMS 村北2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60859 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60860 | 沛县     | PMS 胡寨镇南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60861 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60862 | 沛县     | 胡寨镇陶庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60863 | 沛县     | 胡寨镇邢庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60864 | 沛县     | 胡寨镇蔡坝变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60865 | 沛县     | PMS 胡寨镇高庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60866 | 沛县     | 胡寨镇新村4号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60867 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60868 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60869 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60870 | 沛县     | 胡寨镇曹庄变           | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 60871 | 沛县     | PMS 胡寨镇后西场变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60872 | 沛县     | 胡寨镇中闸变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60873 | 沛县     | 胡寨镇沽头村变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60874 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60875 | 沛县     | 胡寨镇前杨店变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60876 | 沛县     | 胡寨镇张庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60877 | 沛县     | PMS 胡寨镇前于庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60878 | 沛县     | 胡寨镇后吴淹变          | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60879 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60880 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60881 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄村2号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60882 | 沛县     | 胡寨镇安庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60883 | 沛县     | 胡寨镇韩坝西变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60884 | 沛县     | PMS 胡寨镇水产东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60885 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60886 | 沛县     | 胡寨镇刘新庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60887 | 沛县     | PMS 胡寨镇土楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60888 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60889 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60890 | 沛县     | 胡寨镇房庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60891 | 沛县     | 胡寨镇张三楼变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60892 | 沛县     | 胡寨镇胡楼变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60893 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60894 | 沛县     | PMS 胡寨镇医院西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60895 | 沛县     | 胡寨镇新村1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60896 | 沛县     | PMS 胡寨镇新村2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60897 | 沛县     | 胡寨镇双楼南2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60898 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县草庙新村1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60899 | 沛县     | 胡寨镇后辛庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60900 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60901 | 沛县     | 胡寨镇鲍庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60902 | 沛县     | 胡寨镇大朱庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60903 | 沛县     | 胡寨镇孟桥变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60904 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关前街变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60905 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关北       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60906 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关中街变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60907 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60908 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县胡寨供电所 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60909 | 沛县     | PMS 胡寨镇小秦庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60910 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60911 | 沛县     | 胡寨镇油坊变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60912 | 沛县     | 胡寨镇吴庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60913 | 沛县     | 胡寨镇十里铺王庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60914 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60915 | 沛县     | 胡寨镇湖里吴楼变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 60916 | 沛县     | 胡寨镇鲁村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60917 | 沛县     | PMS 胡寨镇中西场变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60918 | 沛县     | 胡寨镇封小楼变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60919 | 沛县     | 胡寨镇石楼北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60920 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街西变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60921 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60922 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60923 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60924 | 沛县     | 胡寨镇供电所A        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 60925 | 沛县     | 胡寨镇三家村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60926 | 沛县     | 胡寨镇湖西孔庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60927 | 沛县     | PMS 胡寨镇丁坑变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60928 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60929 | 沛县     | 胡寨镇东王岭变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60930 | 沛县     | 胡寨镇新农村变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60931 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60932 | 沛县     | PMS 胡寨镇符庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60933 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙4号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60934 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙5号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60935 | 沛县     | PMS 胡寨镇隍城变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60936 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街2号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60937 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60938 | 沛县     | 胡寨镇大闸后街变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60939 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60940 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60941 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60942 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60943 | 沛县     | 胡寨镇辛庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60944 | 沛县     | 胡寨镇朱阁东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60945 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60946 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60947 | 沛县     | 胡寨镇孟庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60948 | 沛县     | 胡寨镇狄庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60949 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨村北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60950 | 沛县     | 胡寨镇申庄变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60951 | 沛县     | 胡寨镇朱岭变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60952 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60953 | 沛县     | 胡寨镇新村3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60954 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关中2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60955 | 沛县     | 胡寨镇十里铺西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60956 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西维修班变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60957 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关西    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60958 | 沛县     | 胡寨镇秦庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60959 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60960 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60961 | 沛县     | PMS 胡寨镇前杨店2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60962 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60963 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60964 | 沛县     | PMS 胡寨新村5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60965 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60966 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西鲁村2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60967 | 沛县     | 胡寨镇福鑫雅苑变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60968 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼北2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60969 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60970 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西严楼变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60971 | 沛县     | 胡寨镇沽头村2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60972 | 沛县     | PMS 胡寨高庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60973 | 沛县     | PMS 胡寨镇王孟庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60974 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 60975 | 沛县     | 胡寨镇中闸2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60976 | 沛县     | PMS 胡寨村南2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60977 | 沛县     | PMS 胡寨镇蔡坝2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60978 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60979 | 沛县     | 胡寨中西村1变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60980 | 沛县     | 胡寨鹿口1变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60981 | 沛县     | 胡寨孙瓦屋1变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60982 | 沛县     | 胡寨镇西王岭2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60983 | 沛县     | PMS 胡寨镇东王岭2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60984 | 沛县     | 胡寨镇符庄3号          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60985 | 沛县     | 前王岭1号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60986 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60987 | 沛县     | 胡寨镇小秦庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60988 | 沛县     | PMS 胡寨镇张三楼2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60989 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60990 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺西2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60991 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺王庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60992 | 沛县     | PMS 胡寨镇吴庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60993 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄3号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60994 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村10号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60995 | 沛县     | PMS 鲁村1号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 60996 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60997 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60998 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 60999 | 沛县     | PMS 胡寨镇申庄2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61000 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西封大庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61001 | 沛县     | 胡寨镇闫庄2号配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61002 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61003 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄2号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61004 | 沛县     | PMS 湖西机关中街3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61005 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东4号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61006 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街东变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61007 | 沛县     | 胡寨镇前杨店3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61008 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61009 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61010 | 沛县     | 胡寨镇水产南变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61011 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61012 | 沛县     | PMS 胡寨镇后辛庄2号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61013 | 沛县     | 胡寨镇双楼3号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61014 | 沛县     | 胡寨镇苏庄东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61015 | 沛县     | 胡寨镇湖里北村2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61016 | 沛县     | 胡寨镇曹岗东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61017 | 沛县     | PMS 胡寨镇新朱岭2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61018 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西北            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61019 | 沛县     | PMS 胡寨镇常庙西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61020 | 沛县     | PMS 胡寨镇大朱庄2号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61021 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61022 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61023 | 沛县     | PMS 胡寨镇鲍庄2号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61024 | 沛县     | 胡寨镇贾阁2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61025 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩坝西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61026 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61027 | 沛县     | 胡寨镇孔庄2号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61028 | 沛县     | 胡寨镇孟桥2号配变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61029 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺2号配变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61030 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西三分场孙路口1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61031 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄2号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61032 | 沛县     | 胡寨镇孙瓦屋2号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61033 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61034 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61035 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61036 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东2号配变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61037 | 沛县     | PMS 胡寨镇封小楼西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61038 | 沛县     | 胡寨镇刘岭中变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61039 | 沛县     | 胡寨镇大闸前街西2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61040 | 沛县     | 胡寨镇鹿口3号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61041 | 沛县     | PMS 中闸村中闸1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61042 | 沛县     | PMS 胡寨镇沽头村3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61043 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61044 | 沛县     | 胡寨镇鹿口4号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61045 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄5号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61046 | 沛县     | PMS 胡寨镇后吴淹西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61047 | 沛县     | PMS 胡寨镇新农村6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61048 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨南3号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61049 | 沛县     | 胡寨南1号变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61050 | 沛县     | PMS 胡寨供电所2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61051 | 沛县     | PMS 胡寨镇村变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61052 | 沛县     | 胡寨镇市场西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61053 | 沛县     | 胡寨镇十里铺东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61054 | 沛县     | 胡寨镇水产北变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61055 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄1号配变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61056 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱岭1号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61057 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61058 | 沛县     | PMS 胡寨镇孔庄东2号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61059 | 沛县     | PMS 胡寨镇后杨店2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61060 | 沛县     | 胡寨镇符庄2号         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61061 | 沛县     | PMS 胡寨镇谢洼变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61062 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61063 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61064 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61065 | 沛县     | PMS 胡寨镇秦庄3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61066 | 沛县     | PMS 胡寨镇龙湖家园新型社区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61067 | 沛县     | PMS 胡寨镇幸福家园1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61068 | 沛县     | 胡寨镇信用社西变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61069 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙瓦屋3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61070 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61071 | 沛县     | 胡寨镇姜新庄变         | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 61072 | 沛县     | 胡寨镇孟圩子变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61073 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61074 | 沛县     | 胡寨镇安庄南变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61075 | 沛县     | 胡寨镇信用社变         | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61076 | 沛县     | PMS 胡寨镇市场东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61077 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙14号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61078 | 沛县     | 胡寨镇草庙北2号        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61079 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61080 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配3主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61081 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配1主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61082 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配2主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61083 | 沛县     | 胡寨镇湖西佳苑1箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61084 | 沛县     | 胡寨镇新风家园配电室主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61085 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配4主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61086 | 沛县     | 胡寨镇后杨店变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61087 | 沛县     | 胡寨镇贾阁变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61088 | 沛县     | 胡寨镇胡楼2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61089 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61090 | 沛县     | 胡寨镇辛庄东1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61091 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61092 | 沛县     | 胡寨镇前王岭变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61093 | 沛县     | 胡寨镇石楼北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61094 | 沛县     | 胡寨镇丁坑2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61095 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61096 | 沛县     | 胡寨镇西王岭变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61097 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61098 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61099 | 沛县     | 胡寨镇邢庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61100 | 沛县     | 胡寨镇苏庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61101 | 沛县     | 胡寨镇草庙菜园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61102 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村12号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61103 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61104 | 沛县     | 胡寨镇符庄新型社区1号配变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61105 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园5号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61106 | 沛县     | 胡寨镇石楼北4号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61107 | 沛县     | 胡寨镇湖滨3号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61108 | 沛县     | 胡寨镇清华园变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61109 | 沛县     | 胡寨镇怡祥花园变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61110 | 沛县     | 胡寨镇人才家园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61111 | 沛县     | 胡寨镇孙路口4号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61112 | 沛县     | 胡寨镇平安家园变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61113 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61114 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61115 | 沛县     | 胡寨镇观湖小区变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61116 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村6号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61117 | 沛县     | PMS 胡寨村中2号      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61118 | 沛县     | PMS 胡寨镇小村变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61119 | 沛县     | 胡寨镇安庄西变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61120 | 沛县     | 胡寨镇常庙变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61121 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变2号台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61122 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄变台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61123 | 沛县     | 魏庙镇孙桥变台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61124 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61125 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南变台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61126 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村变     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61127 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北变台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61128 | 沛县     | 魏庙镇双河变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61129 | 沛县     | 魏庙镇义河变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61130 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61131 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼3.4对变台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61132 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变2号    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61133 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61134 | 沛县     | PMS 魏庙镇周李庄变台片    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61135 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河那楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61136 | 沛县     | 魏庙镇杨河郭庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61137 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61138 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄变台片     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61139 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄韩屯变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61140 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄变台片     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61141 | 沛县     | PMS 魏庙镇和涯赵庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61142 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西变      | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61143 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61144 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61145 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61146 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东2号变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61147 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村2号变台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61148 | 沛县     | 魏庙镇陈洼南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61149 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨西变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61150 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61151 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南变      | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 61152 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61153 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61154 | 沛县     | 魏庙镇单楼变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61155 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61156 | 沛县     | 魏庙镇冯及东变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61157 | 沛县     | 魏庙镇冯及西变台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61158 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61159 | 沛县     | 魏庙镇佟场新农村1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61160 | 沛县     | 魏庙镇小楼新村变台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61161 | 沛县     | 魏庙镇小楼新农村台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61162 | 沛县     | 魏庙镇耿庄新农村台片       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61163 | 沛县     | 魏庙镇市场公变台片        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61164 | 沛县     | 魏庙镇机关东变台片片       | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61165 | 沛县     | 魏庙镇机关西变台片      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61166 | 沛县     | PMS 魏庙镇供电所变台片  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61167 | 沛县     | PMS 魏庙镇政府变台片   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61168 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61169 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61170 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61171 | 沛县     | PMS 魏庙镇刘楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61172 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61173 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥中变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61174 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61175 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61176 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61177 | 沛县     | PMS 魏庙镇大于庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61178 | 沛县     | PMS 魏庙镇小于庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61179 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61180 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61181 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61182 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61183 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61184 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61185 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄2号变台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61186 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61187 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61188 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61189 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61190 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61191 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61192 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61193 | 沛县     | PMS 魏庙镇小河涯变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61194 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61195 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61196 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61197 | 沛县     | 魏庙镇魏庙1至2队变台片   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61198 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东变台片 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61199 | 沛县     | PMS 魏庙梅庄西1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61200 | 沛县     | 魏庙镇大河涯东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61201 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61202 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61203 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61204 | 沛县     | PMS 魏庙镇皮庙变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61205 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61206 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛在南2号台片 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61207 | 沛县     | PMS 魏庙镇增楼西变台片  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61208 | 沛县     | 魏庙镇冯集南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61209 | 沛县     | 魏庙镇徐楼1变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61210 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东变1  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61211 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61212 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61213 | 沛县     | 魏庙镇前小楼         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61214 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61215 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61216 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61217 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61218 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61219 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61220 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子中变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61221 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61222 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61223 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61224 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61225 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61226 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61227 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨新村变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61228 | 沛县     | 魏庙镇杨河东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61229 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61230 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61231 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61232 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61233 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61234 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61235 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61236 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙村北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61237 | 沛县     | PMS 魏庙镇义河东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61238 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西2号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61239 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61240 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄北变  | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61241 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61242 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61243 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61244 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61245 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东1号变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61246 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南4号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61247 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61248 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥中1号变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61249 | 沛县     | 魏庙镇冯集东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61250 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61251 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61252 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61253 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61254 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61255 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南2号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61256 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变4号  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61257 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61258 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄西变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61259 | 沛县     | 魏庙镇冯集西1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61260 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61261 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61262 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61263 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61264 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61265 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61266 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61267 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西4号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61268 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61269 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61270 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61271 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61272 | 沛县     | 魏庙镇冯集西4号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61273 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61274 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东3号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61275 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61276 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61277 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆中变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61278 | 沛县     | 魏庙镇韩营西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61279 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61280 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61281 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61282 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61283 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61284 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61285 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61286 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区3号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61287 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区4号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61288 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61289 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61290 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61291 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61292 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61293 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村东变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61294 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61295 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61296 | 沛县     | 魏庙镇冯集东3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61297 | 沛县     | 魏庙镇冯集东4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61298 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61299 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61300 | 沛县     | 魏庙镇市场公变1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61301 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙桥东        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61302 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东5号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61303 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61304 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61305 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61306 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村东变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61307 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61308 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61309 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口南1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61310 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61311 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61312 | 沛县     | 魏庙镇冯集南1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61313 | 沛县     | 魏庙镇单楼南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61314 | 沛县     | 魏庙镇徐庄西变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61315 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61316 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南5号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61317 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61318 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61319 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61320 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61321 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61322 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新农村1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61323 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61324 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东1号           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61325 | 沛县     | PMS 魏庙镇大河涯南        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61326 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼北变1号      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61327 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61328 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61329 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61330 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北1号       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61331 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队北变新增  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61332 | 沛县     | 魏庙镇冯集东1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61333 | 沛县     | PMS 新增魏庙镇毛寨南1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61334 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61335 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区1号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61336 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61337 | 沛县     | PMS 魏庙镇党委机关变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61338 | 沛县     | 魏庙镇水产变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61339 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区1号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61340 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区3号     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61341 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区2号     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61342 | 沛县     | 魏庙镇机关北3号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61343 | 沛县     | PMS 魏庙镇恒鑫公寓小区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61344 | 沛县     | 魏庙镇小楼3.4队东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61345 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东1号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61346 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区2主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61347 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区1主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61348 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区1主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61349 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区2主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61350 | 沛县     | 魏庙镇徐庄南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61351 | 沛县     | 魏庙镇胡仆变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61352 | 沛县     | 魏庙镇小楼2对变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61353 | 沛县     | 魏庙镇共和村2号变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61354 | 沛县     | 魏庙镇杨河汪庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61355 | 沛县     | 魏庙镇张洼北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61356 | 沛县     | 魏庙镇张洼西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61357 | 沛县     | 魏庙镇徐庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61358 | 沛县     | 魏庙镇大河涯变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61359 | 沛县     | 魏庙镇杨海子西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61360 | 沛县     | 魏庙镇佟场西变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61361 | 沛县     | 魏庙镇佟场南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61362 | 沛县     | 魏庙镇冯集西2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61363 | 沛县     | PMS 鹿楼镇供电所变台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61364 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61365 | 沛县     | 鹿楼镇程楼变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61366 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王小楼台区楼   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61367 | 沛县     | 鹿楼镇前闫华山变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 61368 | 沛县     | 鹿楼镇赵庄变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61369 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡新村2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61370 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前宋安台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61371 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈阁台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61372 | 沛县     | 鹿楼镇施楼台区         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61373 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61374 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61375 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61376 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61377 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61378 | 沛县     | 鹿楼镇鹿楼机关东变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61379 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关西变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61380 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四、六队台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61381 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄台区     | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 61382 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61383 | 沛县     | 鹿楼镇魏河申台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61384 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61385 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王集台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61386 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61387 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61388 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱屈庄台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61389 | 沛县     | 鹿楼镇鹿韩庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61390 | 沛县     | 鹿楼镇燕庄台区         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61391 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61392 | 沛县     | 鹿楼镇后大安寺台区       | 10       | 250       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61393 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61394 | 沛县     | PMS 鹿楼镇鸳楼机关北台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61395 | 沛县     | 鹿楼镇踪李庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61396 | 沛县     | 鹿楼镇王元台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61397 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61398 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集西台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61399 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61400 | 沛县     | 鹿楼镇张桥变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61401 | 沛县     | PMS 鹿楼镇关元变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61402 | 沛县     | 鹿楼镇朱瓦屋台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61403 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61404 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61405 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61406 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一分厂台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61407 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前段楼台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61408 | 沛县     | PMS 鹿楼镇总厂变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61409 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂东台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61410 | 沛县     | 鹿楼镇农科中心变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61411 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61412 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61413 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科北变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61414 | 沛县     | PMS 鹿楼镇机关台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61415 | 沛县     | 鹿楼镇王李庄台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61416 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61417 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61418 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈心庄大队台区 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61419 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄南楼台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61420 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄楼台区   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61421 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61422 | 沛县     | 鹿楼镇大张庄台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61423 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61424 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61425 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61426 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61427 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小踪庄台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61428 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61429 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61430 | 沛县     | 鹿楼镇陈楼变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61431 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61432 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谭在变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61433 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61434 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼东变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61435 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61436 | 沛县     | 鹿楼镇施楼邱庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61437 | 沛县     | PMS 鹿楼镇胡楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61438 | 沛县     | PMS 鹿楼镇新鹿楼台区 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61439 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61440 | 沛县     | 鹿楼镇韩赵庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61441 | 沛县     | 鹿楼镇踪平楼变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61442 | 沛县     | 鹿楼镇小王庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61443 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼李庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61444 | 沛县     | 鹿楼镇农科西3号变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61445 | 沛县     | 鹿楼镇位楼变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61446 | 沛县     | 鹿楼镇南孔庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61447 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂南变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61448 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂北变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61449 | 沛县     | 鹿楼镇七堡台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61450 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关东台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61451 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61452 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61453 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61454 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61455 | 沛县     | PMS 鹿楼镇金鹿变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61456 | 沛县     | 鹿楼镇赵牌坊变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61457 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61458 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村1号台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61459 | 沛县     | 鹿楼镇八堡张庄台区    | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 61460 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘河也台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61461 | 沛县     | PMS 鹿楼镇果园西变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61462 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61463 | 沛县     | 鹿楼镇辛黄家台区     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 61464 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61465 | 沛县     | 鹿楼镇李桥台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61466 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61467 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61468 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61469 | 沛县     | 鹿楼镇前楼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61470 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61471 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61472 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61473 | 沛县     | 鹿楼镇团结东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61474 | 沛县     | 鹿楼镇团结西变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61475 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄变     | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 61476 | 沛县     | 鹿楼镇孙庄台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61477 | 沛县     | 鹿楼镇黄洼变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61478 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹新庄变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61479 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61480 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61481 | 沛县     | 鹿楼镇邵庄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61482 | 沛县     | PMS 鹿楼镇寨里变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61483 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61484 | 沛县     | 鹿楼镇高庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61485 | 沛县     | 鹿楼镇后踪庄变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61486 | 沛县     | 鹿楼镇农科西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61487 | 沛县     | 鹿楼镇石婆庄台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61488 | 沛县     | 鹿楼镇油坊口台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61489 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61490 | 沛县     | 鹿楼镇二郎庙台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61491 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄台区    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61492 | 沛县     | 鹿楼镇李庄台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61493 | 沛县     | 鹿楼镇张刘庄台区       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61494 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61495 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61496 | 沛县     | 鹿楼镇吴提口台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61497 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集西台区   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61498 | 沛县     | 鹿楼镇郑河崖台区       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61499 | 沛县     | 鹿楼镇蒋庄变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61500 | 沛县     | 鹿楼镇陈新庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61501 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄2号村变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61502 | 沛县     | 鹿楼镇王庄台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61503 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨明集2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61504 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄2号台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61505 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄2变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61506 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼2号台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61507 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄2号台区  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61508 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱瓦屋2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61509 | 沛县     | 鹿楼镇朱小桥2号台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61510 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后踪庄2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61511 | 沛县     | PMS 鹿楼镇闵提口2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61512 | 沛县     | 鹿楼镇七堡村2号台区     | 10       | 100       | 0           | 0               |
| 61513 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄2号台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61514 | 沛县     | 鹿楼镇柳园子2号台区     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61515 | 沛县     | 鹿楼镇后黄楼2号台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61516 | 沛县     | 鹿楼镇新街2号台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61517 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61518 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号台区    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61519 | 沛县     | 鹿楼镇谢庄2号台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61520 | 沛县     | 鹿楼镇丁庄2号台区      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61521 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号台区     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61522 | 沛县     | 鹿楼镇韩阳2号台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61523 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61524 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61525 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61526 | 沛县     | 鹿楼镇北孔庄1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61527 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61528 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61529 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61530 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈新庄1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61531 | 沛县     | PMS 鹿楼镇程楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61532 | 沛县     | 鹿楼镇曹新庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61533 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61534 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61535 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集西1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61536 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集北1号变     | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61537 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61538 | 沛县     | 鹿楼镇冯集东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61539 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集西2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61540 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61541 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61542 | 沛县     | 鹿楼镇高庄2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61543 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61544 | 沛县     | 鹿楼镇关元1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61545 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61546 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄2号变        | 10       | 80        | 0           | 0               |
| 61547 | 沛县     | 鹿楼镇韩岗1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61548 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61549 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩赵庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61550 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61551 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61552 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61553 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61554 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61555 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61556 | 沛县     | 鹿楼镇胡楼1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61557 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61558 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61559 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61560 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61561 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61562 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61563 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61564 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61565 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61566 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61567 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘饭铺2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61568 | 沛县     | 鹿楼镇刘河崖1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61569 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61570 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61571 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61572 | 沛县     | PMS 鹿楼镇大队1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61573 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61574 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后大安市1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61575 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61576 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61577 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张堤口2号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61578 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61579 | 沛县     | PMS 鹿楼镇西张庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61580 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小王庄1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61581 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61582 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄西1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61583 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61584 | 沛县     | PMS 鹿楼镇孙庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61585 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61586 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61587 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61588 | 沛县     | PMS 鹿楼镇油坊口1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61589 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61590 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏河申1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61591 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61592 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61593 | 沛县     | PMS 鹿楼镇团结东1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61594 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩阳2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61595 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61596 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61597 | 沛县     | 鹿楼镇前刘庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61598 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61599 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴提口1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61600 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谢庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61601 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口1号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61602 | 沛县     | 鹿楼镇农科北1号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61603 | 沛县     | 鹿楼镇朱集西1号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61604 | 沛县     | 鹿楼镇张桥1号配变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61605 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张桥2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61606 | 沛县     | 鹿楼镇朱集前1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61607 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王元1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61608 | 沛县     | 鹿楼镇赵古楼新变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61609 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61610 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄1号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61611 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61612 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61613 | 沛县     | PMS 鹿楼镇丁庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61614 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡四班变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61615 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集前3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61616 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄1号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61617 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑和崖1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61618 | 沛县     | PMS 鹿楼镇燕庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61619 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61620 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61621 | 沛县     | 鹿楼镇李桥3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61622 | 沛县     | PMS 鹿楼镇李桥4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61623 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61624 | 沛县     | 鹿楼镇八堡1号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61625 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61626 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61627 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园1号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61628 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61629 | 沛县     | 新增鹿楼镇曹文西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61630 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼李庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61631 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关北1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61632 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂东变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61633 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61634 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61635 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二郎庙1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61636 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61637 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61638 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后闫华山1号变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61639 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61640 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄1号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61641 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61642 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东2号变        | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 61643 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集西配变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61644 | 沛县     | 鹿楼镇金鹿花园台区        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61645 | 沛县     | 鹿楼大市场2号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61646 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场1号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61647 | 沛县     | 鹿楼大市场3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61648 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场4号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61649 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61650 | 沛县     | PMS 王花园2号配变柱上变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61651 | 沛县     | PMS 王花园1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61652 | 沛县     | PMS 朱瓦屋1号        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61653 | 沛县     | PMS 朱围子1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61654 | 沛县     | PMS 朱小桥3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61655 | 沛县     | PMS 位楼1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61656 | 沛县     | 鹿楼镇禾达果园新变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61657 | 沛县     | PMS 王集1号配变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61658 | 沛县     | 李庄1号配变           | 10       | 200       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61659 | 沛县     | PMS 鹿楼镇南孔庄1号配变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61660 | 沛县     | PMS 周杨庄1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61661 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪王庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61662 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61663 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61664 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61665 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61666 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61667 | 沛县     | 鹿楼镇一分厂1号变       | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61668 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼西2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61669 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东3号 变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61670 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张彭庄1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61671 | 沛县     | 前黄楼南1号配变        | 10       | 315       | 0           | 0               |
| 61672 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61673 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61674 | 沛县     | 鹿韩庄1号配变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61675 | 沛县     | PMS 前黄楼1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61676 | 沛县     | PMS 前黄楼2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61677 | 沛县     | PMS 梁庄1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61678 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61679 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61680 | 沛县     | PMS 前宋安1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61681 | 沛县     | PMS 前闫华山1号配变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61682 | 沛县     | 邱庄2号配变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61683 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄1号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61684 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61685 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子3号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61686 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61687 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集2号变，   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61688 | 沛县     | PMS 石孟庄2号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61689 | 沛县     | 石婆庄1号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61690 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴堤口2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61691 | 沛县     | PMS 团结西1号配变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61692 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西1号配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61693 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄1号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61694 | 沛县     | 鹿楼镇马庄北1号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61695 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪平楼1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61696 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四六队西变    | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61697 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61698 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园4 号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61699 | 沛县     | PMS 鹿楼镇鹿楼大队2号变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61700 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61701 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨庄变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61702 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61703 | 沛县     | PMS 鹿楼镇锦绣阳光变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61704 | 沛县     | 鹿楼镇农科西1号配变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61705 | 沛县     | 鹿楼镇小胡庄台区        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61706 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄3号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61707 | 沛县     | 鹿楼镇新鹿楼新村        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61708 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼3号配变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61709 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区1变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61710 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区2变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61711 | 沛县     | PMS 王庄安置小区配1变   | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 61712 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期1号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61713 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61714 | 沛县     | PMS 美乡1组配2主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61715 | 沛县     | PMS 美乡2配2主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61716 | 沛县     | PMS 美乡2配1主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61717 | 沛县     | PMS 美乡1组配1主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61718 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区2箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61719 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区3箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61720 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区6箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61721 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区1箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61722 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区4箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61723 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区5箱变主变  | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61724 | 沛县     | 鹿楼镇吴堤口南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61725 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61726 | 沛县     | 鹿楼镇冯集北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61727 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61728 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配6主变  | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 61729 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配2主变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 61730 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配5主变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 61731 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配1主变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 61732 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配4主变  | 10       | 1000      | 0           | 0               |
| 61733 | 沛县     | 鹿楼镇迎风小区箱变主变     | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61734 | 沛县     | 鹿楼镇康馨花园台区箱主变    | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61735 | 沛县     | 鹿楼镇金地花园1配主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61736 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配2主变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61737 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61738 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东1号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61739 | 沛县     | 鹿楼镇小张庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61740 | 沛县     | 鹿楼镇石集北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61741 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄北变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61742 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61743 | 沛县     | 鹿楼镇徐集2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61744 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61745 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61746 | 沛县     | 鹿楼镇前大安寺2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61747 | 沛县     | 鹿楼镇周杨庄台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61748 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔2箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61749 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔4箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61750 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔3箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61751 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔1箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61752 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园1箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61753 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园4箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61754 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园2箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61755 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园5箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61756 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园6箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61757 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园3箱主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61758 | 沛县     | 鹿楼镇杨扑口2号变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61759 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61760 | 沛县     | 闵堤口新村2号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61761 | 沛县     | 闵堤口新村5号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61762 | 沛县     | 闵堤口新村6号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61763 | 沛县     | 闵堤口新村4号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61764 | 沛县     | 闵堤口新村1号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61765 | 沛县     | 闵堤口新村3号配变      | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61766 | 沛县     | 鹿楼机关2号台区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61767 | 沛县     | 鹿楼镇大队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61768 | 沛县     | 鹿楼七八队北变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61769 | 沛县     | 鹿楼七八队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61770 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园2号台区 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61771 | 沛县     | 鹿楼镇李桥2号台区      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61772 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村北变   | 10       | 500       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61773 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61774 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61775 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号箱变 001 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61776 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号箱变 001 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61777 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居1号箱变001 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61778 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居2号箱变002 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61779 | 沛县     | 龙固镇焦刘庄郭楼新变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61780 | 沛县     | 龙固镇姚楼北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61781 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61782 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61783 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61784 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东二队变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61785 | 沛县     | 龙固镇桃园孟庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61786 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61787 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄北变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61788 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61789 | 沛县     | 龙固镇龙西二队变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61790 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61791 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61792 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄西变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61793 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61794 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄北变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61795 | 沛县     | 龙固镇前程子高庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61796 | 沛县     | 龙固镇沙河照明变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61797 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61798 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61799 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村东变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61800 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站照明变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61801 | 沛县     | 龙固镇张耿庄8队变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61802 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61803 | 沛县     | 龙固镇龙西居北2号配变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61804 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61805 | 沛县     | 龙固镇龙东南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61806 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61807 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61808 | 沛县     | PMS 龙固镇中一北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61809 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61810 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61811 | 沛县     | 龙固镇中二汉街变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61812 | 沛县     | 龙固镇龙东五队西2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61813 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组新变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61814 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘庄照明变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61815 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖桃行变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61816 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子照明变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61817 | 沛县     | 龙固镇三河尖中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61818 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘候圩子变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61819 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘徐庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61820 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼照明变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61821 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马谢庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61822 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61823 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄照明变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61824 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘新庄变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61825 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队变 | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61826 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61827 | 沛县     | 龙固镇商城3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61828 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园头道圩子变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61829 | 沛县     | 龙固镇桃园韩庄变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61830 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子变  | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61831 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄南变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 61832 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北变  | 10       | 250       | 0           | 0               |
| 61833 | 沛县     | 龙固镇果园张圩子南变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61834 | 沛县     | 龙固镇后洼村变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61835 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼马庄变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61836 | 沛县     | 龙固镇商城变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61837 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河照明变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61838 | 沛县     | 龙固镇姚楼变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61839 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄变   | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61840 | 沛县     | 龙固镇张耿庄北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61841 | 沛县     | 龙固镇张耿庄中变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61842 | 沛县     | 龙固镇张耿庄南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61843 | 沛县     | PMS 龙固镇镇镇西居十组变  | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61844 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61845 | 沛县     | 龙固镇新建居东变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61846 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61847 | 沛县     | 龙固镇中三新3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61848 | 沛县     | 龙固镇奚阁北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61849 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马荆庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61850 | 沛县     | PMS 龙固镇张小新庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61851 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61852 | 沛县     | PMS 龙固镇新建李庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61853 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁小新庄变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61854 | 沛县     | 龙固镇三里河东变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61855 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄十一队变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61856 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61857 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61858 | 沛县     | 龙固镇龙西五队东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61859 | 沛县     | 龙固镇龙东五队东变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61860 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61861 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61862 | 沛县     | 龙固镇中心小用户变               | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61863 | 沛县     | 龙固镇大街机关变                | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61864 | 沛县     | PMS 龙固镇大街中变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61865 | 沛县     | PMS 龙固镇大街西变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61866 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组变               | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61867 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马回民队变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61868 | 沛县     | PMS 龙固镇张王张油坊变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61869 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61870 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61871 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61872 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区2号环网箱变 | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61873 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区1号终端箱变 | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 61874 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄中变              | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61875 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室1主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61876 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室2主变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61877 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村东变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61878 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61879 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61880 | 沛县     | 龙固镇龙东谢庄2号变              | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61881 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61882 | 沛县     | 龙固镇前程子村丁庄北变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61883 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄西变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61884 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子西变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61885 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队南变          | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61886 | 沛县     | 龙固镇中心小用户2号变             | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61887 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子2号变     | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61888 | 沛县     | PMS 龙固镇新建小区南变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61889 | 沛县     | 龙固镇三河尖北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61890 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61891 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61892 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马王庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61893 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61894 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄北变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61895 | 沛县     | PMS 龙固镇张王东2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61896 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61897 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄北变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61898 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄南变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61899 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61900 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北2号变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61901 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼村南变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61902 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61903 | 沛县     | 龙固镇三里西2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61904 | 沛县     | PMS 龙固镇三里赵湾新变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61905 | 沛县     | PMS 龙固镇桃元韩庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61906 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄北变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61907 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61908 | 沛县     | PMS 龙固镇中一新庄2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61909 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61910 | 沛县     | 龙固镇桃园三道圩子南变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61911 | 沛县     | PMS 龙固镇沙河西变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61912 | 沛县     | 龙固镇奚阁南2号变(中三北2号) | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61913 | 沛县     | 龙固镇中一北2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61914 | 沛县     | 龙固镇姚楼村2号变        | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61915 | 沛县     | 龙固镇姚楼东变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61916 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河北变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61917 | 沛县     | 龙固镇中三村南2号变       | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61918 | 沛县     | PMS 龙固镇商城2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61919 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村西变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61920 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队南变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61921 | 沛县     | 龙固镇龙西居北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61922 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南2号变   | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61923 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄8队2号配变 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61924 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队南变   | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61925 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村2号箱变1号主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61926 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村1号箱变1号主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 61927 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61928 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄中2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61929 | 沛县     | 中三小区5号箱变1号主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61930 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄北2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61931 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61932 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居北变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61933 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61934 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61935 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄4号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61936 | 沛县     | 龙固镇三里东3号变            | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61937 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄新村变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61938 | 沛县     | PMS 龙固镇中二汉街2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61939 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61940 | 沛县     | PMS 龙固镇镇西居小新庄变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61941 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河4号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61942 | 沛县     | 龙固镇后洼村3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61943 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61944 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61945 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61946 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄3号变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61947 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队西3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61948 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61949 | 沛县     | 龙固镇三河尖桃行北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61950 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队2号变    | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61951 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61952 | 沛县     | 龙固镇桃园头道圩子2号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61953 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61954 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁北2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61955 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁南3号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61956 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61957 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61958 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子3号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61959 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61960 | 沛县     | 龙固镇张耿庄刘庄南变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61961 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子南2号变     | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61962 | 沛县     | 龙固镇后洼马庄南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 61963 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61964 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61965 | 沛县     | PMS 龙固镇中二新庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61966 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61967 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队东2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61968 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄3号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61969 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东四队变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61970 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61971 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄新庄变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61972 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61973 | 沛县     | 龙固镇大街农行变             | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 61974 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄2号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61975 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表2号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61976 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村南1号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61977 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居北3号变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61978 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队南1号变      | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61979 | 沛县     | 龙固镇三河尖3号变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61980 | 沛县     | 龙固镇桃元韩庄南变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61981 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄西变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61982 | 沛县     | 中三小区4号箱变1号主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61983 | 沛县     | 中三小区6号箱变1号主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61984 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心1号变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61985 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心2号变压器 | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61986 | 沛县     | 龙东矿宿舍8箱变主变           | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61987 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍5箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61988 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍6箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61989 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍1箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61990 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍2箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61991 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍3箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61992 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍7箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61993 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍4箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61994 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍8箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61995 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍4箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61996 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍3箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61997 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍5箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 61998 | 沛县     | 三河家苑煤矿宿舍10箱变主变       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 61999 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍9箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62000 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍7箱变主变    | 10       | 630       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 62001 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍1箱变进线主变 | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62002 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍2箱变主变   | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62003 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍6箱变压器   | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62004 | 沛县     | PMS 龙固镇龙固新建小区       | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62005 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配2变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62006 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配3变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62007 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配4变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62008 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配1变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62009 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居南变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62010 | 沛县     | 龙固镇奚阁公路变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62011 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配3主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62012 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配4主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62013 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配2主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62014 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配1主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62015 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配2主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62016 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配1主变          | 10       | 800       | 0           | 0               |
| 62017 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配2主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62018 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配2主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62019 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配4主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62020 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配3主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62021 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配1主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62022 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配1主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62023 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配1主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62024 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配2主变        | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62025 | 沛县     | 龙固镇中二新村变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62026 | 沛县     | 龙固镇大街西2号变           | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62027 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配2主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62028 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配1主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62029 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配2主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62030 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配1主变      | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62031 | 沛县     | 龙固镇中一居配2主变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62032 | 沛县     | 龙固镇中一居配1主变          | 10       | 500       | 0           | 0               |
| 62033 | 沛县     | 龙固镇中三西北站3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62034 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄4号变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62035 | 沛县     | 龙固镇张王东变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62036 | 沛县     | 龙固镇奚阁南变             | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62037 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄变            | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62038 | 沛县     | 龙固镇龙西五队变            | 10       | 400       | 0           | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 62039 | 沛县     | 龙固镇三河尖北变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62040 | 沛县     | 龙固镇中一新庄变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62041 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62042 | 沛县     | 龙固镇三河尖北3号变         | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62043 | 沛县     | 龙固镇龙西五队3号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62044 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄2号变        | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62045 | 沛县     | 龙固镇中二公路变           | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62046 | 沛县     | 龙固镇中三汽车站变          | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62047 | 沛县     | 龙固三里安置1箱主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62048 | 沛县     | 龙固三里安置2箱主变         | 10       | 630       | 0           | 0               |
| 62049 | 沛县     | 龙固镇龙西二队4号变         | 10       | 400       | 0           | 0               |
| 62050 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村丁庄东变    | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62051 | 沛县     | PMS 龙固镇姚楼小新庄变      | 10       | 200       | 0           | 0               |
| 62052 | 泉山     | PMS 西邮线10          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62053 | 泉山     | PMS 奎七线25—2=3      | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62054 | 泉山     | PMS 吴农线6—13        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62055 | 泉山     | 翟云线29南1            | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62056 | 泉山     | PMS 古枢一线8          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62057 | 泉山     | 苏铜二线15—3           | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62058 | 泉山     | PMS 桥苏线31          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62059 | 泉山     | PMS 翟七一线48—1=11    | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62060 | 泉山     | PMS 贵邦财富组合配电站1变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 62061 | 泉山     | PMS 贵邦财富组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 640         | 640             |
| 62062 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 62063 | 泉山     | PMS 永嘉太阳城组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 62064 | 泉山     | PMS 西工线4南          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62065 | 泉山     | PMS 西工线7东3         | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62066 | 泉山     | PMS 天成花园3箱变变压器     | 10       | 630       | 504         | 504             |
| 62067 | 泉山     | PMS 吴湖线26          | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62068 | 泉山     | PMS 吴湖线26—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62069 | 泉山     | PMS 吴湖线33          | 10       | 400       | 287         | 287             |
| 62070 | 泉山     | PMS 吴建线31—1        | 10       | 400       | 320         | 320             |
| 62071 | 泉山     | PMS 吴建线31—2        | 10       | 400       | 320         | 320             |

表2 公用配变电源受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1  | 丰县     | PMS 凤城镇刘桥           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2  | 丰县     | 城区物价小区              | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 3  | 丰县     | 凤城镇史庄西南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4  | 丰县     | 城区金绿翡翠城3号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5  | 丰县     | 城区金绿翡翠城2号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6  | 丰县     | PMS 城区金绿翡翠城2号配电室002 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7  | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8  | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室002     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9  | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12 | 丰县     | 城区尚品1配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13 | 丰县     | 城区尚品1配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14 | 丰县     | 城区尚品1配电室1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15 | 丰县     | 城区尚品1配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16 | 丰县     | PMS 城区供销干校公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南1号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18 | 丰县     | PMS 凤城镇东大综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期2号004    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20 | 丰县     | PMS 城区丰润园1号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21 | 丰县     | PMS 凤城镇史庄南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇沙石料厂综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23 | 丰县     | PMS 城区小煤厂           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24 | 丰县     | PMS 城区滨河花园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25 | 丰县     | PMS 城区五门桥           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26 | 丰县     | 城区政法小区西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27 | 丰县     | PMS 城区西叶庄东          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28 | 丰县     | PMS 城区西苑小区北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29 | 丰县     | PMS 城区永宁寺南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30 | 丰县     | PMS 城区惠民小区1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31 | 丰县     | PMS 城区惠民小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32 | 丰县     | PMS 城区荟苑小区东         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33 | 丰县     | PMS 城区在水一方01        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34 | 丰县     | PMS 城区在水一方02        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 35 | 丰县     | PMS 城区在水一方03  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 36 | 丰县     | PMS 城区在水一方04  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 37 | 丰县     | PMS 城区在水一方05  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 38 | 丰县     | PMS 城区龙华城1号   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 39 | 丰县     | PMS 城区龙华城2号   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 40 | 丰县     | 城区东小2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 41 | 丰县     | PMS 城区华地第一街7号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 42 | 丰县     | PMS 城区名仕花园1号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 43 | 丰县     | PMS 城区华地第一街8号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 44 | 丰县     | PMS 城区名仕花园2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 45 | 丰县     | PMS 城区华地第一街9号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 46 | 丰县     | PMS 城区名仕花园3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 47 | 丰县     | PMS 城区名仕花园4号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 48 | 丰县     | PMS 城区东方大厦1号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 49 | 丰县     | PMS 城区东方大厦3号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 50 | 丰县     | 城区东方大厦2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 51 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂2号   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 52 | 丰县     | PMS 城区祈福花园2号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 53 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑01号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 54 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑02号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 55 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑03  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 56 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑04号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 57 | 丰县     | PMS 城区瑞福园01   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 58 | 丰县     | 城区福地人家        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 59 | 丰县     | PMS 城区凤城花园B1号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 60 | 丰县     | PMS 城区凤城花园02号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 61 | 丰县     | PMS 城区凤城花园03号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 62 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 63 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 64 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A3号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 65 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸01号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 66 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸02号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 67 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 68 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄村史庄东 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 69 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸4号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 70  | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸05号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 71  | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸06号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 72  | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸07号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 73  | 丰县     | PMS 城区和丰园1号1    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 74  | 丰县     | PMS 城区和丰园2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 75  | 丰县     | PMS 城区和丰园3号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 76  | 丰县     | PMS 城区和丰园4号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 77  | 丰县     | PMS 城区和丰园5号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 78  | 丰县     | PMS 城区和丰园6号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 79  | 丰县     | PMS 城区和丰园7号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 80  | 丰县     | PMS 城区和丰园8号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 81  | 丰县     | PMS 城区和丰园9号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 82  | 丰县     | PMS 城区和丰园10号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 83  | 丰县     | PMS 城区和丰园11号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 84  | 丰县     | PMS 城区农苑二期      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 85  | 丰县     | PMS 城区季合园北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 86  | 丰县     | PMS 城区韩元2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 87  | 丰县     | PMS 城区公安局小区     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 88  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 89  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景3号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 90  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景5号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 91  | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 92  | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 93  | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村周新庄  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 94  | 丰县     | PMS 城区数码港       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 95  | 丰县     | PMS 城区五门幼儿园     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 96  | 丰县     | PMS 城区民族小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 97  | 丰县     | PMS 城区清真寺东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 98  | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 99  | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 100 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园3号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 101 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园4号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 102 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园5号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 103 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园6号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 104 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园7号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 105 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园8号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 106 | 丰县     | PMS 城区温园           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 107 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 108 | 丰县     | PMS 城区北店子北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 109 | 丰县     | PMS 城区朱园南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 110 | 丰县     | PMS 城区顺河北街2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 111 | 丰县     | 城区幸福佳苑             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 112 | 丰县     | PMS 城区临府街南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 113 | 丰县     | PMS 城区临府小区4号楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 114 | 丰县     | PMS 城区能源办          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 115 | 丰县     | PMS 城区革新路2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 116 | 丰县     | PMS 城区城区郭楼北        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 117 | 丰县     | PMS 城区翠文园1号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 118 | 丰县     | PMS 城区翠文园2号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 119 | 丰县     | PMS 城区翠文园3号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 120 | 丰县     | PMS 城区翠文园4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 121 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑4号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 122 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑5号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 123 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑7号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 124 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑8号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 125 | 丰县     | 城区中医院宿舍2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 126 | 丰县     | 城区油厂宿舍             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 127 | 丰县     | PMS 城区华地高层1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 128 | 丰县     | 城区华地高层1号配电室3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 129 | 丰县     | PMS 城区凤城嘉园1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 130 | 丰县     | PMS 城区翠文园二期1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 131 | 丰县     | PMS 城区御景园高层1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 132 | 丰县     | PMS 城区御景园高层2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 133 | 丰县     | PMS 城区御景园三期1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 134 | 丰县     | PMS 城区御景园三期2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 135 | 丰县     | PMS 城区御景园二期2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 136 | 丰县     | PMS 城区御景园二期3号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 137 | 丰县     | PMS 城区御景园二期1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 138 | 丰县     | PMS 城区御景园二期4号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 139 | 丰县     | 城区御景园高层3号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 140 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 141 | 丰县     | PMS 城区安福小区3号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 142 | 丰县     | PMS 城区安福小区4-1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 143 | 丰县     | PMS 城区中阳二期东     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 144 | 丰县     | PMS 城区中阳二期西     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 145 | 丰县     | PMS 城区华地置业11号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 146 | 丰县     | PMS 城区华地置业10号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 147 | 丰县     | PMS 城区华地置业12号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 148 | 丰县     | 华地高层1号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 149 | 丰县     | PMS 城区种子公司      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 150 | 丰县     | PMS 城区卫生局       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 151 | 丰县     | PMS 城区范园西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 152 | 丰县     | PMS 城区农机监理      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 153 | 丰县     | PMS 城区城乡开发公司    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 154 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 155 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 156 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期3号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 157 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 158 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期5号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 159 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 160 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 161 | 丰县     | PMS 城区教育局       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 162 | 丰县     | 城区规划局           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 163 | 丰县     | PMS 城区老粮市公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 164 | 丰县     | PMS 城区碧园小区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 165 | 丰县     | PMS 城区老羊圈       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 166 | 丰县     | PMS 城区汉城2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 167 | 丰县     | PMS 城区胜利小区2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 168 | 丰县     | PMS 城区爱丰巷       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 169 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期1号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 170 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期3号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 171 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期4号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 172 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期5号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 173 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期6号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 174 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期7号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 175 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室01号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 176 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室02号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 177 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室01号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 178 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室02号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 179 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室03号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 180 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室04号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 181 | 丰县     | 城区人民路小学东D          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 182 | 丰县     | PMS 城区建行宿舍         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 183 | 丰县     | PMS 城区沙园工业区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 184 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室01    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 185 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室02    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 186 | 丰县     | 城区胜利西区2号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 187 | 丰县     | PMS 城区凤鸣花园2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 188 | 丰县     | 城区人民路小学北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 189 | 丰县     | PMS 城区向阳中路         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 190 | 丰县     | PMS 城区左岸人家1号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 191 | 丰县     | PMS 城区左岸人家2号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 192 | 丰县     | PMS 城区左岸人家3号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 193 | 丰县     | PMS 城区左岸人家4号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 194 | 丰县     | PMS 城区左岸人家5号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 195 | 丰县     | 城区左岸人家6号           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 196 | 丰县     | 城区左岸人家10号          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 197 | 丰县     | 城区左岸人家9号           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 198 | 丰县     | 城区左岸人家8号           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 199 | 丰县     | 城区左岸人家7号           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 200 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖市场       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 201 | 丰县     | 城区卫生局宿舍            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 202 | 丰县     | PMS 城区卜油坊北         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 203 | 丰县     | PMS 城区爱民巷2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 204 | 丰县     | PMS 城区大庆中路         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 205 | 丰县     | 城区爱民巷D             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 206 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 207 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 208 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区3号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 209 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区4号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 210 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区5号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 211 | 丰县     | 凤城镇阳光康桥小区6号综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 212 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区7号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 213 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区8号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 214 | 丰县     | PMS 城区育红巷          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 215 | 丰县     | PMS 城区工农中路公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 216 | 丰县     | PMS 城区广电局          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 217 | 丰县     | PMS 城区新世纪          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 218 | 丰县     | PMS 城区物价局          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 219 | 丰县     | PMS 城区幼儿园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 220 | 丰县     | 城区文体局              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 221 | 丰县     | PMS 城区河滨北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 222 | 丰县     | PMS 城区经委           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 223 | 丰县     | 城区东小               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 224 | 丰县     | PMS 城区河滨南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 225 | 丰县     | 城区西关北              | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 226 | 丰县     | PMS 城区科委           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 227 | 丰县     | PMS 城区剧场           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 228 | 丰县     | PMS 城区书院北街         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 229 | 丰县     | PMS 城区天桥           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 230 | 丰县     | PMS 城区房管局          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 231 | 丰县     | 城区顺北               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 232 | 丰县     | PMS 城区西环南路         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 233 | 丰县     | 丰县城区财校公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 234 | 丰县     | PMS 城区医院小区北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 235 | 丰县     | PMS 城区酱菜厂          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 236 | 丰县     | PMS 城区卜油坊东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 237 | 丰县     | 城区凤凰嘴1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 238 | 丰县     | PMS 城区凤凰素南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 239 | 丰县     | PMS 城区交警队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 240 | 丰县     | PMS 城区韩园           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 241 | 丰县     | PMS 城区胜利西区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 242 | 丰县     | PMS 城区艺馨园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 243 | 丰县     | PMS 城区教具厂          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 244 | 丰县     | PMS 城区水秀园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 245 | 丰县     | PMS 城区书院街   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 246 | 丰县     | PMS 城区革新路   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 247 | 丰县     | 城区季合园村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 248 | 丰县     | PMS 城区黄庄北   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 249 | 丰县     | PMS 城区黄庄南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 250 | 丰县     | 城区渠楼        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 251 | 丰县     | 城区农行北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 252 | 丰县     | PMS 城区印刷厂   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 253 | 丰县     | PMS 城区爱民巷   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 254 | 丰县     | PMS 城区解放西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 255 | 丰县     | PMS 城区造纸厂   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 256 | 丰县     | 城区北关外       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 257 | 丰县     | PMS 城区建筑公司  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 258 | 丰县     | PMS 城区北关医院  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 259 | 丰县     | PMS 城区朱园东公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 260 | 丰县     | PMS 城区张方庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 261 | 丰县     | 城区新渠楼       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 262 | 丰县     | 城区抗排队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 263 | 丰县     | PMS 城区西叶庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 264 | 丰县     | 城区县政府       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 265 | 丰县     | PMS 城区人民路小学 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 266 | 丰县     | 城区中阳嘉园      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 267 | 丰县     | PMS 城区县委宿舍  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 268 | 丰县     | PMS 城区苏楼东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 269 | 丰县     | PMS 城区染织厂   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 270 | 丰县     | 城区荟苑小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 271 | 丰县     | PMS 城区安居    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 272 | 丰县     | 城区郭楼后队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 273 | 丰县     | PMS 城区王楼    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 274 | 丰县     | PMS 城区郭新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 275 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 276 | 丰县     | PMS 凤城镇孙庄三队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 277 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂1号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 278 | 丰县     | PMS 城区纺织巷   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 279 | 丰县     | PMS 城区粮管所   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 280 | 丰县     | PMS 城区西苑小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 281 | 丰县     | 城区胜利小区南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 282 | 丰县     | PMS 城区医院小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 283 | 丰县     | 城区凤鸣小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 284 | 丰县     | 城区沿河小区        | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 285 | 丰县     | PMS 城区临府花园1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 286 | 丰县     | PMS 城区临府花园2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 287 | 丰县     | PMS 城区临府花园3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 288 | 丰县     | PMS 城区御景园1号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 289 | 丰县     | PMS 城区御景园2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 290 | 丰县     | 城区世纪花园1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 291 | 丰县     | 城区世纪花园2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 292 | 丰县     | PMS 城区御景园3号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 293 | 丰县     | PMS 城区御景园4号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 294 | 丰县     | PMS 城区御景园5号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 295 | 丰县     | PMS 城区御景园10号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 296 | 丰县     | PMS 城区御景园7号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 297 | 丰县     | PMS 城区御景园8号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 298 | 丰县     | PMS 城区御景园9号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 299 | 丰县     | PMS 城区御景园11号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 300 | 丰县     | PMS 城区南苑新城1号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 301 | 丰县     | PMS 城区南苑新城2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 302 | 丰县     | PMS 城区南苑新城3号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 303 | 丰县     | PMS 城区南苑新城4号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 304 | 丰县     | PMS 城区御景园6号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 305 | 丰县     | PMS 城区祈福花园1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 306 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔东区  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 307 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔西区  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 308 | 丰县     | 城区龙乡苑1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 309 | 丰县     | 城区龙乡苑2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 310 | 丰县     | 城区龙乡苑3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 311 | 丰县     | 城区龙乡苑4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 312 | 丰县     | 城区龙乡苑5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 313 | 丰县     | 城区龙乡苑6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 314 | 丰县     | PMS 城区华地第一街1号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 315 | 丰县     | PMS 城区华地第一街2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 316 | 丰县     | PMS 城区华地第一街3号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 317 | 丰县     | PMS 城区华地第一街4号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 318 | 丰县     | PMS 城区华地第一街5号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 319 | 丰县     | 城区华地第一街6号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 320 | 丰县     | PMS 城区九州佳园      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 321 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 322 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 323 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑3号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 324 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑6号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 325 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期西   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 326 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期东   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 327 | 丰县     | PMS 城区中阳商城6号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 328 | 丰县     | PMS 城区中阳商城      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 329 | 丰县     | PMS 城区中阳商城7号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 330 | 丰县     | PMS 城区安福花园1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 331 | 丰县     | PMS 城区安福花园      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 332 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园5号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 333 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园7号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 334 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园8号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 335 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园9号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 336 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园6号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 337 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园10号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 338 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园11号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 339 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园12号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 340 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 341 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 342 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园3号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 343 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园4号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 344 | 丰县     | PMS 城区丰润园2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 345 | 丰县     | PMS 城区汉城        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 346 | 丰县     | 凤城镇范庄村史庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 347 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 348 | 丰县     | PMS 凤城镇李园       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 349 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 350 | 丰县     | PMS 凤城镇刘支楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 351 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 352 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 353 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 354 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 355 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 356 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 357 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 358 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 359 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 360 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 361 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 362 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 363 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 364 | 丰县     | 城区民富园箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 365 | 丰县     | 悦景华府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 366 | 丰县     | 悦景华府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 367 | 丰县     | 悦景华府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 368 | 丰县     | 悦景华府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 369 | 丰县     | 悦景华府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 370 | 丰县     | 悦景华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 371 | 丰县     | 悦景华府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 372 | 丰县     | 安居十一期6号配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 373 | 丰县     | 安居十一期5号配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 374 | 丰县     | 安居十一期4号配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 375 | 丰县     | 安居十一期6号配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 376 | 丰县     | 安居十一期4号配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 377 | 丰县     | 安居十一期4号配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 378 | 丰县     | 安居十一期7号配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 379 | 丰县     | 安居十一期4号配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 380 | 丰县     | 安居十一期6号配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 381 | 丰县     | 安居十一期5号配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 382 | 丰县     | 安居十一期7号配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 383 | 丰县     | 安居十一期7号配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 384 | 丰县     | 安居十一期5号配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 385 | 丰县     | 安居十一期6号配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 386 | 丰县     | 安居十一期7号配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 387 | 丰县     | 安居十一期5号配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 388 | 丰县     | 安居十一期3号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 389 | 丰县     | 安居十一期2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 390 | 丰县     | 安居十一期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 391 | 丰县     | 安居十一期3号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 392 | 丰县     | 安居十一期1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 393 | 丰县     | 安居十一期2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 394 | 丰县     | 安居十一期1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 395 | 丰县     | 安居十一期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 396 | 丰县     | 安居十一期2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 397 | 丰县     | 安居十一期3号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 398 | 丰县     | 安居十一期3号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 399 | 丰县     | 安居十一期2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 400 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 401 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 402 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 403 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 404 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 405 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 406 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 407 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 408 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 409 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 410 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 411 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 412 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 413 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 414 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 415 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 416 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 417 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 418 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 419 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 420 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 421 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 422 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 423 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 424 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 425 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 426 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配4号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 427 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配4号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 428 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配2变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 429 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 430 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 431 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 432 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 433 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 434 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 435 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 436 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 437 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 438 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 439 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河东南              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 440 | 丰县     | PMS 城区王庄北                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 441 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 442 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 443 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 444 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 445 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 446 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 447 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡5号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 448 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 449 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 450 | 丰县     | PMS 城区季合园西               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 451 | 丰县     | PMS 城区季合园小区西             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 452 | 丰县     | 城区供电新村                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 453 | 丰县     | PMS 城区青年路公变.             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 454 | 丰县     | 城区沙园变基站公变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 455 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 456 | 丰县     | 城区临府小区公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 457 | 丰县     | PMS 城区向阳南路公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 458 | 丰县     | PMS 城区塔南小区公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 459 | 丰县     | PMS 城区黄庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 460 | 丰县     | PMS 城区药厂公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 461 | 丰县     | PMS 城区王庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 462 | 丰县     | PMS 城区大庆东路公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 463 | 丰县     | PMS 城区工农北路    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 464 | 丰县     | PMS 城区民政局公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 465 | 丰县     | PMS 城区临府街公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 466 | 丰县     | 城区中医院宿舍       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 467 | 丰县     | PMS 城区机关二幼公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 468 | 丰县     | PMS 城区政法小区公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 469 | 丰县     | PMS 城区公安局南公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 470 | 丰县     | PMS 城区郭楼后公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 471 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村王堂东 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 472 | 丰县     | PMS 城区北店子公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 473 | 丰县     | PMS 城区工农南公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 474 | 丰县     | PMS 城区金桥商场公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 475 | 丰县     | PMS 城区高庄公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 476 | 丰县     | PMS 城区渠楼北公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 477 | 丰县     | PMS 城区凤凰嘴北公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 478 | 丰县     | PMS 城区林苑小区公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 479 | 丰县     | PMS 城区卜油坊西公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 480 | 丰县     | PMS 城区范园公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 481 | 睢宁     | PMS 凌城方庄后王台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 482 | 睢宁     | PMS 凌城九组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 483 | 睢宁     | 凌城方庄前王台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 484 | 睢宁     | 凌城农贸市场北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 485 | 睢宁     | 凌城方庄村北台       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 486 | 睢宁     | PMS 凌城三丁新农村2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 487 | 睢宁     | PMS 凌城张庙李庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 488 | 睢宁     | 凌城张付庄庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 489 | 睢宁     | 凌城张付付庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 490 | 睢宁     | PMS 凌城永丰孙庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 491 | 睢宁     | PMS 凌城新李村朱庄东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 492 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村凡庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 493 | 睢宁     | PMS 凌城永丰村李庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 494 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村陈庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 495 | 睢宁     | 凌城新河村后李台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 496 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 497 | 睢宁     | 凌城新李村李庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 498 | 睢宁     | PMS 凌城街道旭旺台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 499 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村沙河台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 500 | 睢宁     | 凌城街道东北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 501 | 睢宁     | 凌城新李单变台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 502 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村新农村1号台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 503 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆瓦坊台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 504 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 505 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 506 | 睢宁     | PMS 凌城新河村前李台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 507 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 508 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛薛庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 509 | 睢宁     | 凌城菜宅菜庄2号变台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 510 | 睢宁     | PMS 凌城街道汪新台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 511 | 睢宁     | 凌城街道东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 512 | 睢宁     | PMS 凌城东大街农贸-1台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 513 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉仲庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 514 | 睢宁     | 凌城杨圩村部台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 515 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉村陶庄台公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 516 | 睢宁     | PMS 凌城街道东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 517 | 睢宁     | 凌城张付刘庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 518 | 睢宁     | 凌城三丁村开发区1变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 519 | 睢宁     | 凌城叶圩雪西组（王甫标）    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 520 | 睢宁     | PMS 凌城胜利代庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 521 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆许王台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 522 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 523 | 睢宁     | PMS 凌城新李秦庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 524 | 睢宁     | PMS 凌城张付村西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 525 | 睢宁     | PMS 凌城张付村庄庄台洪场 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 526 | 睢宁     | PMS 凌城胜利李庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 527 | 睢宁     | 凌城张付北台公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 528 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 529 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 530 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 531 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村刘圩台公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 532 | 睢宁     | PMS 凌城三丁北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 533 | 睢宁     | 凌城魏祠东位台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 534 | 睢宁     | 凌城魏祠南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 535 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 536 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园-2  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 537 | 睢宁     | 凌城张付王凤圩        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 538 | 睢宁     | PMS 凌城三李申庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 539 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 540 | 睢宁     | 凌城新李朱庄台        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 541 | 睢宁     | 凌城孙薛刘庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 542 | 睢宁     | PMS 凌城新河南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 543 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 544 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 545 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 546 | 睢宁     | 凌城凌闸陈庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 547 | 睢宁     | PMS 凌城三丁凡庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 548 | 睢宁     | PMS 凌城胜利前进台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 549 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 550 | 睢宁     | 凌城胜利余庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 551 | 睢宁     | 凌城工业园三号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 552 | 睢宁     | 凌城张付工业园一1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 553 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩西洋台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 554 | 睢宁     | PMS 凌城李圩北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 555 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 556 | 睢宁     | PMS 凌城永丰张徐台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 557 | 睢宁     | 凌城街道府前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 558 | 睢宁     | PMS 凌城新河西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 559 | 睢宁     | PMS 凌城新河东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 560 | 睢宁     | 凌城张付胡庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 561 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩新化台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 562 | 睢宁     | 凌城杨圩南台公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 563 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 564 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 565 | 睢宁     | PMS 凌城后元村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 566 | 睢宁     | 凌城前元北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 567 | 睢宁     | 凌城前元南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 568 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄小沙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 569 | 睢宁     | 凌城方庄西台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 570 | 睢宁     | 凌城方庄东台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 571 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩王庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 572 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 573 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉王庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 574 | 丰县     | PMS 城区弹药库公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 575 | 丰县     | PMS 城区公安小区公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 576 | 丰县     | PMS 城区武装部公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 577 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区3号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 578 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区4号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 579 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区5号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 580 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区6号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 581 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区7号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 582 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区8号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 583 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区11号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 584 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区12号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 585 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区13号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 586 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室1号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 587 | 丰县     | PMS 城区五门小区公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 588 | 丰县     | PMS 城区六瓦庙公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 589 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室1号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 590 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室2号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 591 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室3号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 592 | 丰县     | PMS 城区木材公司宿舍     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 593 | 丰县     | PMS 城区苏楼西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 594 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室01号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 595 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室02号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 596 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室03号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 597 | 丰县     | 紫金1配电室4变线          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 598 | 丰县     | PMS 城区碧园小区北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 599 | 丰县     | PMS 城区财校东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 600 | 丰县     | PMS 城区财校西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 601 | 丰县     | PMS 城区新世纪1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 602 | 丰县     | PMS 城区艺馨园小区北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 603 | 丰县     | 城区仿古街东公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 604 | 丰县     | PMS 城区仿古街西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 605 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区1号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 606 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区2号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 607 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区9号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 608 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区10号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 609 | 丰县     | 城区盛和嘉园1配电室2变线      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 610 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 611 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 612 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室3变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 613 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室4变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 614 | 丰县     | PMS 城区华地置业13号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 615 | 丰县     | PMS 城区华地置业14号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 616 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 617 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 618 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 619 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 620 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 621 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 622 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 623 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 624 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 625 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 626 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室3变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 627 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室4变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 628 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 629 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 630 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室3变线        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 631 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室4变线        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 632 | 丰县     | PMS 城区地税局公变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 633 | 丰县     | PMS 城区南关农贸市场公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 634 | 丰县     | PMS 城区民丰银行公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 635 | 丰县     | PMS 城区民丰银行东公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 636 | 丰县     | PMS 城区招商场南公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 637 | 丰县     | PMS 城区进修学校公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 638 | 丰县     | PMS 城区交管所公变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 639 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 640 | 丰县     | PMS 城区郭新庄东           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 641 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室5号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 642 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室6号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 643 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 644 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 645 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 646 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 647 | 丰县     | PMS 城区南苑新城西          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 648 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室2号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 649 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室3号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 650 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室4号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 651 | 丰县     | PMS 城区梁庄东2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 652 | 丰县     | PMS 城区季合园北2号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 653 | 丰县     | PMS 城区青年路2号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 654 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村邵堂综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 655 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 656 | 丰县     | PMS 城区王楼南公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 657 | 丰县     | PMS 城区永宁寺2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 658 | 丰县     | 城区交警大队2号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 659 | 丰县     | PMS 城区教育局2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 660 | 丰县     | PMS 城区渠楼北D公变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 661 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 662 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 663 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室3号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 664 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室4号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 665 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 666 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 667 | 丰县     | 城区西苑小区2号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 668 | 丰县     | 丰县城區高庄公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 669 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区9号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 670 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 671 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 672 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 673 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 674 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 675 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 676 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 677 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 678 | 丰县     | PMS 城区北苑路公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 679 | 丰县     | PMS 城区南苑新城东南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 680 | 丰县     | PMS 城区北店子大队公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 681 | 丰县     | PMS 城区机关东区公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 682 | 丰县     | PMS 城区郭楼新村2号公变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 683 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 684 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 685 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 686 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 687 | 丰县     | PMS 城区华地第一街-3号公变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 688 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 689 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 690 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 691 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 692 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 693 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 694 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 695 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 696 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 697 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 698 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 699 | 丰县     | 城区江山花园2箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 700 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区3号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 701 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室1号配变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 702 | 丰县     | PMS 城区季合园小区南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 703 | 丰县     | 城区路灯管理所公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 704 | 丰县     | PMS 城区人行宿舍公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 705 | 丰县     | PMS 城区渠楼小学公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 706 | 丰县     | PMS 城区永宁寺东公变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 707 | 丰县     | 城区机关二幼东公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 708 | 丰县     | PMS 城区东方大厦北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 709 | 丰县     | PMS 城区吴架子街公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 710 | 丰县     | PMS 城区塔南小区2号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 711 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 712 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 713 | 丰县     | PMS 城区季合园东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 714 | 丰县     | 城区凤凰嘴西公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 715 | 丰县     | 城区人民路小学3号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 716 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房2号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 717 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处廉租房3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 718 | 丰县     | 城区南苑新城东北公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 719 | 丰县     | 城区西苑小区南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 720 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 721 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 722 | 丰县     | 凤城街道办事处安居七期3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 723 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 724 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期5号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 725 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处西杨庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 726 | 丰县     | PMS 城区育红巷2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 727 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 728 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 729 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 730 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 731 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 732 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室1号变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 733 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室2号变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 734 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 735 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 736 | 丰县     | PMS 城区公安局南2号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 737 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 738 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 739 | 丰县     | 金色家园1号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 740 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 741 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 742 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 743 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 744 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 745 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 746 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 747 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 748 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 749 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 750 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 751 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 752 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 753 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 754 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 755 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 756 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 757 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 758 | 丰县     | 阳光佳苑2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 759 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 760 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 761 | 丰县     | 阳光佳苑3号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 762 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 763 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 764 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 765 | 丰县     | 城区公安公寓西公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 766 | 丰县     | 金地首府1号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 767 | 丰县     | PMS 金地首府1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 768 | 丰县     | 金地首府1号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 769 | 丰县     | 金地首府2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 770 | 丰县     | 金地首府2号配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 771 | 丰县     | 金地首府2号配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 772 | 丰县     | 金地首府2号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 773 | 丰县     | PMS 城区胡庄公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 774 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 775 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 776 | 丰县     | PMS 丰县城区王庄西公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 777 | 丰县     | 城区龙华城3号公变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 778 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号7号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 779 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室4号变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 780 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室1号变配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 781 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室2号变配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 782 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室3号变配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 783 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室1号变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 784 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室2号变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 785 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室3号变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 786 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室4号变配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 787 | 丰县     | PMS 城区中阳里公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 788 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 789 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 790 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 791 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 792 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 793 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 794 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 795 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 796 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 797 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 798 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 799 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 800 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 801 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 802 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 803 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 804 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 805 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 806 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 807 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 808 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 809 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 810 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 811 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 812 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 813 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 814 | 睢宁     | PMS 凌城民主李西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 815 | 睢宁     | PMS 凌城街道西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 816 | 睢宁     | 凌城街道西南台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 817 | 睢宁     | PMS 凌城街道南大街        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 818 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 819 | 睢宁     | 凌城凌东白果台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 820 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 821 | 睢宁     | PMS 凌城凌东张徐台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 822 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 823 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 824 | 睢宁     | 凌城新李沈庄台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 825 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 826 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛孙庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 827 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛秦庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 828 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛赵庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 829 | 睢宁     | 凌城棋杆徐庄台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 830 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄李庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 831 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 832 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 833 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 834 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩圩四台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 835 | 睢宁     | PMS 凌城前刘西台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 836 | 睢宁     | 凌城前元颜庄台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 837 | 睢宁     | 凌城秦圩陈庄台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 838 | 睢宁     | 凌城陶炉前贾台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 839 | 睢宁     | 凌城街道六组台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 840 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 841 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆周庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 842 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 843 | 睢宁     | PMS 凌城胜利余庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 844 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛新建台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 845 | 睢宁     | PMS 凌城前元五队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 846 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄徐宅台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 847 | 睢宁     | PMS 凌城街道五组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 848 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄岳庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 849 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄立新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 850 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄汤庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 851 | 睢宁     | PMS 凌城后元南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 852 | 睢宁     | PMS 凌城后元北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 853 | 睢宁     | PMS 凌城胜利王庄台1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 854 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 855 | 睢宁     | 凌城张付魏庄北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 856 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李一2变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 857 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 858 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 859 | 睢宁     | PMS 凌城李圩东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 860 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸八队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 861 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 862 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛唐庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 863 | 睢宁     | 凌城前刘周庄台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 864 | 睢宁     | PMS 凌城镇永丰李果台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 865 | 睢宁     | PMS 凌城三丁东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 866 | 睢宁     | PMS 凌城永丰七咀东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 867 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 868 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村仇全台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 869 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆南刘台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 870 | 睢宁     | 凌城凌闸王西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 871 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 872 | 睢宁     | PMS 凌城街道十组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 873 | 睢宁     | 凌城位祠唐庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 874 | 睢宁     | PMS 凌城前园八队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 875 | 睢宁     | PMS 凌城镇胜利张庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 876 | 睢宁     | 凌城胜利王庄2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 877 | 睢宁     | PMS 凌城镇沙庄徐庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 878 | 睢宁     | PMS 凌城镇前园东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 879 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 880 | 睢宁     | PMS 凌城西大街北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 881 | 睢宁     | PMS 凌城街道西门台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 882 | 睢宁     | PMS 凌城街道西南东台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 883 | 睢宁     | PMS 凌城街道十二组台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 884 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南西台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 885 | 睢宁     | PMS 凌城镇木园南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 886 | 睢宁     | PMS 凌城礼拜堂台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 887 | 睢宁     | PMS 凌城镇李圩朱庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 888 | 睢宁     | PMS 凌城镇凌闸黄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 889 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩伏全台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 890 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛刘庄南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 891 | 睢宁     | PMS 凌城张付付庄南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 892 | 睢宁     | PMS 凌城三丁刘西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 893 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 894 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩前窑台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 895 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 896 | 睢宁     | PMS 凌城新河潘庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 897 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 898 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 899 | 睢宁     | PMS 凌城街道四组台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 900 | 睢宁     | PMS 凌城凌小门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 901 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前东台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 902 | 睢宁     | PMS 凌城张付徐庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 903 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 904 | 睢宁     | PMS 凌城凌东西潘台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 905 | 睢宁     | PMS 凌城凌东鲁庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 906 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 907 | 睢宁     | PMS 凌城民主木园北台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 908 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩后窑台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 909 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩陈庄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 910 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅蔡园台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 911 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍2变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 912 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东杨台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 913 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 914 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 915 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 916 | 睢宁     | PMS 凌城街道东门台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 917 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆旧集台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 918 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩汪庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 919 | 睢宁     | 凌城供电所台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 920 | 睢宁     | PMS 凌城王凤圩北台2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 921 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区3号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 922 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区4号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 923 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区5号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 924 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区6号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 925 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区1号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 926 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区2号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 927 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 928 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 929 | 睢宁     | PMS 凌城七组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 930 | 睢宁     | PMS 凌城新河靳庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 931 | 睢宁     | PMS 凌城街道洪大汪台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 932 | 睢宁     | PMS 凌城村八组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 933 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 934 | 睢宁     | PMS 凌城南大街1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 935 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 936 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村周庄台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 937 | 睢宁     | PMS 凌城张庙王庄1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 938 | 睢宁     | PMS 凌城农贸市场2号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 939 | 睢宁     | 凌城张庙西台2号台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 940 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩沙河东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 941 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 942 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄圩后台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 943 | 睢宁     | PMS 凌城凌东崔庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 944 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村单庄台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 945 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 946 | 睢宁     | 凌城新楼村部台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 947 | 睢宁     | 凌城前元北台2号台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 948 | 睢宁     | 凌城街道三组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 949 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园2号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 950 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 951 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄河东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 952 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 953 | 睢宁     | PMS 凌城李圩朱庄2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 954 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 955 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 956 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 957 | 睢宁     | PMS 凌城前元八队2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 958 | 睢宁     | 凌城沙庄村村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 959 | 睢宁     | PMS 凌城新供电站台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 960 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 961 | 睢宁     | PMS 凌城前元颜庄西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 962 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 963 | 睢宁     | 凌城蔡宅陈圩东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 964 | 睢宁     | 凌城街道十三组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 965 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆学校台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 966 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 967 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南2台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 968 | 睢宁     | PMS 凌城街道农贸3台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 969 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 970 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 971 | 睢宁     | PMS 凌城张付鲁庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 972 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李抽水台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 973 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 974 | 睢宁     | PMS 凌城方庄陈庄小区台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 975 | 睢宁     | PMS 凌城张庙马庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 976 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 977 | 睢宁     | PMS 凌城张付王凤北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 978 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台2号台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 979 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东张新农村台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 980  | 睢宁     | PMS 凌城永丰西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 981  | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 982  | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 983  | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 984  | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 985  | 丰县     | 城区好家名品城配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 986  | 丰县     | 城区好家名品城配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 987  | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 988  | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 989  | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 990  | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 991  | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 992  | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 993  | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 994  | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 995  | 丰县     | PMS 城区学士园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 996  | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 997  | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 998  | 丰县     | 城区安居三期1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 999  | 丰县     | 城区安居三期1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1000 | 丰县     | 安居三期2号配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1001 | 丰县     | 安居三期2号配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1002 | 丰县     | 安居三期2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1003 | 丰县     | 安居三期2号配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1004 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1005 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1006 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1007 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1008 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1009 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1010 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1011 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1012 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1013 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1014 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 1015 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1016 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1017 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1018 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1019 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1020 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1021 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1022 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1023 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1024 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1025 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1026 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1027 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1028 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1029 | 丰县     | 城区凤凰唢小区1号配电室3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1030 | 丰县     | 凤凰唢小区1号配电室1号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1031 | 丰县     | 城区凤凰唢小区1号配电室2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1032 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区3号商业箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1033 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1034 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1035 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1036 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1037 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1038 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1039 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1040 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1041 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1042 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1043 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1044 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1045 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1046 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1047 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1048 | 丰县     | 城区秀水华庭2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1049 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 1050 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1051 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场1号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1052 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场2号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1053 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1054 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1055 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1056 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1057 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1058 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1059 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1060 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1061 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1062 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1063 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1064 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1065 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1066 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1067 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1068 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1069 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1070 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1071 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1072 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1073 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1074 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1075 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1076 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1077 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1078 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1079 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1080 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1081 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1082 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1083 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期2号箱变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1084 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号箱变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 1085 | 丰县     | PMS 城区群益中学公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1086 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1087 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1088 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1089 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1090 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1091 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1092 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1093 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1094 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1095 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1096 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1097 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1098 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1099 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1100 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1101 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1102 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1103 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1104 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1105 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1106 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1107 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1108 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1109 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1110 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1111 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1112 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1113 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1114 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1115 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1116 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1117 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1118 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1119 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 1120 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1121 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1122 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1123 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1124 | 丰县     | PMS 凤鸣城B区2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1125 | 丰县     | 翠文园二期3号1母线配电变压器      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1126 | 丰县     | 城区翠文园二期2号综合变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1127 | 丰县     | PMS 城区九洲花园小区综合变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 1128 | 丰县     | PMS 城区九州嘉园小区南综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1129 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1130 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1131 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1132 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1133 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1134 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1135 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1136 | 丰县     | PMS 御苑新城一期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1137 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1138 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1139 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1140 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1141 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1142 | 丰县     | PMS 城区胜利东区2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1143 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1144 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1145 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1146 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1147 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室2号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1148 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室4号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1149 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室1号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1150 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室3号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1151 | 丰县     | PMS 城区工行东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1152 | 丰县     | 城区凤鸣城凤鸣金街C区4号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1153 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区6号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1154 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区2号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 1155 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室3号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1156 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1157 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1158 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1159 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1160 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1161 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1162 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室1号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1163 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1164 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1165 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1166 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1167 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼村综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1168 | 丰县     | PMS 城区崔花园北2号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1169 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1170 | 丰县     | 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1171 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1172 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1173 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1174 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1175 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1176 | 丰县     | 城区政法小区2号公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1177 | 丰县     | 城区革新路3号公变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1178 | 丰县     | PMS 城区梁庄东3号             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1179 | 丰县     | PMS 城区种子仓库              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1180 | 丰县     | PMS 中波台公变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1181 | 丰县     | PMS 城区临府街西公变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1182 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1183 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1184 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1185 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1186 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1187 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1188 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1189 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1190 | 丰县     | 财富城1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1191 | 丰县     | 财富城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1192 | 丰县     | 财富城1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1193 | 丰县     | 财富城1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1194 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1195 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1196 | 丰县     | PMS 中央金座1楼配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1197 | 丰县     | PMS 中央金座1号楼配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1198 | 丰县     | 城区服装厂公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1199 | 丰县     | PMS 城区五金公司公变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1200 | 丰县     | PMS 城区博物馆公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1201 | 丰县     | PMS 城区汽车站公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1202 | 丰县     | 城区荷花楼公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1203 | 丰县     | PMS 城区小白羊公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1204 | 丰县     | 城区导线厂公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1205 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1206 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1207 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1208 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1209 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1210 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1211 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1212 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1213 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1214 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1215 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1216 | 睢宁     | 凌城街道木园3号台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1217 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东魏东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1218 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区2号台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1219 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区1号台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1220 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1221 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1222 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1223 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1224 | 睢宁     | 凌城万福佳苑4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1225 | 睢宁     | 凌城万福佳苑1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1226 | 睢宁     | 凌城万福佳苑3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1227 | 睢宁     | PMS 凌城万福佳苑2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1228 | 睢宁     | 凌城幸福小区8号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1229 | 睢宁     | 凌城幸福小区7号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1230 | 睢宁     | 凌城新河抽水台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1231 | 睢宁     | 凌城金陵建材市场小区2配2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1232 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1233 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1234 | 睢宁     | 凌城街道北台2号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1235 | 睢宁     | 凌城街道六组2号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1236 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1237 | 睢宁     | 凌城胜利张庄2号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1238 | 睢宁     | 凌城胜利张庄南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1239 | 睢宁     | 凌城李圩小区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1240 | 睢宁     | 凌城大院1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1241 | 睢宁     | 凌城大院2配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1242 | 睢宁     | 凌城大院1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1243 | 睢宁     | 凌城大院2配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1244 | 睢宁     | 凌城大院2配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1245 | 睢宁     | 凌城大院2配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1246 | 睢宁     | 凌城杨圩王庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1247 | 睢宁     | 凌城祥和家园2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1248 | 睢宁     | 凌城祥和家园1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1249 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1250 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1251 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1252 | 睢宁     | PMS 凌城村三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1253 | 睢宁     | 凌城三丁河东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1254 | 睢宁     | PMS 凌城凌东学校台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1255 | 睢宁     | PMS 凌城凌东村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1256 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1257 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1258 | 睢宁     | PMS 凌城街道中台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1259 | 睢宁     | PMS 凌城街道北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1260 | 睢宁     | 凌城敬老院单变台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1261 | 睢宁     | PMS 凌城张付村部台增容  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1262 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1263 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1264 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1265 | 睢宁     | PMS 双沟大白南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1266 | 睢宁     | PMS 双沟大白北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1267 | 睢宁     | PMS 双沟年庄台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1268 | 睢宁     | PMS 双沟吴井南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1269 | 睢宁     | PMS 双沟大赵一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1270 | 睢宁     | PMS 双沟上坝北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1271 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1272 | 睢宁     | PMS 双沟陈王北台(增容) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1273 | 睢宁     | PMS 双沟吴井西台(增容) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1274 | 睢宁     | PMS 双沟圩西中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1275 | 睢宁     | PMS 双沟朱营西台(增容) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1276 | 睢宁     | PMS 双沟医院东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1277 | 睢宁     | PMS 双沟双东十二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1278 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1279 | 睢宁     | PMS 双沟张林东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1280 | 睢宁     | PMS 双沟大赵南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1281 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1282 | 睢宁     | PMS 双沟张宋北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1283 | 睢宁     | PMS 双沟张林台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1284 | 睢宁     | PMS 双沟单桥台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1285 | 睢宁     | 双沟孟圩学校台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1286 | 睢宁     | PMS 双沟苗庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1287 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1288 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩赵楼台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1289 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1290 | 睢宁     | PMS 双沟史庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1291 | 睢宁     | PMS 双沟上坝西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1292 | 睢宁     | PMS 双沟上坝中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1293 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1294 | 睢宁     | PMS 双沟温白温场台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 1295 | 睢宁     | 双沟吕庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1296 | 睢宁     | PMS 双沟陈王南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1297 | 睢宁     | PMS 双沟圩西东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1298 | 睢宁     | PMS 双沟大白小白湾台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1299 | 睢宁     | PMS 双沟大白西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1300 | 睢宁     | PMS 双沟大白东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1301 | 睢宁     | 双沟经管站台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1302 | 睢宁     | PMS 双沟位头西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1303 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1304 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1305 | 睢宁     | PMS 双沟单桥南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1306 | 睢宁     | PMS 双沟猪厂台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1307 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1308 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1309 | 睢宁     | PMS 双沟敬老院    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1310 | 睢宁     | PMS 双沟朱营东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1311 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1312 | 睢宁     | PMS 双沟柳园北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1313 | 睢宁     | PMS 双沟温白南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1314 | 睢宁     | PMS 双沟陈王四组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1315 | 睢宁     | PMS 双沟朱营中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1316 | 睢宁     | PMS 双沟焦营北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1317 | 睢宁     | PMS 双沟陈王东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1318 | 睢宁     | 双沟温场北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1319 | 睢宁     | PMS 双沟小白湾北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1320 | 睢宁     | PMS 双沟朱营七队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1321 | 睢宁     | PMS 双沟单桥北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1322 | 睢宁     | PMS 双沟单桥二组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1323 | 睢宁     | PMS 双沟何庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1324 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩学校南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1325 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1326 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩纪庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1327 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩宋庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1328 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1329 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1330 | 睢宁     | PMS 双沟史庄西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1331 | 睢宁     | 双沟上坝三组北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1332 | 睢宁     | 双沟温白北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1333 | 睢宁     | PMS 双沟吴行东南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1334 | 睢宁     | 双沟高集一组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1335 | 睢宁     | 双沟大马北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1336 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里四号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1337 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1338 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1339 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1340 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1341 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1342 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1343 | 睢宁     | PMS 双沟大白六组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1344 | 睢宁     | PMS 双沟官路一组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1345 | 睢宁     | PMS 双沟官路二组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1346 | 睢宁     | PMS 双沟官路三组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1347 | 睢宁     | PMS 双沟官路老年安置房台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1348 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄二组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1349 | 睢宁     | PMS 双沟官路学校门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1350 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1351 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1352 | 睢宁     | PMS 双沟上坝三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1353 | 睢宁     | 双沟张林一组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1354 | 睢宁     | PMS 双沟马庄北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1355 | 睢宁     | PMS 双沟赵行一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1356 | 睢宁     | PMS 双沟朱营南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1357 | 睢宁     | PMS 双沟七里高东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1358 | 睢宁     | PMS 双沟三楼南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1359 | 睢宁     | PMS 双沟大白二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1360 | 睢宁     | PMS 双沟温白四组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1361 | 睢宁     | PMS 双沟申庄西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1362 | 睢宁     | PMS 双沟陈王三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1363 | 睢宁     | PMS 双沟陈王一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1364 | 睢宁     | PMS 双沟史庄东队台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1365 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1366 | 睢宁     | PMS 双沟大白四组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1367 | 睢宁     | PMS 双沟盘王南1台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1368 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾单相变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1369 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十一组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1370 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼西台变压器     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1371 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄西台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1372 | 睢宁     | PMS 双沟朱营六组台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1373 | 睢宁     | PMS 双沟单桥三组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1374 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄西台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1375 | 睢宁     | PMS 双沟上坝一组台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1376 | 睢宁     | PMS 双沟吴井二组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1377 | 睢宁     | PMS 双沟焦营五组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1378 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1379 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1380 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1381 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1382 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1383 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1384 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1385 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1386 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1387 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1388 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1389 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1390 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1391 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1392 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1393 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1394 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1395 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1396 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1397 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1398 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖农贸市场二期  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1399 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1400 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1401 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1402 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1403 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1404 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1405 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1406 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1407 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1408 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1409 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1410 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1411 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1412 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1413 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1414 | 丰县     | 凤城镇安居十期2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1415 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号5号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1416 | 丰县     | 城区中阳壹号6号公变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1417 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号4号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1418 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1419 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1420 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1421 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1422 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1423 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1424 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1425 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1426 | 丰县     | PMS 凤凰嘴2号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1427 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1428 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1429 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1430 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1431 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1432 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1433 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1434 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 1435 | 丰县     | PMS 凤凰嘴小区6号商业箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1436 | 丰县     | PMS 北苑邻里中心农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1437 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1438 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1439 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1440 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1441 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1442 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1443 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1444 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1445 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1446 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1447 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1448 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1449 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1450 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1451 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1452 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1453 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1454 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1455 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1456 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1457 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1458 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1459 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1460 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1461 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1462 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1463 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1464 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1465 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1466 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1467 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1468 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1469 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1470 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1471 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1472 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1473 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1474 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1475 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1476 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1477 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1478 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1479 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1480 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1481 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1482 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1483 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1484 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1485 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1486 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1487 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1488 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1489 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1490 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1491 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1492 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1493 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1494 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1495 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1496 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1497 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1498 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1499 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1500 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1501 | 丰县     | 丰泽园1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1502 | 丰县     | 丰泽园2号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1503 | 丰县     | 丰泽园2号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1504 | 丰县     | 丰泽园1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 1505 | 丰县     | 丰泽园2号配电室1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1506 | 丰县     | 丰泽园2号配电室2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1507 | 丰县     | 高盛五期1号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1508 | 丰县     | 高盛五期1号配电室2号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1509 | 丰县     | 安居八期2号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1510 | 丰县     | 安居八期2号配电室2号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1511 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1512 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1513 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1514 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1515 | 丰县     | 东方春城二期1配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1516 | 丰县     | 东方春城二期1配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1517 | 丰县     | 东方春城二期1配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1518 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1519 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1520 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1521 | 丰县     | PMS 经济适用房六期1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1522 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1523 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1524 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1525 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1526 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1527 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1528 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1529 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1530 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1531 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1532 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1533 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1534 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1535 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1536 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1537 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1538 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1539 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1540 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1541 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1542 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1543 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1544 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1545 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1546 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1547 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1548 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1549 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1550 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1551 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1552 | 丰县     | 城区北店子西公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1553 | 丰县     | 悦景华府3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1554 | 丰县     | 悦景华府3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1555 | 丰县     | 悦景华府3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1556 | 丰县     | 悦景华府3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1557 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1558 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1559 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1560 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1561 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1562 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1563 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1564 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1565 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1566 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1567 | 丰县     | 星河湾2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1568 | 丰县     | 星河湾1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1569 | 丰县     | 星河湾1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1570 | 丰县     | 星河湾2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1571 | 丰县     | 星河湾2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1572 | 丰县     | 星河湾1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1573 | 丰县     | 星河湾2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1574 | 丰县     | 星河湾1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1575 | 丰县     | 龙雾桥安置小区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1576 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1577 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1578 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1579 | 丰县     | 城区金地东综合变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1580 | 丰县     | 城区防暴大队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1581 | 丰县     | 梁楼村新型社区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1582 | 丰县     | 城管局公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1583 | 丰县     | 城区渠楼南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1584 | 丰县     | 珺悦府6号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1585 | 丰县     | 珺悦府6号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1586 | 丰县     | 珺悦府6号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1587 | 丰县     | 珺悦府6号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1588 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1589 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1590 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1591 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1592 | 丰县     | 丰县西关邻里中心2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1593 | 丰县     | 丰县邻里中心1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1594 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1595 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1596 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1597 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1598 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1599 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1600 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1601 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1602 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1603 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1604 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1605 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1606 | 丰县     | 城区黄庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1607 | 丰县     | 润景雅居3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1608 | 丰县     | 润景雅居4号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1609 | 丰县     | 润景雅居2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1610 | 丰县     | 润景雅居3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1611 | 丰县     | 润景雅居1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1612 | 丰县     | 润景雅居4号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1613 | 丰县     | 润景雅居3号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1614 | 丰县     | 润景雅居1号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1615 | 丰县     | 润景雅居2号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1616 | 丰县     | 润景雅居4号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1617 | 丰县     | 润景雅居3号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1618 | 丰县     | 润景雅居2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1619 | 丰县     | 润景雅居2号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1620 | 丰县     | 润景雅居4号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1621 | 丰县     | 城区江山花园1箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1622 | 丰县     | 西城丽景2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1623 | 丰县     | 西城丽景3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1624 | 丰县     | 西城丽景3号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1625 | 丰县     | 西城丽景1号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1626 | 丰县     | 西城丽景2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1627 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期7号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1628 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期8号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1629 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期9号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1630 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期10号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1631 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期11号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1632 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期12号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1633 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期13号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1634 | 睢宁     | PMS 双沟赵行南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1635 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期1号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1636 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期2号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1637 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期3号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1638 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期4号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1639 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1640 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期6号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1641 | 睢宁     | PMS 双沟长江路台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1642 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区15号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1643 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区14号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1644 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区8号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1645 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区10号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1646 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区9号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1647 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区12号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1648 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区13号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1649 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区11号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1650 | 睢宁     | 双沟观音安置小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1651 | 睢宁     | 双沟观音安置小区1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1652 | 睢宁     | 双沟观音安置小区10号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1653 | 睢宁     | 双沟观音安置小区12号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1654 | 睢宁     | 双沟观音安置小区11号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1655 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区3配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1656 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1657 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1658 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区2配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1659 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1660 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1661 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1662 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1663 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1664 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1665 | 睢宁     | 双沟官路东台(增容)          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1666 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1667 | 睢宁     | 双沟双西安置小区1号组合配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1668 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1669 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1670 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1671 | 睢宁     | 双沟潘公广场1配4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1672 | 睢宁     | 双沟官路四期3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1673 | 睢宁     | 双沟官路四期3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1674 | 睢宁     | 双沟官路四期3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1675 | 睢宁     | 双沟官路四期3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1676 | 睢宁     | 时代茂东区1配2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1677 | 睢宁     | 双沟观音安置小区3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1678 | 睢宁     | 双沟观音安置小区8号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1679 | 睢宁     | 双沟观音安置小区7号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 1680 | 睢宁     | 双沟观音安置小区5号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1681 | 睢宁     | 双沟观音安置小区9号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1682 | 睢宁     | 双沟观音安置小区4号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1683 | 睢宁     | 双沟观音安置小区6号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1684 | 睢宁     | 双沟水木清华1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1685 | 睢宁     | 双沟水木清华2配4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1686 | 睢宁     | 双沟水木清华1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1687 | 睢宁     | 双沟水木清华2配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1688 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭号1配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1689 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭1号配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1690 | 睢宁     | 双沟公园壹号2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1691 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1692 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1693 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1694 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1695 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1696 | 睢宁     | 双沟官路四期2配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1697 | 睢宁     | 双沟官路四期2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1698 | 睢宁     | 双沟官路四期1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1699 | 睢宁     | 双沟官路四期1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1700 | 睢宁     | 双沟官路四期2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1701 | 睢宁     | 双沟官路四期2配2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1702 | 睢宁     | 双沟官路四期1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1703 | 睢宁     | 双沟官路四期2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1704 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区15号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1705 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区11号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1706 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区12号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1707 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区13号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1708 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区9号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1709 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区14号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1710 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区10号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1711 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1712 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1713 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1714 | 睢宁     | PMS 双沟位头中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1715 | 睢宁     | PMS 双沟温白东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1716 | 睢宁     | PMS 双沟温白西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1717 | 睢宁     | 古邳曹湾台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1718 | 睢宁     | PMS 古邳周咀西台新增    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1719 | 睢宁     | PMS 古邳湖东口门台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1720 | 睢宁     | 古邳汤山朱曹台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1721 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴坝头台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1722 | 睢宁     | 古邳旧州西台（增容）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1723 | 睢宁     | PMS 古邳坝头北台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1724 | 睢宁     | 古邳塘坊南台（增容）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1725 | 睢宁     | 古邳山西东台（增容）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1726 | 睢宁     | PMS 古邳汤山西台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1727 | 睢宁     | PMS 古邳湖东北台（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1728 | 睢宁     | PMS 古邳湖东桃园台增容   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1729 | 睢宁     | PMS 古邳水利站台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1730 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1731 | 睢宁     | PMS 古邳山西薛井台（增容） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1732 | 睢宁     | PMS 古邳果元东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1733 | 睢宁     | 古邳郭集北台          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1734 | 睢宁     | PMS 古邳黄河南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1735 | 睢宁     | PMS 古邳老庄七队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1736 | 睢宁     | 古邳新龙宋元台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1737 | 睢宁     | 古邳湖城里台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1738 | 睢宁     | 古邳后元南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1739 | 睢宁     | 古邳下邳西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1740 | 睢宁     | PMS 古邳双河南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1741 | 睢宁     | PMS 古邳苗集台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1742 | 睢宁     | PMS 古邳马路口南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1743 | 睢宁     | 古邳公变北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1744 | 睢宁     | PMS 古邳赵楼东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1745 | 睢宁     | 古邳周滩西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1746 | 睢宁     | PMS 古邳果元台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1747 | 睢宁     | PMS 古邳山西中台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1748 | 睢宁     | PMS 古邳巨山东台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1749 | 睢宁     | PMS 古邳双河西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1750 | 睢宁     | 古邳马路口东台（增容）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1751 | 睢宁     | PMS 古邳吕集村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1752 | 睢宁     | PMS 古邳公变1号（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1753 | 睢宁     | PMS 古邳公变2号（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1754 | 睢宁     | 古邳公变4号（增容）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1755 | 睢宁     | PMS 古邳旧州村部台（增容） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1756 | 睢宁     | PMS 古邳古邳南台（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1757 | 睢宁     | PMS 古邳四大队台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1758 | 睢宁     | 古邳汤山南台(增容)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1759 | 睢宁     | PMS 古邳湖西南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1760 | 睢宁     | PMS 古邳财政所单相变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1761 | 睢宁     | 古邳电视台           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1762 | 睢宁     | PMS 古邳医院单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1763 | 睢宁     | PMS 古邳官庄陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1764 | 睢宁     | 古邳果元南场台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1765 | 睢宁     | 古邳曹河南台          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1766 | 睢宁     | PMS 古邳吴口台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1767 | 睢宁     | 古邳陈口台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1768 | 睢宁     | PMS 古邳彭庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1769 | 睢宁     | PMS 古邳钦洼台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1770 | 睢宁     | PMS 古邳半山单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1771 | 睢宁     | 古邳郭庄电站          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1772 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄中台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1773 | 睢宁     | PMS 古邳崔文珠台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1774 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中心台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1775 | 睢宁     | 古邳代楼四队          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 1776 | 睢宁     | PMS 古邳育龙街公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1777 | 睢宁     | 古邳白洼站           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1778 | 睢宁     | PMS 古邳水利二站      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1779 | 睢宁     | 古邳郭庄张塘站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1780 | 睢宁     | 古邳何庄站           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1781 | 睢宁     | PMS 古邳平楼北站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1782 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘高庄站     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1783 | 睢宁     | PMS 古邳关庙站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1784 | 睢宁     | 古邳吴塘北站          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1785 | 丰县     | 西城丽景1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1786 | 丰县     | 西城丽景3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1787 | 丰县     | 西城丽景1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1788 | 丰县     | 西城丽景3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1789 | 丰县     | 西城丽景1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1790 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1791 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1792 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1793 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1794 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1795 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1796 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1797 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1798 | 丰县     | 润城华府2配3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1799 | 丰县     | 润城华府5配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1800 | 丰县     | 润城华府1配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1801 | 丰县     | 润城华府5配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1802 | 丰县     | 润城华府1配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1803 | 丰县     | 润城华府1配1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1804 | 丰县     | 润城华府2配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1805 | 丰县     | 润城华府1配3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1806 | 丰县     | 润城华府2配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1807 | 丰县     | 润城华府3配1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1808 | 丰县     | 润城华府3配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1809 | 丰县     | 沙园变1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1810 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1811 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1812 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1813 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1814 | 丰县     | 城区北店子西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1815 | 丰县     | 城区荟苑新区1          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1816 | 丰县     | 城区荟苑新区2          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1817 | 丰县     | 城区工农北路2号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1818 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1819 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1820 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1821 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1822 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1823 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1824 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1825 | 丰县     | 城区盐场综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1826 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1827 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1828 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1829 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1830 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1831 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1832 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1833 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1834 | 丰县     | 上海城小区4号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1835 | 丰县     | 上海城小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1836 | 丰县     | 上海城小区1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1837 | 丰县     | 上海城小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1838 | 丰县     | 上海城小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1839 | 丰县     | 上海城小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1840 | 丰县     | 上海城小区3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1841 | 丰县     | 上海城小区3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1842 | 丰县     | 上海城小区4号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1843 | 丰县     | 上海城小区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1844 | 丰县     | 上海城小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1845 | 丰县     | 上海城小区4号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1846 | 丰县     | 上海城小区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1847 | 丰县     | 上海城小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1848 | 丰县     | 上海城小区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1849 | 丰县     | 上海城小区4号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1850 | 丰县     | 城区安福小区5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1851 | 丰县     | 书香华府1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1852 | 丰县     | 书香华府1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1853 | 丰县     | 书香华府4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1854 | 丰县     | 书香华府1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1855 | 丰县     | 书香华府2号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1856 | 丰县     | 书香华府4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1857 | 丰县     | 书香华府2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1858 | 丰县     | 书香华府2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1859 | 丰县     | 书香华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1860 | 丰县     | 书香华府2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1861 | 丰县     | 书香华府4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1862 | 丰县     | 书香华府4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1863 | 丰县     | 城区王楼西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1864 | 丰县     | 丰县工商局宿舍东         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1865 | 丰县     | 胜利东区综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1866 | 丰县     | 凤鸣花园综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1867 | 丰县     | 顺河镇杨楼中北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1868 | 丰县     | 顺河镇南刘庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1869 | 丰县     | 赵庄镇张土城村张小楼后综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1870 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1871 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1872 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1873 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1874 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1875 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1876 | 丰县     | 城区东小东公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1877 | 丰县     | 雍景和府4配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1878 | 丰县     | 雍景和府4配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1879 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1880 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1881 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1882 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1883 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1884 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1885 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1886 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1887 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1888 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1889 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1890 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1891 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1892 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1893 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1894 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1895 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1896 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1897 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1898 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1899 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1900 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1901 | 丰县     | 城区仿古街综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1902 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1903 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1904 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1905 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1906 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1907 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1908 | 丰县     | 珺悦府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1909 | 丰县     | 珺悦府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1910 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1911 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1912 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1913 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1914 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1915 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1916 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1917 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1918 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1919 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1920 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1921 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1922 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1923 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1924 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1925 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1926 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1927 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1928 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1929 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1930 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1931 | 丰县     | 中阳商城南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1932 | 丰县     | 丰泽园4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1933 | 丰县     | 丰泽园3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1934 | 丰县     | 丰泽园4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1935 | 丰县     | 丰泽园3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1936 | 丰县     | 丰泽园3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1937 | 丰县     | 丰泽园3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1938 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1939 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1940 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1941 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1942 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1943 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1944 | 丰县     | 融耀新城三期2配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1945 | 丰县     | 融耀新城三期2配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1946 | 丰县     | 融耀新城三期2配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1947 | 丰县     | 融耀新城三期2配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1948 | 丰县     | 润城华府4号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1949 | 丰县     | 润城华府4号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1950 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1951 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1952 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1953 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1954 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1955 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1956 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1957 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1958 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1959 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 1960 | 丰县     | 万汇国际商品城二期5号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1961 | 丰县     | 万汇国际商品城二期7号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1962 | 丰县     | 万汇国际商品城二期2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1963 | 丰县     | 万汇国际商品城二期4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1964 | 丰县     | 万汇国际商品城二期8号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1965 | 丰县     | 万汇国际商品城二期6号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1966 | 丰县     | 万汇国际商品城二期1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1967 | 丰县     | 城区北店子后公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1968 | 丰县     | 城区金桥商场2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1969 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1970 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1971 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1972 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1973 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1974 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1975 | 丰县     | 城区季合园小区变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1976 | 丰县     | 城区支农北路综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1977 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1978 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1979 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1980 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1981 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1982 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1983 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1984 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1985 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1986 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1987 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1988 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1989 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1990 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1991 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1992 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1993 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1994 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 1995 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1996 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1997 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1998 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1999 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2000 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2001 | 丰县     | 滨河蓝庭4号配电室2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2002 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2003 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2004 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2005 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2006 | 丰县     | 滨河蓝庭3号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2007 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2008 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2009 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2010 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2011 | 丰县     | 金丰尚城3号配电室1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2012 | 丰县     | 金丰尚城4号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2013 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2014 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2015 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2016 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2017 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2018 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2019 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2020 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2021 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2022 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2023 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2024 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2025 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2026 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2027 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2028 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2029 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 2030 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2031 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2032 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2033 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2034 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2035 | 丰县     | 雍景和府1配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2036 | 丰县     | 雍景和府3配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2037 | 丰县     | 雍景和府2配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2038 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘南站  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2039 | 睢宁     | 古邳新村北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2040 | 睢宁     | PMS 古邳陈口电站  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2041 | 睢宁     | PMS 古邳下邳周桥站 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2042 | 睢宁     | PMS 古邳周元电站  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2043 | 睢宁     | PMS 古邳下邳村部台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2044 | 睢宁     | PMS 古邳塘坊北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2045 | 睢宁     | 古邳杨庄单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2046 | 睢宁     | PMS 古邳湖西北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2047 | 睢宁     | PMS 古邳相山西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2048 | 睢宁     | PMS 古邳相山东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2049 | 睢宁     | 古邳曹阳台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2050 | 睢宁     | PMS 古邳五工头南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2051 | 睢宁     | 古邳10号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2052 | 睢宁     | PMS 古邳五工头东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2053 | 睢宁     | PMS 古邳果元西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2054 | 睢宁     | 古邳果元湖东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2055 | 睢宁     | PMS 古邳周咀东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2056 | 睢宁     | 古邳吕集东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2057 | 睢宁     | 古邳周咀西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2058 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王台 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2059 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2060 | 睢宁     | 古邳吴堂高庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2061 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2062 | 睢宁     | PMS 古邳早元南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2063 | 睢宁     | 古邳早元北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2064 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2065 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2066 | 睢宁     | PMS 古邳五工头西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2067 | 睢宁     | 古邳顾庄东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2068 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2069 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄马湾台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2070 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2071 | 睢宁     | PMS 古邳马路口西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2072 | 睢宁     | PMS 古邳双河东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2073 | 睢宁     | 古邳天庙北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2074 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2075 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2076 | 睢宁     | 古邳张楼学校       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2077 | 睢宁     | PMS 古邳陈平楼南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2078 | 睢宁     | PMS 古邳公变9号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2079 | 睢宁     | PMS 古邳相山北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2080 | 睢宁     | 古邳彭庄西台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2081 | 睢宁     | PMS 古邳王元台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2082 | 睢宁     | 古邳望山刘庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2083 | 睢宁     | PMS 古邳公变8号   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2084 | 睢宁     | PMS 古邳公变11号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2085 | 睢宁     | 古邳公变3号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2086 | 睢宁     | PMS 古邳古邳派出所台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2087 | 睢宁     | PMS 古邳新龙南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2088 | 睢宁     | PMS 古邳新龙北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2089 | 睢宁     | PMS 古邳山西上花台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2090 | 睢宁     | PMS 古邳新龙东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2091 | 睢宁     | PMS 古邳新龙中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2092 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄小郭台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2093 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2094 | 睢宁     | PMS 古邳花元北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2095 | 睢宁     | 古邳圪桥水厂台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2096 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2097 | 睢宁     | PMS 古邳湖东西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2098 | 睢宁     | PMS 古邳白洼台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2099 | 睢宁     | 古邳湖东东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2100 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2101 | 睢宁     | 古邳苗庄中台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2102 | 睢宁     | PMS_古邳陈老庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2103 | 睢宁     | 古邳平楼东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2104 | 睢宁     | 古邳曹河北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2105 | 睢宁     | PMS_古邳周滩南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2106 | 睢宁     | 古邳周滩中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2107 | 睢宁     | PMS_古邳望山中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2108 | 睢宁     | PMS_古邳望山北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2109 | 睢宁     | PMS_古邳公变5号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2110 | 睢宁     | 古邳旧城北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2111 | 睢宁     | PMS_古邳湖西东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2112 | 睢宁     | PMS_古邳山西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2113 | 睢宁     | PMS_古邳巨山北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2114 | 睢宁     | 古邳新龙西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2115 | 睢宁     | 古邳吕集南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2116 | 睢宁     | 古邳黄河安置区10号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2117 | 睢宁     | 古邳黄河安置区4号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2118 | 睢宁     | 古邳黄河安置区1号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2119 | 睢宁     | 古邳黄河安置区8号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2120 | 睢宁     | 古邳马路口尤埝台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2121 | 睢宁     | PMS_古邳宋元组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2122 | 睢宁     | PMS_古邳湖西朱庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2123 | 睢宁     | PMS_古邳巨山前冯台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2124 | 睢宁     | 古邳塘坊西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2125 | 睢宁     | PMS_古邳山西路西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2126 | 睢宁     | PMS_古邳代奇杆台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2127 | 睢宁     | 古邳古邳政府台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2128 | 睢宁     | PMS_古邳花园小堰台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2129 | 睢宁     | 古邳骑河小区1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2130 | 睢宁     | PMS_古邳小官庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2131 | 睢宁     | PMS_古邳陈老庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2132 | 睢宁     | PMS_古邳五工头高庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2133 | 睢宁     | PMS_古邳苗集王集台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2134 | 睢宁     | PMS_古邳陈老庄九队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 2135 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄大郭台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2136 | 睢宁     | 古邳骑河小区2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2137 | 睢宁     | 古邳4号变西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2138 | 睢宁     | 古邳坝头东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2139 | 睢宁     | PMS_古邳巨山苍屋台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2140 | 睢宁     | PMS_古邳相山四队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2141 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄夏庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2142 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2143 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2144 | 睢宁     | PMS_古邳平楼宋庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2145 | 睢宁     | 古邳代楼后集台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2146 | 睢宁     | PMS_古邳郭集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2147 | 睢宁     | PMS_古邳果元村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2148 | 睢宁     | 古邳天庙宋庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2149 | 睢宁     | PMS_古邳平楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2150 | 睢宁     | PMS_古邳平楼后场台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2151 | 睢宁     | PMS_古邳平楼赵庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2152 | 睢宁     | PMS_古邳天庙王庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2153 | 睢宁     | PMS_古邳尹吴庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2154 | 睢宁     | PMS_古邳王元西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2155 | 睢宁     | PMS_古邳湖堂台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2156 | 睢宁     | PMS_古邳曹河小学台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2157 | 睢宁     | 古邳湖西李湾台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2158 | 睢宁     | PMS_古邳湖西纪庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2159 | 睢宁     | PMS_古邳山西下花台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2160 | 睢宁     | 古邳山西排芳台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2161 | 睢宁     | PMS_古邳医院西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2162 | 睢宁     | PMS_古邳黄河东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2163 | 睢宁     | PMS_古邳黄河朱庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2164 | 睢宁     | PMS_古邳黄河化庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2165 | 睢宁     | PMS_古邳吕集曹庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2166 | 睢宁     | PMS_古邳吕集学校台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2167 | 睢宁     | PMS_古邳果元湖东东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2168 | 睢宁     | PMS_古邳五工头二队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2169 | 睢宁     | PMS_古邳镇苗庄村何庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 2170 | 睢宁     | 古邳宋湾王宅台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2171 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄村纸房台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2172 | 睢宁     | 古邳顾庄村二组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2173 | 睢宁     | PMS 古邳湖东村天庙西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2174 | 睢宁     | PMS 古邳苗集村苗东七组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2175 | 睢宁     | 古邳苗集村宋湾西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2176 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴村代东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2177 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴村杜庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2178 | 睢宁     | PMS 古邳旧州村电影院门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2179 | 睢宁     | PMS 古邳教堂台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2180 | 睢宁     | 古邳村古邳西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2181 | 睢宁     | PMS 古邳村古邳东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2182 | 睢宁     | 古邳镇旧州村垃圾站门前台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2183 | 睢宁     | PMS 古邳镇旧州村饲料厂门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2184 | 睢宁     | 古邳下邳张元台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2185 | 睢宁     | PMS 古邳相山村六队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2186 | 睢宁     | PMS 古邳宋小楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2187 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄一队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2188 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄沈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2189 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2190 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄王庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2191 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄郭西组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2192 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄白洼东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2193 | 睢宁     | PMS 古邳天庙李东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2194 | 睢宁     | PMS 古邳山西花沈台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2195 | 睢宁     | 古邳巨山油坊台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2196 | 睢宁     | PMS 古邳新龙河口台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2197 | 睢宁     | PMS 古邳新龙后张台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2198 | 睢宁     | PMS 古邳彭庄村部东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2199 | 睢宁     | PMS 古邳陈庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2200 | 睢宁     | PMS 古邳曹河东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2201 | 睢宁     | PMS 古邳后园东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2202 | 睢宁     | PMS 古邳赵楼路边台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2203 | 睢宁     | PMS 古邳镇果元前王北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2204 | 睢宁     | PMS 古邳花园小埝台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2205 | 睢宁     | 古邳周嘴赵楼东台        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2206 | 睢宁     | PMS 古邳镇新村西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2207 | 睢宁     | PMS 古邳镇扬水站门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2208 | 睢宁     | PMS 古邳代楼闸东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2209 | 睢宁     | PMS 古邳代楼水库西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2210 | 睢宁     | PMS 古邳代楼集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2211 | 睢宁     | PMS 古邳下邳前徐台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2212 | 睢宁     | PMS 古邳新龙小山台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2213 | 睢宁     | 古邳骑河小区3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2214 | 睢宁     | PMS 古邳半山北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2215 | 睢宁     | PMS 古邳半山南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2216 | 睢宁     | PMS 古邳下邳前沈台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2217 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄刘场台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2218 | 睢宁     | 古邳湖东新村东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2219 | 睢宁     | PMS 古邳3号变北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2220 | 睢宁     | PMS 古邳7号变西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2221 | 睢宁     | PMS 古邳新村南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2222 | 睢宁     | PMS 古邳交管所门前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2223 | 睢宁     | PMS 古邳镇后元北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2224 | 睢宁     | PMS 古邳镇电视台北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2225 | 睢宁     | 古邳古邳八队台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2226 | 睢宁     | PMS 古邳镇吕集村圩东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2227 | 睢宁     | PMS 古邳镇吕集村苍西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2228 | 睢宁     | PMS 古邳镇黄河刘庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2229 | 睢宁     | 古邳镇苗集村西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2230 | 睢宁     | 古邳镇陆庄白庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2231 | 睢宁     | 古邳镇古邳小学台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2232 | 睢宁     | 古邳陆庄李庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2233 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖城里台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2234 | 睢宁     | PMS 古邳镇新龙前张台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2235 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖西西关台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2236 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村郭集东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2237 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村新龙后张台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2238 | 睢宁     | PMS 古邳镇湖东村白洼台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2239 | 睢宁     | PMS 古邳镇半山西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 2240 | 睢宁     | PMS_古邳镇半山台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2241 | 睢宁     | PMS_古邳镇官庄村十卜台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2242 | 睢宁     | PMS_古邳镇许庄南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2243 | 睢宁     | PMS_古邳镇陈吴戴西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2244 | 睢宁     | PMS_古邳镇吴楼台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2245 | 睢宁     | PMS_古邳镇钦洼西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2246 | 睢宁     | PMS_古邳镇望山汪北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2247 | 睢宁     | PMS_古邳镇望山汪南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2248 | 睢宁     | PMS_古邳镇陈行西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2249 | 睢宁     | PMS_古邳镇旧州夏岸台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2250 | 睢宁     | PMS_古邳镇山西上花西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2251 | 睢宁     | PMS_古邳镇薛井西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2252 | 睢宁     | PMS_古邳镇古汉街台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2253 | 睢宁     | PMS_古邳镇财源街东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2254 | 睢宁     | PMS_古邳镇地税门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2255 | 睢宁     | 古邳镇农贸市场北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2256 | 睢宁     | PMS_古邳镇农贸市场西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2257 | 睢宁     | PMS_古邳镇古邳砖瓦厂台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2258 | 睢宁     | PMS_古邳镇老街教堂台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2259 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2260 | 睢宁     | 古邳镇官庄九卜东台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2261 | 睢宁     | PMS_古邳镇吴口陈口西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2262 | 睢宁     | PMS_古邳镇彭庄北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2263 | 睢宁     | PMS_古邳镇水利站门前台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2264 | 睢宁     | PMS_古邳镇下邳九队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2265 | 睢宁     | PMS_古邳镇下邳八队台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2266 | 睢宁     | PMS_古邳镇山西路口台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2267 | 睢宁     | PMS_古邳镇陈老庄关庙台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2268 | 睢宁     | PMS_古邳镇宋湾东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2269 | 睢宁     | PMS_古邳镇曹湾东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2270 | 睢宁     | PMS_古邳镇巨山西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2271 | 睢宁     | PMS_古邳镇圪园景区台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2272 | 睢宁     | PMS_古邳代楼下邳前徐台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2273 | 睢宁     | PMS_古邳镇医院公变台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2274 | 睢宁     | 古邳官庄淘宝园区台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 2275 | 睢宁     | PMS_古邳官庄村新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2276 | 睢宁     | PMS_古邳陈老庄八队一组台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2277 | 睢宁     | 古邳代楼二队二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2278 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄李庄组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2279 | 睢宁     | PMS_古邳湖西南路口台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2280 | 睢宁     | PMS_古邳吴口南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2281 | 睢宁     | PMS_古邳张庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2282 | 睢宁     | PMS_古邳校西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2283 | 睢宁     | 古邳镇张五门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2284 | 睢宁     | PMS_古邳旧州五队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2285 | 睢宁     | 古邳钦洼路边台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2286 | 睢宁     | PMS_古邳镇巨山顶综合变台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2287 | 睢宁     | PMS_古邳象山5号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2288 | 睢宁     | PMS_古邳象山2号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2289 | 睢宁     | PMS_古邳象山3号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2290 | 睢宁     | PMS_古邳象山4号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2291 | 睢宁     | PMS_古邳湖东村崔庄东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2292 | 睢宁     | PMS_古邳玉带桥小区1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2293 | 睢宁     | PMS_古邳郭集路边台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2294 | 丰县     | 雍景和府3配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2295 | 丰县     | 雍景和府2配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2296 | 丰县     | 雍景和府1配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2297 | 丰县     | 雍景和府3配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2298 | 丰县     | 雍景和府1配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2299 | 丰县     | 雍景和府3配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2300 | 丰县     | 雍景和府2配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2301 | 丰县     | 雍景和府2配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2302 | 丰县     | 雍景和府1配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2303 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2304 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2305 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2306 | 丰县     | 碧桂园珺悦府3配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2307 | 丰县     | 高盛五期1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2308 | 丰县     | 高盛五期1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2309 | 丰县     | 城区毓秀小区2号公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2310 | 丰县     | 城区毓秀小区1号公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2311 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2312 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2313 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2314 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2315 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2316 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2317 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2318 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2319 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2320 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2321 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2322 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2323 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2324 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2325 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2326 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2327 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2328 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2329 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2330 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2331 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2332 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2333 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2334 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2335 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2336 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2337 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2338 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2339 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2340 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2341 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2342 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2343 | 丰县     | 公园壹号4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2344 | 丰县     | 公园壹号3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 2345 | 丰县     | 公园壹号3号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2346 | 丰县     | 公园壹号4号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2347 | 丰县     | 公园壹号3号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2348 | 丰县     | 公园壹号3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2349 | 丰县     | 公园壹号4号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2350 | 丰县     | 公园壹号4号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2351 | 丰县     | 城区农苑小区              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2352 | 丰县     | 城区水馨园               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2353 | 丰县     | 城区荟园小区南             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2354 | 丰县     | 城区万汇国际商品城2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2355 | 丰县     | 城区万汇国际商品城7号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2356 | 丰县     | 城区万汇国际商品城10号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2357 | 丰县     | 城区万汇国际商品城8号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2358 | 丰县     | 城区万汇国际商品城4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2359 | 丰县     | 城区万汇国际商品城1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2360 | 丰县     | 城区万汇国际商品城6号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2361 | 丰县     | 城区万汇国际商品城11号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2362 | 丰县     | 城区万汇国际商品城3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2363 | 丰县     | 城区万汇国际商品城5号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2364 | 丰县     | 城区万汇国际商品城9号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2365 | 丰县     | 珺悦府5号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2366 | 丰县     | 珺悦府5号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2367 | 丰县     | 珺悦府5号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2368 | 丰县     | 珺悦府5号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2369 | 丰县     | 城区王庄后综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2370 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2371 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2372 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景配电室1号变001 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2373 | 丰县     | PMS 城区韩园西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2374 | 丰县     | PMS 城区西环北路          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2375 | 丰县     | PMS 城区中阳商城西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2376 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄示范园西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2377 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2378 | 丰县     | PMS 凤城镇高拔庄北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2379 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2380 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2381 | 丰县     | 凤城镇安居栖凤园C座南1号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2382 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南2号      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2383 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2384 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2385 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城镇孙庄村李楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2386 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2387 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼新村1号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2388 | 丰县     | 凤城镇黄楼新村2号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2389 | 丰县     | PMS 凤城镇史店南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2390 | 丰县     | PMS 凤城镇苗圃场             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2391 | 丰县     | PMS 凤城镇史店陈庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2392 | 丰县     | PMS 凤城镇史店工业区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2393 | 丰县     | PMS 凤城镇史店西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2394 | 丰县     | PMS 凤城镇史店中             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2395 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村新付庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2396 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村付庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2397 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼朱庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2398 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2399 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2400 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2401 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇张五楼新农村4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2402 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城供电所张阁东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2403 | 丰县     | PMS 凤城镇前洪井             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2404 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼村史公寨中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2405 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村陈庄北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2406 | 丰县     | 凤城镇史店村陈庄西              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2407 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村新区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2408 | 丰县     | 凤城镇王大庄新村南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2409 | 丰县     | PMS 凤城镇华山新区致富路西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2410 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2411 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄南            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2412 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2413 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2414 | 丰县     | PMS 凤城镇史套楼东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2415 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2416 | 丰县     | 凤城镇张五楼五队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2417 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新农村      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2418 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2419 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄东南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2420 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村段庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2421 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村张鸭口      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2422 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2423 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2424 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村新建队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2425 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2426 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2427 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李陈大罗   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2428 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2429 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2430 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2431 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2432 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村王贤庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2433 | 丰县     | 凤城镇刘李三村齐宅户         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2434 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2435 | 丰县     | 凤城镇史黑楼村史公寨         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2436 | 丰县     | PMS 凤城镇丰徐变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2437 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史双庙     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2438 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村佟元      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2439 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2440 | 丰县     | 凤城镇前场综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2441 | 丰县     | PMS 凤城镇保古寺单相       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2442 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史小桥头综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2443 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村暗楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2444 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2445 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2446 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2447 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2448 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2449 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄马庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2450 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2451 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2452 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村邱庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2453 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2454 | 丰县     | 丰县凤城镇李大庄村李大庄南1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2455 | 丰县     | PMS 凤城镇孙花园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2456 | 丰县     | 凤城镇范庄西南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2457 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2458 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城大李庄北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2459 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2460 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2461 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2462 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁村汪庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2463 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2464 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁半截楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2465 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2466 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2467 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2468 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄四队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2469 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2470 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄六队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2471 | 丰县     | PMS 凤城镇周庙村周庙东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2472 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集刑庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2473 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河村秦庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2474 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集村渠集南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2475 | 丰县     | 凤城镇渠集北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2476 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2477 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集刘庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2478 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家村刘老家东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2479 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集路庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2480 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄八队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2481 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2482 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村双庙小李变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2483 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村前九变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2484 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村后九变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2485 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2486 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2487 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2488 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村邢楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2489 | 丰县     | 凤城镇李大庄村邢楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2490 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2491 | 丰县     | 凤城镇刘楼村付庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2492 | 丰县     | PMS 凤城镇0闫庄新村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2493 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼朱庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2494 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4号南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2495 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2496 | 丰县     | PMS 凤城镇张洪庄西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2497 | 丰县     | PMS 凤城镇程集西北        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2498 | 丰县     | PMS 凤城镇程集北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2499 | 丰县     | PMS 凤城镇路庄村渠集南1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2500 | 丰县     | 凤城镇路庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2501 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2502 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2503 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2504 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼村敬老院综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2505 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2506 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2507 | 丰县     | PMS 凤城镇崔楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2508 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2509 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2510 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村秦庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2511 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2512 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2513 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼四队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2514 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼九队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2515 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2516 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼八队综合变. | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2517 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼五队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2518 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼六队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2519 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄东综合    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 2520 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2521 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼北2号综合     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2522 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村朱庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2523 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店新区东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2524 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店三队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2525 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店四队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2526 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店五队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2527 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村杨楼综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2528 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处黄堤口西一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2529 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村路口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2530 | 睢宁     | 古邳意杨园区6号台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2531 | 睢宁     | PMS 古邳土管所门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2532 | 睢宁     | PMS 古邳印刷厂门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2533 | 睢宁     | 古邳果园北台                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2534 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元王庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2535 | 睢宁     | PMS 古邳象山1号配变台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2536 | 睢宁     | PMS 古邳象山7号配变台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2537 | 睢宁     | PMS 古邳象山8号箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2538 | 睢宁     | PMS 古邳象山小区6号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2539 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区1号台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2540 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区4号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2541 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区2号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2542 | 睢宁     | PMS 古邳镇新龙代楼南堰         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2543 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区3号台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2544 | 睢宁     | PMS 古邳湖东新龙北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2545 | 睢宁     | 古邳汤山意杨园区8号台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2546 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾中台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2547 | 睢宁     | PMS 古邳政府西台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2548 | 睢宁     | PMS 古邳公变3号西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2549 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2550 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2551 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2552 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2553 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2554 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2555 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2556 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2557 | 睢宁     | PMS 古邳科海书院门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2558 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区5号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2559 | 睢宁     | PMS 古邳意杨板材加工园14号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2560 | 睢宁     | PMS 睢宁县古邳村南街花园1号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2561 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2562 | 睢宁     | PMS 古邳汤山板材基地8号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2563 | 睢宁     | 古邳张五门前台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2564 | 睢宁     | 古邳汤山板材基地9号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2565 | 睢宁     | 古邳骑河小区6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2566 | 睢宁     | 古邳骑河小区4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2567 | 睢宁     | 古邳湖东小閤河台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2568 | 睢宁     | 古邳湖东桃园南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2569 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2570 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2571 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2572 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2573 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区6变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2574 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2575 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2576 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区5号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2577 | 睢宁     | PMS 古邳马路口北台（增容）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2578 | 睢宁     | 古邳镇骑河村西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2579 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2580 | 睢宁     | 古邳坝头11组台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2581 | 睢宁     | 古邳黄河安置区5号箱变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2582 | 睢宁     | 古邳黄河安置区6号箱变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2583 | 睢宁     | 古邳黄河安置区7号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2584 | 睢宁     | 古邳黄河安置区9号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2585 | 睢宁     | 古邳黄河安置区2号箱变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2586 | 睢宁     | 古邳黄河安置区3号箱变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2587 | 睢宁     | 古邳湖东鱼场台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2588 | 睢宁     | 古邳双河二队台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2589 | 睢宁     | 古邳湖西渔场台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2590 | 睢宁     | 古邳吴口村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2591 | 睢宁     | 古邳敬老院东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2592 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2593 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2594 | 睢宁     | 古邳官庄陈庄小学台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2595 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2596 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2597 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2598 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区6号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2599 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区8号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2600 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2601 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区9号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2602 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区5号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2603 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2604 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区7号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2605 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2606 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2607 | 睢宁     | 古邳官庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2608 | 睢宁     | 古邳代楼一队台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2609 | 睢宁     | PMS 古邳吴口西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2610 | 睢宁     | PMS 古邳曹河马庄台  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2611 | 睢宁     | PMS 古邳中学门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2612 | 睢宁     | PMS 古邳望山东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2613 | 睢宁     | PMS 古邳周滩倪党台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2614 | 睢宁     | PMS 古邳古邳敬老院台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2615 | 睢宁     | PMS 古邳花园台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2616 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘许庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2617 | 睢宁     | PMS 古邳湖东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2618 | 睢宁     | 古邳双河新台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2619 | 睢宁     | PMS 古邳旧州小圩台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2620 | 睢宁     | 古邳半山台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2621 | 睢宁     | PMS 古邳堰顶台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2622 | 睢宁     | PMS 古邳公变7号   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2623 | 睢宁     | 古邳望山南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2624 | 睢宁     | PMS 古邳吴口赵楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 2625 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2626 | 睢宁     | PMS 古邳相山中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2627 | 睢宁     | PMS 古邳财源街台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2628 | 睢宁     | 古邳北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2629 | 睢宁     | PMS 古邳官庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2630 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2631 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2632 | 睢宁     | PMS 古邳果园南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2633 | 睢宁     | PMS 古邳天庙南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2634 | 睢宁     | PMS 古邳代楼北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2635 | 睢宁     | PMS 古邳后元台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2636 | 睢宁     | PMS 古邳湖西西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2637 | 睢宁     | PMS 古邳巨山中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2638 | 睢宁     | PMS 古邳坝头南台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2639 | 睢宁     | 古邳九卜台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2640 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2641 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2642 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2643 | 睢宁     | PMS 姚集张井北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2644 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺六组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2645 | 睢宁     | PMS 姚集王沃南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2646 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2647 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2648 | 睢宁     | PMS 姚集锅山北路台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2649 | 睢宁     | 姚集大同东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2650 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2651 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2652 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2653 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2654 | 睢宁     | 姚集张井南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2655 | 睢宁     | PMS 姚集刘集小王庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2656 | 睢宁     | PMS 姚集张尹北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2657 | 睢宁     | PMS 姚集陈井北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2658 | 睢宁     | PMS 姚集张尹中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2659 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2660 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2661 | 睢宁     | PMS 姚集花山西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2662 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2663 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄北台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2664 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2665 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2666 | 睢宁     | PMS 姚集黄山东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2667 | 睢宁     | PMS 姚集油坊东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2668 | 睢宁     | 姚集陈庄西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2669 | 睢宁     | PMS 姚集王沃东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2670 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2671 | 睢宁     | 姚集冯庄中台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2672 | 睢宁     | 姚集程刘房洼台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2673 | 睢宁     | PMS 姚集镇政府台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2674 | 睢宁     | PMS 姚集张圩白露东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2675 | 睢宁     | PMS 姚集刘集中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2676 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2677 | 睢宁     | 姚集代庄西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2678 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2679 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2680 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2681 | 睢宁     | PMS 姚集东街北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2682 | 睢宁     | PMS 姚集姚集中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2683 | 睢宁     | PMS 姚集赵场西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2684 | 睢宁     | 姚集刘庄一组          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2685 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2686 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2687 | 睢宁     | PMS 姚集湖口中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2688 | 睢宁     | PMS 姚集程刘土后台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2689 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾一组      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2690 | 睢宁     | 姚集下场南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2691 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2692 | 睢宁     | 姚集郭卢小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2693 | 睢宁     | PMS 姚集位山台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2694 | 睢宁     | 姚集后营北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 2695 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2696 | 睢宁     | 姚集苗圃场          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2697 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄打水     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2698 | 睢宁     | 姚集张井北台新        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2699 | 睢宁     | PMS 姚集宋庄西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2700 | 睢宁     | PMS 姚集供电所台(姚集) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2701 | 睢宁     | 姚集张圩公变东台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2702 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2703 | 睢宁     | 姚集郭卢北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2704 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2705 | 睢宁     | PMS 姚集姚集东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2706 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢西台     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2707 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2708 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2709 | 睢宁     | PMS 姚集张圩公变西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2710 | 睢宁     | PMS 姚集张圩东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2711 | 睢宁     | PMS 姚集张圩中台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2712 | 睢宁     | PMS 姚集位山东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2713 | 睢宁     | PMS 姚集位山西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2714 | 睢宁     | 姚集蛟龙南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2715 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2716 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2717 | 睢宁     | 姚集代庄南台         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 2718 | 睢宁     | 姚集张圩东北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2719 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2720 | 睢宁     | PMS 姚集张圩北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2721 | 睢宁     | 姚集陈井西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2722 | 睢宁     | 姚集娄埝村部门前台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2723 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2724 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾四组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2725 | 睢宁     | 姚集石碑北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2726 | 睢宁     | 姚集石碑东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2727 | 睢宁     | 姚集青年西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2728 | 睢宁     | PMS 姚集青年东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2729 | 睢宁     | PMS 姚集新安南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2730 | 睢宁     | PMS 姚集石碑南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2731 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2732 | 睢宁     | 姚集陈井北台2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2733 | 睢宁     | PMS 姚集下场中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2734 | 睢宁     | 姚集姚南南台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2735 | 睢宁     | 姚集下场北台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2736 | 睢宁     | 姚集湖口西台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2737 | 睢宁     | 姚集湖口东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2738 | 睢宁     | PMS 姚集后营南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2739 | 睢宁     | PMS 姚集李漫西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2740 | 睢宁     | PMS 姚集李漫东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2741 | 睢宁     | PMS 姚集房湾东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2742 | 睢宁     | PMS 姚集王塘西台         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2743 | 睢宁     | PMS 姚集王塘北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2744 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝娄场台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2745 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2746 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2747 | 睢宁     | PMS 姚集姚集西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2748 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2749 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台非晶变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2750 | 丰县     | 凤城镇李大庄中北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2751 | 丰县     | 凤城镇谢集村谢集东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2752 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄中综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2753 | 丰县     | 杏林华庭5配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2754 | 丰县     | 杏林华庭5配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2755 | 丰县     | 杏林华庭5配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2756 | 丰县     | 杏林华庭5配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2757 | 丰县     | 杏林华庭4配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2758 | 丰县     | 杏林华庭4配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2759 | 丰县     | 杏林华庭3配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2760 | 丰县     | 杏林华庭3配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2761 | 丰县     | 杏林华庭3配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2762 | 丰县     | 杏林华庭3配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2763 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2764 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 2765 | 丰县     | 杏林华庭1配电室1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2766 | 丰县     | 杏林华庭1配电室2号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2767 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村段庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2768 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村小李北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2769 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2770 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元南2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2771 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村史双庙东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2772 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村张鸭口北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2773 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2774 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三东南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2775 | 丰县     | PMS 凤城刘李三示范园            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2776 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三徐王庄西南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2777 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨西南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2778 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨邱庄东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2779 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口葛庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2780 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2781 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口后队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2782 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼中             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2783 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处李大庄村李大庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2784 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2785 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南3号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2786 | 丰县     | PMS 凤城张寨示范园东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2787 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2788 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄村小李庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2789 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室1号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2790 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室2号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2791 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室1号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2792 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室2号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2793 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2794 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2795 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2796 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2797 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2798 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2799 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2800 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2801 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2802 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2803 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2804 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2805 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄马庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2806 | 丰县     | PMS 凤城镇果园东2综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2807 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2808 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼段庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2809 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室1号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2810 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室4号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2811 | 丰县     | 栖园六期配电室2号主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2812 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室3号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2813 | 丰县     | 凤城镇洪井小区1号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2814 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2815 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区3号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2816 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2817 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区5号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2818 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2819 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2820 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2821 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄西北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2822 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东4号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2823 | 丰县     | 凤城镇范庄东北1号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2824 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2825 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2826 | 丰县     | 凤城镇张寨路口东综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2827 | 丰县     | 凤城镇闫庄新农村东1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2828 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2829 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2830 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2831 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2832 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2833 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2834 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 2835 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2836 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2837 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2838 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2839 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2840 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2841 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2842 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2843 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2844 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2845 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2846 | 丰县     | PMS 凤城镇邢楼大队1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2847 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2848 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西南1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2849 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2850 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2851 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三陈大罗1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2852 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2853 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2854 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2855 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口西1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2856 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2857 | 丰县     | 凤城镇刘李三西1号综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2858 | 丰县     | 凤城镇黄堤口中西1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2859 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2860 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2861 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2862 | 丰县     | PMS 凤城镇史小桥南街综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2863 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村3号南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2864 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2865 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5号南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2866 | 丰县     | 凤城镇丁兰集西2号综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2867 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄四队一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2868 | 丰县     | PMS 凤城镇镇政府综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2869 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2870 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南一号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2871 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2872 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2873 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北一号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2874 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2875 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2876 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2877 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2878 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室1号变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2879 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2880 | 丰县     | 凤城镇刘老家西1号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2881 | 丰县     | 凤城镇徐王庄中综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2882 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2883 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西北综合变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2884 | 丰县     | 凤城镇刘李三齐宅户南公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2885 | 丰县     | 安居十三期2号配电室3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2886 | 丰县     | 安居十三期6号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2887 | 丰县     | 安居十三期4号配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2888 | 丰县     | 安居十三期3号配电室4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2889 | 丰县     | 安居十三期2号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2890 | 丰县     | 安居十三期6号配电室4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2891 | 丰县     | 安居十三期5号配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2892 | 丰县     | 安居十三期5号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2893 | 丰县     | 安居十三期6号配电室3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2894 | 丰县     | 安居十三期5号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2895 | 丰县     | 安居十三期2号配电室4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2896 | 丰县     | 安居十三期6号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2897 | 丰县     | 安居十三期3号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2898 | 丰县     | 安居十三期3号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2899 | 丰县     | 安居十三期1号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2900 | 丰县     | 安居十三期3号配电室3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2901 | 丰县     | 安居十三期4号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2902 | 丰县     | 安居十三期2号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2903 | 丰县     | 安居十三期1号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2904 | 丰县     | 安居十三期5号配电室4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 2905 | 丰县     | 安居十三期4号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2906 | 丰县     | 安居十三期1号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2907 | 丰县     | 安居十三期4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2908 | 丰县     | 安居十三期1号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2909 | 丰县     | 凤城镇陈大罗2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2910 | 丰县     | 凤城镇农贸市场综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2911 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2912 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2913 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2914 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2915 | 丰县     | 凤城镇王大庄五队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2916 | 丰县     | 凤城镇付庄南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2917 | 丰县     | 丰县凤城镇齐宅户北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2918 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2919 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2920 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2921 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2922 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2923 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2924 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2925 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2926 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2927 | 丰县     | PMS 凤城镇半截楼东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2928 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2929 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2930 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集新村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2931 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2932 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼示范园综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2933 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2934 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南1综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2935 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2936 | 丰县     | PMS 华山镇侯庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2937 | 丰县     | PMS 华山镇段庄野场      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2938 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄北       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 2939 | 丰县     | PMS 华山镇张集东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2940 | 丰县     | PMS 华山镇张集西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2941 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄程庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2942 | 丰县     | PMS 华山镇司坡东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2943 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2944 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村李新庄  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2945 | 丰县     | PMS 华山镇司坡       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2946 | 丰县     | PMS 华山镇郭楼南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2947 | 丰县     | PMS 华山镇华山四队中综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2948 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙凡庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2949 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2950 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2951 | 丰县     | PMS 华山镇程庄西北     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2952 | 丰县     | PMS 华山镇程庄东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2953 | 丰县     | PMS 华山镇程庄南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2954 | 丰县     | PMS 华山镇前屯       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2955 | 丰县     | PMS 华山镇后屯       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2956 | 丰县     | PMS 华山镇刘沙坡      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2957 | 丰县     | PMS 华山镇刘老庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2958 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2959 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区东  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2960 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区西  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2961 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村杏行北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2962 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2963 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2964 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2965 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2966 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2967 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村王庄西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2968 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村王庄南   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2969 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村程庄东北  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2970 | 丰县     | PMS 华山镇华山六队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2971 | 丰县     | PMS 华山镇华山九队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2972 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2973 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村小毛楼   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2974 | 丰县     | 华山镇农贸市场西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2975 | 丰县     | PMS 华山镇农贸市场东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2976 | 丰县     | PMS 华山镇车站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2977 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼一队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2978 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村2     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2979 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村3     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2980 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村4     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2981 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村5     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2982 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼北 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2983 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2984 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯北 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2985 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地公变综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2986 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地机关    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2987 | 丰县     | 华山镇华山三队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2988 | 丰县     | PMS 华山镇华山大队     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2989 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2990 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2991 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区前进路东 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2992 | 丰县     | PMS 华山镇谢村       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2993 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村高楼西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2994 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地供电    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2995 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区振华路  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2996 | 丰县     | PMS 华山镇高楼满庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2997 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙王庄北    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2998 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙中心村    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2999 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼六队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3000 | 丰县     | PMS 华山镇郭河1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3001 | 丰县     | PMS 华山镇长庄尹寨门    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3002 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3003 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集八队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3004 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3005 | 睢宁     | PMS 姚集太平山5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3006 | 睢宁     | PMS 姚集计生办台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3007 | 睢宁     | 姚集林厂北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3008 | 睢宁     | PMS 姚集林厂西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3009 | 睢宁     | 姚集寨山1号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3010 | 睢宁     | 姚集刘庄南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3011 | 睢宁     | 姚集铁寺西台2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3012 | 睢宁     | 姚集锅山西台         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3013 | 睢宁     | PMS 姚集闫山台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3014 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台(张圩) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3015 | 睢宁     | PMS 姚集南公用      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3016 | 睢宁     | 姚集大同西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3017 | 睢宁     | PMS 姚集白露北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3018 | 睢宁     | 姚集良山东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3019 | 睢宁     | 姚集良山西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3020 | 睢宁     | PMS 姚集林厂南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3021 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3022 | 睢宁     | 姚集油坊北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3023 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3024 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3025 | 睢宁     | PMS 姚集黄山中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3026 | 睢宁     | PMS 姚集小楼东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3027 | 睢宁     | PMS 姚集位庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3028 | 睢宁     | 姚集铁寺中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3029 | 睢宁     | 姚集铁寺东台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3030 | 睢宁     | PMS 姚集花山东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3031 | 睢宁     | PMS 姚集锅山东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3032 | 睢宁     | 姚集刘集街道台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3033 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3034 | 睢宁     | 姚集锅山3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3035 | 睢宁     | 姚集油坊四队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3036 | 睢宁     | 姚集张圩公变三        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3037 | 睢宁     | 姚集供销社台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3038 | 睢宁     | 姚集街道中台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3039 | 睢宁     | 姚集李漫集中区6号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3040 | 睢宁     | 姚集李漫集中区7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3041 | 睢宁     | 姚集黄山果园台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3042 | 睢宁     | PMS 姚集王敦叶门前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3043 | 睢宁     | PMS 姚集湖口六组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3044 | 睢宁     | PMS 姚集姜埝村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 3045 | 睢宁     | PMS 姚集位山北台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3046 | 睢宁     | 姚集姚集蛟龙台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3047 | 睢宁     | PMS 姚集锅山南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3048 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3049 | 睢宁     | PMS 姚集后营三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3050 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3051 | 睢宁     | PMS 姚集下场李东组   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3052 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3053 | 睢宁     | 姚集代庄二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3054 | 睢宁     | 姚集姚集村林庙台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3055 | 睢宁     | PMS 姚集姚南徐庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3056 | 睢宁     | PMS 姚集青年土前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3057 | 睢宁     | PMS 姚集青年土后台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3058 | 睢宁     | PMS 姚集刘集北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3059 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄三组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3060 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3061 | 睢宁     | PMS 姚集后营五队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3062 | 睢宁     | 姚集张尹中台2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3063 | 睢宁     | PMS 姚集程刘程西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3064 | 睢宁     | PMS 姚集姚集三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3065 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3066 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3067 | 睢宁     | PMS 姚集闫山西台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3068 | 睢宁     | PMS 姚集位山九组    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3069 | 睢宁     | PMS 姚集李漫北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3070 | 睢宁     | PMS 姚集下场东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3071 | 睢宁     | PMS 姚集后营二队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3072 | 睢宁     | PMS 姚集后营一组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3073 | 睢宁     | PMS 姚集青年王庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3074 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3075 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3076 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3077 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3078 | 睢宁     | 姚集刘店六队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3079 | 睢宁     | 姚集铁寺七组台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3080 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺三队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3081 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3082 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄四组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3083 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3084 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3085 | 睢宁     | 姚集大同西台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3086 | 睢宁     | 姚集锅山北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3087 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3088 | 睢宁     | PMS 姚集小楼北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3089 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3090 | 睢宁     | PMS 姚集油坊二队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3091 | 睢宁     | PMS 姚集房湾梨园台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3092 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3093 | 睢宁     | PMS 姚集油坊一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3094 | 睢宁     | PMS 姚集位山十组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3095 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄孙赵台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3096 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3097 | 睢宁     | PMS 姚集下场李西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3098 | 睢宁     | PMS 姚集湖口马一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3099 | 睢宁     | PMS 姚集朱船台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3100 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢林庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3101 | 睢宁     | PMS 姚集街道北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3102 | 睢宁     | PMS 姚集马山中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3103 | 睢宁     | PMS 姚集刘店西台1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3104 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台(姚集) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3105 | 睢宁     | PMS 姚集赵场三组     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3106 | 睢宁     | PMS 姚集娄场一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3107 | 睢宁     | 姚集娄埝二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3108 | 睢宁     | 姚集娄埝二帝庙三队台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3109 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3110 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3111 | 睢宁     | PMS 姚集武庄北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3112 | 睢宁     | 姚集钦庄北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3113 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3114 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3115 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3116 | 睢宁     | 姚集良山北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3117 | 睢宁     | 姚集白露南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3118 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3119 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙六组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3120 | 睢宁     | 姚集铁寺五组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3121 | 睢宁     | PMS 姚集刘集八组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3122 | 睢宁     | PMS 姚集张圩派出所门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3123 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁西台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3124 | 睢宁     | PMS 姚集黄山三组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3125 | 睢宁     | PMS 姚集黄山五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3126 | 睢宁     | PMS 姚集油坊西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3127 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3128 | 睢宁     | PMS 姚集位庄西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3129 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3130 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3131 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3132 | 睢宁     | 姚集西一组          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3133 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄中台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3134 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3135 | 睢宁     | PMS 姚集石碑中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3136 | 睢宁     | PMS 姚集王塘中台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3137 | 睢宁     | 姚集信用社门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3138 | 睢宁     | PMS 姚集张井四队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3139 | 睢宁     | PMS 姚集姚南姚庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3140 | 睢宁     | PMS 姚集新安六队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3141 | 睢宁     | 姚集新安西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3142 | 睢宁     | PMS 姚集陈井安置区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3143 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3144 | 睢宁     | PMS 姚集油坊北台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3145 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3146 | 睢宁     | PMS 姚集王沃北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3147 | 睢宁     | PMS 姚集小楼南台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3148 | 睢宁     | PMS 姚集黄山四组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3149 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙三组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 3150 | 睢宁     | PMS 姚集湖口胡前台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3151 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3152 | 睢宁     | 姚集陈庄西台2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3153 | 睢宁     | 姚集刘庄二组台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3154 | 睢宁     | PMS 姚集张圩三组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3155 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢六队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3156 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3157 | 睢宁     | PMS 姚集油坊公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3158 | 睢宁     | PMS 姚集王沃中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3159 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3160 | 睢宁     | 姚集锅山东台2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3161 | 睢宁     | PMS 姚集陈井村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3162 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台1号配变新建工程 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3163 | 睢宁     | PMS 姚集花山高庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3164 | 睢宁     | 姚集青年王庄南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3165 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3166 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢九队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3167 | 睢宁     | 姚集姚南中台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3168 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北路台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3169 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3170 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3171 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3172 | 睢宁     | PMS 姚集下场东南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3173 | 睢宁     | PMS 姚集王塘安置区台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3174 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3175 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3176 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3177 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3178 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3179 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3180 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区6号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3181 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3182 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3183 | 睢宁     | PMS 姚集曼城佳苑2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3184 | 睢宁     | 姚集曼城佳苑1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3185 | 丰县     | PMS 华山镇小黄楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3186 | 丰县     | PMS 华山镇朱庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3187 | 丰县     | PMS 华山镇胡屯            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3188 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3189 | 丰县     | PMS 华山镇长庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3190 | 丰县     | PMS 华山镇新毛楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3191 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集赵庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3192 | 丰县     | PMS 华山镇枣园            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3193 | 丰县     | PMS 华山镇蔡庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3194 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3195 | 丰县     | PMS 华山镇义合村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3196 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼侯庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3197 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3198 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼洼西         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3199 | 丰县     | PMS 华山镇丰县华山镇农贸市场北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3200 | 丰县     | PMS 华山镇早胡集东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3201 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼梁新庄新村综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3202 | 丰县     | PMS 华山镇双楼张庄西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3203 | 丰县     | PMS 华山镇双楼前队          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3204 | 丰县     | PMS 华山镇华山西北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3205 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3206 | 丰县     | 华山镇毛楼南1              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3207 | 丰县     | 华山镇毛楼南2              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3208 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖厂综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3209 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南2综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3210 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南1综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3211 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3212 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村4综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3213 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村3综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3214 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3215 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3216 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3217 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3218 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3219 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯孙庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3220 | 丰县     | PMS 华山镇石楼北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3221 | 丰县     | PMS 华山镇王屯南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3222 | 丰县     | PMS 华山镇谢集南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3223 | 丰县     | PMS 华山镇谢新庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3224 | 丰县     | PMS 华山镇赵安        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3225 | 丰县     | PMS 华山镇陶庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3226 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3227 | 丰县     | 华山镇后胡楼四队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3228 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3229 | 丰县     | PMS 华山镇凡堂屋北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3230 | 丰县     | PMS 华山镇前胡楼       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3231 | 丰县     | PMS 华山镇小王屯       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3232 | 丰县     | PMS 华山镇谢楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3233 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3234 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3235 | 丰县     | PMS 华山镇圣楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3236 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3237 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3238 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3239 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3240 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3241 | 丰县     | 华山镇凡庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3242 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3243 | 丰县     | PMS 华山镇付庙北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3244 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3245 | 丰县     | PMS 华山镇后南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3246 | 丰县     | PMS 华山镇雷庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3247 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3248 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3249 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3250 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3251 | 丰县     | PMS 华山镇套楼机关      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3252 | 丰县     | PMS 华山镇套楼五队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3253 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3254 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3255 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所西南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3256 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3257 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3258 | 丰县     | PMS 华山镇套楼新村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3259 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯西台区     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 3260 | 丰县     | PMS 华山镇政府西          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3261 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3262 | 丰县     | PMS 华山镇政府东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3263 | 丰县     | PMS 华山镇敬老院东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3264 | 丰县     | 华山镇华山新区东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3265 | 丰县     | PMS 华山镇夸庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3266 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3267 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张电池综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3268 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村李安屋综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3269 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村裴庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3270 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼张庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3271 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3272 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼后综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3273 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集西南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3274 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3275 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3276 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3277 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3278 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3279 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3280 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山七队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3281 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3282 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3283 | 丰县     | PMS 华山镇赵安村赵安北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3284 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3285 | 丰县     | PMS 华山镇凡庄村凡庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3286 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3287 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3288 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3289 | 丰县     | PMS 华山镇林场村林场南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 3290 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3291 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3292 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村卢楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3293 | 丰县     | PMS 华山镇供电南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3294 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3295 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3296 | 丰县     | PMS 华山镇草庙东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3297 | 丰县     | PMS 华山镇林场东2综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3298 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北3综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3299 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北4综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3300 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北5综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3301 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村郭新庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3302 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3303 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3304 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村将楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3305 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3306 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3307 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3308 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼三队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3309 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村任庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3310 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3311 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3312 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3313 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼四队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3314 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村芦楼东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3315 | 丰县     | PMS 华山镇常庄村王庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3316 | 丰县     | PMS 华山镇林场东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3317 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3318 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村尹小楼综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3319 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3320 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3321 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3322 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3323 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3324 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3325 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3326 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3327 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3328 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场5号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3329 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场6号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3330 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场7号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3331 | 丰县     | 华山镇钢材市场8号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3332 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场9号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3333 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场10号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3334 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3335 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3336 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3337 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3338 | 丰县     | 华山镇华山村华山三队东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3339 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村蒋楼北台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3340 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3341 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村西台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3342 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3343 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3344 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3345 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村凡庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3346 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3347 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村尹小楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3348 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3349 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村郭楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3350 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3351 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3352 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3353 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3354 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼二队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3355 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼四队北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3356 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄西南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3357 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3358 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3359 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 3360 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙七队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3361 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3362 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3363 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3364 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3365 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3366 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼二队南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3367 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村王庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3368 | 丰县     | 华山镇华山四队北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3369 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村1号变台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3370 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼新村2号变台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3371 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3372 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3373 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集五队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3374 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3375 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集四队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3376 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集三队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3377 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3378 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3379 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3380 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3381 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3382 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3383 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3384 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3385 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3386 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3387 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3388 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3389 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3390 | 丰县     | 华山镇华山四队南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3391 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3392 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3393 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3394 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3395 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村凡庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3396 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3397 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥新村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3398 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3399 | 丰县     | PMS 华山镇赵庄村李新庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3400 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3401 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄北1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3402 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村刘庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3403 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3404 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3405 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3406 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村村张电池东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3407 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3408 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村夸庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3409 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3410 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3411 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3412 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3413 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3414 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3415 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3416 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3417 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3418 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3419 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3420 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3421 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼东南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3422 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村孙庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3423 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3424 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村刘屯东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3425 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3426 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3427 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村王庄东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3428 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙九队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3429 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙五队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3430 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3431 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3432 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村新套楼一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3433 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3434 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3435 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3436 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3437 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3438 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3439 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3440 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3441 | 睢宁     | 姚集张井南台2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3442 | 睢宁     | 姚集苗圃场2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3443 | 睢宁     | 姚集新安村部台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3444 | 睢宁     | 姚集油坊四队2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3445 | 睢宁     | 姚集大同北台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3446 | 睢宁     | 姚集钦庄东台2号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3447 | 睢宁     | 姚集花山北台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3448 | 睢宁     | 姚集刘庄西台公变新           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3449 | 睢宁     | 姚集锅山街道台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3450 | 睢宁     | 姚集刘集西台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3451 | 睢宁     | 姚集张尹宋庄台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3452 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄南台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3453 | 睢宁     | 姚集良山东台3号台           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3454 | 睢宁     | 姚集宋庄西台3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3455 | 睢宁     | 姚集陈庄梨园组台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3456 | 睢宁     | 姚集陈庄西台3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3457 | 睢宁     | 姚集张尹东台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3458 | 睢宁     | 姚集冯庄中台3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3459 | 睢宁     | 姚集公变西2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3460 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3461 | 睢宁     | 姚集王塘小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3462 | 睢宁     | 姚集王塘小区5号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3463 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3464 | 睢宁     | 姚集王塘小区4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 3465 | 睢宁     | 姚集王塘小区3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3466 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3467 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3468 | 睢宁     | 姚集王塘小区1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3469 | 睢宁     | 姚集黄山东台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3470 | 睢宁     | 姚集王塘村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3471 | 睢宁     | 姚集小学门前台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3472 | 睢宁     | 姚集黄汉南台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3473 | 睢宁     | 姚集代庄南台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3474 | 睢宁     | 姚集刘庄一组2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3475 | 睢宁     | 姚集闫山村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3476 | 睢宁     | 姚集良山村东台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3477 | 睢宁     | 姚集铁寺北台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3478 | 睢宁     | 姚集宋庄西台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3479 | 睢宁     | 姚集张圩公变东台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3480 | 睢宁     | 姚集张圩供电所门前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3481 | 睢宁     | 姚集派出所门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3482 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3483 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区8变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3484 | 睢宁     | 姚集李漫集中区12号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3485 | 睢宁     | 姚集李漫集中区8号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3486 | 睢宁     | 姚集李漫集中区10号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3487 | 睢宁     | 姚集李漫集中区9号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3488 | 睢宁     | 姚集李漫集中区11号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3489 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期13号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3490 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期12号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3491 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期15号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3492 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期11号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3493 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期14号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3494 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期10号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3495 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3496 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期6号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3497 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期8号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3498 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期9号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3499 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 3500 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期7号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3501 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期5号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3502 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期4变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3503 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期3变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3504 | 睢宁     | 姚集太平山5号变北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3505 | 睢宁     | PMS 官山大蒋东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3506 | 睢宁     | 官山新民黄西新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3507 | 睢宁     | PMS 官山黄圩小区台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3508 | 睢宁     | 官山荆山东台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3509 | 睢宁     | PMS 官山集东台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3510 | 睢宁     | PMS 官山乔口村韩楼台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3511 | 睢宁     | PMS 官山联合中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3512 | 睢宁     | PMS 官山王环东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3513 | 睢宁     | PMS 官山许生东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3514 | 睢宁     | PMS 官山杨怀朱场台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3515 | 睢宁     | PMS 官山许庙许二台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3516 | 睢宁     | PMS 官山付圩北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3517 | 睢宁     | PMS 官山张集北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3518 | 睢宁     | 官山龙山东台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3519 | 睢宁     | PMS 官山田李北台打水 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3520 | 睢宁     | 官山立位王场台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3521 | 睢宁     | PMS 官山武圩村大孙台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3522 | 睢宁     | PMS 官山立位轮窑厂台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3523 | 睢宁     | 官山许生西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3524 | 睢宁     | PMS 官山灯塔王西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3525 | 睢宁     | PMS 官山韩陆南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3526 | 睢宁     | PMS 官山韩陆北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3527 | 睢宁     | PMS 官山联合西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3528 | 睢宁     | PMS 官山三烈村后王台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3529 | 睢宁     | 官山曙光中台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3530 | 睢宁     | PMS 官山联合南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3531 | 睢宁     | PMS 官山田李小刘台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3532 | 睢宁     | PMS 官山田李村西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3533 | 睢宁     | PMS 官山新民村大蒋台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3534 | 睢宁     | PMS 官山田李村小吕台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3535 | 睢宁     | 官山新民村朱场台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3536 | 睢宁     | 官山田李东台打水         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3537 | 睢宁     | PMS 官山黄圩街道东台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3538 | 睢宁     | 官山黄圩街道南台         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 3539 | 睢宁     | 官山黄圩街道北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3540 | 睢宁     | PMS 官山新民村黄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3541 | 睢宁     | PMS 官山新民黄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3542 | 睢宁     | 官山黄圩建材台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3543 | 睢宁     | PMS 官山杨怀村东台（张庄台） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3544 | 睢宁     | PMS 官山许庙村西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3545 | 睢宁     | PMS 官山许庙村东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3546 | 睢宁     | PMS 官山许庙村岳圩台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3547 | 睢宁     | PMS 官山杨怀村赵庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3548 | 睢宁     | PMS 官山杨怀杨东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3549 | 睢宁     | PMS 官山立位村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3550 | 睢宁     | 官山立位村北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3551 | 睢宁     | 官山灯塔村南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3552 | 睢宁     | 官山联合十家庄台         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3553 | 睢宁     | PMS 官山联合北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3554 | 睢宁     | PMS 官山水利站        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3555 | 睢宁     | PMS 官山张开东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3556 | 睢宁     | 官山张开北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3557 | 睢宁     | 官山张开中台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3558 | 睢宁     | 官山张开杨湖台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3559 | 睢宁     | 官山位楼东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3560 | 睢宁     | PMS 官山魏楼桥南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3561 | 睢宁     | PMS 官山位楼中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3562 | 睢宁     | 官山岳店北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3563 | 睢宁     | PMS 官山水张南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3564 | 睢宁     | PMS 官山前黄村面粉厂台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3565 | 睢宁     | PMS 官山王环西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3566 | 睢宁     | 官山张洪村部台          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3567 | 睢宁     | 官山张洪张庄台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3568 | 睢宁     | PMS 官山张洪洪庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3569 | 睢宁     | 官山王环新前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3570 | 睢宁     | PMS 官山大吕吕二台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3571 | 睢宁     | PMS 官山龙山南台           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3572 | 睢宁     | PMS 官山南庙组新台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3573 | 睢宁     | 官山岳店桃源台              | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3574 | 睢宁     | PMS 官山龙山北台           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3575 | 睢宁     | PMS 官山湖山北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3576 | 睢宁     | 官山沈庄东台               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3577 | 睢宁     | 官山联合旗杆台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3578 | 睢宁     | 官山灯塔杜集北台打水           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3579 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3580 | 睢宁     | 官山宋山北台               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3581 | 睢宁     | 官山水张东台               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3582 | 睢宁     | PMS 张集村东台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3583 | 睢宁     | PMS 官山楼张村北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3584 | 睢宁     | 官山楼张村七队台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3585 | 睢宁     | 官山街道西台单相变            | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3586 | 睢宁     | PMS 官山前黄村二队台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3587 | 睢宁     | 官山前黄村南台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3588 | 睢宁     | PMS 官山水张中台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3589 | 睢宁     | PMS 官山宋山村三队非晶变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3590 | 睢宁     | PMS 宋山村四队台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3591 | 睢宁     | PMS 官山宋山村七八队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3592 | 睢宁     | PMS 官山宋山六八队打水台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3593 | 睢宁     | 官山宋山村小元台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3594 | 睢宁     | 官山宋山村二队打水变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3595 | 睢宁     | PMS 官山楼张村南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3596 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3597 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3598 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3599 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3600 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3601 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3602 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村小于楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3603 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3604 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3605 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼一队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3606 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3607 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3608 | 丰县     | 华山镇后胡楼村后胡楼四队北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3609 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3610 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼东1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3611 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3612 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3613 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村雷庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3614 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3615 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3616 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3617 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3618 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3619 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3620 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯九队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3621 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3622 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3623 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3624 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3625 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3626 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3627 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3628 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3629 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3630 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3631 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3632 | 丰县     | 华山镇大王庄南综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3633 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3634 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3635 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3636 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3637 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄五队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3638 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄六队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3639 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3640 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山八队西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3641 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄西南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3642 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3643 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3644 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3645 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队东北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3646 | 丰县     | PMS 华山镇邵楼村刘楼一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3647 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3648 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村陶庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3649 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3650 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3651 | 丰县     | PMS 华山镇华山八队南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3652 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3653 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3654 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3655 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3656 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3657 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山三队西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3658 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3659 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村谢新庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3660 | 丰县     | PMS 华山村华山二队西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3661 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3662 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3663 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山九队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3664 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3665 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3666 | 丰县     | PMS 华山村侯园东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3667 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山五队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3668 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑九队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3669 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村六队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3670 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3671 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑西1综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3672 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑二队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3673 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3674 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村示范园综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 3675 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村八队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3676 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村7队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3677 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3678 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山六队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3679 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3680 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3681 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3682 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3683 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3684 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑谢楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3685 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村谢楼南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3686 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑草庙南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3687 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3688 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3689 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村李庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3690 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙一队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3691 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3692 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3693 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村早胡集北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3694 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3695 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村五队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3696 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套六队北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3697 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村十队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3698 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3699 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼八队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3700 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村九队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3701 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3702 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3703 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3704 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖场南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3705 | 丰县     | PMS 华山镇林场北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3706 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村村李安屋东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3707 | 丰县     | PMS 华山镇林场西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3708 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3709 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3710 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯五队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3711 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3712 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼十队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3713 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3714 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3715 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3716 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯二队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3717 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3718 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯后北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3719 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯三队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3720 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯四队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3721 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3722 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3723 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯七队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3724 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3725 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3726 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3727 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3728 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄六队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3729 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村段庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3730 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄八队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3731 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村杏行一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3732 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3733 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3734 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村满庄北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3735 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村三拔庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3736 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3737 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘老庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3738 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3739 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3740 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯二队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3741 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯三队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3742 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3743 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3744 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3745 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村毛楼七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3746 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3747 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯五队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3748 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3749 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3750 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3751 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3752 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼五队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3753 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3754 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3755 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼六队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3756 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼七队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3757 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3758 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3759 | 丰县     | PMS 华山镇华山村法庭台区综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3760 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3761 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3762 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3763 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3764 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3765 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3766 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3767 | 丰县     | PMS 华山镇中胡村中胡楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3768 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3769 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3770 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯东2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3771 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3772 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村小黄楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3773 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村六队西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3774 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3775 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3776 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3777 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3778 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3779 | 丰县     | PMS 华山镇华山村侯园综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3780 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3781 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3782 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄村谢村西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3783 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3784 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎九队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3785 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3786 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3787 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3788 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张电池南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3789 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3790 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3791 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3792 | 丰县     | PMS 华山镇华山东5综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3793 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3794 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3795 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村10kv草庙中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3796 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山三队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3797 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村八综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3798 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村九综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3799 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3800 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3801 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十二综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3802 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十三综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3803 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3804 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村十四综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3805 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3806 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3807 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑3号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3808 | 丰县     | PMS 华山镇河畔佳苑4号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3809 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯八队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3810 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯九队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3811 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3812 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村梁新庄新村西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3813 | 丰县     | 华山镇初中家属院综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3814 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村裴庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 3815 | 丰县     | PMS 华山镇张集六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3816 | 丰县     | PMS 华山镇华山高中家属院综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3817 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村凡庄东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3818 | 丰县     | 华山镇钢材市场12号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3819 | 丰县     | 华山镇钢材市场15号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3820 | 丰县     | 华山镇钢材市场17号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3821 | 丰县     | 华山镇钢材市场13号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3822 | 丰县     | 华山镇钢材市场11号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3823 | 丰县     | 华山镇邵庄村赵楼六队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3824 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸1号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3825 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸5号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3826 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸3号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3827 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸2号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3828 | 丰县     | PMS 华山镇梨园水岸4号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3829 | 丰县     | PMS 丰县华山镇和信花园2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3830 | 丰县     | PMS 丰县华山镇和信花园1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3831 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼四队中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3832 | 丰县     | 华山镇梨园水岸二期配变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3833 | 丰县     | 华山镇邵庄西北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3834 | 丰县     | 华山镇钢材市场14号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3835 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯东北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3836 | 丰县     | 华山镇邵庄西公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3837 | 丰县     | 华山镇驻地供电西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3838 | 丰县     | 华山镇华山一队北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3839 | 丰县     | 华山镇华盛园小区1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3840 | 丰县     | 华山镇华盛园3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3841 | 丰县     | 华山镇华盛园4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3842 | 丰县     | 华山镇华盛园2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3843 | 丰县     | 华山镇中胡楼村前胡楼二队公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3844 | 丰县     | 华山镇孙新庄综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3845 | 丰县     | 华山镇华山东2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3846 | 丰县     | 华山镇敬老院西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3847 | 丰县     | 华山镇张庄北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3848 | 丰县     | 华山镇华山八队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3849 | 丰县     | 华山镇镇驻地供电北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3850 | 丰县     | 华山镇供电所北1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3851 | 丰县     | 华山镇杏行综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3852 | 睢宁     | PMS 官山宋山村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3853 | 睢宁     | 官山镇张山东队台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3854 | 睢宁     | 官山黄圩集中居住区1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3855 | 睢宁     | PMS 官山田李学校台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3856 | 睢宁     | 官山黄圩街道新台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3857 | 睢宁     | PMS 官山联合旗杆新台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3858 | 睢宁     | 官山宋山西南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3859 | 睢宁     | PMS 官山宋山东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3860 | 睢宁     | PMS 官山灯塔小葛北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3861 | 睢宁     | PMS 官山许庙西台新增台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3862 | 睢宁     | PMS 官山楼张北台新增台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3863 | 睢宁     | PMS 官山张集村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3864 | 睢宁     | PMS 官山张集村东3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3865 | 睢宁     | 官山前黄东南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3866 | 睢宁     | PMS 官山官山计生办门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3867 | 睢宁     | PMS 官山水张东新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3868 | 睢宁     | PMS 官山宋山南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3869 | 睢宁     | 官山宋山后赵台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3870 | 睢宁     | PMS 官山魏楼小戚台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3871 | 睢宁     | PMS 官山王环新前北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3872 | 睢宁     | PMS 官山许庙许二北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3873 | 睢宁     | PMS 官山立位西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3874 | 睢宁     | PMS 官山张集东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3875 | 睢宁     | 官山灯塔杜集杜北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3876 | 睢宁     | PMS 官山立位北新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3877 | 睢宁     | PMS 官山水张东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3878 | 睢宁     | 官山前黄一队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3879 | 睢宁     | PMS 官山张集西新台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3880 | 睢宁     | PMS 官山黄圩建材街西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3881 | 睢宁     | PMS 官山田李村陈桥东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3882 | 睢宁     | PMS 官山张开杨湖北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3883 | 睢宁     | PMS 官山武宅张保台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3884 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜集东新台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3885 | 睢宁     | 官山黄圩新区1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3886 | 睢宁     | 官山黄圩新区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3887 | 睢宁     | 官山黄圩新区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3888 | 睢宁     | PMS 官山黄圩新区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3889 | 睢宁     | PMS 官山洪庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3890 | 睢宁     | PMS 官山王环小陈台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3891 | 睢宁     | PMS 官山黄圩黄中队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3892 | 睢宁     | 官山新民朱场中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3893 | 睢宁     | PMS 官山张洪朱宅台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3894 | 睢宁     | PMS 官山杨怀赵庄西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3895 | 睢宁     | PMS 官山许生西南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3896 | 睢宁     | PMS 官山楼张一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3897 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部五队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3898 | 睢宁     | 官山水张三队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3899 | 睢宁     | PMS 官山楼张四队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3900 | 睢宁     | 官山财政所台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3901 | 睢宁     | 官山龙山龙北组台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3902 | 睢宁     | PMS 官山黄圩中学门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3903 | 睢宁     | PMS 张集村西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3904 | 睢宁     | PMS 官山新民黄北新增   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3905 | 睢宁     | 官山黄圩街道西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3906 | 睢宁     | 官山农贸市场西南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3907 | 睢宁     | 魏楼西综合变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3908 | 睢宁     | PMS 官山水张村一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3909 | 睢宁     | PMS 官山许生一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3910 | 睢宁     | PMS 官山汤集街医院门前台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3911 | 睢宁     | PMS 官山大吕洼前台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3912 | 睢宁     | 官山灯塔村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3913 | 睢宁     | PMS 官山立位前姚台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3914 | 睢宁     | PMS 官山位楼位西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3915 | 睢宁     | 官山张集三队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3916 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3917 | 睢宁     | 官山水张七队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3918 | 睢宁     | PMS 官山前黄村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3919 | 睢宁     | PMS 官山吕一队台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3920 | 睢宁     | PMS 官山联合东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3921 | 睢宁     | PMS 官山宋山村部北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3922 | 睢宁     | PMS 官山联合陈集村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3923 | 睢宁     | PMS 官山许生村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3924 | 睢宁     | PMS 官山前黄小刘西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3925 | 睢宁     | PMS 官山灯塔王东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3926 | 睢宁     | PMS 官山大吕村吕三队台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3927 | 睢宁     | 官山豆庄豆前台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3928 | 睢宁     | PMS 官山楼张八队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3929 | 睢宁     | 官山张集五队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3930 | 睢宁     | PMS 官山杨怀张庄南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3931 | 睢宁     | PMS 官山位楼村部南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3932 | 睢宁     | 官山镇韩陆姚庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3933 | 睢宁     | PMS 官山镇许庙南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3934 | 睢宁     | PMS 官山镇田李村部台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3935 | 睢宁     | 官山镇乔口韩楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3936 | 睢宁     | PMS 官山镇苗圃队西台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3937 | 睢宁     | PMS 官山张集小赵南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3938 | 睢宁     | PMS 官山镇张洪村洪西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3939 | 睢宁     | PMS 官山王环村部南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3940 | 睢宁     | 官山镇杨怀张庄打水台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3941 | 睢宁     | 官山镇水张村小学西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3942 | 睢宁     | PMS 官山镇岳店村刘庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3943 | 睢宁     | PMS 官山位楼张开南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3944 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3945 | 睢宁     | PMS 官山镇前黄四队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3946 | 睢宁     | PMS 黄圩粮管所门前台新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3947 | 睢宁     | PMS 官山楼张东南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3948 | 睢宁     | PMS 官山张集村东南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3949 | 睢宁     | PMS 官山联合张庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3950 | 睢宁     | PMS 官山联合小区台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3951 | 睢宁     | PMS 官山镇立位村北打水台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3952 | 睢宁     | 官山镇黄圩村南打水台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3953 | 睢宁     | PMS 官山韩陆李场台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3954 | 睢宁     | 官山前黄村中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3955 | 睢宁     | 官山付圩西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3956 | 睢宁     | 官山付圩南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3957 | 睢宁     | 官山灯塔小河台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3958 | 睢宁     | 官山宋山村村部东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3959 | 睢宁     | 官山豆庄茂彬台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3960 | 睢宁     | 官山前黄村元场台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3961 | 睢宁     | 官山水张北台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3962 | 睢宁     | 官山水张小黄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3963 | 睢宁     | 官山豆西台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3964 | 睢宁     | 官山王环队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3965 | 睢宁     | 官山大吕南台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3966 | 睢宁     | 官山大吕村部台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3967 | 睢宁     | 官山黄圩服务区台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3968 | 睢宁     | 官山赵山村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3969 | 睢宁     | 官山楼张西南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3970 | 睢宁     | 官山宋山养鸡场台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3971 | 睢宁     | 官山张集八组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3972 | 睢宁     | 官山龙湾小区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3973 | 睢宁     | 官山龙湾小区3号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3974 | 睢宁     | 官山龙湾小区4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3975 | 睢宁     | 官山龙湾小区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3976 | 睢宁     | 官山龙湾小区5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3977 | 睢宁     | 官山魏楼桥东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3978 | 睢宁     | 官山王环村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3979 | 睢宁     | 官山张山三组新增台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3980 | 睢宁     | 官山韩陆南台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3981 | 睢宁     | PMS 官山田李陈桥台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3982 | 睢宁     | 官山联合南台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3983 | 睢宁     | PMS 官山新民朱场南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3984 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3985 | 睢宁     | PMS 官山楼张村东台新增  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3986 | 睢宁     | PMS 官山宋山村小元台新增 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3987 | 睢宁     | PMS 官山水张村中新台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3988 | 睢宁     | PMS 官山前黄三队台新增  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3989 | 睢宁     | 官山灯塔杜西打水台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3990 | 睢宁     | PMS 岚山河湾东南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3991 | 睢宁     | PMS 岚山王门西台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3992 | 睢宁     | 岚山河湾西台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3993 | 丰县     | 华山镇镇驻地市场综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3994 | 丰县     | 华山村华山七队东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3995 | 丰县     | 华山镇苇子坑村坑西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3996 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区2号变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3997 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区3号变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3998 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区4号变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3999 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区1号变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4000 | 丰县     | 华山镇华山新区东北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4001 | 丰县     | PMS 华山镇华山东1综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4002 | 丰县     | 华山镇华山东4综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4003 | 丰县     | PMS 华山镇华山东3综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4004 | 丰县     | PMS 华山镇华山二队东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4005 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4006 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4007 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4008 | 丰县     | PMS 华山镇赵楼东综合变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 4009 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南3综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4010 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（5）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4011 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（6）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4012 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（7）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4013 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4014 | 丰县     | PMS 华山镇三拔南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4015 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4016 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4017 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村西1    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4018 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4019 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4020 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分场综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4021 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4022 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4023 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4024 | 丰县     | PMS 大沙河破楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4025 | 丰县     | 大沙河镇工业园区综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4026 | 丰县     | 大沙河二坝村唐林南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4027 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4028 | 丰县     | PMS 大沙河高井         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4029 | 丰县     | 大沙河孙寨北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4030 | 丰县     | PMS 大沙河前孙寨北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4031 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4032 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4033 | 丰县     | PMS 大沙河孙桃园        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4034 | 丰县     | PMS 大沙河前集北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4035 | 丰县     | PMS 大沙河毛楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4036 | 丰县     | PMS 大沙河郭楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4037 | 丰县     | 大沙河包庄东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4038 | 丰县     | PMS 大沙河包庄西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4039 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇白元北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4040 | 丰县     | PMS 大沙河白元南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4041 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4042 | 丰县     | 大沙河施集北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4043 | 丰县     | PMS 大沙河火神庙        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4044 | 丰县     | PMS 大沙河曹庄村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4045 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4046 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄刘庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4047 | 丰县     | PMS 大沙河施集         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4048 | 丰县     | PMS 大沙河牛聚市        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4049 | 丰县     | PMS 大沙河后代         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4050 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4051 | 丰县     | 大沙河姚庄西            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4052 | 丰县     | 大沙河前集南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4053 | 丰县     | 大沙河镇二坝东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4054 | 丰县     | PMS 大沙河新庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4055 | 丰县     | 大沙河黑楼后            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4056 | 丰县     | PMS 大沙河小陈庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4057 | 丰县     | PMS 大沙河镇魏庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4058 | 丰县     | 大沙河陈庄             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4059 | 丰县     | PMS 大沙河镇管新庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4060 | 丰县     | 大沙河镇刘庄综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4061 | 丰县     | 大沙河程庄北             | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4062 | 丰县     | 大沙河聂洼王庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4063 | 丰县     | 大沙河岳庄谢楼            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4064 | 丰县     | 丰县大沙河镇果园综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4065 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4066 | 丰县     | 大沙河镇区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4067 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4068 | 丰县     | 大沙河镇岳庄北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4069 | 丰县     | 大沙河镇祠堂综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4070 | 丰县     | 丰县大沙河镇孙庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4071 | 丰县     | 丰县大沙河镇张庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4072 | 丰县     | 丰县大沙河镇聂洼村综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4073 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄村岳庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4074 | 丰县     | PMS 大沙河公用          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4075 | 丰县     | 大沙河蒋庄南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4076 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇同东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4077 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇四场综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4078 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇九场综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4079 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇三场综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4080 | 丰县     | 大沙河八西              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4081 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4082 | 丰县     | PMS 大沙河蒋秦庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4083 | 丰县     | PMS 大沙河孙花楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4084 | 丰县     | 大沙河镇徐州开发综合变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4085 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4086 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇五分场综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4087 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林场北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4088 | 丰县     | 大沙河镇于庄综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4089 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇七场综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4090 | 丰县     | 大沙河镇石城西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4091 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4092 | 丰县     | 大沙河荒庄              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4093 | 丰县     | PMS 大沙河岳庄西台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4094 | 丰县     | 大沙河李寨西             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4095 | 丰县     | 大沙河李寨东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4096 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4097 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4098 | 丰县     | PMS 大沙河包楼村荒庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4099 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4100 | 丰县     | 大沙河镇蒋刘庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4101 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇徐保庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4102 | 丰县     | 大沙河程庄南            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4103 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4104 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4105 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4106 | 丰县     | 丰县大沙河镇黑楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4107 | 丰县     | 丰县大沙河镇西陈庄东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4108 | 丰县     | 大沙河镇供电所综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4109 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4110 | 丰县     | PMS 丰县大沙河杨集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4111 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4112 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4113 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇陈庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4114 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4115 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林场南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4116 | 丰县     | 丰县大沙河三场南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4117 | 丰县     | 大沙河镇温庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4118 | 丰县     | 大沙河李老家综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4119 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇三分场西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4120 | 丰县     | 丰县大沙河镇五场综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4121 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张花楼综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4122 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4123 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇石城东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4124 | 丰县     | 大沙河镇白衣庙综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4125 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4126 | 丰县     | 大沙河二坝西台区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4127 | 丰县     | PMS 大沙河唐林东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4128 | 丰县     | 大沙河镇李寨综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4129 | 丰县     | 大沙河黑楼村岳庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4130 | 丰县     | 大沙河范庄综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4131 | 丰县     | 大沙河八东台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4132 | 丰县     | PMS 大沙河黑楼前台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4133 | 丰县     | PMS 大沙河单南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4134 | 丰县     | PMS 大沙河单北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4135 | 丰县     | PMS 大沙河陈楼台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4136 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4137 | 丰县     | PMS 大沙河冯楼台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4138 | 丰县     | PMS 大沙河前双庙台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4139 | 丰县     | PMS 大沙河后双庙台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4140 | 丰县     | PMS 大沙河常庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4141 | 丰县     | PMS 大沙河常庄东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4142 | 丰县     | PMS 大沙河镇夹河西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4143 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4144 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北新          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4145 | 丰县     | 大沙河镇姚庄村小万村台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4146 | 丰县     | 大沙河镇蒋秦庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4147 | 丰县     | 大沙河李寨北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4148 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4149 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4150 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4151 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4152 | 丰县     | PMS 大沙河镇曹庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4153 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4154 | 丰县     | PMS 大沙河镇破楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4155 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4156 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4157 | 丰县     | PMS 大沙河镇后崔庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4158 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4159 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村蔡东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4160 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4161 | 丰县     | 大沙河镇宗集综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4162 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇老草楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4163 | 丰县     | 大沙河镇新草楼综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4164 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇杨五楼后综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4165 | 丰县     | PMS 大沙河镇农场台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4166 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4167 | 丰县     | PMS 大沙河镇刘代庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4168 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村毛楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4169 | 丰县     | PMS 丰县大沙河林兆府东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4170 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4171 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝东南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4172 | 丰县     | 大沙河镇蔡东西北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4173 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨菜市场综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4174 | 丰县     | 大沙河镇李寨村蔡东东北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4175 | 丰县     | PMS 大沙河李寨蔡庄西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4176 | 丰县     | PMS 大沙河镇蔡西一队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4177 | 丰县     | 大沙河镇李寨前黑楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4178 | 丰县     | 大沙河镇李寨黑楼南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4179 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4180 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4181 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4182 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4183 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村信用社综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4184 | 丰县     | 丰县大沙河镇同北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4185 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇于庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4186 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨于庄东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4187 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨新村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4188 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4189 | 丰县     | PMS 大沙河西陈庄南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4190 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4191 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝蒋刘庄南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4192 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨阚楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4193 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林东北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4194 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨唐林西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4195 | 丰县     | PMS 大沙河镇单北2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4196 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4197 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4198 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4199 | 丰县     | PMS 大沙河李寨包楼西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 4200 | 丰县     | 大沙河镇后代庄西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4201 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4202 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4203 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4204 | 丰县     | PMS 大沙河镇前集东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4205 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村刘庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4206 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4207 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4208 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4209 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4210 | 丰县     | PMS 大沙河镇后双庙东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4211 | 丰县     | PMS 大沙河前双庙南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4212 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄村小半楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4213 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄西南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4214 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4215 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4216 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4217 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4218 | 丰县     | 大沙河镇孙寨东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4219 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4220 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4221 | 丰县     | 大沙河镇后孙寨西南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4222 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼村白元西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4223 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4224 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4225 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇毛楼村小孙庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4226 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村郭楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4227 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4228 | 丰县     | PMS 大沙河镇施集西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4229 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼韩庙综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4230 | 丰县     | PMS 大沙河镇小林场综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4231 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4232 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4233 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4234 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4235 | 丰县     | PMS 大沙河镇李老家北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4236 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4237 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村程庄东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4238 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4239 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4240 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4241 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4242 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4243 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4244 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4245 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇华元西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4246 | 丰县     | PMS 大沙河镇职中南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4247 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄五队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4248 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4249 | 睢宁     | PMS 岚山河湾南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4250 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4251 | 睢宁     | 岚山丁后东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4252 | 睢宁     | PMS 岚山黄山汪庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4253 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙抽水         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4254 | 睢宁     | PMS 岚山王门抽水         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4255 | 睢宁     | PMS 岚山乔山南二台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4256 | 睢宁     | 岚山新街台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4257 | 睢宁     | 岚山侯庙南台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4258 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4259 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘小刑庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4260 | 睢宁     | 岚山位山中台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4261 | 睢宁     | 岚山乔山南台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4262 | 睢宁     | PMS 岚山丁后西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4263 | 睢宁     | PMS 岚山陈集宋庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4264 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4265 | 睢宁     | 岚山倪营东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4266 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4267 | 睢宁     | PMS 岚山骑马中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4268 | 睢宁     | PMS 岚山骑马东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4269 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥村          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 4270 | 睢宁     | PMS 岚山张桥东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4271 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4272 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4273 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4274 | 睢宁     | 岚山胡集面粉厂     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4275 | 睢宁     | 岚山韩二东台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4276 | 睢宁     | 岚山胡集西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4277 | 睢宁     | 岚山岚北东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4278 | 睢宁     | PMS 岚山粮管所台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4279 | 睢宁     | PMS 岚山丁山东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4280 | 睢宁     | PMS 岚山土山东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4281 | 睢宁     | 岚山新庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4282 | 睢宁     | PMS 岚山北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4283 | 睢宁     | 岚山马庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4284 | 睢宁     | 岚山吴桥北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4285 | 睢宁     | PMS 岚山羊山东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4286 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4287 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4288 | 睢宁     | 岚山马庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4289 | 睢宁     | 岚山金元中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4290 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4291 | 睢宁     | 岚山骑戈北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4292 | 睢宁     | 岚山王门中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4293 | 睢宁     | PMS 岚山丁山西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4294 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4295 | 睢宁     | 岚山孙庙南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4296 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4297 | 睢宁     | 岚山陈集东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4298 | 睢宁     | 岚山位山南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4299 | 睢宁     | PMS 岚山医院    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4300 | 睢宁     | PMS 岚山水利台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4301 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄路东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4302 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4303 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4304 | 睢宁     | 岚山农机站台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 4305 | 睢宁     | PMS 岚山保种站台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4306 | 睢宁     | 岚山陶庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4307 | 睢宁     | 岚山韩二南台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4308 | 睢宁     | 岚山草沃李中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4309 | 睢宁     | PMS 岚山胡集东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4310 | 睢宁     | 岚山土山西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4311 | 睢宁     | PMS 岚山项沃村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4312 | 睢宁     | 岚山项沃王庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4313 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼东台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4314 | 睢宁     | 岚山袁楼村西台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4315 | 睢宁     | 岚山丁山新东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4316 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4317 | 睢宁     | PMS 岚山小学台公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4318 | 睢宁     | 岚山骑戈东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4319 | 睢宁     | PMS 岚山胡集新东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4320 | 睢宁     | 岚山新政府公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4321 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4322 | 睢宁     | PMS 岚山供销社步行街台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4323 | 睢宁     | 岚山岚南新西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4324 | 睢宁     | 岚山丁后新西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4325 | 睢宁     | PMS 岚山前朱公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4326 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4327 | 睢宁     | PMS 岚山岚北中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4328 | 睢宁     | PMS 岚山骑马西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4329 | 睢宁     | PMS 岚山陈集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4330 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4331 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4332 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4333 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4334 | 睢宁     | PMS 岚山位庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4335 | 睢宁     | 岚山岚南西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4336 | 睢宁     | PMS 岚山乔山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4337 | 睢宁     | PMS 岚山新庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4338 | 睢宁     | PMS 岚山位庄东组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4339 | 睢宁     | PMS 岚山位庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 4340 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4341 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4342 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4343 | 睢宁     | 岚山高集新庄北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4344 | 睢宁     | PMS 岚山王门东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4345 | 睢宁     | PMS 岚山金元南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4346 | 睢宁     | PMS 岚山袁台北台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4347 | 睢宁     | 岚山马庄村西台增容     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4348 | 睢宁     | PMS 岚山王门前张台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4349 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄新南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4350 | 睢宁     | PMS 岚山黄山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4351 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前高台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4352 | 睢宁     | PMS 岚山张桥一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4353 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4354 | 睢宁     | 岚山羊山西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4355 | 睢宁     | 岚山街道西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4356 | 睢宁     | PMS 岚山马庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4357 | 睢宁     | PMS 岚山王门南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4358 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥新北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4359 | 睢宁     | PMS 岚山高集张庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4360 | 睢宁     | 岚山高集张庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4361 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙孙庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4362 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4363 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙梨园台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4364 | 睢宁     | PMS 岚山土山南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4365 | 睢宁     | 岚山土山北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4366 | 睢宁     | PMS 岚山骑马方庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4367 | 睢宁     | PMS 岚山项沃四组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4368 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥四队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4369 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄东组台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4370 | 睢宁     | PMS 岚山金元刘元台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4371 | 睢宁     | PMS 岚山袁台南台片   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4372 | 睢宁     | PMS 岚山金元王庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4373 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄曹东组   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4374 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝一组台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4375 | 睢宁     | PMS 岚山丁山北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4376 | 睢宁     | 岚山谢庄台片新增        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4377 | 睢宁     | PMS 岚山倪营三组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4378 | 睢宁     | PMS 岚山新庄村崔庄后组台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4379 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台片（新增） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4380 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4381 | 睢宁     | 岚山胡集谢洼台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4382 | 睢宁     | PMS 岚山丁山一组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4383 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙五组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4384 | 睢宁     | 岚山骑马三队台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4385 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄八组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4386 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄小王庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4387 | 睢宁     | PMS 岚山万庄四组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4388 | 睢宁     | PMS 岚山位山五组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4389 | 睢宁     | PMS 岚山土山六组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4390 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵耿东组台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4391 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村周庄组台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4392 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村陈井组台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4393 | 睢宁     | PMS 岚山东二组台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4394 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙中组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4395 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4396 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄一组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4397 | 睢宁     | PMS 岚山韩二中台新增台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4398 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼六组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4399 | 睢宁     | 岚山袁楼学校台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4400 | 睢宁     | PMS 岚山何圩前店台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4401 | 睢宁     | PMS 岚山何圩刘庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4402 | 睢宁     | PMS 岚山倪营五组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4403 | 睢宁     | 岚山骑戈戈中组台片新增     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4404 | 睢宁     | PMS 岚山陈集六组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4405 | 睢宁     | PMS 岚山乔山一组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4406 | 睢宁     | PMS 岚山乔山二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4407 | 睢宁     | 岚山胡集村南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4408 | 睢宁     | PMS 岚山胡集北一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4409 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵牌坊台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4410 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵赵西组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4411 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄村位山组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4412 | 睢宁     | PMS 岚山骑马张庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4413 | 睢宁     | PMS 岚山河湾王西组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4414 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前楼组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4415 | 睢宁     | PMS 岚山袁台陈庄组台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4416 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈西北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4417 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙侯东组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4418 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙八组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4419 | 睢宁     | 岚山黄山四组台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4420 | 睢宁     | 岚山新庄二组台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4421 | 睢宁     | PMS 岚山新庄三组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4422 | 睢宁     | PMS 岚山土山东一组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4423 | 睢宁     | PMS 岚山马庄东组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4424 | 睢宁     | PMS 岚山王门小卓台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4425 | 睢宁     | PMS 岚山张桥南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4426 | 睢宁     | PMS 岚山庞庙庞西组台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4427 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄西组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4428 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄东组台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4429 | 睢宁     | 岚山骑戈南台               | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4430 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼南台新增         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4431 | 睢宁     | 岚山袁楼北台新增             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4432 | 睢宁     | 岚山袁楼东台新增             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4433 | 睢宁     | PMS 岚山金元王东组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4434 | 睢宁     | PMS 岚山高集宋庄组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4435 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄三队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4436 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄二队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4437 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄一队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4438 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇罐头厂家属院东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4439 | 丰县     | PMS 大沙河岳庄村谢楼东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4440 | 丰县     | PMS 大沙河镇谢楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4441 | 丰县     | PMS 大沙河镇总厂家属院综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4442 | 丰县     | PMS 大沙河镇和谐医疗综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4443 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集二队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4444 | 丰县     | 大沙河镇杨集五队综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 4445 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集一队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4446 | 丰县     | 大沙河镇杨五楼前综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4447 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨五楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4448 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4449 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄张屯南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4450 | 丰县     | 丰县大沙河镇张屯中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4451 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4452 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分厂北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4453 | 丰县     | PMS 丰县大沙河张屯村林场西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4454 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4455 | 丰县     | 大沙河镇岳庄村岳庄大队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4456 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4457 | 丰县     | 丰县大沙河镇宗集东北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4458 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4459 | 丰县     | PMS 大沙河镇食城南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4460 | 丰县     | PMS 大沙河镇五分场西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4461 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4462 | 丰县     | 大沙河镇食城东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4463 | 丰县     | 大沙河镇马楼东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4464 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4465 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集村后集综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4466 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4467 | 丰县     | 大沙河镇包楼南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4468 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼后西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4469 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4470 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4471 | 丰县     | 大沙河镇果品市场综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4472 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4473 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4474 | 丰县     | 大沙河镇老草楼北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4475 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄村八大家综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4476 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4477 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集六队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4478 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4479 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄四队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4480 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4481 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4482 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4483 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家1号箱变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4484 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4485 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城中心幼儿园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4486 | 丰县     | 丰县大沙河镇包庄西南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4487 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄东北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4488 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄九队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4489 | 丰县     | 大沙河镇岳庄八队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4490 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇韩庙西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4491 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河中综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4492 | 丰县     | 丰县大沙河镇前双庙北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4493 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯林场东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4494 | 丰县     | 大沙河镇李老家西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4495 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4496 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4497 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4498 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4499 | 丰县     | PMS 大沙河镇小万村东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4500 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇施集西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4501 | 丰县     | PMS 大沙河镇八大家东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4502 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4503 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙花楼西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4504 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李寨岳庄南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4505 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4506 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4507 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄步行街综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4508 | 丰县     | 丰县大沙河镇陈楼西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4509 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4510 | 丰县     | PMS 大沙河镇高井北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4511 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4512 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4513 | 丰县     | 丰县大沙河镇老陈庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4514 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄转盘西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4515 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇六座楼东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4516 | 丰县     | PMS_大沙河镇岳庄新村2号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4517 | 丰县     | PMS_大沙河镇岳庄新村1号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4518 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇岳庄新村4号配变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4519 | 丰县     | PMS_大沙河镇岳庄新村3号配变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4520 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院2号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4521 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院1号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4522 | 丰县     | 丰县大沙河镇蔡西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4523 | 丰县     | 丰县大沙河镇六场综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4524 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家1号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4525 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家2号综合变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4526 | 丰县     | 大沙河西陈庄变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4527 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4528 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4529 | 丰县     | 大沙河1号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4530 | 丰县     | 丰县大沙河镇八大家西南综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4531 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村二号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4532 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城北2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4533 | 丰县     | 丰县大沙河镇林兆府北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4534 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4535 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4536 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4537 | 丰县     | 丰县大沙河镇古黄河综合变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4538 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4539 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新村六号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4540 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新村七号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4541 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东南          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4542 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇金庄西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4543 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新二号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4544 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新三号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4545 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新四号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4546 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元新五号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4547 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇叶庄后       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4548 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4549 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4550 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4551 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园徐庄东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4552 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4553 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4554 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4555 | 丰县     | 丰县孙楼镇张庄六队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4556 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4557 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4558 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4559 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼前于楼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4560 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4561 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼李庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4562 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4563 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼后于楼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4564 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4565 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4566 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4567 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4568 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼兴           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4569 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4570 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园王庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4571 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4572 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄新综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4573 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4574 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼新       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4575 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4576 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄八队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4577 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4578 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙岗子西北配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4579 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙岗子后配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4580 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4581 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4582 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小于楼综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4583 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4584 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十岗子西队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 4585 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙村十里庙综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4586 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4587 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4588 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4589 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4590 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄张庄              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4591 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥西               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4592 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村元楼综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4593 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧仇新              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4594 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥东               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4595 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱窑村朱窑西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4596 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4597 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4598 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4599 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元北              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4600 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4601 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4602 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村东新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4603 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4604 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4605 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄东三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4606 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4607 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇史黑楼东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4608 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4609 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4610 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4611 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4612 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4613 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙前队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4614 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4615 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4616 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4617 | 丰县     | 孙楼镇穆楼综合变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4618 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4619 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇位庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 4620 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4621 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯小于楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4622 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇大朱尧   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4623 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4624 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4625 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后队 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4626 | 丰县     | 丰县孙楼镇卜庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4627 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4628 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4629 | 丰县     | 丰县孙楼镇驻地综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4630 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4631 | 丰县     | 丰县孙楼镇孙三楼南      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4632 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4633 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘楼一队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4634 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇镇驻地后西 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4635 | 丰县     | 丰县孙楼镇镇驻地后东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4636 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄西三号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4637 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4638 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥西台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4639 | 睢宁     | 岚山冯赵东台新增       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4640 | 睢宁     | 岚山冯赵西台新增       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4641 | 睢宁     | PMS 岚山陶庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4642 | 睢宁     | PMS 岚山二中门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4643 | 睢宁     | PMS 岚山丁后孙庄组台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4644 | 睢宁     | PMS 岚山丁山二组台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4645 | 睢宁     | PMS 岚山丁山集中区台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4646 | 睢宁     | PMS 岚山派出所门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4647 | 睢宁     | 岚山村部台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4648 | 睢宁     | PMS 岚山前五组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4649 | 睢宁     | PMS 岚山位山东组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4650 | 睢宁     | PMS 岚山位山一组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4651 | 睢宁     | PMS 岚山加油站前公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4652 | 睢宁     | PMS 岚山胡楼南台新增台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4653 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4654 | 睢宁     | PMS 岚山丁后二队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4655 | 睢宁     | PMS 岚山丁山四组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4656 | 睢宁     | 岚山崔庄尤庄组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4657 | 睢宁     | PMS 岚山岚北北台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4658 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4659 | 睢宁     | 岚山陈集新东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4660 | 睢宁     | 岚山丁山集中区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4661 | 睢宁     | PMS 岚山土山西台新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4662 | 睢宁     | 岚山胡集学校门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4663 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4664 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李东一组台新增 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4665 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄位庄组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4666 | 睢宁     | PMS 岚山河湾中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4667 | 睢宁     | PMS 岚山汇园小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4668 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4669 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4670 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4671 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙七组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4672 | 睢宁     | PMS 岚山位山二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4673 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4674 | 睢宁     | PMS 岚山王门张东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4675 | 睢宁     | PMS 岚山鑫园小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4676 | 睢宁     | PMS 岚山岚南前三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4677 | 睢宁     | PMS 岚山健康街台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4678 | 睢宁     | PMS 岚山项沃一组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4679 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈小李台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4680 | 睢宁     | PMS 岚山岚北东台2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4681 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4682 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4683 | 睢宁     | PMS 岚山倪营四组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4684 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台新增台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4685 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4686 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4687 | 睢宁     | 岚山社区集中区1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4688 | 睢宁     | 岚山社区集中区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4689 | 睢宁     | 岚山陈集集中区1组合配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4690 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4691 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4692 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1组合配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4693 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4694 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4695 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4696 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4697 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4698 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4699 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4700 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4701 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4702 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4703 | 睢宁     | 岚山胡楼东台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4704 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4705 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4706 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4707 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4708 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4709 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4710 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4711 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4712 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4713 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4714 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4715 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4716 | 睢宁     | 韩二经纬二路公变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4717 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4718 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4719 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4720 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4721 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4722 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4723 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4724 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 4725 | 睢宁     | 岚山村东一组南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4726 | 睢宁     | 岚山村东一组北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4727 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4728 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4729 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4730 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4731 | 睢宁     | 岚山杨庄四组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4732 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4733 | 睢宁     | 岚山胡集北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4734 | 睢宁     | PMS 岚山位山北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4735 | 睢宁     | PMS 岚山镇政府      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4736 | 睢宁     | PMS 岚山陈集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4737 | 睢宁     | PMS 岚山倪营西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4738 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4739 | 睢宁     | PMS 岚山岚南南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4740 | 睢宁     | 岚山高集南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4741 | 睢宁     | 岚山河湾东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4742 | 睢宁     | 岚山骑戈西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4743 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4744 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4745 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4746 | 睢宁     | PMS 岚山位山西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4747 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4748 | 睢宁     | PMS 庆安骑路村部台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4749 | 睢宁     | PMS 庆安前营南台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4750 | 睢宁     | PMS 庆安张庙南台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4751 | 睢宁     | PMS 庆安新街口南台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4752 | 睢宁     | PMS 庆安龙集街道西台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4753 | 睢宁     | 庆安骑路东台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4754 | 睢宁     | PMS 庆安燕庄中台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4755 | 睢宁     | PMS 庆安官路口北台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4756 | 睢宁     | 庆安官一袁庄台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4757 | 睢宁     | 庆安官二村岳庄台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4758 | 睢宁     | PMS 庆安龙集供电所门前台 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4759 | 睢宁     | PMS 庆安官路口南台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4760 | 睢宁     | 庆安镇匡桥东南台             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4761 | 睢宁     | PMS 庆安彭模卢庄           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4762 | 睢宁     | PMS 庆安骑路王敦台          | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 4763 | 睢宁     | 庆安龙南孙庄               | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 4764 | 睢宁     | PMS 庆安官一村部台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4765 | 睢宁     | PMS 庆安骑路八队台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4766 | 睢宁     | PMS 庆安东楼村彭模袁庄西台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4767 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园徐庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4768 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇周王庄公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4769 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河崖常洼公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4770 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯前队公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4771 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园巩庄东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4772 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4773 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4774 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4775 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙村十里庙后队公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4776 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东队公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4777 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4778 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄东公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4779 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4780 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4781 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘庄北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4782 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4783 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇楼二号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4784 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4785 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后二号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4786 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4787 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄西二号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4788 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4789 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙南零一          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4790 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇庄西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4791 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯村卜庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4792 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4793 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4794 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4795 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4796 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼三组综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4797 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4798 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4799 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄南二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4800 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三河里综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4801 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4802 | 丰县     | 丰县孙楼镇桃园南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4803 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4804 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4805 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼一队北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4806 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4807 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4808 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4809 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4810 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4811 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南新综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4812 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元工业区新综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4813 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队新一号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4814 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4815 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4816 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变东北一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4817 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇韩桥东二号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4818 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4819 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南三号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4820 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4821 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧新农村综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4822 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼大队中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4823 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北3号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4824 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4825 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄三号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4826 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄张庄二号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4827 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4828 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4829 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李路口西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4830 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4831 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区五号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4832 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元大队三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4833 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇新南综合变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4834 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新村综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4835 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄西南二号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4836 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼村刘楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4837 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4838 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼东北5号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4839 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西南二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4840 | 丰县     | 孙楼镇金山新村5号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4841 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4842 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4843 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4844 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4845 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4846 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄村金庄新综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4847 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村仇庄二号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4848 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄村金庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4849 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4850 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧西二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4851 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄张庄二号新     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4852 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧新村综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4853 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇新二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4854 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼西二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4855 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4856 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4857 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂西二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4858 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙前队新综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4859 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄北二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4860 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4861 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区三号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4862 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇魏庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4863 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李楼村新季庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4864 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三官庙北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4865 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼南二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4866 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区六号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4867 | 丰县     | 丰县孙楼镇步行街一号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4868 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4869 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变东北三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4870 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4871 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱园综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4872 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼村高楼五组综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4873 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4874 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4875 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼南二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4876 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼村蔡兴北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4877 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4878 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4879 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4880 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼西二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4881 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4882 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄村张庄二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4883 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4884 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄村双高楼二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4885 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4886 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4887 | 丰县     | 丰县孙楼镇李庄北新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4888 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇徐庄一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4889 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4890 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄北新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4891 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4892 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄东一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4893 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4894 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄东新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4895 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区四号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4896 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4897 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4898 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4899 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 4900 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4901 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4902 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4903 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4904 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4905 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4906 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区1号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4907 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区3号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4908 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4909 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区4号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4910 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东新综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4911 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄新二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4912 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西二号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4913 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇于楼西二号综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4914 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙后二号综合变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4915 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西三号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4916 | 丰县     | 振丰1号综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4917 | 丰县     | 孙楼镇邵庄东四号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4918 | 丰县     | 丰县孙楼镇元楼中综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4919 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园二号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4920 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村一号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4921 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园一号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4922 | 丰县     | 丰县孙楼镇张梨园新型社区一号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4923 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园三号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4924 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村三号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4925 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村四号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4926 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园四号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4927 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村二号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4928 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4929 | 睢宁     | 庆安严位北台              | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4930 | 睢宁     | 庆安西楼中台              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4931 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷南台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4932 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷王西台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4933 | 睢宁     | PMS 庆安官二南台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4934 | 睢宁     | PMS 庆安龙北金庄台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4935 | 睢宁     | PMS 庆安西楼村吴庄西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4936 | 睢宁     | PMS 庆安小鲍位庄台     | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 4937 | 睢宁     | PMS 庆安小营南台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4938 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙西北台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4939 | 睢宁     | PMS 庆安龙集小学门前台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4940 | 睢宁     | 庆安骑路南台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4941 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙白土西台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4942 | 睢宁     | 庆安骑路李木台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4943 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河南台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4944 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷中台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4945 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷东台      | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 4946 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄东南台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4947 | 睢宁     | 庆安镇大鲍北台2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4948 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙东新1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4949 | 丰县     | 孙楼镇镇驻地东北三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4950 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄新综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4951 | 丰县     | 丰县孙楼三教堂南三号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4952 | 丰县     | 丰县孙楼镇十于楼东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4953 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄西二号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4954 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄一号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4955 | 丰县     | 孙楼镇朱尧二号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4956 | 丰县     | 孙楼镇朱尧一号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4957 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄二号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4958 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄北一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4959 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯前新综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4960 | 丰县     | 丰县孙街道办事处一号综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4961 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4962 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4963 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新二号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4964 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4965 | 丰县     | 宋楼镇费楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4966 | 丰县     | 宋楼镇毛庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4967 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4968 | 丰县     | 宋楼镇吕楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4969 | 丰县     | 宋楼镇冯庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 4970 | 丰县     | 宋楼镇荣庄中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4971 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4972 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇毛楼 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4973 | 丰县     | 宋楼镇壮集蒋庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4974 | 丰县     | 宋楼镇王桥北       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 4975 | 丰县     | 宋楼镇许口开发区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4976 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4977 | 丰县     | 宋楼镇孙洼北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4978 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4979 | 丰县     | PMS 宋楼镇周新庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4980 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼六队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4981 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼北  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4982 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4983 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4984 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4985 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4986 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4987 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4988 | 丰县     | 宋楼镇宋楼花厂      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4989 | 丰县     | 宋楼镇瓦房北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4990 | 丰县     | 宋楼镇宋楼一队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4991 | 丰县     | 宋楼镇宋楼林果站     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4992 | 丰县     | 宋楼镇黄楼南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4993 | 丰县     | PMS 宋楼镇随心庄中  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4994 | 丰县     | 宋楼镇随心庄南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4995 | 丰县     | 宋楼镇新庄        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4996 | 丰县     | 宋楼镇双楼东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4997 | 丰县     | 宋楼镇新郭油坊      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4998 | 丰县     | 宋楼镇义合庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4999 | 丰县     | 宋楼镇王平楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5000 | 丰县     | 宋楼镇王庄水厂      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5001 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5002 | 丰县     | 宋楼镇所北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5003 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5004 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5005 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5006 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北街      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5007 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5008 | 丰县     | 宋楼镇费楼西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5009 | 丰县     | 宋楼镇草集2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5010 | 丰县     | 宋楼镇郭楼北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5011 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南工业区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5012 | 丰县     | 宋楼镇于堤口工业区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5013 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼五队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5014 | 丰县     | 宋楼镇李大楼新村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5015 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八一街      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5016 | 丰县     | 宋楼镇前园         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5017 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南街       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5018 | 丰县     | 宋楼镇李所楼北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5019 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5020 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5021 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5022 | 丰县     | PMS 宋楼镇野场子    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5023 | 丰县     | PMS 宋楼镇小刘屯东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5024 | 丰县     | 宋楼镇李车集        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5025 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄南   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5026 | 丰县     | PMS 宋楼镇将砦门    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5027 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5028 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庵     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5029 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5030 | 丰县     | 宋楼镇于堤口西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5031 | 丰县     | 宋楼镇邵口         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5032 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5033 | 丰县     | 宋楼镇潭楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5034 | 丰县     | 宋楼镇川楼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5035 | 丰县     | 宋楼镇卫楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5036 | 丰县     | 宋楼镇宋楼东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5037 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5038 | 丰县     | PMS 宋楼镇团结路3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5039 | 丰县     | 宋楼镇杨楼村杨楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5040 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5041 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集张庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5042 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢桥      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5043 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾村杨庄  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5044 | 丰县     | 宋楼镇双楼西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5045 | 丰县     | 宋楼镇季庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5046 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5047 | 丰县     | 宋楼镇田楼西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5048 | 丰县     | 宋楼镇刘屯北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5049 | 丰县     | PMS 宋楼镇李屯      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5050 | 丰县     | 宋楼镇老杨庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5051 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5052 | 丰县     | 宋楼镇唐安          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5053 | 丰县     | 宋楼镇前李楼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5054 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5055 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼史庵    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5056 | 丰县     | 宋楼镇将沟北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5057 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼小集    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5058 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5059 | 丰县     | 宋楼镇包挫楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5060 | 丰县     | 宋楼镇黄楼北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5061 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5062 | 丰县     | 宋楼镇孟庄后         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5063 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5064 | 丰县     | 宋楼镇孙楼东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5065 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5066 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5067 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5068 | 丰县     | PMS 宋楼镇范花园     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5069 | 丰县     | 宋楼镇王洼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5070 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5071 | 丰县     | PMS 宋楼镇香甜集村黄庄北 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5072 | 丰县     | 宋楼镇香甜集村黄庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5073 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集郭油仿  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5074 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5075 | 丰县     | 宋楼镇北陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5076 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙工业区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5077 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5078 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5079 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5080 | 丰县     | 宋楼镇宋楼镇高庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5081 | 丰县     | 宋楼镇香田集         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5082 | 丰县     | 宋楼镇川楼南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5083 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5084 | 丰县     | 宋楼镇随心庄西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5085 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5086 | 丰县     | 宋楼镇许口          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5087 | 丰县     | 宋楼镇李黄庄3号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5088 | 丰县     | 宋楼镇洪楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5089 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5090 | 丰县     | 宋楼镇史大楼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5091 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5092 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5093 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集杨庄南  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5094 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5095 | 丰县     | 宋楼镇祝楼工业区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5096 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5097 | 丰县     | 宋楼镇孙楼小学        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5098 | 丰县     | 宋楼镇瓦房南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5099 | 丰县     | 宋楼镇中学南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5100 | 丰县     | 宋楼镇金楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5101 | 丰县     | 宋楼镇王岗集单庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5102 | 丰县     | 宋楼镇高尧综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5103 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5104 | 丰县     | 宋楼镇刘屯西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5105 | 丰县     | 宋楼镇欧庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5106 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5107 | 丰县     | 宋楼镇赵庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5108 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5109 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5110 | 丰县     | 宋楼镇随心庄东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5111 | 丰县     | 宋楼镇孙洼西             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5112 | 丰县     | 宋楼镇戚庄              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5113 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5114 | 丰县     | 宋楼镇川楼村姚庄西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5115 | 丰县     | 宋楼镇大张屯综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5116 | 丰县     | PMS 宋楼镇小张屯综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5117 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5118 | 丰县     | 宋楼镇于堤口村王庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5119 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村王花楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5120 | 丰县     | 宋楼镇王岗集村王花楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5121 | 丰县     | 宋楼镇姚庄村川楼西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5122 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5123 | 丰县     | 宋楼镇李所楼李庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5124 | 丰县     | 宋楼镇李所楼南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5125 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5126 | 丰县     | 宋楼镇范庄村范庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5127 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5128 | 丰县     | 宋楼镇王连庄西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5129 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨李庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5130 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨邵楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5131 | 丰县     | 宋楼镇田楼村西张庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5132 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村鲍庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5133 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村季庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5134 | 丰县     | 宋楼镇状集北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5135 | 丰县     | 宋楼镇东王楼             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5136 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5137 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5138 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村孙庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5139 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村潘庙综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5140 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村史庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5141 | 丰县     | 宋楼镇许口村郭楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5142 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村潘庙南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5143 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集村草集中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5144 | 丰县     | PMS 宋楼镇王花楼北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5145 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟中         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5146 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼洪楼西  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5147 | 丰县     | 宋楼镇赵庄南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5148 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5149 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5150 | 丰县     | 宋楼镇草集4号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5151 | 丰县     | 宋楼镇草集3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5152 | 丰县     | 宋楼镇团结路2号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5153 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西6号公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5154 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5155 | 丰县     | 宋楼镇壮集东公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5156 | 丰县     | 宋楼镇壮集西公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5157 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄西公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5158 | 丰县     | 宋楼镇毕楼将庄公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5159 | 丰县     | 宋楼镇将桥东公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5160 | 丰县     | 宋楼镇毕楼北公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5161 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨庄公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5162 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5163 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼辛庄公变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5164 | 丰县     | 宋楼镇东王楼将庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5165 | 丰县     | 宋楼镇毕楼东公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5166 | 丰县     | 宋楼镇屈庄东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5167 | 丰县     | 宋楼镇壮集西1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5168 | 丰县     | 宋楼镇中学南2号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5169 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇街南公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5170 | 丰县     | 宋楼镇草集南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5171 | 丰县     | 宋楼镇草集西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5172 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5173 | 丰县     | 宋楼镇宋楼七队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5174 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5175 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5176 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼西公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5177 | 丰县     | 宋楼镇闫庄公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5178 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5179 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5180 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5181 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5182 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5183 | 丰县     | 宋楼镇周庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5184 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼张庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5185 | 丰县     | 宋楼镇金楼瓦房北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5186 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5187 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5188 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5189 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5190 | 丰县     | 宋楼镇费楼北           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5191 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼东公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5192 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村单庄南公变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5193 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西4号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5194 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5195 | 丰县     | PMS 宋楼镇关庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5196 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5197 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5198 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5199 | 丰县     | PMS 宋楼镇姚庄东公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5200 | 丰县     | 宋楼镇菅庄村魏楼西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5201 | 丰县     | PMS 宋楼镇秀水庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5202 | 睢宁     | 庆安镇东楼村东北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5203 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5204 | 睢宁     | 庆安高桥东台           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5205 | 睢宁     | PMS 庆安骑路西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5206 | 睢宁     | PMS 庆安官二北台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5207 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍北台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5208 | 睢宁     | PMS 李集李畔圩河崖台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5209 | 睢宁     | 李集大周村北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5210 | 睢宁     | 李集轴山村小王台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5211 | 睢宁     | PMS 李集三里村东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5212 | 睢宁     | PMS 李集三里四组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5213 | 睢宁     | PMS 李集三里村三里西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5214 | 睢宁     | PMS 李集王铺苗东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 5215 | 睢宁     | PMS 李集东圩村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5216 | 睢宁     | 李集大周村五里王北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5217 | 睢宁     | 李集五里元吴西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5218 | 睢宁     | PMS 李集东圩陈场台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5219 | 睢宁     | 李集徐厂村北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5220 | 睢宁     | PMS 李集王旨东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5221 | 睢宁     | PMS 李集张刘村小陆台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5222 | 睢宁     | 李集柳圩村大安北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5223 | 睢宁     | 李集花厅村南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5224 | 睢宁     | PMS 李集西圩村光明台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5225 | 睢宁     | PMS 李集花厅周东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5226 | 睢宁     | 李集轴山村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5227 | 睢宁     | PMS 李集五里袁凌庄  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5228 | 睢宁     | PMS 李集徐场村小王  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5229 | 睢宁     | PMS 李集徐场村黑豹台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5230 | 睢宁     | PMS 李集西圩村南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5231 | 睢宁     | PMS 李集青年路北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5232 | 睢宁     | PMS 李集青年路南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5233 | 睢宁     | PMS 李集府前路东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5234 | 睢宁     | 李集西圩黄场台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5235 | 睢宁     | PMS 李集桃李新区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5236 | 睢宁     | PMS 李集东圩村西九台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5237 | 睢宁     | PMS 李集和平新区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5238 | 睢宁     | PMS 李集安康新区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5239 | 睢宁     | PMS 李集医院新区台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5240 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5241 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5242 | 睢宁     | PMS 李集花厅小李   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5243 | 睢宁     | PMS 李集二中公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5244 | 睢宁     | PMS 李集敬老院台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5245 | 睢宁     | 李集花厅周南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5246 | 睢宁     | PMS 李集花厅村部   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5247 | 睢宁     | PMS 李集复兴北路南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5248 | 睢宁     | 李集武昌路北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5249 | 睢宁     | PMS 李集周汪村台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5250 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5251 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村倒桥台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5252 | 睢宁     | PMS 李集大周村小岳台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5253 | 睢宁     | PMS 李集徐场村胡安台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5254 | 睢宁     | PMS 李集一里王村河东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5255 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5256 | 睢宁     | 李集张刘村前赵台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5257 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张一台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5258 | 睢宁     | PMS 李集大周村村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5259 | 睢宁     | PMS 李集张刘村李西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5260 | 睢宁     | PMS 李集东圩三队小区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5261 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5262 | 睢宁     | 李集张刘村李城市台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5263 | 睢宁     | PMS 李集大安南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5264 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村海东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5265 | 睢宁     | PMS 李集王铺村一组   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5266 | 睢宁     | 李集王铺村东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5267 | 睢宁     | PMS 李集东圩村三队台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5268 | 睢宁     | PMS 李集东圩村315台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5269 | 睢宁     | PMS 李集武昌路南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5270 | 睢宁     | PMS 李集复兴路南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5271 | 睢宁     | PMS 李集庄河西七台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5272 | 睢宁     | PMS 李集大安北湖台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5273 | 睢宁     | 李集镇庄河村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5274 | 睢宁     | PMS 李集庄河村村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5275 | 睢宁     | 李集镇庄河村东七台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5276 | 睢宁     | 李集庄河村袁强台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5277 | 睢宁     | PMS 李集三里小河东台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5278 | 睢宁     | 李集三里小河西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5279 | 睢宁     | PMS 李集花厅村北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5280 | 睢宁     | 李集郝庄小河台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5281 | 睢宁     | 李集东圩村125台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5282 | 睢宁     | PMS 李集东圩小河台   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 5283 | 睢宁     | PMS 李集粮油南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5284 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5285 | 睢宁     | 李集粮油厂台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5286 | 睢宁     | PMS 李集供电所           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 5287 | 睢宁     | PMS 李集五里袁村路西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5288 | 睢宁     | PMS 李集五里袁村巷台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5289 | 睢宁     | PMS 李集镇陈场西南台（陈场西3台） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5290 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村中台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5291 | 睢宁     | PMS 李集镇复兴南路南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5292 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5293 | 睢宁     | PMS 李集周后中台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5294 | 睢宁     | 李集周后北台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5295 | 睢宁     | 李集五里袁村袁庄台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5296 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5297 | 睢宁     | PMS 李集镇车管所门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5298 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村姚庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5299 | 睢宁     | PMS 李集东圩小杨庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5300 | 睢宁     | PMS 李集王铺村四组台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5301 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村三里王东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5302 | 睢宁     | PMS 李集花厅村郭楼台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5303 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村郝东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5304 | 睢宁     | PMS 李集西圩村金陵台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5305 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李西台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5306 | 睢宁     | 李集工业园南小区台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5307 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳台片       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5308 | 睢宁     | PMS 李集李中西门公变台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5309 | 睢宁     | PMS 李集轴山村山东台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5310 | 睢宁     | 李集曹柳南台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5311 | 睢宁     | PMS 李集一里王村二里王台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5312 | 睢宁     | 李集郝庄村村部台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5313 | 睢宁     | PMS 李集曹柳北台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5314 | 睢宁     | PMS 李集王铺村西台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5315 | 睢宁     | 李集柳圩村北台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5316 | 睢宁     | PMS 李集一里王村北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5317 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张四台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5318 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩后行台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5319 | 睢宁     | 李集东圩村东台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5320 | 睢宁     | 李集郝庄村赵庙台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5321 | 睢宁     | 李集大周村五里王南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5322 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5323 | 睢宁     | 李集西外环北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5324 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5325 | 睢宁     | PMS 李集李中北门公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5326 | 睢宁     | PMS 李集桃李路南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5327 | 睢宁     | PMS 李集东圩四组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5328 | 睢宁     | PMS 李集东圩一组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5329 | 睢宁     | PMS 李集二中北门公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5330 | 睢宁     | 李集镇陈场北台（复兴南路北台）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5331 | 睢宁     | 李集花厅村周前组           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5332 | 睢宁     | PMS 李集东圩十组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5333 | 睢宁     | 李集苏果超市门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5334 | 睢宁     | PMS 李集西圩东华组台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5335 | 睢宁     | PMS 李集黄场西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5336 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅牛庄北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5337 | 睢宁     | PMS 李集元肖村范庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5338 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村肖东组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5339 | 睢宁     | PMS 李集天天超市门前台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5340 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村张一组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5341 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村李西组西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5342 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王组南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5343 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村菜庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5344 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5345 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村范庄组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5346 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村杨庄组西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5347 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村前西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5348 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1-1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5349 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1号—2  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5350 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区2号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5351 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区3号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5352 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号—1  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5353 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号—2  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5354 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号—1  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 5355 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号—2 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5356 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5357 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村西七组北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5358 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5359 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5360 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5361 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村曹柳南组东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5362 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村后行组东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5363 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村凌庄组南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5364 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村王庄组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5365 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村周东组北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5366 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5367 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王河东组东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5368 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村二里王组西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5369 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村王点西队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5370 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5371 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村五里王西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5372 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村前珍组东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5373 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村礼拜堂公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5374 | 睢宁     | PMS 李集徐厂村胡安组北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5375 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄组海西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5376 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村吴场北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5377 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村五组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5378 | 睢宁     | 李集镇庄河村小学台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5379 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5380 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村村部台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5381 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村五组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5382 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村山西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5383 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村五组      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5384 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村靖楼西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5385 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村黑报组北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5386 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村洞庭市场台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5387 | 睢宁     | PMS 李集镇府前路西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5388 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村大安西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5389 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村李东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 5390 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村后赵台（增容）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5391 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村郝东组北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5392 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村徐中组北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5393 | 睢宁     | PMS 李集镇李潘圩村河南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5394 | 睢宁     | PMS 李集镇肖村肖西组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5395 | 睢宁     | PMS 李集镇五里袁村靖楼东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5396 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村小学台公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5397 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村后西组东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5398 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村海东组东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5399 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5400 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5401 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5402 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5403 | 睢宁     | PMS 李集镇青年路中台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5404 | 睢宁     | PMS 李集镇第二中学教师宿舍公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5405 | 睢宁     | PMS 李集镇李中宿舍东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5406 | 睢宁     | PMS 李集镇敬老院南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5407 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村袁庄北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5408 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村袁庄组中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5409 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村三组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5410 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村六组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5411 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村小孟南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5412 | 睢宁     | 李集镇三里村洪西组台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5413 | 睢宁     | PMS 李集庄河村东八台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5414 | 睢宁     | PMS 李集镇周汪南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5415 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村山东组东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5416 | 睢宁     | PMS 李集西圩村姚庄组南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5417 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村苗庄组西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5418 | 睢宁     | 李集镇花厅村斜门里北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5419 | 睢宁     | 李集镇中心商城2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5420 | 睢宁     | PMS 李集镇中心商场1号高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5421 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村东七南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5422 | 睢宁     | 李集镇东圩村三组李灵路台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5423 | 睢宁     | 李集镇李中宿舍西台              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5424 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村河中组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 5425 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺苗庄西组南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5426 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5427 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5428 | 睢宁     | PMS 李集镇五里袁村杜巷南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5429 | 丰县     | PMS 宋楼镇西南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5430 | 丰县     | 宋楼镇六队西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5431 | 丰县     | 宋楼镇后鲍庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5432 | 丰县     | 宋楼镇河西中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5433 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5434 | 丰县     | 宋楼镇季庄东            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5435 | 丰县     | 宋楼镇香郭油坊西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5436 | 丰县     | PMS 宋楼镇市场东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5437 | 丰县     | 宋楼镇市场西南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5438 | 丰县     | 宋楼镇双楼东中           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5439 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5440 | 丰县     | 宋楼镇市场东北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5441 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5442 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5443 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼东北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5444 | 丰县     | 宋楼镇随心庄新村综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5445 | 丰县     | 宋楼镇杨李庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5446 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5447 | 丰县     | 宋楼镇季庄魏楼西          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5448 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5449 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南工业区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5450 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼王庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5451 | 丰县     | PMS 宋楼镇李黄庄西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5452 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5453 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5454 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5455 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5456 | 丰县     | 宋楼镇费楼东公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5457 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东街1号公变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5458 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼东南综合变新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5459 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼西综合变新增  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5460 | 丰县     | PMS 宋楼镇荣庄东北公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5461 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄1号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5462 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南1号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5463 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5464 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东北公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5465 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5466 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼北2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5467 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄东公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5468 | 丰县     | 宋楼镇八队1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5469 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂3号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5470 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼南街2号公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5471 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼西北公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5472 | 丰县     | PMS 宋楼镇蒋沟西公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5473 | 丰县     | PMS 宋楼镇毛楼1号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5474 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子北公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5475 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5476 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄中公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5477 | 丰县     | 宋楼镇前王庄北1号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5478 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄东公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5479 | 丰县     | PMS 宋楼镇八一街1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5480 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼东南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5481 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5482 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5483 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼二队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5484 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄中公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5485 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集5号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5486 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5487 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼西南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5488 | 丰县     | PMS 宋楼镇冯庄一队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5489 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5490 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5491 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼四队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5492 | 丰县     | PMS 宋楼镇高庄北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5493 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5494 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5495 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5496 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5497 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5498 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟北1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5499 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5500 | 丰县     | PMS 宋楼镇洪楼2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5501 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5502 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5503 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5504 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5505 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村张庄南公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5506 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村张庄西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5507 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼东公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5508 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄南公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5509 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥东1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5510 | 丰县     | PMS 宋楼镇将庄南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5511 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5512 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5513 | 丰县     | 宋楼镇金楼3号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5514 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄3号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5515 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5516 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5517 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼村李庄西公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5518 | 丰县     | PMS 宋楼镇林果站1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5519 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5520 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5521 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5522 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼街南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5523 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼西1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5524 | 丰县     | PMS 宋楼镇六队1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5525 | 丰县     | PMS 宋楼镇南街1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5526 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼1号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5527 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5528 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村齐庄公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5529 | 丰县     | PMS 宋楼镇前李楼北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5530 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5531 | 丰县     | PMS 宋楼镇前元1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5532 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南1号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5533 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村东公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5534 | 丰县     | PMS 宋楼镇史堤湾西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5535 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼西北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5536 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼一队1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5537 | 丰县     | PMS 宋楼镇双楼北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5538 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼东1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5539 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨村李庄东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5540 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨中公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5541 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼东1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5542 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村李大楼西1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5543 | 丰县     | 宋楼镇瓦房村瓦房北1号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5544 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村瓦房北2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5545 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村小杨庄公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5546 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村杨庄北1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5547 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5548 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5549 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5550 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥西公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5551 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼东公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5552 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5553 | 丰县     | PMS 宋楼镇魏楼北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5554 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集村香郭油坊2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5555 | 丰县     | 宋楼镇香田集村香田集1号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5556 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5557 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口二队公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5558 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口三队公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5559 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5560 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5561 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5562 | 丰县     | PMS 宋楼镇中学南1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5563 | 丰县     | 宋楼镇周大庄北公变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5564 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄东公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5565 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5566 | 丰县     | 宋楼镇状集中公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5567 | 丰县     | PMS 宋楼镇状元集村将庄西公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5568 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5569 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼周庄1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5570 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5571 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5572 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5573 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼南1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5574 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5575 | 丰县     | 宋楼镇刘屯东1号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5576 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5577 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5578 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西2号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5579 | 丰县     | PMS 宋楼镇唐安北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5580 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5581 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村高庄公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5582 | 丰县     | 宋楼镇田楼东1号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5583 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5584 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5585 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5586 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄中公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5587 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5588 | 丰县     | PMS 宋楼镇西张庄1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5589 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5590 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄3号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5591 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5592 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5593 | 丰县     | PMS 宋楼镇邵口西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5594 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5595 | 丰县     | 宋楼镇辛庄北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5596 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄村郭油坊公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5597 | 丰县     | PMS 宋楼镇义合庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5598 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村2号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5599 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5600 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村魏楼东公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5601 | 丰县     | 宋楼镇季庄东头1号公变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5602 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5603 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5604 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前队1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5605 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5606 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5607 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄中公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5608 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄西北公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5609 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东南公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5610 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东公变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5611 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5612 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5613 | 丰县     | PMS 宋楼镇三队1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5614 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5615 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东1号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5616 | 丰县     | 宋楼镇川楼南1号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5617 | 丰县     | 宋楼镇戚庄1号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5618 | 丰县     | PMS 宋楼镇李所楼南1号公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5619 | 丰县     | 宋楼镇祝楼西1号公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5620 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北2号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5621 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村双楼新型社区公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5622 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼富民小区公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5623 | 丰县     | PMS 宋楼镇大张屯北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5624 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5625 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房李大楼东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5626 | 丰县     | 宋楼镇费楼西北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5627 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5628 | 丰县     | 宋楼镇川楼一队2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5629 | 丰县     | 宋楼镇王岗集南2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5630 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线八街2号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5631 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西3号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5632 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西2号公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5633 | 丰县     | 宋楼镇邵口中公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5634 | 丰县     | 宋楼镇营庄线许口西南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5635 | 丰县     | 宋楼镇菅庄线冯庄西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5636 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5637 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线吴七楼公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5638 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄东南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5639 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线周庄1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5640 | 丰县     | 宋楼镇菅庄线史堤湾南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5641 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线草集6号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5642 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄村于庄北公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5643 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线刘王楼北3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5644 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄南公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5645 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5646 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西南1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5647 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5648 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5649 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5650 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5651 | 丰县     | 宋楼镇毕楼蒋庄西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5652 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5653 | 丰县     | 宋楼镇王连庄中配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5654 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5655 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5656 | 丰县     | 宋楼镇草集7号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5657 | 丰县     | 宋楼镇六队2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5658 | 丰县     | 宋楼镇潘庙工业区2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5659 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北3号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5660 | 丰县     | 宋楼镇王岗集3号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5661 | 丰县     | 宋楼镇王洼东工业区公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5662 | 丰县     | 宋楼镇于堤口王庄东1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5663 | 丰县     | 宋楼镇瓦房西1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5664 | 丰县     | 宋楼镇苗圃厂工业区综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5665 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5666 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5667 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5668 | 丰县     | 宋楼镇市场西北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5669 | 丰县     | 宋楼镇菅庄中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5670 | 丰县     | 宋楼镇荣庄北公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5671 | 丰县     | 宋楼镇小刘屯西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5672 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5673 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5674 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区1号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5675 | 丰县     | 宋楼镇青年路综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5676 | 丰县     | 宋楼镇卫庄东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5677 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5678 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5679 | 丰县     | 宋楼镇草集西工业区综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5680 | 丰县     | 宋楼镇壮集东1号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5681 | 丰县     | 世丰锦绣园1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5682 | 丰县     | 世丰锦绣园3号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5683 | 丰县     | 世丰锦绣园2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5684 | 丰县     | 世丰锦绣园4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5685 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村路西组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5686 | 睢宁     | 李集镇西圩村幼儿园门口公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5687 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅郭楼西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5688 | 睢宁     | PMS 李集镇北外环东西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5689 | 睢宁     | PMS 李集镇周汪西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5690 | 睢宁     | PMS 李集镇李中东门公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5691 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村大安东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5692 | 睢宁     | PMS 李集徐厂村徐中组南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5693 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村肖庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5694 | 睢宁     | PMS 李集镇府前东路东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5695 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村金陵路南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5696 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村七组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5697 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5698 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5699 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村吴庄组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5700 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村河东组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5701 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村一组北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5702 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村李中组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5703 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村牛西组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5704 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村八张组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 5705 | 睢宁     | 李集镇北外环东路东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5706 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村八组南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5707 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5708 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5709 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5710 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩小学台公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5711 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩中心商城门前公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5712 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩小学门前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5713 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村小王西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5714 | 睢宁     | 李集镇桃李路西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5715 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩李东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5716 | 睢宁     | PMS 李集镇安康新区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5717 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵集中居住区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5718 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵集中居住区1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5719 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩大安李灵路台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5720 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5721 | 睢宁     | PMS 李集镇复州路台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5722 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村二组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5723 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5724 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5725 | 睢宁     | PMS 李集柳圩七组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5726 | 睢宁     | PMS 李集长兴小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5727 | 睢宁     | PMS 李集农机场东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5728 | 睢宁     | 李集金陵集中居住区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5729 | 睢宁     | PMS 李集镇五里王猪厂台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5730 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村天台山市场台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5731 | 睢宁     | PMS 李集镇东方美食门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5732 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5733 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5734 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩六组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5735 | 睢宁     | PMS 李集镇健身广场台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5736 | 睢宁     | PMS 李集镇五金小区台柱上变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5737 | 睢宁     | 李集柳圩村二组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5738 | 睢宁     | 李集镇王铺村三组北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5739 | 睢宁     | 李集镇金陵西路2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5740 | 睢宁     | 李集镇锚街台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5741 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村河崖东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5742 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5743 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村部台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5744 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩李东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5745 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5746 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5747 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭南路1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5748 | 睢宁     | PMS 李集镇李中西门2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5749 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭北路和平2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5750 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5751 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5752 | 睢宁     | PMS 李集三里洪东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5753 | 睢宁     | PMS 李集三里小学西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5754 | 睢宁     | 李集镇新盛苑台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5755 | 睢宁     | 李集镇西圩顺和             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5756 | 睢宁     | PMS 李荣利小区综合变柱上变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5757 | 睢宁     | PMS 黄保山小区西台综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5758 | 睢宁     | PMS 黄保山小区东台综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5759 | 睢宁     | PMS 李集李中宿舍南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5760 | 睢宁     | PMS 李集锦程之星门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5761 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5762 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5763 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5764 | 睢宁     | PMS 李集陈场东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5765 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5766 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5767 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5768 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5769 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5770 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5771 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5772 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5773 | 睢宁     | 李集镇复兴南路2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5774 | 睢宁     | 李集复兴南路北台2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5775 | 睢宁     | 李集礼拜堂南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5776 | 睢宁     | 李集镇李潘圩村草场台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5777 | 睢宁     | 李集西圩东大院4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5778 | 睢宁     | 李集西圩东大院3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5779 | 睢宁     | 李集西外环北路2号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5780 | 睢宁     | 李集青年北路南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5781 | 睢宁     | 李集西圩黄场组北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5782 | 睢宁     | 李集庄河村桃李路台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5783 | 睢宁     | 李集东圩一组西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5784 | 睢宁     | 李集复兴北路南1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5785 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5786 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5787 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5788 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5789 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5790 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5791 | 睢宁     | 李集轴山村集中区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5792 | 睢宁     | 李集轴山村集中区3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5793 | 睢宁     | 李集轴山村集中区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5794 | 睢宁     | 李集轴山村集中区4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5795 | 睢宁     | 李集西圩东大院1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5796 | 睢宁     | 李集西圩东大院2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5797 | 睢宁     | 李集农商行门前台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5798 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5799 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5800 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5801 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5802 | 睢宁     | PMS 李集丝织厂台-1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5803 | 睢宁     | PMS 李集农机厂台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5804 | 睢宁     | PMS 李集徐厂前珍台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5805 | 睢宁     | PMS 李集西圩村西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5806 | 睢宁     | PMS 李集花厅牛庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5807 | 睢宁     | PMS 李集回民路东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5808 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5809 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5810 | 睢宁     | PMS 桃园马厂南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5811 | 睢宁     | PMS 桃园小楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5812 | 睢宁     | PMS 桃园大许北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5813 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5814 | 睢宁     | PMS 桃园彭井中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5815 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5816 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5817 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5818 | 睢宁     | PMS 桃园常台西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5819 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5820 | 睢宁     | 桃园蒋西南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5821 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5822 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5823 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5824 | 睢宁     | 桃园位圩东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5825 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5826 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5827 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5828 | 睢宁     | PMS 桃园后台西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5829 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5830 | 睢宁     | PMS 桃园后台南小台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5831 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5832 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5833 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5834 | 睢宁     | 桃园姜庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5835 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5836 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5837 | 睢宁     | PMS 桃园小时北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5838 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5839 | 睢宁     | PMS 桃园凌集3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5840 | 睢宁     | 桃园彭艾北台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5841 | 睢宁     | 桃园彭艾南台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5842 | 睢宁     | 桃园陆湾西台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5843 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5844 | 睢宁     | PMS 桃园位庄南台综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 5845 | 睢宁     | 桃园吕洼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5846 | 睢宁     | 桃园小楼南小台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5847 | 睢宁     | 桃园小楼北台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5848 | 睢宁     | 桃园街道北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5849 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5850 | 睢宁     | PMS 桃园苏河北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5851 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5852 | 睢宁     | PMS 桃园二队南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5853 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5854 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5855 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5856 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5857 | 睢宁     | 桃园丁牙洪庄北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5858 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5859 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5860 | 睢宁     | PMS 桃园公用南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5861 | 睢宁     | PMS 桃园七队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5862 | 睢宁     | PMS 桃园桃园村台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5863 | 睢宁     | 桃园西湖北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5864 | 睢宁     | PMS 桃园卓前南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5865 | 睢宁     | 桃园先锋东南台综合变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5866 | 睢宁     | 桃园先锋新上抽水台   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5867 | 睢宁     | 桃园邢庄南台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5868 | 睢宁     | 桃园刘楼西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5869 | 睢宁     | 桃园李楼村东台综合变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5870 | 睢宁     | 桃园李楼南台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5871 | 睢宁     | 桃园旧朱集综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5872 | 睢宁     | 桃园周河东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5873 | 睢宁     | 桃园陆湾北台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5874 | 睢宁     | 桃园吕洼南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5875 | 睢宁     | 桃园马厂中台抽水台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5876 | 睢宁     | 桃园凌集中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5877 | 睢宁     | 桃园邱湖南台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5878 | 睢宁     | 桃园汤庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5879 | 睢宁     | 桃园位庄西台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5880 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙农网台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5881 | 睢宁     | 桃园李楼西北台综合变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5882 | 睢宁     | 桃园彭井东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5883 | 睢宁     | PMS 桃园前赵综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5884 | 睢宁     | 桃园王桥南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5885 | 睢宁     | PMS 桃园前彭南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5886 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5887 | 睢宁     | PMS 桃园袁海西台      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 5888 | 睢宁     | PMS 桃园任庙村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5889 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5890 | 睢宁     | 桃园邱湖村部台         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5891 | 睢宁     | 桃园朱集街道公用南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5892 | 睢宁     | PMS 桃园周河中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5893 | 睢宁     | 桃园马厂北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5894 | 睢宁     | PMS 桃园马厂中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5895 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄农网台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5896 | 睢宁     | 桃园卓后村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5897 | 睢宁     | 桃园卓后西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5898 | 睢宁     | 桃园卓前北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5899 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5900 | 睢宁     | PMS 桃园常台单相变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5901 | 睢宁     | PMS 桃园金庄单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5902 | 睢宁     | 桃园位圩北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5903 | 睢宁     | 桃园先锋东北台综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5904 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄台     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5905 | 睢宁     | 桃园湖滩北台综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5906 | 睢宁     | PMS 桃园位圩2号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 5907 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5908 | 睢宁     | PMS 桃园朱集综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5909 | 睢宁     | 桃园刘楼北台综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5910 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5911 | 睢宁     | PMS 桃园外环路东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5912 | 睢宁     | PMS 桃园西湖东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5913 | 睢宁     | 桃园七队北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5914 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台（新增）台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 5915 | 睢宁     | PMS 桃园凌集2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5916 | 睢宁     | PMS 桃园九队台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5917 | 睢宁     | 桃园二队北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5918 | 睢宁     | 桃园三队东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5919 | 睢宁     | PMS 桃园六队台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5920 | 睢宁     | 桃园五队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5921 | 睢宁     | PMS 桃园打刘台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5922 | 睢宁     | 桃园朱集街道西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5923 | 睢宁     | 桃园老供电所门前台    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5924 | 睢宁     | PMS 桃园陈集南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5925 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5926 | 睢宁     | 桃园街道东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5927 | 睢宁     | PMS 桃园常庄西北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5928 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5929 | 睢宁     | 桃园常台南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5930 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5931 | 睢宁     | 桃园马厂桥头台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5932 | 丰县     | 世丰锦绣园5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5933 | 丰县     | 宋楼镇王平楼东工业园区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5934 | 丰县     | 宋楼镇王岗集4号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5935 | 丰县     | 宋楼镇潘庙史庄工业区公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5936 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5937 | 丰县     | 宋楼镇将沟3号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5938 | 丰县     | 宋楼镇草集东工业区公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5939 | 丰县     | 宋楼镇宋楼东2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5940 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5941 | 丰县     | 宋楼镇黄楼西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5942 | 丰县     | 宋楼镇毛庄东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5943 | 丰县     | 宋楼镇杨李庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5944 | 丰县     | 宋楼镇李大楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5945 | 丰县     | 宋楼镇孙楼西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5946 | 丰县     | 宋楼镇华楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5947 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北4号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5948 | 丰县     | 宋楼镇卫庄北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5949 | 丰县     | 宋楼镇市场南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5950 | 丰县     | 宋楼镇张小集东南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5951 | 丰县     | 宋楼镇香田集张庄西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5952 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5953 | 丰县     | 宋楼镇宋楼三队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5954 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5955 | 丰县     | 宋楼镇东王楼北3号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5956 | 丰县     | 宋楼镇方楼东南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5957 | 丰县     | 宋楼镇于堤口南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5958 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5959 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区4号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5960 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区6号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5961 | 丰县     | 宋楼镇王洼东1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5962 | 丰县     | 宋楼镇沙庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5963 | 丰县     | 宋楼镇沙庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5964 | 丰县     | 宋楼镇沙庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5965 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区5号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5966 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5967 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5968 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区6号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5969 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区3号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5970 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区4号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5971 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5972 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5973 | 丰县     | 宋楼镇辛庄新型社区公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5974 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5975 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5976 | 丰县     | 宋楼镇川楼南2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5977 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄李屯  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5978 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5979 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村孙庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5980 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南南屯 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5981 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5982 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5983 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村周庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5984 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5985 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5986 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄武庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5987 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5988 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯仇庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5989 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村大李庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5990 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5991 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄示范园 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5992 | 丰县     | 师寨镇冯屯村金庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5993 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村前仇屯   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5994 | 丰县     | 师寨镇李庄村李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5995 | 丰县     | 师寨镇邱堤口村邱堤口南      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5996 | 丰县     | 师寨镇史小桥村徐庄        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5997 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯四队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5998 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5999 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村薛庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6000 | 丰县     | 师寨镇贾庄村田桥         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6001 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村向阳    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6002 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6003 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村后仇屯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6004 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李张庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6005 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南九队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6006 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6007 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6008 | 丰县     | 师寨镇李新庄村温庙中       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6009 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6010 | 丰县     | PMS 师寨镇街道东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6011 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨中学      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6012 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6013 | 丰县     | 师寨镇马庄村张庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6014 | 丰县     | PMS 师寨镇梁庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6015 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6016 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村李新庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6017 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6018 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6019 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村王集     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6020 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6021 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯中   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6022 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6023 | 丰县     | PMS 师寨镇温庙村李新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6024 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6025 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6026 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6027 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6028 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6029 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6030 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6031 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北村西 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6032 | 丰县     | PMS 师寨镇魏堂村魏堂东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6033 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6034 | 丰县     | 师寨镇贾庄村张袁庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6035 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村后师庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6036 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村后刘庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6037 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨北   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6038 | 丰县     | 师寨镇古庙村古庙        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6039 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6040 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村程庄队   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6041 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯三队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6042 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯一队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6043 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩中   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6044 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6045 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子孟庄  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6046 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村徐三牙  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6047 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼北 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6048 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6049 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼东  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6050 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曹庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6051 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村金庄东北队 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6052 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6053 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6054 | 丰县     | PMS 师寨街道西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6055 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6056 | 丰县     | 师寨镇亭台集村孟庄队         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6057 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6058 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6059 | 丰县     | 师寨镇谢屯村刘屯东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6060 | 丰县     | 师寨镇刘庄村仇八庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6061 | 丰县     | PMS 师寨镇何屯早立庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6062 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6063 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6064 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6065 | 丰县     | 师寨镇刘庄村王屯变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6066 | 丰县     | 师寨镇刘庄村刘庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6067 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂蒋屯变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6068 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6069 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄董集变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6070 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6071 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南八队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6072 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6073 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6074 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄董庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6075 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6076 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6077 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6078 | 丰县     | 师寨镇古庙村陈三楼南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6079 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村陈三楼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6080 | 丰县     | PMS 师寨街道北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6081 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村后窑       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6082 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6083 | 丰县     | 师寨镇金庄综合变变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6084 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6085 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6086 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6087 | 丰县     | 师寨镇古庙村彭庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6088 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村张庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6089 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄东北队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6090 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村徐屯综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6091 | 丰县     | 师寨镇李庄村张庄皇西队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6092 | 丰县     | PMS 师寨镇阳光花园       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6093 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6094 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6095 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6096 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6097 | 丰县     | PMS 师寨镇亭台集村桥西队    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6098 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村董寨     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6099 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村皇祭庙     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6100 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村小李庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6101 | 丰县     | 师寨镇街道东南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6102 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6103 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6104 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6105 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6106 | 丰县     | 师寨镇向阳北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6107 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集西南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6108 | 丰县     | 师寨镇仇集东南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6109 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6110 | 丰县     | 师寨镇小韩村小韩中一队       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6111 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村董庄南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6112 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村李屯南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6113 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6114 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6115 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6116 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北村西一队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6117 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6118 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6119 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集东南一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6120 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6121 | 丰县     | 师寨镇小李庄村董寨东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6122 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6123 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6124 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6125 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西一队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6126 | 睢宁     | PMS 桃园前赵东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6127 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6128 | 睢宁     | PMS 桃园小楼薛马台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6129 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6130 | 睢宁     | PMS 桃园任庙北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6131 | 睢宁     | 桃园袁海中台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6132 | 睢宁     | PMS 桃园先锋朱瓦台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6133 | 睢宁     | PMS 桃园周河村东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6134 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6135 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6136 | 睢宁     | PMS 桃园凌集北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6137 | 睢宁     | PMS 桃园马厂四组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6138 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼谢庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6139 | 睢宁     | PMS 桃园凌集南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6140 | 睢宁     | PMS 桃园卓前村部台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6141 | 睢宁     | PMS 桃园大许西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6142 | 睢宁     | 桃园西湖东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6143 | 睢宁     | 桃园丁牙西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6144 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6145 | 睢宁     | 桃园袁海扶贫台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6146 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6147 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6148 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6149 | 睢宁     | PMS 桃园卓后北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6150 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6151 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6152 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村部台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6153 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6154 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖东北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6155 | 睢宁     | PMS 桃园马厂西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6156 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6157 | 睢宁     | 桃园周河村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6158 | 睢宁     | PMS 桃园小时村部台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6159 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 6160 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6161 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6162 | 睢宁     | PMS 桃园后台南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6163 | 睢宁     | PMS 桃园大许南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6164 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6165 | 睢宁     | 桃园三队台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6166 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6167 | 睢宁     | PMS 桃园王桥村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6168 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6169 | 睢宁     | PMS 桃园前赵北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6170 | 睢宁     | PMS 桃园前赵村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6171 | 睢宁     | PMS 桃园小楼西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6172 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6173 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台新增台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6174 | 睢宁     | 桃园村一组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6175 | 睢宁     | PMS 桃园政府门前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6176 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6177 | 睢宁     | PMS 桃园金庄二组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6178 | 睢宁     | PMS 桃园前彭东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6179 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6180 | 睢宁     | PMS 桃园苏河村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6181 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6182 | 睢宁     | 桃园刘楼南小台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6183 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼刘庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6184 | 睢宁     | PMS 桃园魏庄西南台新增台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6185 | 睢宁     | 桃园邱湖东南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6186 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西南台新增台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6187 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6188 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西南台新增台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6189 | 睢宁     | PMS 桃园任庙南台新增台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6190 | 睢宁     | 桃园街道东南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6191 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6192 | 睢宁     | PMS 桃园凌集东南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6193 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台56组台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6194 | 睢宁     | PMS 桃园苏河魏庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6195 | 睢宁     | PMS 桃园胡滩小区台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6196 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6197 | 睢宁     | 桃园汤庄西北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6198 | 睢宁     | 桃园西湖南台2号变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6199 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6200 | 睢宁     | PMS 桃园卓前北台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6201 | 睢宁     | 桃园朱集三组台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6202 | 睢宁     | PMS 桃园外环路北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6203 | 睢宁     | PMS 桃园三队南台新增台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6204 | 睢宁     | PMS 桃园位圩综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6205 | 睢宁     | 桃园仔仙位庄台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6206 | 睢宁     | 桃园位圩西南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6207 | 睢宁     | PMS 桃园袁海卓威台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6208 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部新增（北台）台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6209 | 睢宁     | PMS 桃园后台中台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6210 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6211 | 睢宁     | 桃园西湖567队南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6212 | 睢宁     | PMS 桃园金庄扶贫台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6213 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6214 | 睢宁     | PMS 桃园位圩二组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6215 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东张班西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6216 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6217 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6218 | 睢宁     | PMS 桃园先锋八组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6219 | 睢宁     | PMS 桃园位庄三组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6220 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6221 | 睢宁     | PMS 桃园袁店中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6222 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼彭庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6223 | 睢宁     | PMS 桃园后台村小姚台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6224 | 睢宁     | PMS 桃园后台村王珍台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6225 | 睢宁     | PMS 桃园金庄一组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6226 | 睢宁     | 桃园后台官塘台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6227 | 睢宁     | 桃园后台官塘南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6228 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6229 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6230 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村东北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6231 | 睢宁     | 桃园位洼村东南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6232 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村中东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6233 | 睢宁     | PMS 桃园常台东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6234 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6235 | 睢宁     | PMS 桃园王桥西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6236 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村部南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6237 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村小仔仙台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6238 | 睢宁     | 桃园旧朱集东北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6239 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄洪场台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6240 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6241 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6242 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6243 | 睢宁     | PMS 桃园陈集北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6244 | 睢宁     | PMS 桃园彭井东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6245 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6246 | 睢宁     | PMS 桃园袁海北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6247 | 睢宁     | PMS 桃园常台西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6248 | 睢宁     | PMS 桃园小时东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6249 | 睢宁     | PMS 桃园姜庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6250 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6251 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6252 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6253 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6254 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西北台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6255 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6256 | 睢宁     | PMS 桃园南环路台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6257 | 睢宁     | 桃园西湖西南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6258 | 睢宁     | 桃园湖滩西北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6259 | 睢宁     | PMS 桃园马厂荣庙台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6260 | 睢宁     | PMS 桃园马厂小陈台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6261 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中心台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6262 | 睢宁     | PMS 桃园金庄南台综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6263 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6264 | 睢宁     | PMS 桃园陈集六队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 6265 | 睢宁     | PMS 桃园陈集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6266 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼朱庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6267 | 睢宁     | PMS 桃园位圩东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6268 | 睢宁     | PMS 桃园位庄一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6269 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6270 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6271 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼三队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6272 | 睢宁     | PMS 桃园朱集先锋二组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6273 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6274 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾陆前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6275 | 睢宁     | PMS 桃园马厂二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6276 | 睢宁     | PMS 桃园朱集粮管所门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6277 | 睢宁     | PMS 桃园苏河李庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6278 | 睢宁     | 桃园旧朱集西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6279 | 睢宁     | PMS 桃园李楼三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6280 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南小台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6281 | 睢宁     | PMS 桃园王桥二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6282 | 睢宁     | PMS 桃园王桥宋庄东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6283 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6284 | 睢宁     | 桃园金庄三组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6285 | 睢宁     | PMS 桃园前赵六队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6286 | 睢宁     | PMS 桃园卓前九队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6287 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6288 | 睢宁     | 桃园位洼南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6289 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队中台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6290 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6291 | 睢宁     | PMS 桃园前彭四组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6292 | 睢宁     | PMS 桃园大许东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6293 | 睢宁     | 桃园宋楼新村东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6294 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼新村台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6295 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6296 | 睢宁     | PMS 桃园小时一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6297 | 睢宁     | PMS 桃园小时南小台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6298 | 睢宁     | PMS 桃园袁海朱班台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6299 | 睢宁     | PMS 桃园张班东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6300 | 睢宁     | PMS 桃园张班中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6301 | 睢宁     | PMS 桃园袁海刘庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6302 | 睢宁     | PMS 桃园打刘东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6303 | 睢宁     | PMS 桃园打刘西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6304 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6305 | 睢宁     | PMS 桃园洪庄西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6306 | 睢宁     | 桃园蒋西东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6307 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西河庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6308 | 睢宁     | 桃园西湖村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6309 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6310 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄东台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6311 | 睢宁     | 桃园七队南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6312 | 睢宁     | PMS 桃园周河村部西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6313 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道老供电所台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6314 | 睢宁     | PMS 桃园前彭中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6315 | 睢宁     | PMS 桃园小时二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6316 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼四队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6317 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6318 | 睢宁     | PMS 桃园常庄姜庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6319 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6320 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中心台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6321 | 睢宁     | PMS 桃园镇政府箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6322 | 睢宁     | PMS 桃园镇蟠桃园箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6323 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6324 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6325 | 睢宁     | 桃园外环路南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6326 | 睢宁     | 桃园朱集中学门前变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6327 | 睢宁     | 桃园白庄小胡庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6328 | 睢宁     | PMS 桃园桃中家属院箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6329 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中心箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6330 | 睢宁     | PMS 桃园镇金庄小区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6331 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6332 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼一组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6333 | 睢宁     | 桃园西湖南一队南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6334 | 睢宁     | PMS 桃园卓前东南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6335 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6336 | 睢宁     | PMS 桃园西湖外环路西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6337 | 睢宁     | PMS 桃园西湖七队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6338 | 睢宁     | 桃园袁海卓威北台           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6339 | 睢宁     | PMS 桃园陈集八队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6340 | 睢宁     | 桃园卓前十队台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6341 | 睢宁     | 桃园陈集二队台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6342 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6343 | 睢宁     | PMS 桃园陈集四队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6344 | 睢宁     | PMS 桃园陈集五队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6345 | 睢宁     | 桃园汤庄三队台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6346 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄综合台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6347 | 睢宁     | PMS 桃园小时彭庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6348 | 睢宁     | 桃园鲁庙西北台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6349 | 睢宁     | PMS 桃园桃中2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6350 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼老虎庙台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6351 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6352 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6353 | 睢宁     | PMS 桃园金庄宋庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6354 | 睢宁     | 桃园常台东台2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6355 | 睢宁     | PMS 桃园六队东队箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6356 | 睢宁     | PMS 桃园袁海一队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6357 | 睢宁     | PMS 桃园朱集小区门前2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6358 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼小区东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6359 | 睢宁     | PMS 桃园西湖西南台2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6360 | 睢宁     | 桃园西湖六队台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6361 | 睢宁     | PMS 桃园西湖北台3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6362 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6363 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6364 | 睢宁     | 桃园金庄二组北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6365 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台2号变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6366 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼常庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6367 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6368 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6369 | 丰县     | 师寨镇刘土楼村曾洼北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6370 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村张袁庄西一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6371 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南一队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6372 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄东一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6373 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6374 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6375 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6376 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集东一队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6377 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6378 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6379 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄西一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6380 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6381 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北二队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6382 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西三队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6383 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯东南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6384 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村彭庄东2号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6385 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6386 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村孟庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6387 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼东一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6388 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子张庄一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6389 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄李新庄北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6390 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子北一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6391 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯东二队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6392 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村刘劲道     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6393 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄东一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6394 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄西一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6395 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙东北   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6396 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄南二队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6397 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李张庄东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6398 | 丰县     | 师寨镇冯屯村三队东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6399 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村金庄东南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6400 | 丰县     | 师寨镇张堂村黄庄西南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6401 | 丰县     | 师寨镇冯屯村冯屯一队东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6402 | 丰县     | PMS 师寨镇街道南2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6403 | 丰县     | 师寨镇贾庄村贾庄西南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6404 | 丰县     | PMS 师寨镇街道东3号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6405 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6406 | 丰县     | PMS 师寨镇街道西南2号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6407 | 丰县     | 师寨镇师寨村师寨南1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6408 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6409 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6410 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6411 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6412 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曹庄北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6413 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6414 | 丰县     | 师寨镇街道东2号综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6415 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6416 | 丰县     | PMS 师寨街道1号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6417 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6418 | 丰县     | PMS 师寨街道西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6419 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6420 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6421 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6422 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄4号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6423 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6424 | 丰县     | 师寨镇刘庄村何屯综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6425 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城2号箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6426 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城1号箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6427 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6428 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6429 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6430 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩5号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6431 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6432 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6433 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩4号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6434 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6435 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区2号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6436 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区3号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6437 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区1号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6438 | 丰县     | PMS 师寨镇民富园综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6439 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村古庙张庄1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 6440 | 丰县     | 师寨镇冯屯村仇庄西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6441 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6442 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄1号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6443 | 丰县     | PMS 师寨镇营南1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6444 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道北1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6445 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6446 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村四号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6447 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村七号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6448 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6449 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6450 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6451 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村五号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6452 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6453 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村九号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6454 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村六号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6455 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村三号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6456 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6457 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村八号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6458 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区9号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6459 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区8号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6460 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区4号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6461 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区5号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6462 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区7号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6463 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区11号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6464 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区3号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6465 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区2号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6466 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区10号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6467 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区6号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6468 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区12号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6469 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区1号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6470 | 丰县     | 师寨镇黄庄2号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6471 | 丰县     | 师寨镇仇庄1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6472 | 丰县     | 师寨镇温庙1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6473 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6474 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 6475 | 丰县     | 师寨镇金源花园2号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6476 | 丰县     | 师寨镇金源花园1号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6477 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6478 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6479 | 丰县     | 师寨镇湖西路1号综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6480 | 丰县     | 师寨镇开元路1号综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6481 | 丰县     | 师寨镇黄庄1号综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6482 | 丰县     | 师寨镇长江路1号综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6483 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园4号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6484 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园6号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6485 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园3号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6486 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园5号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6487 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园1号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6488 | 丰县     | 师寨镇湖西路2号综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6489 | 丰县     | 师寨镇仇八庄北综合变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6490 | 丰县     | 师寨镇刘庄中综合变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6491 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王楼南配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6492 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常堤口村堤北常堤口北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6493 | 丰县     | PMS 常店镇李楼南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6494 | 丰县     | 常店镇陈桃元东综合变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6495 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6496 | 丰县     | PMS 常店镇古楼西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6497 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家一组           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6498 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙北             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6499 | 丰县     | PMS 常店镇双楼              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6500 | 丰县     | PMS 常店镇于单楼             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6501 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃元中            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6502 | 丰县     | 常店镇陈桃园一组               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6503 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6504 | 丰县     | PMS 常店镇王楼一组            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6505 | 丰县     | PMS 常店镇于堤口             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6506 | 丰县     | PMS 常店镇地方庄             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6507 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南三号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6508 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村地方庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6509 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6510 | 丰县     | PMS 常店镇园盘北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6511 | 丰县     | PMS 常店镇乡总站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6512 | 丰县     | PMS 常店镇罗楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6513 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6514 | 丰县     | PMS 常店镇常西北园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6515 | 丰县     | PMS 常店镇常东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6516 | 丰县     | PMS 常店镇冯庄梁楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6517 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村郭堤口南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6518 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6519 | 丰县     | PMS 常店镇常庄东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6520 | 丰县     | PMS 常店镇常西一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6521 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6522 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6523 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东一号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6524 | 丰县     | PMS 常店镇常楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6525 | 丰县     | PMS 常店镇陈王庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6526 | 丰县     | PMS 常店镇李楼          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6527 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6528 | 丰县     | PMS 常店镇孔南1         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6529 | 丰县     | PMS 常店镇新街          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6530 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6531 | 丰县     | PMS 常店镇大庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6532 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村程庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6533 | 丰县     | PMS 常店镇李庄户         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6534 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6535 | 丰县     | PMS 常店镇谷园          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6536 | 丰县     | PMS 常店镇谷园南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6537 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6538 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙西         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6539 | 丰县     | PMS 常店镇常店南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6540 | 丰县     | PMS 常店镇八里方北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6541 | 丰县     | PMS 常店镇八里坊村刘庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6542 | 丰县     | PMS 常店镇化祖庙南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6543 | 丰县     | 常店镇卜老家西            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6544 | 丰县     | PMS 常店镇李河南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6545 | 丰县     | PMS 常店镇李河东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6546 | 丰县     | PMS 丰县常店镇卜老家村陈桃园一号 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6547 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6548 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6549 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6550 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6551 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6552 | 丰县     | PMS 常店镇胡庄          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6553 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村王楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6554 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6555 | 丰县     | PMS 常店镇古楼村葡萄园      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6556 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6557 | 丰县     | 常店镇朱楼综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6558 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村胥园       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6559 | 丰县     | PMS 常店镇八里方西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6560 | 丰县     | PMS 常店镇八里方中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6561 | 丰县     | PMS 常店镇古楼东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6562 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6563 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙西南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6564 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼五组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6565 | 睢宁     | 桃园金庄一组北台           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6566 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼四组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6567 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6568 | 睢宁     | 桃园鲁庙四队台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6569 | 睢宁     | 桃园陈集七队台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6570 | 睢宁     | PMS 桃园陈集九队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6571 | 睢宁     | 桃园打刘西北台2号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6572 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区6号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6573 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区4号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6574 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区2号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6575 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区1号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6576 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区7号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6577 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区3号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6578 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6579 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区8号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6580 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路西南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6581 | 睢宁     | 桃园西湖村部西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6582 | 睢宁     | PMS 桃园前赵四队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6583 | 睢宁     | 桃园西湖大橡木业台综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6584 | 睢宁     | 桃园袁海村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6585 | 睢宁     | 桃园常庄东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6586 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6587 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6588 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6589 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6590 | 睢宁     | 桃园世家1配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6591 | 睢宁     | 桃园世家1配3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6592 | 睢宁     | 桃园汇金街1配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6593 | 睢宁     | 桃园汇金街1配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6594 | 睢宁     | 桃园汇金街1配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6595 | 睢宁     | 桃园汇金街1配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6596 | 睢宁     | 桃园常台东台新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6597 | 睢宁     | 桃园苏河湖滩闸台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6598 | 睢宁     | 桃园王桥三组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6599 | 睢宁     | 桃园镇蚕桑产业园西南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6600 | 睢宁     | 桃园邱湖一组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6601 | 睢宁     | 桃园位洼六队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6602 | 睢宁     | 桃园西湖西南台金庄三号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6603 | 睢宁     | 桃园刘楼二组台金庄二号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6604 | 睢宁     | 桃园九队南台金庄一号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6605 | 睢宁     | 桃园周河南台金庄四号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6606 | 睢宁     | 桃园苏河小区4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6607 | 睢宁     | 桃园苏河小区2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6608 | 睢宁     | PMS 桃园先锋小区门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6609 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6610 | 睢宁     | PMS 桃园王桥东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6611 | 睢宁     | 桃园袁店南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6612 | 睢宁     | PMS 桃园小楼东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6613 | 睢宁     | PMS 桃园袁店村部台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6614 | 睢宁     | PMS 桃园袁店六组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6615 | 睢宁     | PMS 桃园袁店北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6616 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6617 | 睢宁     | 桃园吕洼北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6618 | 睢宁     | PMS 桃园位庄中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6619 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6620 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6621 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6622 | 睢宁     | 桃园先锋田庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6623 | 睢宁     | 桃园刘楼南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6624 | 睢宁     | 桃园袁海东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6625 | 睢宁     | PMS 桃园位洼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6626 | 睢宁     | PMS 桃园湖滩村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6627 | 睢宁     | 桃园湖滩北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6628 | 睢宁     | 桃园常台东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6629 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6630 | 睢宁     | 桃园蒋东东台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6631 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄西北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6632 | 睢宁     | PMS 桃园打刘村西北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6633 | 睢宁     | PMS 桃园小时南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6634 | 睢宁     | PMS 桃园常庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6635 | 睢宁     | PMS 桃园常庄东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6636 | 睢宁     | 桃园蒋西北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6637 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6638 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6639 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6640 | 睢宁     | PMS 梁集付楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6641 | 睢宁     | PMS 梁集高楼袁庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6642 | 睢宁     | 梁集高楼圩里西台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6643 | 睢宁     | PMS 梁集大沙小邱台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6644 | 睢宁     | 梁集大沙邱前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6645 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6646 | 睢宁     | 梁集大沙胡庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6647 | 睢宁     | 梁集光华新区台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6648 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩刘圩台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6649 | 睢宁     | 梁集刘场张庄南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 6650 | 睢宁     | 梁集袁集东台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6651 | 睢宁     | 梁集袁集西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6652 | 睢宁     | PMS 梁集王行一组台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6653 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦胡庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6654 | 睢宁     | 梁集八店东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6655 | 睢宁     | 梁集光华彭庄台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6656 | 睢宁     | 梁集光华梁庙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6657 | 睢宁     | 梁集光华王楼台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6658 | 睢宁     | 梁集光华双井台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6659 | 睢宁     | PMS 梁集农科车前台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6660 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦陈庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6661 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦三刘台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6662 | 睢宁     | PMS 梁集张楼东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6663 | 睢宁     | PMS 梁集张楼西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6664 | 睢宁     | PMS 梁集李圩郭庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6665 | 睢宁     | 梁集毛庄张许台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6666 | 睢宁     | PMS 梁集梁行罗庄台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6667 | 睢宁     | PMS 梁集李圩油坊台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6668 | 睢宁     | PMS 梁集大沙东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6669 | 睢宁     | 梁集大沙南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6670 | 睢宁     | PMS 梁集大沙街道台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6671 | 睢宁     | 梁集大沙刘王台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6672 | 睢宁     | PMS 梁集李圩乔庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6673 | 睢宁     | PMS 梁集李圩村部台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6674 | 睢宁     | 梁集毛庄二台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6675 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱集台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6676 | 睢宁     | 梁集刘场队北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6677 | 睢宁     | PMS 梁集李圩邱庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6678 | 睢宁     | PMS 梁集张楼北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6679 | 睢宁     | PMS 梁集光华八大家台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6680 | 睢宁     | PMS 梁集李圩李庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6681 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6682 | 睢宁     | PMS 梁集刘王电站   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6683 | 睢宁     | PMS 梁集袁楼后西台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6684 | 睢宁     | PMS 梁集余庄柳园台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 6685 | 睢宁     | PMS 梁集商庄李庄台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6686 | 丰县     | 常店镇史道南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6687 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6688 | 丰县     | PMS 常店镇杨庙        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6689 | 丰县     | PMS 常店镇谷庄        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6690 | 丰县     | PMS 常店镇王古洞       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6691 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6692 | 丰县     | 常店镇李集            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6693 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6694 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6695 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6696 | 丰县     | PMS 常店镇李楼东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6697 | 丰县     | 常店镇常店中           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6698 | 丰县     | PMS 常店镇侯各南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6699 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村白庄台南区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6700 | 丰县     | PMS 常店镇南程庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6701 | 丰县     | PMS 常店镇马楼中学      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6702 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王庄台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6703 | 丰县     | PMS 常店镇常店西二队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6704 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6705 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6706 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6707 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6708 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6709 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6710 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6711 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6712 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村范庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6713 | 丰县     | PMS 常店镇彭庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6714 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6715 | 丰县     | PMS 常店镇常西西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6716 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄常庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6717 | 丰县     | PMS 常店镇常店镇小李庄综合变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6718 | 丰县     | 常店镇常东西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6719 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6720 | 丰县     | PMS 常店镇旧街综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6721 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄综合变东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6722 | 丰县     | 常店镇旧街南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6723 | 丰县     | 常店镇孔庄东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6724 | 丰县     | PMS 常店镇李河西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6725 | 丰县     | PMS 常店镇农业示范园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6726 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6727 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6728 | 丰县     | PMS 常店镇常店西西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6729 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6730 | 丰县     | PMS 常店镇王庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6731 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村孙庄台区配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6732 | 丰县     | 常店镇杜堂村黄老家台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6733 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家西台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6734 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6735 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东四队台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6736 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6737 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村张庄台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6738 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6739 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6740 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村田庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6741 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常西东盘    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6742 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6743 | 丰县     | PMS 常店镇康王庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6744 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6745 | 丰县     | PMS 常店镇前砦综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6746 | 丰县     | 常店镇朱楼村王楼南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6747 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6748 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6749 | 丰县     | PMS 常店镇卜花楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6750 | 丰县     | PMS 常店镇候老家北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6751 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6752 | 丰县     | 常店镇康庄村大队综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6753 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村古楼北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6754 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 6755 | 丰县     | 常店镇常店村常西西南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6756 | 丰县     | PMS 常店镇催花园村丁庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6757 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6758 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北二号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6759 | 丰县     | PMS 常店镇侯阁村侯阁二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6760 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村卜新庄南一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6761 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河西一号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6762 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河东一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6763 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村杂坡地西一号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6764 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村八里方中一号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6765 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村陈王庄南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6766 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园二号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6767 | 丰县     | PMS 常店镇常店村圆盘南一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6768 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村裴庙一号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6769 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村前寨南一号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6770 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村新街南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6771 | 丰县     | 常店镇尚庄村侯阁一号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6772 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家新村一号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6773 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6774 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村乡总站一号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6775 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大队三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6776 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6777 | 丰县     | 常店镇大李庄东三号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6778 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园丁庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6779 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6780 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6781 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村康庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6782 | 丰县     | PMS 常店镇常店街南三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6783 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村黄老家一号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6784 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村卜老家南二号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6785 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村油坊庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6786 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村西二号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6787 | 丰县     | 常店镇八里方南综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6788 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常东三队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6789 | 丰县     | PMS 丰县常店镇李庄户村陈王庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 6790 | 丰县     | PMS 丰县常店镇油坊庄村常庄一号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6791 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村王古洞西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6792 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村朱楼南一号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6793 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村双楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6794 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村于单楼北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6795 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园西二号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6796 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6797 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄东一号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6798 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东六队南六号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6799 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园一号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6800 | 丰县     | PMS 丰县常店镇裴庙新农村一号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6801 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村大庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6802 | 丰县     | 常店镇褚庄村新街北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6803 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6804 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6805 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6806 | 丰县     | 常店镇华祖庙西综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6807 | 丰县     | PMS 丰县常店镇黄老家村程庄北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6808 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村三号综合变综合  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6809 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村四号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6810 | 丰县     | PMS 常店镇产业园线一号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6811 | 丰县     | PMS 常店镇李集北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6812 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6813 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园一组二号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6814 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6815 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6816 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6817 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村徐庄一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6818 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6819 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6820 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6821 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6822 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6823 | 丰县     | 丰县常店镇侯老家村卜新庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6824 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村闫庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 6825 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常西六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6826 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东四队二号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6827 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6828 | 丰县     | PMS 丰县常店镇谷庄村谷庄二号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6829 | 丰县     | 常店镇卜新庄西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6830 | 丰县     | PMS 常店镇王楼村胡庄北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6831 | 丰县     | 常店镇王楼村南程庄中          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6832 | 丰县     | 丰县常店镇杂坡地东1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6833 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区三号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6834 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区一号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6835 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区四号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6836 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常店老街综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6837 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东新庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6838 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常西八队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6839 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区二号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6840 | 丰县     | PMS 丰县常店镇谷庄村侯庄一号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6841 | 丰县     | PMS 丰县常店镇裴庙新农村二号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6842 | 丰县     | PMS 丰县常店镇朱楼村王楼二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6843 | 丰县     | 常店镇刘庙南一号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6844 | 丰县     | PMS 丰县常店镇尚庄村侯阁北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6845 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店西五队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6846 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村7号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6847 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6848 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村6号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6849 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村8号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6850 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村9号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6851 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村4号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6852 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村5号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6853 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6854 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村11号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6855 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村4号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6856 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村10号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6857 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村15号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6858 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村13号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6859 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村8号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 6860 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村9号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6861 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村7号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6862 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村12号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6863 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村5号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6864 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村6号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6865 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村14号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6866 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6867 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6868 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期4号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6869 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6870 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6871 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6872 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦陈庄北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6873 | 睢宁     | PMS 梁集大沙前沙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6874 | 睢宁     | PMS 梁集张楼前王台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6875 | 睢宁     | PMS 梁集李圩武张台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6876 | 睢宁     | 梁集唐王孙庄台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6877 | 睢宁     | PMS 梁集刘场赵庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6878 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱后台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6879 | 睢宁     | 梁集光华彭庄东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6880 | 睢宁     | PMS 梁集刘场徐庄一组台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6881 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩梁后台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6882 | 睢宁     | PMS 梁集北河农业园台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6883 | 睢宁     | 梁集袁圩圩南台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6884 | 睢宁     | PMS 梁集商庄杜行南台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6885 | 睢宁     | PMS 梁集光华张庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6886 | 睢宁     | PMS 梁集大沙沙庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6887 | 睢宁     | PMS 梁集北河村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6888 | 睢宁     | 梁集光华新区东台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6889 | 睢宁     | PMS 梁集北河胡庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6890 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6891 | 睢宁     | 梁集光华新区中台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6892 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩李东台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6893 | 睢宁     | 梁集光华新区南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6894 | 睢宁     | PMS 梁集刘场财政所西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 6895 | 睢宁     | 梁集八店台               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6896 | 睢宁     | 梁集光华张庄东台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6897 | 睢宁     | 梁集联群村部台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6898 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6899 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6900 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6901 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6902 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6903 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6904 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6905 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6906 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配3变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6907 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配1变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6908 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配1变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6909 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配3变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6910 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6911 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6912 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6913 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6914 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6915 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6916 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6917 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6918 | 睢宁     | 梁集大沙刘王南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6919 | 睢宁     | 梁集幸福春天C区1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6920 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6921 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6922 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6923 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6924 | 睢宁     | 梁集晟联小区1配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6925 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6926 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6927 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6928 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6929 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6930 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6931 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6932 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6933 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6934 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6935 | 丰县     | 常店镇孔庄北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6936 | 丰县     | 常店镇候堤口综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6937 | 丰县     | 常店镇马楼公变六号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6938 | 丰县     | 常店镇水韵城4号配变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6939 | 丰县     | 常店镇水韵城5号配变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6940 | 丰县     | 常店镇水韵城3号配变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6941 | 丰县     | 常店镇水韵城6号配变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6942 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配1号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6943 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配3号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6944 | 丰县     | 常店镇东常堤口西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6945 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6946 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6947 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6948 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6949 | 丰县     | 常店镇八里方东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6950 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6951 | 丰县     | 常店镇农业示范园一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6952 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6953 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6954 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6955 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6956 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6957 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6958 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6959 | 丰县     | 常店镇李河村李河北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6960 | 丰县     | 常店镇侯老家新农村5号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6961 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6962 | 丰县     | 丰县常店镇朱楼村王楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6963 | 丰县     | 常店镇侯老家西南一号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6964 | 丰县     | 常店镇侯老家西南二号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 6965 | 丰县     | 常店镇李河东二号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6966 | 丰县     | 常店镇刘庙村刘庙东一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6967 | 丰县     | 常店镇古楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6968 | 丰县     | 常店镇八里方大队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6969 | 丰县     | 常店镇朱楼1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6970 | 丰县     | 常店镇侯老家新村六号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6971 | 丰县     | 常店镇卜老家南四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6972 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队三号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6973 | 丰县     | 常店镇李楼前综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6974 | 丰县     | 常店镇陈桃园北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6975 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙村柘针元    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6976 | 丰县     | PMS 丰县梁寨河滨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6977 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6978 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼医院         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6979 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6980 | 丰县     | 丰县梁寨菜园北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6981 | 丰县     | 丰县梁寨西北           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6982 | 丰县     | 丰县梁寨镇西陈楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6983 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6984 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6985 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6986 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤1号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6987 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤2号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6988 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6989 | 丰县     | PMS 丰县梁寨政府公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6990 | 丰县     | 丰县梁寨大张口西北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6991 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6992 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6993 | 丰县     | 丰县梁寨镇公变西南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6994 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后李寨综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6995 | 丰县     | PMS 丰县梁寨北门楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6996 | 丰县     | 丰县梁寨小光庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6997 | 丰县     | PMS 丰县梁寨红楼西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6998 | 丰县     | 丰县梁寨孙刘王南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6999 | 丰县     | PMS 丰县梁寨光庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7000 | 丰县     | PMS_丰县梁寨红楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7001 | 丰县     | PMS_丰县梁寨五姓庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7002 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7003 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7004 | 丰县     | PMS_丰县梁寨赵楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7005 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇初中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7006 | 丰县     | PMS_丰县梁寨洲子工业区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7007 | 丰县     | 丰县梁寨东南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7008 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7009 | 丰县     | PMS_丰县梁寨南闸坝      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7010 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇黄楼南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7011 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7012 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼中学         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7013 | 丰县     | PMS_丰县梁寨大王楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7014 | 丰县     | PMS_丰县梁寨大王楼中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7015 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇石马固西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7016 | 丰县     | PMS_丰县梁寨后良庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7017 | 丰县     | 丰县梁寨公变北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7018 | 丰县     | 丰县梁寨公变南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7019 | 丰县     | PMS_丰县梁寨新集北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7020 | 丰县     | PMS_丰县梁寨周宅址南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7021 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇代屯东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7022 | 丰县     | PMS_丰县梁寨代屯南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7023 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇李寨西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7024 | 丰县     | PMS_丰县梁寨李寨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7025 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇李寨东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7026 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集西南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7027 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集东南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7028 | 丰县     | PMS_丰县梁寨前梁庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7029 | 丰县     | PMS_丰县梁寨周宅址西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7030 | 丰县     | PMS_丰县梁寨公变东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7031 | 丰县     | PMS_丰县梁寨孟楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7032 | 丰县     | PMS_丰县梁寨辛庄东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7033 | 丰县     | PMS_丰县梁寨张庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7034 | 丰县     | 丰县梁寨河滨路东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7035 | 丰县     | PMS 丰县梁寨青年路综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7036 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包王庄东北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7037 | 丰县     | PMS 丰县梁寨蒋楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7038 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小王楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7039 | 丰县     | 丰县梁寨镇小张口西南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7040 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7041 | 丰县     | PMS 丰县梁寨单楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7042 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7043 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7044 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解放       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7045 | 丰县     | PMS 丰县梁寨王庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7046 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈老家      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7047 | 丰县     | PMS 丰县梁寨吴楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7048 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7049 | 丰县     | PMS 丰县梁寨赵楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7050 | 丰县     | 丰县梁寨梁口           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7051 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7052 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7053 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7054 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7055 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7056 | 丰县     | 丰县梁寨镇后四楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7057 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7058 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7059 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7060 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7061 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7062 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7063 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7064 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7065 | 丰县     | PMS 丰县梁寨于庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7066 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7067 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石桥       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7068 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘新庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7069 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇单楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7070 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新单楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7071 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7072 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7073 | 丰县     | 丰县梁寨镇半楼东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7074 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7075 | 丰县     | PMS 丰县梁寨瓦房         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7076 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张口西南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7077 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口西北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7078 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7079 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7080 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小刘庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7081 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小周楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7082 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7083 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7084 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7085 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇边贸        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7086 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7087 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7088 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7089 | 丰县     | PMS 丰县梁寨梁寨西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7090 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7091 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7092 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7093 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小滕楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7094 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7095 | 丰县     | 丰县梁寨小庄             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7096 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7097 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7098 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨新庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7099 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7100 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7101 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7102 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7103 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨步行街台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7104 | 丰县     | PMS 丰县梁寨青年路工业区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7105 | 丰县     | 丰县梁寨镇南工业区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7106 | 丰县     | PMS 丰县梁寨河滨路      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7107 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨楼北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7108 | 丰县     | PMS 丰县梁寨林场       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7109 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7110 | 丰县     | PMS 丰县梁寨程庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7111 | 丰县     | 丰县梁寨小李庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7112 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7113 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7114 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7115 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前良庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7116 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7117 | 丰县     | 丰县梁寨闫楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7118 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7119 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7120 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7121 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7122 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7123 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7124 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7125 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7126 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7127 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7128 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7129 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤工业区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7130 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高庙       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7131 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7132 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7133 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7134 | 丰县     | 丰县梁寨政府西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7135 | 丰县     | 丰县梁寨红楼西北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7136 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7137 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇机关东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7138 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7139 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7140 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7141 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼新村综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7142 | 丰县     | PMS 丰县梁寨步行街东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7143 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈老家南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7144 | 丰县     | 丰县梁寨五姓庄东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7145 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新市场      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7146 | 丰县     | PMS 丰县梁寨华联小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7147 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7148 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7149 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7150 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼中综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7151 | 丰县     | PMS 丰县梁寨机关中心     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7152 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼预制     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7153 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7154 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7155 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7156 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7157 | 睢宁     | PMS 梁集梁行南台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7158 | 睢宁     | 梁集光华北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7159 | 睢宁     | 梁集刘场张庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7160 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩南台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7161 | 睢宁     | PMS 梁集张楼中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7162 | 睢宁     | PMS 梁集张楼王庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7163 | 睢宁     | PMS 梁集八店南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7164 | 睢宁     | PMS 梁集刘场队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7165 | 睢宁     | 沙集蔡吴朱庄台          | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 7166 | 丰县     | 丰县梁寨光庄西          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7167 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西陈楼东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7168 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7169 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙刘王综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7170 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西街口      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7171 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7172 | 丰县     | PMS 丰县梁寨公变西北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7173 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨新村综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7174 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7175 | 丰县     | PMS 丰县梁寨单楼东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7176 | 丰县     | PMS 丰县梁寨王庄南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7177 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7178 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄东南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7179 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7180 | 丰县     | PMS 丰县梁寨耿庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7181 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7182 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石马固东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7183 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7184 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新集西北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7185 | 丰县     | PMS 丰县梁寨周宅址中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7186 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7187 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7188 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7189 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄西南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7190 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7191 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7192 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7193 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包楼中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7194 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7195 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大张口变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7196 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7197 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7198 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7199 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7200 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7201 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7202 | 丰县     | 丰县梁寨光庄北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7203 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7204 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7205 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7206 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7207 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7208 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7209 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7210 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7211 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前单楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7212 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7213 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨中学西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7214 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨小学北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7215 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7216 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7217 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7218 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7219 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇华祖庙东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7220 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7221 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇林场北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7222 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7223 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7224 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7225 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7226 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7227 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7228 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7229 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7230 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7231 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高庙1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7232 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头大队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7233 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7234 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集西中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7235 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7236 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇车站综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7237 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7238 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇幼儿园综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7239 | 丰县     | 丰县梁寨镇小李庄北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7240 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7241 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7242 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7243 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇闫楼西1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7244 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇刘新庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7245 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇化祖庙北1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7246 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7247 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7248 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7249 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7250 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7251 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西北1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7252 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7253 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7254 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼东南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7255 | 丰县     | 丰县梁寨大王楼南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7256 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7257 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7258 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7259 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7260 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙刘王中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7261 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄学校综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7262 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7263 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7264 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7265 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7266 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7267 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼大队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7268 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7269 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7270 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7271 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7272 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7273 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇南集东南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7274 | 丰县     | 丰县梁寨镇边贸南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7275 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7276 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东北1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7277 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后良庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7278 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小口东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7279 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7280 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7281 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7282 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇中学南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7283 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7284 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7285 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7286 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新庄东2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7287 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇吴楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7288 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇五姓庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7289 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇光庄西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7290 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7291 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇信用社综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7292 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口村黄楼东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7293 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7294 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7295 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东南2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7296 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西街口2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7297 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新市场南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7298 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元碑综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7299 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7300 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集北1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7301 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7302 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇程庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7303 | 丰县     | 丰县梁寨镇初中南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7304 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7305 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇张庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7306 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7307 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7308 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛庄西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7309 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7310 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7311 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7312 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛集东一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7313 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7314 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7315 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇周宅址西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7316 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇陈老家东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7317 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇陈老家北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7318 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇陈老家西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7319 | 丰县     | 丰县梁寨镇孟楼西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7320 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集东南二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7321 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇包王庄东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7322 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇半楼东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7323 | 丰县     | 丰县梁寨镇杨新庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7324 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇单楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7325 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇代屯中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7326 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇梁口南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7327 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁口西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7328 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇状元铭苑1号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7329 | 丰县     | 丰县梁寨镇状元铭苑3号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7330 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇状元铭苑2号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7331 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7332 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7333 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7334 | 丰县     | 丰县梁寨镇步行街南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7335 | 丰县     | 丰县梁寨镇翠湖花园1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7336 | 丰县     | 丰县梁寨镇大张口西北1综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7337 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙庄东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7338 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨大队3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7339 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7340 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7341 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7342 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7343 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7344 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7345 | 丰县     | PMS_丰县梁寨前杨楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7346 | 丰县     | PMS_丰县梁寨步行街西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7347 | 丰县     | PMS_丰县梁寨梁口东北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7348 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨北           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 7349 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇炭窑        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7350 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村1号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7351 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村2号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7352 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村3号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7353 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村4号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7354 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂新村   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7355 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村四队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7356 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村五队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7357 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7358 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7359 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7360 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7361 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7362 | 丰县     | 丰县欢口镇徐楼北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7363 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7364 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7365 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7366 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7367 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7368 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7369 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7370 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三关庙    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7371 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7372 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小张庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7373 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7374 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7375 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7376 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7377 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7378 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周路口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7379 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7380 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄四队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7381 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄五队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7382 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7383 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7384 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7385 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7386 | 睢宁     | PMS 沙集小湾王圩东台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7387 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇新宋寨变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7388 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7389 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7390 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7391 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7392 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7393 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7394 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7395 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7396 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7397 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7398 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垅庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7399 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7400 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7401 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7402 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7403 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7404 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7405 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7406 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7407 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼前变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7408 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7409 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7410 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7411 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7412 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7413 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陆堂南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7414 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7415 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7416 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7417 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7418 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7419 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7420 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7421 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7422 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7423 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7424 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7425 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰小区西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7426 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7427 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7428 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇接神庙     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7429 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后中变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7430 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7431 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7432 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7433 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7434 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7435 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7436 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庙      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7437 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7438 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7439 | 丰县     | 丰县欢口镇杨庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7440 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7441 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7442 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇闫吴庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7443 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7444 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7445 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7446 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7447 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7448 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7449 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口街北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7450 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇仇庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7451 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7452 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后赵庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7453 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7454 | 丰县     | 丰县欢口镇苇子园前综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7455 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村1号综合变0  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7456 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄村1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7457 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7458 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7459 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏集变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7460 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7461 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7462 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇东市场综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7463 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7464 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7465 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前王营变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7466 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7467 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7468 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7469 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7470 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7471 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7472 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7473 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7474 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于王庄1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7475 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7476 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7477 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7478 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7479 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7480 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7481 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄1号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7482 | 丰县     | 丰县欢口镇王海3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7483 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7484 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7485 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7486 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7487 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7488 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7489 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄村赵庄2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7490 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7491 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7492 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路4号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7493 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村4号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7494 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村5号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7495 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7496 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7497 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7498 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7499 | 睢宁     | PMS 王集大营街道台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7500 | 睢宁     | PMS 王集赵集东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7501 | 睢宁     | 王集柳林李庄台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7502 | 睢宁     | PMS 王集姚场西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7503 | 睢宁     | PMS 王集柳林南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7504 | 睢宁     | 王集光东中台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7505 | 睢宁     | PMS 王集西田单变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7506 | 睢宁     | 王集东田东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7507 | 睢宁     | PMS 王集陈楼北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7508 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7509 | 睢宁     | 王集王营中台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7510 | 睢宁     | PMS 王集光西西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7511 | 睢宁     | PMS 王集光西东台林庙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7512 | 睢宁     | PMS 王集杨集东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7513 | 睢宁     | 王集管庄东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7514 | 睢宁     | PMS 王集王庄小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7515 | 睢宁     | 王集王西小四队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7516 | 睢宁     | 王集东南小区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7517 | 睢宁     | 王集姚场开发区            | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7518 | 睢宁     | PMS 王集埝头新增         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7519 | 睢宁     | 王集李埝六组             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7520 | 睢宁     | PMS 王集李埝一组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7521 | 睢宁     | PMS 王集王营后西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7522 | 睢宁     | PMS 王集朱庄东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7523 | 睢宁     | 王集政府门前             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7524 | 睢宁     | 王集光东小吴西台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7525 | 睢宁     | PMS 王集苏庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7526 | 睢宁     | PMS 王集柴北村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7527 | 睢宁     | 王集南许小吴        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7528 | 睢宁     | PMS 王集南许东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7529 | 睢宁     | PMS 王集南许南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7530 | 睢宁     | PMS 王集管庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7531 | 睢宁     | 王集果园东场台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7532 | 睢宁     | PMS 王集赵集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7533 | 睢宁     | 王集姚场东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7534 | 睢宁     | 王集埝头西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7535 | 睢宁     | 王集沈庄东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7536 | 睢宁     | PMS 王集武营西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7537 | 睢宁     | PMS 王集南门中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7538 | 睢宁     | 王集柳林北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7539 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7540 | 睢宁     | 王集苏塘西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7541 | 睢宁     | 王集苏塘中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7542 | 睢宁     | 王集南许三组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7543 | 睢宁     | PMS 王集管庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7544 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台二台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7545 | 睢宁     | PMS 王集万玉门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7546 | 睢宁     | PMS 王集光东新农村台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7547 | 睢宁     | PMS 王集沈西西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7548 | 睢宁     | PMS 王集柳林张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7549 | 睢宁     | PMS 王集沈东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7550 | 睢宁     | PMS 王集柴湖西台二   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7551 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7552 | 睢宁     | 王集双营新农村北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7553 | 睢宁     | PMS 王集陈李三组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7554 | 睢宁     | PMS 王集街道东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7555 | 睢宁     | 王集卜马东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7556 | 睢宁     | PMS 王集南门西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7557 | 睢宁     | PMS 王集陈楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7558 | 睢宁     | PMS 王集陈楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7559 | 睢宁     | PMS 王集陈楼示范园   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 7560 | 睢宁     | PMS 王集王营东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7561 | 睢宁     | PMS 王集大营东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7562 | 睢宁     | PMS 王集大营东场   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7563 | 睢宁     | 王集大营前朱台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7564 | 睢宁     | 王集吴庙夏庙       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7565 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7566 | 睢宁     | 王集庄楼南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7567 | 睢宁     | PMS 王集苏庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7568 | 睢宁     | PMS 王集苏庄中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7569 | 睢宁     | PMS 王集杨集西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7570 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7571 | 睢宁     | PMS 王集李埝西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7572 | 睢宁     | PMS 王集王西东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7573 | 睢宁     | PMS 王集光东西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7574 | 睢宁     | PMS 王集光东王庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7575 | 睢宁     | 王集光东小吴南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7576 | 睢宁     | PMS 王集光南东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7577 | 睢宁     | 王集光南南台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7578 | 睢宁     | 王集光南翻水       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7579 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7580 | 睢宁     | PMS 王集葛段中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7581 | 睢宁     | 王集葛段东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7582 | 睢宁     | 王集朱庄中台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7583 | 睢宁     | 王集朱庄西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7584 | 睢宁     | PMS 王集西田     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7585 | 睢宁     | PMS 王集东田西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7586 | 睢宁     | PMS 王集大吴东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7587 | 睢宁     | 王集大吴西台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7588 | 睢宁     | 王集鲁井崖西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7589 | 睢宁     | PMS 王集王西西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7590 | 睢宁     | 王集鲁庙台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7591 | 睢宁     | 王集光西徐西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7592 | 睢宁     | PMS 王集光西大张台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7593 | 睢宁     | PMS 王集苗卜门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7594 | 睢宁     | PMS 王集供销变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 7595 | 睢宁     | 王集祥勤门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7596 | 睢宁     | 王集供电所门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7597 | 睢宁     | 王集街道南台小学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7598 | 睢宁     | 王集长埝龚庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7599 | 睢宁     | PMS 王集杨集南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7600 | 睢宁     | 王集蔡庄东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7601 | 睢宁     | 王集吴庙中台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7602 | 睢宁     | 王集林科所        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7603 | 睢宁     | 王集王东王庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7604 | 睢宁     | PMS 王集富裕路梁场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7605 | 睢宁     | PMS 王集杨集北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7606 | 睢宁     | PMS 王集王营北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7607 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7608 | 睢宁     | PMS 王集吴庙东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7609 | 睢宁     | PMS 王集庄楼西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7610 | 睢宁     | PMS 王集中学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7611 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7612 | 睢宁     | PMS 王集农行门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7613 | 睢宁     | PMS 王集光南西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7614 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂台   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7615 | 睢宁     | 王集庆军门前台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7616 | 睢宁     | PMS 王集工商所门前  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7617 | 睢宁     | PMS 王集柴北北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7618 | 睢宁     | PMS 王集武营前鲍台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7619 | 睢宁     | 王集尤庄新村台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7620 | 睢宁     | 王集南许西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7621 | 睢宁     | PMS 王集苏塘东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7622 | 睢宁     | 王集地税所门前      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7623 | 睢宁     | PMS 王集柴北西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7624 | 睢宁     | 王集鲁庙夏庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7625 | 睢宁     | 王集杨集九组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7626 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7627 | 睢宁     | 王集王东孙楼南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7628 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7629 | 睢宁     | PMS 王集大营街道东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7630 | 睢宁     | PMS_王集王营南台2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7631 | 睢宁     | PMS_王集沈西东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7632 | 睢宁     | PMS_王集葛段中台新         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7633 | 睢宁     | PMS_王集蔡庄东台新         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7634 | 睢宁     | PMS_王集赵集西台新         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7635 | 睢宁     | PMS_王集赵集东台新         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7636 | 睢宁     | PMS_王集埝头中台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7637 | 睢宁     | PMS_王集杨集南台新         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7638 | 睢宁     | PMS_王集南许五组          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7639 | 睢宁     | PMS_王集蔡庄夏后          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7640 | 睢宁     | PMS_王集吴庙东吴          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7641 | 睢宁     | 王集大吴南台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7642 | 睢宁     | PMS_王集工业街台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7643 | 睢宁     | PMS_王集王营南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7644 | 睢宁     | 王集养老中心台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7645 | 睢宁     | PMS_王集光西杨庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7646 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇小张庙1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7647 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇大张庙2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7648 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇大张庙1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7649 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇前大营南1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7650 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇前大营南2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7651 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇南王庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7652 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇南王庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7653 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇前大营西1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7654 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口村3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7655 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口村4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7656 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇北董庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7657 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇杨庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7658 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董庄西1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7659 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董庄东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7660 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苏庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7661 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苏庄2号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7662 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇周堂4号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7663 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇后大营前西2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7664 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇周堂5号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 7665 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7666 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7667 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7668 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7669 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7670 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7671 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄1号综合变0    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7672 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7673 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7674 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7675 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑2号综合变0    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7676 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑1号综合变00   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7677 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂1号综合变0    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7678 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7679 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7680 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7681 | 丰县     | 丰县欢口镇王海5号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7682 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海4号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7683 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏集1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7684 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7685 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7686 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7687 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7688 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7689 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7690 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7691 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7692 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7693 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7694 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7695 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后西1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7696 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7697 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村三关庙2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7698 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路7号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7699 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 7700 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7701 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯4号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7702 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄1号综合变0    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7703 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7704 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7705 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂村2号综合变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7706 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村6号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7707 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7708 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7709 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7710 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7711 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄4号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7712 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7713 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村六队1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7714 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村5号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7715 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄村刘大庄1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7716 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨4号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7717 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7718 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7719 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7720 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7721 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7722 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7723 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7724 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7725 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7726 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7727 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村东1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7728 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7729 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7730 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7731 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7732 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7733 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7734 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 7735 | 丰县     | 丰县欢口镇王庄2号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7736 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路6号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7737 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村三队1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7738 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7739 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7740 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7741 | 丰县     | 丰县欢口镇于口村大顾庄2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7742 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村大顾庄3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7743 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7744 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7745 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7746 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7747 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7748 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7749 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7750 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇李庙1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7751 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周路口1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7752 | 丰县     | 丰县欢口镇烟庄2号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7753 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7754 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路11号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7755 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口三队2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7756 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7757 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7758 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼后4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7759 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园4号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7760 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园5号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7761 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇闫吴庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7762 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7763 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村三关庙1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7764 | 睢宁     | PMS 王集武营东台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7765 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7766 | 睢宁     | PMS 王集武营后埝           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7767 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7768 | 睢宁     | 王集庄楼羊场               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7769 | 睢宁     | 王集庄楼一组               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 7770 | 睢宁     | PMS 王集吴庙前吴            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7771 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7772 | 睢宁     | 王集光南邵庄                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7773 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口五队1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7774 | 睢宁     | 王集东田褚庄                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7775 | 丰县     | 丰县欢口镇于口西1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7776 | 睢宁     | PMS 王集王西北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7777 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7778 | 睢宁     | 王集埝头南台                | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7779 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7780 | 睢宁     | PMS 王集杨集六组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7781 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7782 | 睢宁     | PMS 王集苏庄崔东组           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7783 | 睢宁     | PMS 王集沈东南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7784 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西三组           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7785 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营小庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7786 | 睢宁     | 王集柳林李庄北台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7787 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7788 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西台新           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7789 | 睢宁     | PMS 王集沈庄东台新增          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7790 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7791 | 睢宁     | PMS 王集老街              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7792 | 睢宁     | 王集光东魏前                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7793 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7794 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇接神庙1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7795 | 睢宁     | PMS 王集杨集中台新增          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7796 | 睢宁     | PMS 王集王西南台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7797 | 睢宁     | 王集王西小祁庄南台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7798 | 睢宁     | PMS 王集光东王庄北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7799 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西李东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7800 | 睢宁     | PMS 王集陈楼五组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7801 | 睢宁     | PMS 王集陈楼六组台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7802 | 睢宁     | PMS 王集教工楼             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7803 | 睢宁     | 王集供销社院内               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7804 | 睢宁     | PMS 王集粮管所门前           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7805 | 睢宁     | PMS 王集吴庙台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7806 | 睢宁     | PMS 王集杨集十组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7807 | 睢宁     | 王集杨集五组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7808 | 睢宁     | PMS 王集光西徐东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7809 | 睢宁     | PMS 王集光南柴庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7810 | 睢宁     | PMS 王集柳林六组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7811 | 睢宁     | PMS 王集大吴三组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7812 | 睢宁     | PMS 王集陈楼西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7813 | 睢宁     | PMS 王集陈楼中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7814 | 睢宁     | PMS 王集庄楼五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7815 | 睢宁     | PMS 王集姚庄村部    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7816 | 睢宁     | PMS 王集苏塘二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7817 | 睢宁     | PMS 王集柴北中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7818 | 睢宁     | PMS 王集南许九组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7819 | 睢宁     | PMS 王集南许一组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7820 | 睢宁     | PMS 王集南许北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7821 | 睢宁     | PMS 王集大吴五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7822 | 睢宁     | PMS 王集大吴村部    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7823 | 睢宁     | 王集西田东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7824 | 睢宁     | PMS 王集柳林五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7825 | 睢宁     | 王集果园东场南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7826 | 睢宁     | PMS 王集吴马二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7827 | 睢宁     | PMS 王集姚庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7828 | 睢宁     | PMS 王集光南魏西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7829 | 睢宁     | 王集光西林庙组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7830 | 睢宁     | PMS 王集光西小张    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7831 | 睢宁     | 王集杨集宏亮门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7832 | 睢宁     | PMS 王集王西小梁场台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7833 | 睢宁     | PMS 王集泗八路北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7834 | 睢宁     | PMS 王集大营前朱南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7835 | 睢宁     | PMS 王集宋湾堰上台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7836 | 睢宁     | PMS 王集吴庙村部    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7837 | 睢宁     | PMS 王集大营街道中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7838 | 睢宁     | PMS 王集大营东场东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7839 | 睢宁     | PMS 王集镇医院门前   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7840 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7841 | 睢宁     | 王集杨集新区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7842 | 睢宁     | PMS 王集苏庄三东组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7843 | 睢宁     | PMS 王集姚场北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7844 | 睢宁     | PMS 王集富裕路南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7845 | 睢宁     | PMS 王集程明进门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7846 | 睢宁     | 王集鲁庙北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7847 | 睢宁     | PMS 王集中心花园台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7848 | 睢宁     | PMS 王集人民路南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7849 | 睢宁     | 王集王西三组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7850 | 睢宁     | PMS 王集东田中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7851 | 睢宁     | 王集王营东二组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7852 | 睢宁     | PMS 王集镇麦香园门前变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7853 | 睢宁     | PMS 王集柴北张庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7854 | 睢宁     | PMS 王集柴湖东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7855 | 睢宁     | PMS 王集武营北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7856 | 睢宁     | 王集王西康居北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7857 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7858 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7859 | 睢宁     | 王集尤庄小尤台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7860 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东李台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7861 | 睢宁     | PMS 王集吴庙二组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7862 | 睢宁     | PMS 王集葛段家具厂门前台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7863 | 睢宁     | PMS 王集南许小吴北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7864 | 睢宁     | 王集大营校前台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7865 | 睢宁     | 王集东田桥头台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7866 | 睢宁     | PMS 王集东田三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7867 | 睢宁     | PMS 王集王东北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7868 | 睢宁     | PMS 王集王西康居西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7869 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7870 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7871 | 睢宁     | PMS 王集王西康居南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7872 | 睢宁     | 王集高铁安置小区西南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7873 | 睢宁     | PMS 王集镇东新农村台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7874 | 睢宁     | PMS 王集管庄十组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7875 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东尤台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7876 | 睢宁     | PMS 王集杨集四组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7877 | 睢宁     | PMS 王集光西大张树立门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7878 | 睢宁     | 王集南许村部台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7879 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西门外台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7880 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西场东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7881 | 睢宁     | PMS 王集赵集四组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7882 | 睢宁     | 王集王庄小区北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7883 | 睢宁     | PMS 王集东田北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7884 | 睢宁     | PMS 王集姚场保光门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7885 | 睢宁     | 王集柴湖李场东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7886 | 睢宁     | PMS 王集李时九组李峰门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7887 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7888 | 睢宁     | 王集长埝土华门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7889 | 睢宁     | 王集蚕桑路1号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7890 | 睢宁     | PMS 王集御园小区变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7891 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7892 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7893 | 睢宁     | 王集家怀门前台         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7894 | 睢宁     | PMS 王集苏塘中台新增台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7895 | 睢宁     | PMS 王集苏塘一组      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7896 | 睢宁     | PMS 王集柳林七组      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7897 | 睢宁     | 王集政府门前箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7898 | 睢宁     | PMS 王集食品街小区台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7899 | 睢宁     | PMS 王集南门东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7900 | 睢宁     | PMS 王集食品城小区台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7901 | 睢宁     | 王集富裕路北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7902 | 睢宁     | PMS 王集鲁井崖南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7903 | 睢宁     | 王集王庄东台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7904 | 睢宁     | PMS 王集双营村合作社台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7905 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7906 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7907 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7908 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7909 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7910 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北台1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7911 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7912 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7913 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7914 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7915 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7916 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园西台箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7917 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园东台箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7918 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7919 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7920 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7921 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7922 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7923 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7924 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7925 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7926 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7927 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区西台箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7928 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区东台箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7929 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7930 | 睢宁     | PMS 王集工业区台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7931 | 睢宁     | 王集蚕桑路北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7932 | 睢宁     | PMS 王集田河马庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7933 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7934 | 睢宁     | PMS 王集庆军门前西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7935 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7936 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7937 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7938 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7939 | 睢宁     | 王集光西杨庄东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7940 | 睢宁     | 王集富裕佳苑1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7941 | 睢宁     | 王集富裕佳苑2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7942 | 睢宁     | 王集双埝1配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7943 | 睢宁     | 王集双埝3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7944 | 睢宁     | 王集双埝2配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7945 | 睢宁     | 王集双埝3配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7946 | 睢宁     | 王集双埝1配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7947 | 睢宁     | 王集双埝2配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7948 | 睢宁     | PMS 王集吴庙西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7949 | 睢宁     | PMS 王集大吴西台2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7950 | 睢宁     | PMS 王集尤庄新村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7951 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西李台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7952 | 睢宁     | PMS 王集柳林西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7953 | 睢宁     | 王集苏塘街道台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7954 | 睢宁     | PMS 睢城马元五组台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7955 | 睢宁     | 睢城曹塘南台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7956 | 睢宁     | PMS 睢城牌坊东台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7957 | 睢宁     | PMS 睢城小王台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7958 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼村前楼西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7959 | 睢宁     | PMS 睢城岗头韩庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7960 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥瑞家园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7961 | 丰县     | 丰县欢口镇于口东1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7962 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7963 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇学府嘉园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7964 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村5号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7965 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤翔小区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7966 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇嘉利小区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7967 | 丰县     | 丰县欢口镇财源小区综合变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7968 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园2号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7969 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇锦城佳园综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7970 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7971 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城5号综合变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7972 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城4号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7973 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城7号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7974 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇阳光御景湾综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7975 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7976 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7977 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村2号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7978 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村5号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7979 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村3号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7980 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村6号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7981 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村1号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7982 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村4号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7983 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园1号箱变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7984 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园2号箱变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7985 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路7号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7986 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路8号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7987 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7988 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路9号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7989 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路10号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7990 | 丰县     | 丰县欢口镇于堂北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7991 | 丰县     | 丰县欢口镇南王庄北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7992 | 丰县     | 丰县欢口镇刘大庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7993 | 丰县     | 丰县欢口镇郭庄1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7994 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼前1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7995 | 丰县     | PMS 王沟镇惠庙变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7996 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7997 | 丰县     | PMS 王沟镇张河西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7998 | 丰县     | PMS 王沟镇张河变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7999 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8000 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥中    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8001 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8002 | 丰县     | 王沟街道东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8003 | 丰县     | 王沟街道西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8004 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8005 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8006 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8007 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8008 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8009 | 丰县     | 王沟镇林屯南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8010 | 丰县     | PMS 王沟新村北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8011 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8012 | 丰县     | PMS 王沟镇五所楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8013 | 丰县     | PMS 王沟镇前老观寺        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8014 | 丰县     | PMS 王沟镇丁庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 8015 | 丰县     | PMS 王沟赵庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8016 | 丰县     | 王沟镇安庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8017 | 丰县     | PMS 王沟镇刘平楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8018 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村街道机关    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8019 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村高庄东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8020 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地田楼西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8021 | 丰县     | PMS 王沟镇杂东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8022 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城东北综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8023 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村教办综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8024 | 丰县     | PMS 王沟新村东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8025 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村邵楼东北    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8026 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8027 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集东北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8028 | 丰县     | PMS 王沟西南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8029 | 丰县     | PMS 王沟镇春秋阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8030 | 丰县     | PMS 王沟大队2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8031 | 丰县     | 王沟镇孙寨变            | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8032 | 丰县     | PMS 王沟镇韩楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8033 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8034 | 丰县     | PMS 王沟镇齐庄北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8035 | 丰县     | PMS 王沟镇镇政府小区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8036 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄村陈庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8037 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8038 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭朋变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8039 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8040 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8041 | 丰县     | 王沟镇丁楼村李庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8042 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8043 | 丰县     | 王沟镇前赵楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8044 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8045 | 丰县     | PMS 王沟镇周口南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8046 | 睢宁     | 睢城武楼北台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8047 | 丰县     | 王沟镇大杨庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8048 | 睢宁     | PMS 睢城武楼东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8049 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8050 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8051 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8052 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8053 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8054 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8055 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池韩庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8056 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8057 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8058 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8059 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8060 | 丰县     | PMS 王沟镇元寨村袁寨北朱庄  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8061 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8062 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集西庄   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 8063 | 丰县     | PMS 王沟镇大杨庄张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8064 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8065 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8066 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8067 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村赵河涯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8068 | 丰县     | PMS 王沟镇高庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8069 | 睢宁     | PMS 睢城武楼中台（增容）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8070 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8071 | 睢宁     | 睢城武楼西台（增容）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8072 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8073 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8074 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8075 | 丰县     | PMS 王沟镇程集大队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8076 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊北朱庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8077 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8078 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8079 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8080 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8081 | 丰县     | PMS 王沟镇王堂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8082 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8083 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8084 | 丰县     | PMS 王沟镇王代楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8085 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村秦庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8086 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8087 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8088 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8089 | 丰县     | 王沟镇田楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8090 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8091 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8092 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8093 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8094 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集陈庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8095 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8096 | 丰县     | 王沟镇单楼东南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8097 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼张楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8098 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8099 | 丰县     | PMS 王沟镇吕屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8100 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8101 | 丰县     | PMS 王沟镇林屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8102 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8103 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8104 | 丰县     | PMS 王沟镇赵庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8105 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8106 | 丰县     | PMS 王沟镇107于庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8107 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8108 | 丰县     | PMS 王沟镇曹西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8109 | 丰县     | PMS 王沟镇王小庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8110 | 丰县     | PMS 王沟镇渠楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8111 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8112 | 睢宁     | 朱楼大红伞台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8113 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8114 | 睢宁     | 朱楼大武台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8115 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8116 | 丰县     | PMS 王沟镇张月铺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8117 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8118 | 丰县     | PMS 王沟镇杂西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8119 | 睢宁     | PMS 睢城汪西台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8120 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8121 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村赵庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8122 | 睢宁     | PMS 睢城小陈台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8123 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村沈井     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8124 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8125 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8126 | 丰县     | PMS 王沟镇丁安        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8127 | 丰县     | PMS 王沟镇曹东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8128 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8129 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8130 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村梁楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8131 | 丰县     | PMS 王沟镇南蒋集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8132 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8133 | 丰县     | PMS 王沟镇方屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8134 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8135 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村前刘集北公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8136 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8137 | 丰县     | PMS 王沟镇曹庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8138 | 丰县     | PMS 王沟镇西张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8139 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村北丁楼综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8140 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8141 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8142 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8143 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8144 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8145 | 丰县     | 王沟镇蒋集西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8146 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8147 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8148 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8149 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8150 | 睢宁     | 睢城武楼南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8151 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8152 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8153 | 丰县     | 王沟镇石洼西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8154 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8155 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8156 | 丰县     | PMS 王沟镇张集变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8157 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8158 | 丰县     | PMS 王沟镇东张庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8159 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村周堂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8160 | 丰县     | PMS 王沟镇周堂南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8161 | 丰县     | 王沟镇齐古同西            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8162 | 丰县     | PMS 王沟镇齐古同中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8163 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集东变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8164 | 丰县     | PMS 王沟镇白腊元变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8165 | 睢宁     | PMS 睢城齐路南台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 8166 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村洪庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8167 | 丰县     | PMS 王沟新村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8168 | 丰县     | PMS 王沟镇黄庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8169 | 丰县     | PMS 王沟镇小周庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8170 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8171 | 丰县     | PMS 王沟镇河南岗变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8172 | 丰县     | PMS 王沟镇袁庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8173 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8174 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村王楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8175 | 丰县     | PMS 王沟镇后张新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8176 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8177 | 丰县     | PMS 王沟镇谢庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8178 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8179 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8180 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄陈集综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8181 | 丰县     | PMS 王沟镇杨庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8182 | 丰县     | PMS 王沟镇前王老家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8183 | 睢宁     | 睢城瑞凯国际2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8184 | 睢宁     | PMS 睢城瑞凯国际3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8185 | 睢宁     | PMS 睢城新宅小全台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8186 | 睢宁     | PMS 睢城冯井东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8187 | 睢宁     | PMS 睢城王楼小王南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8188 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东北台        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8189 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼大武东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 8190 | 睢宁     | PMS 天虹世纪2号配电3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8191 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8192 | 睢宁     | PMS 睢城马元村部台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8193 | 睢宁     | PMS 睢城武楼一组台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8194 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8195 | 睢宁     | 睢城武楼曹塘四组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8196 | 睢宁     | 睢城七井曹二组台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8197 | 丰县     | PMS 王沟镇李六西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8198 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8199 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8200 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼东北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8201 | 丰县     | PMS 王沟镇御秀园综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8202 | 丰县     | PMS 王沟西公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8203 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼小区5号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8204 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8205 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄南公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8206 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄东公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8207 | 丰县     | PMS 王沟镇朱河公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8208 | 丰县     | 王沟镇后赵楼公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8209 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8210 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨南公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8211 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家东南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8212 | 丰县     | PMS 王沟镇花楼公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8213 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8214 | 丰县     | PMS 王沟镇董庄公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8215 | 丰县     | PMS 王沟镇房庄公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8216 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集中公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8217 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8218 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北公变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8219 | 丰县     | PMS 王沟镇阳光花园       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8220 | 丰县     | 王沟镇前赵庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8221 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8222 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8223 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8224 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8225 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8226 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8227 | 丰县     | PMS 王沟镇锦绣家园        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8228 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8229 | 丰县     | PMS 王沟镇王集北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8230 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8231 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8232 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8233 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8234 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8235 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8236 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集新村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8237 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8238 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村北蒋集北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8239 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村于庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8240 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8241 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村加油站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8242 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8243 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村陈庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8244 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8245 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村代楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8246 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8247 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村程庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8248 | 睢宁     | 睢城镇岗头组南台           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8249 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐胡同北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8250 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村后老观寺    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8251 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村齐庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8252 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村马庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8253 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8254 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村大队2综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8255 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8256 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村油桃园变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8257 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8258 | 丰县     | 王沟镇梁楼南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8259 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8260 | 丰县     | PMS 王沟镇李胡集西北老综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8261 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8262 | 丰县     | PMS 王沟镇张集西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8263 | 丰县     | PMS 王沟镇秀苑小区        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 8264 | 丰县     | PMS 王沟河西2综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8265 | 丰县     | PMS 王沟西2综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8266 | 丰县     | PMS 王沟西1综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8267 | 丰县     | PMS 王沟大队3综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8268 | 睢宁     | 欧洲城5号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8269 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼街道北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8270 | 睢宁     | 欧洲城6号箱变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8271 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8272 | 睢宁     | 欧洲城1号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8273 | 丰县     | PMS 王沟单楼街道南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8274 | 睢宁     | 欧洲城3号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8275 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8276 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集村北蒋集西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8277 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8278 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村北蒋集南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8279 | 睢宁     | 瑞凯国际5号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8280 | 丰县     | 王沟镇孙集西南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8281 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼居民集中区1号变   | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 8282 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄西南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8283 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8284 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际1号配电1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8285 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8286 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际小区1号配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8287 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村中心小学综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8288 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村李庄东2综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8289 | 睢宁     | PMS 瑞凯6号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8290 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥宋庄东台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8291 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8292 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8293 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8294 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8295 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹庙南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8296 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8297 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8298 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8299 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8300 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8301 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8302 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8303 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8304 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8305 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8306 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8307 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室2号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8308 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8309 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8310 | 丰县     | 王沟镇刘小集村刘小集北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8311 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室4号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8312 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村李六北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8313 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8314 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8315 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8316 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄东2综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8317 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8318 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村李庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8319 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村大杨庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8320 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8321 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8322 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8323 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8324 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8325 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨张庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8326 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟西3综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8327 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村北朱庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8328 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村1综合变1  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8329 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村2综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8330 | 丰县     | 王沟镇刘电池村于庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8331 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8332 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张楼2综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8333 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘菜园北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8334 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8335 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8336 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟街道东1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8337 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集齐古同东北2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8338 | 丰县     | PMS 王沟镇王集村朱庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8339 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8340 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村丁楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8341 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8342 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西北2         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8343 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8344 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋新庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8345 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8346 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村于庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8347 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8348 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8349 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8350 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8351 | 丰县     | 王沟镇曹楼陈庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8352 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8353 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8354 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村供销新村综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8355 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村刘电池西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8356 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8357 | 丰县     | PMS 王沟赵河涯2综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8358 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城6配电1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8359 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村后王老家综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8360 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼西北1公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8361 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐古同东北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8362 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟大队4综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8363 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8364 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期7配电1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8365 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8366 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8367 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村程庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8368 | 睢宁     | 欧洲城4号箱变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8369 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村春秋阁西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8370 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8371 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8372 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集三队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8373 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8374 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8375 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8376 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8377 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8378 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8379 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8380 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城北2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8381 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8382 | 丰县     | 王沟镇王沟村农贸市场1综合变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8383 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8384 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村胡庙综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8385 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8386 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村渠楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8387 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8388 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥西南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8389 | 丰县     | 王沟镇渠楼北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8390 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村张药铺西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8391 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8392 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8393 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8394 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8395 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8396 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村前赵楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8397 | 睢宁     | 奥体清华苑1号配电1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8398 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村杨洼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8399 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑1号配电室2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8400 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村小杨庄中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8401 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村周庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8402 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村田楼小区3综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8403 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8404 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8405 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村前刘庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8406 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集张庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8407 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8408 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集东北2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8409 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8410 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8411 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8412 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8413 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8414 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8415 | 丰县     | 王沟镇石洼村齐庄南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8416 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8417 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8418 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8419 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8420 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村王小庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8421 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8422 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北3综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8423 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8424 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8425 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北3综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8426 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8427 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村邵庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8428 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙东2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8429 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南2综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8430 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村前孔屯综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8431 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北2综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8432 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8433 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8434 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8435 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家西南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8436 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8437 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8438 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8439 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8440 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8441 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8442 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村两合集西南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8443 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村惠庙张庄西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8444 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8445 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8446 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村孙许庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8447 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8448 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8449 | 睢宁     | 天虹世纪城二期6配电室3变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8450 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村孙油坊南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8451 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8452 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8453 | 睢宁     | 瑞凯国际3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8454 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村韩庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8455 | 睢宁     | 瑞凯国际2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8456 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8457 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期2室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8458 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8459 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8460 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村张新庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8461 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8462 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期1室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8463 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村森鑫花园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8464 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村引河涯综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8465 | 睢宁     | 李岳安置二期1室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8466 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村陈大庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8467 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村河西3综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8468 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼4号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8469 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8470 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8471 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8472 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8473 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8474 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8475 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村后赵楼南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8476 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村小陈庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8477 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村刘菜园中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8478 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼社区综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8479 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集东南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8480 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8481 | 丰县     | 王沟镇李六村刘庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8482 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8483 | 丰县     | 王沟镇赵集村王楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8484 | 丰县     | 王沟镇刘小集村后老关寺东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8485 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8486 | 丰县     | 王沟镇梁楼村袁油坊东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8487 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8488 | 丰县     | 王沟镇王沟村河西4综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8489 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村白蜡元北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8490 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8491 | 丰县     | 王沟镇刘元集村刘大楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8492 | 丰县     | 王沟镇程集村李胡集西南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8493 | 丰县     | 王沟镇王老家村老观寺北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8494 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8495 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8496 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8497 | 丰县     | 王沟镇春秋阁南1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8498 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村怡景家园综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8499 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村三十里庙南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8500 | 丰县     | PMS 王沟镇瑞丰家园综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8501 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8502 | 丰县     | 王沟镇张王集村张集西南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8503 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8504 | 丰县     | 王沟镇王小庄中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 8505 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8506 | 丰县     | 王沟镇王代楼南综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8507 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8508 | 丰县     | 王沟镇锦绣家园2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8509 | 丰县     | 王沟镇蒋屯南综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8510 | 丰县     | 王沟镇马庄南综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8511 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8512 | 丰县     | 王沟镇周寨村白衣河综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8513 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼7号综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8514 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8515 | 丰县     | 王沟镇金和苑2号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8516 | 丰县     | 王沟镇金和苑1号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8517 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾1号箱变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8518 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8519 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾2号箱变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8520 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8521 | 丰县     | 鸿润雅居2号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8522 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8523 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8524 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8525 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8526 | 睢宁     | PMS 碧桂园5号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8527 | 睢宁     | 碧桂园小区二期5室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8528 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8529 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8530 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8531 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8532 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8533 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8534 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8535 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8536 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8537 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8538 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8539 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8540 | 睢宁     | PMS_万宁小区3室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8541 | 丰县     | 和润佳园3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8542 | 丰县     | 鸿润雅居4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8543 | 丰县     | 和润佳园4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8544 | 丰县     | 鸿润雅居3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8545 | 丰县     | 和润佳园1号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 8546 | 丰县     | 和润佳园2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8547 | 丰县     | 鸿润雅居1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8548 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼东北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8549 | 丰县     | 王沟镇曹东1号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8550 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8551 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8552 | 丰县     | 王沟镇单楼街道东北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8553 | 丰县     | 王沟镇田楼六号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8554 | 丰县     | 王沟镇小周庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8555 | 丰县     | 王沟镇刘大楼中综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8556 | 丰县     | 王沟镇后赵楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8557 | 丰县     | 王沟镇小杨庄东北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8558 | 丰县     | 王沟镇齐古同东北1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8559 | 丰县     | 王沟镇三十里庙东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8560 | 丰县     | 王沟镇蒋老家村秦庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8561 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼西北1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8562 | 丰县     | 王沟镇东张村东张庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8563 | 丰县     | 王沟镇齐古同中1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8564 | 丰县     | 王沟镇程集东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8565 | 丰县     | 王沟镇程集南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8566 | 丰县     | 王沟镇两合集西1综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8567 | 丰县     | 王沟镇刘小集村杨楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8568 | 丰县     | 王沟镇两合集北1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8569 | 丰县     | 王沟镇张蒋河南1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8570 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼1号综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8571 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄北3号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8572 | 丰县     | 王沟镇石洼村石洼西1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8573 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8574 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8575 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8576 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8577 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8578 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8579 | 丰县     | 王沟镇李胡集南1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8580 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼2综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8581 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8582 | 丰县     | 王沟镇许庙村董庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8583 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8584 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8585 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐楼小学综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8586 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8587 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄中学       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8588 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口大队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8589 | 丰县     | 丰县范楼镇长顺路西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8590 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇南楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8591 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口西综合变.       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8592 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8593 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼村汪楼油北1   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8594 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8595 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8596 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8597 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇招商街综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8598 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇商贸城综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8599 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8600 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村胡楼南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8601 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵村金陵北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8602 | 丰县     | 丰县范楼镇朱心庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8603 | 丰县     | 丰县范楼镇小张楼综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8604 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8605 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8606 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8607 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8608 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8609 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇贾吴庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 8610 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇孙胡楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8611 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇于庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8612 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇齐阁综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8613 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇李新庄后综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8614 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇李新庄前综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8615 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇范楼供电所（齐阁）综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8616 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼村汪楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8617 | 丰县     | 丰县范楼镇马庄综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8618 | 丰县     | 丰县范楼镇大杨洼综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8619 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇法亮综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8620 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪洼后综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8621 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8622 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇齐庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8623 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇牛庙西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8624 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8625 | 丰县     | 丰县范楼镇刘楼综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8626 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇范楼东北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8627 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇后王庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8628 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇梁心庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8629 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇马楼东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8630 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇许楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8631 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇桃园大队综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8632 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇胡庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8633 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇陈幕综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8634 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8635 | 丰县     | 丰县范楼镇黄楼综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8636 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇新庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8637 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇李庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8638 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇李庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8639 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇丁小庄综合变丁小庄2台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8640 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇柳园综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8641 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8642 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄联中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8643 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8644 | 丰县     | 丰县范楼镇王庵北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8645 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇套李庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8646 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庵西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8647 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8648 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8649 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8650 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8651 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8652 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8653 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8654 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8655 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8656 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄村集综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8657 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8658 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇苇子坑综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8659 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8660 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8661 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8662 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8663 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8664 | 丰县     | 丰县范楼镇藤老家东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8665 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇北楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8666 | 丰县     | 丰县范楼镇小齐庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8667 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孟庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8668 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西北东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8669 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇学府路综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8670 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇医院西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8671 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8672 | 丰县     | 丰县范楼镇徐庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8673 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8674 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼综合变胡楼1台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8675 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8676 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8677 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8678 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8679 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8680 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8681 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8682 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8683 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8684 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8685 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8686 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8687 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8688 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8689 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8690 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇骆庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8691 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8692 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8693 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8694 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪大庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8695 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8696 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8697 | 丰县     | 丰县范楼镇小娄子综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8698 | 丰县     | 丰县范楼镇丁四楼综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8699 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁庄前综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8700 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇三子楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8701 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8702 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小郭楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8703 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8704 | 丰县     | 丰县范楼镇孟庄村姜庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8705 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼村野厂子   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8706 | 丰县     | 丰县范楼镇虺城村丁三楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8707 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄村欧庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8708 | 丰县     | 丰县范楼镇千井村千井东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8709 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8710 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8711 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8712 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇金陵村小新庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8713 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄村腾老家西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8714 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇范楼村费庄  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8715 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8716 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8717 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8718 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁村小杨洼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8719 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪小庄台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8720 | 丰县     | 丰县范楼镇耿庄村大楼台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8721 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝村黄坝西台区       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8722 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村王庵南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8723 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村郭庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8724 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼村平楼西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8725 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵村金陵花园台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8726 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村段庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8727 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村宋园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8728 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8729 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村腰庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8730 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套村韩庄南台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8731 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村丁寨西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8732 | 丰县     | 丰县范楼镇李庄村李庄综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8733 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村桃园西台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8734 | 丰县     | 丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8735 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇耿庄村耿庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8736 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村吴庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8737 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄北台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8738 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村前蒋湾台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8739 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼所公变台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8740 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著1配1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8741 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪大庄西台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8742 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著3配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8743 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村许楼东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8744 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8745 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8746 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著4配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8747 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村小胡楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8748 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄南台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8749 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼村小胡楼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8750 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇大杨洼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8751 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇后王庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8752 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇前王庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8753 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8754 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8755 | 丰县     | 丰县范楼镇小新庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8756 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇范楼三队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8757 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇韩庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8758 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇袁庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8759 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇金陵综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8760 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8761 | 睢宁     | 万福家园小区5配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8762 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼村汪楼北2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8763 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇徐楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8764 | 睢宁     | 万福家园小区2配4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8765 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8766 | 睢宁     | 万福家园小区3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8767 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇金陵东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8768 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇富庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8769 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇虬城西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8770 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇丁庄后综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8771 | 睢宁     | 万福家园小区6配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8772 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇耿庄新农村台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8773 | 睢宁     | 万福家园小区1配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8774 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇程庄北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8775 | 睢宁     | 万福家园小区3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8776 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇范楼二队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8777 | 睢宁     | 万福家园小区3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8778 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8779 | 睢宁     | 万福家园小区5配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8780 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇齐阁村齐阁中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8781 | 睢宁     | 万福家园小区1配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8782 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇马楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8783 | 睢宁     | 万福家园小区2配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8784 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇千井一队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8785 | 睢宁     | 万福家园小区4配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8786 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8787 | 睢宁     | 万福家园小区4配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8788 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘南综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8789 | 睢宁     | 万福家园小区1配4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8790 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾南台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8791 | 睢宁     | 万福家园小区5配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8792 | 睢宁     | 万福家园小区3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8793 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV王集综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8794 | 睢宁     | 万福家园小区6配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8795 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾东台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8796 | 睢宁     | 万福家园小区1配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8797 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8798 | 睢宁     | 万福家园小区6配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8799 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西一综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8800 | 睢宁     | 万福家园小区4配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8801 | 睢宁     | 万福家园小区6配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8802 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8803 | 睢宁     | 万福家园小区2配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8804 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV王庄中台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8805 | 睢宁     | 万福家园小区5配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8806 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV刘洼前区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8807 | 睢宁     | 万福家园小区2配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8808 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV刘洼后台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8809 | 睢宁     | 万福家园小区4配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8810 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8811 | 睢宁     | 奥体清华苑7配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8812 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8813 | 睢宁     | 奥体清华苑4配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8814 | 丰县     | 丰县范楼镇前王庄台区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8815 | 睢宁     | 奥体清华苑6配2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8816 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8817 | 睢宁     | 奥体清华苑5配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8818 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8819 | 睢宁     | 奥体清华苑5配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 8820 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV秦王口东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8821 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV徐楼后综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8822 | 睢宁     | 水悦花园2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8823 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇菜园综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8824 | 睢宁     | 奥体清华苑6配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8825 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄中台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8826 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼西北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8827 | 睢宁     | 水悦花园1配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8828 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼前综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8829 | 睢宁     | 水悦花园3配1变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8830 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西李庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8831 | 丰县     | 丰县范楼镇前蒋湾南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8832 | 睢宁     | 奥体清华苑7配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8833 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺路北东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8834 | 睢宁     | 奥体清华苑4配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8835 | 睢宁     | 城区新城尚品1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8836 | 睢宁     | 城区新城尚品1配2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8837 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8838 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8839 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8840 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8841 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8842 | 睢宁     | 1号组合配4号变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8843 | 睢宁     | 1号组合配2号变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8844 | 睢宁     | 云悦园2号配2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8845 | 睢宁     | 欧洲城2号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8846 | 睢宁     | 瑞凯国际4号配电室2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8847 | 睢宁     | 天悦府2配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8848 | 睢宁     | 天悦府1配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8849 | 睢宁     | 天悦府2配3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8850 | 睢宁     | 天悦府1配3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8851 | 睢宁     | 天悦府2配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8852 | 睢宁     | 天悦府2配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8853 | 睢宁     | 天悦府1配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8854 | 睢宁     | 天悦府1配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8855 | 睢宁     | 万园小区1配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8856 | 睢宁     | 万园小区2配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8857 | 睢宁     | 万园小区3配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8858 | 睢宁     | 万园小区2配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8859 | 睢宁     | 万园小区3配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8860 | 睢宁     | 万园小区3配3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8861 | 睢宁     | 万园小区2配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8862 | 睢宁     | 万园小区2配3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8863 | 睢宁     | 万园小区3配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8864 | 睢宁     | 天虹菁英汇2配1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8865 | 睢宁     | 天虹菁英汇1配1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8866 | 睢宁     | 天虹菁英汇3配1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8867 | 睢宁     | 城区公安局1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8868 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄西南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8869 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼五队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8870 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8871 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8872 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8873 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8874 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8875 | 丰县     | 丰县范楼镇夸庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8876 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8877 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8878 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8879 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8880 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇沙楼东综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8881 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8882 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8883 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇振兴路东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8884 | 丰县     | 丰县范楼镇学府路南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8885 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8886 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈目中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8887 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8888 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8889 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁三楼中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8890 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张花楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8891 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8892 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8893 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口中      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8894 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8895 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8896 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼街西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8897 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼一综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8898 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8899 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼三综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8900 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥南综合变1  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8901 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8902 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8903 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8904 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8905 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8906 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8907 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区1台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8908 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8909 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8910 | 丰县     | 丰县范楼镇陈目庄杨洼北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8911 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇政府综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8912 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼2综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8913 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二2综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8914 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄2综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8915 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄西3综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8916 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄生态园综合变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8917 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8918 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘京庄2综合变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8919 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼四综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8920 | 丰县     | 丰县范楼镇李新庄1（努楼东）综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8921 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8922 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8923 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8924 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨（新）综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8925 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇郭庄南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8926 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇套李庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8927 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇袁庄后南小郭楼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8928 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇蒋湾东南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8929 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝东北（菜园中）综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8930 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇黄坝西北综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8931 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇齐庄东北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8932 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇滕老家综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8933 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇小新庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8934 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇金陵桥南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8935 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼街南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8936 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇陈目庄综合变.     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8937 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼东1综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8938 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇黄王庄1综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8939 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼北二3综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8940 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8941 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇郭塘1综合变1     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8942 | 丰县     | 丰县范楼镇韩庄南2综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8943 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇丁四楼3综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8944 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇范楼东综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8945 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东北综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8946 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇郭塘西北综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8947 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼北二1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8948 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇孙胡楼2综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8949 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇胡庄（汪大庄南）综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8950 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8951 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇郭庄西2综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8952 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇丁四楼1综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8953 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪洼西南综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8954 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄综合变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8955 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪楼东2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8956 | 丰县     | 丰县范楼镇汪小庄1综合变.        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8957 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇汪小庄2综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8958 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇刘楼3综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8959 | 丰县     | PMS_丰县范楼镇刘楼4综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8960 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄北1综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8961 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳园京庄1综合变.   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8962 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8963 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8964 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8965 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8966 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇欧庄东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8967 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口一综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8968 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口北1综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8969 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口北2综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8970 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8971 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼1综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8972 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园北综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8973 | 丰县     | 丰县范楼镇秦庄东综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8974 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾一台综合变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8975 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8976 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王李庄东综合变1    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8977 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西南楼3综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8978 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小齐庄1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8979 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼1综合变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8980 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼东1综合变.   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8981 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张楼1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8982 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾南综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8983 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾西北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8984 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8985 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄西综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8986 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福示范区1综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8987 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福（富庄西）综合变1 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8988 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8989 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8990 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8991 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼1综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8992 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8993 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼2综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8994 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8995 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8996 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8997 | 丰县     | 丰县范楼镇杨洼南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8998 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄南1综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8999 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南二综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9000 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9001 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9002 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9003 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9004 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9005 | 丰县     | 丰县范楼镇翟庄一队综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9006 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9007 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼2综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9008 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼4综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9009 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9010 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄2综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9011 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄3综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9012 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9013 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇2台区综合变1 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9014 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇3南楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9015 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇4台区综合变1 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9016 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼5综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9017 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇6综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9018 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄四队综合变1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9019 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西北综合变1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9020 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9021 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇曹楼综合变1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9022 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼二组综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9023 | 丰县     | 丰县范楼镇徐平楼六组综合变1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9024 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼一队综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9025 | 丰县     | 丰县范楼镇平楼三队综合变1       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9026 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄南综合变1        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9027 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9028 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9029 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园1号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 9030 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园2号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9031 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区2台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9032 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄南（西北）台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9033 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9034 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新村（大杨洼）台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9035 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街北台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9036 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街东台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9037 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东（丁三楼）台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9038 | 丰县     | 丰县范楼镇（贾吴庄）梁心庄1综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9039 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼二综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9040 | 丰县     | 丰县范楼镇鲁套西台区            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9041 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼北（汤庄）综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9042 | 丰县     | 丰县范楼镇千井东综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9043 | 丰县     | 丰县范楼镇马楼西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9044 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼后台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9045 | 丰县     | 丰县范楼镇前岔口公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9046 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9047 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄台区             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9048 | 丰县     | 丰县范楼镇千井西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9049 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙庄一号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9050 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼西南（黄楼北）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9051 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9052 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东一综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9053 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄西一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9054 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小娄子一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9055 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9056 | 丰县     | 丰县范楼镇小朱湾一综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9057 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东北（丁寨2）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9058 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼三（刘洼五）综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9059 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东南（丁寨1）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9060 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇滕老家西一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9061 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城西一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9062 | 睢宁     | 花漫四季小区3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9063 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇京庄西北一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9064 | 睢宁     | 花漫四季小区2配4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9065 | 丰县     | 丰县范楼镇小胡楼一综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9066 | 睢宁     | 花漫四季小区2配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9067 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁小庄一综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9068 | 睢宁     | 花漫四季小区1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9069 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西二综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9070 | 睢宁     | 花漫四季小区2配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9071 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9072 | 睢宁     | 花漫四季小区2配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9073 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼七队西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9074 | 睢宁     | 碧桂园花溪源著2配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9075 | 丰县     | 丰县范楼镇学府家园           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9076 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼七号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9077 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼零一综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9078 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南零一综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9079 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9080 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄西北(袁庄南零一)综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9081 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9082 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9083 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9084 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9085 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄新村综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9086 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇翟庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9087 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9088 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄东南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9089 | 丰县     | 丰县范楼镇隄城南蒋湾西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9090 | 丰县     | PMS 范楼镇振兴路5号综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9091 | 丰县     | 范楼镇千里井社区1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9092 | 丰县     | 范楼镇千里井社区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9093 | 丰县     | 范楼镇金陵东1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9094 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9095 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9096 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9097 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9098 | 丰县     | 耿庄新村二期1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9099 | 丰县     | 耿庄新村二期4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9100 | 丰县     | 耿庄新村二期2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9101 | 丰县     | 耿庄新村二期3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9102 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9103 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9104 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9105 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9106 | 丰县     | 丰县范楼镇南市场综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9107 | 丰县     | 丰县范楼镇工业园长青综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9108 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9109 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9110 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9111 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9112 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼东北胡楼4号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9113 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9114 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9115 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9116 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9117 | 丰县     | 丰县范楼镇丁寨村丁寨东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9118 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井村千井西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9119 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9120 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘西南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9121 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9122 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区5号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9123 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区6号变压器   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9124 | 睢宁     | PMS 睢城前后全台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9125 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9126 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9127 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9128 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园5号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9129 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园6号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9130 | 丰县     | PMS 赵庄任庄东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9131 | 睢宁     | 睢城牌坊南庙台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9132 | 丰县     | PMS 赵庄岳庙西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9133 | 丰县     | PMS 赵庄岳庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9134 | 丰县     | PMS 赵庄杨庄寺后       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9135 | 丰县     | PMS 赵庄程庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9136 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9137 | 睢宁     | PMS 睢城冯井组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9138 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9139 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9140 | 丰县     | PMS 赵庄开发区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9141 | 睢宁     | 睢城前楼中台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9142 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9143 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9144 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9145 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9146 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区6变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9147 | 睢宁     | PMS 睢城马元村西北台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9148 | 睢宁     | PMS 城区城东劳服公司北侧    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9149 | 睢宁     | PMS 城区博爱医院门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9150 | 睢宁     | PMS 弘基上城5号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9151 | 睢宁     | PMS 弘基上城7号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9152 | 睢宁     | PMS 城区高塘王圩台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9153 | 睢宁     | 城区小福州西侧公变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9154 | 睢宁     | PMS 城区睢位路北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9155 | 睢宁     | PMS 城区高塘刘庄组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9156 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9157 | 睢宁     | 城区自来水公司门前         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9158 | 睢宁     | PMS 城区交通南巷        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9159 | 睢宁     | PMS 城区原气象局门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9160 | 睢宁     | PMS 城区物资商城北门      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9161 | 睢宁     | 城区商贸园             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9162 | 睢宁     | PMS 城区彩虹公寓1、2号楼公变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9163 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9164 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭小区2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9165 | 睢宁     | PMS 城区中国城5号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9166 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9167 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9168 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区3号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9169 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区4号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 9170 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内1 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9171 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内3 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9172 | 睢宁     | PMS 天和御景小区1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9173 | 睢宁     | PMS 天和御景小区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9174 | 丰县     | 赵庄丁堤口北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9175 | 丰县     | PMS 赵庄六队东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9176 | 丰县     | PMS 赵庄五队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9177 | 丰县     | PMS 赵庄二队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9178 | 丰县     | 赵庄市场台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9179 | 丰县     | PMS 赵庄三队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9180 | 丰县     | 赵庄牌坊东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9181 | 丰县     | 赵庄黄楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9182 | 丰县     | PMS 赵庄原种场南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9183 | 丰县     | PMS 赵庄赵北西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9184 | 丰县     | PMS 赵庄供电所      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9185 | 丰县     | PMS 赵庄赵北东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9186 | 丰县     | 赵庄赵北南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9187 | 丰县     | 赵庄镇赵西北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9188 | 丰县     | PMS 赵庄任庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9189 | 丰县     | 赵庄大彭庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9190 | 丰县     | PMS 赵庄中心大街     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9191 | 丰县     | PMS 赵庄十一队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9192 | 丰县     | 赵庄赵南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9193 | 丰县     | PMS 赵庄供销社新村    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9194 | 丰县     | 赵庄六队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9195 | 丰县     | PMS 赵庄邵庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9196 | 丰县     | PMS 赵庄宋庄南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9197 | 丰县     | PMS 赵庄党楼中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9198 | 丰县     | 赵庄吴庄八队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9199 | 丰县     | PMS 赵庄党楼北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9200 | 丰县     | PMS 赵庄吴庄大队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9201 | 丰县     | PMS 赵庄镇李楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9202 | 丰县     | 赵庄镇张庙综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9203 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9204 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口新区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9205 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城四          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9206 | 丰县     | PMS 赵庄镇固元           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9207 | 丰县     | PMS 赵庄西二队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9208 | 丰县     | PMS 赵庄中心队           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9209 | 丰县     | PMS 赵庄镇于小庄西         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9210 | 丰县     | PMS 赵庄镇西一队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9211 | 丰县     | PMS 赵庄镇谢庄           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9212 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9213 | 丰县     | PMS 赵庄镇任庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9214 | 丰县     | 赵庄镇张小楼东             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9215 | 丰县     | 赵庄镇安集南              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9216 | 丰县     | 赵庄镇安集北              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9217 | 丰县     | PMS 赵庄镇东陈集          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9218 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9219 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9220 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9221 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城一          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9222 | 睢宁     | PMS 天和御景小区3号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9223 | 睢宁     | PMS 天和御景小区4号变变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9224 | 丰县     | PMS 赵庄新安集北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9225 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9226 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9227 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9228 | 睢宁     | PMS 城区临时抄表3号（苏源龙庄台） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9229 | 睢宁     | PMS 城区二中西侧          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9230 | 睢宁     | PMS 城区局宿舍（红光道）      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9231 | 丰县     | PMS 赵庄宋双楼           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9232 | 睢宁     | 城区同仁桥南侧公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9233 | 丰县     | PMS 赵庄市场西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9234 | 睢宁     | PMS 城区杂品公寓门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9235 | 睢宁     | PMS 天和御景小区5号变变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9236 | 睢宁     | PMS 天和御景小区6号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9237 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9238 | 睢宁     | 天和御景小区7号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9239 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9240 | 睢宁     | PMS 天和御景小区8号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9241 | 丰县     | PMS 赵庄薛庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9242 | 丰县     | 赵庄岳庙东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9243 | 丰县     | PMS 赵庄太行堤河北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9244 | 睢宁     | PMS 城区九洲花园小区1号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9245 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区2号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9246 | 丰县     | 赵庄四队               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9247 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区3号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9248 | 丰县     | PMS 赵庄镇前街          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9249 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前东台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9250 | 睢宁     | PMS 城区西关居委西侧台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9251 | 丰县     | PMS 赵庄赵庙村赵庙西       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9252 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9253 | 睢宁     | PMS 城区金桥村          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9254 | 睢宁     | 城区高塘西台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9255 | 丰县     | PMS 赵庄前鹿湾          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9256 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9257 | 睢宁     | PMS 城区土地局宿舍东农业巷台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9258 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁新庄         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9259 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源龙郡综合变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9260 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号1号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9261 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9262 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号3号综合变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9263 | 睢宁     | PMS 城区国税局门前公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9264 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区1号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9265 | 睢宁     | PMS 城区能源办门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9266 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9267 | 睢宁     | PMS 城区二中西则公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9268 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区3号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9269 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉庭水韵1号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9270 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉霖家合综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9271 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园2号综合变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9272 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园1号综合变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9273 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前北台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9274 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉风小区综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9275 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前公变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9276 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口前综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9277 | 睢宁     | PMS 城区实小南侧        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9278 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口后综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9279 | 睢宁     | 城区睢魏路南台公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9280 | 睢宁     | PMS 城区石油公司院内公变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9281 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9282 | 丰县     | PMS 赵庄大吴庄杨庄寺前综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9283 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村宋庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9284 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村卜油坊综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9285 | 丰县     | 赵庄镇高中部台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9286 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村市厂东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9287 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9288 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集后        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9289 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9290 | 丰县     | 赵庄任楼西             | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 9291 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄街        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9292 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集新区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9293 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9294 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9295 | 睢宁     | PMS 城区华宁小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9296 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9297 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯商城       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9298 | 睢宁     | 城区书香苑东区           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9299 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9300 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村四队东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9301 | 睢宁     | PMS 城区职小门前公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9302 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村张庙南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9303 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村小于庄南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9304 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9305 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9306 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村奚庄新区综合变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9307 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9308 | 睢宁     | 城区农场中街            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9309 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9310 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑1号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9311 | 睢宁     | PMS 城区东关老工商局门前公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9312 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑2号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9313 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园2号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9314 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园1号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9315 | 睢宁     | 城区毛二队公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9316 | 丰县     | 赵庄镇土城中综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9317 | 丰县     | 赵庄镇新安集中综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9318 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉正街1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9319 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9320 | 丰县     | 赵庄镇吴庄村吴庄大队3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9321 | 丰县     | 赵庄镇汉正街2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9322 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9323 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9324 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9325 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9326 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司3号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9327 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9328 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄六队东1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9329 | 睢宁     | 城区信访局门前           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9330 | 睢宁     | PMS 城区公安局东侧公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9331 | 睢宁     | PMS 城区卞王沈庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9332 | 睢宁     | PMS 城区县委宿舍公变-     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9333 | 睢宁     | PMS 城区一水清门前东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9334 | 睢宁     | PMS 城区红旗安置房台      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9335 | 睢宁     | PMS 城区小福州育才小区     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9336 | 睢宁     | PMS 城区曙光小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9337 | 睢宁     | PMS 城区酒厂门前单相公变    | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 9338 | 睢宁     | PMS 城区收费站路灯单变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9339 | 睢宁     | PMS 城区高塘西北台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9340 | 睢宁     | PMS 城区高塘中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9341 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9342 | 睢宁     | 城区程庄              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9343 | 睢宁     | PMS 城区供电局家属院宿舍-   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9344 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队（油厂线）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9345 | 睢宁     | PMS 城区卫校院内         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9346 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9347 | 睢宁     | PMS 城区色织厂南门公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9348 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门东台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9349 | 睢宁     | PMS 城区柳琴剧团西侧       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9350 | 睢宁     | PMS 城区五金厂门前        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9351 | 睢宁     | PMS 城区西关居委公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9352 | 睢宁     | PMS 城区轧花厂综合楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9353 | 睢宁     | 城区大观园门前            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9354 | 睢宁     | 城区高塘陈湖西台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9355 | 睢宁     | PMS 城区新市街北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9356 | 睢宁     | 城区锯条厂北侧            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9357 | 睢宁     | PMS 城区汤刘汤二台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9358 | 睢宁     | 城区城东毛一队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9359 | 睢宁     | PMS 城区红旗路农贸市场门前    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9360 | 睢宁     | 城区交通巷、庙湾张庄-        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9361 | 睢宁     | PMS 城区少体校门前-       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9362 | 睢宁     | PMS 城区红旗小区         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9363 | 睢宁     | 城区红旗小区中台公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9364 | 睢宁     | PMS 城区红旗队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9365 | 睢宁     | 城区亨通小区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9366 | 睢宁     | PMS 城区镇政府门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9367 | 睢宁     | PMS 城区城西派出所门前公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9368 | 睢宁     | 城区中行西侧             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9369 | 睢宁     | 城区庙湾三队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9370 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9371 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9372 | 睢宁     | PMS 城区农科所西侧公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9373 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9374 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9375 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村党楼1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9376 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9377 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集村刘集东1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9378 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村安集西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9379 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村段堤口东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9380 | 丰县     | 赵庄镇四队北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9381 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村大彭庄2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9382 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9383 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9384 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9385 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9386 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄北2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9387 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村黄楼2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9388 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村十一队东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9389 | 丰县     | PMS 赵庄镇六队西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9390 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村原种场2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9391 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄南2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9392 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村大庙综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9393 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵南1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9394 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9395 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村任庄1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9396 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9397 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集4号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9398 | 丰县     | 赵庄镇许庄村部综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9399 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴庄八队2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9400 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9401 | 丰县     | 赵庄镇安集东北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9402 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄东陈集1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9403 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9404 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9405 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村西陈集2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9406 | 丰县     | 赵庄镇市场西南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9407 | 丰县     | 赵庄镇单庄村杨楼西综合变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9408 | 丰县     | 赵庄镇小奚庄东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9409 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9410 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村西一队2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9411 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9412 | 丰县     | PMS 赵庄镇安集东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9413 | 丰县     | 赵庄镇人民路1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9414 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼中综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9415 | 丰县     | 赵庄镇黄楼广场南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9416 | 丰县     | PMS 赵庄镇原种场北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9417 | 丰县     | 赵庄镇吴楼村孙庄北综合变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9418 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇党楼前综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9419 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇大刘集西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9420 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇李楼北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9421 | 丰县     | 大刘集新型社区二期3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9422 | 丰县     | 大刘集新型社区二期2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9423 | 睢宁     | PMS 城区一水清宿舍      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9424 | 睢宁     | PMS 城区银岗新村公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9425 | 丰县     | 赵庄镇开发区4号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9426 | 丰县     | 赵庄镇市场中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9427 | 丰县     | 赵庄镇薛庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9428 | 丰县     | 赵庄镇前鹿湾1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9429 | 睢宁     | PMS 城区大自然南台居民    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9430 | 丰县     | 赵庄镇开发区2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9431 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9432 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9433 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺前东公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9434 | 睢宁     | PMS 城区贾庄台（气象局南侧） | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9435 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9436 | 睢宁     | 城区土地局宿舍公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9437 | 睢宁     | PMS 城区气象站门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9438 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9439 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9440 | 睢宁     | PMS 城区江阴路北段公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9441 | 丰县     | 赵庄镇许庄村工业区综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9442 | 睢宁     | PMS 城区高塘南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9443 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9444 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾西1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9445 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9446 | 睢宁     | 城区曙光小区北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9447 | 丰县     | 赵庄镇吴庄大队1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9448 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾前综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9449 | 睢宁     | 城区冯庄公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9450 | 丰县     | 赵庄镇任庄桥南队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9451 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9452 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9453 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9454 | 丰县     | 赵庄镇开发区3号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9455 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9456 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青西刘李庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9457 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓2号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9458 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河供电所综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9459 | 睢宁     | 彩虹公寓5号              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9460 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9461 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓8号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9462 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9463 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓6号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9464 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村农机站南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9465 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓4号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9466 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇农机站综合变1    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9467 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓3号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9468 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村市场南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9469 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓1号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9470 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓7号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9471 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇礼堂综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9472 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村街东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9473 | 睢宁     | 城区海江宾馆              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9474 | 睢宁     | PMS 城区酿造厂门前         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9475 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇刘寨综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9476 | 睢宁     | PMS 城区庙湾新村单变        | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 9477 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园1号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9478 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园2号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9479 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园3号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9480 | 睢宁     | 睢宁御花园4号             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9481 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道计量局门前     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9482 | 睢宁     | 虹润花园3配4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9483 | 睢宁     | 虹润花园1配2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9484 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9485 | 睢宁     | 虹润花园1配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9486 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9487 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9488 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇后桃园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9489 | 睢宁     | 虹润花园3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9490 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨组综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9491 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9492 | 睢宁     | 滨河名城1配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9493 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇前杨楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9494 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9495 | 睢宁     | 滨河名城2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9496 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村新庄综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9497 | 睢宁     | 滨河名城1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9498 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨连楼西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9499 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇季庄综合变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9500 | 睢宁     | 滨河名城2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9501 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9502 | 睢宁     | 城区耀华苑门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9503 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠草楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9504 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南刘庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9505 | 睢宁     | 向阳小区2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9506 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯一综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9507 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南李庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9508 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9509 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9510 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯四队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9511 | 睢宁     | PMS 城区红旗巷         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9512 | 睢宁     | 城区新供电公司北侧         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9513 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区1号     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9514 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区2号     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9515 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9516 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9517 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9518 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇常庄综合变1   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9519 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇供电站综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9520 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙北刘阁综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9521 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9522 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9523 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄史庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9524 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9525 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9526 | 睢宁     | PMS 城区农行宿舍        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9527 | 睢宁     | 银河星城三期保安电源        | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9528 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9529 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9530 | 睢宁     | 城区能源办东侧           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9531 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9532 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9533 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑后综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9534 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑前综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9535 | 睢宁     | PMS 城区阳光花园北侧单相公变  | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9536 | 睢宁     | 城区红旗小区台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9537 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9538 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9539 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9540 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9541 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9542 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9543 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9544 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9545 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9546 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9547 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9548 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9549 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9550 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9551 | 睢宁     | PMS 城区康盛管业南侧      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9552 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9553 | 睢宁     | PMS 城区卞王方庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9554 | 睢宁     | PMS 城区星星集团西侧路灯变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 9555 | 睢宁     | PMS 弘基上城1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9556 | 睢宁     | PMS 弘基上城2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9557 | 睢宁     | PMS 弘基上城3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9558 | 睢宁     | PMS 弘基上城4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9559 | 睢宁     | PMS 弘基上城8号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9560 | 睢宁     | PMS 城区财保公司门前    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9561 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9562 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦1室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9563 | 睢宁     | 睢宁大厦1室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9564 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9565 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9566 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9567 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9568 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9569 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9570 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9571 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9572 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9573 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9574 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9575 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9576 | 睢宁     | PMS 城区工会门前西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9577 | 睢宁     | PMS 城区工会门前东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9578 | 睢宁     | 花园二期1号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9579 | 睢宁     | 花园二期1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9580 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9581 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9582 | 睢宁     | PMS 康馨花园新1号变压器  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9583 | 睢宁     | PMS 康馨花园新2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9584 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新7号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9585 | 睢宁     | PMS 康馨花园新8号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9586 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新3号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9587 | 睢宁     | PMS 康馨花园新4号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9588 | 睢宁     | PMS 康馨花园新5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9589 | 睢宁     | PMS 康馨花园6号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9590 | 睢宁     | PMS 城区动检站西侧台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9591 | 睢宁     | PMS 城区西关居委东侧台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9592 | 睢宁     | PMS 城区粮市台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9593 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9594 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9595 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9596 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇安东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9597 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇河申综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9598 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄路庄东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9599 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9600 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9601 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫桥综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9602 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄后综合变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9603 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9604 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦王小庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9605 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄中刘庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9606 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村赵机房综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9607 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土围村土围     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9608 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村周庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9609 | 丰县     | 丰县顺河镇渠寨村连楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9610 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土围村义合村    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9611 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村前桃园变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9612 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9613 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯三队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9614 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村焦庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9615 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村周庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9616 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9617 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村同心村综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9618 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村路庙综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9619 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村桃园综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9620 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄裴庙综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9621 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9622 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村黄庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9623 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9624 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9625 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9626 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇白庙村孙庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9627 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇邱庄村邱庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9628 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙村西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9629 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇白庙前队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9630 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9631 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇美馨花园5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9632 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄路庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9633 | 丰县     | PMS 顺河镇朱坑村康庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9634 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村韩庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9635 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦王小庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9636 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村刘庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9637 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨村王寨       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9638 | 丰县     | PMS 顺河镇李庄村安庄西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9639 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9640 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼前综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9641 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村刘庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9642 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9643 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9644 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村渠草楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9645 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村土屯西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9646 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村李新庄1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9647 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村路庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9648 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄后综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9649 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9650 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9651 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村孙庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9652 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄岳庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9653 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9654 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河村1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9655 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣新区综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9656 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9657 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9658 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9659 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村王小庄西北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9660 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄新建综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9661 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇韩庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9662 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇河申东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9663 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王双楼西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9664 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇街南2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9665 | 丰县     | 丰县顺河镇红绿灯综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9666 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王寨村邱庄中心综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9667 | 丰县     | 丰县顺河镇孙集中综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9668 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9669 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王寨中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9670 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9671 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇朱坑村中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9672 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇朱坑村后东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9673 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇司花墙东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9674 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇闫阁中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9675 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇康庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9676 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9677 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇史庄东新建综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9678 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇闫阁东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9679 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇计生综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9680 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇周屯桥头综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9681 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇东南2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9682 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇周庄西中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9683 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇裴黄庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9684 | 丰县     | 丰县顺河镇中刘庄东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9685 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王双楼东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9686 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙桃园东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9687 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇孙集南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9688 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9689 | 睢宁     | PMS_城区高塘村万庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9690 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇朱坑前南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9691 | 睢宁     | PMS_城区华宁小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9692 | 睢宁     | PMS_城区华宁小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9693 | 睢宁     | 城区华宁小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9694 | 睢宁     | PMS_城区中国城D区1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 9695 | 睢宁     | PMS 城区中国城D区2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9696 | 丰县     | PMS 顺河镇白庙三期1号综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9697 | 丰县     | PMS 顺河镇白庙三期2号综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9698 | 睢宁     | PMS 城区高塘村部南台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9699 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园2号综合变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9700 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区2号综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9701 | 睢宁     | PMS 城区高塘方西台               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9702 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村1号综合变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9703 | 睢宁     | 御园小区3变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9704 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区1号综合变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9705 | 睢宁     | PMS 中国城E区1号变              | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9706 | 睢宁     | PMS 中国城E区2号变              | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9707 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园3号综合变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9708 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村2号综合变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9709 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园6号变              | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9710 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园1号综合变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9711 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9712 | 丰县     | 丰县顺河镇路庄后队公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9713 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9714 | 丰县     | 丰县顺河镇大圣小学后综合变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9715 | 丰县     | 丰县顺河镇开发1号综合变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9716 | 丰县     | 丰县顺河镇蔡庄村新型社区3号综合变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9717 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河新村6号综合变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9718 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9719 | 丰县     | 丰县顺河镇杨楼中西综合变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9720 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9721 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9722 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9723 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9724 | 睢宁     | PMS 城区王营安置1号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9725 | 睢宁     | PMS 城区王营安置2号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9726 | 睢宁     | PMS 城区林庄台                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9727 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍新增台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9728 | 睢宁     | 城区威尼斯商城4号变                | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9729 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园小区1号变高压间隔配电变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 9730 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园2号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9731 | 睢宁     | 城区浙江商贸城1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9732 | 睢宁     | 城区浙江商贸城2号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9733 | 睢宁     | 城区浙江商贸城3号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9734 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖西台公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9735 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9736 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9737 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9738 | 睢宁     | PMS 城区西华园3号配电室12号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9739 | 睢宁     | PMS 城区西华园4号配电室14号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9740 | 睢宁     | PMS 城区西华园2号配电室6号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9741 | 睢宁     | 城区西华园2号配电室8号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9742 | 睢宁     | PMS 城区浙江商贸城4号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9743 | 睢宁     | 万象天地2号配电室2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9744 | 睢宁     | 万象天地2号配电室4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9745 | 睢宁     | 城区状元府小区1配1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9746 | 睢宁     | 城区状元府小区1配3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9747 | 睢宁     | PMS 银河星城小区四期7号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9748 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9749 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9750 | 睢宁     | PMS 城区中山粮市东侧台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9751 | 睢宁     | PMS 城区祁庄中台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9752 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9753 | 睢宁     | 城区四通纺织厂北侧台（停）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9754 | 睢宁     | PMS 富邦佳地1号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9755 | 睢宁     | PMS 苏源龙庄东台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9756 | 睢宁     | 星河花园小区4室1变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9757 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9758 | 睢宁     | 星河花园小区4室3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9759 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9760 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9761 | 睢宁     | PMS 星河花园6室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9762 | 睢宁     | PMS 星河花园5室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9763 | 睢宁     | 星河花园小区3室3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9764 | 睢宁     | 星河花园小区3室4变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9765 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9766 | 睢宁     | 金帝花苑小区1箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9767 | 睢宁     | 金帝花苑小区2箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9768 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9769 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9770 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9771 | 睢宁     | 金帝花苑小区1配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9772 | 睢宁     | 城区冯庄东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9773 | 睢宁     | PMS 104国道西侧单相公变  | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9774 | 睢宁     | 魏楼南台打水变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9775 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇十支庙西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9776 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9777 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9778 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9779 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9780 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9781 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇娥墓固综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9782 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9783 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9784 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9785 | 丰县     | 丰县首羡镇王梨园综合变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9786 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9787 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宋楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9788 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9789 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9790 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集崔庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9791 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9792 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集王楼综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9793 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9794 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大毕庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9795 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9796 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇窦庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9797 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9798 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇朱庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9799 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三楼南综合变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9800 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9801 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9802 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张老家综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9803 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9804 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9805 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9806 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9807 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9808 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前屯综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9809 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首中队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9810 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠安屋综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9811 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9812 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西大庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9813 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9814 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9815 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9816 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郜庙综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9817 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9818 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9819 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9820 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9821 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9822 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡老街综合变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9823 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蒋庄东综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9824 | 丰县     | 丰县首羡镇于张庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9825 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9826 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村孙郭庄综合变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9827 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村前连庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9828 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村张集东综合变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9829 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄村小集      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9830 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄村新崔庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9831 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄村曾庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9832 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼新区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9833 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9834 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9835 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9836 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村王堂北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9837 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9838 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9839 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9840 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇汪楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9841 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡供电所      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9842 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9843 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村袁堂      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9844 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9845 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首北2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9846 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇汪李庄村丁楼     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9847 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇连庄村后连庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9848 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔东北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9849 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村史老家    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9850 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9851 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村于张庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9852 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家崔东南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9853 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9854 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9855 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9856 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村小毕庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9857 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁村渠阁南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9858 | 睢宁     | PMS 城区农业巷北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9859 | 睢宁     | PMS 城区农场菜市场台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9860 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9861 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村侯楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9862 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼村小黄楼     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9863 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9864 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9865 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9866 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村小渠庄     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9867 | 睢宁     | PMS 城区金桥二队公变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9868 | 睢宁     | PMS 凯旋家园1配3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9869 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区2配3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9870 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区3配3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9871 | 睢宁     | 凯旋家园4配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9872 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔老家南  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9873 | 睢宁     | PMS 凯旋家园4配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9874 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9875 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄南综合变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9876 | 睢宁     | 桂林国际小区3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9877 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9878 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9879 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9880 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9881 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村十字路口综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9882 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村崔庄北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9883 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9884 | 睢宁     | 金域华府2号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9885 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村高庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9886 | 睢宁     | 金域华府1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9887 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9888 | 睢宁     | 金域华府1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9889 | 丰县     | 丰县首羡镇穆庄南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9890 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇于张庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9891 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9892 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁街3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9893 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9894 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9895 | 丰县     | 丰县首羡镇高庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9896 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9897 | 丰县     | 丰县首羡镇窦庄南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9898 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郜庙南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9899 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9900 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区2室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9901 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡街2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9902 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9903 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区1室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9904 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 9905 | 睢宁     | 城区祁庄北台公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9906 | 睢宁     | PMS 大儒世家3配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9907 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9908 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9909 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9910 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9911 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9912 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9913 | 睢宁     | 城区天成峰景1配3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9914 | 睢宁     | 城区天成峰景1配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9915 | 睢宁     | 城区天成峰景1配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9916 | 睢宁     | PMS 城区后园社区门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9917 | 睢宁     | 城区纱厂南门西台（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9918 | 睢宁     | PMS 城区农科所南台（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9919 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9920 | 睢宁     | 金帝花苑3变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9921 | 睢宁     | 桂林国际小区3配2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9922 | 睢宁     | 桂林国际小区1配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9923 | 睢宁     | 桂林国际小区3配1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9924 | 睢宁     | 桂林国际小区1配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9925 | 睢宁     | 城区三友公司1号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9926 | 睢宁     | 凯旋府邸二期4号配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9927 | 睢宁     | 凯旋府邸二期3号配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9928 | 睢宁     | 城区中国城广场台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9929 | 睢宁     | 城区卓达春天2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9930 | 睢宁     | 城区卓达春天2配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9931 | 睢宁     | 城区卓达春天2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9932 | 睢宁     | 城区卓达春天2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9933 | 睢宁     | 城区开关厂门前台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9934 | 睢宁     | 城区卓达春天1配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9935 | 睢宁     | 城区卓达春天1配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9936 | 睢宁     | 城区卓达春天1配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9937 | 睢宁     | 城区卓达春天1配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9938 | 睢宁     | 高塘小区1-1号箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9939 | 睢宁     | 高塘小区1-2号箱变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 9940 | 睢宁     | 城区高塘小区1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9941 | 睢宁     | 城区高塘小区1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9942 | 睢宁     | 高塘小区2号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9943 | 睢宁     | 高塘小区3号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9944 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9945 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9946 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9947 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9948 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9949 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9950 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9951 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9952 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9953 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9954 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9955 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9956 | 睢宁     | 城区棠悦府1配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9957 | 睢宁     | 城区棠悦府1配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9958 | 睢宁     | 城区棠悦府2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9959 | 睢宁     | 城区棠悦府2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9960 | 睢宁     | 城区西盛园二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9961 | 睢宁     | 康桥新苑2配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9962 | 睢宁     | 康桥新苑3配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9963 | 睢宁     | 康桥新苑1配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9964 | 睢宁     | 康桥新苑3配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9965 | 睢宁     | 康桥新苑2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9966 | 睢宁     | 康桥新苑2配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9967 | 睢宁     | 康桥新苑1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9968 | 睢宁     | 康桥新苑1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9969 | 睢宁     | 康桥新苑2配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9970 | 睢宁     | 康桥新苑1配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9971 | 睢宁     | 城区银泰城商业2号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9972 | 睢宁     | 城区贾庄西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9973 | 睢宁     | 城区四通南侧台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9974 | 睢宁     | 城区盛达公路东侧台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9975  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9976  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9977  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9978  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9979  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9980  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9981  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9982  | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9983  | 睢宁     | 城区星星宿舍1号变            | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9984  | 睢宁     | 城区星星宿舍2号变            | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9985  | 睢宁     | 城区金欧商贸               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9986  | 睢宁     | 城区锦绣家园小区1号公变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9987  | 睢宁     | 城区锦绣家园小区3号公变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9988  | 睢宁     | 城区锦绣家园小区4号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9989  | 睢宁     | 城区正阳路公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9990  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9991  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9992  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9993  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东南综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9994  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9995  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9996  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后连庄2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9997  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9998  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9999  | 丰县     | 丰县首羡镇高庄南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10000 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10001 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇樊楼综合变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10002 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10003 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10004 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯东2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10005 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯南2号综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10006 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10007 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队2号综合变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10008 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭庄西2号综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10009 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集北综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 10010 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼西综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10011 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北2号综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10012 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10013 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10014 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集南综合变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10015 | 丰县     | 丰县首羡镇茌李庄东3号综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10016 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10017 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10018 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大葛庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10019 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10020 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10021 | 丰县     | 丰县首羡镇崔老家西二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10022 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王楼东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10023 | 丰县     | 丰县首羡镇葛庄南2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10024 | 丰县     | 丰县首羡镇后宁庄西综合变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10025 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张老家西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10026 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇侯庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10027 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10028 | 丰县     | 丰县首羡镇前连庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10029 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村王楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10030 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家南2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10031 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10032 | 丰县     | 丰县首羡镇娥墓固2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10033 | 丰县     | 丰县首羡镇张楼西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10034 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10035 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇翟庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10036 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10037 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村崔庄三号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10038 | 丰县     | 丰县首羡镇张老家东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10039 | 丰县     | 丰县首羡镇郜庙西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10040 | 丰县     | 丰县首羡镇迭路三号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10041 | 丰县     | PMS 丰县首羡费庄新村一号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10042 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄新村一号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10043 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄新村二号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10044 | 丰县     | 丰县首羡镇渠老家综合变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 10045 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10046 | 丰县     | 首羡镇南楼东南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10047 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村四号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10048 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村三号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10049 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集中心综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10050 | 丰县     | 幸福花园三期2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10051 | 丰县     | 丰县首羡镇小黄楼北综合变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10052 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10053 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10054 | 丰县     | 丰县首羡镇渠黄庄新村综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10055 | 睢宁     | 城区天马装饰城4号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10056 | 丰县     | 丰县首羡镇费庄新村二号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10057 | 睢宁     | 城区装饰城1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10058 | 丰县     | 丰县首羡镇汪楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10059 | 睢宁     | 城区装饰城3号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10060 | 睢宁     | 城区装饰城2号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10061 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房1号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10062 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房2号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10063 | 睢宁     | 城区绿园房地产开发公司    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10064 | 睢宁     | 城区绿园商铺北台-      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10065 | 睢宁     | 古汉国画院1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10066 | 睢宁     | 城区高塘小区2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10067 | 睢宁     | 城区高塘小区2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10068 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10069 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10070 | 睢宁     | 城区中山南路3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10071 | 睢宁     | 城区中山南路2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10072 | 睢宁     | 城区中山南路1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10073 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区5号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10074 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10075 | 睢宁     | 润柏华庭1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10076 | 睢宁     | 润柏华庭5配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10077 | 睢宁     | 润柏华庭7配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10078 | 睢宁     | 润柏华庭1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10079 | 睢宁     | 润柏华庭6配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 10080 | 睢宁     | 润柏华庭5配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10081 | 睢宁     | 润柏华庭4配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10082 | 睢宁     | 润柏华庭2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10083 | 睢宁     | 润柏华庭6配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10084 | 睢宁     | 大儒世家4配2变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10085 | 睢宁     | 金色年华3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10086 | 睢宁     | 金色年华1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10087 | 睢宁     | 城区育才小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10088 | 睢宁     | 城区城北大排档        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10089 | 睢宁     | 桃李天下3配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10090 | 睢宁     | 桃李天下4配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10091 | 睢宁     | 桃李天下3配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10092 | 睢宁     | 桃李天下4配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10093 | 睢宁     | 桃李天下1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10094 | 睢宁     | 桃李天下1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10095 | 睢宁     | 桃李天下2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10096 | 睢宁     | 桃李天下2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10097 | 睢宁     | 城区交通局门前东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10098 | 睢宁     | 城区银泰城小区1号配4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10099 | 睢宁     | 水岸城邦小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10100 | 睢宁     | 水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10101 | 睢宁     | 城区状元府小区二期2配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10102 | 睢宁     | 城区状元府小区2配1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10103 | 睢宁     | 城区锦绣家园4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10104 | 睢宁     | 皇家马德里2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10105 | 睢宁     | 皇家马德里3配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10106 | 睢宁     | 皇家马德里1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10107 | 睢宁     | 城区天成峰景3配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10108 | 睢宁     | 城区天成峰景2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10109 | 睢宁     | 城区天成峰景4配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10110 | 睢宁     | 城区天成峰景3配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10111 | 睢宁     | 城区天成峰景4配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10112 | 睢宁     | 城区天成峰景4配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10113 | 睢宁     | 城区天成峰景2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10114 | 睢宁     | 城区天成峰景3配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10115 | 睢宁     | 城区天成峰景2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10116 | 睢宁     | 城区天成峰景4配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10117 | 睢宁     | 城区天成峰景2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10118 | 睢宁     | 城区天成峰景3配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10119 | 睢宁     | 城区和丰公寓2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10120 | 睢宁     | 香堤澜湾E区2号配2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10121 | 睢宁     | 香堤澜湾E区1号配2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10122 | 睢宁     | 恒隆广场1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10123 | 睢宁     | 恒隆广场1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10124 | 睢宁     | 汇兴福邸2配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10125 | 睢宁     | 汇兴福邸2配3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10126 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10127 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10128 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10129 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10130 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10131 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10132 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10133 | 睢宁     | 城区世贸云璟1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10134 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10135 | 睢宁     | 城区高塘王圩东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10136 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10137 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10138 | 睢宁     | 城区凯旋府邸8配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10139 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10140 | 睢宁     | 城区凯旋府邸9配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10141 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10142 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10143 | 睢宁     | 城区凯旋府邸7配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10144 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10145 | 睢宁     | 城区凯旋府邸10配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10146 | 睢宁     | 城区高塘王凌庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10147 | 睢宁     | 城区城河东路台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10148 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10149 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10150 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10151 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10152 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10153 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10154 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10155 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10156 | 睢宁     | 城区中国人民银行门前台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10157 | 睢宁     | 城区海江宾馆新增台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10158 | 睢宁     | 城区电信局院内台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10159 | 睢宁     | 福馨花园2配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10160 | 睢宁     | 福馨花园2配2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10161 | 睢宁     | 福馨花园1配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10162 | 睢宁     | 福馨花园1配2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10163 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10164 | 睢宁     | PMS 城区冯庄北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10165 | 睢宁     | PMS 耀华园小区2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10166 | 睢宁     | PMS 耀华园小区1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10167 | 睢宁     | 城区惠利隆塑业宿舍楼       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10168 | 睢宁     | PMS 城区絮棉厂        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10169 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区4号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10170 | 睢宁     | PMS 城区金陵御花园1号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10171 | 睢宁     | PMS 金陵御花园2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10172 | 睢宁     | PMS 金陵御花园3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10173 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内2   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10174 | 睢宁     | PMS 城区睢江双北-11号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10175 | 睢宁     | 城区动物质检站门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10176 | 睢宁     | PMS 城区岗头扶贫（岗头北台） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10177 | 睢宁     | PMS 城区农家小院公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10178 | 睢宁     | PMS 邱集大李西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10179 | 睢宁     | PMS 邱集元西西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10180 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村小邹台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10181 | 睢宁     | PMS 邱集王庄西台2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10182 | 睢宁     | 邱集刘庄薛庄台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10183 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科北台(水利) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10184 | 睢宁     | 邱集王林街道八队台(苏果门前)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10185 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10186 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10187 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄群墙台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10188 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙张庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10189 | 睢宁     | PMS 邱集王庄九队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10190 | 睢宁     | 邱集邱集镇大社小区台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10191 | 睢宁     | PMS 邱集朱开汤庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10192 | 睢宁     | PMS 邱集朱开郑四台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10193 | 睢宁     | PMS 邱集朱开圩后台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10194 | 睢宁     | 邱集胡楼村胡一台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10195 | 睢宁     | PMS 邱集大杨胡后北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10196 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村部南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10197 | 睢宁     | PMS 邱集大余村北宋   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10198 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘碾四台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10199 | 睢宁     | 邱集碾盘村小王庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10200 | 睢宁     | 邱集李杆邵一        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10201 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村旗杆东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10202 | 睢宁     | 邱集邱集镇新庄陈一台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10203 | 睢宁     | PMS 邱集邦埝村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10204 | 睢宁     | 邱集胡庙前王台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10205 | 睢宁     | PMS 邱集农科北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10206 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠村西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10207 | 睢宁     | PMS 邱集邱集十队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10208 | 睢宁     | 邱集邱集小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10209 | 睢宁     | 邱集邱集小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10210 | 睢宁     | 邱集元西村戈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10211 | 睢宁     | 邱集大主村北台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10212 | 睢宁     | 邱集大社村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10213 | 睢宁     | 邱集大社村西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10214 | 睢宁     | 邱集位圩南台        | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 10215 | 睢宁     | PMS 邱集新庄前全台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10216 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10217 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村龙庄台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10218 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村水厂台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10219 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村郑集台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10220 | 睢宁     | PMS 邱集大社南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10221 | 睢宁     | 邱集大社村前元台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10222 | 睢宁     | 邱集李点村全李台     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10223 | 睢宁     | PMS 邱集农科村中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10224 | 睢宁     | 邱集邦彦村北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10225 | 睢宁     | 邱集朱开村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10226 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10227 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小言台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10228 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村大孙台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10229 | 睢宁     | 邱集新庄村新庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10230 | 睢宁     | 邱集新庄村后全台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10231 | 睢宁     | 邱集朱开村尤庄台     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10232 | 睢宁     | 邱集汪庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10233 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村圩内台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10234 | 睢宁     | 邱集王林街道公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10235 | 睢宁     | PMS 邱集王林供电所台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10236 | 睢宁     | 邱集王林街道北台     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10237 | 睢宁     | 邱集王庄村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10238 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元宅台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10239 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村高粮台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10240 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村小郭台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10241 | 睢宁     | 邱集陈楼村小朱台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10242 | 睢宁     | 邱集汪庄村白庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10243 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村东北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10244 | 睢宁     | PMS 邱集小楼东南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10245 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10246 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10247 | 睢宁     | 邱集大李村一队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10248 | 睢宁     | PMS 邱集王朱3号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10249 | 睢宁     | PMS 邱集王朱三朱台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10250 | 睢宁     | PMS 邱集元西村周庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10251 | 睢宁     | PMS 邱集大李村六队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10252 | 睢宁     | 邱集大李村八队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10253 | 睢宁     | PMS 邱集王林全王余台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10254 | 睢宁     | 邱集王庄北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10255 | 睢宁     | PMS 邱集大李村二队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10256 | 睢宁     | 邱集胡庙村西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10257 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小张台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10258 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小陈台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10259 | 睢宁     | 邱集王庄村中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10260 | 睢宁     | 邱集小楼西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10261 | 睢宁     | PMS 邱集大李村五队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10262 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10263 | 睢宁     | PMS 王林街道西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10264 | 睢宁     | 王林二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10265 | 睢宁     | PMS 邱集农科村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10266 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村东台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10267 | 睢宁     | 邱集鲍楼村北西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10268 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村倪曹台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10269 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10270 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10271 | 睢宁     | 邱集碾盘北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10272 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小扬台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10273 | 睢宁     | 邱集胡楼西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10274 | 睢宁     | 邱集胡楼村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10275 | 睢宁     | 邱集李杆村小邵台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10276 | 睢宁     | 邱集李杆村旗杆台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10277 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10278 | 睢宁     | 邱集碾盘村二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10279 | 睢宁     | 邱集王林工业园台     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10280 | 睢宁     | 邱集王林村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10281 | 睢宁     | PMS 邱集大李村七队台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10282 | 睢宁     | 邱集大余村南宋台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10283 | 睢宁     | PMS 邱集大余村村部台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10284 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄官庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10285 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10286 | 睢宁     | 邱集开源新街3变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10287 | 睢宁     | 邱集开源新街1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10288 | 睢宁     | 邱集开源新街4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10289 | 睢宁     | 邱集开源新街2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10290 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10291 | 睢宁     | 邱集菜园小沙台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10292 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10293 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村三汤台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10294 | 睢宁     | 邱集李杆村2号变台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10295 | 睢宁     | 邱集农科村王东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10296 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小王台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10297 | 睢宁     | PMS 邱集农科村小史台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10298 | 睢宁     | PMS 邱集大社村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10299 | 睢宁     | 邱集小苏村元西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10300 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村3号台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10301 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村杨园台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10302 | 睢宁     | PMS 邱集大李周庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10303 | 睢宁     | PMS 邱集王林三队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10304 | 睢宁     | PMS 邱集王林七队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10305 | 睢宁     | PMS 邱集大李九队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10306 | 睢宁     | PMS 邱集大李村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10307 | 睢宁     | PMS 邱集邱集敬老院  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10308 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科中台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10309 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10310 | 睢宁     | 邱集李杆四队台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10311 | 睢宁     | PMS 邱集南朱台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10312 | 睢宁     | PMS 邱集大余村小柏台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10313 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村李季台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10314 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村小王台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10315 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小倪台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10316 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村六队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10317 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村一队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10318 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村陈庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10319 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼东组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10320 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村八队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10321 | 睢宁     | 邱集香店村老村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10322 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10323 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄四队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10324 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村一队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10325 | 睢宁     | PMS 邱集新庄大孙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10326 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙2号台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10327 | 睢宁     | 邱集陈楼梨园南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10328 | 睢宁     | 邱集汪庄白东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10329 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村八义台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10330 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小曹台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10331 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村土楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10332 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10333 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10334 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10335 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10336 | 睢宁     | 邱集大李十队台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10337 | 睢宁     | 邱集元西村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10338 | 睢宁     | PMS 邱集元西余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10339 | 睢宁     | 邱集侯楼西组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10340 | 睢宁     | PMS 邱集关庙一队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10341 | 睢宁     | PMS 邱集王林余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10342 | 睢宁     | PMS 邱集小苏高东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10343 | 睢宁     | 邱集小苏元东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10344 | 睢宁     | PMS 邱集新庄香店台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10345 | 睢宁     | 邱集腰圩中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10346 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩小位台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10347 | 睢宁     | 邱集元西位西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10348 | 睢宁     | PMS 邱集元西元东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10349 | 睢宁     | 邱集元西蔡庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10350 | 睢宁     | PMS 邱集元西王庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10351 | 睢宁     | PMS 邱集东倪五队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10352 | 睢宁     | PMS 邱集元西小位台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10353 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小杨南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10354 | 睢宁     | PMS 邱集王林十队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10355 | 睢宁     | PMS 邱集王林九队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10356 | 睢宁     | 邱集王林商贸城南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10357 | 睢宁     | PMS 邱集李杆邵四台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10358 | 睢宁     | 邱集新庄村后店台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10359 | 睢宁     | 邱集新庄村小李台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10360 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10361 | 睢宁     | PMS 邱集大余村大余台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10362 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村邦东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10363 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小李台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10364 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10365 | 睢宁     | PMS 邱集李点村小刘台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10366 | 睢宁     | PMS 邱集大社村一队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10367 | 睢宁     | PMS 邱集东倪前队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10368 | 睢宁     | PMS 邱集大社小褚台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10369 | 睢宁     | 邱集邦彦曹二台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10370 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄二队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10371 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄李北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10372 | 睢宁     | PMS 邱集镇邱集街3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10373 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼前涂台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10374 | 睢宁     | 邱集王林农科2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10375 | 睢宁     | 邱集碾盘村骑河台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10376 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10377 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10378 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10379 | 睢宁     | 邱集碾盘3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10380 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10381 | 睢宁     | 邱集王林街村部台      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10382 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10383 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10384 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10385 | 睢宁     | 邱集王庄村七队台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10386 | 睢宁     | 邱集王林供电所北台变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10387 | 睢宁     | 邱集李杆村小孙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10388 | 睢宁     | 邱集新庄村小陈三队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10389 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10390 | 睢宁     | 大余村学校台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10391 | 睢宁     | PMS 李杆旗杆东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10392 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10393 | 睢宁     | PMS 邱集大李八队西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10394 | 睢宁     | PMS 邱集大李七队西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 10395 | 睢宁     | PMS 邱集小学门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10396 | 睢宁     | 邱集王林派出所门前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10397 | 睢宁     | PMS 邱集镇碾盘村二队东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10398 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队东变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10399 | 睢宁     | PMS 邱集王林水利站西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10400 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10401 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10402 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10403 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10404 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10405 | 睢宁     | 邱集李杆村村部东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10406 | 睢宁     | PMS 邱集镇汪庄小李西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10407 | 睢宁     | 邱集朱开南台2号台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10408 | 睢宁     | 邱集镇元西戈庄东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10409 | 睢宁     | 邱集镇大社村东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10410 | 睢宁     | 邱集陈楼村部台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10411 | 睢宁     | 邱集大杨村东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10412 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10413 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10414 | 睢宁     | 邱集李杆村南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10415 | 睢宁     | 邱集小苏村伏巷台新         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10416 | 睢宁     | 邱集水声新闸村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10417 | 睢宁     | 邱集水声新闸村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10418 | 睢宁     | 邱集水声新闸1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10419 | 睢宁     | 邱集水声新闸村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10420 | 睢宁     | 邱集水声新闸村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10421 | 睢宁     | 邱集苏皖小区3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10422 | 睢宁     | 邱集苏皖小区1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10423 | 睢宁     | 邱集苏皖小区6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10424 | 睢宁     | 邱集苏皖小区8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10425 | 睢宁     | 邱集苏皖小区5号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10426 | 睢宁     | 邱集李杆村小赵台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10427 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村张墩台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10428 | 睢宁     | PMS 邱集王林东街台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10429 | 睢宁     | 邱集汪庄小李南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10430 | 睢宁     | PMS 邱集大社村小刘台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10431 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10432 | 睢宁     | 邱集元西村朱鲍台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10433 | 睢宁     | PMS 邱集元西村元西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10434 | 睢宁     | PMS 邱集候楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10435 | 睢宁     | PMS 邱集候楼彭庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10436 | 睢宁     | 邱集侯楼西台        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10437 | 睢宁     | 邱集侯楼高岗台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10438 | 睢宁     | PMS 邱集候楼后涂台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10439 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村南台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10440 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村李杆台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10441 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村小王北台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10442 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村王楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10443 | 睢宁     | 邱集大杨村村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10444 | 睢宁     | 邱集大杨村胡后台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10445 | 睢宁     | PMS 邱集大余村小武台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10446 | 睢宁     | PMS 邱集胡楼村北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10447 | 睢宁     | 邱集李点村小陈台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10448 | 睢宁     | PMS 邱集李点村北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10449 | 睢宁     | PMS 邱集农科南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10450 | 睢宁     | PMS 邱集李点村庄胡台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10451 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹东台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10452 | 睢宁     | 邱集王庄村西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10453 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村小赵台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10454 | 睢宁     | PMS 邱集小苏小朱台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10455 | 睢宁     | 邱集小朱村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10456 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村小学台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10457 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10458 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村大邹台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10459 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村北台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10460 | 睢宁     | PMS 邱集关庙村王庄台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10461 | 睢宁     | PMS 邱集全海赵庄台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10462 | 睢宁     | PMS 邱集王林王西王庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10463 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10464 | 睢宁     | 高作单湾陈庄台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10465 | 睢宁     | 高作单湾北王台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10466 | 睢宁     | PMS 高作单湾东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10467 | 睢宁     | 高作腊元张庄台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10468 | 睢宁     | PMS 高作单湾南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10469 | 睢宁     | 高作单湾北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10470 | 睢宁     | 高作腊元南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10471 | 睢宁     | PMS 高作腊元村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10472 | 睢宁     | PMS 高作滕庄时庄台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10473 | 睢宁     | PMS 高作后刘刘庄台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10474 | 睢宁     | 高作腊园北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10475 | 睢宁     | 高作腊元三闸台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10476 | 睢宁     | PMS 高作小全村袁庄台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10477 | 睢宁     | PMS 高作单湾赵庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10478 | 睢宁     | PMS 高作季庄朱庄台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10479 | 睢宁     | 高作腊元朱庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10480 | 睢宁     | PMS 高作单湾赵庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10481 | 睢宁     | PMS 高作散阳西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10482 | 睢宁     | 高作腊元胡庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10483 | 睢宁     | 高作腊元西1号台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10484 | 睢宁     | PMS 高作农贸市场台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10485 | 睢宁     | PMS 高作小贺张圩南台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10486 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室1变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10487 | 睢宁     | PMS 高作夏庙夏西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10488 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室2变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10489 | 城东     | PMS 雍景新城8配电室1变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10490 | 睢宁     | 高作镇腊元街道台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10491 | 睢宁     | 高作腊园南台1号台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10492 | 睢宁     | 高作腊园北台2号台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10493 | 睢宁     | 高作腊元张庄西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10494 | 睢宁     | 高作单湾单西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10495 | 睢宁     | PMS 高作单湾刘庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10496 | 睢宁     | 高作腊园村部门前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10497 | 睢宁     | 高作单湾陈庄北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10498 | 睢宁     | 东方印三期2配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10499 | 睢宁     | 东方印三期2配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 10500 | 睢宁     | 东方印三期1配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10501 | 睢宁     | 东方印二期3配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10502 | 睢宁     | 东方印二期3配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10503 | 睢宁     | 东方印二期2配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10504 | 睢宁     | 东方印二期1配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10505 | 睢宁     | 东方印二期2配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10506 | 睢宁     | 高作季庄薛庄北台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10507 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10508 | 睢宁     | PMS 魏集卢营四卢东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10509 | 睢宁     | PMS 魏集大营西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10510 | 睢宁     | 魏集桑庄王马路电站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10511 | 睢宁     | PMS 魏集卢营陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10512 | 睢宁     | PMS 魏集王圩路西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10513 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩姚埝台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10514 | 睢宁     | 魏集新工村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10515 | 睢宁     | PMS 魏集新工河西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10516 | 睢宁     | PMS 魏集王圩陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10517 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10518 | 睢宁     | PMS 魏集新工邢二      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10519 | 睢宁     | 魏集张集地下涵         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10520 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10521 | 睢宁     | PMS 魏集新科位前      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10522 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10523 | 睢宁     | PMS 魏集八姓许前台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10524 | 睢宁     | 魏集南街西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10525 | 睢宁     | PMS 魏集丁李周庄电站    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10526 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10527 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10528 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠兴浦中学门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10529 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑桥台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10530 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10531 | 睢宁     | PMS 魏集黄河北闸      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10532 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街道台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10533 | 睢宁     | PMS 魏集卢营关路台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10534 | 睢宁     | 魏集蔡桥北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10535 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄袁场台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10536 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄位圩台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10537 | 睢宁     | PMS 魏集前郭北台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10538 | 睢宁     | 魏集草庙村部台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10539 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘张庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10540 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘马路台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10541 | 睢宁     | PMS 魏集徐场刘西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10542 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘七卜台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10543 | 睢宁     | PMS 魏集五场宋场台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10544 | 睢宁     | PMS 魏集五场位场台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10545 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼电站     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10546 | 睢宁     | 魏集街南东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10547 | 睢宁     | PMS 魏集大代姚庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10548 | 睢宁     | PMS 魏集大代代庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10549 | 睢宁     | PMS 魏集新科位后台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10550 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠供电所台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10551 | 睢宁     | 魏集张集张集台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10552 | 睢宁     | PMS 魏集八姓沈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10553 | 睢宁     | 魏集浦棠西街台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10554 | 睢宁     | PMS 魏集花庄花董台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10555 | 睢宁     | PMS 魏集花庄宋瓦台      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10556 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠街北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10557 | 睢宁     | 魏集徐场刘东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10558 | 睢宁     | PMS 魏集张铺杨庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10559 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10560 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10561 | 睢宁     | PMS 魏集张铺学校台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10562 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10563 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10564 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10565 | 睢宁     | PMS 魏集新工石埝台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10566 | 睢宁     | 魏集王圩陆庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10567 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩张庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10568 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩陆圩台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10569 | 睢宁     | 魏集湖畔槐园A区（徐庄）6号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10570 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠大桥台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10571 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠水利北台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10572 | 睢宁     | PMS 魏集四卢南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10573 | 睢宁     | PMS 魏集四卢西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10574 | 睢宁     | PMS 魏集新工新庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10575 | 睢宁     | PMS 魏集陈马路西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10576 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10577 | 睢宁     | PMS 魏集徐场陈马路台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10578 | 睢宁     | 魏集浦棠小学台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10579 | 睢宁     | 魏集浦棠街桑庄西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10580 | 睢宁     | PMS 魏集张集闫宅台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10581 | 睢宁     | PMS 魏集草庙大营台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10582 | 睢宁     | PMS 魏集乔单乔东台  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10583 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10584 | 睢宁     | PMS 魏集宋场南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10585 | 睢宁     | PMS 魏集宋场北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10586 | 睢宁     | PMS 魏集张铺后二台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10587 | 睢宁     | PMS 魏集张铺小圩台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10588 | 睢宁     | PMS 魏集夏行南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10589 | 睢宁     | PMS 魏集伙房韦庄台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10590 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠广电台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10591 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄前陈台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10592 | 睢宁     | 魏集张集地下涵南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10593 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10594 | 睢宁     | PMS 魏集张铺腰庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10595 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠浦东台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10596 | 睢宁     | 魏集浦棠沈九阳门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10597 | 睢宁     | PMS 魏集新工学校台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10598 | 睢宁     | PMS 魏集新工扬水站台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10599 | 睢宁     | PMS 魏集乔单位庄台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10600 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10601 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10602 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10603 | 睢宁     | 魏集前郭朱庄台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10604 | 睢宁     | PMS 魏集草庙魏庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10605 | 睢宁     | PMS 魏集崔埵西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10606 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10607 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10608 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10609 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10610 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10611 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10612 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10613 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10614 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10615 | 睢宁     | PMS 魏集镇河畔槐园A区4号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10616 | 睢宁     | PMS 魏集河畔槐园B区5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10617 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区7号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10618 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区4号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10619 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区6号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10620 | 睢宁     | PMS 魏集徐庄村张庄台        | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 10621 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10622 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10623 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10624 | 睢宁     | PMS 魏集兴浦中学东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10625 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10626 | 睢宁     | 魏集浦棠河西台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10627 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区1号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10628 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区2号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10629 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10630 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期4号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10631 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10632 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期1号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10633 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区二期5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10634 | 睢宁     | 魏集卢营西台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10635 | 睢宁     | 魏集卢营东台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10636 | 睢宁     | 魏集卢营南台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10637 | 睢宁     | 魏集王马路东台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10638 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10639 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10640 | 睢宁     | 魏集草庙庙东台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10641 | 睢宁     | PMS 魏集王马路西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10642 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10643 | 邳州     | 八义集张庄村马楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10644 | 邳州     | PMS 八义集黄山村九组变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10645 | 邳州     | 八义集黄山村前井1号变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 10646 | 邳州     | 八义集山后村部变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10647 | 邳州     | 八义集山前村山东1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10648 | 邳州     | PMS 八义集山前村部1号变（村部南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10649 | 邳州     | 八义集山前村山西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10650 | 邳州     | PMS 八义集大墩村鲍庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10651 | 邳州     | 八义集山后村桃园变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10652 | 邳州     | 八义集山后村山后变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10653 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10654 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10655 | 邳州     | PMS 八义集河涯村李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10656 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10657 | 邳州     | 八义集河涯村粮沃变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10658 | 邳州     | PMS 八义集河涯村后庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10659 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10660 | 邳州     | 八义集山前村沙庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10661 | 邳州     | PMS 八义集山前村吕圩变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10662 | 邳州     | 八义集窑西村14号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10663 | 邳州     | 八义集窑西村15号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10664 | 邳州     | PMS 八义集窑西村16号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10665 | 邳州     | 八义集汤海村部变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10666 | 邳州     | 八义集汤海村吕台1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10667 | 邳州     | PMS 八义集汤海村汤庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10668 | 邳州     | 八义集汤海村吴楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10669 | 邳州     | 八义集高桥村周楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10670 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西2号变（圩西北） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10671 | 邳州     | 八义集街道6号变（派出所北）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10672 | 邳州     | 八义集埝西村埝东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10673 | 邳州     | PMS 八义集山前村窑东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10674 | 邳州     | 八义集石桥街道4号变（苏果超市）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10675 | 邳州     | 八义集闫集村八组变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10676 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄前变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10677 | 邳州     | PMS 八义集闫集村综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10678 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10679 | 邳州     | PMS 八义集闫集村九组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10680 | 邳州     | 八义集闫集村十组变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10681 | 邳州     | 八义集周家村部变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10682 | 邳州     | PMS 八义集周家村小周家       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10683 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10684 | 邳州     | PMS 八义集周家村前翟变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10685 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10686 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10687 | 邳州     | PMS 八义集周家村大周变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10688 | 邳州     | 八义集张庄村竹二西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10689 | 邳州     | PMS 八义集张庄村新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10690 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10691 | 邳州     | 八义集荣庄村1号变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10692 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄后变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10693 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10694 | 邳州     | 八义集闫集村三组变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10695 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10696 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10697 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园前变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10698 | 邳州     | 八义集张庄村上王变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10699 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10700 | 邳州     | 八义集张庄村新建变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10701 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10702 | 邳州     | 八义集石山村后山1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10703 | 邳州     | 八义集礼仪社区5变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10704 | 邳州     | 八义集石山村陆山变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10705 | 邳州     | 八义集高桥村桥南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10706 | 邳州     | 八义集高桥村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10707 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道1号变（中学南） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10708 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道6号变（一组西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10709 | 邳州     | 八义集石桥街道3号变（老村部）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 10710 | 邳州     | 八义集石桥街道9号变（东门）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10711 | 邳州     | 八义集石桥街道8号变（五组）    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10712 | 邳州     | 八义集山后村周楼变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10713 | 邳州     | PMS 八义集顺河村孙庄变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10714 | 邳州     | PMS 八义集顺河村毛家变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10715 | 邳州     | 八义集大墩村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10716 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村小高变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10717 | 邳州     | PMS 八义集街道4号变（土地所） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10718 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10719 | 邳州     | PMS 八义集王庄村部1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10720 | 邳州     | 八义集王庄村西组变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10721 | 邳州     | 八义集张庄村竹山四组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10722 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10723 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前东1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10724 | 邳州     | PMS 八义集李桥村部变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10725 | 邳州     | PMS 八义集顺河村西梁1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10726 | 邳州     | 八义集街道10号变（幼儿园）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10727 | 邳州     | 八义集石桥村桥西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10728 | 邳州     | 八义集李桥村王林1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10729 | 邳州     | PMS 八义集李桥村潘庄1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10730 | 邳州     | PMS 八义集大墩村墩东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10731 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10732 | 邳州     | PMS 八义集顺河村杨台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10733 | 邳州     | 八义集黄山村六组变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10734 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10735 | 邳州     | 八义集赵庄村郭前变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10736 | 邳州     | 八义集窑西商业区变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10737 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10738 | 邳州     | PMS 八义集单庄村河东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10739 | 邳州     | PMS 八义集张公村张西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10740 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10741 | 邳州     | 八义集埝西村部变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10742 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹后1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10743 | 邳州     | PMS 八义集新民村车站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10744 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 10745 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸前变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10746 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10747 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10748 | 邳州     | PMS 八义集石横村部1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10749 | 邳州     | PMS 八义集埝西村翟家电站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10750 | 邳州     | PMS 八义集车站村部1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10751 | 邳州     | 八义集耿庄村周家1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10752 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10753 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10754 | 邳州     | PMS 八义集车站村新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10755 | 邳州     | PMS 八义集车站村周家队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10756 | 邳州     | PMS 八义集埝西村王家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10757 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10758 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10759 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村新庄变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10760 | 邳州     | 八义集街东村新庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10761 | 邳州     | 八义集街道2号变（老机械厂）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10762 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村部变（八一路东） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10763 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10764 | 邳州     | PMS 八义集工业园区1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10765 | 邳州     | PMS 八义集工业园区变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10766 | 邳州     | 八义集街东电站变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10767 | 邳州     | 八义集街道1号变（苏果超市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10768 | 邳州     | 八义集街道5号变（卫生院）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10769 | 邳州     | 八义集新民村曹前1号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10770 | 邳州     | 八义集埝西电站变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10771 | 邳州     | PMS 八义集埝西村苗家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10772 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10773 | 邳州     | 八义集枣园村小耿庄1号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10774 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村潘集变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10775 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10776 | 邳州     | 八义集茌子村茌东1号变        | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 10777 | 邳州     | PMS 八义集茌子村董家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10778 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10779 | 邳州     | 八义集枣园村枣南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10780 | 邳州     | PMS_八义集枣园村枣北变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10781 | 邳州     | 八义集枣园村耿楼1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10782 | 邳州     | PMS_八义集粮山桥变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10783 | 邳州     | PMS_八义集苗楼村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10784 | 邳州     | PMS_八义集苗楼村前东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10785 | 邳州     | PMS_八义集谭洼村部1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10786 | 邳州     | PMS_八义集谭洼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10787 | 邳州     | 八义集张公村洪庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10788 | 邳州     | PMS_八义集单庄村单前变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10789 | 邳州     | 八义集荃子村墩西1号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10790 | 邳州     | 八义集荃子村墩中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10791 | 邳州     | 八义集街道11号变（镇政府）      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10792 | 邳州     | 八义集闫集村官庄变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10793 | 邳州     | PMS_八义集工业园区2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10794 | 邳州     | 八义集街道9号变（树人小区）      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10795 | 邳州     | 八义集黄山村4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10796 | 邳州     | PMS_八义集石横村后西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10797 | 邳州     | PMS_八义集街道3号变（老农机站）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10798 | 邳州     | 八义集礼仪社区1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10799 | 邳州     | PMS_八义集工业园区3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10800 | 邳州     | 八义集设施厂变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10801 | 邳州     | 八义集单庄村单后变           | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 10802 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村赵西1号变（桥头） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10803 | 邳州     | PMS_八义集供电所变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10804 | 邳州     | PMS_八义集张庄村吴桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10805 | 邳州     | PMS_八义集街道7号变（派出所南）  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10806 | 邳州     | PMS_八义集耿庄村耿东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10807 | 邳州     | PMS_八义集埝西村孙家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10808 | 邳州     | 八义集闫集村部2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10809 | 邳州     | PMS_八义集佟庄村农科站2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10810 | 邳州     | PMS_八义集张公村郭庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10811 | 邳州     | PMS_八义集镇南小区变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10812 | 邳州     | PMS_八义集耿庄村庙东队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10813 | 邳州     | 八义集石桥中学公变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10814 | 邳州     | PMS_八义集街道12号变（小郭队）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10815 | 邳州     | PMS 八义集街道13号变（建筑站）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10816 | 邳州     | PMS 八义集街道16号变（老粮库）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10817 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10818 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村后西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10819 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村一组变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10820 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10821 | 邳州     | PMS 八义集街道15号变（街北队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10822 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10823 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10824 | 邳州     | PMS 八义集张公村徐家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10825 | 邳州     | PMS 八义集工业园区4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10826 | 邳州     | PMS 八义集枣园村小耿庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10827 | 邳州     | 八义集街道17号变（幼儿园西）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10828 | 邳州     | PMS 八义集荃子村墩西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10829 | 邳州     | PMS 八义集荃子村荃东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10830 | 邳州     | PMS 八义集荃子村郑庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10831 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10832 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10833 | 邳州     | PMS 八义集山前村部2号变（村部北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10834 | 邳州     | PMS 八义集埝西村翟家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10835 | 邳州     | 八义集埝西村埝西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10836 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹后2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10837 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西队3号变（圩西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10838 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10839 | 邳州     | PMS 八义集车站前李东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10840 | 邳州     | PMS 八义集石横村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10841 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10842 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10843 | 邳州     | PMS 八义集汤海村吕台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10844 | 邳州     | 八义集石桥村半楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10845 | 邳州     | PMS 八义集李桥村王林2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10846 | 邳州     | PMS 八义集石山村后山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10847 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10848 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10849 | 邳州     | PMS 八义集街道14号变（门前队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10850 | 邳州     | PMS 八义集埝西村蒋家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10851 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵东变（赵东队）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10852 | 邳州     | PMS 八义集街东村小姜变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10853 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村周家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10854 | 邳州     | PMS 八义集李桥村潘庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10855 | 邳州     | PMS 八义集顺河村西梁2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10856 | 邳州     | PMS 八义集张公村洪庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10857 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10858 | 邳州     | PMS 八义集张公村张西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10859 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道5号变（村部后） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10860 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10861 | 邳州     | PMS 八义集张庄村竹山二组路东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10862 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10863 | 邳州     | PMS 八义集王庄村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10864 | 邳州     | 八义集石桥街道7号变（一组东）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10865 | 邳州     | PMS 八义集黄山村四组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10866 | 邳州     | PMS 八义集河涯村后庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10867 | 邳州     | PMS 八义集山后村孙庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10868 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10869 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10870 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10871 | 邳州     | PMS 八义集高桥村陈台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10872 | 邳州     | PMS 八义集汤海村汤庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10873 | 邳州     | 八义集礼仪社区3变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10874 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道10号变（教堂） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10875 | 邳州     | 八义集街东村腾家3号变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10876 | 邳州     | 八义集窑西社区1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10877 | 邳州     | 八义集窑西社区3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10878 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10879 | 邳州     | PMS 八义集山前村部3号变（圩后）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10880 | 邳州     | PMS 八义集车站村河西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10881 | 邳州     | PMS 八义集车站前李西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10882 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10883 | 邳州     | PMS 八义集街道8号变（电信局）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10884 | 邳州     | PMS 八义集窑西商业区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10885 | 邳州     | PMS_八义集车站村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10886 | 邳州     | PMS_八义集石横村后西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10887 | 邳州     | PMS_八义集新民村曹前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10888 | 邳州     | PMS_八义集街东村腾家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10889 | 邳州     | PMS_八义集石桥街道2号变（中学北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10890 | 邳州     | PMS_八义集石桥街道12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10891 | 邳州     | PMS_八义集李桥村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10892 | 邳州     | PMS_八义集车站村甸前西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10893 | 邳州     | 八义集石桥街道11号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10894 | 邳州     | 八义集山前村窑东3号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10895 | 邳州     | PMS_八义集河涯李庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10896 | 邳州     | PMS_八义集山前村吕圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10897 | 邳州     | PMS_八义集山后阁西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10898 | 邳州     | 八义集山前村山西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10899 | 邳州     | PMS_八义集单前2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10900 | 邳州     | 八义集单庄村单后2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10901 | 邳州     | 八义集荃子村墩中2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10902 | 邳州     | 八义集张公村郭庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10903 | 邳州     | PMS_八义集街道21号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10904 | 邳州     | PMS_八义集周家村后翟2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10905 | 邳州     | PMS_八义集前翟2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10906 | 邳州     | PMS_八义集周家村周家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10907 | 邳州     | PMS_八义集闫集八组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10908 | 邳州     | PMS_八义集闫集村三组2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10909 | 邳州     | PMS_八义集李桥村前东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10910 | 邳州     | PMS_八义集顺河村孙庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10911 | 邳州     | PMS_八义集黄山村七组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10912 | 邳州     | PMS_八义集顺河村街道变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10913 | 邳州     | PMS_八义集顺河村南门变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10914 | 邳州     | 八义集竹山四组2号变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10915 | 邳州     | PMS_八义集大墩村墩东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10916 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村郭中3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10917 | 邳州     | PMS_八义集闫集村部3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10918 | 邳州     | PMS_八义集石山村陆山2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10919 | 邳州     | PMS_八义集仙庄村部3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10920 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10921 | 邳州     | PMS 八义集王庄前组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10922 | 邳州     | PMS 八义集顺河毛家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10923 | 邳州     | PMS 八义集山前村窑东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10924 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10925 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10926 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10927 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10928 | 邳州     | 八义集谭洼村潘集2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10929 | 邳州     | PMS 八义集枣园村枣南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10930 | 邳州     | PMS 八义集车站村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10931 | 邳州     | PMS 八义集大墩村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10932 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10933 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10934 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10935 | 邳州     | PMS 八义集黄山村3队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10936 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10937 | 邳州     | PMS 八义集顺河村12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10938 | 邳州     | PMS 八义集王庄村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10939 | 邳州     | PMS 八义集黄山村山西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10940 | 邳州     | PMS 八义集大墩村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10941 | 邳州     | PMS 八义集王庄村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10942 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10943 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10944 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10945 | 邳州     | PMS 八义集黄山村9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10946 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10947 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10948 | 邳州     | PMS 八义集河涯村粮沃2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10949 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10950 | 邳州     | PMS 八义集苗楼后西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10951 | 邳州     | PMS 八义集埝西村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10952 | 邳州     | PMS 八义集车站村前李东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10953 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10954 | 邳州     | PMS 八义集荃子村荃西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10955 | 邳州     | PMS 八义集茆子董家2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10956 | 邳州     | PMS 八义集山后村山后队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10957 | 邳州     | PMS 八义集石横村部3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10958 | 邳州     | PMS 八义集山后村桃园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10959 | 邳州     | 八义集埝西村陶洼变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10960 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10961 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10962 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10963 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10964 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10965 | 邳州     | PMS 八义集埝西村孙家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10966 | 邳州     | 八义集石山村金庄2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10967 | 邳州     | PMS 八义集张庄村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10968 | 邳州     | PMS 八义集茆子村墩东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10969 | 邳州     | 八义集石山村后山 3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10970 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10971 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10972 | 邳州     | PMS 八义集闫集村十组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10973 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10974 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10975 | 邳州     | 八义集单庄村单后3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10976 | 邳州     | 八义集街道18号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10977 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10978 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10979 | 邳州     | PMS 八义集张庄村新庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10980 | 邳州     | PMS 八义集张庄村吴桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10981 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10982 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道16号变（东门3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10983 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道15号变（街北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10984 | 邳州     | PMS 八义集汤海村吕台3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10985 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10986 | 邳州     | 八义集枣园村枣南3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10987 | 邳州     | 八义集窑西商业区3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10988 | 邳州     | 八义集茆子村郑庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10989 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 10990 | 邳州     | PMS_八义集张庄村竹山二组3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10991 | 邳州     | PMS_八义集街道19号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10992 | 邳州     | PMS_八义集高桥村腊条园前2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10993 | 邳州     | PMS_八义集河涯村河北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10994 | 邳州     | PMS_八义集黄山村九组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10995 | 邳州     | PMS_八义集黄山村前井5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10996 | 邳州     | PMS_八义集黄山村六组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10997 | 邳州     | PMS_八义集黄山村四组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10998 | 邳州     | PMS_八义集山后村山后队3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10999 | 邳州     | PMS_八义集石桥街道17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11000 | 邳州     | PMS_八义集王庄村西组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11001 | 邳州     | 八义集顺河村杨台5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11002 | 邳州     | PMS_八义集周家村后翟3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11003 | 邳州     | PMS_八义集街道20号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11004 | 邳州     | PMS_八义集众安家园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11005 | 邳州     | PMS_八义集石山村前山3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11006 | 邳州     | PMS_八义集街道22号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11007 | 邳州     | PMS_八义集山前村山东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11008 | 邳州     | PMS_八义集山前村山西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11009 | 邳州     | 八义集礼仪社区2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11010 | 邳州     | PMS_八义集张公村洪庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11011 | 邳州     | PMS_八义集埝西村石家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11012 | 邳州     | PMS_八义集苗楼村前东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11013 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11014 | 邳州     | PMS_八义集石横村后东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11015 | 邳州     | PMS_八义集仙庄村部1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11016 | 邳州     | PMS_八义集张公村徐家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11017 | 邳州     | PMS_八义集王庄村五组变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11018 | 邳州     | PMS_八义集张庄村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11019 | 邳州     | PMS_八义集金色花园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11020 | 邳州     | PMS_八义集金色花园1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11021 | 邳州     | PMS_八义集茌子村茌西3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11022 | 邳州     | 八义集高桥村桥北3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11023 | 邳州     | PMS_八集镇清华园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11024 | 邳州     | PMS_八义集镇荣盛家园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11025 | 邳州     | PMS 八义集镇荣盛家园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11026 | 邳州     | PMS 八义集人家1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11027 | 邳州     | PMS 八义集人家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11028 | 邳州     | PMS 汇智家园小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11029 | 邳州     | PMS 汇智家园小区3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11030 | 邳州     | PMS 汇智家园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11031 | 邳州     | PMS 八义集八一小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11032 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11033 | 邳州     | PMS 八义集粮山桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11034 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11035 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11036 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11037 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11038 | 邳州     | 八义集山前村山西4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11039 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑1号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11040 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11041 | 邳州     | 八义集石山村山西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11042 | 邳州     | 八义集礼仪社区4变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11043 | 邳州     | 八义集石横村石东4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11044 | 邳州     | 八义集山前村山东5号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11045 | 邳州     | PMS 八义集宏伟公寓变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11046 | 邳州     | PMS 八义集闫集新区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11047 | 邳州     | 八义集省道1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11048 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11049 | 邳州     | 八义集车站礼仪小区1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11050 | 邳州     | 八义集街道23号变（计划办）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11051 | 邳州     | 八义集街道24号变（苏果南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11052 | 邳州     | 八义集街道25号变（医院西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11053 | 邳州     | 八义集高铁新区变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11054 | 邳州     | 八义集埝西村南庄2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11055 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11056 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11057 | 邳州     | PMS 八义集顺河村街北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11058 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11059 | 邳州     | PMS 八路侯营五队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11060 | 邳州     | PMS 八路院墙后赵变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11061 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11062 | 邳州     | PMS 八路院墙钱庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11063 | 邳州     | 八路十店李楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11064 | 邳州     | PMS 八路张圩杲西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11065 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11066 | 邳州     | 八路兽医站变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11067 | 邳州     | PMS 八路南赵三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11068 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11069 | 邳州     | PMS 八路张湾汪南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11070 | 邳州     | 八路香卜李园头变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11071 | 邳州     | 八路香埠汪西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11072 | 邳州     | PMS 八路香埠徐南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11073 | 邳州     | PMS 八路香埠村部站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11074 | 邳州     | PMS 八路唐山桥东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11075 | 邳州     | PMS 八路香埠李庄变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11076 | 邳州     | PMS 八路唐山1号村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11077 | 邳州     | PMS 八路十店楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11078 | 邳州     | PMS 八路镇李巷村一队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11079 | 邳州     | 八路院墙胡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11080 | 邳州     | 八路李巷村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11081 | 邳州     | PMS 八路曹庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11082 | 邳州     | PMS 八路钟庄刘东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11083 | 邳州     | 八路香卜汪站变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 11084 | 邳州     | PMS 八路唐山后赵变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11085 | 邳州     | 八路唐山九姓变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11086 | 邳州     | PMS 八路招贤九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11087 | 邳州     | PMS 八路唐山前赵变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11088 | 邳州     | PMS 八路李巷景点变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11089 | 邳州     | PMS 八路山北花巷变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11090 | 邳州     | 八路山北五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11091 | 邳州     | PMS 八路山北房顶变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11092 | 邳州     | 八路山北吴巷变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11093 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11094 | 邳州     | PMS 八路高滩村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11095 | 邳州     | 八路高滩臬堂变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11096 | 邳州     | PMS 八路仲滩村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11097 | 邳州     | PMS 八路十店张院墙变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11098 | 邳州     | 八路十店楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11099 | 邳州     | PMS 八路祠堂工业园变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11100 | 邳州     | PMS 八路四队变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11101 | 邳州     | 八路供销社变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11102 | 邳州     | 八路幼儿园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11103 | 邳州     | 八路供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11104 | 邳州     | PMS 八路招贤八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11105 | 邳州     | PMS 八路招贤十三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11106 | 邳州     | PMS 八路招贤十一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11107 | 邳州     | PMS 八路招贤村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11108 | 邳州     | 八路招贤一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11109 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11110 | 邳州     | PMS 八路拔卜营村六队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11111 | 邳州     | PMS 八路拔卜营杜圩变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11112 | 邳州     | 八路拔卜营村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11113 | 邳州     | PMS 八路祠堂村潘庄变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11114 | 邳州     | 八路祠堂村张海变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11115 | 邳州     | PMS 八路临河徐庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11116 | 邳州     | 八路侯营村四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11117 | 邳州     | PMS 八路侯营村张庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11118 | 邳州     | PMS 八路侯营村六队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11119 | 邳州     | PMS 八路南赵村部配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11120 | 邳州     | PMS 八路刘集西新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11121 | 邳州     | PMS 八路祠堂南站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11122 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11123 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11124 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11125 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11126 | 邳州     | 八路供电所1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11127 | 邳州     | PMS 八路张湾村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11128 | 邳州     | 八路临河村部变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11129 | 邳州     | PMS 八路招贤前五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11130 | 邳州     | 八路街北新区东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11131 | 邳州     | PMS 八路街北新区西变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11132 | 邳州     | PMS 八路唐山蔬菜大棚变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11133 | 邳州     | PMS 八路杨庄村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11134 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11135 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11136 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11137 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11138 | 邳州     | 八路桃元变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11139 | 邳州     | PMS 八路刘集单庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11140 | 邳州     | PMS 八路候营二队变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11141 | 邳州     | PMS 八路刘集瓦房变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11142 | 邳州     | PMS 八路刘集郭楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11143 | 邳州     | PMS 八路杨前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11144 | 邳州     | 八路镇综合服务中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11145 | 邳州     | PMS 八路刘集村醋庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11146 | 邳州     | PMS 八路刘集村后刘变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11147 | 邳州     | PMS 八路刘集香店变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11148 | 邳州     | PMS 八路刘集魏庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11149 | 邳州     | 八路李巷二队11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11150 | 邳州     | 八路南赵西李一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11151 | 邳州     | PMS 八路张圩村泉东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11152 | 邳州     | PMS 八路张圩村圩东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11153 | 邳州     | PMS 八路张圩孙庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11154 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11155 | 邳州     | 八路八队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11156 | 邳州     | PMS 八路院墙村村部变14号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11157 | 邳州     | PMS 八路张圩村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11158 | 邳州     | PMS 八路杨庄村高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11159 | 邳州     | PMS 八路高滩村周庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11160 | 邳州     | PMS 八路钟庄钟庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11161 | 邳州     | PMS 八路十店村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11162 | 邳州     | PMS 八路南赵十三家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11163 | 邳州     | 八路刘集桑庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11164 | 邳州     | 八路刘集杨房变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11165 | 邳州     | PMS 八路侯营西二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11166 | 邳州     | PMS 八路招贤六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11167 | 邳州     | PMS 八路交管所变1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11168 | 邳州     | PMS 八路棉花站变1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11169 | 邳州     | PMS 八路侯营五队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11170 | 邳州     | PMS 八路张湾前马2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11171 | 邳州     | PMS 八路侯营村张庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11172 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11173 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11174 | 邳州     | 八路山北房顶2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11175 | 邳州     | PMS 八路李巷村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11176 | 邳州     | PMS 八路唐山村前赵2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11177 | 邳州     | PMS 八路李巷村魏庄队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11178 | 邳州     | 八路山北村王巷队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11179 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11180 | 邳州     | PMS 八路高滩村小山2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11181 | 邳州     | PMS 八路仲滩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11182 | 邳州     | 八路院墙钱庄2号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11183 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11184 | 邳州     | PMS 八路张圩村张庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11185 | 邳州     | PMS 八路张圩村前张庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11186 | 邳州     | PMS 八路供销社2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11187 | 邳州     | PMS 八路镇东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11188 | 邳州     | PMS 八路招贤村二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11189 | 邳州     | PMS 八路村桃元2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11190 | 邳州     | PMS 八路祠堂新农村9号庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11191 | 邳州     | PMS 八路高滩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11192 | 邳州     | PMS 八路曹庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11193 | 邳州     | 八路七队变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11194 | 邳州     | PMS 八路招贤中五队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11195 | 邳州     | PMS 八路招贤六队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11196 | 邳州     | 八路招贤十三队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11197 | 邳州     | 八路招贤十一队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11198 | 邳州     | 八路招贤四队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11199 | 邳州     | PMS 八路招贤三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11200 | 邳州     | PMS 八路山北村花巷队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11201 | 邳州     | 八路山北王巷2号南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11202 | 邳州     | PMS 八路15队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11203 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11204 | 邳州     | PMS 八路高滩村杲堂2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11205 | 邳州     | PMS 八路杲西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11206 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11207 | 邳州     | PMS 八路院墙小尧2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11208 | 邳州     | PMS 八路高滩村刘东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11209 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11210 | 邳州     | PMS 八路张圩圩东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11211 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11212 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11213 | 邳州     | PMS 八路南赵三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11214 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11215 | 邳州     | PMS 八路徐洪河3号桥南变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11216 | 邳州     | PMS 八路徐洪河4号桥北变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11217 | 邳州     | PMS 八路侯营村10号变   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11218 | 邳州     | PMS 八路侯营村六队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11219 | 邳州     | PMS 八路香埠村花庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11220 | 邳州     | PMS 八路香埠村李庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11221 | 邳州     | PMS 八路李巷一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11222 | 邳州     | 八路香卜李园头2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11223 | 邳州     | PMS 八路香埠村汪东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11224 | 邳州     | PMS 八路村张湾汪南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11225 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11226 | 邳州     | PMS 八路十店村李楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11227 | 邳州     | 八路十店村楼南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11228 | 邳州     | PMS 八路十店村院墙2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11229 | 邳州     | PMS 八路院墙村杨前2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11230 | 邳州     | PMS 八路2号桥花卉园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11231 | 邳州     | 八路南赵西李一队2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11232 | 邳州     | PMS 八路西李二队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11233 | 邳州     | PMS 八路村十一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11234 | 邳州     | PMS 八路刘集后刘2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11235 | 邳州     | PMS 八路高滩村郭庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11236 | 邳州     | 八路李巷村三队配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11237 | 邳州     | 八路五队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11238 | 邳州     | PMS 八路刘集村魏庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11239 | 邳州     | PMS 八路刘集村杨房2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11240 | 邳州     | PMS 八路侯营村四队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11241 | 邳州     | PMS 八路车站变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11242 | 邳州     | 八路工业园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11243 | 邳州     | PMS 八路侯营村一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11244 | 邳州     | 八路刘集电商服务中心变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11245 | 邳州     | 八路2号桥花卉园变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11246 | 邳州     | PMS 八路镇高滩村仲滩变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11247 | 邳州     | PMS 八路镇刘集青青农场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11248 | 邳州     | 八路镇盛世佳园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11249 | 邳州     | PMS 八路十店2号桥南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11250 | 邳州     | 八路景瑞小区1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11251 | 邳州     | 八路房顶3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11252 | 邳州     | 八路山北五队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11253 | 邳州     | PMS 八路山北花巷3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11254 | 邳州     | PMS 八路街北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11255 | 邳州     | 八路八意华府1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11256 | 邳州     | 八路八意华府2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11257 | 邳州     | 八路一号桥南变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11258 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11259 | 邳州     | 八路刘集农业园区4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11260 | 邳州     | 八路香埠村周庄站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11261 | 邳州     | 八路刘集丰产沟站变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11262 | 邳州     | 八路香埠村花庄站变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11263 | 邳州     | 八路招贤一队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11264 | 邳州     | 八路四队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11265 | 邳州     | 八路南赵西李二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11266 | 邳州     | 八路香埠汪西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11267 | 邳州     | 八路香埠村汪东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11268 | 邳州     | 八路李巷村部3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11269 | 邳州     | 八路临河油坊变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11270 | 邳州     | 八路张湾前马变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11271 | 邳州     | 八路南赵西李一队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11272 | 邳州     | 八路徐洪河一号桥变      | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 11273 | 邳州     | 八路唐山九姓2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11274 | 邳州     | 八路中学变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11275 | 邳州     | 八路中心小学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11276 | 邳州     | 八路唐山许庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11277 | 邳州     | 八路镇北加油站变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11278 | 邳州     | 八路山水佳苑5箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11279 | 邳州     | 八路山水佳苑2箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11280 | 邳州     | 八路山水佳苑4箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11281 | 邳州     | 八路山水佳苑6箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11282 | 邳州     | 八路山水佳苑3箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11283 | 邳州     | 八路山水佳苑1箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11284 | 邳州     | PMS 占城白山村部变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11285 | 邳州     | 占城许集村1号青年路变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11286 | 邳州     | PMS 占城李元农业示范园变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11287 | 邳州     | PMS 占城街道七号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11288 | 邳州     | PMS 占城罗城西台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11289 | 邳州     | 占城李元周庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11290 | 邳州     | PMS 占城陈庄村东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11291 | 邳州     | PMS 占城罗城渔场变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11292 | 邳州     | 占城街道一号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11293 | 邳州     | 占城塘坊变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11294 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11295 | 邳州     | 占城邵庄东冯变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11296 | 邳州     | PMS 占城李元顾赵变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11297 | 邳州     | 占城李元村屈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11298 | 邳州     | PMS 占城李元村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11299 | 邳州     | 占城进德王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11300 | 邳州     | 占城进德村部南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11301 | 邳州     | 占城高集西张变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11302 | 邳州     | 占城陵胡炮楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11303 | 邳州     | 占城高集协西变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11304 | 邳州     | PMS 占城高集东台变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11305 | 邳州     | 占城陵胡村胡井变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11306 | 邳州     | PMS 占城陵胡魏台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11307 | 邳州     | 占城陵胡彭湖变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11308 | 邳州     | PMS 占城许集王党变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11309 | 邳州     | PMS 占城陵胡鲍庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11310 | 邳州     | PMS 占城许集河崖变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11311 | 邳州     | PMS 占城许集徐庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11312 | 邳州     | 占城许集朱庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11313 | 邳州     | PMS 占城许集盘龙集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11314 | 邳州     | PMS 占城许集张铁炉变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11315 | 邳州     | 占城许集老庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11316 | 邳州     | 占城后园西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11317 | 邳州     | 占城后园东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11318 | 邳州     | 占城小山村袁庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11319 | 邳州     | 占城小山李瓦变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11320 | 邳州     | 占城小山东台变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11321 | 邳州     | 占城小山村西台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11322 | 邳州     | PMS 占城邵庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11323 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区项庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11324 | 邳州     | 占城白山夏园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11325 | 邳州     | PMS 占城占东北台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11326 | 邳州     | 占城占东北站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11327 | 邳州     | 占城占东南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11328 | 邳州     | 占城进德新城变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11329 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11330 | 邳州     | PMS 占城陆井街道二号变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11331 | 邳州     | 占城许集刘庄南台变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 11332 | 邳州     | 占城高集西张南台变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11333 | 邳州     | PMS 占城庞口村东台变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11334 | 邳州     | PMS 占城街道六号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11335 | 邳州     | 占城街道四号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11336 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11337 | 邳州     | PMS 占城街道二号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11338 | 邳州     | PMS 占城街道三号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11339 | 邳州     | 占城占西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11340 | 邳州     | PMS 占城罗城东台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11341 | 邳州     | 占城罗城贾元变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11342 | 邳州     | PMS 占城罗城杭山变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11343 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11344 | 邳州     | 占城罗城刘庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11345 | 邳州     | PMS 占城占西井灌三号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11346 | 邳州     | 占城石匣村禾庄变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11347 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11348 | 邳州     | PMS 占城陆井工区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11349 | 邳州     | 占城李元周庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11350 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11351 | 邳州     | 占城甘山杨庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11352 | 邳州     | PMS 占城山上工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11353 | 邳州     | PMS 占城山上杨庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11354 | 邳州     | PMS 占城沟北工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11355 | 邳州     | PMS 占城甘山村西甘变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11356 | 邳州     | PMS 占城毛山前东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11357 | 邳州     | PMS 占城毛山南门变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11358 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11359 | 邳州     | 占城毛山村部西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11360 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区村部变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11361 | 邳州     | PMS 占城白山东白变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11362 | 邳州     | PMS 占城沟北新兴变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11363 | 邳州     | PMS 占城中学小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11364 | 邳州     | 占城许集道庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11365 | 邳州     | 占城高集胡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11366 | 邳州     | PMS 占城许集郭宋变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11367 | 邳州     | 占城占东小区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11368 | 邳州     | PMS 占城许集刘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11369 | 邳州     | 占城占西东台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11370 | 邳州     | 占城街道九号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11371 | 邳州     | PMS 占城石匣林南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11372 | 邳州     | 占城石匣村部北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11373 | 邳州     | 占城王楼赵庄北台变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11374 | 邳州     | PMS 占城高集村街西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11375 | 邳州     | 占城高集协南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11376 | 邳州     | PMS 占城沟北工区村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11377 | 邳州     | PMS 占城邵庄东台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11378 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11379 | 邳州     | PMS 占城李元吴庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11380 | 邳州     | PMS 占城陈庄三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11381 | 邳州     | PMS 占城陈庄村八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11382 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11383 | 邳州     | PMS 占城陆井街道一号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11384 | 邳州     | 占城白山村西白变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11385 | 邳州     | PMS 占城进德村部北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11386 | 邳州     | PMS 占城塘坊东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11387 | 邳州     | PMS 占城街道八号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11388 | 邳州     | PMS 占城政府机关北变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11389 | 邳州     | PMS 占城毛山前西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11390 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11391 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11392 | 邳州     | 占城村占东西台变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11393 | 邳州     | PMS 占城许集老庄东台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11394 | 邳州     | PMS 占城高集村二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11395 | 邳州     | PMS 占城陆井街道五号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11396 | 邳州     | PMS 占城毛山南门北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11397 | 邳州     | PMS 占城毛山望山西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11398 | 邳州     | PMS 占城陆井工区北台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11399 | 邳州     | PMS 占城毛山村张巷西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11400 | 邳州     | PMS 占城甘山庞口北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11401 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11402 | 邳州     | PMS 占城陵胡胡井北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11403 | 邳州     | PMS 占城陵胡张庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11404 | 邳州     | PMS 占城陈庄南冯路东台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11405 | 邳州     | PMS 占城魏楼村王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11406 | 邳州     | 占城后园西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11407 | 邳州     | PMS 占城魏楼双井西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11408 | 邳州     | PMS 占城村东冯西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11409 | 邳州     | PMS 占城陈庄东三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11410 | 邳州     | PMS 占城村邵庄前东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11411 | 邳州     | PMS 占城白山村一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11412 | 邳州     | PMS 占城罗城村村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11413 | 邳州     | PMS 占城东甘西台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11414 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11415 | 邳州     | PMS 占城王楼村赵庄西变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11416 | 邳州     | PMS 占城石匣村马巷南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11417 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11418 | 邳州     | 占城村占西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11419 | 邳州     | 占城小山村东台北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11420 | 邳州     | PMS 占城高集村西张北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11421 | 邳州     | PMS 占城陵胡村炮楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11422 | 邳州     | PMS 占城许集村朱庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11423 | 邳州     | PMS 占城沟北工区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11424 | 邳州     | PMS 占城许集村王党南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11425 | 邳州     | PMS 占城罗城村东台南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11426 | 邳州     | PMS 占城罗城村杭山南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11427 | 邳州     | PMS 占城石匣村林南西南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11428 | 邳州     | PMS 占城陆井街道西南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11429 | 邳州     | PMS 占城进德村村部东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11430 | 邳州     | PMS 占城进德村田庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11431 | 邳州     | 占城李元村董庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11432 | 邳州     | PMS 占城李元村赵庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11433 | 邳州     | 占城李元村周庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11434 | 邳州     | PMS 占城陆井工区南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11435 | 邳州     | PMS 占城山上工区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11436 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11437 | 邳州     | PMS 占城毛山望山北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11438 | 邳州     | PMS 占城甘山村东甘东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11439 | 邳州     | PMS 占城陈庄东台西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11440 | 邳州     | PMS 占城街道11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11441 | 邳州     | 占城小山西台东北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11442 | 邳州     | PMS 占城李元屈庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11443 | 邳州     | PMS 占城许集村道庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11444 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11445 | 邳州     | PMS 占城白山夏元东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11446 | 邳州     | PMS 占城甘山西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11447 | 邳州     | PMS 占城石匣村部东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11448 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11449 | 邳州     | 占城小山谢庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11450 | 邳州     | 占城小山李瓦北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11451 | 邳州     | PMS 占城高集后台西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11452 | 邳州     | PMS 占城陵胡单庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11453 | 邳州     | 占城陵胡张庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11454 | 邳州     | PMS 占城山上石屋寺西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11455 | 邳州     | PMS 占城许集河涯西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11456 | 邳州     | 占城街道5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11457 | 邳州     | PMS 占城毛山南门南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11458 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11459 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11460 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11461 | 邳州     | PMS 占城进德新城东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11462 | 邳州     | 占城邵庄东冯东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11463 | 邳州     | PMS 占城白山村部南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11464 | 邳州     | 占城王楼村南湖1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 11465 | 邳州     | PMS 占城石匣村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11466 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11467 | 邳州     | PMS 占城许集村许党西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11468 | 邳州     | PMS 占城陈庄四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11469 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11470 | 邳州     | PMS 占城甘山村沟南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11471 | 邳州     | PMS 占城高集村二队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11472 | 邳州     | PMS 占城高集村腰庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11473 | 邳州     | 占城后园东台西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11474 | 邳州     | PMS 占城陆井街道六号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11475 | 邳州     | PMS 占城石匣村马巷东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11476 | 邳州     | PMS 占城毛山村部北1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11477 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11478 | 邳州     | PMS 占城魏楼王庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11479 | 邳州     | PMS 占城陆井工区中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11480 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区陈庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11481 | 邳州     | PMS 占城李元村顾赵东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11482 | 邳州     | PMS 占城进德新城中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11483 | 邳州     | PMS 占城魏楼村张庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11484 | 邳州     | 占城西白山西变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11485 | 邳州     | 占城许集村道庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11486 | 邳州     | 占城许集村徐庄西变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11487 | 邳州     | PMS 占城许集村刘庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11488 | 邳州     | 占城许集河涯北变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11489 | 邳州     | PMS 占城占西南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11490 | 邳州     | 占城汪庄工区新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11491 | 邳州     | PMS 占城毛山望山南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11492 | 邳州     | PMS 占城塘坊南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11493 | 邳州     | 占城进德田庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11494 | 邳州     | PMS 占城王楼南台北变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11495 | 邳州     | PMS 占城罗城刘庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11496 | 邳州     | 占城石匣村部南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11497 | 邳州     | PMS 占城邵庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11498 | 邳州     | PMS 占城庞口西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11499 | 邳州     | PMS 占城南冯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11500 | 邳州     | PMS 占城毛山前一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11501 | 邳州     | 占城毛山前四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11502 | 邳州     | 占城石匣南台西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11503 | 邳州     | 占城占西井灌二号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11504 | 邳州     | 占城小山村袁庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11505 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11506 | 邳州     | PMS 占城街道10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11507 | 邳州     | 占城陆井街道新四号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11508 | 邳州     | PMS 占城政府机关东变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11509 | 邳州     | 占城进德村部西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11510 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园2号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11511 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园1号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11512 | 邳州     | 占城山上工区山上变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11513 | 邳州     | 占城街道12号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11514 | 邳州     | 占城小山东台东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11515 | 邳州     | PMS 占城甘山村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11516 | 邳州     | PMS 占城街道十三号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11517 | 邳州     | PMS 占城镇陈庄村南湖变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11518 | 邳州     | PMS 占城街道14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11519 | 邳州     | 占城占西北1号变（庄西）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11520 | 邳州     | 占城李园1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11521 | 邳州     | 占城镇蘑菇岭变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11522 | 邳州     | 占城毛山张巷变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11523 | 邳州     | 占城罗城高庄1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11524 | 邳州     | 占城占东1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11525 | 邳州     | 占城石匣村西山变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11526 | 邳州     | 占城李园新农村3箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11527 | 邳州     | 占城李园新农村2箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11528 | 邳州     | 占城李园新农村1箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11529 | 邳州     | 占城山上工区西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11530 | 邳州     | 占城罗城村贾元1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11531 | 邳州     | 占城进德田庄1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11532 | 邳州     | 占城进德田庄2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11533 | 邳州     | PMS 占城石匣村九队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11534 | 邳州     | PMS 四户石羊村民委员会2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11535 | 邳州     | PMS 四户桃园村村民委员会2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11536 | 邳州     | 四户桃园村民委员会3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11537 | 邳州     | 四户找埠3号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11538 | 邳州     | PMS 四户桃园1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11539 | 邳州     | PMS 四户石羊2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11540 | 邳州     | PMS 四户石羊3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11541 | 邳州     | PMS 四户凤庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11542 | 邳州     | PMS 四户石羊5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11543 | 邳州     | 四户石羊4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11544 | 邳州     | PMS 四户桃园3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11545 | 邳州     | PMS 四户沟涯1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11546 | 邳州     | PMS 四户高板2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11547 | 邳州     | PMS 四户杜庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11548 | 邳州     | 四户敬老院变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11549 | 邳州     | PMS 四户顾桥村1号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 11550 | 邳州     | PMS 四户凤庄3号变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11551 | 邳州     | PMS 四户沟涯2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11552 | 邳州     | PMS 四户岗子1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11553 | 邳州     | PMS 四户岗子2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11554 | 邳州     | PMS 四户凤庄2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11555 | 邳州     | PMS 四户桃园4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11556 | 邳州     | 四户桃园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11557 | 邳州     | 四户小农场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11558 | 邳州     | PMS 四户白马1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11559 | 邳州     | 四户白马2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11560 | 邳州     | PMS 四户白马3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11561 | 邳州     | PMS 四户竹园2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11562 | 邳州     | PMS 四户竹园1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11563 | 邳州     | PMS 四户竹园3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11564 | 邳州     | PMS 四户竹园4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11565 | 邳州     | PMS 四户竹园5号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11566 | 邳州     | PMS 四户董塘4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11567 | 邳州     | 四户董塘3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11568 | 邳州     | PMS 四户董塘2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11569 | 邳州     | PMS 四户董塘1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11570 | 邳州     | PMS 四户石羊6号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11571 | 邳州     | PMS 四户沟涯5号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11572 | 邳州     | PMS 四户夏墩4号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 11573 | 邳州     | PMS 四户杜庄4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11574 | 邳州     | PMS 四户竹园6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11575 | 邳州     | PMS 四户凤庄4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11576 | 邳州     | PMS 四户董塘6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11577 | 邳州     | PMS 四户董塘7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11578 | 邳州     | PMS 四户石羊7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11579 | 邳州     | PMS 四户岗子6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11580 | 邳州     | PMS 四户石羊8号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11581 | 邳州     | PMS 四户岗子4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11582 | 邳州     | PMS 四户凤庄5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11583 | 邳州     | PMS 四户竹园7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11584 | 邳州     | PMS 四户白马7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 11585 | 邳州     | PMS 四户董塘10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11586 | 邳州     | PMS 四户董塘8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11587 | 邳州     | PMS 四户凤庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11588 | 邳州     | PMS 四户石羊12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11589 | 邳州     | PMS 四户桃园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11590 | 邳州     | PMS 四户杜庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11591 | 邳州     | PMS 四户石羊13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11592 | 邳州     | PMS 四户桃园11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11593 | 邳州     | PMS 四户沟涯14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11594 | 邳州     | PMS 四户竹园10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11595 | 邳州     | PMS 四户白马6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11596 | 邳州     | PMS 四户白马8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11597 | 邳州     | PMS 四户找埠12号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11598 | 邳州     | PMS 四户竹园11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11599 | 邳州     | PMS 四户竹园8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11600 | 邳州     | PMS 四户岗子10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11601 | 邳州     | PMS 四户石羊19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11602 | 邳州     | PMS 四户石羊16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11603 | 邳州     | PMS 四户石羊15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11604 | 邳州     | 四户董塘5号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11605 | 邳州     | PMS 四户竹园9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11606 | 邳州     | PMS 四户岗子9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11607 | 邳州     | PMS 四户沟涯15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11608 | 邳州     | PMS 四户桃园12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11609 | 邳州     | 四户桃园8号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11610 | 邳州     | PMS 四户沟涯11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11611 | 邳州     | PMS 四户沟涯10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11612 | 邳州     | PMS 四户白马5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11613 | 邳州     | 四户高板4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11614 | 邳州     | PMS 四户高板6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11615 | 邳州     | PMS 四户杜庄8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11616 | 邳州     | PMS 四户杜庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11617 | 邳州     | PMS 四户竹园12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11618 | 邳州     | PMS 四户杜庄10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11619 | 邳州     | 四户沟涯20号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 11620 | 邳州     | PMS 四户沟涯17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11621 | 邳州     | PMS 四户岗子13号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11622 | 邳州     | 四户白马10号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11623 | 邳州     | 四户董塘11号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11624 | 邳州     | PMS 四户沟涯19号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11625 | 邳州     | 四户石羊20号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11626 | 邳州     | PMS 四户石羊21号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11627 | 邳州     | 四户石羊22号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11628 | 邳州     | 四户桃园13号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11629 | 邳州     | 四户竹园13号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11630 | 邳州     | 四户沟涯18号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11631 | 邳州     | 四户岗子16号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11632 | 邳州     | PMS 四户康居家园变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11633 | 邳州     | 四户岗子14号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11634 | 邳州     | 四户岗子12号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11635 | 邳州     | 四户桃园5号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11636 | 邳州     | 四户白马12号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11637 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11638 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11639 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室6号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11640 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室8号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11641 | 邳州     | PMS 四户沟涯9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11642 | 邳州     | 四户董塘13号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11643 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11644 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11645 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11646 | 邳州     | 四户小农场2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11647 | 邳州     | 四户白马4号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11648 | 邳州     | 四户沟涯16号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11649 | 邳州     | 四户石羊大棚1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11650 | 邳州     | 街南村五队台变               | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11651 | 邳州     | 街北村西高庄台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11652 | 邳州     | PMS 街北村老街道台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11653 | 邳州     | 街北村街北公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11654 | 邳州     | PMS 土山街南村街南公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 11655 | 邳州     | PMS 土山薛集街东台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11656 | 邳州     | 土山镇卢庄村西薛桥南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11657 | 邳州     | 土山张宋村包庄一队公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11658 | 市郊     | 大安线109—13            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11659 | 邳州     | PMS 夹河村村部台变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11660 | 市郊     | 大安线119—6             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11661 | 邳州     | PMS 土山镇李庄村前宋台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11662 | 邳州     | PMS 李庄村村部台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11663 | 邳州     | PMS 夹河村大朱家台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11664 | 邳州     | PMS 土山夹河村聂庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11665 | 邳州     | 土山孙庄村王庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11666 | 市郊     | 大安线109—6=7           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11667 | 市郊     | 大安线137—11=6          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11668 | 市郊     | PMS 大安线137—11=3      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11669 | 市郊     | PMS 大安线95北11         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11670 | 市郊     | 大安线109—13西6          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11671 | 市郊     | PMS 大庙线8—2           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11672 | 市郊     | 大四线91—1              | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11673 | 市郊     | PMS 大庙线4             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11674 | 市郊     | PMS 大庙线5—1           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11675 | 市郊     | PMS 大庙线7             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11676 | 市郊     | PMS 大庙线9             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11677 | 市郊     | PMS 大庙线23            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11678 | 市郊     | PMS 大庙线31            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11679 | 市郊     | PMS 大翔线45            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11680 | 市郊     | 大清线82东1              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11681 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室1变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11682 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室2变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11683 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍一期配电室变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11684 | 市郊     | PMS 大庙线6—6           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11685 | 市郊     | PMS 大安线95北6—3        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11686 | 市郊     | PMS 大安线46西4=2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11687 | 市郊     | PMS 大安线34—5          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11688 | 市郊     | PMS 大安线46西2=5        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11689 | 市郊     | PMS 大庙线16            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11690 | 市郊     | PMS 大安线125—2    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11691 | 市郊     | 大安线95—31        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11692 | 市郊     | PMS 大安线95—8=2   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11693 | 市郊     | 大安线60—2         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11694 | 市郊     | PMS 大清线36—4     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11695 | 市郊     | 大安线139—18       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11696 | 市郊     | 大安线95—35        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11697 | 市郊     | 大安线95—19=1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11698 | 市郊     | PMS 大安线95—4     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11699 | 市郊     | 大安线109—9        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11700 | 市郊     | 大安线109—6=4      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11701 | 市郊     | 大安创新段6          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11702 | 市郊     | PMS 大安线34—1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11703 | 市郊     | 大安线137—19       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11704 | 市郊     | 大安线125—12       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11705 | 邳州     | PMS 土山夹河村陈庄台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11706 | 邳州     | PMS 夹河村胡杨台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11707 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西二台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11708 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11709 | 邳州     | PMS 土山薛集街西公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11710 | 邳州     | PMS 土山农科村村部台片   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11711 | 邳州     | PMS 土山农科村屠庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11712 | 邳州     | 土山镇娄楼村新庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11713 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11714 | 邳州     | PMS 土山卢庄村西薛桥台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11715 | 邳州     | 土山卢庄村张庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11716 | 邳州     | 土山卢庄村曹庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11717 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11718 | 邳州     | PMS 曹楼村薛桥台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11719 | 邳州     | PMS 曹楼村村部台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11720 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11721 | 邳州     | PMS 曹楼村曹南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11722 | 邳州     | PMS 曹楼村曹西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11723 | 邳州     | PMS 娄楼村娄东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11724 | 邳州     | PMS 土山娄楼村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11725 | 邳州     | 土山娄楼村高庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11726 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11727 | 邳州     | PMS 陈李村村部台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11728 | 邳州     | 陈李村陈北庄台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11729 | 邳州     | 土山镇陈李村陈庄台片      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11730 | 邳州     | 陈李村陈楼台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11731 | 邳州     | PMS 土山吕台村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11732 | 邳州     | PMS 土山吕台村花庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11733 | 邳州     | PMS 土山吕台村花四台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11734 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11735 | 邳州     | 土山镇薛庄村曹桥台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11736 | 邳州     | 娄楼村吕园台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11737 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11738 | 市郊     | PMS 大安线137—11=2 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11739 | 邳州     | 土山薛庄村曹南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11740 | 市郊     | PMS 大清线52       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11741 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11742 | 市郊     | PMS 大安线46西3     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11743 | 邳州     | PMS 土山薛庄村二队台片   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11744 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11745 | 邳州     | PMS 土山薛集村黄庄台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11746 | 邳州     | PMS 刘井村井南台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11747 | 邳州     | PMS 土山孙庄村徐庄台变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11748 | 邳州     | PMS 刘井村井西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11749 | 邳州     | 黄山村乔庄台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11750 | 邳州     | PMS 黄山村焦庄台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11751 | 邳州     | PMS 黄山村村部扶贫公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11752 | 邳州     | 黄山村花庄台变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11753 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄三队公变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11754 | 邳州     | PMS 土山张宋村马庄公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11755 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄花河公变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11756 | 邳州     | 土山街北村棉花站台变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11757 | 邳州     | PMS 街北村魏元3号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11758 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11759 | 邳州     | 土山农科村汪南台变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11760 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄1号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11761 | 邳州     | PMS 土山吴庄村娄庄三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11762 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄台变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11763 | 邳州     | 土山张宋村张宋台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11764 | 邳州     | PMS 街北村民主路台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11765 | 市郊     | 大清线40东5           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11766 | 邳州     | PMS 土山苏庄村村部公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11767 | 市郊     | 翰林府1配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11768 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11769 | 市郊     | 翰林府1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11770 | 邳州     | 土山苏庄村三井台变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11771 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东一台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11772 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11773 | 市郊     | 东湖天城6配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11774 | 邳州     | PMS 刘井村王庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11775 | 市郊     | 东湖天城5配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11776 | 邳州     | PMS 刘井村赵庄台变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11777 | 邳州     | 土山聂阁村庙前台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11778 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11779 | 邳州     | PMS 土山宋圩村王八家公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11780 | 邳州     | PMS 土山宋圩村花西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11781 | 邳州     | PMS 土山宋圩村郭庄台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11782 | 邳州     | PMS 土山苏庄村张聂公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11783 | 邳州     | PMS 刘井村陈庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11784 | 邳州     | PMS 土山镇关公路台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11785 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄王庄2号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11786 | 市郊     | 安然村2箱变变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11787 | 市郊     | 安然村1箱变变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11788 | 邳州     | PMS 土山街北村街北渔场3号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11789 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄村孙庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11790 | 市郊     | 大翔线47一7           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11791 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11792 | 邳州     | 街北村街北鱼场2号变（单相变）   | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 11793 | 邳州     | 街北村街北鱼场1号变（单相变）   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11794 | 邳州     | PMS 街南村东门台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11795 | 邳州     | PMS 街南新农村1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11796 | 邳州     | PMS 街北村魏园台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11797 | 市郊     | PMS 大安线58       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11798 | 邳州     | 街南村新庄台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11799 | 邳州     | PMS 街北村食品站台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11800 | 市郊     | PMS 大安线152南4    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11801 | 邳州     | 街南村沈庄台变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11802 | 邳州     | PMS 街南村扶贫台变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11803 | 市郊     | PMS 大安线152北3    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11804 | 邳州     | 黄山村山西台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11805 | 邳州     | 土山吴庄村吴庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11806 | 邳州     | PMS 土山宋圩村后卢台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11807 | 邳州     | 李庄村姚庄台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11808 | 邳州     | PMS 刘井新农村1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11809 | 邳州     | 土山薛集村朱庙一台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11810 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11811 | 市郊     | 大翔线40           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11812 | 邳州     | PMS 土山薛集街道3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11813 | 邳州     | PMS 土山关公庙公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11814 | 市郊     | 大安线125一7=3      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11815 | 邳州     | 土山魏庄村村部台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11816 | 邳州     | PMS 街南新农村3号公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11817 | 邳州     | 东门2号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11818 | 邳州     | PMS 土山卢庄村部公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11819 | 市郊     | PMS 大庙线6一2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11820 | 邳州     | PMS 土山卢庄村杨庄配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11821 | 市郊     | 大庙线18一2         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11822 | 邳州     | PMS 黄山村部2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11823 | 市郊     | PMS 大安线29       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11824 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11825 | 邳州     | 土山孙庄村徐庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11826 | 邳州     | PMS 街南新农村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11827 | 邳州     | PMS 土山街南村农改2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11828 | 邳州     | PMS 土山关公路2号配变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11829 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 11830 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11831 | 市郊     | PMS 经济园公租房1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11832 | 邳州     | PMS 土山棉花站2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11833 | 邳州     | 土山苏庄村张聂韩庄配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11834 | 市郊     | 经济园公租房1配电室4变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11835 | 邳州     | PMS 土山宋圩村宋圩台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11836 | 邳州     | 土山宋圩村代后变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11837 | 邳州     | PMS 土山宋圩村八家2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11838 | 市郊     | PMS 经济园公租房2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11839 | 邳州     | PMS 土山聂阁村庙东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11840 | 邳州     | 土山张宋村村部变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11841 | 市郊     | PMS 经济园公租房4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11842 | 邳州     | 土山苏庄村沈尚配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11843 | 市郊     | 经济园公租房3配电室2变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11844 | 邳州     | 土山聂阁村聂八家变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11845 | 邳州     | 土山聂阁村路东2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11846 | 市郊     | PMS 经济园公租房3配电室4变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11847 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11848 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11849 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11850 | 市郊     | 沈店安置1配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11851 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西村北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11852 | 市郊     | 沈店安置1配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11853 | 邳州     | PMS 曹楼东薛桥2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11854 | 市郊     | 沈店安置2配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11855 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11856 | 市郊     | 沈店安置2配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11857 | 邳州     | PMS 土山李庄陈楼2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11858 | 市郊     | 大庙线6—3             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11859 | 邳州     | PMS 土山夹河村朱家2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11860 | 市郊     | 大安线95—26           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11861 | 市郊     | 大庙线6—7             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11862 | 邳州     | PMS 土山薛庄村五大庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11863 | 邳州     | PMS 土山薛集黄庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11864 | 邳州     | PMS 土山聂阁村洼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 11865 | 邳州     | PMS 土山刘井村陈庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11866 | 邳州     | PMS 土山刘井村井南2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11867 | 市郊     | PMS 大庙线7副            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11868 | 邳州     | 土山娄楼村娄西公变1           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11869 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11870 | 邳州     | PMS 土山吴庄四队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11871 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11872 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11873 | 邳州     | PMS 土山吴庄村河湾变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11874 | 邳州     | PMS 土山吴庄村陈庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11875 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11876 | 邳州     | 土山苏庄村夏庄变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11877 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11878 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11879 | 邳州     | PMS 土山宋圩村孙聂变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11880 | 邳州     | PMS 土山魏庄村魏一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11881 | 邳州     | PMS 土山薛集村吕河涯变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11882 | 邳州     | 土山卢庄村卢张庄2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11883 | 邳州     | PMS 土山薛集街道6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11884 | 邳州     | 土山薛集街道5号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11885 | 邳州     | PMS 土山薛集村朱庙一2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11886 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东三变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11887 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11888 | 邳州     | PMS 夹河村刘台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11889 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11890 | 邳州     | PMS 土山李庄村陈楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11891 | 邳州     | PMS 土山李庄村村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11892 | 邳州     | PMS 夹河村小朱家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11893 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11894 | 邳州     | PMS 刘井新农村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11895 | 邳州     | PMS 土山农科村汪南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11896 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11897 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11898 | 邳州     | PMS 土山刘井井西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11899 | 邳州     | PMS 土山街南新农村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 11900 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11901 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11902 | 邳州     | 土山镇街北村土楼变            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11903 | 市郊     | PMS 大安线47            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11904 | 邳州     | PMS 土山街北老街道2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11905 | 市郊     | PMS 大安线95北14         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11906 | 邳州     | PMS 街南村农改变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11907 | 市郊     | 大安线137—17            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11908 | 邳州     | PMS 土山街北村魏园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11909 | 邳州     | PMS 土山街石英公司变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11910 | 市郊     | PMS 大安线57—1          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11911 | 邳州     | PMS 土山宋圩村代后2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11912 | 邳州     | PMS 土山聂阁村路西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11913 | 邳州     | PMS 街北村街道5号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11914 | 邳州     | PMS 土山黄山村部3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11915 | 邳州     | PMS 土山陈李陈楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11916 | 邳州     | PMS 土山农科村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11917 | 邳州     | PMS 土山农科屠庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11918 | 邳州     | PMS 土山魏庄村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11919 | 市郊     | PMS 大安线119—1         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11920 | 邳州     | PMS 土山朱庙—3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11921 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11922 | 邳州     | 土山包庄三队2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11923 | 邳州     | PMS 土山夹河村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11924 | 市郊     | PMS 大安线125—8         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11925 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11926 | 邳州     | PMS 土山夹河朱家3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11927 | 邳州     | PMS 土山吴庄村姜庄三队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11928 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11929 | 邳州     | 土山张宋村吴楼2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11930 | 市郊     | PMS 大翔线2副            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11931 | 邳州     | PMS 街北村食品站2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11932 | 邳州     | PMS 土山曹楼村薛桥3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11933 | 市郊     | PMS 大安线139—10东2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11934 | 邳州     | PMS 土山曹楼村村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11935 | 邳州     | 土山陈李村李庄2号台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11936 | 邳州     | PMS 土山陈李村汤庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11937 | 邳州     | PMS 娄楼村娄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11938 | 市郊     | 大庙线9—8            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11939 | 邳州     | PMS 土山娄楼村高庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11940 | 邳州     | PMS 土山娄楼村吕园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11941 | 邳州     | PMS 土山娄楼村新庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11942 | 邳州     | 土山卢庄曹庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11943 | 邳州     | PMS 土山镇薛庄村曹桥2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11944 | 邳州     | 陈李村汤庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11945 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11946 | 邳州     | PMS 土山宋圩花西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11947 | 市郊     | PMS 大安线119—2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11948 | 邳州     | PMS 土山陈李村陈庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11949 | 邳州     | PMS 土山薛集街道4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11950 | 市郊     | PMS 美的时代城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11951 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11952 | 邳州     | 土山吴庄村部5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11953 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11954 | 邳州     | PMS 土山张宋村部3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11955 | 邳州     | 土山街南村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11956 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11957 | 邳州     | 土山聂阁七桥3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11958 | 市郊     | PMS 官庄1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11959 | 邳州     | PMS 土山孙庄孙徐庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11960 | 邳州     | 土山薛集街道7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11961 | 市郊     | PMS 官庄1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11962 | 邳州     | 土山薛集街道8号变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11963 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11964 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11965 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11966 | 邳州     | PMS 土山镇关公路3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11967 | 市郊     | PMS 官庄2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11968 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村花庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11969 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村圩西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11970 | 市郊     | PMS 官庄2配电室3变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11971 | 邳州     | PMS 土山镇街南村2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11972 | 邳州     | PMS 土山镇刘井井南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11973 | 市郊     | PMS 官庄3配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11974 | 邳州     | PMS 土山魏园4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11975 | 邳州     | PMS 土山马墩3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11976 | 邳州     | PMS 土山薛庄村曹南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11977 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11978 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11979 | 邳州     | 土山卢庄西薛桥2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11980 | 邳州     | PMS 土山孙庄村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11981 | 邳州     | PMS 土山老街3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11982 | 邳州     | PMS 土山忠义小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11983 | 邳州     | PMS 土山忠义小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11984 | 邳州     | PMS 土山忠义小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11985 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11986 | 邳州     | PMS 土山镇街南村扶贫2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11987 | 邳州     | 土山丽都小区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11988 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11989 | 邳州     | 土山丽都小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11990 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11991 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11992 | 邳州     | 土山三义广场1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11993 | 邳州     | 土山三义广场2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11994 | 邳州     | PMS 土山三义广场3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11995 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11996 | 邳州     | 土山三义广场4号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11997 | 邳州     | PMS 土山中央花园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11998 | 邳州     | PMS 土山中央花园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11999 | 邳州     | PMS 土山工业园区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12000 | 邳州     | 土山幸福嘉园1箱变1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12001 | 市郊     | PMS 大庙线9东5        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12002 | 邳州     | 土山幸福嘉园2箱变2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12003 | 邳州     | 土山瑞祥小区3号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12004 | 邳州     | 土山瑞祥小区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 12005 | 市郊     | PMS 凤荟园3变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12006 | 邳州     | 土山瑞祥小区2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12007 | 市郊     | PMS 凤荟园1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12008 | 邳州     | 土山忠义南大街小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12009 | 邳州     | 土山忠义南大街小区3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12010 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12011 | 邳州     | 土山忠义南大街小区4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12012 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室3变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12013 | 邳州     | 土山忠义南大街小区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12014 | 邳州     | 桃园雅墅2箱变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12015 | 邳州     | 桃园雅墅1箱变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12016 | 邳州     | 土山帝泽名城1号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12017 | 邳州     | 土山街道供电所变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12018 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12019 | 邳州     | 土山刘井村井南4号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12020 | 邳州     | 土山薛庄村部3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12021 | 邳州     | 土山薛集村部变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12022 | 邳州     | 土山幸福小区1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12023 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12024 | 邳州     | 土山幸福小区2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12025 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12026 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室4号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12027 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12028 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12029 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12030 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12031 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室2号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12032 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12033 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12034 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12035 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12036 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12037 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12038 | 市郊     | 安庙线14—9              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12039 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 12040 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室3变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12041 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12042 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室3变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12043 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12044 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12045 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12046 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12047 | 市郊     | 大安线59—10=2           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12048 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12049 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12050 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12051 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12052 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12053 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12054 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12055 | 邳州     | 土山中央花园二期2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12056 | 邳州     | 土山中央花园二期1箱变变压器       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12057 | 邳州     | 土山滨河领墅1箱变变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12058 | 邳州     | 土山瑞祥小区4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12059 | 邳州     | PMS 土山屠庄2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12060 | 邳州     | PMS 土山薛庄村北配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12061 | 邳州     | PMS 土山薛集村高石猴配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12062 | 邳州     | PMS 土山薛庄三队变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12063 | 邳州     | PMS 土山孙庄村东台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12064 | 邳州     | PMS 官湖西坊5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12065 | 邳州     | 官湖西坊6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12066 | 邳州     | PMS 官湖孙家4号变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12067 | 邳州     | PMS 官湖东滩1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12068 | 市郊     | PMS 大翔线50            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12069 | 邳州     | PMS 官湖东滩3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12070 | 市郊     | 滨河新天地2配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12071 | 市郊     | 未来之宸1配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12072 | 市郊     | 未来之宸1配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12073 | 市郊     | 未来之宸2配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12074 | 邳州     | 官湖墩上5号               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12075 | 邳州     | 官湖大黄5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12076 | 邳州     | PMS 官湖黄圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12077 | 市郊     | 未来之宸2配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12078 | 市郊     | 珑越东方花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12079 | 邳州     | PMS 官湖东滩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12080 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12081 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12082 | 邳州     | 官湖官路口支部变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12083 | 市郊     | 凤凰苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12084 | 邳州     | 官湖前沈4号四队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12085 | 邳州     | PMS 官湖墩上1号支部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12086 | 市郊     | 凤凰苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12087 | 市郊     | 凤凰苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12088 | 邳州     | 官湖墩上4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12089 | 邳州     | PMS 官湖东林3号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12090 | 邳州     | 官湖东林2号支部        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12091 | 邳州     | PMS 官湖半庄2号支部    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12092 | 邳州     | 官湖北沟1号支部        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12093 | 邳州     | 官湖南沟2号西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12094 | 邳州     | 官湖南沟3号东变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12095 | 邳州     | 官湖北沟2号扶贫        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12096 | 邳州     | 官湖北沟3号九队        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12097 | 邳州     | PMS 官湖小坊4号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12098 | 邳州     | PMS 官湖小坊1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12099 | 邳州     | 官湖墩上小站          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12100 | 邳州     | 官湖墩上2号葛埠        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12101 | 邳州     | 官湖东坊1号9队        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12102 | 邳州     | 官湖东坊2号7队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12103 | 邳州     | PMS 官湖东坊3号6队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12104 | 市郊     | 大安线125—5东4南1    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12105 | 邳州     | 官湖复兴1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12106 | 市郊     | 大清线96—1         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12107 | 邳州     | PMS 官湖东坊4号十队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12108 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12109 | 邳州     | 官湖东坊5号11队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12110 | 邳州     | PMS_官湖东坊6号变5队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12111 | 市郊     | 凤瑞园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12112 | 邳州     | 官湖小坊5号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12113 | 市郊     | 凤瑞园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12114 | 邳州     | 官湖小坊6号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12115 | 市郊     | 凤瑞园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12116 | 邳州     | 官湖半庄3号工业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12117 | 市郊     | 凤瑞园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12118 | 邳州     | PMS_官湖半庄4号东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12119 | 市郊     | 凤瑞园4配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12120 | 市郊     | 凤瑞园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12121 | 市郊     | 凤瑞园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12122 | 邳州     | PMS_官湖东坊7号支部   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12123 | 市郊     | 凤瑞园5配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12124 | 市郊     | 凤瑞园5配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12125 | 市郊     | 凤瑞园1配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12126 | 邳州     | 官湖东坊10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12127 | 邳州     | 官湖东坊11号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12128 | 邳州     | PMS_官湖新华四1号变支部 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12129 | 市郊     | 东湖天城8配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12130 | 市郊     | 东湖天城7配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12131 | 邳州     | PMS_官湖新华三3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12132 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12133 | 邳州     | 官湖新华三南变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12134 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12135 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12136 | 邳州     | 官湖新华四2号南       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12137 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12138 | 邳州     | 官湖新华三北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12139 | 市郊     | 凤润园2配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12140 | 邳州     | PMS_官湖东坊9号1队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12141 | 市郊     | 凤润园6配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12142 | 邳州     | 官湖新华三1号东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12143 | 邳州     | PMS_官湖新华五小站    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12144 | 邳州     | PMS_官湖西坊2号支部   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12145 | 市郊     | 凤润园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12146 | 邳州     | 官湖西坊4号胡林       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12147 | 邳州     | 官湖西坊3号中变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12148 | 市郊     | 凤润园6配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12149 | 邳州     | PMS 官湖西坊1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12150 | 市郊     | 凤润园3配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12151 | 邳州     | 官湖曹场1号东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12152 | 邳州     | PMS 官湖曹场2号西变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12153 | 邳州     | 官湖花园1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12154 | 市郊     | 凤润园5配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12155 | 邳州     | PMS 官湖东林1号西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12156 | 市郊     | 凤润园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12157 | 邳州     | 官湖农场1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12158 | 邳州     | PMS 官湖官路口3号二队变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12159 | 市郊     | 凤润园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12160 | 邳州     | 官湖官路口4号黄场变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12161 | 市郊     | 凤润园5配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12162 | 市郊     | 凤润园1配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12163 | 邳州     | PMS 官湖平墩4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12164 | 市郊     | 凤润园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12165 | 市郊     | 凤润园4配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12166 | 市郊     | 大四线62一1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12167 | 邳州     | PMS 官湖东坊12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12168 | 邳州     | 官湖白埠1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12169 | 市郊     | 和平公馆3配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12170 | 市郊     | 和平公馆2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12171 | 邳州     | 官湖白埠2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12172 | 邳州     | 官湖白埠4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12173 | 邳州     | PMS 官湖白埠3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12174 | 邳州     | PMS 官湖大坟1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12175 | 邳州     | PMS 官湖柳家4号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12176 | 邳州     | PMS 官湖大营1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12177 | 市郊     | 和平公馆4配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12178 | 邳州     | PMS 官湖大营2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12179 | 市郊     | 和平公馆3配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12180 | 市郊     | 和平公馆2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12181 | 邳州     | PMS 官湖周家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12182 | 邳州     | PMS 官湖周家1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12183 | 市郊     | 和平公馆4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12184 | 邳州     | 官湖夹河3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12185 | 市郊     | 和平公馆1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12186 | 邳州     | PMS 官湖石坝3号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12187 | 邳州     | 官湖下沟2号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12188 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12189 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12190 | 邳州     | PMS 官湖新华五2号西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12191 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12192 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12193 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12194 | 邳州     | PMS 官湖张家4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12195 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12196 | 邳州     | PMS 官湖丁楼3号变    | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12197 | 邳州     | PMS 官湖北沟5号汪场   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12198 | 邳州     | 官湖南沟1号支部       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12199 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12200 | 邳州     | PMS 官湖半庄1号西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12201 | 邳州     | 官湖半庄5号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12202 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12203 | 邳州     | PMS 官湖小坊2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12204 | 邳州     | PMS 官湖小坊3号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12205 | 市郊     | 和平颂苑2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12206 | 邳州     | 官湖周家17号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12207 | 市郊     | 和平颂苑2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12208 | 市郊     | 和平颂苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12209 | 市郊     | 和平颂苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12210 | 邳州     | 官湖前黄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12211 | 邳州     | PMS 官湖大黄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12212 | 市郊     | 凤凰苑1配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12213 | 邳州     | 官湖后黄1号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12214 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12215 | 邳州     | 官湖后黄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12216 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12217 | 邳州     | 官湖后黄3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12218 | 市郊     | 东湖悦府2配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12219 | 邳州     | PMS 官湖墩上工业4号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12220 | 市郊     | 东湖悦府2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12221 | 市郊     | 东湖悦府4配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12222 | 市郊     | 东湖悦府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12223 | 邳州     | 官湖前黄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12224 | 市郊     | 东湖悦府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12225 | 邳州     | PMS 官湖大黄2号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12226 | 市郊     | 东湖悦府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12227 | 邳州     | 官湖大黄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12228 | 邳州     | 官湖黄圩3号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12229 | 市郊     | 东湖悦府4配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12230 | 邳州     | 官湖黄圩1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12231 | 邳州     | 官湖张家1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12232 | 邳州     | 官湖胡塘2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12233 | 邳州     | 官湖胡塘1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12234 | 邳州     | 官湖张家3号变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 12235 | 邳州     | PMS 官湖南下沟1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12236 | 邳州     | 官湖周家8号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12237 | 市郊     | 大四线102—21=1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12238 | 市郊     | 大庙线6—13       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12239 | 邳州     | 官湖南沟4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12240 | 市郊     | 大庙线9东5北1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12241 | 市郊     | 东湖天城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12242 | 邳州     | PMS 官湖杨庄2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12243 | 市郊     | 东湖天城3配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12244 | 邳州     | 官湖杨庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12245 | 邳州     | PMS 官湖下沟3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12246 | 市郊     | 东湖天城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12247 | 邳州     | 官湖下沟1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12248 | 邳州     | PMS 官湖杨庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12249 | 市郊     | 东湖天城4配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12250 | 邳州     | PMS 官湖孙家1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12251 | 邳州     | PMS 孙家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12252 | 邳州     | 官湖石坝1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12253 | 邳州     | 官湖孙家3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12254 | 市郊     | 大庙线4付         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12255 | 邳州     | PMS 官湖石坝5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12256 | 邳州     | PMS 官湖石坝2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12257 | 邳州     | PMS 官湖石坝4号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12258 | 邳州     | 官湖夹河2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12259 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12260 | 邳州     | PMS 官湖夹河1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12261 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12262 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12263 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12264 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12265 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12266 | 邳州     | 官湖白埠机关1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12267 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12268 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12269 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12270 | 邳州     | PMS 官湖周家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12271 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12272 | 邳州     | 官湖周家5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12273 | 邳州     | PMS 官湖周家4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12274 | 邳州     | PMS 官湖二埝1号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12275 | 邳州     | 官湖二埝2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12276 | 邳州     | 官湖张家9号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12277 | 邳州     | 官湖东滩13号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12278 | 邳州     | 官湖小坊17号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12279 | 邳州     | 官湖小坊16号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12280 | 邳州     | PMS 官湖新华二5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12281 | 邳州     | PMS 官湖东滩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12282 | 邳州     | 官湖白埠机关7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12283 | 市郊     | 大庙线6南1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12284 | 市郊     | 大安线95—31=5    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12285 | 市郊     | 大安线109—6=8        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12286 | 市郊     | 大安线125—5西2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12287 | 市郊     | PMS 大安线129—4      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12288 | 市郊     | PMS 大安线46西10      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12289 | 市郊     | 大安线46西15          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12290 | 市郊     | 大安线137—24         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12291 | 市郊     | PMS 大庙线27         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12292 | 市郊     | 大安创新段3            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12293 | 市郊     | 大安线59—12          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12294 | 邳州     | 官湖东林4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12295 | 邳州     | PMS 官湖曹场3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12296 | 邳州     | PMS 官湖前黄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12297 | 邳州     | PMS 官湖白埠村新农村小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12298 | 邳州     | PMS 官湖北沟扶贫2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12299 | 邳州     | 官湖新华三5号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12300 | 邳州     | PMS 官湖新华三6号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12301 | 邳州     | 官湖南沟5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12302 | 邳州     | 官湖南沟6号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12303 | 邳州     | 官湖半庄6号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12304 | 邳州     | PMS 官湖孙家5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12305 | 邳州     | PMS 官湖白埠5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12306 | 市郊     | 大安线59—5           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12307 | 邳州     | 官湖新华四4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12308 | 邳州     | PMS 官湖杨庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12309 | 市郊     | 大翔线52             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12310 | 邳州     | PMS 官湖石坝6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12311 | 市郊     | 黄墩线52—21          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12312 | 市郊     | 黄墩线46             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12313 | 邳州     | PMS 官湖东林5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12314 | 邳州     | 官湖西坊7号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12315 | 邳州     | PMS 官湖东坊13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12316 | 邳州     | 官湖东坊14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12317 | 市郊     | 黄墩线74西18          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12318 | 邳州     | 官湖墩上6号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12319 | 邳州     | 官湖新华五小站2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 12320 | 邳州     | 官湖后黄4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12321 | 邳州     | 官湖北沟支部2号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12322 | 邳州     | 官湖吴瓦房杨场变                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12323 | 邳州     | PMS 官湖曹场4号变（400KVA）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12324 | 邳州     | PMS 官湖农场2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12325 | 邳州     | 官湖西坊8号变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12326 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12327 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12328 | 市郊     | 黄墩线52—24                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12329 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12330 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12331 | 邳州     | PMS 官湖墩上7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12332 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12333 | 邳州     | PMS 官湖前沈8号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12334 | 市郊     | 黄墩线52—11                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12335 | 邳州     | 官湖大黄6号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12336 | 邳州     | PMS 官湖新华三7号             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12337 | 邳州     | PMS 官湖新华五5号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12338 | 邳州     | PMS 官湖新华四5号             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12339 | 市郊     | 大翔线58西1                 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12340 | 邳州     | PMS 官湖北沟6号（400KVA）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12341 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南4           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12342 | 邳州     | 官湖南沟7号（400KVA）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12343 | 市郊     | PMS 大翔线62               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12344 | 邳州     | 官湖白埠分公司新增               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12345 | 邳州     | PMS 官湖孙场2号变             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12346 | 市郊     | PMS 黄墩线4                | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12347 | 市郊     | 黄墩线23—1                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12348 | 邳州     | PMS 官湖丁楼8号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12349 | 邳州     | 官湖前黄7号变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12350 | 市郊     | 黄墩线74东12                | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12351 | 邳州     | PMS 官湖下沟5号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12352 | 邳州     | 官湖南沟8号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12353 | 邳州     | 官湖小坊7号                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12354 | 邳州     | PMS 官湖周家12号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 12355 | 邳州     | 官湖新华4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12356 | 邳州     | PMS 官湖周家11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12357 | 邳州     | PMS 官湖周家9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12358 | 邳州     | PMS 官湖周家10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12359 | 邳州     | PMS 官湖大营3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12360 | 邳州     | PMS 官湖大营4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12361 | 邳州     | PMS 官湖夹河5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12362 | 市郊     | 黄墩线9—9       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12363 | 邳州     | 官湖夹河6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12364 | 邳州     | 官湖柳家6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12365 | 邳州     | PMS 官湖白埠8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12366 | 邳州     | PMS 官湖白埠7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12367 | 邳州     | 官湖白埠6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12368 | 邳州     | 官湖石坝7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12369 | 邳州     | PMS 官湖石坝8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12370 | 邳州     | PMS 官湖小坊10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12371 | 邳州     | 官湖北沟9号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12372 | 邳州     | 官湖柳家8号变      | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 12373 | 市郊     | 黄墩线74东14     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12374 | 邳州     | PMS 官湖小坊9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12375 | 邳州     | 官湖小坊11号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12376 | 市郊     | 大翔线58西5北2    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12377 | 邳州     | PMS 官湖平墩5号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12378 | 市郊     | 黄墩线74东20=3   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12379 | 市郊     | 黄墩线52—4      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12380 | 邳州     | PMS 官湖平墩6号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12381 | 邳州     | PMS 官湖胡塘4号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12382 | 邳州     | 官湖前沈9号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12383 | 邳州     | PMS 官湖黄圩5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12384 | 市郊     | 黄墩线52—28     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12385 | 邳州     | PMS 官湖黄圩4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12386 | 邳州     | PMS 官湖黄圩6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12387 | 邳州     | 官湖北沟10号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12388 | 邳州     | 官湖南沟11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12389 | 邳州     | PMS 官湖丁场2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12390 | 邳州     | PMS 官湖东滩6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12391 | 邳州     | PMS 官湖胡塘3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12392 | 邳州     | PMS 官湖东滩5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12393 | 邳州     | PMS 官湖东林6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12394 | 邳州     | PMS 官湖东林7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12395 | 邳州     | PMS 官湖大黄7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12396 | 邳州     | 官湖东坊15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12397 | 邳州     | 官湖杨庄5号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12398 | 邳州     | PMS 官湖半庄7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12399 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南8     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12400 | 邳州     | PMS 官湖墩上8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12401 | 邳州     | PMS 官湖墩上10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12402 | 邳州     | PMS 官湖杨庄7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12403 | 邳州     | PMS 官湖南下沟8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12404 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12405 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12406 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12407 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12408 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12409 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12410 | 邳州     | PMS 官湖花园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12411 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12412 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12413 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12414 | 邳州     | 官湖后黄8号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12415 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12416 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12417 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12418 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12419 | 邳州     | 官湖杨庄8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12420 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12421 | 邳州     | 官湖后黄7号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12422 | 市郊     | 黄墩线74东19          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12423 | 市郊     | 黄墩线74东16          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12424 | 邳州     | PMS 官湖小坊8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12425 | 市郊     | 黄墩线74东12=7    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12426 | 市郊     | 黄墩线74东12=4    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12427 | 邳州     | 官湖吴瓦房10号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12428 | 邳州     | PMS 官湖东坊16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12429 | 邳州     | 官湖黄圩7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12430 | 邳州     | PMS 官湖曹场5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12431 | 邳州     | 官湖东坊17号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12432 | 邳州     | 官湖大黄8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12433 | 邳州     | PMS 官湖汪场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12434 | 邳州     | PMS 官湖新华三9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12435 | 邳州     | 官湖新华三10号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12436 | 市郊     | 黄墩线74东26      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12437 | 邳州     | PMS 官湖白埠9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12438 | 市郊     | 黄墩线74西23西6    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12439 | 市郊     | 大翔线58西5南8东1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12440 | 邳州     | 官湖东林12号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12441 | 邳州     | PMS 官湖丁楼11号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12442 | 邳州     | 官湖东林9号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12443 | 邳州     | 官湖东林10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12444 | 邳州     | PMS 官湖东林11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12445 | 邳州     | 官湖东林8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12446 | 邳州     | PMS 官湖东林14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12447 | 邳州     | 官湖白埠机关8号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12448 | 邳州     | PMS 官湖东滩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12449 | 邳州     | PMS 官湖孙家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12450 | 邳州     | PMS 官湖孙家7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12451 | 邳州     | PMS 官湖杨庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12452 | 市郊     | 黄墩线74东12=3西2  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12453 | 邳州     | 官湖小坊12号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12454 | 邳州     | 官湖小坊13号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12455 | 市郊     | 大翔线60         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12456 | 邳州     | PMS 官湖丁场3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12457 | 市郊     | PMS 大翔线58西2   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12458 | 邳州     | PMS 官湖新华小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12459 | 邳州     | PMS 官湖新华小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 12460 | 邳州     | PMS 官湖西坊胡林2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12461 | 邳州     | PMS 官湖复兴6号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12462 | 邳州     | PMS 官湖下沟6号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12463 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12464 | 邳州     | PMS 官湖石坝11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12465 | 邳州     | PMS 官湖戴场1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12466 | 邳州     | PMS 官湖戴场2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12467 | 邳州     | PMS 官湖戴场3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12468 | 市郊     | PMS 大庙华美2箱变变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12469 | 市郊     | 大翔线58东6=1             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12470 | 市郊     | 大庙华美1箱变变压器            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12471 | 邳州     | PMS 官湖杨庄9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12472 | 邳州     | PMS 官湖杨庄10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12473 | 市郊     | PMS 大庙华美3箱变变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12474 | 邳州     | PMS 官湖小坊14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12475 | 市郊     | 大黄山老户人二期安置配电室4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12476 | 邳州     | PMS 官湖石坝12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12477 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12478 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12479 | 邳州     | 官湖孙家8号变               | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12480 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12481 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12482 | 邳州     | 官湖西坊9号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12483 | 邳州     | 官湖新华三11号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12484 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12485 | 邳州     | PMS 官湖东滩8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12486 | 邳州     | 官湖前沈18号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12487 | 邳州     | PMS 官湖沿河1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12488 | 邳州     | PMS 官湖大坟7号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12489 | 邳州     | PMS 官湖胡塘6号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12490 | 邳州     | 官湖墩上工业区12号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12491 | 市郊     | 东山悦2配电室2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12492 | 市郊     | 东山悦1配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12493 | 市郊     | 东山悦1配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12494 | 市郊     | 东山悦2配电室4变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 12495 | 市郊     | 东山悦3配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12496 | 市郊     | 东山悦3配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12497 | 市郊     | 大翔线62西1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12498 | 市郊     | 大翔线63南1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12499 | 市郊     | 宸公馆1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12500 | 市郊     | 宸公馆2配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12501 | 市郊     | 宸公馆2配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12502 | 市郊     | 宸公馆1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12503 | 市郊     | 黄墩线74东8      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12504 | 市郊     | PMS 大翔线58东2  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12505 | 市郊     | 黄墩线74西28     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12506 | 市郊     | 西良线72西18南6   | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12507 | 市郊     | PMS 拾庞一线33   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12508 | 市郊     | 丁楼线6—8       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12509 | 市郊     | 丁楼线6—13      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12510 | 市郊     | 丁楼线31-23     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12511 | 市郊     | 丁楼线21        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12512 | 市郊     | PMS 拾庞一线29南6 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12513 | 市郊     | 庞夹线31—16     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12514 | 市郊     | PMS 西良线72西16 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12515 | 市郊     | 丁楼线31-16     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12516 | 市郊     | 拾丁线6南14西     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12517 | 市郊     | PMS 拾丁线6北7=3 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12518 | 邳州     | PMS 官湖东坊18号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12519 | 邳州     | PMS 官湖半庄8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12520 | 邳州     | PMS 官湖东滩9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12521 | 邳州     | 官湖新华一9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12522 | 邳州     | PMS 官湖新华五6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12523 | 邳州     | 官湖半庄9号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12524 | 邳州     | PMS 官湖周家15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12525 | 邳州     | 官湖东滩10号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12526 | 邳州     | PMS 官湖小坊15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12527 | 邳州     | PMS 官湖东坊19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12528 | 邳州     | PMS 官湖石坝9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12529 | 邳州     | PMS 官湖柳家10号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12530 | 邳州     | 官湖大坟8号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12531 | 邳州     | 官湖沿河2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12532 | 邳州     | PMS 官湖新华三12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12533 | 邳州     | PMS 官湖夹河7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12534 | 邳州     | PMS 官湖下沟4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12535 | 邳州     | PMS 官湖授贤6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12536 | 邳州     | 官湖新华三13号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12537 | 邳州     | 官湖新华五小站3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12538 | 邳州     | 官湖周家13号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12539 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房15号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12540 | 邳州     | PMS 官湖周家14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12541 | 邳州     | PMS 官湖大营5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12542 | 邳州     | 官湖东滩11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12543 | 邳州     | PMS 官湖东滩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12544 | 邳州     | PMS 官湖石坝13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12545 | 邳州     | PMS 官湖胡塘7号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12546 | 邳州     | 官湖张家6号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12547 | 邳州     | 官湖北沟郑家1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12548 | 邳州     | PMS 官湖东坊20号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12549 | 邳州     | 官湖小坊20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12550 | 邳州     | 官湖后黄6号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12551 | 邳州     | 官湖新华四7号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12552 | 邳州     | 官湖新华三14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12553 | 邳州     | 官湖周家20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12554 | 邳州     | 官湖北沟丁场1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12555 | 邳州     | 官湖西坊10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12556 | 邳州     | 官湖小坊19号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12557 | 邳州     | 官湖南沟12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12558 | 邳州     | 官湖西坊胡林3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12559 | 邳州     | 官湖平墩11号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12560 | 邳州     | 官湖半庄10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12561 | 邳州     | 官湖东坊工业1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12562 | 邳州     | 官湖白埠12号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12563 | 邳州     | 官湖白埠11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12564 | 邳州     | 官湖周家18号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12565 | 邳州     | 官湖前沈3号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12566 | 邳州     | 官湖东坊8号西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12567 | 邳州     | 官湖北沟4号丁场        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12568 | 邳州     | 官湖周家22号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12569 | 邳州     | 官湖曹场6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12570 | 邳州     | 官湖龙珠小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12571 | 邳州     | 官湖东坊21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12572 | 邳州     | 官湖新华五4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12573 | 邳州     | 官湖白埠10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12574 | 邳州     | 官湖前黄9号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12575 | 邳州     | PMS 宿羊山白口沿街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12576 | 邳州     | PMS 宿羊山枣四路3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12577 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12578 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布聂庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12579 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12580 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12581 | 邳州     | 宿羊山枣泗路2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12582 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12583 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12584 | 邳州     | PMS 宿羊山机关1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12585 | 邳州     | PMS 宿羊山5号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12586 | 邳州     | PMS 宿羊山机关2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12587 | 邳州     | PMS 宿羊山1号镇北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12588 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12589 | 邳州     | PMS 宿羊山3号西山变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12590 | 邳州     | PMS 宿羊山2号古槐变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12591 | 邳州     | PMS 宿羊山7号镇南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12592 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12593 | 邳州     | 宿羊山吕村1号村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12594 | 邳州     | 宿羊山黄湾4号一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12595 | 邳州     | 宿羊山黄湾2号七队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12596 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝2号三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12597 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝1号马坝变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12598 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝3号四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12599 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼7号河西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12600 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12601 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄1号一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12602 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄2号村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12603 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄3号郭营变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12604 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布2号三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12605 | 邳州     | 宿羊山梁口1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12606 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘桥变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12607 | 邳州     | PMS 宿羊山何家2号东韩家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12608 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗5号东站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12609 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗8号西站变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12610 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西3号三合庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12611 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12612 | 邳州     | 宿羊山耿布2号五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12613 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布4号三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12614 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12615 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄3号张场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12616 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元3号张韩庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12617 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12618 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元2号一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12619 | 邳州     | 宿羊山韩行4号前沙埠变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12620 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行3号沟上变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12621 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行1号桥头变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12622 | 邳州     | PMS 宿南线韩行2号三队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12623 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家1号刘台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12624 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家3号西队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12625 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家4号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12626 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家8号郭台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12627 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口1号宋庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12628 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家6号张庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12629 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山7号武山东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12630 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山6号新村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12631 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口2号后队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12632 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井6号南堰郭场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12633 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井7号南堰杜庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12634 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄3号茸坝变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12635 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄1号新安庄队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12636 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上1号小楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12637 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上2号坊上变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12638 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄8号刘渡口变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12639 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上3号季楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12640 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄6号孙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12641 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄7号河圈变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12642 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山1号刘山队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12643 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山2号潘沙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12644 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山4号青石庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12645 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井1号二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12646 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口3号陈桃元变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12647 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家7号沙庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12648 | 邳州     | PMS 宿羊山白口5号九队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12649 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布3号大新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12650 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布1号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12651 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布2号西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12652 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄8号海子队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12653 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄7号夏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12654 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄6号三合子变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12655 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄5号海子村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12656 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄1号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12657 | 邳州     | PMS 宿羊山10号营子变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12658 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄3号大八户变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12659 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄4号二八户变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12660 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄2号杜庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12661 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上5号孙庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12662 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12663 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12664 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12665 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗7号四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12666 | 邳州     | 宿羊山芦西2号一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12667 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩5号李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12668 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩3号西站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12669 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩1号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12670 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家3号郭楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12671 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家7号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12672 | 邳州     | PMS 宿羊山吕村胜利桥变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12673 | 邳州     | 宿羊山吕村5号徐庄村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12674 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井2号三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12675 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井3号韩西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12676 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井4号韩东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12677 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井5号张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12678 | 邳州     | PMS 宿羊山何家3号西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12679 | 邳州     | PMS 宿羊山何家4号韩桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12680 | 邳州     | PMS 宿羊山何家1号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12681 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12682 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12683 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12684 | 邳州     | 宿羊山宋庄9号舌滩变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12685 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄2号西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12686 | 邳州     | 宿羊山黄湾1号村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12687 | 邳州     | 宿羊山黄湾3号五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12688 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布1号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12689 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布5号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12690 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布1号七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12691 | 邳州     | PMS 宿羊山白口2号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12692 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄白口1号一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12693 | 邳州     | PMS 宿羊山白口3号四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12694 | 邳州     | PMS 宿羊山白口4号七队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12695 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5号五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12696 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼13号河滩村部变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12697 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼9号贺台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12698 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼10号徐东变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12699 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼15号河滩四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12700 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12701 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄2号李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12702 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼11号刘圩变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12703 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩4号北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12704 | 邳州     | 宿羊山贾家1号村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12705 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家5号胡楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12706 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家8号三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12707 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12708 | 市郊     | 拾庞一线41西          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12709 | 市郊     | 丁和杨楼段3           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12710 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园4号五队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12711 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄7号王庄二队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12712 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄6号王庄四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12713 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄5号王庄村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12714 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园2号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12715 | 邳州     | 宿羊山吕村6号徐庄二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12716 | 邳州     | PMS 宿羊山6号开发区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12717 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家2号刘合庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12718 | 邳州     | PMS 宿羊山东机关2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12719 | 邳州     | PMS 宿羊山大武山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12720 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼东机关1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12721 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元4号四队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12722 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12723 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄七队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12724 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口谢家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12725 | 邳州     | PMS 宿羊山镇东开发区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12726 | 邳州     | 宿羊山徐楼中学公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12727 | 邳州     | 宿羊山芦岗十队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12728 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12729 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12730 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12731 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12732 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行5号二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12733 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12734 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12735 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行前沙布南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12736 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12737 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12738 | 邳州     | 宿羊山吕村十队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12739 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄衡家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 12740 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12741 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12742 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12743 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12744 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12745 | 邳州     | 宿羊山新安庄北季楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12746 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩七队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12747 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12748 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12749 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行村韩行村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12750 | 邳州     | PMS 宿羊山营子西队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12751 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12752 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户东变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12753 | 邳州     | PMS 宿羊山何家曹家变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12754 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩村黄墩2队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12755 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄村韩瓦房东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12756 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗街南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12757 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄何家变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12758 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12759 | 邳州     | 宿羊山黄湾二队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12760 | 邳州     | PMS 宿羊山何家后刘家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12761 | 邳州     | 宿羊山黄湾街道变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12762 | 邳州     | PMS 宿羊山何家村韩桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12763 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沙庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12764 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家一队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12765 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家二队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12766 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12767 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季楼东队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12768 | 邳州     | PMS 宿羊山二队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12769 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上西队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12770 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井汪场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12771 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上孙庄东队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12772 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12773 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄二队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12774 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12775 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄东队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12776 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄海子2号变变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12777 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三和子2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12778 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄茸坝2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12779 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井张庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12780 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘沙庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12781 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12782 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄河圈2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12783 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄孙庄桥头变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12784 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12785 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄陈庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12786 | 邳州     | PMS 宿羊山白口石湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12787 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12788 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12789 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗八队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12790 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩北站2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12791 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12792 | 邳州     | 宿羊山黄湾六队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12793 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沿街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12794 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12795 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12796 | 邳州     | 宿羊山徐楼西机关4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12797 | 邳州     | PMS 宿羊山西山2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12798 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12799 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12800 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口陈桃园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12801 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口后队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12802 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家郭台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12803 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12804 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布西队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12805 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12806 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12807 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12808 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12809 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12810 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家胡楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12811 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井韩东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12812 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12813 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12814 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12815 | 邳州     | 宿羊山开发区3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12816 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄二八户2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12817 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布大新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12818 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄夏庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12819 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12820 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山山前2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12821 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄村部2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12822 | 邳州     | 宿羊山吕村十一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12823 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12824 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上坊后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12825 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗十队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12826 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12827 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩李庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12828 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12829 | 邳州     | 宿羊山黄湾四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12830 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12831 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼沿街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12832 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元张韩庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12833 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼西机关5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12834 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼徐西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12835 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12836 | 邳州     | 宿羊山黄湾西一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12837 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布陈庄一队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12838 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场西队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12839 | 邳州     | PMS 宿羊山山海明珠1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12840 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄2号因庄队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12841 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布王台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12842 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12843 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12844 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩二队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12845 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12846 | 邳州     | PMS 宿羊山西山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12847 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12848 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12849 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12850 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12851 | 邳州     | 宿羊山刘山山前3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12852 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布一队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12853 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布四队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12854 | 邳州     | PMS 宿羊山机关3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12855 | 邳州     | PMS 宿羊山古槐2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12856 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12857 | 邳州     | 宿羊山徐楼芦岗四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12858 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗街南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12859 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12860 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12861 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12862 | 邳州     | 宿羊山何家曹家2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12863 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园五队2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12864 | 邳州     | 宿羊山吕村六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12865 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12866 | 邳州     | PMS 宿羊山白口村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12867 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上八队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12868 | 邳州     | 宿羊山贾家三队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12869 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上七队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12870 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12871 | 邳州     | PMS 宿羊山白口七队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12872 | 邳州     | PMS 宿羊山白口十队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12873 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行桥头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12874 | 邳州     | 宿羊山坊上村部变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12875 | 邳州     | 宿羊山宋庄村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12876 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄西队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12877 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12878 | 邳州     | PMS 宿羊山村二队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12879 | 邳州     | PMS 宿羊山潘桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12880 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12881 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄茸坝4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12882 | 邳州     | 宿羊山沙布村部3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12883 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三合3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12884 | 邳州     | PMS 宿羊山营子3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12885 | 邳州     | PMS 宿羊山营子4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12886 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12887 | 邳州     | PMS 宿羊山开发区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12888 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄4号韩瓦房变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12889 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家刘台新村变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12890 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12891 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄一队东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12892 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12893 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12894 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12895 | 邳州     | 宿羊山宿高小区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12896 | 邳州     | 宿羊山宿高小区1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12897 | 邳州     | 宿羊山家园小区2箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12898 | 邳州     | 宿羊山家园小区6箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12899 | 邳州     | 宿羊山耿布小庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12900 | 邳州     | 宿羊山杜庄王庄五队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12901 | 邳州     | 宿羊山杜庄七队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12902 | 邳州     | 宿羊山西山4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12903 | 邳州     | 宿羊山芦岗村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12904 | 邳州     | 宿羊山东升家园1号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12905 | 邳州     | 宿羊山镇东开发区5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12906 | 邳州     | 宿羊山阳光新村小区         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12907 | 邳州     | 宿羊山和谐社区变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12908 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12909 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12910 | 邳州     | 宿羊山家园小区4箱变1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12911 | 邳州     | 宿羊山家园小区5箱变1变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12912 | 邳州     | 宿羊山家园小区3箱变1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12913 | 邳州     | 宿羊山家园小区1箱变1变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12914 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室2变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12915 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室1变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12916 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12917 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室2变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12918 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井南堰变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12919 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布小庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12920 | 邳州     | PMS 岔河颜家4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12921 | 邳州     | 岔河桥南4号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12922 | 邳州     | 岔河西岔河4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12923 | 邳州     | PMS 岔河街道1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12924 | 邳州     | 岔河季林2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12925 | 邳州     | PMS 岔河东马店1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12926 | 邳州     | PMS 岔河黄石4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12927 | 邳州     | PMS 岔河街道8号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12928 | 邳州     | 岔河西马店3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12929 | 邳州     | PMS 岔河林子3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12930 | 邳州     | PMS 岔河西岔河1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12931 | 邳州     | 岔河桥南2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12932 | 邳州     | 岔河东桥3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12933 | 邳州     | PMS 岔河东桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12934 | 邳州     | 岔河桥北2号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12935 | 邳州     | PMS 岔河西马店2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12936 | 邳州     | 岔河季林1号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12937 | 邳州     | PMS 岔河街道2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12938 | 邳州     | PMS 岔河黄石1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12939 | 邳州     | 岔河东马店2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12940 | 邳州     | PMS 岔河东岔河2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12941 | 邳州     | 岔河东桥1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12942 | 邳州     | PMS 岔河街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12943 | 邳州     | 岔河颜家1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12944 | 邳州     | PMS 岔河颜家2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12945 | 邳州     | 岔河样墩1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12946 | 邳州     | 岔河马庄1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12947 | 邳州     | 岔河马庄2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12948 | 邳州     | 岔河石兰2号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12949 | 邳州     | PMS 岔河良北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 12950 | 邳州     | 岔河良南1号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12951 | 邳州     | 岔河良南2号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12952 | 邳州     | PMS 岔河桥南3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12953 | 邳州     | PMS 岔河黄庄1号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12954 | 邳州     | PMS 岔河西马店1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12955 | 邳州     | PMS 岔河西岔河3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12956 | 邳州     | PMS 岔河西岔河2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12957 | 市郊     | 玉房线45—28北2             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12958 | 市郊     | 九吴线24—6=4              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12959 | 市郊     | 彭轴线32—5                | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12960 | 市郊     | 拾庞线46东24南3             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12961 | 市郊     | 拾和线38—46               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12962 | 市郊     | 拾庞线57东14               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12963 | 市郊     | 拾彭线5北3                 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12964 | 市郊     | 九吴线24—6=10             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12965 | 市郊     | 九吴线57北14西1             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12966 | 市郊     | 拾庞线57                  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12967 | 市郊     | 九吴线57北9                | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12968 | 市郊     | 拾和线38—51               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12969 | 市郊     | 拾九线8北2东7               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12970 | 市郊     | 拾庞线57东28               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12971 | 市郊     | 九吴线57—3                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12972 | 邳州     | PMS 岔河西岔河5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12973 | 邳州     | 岔河林子1号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12974 | 邳州     | PMS 岔河桥北3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12975 | 邳州     | PMS 岔河样墩3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12976 | 邳州     | PMS 邳州—10KV汶岔线-岔河样墩2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12977 | 邳州     | PMS 岔河良南3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12978 | 邳州     | PMS 岔河马庄3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12979 | 邳州     | 岔河黄石2号变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12980 | 邳州     | 岔河良北1号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12981 | 邳州     | PMS 岔河林子2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12982 | 邳州     | 岔河东岔河1号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12983 | 邳州     | PMS 岔河楚墩3号变            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12984 | 邳州     | 岔河季林3号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 12985 | 邳州     | 岔河良北4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12986 | 邳州     | PMS 岔河黄庄2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12987 | 邳州     | PMS 邳州-10KV汶岔线-岔河样墩10号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12988 | 邳州     | 岔河样墩9号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12989 | 邳州     | 岔河石兰3号变                 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12990 | 邳州     | PMS 岔河桥北6号变             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12991 | 邳州     | 岔河林子5号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12992 | 邳州     | PMS 岔河林子4号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12993 | 邳州     | 岔河黄石5号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12994 | 邳州     | 岔河西岔河村部6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12995 | 邳州     | PMS 岔河黄石6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12996 | 邳州     | PMS 岔河黄石7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12997 | 邳州     | PMS 岔河东桥4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12998 | 邳州     | PMS 岔河林子6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12999 | 邳州     | PMS 岔河林子7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13000 | 邳州     | PMS 岔河林子8号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13001 | 邳州     | PMS 岔河楚墩7号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13002 | 邳州     | PMS 岔河样墩11号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13003 | 邳州     | 岔河样墩12号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13004 | 邳州     | PMS 岔河黄石8号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13005 | 邳州     | PMS 岔河黄石9号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13006 | 邳州     | PMS 岔河东桥5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13007 | 邳州     | 岔河林子9号变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13008 | 邳州     | PMS 岔河林子10号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13009 | 邳州     | PMS 岔河西马店4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13010 | 邳州     | PMS 岔河样墩13号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13011 | 邳州     | PMS 岔河石兰5号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13012 | 邳州     | PMS 岔河良南4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13013 | 邳州     | PMS 岔河良南5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13014 | 邳州     | 岔河季林7号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13015 | 邳州     | 岔河季林4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13016 | 邳州     | PMS 岔河季林5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13017 | 邳州     | PMS 岔河季林6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13018 | 邳州     | PMS 岔河西岔河9号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13019 | 邳州     | PMS 岔河西岔河7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13020 | 邳州     | PMS 岔河西岔河8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13021 | 邳州     | PMS 岔河林子11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13022 | 邳州     | PMS 岔河西马店5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13023 | 邳州     | 岔河西马店6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13024 | 邳州     | PMS 岔河西马店7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13025 | 邳州     | PMS 岔河东岔河5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13026 | 邳州     | PMS 岔河街道9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13027 | 邳州     | PMS 岔河街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13028 | 邳州     | PMS 岔河街道12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13029 | 邳州     | PMS 岔河东岔河3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13030 | 邳州     | PMS 岔河桥南6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13031 | 邳州     | PMS 岔河良北5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13032 | 邳州     | PMS 岔河良南6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13033 | 邳州     | PMS 岔河东岔河4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13034 | 邳州     | PMS 岔河东桥6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13035 | 邳州     | PMS 岔河桥南7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13036 | 邳州     | PMS 岔河东马店3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13037 | 邳州     | PMS 岔河颜家10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13038 | 邳州     | PMS 岔河良北8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13039 | 邳州     | PMS 岔河样墩17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13040 | 邳州     | 岔河黄庄3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13041 | 邳州     | PMS 岔河样墩15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13042 | 邳州     | PMS 岔河样墩16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13043 | 邳州     | PMS 岔河颜家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13044 | 邳州     | PMS 岔河颜家7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13045 | 邳州     | PMS 岔河颜家8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13046 | 邳州     | PMS 岔河石兰4号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13047 | 邳州     | PMS 岔河马庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13048 | 邳州     | PMS 岔河马庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13049 | 邳州     | PMS 岔河良南7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13050 | 邳州     | PMS 岔河良南8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13051 | 邳州     | PMS 岔河良南9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13052 | 邳州     | PMS 岔河黄庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13053 | 邳州     | PMS 岔河西岔河10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13054 | 邳州     | 岔河林子12号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13055 | 邳州     | PMS 岔河东马店4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13056 | 邳州     | PMS 岔河桥北8号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13057 | 邳州     | PMS 岔河颜家9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13058 | 邳州     | PMS 岔河街道13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13059 | 邳州     | 岔河华鑫商贸1变压器        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13060 | 邳州     | 岔河华鑫商贸2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13061 | 邳州     | PMS 岔河颜家11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13062 | 邳州     | 岔河桥北13号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13063 | 邳州     | PMS 岔河良北10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13064 | 邳州     | PMS 岔河良北7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13065 | 邳州     | PMS 岔河良北9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13066 | 邳州     | PMS 岔河样墩18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13067 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13068 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13069 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13070 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13071 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13072 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13073 | 邳州     | PMS 岔河西马店8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13074 | 邳州     | PMS 岔河黄石3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13075 | 邳州     | 岔河东桥7号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13076 | 邳州     | PMS 岔河马庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13077 | 邳州     | 岔河颜家12号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13078 | 邳州     | 岔河镇样墩5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13079 | 邳州     | 岔河镇样墩6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13080 | 邳州     | 岔河样墩7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13081 | 邳州     | PMS 岔河街道16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13082 | 邳州     | PMS 岔河楚墩8号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13083 | 邳州     | PMS 岔河黄石10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13084 | 邳州     | PMS 岔河桥南9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13085 | 邳州     | 岔河御水湾小区1变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13086 | 邳州     | 岔河御水湾小区2变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13087 | 邳州     | 岔河黄石11号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13088 | 邳州     | 岔河西岔河11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13089 | 邳州     | 岔河桥南10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13090 | 邳州     | 岔河样墩20号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13091 | 邳州     | 岔河颜家14号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13092 | 邳州     | 岔河街道17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13093 | 邳州     | 岔河林子13号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13094 | 邳州     | 岔河桥南11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13095 | 邳州     | 岔河桥南12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13096 | 邳州     | 岔河东岔河6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13097 | 邳州     | 岔河季林8号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13098 | 邳州     | 岔河东马店6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13099 | 邳州     | 岔河季林9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13100 | 邳州     | 岔河黄石12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13101 | 邳州     | 岔河颜家13号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13102 | 邳州     | 岔河良北11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13103 | 邳州     | 岔河林子14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13104 | 邳州     | 岔河东桥8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13105 | 邳州     | 岔河样墩21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13106 | 邳州     | 岔河样墩8号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13107 | 邳州     | 岔河东马店5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13108 | 邳州     | 岔河桥北15号地涵变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13109 | 邳州     | 岔河样墩19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13110 | 邳州     | PMS 戴圩镇连洲工业北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13111 | 邳州     | 戴圩安贤工业3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13112 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13113 | 邳州     | PMS 戴圩镇（前庄场安置   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13114 | 邳州     | PMS 戴圩西公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13115 | 邳州     | 戴圩镇申庄北公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13116 | 邳州     | 戴圩镇华庄西公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13117 | 邳州     | 戴圩董坝南公用变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13118 | 邳州     | PMS 戴圩申庄1号变（后楼） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13119 | 邳州     | 戴圩申庄村2-3队变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13120 | 邳州     | 戴圩申庄村娄口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13121 | 邳州     | 戴圩高渡口七八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13122 | 邳州     | 戴圩高渡口村5-6队台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13123 | 邳州     | 戴圩柳林变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13124 | 邳州     | PMS 戴圩柳林1队变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 13125 | 邳州     | 戴圩高渡口一二队变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13126 | 邳州     | 戴圩高渡口三四队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13127 | 邳州     | PMS 戴圩后杜变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13128 | 邳州     | 戴圩杜家村马家变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13129 | 邳州     | 戴圩杜家村前杜家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13130 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村部变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13131 | 邳州     | 戴圩镇常庄村尹王庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13132 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13133 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13134 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13135 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13136 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村工业变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13137 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄好汉庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13138 | 邳州     | 戴圩镇安贤村扶贫变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13139 | 邳州     | 戴圩申庄村西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13140 | 邳州     | 戴圩镇连渊村工业2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13141 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13142 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊工业1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13143 | 邳州     | PMS 戴圩王场村部照明变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13144 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13145 | 邳州     | 戴圩镇葡萄村             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13146 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村葛场综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13147 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄葛场变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13148 | 邳州     | 戴圩镇安贤一队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13149 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄4号变（一队牌坊） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13150 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口一队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13151 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村吕场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13152 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村工业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13153 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤五组变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13154 | 邳州     | 戴圩镇王场周场变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13155 | 邳州     | 戴圩镇连渊八队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13156 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13157 | 邳州     | 戴圩贺庄村庄场变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13158 | 邳州     | 戴圩土布林变             | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 13159 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村工业1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13160 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村扶贫变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13161 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄扶贫变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13162 | 邳州     | 戴圩连渊村1.2队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13163 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰村北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13164 | 邳州     | PMS 戴圩楚埠扶贫变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13165 | 邳州     | 戴圩楚埠学校变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13166 | 邳州     | 戴圩寨墩村西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13167 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村新场变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13168 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13169 | 邳州     | 戴圩曲坊村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13170 | 邳州     | 戴圩曲坊三六队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13171 | 邳州     | 戴圩寨墩场西3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13172 | 邳州     | 戴圩林子村村北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13173 | 邳州     | 戴圩林子村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13174 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13175 | 邳州     | PMS 戴圩代场村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13176 | 邳州     | PMS 戴圩代场村村西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13177 | 邳州     | PMS 戴圩前进村变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13178 | 邳州     | 戴圩耿埠台变1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13179 | 邳州     | 戴圩街道1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13180 | 邳州     | 戴圩土庄村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13181 | 邳州     | 戴圩防保站台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13182 | 邳州     | 戴圩农机台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13183 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13184 | 邳州     | 戴圩戴圩村部变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13185 | 邳州     | 戴圩耿埠北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13186 | 邳州     | PMS 戴圩土庄村西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13187 | 邳州     | 戴圩寨墩村沟北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13188 | 邳州     | 戴圩寨墩村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13189 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13190 | 邳州     | 戴圩李场照明变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13191 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊新村北变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13192 | 邳州     | PMS 戴圩耿埠东台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13193 | 市郊     | 九吴线57-14=18西 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13194 | 市郊     | 拾庞线46-23北    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13195 | 市郊     | 拾庞线57东7东        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13196 | 市郊     | PMS 拾庞线57东24    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13197 | 邳州     | 戴圩曲坊村南变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13198 | 邳州     | 戴圩戴场老学校变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13199 | 邳州     | 戴圩林子村李埝变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13200 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄村工业变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13201 | 邳州     | 戴圩贺庄学校变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13202 | 邳州     | 戴圩镇连渊村付业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13203 | 邳州     | 红旗路2号公变         | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13204 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新街道公用变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13205 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩十队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13206 | 邳州     | 戴圩林子村中公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13207 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄村东公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13208 | 邳州     | PMS 戴圩李场西公用变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13209 | 邳州     | 戴圩九十队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13210 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13211 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13212 | 邳州     | 戴圩红旗社区5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13213 | 邳州     | 戴圩红旗社区6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13214 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13215 | 邳州     | 戴圩高渡口8队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13216 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13217 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13218 | 邳州     | 戴圩红旗社区7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13219 | 邳州     | 戴圩镇石圩东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13220 | 邳州     | 戴圩前进东公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13221 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13222 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13223 | 邳州     | 戴圩华庄南公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13224 | 邳州     | PMS 戴圩镇尹王庄北公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13225 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄东公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13226 | 邳州     | PMS 戴圩华庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13227 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊学校北公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13228 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼东公用变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13229 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村3-4队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 13230 | 邳州     | 戴圩新场东变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13231 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13232 | 邳州     | 戴圩戴圩村3-4队西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13233 | 邳州     | 戴圩安贤5组东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13234 | 邳州     | 戴圩红沔路街北2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13235 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13236 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口学校综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13237 | 邳州     | 戴圩安贤一队南变       | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13238 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩南变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13239 | 邳州     | 戴圩新场村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13240 | 邳州     | 戴圩戴场变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13241 | 邳州     | PMS 戴圩前进南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13242 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13243 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13244 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13245 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13246 | 邳州     | 戴圩高渡口北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13247 | 邳州     | PMS 戴圩华庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13248 | 邳州     | PMS 戴圩华庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13249 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13250 | 邳州     | 戴圩连渊1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13251 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13252 | 邳州     | 戴圩镇连渊3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13253 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄中心综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13254 | 邳州     | 戴圩戴圩2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13255 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13256 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄3队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13257 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13258 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄南变（2号） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13259 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13260 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13261 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13262 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13263 | 邳州     | 戴圩镇连渊8队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13264 | 邳州     | PMS 戴圩高度口桥北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13265 | 邳州     | PMS 戴圩李堰2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13266 | 邳州     | PMS 戴圩林子村中公用2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13267 | 邳州     | 戴圩常庄村北变（好汉庄）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13268 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13269 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤工业东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13270 | 邳州     | 戴圩戴圩10队2号台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13271 | 邳州     | 戴圩农机2号台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13272 | 邳州     | PMS 戴圩街道2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13273 | 邳州     | 戴圩戴场村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13274 | 邳州     | PMS 戴圩前进东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13275 | 邳州     | 戴圩杜家东2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13276 | 邳州     | 戴圩董坝南2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13277 | 邳州     | 戴圩寨墩村西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13278 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队2号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13279 | 邳州     | 戴圩镇常庄东变2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13280 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13281 | 邳州     | 戴圩村部2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13282 | 邳州     | PMS 戴圩九十队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13283 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13284 | 邳州     | PMS 戴圩常庄村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13285 | 邳州     | 戴圩耿埠东台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13286 | 邳州     | PMS 戴圩镇葛场2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13287 | 邳州     | 戴圩林子村北2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13288 | 邳州     | 戴圩寨墩场西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13289 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口村五六队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13290 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13291 | 邳州     | PMS 戴圩林子村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13292 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13293 | 邳州     | PMS 戴圩新场3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13294 | 邳州     | PMS 戴圩镇牌坊2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13295 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄北公用2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13296 | 邳州     | PMS 戴圩镇石圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13297 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13298 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13299 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 13300 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13301 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13302 | 邳州     | 戴圩仕庄南变3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13303 | 邳州     | PMS 戴圩楼口2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13304 | 邳州     | PMS 戴圩董坝北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13305 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13306 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13307 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊一二队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13308 | 邳州     | 尚景嘉园安置房1变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13309 | 邳州     | 尚景嘉园安置房2变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13310 | 邳州     | 尚景嘉园安置房3变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13311 | 邳州     | 尚景嘉园安置房4变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13312 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13313 | 邳州     | 戴圩耿埠东3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13314 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13315 | 邳州     | 戴圩楚埠学校2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13316 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄桥头2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13317 | 邳州     | 戴圩镇安贤扶贫3号变（北变）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13318 | 邳州     | 戴圩戴圩1.2队2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13319 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西站3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13320 | 邳州     | 戴圩镇连渊工业北2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13321 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室1配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13322 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室3配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13323 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室2配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13324 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室4配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13325 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村4号变（7队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13326 | 邳州     | 戴圩镇连渊村5号变（村东）       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13327 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村扶贫3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13328 | 邳州     | 戴圩镇安贤村东3号变（工业3号东）   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13329 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13330 | 邳州     | PMS 戴圩林子村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13331 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊南变3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13332 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东2号变（一队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13333 | 邳州     | 戴圩镇安贤东4号变（5组北）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13334 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄2号变（270路边） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 13335 | 邳州     | PMS 戴圩华庄扶贫3号变（白果路） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13336 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄扶贫4号变（杨场） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13337 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13338 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13339 | 邳州     | 戴圩新场5号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13340 | 邳州     | 戴圩镇伊王庄3号变（南变）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13341 | 邳州     | PMS 戴圩华庄工业2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13342 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤南变2号（学校）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13343 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13344 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫6号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13345 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13346 | 邳州     | 戴圩华庄南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13347 | 邳州     | 戴圩环城北路（铁塔公变）       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13348 | 邳州     | 戴圩苹果路公变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13349 | 邳州     | PMS 戴圩连洲五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13350 | 邳州     | 戴圩贺庄庄场2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13351 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13352 | 邳州     | 戴圩连洲四队变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13353 | 邳州     | 戴圩大刘庄2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13354 | 邳州     | PMS 戴圩安贤工业南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13355 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13356 | 邳州     | 戴圩红旗路公变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13357 | 邳州     | 戴圩大晶路公变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13358 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13359 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13360 | 邳州     | 戴圩戴场老学校2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13361 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13362 | 邳州     | 戴圩镇常庄村东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13363 | 邳州     | 戴圩华庄申庄村西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13364 | 邳州     | 戴圩村部3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13365 | 邳州     | 寨墩村新村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13366 | 邳州     | 戴圩华庄南公用3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13367 | 邳州     | 戴圩5号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13368 | 邳州     | 戴圩曲坊南变4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13369 | 邳州     | 戴圩寨墩村南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 13370 | 邳州     | 戴圩申庄南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13371 | 邳州     | 戴圩戴场老学校3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13372 | 邳州     | 戴圩华庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13373 | 邳州     | 戴圩戴场老学校4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13374 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13375 | 邳州     | 戴圩戴场村部3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13376 | 邳州     | 戴圩前进东公用2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13377 | 邳州     | 戴圩后杜2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13378 | 邳州     | 戴圩林子村村南4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13379 | 邳州     | 戴圩寨墩新村部2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13380 | 邳州     | 戴圩戴场村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13381 | 邳州     | 戴圩寨墩村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13382 | 邳州     | 戴圩寨墩沟北4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13383 | 邳州     | 戴圩安贤村南3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13384 | 邳州     | 戴圩楚埠学校3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13385 | 邳州     | 戴圩前进村南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13386 | 邳州     | 戴圩林子村村南5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13387 | 邳州     | 戴圩连渊一二队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13388 | 邳州     | 戴圩华庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13389 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13390 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13391 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13392 | 邳州     | 戴圩镇戴圩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13393 | 邳州     | 戴圩戴场6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13394 | 邳州     | 戴圩寨墩村北5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13395 | 邳州     | 戴圩寨墩村南4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13396 | 邳州     | 戴圩杜家村马家2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13397 | 邳州     | 戴圩镇扶贫3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13398 | 邳州     | 戴圩戴场村部5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13399 | 邳州     | 戴圩寨墩村西4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13400 | 邳州     | 戴圩李场照明2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13401 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13402 | 邳州     | 戴圩高渡口8队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13403 | 邳州     | 戴圩代圩村一二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13404 | 邳州     | 戴圩杜家东公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13405 | 邳州     | PMS 戴庄街道7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13406 | 邳州     | PMS 戴庄后普3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13407 | 邳州     | 戴庄后普1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13408 | 邳州     | PMS 戴庄后普2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13409 | 邳州     | PMS 戴庄良王城1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13410 | 邳州     | PMS 戴庄街道1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13411 | 邳州     | 戴庄街道2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13412 | 邳州     | 戴庄杨庄5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13413 | 邳州     | 戴庄沙庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13414 | 邳州     | 戴庄营子1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13415 | 邳州     | PMS 戴庄营子2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13416 | 邳州     | PMS 戴庄山头3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13417 | 邳州     | PMS 戴庄李圩1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13418 | 邳州     | PMS 戴庄李圩2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13419 | 邳州     | PMS 戴庄李圩3号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13420 | 邳州     | 戴庄李圩4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13421 | 邳州     | PMS 戴庄良王城4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13422 | 邳州     | PMS 戴庄良王城3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13423 | 邳州     | PMS 戴庄街道5号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13424 | 邳州     | 戴庄皂树4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13425 | 邳州     | 戴庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13426 | 邳州     | PMS 戴庄山沃4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13427 | 邳州     | PMS 戴庄山沃1号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13428 | 邳州     | PMS 戴庄山沃3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13429 | 邳州     | PMS 戴庄黄石1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13430 | 邳州     | PMS 戴庄黄石3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13431 | 邳州     | 杨庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13432 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13433 | 邳州     | PMS 戴庄山头1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13434 | 市郊     | 统柳线27—25=10  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13435 | 市郊     | 统潘线144—15    | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 13436 | 邳州     | PMS 戴庄山头2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13437 | 邳州     | 戴庄良王城2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13438 | 邳州     | 戴庄街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13439 | 邳州     | PMS 戴庄街道4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13440 | 邳州     | 戴庄滕湖2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13441 | 邳州     | PMS 戴庄周营村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13442 | 邳州     | PMS 戴庄皂树1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13443 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13444 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13445 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13446 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13447 | 邳州     | 戴庄滕湖5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13448 | 邳州     | 戴庄滕湖4号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13449 | 邳州     | 戴庄依西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13450 | 邳州     | PMS 戴庄依东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13451 | 邳州     | PMS 戴庄依东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13452 | 邳州     | PMS 戴庄依东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13453 | 邳州     | 戴庄滕湖1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13454 | 邳州     | PMS 戴庄依东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13455 | 邳州     | PMS 戴庄林庄4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13456 | 邳州     | PMS 戴庄林庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13457 | 邳州     | PMS 戴庄林庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13458 | 邳州     | PMS 戴庄林庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13459 | 邳州     | PMS 戴庄皂树3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13460 | 邳州     | 戴庄周营村4号变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13461 | 邳州     | PMS 戴庄周营村11号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13462 | 邳州     | 戴庄周营村3号变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13463 | 邳州     | PMS 戴庄周营村5号变  | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 13464 | 邳州     | PMS 戴庄周营村6号变  | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 13465 | 邳州     | PMS 戴庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13466 | 邳州     | PMS 戴庄林庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13467 | 邳州     | PMS 戴庄街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13468 | 邳州     | PMS 戴庄依西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13469 | 邳州     | PMS 戴庄周营村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13470 | 邳州     | 戴庄李圩15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13471 | 邳州     | 戴庄林庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13472 | 邳州     | PMS 戴庄街道8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13473 | 邳州     | PMS 戴庄街道9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13474 | 邳州     | PMS 戴庄街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13475 | 邳州     | 戴庄滕湖6号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13476 | 邳州     | PMS 戴庄山头4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13477 | 邳州     | PMS 戴庄林庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13478 | 邳州     | PMS 戴庄林庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13479 | 邳州     | PMS 戴庄林庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13480 | 邳州     | PMS 戴庄周营村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13481 | 邳州     | PMS 戴庄后普4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13482 | 邳州     | 戴庄依东6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13483 | 邳州     | PMS 戴庄依西5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13484 | 邳州     | PMS 戴庄依西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13485 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13486 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13487 | 邳州     | PMS 戴庄皂树5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13488 | 邳州     | 戴庄黄石4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13489 | 邳州     | PMS 戴庄黄石5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13490 | 邳州     | PMS 戴庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13491 | 邳州     | PMS 戴庄依东7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13492 | 邳州     | 戴庄滕湖7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13493 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13494 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13495 | 邳州     | PMS 戴庄李圩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13496 | 邳州     | 戴庄李圩10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13497 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13498 | 邳州     | PMS 戴庄山沃6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13499 | 邳州     | PMS 戴庄山窝7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13500 | 邳州     | PMS 戴庄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13501 | 邳州     | PMS 戴庄营子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13502 | 邳州     | PMS 戴庄营子村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13503 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13504 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13505 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13506 | 邳州     | PMS 戴庄6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13507 | 邳州     | 戴庄后普5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13508 | 邳州     | PMS 黄石6号变东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13509 | 邳州     | PMS 戴庄街道11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13510 | 邳州     | PMS 戴庄依西7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13511 | 邳州     | PMS 戴庄皂树村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13512 | 邳州     | PMS 戴庄后普村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13513 | 邳州     | PMS 戴庄良王城5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13514 | 邳州     | PMS 戴庄良王城6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13515 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13516 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13517 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13518 | 邳州     | PMS 戴庄山头村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13519 | 邳州     | PMS 戴庄山头村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13520 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13521 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13522 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13523 | 邳州     | 戴庄滕湖8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13524 | 邳州     | 戴庄滕湖9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13525 | 邳州     | 戴庄滕湖10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13526 | 邳州     | 戴庄滕湖11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13527 | 邳州     | PMS 戴庄依东8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13528 | 邳州     | PMS 戴庄依东9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13529 | 邳州     | 戴庄依西8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13530 | 邳州     | PMS 李圩11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13531 | 邳州     | PMS 戴庄李圩13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13532 | 邳州     | PMS 戴庄李圩14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13533 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13534 | 邳州     | PMS 戴庄李圩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13535 | 邳州     | PMS 戴庄良王城10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13536 | 邳州     | PMS 戴庄良王城9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13537 | 邳州     | PMS 戴庄山沃10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13538 | 邳州     | PMS 戴庄山沃8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13539 | 邳州     | 戴庄山沃9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13540 | 邳州     | PMS 戴庄营子5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13541 | 邳州     | PMS 戴庄后普村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13542 | 邳州     | PMS 戴庄林庄13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13543 | 邳州     | PMS 戴庄林庄14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13544 | 邳州     | 戴庄滕湖12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13545 | 邳州     | PMS 戴庄街道14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13546 | 邳州     | PMS 戴庄周营12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13547 | 邳州     | PMS 戴庄8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13548 | 邳州     | PMS 戴庄黄石8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13549 | 邳州     | PMS 戴庄街道13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13550 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13551 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13552 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13553 | 邳州     | PMS 戴庄依西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13554 | 邳州     | PMS 戴庄李圩16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13555 | 邳州     | PMS 戴庄街道12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13556 | 邳州     | PMS 戴庄营子6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13557 | 邳州     | 戴庄滕湖13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13558 | 邳州     | PMS 戴庄依东12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13559 | 邳州     | PMS 戴庄依东11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13560 | 邳州     | PMS 戴庄依东10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13561 | 邳州     | PMS 戴庄街道15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13562 | 邳州     | PMS 戴庄周营13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13563 | 邳州     | PMS 戴庄周营村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13564 | 邳州     | PMS 戴庄街道16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13565 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13566 | 邳州     | PMS 戴庄皂树7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13567 | 邳州     | PMS 戴庄依西11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13568 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13569 | 邳州     | PMS 戴庄周营14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13570 | 邳州     | PMS 戴庄林庄15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13571 | 邳州     | PMS 戴庄依东15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13572 | 邳州     | PMS 杨庄12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13573 | 邳州     | 戴庄滕湖14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13574 | 邳州     | PMS 戴庄良王城7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13575 | 邳州     | PMS 戴庄依西22号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13576 | 邳州     | PMS 戴庄依西9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13577 | 邳州     | PMS 戴庄依东14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13578 | 邳州     | 戴庄滕湖20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13579 | 邳州     | PMS 戴庄林庄16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13580 | 邳州     | PMS 戴庄依西24号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13581 | 邳州     | PMS 戴庄山沃11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13582 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13583 | 邳州     | 戴庄镇街道17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13584 | 邳州     | 戴庄2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13585 | 邳州     | PMS 戴庄依西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13586 | 邳州     | PMS 戴庄依东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13587 | 邳州     | PMS 戴庄新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13588 | 邳州     | PMS 戴庄新村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13589 | 邳州     | PMS 戴庄山沃2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13590 | 邳州     | 戴庄滕湖3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13591 | 邳州     | 戴庄皂树2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13592 | 邳州     | PMS 黄石2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13593 | 邳州     | 戴庄镇依东16变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13594 | 邳州     | 戴庄林庄18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13595 | 邳州     | 戴庄山头10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13596 | 邳州     | 戴庄林庄17号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13597 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13598 | 邳州     | PMS 戴庄镇周营15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13599 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13600 | 邳州     | PMS 戴庄营子7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13601 | 邳州     | 戴庄滕湖19号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13602 | 邳州     | 戴庄杨庄11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13603 | 邳州     | PMS 戴庄黄石11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13604 | 邳州     | 戴庄沙庄10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13605 | 邳州     | PMS 戴庄依东13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13606 | 邳州     | PMS 戴庄依西13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13607 | 邳州     | PMS 戴庄皂树8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13608 | 邳州     | PMS 戴庄后普村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13609 | 邳州     | 戴庄滕湖21号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13610 | 邳州     | 戴庄沙庄11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13611 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13612 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄村9号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13613 | 邳州     | PMS 戴庄镇杨庄13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13614 | 邳州     | 戴庄镇戴庄10号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13615 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13616 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13617 | 邳州     | 戴庄镇杨庄18号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13618 | 邳州     | 戴庄镇后普12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13619 | 邳州     | 戴庄良王城8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13620 | 邳州     | 戴庄山沃13号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13621 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13622 | 邳州     | 戴庄良王城11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13623 | 邳州     | 戴庄李圩17号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13624 | 邳州     | 戴庄13号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13625 | 邳州     | 戴庄街道19号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13626 | 邳州     | 戴庄街道18号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13627 | 邳州     | 戴庄镇后普村10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13628 | 邳州     | 戴庄镇杨庄16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13629 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13630 | 邳州     | 戴庄镇良王城12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13631 | 邳州     | 戴庄镇杨庄14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13632 | 邳州     | 戴庄皂树小区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13633 | 邳州     | 戴庄镇杨庄15号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13634 | 邳州     | 戴庄镇良王城13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13635 | 邳州     | 戴庄镇后普11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13636 | 邳州     | 戴庄镇杨庄17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13637 | 邳州     | 戴庄营子社区2变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13638 | 邳州     | 戴庄营子社区1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13639 | 邳州     | 戴庄新村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13640 | 邳州     | 戴庄镇山窝12号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13641 | 邳州     | PMS 戴庄依西4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13642 | 邳州     | 戴庄李圩6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13643 | 邳州     | PMS 戴庄山沃5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13644 | 邳州     | PMS 新河镇PB邳宿桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13645 | 邳州     | PMS 新河镇袁场新农村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13646 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集街北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13647 | 邳州     | PMS 新河镇新河街西2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13648 | 邳州     | PMS 新河镇PB王圩变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13649 | 邳州     | 新河镇PB龙化河北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13650 | 邳州     | PMS 新河镇姬庄变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13651 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街西变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13652 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变01     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13653 | 邳州     | 新河镇酒店村2号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13654 | 邳州     | PMS 新河镇酒店大棚变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13655 | 邳州     | PMS 新河镇炮店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13656 | 邳州     | PMS 新河镇新河街中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13657 | 邳州     | PMS 新河镇街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13658 | 邳州     | PMS 新河镇炉西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13659 | 邳州     | PMS 新河镇郭许变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13660 | 邳州     | PMS 新河镇前吴元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13661 | 邳州     | PMS 新河镇杨东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13662 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13663 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13664 | 邳州     | PMS 新河镇集前变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13665 | 邳州     | PMS 新河镇三河变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13666 | 邳州     | PMS 新河镇新集朱庄潘庄变01 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13667 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13668 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13669 | 邳州     | PMS 新河镇小楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13670 | 邳州     | PMS 新河镇集东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13671 | 邳州     | PMS 新河镇集西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13672 | 邳州     | PMS 新河镇前闫变2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13673 | 邳州     | 新河镇杜场变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13674 | 邳州     | PMS 新河镇沈场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13675 | 邳州     | 新河镇圩东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13676 | 邳州     | PMS 新河镇炉东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13677 | 邳州     | PMS 新河镇吴东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13678 | 邳州     | 新河镇东张变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13679 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13680 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13681 | 邳州     | PMS 新河镇西张变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13682 | 邳州     | PMS 新河镇吴洼村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13683 | 邳州     | PMS 新河镇张庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13684 | 邳州     | PMS 新河镇李洼变2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13685 | 邳州     | PMS 新河镇周庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13686 | 邳州     | 新河镇曹庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13687 | 邳州     | 新河镇后党站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13688 | 邳州     | 新河镇后党变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13689 | 邳州     | 新河镇前党变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13690 | 邳州     | PMS 新河镇前马变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13691 | 邳州     | PMS 新河镇街西3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13692 | 邳州     | 新河镇胡圩村部1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13693 | 邳州     | 新河镇胡圩村部变2号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13694 | 邳州     | PMS 新河镇宋西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13695 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩潘庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13696 | 邳州     | PMS 新河镇西马变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13697 | 邳州     | 新河镇林场变01     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13698 | 邳州     | PMS 新河镇程圩耿庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13699 | 邳州     | PMS 新河镇东店变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13700 | 邳州     | PMS 新河镇圩西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13701 | 邳州     | 新河镇街北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13702 | 邳州     | 新河镇程圩村南宅变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13703 | 邳州     | 新河镇程庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13704 | 邳州     | PMS 新河镇酒店赵庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13705 | 邳州     | PMS 新河镇小刘庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13706 | 邳州     | 新河镇胡楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13707 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13708 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13709 | 邳州     | PMS 新河镇酒店村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13710 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13711 | 邳州     | 新河镇罗堂东风变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13712 | 邳州     | 新河镇朱庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13713 | 邳州     | 新河镇下湾变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13714 | 邳州     | PMS 新河镇郭桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13715 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13716 | 邳州     | PMS 新河镇堰西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13717 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13718 | 邳州     | 新河镇牌坊村腰店     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13719 | 邳州     | 新河镇前店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13720 | 邳州     | PMS 新河镇花场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13721 | 邳州     | PMS 新河镇魏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13722 | 邳州     | 新河镇杲楼袁营变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13723 | 邳州     | 新河镇林场变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13724 | 邳州     | PMS 新河镇栗河变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13725 | 邳州     | PMS 新河镇薛庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13726 | 邳州     | PMS 新河镇2双桥变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13727 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13728 | 邳州     | PMS 新河镇栗西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13729 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13730 | 邳州     | 新河镇利庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13731 | 邳州     | 新河镇万庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13732 | 邳州     | 新河镇后滩变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13733 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13734 | 邳州     | 新河镇前滩变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13735 | 邳州     | 新河镇王圩五队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13736 | 邳州     | PMS 新河镇栗中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13737 | 邳州     | PMS 新河镇甘庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13738 | 邳州     | PMS 新河镇栗沟杲伏变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13739 | 邳州     | 新河镇半庄变        | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13740 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄米厂变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13741 | 邳州     | PMS 新河镇刘东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13742 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄副业   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13743 | 邳州     | PMS 新河镇新场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13744 | 邳州     | PMS 新河镇张场变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13745 | 邳州     | PMS 新河镇河形变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13746 | 邳州     | 新河镇双河变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13747 | 邳州     | PMS 新河镇新建变01  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13748 | 邳州     | 新河镇新老庄村新庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13749 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄变01  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13750 | 邳州     | 新河镇陈集新村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13751 | 邳州     | PMS 新河镇农科变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13752 | 邳州     | PMS 新河镇东堂场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13753 | 邳州     | PMS 新河镇老庄村部配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13754 | 邳州     | PMS 新河镇后场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13755 | 邳州     | 新河镇薛东变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13756 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变02     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13757 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13758 | 邳州     | 新河镇纪庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13759 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖赵庄变01   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13760 | 邳州     | PMS 新河镇薛南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13761 | 邳州     | 新河镇薛北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13762 | 邳州     | 新河镇董庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13763 | 邳州     | PMS 新河镇蟹塘西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13764 | 邳州     | 新河镇薛湖粮管所         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13765 | 邳州     | PMS 新河镇元东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13766 | 邳州     | PMS 新河镇土楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13767 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变01     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13768 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13769 | 邳州     | 新河镇茶漕变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13770 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13771 | 邳州     | PMS 新河镇六路变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13772 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13773 | 邳州     | PMS 新河镇闫庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13774 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13775 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13776 | 邳州     | PMS 新河镇新集街南变01   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13777 | 邳州     | 新河镇前店2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13778 | 邳州     | PMS 新河镇堰东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13779 | 邳州     | PMS 新河镇韦庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13780 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变01     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13781 | 邳州     | PMS 新河镇PB钱庄变     | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13782 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13783 | 邳州     | 新河镇PB薛庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13784 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13785 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘营2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13786 | 邳州     | PMS 新河镇PB杜场2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13787 | 邳州     | 新河镇PB朱庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13788 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河市场变01 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13789 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13790 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13791 | 邳州     | PMS 新河镇前刘2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13792 | 邳州     | 新河镇王庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13793 | 邳州     | PMS 新河镇PB老庄村部2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13794 | 邳州     | 新河镇大许2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13795 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河后闫变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13796 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13797 | 邳州     | PMS 新河镇PB前吴元2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13798 | 邳州     | PMS 新河镇史庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13799 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13800 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13801 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13802 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄河东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13803 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13804 | 邳州     | PMS 新河镇集前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13805 | 邳州     | PMS 新河镇梨元2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13806 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13807 | 邳州     | PMS 新河镇杨东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13808 | 邳州     | PMS 新河镇PB沈场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13809 | 邳州     | PMS 新河镇张庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13810 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13811 | 邳州     | PMS 新河镇西张2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13812 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13813 | 邳州     | PMS 新河镇吴东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13814 | 邳州     | PMS 新河镇PB西马2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13815 | 邳州     | PMS 新河镇宋西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13816 | 邳州     | 新河镇袁营2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13817 | 邳州     | 新河镇PB薛南2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13818 | 邳州     | PMS 新河镇长汪2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13819 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13820 | 邳州     | PMS 新河镇PB小埝2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13821 | 邳州     | PMS 新河镇农科2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13822 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13823 | 邳州     | PMS 新河镇PB后场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13824 | 邳州     | PMS 新河镇PB河行2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 13825 | 邳州     | 新河镇栗河2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13826 | 邳州     | PMS 新河镇林场2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13827 | 邳州     | PMS 新河镇张场2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13828 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13829 | 邳州     | PMS 新河镇PB圩东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13830 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13831 | 邳州     | PMS 新河镇PB韦庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13832 | 邳州     | PMS 新河镇PB石庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13833 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄2号变1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13834 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集崔塘1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13835 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村崔堂3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13836 | 邳州     | PMS 新河镇东张2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13837 | 邳州     | 新河镇新集街北3号变（已增资）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13838 | 邳州     | PMS 新河镇杜场台变（已增资）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13839 | 邳州     | PMS 新河镇郭许2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13840 | 邳州     | PMS 新河镇前闫2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13841 | 邳州     | PMS 新河镇集西2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13842 | 邳州     | PMS 新河镇供销小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13843 | 邳州     | PMS 新河镇李洼2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13844 | 邳州     | PMS 新河镇芦西2号台变（台变）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13845 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村李洼台变（已增资）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13846 | 邳州     | PMS 新河镇潘庄2台变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13847 | 邳州     | 新河镇酒店赵庄2号变（已增资）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13848 | 邳州     | 新河镇宋庄变（已增资）          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13849 | 邳州     | 新河镇王庄2号变（已增资）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13850 | 邳州     | 新河镇新集街南2号变（已增资）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13851 | 邳州     | PMS 新河镇街中2号变（已增资）    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13852 | 邳州     | 新河镇薛东2号变（已增资）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13853 | 邳州     | PMS 新河镇周庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13854 | 邳州     | PMS 新河镇杲楼村魏庄2号变（已增资） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13855 | 邳州     | PMS 新河镇刘营3号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13856 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13857 | 邳州     | PMS 新河镇双河2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13858 | 邳州     | PMS 新河镇吴西2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13859 | 邳州     | PMS 新河镇新庄2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13860 | 邳州     | 新河镇新集程圩赵庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13861 | 邳州     | PMS 新河镇程圩赵庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13862 | 邳州     | PMS 新河镇后刘变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13863 | 邳州     | PMS 新河街西3号变01     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13864 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13865 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖纪庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13866 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊崔堂2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13867 | 邳州     | PMS 新河镇2新集元东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13868 | 邳州     | 新河镇新集街道街中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13869 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13870 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13871 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村南宅3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13872 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村腰店2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13873 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村六路2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13874 | 邳州     | 新河镇罗堂东风2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13875 | 邳州     | PMS 新河镇河工线1庞庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13876 | 邳州     | 新河镇大棚2号变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13877 | 邳州     | PMS 新河镇河农线薛湖大棚3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13878 | 邳州     | 新河镇纪庄3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13879 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13880 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13881 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13882 | 邳州     | PMS 新河镇王圩2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13883 | 邳州     | PMS 新河镇东店队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13884 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13885 | 邳州     | PMS 新河镇陈集村卓庄变增容   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13886 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13887 | 邳州     | PMS 新河镇栗西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13888 | 邳州     | PMS 新河镇老庄朱庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13889 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼下湾村2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13890 | 邳州     | 新河镇陈楼村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13891 | 邳州     | 新河镇酒店村部2号         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13892 | 邳州     | PMS 新河镇杲伏变增容      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13893 | 邳州     | PMS 新河镇曹庄变增容      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13894 | 邳州     | 新河镇线牌西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13895 | 邳州     | PMS 新河镇栗中2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13896 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄变增容     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13897 | 邳州     | 新河镇蟹塘东变增容        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13898 | 邳州     | PMS 新河镇耿庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13899 | 邳州     | 新河镇新集街东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13900 | 邳州     | 新河镇新集街西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13901 | 邳州     | PMS 新河镇龙化姬庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13902 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13903 | 邳州     | PMS 新河镇供电所变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13904 | 邳州     | PMS 新河镇新西线市场2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13905 | 邳州     | PMS 新河镇新西线韦庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13906 | 邳州     | PMS 新河镇街南2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13907 | 邳州     | PMS 新河镇新西线邮局门前变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13908 | 邳州     | 新河镇新西线中学门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13909 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村大棚4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13910 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13911 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13912 | 邳州     | 新河镇茶塘2号变1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13913 | 邳州     | 新河镇袁场新农村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13914 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊菜园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13915 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13916 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩良田变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13917 | 邳州     | PMS 新河镇罗塘村大朱庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13918 | 邳州     | 酒店村陈楼3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13919 | 邳州     | 炉东2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13920 | 邳州     | 新场西1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13921 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩村村部3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13922 | 邳州     | 新河镇薛北3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13923 | 邳州     | 草莓园3号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13924 | 邳州     | 宏源农业1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13925 | 邳州     | PMS 集东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13926 | 邳州     | 新河镇程圩1号变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13927 | 邳州     | PMS 草莓园1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13928 | 邳州     | 草莓园2号配变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13929 | 邳州     | 草莓园4号配变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13930 | 邳州     | PMS 朱庄村新庄配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13931 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区3号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13932 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13933 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13934 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区3号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13935 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区4号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13936 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13937 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13938 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13939 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13940 | 邳州     | PMS 新河镇新庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13941 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13942 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13943 | 邳州     | PMS 新河镇富贵人家小区    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13944 | 邳州     | 新河镇罗堂小朱庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13945 | 邳州     | PMS 新河镇农科3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13946 | 邳州     | 新河镇袁场老村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13947 | 邳州     | 新河吴庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13948 | 邳州     | 新河镇袁场村新东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13949 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13950 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13951 | 邳州     | 新河镇前吴元3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13952 | 邳州     | 新河镇程圩王庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13953 | 邳州     | 新河镇袁场新农村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13954 | 邳州     | 新河镇薛湖村陈庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13955 | 邳州     | 新河镇牌坊村陈庄4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13956 | 邳州     | 新河镇胡圩4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13957 | 邳州     | 新河镇街西6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13958 | 邳州     | 新河镇胡圩5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13959 | 邳州     | 新河镇牌坊菜园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13960 | 邳州     | 新河镇王庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13961 | 邳州     | 新河镇后党2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13962 | 邳州     | 新河镇杨庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13963 | 邳州     | 新河镇薛湖村杲庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13964 | 邳州     | 新河镇花场湖变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13965 | 邳州     | 新河镇陈楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13966 | 邳州     | 新河镇程庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13967 | 邳州     | 新河镇康宁家园小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13968 | 邳州     | 新河镇杨桥4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13969 | 邳州     | 新河镇杨楼村部3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13970 | 邳州     | 新河镇新集街东4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13971 | 邳州     | 新河镇茶塘3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13972 | 邳州     | 新河镇新集元东3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13973 | 邳州     | 新河镇甘庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13974 | 邳州     | 新河镇薛湖村李庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13975 | 邳州     | 新河镇新集街北5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13976 | 邳州     | 新河镇杨桥3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13977 | 邳州     | 新河镇老庄朱庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13978 | 邳州     | 新河镇吉祥花苑小区变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13979 | 邳州     | 新河镇锦绣家园小区变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13980 | 邳州     | 新河新康家园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13981 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13982 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13983 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13984 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13985 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13986 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13987 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13988 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13989 | 邳州     | 新河新康家园2配电室5变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13990 | 邳州     | 新河新康家园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13991 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区15变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13992 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区14变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13993 | 邳州     | 新河新康家园3配电室9变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13994 | 邳州     | 新河新康家园3配电室8变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13995 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13996 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13997 | 邳州     | PMS 港上半庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13998 | 邳州     | 港上前湖东草莓地变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13999 | 邳州     | 港上机关4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14000 | 邳州     | PMS 港上机关5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14001 | 邳州     | PMS 港上港东村南北区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14002 | 邳州     | 港上港东村南南区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14003 | 邳州     | PMS 港上半庄苗木市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14004 | 邳州     | PMS 港上北荆邑中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14005 | 邳州     | PMS 港上冯窑北变2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14006 | 邳州     | PMS 港上曹庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14007 | 邳州     | PMS 港上范庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14008 | 邳州     | PMS 港上南荆邑西南变4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14009 | 邳州     | 港上南荆邑东南变5号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14010 | 邳州     | PMS 港上南荆邑袁场变3号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14011 | 邳州     | PMS 港上南荆邑北变2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14012 | 邳州     | 港上黄庄台变3号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14013 | 邳州     | PMS 港上南荆邑中变1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14014 | 邳州     | PMS 港上冯庄南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14015 | 邳州     | PMS 港上大范后张2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14016 | 邳州     | PMS 港上大范南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14017 | 邳州     | PMS 港上冯庄北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14018 | 邳州     | PMS 港上豆场南变1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14019 | 邳州     | 港上豆场北变2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14020 | 邳州     | PMS 港上豆场拐头3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14021 | 邳州     | PMS 港上大范沙洼3号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14022 | 邳州     | PMS 港上王庄台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14023 | 邳州     | PMS 港上冯窑东变3号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14024 | 邳州     | PMS 港上冯窑南变1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14025 | 邳州     | 港上石房货场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14026 | 邳州     | PMS 港上石房小范变3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14027 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄变4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14028 | 邳州     | PMS 港上石家东台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14029 | 邳州     | PMS 港上石家南台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14030 | 邳州     | 港上卢庄西变1号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14031 | 邳州     | 港上袁庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14032 | 邳州     | PMS 港上展庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14033 | 邳州     | PMS 港上港东南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14034 | 邳州     | PMS 港上庄安东变3号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 14035 | 邳州     | PMS 港上庄安西变1号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14036 | 邳州     | PMS 港上庄安西变2号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14037 | 邳州     | 港上南楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14038 | 邳州     | 港上南楼孙家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14039 | 邳州     | PMS 港上南楼小街变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14040 | 邳州     | 港上镇十房7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14041 | 邳州     | 港上机关2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14042 | 邳州     | PMS 港上港中村圩后变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14043 | 邳州     | 港上机关1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14044 | 邳州     | 港上北荆邑南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14045 | 邳州     | PMS 港上北荆邑北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14046 | 邳州     | PMS 港上港西北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14047 | 邳州     | PMS 港上前湖南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14048 | 邳州     | PMS 港上前湖北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14049 | 邳州     | 港上前湖北3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14050 | 邳州     | 港上后湖西变1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14051 | 邳州     | PMS 港上曹楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14052 | 邳州     | PMS 港上曹楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14053 | 邳州     | 港上齐村东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14054 | 邳州     | PMS 港上齐村南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14055 | 邳州     | PMS 港上齐村北3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14056 | 邳州     | PMS 港上北东北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14057 | 邳州     | PMS 港上北西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14058 | 邳州     | PMS 港上北西北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14059 | 邳州     | PMS 港上北西西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14060 | 邳州     | PMS 港上港东东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14061 | 邳州     | PMS 港上王李村李庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14062 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14063 | 邳州     | 港上半庄北变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14064 | 邳州     | PMS 港上半庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14065 | 邳州     | 港上港东西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14066 | 邳州     | PMS 港上高庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14067 | 邳州     | 港上西式街台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14068 | 邳州     | 港上港中村建材市场变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14069 | 邳州     | 港上港中村农资街变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14070 | 邳州     | 港上机关3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14071 | 邳州     | PMS 港上北东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14072 | 邳州     | PMS 港上后湖东变2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14073 | 邳州     | PMS 港上南楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14074 | 邳州     | 港合路变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14075 | 邳州     | PMS 港上机关6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14076 | 邳州     | PMS 港上港中苏鲁商贸城变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14077 | 邳州     | PMS 港上高庄派出所变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14078 | 邳州     | PMS 港上北西东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14079 | 邳州     | PMS 港上半庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14080 | 邳州     | PMS 港上石房村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14081 | 邳州     | PMS 港上石房3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14082 | 邳州     | PMS 港上北西10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14083 | 邳州     | PMS 港上豆场5号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14084 | 邳州     | PMS 港上北荆邑4号变南头 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14085 | 邳州     | PMS 港上高庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14086 | 邳州     | PMS 港上机关8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14087 | 邳州     | PMS 港上庄安东变2    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14088 | 邳州     | PMS 港上南楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14089 | 邳州     | PMS 港上北西西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14090 | 邳州     | PMS 港上北东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14091 | 邳州     | PMS 港上齐村中4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14092 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14093 | 邳州     | PMS 港上王李庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14094 | 邳州     | PMS 港上半庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14095 | 邳州     | PMS 港上北东村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14096 | 邳州     | PMS 港上港东村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14097 | 邳州     | PMS 港上港中南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14098 | 邳州     | PMS 港上齐村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14099 | 邳州     | PMS 港上圩后2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14100 | 邳州     | PMS 港上齐村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14101 | 邳州     | PMS 港上北东村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14102 | 邳州     | PMS 港上卢庄村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14103 | 邳州     | PMS 港上王庄村2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14104 | 邳州     | PMS 港上豆场村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14105 | 邳州     | PMS 港上西式街2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14106 | 邳州     | PMS 港上高庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14107 | 邳州     | PMS 港上镇半庄8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14108 | 邳州     | PMS 港上北东6号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14109 | 邳州     | PMS 港上镇北东9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14110 | 邳州     | PMS 港上北西南2号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14111 | 邳州     | 港上前湖东3号台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14112 | 邳州     | PMS 港上豆场北6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14113 | 邳州     | PMS 港上镇范庄3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14114 | 邳州     | PMS 港上冯窑5号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14115 | 邳州     | PMS 港上冯窑7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14116 | 邳州     | PMS 港上石房村9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14117 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14118 | 邳州     | PMS 港上冯窑4号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14119 | 邳州     | 港上冯窑东3号变新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14120 | 邳州     | PMS 港上冯庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14121 | 邳州     | PMS 港上郭家2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14122 | 邳州     | PMS 港上展庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14123 | 邳州     | PMS 港上展庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14124 | 邳州     | PMS 港上王李庄李庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14125 | 邳州     | 港上镇港西公园东门变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14126 | 邳州     | PMS 港上北荆邑3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14127 | 邳州     | PMS 港上北荆邑5号变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14128 | 邳州     | PMS 港上机关7号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14129 | 邳州     | PMS 港上大范村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14130 | 邳州     | PMS 港上冯窑6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14131 | 邳州     | PMS 港上大范村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14132 | 邳州     | PMS 港上南荆邑6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14133 | 邳州     | PMS 港上半庄7号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14134 | 邳州     | 港上前湖17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14135 | 邳州     | 前湖北变18号配变新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14136 | 邳州     | 港上镇前湖13号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14137 | 邳州     | PMS 港上北西村北12号配变新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14138 | 邳州     | 港上北西村南13号配变新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14139 | 邳州     | PMS 港上北西村14号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14140 | 邳州     | PMS 港上镇北西15号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14141 | 邳州     | PMS 港上曹楼村11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14142 | 邳州     | PMS 港上曹楼村12号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14143 | 邳州     | PMS 港上后湖村11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14144 | 邳州     | 港上后湖村东12号配变新增    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14145 | 邳州     | 后湖村西15号配变新增      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14146 | 邳州     | 港上后湖村东16号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14147 | 邳州     | PMS 港上齐村12号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14148 | 邳州     | PMS 港上齐村8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14149 | 邳州     | 港上前湖11号配变新增      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14150 | 邳州     | 港上前湖12号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14151 | 邳州     | PMS 港上镇前湖10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14152 | 邳州     | PMS 港上镇前湖9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14153 | 邳州     | PMS 港上王李村11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14154 | 邳州     | PMS 港上镇王李庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14155 | 邳州     | 王李村王庄11号配变新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14156 | 邳州     | 港上王李村李庄8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14157 | 邳州     | PMS 港上镇港东11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14158 | 邳州     | PMS 港上港东村东12号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14159 | 邳州     | 港上港西村北3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14160 | 邳州     | 港上镇前湖14号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14161 | 邳州     | 港上王李庄12号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14162 | 邳州     | 港上半庄11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14163 | 邳州     | PMS 港上港东村11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14164 | 邳州     | PMS 港上镇北东8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14165 | 邳州     | PMS 港上曹庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14166 | 邳州     | 港上王李王庄7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14167 | 邳州     | PMS 港上镇王李村草莓地6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14168 | 邳州     | 港上镇王庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14169 | 邳州     | 大范后庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14170 | 邳州     | PMS 港上镇大范13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14171 | 邳州     | 港上镇大范12号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14172 | 邳州     | PMS 港上豆场西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14173 | 邳州     | PMS 港上镇豆场村8号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14174 | 邳州     | PMS 港上冯庄4号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14175 | 邳州     | PMS 港上冯庄村5号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14176 | 邳州     | 黄庄2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14177 | 邳州     | PMS 港上南楼3号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14178 | 邳州     | PMS 港上镇南楼孙家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14179 | 邳州     | PMS 港上镇南楼8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14180 | 邳州     | PMS 港上镇十房村12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14181 | 邳州     | PMS 港上十房小范2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14182 | 邳州     | PMS 港上石家1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14183 | 邳州     | PMS 港上袁庄2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14184 | 邳州     | 展庄西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14185 | 邳州     | PMS 港上庄安4号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14186 | 邳州     | PMS 港上庄安6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14187 | 邳州     | PMS 港上庄安7号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14188 | 邳州     | PMS 港上镇庄安8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14189 | 邳州     | PMS 港上镇半庄村苗木市场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14190 | 邳州     | 港东线半庄15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14191 | 邳州     | PMS 港上镇北西16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14192 | 邳州     | 港北线北西17号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14193 | 邳州     | PMS 港上镇曹庄村3号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14194 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14195 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14196 | 邳州     | PMS 港上镇港西9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14197 | 邳州     | PMS 港上镇卢庄小学公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14198 | 邳州     | PMS 港上机关9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14199 | 邳州     | PMS 港上镇王庄4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14200 | 邳州     | 港东线港东14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14201 | 邳州     | 港东线港东15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14202 | 邳州     | 港东线大范6号变新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14203 | 邳州     | PMS 港上镇大范村7号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14204 | 邳州     | PMS 港上镇大范沙洼10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14205 | 邳州     | PMS 港上镇大范村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14206 | 邳州     | PMS 港上镇大范8号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14207 | 邳州     | PMS 港上镇大范11变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14208 | 邳州     | 港东线大范正大变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14209 | 邳州     | 港东线豆场拐头变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14210 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14211 | 邳州     | PMS 港上镇冯庄村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14212 | 邳州     | PMS 港上镇豆场拐头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14213 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14214 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑村部南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14215 | 邳州     | PMS 港上镇石房小冯庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14216 | 邳州     | PMS 港上镇大范14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14217 | 邳州     | 港上镇北东7号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14218 | 邳州     | 港上镇港中4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14219 | 邳州     | PMS 港上机关10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14220 | 邳州     | PMS 港上镇高庄5号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14221 | 邳州     | 港上镇高庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14222 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园东门广场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14223 | 邳州     | 港上镇港中南4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14224 | 邳州     | PMS 港上港中村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14225 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14226 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14227 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园南门变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14228 | 邳州     | PMS 港上镇展庄村4号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14229 | 邳州     | PMS 港上镇范庄2号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14230 | 邳州     | 港上镇郭家3号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14231 | 邳州     | 港南线石家南变2号变新建工程   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14232 | 邳州     | PMS 港上镇石房货场13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14233 | 邳州     | 港上机关8号新增配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14234 | 邳州     | 大范13号配变新建工程      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14235 | 邳州     | 大范14号配变新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14236 | 邳州     | 南荆邑西南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14237 | 邳州     | PMS 南荆邑中2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14238 | 邳州     | PMS 北荆邑7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14239 | 邳州     | 公园1箱变变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14240 | 邳州     | PMS 北荆邑9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14241 | 邳州     | PMS 北荆邑8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14242 | 邳州     | 港南线石家东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14243 | 邳州     | PMS 碧福园小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14244 | 邳州     | 港上豆场10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14245 | 邳州     | 港上前湖草莓地2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14246 | 邳州     | 港上南荆邑学校门口12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14247 | 邳州     | 港上曹楼村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14248 | 邳州     | 港上石房13号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14249 | 邳州     | 港上南楼13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14250 | 邳州     | 港合线南荆邑11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14251 | 邳州     | 港上郭家教堂西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14252 | 邳州     | 港上石房货场北头变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14253 | 邳州     | 北东学校东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14254 | 邳州     | PMS 港上石房东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14255 | 邳州     | PMS 港上石房东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14256 | 邳州     | PMS 港上港西村桥头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14257 | 邳州     | PMS 炮车陆营3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14258 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14259 | 邳州     | PMS 炮车埝洼村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14260 | 邳州     | 炮车东大街粮管所变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14261 | 邳州     | 炮车后沙胡庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14262 | 邳州     | PMS 炮车老政府公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14263 | 邳州     | 炮车埝头电站专用变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14264 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14265 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14266 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14267 | 邳州     | 炮车果园东台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14268 | 邳州     | PMS 炮车桃园杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14269 | 邳州     | 炮车桃园总表变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14270 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14271 | 邳州     | 炮车桃园村教堂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14272 | 邳州     | PMS 炮车圩北村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14273 | 邳州     | PMS 炮车圩北小十队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14274 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙河变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14275 | 邳州     | 炮车天齐巩口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14276 | 邳州     | 炮车范庄中台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14277 | 邳州     | PMS 炮车范庄南台1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14278 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙塘站    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14279 | 邳州     | 炮车后沙沟黄庄5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14280 | 邳州     | 炮车果园薛圈           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14281 | 邳州     | 炮车蒋庄新村变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14282 | 邳州     | 炮车龙池大街3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14283 | 邳州     | 炮车龙池郭庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14284 | 邳州     | 炮车张圈西台1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14285 | 邳州     | PMS 炮车郑圈1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14286 | 邳州     | PMS 炮车果园北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14287 | 邳州     | 炮车果园中台           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14288 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14289 | 邳州     | 炮车蒋庄西站           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14290 | 邳州     | PMS 炮车四支渠公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14291 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14292 | 邳州     | PMS 炮车大街2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14293 | 邳州     | 炮车大街1号台片         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14294 | 邳州     | 炮车西大街变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14295 | 邳州     | 炮车东大街变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14296 | 邳州     | PMS 炮车圩北村五队3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14297 | 邳州     | PMS 炮车圩北二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14298 | 邳州     | 炮车桃园北一二队         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14299 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14300 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14301 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄周营3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14302 | 邳州     | PMS 炮车三先路公变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14303 | 邳州     | PMS 炮车教育新村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14304 | 邳州     | PMS 炮车新街3号变（大桥北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14305 | 邳州     | 炮车新街2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14306 | 邳州     | 炮车墩集花苑1号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14307 | 邳州     | 炮车宋圩新百变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14308 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14309 | 邳州     | PMS 炮车张海周埝2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14310 | 邳州     | PMS 炮车张海村部变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14311 | 邳州     | 炮车张海李庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14312 | 邳州     | PMS 炮车刘口一组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14313 | 邳州     | 炮车刘口代楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14314 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14315 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14316 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯5号单相变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14317 | 邳州     | PMS 炮车墩集村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14318 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯4号单相变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14319 | 邳州     | 炮车张海仲庄南台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14320 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区高层变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14321 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区10号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14322 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区12号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14323 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区14号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14324 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14325 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14326 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14327 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14328 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14329 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区6号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14330 | 邳州     | PMS 炮车墩集南台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14331 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区7号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14332 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区8号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14333 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区9号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14334 | 邳州     | 炮车张圈桥南变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14335 | 邳州     | PMS 炮车郑圈百果园变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14336 | 邳州     | PMS 炮车天齐村曹庄变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14337 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区11号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14338 | 邳州     | 炮车墩集花苑2号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14339 | 邳州     | 炮车墩集花苑3号变压器      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 14340 | 邳州     | PMS 炮车东大街2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14341 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14342 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14343 | 邳州     | 炮车龙池汤庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14344 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14345 | 邳州     | 炮车龙池庄头二队         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14346 | 邳州     | PMS 炮车四王中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14347 | 邳州     | 炮车四王南台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14348 | 邳州     | PMS 炮车四王北台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14349 | 邳州     | 炮车陆营北台           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14350 | 邳州     | PMS 炮车圩北董庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14351 | 邳州     | PMS 炮车圩北八队4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14352 | 邳州     | 炮车埝洼小集5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14353 | 邳州     | PMS 炮车陆营南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14354 | 邳州     | PMS 炮车埝洼1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14355 | 邳州     | 炮车埝洼陆场台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14356 | 邳州     | 炮车埝洼王场变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14357 | 邳州     | 炮车陆营辽河路变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14358 | 邳州     | PMS 炮车四王村部变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14359 | 邳州     | PMS 炮车供电所变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14360 | 邳州     | PMS 炮车后沙二三八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14361 | 邳州     | 炮车埝头中台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14362 | 邳州     | 炮车陆营西台变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14363 | 邳州     | PMS 炮车前沙西台2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14364 | 邳州     | 炮车老幼儿园变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14365 | 邳州     | 炮车镇敬老院变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14366 | 邳州     | 炮车陆营村五队台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14367 | 邳州     | PMS 炮车镇老街变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14368 | 邳州     | PMS 炮车前沙3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14369 | 邳州     | PMS 炮车新菜市变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14370 | 邳州     | PMS 炮车东大街邮局变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14371 | 邳州     | PMS 炮车新街5号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14372 | 邳州     | 炮车黄安小代楼变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14373 | 邳州     | 炮车张海仲庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14374 | 邳州     | 炮车天齐李埝西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14375 | 邳州     | PMS 炮车西大街南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14376 | 邳州     | 炮车赵坝东台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14377 | 邳州     | PMS 炮车新街4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14378 | 邳州     | PMS 炮车北大街台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14379 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14380 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14381 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14382 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14383 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区5号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14384 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区6号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14385 | 邳州     | PMS 炮车果园西台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14386 | 邳州     | 炮车圩北村六队变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14387 | 邳州     | PMS 炮车前徐桥南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14388 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄头一三队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14389 | 邳州     | PMS 炮车果园南台1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14390 | 邳州     | 炮车后沙刘庄4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14391 | 邳州     | PMS 炮车龙池张园7号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14392 | 邳州     | PMS 炮车宋圩张楼变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14393 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14394 | 邳州     | PMS 炮车龙池街南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14395 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14396 | 邳州     | 炮车龙池杨圩东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14397 | 邳州     | PMS 炮车圩北三队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14398 | 邳州     | 炮车董场东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14399 | 邳州     | 炮车后沙刘庄南台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14400 | 邳州     | PMS 炮车薛圈东台台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14401 | 邳州     | PMS 炮车陆场北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14402 | 邳州     | 炮车张海周埝西台变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14403 | 邳州     | PMS 炮车天齐曹庄2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14404 | 邳州     | 炮车天齐巩口2号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14405 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14406 | 邳州     | PMS 炮车范庄村5号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14407 | 邳州     | 炮车徐扬路公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14408 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14409 | 邳州     | 炮车刘口代楼北台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14410 | 邳州     | PMS 炮车刘口代楼西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14411 | 邳州     | PMS 炮车宋圩王庄变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14412 | 邳州     | 炮车宋圩纪庄变        | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 14413 | 邳州     | PMS 炮车张海宋埝台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14414 | 邳州     | 炮车张海李庄北台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14415 | 邳州     | PMS 炮车张海李庄东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14416 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14417 | 邳州     | 炮车张海村部北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14418 | 邳州     | 炮车宋圩张楼南变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 14419 | 邳州     | PMS 炮车范庄村4号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14420 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14421 | 邳州     | PMS 炮车刘口二组台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14422 | 邳州     | 炮车大街4号台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14423 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14424 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄西台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14425 | 邳州     | PMS 炮车新街8号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14426 | 邳州     | 炮车圩北四队台片       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14427 | 邳州     | PMS 炮车圩北七队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14428 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14429 | 邳州     | PMS 炮车张圈桥北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14430 | 邳州     | PMS 炮车郑圈2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14431 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14432 | 邳州     | PMS 炮车四王5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14433 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄二南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14434 | 邳州     | PMS 炮车四王中台6号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14435 | 邳州     | PMS 炮车四王安置房1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14436 | 邳州     | PMS 炮车四王中台8号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14437 | 邳州     | 炮车蒋庄东大台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14438 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14439 | 邳州     | 炮车大街3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14440 | 邳州     | 炮车大桥西台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14441 | 邳州     | PMS 炮车青年闸变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14442 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄道南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14443 | 邳州     | PMS 炮车桃园北一台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14444 | 邳州     | PMS 炮车桃园西一台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14445 | 邳州     | 炮车圩北一队变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14446 | 邳州     | PMS 炮车圩北九队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14447 | 邳州     | 炮车后沙新农村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14448 | 邳州     | PMS 炮车后沙胡庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14449 | 邳州     | PMS 炮车西大街东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14450 | 邳州     | PMS 炮车粮管所2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14451 | 邳州     | 炮车蒋庄周营东台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14452 | 邳州     | 炮车桃园卫生室变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14453 | 邳州     | 炮车桃园杨庄西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14454 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 14455 | 邳州     | PMS 炮车陆营村部变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14456 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营二队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14457 | 邳州     | PMS 炮车桃园总表2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14458 | 邳州     | 炮车果园薛圈南台变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14459 | 邳州     | 炮车后沙黄庄南台变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14460 | 邳州     | PMS 炮车陆场南台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14461 | 邳州     | PMS 炮车果园二队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14462 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场南台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14463 | 邳州     | PMS 炮车果园三队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14464 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄西台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14465 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14466 | 邳州     | PMS 炮车圩北四队2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14467 | 邳州     | PMS 炮车圩北村西台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14468 | 邳州     | 炮车前沙花苑1号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14469 | 邳州     | PMS 炮车前沙花苑2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14470 | 邳州     | PMS 炮车商业街1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14471 | 邳州     | PMS 炮车商业街2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14472 | 邳州     | 炮车新街6号变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14473 | 邳州     | PMS 炮车郑圈东台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14474 | 邳州     | 炮车新街7号变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14475 | 邳州     | 源宏公馆1配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14476 | 邳州     | 源宏公馆2配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14477 | 邳州     | 源宏公馆2配电室3配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14478 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室1号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14479 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室3号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14480 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14481 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室3配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14482 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14483 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室4配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14484 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室2配电变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14485 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室4配电变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14486 | 邳州     | PMS 炮车四支渠2号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14487 | 邳州     | PMS 炮车天齐村部变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14488 | 邳州     | PMS 炮车果园社区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14489 | 邳州     | 炮车公园大地2配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 14490 | 邳州     | 炮车公园大地1配电室2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14491 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14492 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14493 | 邳州     | 炮车公园大地2箱变变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14494 | 邳州     | 炮车四王安置房2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14495 | 邳州     | 炮车富民路公变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14496 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14497 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部东台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14498 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14499 | 邳州     | 炮车陆营东台变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14500 | 邳州     | 炮车桃园总表3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14501 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄北台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14502 | 邳州     | 炮车机械路东台变               | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14503 | 邳州     | PMS 炮车机械路西台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14504 | 邳州     | PMS 炮车桃园教堂北台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14505 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14506 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14507 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14508 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14509 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室4号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14510 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室2号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14511 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14512 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14513 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14514 | 邳州     | PMS 炮车四王姬庄社区变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14515 | 邳州     | PMS 炮车四王社区变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14516 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14517 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14518 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14519 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14520 | 邳州     | 炮车范庄中台1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14521 | 邳州     | 炮车张海李庄2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14522 | 邳州     | 龙池杨圩东台2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14523 | 邳州     | 炮车张海周埝北台1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14524 | 邳州     | 炮车张海李庄北台2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 14525 | 邳州     | 炮车汤庄西台2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14526 | 邳州     | 炮车汤庄东台2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14527 | 邳州     | 后沙刘庄西台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14528 | 邳州     | 炮车长安街变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14529 | 邳州     | 墩南线范庄中台3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14530 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14531 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14532 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14533 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14534 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14535 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14536 | 邳州     | 炮车张楼东台变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14537 | 邳州     | 炮车桃园村教堂2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14538 | 邳州     | 炮车古栗园变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14539 | 邳州     | 炮车四王西台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14540 | 邳州     | 炮车四支渠3号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14541 | 邳州     | 炮车圩北葡萄园变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14542 | 邳州     | 炮车天齐李埵东台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14543 | 邳州     | 炮车后沙黄庄北台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14544 | 邳州     | 炮车范庄北台4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14545 | 邳州     | 炮车龙池陈庄南台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14546 | 邳州     | 巩口3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14547 | 邳州     | 桃园东台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14548 | 邳州     | 炮车薛圈东台2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14549 | 邳州     | 刘庄中台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14550 | 邳州     | 张圈桥东变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14551 | 邳州     | 炮车金桥城市花园一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14552 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14553 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14554 | 邳州     | 炮车埵头北变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14555 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14556 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14557 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14558 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14559 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14560 | 邳州     | PMS 燕子埠村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14561 | 邳州     | PMS 燕子埠中学1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14562 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14563 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14564 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14565 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14566 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14567 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14568 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14569 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14570 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14571 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼4号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14572 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14573 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14574 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄7号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14575 | 邳州     | 燕子埠7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14576 | 邳州     | PMS 燕子埠3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14577 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14578 | 邳州     | PMS 燕子埠花山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14579 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14580 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14581 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14582 | 邳州     | 燕子埠徐洼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14583 | 邳州     | 燕子埠韩寺1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14584 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14585 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14586 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14587 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14588 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14589 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14590 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14591 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14592 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14593 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14594 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14595 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14596 | 邳州     | 燕子埠扒山2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14597 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14598 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14599 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14600 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14601 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14602 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14603 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14604 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14605 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠4号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14606 | 邳州     | PMS 燕子埠2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14607 | 邳州     | 燕子埠燕子埠1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14608 | 邳州     | PMS 燕子埠4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14609 | 邳州     | PMS 燕子埠6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14610 | 邳州     | 燕子埠陈楼1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14611 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14612 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14613 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14614 | 邳州     | 燕子埠11号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14615 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14616 | 邳州     | 燕子埠关庄村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14617 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14618 | 邳州     | 燕子埠韩寺4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14619 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14620 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14621 | 邳州     | 燕子埠尤村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14622 | 邳州     | PMS 燕子埠16号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14623 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14624 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14625 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14626 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14627 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子佛头7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14628 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14629 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14630 | 邳州     | PMS 燕子埠农业示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14631 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14632 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14633 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14634 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14635 | 邳州     | PMS 燕子埠花山4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14636 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14637 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14638 | 邳州     | PMS 燕子埠14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14639 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14640 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14641 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14642 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14643 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14644 | 邳州     | PMS 燕子埠13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14645 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14646 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14647 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14648 | 邳州     | PMS 燕子埠花山村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14649 | 邳州     | 燕子埠村12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14650 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14651 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14652 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14653 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14654 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14655 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14656 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14657 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14658 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14659 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14660 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14661 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄村12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14662 | 邳州     | 燕子埠花山2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14663 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14664 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14665 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14666 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14667 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14668 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14669 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14670 | 邳州     | 燕子埠佛头11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14671 | 邳州     | 燕子埠佛头13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14672 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14673 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14674 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14675 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14676 | 邳州     | PMS 燕子埠17号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14677 | 邳州     | PMS 燕子埠18号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14678 | 邳州     | PMS 燕子埠19号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14679 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14680 | 邳州     | 燕子埠郭庄6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14681 | 邳州     | PMS 燕子埠花山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14682 | 邳州     | PMS 燕子埠花山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14683 | 邳州     | 燕子埠花山5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14684 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14685 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14686 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14687 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14688 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14689 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14690 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14691 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14692 | 邳州     | PMS 燕子埠20号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14693 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14694 | 邳州     | 燕子埠关庄8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14695 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14696 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14697 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14698 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14699 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14700 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14701 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14702 | 邳州     | 燕子埠尤村8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14703 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14704 | 邳州     | 燕子埠23号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14705 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14706 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14707 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14708 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14709 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14710 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14711 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14712 | 邳州     | PMS 燕子埠22号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14713 | 邳州     | PMS 燕子埠21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14714 | 邳州     | PMS 燕子埠花山9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14715 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14716 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14717 | 邳州     | PMS 燕子埠25号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14718 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠2号变(增资)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14719 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变(增资) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14720 | 邳州     | 燕子埠佛头16号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14721 | 邳州     | PMS 锦绣佳苑3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14722 | 邳州     | 燕子埠郭庄15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14723 | 邳州     | 燕子埠郭庄16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14724 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14725 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14726 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑4箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14727 | 邳州     | 燕子埠陈楼9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14728 | 邳州     | 燕子埠鹿寨15号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14729 | 邳州     | 燕子埠陈楼8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14730 | 邳州     | 燕子埠郭庄14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14731 | 邳州     | 燕子埠毛寺10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14732 | 邳州     | 锦绣佳苑5号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14733 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14734 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14735 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14736 | 邳州     | PMS 燕子埠9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14737 | 邳州     | 燕子埠8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14738 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14739 | 邳州     | 燕子埠花山3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14740 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14741 | 邳州     | PMS 碾庄街道烈士碑南门公用变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14742 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园中路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14743 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主南路公用变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14744 | 邳州     | 碾庄生墩村大棚菜园        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14745 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村后高变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14746 | 邳州     | 碾庄稍墩杨庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14747 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村吴楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14748 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村高场变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14749 | 邳州     | PMS 碾庄街道信用社变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14750 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村后李变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14751 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村苗圃变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14752 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14753 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14754 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄3号彭西变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14755 | 邳州     | PMS 碾庄王集二队变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14756 | 邳州     | 碾庄稍墩村郑东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14757 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14758 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14759 | 邳州     | 碾庄稍墩村刘庄变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14760 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新东变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14761 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新西公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14762 | 邳州     | PMS 碾庄街道南东公用变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14763 | 邳州     | PMS 碾庄街道南中公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14764 | 邳州     | PMS 碾庄街道南西公用变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14765 | 邳州     | PMS 碾庄街道北中公用变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14766 | 邳州     | 碾庄王集4号王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14767 | 邳州     | PMS 碾庄王集村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14768 | 邳州     | 碾庄彭庄4号前黄滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14769 | 邳州     | 碾庄彭庄村部变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14770 | 邳州     | PMS 碾庄王集2号唐庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14771 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄1号前刘变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14772 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14773 | 邳州     | 碾庄祁庄村张西公用变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14774 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村祁西公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14775 | 邳州     | 碾庄祁庄村东孙公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14776 | 邳州     | PMS 碾庄大兴3号衡王变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14777 | 邳州     | PMS 碾庄大兴2号张家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14778 | 邳州     | 碾庄闫桥3号后闫桥变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14779 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥2号前闫桥变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14780 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥1号街道变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14781 | 邳州     | 碾庄闫桥4号胡东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14782 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄6号太平庄变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14783 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村东黄滩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14784 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼2号杜庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14785 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼1号鲁东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14786 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼3号学庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14787 | 邳州     | PMS 碾庄庙前王庄公用变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14788 | 邳州     | PMS 碾庄庙前五五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14789 | 邳州     | PMS 碾庄庙前一二队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14790 | 邳州     | 碾庄庙前村烈士公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14791 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村张后公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14792 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄10号雅庄电站 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14793 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号后黄滩变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14794 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄1号小雅庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14795 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄2号大雅庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14796 | 邳州     | 碾庄院上7号旺庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14797 | 邳州     | PMS 碾庄院上村院上南站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14798 | 邳州     | 碾庄院上1号村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14799 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村宋家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14800 | 邳州     | 碾庄韩庄4号后刘变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14801 | 邳州     | PMS 碾庄大宋4号贺庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14802 | 邳州     | PMS 碾庄大宋1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14803 | 邳州     | PMS 碾庄大宋5号条厂变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14804 | 邳州     | PMS 碾庄大宋3号宋西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14805 | 邳州     | PMS 碾庄大宋2号小庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14806 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦楼公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14807 | 邳州     | PMS 碾庄大宋6号秦中变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14808 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡中变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14809 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村窑厂公用变 | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 14810 | 邳州     | PMS 碾庄大宋8号秦西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14811 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄3号韩西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14812 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄1号村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14813 | 邳州     | PMS 碾庄供电所所用变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14814 | 邳州     | PMS 碾庄村南门公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14815 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村顾家公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14816 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村魏元公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14817 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村汪西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14818 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄三里庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14819 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村娄梁公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14820 | 邳州     | 碾庄衡集村衡西变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14821 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14822 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄5号倪西变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14823 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄3号倪中变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14824 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄7号村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14825 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄村尤湖站   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14826 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄4号尤湖变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14827 | 邳州     | 碾庄村陵园村部公用变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14828 | 邳州     | PMS 碾庄村西门公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14829 | 邳州     | PMS 碾庄村北门变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14830 | 邳州     | PMS 碾庄街道北西变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14831 | 邳州     | PMS 碾庄街道北东公用变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14832 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村徐井涯变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14833 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14834 | 邳州     | PMS 碾庄街道建设办公室变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14835 | 邳州     | 碾庄村东门变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14836 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩后变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14837 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村方家变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14838 | 邳州     | 碾庄泗庄村王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14839 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14840 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村卢家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14841 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村瞿家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14842 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村靳家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14843 | 邳州     | 碾庄泗庄村沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14844 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村纪念馆公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14845 | 邳州     | PMS 碾庄李集小邱变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14846 | 邳州     | PMS 碾庄才庄五组公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14847 | 邳州     | PMS 碾庄才庄旗竿变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14848 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村十组公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14849 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村二组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14850 | 邳州     | PMS 碾庄生墩扶贫公用变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14851 | 邳州     | PMS 碾庄生墩前王变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14852 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14853 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14854 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14855 | 邳州     | 碾庄孔庄闫范庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14856 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙十队变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14857 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙五队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14858 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14859 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡邱楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14860 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡前台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14861 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡七队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14862 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村部变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14863 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡四队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14864 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14865 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村四队变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14866 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村八组公用变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14867 | 邳州     | 碾庄岱山村部公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14868 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村一队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14869 | 邳州     | PMS 碾庄六户村四组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14870 | 邳州     | PMS 碾庄六户村东组公用变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14871 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14872 | 邳州     | 碾庄井墩六队变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14873 | 邳州     | PMS 碾庄井墩一队变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14874 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14875 | 邳州     | PMS 碾庄六户村三队变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14876 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村七组公用变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14877 | 邳州     | PMS 碾庄桑园林业变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14878 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14879 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14880 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14881 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村闫庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14882 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道公用变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14883 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14884 | 邳州     | 碾庄孔庄高后变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14885 | 邳州     | 碾庄孔庄高前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14886 | 邳州     | 碾庄练滩五队变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14887 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村三组公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14888 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14889 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14890 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村五队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14891 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14892 | 邳州     | 碾庄井墩五队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14893 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14894 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14895 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄1号变  | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 14896 | 邳州     | 碾庄桑园庙后         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14897 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村一组公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14898 | 邳州     | PMS 碾庄院上3号大院上变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14899 | 邳州     | PMS 碾庄李集村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14900 | 邳州     | PMS 碾庄李集前佟变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14901 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村校西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14902 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村部变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14903 | 邳州     | 碾庄桑园贺庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14904 | 邳州     | PMS 碾庄李集韩家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14905 | 邳州     | PMS 碾庄李集小圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14906 | 邳州     | PMS 碾庄李集东门变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14907 | 邳州     | 碾庄彭庄6号居民区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14908 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号居民区变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14909 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄9号居民区变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14910 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14911 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村前板桥组   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14912 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14913 | 邳州     | 碾庄桑园刘庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14914 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主北路变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14915 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园2号公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14916 | 邳州     | PMS 碾庄街道闫朝变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14917 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村板桥2号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14918 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村七组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14919 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14920 | 邳州     | PMS 碾庄村小曹庄变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14921 | 邳州     | PMS 碾庄院上村北魏变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14922 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14923 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴庄公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14924 | 邳州     | 碾庄李保小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14925 | 邳州     | 碾庄李保小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14926 | 邳州     | 碾庄李保小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14927 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14928 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14929 | 邳州     | 碾庄大宋村部3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14930 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥街道东公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14931 | 邳州     | PMS 碾庄李集油坊变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14932 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14933 | 邳州     | PMS 碾庄练滩六队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14934 | 邳州     | PMS 碾庄练滩北站综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14935 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村六队公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14936 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村七队公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14937 | 邳州     | PMS 碾庄村中学校综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14938 | 邳州     | PMS 碾庄街道供电所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14939 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张埝村李窑队 | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 14940 | 贾汪     | 聂庄西村            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14941 | 贾汪     | PMS 耿集办事处赵庄队    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14942 | 贾汪     | PMS 耿集办事处豆宅村    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14943 | 贾汪     | PMS 耿集办事处闫庄队    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14944 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄二队   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 14945 | 贾汪     | PMS 耿集办事处徐庄农科队     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14946 | 贾汪     | PMS 耿集办事处后叶队       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14947 | 贾汪     | 耿集办事处柳园刘庄1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14948 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄村七队     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14949 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄村北台区    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14950 | 贾汪     | PMS 耿集办事处瓦房村       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14951 | 贾汪     | PMS 耿集曹庄村北变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14952 | 贾汪     | PMS 耿集王庄村八队西变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14953 | 贾汪     | PMS 耿集徐庄二队西        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14954 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士包家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14955 | 邳州     | 碾庄井墩一队2号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14956 | 邳州     | PMS 碾庄李集陆庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14957 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14958 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14959 | 邳州     | 碾庄倪庄村尤东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14960 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村六队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14961 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村二队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14962 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14963 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14964 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14965 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14966 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14967 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14968 | 邳州     | 碾庄鲁楼杜庄2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14969 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥前闫桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14970 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14971 | 邳州     | PMS 碾庄小院上变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14972 | 邳州     | PMS 碾庄太平庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14973 | 邳州     | PMS 碾庄六户三队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14974 | 邳州     | PMS 碾庄六户南站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14975 | 邳州     | PMS 碾庄六户七队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14976 | 邳州     | PMS 碾庄大兴张家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14977 | 邳州     | PMS 碾庄后闫桥2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14978 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥胡东北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14979 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14980 | 邳州     | PMS 碾庄淮海南路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14981 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14982 | 邳州     | PMS 碾庄衡集八队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14983 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14984 | 邳州     | PMS 碾庄大雅庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14985 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄吕八家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14986 | 邳州     | PMS 碾庄王集汪前变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14987 | 邳州     | PMS 碾庄李集凤凰庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14988 | 邳州     | PMS 碾庄练滩四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14989 | 邳州     | PMS 碾庄酒庄旗杆变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14990 | 邳州     | 碾庄杨庄杨后变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14991 | 邳州     | PMS 碾庄酒庄张前变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14992 | 邳州     | PMS 碾庄庙前小戚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14993 | 邳州     | PMS 碾庄大兴吴家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14994 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14995 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄前黄滩2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14996 | 邳州     | PMS 碾庄韩高韩中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14997 | 邳州     | PMS 碾庄民主中路变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14998 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14999 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄范东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15000 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15001 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15002 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15003 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄汪北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15004 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15005 | 邳州     | PMS 碾庄大蒜市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15006 | 邳州     | 碾庄王集王庄东队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15007 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15008 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15009 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15010 | 邳州     | PMS 碾庄大宋夏家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15011 | 邳州     | PMS 碾庄院上北魏2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15012 | 邳州     | PMS 碾庄大宋秦西北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15013 | 邳州     | PMS 碾庄倪西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15014 | 邳州     | PMS 碾庄大宋土庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15015 | 邳州     | PMS 碾庄韩高高场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15016 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村校西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15017 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山八队2号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15018 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村部小山变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15019 | 邳州     | PMS 碾庄娄湖村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15020 | 邳州     | PMS 碾庄桑园贺庄南站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15021 | 邳州     | PMS 碾庄练滩一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15022 | 邳州     | PMS 碾庄才庄二队北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15023 | 邳州     | PMS 碾庄李集三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15024 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15025 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙九队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15026 | 邳州     | 碾庄孔庄高后新2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15027 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄闫范庄新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15028 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄新2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15029 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15030 | 邳州     | PMS 碾庄井墩六队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15031 | 邳州     | PMS 碾庄中学校南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15032 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士王家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15033 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15034 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村十一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15035 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄北门北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15036 | 邳州     | 碾庄镇碾庄小祁庄变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15037 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小徐家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15038 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15039 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15040 | 邳州     | PMS 碾庄院上村旺庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15041 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15042 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村超时小学变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15043 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄韩南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15044 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15045 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15046 | 邳州     | PMS 碾庄王集一队东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15047 | 邳州     | PMS 碾庄镇淮海中路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15048 | 邳州     | PMS 碾庄镇教师公寓变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15049 | 邳州     | PMS 碾庄镇西门外队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15050 | 邳州     | PMS 碾庄镇南门里队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15051 | 邳州     | PMS 碾庄镇小曹庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15052 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村稍东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15053 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15054 | 邳州     | PMS 碾庄镇吴楼王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15055 | 邳州     | PMS 碾庄镇苗圃农场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15056 | 邳州     | PMS 碾庄镇徐连路北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15057 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高韩后新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15058 | 邳州     | PMS 碾庄村院上后徐变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15059 | 邳州     | PMS 碾庄井墩五队新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15060 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山四队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15061 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山五队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15062 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园三中队新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15063 | 邳州     | 碾庄镇桑园刘庄新2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15064 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15065 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖四队北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15066 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山中学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15067 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄西队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15068 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园林业新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15069 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩猪场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15070 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩一队南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15071 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩河西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15072 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15073 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15074 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15075 | 邳州     | PMS 碾庄生墩五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15076 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15077 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄代场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15078 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15079 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄大宋桥西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15080 | 邳州     | 碾庄倪庄枣泗路西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15081 | 邳州     | PMS 碾庄村院上村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15082 | 邳州     | 碾庄祁庄顾家2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15083 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄祁西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15084 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄魏园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15085 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村部西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15086 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15087 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15088 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15089 | 邳州     | 碾庄大兴衡王二队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15090 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄尤湖西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15091 | 邳州     | PMS 碾庄王集唐庄一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15092 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15093 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高村后李西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15094 | 邳州     | 碾庄徐井涯闸头变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15095 | 邳州     | 碾庄镇泗庄沟东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15096 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村庙东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15097 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集前佟新2新   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15098 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集小邱新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15099 | 邳州     | 碾庄镇李集小圩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15100 | 邳州     | PMS 碾庄镇陆庄陆东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15101 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村街道东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15102 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15103 | 邳州     | PMS 碾庄六户八队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15104 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村二组东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15105 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村九组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15106 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部草莓园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15107 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村东门南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15108 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园庙后变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15109 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村农技站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15110 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村岱山七队北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15111 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15112 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩二队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15113 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15114 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15115 | 邳州     | PMS 碾庄六户村六户小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15116 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15117 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘西变(新)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15118 | 邳州     | PMS 碾庄大宋宋西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15119 | 邳州     | PMS 碾庄碾庄村敬老院变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15120 | 邳州     | 碾庄镇彭庄后黄滩2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15121 | 邳州     | PMS 碾庄院上三里庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15122 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15123 | 邳州     | PMS 碾庄大宋条厂新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15124 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15125 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15126 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村方家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15127 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村卢家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15128 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄张南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15129 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道南东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15130 | 邳州     | PMS 碾庄庙前二队新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15131 | 邳州     | PMS 碾庄庙前四队新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15132 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩小学校变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15133 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩刘后变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15134 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15135 | 邳州     | 碾庄镇李集南门新变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15136 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄胡三队新2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15137 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄学校变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15138 | 邳州     | PMS 碾庄六户村二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15139 | 邳州     | PMS 碾庄大宋贺庄东队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15140 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15141 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15142 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道民主南路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15143 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村范北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15144 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村部新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15145 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道农贸市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15146 | 邳州     | 碾庄镇街道派出所变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15147 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15148 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村教堂公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15149 | 邳州     | PMS 碾庄练滩七队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15150 | 邳州     | PMS 碾庄六户村五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15151 | 邳州     | PMS 碾庄六户十队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15152 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15153 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15154 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙十二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15155 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村老学校变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15156 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15157 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村油坊变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15158 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15159 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道广场南路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15160 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小学校变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15161 | 邳州     | 碾庄镇金虎新村小区2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15162 | 邳州     | PMS 碾庄镇金虎新村小区1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15163 | 邳州     | PMS 碾庄六户四组西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15164 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15165 | 邳州     | PMS 碾庄大兴小学校变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15166 | 邳州     | PMS 碾庄镇东门二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15167 | 邳州     | PMS 碾庄镇北门二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15168 | 邳州     | PMS 碾庄镇陵园西路变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15169 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15170 | 邳州     | 碾庄镇李集韩家西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15171 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15172 | 邳州     | 碾庄六户七队西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15173 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩稍后东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15174 | 邳州     | 碾庄镇桑园井东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15175 | 邳州     | 碾庄镇盛世家园小区4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15176 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15177 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15178 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15179 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15180 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集马洼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15181 | 邳州     | 碾庄彭庄新农村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15182 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄南门牌坊变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15183 | 邳州     | 碾庄镇民主北路2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15184 | 邳州     | 碾庄宗庙李庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15185 | 邳州     | 碾庄宗庙七队2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15186 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄张庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15187 | 邳州     | 碾庄镇民主路3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15188 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15189 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 15190 | 邳州     | 碾庄庙前村部变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15191 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区1箱变变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15192 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区2箱变变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15193 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15194 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15195 | 邳州     | 碾庄镇种子居民小区               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15196 | 邳州     | 碾庄镇金虎小区3号箱变1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15197 | 邳州     | PMS 碾庄镇老华联小区1号箱变1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15198 | 邳州     | 碾庄镇岱山村二队变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15199 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村六队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15200 | 邳州     | 碾庄镇院上旺庄3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15201 | 邳州     | 碾庄镇岱山村七队南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15202 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄村小曹庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15203 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村五队大棚变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15204 | 邳州     | 碾庄镇井墩村七队南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15205 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩村小学校变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15206 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场西变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15207 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆1号变变压器-双绕组 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15208 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆2号变-双绕组    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15209 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村园区1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15210 | 贾汪     | PMS 耿集引河村东变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15211 | 贾汪     | PMS 耿集豆宅二队东             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15212 | 贾汪     | PMS 耿集桑园村西              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15213 | 贾汪     | PMS 耿集办事处王集村            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15214 | 贾汪     | PMS 解台第三村民小组变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15215 | 贾汪     | PMS 瓦庄第一村民小组1变压器        | 6        | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15216 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15217 | 贾汪     | PMS 瓦店六台区               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15218 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村高前2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15219 | 邳州     | 碾庄娄湖二队变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15220 | 邳州     | PMS 碾庄镇民富园小区            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15221 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道兽医站小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15222 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15223 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15224 | 邳州     | PMS 碾庄镇阳光花园小区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15225 | 邳州     | PMS 碾庄镇工商所居民小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15226 | 邳州     | PMS 碾庄未来城2号配电室1号变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15227 | 邳州     | PMS 碾庄未来城1号配电室1号变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15228 | 邳州     | PMS 碾庄未来城小区3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15229 | 邳州     | PMS 碾庄镇板桥小区4号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15230 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期1箱变1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15231 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期2箱变1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15232 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期4变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15233 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期3变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15234 | 邳州     | PMS 碾庄镇粮管所小区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15235 | 邳州     | 碾庄街道曹庄新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15236 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15237 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15238 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15239 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15240 | 邳州     | 龙城公馆1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15241 | 邳州     | 龙城公馆2变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15242 | 邳州     | 翡翠公馆小区2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15243 | 邳州     | 翡翠公馆小区1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15244 | 邳州     | 碾庄彭庄园区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15245 | 邳州     | 碾庄桑园郑庄大棚变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15246 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15247 | 邳州     | 碾庄镇街道江南路1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15248 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区1配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15249 | 邳州     | 碾庄镇金华园小区箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15250 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区2配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15251 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区2配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15252 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区1配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15253 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区1配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15254 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区3箱变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15255 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区2配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15256 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区3箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15257 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区2箱变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15258 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区1箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15259 | 邳州     | 碾庄镇彭庄园区3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15260 | 邳州     | 碾庄镇桑园贺庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15261 | 邳州     | 碾庄鑫华小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15262 | 邳州     | 碾庄院上4号三里庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15263 | 邳州     | 碾庄孔庄汪北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15264 | 邳州     | 碾庄韩庄代场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15265 | 邳州     | 碾庄镇碾庄徐连路2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15266 | 邳州     | 碾庄镇大宋村消防中队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15267 | 邳州     | 碾庄镇碾庄闫朝2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15268 | 邳州     | 碾庄生墩周庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15269 | 邳州     | 碾庄镇烈士碑小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15270 | 邳州     | 大蒜市场小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15271 | 邳州     | 碾庄镇建材市场小区变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15272 | 邳州     | 碾庄镇练滩安置小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15273 | 邳州     | 碾庄镇庙前姜梁安置小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15274 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15275 | 邳州     | 碾庄盛鑫佳苑1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15276 | 邳州     | PMS 碾庄李集村东门公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15277 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道北公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15278 | 邳州     | PMS 碾庄井墩三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15279 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部七队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15280 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号大汪变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15281 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村7号路北变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15282 | 邳州     | PMS 议堂村4号议中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15283 | 邳州     | 议堂街道2号街东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15284 | 邳州     | PMS 议堂庄台村2号庄台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15285 | 邳州     | 议堂庄台3号柳园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15286 | 邳州     | PMS 议堂王庄3号薛楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15287 | 邳州     | 议堂龚湖村5号胶厂变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15288 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村1号虎丘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15289 | 邳州     | 议堂虎丘村2号三队变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15290 | 邳州     | 议堂崔家村1号新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15291 | 邳州     | 议堂崔家村2号东崔变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 15292 | 邳州     | 议堂朱楼村1号朱楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15293 | 邳州     | 议堂朱楼村2号村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15294 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村3号朱庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15295 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村2号薛圩变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15296 | 邳州     | 议堂薛圩村1号姚庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15297 | 邳州     | 议堂农科村2号官庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15298 | 邳州     | 议堂陈楼村6号小区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15299 | 邳州     | PMS 议堂张单村张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15300 | 邳州     | 议堂王庄村4号玉器变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15301 | 邳州     | 议堂王庄村11号小区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15302 | 邳州     | PMS 议堂王庄村12号小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15303 | 邳州     | PMS 议堂王庄村姚家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15304 | 邳州     | 议堂街道4号街西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15305 | 邳州     | PMS 议堂街道1号街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15306 | 邳州     | PMS 议堂陈楼1号陈东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15307 | 邳州     | PMS 议堂街道7号超市变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15308 | 邳州     | 议堂街道3号中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15309 | 邳州     | PMS 议堂街道5号街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15310 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村2号村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15311 | 邳州     | PMS 议堂陈楼3号郁吕变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15312 | 邳州     | PMS 议堂张单2号尚庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15313 | 邳州     | PMS 议堂沙埠3号乱王变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15314 | 邳州     | PMS 议堂沙埠4号河西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15315 | 邳州     | PMS 议堂沙埠5号桥口变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15316 | 邳州     | PMS 议堂沙埠1号沙东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15317 | 邳州     | 议堂沙埠2号孟淹变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15318 | 邳州     | 议堂迭路1号刘井变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15319 | 邳州     | 议堂代庄1号12队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15320 | 邳州     | 议堂农科1号农科变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15321 | 邳州     | PMS 议堂代庄3号代西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15322 | 邳州     | 议堂潘庄2号议堂变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15323 | 邳州     | PMS 议堂刘桥1号元庄变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15324 | 邳州     | PMS 议堂刘桥4号后饶变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15325 | 邳州     | 议堂刘桥3号宋庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15326 | 邳州     | PMS 议堂柳园4号1队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15327 | 邳州     | PMS 议堂柳园5号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15328 | 邳州     | PMS 议堂柳园1号王家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15329 | 邳州     | PMS 议堂柳园2号云磨变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15330 | 邳州     | PMS 议堂柳园3号5队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15331 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村13号郁东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15332 | 邳州     | 议堂许洼1号许洼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15333 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村2号村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15334 | 邳州     | 议堂龚湖村1号8队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15335 | 邳州     | 议堂张单4号张单变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15336 | 邳州     | PMS 议堂许洼3号花湖变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15337 | 邳州     | PMS 议堂许洼2号索家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15338 | 邳州     | PMS 议堂刘桥5号13队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15339 | 邳州     | 议堂黄海3号村部变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15340 | 邳州     | 议堂黄海5号张家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15341 | 邳州     | 议堂迭路3号王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15342 | 邳州     | 议堂迭路2号韩家变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15343 | 邳州     | PMS 议堂桃园2号桃南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15344 | 邳州     | 议堂桃园1号桃西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15345 | 邳州     | PMS 议堂柳园6号工业变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15346 | 邳州     | PMS 议堂刘前村5号新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15347 | 邳州     | 议堂代庄4号付业变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15348 | 邳州     | PMS 议堂养殖场综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15349 | 邳州     | 议堂桃园村5号河南变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15350 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村4号小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15351 | 邳州     | PMS 议堂张单村5号包场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15352 | 邳州     | 议堂养殖场2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15353 | 邳州     | 议堂陈楼村5号王家变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15354 | 邳州     | 议堂南戴庄社区3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15355 | 邳州     | 议堂南戴庄社区2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15356 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15357 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15358 | 邳州     | 议堂南戴庄社区1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15359 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15360 | 邳州     | 议堂南戴庄社区5变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15361 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15362 | 邳州     | 议堂南戴庄社区6变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15363 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区5变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15364 | 邳州     | 议堂南戴庄社区4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15365 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区6变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15366 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村5号东庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15367 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村3号付业变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15368 | 邳州     | PMS 议堂崔家村4号付业变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15369 | 邳州     | PMS 议堂庄台村5号付业变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15370 | 邳州     | PMS 议堂凤华园小区1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15371 | 邳州     | PMS 议堂凤华园小区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15372 | 邳州     | 议堂刘前村9号魏庄变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15373 | 邳州     | 议堂潘庄村11号东队变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15374 | 邳州     | 议堂黄海村6号养猪场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15375 | 邳州     | PMS 议堂桃园村7号周家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15376 | 邳州     | PMS 议堂刘前村10号付业变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15377 | 邳州     | PMS 议堂王庄村5号园区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15378 | 邳州     | 议堂龚湖村10号薛家变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15379 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村8号陈北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15380 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村10号郁南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15381 | 邳州     | 议堂陈楼村9号候家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15382 | 邳州     | 议堂陈楼村11号区北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15383 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村12号王家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15384 | 邳州     | PMS 议堂庄台村1号姬张变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15385 | 邳州     | PMS 议堂村3号付业配变增容 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15386 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村4号蒋湖配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15387 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村3号6队配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15388 | 邳州     | PMS 议堂张单村1号小庄配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15389 | 邳州     | 议堂街道6号市场配变增容    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15390 | 邳州     | 议堂龚湖村11号八队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15391 | 邳州     | PMS 议堂王庄村15号冷库变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15392 | 邳州     | PMS 议堂许洼村5号索西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15393 | 邳州     | PMS 议堂许洼村7号湖北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15394 | 邳州     | PMS 议堂张单村7号单南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15395 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村9号龚西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15396 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号鸡南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15397 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村7号蒋西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15398 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村8号一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15399 | 邳州     | PMS 议堂王庄村14号邹家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15400 | 邳州     | 议堂许洼村4号超市变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15401 | 邳州     | PMS 议堂许洼村6号许东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15402 | 邳州     | PMS 议堂张单村8号西北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15403 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村7号小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15404 | 邳州     | PMS 议堂街道9号高速变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15405 | 邳州     | PMS 议堂街道11号政府变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15406 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村10号孟西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15407 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村11号乱南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15408 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村12号河南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15409 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村8号猛西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15410 | 邳州     | PMS 议堂街道10号公安变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15411 | 邳州     | PMS 议堂王庄村17号汪家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15412 | 邳州     | 议堂刘桥村9号东庄变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15413 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村9号沙南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15414 | 邳州     | 议堂王庄村13号姚东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15415 | 邳州     | PMS 议堂庄台村6号超市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15416 | 邳州     | PMS 议堂迭路村5号井中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15417 | 邳州     | 议堂迭路村6号韩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15418 | 邳州     | 议堂龚湖村12号鸡北变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15419 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村14号学校变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15420 | 邳州     | PMS 议堂黄海村10号团东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15421 | 邳州     | PMS 议堂黄海村11号银杏变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15422 | 邳州     | PMS 议堂黄海村13号张东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15423 | 邳州     | PMS 议堂庄台村8号汪队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15424 | 邳州     | PMS 议堂庄台村9号柳后变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15425 | 邳州     | PMS 议堂庄台村10号小队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15426 | 邳州     | PMS 议堂黄海村14号沙站变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15427 | 邳州     | PMS 议堂黄海村7号庙东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15428 | 邳州     | PMS 议堂黄海村9号颜家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15429 | 邳州     | PMS 议堂街道12号桥头变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15430 | 邳州     | PMS 议堂黄海村12号颜前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15431 | 邳州     | 议堂代庄村6号二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15432 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村5号村北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15433 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村6号三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15434 | 邳州     | 议堂街道16号供电所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15435 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村12号元前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15436 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村13号宋东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15437 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村14号饶西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15438 | 邳州     | PMS 议堂柳园村10号超市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15439 | 邳州     | PMS 议堂柳园村11号渔塘变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15440 | 邳州     | 议堂虎丘村7号村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15441 | 邳州     | PMS 议堂柳园村12号付业变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15442 | 邳州     | 议堂农科村3号蚕场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15443 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村13号警务变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15444 | 邳州     | PMS 议堂桃园村8号庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15445 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村4号姚庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15446 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村13号乱北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15447 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村4号朱东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15448 | 邳州     | 议堂虎丘村4号西庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15449 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村10号牌坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15450 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村6号姬张北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15451 | 邳州     | PMS 议堂桃园村6号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15452 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村3号薛北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15453 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村5号庄中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15454 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村7号鱼塘变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15455 | 邳州     | 议堂朱楼村6号付业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15456 | 邳州     | PMS 议堂刘前村8号鸭厂变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15457 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村8号黄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15458 | 邳州     | PMS 议堂柳园村9号云西新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15459 | 邳州     | PMS 议堂柳园村7号王东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15460 | 邳州     | PMS 议堂街道8号法庭变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15461 | 邳州     | PMS 议堂王庄村2号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15462 | 邳州     | PMS 议堂王庄村6号姚家路变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15463 | 邳州     | PMS 议堂迭路村7号井西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15464 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号王庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15465 | 邳州     | PMS 议堂黄海村4号黄海变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15466 | 邳州     | PMS 议堂黄海村1号团结变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15467 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号陆家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15468 | 邳州     | PMS 议堂庄台村3号庄台东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15469 | 邳州     | 议堂黄海村2号庙西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 15470 | 邳州     | 议堂黄海村8号张北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15471 | 邳州     | PMS 议堂街道14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15472 | 邳州     | PMS 议堂崔家村5号后小李变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15473 | 邳州     | PMS 议堂街道13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15474 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15475 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15476 | 贾汪     | 瓦店三台区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15477 | 贾汪     | PMS 瓦店七台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15478 | 贾汪     | PMS 权台小区1号变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15479 | 贾汪     | PMS 权台小区2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15480 | 贾汪     | 权台小区3变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15481 | 贾汪     | 小吴北养殖台区            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15482 | 贾汪     | 权台四台区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15483 | 贾汪     | 段庄五队               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15484 | 贾汪     | PMS 潘安新址二台区2       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15485 | 贾汪     | 瓦店六台区北2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15486 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区          | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 15487 | 贾汪     | PMS 大吴工业园东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15488 | 贾汪     | PMS 解台三队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15489 | 贾汪     | PMS 虎山三台区          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 15490 | 贾汪     | PMS 小吴北养殖2变（原瓦庄南站） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15491 | 贾汪     | 瓦庄八台区南             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15492 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区(瓦庄三台区南)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15493 | 贾汪     | 瓦庄二台区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15494 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15495 | 贾汪     | PMS 大吴瓦庄七台区(x400)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15496 | 贾汪     | 建平十一队              | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15497 | 贾汪     | 建平十二三队             | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15498 | 贾汪     | PMS 建平八九队          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15499 | 贾汪     | PMS 民主苑北二台区        | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15500 | 贾汪     | PMS 民主苑北一台区        | 6        | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15501 | 贾汪     | PMS 解台东小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15502 | 贾汪     | PMS 大吴镇政府水井        | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15503 | 贾汪     | PMS 大吴机关变          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15504 | 贾汪     | 西大吴水厂（小吴一）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 15505 | 贾汪     | PMS 民主苑三台区（大吴供电所）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15506 | 贾汪     | 山南居小区配电室2变                 | 6        | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15507 | 贾汪     | 山南居小区配电室1变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15508 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区                  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15509 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15510 | 贾汪     | PMS 瓦庄市场台区（韩东新增）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15511 | 贾汪     | PMS 荒里六台区                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15512 | 贾汪     | PMS 权台新六台区（权台五）            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15513 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区西（瓦庄新一）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15514 | 贾汪     | PMS 夏庄九台区（夏庄四）             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15515 | 贾汪     | PMS 步行街北台区（解台二队东）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15516 | 贾汪     | PMS 荒里水井台区（商城一新增）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15517 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会01            | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15518 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会02            | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15519 | 贾汪     | PMS 瓦庄四台区西（权四组）            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15520 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区东（权五六）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15521 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15522 | 贾汪     | PMS 段庄九台区                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15523 | 贾汪     | 荒里新五台区                     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15524 | 贾汪     | 权台七台区(小吴新单一)               | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15525 | 贾汪     | PMS 段庄村东台区                 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15526 | 贾汪     | 虎山三台区东台区（瓦新一）              | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 15527 | 贾汪     | PMS 建平十台区                  | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15528 | 贾汪     | PMS 建平六队                   | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15529 | 贾汪     | PMS 建平十台区东(湖里一)            | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15530 | 贾汪     | PMS 民主苑一台区南(蔡庄二)           | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15531 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区(蔡庄新一)            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15532 | 贾汪     | PMS 大吴求职综合变                | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15533 | 贾汪     | 权台六台区南变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15534 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区2号变（权台五台区2014.04） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15535 | 贾汪     | PMS 瓦庄村委会东台区（夏庄二台2014.04）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15536 | 贾汪     | PMS 段庄村西台区                 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15537 | 贾汪     | PMS 瓦庄南站2号变（瓦庄二台区2014.04）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15538 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区2号变（解台五台区2014.04） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15539 | 贾汪     | PMS 建平七队(2014.10)          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| 15540 | 贾汪     | PMS 建平八九队2号变（2014.10）          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15541 | 贾汪     | 建平十二三队2号变                      | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15542 | 贾汪     | 建平十一队2号变                       | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15543 | 贾汪     | PMS 建平六队北台区（六队2号变2014.10）      | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15544 | 贾汪     | PMS 大吴机关2号变台区（湖里二台区2014.10）    | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15545 | 贾汪     | PMS 大吴中学（商城1台区2014.10）         | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15546 | 贾汪     | PMS 民主苑北台区3号变（商城2台区2号变2014.10） | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15547 | 贾汪     | PMS 荒里四台区（新）                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15548 | 贾汪     | PMS 段庄村台区                      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15549 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新                     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15550 | 贾汪     | PMS 荒里二台区（新）                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15551 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区2号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15552 | 贾汪     | PMS 瓦庄六台区                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15553 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区2号变（新）                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15554 | 贾汪     | PMS 瓦庄二台区2号变（新）                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15555 | 贾汪     | PMS 解台四队西                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15556 | 贾汪     | PMS 瓦庄四区新                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15557 | 贾汪     | PMS 荒里一台区新新                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15558 | 贾汪     | PMS 解台八台区                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15559 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区北台区                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15560 | 贾汪     | PMS 荒里三台区（新）                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15561 | 贾汪     | PMS 段庄村南台区                     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15562 | 贾汪     | PMS 荒里一台区2变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15563 | 贾汪     | PMS 瓦店二台区新配变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15564 | 贾汪     | PMS 瓦店小区2号变（大吴供电所）             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15565 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站3变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15566 | 贾汪     | PMS 小吴电灌台片                     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15567 | 贾汪     | PMS 西大吴六队东2号配变20150424         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15568 | 贾汪     | PMS 步行街北台区2号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15569 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室1变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15570 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室2变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15571 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室3变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15572 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室4变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15573 | 贾汪     | 瓦店小区0                          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15574 | 贾汪     | PMS 荒里一台区南（国网）                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15575 | 贾汪     | PMS 瓦店八台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15576 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区3号变（国网）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15577 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区新建（国网）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15578 | 贾汪     | PMS 虎山2台区新建（国网）      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15579 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15580 | 贾汪     | PMS 解台三队2号变（国网）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15581 | 贾汪     | PMS 大吴机关3号变（国网）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15582 | 贾汪     | PMS 荒里四台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15583 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2号变（国网）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15584 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15585 | 贾汪     | PMS 夏庄三台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15586 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区2号变（国网）     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15587 | 贾汪     | PMS 权台三台区新建（国网）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15588 | 邳州     | 议堂街道15号信用社变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15589 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村7号孟南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15590 | 邳州     | PMS 议堂刘前1号村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15591 | 邳州     | PMS 议堂王庄村7号工业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15592 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15593 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15594 | 邳州     | PMS 议堂镇议堂村7号王台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15595 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15596 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15597 | 邳州     | PMS 议堂工业园1号博康配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15598 | 邳州     | PMS 议堂黄海村15号付业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15599 | 邳州     | PMS 议堂崔家村6号门窗变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15600 | 邳州     | 议堂龚湖村13号四队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15601 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15602 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15603 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15604 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15605 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15606 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15607 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15608 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15609 | 邳州     | 议堂议堂村1箱变1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 15610 | 邳州     | 议堂议堂村2箱变2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15611 | 邳州     | 议堂议堂村3箱变3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15612 | 邳州     | 议堂议堂村4箱变4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15613 | 邳州     | 议堂张单村3号水芹变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15614 | 邳州     | 议堂龚湖村8号彭河变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15615 | 邳州     | 议堂社区7号学校变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15616 | 邳州     | 议堂张单村9号东王变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15617 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区2号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15618 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区1号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15619 | 邳州     | 议堂街道17号广场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15620 | 邳州     | 议堂刘桥村6号庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15621 | 邳州     | 议堂沙埠村15号思乡桥变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15622 | 邳州     | 柳新村安置房4变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15623 | 邳州     | 柳新村安置房1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15624 | 邳州     | 柳新村安置房3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15625 | 邳州     | 柳新村安置房2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15626 | 邳州     | 议堂育才小区2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15627 | 邳州     | 议堂育才小区1号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15628 | 邳州     | 议堂议堂村6箱变6变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15629 | 邳州     | PMS 议堂议南线刘桥村7号路北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15630 | 邳州     | PMS 议堂崔家村3号东李变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15631 | 邳州     | PMS 议堂代庄村5号付业变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15632 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号安置房1号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15633 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村4号安置房2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15634 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村1号前行东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15635 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村3号胜利河变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15636 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村5号大新庄东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15637 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道3号邮局路西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15638 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道1号敬老院变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15639 | 邳州     | 赵墩镇城河村6号城河西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15640 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村6号安置房1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15641 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村7号安置房2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15642 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村7号农业示范园变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15643 | 邳州     | 赵墩镇衡楼村8号衡楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15644 | 邳州     | 赵墩镇沙集村1号蔡庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15645 | 邳州     | 赵墩公路管理站1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15646 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村旺庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15647 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村8号闫家街道南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15648 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道5号镇政府变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15649 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村6号殷庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15650 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村8号三彭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15651 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村4号外河单变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15652 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村7号小圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15653 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村9号陈场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15654 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村2号建筑新区变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15655 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村1号后褚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15656 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村3号褚东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15657 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村5号张庄桥变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15658 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村6号西张变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15659 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村10号曹台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15660 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村9号庄场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15661 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村8号后营变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15662 | 邳州     | 赵墩镇过河村7号小菜庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15663 | 邳州     | 赵墩镇更厅村7号衡台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15664 | 邳州     | 赵墩镇更厅村6号徐集东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15665 | 邳州     | 赵墩镇更厅村5号徐集西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15666 | 邳州     | 赵墩镇天庙村4号天庙村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15667 | 邳州     | 赵墩镇天庙村5号刘楼变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15668 | 邳州     | 赵墩镇天庙村6号刘庄变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15669 | 邳州     | 赵墩镇天庙村3号尚中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15670 | 邳州     | 赵墩镇天庙村2号汪北变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15671 | 邳州     | 赵墩镇更厅村4号更厅三四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15672 | 邳州     | 赵墩镇更厅村2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15673 | 邳州     | 赵墩镇更厅村1号刘庄变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15674 | 邳州     | 赵墩镇更厅村3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15675 | 邳州     | 赵墩镇天庙村7号古庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15676 | 邳州     | 赵墩镇天庙村8号古庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15677 | 邳州     | 赵墩镇天庙村1号小凌变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15678 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村6号兴店变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15679 | 邳州     | PMS 赵墩村8号赵墩立交桥       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15680 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村9号彭家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15681 | 邳州     | 赵墩镇过河村8号魏家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15682 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15683 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村4号三娄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15684 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村1号代场队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15685 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村7号毛湖南站     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15686 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村3号焦家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15687 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村1号大巩西变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15688 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村2号大巩东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15689 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村1号后埝变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15690 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村4前刘村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15691 | 邳州     | 赵墩镇前刘村6号后庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15692 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村3号汪南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15693 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村3号闫家变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15694 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村5号何庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15695 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村2号庙前变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15696 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村2号圩北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15697 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村4号过河东站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15698 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村1号张湾变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15699 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号何庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15700 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15701 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村7号闫家街道南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15702 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村6号闫家街道北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15703 | 邳州     | 赵墩镇中刘村4号中刘南站变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15704 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村3号中刘北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15705 | 邳州     | 赵墩镇闫家村5号小毛变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15706 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村6号蒋台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15707 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村5号良台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15708 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村2号卞台变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15709 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村2号三唐变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15710 | 邳州     | 赵墩镇过河村1号圩南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15711 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村3号庄洼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15712 | 邳州     | 赵墩镇寨河村3号寨河村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15713 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村8号郑家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15714 | 邳州     | 赵墩镇张庄村4号旺庄四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15715 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村1号老龙潭东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15716 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村1号张瓦房变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15717 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村2号倪桥三队变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15718 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村5号皮湖变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15719 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村4号小新庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15720 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村1号代场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15721 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村2号寨西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15722 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村7号前河湾变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15723 | 邳州     | 赵墩镇柳元村1号窦家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15724 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村3号白家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15725 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村2号曹家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15726 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村4号大新庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15727 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村6号柳元变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15728 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村5号冯家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15729 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村1号旺庄二队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15730 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村6号贾家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15731 | 邳州     | 赵墩镇张庄村2号旺庄三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15732 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村3号旺庄五队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15733 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村2号东耿埠变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15734 | 邳州     | 赵墩镇义合村1号崔家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15735 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村3号义合村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15736 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村5号韩家东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15737 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道1号街道西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15738 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村5号水源变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15739 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村1号瓦子布单变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15740 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村6号胡元变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15741 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村25号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15742 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村6号后瓦子布变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15743 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村3号瓦布东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15744 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村2号瓦子布西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15745 | 邳州     | 赵墩镇义合村4号韩家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15746 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村4号固子西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15747 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村6号固子东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15748 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村5号固子中变2 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15749 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村5号高沙庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15750 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村3号西牌坊变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15751 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村4号东固子东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15752 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村6号东固子西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15753 | 邳州     | PMS 赵墩镇牌坊村1号官场单变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15754 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村2号沙楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15755 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村4号沙集变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15756 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村6号左家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15757 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村3号王楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15758 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村5号旗杆变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15759 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村2号蔡庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15760 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村4号河湾村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15761 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村4号不老变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15762 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道4号街道南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15763 | 邳州     | 赵墩镇滩东村2号梁楼单变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15764 | 邳州     | 赵墩镇滩东村1号梁楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15765 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村8号衡台单变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15766 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村4号西耿埠北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15767 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村3号西耿埠南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15768 | 邳州     | 赵墩镇河湾村2号倪楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15769 | 邳州     | 赵墩村1号小庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15770 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村2号前行变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15771 | 邳州     | PMS 衡楼村2号宋庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15772 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村9号小庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15773 | 邳州     | 赵墩镇城河村7号老庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15774 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村5号城南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15775 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村11号土楼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15776 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村12号前吕变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15777 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村4号衡楼村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15778 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村1号房庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15779 | 邳州     | PMS 衡楼村5号宋庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15780 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村3号七里井变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15781 | 邳州     | 赵墩镇城河村12号前胡西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15782 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村1号旺寺变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15783 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村4号大王庙西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15784 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村2号胡家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15785 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村3号姬家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15786 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村6号下湾变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15787 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村5号大王庙东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15788 | 邳州     | 赵墩镇河湾村5号河湾四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15789 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村6号吴台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15790 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村6号赵口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15791 | 邳州     | 赵墩镇胡家村7号尚家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15792 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村1号善训变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15793 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村3号王楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15794 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村2号白庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15795 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村4号高庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15796 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村6号顾庄村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15797 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村8号永庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15798 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村7号永庄单变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15799 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村5号小曹家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15800 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村3号滩西西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15801 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道2号街道北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15802 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村2号滩西东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15803 | 邳州     | PMS 赵墩镇街道2号南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15804 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道3号赵墩街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15805 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道4号街道西变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15806 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村2号后胡变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15807 | 邳州     | PMS 赵墩村5号沈场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15808 | 邳州     | 赵墩镇郭口村2号葛家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15809 | 邳州     | 赵墩镇郭口村1号花家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15810 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村5号前郭变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15811 | 邳州     | 赵墩镇郭口村6号后郭变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15812 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村7号汪西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15813 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村5号外河变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15814 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村6号王场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15815 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村4号秦家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15816 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村1号罗西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15817 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村3号庙湾变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15818 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村1号刘台村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15819 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村4号马堰变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 15820 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村2号新集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15821 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村5号刘台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15822 | 邳州     | 赵墩镇河湾村3号倪楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15823 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村6号旗杆北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15824 | 邳州     | 赵墩镇前刘村5号后台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15825 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村8号侯家变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15826 | 邳州     | 赵墩城河村9号大林变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15827 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村1埝东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15828 | 邳州     | 赵墩城河村11号三行西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15829 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上中心小学教师公寓  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15830 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村8号张瓦房新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15831 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村8号贾家南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15832 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村8号义东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15833 | 邳州     | 赵墩镇闫家村9号马北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15834 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村11号大新庄北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15835 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村2号龚渡口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15836 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村11变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15837 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村7号柳元东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15838 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村7号瓦子布中变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15839 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号小圩北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15840 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村10号窦家北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15841 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳园村9号新村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15842 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号耿埠一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15843 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村7号西耿埠西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15844 | 贾汪     | PMS 小吴东养殖2号变(国网)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15845 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区(国网)     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15846 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区新建(国网)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15847 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区2号变(国网)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15848 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区2号变(国网)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15849 | 贾汪     | PMS 小吴西养殖2号变(国网)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15850 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室1变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15851 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室2变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15852 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15853 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15854 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15855 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15856 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15857 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15858 | 贾汪     | 瓦店八台区（国网）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15859 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15860 | 贾汪     | PMS 蔡庄四台区        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15861 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址三台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15862 | 贾汪     | PMS 蔡庄东站（10KV）   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15863 | 贾汪     | PMS 权台4队小区箱变1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15864 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15865 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15866 | 贾汪     | 岐山阳光花园8箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15867 | 贾汪     | 岐山阳光花园9箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15868 | 贾汪     | 岐山阳光花园4箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15869 | 贾汪     | 岐山阳光花园1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15870 | 贾汪     | 岐山阳光花园3箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15871 | 贾汪     | 岐山阳光花园2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15872 | 贾汪     | 岐山阳光花园7箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15873 | 贾汪     | 岐山阳光花园6箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15874 | 贾汪     | 岐山阳光花园5箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15875 | 贾汪     | PMS 金鑫小区1箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15876 | 贾汪     | PMS 金鑫小区2箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15877 | 贾汪     | PMS 金鑫小区3箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15878 | 贾汪     | 旗山矿斜路1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15879 | 贾汪     | 旗山矿斜路3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15880 | 贾汪     | PMS 旗山矿斜路2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15881 | 贾汪     | PMS 荒里水井西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15882 | 贾汪     | 湖畔佳苑6配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15883 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15884 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15885 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15886 | 贾汪     | 湖畔佳苑7配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15887 | 贾汪     | 湖畔佳苑5配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15888 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15889 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 15890 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15891 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15892 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15893 | 贾汪     | 时光澜园6配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15894 | 贾汪     | 时光澜园4配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15895 | 贾汪     | 解忧湖2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15896 | 贾汪     | 解忧湖2配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15897 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15898 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15899 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15900 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15901 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15902 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15903 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15904 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15905 | 贾汪     | 运河小镇五期1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15906 | 贾汪     | 运河小镇五期2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15907 | 贾汪     | 运河悦府一期1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15908 | 贾汪     | 步行街北台区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15909 | 贾汪     | 云谷产业园组合配电站2变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15910 | 贾汪     | 云谷产业园2配电室2变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15911 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15912 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15913 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15914 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15915 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15916 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15917 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15918 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15919 | 贾汪     | 时光澜园5配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15920 | 贾汪     | 湖里二期1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15921 | 贾汪     | 湖里二期2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15922 | 贾汪     | 湖里二期3变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15923 | 贾汪     | 湖里二期4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15924 | 贾汪     | 博观府2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 15925 | 贾汪     | 博观府3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15926 | 贾汪     | 博观府4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15927 | 贾汪     | 博观府2配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15928 | 贾汪     | 博观府4配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15929 | 贾汪     | 博观府3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15930 | 贾汪     | 博观府1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15931 | 贾汪     | 博观府1配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15932 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15933 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15934 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15935 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15936 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15937 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15938 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15939 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15940 | 贾汪     | 大吴镇政府西箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15941 | 贾汪     | 程楼翻水站      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15942 | 贾汪     | 程楼六台区西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15943 | 贾汪     | 度假小镇1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15944 | 贾汪     | 翡翠园一期五台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15945 | 贾汪     | 翡翠园一期六台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15946 | 贾汪     | 湖里一期北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15947 | 贾汪     | 程楼西站       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15948 | 贾汪     | 翡翠园东小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15949 | 贾汪     | 湖里翡翠园三台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15950 | 贾汪     | 翡翠园西小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15951 | 贾汪     | 程楼九台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15952 | 贾汪     | 解忧湖3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15953 | 贾汪     | 解忧湖3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15954 | 贾汪     | 解忧湖1配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15955 | 贾汪     | 解忧湖1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15956 | 贾汪     | 程楼九台区东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15957 | 贾汪     | 程楼东站       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15958 | 贾汪     | 程楼一台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15959 | 贾汪     | 程楼三台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15960 | 贾汪     | 程楼三台区西2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15961 | 贾汪     | 程楼四台区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15962 | 贾汪     | 程楼一台区北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15963 | 贾汪     | 程楼新九台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15964 | 贾汪     | 程楼二台区西            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15965 | 贾汪     | 程楼二台区             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15966 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15967 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15968 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15969 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15970 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15971 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15972 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15973 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15974 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15975 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15976 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15977 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15978 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15979 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15980 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15981 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15982 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15983 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15984 | 贾汪     | 星港嘉苑2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15985 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号衡楼中变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15986 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号蒋西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15987 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩东村3号梁楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15988 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15989 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村8号蒋东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15990 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村7号胡元西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15991 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村10号罗东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15992 | 邳州     | 赵墩镇胡家村11号姬家北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15993 | 邳州     | 赵墩镇更厅村11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15994 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 15995 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道5号街东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15996 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15997 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村12号张湾新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15998 | 邳州     | 赵墩镇闫家村14号徐台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15999 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号小彭变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16000 | 邳州     | 赵墩镇中刘村6号闸北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16001 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村9号街道南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16002 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村11号瓦子布三队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16003 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村14号老西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16004 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号古东南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16005 | 邳州     | 赵墩镇固子村12号固子六队北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16006 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村8号倪楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16007 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村4号河湾变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16008 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村11号瓦东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16009 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村13号贾家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16010 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村12号永庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16011 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村7号街道北变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16012 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村10号汪西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16013 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村11号高庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16014 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村13号固子一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16015 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村7号小张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16016 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村9号河东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16017 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村14号固子四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16018 | 邳州     | 赵墩镇闫家村10号大楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16019 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村10号永庄新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16020 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号老龙潭西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16021 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村9号倪桥九队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16022 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道8号经管站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16023 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道6号食品站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16024 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村10号后瓦子布北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16025 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村4号王口西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16026 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村8号焦家南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16027 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村12号董台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16028 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村9号胡家村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16029 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道9号邮局变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 16030 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村9号瓦子布四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16031 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村9号毛北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16032 | 邳州     | 赵墩镇闫家村12号闫家街道南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16033 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号葛家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16034 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村5号滩西东新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16035 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号蔡庄新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16036 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村15号闫家街道北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16037 | 邳州     | 赵墩镇闫家村13号小巩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16038 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道10号邮局变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16039 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道12号幼儿园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16040 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道15号敬老院南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16041 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道14号中学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16042 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道7号医院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16043 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道9号教办变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16044 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道11号粮管所变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16045 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道13号街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16046 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号黄家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16047 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村7号沙集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16048 | 邳州     | 赵墩镇更厅村12号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16049 | 邳州     | 赵墩镇更厅村13号更厅南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16050 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号白庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16051 | 邳州     | 赵墩镇胡家村10号胡家西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16052 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村13号城北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16053 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村9号吴台三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16054 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村12号曹家西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16055 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号代场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16056 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村14号善训南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16057 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村13号曹家老村部   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16058 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村11号三合庄新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16059 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村8号寨东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16060 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村11号焦家东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16061 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村10号蒋台南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16062 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村16号三唐北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16063 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村16号大巩南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16064 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村17号庄场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 16065 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村8号郭台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16066 | 邳州     | 赵墩镇过河村9号魏家新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16067 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号后庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16068 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村15号城东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16069 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村12号花家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16070 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村13号庄洼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16071 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村14号前郭变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16072 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号土楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16073 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村15号外河东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16074 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭衡楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16075 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村7号井沿变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16076 | 邳州     | 赵墩镇更厅村14号更厅村部新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16077 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16078 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号尚西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16079 | 邳州     | 赵墩镇天庙村11号天庙冯家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16080 | 邳州     | 赵墩镇天庙村10号刘庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16081 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村10号赵滩路口变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16082 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村7号旗杆新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16083 | 邳州     | 赵墩镇郭口村11号后郭东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16084 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16085 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16086 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16087 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村5号东耿埠新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16088 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村6号滩西北新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16089 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村11号吴台一队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16090 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村8号旺寺南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16091 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村9号新后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16092 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道7号街道西新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16093 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道7号学校变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16094 | 邳州     | 金煌房地产1号变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16095 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16096 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产3号变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16097 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村9号庙后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16098 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村18号马北新   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16099 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村8号埝西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16100 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村13号侯集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16101 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村17号东门变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16102 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村18号彭家南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16103 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村7号汪南北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16104 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村15号大王庙北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16105 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村15号学校变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16106 | 邳州     | PMS 赵墩柳元村14号郑东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16107 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村10号倪桥村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16108 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村8号牌坊一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16109 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村10号蔡庄村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16110 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村9号蔡庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16111 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村7号张台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16112 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号街道北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16113 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号老滩队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16114 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村7号滩西新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16115 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村8号不老西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16116 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村12号车家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16117 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村13号刘家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16118 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村9号赵口新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16119 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村8号旺庄一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16120 | 邳州     | 赵墩镇过河村12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16121 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖19号外河西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16122 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村10号前胡变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16123 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村8号老庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16124 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村3号前唐变新建工程 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16125 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村14号宋庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16126 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村11号后胡西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16127 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村郭衡楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16128 | 邳州     | 赵墩镇更厅村15号何庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16129 | 邳州     | 赵墩镇天庙村13号潘桥变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16130 | 邳州     | 赵墩镇天庙村14号代家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16131 | 邳州     | 赵墩镇天庙村15号古庄新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16132 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村18号十三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16133 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村14号胡家西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16134 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村10号圩北南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 16135 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村16号行西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16136 | 邳州     | 赵墩镇天庙村12号气站变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16137 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村11号胡元南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16138 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村5号王口变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16139 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号三娄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16140 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村15号牌坊变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16141 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村9号旗杆东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16142 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村11号过河北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16143 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村19号街南新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16144 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村21号户台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16145 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村20号三娄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16146 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村20号街西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16147 | 邳州     | PMS 闫家村部小区            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16148 | 邳州     | PMS 东方学校小区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16149 | 邳州     | PMS 卢占举小区变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16150 | 邳州     | PMS 耿布村8号老龙潭变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16151 | 邳州     | 赵墩镇义合村14号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16152 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村21号吕台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16153 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16154 | 邳州     | PMS 赵墩寨东9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16155 | 邳州     | 闫家村22号小毛北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16156 | 邳州     | PMS 中刘村11号后埵南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16157 | 邳州     | PMS 中刘村10号庙后北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16158 | 邳州     | 闫家村23号老庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16159 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村村民委员会（金帝豪庭） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16160 | 邳州     | 赵墩闫家村24号市场南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16161 | 邳州     | 赵墩镇更厅村16号十四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16162 | 邳州     | 赵墩村安置房2号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16163 | 邳州     | PMS 赵墩村安置房1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16164 | 邳州     | 赵墩镇前刘村9号龚渡口新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16165 | 邳州     | 赵墩镇张庄村9号旺庄七队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16166 | 邳州     | 赵墩镇前刘村12号埵东新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16167 | 邳州     | 赵墩镇沙集村11号冯家新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16168 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村21号村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16169 | 邳州     | 赵墩镇闫家村29号街道变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16170 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村16号何家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16171 | 邳州     | 赵墩澎湖村20号油坊新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16172 | 邳州     | 赵墩村12号郭家西变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16173 | 邳州     | 赵墩镇中刘村12号何庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16174 | 邳州     | 赵墩闫家村25号小巩东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16175 | 邳州     | 赵墩镇郭口村15号蒋东新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16176 | 邳州     | 赵墩镇更厅村17号衡台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16177 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村24号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16178 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村17号蒋台西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16179 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村22号褚东新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16180 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村23号油坊南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16181 | 邳州     | 赵墩镇天庙村18号郁家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16182 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村24号彭东西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16183 | 邳州     | 赵墩沙集村12号王楼新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16184 | 邳州     | 赵墩镇闫家村30号马南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16185 | 邳州     | 赵墩镇闫家村32号街道变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16186 | 邳州     | 赵墩镇闫家村31号大楼北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16187 | 邳州     | 赵墩镇前刘村10号埝西新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16188 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号三娄西南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16189 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村20号小圩新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16190 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村13号郭衡楼西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16191 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村14号沈场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16192 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号三娄中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16193 | 邳州     | 赵墩镇中刘村16号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16194 | 邳州     | 赵墩镇过河村13号魏家南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16195 | 邳州     | 赵墩天庙村16号小凌家北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16196 | 邳州     | 赵墩镇中刘村15号庙后东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16197 | 邳州     | 赵墩镇中刘村14号闸北北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16198 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号唐湖变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16199 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号侯家新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16200 | 邳州     | 赵墩闫家村26号大巩东新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16201 | 邳州     | 赵墩镇前刘村11号后庄新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16202 | 邳州     | 赵墩镇郭口村16号后郭西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16203 | 邳州     | 赵墩柳元新农村1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16204 | 邳州     | 赵墩镇闫家村27号吕台西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16205 | 邳州     | 赵墩镇天庙村17号古庄娄家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16206 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号前行南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16207 | 邳州     | 赵墩镇寨河村10号赵口南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16208 | 邳州     | 赵墩镇滩东村梁楼小区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16209 | 邳州     | 赵墩镇郭口村安置小区配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16210 | 邳州     | 赵墩镇天庙村古庄安置小区配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16211 | 邳州     | 赵墩供电所变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16212 | 邳州     | 赵墩镇刘台村10号马堰东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16213 | 邳州     | 赵墩更厅村小区变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16214 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16215 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16216 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16217 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16218 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16219 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16220 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16221 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16222 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村3号三唐西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16223 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村7号兴店北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16224 | 邳州     | 车辐山关厢10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16225 | 邳州     | 车辐山刘楼6号变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16226 | 邳州     | 车辐山街道7号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16227 | 邳州     | 车辐山新庄村2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16228 | 邳州     | 车辐山刘楼5号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16229 | 邳州     | 车辐山友好7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16230 | 邳州     | 车辐山运西9号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16231 | 邳州     | 车辐山郁庄北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16232 | 邳州     | 车辐山大蒜市场2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16233 | 邳州     | 车辐山新庄4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16234 | 邳州     | 车辐山运西8号变            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16235 | 邳州     | 车辐山机关变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16236 | 邳州     | 车辐山山南11号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16237 | 邳州     | 车辐山车前2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16238 | 邳州     | 车辐山车前3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16239 | 邳州     | 车辐山埠上1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 16240 | 邳州     | 车辐山梁河1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16241 | 贾汪     | 星光花苑2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16242 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16243 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16244 | 贾汪     | 星光花苑2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16245 | 贾汪     | 悦山南小区配电室2变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16246 | 贾汪     | 悦山南小区配电室1变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16247 | 贾汪     | 悦山南小区配电室3变            | 6        | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16248 | 贾汪     | 大吴镇政府二台区（潘安新二）        | 6        | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16249 | 贾汪     | 度假小镇4配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16250 | 贾汪     | 度假小镇2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16251 | 贾汪     | 度假小镇3配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16252 | 贾汪     | 时光澜园2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16253 | 贾汪     | 时光澜园1配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16254 | 贾汪     | 时光澜园3配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16255 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16256 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16257 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16258 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16259 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16260 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16261 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16262 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16263 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16264 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16265 | 贾汪     | PMS 权台南养殖台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16266 | 贾汪     | PMS 老站北台区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16267 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2配电室1变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16268 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2箱变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16269 | 贾汪     | PMS 江苏天能集团公司萧县永固煤矿3箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16270 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会1箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16271 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16272 | 贾汪     | PMS 建管站小区             | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16273 | 贾汪     | PMS 锦程二期              | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16274 | 贾汪     | PMS 湖里二期5变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16275 | 贾汪     | PMS 湖里二期6变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16276 | 贾汪     | 大泉小山子泵房             | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16277 | 贾汪     | PMS 大泉崮西南台区         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16278 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16279 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头东北         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16280 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西台（1号变）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16281 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心台（2号变）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16282 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16283 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16284 | 贾汪     | 大泉鹿楼三站              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16285 | 贾汪     | 大泉鹿楼四站              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16286 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16287 | 贾汪     | PMS 大泉小山子5队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16288 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖厂         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16289 | 贾汪     | 大泉关庄五号井台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16290 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16291 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼中学          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16292 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16293 | 贾汪     | 小山子5队新台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16294 | 贾汪     | PMS 大泉小山子7队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16295 | 贾汪     | 大泉才沃北2台区            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16296 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头南湖2        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16297 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16298 | 贾汪     | 大泉小山一二队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16299 | 贾汪     | 大泉小山子二站             | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16300 | 贾汪     | PMS 土盆前井            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16301 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16302 | 贾汪     | 大泉小山子水井             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16303 | 贾汪     | PMS 大泉岗子1.2队        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16304 | 贾汪     | 大泉泉河农灌站             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16305 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼大一站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16306 | 贾汪     | PMS 大泉泉河南湖（泉河大棚）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16307 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头北山         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16308 | 贾汪     | 大泉小山子一站             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16309 | 贾汪     | PMS 大泉马家羊肉馆单相变（一队北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 16310 | 贾汪     | PMS 大李庄南湖       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16311 | 贾汪     | PMS 大泉洪山前(洪山新村) | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16312 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16313 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队东台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16314 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16315 | 贾汪     | 大泉小山子3队北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16316 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16317 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼水井西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16318 | 贾汪     | 大泉土盆水库台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16319 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄杜庄北台区  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16320 | 邳州     | 车辐山官厢1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16321 | 邳州     | 车辐山官厢7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16322 | 邳州     | 车辐山官厢8号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16323 | 邳州     | 车辐山官厢6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16324 | 邳州     | 车辐山埠上2号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16325 | 邳州     | 车辐山梁河5号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16326 | 邳州     | 车辐山7号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16327 | 邳州     | 车辐山红光1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16328 | 邳州     | 车辐山3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16329 | 邳州     | 车辐山官厢3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16330 | 邳州     | 车辐山关厢5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16331 | 邳州     | 车辐山山西单相变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16332 | 邳州     | 车辐山山南6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16333 | 邳州     | 车辐山山南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16334 | 邳州     | 车辐山山南1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16335 | 邳州     | 车辐山山南4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16336 | 邳州     | 车辐山山南3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16337 | 邳州     | 车辐山山南张楼西1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16338 | 邳州     | 车辐山山南5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16339 | 邳州     | 车辐山运西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16340 | 邳州     | 车辐山运西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16341 | 邳州     | 车辐山白堰变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16342 | 邳州     | 车辐山运西3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16343 | 邳州     | 车辐山运西4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16344 | 邳州     | 车辐山运西单相变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 16345 | 邳州     | 车辐山新庄11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16346 | 邳州     | 车辐山新庄5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16347 | 邳州     | 车辐山新庄12号变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16348 | 邳州     | 车辐山新庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16349 | 邳州     | 车辐山友好1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16350 | 邳州     | 车辐山友好2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16351 | 邳州     | 车辐山友好5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16352 | 邳州     | 车辐山友好4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16353 | 邳州     | 车辐山杨滩3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16354 | 邳州     | 车辐山杨滩1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16355 | 邳州     | 车辐山杨滩2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16356 | 邳州     | 车辐山杨滩4号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16357 | 邳州     | 车辐山新庄9号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16358 | 邳州     | 车辐山任庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16359 | 邳州     | 车辐山前靳湖东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16360 | 邳州     | 车辐山红光3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16361 | 邳州     | 车辐山刘楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16362 | 邳州     | 车辐山潘楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16363 | 邳州     | 车辐山潘楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16364 | 邳州     | 车辐山埠上3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16365 | 邳州     | 车辐山潘庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16366 | 邳州     | 车辐山潘庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16367 | 邳州     | 车辐山明远2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16368 | 邳州     | 车辐山明远3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16369 | 邳州     | 车辐山明远1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16370 | 邳州     | 车辐山明远4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16371 | 邳州     | 车辐山龙湖2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16372 | 邳州     | 车辐山新庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16373 | 邳州     | 车辐山刘楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16374 | 邳州     | 车辐山6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16375 | 邳州     | 车辐山2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16376 | 邳州     | 车辐山4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16377 | 邳州     | 车辐山村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16378 | 邳州     | 车辐山车前1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16379 | 邳州     | 车辐山明远黄庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16380 | 邳州     | 车辐山友好6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16381 | 邳州     | 车辐山红光5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16382 | 邳州     | 车辐山红光6号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16383 | 邳州     | 车辐山红光2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16384 | 邳州     | 车辐山龙湖3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16385 | 邳州     | 车辐山龙湖4号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16386 | 邳州     | 车辐山二中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16387 | 邳州     | 车辐山官廂4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16388 | 邳州     | 车辐山新庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16389 | 邳州     | 车辐山山南8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16390 | 邳州     | 车辐山山南7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16391 | 邳州     | 车辐山梁河3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16392 | 邳州     | 车辐山梁河2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16393 | 邳州     | 车辐山运西5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16394 | 邳州     | 车辐山任庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16395 | 邳州     | 车辐山任庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16396 | 邳州     | 车辐山任庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16397 | 邳州     | 车辐山山南10号变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 16398 | 邳州     | 车辐山车前村部变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16399 | 邳州     | 车辐山街道5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16400 | 邳州     | 车辐山友好徐井变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16401 | 邳州     | 车辐山官廂2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16402 | 邳州     | 车辐山街道2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16403 | 邳州     | 车辐山梁河4号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16404 | 邳州     | 车辐山明远5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16405 | 邳州     | 车辐山埠上4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16406 | 邳州     | 车辐山友好村土楼西公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16407 | 邳州     | 车辐山官廂9号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16408 | 邳州     | 车辐山街道南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16409 | 邳州     | 车辐山街道4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16410 | 邳州     | 车辐山街道8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16411 | 邳州     | 车辐山运西7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16412 | 邳州     | 车辐山大蒜市场1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16413 | 邳州     | 车辐山石坝东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16414 | 邳州     | 车辐山龙湖5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16415 | 邳州     | 车辐山村大雁变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16416 | 邳州     | 车辐山1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16417 | 邳州     | 车辐山街道1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16418 | 邳州     | 车辐山山后单相变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16419 | 邳州     | 车辐山六号桥变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16420 | 邳州     | 车辐山关厢12号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16421 | 邳州     | 车辐山关厢11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16422 | 邳州     | 车辐山街道10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16423 | 邳州     | 车辐山运西6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16424 | 邳州     | 车辐山梁河6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16425 | 邳州     | 车辐山车前村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16426 | 邳州     | 车辐山车前6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16427 | 邳州     | 车辐山车前4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16428 | 邳州     | 车辐山友好3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16429 | 邳州     | 车辐山埠上5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16430 | 邳州     | 车辐山山南13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16431 | 邳州     | 车辐山任庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16432 | 邳州     | 车辐山埠上6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16433 | 邳州     | 车辐山埠上后埠2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16434 | 邳州     | 车辐山明远6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16435 | 邳州     | 车辐山镇中学箱变变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16436 | 邳州     | 车辐山刘楼王庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16437 | 邳州     | 车辐山土楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16438 | 邳州     | 车辐山后白庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16439 | 邳州     | 车辐山潘南2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16440 | 邳州     | 车辐山潘北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16441 | 邳州     | 车辐山水晶沟2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16442 | 邳州     | 车辐山吴湖2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16443 | 邳州     | 车辐山街西2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16444 | 邳州     | 车辐山交警队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16445 | 邳州     | 车辐山富山湾北变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16446 | 邳州     | 车辐山富山湾南变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16447 | 邳州     | 车辐山龙湖1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16448 | 邳州     | 车辐山新庄10号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16449 | 邳州     | 车辐山友好小古2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 16450 | 邳州     | 车辐山杨滩老古2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16451 | 邳州     | 车辐山山南张楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16452 | 邳州     | 车辐山新庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16453 | 邳州     | 车辐山刘楼4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16454 | 邳州     | 车辐山新庄1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16455 | 邳州     | 车辐山刘楼3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16456 | 邳州     | 车辐山东樊庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16457 | 邳州     | 车辐山村民委员会1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16458 | 邳州     | 车辐山村民委员会2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16459 | 邳州     | 车辐山新区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16460 | 邳州     | 车辐山山南街道2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16461 | 邳州     | 车辐山杨滩何家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16462 | 邳州     | 车辐山大蒜市场3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16463 | 邳州     | 车辐山富山湾变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16464 | 邳州     | 车辐山红光衡西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16465 | 邳州     | 车辐山大蒜市场4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16466 | 邳州     | 车辐山杨滩村部东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16467 | 邳州     | 车辐山任庄任前6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16468 | 邳州     | 车辐山运西河套王3队西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16469 | 邳州     | 车辐山友好土楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16470 | 邳州     | 车辐山西樊庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16471 | 邳州     | 车辐山运西河套王1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16472 | 邳州     | 车辐山交警队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16473 | 邳州     | 车辐山街道11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16474 | 邳州     | 车辐山车前张庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16475 | 邳州     | 车辐山村东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16476 | 邳州     | 车辐山福源新村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16477 | 邳州     | 车辐山潘楼花园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16478 | 邳州     | 车辐山明远西堰变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16479 | 邳州     | 车辐山埠上前埠7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16480 | 邳州     | 车辐山福源新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16481 | 邳州     | 车辐山山后东2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16482 | 邳州     | 车辐山后关厢2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16483 | 邳州     | 车辐山新庄王湾1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16484 | 邳州     | 车辐山任庄李湾2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 16485 | 邳州     | 车辐山村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16486 | 邳州     | 车辐山友好徐井2号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16487 | 邳州     | 车辐山山后西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16488 | 邳州     | 车辐山山南小新庄变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16489 | 邳州     | 车辐山山南东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16490 | 邳州     | 车辐山西樊庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16491 | 邳州     | 车辐山山南街道3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16492 | 邳州     | 车辐山山南工业园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16493 | 邳州     | 车辐山山南岳台西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16494 | 邳州     | 车辐山杨滩何家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16495 | 邳州     | 车辐山山南大新庄西14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16496 | 邳州     | 车辐山运西全庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16497 | 邳州     | 车辐山龙湖水晶沟3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16498 | 邳州     | 车辐山龙湖谢庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16499 | 邳州     | 车辐山后龙湖变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16500 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16501 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16502 | 邳州     | 车辐山红光季王庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16503 | 邳州     | 车辐山红光村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16504 | 邳州     | 车辐山刘楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16505 | 邳州     | 车辐山石坝西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16506 | 邳州     | 车辐山关厢邢楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16507 | 邳州     | 车辐山新庄王湾2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16508 | 邳州     | 车辐山前关厢2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16509 | 邳州     | 车辐山关厢村部2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16510 | 邳州     | 车辐山新庄破桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16511 | 邳州     | 车辐山刘楼张西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16512 | 邳州     | 车辐山新庄西新桥2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16513 | 邳州     | 车辐山车前村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16514 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16515 | 邳州     | 车辐山山南张堰变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16516 | 邳州     | 车辐山福源新村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16517 | 邳州     | 车辐山福源新村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16518 | 邳州     | 车辐山村北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16519 | 邳州     | 车辐山村西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 16520 | 邳州     | 车辐山村南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16521 | 邳州     | 车辐山潘楼半楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16522 | 邳州     | 车辐山车前梁集2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16523 | 邳州     | 车辐山郁庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16524 | 邳州     | 车辐山车前石庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16525 | 邳州     | 车辐山富山市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16526 | 邳州     | 车辐山友好小古3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16527 | 邳州     | 车辐山杨滩北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16528 | 邳州     | 车辐山关厢河口2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16529 | 邳州     | 车辐山前关厢3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16530 | 邳州     | 车辐山运西河套王2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16531 | 邳州     | 车辐山山南山后北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16532 | 邳州     | 车辐山杨滩老古3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16533 | 邳州     | 车辐山杨滩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16534 | 邳州     | 车辐山山南山西15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16535 | 邳州     | 车辐山山南东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16536 | 邳州     | 车辐山潘楼花园3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16537 | 邳州     | 车辐山S310设施园南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16538 | 邳州     | 车辐山S310设施园北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16539 | 邳州     | 车辐山埠上村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16540 | 邳州     | 车辐山新庄王湾3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16541 | 邳州     | 车辐山新村1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16542 | 邳州     | 车辐山新村2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16543 | 邳州     | 车辐山红光4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16544 | 邳州     | 车辐山车前石庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16545 | 邳州     | 车辐山梁河丁庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16546 | 邳州     | 车辐山村北3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16547 | 邳州     | 车辐山新庄郭庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16548 | 邳州     | 车辐山村部2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16549 | 邳州     | 车辐山山南山西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16550 | 邳州     | 车辐山任庄7号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16551 | 邳州     | 车辐山山南工业园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16552 | 邳州     | 车辐山山后东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16553 | 邳州     | 车辐山车前石庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16554 | 邳州     | 车辐山车前石庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16555 | 邳州     | 车辐山车前石庄5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16556 | 邳州     | 车辐山潘南3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16557 | 邳州     | 车辐山明远黄楼3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16558 | 邳州     | 车辐山友好徐井3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16559 | 邳州     | 车辐山友好土楼西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16560 | 邳州     | 车辐山新区3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16561 | 邳州     | 车辐山新街1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16562 | 邳州     | 车辐山新街2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16563 | 邳州     | 车辐山新街3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16564 | 邳州     | 车辐山新街4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16565 | 邳州     | 车辐山新街6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16566 | 邳州     | 车辐山新街7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16567 | 邳州     | 车辐山新街8号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16568 | 邳州     | 车辐山新街9号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16569 | 邳州     | 车辐山新街5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16570 | 邳州     | 车辐山富山新村1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16571 | 邳州     | PMS 车夫山祥山丽影1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16572 | 邳州     | 车夫山祥山丽影1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16573 | 邳州     | 车辐山小东山变             | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 16574 | 邳州     | 车辐山新村3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16575 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室1变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16576 | 贾汪     | PMS 岗子大队3台区         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16577 | 贾汪     | PMS 大泉岗子西南台区        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16578 | 贾汪     | 大泉土盆水库南台区           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16579 | 贾汪     | PMS 大泉小山子一队北台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16580 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16581 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西2台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16582 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心2台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16583 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队2台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16584 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队西台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16585 | 贾汪     | PMS 大泉韩场二台区新变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16586 | 贾汪     | PMS 大泉龙门东台2台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16587 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖场北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16588 | 贾汪     | PMS 大泉泉河5队中心台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16589 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井南台区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 16590 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队东台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16591 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16592 | 贾汪     | PMS 大泉土盆道口        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16593 | 贾汪     | 大泉鹿楼五站            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16594 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园2台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16595 | 贾汪     | PMS 大泉土盆新台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16596 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄奶牛厂北台区    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16597 | 贾汪     | 小山子西北新台区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16598 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队3台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16599 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室2变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16600 | 邳州     | 车辐山后埠中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16601 | 邳州     | 车辐山后龙湖东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16602 | 邳州     | 车辐山后山西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16603 | 邳州     | 车辐山后埠南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16604 | 邳州     | 车辐山后埠桥西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16605 | 邳州     | 车辐山山南街西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16606 | 邳州     | 车辐山新街10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16607 | 邳州     | 车辐山后埠北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16608 | 邳州     | 车辐山后埠西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16609 | 邳州     | 车辐山梁河大郭湾东变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16610 | 邳州     | 车辐山前埠北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16611 | 邳州     | 车辐山新区商业2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16612 | 邳州     | 车辐山新区商业1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16613 | 邳州     | 车辐山白堰南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16614 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16615 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16616 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16617 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16618 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16619 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16620 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16621 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16622 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16623 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16624 | 邳州     | 车辐山官廂中变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 16625 | 邳州     | 车辐山车前石庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16626 | 邳州     | 车辐山龙湖村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16627 | 邳州     | 车辐山明远村部东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16628 | 邳州     | 车辐山山南村岳台南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16629 | 邳州     | 车辐山山南村山前大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16630 | 邳州     | 车辐山山南村大新庄大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16631 | 邳州     | 车辐山埠上村部东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16632 | 邳州     | 车辐山山南村山后大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16633 | 邳州     | 车辐山水晶沟1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16634 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16635 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16636 | 邳州     | 车辐山村9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16637 | 邳州     | 运河幸福花园7变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16638 | 邳州     | 幸福花园8变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16639 | 邳州     | 运河幸福花园9变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16640 | 邳州     | 运河幸福花园10变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16641 | 邳州     | 运河幸福花园11变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16642 | 邳州     | 运河李口滨河小区3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16643 | 邳州     | 运河鼎晔房产4号变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16644 | 邳州     | 运河东方翰院小区1变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16645 | 邳州     | 运河东方翰院小区2变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16646 | 邳州     | 运河东方翰院小区3变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16647 | 邳州     | 运河东方翰院小区4变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16648 | 邳州     | 运河葛程3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16649 | 邳州     | 运河红旗5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16650 | 邳州     | 运河河湾村民公寓公用1变压器  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16651 | 邳州     | 运河薛口6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16652 | 邳州     | PMS 运河张楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16653 | 邳州     | PMS 运河张楼4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16654 | 邳州     | PMS 运河新庄5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16655 | 邳州     | PMS 运河新庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16656 | 邳州     | 运河张楼街道8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16657 | 邳州     | 运河张村2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16658 | 邳州     | 运河张村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16659 | 邳州     | 运河楚汉商业3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16660 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16661 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16662 | 邳州     | PMS 运河河湾新区     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16663 | 邳州     | 运河田园小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16664 | 邳州     | PMS 运河看守所2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16665 | 邳州     | 运河张楼村7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16666 | 邳州     | 运河河湾2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16667 | 邳州     | 运河河湾1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16668 | 邳州     | 运河葛程12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16669 | 邳州     | PMS 运河吴闸8号综合变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16670 | 邳州     | PMS 运河徐塘3号变    | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 16671 | 邳州     | PMS 运河邵场3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16672 | 邳州     | PMS 运河朝阳5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16673 | 邳州     | PMS 运河朝阳2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16674 | 邳州     | PMS 运河朝阳3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16675 | 邳州     | 运河运南1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16676 | 邳州     | PMS 运河庄圩2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16677 | 邳州     | 运河运东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16678 | 邳州     | 运河运东1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16679 | 邳州     | 运河徐口7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16680 | 邳州     | 运河高庄1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16681 | 邳州     | PMS 运河运南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16682 | 邳州     | 运河冯瓦2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16683 | 邳州     | PMS 运河冯瓦1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16684 | 邳州     | 运河八杨2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16685 | 邳州     | PMS 运河马场3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16686 | 邳州     | PMS 运河马场1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16687 | 邳州     | PMS 运河马场2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16688 | 邳州     | PMS 运河徐塘新区     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16689 | 邳州     | PMS 运河中医院小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16690 | 邳州     | PMS 运河中医院小区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16691 | 邳州     | 运河吴闸6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16692 | 邳州     | 运河供电所公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16693 | 邳州     | PMS 运河吴闸5号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16694 | 邳州     | 运河五杨1号变        | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 16695 | 邳州     | 运河五杨2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16696 | 邳州     | 运河邵场1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16697 | 邳州     | PMS 运河马场5号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16698 | 邳州     | 运河滨湖景苑6变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16699 | 邳州     | 运河张楼1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16700 | 邳州     | 运河张楼街道1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16701 | 邳州     | 运河张楼街道2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16702 | 邳州     | 运河葛程1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16703 | 邳州     | PMS 运河葛程5号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16704 | 邳州     | PMS 运河葛程4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16705 | 邳州     | 运河薛口1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16706 | 邳州     | PMS 运河薛口5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16707 | 邳州     | PMS 运河红旗2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16708 | 邳州     | PMS 运河红旗1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16709 | 邳州     | PMS 运河红旗4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16710 | 邳州     | 运河张楼2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16711 | 邳州     | PMS 运河吴闸9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16712 | 邳州     | PMS 运河新庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16713 | 邳州     | 运河新庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16714 | 邳州     | PMS 运河新庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16715 | 邳州     | 运河朝阳1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16716 | 邳州     | 运河徐口2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16717 | 邳州     | 运河徐口1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16718 | 邳州     | PMS 运河徐口3号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16719 | 邳州     | 运河张楼街道3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16720 | 邳州     | PMS 运河张楼街道4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16721 | 邳州     | PMS 运河庙山1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16722 | 邳州     | 运河小新庄变        | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 16723 | 邳州     | 运河庙山2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16724 | 邳州     | 运河马庄2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16725 | 邳州     | 运河新兴1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16726 | 邳州     | 运河新兴2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16727 | 邳州     | PMS 运河马场4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16728 | 邳州     | 运河滨湖景苑11变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16729 | 邳州     | 运河庄圩1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16730 | 邳州     | 运河李口滨河小区1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16731 | 邳州     | 运河李口滨河小区2变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16732 | 邳州     | 运河鼎晔房产1号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16733 | 邳州     | 运河鼎晔房产2号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16734 | 邳州     | 运河鼎晔房产3号变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16735 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16736 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑10号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16737 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16738 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16739 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16740 | 邳州     | 运河滨湖景苑5变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16741 | 邳州     | 运河滨湖景苑7变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16742 | 邳州     | 运河滨湖景苑8变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16743 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑9号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16744 | 邳州     | 运河汇龙1变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16745 | 邳州     | 汇龙花园2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16746 | 邳州     | 运河幸福花园1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16747 | 邳州     | 运河幸福花园2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16748 | 邳州     | 运河幸福花园3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16749 | 邳州     | 运河幸福花园4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16750 | 邳州     | 运河幸福花园5变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16751 | 邳州     | 运河幸福花园6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16752 | 邳州     | PMS 运河高庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16753 | 邳州     | PMS 运河新立1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16754 | 邳州     | PMS 运河新立2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16755 | 邳州     | PMS 运河三河2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16756 | 邳州     | PMS 运河三河1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16757 | 邳州     | 运河葛程2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16758 | 邳州     | PMS 运河龚湖2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16759 | 邳州     | 运河庄圩3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16760 | 邳州     | PMS 运河薛口2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16761 | 邳州     | PMS 运河庄圩4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16762 | 邳州     | 运河张村10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16763 | 邳州     | 运河徐塘9号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16764 | 邳州     | PMS 运河马场6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 16765 | 邳州     | 运河龚湖3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16766 | 邳州     | PMS 运河运南4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16767 | 邳州     | 运河庄圩5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16768 | 贾汪     | 大泉茱萸寺门前台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16769 | 贾汪     | 大泉固西大队北台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16770 | 贾汪     | 大泉鹿楼南湖台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16771 | 贾汪     | 大泉鹿楼水厂          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16772 | 贾汪     | 大泉固西大队北二台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16773 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井西2台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16774 | 贾汪     | 大泉关庄中心3台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16775 | 贾汪     | 大泉茱萸寺南门西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16776 | 贾汪     | 大泉小山子国道西台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16777 | 贾汪     | 大泉小山子二队北2台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16778 | 贾汪     | 大泉鹿楼洪山新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16779 | 贾汪     | 大泉岗子大队2台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16780 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16781 | 贾汪     | 大泉小山子三队台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16782 | 贾汪     | PMS 大泉关庄东北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16783 | 贾汪     | PMS 大泉大泉关庄北台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16784 | 贾汪     | PMS 大泉小山子二队北台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16785 | 贾汪     | PMS 大泉小山子西北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16786 | 贾汪     | PMS 大泉泉河一队北台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16787 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队北台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16788 | 贾汪     | 大泉岗子3队西台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16789 | 邳州     | 运河马庄4号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16790 | 邳州     | PMS 运河张楼5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16791 | 邳州     | PMS 运河红旗3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16792 | 邳州     | 运河徐口4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16793 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16794 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16795 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16796 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16797 | 邳州     | 运河张楼街道6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16798 | 邳州     | PMS 运河葛程7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16799 | 邳州     | PMS 运河邵场5号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 16800 | 邳州     | 运河汇龙花园8变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16801 | 邳州     | 运河汇龙花园14变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16802 | 邳州     | 运河薛口7号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16803 | 邳州     | PMS 运河八杨6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16804 | 邳州     | 运河徐塘新区2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16805 | 邳州     | PMS 运河新立3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16806 | 邳州     | PMS 运河雍福上城3号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16807 | 邳州     | PMS 运河冯瓦3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16808 | 邳州     | PMS 运河薛口8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16809 | 邳州     | PMS 运河张楼6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16810 | 邳州     | PMS 运河徐口5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16811 | 邳州     | 运河吴闸17号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16812 | 邳州     | PMS 运河冯瓦4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16813 | 邳州     | PMS 运河朝阳6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16814 | 邳州     | PMS 运河运东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16815 | 邳州     | 运河徐塘16号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16816 | 邳州     | PMS 运河运南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16817 | 邳州     | 运河马庄5号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16818 | 邳州     | 运河张楼街道7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16819 | 邳州     | PMS 运河邵场7号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16820 | 邳州     | PMS 运河龚湖4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16821 | 邳州     | PMS 运河龚湖5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16822 | 邳州     | PMS 运河庄圩6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16823 | 邳州     | PMS 运河庄圩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16824 | 邳州     | 运河张村11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16825 | 邳州     | 运河河湾6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16826 | 邳州     | 运河新庄村8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16827 | 邳州     | 运河新庄村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16828 | 邳州     | 运河新庄村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16829 | 邳州     | PMS 运河李口新区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16830 | 邳州     | 运河河湾8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16831 | 邳州     | 运河吴闸18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16832 | 邳州     | PMS 运河运南5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16833 | 邳州     | PMS 运河运东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16834 | 邳州     | 运河新立4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| 16835 | 邳州     | PMS 运河新建4号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16836 | 邳州     | PMS 运河新建3号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16837 | 邳州     | 运河三河4号变                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16838 | 邳州     | PMS 运河三河3号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16839 | 邳州     | PMS 运河高庄4号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16840 | 邳州     | PMS 运河高庄3号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16841 | 邳州     | 运河葛程8号变                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16842 | 邳州     | 运河五杨7号变                      | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 16843 | 邳州     | PMS 运河朝阳4号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16844 | 邳州     | PMS 运河龚湖6号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16845 | 邳州     | PMS 运河红旗6号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16846 | 邳州     | PMS 运河红旗7号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16847 | 邳州     | PMS 运河薛口村9号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16848 | 邳州     | 运河葛程10号变                     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16849 | 邳州     | PMS 运河文承苑21号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16850 | 邳州     | PMS 运河文承苑22号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16851 | 邳州     | PMS 运河文承苑23号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16852 | 邳州     | 运河文承苑24号变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16853 | 邳州     | PMS 运河文承苑25号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16854 | 邳州     | PMS 运河文承苑26号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16855 | 邳州     | PMS 运河文承苑27号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16856 | 邳州     | PMS 运河文承苑28号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16857 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城1号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16858 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城2号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16859 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城3号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16860 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城4号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16861 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城5号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16862 | 邳州     | 运河阳光尚城6号变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16863 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城7号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16864 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城8号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16865 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室33号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16866 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室34号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16867 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室35号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16868 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室36号箱变2号间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16869 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室49号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 16870 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室51号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16871 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室6号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16872 | 邳州     | 运河雍福尚城2号配电室7变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16873 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室8号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16874 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室9变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16875 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室11变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16876 | 邳州     | PMS 运河福馨家园1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16877 | 邳州     | 运河福馨家园3变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16878 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室2号变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16879 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16880 | 邳州     | 运河耀邦2配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16881 | 邳州     | 运河耀邦2配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16882 | 邳州     | 运河大榆树风情街1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16883 | 邳州     | 运河大榆树风情街2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16884 | 邳州     | 运河大榆树风情街3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16885 | 邳州     | 运河大榆树风情街4变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16886 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16887 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16888 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16889 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16890 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房5号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16891 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房6号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16892 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房7号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16893 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房8号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16894 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16895 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16896 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16897 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16898 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房5号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16899 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房6号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16900 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16901 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16902 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府5号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16903 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府7号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16904 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室1出线18配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 16905 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室3出线20配电变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16906 | 邳州     | 运河汇龙花园3配电室16变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16907 | 邳州     | 运河文承苑29号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16908 | 邳州     | PMS 运河文承苑30号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16909 | 邳州     | PMS 运河文承苑31号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16910 | 邳州     | PMS 运河文承苑32号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16911 | 邳州     | PMS 运河文承苑45号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16912 | 邳州     | PMS 运河文承苑48号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16913 | 邳州     | PMS 运河文承苑54号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16914 | 邳州     | 运河文承苑56号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16915 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室5号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16916 | 邳州     | 运河金御蓝湖2间隔配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16917 | 邳州     | 运河金御蓝湖4间隔配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16918 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室1号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16919 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室3号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16920 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室5号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16921 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室7号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16922 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室2号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16923 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室4号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16924 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室6号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16925 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室8号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16926 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭7号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16927 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭8号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16928 | 邳州     | 运河天泰茗仕豪庭5变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16929 | 邳州     | PMS 运河文承苑42号配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16930 | 邳州     | PMS 运河文承苑44号配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16931 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室37号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16932 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室38号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16933 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室39号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16934 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室40号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16935 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16936 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期5变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16937 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16938 | 邳州     | PMS 运河邵场10号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16939 | 邳州     | PMS 运河邵场9号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 16940 | 邳州     | 运河东方帝景城10变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16941 | 邳州     | 运河东方帝景城18变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16942 | 邳州     | 运河东方帝景城19变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16943 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期7变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16944 | 邳州     | 运河东方帝景城5变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16945 | 邳州     | 运河东方帝景城6变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16946 | 邳州     | 运河东方帝景城7变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16947 | 邳州     | 运河东方帝景城8变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16948 | 邳州     | 运河东方帝景城9变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16949 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室2号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16950 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室4号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16951 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室8号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16952 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室10号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16953 | 邳州     | PMS 运河新庄11号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16954 | 邳州     | PMS 运河新庄10号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16955 | 邳州     | 运河红旗8号变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16956 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园2箱变1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16957 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园2配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16958 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园1箱变1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16959 | 邳州     | PMS 运河庙山9号变               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16960 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园1配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16961 | 邳州     | 运河坝头11号变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16962 | 邳州     | 运河薛口10号变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16963 | 邳州     | 东湖街道前沙安置房1变压器             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16964 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16965 | 邳州     | 运河新三河村安置房1号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16966 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号箱变1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16967 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房3号箱变1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16968 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房2号箱变1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16969 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室1号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16970 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室3号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16971 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室3号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16972 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室1号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16973 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16974 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 16975 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16976 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16977 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16978 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16979 | 邳州     | 运河阳光尚城二期1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16980 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16981 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16982 | 邳州     | 运河阳光尚城二期4变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16983 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16984 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16985 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16986 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16987 | 邳州     | 运河山水澜庭2配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16988 | 邳州     | 运河山水澜庭1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16989 | 邳州     | PMS 运河长江路1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16990 | 邳州     | PMS 运河朝阳7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16991 | 邳州     | PMS 运河船厂宿舍           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16992 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16993 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室1变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16994 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16995 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16996 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16997 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16998 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16999 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17000 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17001 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17002 | 邳州     | PMS 运河徐口6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17003 | 邳州     | PMS 运河邵场11号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17004 | 邳州     | 运河泰州路1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17005 | 邳州     | 运河龙湖领墅2配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17006 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17007 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17008 | 邳州     | PMS 运河耀邦五期1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17009 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 17010 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17011 | 邳州     | PMS 运河红旗9号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17012 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17013 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17014 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期1组合配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17015 | 邳州     | PMS 运河高庄5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17016 | 邳州     | 运河庄圩8号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17017 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17018 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17019 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17020 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17021 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17022 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17023 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17024 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17025 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17026 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17027 | 邳州     | 运河尚景杉城4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17028 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城4号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17029 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17030 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17031 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17032 | 邳州     | PMS 运河龙湖领墅5号箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17033 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17034 | 邳州     | PMS 运河高庄6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17035 | 邳州     | 运河葛程11变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17036 | 邳州     | 运河张楼8号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17037 | 邳州     | 运河金御上品2配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17038 | 邳州     | 运河金御上品1组合配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17039 | 邳州     | 运河金御上品2配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17040 | 邳州     | 运河益华尚城变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17041 | 邳州     | 运河运南6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17042 | 邳州     | 运河张楼街道10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17043 | 邳州     | 运河建设北路5号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17044 | 邳州     | 运河五杨9号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 17045 | 邳州     | 运河运东5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17046 | 邳州     | 运河徐口9号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17047 | 邳州     | 运河徐口10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17048 | 邳州     | 运河葛程13号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17049 | 邳州     | 运河冯瓦6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17050 | 邳州     | 运河冯瓦5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17051 | 邳州     | 运河红旗村10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17052 | 贾汪     | 泉城驿站二期             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17053 | 邳州     | 运河五杨村10号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17054 | 邳州     | 运河徐塘村18号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17055 | 邳州     | 运河吴闸30号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17056 | 邳州     | 运河高庄7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17057 | 邳州     | 运河庙山村12号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17058 | 邳州     | 运河徐口11号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17059 | 邳州     | 运河新兴5号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17060 | 邳州     | 运河徐口村8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17061 | 邳州     | 运河张楼街道9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17062 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17063 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17064 | 邳州     | 运河马庄村6号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17065 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17066 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17067 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17068 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17069 | 邳州     | 运河瑞丰公馆1号组合配电室2号变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 17070 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17071 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17072 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17073 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17074 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17075 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17076 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17077 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17078 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17079 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 17080 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17081 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17082 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17083 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17084 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17085 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17086 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17087 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17088 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17089 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17090 | 邳州     | 运河徐塘林场2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17091 | 邳州     | 运河三河5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17092 | 邳州     | 运河名媛小区变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17093 | 邳州     | 运河张楼街道5号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17094 | 邳州     | PMS 运河五杨5号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17095 | 邳州     | PMS 运河看守所1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17096 | 邳州     | PMS 邢楼清平村5号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17097 | 邳州     | 邢楼北邢楼4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17098 | 邳州     | PMS 邢楼江沟7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17099 | 邳州     | 邢楼沙庄村9号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17100 | 邳州     | 邢楼刘屯村4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17101 | 邳州     | PMS 邢楼范墩7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17102 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼5号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17103 | 邳州     | PMS 邢楼大固8号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17104 | 邳州     | 邢楼刘屯村3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17105 | 邳州     | PMS 邢楼平滩6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17106 | 邳州     | PMS 邢楼11台变（供电所）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17107 | 邳州     | PMS 邢楼大固1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17108 | 邳州     | 邢楼思田6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17109 | 邳州     | PMS 邢楼大固7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17110 | 邳州     | PMS 邢楼鑫墩5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17111 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17112 | 邳州     | 邢楼江沟6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17113 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17114 | 邳州     | 邢楼沙庄村8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17115 | 邳州     | PMS 邢楼武堂3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17116 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼2号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17117 | 邳州     | 邢楼北邢楼1号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17118 | 邳州     | 邢楼清平4号变(朱滩)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17119 | 邳州     | 邢楼清平1号变(清墩西)     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17120 | 邳州     | PMS 邢楼清平2号变(清墩东) | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17121 | 邳州     | 邢楼4号变(街南)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17122 | 邳州     | 邢楼平滩4号变（农科队）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17123 | 邳州     | PMS 邢楼长沟3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17124 | 邳州     | PMS 邢楼小固1号变(许圩)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17125 | 邳州     | 邢楼清平3号变(清平)      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17126 | 邳州     | 邢楼黄楼3号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17127 | 邳州     | PMS 邢楼范墩2号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17128 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17129 | 邳州     | PMS 邢楼范墩1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17130 | 邳州     | PMS 邢楼范墩3号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17131 | 邳州     | PMS 邢楼武堂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17132 | 邳州     | PMS 邢楼大固2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17133 | 邳州     | PMS 邢楼思田1号变（思田东） | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17134 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼2号变      | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 17135 | 邳州     | 邢楼7号变(街北)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17136 | 邳州     | 邢楼刘屯2号变（村部）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17137 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯大棚变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17138 | 邳州     | PMS 邢楼小固3号变(堡子)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17139 | 邳州     | 邢楼小固2号变(小固)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17140 | 邳州     | 邢楼大固3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17141 | 邳州     | PMS 邢楼大固4号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17142 | 邳州     | PMS 邢楼思田3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17143 | 邳州     | 邢楼大固5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17144 | 邳州     | PMS 邢楼思田2号变（思田西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17145 | 邳州     | PMS 邢楼范墩6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17146 | 邳州     | 邢楼江沟1号变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17147 | 邳州     | 邢楼5号变(街西)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17148 | 邳州     | PMS 邢楼1号变(前小庄)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17149 | 邳州     | PMS 邢楼2号变(中学变)   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17150 | 邳州     | PMS 邢楼村9号变(后小庄) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17151 | 邳州     | PMS 邢楼东庄4号变（渡口） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17152 | 邳州     | 邢楼东庄村7号台片（丁桥南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17153 | 邳州     | 邢楼东庄2号变（东庄西）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17154 | 邳州     | 邢楼东庄1号变（丁桥）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17155 | 邳州     | PMS 邢楼武堂1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17156 | 贾汪     | 八丁东板            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17157 | 贾汪     | PMS 前马东2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17158 | 贾汪     | PMS 沙古堆2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17159 | 贾汪     | PMS 王布3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17160 | 贾汪     | PMS 周布西         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17161 | 贾汪     | PMS 南庄2台区       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17162 | 贾汪     | PMS 江庄东         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17163 | 贾汪     | PMS 小王家东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17164 | 贾汪     | PMS 江庄8组        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17165 | 贾汪     | 南庄新区            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17166 | 贾汪     | PMS 公变三1        | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 17167 | 贾汪     | PMS 江庄村         | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 17168 | 贾汪     | PMS 后江庄         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17169 | 贾汪     | PMS 江庄11组       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17170 | 贾汪     | PMS 前江庄         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17171 | 贾汪     | 赵桥              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17172 | 贾汪     | PMS 小房          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17173 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17174 | 贾汪     | PMS 西大路         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17175 | 贾汪     | PMS 沙古堆         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17176 | 贾汪     | PMS 杏沃东         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17177 | 贾汪     | PMS 江庄保林        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17178 | 贾汪     | PMS 小王家         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17179 | 贾汪     | PMS 独山张         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17180 | 贾汪     | PMS 饶钹东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17181 | 贾汪     | PMS 王布          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17182 | 贾汪     | PMS 独山寺         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17183 | 贾汪     | PMS 前高东         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17184 | 贾汪     | PMS 南庄村         | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17185 | 贾汪     | PMS 周布          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17186 | 贾汪     | PMS 胡布          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17187 | 贾汪     | PMS 江庄四组        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17188 | 贾汪     | PMS 新前马         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17189 | 贾汪     | PMS 后高北         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17190 | 贾汪     | PMS 江庄七组        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17191 | 贾汪     | PMS 保林北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17192 | 贾汪     | 保林西山变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17193 | 贾汪     | PMS 江庄村2        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17194 | 贾汪     | PMS 圩子3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17195 | 贾汪     | PMS 小王家2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17196 | 贾汪     | PMS 独山张3台区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17197 | 贾汪     | PMS 保林2台区配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17198 | 贾汪     | PMS 江庄11队2变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17199 | 贾汪     | PMS 小房15西分3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17200 | 贾汪     | PMS 后江庄北变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17201 | 贾汪     | PMS 小王家南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17202 | 贾汪     | 饶钹村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17203 | 贾汪     | PMS 独山张西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17204 | 贾汪     | PMS 前高东3配变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17205 | 贾汪     | PMS 王布西南变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17206 | 贾汪     | PMS 耿朱元3变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17207 | 贾汪     | PMS 后高东3号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17208 | 贾汪     | PMS 后高东4号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17209 | 贾汪     | 周布西2号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17210 | 贾汪     | PMS 保林村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17211 | 邳州     | PMS 邢楼江沟2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17212 | 邳州     | PMS 邢楼江沟5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17213 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄5号变（张庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17214 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄4号变（刘庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17215 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄6号变（崔庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17216 | 邳州     | 邢楼沙庄村7号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17217 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17218 | 邳州     | PMS 邢楼平滩2号变（沙王） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17219 | 邳州     | PMS 邢楼平滩1号变（平滩） | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 17220 | 邳州     | 邢楼长沟1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17221 | 邳州     | 邢楼长沟2号变(许家)    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 17222 | 邳州     | 邢楼沙庄1号变（沙庄）    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17223 | 邳州     | PMS 邢楼江沟3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17224 | 邳州     | PMS 邢楼3号变(吴路)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17225 | 邳州     | PMS 邢楼8号变(街东)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17226 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村4号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17227 | 邳州     | PMS 邢楼江沟4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17228 | 邳州     | 邢楼平滩5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17229 | 邳州     | PMS 邢楼10号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17230 | 邳州     | 邢楼蒲汪2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17231 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17232 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17233 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17234 | 邳州     | PMS 邢楼大固6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17235 | 邳州     | 邢楼6号变(医院)      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17236 | 邳州     | 邢楼沙庄2号变（卢庄）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17237 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17238 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17239 | 邳州     | 邢楼思田村5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17240 | 邳州     | 邢楼思田村7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17241 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17242 | 邳州     | 邢楼小固村4号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17243 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17244 | 邳州     | 邢楼刘屯村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17245 | 邳州     | PMS 邢楼村12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17246 | 邳州     | PMS 邢楼村13号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17247 | 邳州     | 邢楼北邢楼5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17248 | 邳州     | PMS 邢楼思田村10号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17249 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17250 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17251 | 邳州     | PMS 邢楼村14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17252 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17253 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17254 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 17255 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17256 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17257 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17258 | 邳州     | PMS 邢楼村15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17259 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村6号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17260 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17261 | 邳州     | PMS 邢楼思田村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17262 | 邳州     | PMS 邢楼思田村9号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17263 | 邳州     | 邢楼武堂村4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17264 | 邳州     | PMS 邢楼清平村6号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17265 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村7号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17266 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村10号变(大郁庄西) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17267 | 邳州     | PMS 邢楼范墩11号变(西范墩)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17268 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼村6号变（黄楼东）   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17269 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村10号变（江沟中）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17270 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村11号变（史庄）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17271 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪8号变（石婆婆）    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17272 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村10号变（沙庄西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17273 | 邳州     | PMS 邢楼小固村5号变（堡子东）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17274 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村7号变（郭家）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17275 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村8号变（李家南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17276 | 邳州     | PMS 邢楼大固村10号变（粮库西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17277 | 邳州     | PMS 邢楼大固村11号变（蔡庄）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17278 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村6号变（村部）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17279 | 邳州     | PMS 邢楼范墩9号变（石庄西）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17280 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村11号变（崔庄西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17281 | 邳州     | PMS 邢楼小固村6号变（许圩东）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17282 | 邳州     | PMS 邢楼村20号变（前小庄南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17283 | 邳州     | PMS 邢楼村19号变（村部）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17284 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村6号变（北）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17285 | 邳州     | PMS 邢楼清平村7号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17286 | 邳州     | PMS 邢楼小固村7号变（许圩南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17287 | 邳州     | PMS 邢楼大固村12号变（周庄西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17288 | 邳州     | PMS 邢楼大固村13号变（周庄东）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17289 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 17290 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村8号变（平滩）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17291 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪9号变（加油站）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17292 | 邳州     | PMS 邢楼村18号变（街西路东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17293 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家小区变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17294 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村7号变（南）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17295 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼8号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17296 | 邳州     | PMS 邢楼武堂6号变（西李庄南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17297 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村8号台片（贺庄西）   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17298 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村9号台片（耿庄广场）  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17299 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村9号变（许家南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17300 | 邳州     | 邢楼东庄3号变（东庄东）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17301 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村8号台片（渡口西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17302 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村9号台片（东庄东）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17303 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村12号台片（东范墩东） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17304 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村8号台片（刘屯老学校） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17305 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村9号台片（王屯西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17306 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩村9号台片（奎墩西南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17307 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村10号变（平滩西南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17308 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村9号变（沙王西）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17309 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪村10号台片（丁南庄东） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17310 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村12号台片（张庄西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17311 | 邳州     | 邢楼沙庄村13号台片（崔庄中）      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17312 | 邳州     | PMS 邢楼思田村11号台片（谭庄东）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17313 | 邳州     | 邢楼武堂村5号台片（武堂东）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17314 | 邳州     | PMS 邢楼小固村8号台片（小固西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17315 | 邳州     | PMS 邢楼村21号台片（土地所）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17316 | 邳州     | PMS 邢楼村22号台片（吴路东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17317 | 邳州     | PMS 邢楼清平村8号台片（朱滩村部）  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17318 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17319 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17320 | 邳州     | 邢楼大固村16号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17321 | 邳州     | PMS 邢楼大固村14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17322 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17323 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17324 | 邳州     | PMS 邢楼大固村15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17325 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17326 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪11号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17327 | 邳州     | PMS 邢楼思田村12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17328 | 邳州     | PMS 邢楼江沟12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17329 | 邳州     | PMS 邢楼江沟14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17330 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17331 | 邳州     | PMS 邢楼23号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17332 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17333 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17334 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17335 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17336 | 邳州     | 邢楼武堂7号变       | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 17337 | 邳州     | PMS 邢楼江沟13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17338 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17339 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17340 | 邳州     | PMS 邢楼大固村17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17341 | 邳州     | PMS 邢楼思田村14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17342 | 邳州     | PMS 邢楼思田村15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17343 | 邳州     | PMS 邢楼25号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17344 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17345 | 邳州     | PMS 邢楼26号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17346 | 邳州     | 邢楼27号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17347 | 邳州     | PMS 邢楼28号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17348 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17349 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17350 | 邳州     | PMS 邢楼东庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17351 | 邳州     | PMS 邢楼东庄11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17352 | 邳州     | PMS 邢楼长沟12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17353 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17354 | 邳州     | PMS 邢楼武堂8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17355 | 邳州     | 邢楼思田大棚3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17356 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17357 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17358 | 邳州     | 邢楼奎墩13号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17359 | 邳州     | PMS 邢楼平滩11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 17360 | 邳州     | PMS 邢楼长沟11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17361 | 邳州     | PMS 邢楼武堂9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17362 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17363 | 邳州     | PMS 邢楼思田17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17364 | 邳州     | PMS 邢楼思田16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17365 | 邳州     | PMS 邢楼30号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17366 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17367 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17368 | 邳州     | PMS 邢楼29号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17369 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17370 | 邳州     | PMS 邢楼清平9号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17371 | 邳州     | PMS 邢楼清平10号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17372 | 邳州     | 邢楼思田大棚6号变         | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 17373 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17374 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17375 | 邳州     | 邢楼思田大棚5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17376 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17377 | 邳州     | PMS 邢楼江沟15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17378 | 邳州     | PMS 邢楼江沟17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17379 | 邳州     | PMS 邢楼江沟18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17380 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17381 | 邳州     | PMS 邢楼江沟16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17382 | 邳州     | PMS 邢楼小固10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17383 | 邳州     | 邢楼小固9号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17384 | 邳州     | PMS 邢楼苏新家园变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17385 | 邳州     | 邢楼思田18号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17386 | 邳州     | 邢楼平滩12号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17387 | 邳州     | 邢楼东庄12号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17388 | 邳州     | 邢楼江沟19号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17389 | 邳州     | 邢楼江沟20号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17390 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17391 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17392 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17393 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17394 | 邳州     | 邢楼镇富鑫小区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17395 | 邳州     | 邢楼大固18号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17396 | 邳州     | 邢楼大固9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17397 | 邳州     | 邢楼思田大棚7号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17398 | 邳州     | 邢楼奎墩15号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17399 | 邳州     | 邢楼东庄15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17400 | 邳州     | 邢楼东庄13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17401 | 邳州     | 邢楼吴路1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17402 | 邳州     | 邢楼平滩13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17403 | 邳州     | 邢楼刘屯14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17404 | 邳州     | 邢楼吴路2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17405 | 邳州     | 邢楼大固村19号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17406 | 邳州     | 邢楼奎墩安置房变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17407 | 邳州     | 邢楼24号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17408 | 邳州     | 邢楼长沟13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17409 | 邳州     | 邢楼沙庄16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17410 | 邳州     | PMS 邳城2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17411 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17412 | 邳州     | PMS 邳城城西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17413 | 邳州     | PMS 邳城城西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17414 | 邳州     | 邳城城西5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17415 | 邳州     | PMS 邳城城西4号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17416 | 邳州     | PMS 邳城城山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17417 | 邳州     | PMS 邳城1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17418 | 邳州     | 邳城船闸综合1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17419 | 邳州     | PMS 邳城艾山4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17420 | 邳州     | PMS 邳城汤家5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17421 | 邳州     | 邳城城山12号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17422 | 邳州     | PMS 邳城城山11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17423 | 邳州     | PMS 邳城城北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17424 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17425 | 邳州     | 邳城洪福大道4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17426 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17427 | 邳州     | PMS 邳城新山河8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17428 | 邳州     | PMS 邳城城山10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17429 | 邳州     | PMS 邳城城西8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17430 | 邳州     | 邳城城西7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17431 | 邳州     | PMS 邳城城山3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17432 | 邳州     | PMS 邳城城山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17433 | 邳州     | 邳城新山河7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17434 | 邳州     | PMS 邳城河口20号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17435 | 邳州     | PMS 邳城草寺5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17436 | 邳州     | PMS 邳城西街道3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17437 | 邳州     | PMS 邳城祁家1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17438 | 邳州     | PMS 邳城河口1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17439 | 邳州     | 邳城河口2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17440 | 邳州     | PMS 邳城吕滩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17441 | 邳州     | PMS 邳城吕滩3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17442 | 邳州     | PMS 邳城吕滩5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17443 | 邳州     | 邳城河口5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17444 | 邳州     | PMS 邳城草寺1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17445 | 邳州     | PMS 邳城双庙1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17446 | 邳州     | PMS 邳城河口3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17447 | 邳州     | PMS 邳城河口4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17448 | 邳州     | PMS 邳城草寺3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17449 | 邳州     | 邳城坡里2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17450 | 邳州     | 邳城洳口14号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17451 | 邳州     | 邳城街道4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17452 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17453 | 邳州     | 邳城新山河5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17454 | 贾汪     | PMS 江庄保林村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17455 | 贾汪     | 周布村委会变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17456 | 贾汪     | PMS 饶钹4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17457 | 贾汪     | PMS 饶钹5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17458 | 贾汪     | PMS 饶钹西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17459 | 贾汪     | PMS 江庄七队2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17460 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃东3号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17461 | 贾汪     | PMS 江庄村南台区    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17462 | 贾汪     | 小房西变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17463 | 贾汪     | 黄山东           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17464 | 贾汪     | PMS 饶钹西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 17465 | 贾汪     | PMS 饶钹机井配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17466 | 贾汪     | PMS 大路机井配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17467 | 贾汪     | 圩子          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17468 | 贾汪     | 沙古堆东变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17469 | 贾汪     | 圩子4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17470 | 贾汪     | 圩子2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17471 | 贾汪     | 圩子东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17472 | 贾汪     | 圩子南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17473 | 贾汪     | 独山村委会       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17474 | 贾汪     | PMS 前高西变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17475 | 贾汪     | PMS 江庄赵桥2号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17476 | 贾汪     | PMS 后高东2    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17477 | 贾汪     | PMS 胡布2号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17478 | 贾汪     | PMS 独山张2    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17479 | 贾汪     | 江庄圩子2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17480 | 贾汪     | 饶钹西2        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17481 | 贾汪     | PMS 饶钹东2    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17482 | 贾汪     | 后刘东电灌站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17483 | 贾汪     | 北元北山        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17484 | 贾汪     | PMS 芦山上朱2号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17485 | 贾汪     | PMS 新集村北湖   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17486 | 贾汪     | PMS 凤山村周庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17487 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17488 | 贾汪     | 芦山北山        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17489 | 贾汪     | PMS 芦山前马村   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17490 | 贾汪     | PMS 高庄南变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17491 | 贾汪     | PMS 后刘小新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17492 | 贾汪     | 朱古十队北湖      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17493 | 贾汪     | PMS 南许养殖场   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17494 | 贾汪     | PMS 新集村南湖   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17495 | 贾汪     | PMS 南许葡萄园   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17496 | 贾汪     | PMS 影山村周山头  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17497 | 贾汪     | PMS 影山新村    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17498 | 贾汪     | 孟省村东唐       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17499 | 贾汪     | 河泉村农灌       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17500 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17501 | 贾汪     | PMS 河泉村养殖厂      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17502 | 贾汪     | PMS 马头山庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17503 | 贾汪     | PMS 马头东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17504 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府驻地变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17505 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北山    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17506 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17507 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17508 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17509 | 贾汪     | PMS 北元前彭南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17510 | 贾汪     | PMS 北元东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17511 | 贾汪     | PMS 涧溪北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17512 | 贾汪     | 马头西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17513 | 贾汪     | PMS 水利站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17514 | 贾汪     | PMS 新集村东湖       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17515 | 贾汪     | PMS 南许北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17516 | 贾汪     | 新集村崔楼北变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17517 | 贾汪     | PMS 高庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17518 | 贾汪     | PMS 南许变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17519 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所1变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17520 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所2变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17521 | 贾汪     | PMS 芦山上朱4号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17522 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17523 | 贾汪     | PMS 高庄西变(高庄3号变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17524 | 贾汪     | PMS 四里桥中学       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17525 | 贾汪     | PMS 北元四队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17526 | 贾汪     | PMS 孟省六队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17527 | 贾汪     | PMS 南许二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17528 | 贾汪     | PMS 朱古十队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17529 | 贾汪     | 朱古村东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17530 | 贾汪     | PMS 四里桥新村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17531 | 贾汪     | PMS 四里桥新村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17532 | 贾汪     | PMS 新集村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17533 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17534 | 贾汪     | PMS 高庄前桥头       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17535 | 贾汪     | PMS 汴西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17536 | 贾汪     | PMS 芦山上朱九队      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17537 | 贾汪     | PMS 汴塘粮管所西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17538 | 贾汪     | PMS 汴西三队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17539 | 贾汪     | PMS 凤山村聂元       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17540 | 贾汪     | PMS 新集村市场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17541 | 贾汪     | PMS 北元北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17542 | 贾汪     | PMS 孟省村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17543 | 贾汪     | PMS 孟省北坝        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17544 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17545 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17546 | 贾汪     | PMS 孟省西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17547 | 贾汪     | PMS 新集村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17548 | 贾汪     | PMS 马头一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17549 | 贾汪     | PMS 朱古五队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17550 | 贾汪     | PMS 朱古一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17551 | 贾汪     | 马头山庄东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17552 | 贾汪     | PMS 马头孟庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17553 | 贾汪     | PMS 小马头大棚       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17554 | 贾汪     | PMS 孟省东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17555 | 贾汪     | PMS 后刘二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17556 | 贾汪     | PMS 凤山村孙庄       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17557 | 贾汪     | PMS 马头围里        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17558 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17559 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉二队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17560 | 贾汪     | PMS 汴塘政府2变(驻地变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17561 | 贾汪     | PMS 四里桥         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17562 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17563 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉九队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17564 | 贾汪     | PMS 汴西十九队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17565 | 贾汪     | PMS 影山赵庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17566 | 贾汪     | PMS 河泉村一队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17567 | 贾汪     | PMS 北元前彭        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17568 | 贾汪     | PMS 孟省村前楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17569 | 贾汪     | PMS 马头村葡萄园      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17570 | 贾汪     | PMS 新集村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17571 | 邳州     | PMS 邳城西街道2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17572 | 邳州     | 邳城洳口2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17573 | 邳州     | 邳城新山河6号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17574 | 邳州     | 邳城新山河3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17575 | 邳州     | 邳城洳口3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17576 | 邳州     | PMS 邳城葛布1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17577 | 邳州     | 邳城刘瓦12号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17578 | 邳州     | 邳城刘瓦4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17579 | 邳州     | 邳城西街道1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17580 | 邳州     | PMS 邳城白元1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17581 | 邳州     | PMS 邳城白元2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17582 | 邳州     | PMS 邳城白元3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17583 | 邳州     | 邳城大庙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17584 | 邳州     | PMS 邳城大庙1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17585 | 邳州     | 邳城大庙4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17586 | 邳州     | PMS 邳城大庙3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17587 | 邳州     | PMS 邳城郭池1号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17588 | 邳州     | 邳城街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17589 | 邳州     | PMS 邳城城东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17590 | 邳州     | 邳城城山2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17591 | 邳州     | PMS 邳城城山9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17592 | 邳州     | 邳城城山4号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17593 | 邳州     | 邳城城山5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17594 | 邳州     | PMS 邳城汤家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17595 | 邳州     | PMS 邳城汤家1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17596 | 邳州     | PMS 邳城汤家3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17597 | 邳州     | 邳城艾山1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17598 | 邳州     | 邳城艾山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17599 | 邳州     | PMS 邳城城北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17600 | 邳州     | 邳城街道2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17601 | 邳州     | PMS 邳城城北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17602 | 邳州     | PMS 邳城街道1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17603 | 邳州     | PMS 邳城城西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17604 | 邳州     | PMS 邳城郭池4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17605 | 邳州     | 邳城城北工业1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17606 | 邳州     | PMS 邳城郭池5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17607 | 邳州     | PMS 邳城陆山4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17608 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦3号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17609 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17610 | 邳州     | PMS 邳城郭池3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17611 | 邳州     | PMS 邳城郭池2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17612 | 邳州     | PMS 邳城葛布2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17613 | 邳州     | 邳城洳口1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17614 | 邳州     | 邳城白元4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17615 | 邳州     | 邳城陆山1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17616 | 邳州     | PMS 邳城陆山2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17617 | 邳州     | 邳城陆山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17618 | 邳州     | 邳城白元5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17619 | 邳州     | PMS 邳城百户1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17620 | 邳州     | PMS 邳城百户2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17621 | 邳州     | PMS 邳城陆山5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17622 | 邳州     | 邳城百户4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17623 | 邳州     | PMS 邳城百户3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17624 | 邳州     | PMS 邳城谢湖3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17625 | 邳州     | PMS 邳城谢湖1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17626 | 邳州     | 邳城洪福商业4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17627 | 邳州     | 邳城洪福商业5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17628 | 邳州     | 邳城洪福商业3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17629 | 邳州     | 邳城城北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17630 | 邳州     | PMS 邳城城山7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17631 | 邳州     | 邳城5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17632 | 邳州     | 邳城6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17633 | 邳州     | 邳城7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17634 | 邳州     | 邳城汤家6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17635 | 邳州     | 邳城汤家7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17636 | 邳州     | 邳城街道8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17637 | 邳州     | PMS 邳城城西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17638 | 邳州     | 邳城汤家4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17639 | 邳州     | PMS 邳城新山河2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17640 | 邳州     | 邳城新山河4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17641 | 邳州     | PMS 邳城草寺6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17642 | 邳州     | 邳城坡里4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17643 | 邳州     | PMS 邳城河口8号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17644 | 邳州     | PMS 邳城双庙3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17645 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17646 | 邳州     | 邳城洳口4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17647 | 邳州     | 邳城3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17648 | 邳州     | PMS 邳城4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17649 | 邳州     | PMS 邳城城东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17650 | 邳州     | 邳城城山6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17651 | 邳州     | PMS 邳城城山17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17652 | 邳州     | 邳城城西9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17653 | 邳州     | PMS 邳城街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17654 | 邳州     | PMS 邳城草寺2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17655 | 邳州     | PMS 邳城河口6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17656 | 邳州     | PMS 邳城吕滩4号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17657 | 邳州     | PMS 邳城坡里1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17658 | 邳州     | PMS 邳城双庙2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17659 | 邳州     | 邳城祁家3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17660 | 邳州     | PMS 邳城陆山6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17661 | 邳州     | PMS 邳城西街道4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17662 | 邳州     | PMS 邳城坡里3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17663 | 邳州     | PMS 邳城吕滩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17664 | 邳州     | PMS 邳城河口9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17665 | 邳州     | PMS 邳城吕滩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17666 | 邳州     | PMS 邳城街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17667 | 邳州     | PMS 邳城城东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17668 | 邳州     | 邳城艾山6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17669 | 邳州     | PMS 邳城艾山5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17670 | 邳州     | PMS 邳城新山河9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17671 | 邳州     | PMS 邳城新山河10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17672 | 邳州     | PMS 邳城城西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17673 | 邳州     | 邳城洳口5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17674 | 邳州     | 邳城洳口6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17675 | 邳州     | PMS 邳城葛布3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17676 | 邳州     | PMS 邳城百户5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17677 | 邳州     | PMS 邳城谢湖5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17678 | 邳州     | PMS 邳城白元7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17679 | 邳州     | 邳城草寺4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17680 | 邳州     | PMS 邳城城北9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17681 | 邳州     | PMS 邳城城山13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17682 | 邳州     | PMS 邳城城山21号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17683 | 邳州     | PMS 邳城城山22号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17684 | 邳州     | PMS 邳城城山23号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17685 | 邳州     | PMS 邳城城东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17686 | 邳州     | PMS 邳城城北6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17687 | 邳州     | PMS 邳城城北7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17688 | 邳州     | 邳城城西15号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17689 | 邳州     | PMS 邳城城西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17690 | 邳州     | PMS 邳城城北工业8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17691 | 邳州     | PMS 邳城艾山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17692 | 邳州     | 邳城9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17693 | 邳州     | PMS 邳城城北5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17694 | 邳州     | PMS 邳城城山18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17695 | 邳州     | PMS 邳城城山20号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17696 | 邳州     | 邳城街道5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17697 | 邳州     | 邳城双庙5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17698 | 邳州     | PMS 邳城草寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17699 | 邳州     | PMS 邳城河口12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17700 | 邳州     | PMS 邳城草寺10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17701 | 邳州     | PMS 邳城祁家5号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17702 | 邳州     | PMS 邳城河口10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17703 | 邳州     | PMS 邳城草寺8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17704 | 邳州     | 邳城洳口7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17705 | 邳州     | 邳城洳口8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17706 | 邳州     | 邳城洳口9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17707 | 邳州     | 邳城洳口10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17708 | 邳州     | PMS 邳城葛布5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17709 | 邳州     | PMS 邳城葛布6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17710 | 邳州     | PMS 邳城葛布7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17711 | 邳州     | PMS 邳城百户8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17712 | 邳州     | PMS 邳城谢湖6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17713 | 邳州     | PMS 邳城百户7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17714 | 邳州     | PMS 邳城大庙5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17715 | 邳州     | PMS 邳城陆山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17716 | 邳州     | PMS 邳城白元6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17717 | 邳州     | PMS 邳城郭池7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17718 | 邳州     | PMS 邳城8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17719 | 邳州     | PMS 邳城10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17720 | 邳州     | PMS 邳城11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17721 | 邳州     | PMS 邳城城山19号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17722 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17723 | 邳州     | 邳城街道9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17724 | 邳州     | PMS 邳城祁家6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17725 | 邳州     | PMS 邳城河口11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17726 | 邳州     | PMS 邳城城山30号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17727 | 邳州     | PMS 邳城河口14号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17728 | 邳州     | PMS 邳城百户10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17729 | 邳州     | PMS 邳城百户6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17730 | 邳州     | PMS 邳城百户9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17731 | 邳州     | PMS 邳城大庙6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17732 | 邳州     | PMS 邳城大庙7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17733 | 邳州     | PMS 邳城大庙8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17734 | 邳州     | PMS 邳城郭池6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17735 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17736 | 邳州     | PMS 邳城陆山10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17737 | 邳州     | PMS 邳城陆山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17738 | 邳州     | PMS 邳城陆山9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17739 | 邳州     | PMS 邳城谢湖7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17740 | 邳州     | PMS 邳城谢湖9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17741 | 邳州     | PMS 邳城谢湖8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17742 | 邳州     | PMS 邳城白元11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17743 | 邳州     | PMS 邳城白元8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17744 | 邳州     | PMS 邳城白元9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17745 | 邳州     | PMS 邳城郭池8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17746 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17747 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17748 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17749 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17750 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17751 | 邳州     | PMS 邳城西街道6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17752 | 邳州     | PMS 邳城西街道8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17753 | 邳州     | PMS 邳城白元10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17754 | 邳州     | 邳城洳口11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17755 | 邳州     | PMS 邳城郭池9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17756 | 邳州     | PMS 邳城艾山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17757 | 邳州     | PMS 邳城艾山9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17758 | 邳州     | PMS 邳城城山24号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17759 | 邳州     | PMS 邳城城山26号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17760 | 邳州     | PMS 邳城城山27号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17761 | 邳州     | PMS 邳城城山28号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17762 | 邳州     | PMS 邳城城山29号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17763 | 邳州     | PMS 邳城城西11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17764 | 邳州     | PMS 邳城城西12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17765 | 邳州     | PMS 邳城城西13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17766 | 邳州     | PMS 邳城城西14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17767 | 邳州     | PMS 邳城汤家10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17768 | 邳州     | PMS 邳城汤家11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17769 | 邳州     | PMS 邳城汤家9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17770 | 邳州     | PMS 邳城汤家8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17771 | 邳州     | PMS 邳城新山河11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17772 | 邳州     | PMS 邳城新山河12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17773 | 邳州     | PMS 邳城新山河14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17774 | 邳州     | 邳城城东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17775 | 邳州     | PMS 邳城城山25号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17776 | 邳州     | PMS 邳城新山河15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17777 | 邳州     | PMS 邳城新山河16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17778 | 邳州     | PMS 邳城新山河13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17779 | 邳州     | PMS 邳城河口15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17780 | 邳州     | PMS 邳城吕滩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17781 | 邳州     | PMS 邳城坡里5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17782 | 邳州     | PMS 邳城坡里6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17783 | 邳州     | PMS 邳城祁家9号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17784 | 邳州     | PMS 邳城双庙4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17785 | 邳州     | PMS 邳城双庙6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17786 | 邳州     | 邳城城西17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17787 | 邳州     | PMS 邳城城西18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17788 | 邳州     | PMS 邳城12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17789 | 邳州     | PMS 邳城河口13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17790 | 邳州     | PMS 邳城吕滩11号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17791 | 邳州     | PMS 邳城草寺9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17792 | 邳州     | PMS 邳城葛布8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17793 | 邳州     | PMS 邳城陆山11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17794 | 邳州     | PMS 邳城西街道7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17795 | 邳州     | PMS 邳城艾山10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17796 | 邳州     | 邳城城山36号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17797 | 邳州     | PMS 邳城河口17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17798 | 邳州     | 邳城河口16号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17799 | 邳州     | PMS 邳城河口18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17800 | 邳州     | 邳城新山河17号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17801 | 邳州     | PMS 邳城汤家12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17802 | 邳州     | PMS 邳城城山32号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17803 | 邳州     | PMS 邳城城山33号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17804 | 邳州     | PMS 邳城城山31号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17805 | 邳州     | 邳城双庙7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17806 | 邳州     | PMS 邳城坡里7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17807 | 邳州     | PMS 邳城新山河18号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17808 | 邳州     | PMS 邳城13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17809 | 邳州     | PMS 邳城城山34号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17810 | 邳州     | 邳城河口19号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17811 | 邳州     | PMS 邳城城山39号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17812 | 邳州     | PMS 邳城艾山12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17813 | 邳州     | PMS 邳城城山37号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17814 | 邳州     | PMS 邳城汤家14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17815 | 邳州     | 邳城陆山13号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17816 | 邳州     | 邳城洳口12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17817 | 邳州     | PMS 邳城郭池10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17818 | 邳州     | PMS 邳城加口13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17819 | 邳州     | PMS 邳城城山35号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17820 | 贾汪     | PMS 高庄龙店     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17821 | 贾汪     | PMS 南许村孙庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17822 | 贾汪     | PMS 朱古6队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17823 | 贾汪     | PMS 朱古七队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17824 | 贾汪     | PMS 朱古八队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17825 | 贾汪     | PMS 朱古南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17826 | 贾汪     | PMS 影山村周山头北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17827 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17828 | 贾汪     | PMS 芦山上朱北变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17829 | 贾汪     | PMS 高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17830 | 贾汪     | PMS 北许阳村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17831 | 贾汪     | PMS 北许阳四队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17832 | 贾汪     | PMS 影山村西影山   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17833 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17834 | 贾汪     | PMS 小马头新庄    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17835 | 贾汪     | PMS 北元村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17836 | 贾汪     | PMS 南许六队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17837 | 贾汪     | PMS 南许七队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17838 | 贾汪     | PMS 朱古葡萄园    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17839 | 贾汪     | PMS 涧溪北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17840 | 贾汪     | PMS 涧溪西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17841 | 贾汪     | PMS 凤山周庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17842 | 贾汪     | PMS 北吕北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17843 | 贾汪     | PMS 马头荣庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17844 | 贾汪     | PMS 影山村张庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17845 | 贾汪     | PMS 马头二队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17846 | 贾汪     | PMS 马头村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17847 | 贾汪     | PMS 凤山周庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17848 | 贾汪     | PMS 凤山周庄新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17849 | 贾汪     | PMS 凤山周庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17850 | 贾汪     | PMS 北吕四队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17851 | 贾汪     | PMS 北河泉          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17852 | 贾汪     | PMS 政府1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17853 | 贾汪     | PMS 河泉村          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17854 | 贾汪     | PMS 北吕东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17855 | 贾汪     | PMS 高庄后桥头变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17856 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼西变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17857 | 贾汪     | PMS 汴西十八队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17858 | 贾汪     | 孟省北变1            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17859 | 贾汪     | PMS 后刘庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17860 | 贾汪     | PMS 半楼腰庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17861 | 贾汪     | PMS 北许阳南变东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17862 | 贾汪     | PMS 高庄加油站北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17863 | 贾汪     | PMS 北吕村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17864 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17865 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17866 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17867 | 贾汪     | PMS 北许阳村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17868 | 贾汪     | PMS 凤山周庄老牛头东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17869 | 贾汪     | PMS 高庄市场西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17870 | 贾汪     | PMS 朱古村委会        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17871 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17872 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17873 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17874 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17875 | 贾汪     | PMS 河泉村南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17876 | 贾汪     | PMS 汴西三队北变台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17877 | 贾汪     | PMS 龙福山水南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17878 | 贾汪     | PMS 龙福山水北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17879 | 贾汪     | 高庄北湖             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17880 | 贾汪     | PMS 汴西新村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17881 | 贾汪     | PMS 汴西新村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17882 | 贾汪     | PMS 半楼新村西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17883 | 贾汪     | 北元养殖场            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17884 | 贾汪     | 南许西山             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17885 | 贾汪     | 涧溪养殖场        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17886 | 贾汪     | 南许阳西湖        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17887 | 贾汪     | 河泉村小西山       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17888 | 贾汪     | 孟省村一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17889 | 贾汪     | 河泉村阎山        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17890 | 贾汪     | 北吕村南农灌       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17891 | 贾汪     | 北元前彭南湖       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17892 | 贾汪     | 小马头大棚南台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17893 | 贾汪     | 北河泉五队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17894 | 贾汪     | 北许阳二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17895 | 贾汪     | 后刘北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17896 | 贾汪     | 汴西南湖西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17897 | 贾汪     | 涧溪村二队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17898 | 贾汪     | 交警队新变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17899 | 贾汪     | 凤山聂元北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17900 | 贾汪     | 凤山老牛头西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17901 | 贾汪     | 马头二队东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17902 | 贾汪     | 孟省北山         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17903 | 贾汪     | 崔楼南养殖场       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17904 | 贾汪     | 河泉村南农灌新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17905 | 贾汪     | 高庄加油站        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17906 | 贾汪     | 北许阳大棚        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17907 | 贾汪     | 汴西北湖         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17908 | 贾汪     | 影山村2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17909 | 贾汪     | 影山村3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17910 | 贾汪     | 影山村1号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17911 | 贾汪     | 影山村4号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17912 | 贾汪     | 影山村5箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17913 | 贾汪     | PMS 影山村周山头东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17914 | 贾汪     | PMS 孟省南湖     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17915 | 贾汪     | PMS 北许阳南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17916 | 贾汪     | PMS 南许四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17917 | 贾汪     | PMS 阚山西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17918 | 贾汪     | PMS 马头工业园    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17919 | 贾汪     | PMS 南许三队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17920 | 贾汪     | 北吕村委会         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17921 | 贾汪     | 汴西十九队北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17922 | 贾汪     | PMS 涧溪南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17923 | 贾汪     | PMS 高庄大队农灌    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17924 | 贾汪     | 南许北湖          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17925 | 贾汪     | 马山七队          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17926 | 贾汪     | PMS 新庄贾庄      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17927 | 贾汪     | 徐台一台区西变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17928 | 邳州     | PMS 邳城艾山13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17929 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17930 | 邳州     | PMS 邳城城东6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17931 | 邳州     | PMS 邳城新山河20号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17932 | 邳州     | 邳城大庙10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17933 | 邳州     | 邳城城西19号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17934 | 邳州     | PMS 邳城街道7号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17935 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17936 | 邳州     | 邳城洪福大道2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17937 | 邳州     | 邳城艾山3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17938 | 邳州     | PMS 邳城沿河小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17939 | 邳州     | 邳城沿河小区2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17940 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17941 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17942 | 邳州     | PMS 邳城城北工业2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17943 | 邳州     | 邳城观山墅苑1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17944 | 邳州     | 邳城白元12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17945 | 邳州     | 邳城城西20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17946 | 邳州     | 邳城小区综合1号变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17947 | 邳州     | 邳城洪福大道5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17948 | 邳州     | 邳城城山40号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17949 | 邳州     | 邳城草寺11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17950 | 邳州     | 邳城谢湖2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17951 | 邳州     | 邳城新山河1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17952 | 邳州     | 邳城阳光小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17953 | 邳州     | 邳城洪福山庄1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17954 | 邳州     | 邳城洪福山庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17955 | 邳州     | 邳城城山38号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17956 | 邳州     | 邳城文苑小区1号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17957 | 邳州     | PMS 邳城谢湖4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17958 | 邳州     | PMS 邳城城山15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17959 | 邳州     | 邳城城山14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17960 | 邳州     | 邳城城山16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17961 | 邳州     | PMS 邳城河口7号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17962 | 邳州     | PMS 邳城葛布4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17963 | 邳州     | 邳州清华园3变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17964 | 邳州     | PMS 邳州济民中学宿舍 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17965 | 邳州     | PMS 邳州西秀小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17966 | 邳州     | 邳州清华园1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17967 | 邳州     | 邳州烟草小区变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17968 | 邳州     | 邳州庄场公寓变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17969 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区1变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17970 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17971 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17972 | 邳州     | 邳州和平房产小区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17973 | 邳州     | 城市中1变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17974 | 邳州     | PMS 邳州气象小区变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17975 | 邳州     | 邳州四中宿舍1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17976 | 邳州     | 邳州四中宿舍3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17977 | 邳州     | 邳州四中宿舍2变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17978 | 邳州     | 邳州二院变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17979 | 邳州     | PMS 邳州剧场2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17980 | 邳州     | 邳州怡丽家园1变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17981 | 邳州     | 邳州怡丽家园2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17982 | 邳州     | 邳州怡丽家园4变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17983 | 邳州     | 邳州二中宿舍1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17984 | 邳州     | 邳州二中宿舍2变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17985 | 邳州     | 邳州溪仲路7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17986 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17987 | 邳州     | PMS 邳州天山路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17988 | 邳州     | 邳州怡丽家园3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17989 | 邳州     | 邳州明珠御景1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17990 | 邳州     | XB金帝广场3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17991 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓1号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17992 | 邳州     | 邳州时代广场1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17993 | 邳州     | 邳州万和嘉园1号变压器      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17994 | 邳州     | 运河中学2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17995 | 邳州     | 邳州明珠小区2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17996 | 邳州     | 邳州明珠小区3箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17997 | 邳州     | 邳州地方电力公司变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17998 | 邳州     | XB金帝广场2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17999 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18000 | 邳州     | 邳州银河湾1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18001 | 邳州     | 邳州银河湾2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18002 | 邳州     | 邳州银河湾3变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18003 | 邳州     | 邳州玉水花城1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18004 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18005 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18006 | 邳州     | 邳州城北分院2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18007 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产1号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18008 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18009 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业1号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18010 | 邳州     | 邳州名城1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18011 | 邳州     | 风华园1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18012 | 邳州     | 邳州名城2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18013 | 邳州     | 风华园2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18014 | 邳州     | 邳州金陵人家1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18015 | 邳州     | 邳州金陵人家2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18016 | 邳州     | 邳州金陵人家4变压器       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18017 | 邳州     | 邳州金陵人家3变压器       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18018 | 邳州     | PMS 邳州铁路嘉利       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18019 | 邳州     | 宏南线金帝广场1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18020 | 邳州     | 宏南线金帝广场4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18021 | 邳州     | 邳州党校2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18022 | 邳州     | 邳州城北公寓变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18023 | 邳州     | PMS 邳州宏南线人民路2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18024 | 邳州     | PMS 邳州大东方2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 18025 | 邳州     | 职教中心1变压器             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18026 | 邳州     | 邳州黎明房产2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18027 | 邳州     | PMS 邳州城关小区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18028 | 邳州     | 邳州三连1号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18029 | 邳州     | PMS 邳州三连4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18030 | 邳州     | PMS 邳州三连2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18031 | 邳州     | 邳州金港小区变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18032 | 邳州     | PMS 邳州三连3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18033 | 邳州     | 邳州运平路变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18034 | 邳州     | 邳州馨苑佳园1变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18035 | 邳州     | PMS 邳州九十亩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18036 | 邳州     | PMS 邳州建设北路           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18037 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城001  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18038 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城号2   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18039 | 邳州     | PMS 邳州XB富贵线邳州富贵第一城号3 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18040 | 邳州     | PMS 邳州富贵第一城4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18041 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18042 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18043 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18044 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18045 | 邳州     | PMS 邳州庄场社区居委会变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18046 | 邳州     | 邳州世纪花园5变压器           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18047 | 邳州     | 邳州世纪花园8变压器           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18048 | 邳州     | PMS 邳州交通工程公司         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18049 | 邳州     | 邳州李口小学宿舍变压器          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18050 | 邳州     | 邳州名城置业3变压器           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18051 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18052 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓2变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18053 | 邳州     | PMS 邳州文化路变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18054 | 邳州     | 邳州营房庄变               | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18055 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18056 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18057 | 邳州     | PMS 邳州信用合作社变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18058 | 邳州     | 邳州溪仲路4号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18059 | 邳州     | 邳州溪仲路5号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18060 | 邳州     | PMS 邳州银杏库变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18061 | 邳州     | PMS 邳州铁路宿舍2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18062 | 邳州     | 邳州银河湾4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18063 | 邳州     | 邳州银河湾5变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18064 | 邳州     | 银河湾12变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18065 | 邳州     | 邳州银河湾10变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18066 | 邳州     | 邳州银河湾8变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18067 | 邳州     | 邳州银河湾9变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18068 | 邳州     | 邳州银河湾6变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18069 | 邳州     | 邳州银河湾7变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18070 | 邳州     | PMS 邳州沿河路2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18071 | 邳州     | PMS 邳州市农机变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18072 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18073 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18074 | 邳州     | PMS 邳州和平新村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18075 | 邳州     | PMS 邳州铁路花苑变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18076 | 邳州     | PMS 邳州韩世步行街2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18077 | 邳州     | PMS 邳州工行变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18078 | 邳州     | PMS 邳州剧场变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18079 | 邳州     | PMS 邳州铁路小学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18080 | 邳州     | PMS 邳州立体变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18081 | 邳州     | PMS 邳州市运河所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18082 | 邳州     | PMS 邳州大榆树变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18083 | 邳州     | PMS 邳州欧亚2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18084 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18085 | 邳州     | PMS 邳州大东方变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18086 | 邳州     | PMS 邳州金贸变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18087 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18088 | 邳州     | PMS 邳州市计量所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18089 | 邳州     | PMS 邳州计量所2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18090 | 邳州     | PMS 邳州计量所3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18091 | 邳州     | PMS 邳州影剧院3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18092 | 邳州     | PMS 邳州影剧院1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18093 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18094 | 邳州     | PMS 邳州联运公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18095 | 邳州     | PMS 邳州党校变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18096 | 邳州     | 邳州三院变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18097 | 贾汪     | 彭庄四队          | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 18098 | 贾汪     | PMS 杜楼五台区北    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18099 | 贾汪     | 吴台四队北变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18100 | 贾汪     | PMS 常庄西变南台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18101 | 贾汪     | PMS 后柿五组      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18102 | 贾汪     | PMS 后柿东板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18103 | 贾汪     | PMS 张庄东板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18104 | 贾汪     | PMS 张庄小区1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18105 | 贾汪     | PMS 张庄小区2     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18106 | 贾汪     | PMS 陈山小区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18107 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18108 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18109 | 贾汪     | 华美清园二期3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18110 | 贾汪     | 华美清园二期4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18111 | 贾汪     | PMS 八丁北二板     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18112 | 贾汪     | PMS 八丁西二板     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18113 | 贾汪     | PMS 青六七组东二板   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18114 | 贾汪     | PMS 王集南板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18115 | 贾汪     | 林子西湖台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18116 | 贾汪     | PMS 李屋西       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18117 | 贾汪     | PMS 唐庄东板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18118 | 贾汪     | PMS 唐庄西板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18119 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组南板   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18120 | 贾汪     | PMS 青六七组西二板   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18121 | 贾汪     | PMS 青山泉白集东    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18122 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18123 | 贾汪     | 房上5板          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18124 | 邳州     | PMS 邳州报社2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18125 | 邳州     | PMS 邳州人行变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18126 | 邳州     | PMS 邳州向阳小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18127 | 邳州     | PMS 邳州自来水2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18128 | 邳州     | 邳州自来水变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18129 | 邳州     | PMS 邳州向阳1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18130 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18131 | 邳州     | PMS 邳州二招公变2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18132 | 邳州     | PMS 邳州二招公变1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18133 | 邳州     | PMS 邳州运师公变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18134 | 邳州     | PMS 三院2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18135 | 邳州     | PMS 邳州交警中队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18136 | 邳州     | PMS 邳州招办变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18137 | 邳州     | PMS 邳州向阳2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18138 | 邳州     | PMS 邳州影剧院2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18139 | 邳州     | PMS 邳州向阳5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18140 | 邳州     | PMS 邳州农研所3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18141 | 邳州     | PMS 邳州向阳老庄变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18142 | 邳州     | PMS 邳州向阳别墅2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18143 | 邳州     | PMS 邳州市九十亩3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18144 | 邳州     | PMS 邳州港监变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18145 | 邳州     | 邳州华山路变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18146 | 邳州     | PMS 邳州徐塘街道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18147 | 邳州     | PMS 邳州肉联厂2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18148 | 邳州     | PMS 邳州水文变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18149 | 邳州     | PMS 邳州土产变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18150 | 邳州     | PMS 邳州煤球厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18151 | 邳州     | PMS 邳州装卸所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18152 | 邳州     | PMS 邳州工人庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18153 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18154 | 邳州     | PMS 邳州市粮库变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18155 | 邳州     | PMS 邳州市天山路变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18156 | 邳州     | PMS 邳州盐业公司变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18157 | 邳州     | PMS 邳州运西中学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18158 | 邳州     | PMS 邳州光明1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18159 | 邳州     | PMS 邳州光明4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18160 | 邳州     | 邳州光明5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18161 | 邳州     | 邳州光明2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18162 | 邳州     | PMS 邳州光明3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18163 | 邳州     | PMS 邳州光明8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18164 | 邳州     | PMS 邳州电厂路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18165 | 邳州     | 邳州光明7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18166 | 邳州     | PMS 邳州市索家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18167 | 邳州     | PMS 邳州索家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18168 | 邳州     | PMS 邳州索家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18169 | 邳州     | PMS 邳州城关2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18170 | 邳州     | PMS 邳州城关1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18171 | 邳州     | PMS 邳州城关4号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18172 | 邳州     | PMS 邳州农研所1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18173 | 邳州     | 邳州农研所2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18174 | 邳州     | PMS 邳州医药公司变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18175 | 邳州     | PMS 邳州工程处变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18176 | 邳州     | PMS 邳州海事局变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18177 | 邳州     | PMS 邳州铁路公变    | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 18178 | 邳州     | PMS 邳州市建材公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18179 | 邳州     | PMS 邳州市中心宿舍公变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18180 | 邳州     | PMS 邳州索家1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18181 | 邳州     | 邳州庄场3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18182 | 邳州     | 邳州庄场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18183 | 邳州     | 邳州庄场1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18184 | 邳州     | 邳州吴闸六队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18185 | 邳州     | 邳州人行2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18186 | 邳州     | PMS 邳州月亮湾2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18187 | 邳州     | 邳州月亮湾1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18188 | 邳州     | 邳州沿河路1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18189 | 邳州     | PMS 邳州沿河路3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18190 | 邳州     | PMS 邳州航运公司变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18191 | 邳州     | PMS 邳州航运公司2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18192 | 邳州     | PMS 邳州向阳小学变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18193 | 邳州     | PMS 邳州光明新区1号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18194 | 邳州     | PMS 邳州光明新区2号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18195 | 邳州     | PMS 邳州光明新区3号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18196 | 邳州     | PMS 邳州光明新区4号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18197 | 邳州     | 邳州光明新区5号变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 18198 | 邳州     | 邳州光明新区6号变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 18199 | 邳州     | PMS 邳州光明新区7号变 | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18200 | 邳州     | PMS 邳州报社变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18201 | 邳州     | 邳州溪仲路6号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18202 | 邳州     | PMS 邳州郎润家园变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18203 | 邳州     | PMS 邳州向阳3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18204 | 邳州     | PMS 邳州光明公寓变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18205 | 邳州     | 邳州城北分院1变压器      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18206 | 邳州     | 邳州世纪花园1箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18207 | 邳州     | 邳州世纪花园2箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18208 | 邳州     | 邳州世纪花园3箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18209 | 邳州     | 邳州世纪花园4箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18210 | 邳州     | 邳州世纪花园6箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18211 | 邳州     | 邳州世纪花园7变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18212 | 邳州     | 邳州锦江小区1号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18213 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18214 | 邳州     | PMS 邳州安乐小区1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18215 | 邳州     | 邳州安乐小区2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18216 | 邳州     | 邳州兆林房产2变压器      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18217 | 邳州     | 邳州珠江小区箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18218 | 邳州     | PMS 邳州恒山路1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18219 | 邳州     | 邳州三院3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18220 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18221 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18222 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18223 | 邳州     | PMS 邳州土产公司2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18224 | 邳州     | PMS 邳州向阳4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18225 | 邳州     | PMS 邳州兆林房产      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18226 | 邳州     | 邳州运河魏台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18227 | 邳州     | PMS 邳州运河瓜果市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18228 | 邳州     | 邳州农村信用合作联社变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18229 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18230 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18231 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18232 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18233 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18234 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18235 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18236 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18237 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18238 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18239 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18240 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18241 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18242 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18243 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18244 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18245 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18246 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18247 | 邳州     | PMS 邳州联运3号公变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18248 | 邳州     | PMS 邳州青年路农贸小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18249 | 邳州     | PMS 邳州缫丝厂4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18250 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18251 | 邳州     | PMS 邳州检察院3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18252 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室5变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18253 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室6变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18254 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室7变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18255 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室8变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18256 | 邳州     | PMS 邳州三义河路2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18257 | 邳州     | 邳州三义河路变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18258 | 邳州     | PMS 邳州军霞器材厂3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18259 | 邳州     | PMS 邳州盐业2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18260 | 邳州     | PMS 装卸所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18261 | 邳州     | PMS 邳州三连社区居委会   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18262 | 邳州     | 博士苑小区1箱变1变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18263 | 邳州     | PMS 邳州饮食服务公司变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18264 | 邳州     | PMS 邳州原峰技术宿舍变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18265 | 邳州     | PMS 邳州恒山路2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18266 | 邳州     | PMS 邳州光明9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18267 | 邳州     | PMS 邳州电厂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18268 | 邳州     | PMS 邳州怡园2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18269 | 邳州     | 邳州三联6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18270 | 邳州     | 邳州水文站2号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18271 | 邳州     | PMS 邳州光明10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18272 | 邳州     | PMS 邳州光明13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18273 | 邳州     | PMS 邳州光明12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18274 | 邳州     | PMS 邳州光明11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18275 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18276 | 邳州     | PMS 邳州大运河变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18277 | 邳州     | PMS 邳州水汶3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18278 | 邳州     | 邳州九十亩5号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18279 | 邳州     | PMS 邳州九十亩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18280 | 邳州     | PMS 邳州计量所4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18281 | 邳州     | 邳州牛奶厂3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18282 | 邳州     | PMS 邳州建设北路2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18283 | 邳州     | PMS 邳州交警队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18284 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18285 | 邳州     | 邳州新博物馆变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18286 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18287 | 邳州     | PMS 邳州三联7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18288 | 邳州     | PMS 月亮湾小区3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18289 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室9变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18290 | 邳州     | 邳州瑞兴路4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18291 | 邳州     | PMS 邳州信合苑变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18292 | 贾汪     | PMS 林子西南台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18293 | 贾汪     | 林子东二板          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18294 | 贾汪     | PMS 马庄六组       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18295 | 贾汪     | PMS 马庄一组       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18296 | 贾汪     | PMS 马庄五组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18297 | 贾汪     | PMS 青山泉供电所7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18298 | 贾汪     | PMS 周山头        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18299 | 贾汪     | 唐庄二组台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18300 | 贾汪     | 供电所1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18301 | 贾汪     | PMS 供电所2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18302 | 贾汪     | PMS 供电所3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18303 | 贾汪     | PMS 八丁南村       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18304 | 贾汪     | PMS 青二组西板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18305 | 贾汪     | PMS 蔬菜三组西板    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18306 | 贾汪     | 供电所5号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18307 | 贾汪     | PMS 青山泉水井     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18308 | 贾汪     | PMS 供电所公用变.   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18309 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东板 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18310 | 贾汪     | PMS 荆台东板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18311 | 贾汪     | PMS 荆台西板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18312 | 贾汪     | PMS 荆台南板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18313 | 贾汪     | PMS 荆台五组      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18314 | 贾汪     | PMS 荆台北墩      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18315 | 贾汪     | PMS 花庄南板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18316 | 贾汪     | PMS 花庄机井台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18317 | 贾汪     | PMS 房上2板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18318 | 贾汪     | PMS 房上1板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18319 | 贾汪     | PMS 林子东北台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18320 | 贾汪     | PMS 八丁翻水站     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18321 | 贾汪     | PMS 后柿中板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18322 | 贾汪     | PMS 蔬菜二组台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18323 | 贾汪     | PMS 王集东板      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18324 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西板 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18325 | 贾汪     | PMS 林子东板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18326 | 贾汪     | PMS 林子西板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18327 | 贾汪     | PMS 王集中板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18328 | 贾汪     | PMS 姚庄村二组     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18329 | 贾汪     | PMS 青山泉村      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18330 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍2  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18331 | 贾汪     | PMS 马庄三四组     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18332 | 贾汪     | PMS 陈山村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18333 | 贾汪     | PMS 夏朔东板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18334 | 贾汪     | PMS 上店子       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18335 | 贾汪     | PMS 夏朔西板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18336 | 贾汪     | PMS 西周村       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18337 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西板     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18338 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东板     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18339 | 贾汪     | PMS 华祖庙       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18340 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍1     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18341 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北板台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18342 | 贾汪     | PMS 王集北板         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18343 | 贾汪     | PMS 供电所蔬菜四组北台区   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18344 | 贾汪     | PMS 房上3板         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18345 | 贾汪     | PMS 花庄东板         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18346 | 贾汪     | PMS 林子机井         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18347 | 贾汪     | PMS 唐庄六组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18348 | 贾汪     | PMS 唐庄七组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18349 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18350 | 贾汪     | 唐庄五组             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18351 | 贾汪     | 唐庄迁北             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18352 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18353 | 贾汪     | PMS 唐庄迁东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18354 | 贾汪     | PMS 后柿三组西台区      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18355 | 贾汪     | PMS 张庄西板         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18356 | 贾汪     | PMS 青南九组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18357 | 贾汪     | PMS 马庄四组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18358 | 贾汪     | PMS 青山泉青村九组      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18359 | 贾汪     | PMS 荆台东湖         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18360 | 贾汪     | 誉珑台6配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18361 | 贾汪     | 誉珑台5配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18362 | 贾汪     | 誉珑台5配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18363 | 贾汪     | 誉珑台6配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18364 | 贾汪     | 誉珑台6配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18365 | 贾汪     | 誉珑台4配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18366 | 贾汪     | 誉珑台5配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18367 | 贾汪     | 誉珑台4配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18368 | 贾汪     | 誉珑台4配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18369 | 贾汪     | 誉珑台5配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18370 | 贾汪     | 誉珑台6配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18371 | 贾汪     | 誉珑台4配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18372 | 贾汪     | 陈山北台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18373 | 贾汪     | 后柿南山台区           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18374 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18375 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18376 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18377 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18378 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18379 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18380 | 贾汪     | PMS 西周村东台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18381 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组北台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18382 | 贾汪     | PMS 青三组东二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18383 | 贾汪     | PMS 石山驿中台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18384 | 贾汪     | PMS 房上7台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18385 | 贾汪     | PMS 八丁中台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18386 | 贾汪     | PMS 荆台南二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18387 | 贾汪     | PMS 王集北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18388 | 贾汪     | PMS 荆台五组西台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18389 | 贾汪     | PMS 唐庄六组北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18390 | 贾汪     | PMS 八丁西板         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18391 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东2台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18392 | 贾汪     | PMS 青五组北2台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18393 | 贾汪     | PMS 姚庄二组北台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18394 | 贾汪     | PMS 林子东板东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18395 | 贾汪     | PMS 花庄东板东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18396 | 贾汪     | PMS 房上8台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18397 | 贾汪     | PMS 唐庄五组东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18398 | 贾汪     | PMS 唐庄东板二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18399 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18400 | 贾汪     | PMS 青六组东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18401 | 贾汪     | PMS 供电所3号变东台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18402 | 贾汪     | PMS 夏朔中台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18403 | 贾汪     | PMS 荆台东北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18404 | 贾汪     | PMS 房上西北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18405 | 贾汪     | PMS 石山驿西二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18406 | 贾汪     | PMS 后柿西台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18407 | 贾汪     | PMS 荆台五组南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18408 | 贾汪     | PMS 供电所8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18409 | 贾汪     | PMS 西周北台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18410 | 贾汪     | PMS 上店子东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18411 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西台片东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18412 | 贾汪     | 庞夏洼东北台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18413 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18414 | 贾汪     | PMS 林子西北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18415 | 贾汪     | PMS 王集南二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18416 | 贾汪     | PMS 花庄西台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18417 | 贾汪     | PMS 唐庄七组东台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18418 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18419 | 贾汪     | PMS 青山泉村北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18420 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18421 | 贾汪     | PMS 八丁南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18422 | 贾汪     | PMS 后柿东二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18423 | 贾汪     | PMS 张庄西二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18424 | 贾汪     | PMS 林子东三台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18425 | 贾汪     | PMS 仁和小区台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18426 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18427 | 贾汪     | PMS 八丁南湖公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18428 | 贾汪     | PMS 夏朔北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18429 | 贾汪     | PMS 供电所2号变东台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18430 | 贾汪     | PMS 供电所1号变东台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18431 | 贾汪     | PMS 青山泉村东台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18432 | 贾汪     | PMS 青山泉所7号变西台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18433 | 贾汪     | PMS 马庄四组北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18434 | 贾汪     | PMS 子房东二台区     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18435 | 贾汪     | PMS 马庄五组北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18436 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西二台区  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18437 | 贾汪     | PMS 八丁北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18438 | 贾汪     | PMS 王集西北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18439 | 贾汪     | PMS 青村小区       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18440 | 贾汪     | PMS 房上4台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18441 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18442 | 贾汪     | PMS 青五组北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18443 | 贾汪     | PMS 青三组西台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18444 | 贾汪     | PMS 青山泉村南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18445 | 贾汪     | PMS_上店子南二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18446 | 贾汪     | PMS_蔬菜三组西二台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18447 | 贾汪     | PMS_马庄西南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18448 | 贾汪     | PMS_潘安古村组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18449 | 贾汪     | PMS_潘安古村组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18450 | 贾汪     | PMS_潘安古村1箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18451 | 贾汪     | PMS_潘安古村2箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18452 | 贾汪     | PMS_石山驿西北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18453 | 贾汪     | PMS_陈山村南二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18454 | 贾汪     | PMS_唐庄加油站南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18455 | 贾汪     | PMS_荆台西北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18456 | 贾汪     | 金马佳苑1箱变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18457 | 贾汪     | PMS_陈山东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18458 | 贾汪     | PMS_后柿新村台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18459 | 贾汪     | PMS_青三组南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18460 | 贾汪     | PMS_林子北湖台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18461 | 贾汪     | PMS_房上南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18462 | 贾汪     | PMS_庞夏洼东南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18463 | 贾汪     | PMS_庞夏洼北三台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18464 | 贾汪     | PMS_石山驿中二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18465 | 贾汪     | PMS_金马佳苑3箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18466 | 贾汪     | PMS_金马佳苑2箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18467 | 贾汪     | PMS_工人村北区3变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18468 | 贾汪     | PMS_工人村北区4变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18469 | 贾汪     | PMS_工人村北区1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18470 | 贾汪     | PMS_工人村北区2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18471 | 贾汪     | PMS_唐庄东板三台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18472 | 贾汪     | PMS_唐庄五组北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18473 | 贾汪     | 陈山佳苑箱变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18474 | 贾汪     | PMS_马庄吃水井箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18475 | 贾汪     | PMS_马庄七组箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18476 | 贾汪     | PMS_马庄七组东箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18477 | 贾汪     | 马庄村1号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18478 | 贾汪     | PMS_马庄三组南箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18479 | 贾汪     | 房上西山台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18480 | 贾汪     | 供电所8号变西台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18481 | 贾汪     | 青山泉北山台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18482 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18483 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18484 | 贾汪     | 白集东北台区        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18485 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18486 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区1配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18487 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18488 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18489 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18490 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18491 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18492 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18493 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区1配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18494 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18495 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区1配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18496 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18497 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18498 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18499 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18500 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18501 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18502 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18503 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18504 | 邳州     | 邳州金水湾小区1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18505 | 邳州     | 邳州金水湾小区3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18506 | 邳州     | 邳州金水湾小区5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18507 | 邳州     | 邳州金水湾小区7变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18508 | 邳州     | 邳州市金水湾小区2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18509 | 邳州     | 邳州金水湾小区4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18510 | 邳州     | 邳州金水湾小区6变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18511 | 邳州     | 邳州金水湾小区8变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18512 | 邳州     | 邳州尚书苑1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18513 | 邳州     | PMS 邳州金港小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18514 | 邳州     | PMS 三院5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18515 | 邳州     | PMS 邳州索家7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18516 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室5变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18517 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室6变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18518 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室7变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18519 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室8变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18520 | 邳州     | PMS 邳州珠江小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18521 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18522 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室2变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18523 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18524 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室4变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18525 | 邳州     | 邳州黎明1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18526 | 邳州     | PMS 桃花岛4号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18527 | 邳州     | 邳州国际未来城B1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18528 | 邳州     | 国际未来城B区2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18529 | 邳州     | 邳州国际未来城B3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18530 | 邳州     | 邳州国际未来城B区4变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18531 | 邳州     | 邳州国际未来城B5变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18532 | 邳州     | 邳州国际未来城B6变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18533 | 邳州     | 邳州国际未来城B7变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18534 | 邳州     | 国际未来城B区8变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18535 | 邳州     | 邳州国际未来城B9变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18536 | 邳州     | 国际未来城B区10变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18537 | 邳州     | 邳州国际未来城B11变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18538 | 邳州     | 邳州国际未来城B12变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18539 | 邳州     | 邳州国际未来城B区14变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18540 | 邳州     | 凯旋花园1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18541 | 邳州     | 凯旋花园3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18542 | 邳州     | PMS 邳州运河中学博文巷1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18543 | 邳州     | 邳州运河中学博文巷2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18544 | 邳州     | 邳州亚新锦园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18545 | 邳州     | PMS 邳州亚新锦园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18546 | 邳州     | 邳州三院6号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18547 | 邳州     | 印象珠江3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18548 | 邳州     | 印象珠江3配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18549 | 邳州     | 印象珠江4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18550 | 邳州     | 印象珠江4配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18551 | 邳州     | 印象珠江5配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18552 | 邳州     | 印象珠江5配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18553 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室1变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18554 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室2变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18555 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室3变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18556 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室4变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18557 | 邳州     | 邳州李口七队公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18558 | 邳州     | 邳州新苏1配电室1出线配电变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18559 | 邳州     | 邳州新苏1配电室2出线配电变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18560 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室1号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18561 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室2号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18562 | 邳州     | 锦绣苑小区1箱变1变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18563 | 邳州     | 邳州锦绣苑小区2变压器            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18564 | 邳州     | 邳州京华苑小区1变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18565 | 邳州     | 邳州京华苑小区2变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18566 | 邳州     | PMS 邳州牛奶厂4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18567 | 邳州     | 印象珠江1配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18568 | 邳州     | 印象珠江1配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18569 | 邳州     | 印象珠江2配电室1变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18570 | 邳州     | 印象珠江2配电室3变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18571 | 邳州     | 邳州国际未来城A区10变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18572 | 邳州     | 邳州国际未来城A区5变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18573 | 邳州     | 邳州国际未来城A区6变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18574 | 邳州     | 邳州国际未来城A区7变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18575 | 邳州     | 邳州国际未来城A区8变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18576 | 邳州     | 邳州国际未来城A区9变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18577 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室11变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18578 | 邳州     | 邳州黎明2号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18579 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室12变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18580 | 邳州     | 清华楼1变压器                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18581 | 邳州     | 世茂国际广场2变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18582 | 邳州     | 邳州奥运星城1号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18583 | 邳州     | 邳州奥运星城2号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18584 | 邳州     | 邳州奥运星城3号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 18585 | 邳州     | 邳州奥运星城5变压器          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18586 | 邳州     | 邳州奥运星城6变压器          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18587 | 邳州     | 邳州奥运星城11变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18588 | 邳州     | 邳州奥运星城9号变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18589 | 邳州     | 邳州奥运星城10变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18590 | 邳州     | 邳州奥运星城12变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18591 | 邳州     | 邳州奥运星城7号变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18592 | 邳州     | 邳州奥运星城8号变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18593 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园2号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18594 | 邳州     | 邳州国际未来城B区13变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18595 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑1号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18596 | 邳州     | PMS 三星花苑2号变压器配电变压器  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18597 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑3号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18598 | 邳州     | 邳州大象城1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18599 | 邳州     | 邳州大象城1配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18600 | 邳州     | 邳州大象城6变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18601 | 邳州     | 邳州大象城8变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18602 | 邳州     | 邳州奥运星城13号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18603 | 邳州     | 邳州奥运星城14号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18604 | 邳州     | 邳州奥运星城15号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18605 | 邳州     | 邳州奥运星城16号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18606 | 邳州     | 东方花园2公变2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18607 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18608 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府1号配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18609 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府2号配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18610 | 邳州     | 沿河小区1变压器            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18611 | 邳州     | PMS 邳州佳地雅居          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18612 | 邳州     | 邳州中央佳地1变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18613 | 邳州     | 邳州金钻华庭1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18614 | 邳州     | 邳州金钻华庭2变压器          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18615 | 邳州     | 邳州金钻华庭3变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18616 | 邳州     | 向阳小区2公变2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18617 | 邳州     | 邳州东方花园1公变1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18618 | 邳州     | 东方花园公变3变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18619 | 邳州     | 东方花园4公变4变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 18620 | 邳州     | 邳州和平广场小区1号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18621 | 邳州     | 邳州和平广场小区2号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18622 | 邳州     | 邳州和平广场小区3号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18623 | 邳州     | 邳州和平广场小区4号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18624 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室1号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18625 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室2号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18626 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室3号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18627 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室4号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18628 | 邳州     | 中央花园1变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18629 | 邳州     | 中央花园2变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18630 | 邳州     | 中央花园3变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18631 | 邳州     | 中央花园4变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18632 | 邳州     | PMS 盛世豪庭1号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18633 | 邳州     | PMS 盛世豪庭2号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18634 | 邳州     | PMS 盛世豪庭3号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18635 | 邳州     | PMS 盛世豪庭4号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18636 | 邳州     | PMS 索家8号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18637 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室4号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18638 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室2号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18639 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室1号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18640 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室3号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18641 | 邳州     | 大象城3配电室4配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18642 | 邳州     | 大象城4配电室4配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18643 | 邳州     | 大象城4配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18644 | 邳州     | 大象城3配电室2配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18645 | 邳州     | 邳州泰安小区2号变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18646 | 邳州     | PMS 邳州第四中学宿舍变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18647 | 邳州     | 紫丁香1变压器                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18648 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园1号变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18649 | 邳州     | PMS 花园路3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18650 | 邳州     | PMS 公安小区3号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18651 | 邳州     | PMS 老公安局宿舍2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18652 | 邳州     | PMS 港监2号                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18653 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18654 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18655 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18656 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18657 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18658 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18659 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18660 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18661 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18662 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18663 | 邳州     | 中央花园三期1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18664 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室10变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18665 | 邳州     | 安和苑4配电室16变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18666 | 邳州     | 安和苑1配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18667 | 邳州     | 安和苑4配电室15变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18668 | 邳州     | 安和苑1配电室1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18669 | 邳州     | 安和苑5配电室18变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18670 | 邳州     | 安和苑2配电室8变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18671 | 邳州     | 安和苑3配电室9变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18672 | 邳州     | 安和苑2配电室6变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18673 | 邳州     | 安和苑3配电室10变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18674 | 邳州     | 安和苑5配电室17变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18675 | 邳州     | 安和苑4配电室14变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18676 | 邳州     | 安和苑1配电室3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18677 | 邳州     | 安和苑2配电室5变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18678 | 邳州     | 安和苑5配电室19变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18679 | 邳州     | 安和苑2配电室7变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18680 | 邳州     | 安和苑4配电室13变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18681 | 邳州     | 安和苑3配电室11变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18682 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18683 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18684 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18685 | 贾汪     | 房上西北2号变台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18686 | 贾汪     | 石山驿             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18687 | 贾汪     | 后柿三组            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18688 | 贾汪     | 石山驿东台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18689 | 贾汪     | 青九组北台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 18690 | 贾汪     | 青三组东板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18691 | 贾汪     | 青二组东板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18692 | 贾汪     | 夏塑小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18693 | 贾汪     | 青五组南板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18694 | 贾汪     | 青山泉医院台区      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18695 | 贾汪     | 誉珑台1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18696 | 贾汪     | 陈山北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18697 | 贾汪     | 誉珑台2配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18698 | 贾汪     | 誉珑台2配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18699 | 贾汪     | 誉珑台1配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18700 | 贾汪     | 誉珑台2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18701 | 贾汪     | 誉珑台2配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18702 | 贾汪     | 誉珑台1配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18703 | 贾汪     | 誉珑台1配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18704 | 贾汪     | 荆台东南湖北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18705 | 贾汪     | 王集南湖台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18706 | 贾汪     | 清华园一期箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18707 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变南台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18708 | 贾汪     | 八丁东二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18709 | 贾汪     | 夏朔东南二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18710 | 贾汪     | 房上5板北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18711 | 贾汪     | 上店子西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18712 | 贾汪     | 王集中二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18713 | 贾汪     | 听棠观澜府2配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18714 | 贾汪     | 听棠观澜府1配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18715 | 贾汪     | 听棠观澜府1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18716 | 贾汪     | 听棠观澜府2配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18717 | 贾汪     | 华祖庙北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18718 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18719 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18720 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18721 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18722 | 贾汪     | 林子东板东二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18723 | 贾汪     | 王集东板二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18724 | 贾汪     | 华祖庙东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 18725 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变东台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18726 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18727 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18728 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18729 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18730 | 贾汪     | 誉珑台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18731 | 贾汪     | 誉珑台3配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18732 | 贾汪     | 誉珑台3配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18733 | 贾汪     | 誉珑台3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18734 | 贾汪     | 八丁村北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18735 | 贾汪     | 后柿大桥台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18736 | 贾汪     | 青四组          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18737 | 贾汪     | 花庄南板二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18738 | 贾汪     | 后柿西二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18739 | 贾汪     | 庞夏洼北四台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18740 | 贾汪     | 后柿东三台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18741 | 贾汪     | 誉璟台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18742 | 贾汪     | 誉璟台1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18743 | 贾汪     | 誉璟台3配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18744 | 贾汪     | 誉璟台2配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18745 | 贾汪     | 誉璟台3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18746 | 贾汪     | 誉璟台1配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18747 | 贾汪     | 誉璟台2配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18748 | 贾汪     | 誉璟台1配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18749 | 贾汪     | 誉璟台1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18750 | 贾汪     | 誉璟台3配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18751 | 贾汪     | 誉璟台2配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18752 | 贾汪     | 誉璟台2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18753 | 贾汪     | 夏朔东南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18754 | 贾汪     | 荆台东南湖台区      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18755 | 贾汪     | 荆台南湖台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18756 | 贾汪     | 誉璟台4配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18757 | 贾汪     | 誉璟台4配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18758 | 贾汪     | 誉璟台4配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18759 | 贾汪     | 誉璟台5配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18760 | 贾汪     | 誉璟台5配电室2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18761 | 贾汪     | 誉璟台5配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18762 | 贾汪     | 誉璟台4配电室4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18763 | 贾汪     | 誉璟台5配电室4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18764 | 贾汪     | 供电所公用变箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18765 | 贾汪     | PMS 四清北二台区     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18766 | 贾汪     | PMS 张庄西板东台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18767 | 贾汪     | PMS 荆台东板南台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18768 | 贾汪     | PMS 荆台南板北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18769 | 贾汪     | PMS 荆台西板西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18770 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组南台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18771 | 贾汪     | PMS 庞夏洼南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18772 | 贾汪     | PMS 工人村南区1变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18773 | 贾汪     | PMS 工人村南区2变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18774 | 贾汪     | PMS 马庄六组西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18775 | 贾汪     | PMS 马庄五组南台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18776 | 贾汪     | PMS 夏朔北二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18777 | 贾汪     | PMS 夏朔东二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18778 | 贾汪     | PMS 夏朔西二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18779 | 贾汪     | PMS 房上6台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18780 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北二台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18781 | 新沂     | PMS 北沟天泉南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18782 | 新沂     | 北沟村3号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18783 | 新沂     | PMS 北沟北大街西配2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18784 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18785 | 新沂     | PMS 新安镇官庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18786 | 新沂     | 北沟新东65号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18787 | 新沂     | PMS 北沟新东2-1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18788 | 新沂     | 北沟黄墩22-1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18789 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18790 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18791 | 新沂     | PMS 北沟黄墩18-1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18792 | 新沂     | 北沟新东单相变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18793 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18794 | 新沂     | PMS 北沟新东市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18795 | 新沂     | 北沟孔圩何庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18796 | 新沂     | 北沟石土庙综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18797 | 新沂     | PMS 北沟供电北站变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18798 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园01号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18799 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18800 | 新沂     | PMS 北沟仲庄7、8队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18801 | 新沂     | PMS 北沟神山东站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18802 | 新沂     | PMS 北沟新东9-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18803 | 新沂     | PMS 北沟新东9-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18804 | 新沂     | PMS 北沟田吴13-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18805 | 新沂     | 北沟田吴16-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18806 | 新沂     | PMS 北沟南沟村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18807 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18808 | 新沂     | PMS 北沟南沟村变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18809 | 新沂     | 北沟镇陈相西配2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18810 | 新沂     | 北沟镇塔山中配2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18811 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18812 | 新沂     | 北沟镇神山西站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18813 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18814 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18815 | 新沂     | PMS 北沟新东1-1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18816 | 新沂     | 北沟黄墩21-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18817 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城67变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18818 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城68变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18819 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城69变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18820 | 新沂     | PMS 北沟国信东变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18821 | 新沂     | PMS 北沟田吴94号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18822 | 新沂     | PMS 北沟58号箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18823 | 新沂     | PMS 北沟田吴12号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18824 | 新沂     | PMS 北沟神山5、7队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18825 | 新沂     | PMS 北沟镇铁路北变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18826 | 新沂     | 北沟镇黄沐路东变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18827 | 新沂     | PMS 北沟新东4-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18828 | 新沂     | 北沟黄墩20-1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18829 | 新沂     | 北沟黄墩17-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18830 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19-1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18831 | 新沂     | 北沟新东66-1号      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18832 | 新沂     | PMS 北沟孔圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18833 | 新沂     | PMS 北沟新东60-1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18834 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18835 | 新沂     | 北沟官庄新区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18836 | 新沂     | PMS 北沟塔山菜园     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18837 | 新沂     | PMS 北沟神山东站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18838 | 新沂     | 北沟田吴69号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18839 | 新沂     | 北沟闻马村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18840 | 新沂     | PMS 新安镇地震台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18841 | 新沂     | 北沟陈相西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18842 | 新沂     | PMS 北沟新东61号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18843 | 新沂     | PMS 北沟新东68号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18844 | 新沂     | PMS 北沟新东大街6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18845 | 新沂     | PMS 北沟仲庄花厂配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18846 | 新沂     | 新安镇何庄林场综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18847 | 新沂     | PMS 新安镇何庄村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18848 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18849 | 新沂     | PMS 北沟新东大街60号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18850 | 新沂     | 北沟北大街东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18851 | 新沂     | PMS 北沟塔山西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18852 | 新沂     | PMS 北沟村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18853 | 新沂     | 北沟新东5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18854 | 新沂     | PMS 北沟新东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18855 | 新沂     | 北沟黄墩23号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18856 | 新沂     | 北沟黄墩22号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18857 | 新沂     | 北沟黄墩村21号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18858 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18859 | 新沂     | PMS 北沟黄墩17号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18860 | 新沂     | 北沟供电南站变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18861 | 新沂     | PMS 北沟神山一二九队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18862 | 新沂     | PMS 北沟公路二局配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18863 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18864 | 新沂     | 北沟仲庄南站变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18865 | 新沂     | PMS_北沟新东村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18866 | 新沂     | PMS_北沟新东2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18867 | 新沂     | 北沟南沟四五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18868 | 新沂     | PMS_北沟后滩大街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18869 | 新沂     | PMS_北沟神山西站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18870 | 新沂     | PMS_北沟神山五七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18871 | 新沂     | 北沟北大街西变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18872 | 新沂     | PMS_新安镇孔圩村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18873 | 新沂     | 北沟官庄村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18874 | 新沂     | PMS_新安镇嶂仓村十队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18875 | 新沂     | PMS_新安镇嶂仓村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18876 | 新沂     | PMS_北沟孔圩村谷庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18877 | 新沂     | PMS_北沟新东62号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18878 | 新沂     | 北沟田吴11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18879 | 新沂     | PMS_北沟新东7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18880 | 新沂     | PMS_北沟新东8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18881 | 新沂     | PMS_北沟新东53号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18882 | 新沂     | PMS_北沟田吴13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18883 | 新沂     | PMS_北沟焦道15号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18884 | 新沂     | PMS_北沟焦道16号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18885 | 新沂     | PMS_北沟焦道14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18886 | 新沂     | 北沟新东9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18887 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18888 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18889 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18890 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18891 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18892 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18893 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18894 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18895 | 新沂     | 北沟莉都饲料业扩变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18896 | 新沂     | PMS_北沟镇陈相山泉变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18897 | 新沂     | PMS_北沟新东7-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18898 | 新沂     | PMS_新安镇嶂仓南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18899 | 新沂     | PMS_新安镇嶂仓花场台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18900 | 新沂     | PMS 新安镇林场2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18901 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18902 | 新沂     | PMS 北沟神山129队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18903 | 新沂     | PMS 北沟神山57队2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18904 | 新沂     | PMS 北沟长城路东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18905 | 邳州     | 安和苑1配电室2变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18906 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室3号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18907 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室1号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18908 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室4号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18909 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室2号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18910 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18911 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18912 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18913 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18914 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18915 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18916 | 邳州     | 制药厂安置房小区1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18917 | 邳州     | PMS 制药厂安置房小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18918 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18919 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18920 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18921 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18922 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18923 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18924 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18925 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18926 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18927 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18928 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18929 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18930 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室2号变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18931 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室1号变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18932 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18933 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18934 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室2号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18935 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室1号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18936 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室4号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18937 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室3号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18938 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室3号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18939 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室2号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18940 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室1号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18941 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室4号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18942 | 邳州     | PMS 博物馆2号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18943 | 邳州     | PMS 邳州运河人家3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18944 | 邳州     | 华山路2号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18945 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室2号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18946 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室1号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18947 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室3号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18948 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室4号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18949 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18950 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18951 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18952 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18953 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18954 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18955 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18956 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18957 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18958 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18959 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18960 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18961 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18962 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18963 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18964 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18965 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18966 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18967 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18968 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18969 | 邳州     | 邳州航道站公变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18970 | 邳州     | 运平路3号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18971 | 邳州     | 邳州庄场4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18972 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18973 | 邳州     | 邳州农机2号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18974 | 邳州     | 邳州光明15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18975 | 邳州     | 邳州工行2箱变变压器       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18976 | 邳州     | 邳州盛达房产2箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18977 | 邳州     | 邳州报社5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18978 | 邳州     | 邳州工商局2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18979 | 邳州     | 戴圩新场东2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18980 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18981 | 邳州     | 邹庄中学变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18982 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18983 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18984 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18985 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18986 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18987 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18988 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18989 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18990 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18991 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18992 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18993 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18994 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18995 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18996 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18997 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18998 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18999 | 邳州     | 邳州江南苑变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19000 | 邳州     | 赵墩镇柳元村16号柳元东新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19001 | 邳州     | 邢楼大固20号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19002 | 邳州     | 宿羊山芦岗15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19003 | 邳州     | 邳州天山公寓2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19004 | 邳州     | 邳州天山公寓3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19005 | 邳州     | 邳州天山公寓1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19006 | 邳州     | 邳州公安局1变压器          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19007 | 邳州     | 邳州公安小区1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19008 | 邳州     | 邳州公安小区2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19009 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19010 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19011 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19012 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19013 | 邳州     | 邳州索家9号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19014 | 邳州     | 邳州光明街道14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19015 | 邳州     | 邳州太阳城广场公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19016 | 邳州     | 吴闸六队2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19017 | 邳州     | 邳州天成公寓变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19018 | 邳州     | 邳州清华园2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19019 | 邳州     | 邳州韩世步行街1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19020 | 邳州     | 邳州光明六巷公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19021 | 邳州     | 邳州明珠小区1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19022 | 邳州     | 邳州报社4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19023 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19024 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19025 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19026 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19027 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19028 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19029 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19030 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19031 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19032 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19033 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19034 | 邳州     | 邳州恒祥公寓2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19035 | 邳州     | 邳州恒祥公寓1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19036 | 邳州     | 邳州中大城2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19037 | 邳州     | 邳州中大城3配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19038 | 邳州     | 邳州中大城1配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19039 | 邳州     | 邳州中大城1配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19040 | 邳州     | 邳州中大城2配电室2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19041 | 邳州     | 邳州中大城3配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19042 | 邳州     | 邳州佳境小区1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19043 | 邳州     | 邳州阳光小区箱变变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19044 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19045 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19046 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19047 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19048 | 新沂     | PMS 北沟六中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19049 | 新沂     | PMS 北沟新东45队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19050 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19051 | 新沂     | 北沟后滩大街2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19052 | 新沂     | PMS 北沟仲庄南站2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19053 | 新沂     | PMS 北沟塔山东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19054 | 新沂     | 北沟新东邮电局宿舍变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19055 | 新沂     | PMS 北沟新东敬老院变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19056 | 新沂     | PMS 北沟新东立交桥西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19057 | 新沂     | PMS 北沟新东路变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19058 | 新沂     | PMS 北沟孔圩新区综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19059 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小学综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19060 | 新沂     | 北沟东山变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19061 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓新区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19062 | 新沂     | PMS 新安镇闻马北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19063 | 新沂     | PMS 新安镇何庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19064 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19065 | 新沂     | PMS 北沟山泉变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19066 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19067 | 新沂     | PMS 北沟镇田吴11-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19068 | 新沂     | 北沟棉花场变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19069 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19070 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19071 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19072 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19073 | 新沂     | PMS 新安镇官庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19074 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19075 | 新沂     | PMS 北沟黄墩小学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19076 | 新沂     | PMS 北沟神山西站3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19077 | 新沂     | PMS 北沟黄墩4组变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19078 | 新沂     | 北沟黄墩12组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19079 | 新沂     | PMS 北沟黄墩14组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19080 | 新沂     | PMS 北沟塔山西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19081 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19082 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19083 | 新沂     | 北沟黄墩13组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19084 | 新沂     | PMS 北沟塔山西配3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19085 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19086 | 新沂     | PMS 北沟启明东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19087 | 新沂     | PMS 北沟福利厂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19088 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19089 | 新沂     | PMS 北沟神山129队3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19090 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19091 | 新沂     | 北沟田吴16-2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19092 | 新沂     | PMS 新安官庄菜园南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19093 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村部4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19094 | 新沂     | PMS 北沟谷庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19095 | 新沂     | 新安镇嶂仓北变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19096 | 新沂     | PMS 北沟官庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19097 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19098 | 新沂     | PMS 新安嶂仓西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19099 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓蒋庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19100 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19101 | 新沂     | PMS 北沟仲庄11队3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19102 | 新沂     | PMS 北沟陈相西配3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19103 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19104 | 新沂     | PMS 北沟仲庄村部北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19105 | 新沂     | PMS 北沟村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19106 | 新沂     | PMS 北沟村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19107 | 新沂     | PMS 北沟镇面粉厂4组变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19108 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19109 | 新沂     | PMS 北沟神山外校西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19110 | 新沂     | PMS 北沟六中西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19111 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19112 | 新沂     | PMS 北沟田吴6组配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19113 | 新沂     | PMS 北沟新东8-3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19114 | 新沂     | PMS 北沟新东炮营变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19115 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19116 | 新沂     | PMS 北沟新东市场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19117 | 新沂     | PMS 北沟新东8-2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19118 | 新沂     | 北沟南沟45队4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19119 | 新沂     | PMS 北沟新新2-2号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19120 | 新沂     | PMS 北沟新新63-3号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19121 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19122 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村17-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19123 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19124 | 新沂     | 北沟黄墩村21-2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19125 | 新沂     | 北沟黄墩村22-2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19126 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村23-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19127 | 新沂     | PMS 北沟黄墩老庄配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19128 | 新沂     | PMS 北沟镇神山5队4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19129 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配3配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19130 | 新沂     | PMS 北沟村6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19131 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19132 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19133 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19134 | 新沂     | PMS 北沟神山129队4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19135 | 新沂     | PMS 北沟镇仲庄11队4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19136 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19137 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19138 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19139 | 新沂     | PMS 北沟供电南站2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19140 | 新沂     | PMS 北沟焦道15-3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19141 | 新沂     | PMS 北沟焦道村16-3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19142 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19143 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19144 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-5号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 19145 | 新沂     | PMS 北沟新东62-2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19146 | 新沂     | PMS 北沟新东9-3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19147 | 新沂     | PMS 北沟新东村53-2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19148 | 新沂     | PMS 北沟新东大街7-2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19149 | 新沂     | PMS 北沟新东粮管所南配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19150 | 新沂     | PMS 北沟新东大街8-4号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19151 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19152 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19153 | 新沂     | PMS 北沟新东市场2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19154 | 新沂     | PMS 北沟神山外校东配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19155 | 新沂     | PMS 新安镇林场3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19156 | 新沂     | 新安官庄水库变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19157 | 新沂     | PMS 新安孔圩4号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19158 | 新沂     | PMS 新安官庄新区2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19159 | 新沂     | PMS 新安官庄小学变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19160 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配4号变（新沂市）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19161 | 新沂     | PMS 北沟田吴黄山路西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19162 | 新沂     | PMS 北沟田吴13-2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19163 | 新沂     | PMS 北沟神山西站4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19164 | 新沂     | PMS 北沟神山西站5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19165 | 新沂     | PMS 北沟黄墩2组配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19166 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19167 | 新沂     | PMS 10kV北沟石土庙东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19168 | 新沂     | 北沟巡防大队西变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19169 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19170 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19171 | 新沂     | 北沟黄墩8组配变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19172 | 新沂     | PMS 北沟神山57队4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19173 | 新沂     | PMS 10KV北石线新建新安嶂仓南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19174 | 新沂     | PMS 北沟塔山高速路南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19175 | 新沂     | PMS 北沟塔山村西4号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19176 | 新沂     | PMS 徐州新沂10kV神卫线北沟南沟村3号变新建 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19177 | 新沂     | PMS 北沟新东60-2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19178 | 新沂     | PMS 北沟新东十中配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19179 | 新沂     | PMS 北沟新东煤球厂配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19180 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站5号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19181 | 新沂     | PMS 新安镇官庄菜园北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19182 | 新沂     | 新安镇闻马村铁路南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19183 | 新沂     | PMS 新安镇官庄石塘南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19184 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村19-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19185 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站6号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19186 | 新沂     | PMS 北沟塔山西1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19187 | 新沂     | PMS 北沟神山3队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19188 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队6号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19189 | 新沂     | 北沟黄墩12组东配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19190 | 新沂     | 北沟仲庄11队5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19191 | 新沂     | PMS 北沟新东95-1号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19192 | 新沂     | PMS 北沟新东63-6号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19193 | 新沂     | PMS 北沟新东63-7号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19194 | 新沂     | PMS 北沟新东1-4号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19195 | 新沂     | PMS 北沟何庄3号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19196 | 新沂     | 北沟官庄小区2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19197 | 新沂     | 新安闻马村新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19198 | 新沂     | PMS 北沟闻马南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19199 | 新沂     | PMS 北沟官庄牧草基地2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19200 | 新沂     | 新安嶂仓3-3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19201 | 新沂     | PMS 北沟部队东南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19202 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19203 | 新沂     | PMS 北沟神山8队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19204 | 新沂     | PMS 北沟村2队配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19205 | 新沂     | 北沟黄墩10组配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19206 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站东配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19207 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站西配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19208 | 新沂     | PMS 北沟新东五交化宿舍配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19209 | 新沂     | 新安官庄北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19210 | 新沂     | PMS 北沟仲庄火车南站配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19211 | 新沂     | PMS 北沟塔山东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19212 | 新沂     | PMS 北沟孔圩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19213 | 新沂     | PMS 新安孔圩西大棚2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19214 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩西大棚配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19215 | 新沂     | 北沟邮电局宿舍小区配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19216 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19217 | 新沂     | PMS 北沟陈相北配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19218 | 新沂     | PMS 北沟田吴16-6号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19219 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19220 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19221 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19222 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19223 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19224 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19225 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19226 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19227 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期7号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19228 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期8号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19229 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓西综合台变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19230 | 新沂     | 康城府邸1号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19231 | 新沂     | 康城府邸2号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19232 | 新沂     | 康城府邸4号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19233 | 新沂     | 康城府邸3号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19234 | 新沂     | 北沟黄墩小学2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19235 | 新沂     | PMS 北沟工商所宿舍小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19236 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19237 | 新沂     | 北沟田吴信用社变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19238 | 新沂     | 北沟南沟45队8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19239 | 新沂     | PMS 北沟陈相东5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19240 | 新沂     | PMS 北沟陈相东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19241 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19242 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19243 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19244 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19245 | 新沂     | 和合百富城3号配电室1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19246 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19247 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19248 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19249 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19250 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19251 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19252 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19253 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19254 | 新沂     | 北沟第五医院东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19255 | 新沂     | PMS 北沟村7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19256 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19257 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19258 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19259 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19260 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19261 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19262 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19263 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19264 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19265 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19266 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19267 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19268 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室3号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19269 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室4号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19270 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室2号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19271 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室1号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19272 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室3号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19273 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室1号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19274 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室4号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19275 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室2号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19276 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室1号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19277 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室4号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19278 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室2号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19279 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室3号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19280 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19281 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19282 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19283 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19284 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19285 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19286 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19287 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19288 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19289 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19290 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19291 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19292 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19293 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19294 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19295 | 邳州     | 邳州自来水3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19296 | 邳州     | 邳州桃和阳光1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19297 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19298 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19299 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19300 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19301 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19302 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19303 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19304 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19305 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19306 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19307 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19308 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19309 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19310 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19311 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19312 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19313 | 邳州     | 邳州华山路3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19314 | 邳州     | 邳州恒山路3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19315 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19316 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19317 | 邳州     | 邳州老博物馆变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19318 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19319 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19320 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19321 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19322 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19323 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19324 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19325 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19326 | 邳州     | 邳州报社3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19327 | 邳州     | 邳州三院7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19328 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19329 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19330 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19331 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19332 | 邳州     | 邳州新虞豪庭1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19333 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19334 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19335 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19336 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19337 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19338 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19339 | 邳州     | 运平路2号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19340 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19341 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19342 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19343 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19344 | 邳州     | 邳州万邦房产1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19345 | 邳州     | 邳州万邦嘉园2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19346 | 邳州     | 御翠苑1配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19347 | 邳州     | 御翠苑1配电室4变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19348 | 邳州     | 御翠苑1配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19349 | 邳州     | 御翠苑3配电室1变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19350 | 邳州     | 御翠苑3配电室3变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19351 | 邳州     | 御翠苑1配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19352 | 邳州     | 御翠苑3配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19353 | 邳州     | 御翠苑3配电室4变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19354 | 邳州     | 邳州珠江路3变压器          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 19355 | 邳州     | 邳州毛巾厂变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19356 | 邳州     | 邳州珠江路1变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19357 | 邳州     | 邳州珠江路6变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19358 | 邳州     | 邳州珠江路4变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19359 | 邳州     | 邳州珠江路2变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19360 | 邳州     | 邳州万邦嘉园5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19361 | 邳州     | 邳州万邦嘉园4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19362 | 邳州     | 邳州联运2号公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19363 | 邳州     | 水建公司1变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19364 | 邳州     | PMS 邳州食品公司变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19365 | 邳州     | 三院4号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19366 | 邳州     | PMS 邳州三连新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19367 | 邳州     | PMS 邳州四中南门变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19368 | 邳州     | 东方花园5公变5变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19369 | 邳州     | 邳州亚都嘉园       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19370 | 邳州     | PMS 邳州三连5号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19371 | 邳州     | 邳州运河人家2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19372 | 邳州     | 邳州运河人家1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19373 | 邳州     | 邳州中浙房产2变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19374 | 邳州     | 邳州中浙1变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19375 | 邳州     | 邳州中浙房产4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19376 | 邳州     | 邳州中浙房产3变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19377 | 邳州     | 邳州中浙房产9变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19378 | 邳州     | PMS 邳州华宇嘉园2号 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19379 | 邳州     | 邳州盛达房产1箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19380 | 邳州     | 邳州时尚小区变压器    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19381 | 邳州     | 爱家装饰变压器      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19382 | 邳州     | 紫丁香花园2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19383 | 邳州     | PMS 邳州怡园小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19384 | 邳州     | PMS 邳州溪仲广场   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19385 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19386 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19387 | 邳州     | PMS 邹庄街道1号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19388 | 邳州     | PMS 邹庄街道2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19389 | 邳州     | PMS 邹庄街道3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 19390 | 邳州     | PMS 邹庄街道4号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19391 | 邳州     | PMS 邹庄后刘沟变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19392 | 邳州     | PMS 邹庄红圈北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19393 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19394 | 邳州     | PMS 邹庄农科1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19395 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄八队变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19396 | 邳州     | PMS 邹庄杜家1号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19397 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19398 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19399 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19400 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19401 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19402 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19403 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19404 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19405 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19406 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19407 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19408 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19409 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19410 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19411 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19412 | 新沂     | 北沟铁路东变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19413 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19414 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19415 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19416 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19417 | 新沂     | 北沟财富大厦2号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19418 | 新沂     | 北沟财富大厦1号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19419 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19420 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19421 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19422 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19423 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室1变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19424 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室2变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 19425 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19426 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19427 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19428 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19429 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19430 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19431 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19432 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19433 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19434 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19435 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19436 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19437 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19438 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19439 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19440 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19441 | 新沂     | 水湘苑4配电室2变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19442 | 新沂     | 水湘苑3配电室1变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19443 | 新沂     | 水湘苑3配电室2变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19444 | 新沂     | 水湘苑4配电室3变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19445 | 新沂     | 水湘苑4配电室4变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19446 | 新沂     | 水湘苑4配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19447 | 新沂     | 水湘苑3配电室3变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19448 | 新沂     | 水湘苑3配电室4变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19449 | 新沂     | 水湘苑2配电室3变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19450 | 新沂     | 水湘苑1配电室2变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19451 | 新沂     | 水湘苑1配电室4变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19452 | 新沂     | 水湘苑1配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19453 | 新沂     | 水湘苑1配电室3变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19454 | 新沂     | 水湘苑2配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19455 | 新沂     | 水湘苑2配电室2变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19456 | 新沂     | 水湘苑2配电室4变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19457 | 新沂     | 春暖花开2配电室2变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19458 | 新沂     | 春暖花开2配电室1变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19459 | 新沂     | 春暖花开2配电室4变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 19460 | 新沂     | 春暖花开2配电室3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19461 | 新沂     | 北沟神山57队2号北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19462 | 新沂     | 北沟黄墩12组西配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19463 | 新沂     | 明悦华府1配电室3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19464 | 新沂     | 明悦华府1配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19465 | 新沂     | 明悦华府1配电室4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19466 | 新沂     | 明悦华府1配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19467 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19468 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19469 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19470 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19471 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19472 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19473 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19474 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19475 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19476 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19477 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19478 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19479 | 新沂     | 北沟嶂仓村4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19480 | 新沂     | 北沟黄墩小学3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19481 | 新沂     | 新安镇官庄北变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19482 | 新沂     | 北沟沐东花苑5号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19483 | 新沂     | 北沟沐东花苑3号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19484 | 新沂     | 北沟沐东花苑12号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19485 | 新沂     | 北沟沐东花苑1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19486 | 新沂     | 北沟沐东花苑7号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19487 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园2） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19488 | 新沂     | 北沟沐东花苑10号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19489 | 新沂     | 北沟沐东花苑8号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19490 | 新沂     | 北沟沐东花苑9号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19491 | 新沂     | 北沟沐东花苑6号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19492 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园1） | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19493 | 新沂     | 北沟沐东花苑2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19494 | 新沂     | 北沟陈相村部3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 19495 | 新沂     | 北沟山泉2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19496 | 新沂     | 北沟太湖东郡6号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19497 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园6号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19498 | 新沂     | 东方名人湾小区2号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19499 | 新沂     | 北沟国信2                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19500 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园1号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19501 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家5号变） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19502 | 新沂     | 北沟万恒东1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19503 | 新沂     | 北沟太湖东郡8号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19504 | 新沂     | 北沟太湖东郡3号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19505 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园5号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19506 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家1号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19507 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园4号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19508 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园10号配变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19509 | 新沂     | 东方名人湾小区3号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19510 | 新沂     | 北沟太湖东郡5号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19511 | 新沂     | 北沟太湖东郡1号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19512 | 新沂     | 北沟国信3                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19513 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家3号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19514 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家2号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19515 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园2号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19516 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园9号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19517 | 新沂     | 北沟万恒东2号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19518 | 新沂     | 北沟太湖东郡4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19519 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园8号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19520 | 新沂     | 东方名人湾小区1号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19521 | 新沂     | 北沟国信4                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19522 | 新沂     | 东方名人湾小区5号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19523 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家6号变） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19524 | 新沂     | 北沟万恒东3号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19525 | 新沂     | 北沟太湖东郡7号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19526 | 新沂     | 北沟太湖东郡2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19527 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园7号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19528 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家4号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19529 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园3号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19530 | 新沂     | 东方名人湾6         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19531 | 新沂     | 东方名人湾小区4号配变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19532 | 新沂     | 北沟国信1          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19533 | 新沂     | 北沟凤凰苑1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19534 | 新沂     | 北沟凤凰苑2号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19535 | 新沂     | 北沟凤凰苑3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19536 | 新沂     | 北沟黄墩4组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19537 | 新沂     | 北沟闻马南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19538 | 新沂     | 北沟闻马村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19539 | 新沂     | 北沟闻马北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19540 | 新沂     | 北沟黄墩19号南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19541 | 新沂     | 北沟嶂仓新区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19542 | 新沂     | 秀水苑3配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19543 | 新沂     | 秀水苑1配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19544 | 新沂     | 秀水苑4配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19545 | 新沂     | 秀水苑2配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19546 | 新沂     | 秀水苑1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19547 | 新沂     | 秀水苑5配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19548 | 新沂     | 秀水苑2配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19549 | 新沂     | 秀水苑3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19550 | 新沂     | 秀水苑5配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19551 | 新沂     | 秀水苑4配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19552 | 新沂     | 秀水苑2配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19553 | 新沂     | 秀水苑1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19554 | 新沂     | 秀水苑5配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19555 | 新沂     | 秀水苑4配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19556 | 新沂     | 秀水苑2配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19557 | 新沂     | 秀水苑1配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19558 | 新沂     | 秀水苑5配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19559 | 新沂     | 秀水苑4配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19560 | 新沂     | 北沟黄墩20-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19561 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19562 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19563 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19564 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19565 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19566 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19567 | 新沂     | 北沟南沟棉花厂2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19568 | 新沂     | 北沟仲庄4队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19569 | 新沂     | 北沟中医院西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19570 | 新沂     | 北沟黄墩18-2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19571 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19572 | 新沂     | 春暖花开1配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19573 | 新沂     | 春暖花开1配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19574 | 新沂     | 春暖花开1配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19575 | 新沂     | 春暖花开1配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19576 | 新沂     | 北沟官庄村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19577 | 新沂     | 北沟黄墩22-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19578 | 新沂     | 北沟黄墩园田2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19579 | 新沂     | 北沟黄墩园田3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19580 | 新沂     | 北沟新新路西配变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19581 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19582 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19583 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19584 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19585 | 新沂     | 北沟官庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19586 | 新沂     | 北沟孔圩2号东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19587 | 新沂     | 北沟嶂仓3号南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19588 | 新沂     | 北沟官庄南小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19589 | 新沂     | 北沟塔山西南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19590 | 新沂     | 北沟公路二局西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19591 | 新沂     | 北沟邮电局西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19592 | 新沂     | 北沟塔山东南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19593 | 新沂     | 北沟黄墩10组2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19594 | 新沂     | 北沟嶂仓北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19595 | 新沂     | 北沟闻马新区2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19596 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19597 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19598 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19599 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19600 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19601 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19602 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19603 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19604 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19605 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19606 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19607 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19608 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19609 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19610 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19611 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19612 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19613 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19614 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19615 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19616 | 新沂     | 北沟政府家属院3号变新建       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19617 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19618 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19619 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19620 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19621 | 新沂     | PMS 北沟塔山村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19622 | 新沂     | PMS 北沟村花场台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19623 | 新沂     | PMS 北沟田吴78号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19624 | 新沂     | PMS 北沟陈相村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19625 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19626 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村18号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19627 | 新沂     | 北沟黄墩村19号台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19628 | 新沂     | PMS 北沟教师新村台片       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19629 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19630 | 新沂     | 北沟政府家属院配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19631 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19632 | 新沂     | 北沟仲庄4队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19633 | 新沂     | PMS 北沟供电水厂台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19634 | 新沂     | PMS 北沟新东方村64号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19635 | 新沂     | PMS 北沟牧草基地1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19636 | 新沂     | PMS 北沟新东68-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19637 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19638 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19639 | 新沂     | PMS 北沟旭东小区1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19640 | 新沂     | PMS 北沟新东8-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19641 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城70变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19642 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城71变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19643 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19644 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19645 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城72变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19646 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城73变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19647 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19648 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城74变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19649 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城75变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19650 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城76变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19651 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19652 | 邳州     | PMS 邹庄古宅南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19653 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19654 | 邳州     | PMS 邹庄至马东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19655 | 邳州     | 邹庄秦滩1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19656 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19657 | 邳州     | PMS 邹庄红圈南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19658 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19659 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19660 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19661 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19662 | 邳州     | 邹庄邹埠新村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19663 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19664 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19665 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19666 | 邳州     | PMS 邹庄呦山5号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 19667 | 邳州     | PMS 邹庄奋达路公用变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19668 | 邳州     | PMS 邹庄小楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19669 | 邳州     | PMS 邹庄石东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19670 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19671 | 邳州     | 邹庄农科2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19672 | 邳州     | 邹庄薛埠村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19673 | 邳州     | PMS 邹庄石西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19674 | 邳州     | 邹庄石东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19675 | 邳州     | 邹庄孟楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19676 | 邳州     | PMS 邹庄街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19677 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19678 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19679 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠8号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19680 | 邳州     | PMS 邹庄至马西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19681 | 邳州     | PMS 邹庄杜家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19682 | 邳州     | PMS 邹庄街道7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19683 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19684 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19685 | 邳州     | PMS 邹庄石东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19686 | 邳州     | PMS 邹庄石西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19687 | 邳州     | PMS 邹庄红圈3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19688 | 邳州     | PMS 邹庄古宅3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19689 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19690 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19691 | 邳州     | PMS 邹庄街道8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19692 | 邳州     | PMS 邹庄街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19693 | 邳州     | PMS 邹庄街道9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19694 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19695 | 邳州     | PMS 邹庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19696 | 邳州     | 邹庄薛埠4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19697 | 邳州     | PMS 邹庄红圈4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19698 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19699 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19700 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19701 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19702 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19703 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19704 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19705 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19706 | 邳州     | PMS 邹庄石东5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19707 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19708 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19709 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19710 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19711 | 邳州     | PMS 邹庄古宅5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19712 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19713 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19714 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19715 | 邳州     | PMS 邹庄古宅4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19716 | 邳州     | PMS 邹庄石东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19717 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19718 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19719 | 邳州     | PMS 邹庄古宅6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19720 | 邳州     | PMS 邹庄杜家村杜家3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19721 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19722 | 邳州     | PMS 邹庄石西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19723 | 邳州     | PMS 邹庄农科4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19724 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19725 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19726 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19727 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19728 | 邳州     | PMS 邹庄农科5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19729 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19730 | 邳州     | PMS 邹庄街道13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19731 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19732 | 邳州     | 邹庄街道11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19733 | 邳州     | PMS 邹庄古宅8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19734 | 邳州     | PMS 邹庄古宅7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19735 | 邳州     | PMS 邹庄街道12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19736 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19737 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19738 | 邳州     | PMS 邹庄红圈5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19739 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19740 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19741 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19742 | 邳州     | 邹庄石东6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19743 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19744 | 邳州     | 邹庄小楼9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19745 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19746 | 邳州     | 邹庄孟楼8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19747 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19748 | 邳州     | 卞湖村新型社区3变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19749 | 邳州     | 卞湖村新型社区1变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19750 | 邳州     | 卞湖村新型社区2变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19751 | 邳州     | 邹庄农科6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19752 | 邳州     | 邹庄东卞湖8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19753 | 邳州     | 邹庄红圈6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19754 | 邳州     | 邹庄东卞湖3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19755 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19756 | 邳州     | 铁富吕家5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19757 | 邳州     | 铁富周楼4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19758 | 邳州     | 铁富胡滩6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19759 | 邳州     | 铁富四合5号变       | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 19760 | 邳州     | 铁富油房2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 19761 | 邳州     | PMS 铁富宋庄8号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19762 | 邳州     | PMS 铁富后于1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19763 | 邳州     | PMS 铁富后于2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19764 | 邳州     | 铁富姚庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19765 | 邳州     | 铁富胡滩1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19766 | 邳州     | PMS 铁富骆家1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19767 | 邳州     | PMS 铁富宋庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19768 | 邳州     | 铁富宋庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19769 | 邳州     | PMS 铁富南冯场3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19770 | 邳州     | 铁富南冯场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19771 | 邳州     | 铁富南冯场1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19772 | 邳州     | PMS 铁富四合2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19773 | 邳州     | 铁富四合3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19774 | 邳州     | 铁富周楼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19775 | 邳州     | PMS 铁富2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19776 | 邳州     | PMS 铁富汤家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19777 | 邳州     | PMS 铁富汤家1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19778 | 邳州     | 铁富石庄1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19779 | 邳州     | PMS 铁富1号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19780 | 邳州     | 铁富3号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19781 | 邳州     | PMS 铁富4号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19782 | 邳州     | 铁富米滩1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19783 | 邳州     | 铁富米滩2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19784 | 邳州     | PMS 铁富周楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19785 | 邳州     | PMS 铁富周楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19786 | 邳州     | 铁富山西7号变         | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 19787 | 邳州     | PMS 铁富九龙沟1号台变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19788 | 邳州     | PMS 铁富连前2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19789 | 邳州     | PMS 铁富瓦房2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19790 | 邳州     | PMS 铁富瓦房3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19791 | 邳州     | PMS 铁富瓦房1号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19792 | 邳州     | PMS 铁富响墩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19793 | 新沂     | 北沟园区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19794 | 新沂     | 北沟园区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19795 | 新沂     | 北沟园区3号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19796 | 新沂     | 北沟园区4号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19797 | 新沂     | PMS 北沟国信南变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19798 | 新沂     | PMS 北沟供电老站配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19799 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城77变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19800 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城78变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19801 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑9变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19802 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑8变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19803 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑7变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19804 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑6变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19805 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19806 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19807 | 新沂     | 北沟供电所东变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19808 | 新沂     | 北沟官庄小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19809 | 新沂     | PMS 新安镇官庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19810 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓3-1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19811 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小区综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19812 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19813 | 新沂     | PMS 北沟村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19814 | 新沂     | PMS 北沟南沟4、5队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19815 | 新沂     | PMS 新安镇闻马南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19816 | 新沂     | 北沟闻马西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19817 | 新沂     | PMS 双塘河西西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19818 | 新沂     | PMS 双塘沙沟新区2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19819 | 新沂     | PMS 双塘镇尚湖2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19820 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19821 | 新沂     | PMS 双塘镇蒲沟村南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19822 | 新沂     | 双塘沙沟东台片         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19823 | 新沂     | PMS 双塘科技台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19824 | 新沂     | PMS 双塘袁湖北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19825 | 新沂     | PMS 双塘镇林场5号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19826 | 新沂     | PMS 双塘新街东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19827 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟开发区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19828 | 新沂     | PMS 双塘古木西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19829 | 新沂     | PMS 双塘新街西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19830 | 新沂     | 双塘凉泉东台片         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19831 | 新沂     | 双塘三里沟台片         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 19832 | 新沂     | PMS 双塘尚湖台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19833 | 新沂     | PMS 双塘丁集台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19834 | 新沂     | PMS 双塘老街东路台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19835 | 新沂     | PMS 双塘老街台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19836 | 新沂     | PMS 双塘孙庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19837 | 新沂     | 双塘沙沟北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19838 | 新沂     | 双塘徐庄台片          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19839 | 新沂     | PMS 双塘袁湖台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19840 | 新沂     | 双塘袁湖孟庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19841 | 新沂     | PMS 双塘大张庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19842 | 新沂     | PMS 双塘刘庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19843 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南主变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19844 | 新沂     | PMS 双塘徐塘北主变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19845 | 新沂     | PMS 双塘古木村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19846 | 新沂     | 双塘古木二队台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19847 | 新沂     | PMS 双塘后古木台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19848 | 新沂     | PMS 双塘古木北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19849 | 新沂     | PMS 双塘凉泉台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19850 | 新沂     | 双塘高庄台片        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19851 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19852 | 新沂     | PMS 双塘农科队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19853 | 新沂     | 双塘丁集北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19854 | 新沂     | 双塘镇徐塘街南2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19855 | 新沂     | 双塘双井57队台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19856 | 新沂     | PMS 双塘双井89队台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19857 | 新沂     | PMS 双塘西钓台台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19858 | 新沂     | PMS 双塘双工3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19859 | 新沂     | PMS 双塘小黄墩台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19860 | 新沂     | PMS 双塘九墩西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19861 | 新沂     | PMS 双塘开发区3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19862 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19863 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19864 | 新沂     | PMS 双塘东钓台台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19865 | 新沂     | PMS 双塘河西南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19866 | 新沂     | PMS 双塘河西北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19867 | 新沂     | 双塘双井23队台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19868 | 新沂     | PMS 双塘大街北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19869 | 新沂     | PMS 双塘叶庄村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19870 | 新沂     | 双塘叶庄3队台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19871 | 新沂     | PMS 双塘陆庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19872 | 新沂     | 双塘何庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19873 | 新沂     | PMS 双塘新街南2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19874 | 新沂     | PMS 双塘大街南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19875 | 新沂     | PMS 双塘沙沟南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19876 | 新沂     | 10kV钓台花苑3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19877 | 新沂     | 10kV钓台花苑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19878 | 新沂     | 钓台花苑1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19879 | 新沂     | PMS 双塘老街北1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19880 | 新沂     | 双塘古木西2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19881 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南街北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19882 | 新沂     | 双塘小佃户台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19883 | 新沂     | PMS 双塘段宅北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19884 | 新沂     | PMS 双塘新街北新区台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19885 | 新沂     | PMS 双塘河西4队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19886 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19887 | 新沂     | PMS 双塘竹园南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19888 | 新沂     | PMS 双塘佃户村南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19889 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19890 | 新沂     | PMS 双塘老街东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19891 | 新沂     | PMS 双塘倪围西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19892 | 新沂     | 双塘段宅小区东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19893 | 新沂     | PMS 双塘古木二队东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19894 | 新沂     | PMS 双塘后古木东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19895 | 新沂     | PMS 双塘古木南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19896 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂东台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19897 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟花场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19898 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19899 | 新沂     | PMS 双塘丁集四队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19900 | 新沂     | PMS 双塘林场西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19901 | 新沂     | PMS 双塘袁湖东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19902 | 新沂     | PMS 双塘张庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19903 | 新沂     | PMS 双塘刘庄北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19904 | 新沂     | 双塘凉泉北台片        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19905 | 新沂     | 双塘沙沟平房区台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19906 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19907 | 新沂     | PMS 双塘凉泉小区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19908 | 新沂     | PMS 双塘丁集西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19909 | 新沂     | PMS 双塘尚湖南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19910 | 新沂     | PMS 双塘古木村中台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19911 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟面粉厂南台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19912 | 新沂     | PMS 双塘新庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19913 | 新沂     | PMS 双塘倪围王庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19914 | 新沂     | PMS 双塘竹园北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19915 | 新沂     | PMS 双塘双井6队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19916 | 新沂     | PMS 双塘双井9队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19917 | 新沂     | PMS 双塘老街东路北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19918 | 新沂     | PMS 双塘老街东路西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19919 | 新沂     | 双塘老街东路3号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19920 | 新沂     | 双塘河西村中台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19921 | 新沂     | PMS 双塘袁湖钢厂台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19922 | 新沂     | PMS 双塘张庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19923 | 新沂     | PMS 双塘河西路南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19924 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19925 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19926 | 新沂     | PMS 双塘国税台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19927 | 新沂     | PMS 双塘政府西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19928 | 新沂     | PMS 双塘西钓台南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19929 | 新沂     | PMS 双塘陆庄南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19930 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19931 | 新沂     | 双塘双井14队西台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19932 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19933 | 新沂     | PMS 双塘李庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19934 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19935 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19936 | 新沂     | 双塘佃户村部台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19937 | 新沂     | 双塘佃户78队北台片     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19938 | 新沂     | 双塘佃户开发区台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19939 | 新沂     | PMS 双塘叶庄3队北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19940 | 新沂     | PMS 双塘叶庄东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19941 | 新沂     | PMS 双塘大街中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19942 | 新沂     | PMS 双塘东钓台北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19943 | 新沂     | PMS 双塘何庄南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19944 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19945 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19946 | 新沂     | PMS 双塘佃户78队西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19947 | 新沂     | PMS 双塘段宅西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19948 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19949 | 新沂     | PMS 双塘刘庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19950 | 新沂     | PMS 双塘铁路东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19951 | 新沂     | PMS 双塘铁路西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19952 | 新沂     | PMS 双塘徐塘新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19953 | 新沂     | PMS 双塘何庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19954 | 新沂     | PMS 双塘窑西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19955 | 新沂     | PMS 双塘古木东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19956 | 新沂     | PMS 双塘农科队东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19957 | 新沂     | PMS 双塘双井14队东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19958 | 新沂     | PMS 双塘双井23队东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19959 | 新沂     | PMS 双塘双井7队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19960 | 新沂     | PMS 双塘双井14队北台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19961 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19962 | 新沂     | 双塘段宅34队东台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19963 | 新沂     | PMS 双塘林场台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19964 | 新沂     | PMS 双塘竹园东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19965 | 新沂     | PMS 双塘古木新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19966 | 新沂     | PMS 双塘叶庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19967 | 新沂     | PMS 双塘丁集南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19968 | 新沂     | PMS 双塘浦沟北2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19969 | 新沂     | PMS 双塘河西村中2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19970 | 新沂     | PMS 双塘沙沟开发区台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19971 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19972 | 新沂     | PMS 双塘段宅小学台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19973 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19974 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟超市台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19975 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19976 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19977 | 新沂     | PMS 双塘双井8队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19978 | 新沂     | PMS 双塘法庭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19979 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19980 | 新沂     | PMS 双塘何庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19981 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19982 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19983 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19984 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19985 | 新沂     | PMS 双塘高塘中学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19986 | 新沂     | PMS 双塘高塘小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19987 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19988 | 新沂     | PMS 双塘后古木1队配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19989 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19990 | 新沂     | PMS 双塘双井1队配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19991 | 新沂     | PMS 双塘双井2队配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19992 | 新沂     | PMS 双塘双井4队配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19993 | 新沂     | PMS 双塘双井4南队配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19994 | 新沂     | 双塘竹园2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19995 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉东配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19996 | 新沂     | 双塘竹园西2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19997 | 新沂     | PMS 双塘段宅东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19998 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19999 | 新沂     | PMS 双塘双井9队东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20000 | 新沂     | 双塘河西西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20001 | 新沂     | 双塘张宅新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20002 | 新沂     | 双塘双井九墩北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20003 | 新沂     | 双塘支庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20004 | 新沂     | 双塘段宅小区北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20005 | 新沂     | 双塘双井4号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20006 | 新沂     | 双塘双井5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20007 | 新沂     | 双塘丁集2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20008 | 新沂     | 双塘九墩东3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20009 | 新沂     | 双塘沙沟三队台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20010 | 新沂     | 双塘叶庄村部南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20011 | 新沂     | 双塘铁路东2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20012 | 新沂     | 双塘林场6号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20013 | 新沂     | 双塘双井7队北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20014 | 新沂     | 双塘高庄东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20015 | 新沂     | 双塘尚湖东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20016 | 新沂     | 双塘佃户村2号南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20017 | 新沂     | 双塘沙沟平房区北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20018 | 新沂     | 双塘河西中3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20019 | 新沂     | 双塘刘庄南西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 20020 | 新沂     | 双塘段宅村部台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20021 | 新沂     | 双塘高速路口台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20022 | 新沂     | 双塘双工6号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20023 | 新沂     | 双塘新街东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20024 | 新沂     | 双塘段宅小区东3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20025 | 新沂     | 双塘新街西2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20026 | 新沂     | 双塘佃户78北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20027 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂南2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20028 | 新沂     | 双塘袁湖南台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20029 | 新沂     | 双塘大街东2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20030 | 新沂     | 双塘水库西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20031 | 新沂     | 双塘佃户东配南2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20032 | 新沂     | 双塘段宅二队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20033 | 新沂     | 双塘沙沟东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20034 | 新沂     | 双塘浦沟东2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20035 | 新沂     | 双塘浦沟新街2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20036 | 新沂     | 双塘九墩西2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20037 | 新沂     | 双塘段宅34队北台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20038 | 新沂     | 双塘佃户东配2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20039 | 新沂     | 双塘佃户78队3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20040 | 新沂     | 双塘河西6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20041 | 新沂     | 双塘佃户凉泉2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20042 | 新沂     | 双塘李庄北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20043 | 新沂     | 双塘段宅1队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20044 | 新沂     | 双塘段宅小区东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20045 | 新沂     | 双塘双井14队2号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20046 | 新沂     | 双塘蒲沟新街北台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20047 | 新沂     | 双塘刘庄东2台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20048 | 新沂     | 双塘徐塘南3号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20049 | 邳州     | PMS 铁富小营3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20050 | 邳州     | 铁富小营2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20051 | 邳州     | 铁富汤楼3号变     | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 20052 | 邳州     | 铁富小营4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20053 | 邳州     | PMS 铁富连后2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20054 | 邳州     | PMS 铁富6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20055 | 邳州     | 铁富涧沟5号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20056 | 邳州     | 铁富连防街道12号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20057 | 邳州     | 铁富连防机关3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20058 | 邳州     | PMS 铁富连防机关4号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20059 | 邳州     | PMS 铁富连防机关5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20060 | 邳州     | PMS 铁富连防机关6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20061 | 邳州     | 铁富连防机关8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20062 | 邳州     | 铁富连防机关9号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20063 | 邳州     | 铁富机关6号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20064 | 邳州     | PMS 铁富涧沟2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20065 | 邳州     | PMS 铁富涧沟3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20066 | 邳州     | 铁富涧沟1号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20067 | 邳州     | PMS 铁富连防机关10号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20068 | 邳州     | 铁富机关7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20069 | 邳州     | PMS 铁富响水流1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20070 | 邳州     | PMS 铁富响水流2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20071 | 邳州     | 铁富小营1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20072 | 邳州     | 铁富胡滩5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20073 | 邳州     | 铁富宋庄9号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20074 | 邳州     | 铁富宋庄6号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20075 | 邳州     | 铁富宋庄7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20076 | 邳州     | 铁富胡滩3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20077 | 邳州     | PMS 铁富胡滩2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20078 | 邳州     | PMS 铁富骆家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20079 | 邳州     | PMS 铁富吕家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20080 | 邳州     | 铁富吕家1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20081 | 邳州     | PMS 铁富吕家3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20082 | 邳州     | 铁富沟上1号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20083 | 邳州     | PMS 铁富山西2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20084 | 邳州     | 铁富山西3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20085 | 邳州     | PMS 铁富山西5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20086 | 邳州     | 铁富山后2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20087 | 邳州     | PMS 铁富张庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20088 | 邳州     | 铁富张庄4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20089 | 邳州     | 铁富吴埝1号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20090 | 邳州     | 铁富吴埝3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20091 | 邳州     | PMS 铁富山后1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20092 | 邳州     | 铁富艾山后4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20093 | 邳州     | 铁富杏树1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20094 | 邳州     | PMS 铁富杏树2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20095 | 邳州     | PMS 铁富山后5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20096 | 邳州     | PMS 铁富山西4号变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20097 | 邳州     | 铁富山后3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20098 | 邳州     | 铁富朱布2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20099 | 邳州     | 铁富高家1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20100 | 邳州     | 铁富高家2号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20101 | 邳州     | 铁富张庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20102 | 邳州     | PMS 铁富张庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20103 | 邳州     | PMS 铁富大墩3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20104 | 邳州     | 铁富大墩4号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20105 | 邳州     | 铁富大墩2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20106 | 邳州     | 铁富后于3号变        | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 20107 | 邳州     | 铁富大墩1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20108 | 邳州     | PMS 铁富半店1号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20109 | 邳州     | PMS 铁富山西6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20110 | 邳州     | 铁富连后3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20111 | 邳州     | PMS 铁富连防机关11号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20112 | 邳州     | PMS 铁富连后1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20113 | 邳州     | 铁富机关11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20114 | 邳州     | PMS 铁富机关1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20115 | 邳州     | PMS 铁富响水流3号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20116 | 邳州     | PMS 铁富胡滩4号变    | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 20117 | 邳州     | 铁富宋庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20118 | 邳州     | 铁富胡滩10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20119 | 邳州     | 铁富涧沟14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20120 | 邳州     | PMS 铁富连防半店2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20121 | 邳州     | PMS 铁富半店3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20122 | 邳州     | PMS 铁富艾山后6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20123 | 邳州     | PMS 铁富艾山西8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20124 | 邳州     | PMS 铁富艾山西9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20125 | 邳州     | PMS 铁富艾山西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20126 | 邳州     | 铁富机关14号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 20127 | 邳州     | PMS 铁富连后4号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20128 | 邳州     | PMS 铁富北冯场1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20129 | 邳州     | 铁富宋庄5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20130 | 邳州     | 铁富姚庄1号变1       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20131 | 邳州     | 铁富吴埝2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20132 | 邳州     | PMS 铁富5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20133 | 邳州     | PMS 铁富机关2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20134 | 邳州     | 铁富骆家4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20135 | 邳州     | 铁富前于3号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20136 | 邳州     | PMS 铁富瓦房4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20137 | 邳州     | PMS 铁富张庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20138 | 邳州     | PMS 铁富张庄5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20139 | 邳州     | PMS 铁富涧沟7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20140 | 邳州     | 铁富姚庄4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20141 | 邳州     | 铁富响墩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20142 | 邳州     | 铁富张道口1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20143 | 邳州     | 铁富7号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20144 | 邳州     | PMS 铁富响墩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20145 | 邳州     | 铁富涧沟4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20146 | 邳州     | PMS 铁富艾山西1号变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20147 | 邳州     | PMS 铁富石庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20148 | 邳州     | 铁富宋庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20149 | 邳州     | PMS 铁富连防街道13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20150 | 邳州     | PMS 铁富连防街道14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20151 | 邳州     | PMS 铁富响水流4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20152 | 邳州     | PMS 铁富南冯场4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20153 | 邳州     | PMS 铁富小营6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20154 | 邳州     | PMS 铁富小营7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20155 | 邳州     | PMS 铁富姚庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20156 | 邳州     | PMS 铁富艾山后7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20157 | 邳州     | PMS 铁富艾山后8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20158 | 邳州     | PMS 铁富张庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20159 | 邳州     | PMS 铁富张庄8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20160 | 邳州     | PMS 铁富骆家5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20161 | 邳州     | PMS 铁富胡滩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20162 | 邳州     | PMS 铁富胡滩8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20163 | 邳州     | PMS 铁富后于6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20164 | 邳州     | PMS 铁富机关16号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20165 | 邳州     | PMS 铁富北冯场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20166 | 邳州     | PMS 铁富米滩3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20167 | 邳州     | 铁富8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20168 | 邳州     | PMS 铁富响墩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20169 | 邳州     | PMS 铁富瓦房5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20170 | 邳州     | PMS 铁富连防街道15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20171 | 邳州     | PMS 铁富后于7号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20172 | 邳州     | PMS 铁富杏树3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20173 | 邳州     | PMS 铁富宋庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20174 | 邳州     | PMS 铁富朱布1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20175 | 邳州     | PMS 铁富瓦房6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20176 | 邳州     | PMS 铁富半店4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20177 | 邳州     | PMS 铁富吕家7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20178 | 邳州     | PMS 铁富吕家8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20179 | 邳州     | PMS 铁富吕家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20180 | 邳州     | PMS 铁富骆家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20181 | 邳州     | PMS 铁富胡滩9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20182 | 邳州     | PMS 铁富宋庄14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20183 | 邳州     | PMS 铁富宋庄15号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20184 | 邳州     | PMS 铁富宋庄16号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20185 | 邳州     | PMS 铁富艾山后9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20186 | 邳州     | PMS 铁富艾山后10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20187 | 邳州     | PMS 铁富艾山后11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20188 | 邳州     | 铁富艾山西11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20189 | 邳州     | PMS 铁富艾山西12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20190 | 邳州     | PMS 铁富艾山西13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20191 | 邳州     | PMS 铁富大墩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20192 | 邳州     | PMS 铁富大墩6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20193 | 邳州     | PMS 铁富大墩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20194 | 邳州     | PMS 铁富大墩8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20195 | 邳州     | PMS 铁富涧沟6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20196 | 邳州     | PMS 铁富响水流6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20197 | 邳州     | 铁富小营8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20198 | 邳州     | PMS 铁富南冯场6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20199 | 邳州     | 铁富连防街道16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20200 | 邳州     | 铁富连防街道1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20201 | 邳州     | PMS 铁富连防街道2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20202 | 邳州     | PMS 铁富连后5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20203 | 邳州     | PMS 铁富响墩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20204 | 邳州     | PMS 铁富响水流5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20205 | 邳州     | 铁富响水流10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20206 | 邳州     | PMS 铁富周楼5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20207 | 邳州     | PMS 铁富瓦房7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20208 | 邳州     | PMS 铁富汤家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20209 | 邳州     | 铁富朱红埠7号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20210 | 邳州     | PMS 铁富涧沟9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20211 | 邳州     | PMS 铁富高家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20212 | 邳州     | PMS 铁富高家4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20213 | 邳州     | PMS 铁富杏树4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20214 | 邳州     | PMS 铁富张庄9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20215 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20216 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20217 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20218 | 邳州     | PMS 铁富连后6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20219 | 邳州     | PMS 铁富涧沟8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20220 | 邳州     | 铁富响水流7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20221 | 邳州     | PMS 铁富四合6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20222 | 邳州     | 铁富机关18号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20223 | 邳州     | PMS 铁富连防街道17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20224 | 邳州     | PMS 铁富米滩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20225 | 邳州     | PMS 铁富米滩4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20226 | 邳州     | PMS 铁富石庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20227 | 邳州     | PMS 铁富10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20228 | 邳州     | PMS 铁富9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20229 | 邳州     | PMS 铁富机关19号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20230 | 邳州     | 铁富周楼7号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20231 | 邳州     | PMS 铁富周楼8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20232 | 邳州     | PMS 铁富周楼6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20233 | 邳州     | PMS 铁富连防街道18号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20234 | 邳州     | PMS 铁富宋庄17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20235 | 邳州     | 铁富宋庄18号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20236 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20237 | 邳州     | PMS 铁富机关5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20238 | 邳州     | PMS 铁富张道口9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20239 | 邳州     | PMS 铁富艾山西14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20240 | 邳州     | PMS 铁富涧沟10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20241 | 邳州     | PMS 铁富张庄10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20242 | 邳州     | PMS 铁富张庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20243 | 邳州     | PMS 铁富于家新区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20244 | 邳州     | PMS 铁富涧沟11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20245 | 邳州     | PMS 铁富姚庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20246 | 邳州     | PMS 铁富姚庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20247 | 邳州     | PMS 铁富姚庄8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20248 | 邳州     | PMS 铁富姚庄9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20249 | 邳州     | PMS 铁富艾山后12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20250 | 邳州     | PMS 铁富大墩9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20251 | 邳州     | PMS 铁富高家5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20252 | 邳州     | PMS 铁富高家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20253 | 邳州     | PMS 铁富连防街道7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20254 | 邳州     | PMS 铁富周楼9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20255 | 邳州     | PMS 铁富机关20号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20256 | 邳州     | PMS 铁富机关17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20257 | 邳州     | PMS 铁富连后7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20258 | 新沂     | 双塘丁集南3号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20259 | 新沂     | 双塘双井2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20260 | 新沂     | 双塘双井1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20261 | 新沂     | 双塘双井3号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20262 | 新沂     | 双塘刘庄南2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20263 | 新沂     | 双塘双井街2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20264 | 新沂     | 双塘双井街1号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20265 | 新沂     | 双塘双井街5号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20266 | 新沂     | 双塘双井街3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20267 | 新沂     | 双塘双井街6号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20268 | 新沂     | 双塘双井街4号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20269 | 新沂     | 双塘支庄北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20270 | 新沂     | 双塘段宅山庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20271 | 新沂     | 双塘丁集四队东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20272 | 新沂     | 双塘段宅34队2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20273 | 新沂     | 双塘三里沟东2号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20274 | 新沂     | 双塘孟庄村部台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20275 | 新沂     | 双塘老街南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20276 | 新沂     | 双塘沙沟1队台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20277 | 新沂     | 双塘高塘小区中2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20278 | 新沂     | 双塘孙庄2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20279 | 新沂     | 双塘刘庄北西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20280 | 新沂     | 双塘刘庄南东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20281 | 新沂     | 双塘古木东1号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20282 | 新沂     | 双塘尚湖南2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20283 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20284 | 新沂     | 双塘徐唐大街中台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20285 | 新沂     | 双塘小学2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20286 | 新沂     | 双塘政府西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20287 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20288 | 新沂     | 双塘佃户78队4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20289 | 新沂     | 双塘叶庄南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20290 | 新沂     | 双塘政府东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20291 | 新沂     | 双塘蒲沟东3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20292 | 新沂     | 高塘集居区1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20293 | 新沂     | 双塘镇高塘集居区2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20294 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区2号配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20295 | 新沂     | 10kV双塘三里沟新区1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20296 | 新沂     | 10kV双塘倪庄新区1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20297 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20298 | 新沂     | PMS 双塘倪围台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20299 | 新沂     | 双塘竹园台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 20300 | 新沂     | PMS 双塘丁集二队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20301 | 新沂     | 双塘李庄台片          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20302 | 新沂     | PMS 双塘林场1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20303 | 新沂     | PMS 双塘林场4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20304 | 新沂     | PMS 双塘农科站台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20305 | 新沂     | PMS 双塘新庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20306 | 新沂     | PMS 双塘竹园西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20307 | 新沂     | PMS 双塘三里沟东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20308 | 新沂     | 双塘徐塘孟庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20309 | 新沂     | PMS 双塘袁湖宝墩台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20310 | 新沂     | PMS 双塘小张庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20311 | 新沂     | PMS 双塘渔场台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20312 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20313 | 新沂     | 双塘段宅34队台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20314 | 新沂     | PMS 双塘佃户村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20315 | 新沂     | PMS 双塘佃户村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20316 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20317 | 新沂     | 双塘段宅5、6队台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20318 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20319 | 新沂     | 双塘佃户78队2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20320 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20321 | 新沂     | 双塘段宅小区台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20322 | 新沂     | PMS 双塘段宅1、2队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20323 | 新沂     | 双塘佃户7、8队台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20324 | 新沂     | 双塘沙沟小区1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20325 | 新沂     | PMS 双塘沙沟村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20326 | 新沂     | 双塘双工2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20327 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20328 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20329 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20330 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20331 | 新沂     | PMS 双塘团结站台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20332 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队南台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20333 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20334 | 新沂     | PMS 双塘老街东路2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20335 | 新沂     | PMS 双塘袁湖西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20336 | 新沂     | PMS 双塘沙沟西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20337 | 新沂     | 双塘叶庄东台片       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20338 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20339 | 新沂     | 双塘丁集南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20340 | 新沂     | PMS 双塘农科队北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20341 | 新沂     | PMS 双塘刘庄南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20342 | 新沂     | PMS 双塘徐塘街北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20343 | 新沂     | PMS 双塘徐塘大街东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20344 | 新沂     | PMS 双塘新街南3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20345 | 新沂     | PMS 合沟吴家九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20346 | 新沂     | PMS 合沟大街中心变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20347 | 新沂     | PMS 合沟王庄西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20348 | 新沂     | PMS 合沟郇楼西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20349 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20350 | 新沂     | PMS 合沟吴家东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20351 | 新沂     | PMS 合沟前八杨南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20352 | 新沂     | PMS 合沟王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20353 | 新沂     | 合沟曹庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20354 | 新沂     | PMS 合沟新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20355 | 新沂     | PMS 合沟姚庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20356 | 新沂     | PMS 合沟青石桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20357 | 新沂     | PMS 合沟刘场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20358 | 新沂     | PMS 合沟镇大龙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20359 | 新沂     | 合沟村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20360 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20361 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20362 | 新沂     | PMS 合沟花墩变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20363 | 新沂     | PMS 合沟介沟何庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20364 | 新沂     | PMS 合沟介沟张庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20365 | 新沂     | PMS 合沟镇马场工业区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20366 | 新沂     | PMS 合沟后朱      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20367 | 新沂     | PMS 合沟前朱东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20368 | 新沂     | PMS 合沟曹庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20369 | 新沂     | PMS 合沟老庄单相变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20370 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20371 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20372 | 新沂     | 合沟姚庄17号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20373 | 新沂     | PMS 合沟吴家村部     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20374 | 新沂     | PMS 合沟吴家十队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20375 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20376 | 新沂     | 合沟吴家八队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20377 | 新沂     | 合沟高集三队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20378 | 新沂     | 合沟高集中心队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20379 | 新沂     | PMS 合沟后湖小周     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20380 | 新沂     | PMS 合沟小河王元     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20381 | 新沂     | PMS 合沟小河三队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20382 | 新沂     | PMS 合沟大街南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20383 | 新沂     | PMS 合沟长集大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20384 | 新沂     | PMS 合沟后湖大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20385 | 新沂     | PMS 合沟高集大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20386 | 新沂     | PMS 合沟长集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20387 | 新沂     | PMS 合沟前长集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20388 | 新沂     | PMS 合沟大龙3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20389 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20390 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20391 | 新沂     | 合沟马场工业区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20392 | 新沂     | 合沟后湖一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20393 | 新沂     | PMS 合沟前八杨西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20394 | 新沂     | PMS 合沟沟涯2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20395 | 新沂     | PMS 合沟花墩李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20396 | 新沂     | PMS 合沟张庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20397 | 新沂     | PMS 合沟石庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20398 | 新沂     | PMS 合沟小河一队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20399 | 新沂     | 合沟吴家村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20400 | 新沂     | 合沟后湖四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20401 | 新沂     | PMS 合沟新街1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20402 | 新沂     | 合沟青石桥冯庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20403 | 新沂     | PMS 合沟郇楼四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20404 | 新沂     | PMS 合沟郇楼南场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20405 | 新沂     | PMS 合沟大龙4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20406 | 新沂     | PMS 合沟房庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20407 | 新沂     | PMS 合沟小河七队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20408 | 新沂     | PMS 合沟前朱东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20409 | 新沂     | PMS 合沟郇楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20410 | 新沂     | PMS 合沟曹庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20411 | 新沂     | PMS 合沟曹庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20412 | 新沂     | PMS 合沟后朱2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20413 | 新沂     | PMS 合沟大街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20414 | 新沂     | PMS 合沟大龙5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20415 | 新沂     | PMS 合沟村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20416 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20417 | 新沂     | PMS 合沟何庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20418 | 新沂     | PMS 合沟沙道口3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20419 | 新沂     | PMS 合沟马场东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20420 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20421 | 新沂     | PMS 合沟高集北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20422 | 新沂     | PMS 合沟高集南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20423 | 新沂     | PMS 合沟王元北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20424 | 新沂     | PMS 合沟小河五队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20425 | 新沂     | PMS 合沟姚庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20426 | 新沂     | PMS 合沟刘场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20427 | 新沂     | PMS 合沟前八杨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20428 | 新沂     | PMS 合沟沙道口4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20429 | 新沂     | PMS 合沟街南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20430 | 新沂     | PMS 合沟新庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20431 | 新沂     | PMS 合沟后湖二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20432 | 新沂     | PMS 合沟小河王元2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20433 | 新沂     | PMS 合沟小河一队南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20434 | 新沂     | PMS 合沟姚庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20435 | 新沂     | PMS 合沟杨家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20436 | 新沂     | PMS 合沟后八杨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20437 | 新沂     | PMS 合沟新街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20438 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20439 | 新沂     | PMS 合沟前朱西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 20440 | 新沂     | PMS 合沟后朱3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20441 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20442 | 新沂     | PMS 合沟王庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20443 | 新沂     | PMS 合沟王庄中心变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20444 | 新沂     | PMS 合沟农科站2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20445 | 新沂     | PMS 合沟前八杨中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20446 | 新沂     | 合沟界沟刘庄2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20447 | 新沂     | PMS 合沟姚庄4号变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20448 | 新沂     | PMS 合沟姚庄东变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20449 | 新沂     | PMS 合沟小河三队3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20450 | 新沂     | PMS 合沟杨家3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20451 | 新沂     | PMS 合沟后湖村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20452 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队2号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20453 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20454 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20455 | 新沂     | 合沟高集三队2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20456 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20457 | 新沂     | PMS 合沟前朱北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20458 | 新沂     | PMS 合沟郇楼3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20459 | 新沂     | PMS 合沟老庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20460 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20461 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20462 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20463 | 新沂     | PMS 合沟大龙9号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20464 | 新沂     | PMS 合沟新庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20465 | 新沂     | PMS 合沟范庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20466 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20467 | 新沂     | PMS 合沟杨庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20468 | 新沂     | PMS 合沟后湖4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20469 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20470 | 新沂     | PMS 合沟杨庄3号变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20471 | 新沂     | PMS 合沟长集变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20472 | 新沂     | PMS 合沟彭庄西变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20473 | 新沂     | PMS 合沟镇彭庄东台变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20474 | 新沂     | PMS 合沟后朱5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20475 | 新沂     | 合沟大龙8号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20476 | 新沂     | PMS 合沟曹庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20477 | 新沂     | PMS 合沟曹庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20478 | 新沂     | PMS 合沟公园东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20479 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西2号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20480 | 新沂     | PMS 合沟长集二队变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20481 | 新沂     | PMS 合沟长集五队变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20482 | 新沂     | PMS 合沟后湖2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20483 | 新沂     | 合沟后湖3号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20484 | 新沂     | PMS 合沟后湖六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20485 | 新沂     | 合沟镇吴家村北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20486 | 新沂     | 合沟吴家八队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20487 | 新沂     | 合沟吴家六队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20488 | 新沂     | 合沟大沂圩中心变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20489 | 新沂     | PMS 合沟大龙6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20490 | 新沂     | PMS 合沟工业区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20491 | 新沂     | PMS 合沟彭庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20492 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20493 | 新沂     | PMS 合沟小河一队西变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20494 | 新沂     | 合沟小河三队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20495 | 新沂     | 合沟小河五队4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20496 | 新沂     | 合沟小河五队3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20497 | 新沂     | PMS 合沟彭庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20498 | 新沂     | 合沟新街3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20499 | 新沂     | PMS 合沟彭庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20500 | 新沂     | PMS 合沟老庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20501 | 新沂     | PMS 合沟大街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20502 | 新沂     | PMS 合沟范庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20503 | 新沂     | PMS 合沟窰老庄村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20504 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20505 | 新沂     | 合沟高集中心队5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20506 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20507 | 新沂     | PMS 合沟王庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20508 | 新沂     | PMS 合沟杨家4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20509 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20510 | 新沂     | PMS 合沟马场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20511 | 新沂     | PMS 合沟后朱6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20512 | 新沂     | 合沟姚庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20513 | 新沂     | PMS 合沟农科站3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20514 | 新沂     | PMS 合沟杨庄小刘场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20515 | 新沂     | PMS 合沟刘场3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20516 | 新沂     | PMS 合沟杨家5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20517 | 新沂     | PMS 合沟大街北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20518 | 新沂     | PMS 合沟杨家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20519 | 新沂     | PMS 合沟界沟何庄3号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20520 | 新沂     | PMS 合沟新街4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20521 | 新沂     | PMS 合沟镇后朱大棚变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20522 | 新沂     | PMS 合沟大龙7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20523 | 新沂     | PMS 合沟界沟小王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20524 | 新沂     | PMS 合沟前朱西4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20525 | 新沂     | PMS 合沟前朱东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20526 | 新沂     | PMS 合沟后朱4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20527 | 新沂     | PMS 合沟镇公园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20528 | 新沂     | PMS 合沟曹庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20529 | 新沂     | PMS 合沟老庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20530 | 新沂     | PMS 合沟王庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20531 | 新沂     | PMS 合沟郇楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20532 | 新沂     | PMS 合沟前朱大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20533 | 新沂     | PMS 合沟房庄工业区台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20534 | 新沂     | PMS 合沟沙道口      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20535 | 新沂     | PMS 合沟石庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20536 | 新沂     | PMS 合沟彭庄小学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20537 | 新沂     | PMS 合沟老庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20538 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩新村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20539 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20540 | 新沂     | PMS 合沟沙道口东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20541 | 新沂     | PMS 合沟王庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20542 | 新沂     | PMS 合沟马场村西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20543 | 新沂     | PMS 合沟姚庄闸综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20544 | 新沂     | PMS 合沟马场工业园4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 20545 | 新沂     | PMS 合沟姚庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20546 | 新沂     | 合杨线小河一队3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20547 | 新沂     | 合杨线小河一队西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20548 | 新沂     | PMS 合沟马场工业区3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20549 | 新沂     | PMS 合沟马场4变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20550 | 新沂     | 合沟工业区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20551 | 新沂     | PMS 农科站4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20552 | 新沂     | PMS 王庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20553 | 新沂     | 后湖5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20554 | 新沂     | PMS 沟涯4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20555 | 新沂     | 王元3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20556 | 新沂     | PMS 新沂市合沟镇人民政府   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20557 | 新沂     | PMS 合沟青石桥村小周2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20558 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20559 | 新沂     | 青石桥渔湾村台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20560 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20561 | 新沂     | PMS 合沟大街3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20562 | 新沂     | 合沟大沂圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20563 | 新沂     | 合沟大龙东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20564 | 新沂     | 合沟加油站北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20565 | 新沂     | 合沟敬老院东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20566 | 新沂     | 合沟马场南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20567 | 新沂     | 合沟土地所变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20568 | 新沂     | 合沟界沟石庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20569 | 新沂     | 合沟刘庄村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20570 | 新沂     | 合沟马场村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20571 | 新沂     | 合沟后朱西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20572 | 新沂     | 合沟张庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20573 | 新沂     | 合沟老庄村部东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20574 | 新沂     | 合沟王庄村部北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20575 | 新沂     | 合沟刘场4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20576 | 新沂     | 合沟胡庄北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20577 | 新沂     | 合沟彭庄5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20578 | 新沂     | 合沟大街北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20579 | 新沂     | 合沟后湖大棚东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20580 | 新沂     | 合沟小周西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20581 | 新沂     | 合沟后湖村部南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20582 | 新沂     | 合沟后湖小周东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20583 | 新沂     | 合沟杨家东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20584 | 新沂     | 合沟桥头南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20585 | 新沂     | 合沟长集成刚变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20586 | 新沂     | 合沟金诚苑小区南门变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20587 | 新沂     | 合沟金诚苑小区北门变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20588 | 新沂     | 10kV合沟青石小区箱变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20589 | 新沂     | PMS 合沟大街北台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20590 | 新沂     | PMS 合沟范庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20591 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20592 | 新沂     | PMS 合沟小庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20593 | 新沂     | PMS 合沟农科站台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20594 | 新沂     | 合沟杨庄台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20595 | 新沂     | PMS 合沟前朱村西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20596 | 新沂     | 合沟小河一队台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20597 | 新沂     | PMS 合沟芳庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20598 | 新沂     | PMS 合沟沟涯台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20599 | 新沂     | 合沟村北台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20600 | 邳州     | 天赐家园配电室2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20601 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20602 | 新沂     | PMS 合沟闻庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20603 | 新沂     | PMS 合沟马场东台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20604 | 邳州     | PMS 铁富艾山西15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20605 | 新沂     | PMS 合沟前八杨台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20606 | 邳州     | PMS 铁富连后8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20607 | 新沂     | PMS 合沟长集2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20608 | 新沂     | PMS 合沟新庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20609 | 邳州     | PMS 铁富连防街道19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20610 | 新沂     | PMS 合沟杨家93号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20611 | 邳州     | PMS 铁富张庄12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20612 | 新沂     | PMS 合沟杨家92号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20613 | 邳州     | PMS 铁富艾山西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20614 | 新沂     | PMS 合沟杨家40号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20615 | 邳州     | PMS 铁富米滩6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20616 | 新沂     | PMS 合沟姚庄103号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20617 | 新沂     | PMS 合沟后八杨南台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20618 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩1号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20619 | 新沂     | PMS 合沟小河五队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20620 | 新沂     | PMS 合沟后湖三队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20621 | 新沂     | PMS 合沟后湖五队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20622 | 邳州     | 铁富响水流8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20623 | 新沂     | PMS 合沟前朱北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20624 | 新沂     | PMS 合沟彭庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20625 | 新沂     | PMS 合沟青石桥杨圩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20626 | 新沂     | PMS 合沟沙道口西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20627 | 邳州     | PMS 铁富大墩10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20628 | 邳州     | PMS 铁富机关22号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20629 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20630 | 邳州     | PMS 铁富吴埝4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20631 | 新沂     | PMS 合沟马场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20632 | 邳州     | PMS 铁富吴埝5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20633 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20634 | 邳州     | PMS 铁富吴埝6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20635 | 新沂     | PMS 合沟大龙2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20636 | 邳州     | PMS 铁富张庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20637 | 新沂     | 合沟沙道口2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20638 | 邳州     | PMS 铁富张庄14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20639 | 新沂     | PMS 合沟杨庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20640 | 新沂     | PMS 合沟曹庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20641 | 新沂     | PMS 合沟后朱北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20642 | 新沂     | PMS 合沟老庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20643 | 新沂     | 合沟新庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20644 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20645 | 新沂     | PMS 唐店中季墩1号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20646 | 新沂     | 唐店东岭四五六队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20647 | 邳州     | PMS 铁富艾山西17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20648 | 邳州     | PMS 铁富艾山西18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20649 | 新沂     | 唐店前滩西台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20650 | 邳州     | PMS 铁富米滩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20651 | 新沂     | 唐店西街1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20652 | 新沂     | 唐店民营1号综合变      | 20       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20653 | 邳州     | PMS 铁富连后9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20654 | 新沂     | PMS 唐店苏营南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20655 | 邳州     | PMS 铁富涧沟12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20656 | 新沂     | PMS 唐店双山综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20657 | 邳州     | PMS 铁富艾山后13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20658 | 新沂     | 唐店坡桥南单相变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20659 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20660 | 新沂     | 唐店新村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20661 | 新沂     | PMS 唐店龙河东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20662 | 新沂     | PMS 唐店旗杆底北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20663 | 新沂     | PMS 唐店西街南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20664 | 新沂     | PMS 唐店八户村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20665 | 新沂     | PMS 唐店尚营村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20666 | 邳州     | PMS 铁富大墩12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20667 | 新沂     | PMS 唐店徐李2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20668 | 邳州     | PMS 铁富涧沟13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20669 | 新沂     | PMS 唐店徐李小区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20670 | 新沂     | 唐店东岭三七队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20671 | 新沂     | PMS 唐店徐李大街2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20672 | 邳州     | 铁富连后12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20673 | 新沂     | 唐店苏营西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20674 | 新沂     | PMS 唐店医院变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20675 | 邳州     | 铁富响水流9号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20676 | 新沂     | PMS 唐店双南综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20677 | 邳州     | 铁富艾山后14号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20678 | 新沂     | PMS 唐店李刘综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20679 | 邳州     | 铁富汤家5号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20680 | 新沂     | PMS 唐店褚湖变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20681 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20682 | 新沂     | PMS 唐店旗杆单相变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20683 | 新沂     | PMS 唐店旗杆变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20684 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 20685 | 新沂     | PMS 唐店徐李西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20686 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20687 | 新沂     | PMS 唐店唐店南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20688 | 邳州     | 铁富九龙沟2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20689 | 新沂     | 唐店王湖南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20690 | 新沂     | PMS 唐店姚湖综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20691 | 新沂     | 唐店季墩综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20692 | 新沂     | PMS 唐店刘墩综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20693 | 邳州     | PMS 铁富机关23号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20694 | 新沂     | PMS 唐店叶庄单相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20695 | 邳州     | 铁富艾山后15号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20696 | 新沂     | PMS 唐店力庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20697 | 新沂     | 唐店东街中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20698 | 邳州     | 铁富镇北1号变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20699 | 新沂     | 唐店西街北综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20700 | 新沂     | 唐店东街北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20701 | 邳州     | 铁富后于9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20702 | 新沂     | PMS 唐店李刘南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20703 | 邳州     | PMS 铁富半店6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20704 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20705 | 邳州     | 铁富艾山后16号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20706 | 新沂     | PMS 唐店龙河南菜园单项综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20707 | 邳州     | 铁富艾山后17号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20708 | 新沂     | 唐店后滩北综合变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20709 | 邳州     | 铁富张庄15号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20710 | 邳州     | 铁富艾山西19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20711 | 新沂     | PMS 唐店孙圩综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20712 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20713 | 新沂     | 唐店尚营村变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20714 | 新沂     | 唐店东街南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20715 | 新沂     | PMS 唐店杜湖综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20716 | 新沂     | PMS 唐店解放村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20717 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20718 | 新沂     | PMS 唐店徐李村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20719 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20720 | 新沂     | 唐店后滩东变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20721 | 新沂     | PMS 唐店后滩南变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20722 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20723 | 新沂     | PMS 唐店曹圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20724 | 邳州     | 铁富张庄16号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20725 | 新沂     | PMS 唐店坡桥北台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20726 | 邳州     | 铁富吴埝7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20727 | 新沂     | PMS 唐店苏营综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20728 | 邳州     | 铁富吕家9号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20729 | 新沂     | PMS 唐店尚庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20730 | 邳州     | 铁富骆家7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20731 | 新沂     | PMS 唐店卓庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20732 | 邳州     | 铁富宋庄19号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20733 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20734 | 邳州     | 铁富吴埝9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20735 | 新沂     | 唐店臧庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20736 | 邳州     | 铁富艾山西20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20737 | 新沂     | PMS 唐店西街西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20738 | 邳州     | 铁富半店7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20739 | 新沂     | PMS 唐店后滩中变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20740 | 邳州     | 铁富连后13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20741 | 新沂     | 唐店西街中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20742 | 邳州     | 铁富半店8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20743 | 新沂     | PMS 唐店前滩小圩综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20744 | 邳州     | 铁富张庄19号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20745 | 新沂     | PMS 唐店陈庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20746 | 邳州     | 铁富张庄17号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20747 | 邳州     | 铁富张庄18号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20748 | 新沂     | PMS 唐店龙河北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20749 | 邳州     | 铁富涧沟18号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20750 | 新沂     | PMS 唐店慎圩综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20751 | 邳州     | 铁富高家7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20752 | 新沂     | PMS 唐店马场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20753 | 新沂     | PMS 唐店龙河中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20754 | 邳州     | 铁富吕家10号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 20755 | 新沂     | 唐店双北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20756 | 新沂     | PMS 唐店东岭4、5、6队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20757 | 新沂     | PMS 唐店双城综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20758 | 邳州     | 铁富吴埝8号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20759 | 新沂     | PMS 唐店李四综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20760 | 邳州     | 铁富响墩7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20761 | 新沂     | 唐店史城综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20762 | 邳州     | 铁富涧沟19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20763 | 新沂     | PMS 唐店小王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20764 | 新沂     | PMS 唐店解放村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20765 | 邳州     | 铁富涧沟15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20766 | 新沂     | 唐店龙河南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20767 | 邳州     | 铁富涧沟16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20768 | 新沂     | PMS 唐店前滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20769 | 邳州     | 铁富涧沟17号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20770 | 新沂     | 唐店小芦汪变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20771 | 新沂     | PMS 唐店芦汪变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20772 | 邳州     | 铁富响墩8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20773 | 新沂     | PMS 唐店坡桥综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20774 | 邳州     | 铁富机关27号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20775 | 新沂     | PMS 唐店前滩南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20776 | 新沂     | PMS 唐店后滩新村综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20777 | 新沂     | 唐店东三队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20778 | 邳州     | 铁富连后10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20779 | 新沂     | 唐店政府综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20780 | 新沂     | 唐店中2号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20781 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20782 | 邳州     | 铁富11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20783 | 邳州     | 铁富姚庄3号箱变1号变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20784 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20785 | 邳州     | 铁富连后11号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20786 | 新沂     | 唐店镇坡桥曹圩2号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20787 | 邳州     | 铁富响墩6号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20788 | 新沂     | PMS 唐店镇龙河西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20789 | 邳州     | 铁富吕家4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20790 | 新沂     | 唐店后滩南1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20791 | 新沂     | 唐店后滩北1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20792 | 邳州     | PMS 铁富宋庄10号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20793 | 新沂     | PMS 唐店臭桔障变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20794 | 邳州     | PMS 铁富宋庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20795 | 新沂     | PMS 唐店墩上变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20796 | 邳州     | 铁富宋庄12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20797 | 新沂     | PMS 唐店龙泉变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20798 | 新沂     | PMS 唐店双南东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20799 | 新沂     | PMS 唐店张圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20800 | 新沂     | PMS 唐店褚湖2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20801 | 邳州     | PMS 陈楼杜村东台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20802 | 新沂     | PMS 唐店卓庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20803 | 邳州     | PMS 陈楼杜村中台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20804 | 新沂     | PMS 唐店芦汪南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20805 | 邳州     | 陈楼杜村南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20806 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20807 | 邳州     | PMS 陈楼果三台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20808 | 新沂     | PMS 唐店徐圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20809 | 邳州     | PMS 陈楼小魏庄台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20810 | 新沂     | PMS 唐店徐李北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20811 | 邳州     | PMS 陈楼杜村工业园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20812 | 新沂     | 唐店山前1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20813 | 邳州     | 陈楼左东村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20814 | 新沂     | PMS 唐店苏营西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20815 | 邳州     | PMS 陈楼左东4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20816 | 新沂     | PMS 唐店李刘北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20817 | 邳州     | 陈楼左东东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20818 | 新沂     | PMS 唐店小圩南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20819 | 邳州     | PMS 陈楼省城北台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20820 | 新沂     | PMS 唐店小圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20821 | 邳州     | PMS 陈楼省城西台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20822 | 新沂     | PMS 唐店丁坤变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20823 | 新沂     | PMS 唐店孙圩1号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20824 | 新沂     | 唐店王湖1号台变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 20825 | 新沂     | PMS 唐店王湖南1号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20826 | 邳州     | PMS 陈楼省城5号变（省城村部变） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20827 | 新沂     | PMS 唐店信用社1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20828 | 新沂     | PMS 唐店苏营东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20829 | 新沂     | PMS 唐店龙中1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20830 | 新沂     | PMS 唐店杜湖1号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20831 | 新沂     | 新沂唐店前滩西1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20832 | 新沂     | 新沂唐店西街中1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20833 | 新沂     | PMS 新沂唐店臧庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20834 | 新沂     | PMS 唐店褚湖小圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20835 | 新沂     | PMS 唐店褚湖菜园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20836 | 新沂     | PMS 唐店杜湖西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20837 | 新沂     | PMS 唐店杜湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20838 | 新沂     | 唐店陈庄1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20839 | 新沂     | PMS 唐店龙河北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20840 | 新沂     | PMS 唐店龙河中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20841 | 邳州     | PMS 陈楼大孙台变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20842 | 新沂     | 唐店南菜园变             | 20       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20843 | 新沂     | PMS 唐店八户村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20844 | 新沂     | PMS 唐店八户村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20845 | 新沂     | PMS 唐店东常圩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20846 | 邳州     | 陈楼袁湾北台             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20847 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20848 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20849 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一台变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20850 | 新沂     | PMS 唐店东岭四五六队东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20851 | 邳州     | 陈楼镇果二北台变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20852 | 新沂     | 唐店解放北1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20853 | 新沂     | PMS 唐店解放南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20854 | 新沂     | PMS 唐店徐李北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20855 | 新沂     | PMS 唐店尚营村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20856 | 新沂     | PMS 唐店尚营小王1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20857 | 邳州     | 陈楼李家北台             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20858 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20859 | 新沂     | 唐店芦汪3号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20860 | 邳州     | PMS 陈楼圈子南台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20861 | 新沂     | PMS 唐店龙河东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20862 | 新沂     | PMS 唐店后滩中1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20863 | 新沂     | PMS 唐店曹圩1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20864 | 邳州     | PMS 陈楼竹园南台1号  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20865 | 邳州     | 陈楼新营小王庄       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20866 | 邳州     | PMS 陈楼甄家北台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20867 | 邳州     | PMS 陈楼甄家南台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20868 | 邳州     | PMS 陈楼新营东变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20869 | 邳州     | 陈楼北台          | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 20870 | 邳州     | 陈楼左西村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20871 | 邳州     | 陈楼镇杜村4号台变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20872 | 邳州     | 陈楼镇果二南台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20873 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛6号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20874 | 邳州     | PMS 陈楼新营西台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20875 | 邳州     | PMS 陈楼镇邵家3号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20876 | 邳州     | PMS 陈楼吴庙5号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20877 | 邳州     | PMS 陈楼卞家2号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20878 | 邳州     | 陈楼吴庙西台2号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20879 | 邳州     | PMS 陈楼杜村南台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20880 | 邳州     | 陈楼魏庄2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20881 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村5号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20882 | 邳州     | 陈楼镇卞家3号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20883 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20884 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村6号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20885 | 邳州     | 陈楼镇吴庙9号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20886 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营9号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20887 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城10号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20888 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20889 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西8号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20890 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一2号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20891 | 邳州     | 陈楼镇省城11号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20892 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城9号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20893 | 新沂     | PMS 唐店曹圩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20894 | 新沂     | PMS 唐店孙圩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20895 | 新沂     | 新沂唐店新唐中河变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20896 | 新沂     | PMS 唐店旗杆1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20897 | 新沂     | PMS 新沂唐店马场臧庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20898 | 新沂     | 唐店马场1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20899 | 新沂     | 唐店马场2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20900 | 新沂     | PMS 唐店卓庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20901 | 新沂     | 唐店姚湖西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20902 | 新沂     | 唐店兴唐变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20903 | 新沂     | 唐店力庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20904 | 新沂     | PMS 唐店刘墩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20905 | 新沂     | PMS 唐店刘墩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20906 | 新沂     | PMS 唐店慎圩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20907 | 新沂     | PMS 唐店双城1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20908 | 新沂     | PMS 唐店史城东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20909 | 新沂     | PMS 唐店史城西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20910 | 新沂     | PMS 唐店季墩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20911 | 新沂     | PMS 唐店李刘2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20912 | 新沂     | PMS 唐店马场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20913 | 新沂     | PMS 唐店尚营3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20914 | 新沂     | PMS 唐店藏庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20915 | 邳州     | 陈楼镇杜村7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20916 | 新沂     | PMS 唐店后滩南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20917 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20918 | 新沂     | PMS 唐店双山山前3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20919 | 新沂     | PMS 唐店南李四1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20920 | 新沂     | PMS 唐店苏营北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20921 | 新沂     | PMS 唐店苏营西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20922 | 新沂     | PMS 唐店马场果园台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20923 | 新沂     | 唐店尚庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20924 | 新沂     | PMS 唐店西常圩变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20925 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜场2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20926 | 新沂     | 唐店中5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20927 | 邳州     | PMS 陈楼镇果三2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20928 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20929 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 20930 | 新沂     | PMS 唐店尚营东岭2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20931 | 新沂     | PMS 唐店徐李七八队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20932 | 新沂     | PMS 唐店卓庄南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20933 | 新沂     | PMS 唐店龙河大街2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20934 | 新沂     | PMS 唐店潘庄南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20935 | 新沂     | 唐店卓庄北变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20936 | 新沂     | 唐店后滩东2号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20937 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室5变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20938 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室7变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20939 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20940 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20941 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20942 | 邳州     | PMS 陈楼镇小王庄2号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20943 | 新沂     | PMS 唐店徐李村东配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20944 | 新沂     | PMS 唐店徐李村西配1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20945 | 新沂     | PMS 唐店水厂配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20946 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20947 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20948 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20949 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20950 | 新沂     | PMS 唐店龙河北3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20951 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20952 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20953 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20954 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室3变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20955 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室2变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20956 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室4变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20957 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室1变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20958 | 新沂     | 20kV金唐新城6配电室1变压器        | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20959 | 新沂     | 20kV金唐新城6号配电室2变压器       | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20960 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20961 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20962 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室3号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20963 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20964 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室1变压器       | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 20965 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室2变压器  | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20966 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室2变压器  | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20967 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室1变压器  | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20968 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室1号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20969 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室4号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20970 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20971 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室2号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20972 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾10号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20973 | 新沂     | 唐店后滩中2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20974 | 新沂     | 唐店福客隆变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20975 | 新沂     | PMS 唐店山前南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20976 | 新沂     | PMS 唐店东岭渔场变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20977 | 新沂     | 唐店后滩南3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20978 | 新沂     | PMS 唐店卓庄1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20979 | 新沂     | PMS 唐店卓庄4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20980 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20981 | 新沂     | PMS 唐店山前东配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20982 | 新沂     | 唐店山前西配变            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20983 | 新沂     | PMS 唐店龙河西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20984 | 新沂     | 唐店苏通综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20985 | 新沂     | 唐店盆景园变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20986 | 新沂     | 唐店西街中2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20987 | 新沂     | 唐店臧庄2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20988 | 新沂     | 唐店中3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20989 | 新沂     | 唐店李圩变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20990 | 新沂     | 唐店龙河西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20991 | 新沂     | 唐店徐李东1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20992 | 新沂     | 唐店芦汪5号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20993 | 新沂     | 唐店尚营一二队3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20994 | 新沂     | 唐店东岭四五六队东2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20995 | 新沂     | 唐店中6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20996 | 新沂     | 唐店芦汪6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20997 | 新沂     | 唐店旗杆南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20998 | 新沂     | 唐店曹庄2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20999 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西村9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 21000 | 新沂     | 唐店后滩南4号             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21001 | 新沂     | 唐店尚营村4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21002 | 邳州     | 陈楼镇小薛村14号变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21003 | 新沂     | 唐店尚营小王3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21004 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21005 | 新沂     | 唐店八户五六队4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21006 | 新沂     | 唐店慎圩3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21007 | 新沂     | 唐店八户村6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21008 | 新沂     | 唐店苏通2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21009 | 新沂     | 唐店龙河中3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21010 | 新沂     | 唐店尚营5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21011 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室2变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21012 | 新沂     | 唐店前后刘变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21013 | 新沂     | 唐店马场4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21014 | 新沂     | 唐店八户村7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21015 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室1变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21016 | 新沂     | 唐店季墩2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21017 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室2变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21018 | 新沂     | 唐店马场3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21019 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室1变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21020 | 新沂     | 唐店八户养殖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21021 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室2变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21022 | 新沂     | 唐店西街北3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21023 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21024 | 新沂     | 唐店季墩3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21025 | 邳州     | 陈楼镇左西村15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21026 | 新沂     | 苏营花苑1配电室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21027 | 邳州     | 陈楼镇果一5号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21028 | 新沂     | 苏营花苑2配电室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21029 | 邳州     | 陈楼镇杜村18号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21030 | 新沂     | 苏营花苑2配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21031 | 邳州     | 陈楼镇果三3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21032 | 新沂     | 苏营花苑4配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21033 | 邳州     | 陈楼镇左西10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21034 | 新沂     | 苏营花苑2配电室3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 21035 | 新沂     | 苏营花苑4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21036 | 邳州     | 陈楼镇杜村15号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21037 | 新沂     | 苏营花苑1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21038 | 邳州     | 陈楼镇果一4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21039 | 邳州     | 陈楼镇卞家8号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21040 | 邳州     | 陈楼镇杜村14号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21041 | 新沂     | 苏营花苑1配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21042 | 新沂     | 苏营花苑2配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21043 | 新沂     | 苏营花苑3配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21044 | 新沂     | 苏营花苑3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21045 | 新沂     | 苏营花苑3配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21046 | 邳州     | 陈楼镇左西村11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21047 | 新沂     | 苏营花苑3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21048 | 新沂     | 苏营花苑1配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21049 | 新沂     | 唐店解放南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21050 | 邳州     | 陈楼镇省城村15号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21051 | 新沂     | 唐店徐李西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21052 | 新沂     | 唐店东街南2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21053 | 新沂     | 唐店山前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21054 | 新沂     | 唐店双山和美变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21055 | 邳州     | 陈楼镇省城村17号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21056 | 新沂     | 唐店八户村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21057 | 邳州     | 陈楼镇果三4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21058 | 新沂     | 唐店双北西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21059 | 新沂     | 唐店史城东水厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21060 | 新沂     | 唐店后滩中1号北变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21061 | 邳州     | 陈楼镇左西村12号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21062 | 新沂     | 唐店东岭四五六队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21063 | 新沂     | 唐店史城南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21064 | 新沂     | 唐店解放北2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21065 | 新沂     | 唐店东岭一二队3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21066 | 新沂     | 唐店徐李七八队2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21067 | 邳州     | 陈楼镇杜村12号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21068 | 新沂     | 唐店坡桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21069 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村12号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21070 | 新沂     | 唐店苏营东2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21071 | 新沂     | 唐店八户南迎春变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21072 | 邳州     | 陈楼镇小薛16号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21073 | 新沂     | 唐店芦汪4号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21074 | 新沂     | 唐店坡桥东变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21075 | 邳州     | 陈楼镇杜村13号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21076 | 新沂     | 唐店西街北2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21077 | 新沂     | 唐店卓庄西3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21078 | 邳州     | 陈楼镇省城14号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21079 | 新沂     | 唐店信用社2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21080 | 邳州     | 陈楼镇省城13号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21081 | 新沂     | 唐店八户5号北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21082 | 邳州     | 陈楼镇街道15号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21083 | 新沂     | 唐店曹圩3号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21084 | 新沂     | 唐店后滩中河2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21085 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21086 | 新沂     | 唐店后滩东3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21087 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21088 | 新沂     | 10kV盛唐汽车三期组合配电站1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21089 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21090 | 新沂     | 唐店后滩东4号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21091 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21092 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21093 | 新沂     | 唐店南菜园2号变              | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21094 | 新沂     | PMS 唐店八户村五六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21095 | 新沂     | 唐店八户村变                | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21096 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21097 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21098 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21099 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21100 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21101 | 新沂     | 唐店尚营东西圩台变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21102 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21103 | 新沂     | 唐店尚营一二队台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21104 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21105 | 新沂     | 唐店单位台变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21106 | 新沂     | 唐店曹庄台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21107 | 新沂     | PMS 唐店大营顶台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21108 | 新沂     | PMS 唐店信用社台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21109 | 邳州     | 陈楼左东村左西6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21110 | 新沂     | PMS 唐店王湖北台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21111 | 邳州     | 陈楼左西5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21112 | 新沂     | PMS 唐店庄庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21113 | 邳州     | PMS 陈楼省城6号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21114 | 新沂     | PMS 唐店王湖台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21115 | 邳州     | PMS 陈楼省城7号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21116 | 新沂     | PMS 唐店坡桥九队台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21117 | 邳州     | 陈楼新营7号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21118 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村3号变         | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 21119 | 新沂     | PMS 唐店大街小区台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21120 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村4号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21121 | 新沂     | 唐店中台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21122 | 新沂     | PMS 唐店祥和台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21123 | 新沂     | PMS 唐店山前台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21124 | 新沂     | PMS 唐店新唐小区台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21125 | 新沂     | PMS 唐店东岭新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21126 | 新沂     | PMS 唐店徐李村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21127 | 新沂     | PMS 唐店解放南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21128 | 新沂     | PMS 唐店尚营东西圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21129 | 新沂     | PMS 唐店苏营2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21130 | 新沂     | PMS 唐店潘庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21131 | 新沂     | PMS 唐店坡桥八户3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21132 | 新沂     | PMS 唐店坡桥1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21133 | 新沂     | PMS 新安镇李庄村29-2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21134 | 新沂     | PMS 新安镇墨河1号单相变    | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 21135 | 新沂     | PMS 新安镇新北54号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21136 | 邳州     | 陈楼左东东台2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21137 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-1号综合变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21138 | 铜山     | 三堡镇黄桥3号配变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21139 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 21140 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21141 | 铜山     | 三堡镇黄桥4号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21142 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21143 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21144 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21145 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21146 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21147 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21148 | 新沂     | PMS 新安镇墨河段庄47-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21149 | 新沂     | PMS 新安镇墨河4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21150 | 新沂     | PMS 新安镇墨河神井三队27号综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21151 | 新沂     | PMS 新安镇张墩58号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21152 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩综合变4号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21153 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5号综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21154 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21155 | 新沂     | 新安镇二十户57号综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21156 | 新沂     | PMS 新安镇墨河二十户7号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21157 | 铜山     | 三堡镇赵庄西站变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21158 | 新沂     | PMS 新安镇墨河高庄26号综合变   | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21159 | 新沂     | 新安镇墨河团结25号综合变       | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21160 | 新沂     | 新安镇墨河彭窑44号综合变       | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21161 | 新沂     | PMS 新安镇大马7号单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21162 | 新沂     | PMS 新安镇老庄98变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21163 | 铜山     | 三堡镇土楼2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21164 | 新沂     | PMS 新安沈马46综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21165 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21166 | 新沂     | PMS 新安大马47变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21167 | 新沂     | PMS 新安镇大马93号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21168 | 新沂     | PMS 新安镇老庄41号综合变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21169 | 新沂     | PMS 新安镇沈马村50-2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21170 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52号变综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21171 | 新沂     | 新安镇沈马71变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21172 | 新沂     | PMS 新安镇新北81号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21173 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩37号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21174 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩38号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 21175 | 新沂     | PMS 新安镇墨河43号红五综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21176 | 新沂     | PMS 新安镇墨河42号八墩综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21177 | 铜山     | 三堡镇何庄3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21178 | 新沂     | PMS 新安墨河29号沙墩综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21179 | 铜山     | 三堡镇何庄2号配变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21180 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王陈30号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21181 | 新沂     | PMS 新安镇墨河超纲28号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21182 | 新沂     | PMS 新安镇墨河9号四点综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21183 | 新沂     | PMS 新安镇墨河39号双场综合变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21184 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代水厂36号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21185 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩33号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21186 | 新沂     | PMS 新安臧圩35号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21187 | 铜山     | 三堡镇滕寨村变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21188 | 新沂     | 新安镇老庄79综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21189 | 铜山     | 三堡镇刁店村1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21190 | 铜山     | 三堡镇刁店村变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21191 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21192 | 铜山     | 三堡镇刁店5号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21193 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21194 | 铜山     | 三堡镇王山南变            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21195 | 铜山     | 三堡镇夏楼变             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21196 | 铜山     | 三堡镇何庄4号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21197 | 铜山     | 三堡镇邓庄村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21198 | 铜山     | 三堡镇胜阳4号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21199 | 铜山     | 三堡镇滕寨村东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21200 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21201 | 铜山     | 三堡镇翟井变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21202 | 铜山     | 三堡镇坡里村变            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21203 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21204 | 新沂     | PMS 新安墨河居东19号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21205 | 新沂     | PMS 新安镇墨河琅墩3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21206 | 新沂     | PMS 新安镇墨河东升点2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21207 | 新沂     | PMS 新安臧圩30号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21208 | 新沂     | 新安镇臧圩34号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21209 | 新沂     | PMS 新安镇道北87号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 21210 | 新沂     | 新安镇道北84号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21211 | 新沂     | PMS 新安镇道北85号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21212 | 新沂     | PMS 新安镇新北86号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21213 | 新沂     | PMS 新安镇新北89号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21214 | 新沂     | PMS 新安镇道北大刘庄88号-1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21215 | 新沂     | 新安镇新北工业园1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21216 | 新沂     | PMS 新安镇墨河37新代一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21217 | 新沂     | PMS 新安墨北34号新代变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21218 | 新沂     | PMS 新安镇墨河54号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21219 | 铜山     | 三堡镇刁店4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21220 | 新沂     | PMS 新安镇墨河35号新代中学综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21221 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖二点8号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21222 | 新沂     | PMS 新安镇墨河38号马庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21223 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥西站          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21224 | 新沂     | PMS 新安镇墨河10号胜利综合变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21225 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21226 | 新沂     | PMS 新安镇墨河12号史庄综合变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21227 | 铜山     | 三堡镇黄桥1号配变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21228 | 新沂     | PMS 新安镇姚四变           | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 21229 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥陈庄变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21230 | 新沂     | 新安镇墨河31号陈压综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21231 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室4变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21232 | 新沂     | 钟吾壹号7配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21233 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21234 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21235 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21236 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21237 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21238 | 铜山     | 三堡镇黄桥5号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21239 | 铜山     | 三堡镇邓庄6号变（新）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21240 | 铜山     | PMS 三堡镇邓庄5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21241 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄村8号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21242 | 新沂     | 市府名苑1配电室4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21243 | 新沂     | 市府名苑2配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21244 | 新沂     | 市府名苑3配4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 21245 | 新沂     | 市府名苑3配2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21246 | 铜山     | 三堡镇元楼村5号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21247 | 新沂     | 市府名苑2配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21248 | 新沂     | 市府名苑1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21249 | 铜山     | 三堡镇台上村4号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21250 | 新沂     | 神井花园二期2配电室4变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21251 | 铜山     | PMS 三堡镇杨村2号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21252 | 新沂     | 神井花园二期2配电室3变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21253 | 新沂     | 神井花园二期2配电室2变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21254 | 新沂     | 神井花园二期2配电室1变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21255 | 新沂     | 神井花园二期3配电室1变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21256 | 铜山     | 三堡镇何庄村7号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21257 | 新沂     | 神井花园二期3配电室3变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21258 | 新沂     | 神井花园二期3配电室2变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21259 | 铜山     | PMS 三堡镇滕寨村3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21260 | 新沂     | 神井花园二期3配电室4变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21261 | 铜山     | 三堡镇胜阳村8号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21262 | 新沂     | 神井花园二期1配电室1变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21263 | 新沂     | 神井花园二期1配电室4变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21264 | 新沂     | 神井花园二期1配电室3变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21265 | 新沂     | 神井花园二期1配电室2变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21266 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21267 | 铜山     | 三堡镇何庄14号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21268 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21269 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21270 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21271 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21272 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21273 | 铜山     | 三堡镇刁店村6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21274 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21275 | 铜山     | 三堡镇刁店村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21276 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村6号配变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21277 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21278 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村7号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21279 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室3配 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21280 | 新沂     | 滨河花园二期7配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21281 | 新沂     | 滨河花园二期6配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21282 | 新沂     | 滨河花园二期4配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21283 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21284 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21285 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21286 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21287 | 铜山     | 三堡镇黄桥村9号配变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21288 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21289 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21290 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21291 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21292 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21293 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村13号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21294 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21295 | 铜山     | 三堡镇刁店村18号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21296 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21297 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21298 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21299 | 铜山     | 三堡镇驿城4号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21300 | 新沂     | 珑珺紫园一期3配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21301 | 新沂     | 珑珺紫园一期1组合配电站1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21302 | 铜山     | 三堡镇潘楼村14号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21303 | 铜山     | 三堡镇何庄11号配变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21304 | 铜山     | 三堡镇何庄12号配变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21305 | 新沂     | 珑珺紫园一期2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21306 | 新沂     | 新安镇大马47-1               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21307 | 新沂     | 新安镇墨河花嘴25-1号综合变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21308 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王庄30-1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21309 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村5号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21310 | 新沂     | PMS 墨河大街南20-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21311 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35-2综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21312 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村8号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21313 | 新沂     | PMS 新安镇墨河2-2号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21314 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-4(道北84-1号变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 21315 | 新沂     | PMS 新安镇道北92-1号（85-1）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21316 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21317 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-2号（87-1）综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21318 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-5（道北33-1号变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21319 | 新沂     | PMS 新安镇道北31-1号            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21320 | 新沂     | PMS 新安镇新代34-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21321 | 新沂     | PMS 新安镇陈庄31-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21322 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15-1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21323 | 新沂     | 新安镇八墩42-1号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21324 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21325 | 新沂     | PMS 新安镇高庄26-1号变           | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21326 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20-4综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21327 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五六队13-1综合变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21328 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8-2综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21329 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52-2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21330 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21331 | 新沂     | PMS 新安镇墨河工艺厂52-3综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21332 | 铜山     | 三堡镇元楼村6号配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21333 | 新沂     | PMS 新安镇墨河村23-3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21334 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21335 | 新沂     | PMS 新安镇墨河官东33-1号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21336 | 新沂     | PMS 新安镇墨河36-1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21337 | 新沂     | PMS 新安镇新代水厂36-2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21338 | 铜山     | 三堡镇徐村19号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21339 | 新沂     | PMS 新安镇道北38-2综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21340 | 新沂     | PMS 新安镇神井27-1综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21341 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼村7号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21342 | 新沂     | 新安镇向阳点46-3号变              | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21343 | 新沂     | PMS 新安镇市府东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21344 | 新沂     | 新安镇墨河神井27-2号              | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21345 | 新沂     | 新安镇墨河卓窑北46-2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21346 | 新沂     | PMS 新安镇道北39-2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21347 | 新沂     | PMS 新安镇道北40-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21348 | 新沂     | PMS 新安镇南陈双场3901号          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21349 | 新沂     | PMS 新安镇胜利西变               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 21350 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村21号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21351 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21352 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂1601号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21353 | 新沂     | 新安镇墨河村2304变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21354 | 新沂     | PMS 新安镇墨河居东19-2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21355 | 新沂     | PMS 新安镇街南2005      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21356 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21357 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村10号配变(新) | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21358 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21359 | 铜山     | PMS 三堡镇赵庄村8号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21360 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21361 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄北5-3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21362 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-4号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21363 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄南5-4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21364 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21365 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖08-3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21366 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21367 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩南15-2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21368 | 新沂     | PMS 新安镇45-2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21369 | 新沂     | PMS 新安道北33-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21370 | 新沂     | PMS 新安李庄25-2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21371 | 新沂     | PMS 新安道北33-2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21372 | 新沂     | PMS 新安道北35-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21373 | 新沂     | PMS 新安道北92-2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21374 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21375 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五队东变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21376 | 新沂     | PMS 新安墨河沙墩孙庄变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21377 | 新沂     | PMS 新安墨河43-1号红五南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21378 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21379 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21380 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21381 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村10号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21382 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21383 | 新沂     | PMS 新安墨河面粉厂南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21384 | 新沂     | PMS 新安墨河新代54-1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21385 | 新沂     | PMS 新安墨河47-4变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21386 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村22号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21387 | 新沂     | PMS 新安镇五中24-2综合变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21388 | 新沂     | PMS 新安房尚51-4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21389 | 新沂     | PMS 新安镇二点3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21390 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21391 | 新沂     | 新安镇超纲28-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21392 | 新沂     | PMS 新安镇马庄38-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21393 | 新沂     | PMS 新安镇四点9-1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21394 | 新沂     | PMS 新安镇新代37-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21395 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21396 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村配变新         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21397 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20-6综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21398 | 铜山     | 三堡镇机关6号配变（新）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21399 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村2号配变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21400 | 新沂     | PMS 新安镇张庄3号变（新沂市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21401 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21402 | 新沂     | PMS 新安镇达俊东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21403 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21404 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21405 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21406 | 新沂     | PMS 新安镇墨河南陈北变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21407 | 铜山     | 三堡镇元楼村7号配变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21408 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21409 | 铜山     | 三堡镇元楼村8号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21410 | 铜山     | PMS 三堡镇元楼村9号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21411 | 新沂     | PMS 新安镇鲍庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21412 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼村1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21413 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21414 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2号变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21415 | 新沂     | PMS 巴塞罗那4号变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21416 | 铜山     | 三堡镇刁店村24号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21417 | 新沂     | PMS 新安镇道北臧圩33-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21418 | 铜山     | 三堡镇刁店村25号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21419 | 新沂     | PMS 新安镇戈庄西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21420 | 铜山     | 三堡镇徐村14号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21421 | 铜山     | 三堡镇土楼村9号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21422 | 铜山     | 三堡镇能源中心变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21423 | 新沂     | PMS 新安墨河34-2村部北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21424 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2配电室2号变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21425 | 新沂     | 新安镇二十户中变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21426 | 新沂     | PMS 新安东马港路南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21427 | 新沂     | PMS 新安镇东马港北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21428 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21429 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21430 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21431 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室3号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21432 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21433 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21434 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21435 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21436 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21437 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21438 | 新沂     | PMS 新安道北28分2号配变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21439 | 新沂     | PMS 新安道北27分2号配变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21440 | 新沂     | PMS 新安所八墩42-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21441 | 新沂     | 新安镇墨河八墩南配变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21442 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21443 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21444 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21445 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21446 | 铜山     | 三堡镇台上村13号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21447 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21448 | 新沂     | 金鼎名城二期1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21449 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室2变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21450 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室1变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21451 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21452 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21453 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21454 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 21455 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21456 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21457 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21458 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21459 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代36至3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21460 | 新沂     | PMS 新安镇王陈30-2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21461 | 新沂     | 八一学校1号箱变变压器          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21462 | 新沂     | PMS 新安镇墨河侯墩15-3      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21463 | 铜山     | 三堡镇何庄村15号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21464 | 铜山     | 三堡镇台上村14号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21465 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21466 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21467 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21468 | 铜山     | 驿城安居1变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21469 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21470 | 铜山     | 驿城安居2变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21471 | 新沂     | 辰华四期3配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21472 | 新沂     | 辰华四期3配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21473 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21474 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21475 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21476 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21477 | 新沂     | 金鼎名城三期3号配电室2变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21478 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21479 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21480 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21481 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21482 | 铜山     | 伊庄镇关庄村矛庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21483 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村钩崖变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21484 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21485 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村蒋桥变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21486 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21487 | 铜山     | 伊庄镇路山村庞山变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21488 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21489 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村新后楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 21490 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街圆盘道变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21491 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街双桥北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21492 | 新沂     | 四季花城1组合配电站1变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21493 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村中变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21494 | 新沂     | 四季花城1组合配电站3变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21495 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21496 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室1变压器      | 20       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21497 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21498 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室2变压器      | 20       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21499 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21500 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21501 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21502 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21503 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩东村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21504 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21505 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21506 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21507 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村后窑变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21508 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学村变              | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21509 | 铜山     | 伊庄镇路山村变                  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21510 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21511 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21512 | 铜山     | 伊庄镇西烈庄变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21513 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21514 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21515 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21516 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21517 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21518 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21519 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21520 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21521 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21522 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21523 | 新沂     | 10kV市府花苑三期2号配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21524 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21525 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村街道变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21526 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街粮站北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21527 | 新沂     | 10kV市府花苑三期1号组合配电室1号变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21528 | 新沂     | 科倍尚城2配电室2变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21529 | 新沂     | 科倍尚城2配电室4变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21530 | 新沂     | 科倍尚城2配电室3变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21531 | 新沂     | 科倍尚城2配电室1变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21532 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21533 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21534 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21535 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21536 | 铜山     | 伊庄镇王庙村变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21537 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21538 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村后山变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21539 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21540 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村栗园变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21541 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21542 | 新沂     | PMS 四季花城二期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21543 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21544 | 新沂     | PMS 四季花城二期3号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21545 | 铜山     | 伊庄镇周庄村变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21546 | 铜山     | 伊庄镇关庄村变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21547 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21548 | 铜山     | 伊庄镇官庄西变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21549 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室3配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21550 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21551 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21552 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家变变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21553 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21554 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21555 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室3配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21556 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村耿庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21557 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21558 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄南配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21559 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21560 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室3配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21561 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21562 | 铜山     | 伊庄镇南街西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21563 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21564 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21565 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21566 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21567 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室4配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21568 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21569 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21570 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21571 | 铜山     | PMS 伊庄镇双桥南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21572 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21573 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21574 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21575 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21576 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21577 | 铜山     | 伊庄镇单林北新增变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21578 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集北新增变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21579 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21580 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村东北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21581 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21582 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21583 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21584 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21585 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21586 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街中学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21587 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21588 | 铜山     | PMS 伊庄镇西烈庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21589 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21590 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21591 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21592 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21593 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21594 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 21595 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21596 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21597 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21598 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21599 | 铜山     | PMS 伊庄镇后窑西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21600 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21601 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21602 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21603 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21604 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21605 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21606 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21607 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21608 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21609 | 铜山     | PMS 伊庄镇山西北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21610 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21611 | 铜山     | 伊庄镇李林新增变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21612 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21613 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21614 | 铜山     | 伊庄镇白塔村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21615 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21616 | 新沂     | 吾悦商务广场二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21617 | 铜山     | 伊庄镇圩东村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21618 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21619 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21620 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21621 | 铜山     | PMS 伊庄镇小张庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21622 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21623 | 铜山     | PMS 伊庄镇新后楼北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21624 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21625 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21626 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21627 | 新沂     | 新安镇城南新村5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21628 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄西新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21629 | 新沂     | 新安镇城南新村9号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21630 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21631 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山东北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21632 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21633 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21634 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21635 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21636 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21637 | 铜山     | 伊庄镇前井崖西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21638 | 铜山     | 伊庄镇白塔北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21639 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21640 | 铜山     | 伊庄镇北街东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21641 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21642 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21643 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21644 | 铜山     | 伊庄镇尚庄村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21645 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21646 | 铜山     | 伊庄镇周庄西南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21647 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21648 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21649 | 铜山     | 伊庄镇官庄东变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21650 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21651 | 铜山     | 伊庄镇路山东南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21652 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21653 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21654 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21655 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21656 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21657 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21658 | 铜山     | 伊庄镇圩内东南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21659 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21660 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21661 | 铜山     | 伊庄镇陈庄东南变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21662 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21663 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21664 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21665 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21666 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21667 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21668 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21669 | 铜山     | 伊庄镇南街河东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21670 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21671 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21672 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21673 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21674 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21675 | 铜山     | 伊庄镇蒋王庄新变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21676 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21677 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21678 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21679 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21680 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21681 | 铜山     | PMS 伊庄镇尚庄南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21682 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21683 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩正南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21684 | 新沂     | 新安镇八墩南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21685 | 新沂     | 新安镇墨河孙庄2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21686 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村最西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21687 | 新沂     | 新安镇李庄24-3号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21688 | 铜山     | 伊庄镇赵圩中变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21689 | 新沂     | 新安镇徐庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21690 | 铜山     | PMS 伊庄镇水库南新增变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21691 | 新沂     | 新安镇污水厂南变        | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21692 | 铜山     | PMS 伊庄镇耿庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21693 | 新沂     | 新安镇王庄东2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21694 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村中配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21695 | 新沂     | 新安镇八墩42-5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21696 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街财政所配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21697 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21698 | 铜山     | 伊庄镇牌坊钩崖西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21699 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 21700 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21701 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21702 | 铜山     | 伊庄镇官庄村中配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21703 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21704 | 新沂     | 新安镇八墩42-6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21705 | 新沂     | 企业家创业园1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21706 | 新沂     | 企业家创业园1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21707 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村东新增配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21708 | 新沂     | 新安镇盛世名门7号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21709 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村大庄东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21710 | 铜山     | 伊庄镇前井崖东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21711 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21712 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北殷庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21713 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21714 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21715 | 铜山     | 伊庄镇王庙村东北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21716 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21717 | 铜山     | 伊庄镇圩东南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21718 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村小刘庄北配变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21719 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21720 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山东北配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21721 | 铜山     | 伊庄镇牛楼街道西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21722 | 铜山     | 伊庄镇北街工商所东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21723 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21724 | 铜山     | 伊庄镇牛楼陈庄东配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21725 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21726 | 铜山     | 伊庄镇关庄村茅庄东南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21727 | 铜山     | 伊庄镇马集东南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21728 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21729 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21730 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21731 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21732 | 铜山     | 伊庄镇圩内村最南配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21733 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21734 | 铜山     | 伊庄镇北街西南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21735 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街农贸市场2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21736 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林新村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21737 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21738 | 铜山     | 伊庄镇王庙武山2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21739 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21740 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21741 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街东北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21742 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21743 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街医院北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21744 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21745 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21746 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东新配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21747 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村东新配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21748 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村东(新)配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21749 | 铜山     | 伊庄镇周庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21750 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21751 | 铜山     | 伊庄镇单林村南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21752 | 铜山     | 伊庄镇官庄村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21753 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21754 | 铜山     | 伊庄镇南街南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21755 | 铜山     | 伊庄镇大庄新变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21756 | 铜山     | 伊庄镇洪山街道北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21757 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁学校变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21758 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园东南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21759 | 新沂     | 新安镇盛世名门5号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21760 | 新沂     | 新安镇城南新村7号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21761 | 新沂     | 新安镇盛世名门6号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21762 | 新沂     | 新安镇城南新村8号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21763 | 新沂     | 新安镇城南新村6号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21764 | 新沂     | 新安镇盛世名门1号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21765 | 新沂     | 新安镇盛世名门3号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21766 | 新沂     | 新安镇盛世名门2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21767 | 新沂     | 新安镇盛世名门4号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21768 | 新沂     | 新安镇狄湖前进11-1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21769 | 新沂     | 新安镇百合家园二期12变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21770 | 新沂     | 新安镇百合家园3变(1501057026) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21771 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21772 | 新沂     | 新安镇百合家园9变(1501055860) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21773 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21774 | 新沂     | 新安镇百合家园7变(1501055710) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21775 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁医院北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21776 | 新沂     | 新安镇百合家园二期3变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21777 | 铜山     | 伊庄镇东烈庄南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21778 | 铜山     | 伊庄镇抗山西村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21779 | 新沂     | 新安镇百合家园5变(1501057563) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21780 | 铜山     | 伊庄镇凤凰山南配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21781 | 新沂     | 新安镇百合家园1变(1501057873) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21782 | 铜山     | 伊庄镇马集杏花村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21783 | 新沂     | 新安镇百合家园4变(1501055861) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21784 | 铜山     | 伊庄镇卢套村故黄河变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21785 | 铜山     | 伊庄镇北街双塔路变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21786 | 新沂     | 新安镇百合家园二期1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21787 | 铜山     | 伊庄镇白塔湖东北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21788 | 新沂     | 新安镇百合家园二期8变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21789 | 铜山     | 伊庄镇石湖北变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21790 | 新沂     | 新安镇百合家园二期10变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21791 | 铜山     | 伊庄镇川上村南箱变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21792 | 新沂     | 新安镇百合家园二期5变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21793 | 铜山     | 伊庄镇川上村中箱变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21794 | 新沂     | 新安镇红枫三期2变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21795 | 铜山     | 伊庄镇川上村北箱变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21796 | 新沂     | 新安镇百合家园6变(1501055786) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21797 | 铜山     | 水街4箱变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21798 | 新沂     | 新安镇红枫家园10（1500505970） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21799 | 新沂     | 新安镇百合家园二期9变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21800 | 铜山     | 伊庄镇圩西村农集区5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21801 | 新沂     | 新安镇百合家园2变(1501056533) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21802 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21803 | 新沂     | 新安镇红枫三期1变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21804 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 21805 | 新沂     | 新安镇百合家园8变(1501055713)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21806 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村前井崖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21807 | 新沂     | 新安镇百合家园二期4变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21808 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21809 | 新沂     | 新安镇红枫家园11号（1500812222） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21810 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道大桥变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21811 | 新沂     | 新安镇百合家园二期11变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21812 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21813 | 新沂     | 新安镇百合家园二期6变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21814 | 铜山     | 伊庄镇尚庄北变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21815 | 新沂     | 新安镇红枫三期3变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21816 | 新沂     | 新安镇百合家园二期2变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21817 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋庄村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21818 | 新沂     | 新安镇百合家园二期7变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21819 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21820 | 新沂     | 新安镇红枫家园3号(1501057432)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21821 | 铜山     | PMS 何桥镇岗叉楼村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21822 | 新沂     | 新安镇红枫家园4号(1501056750)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21823 | 铜山     | PMS 何桥镇土楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21824 | 新沂     | 新安镇红枫家园2号(1501057030)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21825 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼一队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21826 | 新沂     | 新安镇红枫家园6号（1501058276）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21827 | 铜山     | 何桥镇朱楼村变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21828 | 新沂     | 新安镇红枫家园9号(1501057157)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21829 | 铜山     | PMS 何桥镇邓楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21830 | 新沂     | 新安镇红枫家园7号(1501055760)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21831 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21832 | 新沂     | 新安镇红枫嘉园小区1(1501057604) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21833 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21834 | 新沂     | 新安镇金色家园4(1501057670)   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21835 | 铜山     | 何桥镇卜庄7号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21836 | 新沂     | 新安镇红枫家园5号(1501056093)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21837 | 铜山     | 何桥镇汪阁7号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21838 | 新沂     | 新安镇红枫家园8号(1501056030)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21839 | 铜山     | PMS 何桥镇元寨2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 21840 | 新沂     | 新安镇金色家园3(1501056532) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21841 | 铜山     | PMS 何桥镇曹楼2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21842 | 铜山     | 何桥镇祝口1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21843 | 铜山     | 何桥镇李楼村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21844 | 铜山     | 何桥镇常庄村常西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21845 | 铜山     | 何桥镇后香铺变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21846 | 铜山     | 何桥镇二新庄变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21847 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21848 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村芦楼1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21849 | 铜山     | 何桥镇曹楼村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21850 | 铜山     | 何桥镇包楼变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21851 | 铜山     | 何桥镇单楼村单楼1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21852 | 铜山     | 何桥镇元寨村变              | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 21853 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21854 | 铜山     | 何桥镇元集村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21855 | 铜山     | PMS 何桥镇街西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21856 | 铜山     | 何桥镇供电1号              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21857 | 铜山     | 何桥镇供电所4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21858 | 铜山     | PMS 何桥镇供电所6号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21859 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21860 | 铜山     | 何桥镇供电所3号             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21861 | 铜山     | 何桥镇肖庄村变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21862 | 铜山     | 何桥镇赵集村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21863 | 铜山     | PMS 何桥镇张集村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21864 | 铜山     | 何桥镇张集村张集1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21865 | 新沂     | 新安镇金鼎名城1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21866 | 铜山     | 何桥镇庄里寨村1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21867 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21868 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21869 | 铜山     | 何桥镇王庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21870 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21871 | 铜山     | 何桥镇前郭庄村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21872 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期6号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21873 | 铜山     | 何桥镇苗庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21874 | 铜山     | PMS 何桥镇供电2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21875 | 铜山     | 何桥镇秦庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21876 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21877 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21878 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21879 | 铜山     | 何桥镇供电7号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21880 | 铜山     | PMS 何桥镇庄里寨村小庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21881 | 铜山     | 何桥镇赵台1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21882 | 新沂     | 金鼎名城1配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21883 | 铜山     | 何桥镇郭庄1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21884 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21885 | 铜山     | 何桥镇张集3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21886 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21887 | 铜山     | 何桥镇乐天庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21888 | 新沂     | 新安镇盛世名门12变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21889 | 铜山     | 何桥镇供电5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21890 | 新沂     | 新安镇科倍尚城2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21891 | 铜山     | 何桥镇段庄6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21892 | 新沂     | 新安镇盛世名门9变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21893 | 铜山     | 何桥镇宋庄村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21894 | 铜山     | 何桥镇朱庄村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21895 | 新沂     | 新安镇科倍尚城3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21896 | 新沂     | 新安镇盛世名门8变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21897 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21898 | 新沂     | 新安镇科倍尚城4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21899 | 铜山     | 何桥镇李楼村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21900 | 新沂     | 新安镇盛世名门13变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21901 | 铜山     | 何桥镇张集5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21902 | 新沂     | 新安镇盛世名门10变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21903 | 铜山     | 何桥镇朱酒店1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21904 | 新沂     | 新安镇盛世名门11变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21905 | 铜山     | 何桥镇汪阁1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21906 | 新沂     | 新安镇科倍尚城1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21907 | 铜山     | 何桥镇元寨1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21908 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21909 | 铜山     | 何桥镇张集4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 21910 | 铜山     | 何桥镇元集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21911 | 新沂     | 新安镇钟吾一号开闭所2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21912 | 铜山     | PMS 何桥镇单楼2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21913 | 铜山     | 何桥镇新庄西1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21914 | 铜山     | PMS 何桥镇供电8号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21915 | 铜山     | PMS 何桥镇二新庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21916 | 铜山     | PMS 何桥镇赵台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21917 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21918 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21919 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21920 | 铜山     | PMS 何桥镇路庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21921 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21922 | 铜山     | PMS 何桥镇马行1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21923 | 铜山     | PMS 何桥镇付村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21924 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21925 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21926 | 铜山     | PMS 何桥镇大新1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21927 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21928 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21929 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21930 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21931 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21932 | 铜山     | 何桥镇包楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21933 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21934 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21935 | 铜山     | PMS 何桥镇四楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21936 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21937 | 铜山     | PMS 何桥镇许楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21938 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21939 | 铜山     | PMS 何桥镇供电12号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21940 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21941 | 铜山     | 何桥镇供电10号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21942 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21943 | 铜山     | PMS 何桥镇供电11号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21944 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 21945 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21946 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21947 | 铜山     | 何桥镇叶庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21948 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21949 | 铜山     | 何桥镇叶庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21950 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21951 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21952 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21953 | 铜山     | 何桥镇肖庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21954 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21955 | 铜山     | PMS 何桥镇前埭楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21956 | 铜山     | 何桥镇邓楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21957 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21958 | 铜山     | PMS 何桥镇郭庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21959 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21960 | 铜山     | 何桥镇朱集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21961 | 铜山     | 何桥镇卜庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21962 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21963 | 铜山     | 何桥镇夏口1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21964 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21965 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21966 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21967 | 铜山     | PMS 何桥镇教师家属院变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21968 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21969 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21970 | 铜山     | 何桥镇曹楼7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21971 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21972 | 铜山     | PMS 何桥镇幸福1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21973 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21974 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21975 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21976 | 铜山     | 何桥镇汪阁2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21977 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21978 | 铜山     | 何桥镇杨庄1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21979 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21980 | 铜山     | 何桥镇油坊1号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21981 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21982 | 铜山     | 何桥镇郭庄村5号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21983 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21984 | 铜山     | 何桥镇朱马庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21985 | 铜山     | 何桥镇张集13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21986 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21987 | 铜山     | 何桥镇朱楼村1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21988 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21989 | 铜山     | 何桥镇董庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21990 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21991 | 铜山     | 何桥镇董庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21992 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21993 | 铜山     | PMS 何桥镇双东3号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21994 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21995 | 铜山     | 何桥镇付村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21996 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21997 | 铜山     | 何桥镇卜庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21998 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21999 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄村常西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22000 | 铜山     | PMS 何桥镇后香铺1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22001 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22002 | 铜山     | 何桥镇土楼3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22003 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22004 | 铜山     | PMS 何桥镇供电21号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22005 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22006 | 铜山     | 何桥镇供电16号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22007 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22008 | 铜山     | PMS 何桥镇供电17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22009 | 新沂     | 新安镇五中24-3（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22010 | 铜山     | PMS 何桥镇供电18号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22011 | 新沂     | 新安镇墨河五中0824综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22012 | 铜山     | 何桥镇供电19号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22013 | 新沂     | 新安镇墨河工艺厂52-2综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22014 | 铜山     | 何桥镇供电20号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22015 | 新沂     | 新安镇墨河52-1（道北86-1） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22016 | 铜山     | 何桥镇曹楼5号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22017 | 新沂     | 新安镇墨河五中24-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22018 | 铜山     | 何桥镇祝口3号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22019 | 新沂     | 新安镇工艺厂综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22020 | 铜山     | 何桥镇袁寨3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22021 | 新沂     | 新安镇江苏北路变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22022 | 铜山     | 何桥镇街南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22023 | 新沂     | 新安镇新北园田综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22024 | 铜山     | 何桥镇张集10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22025 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22026 | 铜山     | PMS 何桥镇供电15号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22027 | 铜山     | 何桥镇小楼子变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22028 | 铜山     | 何桥镇镇政府变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22029 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22030 | 铜山     | PMS 何桥镇医院家属院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22031 | 铜山     | 何桥镇供电14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22032 | 铜山     | 何桥镇何桥村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22033 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22034 | 铜山     | PMS 何桥镇单庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22035 | 铜山     | PMS 何桥镇小庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22036 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22037 | 铜山     | PMS 何桥镇朱庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22038 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22039 | 铜山     | PMS 何桥镇李集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22040 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22041 | 铜山     | PMS 何桥镇付村村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22042 | 铜山     | PMS 何桥镇前香铺1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22043 | 铜山     | PMS 何桥镇包楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22044 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄1号变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22045 | 铜山     | 何桥镇杨庄村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22046 | 铜山     | PMS 何桥镇前铧楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22047 | 铜山     | PMS 何桥镇董庄村胜利1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22048 | 铜山     | PMS 何桥镇季楼村变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22049 | 铜山     | PMS 何桥镇秦庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22050 | 铜山     | PMS_何桥镇新庄西变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22051 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22052 | 铜山     | PMS_何桥镇路庄村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22053 | 铜山     | PMS_何桥镇秦庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22054 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22055 | 铜山     | PMS_何桥镇双楼村赵庄配变新  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22056 | 铜山     | PMS_何桥镇夏口变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22057 | 铜山     | PMS_何桥镇张集2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22058 | 铜山     | PMS_何桥镇赵台村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22059 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22060 | 铜山     | PMS_何桥镇曹楼3号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22061 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22062 | 铜山     | PMS_何桥镇大新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22063 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22064 | 铜山     | PMS_何桥镇董庄1号配变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22065 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22066 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22067 | 铜山     | PMS_何桥镇大庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22068 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22069 | 铜山     | PMS_何桥镇小南庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22070 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22071 | 铜山     | PMS_何桥镇叶庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22072 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22073 | 铜山     | PMS_何桥镇付村1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22074 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22075 | 铜山     | PMS_何桥镇郎庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22076 | 铜山     | PMS_何桥镇卜庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22077 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22078 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22079 | 铜山     | PMS_何桥镇土楼1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22080 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22081 | 铜山     | PMS_何桥镇四楼1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22082 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22083 | 铜山     | PMS_何桥镇朱酒店变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22084 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22085 | 铜山     | PMS 何桥镇大庄村变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22086 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22087 | 铜山     | PMS 何桥镇朱马庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22088 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22089 | 铜山     | PMS 何桥镇铨楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22090 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22091 | 铜山     | PMS 何桥镇供电9号（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22092 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22093 | 铜山     | 何桥镇杨杜楼变（新）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22094 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22095 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼西变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22096 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22097 | 铜山     | PMS 何桥镇粮管所西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22098 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22099 | 铜山     | PMS 何桥镇金安村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22100 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22101 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22102 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22103 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22104 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22105 | 新沂     | 新安镇沙墩29-4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22106 | 铜山     | 何桥镇单楼3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22107 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22108 | 铜山     | 何桥镇袁寨4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22109 | 铜山     | PMS 何桥镇朱酒店2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22110 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨24号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22111 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22112 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨15号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22113 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22114 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨9号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22115 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨22号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22116 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22117 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22118 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22119 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨23号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 22120 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨20号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22121 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨26号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22122 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨19号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22123 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22124 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22125 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22126 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22127 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22128 | 铜山     | 何桥镇宗庄18号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22129 | 新沂     | 新安镇市府花园11变（1501058018） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22130 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22131 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄19号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22132 | 新沂     | 新安镇市府花园9变（1501056876）  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22133 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄22号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22134 | 新沂     | 新安镇市府花园10变（1501057706） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22135 | 新沂     | 新安镇市府花苑8变（1501058048）  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22136 | 新沂     | 新安镇新北工业园3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22137 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄24号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22138 | 新沂     | 新安镇二十户57-1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22139 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22140 | 新沂     | 睿丽花园3配电室3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22141 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22142 | 新沂     | 睿丽花园1配电室1变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22143 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄16号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22144 | 铜山     | 何桥镇宗庄4号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22145 | 新沂     | 睿丽花园4配电室3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22146 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22147 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22148 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22149 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄21号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22150 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄6号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22151 | 铜山     | PMS 何桥镇肖庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22152 | 铜山     | 何桥镇牛场东变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22153 | 铜山     | 何桥镇何桥一队变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22154 | 铜山     | 何桥镇常庄东变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 22155 | 铜山     | 何桥镇供电25号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22156 | 铜山     | 何桥镇金安村1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22157 | 铜山     | 何桥镇朱酒店3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22158 | 铜山     | 何桥镇供电所23号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22159 | 铜山     | 何桥镇供电所22号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22160 | 铜山     | 何桥镇卜庄3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22161 | 铜山     | 何桥镇郭庄6号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22162 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22163 | 新沂     | 睿丽花园2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22164 | 新沂     | 睿丽花园2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22165 | 新沂     | 睿丽花园3配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22166 | 新沂     | 睿丽花园4配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22167 | 新沂     | 睿丽花园1配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22168 | 新沂     | 新安镇八墩42-7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22169 | 新沂     | 新安镇王陈大棚综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22170 | 新沂     | 新安镇市府花园1变(1501056699) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22171 | 新沂     | 新安镇市府花苑3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22172 | 新沂     | 新安镇市府花苑6变(1501056033) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22173 | 新沂     | 新安镇市府花苑4变(1501056032) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22174 | 新沂     | 新安镇市府花苑7变(1501055787) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22175 | 新沂     | 新安镇市府花苑5变(1501057872) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22176 | 新沂     | 新安镇市府花苑2变(1501056774) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22177 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22178 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22179 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22180 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22181 | 新沂     | 新安镇陈庄31-2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22182 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5-5号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22183 | 新沂     | 高铁花园5配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22184 | 新沂     | 高铁花园2配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22185 | 新沂     | 高铁花园2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22186 | 新沂     | 高铁花园3配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22187 | 新沂     | 高铁花园4配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22188 | 新沂     | 高铁花园6配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22189 | 新沂     | 高铁花园4配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 22190 | 新沂     | 高铁花园1配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22191 | 新沂     | 高铁花园1配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22192 | 新沂     | 高铁花园2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22193 | 新沂     | 高铁花园3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22194 | 新沂     | 高铁花园5配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22195 | 新沂     | 高铁花园6配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22196 | 新沂     | 高铁花园6配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22197 | 新沂     | 高铁花园3配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22198 | 新沂     | 高铁花园5配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22199 | 新沂     | 高铁花园4配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22200 | 新沂     | 高铁花园5配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22201 | 新沂     | 高铁花园6配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22202 | 新沂     | 高铁花园1配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22203 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22204 | 新沂     | 高铁花园2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22205 | 新沂     | 高铁花园1配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22206 | 新沂     | 高铁花园3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22207 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22208 | 新沂     | 高铁花园4配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22209 | 铜山     | 何桥镇肖庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22210 | 铜山     | PMS 何桥镇李集村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22211 | 铜山     | 何桥镇董庄村赵庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22212 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西安变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22213 | 铜山     | 刘集镇下河套东变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22214 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22215 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22216 | 新沂     | 新安镇超纲28-2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22217 | 新沂     | 新安镇沈马综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22218 | 新沂     | 翡丽天境2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22219 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22220 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22221 | 新沂     | 翡丽天境2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22222 | 铜山     | 刘集镇下河套二队变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22223 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22224 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 22225 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22226 | 新沂     | 新安镇开发区综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22227 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22228 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22229 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22230 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22231 | 新沂     | 四季花城三期3配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22232 | 新沂     | 四季花城三期3配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22233 | 新沂     | 四季花城三期3配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22234 | 新沂     | 四季花城三期3配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22235 | 新沂     | 四季花城三期4配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22236 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22237 | 新沂     | 四季花城三期4配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22238 | 铜山     | PMS 刘集镇王楼村变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22239 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22240 | 新沂     | 四季花城三期4配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22241 | 铜山     | 刘集镇许楼村变              | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 22242 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22243 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22244 | 新沂     | 四季花城三期4配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22245 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22246 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22247 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22248 | 铜山     | 刘集镇东风丁海子变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22249 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22250 | 铜山     | PMS 刘集镇王套三队变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22251 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22252 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22253 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22254 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22255 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22256 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22257 | 新沂     | 10kV市府花苑三期3配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22258 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22259 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22260 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22261 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期1组合配电站2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22262 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22263 | 新沂     | 10kV滨河嘉园二期1配电室1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22264 | 新沂     | PMS 新安镇墨河53号鲍庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22265 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街西16号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22266 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22267 | 新沂     | PMS 新安镇李庄27号综合变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22268 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22269 | 新沂     | PMS 新安镇新北40号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22270 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22271 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22272 | 新沂     | 新安镇墨河2-1综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22273 | 新沂     | PMS 新安镇段庄47-2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22274 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22275 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22276 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22277 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22278 | 铜山     | 刘集镇许楼村1号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22279 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22280 | 新沂     | 新安镇老庄1单相变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22281 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩38号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22282 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22283 | 新沂     | PMS 新安镇道北八一路东92号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22284 | 新沂     | PMS 新安镇新北村83-1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22285 | 新沂     | PMS 新安镇大刘庄85号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22286 | 新沂     | PMS 新安镇道北89-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22287 | 新沂     | PMS 新安镇新北88号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22288 | 新沂     | PMS 新安镇墨河戈庄5号-2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22289 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22290 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄5号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22291 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩4号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22292 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3号-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22293 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩34号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22294 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22295 | 新沂     | 新安镇李庄村28号-1综合变      | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 22296 | 新沂     | PMS 新安镇李庄26-1号综合变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22297 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23--2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22298 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22299 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20-2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22300 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20-1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22301 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新段21综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22302 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22303 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22304 | 新沂     | 新安镇房尚51-2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22305 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22306 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22307 | 新沂     | PMS 新安镇道北37-1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22308 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22309 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22310 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22311 | 新沂     | PMS 新店古龙西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22312 | 新沂     | PMS 新店闸头2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22313 | 新沂     | 新店王圩村部变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22314 | 新沂     | PMS 新店九张2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22315 | 新沂     | 新店窑连2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22316 | 新沂     | PMS 新店小湖陆圩变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22317 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22318 | 新沂     | PMS 新店王一2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22319 | 新沂     | 新店吴庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22320 | 新沂     | PMS 新店郑沟北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22321 | 新沂     | 新店后防西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22322 | 新沂     | 新店中学西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22323 | 新沂     | PMS 新店老庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22324 | 铜山     | 刘集镇丁孟村2号变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22325 | 新沂     | 新店后防2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22326 | 新沂     | 新店刘庄2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22327 | 新沂     | PMS 新店王塘变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22328 | 新沂     | 新店街中3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22329 | 新沂     | PMS 新店埠湖2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22330 | 新沂     | 新店营北西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22331 | 新沂     | 新店小湖小学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22332 | 新沂     | 新店刘庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22333 | 新沂     | 新店陈庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22334 | 新沂     | 新店樊庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22335 | 铜山     | 刘集镇施楼村小田楼2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22336 | 新沂     | PMS 新店小湖街南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22337 | 新沂     | PMS 新店小湖街新区1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22338 | 新沂     | 新店杨庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22339 | 新沂     | 新店郑沟变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22340 | 新沂     | 新店小湖街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22341 | 新沂     | PMS 新店小湖大街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22342 | 新沂     | 新店北坝开发区        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22343 | 新沂     | PMS 新店汤庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22344 | 新沂     | 新店张圩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22345 | 新沂     | PMS 新店小湖市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22346 | 新沂     | 新店焦庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22347 | 新沂     | 新店南涧变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22348 | 新沂     | 新店闸头变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22349 | 新沂     | PMS 新店小湖村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22350 | 新沂     | 新店十墩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22351 | 铜山     | 刘集镇东杨庄南变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22352 | 新沂     | PMS 新店街中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22353 | 新沂     | 新店臧庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22354 | 新沂     | 新店臧庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22355 | 新沂     | 新店宴林变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22356 | 新沂     | 新店梨园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22357 | 新沂     | PMS 新店埠湖变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22358 | 新沂     | 新店东南庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22359 | 新沂     | 新店十墩变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22360 | 新沂     | 新店营北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22361 | 新沂     | PMS 新店古龙42号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22362 | 新沂     | PMS 新店早墩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22363 | 新沂     | PMS 新店小湖蔡庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22364 | 新沂     | PMS 新店街中2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22365 | 新沂     | PMS 新店政府西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22366 | 新沂     | PMS 新店开发区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22367 | 新沂     | PMS 新店汤庄梨园综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22368 | 新沂     | PMS 新店小湖变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22369 | 新沂     | PMS 新店政府变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22370 | 新沂     | PMS 新店圩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22371 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村谢庄变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22372 | 新沂     | PMS 新店六节堰变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22373 | 新沂     | 新店小湖姜庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22374 | 新沂     | 新店小湖陆庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22375 | 新沂     | 新店宴林西变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 22376 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩三队变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22377 | 新沂     | PMS 新店顾庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22378 | 新沂     | PMS 新店后一变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22379 | 新沂     | PMS 新店后圩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22380 | 新沂     | PMS 新店小湖孙圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22381 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村2号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22382 | 新沂     | 新店陆庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22383 | 新沂     | PMS 新店杨蔡变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22384 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22385 | 新沂     | PMS 新店开发区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22386 | 新沂     | 新店蔡庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22387 | 新沂     | 新店张林变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22388 | 新沂     | PMS 新店张圩渔塘变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22389 | 新沂     | 新店古龙东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22390 | 新沂     | 新店王一变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22391 | 新沂     | PMS 新店街东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22392 | 新沂     | 新店小湖街中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22393 | 新沂     | 新店小湖新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22394 | 铜山     | 利国镇吴庄村殷庄队4号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22395 | 新沂     | 新店闫庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22396 | 新沂     | 新店姜庄2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22397 | 新沂     | 新店大湖新区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22398 | 铜山     | PMS 利国镇邵家村4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22399 | 新沂     | PMS 新店陆庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22400 | 新沂     | 新店小湖闫庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22401 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村2号变  | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 22402 | 铜山     | 利国镇吴庄村义和队变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22403 | 新沂     | 新店守望者变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22404 | 新沂     | PMS 新店小湖街北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22405 | 新沂     | 新店杨蔡北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22406 | 新沂     | PMS 新店埠湖3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22407 | 新沂     | 新店张许2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22408 | 新沂     | 新店马庄2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22409 | 新沂     | PMS 新店桥西东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22410 | 新沂     | PMS 新店村街东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22411 | 新沂     | 新店胡庄村新区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22412 | 新沂     | 新店胡庄村樊庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22413 | 新沂     | 新店村街南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22414 | 新沂     | 新店村商业街         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22415 | 铜山     | 利国镇马元村4号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22416 | 新沂     | PMS 新店红旗村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22417 | 铜山     | 利国镇郝家村2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22418 | 新沂     | 新店十墩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22419 | 新沂     | PMS 新店大湖新区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22420 | 新沂     | PMS 新店小湖街中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22421 | 新沂     | PMS 新店小湖政府西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22422 | 新沂     | PMS 新店小湖村市场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22423 | 新沂     | 新店村街中4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22424 | 新沂     | 新店顾庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22425 | 新沂     | 新店小湖2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22426 | 新沂     | 新店孙圩2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22427 | 新沂     | 新店郑沟2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22428 | 新沂     | PMS 新店红旗东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22429 | 新沂     | PMS 新店五营圩西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22430 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22431 | 新沂     | PMS 新店镇北涧3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22432 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村1号变  | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22433 | 新沂     | PMS 新店镇街东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22434 | 新沂     | PMS 新店镇街中5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 22435 | 新沂     | 新店镇张林2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22436 | 新沂     | 新店镇臧庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22437 | 铜山     | 利国镇马元村7号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22438 | 新沂     | PMS 新店镇焦庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22439 | 新沂     | PMS 新店镇徐庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22440 | 新沂     | 新店镇桥西3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22441 | 新沂     | 新店镇新店街北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22442 | 新沂     | PMS 1新店镇南涧3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22443 | 新沂     | 新店镇南涧4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22444 | 新沂     | PMS 新店小湖村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22445 | 新沂     | 新店大湖新区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22446 | 新沂     | PMS 新店小湖大街西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22447 | 新沂     | 新店小湖街中3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22448 | 新沂     | 新店老庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22449 | 新沂     | 新店小庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22450 | 新沂     | PMS 新店杨蔡2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22451 | 新沂     | 新店顾庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22452 | 新沂     | 新店周庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22453 | 新沂     | PMS 新店阳光家园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22454 | 新沂     | PMS 新店阳光家园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22455 | 新沂     | 新店南涧5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22456 | 新沂     | 新店桥西4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22457 | 新沂     | PMS 新店杨庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22458 | 新沂     | PMS 新店窑连4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22459 | 新沂     | 新店窑连5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22460 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22461 | 铜山     | 利国镇吴庄村陈庄队变      | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 22462 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22463 | 新沂     | PMS 新店红旗东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22464 | 新沂     | PMS 新店五营圩西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22465 | 新沂     | PMS 新店营北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22466 | 新沂     | PMS 新店郑沟北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22467 | 新沂     | PMS 新店焦庄3号变（新沂） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22468 | 新沂     | 新店镇十墩6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22469 | 新沂     | 新店镇臧庄5号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 22470 | 新沂     | PMS 新店杨蔡3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22471 | 新沂     | 新店姜庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22472 | 新沂     | PMS 新店镇圈沟4号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22473 | 新沂     | 新店陆庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22474 | 铜山     | 利国镇吴庄村韩一队变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22475 | 新沂     | 新店王一3号变（新沂市）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22476 | 新沂     | 新店圈沟5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22477 | 新沂     | PMS 新店市场3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22478 | 新沂     | 新店孙滩2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22479 | 铜山     | PMS 利国镇中石楼变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22480 | 新沂     | 新店张圩西2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22481 | 新沂     | PMS 新店蔡庄北2号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22482 | 新沂     | 新店闫庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22483 | 新沂     | 新店藏庄6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22484 | 新沂     | 新店张林3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22485 | 新沂     | 新店闫庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22486 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22487 | 新沂     | 新店吴庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22488 | 新沂     | PMS 新店三墩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22489 | 新沂     | 新店后一2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22490 | 铜山     | 利国镇墓山村1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22491 | 新沂     | PMS 新店郑沟4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22492 | 新沂     | PMS 新店红旗西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22493 | 新沂     | PMS 新店太湖新区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22494 | 新沂     | 新店古龙4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22495 | 新沂     | PMS 新店五营圩西4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22496 | 新沂     | 新店东南庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22497 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村3号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22498 | 新沂     | 新店闸头3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22499 | 铜山     | 利国镇马元村2号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22500 | 新沂     | 新店胡庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22501 | 新沂     | 新店镇胡庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22502 | 铜山     | 利国镇万庄村一队变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22503 | 新沂     | PMS 新店红旗西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22504 | 新沂     | 新店樊庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22505 | 新沂     | 新店街中6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22506 | 新沂     | 新店街东6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22507 | 新沂     | 新店街中8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22508 | 新沂     | 新店早墩2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22509 | 新沂     | PMS 新店张圩东4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22510 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22511 | 新沂     | PMS 新店蔡庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22512 | 新沂     | PMS 新店北涧4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22513 | 新沂     | 新店古龙3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22514 | 新沂     | 新店街南3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22515 | 新沂     | 新店街中7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22516 | 新沂     | PMS 新店蔡庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22517 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村4号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22518 | 新沂     | 新店古龙2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22519 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22520 | 新沂     | PMS 新店圩后北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22521 | 新沂     | PMS 新店九张3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22522 | 新沂     | 新店张圩东5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22523 | 新沂     | 新店郑沟3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22524 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村孙庄队1号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22525 | 新沂     | 新店陆庄3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22526 | 新沂     | PMS 新店小湖街南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22527 | 新沂     | 新店盛湖家园2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22528 | 新沂     | PMS 新店小湖中学配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22529 | 新沂     | PMS 新店小湖街中4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22530 | 新沂     | 新店盛湖家园1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22531 | 新沂     | PMS 新店镇街东5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22532 | 新沂     | 新店镇小湖陆庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22533 | 新沂     | PMS 新店镇小湖政府南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22534 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村7号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22535 | 新沂     | PMS 新店张许南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22536 | 新沂     | PMS 新店五营小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22537 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村3号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22538 | 新沂     | PMS 胡庄村王圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22539 | 新沂     | PMS 新店医院门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 22540 | 新沂     | PMS 新店顾庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22541 | 新沂     | PMS 新店顾庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22542 | 新沂     | 新店老车站门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22543 | 新沂     | 新店小学东北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22544 | 新沂     | 新店邮局南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22545 | 新沂     | 小湖幼儿园门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22546 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村6号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22547 | 新沂     | 东大水厂门前变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22548 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村4号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22549 | 新沂     | 新店红旗西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22550 | 新沂     | 新店圩后北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22551 | 新沂     | 新店南涧7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22552 | 新沂     | 新店王塘东南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22553 | 新沂     | 新店龙潭变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22554 | 新沂     | 新店胡庄新区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22555 | 新沂     | 新店南涧4-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22556 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村6号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22557 | 新沂     | 新店大街6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22558 | 新沂     | 新店臧庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22559 | 新沂     | 新店小湖孙庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22560 | 新沂     | 新店唐庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22561 | 新沂     | 新店小湖3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22562 | 新沂     | 新店窑连7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22563 | 新沂     | 新店窑连6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22564 | 新沂     | 新店汤庄梨园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22565 | 新沂     | 新店郑沟村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22566 | 新沂     | 新店街西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22567 | 新沂     | 新店南涧小学变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22568 | 新沂     | 新店周庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22569 | 新沂     | 新店樊庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22570 | 新沂     | 新店刘庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22571 | 新沂     | 新店营北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22572 | 新沂     | 新店小湖小学2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22573 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村六队变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22574 | 新沂     | 新店红旗东4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22575 | 新沂     | 新店开发区3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22576 | 新沂     | 新店王一4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22577 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村刘庄队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22578 | 新沂     | 新店埠湖4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22579 | 新沂     | 阳光家园二期2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22580 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村一队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22581 | 新沂     | 阳光家园二期3箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22582 | 新沂     | 阳光家园二期1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22583 | 新沂     | 阳光家园二期4箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22584 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22585 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22586 | 新沂     | 新店镇大湖集居区2配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22587 | 新沂     | 新店小湖1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22588 | 新沂     | PMS 新店孙滩台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22589 | 新沂     | 新店红旗西台变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22590 | 新沂     | 新店红旗东台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22591 | 新沂     | PMS 新店小庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22592 | 新沂     | PMS 新店沂河庄单相台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22593 | 新沂     | 新店唐庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22594 | 新沂     | PMS 新店张许台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22595 | 新沂     | 新店圩后台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22596 | 新沂     | PMS 新店滨湖西台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22597 | 铜山     | PMS 利国镇西李村3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22598 | 新沂     | PMS 新店小湖街北台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22599 | 新沂     | 新店小湖大街西台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22600 | 新沂     | 新店马庄台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22601 | 新沂     | 新店于庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22602 | 新沂     | PMS 新店九张台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22603 | 新沂     | PMS 新店侯庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22604 | 新沂     | PMS 新店李马台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22605 | 新沂     | 新店北涧台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22606 | 新沂     | 新店樊庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22607 | 新沂     | PMS 新店古龙台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22608 | 新沂     | 新店后防台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22609 | 新沂     | PMS 新店胡庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22610 | 新沂     | PMS 新店街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22611 | 新沂     | PMS 新店街北台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22612 | 新沂     | PMS 新店街东单相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22613 | 铜山     | 利国镇吴庄村孙庄队2号变     | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22614 | 新沂     | PMS 新店街南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22615 | 新沂     | 新店街西台变2          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22616 | 新沂     | 新店街中台变2          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22617 | 铜山     | 利国镇马元村一队变        | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22618 | 新沂     | 新店桥西台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22619 | 新沂     | PMS 新店汤庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22620 | 新沂     | PMS 新店王圩台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22621 | 新沂     | 新店小李庄台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22622 | 新沂     | PMS 新店杨庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22623 | 新沂     | PMS 新店窑连台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22624 | 新沂     | PMS 新店张圩东台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22625 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩二队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22626 | 新沂     | 新店周庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22627 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村二队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22628 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村吴庄队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22629 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22630 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22631 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22632 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22633 | 铜山     | 单集镇英山村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22634 | 铜山     | PMS 单集镇路东村安庄2    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22635 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村北李2变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22636 | 铜山     | 单集镇季庙2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22637 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22638 | 铜山     | PMS 单集镇大西2变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22639 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22640 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站2     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22641 | 铜山     | 单集镇程庄2           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22642 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22643 | 铜山     | 单集镇寿山村栗园西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22644 | 铜山     | PMS 单集镇段家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22645 | 铜山     | PMS 单集镇供电所1变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22646 | 铜山     | PMS 单集镇闫山村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22647 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22648 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22649 | 铜山     | PMS 单集镇单集村张庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22650 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22651 | 新沂     | PMS 新店圈沟台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22652 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村北7变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22653 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村南台7     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22654 | 新沂     | PMS 新店三墩台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22655 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村周庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22656 | 新沂     | PMS 新店闸头台变2       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22657 | 铜山     | 单集镇郁楼村1变          | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 22658 | 新沂     | 新店十墩小学变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22659 | 铜山     | 单集镇郁楼村陈庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22660 | 新沂     | 新店张圩东2号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22661 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村小曹庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22662 | 新沂     | PMS 新店张圩东3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22663 | 新沂     | 新店南涧西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22664 | 新沂     | PMS 新店李马2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22665 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22666 | 新沂     | 新店郑沟圩后北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22667 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村1       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22668 | 新沂     | PMS 新店窑连3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22669 | 铜山     | 单集镇卢庄村北前          | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 22670 | 新沂     | 新店街东2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22671 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村卢庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22672 | 新沂     | 新店北涧2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22673 | 新沂     | PMS 新店五营小学变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22674 | 新沂     | PMS 新店五营村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22675 | 铜山     | 吴桥乡卢庄村张后场         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22676 | 新沂     | PMS 百力康城2期1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22677 | 铜山     | PMS 单集镇供电所2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22678 | 新沂     | PMS 百力康城2期2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22679 | 铜山     | 单集镇路东村孙庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22680 | 新沂     | PMS 城区华夏11巷南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22681 | 铜山     | 单集镇贺庄村戴庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22682 | 新沂     | PMS 城区金秋九区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22683 | 铜山     | PMS 单集镇八湖一队      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22684 | 新沂     | 天都家园2期3号箱变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22685 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村1变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22686 | 新沂     | PMS 天都家园2期4号箱变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22687 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄7号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22688 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村周圩子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22689 | 铜山     | 单集镇林头村中台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22690 | 铜山     | 单集镇英山村徐庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22691 | 新沂     | PMS 城区党校         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22692 | 铜山     | 单集镇新河村中台变        | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 22693 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22694 | 铜山     | 单集镇单集村1变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22695 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22696 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22697 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村齐集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22698 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道6变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22699 | 铜山     | PMS 单集镇单集村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22700 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22701 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22702 | 铜山     | 单集镇姜集村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22703 | 铜山     | PMS 单集镇新河村八队     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22704 | 铜山     | PMS 单集镇林头村2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22705 | 铜山     | 单集镇路东村变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 22706 | 铜山     | 单集镇路东村马庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22707 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22708 | 铜山     | 单集镇寿山村东台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22709 | 新沂     | 城区幸福路南1巷         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22710 | 铜山     | PMS 单集镇英山村小庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22711 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22712 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村北台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22713 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22714 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22715 | 铜山     | 单集镇路东村连山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22716 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村王台变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22717 | 新沂     | PMS 城区风泽园箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22718 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22719 | 新沂     | PMS 城区名商城箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22720 | 铜山     | PMS 单集镇段山村迁建变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22721 | 铜山     | 单集镇邢楼村张庄水口变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22722 | 铜山     | 单集镇寿山村杨家湖变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22723 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村宋庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22724 | 铜山     | PMS 单集镇段山村沈桥变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22725 | 铜山     | 单集镇段山村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22726 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村山沃变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22727 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村不落变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22728 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22729 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22730 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22731 | 铜山     | 单集镇岳楼村羊山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22732 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22733 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村牌坊变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22734 | 铜山     | PMS 单集镇英山村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22735 | 铜山     | PMS 单集镇英山村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22736 | 铜山     | PMS 单集镇单集村2    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22737 | 铜山     | 单集镇范庄南站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22738 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22739 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22740 | 新沂     | 城区装潢城2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22741 | 铜山     | 单集镇洪楼村六队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22742 | 铜山     | PMS 单集镇林头村曹湖变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22743 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村1变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22744 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22745 | 铜山     | PMS 单集镇供电所3    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22746 | 铜山     | PMS 单集镇单集林头村1变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22747 | 铜山     | 单集镇林头村3        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22748 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22749 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22750 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住3变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22751 | 铜山     | 单集镇贺庄村街道3变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22752 | 铜山     | PMS 单集镇英山东4号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22753 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22754 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村立园东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22755 | 铜山     | 单集镇路东村陈庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22756 | 铜山     | 单集镇贺庄4变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22757 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22758 | 铜山     | 单集镇寿山村东6变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22759 | 铜山     | 单集镇闫庄西5号          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22760 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道东8变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22761 | 新沂     | PMS 城区四中          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22762 | 铜山     | PMS 单集镇范庄南赵庄2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22763 | 铜山     | 单集镇姜集东变4变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22764 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22765 | 铜山     | PMS 单集镇不落2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22766 | 新沂     | PMS 城区汽运南站        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22767 | 新沂     | PMS 城区永红新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22768 | 新沂     | PMS 城区水胶厂         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22769 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村贺西      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22770 | 新沂     | PMS 城区峰山商场        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 22771 | 铜山     | PMS 单集镇大西3变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22772 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼小曹庄2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22773 | 新沂     | PMS 合沟青石桥小周       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22774 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村张后场2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22775 | 铜山     | 单集镇羊山西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22776 | 铜山     | PMS 单集镇街道11变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22777 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村南站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22778 | 铜山     | PMS 单集镇路东村孙庄2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22779 | 新沂     | PMS 城区装潢城公配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22780 | 铜山     | PMS 单集镇耿集东2变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22781 | 新沂     | PMS 城区闸管所北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22782 | 铜山     | PMS 单集镇连山2变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22783 | 新沂     | PMS 城区水磨石厂14274   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22784 | 新沂     | PMS 城区幸福路小吃城箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22785 | 新沂     | PMS 城区农机公司箱变变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22786 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑2号箱变变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 22787 | 新沂     | PMS 城区福成花园1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22788 | 新沂     | PMS 城区福成花园2号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22789 | 新沂     | PMS 城区福成花园3号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22790 | 新沂     | PMS 城区福成花园4号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22791 | 新沂     | PMS 城区四季阳光1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22792 | 新沂     | 城区天润苑1号箱变变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22793 | 新沂     | PMS 城区天润苑2号箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22794 | 新沂     | PMS 城区幸福小区2期箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22795 | 新沂     | PMS 城区天都家园东单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22796 | 新沂     | PMS 城区迎春小区公配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22797 | 新沂     | 城区家具城公配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22798 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22799 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷北公变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22800 | 新沂     | PMS 城区针织厂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22801 | 新沂     | PMS 百力康城5号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22802 | 新沂     | PMS 百力康城4号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22803 | 新沂     | PMS 百力康城3号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22804 | 新沂     | PMS 百力康城2号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22805 | 新沂     | PMS 百力康城1号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22806 | 新沂     | 城区风泽园东箱变变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22807 | 新沂     | 城区风泽园三期箱变变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22808 | 新沂     | PMS 城区天都家园1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22809 | 新沂     | PMS 城区天都家园2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22810 | 新沂     | PMS 城区天都家园3号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22811 | 新沂     | PMS 天都家园二期1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22812 | 新沂     | PMS 天都家园二期2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22813 | 新沂     | 城区沐滨小区小高层1号箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22814 | 新沂     | 城区沐滨小区2号箱变变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22815 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22816 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22817 | 新沂     | 珺睿府小区4配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22818 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22819 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22820 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22821 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22822 | 新沂     | PMS 城区迎春小区南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22823 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区南门4号公配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22824 | 新沂     | PMS 城区水胶厂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22825 | 新沂     | PMS 城区永红新村2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22826 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22827 | 新沂     | PMS 华夏十二巷         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22828 | 新沂     | 10kV城区富达苑4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22829 | 新沂     | 再生革厂公配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22830 | 铜山     | PMS 单集镇安庄3变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22831 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22832 | 铜山     | PMS 单集镇八湖六队2变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22833 | 铜山     | PMS 单集镇徐庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22834 | 铜山     | 单集镇寿山村11号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22835 | 铜山     | PMS 单集镇戴庄西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22836 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村贾湾3号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22837 | 铜山     | 单集镇庙山村石庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22838 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22839 | 铜山     | 单集镇不落东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22840 | 铜山     | PMS 单集镇段山东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22841 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22842 | 铜山     | 单集镇吴桥街道南2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22843 | 铜山     | PMS 单集镇英山村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22844 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22845 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22846 | 铜山     | PMS 单集镇林头4变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22847 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22848 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村4       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22849 | 铜山     | PMS 单集镇王庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22850 | 铜山     | PMS 单集镇单集村3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22851 | 铜山     | 单集镇单集街道14变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22852 | 铜山     | PMS 单集镇范庄村草庙2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22853 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22854 | 铜山     | 单集镇路东村村部变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22855 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村南台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22856 | 铜山     | PMS 单集镇牌坊3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22857 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22858 | 铜山     | 单集镇黄集村花山小庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22859 | 铜山     | 单集镇寿山村东7变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22860 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22861 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22862 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄小庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22863 | 铜山     | 单集镇寿山村东8变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22864 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22865 | 铜山     | 单集镇黄集村北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22866 | 铜山     | 单集镇寿山9变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22867 | 铜山     | PMS 单集镇马庄3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22868 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22869 | 铜山     | PMS 单集镇姜集6变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22870 | 铜山     | 单集镇郁楼村8变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22871 | 铜山     | 单集镇花山村南楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22872 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22873 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村拐山东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22874 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22875 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22876 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22877 | 铜山     | 单集镇单庄3变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22878 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22879 | 铜山     | 单集镇英山村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22880 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22881 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22882 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22883 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22884 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22885 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22886 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22887 | 铜山     | PMS 单集镇姜集黑土地2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22888 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村9变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22889 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22890 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村10变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22891 | 铜山     | 单集镇林头7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22892 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村中变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22893 | 铜山     | 单集镇郁楼村9变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22894 | 铜山     | 单集镇林头村曹湖2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22895 | 铜山     | 单集镇范庄村小单庄2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22896 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22897 | 铜山     | 单集镇范庄村小张庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22898 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22899 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄堰上变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22900 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村张庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22901 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼东2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22902 | 铜山     | PMS 单集镇单庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22903 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集2变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22904 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22905 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22906 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22907 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22908 | 铜山     | PMS 单集镇林头村南台2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22909 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村3变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22910 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22911 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22912 | 铜山     | 单集镇黄集村花山西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22913 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22914 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道15变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22915 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22916 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22917 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村一队3号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22918 | 铜山     | 单集镇闫庄8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22919 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥医院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22920 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄4变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22921 | 铜山     | 单集镇耿集村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22922 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22923 | 铜山     | PMS 单集镇庙山6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22924 | 铜山     | PMS 单集镇单集村4变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22925 | 铜山     | 单集镇供电所南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22926 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄5配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22927 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22928 | 铜山     | PMS 单集镇英山9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22929 | 铜山     | PMS 单集镇英山7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22930 | 铜山     | 单集镇苏牛农庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22931 | 铜山     | PMS 单集镇路东村9号（增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22932 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山变增资3    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22933 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村水口2号（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22934 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄小庄（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22935 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄1号（增资3）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22936 | 铜山     | 单集镇贺庄中台变（增资3）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22937 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村李庄增资3     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22938 | 铜山     | PMS 单集镇群墙4号变（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22939 | 铜山     | PMS 单集镇张庄2号变（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22940 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东变增资3   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22941 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22942 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村变（增资3）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22943 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村1号变（增资3）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22944 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村7号变（增资3）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22945 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西变（增资3）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22946 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村4变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22947 | 铜山     | 单集镇耿集4变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22948 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施堂3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22949 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道17变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22950 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂4号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22951 | 铜山     | PMS 单集镇林头村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22952 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村李庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22953 | 铜山     | PMS 单集镇单庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22954 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22955 | 铜山     | PMS 单集镇英山村10号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22956 | 铜山     | 单集镇姜集村8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22957 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥村白马湖2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22958 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22959 | 铜山     | 单集镇英山村12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 22960 | 铜山     | 单集镇路东村10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22961 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22962 | 铜山     | 单集镇英山村11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22963 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22964 | 铜山     | 单集镇单集街道21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22965 | 铜山     | 单集镇卢庄村张后场3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22966 | 新沂     | PMS 国际商贸城四期配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22967 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22968 | 铜山     | 单集镇连山3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22969 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22970 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22971 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22972 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22973 | 铜山     | 单集镇王台村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22974 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22975 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村8号       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22976 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22977 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22978 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22979 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村6        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22980 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22981 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22982 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22983 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22984 | 铜山     | 大彭镇大刘矿北区变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22985 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22986 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22987 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22988 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22989 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22990 | 新沂     | PMS 城区宏基天城07箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22991 | 新沂     | PMS 城区宏基天城08箱变1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22992 | 新沂     | PMS 城区宏基天城09箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22993 | 新沂     | PMS 城区宏基天城10箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22994 | 新沂     | PMS 城区宏基天城11箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22995 | 新沂     | PMS 城区宏基天城12箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22996 | 新沂     | PMS 华夏一巷2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22997 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22998 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22999 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村6队1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23000 | 新沂     | PMS 宏基天城三期4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23001 | 新沂     | PMS 宏基天城三期2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23002 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23003 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23004 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23005 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23006 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23007 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23008 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村五队变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23009 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23010 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23011 | 新沂     | 星河湾1配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23012 | 新沂     | 星河湾1配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23013 | 新沂     | 星河湾2配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23014 | 新沂     | 星河湾2配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23015 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23016 | 新沂     | 景润园三期配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23017 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23018 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23019 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23020 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23021 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23022 | 新沂     | PMS 城区水胶厂3号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23023 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23024 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23025 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23026 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23027 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23028 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23029 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23030 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23031 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23032 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23033 | 新沂     | PMS 墨纬线1号公配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23034 | 新沂     | 景润园三期配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23035 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23036 | 新沂     | PMS 新城国际1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23037 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23038 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23039 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23040 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23041 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23042 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23043 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23044 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23045 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23046 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23047 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23048 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23049 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23050 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23051 | 新沂     | 星河湾金地1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23052 | 新沂     | 星河湾金地1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23053 | 新沂     | 星河湾金地4配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23054 | 新沂     | 星河湾金地3配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23055 | 新沂     | 星河湾金地3配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23056 | 新沂     | 星河湾金地4配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23057 | 新沂     | 星河湾金地2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23058 | 新沂     | 星河湾金地2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23059 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23060 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23061 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23062 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23063 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23064 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23065 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23066 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23067 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23068 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23069 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23070 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23071 | 新沂     | 城市花苑二三期3配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23072 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23073 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23074 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23075 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23076 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23077 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23078 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23079 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23080 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23081 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23082 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23083 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23084 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23085 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23086 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23087 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23088 | 新沂     | 世纪豪园4配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23089 | 新沂     | 世纪豪园4配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23090 | 新沂     | 世纪豪园3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23091 | 新沂     | PMS 10kV天马小区箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23092 | 新沂     | 变电北苑2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23093 | 新沂     | 变电北苑4配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23094 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23095 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵村2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23096 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村二队1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23097 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村10号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23098 | 新沂     | 变电北苑4配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23099 | 新沂     | 变电北苑3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23100 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23101 | 新沂     | 变电北苑3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23102 | 新沂     | 变电北苑2配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23103 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23104 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23105 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23106 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23107 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23108 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23109 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23110 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23111 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23112 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23113 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23114 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23115 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23116 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23117 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23118 | 新沂     | 时代锦宸2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23119 | 新沂     | 时代锦宸2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23120 | 新沂     | 时代锦宸2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23121 | 新沂     | 时代锦宸2配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23122 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23123 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23124 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23125 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23126 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23127 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23128 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23129 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23130 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23131 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23132 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23133 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23134 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23135 | 新沂     | 城区公园路南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23136 | 新沂     | 城区富达苑2号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23137 | 新沂     | 城区富达苑1号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23138 | 新沂     | 城区圣丰大厦变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23139 | 新沂     | 城区富达苑3号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23140 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23141 | 新沂     | 城区沐滨小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23142 | 新沂     | 城区沐滨小区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23143 | 新沂     | 城区沐滨小区5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23144 | 新沂     | 城区四季阳光配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23145 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23146 | 新沂     | 城区四季阳光配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23147 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23148 | 新沂     | 城区沐滨小区4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23149 | 新沂     | 城区沐滨小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23150 | 新沂     | 宸望华府1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23151 | 新沂     | 宸望华府1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23152 | 新沂     | 宸望华府2配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23153 | 新沂     | 宸望华府2配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23154 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23155 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23156 | 新沂     | 新店南涧小学东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23157 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23158 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23159 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23160 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23161 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23162 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23163 | 新沂     | 恒盛新城3配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23164 | 新沂     | 恒盛新城7配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23165 | 新沂     | 恒盛新城3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23166 | 新沂     | 恒盛新城7配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23167 | 新沂     | 恒盛新城5配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23168 | 新沂     | 恒盛新城8配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23169 | 新沂     | 恒盛新城5配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23170 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23171 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23172 | 新沂     | 星河湾丽水2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23173 | 新沂     | 恒盛花苑3变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23174 | 新沂     | 恒盛花苑1变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23175 | 新沂     | 10kV城区幸福小区二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23176 | 新沂     | 宸望华府3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23177 | 新沂     | 宸望华府3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23178 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23179 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23180 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23181 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23182 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23183 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23184 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23185 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23186 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23187 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23188 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23189 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23190 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23191 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23192 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23193 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23194 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23195 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23196 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23197 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23198 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23199 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23200 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23201 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23202 | 铜山     | 大许镇团埠村东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23203 | 铜山     | 大许镇后王村邵庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23204 | 铜山     | 大许镇林河村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 23205 | 铜山     | 大许镇东探村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23206 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23207 | 铜山     | 大许镇李庄村西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23208 | 铜山     | 大许镇太山村武庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23209 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23210 | 铜山     | 大许镇团埠村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23211 | 铜山     | 大许镇后王村前王变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23212 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23213 | 铜山     | 大许镇房亭村4队变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23214 | 铜山     | 大许镇大吴村1号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23215 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23216 | 铜山     | 大许镇机关中1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23217 | 铜山     | 大许镇机关西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23218 | 铜山     | 大许镇机关9号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23219 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 23220 | 铜山     | 大许镇太山机关6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23221 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23222 | 铜山     | 大许镇沙庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23223 | 铜山     | 大许镇太山机关3号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23224 | 铜山     | 大许镇大刘村南变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23225 | 铜山     | 大许镇大刘村北变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23226 | 铜山     | 大许镇雨露花园东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23227 | 铜山     | 大许镇机关1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23228 | 铜山     | 大许镇机关3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23229 | 铜山     | 大许镇李庄村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23230 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23231 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23232 | 铜山     | 大许镇机关南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23233 | 铜山     | 大许镇韩庄村西变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 23234 | 铜山     | 大许镇张瓦村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23235 | 铜山     | 大许镇晓岳村变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23236 | 铜山     | 大许镇朱庙村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23237 | 铜山     | 大许镇东探村南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23238 | 铜山     | 大许镇后王村东1—4队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23239 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 23240 | 铜山     | 大许镇朱庙村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23241 | 铜山     | 大许镇许台村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23242 | 铜山     | 大许镇麻沟村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23243 | 铜山     | 大许镇麻沟村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23244 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23245 | 铜山     | 大许镇西探村北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23246 | 铜山     | 大许镇西探北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23247 | 铜山     | 大许镇李瓦村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23248 | 铜山     | 大许镇朱庙村中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23249 | 铜山     | 大许镇东探村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23250 | 铜山     | 大许镇东探村桃园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23251 | 铜山     | 大许镇林河村西变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23252 | 铜山     | 大许镇东探村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23253 | 铜山     | 大许镇林河村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23254 | 铜山     | 大许镇岳海村东变     | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 23255 | 铜山     | 大许镇机关中变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23256 | 铜山     | 大许镇团埠村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23257 | 铜山     | 大许镇岳海村西变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23258 | 铜山     | 大许镇机关7号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23259 | 铜山     | 大许镇靖集村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23260 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23261 | 铜山     | 大许镇刘鹿村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23262 | 铜山     | 大许镇大许机关中3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23263 | 铜山     | 大许镇机关北3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23264 | 铜山     | 大许镇西探村3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23265 | 铜山     | 大许镇李瓦村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23266 | 铜山     | 大许镇麻沟村3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23267 | 铜山     | 大许镇机关15号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23268 | 铜山     | 大许镇雨露花园西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23269 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23270 | 铜山     | 大许镇李瓦村北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23271 | 铜山     | 大许镇后王村前王西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23272 | 铜山     | 大许镇许台村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23273 | 铜山     | 大许镇朱庙村南4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23274 | 铜山     | 大许镇轧花厂家属院4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 23275 | 铜山     | 大许镇横山村北1号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23276 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23277 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23278 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23279 | 铜山     | 大许镇方刘村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23280 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23281 | 铜山     | 大许镇后王村4队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23282 | 铜山     | 大许镇团埠村北3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23283 | 铜山     | 大许镇麻沟村西1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23284 | 铜山     | 大许镇刘鹿村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23285 | 铜山     | 大许镇朱庄村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23286 | 铜山     | 大许镇朱庄村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23287 | 铜山     | 大许镇朱庄村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23288 | 铜山     | 大许镇岳海村西3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23289 | 铜山     | 大许镇西探村北4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23290 | 铜山     | 大许镇朱庙村中1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23291 | 铜山     | 大许镇邵楼村殷庄1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23292 | 铜山     | 大许镇黄楼村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23293 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23294 | 铜山     | 大许镇郑庙村大队部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23295 | 铜山     | 大许镇大吴村2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23296 | 铜山     | 大许镇靖集村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23297 | 铜山     | 大许镇西探村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23298 | 铜山     | 大许镇张瓦村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23299 | 铜山     | 大许镇姚庄村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23300 | 铜山     | 大许镇李瓦村北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23301 | 铜山     | 大许镇机关南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23302 | 铜山     | 大许镇雨露花园南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23303 | 铜山     | 大许镇朱庙村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23304 | 铜山     | 大许镇东探村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23305 | 铜山     | 大许镇机关17号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23306 | 铜山     | 大许镇机关16号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23307 | 铜山     | 大许镇机关18号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23308 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23309 | 铜山     | 大许镇机关22号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23310 | 铜山     | 大许镇团埠村八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23311 | 铜山     | 大许镇后王村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23312 | 铜山     | 大许镇河西村九队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23313 | 铜山     | 大许镇方刘村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23314 | 新沂     | PMS 城区金秋五区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23315 | 铜山     | 大许镇岳海村三队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23316 | 新沂     | PMS 城区迎春小区2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23317 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23318 | 铜山     | 大许镇机关26号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23319 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23320 | 铜山     | 大许镇机关27号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23321 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23322 | 铜山     | 大许镇郑庙前夏三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23323 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23324 | 新沂     | PMS 时集踢球白石新粉坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23325 | 新沂     | PMS 时集踢球白石大杨变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23326 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖新区变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23327 | 新沂     | PMS 时集镇马厂新区变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23328 | 新沂     | 时集镇陈刘新区变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23329 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘敬老院变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23330 | 新沂     | PMS 时集镇陈中西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23331 | 新沂     | PMS 时集踢球白石桃园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23332 | 新沂     | 时集镇敬元新区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23333 | 新沂     | 时集镇明甫新区变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23334 | 铜山     | 大许镇黄楼村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23335 | 新沂     | PMS 时集街中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23336 | 铜山     | 大许镇黄楼村东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23337 | 新沂     | PMS 时集镇小徐2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23338 | 铜山     | 大许镇小墩村南变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23339 | 新沂     | PMS 时集踢球大庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23340 | 新沂     | 时集镇郝湖2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23341 | 铜山     | 大许镇李庄村西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23342 | 新沂     | PMS 时集镇西街南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23343 | 新沂     | 时集镇山东村老宅2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23344 | 新沂     | PMS 时集镇山东村甲黄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23345 | 铜山     | 大许镇朱庄村东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23346 | 新沂     | 时集镇万沟大棚变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23347 | 铜山     | 大许镇林河村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23348 | 新沂     | PMS 时集镇周北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23349 | 新沂     | PMS 时集镇周东2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23350 | 新沂     | PMS 时集镇前朱2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23351 | 新沂     | PMS 时集镇朱墩2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23352 | 铜山     | 大许镇机关23号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23353 | 新沂     | PMS 时集镇白科五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23354 | 铜山     | 大许镇团埠村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23355 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23356 | 铜山     | 大许镇佳和苑变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23357 | 新沂     | 时集仲圩变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23358 | 新沂     | PMS 时集镇风云小区变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23359 | 铜山     | 大许镇东探村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23360 | 新沂     | PMS 时集踢球白石村2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23361 | 新沂     | PMS 时集镇大周村胡庄变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23362 | 新沂     | PMS 时集镇大周村沟北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23363 | 铜山     | 大许镇邵楼村北变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23364 | 新沂     | PMS 时集镇时集村王西南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23365 | 新沂     | PMS 时集东街南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23366 | 铜山     | 大许镇林河村吴庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23367 | 新沂     | PMS 时集镇大周后场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23368 | 铜山     | 大许镇岳海村二队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23369 | 新沂     | PMS 时集镇大周村南圩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23370 | 铜山     | 大许镇李瓦村南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23371 | 新沂     | PMS 时集踢球邵圩变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23372 | 铜山     | 大许镇机关西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23373 | 铜山     | 大许镇阳光新村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23374 | 新沂     | 时集镇白石新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23375 | 铜山     | 大许镇团埠村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23376 | 新沂     | 时集镇姜圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23377 | 铜山     | 大许镇刘鹿村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23378 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村西洪变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23379 | 新沂     | 时集镇山东村草庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23380 | 新沂     | PMS 时集镇山东村南林场三相变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23381 | 铜山     | 大许镇小墩村1号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23382 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23383 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23384 | 铜山     | 大许镇李庄村东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23385 | 新沂     | PMS 时集镇东街北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23386 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村阡圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23387 | 铜山     | 大许镇团埠南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23388 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23389 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村半庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23390 | 新沂     | PMS 时集镇粉坊变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23391 | 新沂     | PMS 时集镇小徐变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23392 | 新沂     | 时集镇陈刘村陈中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23393 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村小墩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23394 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23395 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23396 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村高树变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23397 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23398 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23399 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23400 | 新沂     | PMS 时集镇时集村乱墩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23401 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村华庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23402 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村明甫变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23403 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23404 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新六变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23405 | 新沂     | PMS 时集镇白科村张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23406 | 新沂     | 时集镇白科村欢东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23407 | 新沂     | PMS 时集镇白科村倪圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23408 | 新沂     | PMS 时集镇时集村北朱变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23409 | 新沂     | PMS 时集镇风云村风云变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23410 | 新沂     | 时集镇小焦变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23411 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23412 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23413 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23414 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23415 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23416 | 新沂     | PMS 时集镇风云村高庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23417 | 新沂     | PMS 时集镇风云村姜圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23418 | 新沂     | 时集镇风云村姜圩西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23419 | 新沂     | 时集镇风云村晏圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23420 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23421 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村陈庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23422 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村宋庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23423 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村高汪变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23424 | 新沂     | PMS 时集镇山东花生园变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23425 | 新沂     | 时集镇敬元村周北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23426 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23427 | 新沂     | PMS 时集东大街东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23428 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23429 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村鲍圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23430 | 新沂     | 时集镇大周周北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23431 | 新沂     | 时集镇蒋沟村戈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23432 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23433 | 新沂     | 时集镇温墩村温墩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23434 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村吴墩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23435 | 新沂     | PMS 时集镇西街南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23436 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23437 | 新沂     | 时集镇山东村东李变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23438 | 新沂     | PMS 时集镇西街北变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23439 | 新沂     | PMS 时集镇时集村小徐庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23440 | 新沂     | 时集镇大周村庄里变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23441 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村西朱变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23442 | 新沂     | 时集镇敬元村布北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23443 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村朱南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23444 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村敬南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23445 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村夏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23446 | 新沂     | 时集镇晏圩2号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23447 | 新沂     | PMS 时集镇农贸市场变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23448 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村赵庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23449 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村牛庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23450 | 新沂     | 时集镇民营变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23451 | 新沂     | PMS 时集镇时集村富民变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23452 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新庄大棚变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23453 | 新沂     | 时集大周村周北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23454 | 新沂     | 时集供电所变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23455 | 新沂     | PMS 时集大庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23456 | 新沂     | 时集镇风云村2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23457 | 新沂     | PMS 时集镇西洪新区变（风云2）   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23458 | 新沂     | PMS 时集镇欢墩公配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23459 | 新沂     | PMS 时集镇韩庄公配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23460 | 新沂     | PMS 时集镇温墩2号公配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23461 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟新建公配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23462 | 新沂     | 时集五队公配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23463 | 新沂     | 时集踢球新庄2号公配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23464 | 新沂     | 时集晏圩3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23465 | 新沂     | PMS 时集镇白科西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23466 | 新沂     | 时集镇敬元周西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23467 | 新沂     | 时集镇王老庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23468 | 新沂     | 时集镇甲黄单相变（教堂）        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23469 | 新沂     | PMS 时集镇西街东变(温墩新区变)  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23470 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23471 | 新沂     | PMS 时集镇白科东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23472 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23473 | 新沂     | PMS 时集镇新庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23474 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟牛庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23475 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23476 | 新沂     | PMS 时集镇风云村夏圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23477 | 新沂     | PMS 时集明甫村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23478 | 新沂     | PMS 时集镇大周东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23479 | 新沂     | 时集温墩村鲍圩3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23480 | 新沂     | PMS 时集敬园村布北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23481 | 新沂     | PMS 时集陈刘敬老院2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23482 | 新沂     | PMS 时集薄二2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23483 | 新沂     | PMS 时集东大街东2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23484 | 新沂     | PMS 时集线晏圩4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 23485 | 新沂     | PMS 时集五队2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23486 | 新沂     | PMS 时集朱北2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23487 | 新沂     | PMS 时集镇白科东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23488 | 新沂     | PMS 时集镇华庄2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23489 | 新沂     | PMS 时集线时集东街北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23490 | 新沂     | 时集镇山东村条龙3号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23491 | 新沂     | PMS 时集镇老宅3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23492 | 新沂     | PMS 时集镇山东村草庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23493 | 新沂     | PMS 时集西洪村小庄2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23494 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村黄泥2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23495 | 新沂     | PMS 时集镇大周南圩2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23496 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23497 | 新沂     | PMS 时集踢球大街4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23498 | 新沂     | PMS 时集镇白石大街北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23499 | 新沂     | PMS 时集镇踢球小学变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23500 | 新沂     | PMS 时集镇邵圩东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23501 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23502 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23503 | 新沂     | 时集镇陈刘西2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23504 | 新沂     | 时集蒋刘村蒋刘2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23505 | 新沂     | PMS 时集镇阚圩2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23506 | 新沂     | PMS 时集马厂村盛湖北3号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23507 | 新沂     | PMS 时集线时集村乱墩2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23508 | 新沂     | PMS 时集镇时街线西大街滨河路1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23509 | 新沂     | PMS 时集踢球西姜圩2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23510 | 新沂     | PMS 踢球线小徐3号配变（新沂市）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23511 | 新沂     | PMS 时集踢球新粉坊2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23512 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥3号东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23513 | 新沂     | PMS 时集线欢东2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23514 | 新沂     | 时集镇晏圩6号西配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23515 | 新沂     | PMS 时集线倪圩2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23516 | 新沂     | PMS 时集线明甫新区3号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23517 | 新沂     | PMS 时集线东马2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23518 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23519 | 新沂     | PMS 时集陈墩村后朱2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23520 | 新沂     | PMS 时集镇山东村东李2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23521 | 新沂     | 时集镇山东村董湖2号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23522 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23523 | 新沂     | PMS 时集线时风云村四队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23524 | 新沂     | PMS 时集线时集王西南2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23525 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23526 | 新沂     | PMS 时集镇山东老宅4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23527 | 新沂     | PMS 时集线时集马厂村盛湖南2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23528 | 新沂     | PMS 时集镇时东街南3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23529 | 新沂     | PMS 时集镇西大街4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23530 | 新沂     | PMS 时集郝湖村6号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23531 | 新沂     | PMS 时集村时集一队2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23532 | 新沂     | PMS 时集镇白石3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23533 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23534 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23535 | 新沂     | 时集镇明甫新区4号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23536 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄4号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23537 | 新沂     | PMS 时集镇东街东3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23538 | 新沂     | PMS 时集陈墩村大见2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23539 | 新沂     | PMS 时集陈墩小队2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23540 | 新沂     | PMS 时集大周村后场2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23541 | 新沂     | PMS 时集大周村胡庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23542 | 新沂     | PMS 时集大周村庄里2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23543 | 新沂     | PMS 时集西街北2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23544 | 新沂     | PMS 时集陈刘村陈中西2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23545 | 新沂     | PMS 时集王西3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23546 | 新沂     | PMS 时集西洪村半庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23547 | 新沂     | PMS 时集时集村小徐庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23548 | 新沂     | PMS 时集镇时西街3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23549 | 新沂     | PMS 时集大周村沟北2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23550 | 新沂     | 时集镇风云一队变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23551 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23552 | 新沂     | 时集镇晏圩5号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23553 | 新沂     | PMS 时集镇民营2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23554 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马3号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23555 | 新沂     | 时集镇大周4号小刘庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23556 | 新沂     | PMS 时集镇时集村一队西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23557 | 新沂     | 时集镇蒋沟村桥头4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23558 | 新沂     | PMS 时集镇万沟2号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23559 | 新沂     | PMS 时集镇新六2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23560 | 新沂     | PMS 时集镇新三3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23561 | 新沂     | PMS 时集镇新庄3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23562 | 新沂     | 时集镇时集线许南2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23563 | 新沂     | PMS 时集镇温墩新区2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23564 | 新沂     | PMS 时集邵圩东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23565 | 新沂     | PMS 时集镇夏庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23566 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩2号路西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23567 | 新沂     | PMS 时集镇白石警务室南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23568 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23569 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘陈中东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23570 | 新沂     | PMS 时集镇西大街银行配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23571 | 新沂     | PMS 时集镇姜圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23572 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱3号西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23573 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23574 | 铜山     | 大许镇靖集村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23575 | 铜山     | 大许镇雨露花园北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23576 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23577 | 铜山     | 大许镇西探村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23578 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23579 | 铜山     | 大许镇李瓦村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23580 | 铜山     | 大许镇朱庄村西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23581 | 铜山     | 大许镇朱庄村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23582 | 铜山     | 大许镇靖集村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23583 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23584 | 铜山     | 大许镇朱庄村小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23585 | 铜山     | 大许镇大吴村4号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23586 | 铜山     | 大许镇东探村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23587 | 铜山     | 大许镇大刘村南1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23588 | 铜山     | PMS 大许镇闫楼村2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23589 | 铜山     | 大许镇东探村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23590 | 铜山     | 大许镇太山机关8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23591 | 铜山     | 大许镇大许村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23592 | 铜山     | 大许镇机关北4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23593 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上南变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23594 | 铜山     | 大许镇麻沟村5队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23595 | 铜山     | 大许镇后王村一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23596 | 铜山     | 大许镇机关34号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23597 | 铜山     | 大许镇机关35号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23598 | 铜山     | 大许镇机关33号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23599 | 铜山     | 大许镇黄楼村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23600 | 铜山     | 大许镇许台村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23601 | 铜山     | 大许镇李瓦村南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23602 | 铜山     | 大许镇刘鹿村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23603 | 铜山     | 大许镇机关36号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23604 | 铜山     | 大许镇后王村大队部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23605 | 铜山     | 大许镇朱庙村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23606 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23607 | 铜山     | PMS 大许镇机关西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23608 | 铜山     | PMS 大许镇太山机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23609 | 铜山     | PMS 大许镇机关西4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23610 | 铜山     | PMS 大许镇朱庙村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23611 | 铜山     | PMS 大许镇机关中2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23612 | 铜山     | PMS 大许镇黄楼村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23613 | 铜山     | 大许镇步行街东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23614 | 铜山     | PMS 大许镇团埠村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23615 | 铜山     | PMS 大许镇方刘村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23616 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23617 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23618 | 铜山     | 盛和家园2箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23619 | 铜山     | 盛和家园1箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23620 | 铜山     | 大许镇许台村1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23621 | 铜山     | 大许镇镇南花园2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23622 | 铜山     | 大许镇镇南花园1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23623 | 铜山     | 大许镇机关6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23624 | 铜山     | 大许镇农行变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 23625 | 铜山     | 大许镇太山村龙集2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23626 | 铜山     | 大许镇麻沟村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23627 | 铜山     | 大许镇大许村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23628 | 铜山     | 大许镇方刘村9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23629 | 铜山     | 大许镇太山村武庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23630 | 铜山     | 大许镇健康路北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23631 | 铜山     | 大许镇团埠村北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23632 | 铜山     | 大许镇大许村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23633 | 铜山     | 大许镇方刘村8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23634 | 铜山     | 大许镇机关19号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23635 | 铜山     | 大许镇大许村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23636 | 铜山     | 大许镇机关20号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23637 | 铜山     | 大许镇靖集村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23638 | 铜山     | 大许镇团埠村南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23639 | 铜山     | 大许镇大许村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23640 | 铜山     | 大许镇机关12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23641 | 铜山     | 大许镇机关11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23642 | 铜山     | 大许镇机关13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23643 | 铜山     | 大许镇太山村龙集变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23644 | 铜山     | 大许镇姚庄村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23645 | 铜山     | 大许镇团埠村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23646 | 铜山     | 大许镇机关10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23647 | 铜山     | 大许镇刘山村南变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23648 | 铜山     | 大许镇西探村南变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23649 | 铜山     | PMS 张集镇城头村4号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23650 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23651 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村6号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23652 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23653 | 铜山     | PMS 张集镇政府2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23654 | 铜山     | 张集镇店西村1号变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23655 | 铜山     | 张集镇镇区6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23656 | 铜山     | PMS 张集镇镇区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23657 | 铜山     | 张集镇镇区5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23658 | 铜山     | PMS 张集镇镇区8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23659 | 铜山     | 张集镇魏集村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23660 | 铜山     | 张集镇镇区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23661 | 铜山     | 张集镇镇区3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23662 | 铜山     | PMS 张集镇镇区9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23663 | 铜山     | 张集镇董家村五组变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23664 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23665 | 铜山     | PMS 张集镇镇区11号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23666 | 铜山     | PMS 张集镇张桥村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23667 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23668 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23669 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村南变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23670 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23671 | 铜山     | PMS 张集镇圣安村肖家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23672 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23673 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23674 | 铜山     | 张集镇范湖村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23675 | 铜山     | PMS 张集镇下张村圣安台片变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23676 | 铜山     | 张集镇邓庄村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23677 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23678 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23679 | 铜山     | 张集镇机关1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23680 | 铜山     | 张集镇魏集村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23681 | 铜山     | 张集镇魏集村3号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23682 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23683 | 铜山     | 张集镇魏集村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23684 | 铜山     | 张集镇机关北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23685 | 铜山     | 张集镇河沿村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23686 | 铜山     | 张集镇魏集村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23687 | 铜山     | 张集镇下马村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23688 | 铜山     | 张集镇下马村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23689 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23690 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23691 | 铜山     | 张集镇邓庄村台片变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23692 | 铜山     | 张集镇路庄村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23693 | 铜山     | PMS 张集镇林东村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23694 | 铜山     | 张集镇吴邵大队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23695 | 铜山     | PMS_张集镇吴邵村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23696 | 铜山     | PMS_张集镇果园良种厂变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23697 | 铜山     | PMS_张集镇果园良种厂1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23698 | 铜山     | PMS_张集镇吴邵村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23699 | 铜山     | PMS_张集镇邓楼村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23700 | 铜山     | 张集镇邓楼新村          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23701 | 铜山     | PMS_张集镇范湖村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23702 | 铜山     | PMS_张集镇肖家村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23703 | 铜山     | 张集镇邓楼村街道变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23704 | 铜山     | PMS_张集镇张桥村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23705 | 铜山     | PMS_张集镇下张村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23706 | 铜山     | 张集镇肖家村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23707 | 铜山     | 张集镇下马村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23708 | 铜山     | PMS_张集镇董家村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23709 | 铜山     | 张集镇魏集街道西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23710 | 铜山     | 张集镇魏集中学变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23711 | 铜山     | 张集镇邓楼村北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23712 | 铜山     | PMS_张集镇果园北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23713 | 铜山     | PMS_张集镇姥庙村果园变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 23714 | 铜山     | 张集镇店西村西变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23715 | 铜山     | PMS_张集镇小孙湾4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23716 | 铜山     | PMS_张集镇孙湾吴楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23717 | 铜山     | PMS_张集镇店东2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23718 | 铜山     | 张集镇店西村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23719 | 铜山     | 张集镇大张路西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23720 | 铜山     | 张集镇建材街变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23721 | 铜山     | PMS_张集镇董家村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23722 | 铜山     | PMS_张集镇上张村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23723 | 铜山     | PMS_张集镇林东村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23724 | 铜山     | 张集镇范湖村观光路南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23725 | 新沂     | PMS_时集镇时开线林场2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23726 | 新沂     | PMS_时集镇时集一队3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23727 | 新沂     | PMS_时集镇布村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23728 | 新沂     | PMS_时集镇踢球东街老站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23729 | 新沂     | PMS_时集前朱4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23730 | 新沂     | PMS 时集镇西大街5号超市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23731 | 新沂     | PMS 时集踢球新庄水库变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23732 | 新沂     | PMS 时集镇山东村李西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23733 | 新沂     | PMS 时集镇怀峰农牧场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23734 | 新沂     | 桃花源一号配电变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23735 | 新沂     | 桃花源三号配电变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23736 | 新沂     | PMS 时集镇明甫南头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23737 | 新沂     | PMS 时集镇时集村五队小区北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23738 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23739 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23740 | 新沂     | 时集镇蒋刘村滕庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23741 | 新沂     | 时集镇时集村四队庄里变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23742 | 新沂     | 时集镇广播站变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23743 | 新沂     | 时集镇山东村草庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23744 | 新沂     | 时集万沟北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23745 | 新沂     | 时集盛湖北4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23746 | 新沂     | 时集王老庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23747 | 新沂     | 时集新庄4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23748 | 新沂     | 时集旭丰小区变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23749 | 新沂     | 时集农贸市场2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23750 | 新沂     | 时集教师公寓变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23751 | 新沂     | 时集周北东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23752 | 新沂     | 时集艾庄东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23753 | 新沂     | 时集北朱3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23754 | 新沂     | 时集镇欢东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23755 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23756 | 新沂     | 时集镇风云村林庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23757 | 新沂     | 时集艾庄北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23758 | 新沂     | 时集北朱4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23759 | 新沂     | 时集新庄南湖变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23760 | 新沂     | 时集白科小区变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23761 | 新沂     | 时集菜市场变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23762 | 新沂     | 时集晏圩东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23763 | 新沂     | 时集明甫新区东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23764 | 新沂     | 时集明甫新区西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23765 | 新沂     | 时集蒋沟戈庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23766 | 新沂     | 时集西洪村半庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23767 | 新沂     | 时集镇时集村朱江3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23768 | 新沂     | 时集镇温墩集聚区东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23769 | 新沂     | 时集镇产业园东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23770 | 新沂     | 桃花居2箱变变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23771 | 新沂     | 桃花居1箱变变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23772 | 新沂     | 时集镇桃花源2箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23773 | 新沂     | 时集镇桃花源变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23774 | 新沂     | 时集镇白科东4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23775 | 新沂     | 时集镇陈小台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23776 | 新沂     | 时集镇大见台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23777 | 新沂     | PMS 时集镇老庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23778 | 新沂     | 时集镇布村台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23779 | 新沂     | 时集镇小庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23780 | 新沂     | PMS 时集镇大周村大周东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23781 | 新沂     | 时集镇风云村薄二（薄湖）台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23782 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋刘台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23783 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖村湖墩台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23784 | 新沂     | PMS 时集镇万沟台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23785 | 新沂     | PMS 时集镇新庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23786 | 新沂     | 时集镇风云村林庄台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23787 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村滕庄台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23788 | 新沂     | 时集镇明甫村大墩台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23789 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村南头台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23790 | 新沂     | PMS 时集镇许南台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23791 | 新沂     | PMS 时集镇新五台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23792 | 新沂     | 时集镇陈墩村后朱台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23793 | 新沂     | 时集镇陈墩村前朱台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23794 | 新沂     | PMS 时集镇山东村董湖台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23795 | 新沂     | 时集镇山东村老宅台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23796 | 新沂     | 时集镇山东村条龙台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23797 | 新沂     | 时集镇山东村小魏台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23798 | 新沂     | PMS 时集村时集一队台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23799 | 新沂     | PMS 时集镇小学台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23800 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村艾庄台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23801 | 新沂     | 时集镇温墩村朱墩台变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23802 | 新沂     | PMS 时集王西台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23803 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23804 | 新沂     | PMS 棋盘王徐徐庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23805 | 新沂     | 棋盘麦芬村2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23806 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23807 | 新沂     | PMS 棋盘官沈北2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23808 | 新沂     | 棋盘白草东2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23809 | 新沂     | PMS 棋盘棋街10号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23810 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23811 | 新沂     | PMS 棋盘渔场7号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23812 | 新沂     | 棋盘渔场8号综合变(毛林大桥) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23813 | 新沂     | PMS 棋盘双新小王庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23814 | 新沂     | 棋盘大冲东2号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23815 | 新沂     | 棋盘红峰村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23816 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23817 | 新沂     | 棋盘城岗4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23818 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23819 | 新沂     | PMS 棋盘岗里2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23820 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23821 | 新沂     | 棋盘岗南南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23822 | 新沂     | PMS 棋盘岗南台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23823 | 新沂     | 棋盘城岗台片          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23824 | 新沂     | PMS 棋盘城岗南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23825 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23826 | 新沂     | PMS 棋盘棋街南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23827 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23828 | 新沂     | 棋盘大冲南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23829 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23830 | 新沂     | 棋盘芦墩东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23831 | 新沂     | PMS 棋盘金李村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23832 | 新沂     | 棋盘双新西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23833 | 新沂     | 棋盘棋盘街07号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23834 | 新沂     | PMS 棋盘棋街6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23835 | 新沂     | 棋盘毛林王庄东配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23836 | 新沂     | 棋盘祁元南变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23837 | 新沂     | 棋盘祁元北变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23838 | 新沂     | PMS 棋盘棋街8号变(新强家西)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23839 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23840 | 新沂     | 棋盘柳沟北变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23841 | 新沂     | 棋盘毛林村北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23842 | 新沂     | PMS 棋盘村部西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23843 | 新沂     | PMS 棋盘官庄北台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23844 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东5号变（棋小门北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23845 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东3号变（种站对门）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23846 | 新沂     | PMS 棋盘棋街12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23847 | 新沂     | PMS 棋盘棋街中2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23848 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23849 | 新沂     | PMS 棋盘官庄西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23850 | 新沂     | PMS 棋盘棋街中4号变（高中部门口） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23851 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23852 | 新沂     | PMS 棋盘官庄村           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23853 | 新沂     | 棋盘小新村台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23854 | 新沂     | PMS 棋盘棋供变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23855 | 新沂     | PMS 棋盘棋街11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23856 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23857 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23858 | 新沂     | PMS 棋盘山徐东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23859 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23860 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23861 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23862 | 新沂     | 棋盘冯庄小陆庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23863 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23864 | 新沂     | 棋盘张王村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23865 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23866 | 新沂     | 棋盘官沈南台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23867 | 新沂     | 棋盘官沈村东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23868 | 新沂     | PMS 棋盘官沈北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23869 | 新沂     | PMS 棋盘毛林村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 23870 | 新沂     | 棋盘墩东村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23871 | 新沂     | 棋盘柳沟村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23872 | 新沂     | 棋盘佃富村西变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23873 | 新沂     | PMS 棋盘佃富村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23874 | 新沂     | PMS 棋盘张庙7队台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23875 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23876 | 新沂     | 棋盘张庙2队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23877 | 新沂     | PMS 棋盘加友村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23878 | 新沂     | 棋盘陵西南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23879 | 新沂     | 棋盘大墩村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23880 | 新沂     | 棋盘张庙新区台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23881 | 新沂     | 棋盘墨芬西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23882 | 新沂     | 棋盘筛子村台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23883 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23884 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23885 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23886 | 新沂     | 棋盘城岗街新区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23887 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23888 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23889 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23890 | 新沂     | PMS 棋盘棋街9号变(高中部西) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23891 | 新沂     | 棋盘金李村东变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23892 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23893 | 新沂     | 棋盘岗北西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23894 | 新沂     | PMS 棋盘岗东新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23895 | 新沂     | PMS 棋盘岗北东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23896 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23897 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23898 | 新沂     | 棋盘郑良张锦变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23899 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23900 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23901 | 新沂     | PMS 棋盘白草东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23902 | 新沂     | PMS 棋盘白草西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23903 | 新沂     | PMS 棋盘新刘村台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23904 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23905 | 新沂     | 棋盘新湖田圩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23906 | 新沂     | 棋盘大冲北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23907 | 新沂     | 棋盘陵西南2号台片       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23908 | 新沂     | 棋盘毛林村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23909 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙守科门前台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23910 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23911 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙华门前台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23912 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23913 | 新沂     | PMS 棋盘郑良张锦庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23914 | 新沂     | 棋盘小冲北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23915 | 新沂     | 棋盘派出所门前台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23916 | 新沂     | 棋盘郡王府西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23917 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23918 | 新沂     | PMS 棋盘墩东田庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23919 | 新沂     | 棋盘芦墩北2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23920 | 新沂     | PMS 棋盘祁元南2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23921 | 新沂     | PMS 棋盘白草东1号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23922 | 新沂     | PMS 棋盘双新小区台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23923 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄北台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23924 | 新沂     | 棋盘芦墩村2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23925 | 新沂     | PMS 棋盘大墩东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23926 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23927 | 新沂     | PMS 棋盘加友北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23928 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23929 | 新沂     | PMS 棋盘筛子2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23930 | 新沂     | PMS 棋盘七沟东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23931 | 新沂     | PMS 棋盘坝南西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23932 | 新沂     | 棋盘新刘西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23933 | 新沂     | 棋盘官沈南2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23934 | 新沂     | 棋盘佃富东台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23935 | 新沂     | 棋盘张庙张庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23936 | 新沂     | 棋盘牛盘西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23937 | 新沂     | 棋盘官庄村南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23938 | 新沂     | PMS 棋盘白草大棚台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23939 | 新沂     | 棋盘张王西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23940 | 新沂     | PMS 棋盘大新2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23941 | 新沂     | 棋盘村部北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23942 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23943 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区3号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23944 | 新沂     | PMS 棋盘小冲东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23945 | 新沂     | 棋盘小冲东2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23946 | 新沂     | 棋盘祁元北2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23947 | 新沂     | 棋盘筛子马场北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23948 | 新沂     | 棋盘佃富东2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23949 | 新沂     | 棋盘佃富西2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23950 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23951 | 新沂     | PMS 棋盘金李村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23952 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟路口台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23953 | 新沂     | PMS 棋盘污水处理厂北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23954 | 新沂     | 棋盘柳沟村2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23955 | 新沂     | 棋盘金李张庄北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23956 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23957 | 新沂     | PMS 棋盘大墩村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23958 | 新沂     | PMS 棋盘张庙七队2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23959 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23960 | 新沂     | PMS 棋盘加友南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23961 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23962 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23963 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23964 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23965 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23966 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23967 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23968 | 新沂     | 棋盘大新西台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23969 | 新沂     | 棋盘冯庄东2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23970 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23971 | 新沂     | 棋盘泉子北2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23972 | 新沂     | 棋盘姚洼村2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23973 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23974 | 新沂     | 棋盘官庄西北台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 23975 | 新沂     | PMS 棋盘山水台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23976 | 新沂     | 棋盘镇官庄村东台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23977 | 新沂     | PMS 棋盘供电所西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23978 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23979 | 新沂     | PMS 棋盘文化站门前台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23980 | 新沂     | PMS 棋盘镇官庄南3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23981 | 铜山     | 张集镇河沿村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23982 | 铜山     | PMS 张集镇张集村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23983 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23984 | 铜山     | PMS 张集镇店西村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23985 | 铜山     | 张集镇肖家村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23986 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23987 | 铜山     | PMS 张集镇翟山村4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23988 | 铜山     | PMS 张集镇张集村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23989 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23990 | 铜山     | 张集镇张桥村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23991 | 铜山     | PMS 张集镇夏楼村1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23992 | 铜山     | PMS 张集镇镇区14号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23993 | 铜山     | PMS 张集镇董家村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23994 | 铜山     | PMS 张集镇镇区15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23995 | 铜山     | PMS 张集镇镇区16号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23996 | 铜山     | PMS 张集镇张集村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23997 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23998 | 铜山     | PMS 张集镇店西村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23999 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24000 | 铜山     | 张集镇下马村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24001 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24002 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24003 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24004 | 铜山     | 张集镇吴邵大队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24005 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24006 | 铜山     | PMS 张集镇供电所1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24007 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24008 | 铜山     | PMS 张集镇下张村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24009 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24010 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24011 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村六组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24012 | 铜山     | 张集镇董家村三组变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24013 | 铜山     | PMS 张集镇果园北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24014 | 铜山     | PMS 张集镇中心医院东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24015 | 铜山     | 张集镇镇区七组变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24016 | 铜山     | 张集镇新街南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24017 | 铜山     | PMS 张集镇新街北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24018 | 铜山     | 张集镇中学东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24019 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村河沿西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24020 | 铜山     | 张集镇圣安村西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24021 | 铜山     | 张集镇邓楼村学校西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24022 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24023 | 铜山     | 张集镇店西村2队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24024 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24025 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24026 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24027 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24028 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24029 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24030 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24031 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24032 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24033 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24034 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24035 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24036 | 铜山     | 张集镇店东村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24037 | 铜山     | 张集镇店东村8号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24038 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村五组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24039 | 铜山     | PMS 张集镇林东村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24040 | 铜山     | 张集镇董家村4组变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24041 | 铜山     | 张集镇范湖村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24042 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24043 | 铜山     | PMS 张集镇中学教师公寓变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24044 | 铜山     | PMS 张集镇小潘庄变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24045 | 铜山     | PMS 张集镇姚庙村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24046 | 铜山     | PMS 张集镇张集村10组变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24047 | 铜山     | 张集镇店西村西1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24048 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村委会变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24049 | 铜山     | PMS 张集镇路庄村1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24050 | 铜山     | 张集镇林东村2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24051 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼4号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24052 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村3组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24053 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村学校南变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24054 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24055 | 铜山     | PMS 张集镇魏集中学东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24056 | 铜山     | 张集镇范湖村警务室南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24057 | 铜山     | PMS 张集镇范湖村东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24058 | 铜山     | 张集镇范湖村山西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24059 | 铜山     | PMS 张集镇店东村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24060 | 铜山     | PMS 张集镇水口村6队变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24061 | 铜山     | PMS 张集镇镇区供电所南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24062 | 铜山     | PMS 张集镇店西村7队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24063 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24064 | 铜山     | 张集镇镇西大道1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24065 | 铜山     | PMS 张集镇上张村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24066 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24067 | 铜山     | PMS 张集镇店西村3队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24068 | 铜山     | PMS 张集镇区法庭北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24069 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村4组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24070 | 铜山     | PMS 张集镇区七组1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24071 | 铜山     | PMS 张集镇董家村西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24072 | 铜山     | PMS 张集镇中队门前变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24073 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄学校变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24074 | 铜山     | PMS 张集镇新街南1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24075 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵大队东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24076 | 铜山     | PMS 张集镇镇区七组2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24077 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼山后变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24078 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24079 | 铜山     | PMS 张集镇林东村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 24080 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24081 | 铜山     | PMS 张集镇镇区1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24082 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24083 | 铜山     | PMS 张集镇张集村2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24084 | 铜山     | PMS 张集镇店东村4号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24085 | 铜山     | PMS 张集镇店东村1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24086 | 铜山     | PMS 张集镇店东村3号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24087 | 铜山     | 张集镇张集村5号变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24088 | 铜山     | PMS 张集镇店东村5号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24089 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6组变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24090 | 铜山     | 张集镇老街南1号变台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24091 | 铜山     | 张集镇范湖村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24092 | 铜山     | PMS 张集镇魏集十字路口北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24093 | 铜山     | PMS 张集镇汇金广场2号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24094 | 铜山     | 张集镇民意园8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24095 | 铜山     | 张集镇民意园3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24096 | 铜山     | 张集镇利民小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24097 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24098 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24099 | 铜山     | PMS 张集镇民意园1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24100 | 铜山     | PMS 张集镇民意园6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24101 | 铜山     | 张集镇利民小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24102 | 铜山     | 张集镇民意园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24103 | 铜山     | 张集镇利民小区5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24104 | 铜山     | 张集镇民意园5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24105 | 铜山     | 张集镇民意园4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24106 | 铜山     | 张集镇民意园7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24107 | 铜山     | PMS 张集镇文化广场1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24108 | 铜山     | PMS 张集镇新街中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24109 | 铜山     | 张集镇茉莉公馆1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24110 | 铜山     | 张集镇小孙湾8号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24111 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24112 | 铜山     | 张集镇下马村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24113 | 铜山     | 张集镇明瀚小区2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24114 | 铜山     | 张集镇明瀚小区1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24115 | 铜山     | 张集镇明瀚小区3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24116 | 铜山     | 张集镇张桥村南1变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24117 | 铜山     | 张集镇店西村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24118 | 铜山     | 孟庄社区2配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24119 | 铜山     | 孟庄社区1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24120 | 铜山     | 张集镇南湖湾小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24121 | 铜山     | 张集镇果园西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24122 | 铜山     | 张集镇孙湾小学南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24123 | 铜山     | 张集镇供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24124 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24125 | 铜山     | 张集镇盛世家园4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24126 | 铜山     | 张集镇盛世家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24127 | 铜山     | 张集镇盛世家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24128 | 铜山     | 张集镇盛世家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24129 | 铜山     | 张集镇邓楼观光路西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24130 | 铜山     | 张集镇张桥村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24131 | 铜山     | 张集镇店西村6号北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24132 | 铜山     | 后楼新村7箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24133 | 铜山     | 后楼新村1箱变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24134 | 铜山     | 后楼新村5箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24135 | 铜山     | 后楼新村2箱变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24136 | 新沂     | PMS 棋盘幼儿园门前台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24137 | 新沂     | PMS 棋盘山水2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24138 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24139 | 新沂     | 棋盘城岗供电所东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24140 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北3号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24141 | 新沂     | 棋盘陵西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24142 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24143 | 新沂     | 棋盘祁元南3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24144 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24145 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24146 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24147 | 新沂     | PMS 棋盘白草西3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24148 | 新沂     | 棋盘麦芬南2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24149 | 新沂     | PMS 棋盘苏果超市门前台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 24150 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街3号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24151 | 新沂     | PMS 棋盘新奥特南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24152 | 新沂     | 棋盘张庙七队北台片            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24153 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24154 | 新沂     | PMS 棋盘郑梁郑庄南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24155 | 新沂     | PMS 棋盘大新村北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24156 | 新沂     | PMS 棋盘山徐东2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24157 | 新沂     | 棋盘小新村2号台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24158 | 新沂     | PMS 棋盘小新南2号台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24159 | 新沂     | 棋盘筛子南3号台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24160 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居4号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24161 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居5号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24162 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居6号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24163 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居7号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24164 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居8号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24165 | 新沂     | 棋盘墩东七队台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24166 | 新沂     | 棋盘佃富孟庄台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24167 | 新沂     | PMS 棋盘墩东村2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24168 | 新沂     | PMS 棋盘墨云警务室台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24169 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24170 | 新沂     | PMS 棋盘山水3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24171 | 新沂     | PMS 棋盘中学西台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24172 | 新沂     | PMS 棋盘官庄东2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24173 | 新沂     | PMS 棋盘公园东北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24174 | 新沂     | PMS 棋盘村委会门前台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24175 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘新村2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24176 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬北2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24177 | 新沂     | PMS 棋盘田圩东配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24178 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24179 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24180 | 新沂     | PMS 棋盘镇岗南东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24181 | 新沂     | PMS 棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24182 | 新沂     | 棋盘镇白草西4号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24183 | 新沂     | PMS 棋盘新湖北配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24184 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 24185 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居9号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24186 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏村4号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24187 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏北2号配变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24188 | 新沂     | 棋盘镇大新4号配变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24189 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林村北2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24190 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林王庄3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24191 | 新沂     | PMS 棋盘镇墨云村部北2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24192 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄中配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24193 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子码头2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24194 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄西配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24195 | 新沂     | PMS 棋盘镇芦墩西2号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24196 | 新沂     | PMS 棋盘镇戚沟路口2号配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24197 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子村东2号配变（新沂市）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24198 | 新沂     | 棋盘陵西王岗丈北配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24199 | 新沂     | PMS 棋盘官庄村4号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24200 | 新沂     | PMS 棋盘镇大墩东3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24201 | 新沂     | 棋盘镇筛子村4号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24202 | 新沂     | 棋盘大冲东湖配变                   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24203 | 新沂     | 棋盘王徐杨庄北2号配变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24204 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南3号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24205 | 新沂     | PMS 棋盘祁元东配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24206 | 新沂     | PMS 棋盘镇祁元北3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24207 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24208 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟村2号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24209 | 新沂     | PMS 棋盘镇麦芬中2号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24210 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村3号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24211 | 新沂     | PMS 棋盘街官庄村3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24212 | 新沂     | 棋盘官庄村南2号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24213 | 新沂     | PMS 棋盘南京西路南2号配变（棋盘信用社南桥头变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24214 | 新沂     | PMS 棋盘镇棋街3号北配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24215 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄东2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24216 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街新区2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24217 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟路口配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24218 | 新沂     | 棋盘城岗新村变（交管所）               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24219 | 新沂     | PMS 棋盘岗里3号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24220 | 新沂     | 棋盘镇大冲西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24221 | 新沂     | 棋盘大冲南八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24222 | 新沂     | PMS 棋盘坝北北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24223 | 新沂     | PMS 棋盘张锦庄西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24224 | 新沂     | PMS 棋盘新湖田圩北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24225 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24226 | 新沂     | 棋盘金李村部北配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24227 | 新沂     | PMS 棋盘镇张庙花墩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24228 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24229 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24230 | 新沂     | PMS 棋盘山水4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24231 | 新沂     | 棋盘镇祁元3号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24232 | 新沂     | 棋盘镇官沈南3号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24233 | 新沂     | PMS 棋盘医院南门配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24234 | 新沂     | PMS 棋盘金李村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24235 | 新沂     | PMS 棋盘高李北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24236 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24237 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24238 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24239 | 新沂     | 棋盘郑良杨庄3号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24240 | 新沂     | 棋盘麦芬南3号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24241 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24242 | 新沂     | 棋盘泉子北3号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24243 | 新沂     | PMS 棋盘泉子西3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24244 | 新沂     | PMS 棋盘金李村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24245 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24246 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24247 | 新沂     | PMS 棋盘张王西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24248 | 新沂     | PMS 棋盘新湖祁湖2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24249 | 新沂     | PMS 棋盘佃富西3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24250 | 新沂     | PMS 棋盘加友3号配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24251 | 新沂     | PMS 棋盘金李北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24252 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24253 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24254 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩新区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24255 | 新沂     | PMS 棋盘金李村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24256 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24257 | 新沂     | PMS 棋盘金李东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24258 | 新沂     | PMS 棋盘小冲街中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24259 | 新沂     | PMS 棋盘大冲南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24260 | 新沂     | 棋盘陵西村部东配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24261 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24262 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24263 | 新沂     | 棋盘坝北3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24264 | 新沂     | PMS 棋盘加友南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24265 | 新沂     | PMS 棋盘白草街西5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24266 | 新沂     | PMS 棋盘白草东3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24267 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24268 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩北3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24269 | 新沂     | 棋盘马场东配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24270 | 新沂     | PMS 棋盘筛子村卫生室配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24271 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄小陆庄西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24272 | 新沂     | PMS 棋盘泉子八角楼西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24273 | 新沂     | PMS 棋盘粮管所南门配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24274 | 新沂     | PMS 棋盘商贸城西门配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24275 | 新沂     | PMS 棋盘张庙二队西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24276 | 新沂     | PMS 棋盘养老院门口变配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24277 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24278 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24279 | 新沂     | PMS 棋盘高李村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24280 | 新沂     | 棋盘张庙张庄2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24281 | 新沂     | 棋盘牛盘黄滩西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24282 | 新沂     | PMS 棋盘官沈东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24283 | 新沂     | PMS 棋盘农机修理北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24284 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘西桥头配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24285 | 新沂     | 棋盘高中部西桥头配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24286 | 新沂     | PMS 棋盘高中部东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24287 | 新沂     | 棋盘邮局北箱变变压器      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24288 | 新沂     | 棋盘红绿灯南箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24289 | 新沂     | 棋盘公园东配变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24290 | 新沂     | 棋盘公园东北2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24291 | 新沂     | 棋盘牛盘新村配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24292 | 新沂     | 棋盘张王林场变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24293 | 新沂     | 棋盘祁元东2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24294 | 新沂     | PMS 棋盘西夏西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24295 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24296 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24297 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩村3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24298 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24299 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24300 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24301 | 新沂     | PMS 棋盘白草西6号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24302 | 新沂     | PMS 棋盘张王林场东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24303 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西湖配变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24304 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄园一号配变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24305 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24306 | 新沂     | 棋盘牛盘新村3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24307 | 新沂     | 棋盘坝北西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24308 | 新沂     | 棋盘岗南2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24309 | 新沂     | 棋盘陵西南4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24310 | 新沂     | 棋盘陵西南3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24311 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24312 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24313 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24314 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24315 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24316 | 新沂     | 棋盘佃富东3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24317 | 新沂     | 棋盘姚洼村3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24318 | 新沂     | 青云悦府1配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24319 | 新沂     | 青云悦府1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24320 | 新沂     | 青云悦府1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24321 | 新沂     | 青云悦府1配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24322 | 新沂     | 棋盘坝北北3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24323 | 新沂     | 棋盘大冲中配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24324 | 新沂     | 棋盘筛子村部西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24325 | 新沂     | 棋盘果园3号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24326 | 新沂     | 棋盘岗里西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24327 | 新沂     | 棋盘王徐村部北配变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24328 | 新沂     | 棋盘大冲中2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24329 | 新沂     | 棋盘山水中变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24330 | 新沂     | 棋盘棋街3号西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24331 | 新沂     | 棋盘城岗卫生院门前配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24332 | 新沂     | 郡王府1组合配电站1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24333 | 新沂     | 棋盘岗东新区2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24334 | 新沂     | 棋盘岗北西南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24335 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24336 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24337 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24338 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24339 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24340 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24341 | 新沂     | 10kV棋盘白草集居区2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24342 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24343 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24344 | 新沂     | PMS 棋盘坝南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24345 | 新沂     | 棋盘陵西北台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24346 | 新沂     | PMS 棋盘王徐孙庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24347 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24348 | 新沂     | PMS 棋盘郑良郑庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24349 | 新沂     | PMS 棋盘坝北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24350 | 新沂     | 棋盘果园1号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24351 | 新沂     | 棋盘果园2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24352 | 新沂     | PMS 棋盘陵西王岗丈台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24353 | 新沂     | PMS 棋盘小冲官口台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24354 | 新沂     | PMS 棋盘新湖中台片     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24355 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24356 | 新沂     | PMS 棋盘新湖祈湖台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24357 | 新沂     | PMS 棋盘土城胡庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24358 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24359 | 新沂     | PMS 棋盘大新村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24360 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24361 | 新沂     | 棋盘冯庄南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24362 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24363 | 新沂     | 棋盘泉子北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24364 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24365 | 新沂     | PMS 棋盘泉子南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24366 | 新沂     | 棋盘山徐西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24367 | 新沂     | 棋盘西夏西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24368 | 新沂     | PMS 棋盘西夏北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24369 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24370 | 新沂     | 棋盘姚洼中台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24371 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟八队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24372 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24373 | 新沂     | 棋盘大墩东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24374 | 新沂     | 棋盘高李村台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24375 | 新沂     | 棋盘高李南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24376 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24377 | 新沂     | PMS 棋盘金李夏庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24378 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24379 | 新沂     | PMS 棋盘金庄东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24380 | 新沂     | 棋盘金庄西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24381 | 新沂     | 棋盘芦墩北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24382 | 新沂     | 棋盘芦墩村台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24383 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24384 | 新沂     | PMS 棋盘筛子马场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24385 | 新沂     | 棋盘小新南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24386 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24387 | 新沂     | PMS 棋盘棋盘街粮管所西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24388 | 新沂     | 棋盘坝北2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24389 | 新沂     | PMS 棋盘白草西2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24390 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24391 | 新沂     | PMS 港头潼沟1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24392 | 铜山     | 张集镇洋房家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24393 | 铜山     | 张集镇洋房家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24394 | 铜山     | 张集镇旭日花园4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24395 | 铜山     | 张集镇旭日花园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24396 | 铜山     | 张集镇镇区10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24397 | 铜山     | PMS 张集镇店西村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24398 | 铜山     | PMS 张集镇店西村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24399 | 铜山     | 徐庄镇鸭庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24400 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24401 | 铜山     | 徐庄镇太平尤庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24402 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村姚庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24403 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄1、4队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24404 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄中学门前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24405 | 铜山     | 徐庄镇赵集2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24406 | 铜山     | 徐庄镇贺窑村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24407 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24408 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24409 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24410 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24411 | 铜山     | 徐庄镇汪赵4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24412 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平宋家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24413 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24414 | 铜山     | PMS 毛庄乡赵疃村小李庄变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 24415 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村集市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24416 | 铜山     | 徐庄镇土楼村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24417 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24418 | 铜山     | 徐庄镇供电所7号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24419 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵集村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24420 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村中变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24421 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24422 | 铜山     | 徐庄镇三楼村李楼变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24423 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24424 | 铜山     | 徐庄镇所门前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24425 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24426 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼集市变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24427 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24428 | 铜山     | PMS 徐庄镇河王楼河北村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24429 | 铜山     | 徐庄镇马湖村藏庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24430 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24431 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼河北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24432 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24433 | 铜山     | 徐庄镇供电所2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24434 | 铜山     | 徐庄镇上毛庄坝子南新变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 24435 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山小郭庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24436 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24437 | 铜山     | 徐庄镇薛东村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24438 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东小邵楼村变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24439 | 铜山     | 徐庄镇毛庄一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24440 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24441 | 铜山     | 徐庄镇政府东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24442 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村和泰1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24443 | 铜山     | 徐庄镇供电所8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24444 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24445 | 铜山     | 徐庄镇苑西村北站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24446 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24447 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山三队变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 24448 | 铜山     | 徐庄镇苑东村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24449 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24450 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24451 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村陈庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24452 | 铜山     | 徐庄镇政府西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24453 | 铜山     | 徐庄镇王桥大队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24454 | 铜山     | 徐庄镇吴老西北湖变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24455 | 铜山     | 徐庄镇腰庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24456 | 铜山     | 徐庄镇前王桥村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24457 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24458 | 铜山     | 徐庄镇乔庄吴老西村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24459 | 铜山     | 徐庄镇供电所3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24460 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24461 | 铜山     | 徐庄镇供电所6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24462 | 铜山     | 徐庄镇腰庄南8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24463 | 铜山     | 徐庄镇王桥村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24464 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村西站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24465 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24466 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井大队变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24467 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵农场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24468 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村二队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24469 | 铜山     | 徐庄镇张家村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24470 | 铜山     | 徐庄镇张家村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24471 | 铜山     | 徐庄镇苑山北湖变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 24472 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24473 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24474 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村山南变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24475 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄十队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24476 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村常庄变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24477 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄丁庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24478 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村双井变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24479 | 铜山     | 徐庄镇供电所1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24480 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村李庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24481 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24482 | 铜山     | 徐庄镇来安集蔬菜大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24483 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田六队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24484 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田邵家村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24485 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村凌庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24486 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24487 | 铜山     | PMS 徐庄吴集村吴楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24488 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24489 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村五队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24490 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐小周庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24491 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄九队(南)变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24492 | 铜山     | 徐庄镇范庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24493 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24494 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24495 | 铜山     | 徐庄镇来安集村小周庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24496 | 铜山     | 徐庄镇旺庄村杜楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24497 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄周皇变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24498 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24499 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 24500 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田和泰家园2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24501 | 铜山     | 徐庄镇三楼村变          | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 24502 | 铜山     | 徐庄镇山黄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24503 | 铜山     | 徐庄镇周庄大队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24504 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井许庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24505 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西1-2队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24506 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24507 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场张庄3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24508 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24509 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西四队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24510 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24511 | 铜山     | 徐庄镇重埠2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24512 | 铜山     | 徐庄镇三楼村前贺楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24513 | 铜山     | 徐庄镇岳庄村7、8队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24514 | 铜山     | 徐庄镇黄庄前场变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24515 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24516 | 铜山     | 徐庄镇黄集苗圃2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 24517 | 铜山     | 徐庄镇河湾村瓦房北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24518 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村潘庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24519 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24520 | 铜山     | 徐庄镇供电所10号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24521 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24522 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所11号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24523 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村前莽庄村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24524 | 铜山     | 徐庄镇苑西6队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24525 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西7队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24526 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东5队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24527 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24528 | 铜山     | 徐庄镇太平村宋家1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24529 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄10队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24530 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井小王庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24531 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所12号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24532 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24533 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24534 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24535 | 铜山     | PMS 徐庄镇小野姚1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24536 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集三队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24537 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24538 | 铜山     | 徐庄镇范庄村西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24539 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24540 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井西站1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24541 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24542 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村一二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24543 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村四队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24544 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村詹庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24545 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24546 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24547 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24548 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24549 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24550 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24551 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24552 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村东1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24553 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24554 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24555 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24556 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24557 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24558 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24559 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24560 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄路北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24561 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24562 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24563 | 铜山     | PMS 徐庄镇贺窑四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24564 | 铜山     | PMS 徐庄镇三楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24565 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24566 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24567 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24568 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24569 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24570 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24571 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西2号中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24572 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄前莽庄六队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24573 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24574 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24575 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24576 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24577 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24578 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24579 | 铜山     | 徐庄镇太平村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24580 | 铜山     | 徐庄镇岳庄五队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24581 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄柳八集村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24582 | 铜山     | PMS 徐庄镇上毛庄村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24583 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东2号北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24584 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村二、三队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24585 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼街道变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24586 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24587 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24588 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24589 | 铜山     | PMS 徐庄镇前贺楼村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24590 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24591 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24592 | 铜山     | 徐庄镇薛湖五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24593 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵瞳村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24594 | 铜山     | 徐庄镇赵集村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24595 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠东湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24596 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平尤庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24597 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24598 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平周家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24599 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24600 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄罗锅桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24601 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平柳家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24602 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥路口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24603 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24604 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄九队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24605 | 铜山     | 徐庄镇赵集村半楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24606 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集吴楼一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24607 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24608 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集路南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24609 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄恒阳变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24610 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家新庄五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24611 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24612 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井胡家南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24613 | 铜山     | PMS 徐庄镇冯庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24614 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西西门口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24615 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村大队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24616 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24617 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村南9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24618 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖村八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24619 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所岗集1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24620 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24621 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24622 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村六队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24623 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24624 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥桥南头五队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24625 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24626 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田后卷上变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24627 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24628 | 铜山     | PMS 徐庄镇瓦房村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24629 | 铜山     | PMS 徐庄镇藏庄村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24630 | 新沂     | PMS 港头杜墩1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24631 | 新沂     | PMS 港头前湖1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24632 | 新沂     | PMS 港头王安1台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24633 | 新沂     | 港头黄泥墩台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24634 | 新沂     | PMS 港头大营三组台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24635 | 新沂     | PMS 港头元果台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24636 | 新沂     | PMS 港头新圩新区东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24637 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24638 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24639 | 新沂     | 港头黄元二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24640 | 新沂     | PMS 港头新圩小藏场台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24641 | 新沂     | PMS 港头大街北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24642 | 新沂     | PMS 港头小北庄单相台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24643 | 新沂     | PMS 港头孙庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24644 | 新沂     | PMS 港头代沟台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24645 | 新沂     | 港头大营毛墩台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24646 | 新沂     | PMS 港头新圩新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24647 | 新沂     | PMS 港头大街5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24648 | 新沂     | PMS 港头王安台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24649 | 新沂     | PMS 港头雪塘台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24650 | 新沂     | PMS 港头新戴河开发区台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24651 | 新沂     | PMS 港头王维台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24652 | 新沂     | PMS 港头徐马台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24653 | 新沂     | PMS 港头代沟杨庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24654 | 新沂     | PMS 港头代沟半庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24655 | 新沂     | PMS 港头板桥小陆庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24656 | 新沂     | PMS 港头道口变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24657 | 新沂     | PMS 港头后行台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24658 | 新沂     | PMS 港头板桥南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24659 | 新沂     | PMS 港头板桥北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24660 | 新沂     | PMS 港头沙塘台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24661 | 新沂     | PMS 港头大营村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24662 | 新沂     | 港头谢庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24663 | 新沂     | PMS 港头许场台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24664 | 新沂     | 港头杨相台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24665 | 新沂     | 港头新圩台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24666 | 新沂     | PMS 港头潼沟台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24667 | 新沂     | 港头潼沟渔场台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24668 | 新沂     | PMS 港头半城台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24669 | 新沂     | PMS 港头杜市台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24670 | 新沂     | 港头杜庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24671 | 新沂     | PMS 港头赵圩台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24672 | 新沂     | PMS 港头史圩大街台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24673 | 新沂     | PMS 港头大营窑场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24674 | 新沂     | PMS 港头付庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24675 | 新沂     | PMS 港头大街南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24676 | 新沂     | 港头苏果超市单相台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24677 | 新沂     | PMS 港头政府单相台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24678 | 新沂     | PMS 港头大街东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24679 | 新沂     | PMS 港头唐庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24680 | 新沂     | PMS 港头大街西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24681 | 新沂     | PMS 港头陶庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24682 | 新沂     | PMS 港头蒋黄田头站台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24683 | 新沂     | PMS 港头板桥北1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24684 | 新沂     | PMS 港头镇纪滩1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24685 | 新沂     | PMS 港头唐庄1号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24686 | 新沂     | PMS 港头黄源二队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24687 | 新沂     | 港头杨相1号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24688 | 新沂     | 港头潼沟2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24689 | 新沂     | PMS 港头杜氏1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24690 | 新沂     | PMS 港头半城1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24691 | 新沂     | PMS 港头谢庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24692 | 新沂     | 港头半庄1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24693 | 新沂     | PMS 港头大营村部1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24694 | 新沂     | PMS 港头新圩1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24695 | 新沂     | PMS 港头史圩1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24696 | 新沂     | PMS 港头蒋黄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24697 | 新沂     | PMS 港头赵圩1号台片   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24698 | 新沂     | PMS 港头街南1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24699 | 新沂     | PMS 港头苑尚1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24700 | 新沂     | PMS 港头板桥南1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24701 | 新沂     | PMS 港头大营村部西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24702 | 新沂     | PMS 港头大营村部2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24703 | 新沂     | 港头后行1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24704 | 新沂     | PMS 港头陶庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24705 | 新沂     | PMS 港头大街9号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24706 | 新沂     | PMS 港头板桥北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24707 | 新沂     | PMS 港头沙塘1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24708 | 新沂     | PMS 港头付庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24709 | 新沂     | PMS 港头王安2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 24710 | 新沂     | PMS 港头孙庄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24711 | 新沂     | PMS 港头道口1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24712 | 新沂     | PMS 港头王维1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24713 | 新沂     | PMS 港头新圩新区2号配       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24714 | 新沂     | 港头新黄小臧场1号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24715 | 新沂     | PMS 港头史圩2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24716 | 新沂     | 港头小李庄1号配变(新沂市)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24717 | 新沂     | PMS 港头大街北1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24718 | 新沂     | PMS 港头雪塘1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24719 | 新沂     | PMS 港头袁果1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24720 | 新沂     | PMS 港头赵圩3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24721 | 新沂     | PMS 港头赵圩2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24722 | 新沂     | PMS 港头大街10号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24723 | 新沂     | PMS 港头桥南2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24724 | 新沂     | PMS 港头大营毛墩1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24725 | 新沂     | PMS 港头代沟1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24726 | 新沂     | PMS 港头苑尚2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24727 | 新沂     | PMS 港头杨庄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24728 | 新沂     | 港头板桥南3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24729 | 新沂     | PMS 港头大营沙塘2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24730 | 新沂     | PMS 港头前湖2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24731 | 新沂     | PMS 港头徐马1号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24732 | 新沂     | PMS 港头付西1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24733 | 新沂     | PMS 港头大营北站3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24734 | 新沂     | 港头谢庄2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24735 | 新沂     | PMS 港头苑尚3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24736 | 新沂     | 港头小新庄1号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24737 | 新沂     | PMS 港头杨相2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24738 | 新沂     | PMS 港头王维2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24739 | 新沂     | PMS 港头潼沟3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24740 | 新沂     | PMS 港头杜氏2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24741 | 新沂     | PMS 港头半城2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24742 | 新沂     | PMS 港头镇政府配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24743 | 新沂     | PMS 港头新区东1号配变(新沂市)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24744 | 新沂     | 港头板桥北3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24745 | 新沂     | PMS 港头新圩新区3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24746 | 新沂     | PMS 港头杜庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24747 | 新沂     | PMS 港头付庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24748 | 新沂     | PMS 港头步行街配变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24749 | 新沂     | PMS 港头菜市配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24750 | 新沂     | PMS 港头大街南3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24751 | 新沂     | PMS 港头半城3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24752 | 新沂     | 港头半庄3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24753 | 新沂     | PMS 港头半城4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24754 | 新沂     | 港头杜氏3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24755 | 新沂     | PMS 港头后行2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24756 | 新沂     | PMS 港头付西2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24757 | 新沂     | 港头唐庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24758 | 新沂     | PMS 港头雪塘2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24759 | 新沂     | PMS 港头纪滩3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24760 | 新沂     | PMS 港头纪滩2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24761 | 新沂     | PMS 港头王维3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24762 | 新沂     | PMS 港头史圩4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24763 | 新沂     | PMS 港头杨相3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24764 | 新沂     | PMS 港头道口2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24765 | 新沂     | PMS 港头镇大营村部3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24766 | 新沂     | 港头孙庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24767 | 新沂     | PMS 港头大街东1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24768 | 新沂     | PMS 港头大街南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24769 | 新沂     | PMS 港头潼沟4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24770 | 新沂     | PMS 港头王安姚庄1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24771 | 新沂     | PMS 港头新圩新区4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24772 | 新沂     | 港头半庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24773 | 新沂     | 港头新圩2号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24774 | 新沂     | PMS 港头新圩4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24775 | 新沂     | PMS 港头付庄3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24776 | 新沂     | PMS 港头新圩新区5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24777 | 新沂     | PMS 港头新圩新区6号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24778 | 新沂     | PMS 港头新圩3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24779 | 新沂     | PMS 港头新圩5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24780 | 新沂     | PMS 港头新圩6号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24781 | 新沂     | PMS 港头王安3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24782 | 新沂     | 港头王安姚庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24783 | 新沂     | PMS 港头王安4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24784 | 新沂     | PMS 港头王安5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24785 | 新沂     | PMS 港头王安6号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24786 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24787 | 新沂     | PMS 港头杨庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24788 | 新沂     | 港头谢庄3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24789 | 新沂     | PMS 港头大街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24790 | 新沂     | PMS 港头蒋黄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24791 | 新沂     | PMS 港头蒋黄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24792 | 新沂     | PMS 港头小陆庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24793 | 新沂     | PMS 港头大营南单相配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24794 | 新沂     | PMS 港头蒋黄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24795 | 新沂     | PMS 港头苑尚7号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24796 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24797 | 新沂     | PMS 港头王维马庄配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24798 | 新沂     | PMS 港头大营三组1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24799 | 新沂     | PMS 港头前湖配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24800 | 新沂     | PMS 港头桥南小区配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24801 | 新沂     | 港头板桥北4号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24802 | 新沂     | PMS 港头赵圩4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24803 | 新沂     | PMS 港头清泉1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24804 | 新沂     | PMS 港头大街北分1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24805 | 新沂     | PMS 港头开发区1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24806 | 新沂     | PMS 港头纪滩5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24807 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24808 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24809 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期2号变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24810 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期1号变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24811 | 新沂     | 港头半城集居区1期变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24812 | 新沂     | PMS 大营集居区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24813 | 新沂     | PMS 港头大街6-1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24814 | 新沂     | PMS 港头大营集居区1期1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24815 | 新沂     | PMS 港头潼沟2-1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24816 | 新沂     | PMS 港头政府1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24817 | 新沂     | 港头板桥西配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24818 | 新沂     | 港头大街5-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24819 | 新沂     | 港头新圩新区7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24820 | 新沂     | 港头大营三组2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24821 | 新沂     | 港头谢庄西湖变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24822 | 新沂     | 港头新黄小臧场东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24823 | 新沂     | 港头杜墩2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24824 | 新沂     | 港头史圩东1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24825 | 新沂     | 港头黄源一号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24826 | 新沂     | 港头毛墩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24827 | 新沂     | 港头前湖四组变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24828 | 新沂     | 港头镇代沟变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24829 | 新沂     | 港头藕湖西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24830 | 新沂     | 港头大营东一组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24831 | 新沂     | 港头大营东二组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24832 | 新沂     | 港头特来电变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24833 | 新沂     | 港头杨相4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24834 | 新沂     | 港头前湖3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24835 | 新沂     | 港头苑尚5号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24836 | 新沂     | 港头新黄小臧场西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24837 | 新沂     | 港头苑尚4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24838 | 新沂     | 港头小田变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24839 | 新沂     | 港头杜墩苑尚3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24840 | 新沂     | 港头杜墩苑尚2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24841 | 新沂     | 港头大营三组3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24842 | 新沂     | 港头大营村部西1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24843 | 新沂     | 港头付庄一组变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24844 | 新沂     | 港头毛墩西1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24845 | 新沂     | 港头谢庄4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24846 | 新沂     | 港头板桥北5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24847 | 新沂     | 港头大街9号北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24848 | 新沂     | 港头小学门口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24849 | 新沂     | 港头史圩葡萄园变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24850 | 新沂     | 港头黄元街北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24851 | 新沂     | 港头杨相东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24852 | 新沂     | 港头蒋黄田头西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24853 | 新沂     | 港头小新庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24854 | 新沂     | 港头黄元4组变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24855 | 新沂     | 港头大街6-2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24856 | 新沂     | 港头街西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24857 | 新沂     | 港头大营毛墩新区1号配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24858 | 新沂     | 港头板桥南5号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24859 | 新沂     | 港头史圩南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24860 | 新沂     | 港头蒋黄卫生室变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24861 | 新沂     | 港头板桥南6号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24862 | 新沂     | 港头前湖2号北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24863 | 新沂     | 港头半城农集区2期3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24864 | 新沂     | 纪滩农集居区3期1号变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24865 | 新沂     | 港头半城农集区2期2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24866 | 新沂     | 港头半城农集区2期1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24867 | 新沂     | 纪滩农集区3期2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24868 | 新沂     | 港头史圩大街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24869 | 新沂     | 港头清泉小区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24870 | 新沂     | 港头后行农集区1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24871 | 新沂     | PMS 港头杜墩台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24872 | 新沂     | PMS 港头小李庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24873 | 新沂     | 港头新黄小新庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24874 | 新沂     | PMS 港头大营北站台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24875 | 新沂     | PMS 港头大营北站2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24876 | 新沂     | PMS 港头板桥北大棚台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24877 | 新沂     | PMS 港头半城渔场台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24878 | 新沂     | PMS 港头大营菜地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24879 | 新沂     | PMS 港头大营养殖场台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24880 | 新沂     | PMS 港头纪滩台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24881 | 新沂     | PMS 港头付西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24882 | 新沂     | 港头新黄小臧圩台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24883 | 新沂     | PMS 港头毛墩渔场台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24884 | 新沂     | PMS 港头苑尚台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24885 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24886 | 铜山     | PMS 徐庄镇邓家村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24887 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24888 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村小徐庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24889 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场丁泉  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24890 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24891 | 新沂     | PMS 港头大营窑场2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24892 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村苗家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24893 | 新沂     | PMS 港头毛墩新区台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24894 | 铜山     | PMS 徐庄镇李楼村路北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24895 | 新沂     | PMS 港头大街7号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24896 | 铜山     | PMS 徐庄镇前王桥村南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24897 | 新沂     | PMS 港头黄元二组台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24898 | 新沂     | PMS 港头大街6号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24899 | 新沂     | 港头纪滩刘庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24900 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村一变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24901 | 新沂     | PMS 港头板桥南大棚台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24902 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24903 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅1号台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24904 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖六队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24905 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖十二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24906 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24907 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家后场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24908 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24909 | 新沂     | 瓦窑大新2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24910 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24911 | 铜山     | PMS 徐庄镇徐庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24912 | 新沂     | PMS 瓦窑北街1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24913 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集市西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24914 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24915 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24916 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24917 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24918 | 铜山     | 徐庄镇安乐2号（新）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24919 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24920 | 铜山     | 徐庄镇周庄王庄翻水站（新）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24921 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24922 | 铜山     | 徐庄镇龙田卷上配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24923 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24924 | 新沂     | 瓦窑袁林2号台片          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24925 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼李桥配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24926 | 新沂     | PMS 瓦窑街口台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24927 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村大队配变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24928 | 铜山     | 徐庄镇小野姚配变（新）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24929 | 铜山     | 徐庄镇岳庄大棚配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24930 | 铜山     | 徐庄镇重埠周楼曹园（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24931 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24932 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄邓家配变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24933 | 新沂     | 瓦窑贺庄2号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24934 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24935 | 新沂     | 瓦窑民营园1号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24936 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾崔瓦房配变（新） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24937 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村东变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24938 | 铜山     | 徐庄镇苑东7、8队配变（新）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24939 | 铜山     | 徐庄镇赵疃林场开发区（新）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24940 | 新沂     | PMS 瓦窑北街2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24941 | 铜山     | 徐庄镇重埠河北配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24942 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24943 | 铜山     | 徐庄镇周庄村吴庄变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24944 | 新沂     | 瓦窑马庄东台片           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24945 | 铜山     | 徐庄镇重埠曹园配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24946 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥供销社变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24947 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24948 | 新沂     | PMS 瓦窑大山台片        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24949 | 铜山     | PMS 徐庄镇杜楼村五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24950 | 铜山     | 徐庄镇岳庄姚庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24951 | 新沂     | PMS 瓦窑大新台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24952 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24953 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村中路口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24954 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 24955 | 铜山     | PMS 徐庄镇鸭庄村四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24956 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场2号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24957 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村部北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24958 | 新沂     | PMS 瓦窑大新渔场1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24959 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村部北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24960 | 新沂     | 瓦窑大新渔场台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24961 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24962 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24963 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24964 | 新沂     | PMS 瓦窑王刘菜园台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24965 | 铜山     | PMS 徐庄镇范庄村六队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24966 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24967 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24968 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄五队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24969 | 新沂     | 瓦窑北街3号台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24970 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼市场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24971 | 新沂     | 瓦窑渔场2号台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24972 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24973 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24974 | 铜山     | 1变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24975 | 新沂     | PMS 瓦窑台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24976 | 铜山     | 2变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24977 | 新沂     | PMS 瓦窑小街台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24978 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24979 | 新沂     | PMS 瓦窑火车站台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24980 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村三队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24981 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24982 | 铜山     | 徐庄镇吴老西西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24983 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村山南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24984 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南山变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24985 | 铜山     | 徐庄镇黄庄南湖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24986 | 铜山     | 徐庄镇王楼1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24987 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24988 | 铜山     | 徐庄镇来安周庄东变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24989 | 铜山     | 徐庄镇圣窝村东1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24990 | 新沂     | PMS 瓦窑马港闸台片     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24991 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北台片     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24992 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄一队台片    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 24993 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24994 | 新沂     | PMS 瓦窑北街南台片     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24995 | 铜山     | 徐庄镇冯庄村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24996 | 铜山     | 徐庄镇毛庄水厂南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24997 | 铜山     | 徐庄镇恒阳北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24998 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24999 | 铜山     | 广德苑3配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25000 | 铜山     | 广德苑2配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25001 | 铜山     | 广德苑1配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25002 | 新沂     | PMS 瓦窑1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25003 | 铜山     | 广德苑2配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25004 | 新沂     | PMS 瓦窑小街1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25005 | 铜山     | 广德苑3配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25006 | 新沂     | PMS 瓦窑北街4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25007 | 铜山     | 广德苑1配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25008 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25009 | 铜山     | 徐庄镇千菇园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25010 | 新沂     | PMS 瓦窑政府台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25011 | 铜山     | 徐庄镇林场小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25012 | 铜山     | 徐庄镇美景家园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25013 | 新沂     | 瓦窑2号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25014 | 铜山     | 徐庄镇交通小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25015 | 新沂     | PMS 瓦窑北街5号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25016 | 铜山     | 徐庄镇教职楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25017 | 新沂     | PMS 瓦窑北街6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25018 | 铜山     | 徐庄镇山黄抗旱井变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25019 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25020 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25021 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25022 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25023 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25024 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25025 | 铜山     | 徐庄镇山黄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25026 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25027 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25028 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25029 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25030 | 铜山     | 徐庄镇王桥四队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25031 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25032 | 新沂     | PMS 瓦窑大新1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25033 | 新沂     | PMS 瓦窑小街2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25034 | 铜山     | 房村镇温刘村一队东变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25035 | 铜山     | PMS 房村镇供电所8号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25036 | 新沂     | PMS 瓦窑北街9号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25037 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村4队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25038 | 新沂     | PMS 瓦窑北街10号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25039 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25040 | 铜山     | 房村镇西王村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25041 | 铜山     | PMS 房村镇马家村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25042 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25043 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25044 | 铜山     | 房村镇孔楼村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25045 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25046 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25047 | 铜山     | 房村镇李英楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25048 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25049 | 铜山     | PMS 房村镇韩顾庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25050 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25051 | 新沂     | PMS 瓦窑大新3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25052 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25053 | 新沂     | 瓦窑柳南2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25054 | 铜山     | 房村镇李楼村变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25055 | 新沂     | PMS 瓦窑廖庄菜园1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25056 | 铜山     | 房村镇韩顾庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25057 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25058 | 新沂     | PMS 瓦窑4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25059 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25060 | 新沂     | PMS 瓦窑北街11号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25061 | 铜山     | 房村镇石塘村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25062 | 新沂     | PMS 瓦窑小街3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25063 | 新沂     | PMS 瓦窑3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25064 | 铜山     | 房村镇闫庄村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25065 | 新沂     | PMS 瓦窑道南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25066 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场4号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25067 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25068 | 新沂     | PMS 瓦窑政府1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25069 | 新沂     | PMS 瓦窑北街12号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25070 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25071 | 新沂     | PMS 瓦窑小街4号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25072 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25073 | 铜山     | 房村镇菜园村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25074 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村6队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25075 | 新沂     | PMS 瓦窑程庄1号台片  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25076 | 铜山     | 房村镇杨场村3号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25077 | 新沂     | 瓦窑蔡宅4号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25078 | 新沂     | PMS 瓦窑民营园4号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25079 | 铜山     | PMS 房村镇供电所变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25080 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25081 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北5号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25082 | 铜山     | PMS 房村镇王庄一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25083 | 铜山     | 房村镇尚王西1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25084 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北4号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25085 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25086 | 铜山     | 房村镇新庄村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25087 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25088 | 铜山     | 房村镇新庄村1—3队变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25089 | 新沂     | PMS 瓦窑刘庄2号台片  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25090 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25091 | 新沂     | PMS 瓦窑马洼1号台片  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25092 | 铜山     | 房村镇李庄村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25093 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄6号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25094 | 铜山     | 房村镇孙庄村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25095 | 新沂     | PMS 瓦窑王庄2号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25096 | 铜山     | 房村镇孙庄村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25097 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25098 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25099 | 铜山     | 房村镇前唐山(郭集乡前唐山十一队) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25100 | 铜山     | 房村镇大沟里村1号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25101 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25102 | 铜山     | 房村镇大沟里村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25103 | 铜山     | 房村镇鹿台村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25104 | 铜山     | 房村镇申集村变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25105 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25106 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林4号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25107 | 铜山     | 房村镇温刘村五队变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25108 | 铜山     | 房村镇供电所2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25109 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄3号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25110 | 铜山     | 房村镇鹿台村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25111 | 铜山     | PMS 房村镇西王村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25112 | 铜山     | 房村镇杨场村1号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25113 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25114 | 铜山     | 房村镇豆家村1队2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25115 | 铜山     | 房村镇豆家村1队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25116 | 新沂     | PMS 瓦窑大山4号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25117 | 新沂     | PMS 瓦窑付庄1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25118 | 铜山     | 房村镇鹿台村2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25119 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25120 | 铜山     | 房村镇土龙村配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25121 | 铜山     | 房村镇水牛张村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25122 | 新沂     | PMS 瓦窑新街3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25123 | 铜山     | 房村镇李庄村3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25124 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25125 | 铜山     | 房村镇新庄村10队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25126 | 铜山     | 房村镇新庄村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25127 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25128 | 铜山     | 房村镇东薛楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25129 | 新沂     | PMS 瓦窑大新5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25130 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25131 | 铜山     | 房村镇对河村南1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25132 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25133 | 铜山     | PMS 房村镇马家村3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25134 | 铜山     | PMS 房村镇供电所4变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25135 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25136 | 铜山     | 房村镇豆家村5.8队1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25137 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25138 | 铜山     | 房村镇李楼村2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25139 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林6号台片     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25140 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村7队1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25141 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村3—4队1变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25142 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北3号台片    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25143 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25144 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25145 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北6号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25146 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25147 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25148 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25149 | 新沂     | PMS 瓦窑道南3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25150 | 铜山     | PMS 房村镇石塘村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25151 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25152 | 铜山     | PMS 房村镇供电所5变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25153 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25154 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25155 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25156 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25157 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25158 | 新沂     | PMS 瓦窑5号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25159 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25160 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25161 | 新沂     | PMS 瓦窑小街5号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25162 | 新沂     | PMS 瓦窑任庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25163 | 新沂     | PMS 瓦窑许庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25164 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25165 | 铜山     | 房村镇李庄村4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25166 | 新沂     | PMS 瓦窑北街15号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25167 | 铜山     | 房村镇新庄村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25168 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25169 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25170 | 铜山     | PMS 房村镇单家沟1变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25171 | 新沂     | PMS 瓦窑大新4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25172 | 铜山     | 房村镇马家村4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25173 | 铜山     | PMS 房村镇西王村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25174 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西3变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25175 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25176 | 铜山     | PMS 房村镇闫庄村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25177 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区1号箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25178 | 铜山     | PMS 房村镇王庄2—8队1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25179 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区3号箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25180 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村3      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25181 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区2号箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25182 | 铜山     | 房村镇朱可山1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25183 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25184 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25185 | 铜山     | 房村镇大牛村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25186 | 铜山     | 房村镇新庄村6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25187 | 新沂     | 瓦窑娄庄6号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25188 | 铜山     | 房村镇新庄村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25189 | 新沂     | 瓦窑北街17号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25190 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25191 | 新沂     | 瓦窑吕庄菜园台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25192 | 新沂     | 瓦窑蔡宅8号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25193 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25194 | 新沂     | 瓦窑贺庄7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25195 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西4变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25196 | 新沂     | 瓦窑王庄5号台变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25197 | 铜山     | 房村镇韩顾庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25198 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25199 | 新沂     | 瓦窑6号台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 25200 | 铜山     | 房村镇温刘村八队变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25201 | 新沂     | 瓦窑杜场3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25202 | 新沂     | 瓦窑双庙6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25203 | 新沂     | 瓦窑7号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25204 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村一队2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25205 | 新沂     | 瓦窑袁林5号台变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25206 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村5.8队2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25207 | 新沂     | 瓦窑双庙5号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25208 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村二队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25209 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25210 | 新沂     | 瓦窑蔡宅7号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25211 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村新街配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25212 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25213 | 新沂     | 瓦窑许庄2号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25214 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村洪庄配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25215 | 新沂     | 瓦窑双庙小区1号变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25216 | 新沂     | 瓦窑柳集沟东集居区1箱变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25217 | 新沂     | 10kV瓦窑柳集沟东集居区2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25218 | 新沂     | 瓦窑袁林台片             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25219 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25220 | 新沂     | 瓦窑许庄台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25221 | 新沂     | 瓦窑张庄台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25222 | 新沂     | 瓦窑马庄东湖台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25223 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25224 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25225 | 新沂     | PMS 瓦窑道南台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25226 | 新沂     | 瓦窑付庄台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25227 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25228 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25229 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25230 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25231 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄1号台片       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25232 | 新沂     | PMS 瓦窑北街8号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25233 | 新沂     | 瓦窑南五队3号台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25234 | 新沂     | 瓦窑街口1号台片           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25235 | 新沂     | PMS 瓦窑大山3号台片 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25236 | 新沂     | 瓦窑民营园3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25237 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25238 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄3号台片 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25239 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林3号台片 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25240 | 新沂     | PMS 瓦窑丁场1号台片 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25241 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25242 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄1号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25243 | 新沂     | PMS 瓦窑许场1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25244 | 新沂     | PMS 王楼丁场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25245 | 新沂     | PMS 王楼闫溜变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25246 | 新沂     | PMS 窑湾大街19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25247 | 新沂     | PMS 窑湾小东门变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25248 | 新沂     | PMS 窑湾刘场北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25249 | 新沂     | 王楼尹庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25250 | 新沂     | PMS 窑湾菜市场东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25251 | 新沂     | PMS 窑湾余头中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25252 | 新沂     | 王楼王沃东变       | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 25253 | 新沂     | PMS 王楼庄场鱼塘变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25254 | 新沂     | PMS 王楼桑庄坡湖变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25255 | 新沂     | 窑湾大街3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25256 | 新沂     | 王楼桑庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25257 | 新沂     | 窑湾大街2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25258 | 新沂     | PMS 王楼桑庄站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25259 | 新沂     | 王楼陆口林场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25260 | 新沂     | PMS 王楼桑庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25261 | 新沂     | 王楼苏集变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25262 | 新沂     | PMS 王楼程庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25263 | 新沂     | PMS 王楼程庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25264 | 新沂     | 王楼陆口变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25265 | 新沂     | 王楼腰庄变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25266 | 新沂     | 王楼官界变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25267 | 新沂     | PMS 王楼庄林西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25268 | 新沂     | PMS 王楼杨庄鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25269 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25270 | 新沂     | 王楼杨庄东变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25271 | 新沂     | PMS 王楼庄林东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25272 | 新沂     | 王楼官场田头站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25273 | 新沂     | 王楼沂运南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25274 | 新沂     | 王楼庄场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25275 | 新沂     | PMS 王楼王场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25276 | 新沂     | 王楼王场村变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25277 | 新沂     | PMS 王楼王场北养殖场变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25278 | 新沂     | PMS 王楼庄场码头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25279 | 新沂     | PMS 王楼许场变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25280 | 新沂     | PMS 窑湾许场北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25281 | 新沂     | PMS 窑湾余头北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25282 | 新沂     | 窑湾孟场南变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25283 | 新沂     | 窑湾头湾变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25284 | 新沂     | PMS 窑湾大街15号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25285 | 新沂     | PMS 窑湾大街3号东变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25286 | 新沂     | PMS 窑湾大街14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25287 | 新沂     | PMS 王楼大街3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25288 | 新沂     | PMS 王楼村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25289 | 新沂     | PMS 窑湾孟场变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25290 | 新沂     | 窑湾万庄庄场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25291 | 新沂     | 窑湾陆营东变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25292 | 新沂     | 窑湾三湾变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25293 | 新沂     | PMS 窑湾钱口变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25294 | 新沂     | PMS 窑湾金庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25295 | 新沂     | 窑湾西钱口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25296 | 新沂     | 窑湾余头变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25297 | 新沂     | PMS 王楼村西变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25298 | 新沂     | 王楼闫场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25299 | 新沂     | PMS 王楼大街1号变   | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 25300 | 新沂     | 窑湾河形变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25301 | 新沂     | 窑湾吴场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25302 | 新沂     | PMS 窑湾五墩朱场变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25303 | 新沂     | 窑湾红星场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25304 | 新沂     | 窑湾杨六队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25305 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25306 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25307 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅三队变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25308 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25309 | 新沂     | 窑湾陆营变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25310 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25311 | 新沂     | PMS 窑湾胜利刘场变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25312 | 新沂     | PMS 窑湾窑场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25313 | 新沂     | PMS 窑湾杨场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25314 | 新沂     | 窑湾李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25315 | 新沂     | 窑湾许场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25316 | 新沂     | PMS 窑湾大街9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25317 | 新沂     | 王楼官场2号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25318 | 新沂     | PMS 窑湾李庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25319 | 新沂     | 窑湾李庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25320 | 新沂     | PMS 窑湾新政府变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25321 | 新沂     | 窑湾庄场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25322 | 新沂     | PMS 窑湾所用变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25323 | 新沂     | PMS 窑湾大街11号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25324 | 新沂     | PMS 窑湾口西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25325 | 新沂     | PMS 王楼许楼小菜园变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25326 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25327 | 新沂     | PMS 王楼许楼田头站变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25328 | 新沂     | PMS 王楼许楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25329 | 新沂     | PMS 王楼丁场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25330 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25331 | 新沂     | PMS 王楼许楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25332 | 新沂     | PMS 王楼苏集站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25333 | 新沂     | 窑湾口西田头站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25334 | 新沂     | PMS 王楼许楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25335 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25336 | 新沂     | PMS 王楼杨庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25337 | 新沂     | PMS 窑湾中宁街箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25338 | 新沂     | PMS 窑湾上窑南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25339 | 新沂     | PMS 窑湾朱场西变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25340 | 新沂     | PMS 王楼腰庄3号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25341 | 新沂     | PMS 王楼村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25342 | 新沂     | PMS 窑湾万庄场西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25343 | 新沂     | 窑湾口西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25344 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25345 | 新沂     | 窑湾徐渡南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25346 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25347 | 新沂     | 窑湾马圩南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25348 | 新沂     | PMS 王楼陆口南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25349 | 新沂     | 王楼闫溜东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25350 | 新沂     | PMS 王楼平楼北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25351 | 新沂     | 王楼沂运北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25352 | 新沂     | PMS 王楼王场北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25353 | 新沂     | PMS 王楼庄林东2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25354 | 新沂     | PMS 王楼苏集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25355 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村中变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25356 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25357 | 新沂     | PMS 窑湾孟场西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25358 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25359 | 新沂     | PMS 王楼官场3号变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25360 | 新沂     | 王楼庄场东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25361 | 新沂     | PMS 窑湾钱口北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25362 | 新沂     | PMS 窑湾河形鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25363 | 新沂     | 窑湾金庄四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25364 | 新沂     | PMS 窑湾加油站北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25365 | 新沂     | PMS 窑湾头湾二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25366 | 新沂     | 王楼桑庄中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25367 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25368 | 新沂     | PMS 窑湾钱口南圩变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25369 | 新沂     | PMS 窑湾水利变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25370 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25371 | 新沂     | PMS 王楼丁场南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25372 | 新沂     | PMS 王楼官界东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25373 | 新沂     | PMS 王楼村部北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25374 | 新沂     | PMS 王楼腰庄南变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25375 | 新沂     | PMS 王楼王沃南2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25376 | 新沂     | PMS 王楼庄林林场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25377 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25378 | 新沂     | PMS 窑湾五墩韩场西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25379 | 新沂     | 窑湾五联北变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25380 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅黄场变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25381 | 新沂     | PMS 窑湾吴场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25382 | 新沂     | PMS 窑湾余头鱼塘变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25383 | 新沂     | PMS 窑湾杨场村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25384 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25385 | 新沂     | PMS 窑湾许场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25386 | 新沂     | PMS 窑湾马圩北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25387 | 新沂     | PMS 窑湾口西田头站西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25388 | 新沂     | PMS 窑湾口西东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25389 | 新沂     | 窑湾红楼东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25390 | 新沂     | PMS 王楼王场西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25391 | 新沂     | PMS 王楼王沃西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25392 | 新沂     | PMS 王楼闫场北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25393 | 新沂     | PMS 窑湾四道街东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25394 | 新沂     | PMS 王楼平楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25395 | 新沂     | PMS 王楼桑庄四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25396 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村徐庄配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25397 | 新沂     | PMS 王楼苏集南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25398 | 新沂     | PMS 窑湾刘场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25399 | 新沂     | PMS 窑湾小学北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25400 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村七队配变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25401 | 新沂     | 王楼沂运胡场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25402 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村一队配变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25403 | 新沂     | PMS 王楼庄场北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25404 | 新沂     | 王楼官场北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25405 | 新沂     | 王楼杨庄东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25406 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25407 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25408 | 新沂     | PMS 王楼庄林北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25409 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25410 | 新沂     | PMS 王楼丁场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25411 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25412 | 新沂     | PMS 王楼陆口三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25413 | 新沂     | PMS 窑湾红星场北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25414 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25415 | 铜山     | PMS 房村镇马家村一队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25416 | 铜山     | 房村镇西王村三队配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25417 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村一队1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25418 | 新沂     | 王楼许场西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25419 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25420 | 新沂     | PMS 王楼平楼四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25421 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25422 | 新沂     | PMS 窑湾聚福园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25423 | 新沂     | PMS 窑湾胜利学校西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25424 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25425 | 新沂     | PMS 窑湾古镇花苑变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25426 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25427 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25428 | 新沂     | 窑湾所东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25429 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村四队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25430 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25431 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25432 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村10号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25433 | 铜山     | 房村镇鹿台村祠堂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25434 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村大白庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25435 | 铜山     | PMS 房村镇供电所7变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25436 | 铜山     | 房村镇申集村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25437 | 铜山     | 房村镇水牛张村4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25438 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25439 | 铜山     | PMS 房村镇供电所6变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25440 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25441 | 铜山     | PMS 房村镇马家村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25442 | 铜山     | PMS 房村镇马家村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25443 | 铜山     | PMS 房村镇上山吴1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25444 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25445 | 铜山     | PMS 房村镇新庄村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25446 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25447 | 铜山     | 房村镇西王村北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25448 | 铜山     | 房村镇新庄村3号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25449 | 铜山     | 房村镇湖山套配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25450 | 铜山     | 房村镇申集村1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25451 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25452 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25453 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村五队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25454 | 铜山     | 房村镇新庄村配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25455 | 铜山     | 房村镇土龙村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25456 | 铜山     | PMS 房村镇马家村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25457 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25458 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25459 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25460 | 铜山     | PMS 房村镇供电所9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25461 | 铜山     | PMS 房村镇供电所10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25462 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25463 | 铜山     | 房村镇供电所11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25464 | 铜山     | 汇福佳苑2箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25465 | 铜山     | 房村镇供电所12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25466 | 铜山     | 房村镇郭集村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25467 | 铜山     | 房村镇杨场村6队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25468 | 铜山     | 房村镇杨场村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25469 | 铜山     | 房村镇水牛张村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25470 | 铜山     | 房村镇鹿台村三队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25471 | 铜山     | 房村镇文庄村北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25472 | 铜山     | 房村镇供电所北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25473 | 铜山     | 房村镇新庄村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25474 | 铜山     | 房村镇林庄村四队变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25475 | 铜山     | 房村镇西王村一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25476 | 铜山     | 房村镇尚王村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25477 | 铜山     | 房村镇大牛村北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25478 | 铜山     | 房村镇湖山套1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25479 | 铜山     | 房村镇申集村四五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25480 | 铜山     | 房村镇孙庄村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25481 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25482 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25483 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25484 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25485 | 铜山     | PMS 房村镇马家村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25486 | 铜山     | 房村镇供电所1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25487 | 铜山     | 房村镇大牛村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25488 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25489 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25490 | 铜山     | PMS 新区罗岗2号变   | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 25491 | 铜山     | PMS 新区罗岗3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25492 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25493 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25494 | 铜山     | 柳新镇冯庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25495 | 铜山     | 柳新镇冯庄五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25496 | 铜山     | 柳新镇冯庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25497 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25498 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25499 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25500 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25501 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄七队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25502 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25503 | 铜山     | PMS 沿湖镇周楼1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25504 | 铜山     | 沿湖镇姚楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25505 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25506 | 铜山     | 柳新镇陈塘8号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25507 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25508 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25509 | 铜山     | 沿湖镇程楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25510 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25511 | 铜山     | 柳新镇冯庄二队变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25512 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25513 | 铜山     | 柳新镇陈塘7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25514 | 铜山     | 沿湖镇王场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25515 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25516 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25517 | 铜山     | 柳新镇魏庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25518 | 铜山     | PMS 柳新镇太平吴楼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25519 | 铜山     | 柳新镇祁楼2号变      | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 25520 | 铜山     | PMS 柳新镇太平村周楼变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25521 | 铜山     | 柳新镇太平村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25522 | 铜山     | 柳新镇孙大庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25523 | 铜山     | 柳新镇孙大庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25524 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25525 | 铜山     | 柳新镇胡坑2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25526 | 铜山     | PMS 沿湖镇牛舍变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25527 | 铜山     | 沿湖镇二航1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25528 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25529 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25530 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25531 | 铜山     | PMS 柳新镇马楼村马西变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25532 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25533 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25534 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25535 | 铜山     | 沿湖镇街道4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25536 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25537 | 铜山     | 沿湖镇大黄家1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25538 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25539 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25540 | 铜山     | 柳新镇冯庄四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25541 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25542 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王店村变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25543 | 铜山     | 柳新镇杨场3号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25544 | 铜山     | PMS 柳新镇杨厂丁楼变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25545 | 铜山     | PMS 柳新镇中口2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25546 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25547 | 新沂     | PMS 王楼中学北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25548 | 新沂     | PMS 王楼尹庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25549 | 新沂     | PMS 窑湾许场东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25550 | 新沂     | PMS 窑湾许场北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25551 | 新沂     | PMS 窑湾二湾站北变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25552 | 新沂     | PMS 窑湾臧许李园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25553 | 新沂     | PMS 窑湾红星场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25554 | 新沂     | PMS 王楼土楼西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25555 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25556 | 新沂     | PMS 王楼村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25557 | 新沂     | PMS 王楼王场臬场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25558 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25559 | 新沂     | PMS 王楼沂运北2号东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25560 | 新沂     | 窑湾小学南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25561 | 新沂     | 窑湾头湾码头变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25562 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25563 | 新沂     | PMS 窑湾河湾南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25564 | 新沂     | PMS 窑湾万庄场北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25565 | 新沂     | 窑湾吴场北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25566 | 新沂     | PMS 窑湾余头村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25567 | 新沂     | PMS 窑湾臧口南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25568 | 新沂     | 窑湾钱口北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25569 | 新沂     | PMS 王楼庄林其后变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25570 | 新沂     | PMS 王楼官界菜园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25571 | 新沂     | 王楼大街5号西变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25572 | 新沂     | PMS 王楼庄林学校变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25573 | 新沂     | PMS 王楼丁场中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25574 | 新沂     | PMS 王楼许场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25575 | 新沂     | PMS 窑湾杨场西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25576 | 新沂     | PMS 窑湾五墩小学变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25577 | 新沂     | PMS 王楼苏集东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25578 | 新沂     | PMS 王楼陈宅东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25579 | 新沂     | PMS 王楼程庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25580 | 新沂     | PMS 王楼陆口东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25581 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25582 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25583 | 新沂     | PMS 王楼许楼四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25584 | 新沂     | PMS 王楼许楼三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25585 | 新沂     | 王楼苏集北变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25586 | 新沂     | 窑湾中学箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25587 | 新沂     | 王楼沂运四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25588 | 新沂     | PMS 王楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25589 | 新沂     | PMS 王楼官场老村部北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25590 | 新沂     | PMS 王楼庄林中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25591 | 新沂     | PMS 王楼庄林西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25592 | 新沂     | PMS 王楼丁场西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25593 | 新沂     | PMS 窑湾马圩韩场东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25594 | 新沂     | PMS 窑湾中学北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25595 | 新沂     | PMS 窑湾河形西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25596 | 新沂     | PMS 窑湾河形东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25597 | 新沂     | 窑湾马圩韩场北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25598 | 新沂     | 窑湾臧圩南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25599 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25600 | 新沂     | PMS 王楼腰庄西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25601 | 新沂     | PMS 窑湾胜利教堂变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25602 | 新沂     | PMS 王楼丁场南小站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25603 | 新沂     | PMS 王楼水利变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25604 | 新沂     | PMS 王楼程庄一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25605 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25606 | 新沂     | PMS 王楼桑庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25607 | 新沂     | 王楼王场北养殖场南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25608 | 新沂     | PMS 王楼官界中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25609 | 新沂     | PMS 窑湾渔民北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25610 | 新沂     | PMS 王楼李场中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25611 | 新沂     | PMS 王楼许楼新区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25612 | 新沂     | 窑湾姜庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25613 | 新沂     | PMS 窑湾水产商城西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25614 | 新沂     | PMS 窑湾美食街西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25615 | 新沂     | 窑湾航道站北箱变      | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 25616 | 新沂     | PMS 王楼丁场鱼塘变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25617 | 新沂     | 窑湾大街7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25618 | 新沂     | PMS 窑湾新河1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25619 | 新沂     | PMS 王楼王场西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25620 | 新沂     | PMS 窑湾二湾村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25621 | 新沂     | PMS 窑湾河形北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25622 | 新沂     | 王楼王沃南变            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25623 | 新沂     | PMS 王楼庄林站变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25624 | 新沂     | 窑湾杨场北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25625 | 新沂     | PMS 窑湾余头四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25626 | 新沂     | PMS 窑湾湖滨家园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25627 | 新沂     | PMS 王楼王沃村部变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25628 | 新沂     | PMS 王楼太场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25629 | 新沂     | PMS 王楼庄林东南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25630 | 新沂     | PMS 王楼许楼二队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25631 | 新沂     | PMS 王楼许楼五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25632 | 新沂     | 窑湾马圩韩场西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25633 | 新沂     | PMS 窑湾马圩西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25634 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25635 | 新沂     | PMS 窑湾钱口西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25636 | 新沂     | 王楼官界金三角变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25637 | 新沂     | PMS 王楼杨庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25638 | 新沂     | PMS 窑湾刘场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25639 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25640 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25641 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25642 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25643 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25644 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25645 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25646 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25647 | 新沂     | PMS 王楼丁场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25648 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25649 | 新沂     | PMS 窑湾五墩哑巴场变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25650 | 新沂     | 窑湾五墩何场北变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25651 | 新沂     | 窑湾胜利新区东箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25652 | 新沂     | 窑湾上窑北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25653 | 新沂     | 王楼陆口西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25654 | 新沂     | 窑湾臧许新区1号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25655 | 新沂     | 窑湾臧许新区2号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25656 | 新沂     | 窑湾臧许新区3号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25657 | 新沂     | 王楼官界北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25658 | 新沂     | 窑湾马圩南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25659 | 新沂     | 王楼王场西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25660 | 新沂     | 王楼闫场2号北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25661 | 新沂     | 王楼王场北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25662 | 新沂     | 王楼庄场村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25663 | 新沂     | 窑湾头湾东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25664 | 新沂     | 窑湾徐渡东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25665 | 新沂     | 窑湾刘场新区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25666 | 新沂     | 窑湾胜利学校东箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25667 | 新沂     | 王楼王场小学西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25668 | 新沂     | 王楼沂运新庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25669 | 新沂     | 王楼沂运新庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25670 | 新沂     | 王楼王场新村东一变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25671 | 新沂     | 王楼王场新村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25672 | 新沂     | 王楼陆口林场北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25673 | 新沂     | 王楼平楼公路变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25674 | 新沂     | PMS 窑湾口西鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25675 | 新沂     | PMS 窑湾马圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25676 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25677 | 新沂     | 王楼腰庄中变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25678 | 新沂     | PMS 窑湾大街12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25679 | 新沂     | PMS 王楼平楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25680 | 新沂     | 王楼太场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25681 | 新沂     | PMS 王楼官场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25682 | 新沂     | PMS 王楼建秋七队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25683 | 新沂     | PMS 王楼李场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25684 | 新沂     | 窑湾马圩韩场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25685 | 新沂     | PMS 窑湾臧许鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25686 | 新沂     | PMS 窑湾五联二队变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25687 | 新沂     | PMS 王楼杨庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25688 | 新沂     | 王楼沂运北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25689 | 新沂     | PMS 王楼陆口西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25690 | 新沂     | PMS 王楼陈宅变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25691 | 新沂     | 王楼庄林林场变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25692 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25693 | 新沂     | 窑湾步行街西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25694 | 新沂     | 窑湾河湾变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25695 | 新沂     | 窑湾渔民南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25696 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25697 | 铜山     | PMS 沿湖镇王场村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25698 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25699 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25700 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25701 | 铜山     | 沿湖镇街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25702 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25703 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25704 | 新沂     | PMS 窑湾许场东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25705 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25706 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25707 | 新沂     | 窑湾马圩东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25708 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25709 | 新沂     | PMS 窑湾臧口变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25710 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25711 | 新沂     | PMS 王楼王沃北2号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25712 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25713 | 新沂     | PMS 窑湾新河2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25714 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25715 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25716 | 新沂     | PMS 王楼小新河2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25717 | 新沂     | 王楼村东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25718 | 铜山     | 柳新镇太平村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25719 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25720 | 新沂     | 王楼王场东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25721 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25722 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园1号 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25723 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园2号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25724 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园3号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25725 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园4号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25726 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园5号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25727 | 铜山     | 柳新镇孙庄2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25728 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园6号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25729 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园7号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25730 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园8号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25731 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园9号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25732 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25733 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园10号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25734 | 铜山     | 柳新镇刘台3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25735 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园11号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25736 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园12号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25737 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25738 | 新沂     | 草桥镇堰头街南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25739 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩2号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25740 | 铜山     | 柳新镇口上1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25741 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村政府南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25742 | 铜山     | 柳新镇口上2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25743 | 新沂     | 草桥镇堰头街中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25744 | 铜山     | PMS 柳新镇口上3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25745 | 新沂     | 草桥镇堰头老街2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25746 | 铜山     | 柳新镇中口1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25747 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25748 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25749 | 新沂     | PMS 草桥镇房场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25750 | 铜山     | 柳新镇大杨场村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25751 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村高场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25752 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山2号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25753 | 新沂     | 草桥镇马场北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25754 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25755 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25756 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25757 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25758 | 铜山     | 柳新镇藺山2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25759 | 铜山     | 柳新镇藺山4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25760 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25761 | 铜山     | 柳新镇蔺山3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25762 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25763 | 新沂     | PMS 草桥镇马场西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25764 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25765 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25766 | 铜山     | 柳新镇柳西二队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25767 | 新沂     | 草桥镇王帆南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25768 | 铜山     | 柳新镇柳东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25769 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25770 | 铜山     | 柳新镇柳西二队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25771 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头郝庄变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25772 | 铜山     | 柳新镇柳东3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25773 | 新沂     | PMS 草桥镇示范园西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25774 | 新沂     | 草桥镇周场开发区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25775 | 新沂     | 草桥镇周场开发区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25776 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂开发区变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25777 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25778 | 新沂     | 草桥镇华沂林庄三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25779 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25780 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25781 | 铜山     | 沿湖镇郭楼村变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25782 | 铜山     | 柳新镇董庄村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25783 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25784 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄3号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25785 | 铜山     | 柳新镇刘台村4号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25786 | 铜山     | 沿湖镇街道10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25787 | 铜山     | 柳新镇供电所17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25788 | 铜山     | 柳新镇杨场13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25789 | 铜山     | 沿湖镇新生队4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25790 | 铜山     | PMS 沿湖镇畜牧村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25791 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25792 | 铜山     | PMS 沿湖镇前王店变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25793 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25794 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25795 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25796 | 铜山     | 柳新镇垞城肖庄村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25797 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25798 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25799 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城垞西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25800 | 铜山     | PMS 沿湖镇新生队2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25801 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25802 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25803 | 铜山     | 柳新镇太平陈楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25804 | 铜山     | PMS 柳新镇中口4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25805 | 铜山     | 柳新镇大口村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25806 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25807 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25808 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25809 | 铜山     | 柳新镇口上李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25810 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25811 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25812 | 铜山     | 沿湖镇周楼村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25813 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25814 | 铜山     | 沿湖镇前高滩村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25815 | 铜山     | 沿湖镇街道8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25816 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25817 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25818 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25819 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25820 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道机关变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25821 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25822 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25823 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25824 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25825 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼村3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25826 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25827 | 铜山     | 沿湖镇畜牧村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25828 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘3号加1变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25829 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村加1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25830 | 铜山     | 柳新镇张圩村1号加1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25831 | 铜山     | PMS 柳新镇柳东1号加1变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25832 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25833 | 铜山     | 沿湖镇畜牧2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25834 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25835 | 铜山     | PMS 柳新镇闫小庄村东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25836 | 铜山     | PMS 柳新镇中口5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25837 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25838 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25839 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25840 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25841 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25842 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25843 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25844 | 铜山     | PMS 柳新镇施西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25845 | 铜山     | PMS 柳新镇马中变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25846 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25847 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25848 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25849 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25850 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25851 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25852 | 铜山     | PMS 柳新镇口上李庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25853 | 铜山     | PMS 柳新镇中口7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25854 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25855 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25856 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25857 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25858 | 铜山     | PMS 柳新镇大口1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25859 | 铜山     | 柳新镇蔺山6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25860 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25861 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25862 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25863 | 铜山     | PMS 柳新镇垞西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25864 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25865 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25866 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25867 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25868 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25869 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25870 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25871 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25872 | 铜山     | PMS 柳新镇口上4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25873 | 铜山     | PMS 柳新镇中口市场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25874 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25875 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25876 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25877 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25878 | 铜山     | PMS 柳新镇范山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25879 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25880 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25881 | 铜山     | 柳新镇冯庄8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25882 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25883 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25884 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘12号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25885 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25886 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25887 | 铜山     | PMS 柳新镇周楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25888 | 铜山     | PMS 柳新镇韩庄1号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25889 | 铜山     | PMS 柳新镇中口8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25890 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25891 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25892 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25893 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家工业园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25894 | 铜山     | 柳新镇刘台8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25895 | 铜山     | PMS 柳新镇街道1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25896 | 铜山     | PMS 柳新镇太平十一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25897 | 新沂     | 草桥镇周场2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25898 | 新沂     | 草桥镇宋场示范园变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25899 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25900 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥村支部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25901 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥后海     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25902 | 新沂     | PMS 草桥镇张庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25903 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街菜地变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25904 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25905 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂闸变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25906 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25907 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩大棚变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25908 | 新沂     | 草桥镇新村大棚变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25909 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25910 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头所内变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25911 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群鱼塘变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25912 | 新沂     | 草桥镇古墩马场变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25913 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩渔厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25914 | 新沂     | 草桥镇新村变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25915 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25916 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25917 | 新沂     | 草桥镇新村南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25918 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村李场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25919 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村王场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25920 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25921 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头祠堂变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25922 | 新沂     | 草桥镇堰头高场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25923 | 新沂     | 草桥镇陈圩单相变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25924 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25925 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25926 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25927 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩许场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25928 | 新沂     | 草桥镇古墩村主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25929 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场主变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25930 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场朱场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25931 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村新场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25932 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村陈场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25933 | 新沂     | 草桥镇宋场3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25934 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头开发区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25935 | 新沂     | 草桥镇草桥街新大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25936 | 新沂     | 草桥镇草桥大街东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25937 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村庄场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25938 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村纪西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25939 | 新沂     | 草桥镇纪集主变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25940 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村董庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25941 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25942 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村坝头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25943 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25944 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥大街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25945 | 新沂     | 草桥镇大街南47号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25946 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25947 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25948 | 新沂     | 草桥镇新建村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25949 | 新沂     | 草桥镇华沂北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25950 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东北变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25951 | 新沂     | 草桥镇陈圩队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25952 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25953 | 新沂     | 草桥镇高场村姜庄变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25954 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩村许口队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25955 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街加油站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25956 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25957 | 新沂     | 草桥镇堰头渔场东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25958 | 新沂     | 草桥镇古墩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25959 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25960 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主台区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25961 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩主台区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25962 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25963 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25964 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25965 | 新沂     | PMS 草桥镇许场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25966 | 新沂     | PMS 草桥镇房场养殖场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25967 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25968 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25969 | 新沂     | PMS 草桥镇高场北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 25970 | 新沂     | PMS 草桥镇所内2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25971 | 新沂     | PMS 草桥镇所内3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25972 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南2号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25973 | 新沂     | 草桥镇双庄西变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25974 | 新沂     | 草桥镇陈庄2号台区               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25975 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄居民点蟹塘南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25976 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25977 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25978 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25979 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25980 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25981 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25982 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25983 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25984 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25985 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25986 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25987 | 新沂     | 草桥镇新建村主台区2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25988 | 新沂     | 草桥镇周场北配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25989 | 新沂     | PMS 草桥镇周西2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25990 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场4号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25991 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场西配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25992 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头姜庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25993 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25994 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25995 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街南2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25996 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头王场2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25997 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐2号配变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25998 | 新沂     | PMS 草桥镇周场开发区3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25999 | 新沂     | PMS 草桥镇供电所配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26000 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26001 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26002 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄三队2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26003 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26004 | 新沂     | 草桥镇房场村巩楼2号配变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 26005 | 新沂     | PMS 草桥镇南窑厂东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26006 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26007 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主台区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26008 | 新沂     | PMS 草桥镇红石桥2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26009 | 新沂     | PMS 草桥镇后海2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26010 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂东2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26011 | 新沂     | PMS 草桥镇支部东配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26012 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥支部2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26013 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26014 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26015 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂北2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26016 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主台区3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26017 | 新沂     | PMS 草桥镇张庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26018 | 新沂     | PMS 草桥镇房场村巩场2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26019 | 新沂     | 草桥镇陈圩队3号配（新沂市）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26020 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩3号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26021 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩公园配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26022 | 新沂     | PMS 草桥镇陈庄西配变（新沂市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26023 | 新沂     | PMS 草桥镇许场3号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26024 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26025 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩西配变（新沂市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26026 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26027 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26028 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26029 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26030 | 新沂     | PMS 草桥镇周东3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26031 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26032 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26033 | 新沂     | PMS 草桥镇孙场配变（新沂市）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26034 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26035 | 新沂     | PMS 新沂市草桥镇马场西2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26036 | 新沂     | PMS 草桥镇陆场2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26037 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场南配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26038 | 新沂     | 草桥镇温馨小区配变（新沂市）        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26039 | 新沂     | PMS 草桥镇高场西配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26040 | 新沂     | PMS 草桥镇街中2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26041 | 新沂     | PMS 草桥镇杨庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26042 | 新沂     | PMS 草桥镇街南3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26043 | 新沂     | PMS 草桥镇老街5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26044 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26045 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆九十队2号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26046 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐3号配变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26047 | 新沂     | PMS 草桥镇卢圩西3号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26048 | 新沂     | 草桥镇新村2号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26049 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩5号配变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26050 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26051 | 新沂     | PMS 草桥镇花园配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26052 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26053 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26054 | 新沂     | PMS 草桥镇董庄北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26055 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集东北配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26056 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26057 | 新沂     | PMS 草桥镇石碑配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26058 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26059 | 新沂     | PMS 草桥镇新建北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26060 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26061 | 新沂     | PMS 草桥镇大街南2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26062 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26063 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主4号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26064 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩队4号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26065 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26066 | 新沂     | PMS 草桥镇许口2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26067 | 新沂     | PMS 草桥镇许口3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26068 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄东2号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26069 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点4号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26070 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄5号配变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26071 | 新沂     | PMS 草桥镇高场东配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26072 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26073 | 新沂     | PMS 草桥镇十里长廊配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26074 | 新沂     | 草桥镇宋场南变配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 26075 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26076 | 新沂     | PMS 草桥镇马场2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26077 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26078 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26079 | 新沂     | PMS 草桥镇纪场配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26080 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村支部配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26081 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26082 | 新沂     | 草桥镇姜庄3号配变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26083 | 新沂     | PMS 草桥镇张场配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26084 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26085 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26086 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂林三队3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26087 | 新沂     | PMS 草桥镇巩楼3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26088 | 新沂     | 草桥镇支部3号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26089 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26090 | 新沂     | PMS 草桥镇赵庄配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26091 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩商业街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26092 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26093 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26094 | 新沂     | PMS 草桥镇后海3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26095 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26096 | 新沂     | PMS 草桥镇周西3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26097 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩7号配变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26098 | 新沂     | PMS 草桥镇王场东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26099 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26100 | 新沂     | PMS 草桥镇小朱场配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26101 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26102 | 铜山     | PMS 柳新镇电厂南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26103 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26104 | 铜山     | 柳新镇冯庄10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26105 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26106 | 铜山     | PMS 柳新镇学庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26107 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26108 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26109 | 新沂     | 草桥镇渔场3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26110 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26111 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26112 | 新沂     | PMS 草桥镇周东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26113 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26114 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26115 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26116 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26117 | 铜山     | 吴屯佳苑2配电室1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26118 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场6号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26119 | 铜山     | 吴屯佳苑1组合配电室1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26120 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家4号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26121 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘6号变（新）    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26122 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26123 | 铜山     | PMS 柳新镇范山2号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26124 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26125 | 铜山     | PMS 柳新镇太平周楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26126 | 新沂     | 草桥镇渔场8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26127 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26128 | 铜山     | 柳新镇太平村西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26129 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26130 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家5号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26131 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26132 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26133 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26134 | 铜山     | 柳新镇杨场11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26135 | 新沂     | 草桥镇平板桥4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26136 | 新沂     | PMS 滨河家园1号箱变1配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26137 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26138 | 新沂     | PMS 滨河家园2号箱变2配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26139 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26140 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩2号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26141 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26142 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼1号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26143 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26144 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄3号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26145 | 铜山     | 柳新镇闫小庄变新        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26146 | 铜山     | 柳新镇魏庄9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26147 | 铜山     | PMS 柳新镇街道3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26148 | 铜山     | PMS 柳新镇街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26149 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26150 | 铜山     | 柳新镇中口9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26151 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26152 | 铜山     | PMS 柳新镇吴楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26153 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26154 | 铜山     | 柳新镇垞城5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26155 | 铜山     | PMS 沿湖镇单楼村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26156 | 铜山     | 沿湖镇东王庄村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26157 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26158 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村3号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26159 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿北村1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26160 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26161 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26162 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26163 | 铜山     | 柳新镇电厂门口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26164 | 铜山     | 金铂澜湾2配4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26165 | 铜山     | 金铂澜湾1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26166 | 铜山     | 柳新镇垞南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26167 | 铜山     | 柳新镇陈塘19号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26168 | 铜山     | 柳新镇冯庄14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26169 | 铜山     | 柳新镇大口村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26170 | 铜山     | 柳新镇高速出口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26171 | 铜山     | 柳新镇苏苑西区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26172 | 铜山     | 柳新镇杨场14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26173 | 铜山     | 柳新镇刘台村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26174 | 铜山     | 柳新镇魏庄10号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26175 | 铜山     | 柳新镇冯庄13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26176 | 铜山     | 柳新镇刘台村11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26177 | 铜山     | 渔民上岸1组合配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26178 | 铜山     | 渔民上岸1组合配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26179 | 铜山     | 柳新镇孙庄9号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26180 | 铜山     | 沿湖镇姚楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26181 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26182 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑大队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26183 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26184 | 铜山     | 柳新镇苏家村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26185 | 铜山     | PMS 柳新镇范山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26186 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村市场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26187 | 铜山     | 柳泉镇王村台7变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26188 | 铜山     | 柳泉镇宋店村台7变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26189 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相后孟村台7变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26190 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村1台7号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26191 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村单相变   | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26192 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26193 | 铜山     | 柳泉镇前相西山单相变      | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26194 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩单相变    | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26195 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26196 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26197 | 铜山     | 柳泉镇套里村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26198 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26199 | 铜山     | 柳泉镇关路村南山变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26200 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26201 | 铜山     | 柳泉镇伊楼村1号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26202 | 铜山     | 柳泉镇关路村东南山变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 26203 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村一队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26204 | 铜山     | PMS 柳泉镇韦泉八九队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26205 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26206 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26207 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26208 | 铜山     | 柳泉镇望马村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26209 | 铜山     | PMS 柳泉九队单相变     | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26210 | 铜山     | 柳泉镇前停村小新庄变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26211 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝全村1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26212 | 铜山     | 柳泉镇涝泉村西山变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26213 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26214 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26215 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26216 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡九队变       | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26217 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26218 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山村变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 26219 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子南山村变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26220 | 铜山     | 柳泉镇王林村村北山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26221 | 铜山     | 柳泉镇西关路村变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26222 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变2号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26223 | 铜山     | 柳泉镇柳泉镇2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26224 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26225 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村3号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26226 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26227 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26228 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26229 | 铜山     | 柳泉镇八丁村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26230 | 铜山     | PMS 柳泉镇蔡园村台变       | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 26231 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26232 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26233 | 铜山     | 柳泉镇南马村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26234 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26235 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停西南岗变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26236 | 铜山     | 柳泉镇前停东山村变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26237 | 铜山     | PMS 柳泉镇十户城村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26238 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26239 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁南山村变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26240 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26241 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26242 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村南1号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26243 | 铜山     | 柳泉镇小山北村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26244 | 铜山     | PMS 柳泉镇后相村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26245 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26246 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村下孔变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26247 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26248 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26249 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电所站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26250 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26251 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家望马村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26252 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26253 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26254 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26255 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村南变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26256 | 铜山     | 柳泉镇辛家村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26257 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26258 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26259 | 铜山     | 柳泉镇西马村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26260 | 铜山     | 柳泉镇饶山村1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26261 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26262 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村东山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26263 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26264 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26265 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26266 | 铜山     | PMS 柳泉镇政府门北变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26267 | 铜山     | 柳泉镇柳泉三里桥村变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26268 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26269 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26270 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子东山村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26271 | 铜山     | 柳泉镇西相村1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26272 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26273 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26274 | 铜山     | 柳泉镇西马村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26275 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26276 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26277 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26278 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村2变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26279 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26280 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26281 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26282 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村2号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26283 | 铜山     | 柳泉镇柳泉桥南单变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26284 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停小新庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26285 | 铜山     | PMS 柳泉镇后停庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26286 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26287 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26288 | 铜山     | 柳泉镇王林村1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26289 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26290 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26291 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村南山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26292 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26293 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26294 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26295 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26296 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26297 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26298 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26299 | 新沂     | 草桥镇花园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26300 | 新沂     | 草桥镇堰头杨庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26301 | 新沂     | 新沂市草桥镇马场南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26302 | 新沂     | 草桥镇堰头村支部配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26303 | 新沂     | 草桥镇巩场3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26304 | 新沂     | 草桥镇草桥村许场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26305 | 新沂     | 草桥镇红桥2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26306 | 新沂     | 草桥镇许荒变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26307 | 新沂     | 草桥镇红桥1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26308 | 新沂     | 草桥镇牛滩电站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26309 | 新沂     | 草桥镇草桥村东湖变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26310 | 新沂     | 草桥镇六支渠变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26311 | 新沂     | 草桥镇周场3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26312 | 新沂     | 草桥镇新建村纺织厂配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26313 | 新沂     | 草桥镇大街南3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26314 | 新沂     | 草桥镇石碑2配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26315 | 新沂     | 草桥镇董庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26316 | 新沂     | 草桥镇王帆北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26317 | 新沂     | 草桥镇宋场村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26318 | 新沂     | 草桥镇曹场村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26319 | 新沂     | 高场集中区1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26320 | 新沂     | 高场集中区2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26321 | 新沂     | 草桥镇巩场台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26322 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂红石桥台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26323 | 新沂     | PMS 草桥镇芦圩东台变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26324 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26325 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26326 | 新沂     | 草桥镇巩楼台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26327 | 新沂     | PMS 草桥镇夹河台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26328 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26329 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26330 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26331 | 新沂     | PMS 草桥镇新站址台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26332 | 新沂     | 草桥镇周场主台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26333 | 新沂     | PMS 草桥镇沙塘台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26334 | 新沂     | PMS 草桥镇桥西一队台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26335 | 新沂     | 草桥镇张家口台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26336 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场渔场台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26337 | 新沂     | 草桥镇大街西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26338 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26339 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主台变   | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 26340 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南台变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26341 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐台变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26342 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点台变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26343 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26344 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26345 | 新沂     | PMS 草桥镇周东2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26346 | 新沂     | 草桥镇陈圩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26347 | 新沂     | PMS 邵店悦集蔬菜合作社  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26348 | 新沂     | PMS 邵店联合民营开发区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26349 | 新沂     | 邵店汇源北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26350 | 新沂     | 邵店汇源南变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26351 | 新沂     | PMS 邵店刘冲新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26352 | 新沂     | PMS 邵店沂北新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26353 | 新沂     | PMS 邵店政府新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26354 | 新沂     | PMS 邵店东鲍东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26355 | 新沂     | 邵店东鲍小圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26356 | 新沂     | PMS 邵店西鲍安置点    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26357 | 新沂     | PMS 邵店镇沐河新村综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26358 | 新沂     | PMS 邵店邵西新村综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26359 | 新沂     | 邵店联合西变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26360 | 新沂     | PMS 邵店联合东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26361 | 新沂     | 邵店果园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26362 | 新沂     | PMS 邵店西鲍东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26363 | 新沂     | 邵店西鲍西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26364 | 新沂     | 邵店夏庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26365 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26366 | 新沂     | PMS 邵店许墩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26367 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26368 | 新沂     | PMS 邵店龙潭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26369 | 新沂     | PMS 邵店朱圩西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26370 | 新沂     | PMS 邵店董庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26371 | 新沂     | 邵店丁圩变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26372 | 新沂     | 邵店联合北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26373 | 新沂     | PMS 邵店小五组变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26374 | 新沂     | 邵店刘冲曹圩         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26375 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26376 | 新沂     | PMS 邵店悦集村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26377 | 新沂     | PMS 邵店悦集盐槽变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26378 | 新沂     | PMS 邵店悦集油坊西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26379 | 新沂     | PMS 邵店黄集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26380 | 新沂     | 邵店邵西大棚变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26381 | 新沂     | 邵店中心小学单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26382 | 新沂     | PMS 邵店中学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26383 | 新沂     | 邵店镇南路单相变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26384 | 新沂     | PMS 邵店府前路步行街   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26385 | 新沂     | PMS 邵店安泰变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26386 | 新沂     | PMS 邵店粮管所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26387 | 新沂     | PMS 邵店开发区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26388 | 新沂     | 邵店安集变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26389 | 新沂     | PMS 邵店孙里变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 26390 | 新沂     | 邵店新庄东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26391 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26392 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26393 | 新沂     | PMS 邵店东条河变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26394 | 新沂     | PMS 邵店口头变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26395 | 新沂     | PMS 邵店小庙圩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26396 | 新沂     | PMS 邵店吴集陆庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26397 | 新沂     | PMS 邵店吴集中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26398 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26399 | 新沂     | PMS 邵店前方圩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26400 | 新沂     | PMS 邵店方圩后变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26401 | 新沂     | PMS 邵店政府变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26402 | 新沂     | PMS 邵店徐圩三队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26403 | 新沂     | PMS 邵店西鲍中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26404 | 新沂     | PMS 邵店陈圩村新化台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26405 | 新沂     | PMS 邵店庙庄02号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26406 | 新沂     | PMS 邵店悦集三组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26407 | 新沂     | PMS 邵店悦集七组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26408 | 新沂     | PMS 邵店东鲍懂庄02号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26409 | 新沂     | PMS 邵店联合中台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26410 | 新沂     | PMS 邵店朱圩南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26411 | 新沂     | PMS 邵店镇沐河村果园02号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26412 | 新沂     | PMS 邵店镇小马庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26413 | 新沂     | PMS 邵店陈堰蔬菜基地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26414 | 新沂     | PMS 邵店叶海花卉基地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26415 | 新沂     | PMS 邵店夏庄2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26416 | 新沂     | PMS 邵店街南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26417 | 新沂     | PMS 邵店油坊         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26418 | 新沂     | PMS 邵店陈刘2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26419 | 新沂     | PMS 邵店朱庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26420 | 新沂     | PMS 邵店邵西新庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26421 | 新沂     | 邵店叶海二组变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26422 | 新沂     | PMS 邵店后方圩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26423 | 新沂     | 邵店悦集花木基地变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26424 | 新沂     | PMS 邵店联合南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 26425 | 新沂     | 邵店供电所北变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26426 | 新沂     | PMS 邵店街西新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26427 | 新沂     | PMS 邵店村东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26428 | 新沂     | 邵店供电所北2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26429 | 新沂     | PMS 邵店街北2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26430 | 新沂     | PMS 邵店街北3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26431 | 新沂     | PMS 邵店街北5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26432 | 新沂     | PMS 邵店街南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26433 | 新沂     | PMS 邵店街西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26434 | 新沂     | PMS 邵店开发区2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26435 | 新沂     | PMS 邵店市场2号台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26436 | 新沂     | PMS 10KV邵南线吴集东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26437 | 新沂     | PMS 邵店新庄3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26438 | 新沂     | PMS 邵店龙潭2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26439 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26440 | 新沂     | PMS 邵店许墩2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26441 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村东山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26442 | 新沂     | PMS 邵店联合花木基地变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26443 | 铜山     | 柳泉镇西南岗1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26444 | 新沂     | PMS 邵店安集中配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26445 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26446 | 新沂     | PMS 邵店方圩陈庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26447 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26448 | 新沂     | PMS 邵店方圩花木基地配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26449 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26450 | 新沂     | 邵店后方圩东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26451 | 新沂     | 邵店徐州新沂10KV邵南线陆庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26452 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡一队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26453 | 新沂     | PMS 邵店邵西产业园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26454 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村北山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26455 | 新沂     | PMS 邵南线邵西产业园2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26456 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村东山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26457 | 新沂     | PMS 邵店沂北东配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26458 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26459 | 新沂     | PMS 邵店邵南线叶海二组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 26460 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26461 | 新沂     | 邵南线吴集庙庄3号配变（新沂市） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26462 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村九队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26463 | 新沂     | 邵店安集庙庄配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26464 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26465 | 新沂     | 邵店吴集中2号邵店配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26466 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26467 | 新沂     | 邵店安泰2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26468 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26469 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村花木基地变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26470 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26471 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26472 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26473 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26474 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26475 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家周庄村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26476 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26477 | 铜山     | 柳泉镇铁庄村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26478 | 新沂     | PMS 邵店悦集八组配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26479 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26480 | 新沂     | 邵店悦集4号南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26481 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26482 | 新沂     | PMS 邵店悦集3号南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26483 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26484 | 新沂     | PMS 邵店丁圩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26485 | 铜山     | 柳泉镇后孟村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26486 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26487 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26488 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26489 | 新沂     | PMS 邵店友谊小区配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26490 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26491 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26492 | 新沂     | PMS 邵店菜园东2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26493 | 铜山     | PMS 柳泉镇西南岗村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26494 | 新沂     | PMS 邵店悦集2号南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26495 | 新沂     | PMS 邵店悦集九组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26496 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26497 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26498 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26499 | 新沂     | 邵店龙潭3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26500 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变20号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26501 | 新沂     | PMS 邵店西鲍北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26502 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26503 | 新沂     | PMS 邵店夏庄东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26504 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26505 | 新沂     | PMS 邵店小五组2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26506 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26507 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26508 | 新沂     | PMS 邵店沂北村5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26509 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26510 | 新沂     | PMS 邵店汇园北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26511 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26512 | 新沂     | 邵北线联合西3号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26513 | 新沂     | 邵店联合西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26514 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26515 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26516 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26517 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26518 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26519 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26520 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西中配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26521 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26522 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26523 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26524 | 新沂     | PMS 邵店沂北村4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26525 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26526 | 新沂     | PMS 邵店吴集中3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26527 | 新沂     | PMS 邵店悦集北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26528 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26529 | 新沂     | 邵店徐圩三组3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 26530 | 新沂     | PMS 邵店东条河2号变配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26531 | 铜山     | PMS 柳泉镇望马村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26532 | 新沂     | PMS 邵店沂北村3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26533 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26534 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26535 | 铜山     | 柳泉镇南马村3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26536 | 新沂     | PMS 邵店小叶海2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26537 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26538 | 新沂     | PMS 邵店老庄村2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26539 | 铜山     | PMS 柳泉镇石佛山村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26540 | 新沂     | PMS 邵店老庄村3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26541 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26542 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26543 | 铜山     | PMS 柳泉镇丰泉村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26544 | 新沂     | PMS 邵店红军花木配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26545 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26546 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26547 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26548 | 新沂     | PMS 邵店果园新区2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26549 | 铜山     | 柳泉镇前相东山村2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26550 | 铜山     | 柳泉镇蔡园村1号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26551 | 新沂     | PMS 邵店西鲍村配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26552 | 新沂     | PMS 新沂市10KV邵南线吴集庙庄南配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26553 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26554 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26555 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26556 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26557 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26558 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26559 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26560 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26561 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26562 | 新沂     | 邵店果园沐河古栗产业园配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26563 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26564 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 26565 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26566 | 铜山     | 柳泉镇前相村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26567 | 新沂     | 邵店西鲍农垦1号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26568 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26569 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26570 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26571 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26572 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26573 | 铜山     | PMS 柳泉镇西官路村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26574 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26575 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26576 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26577 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26578 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26579 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26580 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26581 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26582 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26583 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26584 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26585 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26586 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26587 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26588 | 新沂     | 10kV沂沐茗苑1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26589 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26590 | 新沂     | 10kV沂沐茗苑1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26591 | 新沂     | PMS 邵店名府2期配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26592 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26593 | 新沂     | PMS 邵店名府1期配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26594 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26595 | 新沂     | PMS 邵店政府北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26596 | 新沂     | PMS 邵北店刘冲农垦变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26597 | 新沂     | PMS 邵店村快乐小区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26598 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26599 | 新沂     | 邵店菜园产业园变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 26600 | 铜山     | 柳泉镇石佛山村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26601 | 新沂     | 邵店西鲍北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26602 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26603 | 新沂     | 邵店刘冲村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26604 | 新沂     | 邵店庙庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26605 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26606 | 新沂     | 邵店夏庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26607 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26608 | 新沂     | 邵店中学2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26609 | 新沂     | 邵店老庄村北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26610 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉八队变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26611 | 新沂     | 邵店沐河集居区1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26612 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26613 | 新沂     | PMS 邵店菜园东台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26614 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店一队变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26615 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26616 | 铜山     | 柳泉镇后孟村变新增         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26617 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马小王家村变新增  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26618 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村1号变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26619 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村2号变(新) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26620 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林井山村变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26621 | 铜山     | 柳泉镇柳泉林场单相变(新)     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26622 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村变(新)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26623 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26624 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村九队变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26625 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26626 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26627 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26628 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26629 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡前郑村变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26630 | 铜山     | 柳泉镇王村村1号变(新)      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26631 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26632 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26633 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26634 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变19号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26635 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26636 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26637 | 铜山     | PMS 柳泉镇井山村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26638 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26639 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26640 | 铜山     | PMS 柳泉镇王村三相变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26641 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26642 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变23号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26643 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26644 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变21号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26645 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村南山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26646 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26647 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26648 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村东山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26649 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26650 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26651 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村东山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26652 | 铜山     | 柳泉镇公用变16号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26653 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26654 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郑村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26655 | 铜山     | 柳泉镇中学南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26656 | 铜山     | 柳泉镇新庄村7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26657 | 铜山     | 西相村万亩方变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26658 | 铜山     | 柳泉镇韦泉村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26659 | 铜山     | 柳泉镇后张家村北1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26660 | 铜山     | 柳泉镇北墩村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26661 | 铜山     | 柳泉镇西关路村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26662 | 铜山     | 柳泉镇套里村8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26663 | 铜山     | 柳泉镇套里村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26664 | 铜山     | 柳泉镇西相村二河头1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26665 | 铜山     | 柳泉镇套里东山村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26666 | 铜山     | 柳泉镇新庄村6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26667 | 铜山     | 柳泉镇南马村6号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26668 | 铜山     | 柳泉镇东马村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26669 | 铜山     | 柳泉镇孔家村4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26670 | 铜山     | 柳泉镇东关路村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26671 | 铜山     | 柳泉镇前亭村农集区11变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26672 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26673 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26674 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26675 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26676 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26677 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26678 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26679 | 铜山     | 柳泉镇南马村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26680 | 新沂     | PMS 邵店供电所台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26681 | 新沂     | 邵店街南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26682 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26683 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26684 | 新沂     | PMS 邵店叶海后圩台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26685 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26686 | 新沂     | PMS 邵店老庄村台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26687 | 新沂     | PMS 邵店老庄西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26688 | 新沂     | PMS 邵店刘冲崔圩台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26689 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26690 | 新沂     | 邵店悦集南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26691 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26692 | 新沂     | PMS 邵店小叶海台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26693 | 新沂     | PMS 邵店小南圩台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26694 | 新沂     | PMS 邵店沂北村台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26695 | 新沂     | PMS 邵店徐圩一组台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26696 | 新沂     | PMS 邵店市场台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26697 | 新沂     | PMS 邵店街北台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26698 | 新沂     | PMS 邵店镇街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26699 | 新沂     | PMS 邵店菜园西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26700 | 新沂     | PMS 邵店示范园     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26701 | 新沂     | PMS 邵店粮管所2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26702 | 新沂     | PMS 邵店供电所2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26703 | 新沂     | 阿湖爱民单相变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26704 | 新沂     | PMS 黑埠新区东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26705 | 新沂     | PMS 阿湖所南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26706 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26707 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26708 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北单变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26709 | 新沂     | 阿湖街南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26710 | 新沂     | 阿湖黑埠东变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26711 | 新沂     | 阿湖中沟示范园2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26712 | 新沂     | 阿湖哈庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26713 | 新沂     | PMS 阿湖3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26714 | 新沂     | 阿湖6号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26715 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26716 | 新沂     | PMS 阿湖北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26717 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26718 | 新沂     | PMS 阿湖政府路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26719 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26720 | 新沂     | PMS 阿湖和平北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26721 | 新沂     | PMS 阿湖街南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26722 | 新沂     | 阿湖爱民北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26723 | 新沂     | 阿湖爱民南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26724 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26725 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖新区变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26726 | 新沂     | 阿湖后旺变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26727 | 新沂     | 阿湖岭东中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26728 | 新沂     | PMS 阿湖周庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26729 | 新沂     | 阿湖三里示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26730 | 新沂     | 阿湖桃园变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26731 | 新沂     | PMS 阿湖小学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26732 | 新沂     | PMS 阿湖岭东北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26733 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26734 | 新沂     | 阿湖西黄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26735 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26736 | 新沂     | 阿湖后沟西单相变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26737 | 新沂     | 阿湖条河东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26738 | 新沂     | 阿湖条河西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26739 | 新沂     | 阿湖前沟单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26740 | 新沂     | 阿湖中沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26741 | 新沂     | 阿湖后沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26742 | 新沂     | 阿湖镇练马变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26743 | 新沂     | 阿湖马庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26744 | 新沂     | 阿湖黄柏变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26745 | 新沂     | 阿湖哈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26746 | 新沂     | 阿湖桃岭南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26747 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26748 | 新沂     | 阿湖古村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26749 | 新沂     | PMS 阿湖古村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26750 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九工业园变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26751 | 新沂     | PMS 阿湖增元变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26752 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26753 | 新沂     | PMS 阿湖古村北新区变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26754 | 新沂     | PMS 阿湖小白马变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26755 | 新沂     | PMS 阿湖大白马变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26756 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26757 | 新沂     | PMS 阿湖古村南新区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26758 | 新沂     | PMS 阿湖岭东新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26759 | 新沂     | PMS 阿湖三里北新区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26760 | 新沂     | PMS 阿湖新街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26761 | 新沂     | PMS 阿湖东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26762 | 新沂     | PMS 阿湖新庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26763 | 新沂     | PMS 阿湖三里东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26764 | 新沂     | 阿湖新岭变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26765 | 新沂     | 阿湖墩新南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26766 | 新沂     | 阿湖墩新西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26767 | 新沂     | 阿湖墩新北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26768 | 新沂     | 阿湖周洼变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26769 | 新沂     | 阿湖蒋马南变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26770 | 新沂     | 阿湖前沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26771 | 新沂     | 阿湖菜市场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26772 | 新沂     | PMS 阿湖政府路变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26773 | 新沂     | 阿湖黑埠街南变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26774 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26775 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26776 | 新沂     | 阿湖双池北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26777 | 新沂     | PMS 阿湖双池中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26778 | 新沂     | 阿湖双池南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26779 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26780 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26781 | 新沂     | 阿湖林头变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26782 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26783 | 新沂     | 阿湖蒋马东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26784 | 新沂     | 阿湖蒋马北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26785 | 新沂     | PMS 阿湖大街北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26786 | 新沂     | PMS 阿湖水晶路变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26787 | 新沂     | PMS 阿湖南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26788 | 新沂     | 阿湖练马南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26789 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26790 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26791 | 新沂     | PMS 阿湖和平西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26792 | 新沂     | PMS 阿湖和平南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26793 | 新沂     | 阿湖黑埠村西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26794 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26795 | 新沂     | 阿湖蒋马南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26796 | 新沂     | PMS 雷庄新区2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26797 | 新沂     | 阿湖练马北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26798 | 新沂     | PMS 阿湖小学南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26799 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26800 | 新沂     | 阿湖三里示范园2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26801 | 新沂     | PMS 阿湖三里东2台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26802 | 新沂     | 阿湖中沟2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26803 | 新沂     | 阿湖永旺南2台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26804 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区2配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26805 | 新沂     | PMS 阿湖双沟东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26806 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26807 | 新沂     | PMS 阿湖双池中2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26808 | 新沂     | PMS 阿湖司庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26809 | 新沂     | 阿湖墩新西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26810 | 新沂     | 阿湖西黄2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26811 | 新沂     | 阿湖墩新北2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26812 | 新沂     | PMS 阿湖双池南1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26813 | 新沂     | PMS 阿湖后旺2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26814 | 新沂     | 阿湖条河东2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26815 | 新沂     | PMS 阿湖双沟北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26816 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26817 | 新沂     | 阿湖黑埠村北2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26818 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26819 | 新沂     | 阿湖前沟2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26820 | 新沂     | PMS 阿湖哈庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26821 | 新沂     | 阿湖条河西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26822 | 新沂     | 阿湖蒋马南1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26823 | 新沂     | 阿湖墩新西1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26824 | 新沂     | 阿湖墩新西3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26825 | 新沂     | 阿湖墩新北1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26826 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26827 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26828 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26829 | 新沂     | PMS 阿湖古村北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26830 | 新沂     | PMS 阿湖大白马2号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26831 | 新沂     | PMS 阿湖大白马1号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26832 | 新沂     | PMS 阿湖周庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26833 | 新沂     | 阿湖永旺北3变（新沂市）       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26834 | 新沂     | PMS 阿湖林头1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26835 | 新沂     | PMS 阿湖小学1号箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26836 | 新沂     | PMS 阿湖关庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26837 | 新沂     | 阿湖王于2变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26838 | 新沂     | PMS 阿湖双池北2变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26839 | 新沂     | 阿湖岭东北1变（新沂市）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26840 | 新沂     | 阿湖岭东北2变（新沂市）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26841 | 新沂     | 阿湖条河西1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26842 | 新沂     | 阿湖马庄1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26843 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26844 | 新沂     | 阿湖条河东3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 26845 | 新沂     | PMS 阿湖条河北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26846 | 新沂     | PMS 阿湖新庄1号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26847 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖3号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26848 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26849 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26850 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北3号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26851 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26852 | 新沂     | PMS 阿湖三里西1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26853 | 新沂     | 阿湖三里东1变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26854 | 新沂     | PMS 阿湖三里南1号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26855 | 新沂     | 阿湖周洼东3号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26856 | 新沂     | 阿湖条河东1号变（新沂市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26857 | 新沂     | 阿湖前沟1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26858 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26859 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南3变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26860 | 新沂     | 阿湖桃岭北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26861 | 新沂     | PMS 阿湖和平南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26862 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26863 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26864 | 新沂     | PMS 阿湖后旺3变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26865 | 新沂     | 阿湖哈庄1号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26866 | 新沂     | 阿湖黄柏2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26867 | 新沂     | 阿湖西黄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26868 | 新沂     | PMS 阿湖7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26869 | 新沂     | 阿湖爱民东2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26870 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26871 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26872 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26873 | 新沂     | PMS 阿湖8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26874 | 新沂     | 阿湖中沟1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26875 | 新沂     | 阿湖黑埠村北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26876 | 新沂     | PMS 阿湖古村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26877 | 新沂     | PMS 阿湖古村北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26878 | 新沂     | PMS 阿湖大白马3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26879 | 新沂     | 阿湖墩新北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26880 | 新沂     | 阿湖水晶城1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26881 | 新沂     | PMS 阿湖新街南变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26882 | 新沂     | 阿湖北3号变（新沂市）  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26883 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26884 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26885 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26886 | 新沂     | PMS 阿湖三里东4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26887 | 新沂     | 阿湖蒋马北3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26888 | 新沂     | 阿湖新岭1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26889 | 新沂     | PMS 阿湖南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26890 | 新沂     | 阿湖北6号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26891 | 新沂     | PMS 阿湖大白马4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26892 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26893 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26894 | 新沂     | 阿湖政府5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26895 | 新沂     | 阿湖后旺4变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26896 | 新沂     | 阿湖岭东南4变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26897 | 新沂     | PMS 阿湖东方红闸西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26898 | 新沂     | 阿湖双池中3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26899 | 新沂     | PMS 阿湖双池北3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26900 | 新沂     | PMS 阿湖关庄2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26901 | 新沂     | PMS 阿湖三里西3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26902 | 新沂     | 阿湖周洼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26903 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区3变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26904 | 新沂     | PMS 阿湖司庄2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26905 | 新沂     | PMS 阿湖双池中4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26906 | 新沂     | PMS 阿湖双池北4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26907 | 新沂     | 阿湖雷庄2变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26908 | 新沂     | 阿湖蒋马南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26909 | 新沂     | 阿湖大街北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26910 | 新沂     | PMS 阿湖新街3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26911 | 新沂     | 阿湖古木2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26912 | 新沂     | 阿湖马庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26913 | 新沂     | 阿湖黄柏1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26914 | 新沂     | PMS 阿湖南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26915 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26916 | 新沂     | 阿湖后沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26917 | 新沂     | 阿湖蒋马北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26918 | 新沂     | 阿湖古村南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26919 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26920 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26921 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26922 | 新沂     | PMS 阿湖小白马2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26923 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26924 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26925 | 新沂     | PMS 阿湖政府路4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26926 | 新沂     | 阿湖鸣九工业园1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26927 | 新沂     | PMS 阿湖和平2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26928 | 新沂     | 阿湖新庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26929 | 新沂     | 阿湖蒋马西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26930 | 新沂     | PMS 阿湖双池南3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26931 | 新沂     | 阿湖沈湖3变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26932 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26933 | 新沂     | PMS 阿湖双池南2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26934 | 新沂     | 阿湖桃岭东2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26935 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26936 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26937 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26938 | 新沂     | 阿湖中沟3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26939 | 新沂     | 阿湖中沟示范园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26940 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南5号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26941 | 新沂     | 阿湖敦新西4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26942 | 新沂     | PMS 阿湖和平西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26943 | 新沂     | PMS 阿湖上旺南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26944 | 新沂     | 阿湖黑埠村西湖变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 26945 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26946 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26947 | 新沂     | 阿湖桃岭小区变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26948 | 新沂     | PMS 阿湖菊花种植园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26949 | 新沂     | 阿湖三里鱼塘变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 26950 | 新沂     | 阿湖墩新西5号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26951 | 新沂     | 阿湖供电北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26952 | 新沂     | 阿湖哈庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26953 | 新沂     | 阿湖田庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26954 | 新沂     | 阿湖墩新小学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26955 | 新沂     | 阿湖三里路东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26956 | 新沂     | 阿湖新庄中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26957 | 新沂     | 阿湖爱民西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26958 | 新沂     | 阿湖新岭北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26959 | 新沂     | 风华悦府组合配电站3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26960 | 新沂     | 风华悦府组合配电站4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26961 | 新沂     | 风华悦府组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26962 | 新沂     | 风华悦府组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26963 | 新沂     | 阿湖周洼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26964 | 新沂     | 阿湖练马西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26965 | 新沂     | 阿湖双池西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26966 | 新沂     | 阿湖黑埠村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26967 | 新沂     | 阿湖靳庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26968 | 新沂     | 阿湖过墩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26969 | 新沂     | 阿湖司庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26970 | 新沂     | 阿湖哈庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26971 | 新沂     | 阿湖尹河涯变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26972 | 新沂     | 阿湖芦湖西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26973 | 新沂     | 阿湖西黄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26974 | 新沂     | 阿湖前沟西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26975 | 新沂     | 阿湖永旺西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26976 | 新沂     | 阿湖三里北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26977 | 新沂     | 阿湖条河东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26978 | 新沂     | 阿湖条河村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26979 | 新沂     | 阿湖雷庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26980 | 新沂     | 阿湖墩新北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26981 | 新沂     | 阿湖哈庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26982 | 新沂     | 阿湖芦湖7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26983 | 新沂     | 阿湖安康医院北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26984 | 新沂     | 阿湖条河南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26985 | 新沂     | 阿湖毛窝南湖变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26986 | 新沂     | 阿湖中沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26987 | 新沂     | 阿湖古村西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26988 | 新沂     | 阿湖条河西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26989 | 铜山     | PMS 汉王镇刘庄村变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26990 | 新沂     | 阿湖沈湖南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26991 | 新沂     | 阿湖新街西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26992 | 新沂     | 阿湖财政所变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26993 | 新沂     | 阿湖政府3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26994 | 铜山     | 汉王镇南望7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26995 | 新沂     | 阿湖黑埠中学东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26996 | 新沂     | 阿湖毛窝南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26997 | 新沂     | 阿湖爱民南3号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26998 | 新沂     | 阿湖三里牛场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26999 | 新沂     | 阿湖古村南1号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27000 | 新沂     | 阿湖新街2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27001 | 新沂     | 阿湖鸣九小区南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27002 | 新沂     | 阿湖鸣九小区北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27003 | 新沂     | 阿湖岭东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27004 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27005 | 新沂     | 阿湖黑埠东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27006 | 新沂     | 阿湖后沟1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27007 | 新沂     | PMS 阿湖北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27008 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27009 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27010 | 新沂     | 阿湖蒋马北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27011 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27012 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27013 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27014 | 新沂     | PMS 阿湖关庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27015 | 新沂     | PMS 阿湖上旺变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27016 | 新沂     | 阿湖司庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27017 | 新沂     | PMS 阿湖王于变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27018 | 新沂     | 阿湖永旺南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27019 | 新沂     | PMS 阿湖源达变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 27020 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27021 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27022 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27023 | 新沂     | 阿湖孙庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27024 | 新沂     | PMS 阿湖三里南新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27025 | 新沂     | 阿湖双沟北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27026 | 新沂     | 阿湖桃岭新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27027 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27028 | 新沂     | 阿湖李围变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27029 | 新沂     | 阿湖三里西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27030 | 新沂     | 阿湖古木变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27031 | 新沂     | 阿湖条河示范园变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27032 | 新沂     | PMS 阿湖下湖变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27033 | 新沂     | PMS 阿湖和平南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27034 | 新沂     | PMS 阿湖新街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27035 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27036 | 新沂     | 阿湖黄柏南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27037 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27038 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲窑东配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27039 | 新沂     | 马陵山红峰村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27040 | 新沂     | 马陵山季庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27041 | 新沂     | 马陵山尚河东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27042 | 新沂     | 马陵山大合东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27043 | 新沂     | 马陵山黄甲南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27044 | 新沂     | 马陵山曹刘村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27045 | 新沂     | PMS 马陵山中学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27046 | 新沂     | 马陵山政府2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27047 | 新沂     | PMS 马陵山政府3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27048 | 新沂     | 马陵山高元高四变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27049 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27050 | 新沂     | 马陵山黄甲赵东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27051 | 新沂     | 马陵山三合刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27052 | 新沂     | 马陵山三合蒋圩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27053 | 新沂     | 马陵山玄庙雀沟变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27054 | 新沂     | PMS 马陵山小周南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27055 | 新沂     | PMS_马陵山小周小魏变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27056 | 新沂     | 马陵山小周小洪变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27057 | 新沂     | PMS_马陵山小周小周变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27058 | 新沂     | 马陵山小周官代变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27059 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27060 | 铜山     | 汉王镇峨山4号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27061 | 新沂     | 马陵山玄庙何圩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27062 | 新沂     | 马陵山陈楼小鲍变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27063 | 新沂     | 马陵山小蒋米厂变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27064 | 新沂     | 马陵山玄庙大街变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27065 | 新沂     | 马陵山司吾东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27066 | 新沂     | 马陵山桥北小区变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27067 | 新沂     | 马陵山姜庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27068 | 新沂     | PMS_马陵山新宅联合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27069 | 新沂     | 马陵山新宅方庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27070 | 新沂     | PMS_马陵山陵东新区    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27071 | 新沂     | 棋盘大冲4号单相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27072 | 新沂     | 马陵山洪峰北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27073 | 新沂     | 马陵山花厅村台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27074 | 新沂     | 马陵山洪峰南台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27075 | 新沂     | 马陵山曹刘北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27076 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27077 | 新沂     | 马陵山高五变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27078 | 新沂     | 马陵山红峰西大棚变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27079 | 新沂     | 马陵山湖东汪庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27080 | 新沂     | 马陵山曹刘官庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27081 | 新沂     | 马陵山高原高三变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27082 | 新沂     | PMS_马陵山湖东马庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27083 | 新沂     | PMS_马陵山政府新区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27084 | 新沂     | PMS_马陵山太平尹林变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27085 | 新沂     | 马陵山大沟陆庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27086 | 新沂     | PMS_马陵山大沟变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27087 | 新沂     | 马陵山太平新村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27088 | 新沂     | 马陵山张圩          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27089 | 新沂     | 马陵山太平李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27090 | 新沂     | PMS_马陵山广玉村牌坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27091 | 新沂     | PMS_马陵山靳庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27092 | 新沂     | 马陵山高元高庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27093 | 新沂     | 马陵山高原高一        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27094 | 新沂     | 马陵山冲口变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27095 | 新沂     | PMS_马陵山桥北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27096 | 新沂     | PMS_马陵山砂站变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27097 | 新沂     | PMS_马陵山大街罗庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27098 | 新沂     | PMS_马陵山牧源变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27099 | 新沂     | 马陵山新宅大合变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27100 | 新沂     | 马陵山熊河堰变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27101 | 新沂     | 马陵山新宅土城变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27102 | 新沂     | 马陵山小蒋赵亮变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27103 | 新沂     | PMS_马陵山小蒋皮匠变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27104 | 新沂     | 马陵山小蒋村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27105 | 新沂     | PMS_马陵山陈楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27106 | 新沂     | 马陵山陈楼中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27107 | 新沂     | 马陵山尚河兔墩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27108 | 新沂     | 马陵山上河前窑变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27109 | 新沂     | 马陵山尚河庄湖变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27110 | 新沂     | 马陵山上河后窑变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27111 | 新沂     | 马陵山宋山赵庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27112 | 新沂     | 马陵山北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27113 | 新沂     | 马陵山陵东彭庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27114 | 新沂     | 马陵山陵东季庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27115 | 新沂     | 马陵山药厂变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27116 | 新沂     | PMS_马陵山陵沭路西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27117 | 新沂     | PMS_马陵山大街徐园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27118 | 新沂     | PMS_马陵山陵沭路中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27119 | 新沂     | PMS_马陵山医院混用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27120 | 新沂     | PMS_马陵山罗庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27121 | 新沂     | PMS_马陵山陵沭路东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27122 | 新沂     | 马陵山陈楼北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27123 | 新沂     | PMS_马陵山司吾村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27124 | 新沂     | PMS_马陵山新宅大合2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 27125 | 新沂     | 马陵山大街中心路南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27126 | 新沂     | 马陵山中心路北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27127 | 新沂     | 马陵山太平新西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27128 | 新沂     | 马陵山太平许相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27129 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲北宋变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27130 | 新沂     | 马陵山黄甲新区综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27131 | 新沂     | PMS 马陵山小周盐墩变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27132 | 新沂     | PMS 马陵山大魏配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27133 | 新沂     | PMS 马陵山小周相庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27134 | 新沂     | 马陵山黄甲新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27135 | 新沂     | 马陵山黄甲赵庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27136 | 新沂     | 马陵山黄甲街东变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27137 | 新沂     | 马陵山黄甲街西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27138 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27139 | 新沂     | 马陵山三合尹庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27140 | 新沂     | 马陵山南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27141 | 新沂     | 马陵山冲口东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27142 | 新沂     | 马陵山姜庄北配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27143 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27144 | 新沂     | 马陵山司吾北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27145 | 新沂     | 马陵山西安路北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27146 | 新沂     | PMS 马陵山中心路中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27147 | 新沂     | PMS 马陵山振兴南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27148 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋小王变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27149 | 新沂     | PMS 马陵山宋山周林西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27150 | 新沂     | 马陵山太平新村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27151 | 新沂     | 马陵山太平李庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27152 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27153 | 新沂     | PMS 马陵山高一西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27154 | 新沂     | 马陵山花厅西台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27155 | 新沂     | 马陵山洪峰北2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27156 | 新沂     | PMS 马陵山丹霞大道变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27157 | 新沂     | 马陵山相庄东变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27158 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27159 | 新沂     | PMS 马陵山太平新西西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27160 | 新沂     | 马陵山新宅联合北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27161 | 新沂     | 马陵山方庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27162 | 新沂     | 马陵山牧源南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27163 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27164 | 新沂     | 马陵山官代东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27165 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄2号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27166 | 新沂     | 马陵山陵沐东2号        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27167 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27168 | 新沂     | PMS 马陵山陵沐中1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27169 | 新沂     | PMS 马陵山中心北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27170 | 新沂     | PMS 马陵山何圩南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27171 | 新沂     | PMS 马陵山尹林西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27172 | 新沂     | PMS 马陵山小周东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27173 | 新沂     | PMS 马陵山小洪北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27174 | 新沂     | PMS 马陵山镇北宋北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27175 | 新沂     | PMS 马陵山镇大魏东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27176 | 新沂     | PMS 马陵山镇何北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27177 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲一组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27178 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27179 | 新沂     | PMS 马陵山振兴茶安西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27180 | 新沂     | PMS 马陵山高庙东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27181 | 新沂     | PMS 马陵山李庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27182 | 新沂     | PMS 马陵山镇汪庄东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27183 | 新沂     | PMS 马陵山高三西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27184 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27185 | 新沂     | PMS 马陵山庙东西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27186 | 新沂     | PMS 马陵山南宋南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27187 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼八组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27188 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼三组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27189 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27190 | 新沂     | PMS 马陵山风景区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27191 | 新沂     | PMS 马陵山南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27192 | 新沂     | 马陵山彭庄东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27193 | 新沂     | PMS 马陵山司吾村西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27194 | 新沂     | PMS 马陵山北宋北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27195 | 新沂     | PMS 马陵山北宋南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27196 | 新沂     | 马陵山大沟南配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27197 | 铜山     | PMS 汉王镇南望4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27198 | 新沂     | PMS 马陵山大魏西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27199 | 新沂     | PMS 马陵山官代西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27200 | 新沂     | 马陵山何圩1号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27201 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街东1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27202 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27203 | 新沂     | PMS 马陵山蒋圩东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27204 | 新沂     | 马陵山李庄南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27205 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27206 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27207 | 新沂     | PMS 马陵山苗庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27208 | 新沂     | PMS 马陵山相庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27209 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27210 | 新沂     | PMS 马陵山相庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27211 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新桥头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27212 | 新沂     | 马陵山小洪东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27213 | 铜山     | 茅村镇后王村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27214 | 新沂     | PMS 马陵山小魏2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27215 | 铜山     | PMS 茅村镇前肖场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27216 | 新沂     | PMS 马陵山小周2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27217 | 新沂     | PMS 马陵山小周南2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27218 | 铜山     | PMS 茅村镇大蔡丘变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27219 | 新沂     | PMS 马陵山小周一组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27220 | 铜山     | 茅村镇前肖场村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27221 | 新沂     | PMS 马陵山新村南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27222 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27223 | 新沂     | 马陵山玄庙大街南配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27224 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27225 | 新沂     | PMS 马陵山盐墩西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27226 | 新沂     | PMS 马陵山尹庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27227 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村80变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27228 | 新沂     | PMS 马陵山大沟1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27229 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27230 | 新沂     | PMS_马陵山陆庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27231 | 铜山     | 茅村镇化肥厂1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27232 | 新沂     | PMS_马陵山新西1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27233 | 铜山     | PMS_茅村镇龙庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27234 | 新沂     | 马陵山尹林南配变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27235 | 铜山     | PMS_茅村镇大庄村新庄南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27236 | 新沂     | PMS_马陵山大街新区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27237 | 铜山     | PMS_茅村镇留武村2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27238 | 新沂     | PMS_马陵山陵沭路东3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27239 | 铜山     | PMS_茅村镇留武村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27240 | 新沂     | PMS_马陵山陵沭路西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27241 | 铜山     | PMS_茅村镇草帽山变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27242 | 新沂     | PMS_马陵山罗庄南1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27243 | 铜山     | PMS_茅村镇留武村中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27244 | 新沂     | PMS_马陵山中学2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27245 | 铜山     | 茅村镇微山村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27246 | 新沂     | 马陵山牧原北配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27247 | 新沂     | PMS_马陵山仙湖大道1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27248 | 铜山     | PMS_茅村镇微山苹果园变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27249 | 新沂     | PMS_马陵山医院1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27250 | 新沂     | PMS_马陵山振兴东2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27251 | 铜山     | PMS_茅村镇檀山村腰里变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27252 | 新沂     | PMS_马陵山振兴路东2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27253 | 新沂     | PMS_马陵山振兴路西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27254 | 铜山     | PMS_茅村镇檀山村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27255 | 新沂     | PMS_马陵山政府南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27256 | 新沂     | 马陵山中心北西配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27257 | 铜山     | PMS_茅村镇大山三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27258 | 新沂     | PMS_马陵山中心路南2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27259 | 新沂     | PMS_马陵山罗庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27260 | 新沂     | PMS_马陵山中心路北2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27261 | 铜山     | 茅村镇小张家六队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27262 | 新沂     | PMS_马陵山方庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27263 | 铜山     | 茅村镇机关10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27264 | 铜山     | PMS_茅村镇机关12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27265 | 新沂     | PMS 马陵山高庙北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27266 | 铜山     | 茅村镇龙庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27267 | 新沂     | PMS 马陵山广玉水厂东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27268 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄3号新增变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27269 | 新沂     | 马陵山李庄东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27270 | 铜山     | 茅村镇任庄三队新增变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27271 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南05配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27272 | 铜山     | 茅村镇茅村村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27273 | 新沂     | PMS 马陵山汪庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27274 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27275 | 新沂     | PMS 马陵山冲口南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27276 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27277 | 新沂     | PMS 马陵山高庙2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27278 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27279 | 新沂     | PMS 马陵山高32号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27280 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27281 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27282 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27283 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27284 | 铜山     | 茅村镇留武村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27285 | 新沂     | 马陵山庙东2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27286 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27287 | 新沂     | 马陵山桥北西配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27288 | 铜山     | 茅村镇茅村乡东南庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27289 | 新沂     | PMS 马陵山桥北小区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27290 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27291 | 新沂     | PMS 马陵山钟吾村东南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27292 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村庄里变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27293 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27294 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27295 | 新沂     | 马陵山陈楼南1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27296 | 铜山     | PMS 茅村镇机关北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27297 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼中西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27298 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27299 | 新沂     | PMS 马陵山大合3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27300 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27301 | 新沂     | PMS 马陵山后窑1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27302 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27303 | 新沂     | 马陵山联合北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27304 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村4变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27305 | 新沂     | PMS 马陵山南宋东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27306 | 铜山     | 茅村镇洞山村5变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27307 | 新沂     | PMS 马陵山前窑1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27308 | 铜山     | 茅村镇洞山村6变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27309 | 新沂     | PMS 马陵山土城南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27310 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村乡祖庄村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27311 | 新沂     | PMS 马陵山尚河兔墩北配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27312 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27313 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27314 | 铜山     | 茅村镇檀山新村变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27315 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27316 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村北变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27317 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27318 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新增变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27319 | 新沂     | 马陵山周林北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27320 | 铜山     | 茅村镇赵庄村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27321 | 新沂     | PMS 马陵山大合4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27322 | 新沂     | 马陵山皮匠北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27323 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山黄杈北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27324 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27325 | 铜山     | PMS 茅村镇班山一号新增变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27326 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27327 | 新沂     | 马陵山曹刘小学门前台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27328 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队新增变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27329 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27330 | 铜山     | 茅村镇上李村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27331 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27332 | 铜山     | 茅村镇示范园1号新增变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27333 | 新沂     | PMS 马陵山政府2号西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27334 | 铜山     | 茅村镇岗头村上李站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27335 | 新沂     | 马陵山政府3号西配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27336 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27337 | 新沂     | 马陵山冲口东1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27338 | 铜山     | PMS 茅村镇火车站宿舍变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27339 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27340 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27341 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27342 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27343 | 新沂     | 马陵山洪峰南3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27344 | 铜山     | 茅村镇茅村六队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27345 | 新沂     | PMS 马陵山桥北东2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27346 | 铜山     | 茅村镇茅村五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27347 | 新沂     | PMS 马陵山皮匠南1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27348 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27349 | 新沂     | PMS 马陵山茶安东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27350 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园南变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27351 | 新沂     | PMS 马陵山振兴西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27352 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27353 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27354 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘村变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27355 | 新沂     | PMS 马陵山土城西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27356 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27357 | 新沂     | PMS 马陵山冲口西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27358 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27359 | 新沂     | 马陵山高一北配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27360 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27361 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27362 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27363 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27364 | 新沂     | PMS 马陵山司吾东2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27365 | 铜山     | 茅村镇蔡丘村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27366 | 新沂     | 马陵山兔墩北配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27367 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27368 | 新沂     | PMS 马陵山大合桥头配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27369 | 铜山     | PMS 茅村镇机关单5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27370 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27371 | 铜山     | 茅村镇机关1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27372 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27373 | 铜山     | 茅村镇机关南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27374 | 新沂     | 马陵山花厅3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27375 | 新沂     | PMS 马陵山小王北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27376 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27377 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27378 | 铜山     | 茅村镇龙庄村张台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27379 | 新沂     | PMS 马陵山湖东一组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27380 | 铜山     | 茅村镇张台村东变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27381 | 新沂     | PMS 马陵山土城东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27382 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27383 | 新沂     | PMS 马陵山尚河东1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27384 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27385 | 新沂     | PMS 马陵山药厂东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27386 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲村部配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27387 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27388 | 新沂     | PMS 马陵山幼儿园配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27389 | 铜山     | PMS 茅村镇机关5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27390 | 新沂     | PMS 马陵山桥北南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27391 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27392 | 新沂     | PMS 马陵山张圩南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27393 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所机关4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27394 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27395 | 铜山     | 茅村镇关山四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27396 | 新沂     | 马陵山花厅东配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27397 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27398 | 新沂     | 马陵山官沈北3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27399 | 铜山     | 茅村镇梅庄村新增变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27400 | 新沂     | PMS 马陵山李庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27401 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27402 | 新沂     | PMS 马陵山彭庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27403 | 铜山     | PMS 茅村镇前川村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27404 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 27405 | 铜山     | 茅村镇大庄村东变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27406 | 新沂     | PMS 马陵山振兴东3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27407 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27408 | 铜山     | 茅村镇供电站变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27409 | 新沂     | 马陵山新村西配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27410 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27411 | 新沂     | PMS 马陵山药厂西配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27412 | 铜山     | 茅村镇关山村北站变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27413 | 新沂     | PMS 马陵山上河前三配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27414 | 铜山     | 茅村镇前关山变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27415 | 新沂     | PMS 马陵山利民配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27416 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27417 | 新沂     | PMS 马陵山沙站北配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27418 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27419 | 新沂     | PMS 马陵山新庄西配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27420 | 新沂     | 马陵山相庄东2号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27421 | 新沂     | PMS 马陵山北宋变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27422 | 铜山     | 茅村镇茅村村西1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27423 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27424 | 新沂     | PMS 马陵山新村北1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27425 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村店子变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27426 | 铜山     | 茅村镇檀山村南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27427 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27428 | 新沂     | PMS 马陵山大合6号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27429 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27430 | 新沂     | PMS 马陵山大合5号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27431 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27432 | 新沂     | 马陵山官沈东3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27433 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村黄权变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27434 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27435 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27436 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄6组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27437 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家七队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27438 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线许相北配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27439 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 27440 | 新沂     | 马陵山10千伏王东线玄庙小学北配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27441 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线尹林北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27442 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27443 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王街线陵沐东南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27444 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27445 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲小区配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27446 | 铜山     | 茅村镇机关变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27447 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27448 | 铜山     | 茅村镇机关7号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27449 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27450 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新居家园变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27451 | 新沂     | 马陵山花园小区2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27452 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27453 | 新沂     | 马陵山花园小区1号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27454 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27455 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27456 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27457 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村东1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27458 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27459 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27460 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区1号配变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27461 | 铜山     | 茅村镇梅庄村变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27462 | 新沂     | 马陵山曹刘村3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27463 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27464 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27465 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村杨庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27466 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27467 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄大队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27468 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27469 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27470 | 铜山     | 茅村镇机关东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27471 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27472 | 铜山     | 茅村镇祖庄变                | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27473 | 新沂     | 马陵山曹刘奶山口西配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27474 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村前变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 27475 | 新沂     | 司吾北1号配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27476 | 铜山     | PMS 茅村镇商城变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27477 | 新沂     | 马陵山四里东配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27478 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄西站变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27479 | 新沂     | PMS 马陵山三合小区2期一号变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27480 | 新沂     | 马陵山小周桃园配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27481 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27482 | 新沂     | PMS 马陵山官代桃园配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27483 | 铜山     | 茅村镇小张家四队西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27484 | 新沂     | 马陵山大和鱼塘变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27485 | 铜山     | 茅村镇后川村1变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27486 | 新沂     | 马陵山陆庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27487 | 铜山     | 茅村镇赵庄五队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27488 | 新沂     | 马陵山大街工商所变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27489 | 铜山     | 茅村镇大山一队南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27490 | 新沂     | 马陵山西变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27491 | 铜山     | 茅村镇后川村南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27492 | 新沂     | 马陵山相庄4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27493 | 铜山     | PMS 茅村镇机关8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27494 | 新沂     | 马陵山相庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27495 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27496 | 新沂     | 马陵山酒厂变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27497 | 铜山     | 茅村镇商城4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27498 | 新沂     | 马陵山浙江小区路西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27499 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村老桥头变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27500 | 新沂     | 马陵山博源商贸2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27501 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村南1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 27502 | 新沂     | 马陵山博源商贸1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27503 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变9号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27504 | 新沂     | 马陵山大魏鸡场变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27505 | 铜山     | 茅村镇茅村6号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27506 | 新沂     | 马陵山政府6号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27507 | 铜山     | 茅村镇岗头村南3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27508 | 新沂     | 马陵山大街高中部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27509 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 27510 | 新沂     | 马陵山玄庙宋庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27511 | 铜山     | 茅村镇张台村4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27512 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27513 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27514 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27515 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27516 | 新沂     | 马陵山蒋圩东1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27517 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27518 | 新沂     | 马陵山汽车站变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27519 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27520 | 新沂     | 马陵山振兴东1号配变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27521 | 铜山     | PMS 茅村镇机关13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27522 | 新沂     | 马陵山大街新区3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27523 | 铜山     | PMS 茅村小张家七队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27524 | 新沂     | 马陵山大街新区变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27525 | 铜山     | 茅村镇大庄小区1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27526 | 新沂     | 马陵山振兴西变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27527 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27528 | 新沂     | 马陵山镇西安路中变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27529 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27530 | 新沂     | 马陵山振兴路东变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27531 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27532 | 新沂     | 马陵山新农贸市场变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27533 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27534 | 新沂     | 马陵山小鲍中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27535 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27536 | 新沂     | 马陵山宋山小区2箱变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27537 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27538 | 新沂     | 马陵山宋山小区1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27539 | 铜山     | 茅村镇岗头村南园变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27540 | 新沂     | 10kV马陵山镇三合小区三期箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27541 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27542 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27543 | 新沂     | 马陵山陈楼联中台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27544 | 铜山     | 茅村镇茅村2号东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27545 | 新沂     | 马陵山陈楼水厂台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27546 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27547 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27548 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27549 | 新沂     | PMS 马陵山四里台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27550 | 新沂     | 马陵山宋山陈庄台变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27551 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27552 | 新沂     | 马陵山宋山周林台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27553 | 新沂     | 马陵山林场南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27554 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27555 | 新沂     | 马陵山林场北变         | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 27556 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27557 | 新沂     | 马陵山早晓变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27558 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27559 | 新沂     | 马陵山桥北水厂台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27560 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27561 | 新沂     | 马陵山庙东台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27562 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27563 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27564 | 新沂     | 马陵山广玉水厂台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27565 | 新沂     | 马陵山胡东李庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27566 | 新沂     | 马陵山曹刘村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27567 | 铜山     | 茅村镇留武村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27568 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27569 | 铜山     | 茅村镇赵庄村祖庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27570 | 新沂     | PMS 马陵山张网东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27571 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村新庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27572 | 新沂     | 马陵山桥北东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27573 | 新沂     | PMS 小林变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27574 | 铜山     | PMS 茅村镇黄权1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27575 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭西1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27576 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27577 | 新沂     | 马陵山政府4号         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27578 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27579 | 新沂     | 马陵山政府5号         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 27580 | 铜山     | PMS 茅村镇机关14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27581 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖大道变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27582 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27583 | 新沂     | 马陵山小蒋皮匠南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27584 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27585 | 新沂     | 马陵山陈楼东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27586 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27587 | 新沂     | 马陵山赵亮南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27588 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27589 | 新沂     | 马陵山小蒋新区变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27590 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27591 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲新区东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27592 | 铜山     | PMS 茅村镇季山东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27593 | 新沂     | 马陵山玄庙东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27594 | 铜山     | PMS 茅村镇机关1号西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27595 | 新沂     | 马陵山黄甲小张变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27596 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27597 | 新沂     | PMS 高流石涧3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27598 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27599 | 新沂     | 高流二期花地6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27600 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27601 | 新沂     | PMS 高流镇小何2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27602 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27603 | 新沂     | 高流李山庄2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27604 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27605 | 新沂     | PMS 高流石涧2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27606 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区4号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27607 | 新沂     | PMS 高流汽车站2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27608 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27609 | 新沂     | PMS 高流小范2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27610 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27611 | 新沂     | PMS 高流石涧变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27612 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27613 | 铜山     | 茅村镇机关1号北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27614 | 新沂     | PMS 高流夏塘2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27615 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27616 | 新沂     | 高流初中部南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27617 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27618 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27619 | 新沂     | 高流岭西村吴庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27620 | 铜山     | PMS 茅村镇留武1号北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27621 | 新沂     | PMS 高流佃北村季庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27622 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园2号南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27623 | 新沂     | 高流南陈变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27624 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27625 | 新沂     | 高流张庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27626 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27627 | 新沂     | PMS 高流大街西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27628 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27629 | 新沂     | PMS 高流卫生院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27630 | 新沂     | 高流大李庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27631 | 新沂     | 高流刚庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27632 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村4号南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27633 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27634 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27635 | 铜山     | PMS 茅村镇机关10号北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27636 | 新沂     | PMS 高流栗东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27637 | 新沂     | 高流高二陈墩单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27638 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27639 | 新沂     | PMS 高流镇小八变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27640 | 新沂     | 高流夏一变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27641 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27642 | 新沂     | 高流夏塘黄圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27643 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27644 | 新沂     | 高流农场变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27645 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27646 | 新沂     | PMS 高流高西村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27647 | 铜山     | PMS 茅村镇机关东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27648 | 新沂     | 高流东田2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27649 | 新沂     | PMS 高流小范变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27650 | 新沂     | PMS 高流官王变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27651 | 铜山     | 茅村镇茅村一队西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27652 | 新沂     | PMS 高流小冯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27653 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27654 | 新沂     | 高流刘圩变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27655 | 新沂     | 高流范北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27656 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27657 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村5北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27658 | 新沂     | PMS 高流范南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27659 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家五队西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27660 | 新沂     | PMS 高流官庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27661 | 新沂     | 高流三岔埠北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27662 | 新沂     | 高流曹苗2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27663 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27664 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27665 | 新沂     | 高流高程二期花地1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27666 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄东1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27667 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27668 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27669 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27670 | 铜山     | 茅村镇留武村中1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27671 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27672 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村2西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27673 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27674 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27675 | 新沂     | PMS 高流镇小何变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27676 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村9变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27677 | 新沂     | PMS 高流镇老范村山北组   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27678 | 新沂     | PMS 高流魏庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27679 | 新沂     | 高流贺庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27680 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27681 | 新沂     | 高流河北村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27682 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27683 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27684 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27685 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村中1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27686 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27687 | 新沂     | PMS 高流苗庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27688 | 新沂     | PMS 高流桥头变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27689 | 新沂     | 高流河二变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27690 | 新沂     | 高流高庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27691 | 新沂     | 高流大街北变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27692 | 新沂     | PMS 高流郭庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27693 | 新沂     | 高流陈庄变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27694 | 新沂     | 高流小毛变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27695 | 新沂     | PMS 高流大街东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27696 | 新沂     | PMS 高流汽车站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27697 | 新沂     | 高流李山庄变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27698 | 新沂     | 高流佃北村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27699 | 新沂     | 高流岭西村孙圩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27700 | 新沂     | 高流岭西村刘圩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27701 | 新沂     | 高流鲁圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27702 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27703 | 新沂     | 高流佃北周庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27704 | 新沂     | 高流鲍夏变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27705 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄二队变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27706 | 新沂     | 高流三岔梁庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27707 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27708 | 新沂     | 高流三岔后桑变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27709 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27710 | 新沂     | 高流程徐村徐圩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27711 | 铜山     | PMS 茅村镇上李站1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27712 | 新沂     | 高流华西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27713 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家六队西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27714 | 新沂     | 高流高二孙庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27715 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27716 | 新沂     | PMS 高流高程村官庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27717 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27718 | 新沂     | PMS 高流高西三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27719 | 铜山     | 茅村镇化肥厂公用变2号西变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 27720 | 新沂     | 高流三期花地1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27721 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四组1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27722 | 新沂     | 高流三期花地2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27723 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27724 | 新沂     | 高流三期花地4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27725 | 铜山     | 茅村镇季山村3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27726 | 新沂     | 高流三期花地5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27727 | 铜山     | PMS 茅村镇楼顶1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27728 | 新沂     | PMS 高流高程高三变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27729 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27730 | 新沂     | PMS 高流耀南村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27731 | 铜山     | PMS 茅村镇前川东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27732 | 新沂     | 高流黑墩四队变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27733 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27734 | 新沂     | 高流沙墩季圩变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27735 | 铜山     | PMS 茅村李瓦房安置房配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27736 | 新沂     | 高流黑墩村邵圩变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27737 | 铜山     | PMS 茅村赵庄安置房配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27738 | 新沂     | 高流夏塘金圩变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27739 | 铜山     | 茅村周宅子安置房配电室2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27740 | 新沂     | PMS 高流黑墩小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27741 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27742 | 新沂     | 高流南营村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27743 | 铜山     | PMS 茅村镇新桥头西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27744 | 新沂     | 高流南营西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27745 | 铜山     | PMS 茅村镇前川1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27746 | 新沂     | 高流东刘变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27747 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27748 | 新沂     | 高流华丰东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27749 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27750 | 新沂     | PMS 高流大李庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27751 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27752 | 新沂     | PMS 高流大街北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27753 | 新沂     | PMS 高流大街南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27754 | 新沂     | 高流邮局南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 27755 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27756 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27757 | 新沂     | PMS 高流大街南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27758 | 铜山     | PMS 茅村镇后王家1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27759 | 新沂     | 高流华丰西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27760 | 新沂     | PMS 高流孙庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27761 | 新沂     | PMS 高流高二王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27762 | 铜山     | 茅村镇季山东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27763 | 新沂     | 高流黑墩2号变            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27764 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27765 | 新沂     | PMS 高流李山庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27766 | 铜山     | 茅村镇机关17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27767 | 新沂     | 高流大陈2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27768 | 铜山     | PMS 茅村镇机关18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27769 | 新沂     | PMS 高流镇小八2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27770 | 铜山     | PMS 茅村镇机关16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27771 | 新沂     | 高流范北2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27772 | 新沂     | 高流大街北3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27773 | 铜山     | PMS 茅村镇机关11号变（新）   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27774 | 新沂     | PMS 高流大街南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27775 | 铜山     | 茅村镇梁山村北4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27776 | 新沂     | PMS 高流大李庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27777 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27778 | 新沂     | PMS 高流高西村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27779 | 新沂     | PMS 高流高三2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27780 | 铜山     | PMS 茅村镇机关19号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27781 | 新沂     | PMS 高流官王2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27782 | 新沂     | 高流范南2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27783 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村6号北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27784 | 新沂     | PMS 高流小毛2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27785 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27786 | 新沂     | 高流左东3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27787 | 铜山     | PMS 茅村镇机关9号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27788 | 新沂     | PMS 高流石涧4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27789 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站3号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 27790 | 新沂     | 高流岭西刘圩2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27791 | 铜山     | PMS 茅村镇机关2号新增变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27792 | 新沂     | 高流邢庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27793 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南3号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27794 | 新沂     | 高流河北村部2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27795 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27796 | 新沂     | 高流魏庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27797 | 新沂     | PMS 高流孟庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27798 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27799 | 新沂     | 高流南营村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27800 | 铜山     | 茅村镇示范园7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27801 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27802 | 铜山     | 茅村镇大庄村东2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27803 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27804 | 铜山     | PMS 茅村镇大山二队（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27805 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄（新）变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27806 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄（新）变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27807 | 新沂     | 高流老庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27808 | 新沂     | PMS 高流官王3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27809 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村1新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27810 | 新沂     | PMS 高流刘圩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27811 | 新沂     | 高流刚庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27812 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27813 | 新沂     | 高流高三3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27814 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北新增变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27815 | 新沂     | PMS 高流耀南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27816 | 新沂     | PMS 高流邮局南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27817 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27818 | 铜山     | 茅村镇东福花园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27819 | 铜山     | 茅村镇东福花园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27820 | 铜山     | 茅村粮管所1            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27821 | 新沂     | 高流华丰东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27822 | 新沂     | PMS 高流大街北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27823 | 铜山     | 茅村粮管所2            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27824 | 新沂     | 高流大街西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 27825 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村东变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27826 | 新沂     | 高流东刘2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27827 | 新沂     | 高流范庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27828 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27829 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27830 | 新沂     | PMS 高流大街东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27831 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村东岗变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27832 | 新沂     | 高流夏塘村徐圩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27833 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27834 | 新沂     | PMS 高流石涧大街变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27835 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27836 | 新沂     | PMS 高流夏塘3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27837 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村西变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27838 | 新沂     | PMS 高流夏一3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27839 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27840 | 新沂     | 高流埠南2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27841 | 铜山     | PMS 茅村镇张信家变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27842 | 新沂     | 高流方庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27843 | 铜山     | 茅村镇梅庄村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27844 | 新沂     | PMS 高流孙庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27845 | 铜山     | PMS 茅村镇关山北站1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27846 | 新沂     | PMS 高流苗庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27847 | 铜山     | 茅村镇前关山1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27848 | 新沂     | 高流刚庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27849 | 铜山     | 10kv行宫花园3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27850 | 新沂     | PMS 高流振兴1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27851 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27852 | 新沂     | 高流河二2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27853 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27854 | 新沂     | 高流黑墩3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27855 | 铜山     | 10kv行宫花园1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27856 | 新沂     | 高流曹苗4号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27857 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27858 | 新沂     | 高流高一村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27859 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村向阳小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27860 | 新沂     | PMS 高流石涧大街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27861 | 铜山     | 茅村镇后肖场1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27862 | 新沂     | 高流曹苗3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27863 | 新沂     | PMS 高流高西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27864 | 铜山     | 茅村镇梅庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27865 | 新沂     | 高流南营西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27866 | 铜山     | PMS 淮海水泥厂生活区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27867 | 新沂     | 高流鲍夏2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27868 | 铜山     | 茅村镇张台村北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27869 | 新沂     | 高流邵圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27870 | 铜山     | 茅村镇茅村村东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27871 | 新沂     | 高流季圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27872 | 铜山     | 茅村镇茅村村东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27873 | 新沂     | 高流后桑2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27874 | 新沂     | 高流小毛3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27875 | 铜山     | 茅村镇留武村南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27876 | 新沂     | PMS 高流官王4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27877 | 铜山     | 茅村镇三中队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27878 | 新沂     | PMS 高流大李庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27879 | 铜山     | 中电家园1箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27880 | 新沂     | 高流紫薇区1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27881 | 铜山     | 中电家园2箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27882 | 新沂     | PMS 高流大街西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27883 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27884 | 新沂     | PMS 高流振兴小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27885 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27886 | 新沂     | PMS 高流耀南4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27887 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27888 | 新沂     | PMS 高流高程村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27889 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27890 | 新沂     | 高流大街东3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27891 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27892 | 新沂     | 高流大街东5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27893 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27894 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 27895 | 铜山     | 茅村镇南立交变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27896 | 新沂     | 高流邢庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27897 | 铜山     | 茅村镇上李村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27898 | 新沂     | 高流黑墩4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27899 | 新沂     | 高流夏一4号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27900 | 铜山     | 茅村镇大山三队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27901 | 新沂     | 高流南营西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27902 | 铜山     | 茅村镇茅村村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27903 | 新沂     | 高流程徐村桑庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27904 | 铜山     | 茅村镇洞山村1南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27905 | 新沂     | 高流蔡沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27906 | 铜山     | 茅村镇机关南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27907 | 新沂     | PMS 高流大李庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27908 | 铜山     | 茅村镇张家林北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27909 | 新沂     | 高流河二3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27910 | 铜山     | 茅村镇机关11号南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27911 | 新沂     | 高流华丰村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27912 | 铜山     | 茅村镇小张东三队东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27913 | 新沂     | PMS 高流南京街1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27914 | 铜山     | 茅村镇化肥厂5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27915 | 新沂     | 高流孙庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27916 | 铜山     | 茅村镇梅庄村东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27917 | 新沂     | 高流高二叶庄变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27918 | 铜山     | 茅村镇大庄村岳庙变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27919 | 新沂     | 高流高二周庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27920 | 铜山     | 悦来嘉园2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27921 | 新沂     | 高流黄圩2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27922 | 铜山     | 悦来嘉园1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27923 | 新沂     | PMS 高流大街东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27924 | 铜山     | 荣盛佳园1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27925 | 新沂     | PMS 高流高程官庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27926 | 铜山     | 荣盛佳园1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27927 | 新沂     | PMS 高流耀南南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27928 | 铜山     | 荣盛佳园1配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27929 | 新沂     | 高流佃北村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27930 | 铜山     | 荣盛佳园1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27931 | 新沂     | PMS 高流贺庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27932 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号新增变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27933 | 新沂     | 高流西刘2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27934 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村楼顶变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27935 | 新沂     | 高流佃南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27936 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村季山东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27937 | 新沂     | 高流高西三队2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27938 | 铜山     | 茅村镇叶台村中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27939 | 新沂     | PMS 高流桥头2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27940 | 铜山     | 茅村镇后肖场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27941 | 新沂     | PMS 高流高西六队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27942 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27943 | 新沂     | 高流埠北2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27944 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27945 | 新沂     | 高流桑庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27946 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村鹿庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27947 | 新沂     | 高流吴庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27948 | 铜山     | 茅村镇小张家五队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27949 | 新沂     | 高流老庄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27950 | 铜山     | 茅村镇茅村一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27951 | 新沂     | 高流夏塘5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27952 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27953 | 新沂     | PMS 高流左东4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27954 | 铜山     | PMS 郑集镇西街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27955 | 新沂     | PMS 高流陈庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27956 | 新沂     | PMS 高流踢球官庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27957 | 新沂     | PMS 高流官王5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27958 | 新沂     | PMS 高流高三4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27959 | 铜山     | PMS 郑集镇芦楼村房庄变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27960 | 新沂     | 高流华丰北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27961 | 新沂     | 高流华丰西桃园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27962 | 新沂     | 高流邢庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27963 | 新沂     | 高流华丰村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27964 | 铜山     | 郑集镇沙楼小吴家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27965 | 新沂     | 高流秦沟2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27966 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村扣楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27967 | 新沂     | PMS 高流王圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27968 | 新沂     | 高流黄圩中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27969 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村胡庄变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27970 | 新沂     | PMS 高流魏庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27971 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27972 | 新沂     | PMS 高流魏庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27973 | 新沂     | PMS 高流高程3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27974 | 新沂     | PMS 高流高程4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27975 | 新沂     | 高流耀南5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27976 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼宋楼1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 27977 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27978 | 新沂     | PMS 高流大李庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27979 | 新沂     | PMS 高流南京街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27980 | 新沂     | 高流夏塘4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27981 | 铜山     | PMS 郑集镇公变2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27982 | 新沂     | 高流孙圩3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27983 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼东站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27984 | 新沂     | 高流梁庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27985 | 铜山     | 郑集镇田庄村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27986 | 新沂     | 高流东田3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27987 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27988 | 新沂     | PMS 高流小何3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27989 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄台片变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27990 | 新沂     | PMS 高流小何4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27991 | 新沂     | PMS 高流石涧5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27992 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变8号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27993 | 新沂     | PMS 高流大街南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27994 | 新沂     | PMS 高流老范小学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27995 | 新沂     | PMS 高流李山庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27996 | 新沂     | 高流朱庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27997 | 新沂     | 高流岭西村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27998 | 新沂     | PMS 高流耀南南高三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27999 | 新沂     | PMS 高流小毛4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 28000 | 新沂     | PMS 高流大地粮油变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28001 | 新沂     | PMS 高流迎宾路紫薇小区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28002 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼李楼1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28003 | 新沂     | PMS 高流邮局南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28004 | 新沂     | 高流程徐朱庄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28005 | 新沂     | PMS 高流新供电所变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28006 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28007 | 新沂     | 高流高一村4号           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28008 | 新沂     | 高流程徐村部2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28009 | 铜山     | 郑集镇杜楼2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28010 | 新沂     | 高流华丰东3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28011 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 28012 | 新沂     | PMS 高流高西六队3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28013 | 铜山     | 郑集镇田庄扣楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28014 | 新沂     | 高流华丰东湖变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28015 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼村台片变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28016 | 新沂     | PMS 高流石涧大街4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28017 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28018 | 新沂     | PMS 高流幸福家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28019 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂宿舍1号变   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 28020 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂单相变2号配变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28021 | 新沂     | PMS 高流幸福家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28022 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 28023 | 新沂     | 高流范北4号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28024 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄前王楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28025 | 新沂     | 高流范北3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28026 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28027 | 新沂     | 高流袁庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28028 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄小荣家变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28029 | 新沂     | 高流夏二北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28030 | 新沂     | 高流范庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28031 | 铜山     | 郑集镇曲寺官庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28032 | 新沂     | 高流汽车站3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28033 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28034 | 新沂     | 高流程徐朱庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28035 | 新沂     | 高流孟庄3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28036 | 新沂     | 高流程徐朱庄5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28037 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28038 | 新沂     | 高流石涧村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28039 | 新沂     | 高流小何8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28040 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村小黄家变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28041 | 新沂     | 高流汽车站4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28042 | 新沂     | 高流南营西4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28043 | 新沂     | 高流小何5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28044 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西西街变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28045 | 新沂     | 高流黄圩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28046 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西街西1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28047 | 新沂     | 高流东刘3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28048 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28049 | 新沂     | 高流左东5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28050 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28051 | 新沂     | 高流小八3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28052 | 新沂     | 高流小毛5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28053 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28054 | 新沂     | 高流李山庄5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28055 | 新沂     | 高流岭西朱庄3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28056 | 铜山     | 郑集镇郑西村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28057 | 新沂     | 高流大李7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28058 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28059 | 新沂     | 高流大街北5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28060 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28061 | 新沂     | 高流大街北6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28062 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28063 | 新沂     | 高流范北5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28064 | 新沂     | 高流桑庄4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28065 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼后陈庄变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28066 | 新沂     | 高流范庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28067 | 新沂     | 高流耀南6号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28068 | 铜山     | 郑集镇公用变2号       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28069 | 新沂     | 高流李山庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 28070 | 铜山     | 郑集镇沙楼宋楼（村内）变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28071 | 新沂     | 高流大街南5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28072 | 新沂     | 高流中心小学东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28073 | 新沂     | 高流后桑3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28074 | 新沂     | 高流夏一北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28075 | 新沂     | 高流贺庄3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28076 | 新沂     | 高流高二孙庄5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28077 | 新沂     | 高流黑墩5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28078 | 铜山     | 郑集镇代楼供电所变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28079 | 新沂     | 高流石涧大街5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28080 | 新沂     | 高流栗西变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28081 | 新沂     | 高流孙庄6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28082 | 铜山     | PMS 郑集镇高集村西变        | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 28083 | 新沂     | 高流小何6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28084 | 新沂     | 高流夏一7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28085 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄北站变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28086 | 新沂     | 高流夏一5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28087 | 新沂     | 高流祥龙闸变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28088 | 新沂     | 高流卫生院3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28089 | 新沂     | 高流小何7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28090 | 新沂     | 高流华西3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28091 | 新沂     | 高流大街西4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28092 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28093 | 新沂     | 高流大地粮油2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28094 | 新沂     | 10kV高流红石街配电室1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28095 | 新沂     | 高流幸福家园3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28096 | 新沂     | 高流华丰农集区北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28097 | 铜山     | PMS 郑集镇街道纱厂变（纱厂门前）变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28098 | 新沂     | 高流华丰农集区中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28099 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28100 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28101 | 新沂     | 高流程徐集居区2号变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28102 | 铜山     | 郑集镇田庄村1队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28103 | 新沂     | 高流程徐集居区1号变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28104 | 新沂     | PMS 高流卫生院2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28105 | 新沂     | 高流乔庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28106 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28107 | 新沂     | 高流蔡沟变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28108 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼1.2队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28109 | 新沂     | 高流秦沟村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28110 | 新沂     | 高流高程村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28111 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄扣楼村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28112 | 新沂     | 高流范庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28113 | 新沂     | 高流佃南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28114 | 铜山     | 郑集镇杜楼村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28115 | 新沂     | 高流高程高二综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28116 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28117 | 新沂     | PMS 高流王圩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28118 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28119 | 新沂     | 高流耀南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28120 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28121 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28122 | 铜山     | 郑集镇曲寺卫楼村变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28123 | 铜山     | 郑集镇万村后仁店1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28124 | 铜山     | PMS 郑集镇村部变变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28125 | 铜山     | 郑集镇郑西3队变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28126 | 新沂     | PMS 高流耀南南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28127 | 新沂     | 高流华丰秦沟邢庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28128 | 新沂     | 高流曹苗变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28129 | 新沂     | 高流高一村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28130 | 新沂     | 高流高一老庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28131 | 新沂     | 高流三岔埠南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28132 | 新沂     | 高流程徐村桑庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28133 | 新沂     | 高流赵西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28134 | 新沂     | 高流朱庄变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28135 | 新沂     | 高流张圩变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28136 | 新沂     | 高流岭西村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28137 | 新沂     | 高流程徐村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28138 | 新沂     | 高流高二陈墩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28139 | 新沂     | 高流佃北周西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28140 | 新沂     | 高流南营村十队变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28141 | 新沂     | 高流三岔崔庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28142 | 新沂     | PMS 高流东田变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28143 | 新沂     | 高流孟庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28144 | 新沂     | 高流黑墩村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28145 | 新沂     | PMS 高流高二周庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28146 | 新沂     | 高流赵西单相变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28147 | 新沂     | 高流桑南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28148 | 新沂     | 高流前王变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28149 | 新沂     | 高流骆庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28150 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28151 | 新沂     | 高流高东三队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28152 | 新沂     | 高流孙圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28153 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28154 | 新沂     | 高流高二周庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28155 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村六队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28156 | 新沂     | PMS 高流夏一2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28157 | 新沂     | 高流高西小李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28158 | 新沂     | 高流高西六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28159 | 新沂     | 高流岳庄变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28160 | 新沂     | 高流沟埃村西刘变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28161 | 新沂     | 高流沟埃宗庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28162 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂宿舍变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28163 | 新沂     | 高流潘庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28164 | 新沂     | PMS 高流郭庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28165 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28166 | 新沂     | 高流苗庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28167 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28168 | 沛县     | PMS 五段镇湖畔雅居小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28169 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28170 | 沛县     | PMS 五段镇前四段北台片   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28171 | 沛县     | 五段镇三段南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28172 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28173 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西桥南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28174 | 沛县     | PMS 五段超市商住楼小区   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28175 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28176 | 沛县     | 五段镇七段西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28177 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂门前变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28178 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28179 | 沛县     | PMS 五段镇七段东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28180 | 沛县     | PMS 五段镇前六段东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28181 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28182 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28183 | 沛县     | PMS 五段镇张庄水产变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28184 | 沛县     | 五段镇机关东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28185 | 沛县     | PMS 五段镇五段东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28186 | 铜山     | PMS 郑集镇高中门前变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28187 | 沛县     | PMS 五段镇五段南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28188 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东站1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28189 | 沛县     | PMS 五段镇农科站北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28190 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28191 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28192 | 沛县     | PMS 五段镇前四段东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28193 | 铜山     | 郑集镇田庄村3.4队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28194 | 沛县     | 五段镇许口六队西台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28195 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼东队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28196 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼西队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28197 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28198 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28199 | 沛县     | 五段镇彭尧西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28200 | 铜山     | 郑集镇前黄小黄家村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28201 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘官驿台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28202 | 沛县     | 五段镇中学台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28203 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28204 | 沛县     | PMS 五段镇张庄北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28205 | 沛县     | 五段镇刘庄东台片        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28206 | 沛县     | PMS 五段镇后五段北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28207 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28208 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28209 | 沛县     | 五段镇前四段西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28210 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼七队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28211 | 沛县     | PMS 五段镇魏湾台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28212 | 沛县     | 五段镇龙塘中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28213 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28214 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28215 | 沛县     | 五段镇孟庙东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28216 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村中配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28217 | 沛县     | 五段四段西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28218 | 沛县     | 五段镇高庄渡口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28219 | 沛县     | PMS 五段镇高庄村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28220 | 沛县     | 五段镇高庄村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28221 | 铜山     | PMS 郑集镇铜山二院宿舍变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28222 | 沛县     | PMS 五段镇许口中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28223 | 沛县     | PMS 五段镇许口大队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28224 | 沛县     | PMS 五段镇所用变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28225 | 沛县     | PMS 五段镇三段东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28226 | 沛县     | PMS 五段镇三段西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28227 | 沛县     | 五段镇三官庙中台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28228 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28229 | 沛县     | PMS 五段镇前六段北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28230 | 沛县     | PMS 五段镇七段南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28231 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28232 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东一二队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28233 | 沛县     | 五段镇五段西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28234 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28235 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28236 | 沛县     | 五段镇袁庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28237 | 铜山     | PMS 郑集前鹿楼土楼八队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28238 | 沛县     | 五段镇五段东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28239 | 沛县     | 五段镇五段村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28240 | 沛县     | 五段镇后六段南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28241 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28242 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28243 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队村西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28244 | 沛县     | PMS 五段镇五段中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 28245 | 沛县     | PMS 五段镇机关西台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28246 | 沛县     | PMS 五段镇周庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28247 | 沛县     | PMS 五段镇金湖山水新村小区1期1号变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28248 | 沛县     | PMS 五段镇金湖山水新村小区2期3号变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28249 | 沛县     | PMS 五段镇金湖山水新村小区2期1号变1号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28250 | 铜山     | PMS 郑集镇翡翠园门前变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28251 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28252 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄西队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28253 | 沛县     | PMS 五段镇四段村周庄南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28254 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28255 | 沛县     | 五段镇三段王庄变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28256 | 沛县     | PMS 五段镇微湖风光安置小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28257 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28258 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28259 | 沛县     | PMS 五段镇后六段南台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28260 | 沛县     | PMS 五段镇五段水产变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28261 | 沛县     | PMS 五段镇三段中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28262 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼供电所门前变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28263 | 沛县     | 五段镇四段中变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28264 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄台片              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28265 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场焦庄村东变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28266 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙西台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28267 | 沛县     | PMS 五段镇许口李庄台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28268 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西锦绣华庭小区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28269 | 沛县     | PMS 五段镇许口西台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28270 | 沛县     | 五段镇三官庙大队台片               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28271 | 铜山     | PMS 郑集镇骏驰驾校门前变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28272 | 沛县     | PMS 五段镇五段北台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28273 | 沛县     | PMS 五段镇官驿北变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28274 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28275 | 沛县     | PMS 五段镇四段南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28276 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村郭立门前变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28277 | 沛县     | 五段镇四段村东变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28278 | 沛县     | PMS 五段镇后场变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28279 | 沛县     | PMS 五段镇杈场变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28280 | 沛县     | PMS 五段镇前高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28281 | 沛县     | PMS 五段镇西高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28282 | 沛县     | PMS 五段镇后高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28283 | 铜山     | 郑集镇供销社宿舍门前变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28284 | 沛县     | PMS 五段镇林庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28285 | 铜山     | PMS 郑集镇小吴家村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28286 | 沛县     | 五段镇王庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28287 | 沛县     | PMS 五段镇三段西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28288 | 沛县     | PMS 五段镇三段西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28289 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西南苑区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28290 | 沛县     | PMS 五段镇三段中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28291 | 沛县     | PMS 五段镇三段东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28292 | 沛县     | PMS 五段镇周庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28293 | 沛县     | 五段镇前高庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28294 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄中学门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28295 | 沛县     | PMS 五段镇袁庄村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28296 | 沛县     | 五段镇袁庄东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28297 | 沛县     | PMS 五段镇前四段西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28298 | 沛县     | 五段镇前四段中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28299 | 沛县     | PMS 五段镇前四段村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28300 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾小李庄村西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28301 | 沛县     | 五段镇前四段东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28302 | 铜山     | 郑集镇代楼道口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28303 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28304 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28305 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28306 | 沛县     | PMS 五段镇后五段东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28307 | 沛县     | PMS 五段镇后五段村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28308 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28309 | 沛县     | PMS 五段镇张庄村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28310 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28311 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28312 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28313 | 沛县     | PMS 五段镇三段南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28314 | 沛县     | PMS 五段镇三段北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 28315 | 沛县     | PMS 五段镇农科站南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28316 | 沛县     | PMS 五段镇农科站西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28317 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村陈龙门前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28318 | 沛县     | PMS 五段镇五段中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28319 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28320 | 沛县     | PMS 五段镇五段西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28321 | 沛县     | PMS 五段镇五段北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28322 | 沛县     | PMS 五段镇机关北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28323 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28324 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28325 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28326 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28327 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28328 | 沛县     | PMS 五段镇后六段村东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28329 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼桃园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28330 | 铜山     | 徐州金恒地产开发有限公司           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28331 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28332 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28333 | 沛县     | PMS 五段镇前六段村南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28334 | 沛县     | PMS 五段镇前六段中2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28335 | 铜山     | PMS 徐州金恒地产开发有限公司(洪福别院) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28336 | 沛县     | PMS 五段镇七段西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28337 | 沛县     | PMS 五段镇七段西3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28338 | 沛县     | 五段镇七段北变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28339 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东变2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28340 | 沛县     | PMS 五段镇于庄北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28341 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28342 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西变2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28343 | 铜山     | 郑集镇杜楼村南变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28344 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28345 | 沛县     | 五段镇魏湾西变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28346 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28347 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧中变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28348 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28349 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28350 | 铜山     | 郑集镇纱厂门前1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28351 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28352 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28353 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28354 | 沛县     | PMS 五段镇戚各中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28355 | 沛县     | 五段镇戚各北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28356 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28357 | 铜山     | 郑集镇郑西3队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28358 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28359 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28360 | 沛县     | 五段镇孟庙中变2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28361 | 沛县     | 五段镇孟庙东变2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28362 | 沛县     | PMS 五段镇许口中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28363 | 沛县     | PMS 五段镇后许口东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28364 | 铜山     | 郑集镇供销社门前1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28365 | 沛县     | PMS 五段镇后许口西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28366 | 沛县     | PMS 五段镇李庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28367 | 铜山     | 郑集镇杜楼村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28368 | 沛县     | PMS 五段镇孙庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28369 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28370 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28371 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28372 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28373 | 沛县     | PMS 五段镇五段东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28374 | 沛县     | PMS 五段镇机关西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28375 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼村东变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28376 | 沛县     | PMS 五段镇机关东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28377 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28378 | 沛县     | PMS 五段镇七段中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28379 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28380 | 沛县     | PMS 五段镇七段南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28381 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28382 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28383 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28384 | 沛县     | PMS 五段镇机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 28385 | 沛县     | PMS_五段镇刘庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28386 | 沛县     | 五段镇刘庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28387 | 沛县     | 五段镇余庄东2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28388 | 沛县     | 五段镇微湖风光西区1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28389 | 沛县     | PMS_五段镇微湖风光西区3号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28390 | 沛县     | PMS_五段镇渔民变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28391 | 沛县     | 五段镇前六段东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28392 | 沛县     | 五段镇姜庄东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28393 | 沛县     | 五段镇刘庄中2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28394 | 沛县     | 五段镇后六段西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28395 | 沛县     | 五段镇供电所东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28396 | 沛县     | 五段镇三段农场变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28397 | 沛县     | 五段镇夹堤址南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28398 | 沛县     | 五段镇姜庄台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28399 | 铜山     | PMS_新区汉府4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28400 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配3主变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28401 | 铜山     | PMS_新区汉府6号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28402 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配2主变     | 10       | 2000      | 上级设备容量受限 |
| 28403 | 铜山     | 新区汉府7号            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28404 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配1主变     | 10       | 2000      | 上级设备容量受限 |
| 28405 | 铜山     | PMS_新区汉府11号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28406 | 沛县     | 五段镇高庄中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28407 | 铜山     | PMS_新区汉府12号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28408 | 沛县     | 五段镇孟庙南1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28409 | 铜山     | PMS_新区汉府14号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28410 | 沛县     | 五段镇后六段东3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28411 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28412 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28413 | 沛县     | 五段镇机关中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28414 | 沛县     | 五段镇五段中学2号配变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28415 | 铜山     | 新区林业局公用变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28416 | 沛县     | PMS_五段镇后许口东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28417 | 沛县     | PMS_五段镇前六段中台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28418 | 沛县     | PMS_五段镇机关北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28419 | 沛县     | PMS_五段镇农科站中台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28420 | 沛县     | PMS 五段镇许口孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28421 | 铜山     | PMS 新区所二堡11号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28422 | 沛县     | PMS 五段镇后五段中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28423 | 铜山     | PMS 新区所二堡6号公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28424 | 沛县     | PMS 五段镇三段北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28425 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28426 | 铜山     | PMS 新区二堡13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28427 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28428 | 铜山     | PMS 新区所二堡8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28429 | 沛县     | 沛城镇蔡庄新变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28430 | 铜山     | PMS 新区所二堡1号公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28431 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28432 | 铜山     | PMS 新区13号公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28433 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28434 | 铜山     | 新区消防大队东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28435 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28436 | 铜山     | 新区27号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28437 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28438 | 铜山     | 新区计生宿舍1号单变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28439 | 沛县     | 沛城镇鹿湾机关南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28440 | 铜山     | 新区计生宿舍2号单变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28441 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28442 | 铜山     | PMS 新区14号公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28443 | 铜山     | 新区二堡9-1号公用变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28444 | 铜山     | PMS 新区8号变东箱式公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28445 | 沛县     | 沛城镇李集西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28446 | 铜山     | PMS 新区电厂北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28447 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28448 | 铜山     | 新区所西樵6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28449 | 沛县     | 沛城镇李店台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28450 | 沛县     | 沛城镇二堡尚庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28451 | 沛县     | PMS 沛城镇高井北变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 28452 | 沛县     | 沛城镇柴洼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28453 | 沛县     | 沛城镇果林村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28454 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄小李庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 28455 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28456 | 沛县     | PMS 沛城镇后胡楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28457 | 沛县     | PMS 沛城镇唐庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28458 | 沛县     | 沛城鹿湾孔庄新变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28459 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28460 | 铜山     | 新区民营工业园3号变（新区计委公用变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28461 | 铜山     | PMS 新区47号公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28462 | 铜山     | 新区紫棘花园1号单相变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28463 | 铜山     | PMS 新区旭阳花园公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28464 | 铜山     | PMS 新区7公用变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28465 | 铜山     | PMS 新区梅园9-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28466 | 铜山     | PMS 新区36号公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28467 | 铜山     | PMS 新区36号南公用        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28468 | 铜山     | 新区梅园10号单相变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28469 | 铜山     | 新区梅园7号单相变           | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28470 | 铜山     | PMS 新区梅园43号公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28471 | 铜山     | 新区梅园3号单相变           | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28472 | 铜山     | 新区徐林变(新区9号公用变)      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28473 | 铜山     | PMS 新区紫棘花园2号公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28474 | 铜山     | 新区紫荆花园2号单变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28475 | 铜山     | 新区紫荆花园3号单变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28476 | 铜山     | PMS 新区兰园小区1号单变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28477 | 沛县     | 沛城镇赵圈村后梁井变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28478 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28479 | 沛县     | 沛城镇甄庄新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28480 | 沛县     | PMS 沛城镇三教堂西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28481 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28482 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28483 | 沛县     | 沛城镇方庄变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28484 | 沛县     | PMS 沛城镇小甄庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28485 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28486 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28487 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元中台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28488 | 沛县     | 沛城镇徐元南台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28489 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄刘庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 28490 | 沛县     | PMS 沛城镇吴庄台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28491 | 沛县     | 沛城镇孟王楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28492 | 沛县     | 沛城镇郭小楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28493 | 沛县     | PMS 沛城镇店子新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28494 | 沛县     | 沛城镇梁井变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28495 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28496 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28497 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28498 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28499 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28500 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28501 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁韦庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28502 | 沛县     | PMS 沛城镇耿庙台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28503 | 沛县     | 沛城镇小孟坑变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28504 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28505 | 沛县     | 沛城镇苗庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28506 | 铜山     | 新区兰园小区2号单变   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28507 | 沛县     | 沛城镇晓鸣寺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28508 | 沛县     | 沛城镇后张桥变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28509 | 铜山     | 新区兰园小区3号单变   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28510 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28511 | 铜山     | 新区梅园1号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28512 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28513 | 铜山     | 新区梅园2号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28514 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28515 | 铜山     | 新区梅园5号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28516 | 沛县     | 沛城镇东陈楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28517 | 铜山     | 新区梅园4号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28518 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28519 | 铜山     | 新区梅园6号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28520 | 沛县     | PMS 沛城镇孔庄台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28521 | 铜山     | 新区梅园8号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28522 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28523 | 铜山     | 新区梅园9号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28524 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 28525 | 铜山     | 新区梅园11号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28526 | 铜山     | 新区梅园12号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28527 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村朱庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28528 | 铜山     | 新区梅园13号单变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28529 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28530 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28531 | 沛县     | PMS 沛城镇机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28532 | 铜山     | 牛山教师公寓4箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28533 | 沛县     | 沛城镇朱徐庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28534 | 沛县     | 沛城镇燕庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28535 | 沛县     | 沛城镇北孔庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28536 | 沛县     | 沛城镇北孔庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28537 | 铜山     | 牛山教师公寓5箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28538 | 沛县     | 沛城镇二堡于庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28539 | 铜山     | 新区聚福园1号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28540 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡邱庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28541 | 铜山     | 新区聚福园2号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28542 | 沛县     | 沛城镇小街子赵卓楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28543 | 铜山     | 新区梅园箱变        | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 28544 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩李庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28545 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟新变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28546 | 沛县     | PMS 沛城镇轧花厂变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28547 | 铜山     | PMS 新区汉府1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28548 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新农村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28549 | 沛县     | 沛城镇刘庄新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28550 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼大队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28551 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28552 | 铜山     | PMS 新区汉府2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28553 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28554 | 铜山     | PMS 新区汉府8号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28555 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28556 | 铜山     | PMS 新区汉府10号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28557 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28558 | 铜山     | 新区牛山2配变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28559 | 沛县     | PMS 沛城镇宁小楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28560 | 铜山     | 新区牛山教师公寓3箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28561 | 沛县     | 沛城镇晓明寺燕庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28562 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28563 | 沛县     | PMS 沛城镇陈楼鸡厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28564 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28565 | 铜山     | PMS 新区42号公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28566 | 沛县     | PMS 沛城镇孟桥西变（二队） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28567 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28568 | 铜山     | 黄河小区2箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28569 | 沛县     | 沛城镇王楼赵庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28570 | 沛县     | 沛城镇前滩村后滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28571 | 铜山     | 无名山5箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28572 | 沛县     | 沛城镇前滩村前滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28573 | 沛县     | 沛城镇李集村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28574 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28575 | 铜山     | 黄河小区1箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28576 | 沛县     | 沛城镇双楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28577 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28578 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28579 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄高井变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28580 | 沛县     | PMS 沛城镇彭楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28581 | 沛县     | 沛城镇店子村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28582 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟村孟庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28583 | 沛县     | PMS 沛城镇李集三座楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28584 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28585 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28586 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28587 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁北1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28588 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28589 | 沛县     | 沛城镇宋庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28590 | 沛县     | 沛城镇果林东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28591 | 沛县     | 沛城镇孟楼西变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28592 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28593 | 沛县     | 沛城镇封楼村陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28594 | 沛县     | 沛城镇八里庙变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28595 | 沛县     | 沛城镇赵圈村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28596 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28597 | 沛县     | 沛城镇候湾大队变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28598 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28599 | 沛县     | PMS 沛城镇罗小庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28600 | 沛县     | PMS 沛城镇孔西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28601 | 沛县     | PMS 沛城镇华寺变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28602 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28603 | 沛县     | PMS 沛城镇徐大庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28604 | 铜山     | PMS 新区西樵6-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28605 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28606 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28607 | 铜山     | PMS 新区同昌小区公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28608 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28609 | 沛县     | 沛城镇夏洼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28610 | 沛县     | 沛城镇夏洼茹庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28611 | 沛县     | PMS 沛城镇孔楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28612 | 沛县     | PMS 沛城镇候湾变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28613 | 沛县     | 沛城镇蒋庄韦庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28614 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28615 | 沛县     | 沛城镇邓元西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28616 | 沛县     | 沛城镇韩楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28617 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28618 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28619 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28620 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼闫庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28621 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28622 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈高压变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28623 | 沛县     | 沛城镇孟坑南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28624 | 沛县     | 沛城镇前宋变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28625 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28626 | 铜山     | PMS 新区14-1号公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28627 | 沛县     | 沛城镇店子南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28628 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28629 | 沛县     | PMS 沛城镇红光八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28630 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28631 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28632 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28633 | 沛县     | 沛城镇蔡庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28634 | 铜山     | PMS 新区天津路北公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28635 | 沛县     | 沛城镇赵圈村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28636 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈村北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28637 | 铜山     | PMS 新区镇政府公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28638 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28639 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28640 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟孟庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28641 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28642 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28643 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28644 | 沛县     | 沛城镇金沟东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28645 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28646 | 铜山     | 欣欣家园配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28647 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28648 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28649 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28650 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28651 | 铜山     | PMS 新区所二堡东箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28652 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28653 | 铜山     | PMS 新区欣欣家园1箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28654 | 沛县     | PMS 沛城镇前宋东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28655 | 铜山     | PMS 新区九州大学北公用    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28656 | 沛县     | 沛城镇马庙东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28657 | 沛县     | PMS 沛城镇店子1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28658 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28659 | 铜山     | 新区上杜楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28660 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28661 | 铜山     | PMS 新区梅园43-1号公用  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28662 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28663 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28664 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28665 | 沛县     | PMS 沛城镇五里庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28666 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28667 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28668 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28669 | 沛县     | PMS 沛城镇李店北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28670 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28671 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28672 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28673 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28674 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28675 | 沛县     | PMS 沛城镇梁井新变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28676 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄新变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28677 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28678 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28679 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南新4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28680 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林叶庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28681 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28682 | 沛县     | 沛城镇李塘东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28683 | 沛县     | PMS 沛城镇李瓦屋南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28684 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28685 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28686 | 沛县     | PMS 沛城镇邱庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28687 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28688 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28689 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28690 | 沛县     | PMS 沛城镇店子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28691 | 沛县     | PMS 沛城镇李集3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28692 | 沛县     | PMS 沛城镇李集4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28693 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28694 | 沛县     | PMS 沛城镇李集马庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28695 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28696 | 沛县     | 沛城镇金沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28697 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28698 | 沛县     | PMS 沛城镇郭小楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28699 | 沛县     | PMS 沛城镇韩瓦屋变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28700 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28701 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28702 | 沛县     | PMS 沛城镇天齐庙西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28703 | 沛县     | PMS 沛城镇石灰窑北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28704 | 沛县     | PMS 沛城镇纱厂4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28705 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28706 | 沛县     | 沛城镇晓明寺西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28707 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28708 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28709 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28710 | 沛县     | PMS 沛城镇果林倪庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28711 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28712 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28713 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变1主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28714 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28715 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变2主变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28716 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28717 | 铜山     | PMS 新区金和商住楼箱变1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28718 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28719 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28720 | 铜山     | PMS 新区望园小区箱变1箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28721 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28722 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28723 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28724 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28725 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼陈庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28726 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄李庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28727 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄东新1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28728 | 铜山     | PMS 新区锦翠家园1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28729 | 沛县     | PMS 沛城镇杨庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28730 | 沛县     | 沛城镇果林北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28731 | 沛县     | PMS 沛城镇石河东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28732 | 沛县     | 沛城镇封楼裴堂新村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28733 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28734 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28735 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28736 | 沛县     | PMS 沛城镇小街子刘庄新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28737 | 沛县     | 沛城镇韩楼北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28738 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28739 | 沛县     | PMS 沛城镇小孟坑北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28740 | 沛县     | PMS 沛城镇张桥西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28741 | 沛县     | 沛城镇宁小楼南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28742 | 沛县     | 沛城镇燕庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28743 | 沛县     | PMS 沛城镇苗庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28744 | 沛县     | 沛城镇王楼西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28745 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28746 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28747 | 沛县     | 沛城镇三教堂东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28748 | 铜山     | 阳光豪庭配电室1变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28749 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄新村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28750 | 铜山     | 阳光豪庭配电室3变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28751 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28752 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28753 | 沛县     | 沛城镇李瓦屋东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28754 | 沛县     | 沛城镇孔楼新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28755 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28756 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28757 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28758 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28759 | 沛县     | PMS 沛城镇李集七队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28760 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28761 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28762 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28763 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28764 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼新变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28765 | 沛县     | PMS 沛城镇孟辛楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28766 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28767 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28768 | 沛县     | PMS 沛城镇赵庄新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28769 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 28770 | 沛县     | PMS 沛城镇果林甄庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28771 | 沛县     | PMS 沛城镇封河湾变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28772 | 沛县     | PMS 沛城镇石河变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28773 | 沛县     | PMS 沛城镇程庄变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28774 | 沛县     | 沛城镇晓明寺东变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28775 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼祁庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28776 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室7主变         | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 28777 | 铜山     | 新区望园小区2号新增配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28778 | 铜山     | PMS 新区二堡村8号新增配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28779 | 铜山     | PMS 新区34-1公用变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28780 | 铜山     | PMS 新区公安公寓公用变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28781 | 铜山     | PMS 新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28782 | 铜山     | 新区二堡6-1号公用变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28783 | 铜山     | PMS 新区二堡7号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28784 | 铜山     | PMS 新区二堡5-1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28785 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变新增            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28786 | 铜山     | PMS 宝信润山小区3配电室1配变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28787 | 铜山     | 宝信润山小区1配电室1配变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28788 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28789 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28790 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站1号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28791 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站3号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28792 | 铜山     | PMS 新区二堡3号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28793 | 铜山     | 新区望城2、3队变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28794 | 铜山     | PMS 新区紫荆花园47号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28795 | 铜山     | 新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28796 | 铜山     | PMS 新区康乐园5号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28797 | 铜山     | PMS 新区二堡5号变新增（新区42号公用变）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28798 | 铜山     | 宝信润山2配1变                   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28799 | 沛县     | 沛城镇夏洼中变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28800 | 沛县     | PMS 沛城镇宋庄西变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28801 | 沛县     | PMS 沛城镇柴洼北变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28802 | 沛县     | PMS 沛城镇侯湾东变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28803 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄北变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28804 | 沛县     | PMS 沛城镇三座楼西变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 28805 | 沛县     | 沛城镇东陈楼南变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28806 | 沛县     | PMS 沛城镇南孔庄新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28807 | 沛县     | PMS 沛城镇双楼3号台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28808 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28809 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼东变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28810 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28811 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28812 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼新变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28813 | 沛县     | 沛城镇潘阁中变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28814 | 沛县     | 沛城镇潘阁西变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28815 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28816 | 沛县     | PMS 沛城镇李集5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28817 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28818 | 沛县     | PMS 沛城镇插营元台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28819 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28820 | 沛县     | 沛城镇三教堂南变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28821 | 沛县     | PMS 沛城镇店子中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28822 | 沛县     | PMS 沛城镇八里庙东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28823 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28824 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28825 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村4号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28826 | 沛县     | 沛城镇后胡楼南变                 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28827 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄西队北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28828 | 沛县     | 万顷良田三期1号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28829 | 沛县     | 万顷良田三期2号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28830 | 沛县     | 万顷良田三期3号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28831 | 沛县     | 万顷良田三期4号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28832 | 沛县     | 万顷良田三期5号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28833 | 沛县     | 万顷良田三期6号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28834 | 沛县     | 万顷良田三期7号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28835 | 沛县     | 万顷良田三期8号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28836 | 沛县     | 万顷良田三期9号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28837 | 沛县     | PMS 万顷良田三期10号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28838 | 沛县     | PMS 万顷良田三期11号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28839 | 沛县     | 万顷良田三期12号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 28840 | 沛县     | 万顷良田三期13号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28841 | 沛县     | 沛城镇闫庄北变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28842 | 沛县     | 沛城镇孟楼中变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28843 | 沛县     | 沛城镇柴洼东变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28844 | 沛县     | PMS 沛城镇白河南变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28845 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元西变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28846 | 铜山     | 牛山南路4号               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28847 | 沛县     | PMS 沛城镇王庵子变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28848 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新3号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28849 | 铜山     | PMS TS新区牛山路变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28850 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28851 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28852 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28853 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28854 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28855 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28856 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28857 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28858 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28859 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28860 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28861 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28862 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28863 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28864 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28865 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28866 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28867 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28868 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28869 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28870 | 沛县     | PMS 城镇后梁井东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28871 | 沛县     | PMS 城镇后高庄南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28872 | 沛县     | PMS 沛城镇机关中配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28873 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28874 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 28875 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区4号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28876 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28877 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区2号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28878 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28879 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区1号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28880 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区3号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28881 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28882 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28883 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28884 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍8箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28885 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28886 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍2箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28887 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28888 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍5箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28889 | 铜山     | PMS 铜山万达小区6号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28890 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍3箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28891 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28892 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍1箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28893 | 铜山     | PMS 铜山万达小区5号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28894 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍7箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28895 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28896 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28897 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍9箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28898 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍6箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28899 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍4箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28900 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28901 | 沛县     | 天硕名都三期1配4主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28902 | 沛县     | 天硕名都三期1配1主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28903 | 沛县     | 天硕名都三期1配2主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28904 | 沛县     | 天硕名都三期1配3主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28905 | 铜山     | PMS 新区梅园北门1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28906 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配2主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28907 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28908 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28909 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28910 | 沛县     | 汉润家园C区2配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28911 | 沛县     | 汉润家园C区2配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28912 | 沛县     | 汉润家园C区1配1主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28913 | 沛县     | 汉润家园C区1配3主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28914 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28915 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28916 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28917 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28918 | 沛县     | 教师公寓1配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28919 | 沛县     | 沛城镇邓元南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28920 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2配1主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28921 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28922 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配2主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28923 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配6主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28924 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配8主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28925 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配3主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28926 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配5主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28927 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28928 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配4主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28929 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配7主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28930 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28931 | 沛县     | 沛城镇小街子小区4箱变1主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28932 | 沛县     | 沛城镇小街子小区6箱变1主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28933 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1箱变1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28934 | 沛县     | 沛城镇小街子小区3箱变1主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28935 | 沛县     | 沛城镇小街子小区5箱变1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28936 | 沛县     | 沛城镇小街子小区8箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28937 | 沛县     | 沛城镇小街子小区7箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28938 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28939 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区8箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28940 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区7箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28941 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区13箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28942 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区5箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28943 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28944 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区11箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28945 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区6箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28946 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区10箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28947 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区9箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28948 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区12箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28949 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28950 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28951 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区4箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28952 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28953 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28954 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28955 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28956 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区4箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28957 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区3箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28958 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑3箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28959 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28960 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配2主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28961 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑4箱变主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28962 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28963 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28964 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期3箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28965 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28966 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28967 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28968 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期1箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28969 | 沛县     | 沛城镇任庄新村2箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28970 | 沛县     | 沛城镇任庄新村1箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28971 | 沛县     | 沛城镇邓元小区箱变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28972 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配6主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28973 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28974 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配5主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28975 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28976 | 沛县     | 沛城镇蔡庄小区箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28977 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28978 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28979 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28980 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28981 | 沛县     | 沛城镇明圣元小区箱变主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28982 | 沛县     | 沛城镇方庄东箱变主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28983 | 沛县     | 沛城镇石河北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28984 | 沛县     | 沛城镇孟楼小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28985 | 沛县     | 沛城镇纪庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28986 | 沛县     | 万顷良田1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28987 | 沛县     | 万顷良田2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28988 | 沛县     | 万顷良田2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28989 | 沛县     | 万顷良田1配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28990 | 沛县     | 任庄湾二期1组配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28991 | 沛县     | 任庄湾二期1组配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28992 | 沛县     | 任庄湾二期2配2主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28993 | 沛县     | 任庄湾二期1组配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28994 | 沛县     | 任庄湾二期1组配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28995 | 沛县     | 任庄湾二期2配1主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28996 | 沛县     | 汉润家园6配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28997 | 沛县     | 汉润家园7配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28998 | 沛县     | 汉润家园4配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28999 | 沛县     | 汉润家园5配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29000 | 沛县     | 汉润家园1配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29001 | 沛县     | 汉润家园4配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29002 | 沛县     | 汉润家园3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29003 | 沛县     | 汉润家园3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29004 | 沛县     | 汉润家园5配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29005 | 沛县     | 汉润家园6配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29006 | 沛县     | 汉润家园7配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29007 | 沛县     | 汉润家园1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29008 | 沛县     | 沛城镇鹿湾村插园西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29009 | 沛县     | 沛城镇赵圈冯庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29010 | 沛县     | 大屯镇王庄村西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29011 | 沛县     | PMS 安泰花园小区10号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29012 | 沛县     | PMS 安泰花园小区12号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29013 | 沛县     | PMS 安泰花园小区2号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29014 | 沛县     | PMS 安泰花园小区4号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 29015 | 沛县     | PMS 安泰花园小区5号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29016 | 沛县     | PMS 安泰花园小区6号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29017 | 沛县     | PMS 安泰花园小区8号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29018 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29019 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29020 | 沛县     | 大屯镇魏营村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29021 | 沛县     | 大屯镇魏营村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29022 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29023 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29024 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村石楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29025 | 沛县     | 大屯镇四堡村赵湾变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29026 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29027 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29028 | 铜山     | 新区二堡6号变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29029 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29030 | 铜山     | PMS 新区42号变东公用  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29031 | 铜山     | 宝信润山5配1变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29032 | 铜山     | 宝信润山5配3变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29033 | 铜山     | 宝信润山5配4变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29034 | 铜山     | 宝信润山6配1变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29035 | 铜山     | 宝信润山6配2变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29036 | 铜山     | 宝信润山6配3变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29037 | 铜山     | 宝信润山5配2变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29038 | 铜山     | 雍翠府1配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29039 | 铜山     | 雍翠府1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29040 | 铜山     | 雍翠府2配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29041 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村北1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29042 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29043 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村张庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29044 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村刘家变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29045 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29046 | 沛县     | 大屯镇魏营村万庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29047 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村小王庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29048 | 沛县     | 大屯镇魏营村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29049 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29050 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29051 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29052 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村河口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29053 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29054 | 沛县     | 大屯镇宋庄村卜楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29055 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村10队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29056 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29057 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29058 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村时口变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29059 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29060 | 沛县     | 大屯镇朱庄村新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29061 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29062 | 沛县     | 大屯镇夏官屯村北1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29063 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29064 | 沛县     | 大屯镇石大屯村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29065 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29066 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29067 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29068 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29069 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29070 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29071 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29072 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村东南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29073 | 沛县     | 大屯镇大屯村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29074 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村西变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29075 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29076 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29077 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29078 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29079 | 沛县     | 大屯镇小屯村南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29080 | 沛县     | 夏官屯村北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29081 | 铜山     | 新区电厂西1号公用变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29082 | 沛县     | 金村1号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29083 | 沛县     | 金村2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29084 | 铜山     | 千禧城22配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29085 | 沛县     | 金村3号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29086 | 铜山     | 千禧城23配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29087 | 沛县     | 金村4号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29088 | 铜山     | 千禧城21配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29089 | 沛县     | 金村5号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29090 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29091 | 铜山     | 千禧城25配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29092 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29093 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29094 | 铜山     | 千禧城26配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29095 | 沛县     | 大屯镇大屯村开发区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29096 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29097 | 铜山     | 千禧城24配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29098 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29099 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村2-4队变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29100 | 沛县     | 大屯镇关庄村五队北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29101 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29102 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29103 | 铜山     | 新区康乐园3箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29104 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29105 | 铜山     | 新区康乐园1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29106 | 沛县     | 大屯镇王庄村刘坝变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29107 | 铜山     | 康乐园4箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29108 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村姜马庄变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29109 | 铜山     | 康乐园北箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29110 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29111 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29112 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村刘庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29113 | 沛县     | 大屯镇贾庙村张庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29114 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29115 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29116 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29117 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29118 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29119 | 铜山     | 无名山4箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29120 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29121 | 铜山     | 无名山1箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29122 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29123 | 铜山     | 无名山3箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29124 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29125 | 铜山     | 无名山2箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29126 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29127 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29128 | 沛县     | PMS 安泰花园小区14号箱变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29129 | 沛县     | PMS 安泰花园小区15号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29130 | 沛县     | PMS 安泰花园小区16号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29131 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29132 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29133 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29134 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29135 | 沛县     | 大屯镇金村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29136 | 沛县     | PMS 安泰花园小区17号箱变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29137 | 沛县     | PMS 安泰花园小区18号箱变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29138 | 沛县     | PMS 安泰花园小区19号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29139 | 沛县     | PMS 安泰花园小区20号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29140 | 沛县     | 大屯镇安置小区01号箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29141 | 沛县     | 大屯镇安置小区02号箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29142 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29143 | 沛县     | 夏官屯农贸小区1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29144 | 沛县     | 夏官屯农贸小区2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29145 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29146 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29147 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村赵湾西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29148 | 沛县     | PMS 大屯镇董庄村西张家西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29149 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29150 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村前尧1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29151 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29152 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29153 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29154 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村付庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29155 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村张庄北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29156 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29157 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村中1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29158 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村时口东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29159 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29160 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29161 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29162 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29163 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29164 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29165 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29166 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29167 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29168 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29169 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29170 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29171 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29172 | 沛县     | 大屯镇大屯村东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29173 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村大菜村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29174 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29175 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29176 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29177 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29178 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯开发区南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29179 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村6-7队1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29180 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29181 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29182 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村10队1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29183 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村朱庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29184 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29185 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄1号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29186 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29187 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29188 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29189 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 29190 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29191 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29192 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29193 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村北2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29194 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29195 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡南配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29196 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村卜楼东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29197 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村西配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29198 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29199 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29200 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村南配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29201 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村刘家南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29202 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村狄路1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29203 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29204 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北1号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29205 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29206 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29207 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村张庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29208 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29209 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29210 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29211 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄11队（安庄）配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29212 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29213 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29214 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村2箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29215 | 沛县     | PMS 大屯铁路一村箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29216 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村1箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29217 | 沛县     | PMS 大屯铁路三村箱变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29218 | 沛县     | 姚桥矿小区9箱变主变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29219 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区2箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29220 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区4箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29221 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区3箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29222 | 沛县     | PMS 中心村十二村1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29223 | 沛县     | PMS 中心村十二村4箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29224 | 沛县     | PMS 中心村十二村5箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29225 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区10箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29226 | 沛县     | PMS 中心村十二村7箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29227 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区6箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29228 | 沛县     | PMS 中心村十二村9箱变主变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29229 | 沛县     | PMS 中心村十二村8箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29230 | 沛县     | PMS 中心村十二村2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29231 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区11箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29232 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区2箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29233 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29234 | 沛县     | PMS 中心村十二村6箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29235 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区5箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29236 | 沛县     | PMS 中心村四村1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29237 | 沛县     | 中心村五村1箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29238 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区2箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29239 | 沛县     | PMS 中心村三村3箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29240 | 沛县     | PMS 中心村二村1箱变主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29241 | 沛县     | PMS 中心村二村2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29242 | 沛县     | PMS 中心村四村3箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29243 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区8箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29244 | 沛县     | PMS 中心村四村2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29245 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区7箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29246 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区4箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29247 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区10箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29248 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区2箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29249 | 沛县     | PMS 中心村三村1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29250 | 铜山     | 新区淮河路1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29251 | 铜山     | 君道中城2配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29252 | 铜山     | 君道中城4组合配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29253 | 铜山     | 君道中城1配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29254 | 铜山     | 新区梅园43-2号公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29255 | 铜山     | 千禧城15配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29256 | 铜山     | 千禧城16配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29257 | 铜山     | 千禧城17配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29258 | 铜山     | 千禧城19配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29259 | 铜山     | 千禧城18配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29260 | 铜山     | 千禧城20配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29261 | 铜山     | 新区前二堡公用变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29262 | 铜山     | 新区康乐园南新增箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29263 | 铜山     | 新区康乐园南箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29264 | 铜山     | 大丰组合配2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29265 | 铜山     | 华嵘小区公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29266 | 铜山     | 云景台1配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29267 | 铜山     | 云景台2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29268 | 铜山     | 云景台1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29269 | 铜山     | 云景台3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29270 | 铜山     | 云景台2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29271 | 铜山     | 云景台3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29272 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区3箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29273 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区6箱变主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29274 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29275 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区1箱变主变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29276 | 沛县     | 中心村五村2箱变主变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29277 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区5箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29278 | 沛县     | PMS 中心村三村2箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29279 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区9箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29280 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区7箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29281 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29282 | 铜山     | 中和南院1配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29283 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区8箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29284 | 铜山     | 中和南院1配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29285 | 沛县     | PMS 中心村十二村3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29286 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区3箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29287 | 铜山     | 龙湖天玺配电室4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29288 | 铜山     | 龙湖天玺配电室3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29289 | 铜山     | 龙湖天玺配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29290 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29291 | 铜山     | 龙湖天玺配电室1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29292 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29293 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29294 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1组配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 29295 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29296 | 沛县     | 江南绿洲新6箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29297 | 沛县     | 江南绿洲新1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29298 | 沛县     | 江南绿洲新7箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29299 | 沛县     | 江南绿洲新2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29300 | 沛县     | 竞自由小区4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29301 | 沛县     | 竞自由小区4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29302 | 沛县     | 竞自由小区1组配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29303 | 沛县     | 竞自由小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29304 | 沛县     | 竞自由小区6配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29305 | 沛县     | 竞自由小区3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29306 | 沛县     | 竞自由小区6配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29307 | 沛县     | 竞自由小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29308 | 沛县     | 竞自由小区6配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29309 | 沛县     | 竞自由小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29310 | 沛县     | 竞自由小区3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29311 | 沛县     | 竞自由小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29312 | 沛县     | 竞自由小区5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29313 | 沛县     | 竞自由小区3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29314 | 沛县     | 竞自由小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29315 | 沛县     | 竞自由小区6配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29316 | 沛县     | 竞自由小区5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29317 | 沛县     | 竞自由小区5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29318 | 沛县     | 竞自由小区1组配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29319 | 沛县     | 竞自由小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29320 | 沛县     | 竞自由小区5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29321 | 沛县     | 竞自由小区3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29322 | 沛县     | 大屯镇冯桥村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29323 | 沛县     | 大屯镇小屯村北2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29324 | 沛县     | 大屯镇魏营村中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29325 | 沛县     | 大屯镇石大屯村西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29326 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29327 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29328 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29329 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29330 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29331 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29332 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29333 | 沛县     | 大屯镇侯楼村付庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29334 | 沛县     | 大屯镇关庄村6-7队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29335 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29336 | 沛县     | 大屯镇小屯村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29337 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29338 | 沛县     | 大屯镇夏官屯新区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29339 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29340 | 沛县     | 大屯镇石大屯村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29341 | 沛县     | 大屯镇小屯村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29342 | 沛县     | 大屯镇魏营村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29343 | 沛县     | 大屯供电所变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29344 | 沛县     | 大屯镇奚阁村西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29345 | 沛县     | 大屯镇16K配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29346 | 沛县     | 滨湖花园1配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29347 | 沛县     | 滨湖花园4配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29348 | 沛县     | 滨湖花园2配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29349 | 沛县     | 滨湖花园4配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29350 | 沛县     | 滨湖花园2配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29351 | 沛县     | 滨湖花园1组4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29352 | 沛县     | 滨湖花园1组2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29353 | 沛县     | 滨湖花园3配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29354 | 沛县     | 滨湖花园1配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29355 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29356 | 沛县     | 大屯镇大屯村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29357 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29358 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29359 | 沛县     | 大屯镇贾庙村王楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29360 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29361 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29362 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29363 | 沛县     | PMS 安国镇鼓楼商城变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29364 | 沛县     | PMS 安国镇藏金家园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29365 | 沛县     | PMS 安国镇码头村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29366 | 沛县     | PMS 安国镇李家住宅变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29367 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29368 | 沛县     | PMS 安国镇訾洼村訾洼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29369 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29370 | 沛县     | 安国镇王庄村丁楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29371 | 沛县     | 安国镇刘河涯村孙井变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29372 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村王山庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29373 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村东张集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29374 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村机关西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29375 | 沛县     | PMS 安国镇机关中1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29376 | 沛县     | 安国镇王庄村机关东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29377 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村孙围子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29378 | 沛县     | 安国镇丁庄村左尧东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29379 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29380 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29381 | 沛县     | PMS 张圩子北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29382 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村闫刘桥变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29383 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村孔庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29384 | 沛县     | PMS 安国镇訾洼村赵庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29385 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29386 | 沛县     | 安国镇丁庄村后丁变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29387 | 沛县     | 安国镇丁庄村前丁变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29388 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29389 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29390 | 沛县     | 安国镇程圩子村渠围子南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29391 | 沛县     | 安国镇王庄村王庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29392 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村前吴庙西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29393 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村朱宅子变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29394 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村窦新庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29395 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村燕庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29396 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村孙井南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29397 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村花山屋变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29398 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29399 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29400 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29401 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29402 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村周楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29403 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29404 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29405 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘邦变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29406 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29407 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会前李家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29408 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会陈堂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29409 | 沛县     | 安国镇周田村居大庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29410 | 沛县     | 安国镇周田村周田南变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29411 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29412 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会安国西二变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29413 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村汪庄变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29414 | 沛县     | 安国镇机关北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29415 | 沛县     | 安国镇机关东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29416 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29417 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村崔庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29418 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29419 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村关路变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29420 | 沛县     | 安国镇二郎庙村桑庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29421 | 沛县     | 安国镇二郎庙村二郎庙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29422 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村桑庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29423 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村刘马庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29424 | 沛县     | 安国镇汪堂村高庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29425 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29426 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村杜楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29427 | 沛县     | 安国镇后苇元村刘马庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29428 | 沛县     | 安国镇魏小楼村韦家变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29429 | 沛县     | 安国镇魏小楼村小楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29430 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村前苇元西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29431 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29432 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村温庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29433 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村村苇元东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29434 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村任满庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29435 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29436 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29437 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29438 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村蔡家变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29439 | 沛县     | 安国镇蔡家村卓庄变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29440 | 沛县     | 安国镇马庄村胡庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29441 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村沈坡变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29442 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村尹庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29443 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29444 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村西刘桥变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29445 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村朱大庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29446 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村郝辛庄大队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29447 | 沛县     | 安国镇陈辛庄村陈辛庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29448 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村六合村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29449 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村姚洼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29450 | 沛县     | 安国镇五座楼村五座楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29451 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29452 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29453 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29454 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29455 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29456 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29457 | 沛县     | 安国镇邵庄村李庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29458 | 沛县     | 安国镇邵庄村天一寨变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29459 | 沛县     | 安国镇邵庄村张小楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29460 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村小邵庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29461 | 沛县     | 安国镇邵庄村吴宅变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29462 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村邵庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29463 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29464 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29465 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29466 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29467 | 沛县     | 安国镇张集村张集四队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29468 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29469 | 沛县     | 安国镇前王庄村顺城集变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29470 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村张庄大队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29471 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村魏庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29472 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村陈庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29473 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村前王庄大队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29474 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29475 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村赵堰口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29476 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29477 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村大朱庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29478 | 沛县     | 安国镇程圩子村吴宅子变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29479 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村燕庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29480 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村黄李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29481 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村刘辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29482 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29483 | 沛县     | 安国镇苗岗村苗岗变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29484 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29485 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会码头西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29486 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村冠英变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29487 | 沛县     | 安国镇冠英村程楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29488 | 沛县     | 安国镇刘邦村苏庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29489 | 沛县     | 安国镇刘邦村华洼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29490 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29491 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29492 | 沛县     | 安国镇冠英2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29493 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29494 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29495 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村邢寺变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29496 | 铜山     | 衡山路5号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29497 | 铜山     | 公安公寓新增箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29498 | 铜山     | 新区望园小区公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29499 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村委会公变1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29500 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29501 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29502 | 铜山     | 马坡镇后丁阁变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29503 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29504 | 铜山     | 马坡镇荣楼变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29505 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄西变     | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 29506 | 铜山     | 马坡镇大新庄村袁楼村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29507 | 铜山     | PMS 马坡镇秦水口变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29508 | 铜山     | PMS 马坡镇前丁各2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29509 | 铜山     | 马坡镇后丁各1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29510 | 铜山     | 马坡镇单楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29511 | 铜山     | PMS 马坡镇湖心庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29512 | 铜山     | 马坡镇支庄东队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29513 | 铜山     | 马坡镇支庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29514 | 铜山     | PMS 马坡镇河北村芦庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29515 | 铜山     | 马坡镇河北村村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29516 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29517 | 铜山     | 马坡镇供电所2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29518 | 铜山     | 马坡镇尚沟西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29519 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段6号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29520 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29521 | 铜山     | 马坡镇前八段1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29522 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段4号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29523 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29524 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29525 | 铜山     | PMS 马坡镇前王堂变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29526 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29527 | 铜山     | PMS 马坡镇双楼村1号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29528 | 铜山     | PMS 马坡镇蒋楼村闸上变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29529 | 铜山     | PMS 马坡镇湖新庄（丁各）变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29530 | 铜山     | 马坡镇王堂村王庄东队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29531 | 铜山     | 马坡镇大辛庄村北变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29532 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29533 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村街区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29534 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村9号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29535 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29536 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29537 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡八队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29538 | 铜山     | PMS 马坡镇河北西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29539 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29540 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29541 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29542 | 铜山     | 马坡镇前八段公变2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29543 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29544 | 铜山     | PMS 马坡镇周楼村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29545 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29546 | 铜山     | PMS 马坡镇荣楼1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29547 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29548 | 铜山     | 马坡镇前王堂1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29549 | 铜山     | PMS 马坡镇代海2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29550 | 铜山     | 马坡镇绳庄东变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29551 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿一队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29552 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29553 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29554 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29555 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各二队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29556 | 铜山     | 马坡镇单楼1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29557 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29558 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29559 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29560 | 铜山     | 马坡镇街道6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29561 | 铜山     | 马坡镇街道2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29562 | 铜山     | PMS 马坡镇街道7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29563 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡市场3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29564 | 铜山     | PMS 马坡镇河北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29565 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29566 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29567 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29568 | 沛县     | 安国镇汪堂村陈尧西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29569 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会祝马庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29570 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29571 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29572 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29573 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田新址变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29574 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村丁楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29575 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村徐李庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29576 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29577 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29578 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29579 | 沛县     | 安国镇安国居委会西二组2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29580 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村刘河涯变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29581 | 沛县     | 安国镇马庄村马庄北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29582 | 沛县     | 安国镇后韦元村任满庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29583 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29584 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29585 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村汪庄1号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29586 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29587 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29588 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29589 | 沛县     | PMS 安国镇菜园邵庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29590 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29591 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29592 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29593 | 沛县     | 安国镇张双楼新村10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29594 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29595 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29596 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29597 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29598 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29599 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29600 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29601 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29602 | 沛县     | PMS 安国镇冯庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29603 | 沛县     | PMS 安国镇赵堰口1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29604 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄大队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29605 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29606 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29607 | 沛县     | PMS 安国镇赵庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29608 | 沛县     | 安国镇高庄1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29609 | 沛县     | PMS 安国镇渠围子南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29610 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29611 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29612 | 沛县     | PMS 安国镇东张集1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29613 | 沛县     | PMS 安国镇胡庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29614 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄大队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29615 | 沛县     | 安国镇陈辛庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29616 | 沛县     | PMS 安国镇独庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29617 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄大队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29618 | 沛县     | 安国镇蔡家东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29619 | 沛县     | PMS 安国镇卓庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29620 | 沛县     | PMS 安国镇码头南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29621 | 沛县     | PMS 安国镇码头北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29622 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29623 | 沛县     | 安国镇周田新址1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29624 | 沛县     | PMS 安国镇窦新庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29625 | 沛县     | PMS 安国镇朱宅子1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29626 | 沛县     | PMS 安国镇朱王庄机关东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29627 | 沛县     | PMS 安国镇机关北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29628 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29629 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29630 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口陈庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29631 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口崔庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29632 | 沛县     | PMS 安国镇苏王庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29633 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29634 | 沛县     | 安国镇桑庄西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29635 | 沛县     | PMS 安国镇周楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29636 | 沛县     | 安国镇王三庄村东张集南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29637 | 沛县     | PMS 安国镇孙井1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29638 | 沛县     | 安国镇居大庄北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29639 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29640 | 沛县     | PMS 安国镇大朱庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29641 | 沛县     | PMS 安国镇张集四队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29642 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29643 | 沛县     | PMS 安国镇魏庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29644 | 沛县     | PMS 安国镇黄李庄1号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29645 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29646 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄南1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29647 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29648 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29649 | 沛县     | PMS 安国镇陈庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29650 | 沛县     | 安国镇刘寨东2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29651 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29652 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29653 | 沛县     | PMS 安国镇孔庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29654 | 沛县     | PMS 安国镇晷洼1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29655 | 沛县     | PMS 安国镇六合村1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29656 | 沛县     | PMS 安国镇姚洼1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29657 | 沛县     | 安国镇五座楼西2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29658 | 沛县     | PMS 安国镇李庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29659 | 沛县     | PMS 安国镇张小楼1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29660 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅北配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29661 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄北1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29662 | 沛县     | PMS 安国镇花山屋1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29663 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29664 | 沛县     | PMS 安国镇天一寨1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29665 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29666 | 沛县     | 闫刘桥1号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29667 | 沛县     | PMS 安国镇高庄南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29668 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29669 | 沛县     | PMS 安国镇东张集西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29670 | 沛县     | 安国镇贺庄东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29671 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29672 | 沛县     | PMS 安国镇沈坡1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29673 | 沛县     | PMS 安国镇马庄北3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29674 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄东2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29675 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29676 | 沛县     | PMS 安国镇东张集东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29677 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29678 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29679 | 沛县     | PMS 安国镇王庄二队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29680 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29681 | 沛县     | PMS 刘河崖1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29682 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29683 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29684 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29685 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙西1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29686 | 沛县     | PMS 安国镇朱大庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29687 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅子1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29688 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼中1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29689 | 沛县     | PMS 安国镇前韦元1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29690 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29691 | 沛县     | PMS 安国镇苇元东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29692 | 沛县     | PMS 安国镇苇元西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29693 | 沛县     | PMS 安国镇关路1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29694 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29695 | 沛县     | PMS 安国镇独庄西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29696 | 沛县     | PMS 安国镇张庄南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29697 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29698 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29699 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29700 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29701 | 沛县     | PMS 安国镇前李家1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29702 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29703 | 沛县     | PMS 安国镇刘邦村刘楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29704 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29705 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29706 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29707 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29708 | 沛县     | PMS 安国镇辛家西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29709 | 沛县     | PMS 安国镇辛家东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29710 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29711 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29712 | 沛县     | 安国镇王庄机关西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29713 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29714 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29715 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村小朱庄1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29716 | 沛县     | PMS 安国镇刑寺1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29717 | 沛县     | PMS 安国镇约铺庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29718 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村苏王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29719 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村后韦元西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29720 | 沛县     | 安国镇后王庄村张庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29721 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29722 | 沛县     | PMS 安国镇安国东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29723 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29724 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29725 | 沛县     | 安国镇汉府华庭3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29726 | 沛县     | PMS 安国镇机关北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29727 | 沛县     | PMS 安国镇码头东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29728 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29729 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29730 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29731 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29732 | 沛县     | PMS 安国东1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29733 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍10箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29734 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍6箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29735 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍7箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29736 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍5箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29737 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍4箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29738 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29739 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍12箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29740 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29741 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍3箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29742 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍9箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29743 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2自管箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29744 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍8箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29745 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍11箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29746 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍1自管箱变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29747 | 沛县     | PMS 安国镇安国贺庄小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29748 | 沛县     | 安国镇丁楼新村2变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29749 | 沛县     | PMS 安国镇丁楼新村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29750 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29751 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29752 | 沛县     | PMS 汪塘安置小区1配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29753 | 沛县     | 安国码头住宅变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29754 | 沛县     | 安国镇双楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29755 | 沛县     | 安国镇庙道口村陈庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29756 | 沛县     | 安国镇瞿洼北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29757 | 沛县     | 安国镇蔡家张庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29758 | 沛县     | 安国镇商城5箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29759 | 沛县     | 汪塘二期1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29760 | 沛县     | 汪塘二期1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29761 | 沛县     | 汪塘二期3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29762 | 沛县     | 汪塘二期2配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29763 | 沛县     | 汪塘二期3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29764 | 沛县     | 安国镇张集大队邵庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29765 | 沛县     | 安国镇张集大队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29766 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29767 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29768 | 沛县     | 安国镇小邵庄西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29769 | 沛县     | 安国镇吴庙村后吴庙西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29770 | 沛县     | 安国镇商城2箱主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29771 | 沛县     | 安国镇商城3箱主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29772 | 沛县     | 安国镇商城4箱主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29773 | 沛县     | 安国镇安国新村配变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29774 | 沛县     | 安国镇鑫辉小区02配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29775 | 沛县     | 安国镇2配1主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29776 | 沛县     | 安国镇汉源2配1主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29777 | 沛县     | 安国镇汉源1配1主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29778 | 沛县     | 安国镇1配1主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29779 | 沛县     | 安逸花园2配4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29780 | 沛县     | 安逸花园1配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29781 | 沛县     | 安国镇安逸花园2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29782 | 沛县     | 安国镇安逸花园1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29783 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29784 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 29785 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29786 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29787 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29788 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29789 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29790 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29791 | 沛县     | 安国镇二郎庙西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29792 | 沛县     | 安国镇燕庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29793 | 沛县     | 汉居雅苑4配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29794 | 沛县     | 汉居雅苑4配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29795 | 沛县     | 汉居雅苑1组配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29796 | 沛县     | 汉居雅苑4配3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29797 | 沛县     | 汉居雅苑4配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29798 | 沛县     | 汉居雅苑1组配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29799 | 沛县     | 汉居雅苑1组配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29800 | 沛县     | 汉居雅苑1组配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29801 | 沛县     | 安国镇张集村邵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29802 | 沛县     | 安国镇王庄大街机关东4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29803 | 沛县     | 安国镇后王庄村魏庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29804 | 沛县     | 安国镇孔七光伏变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29805 | 沛县     | 安国镇五座楼西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29806 | 沛县     | 安国镇王庄村机关西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29807 | 沛县     | 汉居雅苑3配3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29808 | 沛县     | 汉居雅苑1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29809 | 沛县     | 汉居雅苑3配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29810 | 沛县     | 汉居雅苑1配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29811 | 沛县     | 汉居雅苑3配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29812 | 沛县     | 汉居雅苑1配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29813 | 沛县     | 汉居雅苑3配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29814 | 沛县     | 汉居雅苑1配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29815 | 沛县     | 汉居雅苑2配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29816 | 沛县     | 汉居雅苑2配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29817 | 沛县     | 汉居雅苑2配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29818 | 沛县     | 汉居雅苑2配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29819 | 沛县     | 隆盛家园1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29820 | 沛县     | 隆盛家园2号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29821 | 沛县     | 安国镇袁庄北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29822 | 沛县     | 安国镇袁庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29823 | 沛县     | 安国镇刘邦社区4号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29824 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29825 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29826 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29827 | 铜山     | 马坡镇前八段13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29828 | 铜山     | PMS 马坡镇尚沟西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29829 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29830 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29831 | 铜山     | 马坡镇秦水口2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29832 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29833 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29834 | 铜山     | 马坡镇单楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29835 | 铜山     | PMS 马坡镇街道16号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29836 | 铜山     | PMS 马坡镇街道13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29837 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29838 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡八队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29839 | 铜山     | PMS 马坡镇河北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29840 | 铜山     | 马坡镇街道19号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29841 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29842 | 铜山     | PMS 马坡镇代海3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29843 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29844 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29845 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29846 | 铜山     | PMS 马坡镇腰庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29847 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29848 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29849 | 铜山     | PMS 马坡镇前王堂2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29850 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村南5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29851 | 铜山     | 马坡镇尚沟东队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29852 | 铜山     | 马坡镇街道8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29853 | 铜山     | 马坡镇前八段20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29854 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29855 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29856 | 铜山     | 马坡镇前八段19号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29857 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29858 | 铜山     | 马坡镇张庄变             | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29859 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29860 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29861 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29862 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29863 | 铜山     | 马坡镇周楼4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29864 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各村1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29865 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村张庄2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29866 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29867 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段2号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29868 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29869 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄变（新）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29870 | 铜山     | PMS 马坡镇张水口变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29871 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡7、8队变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29872 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村西变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29873 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村北变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29874 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村部变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29875 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29876 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村六队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29877 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段21号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29878 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29879 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段22号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29880 | 铜山     | 马坡镇周楼5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29881 | 铜山     | 马坡镇前八段村25号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29882 | 铜山     | 马坡镇九段村东5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29883 | 铜山     | 马坡镇前八段23号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29884 | 铜山     | 马坡镇九段村北7号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29885 | 铜山     | 马坡镇学府家苑2变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29886 | 铜山     | 马坡镇学府家苑1变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29887 | 铜山     | 马坡镇学府家苑3变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29888 | 铜山     | 马坡镇马坡村七队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29889 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 29890 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿东2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29891 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29892 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村小合子变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29893 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29894 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29895 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29896 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼杜楼村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29897 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29898 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29899 | 铜山     | 黄集镇供电9号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29900 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29901 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29902 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29903 | 铜山     | 黄集镇王庄村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29904 | 铜山     | 黄集镇后芦上队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29905 | 铜山     | PMS 黄集镇供电14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29906 | 铜山     | 黄集镇杜楼队4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29907 | 铜山     | PMS 黄集镇供电13号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29908 | 铜山     | 黄集镇董西台区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29909 | 铜山     | 黄集镇供电4号西台区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29910 | 铜山     | 黄集镇三楼村2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29911 | 铜山     | PMS 黄集镇供电12号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29912 | 铜山     | 黄集镇胡庄队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29913 | 铜山     | 黄集镇丁庄队4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29914 | 铜山     | PMS 黄集镇运城北变变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29915 | 铜山     | 黄集镇三楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29916 | 铜山     | PMS 黄集镇马楼队变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29917 | 铜山     | 黄集镇黄东南站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29918 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29919 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼二队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29920 | 铜山     | 黄集镇陈楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29921 | 铜山     | 黄集镇陈楼西队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29922 | 铜山     | 黄集镇陈楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29923 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29924 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29925 | 铜山     | PMS 黄集镇大沟村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29926 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29927 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼松林变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29928 | 铜山     | PMS 黄集镇供电2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29929 | 铜山     | PMS 黄集镇供电1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29930 | 铜山     | PMS 黄集镇供电3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29931 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西前队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29932 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29933 | 铜山     | 黄集镇朱塘队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29934 | 铜山     | PMS 黄集镇孙庄队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29935 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29936 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼韩庄队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29937 | 铜山     | 黄集镇月卜队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29938 | 铜山     | PMS 黄集镇后王庙变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29939 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29940 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29941 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29942 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29943 | 铜山     | 黄集镇宗楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29944 | 铜山     | PMS 黄集镇阎王庙队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29945 | 铜山     | 黄集镇金楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29946 | 铜山     | 黄集镇金楼队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29947 | 铜山     | PMS 黄集镇供电6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29948 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29949 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号东台区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29950 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼2号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29951 | 铜山     | PMS 黄集镇供电10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29952 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29953 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29954 | 铜山     | 黄集镇运城村2变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29955 | 铜山     | 黄集镇神洼一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29956 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29957 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29958 | 铜山     | 黄集镇侯楼队1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29959 | 铜山     | PMS 黄集镇供电17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 29960 | 铜山     | PMS 黄集镇供电18号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29961 | 铜山     | 黄集镇郭楼队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29962 | 铜山     | 黄集镇供电11号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29963 | 铜山     | 黄集镇黄东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29964 | 铜山     | 黄集镇供电20号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29965 | 铜山     | 黄集镇三楼村4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29966 | 铜山     | 黄集镇陈楼村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29967 | 铜山     | 黄集镇马楼队1号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29968 | 沛县     | 安国镇刘邦社区1号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29969 | 沛县     | 安国镇刘邦社区2号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29970 | 沛县     | 安国镇刘邦社区5号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29971 | 沛县     | 安国镇刘邦社区3号配变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29972 | 沛县     | 安国镇刘邦社区6号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29973 | 沛县     | 安国镇朱大庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29974 | 沛县     | 安国镇丁楼新村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29975 | 沛县     | 安国镇丁楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29976 | 沛县     | 安国镇和谐家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29977 | 沛县     | 安国镇和谐家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29978 | 沛县     | 安国镇和谐家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29979 | 沛县     | PMS 张寨镇金玉花园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29980 | 沛县     | 张寨镇金山花园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29981 | 沛县     | PMS 张寨镇金盛花园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29982 | 沛县     | 张寨镇付庙新村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29983 | 沛县     | 张寨镇泰山庙东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29984 | 沛县     | PMS 张寨镇于旗杆北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29985 | 沛县     | 张寨镇郑庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29986 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29987 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29988 | 沛县     | PMS 张寨镇农科站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29989 | 沛县     | 张寨镇小王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29990 | 沛县     | 张寨镇赵楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29991 | 沛县     | 张寨镇韩庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29992 | 沛县     | 张寨镇华庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29993 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29994 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 29995 | 沛县     | 张寨镇华庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29996 | 沛县     | PMS 张寨镇辛庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29997 | 沛县     | 张寨镇大王庄前明变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29998 | 沛县     | PMS 张寨镇双楼南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29999 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30000 | 沛县     | 张寨镇王小滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30001 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园新村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30002 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30003 | 沛县     | 张寨镇于楼西2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30004 | 沛县     | 张寨镇范庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30005 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30006 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30007 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30008 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30009 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30010 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30011 | 沛县     | PMS 张寨镇朱庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30012 | 沛县     | 张寨镇蒋集变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30013 | 沛县     | 张寨镇唐楼刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30014 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30015 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30016 | 沛县     | 张寨镇潘庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30017 | 沛县     | 张寨镇阎庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30018 | 沛县     | 张寨镇前郭楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30019 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30020 | 沛县     | PMS 张寨镇位集变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30021 | 沛县     | PMS 张寨镇位老家东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30022 | 沛县     | 张寨镇张刘庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30023 | 沛县     | 张寨镇贫乐村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30024 | 沛县     | 张寨镇肖庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30025 | 沛县     | 张寨镇肖庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30026 | 沛县     | 张寨镇司楼东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30027 | 沛县     | PMS 张寨镇关老庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30028 | 沛县     | 张寨镇西张庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30029 | 沛县     | 张寨镇贺小楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30030 | 沛县     | 张寨镇魏老家西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30031 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30032 | 沛县     | PMS 张寨镇席楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30033 | 沛县     | 张寨镇聂庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30034 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30035 | 沛县     | 张寨镇后郭楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30036 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30037 | 沛县     | 张寨镇小张庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30038 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁新村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30039 | 沛县     | 张寨镇孟金楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30040 | 沛县     | 张寨镇菜园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30041 | 沛县     | PMS 张寨镇孙洼李庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30042 | 沛县     | PMS 张寨镇后孙洼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30043 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30044 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30045 | 沛县     | 张寨镇双楼南2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30046 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30047 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼三四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30048 | 沛县     | 张寨镇范庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30049 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30050 | 沛县     | 张寨镇双楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30051 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30052 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30053 | 沛县     | 张寨镇陈桥变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30054 | 沛县     | 张寨镇徐桥北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30055 | 沛县     | 张寨镇徐桥南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30056 | 沛县     | 张寨镇桥沃北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30057 | 沛县     | 张寨镇桥沃南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30058 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30059 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30060 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30061 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30062 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30063 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30064 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨供电所变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 30065 | 沛县     | 张寨镇吴阁北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30066 | 沛县     | 张寨镇吴阁南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30067 | 沛县     | 张寨镇张集东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30068 | 沛县     | 张寨镇席庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30069 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30070 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30071 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30072 | 沛县     | 张寨镇前刘庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30073 | 沛县     | 张寨镇后刘庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30074 | 沛县     | 张寨镇周庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30075 | 沛县     | 张寨镇周庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30076 | 沛县     | 张寨镇沈桥西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30077 | 沛县     | 张寨镇于旗杆变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30078 | 沛县     | 张寨镇三官庙西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30079 | 沛县     | 张寨镇张楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30080 | 沛县     | 张寨镇吴集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30081 | 沛县     | 张寨镇崔庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30082 | 沛县     | 张寨镇翁楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30083 | 沛县     | 张寨镇后张五楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30084 | 沛县     | 张寨镇前张五楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30085 | 沛县     | PMS 张寨镇任庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30086 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30087 | 沛县     | 张寨镇王滩西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30088 | 沛县     | 张寨镇赵坑变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30089 | 沛县     | 张寨镇东关三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30090 | 沛县     | 张寨镇西关五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30091 | 沛县     | 张寨镇韩楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30092 | 沛县     | 张寨镇前李洼变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30093 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30094 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30095 | 沛县     | 张寨镇孙庙变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30096 | 沛县     | 张寨镇唐楼王集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30097 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30098 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30099 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30100 | 沛县     | PMS 张寨镇高集变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30101 | 沛县     | 张寨镇王元变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30102 | 沛县     | 张寨镇韩集王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30103 | 沛县     | PMS 张寨镇火神庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30104 | 沛县     | PMS 张寨镇前韩集变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30105 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30106 | 沛县     | 张寨镇韩集王楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30107 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30108 | 沛县     | 张寨镇刑井变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30109 | 沛县     | 张寨镇李楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30110 | 沛县     | 张寨镇闫庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30111 | 沛县     | 张寨镇宋楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30112 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30113 | 沛县     | 张寨镇唐楼双楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30114 | 沛县     | 张寨镇九队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30115 | 沛县     | PMS 张寨镇枣元变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30116 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30117 | 沛县     | PMS 张寨镇马楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30118 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30119 | 沛县     | PMS 张寨镇孟辛庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30120 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30121 | 沛县     | 张寨镇桑庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30122 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30123 | 沛县     | 张寨镇唐楼周庄变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30124 | 沛县     | 张寨镇东张庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30125 | 沛县     | 张寨镇程姚庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30126 | 沛县     | 张寨镇双楼中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30127 | 沛县     | 张寨镇王林变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30128 | 沛县     | 张寨镇魏老家东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30129 | 沛县     | 张寨镇唐楼君悦家庭小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30130 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30131 | 沛县     | 张寨镇贾宋庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30132 | 沛县     | 张寨镇葛庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30133 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30134 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼二队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30135 | 沛县     | 张寨镇三官庙中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30136 | 沛县     | 张寨镇三官庙东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30137 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30138 | 沛县     | 张寨镇孙范庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30139 | 沛县     | PMS 张寨镇常店变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30140 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30141 | 沛县     | 张寨镇张寨新沛家园小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30142 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙新村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30143 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30144 | 沛县     | PMS 张寨镇西关五队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30145 | 沛县     | PMS 张寨镇赵楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30146 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30147 | 沛县     | PMS 张寨镇张集东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30148 | 沛县     | 张寨镇周庄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30149 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30150 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30151 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30152 | 沛县     | 张寨镇吴阁东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30153 | 沛县     | 张寨镇张寨祥和小区箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30154 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30155 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30156 | 沛县     | PMS 张寨镇东张庙西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30157 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30158 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30159 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30160 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30161 | 沛县     | 张寨镇腰庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30162 | 沛县     | 张寨镇后张五楼北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30163 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30164 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30165 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30166 | 沛县     | 张寨镇王滩中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30167 | 沛县     | PMS 张寨华庄南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30168 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30169 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30170 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30171 | 沛县     | PMS 张寨桥沃南西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30172 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30173 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30174 | 沛县     | PMS 张寨肖庄南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30175 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊和谐家园变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30176 | 沛县     | 张寨镇张寨阳光豪庭变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 30177 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30178 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30179 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30180 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30181 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30182 | 沛县     | PMS 张寨镇阎庙北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30183 | 沛县     | PMS 张寨镇常店南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30184 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30185 | 沛县     | PMS 张寨镇后立寺变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30186 | 沛县     | PMS 张寨镇前立寺变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30187 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30188 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30189 | 沛县     | 张寨镇张寨机关西北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30190 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30191 | 沛县     | PMS 张寨镇王集北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30192 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑西区1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30193 | 沛县     | 张寨镇潘刘庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30194 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30195 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庙南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30196 | 沛县     | 张寨镇关帝庙北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30197 | 沛县     | PMS 张寨镇吴集西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30198 | 沛县     | 张寨镇后孙洼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30199 | 沛县     | 张寨镇魏老家西2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30200 | 沛县     | PMS 张寨镇聂庙东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30201 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30202 | 沛县     | PMS 张寨镇贺小楼北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30203 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30204 | 沛县     | PMS 张寨镇西张庙2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30205 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30206 | 沛县     | PMS 张寨镇孟金楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30207 | 沛县     | 张寨镇桑庄北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30208 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30209 | 沛县     | 张寨镇周庄西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30210 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30211 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄北西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30212 | 沛县     | PMS 张寨镇王小滩南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30213 | 沛县     | PMS 张寨镇大王庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30214 | 沛县     | 张寨镇姬庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30215 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号备用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30216 | 沛县     | PMS 张寨镇立寺新村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30217 | 沛县     | PMS 张寨镇韩集王庄北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30218 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨大队小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30219 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30220 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30221 | 沛县     | 张寨镇唐楼馨悦家园1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30222 | 沛县     | 张寨镇苗新庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30223 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30224 | 铜山     | 黄集镇金楼队1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30225 | 铜山     | 黄集镇王庄村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30226 | 铜山     | PMS 黄集黄东5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30227 | 铜山     | PMS 黄集黄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30228 | 铜山     | PMS 黄集黄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30229 | 铜山     | PMS 黄集黄东12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30230 | 铜山     | PMS 黄集黄东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30231 | 铜山     | PMS 黄集黄东10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30232 | 铜山     | PMS 黄集黄东6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30233 | 铜山     | PMS 黄集黄东7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30234 | 铜山     | PMS 黄集黄东8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30235 | 铜山     | PMS 黄集黄东9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30236 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30237 | 铜山     | PMS 黄集黄东13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30238 | 铜山     | PMS 黄集黄东14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30239 | 铜山     | PMS 黄集黄东15号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30240 | 铜山     | PMS 黄集黄东16号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30241 | 铜山     | 黄集镇黄桥队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30242 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30243 | 铜山     | PMS 黄集镇供电19号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30244 | 铜山     | PMS 黄集镇运城四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30245 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30246 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30247 | 铜山     | 黄集镇供电24号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30248 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30249 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30250 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30251 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30252 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30253 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼孟楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30254 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30255 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30256 | 铜山     | PMS 黄集镇供电7号北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30257 | 铜山     | 黄集镇供电1号北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30258 | 铜山     | PMS 黄集镇金楼付庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30259 | 铜山     | PMS 黄集镇供电21号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30260 | 铜山     | PMS 黄集镇供电23号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30261 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村4变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30262 | 铜山     | PMS 黄集镇供电25号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30263 | 铜山     | 黄集镇供电26号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30264 | 铜山     | PMS 黄集镇供电27号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30265 | 铜山     | PMS 黄集镇供电28号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30266 | 铜山     | PMS 黄集镇供电29号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30267 | 铜山     | PMS 黄集镇供电30号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30268 | 铜山     | PMS 黄集镇供电31号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30269 | 铜山     | PMS 黄集镇供电32号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30270 | 铜山     | PMS 黄集黄东11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30271 | 铜山     | PMS 黄集镇小合子队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30272 | 铜山     | PMS 黄集镇胡庄队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30273 | 铜山     | PMS 黄集镇王庄村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30274 | 铜山     | PMS 黄集黄东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30275 | 铜山     | PMS 黄集镇供电37号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30276 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼七队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30277 | 铜山     | 黄集镇高楼7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30278 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30279 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30280 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村杜楼队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30281 | 铜山     | PMS 黄集镇朱楼队1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30282 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30283 | 铜山     | 黄集镇范楼队2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30284 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30285 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30286 | 铜山     | 黄集镇丁庄队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30287 | 铜山     | PMS 黄集镇朱唐队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30288 | 铜山     | PMS 黄集镇刘庄队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30289 | 铜山     | 黄集镇大沟村2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30290 | 铜山     | 黄集镇供电7号甲变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30291 | 铜山     | PMS 黄集镇后芦上队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30292 | 铜山     | PMS 黄集镇宗楼村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30293 | 铜山     | 黄集镇金楼队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30294 | 铜山     | 黄集镇供电45号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30295 | 铜山     | 黄集镇闫王庙后队变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30296 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30297 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30298 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄东队      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30299 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼侯楼变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30300 | 铜山     | 黄集镇聂楼村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30301 | 铜山     | PMS 黄集镇供电44号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30302 | 铜山     | 黄集镇毛庄队变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30303 | 铜山     | 黄集镇神洼六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30304 | 铜山     | 黄集镇传楼二组1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30305 | 铜山     | 黄集镇供电39号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30306 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼站1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30307 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30308 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30309 | 铜山     | 黄集镇夏庄队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 30310 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30311 | 铜山     | 黄集镇高楼韩庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30312 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30313 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东南站1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30314 | 铜山     | PMS 黄集镇供电33号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30315 | 铜山     | 黄集镇供电34号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30316 | 铜山     | 黄集镇供电35号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30317 | 铜山     | 黄集镇供电38号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30318 | 铜山     | PMS 黄集镇供电41号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30319 | 铜山     | PMS 黄集镇供电8号甲变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30320 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄2号甲变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30321 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾小庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30322 | 铜山     | 黄集镇三楼1号配变（新）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30323 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村配变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30324 | 铜山     | PMS 黄集镇供电5号配变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30325 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村配变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30326 | 铜山     | PMS 黄集镇供电47号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30327 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西公寓1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30328 | 铜山     | 黄集镇黄西公寓2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30329 | 铜山     | 黄集镇东兴变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30330 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村3号变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30331 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村4号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30332 | 铜山     | 黄集镇神洼四队变（新）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30333 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30334 | 铜山     | PMS 黄集镇胡板站变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30335 | 铜山     | 黄集镇陈楼村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30336 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼村8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30337 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼5号变(新)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30338 | 铜山     | 黄集镇赵庄站4号变(新)      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 30339 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30340 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村6号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30341 | 铜山     | PMS 黄集镇黄桥队变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30342 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼村城里庄变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30343 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队4号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30344 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁队变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30345 | 铜山     | PMS 黄集镇范楼队1号变（新） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30346 | 铜山     | PMS 新空线2箱变1变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30347 | 铜山     | PMS 新空线1箱变1变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30348 | 铜山     | PMS 黄集镇新楼队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30349 | 铜山     | 黄集镇供电23号甲变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30350 | 铜山     | 黄集镇供电10号甲变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30351 | 铜山     | 黄集镇黄东4号甲变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30352 | 铜山     | 黄集镇高楼9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30353 | 铜山     | 黄集镇鑫都华府变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30354 | 铜山     | 黄集镇富民公寓2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30355 | 铜山     | 黄集镇富民公寓1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30356 | 铜山     | 黄集镇供电15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30357 | 铜山     | 黄集镇供电16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30358 | 铜山     | 黄集镇前芦上东队变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30359 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30360 | 铜山     | 黄集镇城北三队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30361 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30362 | 鼓楼     | 九万线66-2          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30363 | 沛县     | 张寨镇葛庄南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30364 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30365 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30366 | 沛县     | PMS 张寨镇郑庄北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30367 | 沛县     | PMS 张寨镇陈楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30368 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30369 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30370 | 沛县     | PMS 张寨镇王林新村小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30371 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30372 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30373 | 沛县     | 张寨镇蒋王庄3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30374 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30375 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30376 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼周庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30377 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30378 | 沛县     | PMS 张寨镇宋楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30379 | 沛县     | 张寨镇火神庙2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30380 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30381 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30382 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30383 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30384 | 沛县     | PMS 张寨镇孙范庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30385 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30386 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30387 | 沛县     | 张寨镇尚楼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30388 | 沛县     | PMS 张寨镇封辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30389 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30390 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30391 | 沛县     | PMS 张寨镇枣园东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30392 | 沛县     | 张寨镇孟金楼北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30393 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30394 | 沛县     | 张寨镇陆庙变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30395 | 沛县     | 张寨镇前刘庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30396 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30397 | 沛县     | 张寨镇席庄2号         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30398 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30399 | 沛县     | 张寨镇胡洼西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30400 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30401 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30402 | 沛县     | 张寨镇三官庙东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30403 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30404 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30405 | 沛县     | PMS 张寨镇前郭楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30406 | 沛县     | PMS 张寨镇魏集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30407 | 沛县     | PMS 张寨镇柳园东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30408 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30409 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30410 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30411 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30412 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30413 | 沛县     | PMS 张寨镇高集西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30414 | 沛县     | PMS 张寨镇贾宋庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30415 | 沛县     | PMS 张寨镇前张五楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30416 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30417 | 沛县     | PMS 张寨镇卢庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30418 | 沛县     | PMS 张寨镇丁辛庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30419 | 沛县     | PMS 张寨镇翁楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30420 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30421 | 沛县     | 张寨镇张楼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30422 | 沛县     | 张寨镇赵楼西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30423 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄南东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30424 | 沛县     | 张寨镇王元东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30425 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30426 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30427 | 沛县     | 张寨镇周庄西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30428 | 沛县     | 张寨镇郑庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30429 | 沛县     | PMS 张寨镇杨李庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30430 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30431 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30432 | 沛县     | 张寨镇张集东北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30433 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30434 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30435 | 沛县     | PMS 张寨镇小王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30436 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30437 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃黄庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30438 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30439 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30440 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30441 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30442 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30443 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30444 | 沛县     | PMS 张寨镇程姚庄北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30445 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼刘庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30446 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30447 | 沛县     | 张寨镇胥洼东3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30448 | 沛县     | PMS 张寨镇刑井北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30449 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30450 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30451 | 沛县     | PMS 张寨镇韩楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30452 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30453 | 沛县     | PMS 张寨镇徐桥北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30454 | 沛县     | PMS 张寨镇张楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30455 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30456 | 沛县     | 张寨镇程姚庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30457 | 沛县     | PMS 张寨镇泰山庙北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30458 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30459 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30460 | 沛县     | 张寨镇胡洼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30461 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30462 | 沛县     | PMS 张寨镇柳元变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30463 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30464 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30465 | 沛县     | 张寨镇于楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30466 | 沛县     | 张寨镇李庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30467 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30468 | 沛县     | 张寨镇泰山庙3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30469 | 沛县     | 张寨镇张寨农贸市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30470 | 沛县     | 张寨镇前韩集西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30471 | 沛县     | 张寨镇郑庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30472 | 沛县     | 张寨镇张集西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30473 | 沛县     | 张寨镇陆庙2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30474 | 沛县     | 张寨镇李楼南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30475 | 沛县     | 张寨镇大王庄中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30476 | 沛县     | 张寨镇王集南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30477 | 沛县     | 张寨镇肖庄北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30478 | 沛县     | 张寨镇韩楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30479 | 沛县     | 张寨镇王小滩北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30480 | 沛县     | 张寨镇吴阁西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30481 | 沛县     | 张寨镇于楼南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30482 | 沛县     | 张寨镇唐楼二队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30483 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30484 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30485 | 沛县     | 张寨镇蒋集西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30486 | 沛县     | 张寨镇前孙洼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30487 | 沛县     | 张寨镇张寨西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30488 | 沛县     | 张寨镇梁桥东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30489 | 沛县     | 张寨镇杜楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30490 | 沛县     | 张寨镇杨李庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30491 | 沛县     | 张寨镇郑庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30492 | 沛县     | 张寨镇孙洼李庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30493 | 沛县     | 张寨镇丁新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30494 | 沛县     | 张寨镇王新庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30495 | 沛县     | 张寨镇前孙洼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30496 | 沛县     | 张寨镇卢庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30497 | 沛县     | 张寨镇张集西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30498 | 沛县     | 张寨镇唐楼一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30499 | 沛县     | 张寨镇鹿庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30500 | 沛县     | 张寨镇王集中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30501 | 沛县     | 张寨镇宋楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30502 | 沛县     | 张寨镇曹席庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30503 | 沛县     | 张寨镇韩庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30504 | 沛县     | 张寨镇王洼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30505 | 沛县     | 张寨镇后李洼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30506 | 沛县     | 张寨镇姬庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30507 | 沛县     | 张寨镇张寨西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30508 | 沛县     | 张寨镇李庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30509 | 沛县     | 张寨镇席庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30510 | 沛县     | 张寨镇泰山庙南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30511 | 沛县     | 张寨镇闫孟庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30512 | 沛县     | 张寨镇双楼北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30513 | 沛县     | 张寨镇周庄东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30514 | 沛县     | 张寨镇康馨花园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30515 | 沛县     | 张寨镇供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30516 | 沛县     | 张寨镇尚楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30517 | 沛县     | 张庄镇张庄西社区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30518 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨新农村东变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30519 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30520 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30521 | 沛县     | 张庄镇朱庄大队变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30522 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30523 | 沛县     | 张庄镇湾集北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30524 | 沛县     | 张庄镇姚楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30525 | 沛县     | PMS 张庄镇华新庄变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30526 | 沛县     | PMS 张庄镇北张庄北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30527 | 沛县     | 张庄镇天庙北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30528 | 沛县     | 张庄镇田楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30529 | 沛县     | PMS 张庄镇张鲍楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30530 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30531 | 沛县     | 张庄镇陈桥村赵楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30532 | 沛县     | PMS 张庄镇郑庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30533 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30534 | 沛县     | 张庄镇湾集南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30535 | 沛县     | 张庄镇陈桥村丁楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30536 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30537 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30538 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄机关北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30539 | 沛县     | PMS 张庄镇机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30540 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30541 | 沛县     | 张庄镇机关中变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30542 | 沛县     | 张庄镇机关南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30543 | 沛县     | 张庄镇西居机关西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30544 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30545 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30546 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30547 | 沛县     | PMS 张庄镇机关中2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30548 | 沛县     | 张庄镇东居机关东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30549 | 沛县     | 张庄镇郭庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30550 | 沛县     | 张庄镇贾楼变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30551 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30552 | 沛县     | PMS 张庄镇罗庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30553 | 沛县     | 张庄镇朱桥南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30554 | 沛县     | PMS 张庄镇祁庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 30555 | 沛县     | 张庄镇常新庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30556 | 沛县     | 张庄镇东鲁村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30557 | 沛县     | 张庄镇陈杨楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30558 | 沛县     | 张庄镇夹河新村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30559 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30560 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30561 | 沛县     | 张庄镇周马庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30562 | 沛县     | 张庄镇杜庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30563 | 沛县     | 张庄镇兴国寺变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30564 | 沛县     | 张庄镇黄庙变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30565 | 沛县     | 张庄镇闫楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30566 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30567 | 沛县     | 张庄镇司淹变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30568 | 沛县     | 张庄镇后程院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30569 | 沛县     | 张庄镇乔口吴庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30570 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30571 | 沛县     | 张庄镇乔口村小张庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30572 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30573 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30574 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30575 | 沛县     | 张庄镇于淹西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30576 | 沛县     | 张庄镇武庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30577 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30578 | 沛县     | PMS 张庄镇全尧变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30579 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30580 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30581 | 沛县     | 张庄镇司淹村新村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30582 | 沛县     | 张庄镇马楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30583 | 沛县     | 张庄镇潘庄村王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30584 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30585 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30586 | 沛县     | 张庄镇潘庄村丁楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30587 | 沛县     | 张庄镇郑堂东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30588 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30589 | 沛县     | 张庄镇朱庄村朱庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30590 | 沛县     | 张庄镇小黄市变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30591 | 沛县     | 张庄镇张孟庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30592 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30593 | 沛县     | 张庄镇崔寨1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30594 | 沛县     | 张庄镇闫楼南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30595 | 沛县     | 张庄镇崔寨新村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30596 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30597 | 沛县     | 张庄镇姚楼新村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30598 | 沛县     | 张庄镇胡集新村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30599 | 沛县     | PMS 张庄镇范庄新村变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30600 | 沛县     | 张庄镇代桥变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30601 | 沛县     | 张庄镇代桥西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30602 | 沛县     | 张庄镇黄市村委会变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30603 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30604 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市姜庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30605 | 沛县     | 张庄镇代桥村李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30606 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30607 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30608 | 沛县     | 张庄镇刘庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30609 | 沛县     | 张庄镇王楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30610 | 沛县     | 张庄镇陈场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30611 | 沛县     | 张庄镇前张楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30612 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30613 | 沛县     | 张庄镇小楼子变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30614 | 沛县     | 张庄镇小围子变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30615 | 沛县     | 张庄镇韩小庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30616 | 沛县     | 张庄镇夹河东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30617 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30618 | 沛县     | 张庄镇小夹河变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30619 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30620 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30621 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30622 | 沛县     | 张庄镇赵楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30623 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30624 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 30625 | 沛县     | 张庄镇前张楼西变              | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30626 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30627 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30628 | 沛县     | 张庄镇东李庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30629 | 沛县     | 张庄镇大张庄南变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30630 | 沛县     | 张庄镇范庄变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30631 | 沛县     | 张庄镇邓楼变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30632 | 沛县     | 张庄镇小杜庄变               | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 30633 | 沛县     | PMS 张庄镇后元庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30634 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30635 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30636 | 沛县     | 张庄镇卓洼北变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30637 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30638 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30639 | 沛县     | 张庄镇后胡集东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30640 | 沛县     | 张庄镇胡楼变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30641 | 沛县     | 张庄镇西李庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30642 | 沛县     | 张庄镇单集北变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30643 | 沛县     | 张庄镇单集朱庄变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30644 | 沛县     | 张庄镇房庄变                | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30645 | 沛县     | 张庄镇前张楼南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30646 | 沛县     | 张庄镇后张楼东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30647 | 沛县     | 张庄镇韩营南变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30648 | 沛县     | 张庄镇胡集后李庄变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30649 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30650 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30651 | 沛县     | 张庄镇许油坊变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30652 | 沛县     | PMS 张庄镇小韩庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30653 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30654 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地1号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30655 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30656 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30657 | 沛县     | 张庄镇贵邦雅苑1号箱变001        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30658 | 沛县     | PMS 张庄镇贵邦雅苑2号箱变002    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30659 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区1号环网箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 30660 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区2号箱变1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30661 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥赵楼2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30662 | 沛县     | PMS 张庄镇扁担庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30663 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30664 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30665 | 沛县     | 张庄镇韩营王庄2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30666 | 沛县     | PMS 张庄镇贾楼2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30667 | 沛县     | 张庄镇田庄变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30668 | 沛县     | PMS 张庄镇后张楼西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30669 | 沛县     | 张庄镇小耿庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30670 | 沛县     | 张庄镇耿大庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30671 | 沛县     | 张庄镇前胡集2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30672 | 沛县     | 张庄镇陈场2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30673 | 沛县     | PMS 张庄镇陈堂二2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30674 | 沛县     | PMS 张庄镇胡楼2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30675 | 沛县     | PMS 张庄镇东李庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30676 | 沛县     | 张庄镇单集北2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30677 | 沛县     | 张庄镇孙楼变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30678 | 沛县     | 张庄镇曹宅子变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30679 | 沛县     | 张庄镇阚庄变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30680 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30681 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30682 | 沛县     | 张庄镇韩营村小张庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30683 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区1号变001   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30684 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区2号变003   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30685 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30686 | 沛县     | 张庄镇朱桥西2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30687 | 沛县     | PMS 张庄镇王楼2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30688 | 沛县     | 张庄镇胡集新村2号             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30689 | 沛县     | 张庄镇张庄西2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30690 | 沛县     | 张庄镇范庄2号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30691 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30692 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30693 | 沛县     | PMS 张庄镇刘庄西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30694 | 沛县     | PMS 张庄镇夏楼2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30695 | 沛县     | 张庄镇房庄2号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30696 | 沛县     | PMS 张庄镇耿大庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30697 | 沛县     | PMS 张庄镇西李庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30698 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30699 | 沛县     | PMS 张庄镇胡集李庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30700 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30701 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30702 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30703 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30704 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30705 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30706 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30707 | 沛县     | PMS 张庄镇邓楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30708 | 沛县     | PMS 姜庄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30709 | 沛县     | PMS 张庄镇姜庄西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30710 | 沛县     | PMS 后张楼西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30711 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30712 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30713 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30714 | 沛县     | PMS 张庄镇曹庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30715 | 沛县     | PMS 肖孟庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30716 | 沛县     | PMS 陈堂三2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30717 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30718 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30719 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30720 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30721 | 沛县     | 张庄镇曹宅子2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30722 | 沛县     | PMS 张庄镇小黄寺2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30723 | 沛县     | PMS 张庄镇朱庄村朱庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30724 | 沛县     | PMS 张庄镇北姜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30725 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30726 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30727 | 沛县     | 张庄镇代桥李庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30728 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30729 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30730 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30731 | 沛县     | PMS 郑庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30732 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30733 | 沛县     | 张庄镇姚楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30734 | 沛县     | PMS 北张庄南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30735 | 沛县     | PMS 张庄镇田楼西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30736 | 沛县     | 田楼东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30737 | 沛县     | 张庄镇姚楼3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30738 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30739 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30740 | 沛县     | 张庄镇湾集北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30741 | 沛县     | 张庄镇湾集中2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30742 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30743 | 沛县     | 张庄镇罗庙2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30744 | 沛县     | 张庄镇杨庙3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30745 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30746 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30747 | 沛县     | 张庄镇杨庙2号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30748 | 沛县     | 张庄镇朱桥南2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30749 | 沛县     | PMS 张庄镇陈杨楼2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30750 | 沛县     | PMS 张庄镇东鲁村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30751 | 沛县     | PMS 张庄镇马固2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30752 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30753 | 沛县     | PMS 张庄镇韩小庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30754 | 沛县     | PMS 小李庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30755 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30756 | 沛县     | PMS 张庄镇吴集2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30757 | 沛县     | PMS 崔寨新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30758 | 沛县     | PMS 崔寨东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30759 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30760 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼南2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30761 | 沛县     | 张庄镇潘庄王庄2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30762 | 沛县     | PMS 潘庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30763 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30764 | 沛县     | PMS 李楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30765 | 沛县     | PMS 张庄镇司淹2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30766 | 沛县     | 全尧2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30767 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30768 | 沛县     | PMS 张庄镇武庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30769 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30770 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30771 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口吴庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30772 | 沛县     | PMS 黄庙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30773 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30774 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30775 | 沛县     | PMS 张庄镇杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30776 | 沛县     | 张庄镇兴国寺2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30777 | 沛县     | PMS 张庄镇周马庄2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30778 | 沛县     | PMS 大韩庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30779 | 沛县     | PMS 张庄镇杜楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30780 | 沛县     | PMS 张庄镇机关东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30781 | 沛县     | 郭庄东2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30782 | 沛县     | 张庄镇李新庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30783 | 沛县     | 张庄镇前胡集3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30784 | 沛县     | 张庄镇卓洼东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30785 | 沛县     | PMS 张庄王鲍楼1变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30786 | 沛县     | 张庄夏楼1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30787 | 沛县     | PMS 张庄单集南1变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30788 | 沛县     | PMS 张庄后张楼北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30789 | 沛县     | 张庄陈唐二变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30790 | 沛县     | 张庄姜庄西1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30791 | 沛县     | PMS 张庄姜庄东1变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30792 | 沛县     | PMS 张庄卓洼中1变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30793 | 沛县     | 张庄柳元1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30794 | 沛县     | 张庄天庙南1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30795 | 沛县     | 张庄后田楼1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30796 | 沛县     | 张庄杜楼1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30797 | 沛县     | 张庄李楼1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30798 | 沛县     | 张庄韩营王庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30799 | 沛县     | 张庄马固1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 30800 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区1号变001 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30801 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30802 | 沛县     | 张庄镇金色雅苑小区1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30803 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30804 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30805 | 沛县     | PMS 张庄镇利民小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30806 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30807 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30808 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨大队部小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30809 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30810 | 沛县     | 张庄镇中心商务区2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30811 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30812 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30813 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30814 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30815 | 沛县     | PMS 张庄张孟庄2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30816 | 沛县     | PMS 张庄新村1号箱变1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30817 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30818 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂3号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30819 | 沛县     | 张庄镇湾集东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30820 | 沛县     | PMS 吴传楼4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30821 | 沛县     | PMS 吴传楼3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30822 | 沛县     | PMS 司淹4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30823 | 沛县     | 司淹3号变               | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30824 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河新村小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30825 | 沛县     | PMS 张庄新村5号箱变1号主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30826 | 沛县     | PMS 张庄新村2号箱变1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30827 | 沛县     | PMS 张庄新村3号箱变1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30828 | 沛县     | PMS 张庄新村4号箱变1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30829 | 沛县     | PMS 张庄镇姚楼新村2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30830 | 沛县     | PMS 张庄镇学仕园小区变压器     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30831 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30832 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30833 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30834 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30835 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30836 | 沛县     | PMS 张庄镇御景花园锦亭小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30837 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集新村1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30838 | 沛县     | PMS 润康家园配电室1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30839 | 沛县     | PMS 润康家园配电室2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30840 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30841 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30842 | 沛县     | PMS 张庄镇黄寺姜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30843 | 沛县     | 张庄镇陈桥3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30844 | 沛县     | 龙润华府1组2主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30845 | 沛县     | 龙润华府1组1主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30846 | 沛县     | 张庄镇汉府家园2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30847 | 沛县     | 张庄镇汉府家园1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30848 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30849 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30850 | 沛县     | 张庄镇吴集变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30851 | 沛县     | 张庄镇吴传楼6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30852 | 沛县     | 张庄镇吴传楼5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30853 | 沛县     | 张庄镇吴集3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30854 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30855 | 沛县     | 张庄镇江南新天地6箱变主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30856 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30857 | 沛县     | 张庄镇江南新天地7箱变主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30858 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村3箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30859 | 沛县     | 张庄镇汉邦雅苑1箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30860 | 沛县     | 张庄镇江南新天地5箱变主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30861 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村2箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30862 | 沛县     | 张庄镇夹河新村3箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30863 | 沛县     | 张庄镇夹河新村4箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30864 | 沛县     | 张庄镇前胡集变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30865 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30866 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村4箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30867 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区2箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30868 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园3箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30869 | 沛县     | 张庄镇王新庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30870 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30871 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30872 | 沛县     | 张庄镇御景花园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30873 | 沛县     | 张庄镇御景花园1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30874 | 鼓楼区    | PMS 西烟线61北7     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30875 | 沛县     | 张庄镇卓洼北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30876 | 沛县     | 张庄镇中心商务区5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30877 | 沛县     | 张庄镇刘庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30878 | 沛县     | 张庄镇前田楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30879 | 沛县     | 张庄镇黄庙3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30880 | 沛县     | 张庄镇郭庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30881 | 沛县     | 张庄镇扁担庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30882 | 沛县     | 张庄镇大韩庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30883 | 沛县     | 张庄镇孙楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30884 | 沛县     | 张庄镇韩营变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30885 | 沛县     | 崔寨1号2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30886 | 沛县     | 张庄镇马楼3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30887 | 沛县     | 张庄镇张李庄1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30888 | 沛县     | 张庄镇土楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30889 | 沛县     | 张庄镇张孟庄村吴庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30890 | 沛县     | 张庄镇汤崔光伏变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30891 | 沛县     | 张庄镇朱桥西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30892 | 沛县     | 张庄镇汉韵大街变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30893 | 沛县     | 张庄镇前元庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30894 | 沛县     | 张庄镇曹庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30895 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30896 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30897 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30898 | 沛县     | 张庄镇崔寨北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30899 | 沛县     | 沛县张庄镇东方佳苑小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30900 | 沛县     | 张庄镇韩营4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30901 | 沛县     | 张庄镇马楼2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30902 | 沛县     | PMS 张庄镇张孟庄南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30903 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30904 | 沛县     | 张庄镇张庄机关东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30905 | 沛县     | 张庄镇张庄机关南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30906 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30907 | 沛县     | PMS 敬安商贸城1号箱变001 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30908 | 沛县     | 敬安商贸城2号箱变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30909 | 沛县     | PMS 敬安商贸城3号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30910 | 沛县     | PMS 敬安商贸城5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30911 | 沛县     | 敬安步行街1箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30912 | 沛县     | 敬安新民小区1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30913 | 沛县     | 敬安新民小区2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30914 | 沛县     | 敬安镇菜市场东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30915 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30916 | 沛县     | PMS 敬安金虹小区2号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30917 | 沛县     | 敬安镇陈庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30918 | 沛县     | 敬安镇王庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30919 | 沛县     | 敬安镇袁大庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30920 | 沛县     | 敬安镇褚口变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30921 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30922 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30923 | 沛县     | 敬安镇金庄变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30924 | 沛县     | 敬安镇宗楼黄庄变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30925 | 沛县     | 敬安镇宗楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30926 | 沛县     | 敬安镇秦楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30927 | 沛县     | 敬安镇汪楼变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30928 | 沛县     | PMS 敬安镇后刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30929 | 沛县     | 敬安镇葛口东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30930 | 沛县     | 敬安镇许庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30931 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30932 | 沛县     | 敬安镇许庄高庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30933 | 沛县     | PMS 敬安镇杜楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30934 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30935 | 沛县     | 敬安镇赵庄西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30936 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30937 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30938 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30939 | 沛县     | PMS 敬安镇三村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30940 | 沛县     | 敬安镇民主变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30941 | 沛县     | 敬安镇化工厂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30942 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30943 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30944 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30945 | 沛县     | 敬安镇人民西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30946 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30947 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30948 | 沛县     | 敬安镇人民东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30949 | 沛县     | 敬安镇郭庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30950 | 沛县     | 敬安镇梁集中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30951 | 沛县     | PMS 敬安镇金虹小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30952 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30953 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30954 | 沛县     | 敬安镇复兴东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30955 | 沛县     | 敬安镇杨楼陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30956 | 沛县     | 敬安镇张楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30957 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30958 | 沛县     | 敬安镇魏庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30959 | 沛县     | 敬安镇大韩口东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30960 | 沛县     | 敬安镇王楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30961 | 沛县     | 敬安镇新安集变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30962 | 沛县     | 敬安镇大新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30963 | 沛县     | 敬安镇义和村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30964 | 沛县     | 敬安镇小新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30965 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30966 | 沛县     | 敬安镇邓楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30967 | 沛县     | PMS 敬安镇薛庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30968 | 沛县     | 敬安镇小韩口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30969 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30970 | 沛县     | 敬安镇胡庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30971 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30972 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30973 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30974 | 沛县     | 敬安镇韩庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30975 | 沛县     | 敬安镇吴庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30976 | 沛县     | 敬安镇陈庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30977 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30978 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30979 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30980 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30981 | 沛县     | 敬安镇耿围子       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30982 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30983 | 沛县     | PMS 敬安镇农场南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30984 | 沛县     | 敬安镇农场机关西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30985 | 沛县     | 敬安镇金庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30986 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30987 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30988 | 沛县     | 敬安镇韩楼新村变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30989 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30990 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30991 | 沛县     | 王刷楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30992 | 沛县     | 敬安镇东华北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30993 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30994 | 沛县     | 敬安镇东南庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30995 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30996 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30997 | 沛县     | PMS 敬安镇吴楼    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30998 | 沛县     | 敬安镇崔小庄       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30999 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31000 | 沛县     | 敬安镇王早楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31001 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31002 | 沛县     | PMS 敬安镇前刘庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31003 | 沛县     | PMS 敬安镇李庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31004 | 沛县     | PMS 敬安镇健康变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31005 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31006 | 沛县     | 敬安镇新华三变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31007 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31008 | 沛县     | 敬安镇梁集西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31009 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31010 | 沛县     | 敬安镇东新庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31011 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31012 | 沛县     | PMS 敬安镇许庄北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31013 | 沛县     | 敬安鑫源小区一箱变一主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31014 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31015 | 沛县     | PMS 敬安镇胡庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31016 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31017 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31018 | 沛县     | 敬安镇小韩口南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31019 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31020 | 沛县     | 敬安镇赵庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31021 | 沛县     | PMS 敬安镇建国小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31022 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31023 | 沛县     | 敬安镇杜楼2号变号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31024 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31025 | 沛县     | 敬安镇许庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31026 | 沛县     | 敬安镇许庄北2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31027 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31028 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31029 | 沛县     | 敬安镇赵庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31030 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄西3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31031 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31032 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼南3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31033 | 沛县     | 敬安镇闫楼南2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31034 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31035 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西3号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31036 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31037 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31038 | 沛县     | PMS 敬安镇机关西2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31039 | 沛县     | PMS 敬安镇农场机关南2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31040 | 沛县     | PMS 敬安镇东新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31041 | 沛县     | 敬安镇耿围子2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31042 | 沛县     | PMS 敬安镇郭楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31043 | 沛县     | PMS 敬安镇金庄2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31044 | 沛县     | 敬安镇金庄西2号变号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31045 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口王庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31046 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31047 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31048 | 沛县     | 敬安镇巩楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31049 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31050 | 沛县     | 敬安镇崔小庄2号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31051 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口李楼2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31052 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31053 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31054 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼刘庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31055 | 沛县     | PMS 敬安镇秦楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31056 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31057 | 沛县     | 敬安镇孙楼李庄2号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31058 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31059 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31060 | 沛县     | 敬安镇阚庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31061 | 沛县     | PMS 敬安镇大周庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31062 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31063 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31064 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31065 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31066 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31067 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31068 | 沛县     | 敬安镇前刘庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31069 | 沛县     | 敬安镇后刘庄2号变号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31070 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31071 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31072 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼高庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31073 | 沛县     | PMS 敬安镇陈庄3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31074 | 沛县     | PMS 敬安镇西陈庄2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31075 | 沛县     | PMS 敬安镇果园2号变号   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31076 | 沛县     | PMS 敬安镇候阁2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31077 | 沛县     | 敬安镇唐楼2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31078 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31079 | 沛县     | PMS 敬安镇王楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31080 | 沛县     | 敬安镇魏庄2号变号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31081 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31082 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31083 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31084 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31085 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31086 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31087 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31088 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31089 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31090 | 沛县     | PMS 敬安镇大新庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31091 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼东2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31092 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31093 | 沛县     | 敬安镇梁集西2号变号        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31094 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31095 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31096 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31097 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集3号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31098 | 沛县     | 敬安镇义和村2号变号        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31099 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口东2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31100 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31101 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口南2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31102 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼2号变号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31103 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31104 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31105 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄新村西2号变号 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31106 | 沛县     | PMS 敬安镇后姜庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31107 | 沛县     | 敬安镇梁集2号变号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31108 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31109 | 沛县     | PMS 敬安镇前姜庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31110 | 沛县     | PMS 敬安镇新华4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31111 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31112 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31113 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31114 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31115 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31116 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31117 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄3号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31118 | 沛县     | PMS 敬安镇健康2号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31119 | 沛县     | PMS 敬安镇民主2号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31120 | 沛县     | PMS 敬安镇三村1号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31121 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄3号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31122 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄4号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31123 | 沛县     | PMS 敬安镇长胜西2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31124 | 沛县     | 敬安镇菜市场3号变号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31125 | 沛县     | PMS 敬安镇东华北2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31126 | 沛县     | PMS 敬安镇东华南2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31127 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31128 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31129 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31130 | 沛县     | PMS 敬安镇建国3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31131 | 沛县     | PMS 敬安镇人民东2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31132 | 沛县     | 敬安镇人民西2号变号           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31133 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄2号变号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31134 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂3号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31135 | 沛县     | 敬安镇吴庄王庄2号变号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31136 | 沛县     | 敬安镇菜市场4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31137 | 沛县     | 敬安镇复兴中2配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31138 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集中4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31139 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31140 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31141 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31142 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31143 | 沛县     | PMS 敬安镇人民政府（万和家园）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31144 | 沛县     | 金地城小区配电室1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31145 | 沛县     | 金地城小区配电室2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31146 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31147 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31148 | 沛县     | PMS 九龙花园1箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31149 | 沛县     | PMS 九龙花园2箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31150 | 沛县     | 敬安镇阳光小区2箱变1主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31151 | 沛县     | 敬安镇阳光小区5箱变1主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31152 | 沛县     | 敬安镇阳光小区1箱变1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31153 | 沛县     | 清华苑小区2配电室4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31154 | 沛县     | 清华苑小区1配电室3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31155 | 沛县     | 敬安镇轧花厂家属院2变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31156 | 沛县     | PMS 敬安镇轧花厂家属院    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31157 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园9箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31158 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园8箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31159 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31160 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31161 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园7变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31162 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园3箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31163 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园5箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31164 | 沛县     | 敬安镇金城国际2箱主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31165 | 沛县     | 敬安镇金城国际1箱主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31166 | 沛县     | 敬安镇东北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31167 | 沛县     | 敬安镇汪楼4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31168 | 沛县     | 敬安镇李坝庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31169 | 沛县     | 敬安镇菜市场箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31170 | 沛县     | 敬安镇菜市场2箱变主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31171 | 沛县     | 敬安镇明清家园6箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31172 | 沛县     | 敬安镇阡庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31173 | 沛县     | 敬安镇郭楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31174 | 沛县     | 敬安镇闫楼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31175 | 沛县     | 敬安镇东华南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31176 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31177 | 沛县     | 敬安镇大周庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31178 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31179 | 沛县     | 敬安镇刘庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31180 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31181 | 沛县     | 敬安镇宗楼高庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31182 | 沛县     | 敬安镇袁庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31183 | 沛县     | 敬安镇小周庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31184 | 沛县     | 敬安镇人民西3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 31185 | 沛县     | 敬安镇建国二变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31186 | 沛县     | 敬安镇长胜东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31187 | 沛县     | 敬安镇闫楼北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31188 | 沛县     | 敬安镇果园变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31189 | 沛县     | 敬安镇候阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31190 | 沛县     | 敬安镇后姜庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31191 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31192 | 沛县     | 敬安镇前姜庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31193 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31194 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31195 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31196 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31197 | 沛县     | 敬安镇幸福花园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31198 | 沛县     | 敬安镇梁集中5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31199 | 沛县     | 朱寨镇西高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31200 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31201 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31202 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31203 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31204 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31205 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31206 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村周庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31207 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31208 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31209 | 沛县     | 朱寨镇罗安子张庄变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31210 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊苏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31211 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西燕变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31212 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊中变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31213 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊东变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31214 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31215 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼学校变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31216 | 沛县     | 朱寨镇张李元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31217 | 沛县     | 朱寨镇化祖庙变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31218 | 沛县     | 朱寨镇张楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31219 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 31220 | 沛县     | PMS 朱寨镇杜庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31221 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31222 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31223 | 沛县     | 朱寨镇燕庙东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31224 | 沛县     | 朱寨镇燕庙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31225 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东南变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31226 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东孟变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31227 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊陈庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31228 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西孟变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31229 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31230 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31231 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31232 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31233 | 沛县     | PMS 朱寨镇唐楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31234 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集机关变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31235 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31236 | 沛县     | 朱寨镇陈楼南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31237 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31238 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31239 | 沛县     | 朱寨镇画贝楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31240 | 沛县     | 朱寨镇朱集闫庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31241 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31242 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31243 | 沛县     | PMS 朱寨镇杏花大队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31244 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31245 | 沛县     | 朱寨镇黄井西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31246 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31247 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31248 | 沛县     | 朱寨镇党庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31249 | 沛县     | 朱寨镇曹坑变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31250 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31251 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31252 | 沛县     | 朱寨镇中集变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31253 | 沛县     | 朱寨镇陈楼北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31254 | 沛县     | PMS 朱寨镇田庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 31255 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子徐楼变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31256 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子唐庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31257 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31258 | 沛县     | 朱寨镇闫寨南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31259 | 沛县     | PMS 朱寨镇邹庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31260 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31261 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集邱庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31262 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫岔楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31263 | 沛县     | PMS 朱寨镇耿孟庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31264 | 沛县     | 朱寨镇胡庙街西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31265 | 沛县     | 朱寨镇黄井学北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31266 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31267 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31268 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31269 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31270 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31271 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31272 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31273 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31274 | 沛县     | 朱寨镇孟庄北变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31275 | 沛县     | 朱寨镇朱岗变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31276 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31277 | 沛县     | 朱寨镇徐庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31278 | 沛县     | 朱寨镇后蔡村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31279 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31280 | 沛县     | 朱寨镇前蔡村中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31281 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31282 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31283 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31284 | 沛县     | 朱寨镇孟庄东变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31285 | 沛县     | 朱寨镇徐庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31286 | 沛县     | 朱寨镇五堡变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31287 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31288 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31289 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼新村西  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 31290 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31291 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31292 | 沛县     | 朱寨镇马元东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31293 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31294 | 沛县     | PMS 朱寨镇姚庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31295 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31296 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31297 | 沛县     | 朱寨镇后李楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31298 | 沛县     | 朱寨镇前李楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31299 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31300 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31301 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31302 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31303 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31304 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31305 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31306 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31307 | 沛县     | 朱寨镇杨庙变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31308 | 沛县     | PMS 朱寨镇吴庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31309 | 沛县     | PMS 朱寨镇暗楼街西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31310 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31311 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31312 | 沛县     | 朱寨镇张寨西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31313 | 沛县     | 朱寨镇张寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31314 | 沛县     | 朱寨镇韩阁北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31315 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31316 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31317 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31318 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨西南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31319 | 沛县     | 朱寨镇赵寨         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31320 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集陈庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31321 | 沛县     | 朱寨镇郑庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31322 | 沛县     | PMS 朱寨镇孔庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31323 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31324 | 沛县     | PMS 朱寨镇段桥     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 31325 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31326 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31327 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31328 | 沛县     | 朱寨镇魏河森中变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31329 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31330 | 沛县     | PMS 朱寨镇画贝楼2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31331 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡小楼北             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31332 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31333 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31334 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31335 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街北变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31336 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31337 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31338 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31339 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区1号箱变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31340 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区2号箱变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31341 | 沛县     | 朱寨镇闫集沁园小区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31342 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31343 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31344 | 沛县     | PMS 朱寨镇桥西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31345 | 沛县     | PMS 朱寨镇邓古董变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31346 | 沛县     | 朱寨镇暗楼东变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31347 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31348 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31349 | 沛县     | 朱寨镇马元新型社区2号变002         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31350 | 沛县     | PMS 罗安子新型 001           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31351 | 沛县     | PMS 朱寨后杏花2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31352 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31353 | 沛县     | PMS 朱寨新庄西变（2号）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31354 | 沛县     | 朱寨张楼北变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31355 | 沛县     | PMS 朱寨镇新庄东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31356 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31357 | 沛县     | PMS 朱寨蔡小楼北2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31358 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31359 | 沛县     | PMS 朱寨燕牌坊东孟变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 31360 | 沛县     | PMS 朱寨西高庄（西燕）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31361 | 沛县     | 朱寨镇苏庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31362 | 沛县     | 朱寨燕牌坊东(2)          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31363 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊中1号变（马桥） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31364 | 沛县     | PMS 朱寨闫集西2号（机关）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31365 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31366 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31367 | 沛县     | 朱寨镇黄庄东南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31368 | 沛县     | PMS 朱寨董庄2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31369 | 沛县     | PMS 朱寨罗安子徐楼（罗安子北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31370 | 沛县     | PMS 朱寨暗楼东2         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31371 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31372 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31373 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31374 | 沛县     | PMS 朱寨镇中集2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31375 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31376 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31377 | 沛县     | PMS 朱寨耿孟庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31378 | 沛县     | PMS 朱寨朱岗           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31379 | 沛县     | PMS 朱寨五堡           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31380 | 沛县     | 朱寨镇孟庄南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31381 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31382 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31383 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄井南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31384 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31385 | 沛县     | PMS 朱寨梅村新村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31386 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31387 | 沛县     | 朱寨镇宋楼小区变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31388 | 沛县     | 朱寨镇王楼学校西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31389 | 沛县     | PMS 朱寨福星家园         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31390 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31391 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31392 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31393 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31394 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 31395 | 沛县     | 朱寨镇张李元1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31396 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31397 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31398 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31399 | 沛县     | 朱寨镇赵寨1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31400 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31401 | 沛县     | 朱寨镇机关3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31402 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31403 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31404 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31405 | 沛县     | PMS 朱寨镇前李楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31406 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31407 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31408 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31409 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31410 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31411 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31412 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31413 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31414 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31415 | 沛县     | 朱寨镇马元东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31416 | 沛县     | PMS 朱寨镇张陈庄西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31417 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31418 | 沛县     | 朱寨镇张寨西1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31419 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31420 | 沛县     | PMS 朱寨镇曹坑1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31421 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31422 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31423 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31424 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31425 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31426 | 沛县     | 朱寨镇邵庙中变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31427 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村赵庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31428 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31429 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31430 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村东高庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31431 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31432 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31433 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31434 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31435 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31436 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31437 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31438 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31439 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31440 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31441 | 沛县     | 朱寨镇朱寨东1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31442 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31443 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31444 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31445 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31446 | 沛县     | 朱寨镇暗楼大队1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31447 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31448 | 沛县     | 朱寨镇朱集陈庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31449 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31450 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31451 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31452 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31453 | 沛县     | PMS 朱寨镇后李楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31454 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31455 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31456 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31457 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31458 | 沛县     | 朱寨镇黄庄西1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31459 | 沛县     | 朱寨镇杨庙1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31460 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31461 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31462 | 沛县     | 朱寨镇邓古董1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31463 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31464 | 沛县     | PMS 朱寨镇后蔡村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31465 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31466 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31467 | 沛县     | PMS 朱寨镇郑庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31468 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31469 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31470 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕大楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31471 | 沛县     | 朱寨镇王楼郝庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31472 | 沛县     | PMS 朱寨镇孟庄东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31473 | 沛县     | PMS 朱寨镇和谐家园二期2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31474 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集文庭雅苑   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31475 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村中2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31476 | 沛县     | 朱寨镇王楼西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31477 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31478 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置2箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31479 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31480 | 沛县     | 朱寨镇燕庙南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31481 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31482 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31483 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31484 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31485 | 沛县     | 朱寨镇千秋康城配主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31486 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31487 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配3主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31488 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配1主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31489 | 沛县     | 朱寨镇阳光小区2配主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31490 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配1主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31491 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配2主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31492 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31493 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31494 | 沛县     | 朱寨镇闫寨新村1配2主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31495 | 沛县     | 朱寨镇邵庙东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31496 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼大队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31497 | 沛县     | 朱寨镇王楼北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31498 | 沛县     | 朱寨镇邵庙西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31499 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31500 | 沛县     | 朱寨镇周庙1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31501 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31502 | 沛县     | 朱寨镇罗安子徐楼西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31503 | 沛县     | 朱寨镇曹坑2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31504 | 沛县     | 朱寨镇甄楼新村东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31505 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31506 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31507 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31508 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31509 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31510 | 沛县     | 朱寨镇中学南箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31511 | 沛县     | 朱寨镇机关南箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31512 | 沛县     | 朱寨镇城管所2箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31513 | 沛县     | 朱寨镇中学箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31514 | 沛县     | 朱寨镇新村1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31515 | 沛县     | 朱寨镇中学1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31516 | 沛县     | 朱寨镇燕集北箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31517 | 沛县     | 朱寨镇派出所1箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31518 | 沛县     | 朱寨镇农商行4箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31519 | 沛县     | 朱寨镇燕集北1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31520 | 沛县     | PMS 朱寨镇小朱庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31521 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31522 | 沛县     | PMS 朱寨镇辛集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31523 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31524 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村南变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31525 | 沛县     | 杨屯镇杨屯一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31526 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31527 | 沛县     | PMS 杨屯镇蒋海村北1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31528 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31529 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村南1号变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31530 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31531 | 沛县     | PMS 杨屯镇北陶屯南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31532 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31533 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31534 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31535 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村韩庄变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 31536 | 沛县     | 杨屯镇杨屯村南变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31537 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31538 | 沛县     | 杨屯镇许庙村樊家变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31539 | 沛县     | 杨屯镇许庙村固尚变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31540 | 沛县     | PMS 杨屯镇张庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31541 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31542 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31543 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31544 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯铁路变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31545 | 沛县     | PMS 杨屯镇王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31546 | 沛县     | PMS 杨屯镇西仲山村杨庄变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 31547 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31548 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村南西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31549 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31550 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31551 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31552 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31553 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村联中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31554 | 沛县     | PMS 杨屯镇新庄（中学）变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31555 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31556 | 沛县     | 杨屯镇孟店村南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31557 | 沛县     | PMS 杨屯镇孟店村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31558 | 沛县     | 杨屯镇叶庄变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31559 | 沛县     | 杨屯镇蒋海村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31560 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31561 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31562 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31563 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31564 | 沛县     | PMS 杨屯镇八队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31565 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村北东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31566 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村南东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31567 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31568 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31569 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31570 | 沛县     | 杨屯北陶屯南2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31571 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31572 | 沛县     | 杨屯卞庄村中2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31573 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31574 | 沛县     | 杨屯旧姚桥中2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31575 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31576 | 沛县     | 杨屯孟店村西2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31577 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31578 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31579 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31580 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31581 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室3号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31582 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室4号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31583 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31584 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31585 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村4号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31586 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村4号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31587 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村1号箱变1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31588 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31589 | 沛县     | 杨屯北陶屯南3号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31590 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村西南2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31591 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31592 | 沛县     | PMS 杨屯刘庄村2号配变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31593 | 沛县     | PMS 杨屯叶庄2号配变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31594 | 沛县     | 杨屯南仲山村北3号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31595 | 沛县     | PMS 杨屯南仲山村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31596 | 沛县     | PMS 杨屯东姚桥村中2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31597 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31598 | 沛县     | 杨屯西安庄联中2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31599 | 沛县     | 杨屯西安庄村北4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31600 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄小学2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31601 | 沛县     | 杨屯西安庄村南东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31602 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村南西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31603 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31604 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 31605 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31606 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31607 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村南4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31608 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31609 | 沛县     | PMS 杨屯镇蔡大庄东2号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31610 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村北2号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31611 | 沛县     | 杨屯镇商贸城二期配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31612 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31613 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31614 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31615 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室1号变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31616 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室2号变间隔配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31617 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31618 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31619 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31620 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31621 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31622 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村8号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31623 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室1号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31624 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室2号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31625 | 沛县     | PMS 杨屯镇龙东矿（杨屯工房）变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31626 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配3主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31627 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配3主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31628 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配1主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31629 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配2主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31630 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配4主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31631 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配3主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31632 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配1主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31633 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配1主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31634 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配4主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31635 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配2主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31636 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配2主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31637 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配4主变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31638 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西3号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31639 | 沛县     | 杨屯浩庭福园1配2主变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 31640 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31641 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区3箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31642 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31643 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区1箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31644 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配1主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31645 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区2箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31646 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区6箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31647 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31648 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区8箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31649 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区4箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31650 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配2主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31651 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区7箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31652 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31653 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区9箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31654 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村4箱主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31655 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村6箱主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31656 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配2主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31657 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村2主变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 31658 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村5箱主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31659 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配2主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31660 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配1主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31661 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村3箱主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31662 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配1主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31663 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯村北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31664 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31665 | 沛县     | 杨屯镇西安庄小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31666 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31667 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村新庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31668 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村中4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31669 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯南4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31670 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村西南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31671 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯2箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31672 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯4箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31673 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村中3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31674 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31675 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31676 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31677 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31678 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31679 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村1号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 31680 | 沛县     | 金湾名邸1配4主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31681 | 沛县     | 金湾名邸1配2主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31682 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会1号变台片 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31683 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会3号变台片 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31684 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区1号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31685 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区2号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31686 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31687 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31688 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31689 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31690 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31691 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄南台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31692 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31693 | 沛县     | PMS 栖山镇王店市场台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31694 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31695 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31696 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31697 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31698 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31699 | 沛县     | PMS 栖山镇曹庄台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31700 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31701 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31702 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31703 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31704 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31705 | 沛县     | PMS 栖山镇王店东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31706 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31707 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31708 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31709 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄大队台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31710 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31711 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西一队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31712 | 沛县     | 栖山镇周店东台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31713 | 沛县     | 栖山镇农科站台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31714 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31715 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31716 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31717 | 沛县     | PMS 栖山镇王店西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31718 | 沛县     | PMS 栖山镇汉皇街中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31719 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西二七队台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31720 | 沛县     | PMS 栖山镇王小楼台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31721 | 沛县     | PMS 栖山镇郭电池台片     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31722 | 沛县     | 栖山镇胡楼村台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31723 | 沛县     | PMS 栖山镇李及北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31724 | 沛县     | PMS 栖山镇李及南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31725 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31726 | 沛县     | PMS 栖山镇李及东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31727 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31728 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31729 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31730 | 沛县     | 栖山镇栖西大队台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31731 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31732 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31733 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村13号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31734 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31735 | 沛县     | 栖山镇西王楼西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31736 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31737 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31738 | 沛县     | 栖山镇姜梨园北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31739 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑台片     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31740 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31741 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园大队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31742 | 沛县     | 栖山镇魏楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31743 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31744 | 沛县     | 栖山镇王庄台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31745 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31746 | 沛县     | PMS 栖山镇徐庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31747 | 沛县     | PMS 栖山镇朱庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31748 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31749 | 沛县     | PMS 栖山镇小农场台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31750 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31751 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄东1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31752 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31753 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼2号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31754 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31755 | 沛县     | 栖山镇吕楼西台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31756 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31757 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31758 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31759 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31760 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31761 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31762 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼2号台片     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31763 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31764 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31765 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31766 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31767 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31768 | 沛县     | PMS 栖山镇张庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31769 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31770 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31771 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31772 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31773 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31774 | 沛县     | 栖山镇李及村1号台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31775 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31776 | 沛县     | PMS 栖山镇王店新村1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31777 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31778 | 沛县     | 栖山镇望华街东箱主变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31779 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31780 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄村台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31781 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂刘庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31782 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31783 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31784 | 沛县     | PMS 栖山镇王店南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31785 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31786 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31787 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31788 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31789 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31790 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31791 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31792 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31793 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼中心村台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31794 | 沛县     | 栖山镇学府嘉苑1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31795 | 沛县     | PMS 栖山镇学府嘉苑2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31796 | 沛县     | PMS 栖山镇吕新庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31797 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31798 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31799 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31800 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31801 | 沛县     | 栖山镇魏庄新村台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31802 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31803 | 沛县     | PMS 栖山镇韩庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31804 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31805 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31806 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31807 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31808 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31809 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31810 | 沛县     | 栖山镇王店小区1号箱变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31811 | 沛县     | PMS 栖山镇王店小区2号箱变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31812 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区4号终端箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31813 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区3号终端箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31814 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31815 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31816 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31817 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31818 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31819 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31820 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31821 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31822 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31823 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31824 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨大街1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31825 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31826 | 沛县     | PMS 栖山镇魏堤口南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31827 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31828 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31829 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31830 | 沛县     | PMS 栖山镇黄楼南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31831 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31832 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙东1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31833 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31834 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙西1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31835 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31836 | 沛县     | PMS 栖山镇姜梨园北1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31837 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31838 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31839 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31840 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31841 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31842 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31843 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31844 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31845 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31846 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31847 | 沛县     | 栖山镇位庄新村东台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31848 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31849 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关中台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31850 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31851 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙东1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31852 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31853 | 沛县     | PMS 栖山镇周店东1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31854 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31855 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31856 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31857 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31858 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31859 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼西1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31860 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31861 | 沛县     | 栖山镇西王楼中1号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31862 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31863 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31864 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31865 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31866 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31867 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31868 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31869 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31870 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31871 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31872 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31873 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31874 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31875 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31876 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31877 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31878 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31879 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31880 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31881 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31882 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31883 | 沛县     | 栖山镇凤栖大厦变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31884 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31885 | 沛县     | 栖山镇魏庄东2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31886 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31887 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31888 | 沛县     | PMS 栖山镇王店供销御景家园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31889 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南1号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31890 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31891 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31892 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31893 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31894 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31895 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31896 | 沛县     | 栖山镇大王楼陈庄东台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31897 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31898 | 沛县     | PMS 栖山镇范庄南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31899 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31900 | 沛县     | PMS 栖山镇陈炮楼南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31901 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31902 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31903 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31904 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西三八队东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31905 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队南台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31906 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼西1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31907 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31908 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31909 | 沛县     | PMS 栖山镇徐楼东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31910 | 沛县     | PMS 栖山镇丁庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31911 | 沛县     | PMS 栖山镇华庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31912 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庙东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31913 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31914 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31915 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31916 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南3号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31917 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31918 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南4号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31919 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31920 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31921 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31922 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31923 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31924 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31925 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31926 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31927 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31928 | 沛县     | PMS 栖山镇农科站西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31929 | 沛县     | 栖山镇徐庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31930 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31931 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31932 | 沛县     | 栖山镇王庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31933 | 沛县     | 栖山镇王梨园东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31934 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31935 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31936 | 沛县     | 栖山镇吴堂刘庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31937 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31938 | 沛县     | 栖山镇姜梨园南1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31939 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31940 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31941 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31942 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31943 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31944 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨村新型社区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31945 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北村新型社区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31946 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园1主箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31947 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园2主箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31948 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31949 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31950 | 沛县     | 栖山镇王店机关东1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31951 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31952 | 沛县     | 栖山镇阳光小区2号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31953 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31954 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区1号台片     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31955 | 沛县     | 栖山镇陈炮楼台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31956 | 沛县     | 栖山镇新兴街西1号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31957 | 沛县     | 栖山镇魏庄村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31958 | 沛县     | 栖山镇蔡庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31959 | 沛县     | 栖山镇高宅庙东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31960 | 沛县     | 栖山镇魏庄东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31961 | 沛县     | 栖山镇林楼西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31962 | 沛县     | 栖山镇卜楼南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31963 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑4箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31964 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑1箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31965 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑6箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31966 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑2箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31967 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑5箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31968 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑3箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31969 | 沛县     | 栖山镇韩庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31970 | 沛县     | 栖山镇魏堤口东变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31971 | 沛县     | 栖山镇栖东一队北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31972 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31973 | 沛县     | 栖山镇汉皇街南1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31974 | 沛县     | 栖山镇新兴街西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31975 | 沛县     | 栖山镇新兴街东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31976 | 沛县     | 栖山镇供销社1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31977 | 沛县     | 栖山镇王店机关南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31978 | 沛县     | 栖山镇市场东箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31979 | 沛县     | 栖山镇新兴街中箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31980 | 沛县     | 栖山镇市场西箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31981 | 沛县     | 栖山镇汉皇街北箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31982 | 沛县     | 栖山李集2箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31983 | 沛县     | 栖山李集1箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31984 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31985 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31986 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31987 | 沛县     | PMS 栖山镇位庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31988 | 沛县     | PMS 金地御园1号配2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31989 | 沛县     | PMS 金地御园1号配1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31990 | 沛县     | PMS 金地御园2号配1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31991 | 沛县     | PMS 金地御园2号配2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31992 | 沛县     | PMS 金地御园2号配3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31993 | 沛县     | PMS 金地御园2号配4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31994 | 沛县     | PMS 五洲新天地13号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31995 | 沛县     | 沛城镇大甄庄西台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31996 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31997 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31998 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31999 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32000 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32001 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32002 | 沛县     | 格林春天1号变电所1号变         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32003 | 沛县     | PMS 格林春天4号变电所1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32004 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32005 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32006 | 沛县     | PMS 城区沛城镇供电所变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32007 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32008 | 沛县     | 江南山水3号箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32009 | 沛县     | PMS 阳光三期3号箱变（东区）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32010 | 沛县     | PMS 阳光三期4号箱变（东区）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32011 | 沛县     | PMS 金山花园1号箱变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32012 | 鼓楼     | PMS 玉平玉拾段1           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 32013 | 沛县     | PMS 金山花园2号环网箱变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32014 | 沛县     | PMS 金山小区3号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32015 | 沛县     | PMS 香颂雅苑四期配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32016 | 沛县     | PMS 香颂四期2号变电所3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32017 | 沛县     | PMS 汉景华城2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32018 | 沛县     | PMS 城区清华园箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32019 | 沛县     | PMS 香城香怡小区           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32020 | 沛县     | PMS 金地三期1号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32021 | 沛县     | PMS 金地三期2号箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32022 | 沛县     | PMS 金地三期3号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32023 | 沛县     | PMS 金地三期4号箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32024 | 沛县     | PMS 香城中公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 32025 | 沛县     | PMS 城区沛丰1号公变（一运加油站） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32026 | 沛县     | PMS 城区徐沛北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32027 | 沛县     | PMS 正阳南公变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32028 | 沛县     | PMS 正阳北2号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32029 | 沛县     | PMS 蔡庄公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32030 | 沛县     | 城区金贸3号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32031 | 沛县     | PMS 金地8号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32032 | 沛县     | PMS 城区美术馆2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32033 | 沛县     | PMS 汉城花园变电所1号配变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32034 | 沛县     | PMS 汉城国际变电所2号配变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32035 | 沛县     | PMS 东关居中公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32036 | 沛县     | PMS 沛中公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32037 | 沛县     | 汉台中2号公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32038 | 沛县     | PMS 汉台中公变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 32039 | 沛县     | PMS 香城北南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32040 | 沛县     | PMS 香城公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32041 | 沛县     | PMS 城区王庄公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32042 | 沛县     | PMS 城区环岛公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32043 | 沛县     | PMS 城区西郊公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32044 | 沛县     | PMS 城区西郊东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32045 | 沛县     | PMS 西苑小区2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32046 | 沛县     | PMS 城关南公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32047 | 沛县     | PMS 汉街中公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32048 | 沛县     | PMS 外贸公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32049 | 沛县     | PMS 环西公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32050 | 沛县     | PMS 城区环西2号公变（新风）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32051 | 沛县     | PMS 城区消防队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32052 | 沛县     | PMS 城区加油站公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32053 | 沛县     | PMS 城区五中公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32054 | 沛县     | PMS 城区公园南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32055 | 沛县     | PMS 新华小区5号环网箱变主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32056 | 沛县     | PMS 新华小区6号箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32057 | 沛县     | PMS 新华小区13号环网箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32058 | 沛县     | PMS 新华小区14号箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32059 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32060 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室2号主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32061 | 沛县     | PMS 江南名都城3号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32062 | 沛县     | PMS 汉台东2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32063 | 沛县     | PMS 城区沛师公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32064 | 沛县     | PMS 城区旺沛公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32065 | 沛县     | PMS 鑫华园2号            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32066 | 沛县     | PMS 正阳北北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32067 | 沛县     | PMS 七彩街西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32068 | 沛县     | PMS 香城林业派出所变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32069 | 沛县     | PMS 鼓楼6号南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32070 | 沛县     | PMS 香城路规划局变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32071 | 沛县     | PMS 香城信联公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32072 | 沛县     | PMS 城区气象站2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32073 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32074 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32075 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32076 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32077 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32078 | 沛县     | PMS 汇景国际3配2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32079 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32080 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32081 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32082 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32083 | 沛县     | 沿南沿河路拆迁楼1号箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32084 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32085 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32086 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32087 | 沛县     | PMS 七彩街3号箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32088 | 沛县     | PMS 七彩街2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32089 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32090 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32091 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32092 | 沛县     | PMS 正阳五交化公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32093 | 沛县     | PMS 城关北南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32094 | 沛县     | PMS 外贸北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 32095 | 沛县     | PMS 香城水井变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32096 | 沛县     | PMS 城区旺沛南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32097 | 沛县     | 汉街中2号箱变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32098 | 沛县     | PMS 城区郝小楼南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32099 | 沛县     | PMS 阳光三期2号箱变（东区）   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32100 | 沛县     | PMS 城区城市花园2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32101 | 沛县     | PMS 新沛西区南变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32102 | 沛县     | 风光地带C1箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32103 | 沛县     | 风光地带C3箱变主变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32104 | 沛县     | PMS 新华小区10号箱变主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32105 | 沛县     | PMS 新华小区9号箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32106 | 沛县     | PMS 城关北2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32107 | 沛县     | PMS 江南名都2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32108 | 沛县     | 新华小区7号箱变主变台区       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32109 | 沛县     | 风光地带C2箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32110 | 沛县     | 香城环中公变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32111 | 沛县     | 香颂雅苑2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32112 | 沛县     | PMS 香颂雅苑3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32113 | 沛县     | PMS 锦绣家园4号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32114 | 沛县     | PMS 香颂雅苑6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32115 | 沛县     | PMS 新源雅居2号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32116 | 沛县     | PMS 外贸古沛小区1号箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32117 | 沛县     | PMS 汉街北2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32118 | 沛县     | PMS 蔡庄北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32119 | 沛县     | PMS 沿南中2号东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32120 | 沛县     | PMS 酒厂2号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32121 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室2号主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32122 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室1号主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32123 | 沛县     | PMS 阳光三期2号环网箱变（西区） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32124 | 沛县     | PMS 阳光三期3号环网箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32125 | 沛县     | PMS 阳光三期4号终端箱变（西区） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32126 | 沛县     | PMS 金地二期1号环网箱变主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32127 | 沛县     | PMS 金地二期2号终端箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32128 | 沛县     | PMS 金地二期3号环网箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32129 | 沛县     | PMS 金地二期4号终端箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32130 | 沛县     | PMS 酒厂公变(西郊西)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32131 | 沛县     | PMS 城区甄庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32132 | 沛县     | PMS 城区甄庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32133 | 沛县     | PMS 城区徐沛南公变(城南) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32134 | 沛县     | PMS 汉街北公变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32135 | 沛县     | PMS 西苑小区1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32136 | 沛县     | PMS 西苑小区3号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32137 | 沛县     | PMS 城区高祖庙       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32138 | 沛县     | PMS 鼓楼5号公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32139 | 沛县     | PMS 鼓楼6号公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32140 | 沛县     | PMS 城区古沛北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32141 | 沛县     | PMS 正阳小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32142 | 沛县     | PMS 酒厂西新盛公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32143 | 沛县     | PMS 红光3号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32144 | 沛县     | PMS 红光4号公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32145 | 沛县     | PMS 沿南2号公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32146 | 沛县     | PMS 金贸香港城公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32147 | 沛县     | PMS 城关北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32148 | 沛县     | PMS 新华小区4号箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32149 | 沛县     | 迎宾康居小区          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32150 | 沛县     | PMS 新源雅居        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32151 | 沛县     | 风光地带B2箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32152 | 沛县     | PMS 金贸环东公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32153 | 沛县     | PMS 城区农行箱变1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32154 | 沛县     | 紫荆中变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32155 | 沛县     | PMS 新沛西区北公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32156 | 沛县     | PMS 锦绣家园1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32157 | 沛县     | PMS 锦绣家园2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32158 | 沛县     | PMS 锦绣家园3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32159 | 沛县     | PMS 城区美术馆1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32160 | 沛县     | PMS 汤沐小区1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32161 | 沛县     | 汤沐小区2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32162 | 沛县     | PMS 汤沐小区3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32163 | 沛县     | PMS 香颂雅苑1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32164 | 沛县     | PMS 七彩街国运公变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32165 | 沛县     | PMS 香颂雅苑5号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32166 | 沛县     | PMS 紫荆二期南变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32167 | 沛县     | PMS 紫荆二期北变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32168 | 沛县     | PMS 香颂雅苑4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32169 | 沛县     | PMS 沿南北鑫粮苑      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32170 | 沛县     | PMS 游泳馆公变主变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 32171 | 沛县     | PMS 江南名都4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32172 | 沛县     | PMS 金地2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32173 | 沛县     | PMS 金地1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32174 | 沛县     | PMS 金地3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32175 | 沛县     | PMS 金地4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32176 | 沛县     | PMS 金地5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32177 | 沛县     | PMS 金地6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32178 | 沛县     | PMS 金地7号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32179 | 沛县     | PMS 迎宾楼         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32180 | 沛县     | PMS 香颂雅苑7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32181 | 沛县     | PMS 新源雅居3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32182 | 沛县     | PMS 新源雅居4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32183 | 沛县     | PMS 新源雅居5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32184 | 沛县     | PMS 新源雅居6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32185 | 沛县     | PMS 江南名都城5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32186 | 沛县     | PMS 新华小区1号箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32187 | 沛县     | PMS 新华小区2号箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32188 | 沛县     | PMS 新华小区3号箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32189 | 沛县     | PMS 新华小区11号箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32190 | 沛县     | PMS 新华小区12号箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32191 | 沛县     | 江南山水1号箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32192 | 沛县     | 鑫达园1号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32193 | 沛县     | 鑫达园2号公变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32194 | 沛县     | 城区明珠园1号公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32195 | 沛县     | PMS 城区明珠园2号公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32196 | 沛县     | 汉城1号公变          | 10       | 1250      | 上级设备容量受限 |
| 32197 | 沛县     | PMS 福泰隆1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32198 | 沛县     | PMS 汉街东公变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32199 | 沛县     | 子隆小区北变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 32200 | 沛县     | PMS 子隆西变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32201 | 沛县     | 城区风光B1变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32202 | 沛县     | 风光地带A3箱变主变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32203 | 沛县     | 10kV风光地带A4箱变主变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32204 | 沛县     | PMS 城区城市花园1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32205 | 沛县     | 汉城源筑6配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32206 | 沛县     | 汉城源筑6配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32207 | 沛县     | 汉城源筑8配2主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32208 | 沛县     | 汉城源筑8配4主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32209 | 沛县     | 中医院箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32210 | 沛县     | 会堂箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32211 | 沛县     | 镇政府箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32212 | 沛县     | 实验幼儿园箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32213 | 沛县     | 供电局箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32214 | 沛县     | 三里河2配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32215 | 沛县     | 三里河1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32216 | 沛县     | 三里河2配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32217 | 沛县     | 三里河3配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32218 | 沛县     | 三里河1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32219 | 沛县     | 三里河1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32220 | 沛县     | 三里河1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32221 | 沛县     | 三里河2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32222 | 沛县     | 三里河3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32223 | 沛县     | 三里河2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32224 | 沛县     | 三里河3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32225 | 沛县     | 三里河3配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32226 | 沛县     | 新汉城一期2配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32227 | 沛县     | 新汉城一期2配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32228 | 沛县     | 新汉城一期1配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32229 | 沛县     | 新汉城一期2配3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32230 | 沛县     | 新汉城一期1配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32231 | 沛县     | 新汉城一期1配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32232 | 沛县     | 新汉城一期2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32233 | 沛县     | 新汉城一期1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32234 | 沛县     | 汉爵御苑配电室3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32235 | 沛县     | 汉华府1配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32236 | 沛县     | 汉华府2配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32237 | 沛县     | 汉华府1配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32238 | 沛县     | 汉华府6配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32239 | 沛县     | 汉华府5配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32240 | 沛县     | 汉华府2配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32241 | 沛县     | 汉华府6配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32242 | 沛县     | 汉华府4配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32243 | 沛县     | 汉华府4配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32244 | 沛县     | 汉华府4配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32245 | 沛县     | 汉华府2配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32246 | 沛县     | 汉华府6配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32247 | 沛县     | 汉华府3配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32248 | 沛县     | 汉华府1配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32249 | 沛县     | 汉华府5配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32250 | 沛县     | 汉华府6配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32251 | 沛县     | 汉华府4配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32252 | 沛县     | 汉华府5配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32253 | 沛县     | 汉华府3配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32254 | 沛县     | 汉华府1配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32255 | 沛县     | 汉华府5配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32256 | 沛县     | 汉华府2配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32257 | 沛县     | PMS 红光2号公变.          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32258 | 沛县     | PMS 城关火车站北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32259 | 沛县     | 蔡庄东公变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32260 | 沛县     | PMS 红光1号西公变.         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32261 | 沛县     | PMS 鼓楼1号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32262 | 沛县     | PMS 鼓楼2号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32263 | 沛县     | PMS 鼓楼4号公变.          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32264 | 沛县     | PMS 鼓楼3号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32265 | 沛县     | PMS 城区气象站公变.         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32266 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区开闭所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32267 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区2号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32268 | 沛县     | PMS 红光1号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32269 | 沛县     | PMS 沛中南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32270 | 沛县     | PMS 鼓楼小区1号号南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32271 | 沛县     | PMS 鼓楼小区4号号北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32272 | 沛县     | PMS 鑫达园1号东公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32273 | 沛县     | PMS 鑫达园2号西公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32274 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32275 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32276 | 沛县     | 新华小区8号箱变主变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32277 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区1号终端箱变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32278 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区3号环网箱变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32279 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区5号终端箱变005  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32280 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区变电所1号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32281 | 沛县     | PMS 西苑小区1号甲公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32282 | 沛县     | PMS 西苑小区2号甲          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32283 | 沛县     | PMS 西苑小区3号甲公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32284 | 沛县     | PMS 鑫达园2号南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32285 | 沛县     | PMS 汉街歌风台东变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32286 | 沛县     | PMS 高祖庙西箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32287 | 沛县     | 鼓楼1号西箱变主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32288 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32289 | 沛县     | PMS 正阳旺宾楼公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32290 | 沛县     | PMS 清怡花园9号箱变001      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32291 | 沛县     | 迎宾南东变（武装部）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32292 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室1号主变*  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32293 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32294 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室3号主变*  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32295 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32296 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室1号主变*  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32297 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32298 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室1号主变*  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32299 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32300 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室3号主变*  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32301 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32302 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室1号主变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32303 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室2号主变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32304 | 沛县     | PMS 福泰隆2号B公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32305 | 沛县     | PMS 福泰隆3号B公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32306 | 沛县     | PMS 紫荆北2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32307 | 沛县     | 江南山水2号B箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32308 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32309 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32310 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32311 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32312 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32313 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32314 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32315 | 沛县     | PMS 子隆小区东变1号主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32316 | 沛县     | PMS 龙王庄西B号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32317 | 沛县     | PMS 杨彭庄9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32318 | 沛县     | PMS 沛城镇大甄庄西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32319 | 沛县     | PMS 蔡庄2号北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32320 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区变电所2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32321 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区4号环网箱变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32322 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区2号终端箱变013  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32323 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区6号终端箱变015  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32324 | 沛县     | PMS 红光3号南公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32325 | 沛县     | PMS 红光1号北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32326 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所1号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32327 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32328 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区1号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32329 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区2号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32330 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区3号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32331 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32332 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区5号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32333 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区6号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32334 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区7号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32335 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室2号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32336 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室4号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32337 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32338 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室3号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32339 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 32340 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室3号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32341 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32342 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32343 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32344 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室3号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32345 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32346 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32347 | 沛县     | PMS 御景龙湾3号箱变1号主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32348 | 沛县     | PMS 御景龙湾2号箱变1号主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32349 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号箱变1号主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32350 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32351 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32352 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32353 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32354 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32355 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32356 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32357 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32358 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32359 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32360 | 沛县     | PMS 城区汉街北南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32361 | 沛县     | PMS 城区王庄北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32362 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32363 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32364 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32365 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32366 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32367 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32368 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32369 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32370 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32371 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32372 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32373 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32374 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 32375 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32376 | 沛县     | 书香花苑2号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32377 | 沛县     | PMS 沛县城投夕阳红老年公寓配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32378 | 沛县     | 紫金嘉苑4号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32379 | 沛县     | 紫金嘉苑3号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32380 | 沛县     | PMS 福泰隆5号箱变1号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32381 | 沛县     | PMS 江南名都城6号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32382 | 沛县     | 格林春天5号配电室1号主变间隔配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32383 | 沛县     | 格林春天6号配电室1号主变间隔配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32384 | 沛县     | 侨城中央公园1配1主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32385 | 沛县     | 侨城中央公园2配1主变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32386 | 沛县     | 格林春天1号箱变主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32387 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32388 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32389 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32390 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32391 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32392 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32393 | 沛县     | 鑫粮苑小街子南队箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32394 | 沛县     | 梦园北1号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32395 | 沛县     | 梦园北2号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32396 | 沛县     | 梦园中1号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32397 | 沛县     | 梦园南1号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32398 | 沛县     | 鼓楼市场1号箱变主变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32399 | 沛县     | PMS 修造厂家属楼1号箱变1号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32400 | 沛县     | 鑫达园东2号箱变主变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32401 | 沛县     | 一运1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32402 | 沛县     | PMS 农机3号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32403 | 沛县     | 移动1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32404 | 沛县     | PMS 农机家属楼1号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32405 | 沛县     | PMS 江南美术馆1号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32406 | 沛县     | 新生1号箱变主变间隔配电变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32407 | 沛县     | 兽医站1号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32408 | 沛县     | 工会1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32409 | 沛县     | 公园1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 32410 | 沛县     | PMS 福泰隆6号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32411 | 沛县     | PMS 福泰隆7号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32412 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室1号主变（备用）  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32413 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室2号变（备用）   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32414 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室3号变（备用）   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32415 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室4号变（备用）   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32416 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32417 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室2号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32418 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室4号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32419 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室3号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32420 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32421 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室2号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32422 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室3号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32423 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室4号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32424 | 沛县     | PMS 阳光小区四期1号配电室1号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32425 | 沛县     | 阳光小区四期1号配电室2号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32426 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室4号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32427 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室3号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32428 | 沛县     | PMS 东北大酒店1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32429 | 沛县     | PMS 东北大酒店2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32430 | 沛县     | 正阳新1箱变（鼓楼6西）             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32431 | 沛县     | PMS 商都西环网箱变主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32432 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室1号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32433 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室2号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32434 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室3号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32435 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室4号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32436 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32437 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室3号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32438 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32439 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32440 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32441 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32442 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32443 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32444 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 32445 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32446 | 沛县     | 侨城中央公园3配1主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32447 | 沛县     | 侨城中央公园3配3主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32448 | 沛县     | 侨城中央公园4配1主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32449 | 沛县     | 侨城中央公园4配3主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32450 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室3号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32451 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室1号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32452 | 沛县     | PMS 城区新水泵厂变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32453 | 沛县     | PMS 城区新一运1号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32454 | 沛县     | PMS 城区新福泰隆1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32455 | 沛县     | PMS 城区新华书店1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32456 | 沛县     | 新华书店2号箱变(商都新2)           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32457 | 沛县     | PMS 城区新京佳2号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32458 | 沛县     | PMS 城区新沛建1号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32459 | 沛县     | 城区新沛建2号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32460 | 沛县     | PMS 城区新消防队1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32461 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32462 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32463 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32464 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32465 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室1号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32466 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室2号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32467 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室3号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32468 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室4号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32469 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区2号环网箱变1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32470 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室3号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32471 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室2号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32472 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室3号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32473 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室4号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32474 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室2号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32475 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32476 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32477 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室4号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32478 | 沛县     | PMS 华夏大厦2号变主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32479 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 32480 | 沛县     | PMS 城区雨润城1配4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32481 | 沛县     | PMS 城区雨润城1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32482 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32483 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32484 | 沛县     | 御景云城1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32485 | 沛县     | 御景云城1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32486 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32487 | 沛县     | 御景云城1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32488 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32489 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32490 | 沛县     | 御景云城1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32491 | 沛县     | PMS 汉爵御苑5号箱变1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32492 | 沛县     | PMS 汉爵御苑2号箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32493 | 沛县     | PMS 汉爵御苑4号箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32494 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32495 | 沛县     | PMS 城区汉爵御苑1号箱变1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32496 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32497 | 沛县     | PMS 汉爵御苑3号箱变1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32498 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32499 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32500 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32501 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32502 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32503 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32504 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32505 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32506 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32507 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32508 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32509 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32510 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32511 | 沛县     | PMS 翰林世家2号配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32512 | 沛县     | 翰林世家2号配电室2号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32513 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32514 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 32515 | 沛县     | 翰林世家2号配电室3号主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32516 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32517 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32518 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32519 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32520 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32521 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32522 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32523 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32524 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32525 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32526 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32527 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32528 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园1号组合配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32529 | 沛县     | PMS 甄庄2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32530 | 沛县     | PMS 城区老火车站变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32531 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室3号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32532 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32533 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32534 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32535 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32536 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32537 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32538 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32539 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32540 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32541 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32542 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32543 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32544 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32545 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32546 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32547 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32548 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32549 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32550 | 沛县     | PMS_中央御景一期3号配3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32551 | 沛县     | PMS_中央御景一期3号配2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32552 | 沛县     | PMS_中央御景一期3号配1号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32553 | 沛县     | PMS_城区中央御景一期4号配4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32554 | 沛县     | 二中电信局箱变（商都新1）        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32555 | 沛县     | PMS_城区新鑫达园1号箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32556 | 沛县     | PMS_汉城国际二期7号配电室1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32557 | 沛县     | PMS_汉城国际二期12号配电室1号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32558 | 沛县     | PMS_汉城国际二期4号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32559 | 沛县     | PMS_汉城国际二期5号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32560 | 沛县     | PMS_汉城国际二期8号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32561 | 沛县     | PMS_汉城国际二期8号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32562 | 沛县     | PMS_汉城国际二期4号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32563 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32564 | 沛县     | PMS_汉城国际二期4号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32565 | 沛县     | PMS_汉城国际二期5号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32566 | 沛县     | PMS_汉城国际二期7号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32567 | 沛县     | PMS_汉城国际二期5号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32568 | 沛县     | PMS_汉城国际二期7号配电室3号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32569 | 沛县     | PMS_汉城国际二期3号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32570 | 沛县     | PMS_汉城国际二期5号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32571 | 沛县     | PMS_汉城国际二期7号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32572 | 沛县     | PMS_汉城国际二期11号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32573 | 沛县     | PMS_汉城国际二期3号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32574 | 沛县     | PMS_汉城国际二期8号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32575 | 沛县     | PMS_汉城国际二期12号配电室4号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32576 | 沛县     | PMS_汉城国际二期12号配电室2号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32577 | 沛县     | PMS_汉城国际二期12号配电室3号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32578 | 沛县     | PMS_汉城国际二期8号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32579 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32580 | 沛县     | PMS_汉城国际二期11号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32581 | 沛县     | PMS_汉城国际二期4号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32582 | 沛县     | PMS_都市华庭1号配电室2号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32583 | 沛县     | PMS_都市华庭1号配电室1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32584 | 沛县     | PMS_都市华庭1号配电室3号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 32585 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室4号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32586 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32587 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32588 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32589 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32590 | 沛县     | PMS 红光3号南2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32591 | 沛县     | 帝都大厦配电室1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32592 | 沛县     | 帝都大厦配电室3号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32593 | 沛县     | PMS 帝都大厦配电室4号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32594 | 沛县     | PMS 卫校公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32595 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32596 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32597 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32598 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32599 | 沛县     | PMS 沛南1号箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32600 | 沛县     | PMS 沛南小区3箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32601 | 沛县     | PMS 沛南小区2箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32602 | 沛县     | PMS 城区向阳公变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32603 | 沛县     | PMS 向阳2号箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32604 | 沛县     | PMS 铁路处宿舍1箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32605 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32606 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32607 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32608 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32609 | 沛县     | 侨城中央学府一配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32610 | 沛县     | 侨城中央学府一配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32611 | 沛县     | PMS 四方广场1箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32612 | 沛县     | PMS 四方广场2箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32613 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32614 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32615 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32616 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32617 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32618 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32619 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32620 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32621 | 沛县     | 华宇上城2配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32622 | 沛县     | 华宇上城3配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32623 | 沛县     | 御澜湾C区3配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32624 | 沛县     | 御澜湾C区1配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32625 | 沛县     | 御澜湾C区3配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32626 | 沛县     | 御澜湾C区4配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32627 | 沛县     | 御澜湾C区3配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32628 | 沛县     | 御澜湾C区2配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32629 | 沛县     | 华宇上城1配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32630 | 沛县     | 华宇上城2配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32631 | 沛县     | 御澜湾C区4配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32632 | 沛县     | 御澜湾C区2配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32633 | 沛县     | 华宇上城1配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32634 | 沛县     | 御澜湾C区4配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32635 | 沛县     | 华宇上城3配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32636 | 沛县     | 御澜湾C区2配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32637 | 沛县     | 御澜湾C区3配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32638 | 沛县     | 御澜湾C区1配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32639 | 沛县     | 御澜湾C区1配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32640 | 沛县     | 御澜湾C区2配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32641 | 沛县     | 御澜湾C区1配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32642 | 沛县     | 御澜湾C区4配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32643 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32644 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32645 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32646 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32647 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32648 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32649 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32650 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32651 | 沛县     | PMS 城区格林春天8配2主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32652 | 沛县     | 御水华庭5配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32653 | 沛县     | 御水华庭5配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32654 | 沛县     | 御水华庭1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 32655 | 沛县     | 御水华庭1配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32656 | 沛县     | 御水华庭5配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32657 | 沛县     | 御水华庭5配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32658 | 沛县     | 御水华庭1配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32659 | 沛县     | 御水华庭1配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32660 | 沛县     | 御水华庭3配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32661 | 沛县     | 御水华庭3配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32662 | 沛县     | 御水华庭3配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32663 | 沛县     | 御水华庭3配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32664 | 沛县     | 御水华庭2配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32665 | 沛县     | 御水华庭2配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32666 | 沛县     | 御水华庭2配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32667 | 沛县     | 御水华庭4配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32668 | 沛县     | 御水华庭4配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32669 | 沛县     | 御水华庭4配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32670 | 沛县     | 御水华庭4配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32671 | 沛县     | 御水华庭2配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32672 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32673 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32674 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32675 | 沛县     | PMS 大汉总部1配4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32676 | 沛县     | PMS 中央学府4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32677 | 沛县     | PMS 中央学府4配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32678 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32679 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32680 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32681 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32682 | 沛县     | PMS 汉城源筑10配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32683 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32684 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32685 | 沛县     | PMS 御景新城1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32686 | 沛县     | PMS 御景新城1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32687 | 沛县     | PMS 御景新城1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32688 | 沛县     | PMS 御景新城1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32689 | 沛县     | PMS 御景新城2配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32690 | 沛县     | PMS 御景新城2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32691 | 沛县     | PMS 御景新城2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32692 | 沛县     | PMS 御景新城2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32693 | 沛县     | PMS 沛城矿综合楼2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32694 | 沛县     | 沛城矿综合楼1箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32695 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32696 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32697 | 沛县     | PMS 中央学府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32698 | 沛县     | PMS 中央学府2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32699 | 沛县     | 新都市华庭3配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32700 | 沛县     | 新都市华庭3配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32701 | 沛县     | 新都市华庭3配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32702 | 沛县     | 新都市华庭3配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32703 | 沛县     | 阳光五期1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32704 | 沛县     | 阳光五期1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32705 | 沛县     | 中江文荟苑2配2主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32706 | 沛县     | 文韵小区3配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32707 | 沛县     | 文韵小区1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32708 | 沛县     | 文韵小区3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32709 | 沛县     | 文韵小区1组配1主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32710 | 沛县     | 中江文荟苑4配1主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32711 | 沛县     | 中江文荟苑2配4主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32712 | 沛县     | 文韵小区1组配4主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32713 | 沛县     | 文韵小区1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32714 | 沛县     | 中江文荟苑3配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32715 | 沛县     | 文韵小区1组配3主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32716 | 沛县     | 文韵小区3配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32717 | 沛县     | 文韵小区3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32718 | 沛县     | 文韵小区1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32719 | 沛县     | 中江文荟苑1配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32720 | 沛县     | 文韵小区1组配2主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32721 | 沛县     | 中江文荟苑2配3主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32722 | 沛县     | 中江文荟苑4配4主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32723 | 沛县     | 中江文荟苑4配2主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32724 | 沛县     | 中江文荟苑3配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 32725 | 沛县     | 文韵小区2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32726 | 沛县     | 中江文荟苑3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32727 | 沛县     | 中江文荟苑1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32728 | 沛县     | 中江文荟苑2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32729 | 沛县     | 中江文荟苑4配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32730 | 沛县     | 文韵小区2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32731 | 沛县     | 文韵小区2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32732 | 沛县     | 文韵小区1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32733 | 沛县     | 中江文荟苑3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32734 | 沛县     | 文韵小区2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32735 | 沛县     | 香城丽景7配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32736 | 沛县     | 香城丽景9配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32737 | 沛县     | 香城丽景9配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32738 | 沛县     | 香城丽景9配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32739 | 沛县     | 香城丽景7配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32740 | 沛县     | 香城丽景7配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32741 | 沛县     | 香城丽景7配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32742 | 沛县     | 香城丽景8配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32743 | 沛县     | 香城丽景9配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32744 | 沛县     | 香城丽景8配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32745 | 沛县     | 城区金星北箱主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32746 | 沛县     | 城区金星南箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32747 | 沛县     | 古沛南1箱变（棉麻）主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32748 | 沛县     | 汉沛家园二期2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32749 | 沛县     | 汉沛家园二期4配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32750 | 沛县     | 汉沛家园二期2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32751 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32752 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32753 | 沛县     | 汉沛家园二期3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32754 | 沛县     | 汉沛家园二期3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32755 | 沛县     | 汉沛家园二期4配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32756 | 沛县     | 汉沛家园二期4配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32757 | 沛县     | 汉沛家园二期2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32758 | 沛县     | 汉沛家园二期4配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32759 | 沛县     | 汉沛家园二期3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 32760 | 沛县     | 汉沛家园二期3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32761 | 沛县     | 汉沛家园二期2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32762 | 沛县     | 康馨名樾3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32763 | 沛县     | 康馨名樾3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32764 | 沛县     | 康馨名樾3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32765 | 沛县     | 康馨名樾3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32766 | 沛县     | 润金华府6配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32767 | 沛县     | 润金华府4配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32768 | 沛县     | 润金华府6配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32769 | 沛县     | 润金华府5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32770 | 沛县     | 润金华府4配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32771 | 沛县     | 润金华府5配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32772 | 沛县     | 润金华府6配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32773 | 沛县     | 润金华府5配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32774 | 沛县     | 润金华府6配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32775 | 沛县     | 润金华府4配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32776 | 沛县     | 润金华府4配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32777 | 沛县     | 润金华府5配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32778 | 沛县     | 润丽小区2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32779 | 沛县     | 润丽小区3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32780 | 沛县     | 润丽小区2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32781 | 沛县     | 润丽小区1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32782 | 沛县     | 润丽小区3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32783 | 沛县     | 润丽小区1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32784 | 沛县     | 润丽小区2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32785 | 沛县     | 润丽小区2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32786 | 沛县     | 润丽小区1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32787 | 沛县     | 润丽小区1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32788 | 沛县     | 金域香城二期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32789 | 沛县     | 金域香城二期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32790 | 沛县     | 金域二期1组配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32791 | 沛县     | 七巷公变（商都）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32792 | 沛县     | 沿南中3号（郝小楼）公变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32793 | 沛县     | 汉城源筑5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32794 | 沛县     | 汉城源筑3配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32795 | 沛县     | 汉城源筑4配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32796 | 沛县     | 汉城源筑2配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32797 | 沛县     | 汉城源筑5配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32798 | 沛县     | 汉城源筑4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32799 | 沛县     | 汉城源筑2配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32800 | 沛县     | 汉城源筑3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32801 | 沛县     | 熙悦府3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32802 | 沛县     | 熙悦府3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32803 | 沛县     | 熙悦府3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32804 | 沛县     | 熙悦府3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32805 | 沛县     | 城区金贸2南变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32806 | 沛县     | 城区金贸2北变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32807 | 沛县     | 汉城国际花苑2箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32808 | 沛县     | 汉城国际花苑5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32809 | 沛县     | 汉城国际花苑4箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32810 | 沛县     | 汉城国际花苑6箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32811 | 沛县     | 汉城国际花苑1箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32812 | 沛县     | 汉城国际花苑7箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32813 | 沛县     | 汉城国际花苑3箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32814 | 沛县     | 李园安置房5配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32815 | 沛县     | 润金华府3配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32816 | 沛县     | 润金华府3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32817 | 沛县     | 润金华府3配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32818 | 沛县     | 李园安置房5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32819 | 沛县     | 润金华府1配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32820 | 沛县     | 李园安置房6配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32821 | 沛县     | 李园安置房7配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32822 | 沛县     | 润金华府1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32823 | 沛县     | 李园安置房7配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32824 | 沛县     | 润金华府2配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32825 | 沛县     | 李园安置房5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32826 | 沛县     | 李园安置房6配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32827 | 沛县     | 李园安置房5配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32828 | 沛县     | 润金华府1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32829 | 沛县     | 润金华府2配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32830 | 沛县     | 李园安置房7配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32831 | 沛县     | 润金华府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32832 | 沛县     | 润金华府1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32833 | 沛县     | 润金华府2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32834 | 沛县     | 李园安置房7配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32835 | 沛县     | 润金华府3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32836 | 沛县     | 城区生鲜箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32837 | 沛县     | 鑫汉源1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32838 | 沛县     | 鑫汉源1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32839 | 沛县     | 鑫汉源1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32840 | 沛县     | 鑫汉源1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32841 | 沛县     | 汉街蔡庄箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32842 | 沛县     | 歌风新区2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32843 | 沛县     | 沛城家属院箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32844 | 沛县     | 歌风新区1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32845 | 沛县     | 歌风新区3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32846 | 沛县     | 阳光三期1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32847 | 沛县     | 尚文苑4配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32848 | 沛县     | 尚文苑4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32849 | 沛县     | 尚文苑4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32850 | 沛县     | 尚文苑4配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32851 | 沛县     | 五州新天地9箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32852 | 沛县     | 五州新天地7箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32853 | 沛县     | 五州新天地11箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32854 | 沛县     | 五州新天地12箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32855 | 沛县     | 五州新天地10箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32856 | 沛县     | 云萃景源1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32857 | 沛县     | 云萃景源1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32858 | 沛县     | 云萃景源1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32859 | 沛县     | 云萃景源1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32860 | 沛县     | 质检站公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32861 | 沛县     | 怡园小区1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32862 | 沛县     | 怡园小区3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32863 | 沛县     | 城区向阳北箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32864 | 沛县     | 怡园小区2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32865 | 沛县     | 汉泽小区4配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32866 | 沛县     | 汉泽小区5配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32867 | 沛县     | 汉泽小区2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32868 | 沛县     | 汉泽小区3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32869 | 沛县     | 汉泽小区4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32870 | 沛县     | 汉泽小区2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32871 | 沛县     | 汉泽小区3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32872 | 沛县     | 汉泽小区4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32873 | 沛县     | 汉泽小区1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32874 | 沛县     | 汉泽小区4配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32875 | 沛县     | 汉泽小区1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32876 | 沛县     | 汉泽小区5配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32877 | 沛县     | 汉泽小区2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32878 | 沛县     | 汉泽小区5配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32879 | 沛县     | 汉泽小区3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32880 | 沛县     | 汉泽小区3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32881 | 沛县     | 汉泽小区5配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32882 | 沛县     | 汉泽小区1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32883 | 沛县     | 汉泽小区1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32884 | 沛县     | 汉泽小区2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32885 | 沛县     | 御景龙湾3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32886 | 沛县     | 清怡配1主变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32887 | 沛县     | 御景龙湾2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32888 | 沛县     | 御景龙湾3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32889 | 沛县     | 御景龙湾3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32890 | 沛县     | 御景龙湾2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32891 | 沛县     | 御景龙湾3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32892 | 沛县     | 名城锦园3配10主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32893 | 沛县     | 清怡配2主变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32894 | 沛县     | 御景龙湾2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32895 | 沛县     | 御景龙湾2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32896 | 沛县     | 翰林世家1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32897 | 沛县     | 翰林世家1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32898 | 沛县     | 香江花城8配3主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32899 | 沛县     | 香江花城6配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32900 | 沛县     | 香江花城8配1主变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32901 | 沛县     | 香江花城7配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32902 | 沛县     | 香江花城8配4主变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32903 | 沛县     | 香江花城6配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32904 | 沛县     | 香江花园2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32905 | 沛县     | 香江花园3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32906 | 沛县     | 香江花园1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32907 | 沛县     | 香江花城7配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32908 | 沛县     | 香江花园2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32909 | 沛县     | 香江花园1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32910 | 沛县     | 香江花园3配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32911 | 沛县     | 香江花城8配2主变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32912 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32913 | 沛县     | 汉景华城组配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32914 | 沛县     | 汉景华城组配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32915 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32916 | 沛县     | 公园道西17组配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32917 | 沛县     | 公园道西19配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32918 | 沛县     | 公园道西17组配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32919 | 沛县     | 公园道西19配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32920 | 沛县     | 公园道西19配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32921 | 沛县     | 公园道西19配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32922 | 沛县     | 滨河小区24箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32923 | 沛县     | 滨河小区17箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32924 | 沛县     | 滨河小区10甲箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32925 | 沛县     | 滨河小区18箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32926 | 沛县     | 滨河小区22箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32927 | 沛县     | 滨河小区16箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32928 | 沛县     | 汽车站棉麻箱变1主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32929 | 沛县     | 玉禾田公变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 32930 | 沛县     | 城区农机2号南变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32931 | 沛县     | 阳光三期1终端箱变（西区）主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32932 | 沛县     | 风光地带B1箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32933 | 沛县     | 风光地带A1箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32934 | 沛县     | 沛城镇华夏大厦箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32935 | 沛县     | 峯境花园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32936 | 沛县     | 峯境花园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32937 | 沛县     | 峯境花园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32938 | 沛县     | 峯境花园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32939 | 沛县     | 康馨名樾1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32940 | 沛县     | 康馨名樾2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32941 | 沛县     | 康馨名樾1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32942 | 沛县     | 康馨名樾1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32943 | 沛县     | 康馨名樾2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32944 | 沛县     | 康馨名樾2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32945 | 沛县     | 康馨名樾1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32946 | 沛县     | 康馨名樾2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32947 | 沛县     | 五洲新天地3箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32948 | 沛县     | 五洲新天地4箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32949 | 沛县     | 五洲新天地1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32950 | 沛县     | 文星花园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32951 | 沛县     | 文星花园3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32952 | 沛县     | 五洲新天地2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32953 | 沛县     | 文星花园2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32954 | 沛县     | 文星花园2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32955 | 沛县     | 文星花园3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32956 | 沛县     | 五洲新天地5箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32957 | 沛县     | 文星花园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32958 | 沛县     | 文星花园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32959 | 沛县     | 五洲新天地6箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32960 | 沛县     | 文星花园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32961 | 沛县     | 文星花园3配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32962 | 沛县     | 文星花园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32963 | 沛县     | 文星花园2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32964 | 沛县     | 文星花园3配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32965 | 沛县     | 汉兴家园1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32966 | 沛县     | 汉兴家园5配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32967 | 沛县     | 汉兴家园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32968 | 沛县     | 汉兴家园1组配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32969 | 沛县     | 汉兴家园4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32970 | 沛县     | 汉兴家园2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32971 | 沛县     | 汉兴家园4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32972 | 沛县     | 汉兴家园1组配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32973 | 沛县     | 汉兴家园3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32974 | 沛县     | 汉兴家园1配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32975 | 沛县     | 汉兴家园4配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32976 | 沛县     | 汉兴家园5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32977 | 沛县     | 汉兴家园1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32978 | 沛县     | 汉兴家园2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32979 | 沛县     | 汉兴家园1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32980 | 沛县     | 汉兴家园2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32981 | 沛县     | 汉兴家园3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32982 | 沛县     | 汉兴家园5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32983 | 沛县     | 汉兴家园5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32984 | 沛县     | 汉兴家园4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32985 | 沛县     | 熙悦府1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32986 | 沛县     | 熙悦府1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32987 | 沛县     | 熙悦府1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32988 | 沛县     | 熙悦府1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32989 | 沛县     | 江南名都1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32990 | 沛县     | 清怡花园5箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32991 | 沛县     | 清怡花园3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32992 | 沛县     | 清怡花园2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32993 | 沛县     | 安国镇商城1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32994 | 沛县     | 农行家属院箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32995 | 沛县     | 汉星华府2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32996 | 沛县     | 汉星华府1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32997 | 沛县     | 汉星华府2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32998 | 沛县     | 置业小区西箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32999 | 沛县     | 置业小区东箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33000 | 沛县     | 清怡花园小区8箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33001 | 沛县     | 清怡花园小区9箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33002 | 沛县     | 清怡花园小区6箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33003 | 沛县     | 清怡花园小区7箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33004 | 沛县     | 鑫汉源二期2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33005 | 沛县     | 鑫汉源二期2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33006 | 沛县     | 鑫汉源二期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33007 | 沛县     | 鑫汉源二期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33008 | 沛县     | 鑫汉源二期2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33009 | 沛县     | 鑫汉源二期2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33010 | 沛县     | 鑫汉源二期1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33011 | 沛县     | 鑫汉源二期1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33012 | 沛县     | 汉邦景城二期5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33013 | 沛县     | 汉邦景城二期3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33014 | 沛县     | 汉邦景城二期5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33015 | 沛县     | 汉邦景城二期4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33016 | 沛县     | 汉邦景城二期4配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33017 | 沛县     | 汉邦景城二期3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33018 | 沛县     | 清怡11箱1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33019 | 沛县     | 清怡4箱1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33020 | 沛县     | 清怡10箱1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33021 | 沛县     | 润景花园1组配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33022 | 沛县     | 润景花园1组配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33023 | 沛县     | 润景花园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33024 | 沛县     | 润景花园1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33025 | 沛县     | 润景花园1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33026 | 沛县     | 润景花园1组配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33027 | 沛县     | 润景花园1组配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33028 | 沛县     | 润景花园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33029 | 沛县     | 新都市华庭6配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33030 | 沛县     | 新都市华庭5配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33031 | 沛县     | 新都市华庭5配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33032 | 沛县     | 新都市华庭4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33033 | 沛县     | 食品城南二箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33034 | 沛县     | 新都市华庭5配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33035 | 沛县     | 新都市华庭4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33036 | 沛县     | 新都市华庭6配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33037 | 沛县     | 新都市华庭6配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33038 | 沛县     | 沛初中东二箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33039 | 沛县     | 新都市华庭5配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33040 | 沛县     | 新都市华庭6配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33041 | 沛县     | 食品城南一箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33042 | 沛县     | 沛初中东一箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33043 | 沛县     | 金贸公变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33044 | 沛县     | 家和花园3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33045 | 沛县     | 家和花园4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33046 | 沛县     | 家和花园5主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33047 | 沛县     | 家和花园1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33048 | 沛县     | 家和花园2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33049 | 沛县     | 安宁小区3配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33050 | 沛县     | 安宁小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33051 | 沛县     | 安宁小区2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33052 | 沛县     | 安宁小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33053 | 沛县     | 安宁小区3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33054 | 沛县     | 安宁小区3配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33055 | 沛县     | 安宁小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33056 | 沛县     | 安宁小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33057 | 沛县     | 安宁小区2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33058 | 沛县     | 安宁小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33059 | 沛县     | 安宁小区3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33060 | 沛县     | 安宁小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33061 | 沛县     | 蒋庄楼箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33062 | 沛县     | 城区金贸南变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33063 | 沛县     | 鑫汉源三期1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33064 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33065 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33066 | 沛县     | 鑫汉源三期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33067 | 沛县     | 鑫汉源三期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33068 | 沛县     | 鑫汉源三期1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33069 | 沛县     | 民熙小区1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33070 | 沛县     | 民熙小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33071 | 沛县     | 民熙小区2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33072 | 沛县     | 民熙小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33073 | 沛县     | 民熙小区1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33074 | 沛县     | 民熙小区1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 33075 | 沛县     | 民熙小区2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33076 | 沛县     | 民熙小区1配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33077 | 沛县     | 香江花城5配2主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33078 | 沛县     | 香江花城4配2主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33079 | 沛县     | 香江花城4配1主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33080 | 沛县     | 香江花城5配1主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33081 | 沛县     | 名城锦园2配7主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33082 | 沛县     | 汉邦家园4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33083 | 沛县     | 汉邦家园2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33084 | 沛县     | 汉邦家园3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33085 | 沛县     | 汉邦家园2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33086 | 沛县     | 汉邦家园1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33087 | 沛县     | 汉邦家园1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33088 | 沛县     | 汉邦家园2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33089 | 沛县     | 汉邦家园3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33090 | 沛县     | 汉邦家园3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33091 | 沛县     | 汉邦家园1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33092 | 沛县     | 汉邦家园4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33093 | 沛县     | 汉邦家园3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33094 | 沛县     | 汉邦家园1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33095 | 沛县     | 汉邦家园2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33096 | 沛县     | 民富园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33097 | 沛县     | 民富园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33098 | 沛县     | 民富园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33099 | 沛县     | 民富园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33100 | 沛县     | 民富园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33101 | 沛县     | 民富园2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33102 | 沛县     | 尚文苑3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33103 | 沛县     | 尚文苑1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33104 | 沛县     | 尚文苑1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33105 | 沛县     | 尚文苑2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33106 | 沛县     | 尚文苑1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33107 | 沛县     | 尚文苑3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33108 | 沛县     | 尚文苑2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33109 | 沛县     | 尚文苑1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33110 | 沛县     | 尚文苑3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33111 | 沛县     | 尚文苑2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33112 | 沛县     | 尚文苑2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33113 | 沛县     | 尚文苑3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33114 | 沛县     | 沿南中1箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33115 | 沛县     | 城关水建箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33116 | 沛县     | 汉祥家园3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33117 | 沛县     | 汉祥家园3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33118 | 沛县     | 汉祥家园3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33119 | 沛县     | 汉祥家园2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33120 | 沛县     | 汉祥家园3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33121 | 沛县     | 汉祥家园2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33122 | 沛县     | 汉祥家园1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33123 | 沛县     | 汉祥家园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33124 | 沛县     | 汉祥家园2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33125 | 沛县     | 汉祥家园1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33126 | 沛县     | 汉祥家园2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33127 | 沛县     | 汉祥家园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33128 | 沛县     | 玲珑小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33129 | 沛县     | 玲珑小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33130 | 沛县     | 玲珑小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33131 | 沛县     | 玲珑小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33132 | 沛县     | 玲珑小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33133 | 沛县     | 玲珑小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33134 | 沛县     | 御景新城二期2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33135 | 沛县     | 御景新城二期2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33136 | 沛县     | 御景新城二期2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33137 | 沛县     | 御景新城二期2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33138 | 沛县     | 龙记檀府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33139 | 沛县     | 龙记檀府1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33140 | 沛县     | 龙记檀府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33141 | 沛县     | 龙记檀府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33142 | 沛县     | 龙记檀府2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33143 | 沛县     | 龙记檀府2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33144 | 沛县     | 龙记檀府2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33145 | 沛县     | 龙记檀府2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33146 | 沛县     | 文景小区二期2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33147 | 沛县     | 文景小区一期1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33148 | 沛县     | 文景小区一期2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33149 | 沛县     | 文景小区二期2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33150 | 沛县     | 文景小区二期1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33151 | 沛县     | 文景小区一期2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33152 | 沛县     | 文景小区一期2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33153 | 沛县     | 文景小区一期2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33154 | 沛县     | 文景小区一期1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33155 | 沛县     | 文景小区二期2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33156 | 沛县     | 文景小区一期1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33157 | 沛县     | 文景小区一期1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33158 | 沛县     | 文景小区二期2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33159 | 沛县     | 文景小区二期1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33160 | 沛县     | 汉润府3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33161 | 沛县     | 珑玺台1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33162 | 沛县     | 珑玺台3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33163 | 沛县     | 珑玺台5配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33164 | 沛县     | 汉润府2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33165 | 沛县     | 汉润府4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33166 | 沛县     | 文华苑B区1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33167 | 沛县     | 珑玺台4配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33168 | 沛县     | 汉润府3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33169 | 沛县     | 珑玺台2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33170 | 沛县     | 珑玺台1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33171 | 沛县     | 珑玺台5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33172 | 沛县     | 汉润府1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33173 | 沛县     | 汉润府2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33174 | 沛县     | 汉润府4配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33175 | 沛县     | 文华苑B区1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33176 | 沛县     | 珑玺台4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33177 | 沛县     | 珑玺台2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33178 | 沛县     | 珑玺台2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33179 | 沛县     | 汉润府2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33180 | 沛县     | 汉润府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33181 | 沛县     | 汉润府4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33182 | 沛县     | 珑玺台4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33183 | 沛县     | 汉润府3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33184 | 沛县     | 珑玺台3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33185 | 沛县     | 珑玺台1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33186 | 沛县     | 珑玺台2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33187 | 沛县     | 珑玺台5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33188 | 沛县     | 汉润府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33189 | 沛县     | 汉润府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33190 | 沛县     | 汉润府4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33191 | 沛县     | 文华苑B区1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33192 | 沛县     | 珑玺台4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33193 | 沛县     | 汉润府3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33194 | 沛县     | 珑玺台1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33195 | 沛县     | 珑玺台3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33196 | 沛县     | 珑玺台3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33197 | 沛县     | 珑玺台5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33198 | 沛县     | 汉润府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33199 | 沛县     | 文华苑B区1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33200 | 沛县     | 公园道2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33201 | 沛县     | 文华苑B区3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33202 | 沛县     | 文华苑B区4配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33203 | 沛县     | 公园道1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33204 | 沛县     | 公园道3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33205 | 沛县     | 文华苑B区3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33206 | 沛县     | 文华苑B区4配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33207 | 沛县     | 公园道1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33208 | 沛县     | 文华苑B区3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33209 | 沛县     | 文华苑B区4配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33210 | 沛县     | 公园道2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33211 | 沛县     | 公园道1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33212 | 沛县     | 公园道3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33213 | 沛县     | 文华苑B区3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33214 | 沛县     | 文华苑B区4配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33215 | 沛县     | 公园道1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33216 | 沛县     | 文华苑B区2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33217 | 沛县     | 文华苑B区2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33218 | 沛县     | 文华苑B区2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33219 | 沛县     | 文华苑B区2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33220 | 沛县     | 未来城3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33221 | 沛县     | 未来城3配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33222 | 沛县     | 未来城3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33223 | 沛县     | 未来城3配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33224 | 沛县     | 未来城2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33225 | 沛县     | 未来城2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33226 | 沛县     | 未来城2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33227 | 沛县     | 未来城2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33228 | 沛县     | 未来城1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33229 | 沛县     | 未来城1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33230 | 沛县     | 未来城1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33231 | 沛县     | 未来城1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33232 | 沛县     | 爱伦堡1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33233 | 沛县     | 爱伦堡1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33234 | 沛县     | 新汉城1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33235 | 沛县     | 新汉城1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33236 | 沛县     | 新汉城1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33237 | 沛县     | 新汉城4配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33238 | 沛县     | 新汉城1配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33239 | 沛县     | 新汉城2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33240 | 沛县     | 新汉城4配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33241 | 沛县     | 新汉城3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33242 | 沛县     | 新汉城4配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33243 | 沛县     | 新汉城3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33244 | 沛县     | 新汉城4配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33245 | 沛县     | 新汉城5配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33246 | 沛县     | 新汉城5配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33247 | 沛县     | 新汉城5配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33248 | 沛县     | 新汉城5配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33249 | 沛县     | 汉沛家园2配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33250 | 沛县     | 汉沛家园2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33251 | 沛县     | 汉沛家园2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33252 | 沛县     | 汉沛家园2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33253 | 沛县     | 汉沛家园1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33254 | 沛县     | 城投国际D区3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33255 | 沛县     | 汉沛家园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33256 | 沛县     | 汉沛家园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33257 | 沛县     | 城投国际D区3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33258 | 沛县     | 汉沛家园1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33259 | 沛县     | 城投国际D区3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33260 | 沛县     | 城投国际D区3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33261 | 沛县     | 华宇悦城1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33262 | 沛县     | 华宇悦城4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33263 | 沛县     | 华宇悦城5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33264 | 沛县     | 华宇悦城3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33265 | 沛县     | 华宇悦城1配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33266 | 沛县     | 华宇悦城1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33267 | 沛县     | 华宇悦城4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33268 | 沛县     | 华宇悦城3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33269 | 沛县     | 华宇悦城1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33270 | 沛县     | 华宇悦城4配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33271 | 沛县     | 华宇悦城5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33272 | 沛县     | 华宇悦城3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33273 | 沛县     | 华宇悦城4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33274 | 沛县     | 华宇悦城5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33275 | 沛县     | 华宇悦城5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33276 | 沛县     | 华宇悦城3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33277 | 沛县     | 汉城源筑7配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33278 | 沛县     | 汉城源筑7配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33279 | 沛县     | 华宇悦城2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33280 | 沛县     | 华宇悦城2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33281 | 沛县     | 华宇悦城2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33282 | 沛县     | 华宇悦城2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33283 | 沛县     | 汉城源筑1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33284 | 沛县     | 汉城源筑1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33285 | 沛县     | 汉宁府3配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33286 | 沛县     | 汉宁府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33287 | 沛县     | 汉宁府2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33288 | 沛县     | 汉宁府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33289 | 沛县     | 汉宁府1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33290 | 沛县     | 汉宁府2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33291 | 沛县     | 汉宁府3配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33292 | 沛县     | 汉宁府3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33293 | 沛县     | 汉宁府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33294 | 沛县     | 汉宁府2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33295 | 沛县     | 汉宁府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33296 | 沛县     | 汉宁府3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33297 | 沛县     | 李园安置房2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33298 | 沛县     | 李园安置房3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33299 | 沛县     | 李园安置房1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33300 | 沛县     | 李园安置房1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33301 | 沛县     | 李园安置房3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33302 | 沛县     | 李园安置房3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33303 | 沛县     | 李园安置房1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33304 | 沛县     | 李园安置房1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33305 | 沛县     | 李园安置房2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33306 | 沛县     | 李园安置房2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33307 | 沛县     | 李园安置房3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33308 | 沛县     | 李园安置房2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33309 | 沛县     | 阳光小区二期4箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33310 | 沛县     | 阳光小区二期5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33311 | 沛县     | 御澜湾D区6配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33312 | 沛县     | 御澜湾D区5配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33313 | 沛县     | 御澜湾D区公寓3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33314 | 沛县     | 御澜湾D区5配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33315 | 沛县     | 御澜湾D区公寓4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33316 | 沛县     | 御澜湾D区公寓1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33317 | 沛县     | 御澜湾D区6配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33318 | 沛县     | 御澜湾D区6配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33319 | 沛县     | 御澜湾D区5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33320 | 沛县     | 御澜湾D区6配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33321 | 沛县     | 御澜湾D区公寓2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33322 | 沛县     | 御澜湾D区5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33323 | 沛县     | 迎宾小区2箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33324 | 沛县     | 迎宾小区3箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33325 | 沛县     | 迎宾小区1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33326 | 沛县     | 迎宾小区4箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33327 | 沛县     | 领创国际1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33328 | 沛县     | 领创国际1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33329 | 沛县     | 领创国际1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33330 | 沛县     | 领创国际1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33331 | 沛县     | 汤沐景苑二期2箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33332 | 沛县     | 汤沐景苑二期5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33333 | 沛县     | 汤沐景苑二期1箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33334 | 沛县     | 汤沐景苑二期6箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33335 | 沛县     | 迎宾小区北1箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33336 | 沛县     | 迎宾小区北2箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33337 | 沛县     | 中江文萃苑1配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33338 | 沛县     | 中江文萃苑1配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33339 | 沛县     | 中江文萃苑2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33340 | 沛县     | 中江文萃苑4配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33341 | 沛县     | 中江文萃苑3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33342 | 沛县     | 中江文萃苑3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33343 | 沛县     | 中江文萃苑2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33344 | 沛县     | 中江文萃苑3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33345 | 沛县     | 中江文萃苑4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33346 | 沛县     | 中江文萃苑1配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33347 | 沛县     | 中江文萃苑3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33348 | 沛县     | 中江文萃苑2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33349 | 沛县     | 中江文萃苑1配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33350 | 沛县     | 中江文萃苑4配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33351 | 沛县     | 中江文萃苑4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33352 | 沛县     | 中江文萃苑2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33353 | 沛县     | 碧桂园2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33354 | 沛县     | 碧桂园3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 33355 | 沛县     | 碧桂园5配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33356 | 沛县     | 碧桂园6配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33357 | 沛县     | 碧桂园1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33358 | 沛县     | 碧桂园3配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33359 | 沛县     | 碧桂园2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33360 | 沛县     | 碧桂园5配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33361 | 沛县     | 碧桂园4配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33362 | 沛县     | 碧桂园4配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33363 | 沛县     | 碧桂园1配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33364 | 沛县     | 碧桂园6配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33365 | 沛县     | 卢卡二期1组配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33366 | 沛县     | 卢卡二期3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33367 | 沛县     | 卢卡二期1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33368 | 沛县     | 卢卡二期1组配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33369 | 沛县     | 卢卡二期2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33370 | 沛县     | 卢卡二期2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33371 | 沛县     | 卢卡二期2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33372 | 沛县     | 卢卡二期2配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33373 | 沛县     | 卢卡二期3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33374 | 沛县     | 卢卡二期3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33375 | 沛县     | 卢卡二期3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33376 | 沛县     | 卢卡二期1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33377 | 沛县     | 龙都箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33378 | 沛县     | 香城路1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33379 | 沛县     | 中医院家属楼箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33380 | 沛县     | 新沛路电视台1号箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33381 | 沛县     | 新沛东箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33382 | 沛县     | 五中箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33383 | 沛县     | 新沛路电视台2号箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33384 | 沛县     | 风和雅苑3配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33385 | 沛县     | 风和雅苑2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33386 | 沛县     | 风和雅苑1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33387 | 沛县     | 风和雅苑1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33388 | 沛县     | 风和雅苑4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33389 | 沛县     | 风和雅苑2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33390 | 沛县     | 风和雅苑4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33391 | 沛县     | 风和雅苑3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33392 | 沛县     | 城区风光2公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33393 | 沛县     | 歌风佳苑7配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33394 | 沛县     | 歌风佳苑8配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33395 | 沛县     | 歌风佳苑2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33396 | 沛县     | 歌风佳苑8配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33397 | 沛县     | 歌风佳苑2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33398 | 沛县     | 歌风佳苑4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33399 | 沛县     | 歌风佳苑5配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33400 | 沛县     | 歌风佳苑8配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33401 | 沛县     | 歌风佳苑4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33402 | 沛县     | 歌风佳苑7配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33403 | 沛县     | 歌风佳苑5配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33404 | 沛县     | 歌风佳苑5配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33405 | 沛县     | 歌风佳苑3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33406 | 沛县     | 歌风佳苑1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33407 | 沛县     | 歌风佳苑1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33408 | 沛县     | 歌风佳苑9配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33409 | 沛县     | 歌风佳苑2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33410 | 沛县     | 歌风佳苑2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33411 | 沛县     | 歌风佳苑8配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33412 | 沛县     | 歌风佳苑7配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33413 | 沛县     | 歌风佳苑1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33414 | 沛县     | 歌风佳苑9配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33415 | 沛县     | 歌风佳苑5配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33416 | 沛县     | 歌风佳苑1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33417 | 沛县     | 歌风佳苑3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33418 | 沛县     | 歌风佳苑9配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33419 | 沛县     | 歌风佳苑3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33420 | 沛县     | 歌风佳苑7配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33421 | 沛县     | 歌风佳苑9配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33422 | 沛县     | 歌风佳苑3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33423 | 沛县     | 鑫华园1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33424 | 沛县     | 汤沐景苑二期3箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33425 | 沛县     | 汤沐景苑二期4箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33426 | 沛县     | 云泽苑1配4主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33427 | 沛县     | 云泽苑3配4主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33428 | 沛县     | 云泽苑2配1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33429 | 沛县     | 云泽苑2配4主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33430 | 沛县     | 云泽苑3配1主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33431 | 沛县     | 云泽苑3配3主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33432 | 沛县     | 云泽苑1配1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33433 | 沛县     | 云泽苑3配2主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33434 | 沛县     | 云泽苑1配3主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33435 | 沛县     | 云泽苑2配2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33436 | 沛县     | 云泽苑2配3主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33437 | 沛县     | 云泽苑1配2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33438 | 沛县     | 公园道二期1组配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33439 | 沛县     | 公园道二期3配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33440 | 沛县     | 公园道二期1组配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33441 | 沛县     | 公园道二期3配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33442 | 沛县     | 公园道二期2配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33443 | 沛县     | 公园道二期2配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33444 | 沛县     | 公园道二期2配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33445 | 沛县     | 公园道二期3配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33446 | 沛县     | 公园道二期3配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33447 | 沛县     | 公园道二期2配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33448 | 沛县     | 御水华庭6配3主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33449 | 沛县     | 御水华庭6配1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33450 | 沛县     | 御水华庭6配4主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33451 | 沛县     | 御水华庭6配2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33452 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33453 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33454 | 沛县     | PMS 汉城名座2号箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33455 | 沛县     | PMS 汉城名座1号箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33456 | 沛县     | PMS 御城华府1号箱变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33457 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33458 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33459 | 沛县     | PMS 蔡庄东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33460 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33461 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33462 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33463 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33464 | 沛县     | PMS 汉台中2号西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33465 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33466 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33467 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33468 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33469 | 沛县     | PMS 如意家苑2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33470 | 沛县     | PMS 如意家苑1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33471 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33472 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33473 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33474 | 沛县     | PMS 河口镇河口村阳光小区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33475 | 沛县     | 河口镇河口村供销小区变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 33476 | 沛县     | PMS 河口镇李集大队西南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33477 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33478 | 沛县     | 河口镇郑庄村孟庄杨楼（忠华）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33479 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33480 | 沛县     | 河口镇李集村丁楼东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33481 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33482 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子中1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33483 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33484 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子新村配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33485 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33486 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33487 | 沛县     | 河口镇张李庄村小吕庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33488 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33489 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村王庙西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33490 | 沛县     | 河口镇河口村河口东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33491 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33492 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33493 | 沛县     | 河口镇河口村河口东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33494 | 沛县     | 河口镇孟集村三坐楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33495 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33496 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33497 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村后丁六变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33498 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33499 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33500 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33501 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关东1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33502 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼村东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33503 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33504 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村郭庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33505 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33506 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33507 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33508 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33509 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33510 | 沛县     | PMS 河口镇李集村焦庄变变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33511 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33512 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33513 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东丁楼西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33514 | 沛县     | 河口镇河口机关东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33515 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33516 | 沛县     | 河口镇河口村常庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33517 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33518 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33519 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33520 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33521 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33522 | 沛县     | 河口镇吴河村前吴河变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33523 | 沛县     | 河口镇吴河村新庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33524 | 沛县     | 河口镇吕庄村台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33525 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33526 | 沛县     | 河口镇河口村申庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33527 | 沛县     | PMS 河口镇黄洼东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33528 | 沛县     | 河口镇孔堤口村孔堤口北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33529 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33530 | 沛县     | 河口镇郑庄村杨楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33531 | 沛县     | 河口镇张李庄村梁庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33532 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33533 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村义合村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33534 | 沛县     | 河口镇郑庄村西台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33535 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33536 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口村东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33537 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33538 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33539 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33540 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33541 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33542 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33543 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村位宅子变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33544 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33545 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33546 | 沛县     | 河口镇河申村河申变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33547 | 沛县     | 河口镇河申村田楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33548 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33549 | 沛县     | 河口镇丁安子台片          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33550 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33551 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33552 | 沛县     | 河口镇河申村黄洼西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33553 | 沛县     | 河口镇河口村秦庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33554 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33555 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33556 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33557 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33558 | 沛县     | 河口镇黄庄村石楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33559 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村周庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33560 | 沛县     | 河口镇张李庄村王桥中变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33561 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33562 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33563 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟三楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33564 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33565 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33566 | 沛县     | 河口镇孟三楼村桑寺变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33567 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33568 | 沛县     | 河口镇共和村共和东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33569 | 沛县     | 河口镇共和村共和西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33570 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33571 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33572 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33573 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33574 | 沛县     | 河口镇孟庄村盖庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33575 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼村南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33576 | 沛县     | 河口镇黄桥2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33577 | 沛县     | 河口镇袁圩子新村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33578 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33579 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33580 | 沛县     | 河口镇燕湾村燕湾东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33581 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33582 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33583 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村粮管所变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33584 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄机关西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33585 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33586 | 沛县     | 河口镇燕湾常庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33587 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33588 | 沛县     | 河口镇田堤口村王庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33589 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33590 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33591 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村高场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33592 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33593 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集西变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33594 | 沛县     | 河口镇封黄庄村包楼西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33595 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33596 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33597 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33598 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33599 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄新村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 33600 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新村2号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33601 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33602 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33603 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33604 | 沛县     | 河口镇河口机关西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33605 | 沛县     | PMS 河口镇河口申庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33606 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吕庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33607 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村赵庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33608 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33609 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33610 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33611 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33612 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村李桥东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33613 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村黄桥西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33614 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33615 | 沛县     | PMS 河口镇李集村李集西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33616 | 沛县     | PMS 河口镇李集村胡楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33617 | 沛县     | PMS 河口镇焦庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33618 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33619 | 沛县     | PMS 河口镇后吴河1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33620 | 沛县     | PMS 河口吴河村前吴河1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33621 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村新庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33622 | 沛县     | PMS 河口镇河口村供电所1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33623 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33624 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33625 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杨庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33626 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杜庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33627 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33628 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村李庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33629 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村卫垞子1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33630 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33631 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33632 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33633 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33634 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口东1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33635 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33636 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33637 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33638 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33639 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村桑寺1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33640 | 沛县     | PMS 河口镇孟集西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33641 | 沛县     | 河口镇河口机关变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33642 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33643 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33644 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33645 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33646 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村闵堤口东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33647 | 沛县     | 河口镇河申村田楼西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33648 | 沛县     | 河口镇共和村共和西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33649 | 沛县     | PMS 河口镇共和村共和东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33650 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33651 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33652 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村张集南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33653 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33654 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33655 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33656 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33657 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33658 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33659 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼西1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33660 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33661 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33662 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33663 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六村中1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33664 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33665 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33666 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村三座楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33667 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33668 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吴河北3配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33669 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33670 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33671 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33672 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村杨楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33673 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33674 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33675 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33676 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33677 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村董楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33678 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村梁庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33679 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33680 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄7号变1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33681 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33682 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33683 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33684 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33685 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33686 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33687 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33688 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33689 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33690 | 沛县     | PMS 河口镇河申村张庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33691 | 沛县     | PMS 河口镇河申村河申1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33692 | 沛县     | PMS 河口镇河申村田楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33693 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33694 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33695 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33696 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33697 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33698 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33699 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33700 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33701 | 沛县     | 河口镇孔堤口村郭庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33702 | 沛县     | PMS 沛县河口镇袁圩子新村小区    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33703 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33704 | 沛县     | 河口镇供销新村1箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33705 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新型社区1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33706 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33707 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33708 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33709 | 沛县     | PMS 河口镇河口村育才家园小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33710 | 沛县     | 河口镇孟庄村家佳乐小区1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33711 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村家佳乐小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33712 | 沛县     | PMS 河口河申村张庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33713 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33714 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33715 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33716 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33717 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼南2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33718 | 沛县     | 河口镇孟三楼村高场2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33719 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33720 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33721 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33722 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33723 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33724 | 沛县     | PMS 河口镇东丁楼东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33725 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村后吴河南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33726 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33727 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33728 | 沛县     | PMS 河口镇封楼西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33729 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33730 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼东2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33731 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33732 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33733 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村辛庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33734 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33735 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33736 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村王桥1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33737 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33738 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33739 | 沛县     | 河口镇孔堤口东2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33740 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼东2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33741 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33742 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33743 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33744 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33745 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33746 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33747 | 沛县     | 河口镇农贸市场5号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33748 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33749 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33750 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33751 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33752 | 沛县     | 河口镇河口村2配1主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33753 | 沛县     | 河口镇河口村1配1主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33754 | 沛县     | 河口镇黄庄村黄庄西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33755 | 沛县     | 河口镇李集村焦庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33756 | 沛县     | 河口镇河口机关东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33757 | 沛县     | 河口镇河口机关南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33758 | 沛县     | 河口镇河口机关中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33759 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33760 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33761 | 沛县     | 河口镇李集村北台片（后寨）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33762 | 沛县     | 河口镇李集村李集西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33763 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33764 | 沛县     | 河口镇河口村河口南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33765 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33766 | 沛县     | 河口镇孔堤口村社区台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33767 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33768 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33769 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33770 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33771 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33772 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33773 | 沛县     | 河口镇朱楼村李庄2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33774 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33775 | 沛县     | 河口镇河口西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33776 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼西南1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33777 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33778 | 沛县     | 胡寨镇朱阁西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33779 | 沛县     | 胡寨镇张庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33780 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33781 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33782 | 沛县     | PMS 胡寨镇鹿口2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33783 | 沛县     | 胡寨镇湖滨2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33784 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡楼新变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33785 | 沛县     | 胡寨镇后于庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33786 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33787 | 沛县     | 胡寨镇水产西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33788 | 沛县     | PMS 胡寨镇村中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33789 | 沛县     | PMS 村北2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33790 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33791 | 沛县     | PMS 胡寨镇南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33792 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33793 | 沛县     | 胡寨镇陶庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33794 | 沛县     | 胡寨镇邢庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33795 | 沛县     | 胡寨镇蔡坝变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33796 | 沛县     | PMS 胡寨镇高庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33797 | 沛县     | 胡寨镇新村4号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33798 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33799 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33800 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33801 | 沛县     | 胡寨镇曹庄变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33802 | 沛县     | PMS 胡寨镇后西场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33803 | 沛县     | 胡寨镇中闸变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33804 | 沛县     | 胡寨镇沽头村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33805 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33806 | 沛县     | 胡寨镇前杨店变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33807 | 沛县     | 胡寨镇张庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33808 | 沛县     | PMS 胡寨镇前于庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33809 | 沛县     | 胡寨镇后吴淹变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33810 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33811 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33812 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33813 | 沛县     | 胡寨镇安庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33814 | 沛县     | 胡寨镇韩坝西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33815 | 沛县     | PMS 胡寨镇水产东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33816 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33817 | 沛县     | 胡寨镇刘新庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33818 | 沛县     | PMS 胡寨镇土楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33819 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33820 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33821 | 沛县     | 胡寨镇房庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33822 | 沛县     | 胡寨镇张三楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33823 | 沛县     | 胡寨镇胡楼变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33824 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33825 | 沛县     | PMS 胡寨镇医院西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33826 | 沛县     | 胡寨镇新村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33827 | 沛县     | PMS 胡寨镇新村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33828 | 沛县     | 胡寨镇双楼南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33829 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县草庙新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33830 | 沛县     | 胡寨镇后辛庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33831 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33832 | 沛县     | 胡寨镇鲍庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33833 | 沛县     | 胡寨镇大朱庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33834 | 沛县     | 胡寨镇孟桥变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33835 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关前街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33836 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33837 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关中街变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33838 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33839 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县胡寨供电所   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33840 | 沛县     | PMS 胡寨镇小秦庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33841 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33842 | 沛县     | 胡寨镇油坊变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33843 | 沛县     | 胡寨镇吴庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33844 | 沛县     | 胡寨镇十里铺王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 33845 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33846 | 沛县     | 胡寨镇湖里吴楼变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33847 | 沛县     | 胡寨镇鲁村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33848 | 沛县     | PMS 胡寨镇中西场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33849 | 沛县     | 胡寨镇封小楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33850 | 沛县     | 胡寨镇石楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33851 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33852 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33853 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33854 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33855 | 沛县     | 胡寨镇供电所A        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33856 | 沛县     | 胡寨镇三家村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33857 | 沛县     | 胡寨镇湖西孔庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33858 | 沛县     | PMS 胡寨镇丁坑变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33859 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33860 | 沛县     | 胡寨镇东王岭变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33861 | 沛县     | 胡寨镇新农村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33862 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33863 | 沛县     | PMS 胡寨镇符庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33864 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33865 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33866 | 沛县     | PMS 胡寨镇隍城变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33867 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33868 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33869 | 沛县     | 胡寨镇大闸后街变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33870 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33871 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33872 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33873 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33874 | 沛县     | 胡寨镇辛庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33875 | 沛县     | 胡寨镇朱阁东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33876 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33877 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33878 | 沛县     | 胡寨镇孟庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33879 | 沛县     | 胡寨镇狄庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33880 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33881 | 沛县     | 胡寨镇申庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33882 | 沛县     | 胡寨镇朱岭变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33883 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33884 | 沛县     | 胡寨镇新村3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33885 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33886 | 沛县     | 胡寨镇十里铺西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33887 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西维修班变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33888 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33889 | 沛县     | 胡寨镇秦庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33890 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33891 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33892 | 沛县     | PMS 胡寨镇前杨店2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33893 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33894 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33895 | 沛县     | PMS 胡寨新村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33896 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33897 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西鲁村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33898 | 沛县     | 胡寨镇福鑫雅苑变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33899 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼北2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33900 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33901 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西严楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33902 | 沛县     | 胡寨镇沽头村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33903 | 沛县     | PMS 胡寨高庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33904 | 沛县     | PMS 胡寨镇王孟庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33905 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33906 | 沛县     | 胡寨镇中闸2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33907 | 沛县     | PMS 胡寨村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33908 | 沛县     | PMS 胡寨镇蔡坝2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33909 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33910 | 沛县     | 胡寨中西村1变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33911 | 沛县     | 胡寨鹿口1变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33912 | 沛县     | 胡寨孙瓦屋1变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33913 | 沛县     | 胡寨镇西王岭2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33914 | 沛县     | PMS 胡寨镇东王岭2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 33915 | 沛县     | 胡寨镇符庄3号         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33916 | 沛县     | 前王岭1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33917 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33918 | 沛县     | 胡寨镇小秦庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33919 | 沛县     | PMS 胡寨镇张三楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33920 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33921 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33922 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33923 | 沛县     | PMS 胡寨镇吴庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33924 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33925 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33926 | 沛县     | PMS 鲁村1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33927 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33928 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33929 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33930 | 沛县     | PMS 胡寨镇申庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33931 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西封大庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33932 | 沛县     | 胡寨镇闫庄2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33933 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33934 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33935 | 沛县     | PMS 湖西机关中街3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33936 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33937 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33938 | 沛县     | 胡寨镇前杨店3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33939 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33940 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33941 | 沛县     | 胡寨镇水产南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33942 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33943 | 沛县     | PMS 胡寨镇后辛庄2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33944 | 沛县     | 胡寨镇双楼3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33945 | 沛县     | 胡寨镇苏庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33946 | 沛县     | 胡寨镇湖里北村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33947 | 沛县     | 胡寨镇曹岗东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33948 | 沛县     | PMS 胡寨镇新朱岭2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33949 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 33950 | 沛县     | PMS 胡寨镇常庙西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33951 | 沛县     | PMS 胡寨镇大朱庄2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33952 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33953 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33954 | 沛县     | PMS 胡寨镇鲍庄2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33955 | 沛县     | 胡寨镇贾阁2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33956 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩坝西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33957 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33958 | 沛县     | 胡寨镇孔庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33959 | 沛县     | 胡寨镇孟桥2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33960 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33961 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西三分场孙路口1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33962 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33963 | 沛县     | 胡寨镇孙瓦屋2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33964 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33965 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33966 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33967 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33968 | 沛县     | PMS 胡寨镇封小楼西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33969 | 沛县     | 胡寨镇刘岭中变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33970 | 沛县     | 胡寨镇大闸前街西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33971 | 沛县     | 胡寨镇鹿口3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33972 | 沛县     | PMS 中闸村中闸1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33973 | 沛县     | PMS 胡寨镇沽头村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33974 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33975 | 沛县     | 胡寨镇鹿口4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33976 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33977 | 沛县     | PMS 胡寨镇后吴淹西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33978 | 沛县     | PMS 胡寨镇新农村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33979 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨南3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33980 | 沛县     | 胡寨南1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33981 | 沛县     | PMS 胡寨供电所2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33982 | 沛县     | PMS 胡寨镇村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33983 | 沛县     | 胡寨镇市场西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33984 | 沛县     | 胡寨镇十里铺东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 33985 | 沛县     | 胡寨镇水产北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33986 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄1号配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33987 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱岭1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33988 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33989 | 沛县     | PMS 胡寨镇孔庄东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33990 | 沛县     | PMS 胡寨镇后杨店2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33991 | 沛县     | 胡寨镇符庄2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33992 | 沛县     | PMS 胡寨镇谢洼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33993 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33994 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33995 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33996 | 沛县     | PMS 胡寨镇秦庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33997 | 沛县     | PMS 胡寨镇龙湖家园新型社区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33998 | 沛县     | PMS 胡寨镇幸福家园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33999 | 沛县     | 胡寨镇信用社西变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34000 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙瓦屋3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34001 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34002 | 沛县     | 胡寨镇姜新庄变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34003 | 沛县     | 胡寨镇孟圩子变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34004 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34005 | 沛县     | 胡寨镇安庄南变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34006 | 沛县     | 胡寨镇信用社变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34007 | 沛县     | PMS 胡寨镇市场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34008 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34009 | 沛县     | 胡寨镇草庙北2号        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34010 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34011 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配3主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34012 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配1主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34013 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配2主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34014 | 沛县     | 胡寨镇湖西佳苑1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34015 | 沛县     | 胡寨镇新风家园配电室主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34016 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配4主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34017 | 沛县     | 胡寨镇后杨店变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34018 | 沛县     | 胡寨镇贾阁变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34019 | 沛县     | 胡寨镇胡楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34020 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34021 | 沛县     | 胡寨镇辛庄东1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34022 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34023 | 沛县     | 胡寨镇前王岭变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34024 | 沛县     | 胡寨镇石楼北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34025 | 沛县     | 胡寨镇丁坑2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34026 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34027 | 沛县     | 胡寨镇西王岭变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34028 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34029 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34030 | 沛县     | 胡寨镇邢庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34031 | 沛县     | 胡寨镇苏庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34032 | 沛县     | 胡寨镇草庙菜园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34033 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34034 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34035 | 沛县     | 胡寨镇符庄新型社区1号配变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34036 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34037 | 沛县     | 胡寨镇石楼北4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34038 | 沛县     | 胡寨镇湖滨3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34039 | 沛县     | 胡寨镇清华园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34040 | 沛县     | 胡寨镇怡祥花园变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34041 | 沛县     | 胡寨镇人才家园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34042 | 沛县     | 胡寨镇孙路口4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34043 | 沛县     | 胡寨镇平安家园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34044 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34045 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34046 | 沛县     | 胡寨镇观湖小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34047 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34048 | 沛县     | PMS 胡寨村中2号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34049 | 沛县     | PMS 胡寨镇小村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34050 | 沛县     | 胡寨镇安庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34051 | 沛县     | 胡寨镇常庙变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34052 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34053 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34054 | 沛县     | 魏庙镇孙桥变台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34055 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34056 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南变台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34057 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34058 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34059 | 沛县     | 魏庙镇双河变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34060 | 沛县     | 魏庙镇义河变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34061 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34062 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼3.4对变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34063 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34064 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34065 | 沛县     | PMS 魏庙镇周李庄变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34066 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河那楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34067 | 沛县     | 魏庙镇杨河郭庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34068 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34069 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄变台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34070 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄韩屯变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34071 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄变台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34072 | 沛县     | PMS 魏庙镇和涯赵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34073 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34074 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34075 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34076 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34077 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东2号变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34078 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村2号变台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34079 | 沛县     | 魏庙镇陈洼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34080 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34081 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34082 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34083 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34084 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34085 | 沛县     | 魏庙镇单楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34086 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34087 | 沛县     | 魏庙镇冯及东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34088 | 沛县     | 魏庙镇冯及西变台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34089 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34090 | 沛县     | 魏庙镇佟场新农村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34091 | 沛县     | 魏庙镇小楼新村变台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34092 | 沛县     | 魏庙镇小楼新农村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34093 | 沛县     | 魏庙镇耿庄新农村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34094 | 沛县     | 魏庙镇市场公变台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34095 | 沛县     | 魏庙镇机关东变台片台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34096 | 沛县     | 魏庙镇机关西变台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34097 | 沛县     | PMS 魏庙镇供电所变台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34098 | 沛县     | PMS 魏庙镇政府变台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34099 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34100 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34101 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34102 | 沛县     | PMS 魏庙镇刘楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34103 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34104 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34105 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34106 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34107 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34108 | 沛县     | PMS 魏庙镇大于庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34109 | 沛县     | PMS 魏庙镇小于庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34110 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34111 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34112 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34113 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34114 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34115 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34116 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄2号变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34117 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34118 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34119 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34120 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34121 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34122 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34123 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34124 | 沛县     | PMS 魏庙镇小河涯变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34125 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34126 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34127 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34128 | 沛县     | 魏庙镇魏庙1至2队变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34129 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34130 | 沛县     | PMS 魏庙梅庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34131 | 沛县     | 魏庙镇大河涯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34132 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34133 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34134 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34135 | 沛县     | PMS 魏庙镇皮庙变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34136 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34137 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛在南2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34138 | 沛县     | PMS 魏庙镇增楼西变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34139 | 沛县     | 魏庙镇冯集南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34140 | 沛县     | 魏庙镇徐楼1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34141 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东变1  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34142 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34143 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34144 | 沛县     | 魏庙镇前小楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34145 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34146 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34147 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34148 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34149 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34150 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34151 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34152 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34153 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34154 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34155 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34156 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34157 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34158 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨新村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34159 | 沛县     | 魏庙镇杨河东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34160 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34161 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34162 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34163 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34164 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34165 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34166 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34167 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34168 | 沛县     | PMS 魏庙镇义河东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34169 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34170 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34171 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34172 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34173 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34174 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34175 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34176 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34177 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34178 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34179 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥中1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34180 | 沛县     | 魏庙镇冯集东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34181 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34182 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34183 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34184 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34185 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34186 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34187 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34188 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34189 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34190 | 沛县     | 魏庙镇冯集西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34191 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34192 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34193 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34194 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 34195 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34196 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34197 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34198 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34199 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34200 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34201 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34202 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34203 | 沛县     | 魏庙镇冯集西4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34204 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34205 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34206 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34207 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34208 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34209 | 沛县     | 魏庙镇韩营西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34210 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34211 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34212 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34213 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34214 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34215 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34216 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34217 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34218 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34219 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34220 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34221 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34222 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34223 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34224 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34225 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34226 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34227 | 沛县     | 魏庙镇冯集东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34228 | 沛县     | 魏庙镇冯集东4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34229 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 34230 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34231 | 沛县     | 魏庙镇市场公变1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34232 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙桥东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34233 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东5号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34234 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34235 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34236 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34237 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34238 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34239 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34240 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口南1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34241 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34242 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34243 | 沛县     | 魏庙镇冯集南1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34244 | 沛县     | 魏庙镇单楼南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34245 | 沛县     | 魏庙镇徐庄西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34246 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34247 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34248 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34249 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34250 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34251 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34252 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34253 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新农村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34254 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34255 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东1号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34256 | 沛县     | PMS 魏庙镇大河涯南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34257 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼北变1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34258 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34259 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34260 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34261 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34262 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队北变新增 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34263 | 沛县     | 魏庙镇冯集东1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34264 | 沛县     | PMS 新增魏庙镇毛寨南1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 34265 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34266 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34267 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34268 | 沛县     | PMS 魏庙镇党委机关变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34269 | 沛县     | 魏庙镇水产变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34270 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34271 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区3号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34272 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区2号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34273 | 沛县     | 魏庙镇机关北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34274 | 沛县     | PMS 魏庙镇恒鑫公寓小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34275 | 沛县     | 魏庙镇小楼3.4队东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34276 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34277 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区2主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34278 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区1主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34279 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34280 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34281 | 沛县     | 魏庙镇徐庄南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34282 | 沛县     | 魏庙镇胡仆变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34283 | 沛县     | 魏庙镇小楼2对变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34284 | 沛县     | 魏庙镇共和村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34285 | 沛县     | 魏庙镇杨河汪庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34286 | 沛县     | 魏庙镇张洼北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34287 | 沛县     | 魏庙镇张洼西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34288 | 沛县     | 魏庙镇徐庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34289 | 沛县     | 魏庙镇大河涯变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34290 | 沛县     | 魏庙镇杨海子西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34291 | 沛县     | 魏庙镇佟场西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34292 | 沛县     | 魏庙镇佟场南1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34293 | 沛县     | 魏庙镇冯集西2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34294 | 沛县     | PMS 鹿楼镇供电所变台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34295 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34296 | 沛县     | 鹿楼镇程楼变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34297 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王小楼台区楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34298 | 沛县     | 鹿楼镇前闫华山变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34299 | 沛县     | 鹿楼镇赵庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34300 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡新村2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34301 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前宋安台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34302 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈阁台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34303 | 沛县     | 鹿楼镇施楼台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34304 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34305 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34306 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34307 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34308 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34309 | 沛县     | 鹿楼镇鹿楼机关东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34310 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34311 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四、六队台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34312 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄台区     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34313 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34314 | 沛县     | 鹿楼镇魏河申台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34315 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34316 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王集台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34317 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34318 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34319 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱屈庄台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34320 | 沛县     | 鹿楼镇鹿韩庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34321 | 沛县     | 鹿楼镇燕庄台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34322 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34323 | 沛县     | 鹿楼镇后大安寺台区       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34324 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34325 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关北台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34326 | 沛县     | 鹿楼镇踪李庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34327 | 沛县     | 鹿楼镇王元台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34328 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34329 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集西台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34330 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34331 | 沛县     | 鹿楼镇张桥变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34332 | 沛县     | PMS 鹿楼镇关元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34333 | 沛县     | 鹿楼镇朱瓦屋台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34334 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34335 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34336 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34337 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一分厂台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34338 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前段楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34339 | 沛县     | PMS 鹿楼镇总厂变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34340 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34341 | 沛县     | 鹿楼镇农科中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34342 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34343 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34344 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34345 | 沛县     | PMS 鹿楼镇机关台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34346 | 沛县     | 鹿楼镇王李庄台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34347 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34348 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34349 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈心庄大队台区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34350 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄南楼台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34351 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34352 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34353 | 沛县     | 鹿楼镇大张庄台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34354 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34355 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34356 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34357 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34358 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小踪庄台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34359 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34360 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34361 | 沛县     | 鹿楼镇陈楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34362 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34363 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谭在变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34364 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34365 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34366 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34367 | 沛县     | 鹿楼镇施楼邱庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34368 | 沛县     | PMS 鹿楼镇胡楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34369 | 沛县     | PMS 鹿楼镇新鹿楼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 34370 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34371 | 沛县     | 鹿楼镇韩赵庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34372 | 沛县     | 鹿楼镇踪平楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34373 | 沛县     | 鹿楼镇小王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34374 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34375 | 沛县     | 鹿楼镇农科西3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34376 | 沛县     | 鹿楼镇位楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34377 | 沛县     | 鹿楼镇南孔庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34378 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34379 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34380 | 沛县     | 鹿楼镇七堡台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34381 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34382 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34383 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34384 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34385 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34386 | 沛县     | PMS 鹿楼镇金鹿变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34387 | 沛县     | 鹿楼镇赵牌坊变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34388 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34389 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村1号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34390 | 沛县     | 鹿楼镇八堡张庄台区    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34391 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘河也台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34392 | 沛县     | PMS 鹿楼镇果园西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34393 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34394 | 沛县     | 鹿楼镇辛黄家台区     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34395 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34396 | 沛县     | 鹿楼镇李桥台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34397 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34398 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34399 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34400 | 沛县     | 鹿楼镇前楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34401 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34402 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34403 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34404 | 沛县     | 鹿楼镇团结东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34405 | 沛县     | 鹿楼镇团结西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34406 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34407 | 沛县     | 鹿楼镇孙庄台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34408 | 沛县     | 鹿楼镇黄洼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34409 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹新庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34410 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34411 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34412 | 沛县     | 鹿楼镇邵庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34413 | 沛县     | PMS 鹿楼镇寨里变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34414 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34415 | 沛县     | 鹿楼镇高庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34416 | 沛县     | 鹿楼镇后踪庄变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34417 | 沛县     | 鹿楼镇农科西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34418 | 沛县     | 鹿楼镇石婆庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34419 | 沛县     | 鹿楼镇油坊口台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34420 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34421 | 沛县     | 鹿楼镇二郎庙台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34422 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34423 | 沛县     | 鹿楼镇李庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34424 | 沛县     | 鹿楼镇张刘庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34425 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34426 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34427 | 沛县     | 鹿楼镇吴提口台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34428 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集西台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34429 | 沛县     | 鹿楼镇郑河崖台区       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34430 | 沛县     | 鹿楼镇蒋庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34431 | 沛县     | 鹿楼镇陈新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34432 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄2号村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34433 | 沛县     | 鹿楼镇王庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34434 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨明集2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34435 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34436 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34437 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34438 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34439 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱瓦屋2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34440 | 沛县     | 鹿楼镇朱小桥2号台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34441 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后踪庄2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34442 | 沛县     | PMS 鹿楼镇闵提口2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34443 | 沛县     | 鹿楼镇七堡村2号台区     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34444 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄2号台区.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34445 | 沛县     | 鹿楼镇柳园子2号台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34446 | 沛县     | 鹿楼镇后黄楼2号台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34447 | 沛县     | 鹿楼镇新街2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34448 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34449 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34450 | 沛县     | 鹿楼镇谢庄2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34451 | 沛县     | 鹿楼镇丁庄2号台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34452 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34453 | 沛县     | 鹿楼镇韩阳2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34454 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34455 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34456 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34457 | 沛县     | 鹿楼镇北孔庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34458 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34459 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34460 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34461 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈新庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34462 | 沛县     | PMS 鹿楼镇程楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34463 | 沛县     | 鹿楼镇曹新庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34464 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34465 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34466 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34467 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集北1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34468 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34469 | 沛县     | 鹿楼镇冯集东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34470 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34471 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34472 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34473 | 沛县     | 鹿楼镇高庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34474 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34475 | 沛县     | 鹿楼镇关元1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34476 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34477 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄2号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34478 | 沛县     | 鹿楼镇韩岗1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34479 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34480 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩赵庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34481 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34482 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34483 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34484 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34485 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34486 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34487 | 沛县     | 鹿楼镇胡楼1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34488 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34489 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34490 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34491 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34492 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34493 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34494 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34495 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34496 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34497 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34498 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘饭铺2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34499 | 沛县     | 鹿楼镇刘河崖1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34500 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34501 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34502 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34503 | 沛县     | PMS 鹿楼镇大队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34504 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34505 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后大安市1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34506 | 沛县     | PMS 鹿楼镇鸳楼机关南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34507 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34508 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张堤口2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34509 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34510 | 沛县     | PMS 鹿楼镇西张庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34511 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小王庄1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34512 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34513 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34514 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34515 | 沛县     | PMS 鹿楼镇孙庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34516 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34517 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34518 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34519 | 沛县     | PMS 鹿楼镇油坊口1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34520 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34521 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏河申1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34522 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34523 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34524 | 沛县     | PMS 鹿楼镇团结东1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34525 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩阳2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34526 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34527 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34528 | 沛县     | 鹿楼镇前刘庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34529 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34530 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴提口1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34531 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谢庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34532 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34533 | 沛县     | 鹿楼镇农科北1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34534 | 沛县     | 鹿楼镇朱集西1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34535 | 沛县     | 鹿楼镇张桥1号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34536 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34537 | 沛县     | 鹿楼镇朱集前1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34538 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王元1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34539 | 沛县     | 鹿楼镇赵古楼新变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34540 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34541 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34542 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34543 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34544 | 沛县     | PMS 鹿楼镇丁庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34545 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡四班变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34546 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集前3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34547 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34548 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑和崖1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34549 | 沛县     | PMS 鹿楼镇燕庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34550 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34551 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34552 | 沛县     | 鹿楼镇李桥3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34553 | 沛县     | PMS 鹿楼镇李桥4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34554 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34555 | 沛县     | 鹿楼镇八堡1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34556 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34557 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34558 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34559 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34560 | 沛县     | 新增鹿楼镇曹文西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34561 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼李庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34562 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34563 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34564 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34565 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34566 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二郎庙1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34567 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34568 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34569 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后闫华山1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34570 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34571 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34572 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34573 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34574 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集西配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34575 | 沛县     | 鹿楼镇金鹿花园台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34576 | 沛县     | 鹿楼大市场2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34577 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34578 | 沛县     | 鹿楼大市场3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34579 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34580 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34581 | 沛县     | PMS 王花园2号配变柱上变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34582 | 沛县     | PMS 王花园1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34583 | 沛县     | PMS 朱瓦屋1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34584 | 沛县     | PMS 朱围子1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34585 | 沛县     | PMS 朱小桥3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34586 | 沛县     | PMS 位楼1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34587 | 沛县     | 鹿楼镇禾达果园新变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34588 | 沛县     | PMS 王集1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34589 | 沛县     | 李庄1号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34590 | 沛县     | PMS 鹿楼镇南孔庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34591 | 沛县     | PMS 周杨庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34592 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪王庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34593 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34594 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34595 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34596 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34597 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34598 | 沛县     | 鹿楼镇一分厂1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34599 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34600 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东3号 变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34601 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张彭庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34602 | 沛县     | 前黄楼南1号配变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34603 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34604 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34605 | 沛县     | 鹿韩庄1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34606 | 沛县     | PMS 前黄楼1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34607 | 沛县     | PMS 前黄楼2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34608 | 沛县     | PMS 梁庄1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34609 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34610 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34611 | 沛县     | PMS 前宋安1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34612 | 沛县     | PMS 前闫华山1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34613 | 沛县     | 邱庄2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34614 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34615 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34616 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34617 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34618 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集2号变，   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34619 | 沛县     | PMS 石孟庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34620 | 沛县     | 石婆庄1号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34621 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴堤口2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34622 | 沛县     | PMS 团结西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34623 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34624 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34625 | 沛县     | 鹿楼镇马庄北1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34626 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪平楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34627 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四六队西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34628 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34629 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园4 号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34630 | 沛县     | PMS 鹿楼镇鹿楼大队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34631 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34632 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34633 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34634 | 沛县     | PMS 鹿楼镇锦绣阳光变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34635 | 沛县     | 鹿楼镇农科西1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34636 | 沛县     | 鹿楼镇小胡庄台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34637 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34638 | 沛县     | 鹿楼镇新鹿楼新村        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34639 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34640 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34641 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34642 | 沛县     | PMS 王庄安置小区配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34643 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34644 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34645 | 沛县     | PMS 美乡1组配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34646 | 沛县     | PMS 美乡2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34647 | 沛县     | PMS 美乡2配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34648 | 沛县     | PMS 美乡1组配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34649 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34650 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区3箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34651 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区6箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34652 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34653 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区4箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34654 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区5箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34655 | 沛县     | 鹿楼镇吴堤口南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34656 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34657 | 沛县     | 鹿楼镇冯集北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34658 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34659 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配6主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34660 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配2主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34661 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配5主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34662 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配1主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34663 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配4主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34664 | 沛县     | 鹿楼镇迎风小区箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34665 | 沛县     | 鹿楼镇康馨花园台区箱主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34666 | 沛县     | 鹿楼镇金地花园1配主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34667 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配2主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34668 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34669 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34670 | 沛县     | 鹿楼镇小张庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34671 | 沛县     | 鹿楼镇石集北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34672 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34673 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34674 | 沛县     | 鹿楼镇徐集2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34675 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34676 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34677 | 沛县     | 鹿楼镇前大安寺2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34678 | 沛县     | 鹿楼镇周杨庄台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34679 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔2箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34680 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔4箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34681 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔3箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34682 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34683 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34684 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园4箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 34685 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园2箱主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34686 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园5箱主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34687 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园6箱主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34688 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园3箱主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34689 | 沛县     | 鹿楼镇杨扑口2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34690 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34691 | 沛县     | 闵堤口新村2号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34692 | 沛县     | 闵堤口新村5号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34693 | 沛县     | 闵堤口新村6号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34694 | 沛县     | 闵堤口新村4号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34695 | 沛县     | 闵堤口新村1号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34696 | 沛县     | 闵堤口新村3号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34697 | 沛县     | 鹿楼机关2号台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34698 | 沛县     | 鹿楼镇大队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34699 | 沛县     | 鹿楼七八队北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34700 | 沛县     | 鹿楼七八队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34701 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园2号台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34702 | 沛县     | 鹿楼镇李桥2号台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34703 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村北变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34704 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34705 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34706 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号箱变 001 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34707 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号箱变 001 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34708 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居1号箱变001 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34709 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居2号箱变002 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34710 | 沛县     | 龙固镇焦刘庄郭楼新变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34711 | 沛县     | 龙固镇姚楼北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34712 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34713 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34714 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34715 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东二队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34716 | 沛县     | 龙固镇桃园孟庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34717 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34718 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34719 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34720 | 沛县     | 龙固镇龙西二队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34721 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34722 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34723 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34724 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34725 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34726 | 沛县     | 龙固镇前程子高庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34727 | 沛县     | 龙固镇沙河照明变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34728 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34729 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34730 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34731 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站照明变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34732 | 沛县     | 龙固镇张耿庄8队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34733 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34734 | 沛县     | 龙固镇龙西居北2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34735 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34736 | 沛县     | 龙固镇龙东南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34737 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34738 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34739 | 沛县     | PMS 龙固镇中一北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34740 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34741 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34742 | 沛县     | 龙固镇中二汉街变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34743 | 沛县     | 龙固镇龙东五队西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34744 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组新变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34745 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘庄照明变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34746 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖桃行变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34747 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子照明变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34748 | 沛县     | 龙固镇三河尖中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34749 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘候圩子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34750 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘徐庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34751 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼照明变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34752 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马谢庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34753 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34754 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄照明变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34755 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘新庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34756 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34757 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34758 | 沛县     | 龙固镇商城3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34759 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园头道圩子变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34760 | 沛县     | 龙固镇桃元韩庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34761 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34762 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄南变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34763 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34764 | 沛县     | 龙固镇果园张圩子南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34765 | 沛县     | 龙固镇后洼村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34766 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼马庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34767 | 沛县     | 龙固镇商城变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34768 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河照明变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34769 | 沛县     | 龙固镇姚楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34770 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34771 | 沛县     | 龙固镇张耿庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34772 | 沛县     | 龙固镇张耿庄中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34773 | 沛县     | 龙固镇张耿庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34774 | 沛县     | PMS 龙固镇镇镇西居十组变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34775 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34776 | 沛县     | 龙固镇新建居东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34777 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34778 | 沛县     | 龙固镇中三新3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34779 | 沛县     | 龙固镇奚阁北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34780 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马刑庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34781 | 沛县     | PMS 龙固镇张王小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34782 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34783 | 沛县     | PMS 龙固镇新建李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34784 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34785 | 沛县     | 龙固镇三里河东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34786 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄十一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34787 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34788 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34789 | 沛县     | 龙固镇龙西五队东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 34790 | 沛县     | 龙固镇龙东五队东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34791 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34792 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34793 | 沛县     | 龙固镇中心小用户变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34794 | 沛县     | 龙固镇大街机关变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34795 | 沛县     | PMS 龙固镇大街中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34796 | 沛县     | PMS 龙固镇大街西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34797 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34798 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马回民队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34799 | 沛县     | PMS 龙固镇张王张油坊变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34800 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34801 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34802 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34803 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区2号环网箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34804 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区1号终端箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34805 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34806 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34807 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室2主变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34808 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34809 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34810 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34811 | 沛县     | 龙固镇龙东谢庄2号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34812 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34813 | 沛县     | 龙固镇前程子村丁庄北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34814 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34815 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34816 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34817 | 沛县     | 龙固镇中心小用户2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34818 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34819 | 沛县     | PMS 龙固镇新建小区南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34820 | 沛县     | 龙固镇三河尖北2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34821 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34822 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34823 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马王庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34824 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 34825 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34826 | 沛县     | PMS 龙固镇张王东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34827 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34828 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34829 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34830 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34831 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34832 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34833 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34834 | 沛县     | 龙固镇三里西2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34835 | 沛县     | PMS 龙固镇三里赵湾新变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34836 | 沛县     | PMS 龙固镇桃元韩庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34837 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34838 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34839 | 沛县     | PMS 龙固镇中一新庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34840 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34841 | 沛县     | 龙固镇桃园三道圩子南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34842 | 沛县     | PMS 龙固镇沙河西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34843 | 沛县     | 龙固镇奚阁南2号变(中三北2号)     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34844 | 沛县     | 龙固镇中一北2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34845 | 沛县     | 龙固镇姚楼村2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34846 | 沛县     | 龙固镇姚楼东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34847 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34848 | 沛县     | 龙固镇中三村南2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34849 | 沛县     | PMS 龙固镇商城2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34850 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34851 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34852 | 沛县     | 龙固镇龙西居北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34853 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34854 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄8队2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34855 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34856 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村2号箱变1号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34857 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村1号箱变1号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34858 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34859 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 34860 | 沛县     | 中三小区5号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34861 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34862 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34863 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34864 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34865 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34866 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34867 | 沛县     | 龙固镇三里东3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34868 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄新村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34869 | 沛县     | PMS 龙固镇中二汉街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34870 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34871 | 沛县     | PMS 龙固镇镇西居小新庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34872 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34873 | 沛县     | 龙固镇后洼村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34874 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34875 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34876 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34877 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34878 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34879 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34880 | 沛县     | 龙固镇三河尖桃行北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34881 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34882 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34883 | 沛县     | 龙固镇桃园头道圩子2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34884 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34885 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34886 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34887 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34888 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34889 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34890 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34891 | 沛县     | 龙固镇张耿庄刘庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34892 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34893 | 沛县     | 龙固镇后洼马庄南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34894 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 34895 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34896 | 沛县     | PMS 龙固镇中二新庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34897 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34898 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34899 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34900 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34901 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34902 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄新庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34903 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34904 | 沛县     | 龙固镇大街农行变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34905 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34906 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34907 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34908 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34909 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34910 | 沛县     | 龙固镇三河尖3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34911 | 沛县     | 龙固镇桃园韩庄南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34912 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34913 | 沛县     | 中三小区4号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34914 | 沛县     | 中三小区6号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34915 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心1号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34916 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心2号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34917 | 沛县     | 龙东矿宿舍8箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34918 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍5箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34919 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍6箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34920 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍1箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34921 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍2箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34922 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍3箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34923 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍7箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34924 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍4箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34925 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍8箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34926 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍4箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34927 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍3箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34928 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍5箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34929 | 沛县     | 三河家苑煤矿宿舍10箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 34930 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍9箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34931 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍7箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34932 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍1箱变进线主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34933 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍2箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34934 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍6箱变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34935 | 沛县     | PMS 龙固镇龙固新建小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34936 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34937 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34938 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34939 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34940 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34941 | 沛县     | 龙固镇奚阁公路变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34942 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配3主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34943 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配4主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34944 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34945 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34946 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34947 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34948 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34949 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34950 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配4主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34951 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配3主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34952 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配1主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34953 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34954 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34955 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配2主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34956 | 沛县     | 龙固镇中二新村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34957 | 沛县     | 龙固镇大街西2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34958 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配2主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34959 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配1主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34960 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配2主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34961 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配1主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34962 | 沛县     | 龙固镇中一居配2主变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34963 | 沛县     | 龙固镇中一居配1主变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34964 | 沛县     | 龙固镇中三西北站3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34965 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34966 | 沛县     | 龙固镇张王东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34967 | 沛县     | 龙固镇奚阁南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34968 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34969 | 沛县     | 龙固镇龙西五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34970 | 沛县     | 龙固镇三河尖北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34971 | 沛县     | 龙固镇中一新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34972 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34973 | 沛县     | 龙固镇三河尖北3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34974 | 沛县     | 龙固镇龙西五队3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34975 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34976 | 沛县     | 龙固镇中二公路变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34977 | 沛县     | 龙固镇中三汽车站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34978 | 沛县     | 龙固三里安置1箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34979 | 沛县     | 龙固三里安置2箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34980 | 沛县     | 龙固镇龙西二队4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34981 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村丁庄东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34982 | 沛县     | PMS 龙固镇姚楼小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

表3 公用配变分布式光伏受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1  | 丰县     | PMS 凤城镇刘桥           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2  | 丰县     | 城区物价小区              | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 3  | 丰县     | 凤城镇史庄西南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4  | 丰县     | 城区金绿翡翠城3号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5  | 丰县     | 城区金绿翡翠城2号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6  | 丰县     | PMS 城区金绿翡翠城2号配电室002 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7  | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室001     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8  | 丰县     | 城区金绿翡翠城1号配电室002     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9  | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12 | 丰县     | 城区尚品1配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13 | 丰县     | 城区尚品1配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14 | 丰县     | 城区尚品1配电室1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 15 | 丰县     | 城区尚品1配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16 | 丰县     | PMS 城区供销干校公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南1号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18 | 丰县     | PMS 凤城镇东大综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期2号004    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20 | 丰县     | PMS 城区丰润园1号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21 | 丰县     | PMS 凤城镇史庄南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇沙石料厂综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23 | 丰县     | PMS 城区小煤厂           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24 | 丰县     | PMS 城区滨河花园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25 | 丰县     | PMS 城区五门桥           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26 | 丰县     | 城区政法小区西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27 | 丰县     | PMS 城区西叶庄东          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28 | 丰县     | PMS 城区西苑小区北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29 | 丰县     | PMS 城区永宁寺南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30 | 丰县     | PMS 城区惠民小区1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31 | 丰县     | PMS 城区惠民小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32 | 丰县     | PMS 城区荟苑小区东         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33 | 丰县     | PMS 城区在水一方01        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34 | 丰县     | PMS 城区在水一方02        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 35 | 丰县     | PMS 城区在水一方03        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 36 | 丰县     | PMS 城区在水一方04        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 37 | 丰县     | PMS 城区在水一方05        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 38 | 丰县     | PMS 城区龙华城1号         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 39 | 丰县     | PMS 城区龙华城2号         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 40 | 丰县     | 城区东小2号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 41 | 丰县     | PMS 城区华地第一街7号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 42 | 丰县     | PMS 城区名仕花园1号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 43 | 丰县     | PMS 城区华地第一街8号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 44 | 丰县     | PMS 城区名仕花园2号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 45 | 丰县     | PMS 城区华地第一街9号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 46 | 丰县     | PMS 城区名仕花园3号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 47 | 丰县     | PMS 城区名仕花园4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 48 | 丰县     | PMS 城区东方大厦1号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 49 | 丰县     | PMS 城区东方大厦3号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 50 | 丰县     | 城区东方大厦2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 51 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂2号   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 52 | 丰县     | PMS 城区祈福花园2号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 53 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑01号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 54 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑02号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 55 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑03  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 56 | 丰县     | PMS 城区银龙嘉苑04号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 57 | 丰县     | PMS 城区瑞福园01   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 58 | 丰县     | 城区福地人家        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 59 | 丰县     | PMS 城区凤城花园B1号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 60 | 丰县     | PMS 城区凤城花园02号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 61 | 丰县     | PMS 城区凤城花园03号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 62 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 63 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 64 | 丰县     | PMS 城区凤城花园A3号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 65 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸01号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 66 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸02号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 67 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 68 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄村史庄东 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 69 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸4号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 70 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸05号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 71 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸06号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 72 | 丰县     | PMS 城区锦绣水岸07号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 73 | 丰县     | PMS 城区和丰园1号1  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 74 | 丰县     | PMS 城区和丰园2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 75 | 丰县     | PMS 城区和丰园3号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 76 | 丰县     | PMS 城区和丰园4号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 77 | 丰县     | PMS 城区和丰园5号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 78 | 丰县     | PMS 城区和丰园6号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 79 | 丰县     | PMS 城区和丰园7号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 80 | 丰县     | PMS 城区和丰园8号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 81 | 丰县     | PMS 城区和丰园9号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 82 | 丰县     | PMS 城区和丰园10号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 83 | 丰县     | PMS 城区和丰园11号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 84 | 丰县     | PMS 城区农苑二期    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 85  | 丰县     | PMS 城区季合园北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 86  | 丰县     | PMS 城区韩元2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 87  | 丰县     | PMS 城区公安局小区     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 88  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 89  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景3号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 90  | 丰县     | PMS 城区阳光丽景5号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 91  | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 92  | 丰县     | PMS 城区凤鸣公园步行街2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 93  | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村周新庄  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 94  | 丰县     | PMS 城区数码港       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 95  | 丰县     | PMS 城区五门幼儿园     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 96  | 丰县     | PMS 城区民族小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 97  | 丰县     | PMS 城区清真寺东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 98  | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 99  | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 100 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园3号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 101 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园4号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 102 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园5号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 103 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园6号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 104 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园7号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 105 | 丰县     | PMS 城区河滨嘉园8号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 106 | 丰县     | PMS 城区温园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 107 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 108 | 丰县     | PMS 城区北店子北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 109 | 丰县     | PMS 城区朱园南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 110 | 丰县     | PMS 城区顺河北街2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 111 | 丰县     | 城区幸福佳苑          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 112 | 丰县     | PMS 城区临府街南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 113 | 丰县     | PMS 城区临府小区4号楼   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 114 | 丰县     | PMS 城区能源办       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 115 | 丰县     | PMS 城区革新路2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 116 | 丰县     | PMS 城区城区郭楼北     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 117 | 丰县     | PMS 城区翠文园1号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 118 | 丰县     | PMS 城区翠文园2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 119 | 丰县     | PMS 城区翠文园3号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 120 | 丰县     | PMS 城区翠文园4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 121 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑4号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 122 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑5号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 123 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑7号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 124 | 丰县     | PMS 城区名仕雅苑8号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 125 | 丰县     | 城区中医院宿舍2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 126 | 丰县     | 城区油厂宿舍             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 127 | 丰县     | PMS 城区华地高层1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 128 | 丰县     | 城区华地高层1号配电室3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 129 | 丰县     | PMS 城区凤城嘉园1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 130 | 丰县     | PMS 城区翠文园二期1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 131 | 丰县     | PMS 城区御景园高层1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 132 | 丰县     | PMS 城区御景园高层2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 133 | 丰县     | PMS 城区御景园三期1号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 134 | 丰县     | PMS 城区御景园三期2号      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 135 | 丰县     | PMS 城区御景园二期2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 136 | 丰县     | PMS 城区御景园二期3号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 137 | 丰县     | PMS 城区御景园二期1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 138 | 丰县     | PMS 城区御景园二期4号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 139 | 丰县     | 城区御景园高层3号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 140 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 141 | 丰县     | PMS 城区安福小区3号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 142 | 丰县     | PMS 城区安福小区4-1号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 143 | 丰县     | PMS 城区中阳二期东        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 144 | 丰县     | PMS 城区中阳二期西        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 145 | 丰县     | PMS 城区华地置业11号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 146 | 丰县     | PMS 城区华地置业10号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 147 | 丰县     | PMS 城区华地置业12号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 148 | 丰县     | 华地高层1号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 149 | 丰县     | PMS 城区种子公司         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 150 | 丰县     | PMS 城区卫生局          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 151 | 丰县     | PMS 城区范园西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 152 | 丰县     | PMS 城区农机监理         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 153 | 丰县     | PMS 城区城乡开发公司       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 154 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期1号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 155 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 156 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期3号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 157 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期4号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 158 | 丰县     | PMS 城区在水一方二期5号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 159 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 160 | 丰县     | PMS 城区在水一方三期2号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 161 | 丰县     | PMS 城区教育局         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 162 | 丰县     | 城区规划局             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 163 | 丰县     | PMS 城区老粮市公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 164 | 丰县     | PMS 城区碧园小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 165 | 丰县     | PMS 城区老羊圈         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 166 | 丰县     | PMS 城区汉城2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 167 | 丰县     | PMS 城区胜利小区2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 168 | 丰县     | PMS 城区爱丰巷         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 169 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期1号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 170 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期3号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 171 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期4号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 172 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期5号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 173 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期6号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 174 | 丰县     | PMS 城区和丰园二期7号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 175 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室01号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 176 | 丰县     | PMS 城区紫金3号配电室02号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 177 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室01号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 178 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室02号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 179 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室03号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 180 | 丰县     | PMS 城区紫金4号配电室04号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 181 | 丰县     | 城区人民路小学东D         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 182 | 丰县     | PMS 城区建行宿舍        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 183 | 丰县     | PMS 城区沙园工业区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 184 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室01   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 185 | 丰县     | PMS 城区尚品2号配电室02   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 186 | 丰县     | 城区胜利西区2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 187 | 丰县     | PMS 城区凤鸣花园2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 188 | 丰县     | 城区人民路小学北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 189 | 丰县     | PMS 城区向阳中路        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 190 | 丰县     | PMS 城区左岸人家1号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 191 | 丰县     | PMS 城区左岸人家2号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 192 | 丰县     | PMS 城区左岸人家3号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 193 | 丰县     | PMS 城区左岸人家4号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 194 | 丰县     | PMS 城区左岸人家5号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 195 | 丰县     | 城区左岸人家6号           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 196 | 丰县     | 城区左岸人家10号          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 197 | 丰县     | 城区左岸人家9号           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 198 | 丰县     | 城区左岸人家8号           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 199 | 丰县     | 城区左岸人家7号           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 200 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖市场       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 201 | 丰县     | 城区卫生局宿舍            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 202 | 丰县     | PMS 城区卜油坊北         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 203 | 丰县     | PMS 城区爱民巷2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 204 | 丰县     | PMS 城区大庆中路         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 205 | 丰县     | 城区爱民巷D             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 206 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 207 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 208 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区3号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 209 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区4号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 210 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区5号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 211 | 丰县     | 凤城镇阳光康桥小区6号综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 212 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区7号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 213 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区8号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 214 | 丰县     | PMS 城区育红巷          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 215 | 丰县     | PMS 城区工农中路公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 216 | 丰县     | PMS 城区广电局          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 217 | 丰县     | PMS 城区新世纪          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 218 | 丰县     | PMS 城区物价局          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 219 | 丰县     | PMS 城区幼儿园          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 220 | 丰县     | 城区文体局              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 221 | 丰县     | PMS 城区河滨北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 222 | 丰县     | PMS 城区经委           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 223 | 丰县     | 城区东小               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 224 | 丰县     | PMS 城区河滨南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 225 | 丰县     | 城区西关北        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 226 | 丰县     | PMS 城区科委     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 227 | 丰县     | PMS 城区剧场     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 228 | 丰县     | PMS 城区书院北街   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 229 | 丰县     | PMS 城区天桥     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 230 | 丰县     | PMS 城区房管局    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 231 | 丰县     | 城区顺北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 232 | 丰县     | PMS 城区西环南路   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 233 | 丰县     | 丰县城区财校公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 234 | 丰县     | PMS 城区医院小区北  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 235 | 丰县     | PMS 城区酱菜厂    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 236 | 丰县     | PMS 城区卜油坊东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 237 | 丰县     | 城区凤凰嘴1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 238 | 丰县     | PMS 城区凤凰素南公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 239 | 丰县     | PMS 城区交警队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 240 | 丰县     | PMS 城区韩园     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 241 | 丰县     | PMS 城区胜利西区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 242 | 丰县     | PMS 城区艺馨园    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 243 | 丰县     | PMS 城区教具厂    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 244 | 丰县     | PMS 城区水秀园    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 245 | 丰县     | PMS 城区书院街    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 246 | 丰县     | PMS 城区革新路    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 247 | 丰县     | 城区季合园村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 248 | 丰县     | PMS 城区黄庄北    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 249 | 丰县     | PMS 城区黄庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 250 | 丰县     | 城区渠楼         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 251 | 丰县     | 城区农行北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 252 | 丰县     | PMS 城区印刷厂    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 253 | 丰县     | PMS 城区爱民巷    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 254 | 丰县     | PMS 城区解放西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 255 | 丰县     | PMS 城区造纸厂    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 256 | 丰县     | 城区北关外        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 257 | 丰县     | PMS 城区建筑公司   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 258 | 丰县     | PMS 城区北关医院   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 259 | 丰县     | PMS 城区朱园东公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 260 | 丰县     | PMS 城区张方庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 261 | 丰县     | 城区新渠楼        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 262 | 丰县     | 城区抗排队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 263 | 丰县     | PMS 城区西叶庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 264 | 丰县     | 城区县政府        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 265 | 丰县     | PMS 城区人民路小学  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 266 | 丰县     | 城区中阳嘉园       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 267 | 丰县     | PMS 城区县委宿舍   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 268 | 丰县     | PMS 城区苏楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 269 | 丰县     | PMS 城区染织厂    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 270 | 丰县     | 城区荟苑小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 271 | 丰县     | PMS 城区安居     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 272 | 丰县     | 城区郭楼后队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 273 | 丰县     | PMS 城区王楼     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 274 | 丰县     | PMS 城区郭新庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 275 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 276 | 丰县     | PMS 凤城镇孙庄三队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 277 | 丰县     | PMS 城区羽绒厂1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 278 | 丰县     | PMS 城区纺织巷    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 279 | 丰县     | PMS 城区粮管所    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 280 | 丰县     | PMS 城区西苑小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 281 | 丰县     | 城区胜利小区南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 282 | 丰县     | PMS 城区医院小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 283 | 丰县     | 城区凤鸣小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 284 | 丰县     | 城区沿河小区       | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 285 | 丰县     | PMS 城区临府花园1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 286 | 丰县     | PMS 城区临府花园2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 287 | 丰县     | PMS 城区临府花园3号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 288 | 丰县     | PMS 城区御景园1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 289 | 丰县     | PMS 城区御景园2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 290 | 丰县     | 城区世纪花园1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 291 | 丰县     | 城区世纪花园2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 292 | 丰县     | PMS 城区御景园3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 293 | 丰县     | PMS 城区御景园4号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 294 | 丰县     | PMS 城区御景园5号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 295 | 丰县     | PMS 城区御景园10号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 296 | 丰县     | PMS 城区御景园7号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 297 | 丰县     | PMS 城区御景园8号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 298 | 丰县     | PMS 城区御景园9号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 299 | 丰县     | PMS 城区御景园11号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 300 | 丰县     | PMS 城区南苑新城1号  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 301 | 丰县     | PMS 城区南苑新城2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 302 | 丰县     | PMS 城区南苑新城3号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 303 | 丰县     | PMS 城区南苑新城4号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 304 | 丰县     | PMS 城区御景园6号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 305 | 丰县     | PMS 城区祈福花园1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 306 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔东区  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 307 | 丰县     | PMS 城区城区凤翔西区  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 308 | 丰县     | 城区龙乡苑1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 309 | 丰县     | 城区龙乡苑2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 310 | 丰县     | 城区龙乡苑3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 311 | 丰县     | 城区龙乡苑4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 312 | 丰县     | 城区龙乡苑5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 313 | 丰县     | 城区龙乡苑6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 314 | 丰县     | PMS 城区华地第一街1号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 315 | 丰县     | PMS 城区华地第一街2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 316 | 丰县     | PMS 城区华地第一街3号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 317 | 丰县     | PMS 城区华地第一街4号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 318 | 丰县     | PMS 城区华地第一街5号 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 319 | 丰县     | 城区华地第一街6号     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 320 | 丰县     | PMS 城区九州佳园    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 321 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑1号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 322 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 323 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑3号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 324 | 丰县     | PMS 城区名士雅苑6号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 325 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期西 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 326 | 丰县     | PMS 城区中阳商城1期东 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 327 | 丰县     | PMS 城区中阳商城6号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 328 | 丰县     | PMS 城区中阳商城    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 329 | 丰县     | PMS 城区中阳商城7号  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 330 | 丰县     | PMS 城区安福花园1号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 331 | 丰县     | PMS 城区安福花园       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 332 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园5号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 333 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园7号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 334 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园8号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 335 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园9号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 336 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园6号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 337 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园10号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 338 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园11号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 339 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园12号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 340 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 341 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 342 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园3号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 343 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园4号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 344 | 丰县     | PMS 城区丰润园2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 345 | 丰县     | PMS 城区汉城         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 346 | 丰县     | 凤城镇范庄村史庄西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 347 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 348 | 丰县     | PMS 凤城镇李园        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 349 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 350 | 丰县     | PMS 凤城镇刘支楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 351 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 352 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 353 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 354 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 355 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 356 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 357 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 358 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 359 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 360 | 丰县     | 锦绣龙城二期3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 361 | 丰县     | 锦绣龙城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 362 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 363 | 丰县     | 锦绣龙城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 364 | 丰县     | 城区民富园箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 365 | 丰县     | 悦景华府1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 366 | 丰县     | 悦景华府1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 367 | 丰县     | 悦景华府2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 368 | 丰县     | 悦景华府1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 369 | 丰县     | 悦景华府2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 370 | 丰县     | 悦景华府1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 371 | 丰县     | 悦景华府2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 372 | 丰县     | 安居十一期6号配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 373 | 丰县     | 安居十一期5号配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 374 | 丰县     | 安居十一期4号配电室3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 375 | 丰县     | 安居十一期6号配电室3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 376 | 丰县     | 安居十一期4号配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 377 | 丰县     | 安居十一期4号配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 378 | 丰县     | 安居十一期7号配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 379 | 丰县     | 安居十一期4号配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 380 | 丰县     | 安居十一期6号配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 381 | 丰县     | 安居十一期5号配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 382 | 丰县     | 安居十一期7号配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 383 | 丰县     | 安居十一期7号配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 384 | 丰县     | 安居十一期5号配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 385 | 丰县     | 安居十一期6号配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 386 | 丰县     | 安居十一期7号配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 387 | 丰县     | 安居十一期5号配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 388 | 丰县     | 安居十一期3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 389 | 丰县     | 安居十一期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 390 | 丰县     | 安居十一期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 391 | 丰县     | 安居十一期3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 392 | 丰县     | 安居十一期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 393 | 丰县     | 安居十一期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 394 | 丰县     | 安居十一期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 395 | 丰县     | 安居十一期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 396 | 丰县     | 安居十一期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 397 | 丰县     | 安居十一期3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 398 | 丰县     | 安居十一期3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 399 | 丰县     | 安居十一期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 400 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 401 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室3号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 402 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 403 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 404 | 丰县     | 丰县星悦城1配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 405 | 丰县     | 丰县星悦城2号配电室2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 406 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 407 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 408 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 409 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 410 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 411 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 412 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 413 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 414 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室3号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 415 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室3号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 416 | 丰县     | 秀水华庭东区1号配电室3号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 417 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 418 | 丰县     | 秀水华庭东区2号配电室4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 419 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 420 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 421 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 422 | 丰县     | 秀水华庭东区3号配电室1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 423 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 424 | 丰县     | 赵楼小区1号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 425 | 丰县     | 赵楼小区2号配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 426 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配4号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 427 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配4号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 428 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府2配2变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 429 | 丰县     | 蓝光高盛西苑华府3配2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 430 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 431 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 432 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 433 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 434 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 435 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 436 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 437 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 438 | 丰县     | PMS 凤城镇0.4KV新城花园4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 439 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河东南              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 440 | 丰县     | PMS 城区王庄北                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 441 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 442 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡1号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 443 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 444 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡2号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 445 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 446 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡3号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 447 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡5号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 448 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 449 | 丰县     | 凤城镇中和龙郡4号配电室2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 450 | 丰县     | PMS 城区季合园西               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 451 | 丰县     | PMS 城区季合园小区西             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 452 | 丰县     | 城区供电新村                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 453 | 丰县     | PMS 城区青年路公变.             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 454 | 丰县     | 城区沙园变基站公变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 455 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 456 | 丰县     | 城区临府小区公变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 457 | 丰县     | PMS 城区向阳南路公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 458 | 丰县     | PMS 城区塔南小区公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 459 | 丰县     | PMS 城区黄庄东公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 460 | 丰县     | PMS 城区药厂公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 461 | 丰县     | PMS 城区王庄                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 462 | 丰县     | PMS 城区大庆东路公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 463 | 丰县     | PMS 城区工农北路               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 464 | 丰县     | PMS 城区民政局公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 465 | 丰县     | PMS 城区临府街公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 466 | 丰县     | 城区中医院宿舍                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 467 | 丰县     | PMS 城区机关二幼公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 468 | 丰县     | PMS 城区政法小区公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 469 | 丰县     | PMS 城区公安局南公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 470 | 丰县     | PMS 城区郭楼后公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 471 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村王堂东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 472 | 丰县     | PMS 城区北店子公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 473 | 丰县     | PMS 城区工农南公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 474 | 丰县     | PMS 城区金桥商场公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 475 | 丰县     | PMS 城区高庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 476 | 丰县     | PMS 城区渠楼北公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 477 | 丰县     | PMS 城区凤凰嘴北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 478 | 丰县     | PMS 城区林苑小区公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 479 | 丰县     | PMS 城区卜油坊西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 480 | 丰县     | PMS 城区范园公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 481 | 睢宁     | PMS 凌城方庄后王台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 482 | 睢宁     | PMS 凌城九组台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 483 | 睢宁     | 凌城方庄前王台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 484 | 睢宁     | 凌城农贸市场北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 485 | 睢宁     | 凌城方庄村北台         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 486 | 睢宁     | PMS 凌城三丁新农村2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 487 | 睢宁     | PMS 凌城张庙李庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 488 | 睢宁     | 凌城张付庄庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 489 | 睢宁     | 凌城张付付庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 490 | 睢宁     | PMS 凌城永丰孙庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 491 | 睢宁     | PMS 凌城新李村朱庄东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 492 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村凡庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 493 | 睢宁     | PMS 凌城永丰村李庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 494 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村陈庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 495 | 睢宁     | 凌城新河村后李台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 496 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 497 | 睢宁     | 凌城新李村李庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 498 | 睢宁     | PMS 凌城街道旭旺台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 499 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩村沙河台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 500 | 睢宁     | 凌城街道东北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 501 | 睢宁     | 凌城新李单变台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 502 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村新农村1号台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 503 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆瓦坊台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 504 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 505 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 506 | 睢宁     | PMS 凌城新河村前李台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 507 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 508 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛薛庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 509 | 睢宁     | 凌城菜宅菜庄2号变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 510 | 睢宁     | PMS 凌城街道汪新台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 511 | 睢宁     | 凌城街道东南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 512 | 睢宁     | PMS 凌城东大街农贸-1台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 513 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉仲庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 514 | 睢宁     | 凌城杨圩村部台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 515 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉村陶庄台公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 516 | 睢宁     | PMS 凌城街道东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 517 | 睢宁     | 凌城张付刘庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 518 | 睢宁     | 凌城三丁村开发区1变台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 519 | 睢宁     | 凌城叶圩雪西组（王甫标）   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 520 | 睢宁     | PMS 凌城胜利代庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 521 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆许王台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 522 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 523 | 睢宁     | PMS 凌城新李秦庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 524 | 睢宁     | PMS 凌城张付村西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 525 | 睢宁     | PMS 凌城张付村庄庄台洪场 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 526 | 睢宁     | PMS 凌城胜利李庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 527 | 睢宁     | 凌城张付北台公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 528 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 529 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 530 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 531 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村刘圩台公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 532 | 睢宁     | PMS 凌城三丁北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 533 | 睢宁     | 凌城魏祠东位台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 534 | 睢宁     | 凌城魏祠南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 535 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 536 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园-2  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 537 | 睢宁     | 凌城张付王凤圩        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 538 | 睢宁     | PMS 凌城三李申庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 539 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 540 | 睢宁     | 凌城新李朱庄台     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 541 | 睢宁     | 凌城孙薛刘庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 542 | 睢宁     | PMS 凌城新河南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 543 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 544 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 545 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 546 | 睢宁     | 凌城凌闸陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 547 | 睢宁     | PMS 凌城三丁凡庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 548 | 睢宁     | PMS 凌城胜利前进台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 549 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 550 | 睢宁     | 凌城胜利余庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 551 | 睢宁     | 凌城工业园三号台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 552 | 睢宁     | 凌城张付工业园一1   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 553 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩西洋台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 554 | 睢宁     | PMS 凌城李圩北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 555 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 556 | 睢宁     | PMS 凌城永丰张徐台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 557 | 睢宁     | 凌城街道府前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 558 | 睢宁     | PMS 凌城新河西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 559 | 睢宁     | PMS 凌城新河东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 560 | 睢宁     | 凌城张付胡庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 561 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩新化台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 562 | 睢宁     | 凌城杨圩南台公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 563 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 564 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 565 | 睢宁     | PMS 凌城后元村部台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 566 | 睢宁     | 凌城前元北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 567 | 睢宁     | 凌城前元南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 568 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄小沙台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 569 | 睢宁     | 凌城方庄西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 570 | 睢宁     | 凌城方庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 571 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩王庄台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 572 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 573 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉王庄  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 574 | 丰县     | PMS 城区弹药库公变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 575 | 丰县     | PMS 城区公安小区公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 576 | 丰县     | PMS 城区武装部公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 577 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区3号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 578 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区4号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 579 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区5号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 580 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区6号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 581 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区7号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 582 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区8号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 583 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区11号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 584 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区12号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 585 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区13号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 586 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室1号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 587 | 丰县     | PMS 城区五门小区公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 588 | 丰县     | PMS 城区六瓦庙公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 589 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室1号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 590 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室2号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 591 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室3号   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 592 | 丰县     | PMS 城区木材公司宿舍     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 593 | 丰县     | PMS 城区苏楼西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 594 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室01号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 595 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室02号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 596 | 丰县     | PMS 紫金1号配电室03号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 597 | 丰县     | 紫金1配电室4变线        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 598 | 丰县     | PMS 城区碧园小区北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 599 | 丰县     | PMS 城区财校东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 600 | 丰县     | PMS 城区财校西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 601 | 丰县     | PMS 城区新世纪1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 602 | 丰县     | PMS 城区艺馨园小区北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 603 | 丰县     | 城区仿古街东公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 604 | 丰县     | PMS 城区仿古街西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 605 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区1号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 606 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区2号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 607 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区9号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 608 | 丰县     | PMS 城区凤凰唢小区10号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 609 | 丰县     | 城区盛和嘉园1配电室2变线    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 610 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 611 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 612 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室3变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 613 | 丰县     | 城区盛和嘉园2配电室4变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 614 | 丰县     | PMS 城区华地置业13号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 615 | 丰县     | PMS 城区华地置业14号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 616 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 617 | 丰县     | PMS 城区华地置业2号配电室2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 618 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 619 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 620 | 丰县     | 香榭里小区2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 621 | 丰县     | PMS 香榭里小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 622 | 丰县     | 城区金绿翡翠城4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 623 | 丰县     | 城区金绿翡翠城5号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 624 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 625 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 626 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室3变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 627 | 丰县     | 城区盛和嘉园3配电室4变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 628 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室1变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 629 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室2变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 630 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室3变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 631 | 丰县     | 城区盛和嘉园4配电室4变线      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 632 | 丰县     | PMS 城区地税局公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 633 | 丰县     | PMS 城区南关农贸市场公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 634 | 丰县     | PMS 城区民丰银行公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 635 | 丰县     | PMS 城区民丰银行东公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 636 | 丰县     | PMS 城区招商场南公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 637 | 丰县     | PMS 城区进修学校公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 638 | 丰县     | PMS 城区交管所公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 639 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 640 | 丰县     | PMS 城区郭新庄东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 641 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室5号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 642 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室6号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 643 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 644 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 645 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 646 | 丰县     | PMS 城区一品城邦配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 647 | 丰县     | PMS 城区南苑新城西          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 648 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室2号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 649 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室3号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 650 | 丰县     | 城区紫金花园2号配电室4号        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 651 | 丰县     | PMS 城区梁庄东2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 652 | 丰县     | PMS 城区季合园北2号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 653 | 丰县     | PMS 城区青年路2号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 654 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂村邵堂综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 655 | 丰县     | PMS 凤城镇齐庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 656 | 丰县     | PMS 城区王楼南公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 657 | 丰县     | PMS 城区永宁寺2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 658 | 丰县     | 城区交警大队2号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 659 | 丰县     | PMS 城区教育局2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 660 | 丰县     | PMS 城区渠楼北D公变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 661 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 662 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 663 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室3号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 664 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园1号配电室4号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 665 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室1号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 666 | 丰县     | PMS 凤城镇栖凤园2号配电室2号综合变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 667 | 丰县     | 城区西苑小区2号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 668 | 丰县     | 丰县城高庄公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 669 | 丰县     | PMS 凤城镇阳光康桥小区9号综合变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 670 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 671 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 672 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 673 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 674 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 675 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 676 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 677 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 678 | 丰县     | PMS 城区北苑路公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 679 | 丰县     | PMS 城区南苑新城东南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 680 | 丰县     | PMS 城区北店子大队公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 681 | 丰县     | PMS 城区机关东区公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 682 | 丰县     | PMS 城区郭楼新村2号公变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 683 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 684 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 685 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 686 | 丰县     | 城区苏鲁豫皖农贸市场1号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 687 | 丰县     | PMS 城区华地第一街-3号公变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 688 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 689 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 690 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 691 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 692 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 693 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 694 | 丰县     | PMS 城区江山花园2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 695 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 696 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 697 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 698 | 丰县     | PMS 城区江山花园3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 699 | 丰县     | 城区江山花园2箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 700 | 丰县     | PMS 城区凤鸣小区3号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 701 | 丰县     | PMS 城区江山花园1号配电室1号配变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 702 | 丰县     | PMS 城区季合园小区南公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 703 | 丰县     | 城区路灯管理所公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 704 | 丰县     | PMS 城区人行宿舍公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 705 | 丰县     | PMS 城区渠楼小学公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 706 | 丰县     | PMS 城区永宁寺东公变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 707 | 丰县     | 城区机关二幼东公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 708 | 丰县     | PMS 城区东方大厦北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 709 | 丰县     | PMS 城区吴架子街公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 710 | 丰县     | PMS 城区塔南小区2号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 711 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 712 | 丰县     | PMS 香榭里小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 713 | 丰县     | PMS 城区季合园东公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 714 | 丰县     | 城区凤凰嘴西公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 715 | 丰县     | 城区人民路小学3号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 716 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房2号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 717 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处廉租房3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 718 | 丰县     | 城区南苑新城东北公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 719 | 丰县     | 城区西苑小区南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 720 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 721 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 722 | 丰县     | 凤城街道办事处安居七期3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 723 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 724 | 丰县     | PMS 凤城街道办事处安居七期5号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 725 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处西杨庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 726 | 丰县     | PMS 城区育红巷2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 727 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 728 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 729 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 730 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 731 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 732 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室1号变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 733 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室2号变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 734 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 735 | 丰县     | PMS 丰县欢乐城小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 736 | 丰县     | PMS 城区公安局南2号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 737 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 738 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 739 | 丰县     | 金色家园1号配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 740 | 丰县     | PMS 丰县金色家园1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 741 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 742 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 743 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 744 | 丰县     | PMS 丰县金色家园2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 745 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 746 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 747 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 748 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 749 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 750 | 丰县     | 翡翠城三期3号配电室4号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 751 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 752 | 丰县     | 翡翠城三期1号配电室3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 753 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 754 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 755 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 756 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 757 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 758 | 丰县     | 阳光佳苑2号配电室2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 759 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 760 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑2号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 761 | 丰县     | 阳光佳苑3号配电室1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 762 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 763 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 764 | 丰县     | PMS 城区阳光佳苑3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 765 | 丰县     | 城区公安公寓西公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 766 | 丰县     | 金地首府1号配电室1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 767 | 丰县     | PMS 金地首府1号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 768 | 丰县     | 金地首府1号配电室3号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 769 | 丰县     | 金地首府2号配电室1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 770 | 丰县     | 金地首府2号配电室2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 771 | 丰县     | 金地首府2号配电室3号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 772 | 丰县     | 金地首府2号配电室4号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 773 | 丰县     | PMS 城区胡庄公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 774 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 775 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 776 | 丰县     | PMS 丰县城区王庄西公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 777 | 丰县     | 城区龙华城3号公变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 778 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号7号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 779 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室4号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 780 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室1号变配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 781 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室2号变配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 782 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室3号变配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 783 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室1号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 784 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室2号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 785 | 丰县     | 丰县盛世茗居1号配电室3号变配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 786 | 丰县     | 丰县盛世茗居2号配电室4号变配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 787 | 丰县     | PMS 城区中阳里公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 788 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 789 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 790 | 丰县     | PMS 盛和家园二期2号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 791 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 792 | 丰县     | PMS 盛和家园二期3号配电室1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 793 | 丰县     | PMS 盛和家园二期1号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 794 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 795 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 796 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 797 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 798 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区5号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 799 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 800 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 801 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 802 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 803 | 丰县     | PMS 城区月牙河小区4号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 804 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 805 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 806 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 807 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 808 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 809 | 丰县     | PMS 城区金丰尚城2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 810 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 811 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室2号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 812 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 813 | 丰县     | 翰林华府小区1号配电室4号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 814 | 睢宁     | PMS 凌城民主李西台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 815 | 睢宁     | PMS 凌城街道西台               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 816 | 睢宁     | 凌城街道西南台                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 817 | 睢宁     | PMS 凌城街道南大街              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 818 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 819 | 睢宁     | 凌城凌东白果台                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 820 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 821 | 睢宁     | PMS 凌城凌东张徐台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 822 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 823 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 824 | 睢宁     | 凌城新李沈庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 825 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 826 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛孙庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 827 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛秦庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 828 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛赵庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 829 | 睢宁     | 凌城棋杆徐庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 830 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄李庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 831 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 832 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 833 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 834 | 睢宁     | PMS 凌城夏圩圩四台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 835 | 睢宁     | PMS 凌城前刘西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 836 | 睢宁     | 凌城前元颜庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 837 | 睢宁     | 凌城秦圩陈庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 838 | 睢宁     | 凌城陶炉前贾台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 839 | 睢宁     | 凌城街道六组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 840 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 841 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆周庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 842 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 843 | 睢宁     | PMS 凌城胜利余庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 844 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛新建台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 845 | 睢宁     | PMS 凌城前元五队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 846 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄徐宅台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 847 | 睢宁     | PMS 凌城街道五组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 848 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄岳庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 849 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄立新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 850 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄汤庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 851 | 睢宁     | PMS 凌城后元南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 852 | 睢宁     | PMS 凌城后元北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 853 | 睢宁     | PMS 凌城胜利王庄台1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 854 | 睢宁     | PMS 凌城胜利陈吴东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 855 | 睢宁     | 凌城张付魏庄北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 856 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李一2变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 857 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 858 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 859 | 睢宁     | PMS 凌城李圩东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 860 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸八队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 861 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 862 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛唐庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 863 | 睢宁     | 凌城前刘周庄台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 864 | 睢宁     | PMS 凌城镇永丰李果台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 865 | 睢宁     | PMS 凌城三丁东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 866 | 睢宁     | PMS 凌城永丰七咀东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 867 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 868 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村仇全台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 869 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆南刘台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 870 | 睢宁     | 凌城凌闸王西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 871 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅陈圩西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 872 | 睢宁     | PMS 凌城街道十组台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 873 | 睢宁     | 凌城位祠唐庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 874 | 睢宁     | PMS 凌城前园八队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 875 | 睢宁     | PMS 凌城镇胜利张庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 876 | 睢宁     | 凌城胜利王庄2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 877 | 睢宁     | PMS 凌城镇沙庄徐庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 878 | 睢宁     | PMS 凌城镇前园东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 879 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉孙庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 880 | 睢宁     | PMS 凌城西大街北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 881 | 睢宁     | PMS 凌城街道西门台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 882 | 睢宁     | PMS 凌城街道西南东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 883 | 睢宁     | PMS 凌城街道十二组台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 884 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 885 | 睢宁     | PMS 凌城镇木园南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 886 | 睢宁     | PMS 凌城礼拜堂台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 887 | 睢宁     | PMS 凌城镇李圩朱庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 888 | 睢宁     | PMS 凌城镇凌闸黄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 889 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩伏全台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 890 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛刘庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 891 | 睢宁     | PMS 凌城张付付庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 892 | 睢宁     | PMS 凌城三丁刘西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 893 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 894 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩前窑台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 895 | 睢宁     | PMS 凌城陶炉后贾北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 896 | 睢宁     | PMS 凌城新河潘庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 897 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 898 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 899 | 睢宁     | PMS 凌城街道四组台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 900 | 睢宁     | PMS 凌城凌小门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 901 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 902 | 睢宁     | PMS 凌城张付徐庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 903 | 睢宁     | PMS 凌城郑庄村部东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 904 | 睢宁     | PMS 凌城凌东西潘台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 905 | 睢宁     | PMS 凌城凌东鲁庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 906 | 睢宁     | PMS 凌城民主前李北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 907 | 睢宁     | PMS 凌城民主木园北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 908 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩后窑台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 909 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩陈庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 910 | 睢宁     | PMS 凌城蔡宅蔡园台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 911 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东鲍2变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 912 | 睢宁     | PMS 凌城秦圩东杨台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 913 | 睢宁     | PMS 凌城凌东王楼西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 914 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 915 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆高庄2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 916 | 睢宁     | PMS 凌城街道东门台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 917 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆旧集台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 918 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩汪庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 919 | 睢宁     | 凌城供电所台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 920 | 睢宁     | PMS 凌城王凤圩北台2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 921 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区3号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 922 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区4号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 923 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区5号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 924 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区6号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 925 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区1号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 926 | 睢宁     | PMS 凌城幸福小区2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 927 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 928 | 睢宁     | PMS 凌城胜利村彭庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 929 | 睢宁     | PMS 凌城七组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 930 | 睢宁     | PMS 凌城新河靳庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 931 | 睢宁     | PMS 凌城街道洪大江台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 932 | 睢宁     | PMS 凌城村八组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 933 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 934 | 睢宁     | PMS 凌城南大街1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 935 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 936 | 睢宁     | PMS 凌城张庙村周庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 937 | 睢宁     | PMS 凌城张庙王庄1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 938 | 睢宁     | PMS 凌城农贸市场2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 939 | 睢宁     | 凌城张庙西台2号台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 940 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩沙河东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 941 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 942 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄圩后台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 943 | 睢宁     | PMS 凌城凌东崔庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 944 | 睢宁     | PMS 凌城方庄村单庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 945 | 睢宁     | PMS 凌城杨圩王庄2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 946 | 睢宁     | 凌城新楼村部台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 947 | 睢宁     | 凌城前元北台2号台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 948 | 睢宁     | 凌城街道三组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 949 | 睢宁     | PMS 凌城张付工业园2号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 950 | 睢宁     | PMS 凌城新李花园北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 951 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄河东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 952 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 953 | 睢宁     | PMS 凌城李圩朱庄2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 954 | 睢宁     | PMS 凌城三丁村部西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 955 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄张庄北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 956 | 睢宁     | PMS 凌城三丁南台2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 957 | 睢宁     | PMS 凌城前元八队2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 958 | 睢宁     | 凌城沙庄村村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 959 | 睢宁     | PMS 凌城新供电站台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 960 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛陈楼西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 961 | 睢宁     | PMS 凌城前元颜庄西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 962 | 睢宁     | PMS 凌城永丰祥庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 963 | 睢宁     | 凌城蔡宅陈圩东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 964 | 睢宁     | 凌城街道十三组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 965 | 睢宁     | PMS 凌城棋杆学校台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 966 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠西魏2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 967 | 睢宁     | PMS 凌城街道东南2台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 968 | 睢宁     | PMS 凌城街道农贸3台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 969 | 睢宁     | PMS 凌城街道宣武2号台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 970 | 睢宁     | PMS 凌城街道府前西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 971 | 睢宁     | PMS 凌城张付鲁庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 972 | 睢宁     | PMS 凌城胜利西李抽水台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 973 | 睢宁     | PMS 凌城新李街道东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 974 | 睢宁     | PMS 凌城方庄陈庄小区台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 975 | 睢宁     | PMS 凌城张庙马庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 976 | 睢宁     | PMS 凌城永丰场西北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 977 | 睢宁     | PMS 凌城张付王凤北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 978 | 睢宁     | 凌城蔡宅西台2号台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 979 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄东张新农村台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 980 | 睢宁     | PMS 凌城永丰西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 981 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 982 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 983 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 984 | 丰县     | 翰林华府小区2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 985 | 丰县     | 城区好家名品城配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 986 | 丰县     | 城区好家名品城配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 987 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 988 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 989 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 990 | 丰县     | 城区锦绣东城1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 991 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 992 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 993 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 994 | 丰县     | 城区锦绣东城2号配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 995  | 丰县     | PMS 城区学士园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 996  | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 997  | 丰县     | PMS 城区学士园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 998  | 丰县     | 城区安居三期1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 999  | 丰县     | 城区安居三期1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1000 | 丰县     | 安居三期2号配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1001 | 丰县     | 安居三期2号配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1002 | 丰县     | 安居三期2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1003 | 丰县     | 安居三期2号配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1004 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1005 | 丰县     | PMS 凤城镇安居八期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1006 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1007 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1008 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1009 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1010 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1011 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1012 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1013 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1014 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1015 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1016 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1017 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1018 | 丰县     | PMS 凤城镇东方春城4号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1019 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1020 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1021 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1022 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1023 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1024 | 丰县     | PMS 城区金色家园3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1025 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1026 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1027 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1028 | 丰县     | PMS 城区御水帝景城1号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1029 | 丰县     | 城区凤凰嘴小区1号配电室3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 1030 | 丰县     | 凤凰嘴小区1号配电室1号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1031 | 丰县     | 城区凤凰嘴小区1号配电室2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1032 | 丰县     | PMS 城区凤凰嘴小区3号商业箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1033 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1034 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1035 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1036 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1037 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1038 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1039 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1040 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区4号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1041 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1042 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1043 | 丰县     | PMS 城区欢乐城小区5号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1044 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1045 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1046 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1047 | 丰县     | 城区秀水华庭1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1048 | 丰县     | 城区秀水华庭2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1049 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1050 | 丰县     | PMS 城区金色家园B区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1051 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1052 | 丰县     | 城区郭楼农贸市场2号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1053 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1054 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1055 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1056 | 丰县     | PMS 城区融汇领御1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1057 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1058 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1059 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1060 | 丰县     | PMS 城区融汇领御2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1061 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1062 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1063 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1064 | 丰县     | PMS 城区融汇领御3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 1065 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1066 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1067 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1068 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区3号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1069 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1070 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1071 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1072 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1073 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1074 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1075 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1076 | 丰县     | PMS 凤城镇富安平果郡小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1077 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1078 | 丰县     | PMS 金色家园B区2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1079 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1080 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1081 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1082 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1083 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期2号箱变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1084 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期1号箱变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1085 | 丰县     | PMS 城区群益中学公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1086 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1087 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城B区3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1088 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1089 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1090 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1091 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1092 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1093 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1094 | 丰县     | PMS 城区金地首府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1095 | 丰县     | PMS 城区金地首府3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1096 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1097 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1098 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1099 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 1100 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1101 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1102 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1103 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1104 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1105 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1106 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1107 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1108 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1109 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1110 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1111 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1112 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1113 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1114 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1115 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区3号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1116 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1117 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区4号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1118 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1119 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1120 | 丰县     | PMS 城区融耀新城小区5号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1121 | 丰县     | PMS 城区融耀新城1号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1122 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1123 | 丰县     | PMS 香榭里小区二期3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1124 | 丰县     | PMS 凤鸣城B区2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1125 | 丰县     | 翠文园二期3号1母线配电变压器         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1126 | 丰县     | 城区翠文园二期2号综合变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1127 | 丰县     | PMS 城区九洲花园小区综合变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 1128 | 丰县     | PMS 城区九州嘉园小区南综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1129 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室2号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1130 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室4号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1131 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1132 | 丰县     | 翡翠城三期2号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1133 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1134 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1135 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1136 | 丰县     | PMS 御苑新城一期3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1137 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1138 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1139 | 丰县     | 御苑新城一期2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1140 | 丰县     | 御苑新城一期1号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1141 | 丰县     | 御苑新城一期3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1142 | 丰县     | PMS 城区胜利东区2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1143 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1144 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1145 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1146 | 丰县     | 御水帝景城2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1147 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室2号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1148 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室4号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1149 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室1号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1150 | 丰县     | 丰县盛世茗居小区3号配电室3号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1151 | 丰县     | PMS 城区工行东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1152 | 丰县     | 城区凤鸣城凤鸣金街C区4号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1153 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区6号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1154 | 丰县     | PMS 城区凤鸣城凤鸣金街C区2号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1155 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1156 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1157 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1158 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1159 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1160 | 丰县     | 锦绣龙城1号组合配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1161 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1162 | 丰县     | 锦绣龙城2号配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1163 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1164 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1165 | 丰县     | 城区凤鸣城A区2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1166 | 丰县     | 城区凤鸣城A区1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1167 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼村综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1168 | 丰县     | PMS 城区崔花园北2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1169 | 丰县     | PMS 城区杂品公司宿舍2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 1170 | 丰县     | 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1171 | 丰县     | PMS 凤城镇高盛国际花园小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1172 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1173 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1174 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1175 | 丰县     | 御水帝景城二期5号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1176 | 丰县     | 城区政法小区2号公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1177 | 丰县     | 城区革新路3号公变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1178 | 丰县     | PMS 城区梁庄东3号             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1179 | 丰县     | PMS 城区种子仓库              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1180 | 丰县     | PMS 中波台公变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1181 | 丰县     | PMS 城区临府街西公变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1182 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1183 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1184 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1185 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1186 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1187 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1188 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1189 | 丰县     | PMS 城区玫瑰园1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1190 | 丰县     | 财富城1号配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1191 | 丰县     | 财富城1号配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1192 | 丰县     | 财富城1号配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1193 | 丰县     | 财富城1号配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1194 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号1号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1195 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号2号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1196 | 丰县     | PMS 中央金座1楼配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1197 | 丰县     | PMS 中央金座1号楼配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1198 | 丰县     | 城区服装厂公变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1199 | 丰县     | PMS 城区五金公司公变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1200 | 丰县     | PMS 城区博物馆公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1201 | 丰县     | PMS 城区汽车站公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1202 | 丰县     | 城区荷花楼公变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1203 | 丰县     | PMS 城区小白羊公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1204 | 丰县     | 城区导线厂公变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1205 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1206 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1207 | 丰县     | 城区翡翠城三期4号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1208 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1209 | 丰县     | 城区丰邑华庭小区配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1210 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1211 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1212 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1213 | 丰县     | 城区金地首府5号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1214 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1215 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1216 | 睢宁     | 凌城街道木园3号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1217 | 睢宁     | PMS 凌城魏祠东魏东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1218 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区2号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1219 | 睢宁     | PMS 凌城河东小区1号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1220 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1221 | 睢宁     | PMS 凌城府居尚城4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1222 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1223 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸新区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1224 | 睢宁     | 凌城万福佳苑4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1225 | 睢宁     | 凌城万福佳苑1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1226 | 睢宁     | 凌城万福佳苑3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1227 | 睢宁     | PMS 凌城万福佳苑2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1228 | 睢宁     | 凌城幸福小区8号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1229 | 睢宁     | 凌城幸福小区7号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1230 | 睢宁     | 凌城新河抽水台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1231 | 睢宁     | 凌城金陵建材市场小区2配2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1232 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1233 | 睢宁     | 凌城一品小区配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1234 | 睢宁     | 凌城街道北台2号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1235 | 睢宁     | 凌城街道六组2号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1236 | 睢宁     | 凌城张庙陈庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1237 | 睢宁     | 凌城胜利张庄2号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1238 | 睢宁     | 凌城胜利张庄南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1239 | 睢宁     | 凌城李圩小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1240 | 睢宁     | 凌城大院1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1241 | 睢宁     | 凌城大院2配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1242 | 睢宁     | 凌城大院1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1243 | 睢宁     | 凌城大院2配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1244 | 睢宁     | 凌城大院2配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1245 | 睢宁     | 凌城大院2配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1246 | 睢宁     | 凌城杨圩王庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1247 | 睢宁     | 凌城祥和家园2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1248 | 睢宁     | 凌城祥和家园1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1249 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1250 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1251 | 睢宁     | 凌城万福佳苑二期3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1252 | 睢宁     | PMS 凌城村三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1253 | 睢宁     | 凌城三丁河东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1254 | 睢宁     | PMS 凌城凌东学校台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1255 | 睢宁     | PMS 凌城凌东村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1256 | 睢宁     | PMS 凌城沙庄北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1257 | 睢宁     | PMS 凌城凌东周赵台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1258 | 睢宁     | PMS 凌城街道中台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1259 | 睢宁     | PMS 凌城街道北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1260 | 睢宁     | 凌城敬老院单变台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1261 | 睢宁     | PMS 凌城张付村部台增容  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1262 | 睢宁     | PMS 凌城街道南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1263 | 睢宁     | PMS 凌城凌闸村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1264 | 睢宁     | PMS 凌城孙薛村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1265 | 睢宁     | PMS 双沟大白南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1266 | 睢宁     | PMS 双沟大白北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1267 | 睢宁     | PMS 双沟年庄台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1268 | 睢宁     | PMS 双沟吴井南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1269 | 睢宁     | PMS 双沟大赵一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1270 | 睢宁     | PMS 双沟上坝北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1271 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1272 | 睢宁     | PMS 双沟陈王北台(增容) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1273 | 睢宁     | PMS 双沟吴井西台(增容) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1274 | 睢宁     | PMS 双沟圩西中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1275 | 睢宁     | PMS 双沟朱营西台(增容) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1276 | 睢宁     | PMS 双沟医院东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1277 | 睢宁     | PMS 双沟双东十二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1278 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1279 | 睢宁     | PMS 双沟张林东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1280 | 睢宁     | PMS 双沟大赵南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1281 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1282 | 睢宁     | PMS 双沟张宋北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1283 | 睢宁     | PMS 双沟张林台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1284 | 睢宁     | PMS 双沟单桥台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1285 | 睢宁     | 双沟孟圩学校台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1286 | 睢宁     | PMS 双沟苗庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1287 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1288 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩赵楼台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1289 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1290 | 睢宁     | PMS 双沟史庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1291 | 睢宁     | PMS 双沟上坝西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1292 | 睢宁     | PMS 双沟上坝中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1293 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1294 | 睢宁     | PMS 双沟温白温场台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1295 | 睢宁     | 双沟吕庄西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1296 | 睢宁     | PMS 双沟陈王南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1297 | 睢宁     | PMS 双沟圩西东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1298 | 睢宁     | PMS 双沟大白小白湾台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1299 | 睢宁     | PMS 双沟大白西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1300 | 睢宁     | PMS 双沟大白东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1301 | 睢宁     | 双沟经管站台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1302 | 睢宁     | PMS 双沟位头西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1303 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1304 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1305 | 睢宁     | PMS 双沟单桥南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1306 | 睢宁     | PMS 双沟猪厂台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1307 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1308 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1309 | 睢宁     | PMS 双沟敬老院      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 1310 | 睢宁     | PMS 双沟朱营东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1311 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1312 | 睢宁     | PMS 双沟柳园北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1313 | 睢宁     | PMS 双沟温白南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1314 | 睢宁     | PMS 双沟陈王四组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1315 | 睢宁     | PMS 双沟朱营中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1316 | 睢宁     | PMS 双沟焦营北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1317 | 睢宁     | PMS 双沟陈王东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1318 | 睢宁     | 双沟温场北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1319 | 睢宁     | PMS 双沟小白湾北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1320 | 睢宁     | PMS 双沟朱营七队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1321 | 睢宁     | PMS 双沟单桥北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1322 | 睢宁     | PMS 双沟单桥二组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1323 | 睢宁     | PMS 双沟何庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1324 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩学校南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1325 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1326 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩纪庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1327 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩宋庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1328 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩村部南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1329 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1330 | 睢宁     | PMS 双沟史庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1331 | 睢宁     | 双沟上坝三组北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1332 | 睢宁     | 双沟温白北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1333 | 睢宁     | PMS 双沟吴行东南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1334 | 睢宁     | 双沟高集一组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1335 | 睢宁     | 双沟大马北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1336 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里四号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1337 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1338 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1339 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1340 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1341 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1342 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1343 | 睢宁     | PMS 双沟大白六组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1344 | 睢宁     | PMS 双沟官路一组台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1345 | 睢宁     | PMS 双沟官路二组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1346 | 睢宁     | PMS 双沟官路三组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1347 | 睢宁     | PMS 双沟官路老年安置房台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1348 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄二组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1349 | 睢宁     | PMS 双沟官路学校门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1350 | 睢宁     | PMS 双沟吕庄中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1351 | 睢宁     | PMS 双沟上坝六组南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1352 | 睢宁     | PMS 双沟上坝三组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1353 | 睢宁     | 双沟张林一组台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1354 | 睢宁     | PMS 双沟马庄北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1355 | 睢宁     | PMS 双沟赵行一组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1356 | 睢宁     | PMS 双沟朱营南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1357 | 睢宁     | PMS 双沟七里高东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1358 | 睢宁     | PMS 双沟三楼南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1359 | 睢宁     | PMS 双沟大白二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1360 | 睢宁     | PMS 双沟温白四组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1361 | 睢宁     | PMS 双沟申庄西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1362 | 睢宁     | PMS 双沟陈王三组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1363 | 睢宁     | PMS 双沟陈王一组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1364 | 睢宁     | PMS 双沟史庄东队台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1365 | 睢宁     | PMS 双沟上坝五组东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1366 | 睢宁     | PMS 双沟大白四组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1367 | 睢宁     | PMS 双沟盘王南1台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1368 | 睢宁     | PMS 双沟纪湾单相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1369 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十一组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1370 | 睢宁     | PMS 双沟赵楼西台变压器    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1371 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩贾庄西台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1372 | 睢宁     | PMS 双沟朱营六组台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1373 | 睢宁     | PMS 双沟单桥三组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1374 | 睢宁     | PMS 双沟大赵杨庄西台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1375 | 睢宁     | PMS 双沟上坝一组台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1376 | 睢宁     | PMS 双沟吴井二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1377 | 睢宁     | PMS 双沟焦营五组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1378 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩十二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1379 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1380 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1381 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1382 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1383 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1384 | 睢宁     | PMS 双沟幸福里安置小区6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1385 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1386 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1387 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1388 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1389 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1390 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1391 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1392 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1393 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置小区9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1394 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1395 | 丰县     | 城区安居十二期2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1396 | 丰县     | 城区安居十二期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1397 | 丰县     | 城区安居十二期3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1398 | 丰县     | PMS 城区苏鲁豫皖农贸市场二期    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1399 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1400 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1401 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1402 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1403 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1404 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1405 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1406 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1407 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1408 | 丰县     | 凤城镇申花名都小区3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1409 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1410 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1411 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1412 | 丰县     | PMS 凤城镇安居十期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1413 | 丰县     | 凤城镇安居十期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1414 | 丰县     | 凤城镇安居十期2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 1415 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号5号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1416 | 丰县     | 城区中阳壹号6号公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1417 | 丰县     | PMS 城区中阳壹号4号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1418 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1419 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1420 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1421 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1422 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1423 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1424 | 丰县     | 高盛国际花园城三期7号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1425 | 丰县     | 高盛国际花园城三期6号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1426 | 丰县     | PMS 凤凰嘴2号配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1427 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1428 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1429 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1430 | 丰县     | 盛和翰林华府5号配电室1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1431 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1432 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1433 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1434 | 丰县     | 安居七期西区组合配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1435 | 丰县     | PMS 凤凰嘴小区6号商业箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1436 | 丰县     | PMS 北苑邻里中心农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1437 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1438 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1439 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1440 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1441 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1442 | 丰县     | PMS 御水帝景城4号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1443 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1444 | 丰县     | PMS 御水帝景城3号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1445 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1446 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1447 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1448 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1449 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1450 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1451 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1452 | 丰县     | 城区雨润城4号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1453 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1454 | 丰县     | 城区雨润城2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1455 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1456 | 丰县     | 城区雨润城5号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1457 | 丰县     | 城区雨润城1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1458 | 丰县     | 城区雨润城3号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1459 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1460 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1461 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1462 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1463 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1464 | 丰县     | 安居三期二期3号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1465 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1466 | 丰县     | 安居三期二期4号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1467 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1468 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1469 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1470 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1471 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1472 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1473 | 丰县     | 东方春城三期1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1474 | 丰县     | 东方春城三期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1475 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1476 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1477 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1478 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1479 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1480 | 丰县     | 盛世茗居4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1481 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1482 | 丰县     | 盛世茗居5号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1483 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1484 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1485 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1486 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1487 | 丰县     | 锦绣东城二期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1488 | 丰县     | 锦绣东城二期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1489 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1490 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1491 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1492 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1493 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1494 | 丰县     | PMS 公园壹号1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1495 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1496 | 丰县     | PMS 公园壹号2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1497 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1498 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1499 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1500 | 丰县     | 城区翰林华府4号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1501 | 丰县     | 丰泽园1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1502 | 丰县     | 丰泽园2号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1503 | 丰县     | 丰泽园2号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1504 | 丰县     | 丰泽园1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1505 | 丰县     | 丰泽园2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1506 | 丰县     | 丰泽园2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1507 | 丰县     | 高盛五期1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1508 | 丰县     | 高盛五期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1509 | 丰县     | 安居八期2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1510 | 丰县     | 安居八期2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1511 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1512 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1513 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1514 | 丰县     | PMS 安居八期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1515 | 丰县     | 东方春城二期1配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1516 | 丰县     | 东方春城二期1配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1517 | 丰县     | 东方春城二期1配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1518 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1519 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 1520 | 丰县     | 盛和翰林华府二期3号配电室2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1521 | 丰县     | PMS 经济适用房六期1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1522 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1523 | 丰县     | PMS 经济适用房六期2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1524 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1525 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1526 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1527 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1528 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1529 | 丰县     | PMS 碧桂园珺悦府小区2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1530 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1531 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1532 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区2号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1533 | 丰县     | PMS 名仕·学士园A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1534 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1535 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1536 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1537 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1538 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1539 | 丰县     | PMS 孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1540 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1541 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1542 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1543 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1544 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1545 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1546 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1547 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1548 | 丰县     | 御水帝景城二期续建2号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1549 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1550 | 丰县     | 御水帝景城二期续建4号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1551 | 丰县     | 御水帝景城二期续建3号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1552 | 丰县     | 城区北店子西公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1553 | 丰县     | 悦景华府3号配电室2号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1554 | 丰县     | 悦景华府3号配电室4号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1555 | 丰县     | 悦景华府3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1556 | 丰县     | 悦景华府3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1557 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1558 | 丰县     | 悦景华府1号组合配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1559 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1560 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1561 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1562 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1563 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1564 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1565 | 丰县     | 星悦城二期2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1566 | 丰县     | 星悦城二期1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1567 | 丰县     | 星河湾2号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1568 | 丰县     | 星河湾1号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1569 | 丰县     | 星河湾1号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1570 | 丰县     | 星河湾2号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1571 | 丰县     | 星河湾2号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1572 | 丰县     | 星河湾1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1573 | 丰县     | 星河湾2号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1574 | 丰县     | 星河湾1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1575 | 丰县     | 龙雾桥安置小区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1576 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1577 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1578 | 丰县     | 紫薇花园小区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1579 | 丰县     | 城区金地东综合变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1580 | 丰县     | 城区防暴大队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1581 | 丰县     | 梁楼村新型社区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1582 | 丰县     | 城管局公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1583 | 丰县     | 城区渠楼南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1584 | 丰县     | 珺悦府6号配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1585 | 丰县     | 珺悦府6号配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1586 | 丰县     | 珺悦府6号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1587 | 丰县     | 珺悦府6号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1588 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1589 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1590 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1591 | 丰县     | 黄楼新型社区1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1592 | 丰县     | 丰县西关邻里中心2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1593 | 丰县     | 丰县邻里中心1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1594 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1595 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1596 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1597 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1598 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1599 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1600 | 丰县     | 御苑新城小区二期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1601 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1602 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1603 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1604 | 丰县     | 御苑新城小区二期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1605 | 丰县     | 御苑新城小区二期3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1606 | 丰县     | 城区黄庄西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1607 | 丰县     | 润景雅居3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1608 | 丰县     | 润景雅居4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1609 | 丰县     | 润景雅居2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1610 | 丰县     | 润景雅居3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1611 | 丰县     | 润景雅居1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1612 | 丰县     | 润景雅居4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1613 | 丰县     | 润景雅居3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1614 | 丰县     | 润景雅居1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1615 | 丰县     | 润景雅居2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1616 | 丰县     | 润景雅居4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1617 | 丰县     | 润景雅居3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1618 | 丰县     | 润景雅居2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1619 | 丰县     | 润景雅居2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1620 | 丰县     | 润景雅居4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1621 | 丰县     | 城区江山花园1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1622 | 丰县     | 西城丽景2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1623 | 丰县     | 西城丽景3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1624 | 丰县     | 西城丽景3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 1625 | 丰县     | 西城丽景1号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1626 | 丰县     | 西城丽景2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1627 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期7号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1628 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期8号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1629 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期9号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1630 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期10号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1631 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期11号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1632 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期12号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1633 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期13号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1634 | 睢宁     | PMS 双沟赵行南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1635 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期1号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1636 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期2号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1637 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期3号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1638 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期4号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1639 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1640 | 睢宁     | PMS 双沟官路安置三期6号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1641 | 睢宁     | PMS 双沟长江路台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1642 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区15号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1643 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区14号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1644 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区8号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1645 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区10号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1646 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区9号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1647 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区12号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1648 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区13号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1649 | 睢宁     | PMS 双沟盘王集中区一期B区11号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1650 | 睢宁     | 双沟观音安置小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1651 | 睢宁     | 双沟观音安置小区1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1652 | 睢宁     | 双沟观音安置小区10号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1653 | 睢宁     | 双沟观音安置小区12号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1654 | 睢宁     | 双沟观音安置小区11号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1655 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区3配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1656 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1657 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1658 | 睢宁     | 双沟香溪名筑小区2配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1659 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1660 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1661 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场2配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1662 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1663 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1664 | 睢宁     | 双沟佳沐观音广场1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1665 | 睢宁     | 双沟官路东台(增容)      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1666 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1667 | 睢宁     | 双沟双西安置小区1号组合配2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1668 | 睢宁     | 双沟双西安置小区2配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1669 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1670 | 睢宁     | 双沟徐沙河安置小区1配4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1671 | 睢宁     | 双沟潘公广场1配4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1672 | 睢宁     | 双沟官路四期3配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1673 | 睢宁     | 双沟官路四期3配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1674 | 睢宁     | 双沟官路四期3配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1675 | 睢宁     | 双沟官路四期3配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1676 | 睢宁     | 时代茂东区1配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1677 | 睢宁     | 双沟观音安置小区3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1678 | 睢宁     | 双沟观音安置小区8号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1679 | 睢宁     | 双沟观音安置小区7号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1680 | 睢宁     | 双沟观音安置小区5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1681 | 睢宁     | 双沟观音安置小区9号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1682 | 睢宁     | 双沟观音安置小区4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1683 | 睢宁     | 双沟观音安置小区6号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1684 | 睢宁     | 双沟水木清华1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1685 | 睢宁     | 双沟水木清华2配4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1686 | 睢宁     | 双沟水木清华1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1687 | 睢宁     | 双沟水木清华2配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1688 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭号1配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1689 | 睢宁     | 双沟绿溪华庭1号配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1690 | 睢宁     | 双沟公园壹号2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1691 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1692 | 睢宁     | 双沟公园壹号1配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1693 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1694 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1695 | 睢宁     | 双沟绿溪茗庭1配3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1696 | 睢宁     | 双沟官路四期2配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1697 | 睢宁     | 双沟官路四期2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1698 | 睢宁     | 双沟官路四期1配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1699 | 睢宁     | 双沟官路四期1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1700 | 睢宁     | 双沟官路四期2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1701 | 睢宁     | 双沟官路四期2配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1702 | 睢宁     | 双沟官路四期1配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1703 | 睢宁     | 双沟官路四期2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1704 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区15号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1705 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区11号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1706 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区12号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1707 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区13号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1708 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区9号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1709 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区14号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1710 | 睢宁     | 双沟盘王集中区D区10号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 1711 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1712 | 睢宁     | 双沟吉盛花园里小区2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1713 | 睢宁     | PMS 双沟孟圩高宋东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1714 | 睢宁     | PMS 双沟位头中台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1715 | 睢宁     | PMS 双沟温白东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1716 | 睢宁     | PMS 双沟温白西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1717 | 睢宁     | 古邳曹湾台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1718 | 睢宁     | PMS 古邳周咀西台新增   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1719 | 睢宁     | PMS 古邳湖东口门台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1720 | 睢宁     | 古邳汤山朱曹台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1721 | 睢宁     | PMS 古邳陈吴坝头台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1722 | 睢宁     | 古邳旧州西台（增容）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1723 | 睢宁     | PMS 古邳坝头北台（增容） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1724 | 睢宁     | 古邳塘坊南台（增容）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1725 | 睢宁     | 古邳山西东台（增容）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1726 | 睢宁     | PMS 古邳汤山西台（增容） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1727 | 睢宁     | PMS 古邳湖东北台（增容） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1728 | 睢宁     | PMS 古邳湖东桃元台增容  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1729 | 睢宁     | PMS 古邳水利站台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1730 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1731 | 睢宁     | PMS 古邳山西薛井台（增容） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1732 | 睢宁     | PMS 古邳果元东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1733 | 睢宁     | 古邳郭集北台          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1734 | 睢宁     | PMS 古邳黄河南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1735 | 睢宁     | PMS 古邳老庄七队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1736 | 睢宁     | 古邳新龙宋元台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1737 | 睢宁     | 古邳湖城里台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1738 | 睢宁     | 古邳后元南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1739 | 睢宁     | 古邳下邳西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1740 | 睢宁     | PMS 古邳双河南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1741 | 睢宁     | PMS 古邳苗集台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1742 | 睢宁     | PMS 古邳马路口南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1743 | 睢宁     | 古邳公变北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1744 | 睢宁     | PMS 古邳赵楼东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1745 | 睢宁     | 古邳周滩西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1746 | 睢宁     | PMS 古邳果元台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1747 | 睢宁     | PMS 古邳山西中台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1748 | 睢宁     | PMS 古邳巨山东台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1749 | 睢宁     | PMS 古邳双河西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1750 | 睢宁     | 古邳马路口东台（增容）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1751 | 睢宁     | PMS 古邳吕集村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1752 | 睢宁     | PMS 古邳公变1号（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1753 | 睢宁     | PMS 古邳公变2号（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1754 | 睢宁     | 古邳公变4号（增容）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1755 | 睢宁     | PMS 古邳旧州村部台（增容） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1756 | 睢宁     | PMS 古邳古邳南台（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1757 | 睢宁     | PMS 古邳四大队台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1758 | 睢宁     | 古邳汤山南台（增容）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1759 | 睢宁     | PMS 古邳湖西南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1760 | 睢宁     | PMS 古邳财政所单相变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1761 | 睢宁     | 古邳电视台           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1762 | 睢宁     | PMS 古邳医院单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1763 | 睢宁     | PMS 古邳官庄陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1764 | 睢宁     | 古邳果元南场台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 1765 | 睢宁     | 古邳曹河南台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 1766 | 睢宁     | PMS 古邳吴口台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1767 | 睢宁     | 古邳陈口台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1768 | 睢宁     | PMS 古邳彭庄南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1769 | 睢宁     | PMS 古邳钦洼台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1770 | 睢宁     | PMS 古邳半山单相变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1771 | 睢宁     | 古邳郭庄电站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1772 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1773 | 睢宁     | PMS 古邳崔文珠台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1774 | 睢宁     | PMS 古邳代楼中心台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1775 | 睢宁     | 古邳代楼四队       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 1776 | 睢宁     | PMS 古邳育龙街公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1777 | 睢宁     | 古邳白洼站        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1778 | 睢宁     | PMS 古邳水利二站   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1779 | 睢宁     | 古邳郭庄张塘站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1780 | 睢宁     | 古邳何庄站        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1781 | 睢宁     | PMS 古邳平楼北站   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1782 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘高庄站  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 1783 | 睢宁     | PMS 古邳关庙站    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1784 | 睢宁     | 古邳吴塘北站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1785 | 丰县     | 西城丽景1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1786 | 丰县     | 西城丽景3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1787 | 丰县     | 西城丽景1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1788 | 丰县     | 西城丽景3号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1789 | 丰县     | 西城丽景1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1790 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1791 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1792 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1793 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1794 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1795 | 丰县     | 丰县星悦城5配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1796 | 丰县     | 丰县星悦城3配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1797 | 丰县     | 丰县星悦城4配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1798 | 丰县     | 润城华府2配3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1799 | 丰县     | 润城华府5配2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1800 | 丰县     | 润城华府1配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1801 | 丰县     | 润城华府5配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1802 | 丰县     | 润城华府1配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1803 | 丰县     | 润城华府1配1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1804 | 丰县     | 润城华府2配4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1805 | 丰县     | 润城华府1配3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1806 | 丰县     | 润城华府2配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1807 | 丰县     | 润城华府3配1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1808 | 丰县     | 润城华府3配2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1809 | 丰县     | 沙园变1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1810 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1811 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1812 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1813 | 丰县     | 璟宸华府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1814 | 丰县     | 城区北店子西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1815 | 丰县     | 城区荟苑新区1          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1816 | 丰县     | 城区荟苑新区2          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1817 | 丰县     | 城区工农北路2号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1818 | 丰县     | 凤城镇街道办事处廉租房1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1819 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1820 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1821 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1822 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1823 | 丰县     | 城区德惠尚书房3号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1824 | 丰县     | 城区德惠尚书房4号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1825 | 丰县     | 城区盐场综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 1826 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1827 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1828 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1829 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1830 | 丰县     | 璟宸华府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1831 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1832 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1833 | 丰县     | 璟宸华府3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1834 | 丰县     | 上海城小区4号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1835 | 丰县     | 上海城小区2号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1836 | 丰县     | 上海城小区1号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1837 | 丰县     | 上海城小区1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1838 | 丰县     | 上海城小区2号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1839 | 丰县     | 上海城小区2号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1840 | 丰县     | 上海城小区3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1841 | 丰县     | 上海城小区3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1842 | 丰县     | 上海城小区4号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1843 | 丰县     | 上海城小区1号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1844 | 丰县     | 上海城小区1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1845 | 丰县     | 上海城小区4号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1846 | 丰县     | 上海城小区3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1847 | 丰县     | 上海城小区2号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1848 | 丰县     | 上海城小区3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1849 | 丰县     | 上海城小区4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1850 | 丰县     | 城区安福小区5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1851 | 丰县     | 书香华府1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1852 | 丰县     | 书香华府1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1853 | 丰县     | 书香华府4号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1854 | 丰县     | 书香华府1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1855 | 丰县     | 书香华府2号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1856 | 丰县     | 书香华府4号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1857 | 丰县     | 书香华府2号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1858 | 丰县     | 书香华府2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1859 | 丰县     | 书香华府1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1860 | 丰县     | 书香华府2号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1861 | 丰县     | 书香华府4号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1862 | 丰县     | 书香华府4号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1863 | 丰县     | 城区王楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1864 | 丰县     | 丰县工商局宿舍东       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1865 | 丰县     | 胜利东区综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1866 | 丰县     | 凤鸣花园综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1867 | 丰县     | 顺河镇杨楼中北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1868 | 丰县     | 顺河镇南刘庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1869 | 丰县     | 赵庄镇张土城村张小楼后综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1870 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1871 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1872 | 丰县     | 高盛六期小区4号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1873 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1874 | 丰县     | 高盛六期小区1号组合配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1875 | 丰县     | 高盛六期小区3号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1876 | 丰县     | 城区东小东公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1877 | 丰县     | 雍景和府4配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1878 | 丰县     | 雍景和府4配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1879 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1880 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1881 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1882 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1883 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1884 | 丰县     | 城区润城龙华庭2配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1885 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1886 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1887 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1888 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1889 | 丰县     | 城区润城龙华庭1配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1890 | 丰县     | 城区润城龙华庭3配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1891 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1892 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1893 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1894 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1895 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1896 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1897 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1898 | 丰县     | 城区润城龙华庭5号配1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1899 | 丰县     | 城区润城龙华庭4配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1900 | 丰县     | 城区润城龙华庭6号配3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1901 | 丰县     | 城区仿古街综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1902 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1903 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1904 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 1905 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1906 | 丰县     | 吾悦和府1号组合配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1907 | 丰县     | 吾悦和府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1908 | 丰县     | 珺悦府4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1909 | 丰县     | 珺悦府4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1910 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1911 | 丰县     | 碧桂园珺悦府小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1912 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1913 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1914 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1915 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1916 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1917 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1918 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1919 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1920 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1921 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1922 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1923 | 丰县     | 龙城樾府4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1924 | 丰县     | 龙城樾府1号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1925 | 丰县     | 龙城樾府3号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1926 | 丰县     | 龙城樾府2号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1927 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1928 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1929 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1930 | 丰县     | 城区状元茗居2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1931 | 丰县     | 中阳商城南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1932 | 丰县     | 丰泽园4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1933 | 丰县     | 丰泽园3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1934 | 丰县     | 丰泽园4号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1935 | 丰县     | 丰泽园3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1936 | 丰县     | 丰泽园3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1937 | 丰县     | 丰泽园3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1938 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1939 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1940 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1941 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1942 | 丰县     | 孙花园小区1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1943 | 丰县     | 孙花园小区2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1944 | 丰县     | 融耀新城三期2配3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1945 | 丰县     | 融耀新城三期2配1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1946 | 丰县     | 融耀新城三期2配2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1947 | 丰县     | 融耀新城三期2配4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1948 | 丰县     | 润城华府4号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1949 | 丰县     | 润城华府4号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1950 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1951 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1952 | 丰县     | 吾悦和府4号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1953 | 丰县     | 吾悦和府2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1954 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1955 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1956 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1957 | 丰县     | 凤城帝景2号配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1958 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1959 | 丰县     | 凤城帝景1号配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1960 | 丰县     | 万汇国际商品城二期5号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1961 | 丰县     | 万汇国际商品城二期7号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1962 | 丰县     | 万汇国际商品城二期2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1963 | 丰县     | 万汇国际商品城二期4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1964 | 丰县     | 万汇国际商品城二期8号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1965 | 丰县     | 万汇国际商品城二期6号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1966 | 丰县     | 万汇国际商品城二期1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1967 | 丰县     | 城区北店子后公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1968 | 丰县     | 城区金桥商场2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1969 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1970 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1971 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1972 | 丰县     | 德惠尚书房2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1973 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1974 | 丰县     | 德惠尚书房1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1975 | 丰县     | 城区季合园小区变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1976 | 丰县     | 城区支农北路综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 1977 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1978 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1979 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1980 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1981 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1982 | 丰县     | 吾悦和府5号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1983 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1984 | 丰县     | 吾悦和府3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1985 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1986 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1987 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1988 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1989 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1990 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1991 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1992 | 丰县     | 翡翠园小区4号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1993 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1994 | 丰县     | 翡翠园小区2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 1995 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1996 | 丰县     | 翡翠园小区3号配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1997 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1998 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 1999 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2000 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2001 | 丰县     | 滨河蓝庭4号配电室2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2002 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2003 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2004 | 丰县     | 滨河蓝庭1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2005 | 丰县     | 滨河蓝庭2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2006 | 丰县     | 滨河蓝庭3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2007 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2008 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2009 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2010 | 丰县     | 凤城镇申花名都4配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2011 | 丰县     | 金丰尚城3号配电室1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2012 | 丰县     | 金丰尚城4号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2013 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2014 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2015 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2016 | 丰县     | 融耀新城三期4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2017 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2018 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2019 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2020 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2021 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2022 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2023 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2024 | 丰县     | 孙楼镇东张庄融汇小区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2025 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2026 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2027 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2028 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2029 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2030 | 丰县     | 凤凰樾府1配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2031 | 丰县     | 凤凰樾府3配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2032 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2033 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2034 | 丰县     | 凤凰樾府2配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2035 | 丰县     | 雍景和府1配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2036 | 丰县     | 雍景和府3配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2037 | 丰县     | 雍景和府2配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2038 | 睢宁     | PMS_古邳吴塘南站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2039 | 睢宁     | 古邳新村北台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2040 | 睢宁     | PMS_古邳陈口电站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2041 | 睢宁     | PMS_古邳下邳周桥站        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2042 | 睢宁     | PMS_古邳周元电站         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2043 | 睢宁     | PMS_古邳下邳村部台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2044 | 睢宁     | PMS_古邳塘坊北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 2045 | 睢宁     | 古邳杨庄单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2046 | 睢宁     | PMS 古邳湖西北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2047 | 睢宁     | PMS 古邳相山西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2048 | 睢宁     | PMS 古邳相山东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2049 | 睢宁     | 古邳曹阳台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2050 | 睢宁     | PMS 古邳五工头南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2051 | 睢宁     | 古邳10号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2052 | 睢宁     | PMS 古邳五工头东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2053 | 睢宁     | PMS 古邳果元西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2054 | 睢宁     | 古邳果元湖东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2055 | 睢宁     | PMS 古邳周咀东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2056 | 睢宁     | 古邳吕集东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2057 | 睢宁     | 古邳周咀西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2058 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王台 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2059 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2060 | 睢宁     | 古邳吴堂高庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2061 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2062 | 睢宁     | PMS 古邳早元南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2063 | 睢宁     | 古邳早元北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2064 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2065 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2066 | 睢宁     | PMS 古邳五工头西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2067 | 睢宁     | 古邳顾庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2068 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2069 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄马湾台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2070 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2071 | 睢宁     | PMS 古邳马路口西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2072 | 睢宁     | PMS 古邳双河东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2073 | 睢宁     | 古邳天庙北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2074 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2075 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2076 | 睢宁     | 古邳张楼学校      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2077 | 睢宁     | PMS 古邳陈平楼南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2078 | 睢宁     | PMS 古邳公变9号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2079 | 睢宁     | PMS 古邳相山北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2080 | 睢宁     | 古邳彭庄西台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2081 | 睢宁     | PMS 古邳王元台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2082 | 睢宁     | 古邳望山刘庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2083 | 睢宁     | PMS 古邳公变8号   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2084 | 睢宁     | PMS 古邳公变11号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2085 | 睢宁     | 古邳公变3号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2086 | 睢宁     | PMS 古邳古邳派出所台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2087 | 睢宁     | PMS 古邳新龙南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2088 | 睢宁     | PMS 古邳新龙北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2089 | 睢宁     | PMS 古邳山西上花台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2090 | 睢宁     | PMS 古邳新龙东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2091 | 睢宁     | PMS 古邳新龙中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2092 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄小郭台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2093 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2094 | 睢宁     | PMS 古邳花元北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2095 | 睢宁     | 古邳圪桥水厂台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2096 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2097 | 睢宁     | PMS 古邳湖东西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2098 | 睢宁     | PMS 古邳白洼台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2099 | 睢宁     | 古邳湖东东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2100 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2101 | 睢宁     | 古邳苗庄中台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2102 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2103 | 睢宁     | 古邳平楼东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2104 | 睢宁     | 古邳曹河北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2105 | 睢宁     | PMS 古邳周滩南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2106 | 睢宁     | 古邳周滩中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2107 | 睢宁     | PMS 古邳望山中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2108 | 睢宁     | PMS 古邳望山北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2109 | 睢宁     | PMS 古邳公变5号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2110 | 睢宁     | 古邳旧城北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2111 | 睢宁     | PMS 古邳湖西东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2112 | 睢宁     | PMS 古邳山西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2113 | 睢宁     | PMS 古邳巨山北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2114 | 睢宁     | 古邳新龙西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2115 | 睢宁     | 古邳吕集南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2116 | 睢宁     | 古邳黄河安置区10号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2117 | 睢宁     | 古邳黄河安置区4号箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2118 | 睢宁     | 古邳黄河安置区1号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2119 | 睢宁     | 古邳黄河安置区8号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2120 | 睢宁     | 古邳马路口尤埵台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2121 | 睢宁     | PMS 古邳宋元组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2122 | 睢宁     | PMS 古邳湖西朱庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2123 | 睢宁     | PMS 古邳巨山前冯台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2124 | 睢宁     | 古邳塘坊西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2125 | 睢宁     | PMS 古邳山西路西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2126 | 睢宁     | PMS 古邳代奇杆台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2127 | 睢宁     | 古邳古邳政府台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2128 | 睢宁     | PMS 古邳花园小堰台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2129 | 睢宁     | 古邳骑河小区1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2130 | 睢宁     | PMS 古邳小官庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2131 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2132 | 睢宁     | PMS 古邳五工头高庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2133 | 睢宁     | PMS 古邳苗集王集台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2134 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄九队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2135 | 睢宁     | PMS 古邳郭庄大郭台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2136 | 睢宁     | 古邳骑河小区2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2137 | 睢宁     | 古邳4号变西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2138 | 睢宁     | 古邳坝头东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2139 | 睢宁     | PMS 古邳巨山苍屋台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2140 | 睢宁     | PMS 古邳相山四队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2141 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄夏庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2142 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2143 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄张庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2144 | 睢宁     | PMS 古邳平楼宋庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2145 | 睢宁     | 古邳代楼后集台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2146 | 睢宁     | PMS 古邳郭集西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2147 | 睢宁     | PMS 古邳果元村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2148 | 睢宁     | 古邳天庙宋庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2149 | 睢宁     | PMS 古邳平楼北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 2150 | 睢宁     | PMS_古邳平楼后场台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2151 | 睢宁     | PMS_古邳平楼赵庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2152 | 睢宁     | PMS_古邳天庙王庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2153 | 睢宁     | PMS_古邳尹吴庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2154 | 睢宁     | PMS_古邳王元西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2155 | 睢宁     | PMS_古邳湖堂台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2156 | 睢宁     | PMS_古邳曹河小学台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2157 | 睢宁     | 古邳湖西李湾台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2158 | 睢宁     | PMS_古邳湖西纪庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2159 | 睢宁     | PMS_古邳山西下花台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2160 | 睢宁     | 古邳山西排芳台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2161 | 睢宁     | PMS_古邳医院西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2162 | 睢宁     | PMS_古邳黄河东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2163 | 睢宁     | PMS_古邳黄河朱庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2164 | 睢宁     | PMS_古邳黄河化庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2165 | 睢宁     | PMS_古邳吕集曹庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2166 | 睢宁     | PMS_古邳吕集学校台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2167 | 睢宁     | PMS_古邳果元湖东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2168 | 睢宁     | PMS_古邳五工头二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2169 | 睢宁     | PMS_古邳镇苗庄村何庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2170 | 睢宁     | 古邳宋湾王宅台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2171 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄村纸房台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2172 | 睢宁     | 古邳顾庄村二组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2173 | 睢宁     | PMS_古邳湖东村天庙西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2174 | 睢宁     | PMS_古邳苗集村苗东七组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2175 | 睢宁     | 古邳苗集村宋湾西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2176 | 睢宁     | PMS_古邳陈吴村代东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2177 | 睢宁     | PMS_古邳陈吴村杜庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2178 | 睢宁     | PMS_古邳旧州村电影院门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2179 | 睢宁     | PMS_古邳教堂台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2180 | 睢宁     | 古邳村古邳西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2181 | 睢宁     | PMS_古邳村古邳东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2182 | 睢宁     | 古邳镇旧州村垃圾站门前台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2183 | 睢宁     | PMS_古邳镇旧州村饲料厂门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2184 | 睢宁     | 古邳下邳张元台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 2185 | 睢宁     | PMS_古邳相山村六队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2186 | 睢宁     | PMS_古邳宋小楼北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2187 | 睢宁     | PMS_古邳陈老庄一队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2188 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄沈庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2189 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2190 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄王庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2191 | 睢宁     | PMS_古邳郭庄郭西组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2192 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄白洼东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2193 | 睢宁     | PMS_古邳天庙李东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2194 | 睢宁     | PMS_古邳山西花沈台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2195 | 睢宁     | 古邳巨山油坊台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2196 | 睢宁     | PMS_古邳新龙河口台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2197 | 睢宁     | PMS_古邳新龙后张台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2198 | 睢宁     | PMS_古邳彭庄村部东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2199 | 睢宁     | PMS_古邳陈庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2200 | 睢宁     | PMS_古邳曹河东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2201 | 睢宁     | PMS_古邳后园东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2202 | 睢宁     | PMS_古邳赵楼路边台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2203 | 睢宁     | PMS_古邳镇果元前王北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2204 | 睢宁     | PMS_古邳花园小埝台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2205 | 睢宁     | 古邳周嘴赵楼东台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2206 | 睢宁     | PMS_古邳镇新村西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2207 | 睢宁     | PMS_古邳镇扬水站门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2208 | 睢宁     | PMS_古邳代楼闸东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2209 | 睢宁     | PMS_古邳代楼水库西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2210 | 睢宁     | PMS_古邳代楼集中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2211 | 睢宁     | PMS_古邳下邳前徐台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2212 | 睢宁     | PMS_古邳新龙小山台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2213 | 睢宁     | 古邳骑河小区3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2214 | 睢宁     | PMS_古邳半山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2215 | 睢宁     | PMS_古邳半山南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2216 | 睢宁     | PMS_古邳下邳前沈台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2217 | 睢宁     | PMS_古邳苗庄刘场台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2218 | 睢宁     | 古邳湖东新村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2219 | 睢宁     | PMS_古邳3号变北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2220 | 睢宁     | PMS_古邳7号变西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2221 | 睢宁     | PMS_古邳新村南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2222 | 睢宁     | PMS_古邳交管所门前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2223 | 睢宁     | PMS_古邳镇后元北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2224 | 睢宁     | PMS_古邳镇电视台北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2225 | 睢宁     | 古邳古邳八队台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2226 | 睢宁     | PMS_古邳镇吕集村圩东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2227 | 睢宁     | PMS_古邳镇吕集村苍西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2228 | 睢宁     | PMS_古邳镇黄河刘庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2229 | 睢宁     | 古邳镇苗集村西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2230 | 睢宁     | 古邳镇陆庄白庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2231 | 睢宁     | 古邳镇古邳小学台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2232 | 睢宁     | 古邳陆庄李庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2233 | 睢宁     | PMS_古邳镇湖城里台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2234 | 睢宁     | PMS_古邳镇新龙前张台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2235 | 睢宁     | PMS_古邳镇湖西西关台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2236 | 睢宁     | PMS_古邳镇湖东村郭集东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2237 | 睢宁     | PMS_古邳镇湖东村新龙后张台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2238 | 睢宁     | PMS_古邳镇湖东村白洼台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2239 | 睢宁     | PMS_古邳镇半山西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2240 | 睢宁     | PMS_古邳镇半山台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2241 | 睢宁     | PMS_古邳镇官庄村十卜台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2242 | 睢宁     | PMS_古邳镇许庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2243 | 睢宁     | PMS_古邳镇陈吴戴西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2244 | 睢宁     | PMS_古邳镇吴楼台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2245 | 睢宁     | PMS_古邳镇钦洼西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2246 | 睢宁     | PMS_古邳镇望山汪北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2247 | 睢宁     | PMS_古邳镇望山汪南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2248 | 睢宁     | PMS_古邳镇陈行西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2249 | 睢宁     | PMS_古邳镇旧州夏岸台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2250 | 睢宁     | PMS_古邳镇山西上花西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2251 | 睢宁     | PMS_古邳镇薛井西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2252 | 睢宁     | PMS_古邳镇古汉街台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2253 | 睢宁     | PMS_古邳镇财源街东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2254 | 睢宁     | PMS_古邳镇地税门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 2255 | 睢宁     | 古邳镇农贸市场北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2256 | 睢宁     | PMS 古邳镇农贸市场西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2257 | 睢宁     | PMS 古邳镇古邳砖瓦厂台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2258 | 睢宁     | PMS 古邳镇老街教堂台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2259 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2260 | 睢宁     | 古邳镇官庄九卜东台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2261 | 睢宁     | PMS 古邳镇吴口陈口西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2262 | 睢宁     | PMS 古邳镇彭庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2263 | 睢宁     | PMS 古邳镇水利站门前台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2264 | 睢宁     | PMS 古邳镇下邳九队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2265 | 睢宁     | PMS 古邳镇下邳八队台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2266 | 睢宁     | PMS 古邳镇山西路口台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2267 | 睢宁     | PMS 古邳镇陈老庄关庙台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2268 | 睢宁     | PMS 古邳镇宋湾东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2269 | 睢宁     | PMS 古邳镇曹湾东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2270 | 睢宁     | PMS 古邳镇巨山西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2271 | 睢宁     | PMS 古邳镇圪园景区台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2272 | 睢宁     | PMS 古邳代楼下邳前徐台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2273 | 睢宁     | PMS 古邳镇医院公变台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2274 | 睢宁     | 古邳官庄淘宝园区台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2275 | 睢宁     | PMS 古邳官庄村新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2276 | 睢宁     | PMS 古邳陈老庄八队一组台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2277 | 睢宁     | 古邳代楼二队二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2278 | 睢宁     | PMS 古邳苗庄李庄组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2279 | 睢宁     | PMS 古邳湖西南路口台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2280 | 睢宁     | PMS 古邳吴口南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2281 | 睢宁     | PMS 古邳张庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2282 | 睢宁     | PMS 古邳校西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2283 | 睢宁     | 古邳镇张五门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2284 | 睢宁     | PMS 古邳旧州五队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2285 | 睢宁     | 古邳钦洼路边台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2286 | 睢宁     | PMS 古邳镇巨山顶综合变台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2287 | 睢宁     | PMS 古邳象山5号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2288 | 睢宁     | PMS 古邳象山2号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2289 | 睢宁     | PMS 古邳象山3号配变台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2290 | 睢宁     | PMS 古邳象山4号配变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2291 | 睢宁     | PMS 古邳湖东村崔庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2292 | 睢宁     | PMS 古邳玉带桥小区1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2293 | 睢宁     | PMS 古邳郭集路边台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2294 | 丰县     | 雍景和府3配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2295 | 丰县     | 雍景和府2配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2296 | 丰县     | 雍景和府1配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2297 | 丰县     | 雍景和府3配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2298 | 丰县     | 雍景和府1配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2299 | 丰县     | 雍景和府3配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2300 | 丰县     | 雍景和府2配电室3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2301 | 丰县     | 雍景和府2配电室1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2302 | 丰县     | 雍景和府1配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2303 | 丰县     | 碧桂园琚悦府3配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2304 | 丰县     | 碧桂园琚悦府3配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2305 | 丰县     | 碧桂园琚悦府3配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2306 | 丰县     | 碧桂园琚悦府3配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2307 | 丰县     | 高盛五期1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2308 | 丰县     | 高盛五期1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2309 | 丰县     | 城区毓秀小区2号公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2310 | 丰县     | 城区毓秀小区1号公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2311 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2312 | 丰县     | 御水帝景城二期续建1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2313 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2314 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2315 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2316 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2317 | 丰县     | 东方春城四期1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2318 | 丰县     | 东方春城四期2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2319 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2320 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2321 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2322 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2323 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2324 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2325 | 丰县     | 翡翠华庭2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2326 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2327 | 丰县     | 翡翠华庭3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2328 | 丰县     | 翡翠华庭1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2329 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2330 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2331 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2332 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2333 | 丰县     | 盛世阳光华庭1号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2334 | 丰县     | 盛世阳光华庭2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2335 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2336 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2337 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2338 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2339 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2340 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2341 | 丰县     | 高盛国际花园城三期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2342 | 丰县     | 高盛国际花园城三期2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2343 | 丰县     | 公园壹号4号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2344 | 丰县     | 公园壹号3号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2345 | 丰县     | 公园壹号3号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2346 | 丰县     | 公园壹号4号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2347 | 丰县     | 公园壹号3号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2348 | 丰县     | 公园壹号3号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2349 | 丰县     | 公园壹号4号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2350 | 丰县     | 公园壹号4号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2351 | 丰县     | 城区农苑小区            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2352 | 丰县     | 城区水馨园             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2353 | 丰县     | 城区荟园小区南           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2354 | 丰县     | 城区万汇国际商品城2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2355 | 丰县     | 城区万汇国际商品城7号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2356 | 丰县     | 城区万汇国际商品城10号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2357 | 丰县     | 城区万汇国际商品城8号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2358 | 丰县     | 城区万汇国际商品城4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2359 | 丰县     | 城区万汇国际商品城1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 2360 | 丰县     | 城区万汇国际商品城6号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2361 | 丰县     | 城区万汇国际商品城11号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2362 | 丰县     | 城区万汇国际商品城3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2363 | 丰县     | 城区万汇国际商品城5号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2364 | 丰县     | 城区万汇国际商品城9号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2365 | 丰县     | 珺悦府5号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2366 | 丰县     | 珺悦府5号配电室3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2367 | 丰县     | 珺悦府5号配电室4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2368 | 丰县     | 珺悦府5号配电室1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2369 | 丰县     | 城区王庄后综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2370 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2371 | 丰县     | PMS 凤城镇王堂南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2372 | 丰县     | PMS 城区阳光丽景配电室1号变001 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2373 | 丰县     | PMS 城区韩园西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2374 | 丰县     | PMS 城区西环北路          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2375 | 丰县     | PMS 城区中阳商城西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2376 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄示范园西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2377 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2378 | 丰县     | PMS 凤城镇高拔庄北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2379 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2380 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2381 | 丰县     | 凤城镇安居栖凤园C座南1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2382 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南2号   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2383 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2384 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座北2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2385 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城镇孙庄村李楼     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2386 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2387 | 丰县     | PMS 凤城镇黄楼新村1号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2388 | 丰县     | 凤城镇黄楼新村2号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2389 | 丰县     | PMS 凤城镇史店南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2390 | 丰县     | PMS 凤城镇苗圃场          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2391 | 丰县     | PMS 凤城镇史店陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2392 | 丰县     | PMS 凤城镇史店工业区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2393 | 丰县     | PMS 凤城镇史店西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2394 | 丰县     | PMS 凤城镇史店中          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2395 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村新付庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2396 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄村付庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2397 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼朱庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2398 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2399 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2400 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2401 | 丰县     | PMS 凤城镇丰县凤城镇张五楼新农村4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2402 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城供电所张阁东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2403 | 丰县     | PMS 凤城镇前洪井             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2404 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼村史公寨中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2405 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村陈庄北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2406 | 丰县     | 凤城镇史店村陈庄西              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2407 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村新区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2408 | 丰县     | 凤城镇王大庄新村南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2409 | 丰县     | PMS 凤城镇华山新区致富路西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2410 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2411 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄南            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2412 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2413 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2414 | 丰县     | PMS 凤城镇史套楼东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2415 | 丰县     | PMS 凤城镇付庄东综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2416 | 丰县     | 凤城镇张五楼五队               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2417 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新农村          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2418 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2419 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄东南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2420 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村段庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2421 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村张鸭口          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2422 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2423 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2424 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村新建队          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2425 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨西          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2426 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2427 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李陈大罗       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2428 | 丰县     | 凤城镇刘李三村徐王庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2429 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2430 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2431 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2432 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村王贤庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2433 | 丰县     | 凤城镇刘李三村齐宅户         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2434 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2435 | 丰县     | 凤城镇史黑楼村史公寨         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2436 | 丰县     | PMS 凤城镇丰徐变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2437 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史双庙     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2438 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村佟元      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2439 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2440 | 丰县     | 凤城镇前场综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2441 | 丰县     | PMS 凤城镇保古寺单相       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2442 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村史小桥南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2443 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村暗楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2444 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村张寨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2445 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2446 | 丰县     | PMS 凤城镇王庄东南2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2447 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2448 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2449 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄马庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2450 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2451 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2452 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨村邱庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2453 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村果园西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2454 | 丰县     | 丰县凤城镇李大庄村李大庄南1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2455 | 丰县     | PMS 凤城镇孙花园         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2456 | 丰县     | 凤城镇范庄西南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2457 | 丰县     | PMS 凤城镇渠桥西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2458 | 丰县     | PMS 凤城镇凤城大李庄北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2459 | 丰县     | PMS 凤城镇尹庙          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2460 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2461 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2462 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁村汪庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2463 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2464 | 丰县     | PMS 凤城镇张阁半截楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2465 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2466 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2467 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2468 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄四队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2469 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2470 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄六队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2471 | 丰县     | PMS 凤城镇周庙村周庙东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2472 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集刑庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2473 | 丰县     | PMS 凤城镇秦河村秦庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2474 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集村渠集南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2475 | 丰县     | 凤城镇渠集北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2476 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2477 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集刘庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2478 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家村刘老家东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2479 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集路庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2480 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村王大庄八队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2481 | 丰县     | PMS 凤城镇刘老家西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2482 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村双庙小李变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2483 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村前九变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2484 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村后九变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2485 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口村大堤口西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2486 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2487 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口村徐堤口北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2488 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村邢楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2489 | 丰县     | 凤城镇李大庄村邢楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2490 | 丰县     | 凤城镇刘楼村小刘楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2491 | 丰县     | 凤城镇刘楼村付庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2492 | 丰县     | PMS 凤城镇0闫庄新村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2493 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼朱庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2494 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村4号南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2495 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口村黄堤口北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2496 | 丰县     | PMS 凤城镇张洪庄西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2497 | 丰县     | PMS 凤城镇程集西北        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2498 | 丰县     | PMS 凤城镇程集北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2499 | 丰县     | PMS 凤城镇路庄村渠集南1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 2500 | 丰县     | 凤城镇路庄西综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2501 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集西1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2502 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2503 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2504 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼村敬老院综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2505 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2506 | 丰县     | PMS 凤城镇刘庄北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2507 | 丰县     | PMS 凤城镇崔楼综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2508 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2509 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2510 | 丰县     | PMS 凤城镇周新庄村秦庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2511 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2512 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三村刘李三东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2513 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼四队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2514 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼九队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2515 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2516 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼八队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2517 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼五队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2518 | 丰县     | 凤城镇刘楼村刘楼六队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2519 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄东综合       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2520 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村付庄中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2521 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村刘楼北2号综合     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2522 | 丰县     | PMS 凤城镇刘楼村朱庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2523 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店新区东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2524 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店三队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2525 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店四队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2526 | 丰县     | PMS 凤城镇史店村史店五队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2527 | 丰县     | PMS 凤城镇果园村杨楼综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2528 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处黄堤口西一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2529 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村路口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2530 | 睢宁     | 古邳意杨园区6号台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2531 | 睢宁     | PMS 古邳土管所门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2532 | 睢宁     | PMS 古邳印刷厂门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2533 | 睢宁     | 古邳果园北台                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2534 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元王庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 2535 | 睢宁     | PMS 古邳象山1号配变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2536 | 睢宁     | PMS 古邳象山7号配变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2537 | 睢宁     | PMS 古邳象山8号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2538 | 睢宁     | PMS 古邳象山小区6号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2539 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区1号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2540 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区4号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2541 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区2号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2542 | 睢宁     | PMS 古邳镇新龙代楼南堰     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2543 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区3号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2544 | 睢宁     | PMS 古邳湖东新龙北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2545 | 睢宁     | 古邳汤山意杨园区8号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2546 | 睢宁     | PMS 古邳宋湾中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2547 | 睢宁     | PMS 古邳政府西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2548 | 睢宁     | PMS 古邳公变3号西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2549 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2550 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2551 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2552 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2553 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2554 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2555 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2556 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2557 | 睢宁     | PMS 古邳科海书院门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2558 | 睢宁     | PMS 古邳意杨加工园区5号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2559 | 睢宁     | PMS 古邳意杨板材加工园14号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2560 | 睢宁     | PMS 睢宁县古邳村南街花园1号台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2561 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2562 | 睢宁     | PMS 古邳汤山板材基地8号台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2563 | 睢宁     | 古邳张五门前台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2564 | 睢宁     | 古邳汤山板材基地9号台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2565 | 睢宁     | 古邳骑河小区6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2566 | 睢宁     | 古邳骑河小区4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2567 | 睢宁     | 古邳湖东小阎河台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2568 | 睢宁     | 古邳湖东桃园南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2569 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 2570 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2571 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2572 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2573 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区6变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2574 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2575 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2576 | 睢宁     | PMS 古邳顾庄代楼集中区5号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2577 | 睢宁     | PMS 古邳马路口北台（增容）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2578 | 睢宁     | 古邳镇骑河村西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2579 | 睢宁     | 古邳意杨加工园区15号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2580 | 睢宁     | 古邳坝头11组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2581 | 睢宁     | 古邳黄河安置区5号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2582 | 睢宁     | 古邳黄河安置区6号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2583 | 睢宁     | 古邳黄河安置区7号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2584 | 睢宁     | 古邳黄河安置区9号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2585 | 睢宁     | 古邳黄河安置区2号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2586 | 睢宁     | 古邳黄河安置区3号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2587 | 睢宁     | 古邳湖东鱼场台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2588 | 睢宁     | 古邳双河二队台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2589 | 睢宁     | 古邳湖西渔场台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2590 | 睢宁     | 古邳吴口村部台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2591 | 睢宁     | 古邳敬老院东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2592 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2593 | 睢宁     | 古邳吕集新型社区1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2594 | 睢宁     | 古邳官庄陈庄小学台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2595 | 睢宁     | 古邳镇汤山李庄南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2596 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2597 | 睢宁     | 古邳陆庄集中区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2598 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区6号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2599 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区8号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2600 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2601 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区9号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2602 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2603 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2604 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2605 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2606 | 睢宁     | 古邳大官庄村集中区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2607 | 睢宁     | 古邳官庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2608 | 睢宁     | 古邳代楼一队台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2609 | 睢宁     | PMS 古邳吴口西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2610 | 睢宁     | PMS 古邳曹河马庄台  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2611 | 睢宁     | PMS 古邳中学门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2612 | 睢宁     | PMS 古邳望山东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2613 | 睢宁     | PMS 古邳周滩倪党台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2614 | 睢宁     | PMS 古邳古邳敬老院台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2615 | 睢宁     | PMS 古邳花园台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2616 | 睢宁     | PMS 古邳吴塘许庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2617 | 睢宁     | PMS 古邳湖东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2618 | 睢宁     | 古邳双河新台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2619 | 睢宁     | PMS 古邳旧州小圩台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2620 | 睢宁     | 古邳半山台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2621 | 睢宁     | PMS 古邳堰顶台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2622 | 睢宁     | PMS 古邳公变7号   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2623 | 睢宁     | 古邳望山南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2624 | 睢宁     | PMS 古邳吴口赵楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2625 | 睢宁     | PMS 古邳汤山小队台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2626 | 睢宁     | PMS 古邳相山中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2627 | 睢宁     | PMS 古邳财源街台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2628 | 睢宁     | 古邳北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2629 | 睢宁     | PMS 古邳官庄村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2630 | 睢宁     | PMS 古邳吴堂东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2631 | 睢宁     | PMS 古邳陈早元东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2632 | 睢宁     | PMS 古邳果园南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2633 | 睢宁     | PMS 古邳天庙南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2634 | 睢宁     | PMS 古邳代楼北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2635 | 睢宁     | PMS 古邳后元台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2636 | 睢宁     | PMS 古邳湖西西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2637 | 睢宁     | PMS 古邳巨山中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2638 | 睢宁     | PMS 古邳坝头南台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 2639 | 睢宁     | 古邳九卜台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2640 | 睢宁     | PMS 古邳果元前王西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2641 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2642 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2643 | 睢宁     | PMS 姚集张井北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2644 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺六组      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2645 | 睢宁     | PMS 姚集王沃南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2646 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2647 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2648 | 睢宁     | PMS 姚集锅山北路台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2649 | 睢宁     | 姚集大同东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2650 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2651 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2652 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2653 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2654 | 睢宁     | 姚集张井南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2655 | 睢宁     | PMS 姚集刘集小王庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2656 | 睢宁     | PMS 姚集张尹北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2657 | 睢宁     | PMS 姚集陈井北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2658 | 睢宁     | PMS 姚集张尹中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2659 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2660 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2661 | 睢宁     | PMS 姚集花山西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2662 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2663 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄北台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2664 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2665 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2666 | 睢宁     | PMS 姚集黄山东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2667 | 睢宁     | PMS 姚集油坊东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2668 | 睢宁     | 姚集陈庄西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2669 | 睢宁     | PMS 姚集王沃东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2670 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2671 | 睢宁     | 姚集冯庄中台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2672 | 睢宁     | 姚集程刘房洼台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2673 | 睢宁     | PMS 姚集镇政府台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2674 | 睢宁     | PMS 姚集张圩白露东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 2675 | 睢宁     | PMS 姚集刘集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2676 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2677 | 睢宁     | 姚集代庄西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2678 | 睢宁     | PMS 姚集新安中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2679 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2680 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2681 | 睢宁     | PMS 姚集东街北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2682 | 睢宁     | PMS 姚集姚集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2683 | 睢宁     | PMS 姚集赵场西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2684 | 睢宁     | 姚集刘庄一组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2685 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2686 | 睢宁     | PMS 姚集张圩刘庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2687 | 睢宁     | PMS 姚集湖口中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2688 | 睢宁     | PMS 姚集程刘土后台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2689 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾一组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2690 | 睢宁     | 姚集下场南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2691 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2692 | 睢宁     | 姚集郭卢小区1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2693 | 睢宁     | PMS 姚集位山台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2694 | 睢宁     | 姚集后营北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2695 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2696 | 睢宁     | 姚集苗圃场          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2697 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄打水     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2698 | 睢宁     | 姚集张井北台新        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2699 | 睢宁     | PMS 姚集宋庄西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2700 | 睢宁     | PMS 姚集供电所台(姚集) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2701 | 睢宁     | 姚集张圩公交东台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2702 | 睢宁     | PMS 姚集黄汉南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2703 | 睢宁     | 姚集郭卢北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2704 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2705 | 睢宁     | PMS 姚集姚集东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2706 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢西台     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2707 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2708 | 睢宁     | PMS 姚集姜埝南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2709 | 睢宁     | PMS 姚集张圩公交西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 2710 | 睢宁     | PMS 姚集张圩东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2711 | 睢宁     | PMS 姚集张圩中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2712 | 睢宁     | PMS 姚集位山东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2713 | 睢宁     | PMS 姚集位山西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2714 | 睢宁     | 姚集蛟龙南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2715 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2716 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2717 | 睢宁     | 姚集代庄南台      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 2718 | 睢宁     | 姚集张圩东北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2719 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2720 | 睢宁     | PMS 姚集张圩北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2721 | 睢宁     | 姚集陈井西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2722 | 睢宁     | 姚集娄埝村部门前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2723 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2724 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾四组  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2725 | 睢宁     | 姚集石碑北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2726 | 睢宁     | 姚集石碑东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2727 | 睢宁     | 姚集青年西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2728 | 睢宁     | PMS 姚集青年东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2729 | 睢宁     | PMS 姚集新安南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2730 | 睢宁     | PMS 姚集石碑南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2731 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2732 | 睢宁     | 姚集陈井北台2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2733 | 睢宁     | PMS 姚集下场中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2734 | 睢宁     | 姚集姚南南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2735 | 睢宁     | 姚集下场北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2736 | 睢宁     | 姚集湖口西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2737 | 睢宁     | 姚集湖口东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2738 | 睢宁     | PMS 姚集后营南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2739 | 睢宁     | PMS 姚集李漫西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2740 | 睢宁     | PMS 姚集李漫东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2741 | 睢宁     | PMS 姚集房湾东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2742 | 睢宁     | PMS 姚集王塘西台  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2743 | 睢宁     | PMS 姚集王塘北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2744 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝娄场台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 2745 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝东台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2746 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2747 | 睢宁     | PMS 姚集姚集西台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2748 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁南台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2749 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台非晶变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2750 | 丰县     | 凤城镇李大庄中北综合变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2751 | 丰县     | 凤城镇谢集村谢集东综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2752 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2753 | 丰县     | 杏林华庭5配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2754 | 丰县     | 杏林华庭5配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2755 | 丰县     | 杏林华庭5配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2756 | 丰县     | 杏林华庭5配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2757 | 丰县     | 杏林华庭4配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2758 | 丰县     | 杏林华庭4配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2759 | 丰县     | 杏林华庭3配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2760 | 丰县     | 杏林华庭3配电室2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2761 | 丰县     | 杏林华庭3配电室3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2762 | 丰县     | 杏林华庭3配电室4号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2763 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2764 | 丰县     | 杏林华庭2组合配电室2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2765 | 丰县     | 杏林华庭1配电室1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2766 | 丰县     | 杏林华庭1配电室2号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2767 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村段庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2768 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村小李北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2769 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2770 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村果元南2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2771 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处史双庙村史双庙东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2772 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处张寨村张鸭口北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2773 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2774 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三东南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2775 | 丰县     | PMS 凤城刘李三示范园            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2776 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三徐王庄西南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2777 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨西南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2778 | 丰县     | PMS 凤城镇张寨邱庄东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2779 | 丰县     | PMS 凤城镇徐堤口葛庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2780 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口中            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2781 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口后队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2782 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼中            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2783 | 丰县     | PMS 凤城镇街道办事处李大庄村李大庄南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2784 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄村李大庄西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2785 | 丰县     | PMS 凤城镇安居栖凤园C座南3号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2786 | 丰县     | PMS 凤城张寨示范园东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2787 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2788 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄村小李庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2789 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室1号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2790 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期1号配电室2号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2791 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室1号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2792 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期2号配电室2号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2793 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2794 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期3号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2795 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2796 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期4号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2797 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2798 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期5号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2799 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2800 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期6号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2801 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2802 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2803 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2804 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2805 | 丰县     | PMS 凤城镇李大庄马庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2806 | 丰县     | PMS 凤城镇果园东2综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2807 | 丰县     | PMS 凤城镇渠集东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2808 | 丰县     | PMS 凤城镇史黑楼段庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2809 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室1号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2810 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室4号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2811 | 丰县     | 栖园六期配电室2号主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2812 | 丰县     | PMS 栖园六期配电室3号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2813 | 丰县     | 凤城镇洪井小区1号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2814 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 2815 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区3号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2816 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区4号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2817 | 丰县     | PMS 凤城镇洪井小区5号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2818 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2819 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2820 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2821 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2822 | 丰县     | PMS 凤城镇张五楼新村东4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2823 | 丰县     | 凤城镇范庄东北1号综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2824 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2825 | 丰县     | PMS 凤城镇黄堤口东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2826 | 丰县     | 凤城镇张寨路口东综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2827 | 丰县     | 凤城镇闫庄新农村东1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2828 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2829 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2830 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2831 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2832 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2833 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区5号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2834 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2835 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2836 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2837 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2838 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2839 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2840 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2841 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2842 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2843 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2844 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2845 | 丰县     | PMS 凤城镇安居九期西区4号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2846 | 丰县     | PMS 凤城镇邢楼大队1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2847 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2848 | 丰县     | PMS 凤城镇范庄西南1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2849 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 2850 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2851 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三陈大罗1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2852 | 丰县     | PMS 凤城镇佟元东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2853 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2854 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集村前场2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2855 | 丰县     | PMS 凤城镇大堤口西1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2856 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东2号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2857 | 丰县     | 凤城镇刘李三西1号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2858 | 丰县     | 凤城镇黄堤口中西1号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2859 | 丰县     | PMS 凤城镇刘李三南1号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2860 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村6号南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2861 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄北2号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2862 | 丰县     | PMS 凤城镇史小桥南街综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2863 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村3号南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2864 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2865 | 丰县     | PMS 凤城镇闫庄新村5号南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2866 | 丰县     | 凤城镇丁兰集西2号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2867 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄四队一号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2868 | 丰县     | PMS 凤城镇镇政府综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2869 | 丰县     | PMS 凤城镇程老家西北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2870 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄东南一号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2871 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2872 | 丰县     | PMS 凤城镇王大庄村周庄一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2873 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集北一号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2874 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2875 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2876 | 丰县     | 凤城镇洪井新村1号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2877 | 丰县     | 凤城镇洪井新村2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2878 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室1号变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 2879 | 丰县     | PMS 凤城镇沙支河安置公寓1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2880 | 丰县     | 凤城镇刘老家西1号综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2881 | 丰县     | 凤城镇徐王庄中综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2882 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2883 | 丰县     | 凤城镇凤城街道办事处黄堤口西北综合变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 2884 | 丰县     | 凤城镇刘李三齐宅户南公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 2885 | 丰县     | 安居十三期2号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2886 | 丰县     | 安居十三期6号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2887 | 丰县     | 安居十三期4号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2888 | 丰县     | 安居十三期3号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2889 | 丰县     | 安居十三期2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2890 | 丰县     | 安居十三期6号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2891 | 丰县     | 安居十三期5号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2892 | 丰县     | 安居十三期5号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2893 | 丰县     | 安居十三期6号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2894 | 丰县     | 安居十三期5号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2895 | 丰县     | 安居十三期2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2896 | 丰县     | 安居十三期6号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2897 | 丰县     | 安居十三期3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2898 | 丰县     | 安居十三期3号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2899 | 丰县     | 安居十三期1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2900 | 丰县     | 安居十三期3号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2901 | 丰县     | 安居十三期4号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2902 | 丰县     | 安居十三期2号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2903 | 丰县     | 安居十三期1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2904 | 丰县     | 安居十三期5号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2905 | 丰县     | 安居十三期4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2906 | 丰县     | 安居十三期1号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2907 | 丰县     | 安居十三期4号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2908 | 丰县     | 安居十三期1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2909 | 丰县     | 凤城镇陈大罗2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2910 | 丰县     | 凤城镇农贸市场综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2911 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2912 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2913 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2914 | 丰县     | 梧桐蓝岸2号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2915 | 丰县     | 凤城镇王大庄五队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2916 | 丰县     | 凤城镇付庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2917 | 丰县     | 丰县凤城镇齐宅户北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2918 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2919 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 2920 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2921 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2922 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2923 | 丰县     | 梧桐蓝岸1号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 2924 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2925 | 丰县     | 梧桐蓝岸4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 2926 | 丰县     | PMS 凤城镇谢集村付庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2927 | 丰县     | PMS 凤城镇半截楼东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2928 | 丰县     | PMS 凤城镇汪庄东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2929 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集西南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2930 | 丰县     | PMS 凤城镇丁兰集新村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2931 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2932 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼示范园综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2933 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2934 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南1综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2935 | 丰县     | PMS 华山镇满庄南2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2936 | 丰县     | PMS 华山镇侯庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2937 | 丰县     | PMS 华山镇段庄野场      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2938 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄北       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 2939 | 丰县     | PMS 华山镇张集东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2940 | 丰县     | PMS 华山镇张集西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2941 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄程庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2942 | 丰县     | PMS 华山镇司坡东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2943 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2944 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村李新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2945 | 丰县     | PMS 华山镇司坡        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2946 | 丰县     | PMS 华山镇郭楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2947 | 丰县     | PMS 华山镇华山四队中综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2948 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙凡庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2949 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2950 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2951 | 丰县     | PMS 华山镇程庄西北      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2952 | 丰县     | PMS 华山镇程庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2953 | 丰县     | PMS 华山镇程庄南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2954 | 丰县     | PMS 华山镇前屯        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2955 | 丰县     | PMS 华山镇后屯       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2956 | 丰县     | PMS 华山镇刘沙坡      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2957 | 丰县     | PMS 华山镇刘老庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2958 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2959 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区东  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2960 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村工业区西  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2961 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村杏行北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2962 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2963 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2964 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2965 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2966 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2967 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村王庄西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2968 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村王庄南   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2969 | 丰县     | PMS 华山镇程庄村程庄东北  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2970 | 丰县     | PMS 华山镇华山六队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2971 | 丰县     | PMS 华山镇华山九队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2972 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2973 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村小毛楼   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2974 | 丰县     | 华山镇农贸市场西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2975 | 丰县     | PMS 华山镇农贸市场东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2976 | 丰县     | PMS 华山镇车站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2977 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼一队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2978 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村2     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2979 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村3     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2980 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村4     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2981 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村5     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2982 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼北 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2983 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2984 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯北 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2985 | 丰县     | PMS 华山镇驻地公变综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2986 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地机关    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2987 | 丰县     | 华山镇华山三队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2988 | 丰县     | PMS 华山镇华山大队     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2989 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2990 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2991 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区前进路东 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2992 | 丰县     | PMS 华山镇谢村       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2993 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村高楼西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2994 | 丰县     | PMS 华山镇镇驻地供电    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 2995 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区振华路  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2996 | 丰县     | PMS 华山镇高楼满庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2997 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙王庄北    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 2998 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙中心村    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 2999 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼六队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3000 | 丰县     | PMS 华山镇郭河1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3001 | 丰县     | PMS 华山镇长庄尹寨门    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3002 | 丰县     | PMS 华山镇郭河李庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3003 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集八队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3004 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3005 | 睢宁     | PMS 姚集太平山5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3006 | 睢宁     | PMS 姚集计生办台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3007 | 睢宁     | 姚集林厂北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3008 | 睢宁     | PMS 姚集林厂西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3009 | 睢宁     | 姚集寨山1号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3010 | 睢宁     | 姚集刘庄南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3011 | 睢宁     | 姚集铁寺西台2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3012 | 睢宁     | 姚集锅山西台          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3013 | 睢宁     | PMS 姚集闫山台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3014 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台(张圩)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3015 | 睢宁     | PMS 姚集南公用       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3016 | 睢宁     | 姚集大同西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3017 | 睢宁     | PMS 姚集白露北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3018 | 睢宁     | 姚集良山东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3019 | 睢宁     | 姚集良山西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3020 | 睢宁     | PMS 姚集林厂南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3021 | 睢宁     | PMS 姚集油坊中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3022 | 睢宁     | 姚集油坊北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3023 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3024 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 3025 | 睢宁     | PMS 姚集黄山中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3026 | 睢宁     | PMS 姚集小楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3027 | 睢宁     | PMS 姚集位庄南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3028 | 睢宁     | 姚集铁寺中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3029 | 睢宁     | 姚集铁寺东台2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3030 | 睢宁     | PMS 姚集花山东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3031 | 睢宁     | PMS 姚集锅山东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3032 | 睢宁     | 姚集刘集街道台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3033 | 睢宁     | PMS 姚集新安北台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3034 | 睢宁     | 姚集锅山3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3035 | 睢宁     | 姚集油坊四队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3036 | 睢宁     | 姚集张圩公变三       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3037 | 睢宁     | 姚集供销社台        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3038 | 睢宁     | 姚集街道中台        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3039 | 睢宁     | 姚集李漫集中区6号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3040 | 睢宁     | 姚集李漫集中区7号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3041 | 睢宁     | 姚集黄山果园台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3042 | 睢宁     | PMS 姚集王敦叶门前台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3043 | 睢宁     | PMS 姚集湖口六组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3044 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3045 | 睢宁     | PMS 姚集位山北台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3046 | 睢宁     | 姚集姚集蛟龙台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3047 | 睢宁     | PMS 姚集锅山南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3048 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3049 | 睢宁     | PMS 姚集后营三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3050 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3051 | 睢宁     | PMS 姚集下场李东组   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3052 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3053 | 睢宁     | 姚集代庄二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3054 | 睢宁     | 姚集姚集村林庙台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3055 | 睢宁     | PMS 姚集姚南徐庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3056 | 睢宁     | PMS 姚集青年土前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3057 | 睢宁     | PMS 姚集青年土后台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3058 | 睢宁     | PMS 姚集刘集北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3059 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄三组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 3060 | 睢宁     | PMS 姚集青年轩庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3061 | 睢宁     | PMS 姚集后营五队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3062 | 睢宁     | 姚集张尹中台2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3063 | 睢宁     | PMS 姚集程刘程西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3064 | 睢宁     | PMS 姚集姚集三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3065 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3066 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3067 | 睢宁     | PMS 姚集闫山西台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3068 | 睢宁     | PMS 姚集位山九组    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3069 | 睢宁     | PMS 姚集李漫北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3070 | 睢宁     | PMS 姚集下场东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3071 | 睢宁     | PMS 姚集后营二队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3072 | 睢宁     | PMS 姚集后营一组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3073 | 睢宁     | PMS 姚集青年王庄北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3074 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢中台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3075 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3076 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3077 | 睢宁     | PMS 姚集陆庄西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3078 | 睢宁     | 姚集刘店六队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3079 | 睢宁     | 姚集铁寺七组台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3080 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺三队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3081 | 睢宁     | PMS 姚集铁寺一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3082 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄四组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3083 | 睢宁     | PMS 姚集刘庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3084 | 睢宁     | PMS 姚集大同南台1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3085 | 睢宁     | 姚集大同西台2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3086 | 睢宁     | 姚集锅山北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3087 | 睢宁     | PMS 姚集黄山西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3088 | 睢宁     | PMS 姚集小楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3089 | 睢宁     | PMS 姚集位庄北台1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3090 | 睢宁     | PMS 姚集油坊二队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3091 | 睢宁     | PMS 姚集房湾梨园台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3092 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3093 | 睢宁     | PMS 姚集油坊一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3094 | 睢宁     | PMS 姚集位山十组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3095 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄孙赵台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3096 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小山中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3097 | 睢宁     | PMS 姚集下场李西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3098 | 睢宁     | PMS 姚集湖口马一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3099 | 睢宁     | PMS 姚集朱船台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3100 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢林庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3101 | 睢宁     | PMS 姚集街道北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3102 | 睢宁     | PMS 姚集马山中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3103 | 睢宁     | PMS 姚集刘店西台1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3104 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙中台(姚集) | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3105 | 睢宁     | PMS 姚集赵场三组     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3106 | 睢宁     | PMS 姚集娄场一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3107 | 睢宁     | 姚集娄埝二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3108 | 睢宁     | 姚集娄埝二帝庙三队台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3109 | 睢宁     | PMS 姚集娄埝一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3110 | 睢宁     | PMS 姚集钦庄中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3111 | 睢宁     | PMS 姚集武庄北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3112 | 睢宁     | 姚集钦庄北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3113 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3114 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄村部2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3115 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄北台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3116 | 睢宁     | 姚集良山北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3117 | 睢宁     | 姚集白露南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3118 | 睢宁     | PMS 姚集代庄东台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3119 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙六组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3120 | 睢宁     | 姚集铁寺五组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3121 | 睢宁     | PMS 姚集刘集八组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3122 | 睢宁     | PMS 姚集张圩派出所门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3123 | 睢宁     | PMS 姚集郭铁西台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3124 | 睢宁     | PMS 姚集黄山三组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3125 | 睢宁     | PMS 姚集黄山五组     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3126 | 睢宁     | PMS 姚集油坊西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3127 | 睢宁     | PMS 姚集陈庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3128 | 睢宁     | PMS 姚集位庄西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3129 | 睢宁     | PMS 姚集张圩西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 3130 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3131 | 睢宁     | PMS 姚集张尹南台1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3132 | 睢宁     | 姚集西一组              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3133 | 睢宁     | PMS 姚集冯庄中台2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3134 | 睢宁     | PMS 姚集朱湾东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3135 | 睢宁     | PMS 姚集石碑中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3136 | 睢宁     | PMS 姚集王塘中台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3137 | 睢宁     | 姚集信用社门前台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3138 | 睢宁     | PMS 姚集张井四队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3139 | 睢宁     | PMS 姚集姚南姚庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3140 | 睢宁     | PMS 姚集新安六队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3141 | 睢宁     | 姚集新安西台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3142 | 睢宁     | PMS 姚集陈井安置区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3143 | 睢宁     | PMS 姚集邵庄五组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3144 | 睢宁     | PMS 姚集油坊北台2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3145 | 睢宁     | PMS 姚集小楼西中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3146 | 睢宁     | PMS 姚集王沃北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3147 | 睢宁     | PMS 姚集小楼南台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3148 | 睢宁     | PMS 姚集黄山四组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3149 | 睢宁     | PMS 姚集蛟龙三组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3150 | 睢宁     | PMS 姚集湖口胡前台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3151 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢小区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3152 | 睢宁     | 姚集陈庄西台2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3153 | 睢宁     | 姚集刘庄二组台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3154 | 睢宁     | PMS 姚集张圩三组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3155 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢六队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3156 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3157 | 睢宁     | PMS 姚集油坊公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3158 | 睢宁     | PMS 姚集王沃中台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3159 | 睢宁     | PMS 姚集王沃西北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3160 | 睢宁     | 姚集锅山东台2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3161 | 睢宁     | PMS 姚集陈井村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3162 | 睢宁     | PMS 姚集张圩南台1号配变新建工程 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3163 | 睢宁     | PMS 姚集花山高庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3164 | 睢宁     | 姚集青年王庄南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3165 | 睢宁     | PMS 姚集青年贾庄南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3166 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢九队           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3167 | 睢宁     | 姚集姚南中台               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3168 | 睢宁     | PMS 姚集姚南北路台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3169 | 睢宁     | PMS 姚集石碑小区北台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3170 | 睢宁     | PMS 姚集石碑西台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3171 | 睢宁     | PMS 姚集大同东台3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3172 | 睢宁     | PMS 姚集下场东南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3173 | 睢宁     | PMS 姚集王塘安置区台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3174 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3175 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3176 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3177 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3178 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3179 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区7号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3180 | 睢宁     | PMS 姚集郭卢集中区6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3181 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3182 | 睢宁     | PMS 姚集房湾集中区1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3183 | 睢宁     | PMS 姚集曼城佳苑2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3184 | 睢宁     | 姚集曼城佳苑1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3185 | 丰县     | PMS 华山镇小黄楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3186 | 丰县     | PMS 华山镇朱庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3187 | 丰县     | PMS 华山镇胡屯            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3188 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3189 | 丰县     | PMS 华山镇长庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3190 | 丰县     | PMS 华山镇新毛楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3191 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集赵庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3192 | 丰县     | PMS 华山镇枣园            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3193 | 丰县     | PMS 华山镇蔡庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3194 | 丰县     | PMS 华山镇枣胡集           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3195 | 丰县     | PMS 华山镇义合村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3196 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼侯庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3197 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3198 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼洼西         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3199 | 丰县     | PMS 华山镇丰县华山镇农贸市场北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 3200 | 丰县     | PMS 华山镇早胡集东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3201 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼梁新庄新村综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3202 | 丰县     | PMS 华山镇双楼张庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3203 | 丰县     | PMS 华山镇双楼前队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3204 | 丰县     | PMS 华山镇华山西北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3205 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3206 | 丰县     | 华山镇毛楼南1            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3207 | 丰县     | 华山镇毛楼南2            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3208 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖厂综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3209 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南2综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3210 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3211 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3212 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村4综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3213 | 丰县     | PMS 华山镇杏花新村3综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3214 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3215 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3216 | 丰县     | PMS 华山镇胡庄南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3217 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3218 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3219 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯孙庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3220 | 丰县     | PMS 华山镇石楼北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3221 | 丰县     | PMS 华山镇王屯南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3222 | 丰县     | PMS 华山镇谢集南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3223 | 丰县     | PMS 华山镇谢新庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3224 | 丰县     | PMS 华山镇赵安          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3225 | 丰县     | PMS 华山镇陶庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3226 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3227 | 丰县     | 华山镇后胡楼四队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3228 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3229 | 丰县     | PMS 华山镇凡堂屋北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3230 | 丰县     | PMS 华山镇前胡楼         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3231 | 丰县     | PMS 华山镇小王屯         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3232 | 丰县     | PMS 华山镇谢楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3233 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3234 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3235 | 丰县     | PMS 华山镇圣楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3236 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3237 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3238 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3239 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3240 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3241 | 丰县     | 华山镇凡庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3242 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3243 | 丰县     | PMS 华山镇付庙北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3244 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3245 | 丰县     | PMS 华山镇后南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3246 | 丰县     | PMS 华山镇雷庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3247 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3248 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3249 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3250 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3251 | 丰县     | PMS 华山镇套楼机关      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3252 | 丰县     | PMS 华山镇套楼五队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3253 | 丰县     | PMS 华山镇小王庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3254 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3255 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所西南   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3256 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3257 | 丰县     | PMS 华山镇套楼街南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3258 | 丰县     | PMS 华山镇套楼新村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3259 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村前屯西台区  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 3260 | 丰县     | PMS 华山镇政府西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3261 | 丰县     | PMS 华山镇供电所北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3262 | 丰县     | PMS 华山镇政府东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3263 | 丰县     | PMS 华山镇敬老院东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3264 | 丰县     | 华山镇华山新区东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3265 | 丰县     | PMS 华山镇夸庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3266 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3267 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张电池综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3268 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村李安屋综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3269 | 丰县     | PMS 华山镇高楼村裴庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3270 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼张庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3271 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3272 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼后综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3273 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集西南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3274 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3275 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3276 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼村大史楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3277 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3278 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3279 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3280 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山七队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3281 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3282 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3283 | 丰县     | PMS 华山镇赵安村赵安北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3284 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3285 | 丰县     | PMS 华山镇凡庄村凡庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3286 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3287 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3288 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3289 | 丰县     | PMS 华山镇林场村林场南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3290 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3291 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3292 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村卢楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3293 | 丰县     | PMS 华山镇供电南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3294 | 丰县     | PMS 华山镇大史楼西南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3295 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3296 | 丰县     | PMS 华山镇草庙东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3297 | 丰县     | PMS 华山镇林场东2综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3298 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北3综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3299 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北4综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3300 | 丰县     | PMS 华山镇华山供电所北5综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3301 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村郭新庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3302 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3303 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3304 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村将楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3305 | 丰县     | PMS 华山镇华山新区西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3306 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3307 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村渠楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3308 | 丰县     | PMS 华山镇毛楼村毛楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3309 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村任庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3310 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3311 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3312 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3313 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3314 | 丰县     | PMS 华山镇芦楼村芦楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3315 | 丰县     | PMS 华山镇常庄村王庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3316 | 丰县     | PMS 华山镇林场东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3317 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3318 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村尹小楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3319 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3320 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3321 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3322 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3323 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3324 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3325 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3326 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3327 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3328 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场5号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3329 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场6号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3330 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场7号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3331 | 丰县     | 华山镇钢材市场8号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3332 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场9号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3333 | 丰县     | PMS 华山镇钢材市场10号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3334 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3335 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3336 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3337 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3338 | 丰县     | 华山镇华山村华山三队东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3339 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村蒋楼北台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3340 | 丰县     | PMS_ 华山镇大王庄村李楼台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3341 | 丰县     | PMS_ 华山镇芦楼新村西台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3342 | 丰县     | PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3343 | 丰县     | PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3344 | 丰县     | PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3345 | 丰县     | PMS_ 华山镇付庙村凡庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3346 | 丰县     | PMS_ 华山镇王屯村王屯四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3347 | 丰县     | PMS_ 华山镇刘屯村尹小楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3348 | 丰县     | PMS_ 华山镇长庄村尹寨门北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3349 | 丰县     | PMS_ 华山镇邢桥村郭楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3350 | 丰县     | PMS_ 华山镇邢桥村东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3351 | 丰县     | PMS_ 华山镇套楼村套楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3352 | 丰县     | PMS_ 华山镇石楼村石楼东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3353 | 丰县     | PMS_ 华山镇石楼村石楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3354 | 丰县     | PMS_ 华山镇套楼村套楼二队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3355 | 丰县     | PMS_ 华山镇套楼村套楼四队北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3356 | 丰县     | PMS_ 华山镇大王庄村小王庄西南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3357 | 丰县     | PMS_ 华山镇大王庄村小王庄南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3358 | 丰县     | PMS_ 华山镇王屯村王屯八队北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3359 | 丰县     | PMS_ 华山镇中胡楼村胡庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3360 | 丰县     | PMS_ 华山镇付庙村付庙七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3361 | 丰县     | PMS_ 华山镇中胡楼村赵安南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3362 | 丰县     | PMS_ 华山镇渠楼村渠楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3363 | 丰县     | PMS_ 华山镇渠楼村渠楼西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3364 | 丰县     | PMS_ 华山镇张庄村张庄西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3365 | 丰县     | PMS_ 华山镇张庄村张庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3366 | 丰县     | PMS_ 华山镇毛楼村毛楼二队南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3367 | 丰县     | PMS_ 华山镇长庄村王庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3368 | 丰县     | 华山镇华山四队北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3369 | 丰县     | PMS_ 华山镇芦楼新村1号变台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3370 | 丰县     | PMS_ 华山镇芦楼新村2号变台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3371 | 丰县     | PMS_ 华山镇大王庄村圣楼东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3372 | 丰县     | PMS_ 华山镇枣园村蔡庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3373 | 丰县     | PMS_ 华山镇赵刘庄村张集五队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3374 | 丰县     | PMS_ 华山镇赵刘庄村张集一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3375 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3376 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3377 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村张集二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3378 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3379 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3380 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村郭楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3381 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3382 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3383 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3384 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村刑桥西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3385 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3386 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3387 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3388 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3389 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3390 | 丰县     | 华山镇华山四队南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3391 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村司坡二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3392 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3393 | 丰县     | PMS 华山镇刑桥村王庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3394 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3395 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村凡庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3396 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3397 | 丰县     | PMS 华山镇邢桥村邢桥新村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3398 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3399 | 丰县     | PMS 华山镇赵庄村李新庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3400 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村赵庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3401 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村胡庄北1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3402 | 丰县     | PMS 华山镇赵刘庄村刘庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3403 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3404 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3405 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3406 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村村张电池东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3407 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3408 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村夸庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3409 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3410 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3411 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村石庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3412 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3413 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3414 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村张庄三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3415 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村双楼东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3416 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3417 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3418 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3419 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3420 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村枣园中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3421 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼东南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3422 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村孙庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3423 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3424 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村刘屯东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3425 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3426 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村长庄西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3427 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村王庄东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3428 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙九队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3429 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙五队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3430 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3431 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3432 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村新套楼一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3433 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3434 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3435 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村毛楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3436 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3437 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3438 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3439 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3440 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3441 | 睢宁     | 姚集张井南台2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3442 | 睢宁     | 姚集苗圃场2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3443 | 睢宁     | 姚集新安村部台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3444 | 睢宁     | 姚集油坊四队2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 3445 | 睢宁     | 姚集大同北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3446 | 睢宁     | 姚集钦庄东台2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3447 | 睢宁     | 姚集花山北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3448 | 睢宁     | 姚集刘庄西台公变新   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3449 | 睢宁     | 姚集锅山街道台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3450 | 睢宁     | 姚集刘集西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3451 | 睢宁     | 姚集张尹宋庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3452 | 睢宁     | 姚集张圩刘庄南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3453 | 睢宁     | 姚集良山东台3号台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3454 | 睢宁     | 姚集宋庄西台3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3455 | 睢宁     | 姚集陈庄梨园组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3456 | 睢宁     | 姚集陈庄西台3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3457 | 睢宁     | 姚集张尹东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3458 | 睢宁     | 姚集冯庄中台3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3459 | 睢宁     | 姚集公变西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3460 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3461 | 睢宁     | 姚集王塘小区2号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3462 | 睢宁     | 姚集王塘小区5号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3463 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3464 | 睢宁     | 姚集王塘小区4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3465 | 睢宁     | 姚集王塘小区3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3466 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3467 | 睢宁     | 姚集王塘小区1配4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3468 | 睢宁     | 姚集王塘小区1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3469 | 睢宁     | 姚集黄山东台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3470 | 睢宁     | 姚集王塘村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3471 | 睢宁     | 姚集小学门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3472 | 睢宁     | 姚集黄汉南台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3473 | 睢宁     | 姚集代庄南台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3474 | 睢宁     | 姚集刘庄一组2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3475 | 睢宁     | 姚集闫山村东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3476 | 睢宁     | 姚集良山村东台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3477 | 睢宁     | 姚集铁寺北台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 3478 | 睢宁     | 姚集宋庄西台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3479 | 睢宁     | 姚集张圩公变东台2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 3480 | 睢宁     | 姚集张圩供电所门前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3481 | 睢宁     | 姚集派出所门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3482 | 睢宁     | 姚集郭铁山东组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3483 | 睢宁     | 姚集郭卢集中区8变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3484 | 睢宁     | 姚集李漫集中区12号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3485 | 睢宁     | 姚集李漫集中区8号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3486 | 睢宁     | 姚集李漫集中区10号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3487 | 睢宁     | 姚集李漫集中区9号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3488 | 睢宁     | 姚集李漫集中区11号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3489 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期13号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3490 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期12号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3491 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期15号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3492 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期11号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3493 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期14号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3494 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期10号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3495 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3496 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期6号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3497 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期8号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3498 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期9号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3499 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3500 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期7号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3501 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期5号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3502 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期4变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3503 | 睢宁     | 姚集陈井小区一期3变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3504 | 睢宁     | 姚集太平山5号变北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3505 | 睢宁     | PMS 官山大蒋东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3506 | 睢宁     | 官山新民黄西新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3507 | 睢宁     | PMS 官山黄圩小区台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3508 | 睢宁     | 官山荆山东台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3509 | 睢宁     | PMS 官山集东台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3510 | 睢宁     | PMS 官山乔口村韩楼台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3511 | 睢宁     | PMS 官山联合中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3512 | 睢宁     | PMS 官山王环东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3513 | 睢宁     | PMS 官山许生东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3514 | 睢宁     | PMS 官山杨怀朱场台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3515 | 睢宁     | PMS_官山许庙许二台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3516 | 睢宁     | PMS_官山付圩北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3517 | 睢宁     | PMS_官山张集北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3518 | 睢宁     | 官山龙山东台           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3519 | 睢宁     | PMS_官山田李北台打水     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3520 | 睢宁     | 官山立位王场台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3521 | 睢宁     | PMS_官山武圩村大孙台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3522 | 睢宁     | PMS_官山立位轮窑厂台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3523 | 睢宁     | 官山许生西台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3524 | 睢宁     | PMS_官山灯塔王西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3525 | 睢宁     | PMS_官山韩陆南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3526 | 睢宁     | PMS_官山韩陆北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3527 | 睢宁     | PMS_官山联合西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3528 | 睢宁     | PMS_官山三烈村后王台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3529 | 睢宁     | 官山曙光中台           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3530 | 睢宁     | PMS_官山联合南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3531 | 睢宁     | PMS_官山田李小刘台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3532 | 睢宁     | PMS_官山田李村西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3533 | 睢宁     | PMS_官山新民村大蒋台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3534 | 睢宁     | PMS_官山田李村小吕台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3535 | 睢宁     | 官山新民村朱场台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3536 | 睢宁     | 官山田李东台打水         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3537 | 睢宁     | PMS_官山黄圩街道东台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3538 | 睢宁     | 官山黄圩街道南台         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 3539 | 睢宁     | 官山黄圩街道北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3540 | 睢宁     | PMS_官山新民村黄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3541 | 睢宁     | PMS_官山新民黄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3542 | 睢宁     | 官山黄圩建材台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3543 | 睢宁     | PMS_官山杨怀村东台（张庄台） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3544 | 睢宁     | PMS_官山许庙村西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3545 | 睢宁     | PMS_官山许庙村东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3546 | 睢宁     | PMS_官山许庙村岳圩台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3547 | 睢宁     | PMS_官山杨怀村赵庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3548 | 睢宁     | PMS_官山杨怀杨东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3549 | 睢宁     | PMS_官山立位村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 3550 | 睢宁     | 官山立位村北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3551 | 睢宁     | 官山灯塔村南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3552 | 睢宁     | 官山联合十家庄台      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3553 | 睢宁     | PMS 官山联合北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3554 | 睢宁     | PMS 官山水利站     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3555 | 睢宁     | PMS 官山张开东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3556 | 睢宁     | 官山张开北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3557 | 睢宁     | 官山张开中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3558 | 睢宁     | 官山张开杨湖台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3559 | 睢宁     | 官山位楼东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3560 | 睢宁     | PMS 官山魏楼桥南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3561 | 睢宁     | PMS 官山位楼中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3562 | 睢宁     | 官山岳店北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3563 | 睢宁     | PMS 官山水张南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3564 | 睢宁     | PMS 官山前黄村面粉厂台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3565 | 睢宁     | PMS 官山王环西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3566 | 睢宁     | 官山张洪村部台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3567 | 睢宁     | 官山张洪张庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3568 | 睢宁     | PMS 官山张洪洪庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3569 | 睢宁     | 官山王环新前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3570 | 睢宁     | PMS 官山大吕吕二台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3571 | 睢宁     | PMS 官山龙山南台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3572 | 睢宁     | PMS 官山南庙组新台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3573 | 睢宁     | 官山岳店桃源台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3574 | 睢宁     | PMS 官山龙山北台    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3575 | 睢宁     | PMS 官山湖山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3576 | 睢宁     | 官山沈庄东台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3577 | 睢宁     | 官山联合旗杆台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3578 | 睢宁     | 官山灯塔杜集北台打水    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3579 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3580 | 睢宁     | 官山宋山北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3581 | 睢宁     | 官山水张东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3582 | 睢宁     | PMS 张集村东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3583 | 睢宁     | PMS 官山楼张村北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3584 | 睢宁     | 官山楼张村七队台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3585 | 睢宁     | 官山街道西台单相变            | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 3586 | 睢宁     | PMS 官山前黄村二队台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3587 | 睢宁     | 官山前黄村南台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3588 | 睢宁     | PMS 官山水张中台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3589 | 睢宁     | PMS 官山宋山村三队非晶变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3590 | 睢宁     | PMS 宋山村四队台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3591 | 睢宁     | PMS 官山宋山村七八队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3592 | 睢宁     | PMS 官山宋山六八队打水台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3593 | 睢宁     | 官山宋山村小元台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3594 | 睢宁     | 官山宋山村二队打水变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3595 | 睢宁     | PMS 官山楼张村南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3596 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3597 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3598 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3599 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3600 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3601 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村工业区西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3602 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村小于楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3603 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3604 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3605 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼一队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3606 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼二队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3607 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3608 | 丰县     | 华山镇后胡楼村后胡楼四队北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3609 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村丁王庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3610 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村后胡楼东1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3611 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村小王屯中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3612 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3613 | 丰县     | PMS 华山镇后胡楼村雷庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3614 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3615 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯一队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3616 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3617 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3618 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3619 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯三队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3620 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯九队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3621 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯四队中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3622 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3623 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼街西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3624 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3625 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯八队南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3626 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村代王庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3627 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3628 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3629 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3630 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3631 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3632 | 丰县     | 华山镇大王庄南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3633 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村李楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3634 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄三队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3635 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄四队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3636 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3637 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄五队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3638 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄六队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3639 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3640 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山八队西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3641 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村邵庄西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3642 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3643 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼北1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3644 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼南1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3645 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山二队东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3646 | 丰县     | PMS 华山镇邵楼村刘楼一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3647 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3648 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村陶庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3649 | 丰县     | PMS 华山镇王屯村王屯五队北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3650 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3651 | 丰县     | PMS 华山镇华山八队南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3652 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3653 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3654 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山四队西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3655 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3656 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村胡庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3657 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山三队西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3658 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3659 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村谢新庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3660 | 丰县     | PMS 华山村华山二队西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3661 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村前胡楼1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3662 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3663 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山九队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3664 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3665 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村赵安三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3666 | 丰县     | PMS 华山村侯园东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3667 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山五队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3668 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑九队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3669 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村六队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3670 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3671 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑西1综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3672 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑二队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3673 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村苇子坑南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3674 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村示范园综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3675 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村八队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3676 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村7队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3677 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村三队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3678 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山六队北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3679 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村一队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3680 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村二队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3681 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村张安西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3682 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3683 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村草庙西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3684 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑谢楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3685 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑村谢楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3686 | 丰县     | PMS 华山镇苇子坑草庙南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3687 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙四队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3688 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙二队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3689 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村李庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3690 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙一队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3691 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3692 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村大凡庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3693 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村早胡集北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3694 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3695 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村五队北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3696 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套六队北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3697 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村十队综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3698 | 丰县     | PMS 华山镇郭河村赵庄北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3699 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村套楼八队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3700 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村九队综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3701 | 丰县     | PMS 华山镇套楼村六队综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3702 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村三队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3703 | 丰县     | PMS 华山镇新套楼村二队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3704 | 丰县     | PMS 华山镇林场养殖场南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3705 | 丰县     | PMS 华山镇林场北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3706 | 丰县     | PMS 华山镇蒋楼村村李安屋东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3707 | 丰县     | PMS 华山镇林场西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3708 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3709 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3710 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯五队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3711 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村张庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3712 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村石楼十队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3713 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村新徐屯东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3714 | 丰县     | PMS 华山镇石楼村季庙北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3715 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯东1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3716 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯二队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3717 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3718 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯后北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3719 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯三队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3720 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯四队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3721 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯六队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3722 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3723 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯七队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3724 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村吴庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3725 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯村徐屯一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3726 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3727 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3728 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄六队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3729 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村段庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3730 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄八队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3731 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村杏行一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3732 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄七队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3733 | 丰县     | PMS 华山镇大程庄村程庄二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3734 | 丰县     | PMS 华山镇满庄村满庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3735 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村三拔庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3736 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄村蒋庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3737 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘老庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3738 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯六队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3739 | 丰县     | PMS 华山镇大沙河果品交易市场综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3740 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3741 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3742 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3743 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3744 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3745 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村毛楼七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3746 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村刘沙坡中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3747 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯五队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3748 | 丰县     | PMS 华山镇赵屯村赵屯四队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3749 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3750 | 丰县     | PMS 华山镇小史楼村洼西二队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3751 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼四队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3752 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼五队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3753 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3754 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼三队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3755 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼六队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3756 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村大史楼七队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3757 | 丰县     | PMS 华山镇张庄村张庄二队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3758 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村蔡庄一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3759 | 丰县     | PMS 华山镇华山村法庭台区综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 3760 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村凡堂屋南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3761 | 丰县     | PMS 华山镇华山村华山一队东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3762 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3763 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3764 | 丰县     | PMS 华山镇付庙村付庙三队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3765 | 丰县     | PMS 华山镇枣园村袁庄西一队综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3766 | 丰县     | PMS 华山镇渠楼村渠楼东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3767 | 丰县     | PMS 华山镇中胡村中胡楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3768 | 丰县     | PMS 华山镇郭庙村郭庙南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3769 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村大王庄二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3770 | 丰县     | PMS 华山镇徐屯东2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3771 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村朱庄中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3772 | 丰县     | PMS 华山镇双楼村小黄楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3773 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村六队西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3774 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3775 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集六队南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3776 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3777 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3778 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村胡屯西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3779 | 丰县     | PMS 华山镇华山村侯园综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3780 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村小王庄北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3781 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村赵楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3782 | 丰县     | PMS 华山镇蒋庄村谢村西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3783 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村尹寨门南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3784 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎九队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3785 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎七队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3786 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村虎王集二队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3787 | 丰县     | PMS 华山镇刘屯村刘屯西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3788 | 丰县     | PMS 华山镇长庄村张电池南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3789 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3790 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集村尹小楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3791 | 丰县     | PMS 华山镇汉御华庭2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3792 | 丰县     | PMS 华山镇华山东5综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3793 | 丰县     | PMS 华山镇大王庄村圣楼南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3794 | 丰县     | PMS 华山镇邵庄村刘楼六队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 3795 | 丰县     | PMS_华山镇苇子坑村10kv草庙中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3796 | 丰县     | PMS_华山镇华山村华山三队南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3797 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村八综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3798 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村九综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3799 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村十综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3800 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村十一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3801 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村十二综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3802 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村十三综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3803 | 丰县     | PMS_华山镇汉御华庭1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3804 | 丰县     | PMS_华山镇杏花新村十四综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3805 | 丰县     | PMS_华山镇河畔佳苑1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3806 | 丰县     | PMS_华山镇河畔佳苑2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3807 | 丰县     | PMS_华山镇河畔佳苑3号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3808 | 丰县     | PMS_华山镇河畔佳苑4号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3809 | 丰县     | PMS_华山镇徐屯村徐屯八队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3810 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯九队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3811 | 丰县     | PMS_华山镇汉御华庭3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3812 | 丰县     | PMS_华山镇小史楼村梁新庄新村西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3813 | 丰县     | 华山镇初中家属院综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3814 | 丰县     | PMS_华山镇满庄村裴庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3815 | 丰县     | PMS_华山镇张集六队综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3816 | 丰县     | PMS_华山镇华山高中家属院综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3817 | 丰县     | PMS_华山镇付庙村凡庄东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3818 | 丰县     | 华山镇钢材市场12号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3819 | 丰县     | 华山镇钢材市场15号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3820 | 丰县     | 华山镇钢材市场17号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3821 | 丰县     | 华山镇钢材市场13号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3822 | 丰县     | 华山镇钢材市场11号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3823 | 丰县     | 华山镇邵庄村赵楼六队综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3824 | 丰县     | PMS_华山镇梨园水岸1号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3825 | 丰县     | PMS_华山镇梨园水岸5号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3826 | 丰县     | PMS_华山镇梨园水岸3号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3827 | 丰县     | PMS_华山镇梨园水岸2号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3828 | 丰县     | PMS_华山镇梨园水岸4号综合变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3829 | 丰县     | PMS_丰县华山镇和信花园2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 3830 | 丰县     | PMS_丰县华山镇和信花园1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3831 | 丰县     | 华山镇套楼村套楼四队中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3832 | 丰县     | 华山镇梨园水岸二期配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3833 | 丰县     | 华山镇邵庄西北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3834 | 丰县     | 华山镇钢材市场14号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3835 | 丰县     | 华山镇徐屯村徐屯东北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3836 | 丰县     | 华山镇邵庄西公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3837 | 丰县     | 华山镇驻地供电西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3838 | 丰县     | 华山镇华山一队北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3839 | 丰县     | 华山镇华盛园小区1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3840 | 丰县     | 华山镇华盛园3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3841 | 丰县     | 华山镇华盛园4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3842 | 丰县     | 华山镇华盛园2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 3843 | 丰县     | 华山镇中胡楼村前胡楼二队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3844 | 丰县     | 华山镇孙新庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3845 | 丰县     | 华山镇华山东2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3846 | 丰县     | 华山镇敬老院西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3847 | 丰县     | 华山镇张庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3848 | 丰县     | 华山镇华山八队综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3849 | 丰县     | 华山镇驻地供电北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3850 | 丰县     | 华山镇供电所北1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3851 | 丰县     | 华山镇杏行综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3852 | 睢宁     | PMS_官山宋山村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3853 | 睢宁     | 官山镇张山东队台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3854 | 睢宁     | 官山黄圩集中居住区1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3855 | 睢宁     | PMS_官山田李学校台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3856 | 睢宁     | 官山黄圩街道新台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3857 | 睢宁     | PMS_官山联合旗杆新台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3858 | 睢宁     | 官山宋山西南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3859 | 睢宁     | PMS_官山宋山东北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3860 | 睢宁     | PMS_官山灯塔小葛北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3861 | 睢宁     | PMS_官山许庙西台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3862 | 睢宁     | PMS_官山楼张北台新增台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3863 | 睢宁     | PMS_官山张集村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3864 | 睢宁     | PMS_官山张集村东3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3865 | 睢宁     | 官山前黄东南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3866 | 睢宁     | PMS 官山官山计生办门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3867 | 睢宁     | PMS 官山水张东新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3868 | 睢宁     | PMS 官山宋山南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3869 | 睢宁     | 官山宋山后赵台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3870 | 睢宁     | PMS 官山魏楼小戚台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3871 | 睢宁     | PMS 官山王环新前北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3872 | 睢宁     | PMS 官山许庙许二北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3873 | 睢宁     | PMS 官山立位西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3874 | 睢宁     | PMS 官山张集东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3875 | 睢宁     | 官山灯塔杜集杜北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3876 | 睢宁     | PMS 官山立位北新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3877 | 睢宁     | PMS 官山水张东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3878 | 睢宁     | 官山前黄一队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3879 | 睢宁     | PMS 官山张集西新台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3880 | 睢宁     | PMS 官山黄圩建材街西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3881 | 睢宁     | PMS 官山田李村陈桥东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3882 | 睢宁     | PMS 官山张开杨湖北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3883 | 睢宁     | PMS 官山武宅张保台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3884 | 睢宁     | PMS 官山灯塔杜集东新台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3885 | 睢宁     | 官山黄圩新区1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3886 | 睢宁     | 官山黄圩新区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3887 | 睢宁     | 官山黄圩新区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3888 | 睢宁     | PMS 官山黄圩新区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3889 | 睢宁     | PMS 官山洪庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3890 | 睢宁     | PMS 官山王环小陈台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3891 | 睢宁     | PMS 官山黄圩黄中队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3892 | 睢宁     | 官山新民朱场中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3893 | 睢宁     | PMS 官山张洪朱宅台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3894 | 睢宁     | PMS 官山杨怀赵庄西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3895 | 睢宁     | PMS 官山许生西南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3896 | 睢宁     | PMS 官山楼张一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3897 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部五队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3898 | 睢宁     | 官山水张三队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3899 | 睢宁     | PMS 官山楼张四队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3900 | 睢宁     | 官山财政所台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3901 | 睢宁     | 官山龙山龙北组台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3902 | 睢宁     | PMS 官山黄圩中学门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3903 | 睢宁     | PMS 张集村西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3904 | 睢宁     | PMS 官山新民黄北新增   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3905 | 睢宁     | 官山黄圩街道西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3906 | 睢宁     | 官山农贸市场西南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3907 | 睢宁     | 魏楼西综合变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3908 | 睢宁     | PMS 官山水张村一队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3909 | 睢宁     | PMS 官山许生一队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3910 | 睢宁     | PMS 官山汤集街医院门前台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3911 | 睢宁     | PMS 官山大吕洼前台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3912 | 睢宁     | 官山灯塔村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3913 | 睢宁     | PMS 官山立位前姚台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3914 | 睢宁     | PMS 官山位楼位西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3915 | 睢宁     | 官山张集三队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3916 | 睢宁     | PMS 官山楼张村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3917 | 睢宁     | 官山水张七队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3918 | 睢宁     | PMS 官山前黄村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3919 | 睢宁     | PMS 官山吕一队台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3920 | 睢宁     | PMS 官山联合东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3921 | 睢宁     | PMS 官山宋山村部北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3922 | 睢宁     | PMS 官山联合陈集村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3923 | 睢宁     | PMS 官山许生村部台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3924 | 睢宁     | PMS 官山前黄小刘西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3925 | 睢宁     | PMS 官山灯塔王东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3926 | 睢宁     | PMS 官山大吕村吕三队台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3927 | 睢宁     | 官山豆庄豆前台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3928 | 睢宁     | PMS 官山楼张八队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3929 | 睢宁     | 官山张集五队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3930 | 睢宁     | PMS 官山杨怀张庄南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3931 | 睢宁     | PMS 官山位楼村部南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3932 | 睢宁     | 官山镇韩陆姚庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3933 | 睢宁     | PMS 官山镇许庙南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3934 | 睢宁     | PMS 官山镇田李村部台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3935 | 睢宁     | 官山镇乔口韩楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3936 | 睢宁     | PMS 官山镇苗圃队西台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3937 | 睢宁     | PMS 官山张集小赵南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3938 | 睢宁     | PMS 官山镇张洪村洪西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3939 | 睢宁     | PMS 官山王环村部南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3940 | 睢宁     | 官山镇杨怀张庄打水台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3941 | 睢宁     | 官山镇水张村小学西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3942 | 睢宁     | PMS 官山镇岳店村刘庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3943 | 睢宁     | PMS 官山位楼张开南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3944 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3945 | 睢宁     | PMS 官山镇前黄四队台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3946 | 睢宁     | PMS 黄圩粮管所门前台新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3947 | 睢宁     | PMS 官山楼张东南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3948 | 睢宁     | PMS 官山张集村东南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3949 | 睢宁     | PMS 官山联合张庄台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3950 | 睢宁     | PMS 官山联合小区台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3951 | 睢宁     | PMS 官山镇立位村北打水台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3952 | 睢宁     | 官山镇黄圩村南打水台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3953 | 睢宁     | PMS 官山韩陆李场台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3954 | 睢宁     | 官山前黄村中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3955 | 睢宁     | 官山付圩西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3956 | 睢宁     | 官山付圩南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3957 | 睢宁     | 官山灯塔小河台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3958 | 睢宁     | 官山宋山村村部东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3959 | 睢宁     | 官山豆庄茂彬台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3960 | 睢宁     | 官山前黄村元场台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3961 | 睢宁     | 官山水张北台新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3962 | 睢宁     | 官山水张小黄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3963 | 睢宁     | 官山豆西台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3964 | 睢宁     | 官山王环队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3965 | 睢宁     | 官山大吕南台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3966 | 睢宁     | 官山大吕村部台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3967 | 睢宁     | 官山黄圩服务区台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3968 | 睢宁     | 官山赵山村部台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3969 | 睢宁     | 官山楼张西南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 3970 | 睢宁     | 官山宋山养鸡场台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3971 | 睢宁     | 官山张集八组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3972 | 睢宁     | 官山龙湾小区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3973 | 睢宁     | 官山龙湾小区3号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 3974 | 睢宁     | 官山龙湾小区4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3975 | 睢宁     | 官山龙湾小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3976 | 睢宁     | 官山龙湾小区5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3977 | 睢宁     | 官山魏楼桥东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3978 | 睢宁     | 官山王环村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3979 | 睢宁     | 官山张山三组新增台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 3980 | 睢宁     | 官山韩陆南台新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3981 | 睢宁     | PMS 官山田李陈桥台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3982 | 睢宁     | 官山联合南台新增        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3983 | 睢宁     | PMS 官山新民朱场南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3984 | 睢宁     | PMS 官山许庙岳圩东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3985 | 睢宁     | PMS 官山楼张村东台新增   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3986 | 睢宁     | PMS 官山宋山村小元台新增  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3987 | 睢宁     | PMS 官山水张村中新台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3988 | 睢宁     | PMS 官山前黄三队台新增   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3989 | 睢宁     | 官山灯塔杜西打水台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3990 | 睢宁     | PMS 岚山河湾东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3991 | 睢宁     | PMS 岚山王门西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 3992 | 睢宁     | 岚山河湾西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3993 | 丰县     | 华山镇镇驻地市场综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3994 | 丰县     | 华山村华山七队东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3995 | 丰县     | 华山镇苇子坑村坑西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 3996 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3997 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3998 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 3999 | 丰县     | 华山镇小史楼新型社区1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4000 | 丰县     | 华山镇华山新区东北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4001 | 丰县     | PMS 华山镇华山东1综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4002 | 丰县     | 华山镇华山东4综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4003 | 丰县     | PMS 华山镇华山东3综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4004 | 丰县     | PMS 华山镇华山二队东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4005 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4006 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集一队北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4007 | 丰县     | PMS 华山镇虎王集三队西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4008 | 丰县     | PMS 华山镇赵楼东综合变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 4009 | 丰县     | PMS 华山镇付庙南3综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4010 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（5）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4011 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（6）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4012 | 丰县     | PMS 华山镇杏花村（7）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4013 | 丰县     | PMS 华山镇三拔庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4014 | 丰县     | PMS 华山镇三拔南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4015 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4016 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4017 | 丰县     | PMS 华山镇中胡楼村西1    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4018 | 丰县     | PMS 华山镇华山新村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4019 | 丰县     | PMS 华山镇华山五队西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4020 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分场综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4021 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4022 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4023 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4024 | 丰县     | PMS 大沙河破楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4025 | 丰县     | 大沙河镇工业园区综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4026 | 丰县     | 大沙河二坝村唐林南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4027 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4028 | 丰县     | PMS 大沙河高井        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4029 | 丰县     | 大沙河孙寨北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4030 | 丰县     | PMS 大沙河前孙寨北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4031 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4032 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4033 | 丰县     | PMS 大沙河孙桃园       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4034 | 丰县     | PMS 大沙河前集北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4035 | 丰县     | PMS 大沙河毛楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4036 | 丰县     | PMS 大沙河郭楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4037 | 丰县     | 大沙河包庄东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4038 | 丰县     | PMS 大沙河包庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4039 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇白元北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4040 | 丰县     | PMS 大沙河白元南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4041 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4042 | 丰县     | 大沙河施集北             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4043 | 丰县     | PMS 大沙河火神庙         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4044 | 丰县     | PMS 大沙河曹庄村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4045 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4046 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄刘庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4047 | 丰县     | PMS 大沙河施集          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4048 | 丰县     | PMS 大沙河牛聚市         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4049 | 丰县     | PMS 大沙河后代          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4050 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4051 | 丰县     | 大沙河姚庄西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4052 | 丰县     | 大沙河前集南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4053 | 丰县     | 大沙河镇二坝东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4054 | 丰县     | PMS 大沙河新庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4055 | 丰县     | 大沙河黑楼后             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4056 | 丰县     | PMS 大沙河小陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4057 | 丰县     | PMS 大沙河镇魏庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4058 | 丰县     | 大沙河陈庄              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4059 | 丰县     | PMS 大沙河镇管新庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4060 | 丰县     | 大沙河镇刘庄综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4061 | 丰县     | 大沙河程庄北             | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4062 | 丰县     | 大沙河聂洼王庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4063 | 丰县     | 大沙河岳庄谢楼            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4064 | 丰县     | 丰县大沙河镇果园综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4065 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4066 | 丰县     | 大沙河镇区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4067 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4068 | 丰县     | 大沙河镇岳庄北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4069 | 丰县     | 大沙河镇祠堂综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4070 | 丰县     | 丰县大沙河镇孙庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4071 | 丰县     | 丰县大沙河镇张庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4072 | 丰县     | 丰县大沙河镇聂洼村综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4073 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄村岳庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4074 | 丰县     | PMS 大沙河公用          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4075 | 丰县     | 大沙河蒋庄南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4076 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇同东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4077 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇四场综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4078 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇九场综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4079 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇三场综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4080 | 丰县     | 大沙河八西            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4081 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4082 | 丰县     | PMS 大沙河蒋秦庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4083 | 丰县     | PMS 大沙河孙花楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4084 | 丰县     | 大沙河镇徐州开发综合变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4085 | 丰县     | PMS 大沙河孙寨南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4086 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇五分场综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4087 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇林场北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4088 | 丰县     | 大沙河镇于庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4089 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇七场综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4090 | 丰县     | 大沙河镇石城西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4091 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4092 | 丰县     | 大沙河荒庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4093 | 丰县     | PMS 大沙河岳庄西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4094 | 丰县     | 大沙河李寨西           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4095 | 丰县     | 大沙河李寨东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4096 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4097 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4098 | 丰县     | PMS 大沙河包楼村荒庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4099 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4100 | 丰县     | 大沙河镇蒋刘庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4101 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇徐保庄综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4102 | 丰县     | 大沙河程庄南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4103 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4104 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4105 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4106 | 丰县     | 丰县大沙河镇黑楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4107 | 丰县     | 丰县大沙河镇西陈庄东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4108 | 丰县     | 大沙河镇供电所综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4109 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4110 | 丰县     | PMS_丰县大沙河杨集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4111 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4112 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4113 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇陈庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4114 | 丰县     | PMS_大沙河镇陈庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4115 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇林场南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4116 | 丰县     | 丰县大沙河三场南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4117 | 丰县     | 大沙河镇温庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4118 | 丰县     | 大沙河李老家综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4119 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇三分场西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4120 | 丰县     | 丰县大沙河镇五场综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4121 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇张花楼综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4122 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4123 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇石城东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4124 | 丰县     | 大沙河镇白衣庙综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4125 | 丰县     | PMS_丰县大沙河镇岳西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4126 | 丰县     | 大沙河二坝西台区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4127 | 丰县     | PMS_大沙河唐林东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4128 | 丰县     | 大沙河镇李寨综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4129 | 丰县     | 大沙河黑楼村岳庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4130 | 丰县     | 大沙河范庄综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4131 | 丰县     | 大沙河八东台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4132 | 丰县     | PMS_大沙河黑楼前台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4133 | 丰县     | PMS_大沙河单南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4134 | 丰县     | PMS_大沙河单北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4135 | 丰县     | PMS_大沙河陈楼台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4136 | 丰县     | PMS_大沙河镇黄庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4137 | 丰县     | PMS_大沙河冯楼台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4138 | 丰县     | PMS_大沙河前双庙台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4139 | 丰县     | PMS_大沙河后双庙台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4140 | 丰县     | PMS_大沙河常庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4141 | 丰县     | PMS_大沙河常庄东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4142 | 丰县     | PMS_大沙河镇夹河西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4143 | 丰县     | PMS_大沙河镇杨集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4144 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄北新          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4145 | 丰县     | 大沙河镇姚庄村小万村台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4146 | 丰县     | 大沙河镇蒋秦庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4147 | 丰县     | 大沙河李寨北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4148 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4149 | 丰县     | 大沙河镇李寨单后庄南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4150 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4151 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4152 | 丰县     | PMS 大沙河镇曹庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4153 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4154 | 丰县     | PMS 大沙河镇破楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4155 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4156 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4157 | 丰县     | PMS 大沙河镇后崔庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4158 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4159 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村蔡东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4160 | 丰县     | PMS 大沙河镇宗集北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4161 | 丰县     | 大沙河镇宗集综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4162 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇老草楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4163 | 丰县     | 大沙河镇新草楼综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4164 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇杨五楼后综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4165 | 丰县     | PMS 大沙河镇农场台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4166 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4167 | 丰县     | PMS 大沙河镇刘代庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4168 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村毛楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4169 | 丰县     | PMS 丰县大沙河林兆府东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4170 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4171 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝东南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4172 | 丰县     | 大沙河镇蔡东西北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4173 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨菜市场综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4174 | 丰县     | 大沙河镇李寨村蔡东东北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4175 | 丰县     | PMS 大沙河李寨蔡庄西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4176 | 丰县     | PMS 大沙河镇蔡西一队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4177 | 丰县     | 大沙河镇李寨前黑楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4178 | 丰县     | 大沙河镇李寨黑楼南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4179 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4180 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨岳庄西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4181 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4182 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4183 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨村信用社综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4184 | 丰县     | 丰县大沙河镇同北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4185 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇于庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4186 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨于庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4187 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨新村综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4188 | 丰县     | 大沙河镇孙花楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4189 | 丰县     | PMS 大沙河西陈庄南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4190 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4191 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝蒋刘庄南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4192 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨阚楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4193 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林东北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4194 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨唐林西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4195 | 丰县     | PMS 大沙河镇单北2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4196 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4197 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4198 | 丰县     | PMS 大沙河镇包楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4199 | 丰县     | PMS 大沙河李寨包楼西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4200 | 丰县     | 大沙河镇后代庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4201 | 丰县     | PMS 大沙河镇前代庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4202 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4203 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4204 | 丰县     | PMS 大沙河镇前集东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4205 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村刘庄北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4206 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4207 | 丰县     | PMS 大沙河镇黄庄村火神庙北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4208 | 丰县     | 丰县大沙河镇川楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4209 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4210 | 丰县     | PMS 大沙河镇后双庙东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4211 | 丰县     | PMS 大沙河前双庙南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4212 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄村小半楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4213 | 丰县     | PMS 大沙河镇姚庄西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4214 | 丰县     | PMS 大沙河镇常庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 4215 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4216 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4217 | 丰县     | PMS 大沙河镇前孙寨东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4218 | 丰县     | 大沙河镇孙寨东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4219 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4220 | 丰县     | PMS 大沙河镇后孙寨西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4221 | 丰县     | 大沙河镇后孙寨西南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4222 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼村白元西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4223 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4224 | 丰县     | PMS 大沙河镇毛楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4225 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇毛楼村小孙庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4226 | 丰县     | 大沙河镇毛楼村郭楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4227 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4228 | 丰县     | PMS 大沙河镇施集西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4229 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼韩庙综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4230 | 丰县     | PMS 大沙河镇小林场综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4231 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4232 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4233 | 丰县     | 丰县大沙河镇六座楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4234 | 丰县     | PMS 大沙河镇六座楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4235 | 丰县     | PMS 大沙河镇李老家北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4236 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4237 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村程庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4238 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4239 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼村王庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4240 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4241 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李口东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4242 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4243 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4244 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇食城中间西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4245 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇华元西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4246 | 丰县     | PMS 大沙河镇职中南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4247 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄五队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4248 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4249 | 睢宁     | PMS 岚山河湾南台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 4250 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4251 | 睢宁     | 岚山丁后东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4252 | 睢宁     | PMS 岚山黄山汪庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4253 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙抽水  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4254 | 睢宁     | PMS 岚山王门抽水  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4255 | 睢宁     | PMS 岚山乔山南二台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4256 | 睢宁     | 岚山新街台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4257 | 睢宁     | 岚山侯庙南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4258 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4259 | 睢宁     | PMS 岚山陈甘小刑庄 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4260 | 睢宁     | 岚山位山中台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4261 | 睢宁     | 岚山乔山南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4262 | 睢宁     | PMS 岚山丁后西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4263 | 睢宁     | PMS 岚山陈集宋庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4264 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4265 | 睢宁     | 岚山倪营东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4266 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4267 | 睢宁     | PMS 岚山骑马中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4268 | 睢宁     | PMS 岚山骑马东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4269 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥村   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4270 | 睢宁     | PMS 岚山张桥东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4271 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4272 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4273 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4274 | 睢宁     | 岚山胡集面粉厂     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4275 | 睢宁     | 岚山韩二东台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4276 | 睢宁     | 岚山胡集西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4277 | 睢宁     | 岚山岚北东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4278 | 睢宁     | PMS 岚山粮管所台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4279 | 睢宁     | PMS 岚山丁山东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4280 | 睢宁     | PMS 岚山土山东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4281 | 睢宁     | 岚山新庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4282 | 睢宁     | PMS 岚山北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4283 | 睢宁     | 岚山马庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4284 | 睢宁     | 岚山吴桥北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 4285 | 睢宁     | PMS 岚山羊山东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4286 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4287 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4288 | 睢宁     | 岚山马庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4289 | 睢宁     | 岚山金元中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4290 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4291 | 睢宁     | 岚山骑戈北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4292 | 睢宁     | 岚山王门中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4293 | 睢宁     | PMS 岚山丁山西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4294 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4295 | 睢宁     | 岚山孙庙南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4296 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4297 | 睢宁     | 岚山陈集东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4298 | 睢宁     | 岚山位山南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4299 | 睢宁     | PMS 岚山医院    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4300 | 睢宁     | PMS 岚山水利台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4301 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄路东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4302 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4303 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4304 | 睢宁     | 岚山农机站台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4305 | 睢宁     | PMS 岚山保种站台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4306 | 睢宁     | 岚山陶庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4307 | 睢宁     | 岚山韩二南台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4308 | 睢宁     | 岚山草沃李中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4309 | 睢宁     | PMS 岚山胡集东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4310 | 睢宁     | 岚山土山西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4311 | 睢宁     | PMS 岚山项沃村   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4312 | 睢宁     | 岚山项沃王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4313 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼东台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4314 | 睢宁     | 岚山袁楼村西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4315 | 睢宁     | 岚山丁山新东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4316 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新西台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4317 | 睢宁     | PMS 岚山小学台公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4318 | 睢宁     | 岚山骑戈东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4319 | 睢宁     | PMS 岚山胡集新东台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 4320 | 睢宁     | 岚山新政府公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4321 | 睢宁     | PMS 岚山万庄新东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4322 | 睢宁     | PMS 岚山供销社步行街台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4323 | 睢宁     | 岚山岚南新西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4324 | 睢宁     | 岚山丁后新西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4325 | 睢宁     | PMS 岚山前朱公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4326 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4327 | 睢宁     | PMS 岚山岚北中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4328 | 睢宁     | PMS 岚山骑马西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4329 | 睢宁     | PMS 岚山陈集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4330 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4331 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4332 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4333 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4334 | 睢宁     | PMS 岚山位庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4335 | 睢宁     | 岚山岚南西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4336 | 睢宁     | PMS 岚山乔山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4337 | 睢宁     | PMS 岚山新庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4338 | 睢宁     | PMS 岚山位庄东组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4339 | 睢宁     | PMS 岚山位庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4340 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4341 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4342 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4343 | 睢宁     | 岚山高集新庄北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4344 | 睢宁     | PMS 岚山王门东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4345 | 睢宁     | PMS 岚山金元南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4346 | 睢宁     | PMS 岚山袁台北台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4347 | 睢宁     | 岚山马庄村西台增容     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4348 | 睢宁     | PMS 岚山王门前张台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4349 | 睢宁     | PMS 岚山杨庄新南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4350 | 睢宁     | PMS 岚山黄山北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4351 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前高台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4352 | 睢宁     | PMS 岚山张桥一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4353 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4354 | 睢宁     | 岚山羊山西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4355 | 睢宁     | 岚山街道西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4356 | 睢宁     | PMS 岚山马庄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4357 | 睢宁     | PMS 岚山王门南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4358 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥新北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4359 | 睢宁     | PMS 岚山高集张庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4360 | 睢宁     | 岚山高集张庄东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4361 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙孙庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4362 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4363 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙梨园台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4364 | 睢宁     | PMS 岚山土山南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4365 | 睢宁     | 岚山土山北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4366 | 睢宁     | PMS 岚山骑马方庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4367 | 睢宁     | PMS 岚山项沃四组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4368 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥四队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4369 | 睢宁     | PMS 岚山高集新庄东组台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4370 | 睢宁     | PMS 岚山金元刘元台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4371 | 睢宁     | PMS 岚山袁台南台片     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4372 | 睢宁     | PMS 岚山金元王庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4373 | 睢宁     | PMS 岚山赵庄曹东组     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4374 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝一组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4375 | 睢宁     | PMS 岚山丁山北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4376 | 睢宁     | 岚山谢庄台片新增        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4377 | 睢宁     | PMS 岚山倪营三组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4378 | 睢宁     | PMS 岚山新庄村崔庄后组台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4379 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄南台片（新增） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4380 | 睢宁     | PMS 岚山谢庄南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4381 | 睢宁     | 岚山胡集谢洼台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4382 | 睢宁     | PMS 岚山丁山一组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4383 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙五组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4384 | 睢宁     | 岚山骑马三队台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4385 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄八组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4386 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄小王庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4387 | 睢宁     | PMS 岚山万庄四组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4388 | 睢宁     | PMS 岚山位山五组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4389 | 睢宁     | PMS 岚山土山六组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 4390 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵耿东组台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4391 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村周庄组台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4392 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄村陈井组台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4393 | 睢宁     | PMS 岚山东二组台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4394 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙中组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4395 | 睢宁     | PMS 岚山钟桥东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4396 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄一组台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4397 | 睢宁     | PMS 岚山韩二中台新增台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4398 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼六组台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4399 | 睢宁     | 岚山袁楼学校台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4400 | 睢宁     | PMS 岚山何圩前店台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4401 | 睢宁     | PMS 岚山何圩刘庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4402 | 睢宁     | PMS 岚山倪营五组台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4403 | 睢宁     | 岚山骑戈戈中组台片新增    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4404 | 睢宁     | PMS 岚山陈集六组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4405 | 睢宁     | PMS 岚山乔山一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4406 | 睢宁     | PMS 岚山乔山二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4407 | 睢宁     | 岚山胡集村南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4408 | 睢宁     | PMS 岚山胡集北一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4409 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵牌坊台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4410 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵赵西组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4411 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄村位山组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4412 | 睢宁     | PMS 岚山骑马张庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4413 | 睢宁     | PMS 岚山河湾王西组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4414 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈前楼组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4415 | 睢宁     | PMS 岚山袁台陈庄组台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4416 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4417 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙侯东组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4418 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙八组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4419 | 睢宁     | 岚山黄山四组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4420 | 睢宁     | 岚山新庄二组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4421 | 睢宁     | PMS 岚山新庄三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4422 | 睢宁     | PMS 岚山土山东一组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4423 | 睢宁     | PMS 岚山马庄东组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4424 | 睢宁     | PMS 岚山王门小卓台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4425 | 睢宁     | PMS 岚山张桥南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4426 | 睢宁     | PMS 岚山庞庙庞西组台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4427 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄西组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4428 | 睢宁     | 岚山马庄村道庄东组台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4429 | 睢宁     | 岚山骑戈南台               | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4430 | 睢宁     | PMS 岚山袁楼南台新增         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4431 | 睢宁     | 岚山袁楼北台新增             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4432 | 睢宁     | 岚山袁楼东台新增             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4433 | 睢宁     | PMS 岚山金元王东组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4434 | 睢宁     | PMS 岚山高集宋庄组台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4435 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄村岳庄三队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4436 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄二队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4437 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄一队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4438 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇罐头厂家属院东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4439 | 丰县     | PMS 大沙河岳庄村谢楼东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4440 | 丰县     | PMS 大沙河镇谢楼南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4441 | 丰县     | PMS 大沙河镇总厂家属院综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4442 | 丰县     | PMS 大沙河镇和谐医疗综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4443 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集二队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4444 | 丰县     | 大沙河镇杨集五队综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4445 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集一队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4446 | 丰县     | 大沙河镇杨五楼前综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4447 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨五楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4448 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4449 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄张屯南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4450 | 丰县     | 丰县大沙河镇张屯中综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4451 | 丰县     | PMS 大沙河镇老陈庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4452 | 丰县     | PMS 大沙河镇一分厂北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4453 | 丰县     | PMS 丰县大沙河张屯村林场西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4454 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4455 | 丰县     | 大沙河镇岳庄村岳庄大队综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4456 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4457 | 丰县     | 丰县大沙河镇宗集东北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4458 | 丰县     | PMS 大沙河镇聂洼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4459 | 丰县     | PMS 大沙河镇食城南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 4460 | 丰县     | PMS 大沙河镇五分场西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4461 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙庄东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4462 | 丰县     | 大沙河镇食城东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4463 | 丰县     | 大沙河镇马楼东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4464 | 丰县     | PMS 大沙河镇陈楼西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4465 | 丰县     | PMS 大沙河镇代庄村前集村后集综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4466 | 丰县     | PMS 大沙河镇二坝北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4467 | 丰县     | 大沙河镇包楼南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4468 | 丰县     | PMS 大沙河镇黑楼后西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4469 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4470 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4471 | 丰县     | 大沙河镇果品市场综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4472 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4473 | 丰县     | PMS 大沙河镇包庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4474 | 丰县     | 大沙河镇老草楼北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4475 | 丰县     | 大沙河镇蒋庄村八大家综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4476 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4477 | 丰县     | PMS 大沙河镇杨集六队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4478 | 丰县     | PMS 大沙河镇前双庙西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4479 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄四队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4480 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4481 | 丰县     | PMS 大沙河镇大观园西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4482 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家2号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4483 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇沙河人家1号箱变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4484 | 丰县     | PMS 大沙河镇三分场北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4485 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城中心幼儿园综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4486 | 丰县     | 丰县大沙河镇包庄西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4487 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄东北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4488 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄九队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4489 | 丰县     | 大沙河镇岳庄八队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4490 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇韩庙西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4491 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4492 | 丰县     | 丰县大沙河镇前双庙北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4493 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇张屯林场东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4494 | 丰县     | 大沙河镇李老家西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4495 | 丰县     | PMS 大沙河镇蒋秦庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4496 | 丰县     | 丰县大沙河镇崔庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4497 | 丰县     | PMS 大沙河镇镇区南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4498 | 丰县     | PMS 大沙河镇唐林西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4499 | 丰县     | PMS 大沙河镇小万村东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4500 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇施集西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4501 | 丰县     | PMS 大沙河镇八大家东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4502 | 丰县     | PMS 大沙河镇李寨公用西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4503 | 丰县     | PMS 大沙河镇孙花楼西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4504 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇李寨岳庄南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4505 | 丰县     | PMS 大沙河镇果区北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4506 | 丰县     | PMS 大沙河镇曲房寺东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4507 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄步行街综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4508 | 丰县     | 丰县大沙河镇陈楼西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4509 | 丰县     | PMS 大沙河镇范庄西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4510 | 丰县     | PMS 大沙河镇高井北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4511 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集南2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4512 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4513 | 丰县     | 丰县大沙河镇老陈庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4514 | 丰县     | 丰县大沙河镇岳庄转盘西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4515 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇六座楼东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4516 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村2号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4517 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村1号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4518 | 丰县     | PMS 丰县大沙河镇岳庄新村4号配变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4519 | 丰县     | PMS 大沙河镇岳庄新村3号配变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4520 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院2号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4521 | 丰县     | 丰县大沙河镇果都别院1号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4522 | 丰县     | 丰县大沙河镇蔡西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4523 | 丰县     | 丰县大沙河镇六场综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4524 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家1号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4525 | 丰县     | 丰县大沙河镇沙河人家2号综合变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4526 | 丰县     | 大沙河西陈庄变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4527 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4528 | 丰县     | 丰县大沙河镇高井新村2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4529 | 丰县     | 大沙河1号综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 4530 | 丰县     | 丰县大沙河镇八大家西南综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4531 | 丰县     | 大沙河镇破楼新村二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4532 | 丰县     | 丰县大沙河镇食城北2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4533 | 丰县     | 丰县大沙河镇林兆府北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4534 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4535 | 丰县     | 丰县大沙河镇李寨风水缘2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4536 | 丰县     | 丰县大沙河镇夹河北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4537 | 丰县     | 丰县大沙河镇古黄河综合变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4538 | 丰县     | 丰县大沙河镇杨集西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4539 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新村六号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4540 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新村七号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4541 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东南         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4542 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄西南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4543 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新二号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4544 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新三号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4545 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新四号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4546 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新五号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4547 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4548 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧元楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4549 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧元楼西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4550 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4551 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园徐庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4552 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4553 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4554 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4555 | 丰县     | 丰县孙楼镇张庄六队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4556 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4557 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4558 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三教堂南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4559 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼前于楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4560 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4561 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼李庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4562 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4563 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼后于楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4564 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 4565 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4566 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4567 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4568 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼兴           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4569 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4570 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园王庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4571 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4572 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄新综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4573 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4574 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼新       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4575 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4576 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄八队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4577 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元新      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4578 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙岗子西北配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4579 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙岗子后配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4580 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4581 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4582 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小于楼综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4583 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4584 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十岗子西队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4585 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙村十里庙综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4586 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4587 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4588 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4589 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4590 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄张庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4591 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4592 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村元楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4593 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧仇新          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4594 | 丰县     | 丰县孙楼镇韩桥东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4595 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱窑村朱窑西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4596 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4597 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4598 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4599 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 4600 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4601 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4602 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村东新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4603 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里园村西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4604 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4605 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄东三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4606 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4607 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇史黑楼东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4608 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4609 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4610 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4611 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4612 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4613 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙前队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4614 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙小队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4615 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4616 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4617 | 丰县     | 孙楼镇穆楼综合变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4618 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4619 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇位庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4620 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4621 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯小于楼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4622 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇大朱尧           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4623 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4624 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4625 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4626 | 丰县     | 丰县孙楼镇卜庄                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4627 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十于楼东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4628 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4629 | 丰县     | 丰县孙楼镇驻地综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4630 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4631 | 丰县     | 丰县孙楼镇孙三楼南              | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4632 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4633 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘楼一队              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4634 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇镇驻地后西         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4635 | 丰县     | 丰县孙楼镇镇驻地后东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4636 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄西三号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4637 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4638 | 睢宁     | PMS 岚山吴桥西台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4639 | 睢宁     | 岚山冯赵东台新增        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4640 | 睢宁     | 岚山冯赵西台新增        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4641 | 睢宁     | PMS 岚山陶庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4642 | 睢宁     | PMS 岚山二中门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4643 | 睢宁     | PMS 岚山丁后孙庄组台    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4644 | 睢宁     | PMS 岚山丁山二组台     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4645 | 睢宁     | PMS 岚山丁山集中区台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4646 | 睢宁     | PMS 岚山派出所门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4647 | 睢宁     | 岚山村部台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4648 | 睢宁     | PMS 岚山前五组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4649 | 睢宁     | PMS 岚山位山东组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4650 | 睢宁     | PMS 岚山位山一组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4651 | 睢宁     | PMS 岚山加油站前公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4652 | 睢宁     | PMS 岚山胡楼南台新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4653 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4654 | 睢宁     | PMS 岚山丁后二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4655 | 睢宁     | PMS 岚山丁山四组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4656 | 睢宁     | 岚山崔庄尤庄组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4657 | 睢宁     | PMS 岚山岚北北台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4658 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4659 | 睢宁     | 岚山陈集新东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4660 | 睢宁     | 岚山丁山集中区2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4661 | 睢宁     | PMS 岚山土山西台新增台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4662 | 睢宁     | 岚山胡集学校门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4663 | 睢宁     | PMS 岚山胡集西台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4664 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李东一组台新增 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4665 | 睢宁     | PMS 岚山戈庄位庄组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4666 | 睢宁     | PMS 岚山河湾中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4667 | 睢宁     | PMS 岚山汇园小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4668 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4669 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4670 | 睢宁     | PMS 岚山商贸城小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4671 | 睢宁     | PMS 岚山侯庙七组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4672 | 睢宁     | PMS 岚山位山二组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4673 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4674 | 睢宁     | PMS 岚山王门张东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4675 | 睢宁     | PMS 岚山鑫园小区配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4676 | 睢宁     | PMS 岚山岚南前三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4677 | 睢宁     | PMS 岚山健康街台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4678 | 睢宁     | PMS 岚山项沃一组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4679 | 睢宁     | PMS 岚山骑戈小李台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4680 | 睢宁     | PMS 岚山岚北东台2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4681 | 睢宁     | PMS 岚山张桥西台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4682 | 睢宁     | PMS 岚山胡庄西台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4683 | 睢宁     | PMS 岚山倪营四组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4684 | 睢宁     | PMS 岚山吉宝东台新增台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4685 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4686 | 睢宁     | PMS 岚山新府园小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4687 | 睢宁     | 岚山社区集中区1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4688 | 睢宁     | 岚山社区集中区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4689 | 睢宁     | 岚山陈集集中区1组合配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4690 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4691 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4692 | 睢宁     | 岚山陈集集中区1组合配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4693 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4694 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4695 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4696 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4697 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4698 | 睢宁     | 岚山陈集村集中区1配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4699 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4700 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4701 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4702 | 睢宁     | 岚山春晖苑小区1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4703 | 睢宁     | 岚山胡楼东台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4704 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4705 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4706 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4707 | 睢宁     | 岚山肖庄一期1号组合配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4708 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4709 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4710 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4711 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4712 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4713 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4714 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭1配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4715 | 睢宁     | 岚山盛世豪庭2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4716 | 睢宁     | 韩二经纬二路公变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4717 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4718 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4719 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4720 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4721 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4722 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区2配4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4723 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4724 | 睢宁     | 岚山万和嘉园小区1配4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4725 | 睢宁     | 岚山村东一组南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4726 | 睢宁     | 岚山村东一组北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4727 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4728 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4729 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4730 | 睢宁     | 岚山肖庄二期配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4731 | 睢宁     | 岚山杨庄四组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4732 | 睢宁     | PMS 岚山崔庄西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4733 | 睢宁     | 岚山胡集北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4734 | 睢宁     | PMS 岚山位山北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4735 | 睢宁     | PMS 岚山镇政府        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4736 | 睢宁     | PMS 岚山陈集中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4737 | 睢宁     | PMS 岚山倪营西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4738 | 睢宁     | PMS 岚山冯赵北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4739 | 睢宁     | PMS 岚山岚南南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 4740 | 睢宁     | 岚山高集南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4741 | 睢宁     | 岚山河湾东台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4742 | 睢宁     | 岚山骑戈西台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4743 | 睢宁     | PMS 岚山孙庙东台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4744 | 睢宁     | PMS 岚山陈集姚山头台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4745 | 睢宁     | PMS 岚山草沃李南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4746 | 睢宁     | PMS 岚山位山西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4747 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4748 | 睢宁     | PMS 庆安骑路村部台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4749 | 睢宁     | PMS 庆安前营南台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4750 | 睢宁     | PMS 庆安张庙南台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4751 | 睢宁     | PMS 庆安新街口南台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4752 | 睢宁     | PMS 庆安龙集街道西台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4753 | 睢宁     | 庆安骑路东台           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4754 | 睢宁     | PMS 庆安燕庄中台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4755 | 睢宁     | PMS 庆安官路口北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4756 | 睢宁     | 庆安官一袁庄台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4757 | 睢宁     | 庆安官二村岳庄台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4758 | 睢宁     | PMS 庆安龙集供电所门前台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4759 | 睢宁     | PMS 庆安官路口南台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4760 | 睢宁     | 庆安镇匡桥东南台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4761 | 睢宁     | PMS 庆安彭模卢庄       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4762 | 睢宁     | PMS 庆安骑路王敦台      | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 4763 | 睢宁     | 庆安龙南孙庄           | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 4764 | 睢宁     | PMS 庆安官一村部台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4765 | 睢宁     | PMS 庆安骑路八队台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4766 | 睢宁     | PMS 庆安东楼村彭模袁庄西台  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4767 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园徐庄公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4768 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇周王庄公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4769 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河崖常洼公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4770 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯前队公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4771 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园巩庄东公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4772 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4773 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4774 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元西公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4775 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇十里庙村十里庙后队公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4776 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东队公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4777 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4778 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄东公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4779 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4780 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄新村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4781 | 丰县     | 丰县孙楼镇刘庄北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4782 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4783 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇楼二号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4784 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4785 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯后二号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4786 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄东二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4787 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄西二号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4788 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄东北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4789 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙南零一          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4790 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇庄西             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4791 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇赵河涯村卜庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4792 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4793 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4794 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇穆楼北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4795 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙前南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4796 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼三组综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4797 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4798 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4799 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄南二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4800 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三河里综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4801 | 丰县     | 丰县孙楼镇宁庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4802 | 丰县     | 丰县孙楼镇桃园南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4803 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇桃园西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4804 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇小洼中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4805 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼一队北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4806 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼二队西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4807 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇刘楼三队西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4808 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4809 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4810 | 丰县     | 丰县孙楼镇邵庄王庄二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4811 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元南新综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4812 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元工业区新综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4813 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张里元大队新一号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4814 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4815 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4816 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变东北一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4817 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇韩桥东二号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4818 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4819 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄南三号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4820 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄木业区一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4821 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧新农村综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4822 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼大队中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4823 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北3号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4824 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4825 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄李庄三号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4826 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇金庄张庄二号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4827 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4828 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4829 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李路口西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4830 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇高楼木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4831 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区五号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4832 | 丰县     | 丰县孙楼镇张里元大队三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4833 | 丰县     | 丰县孙楼镇仇新南综合变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4834 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄新村综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4835 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄西南二号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4836 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼村刘楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4837 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4838 | 丰县     | 孙楼镇蔡楼东北5号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4839 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇公变西南二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4840 | 丰县     | 孙楼镇金山新村5号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 4841 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙后南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4842 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4843 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼西新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4844 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4845 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇十里庙东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4846 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄新综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4847 | 丰县     | 丰县孙楼镇朱尧村仇庄二号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4848 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4849 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇三教堂中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4850 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱尧西二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4851 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇金庄张庄二号新     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4852 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱尧新村综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4853 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱尧仇新二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4854 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇穆楼西二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4855 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变东二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4856 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张里元大队二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4857 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇三教堂西二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4858 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙前队新综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4859 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇叶庄北二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4860 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇李庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4861 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇西常木业园区三号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4862 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇魏庄北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4863 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇李楼村新季庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4864 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇三官庙北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4865 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼南二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4866 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇西常木业园区六号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4867 | 丰县     | 丰县孙楼镇步行街一号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4868 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇张庄木业区二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4869 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇公变东北三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4870 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4871 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇朱园综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4872 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼村高楼五组综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4873 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄村曹庄北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4874 | 丰县     | 丰县孙楼镇大洼北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4875 | 丰县     | 丰县孙楼镇高楼南二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4876 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇蔡楼村蔡兴北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4877 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4878 | 丰县     | PMS_丰县孙楼镇西常木业园区二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4879 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 4880 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼西二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4881 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4882 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇邵庄村张庄二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4883 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4884 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇张庄村双高楼二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4885 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇沙园新一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4886 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇蔡楼兴中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4887 | 丰县     | 丰县孙楼镇李庄北新综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4888 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇徐庄一号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4889 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4890 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄北新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4891 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇曹庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4892 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇巩庄东一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4893 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4894 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄东新综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4895 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇西常木业园区四号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4896 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇李庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4897 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4898 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇仇楼吴庄二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4899 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇宁庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4900 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4901 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4902 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4903 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑2号配电室1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4904 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4905 | 丰县     | 丰县孙楼镇天润新苑1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4906 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区1号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4907 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区3号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4908 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区2号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4909 | 丰县     | PMS 丰县景泰嘉园新型社区4号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4910 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇三关庙东新综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4911 | 丰县     | 丰县孙楼镇叶庄新二号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4912 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4913 | 丰县     | PMS 丰县孙楼镇于楼西二号综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4914 | 丰县     | 丰县孙楼镇十里庙后二号综合变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 4915 | 丰县     | 丰县孙楼镇三教堂西三号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4916 | 丰县     | 振丰1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4917 | 丰县     | 孙楼镇邵庄东四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4918 | 丰县     | 丰县孙楼镇元楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4919 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园二号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4920 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村一号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4921 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园一号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4922 | 丰县     | 丰县孙楼镇张梨园新型社区一号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4923 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园三号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4924 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村三号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4925 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村四号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4926 | 丰县     | 丰县孙楼镇景泰嘉园四号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4927 | 丰县     | 丰县孙楼镇金山新村二号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4928 | 丰县     | 丰县孙楼镇史黑楼西三号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4929 | 睢宁     | 庆安严位北台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4930 | 睢宁     | 庆安西楼中台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4931 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷南台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4932 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷王西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4933 | 睢宁     | PMS 庆安官二南台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4934 | 睢宁     | PMS 庆安龙北金庄台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4935 | 睢宁     | PMS 庆安西楼村吴庄西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4936 | 睢宁     | PMS 庆安小鲍位庄台     | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 4937 | 睢宁     | PMS 庆安小营南台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4938 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙西北台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4939 | 睢宁     | PMS 庆安龙集小学门前台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4940 | 睢宁     | 庆安骑路南台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4941 | 睢宁     | PMS 庆安耿庙白土西台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4942 | 睢宁     | 庆安骑路李木台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4943 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河南台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4944 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷中台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4945 | 睢宁     | PMS 庆安胡巷东台      | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 4946 | 睢宁     | PMS 庆安杨庄东南台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 4947 | 睢宁     | 庆安镇大鲍北台2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4948 | 丰县     | 丰县孙楼镇三关庙东新1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4949 | 丰县     | 孙楼镇镇驻地东北三号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 4950 | 丰县     | 丰县孙楼镇沙园李庄新综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4951 | 丰县     | 丰县孙楼三教堂南三号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4952 | 丰县     | 丰县孙楼镇十于楼东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4953 | 丰县     | 丰县孙楼镇巩庄西二号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4954 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄一号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4955 | 丰县     | 孙楼镇朱尧二号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4956 | 丰县     | 孙楼镇朱尧一号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 4957 | 丰县     | 丰县孙楼镇金庄二号综合变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 4958 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄北一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4959 | 丰县     | 丰县孙楼镇赵河涯前新综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4960 | 丰县     | 丰县孙街道办事处一号综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 4961 | 丰县     | 丰县孙楼镇陈楼北二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4962 | 丰县     | 丰县孙楼镇蔡楼北一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4963 | 丰县     | 丰县孙楼镇魏庄新二号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4964 | 丰县     | 丰县孙楼镇公变南三号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4965 | 丰县     | 宋楼镇费楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4966 | 丰县     | 宋楼镇毛庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4967 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4968 | 丰县     | 宋楼镇吕楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4969 | 丰县     | 宋楼镇冯庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4970 | 丰县     | 宋楼镇荣庄中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4971 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4972 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇毛楼  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4973 | 丰县     | 宋楼镇壮集蒋庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4974 | 丰县     | 宋楼镇王桥北        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 4975 | 丰县     | 宋楼镇许口开发区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4976 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4977 | 丰县     | 宋楼镇孙洼北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4978 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4979 | 丰县     | PMS 宋楼镇周新庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4980 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼六队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4981 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4982 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4983 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4984 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 4985 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4986 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4987 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4988 | 丰县     | 宋楼镇宋楼花厂      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4989 | 丰县     | 宋楼镇瓦房北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4990 | 丰县     | 宋楼镇宋楼一队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4991 | 丰县     | 宋楼镇宋楼林果站     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 4992 | 丰县     | 宋楼镇黄楼南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4993 | 丰县     | PMS 宋楼镇随心庄中  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4994 | 丰县     | 宋楼镇随心庄南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4995 | 丰县     | 宋楼镇新庄        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 4996 | 丰县     | 宋楼镇双楼东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4997 | 丰县     | 宋楼镇新郭油坊      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4998 | 丰县     | 宋楼镇义合庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 4999 | 丰县     | 宋楼镇王平楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5000 | 丰县     | 宋楼镇王庄水厂      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5001 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5002 | 丰县     | 宋楼镇所北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5003 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5004 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5005 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5006 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北街     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5007 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5008 | 丰县     | 宋楼镇费楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5009 | 丰县     | 宋楼镇草集2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5010 | 丰县     | 宋楼镇郭楼北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5011 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南工业区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5012 | 丰县     | 宋楼镇于堤口工业区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5013 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼五队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5014 | 丰县     | 宋楼镇李大楼新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5015 | 丰县     | 宋楼镇宋楼八一街     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5016 | 丰县     | 宋楼镇前园        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5017 | 丰县     | 宋楼镇宋楼南街      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5018 | 丰县     | 宋楼镇李所楼北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5019 | 丰县     | PMS 宋楼镇营庄西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5020 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5021 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5022 | 丰县     | PMS 宋楼镇野场子    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5023 | 丰县     | PMS 宋楼镇小刘屯东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5024 | 丰县     | 宋楼镇李车集        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5025 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄南   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5026 | 丰县     | PMS 宋楼镇将砦门    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5027 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5028 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庵     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5029 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5030 | 丰县     | 宋楼镇于堤口西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5031 | 丰县     | 宋楼镇邵口         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5032 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5033 | 丰县     | 宋楼镇潭楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5034 | 丰县     | 宋楼镇川楼东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5035 | 丰县     | 宋楼镇卫楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5036 | 丰县     | 宋楼镇宋楼东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5037 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5038 | 丰县     | PMS 宋楼镇团结路3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5039 | 丰县     | 宋楼镇杨楼村杨楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5040 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟南        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5041 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集张庄  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5042 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢桥     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5043 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾村杨庄 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5044 | 丰县     | 宋楼镇双楼西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5045 | 丰县     | 宋楼镇季庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5046 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5047 | 丰县     | 宋楼镇田楼西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5048 | 丰县     | 宋楼镇刘屯北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5049 | 丰县     | PMS 宋楼镇李屯     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5050 | 丰县     | 宋楼镇老杨庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5051 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5052 | 丰县     | 宋楼镇唐安         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5053 | 丰县     | 宋楼镇前李楼东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5054 | 丰县     | PMS 宋楼镇王连庄北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5055 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼史庵    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5056 | 丰县     | 宋楼镇将沟北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5057 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼小集    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5058 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5059 | 丰县     | 宋楼镇包挫楼         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5060 | 丰县     | 宋楼镇黄楼北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5061 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5062 | 丰县     | 宋楼镇孟庄后         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5063 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5064 | 丰县     | 宋楼镇孙楼东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5065 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5066 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5067 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5068 | 丰县     | PMS 宋楼镇范花园     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5069 | 丰县     | 宋楼镇王洼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5070 | 丰县     | PMS 宋楼镇谢楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5071 | 丰县     | PMS 宋楼镇香甜集村黄庄北 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5072 | 丰县     | 宋楼镇香甜集村黄庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5073 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集郭油仿  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5074 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5075 | 丰县     | 宋楼镇北陈庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5076 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙工业区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5077 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5078 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5079 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5080 | 丰县     | 宋楼镇宋楼镇高庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5081 | 丰县     | 宋楼镇香田集         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5082 | 丰县     | 宋楼镇川楼南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5083 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5084 | 丰县     | 宋楼镇随心庄西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5085 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5086 | 丰县     | 宋楼镇许口          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5087 | 丰县     | 宋楼镇李黄庄3号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5088 | 丰县     | 宋楼镇洪楼          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5089 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5090 | 丰县     | 宋楼镇史大楼东            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5091 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5092 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5093 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集杨庄南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5094 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5095 | 丰县     | 宋楼镇祝楼工业区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5096 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5097 | 丰县     | 宋楼镇孙楼小学            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5098 | 丰县     | 宋楼镇瓦房南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5099 | 丰县     | 宋楼镇中学南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5100 | 丰县     | 宋楼镇金楼              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5101 | 丰县     | 宋楼镇王岗集单庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5102 | 丰县     | 宋楼镇高尧综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5103 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5104 | 丰县     | 宋楼镇刘屯西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5105 | 丰县     | 宋楼镇欧庄东综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5106 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5107 | 丰县     | 宋楼镇赵庄综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5108 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5109 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5110 | 丰县     | 宋楼镇随心庄东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5111 | 丰县     | 宋楼镇孙洼西             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5112 | 丰县     | 宋楼镇戚庄              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5113 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5114 | 丰县     | 宋楼镇川楼村姚庄西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5115 | 丰县     | 宋楼镇大张屯综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5116 | 丰县     | PMS 宋楼镇小张屯综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5117 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5118 | 丰县     | 宋楼镇于堤口村王庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5119 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村王花楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5120 | 丰县     | 宋楼镇王岗集村王花楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5121 | 丰县     | 宋楼镇姚庄村川楼西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5122 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼村李大庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5123 | 丰县     | 宋楼镇李所楼李庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5124 | 丰县     | 宋楼镇李所楼南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5125 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5126 | 丰县     | 宋楼镇范庄村范庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5127 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5128 | 丰县     | 宋楼镇王连庄西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5129 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨李庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5130 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨邵楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5131 | 丰县     | 宋楼镇田楼村西张庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5132 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村鲍庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5133 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村季庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5134 | 丰县     | 宋楼镇状集北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5135 | 丰县     | 宋楼镇东王楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5136 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5137 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5138 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村孙庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5139 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村潘庙综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5140 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村史庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5141 | 丰县     | 宋楼镇许口村郭楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5142 | 丰县     | 宋楼镇潘庙村潘庙南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5143 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集村草集中综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5144 | 丰县     | PMS 宋楼镇王花楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5145 | 丰县     | 宋楼镇蒋沟中           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5146 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼洪楼西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5147 | 丰县     | 宋楼镇赵庄南           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5148 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5149 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5150 | 丰县     | 宋楼镇草集4号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5151 | 丰县     | 宋楼镇草集3号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5152 | 丰县     | 宋楼镇团结路2号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5153 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西6号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5154 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5155 | 丰县     | 宋楼镇壮集东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5156 | 丰县     | 宋楼镇壮集西公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5157 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5158 | 丰县     | 宋楼镇毕楼将庄公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5159 | 丰县     | 宋楼镇将桥东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5160 | 丰县     | 宋楼镇毕楼北公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5161 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5162 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5163 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼辛庄公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5164 | 丰县     | 宋楼镇东王楼将庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5165 | 丰县     | 宋楼镇毕楼东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5166 | 丰县     | 宋楼镇屈庄东           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5167 | 丰县     | 宋楼镇壮集西1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5168 | 丰县     | 宋楼镇中学南2号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5169 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼镇街南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5170 | 丰县     | 宋楼镇草集南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5171 | 丰县     | 宋楼镇草集西公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5172 | 丰县     | PMS 宋楼镇营庄东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5173 | 丰县     | 宋楼镇宋楼七队综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5174 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5175 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5176 | 丰县     | PMS 宋楼镇后李楼西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5177 | 丰县     | 宋楼镇闫庄公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5178 | 丰县     | PMS 宋楼镇周庄东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5179 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5180 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5181 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5182 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5183 | 丰县     | 宋楼镇周庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5184 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼张庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5185 | 丰县     | 宋楼镇金楼瓦房北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5186 | 丰县     | PMS 宋楼镇王庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5187 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5188 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5189 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5190 | 丰县     | 宋楼镇费楼北           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5191 | 丰县     | PMS 宋楼镇李大楼东公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5192 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村单庄南公变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5193 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西4号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5194 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5195 | 丰县     | PMS 宋楼镇关庄公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5196 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5197 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5198 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西3号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5199 | 丰县     | PMS 宋楼镇姚庄东公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5200 | 丰县     | 宋楼镇菅庄村魏楼西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5201 | 丰县     | PMS 宋楼镇秀水庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5202 | 睢宁     | 庆安镇东楼村东北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5203 | 睢宁     | PMS 庆安龙北刘河台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5204 | 睢宁     | 庆安高桥东台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5205 | 睢宁     | PMS 庆安骑路西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5206 | 睢宁     | PMS 庆安官二北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5207 | 睢宁     | PMS 庆安大鲍北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5208 | 睢宁     | PMS 李集李畔圩河崖台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5209 | 睢宁     | 李集大周村北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5210 | 睢宁     | 李集轴山村小王台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5211 | 睢宁     | PMS 李集三里村东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5212 | 睢宁     | PMS 李集三里四组      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5213 | 睢宁     | PMS 李集三里村三里西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5214 | 睢宁     | PMS 李集王铺苗东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5215 | 睢宁     | PMS 李集东圩村北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5216 | 睢宁     | 李集大周村五里王北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5217 | 睢宁     | 李集五里元吴西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5218 | 睢宁     | PMS 李集东圩陈场台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5219 | 睢宁     | 李集徐厂村北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5220 | 睢宁     | PMS 李集王旨东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5221 | 睢宁     | PMS 李集张刘村小陆台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5222 | 睢宁     | 李集柳圩村大安北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5223 | 睢宁     | 李集花厅村南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5224 | 睢宁     | PMS 李集西圩村光明台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5225 | 睢宁     | PMS 李集花厅周东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5226 | 睢宁     | 李集轴山村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5227 | 睢宁     | PMS 李集五里袁凌庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5228 | 睢宁     | PMS 李集徐场村小王     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5229 | 睢宁     | PMS 李集徐场村黑豹台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5230 | 睢宁     | PMS 李集西圩村南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5231 | 睢宁     | PMS 李集青年路北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5232 | 睢宁     | PMS 李集青年路南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5233 | 睢宁     | PMS 李集府前路东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5234 | 睢宁     | 李集西圩黄场台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5235 | 睢宁     | PMS 李集桃李新区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5236 | 睢宁     | PMS 李集东圩村西九台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5237 | 睢宁     | PMS 李集和平新区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5238 | 睢宁     | PMS 李集安康新区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5239 | 睢宁     | PMS 李集医院新区台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5240 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5241 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5242 | 睢宁     | PMS 李集花厅小李    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5243 | 睢宁     | PMS 李集二中公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5244 | 睢宁     | PMS 李集敬老院台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5245 | 睢宁     | 李集花厅周南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5246 | 睢宁     | PMS 李集花厅村部    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5247 | 睢宁     | PMS 李集复兴北路南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5248 | 睢宁     | 李集武昌路北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5249 | 睢宁     | PMS 李集周汪村台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5250 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5251 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村倒桥台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5252 | 睢宁     | PMS 李集大周村小岳台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5253 | 睢宁     | PMS 李集徐场村胡安台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5254 | 睢宁     | PMS 李集一里王村河东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5255 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5256 | 睢宁     | 李集张刘村前赵台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5257 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张一台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5258 | 睢宁     | PMS 李集大周村村部台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5259 | 睢宁     | PMS 李集张刘村李西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5260 | 睢宁     | PMS 李集东圩三队小区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5261 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5262 | 睢宁     | 李集张刘村李城市台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5263 | 睢宁     | PMS 李集大安南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5264 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村海东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5265 | 睢宁     | PMS 李集王铺村一组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5266 | 睢宁     | 李集王铺村东台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5267 | 睢宁     | PMS 李集东圩村三队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5268 | 睢宁     | PMS 李集东圩村315台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5269 | 睢宁     | PMS 李集武昌路南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5270 | 睢宁     | PMS 李集复兴路南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5271 | 睢宁     | PMS 李集庄河西七台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5272 | 睢宁     | PMS 李集大安北湖台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5273 | 睢宁     | 李集镇庄河村南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5274 | 睢宁     | PMS 李集庄河村村部台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5275 | 睢宁     | 李集镇庄河村东七台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5276 | 睢宁     | 李集庄河村袁强台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5277 | 睢宁     | PMS 李集三里小河东台        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5278 | 睢宁     | 李集三里小河西台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5279 | 睢宁     | PMS 李集花厅村北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5280 | 睢宁     | 李集郝庄小河台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5281 | 睢宁     | 李集东圩村125台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5282 | 睢宁     | PMS 李集东圩小河台         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 5283 | 睢宁     | PMS 李集粮油南公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5284 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂台          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5285 | 睢宁     | 李集粮油厂台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5286 | 睢宁     | PMS 李集供电所           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 5287 | 睢宁     | PMS 李集五里袁村路西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5288 | 睢宁     | PMS 李集五里袁杜巷台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5289 | 睢宁     | PMS 李集镇陈场西南台（陈场西3台） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5290 | 睢宁     | PMS 李集柳圩村中台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5291 | 睢宁     | PMS 李集镇复兴南路南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5292 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5293 | 睢宁     | PMS 李集周后中台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5294 | 睢宁     | 李集周后北台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5295 | 睢宁     | 李集五里袁村袁庄台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5296 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5297 | 睢宁     | PMS 李集镇车管所门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5298 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村姚庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5299 | 睢宁     | PMS 李集东圩小杨庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5300 | 睢宁     | PMS 李集王铺村四组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5301 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村三里王东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5302 | 睢宁     | PMS 李集花厅村郭楼台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5303 | 睢宁     | PMS 李集郝庄村郝东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5304 | 睢宁     | PMS 李集西圩村金陵台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5305 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩李西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5306 | 睢宁     | 李集工业园南小区台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5307 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳台片    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5308 | 睢宁     | PMS 李集李中西门公变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5309 | 睢宁     | PMS 李集轴山村山东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5310 | 睢宁     | 李集曹柳南台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5311 | 睢宁     | PMS 李集一里王村二里王台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5312 | 睢宁     | 李集郝庄村村部台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5313 | 睢宁     | PMS 李集曹柳北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5314 | 睢宁     | PMS 李集王铺村西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5315 | 睢宁     | 李集柳圩村北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5316 | 睢宁     | PMS 李集一里王村北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5317 | 睢宁     | PMS 李集张刘村张四台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5318 | 睢宁     | PMS 李集李潘圩后行台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5319 | 睢宁     | 李集东圩村东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5320 | 睢宁     | 李集郝庄村赵庙台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5321 | 睢宁     | 李集大周村五里王南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5322 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5323 | 睢宁     | 李集西外环北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5324 | 睢宁     | PMS 李集东圩村东九台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5325 | 睢宁     | PMS 李集李中北门公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5326 | 睢宁     | PMS 李集桃李路南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5327 | 睢宁     | PMS 李集东圩四组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5328 | 睢宁     | PMS 李集东圩一组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5329 | 睢宁     | PMS 李集二中北门公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5330 | 睢宁     | 李集镇陈场北台（复兴南路北台）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5331 | 睢宁     | 李集花厅村周前组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5332 | 睢宁     | PMS 李集东圩十组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5333 | 睢宁     | 李集苏果超市门前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5334 | 睢宁     | PMS 李集西圩东华组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5335 | 睢宁     | PMS 李集黄场西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5336 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅牛庄北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5337 | 睢宁     | PMS 李集元肖村范庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5338 | 睢宁     | PMS 李集肖庄村肖东组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5339 | 睢宁     | PMS 李集天天超市门前台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5340 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村张一组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5341 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村李西组西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5342 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王组南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5343 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村菜庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5344 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村姚楼组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5345 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村范庄组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5346 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村杨庄组西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5347 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村前西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5348 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1-1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5349 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区1号—2  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5350 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区2号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5351 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区3号    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5352 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号—1  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5353 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区4号—2  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5354 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号—1  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5355 | 睢宁     | PMS 李集镇御府花苑小区5号—2  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5356 | 睢宁     | PMS 李集镇金陵小镇1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5357 | 睢宁     | PMS 李集镇庄河村西七组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5358 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5359 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5360 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高西组北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5361 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村曹柳南组东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5362 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村后行组东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5363 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村凌庄组南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5364 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村王庄组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5365 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村周东组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5366 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村高东组北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5367 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王河东组东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5368 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村二里王组西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5369 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村王点西队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5370 | 睢宁     | PMS 李集大周村大岳中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5371 | 睢宁     | PMS 李集镇大周村五里王西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5372 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村前珍组东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5373 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村礼拜堂公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5374 | 睢宁     | PMS 李集徐厂村胡安组北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5375 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村海西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5376 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村吴场北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5377 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村五组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5378 | 睢宁     | 李集镇庄河村小学台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5379 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村三组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5380 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5381 | 睢宁     | PMS 李集镇王铺村五组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5382 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村山西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5383 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村五组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5384 | 睢宁     | PMS 李集镇袁肖村靖楼西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5385 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村黑报组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5386 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村洞庭市场台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5387 | 睢宁     | PMS 李集镇府前路西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5388 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩村大安西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5389 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村李东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5390 | 睢宁     | PMS 李集镇张刘村后赵台（增容）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5391 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村郝东组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5392 | 睢宁     | PMS 李集镇徐厂村徐中组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5393 | 睢宁     | PMS 李集镇李潘圩村河南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5394 | 睢宁     | PMS 李集袁肖村肖西组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5395 | 睢宁     | PMS 李集镇五里袁村靖楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5396 | 睢宁     | PMS 李集镇三里村小学台公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5397 | 睢宁     | PMS 李集镇轴山村后西组东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5398 | 睢宁     | PMS 李集镇郝庄村海东组东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5399 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5400 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5401 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5402 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅村集中居住区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5403 | 睢宁     | PMS 李集镇青年路中台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5404 | 睢宁     | PMS 李集镇第二中学教师宿舍公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 5405 | 睢宁     | PMS_李集镇李中宿舍东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5406 | 睢宁     | PMS_李集镇敬老院南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5407 | 睢宁     | PMS_李集柳圩村袁庄北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5408 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩村袁庄组中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5409 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩村三组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5410 | 睢宁     | PMS_李集镇大周村六组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5411 | 睢宁     | PMS_李集镇大周村小孟南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5412 | 睢宁     | 李集镇三里村洪西组台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5413 | 睢宁     | PMS_李集庄河村东八台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5414 | 睢宁     | PMS_李集镇周汪南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5415 | 睢宁     | PMS_李集镇轴山村山东组东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5416 | 睢宁     | PMS_李集西圩村姚庄组南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5417 | 睢宁     | PMS_李集镇王铺村苗庄组西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5418 | 睢宁     | 李集镇花厅村斜门里北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5419 | 睢宁     | 李集镇中心商城2号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5420 | 睢宁     | PMS_李集镇中心商场1号高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5421 | 睢宁     | PMS_李集镇庄河村东七南台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5422 | 睢宁     | 李集镇东圩村三组李灵路台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5423 | 睢宁     | 李集镇李中宿舍西台              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5424 | 睢宁     | PMS_李集镇一里王村河中组台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5425 | 睢宁     | PMS_李集镇王铺苗庄西组南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5426 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵小镇4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5427 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵小镇3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5428 | 睢宁     | PMS_李集镇五里袁村杜巷南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5429 | 丰县     | PMS_宋楼镇西南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5430 | 丰县     | 宋楼镇六队西综合变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5431 | 丰县     | 宋楼镇后鲍庄综合变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5432 | 丰县     | 宋楼镇河西中变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5433 | 丰县     | PMS_宋楼镇王连庄东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5434 | 丰县     | 宋楼镇季庄东                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5435 | 丰县     | 宋楼镇香郭油坊西综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5436 | 丰县     | PMS_宋楼镇市场东南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5437 | 丰县     | 宋楼镇市场西南综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5438 | 丰县     | 宋楼镇双楼东中                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5439 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东综合变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 5440 | 丰县     | 宋楼镇市场东北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5441 | 丰县     | 宋楼镇潘杨庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5442 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯中南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5443 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼东北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5444 | 丰县     | 宋楼镇随心庄新村综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5445 | 丰县     | 宋楼镇杨李庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5446 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5447 | 丰县     | 宋楼镇季庄魏楼西          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5448 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5449 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南工业区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5450 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼王庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5451 | 丰县     | PMS 宋楼镇李黄庄西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5452 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5453 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5454 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5455 | 丰县     | PMS 宋楼镇潭楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5456 | 丰县     | 宋楼镇费楼东公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5457 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东街1号公变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5458 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼东南综合变新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5459 | 丰县     | PMS 宋楼镇王平楼西综合变新增  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5460 | 丰县     | PMS 宋楼镇荣庄东北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5461 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄1号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5462 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南1号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5463 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5464 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5465 | 丰县     | 宋楼镇孙洼东1号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5466 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼北2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5467 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5468 | 丰县     | 宋楼镇八队1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5469 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂3号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5470 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼南街2号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5471 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼西北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5472 | 丰县     | PMS 宋楼镇蒋沟西公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5473 | 丰县     | PMS 宋楼镇毛楼1号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5474 | 丰县     | PMS 宋楼镇高台子北公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5475 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王楼南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5476 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄中公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5477 | 丰县     | 宋楼镇前王庄北1号公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5478 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄东公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5479 | 丰县     | PMS 宋楼镇八一街1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5480 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼东南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5481 | 丰县     | PMS 宋楼镇曾庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5482 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5483 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼二队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5484 | 丰县     | PMS 宋楼镇北陈庄中公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5485 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集5号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5486 | 丰县     | PMS 宋楼镇毕楼南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5487 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼西南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5488 | 丰县     | PMS 宋楼镇冯庄一队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5489 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5490 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧南公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5491 | 丰县     | PMS 宋楼镇川楼四队公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5492 | 丰县     | PMS 宋楼镇高庄北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5493 | 丰县     | PMS 宋楼镇方楼西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5494 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5495 | 丰县     | PMS 宋楼镇高尧北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5496 | 丰县     | PMS 宋楼镇费楼1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5497 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5498 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟北1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5499 | 丰县     | PMS 宋楼镇将沟2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5500 | 丰县     | PMS 宋楼镇洪楼2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5501 | 丰县     | PMS 宋楼镇菅庄1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5502 | 丰县     | PMS 宋楼镇花厂1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5503 | 丰县     | PMS 宋楼镇后堤子1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5504 | 丰县     | 宋楼镇郭楼东公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5505 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村张庄南公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5506 | 丰县     | 宋楼镇郭楼村张庄西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5507 | 丰县     | PMS 宋楼镇方郭楼东公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5508 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄南公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5509 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥东1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5510 | 丰县     | PMS 宋楼镇将庄南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5511 | 丰县     | PMS 宋楼镇将桥西1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5512 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5513 | 丰县     | 宋楼镇金楼3号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5514 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄3号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5515 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼2号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5516 | 丰县     | PMS 宋楼镇金楼村王庄2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5517 | 丰县     | PMS 宋楼镇李新楼村李庄西公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5518 | 丰县     | PMS 宋楼镇林果站1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5519 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘堤湾2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5520 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼北1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5521 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼东南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5522 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼街南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5523 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼西1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5524 | 丰县     | PMS 宋楼镇六队1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5525 | 丰县     | PMS 宋楼镇南街1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5526 | 丰县     | 宋楼镇南李大楼1号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5527 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5528 | 丰县     | PMS 宋楼镇潘庙村齐庄公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5529 | 丰县     | PMS 宋楼镇前李楼北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5530 | 丰县     | PMS 宋楼镇前王庄南1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5531 | 丰县     | PMS 宋楼镇前元1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5532 | 丰县     | 宋楼镇渠坑南1号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5533 | 丰县     | PMS 宋楼镇渠坑新村东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5534 | 丰县     | PMS 宋楼镇史堤湾西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5535 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼西北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5536 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼一队1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5537 | 丰县     | PMS 宋楼镇双楼北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5538 | 丰县     | PMS 宋楼镇宋楼东1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5539 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨村李庄东公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5540 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨中公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5541 | 丰县     | PMS 宋楼镇孙楼东1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5542 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村李大楼西1号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5543 | 丰县     | 宋楼镇瓦房村瓦房北1号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5544 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房村瓦房北2号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5545 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村小杨庄公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5546 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集村杨庄北1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5547 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集东1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5548 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集南1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5549 | 丰县     | PMS 宋楼镇王岗集西北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5550 | 丰县     | PMS 宋楼镇王桥西公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5551 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼东公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5552 | 丰县     | PMS 宋楼镇王洼南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5553 | 丰县     | PMS 宋楼镇魏楼北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5554 | 丰县     | PMS 宋楼镇香田集村香郭油坊2号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5555 | 丰县     | 宋楼镇香田集村香田集1号公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5556 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5557 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口二队公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5558 | 丰县     | PMS 宋楼镇许口三队公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5559 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5560 | 丰县     | PMS 宋楼镇杨楼南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5561 | 丰县     | PMS 宋楼镇张小集北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5562 | 丰县     | PMS 宋楼镇中学南1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5563 | 丰县     | 宋楼镇周大庄北公变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5564 | 丰县     | PMS 宋楼镇周大庄东公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5565 | 丰县     | PMS 宋楼镇祝楼东公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5566 | 丰县     | 宋楼镇状集中公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5567 | 丰县     | PMS 宋楼镇状元集村将庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5568 | 丰县     | PMS 宋楼镇东王庄西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5569 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼周庄1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5570 | 丰县     | PMS 宋楼镇河西东公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5571 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5572 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5573 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼南1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5574 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5575 | 丰县     | 宋楼镇刘屯东1号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5576 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘屯西北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5577 | 丰县     | PMS 宋楼镇欧庄北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5578 | 丰县     | PMS 宋楼镇史大楼西2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5579 | 丰县     | PMS 宋楼镇唐安北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5580 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5581 | 丰县     | PMS 宋楼镇田楼村高庄公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5582 | 丰县     | 宋楼镇田楼东1号公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5583 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼东北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5584 | 丰县     | PMS 宋楼镇土楼西北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5585 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄南1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5586 | 丰县     | PMS 宋楼镇卫庄中公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5587 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5588 | 丰县     | PMS 宋楼镇西张庄1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5589 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5590 | 丰县     | PMS 宋楼镇高廖庄3号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5591 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼东公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5592 | 丰县     | PMS 宋楼镇梅楼南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5593 | 丰县     | PMS 宋楼镇邵口西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5594 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5595 | 丰县     | 宋楼镇辛庄北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5596 | 丰县     | PMS 宋楼镇辛庄村郭油坊公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5597 | 丰县     | PMS 宋楼镇义合庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5598 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村2号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5599 | 丰县     | PMS 宋楼镇候庄新村3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5600 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村魏楼东公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5601 | 丰县     | 宋楼镇季庄东头1号公变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5602 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5603 | 丰县     | PMS 宋楼镇李车集2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5604 | 丰县     | PMS 宋楼镇孟庄前队1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5605 | 丰县     | PMS 宋楼镇随寨西北公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5606 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄北公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5607 | 丰县     | PMS 宋楼镇赵庄中公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5608 | 丰县     | PMS 宋楼镇郭楼村孙庄西北公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5609 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东南公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5610 | 丰县     | 宋楼镇孙庄东公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5611 | 丰县     | PMS 宋楼镇汪庄西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5612 | 丰县     | PMS 宋楼镇黄楼工业区1号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5613 | 丰县     | PMS 宋楼镇三队1号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5614 | 丰县     | PMS 宋楼镇草集东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5615 | 丰县     | 宋楼镇刘堤湾东1号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5616 | 丰县     | 宋楼镇川楼南1号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5617 | 丰县     | 宋楼镇戚庄1号公变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5618 | 丰县     | PMS 宋楼镇李所楼南1号公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5619 | 丰县     | 宋楼镇祝楼西1号公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5620 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北2号公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5621 | 丰县     | PMS 宋楼镇季庄村双楼新型社区公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5622 | 丰县     | PMS 宋楼镇刘王楼富民小区公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5623 | 丰县     | PMS 宋楼镇大张屯北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5624 | 丰县     | PMS 宋楼镇于堤口王庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5625 | 丰县     | PMS 宋楼镇瓦房李大楼东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5626 | 丰县     | 宋楼镇费楼西北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5627 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5628 | 丰县     | 宋楼镇川楼一队2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5629 | 丰县     | 宋楼镇王岗集南2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5630 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线八街2号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5631 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西3号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5632 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西2号公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5633 | 丰县     | 宋楼镇邵口中公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5634 | 丰县     | 宋楼镇营庄线许口西南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5635 | 丰县     | 宋楼镇营庄线冯庄西公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5636 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西1号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5637 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线吴七楼公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5638 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄东南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5639 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线周庄1号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5640 | 丰县     | 宋楼镇营庄线史堤湾南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5641 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线草集6号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5642 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线随心庄村于庄北公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5643 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼线刘王楼北3号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5644 | 丰县     | 宋楼镇祝楼村史庄南公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5645 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5646 | 丰县     | 宋楼镇宋楼西南1号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5647 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5648 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5649 | 丰县     | 宋楼镇杨楼新型社区1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5650 | 丰县     | 宋楼镇宋楼线双楼新型社区3号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5651 | 丰县     | 宋楼镇毕楼蒋庄西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5652 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5653 | 丰县     | 宋楼镇王连庄中配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5654 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5655 | 丰县     | 秀水河畔天悦府二期1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5656 | 丰县     | 宋楼镇草集7号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5657 | 丰县     | 宋楼镇六队2号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5658 | 丰县     | 宋楼镇潘庙工业区2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5659 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北3号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5660 | 丰县     | 宋楼镇王岗集3号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5661 | 丰县     | 宋楼镇王洼东工业区公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5662 | 丰县     | 宋楼镇于堤口王庄东1号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5663 | 丰县     | 宋楼镇瓦房西1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5664 | 丰县     | 宋楼镇苗圃厂工业区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5665 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼东街2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5666 | 丰县     | 宋楼镇王岗集西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5667 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼西北1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5668 | 丰县     | 宋楼镇市场西北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5669 | 丰县     | 宋楼镇营庄中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5670 | 丰县     | 宋楼镇荣庄北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5671 | 丰县     | 宋楼镇小刘屯西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5672 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区3号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5673 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区2号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5674 | 丰县     | 宋楼镇秀水河畔小区1号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5675 | 丰县     | 宋楼镇青年路综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5676 | 丰县     | 宋楼镇卫庄东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5677 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5678 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5679 | 丰县     | 宋楼镇草集西工业区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5680 | 丰县     | 宋楼镇壮集东1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5681 | 丰县     | 世丰锦绣园1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5682 | 丰县     | 世丰锦绣园3号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 5683 | 丰县     | 世丰锦绣园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5684 | 丰县     | 世丰锦绣园4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 5685 | 睢宁     | PMS_李集镇袁肖村路西组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5686 | 睢宁     | 李集镇西圩村幼儿园门口公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5687 | 睢宁     | PMS_李集镇花厅郭楼西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5688 | 睢宁     | PMS_李集镇北外环东路西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5689 | 睢宁     | PMS_李集镇周汪西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5690 | 睢宁     | PMS_李集镇李中东门公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5691 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩村大安东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5692 | 睢宁     | PMS_李集徐厂村徐中组南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5693 | 睢宁     | PMS_李集镇袁肖村肖庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5694 | 睢宁     | PMS_李集镇府前东路东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5695 | 睢宁     | PMS_李集镇西圩村金陵路南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5696 | 睢宁     | PMS_李集镇大周村七组台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5697 | 睢宁     | PMS_李集镇花厅村集中居住区5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5698 | 睢宁     | PMS_李集镇徐厂村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5699 | 睢宁     | PMS_李集镇袁肖村吴庄组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5700 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩村河东组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5701 | 睢宁     | PMS_李集镇王铺村一组北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5702 | 睢宁     | PMS_李集镇张刘村李中组南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5703 | 睢宁     | PMS_李集镇花厅村牛西组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5704 | 睢宁     | PMS_李集镇徐厂村八张组北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5705 | 睢宁     | 李集镇北外环东路东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5706 | 睢宁     | PMS_李集镇东圩村八组南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5707 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵小镇2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5708 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵小镇5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5709 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵小镇6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5710 | 睢宁     | PMS_李集镇西圩小学台公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5711 | 睢宁     | PMS_李集镇东圩中心商城门前公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5712 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩小学门前台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5713 | 睢宁     | PMS_李集镇轴山村小王西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5714 | 睢宁     | 李集镇桃李路西台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5715 | 睢宁     | PMS_李集镇李畔圩李东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5716 | 睢宁     | PMS_李集镇安康新区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5717 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵集中居住区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5718 | 睢宁     | PMS_李集镇金陵集中居住区1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5719 | 睢宁     | PMS_李集镇柳圩大安李灵路台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 5720 | 睢宁     | PMS 李集镇一里王村一里王台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5721 | 睢宁     | PMS 李集镇复州路台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5722 | 睢宁     | PMS 李集镇东圩村二组台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5723 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5724 | 睢宁     | PMS 李集西圩村冷冻食品1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5725 | 睢宁     | PMS 李集柳圩七组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5726 | 睢宁     | PMS 李集长兴小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5727 | 睢宁     | PMS 李集农机场东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5728 | 睢宁     | 李集金陵集中居住区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5729 | 睢宁     | PMS 李集镇五里王猪厂台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5730 | 睢宁     | PMS 李集镇西圩村天台山市场台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5731 | 睢宁     | PMS 李集镇东方美食门前台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5732 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5733 | 睢宁     | PMS 李集镇电商园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5734 | 睢宁     | PMS 李集镇柳圩六组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5735 | 睢宁     | PMS 李集镇健身广场台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5736 | 睢宁     | PMS 李集镇五金小区台柱上变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5737 | 睢宁     | 李集柳圩村二组台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5738 | 睢宁     | 李集镇王铺村三组北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5739 | 睢宁     | 李集镇金陵西路2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5740 | 睢宁     | 李集镇锚街台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5741 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村河崖东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5742 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5743 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5744 | 睢宁     | PMS 李集镇李畔圩李东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5745 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5746 | 睢宁     | PMS 李集橡胶厂1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5747 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭南路1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5748 | 睢宁     | PMS 李集镇李中西门2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5749 | 睢宁     | PMS 李集镇洞庭北路和平2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5750 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5751 | 睢宁     | PMS 李集镇武昌北路1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5752 | 睢宁     | PMS 李集三里洪东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5753 | 睢宁     | PMS 李集三里小学西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5754 | 睢宁     | 李集镇新盛苑台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 5755 | 睢宁     | 李集镇西圩顺和             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5756 | 睢宁     | PMS 李荣利小区综合变柱上变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5757 | 睢宁     | PMS 黄保山小区西台综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5758 | 睢宁     | PMS 黄保山小区东台综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5759 | 睢宁     | PMS 李集李中宿舍南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5760 | 睢宁     | PMS 李集锦程之星门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5761 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5762 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5763 | 睢宁     | PMS 李集镇花厅集中居住区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5764 | 睢宁     | PMS 李集陈场东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5765 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5766 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5767 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5768 | 睢宁     | PMS 李集姚庄农民集中居住区4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5769 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5770 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5771 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5772 | 睢宁     | PMS 李集家福伟业丽景华庭小区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5773 | 睢宁     | 李集镇复兴南路2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5774 | 睢宁     | 李集复兴南路北台2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5775 | 睢宁     | 李集礼拜堂南台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5776 | 睢宁     | 李集镇李潘圩村草场台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5777 | 睢宁     | 李集西圩东大院4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5778 | 睢宁     | 李集西圩东大院3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5779 | 睢宁     | 李集西外环北路2号台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5780 | 睢宁     | 李集青年北路南台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5781 | 睢宁     | 李集西圩黄场组北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5782 | 睢宁     | 李集庄河村桃李路台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5783 | 睢宁     | 李集东圩一组西台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5784 | 睢宁     | 李集复兴北路南1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5785 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5786 | 睢宁     | 李集镇袁肖村农民集中居住区1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5787 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5788 | 睢宁     | 李集小杨庄农村集中区2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5789 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5790 | 睢宁     | 李集镇大周村农村集中居住区1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5791 | 睢宁     | 李集轴山村集中区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5792 | 睢宁     | 李集轴山村集中区3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5793 | 睢宁     | 李集轴山村集中区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5794 | 睢宁     | 李集轴山村集中区4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5795 | 睢宁     | 李集西圩东大院1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5796 | 睢宁     | 李集西圩东大院2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5797 | 睢宁     | 李集农商行门前台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5798 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5799 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5800 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5801 | 睢宁     | 李集英才佳苑1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 5802 | 睢宁     | PMS 李集丝织厂台-1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5803 | 睢宁     | PMS 李集农机厂台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5804 | 睢宁     | PMS 李集徐厂前珍台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5805 | 睢宁     | PMS 李集西圩村西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5806 | 睢宁     | PMS 李集花厅牛庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5807 | 睢宁     | PMS 李集回民路东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5808 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5809 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5810 | 睢宁     | PMS 桃园马厂南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5811 | 睢宁     | PMS 桃园小楼南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5812 | 睢宁     | PMS 桃园大许北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5813 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5814 | 睢宁     | PMS 桃园彭井中台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5815 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5816 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5817 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5818 | 睢宁     | PMS 桃园常台西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5819 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5820 | 睢宁     | 桃园蒋西南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5821 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5822 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5823 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5824 | 睢宁     | 桃园位圩东台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5825 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5826 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5827 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5828 | 睢宁     | PMS 桃园后台西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5829 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5830 | 睢宁     | PMS 桃园后台南小台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5831 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5832 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5833 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5834 | 睢宁     | 桃园姜庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5835 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5836 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5837 | 睢宁     | PMS 桃园小时北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5838 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5839 | 睢宁     | PMS 桃园凌集3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5840 | 睢宁     | 桃园彭艾北台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5841 | 睢宁     | 桃园彭艾南台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5842 | 睢宁     | 桃园陆湾西台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5843 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5844 | 睢宁     | PMS 桃园位庄南台综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5845 | 睢宁     | 桃园吕洼综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5846 | 睢宁     | 桃园小楼南小台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5847 | 睢宁     | 桃园小楼北台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5848 | 睢宁     | 桃园街道北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5849 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5850 | 睢宁     | PMS 桃园苏河北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5851 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5852 | 睢宁     | PMS 桃园二队南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5853 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5854 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5855 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5856 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5857 | 睢宁     | 桃园丁牙洪庄北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5858 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5859 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 5860 | 睢宁     | PMS 桃园公用南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5861 | 睢宁     | PMS 桃园七队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5862 | 睢宁     | PMS 桃园桃园村台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5863 | 睢宁     | 桃园西湖北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5864 | 睢宁     | PMS 桃园卓前南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5865 | 睢宁     | 桃园先锋东南台综合变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5866 | 睢宁     | 桃园先锋新上抽水台     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5867 | 睢宁     | 桃园邢庄南台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5868 | 睢宁     | 桃园刘楼西南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5869 | 睢宁     | 桃园李楼村东台综合变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5870 | 睢宁     | 桃园李楼南台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5871 | 睢宁     | 桃园旧朱集综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5872 | 睢宁     | 桃园周河东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5873 | 睢宁     | 桃园陆湾北台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5874 | 睢宁     | 桃园吕洼南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5875 | 睢宁     | 桃园马厂中台抽水台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5876 | 睢宁     | 桃园凌集中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5877 | 睢宁     | 桃园邱湖南台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5878 | 睢宁     | 桃园汤庄东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5879 | 睢宁     | 桃园位庄西台综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5880 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙农网台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5881 | 睢宁     | 桃园李楼西北台综合变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5882 | 睢宁     | 桃园彭井东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5883 | 睢宁     | PMS 桃园前赵综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5884 | 睢宁     | 桃园王桥南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5885 | 睢宁     | PMS 桃园前彭南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5886 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5887 | 睢宁     | PMS 桃园袁海西台    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 5888 | 睢宁     | PMS 桃园任庙村部台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5889 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5890 | 睢宁     | 桃园邱湖村部台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5891 | 睢宁     | 桃园朱集街道公用南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5892 | 睢宁     | PMS 桃园周河中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5893 | 睢宁     | 桃园马厂北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5894 | 睢宁     | PMS 桃园马厂中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 5895 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄农网台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5896 | 睢宁     | 桃园卓后村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5897 | 睢宁     | 桃园卓后西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5898 | 睢宁     | 桃园卓前北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5899 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5900 | 睢宁     | PMS 桃园常台单相变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5901 | 睢宁     | PMS 桃园金庄单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5902 | 睢宁     | 桃园位圩北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5903 | 睢宁     | 桃园先锋东北台综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5904 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄台     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 5905 | 睢宁     | 桃园湖滩北台综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5906 | 睢宁     | PMS 桃园位圩2号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 5907 | 睢宁     | PMS 桃园位圩南台综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5908 | 睢宁     | PMS 桃园朱集综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5909 | 睢宁     | 桃园刘楼北台综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5910 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5911 | 睢宁     | PMS 桃园外环路东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5912 | 睢宁     | PMS 桃园西湖东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5913 | 睢宁     | 桃园七队北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5914 | 睢宁     | PMS 桃园后台东台（新增）台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5915 | 睢宁     | PMS 桃园凌集2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5916 | 睢宁     | PMS 桃园九队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5917 | 睢宁     | 桃园二队北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5918 | 睢宁     | 桃园三队东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5919 | 睢宁     | PMS 桃园六队台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 5920 | 睢宁     | 桃园五队台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5921 | 睢宁     | PMS 桃园打刘台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5922 | 睢宁     | 桃园朱集街道西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5923 | 睢宁     | 桃园老供电所门前台       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5924 | 睢宁     | PMS 桃园陈集南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5925 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5926 | 睢宁     | 桃园街道东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5927 | 睢宁     | PMS 桃园常庄西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5928 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5929 | 睢宁     | 桃园常台南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5930 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5931 | 睢宁     | 桃园马厂桥头台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5932 | 丰县     | 世丰锦绣园5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 5933 | 丰县     | 宋楼镇王平楼东工业园区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5934 | 丰县     | 宋楼镇王岗集4号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5935 | 丰县     | 宋楼镇潘庙史庄工业区公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5936 | 丰县     | 宋楼镇刘王楼南街2号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5937 | 丰县     | 宋楼镇将沟3号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5938 | 丰县     | 宋楼镇草集东工业区公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5939 | 丰县     | 宋楼镇宋楼东2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5940 | 丰县     | 宋楼镇西荣庄中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5941 | 丰县     | 宋楼镇黄楼西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5942 | 丰县     | 宋楼镇毛庄东公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5943 | 丰县     | 宋楼镇杨李庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5944 | 丰县     | 宋楼镇李大楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5945 | 丰县     | 宋楼镇孙楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5946 | 丰县     | 宋楼镇华楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5947 | 丰县     | 宋楼镇于堤口北4号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5948 | 丰县     | 宋楼镇卫庄北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5949 | 丰县     | 宋楼镇市场南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5950 | 丰县     | 宋楼镇张小集东南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5951 | 丰县     | 宋楼镇香田集张庄西公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5952 | 丰县     | 宋楼镇西陈庄西公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5953 | 丰县     | 宋楼镇宋楼三队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5954 | 丰县     | 宋楼镇于堤口东北1号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5955 | 丰县     | 宋楼镇东王楼北3号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5956 | 丰县     | 宋楼镇方楼东南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5957 | 丰县     | 宋楼镇于堤口南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5958 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5959 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区4号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5960 | 丰县     | 宋楼镇魏庄新型社区6号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5961 | 丰县     | 宋楼镇王洼东1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5962 | 丰县     | 宋楼镇沙庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5963 | 丰县     | 宋楼镇沙庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5964 | 丰县     | 宋楼镇沙庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 5965 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区5号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5966 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5967 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5968 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区6号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5969 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5970 | 丰县     | 宋楼镇王岗集新型社区4号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5971 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5972 | 丰县     | 宋楼镇史大楼新型社区2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5973 | 丰县     | 宋楼镇辛庄新型社区公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5974 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5975 | 丰县     | 宋楼镇渠坑辛庄新型社区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5976 | 丰县     | 宋楼镇川楼南2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5977 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄李屯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5978 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5979 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村孙庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5980 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南南屯  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5981 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5982 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5983 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村周庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5984 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5985 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5986 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄武庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5987 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5988 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯仇庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5989 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村大李庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5990 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5991 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村周庄示范园 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5992 | 丰县     | 师寨镇冯屯村金庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5993 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村前仇屯   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5994 | 丰县     | 师寨镇李庄村李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5995 | 丰县     | 师寨镇邱堤口村邱堤口南      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5996 | 丰县     | 师寨镇史小桥村徐庄        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 5997 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯四队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 5998 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 5999 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村薛庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6000 | 丰县     | 师寨镇贾庄村田桥        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6001 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村向阳   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6002 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6003 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村后仇屯  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6004 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李张庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6005 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南九队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6006 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6007 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙西  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6008 | 丰县     | 师寨镇李新庄村温庙中      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6009 | 丰县     | PMS 师寨镇李新庄村温庙东  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6010 | 丰县     | PMS 师寨镇街道东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6011 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨中学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6012 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6013 | 丰县     | 师寨镇马庄村张庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6014 | 丰县     | PMS 师寨镇梁庄东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6015 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6016 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村李新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6017 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6018 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄北   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6019 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村王集    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6020 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6021 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯中   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6022 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6023 | 丰县     | PMS 师寨镇温庙村李新庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6024 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6025 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6026 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6027 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集中   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6028 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6029 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6030 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6031 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北村西 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6032 | 丰县     | PMS 师寨镇魏堂村魏堂东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6033 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6034 | 丰县     | 师寨镇贾庄村张袁庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6035 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村后师庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6036 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村后刘庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6037 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6038 | 丰县     | 师寨镇古庙村古庙          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6039 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6040 | 丰县     | PMS 师寨镇程庄村程庄队     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6041 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯三队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6042 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村冯屯一队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6043 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6044 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6045 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村店子孟庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6046 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村徐三牙    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6047 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼北   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6048 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6049 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曾洼东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6050 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村曹庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6051 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村金庄东北队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6052 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6053 | 丰县     | PMS 师寨镇汪屯村汪屯西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6054 | 丰县     | PMS 师寨街道西南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6055 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村黄庄北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6056 | 丰县     | 师寨镇亨台集村孟庄队        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6057 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6058 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6059 | 丰县     | 师寨镇谢屯村刘屯东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6060 | 丰县     | 师寨镇刘庄村仇八庄西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6061 | 丰县     | PMS 师寨镇何屯早立庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6062 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6063 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营北新庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6064 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村何屯北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6065 | 丰县     | 师寨镇刘庄村王屯变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6066 | 丰县     | 师寨镇刘庄村刘庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6067 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂蒋屯变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6068 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6069 | 丰县     | PMS 师寨镇大李庄村小李庄董集变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6070 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6071 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村营南八队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6072 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6073 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6074 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄董庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6075 | 丰县     | PMS 师寨镇花园村花园西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6076 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6077 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6078 | 丰县     | 师寨镇古庙村陈三楼南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6079 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村陈三楼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6080 | 丰县     | PMS 师寨街道北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6081 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村后窑       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6082 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6083 | 丰县     | 师寨镇金庄综合变变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6084 | 丰县     | PMS 师寨镇店子村张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6085 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6086 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6087 | 丰县     | 师寨镇古庙村彭庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6088 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村张庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6089 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄东北队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6090 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村徐屯综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6091 | 丰县     | 师寨镇李庄村张庄皇西队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6092 | 丰县     | PMS 师寨镇阳光花园        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6093 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村贾庄东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6094 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨村师寨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6095 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6096 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6097 | 丰县     | PMS 师寨镇亭台集村桥西队     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6098 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村董寨      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6099 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村皇祭庙      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6100 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村小李庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6101 | 丰县     | 师寨镇街道东南            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6102 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6103 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6104 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城2号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6105 | 丰县     | PMS 师寨镇商贸城1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6106 | 丰县     | 师寨镇向阳北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6107 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集西南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6108 | 丰县     | 师寨镇仇集东南           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6109 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6110 | 丰县     | 师寨镇小韩村小韩中一队       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6111 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村董庄南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6112 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村李屯南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6113 | 丰县     | PMS 师寨镇宋庄村宋庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6114 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6115 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村马庄东北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6116 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北村西一队 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6117 | 丰县     | PMS 师寨镇冯屯村前炮楼北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6118 | 丰县     | PMS 师寨镇刘魏营村司营西一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6119 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集东南一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6120 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯西南    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6121 | 丰县     | 师寨镇小李庄村董寨东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6122 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村李庄北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6123 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村王屯南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6124 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村师庄一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6125 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村谢屯西一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6126 | 睢宁     | PMS 桃园前赵东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6127 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6128 | 睢宁     | PMS 桃园小楼薛马台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6129 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6130 | 睢宁     | PMS 桃园任庙北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6131 | 睢宁     | 桃园袁海中台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6132 | 睢宁     | PMS 桃园先锋朱瓦台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6133 | 睢宁     | PMS 桃园周河村东北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6134 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6135 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6136 | 睢宁     | PMS 桃园凌集北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6137 | 睢宁     | PMS 桃园马厂四组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6138 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼谢庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6139 | 睢宁     | PMS 桃园凌集南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6140 | 睢宁     | PMS 桃园卓前村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6141 | 睢宁     | PMS 桃园大许西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6142 | 睢宁     | 桃园西湖东南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6143 | 睢宁     | 桃园丁牙西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6144 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6145 | 睢宁     | 桃园袁海扶贫台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6146 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6147 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼东南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6148 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6149 | 睢宁     | PMS 桃园卓后北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6150 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6151 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6152 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6153 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6154 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6155 | 睢宁     | PMS 桃园马厂西北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6156 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾村东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6157 | 睢宁     | 桃园周河村部台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6158 | 睢宁     | PMS 桃园小时村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6159 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6160 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6161 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6162 | 睢宁     | PMS 桃园后台南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6163 | 睢宁     | PMS 桃园大许南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6164 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6165 | 睢宁     | 桃园三队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6166 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6167 | 睢宁     | PMS 桃园王桥村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6168 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6169 | 睢宁     | PMS 桃园前赵北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6170 | 睢宁     | PMS 桃园前赵村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6171 | 睢宁     | PMS 桃园小楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6172 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6173 | 睢宁     | PMS 桃园街道中台新增台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6174 | 睢宁     | 桃园村一组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6175 | 睢宁     | PMS 桃园政府门前台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6176 | 睢宁     | PMS 桃园陈集西北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6177 | 睢宁     | PMS 桃园金庄二组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6178 | 睢宁     | PMS 桃园前彭东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6179 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6180 | 睢宁     | PMS 桃园苏河村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6181 | 睢宁     | 桃园西湖镇南一队北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6182 | 睢宁     | 桃园刘楼南小台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6183 | 睢宁     | PMS 桃园刘楼刘庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6184 | 睢宁     | PMS 桃园魏庄西南台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6185 | 睢宁     | 桃园邱湖东南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6186 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖西南台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6187 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6188 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西南台新增台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6189 | 睢宁     | PMS 桃园任庙南台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6190 | 睢宁     | 桃园街道东南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6191 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6192 | 睢宁     | PMS 桃园凌集东南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6193 | 睢宁     | PMS 桃园李楼北台56组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6194 | 睢宁     | PMS 桃园苏河魏庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6195 | 睢宁     | PMS 桃园胡滩小区台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6196 | 睢宁     | PMS 桃园彭艾苗庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6197 | 睢宁     | 桃园汤庄西北台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6198 | 睢宁     | 桃园西湖南台2号变台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6199 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6200 | 睢宁     | PMS 桃园卓前北台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6201 | 睢宁     | 桃园朱集三组台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6202 | 睢宁     | PMS 桃园外环路北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6203 | 睢宁     | PMS 桃园三队南台新增台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6204 | 睢宁     | PMS 桃园位圩综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6205 | 睢宁     | 桃园仔仙位庄台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6206 | 睢宁     | 桃园位圩西南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6207 | 睢宁     | PMS 桃园袁海卓威台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6208 | 睢宁     | PMS 桃园后台村部新增（北台）台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6209 | 睢宁     | PMS 桃园后台中台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 6210 | 睢宁     | PMS 桃园任庙东台新增台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6211 | 睢宁     | 桃园西湖567队南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6212 | 睢宁     | PMS 桃园金庄扶贫台新增台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6213 | 睢宁     | PMS 桃园金庄农网台新增台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6214 | 睢宁     | PMS 桃园位圩二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6215 | 睢宁     | PMS 桃园蒋东张班西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6216 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6217 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6218 | 睢宁     | PMS 桃园先锋八组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6219 | 睢宁     | PMS 桃园位庄三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6220 | 睢宁     | PMS 桃园袁店西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6221 | 睢宁     | PMS 桃园袁店中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6222 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼彭庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6223 | 睢宁     | PMS 桃园后台村小姚台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6224 | 睢宁     | PMS 桃园后台村王珍台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6225 | 睢宁     | PMS 桃园金庄一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6226 | 睢宁     | 桃园后台官塘台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6227 | 睢宁     | 桃园后台官塘南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6228 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6229 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙小许南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6230 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村东北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6231 | 睢宁     | 桃园位洼村东南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6232 | 睢宁     | PMS 桃园位洼村中东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6233 | 睢宁     | PMS 桃园常台东南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6234 | 睢宁     | PMS 桃园前赵西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6235 | 睢宁     | PMS 桃园王桥西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6236 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村部南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6237 | 睢宁     | PMS 桃园仔仙村小仔仙台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6238 | 睢宁     | 桃园旧朱集东北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6239 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄洪场台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6240 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6241 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6242 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6243 | 睢宁     | PMS 桃园陈集北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6244 | 睢宁     | PMS 桃园彭井东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 6245 | 睢宁     | PMS 桃园彭井西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6246 | 睢宁     | PMS 桃园袁海北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6247 | 睢宁     | PMS 桃园常台西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6248 | 睢宁     | PMS 桃园小时东南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6249 | 睢宁     | PMS 桃园姜庄东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6250 | 睢宁     | PMS 桃园袁店东南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6251 | 睢宁     | PMS 桃园凌集王庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6252 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾张庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6253 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6254 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道西北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6255 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6256 | 睢宁     | PMS 桃园南环路台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6257 | 睢宁     | 桃园西湖西南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6258 | 睢宁     | 桃园湖滩西北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6259 | 睢宁     | PMS 桃园马厂荣庙台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6260 | 睢宁     | PMS 桃园马厂小陈台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6261 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中心台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6262 | 睢宁     | PMS 桃园金庄南台综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6263 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6264 | 睢宁     | PMS 桃园陈集六队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6265 | 睢宁     | PMS 桃园陈集中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6266 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼朱庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6267 | 睢宁     | PMS 桃园位圩东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6268 | 睢宁     | PMS 桃园位庄一组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6269 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6270 | 睢宁     | PMS 桃园凌集西南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6271 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼三队台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6272 | 睢宁     | PMS 桃园朱集先锋二组台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6273 | 睢宁     | PMS 桃园邱湖中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6274 | 睢宁     | PMS 桃园陆湾陆前台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6275 | 睢宁     | PMS 桃园马厂二组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6276 | 睢宁     | PMS 桃园朱集粮管所门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6277 | 睢宁     | PMS 桃园苏河李庄台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6278 | 睢宁     | 桃园旧朱集西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6279 | 睢宁     | PMS 桃园李楼三组台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6280 | 睢宁     | PMS 桃园李楼南小台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6281 | 睢宁     | PMS 桃园王桥二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6282 | 睢宁     | PMS 桃园王桥宋庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6283 | 睢宁     | PMS 桃园金庄东台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6284 | 睢宁     | 桃园金庄三组台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6285 | 睢宁     | PMS 桃园前赵六队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6286 | 睢宁     | PMS 桃园卓前九队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6287 | 睢宁     | PMS 桃园卓后西北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6288 | 睢宁     | 桃园位洼南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6289 | 睢宁     | PMS 桃园西湖567队中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6290 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6291 | 睢宁     | PMS 桃园前彭四组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6292 | 睢宁     | PMS 桃园大许东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6293 | 睢宁     | 桃园宋楼新村东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6294 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼新村台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6295 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6296 | 睢宁     | PMS 桃园小时一组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6297 | 睢宁     | PMS 桃园小时南小台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6298 | 睢宁     | PMS 桃园袁海朱班台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6299 | 睢宁     | PMS 桃园张班东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6300 | 睢宁     | PMS 桃园张班中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6301 | 睢宁     | PMS 桃园袁海刘庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6302 | 睢宁     | PMS 桃园打刘东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6303 | 睢宁     | PMS 桃园打刘西南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6304 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6305 | 睢宁     | PMS 桃园洪庄西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6306 | 睢宁     | 桃园蒋西东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6307 | 睢宁     | PMS 桃园蒋西河庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6308 | 睢宁     | 桃园西湖村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6309 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6310 | 睢宁     | PMS 桃园邢庄东台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6311 | 睢宁     | 桃园七队南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6312 | 睢宁     | PMS 桃园周河村部西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6313 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道老供电所台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6314 | 睢宁     | PMS 桃园前彭中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6315 | 睢宁     | PMS 桃园小时二组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6316 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼四队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6317 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6318 | 睢宁     | PMS 桃园常庄姜庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6319 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6320 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中心台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6321 | 睢宁     | PMS 桃园镇政府箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6322 | 睢宁     | PMS 桃园镇蟠桃园箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6323 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6324 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙东北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6325 | 睢宁     | 桃园外环路南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6326 | 睢宁     | 桃园朱集中学门前变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6327 | 睢宁     | 桃园白庄小胡庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6328 | 睢宁     | PMS 桃园桃中家属院箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6329 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼中心箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6330 | 睢宁     | PMS 桃园镇金庄小区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6331 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖东南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6332 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼一组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6333 | 睢宁     | 桃园西湖南一队南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6334 | 睢宁     | PMS 桃园卓前东南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6335 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道中台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6336 | 睢宁     | PMS 桃园西湖外环路西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6337 | 睢宁     | PMS 桃园西湖七队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6338 | 睢宁     | 桃园袁海卓威北台        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6339 | 睢宁     | PMS 桃园陈集八队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6340 | 睢宁     | 桃园卓前十队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6341 | 睢宁     | 桃园陈集二队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6342 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6343 | 睢宁     | PMS 桃园陈集四队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6344 | 睢宁     | PMS 桃园陈集五队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6345 | 睢宁     | 桃园汤庄三队台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6346 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄综合台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6347 | 睢宁     | PMS 桃园小时彭庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6348 | 睢宁     | 桃园鲁庙西北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6349 | 睢宁     | PMS 桃园桃中2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6350 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼老虎庙台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6351 | 睢宁     | PMS 桃园汤庄村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6352 | 睢宁     | PMS 桃园任庙西台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6353 | 睢宁     | PMS 桃园金庄宋庄台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6354 | 睢宁     | 桃园常台东台2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6355 | 睢宁     | PMS 桃园六队东队箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6356 | 睢宁     | PMS 桃园袁海一队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6357 | 睢宁     | PMS 桃园朱集小区门前2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6358 | 睢宁     | PMS 桃园宋楼小区东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6359 | 睢宁     | PMS 桃园西湖西南台2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6360 | 睢宁     | 桃园西湖六队台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6361 | 睢宁     | PMS 桃园西湖北台3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6362 | 睢宁     | PMS 桃园鲁庙二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6363 | 睢宁     | PMS 桃园陈集一队南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6364 | 睢宁     | 桃园金庄二组北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6365 | 睢宁     | PMS 桃园周河西台2号变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6366 | 睢宁     | PMS 桃园姚洼常庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6367 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6368 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村后炮楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6369 | 丰县     | 师寨镇刘土楼村曾洼北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6370 | 丰县     | PMS 师寨镇贾庄村张袁庄西一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6371 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村刘土楼南一队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6372 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村张庄东一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6373 | 丰县     | PMS 师寨镇周彭庄村彭庄东1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6374 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6375 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村刘庄东一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6376 | 丰县     | 师寨镇仇集村仇集东一队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6377 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村邱庄北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6378 | 丰县     | PMS 师寨镇张堂村张堂北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6379 | 丰县     | PMS 师寨镇刘庄村仇八庄西一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6380 | 丰县     | PMS 师寨镇刘土楼村王庄南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6381 | 丰县     | PMS 师寨镇刘小营村营北二队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6382 | 丰县     | PMS 师寨镇仇集村仇集西三队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6383 | 丰县     | PMS 师寨镇谢屯村刘屯东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6384 | 丰县     | 师寨镇周彭庄村彭庄东2号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6385 | 丰县     | PMS_师寨镇花园村花园西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6386 | 丰县     | PMS_师寨镇店子村孟庄西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6387 | 丰县     | PMS_师寨镇刘土楼村曾洼东一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6388 | 丰县     | PMS_师寨镇店子村店子张庄一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6389 | 丰县     | PMS_师寨镇马庄李新庄北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6390 | 丰县     | PMS_师寨镇店子村店子北一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6391 | 丰县     | PMS_师寨镇谢屯村谢屯东二队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6392 | 丰县     | PMS_师寨镇花园村刘劲道      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6393 | 丰县     | PMS_师寨镇贾庄村贾庄东一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6394 | 丰县     | PMS_师寨镇马庄村张庄西一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6395 | 丰县     | PMS_师寨镇李新庄村温庙东北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6396 | 丰县     | PMS_师寨镇马庄村马庄南二队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6397 | 丰县     | PMS_师寨镇李庄村李张庄东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6398 | 丰县     | 师寨镇冯屯村三队东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6399 | 丰县     | PMS_师寨镇冯屯村金庄东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6400 | 丰县     | 师寨镇张堂村黄庄西南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6401 | 丰县     | 师寨镇冯屯村冯屯一队东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6402 | 丰县     | PMS_师寨镇街道南2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6403 | 丰县     | 师寨镇贾庄村贾庄西南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6404 | 丰县     | PMS_师寨镇街道东3号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6405 | 丰县     | PMS_师寨镇花园村花园东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6406 | 丰县     | PMS_师寨镇街道西南2号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6407 | 丰县     | 师寨镇师寨村师寨南1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6408 | 丰县     | PMS_师寨镇花园村花园东一队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6409 | 丰县     | PMS_师寨镇谢屯村谢屯一队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6410 | 丰县     | PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼一队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6411 | 丰县     | PMS_师寨镇刘魏营村营南一队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6412 | 丰县     | PMS_师寨镇刘土楼村曹庄北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6413 | 丰县     | PMS_师寨镇刘土楼村曾洼西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6414 | 丰县     | 师寨镇街道东2号综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6415 | 丰县     | PMS_师寨镇花园村花园新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6416 | 丰县     | PMS_师寨街道1号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6417 | 丰县     | PMS_师寨镇小李庄村大李庄北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6418 | 丰县     | PMS_师寨街道西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6419 | 丰县     | PMS_师寨镇小韩村魏庄1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6420 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄3号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6421 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6422 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村魏庄4号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6423 | 丰县     | PMS 师寨镇马庄村孙庄西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6424 | 丰县     | 师寨镇刘庄村何屯综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6425 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城2号箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6426 | 丰县     | PMS 师寨镇鸿都城1号箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6427 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄3号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6428 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6429 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村孙庄1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6430 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩5号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6431 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6432 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6433 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩4号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6434 | 丰县     | PMS 师寨镇小韩村小韩3号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6435 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6436 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6437 | 丰县     | PMS 师寨镇紫荆花园小区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6438 | 丰县     | PMS 师寨镇民富园综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6439 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙村古庙张庄1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6440 | 丰县     | 师寨镇冯屯村仇庄西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6441 | 丰县     | PMS 师寨镇古庙1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6442 | 丰县     | PMS 师寨镇小李庄村大李庄1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6443 | 丰县     | PMS 师寨镇营南1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6444 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道北1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6445 | 丰县     | PMS 师寨镇师寨街道南1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6446 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村四号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6447 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村七号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6448 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十二号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6449 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村二号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6450 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6451 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村五号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6452 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6453 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村九号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6454 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村六号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6455 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村三号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6456 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村十号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6457 | 丰县     | PMS 师寨镇李庄村八号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6458 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区9号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6459 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区8号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6460 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区4号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6461 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区5号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6462 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区7号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6463 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区11号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6464 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区3号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6465 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区2号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6466 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区10号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6467 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区6号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6468 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区12号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6469 | 丰县     | 师寨镇周彭庄新型社区1号箱变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6470 | 丰县     | 师寨镇黄庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6471 | 丰县     | 师寨镇仇庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6472 | 丰县     | 师寨镇温庙1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6473 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6474 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6475 | 丰县     | 师寨镇金源花园2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6476 | 丰县     | 师寨镇金源花园1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6477 | 丰县     | 师寨镇谢屯村谢屯综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6478 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6479 | 丰县     | 师寨镇湖西路1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6480 | 丰县     | 师寨镇开元路1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6481 | 丰县     | 师寨镇黄庄1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6482 | 丰县     | 师寨镇长江路1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6483 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6484 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6485 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园3号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6486 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6487 | 丰县     | 师寨镇龙湖嘉园1号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6488 | 丰县     | 师寨镇湖西路2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6489 | 丰县     | 师寨镇仇八庄北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 6490 | 丰县     | 师寨镇刘庄中综合变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6491 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王楼南配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6492 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常堤口村堤北常堤口北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6493 | 丰县     | PMS 常店镇李楼南             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6494 | 丰县     | 常店镇陈桃园东综合变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6495 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6496 | 丰县     | PMS 常店镇古楼西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6497 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家一组           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6498 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙北             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6499 | 丰县     | PMS 常店镇双楼              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6500 | 丰县     | PMS 常店镇于单楼             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6501 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园中            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6502 | 丰县     | 常店镇陈桃园一组               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6503 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6504 | 丰县     | PMS 常店镇王楼一组            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6505 | 丰县     | PMS 常店镇于堤口             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6506 | 丰县     | PMS 常店镇地方庄             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6507 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南三号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6508 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村地方庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6509 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地东            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6510 | 丰县     | PMS 常店镇园盘北             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6511 | 丰县     | PMS 常店镇乡总站             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6512 | 丰县     | PMS 常店镇罗楼              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6513 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6514 | 丰县     | PMS 常店镇常西北园            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6515 | 丰县     | PMS 常店镇常东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6516 | 丰县     | PMS 常店镇冯庄梁楼            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6517 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村郭堤口南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6518 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6519 | 丰县     | PMS 常店镇常庄东             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6520 | 丰县     | PMS 常店镇常西一队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6521 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6522 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6523 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东一号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6524 | 丰县     | PMS 常店镇常楼              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 6525 | 丰县     | PMS 常店镇陈王庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6526 | 丰县     | PMS 常店镇李楼          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6527 | 丰县     | PMS 常店镇乡驻地西        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6528 | 丰县     | PMS 常店镇孔南1         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6529 | 丰县     | PMS 常店镇新街          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6530 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6531 | 丰县     | PMS 常店镇大庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6532 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村程庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6533 | 丰县     | PMS 常店镇李庄户         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6534 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6535 | 丰县     | PMS 常店镇谷园          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6536 | 丰县     | PMS 常店镇谷园南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6537 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6538 | 丰县     | PMS 常店镇孔庙西         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6539 | 丰县     | PMS 常店镇常店南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6540 | 丰县     | PMS 常店镇八里方北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6541 | 丰县     | PMS 常店镇八里坊村刘庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6542 | 丰县     | PMS 常店镇化祖庙南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6543 | 丰县     | 常店镇卜老家西            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6544 | 丰县     | PMS 常店镇李河南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6545 | 丰县     | PMS 常店镇李河东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6546 | 丰县     | PMS 丰县常店镇卜老家村陈桃园一号 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6547 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6548 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6549 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6550 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家中        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6551 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6552 | 丰县     | PMS 常店镇胡庄          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6553 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村王楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6554 | 丰县     | PMS 常店镇杂坡地西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6555 | 丰县     | PMS 常店镇古楼村葡萄园      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6556 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6557 | 丰县     | 常店镇朱楼综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6558 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村胥园       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6559 | 丰县     | PMS 常店镇八里方西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6560 | 丰县     | PMS 常店镇八里方中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6561 | 丰县     | PMS 常店镇古楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6562 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6563 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙西南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6564 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼五组台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6565 | 睢宁     | 桃园金庄一组北台        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6566 | 睢宁     | PMS 桃园朱集街道小楼四组台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6567 | 睢宁     | PMS 桃园蒋湖北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6568 | 睢宁     | 桃园鲁庙四队台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6569 | 睢宁     | 桃园陈集七队台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6570 | 睢宁     | PMS 桃园陈集九队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6571 | 睢宁     | 桃园打刘西北台2号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6572 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区6号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6573 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区4号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6574 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区2号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6575 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区1号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6576 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区7号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6577 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区3号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6578 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区5号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 6579 | 睢宁     | PMS 桃园朱彭集中区8号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6580 | 睢宁     | PMS 桃园西湖南外环路西南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6581 | 睢宁     | 桃园西湖村部西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6582 | 睢宁     | PMS 桃园前赵四队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6583 | 睢宁     | 桃园西湖大橡木业台综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6584 | 睢宁     | 桃园袁海村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6585 | 睢宁     | 桃园常庄东南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6586 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6587 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6588 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6589 | 睢宁     | 桃园徐庄安置小区1配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6590 | 睢宁     | 桃园世家1配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6591 | 睢宁     | 桃园世家1配3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6592 | 睢宁     | 桃园汇金街1配4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6593 | 睢宁     | 桃园汇金街1配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6594 | 睢宁     | 桃园汇金街1配2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6595 | 睢宁     | 桃园汇金街1配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6596 | 睢宁     | 桃园常台东台新增      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6597 | 睢宁     | 桃园苏河湖滩闸台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6598 | 睢宁     | 桃园王桥三组台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6599 | 睢宁     | 桃园镇蚕桑产业园西南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6600 | 睢宁     | 桃园邱湖一组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6601 | 睢宁     | 桃园位洼六队台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6602 | 睢宁     | 桃园西湖西南台金庄三号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6603 | 睢宁     | 桃园刘楼二组台金庄二号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6604 | 睢宁     | 桃园九队南台金庄一号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6605 | 睢宁     | 桃园周河南台金庄四号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6606 | 睢宁     | 桃园苏河小区4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6607 | 睢宁     | 桃园苏河小区2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6608 | 睢宁     | PMS 桃园先锋小区门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6609 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6610 | 睢宁     | PMS 桃园王桥东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6611 | 睢宁     | 桃园袁店南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6612 | 睢宁     | PMS 桃园小楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6613 | 睢宁     | PMS 桃园袁店村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6614 | 睢宁     | PMS 桃园袁店六组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6615 | 睢宁     | PMS 桃园袁店北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6616 | 睢宁     | PMS 桃园吕洼西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6617 | 睢宁     | 桃园吕洼北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6618 | 睢宁     | PMS 桃园位庄中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6619 | 睢宁     | PMS 桃园位庄农网西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6620 | 睢宁     | PMS 桃园王桥扶贫西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6621 | 睢宁     | PMS 桃园旧朱集北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6622 | 睢宁     | 桃园先锋田庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6623 | 睢宁     | 桃园刘楼南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6624 | 睢宁     | 桃园袁海东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6625 | 睢宁     | PMS 桃园位洼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6626 | 睢宁     | PMS 桃园湖滩村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6627 | 睢宁     | 桃园湖滩北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6628 | 睢宁     | 桃园常台东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6629 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6630 | 睢宁     | 桃园蒋东东台新增台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6631 | 睢宁     | PMS 桃园丁牙洪庄西北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6632 | 睢宁     | PMS 桃园打刘村西北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6633 | 睢宁     | PMS 桃园小时南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6634 | 睢宁     | PMS 桃园常庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6635 | 睢宁     | PMS 桃园常庄东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6636 | 睢宁     | 桃园蒋西北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6637 | 睢宁     | PMS 桃园位洼中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6638 | 睢宁     | PMS 桃园陈集东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6639 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6640 | 睢宁     | PMS 梁集付楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6641 | 睢宁     | PMS 梁集高楼袁庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6642 | 睢宁     | 梁集高楼圩里西台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6643 | 睢宁     | PMS 梁集大沙小邱台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6644 | 睢宁     | 梁集大沙邱前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6645 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6646 | 睢宁     | 梁集大沙胡庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6647 | 睢宁     | 梁集光华新区台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6648 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩刘圩台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6649 | 睢宁     | 梁集刘场张庄南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6650 | 睢宁     | 梁集袁集东台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6651 | 睢宁     | 梁集袁集西台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6652 | 睢宁     | PMS 梁集王行一组台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6653 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦胡庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6654 | 睢宁     | 梁集八店东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6655 | 睢宁     | 梁集光华彭庄台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6656 | 睢宁     | 梁集光华梁庙台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6657 | 睢宁     | 梁集光华王楼台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6658 | 睢宁     | 梁集光华双井台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6659 | 睢宁     | PMS 梁集农科车前台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6660 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦陈庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6661 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦三刘台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6662 | 睢宁     | PMS 梁集张楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6663 | 睢宁     | PMS 梁集张楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6664 | 睢宁     | PMS 梁集李圩郭庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6665 | 睢宁     | 梁集毛庄张许台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6666 | 睢宁     | PMS 梁集梁行罗庄台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6667 | 睢宁     | PMS 梁集李圩油坊台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6668 | 睢宁     | PMS 梁集大沙东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6669 | 睢宁     | 梁集大沙南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6670 | 睢宁     | PMS 梁集大沙街道台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6671 | 睢宁     | 梁集大沙刘王台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6672 | 睢宁     | PMS 梁集李圩乔庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6673 | 睢宁     | PMS 梁集李圩村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6674 | 睢宁     | 梁集毛庄二台          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6675 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱集台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6676 | 睢宁     | 梁集刘场队北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6677 | 睢宁     | PMS 梁集李圩邱庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6678 | 睢宁     | PMS 梁集张楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6679 | 睢宁     | PMS 梁集光华八大家台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6680 | 睢宁     | PMS 梁集李圩李庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6681 | 睢宁     | PMS 梁集王瓦董庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6682 | 睢宁     | PMS 梁集刘王电站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6683 | 睢宁     | PMS 梁集袁楼后西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6684 | 睢宁     | PMS 梁集余庄柳园台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6685 | 睢宁     | PMS 梁集商庄李庄台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6686 | 丰县     | 常店镇史道南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6687 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6688 | 丰县     | PMS 常店镇杨庙       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6689 | 丰县     | PMS 常店镇谷庄       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 6690 | 丰县     | PMS 常店镇王古洞      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6691 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6692 | 丰县     | 常店镇李集           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6693 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6694 | 丰县     | PMS 常店镇于曾庄西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6695 | 丰县     | PMS 常店镇尚庄村梁楼台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6696 | 丰县     | PMS 常店镇李楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6697 | 丰县     | 常店镇常店中          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6698 | 丰县     | PMS 常店镇侯各南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6699 | 丰县     | PMS 常店镇徐庄村白庄台南区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6700 | 丰县     | PMS 常店镇南程庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6701 | 丰县     | PMS 常店镇马楼中学       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6702 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村王庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6703 | 丰县     | PMS 常店镇常店西二队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6704 | 丰县     | PMS 常店镇后常堤口北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6705 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6706 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6707 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室4号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6708 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6709 | 丰县     | 宝龙仕家1号组合配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6710 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6711 | 丰县     | 宝龙仕家2号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6712 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村范庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6713 | 丰县     | PMS 常店镇彭庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6714 | 丰县     | PMS 常店镇卜新庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6715 | 丰县     | PMS 常店镇常西西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6716 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄常庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6717 | 丰县     | PMS 常店镇常店镇小李庄综合变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6718 | 丰县     | 常店镇常东西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6719 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6720 | 丰县     | PMS 常店镇旧街综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6721 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄综合变东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6722 | 丰县     | 常店镇旧街南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6723 | 丰县     | 常店镇孔庄东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6724 | 丰县     | PMS 常店镇李河西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6725 | 丰县     | PMS 常店镇农业示范园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6726 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6727 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6728 | 丰县     | PMS 常店镇常店西西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6729 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6730 | 丰县     | PMS 常店镇王庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6731 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村孙庄台区配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6732 | 丰县     | 常店镇杜堂村黄老家台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6733 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家西台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6734 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 6735 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东四队台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6736 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村康庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6737 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村张庄台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6738 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6739 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村袁庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6740 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村田庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6741 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常西东盘       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6742 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6743 | 丰县     | PMS 常店镇康王庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6744 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6745 | 丰县     | PMS 常店镇前砦综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6746 | 丰县     | 常店镇朱楼村王楼南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6747 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6748 | 丰县     | PMS 常店镇闫庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6749 | 丰县     | PMS 常店镇卜花楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6750 | 丰县     | PMS 常店镇候老家北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6751 | 丰县     | PMS 常店镇孔庄村拐子东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6752 | 丰县     | 常店镇康庄村大队综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6753 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村古楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6754 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6755 | 丰县     | 常店镇常店村常西西南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6756 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园村丁庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6757 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家东三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6758 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家北二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6759 | 丰县     | PMS 常店镇侯阁村侯阁二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6760 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村卜新庄南一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6761 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河西一号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6762 | 丰县     | PMS 常店镇李河村李河东一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6763 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村杂坡地西一号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6764 | 丰县     | PMS 常店镇八里方村八里方中一号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6765 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村陈王庄南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6766 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园二号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6767 | 丰县     | PMS 常店镇常店村圆盘南一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6768 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村裴庙一号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6769 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村前寨南一号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 6770 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村新街南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6771 | 丰县     | 常店镇尚庄村侯阁一号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6772 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家村侯老家新村一号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6773 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6774 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村乡总站一号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6775 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家大队三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6776 | 丰县     | PMS 常店镇华祖庙村向阳路南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6777 | 丰县     | 常店镇大李庄东三号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6778 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园丁庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6779 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6780 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村彭庄四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6781 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村康庄三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6782 | 丰县     | PMS 常店镇常店街南三号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6783 | 丰县     | PMS 常店镇杜堂村黄老家一号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6784 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村卜老家南二号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6785 | 丰县     | PMS 常店镇油坊庄村油坊庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6786 | 丰县     | PMS 常店镇卜老家村西二号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6787 | 丰县     | 常店镇八里方南综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6788 | 丰县     | PMS 常店镇常店村常东三队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6789 | 丰县     | PMS 丰县常店镇李庄户村陈王庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6790 | 丰县     | PMS 丰县常店镇油坊庄村常庄一号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6791 | 丰县     | PMS 常店镇大李庄村王古洞西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6792 | 丰县     | PMS 常店镇朱楼村朱楼南一号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6793 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村双楼西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6794 | 丰县     | PMS 常店镇于双楼村于单楼北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6795 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园西二号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6796 | 丰县     | PMS 常店镇刘庙村刘庙综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6797 | 丰县     | PMS 常店镇北程庄东一号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6798 | 丰县     | PMS 常店镇常庄村常东六队南六号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6799 | 丰县     | PMS 常店镇常店街同和家园一号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6800 | 丰县     | PMS 丰县常店镇裴庙新农村一号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6801 | 丰县     | PMS 常店镇褚庄村大庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6802 | 丰县     | 常店镇褚庄村新街北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6803 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6804 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 6805 | 丰县     | PMS 常店镇常店村套楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6806 | 丰县     | 常店镇华祖庙西综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6807 | 丰县     | PMS 丰县常店镇黄老家村程庄北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6808 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村三号综合变综合  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6809 | 丰县     | PMS 常店镇侯老家新村四号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6810 | 丰县     | PMS 常店镇产业园线一号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6811 | 丰县     | PMS 常店镇李集北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6812 | 丰县     | PMS 常店镇常楼村常楼北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6813 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园一组二号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6814 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园大队二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6815 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6816 | 丰县     | PMS 常店镇陈桃园村南二号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6817 | 丰县     | PMS 常店镇裴庙村徐庄一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6818 | 丰县     | PMS 常店镇崔花园西二号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6819 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6820 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6821 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6822 | 丰县     | PMS 常店镇观澜郡A区1号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6823 | 丰县     | 丰县常店镇侯老家村卜新庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6824 | 丰县     | PMS 常店镇康庄村闫庄东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6825 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常西六队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6826 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东四队二号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6827 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店七队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6828 | 丰县     | PMS 丰县常店镇谷庄村谷庄二号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6829 | 丰县     | 常店镇卜新庄西综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6830 | 丰县     | PMS 常店镇王楼村胡庄北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6831 | 丰县     | 常店镇王楼村南程庄中           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6832 | 丰县     | 丰县常店镇杂坡地东1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6833 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区三号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6834 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区一号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6835 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区四号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6836 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常店老街综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6837 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常东新庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6838 | 丰县     | PMS 丰县常店镇常店村常西八队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6839 | 丰县     | PMS 丰县常店镇孝贤小区二号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 6840 | 丰县     | PMS_丰县常店镇谷庄村侯庄一号  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6841 | 丰县     | PMS_丰县常店镇裴庙新农村二号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6842 | 丰县     | PMS_丰县常店镇朱楼村王楼二组  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6843 | 丰县     | 常店镇刘庙南一号综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6844 | 丰县     | PMS_丰县常店镇尚庄村侯阁北   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6845 | 丰县     | PMS_丰县常店镇常店西五队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6846 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村7号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6847 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6848 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村6号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6849 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村8号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6850 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村9号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6851 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村4号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6852 | 丰县     | 丰县常店镇裴庙新农村5号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6853 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6854 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村11号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6855 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村4号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6856 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村10号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6857 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村15号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6858 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村13号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6859 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村8号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6860 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村9号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6861 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村7号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6862 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村12号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6863 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村5号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6864 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村6号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6865 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村14号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6866 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6867 | 丰县     | 丰县常店镇马楼新农村3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6868 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6869 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6870 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6871 | 丰县     | 常店镇裴庙社区二期2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6872 | 睢宁     | PMS_梁集王瓦陈庄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6873 | 睢宁     | PMS_梁集大沙前沙台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6874 | 睢宁     | PMS_梁集张楼前王台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 6875 | 睢宁     | PMS 梁集李圩武张台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6876 | 睢宁     | 梁集唐王孙庄台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6877 | 睢宁     | PMS 梁集刘场赵庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6878 | 睢宁     | PMS 梁集大沙邱后台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6879 | 睢宁     | 梁集光华彭庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6880 | 睢宁     | PMS 梁集刘场徐庄一组台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6881 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩梁后台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6882 | 睢宁     | PMS 梁集北河农业园台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6883 | 睢宁     | 梁集袁圩圩南台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6884 | 睢宁     | PMS 梁集商庄杜行南台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6885 | 睢宁     | PMS 梁集光华张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6886 | 睢宁     | PMS 梁集大沙沙庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6887 | 睢宁     | PMS 梁集北河村部台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6888 | 睢宁     | 梁集光华新区东台      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6889 | 睢宁     | PMS 梁集北河胡庄南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6890 | 睢宁     | PMS 梁集大沙岳集北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6891 | 睢宁     | 梁集光华新区中台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6892 | 睢宁     | PMS 梁集梁圩李东台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 6893 | 睢宁     | 梁集光华新区南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6894 | 睢宁     | PMS 梁集刘场财政所西台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6895 | 睢宁     | 梁集八店台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6896 | 睢宁     | 梁集光华张庄东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6897 | 睢宁     | 梁集联群村部台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6898 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6899 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6900 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6901 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6902 | 睢宁     | 梁集水韵桃源2配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6903 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6904 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6905 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6906 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配3变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6907 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配1变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6908 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城A1配1变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6909 | 睢宁     | 梁集亚琦商贸城D1配3变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 6910 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6911 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6912 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6913 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6914 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6915 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6916 | 睢宁     | 梁集水韵桃源1组配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6917 | 睢宁     | 梁集水韵桃源3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6918 | 睢宁     | 梁集大沙刘王南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6919 | 睢宁     | 梁集幸福春天C区1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6920 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6921 | 睢宁     | 梁集幸福春天B区4号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6922 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6923 | 睢宁     | 梁集晟联小区2配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6924 | 睢宁     | 梁集晟联小区1配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 6925 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6926 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6927 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6928 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6929 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号组合配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6930 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6931 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6932 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6933 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6934 | 丰县     | 小梁寨新型社区三期2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6935 | 丰县     | 常店镇孔庄北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6936 | 丰县     | 常店镇候堤口综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6937 | 丰县     | 常店镇马楼公变六号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6938 | 丰县     | 常店镇水韵城4号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6939 | 丰县     | 常店镇水韵城5号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6940 | 丰县     | 常店镇水韵城3号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6941 | 丰县     | 常店镇水韵城6号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6942 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6943 | 丰县     | 常店镇高新商务区1配3号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 6944 | 丰县     | 常店镇东常堤口西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 6945 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室4号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6946 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6947 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6948 | 丰县     | 宝龙仕家4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6949 | 丰县     | 常店镇八里方东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6950 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队四号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6951 | 丰县     | 常店镇农业示范园一号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6952 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6953 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6954 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6955 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6956 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6957 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区4号配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6958 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区3号配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6959 | 丰县     | 常店镇李河村李河北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6960 | 丰县     | 常店镇侯老家新农村5号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6961 | 丰县     | 常店镇小梁寨社区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6962 | 丰县     | 丰县常店镇朱楼村王楼中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6963 | 丰县     | 常店镇侯老家西南一号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6964 | 丰县     | 常店镇侯老家西南二号综合变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 6965 | 丰县     | 常店镇李河东二号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6966 | 丰县     | 常店镇刘庙村刘庙东一号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6967 | 丰县     | 常店镇古楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6968 | 丰县     | 常店镇八里方大队综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6969 | 丰县     | 常店镇朱楼1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6970 | 丰县     | 常店镇侯老家新村六号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6971 | 丰县     | 常店镇卜老家南四号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6972 | 丰县     | 常店镇陈桃园大队三号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6973 | 丰县     | 常店镇李楼前综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6974 | 丰县     | 常店镇陈桃园北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6975 | 丰县     | PMS_常店镇孔庙村柘针元    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6976 | 丰县     | PMS_丰县梁寨河滨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6977 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇梁寨东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6978 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼医院         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6979 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇大王楼西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 6980 | 丰县     | 丰县梁寨菜园北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6981 | 丰县     | 丰县梁寨西北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6982 | 丰县     | 丰县梁寨镇西陈楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6983 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6984 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6985 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6986 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤1号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6987 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤2号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6988 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6989 | 丰县     | PMS 丰县梁寨政府公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6990 | 丰县     | 丰县梁寨大张口西北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6991 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6992 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6993 | 丰县     | 丰县梁寨镇公变西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6994 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后李寨综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6995 | 丰县     | PMS 丰县梁寨北门楼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6996 | 丰县     | 丰县梁寨小光庄         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6997 | 丰县     | PMS 丰县梁寨红楼西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 6998 | 丰县     | 丰县梁寨孙刘王南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 6999 | 丰县     | PMS 丰县梁寨光庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7000 | 丰县     | PMS 丰县梁寨红楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7001 | 丰县     | PMS 丰县梁寨五姓庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7002 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7003 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7004 | 丰县     | PMS 丰县梁寨赵楼西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7005 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇初中综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7006 | 丰县     | PMS 丰县梁寨渊子工业区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7007 | 丰县     | 丰县梁寨东南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7008 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7009 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南闸坝     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7010 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7011 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7012 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼中学        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7013 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7014 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼中    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7015 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇石马固西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7016 | 丰县     | PMS_丰县梁寨后良庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7017 | 丰县     | 丰县梁寨公变北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7018 | 丰县     | 丰县梁寨公变南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7019 | 丰县     | PMS_丰县梁寨新集北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7020 | 丰县     | PMS_丰县梁寨周宅址南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7021 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇代屯东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7022 | 丰县     | PMS_丰县梁寨代屯南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7023 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇李寨西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7024 | 丰县     | PMS_丰县梁寨李寨南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7025 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇李寨东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7026 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集西南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7027 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇新集东南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7028 | 丰县     | PMS_丰县梁寨前梁庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7029 | 丰县     | PMS_丰县梁寨周宅址西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7030 | 丰县     | PMS_丰县梁寨公变东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7031 | 丰县     | PMS_丰县梁寨孟楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7032 | 丰县     | PMS_丰县梁寨辛庄东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7033 | 丰县     | PMS_丰县梁寨张庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7034 | 丰县     | 丰县梁寨河滨路东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7035 | 丰县     | PMS_丰县梁寨青年路综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7036 | 丰县     | PMS_丰县梁寨包王庄东北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7037 | 丰县     | PMS_丰县梁寨蒋楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7038 | 丰县     | PMS_丰县梁寨小王楼东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7039 | 丰县     | 丰县梁寨镇小张口西南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7040 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇小滕楼东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7041 | 丰县     | PMS_丰县梁寨单楼北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7042 | 丰县     | PMS_丰县梁寨解楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7043 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇盖庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7044 | 丰县     | PMS_丰县梁寨解放       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7045 | 丰县     | PMS_丰县梁寨王庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7046 | 丰县     | PMS_丰县梁寨陈老家      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7047 | 丰县     | PMS_丰县梁寨吴楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7048 | 丰县     | PMS_丰县梁寨镇半楼西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7049 | 丰县     | PMS_丰县梁寨赵楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7050 | 丰县     | 丰县梁寨梁口             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7051 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7052 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7053 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7054 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7055 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7056 | 丰县     | 丰县梁寨镇后四楼西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7057 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7058 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7059 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7060 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7061 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7062 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7063 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7064 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7065 | 丰县     | PMS 丰县梁寨于庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7066 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7067 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石桥         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7068 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘新庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7069 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇单楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7070 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新单楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7071 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7072 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7073 | 丰县     | 丰县梁寨镇半楼东综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7074 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7075 | 丰县     | PMS 丰县梁寨瓦房         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7076 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张口西南1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7077 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口西北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7078 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7079 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小张庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7080 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小刘庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7081 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小周楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7082 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7083 | 丰县     | PMS 丰县梁寨医院北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7084 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7085 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇边贸      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7086 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7087 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7088 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7089 | 丰县     | PMS 丰县梁寨梁寨西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7090 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7091 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7092 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7093 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小滕楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7094 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7095 | 丰县     | 丰县梁寨小庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7096 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7097 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7098 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨新庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7099 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口中综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7100 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7101 | 丰县     | PMS 丰县梁寨小口北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7102 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7103 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨步行街台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7104 | 丰县     | PMS 丰县梁寨青年路工业区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7105 | 丰县     | 丰县梁寨镇南工业区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7106 | 丰县     | PMS 丰县梁寨河滨路      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7107 | 丰县     | PMS 丰县梁寨杨楼北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7108 | 丰县     | PMS 丰县梁寨林场       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7109 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7110 | 丰县     | PMS 丰县梁寨程庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7111 | 丰县     | 丰县梁寨小李庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7112 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7113 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7114 | 丰县     | 丰县梁寨黄楼北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7115 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前良庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7116 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7117 | 丰县     | 丰县梁寨闫楼           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7118 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7119 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前口东南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7120 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7121 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7122 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7123 | 丰县     | PMS 丰县梁寨包楼西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7124 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7125 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7126 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7127 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7128 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7129 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤工业区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7130 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高庙       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7131 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7132 | 丰县     | PMS 丰县梁寨高头北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7133 | 丰县     | PMS 丰县梁寨义合村西     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7134 | 丰县     | 丰县梁寨政府西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7135 | 丰县     | 丰县梁寨红楼西北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7136 | 丰县     | PMS 丰县梁寨石马固北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7137 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇机关东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7138 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7139 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7140 | 丰县     | PMS 丰县梁寨辛庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7141 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼新村综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7142 | 丰县     | PMS 丰县梁寨步行街东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7143 | 丰县     | PMS 丰县梁寨陈老家南     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7144 | 丰县     | 丰县梁寨五姓庄东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7145 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新市场      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7146 | 丰县     | PMS 丰县梁寨华联小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7147 | 丰县     | PMS 丰县梁寨南集南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7148 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄刘庄东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7149 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7150 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼中综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7151 | 丰县     | PMS 丰县梁寨机关中心     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7152 | 丰县     | PMS 丰县梁寨黄楼预制     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7153 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7154 | 睢宁     | 梁集晟联小区3配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7155 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7156 | 睢宁     | 梁集晟联小区4配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7157 | 睢宁     | PMS 梁集梁行南台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7158 | 睢宁     | 梁集光华北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7159 | 睢宁     | 梁集刘场张庄台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7160 | 睢宁     | PMS 梁集袁圩南台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7161 | 睢宁     | PMS 梁集张楼中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7162 | 睢宁     | PMS 梁集张楼王庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7163 | 睢宁     | PMS 梁集八店南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7164 | 睢宁     | PMS 梁集刘场队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7165 | 睢宁     | 沙集蔡吴朱庄台           | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 7166 | 丰县     | 丰县梁寨光庄西           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7167 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西陈楼东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7168 | 丰县     | PMS 丰县梁寨解楼北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7169 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙刘王综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7170 | 丰县     | PMS 丰县梁寨西街口       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7171 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7172 | 丰县     | PMS 丰县梁寨公变西北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7173 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨新村综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7174 | 丰县     | PMS 丰县梁寨孟楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7175 | 丰县     | PMS 丰县梁寨单楼东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7176 | 丰县     | PMS 丰县梁寨王庄南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7177 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夸庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7178 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7179 | 丰县     | PMS 丰县梁寨刘庄北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7180 | 丰县     | PMS 丰县梁寨耿庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7181 | 丰县     | PMS 丰县梁寨腰里王中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7182 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石马固东南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7183 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7184 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新集西北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7185 | 丰县     | PMS 丰县梁寨周宅址中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7186 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大张口西南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7187 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇举人庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7188 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7189 | 丰县     | PMS 丰县梁寨新庄西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7190 | 丰县     | PMS 丰县梁寨化祖庙中       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7191 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东陈楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7192 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7193 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包楼中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7194 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7195 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大张口变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7196 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7197 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7198 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7199 | 丰县     | PMS 丰县梁寨夹堤中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7200 | 丰县     | PMS 丰县梁寨万村东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7201 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇李寨南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7202 | 丰县     | 丰县梁寨光庄北            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7203 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7204 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7205 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7206 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄楼东南2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7207 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7208 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7209 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7210 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇公变东南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7211 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前单楼综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7212 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7213 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨中学西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7214 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨小学北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7215 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇魏庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7216 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7217 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7218 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7219 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇华祖庙东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7220 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7221 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇林场北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7222 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇马庄2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7223 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7224 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小滕楼东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7225 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7226 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7227 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7228 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇石桥1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7229 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7230 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼东南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7231 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高庙1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7232 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头大队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7233 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7234 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集西中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7235 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7236 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇车站综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7237 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7238 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇幼儿园综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7239 | 丰县     | 丰县梁寨镇小李庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7240 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口东1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7241 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小张口西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7242 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇滕楼北2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7243 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇闫楼西1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7244 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇刘新庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7245 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇化祖庙北1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7246 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇大王楼南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7247 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7248 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇油坊2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7249 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼中1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7250 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西南1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7251 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小李寨西北1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7252 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇郭楼南2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7253 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西陈楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7254 | 丰县     | PMS 丰县梁寨大王楼东南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7255 | 丰县     | 丰县梁寨大王楼南            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7256 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇义和村西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7257 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7258 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前四楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7259 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7260 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孙刘王中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7261 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄学校综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7262 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7263 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7264 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小王楼南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7265 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇蒋楼西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7266 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇杨楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7267 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇孟楼大队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7268 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7269 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7270 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7271 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7272 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7273 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇南集东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7274 | 丰县     | 丰县梁寨镇边贸南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7275 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7276 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇东北1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7277 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后良庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7278 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇小口东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7279 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7280 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7281 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇高头西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7282 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇中学南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7283 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7284 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前梁庄东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7285 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇红楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7286 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新庄东2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7287 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇吴楼北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7288 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇五姓庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7289 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇光庄西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7290 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7291 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇信用社综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7292 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口村黄楼东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7293 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨大队2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7294 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7295 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁寨东南2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7296 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇西街口2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7297 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新市场南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7298 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元碑综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7299 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇盖庄2号号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7300 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集北1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7301 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周楼西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7302 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇程庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7303 | 丰县     | 丰县梁寨镇初中南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7304 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集中1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7305 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇张庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7306 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇前口东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7307 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7308 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛庄西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7309 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼西南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7310 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7311 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇黄刘庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7312 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇辛集东一号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7313 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇后四楼南一号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7314 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇赵楼东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7315 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇周宅址西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7316 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7317 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7318 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇陈老家西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7319 | 丰县     | 丰县梁寨镇孟楼西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7320 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇新集东南二号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7321 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇包王庄东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7322 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇半楼东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7323 | 丰县     | 丰县梁寨镇杨新庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7324 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇单楼东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7325 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇代屯中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7326 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇梁口南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7327 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁口西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7328 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元铭苑1号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7329 | 丰县     | 丰县梁寨镇状元铭苑3号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7330 | 丰县     | PMS 丰县梁寨镇状元铭苑2号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7331 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7332 | 丰县     | 丰县梁寨镇金龙新苑1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7333 | 丰县     | 丰县梁寨镇机关北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7334 | 丰县     | 丰县梁寨镇步行街南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7335 | 丰县     | 丰县梁寨镇翠湖花园1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7336 | 丰县     | 丰县梁寨镇大张口西北1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7337 | 丰县     | 丰县梁寨镇孙庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7338 | 丰县     | 丰县梁寨镇梁寨大队3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7339 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7340 | 丰县     | 丰县梁寨镇北门楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7341 | 丰县     | 丰县梁寨镇黄楼2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7342 | 丰县     | 丰县梁寨镇中心北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7343 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7344 | 丰县     | 梁寨镇滨湖花园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7345 | 丰县     | PMS 丰县梁寨前杨楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7346 | 丰县     | PMS 丰县梁寨步行街西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7347 | 丰县     | PMS 丰县梁寨梁口东北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7348 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨北          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 7349 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇炭窑       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7350 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7351 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7352 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7353 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村4号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7354 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7355 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村四队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7356 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村五队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7357 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7358 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村中     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7359 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7360 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7361 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7362 | 丰县     | 丰县欢口镇徐楼北          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7363 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7364 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7365 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7366 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7367 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7368 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7369 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7370 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三关庙    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7371 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7372 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小张庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7373 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园东   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7374 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7375 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7376 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7377 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7378 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周路口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7379 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7380 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄四队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7381 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄五队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7382 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7383 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7384 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7385 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7386 | 睢宁     | PMS 沙集小湾王圩东台    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7387 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇新宋寨变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7388 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7389 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7390 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇镇丰王变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7391 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7392 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7393 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7394 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7395 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7396 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7397 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7398 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7399 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7400 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7401 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7402 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7403 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7404 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7405 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7406 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7407 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼前变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7408 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7409 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7410 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7411 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7412 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7413 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇陆堂南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7414 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7415 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7416 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7417 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7418 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7419 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7420 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7421 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7422 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇郭庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7423 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7424 | 丰县     | 丰县欢口镇宋寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7425 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰小区西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7426 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7427 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7428 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇接神庙    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7429 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后中变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7430 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7431 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7432 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7433 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7434 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7435 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董庄东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7436 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇李庙        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7437 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇后大营后西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7438 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇唐庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7439 | 丰县     | 丰县欢口镇杨庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7440 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7441 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苏庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7442 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇闫吴庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7443 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇于堂南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7444 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇南王庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7445 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇黄店西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7446 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇六垆庙东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7447 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇张黄庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7448 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇于堂西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7449 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口街北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7450 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇仇庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7451 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇前赵庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7452 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇后赵庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7453 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇大张庙西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7454 | 丰县     | 丰县欢口镇苇子园前综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7455 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇黄店村1号综合变0 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7456 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇肖庄村1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7457 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇肖庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7458 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7459 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇魏集变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7460 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口村六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7461 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7462 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇东市场综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7463 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇水坑涯中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7464 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇水坑涯南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7465 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇前王营变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7466 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇祥龙路2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7467 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董堂1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7468 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇黄店2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7469 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇吴庄三队1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7470 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7471 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7472 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7473 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7474 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于王庄1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7475 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7476 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7477 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7478 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7479 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7480 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7481 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙庄1号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7482 | 丰县     | 丰县欢口镇王海3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7483 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇三义村1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7484 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7485 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇六垆庙2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7486 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7487 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7488 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7489 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄村赵庄2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7490 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7491 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7492 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7493 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7494 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村5号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7495 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄七队3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7496 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7497 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇丰王2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7498 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7499 | 睢宁     | PMS 王集大营街道台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7500 | 睢宁     | PMS 王集赵集东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7501 | 睢宁     | 王集柳林李庄台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7502 | 睢宁     | PMS 王集姚场西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7503 | 睢宁     | PMS 王集柳林南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7504 | 睢宁     | 王集光东中台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7505 | 睢宁     | PMS 王集西田单变台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7506 | 睢宁     | 王集东田东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7507 | 睢宁     | PMS 王集陈楼北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7508 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7509 | 睢宁     | 王集王营中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7510 | 睢宁     | PMS 王集光西西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7511 | 睢宁     | PMS 王集光西东台林庙台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7512 | 睢宁     | PMS 王集杨集东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7513 | 睢宁     | 王集管庄东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7514 | 睢宁     | PMS 王集王庄小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7515 | 睢宁     | 王集王西小四队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7516 | 睢宁     | 王集东南小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7517 | 睢宁     | 王集姚场开发区       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7518 | 睢宁     | PMS 王集埝头新增    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7519 | 睢宁     | 王集李埝六组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7520 | 睢宁     | PMS 王集李埝一组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7521 | 睢宁     | PMS 王集王营后西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7522 | 睢宁     | PMS 王集朱庄东台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7523 | 睢宁     | 王集政府门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7524 | 睢宁     | 王集光东小吴西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7525 | 睢宁     | PMS 王集苏庄东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7526 | 睢宁     | PMS 王集柴北村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7527 | 睢宁     | 王集南许小吴        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7528 | 睢宁     | PMS 王集南许东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7529 | 睢宁     | PMS 王集南许南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7530 | 睢宁     | PMS 王集管庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7531 | 睢宁     | 王集果园东场台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7532 | 睢宁     | PMS 王集赵集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7533 | 睢宁     | 王集姚场东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7534 | 睢宁     | 王集埝头西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7535 | 睢宁     | 王集沈庄东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7536 | 睢宁     | PMS 王集武营西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7537 | 睢宁     | PMS 王集南门中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7538 | 睢宁     | 王集柳林北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7539 | 睢宁     | PMS 王集沈庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7540 | 睢宁     | 王集苏塘西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7541 | 睢宁     | 王集苏塘中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7542 | 睢宁     | 王集南许三组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7543 | 睢宁     | PMS 王集管庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7544 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台二台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7545 | 睢宁     | PMS 王集万玉门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7546 | 睢宁     | PMS 王集光东新农村台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7547 | 睢宁     | PMS 王集沈西西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7548 | 睢宁     | PMS 王集柳林张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7549 | 睢宁     | PMS 王集沈东北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7550 | 睢宁     | PMS 王集柴湖西台二   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7551 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7552 | 睢宁     | 王集双营新农村北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7553 | 睢宁     | PMS 王集陈李三组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7554 | 睢宁     | PMS 王集街道东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7555 | 睢宁     | 王集卜马东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7556 | 睢宁     | PMS 王集南门西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7557 | 睢宁     | PMS 王集陈楼南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7558 | 睢宁     | PMS 王集陈楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7559 | 睢宁     | PMS 王集陈楼示范园   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7560 | 睢宁     | PMS 王集王营东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7561 | 睢宁     | PMS 王集大营东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7562 | 睢宁     | PMS 王集大营东场    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7563 | 睢宁     | 王集大营前朱台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7564 | 睢宁     | 王集吴庙夏庙        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7565 | 睢宁     | PMS 王集庄楼北台    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7566 | 睢宁     | 王集庄楼南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7567 | 睢宁     | PMS 王集苏庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7568 | 睢宁     | PMS 王集苏庄中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7569 | 睢宁     | PMS 王集杨集西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7570 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7571 | 睢宁     | PMS 王集李埝西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7572 | 睢宁     | PMS 王集王西东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7573 | 睢宁     | PMS 王集光东西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7574 | 睢宁     | PMS 王集光东王庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 7575 | 睢宁     | 王集光东小吴南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7576 | 睢宁     | PMS 王集光南东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7577 | 睢宁     | 王集光南南台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7578 | 睢宁     | 王集光南翻水       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7579 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7580 | 睢宁     | PMS 王集葛段中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7581 | 睢宁     | 王集葛段东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7582 | 睢宁     | 王集朱庄中台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7583 | 睢宁     | 王集朱庄西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7584 | 睢宁     | PMS 王集西田     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7585 | 睢宁     | PMS 王集东田西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7586 | 睢宁     | PMS 王集大吴东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7587 | 睢宁     | 王集大吴西台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7588 | 睢宁     | 王集鲁井崖西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7589 | 睢宁     | PMS 王集王西西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7590 | 睢宁     | 王集鲁庙台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7591 | 睢宁     | 王集光西徐西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7592 | 睢宁     | PMS 王集光西大张台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7593 | 睢宁     | PMS 王集苗卜门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7594 | 睢宁     | PMS 王集供销变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7595 | 睢宁     | 王集祥勤门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7596 | 睢宁     | 王集供电所门前台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7597 | 睢宁     | 王集街道南台小学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7598 | 睢宁     | 王集长埝龚庄       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7599 | 睢宁     | PMS 王集杨集南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7600 | 睢宁     | 王集蔡庄东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7601 | 睢宁     | 王集吴庙中台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7602 | 睢宁     | 王集林科所        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7603 | 睢宁     | 王集王东王庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7604 | 睢宁     | PMS 王集富裕路梁场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7605 | 睢宁     | PMS 王集杨集北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7606 | 睢宁     | PMS 王集王营北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7607 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7608 | 睢宁     | PMS 王集吴庙东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7609 | 睢宁     | PMS 王集庄楼西台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7610 | 睢宁     | PMS 王集中学      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7611 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7612 | 睢宁     | PMS 王集农行门前变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7613 | 睢宁     | PMS 王集光南西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7614 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂台    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7615 | 睢宁     | 王集庆军门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7616 | 睢宁     | PMS 王集工商所门前   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7617 | 睢宁     | PMS 王集柴北北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7618 | 睢宁     | PMS 王集武营前鲍台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7619 | 睢宁     | 王集尤庄新村台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7620 | 睢宁     | 王集南许西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7621 | 睢宁     | PMS 王集苏塘东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7622 | 睢宁     | 王集地税所门前       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7623 | 睢宁     | PMS 王集柴北西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7624 | 睢宁     | 王集鲁庙夏庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7625 | 睢宁     | 王集杨集九组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7626 | 睢宁     | PMS 王集水泥厂南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7627 | 睢宁     | 王集王东孙楼南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7628 | 睢宁     | PMS 王集王东孙楼东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7629 | 睢宁     | PMS 王集大营街道东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7630 | 睢宁     | PMS 王集王营南台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7631 | 睢宁     | PMS 王集沈西东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7632 | 睢宁     | PMS 王集葛段中台新   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7633 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄东台新   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7634 | 睢宁     | PMS 王集赵集西台新   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7635 | 睢宁     | PMS 王集赵集东台新   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7636 | 睢宁     | PMS 王集埝头中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7637 | 睢宁     | PMS 王集杨集南台新   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7638 | 睢宁     | PMS 王集南许五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7639 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄夏后    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7640 | 睢宁     | PMS 王集吴庙东吴    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7641 | 睢宁     | 王集大吴南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7642 | 睢宁     | PMS 王集工业街台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7643 | 睢宁     | PMS 王集王营南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7644 | 睢宁     | 王集养老中心台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 7645 | 睢宁     | PMS 王集光西杨庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7646 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇小张庙1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7647 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7648 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大张庙1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7649 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7650 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营南2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7651 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7652 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7653 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前大营西1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7654 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7655 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村4号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7656 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北董庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7657 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇杨庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7658 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7659 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7660 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7661 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苏庄2号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7662 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂4号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7663 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7664 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂5号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7665 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店南1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7666 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇张黄庄南1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7667 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇高庄2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7668 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7669 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7670 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇裴庄2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7671 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇赵庄1号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7672 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7673 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇前赵庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7674 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7675 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑2号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7676 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于坑1号综合变00  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7677 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂1号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7678 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇老刘庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7679 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇徐楼2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 7680 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇唐庄西1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7681 | 丰县     | 丰县欢口镇王海5号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7682 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇王海4号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7683 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏集1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7684 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂南2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7685 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇南王庄3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7686 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7687 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄八队2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7688 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7689 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7690 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇魏庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7691 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄三队2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7692 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7693 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇孙庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7694 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7695 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营后西1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7696 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇胡河1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7697 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村三关庙2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7698 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤凰路7号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7699 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇大顾庄1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7700 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7701 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯4号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7702 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄1号综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7703 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7704 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口四队3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7705 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董堂村2号综合变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7706 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇黄店村6号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7707 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇烟庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7708 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7709 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董集3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7710 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7711 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄4号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7712 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘双楼1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7713 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村六队1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7714 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村5号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 7715 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄村刘大庄1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7716 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇宋寨4号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7717 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇和事楼后1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7718 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7719 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7720 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7721 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇草庙1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7722 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7723 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇聂古洞2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7724 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7725 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂北2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7726 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇苇子园3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7727 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村东1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7728 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7729 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7730 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇北王庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7731 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7732 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇水坑涯2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7733 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇肖庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7734 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘大庄3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7735 | 丰县     | 丰县欢口镇王庄2号综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7736 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路6号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7737 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇欢口村三队1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7738 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营前西1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7739 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇后大营3号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7740 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于堂3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7741 | 丰县     | 丰县欢口镇于口村大顾庄2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7742 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇于口村大顾庄3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7743 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7744 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇刘单楼1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7745 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇周堂3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7746 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇朱庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7747 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇吴园1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7748 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇汪庄1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7749 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇沙刘庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 7750 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇李庙1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7751 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇周路口1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7752 | 丰县     | 丰县欢口镇烟庄2号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7753 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇祥龙路4号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7754 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇凤凰路11号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7755 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口三队2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7756 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇和事楼后3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7757 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇和事楼后2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7758 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼后4号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7759 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苇子园4号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7760 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苇子园5号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7761 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇闫吴庄1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7762 | 丰县     | 丰县欢口镇司庄1号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7763 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇于口村三关庙1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7764 | 睢宁     | PMS_王集武营东台片           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7765 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苇子园1号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7766 | 睢宁     | PMS_王集武营后埝            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7767 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇苇子园2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7768 | 睢宁     | 王集庄楼羊场                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7769 | 睢宁     | 王集庄楼一组                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7770 | 睢宁     | PMS_王集吴庙前吴            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7771 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口四队1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7772 | 睢宁     | 王集光南邵庄                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7773 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇欢口五队1号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7774 | 睢宁     | 王集东田褚庄                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7775 | 丰县     | 丰县欢口镇于口西1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7776 | 睢宁     | PMS_王集王西北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7777 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇郭庄2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7778 | 睢宁     | 王集埝头南台                | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7779 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇郭庄3号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7780 | 睢宁     | PMS_王集杨集六组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7781 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7782 | 睢宁     | PMS_王集苏庄崔东组           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7783 | 睢宁     | PMS_王集沈东南台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7784 | 睢宁     | PMS_王集沈庄西三组           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7785 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇后大营小庄综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7786 | 睢宁     | 王集柳林李庄北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7787 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇北董庄3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7788 | 睢宁     | PMS_王集沈庄西台新       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7789 | 睢宁     | PMS_王集沈庄东台新增      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7790 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇董堂3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7791 | 睢宁     | PMS_王集老街          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7792 | 睢宁     | 王集光东魏前            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7793 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇后大营2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7794 | 丰县     | PMS_丰县欢口镇接神庙1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7795 | 睢宁     | PMS_王集杨集中台新增      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7796 | 睢宁     | PMS_王集王西南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7797 | 睢宁     | 王集王西小祁庄南台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7798 | 睢宁     | PMS_王集光东王庄北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7799 | 睢宁     | PMS_王集尤庄西李东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7800 | 睢宁     | PMS_王集陈楼五组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7801 | 睢宁     | PMS_王集陈楼六组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7802 | 睢宁     | PMS_王集教工楼         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7803 | 睢宁     | 王集供销社院内           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7804 | 睢宁     | PMS_王集粮管所门前       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7805 | 睢宁     | PMS_王集吴庙台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7806 | 睢宁     | PMS_王集杨集十组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7807 | 睢宁     | 王集杨集五组            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7808 | 睢宁     | PMS_王集光西徐东        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7809 | 睢宁     | PMS_王集光南柴庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7810 | 睢宁     | PMS_王集柳林六组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7811 | 睢宁     | PMS_王集大吴三组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7812 | 睢宁     | PMS_王集陈楼西北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7813 | 睢宁     | PMS_王集陈楼中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7814 | 睢宁     | PMS_王集庄楼五组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7815 | 睢宁     | PMS_王集姚庄村部        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7816 | 睢宁     | PMS_王集苏塘二组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7817 | 睢宁     | PMS_王集柴北中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7818 | 睢宁     | PMS_王集南许九组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7819 | 睢宁     | PMS_王集南许一组        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 7820 | 睢宁     | PMS 王集南许北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7821 | 睢宁     | PMS 王集大吴五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7822 | 睢宁     | PMS 王集大吴村部    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7823 | 睢宁     | 王集西田东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7824 | 睢宁     | PMS 王集柳林五组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7825 | 睢宁     | 王集果园东场南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7826 | 睢宁     | PMS 王集吴马二组    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7827 | 睢宁     | PMS 王集姚庄北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7828 | 睢宁     | PMS 王集光南魏西    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7829 | 睢宁     | 王集光西林庙组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7830 | 睢宁     | PMS 王集光西小张    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7831 | 睢宁     | 王集杨集宏亮门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7832 | 睢宁     | PMS 王集王西小梁场台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7833 | 睢宁     | PMS 王集泗八路北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7834 | 睢宁     | PMS 王集大营前朱南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7835 | 睢宁     | PMS 王集宋湾堰上台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7836 | 睢宁     | PMS 王集吴庙村部    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7837 | 睢宁     | PMS 王集大营街道中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7838 | 睢宁     | PMS 王集大营东场东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7839 | 睢宁     | PMS 王集镇医院门前   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7840 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7841 | 睢宁     | 王集杨集新区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7842 | 睢宁     | PMS 王集苏庄三东组   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7843 | 睢宁     | PMS 王集姚场北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7844 | 睢宁     | PMS 王集富裕路南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7845 | 睢宁     | PMS 王集程明进门前台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7846 | 睢宁     | 王集鲁庙北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7847 | 睢宁     | PMS 王集中心花园台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7848 | 睢宁     | PMS 王集人民路南台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7849 | 睢宁     | 王集王西三组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7850 | 睢宁     | PMS 王集东田中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7851 | 睢宁     | 王集王营东二组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7852 | 睢宁     | PMS 王集镇麦香园门前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7853 | 睢宁     | PMS 王集柴北张庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7854 | 睢宁     | PMS 王集柴湖东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 7855 | 睢宁     | PMS 王集武营北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7856 | 睢宁     | 王集王西康居北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7857 | 睢宁     | PMS 王集蔡庄中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7858 | 睢宁     | PMS 王集光东小吴中台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7859 | 睢宁     | 王集尤庄小尤台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7860 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东李台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7861 | 睢宁     | PMS 王集吴庙二组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7862 | 睢宁     | PMS 王集葛段家具厂门前台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7863 | 睢宁     | PMS 王集南许小吴北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7864 | 睢宁     | 王集大营校前台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7865 | 睢宁     | 王集东田桥头台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7866 | 睢宁     | PMS 王集东田三组台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7867 | 睢宁     | PMS 王集王东北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7868 | 睢宁     | PMS 王集王西康居西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7869 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7870 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7871 | 睢宁     | PMS 王集王西康居南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7872 | 睢宁     | 王集高铁安置小区西南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7873 | 睢宁     | PMS 王集镇东新农村台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7874 | 睢宁     | PMS 王集管庄十组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7875 | 睢宁     | PMS 王集尤庄东尤台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7876 | 睢宁     | PMS 王集杨集四组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7877 | 睢宁     | PMS 王集光西大张树立门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7878 | 睢宁     | 王集南许村部台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7879 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西门外台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7880 | 睢宁     | PMS 王集苏塘西场东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7881 | 睢宁     | PMS 王集赵集四组台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7882 | 睢宁     | 王集王庄小区北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7883 | 睢宁     | PMS 王集东田北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7884 | 睢宁     | PMS 王集姚场保光门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7885 | 睢宁     | 王集柴湖李场东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7886 | 睢宁     | PMS 王集李时九组李峰门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7887 | 睢宁     | PMS 王集李埝六组东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7888 | 睢宁     | 王集长埝士华门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7889 | 睢宁     | 王集蚕桑路1号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7890 | 睢宁     | PMS 王集御园小区变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7891 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区1号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7892 | 睢宁     | PMS 王集苏塘安置小区2号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7893 | 睢宁     | 王集家怀门前台           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 7894 | 睢宁     | PMS 王集苏塘中台新增台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7895 | 睢宁     | PMS 王集苏塘一组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7896 | 睢宁     | PMS 王集柳林七组        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7897 | 睢宁     | 王集政府门前箱变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7898 | 睢宁     | PMS 王集食品街小区台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7899 | 睢宁     | PMS 王集南门东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7900 | 睢宁     | PMS 王集食品城小区台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7901 | 睢宁     | 王集富裕路北台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7902 | 睢宁     | PMS 王集鲁井崖南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7903 | 睢宁     | 王集王庄东台片           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7904 | 睢宁     | PMS 王集双营村合作社台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7905 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7906 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村1号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7907 | 睢宁     | PMS 王集双营新农村东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7908 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7909 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7910 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北台1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7911 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7912 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7913 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7914 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7915 | 睢宁     | PMS 王集李时安置小区北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7916 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园西台箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7917 | 睢宁     | PMS 王集盛世嘉园东台箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7918 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7919 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7920 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7921 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7922 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7923 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7924 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 7925 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7926 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7927 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区西台箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7928 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区东台箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7929 | 睢宁     | PMS 王集宋南卜吴小区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7930 | 睢宁     | PMS 王集工业区台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7931 | 睢宁     | 王集蚕桑路北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7932 | 睢宁     | PMS 王集田河马庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7933 | 睢宁     | PMS 王集高铁安置小区东北台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7934 | 睢宁     | PMS 王集庆军门前西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7935 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7936 | 睢宁     | 王集平楼新城农民集中区1配4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7937 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7938 | 睢宁     | 王集敬一南洋广场1配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7939 | 睢宁     | 王集光西杨庄东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7940 | 睢宁     | 王集富裕佳苑1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7941 | 睢宁     | 王集富裕佳苑2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7942 | 睢宁     | 王集双埝1配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7943 | 睢宁     | 王集双埝3配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7944 | 睢宁     | 王集双埝2配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7945 | 睢宁     | 王集双埝3配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7946 | 睢宁     | 王集双埝1配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7947 | 睢宁     | 王集双埝2配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 7948 | 睢宁     | PMS 王集吴庙西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7949 | 睢宁     | PMS 王集大吴西台2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7950 | 睢宁     | PMS 王集尤庄新村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7951 | 睢宁     | PMS 王集尤庄西李台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7952 | 睢宁     | PMS 王集柳林西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7953 | 睢宁     | 王集苏塘街道台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7954 | 睢宁     | PMS 睢城马元五组台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7955 | 睢宁     | 睢城曹塘南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7956 | 睢宁     | PMS 睢城牌坊东台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 7957 | 睢宁     | PMS 睢城小王台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7958 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼村前楼西台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7959 | 睢宁     | PMS 睢城岗头韩庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 7960 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥瑞家园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7961 | 丰县     | 丰县欢口镇于口东1号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7962 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇董庄西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7963 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇学府嘉园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7964 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇单楼新村5号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7965 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇凤翔小区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7966 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇嘉利小区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7967 | 丰县     | 丰县欢口镇财源小区综合变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7968 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园2号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7969 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇锦城佳园综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7970 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇书香家园1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7971 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城5号综合变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 7972 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城4号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7973 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城7号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 7974 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇阳光御景湾综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7975 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7976 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7977 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村2号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7978 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村5号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7979 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村3号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7980 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村6号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7981 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村1号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7982 | 丰县     | PMS 欢口镇宋寨新村4号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 7983 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园1号箱变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7984 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇育英家园2号箱变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7985 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路7号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7986 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路8号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7987 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇盛世宇城1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7988 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路9号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7989 | 丰县     | PMS 丰县欢口镇祥龙路10号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7990 | 丰县     | 丰县欢口镇于堂北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7991 | 丰县     | 丰县欢口镇南王庄北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7992 | 丰县     | 丰县欢口镇刘大庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7993 | 丰县     | 丰县欢口镇郭庄1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7994 | 丰县     | 丰县欢口镇和事楼前1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 7995 | 丰县     | PMS 王沟镇惠庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7996 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 7997 | 丰县     | PMS 王沟镇张河西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7998 | 丰县     | PMS 王沟镇张河变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 7999 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8000 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥中   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8001 | 丰县     | PMS 王沟镇王仙桥东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8002 | 丰县     | 王沟街道东变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8003 | 丰县     | 王沟街道西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8004 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8005 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8006 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8007 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8008 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8009 | 丰县     | 王沟镇林屯南            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8010 | 丰县     | PMS 王沟新村北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8011 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8012 | 丰县     | PMS 王沟镇五所楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8013 | 丰县     | PMS 王沟镇前老观寺       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8014 | 丰县     | PMS 王沟镇丁庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8015 | 丰县     | PMS 王沟赵庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8016 | 丰县     | 王沟镇安庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8017 | 丰县     | PMS 王沟镇刘平楼综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8018 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村街道机关    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8019 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村高庄东    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8020 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地田楼西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8021 | 丰县     | PMS 王沟镇杂东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8022 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城东北综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8023 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村教办综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8024 | 丰县     | PMS 王沟新村东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8025 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村邵楼东北    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8026 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8027 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集东北   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8028 | 丰县     | PMS 王沟西南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8029 | 丰县     | PMS 王沟镇春秋阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 8030 | 丰县     | PMS 王沟大队2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8031 | 丰县     | 王沟镇孙寨变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8032 | 丰县     | PMS 王沟镇韩楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8033 | 丰县     | PMS 王沟镇张新庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8034 | 丰县     | PMS 王沟镇齐庄北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8035 | 丰县     | PMS 王沟镇镇政府小区    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8036 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄村陈庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8037 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8038 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭朋变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8039 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8040 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8041 | 丰县     | 王沟镇丁楼村李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8042 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8043 | 丰县     | 王沟镇前赵楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8044 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8045 | 丰县     | PMS 王沟镇周口南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8046 | 睢宁     | 睢城武楼北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8047 | 丰县     | 王沟镇大杨庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8048 | 睢宁     | PMS 睢城武楼东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8049 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8050 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8051 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8052 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8053 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8054 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8055 | 丰县     | PMS 王沟镇刘池韩庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8056 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8057 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8058 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8059 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8060 | 丰县     | PMS 王沟镇元寨村袁寨北朱庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8061 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8062 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集西庄  | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 8063 | 丰县     | PMS 王沟镇大杨庄张庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8064 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8065 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8066 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8067 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村赵河涯   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8068 | 丰县     | PMS 王沟镇高庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8069 | 睢宁     | PMS 睢城武楼中台（增容）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8070 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8071 | 睢宁     | 睢城武楼西台（增容）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8072 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8073 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8074 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8075 | 丰县     | PMS 王沟镇程集大队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8076 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊北朱庄 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8077 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8078 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村袁油坊    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8079 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8080 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8081 | 丰县     | PMS 王沟镇王堂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8082 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8083 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8084 | 丰县     | PMS 王沟镇王代楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8085 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村秦庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8086 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池南      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8087 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8088 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8089 | 丰县     | 王沟镇田楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8090 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8091 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8092 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8093 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋河南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8094 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集陈庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8095 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8096 | 丰县     | 王沟镇单楼东南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8097 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼张楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8098 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8099 | 丰县     | PMS 王沟镇吕屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8100 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8101 | 丰县     | PMS 王沟镇林屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8102 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8103 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8104 | 丰县     | PMS 王沟镇赵庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8105 | 丰县     | PMS 王沟镇杨楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8106 | 丰县     | PMS 王沟镇107于庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8107 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8108 | 丰县     | PMS 王沟镇曹西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8109 | 丰县     | PMS 王沟镇王小庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8110 | 丰县     | PMS 王沟镇渠楼        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8111 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8112 | 睢宁     | 朱楼大红伞台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8113 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8114 | 睢宁     | 朱楼大武台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8115 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8116 | 丰县     | PMS 王沟镇张月铺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8117 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8118 | 丰县     | PMS 王沟镇杂西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8119 | 睢宁     | PMS 睢城汪西台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8120 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8121 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村赵庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8122 | 睢宁     | PMS 睢城小陈台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8123 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村沈井     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8124 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8125 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8126 | 丰县     | PMS 王沟镇丁安        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8127 | 丰县     | PMS 王沟镇曹东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8128 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8129 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8130 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村梁楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8131 | 丰县     | PMS 王沟镇南蒋集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8132 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8133 | 丰县     | PMS 王沟镇方屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8134 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8135 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村前刘集北公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8136 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8137 | 丰县     | PMS 王沟镇曹庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8138 | 丰县     | PMS 王沟镇西张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8139 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村北丁楼综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8140 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8141 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8142 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8143 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8144 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8145 | 丰县     | 王沟镇蒋集西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8146 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8147 | 丰县     | PMS 王沟镇苏河涯南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8148 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8149 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8150 | 睢宁     | 睢城武楼南台           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8151 | 丰县     | PMS 王沟镇陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8152 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8153 | 丰县     | 王沟镇石洼西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8154 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8155 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8156 | 丰县     | PMS 王沟镇张集变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8157 | 丰县     | PMS 王沟镇韩庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8158 | 丰县     | PMS 王沟镇东张庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8159 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村周堂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8160 | 丰县     | PMS 王沟镇周堂南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8161 | 丰县     | 王沟镇齐古同西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8162 | 丰县     | PMS 王沟镇齐古同中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8163 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集东变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8164 | 丰县     | PMS 王沟镇白腊元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8165 | 睢宁     | PMS 睢城齐路南台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 8166 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村洪庄综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8167 | 丰县     | PMS 王沟新村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8168 | 丰县     | PMS 王沟镇黄庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8169 | 丰县     | PMS 王沟镇小周庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8170 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8171 | 丰县     | PMS 王沟镇河南岗变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8172 | 丰县     | PMS 王沟镇袁庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8173 | 丰县     | PMS 王沟镇代楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8174 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村王楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8175 | 丰县     | PMS 王沟镇后张新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8176 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8177 | 丰县     | PMS 王沟镇谢庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8178 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园北      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8179 | 丰县     | PMS 王沟镇宋元村宋园东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8180 | 丰县     | PMS 王沟镇孙许庄陈集综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8181 | 丰县     | PMS 王沟镇杨庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8182 | 丰县     | PMS 王沟镇前王老家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8183 | 睢宁     | 睢城瑞凯国际2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8184 | 睢宁     | PMS 睢城瑞凯国际3号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8185 | 睢宁     | PMS 睢城新宅小全台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8186 | 睢宁     | PMS 睢城冯井东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8187 | 睢宁     | PMS 睢城王楼小王南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8188 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东北台        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8189 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼大武东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8190 | 睢宁     | PMS 天虹世纪2号配电3号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8191 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8192 | 睢宁     | PMS 睢城马元村部台        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8193 | 睢宁     | PMS 睢城武楼一组台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8194 | 睢宁     | PMS 睢城后前楼东台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8195 | 睢宁     | 睢城武楼曹塘四组台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8196 | 睢宁     | 睢城七井曹二组台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8197 | 丰县     | PMS 王沟镇李六西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8198 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8199 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8200 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼东北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8201 | 丰县     | PMS 王沟镇御秀园综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8202 | 丰县     | PMS 王沟西公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8203 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼小区5号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8204 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8205 | 丰县     | PMS 王沟镇刘庄南公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8206 | 丰县     | PMS 王沟镇小杨庄东公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8207 | 丰县     | PMS 王沟镇朱河公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8208 | 丰县     | 王沟镇后赵楼公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8209 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨中      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8210 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨南公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8211 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家东南公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8212 | 丰县     | PMS 王沟镇花楼公变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8213 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8214 | 丰县     | PMS 王沟镇董庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8215 | 丰县     | PMS 王沟镇房庄公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8216 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集中公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8217 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8218 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8219 | 丰县     | PMS 王沟镇阳光花园      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8220 | 丰县     | 王沟镇前赵庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8221 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8222 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8223 | 丰县     | PMS 王沟镇刘大楼       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8224 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8225 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8226 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8227 | 丰县     | PMS 王沟镇锦绣家园      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8228 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8229 | 丰县     | PMS 王沟镇王集北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8230 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8231 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8232 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8233 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8234 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村元寨综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8235 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8236 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集新村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8237 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8238 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村北蒋集北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8239 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村于庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8240 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8241 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村加油站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8242 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8243 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村陈庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8244 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8245 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村代楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8246 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8247 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村程庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8248 | 睢宁     | 睢城镇岗头组南台           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8249 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐胡同北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8250 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村后老观寺    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8251 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村齐庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8252 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村马庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8253 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8254 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村大队2综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8255 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8256 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村油桃园变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8257 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集西北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8258 | 丰县     | 王沟镇梁楼南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8259 | 睢宁     | PMS 万宁小区2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8260 | 丰县     | PMS 王沟镇李胡集西北老综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8261 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8262 | 丰县     | PMS 王沟镇张集西公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8263 | 丰县     | PMS 王沟镇秀苑小区        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 8264 | 丰县     | PMS 王沟河西2综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8265 | 丰县     | PMS 王沟西2综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8266 | 丰县     | PMS 王沟西1综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8267 | 丰县     | PMS 王沟大队3综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8268 | 睢宁     | 欧洲城5号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8269 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼街道北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8270 | 睢宁     | 欧洲城6号箱变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8271 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼街道中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8272 | 睢宁     | 欧洲城1号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8273 | 丰县     | PMS 王沟单楼街道南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8274 | 睢宁     | 欧洲城3号箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8275 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8276 | 丰县     | PMS 王沟镇北蒋集村北蒋集西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8277 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8278 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村北蒋集南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8279 | 睢宁     | 瑞凯国际5号配电室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8280 | 丰县     | 王沟镇孙集西南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8281 | 睢宁     | PMS 睢城朱楼居民集中区1号变     | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 8282 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄西南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8283 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东2综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8284 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际1号配电1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8285 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集中1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8286 | 睢宁     | PMS 瑞凯国际小区1号配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8287 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村中心小学综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8288 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村李庄东2综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8289 | 睢宁     | PMS 瑞凯6号配电室1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8290 | 睢宁     | PMS 睢城吊桥宋庄东台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 8291 | 丰县     | PMS 王沟镇李庄西2综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8292 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8293 | 丰县     | PMS 王沟镇前刘集东1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8294 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村前梁楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8295 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村后曹庙南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8296 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8297 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8298 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8299 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号变电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8300 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8301 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室3号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8302 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集西北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8303 | 睢宁     | PMS 碧桂园1号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8304 | 丰县     | PMS 王沟镇刘元集村刘元集南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8305 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8306 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8307 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室2号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8308 | 丰县     | PMS 王沟镇刘小集村刘小集西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8309 | 睢宁     | PMS 碧桂园2号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8310 | 丰县     | 王沟镇刘小集村刘小集北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8311 | 睢宁     | 碧桂园2号配电室4号变配电变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8312 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村李六北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8313 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8314 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8315 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8316 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄东2综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8317 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室3号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8318 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村李庄南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8319 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村大杨庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8320 | 睢宁     | PMS 碧桂园3号配电室4号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8321 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼西北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8322 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室1号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8323 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8324 | 睢宁     | PMS 碧桂园6号配电室2号变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8325 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨张庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8326 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟西3综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8327 | 丰县     | PMS 王沟镇梁楼村北朱庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8328 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村1综合变1  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8329 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼新村2综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8330 | 丰县     | 王沟镇刘电池村于庄西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8331 | 睢宁     | PMS 睢城前楼东南台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8332 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村张楼2综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8333 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘菜园北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8334 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙南2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8335 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚周口西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8336 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟街道东1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8337 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集齐古同东北2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8338 | 丰县     | PMS 王沟镇王集村朱庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8339 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8340 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村丁楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8341 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村杨庄东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8342 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼西北2         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8343 | 丰县     | PMS 王沟镇刘菜园村刘庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8344 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋新庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8345 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8346 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村于庄北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8347 | 睢宁     | PMS 城区星科印象小区2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8348 | 丰县     | PMS 王沟镇李六村赵庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8349 | 丰县     | PMS 王沟镇石洼村石洼中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8350 | 丰县     | PMS 王沟镇三十里庙中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8351 | 丰县     | 王沟镇曹楼陈庄西综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8352 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8353 | 丰县     | PMS 王沟镇朱阁北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8354 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村供销新村综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8355 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村刘电池西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8356 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8357 | 丰县     | PMS 王沟赵河涯2综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8358 | 睢宁     | PMS 天虹世纪城6配电1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8359 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村后王老家综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8360 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼西北1公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8361 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村齐古同东北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8362 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村王沟大队4综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8363 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8364 | 睢宁     | PMS 天虹世纪二期7配电1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8365 | 丰县     | PMS 王沟镇孙集东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8366 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8367 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村程庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8368 | 睢宁     | 欧洲城4号箱变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8369 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村春秋阁西北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8370 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8371 | 丰县     | PMS 王沟镇张王集村王集南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8372 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集三队综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8373 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8374 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8375 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8376 | 丰县     | PMS 王沟镇农贸市场4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8377 | 睢宁     | 欧洲城2号配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8378 | 丰县     | PMS 王沟镇程集北1综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8379 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8380 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村苗城北2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8381 | 睢宁     | PMS 欧洲城2号配电室3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8382 | 丰县     | 王沟镇王沟村农贸市场1综合变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8383 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8384 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村胡庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8385 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8386 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村渠楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8387 | 睢宁     | 欧洲城1号组合配4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8388 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8389 | 丰县     | 王沟镇渠楼北综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8390 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村张药铺西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8391 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8392 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村单楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8393 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8394 | 睢宁     | 奥体清华苑1号组合配2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8395 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8396 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村前赵楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8397 | 睢宁     | 奥体清华苑1号配电1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8398 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村杨洼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8399 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑1号配电室2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8400 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村小杨庄中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8401 | 丰县     | PMS 王沟镇丁楼村周庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8402 | 丰县     | PMS 王沟镇杂坡地村田楼小区3综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8403 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8404 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8405 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村前刘庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8406 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集张庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8407 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8408 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集东北2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8409 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8410 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8411 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村袁庄西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8412 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8413 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼东1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8414 | 睢宁     | PMS 城区丽晶国际二期2号配电室4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8415 | 丰县     | 王沟镇石洼村齐庄南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8416 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8417 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8418 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8419 | 睢宁     | 丽晶国际小区3号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8420 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村王小庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8421 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8422 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集北3综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8423 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8424 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8425 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集东北3综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8426 | 睢宁     | 丽晶国际小区4号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8427 | 丰县     | PMS 王沟镇刘电池村邵庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8428 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村曹庙东2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8429 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家东南2综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8430 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村前孔屯综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8431 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村王大庄北2综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8432 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王半楼中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8433 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村王堂中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8434 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村周庄寨东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8435 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋老家村蒋老家西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8436 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8437 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8438 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8439 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村蒋河中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8440 | 睢宁     | PMS 万宁小区1号配电室4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8441 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村李楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8442 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村两合集西南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8443 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村惠庙张庄西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8444 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集2综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8445 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8446 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村孙许庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8447 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8448 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村李胡集南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8449 | 睢宁     | 天虹世纪城二期6配电室3变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8450 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村孙油坊南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8451 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村胡庄2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8452 | 丰县     | PMS 王沟镇张蒋河村张河南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8453 | 睢宁     | 瑞凯国际3号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8454 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村韩庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8455 | 睢宁     | 瑞凯国际2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8456 | 丰县     | PMS 王沟镇曹楼村曹楼中综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8457 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期2室2号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8458 | 丰县     | PMS 王沟镇王半楼村王仙桥东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8459 | 丰县     | PMS 王沟镇单楼村孙集西北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8460 | 丰县     | PMS 王沟镇邵楼村张新庄南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8461 | 丰县     | PMS 王沟镇蒋屯村南蒋集东北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8462 | 睢宁     | PMS 李岳安置二期1室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8463 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村森鑫花园综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8464 | 丰县     | PMS 王沟镇引河涯村引河涯综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8465 | 睢宁     | 李岳安置二期1室2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8466 | 丰县     | PMS 王沟镇周庄寨村陈大庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8467 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村河西3综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8468 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼4号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8469 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8470 | 丰县     | PMS 王沟镇赵集村赵集南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8471 | 丰县     | PMS 王沟镇苗城村刘楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8472 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村王庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8473 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚村周口中2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8474 | 丰县     | PMS 王沟镇程集村程集东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8475 | 丰县     | PMS 王沟镇王大庄村后赵楼南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8476 | 丰县     | PMS 王沟镇孙油坊村小陈庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8477 | 丰县     | 王沟镇刘菜园村刘菜园中综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8478 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼社区综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8479 | 丰县     | 王沟镇单楼村孙集东南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8480 | 丰县     | PMS 王沟镇张庄村东张庄中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8481 | 丰县     | 王沟镇李六村刘庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8482 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙北2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8483 | 丰县     | 王沟镇赵集村王楼南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8484 | 丰县     | 王沟镇刘小集村后老关寺东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8485 | 丰县     | PMS 王沟镇许庙村许庙中2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8486 | 丰县     | 王沟镇梁楼村袁油坊东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8487 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8488 | 丰县     | 王沟镇王沟村河西4综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8489 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集村白蜡元北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8490 | 丰县     | 王沟镇邵楼村邵楼中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8491 | 丰县     | 王沟镇刘元集村刘大楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8492 | 丰县     | 王沟镇程集村李胡集西南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8493 | 丰县     | 王沟镇王老家村老观寺北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8494 | 丰县     | 王沟镇王老家村王老家北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8495 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8496 | 丰县     | PMS 王沟镇两合集新村2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8497 | 丰县     | 王沟镇春秋阁南1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8498 | 丰县     | PMS 王沟镇王沟村怡景家园综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8499 | 丰县     | PMS 王沟镇王老家村三十里庙南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8500 | 丰县     | PMS 王沟镇瑞丰家园综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8501 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8502 | 丰县     | 王沟镇张王集村张集西南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8503 | 睢宁     | 丽晶国际三期4室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8504 | 丰县     | 王沟镇王小庄中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8505 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8506 | 丰县     | 王沟镇王代楼南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8507 | 睢宁     | 丽晶国际三期3室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8508 | 丰县     | 王沟镇锦绣家园2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8509 | 丰县     | 王沟镇蒋屯南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8510 | 丰县     | 王沟镇马庄南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8511 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8512 | 丰县     | 王沟镇周寨村白衣河综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8513 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村田楼7号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8514 | 睢宁     | 丽晶国际三期2室4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8515 | 丰县     | 王沟镇金和苑2号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8516 | 丰县     | 王沟镇金和苑1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8517 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾1号箱变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8518 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8519 | 丰县     | 王沟镇玉龙湾2号箱变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 8520 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8521 | 丰县     | 鸿润雅居2号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8522 | 睢宁     | PMS 丽晶国际三期1室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8523 | 睢宁     | 丽晶国际三期1室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8524 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8525 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8526 | 睢宁     | PMS 碧桂园5号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8527 | 睢宁     | 碧桂园小区二期5室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8528 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8529 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期4室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8530 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8531 | 睢宁     | PMS 碧桂园小区二期3号配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8532 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8533 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期1室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8534 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8535 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期2室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8536 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8537 | 睢宁     | PMS 奥体清华苑一期3室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8538 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8539 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8540 | 睢宁     | PMS 万宁小区3室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8541 | 丰县     | 和润佳园3号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8542 | 丰县     | 鸿润雅居4号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8543 | 丰县     | 和润佳园4号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8544 | 丰县     | 鸿润雅居3号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8545 | 丰县     | 和润佳园1号变               | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 8546 | 丰县     | 和润佳园2号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8547 | 丰县     | 鸿润雅居1号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8548 | 丰县     | 王沟镇单楼村单楼东北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8549 | 丰县     | 王沟镇曹东1号变              | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 8550 | 丰县     | 王沟镇袁油坊西北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8551 | 丰县     | 王沟镇张王集村王集东1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8552 | 丰县     | 王沟镇单楼街道东北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8553 | 丰县     | 王沟镇田楼六号综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8554 | 丰县     | 王沟镇小周庄南综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8555 | 丰县     | 王沟镇刘大楼中综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8556 | 丰县     | 王沟镇后赵楼北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8557 | 丰县     | 王沟镇小杨庄东北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8558 | 丰县     | 王沟镇齐古同东北1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8559 | 丰县     | 王沟镇三十里庙东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8560 | 丰县     | 王沟镇蒋老家村秦庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8561 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼西北1号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8562 | 丰县     | 王沟镇东张村东张庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8563 | 丰县     | 王沟镇齐古同中1综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8564 | 丰县     | 王沟镇程集东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8565 | 丰县     | 王沟镇程集南综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8566 | 丰县     | 王沟镇两合集西1综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8567 | 丰县     | 王沟镇刘小集村杨楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8568 | 丰县     | 王沟镇两合集北1综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8569 | 丰县     | 王沟镇张蒋河南1综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8570 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼1号综合变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8571 | 丰县     | 王沟镇王大庄村王大庄北3号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8572 | 丰县     | 王沟镇石洼村石洼西1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8573 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区3号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8574 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8575 | 丰县     | 王沟镇张庄新型社区2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8576 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8577 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8578 | 丰县     | 王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8579 | 丰县     | 王沟镇李胡集南1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8580 | 丰县     | 王沟镇杂坡地田楼2综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8581 | 丰县     | PMS 王沟镇梁饭棚南         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8582 | 丰县     | 王沟镇许庙村董庄            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8583 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8584 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8585 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐楼小学综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8586 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8587 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄中学       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8588 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口大队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8589 | 丰县     | 丰县范楼镇长顺路西北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 8590 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇南楼综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8591 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口西综合变.         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8592 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8593 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼村汪楼油北1     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8594 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8595 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8596 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8597 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇招商街综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8598 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇商贸城综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8599 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8600 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村胡楼南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8601 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵村金陵北综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8602 | 丰县     | 丰县范楼镇朱心庄综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8603 | 丰县     | 丰县范楼镇小张楼综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8604 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8605 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵中综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8606 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8607 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8608 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8609 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇贾吴庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8610 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8611 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇于庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8612 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8613 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李新庄后综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8614 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李新庄前综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8615 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼供电所（齐阁）综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8616 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼村汪楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8617 | 丰县     | 丰县范楼镇马庄综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8618 | 丰县     | 丰县范楼镇大杨洼综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8619 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇法亮综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8620 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼后综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8621 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8622 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8623 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8624 | 丰县     | 丰县范楼镇张花楼综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 8625 | 丰县     | 丰县范楼镇刘楼综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8626 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼东北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8627 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后王庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8628 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁心庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8629 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8630 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8631 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园大队综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8632 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8633 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈幕综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8634 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8635 | 丰县     | 丰县范楼镇黄楼综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8636 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8637 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8638 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8639 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁小庄综合变丁小庄2台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8640 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳园综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8641 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8642 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄联中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8643 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8644 | 丰县     | 丰县范楼镇王庵北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8645 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇套李庄综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8646 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庵西综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8647 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8648 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8649 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄西综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8650 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄综合变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8651 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8652 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8653 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8654 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8655 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8656 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄村集综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8657 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8658 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇苇子坑综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8659 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8660 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城中综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8661 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8662 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8663 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄西综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8664 | 丰县     | 丰县范楼镇滕老家东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8665 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇北楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8666 | 丰县     | 丰县范楼镇小齐庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8667 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孟庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8668 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西北东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8669 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇学府路综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8670 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇医院西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8671 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8672 | 丰县     | 丰县范楼镇徐庄综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8673 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8674 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼综合变胡楼1台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8675 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8676 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8677 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8678 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8679 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8680 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8681 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8682 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8683 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8684 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8685 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8686 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8687 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8688 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8689 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8690 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇骆庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8691 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼西南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8692 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8693 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8694 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪大庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8695 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼东综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8696 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8697 | 丰县     | 丰县范楼镇小娄子综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8698 | 丰县     | 丰县范楼镇丁四楼综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8699 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁庄前综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8700 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇三子楼东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8701 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8702 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小郭楼综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8703 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8704 | 丰县     | 丰县范楼镇孟庄村姜庄综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8705 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼村野厂子    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8706 | 丰县     | 丰县范楼镇虬城村丁三楼西        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8707 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄村欧庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8708 | 丰县     | 丰县范楼镇千井村千井东         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8709 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8710 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄西   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8711 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄村十姓庄东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8712 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇金陵村小新庄  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8713 | 丰县     | 丰县范楼镇齐庄村腾老家西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8714 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇范楼村费庄   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8715 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8716 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8717 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵花园小区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8718 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁村小杨洼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8719 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪小庄台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8720 | 丰县     | 丰县范楼镇耿庄村大楼台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8721 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝村黄坝西台区       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8722 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村王庵南综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8723 | 丰县     | 丰县范楼镇果园村郭庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8724 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼村平楼西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8725 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵村金陵花园台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8726 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村段庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8727 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙村宋园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8728 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄西北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8729 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村腰庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8730 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套村韩庄南台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8731 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村丁寨西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8732 | 丰县     | 丰县范楼镇李庄村李庄综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8733 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村桃园西台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8734 | 丰县     | 丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8735 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇耿庄村耿庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8736 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁寨村吴庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8737 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄村京庄北台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8738 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾村前蒋湾台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8739 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼所公变台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8740 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著1配1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8741 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄村汪大庄西台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8742 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著3配3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8743 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园村许楼东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8744 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8745 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8746 | 睢宁     | PMS 碧桂园花溪原著4配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8747 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村小胡楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8748 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄村袁庄南台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8749 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼村小胡楼台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8750 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大杨洼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8751 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后王庄东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8752 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前王庄东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8753 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8754 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼七队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8755 | 丰县     | 丰县范楼镇小新庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8756 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼三队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8757 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8758 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8759 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8760 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵南综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8761 | 睢宁     | 万福家园小区5配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8762 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼村汪楼北2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8763 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8764 | 睢宁     | 万福家园小区2配4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 8765 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄北综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8766 | 睢宁     | 万福家园小区3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8767 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8768 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8769 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8770 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁庄后综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8771 | 睢宁     | 万福家园小区6配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8772 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇耿庄新农村台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8773 | 睢宁     | 万福家园小区1配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8774 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇程庄北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8775 | 睢宁     | 万福家园小区3配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8776 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼二队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8777 | 睢宁     | 万福家园小区3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8778 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8779 | 睢宁     | 万福家园小区5配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8780 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁村齐阁中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8781 | 睢宁     | 万福家园小区1配3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8782 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8783 | 睢宁     | 万福家园小区2配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8784 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇千井一队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8785 | 睢宁     | 万福家园小区4配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8786 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄村王庄东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8787 | 睢宁     | 万福家园小区4配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8788 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘南综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8789 | 睢宁     | 万福家园小区1配4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8790 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾南台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8791 | 睢宁     | 万福家园小区5配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8792 | 睢宁     | 万福家园小区3配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8793 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV王集综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8794 | 睢宁     | 万福家园小区6配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8795 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV朱湾东台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8796 | 睢宁     | 万福家园小区1配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8797 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇腰庄1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8798 | 睢宁     | 万福家园小区6配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8799 | 丰县     | 丰县范楼镇汪新庄西一综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8800 | 睢宁     | 万福家园小区4配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8801 | 睢宁     | 万福家园小区6配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8802 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城东北台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8803 | 睢宁     | 万福家园小区2配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8804 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV王庄中台区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8805 | 睢宁     | 万福家园小区5配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8806 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV刘洼前区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8807 | 睢宁     | 万福家园小区2配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8808 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇10kV刘洼后台区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8809 | 睢宁     | 万福家园小区4配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8810 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8811 | 睢宁     | 奥体清华苑7配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8812 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8813 | 睢宁     | 奥体清华苑4配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8814 | 丰县     | 丰县范楼镇前王庄台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8815 | 睢宁     | 奥体清华苑6配2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8816 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8817 | 睢宁     | 奥体清华苑5配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8818 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8819 | 睢宁     | 奥体清华苑5配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8820 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV秦王口东台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8821 | 丰县     | 丰县范楼镇10kV徐楼后综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8822 | 睢宁     | 水悦花园2配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8823 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇菜园综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8824 | 睢宁     | 奥体清华苑6配1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8825 | 丰县     | 丰县范楼镇张庄中台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8826 | 丰县     | 丰县范楼镇汪楼西北综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8827 | 睢宁     | 水悦花园1配1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8828 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼前综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8829 | 睢宁     | 水悦花园3配1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8830 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西李庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8831 | 丰县     | 丰县范楼镇前蒋湾南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8832 | 睢宁     | 奥体清华苑7配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8833 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇长顺路北东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8834 | 睢宁     | 奥体清华苑4配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 8835 | 睢宁     | 城区新城尚品1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8836 | 睢宁     | 城区新城尚品1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8837 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8838 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区3配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8839 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8840 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区2配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8841 | 睢宁     | 碧桂园天宸小区1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8842 | 睢宁     | 1号组合配4号变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8843 | 睢宁     | 1号组合配2号变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8844 | 睢宁     | 云悦园2号配2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8845 | 睢宁     | 欧洲城2号箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8846 | 睢宁     | 瑞凯国际4号配电室2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8847 | 睢宁     | 天悦府2配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8848 | 睢宁     | 天悦府1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8849 | 睢宁     | 天悦府2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8850 | 睢宁     | 天悦府1配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8851 | 睢宁     | 天悦府2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8852 | 睢宁     | 天悦府2配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8853 | 睢宁     | 天悦府1配2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8854 | 睢宁     | 天悦府1配4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8855 | 睢宁     | 万园小区1配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8856 | 睢宁     | 万园小区2配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8857 | 睢宁     | 万园小区3配2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8858 | 睢宁     | 万园小区2配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8859 | 睢宁     | 万园小区3配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8860 | 睢宁     | 万园小区3配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8861 | 睢宁     | 万园小区2配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8862 | 睢宁     | 万园小区2配3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8863 | 睢宁     | 万园小区3配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8864 | 睢宁     | 天虹菁英汇2配1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8865 | 睢宁     | 天虹菁英汇1配1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8866 | 睢宁     | 天虹菁英汇3配1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8867 | 睢宁     | 城区公安局1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8868 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄西南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8869 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼五队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8870 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾西南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8871 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8872 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱湾东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8873 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8874 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇大楼南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8875 | 丰县     | 丰县范楼镇夸庄综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8876 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8877 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8878 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇和谐家园3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 8879 | 丰县     | 丰县范楼镇欧庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8880 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇沙楼东综合变0   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8881 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8882 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8883 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇振兴路东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8884 | 丰县     | 丰县范楼镇学府路南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8885 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8886 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈目中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8887 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8888 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8889 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁三楼中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8890 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张花楼西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8891 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8892 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8893 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口中      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8894 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵东北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8895 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥北综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8896 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼街西综合变.  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8897 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼一综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8898 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8899 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼三综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8900 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥南综合变1  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8901 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8902 | 丰县     | 丰县范楼镇临府路北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8903 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8904 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 8905 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8906 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄西北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8907 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区1台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8908 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8909 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8910 | 丰县     | 丰县范楼镇陈目庄杨洼北综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8911 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇政府综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8912 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼2综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8913 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二2综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8914 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄2综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8915 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄西3综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8916 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄生态园综合变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8917 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8918 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘京庄2综合变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8919 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼四综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8920 | 丰县     | 丰县范楼镇李新庄1（努楼东）综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8921 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇前岔口东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8922 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄3号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8923 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇富庄1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8924 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨（新）综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8925 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8926 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇套李庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8927 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄后南小郭楼台区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8928 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾东南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8929 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝东北（菜园中）综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8930 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄坝西北综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8931 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐庄东北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8932 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇滕老家综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8933 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小新庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8934 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇金陵桥南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8935 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼街南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8936 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈目庄综合变.   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8937 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼东1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8938 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇黄王庄1综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8939 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二3综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8940 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8941 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘1综合变1     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8942 | 丰县     | 丰县范楼镇韩庄南2综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8943 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼3综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8944 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼东综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8945 | 丰县     | 丰县范楼镇京庄东北综合变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8946 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭塘西北综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8947 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼北二1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8948 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼2综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8949 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄（汪大庄南）综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8950 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝中综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8951 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇郭庄西2综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8952 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁四楼1综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 8953 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼西南综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8954 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄综合变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8955 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼东2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8956 | 丰县     | 丰县范楼镇汪小庄1综合变.        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8957 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪小庄2综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8958 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼3综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8959 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼4综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8960 | 丰县     | 丰县范楼镇刘庄北1综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8961 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇柳园京庄1综合变.   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8962 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8963 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套南2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8964 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8965 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8966 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇欧庄东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8967 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇后岔口一综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8968 | 丰县     | 丰县范楼镇秦王口北1综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8969 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇秦王口北2综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8970 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇十姓庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8971 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙胡楼1综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8972 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇桃园北综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8973 | 丰县     | 丰县范楼镇秦庄东综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8974 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇蒋湾一台综合变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 8975 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇鲁套西2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8976 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王李庄东综合变1    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8977 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇西南楼3综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8978 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小齐庄1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8979 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼1综合变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8980 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小杨洼东1综合变.   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8981 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小张楼1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8982 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小朱湾南综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8983 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾西北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8984 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8985 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新庄西综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8986 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福示范区1综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8987 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇幸福（富庄西）综合变1 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8988 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8989 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8990 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8991 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼1综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8992 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8993 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇许楼2综合变.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8994 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8995 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8996 | 睢宁     | 欧洲城二期3号组合配电室2号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 8997 | 丰县     | 丰县范楼镇杨洼南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 8998 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄南1综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 8999 | 丰县     | 丰县范楼镇蒋湾南二综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9000 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9001 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9002 | 睢宁     | 欧洲城二期2号配电室4号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9003 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇跃进寨1综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9004 | 睢宁     | 欧洲城二期1号配电室3号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9005 | 丰县     | 丰县范楼镇翟庄一队综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9006 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9007 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼2综合变.    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9008 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇张化楼4综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9009 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄1综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9010 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄2综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9011 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇朱心庄3综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9012 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇1综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9013 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇2台区综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9014 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇3南楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9015 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇4台区综合变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9016 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼5综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9017 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼镇6综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9018 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄四队综合变1    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9019 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西北综合变1    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9020 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇李庄西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9021 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇曹楼综合变1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9022 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼二组综合变1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9023 | 丰县     | 丰县范楼镇徐平楼六组综合变1       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9024 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇徐平楼一队综合变1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9025 | 丰县     | 丰县范楼镇平楼三队综合变1        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9026 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄南综合变1         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9027 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡庄北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9028 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄东南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9029 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园1号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9030 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇书香家园2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9031 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新区2台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9032 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇韩庄南（西北）台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9033 | 丰县     | 丰县范楼镇范楼东南公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9034 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇齐阁新村（大杨洼）台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9035 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街北台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9036 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇街东台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9037 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇埕城东（丁三楼）台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9038 | 丰县     | 丰县范楼镇（贾吴庄）梁心庄1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9039 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘洼二综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9040 | 丰县     | 丰县范楼镇鲁套西台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9041 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇马楼北（汤庄）综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9042 | 丰县     | 丰县范楼镇千井东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9043 | 丰县     | 丰县范楼镇马楼西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9044 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪洼后台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 9045 | 丰县     | 丰县范楼镇前岔口公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9046 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪新庄东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9047 | 丰县     | 丰县范楼镇孙庄台区             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9048 | 丰县     | 丰县范楼镇千井西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9049 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇孙庄一号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9050 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇平楼西南（黄楼北）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9051 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇梁庄南一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9052 | 丰县     | 丰县范楼镇腰庄东一综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9053 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄西一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9054 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇小娄子一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9055 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇努楼北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9056 | 丰县     | 丰县范楼镇小朱湾一综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9057 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东北（丁寨2）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9058 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇刘楼三（刘洼五）综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9059 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇胡楼东南（丁寨1）综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9060 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇滕老家西一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9061 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇虬城西一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9062 | 睢宁     | 花漫四季小区3号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9063 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇京庄西北一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9064 | 睢宁     | 花漫四季小区2配4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9065 | 丰县     | 丰县范楼镇小胡楼一综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9066 | 睢宁     | 花漫四季小区2配2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9067 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇丁小庄一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9068 | 睢宁     | 花漫四季小区1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9069 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇王庄西二综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9070 | 睢宁     | 花漫四季小区2配3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9071 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄南1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9072 | 睢宁     | 花漫四季小区2配1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9073 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇汪楼七队西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9074 | 睢宁     | 碧桂园花溪原著2配3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9075 | 丰县     | 丰县范楼镇学府家园             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9076 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼七号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9077 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇陈楼零一综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9078 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南零一综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9079 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇牛庙南三号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9080 | 丰县     | 丰县范楼镇富庄西北(袁庄南零一)综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9081 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇新街口南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9082 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区1号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9083 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9084 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇范楼金陵社区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9085 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇邓庄新村综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9086 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇翟庄东综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9087 | 丰县     | PMS 丰县范楼镇袁庄中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9088 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄东南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9089 | 丰县     | 丰县范楼镇虺城南蒋湾西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9090 | 丰县     | PMS 范楼镇振兴路5号综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9091 | 丰县     | 范楼镇千里井社区1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9092 | 丰县     | 范楼镇千里井社区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9093 | 丰县     | 范楼镇金陵东1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9094 | 丰县     | 丰县范楼镇袁庄西南综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9095 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9096 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9097 | 丰县     | 丰县范楼镇万和家园1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9098 | 丰县     | 耿庄新村二期1号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9099 | 丰县     | 耿庄新村二期4号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9100 | 丰县     | 耿庄新村二期2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9101 | 丰县     | 耿庄新村二期3号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9102 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9103 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9104 | 丰县     | 范楼镇黄村集社区1配2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9105 | 丰县     | 范楼镇齐阁三期2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9106 | 丰县     | 丰县范楼镇南市场综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9107 | 丰县     | 丰县范楼镇工业园长青综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9108 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9109 | 丰县     | 丰县范楼镇金陵商贸城南2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9110 | 丰县     | 丰县范楼镇齐阁南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9111 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9112 | 丰县     | 丰县范楼镇胡楼东北胡楼4号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9113 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9114 | 丰县     | 丰县范楼镇郭庄北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 9115 | 丰县     | 丰县范楼镇黄坝新村中综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9116 | 丰县     | 丰县范楼镇邓庄东南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9117 | 丰县     | 丰县范楼镇丁寨村丁寨东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9118 | 丰县     | 丰县范楼镇千里井村千井西综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9119 | 丰县     | 丰县范楼镇程庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9120 | 丰县     | 丰县范楼镇郭塘西南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9121 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区4号变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9122 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区5号变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9123 | 丰县     | 范楼镇范楼金陵社区6号变压器  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9124 | 睢宁     | PMS 睢城前后全台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9125 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9126 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9127 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9128 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园5号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9129 | 丰县     | 范楼镇盛安嘉园6号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9130 | 丰县     | PMS 赵庄任庄东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9131 | 睢宁     | 睢城牌坊南庙台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9132 | 丰县     | PMS 赵庄岳庙西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9133 | 丰县     | PMS 赵庄岳庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9134 | 丰县     | PMS 赵庄杨庄寺后      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9135 | 丰县     | PMS 赵庄程庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9136 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9137 | 睢宁     | PMS 睢城冯井组台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9138 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9139 | 丰县     | PMS 赵庄凤鸣小区南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9140 | 丰县     | PMS 赵庄开发区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9141 | 睢宁     | 睢城前楼中台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9142 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9143 | 睢宁     | 睢城李岳安置小区2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9144 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9145 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9146 | 睢宁     | PMS 睢城李岳安置小区6变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9147 | 睢宁     | PMS 睢城马元村西北台    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9148 | 睢宁     | PMS 城区城东劳服公司北侧  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9149 | 睢宁     | PMS 城区博爱医院门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9150 | 睢宁     | PMS 弘基上城5号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9151 | 睢宁     | PMS 弘基上城7号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9152 | 睢宁     | PMS 城区高塘王圩台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9153 | 睢宁     | 城区小福州西侧公变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9154 | 睢宁     | PMS 城区睢位路北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9155 | 睢宁     | PMS 城区高塘刘庄组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9156 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9157 | 睢宁     | 城区自来水公司门前         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9158 | 睢宁     | PMS 城区交通南巷        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9159 | 睢宁     | PMS 城区原气象局门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9160 | 睢宁     | PMS 城区物资商城北门      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9161 | 睢宁     | 城区商贸园             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9162 | 睢宁     | PMS 城区彩虹公寓1、2号楼公变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9163 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9164 | 睢宁     | PMS 城区锦绣华庭小区2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9165 | 睢宁     | PMS 城区中国城5号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9166 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9167 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9168 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区3号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9169 | 睢宁     | PMS 城区锦园书香苑小区4号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9170 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内1    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9171 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内3    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9172 | 睢宁     | PMS 天和御景小区1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9173 | 睢宁     | PMS 天和御景小区2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9174 | 丰县     | 赵庄丁堤口北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9175 | 丰县     | PMS 赵庄六队东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9176 | 丰县     | PMS 赵庄五队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9177 | 丰县     | PMS 赵庄二队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9178 | 丰县     | 赵庄市场台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9179 | 丰县     | PMS 赵庄三队          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9180 | 丰县     | 赵庄牌坊东             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9181 | 丰县     | 赵庄黄楼              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9182 | 丰县     | PMS 赵庄原种场南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9183 | 丰县     | PMS 赵庄赵北西         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9184 | 丰县     | PMS 赵庄供电所         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 9185 | 丰县     | PMS 赵庄赵北东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9186 | 丰县     | 赵庄赵北南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9187 | 丰县     | 赵庄镇赵西北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9188 | 丰县     | PMS 赵庄任庄西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9189 | 丰县     | 赵庄大彭庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9190 | 丰县     | PMS 赵庄中心大街   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9191 | 丰县     | PMS 赵庄十一队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9192 | 丰县     | 赵庄赵南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9193 | 丰县     | PMS 赵庄供销社新村  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9194 | 丰县     | 赵庄六队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9195 | 丰县     | PMS 赵庄邵庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9196 | 丰县     | PMS 赵庄宋庄南    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9197 | 丰县     | PMS 赵庄党楼中    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9198 | 丰县     | 赵庄吴庄八队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9199 | 丰县     | PMS 赵庄党楼北    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9200 | 丰县     | PMS 赵庄吴庄大队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9201 | 丰县     | PMS 赵庄镇李楼综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9202 | 丰县     | 赵庄镇张庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9203 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集东  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9204 | 丰县     | PMS 赵庄镇段堤口新区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9205 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城四   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9206 | 丰县     | PMS 赵庄镇固元    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9207 | 丰县     | PMS 赵庄西二队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9208 | 丰县     | PMS 赵庄中心队    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9209 | 丰县     | PMS 赵庄镇于小庄西  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9210 | 丰县     | PMS 赵庄镇西一队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9211 | 丰县     | PMS 赵庄镇谢庄    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9212 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9213 | 丰县     | PMS 赵庄镇任庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9214 | 丰县     | 赵庄镇张小楼东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9215 | 丰县     | 赵庄镇安集南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9216 | 丰县     | 赵庄镇安集北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9217 | 丰县     | PMS 赵庄镇东陈集   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9218 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西北 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9219 | 丰县     | PMS 赵庄镇新安集西  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9220 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庙南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9221 | 丰县     | PMS 赵庄镇土城一          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9222 | 睢宁     | PMS 天和御景小区3号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9223 | 睢宁     | PMS 天和御景小区4号变变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9224 | 丰县     | PMS 赵庄新安集北          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9225 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼东          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9226 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9227 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9228 | 睢宁     | PMS 城区临时抄表3号（苏源龙庄台） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9229 | 睢宁     | PMS 城区二中西侧          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9230 | 睢宁     | PMS 城区局宿舍（红光道）      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9231 | 丰县     | PMS 赵庄宋双楼           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9232 | 睢宁     | 城区同仁桥南侧公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9233 | 丰县     | PMS 赵庄市场西           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9234 | 睢宁     | PMS 城区杂品公寓门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9235 | 睢宁     | PMS 天和御景小区5号变变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9236 | 睢宁     | PMS 天和御景小区6号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9237 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾东          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9238 | 睢宁     | 天和御景小区7号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9239 | 丰县     | PMS 赵庄后鹿湾西          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9240 | 睢宁     | PMS 天和御景小区8号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9241 | 丰县     | PMS 赵庄薛庄            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9242 | 丰县     | 赵庄岳庙东               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9243 | 丰县     | PMS 赵庄太行堤河北         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9244 | 睢宁     | PMS 城区九洲花园小区1号      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9245 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区2号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9246 | 丰县     | 赵庄四队                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9247 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区3号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9248 | 丰县     | PMS 赵庄镇前街           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9249 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前东台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9250 | 睢宁     | PMS 城区西关居委西侧台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9251 | 丰县     | PMS 赵庄赵庙村赵庙西        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9252 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9253 | 睢宁     | PMS 城区金桥村           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9254 | 睢宁     | 城区高塘西台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9255 | 丰县     | PMS 赵庄前鹿湾        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9256 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9257 | 睢宁     | PMS 城区土地局宿舍东农业巷台 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9258 | 丰县     | PMS 赵庄镇袁新庄       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9259 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源龙郡综合变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9260 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9261 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9262 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉源一号3号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9263 | 睢宁     | PMS 城区国税局门前公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9264 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9265 | 睢宁     | PMS 城区能源办门前      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9266 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9267 | 睢宁     | PMS 城区二中西则公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9268 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉帝街区3号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9269 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉庭水韵1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9270 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉霖家合综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9271 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园2号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9272 | 丰县     | PMS 赵庄镇凤凰嘉园1号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9273 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前北台       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9274 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉风小区综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9275 | 睢宁     | 城区华夏宾馆门前公变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9276 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口前综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9277 | 睢宁     | PMS 城区实小南侧       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9278 | 丰县     | 赵庄镇鹿湾村丁堤口后综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9279 | 睢宁     | 城区睢魏路南台公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9280 | 睢宁     | PMS 城区石油公司院内公变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9281 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9282 | 丰县     | PMS 赵庄大吴庄杨庄寺前综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9283 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村宋庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9284 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村卜油坊综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9285 | 丰县     | 赵庄镇高中部台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9286 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村市厂东台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9287 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9288 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集后       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9289 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9290 | 丰县     | 赵庄任楼西             | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 9291 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄街        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9292 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集新区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9293 | 丰县     | PMS 赵庄镇安楼中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9294 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集北        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9295 | 睢宁     | PMS 城区华宁小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9296 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9297 | 睢宁     | PMS 城区威尼斯商城       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9298 | 睢宁     | 城区书香苑东区           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9299 | 丰县     | PMS 赵庄镇鹿湾村薛庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9300 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村四队东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9301 | 睢宁     | PMS 城区职小门前公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9302 | 丰县     | 赵庄镇大吴庄村张庙南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9303 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村小于庄南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9304 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9305 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9306 | 丰县     | PMS 赵庄镇单庄村奚庄新区综合变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9307 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9308 | 睢宁     | 城区农场中街            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9309 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉御花园2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9310 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑1号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9311 | 睢宁     | PMS 城区东关老工商局门前公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9312 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉府雅苑2号综合变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9313 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园2号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9314 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉城花园1号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9315 | 睢宁     | 城区毛二队公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9316 | 丰县     | 赵庄镇土城中综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9317 | 丰县     | 赵庄镇新安集中综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9318 | 丰县     | PMS 赵庄镇汉正街1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9319 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄中综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9320 | 丰县     | 赵庄镇吴庄村吴庄大队3号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9321 | 丰县     | 赵庄镇汉正街2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9322 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司1号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9323 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9324 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼西南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9325 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9326 | 睢宁     | 城区香居房地产开发有限公司3号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9327 | 丰县     | PMS 赵庄镇市场西1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9328 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄六队东1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9329 | 睢宁     | 城区信访局门前           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9330 | 睢宁     | PMS 城区公安局东侧公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9331 | 睢宁     | PMS 城区卞王沈庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9332 | 睢宁     | PMS 城区县委宿舍公变-     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9333 | 睢宁     | PMS 城区一水清门前东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9334 | 睢宁     | PMS 城区红旗安置房台      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9335 | 睢宁     | PMS 城区小福州育才小区     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9336 | 睢宁     | PMS 城区曙光小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9337 | 睢宁     | PMS 城区酒厂门前单相公变    | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 9338 | 睢宁     | PMS 城区收费站路灯单变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9339 | 睢宁     | PMS 城区高塘西北台       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9340 | 睢宁     | PMS 城区高塘中台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9341 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9342 | 睢宁     | 城区程庄              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9343 | 睢宁     | PMS 城区供电局家属院宿舍-   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9344 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队（油厂线）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9345 | 睢宁     | PMS 城区卫校院内        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9346 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9347 | 睢宁     | PMS 城区色织厂南门公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9348 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门东台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9349 | 睢宁     | PMS 城区柳琴剧团西侧      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9350 | 睢宁     | PMS 城区五金厂门前       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9351 | 睢宁     | PMS 城区西关居委公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9352 | 睢宁     | PMS 城区轧花厂综合楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9353 | 睢宁     | 城区大观园门前           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9354 | 睢宁     | 城区高塘陈湖西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9355 | 睢宁     | PMS 城区新市街北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9356 | 睢宁     | 城区锯条厂北侧           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9357 | 睢宁     | PMS 城区汤刘汤二台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9358 | 睢宁     | 城区城东毛一队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9359 | 睢宁     | PMS 城区红旗路农贸市场门前   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9360 | 睢宁     | 城区交通巷、庙湾张庄-        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9361 | 睢宁     | PMS 城区少体校门前-       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9362 | 睢宁     | PMS 城区红旗小区         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9363 | 睢宁     | 城区红旗小区中台公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9364 | 睢宁     | PMS 城区红旗队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9365 | 睢宁     | 城区亨通小区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9366 | 睢宁     | PMS 城区镇政府门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9367 | 睢宁     | PMS 城区城西派出所门前公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9368 | 睢宁     | 城区中行西侧             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9369 | 睢宁     | 城区庙湾三队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9370 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9371 | 睢宁     | PMS 城区岗头小钱庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9372 | 睢宁     | PMS 城区农科所西侧公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9373 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9374 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9375 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村党楼1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9376 | 丰县     | PMS 赵庄镇张小楼西2号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9377 | 丰县     | PMS 赵庄镇刘集村刘集东1号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9378 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村安集西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9379 | 丰县     | PMS 赵庄镇许庄村段堤口东北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9380 | 丰县     | 赵庄镇四队北综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9381 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村大彭庄2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9382 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9383 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9384 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村孙庄3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9385 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9386 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄北2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9387 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村黄楼2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9388 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村十一队东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9389 | 丰县     | PMS 赵庄镇六队西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9390 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴楼村原种场2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9391 | 丰县     | PMS 赵庄镇朱陈村宋庄南2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9392 | 丰县     | 赵庄镇赵庄村大庙综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9393 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵南1号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9394 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村赵北1号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9395 | 丰县     | PMS 赵庄镇赵庄村任庄1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9396 | 丰县     | PMS 赵庄镇小于庄2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9397 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集4号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9398 | 丰县     | 赵庄镇许庄村部综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9399 | 丰县     | PMS 赵庄镇吴庄八队2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9400 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9401 | 丰县     | 赵庄镇安集东北综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9402 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄东陈集1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9403 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村安楼3号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9404 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村新安集2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9405 | 丰县     | PMS 赵庄镇大彭庄村西陈集2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9406 | 丰县     | 赵庄镇市场西南综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9407 | 丰县     | 赵庄镇单庄村杨楼西综合变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9408 | 丰县     | 赵庄镇小奚庄东综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9409 | 丰县     | PMS 赵庄镇西二队中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9410 | 丰县     | PMS 赵庄镇大刘集村西一队2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9411 | 丰县     | 赵庄镇段堤口新区1号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9412 | 丰县     | PMS 赵庄镇安集东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9413 | 丰县     | 赵庄镇人民路1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9414 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇吴楼中综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9415 | 丰县     | 赵庄镇黄楼广场南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9416 | 丰县     | PMS 赵庄镇原种场北综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9417 | 丰县     | 赵庄镇吴楼村孙庄北综合变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9418 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇党楼前综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9419 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇大刘集西综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9420 | 丰县     | PMS 丰县赵庄镇李楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9421 | 丰县     | 大刘集新型社区二期3号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9422 | 丰县     | 大刘集新型社区二期2号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9423 | 睢宁     | PMS 城区一水清宿舍         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9424 | 睢宁     | PMS 城区银岗新村公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9425 | 丰县     | 赵庄镇开发区4号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9426 | 丰县     | 赵庄镇市场中综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9427 | 丰县     | 赵庄镇薛庄北综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9428 | 丰县     | 赵庄镇前鹿湾1号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9429 | 睢宁     | PMS 城区大自然南台居民       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9430 | 丰县     | 赵庄镇开发区2号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9431 | 睢宁     | PMS 城区元府路西段观音公司前    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9432 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口西综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9433 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺前东公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9434 | 睢宁     | PMS 城区贾庄台（气象局南侧）    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9435 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9436 | 睢宁     | 城区土地局宿舍公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9437 | 睢宁     | PMS 城区气象站门前         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9438 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9439 | 丰县     | 赵庄镇大刘集新型社区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9440 | 睢宁     | PMS 城区江阴路北段公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9441 | 丰县     | 赵庄镇许庄村工业区综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9442 | 睢宁     | PMS 城区高塘南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9443 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9444 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾西1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9445 | 丰县     | 赵庄镇丁堤口东综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9446 | 睢宁     | 城区曙光小区北台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9447 | 丰县     | 赵庄镇吴庄大队1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9448 | 丰县     | 赵庄镇后鹿湾前综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9449 | 睢宁     | 城区冯庄公变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9450 | 丰县     | 赵庄镇任庄桥南队综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9451 | 丰县     | 赵庄镇杨庄寺西综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9452 | 丰县     | 赵庄镇大彭庄村陈集1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9453 | 丰县     | 赵庄镇朱陈村党楼2号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9454 | 丰县     | 赵庄镇开发区3号综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9455 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9456 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青西刘李庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9457 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓2号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9458 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河供电所综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9459 | 睢宁     | 彩虹公寓5号              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9460 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9461 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓8号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9462 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9463 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓6号          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9464 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村农机站南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9465 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓4号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9466 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇农机站综合变1   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9467 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓3号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9468 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村市场南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9469 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓1号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9470 | 睢宁     | PMS 彩虹公寓7号         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9471 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇礼堂综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9472 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村街东南综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9473 | 睢宁     | 城区海江宾馆             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9474 | 睢宁     | PMS 城区酿造厂门前        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9475 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇刘寨综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9476 | 睢宁     | PMS 城区庙湾新村单变       | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 9477 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园1号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9478 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园2号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9479 | 睢宁     | PMS 睢宁御花园3号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9480 | 睢宁     | 睢宁御花园4号            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9481 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道计量局门前    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9482 | 睢宁     | 虹润花园3配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9483 | 睢宁     | 虹润花园1配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9484 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9485 | 睢宁     | 虹润花园1配4变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9486 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9487 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9488 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇后桃园综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9489 | 睢宁     | 虹润花园3配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9490 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨组综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9491 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9492 | 睢宁     | 滨河名城1配3变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9493 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇前杨楼综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9494 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9495 | 睢宁     | 滨河名城2配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9496 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村新庄综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9497 | 睢宁     | 滨河名城1配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9498 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨连楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9499 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇季庄综合变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9500 | 睢宁     | 滨河名城2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9501 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9502 | 睢宁     | 城区耀华苑门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9503 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠草楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9504 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南刘庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9505 | 睢宁     | 向阳小区2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9506 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯一综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9507 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇南李庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9508 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9509 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河街北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9510 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇周屯四队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9511 | 睢宁     | PMS 城区红旗巷         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9512 | 睢宁     | 城区新供电公司北侧         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9513 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区1号     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9514 | 睢宁     | PMS 城区枫华园小区2号     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9515 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9516 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9517 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9518 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇常庄综合变1   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9519 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇供电站综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9520 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇边庙北刘阁综合变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9521 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9522 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇史庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9523 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土庄史庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9524 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9525 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇孙集西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9526 | 睢宁     | PMS 城区农行宿舍        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9527 | 睢宁     | 银河星城三期保安电源        | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9528 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9529 | 睢宁     | PMS 城区棉纺织厂宿舍1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9530 | 睢宁     | 城区能源办东侧           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9531 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9532 | 睢宁     | PMS 城区庙湾四队2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9533 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑后综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9534 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑前综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9535 | 睢宁     | PMS 城区阳光花园北侧单相公变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9536 | 睢宁     | 城区红旗小区台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9537 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9538 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9539 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9540 | 睢宁     | PMS 八一公馆1室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9541 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9542 | 睢宁     | PMS 八一公馆2室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9543 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9544 | 睢宁     | PMS 尚都国际1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9545 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9546 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9547 | 睢宁     | PMS 尚都国际2号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9548 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9549 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍西台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9550 | 睢宁     | PMS 城区高塘新村东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9551 | 睢宁     | PMS 城区康盛管业南侧     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9552 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9553 | 睢宁     | PMS 城区卞王方庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9554 | 睢宁     | PMS 城区星星集团西侧路灯变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9555 | 睢宁     | PMS 弘基上城1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9556 | 睢宁     | PMS 弘基上城2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9557 | 睢宁     | PMS 弘基上城3号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9558 | 睢宁     | PMS 弘基上城4号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9559 | 睢宁     | PMS 弘基上城8号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9560 | 睢宁     | PMS 城区财保公司门前     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9561 | 睢宁     | PMS 城区卞王孙庄东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9562 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦1室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9563 | 睢宁     | 睢宁大厦1室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9564 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9565 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9566 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9567 | 睢宁     | PMS 睢宁大厦2室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9568 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9569 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9570 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9571 | 睢宁     | PMS 城区天景名城1配4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9572 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9573 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9574 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9575 | 睢宁     | PMS 城区天景名城2配4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9576 | 睢宁     | PMS 城区工会门前西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9577 | 睢宁     | PMS 城区工会门前东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9578 | 睢宁     | 花园二期1号配电室1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9579 | 睢宁     | 花园二期1号配电室2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9580 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区1号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9581 | 睢宁     | PMS 城区中国城A区2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9582 | 睢宁     | PMS 康馨花园新1号变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9583 | 睢宁     | PMS 康馨花园新2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9584 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新7号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9585 | 睢宁     | PMS 康馨花园新8号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9586 | 睢宁     | PMS 城区康馨花园新3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9587 | 睢宁     | PMS 康馨花园新4号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9588 | 睢宁     | PMS 康馨花园新5号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9589 | 睢宁     | PMS 康馨花园6号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9590 | 睢宁     | PMS 城区动检站西侧台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9591 | 睢宁     | PMS 城区西关居委东侧台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9592 | 睢宁     | PMS 城区粮市台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9593 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9594 | 睢宁     | PMS 城区星星房产小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9595 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9596 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇安东综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9597 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇河申综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9598 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄路庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9599 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村四队综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9600 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9601 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫桥综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9602 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇范庄后综合变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9603 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9604 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦王小庄西综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9605 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄中刘庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9606 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄村赵机房综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9607 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇土围村土围      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9608 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄村周庄东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9609 | 丰县     | 丰县顺河镇渠寨村连楼东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9610 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇土围村义合村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9611 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇渠寨村前桃园变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9612 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇史庄北        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9613 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇周屯三队综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9614 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄村焦庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9615 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦庄村周庄西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9616 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9617 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨楼村同心村综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9618 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙村路庙综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9619 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙村桃园综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9620 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇李庄裴庙综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9621 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇李庄村李庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9622 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇裴庄村黄庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9623 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9624 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9625 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇裴庄村北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9626 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇白庙村孙庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9627 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9628 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇司花墙村西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9629 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇白庙前队综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9630 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇司花墙中综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9631 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇美馨花园5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9632 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇李庄路庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9633 | 丰县     | PMS_顺河镇朱坑村康庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9634 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇李庄村韩庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9635 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇焦王小庄东      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9636 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇渠寨村刘庄      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9637 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王寨村王寨      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9638 | 丰县     | PMS_顺河镇李庄村安庄西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9639 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9640 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼前综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9641 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇渠寨村刘庄南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9642 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9643 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼村杨楼中综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9644 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村渠草楼西综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9645 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇土屯村土屯西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9646 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇岳庄村李新庄1号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9647 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村路庄北综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9648 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇李庄村李庄后综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9649 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇裴庄村东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9650 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村马楼西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9651 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇顺河村孙庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9652 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇张庄岳庄北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9653 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄1号综合变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9654 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河村1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9655 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇大圣新区综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9656 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9657 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺东1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9658 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇青固寺西1号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9659 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄村王小庄西北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9660 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇焦庄新建综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9661 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇韩庄西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9662 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇河申东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9663 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王双楼西北综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9664 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇街南2号综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9665 | 丰县     | 丰县顺河镇红绿灯综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9666 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨村邱庄中心综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9667 | 丰县     | 丰县顺河镇孙集中综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9668 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇邱庄村邱庄西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9669 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇王寨中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9670 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇杨楼综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9671 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村中综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9672 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇朱坑村后东综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9673 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇司花墙东南综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9674 | 丰县     | PMS 丰县顺河镇闫阁中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 9675 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇康庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9676 | 丰县     | 丰县顺河镇邱庄东综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9677 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇史庄东新建综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9678 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇闫阁东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9679 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇计生综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9680 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇周屯桥头综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9681 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇东南2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9682 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇周庄西中综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9683 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇裴黄庄东综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9684 | 丰县     | 丰县顺河镇中刘庄东综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9685 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇王双楼东南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9686 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇杨庙桃园东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9687 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇孙集南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9688 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9689 | 睢宁     | PMS_城区高塘村万庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9690 | 丰县     | PMS_丰县顺河镇朱坑前南综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9691 | 睢宁     | PMS_城区华宁小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9692 | 睢宁     | PMS_城区华宁小区1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9693 | 睢宁     | 城区华宁小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9694 | 睢宁     | PMS_城区中国城D区1号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9695 | 睢宁     | PMS_城区中国城D区2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9696 | 丰县     | PMS_顺河镇白庙三期1号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9697 | 丰县     | PMS_顺河镇白庙三期2号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9698 | 睢宁     | PMS_城区高塘村部南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9699 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园2号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9700 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区2号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9701 | 睢宁     | PMS_城区高塘方西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9702 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村1号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9703 | 睢宁     | 御园小区3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9704 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新型社区1号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9705 | 睢宁     | PMS_中国城E区1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9706 | 睢宁     | PMS_中国城E区2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9707 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园3号综合变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9708 | 丰县     | 丰县顺河镇白庙新农村2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9709 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园6号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 9710 | 丰县     | 丰县顺河镇美馨花园1号综合变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9711 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9712 | 丰县     | 丰县顺河镇路庄后队公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9713 | 睢宁     | PMS 城区供销学校宿舍1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9714 | 丰县     | 丰县顺河镇大圣小学后综合变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9715 | 丰县     | 丰县顺河镇开发1号综合变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9716 | 丰县     | 丰县顺河镇蔡庄村新型社区3号综合变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9717 | 丰县     | 丰县顺河镇顺河新村6号综合变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9718 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9719 | 丰县     | 丰县顺河镇杨楼中西综合变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9720 | 睢宁     | PMS 城区温馨家园小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9721 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9722 | 睢宁     | PMS 城区温馨嘉苑小区2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9723 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9724 | 睢宁     | PMS 城区王营安置1号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9725 | 睢宁     | PMS 城区王营安置2号室1号变高压间隔配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9726 | 睢宁     | PMS 城区林庄台                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9727 | 睢宁     | PMS 城区面粉厂宿舍新增台            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9728 | 睢宁     | 城区威尼斯商城4号变                | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9729 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园小区1号变高压间隔配电变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9730 | 睢宁     | PMS 城区康盛花园2号变高压间隔配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9731 | 睢宁     | 城区浙江商贸城1号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9732 | 睢宁     | 城区浙江商贸城2号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9733 | 睢宁     | 城区浙江商贸城3号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9734 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖西台公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9735 | 睢宁     | PMS 城区天虹大道农贸市场新增          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9736 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9737 | 睢宁     | PMS 城区西华园1号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9738 | 睢宁     | PMS 城区西华园3号配电室12号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9739 | 睢宁     | PMS 城区西华园4号配电室14号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9740 | 睢宁     | PMS 城区西华园2号配电室6号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9741 | 睢宁     | 城区西华园2号配电室8号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9742 | 睢宁     | PMS 城区浙江商贸城4号变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9743 | 睢宁     | 万象天地2号配电室2号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9744 | 睢宁     | 万象天地2号配电室4号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9745 | 睢宁     | 城区状元府小区1配1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9746 | 睢宁     | 城区状元府小区1配3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9747 | 睢宁     | PMS 银河星城小区四期7号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9748 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9749 | 睢宁     | 城区状元府小区二期1配2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9750 | 睢宁     | PMS 城区中山粮市东侧台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9751 | 睢宁     | PMS 城区祁庄中台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9752 | 睢宁     | PMS 城区高塘陈湖东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9753 | 睢宁     | 城区四通纺织厂北侧台（停）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9754 | 睢宁     | PMS 富邦佳地1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9755 | 睢宁     | PMS 苏源龙庄东台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9756 | 睢宁     | 星河花园小区4室1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9757 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9758 | 睢宁     | 星河花园小区4室3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9759 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9760 | 睢宁     | PMS 星河花园小区1室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9761 | 睢宁     | PMS 星河花园6室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9762 | 睢宁     | PMS 星河花园5室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9763 | 睢宁     | 星河花园小区3室3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9764 | 睢宁     | 星河花园小区3室4变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9765 | 睢宁     | PMS 星河花园小区2室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9766 | 睢宁     | 金帝花苑小区1箱变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9767 | 睢宁     | 金帝花苑小区2箱变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9768 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9769 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9770 | 睢宁     | PMS 金帝花苑小区1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9771 | 睢宁     | 金帝花苑小区1配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9772 | 睢宁     | 城区冯庄东台               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9773 | 睢宁     | PMS 104国道西侧单相公变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 9774 | 睢宁     | 魏楼南台打水变              | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 9775 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇十支庙西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9776 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9777 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔西北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9778 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9779 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 9780 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9781 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇娥墓固综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9782 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9783 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9784 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9785 | 丰县     | 丰县首羡镇王梨园综合变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9786 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张楼综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9787 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇宋楼综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9788 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9789 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9790 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集崔庄综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9791 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9792 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集王楼综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9793 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9794 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大毕庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9795 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9796 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇窦庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9797 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇程韦子综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9798 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇朱庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9799 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇三楼南综合变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9800 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9801 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9802 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张老家综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9803 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9804 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9805 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9806 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9807 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9808 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇前屯综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9809 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首中队综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9810 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠安屋综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9811 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9812 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇西大庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9813 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄北综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9814 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9815 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9816 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郜庙综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9817 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9818 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭袁庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9819 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9820 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9821 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9822 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡老街综合变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9823 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇蒋庄东综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9824 | 丰县     | 丰县首羡镇于张庄西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9825 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄北综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9826 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁老家村孙郭庄综合变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9827 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村前连庄综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9828 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇张集村张集东综合变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9829 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇葛庄村小集      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9830 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄村新崔庄     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9831 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄村曾庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9832 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼新区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9833 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄南       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9834 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村曾庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9835 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9836 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村王堂北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9837 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9838 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9839 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼东     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9840 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇汪楼综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9841 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡供电所      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9842 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9843 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村袁堂      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9844 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9845 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村首北2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9846 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇茌李庄村丁楼     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9847 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇连庄村后连庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9848 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔东北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9849 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村史老家    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 9850 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郑草庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9851 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村于张庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9852 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家崔东南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9853 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄西     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9854 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家郭庄东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9855 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼村宋楼南综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9856 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂村小毕庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9857 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁村渠阁南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9858 | 睢宁     | PMS 城区农业巷北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9859 | 睢宁     | PMS 城区农场菜市场台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9860 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村南楼西北    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9861 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇田庄村侯楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9862 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼村小黄楼     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 9863 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9864 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9865 | 睢宁     | 福佑馨都1配电室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9866 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡村小渠庄     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9867 | 睢宁     | PMS 城区金桥二队公变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9868 | 睢宁     | PMS 凯旋家园1配3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9869 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区2配3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9870 | 睢宁     | PMS 凯旋家园小区3配3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9871 | 睢宁     | 凯旋家园4配1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9872 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家村崔老家南   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9873 | 睢宁     | PMS 凯旋家园4配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9874 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9875 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇平庄南综合变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9876 | 睢宁     | 桂林国际小区3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9877 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9878 | 睢宁     | PMS 桂林国际小区1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9879 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇迭路2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9880 | 睢宁     | PMS 城区石土庙北台2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9881 | 丰县     | 丰县首羡镇和集村十字路口综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9882 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集村崔庄北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9883 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王府庄北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9884 | 睢宁     | 金城华府2号配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 9885 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村高庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9886 | 睢宁     | 金城华府1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9887 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇江庄南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9888 | 睢宁     | 金城华府1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9889 | 丰县     | 丰县首羡镇穆庄南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9890 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇于张庄东综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9891 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9892 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠阁街3号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9893 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家西综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9894 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王炮楼北2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9895 | 丰县     | 丰县首羡镇高庄北综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9896 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯西南综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9897 | 丰县     | 丰县首羡镇窦庄南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9898 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郜庙南综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9899 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王大庄东2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9900 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区2室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9901 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首羡街2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9902 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯西2号综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9903 | 睢宁     | PMS 凯旋府邸小区1室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9904 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯北2号综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9905 | 睢宁     | 城区祁庄北台公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9906 | 睢宁     | PMS 大儒世家3配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9907 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9908 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9909 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9910 | 睢宁     | PMS 大儒世家2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9911 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9912 | 睢宁     | PMS 大儒世家1配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9913 | 睢宁     | 城区天成峰景1配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9914 | 睢宁     | 城区天成峰景1配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9915 | 睢宁     | 城区天成峰景1配4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9916 | 睢宁     | PMS 城区后园社区门前台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9917 | 睢宁     | 城区纱厂南门西台（新）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9918 | 睢宁     | PMS 城区农科所南台（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9919 | 睢宁     | PMS 城区国土资源局1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 9920 | 睢宁     | 金帝花苑3变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9921 | 睢宁     | 桂林国际小区3配2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9922 | 睢宁     | 桂林国际小区1配1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9923 | 睢宁     | 桂林国际小区3配1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9924 | 睢宁     | 桂林国际小区1配2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9925 | 睢宁     | 城区三友公司1号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9926 | 睢宁     | 凯旋府邸二期4号配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9927 | 睢宁     | 凯旋府邸二期3号配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9928 | 睢宁     | 城区中国城广场台      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9929 | 睢宁     | 城区卓达春天2配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9930 | 睢宁     | 城区卓达春天2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9931 | 睢宁     | 城区卓达春天2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9932 | 睢宁     | 城区卓达春天2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9933 | 睢宁     | 城区开关厂门前台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9934 | 睢宁     | 城区卓达春天1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9935 | 睢宁     | 城区卓达春天1配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9936 | 睢宁     | 城区卓达春天1配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9937 | 睢宁     | 城区卓达春天1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9938 | 睢宁     | 高塘小区1-1号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9939 | 睢宁     | 高塘小区1-2号箱变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9940 | 睢宁     | 城区高塘小区1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9941 | 睢宁     | 城区高塘小区1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9942 | 睢宁     | 高塘小区2号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9943 | 睢宁     | 高塘小区3号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9944 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9945 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9946 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9947 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9948 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9949 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9950 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9951 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9952 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园2配4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9953 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9954 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园1配3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 9955 | 睢宁     | 城区刘楼新乔嘉园3配3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9956 | 睢宁     | 城区棠悦府1配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9957 | 睢宁     | 城区棠悦府1配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9958 | 睢宁     | 城区棠悦府2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9959 | 睢宁     | 城区棠悦府2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9960 | 睢宁     | 城区西盛园二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9961 | 睢宁     | 康桥新苑2配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9962 | 睢宁     | 康桥新苑3配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9963 | 睢宁     | 康桥新苑1配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9964 | 睢宁     | 康桥新苑3配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9965 | 睢宁     | 康桥新苑2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9966 | 睢宁     | 康桥新苑2配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9967 | 睢宁     | 康桥新苑1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9968 | 睢宁     | 康桥新苑1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9969 | 睢宁     | 康桥新苑2配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9970 | 睢宁     | 康桥新苑1配3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9971 | 睢宁     | 城区银泰城商业2号变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9972 | 睢宁     | 城区贾庄西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9973 | 睢宁     | 城区四通南侧台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9974 | 睢宁     | 城区盛达公路东侧台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9975 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9976 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9977 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9978 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9979 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区1配3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9980 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区3配1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9981 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区2配3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9982 | 睢宁     | 城区润景嘉苑小区4配1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 9983 | 睢宁     | 城区星星宿舍1号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9984 | 睢宁     | 城区星星宿舍2号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 9985 | 睢宁     | 城区金欧商贸        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9986 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区1号公变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9987 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区3号公变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 9988 | 睢宁     | 城区锦绣家园小区4号公变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 9989 | 睢宁     | 城区正阳路公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 9990  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东3号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9991  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇首北3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9992  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇渠集东2号综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9993  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集东南综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 9994  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家西综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9995  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔老家东综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 9996  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后连庄2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9997  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9998  | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 9999  | 丰县     | 丰县首羡镇高庄南综合变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10000 | 丰县     | 丰县首羡镇田庄综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10001 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇樊楼综合变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10002 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场2号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10003 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇黄楼综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10004 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇后屯东2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10005 | 丰县     | 丰县首羡镇后屯南2号综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10006 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集农贸市场综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10007 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇和集一队2号综合变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10008 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭庄西2号综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10009 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇司马集北综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10010 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇温庄村王楼西综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10011 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇小毕庄北2号综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10012 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇袁庄西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10013 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇崔庄中综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10014 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇郭集南综合变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10015 | 丰县     | 丰县首羡镇茌李庄东3号综合变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10016 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇费庄西综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10017 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇南楼村李庄东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10018 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇大葛庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10019 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王堂南2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10020 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇史老家2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10021 | 丰县     | 丰县首羡镇崔老家西二号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10022 | 丰县     | PMS 丰县首羡镇王楼东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10023 | 丰县     | 丰县首羡镇葛庄南2号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10024 | 丰县     | 丰县首羡镇后宁庄西综合变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 10025 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇张老家西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10026 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇侯庙综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10027 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇渠集北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10028 | 丰县     | 丰县首羡镇前连庄东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10029 | 丰县     | 丰县首羡镇连庄村王楼北综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10030 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇崔老家南2号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10031 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇王大庄东3号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10032 | 丰县     | 丰县首羡镇娥墓固2号综合变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10033 | 丰县     | 丰县首羡镇张楼西综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10034 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇郑草庙西综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10035 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇翟庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10036 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇郑草庙东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10037 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集村崔庄三号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10038 | 丰县     | 丰县首羡镇张老家东综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10039 | 丰县     | 丰县首羡镇郜庙西综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10040 | 丰县     | 丰县首羡镇迭路三号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10041 | 丰县     | PMS_丰县首羡费庄新村一号综合变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10042 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇葛庄新村一号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10043 | 丰县     | PMS_丰县首羡镇葛庄新村二号综合变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10044 | 丰县     | 丰县首羡镇渠老家综合变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10045 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南2号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10046 | 丰县     | 首羡镇南楼东南综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10047 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村四号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10048 | 丰县     | 首羡镇葛庄新村三号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10049 | 丰县     | 丰县首羡镇渠集中心综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10050 | 丰县     | 幸福花园三期2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10051 | 丰县     | 丰县首羡镇小黄楼北综合变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10052 | 丰县     | 丰县首羡镇崔庄南公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10053 | 丰县     | 丰县首羡镇王堂东北综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10054 | 丰县     | 丰县首羡镇渠黄庄新村综合变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10055 | 睢宁     | 城区天马装饰城4号变         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10056 | 丰县     | 丰县首羡镇费庄新村二号综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10057 | 睢宁     | 城区装饰城1号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10058 | 丰县     | 丰县首羡镇汪楼东综合变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10059 | 睢宁     | 城区装饰城3号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10060 | 睢宁     | 城区装饰城2号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10061 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房1号 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10062 | 睢宁     | 城区西关农货市场安置房2号 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10063 | 睢宁     | 城区绿园房地产开发公司   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10064 | 睢宁     | 城区绿园商铺北台-     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10065 | 睢宁     | 古汉国画院1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10066 | 睢宁     | 城区高塘小区2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10067 | 睢宁     | 城区高塘小区2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10068 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10069 | 睢宁     | 金帝花苑二期1配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10070 | 睢宁     | 城区中山南路3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10071 | 睢宁     | 城区中山南路2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10072 | 睢宁     | 城区中山南路1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10073 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区5号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10074 | 睢宁     | 城区锦园书香苑小区6号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10075 | 睢宁     | 润柏华庭1配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10076 | 睢宁     | 润柏华庭5配4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10077 | 睢宁     | 润柏华庭7配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10078 | 睢宁     | 润柏华庭1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10079 | 睢宁     | 润柏华庭6配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10080 | 睢宁     | 润柏华庭5配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10081 | 睢宁     | 润柏华庭4配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10082 | 睢宁     | 润柏华庭2配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10083 | 睢宁     | 润柏华庭6配4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10084 | 睢宁     | 大儒世家4配2变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 10085 | 睢宁     | 金色年华3号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10086 | 睢宁     | 金色年华1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10087 | 睢宁     | 城区育才小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10088 | 睢宁     | 城区城北大排档       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10089 | 睢宁     | 桃李天下3配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10090 | 睢宁     | 桃李天下4配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10091 | 睢宁     | 桃李天下3配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10092 | 睢宁     | 桃李天下4配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10093 | 睢宁     | 桃李天下1配2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10094 | 睢宁     | 桃李天下1配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 10095 | 睢宁     | 桃李天下2配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10096 | 睢宁     | 桃李天下2配4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10097 | 睢宁     | 城区交通局门前东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10098 | 睢宁     | 城区银泰城小区1号配4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10099 | 睢宁     | 水岸城邦小区1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10100 | 睢宁     | 水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10101 | 睢宁     | 城区状元府小区二期2配2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10102 | 睢宁     | 城区状元府小区2配1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10103 | 睢宁     | 城区锦绣家园4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10104 | 睢宁     | 皇家马德里2配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10105 | 睢宁     | 皇家马德里3配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10106 | 睢宁     | 皇家马德里1配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10107 | 睢宁     | 城区天成峰景3配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10108 | 睢宁     | 城区天成峰景2配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10109 | 睢宁     | 城区天成峰景4配4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10110 | 睢宁     | 城区天成峰景3配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10111 | 睢宁     | 城区天成峰景4配1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10112 | 睢宁     | 城区天成峰景4配2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10113 | 睢宁     | 城区天成峰景2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10114 | 睢宁     | 城区天成峰景3配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10115 | 睢宁     | 城区天成峰景2配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10116 | 睢宁     | 城区天成峰景4配3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10117 | 睢宁     | 城区天成峰景2配3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10118 | 睢宁     | 城区天成峰景3配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10119 | 睢宁     | 城区和丰公寓2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10120 | 睢宁     | 香堤澜湾E区2号配2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10121 | 睢宁     | 香堤澜湾E区1号配2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10122 | 睢宁     | 恒隆广场1配2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10123 | 睢宁     | 恒隆广场1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10124 | 睢宁     | 汇兴福邸2配1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10125 | 睢宁     | 汇兴福邸2配3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10126 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10127 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10128 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10129 | 睢宁     | 城区世贸云璟3配4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10130 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10131 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10132 | 睢宁     | 城区世贸云璟2配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10133 | 睢宁     | 城区世贸云璟1配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10134 | 睢宁     | 城区世贸云璟云璟3配2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10135 | 睢宁     | 城区高塘王圩东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10136 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10137 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10138 | 睢宁     | 城区凯旋府邸8配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10139 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10140 | 睢宁     | 城区凯旋府邸9配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10141 | 睢宁     | 城区凯旋府邸11配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10142 | 睢宁     | 城区凯旋府邸6配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10143 | 睢宁     | 城区凯旋府邸7配3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10144 | 睢宁     | 城区凯旋府邸5配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10145 | 睢宁     | 城区凯旋府邸10配3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10146 | 睢宁     | 城区高塘王凌庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10147 | 睢宁     | 城区城河东路台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10148 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10149 | 睢宁     | 城区曼哈顿商业广场1配2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10150 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10151 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑3配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10152 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10153 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑2配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10154 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10155 | 睢宁     | 城区凯旋雅苑1配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10156 | 睢宁     | 城区中国人民银行门前台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10157 | 睢宁     | 城区海江宾馆新增台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10158 | 睢宁     | 城区电信局院内台      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10159 | 睢宁     | 福馨花园2配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10160 | 睢宁     | 福馨花园2配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10161 | 睢宁     | 福馨花园1配1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10162 | 睢宁     | 福馨花园1配2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10163 | 睢宁     | PMS 城区纱厂南门    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10164 | 睢宁     | PMS 城区冯庄北台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10165 | 睢宁     | PMS 耀华园小区2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10166 | 睢宁     | PMS 耀华园小区1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10167 | 睢宁     | 城区惠利隆塑业宿舍楼       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10168 | 睢宁     | PMS 城区絮棉厂        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10169 | 睢宁     | PMS 九洲花园小区4号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10170 | 睢宁     | PMS 城区金陵御花园1号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10171 | 睢宁     | PMS 金陵御花园2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10172 | 睢宁     | PMS 金陵御花园3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10173 | 睢宁     | PMS 天成房地产农场院内2   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10174 | 睢宁     | PMS 城区睢江双北-11号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10175 | 睢宁     | 城区动物质检站门前        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10176 | 睢宁     | PMS 城区岗头扶贫（岗头北台） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10177 | 睢宁     | PMS 城区农家小院公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10178 | 睢宁     | PMS 邱集大李西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10179 | 睢宁     | PMS 邱集元西西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10180 | 睢宁     | PMS 邱集廖巷村小邹台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10181 | 睢宁     | PMS 邱集王庄西台2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10182 | 睢宁     | 邱集刘庄薛庄台          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10183 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科北台(水利) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10184 | 睢宁     | 邱集王林街道八队台(苏果门前)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10185 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10186 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10187 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄群墙台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10188 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙张庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10189 | 睢宁     | PMS 邱集王庄九队台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10190 | 睢宁     | 邱集邱集镇大社小区台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10191 | 睢宁     | PMS 邱集朱开汤庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10192 | 睢宁     | PMS 邱集朱开郑四台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10193 | 睢宁     | PMS 邱集朱开圩后台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10194 | 睢宁     | 邱集胡楼村胡一台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10195 | 睢宁     | PMS 邱集大杨胡后北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10196 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村部南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10197 | 睢宁     | PMS 邱集大余村北宋      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10198 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘碾四台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10199 | 睢宁     | 邱集碾盘村小王庄台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10200 | 睢宁     | 邱集李杆邵一        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10201 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村旗杆东台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10202 | 睢宁     | 邱集邱集镇新庄陈一台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10203 | 睢宁     | PMS 邱集邦埝村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10204 | 睢宁     | 邱集胡庙前王台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10205 | 睢宁     | PMS 邱集农科北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10206 | 睢宁     | PMS 邱集沙祠村西台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10207 | 睢宁     | PMS 邱集邱集十队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10208 | 睢宁     | 邱集邱集小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10209 | 睢宁     | 邱集邱集小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10210 | 睢宁     | 邱集元西村戈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10211 | 睢宁     | 邱集大主村北台       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10212 | 睢宁     | 邱集大社村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10213 | 睢宁     | 邱集大社村西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10214 | 睢宁     | 邱集位圩南台        | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 10215 | 睢宁     | PMS 邱集新庄前全台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10216 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10217 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村龙庄台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10218 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村水厂台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10219 | 睢宁     | PMS 邱集朱开村郑集台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10220 | 睢宁     | PMS 邱集大社南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10221 | 睢宁     | 邱集大社村前元台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10222 | 睢宁     | 邱集李点村全李台      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10223 | 睢宁     | PMS 邱集农科村中台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10224 | 睢宁     | 邱集邦彦村北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10225 | 睢宁     | 邱集朱开村南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10226 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10227 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小言台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10228 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村大孙台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10229 | 睢宁     | 邱集新庄村新庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10230 | 睢宁     | 邱集新庄村后全台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10231 | 睢宁     | 邱集朱开村尤庄台      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10232 | 睢宁     | 邱集汪庄西台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10233 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村圩内台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10234 | 睢宁     | 邱集王林街道公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10235 | 睢宁     | PMS 邱集王林供电所台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10236 | 睢宁     | 邱集王林街道北台     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10237 | 睢宁     | 邱集王庄村南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10238 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元宅台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10239 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村高粮台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10240 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村小郭台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10241 | 睢宁     | 邱集陈楼村小朱台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10242 | 睢宁     | 邱集汪庄村白庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10243 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村东北台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10244 | 睢宁     | PMS 邱集小楼东南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10245 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10246 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村中南台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10247 | 睢宁     | 邱集大李村一队台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10248 | 睢宁     | PMS 邱集王朱3号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10249 | 睢宁     | PMS 邱集王朱三朱台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10250 | 睢宁     | PMS 邱集元西村周庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10251 | 睢宁     | PMS 邱集大李村六队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10252 | 睢宁     | 邱集大李村八队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10253 | 睢宁     | PMS 邱集王林全王余台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10254 | 睢宁     | 邱集王庄北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10255 | 睢宁     | PMS 邱集大李村二队台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10256 | 睢宁     | 邱集胡庙村西台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10257 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小张台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10258 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村小陈台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10259 | 睢宁     | 邱集王庄村中台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10260 | 睢宁     | 邱集小楼西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10261 | 睢宁     | PMS 邱集大李村五队  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10262 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10263 | 睢宁     | PMS 王林街道西台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10264 | 睢宁     | 王林二队台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10265 | 睢宁     | PMS 邱集农科村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10266 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村东台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10267 | 睢宁     | 邱集鲍楼村北西台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10268 | 睢宁     | PMS 邱集东倪村倪曹台 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10269 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 10270 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村西台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10271 | 睢宁     | 邱集碾盘北台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10272 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小扬台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10273 | 睢宁     | 邱集胡楼西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10274 | 睢宁     | 邱集胡楼村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10275 | 睢宁     | 邱集李杆村小邵台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10276 | 睢宁     | 邱集李杆村旗杆台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10277 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10278 | 睢宁     | 邱集碾盘村二队台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10279 | 睢宁     | 邱集王林工业园台     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10280 | 睢宁     | 邱集王林村东台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10281 | 睢宁     | PMS 邱集大李村七队台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10282 | 睢宁     | 邱集大余村南宋台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10283 | 睢宁     | PMS 邱集大余村村部台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10284 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄官庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10285 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10286 | 睢宁     | 邱集开源新街3变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10287 | 睢宁     | 邱集开源新街1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10288 | 睢宁     | 邱集开源新街4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10289 | 睢宁     | 邱集开源新街2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10290 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10291 | 睢宁     | 邱集菜园小沙台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10292 | 睢宁     | 邱集碾盘村黄庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10293 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村三汤台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10294 | 睢宁     | 邱集李杆村2号变台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10295 | 睢宁     | 邱集农科村王东台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10296 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小王台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10297 | 睢宁     | PMS 邱集农科村小史台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10298 | 睢宁     | PMS 邱集大社村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10299 | 睢宁     | 邱集小苏村元西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10300 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村3号台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10301 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村杨园台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10302 | 睢宁     | PMS 邱集大李周庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10303 | 睢宁     | PMS 邱集王林三队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10304 | 睢宁     | PMS 邱集王林七队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10305 | 睢宁     | PMS 邱集大李九队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10306 | 睢宁     | PMS 邱集大李村北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10307 | 睢宁     | PMS 邱集邱集敬老院   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10308 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科中台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10309 | 睢宁     | PMS 邱集王林农科南台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10310 | 睢宁     | 邱集李杆四队台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10311 | 睢宁     | PMS 邱集南朱台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10312 | 睢宁     | PMS 邱集大余村小柏台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10313 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村李季台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10314 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村小王台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10315 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小倪台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10316 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村六队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10317 | 睢宁     | PMS 邱集王庄村一队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10318 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村陈庄台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10319 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼东组台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10320 | 睢宁     | PMS 邱集小楼村八队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10321 | 睢宁     | 邱集香店村老村部台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10322 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建北台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10323 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄四队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10324 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村一队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10325 | 睢宁     | PMS 邱集新庄大孙西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10326 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙2号台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10327 | 睢宁     | 邱集陈楼梨园南台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10328 | 睢宁     | 邱集汪庄白东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10329 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村八义台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10330 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村小曹台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10331 | 睢宁     | PMS 邱集陈楼村土楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10332 | 睢宁     | PMS 邱集大社新建南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10333 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10334 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10335 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村元南台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10336 | 睢宁     | 邱集大李十队台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10337 | 睢宁     | 邱集元西村部台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10338 | 睢宁     | PMS 邱集元西余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10339 | 睢宁     | 邱集侯楼西组台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10340 | 睢宁     | PMS 邱集关庙一队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10341 | 睢宁     | PMS 邱集王林余庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10342 | 睢宁     | PMS 邱集小苏高东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10343 | 睢宁     | 邱集小苏元东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10344 | 睢宁     | PMS 邱集新庄香店台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10345 | 睢宁     | 邱集腰圩中台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10346 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩小位台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10347 | 睢宁     | 邱集元西位西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10348 | 睢宁     | PMS 邱集元西元东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10349 | 睢宁     | 邱集元西蔡庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10350 | 睢宁     | PMS 邱集元西王庄台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10351 | 睢宁     | PMS 邱集东倪五队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10352 | 睢宁     | PMS 邱集元西小位台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10353 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村小杨南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10354 | 睢宁     | PMS 邱集王林十队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10355 | 睢宁     | PMS 邱集王林九队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10356 | 睢宁     | 邱集王林商贸城南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10357 | 睢宁     | PMS 邱集李杆邵四台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10358 | 睢宁     | 邱集新庄村后店台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10359 | 睢宁     | 邱集新庄村小李台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10360 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼北台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10361 | 睢宁     | PMS 邱集大余村大余台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10362 | 睢宁     | PMS 邱集邦彦村邦东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10363 | 睢宁     | PMS 邱集小夏村小李台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10364 | 睢宁     | PMS 邱集王林新农村南台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10365 | 睢宁     | PMS 邱集李点村小刘台  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10366 | 睢宁     | PMS 邱集大社村一队台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10367 | 睢宁     | PMS 邱集东倪前队台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10368 | 睢宁     | PMS 邱集大社小褚台   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10369 | 睢宁     | 邱集邦彦曹二台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10370 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄二队台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10371 | 睢宁     | PMS 邱集汪庄李北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10372 | 睢宁     | PMS 邱集镇邱集街3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10373 | 睢宁     | PMS 邱集侯楼前涂台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10374 | 睢宁     | 邱集王林农科2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 10375 | 睢宁     | 邱集碾盘村骑河台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10376 | 睢宁     | PMS 邱集新庄村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10377 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10378 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10379 | 睢宁     | 邱集碾盘3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10380 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10381 | 睢宁     | 邱集王林街村部台          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10382 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村中台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10383 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村伏巷东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10384 | 睢宁     | PMS 邱集胡庙村后朱南台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10385 | 睢宁     | 邱集王庄村七队台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10386 | 睢宁     | 邱集王林供电所北台变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10387 | 睢宁     | 邱集李杆村小孙台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10388 | 睢宁     | 邱集新庄村小陈三队台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10389 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10390 | 睢宁     | 大余村学校台            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10391 | 睢宁     | PMS 李杆旗杆东北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10392 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村南台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10393 | 睢宁     | PMS 邱集大李八队西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10394 | 睢宁     | PMS 邱集大李七队西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10395 | 睢宁     | PMS 邱集小学门前台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10396 | 睢宁     | 邱集王林派出所门前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10397 | 睢宁     | PMS 邱集镇碾盘村二队东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10398 | 睢宁     | PMS 邱集王林八队东变台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10399 | 睢宁     | PMS 邱集王林水利站西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10400 | 睢宁     | PMS 邱集王林步行街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10401 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10402 | 睢宁     | PMS 紫枫苑小区1号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10403 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10404 | 睢宁     | 邱集小苏伏巷集中居住区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10405 | 睢宁     | 邱集李杆村村部东台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10406 | 睢宁     | PMS 邱集镇汪庄小李西台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10407 | 睢宁     | 邱集朱开南台2号台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10408 | 睢宁     | 邱集镇元西戈庄东台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10409 | 睢宁     | 邱集镇大社村东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10410 | 睢宁     | 邱集陈楼村部台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10411 | 睢宁     | 邱集大杨村东台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10412 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10413 | 睢宁     | 邱集大杨村王楼西北台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10414 | 睢宁     | 邱集李杆村南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10415 | 睢宁     | 邱集小苏村伏巷台新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10416 | 睢宁     | 邱集水声新闸村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10417 | 睢宁     | 邱集水声新闸村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10418 | 睢宁     | 邱集水声新闸1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10419 | 睢宁     | 邱集水声新闸村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10420 | 睢宁     | 邱集水声新闸村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10421 | 睢宁     | 邱集苏皖小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10422 | 睢宁     | 邱集苏皖小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10423 | 睢宁     | 邱集苏皖小区6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10424 | 睢宁     | 邱集苏皖小区8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10425 | 睢宁     | 邱集苏皖小区5号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10426 | 睢宁     | 邱集李杆村小赵台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10427 | 睢宁     | PMS 邱集小苏村张墩台  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10428 | 睢宁     | PMS 邱集王林东街台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10429 | 睢宁     | 邱集汪庄小李南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10430 | 睢宁     | PMS 邱集大社村小刘台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10431 | 睢宁     | PMS 邱集腰圩村南台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10432 | 睢宁     | 邱集元西村朱鲍台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10433 | 睢宁     | PMS 邱集元西村元西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10434 | 睢宁     | PMS 邱集候楼东台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10435 | 睢宁     | PMS 邱集候楼彭庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10436 | 睢宁     | 邱集侯楼西台        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10437 | 睢宁     | 邱集侯楼高岗台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10438 | 睢宁     | PMS 邱集候楼后涂台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10439 | 睢宁     | PMS 邱集西倪村南台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10440 | 睢宁     | PMS 邱集李杆村李杆台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10441 | 睢宁     | PMS 邱集碾盘村小王北台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10442 | 睢宁     | PMS 邱集大杨村王楼台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10443 | 睢宁     | 邱集大杨村村部台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10444 | 睢宁     | 邱集大杨村胡后台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 10445 | 睢宁     | PMS_邱集大余村小武台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10446 | 睢宁     | PMS_邱集胡楼村北台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10447 | 睢宁     | 邱集李点村小陈台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10448 | 睢宁     | PMS_邱集李点村北台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10449 | 睢宁     | PMS_邱集农科南台    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10450 | 睢宁     | PMS_邱集李点村庄胡台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10451 | 睢宁     | 邱集邦彦村曹东台      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10452 | 睢宁     | 邱集王庄村西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10453 | 睢宁     | PMS_邱集小苏村小赵台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10454 | 睢宁     | PMS_邱集小苏小朱台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10455 | 睢宁     | 邱集小朱村村部台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10456 | 睢宁     | PMS_邱集小苏村小学台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10457 | 睢宁     | PMS_邱集陈楼村东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10458 | 睢宁     | PMS_邱集廖巷村大邹台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10459 | 睢宁     | PMS_邱集小夏村北台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10460 | 睢宁     | PMS_邱集关庙村王庄台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10461 | 睢宁     | PMS_邱集全海赵庄台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10462 | 睢宁     | PMS_邱集王林王西王庄台 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10463 | 睢宁     | PMS_邱集碾盘村东台   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10464 | 睢宁     | 高作单湾陈庄台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10465 | 睢宁     | 高作单湾北王台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10466 | 睢宁     | PMS_高作单湾东台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10467 | 睢宁     | 高作腊元张庄台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10468 | 睢宁     | PMS_高作单湾南台    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10469 | 睢宁     | 高作单湾北台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10470 | 睢宁     | 高作腊元南台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10471 | 睢宁     | PMS_高作腊元村部台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10472 | 睢宁     | PMS_高作滕庄时庄台   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10473 | 睢宁     | PMS_高作后刘刘庄台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10474 | 睢宁     | 高作腊园北台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10475 | 睢宁     | 高作腊元三闸台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10476 | 睢宁     | PMS_高作小全村袁庄台  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10477 | 睢宁     | PMS_高作单湾赵庄台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10478 | 睢宁     | PMS_高作季庄朱庄台   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10479 | 睢宁     | 高作腊元朱庄台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10480 | 睢宁     | PMS 高作单湾赵庄南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10481 | 睢宁     | PMS 高作散阳西台       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10482 | 睢宁     | 高作腊元胡庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10483 | 睢宁     | 高作腊元西1号台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10484 | 睢宁     | PMS 高作农贸市场台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10485 | 睢宁     | PMS 高作小贺张圩南台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10486 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室1变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10487 | 睢宁     | PMS 高作夏庙夏西台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10488 | 城东     | PMS 雍景新城9配电室2变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10489 | 城东     | PMS 雍景新城8配电室1变压器 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10490 | 睢宁     | 高作镇腊元街道台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10491 | 睢宁     | 高作腊园南台1号台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10492 | 睢宁     | 高作腊园北台2号台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10493 | 睢宁     | 高作腊元张庄西台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10494 | 睢宁     | 高作单湾单西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10495 | 睢宁     | PMS 高作单湾刘庄台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10496 | 睢宁     | 高作腊园村部门前台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10497 | 睢宁     | 高作单湾陈庄北台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10498 | 睢宁     | 东方印三期2配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10499 | 睢宁     | 东方印三期2配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10500 | 睢宁     | 东方印三期1配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10501 | 睢宁     | 东方印二期3配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10502 | 睢宁     | 东方印二期3配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10503 | 睢宁     | 东方印二期2配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10504 | 睢宁     | 东方印二期1配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10505 | 睢宁     | 东方印二期2配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10506 | 睢宁     | 高作季庄薛庄北台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10507 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10508 | 睢宁     | PMS 魏集卢营四卢东台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10509 | 睢宁     | PMS 魏集大营西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10510 | 睢宁     | 魏集桑庄王马路电站        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10511 | 睢宁     | PMS 魏集卢营陈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10512 | 睢宁     | PMS 魏集王圩路西       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10513 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩姚埝台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10514 | 睢宁     | 魏集新工村部台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 10515 | 睢宁     | PMS 魏集新工河西      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10516 | 睢宁     | PMS 魏集王圩陈庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10517 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄南台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10518 | 睢宁     | PMS 魏集新工邢二      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10519 | 睢宁     | 魏集张集地下涵         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10520 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10521 | 睢宁     | PMS 魏集新科位前      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10522 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10523 | 睢宁     | PMS 魏集八姓许前台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10524 | 睢宁     | 魏集南街西台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10525 | 睢宁     | PMS 魏集丁李周庄电站    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10526 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区东台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10527 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑庄小区西台  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10528 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠兴浦中学门前台 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10529 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘桑桥台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10530 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10531 | 睢宁     | PMS 魏集黄河北闸      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10532 | 睢宁     | PMS 魏集王圩街道台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10533 | 睢宁     | PMS 魏集卢营关路台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10534 | 睢宁     | 魏集蔡桥北台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10535 | 睢宁     | PMS 魏集夏庄袁场台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10536 | 睢宁     | PMS 魏集姜庄位圩台     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10537 | 睢宁     | PMS 魏集前郭北台      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10538 | 睢宁     | 魏集草庙村部台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10539 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘张庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10540 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘马路台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10541 | 睢宁     | PMS 魏集徐场刘西台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10542 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘七卜台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10543 | 睢宁     | PMS 魏集五场宋场台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10544 | 睢宁     | PMS 魏集五场位场台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10545 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼电站    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10546 | 睢宁     | 魏集街南东台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10547 | 睢宁     | PMS 魏集大代姚庄台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10548 | 睢宁     | PMS 魏集大代代庄台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10549 | 睢宁     | PMS 魏集新科位后台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10550 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠供电所台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10551 | 睢宁     | 魏集张集张集台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10552 | 睢宁     | PMS 魏集八姓沈庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10553 | 睢宁     | 魏集浦棠西街台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10554 | 睢宁     | PMS 魏集花庄花董台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10555 | 睢宁     | PMS 魏集花庄宋瓦台      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10556 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠街北台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10557 | 睢宁     | 魏集徐场刘东台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10558 | 睢宁     | PMS 魏集张铺杨庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10559 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房北台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10560 | 睢宁     | PMS 魏集瓦房西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10561 | 睢宁     | PMS 魏集张铺学校台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10562 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10563 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10564 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏东台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10565 | 睢宁     | PMS 魏集新工石埝台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10566 | 睢宁     | 魏集王圩陆庄台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10567 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩张庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10568 | 睢宁     | PMS 魏集陆圩陆圩台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10569 | 睢宁     | 魏集湖畔槐园A区（徐庄）6号箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10570 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠大桥台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10571 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠水利北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10572 | 睢宁     | PMS 魏集四卢南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10573 | 睢宁     | PMS 魏集四卢西台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10574 | 睢宁     | PMS 魏集新工新庄台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10575 | 睢宁     | PMS 魏集陈马路西台      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10576 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10577 | 睢宁     | PMS 魏集徐场陈马路台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10578 | 睢宁     | 魏集浦棠小学台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10579 | 睢宁     | 魏集浦棠街桑庄西台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10580 | 睢宁     | PMS 魏集张集闫宅台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10581 | 睢宁     | PMS 魏集草庙大营台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10582 | 睢宁     | PMS 魏集乔单乔东台      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 10583 | 睢宁     | PMS 魏集八姓王楼台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10584 | 睢宁     | PMS 魏集宋场南台       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10585 | 睢宁     | PMS 魏集宋场北台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10586 | 睢宁     | PMS 魏集张铺后二台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10587 | 睢宁     | PMS 魏集张铺小圩台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10588 | 睢宁     | PMS 魏集夏行南台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10589 | 睢宁     | PMS 魏集伙房韦庄台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10590 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠广电台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10591 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄前陈台         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10592 | 睢宁     | 魏集张集地下涵南台           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10593 | 睢宁     | PMS 魏集张铺姜庄南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10594 | 睢宁     | PMS 魏集张铺腰庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10595 | 睢宁     | PMS 魏集浦棠浦东台         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10596 | 睢宁     | 魏集浦棠沈九阳门前台          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10597 | 睢宁     | PMS 魏集新工学校台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10598 | 睢宁     | PMS 魏集新工扬水站台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10599 | 睢宁     | PMS 魏集乔单位庄台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10600 | 睢宁     | PMS 魏集沈塘大埝南台        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10601 | 睢宁     | PMS 魏集徐场夏北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10602 | 睢宁     | PMS 魏集桑庄东北台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10603 | 睢宁     | 魏集前郭朱庄台             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10604 | 睢宁     | PMS 魏集草庙魏庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10605 | 睢宁     | PMS 魏集崔埝西台          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10606 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10607 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10608 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10609 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10610 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10611 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10612 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10613 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10614 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10615 | 睢宁     | PMS 魏集镇河畔槐园A区4号箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10616 | 睢宁     | PMS 魏集河畔槐园B区5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10617 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区7号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10618 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区4号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10619 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区6号箱变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10620 | 睢宁     | PMS 魏集徐庄村张庄台        | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 10621 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10622 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10623 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10624 | 睢宁     | PMS 魏集兴浦中学东台        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10625 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10626 | 睢宁     | 魏集浦棠河西台             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10627 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区1号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10628 | 睢宁     | PMS 魏集湖畔槐园小区2号箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10629 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10630 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期4号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10631 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10632 | 睢宁     | PMS 王圩小区二期1号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10633 | 睢宁     | PMS 魏集王圩小区二期5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10634 | 睢宁     | 魏集卢营西台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10635 | 睢宁     | 魏集卢营东台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10636 | 睢宁     | 魏集卢营南台              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10637 | 睢宁     | 魏集王马路东台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10638 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10639 | 睢宁     | 魏集雅棠园1配1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10640 | 睢宁     | 魏集草庙东台              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10641 | 睢宁     | PMS 魏集王马路西台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10642 | 睢宁     | PMS 魏集丁李代庄台         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10643 | 邳州     | 八义集张庄村马楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10644 | 邳州     | PMS 八义集黄山村九组变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10645 | 邳州     | 八义集黄山村前井1号变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 10646 | 邳州     | 八义集山后村部变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10647 | 邳州     | 八义集山前村山东1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10648 | 邳州     | PMS 八义集山前村部1号变（村部南） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10649 | 邳州     | 八义集山前村山西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10650 | 邳州     | PMS 八义集大墩村鲍庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10651 | 邳州     | 八义集山后村桃园变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10652 | 邳州     | 八义集山后村山后变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10653 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10654 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10655 | 邳州     | PMS_八义集河涯村李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10656 | 邳州     | PMS_八义集河涯村田场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10657 | 邳州     | 八义集河涯村粮沃变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10658 | 邳州     | PMS_八义集河涯村后庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10659 | 邳州     | PMS_八义集高桥村腊条园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10660 | 邳州     | 八义集山前村沙庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10661 | 邳州     | PMS_八义集山前村吕圩变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10662 | 邳州     | 八义集窑西村14号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10663 | 邳州     | 八义集窑西村15号变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10664 | 邳州     | PMS_八义集窑西村16号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10665 | 邳州     | 八义集汤海村部变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10666 | 邳州     | 八义集汤海村吕台1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10667 | 邳州     | PMS_八义集汤海村汤庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10668 | 邳州     | 八义集汤海村吴楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10669 | 邳州     | 八义集高桥村周楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10670 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村赵西2号变（圩西北） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10671 | 邳州     | 八义集街道6号变（派出所北）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10672 | 邳州     | 八义集埝西村埝东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10673 | 邳州     | PMS_八义集山前村窑东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10674 | 邳州     | 八义集石桥街道4号变（苏果超市）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10675 | 邳州     | 八义集闫集村八组变            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10676 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄前变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10677 | 邳州     | PMS_八义集闫集村综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10678 | 邳州     | PMS_八义集佟庄村农科站1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10679 | 邳州     | PMS_八义集闫集村九组变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10680 | 邳州     | 八义集闫集村十组变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10681 | 邳州     | 八义集周家村部变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10682 | 邳州     | PMS_八义集周家村小周家        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10683 | 邳州     | PMS_八义集佟庄村佟庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10684 | 邳州     | PMS_八义集周家村前翟变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10685 | 邳州     | PMS_八义集周家村后翟变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10686 | 邳州     | PMS_八义集佟庄村部变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10687 | 邳州     | PMS_八义集周家村大周变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10688 | 邳州     | 八义集张庄村竹二西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10689 | 邳州     | PMS_八义集张庄村新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10690 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10691 | 邳州     | 八义集荣庄村1号变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10692 | 邳州     | 八义集王庄村小王庄后变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10693 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10694 | 邳州     | 八义集闫集村三组变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10695 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10696 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10697 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园前变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10698 | 邳州     | 八义集张庄村上王变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10699 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10700 | 邳州     | 八义集张庄村新建变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10701 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10702 | 邳州     | 八义集石山村后山1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10703 | 邳州     | 八义集礼仪社区5变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10704 | 邳州     | 八义集石山村陆山变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10705 | 邳州     | 八义集高桥村桥南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10706 | 邳州     | 八义集高桥村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10707 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道1号变（中学南） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10708 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道6号变（一组西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10709 | 邳州     | 八义集石桥街道3号变（老村部）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10710 | 邳州     | 八义集石桥街道9号变（东门）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10711 | 邳州     | 八义集石桥街道8号变（五组）      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10712 | 邳州     | 八义集山后村周楼变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10713 | 邳州     | PMS 八义集顺河村孙庄变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10714 | 邳州     | PMS 八义集顺河村毛家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10715 | 邳州     | 八义集大墩村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10716 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村小高变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10717 | 邳州     | PMS 八义集街道4号变（土地所）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10718 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10719 | 邳州     | PMS 八义集王庄村部1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10720 | 邳州     | 八义集王庄村西组变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10721 | 邳州     | 八义集张庄村竹山四组变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10722 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10723 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前东1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10724 | 邳州     | PMS 八义集李桥村部变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 10725 | 邳州     | PMS 八义集顺河村西梁1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10726 | 邳州     | 八义集街道10号变（幼儿园）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10727 | 邳州     | 八义集石桥村桥西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10728 | 邳州     | 八义集李桥村王林1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10729 | 邳州     | PMS 八义集李桥村潘庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10730 | 邳州     | PMS 八义集大墩村墩东变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10731 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10732 | 邳州     | PMS 八义集顺河村杨台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10733 | 邳州     | 八义集黄山村六组变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10734 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10735 | 邳州     | 八义集赵庄村郭前变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10736 | 邳州     | 八义集窑西商业区变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10737 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10738 | 邳州     | PMS 八义集单庄村河东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10739 | 邳州     | PMS 八义集张公村张西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10740 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10741 | 邳州     | 八义集埝西村部变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10742 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹后1号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10743 | 邳州     | PMS 八义集新民村车站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10744 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩东变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10745 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸前变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10746 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10747 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10748 | 邳州     | PMS 八义集石横村部1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10749 | 邳州     | PMS 八义集埝西村翟家电站变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10750 | 邳州     | PMS 八义集车站村部1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10751 | 邳州     | 八义集耿庄村周家1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10752 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10753 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10754 | 邳州     | PMS 八义集车站村新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10755 | 邳州     | PMS 八义集车站村周家队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10756 | 邳州     | PMS 八义集埝西村王家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10757 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10758 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10759 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村新庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 10760 | 邳州     | 八义集街东村新庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10761 | 邳州     | 八义集街道2号变（老机械厂）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10762 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村部变（八一路东） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10763 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10764 | 邳州     | PMS 八义集工业园区1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10765 | 邳州     | PMS 八义集工业园区变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10766 | 邳州     | 八义集街东电站变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10767 | 邳州     | 八义集街道1号变（苏果超市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10768 | 邳州     | 八义集街道5号变（卫生院）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10769 | 邳州     | 八义集新民村曹前1号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10770 | 邳州     | 八义集埝西电站变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10771 | 邳州     | PMS 八义集埝西村苗家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10772 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10773 | 邳州     | 八义集枣园村小耿庄1号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10774 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村潘集变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 10775 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10776 | 邳州     | 八义集茌子村茌东1号变        | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 10777 | 邳州     | PMS 八义集茌子村董家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10778 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10779 | 邳州     | 八义集枣园村枣南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10780 | 邳州     | PMS 八义集枣园村枣北变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10781 | 邳州     | 八义集枣园村耿楼1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10782 | 邳州     | PMS 八义集粮山桥变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10783 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村部变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10784 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村前东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10785 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10786 | 邳州     | PMS 八义集谭洼东站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10787 | 邳州     | 八义集张公村洪庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10788 | 邳州     | PMS 八义集单庄村单前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10789 | 邳州     | 八义集茌子村墩西1号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 10790 | 邳州     | 八义集茌子村墩中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10791 | 邳州     | 八义集街道11号变（镇政府）     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10792 | 邳州     | 八义集闫集村官庄变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10793 | 邳州     | PMS 八义集工业园区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10794 | 邳州     | 八义集街道9号变（树人小区）     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10795 | 邳州     | 八义集黄山村4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10796 | 邳州     | PMS 八义集石横村后西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10797 | 邳州     | PMS 八义集街道3号变（老农机站）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10798 | 邳州     | 八义集礼仪社区1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10799 | 邳州     | PMS 八义集工业园区3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10800 | 邳州     | 八义集设施厂变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10801 | 邳州     | 八义集单庄村单后变           | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 10802 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西1号变（桥头） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10803 | 邳州     | PMS 八义集供电所变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10804 | 邳州     | PMS 八义集张庄村吴桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10805 | 邳州     | PMS 八义集街道7号变（派出所南）  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10806 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10807 | 邳州     | PMS 八义集埝西村孙家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10808 | 邳州     | 八义集闫集村部2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10809 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10810 | 邳州     | PMS 八义集张公村郭庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10811 | 邳州     | PMS 八义集镇南小区变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 10812 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10813 | 邳州     | 八义集石桥中学公变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10814 | 邳州     | PMS 八义集街道12号变（小郭队）  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10815 | 邳州     | PMS 八义集街道13号变（建筑站）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10816 | 邳州     | PMS 八义集街道16号变（老粮库）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10817 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10818 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村后西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10819 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村一组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10820 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10821 | 邳州     | PMS 八义集街道15号变（街北队）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10822 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10823 | 邳州     | PMS 八义集枣园村四吴2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10824 | 邳州     | PMS 八义集张公村徐家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10825 | 邳州     | PMS 八义集工业园区4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10826 | 邳州     | PMS 八义集枣园村小耿庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10827 | 邳州     | 八义集街道17号变（幼儿园西）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10828 | 邳州     | PMS 八义集荃子村墩西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10829 | 邳州     | PMS 八义集荃子村荃东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10830 | 邳州     | PMS_八义集茌子村郑庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10831 | 邳州     | PMS_八义集荣庄村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10832 | 邳州     | PMS_八义集谭洼村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10833 | 邳州     | PMS_八义集山前村部2号变（村部北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10834 | 邳州     | PMS_八义集埝西村翟家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10835 | 邳州     | 八义集埝西村埝西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10836 | 邳州     | PMS_八义集新民村曹后2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10837 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村赵西队3号变（圩西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10838 | 邳州     | PMS_八义集车站村甸中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10839 | 邳州     | PMS_八义集车站前李东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10840 | 邳州     | PMS_八义集石横村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10841 | 邳州     | PMS_八义集石横村石东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10842 | 邳州     | PMS_八义集佟庄村佟庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10843 | 邳州     | PMS_八义集汤海村吕台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10844 | 邳州     | 八义集石桥村半楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10845 | 邳州     | PMS_八义集李桥村王林2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10846 | 邳州     | PMS_八义集石山村后山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10847 | 邳州     | PMS_八义集石山村前山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10848 | 邳州     | PMS_八义集新民村新兴2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10849 | 邳州     | PMS_八义集街道14号变（门前队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10850 | 邳州     | PMS_八义集埝西村蒋家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10851 | 邳州     | PMS_八义集赵庄村赵东变（赵东队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10852 | 邳州     | PMS_八义集街东村小姜变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10853 | 邳州     | PMS_八义集耿庄村周家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10854 | 邳州     | PMS_八义集李桥村潘庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10855 | 邳州     | PMS_八义集顺河村西梁2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10856 | 邳州     | PMS_八义集张公村洪庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10857 | 邳州     | PMS_八义集山前村山东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10858 | 邳州     | PMS_八义集张公村张西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10859 | 邳州     | PMS_八义集石桥街道5号变（村部后）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10860 | 邳州     | PMS_八义集高桥村桥北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10861 | 邳州     | PMS_八义集张庄村竹山二组路东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10862 | 邳州     | PMS_八义集黄山村前井3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10863 | 邳州     | PMS_八义集王庄村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10864 | 邳州     | 八义集石桥街道7号变（一组东）      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 10865 | 邳州     | PMS 八义集黄山村四组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10866 | 邳州     | PMS 八义集河涯村后庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10867 | 邳州     | PMS 八义集山后村孙庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10868 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10869 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10870 | 邳州     | 八义集高桥村腊条园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10871 | 邳州     | PMS 八义集高桥村陈台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10872 | 邳州     | PMS 八义集汤海村汤庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10873 | 邳州     | 八义集礼仪社区3变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10874 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道10号变（教堂） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10875 | 邳州     | 八义集街东村腾家3号变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10876 | 邳州     | 八义集窑西社区1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10877 | 邳州     | 八义集窑西社区3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10878 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10879 | 邳州     | PMS 八义集山前村部3号变（圩后）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10880 | 邳州     | PMS 八义集车站村河西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10881 | 邳州     | PMS 八义集车站前李西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10882 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10883 | 邳州     | PMS 八义集街道8号变（电信局）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10884 | 邳州     | PMS 八义集窑西商业区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10885 | 邳州     | PMS 八义集车站村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10886 | 邳州     | PMS 八义集石横村后西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10887 | 邳州     | PMS 八义集新民村曹前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10888 | 邳州     | PMS 八义集街东村腾家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10889 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道2号变（中学北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10890 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10891 | 邳州     | PMS 八义集李桥村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10892 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸前西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10893 | 邳州     | 八义集石桥街道11号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 10894 | 邳州     | 八义集山前村窑东3号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 10895 | 邳州     | PMS 八义集河涯李庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10896 | 邳州     | PMS 八义集山前村吕圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10897 | 邳州     | PMS 八义集山后阁西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10898 | 邳州     | 八义集山前村山西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10899 | 邳州     | PMS 八义集单前2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10900 | 邳州     | 八义集单庄村单后2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10901 | 邳州     | 八义集荃子村墩中2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10902 | 邳州     | 八义集张公村郭庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10903 | 邳州     | PMS 八义集街道21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10904 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10905 | 邳州     | PMS 八义集前翟2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10906 | 邳州     | PMS 八义集周家村周家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10907 | 邳州     | PMS 八义集闫集八组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10908 | 邳州     | PMS 八义集闫集村三组2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10909 | 邳州     | PMS 八义集李桥村前东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10910 | 邳州     | PMS 八义集顺河村孙庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10911 | 邳州     | PMS 八义集黄山村七组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10912 | 邳州     | PMS 八义集顺河村街道变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10913 | 邳州     | PMS 八义集顺河村南门变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10914 | 邳州     | 八义集竹山四组2号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 10915 | 邳州     | PMS 八义集大墩村墩东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10916 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭中3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10917 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10918 | 邳州     | PMS 八义集石山村陆山2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10919 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10920 | 邳州     | PMS 八义集张庄村张西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10921 | 邳州     | PMS 八义集王庄前组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10922 | 邳州     | PMS 八义集顺河毛家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10923 | 邳州     | PMS 八义集山前村窑东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10924 | 邳州     | PMS 八义集埝西村南庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10925 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村庙东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10926 | 邳州     | PMS 八义集车站村陈楼站2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10927 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10928 | 邳州     | 八义集谭洼村潘集2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10929 | 邳州     | PMS 八义集枣园村枣南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10930 | 邳州     | PMS 八义集车站村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10931 | 邳州     | PMS 八义集大墩村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10932 | 邳州     | PMS 八义集枣园村耿楼3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10933 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10934 | 邳州     | PMS 八义集河涯村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 10935 | 邳州     | PMS 八义集黄山村3队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10936 | 邳州     | PMS 八义集大墩村高庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10937 | 邳州     | PMS 八义集顺河村12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10938 | 邳州     | PMS 八义集王庄村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10939 | 邳州     | PMS 八义集黄山村山西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10940 | 邳州     | PMS 八义集大墩村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10941 | 邳州     | PMS 八义集王庄村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10942 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10943 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10944 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10945 | 邳州     | PMS 八义集黄山村9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10946 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10947 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10948 | 邳州     | PMS 八义集河涯村粮沃2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10949 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10950 | 邳州     | PMS 八义集苗楼后西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10951 | 邳州     | PMS 八义集埝西村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10952 | 邳州     | PMS 八义集车站村前李东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10953 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10954 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10955 | 邳州     | PMS 八义集茌子董家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10956 | 邳州     | PMS 八义集山后村山后队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10957 | 邳州     | PMS 八义集石横村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10958 | 邳州     | PMS 八义集山后村桃园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10959 | 邳州     | 八义集埝西村陶洼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10960 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10961 | 邳州     | PMS 八义集新民村新兴3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10962 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村赵西4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10963 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村郭后2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10964 | 邳州     | PMS 八义集耿庄村耿东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10965 | 邳州     | PMS 八义集埝西村孙家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10966 | 邳州     | 八义集石山村金庄2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 10967 | 邳州     | PMS 八义集张庄村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10968 | 邳州     | PMS 八义集茌子村墩东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10969 | 邳州     | 八义集石山村后山 3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 10970 | 邳州     | PMS 八义集河涯村田场2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10971 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10972 | 邳州     | PMS 八义集闫集村十组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10973 | 邳州     | PMS 八义集车站村甸后队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10974 | 邳州     | PMS 八义集闫集村部4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10975 | 邳州     | 八义集单庄村单后3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10976 | 邳州     | 八义集街道18号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10977 | 邳州     | PMS 八义集石横村石东3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10978 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村李庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10979 | 邳州     | PMS 八义集张庄村新庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10980 | 邳州     | PMS 八义集张庄村吴桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10981 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村佟庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10982 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道16号变（东门3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10983 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道15号变（街北）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10984 | 邳州     | PMS 八义集汤海村吕台3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10985 | 邳州     | PMS 八义集高桥村桥南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10986 | 邳州     | 八义集枣园村枣南3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10987 | 邳州     | 八义集窑西商业区3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 10988 | 邳州     | 八义集荃子村郑庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10989 | 邳州     | PMS 八义集谭洼村部4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10990 | 邳州     | PMS 八义集张庄村竹山二组3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10991 | 邳州     | PMS 八义集街道19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10992 | 邳州     | PMS 八义集高桥村腊条园前2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10993 | 邳州     | PMS 八义集河涯村河北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10994 | 邳州     | PMS 八义集黄山村九组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10995 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10996 | 邳州     | PMS 八义集黄山村六组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10997 | 邳州     | PMS 八义集黄山村四组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10998 | 邳州     | PMS 八义集山后村山后队3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 10999 | 邳州     | PMS 八义集石桥街道17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11000 | 邳州     | PMS 八义集王庄村西组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11001 | 邳州     | 八义集顺河村杨台5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11002 | 邳州     | PMS 八义集周家村后翟3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11003 | 邳州     | PMS 八义集街道20号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11004 | 邳州     | PMS 八义集众安家园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11005 | 邳州     | PMS 八义集石山村前山3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11006 | 邳州     | PMS 八义集街道22号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11007 | 邳州     | PMS 八义集山前村山东4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11008 | 邳州     | PMS 八义集山前村山西3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11009 | 邳州     | 八义集礼仪社区2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11010 | 邳州     | PMS 八义集张公村洪庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11011 | 邳州     | PMS 八义集埝西村石家3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11012 | 邳州     | PMS 八义集苗楼村前东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11013 | 邳州     | PMS 八义集赵庄村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11014 | 邳州     | PMS 八义集石横村后东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11015 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11016 | 邳州     | PMS 八义集张公村徐家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11017 | 邳州     | PMS 八义集王庄村五组变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11018 | 邳州     | PMS 八义集张庄村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11019 | 邳州     | PMS 八义集金色花园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11020 | 邳州     | PMS 八义集金色花园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11021 | 邳州     | PMS 八义集茌子村茌西3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11022 | 邳州     | 八义集高桥村桥北3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11023 | 邳州     | PMS 八集镇清华园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11024 | 邳州     | PMS 八义集镇荣盛家园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11025 | 邳州     | PMS 八义集镇荣盛家园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11026 | 邳州     | PMS 八义集人家1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11027 | 邳州     | PMS 八义集人家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11028 | 邳州     | PMS 汇智家园小区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11029 | 邳州     | PMS 汇智家园小区3号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11030 | 邳州     | PMS 汇智家园小区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11031 | 邳州     | PMS 八义集八一小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11032 | 邳州     | PMS 八义集闫集村一组2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11033 | 邳州     | PMS 八义集粮山桥2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11034 | 邳州     | PMS 八义集山后村周楼3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11035 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11036 | 邳州     | PMS 八义集顺河村中鲍2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11037 | 邳州     | PMS 八义集荣庄村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11038 | 邳州     | 八义集山前村山西4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11039 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑1号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11040 | 邳州     | PMS 八义集文昌苑2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11041 | 邳州     | 八义集石山村山西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11042 | 邳州     | 八义集礼仪社区4变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11043 | 邳州     | 八义集石横村石东4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11044 | 邳州     | 八义集山前村山东5号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11045 | 邳州     | PMS 八义集宏伟公寓变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11046 | 邳州     | PMS 八义集闫集新区      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11047 | 邳州     | 八义集省道1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11048 | 邳州     | PMS 八义集佟庄村农科站3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11049 | 邳州     | 八义集车站礼仪小区1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11050 | 邳州     | 八义集街道23号变(计划办)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11051 | 邳州     | 八义集街道24号变（苏果南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11052 | 邳州     | 八义集街道25号变（医院西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11053 | 邳州     | 八义集高铁新区变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11054 | 邳州     | 八义集埝西村南庄2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11055 | 邳州     | 八义集汤海村汤庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11056 | 邳州     | PMS 八义集仙庄村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11057 | 邳州     | PMS 八义集顺河村街北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11058 | 邳州     | PMS 八义集黄山村前井2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11059 | 邳州     | PMS 八路侯营五队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11060 | 邳州     | PMS 八路院墙后赵变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11061 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11062 | 邳州     | PMS 八路院墙钱庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11063 | 邳州     | 八路十店李楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11064 | 邳州     | PMS 八路张圩杲西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11065 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11066 | 邳州     | 八路兽医站变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11067 | 邳州     | PMS 八路南赵三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11068 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11069 | 邳州     | PMS 八路张湾汪南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11070 | 邳州     | 八路香卜李园头变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11071 | 邳州     | 八路香埠汪西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11072 | 邳州     | PMS 八路香埠徐南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11073 | 邳州     | PMS 八路香埠村部站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11074 | 邳州     | PMS 八路唐山桥东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11075 | 邳州     | PMS 八路香埠李庄变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11076 | 邳州     | PMS 八路唐山1号村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11077 | 邳州     | PMS 八路十店楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11078 | 邳州     | PMS 八路镇李巷村一队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11079 | 邳州     | 八路院墙胡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11080 | 邳州     | 八路李巷村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11081 | 邳州     | PMS 八路曹庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11082 | 邳州     | PMS 八路钟庄刘东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11083 | 邳州     | 八路香卜汪站变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 11084 | 邳州     | PMS 八路唐山后赵变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11085 | 邳州     | 八路唐山九姓变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11086 | 邳州     | PMS 八路招贤九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11087 | 邳州     | PMS 八路唐山前赵变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11088 | 邳州     | PMS 八路李巷景点变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11089 | 邳州     | PMS 八路山北花巷变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11090 | 邳州     | 八路山北五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11091 | 邳州     | PMS 八路山北房顶变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11092 | 邳州     | 八路山北吴巷变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11093 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11094 | 邳州     | PMS 八路高滩村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11095 | 邳州     | 八路高滩皋堂变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11096 | 邳州     | PMS 八路仲滩村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11097 | 邳州     | PMS 八路十店张院墙变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11098 | 邳州     | 八路十店楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11099 | 邳州     | PMS 八路祠堂工业园变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11100 | 邳州     | PMS 八路四队变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11101 | 邳州     | 八路供销社变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11102 | 邳州     | 八路幼儿园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11103 | 邳州     | 八路供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11104 | 邳州     | PMS 八路招贤八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11105 | 邳州     | PMS 八路招贤十三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11106 | 邳州     | PMS 八路招贤十一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11107 | 邳州     | PMS 八路招贤村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11108 | 邳州     | 八路招贤一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11109 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11110 | 邳州     | PMS 八路拔卜营村六队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11111 | 邳州     | PMS 八路拔卜营杜圩变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11112 | 邳州     | 八路拔卜营村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11113 | 邳州     | PMS 八路祠堂村潘庄变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11114 | 邳州     | 八路祠堂村张海变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11115 | 邳州     | PMS 八路临河徐庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11116 | 邳州     | 八路侯营村四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11117 | 邳州     | PMS 八路侯营村张庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11118 | 邳州     | PMS 八路侯营村六队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11119 | 邳州     | PMS 八路南赵村部配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11120 | 邳州     | PMS 八路刘集西新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11121 | 邳州     | PMS 八路祠堂南站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11122 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11123 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11124 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11125 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11126 | 邳州     | 八路供电所1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11127 | 邳州     | PMS 八路张湾村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11128 | 邳州     | 八路临河村部变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11129 | 邳州     | PMS 八路招贤前五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11130 | 邳州     | 八路街北新区东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11131 | 邳州     | PMS 八路街北新区西变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11132 | 邳州     | PMS 八路唐山蔬菜大棚变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11133 | 邳州     | PMS 八路杨庄村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11134 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11135 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11136 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11137 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11138 | 邳州     | 八路桃园变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11139 | 邳州     | PMS 八路刘集单庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11140 | 邳州     | PMS 八路侯营二队变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11141 | 邳州     | PMS 八路刘集瓦房变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11142 | 邳州     | PMS 八路刘集郭楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11143 | 邳州     | PMS 八路杨前变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11144 | 邳州     | 八路镇综合服务中心变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11145 | 邳州     | PMS 八路刘集村醋庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11146 | 邳州     | PMS 八路刘集村后刘变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11147 | 邳州     | PMS 八路刘集香店变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11148 | 邳州     | PMS 八路刘集魏庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11149 | 邳州     | 八路李巷二队11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11150 | 邳州     | 八路南赵西李一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11151 | 邳州     | PMS 八路张圩村泉东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11152 | 邳州     | PMS 八路张圩村圩东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11153 | 邳州     | PMS 八路张圩孙庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11154 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11155 | 邳州     | 八路八队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11156 | 邳州     | PMS 八路院墙村村部变14号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11157 | 邳州     | PMS 八路张圩村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11158 | 邳州     | PMS 八路杨庄村高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11159 | 邳州     | PMS 八路高滩村周庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11160 | 邳州     | PMS 八路钟庄钟庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11161 | 邳州     | PMS 八路十店村村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11162 | 邳州     | PMS 八路南赵十三家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11163 | 邳州     | 八路刘集桑庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11164 | 邳州     | 八路刘集杨房变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11165 | 邳州     | PMS 八路侯营西二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11166 | 邳州     | PMS 八路招贤六队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11167 | 邳州     | PMS 八路交管所变1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11168 | 邳州     | PMS 八路棉花站变1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11169 | 邳州     | PMS 八路侯营五队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11170 | 邳州     | PMS 八路张湾前马2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11171 | 邳州     | PMS 八路侯营村张庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11172 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11173 | 邳州     | PMS 八路侯营村三队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11174 | 邳州     | 八路山北房顶2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11175 | 邳州     | PMS 八路李巷村村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11176 | 邳州     | PMS 八路唐山村前赵2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11177 | 邳州     | PMS 八路李巷村魏庄队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11178 | 邳州     | 八路山北村王巷队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11179 | 邳州     | PMS 八路唐山许庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11180 | 邳州     | PMS 八路高滩村小山2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11181 | 邳州     | PMS 八路仲滩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11182 | 邳州     | 八路院墙钱庄2号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11183 | 邳州     | PMS 八路钟庄孙庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11184 | 邳州     | PMS 八路张圩村张庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11185 | 邳州     | PMS 八路张圩村前张庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11186 | 邳州     | PMS 八路供销社2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11187 | 邳州     | PMS 八路镇东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11188 | 邳州     | PMS 八路招贤村二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11189 | 邳州     | PMS 八路村桃元2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11190 | 邳州     | PMS 八路祠堂新农村9号庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11191 | 邳州     | PMS 八路高滩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11192 | 邳州     | PMS 八路曹庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11193 | 邳州     | 八路七队变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11194 | 邳州     | PMS 八路招贤中五队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11195 | 邳州     | PMS 八路招贤六队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11196 | 邳州     | 八路招贤十三队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11197 | 邳州     | 八路招贤十一队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11198 | 邳州     | 八路招贤四队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11199 | 邳州     | PMS 八路招贤三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11200 | 邳州     | PMS 八路山北村花巷队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11201 | 邳州     | 八路山北王巷2号南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11202 | 邳州     | PMS 八路15队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11203 | 邳州     | PMS 八路南赵顾庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11204 | 邳州     | PMS 八路高滩村杲堂2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11205 | 邳州     | PMS 八路杲西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11206 | 邳州     | PMS 八路院墙前赵2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11207 | 邳州     | PMS 八路院墙小尧2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11208 | 邳州     | PMS 八路高滩村刘东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11209 | 邳州     | PMS 八路张圩刘庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11210 | 邳州     | PMS 八路张圩圩东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11211 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11212 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11213 | 邳州     | PMS 八路南赵三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11214 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11215 | 邳州     | PMS 八路徐洪河3号桥南变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11216 | 邳州     | PMS 八路徐洪河4号桥北变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11217 | 邳州     | PMS 八路侯营村10号变   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11218 | 邳州     | PMS 八路侯营村六队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11219 | 邳州     | PMS 八路香埠村花庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11220 | 邳州     | PMS 八路香埠村李庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11221 | 邳州     | PMS 八路李巷一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11222 | 邳州     | 八路香卜李园头2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11223 | 邳州     | PMS 八路香埠村汪东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11224 | 邳州     | PMS 八路村张湾汪南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11225 | 邳州     | PMS 八路南赵吴园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11226 | 邳州     | PMS 八路十店村李楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11227 | 邳州     | 八路十店村楼南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11228 | 邳州     | PMS 八路十店村院墙2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11229 | 邳州     | PMS 八路院墙村杨前2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11230 | 邳州     | PMS 八路2号桥花卉园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11231 | 邳州     | 八路南赵西李一队2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11232 | 邳州     | PMS 八路西李二队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11233 | 邳州     | PMS 八路村十一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11234 | 邳州     | PMS 八路刘集后刘2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11235 | 邳州     | PMS 八路高滩村郭庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11236 | 邳州     | 八路李巷村三队配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11237 | 邳州     | 八路五队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11238 | 邳州     | PMS 八路刘集村魏庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11239 | 邳州     | PMS 八路刘集村杨房2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11240 | 邳州     | PMS 八路侯营村四队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11241 | 邳州     | PMS 八路车站变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11242 | 邳州     | 八路工业园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11243 | 邳州     | PMS 八路侯营村一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11244 | 邳州     | 八路刘集电商服务中心变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11245 | 邳州     | 八路2号桥花卉园变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11246 | 邳州     | PMS 八路镇高滩村仲滩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11247 | 邳州     | PMS 八路镇刘集青青农场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11248 | 邳州     | 八路镇盛世佳园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11249 | 邳州     | PMS 八路十店2号桥南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11250 | 邳州     | 八路景瑞小区1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11251 | 邳州     | 八路房顶3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11252 | 邳州     | 八路山北五队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11253 | 邳州     | PMS 八路山北花巷3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11254 | 邳州     | PMS 八路街北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11255 | 邳州     | 八路八意华府1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11256 | 邳州     | 八路八意华府2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11257 | 邳州     | 八路一号桥南变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11258 | 邳州     | PMS 八路祠堂新村13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11259 | 邳州     | 八路刘集农业园区4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11260 | 邳州     | 八路香埠村周庄站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11261 | 邳州     | 八路刘集丰产沟站变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11262 | 邳州     | 八路香埠村花庄站变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11263 | 邳州     | 八路招贤一队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11264 | 邳州     | 八路四队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11265 | 邳州     | 八路南赵西李二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11266 | 邳州     | 八路香埠汪西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11267 | 邳州     | 八路香埠村汪东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11268 | 邳州     | 八路李巷村部3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11269 | 邳州     | 八路临河油坊变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11270 | 邳州     | 八路张湾前马变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11271 | 邳州     | 八路南赵西李一队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11272 | 邳州     | 八路徐洪河一号桥变      | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 11273 | 邳州     | 八路唐山九姓2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11274 | 邳州     | 八路中学变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11275 | 邳州     | 八路中心小学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11276 | 邳州     | 八路唐山许庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11277 | 邳州     | 八路镇北加油站变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11278 | 邳州     | 八路山水佳苑5箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11279 | 邳州     | 八路山水佳苑2箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11280 | 邳州     | 八路山水佳苑4箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11281 | 邳州     | 八路山水佳苑6箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11282 | 邳州     | 八路山水佳苑3箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11283 | 邳州     | 八路山水佳苑1箱变1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11284 | 邳州     | PMS 占城白山村部变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11285 | 邳州     | 占城许集村1号青年路变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11286 | 邳州     | PMS 占城李元农业示范园变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11287 | 邳州     | PMS 占城街道七号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11288 | 邳州     | PMS 占城罗城西台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11289 | 邳州     | 占城李元周庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11290 | 邳州     | PMS 占城陈庄村东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11291 | 邳州     | PMS 占城罗城渔场变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11292 | 邳州     | 占城街道一号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11293 | 邳州     | 占城塘坊变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11294 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11295 | 邳州     | 占城邵庄东冯变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11296 | 邳州     | PMS 占城李元顾赵变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11297 | 邳州     | 占城李元村屈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11298 | 邳州     | PMS 占城李元村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11299 | 邳州     | 占城进德王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11300 | 邳州     | 占城进德村部南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11301 | 邳州     | 占城高集西张变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11302 | 邳州     | 占城陵胡炮楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11303 | 邳州     | 占城高集协西变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11304 | 邳州     | PMS 占城高集东台变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11305 | 邳州     | 占城陵胡村胡井变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11306 | 邳州     | PMS 占城陵胡魏台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11307 | 邳州     | 占城陵胡彭湖变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11308 | 邳州     | PMS 占城许集王党变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11309 | 邳州     | PMS 占城陵胡鲍庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11310 | 邳州     | PMS 占城许集河崖变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11311 | 邳州     | PMS 占城许集徐庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11312 | 邳州     | 占城许集朱庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11313 | 邳州     | PMS 占城许集盘龙集变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11314 | 邳州     | PMS 占城许集张铁炉变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11315 | 邳州     | 占城许集老庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11316 | 邳州     | 占城后园西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11317 | 邳州     | 占城后园东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11318 | 邳州     | 占城小山村袁庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11319 | 邳州     | 占城小山李瓦变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11320 | 邳州     | 占城小山东台变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11321 | 邳州     | 占城小山村西台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11322 | 邳州     | PMS 占城邵庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11323 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区项庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11324 | 邳州     | 占城白山夏园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11325 | 邳州     | PMS 占城占东北台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11326 | 邳州     | 占城占东北站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11327 | 邳州     | 占城占东南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11328 | 邳州     | 占城进德新城变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11329 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11330 | 邳州     | PMS 占城陆井街道二号变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11331 | 邳州     | 占城许集刘庄南台变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 11332 | 邳州     | 占城高集西张南台变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11333 | 邳州     | PMS 占城庞口村东台变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11334 | 邳州     | PMS 占城街道六号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11335 | 邳州     | 占城街道四号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11336 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11337 | 邳州     | PMS 占城街道二号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11338 | 邳州     | PMS 占城街道三号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11339 | 邳州     | 占城占西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11340 | 邳州     | PMS 占城罗城东台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11341 | 邳州     | 占城罗城贾元变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11342 | 邳州     | PMS 占城罗城杭山变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11343 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11344 | 邳州     | 占城罗城刘庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11345 | 邳州     | PMS 占城占西井灌三号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11346 | 邳州     | 占城石匣村禾庄变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11347 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11348 | 邳州     | PMS 占城陆井工区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11349 | 邳州     | 占城李元周庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11350 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11351 | 邳州     | 占城甘山杨庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11352 | 邳州     | PMS 占城山上工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11353 | 邳州     | PMS 占城山上杨庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11354 | 邳州     | PMS 占城沟北工区变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 11355 | 邳州     | PMS 占城甘山村西甘变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11356 | 邳州     | PMS 占城毛山前东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11357 | 邳州     | PMS 占城毛山南门变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11358 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11359 | 邳州     | 占城毛山村部西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11360 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区村部变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11361 | 邳州     | PMS 占城白山东白变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11362 | 邳州     | PMS 占城沟北新兴变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11363 | 邳州     | PMS 占城中学小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11364 | 邳州     | 占城许集道庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11365 | 邳州     | 占城高集胡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11366 | 邳州     | PMS 占城许集郭宋变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11367 | 邳州     | 占城占东小区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11368 | 邳州     | PMS 占城许集刘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11369 | 邳州     | 占城占西东台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11370 | 邳州     | 占城街道九号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11371 | 邳州     | PMS 占城石匣林南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11372 | 邳州     | 占城石匣村部北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11373 | 邳州     | 占城王楼赵庄北台变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11374 | 邳州     | PMS 占城高集村街西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11375 | 邳州     | 占城高集协南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11376 | 邳州     | PMS 占城沟北工区村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11377 | 邳州     | PMS 占城邵庄东台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11378 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11379 | 邳州     | PMS 占城李元吴庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11380 | 邳州     | PMS 占城陈庄三队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11381 | 邳州     | PMS 占城陈庄村八队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11382 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11383 | 邳州     | PMS 占城陆井街道一号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11384 | 邳州     | 占城白山村西白变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11385 | 邳州     | PMS 占城进德村部北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11386 | 邳州     | PMS 占城塘坊东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11387 | 邳州     | PMS 占城街道八号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11388 | 邳州     | PMS 占城政府机关北变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11389 | 邳州     | PMS 占城毛山前西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11390 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11391 | 邳州     | PMS 占城圣昌花园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11392 | 邳州     | 占城村占东西台变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11393 | 邳州     | PMS 占城许集老庄东台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11394 | 邳州     | PMS 占城高集村二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11395 | 邳州     | PMS 占城陆井街道五号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11396 | 邳州     | PMS 占城毛山南门北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11397 | 邳州     | PMS 占城毛山望山西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11398 | 邳州     | PMS 占城陆井工区北台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11399 | 邳州     | PMS 占城毛山村张巷西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11400 | 邳州     | PMS 占城甘山庞口北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11401 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11402 | 邳州     | PMS 占城陵胡胡井北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11403 | 邳州     | PMS 占城陵胡张庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11404 | 邳州     | PMS 占城陈庄南冯路东台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11405 | 邳州     | PMS 占城魏楼村王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11406 | 邳州     | 占城后园西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11407 | 邳州     | PMS 占城魏楼双井西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11408 | 邳州     | PMS 占城村东冯西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11409 | 邳州     | PMS 占城陈庄东三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11410 | 邳州     | PMS 占城村邵庄前东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11411 | 邳州     | PMS 占城白山村一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11412 | 邳州     | PMS 占城罗城村村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11413 | 邳州     | PMS 占城东甘西台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11414 | 邳州     | PMS 占城魏楼村西台南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11415 | 邳州     | PMS 占城王楼村赵庄西变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11416 | 邳州     | PMS 占城石厘村马巷南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11417 | 邳州     | PMS 占城魏楼村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11418 | 邳州     | 占城村占西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11419 | 邳州     | 占城小山村东台北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11420 | 邳州     | PMS 占城高集村西张北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11421 | 邳州     | PMS 占城陵胡村炮楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11422 | 邳州     | PMS 占城许集村朱庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11423 | 邳州     | PMS 占城沟北工区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11424 | 邳州     | PMS 占城许集村王党南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11425 | 邳州     | PMS 占城罗城村东台南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11426 | 邳州     | PMS 占城罗城村杭山南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11427 | 邳州     | PMS 占城石匣村林南西南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11428 | 邳州     | PMS 占城陆井街道西南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11429 | 邳州     | PMS 占城进德村村部东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11430 | 邳州     | PMS 占城进德村田庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11431 | 邳州     | 占城李元村董庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11432 | 邳州     | PMS 占城李元村赵庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11433 | 邳州     | 占城李元村周庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11434 | 邳州     | PMS 占城陆井工区南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11435 | 邳州     | PMS 占城山上工区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11436 | 邳州     | PMS 占城毛山魏庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11437 | 邳州     | PMS 占城毛山望山北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11438 | 邳州     | PMS 占城甘山村东甘东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11439 | 邳州     | PMS 占城陈庄东台西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11440 | 邳州     | PMS 占城街道11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11441 | 邳州     | 占城小山西台东北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11442 | 邳州     | PMS 占城李元屈庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11443 | 邳州     | PMS 占城许集村道庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11444 | 邳州     | PMS 占城汪庄工区西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11445 | 邳州     | PMS 占城白山夏元东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11446 | 邳州     | PMS 占城甘山西甘南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11447 | 邳州     | PMS 占城石匣村部东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11448 | 邳州     | PMS 占城石匣村东台西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11449 | 邳州     | 占城小山谢庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11450 | 邳州     | 占城小山李瓦北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11451 | 邳州     | PMS 占城高集后台西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11452 | 邳州     | PMS 占城陵胡单庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11453 | 邳州     | 占城陵胡张庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11454 | 邳州     | PMS 占城山上石屋寺西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11455 | 邳州     | PMS 占城许集河涯西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11456 | 邳州     | 占城街道5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11457 | 邳州     | PMS 占城毛山南门南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11458 | 邳州     | PMS 占城毛山洪党南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11459 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 11460 | 邳州     | PMS 占城陵胡村部西北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11461 | 邳州     | PMS 占城进德新城东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11462 | 邳州     | 占城邵庄东冯东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11463 | 邳州     | PMS 占城白山村部南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11464 | 邳州     | 占城王楼村南湖1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 11465 | 邳州     | PMS 占城石匣村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11466 | 邳州     | PMS 占城石匣新村部北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11467 | 邳州     | PMS 占城许集村许党西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11468 | 邳州     | PMS 占城陈庄四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11469 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11470 | 邳州     | PMS 占城甘山村沟南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11471 | 邳州     | PMS 占城高集村二队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11472 | 邳州     | PMS 占城高集村腰庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11473 | 邳州     | 占城后园东台西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11474 | 邳州     | PMS 占城陆井街道六号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11475 | 邳州     | PMS 占城石匣村马巷东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11476 | 邳州     | PMS 占城毛山村部北1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11477 | 邳州     | PMS 占城罗城高庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11478 | 邳州     | PMS 占城魏楼王庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11479 | 邳州     | PMS 占城陆井工区中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11480 | 邳州     | PMS 占城刘庄工区陈庄西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11481 | 邳州     | PMS 占城李元村顾赵东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11482 | 邳州     | PMS 占城进德新城中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11483 | 邳州     | PMS 占城魏楼村张庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11484 | 邳州     | 占城西白山西变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11485 | 邳州     | 占城许集村道庄北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11486 | 邳州     | 占城许集村徐庄西变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11487 | 邳州     | PMS 占城许集村刘庄北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11488 | 邳州     | 占城许集河涯北变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11489 | 邳州     | PMS 占城占西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11490 | 邳州     | 占城汪庄工区新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11491 | 邳州     | PMS 占城毛山望山南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11492 | 邳州     | PMS 占城塘坊南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11493 | 邳州     | 占城进德田庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11494 | 邳州     | PMS 占城王楼南北台变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11495 | 邳州     | PMS 占城罗城刘庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11496 | 邳州     | 占城石匣村部南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11497 | 邳州     | PMS 占城邵庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11498 | 邳州     | PMS 占城庞口西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11499 | 邳州     | PMS 占城南冯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11500 | 邳州     | PMS 占城毛山前一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11501 | 邳州     | 占城毛山前四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11502 | 邳州     | 占城石匣南台西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11503 | 邳州     | 占城占西井灌二号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11504 | 邳州     | 占城小山村袁庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11505 | 邳州     | PMS 占城陈庄西台北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11506 | 邳州     | PMS 占城街道10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11507 | 邳州     | 占城陆井街道新四号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11508 | 邳州     | PMS 占城政府机关东变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11509 | 邳州     | 占城进德村部西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11510 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园2号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11511 | 邳州     | PMS 占城镇中心花园1号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11512 | 邳州     | 占城山上工区山上变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11513 | 邳州     | 占城街道12号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11514 | 邳州     | 占城小山东台东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11515 | 邳州     | PMS 占城甘山村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11516 | 邳州     | PMS 占城街道十三号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11517 | 邳州     | PMS 占城镇陈庄村南湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11518 | 邳州     | PMS 占城街道14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11519 | 邳州     | 占城占西北1号变（庄西）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11520 | 邳州     | 占城李园1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11521 | 邳州     | 占城镇蘑菇岭变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11522 | 邳州     | 占城毛山张巷变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11523 | 邳州     | 占城罗城高庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11524 | 邳州     | 占城占东1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11525 | 邳州     | 占城石匣村西山变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11526 | 邳州     | 占城李园新农村3箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11527 | 邳州     | 占城李园新农村2箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11528 | 邳州     | 占城李园新农村1箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11529 | 邳州     | 占城山上工区西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11530 | 邳州     | 占城罗城村贾元1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11531 | 邳州     | 占城进德田庄1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11532 | 邳州     | 占城进德田庄2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11533 | 邳州     | PMS 占城石匣村九队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11534 | 邳州     | PMS 四户石羊村民委员会2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11535 | 邳州     | PMS 四户桃园村村民委员会2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11536 | 邳州     | 四户桃园村民委员会3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11537 | 邳州     | 四户找埠3号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11538 | 邳州     | PMS 四户桃园1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11539 | 邳州     | PMS 四户石羊2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11540 | 邳州     | PMS 四户石羊3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11541 | 邳州     | PMS 四户凤庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11542 | 邳州     | PMS 四户石羊5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11543 | 邳州     | 四户石羊4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11544 | 邳州     | PMS 四户桃园3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11545 | 邳州     | PMS 四户沟涯1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11546 | 邳州     | PMS 四户高板2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11547 | 邳州     | PMS 四户杜庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11548 | 邳州     | 四户敬老院变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11549 | 邳州     | PMS 四户顾桥村1号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 11550 | 邳州     | PMS 四户凤庄3号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11551 | 邳州     | PMS 四户沟涯2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11552 | 邳州     | PMS 四户岗子1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11553 | 邳州     | PMS 四户岗子2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11554 | 邳州     | PMS 四户凤庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11555 | 邳州     | PMS 四户桃园4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11556 | 邳州     | 四户桃园2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11557 | 邳州     | 四户小农场变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11558 | 邳州     | PMS 四户白马1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11559 | 邳州     | 四户白马2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11560 | 邳州     | PMS 四户白马3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11561 | 邳州     | PMS 四户竹园2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11562 | 邳州     | PMS 四户竹园1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11563 | 邳州     | PMS 四户竹园3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11564 | 邳州     | PMS 四户竹园4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 11565 | 邳州     | PMS 四户竹园5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11566 | 邳州     | PMS 四户董塘4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11567 | 邳州     | 四户董塘3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11568 | 邳州     | PMS 四户董塘2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11569 | 邳州     | PMS 四户董塘1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11570 | 邳州     | PMS 四户石羊6号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11571 | 邳州     | PMS 四户沟涯5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11572 | 邳州     | PMS 四户夏墩4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 11573 | 邳州     | PMS 四户杜庄4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11574 | 邳州     | PMS 四户竹园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11575 | 邳州     | PMS 四户凤庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11576 | 邳州     | PMS 四户董塘6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11577 | 邳州     | PMS 四户董塘7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11578 | 邳州     | PMS 四户石羊7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11579 | 邳州     | PMS 四户岗子6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11580 | 邳州     | PMS 四户石羊8号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11581 | 邳州     | PMS 四户岗子4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11582 | 邳州     | PMS 四户凤庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11583 | 邳州     | PMS 四户竹园7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11584 | 邳州     | PMS 四户白马7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11585 | 邳州     | PMS 四户董塘10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11586 | 邳州     | PMS 四户董塘8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11587 | 邳州     | PMS 四户凤庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11588 | 邳州     | PMS 四户石羊12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11589 | 邳州     | PMS 四户桃园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11590 | 邳州     | PMS 四户杜庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11591 | 邳州     | PMS 四户石羊13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11592 | 邳州     | PMS 四户桃园11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11593 | 邳州     | PMS 四户沟涯14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11594 | 邳州     | PMS 四户竹园10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11595 | 邳州     | PMS 四户白马6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11596 | 邳州     | PMS 四户白马8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11597 | 邳州     | PMS 四户找埠12号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11598 | 邳州     | PMS 四户竹园11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11599 | 邳州     | PMS 四户竹园8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 11600 | 邳州     | PMS 四户岗子10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11601 | 邳州     | PMS 四户石羊19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11602 | 邳州     | PMS 四户石羊16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11603 | 邳州     | PMS 四户石羊15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11604 | 邳州     | 四户董塘5号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11605 | 邳州     | PMS 四户竹园9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11606 | 邳州     | PMS 四户岗子9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11607 | 邳州     | PMS 四户沟涯15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11608 | 邳州     | PMS 四户桃园12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11609 | 邳州     | 四户桃园8号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11610 | 邳州     | PMS 四户沟涯11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11611 | 邳州     | PMS 四户沟涯10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11612 | 邳州     | PMS 四户白马5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11613 | 邳州     | 四户高板4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11614 | 邳州     | PMS 四户高板6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11615 | 邳州     | PMS 四户杜庄8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11616 | 邳州     | PMS 四户杜庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11617 | 邳州     | PMS 四户竹园12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11618 | 邳州     | PMS 四户杜庄10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11619 | 邳州     | 四户沟涯20号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11620 | 邳州     | PMS 四户沟涯17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11621 | 邳州     | PMS 四户岗子13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11622 | 邳州     | 四户白马10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11623 | 邳州     | 四户董塘11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11624 | 邳州     | PMS 四户沟涯19号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11625 | 邳州     | 四户石羊20号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11626 | 邳州     | PMS 四户石羊21号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11627 | 邳州     | 四户石羊22号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11628 | 邳州     | 四户桃园13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11629 | 邳州     | 四户竹园13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11630 | 邳州     | 四户沟涯18号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11631 | 邳州     | 四户岗子16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11632 | 邳州     | PMS 四户康居家园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11633 | 邳州     | 四户岗子14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11634 | 邳州     | 四户岗子12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 11635 | 邳州     | 四户桃园5号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11636 | 邳州     | 四户白马12号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11637 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11638 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11639 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室6号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11640 | 邳州     | PMS 四户石羊安置房2号配电室8号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11641 | 邳州     | PMS 四户沟涯9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11642 | 邳州     | 四户董塘13号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11643 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11644 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11645 | 邳州     | PMS 四户沟涯大棚2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11646 | 邳州     | 四户小农场2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11647 | 邳州     | 四户白马4号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11648 | 邳州     | 四户沟涯16号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11649 | 邳州     | 四户石羊大棚1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11650 | 邳州     | 街南村五队台变               | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11651 | 邳州     | 街北村西高庄台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11652 | 邳州     | PMS 街北村老街道台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11653 | 邳州     | 街北村街北公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11654 | 邳州     | PMS 土山街南村街南公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11655 | 邳州     | PMS 土山薛集街东台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11656 | 邳州     | 土山镇卢庄村西薛桥桥南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11657 | 邳州     | 土山张宋村包庄一队公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11658 | 市郊     | 大安线109—13             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11659 | 邳州     | PMS 夹河村村部台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11660 | 市郊     | 大安线119—6              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11661 | 邳州     | PMS 土山镇李庄村前宋台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11662 | 邳州     | PMS 李庄村村部台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11663 | 邳州     | PMS 夹河村大朱家台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11664 | 邳州     | PMS 土山夹河村聂庄台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11665 | 邳州     | 土山孙庄村王庄1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11666 | 市郊     | 大安线109—6=7            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11667 | 市郊     | 大安线137—11=6           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11668 | 市郊     | PMS 大安线137—11=3       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11669 | 市郊     | PMS 大安线95北11          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 11670 | 市郊     | 大安线109—13西6          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11671 | 市郊     | PMS 大庙线8—2           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11672 | 市郊     | 大四线91—1              | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11673 | 市郊     | PMS 大庙线4             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11674 | 市郊     | PMS 大庙线5—1           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11675 | 市郊     | PMS 大庙线7             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11676 | 市郊     | PMS 大庙线9             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11677 | 市郊     | PMS 大庙线23            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11678 | 市郊     | PMS 大庙线31            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11679 | 市郊     | PMS 大翔线45            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11680 | 市郊     | 大清线82东1              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11681 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室1变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11682 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍二期配电室2变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11683 | 市郊     | PMS 建材机械厂宿舍一期配电室变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11684 | 市郊     | PMS 大庙线6—6           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11685 | 市郊     | PMS 大安线95北6—3        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11686 | 市郊     | PMS 大安线46西4=2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11687 | 市郊     | PMS 大安线34—5          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11688 | 市郊     | PMS 大安线46西2=5        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11689 | 市郊     | PMS 大庙线16            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11690 | 市郊     | PMS 大安线125—2         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11691 | 市郊     | 大安线95—31             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11692 | 市郊     | PMS 大安线95—8=2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11693 | 市郊     | 大安线60—2              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11694 | 市郊     | PMS 大清线36—4          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11695 | 市郊     | 大安线139—18            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11696 | 市郊     | 大安线95—35             | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11697 | 市郊     | 大安线95—19=1           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11698 | 市郊     | PMS 大安线95—4          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11699 | 市郊     | 大安线109—9             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11700 | 市郊     | 大安线109—6=4           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11701 | 市郊     | 大安创新段6               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11702 | 市郊     | PMS 大安线34—1          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11703 | 市郊     | 大安线137—19            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11704 | 市郊     | 大安线125—12            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11705 | 邳州     | PMS 土山夹河村陈庄台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11706 | 邳州     | PMS 夹河村胡杨台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11707 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西二台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11708 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11709 | 邳州     | PMS 土山薛集街西公变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11710 | 邳州     | PMS 土山农科村村部台片   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11711 | 邳州     | PMS 土山农科村屠庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11712 | 邳州     | 土山镇娄楼村新庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11713 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11714 | 邳州     | PMS 土山卢庄村西薛桥台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11715 | 邳州     | 土山卢庄村张庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11716 | 邳州     | 土山卢庄村曹庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11717 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11718 | 邳州     | PMS 曹楼村薛桥台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11719 | 邳州     | PMS 曹楼村村部台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11720 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11721 | 邳州     | PMS 曹楼村曹南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11722 | 邳州     | PMS 曹楼村曹西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11723 | 邳州     | PMS 娄楼村娄东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11724 | 邳州     | PMS 土山娄楼村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11725 | 邳州     | 土山娄楼村高庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11726 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11727 | 邳州     | PMS 陈李村村部台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11728 | 邳州     | 陈李村陈北庄台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11729 | 邳州     | 土山镇陈李村陈庄台片      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11730 | 邳州     | 陈李村陈楼台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11731 | 邳州     | PMS 土山吕台村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11732 | 邳州     | PMS 土山吕台村花庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11733 | 邳州     | PMS 土山吕台村花四台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11734 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11735 | 邳州     | 土山镇薛庄村曹桥台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11736 | 邳州     | 娄楼村吕园台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11737 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11738 | 市郊     | PMS 大安线137—11=2 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11739 | 邳州     | 土山薛庄村曹南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 11740 | 市郊     | PMS 大清线52       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11741 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11742 | 市郊     | PMS 大安线46西3     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11743 | 邳州     | PMS 土山薛庄村二队台片   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11744 | 邳州     | PMS 土山薛集村街道2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11745 | 邳州     | PMS 土山薛集村黄庄台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11746 | 邳州     | PMS 刘井村井南台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11747 | 邳州     | PMS 土山孙庄村徐庄台变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11748 | 邳州     | PMS 刘井村井西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11749 | 邳州     | 黄山村乔庄台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11750 | 邳州     | PMS 黄山村焦庄台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11751 | 邳州     | PMS 黄山村村部扶贫公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11752 | 邳州     | 黄山村花庄台变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11753 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄三队公变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11754 | 邳州     | PMS 土山张宋村马庄公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11755 | 邳州     | 土山镇张宋村包庄花河公变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11756 | 邳州     | 土山街北村棉花站台变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11757 | 邳州     | PMS 街北村魏元3号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11758 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11759 | 邳州     | 土山农村村汪南台变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11760 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄1号公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11761 | 邳州     | PMS 土山吴庄村娄庄三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11762 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄台变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11763 | 邳州     | 土山张宋村张宋台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11764 | 邳州     | PMS 街北村民主路台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11765 | 市郊     | 大清线40东5         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11766 | 邳州     | PMS 土山苏庄村村部公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11767 | 市郊     | 翰林府1配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11768 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11769 | 市郊     | 翰林府1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11770 | 邳州     | 土山苏庄村三井台变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 11771 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东一台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11772 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11773 | 市郊     | 东湖天城6配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11774 | 邳州     | PMS 刘井村王庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11775 | 市郊     | 东湖天城5配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11776 | 邳州     | PMS 刘井村赵庄台变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11777 | 邳州     | 土山聂阁村庙前台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11778 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11779 | 邳州     | PMS 土山宋圩村王八家公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11780 | 邳州     | PMS 土山宋圩村花西公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11781 | 邳州     | PMS 土山宋圩村郭庄台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11782 | 邳州     | PMS 土山苏庄村张聂公变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11783 | 邳州     | PMS 刘井村陈庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11784 | 邳州     | PMS 土山镇关公路台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11785 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄王庄2号公变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11786 | 市郊     | 安然村2箱变变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11787 | 市郊     | 安然村1箱变变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11788 | 邳州     | PMS 土山街北村街北渔场3号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11789 | 邳州     | PMS 土山镇孙庄村孙庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11790 | 市郊     | 大翔线47一7           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11791 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11792 | 邳州     | 街北村街北鱼场2号变（单相变）   | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 11793 | 邳州     | 街北村街北鱼场1号变（单相变）   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 11794 | 邳州     | PMS 街南村东门台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11795 | 邳州     | PMS 街南新农村1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11796 | 邳州     | PMS 街北村魏园台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11797 | 市郊     | PMS 大安线58         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11798 | 邳州     | 街南村新庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11799 | 邳州     | PMS 街北村食品站台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11800 | 市郊     | PMS 大安线152南4      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11801 | 邳州     | 街南村沈庄台变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11802 | 邳州     | PMS 街南村扶贫台变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11803 | 市郊     | PMS 大安线152北3      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11804 | 邳州     | 黄山村山西台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11805 | 邳州     | 土山吴庄村吴庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11806 | 邳州     | PMS 土山宋圩村后卢台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11807 | 邳州     | 李庄村姚庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11808 | 邳州     | PMS 刘井新农村1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 11809 | 邳州     | 土山薛集村朱庙一台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 11810 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路公变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11811 | 市郊     | 大翔线40              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11812 | 邳州     | PMS 土山薛集街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11813 | 邳州     | PMS 土山关公庙公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11814 | 市郊     | 大安线125—7=3         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11815 | 邳州     | 土山魏庄村村部台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11816 | 邳州     | PMS 街南新农村3号公变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11817 | 邳州     | 东门2号公变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11818 | 邳州     | PMS 土山卢庄村公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11819 | 市郊     | PMS 大庙线6—2         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11820 | 邳州     | PMS 土山卢庄村杨庄配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11821 | 市郊     | 大庙线18—2            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11822 | 邳州     | PMS 黄山村部2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11823 | 市郊     | PMS 大安线29          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11824 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11825 | 邳州     | 土山孙庄村徐庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11826 | 邳州     | PMS 街南新农村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11827 | 邳州     | PMS 土山街南村农改2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11828 | 邳州     | PMS 土山关公路2号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11829 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11830 | 邳州     | PMS 土山街邳睢路2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11831 | 市郊     | PMS 经济园公租房1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11832 | 邳州     | PMS 土山棉花站2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11833 | 邳州     | 土山苏庄村张聂韩庄配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11834 | 市郊     | 经济园公租房1配电室4变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11835 | 邳州     | PMS 土山宋圩村宋圩台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11836 | 邳州     | 土山宋圩村代后变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 11837 | 邳州     | PMS 土山宋圩村八家2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11838 | 市郊     | PMS 经济园公租房2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11839 | 邳州     | PMS 土山聂阁村庙东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11840 | 邳州     | 土山张宋村村部变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11841 | 市郊     | PMS 经济园公租房4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11842 | 邳州     | 土山苏庄村沈尚配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11843 | 市郊     | 经济园公租房3配电室2变压器     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11844 | 邳州     | 土山聂阁村聂八家变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 11845 | 邳州     | 土山聂阁村路东2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11846 | 市郊     | PMS 经济园公租房3配电室4变压器  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11847 | 邳州     | PMS 土山聂阁村村部2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11848 | 邳州     | PMS 土山薛庄村村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11849 | 邳州     | PMS 土山魏庄村马墩2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11850 | 市郊     | 沈店安置1配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11851 | 邳州     | PMS 土山薛集村河西村北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11852 | 市郊     | 沈店安置1配电室4变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11853 | 邳州     | PMS 曹楼东薛桥2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11854 | 市郊     | 沈店安置2配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11855 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村吕圩东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11856 | 市郊     | 沈店安置2配电室4变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11857 | 邳州     | PMS 土山李庄陈楼2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11858 | 市郊     | 大庙线6—3              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11859 | 邳州     | PMS 土山夹河村朱家2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11860 | 市郊     | 大安线95—26            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11861 | 市郊     | 大庙线6—7              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11862 | 邳州     | PMS 土山薛庄村五大庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11863 | 邳州     | PMS 土山薛集黄庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11864 | 邳州     | PMS 土山聂阁村洼南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11865 | 邳州     | PMS 土山刘井村陈庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11866 | 邳州     | PMS 土山刘井村井南2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11867 | 市郊     | PMS 大庙线7副           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11868 | 邳州     | 土山娄楼村娄西公变1          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11869 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11870 | 邳州     | PMS 土山吴庄四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11871 | 邳州     | PMS 土山张宋村黄庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11872 | 市郊     | PMS 美的时代城1组合配电站4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11873 | 邳州     | PMS 土山吴庄村河湾变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11874 | 邳州     | PMS 土山吴庄村陈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11875 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11876 | 邳州     | 土山苏庄村夏庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11877 | 邳州     | PMS 土山聂阁村七桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11878 | 市郊     | PMS 美的时代城2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11879 | 邳州     | PMS 土山宋圩村孙聂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 11880 | 邳州     | PMS 土山魏庄村魏一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11881 | 邳州     | PMS 土山薛集村吕河涯变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11882 | 邳州     | 土山卢庄村卢张庄2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11883 | 邳州     | PMS 土山薛集街道6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11884 | 邳州     | 土山薛集街道5号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11885 | 邳州     | PMS 土山薛集村朱庙一2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11886 | 邳州     | PMS 土山薛集村河东三变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11887 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11888 | 邳州     | PMS 夹河村刘台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11889 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11890 | 邳州     | PMS 土山李庄村陈楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11891 | 邳州     | PMS 土山李庄村村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11892 | 邳州     | PMS 夹河村小朱家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11893 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11894 | 邳州     | PMS 刘井新农村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11895 | 邳州     | PMS 土山农科村汪南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11896 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11897 | 邳州     | PMS 土山薛庄村吕官庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11898 | 邳州     | PMS 土山刘井井西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11899 | 邳州     | PMS 土山街南新农村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11900 | 邳州     | PMS 土山街南村铁市变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11901 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11902 | 邳州     | 土山镇街北村土楼变            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11903 | 市郊     | PMS 大安线47            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11904 | 邳州     | PMS 土山街北老街道2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11905 | 市郊     | PMS 大安线95北14         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11906 | 邳州     | PMS 街南村农改变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11907 | 市郊     | 大安线137—17            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11908 | 邳州     | PMS 土山街北村魏园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11909 | 邳州     | PMS 土山街石英公司变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11910 | 市郊     | PMS 大安线57—1          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11911 | 邳州     | PMS 土山宋圩村代后2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11912 | 邳州     | PMS 土山聂阁村路西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11913 | 邳州     | PMS 街北村街道5号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11914 | 邳州     | PMS 土山黄山村部3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 11915 | 邳州     | PMS 土山陈李陈楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11916 | 邳州     | PMS 土山农科村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11917 | 邳州     | PMS 土山农科屠庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11918 | 邳州     | PMS 土山魏庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11919 | 市郊     | PMS 大安线119一1     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11920 | 邳州     | PMS 土山朱庙一3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11921 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11922 | 邳州     | 土山包庄三队2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11923 | 邳州     | PMS 土山夹河村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11924 | 市郊     | PMS 大安线125一8     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11925 | 邳州     | PMS 土山夹河聂庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11926 | 邳州     | PMS 土山夹河朱家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11927 | 邳州     | PMS 土山吴庄村姜庄三队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11928 | 邳州     | PMS 土山吴庄村吴庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11929 | 邳州     | 土山张宋村吴楼2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11930 | 市郊     | PMS 大翔线2副        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11931 | 邳州     | PMS 街北村食品站2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11932 | 邳州     | PMS 土山曹楼村薛桥3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11933 | 市郊     | PMS 大安线139一10东2  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11934 | 邳州     | PMS 土山曹楼村村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11935 | 邳州     | 土山陈李村李庄2号台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11936 | 邳州     | PMS 土山陈李村汤庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11937 | 邳州     | PMS 姜楼村姜东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11938 | 市郊     | 大庙线9一8           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11939 | 邳州     | PMS 土山姜楼村高庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11940 | 邳州     | PMS 土山姜楼村吕园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11941 | 邳州     | PMS 土山姜楼村新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11942 | 邳州     | 土山卢庄曹庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11943 | 邳州     | PMS 土山镇薛庄村曹桥2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11944 | 邳州     | 陈李村汤庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11945 | 邳州     | PMS 土山薛庄村薛一队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11946 | 邳州     | PMS 土山宋圩花西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11947 | 市郊     | PMS 大安线119一2     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11948 | 邳州     | PMS 土山陈李村陈庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11949 | 邳州     | PMS 土山薛集街道4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11950 | 市郊     | PMS 美的时代城3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11951 | 邳州     | PMS 土山孙庄村孙北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11952 | 邳州     | 土山吴庄村部5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11953 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11954 | 邳州     | PMS 土山张宋村部3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11955 | 邳州     | 土山街南村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11956 | 市郊     | PMS 美的时代城1配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11957 | 邳州     | 土山聂阁七桥3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11958 | 市郊     | PMS 官庄1配电室1变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11959 | 邳州     | PMS 土山孙庄孙徐庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11960 | 邳州     | 土山薛集街道7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11961 | 市郊     | PMS 官庄1配电室3变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11962 | 邳州     | 土山薛集街道8号变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 11963 | 邳州     | PMS 土山曹楼村张庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11964 | 邳州     | PMS 土山陈李村李庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11965 | 邳州     | PMS 土山街北村桥北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11966 | 邳州     | PMS 土山镇关公路3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11967 | 市郊     | PMS 官庄2配电室1变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11968 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村花庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11969 | 邳州     | PMS 土山镇吕台村圩西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11970 | 市郊     | PMS 官庄2配电室3变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 11971 | 邳州     | PMS 土山镇街南村2号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11972 | 邳州     | PMS 土山镇刘井井南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11973 | 市郊     | PMS 官庄3配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 11974 | 邳州     | PMS 土山魏园4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11975 | 邳州     | PMS 土山马墩3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11976 | 邳州     | PMS 土山薛庄村曹南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11977 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11978 | 邳州     | PMS 土山曹楼村曹南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11979 | 邳州     | 土山卢庄西薛桥2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 11980 | 邳州     | PMS 土山孙庄村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11981 | 邳州     | PMS 土山老街3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11982 | 邳州     | PMS 土山忠义小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11983 | 邳州     | PMS 土山忠义小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11984 | 邳州     | PMS 土山忠义小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 11985 | 邳州     | PMS 土山薛集村前吕2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11986 | 邳州     | PMS 土山镇街南村扶贫2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11987 | 邳州     | 土山丽都小区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11988 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11989 | 邳州     | 土山丽都小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11990 | 市郊     | PMS 美的时代城5配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11991 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11992 | 邳州     | 土山三义广场1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11993 | 邳州     | 土山三义广场2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11994 | 邳州     | PMS 土山三义广场3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11995 | 市郊     | PMS 美的时代城4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 11996 | 邳州     | 土山三义广场4号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 11997 | 邳州     | PMS 土山中央花园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11998 | 邳州     | PMS 土山中央花园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 11999 | 邳州     | PMS 土山工业园区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12000 | 邳州     | 土山幸福嘉园1箱变1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12001 | 市郊     | PMS 大庙线9东5        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12002 | 邳州     | 土山幸福嘉园2箱变2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12003 | 邳州     | 土山瑞祥小区3号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12004 | 邳州     | 土山瑞祥小区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12005 | 市郊     | PMS 凤荟园3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12006 | 邳州     | 土山瑞祥小区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12007 | 市郊     | PMS 凤荟园1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12008 | 邳州     | 土山忠义南大街小区2号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12009 | 邳州     | 土山忠义南大街小区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12010 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12011 | 邳州     | 土山忠义南大街小区4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12012 | 市郊     | PMS 凤荟园2配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12013 | 邳州     | 土山忠义南大街小区1号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12014 | 邳州     | 桃园雅墅2箱变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12015 | 邳州     | 桃园雅墅1箱变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12016 | 邳州     | 土山帝泽名城1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12017 | 邳州     | 土山街道供电所变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12018 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12019 | 邳州     | 土山刘井村井南4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 12020 | 邳州     | 土山薛庄村部3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12021 | 邳州     | 土山薛集村部变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12022 | 邳州     | 土山幸福小区1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12023 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12024 | 邳州     | 土山幸福小区2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12025 | 市郊     | PMS 滨河新天1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12026 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室4号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12027 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12028 | 市郊     | PMS 美的时代城6配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12029 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12030 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12031 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室2号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12032 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12033 | 邳州     | 土山滨河小区2号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12034 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12035 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12036 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12037 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12038 | 市郊     | 安庙线14—9              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12039 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12040 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室3变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12041 | 市郊     | 凤荟园二期2配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12042 | 市郊     | 凤荟园二期1配电室3变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12043 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12044 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12045 | 市郊     | PMS 凤馨园2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12046 | 市郊     | PMS 凤馨园1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12047 | 市郊     | 大安线59—10=2           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12048 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12049 | 市郊     | PMS 绿地高铁东城四期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12050 | 邳州     | 土山滨河小区4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12051 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12052 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12053 | 邳州     | 土山滨河小区1号组合配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12054 | 邳州     | 土山滨河小区3号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12055 | 邳州     | 土山中央花园二期2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12056 | 邳州     | 土山中央花园二期1箱变变压器  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12057 | 邳州     | 土山滨河领墅1箱变变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12058 | 邳州     | 土山瑞祥小区4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12059 | 邳州     | PMS 土山屠庄2号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12060 | 邳州     | PMS 土山薛庄村北配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12061 | 邳州     | PMS 土山薛集村高石猴配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12062 | 邳州     | PMS 土山薛庄三队变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12063 | 邳州     | PMS 土山孙庄村东台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12064 | 邳州     | PMS 官湖西坊5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12065 | 邳州     | 官湖西坊6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12066 | 邳州     | PMS 官湖孙家4号变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12067 | 邳州     | PMS 官湖东滩1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12068 | 市郊     | PMS 大翔线50       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12069 | 邳州     | PMS 官湖东滩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12070 | 市郊     | 滨河新天地2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12071 | 市郊     | 未来之宸1配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12072 | 市郊     | 未来之宸1配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12073 | 市郊     | 未来之宸2配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12074 | 邳州     | 官湖墩上5号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12075 | 邳州     | 官湖大黄5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12076 | 邳州     | PMS 官湖黄圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12077 | 市郊     | 未来之宸2配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12078 | 市郊     | 珑越东方花园组合配电站2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12079 | 邳州     | PMS 官湖东滩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12080 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12081 | 市郊     | 珑越东方花园1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12082 | 邳州     | 官湖官路口支部变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12083 | 市郊     | 凤凰苑3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12084 | 邳州     | 官湖前沈4号四队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12085 | 邳州     | PMS 官湖墩上1号支部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12086 | 市郊     | 凤凰苑2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12087 | 市郊     | 凤凰苑2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12088 | 邳州     | 官湖墩上4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12089 | 邳州     | PMS 官湖东林3号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12090 | 邳州     | 官湖东林2号支部       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12091 | 邳州     | PMS 官湖半庄2号支部   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12092 | 邳州     | 官湖北沟1号支部       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12093 | 邳州     | 官湖南沟2号西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12094 | 邳州     | 官湖南沟3号东变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12095 | 邳州     | 官湖北沟2号扶贫       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12096 | 邳州     | 官湖北沟3号九队       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12097 | 邳州     | PMS 官湖小坊4号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12098 | 邳州     | PMS 官湖小坊1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12099 | 邳州     | 官湖墩上小站         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12100 | 邳州     | 官湖墩上2号葛埠       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12101 | 邳州     | 官湖东坊1号9队       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12102 | 邳州     | 官湖东坊2号7队       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12103 | 邳州     | PMS 官湖东坊3号6队   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12104 | 市郊     | 大安线125—5东4南1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12105 | 邳州     | 官湖复兴1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12106 | 市郊     | 大清线96—1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12107 | 邳州     | PMS 官湖东坊4号十队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12108 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区1号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12109 | 邳州     | 官湖东坊5号11队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12110 | 邳州     | PMS 官湖东坊6号变5队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12111 | 市郊     | 凤瑞园3配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12112 | 邳州     | 官湖小坊5号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12113 | 市郊     | 凤瑞园1配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12114 | 邳州     | 官湖小坊6号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12115 | 市郊     | 凤瑞园3配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12116 | 邳州     | 官湖半庄3号工业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12117 | 市郊     | 凤瑞园2配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12118 | 邳州     | PMS 官湖半庄4号东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12119 | 市郊     | 凤瑞园4配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12120 | 市郊     | 凤瑞园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12121 | 市郊     | 凤瑞园2配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12122 | 邳州     | PMS 官湖东坊7号支部   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12123 | 市郊     | 凤瑞园5配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12124 | 市郊     | 凤瑞园5配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12125 | 市郊     | 凤瑞园1配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12126 | 邳州     | 官湖东坊10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12127 | 邳州     | 官湖东坊11号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12128 | 邳州     | PMS 官湖新华四1号变支部 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12129 | 市郊     | 东湖天城8配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12130 | 市郊     | 东湖天城7配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12131 | 邳州     | PMS 官湖新华三3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12132 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12133 | 邳州     | 官湖新华三南变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12134 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12135 | 市郊     | 珑越东方花园3配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12136 | 邳州     | 官湖新华四2号南       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12137 | 市郊     | 珑越东方花园2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12138 | 邳州     | 官湖新华三北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12139 | 市郊     | 凤润园2配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12140 | 邳州     | PMS 官湖东坊9号1队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12141 | 市郊     | 凤润园6配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12142 | 邳州     | 官湖新华三1号东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12143 | 邳州     | PMS 官湖新华五小站    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12144 | 邳州     | PMS 官湖西坊2号支部   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12145 | 市郊     | 凤润园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12146 | 邳州     | 官湖西坊4号胡林       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12147 | 邳州     | 官湖西坊3号中变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12148 | 市郊     | 凤润园6配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12149 | 邳州     | PMS 官湖西坊1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12150 | 市郊     | 凤润园3配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12151 | 邳州     | 官湖曹场1号东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12152 | 邳州     | PMS 官湖曹场2号西变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12153 | 邳州     | 官湖花园1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12154 | 市郊     | 凤润园5配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12155 | 邳州     | PMS 官湖东林1号西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12156 | 市郊     | 凤润园2配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12157 | 邳州     | 官湖农场1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12158 | 邳州     | PMS 官湖官路口3号二队变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12159 | 市郊     | 凤润园3配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12160 | 邳州     | 官湖官路口4号黄场变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12161 | 市郊     | 凤润园5配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12162 | 市郊     | 凤润园1配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12163 | 邳州     | PMS 官湖平墩4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12164 | 市郊     | 凤润园4配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12165 | 市郊     | 凤润园4配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12166 | 市郊     | 大四线62—1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12167 | 邳州     | PMS 官湖东坊12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12168 | 邳州     | 官湖白埠1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12169 | 市郊     | 和平公馆3配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12170 | 市郊     | 和平公馆2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12171 | 邳州     | 官湖白埠2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12172 | 邳州     | 官湖白埠4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12173 | 邳州     | PMS 官湖白埠3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12174 | 邳州     | PMS 官湖大坟1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12175 | 邳州     | PMS 官湖柳家4号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12176 | 邳州     | PMS 官湖大营1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12177 | 市郊     | 和平公馆4配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12178 | 邳州     | PMS 官湖大营2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12179 | 市郊     | 和平公馆3配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12180 | 市郊     | 和平公馆2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12181 | 邳州     | PMS 官湖周家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12182 | 邳州     | PMS 官湖周家1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12183 | 市郊     | 和平公馆4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12184 | 邳州     | 官湖夹河3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12185 | 市郊     | 和平公馆1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12186 | 邳州     | PMS 官湖石坝3号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12187 | 邳州     | 官湖下沟2号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12188 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12189 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12190 | 邳州     | PMS 官湖新华五2号西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12191 | 市郊     | 和平颂苑西区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12192 | 市郊     | 和平颂苑西区1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12193 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12194 | 邳州     | PMS 官湖张家4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12195 | 市郊     | 云湖佳苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12196 | 邳州     | PMS 官湖丁楼3号变   | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12197 | 邳州     | PMS 官湖北沟5号汪场  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12198 | 邳州     | 官湖南沟1号支部      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12199 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12200 | 邳州     | PMS 官湖半庄1号西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12201 | 邳州     | 官湖半庄5号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12202 | 市郊     | 云湖佳苑2配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12203 | 邳州     | PMS 官湖小坊2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12204 | 邳州     | PMS 官湖小坊3号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12205 | 市郊     | 和平颂苑2配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12206 | 邳州     | 官湖周家17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12207 | 市郊     | 和平颂苑2配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12208 | 市郊     | 和平颂苑1配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12209 | 市郊     | 和平颂苑1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12210 | 邳州     | 官湖前黄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12211 | 邳州     | PMS 官湖大黄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12212 | 市郊     | 凤凰苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12213 | 邳州     | 官湖后黄1号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12214 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12215 | 邳州     | 官湖后黄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12216 | 市郊     | 凤凰苑组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12217 | 邳州     | 官湖后黄3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12218 | 市郊     | 东湖悦府2配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12219 | 邳州     | PMS 官湖墩上工业4号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12220 | 市郊     | 东湖悦府2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12221 | 市郊     | 东湖悦府4配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12222 | 市郊     | 东湖悦府1配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12223 | 邳州     | 官湖前黄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12224 | 市郊     | 东湖悦府3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12225 | 邳州     | PMS 官湖大黄2号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12226 | 市郊     | 东湖悦府1配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12227 | 邳州     | 官湖大黄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12228 | 邳州     | 官湖黄圩3号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12229 | 市郊     | 东湖悦府4配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12230 | 邳州     | 官湖黄圩1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12231 | 邳州     | 官湖张家1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12232 | 邳州     | 官湖胡塘2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12233 | 邳州     | 官湖胡塘1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12234 | 邳州     | 官湖张家3号变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 12235 | 邳州     | PMS 官湖南下沟1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12236 | 邳州     | 官湖周家8号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12237 | 市郊     | 大四线102—21=1   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12238 | 市郊     | 大庙线6—13       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12239 | 邳州     | 官湖南沟4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12240 | 市郊     | 大庙线9东5北1      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12241 | 市郊     | 东湖天城2配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12242 | 邳州     | PMS 官湖杨庄2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12243 | 市郊     | 东湖天城3配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12244 | 邳州     | 官湖杨庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12245 | 邳州     | PMS 官湖下沟3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12246 | 市郊     | 东湖天城1配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12247 | 邳州     | 官湖下沟1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12248 | 邳州     | PMS 官湖杨庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12249 | 市郊     | 东湖天城4配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12250 | 邳州     | PMS 官湖孙家1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12251 | 邳州     | PMS 孙家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12252 | 邳州     | 官湖石坝1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12253 | 邳州     | 官湖孙家3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12254 | 市郊     | 大庙线4付         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12255 | 邳州     | PMS 官湖石坝5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12256 | 邳州     | PMS 官湖石坝2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12257 | 邳州     | PMS 官湖石坝4号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12258 | 邳州     | 官湖夹河2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12259 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12260 | 邳州     | PMS 官湖夹河1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12261 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12262 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12263 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12264 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12265 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12266 | 邳州     | 官湖白埠机关1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12267 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12268 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12269 | 市郊     | 凤荟园三期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12270 | 邳州     | PMS 官湖周家3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12271 | 市郊     | 凤荟园三期1配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12272 | 邳州     | 官湖周家5号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12273 | 邳州     | PMS 官湖周家4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12274 | 邳州     | PMS 官湖二埝1号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12275 | 邳州     | 官湖二埝2号变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12276 | 邳州     | 官湖张家9号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12277 | 邳州     | 官湖东滩13号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12278 | 邳州     | 官湖小坊17号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12279 | 邳州     | 官湖小坊16号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12280 | 邳州     | PMS 官湖新华二5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12281 | 邳州     | PMS 官湖东滩4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12282 | 邳州     | 官湖白埠机关7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12283 | 市郊     | 大庙线6南1            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12284 | 市郊     | 大安线95—31=5        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12285 | 市郊     | 大安线109—6=8        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12286 | 市郊     | 大安线125—5西2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12287 | 市郊     | PMS 大安线129—4      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12288 | 市郊     | PMS 大安线46西10      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12289 | 市郊     | 大安线46西15          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12290 | 市郊     | 大安线137—24         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12291 | 市郊     | PMS 大庙线27         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12292 | 市郊     | 大安创新段3            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12293 | 市郊     | 大安线59—12          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12294 | 邳州     | 官湖东林4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12295 | 邳州     | PMS 官湖曹场3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12296 | 邳州     | PMS 官湖前黄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12297 | 邳州     | PMS 官湖白埠村新农村小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12298 | 邳州     | PMS 官湖北沟扶贫2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12299 | 邳州     | 官湖新华三5号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 12300 | 邳州     | PMS 官湖新华三6号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12301 | 邳州     | 官湖南沟5号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12302 | 邳州     | 官湖南沟6号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12303 | 邳州     | 官湖半庄6号变                 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12304 | 邳州     | PMS 官湖孙家5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12305 | 邳州     | PMS 官湖白埠5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12306 | 市郊     | 大安线59—5                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12307 | 邳州     | 官湖新华四4号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12308 | 邳州     | PMS 官湖杨庄4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12309 | 市郊     | 大翔线52                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12310 | 邳州     | PMS 官湖石坝6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12311 | 市郊     | 黄墩线52—21                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12312 | 市郊     | 黄墩线46                   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12313 | 邳州     | PMS 官湖东林5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12314 | 邳州     | 官湖西坊7号变                 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12315 | 邳州     | PMS 官湖东坊13号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12316 | 邳州     | 官湖东坊14号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12317 | 市郊     | 黄墩线74西18                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12318 | 邳州     | 官湖墩上6号变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12319 | 邳州     | 官湖新华五小站2号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12320 | 邳州     | 官湖后黄4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12321 | 邳州     | 官湖北沟支部2号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12322 | 邳州     | 官湖吴瓦房杨场变                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12323 | 邳州     | PMS 官湖曹场4号变（400KVA）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12324 | 邳州     | PMS 官湖农场2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12325 | 邳州     | 官湖西坊8号变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12326 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12327 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12328 | 市郊     | 黄墩线52—24                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12329 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12330 | 邳州     | PMS 官湖汇宸置业有限公司（金色家园）4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12331 | 邳州     | PMS 官湖墩上7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12332 | 邳州     | PMS 官湖龙珠小区2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12333 | 邳州     | PMS 官湖前沈8号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12334 | 市郊     | 黄墩线52—11                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 12335 | 邳州     | 官湖大黄6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12336 | 邳州     | PMS 官湖新华三7号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12337 | 邳州     | PMS 官湖新华五5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12338 | 邳州     | PMS 官湖新华四5号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12339 | 市郊     | 大翔线58西1            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12340 | 邳州     | PMS 官湖北沟6号（400KVA） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12341 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南4      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12342 | 邳州     | 官湖南沟7号（400KVA）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12343 | 市郊     | PMS 大翔线62          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12344 | 邳州     | 官湖白埠分公司新增          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12345 | 邳州     | PMS 官湖孙场2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12346 | 市郊     | PMS 黄墩线4           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12347 | 市郊     | 黄墩线23一1            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12348 | 邳州     | PMS 官湖丁楼8号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12349 | 邳州     | 官湖前黄7号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12350 | 市郊     | 黄墩线74东12           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12351 | 邳州     | PMS 官湖下沟5号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12352 | 邳州     | 官湖南沟8号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12353 | 邳州     | 官湖小坊7号             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12354 | 邳州     | PMS 官湖周家12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12355 | 邳州     | 官湖新华4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12356 | 邳州     | PMS 官湖周家11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12357 | 邳州     | PMS 官湖周家9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12358 | 邳州     | PMS 官湖周家10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12359 | 邳州     | PMS 官湖大营3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12360 | 邳州     | PMS 官湖大营4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12361 | 邳州     | PMS 官湖夹河5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12362 | 市郊     | 黄墩线9一9             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12363 | 邳州     | 官湖夹河6号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12364 | 邳州     | 官湖柳家6号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12365 | 邳州     | PMS 官湖白埠8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12366 | 邳州     | PMS 官湖白埠7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12367 | 邳州     | 官湖白埠6号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12368 | 邳州     | 官湖石坝7号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12369 | 邳州     | PMS 官湖石坝8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12370 | 邳州     | PMS 官湖小坊10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12371 | 邳州     | 官湖北沟9号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12372 | 邳州     | 官湖柳家8号变        | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 12373 | 市郊     | 黄墩线74东14       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12374 | 邳州     | PMS 官湖小坊9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12375 | 邳州     | 官湖小坊11号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12376 | 市郊     | 大翔线58西5北2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12377 | 邳州     | PMS 官湖平墩5号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12378 | 市郊     | 黄墩线74东20=3     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12379 | 市郊     | 黄墩线52一4        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12380 | 邳州     | PMS 官湖平墩6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12381 | 邳州     | PMS 官湖胡塘4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12382 | 邳州     | 官湖前沈9号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12383 | 邳州     | PMS 官湖黄圩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12384 | 市郊     | 黄墩线52一28       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12385 | 邳州     | PMS 官湖黄圩4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12386 | 邳州     | PMS 官湖黄圩6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12387 | 邳州     | 官湖北沟10号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12388 | 邳州     | 官湖南沟11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12389 | 邳州     | PMS 官湖丁场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12390 | 邳州     | PMS 官湖东滩6号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12391 | 邳州     | PMS 官湖胡塘3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12392 | 邳州     | PMS 官湖东滩5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12393 | 邳州     | PMS 官湖东林6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12394 | 邳州     | PMS 官湖东林7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12395 | 邳州     | PMS 官湖大黄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12396 | 邳州     | 官湖东坊15号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12397 | 邳州     | 官湖杨庄5号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12398 | 邳州     | PMS 官湖半庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12399 | 市郊     | PMS 大翔线58西5南8  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12400 | 邳州     | PMS 官湖墩上8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12401 | 邳州     | PMS 官湖墩上10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12402 | 邳州     | PMS 官湖杨庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12403 | 邳州     | PMS 官湖南下沟8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12404 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12405 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12406 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12407 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12408 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12409 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区2配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12410 | 邳州     | PMS 官湖花园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12411 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12412 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区3配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12413 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12414 | 邳州     | 官湖后黄8号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12415 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区4配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12416 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12417 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区5配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 12418 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12419 | 邳州     | 官湖杨庄8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12420 | 市郊     | 徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12421 | 邳州     | 官湖后黄7号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12422 | 市郊     | 黄墩线74东19          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12423 | 市郊     | 黄墩线74东16          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12424 | 邳州     | PMS 官湖小坊8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12425 | 市郊     | 黄墩线74东12=7        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12426 | 市郊     | 黄墩线74东12=4        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12427 | 邳州     | 官湖吴瓦房10号变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12428 | 邳州     | PMS 官湖东坊16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12429 | 邳州     | 官湖黄圩7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12430 | 邳州     | PMS 官湖曹场5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12431 | 邳州     | 官湖东坊17号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12432 | 邳州     | 官湖大黄8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12433 | 邳州     | PMS 官湖汪场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12434 | 邳州     | PMS 官湖新华三9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12435 | 邳州     | 官湖新华三10号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12436 | 市郊     | 黄墩线74东26          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12437 | 邳州     | PMS 官湖白埠9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12438 | 市郊     | 黄墩线74西23西6        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12439 | 市郊     | 大翔线58西5南8东1       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12440 | 邳州     | 官湖东林12号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12441 | 邳州     | PMS 官湖丁楼11号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12442 | 邳州     | 官湖东林9号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12443 | 邳州     | 官湖东林10号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12444 | 邳州     | PMS 官湖东林11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12445 | 邳州     | 官湖东林8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12446 | 邳州     | PMS 官湖东林14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12447 | 邳州     | 官湖白埠机关8号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12448 | 邳州     | PMS 官湖东滩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12449 | 邳州     | PMS 官湖孙家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12450 | 邳州     | PMS 官湖孙家7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12451 | 邳州     | PMS 官湖杨庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12452 | 市郊     | 黄墩线74东12=3西2   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12453 | 邳州     | 官湖小坊12号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12454 | 邳州     | 官湖小坊13号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12455 | 市郊     | 大翔线60          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12456 | 邳州     | PMS 官湖丁场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12457 | 市郊     | PMS 大翔线58西2    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12458 | 邳州     | PMS 官湖新华小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12459 | 邳州     | PMS 官湖新华小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12460 | 邳州     | PMS 官湖西坊胡林2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12461 | 邳州     | PMS 官湖复兴6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12462 | 邳州     | PMS 官湖下沟6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12463 | 邳州     | PMS 官湖鲍庄12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12464 | 邳州     | PMS 官湖石坝11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12465 | 邳州     | PMS 官湖戴场1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12466 | 邳州     | PMS 官湖戴场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12467 | 邳州     | PMS 官湖戴场3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12468 | 市郊     | PMS 大庙华美2箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12469 | 市郊     | 大翔线58东6=1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12470 | 市郊     | 大庙华美1箱变变压器     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12471 | 邳州     | PMS 官湖杨庄9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12472 | 邳州     | PMS 官湖杨庄10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12473 | 市郊     | PMS 大庙华美3箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12474 | 邳州     | PMS 官湖小坊14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 12475 | 市郊     | 大黄山老户人二期安置配电室4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12476 | 邳州     | PMS 官湖石坝12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12477 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12478 | 邳州     | 官湖翰林华府配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12479 | 邳州     | 官湖孙家8号变               | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 12480 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12481 | 邳州     | PMS 官湖恒佳锦绣城1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12482 | 邳州     | 官湖西坊9号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12483 | 邳州     | 官湖新华三11号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12484 | 邳州     | PMS 官湖白埠机关14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12485 | 邳州     | PMS 官湖东滩8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12486 | 邳州     | 官湖前沈18号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12487 | 邳州     | PMS 官湖沿河1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12488 | 邳州     | PMS 官湖大垠7号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12489 | 邳州     | PMS 官湖胡塘6号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12490 | 邳州     | 官湖墩上工业区12号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12491 | 市郊     | 东山悦2配电室2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12492 | 市郊     | 东山悦1配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12493 | 市郊     | 东山悦1配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12494 | 市郊     | 东山悦2配电室4变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12495 | 市郊     | 东山悦3配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12496 | 市郊     | 东山悦3配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12497 | 市郊     | 大翔线62西1               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12498 | 市郊     | 大翔线63南1               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12499 | 市郊     | 宸公馆1配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12500 | 市郊     | 宸公馆2配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12501 | 市郊     | 宸公馆2配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12502 | 市郊     | 宸公馆1配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 12503 | 市郊     | 黄墩线74东8               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12504 | 市郊     | PMS 大翔线58东2           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12505 | 市郊     | 黄墩线74西28              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12506 | 市郊     | 西良线72西18南6            | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12507 | 市郊     | PMS 拾庞一线33            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12508 | 市郊     | 丁楼线6一8                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12509 | 市郊     | 丁楼线6一13               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 12510 | 市郊     | 丁楼线31-23      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12511 | 市郊     | 丁楼线21         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12512 | 市郊     | PMS 拾庞一线29南6  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12513 | 市郊     | 庞夹线31-16      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12514 | 市郊     | PMS 西良线72西16  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12515 | 市郊     | 丁楼线31-16      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12516 | 市郊     | 拾丁线6南14西      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12517 | 市郊     | PMS 拾丁线6北7=3  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12518 | 邳州     | PMS 官湖东坊18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12519 | 邳州     | PMS 官湖半庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12520 | 邳州     | PMS 官湖东滩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12521 | 邳州     | 官湖新华一9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12522 | 邳州     | PMS 官湖新华五6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12523 | 邳州     | 官湖半庄9号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12524 | 邳州     | PMS 官湖周家15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12525 | 邳州     | 官湖东滩10号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12526 | 邳州     | PMS 官湖小坊15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12527 | 邳州     | PMS 官湖东坊19号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12528 | 邳州     | PMS 官湖石坝9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12529 | 邳州     | PMS 官湖柳家10号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12530 | 邳州     | 官湖大坟8号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12531 | 邳州     | 官湖沿河2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12532 | 邳州     | PMS 官湖新华三12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12533 | 邳州     | PMS 官湖夹河7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12534 | 邳州     | PMS 官湖下沟4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12535 | 邳州     | PMS 官湖授贤6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12536 | 邳州     | 官湖新华三13号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12537 | 邳州     | 官湖新华五小站3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12538 | 邳州     | 官湖周家13号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12539 | 邳州     | PMS 官湖吴瓦房15号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12540 | 邳州     | PMS 官湖周家14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12541 | 邳州     | PMS 官湖大营5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12542 | 邳州     | 官湖东滩11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12543 | 邳州     | PMS 官湖东滩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12544 | 邳州     | PMS 官湖石坝13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12545 | 邳州     | PMS 官湖胡塘7号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12546 | 邳州     | 官湖张家6号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12547 | 邳州     | 官湖北沟郑家1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12548 | 邳州     | PMS 官湖东坊20号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12549 | 邳州     | 官湖小坊20号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12550 | 邳州     | 官湖后黄6号变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 12551 | 邳州     | 官湖新华四7号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12552 | 邳州     | 官湖新华三14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12553 | 邳州     | 官湖周家20号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12554 | 邳州     | 官湖北沟丁场1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12555 | 邳州     | 官湖西坊10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12556 | 邳州     | 官湖小坊19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12557 | 邳州     | 官湖南沟12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12558 | 邳州     | 官湖西坊胡林3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12559 | 邳州     | 官湖平墩11号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12560 | 邳州     | 官湖半庄10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12561 | 邳州     | 官湖东坊工业1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12562 | 邳州     | 官湖白埠12号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12563 | 邳州     | 官湖白埠11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12564 | 邳州     | 官湖周家18号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12565 | 邳州     | 官湖前沈3号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12566 | 邳州     | 官湖东坊8号西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12567 | 邳州     | 官湖北沟4号丁场        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12568 | 邳州     | 官湖周家22号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12569 | 邳州     | 官湖曹场6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12570 | 邳州     | 官湖龙珠小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12571 | 邳州     | 官湖东坊21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12572 | 邳州     | 官湖新华五4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12573 | 邳州     | 官湖白埠10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12574 | 邳州     | 官湖前黄9号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12575 | 邳州     | PMS 宿羊山白口沿街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12576 | 邳州     | PMS 宿羊山枣四路3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12577 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12578 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布聂庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12579 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12580 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12581 | 邳州     | 宿羊山枣泗路2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12582 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12583 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12584 | 邳州     | PMS 宿羊山机关1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12585 | 邳州     | PMS 宿羊山5号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12586 | 邳州     | PMS 宿羊山机关2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12587 | 邳州     | PMS 宿羊山1号镇北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12588 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12589 | 邳州     | PMS 宿羊山3号西山变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12590 | 邳州     | PMS 宿羊山2号古槐变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12591 | 邳州     | PMS 宿羊山7号镇南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12592 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12593 | 邳州     | 宿羊山吕村1号村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12594 | 邳州     | 宿羊山黄湾4号一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12595 | 邳州     | 宿羊山黄湾2号七队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12596 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝2号三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12597 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝1号马坝变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12598 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝3号四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12599 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼7号河西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12600 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王后1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12601 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄1号一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12602 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄2号村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12603 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄3号郭营变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12604 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布2号三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12605 | 邳州     | 宿羊山梁口1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12606 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12607 | 邳州     | PMS 宿羊山何家2号东韩家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12608 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗5号东站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12609 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗8号西站变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12610 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西3号三合庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12611 | 邳州     | PMS 宿羊山芦西1号村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12612 | 邳州     | 宿羊山耿布2号五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12613 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布4号三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12614 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄1号村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12615 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄3号张场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12616 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园3号张韩庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12617 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园1号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12618 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园2号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12619 | 邳州     | 宿羊山韩行4号前沙埠变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12620 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行3号沟上变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12621 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行1号桥头变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12622 | 邳州     | PMS 宿南线韩行2号三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12623 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家1号刘台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12624 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家3号西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12625 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家4号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12626 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家8号郭台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12627 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口1号宋庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12628 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家6号张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12629 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山7号武山东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12630 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山6号新村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12631 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口2号后队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12632 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井6号南堰郭场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12633 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井7号南堰杜庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12634 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄3号茸坝变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12635 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄1号新安庄队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12636 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上1号小楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12637 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上2号坊上变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12638 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄8号刘渡口变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12639 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上3号季楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12640 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄6号孙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12641 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄7号河圈变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12642 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山1号刘山队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12643 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山2号潘沙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12644 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山4号青石庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12645 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井1号二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12646 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口3号陈桃园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12647 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家7号沙庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12648 | 邳州     | PMS 宿羊山白口5号九队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12649 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布3号大新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12650 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12651 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布2号西队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12652 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄8号海子队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12653 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄7号夏庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12654 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄6号三合子变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12655 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄5号海子村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12656 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12657 | 邳州     | PMS 宿羊山10号营子变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12658 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄3号大八户变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12659 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄4号二八户变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12660 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄2号杜庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12661 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上5号孙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12662 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12663 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12664 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12665 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗7号四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12666 | 邳州     | 宿羊山芦西2号一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12667 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩5号李庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12668 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩3号西站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12669 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12670 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家3号郭楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12671 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家7号一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12672 | 邳州     | PMS 宿羊山吕村胜利桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12673 | 邳州     | 宿羊山吕村5号徐庄村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12674 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井2号三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12675 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井3号韩西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12676 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井4号韩东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12677 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井5号张庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12678 | 邳州     | PMS 宿羊山何家3号西队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12679 | 邳州     | PMS 宿羊山何家4号韩桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12680 | 邳州     | PMS 宿羊山何家1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12681 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12682 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12683 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12684 | 邳州     | 宿羊山宋庄9号舌滩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12685 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄2号西队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12686 | 邳州     | 宿羊山黄湾1号村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12687 | 邳州     | 宿羊山黄湾3号五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12688 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布1号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12689 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布5号一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12690 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布1号七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12691 | 邳州     | PMS 宿羊山白口2号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12692 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄白口1号一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12693 | 邳州     | PMS 宿羊山白口3号四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12694 | 邳州     | PMS 宿羊山白口4号七队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12695 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5号五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12696 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼13号河滩村部变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 12697 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼9号贺台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12698 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼10号徐东变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12699 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼15号河滩四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12700 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12701 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄2号李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12702 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼11号刘圩变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12703 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩4号北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12704 | 邳州     | 宿羊山贾家1号村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12705 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家5号胡楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12706 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家8号三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12707 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12708 | 市郊     | 拾庞一线41西           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12709 | 市郊     | 丁和杨楼段3            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12710 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园4号五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12711 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄7号王庄二队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12712 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄6号王庄四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12713 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄5号王庄村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12714 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园2号村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12715 | 邳州     | 宿羊山吕村6号徐庄二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12716 | 邳州     | PMS 宿羊山6号开发区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12717 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家2号刘合庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12718 | 邳州     | PMS 宿羊山东机关2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12719 | 邳州     | PMS 宿羊山大武山变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 12720 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼东机关1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12721 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元4号四队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12722 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12723 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄七队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12724 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口谢家变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12725 | 邳州     | PMS 宿羊山镇东开发区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12726 | 邳州     | 宿羊山徐楼中学公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12727 | 邳州     | 宿羊山芦岗十队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12728 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12729 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12730 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园三队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12731 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12732 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行5号二队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12733 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12734 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12735 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行前沙布南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12736 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行五队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12737 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12738 | 邳州     | 宿羊山吕村十队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12739 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄衡家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12740 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12741 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12742 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12743 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12744 | 邳州     | PMS 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12745 | 邳州     | 宿羊山新安庄北季楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12746 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩七队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12747 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12748 | 邳州     | PMS 宿羊山枣泗路4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12749 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行村韩行村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12750 | 邳州     | PMS 宿羊山营子西队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12751 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12752 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户东变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12753 | 邳州     | PMS 宿羊山何家曹家变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12754 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩村黄墩2队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12755 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄村韩瓦房东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12756 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗街南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12757 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄何家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12758 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12759 | 邳州     | 宿羊山黄湾二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12760 | 邳州     | PMS 宿羊山何家后刘家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12761 | 邳州     | 宿羊山黄湾街道变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12762 | 邳州     | PMS 宿羊山何家村韩桥2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12763 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沙庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12764 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12765 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家二队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12766 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12767 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上季楼东队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12768 | 邳州     | PMS 宿羊山二队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12769 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上西队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12770 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井汪场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12771 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上孙庄东队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12772 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12773 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄王庄二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12774 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12775 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄东队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12776 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄海子2号变变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12777 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三和子2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12778 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄茸坝2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12779 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井张庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12780 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山潘沙庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12781 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山西队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12782 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄河圈2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12783 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄孙庄桥头变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12784 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12785 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄陈庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12786 | 邳州     | PMS 宿羊山白口石湖变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12787 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12788 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12789 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 12790 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩北站2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12791 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12792 | 邳州     | 宿羊山黄湾六队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12793 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口沿街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12794 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12795 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12796 | 邳州     | 宿羊山徐楼西机关4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12797 | 邳州     | PMS 宿羊山西山2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12798 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12799 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼河滩三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12800 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口陈桃园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12801 | 邳州     | PMS 宿羊山苏口后队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12802 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家郭台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12803 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12804 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布西队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12805 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12806 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝5队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12807 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12808 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12809 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12810 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家胡楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12811 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井韩东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12812 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12813 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12814 | 邳州     | 宿羊山宋庄大八户3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12815 | 邳州     | 宿羊山开发区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12816 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄二八户2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12817 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布大新庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12818 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄夏庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12819 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12820 | 邳州     | PMS 宿羊山刘山山前2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12821 | 邳州     | 宿羊山吕村徐庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12822 | 邳州     | 宿羊山吕村十一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12823 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布八队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12824 | 邳州     | PMS 宿羊山坊上坊后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12825 | 邳州     | PMS 宿羊山芦岗十队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12826 | 邳州     | PMS 宿羊山杜庄四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12827 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩李庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12828 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12829 | 邳州     | 宿羊山黄湾四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12830 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12831 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼沿街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12832 | 邳州     | PMS 宿羊山桃元张韩庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12833 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼西机关5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12834 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼徐西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12835 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井杜庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12836 | 邳州     | 宿羊山黄湾西一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12837 | 邳州     | PMS 宿羊山陆布陈庄一队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12838 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄张场西队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12839 | 邳州     | PMS 宿羊山山海明珠1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12840 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄2号因庄队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12841 | 邳州     | PMS 宿羊山沙布王台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12842 | 邳州     | PMS 宿羊山西机关6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12843 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12844 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩二队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12845 | 邳州     | PMS 宿羊山镇南6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12846 | 邳州     | PMS 宿羊山西山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12847 | 邳州     | PMS 宿羊山黄墩六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12848 | 邳州     | PMS 宿羊山吴坝三队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12849 | 邳州     | PMS 宿羊山贾家八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12850 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼王庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12851 | 邳州     | 宿羊山刘山山前3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12852 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布一队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12853 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼陆布四队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12854 | 邳州     | PMS 宿羊山机关3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12855 | 邳州     | PMS 宿羊山古槐2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12856 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12857 | 邳州     | 宿羊山徐楼芦岗四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12858 | 邳州     | PMS 宿羊山徐楼芦岗街南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12859 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄韩瓦房3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 12860 | 邳州     | PMS 宿羊山镇北5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12861 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12862 | 邳州     | 宿羊山何家曹家2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12863 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园五队2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12864 | 邳州     | 宿羊山吕村六队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12865 | 邳州     | PMS 宿羊山柿园四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12866 | 邳州     | PMS 宿羊山白口村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12867 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上八队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12868 | 邳州     | 宿羊山贾家三队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12869 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行沟上七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12870 | 邳州     | PMS 宿羊山白口六队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12871 | 邳州     | PMS 宿羊山白口七队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12872 | 邳州     | PMS 宿羊山白口十队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12873 | 邳州     | PMS 宿羊山韩行桥头2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12874 | 邳州     | 宿羊山坊上村部变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12875 | 邳州     | 宿羊山宋庄村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12876 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄西队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12877 | 邳州     | PMS 宿羊山梁口5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12878 | 邳州     | PMS 宿羊山村二队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12879 | 邳州     | PMS 宿羊山潘桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12880 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12881 | 邳州     | PMS 宿羊山新安庄茸坝4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12882 | 邳州     | 宿羊山沙布村部3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12883 | 邳州     | PMS 宿羊山宋庄三合3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12884 | 邳州     | PMS 宿羊山营子3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12885 | 邳州     | PMS 宿羊山营子4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12886 | 邳州     | PMS 宿羊山大蒜市场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12887 | 邳州     | PMS 宿羊山开发区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12888 | 邳州     | PMS 宿羊山因庄4号韩瓦房变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12889 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家刘台新村变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12890 | 邳州     | PMS 宿羊山辛家沙庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12891 | 邳州     | PMS 宿羊山陈庄一队东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12892 | 邳州     | PMS 宿羊山桃园三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12893 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12894 | 邳州     | 宿羊山东升花园1组合配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 12895 | 邳州     | 宿羊山宿高小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12896 | 邳州     | 宿羊山宿高小区1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12897 | 邳州     | 宿羊山家园小区2箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12898 | 邳州     | 宿羊山家园小区6箱变变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12899 | 邳州     | 宿羊山耿布小庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12900 | 邳州     | 宿羊山杜庄王庄五队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12901 | 邳州     | 宿羊山杜庄七队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12902 | 邳州     | 宿羊山西山4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12903 | 邳州     | 宿羊山芦岗村部变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12904 | 邳州     | 宿羊山东升家园1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12905 | 邳州     | 宿羊山镇东开发区5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12906 | 邳州     | 宿羊山阳光新村小区        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12907 | 邳州     | 宿羊山和谐社区变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12908 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12909 | 邳州     | 宿羊山福鑫佳园小区2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12910 | 邳州     | 宿羊山家园小区4箱变1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12911 | 邳州     | 宿羊山家园小区5箱变1变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12912 | 邳州     | 宿羊山家园小区3箱变1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12913 | 邳州     | 宿羊山家园小区1箱变1变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12914 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室2变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12915 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室1变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12916 | 邳州     | 宿羊山东升花园2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12917 | 邳州     | 宿羊山山海领秀城1配电室2变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 12918 | 邳州     | PMS 宿羊山徐井南堰变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12919 | 邳州     | PMS 宿羊山耿布小庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12920 | 邳州     | PMS 岔河颜家4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12921 | 邳州     | 岔河桥南4号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12922 | 邳州     | 岔河西岔河4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12923 | 邳州     | PMS 岔河街道1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12924 | 邳州     | 岔河季林2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12925 | 邳州     | PMS 岔河东马店1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12926 | 邳州     | PMS 岔河黄石4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12927 | 邳州     | PMS 岔河街道8号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12928 | 邳州     | 岔河西马店3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12929 | 邳州     | PMS 岔河林子3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 12930 | 邳州     | PMS 岔河西岔河1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12931 | 邳州     | 岔河桥南2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12932 | 邳州     | 岔河东桥3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12933 | 邳州     | PMS 岔河东桥2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12934 | 邳州     | 岔河桥北2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12935 | 邳州     | PMS 岔河西马店2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12936 | 邳州     | 岔河季林1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 12937 | 邳州     | PMS 岔河街道2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 12938 | 邳州     | PMS 岔河黄石1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12939 | 邳州     | 岔河东马店2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12940 | 邳州     | PMS 岔河东岔河2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12941 | 邳州     | 岔河东桥1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12942 | 邳州     | PMS 岔河街道3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12943 | 邳州     | 岔河颜家1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12944 | 邳州     | PMS 岔河颜家2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12945 | 邳州     | 岔河样墩1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12946 | 邳州     | 岔河马庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12947 | 邳州     | 岔河马庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12948 | 邳州     | 岔河石兰2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12949 | 邳州     | PMS 岔河良北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12950 | 邳州     | 岔河良南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12951 | 邳州     | 岔河良南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12952 | 邳州     | PMS 岔河桥南3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12953 | 邳州     | PMS 岔河黄庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12954 | 邳州     | PMS 岔河西马店1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12955 | 邳州     | PMS 岔河西岔河3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12956 | 邳州     | PMS 岔河西岔河2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12957 | 市郊     | 玉房线45—28北2   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12958 | 市郊     | 九吴线24—6=4    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12959 | 市郊     | 彭轴线32—5      | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 12960 | 市郊     | 拾庞线46东24南3   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12961 | 市郊     | 拾和线38—46     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12962 | 市郊     | 拾庞线57东14     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12963 | 市郊     | 拾彭线5北3       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12964 | 市郊     | 九吴线24—6=10   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 12965 | 市郊     | 九吴线57北14西1              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12966 | 市郊     | 拾庞线57                   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12967 | 市郊     | 九吴线57北9                 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12968 | 市郊     | 拾和线38—51                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12969 | 市郊     | 拾九线8北2东7                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12970 | 市郊     | 拾庞线57东28                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12971 | 市郊     | 九吴线57—3                 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 12972 | 邳州     | PMS 岔河西岔河5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12973 | 邳州     | 岔河林子1号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12974 | 邳州     | PMS 岔河桥北3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12975 | 邳州     | PMS 岔河样墩3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12976 | 邳州     | PMS 邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12977 | 邳州     | PMS 岔河良南3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12978 | 邳州     | PMS 岔河马庄3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12979 | 邳州     | 岔河黄石2号变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12980 | 邳州     | 岔河良北1号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12981 | 邳州     | PMS 岔河林子2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12982 | 邳州     | 岔河东岔河1号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12983 | 邳州     | PMS 岔河楚墩3号变             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12984 | 邳州     | 岔河季林3号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12985 | 邳州     | 岔河良北4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12986 | 邳州     | PMS 岔河黄庄2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12987 | 邳州     | PMS 邳州-10KV汶岔线-岔河样墩10号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12988 | 邳州     | 岔河样墩9号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12989 | 邳州     | 岔河石兰3号变                 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12990 | 邳州     | PMS 岔河桥北6号变             | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12991 | 邳州     | 岔河林子5号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12992 | 邳州     | PMS 岔河林子4号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 12993 | 邳州     | 岔河黄石5号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12994 | 邳州     | 岔河西岔河村部6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12995 | 邳州     | PMS 岔河黄石6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12996 | 邳州     | PMS 岔河黄石7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12997 | 邳州     | PMS 岔河东桥4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12998 | 邳州     | PMS 岔河林子6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 12999 | 邳州     | PMS 岔河林子7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13000 | 邳州     | PMS 岔河林子8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13001 | 邳州     | PMS 岔河楚墩7号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13002 | 邳州     | PMS 岔河样墩11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13003 | 邳州     | 岔河样墩12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13004 | 邳州     | PMS 岔河黄石8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13005 | 邳州     | PMS 岔河黄石9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13006 | 邳州     | PMS 岔河东桥5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13007 | 邳州     | 岔河林子9号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13008 | 邳州     | PMS 岔河林子10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13009 | 邳州     | PMS 岔河西马店4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13010 | 邳州     | PMS 岔河样墩13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13011 | 邳州     | PMS 岔河石兰5号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13012 | 邳州     | PMS 岔河良南4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13013 | 邳州     | PMS 岔河良南5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13014 | 邳州     | 岔河季林7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13015 | 邳州     | 岔河季林4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13016 | 邳州     | PMS 岔河季林5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13017 | 邳州     | PMS 岔河季林6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13018 | 邳州     | PMS 岔河西岔河9号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13019 | 邳州     | PMS 岔河西岔河7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13020 | 邳州     | PMS 岔河西岔河8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13021 | 邳州     | PMS 岔河林子11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13022 | 邳州     | PMS 岔河西马店5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13023 | 邳州     | 岔河西马店6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13024 | 邳州     | PMS 岔河西马店7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13025 | 邳州     | PMS 岔河东岔河5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13026 | 邳州     | PMS 岔河街道9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13027 | 邳州     | PMS 岔河街道10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13028 | 邳州     | PMS 岔河街道12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13029 | 邳州     | PMS 岔河东岔河3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13030 | 邳州     | PMS 岔河桥南6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13031 | 邳州     | PMS 岔河良北5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13032 | 邳州     | PMS 岔河良南6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13033 | 邳州     | PMS 岔河东岔河4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13034 | 邳州     | PMS 岔河东桥6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13035 | 邳州     | PMS 岔河桥南7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13036 | 邳州     | PMS 岔河东马店3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13037 | 邳州     | PMS 岔河颜家10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13038 | 邳州     | PMS 岔河良北8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13039 | 邳州     | PMS 岔河样墩17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13040 | 邳州     | 岔河黄庄3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13041 | 邳州     | PMS 岔河样墩15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13042 | 邳州     | PMS 岔河样墩16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13043 | 邳州     | PMS 岔河颜家6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13044 | 邳州     | PMS 岔河颜家7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13045 | 邳州     | PMS 岔河颜家8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13046 | 邳州     | PMS 岔河石兰4号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13047 | 邳州     | PMS 岔河马庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13048 | 邳州     | PMS 岔河马庄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13049 | 邳州     | PMS 岔河良南7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13050 | 邳州     | PMS 岔河良南8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13051 | 邳州     | PMS 岔河良南9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13052 | 邳州     | PMS 岔河黄庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13053 | 邳州     | PMS 岔河西岔河10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13054 | 邳州     | 岔河林子12号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13055 | 邳州     | PMS 岔河东马店4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13056 | 邳州     | PMS 岔河桥北8号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13057 | 邳州     | PMS 岔河颜家9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13058 | 邳州     | PMS 岔河街道13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13059 | 邳州     | 岔河华鑫商贸1变压器        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13060 | 邳州     | 岔河华鑫商贸2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13061 | 邳州     | PMS 岔河颜家11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13062 | 邳州     | 岔河桥北13号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13063 | 邳州     | PMS 岔河良北10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13064 | 邳州     | PMS 岔河良北7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13065 | 邳州     | PMS 岔河良北9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13066 | 邳州     | PMS 岔河样墩18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13067 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室1配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13068 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室2配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13069 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室3配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13070 | 邳州     | 岔河和景苑小区2配电室4配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13071 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13072 | 邳州     | 岔河和景苑小区1配电室2配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13073 | 邳州     | PMS 岔河西马店8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13074 | 邳州     | PMS 岔河黄石3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13075 | 邳州     | 岔河东桥7号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13076 | 邳州     | PMS 岔河马庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13077 | 邳州     | 岔河颜家12号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13078 | 邳州     | 岔河镇样墩5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13079 | 邳州     | 岔河镇样墩6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13080 | 邳州     | 岔河样墩7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13081 | 邳州     | PMS 岔河街道16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13082 | 邳州     | PMS 岔河楚墩8号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13083 | 邳州     | PMS 岔河黄石10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13084 | 邳州     | PMS 岔河桥南9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13085 | 邳州     | 岔河御水湾小区1变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13086 | 邳州     | 岔河御水湾小区2变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13087 | 邳州     | 岔河黄石11号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13088 | 邳州     | 岔河西岔河11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13089 | 邳州     | 岔河桥南10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13090 | 邳州     | 岔河样墩20号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13091 | 邳州     | 岔河颜家14号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13092 | 邳州     | 岔河街道17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13093 | 邳州     | 岔河林子13号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13094 | 邳州     | 岔河桥南11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13095 | 邳州     | 岔河桥南12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13096 | 邳州     | 岔河东岔河6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13097 | 邳州     | 岔河季林8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13098 | 邳州     | 岔河东马店6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13099 | 邳州     | 岔河季林9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13100 | 邳州     | 岔河黄石12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13101 | 邳州     | 岔河颜家13号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13102 | 邳州     | 岔河良北11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13103 | 邳州     | 岔河林子14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13104 | 邳州     | 岔河东桥8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13105 | 邳州     | 岔河样墩21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13106 | 邳州     | 岔河样墩8号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13107 | 邳州     | 岔河东马店5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13108 | 邳州     | 岔河桥北15号地涵变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13109 | 邳州     | 岔河样墩19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13110 | 邳州     | PMS 戴圩镇连洲工业北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13111 | 邳州     | 戴圩安贤工业3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13112 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13113 | 邳州     | PMS 戴圩镇（前庄场安置   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13114 | 邳州     | PMS 戴圩西公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13115 | 邳州     | 戴圩镇申庄北公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13116 | 邳州     | 戴圩镇华庄西公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13117 | 邳州     | 戴圩董坝南公用变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13118 | 邳州     | PMS 戴圩申庄1号变（后楼） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13119 | 邳州     | 戴圩申庄村2-3队变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13120 | 邳州     | 戴圩申庄村娄口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13121 | 邳州     | 戴圩高渡口七八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13122 | 邳州     | 戴圩高渡口村5-6队台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13123 | 邳州     | 戴圩柳林变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13124 | 邳州     | PMS 戴圩柳林1队变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13125 | 邳州     | 戴圩高渡口一二队变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13126 | 邳州     | 戴圩高渡口三四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13127 | 邳州     | PMS 戴圩后杜变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13128 | 邳州     | 戴圩杜家村马家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13129 | 邳州     | 戴圩杜家村前杜家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13130 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村部变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13131 | 邳州     | 戴圩镇常庄村尹王庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13132 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13133 | 邳州     | 戴圩镇安贤工业变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13134 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13135 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13136 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄村工业变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13137 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄好汉庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13138 | 邳州     | 戴圩镇安贤村扶贫变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13139 | 邳州     | 戴圩申庄村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 13140 | 邳州     | 戴圩镇连渊村工业2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13141 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13142 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊工业1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13143 | 邳州     | PMS 戴圩王场村部照明变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13144 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13145 | 邳州     | 戴圩镇葡萄村             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13146 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村葛场综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13147 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄葛场变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13148 | 邳州     | 戴圩镇安贤一队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13149 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄4号变（一队牌坊） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13150 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口一队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13151 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村吕场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13152 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄村工业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13153 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤五组变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13154 | 邳州     | 戴圩镇王场周场变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13155 | 邳州     | 戴圩镇连渊八队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13156 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村西综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13157 | 邳州     | 戴圩贺庄村庄场变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13158 | 邳州     | 戴圩土布林变             | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 13159 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村工业1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13160 | 邳州     | PMS 戴圩华庄村扶贫变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13161 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄扶贫变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13162 | 邳州     | 戴圩连渊村1.2队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13163 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13164 | 邳州     | PMS 戴圩楚埠扶贫变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13165 | 邳州     | 戴圩楚埠学校变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13166 | 邳州     | 戴圩寨墩村西变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13167 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村新场变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13168 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13169 | 邳州     | 戴圩曲坊村北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13170 | 邳州     | 戴圩曲坊三六队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13171 | 邳州     | 戴圩寨墩场西3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13172 | 邳州     | 戴圩林子村村北变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13173 | 邳州     | 戴圩林子村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13174 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 13175 | 邳州     | PMS 戴圩代场村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13176 | 邳州     | PMS 戴圩代场村村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13177 | 邳州     | PMS 戴圩前进村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13178 | 邳州     | 戴圩耿埠台变1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13179 | 邳州     | 戴圩街道1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13180 | 邳州     | 戴圩土庄村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13181 | 邳州     | 戴圩防保站台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13182 | 邳州     | 戴圩农机台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13183 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13184 | 邳州     | 戴圩戴圩村部变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13185 | 邳州     | 戴圩耿埠北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13186 | 邳州     | PMS 戴圩土庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13187 | 邳州     | 戴圩寨墩村沟北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13188 | 邳州     | 戴圩寨墩村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13189 | 邳州     | PMS 戴圩黄堰南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13190 | 邳州     | 戴圩李场照明变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13191 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊新村北变   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13192 | 邳州     | PMS 戴圩耿埠东台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13193 | 市郊     | 九吴线57-14=18西   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13194 | 市郊     | 拾庞线46-23北      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13195 | 市郊     | 拾庞线57东7东       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13196 | 市郊     | PMS 拾庞线57东24   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13197 | 邳州     | 戴圩曲坊村南变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13198 | 邳州     | 戴圩戴场老学校变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13199 | 邳州     | 戴圩林子村李埝变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13200 | 邳州     | PMS 戴圩刘庄村工业变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13201 | 邳州     | 戴圩贺庄学校变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13202 | 邳州     | 戴圩镇连渊村付业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13203 | 邳州     | 红旗路2号公变        | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13204 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新街道公用变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13205 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩十队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13206 | 邳州     | 戴圩林子村中公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13207 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄村东公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13208 | 邳州     | PMS 戴圩李场西公用变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13209 | 邳州     | 戴圩九十队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13210 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13211 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13212 | 邳州     | 戴圩红旗社区5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13213 | 邳州     | 戴圩红旗社区6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13214 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13215 | 邳州     | 戴圩高渡口8队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13216 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13217 | 邳州     | PMS 戴圩红旗社区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13218 | 邳州     | 戴圩红旗社区7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13219 | 邳州     | 戴圩镇石圩东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13220 | 邳州     | 戴圩前进东公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13221 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13222 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13223 | 邳州     | 戴圩华庄南公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13224 | 邳州     | PMS 戴圩镇尹王庄北公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13225 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄东公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13226 | 邳州     | PMS 戴圩华庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13227 | 邳州     | PMS 戴圩镇连洲学校北公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13228 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼东公用变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13229 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村3-4队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13230 | 邳州     | 戴圩新场东变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13231 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13232 | 邳州     | 戴圩戴圩村3-4队西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13233 | 邳州     | 戴圩安贤5组东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13234 | 邳州     | 戴圩红沕路街北2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13235 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13236 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口学校综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13237 | 邳州     | 戴圩安贤一队南变        | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13238 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩南变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13239 | 邳州     | 戴圩新场村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13240 | 邳州     | 戴圩戴场变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13241 | 邳州     | PMS 戴圩前进南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13242 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13243 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13244 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13245 | 邳州     | PMS 戴圩申庄后楼西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13246 | 邳州     | 戴圩高渡口北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13247 | 邳州     | PMS 戴圩华庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13248 | 邳州     | PMS 戴圩华庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13249 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13250 | 邳州     | 戴圩连渊1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13251 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13252 | 邳州     | 戴圩镇连渊3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13253 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄中心综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13254 | 邳州     | 戴圩戴圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13255 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13256 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄3队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13257 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13258 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄南变（2号）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13259 | 邳州     | PMS 戴圩戴圩3队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13260 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13261 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13262 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13263 | 邳州     | 戴圩镇连渊8队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13264 | 邳州     | PMS 戴圩高度口桥北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13265 | 邳州     | PMS 戴圩李堰2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13266 | 邳州     | PMS 戴圩林子村中公用2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13267 | 邳州     | 戴圩常庄村北变（好汉庄）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13268 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤一队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13269 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤工业东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13270 | 邳州     | 戴圩戴圩10队2号台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13271 | 邳州     | 戴圩农机2号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13272 | 邳州     | PMS 戴圩街道2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13273 | 邳州     | 戴圩戴场村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13274 | 邳州     | PMS 戴圩前进东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13275 | 邳州     | 戴圩杜家东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13276 | 邳州     | 戴圩董坝南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13277 | 邳州     | 戴圩寨墩村西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13278 | 邳州     | 戴圩代圩村三四队2号变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13279 | 邳州     | 戴圩镇常庄东变2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13280 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13281 | 邳州     | 戴圩村部2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13282 | 邳州     | PMS 戴圩九十队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13283 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊村东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13284 | 邳州     | PMS 戴圩常庄村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13285 | 邳州     | 戴圩耿埠东台2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13286 | 邳州     | PMS 戴圩镇葛场2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13287 | 邳州     | 戴圩林子村北2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13288 | 邳州     | 戴圩寨墩场西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13289 | 邳州     | PMS 戴圩高渡口村五六队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13290 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13291 | 邳州     | PMS 戴圩林子村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13292 | 邳州     | PMS 戴圩林子村村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13293 | 邳州     | PMS 戴圩新场3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13294 | 邳州     | PMS 戴圩镇牌坊2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13295 | 邳州     | PMS 戴圩镇申庄北公用2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13296 | 邳州     | PMS 戴圩镇石圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13297 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13298 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13299 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13300 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13301 | 邳州     | PMS 戴圩柳林村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13302 | 邳州     | 戴圩仕庄南变3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13303 | 邳州     | PMS 戴圩楼口2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13304 | 邳州     | PMS 戴圩董坝北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13305 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13306 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊扶贫2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13307 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊一二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13308 | 邳州     | 尚景嘉园安置房1变配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13309 | 邳州     | 尚景嘉园安置房2变配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13310 | 邳州     | 尚景嘉园安置房3变配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13311 | 邳州     | 尚景嘉园安置房4变配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13312 | 邳州     | PMS 戴圩镇吕场2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13313 | 邳州     | 戴圩耿埠东3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13314 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 13315 | 邳州     | 戴圩楚埠学校2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13316 | 邳州     | PMS 戴圩镇葡萄桥头2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13317 | 邳州     | 戴圩镇安贤扶贫3号变（北变）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13318 | 邳州     | 戴圩戴圩1.2队2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13319 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄西站3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13320 | 邳州     | 戴圩镇连渊工业北2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13321 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室1配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13322 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室3配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13323 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室2配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13324 | 邳州     | 戴圩镇尚景嘉园配电室4配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13325 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村4号变（7队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13326 | 邳州     | 戴圩镇连渊村5号变（村东）       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13327 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊村扶贫3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13328 | 邳州     | 戴圩镇安贤村东3号变（工业3号东）   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13329 | 邳州     | PMS 戴圩镇连渊副业3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13330 | 邳州     | PMS 戴圩林子村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13331 | 邳州     | PMS 戴圩曲坊南变3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13332 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤东2号变（一队）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13333 | 邳州     | 戴圩镇安贤东4号变（5组北）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13334 | 邳州     | PMS 戴圩镇常庄2号变（270路边） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13335 | 邳州     | PMS 戴圩华庄扶贫3号变（白果路）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13336 | 邳州     | PMS 戴圩镇华庄扶贫4号变（杨场）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13337 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13338 | 邳州     | PMS 戴圩仕庄新村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13339 | 邳州     | 戴圩新场5号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13340 | 邳州     | 戴圩镇伊王庄3号变（南变）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13341 | 邳州     | PMS 戴圩华庄工业2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13342 | 邳州     | PMS 戴圩镇安贤南变2号（学校）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13343 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩沟北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13344 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫6号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13345 | 邳州     | PMS 戴圩寨墩村北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13346 | 邳州     | 戴圩华庄南2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13347 | 邳州     | 戴圩环城北路（铁塔公变）        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13348 | 邳州     | 戴圩苹果路公变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13349 | 邳州     | PMS 戴圩连渊五队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 13350 | 邳州     | 戴圩贺庄庄场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13351 | 邳州     | PMS 戴圩戴场村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13352 | 邳州     | 戴圩连渊四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13353 | 邳州     | 戴圩大刘庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13354 | 邳州     | PMS 戴圩安贤工业南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13355 | 邳州     | PMS 戴圩杜家村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13356 | 邳州     | 戴圩红旗路公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13357 | 邳州     | 戴圩大晶路公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13358 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13359 | 邳州     | 戴圩尚景嘉园4配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13360 | 邳州     | 戴圩戴场老学校2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13361 | 邳州     | 戴圩楚埠桥头2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13362 | 邳州     | 戴圩镇常庄村东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13363 | 邳州     | 戴圩华庄申庄村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13364 | 邳州     | 戴圩村部3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13365 | 邳州     | 寨墩村新村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13366 | 邳州     | 戴圩华庄南公用3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13367 | 邳州     | 戴圩5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13368 | 邳州     | 戴圩曲坊南变4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13369 | 邳州     | 戴圩寨墩村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13370 | 邳州     | 戴圩申庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13371 | 邳州     | 戴圩戴场老学校3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13372 | 邳州     | 戴圩华庄东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13373 | 邳州     | 戴圩戴场老学校4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13374 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13375 | 邳州     | 戴圩戴场村部3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13376 | 邳州     | 戴圩前进东公用2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13377 | 邳州     | 戴圩后杜2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13378 | 邳州     | 戴圩林子村村南4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13379 | 邳州     | 戴圩寨墩新村部2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13380 | 邳州     | 戴圩戴场村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13381 | 邳州     | 戴圩寨墩村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13382 | 邳州     | 戴圩寨墩沟北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13383 | 邳州     | 戴圩安贤村南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13384 | 邳州     | 戴圩楚埠学校3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13385 | 邳州     | 戴圩前进村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13386 | 邳州     | 戴圩林子村村南5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13387 | 邳州     | 戴圩连渊一二队3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13388 | 邳州     | 戴圩华庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13389 | 邳州     | 戴圩楚埠扶贫4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13390 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13391 | 邳州     | 戴圩华庄扶贫2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13392 | 邳州     | 戴圩镇戴圩4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13393 | 邳州     | 戴圩戴场6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13394 | 邳州     | 戴圩寨墩村北5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13395 | 邳州     | 戴圩寨墩村南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13396 | 邳州     | 戴圩杜家村马家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13397 | 邳州     | 戴圩镇扶贫3号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13398 | 邳州     | 戴圩戴场村部5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13399 | 邳州     | 戴圩寨墩村西4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13400 | 邳州     | 戴圩李场照明2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13401 | 邳州     | 戴圩高渡口桥北4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13402 | 邳州     | 戴圩高渡口8队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13403 | 邳州     | 戴圩代圩村一二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13404 | 邳州     | 戴圩杜家东公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13405 | 邳州     | PMS 戴庄街道7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13406 | 邳州     | PMS 戴庄后普3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13407 | 邳州     | 戴庄后普1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13408 | 邳州     | PMS 戴庄后普2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13409 | 邳州     | PMS 戴庄良王城1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13410 | 邳州     | PMS 戴庄街道1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13411 | 邳州     | 戴庄街道2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13412 | 邳州     | 戴庄杨庄5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13413 | 邳州     | 戴庄沙庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13414 | 邳州     | 戴庄营子1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13415 | 邳州     | PMS 戴庄营子2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13416 | 邳州     | PMS 戴庄山头3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13417 | 邳州     | PMS 戴庄李圩1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13418 | 邳州     | PMS 戴庄李圩2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13419 | 邳州     | PMS 戴庄李圩3号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13420 | 邳州     | 戴庄李圩4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13421 | 邳州     | PMS 戴庄良王城4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13422 | 邳州     | PMS 戴庄良王城3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13423 | 邳州     | PMS 戴庄街道5号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13424 | 邳州     | 戴庄皂树4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13425 | 邳州     | 戴庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13426 | 邳州     | PMS 戴庄山沃4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13427 | 邳州     | PMS 戴庄山沃1号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13428 | 邳州     | PMS 戴庄山沃3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13429 | 邳州     | PMS 戴庄黄石1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13430 | 邳州     | PMS 戴庄黄石3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13431 | 邳州     | 杨庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13432 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13433 | 邳州     | PMS 戴庄山头1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13434 | 市郊     | 统柳线27—25=10  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13435 | 市郊     | 统潘线144—15    | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 13436 | 邳州     | PMS 戴庄山头2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13437 | 邳州     | 戴庄良王城2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13438 | 邳州     | 戴庄街道3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13439 | 邳州     | PMS 戴庄街道4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13440 | 邳州     | 戴庄滕湖2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13441 | 邳州     | PMS 戴庄周营村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13442 | 邳州     | PMS 戴庄皂树1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13443 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13444 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13445 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13446 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13447 | 邳州     | 戴庄滕湖5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13448 | 邳州     | 戴庄滕湖4号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13449 | 邳州     | 戴庄依西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13450 | 邳州     | PMS 戴庄依东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13451 | 邳州     | PMS 戴庄依东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13452 | 邳州     | PMS 戴庄依东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13453 | 邳州     | 戴庄滕湖1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13454 | 邳州     | PMS 戴庄依东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13455 | 邳州     | PMS 戴庄林庄4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13456 | 邳州     | PMS 戴庄林庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13457 | 邳州     | PMS 戴庄林庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13458 | 邳州     | PMS 戴庄林庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13459 | 邳州     | PMS 戴庄皂树3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13460 | 邳州     | 戴庄周营村4号变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13461 | 邳州     | PMS 戴庄周营村11号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13462 | 邳州     | 戴庄周营村3号变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13463 | 邳州     | PMS 戴庄周营村5号变  | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 13464 | 邳州     | PMS 戴庄周营村6号变  | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 13465 | 邳州     | PMS 戴庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13466 | 邳州     | PMS 戴庄林庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13467 | 邳州     | PMS 戴庄街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13468 | 邳州     | PMS 戴庄依西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13469 | 邳州     | PMS 戴庄周营村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13470 | 邳州     | 戴庄李圩15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13471 | 邳州     | 戴庄林庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13472 | 邳州     | PMS 戴庄街道8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13473 | 邳州     | PMS 戴庄街道9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13474 | 邳州     | PMS 戴庄街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13475 | 邳州     | 戴庄滕湖6号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13476 | 邳州     | PMS 戴庄山头4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13477 | 邳州     | PMS 戴庄林庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13478 | 邳州     | PMS 戴庄林庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13479 | 邳州     | PMS 戴庄林庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13480 | 邳州     | PMS 戴庄周营村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13481 | 邳州     | PMS 戴庄后普4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13482 | 邳州     | 戴庄依东6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13483 | 邳州     | PMS 戴庄依西5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13484 | 邳州     | PMS 戴庄依西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13485 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13486 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13487 | 邳州     | PMS 戴庄皂树5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13488 | 邳州     | 戴庄黄石4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13489 | 邳州     | PMS 戴庄黄石5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13490 | 邳州     | PMS 戴庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13491 | 邳州     | PMS 戴庄依东7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13492 | 邳州     | 戴庄滕湖7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13493 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13494 | 邳州     | PMS 戴庄李圩村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13495 | 邳州     | PMS 戴庄李圩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13496 | 邳州     | 戴庄李圩10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13497 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13498 | 邳州     | PMS 戴庄山沃6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13499 | 邳州     | PMS 戴庄山窝7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13500 | 邳州     | PMS 戴庄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13501 | 邳州     | PMS 戴庄营子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13502 | 邳州     | PMS 戴庄营子村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13503 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13504 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13505 | 邳州     | PMS 戴庄山水鑫城3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13506 | 邳州     | PMS 戴庄6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13507 | 邳州     | 戴庄后普5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13508 | 邳州     | PMS 黄石6号变东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13509 | 邳州     | PMS 戴庄街道11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13510 | 邳州     | PMS 戴庄依西7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13511 | 邳州     | PMS 戴庄皂树村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13512 | 邳州     | PMS 戴庄后普村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13513 | 邳州     | PMS 戴庄良王城5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13514 | 邳州     | PMS 戴庄良王城6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13515 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13516 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13517 | 邳州     | PMS 戴庄林庄村12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13518 | 邳州     | PMS 戴庄山头村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13519 | 邳州     | PMS 戴庄山头村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13520 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13521 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13522 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13523 | 邳州     | 戴庄滕湖8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13524 | 邳州     | 戴庄滕湖9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13525 | 邳州     | 戴庄滕湖10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13526 | 邳州     | 戴庄滕湖11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13527 | 邳州     | PMS 戴庄依东8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13528 | 邳州     | PMS 戴庄依东9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13529 | 邳州     | 戴庄依西8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13530 | 邳州     | PMS 李圩11号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13531 | 邳州     | PMS 戴庄李圩13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13532 | 邳州     | PMS 戴庄李圩14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13533 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13534 | 邳州     | PMS 戴庄李圩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13535 | 邳州     | PMS 戴庄良王城10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13536 | 邳州     | PMS 戴庄良王城9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13537 | 邳州     | PMS 戴庄山沃10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13538 | 邳州     | PMS 戴庄山沃8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13539 | 邳州     | 戴庄山沃9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13540 | 邳州     | PMS 戴庄营子5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13541 | 邳州     | PMS 戴庄后普村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13542 | 邳州     | PMS 戴庄林庄13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13543 | 邳州     | PMS 戴庄林庄14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13544 | 邳州     | 戴庄滕湖12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13545 | 邳州     | PMS 戴庄街道14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13546 | 邳州     | PMS 戴庄周营12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13547 | 邳州     | PMS 戴庄8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13548 | 邳州     | PMS 戴庄黄石8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13549 | 邳州     | PMS 戴庄街道13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13550 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13551 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13552 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13553 | 邳州     | PMS 戴庄依西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13554 | 邳州     | PMS 戴庄李圩16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13555 | 邳州     | PMS 戴庄街道12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13556 | 邳州     | PMS 戴庄营子6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13557 | 邳州     | 戴庄滕湖13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13558 | 邳州     | PMS 戴庄依东12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13559 | 邳州     | PMS 戴庄依东11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13560 | 邳州     | PMS 戴庄依东10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13561 | 邳州     | PMS 戴庄街道15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13562 | 邳州     | PMS 戴庄周营13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13563 | 邳州     | PMS 戴庄周营村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13564 | 邳州     | PMS 戴庄街道16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13565 | 邳州     | PMS 戴庄杨庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13566 | 邳州     | PMS 戴庄皂树7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13567 | 邳州     | PMS 戴庄依西11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13568 | 邳州     | PMS 戴庄沙庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13569 | 邳州     | PMS 戴庄周营14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13570 | 邳州     | PMS 戴庄林庄15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13571 | 邳州     | PMS 戴庄依东15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13572 | 邳州     | PMS 杨庄12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13573 | 邳州     | 戴庄滕湖14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13574 | 邳州     | PMS 戴庄良王城7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13575 | 邳州     | PMS 戴庄依西22号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13576 | 邳州     | PMS 戴庄依西9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13577 | 邳州     | PMS 戴庄依东14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13578 | 邳州     | 戴庄滕湖20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13579 | 邳州     | PMS 戴庄林庄16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13580 | 邳州     | PMS 戴庄依西24号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13581 | 邳州     | PMS 戴庄山沃11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13582 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13583 | 邳州     | 戴庄镇街道17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13584 | 邳州     | 戴庄2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13585 | 邳州     | PMS 戴庄依西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13586 | 邳州     | PMS 戴庄依东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13587 | 邳州     | PMS 戴庄新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13588 | 邳州     | PMS 戴庄新村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13589 | 邳州     | PMS 戴庄山沃2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13590 | 邳州     | 戴庄滕湖3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13591 | 邳州     | 戴庄皂树2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13592 | 邳州     | PMS 黄石2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13593 | 邳州     | 戴庄镇依东16变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13594 | 邳州     | 戴庄林庄18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 13595 | 邳州     | 戴庄山头10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13596 | 邳州     | 戴庄林庄17号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13597 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13598 | 邳州     | PMS 戴庄镇周营15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13599 | 邳州     | PMS 戴庄镇山头9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13600 | 邳州     | PMS 戴庄营子7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13601 | 邳州     | 戴庄滕湖19号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13602 | 邳州     | 戴庄杨庄11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13603 | 邳州     | PMS 戴庄黄石11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13604 | 邳州     | 戴庄沙庄10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13605 | 邳州     | PMS 戴庄依东13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13606 | 邳州     | PMS 戴庄依西13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13607 | 邳州     | PMS 戴庄皂树8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13608 | 邳州     | PMS 戴庄后普村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13609 | 邳州     | 戴庄滕湖21号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13610 | 邳州     | 戴庄沙庄11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13611 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13612 | 邳州     | PMS 戴庄镇戴庄村9号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13613 | 邳州     | PMS 戴庄镇杨庄13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13614 | 邳州     | 戴庄镇戴庄10号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13615 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13616 | 邳州     | 戴庄镇山水豪庭2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13617 | 邳州     | 戴庄镇杨庄18号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13618 | 邳州     | 戴庄镇后普12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13619 | 邳州     | 戴庄良王城8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13620 | 邳州     | 戴庄山沃13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13621 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13622 | 邳州     | 戴庄良王城11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13623 | 邳州     | 戴庄李圩17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13624 | 邳州     | 戴庄13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13625 | 邳州     | 戴庄街道19号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13626 | 邳州     | 戴庄街道18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13627 | 邳州     | 戴庄镇后普村10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13628 | 邳州     | 戴庄镇杨庄16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13629 | 邳州     | 戴庄镇戴庄村14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13630 | 邳州     | 戴庄镇良王城12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13631 | 邳州     | 戴庄镇杨庄14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13632 | 邳州     | 戴庄皂树小区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13633 | 邳州     | 戴庄镇杨庄15号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13634 | 邳州     | 戴庄镇良王城13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13635 | 邳州     | 戴庄镇后普11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13636 | 邳州     | 戴庄镇杨庄17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13637 | 邳州     | 戴庄营子社区2变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13638 | 邳州     | 戴庄营子社区1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13639 | 邳州     | 戴庄新村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13640 | 邳州     | 戴庄镇山窝12号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13641 | 邳州     | PMS 戴庄依西4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13642 | 邳州     | 戴庄李圩6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13643 | 邳州     | PMS 戴庄山沃5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13644 | 邳州     | PMS 新河镇PB邳宿桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13645 | 邳州     | PMS 新河镇袁场新农村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13646 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集街北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13647 | 邳州     | PMS 新河镇新河街西2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13648 | 邳州     | PMS 新河镇PB王圩变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13649 | 邳州     | 新河镇PB龙化河北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13650 | 邳州     | PMS 新河镇姬庄变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13651 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街西变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13652 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变01     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13653 | 邳州     | 新河镇酒店村2号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13654 | 邳州     | PMS 新河镇酒店大棚变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13655 | 邳州     | PMS 新河镇炮店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13656 | 邳州     | PMS 新河镇新河街中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13657 | 邳州     | PMS 新河镇街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13658 | 邳州     | PMS 新河镇炉西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13659 | 邳州     | PMS 新河镇郭许变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13660 | 邳州     | PMS 新河镇前吴元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13661 | 邳州     | PMS 新河镇杨东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13662 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13663 | 邳州     | PMS 新河镇梨园变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13664 | 邳州     | PMS 新河镇集前变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13665 | 邳州     | PMS 新河镇三河变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13666 | 邳州     | PMS 新河镇新集朱庄潘庄变01 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13667 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13668 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13669 | 邳州     | PMS 新河镇小楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13670 | 邳州     | PMS 新河镇集东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13671 | 邳州     | PMS 新河镇集西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13672 | 邳州     | PMS 新河镇前闫变2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13673 | 邳州     | 新河镇杜场变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13674 | 邳州     | PMS 新河镇沈场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13675 | 邳州     | 新河镇圩东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13676 | 邳州     | PMS 新河镇炉东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13677 | 邳州     | PMS 新河镇吴东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13678 | 邳州     | 新河镇东张变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13679 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13680 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13681 | 邳州     | PMS 新河镇西张变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13682 | 邳州     | PMS 新河镇吴洼村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13683 | 邳州     | PMS 新河镇张庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13684 | 邳州     | PMS 新河镇李洼变2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13685 | 邳州     | PMS 新河镇周庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13686 | 邳州     | 新河镇曹庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13687 | 邳州     | 新河镇后党站           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13688 | 邳州     | 新河镇后党变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13689 | 邳州     | 新河镇前党变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13690 | 邳州     | PMS 新河镇前马变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13691 | 邳州     | PMS 新河镇街西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13692 | 邳州     | 新河镇胡圩村部1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13693 | 邳州     | 新河镇胡圩村部变2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13694 | 邳州     | PMS 新河镇宋西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13695 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩潘庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13696 | 邳州     | PMS 新河镇西马变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13697 | 邳州     | 新河镇林场变01         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13698 | 邳州     | PMS 新河镇程圩耿庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13699 | 邳州     | PMS 新河镇东店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 13700 | 邳州     | PMS 新河镇圩西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13701 | 邳州     | 新河镇街北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13702 | 邳州     | 新河镇程圩村南宅变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13703 | 邳州     | 新河镇程庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13704 | 邳州     | PMS 新河镇酒店赵庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13705 | 邳州     | PMS 新河镇小刘庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13706 | 邳州     | 新河镇胡楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13707 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13708 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13709 | 邳州     | PMS 新河镇酒店村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13710 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13711 | 邳州     | 新河镇罗堂东风变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13712 | 邳州     | 新河镇朱庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13713 | 邳州     | 新河镇下湾变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13714 | 邳州     | PMS 新河镇郭桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13715 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13716 | 邳州     | PMS 新河镇堰西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13717 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13718 | 邳州     | 新河镇牌坊村腰店     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13719 | 邳州     | 新河镇前店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13720 | 邳州     | PMS 新河镇花场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13721 | 邳州     | PMS 新河镇魏庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13722 | 邳州     | 新河镇杲楼袁营变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13723 | 邳州     | 新河镇林场变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13724 | 邳州     | PMS 新河镇栗河变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13725 | 邳州     | PMS 新河镇薛庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13726 | 邳州     | PMS 新河镇2双桥变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13727 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13728 | 邳州     | PMS 新河镇栗西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13729 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13730 | 邳州     | 新河镇利庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13731 | 邳州     | 新河镇万庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13732 | 邳州     | 新河镇后滩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13733 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13734 | 邳州     | 新河镇前滩变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 13735 | 邳州     | 新河镇王圩五队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13736 | 邳州     | PMS 新河镇栗中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13737 | 邳州     | PMS 新河镇甘庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13738 | 邳州     | PMS 新河镇栗沟杲伏变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13739 | 邳州     | 新河镇半庄变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 13740 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄米厂变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13741 | 邳州     | PMS 新河镇刘东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13742 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄副业    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13743 | 邳州     | PMS 新河镇新场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13744 | 邳州     | PMS 新河镇张场变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13745 | 邳州     | PMS 新河镇河形变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13746 | 邳州     | 新河镇双河变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13747 | 邳州     | PMS 新河镇新建变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13748 | 邳州     | 新河镇新老庄村新庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13749 | 邳州     | PMS 新河镇朱庄变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13750 | 邳州     | 新河镇陈集新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13751 | 邳州     | PMS 新河镇农科变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13752 | 邳州     | PMS 新河镇东堂场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13753 | 邳州     | PMS 新河镇老庄村部配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13754 | 邳州     | PMS 新河镇后场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13755 | 邳州     | 新河镇薛东变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13756 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变02   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13757 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13758 | 邳州     | 新河镇纪庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13759 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖赵庄变01 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 13760 | 邳州     | PMS 新河镇薛南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13761 | 邳州     | 新河镇薛北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13762 | 邳州     | 新河镇董庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13763 | 邳州     | PMS 新河镇蟹塘西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13764 | 邳州     | 新河镇薛湖粮管所       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13765 | 邳州     | PMS 新河镇元东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13766 | 邳州     | PMS 新河镇土楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13767 | 邳州     | PMS 新河镇杨西变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13768 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13769 | 邳州     | 新河镇茶塘变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13770 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13771 | 邳州     | PMS 新河镇六路变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13772 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13773 | 邳州     | PMS 新河镇闫庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13774 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13775 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13776 | 邳州     | PMS 新河镇新集街南变01   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 13777 | 邳州     | 新河镇前店2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13778 | 邳州     | PMS 新河镇堰东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13779 | 邳州     | PMS 新河镇韦庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13780 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄变01     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13781 | 邳州     | PMS 新河镇PB钱庄变     | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 13782 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13783 | 邳州     | 新河镇PB薛庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13784 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13785 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘营2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13786 | 邳州     | PMS 新河镇PB杜场2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13787 | 邳州     | 新河镇PB朱庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13788 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河市场变01 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13789 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东变01   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13790 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13791 | 邳州     | PMS 新河镇前刘2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13792 | 邳州     | 新河镇王庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13793 | 邳州     | PMS 新河镇PB老庄村部2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13794 | 邳州     | 新河镇大许2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13795 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河后闫变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13796 | 邳州     | PMS 新河镇PB新河街北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13797 | 邳州     | PMS 新河镇PB前吴元2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13798 | 邳州     | PMS 新河镇史庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13799 | 邳州     | PMS 新河镇PB陈庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13800 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13801 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13802 | 邳州     | PMS 新河镇赵庄河东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13803 | 邳州     | PMS 新河镇杨楼村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13804 | 邳州     | PMS 新河镇集前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 13805 | 邳州     | PMS 新河镇梨元2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13806 | 邳州     | PMS 新河镇姜庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13807 | 邳州     | PMS 新河镇杨东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13808 | 邳州     | PMS 新河镇PB沈场2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13809 | 邳州     | PMS 新河镇张庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13810 | 邳州     | PMS 新河镇双瓦2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13811 | 邳州     | PMS 新河镇西张2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13812 | 邳州     | PMS 新河镇腰庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13813 | 邳州     | PMS 新河镇吴东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13814 | 邳州     | PMS 新河镇PB西马2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13815 | 邳州     | PMS 新河镇宋西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13816 | 邳州     | 新河镇袁营2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13817 | 邳州     | 新河镇PB薛南2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13818 | 邳州     | PMS 新河镇长汪2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13819 | 邳州     | PMS 新河镇丁庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13820 | 邳州     | PMS 新河镇PB小埝2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13821 | 邳州     | PMS 新河镇农科2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13822 | 邳州     | PMS 新河镇刘桥2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13823 | 邳州     | PMS 新河镇PB后场2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13824 | 邳州     | PMS 新河镇PB河行2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13825 | 邳州     | 新河镇栗河2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13826 | 邳州     | PMS 新河镇林场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13827 | 邳州     | PMS 新河镇张场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13828 | 邳州     | PMS 新河镇PB刘东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13829 | 邳州     | PMS 新河镇PB圩东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13830 | 邳州     | PMS 新河镇旗杆2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13831 | 邳州     | PMS 新河镇PB韦庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13832 | 邳州     | PMS 新河镇PB石庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13833 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄2号变1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13834 | 邳州     | PMS 新河镇PB新集崔塘1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13835 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村崔堂3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13836 | 邳州     | PMS 新河镇东张2号台变（增资）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13837 | 邳州     | 新河镇新集街北3号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13838 | 邳州     | PMS 新河镇杜场台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13839 | 邳州     | PMS 新河镇郭许2号台变（已增资） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 13840 | 邳州     | PMS 新河镇前闫2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13841 | 邳州     | PMS 新河镇集西2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13842 | 邳州     | PMS 新河镇供销小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13843 | 邳州     | PMS 新河镇李洼2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13844 | 邳州     | PMS 新河镇芦西2号台变（台变）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13845 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村李洼台变（已增资）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13846 | 邳州     | PMS 新河镇潘庄2台变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13847 | 邳州     | 新河镇酒店赵庄2号变（已增资）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13848 | 邳州     | 新河镇宋庄变（已增资）          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13849 | 邳州     | 新河镇王庄2号变（已增资）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13850 | 邳州     | 新河镇新集街南2号变（已增资）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13851 | 邳州     | PMS 新河镇街中2号变（已增资）    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13852 | 邳州     | 新河镇薛东2号变（已增资）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13853 | 邳州     | PMS 新河镇周庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13854 | 邳州     | PMS 新河镇杲楼村魏庄2号变（已增资） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13855 | 邳州     | PMS 新河镇刘营3号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13856 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄2号变（已增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13857 | 邳州     | PMS 新河镇双河2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13858 | 邳州     | PMS 新河镇吴西2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13859 | 邳州     | PMS 新河镇新庄2号台变（已增资）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13860 | 邳州     | 新河镇新集程圩赵庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13861 | 邳州     | PMS 新河镇程圩赵庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13862 | 邳州     | PMS 新河镇后刘变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13863 | 邳州     | PMS 新河街西3号变01        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13864 | 邳州     | PMS 新河镇罗堂2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13865 | 邳州     | PMS 新河镇薛湖纪庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13866 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊崔堂2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13867 | 邳州     | PMS 新河镇2新集元东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13868 | 邳州     | 新河镇新集街道街中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13869 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼杨庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13870 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13871 | 邳州     | PMS 新河镇程圩村南宅3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13872 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊村腰店2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13873 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村六路2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13874 | 邳州     | 新河镇罗堂东风2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13875 | 邳州     | PMS 新河镇河工线1庞庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13876 | 邳州     | 新河镇大棚2号变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13877 | 邳州     | PMS 新河镇河农线薛湖大棚3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13878 | 邳州     | 新河镇纪庄3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13879 | 邳州     | PMS 新河镇杨桥2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13880 | 邳州     | PMS 新河镇黄庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13881 | 邳州     | PMS 新河镇新集街北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13882 | 邳州     | PMS 新河镇王圩2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13883 | 邳州     | PMS 新河镇东店队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13884 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13885 | 邳州     | PMS 新河镇陈集村卓庄变增容   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13886 | 邳州     | PMS 新河镇卞庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13887 | 邳州     | PMS 新河镇栗西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13888 | 邳州     | PMS 新河镇老庄朱庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13889 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼下湾村2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13890 | 邳州     | 新河镇陈楼村部2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13891 | 邳州     | 新河镇酒店村部2号         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13892 | 邳州     | PMS 新河镇杲伏变增容      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13893 | 邳州     | PMS 新河镇曹庄变增容      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13894 | 邳州     | 新河镇线牌西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13895 | 邳州     | PMS 新河镇栗中2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13896 | 邳州     | PMS 新河镇娄庄变增容      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13897 | 邳州     | 新河镇蟹塘东变增容         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13898 | 邳州     | PMS 新河镇耿庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13899 | 邳州     | 新河镇新集街东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13900 | 邳州     | 新河镇新集街西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13901 | 邳州     | PMS 新河镇龙化姬庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13902 | 邳州     | PMS 新河镇酒店张东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13903 | 邳州     | PMS 新河镇供电所变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13904 | 邳州     | PMS 新河镇新西线市场2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13905 | 邳州     | PMS 新河镇新西线韦庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13906 | 邳州     | PMS 新河镇街南2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13907 | 邳州     | PMS 新河镇新西线邮局门前变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13908 | 邳州     | 新河镇新西线中学门前变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13909 | 邳州     | PMS 新河镇程庄村大棚4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 13910 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13911 | 邳州     | 新河镇程庄村大棚6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13912 | 邳州     | 新河镇茶塘2号变1        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13913 | 邳州     | 新河镇袁场新农村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13914 | 邳州     | PMS 新河镇牌坊菜园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13915 | 邳州     | PMS 新河镇陈庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13916 | 邳州     | PMS 新河镇陈滩良田变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13917 | 邳州     | PMS 新河镇罗塘村大朱庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13918 | 邳州     | 酒店村陈楼3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13919 | 邳州     | 炉东2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13920 | 邳州     | 新场西1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13921 | 邳州     | PMS 新河镇胡圩村村部3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13922 | 邳州     | 新河镇薛北3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13923 | 邳州     | 草莓园3号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13924 | 邳州     | 宏源农业1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13925 | 邳州     | PMS 集东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13926 | 邳州     | 新河镇程圩1号变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 13927 | 邳州     | PMS 草莓园1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13928 | 邳州     | 草莓园2号配变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13929 | 邳州     | 草莓园4号配变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 13930 | 邳州     | PMS 朱庄村新庄配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13931 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区3号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13932 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13933 | 邳州     | PMS 新河镇新村家园小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13934 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区3号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13935 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区4号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13936 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13937 | 邳州     | PMS 新河镇丽景家园小区2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 13938 | 邳州     | PMS 新河镇新集街东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13939 | 邳州     | PMS 新河镇胡楼村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13940 | 邳州     | PMS 新河镇新庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13941 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13942 | 邳州     | PMS 新河镇文卫小区1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13943 | 邳州     | PMS 新河镇富贵人家小区    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13944 | 邳州     | 新河镇罗堂小朱庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 13945 | 邳州     | PMS 新河镇农科3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13946 | 邳州     | 新河镇袁场老村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13947 | 邳州     | 新河吴庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 13948 | 邳州     | 新河镇袁场村新东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13949 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13950 | 邳州     | PMS 新河镇清华园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13951 | 邳州     | 新河镇前吴元3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13952 | 邳州     | 新河镇程圩王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13953 | 邳州     | 新河镇袁场新农村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13954 | 邳州     | 新河镇薛湖村陈庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13955 | 邳州     | 新河镇牌坊村陈庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13956 | 邳州     | 新河镇胡圩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13957 | 邳州     | 新河镇街西6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13958 | 邳州     | 新河镇胡圩5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13959 | 邳州     | 新河镇牌坊菜园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13960 | 邳州     | 新河镇王庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13961 | 邳州     | 新河镇后党2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13962 | 邳州     | 新河镇杨庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13963 | 邳州     | 新河镇薛湖村杲庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13964 | 邳州     | 新河镇花场湖变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13965 | 邳州     | 新河镇陈楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13966 | 邳州     | 新河镇程庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13967 | 邳州     | 新河镇康宁家园小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13968 | 邳州     | 新河镇杨桥4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13969 | 邳州     | 新河镇杨楼村部3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13970 | 邳州     | 新河镇新集街东4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13971 | 邳州     | 新河镇茶漭3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13972 | 邳州     | 新河镇新集元东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13973 | 邳州     | 新河镇甘庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13974 | 邳州     | 新河镇薛湖村李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13975 | 邳州     | 新河镇新集街北5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13976 | 邳州     | 新河镇杨桥3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13977 | 邳州     | 新河镇老庄朱庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13978 | 邳州     | 新河镇吉祥花苑小区变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13979 | 邳州     | 新河镇锦绣家园小区变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 13980 | 邳州     | 新河新康家园1配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13981 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13982 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13983 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13984 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13985 | 邳州     | 新河镇酒店社区3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13986 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13987 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13988 | 邳州     | 新河镇酒店社区2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13989 | 邳州     | 新河新康家园2配电室5变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13990 | 邳州     | 新河新康家园2配电室4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13991 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区15变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13992 | 邳州     | 新河新康家园5配电室B区14变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13993 | 邳州     | 新河新康家园3配电室9变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13994 | 邳州     | 新河新康家园3配电室8变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 13995 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13996 | 邳州     | 新河镇酒店社区1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 13997 | 邳州     | PMS 港上半庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13998 | 邳州     | 港上前湖东草莓地变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 13999 | 邳州     | 港上机关4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14000 | 邳州     | PMS 港上机关5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14001 | 邳州     | PMS 港上港东村南北区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14002 | 邳州     | 港上港东村南南区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14003 | 邳州     | PMS 港上半庄苗木市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14004 | 邳州     | PMS 港上北荆邑中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14005 | 邳州     | PMS 港上冯窑北变2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14006 | 邳州     | PMS 港上曹庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14007 | 邳州     | PMS 港上范庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14008 | 邳州     | PMS 港上南荆邑西南变4号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14009 | 邳州     | 港上南荆邑东南变5号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14010 | 邳州     | PMS 港上南荆邑袁场变3号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14011 | 邳州     | PMS 港上南荆邑北变2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14012 | 邳州     | 港上黄庄台变3号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14013 | 邳州     | PMS 港上南荆邑中变1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14014 | 邳州     | PMS 港上冯庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14015 | 邳州     | PMS 港上大范后张2号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14016 | 邳州     | PMS 港上大范南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14017 | 邳州     | PMS 港上冯庄北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14018 | 邳州     | PMS 港上豆场南变1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14019 | 邳州     | 港上豆场北变2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14020 | 邳州     | PMS 港上豆场拐头3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14021 | 邳州     | PMS 港上大范沙洼3号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14022 | 邳州     | PMS 港上王庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14023 | 邳州     | PMS 港上冯窑东变3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14024 | 邳州     | PMS 港上冯窑南变1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14025 | 邳州     | 港上石房货场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14026 | 邳州     | PMS 港上石房小范变3号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14027 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄变4号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14028 | 邳州     | PMS 港上石家东台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14029 | 邳州     | PMS 港上石家南台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14030 | 邳州     | 港上卢庄西变1号       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14031 | 邳州     | 港上袁庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14032 | 邳州     | PMS 港上展庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14033 | 邳州     | PMS 港上港东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14034 | 邳州     | PMS 港上庄安东变3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14035 | 邳州     | PMS 港上庄安西变1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14036 | 邳州     | PMS 港上庄安西变2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14037 | 邳州     | 港上南楼东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14038 | 邳州     | 港上南楼孙家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14039 | 邳州     | PMS 港上南楼小街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14040 | 邳州     | 港上镇十房7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14041 | 邳州     | 港上机关2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14042 | 邳州     | PMS 港上港中村圩后变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14043 | 邳州     | 港上机关1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14044 | 邳州     | 港上北荆邑南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14045 | 邳州     | PMS 港上北荆邑北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14046 | 邳州     | PMS 港上港西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14047 | 邳州     | PMS 港上前湖南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14048 | 邳州     | PMS 港上前湖北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14049 | 邳州     | 港上前湖北3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14050 | 邳州     | 港上后湖西变1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14051 | 邳州     | PMS 港上曹楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14052 | 邳州     | PMS 港上曹楼北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14053 | 邳州     | 港上齐村东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14054 | 邳州     | PMS 港上齐村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14055 | 邳州     | PMS 港上齐村北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14056 | 邳州     | PMS 港上北东北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14057 | 邳州     | PMS 港上北西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14058 | 邳州     | PMS 港上北西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14059 | 邳州     | PMS 港上北西西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14060 | 邳州     | PMS 港上港东东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14061 | 邳州     | PMS 港上王李村李庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14062 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14063 | 邳州     | 港上半庄北变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14064 | 邳州     | PMS 港上半庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14065 | 邳州     | 港上港东西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14066 | 邳州     | PMS 港上高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14067 | 邳州     | 港上西式街台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14068 | 邳州     | 港上港中村建材市场变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14069 | 邳州     | 港上港中村农资街变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14070 | 邳州     | 港上机关3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14071 | 邳州     | PMS 港上北东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14072 | 邳州     | PMS 港上后湖东变2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14073 | 邳州     | PMS 港上南楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14074 | 邳州     | 港合路变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14075 | 邳州     | PMS 港上机关6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14076 | 邳州     | PMS 港上港中苏鲁商贸城变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14077 | 邳州     | PMS 港上高庄派出所变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14078 | 邳州     | PMS 港上北西东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14079 | 邳州     | PMS 港上半庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14080 | 邳州     | PMS 港上石房村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14081 | 邳州     | PMS 港上石房3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14082 | 邳州     | PMS 港上北西10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14083 | 邳州     | PMS 港上豆场5号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14084 | 邳州     | PMS 港上北荆邑4号变南头 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14085 | 邳州     | PMS 港上高庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14086 | 邳州     | PMS 港上机关8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14087 | 邳州     | PMS 港上庄安东变2    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14088 | 邳州     | PMS 港上南楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14089 | 邳州     | PMS 港上北西西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14090 | 邳州     | PMS 港上北东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14091 | 邳州     | PMS 港上齐村中4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14092 | 邳州     | PMS 港上王李村王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14093 | 邳州     | PMS 港上王李庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14094 | 邳州     | PMS 港上半庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14095 | 邳州     | PMS 港上北东村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14096 | 邳州     | PMS 港上港东村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14097 | 邳州     | PMS 港上港中南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14098 | 邳州     | PMS 港上齐村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14099 | 邳州     | PMS 港上圩后2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14100 | 邳州     | PMS 港上齐村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14101 | 邳州     | PMS 港上北东村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14102 | 邳州     | PMS 港上卢庄村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14103 | 邳州     | PMS 港上王庄村2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14104 | 邳州     | PMS 港上豆场村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14105 | 邳州     | PMS 港上西式街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14106 | 邳州     | PMS 港上高庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14107 | 邳州     | PMS 港上镇半庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14108 | 邳州     | PMS 港上北东6号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14109 | 邳州     | PMS 港上镇北东9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14110 | 邳州     | PMS 港上北西南2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14111 | 邳州     | 港上前湖东3号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14112 | 邳州     | PMS 港上豆场北6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14113 | 邳州     | PMS 港上镇范庄3号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14114 | 邳州     | PMS 港上冯窑5号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14115 | 邳州     | PMS 港上冯窑7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14116 | 邳州     | PMS 港上石房村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14117 | 邳州     | PMS 港上石房小冯庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14118 | 邳州     | PMS 港上冯窑4号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14119 | 邳州     | 港上冯窑东3号变新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14120 | 邳州     | PMS 港上冯庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14121 | 邳州     | PMS 港上郭家2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14122 | 邳州     | PMS 港上展庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14123 | 邳州     | PMS 港上展庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14124 | 邳州     | PMS 港上王李庄李庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14125 | 邳州     | 港上镇港西公园东门变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14126 | 邳州     | PMS 港上北荆邑3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14127 | 邳州     | PMS 港上北荆邑5号变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14128 | 邳州     | PMS 港上机关7号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14129 | 邳州     | PMS 港上大范村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14130 | 邳州     | PMS 港上冯窑6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14131 | 邳州     | PMS 港上大范村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14132 | 邳州     | PMS 港上南荆邑6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14133 | 邳州     | PMS 港上半庄7号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14134 | 邳州     | 港上前湖17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14135 | 邳州     | 前湖北变18号配变新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14136 | 邳州     | 港上镇前湖13号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14137 | 邳州     | PMS 港上北西村北12号配变新增 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14138 | 邳州     | 港上北西村南13号配变新增     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14139 | 邳州     | PMS 港上北西村14号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14140 | 邳州     | PMS 港上镇北西15号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14141 | 邳州     | PMS 港上曹楼村11号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14142 | 邳州     | PMS 港上曹楼村12号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14143 | 邳州     | PMS 港上后湖村11号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14144 | 邳州     | 港上后湖村东12号配变新增     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14145 | 邳州     | 后湖村西15号配变新增       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14146 | 邳州     | 港上后湖村东16号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14147 | 邳州     | PMS 港上齐村12号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14148 | 邳州     | PMS 港上齐村8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14149 | 邳州     | 港上前湖11号配变新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14150 | 邳州     | 港上前湖12号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14151 | 邳州     | PMS 港上镇前湖10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14152 | 邳州     | PMS 港上镇前湖9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14153 | 邳州     | PMS 港上王李村11号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14154 | 邳州     | PMS 港上镇王李庄13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14155 | 邳州     | 王李村王庄11号配变新增      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14156 | 邳州     | 港上王李村李庄8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14157 | 邳州     | PMS 港上镇港东11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14158 | 邳州     | PMS 港上港东村东12号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14159 | 邳州     | 港上港西村北3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14160 | 邳州     | 港上镇前湖14号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14161 | 邳州     | 港上王李庄12号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14162 | 邳州     | 港上半庄11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14163 | 邳州     | PMS 港上港东村11号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14164 | 邳州     | PMS 港上镇北东8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14165 | 邳州     | PMS 港上曹庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14166 | 邳州     | 港上王李王庄7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14167 | 邳州     | PMS 港上镇王李村草莓地6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14168 | 邳州     | 港上镇王庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14169 | 邳州     | 大范后庄2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14170 | 邳州     | PMS 港上镇大范13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14171 | 邳州     | 港上镇大范12号台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14172 | 邳州     | PMS 港上豆场西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14173 | 邳州     | PMS 港上镇豆场村8号公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14174 | 邳州     | PMS 港上冯庄4号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14175 | 邳州     | PMS 港上冯庄村5号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14176 | 邳州     | 黄庄2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14177 | 邳州     | PMS 港上南楼3号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14178 | 邳州     | PMS 港上镇南楼孙家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14179 | 邳州     | PMS 港上镇南楼8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14180 | 邳州     | PMS 港上镇十房村12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14181 | 邳州     | PMS 港上十房小范2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14182 | 邳州     | PMS 港上石家1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14183 | 邳州     | PMS 港上袁庄2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14184 | 邳州     | 展庄西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14185 | 邳州     | PMS 港上庄安4号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14186 | 邳州     | PMS 港上庄安6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14187 | 邳州     | PMS 港上庄安7号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14188 | 邳州     | PMS 港上镇庄安8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14189 | 邳州     | PMS 港上镇半庄村苗木市场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14190 | 邳州     | 港东线半庄15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14191 | 邳州     | PMS 港上镇北西16号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14192 | 邳州     | 港北线北西17号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14193 | 邳州     | PMS 港上镇曹庄村3号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14194 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14195 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑村9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14196 | 邳州     | PMS 港上镇港西9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14197 | 邳州     | PMS 港上镇卢庄小学公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14198 | 邳州     | PMS 港上机关9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14199 | 邳州     | PMS 港上镇王庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14200 | 邳州     | 港东线港东14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14201 | 邳州     | 港东线港东15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14202 | 邳州     | 港东线大范6号变新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14203 | 邳州     | PMS 港上镇大范村7号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14204 | 邳州     | PMS 港上镇大范沙洼10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14205 | 邳州     | PMS 港上镇大范村9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14206 | 邳州     | PMS 港上镇大范8号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14207 | 邳州     | PMS 港上镇大范11变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14208 | 邳州     | 港东线大范正大变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14209 | 邳州     | 港东线豆场拐头变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14210 | 邳州     | PMS 港上镇冯窑8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14211 | 邳州     | PMS 港上镇冯庄村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14212 | 邳州     | PMS 港上镇豆场拐头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14213 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14214 | 邳州     | PMS 港上镇南荆邑村部南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14215 | 邳州     | PMS 港上镇石房小冯庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14216 | 邳州     | PMS 港上镇大范14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14217 | 邳州     | 港上镇北东7号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14218 | 邳州     | 港上镇港中4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14219 | 邳州     | PMS 港上机关10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14220 | 邳州     | PMS 港上镇高庄5号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14221 | 邳州     | 港上镇高庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14222 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园东门广场变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14223 | 邳州     | 港上镇港中南4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14224 | 邳州     | PMS 港上港中村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14225 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14226 | 邳州     | PMS 港上镇港西村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14227 | 邳州     | PMS 港上镇港西公园南门变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14228 | 邳州     | PMS 港上镇展庄村4号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14229 | 邳州     | PMS 港上镇范庄2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14230 | 邳州     | 港上镇郭家3号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14231 | 邳州     | 港南线石家南变2号变新建工程  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14232 | 邳州     | PMS 港上镇石房货场13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14233 | 邳州     | 港上机关8号新增配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14234 | 邳州     | 大范13号配变新建工程     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14235 | 邳州     | 大范14号配变新增       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14236 | 邳州     | 南荆邑西南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14237 | 邳州     | PMS 南荆邑中2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14238 | 邳州     | PMS 北荆邑7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14239 | 邳州     | 公园1箱变变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14240 | 邳州     | PMS 北荆邑9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14241 | 邳州     | PMS 北荆邑8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14242 | 邳州     | 港南线石家东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14243 | 邳州     | PMS 碧福园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14244 | 邳州     | 港上豆场10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14245 | 邳州     | 港上前湖草莓地2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14246 | 邳州     | 港上南荆邑学校门口12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14247 | 邳州     | 港上曹楼村南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14248 | 邳州     | 港上石房13号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14249 | 邳州     | 港上南楼13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14250 | 邳州     | 港合线南荆邑11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14251 | 邳州     | 港上郭家教堂西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14252 | 邳州     | 港上石房货场北头变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14253 | 邳州     | 北东学校东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14254 | 邳州     | PMS 港上石房东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14255 | 邳州     | PMS 港上石房东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14256 | 邳州     | PMS 港上港西村桥头变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14257 | 邳州     | PMS 炮车陆营3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14258 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄三变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14259 | 邳州     | PMS 炮车埝洼村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14260 | 邳州     | 炮车东大街粮管所变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14261 | 邳州     | 炮车后沙胡庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14262 | 邳州     | PMS 炮车老政府公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14263 | 邳州     | 炮车埝头电站专用变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14264 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14265 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14266 | 邳州     | PMS 炮车开发区小区3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14267 | 邳州     | 炮车果园东台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14268 | 邳州     | PMS 炮车桃园杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14269 | 邳州     | 炮车桃园总表变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14270 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14271 | 邳州     | 炮车桃园村教堂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14272 | 邳州     | PMS 炮车圩北村部台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14273 | 邳州     | PMS 炮车圩北小十队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14274 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙河变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14275 | 邳州     | 炮车天齐巩口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14276 | 邳州     | 炮车范庄中台2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14277 | 邳州     | PMS 炮车范庄南台1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14278 | 邳州     | PMS 炮车陆营沙塘站    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14279 | 邳州     | 炮车后沙沟黄庄5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14280 | 邳州     | 炮车果园薛圈         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14281 | 邳州     | 炮车蒋庄新村变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14282 | 邳州     | 炮车龙池大街3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14283 | 邳州     | 炮车龙池郭庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14284 | 邳州     | 炮车张圈西台1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14285 | 邳州     | PMS 炮车郑圈1号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14286 | 邳州     | PMS 炮车果园北台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14287 | 邳州     | 炮车果园中台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14288 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台2号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14289 | 邳州     | 炮车蒋庄西站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14290 | 邳州     | PMS 炮车四支渠公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14291 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14292 | 邳州     | PMS 炮车大街2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14293 | 邳州     | 炮车大街1号台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14294 | 邳州     | 炮车西大街变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14295 | 邳州     | 炮车东大街变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14296 | 邳州     | PMS 炮车圩北村五队3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14297 | 邳州     | PMS 炮车圩北二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14298 | 邳州     | 炮车桃园北一二队         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14299 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14300 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14301 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄周营3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14302 | 邳州     | PMS 炮车三先路公变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14303 | 邳州     | PMS 炮车教育新村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14304 | 邳州     | PMS 炮车新街3号变（大桥北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14305 | 邳州     | 炮车新街2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14306 | 邳州     | 炮车墩集花苑1号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14307 | 邳州     | 炮车宋圩新百变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14308 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14309 | 邳州     | PMS 炮车张海周埝2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14310 | 邳州     | PMS 炮车张海村部变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14311 | 邳州     | 炮车张海李庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14312 | 邳州     | PMS 炮车刘口一组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14313 | 邳州     | 炮车刘口代楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14314 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14315 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14316 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯5号单相变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14317 | 邳州     | PMS 炮车墩集村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14318 | 邳州     | PMS 炮车工业园路灯4号单相变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14319 | 邳州     | 炮车张海仲庄南台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14320 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区高层变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14321 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区10号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14322 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区12号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14323 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区14号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14324 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14325 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14326 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14327 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14328 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14329 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区6号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14330 | 邳州     | PMS 炮车墩集南台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14331 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区7号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14332 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区8号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14333 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区9号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14334 | 邳州     | 炮车张圈桥南变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14335 | 邳州     | PMS 炮车郑圈百果园变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14336 | 邳州     | PMS 炮车天齐村曹庄变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14337 | 邳州     | PMS 炮车鑫惠小区11号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14338 | 邳州     | 炮车墩集花苑2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14339 | 邳州     | 炮车墩集花苑3号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 14340 | 邳州     | PMS 炮车东大街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14341 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14342 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14343 | 邳州     | 炮车龙池汤庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14344 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14345 | 邳州     | 炮车龙池庄头二队       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14346 | 邳州     | PMS 炮车四王中台     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14347 | 邳州     | 炮车四王南台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14348 | 邳州     | PMS 炮车四王北台     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14349 | 邳州     | 炮车陆营北台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14350 | 邳州     | PMS 炮车圩北董庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14351 | 邳州     | PMS 炮车圩北八队4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14352 | 邳州     | 炮车埝洼小集5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14353 | 邳州     | PMS 炮车陆营南台     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14354 | 邳州     | PMS 炮车埝洼1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14355 | 邳州     | 炮车埝洼陆场台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14356 | 邳州     | 炮车埝洼王场变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14357 | 邳州     | 炮车陆营辽河路变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14358 | 邳州     | PMS 炮车四王村部变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14359 | 邳州     | PMS 炮车供电所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14360 | 邳州     | PMS 炮车后沙二三八队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14361 | 邳州     | 炮车埝头中台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14362 | 邳州     | 炮车陆营西台变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14363 | 邳州     | PMS 炮车前沙西台2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14364 | 邳州     | 炮车老幼儿园变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14365 | 邳州     | 炮车镇敬老院变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14366 | 邳州     | 炮车陆营村五队台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14367 | 邳州     | PMS 炮车镇老街变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14368 | 邳州     | PMS 炮车前沙3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14369 | 邳州     | PMS 炮车新菜市变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14370 | 邳州     | PMS 炮车东大街邮局变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14371 | 邳州     | PMS 炮车新街5号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14372 | 邳州     | 炮车黄安小代楼变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14373 | 邳州     | 炮车张海仲庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14374 | 邳州     | 炮车天齐李埵西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14375 | 邳州     | PMS 炮车西大街南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14376 | 邳州     | 炮车赵坝东台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14377 | 邳州     | PMS 炮车新街4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14378 | 邳州     | PMS 炮车北大街台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14379 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14380 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14381 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14382 | 邳州     | PMS 炮车邳州金桥小区4号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14383 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区5号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14384 | 邳州     | 炮车邳州金桥小区6号变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 14385 | 邳州     | PMS 炮车果园西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14386 | 邳州     | 炮车圩北村六队变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14387 | 邳州     | PMS 炮车前徐桥南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14388 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄头一三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14389 | 邳州     | PMS 炮车果园南台1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14390 | 邳州     | 炮车后沙刘庄4号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14391 | 邳州     | PMS 炮车龙池张园7号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14392 | 邳州     | PMS 炮车宋圩张楼变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14393 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14394 | 邳州     | PMS 炮车龙池街南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14395 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14396 | 邳州     | 炮车龙池杨圩东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14397 | 邳州     | PMS 炮车圩北三队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14398 | 邳州     | 炮车董场东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14399 | 邳州     | 炮车后沙刘庄南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14400 | 邳州     | PMS 炮车薛圈东台台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14401 | 邳州     | PMS 炮车陆场北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14402 | 邳州     | 炮车张海周埝西台变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14403 | 邳州     | PMS 炮车天齐曹庄2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14404 | 邳州     | 炮车天齐巩口2号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14405 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14406 | 邳州     | PMS 炮车范庄村5号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14407 | 邳州     | 炮车徐扬路公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14408 | 邳州     | PMS 炮车天齐李埝北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14409 | 邳州     | 炮车刘口代楼北台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14410 | 邳州     | PMS 炮车刘口代楼西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14411 | 邳州     | PMS 炮车宋圩王庄变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14412 | 邳州     | 炮车宋圩纪庄变        | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 14413 | 邳州     | PMS 炮车张海宋埝台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14414 | 邳州     | 炮车张海李庄北台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14415 | 邳州     | PMS 炮车张海李庄东台   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14416 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14417 | 邳州     | 炮车张海村部北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14418 | 邳州     | 炮车宋圩张楼南变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 14419 | 邳州     | PMS 炮车范庄村4号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14420 | 邳州     | PMS 炮车范庄北台2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14421 | 邳州     | PMS 炮车刘口二组台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14422 | 邳州     | 炮车大街4号台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14423 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄前徐北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14424 | 邳州     | PMS 炮车桃园汤庄西台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14425 | 邳州     | PMS 炮车新街8号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14426 | 邳州     | 炮车圩北四队台片       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14427 | 邳州     | PMS 炮车圩北七队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14428 | 邳州     | PMS 炮车龙池杨圩西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14429 | 邳州     | PMS 炮车张圈桥北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14430 | 邳州     | PMS 炮车郑圈2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14431 | 邳州     | PMS 炮车龙池陈庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14432 | 邳州     | PMS 炮车四王5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14433 | 邳州     | PMS 炮车龙池庄二南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14434 | 邳州     | PMS 炮车四王中台6号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14435 | 邳州     | PMS 炮车四王安置房1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14436 | 邳州     | PMS 炮车四王中台8号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14437 | 邳州     | 炮车蒋庄东大台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14438 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14439 | 邳州     | 炮车大街3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14440 | 邳州     | 炮车大桥西台         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14441 | 邳州     | PMS 炮车青年闸变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14442 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄道南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14443 | 邳州     | PMS 炮车桃园北一台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14444 | 邳州     | PMS 炮车桃园西一台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14445 | 邳州     | 炮车圩北一队变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14446 | 邳州     | PMS 炮车圩北九队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14447 | 邳州     | 炮车后沙新农村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14448 | 邳州     | PMS 炮车后沙胡庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14449 | 邳州     | PMS 炮车西大街东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14450 | 邳州     | PMS 炮车粮管所2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14451 | 邳州     | 炮车蒋庄周营东台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14452 | 邳州     | 炮车桃园卫生室变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14453 | 邳州     | 炮车桃园杨庄西台       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14454 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14455 | 邳州     | PMS 炮车陆营村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14456 | 邳州     | PMS 炮车镇陆营二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14457 | 邳州     | PMS 炮车桃园总表2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14458 | 邳州     | 炮车果园薛圈南台变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14459 | 邳州     | 炮车后沙黄庄南台变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14460 | 邳州     | PMS 炮车陆场南台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14461 | 邳州     | PMS 炮车果园二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14462 | 邳州     | PMS 炮车龙池董场南台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14463 | 邳州     | PMS 炮车果园三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14464 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄西台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14465 | 邳州     | PMS 炮车张圈东台1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14466 | 邳州     | PMS 炮车圩北四队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14467 | 邳州     | PMS 炮车圩北村西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14468 | 邳州     | 炮车前沙花苑1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14469 | 邳州     | PMS 炮车前沙花苑2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 14470 | 邳州     | PMS 炮车商业街1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14471 | 邳州     | PMS 炮车商业街2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14472 | 邳州     | 炮车新街6号变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14473 | 邳州     | PMS 炮车郑圈东台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14474 | 邳州     | 炮车新街7号变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14475 | 邳州     | 源宏公馆1配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14476 | 邳州     | 源宏公馆2配电室1配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14477 | 邳州     | 源宏公馆2配电室3配电变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14478 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室1号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14479 | 邳州     | PMS 炮车君临华府小区1号配电室3号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14480 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14481 | 邳州     | 炮车君临华府小区2配电室3配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14482 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14483 | 邳州     | 炮车君临华府小区3配电室4配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14484 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室2配电变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14485 | 邳州     | 炮车君临华府小区4配电室4配电变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14486 | 邳州     | PMS 炮车四支渠2号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14487 | 邳州     | PMS 炮车天齐村部变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14488 | 邳州     | PMS 炮车果园社区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14489 | 邳州     | 炮车公园大地2配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14490 | 邳州     | 炮车公园大地1配电室2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14491 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室2变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14492 | 邳州     | 炮车公园大地3配电室4变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14493 | 邳州     | 炮车公园大地2箱变变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14494 | 邳州     | 炮车四王安置房2号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14495 | 邳州     | 炮车富民路公变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14496 | 邳州     | PMS 炮车蒋庄新村北台2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14497 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部东台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14498 | 邳州     | PMS 炮车张圈村部西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14499 | 邳州     | 炮车陆营东台变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14500 | 邳州     | 炮车桃园总表3号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14501 | 邳州     | PMS 炮车张海王庄北台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14502 | 邳州     | 炮车机械路东台变                 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14503 | 邳州     | PMS 炮车机械路西台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14504 | 邳州     | PMS 炮车桃园教堂北台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 14505 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14506 | 邳州     | 炮车中汇商业广场1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14507 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14508 | 邳州     | PMS 炮车中汇商业广场2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14509 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室4号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14510 | 邳州     | 炮车安旭苑配电室2号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14511 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14512 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14513 | 邳州     | PMS 炮车桃园花苑2号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14514 | 邳州     | PMS 炮车四王姬庄社区变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14515 | 邳州     | PMS 炮车四王社区变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14516 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14517 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14518 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14519 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14520 | 邳州     | 炮车范庄中台1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14521 | 邳州     | 炮车张海李庄2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14522 | 邳州     | 龙池杨圩东台2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14523 | 邳州     | 炮车张海周埝北台1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14524 | 邳州     | 炮车张海李庄北台2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14525 | 邳州     | 炮车汤庄西台2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14526 | 邳州     | 炮车汤庄东台2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14527 | 邳州     | 后沙刘庄西台变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14528 | 邳州     | 炮车长安街变                 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14529 | 邳州     | 墩南线范庄中台3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14530 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室3变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14531 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室3变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14532 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14533 | 邳州     | 炮车宁旭苑3配电室3变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14534 | 邳州     | 炮车宁旭苑2配电室1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14535 | 邳州     | 炮车宁旭苑1配电室1变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14536 | 邳州     | 炮车张楼东台变                | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14537 | 邳州     | 炮车桃园村教堂2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14538 | 邳州     | 炮车古栗园变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14539 | 邳州     | 炮车四王西台变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 14540 | 邳州     | 炮车四支渠3号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14541 | 邳州     | 炮车圩北葡萄园变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14542 | 邳州     | 炮车天齐李埏东台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14543 | 邳州     | 炮车后沙黄庄北台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14544 | 邳州     | 炮车范庄北台4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14545 | 邳州     | 炮车龙池陈庄南台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14546 | 邳州     | 巩口3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14547 | 邳州     | 桃园东台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14548 | 邳州     | 炮车薛圈东台2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14549 | 邳州     | 刘庄中台变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14550 | 邳州     | 张圈桥东变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14551 | 邳州     | 炮车金桥城市花园一期1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14552 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期1配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14553 | 邳州     | 炮车金桥城市花园二期1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14554 | 邳州     | 炮车埏头北变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14555 | 邳州     | PMS 炮车龙池郭庄北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14556 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14557 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14558 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14559 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14560 | 邳州     | PMS 燕子埠村10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14561 | 邳州     | PMS 燕子埠中学1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14562 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14563 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14564 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村4号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14565 | 邳州     | 燕子埠鹿寨村5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14566 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14567 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14568 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14569 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14570 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14571 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼4号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14572 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14573 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14574 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 14575 | 邳州     | 燕子埠7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14576 | 邳州     | PMS 燕子埠3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14577 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14578 | 邳州     | PMS 燕子埠花山1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14579 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14580 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14581 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14582 | 邳州     | 燕子埠徐洼3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14583 | 邳州     | 燕子埠韩寺1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14584 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14585 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14586 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14587 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14588 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14589 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14590 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14591 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14592 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14593 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14594 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14595 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14596 | 邳州     | 燕子埠扒山2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14597 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14598 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14599 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14600 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14601 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14602 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14603 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14604 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14605 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠4号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14606 | 邳州     | PMS 燕子埠2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14607 | 邳州     | 燕子埠燕子埠1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14608 | 邳州     | PMS 燕子埠4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14609 | 邳州     | PMS 燕子埠6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 14610 | 邳州     | 燕子埠陈楼1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14611 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14612 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14613 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14614 | 邳州     | 燕子埠11号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14615 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14616 | 邳州     | 燕子埠关庄村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14617 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14618 | 邳州     | 燕子埠韩寺4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14619 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14620 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14621 | 邳州     | 燕子埠尤村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14622 | 邳州     | PMS 燕子埠16号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14623 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14624 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14625 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14626 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14627 | 邳州     | PMS 燕子埠张山子佛头7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14628 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14629 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14630 | 邳州     | PMS 燕子埠农业示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14631 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14632 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14633 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14634 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14635 | 邳州     | PMS 燕子埠花山4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14636 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14637 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14638 | 邳州     | PMS 燕子埠14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14639 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14640 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14641 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14642 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14643 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14644 | 邳州     | PMS 燕子埠13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14645 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14646 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14647 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14648 | 邳州     | PMS 燕子埠花山村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14649 | 邳州     | 燕子埠村12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14650 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14651 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14652 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14653 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14654 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14655 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14656 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14657 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14658 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14659 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14660 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14661 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄村12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14662 | 邳州     | 燕子埠花山2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14663 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14664 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14665 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14666 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14667 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14668 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14669 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14670 | 邳州     | 燕子埠佛头11号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14671 | 邳州     | 燕子埠佛头13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14672 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14673 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14674 | 邳州     | PMS 燕子埠小吴5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14675 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14676 | 邳州     | PMS 燕子埠17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14677 | 邳州     | PMS 燕子埠18号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14678 | 邳州     | PMS 燕子埠19号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14679 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14680 | 邳州     | 燕子埠郭庄6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14681 | 邳州     | PMS 燕子埠花山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14682 | 邳州     | PMS 燕子埠花山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14683 | 邳州     | 燕子埠花山5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14684 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14685 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14686 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14687 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14688 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14689 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14690 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14691 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14692 | 邳州     | PMS 燕子埠20号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14693 | 邳州     | PMS 燕子埠陈楼7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14694 | 邳州     | 燕子埠关庄8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14695 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14696 | 邳州     | PMS 燕子埠黑山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14697 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14698 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14699 | 邳州     | PMS 燕子埠扒山6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14700 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14701 | 邳州     | PMS 燕子埠徐洼10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14702 | 邳州     | 燕子埠尤村8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14703 | 邳州     | PMS 燕子埠佛头15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14704 | 邳州     | 燕子埠23号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14705 | 邳州     | PMS 燕子埠大吴8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14706 | 邳州     | PMS 燕子埠棠棣埠15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14707 | 邳州     | PMS 燕子埠毛寺8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14708 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14709 | 邳州     | PMS 燕子埠韩寺10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14710 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14711 | 邳州     | PMS 燕子埠尤村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14712 | 邳州     | PMS 燕子埠22号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14713 | 邳州     | PMS 燕子埠21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14714 | 邳州     | PMS 燕子埠花山9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 14715 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨14号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14716 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14717 | 邳州     | PMS 燕子埠25号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14718 | 邳州     | 燕子埠棠棣埠2号变(增资)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14719 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变(增资)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14720 | 邳州     | 燕子埠佛头16号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14721 | 邳州     | PMS 锦绣佳苑3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14722 | 邳州     | 燕子埠郭庄15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14723 | 邳州     | 燕子埠郭庄16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14724 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14725 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14726 | 邳州     | 燕子埠锦绣佳苑4箱变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14727 | 邳州     | 燕子埠陈楼9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14728 | 邳州     | 燕子埠鹿寨15号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14729 | 邳州     | 燕子埠陈楼8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14730 | 邳州     | 燕子埠郭庄14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14731 | 邳州     | 燕子埠毛寺10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14732 | 邳州     | 锦绣佳苑5号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14733 | 邳州     | PMS 燕子埠郭庄8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14734 | 邳州     | PMS 燕子埠关庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14735 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨农业示范园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14736 | 邳州     | PMS 燕子埠9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14737 | 邳州     | 燕子埠8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14738 | 邳州     | PMS 燕子埠5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14739 | 邳州     | 燕子埠花山3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14740 | 邳州     | PMS 燕子埠鹿寨6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14741 | 邳州     | PMS 碾庄街道烈士碑南门公用变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 14742 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园中路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14743 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主南路公用变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14744 | 邳州     | 碾庄生墩村大棚菜园        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14745 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村后高变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14746 | 邳州     | 碾庄稍墩杨庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14747 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村吴楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14748 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村高场变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14749 | 邳州     | PMS 碾庄街道信用社变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14750 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村后李变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14751 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村苗圃变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14752 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14753 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14754 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄3号彭西变  | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 14755 | 邳州     | PMS 碾庄王集二队变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14756 | 邳州     | 碾庄稍墩村郑东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14757 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14758 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14759 | 邳州     | 碾庄稍墩村刘庄变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14760 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新东变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14761 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村新西公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14762 | 邳州     | PMS 碾庄街道南东公用变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14763 | 邳州     | PMS 碾庄街道南中公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14764 | 邳州     | PMS 碾庄街道南西公用变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14765 | 邳州     | PMS 碾庄街道北中公用变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14766 | 邳州     | 碾庄王集4号王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14767 | 邳州     | PMS 碾庄王集村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14768 | 邳州     | 碾庄彭庄4号前黄滩变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14769 | 邳州     | 碾庄彭庄村部变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14770 | 邳州     | PMS 碾庄王集2号唐庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14771 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄1号前刘变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14772 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14773 | 邳州     | 碾庄祁庄村张西公用变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14774 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村祁西公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14775 | 邳州     | 碾庄祁庄村东孙公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14776 | 邳州     | PMS 碾庄大兴3号衡王变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14777 | 邳州     | PMS 碾庄大兴2号张家变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14778 | 邳州     | 碾庄闫桥3号后闫桥变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14779 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥2号前闫桥变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14780 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥1号街道变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14781 | 邳州     | 碾庄闫桥4号胡东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14782 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄6号太平庄变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14783 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村东黄滩变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14784 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼2号杜庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14785 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼1号鲁东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14786 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼3号学庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14787 | 邳州     | PMS 碾庄庙前王庄公用变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14788 | 邳州     | PMS 碾庄庙前五队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14789 | 邳州     | PMS 碾庄庙前一二队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14790 | 邳州     | 碾庄庙前村烈士公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14791 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村张后公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14792 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄10号雅庄电站 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14793 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号后黄滩变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14794 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄1号小雅庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14795 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄2号大雅庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14796 | 邳州     | 碾庄院上7号旺庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14797 | 邳州     | PMS 碾庄院上村院上南站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14798 | 邳州     | 碾庄院上1号村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14799 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村宋家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14800 | 邳州     | 碾庄韩庄4号后刘变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14801 | 邳州     | PMS 碾庄大宋4号贺庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14802 | 邳州     | PMS 碾庄大宋1号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14803 | 邳州     | PMS 碾庄大宋5号条厂变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14804 | 邳州     | PMS 碾庄大宋3号宋西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14805 | 邳州     | PMS 碾庄大宋2号小庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14806 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦楼公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14807 | 邳州     | PMS 碾庄大宋6号秦中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14808 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡中变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14809 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村窑厂公用变  | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 14810 | 邳州     | PMS 碾庄大宋8号秦西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14811 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄3号韩西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14812 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄1号村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14813 | 邳州     | PMS 碾庄供电所所用变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14814 | 邳州     | PMS 碾庄村南门公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14815 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村顾家公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14816 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村魏元公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14817 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄村汪西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14818 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄三里庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14819 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村娄梁公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14820 | 邳州     | 碾庄衡集村衡西变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14821 | 邳州     | PMS 碾庄衡集村衡东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14822 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄5号倪西变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14823 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄3号倪中变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14824 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄7号村部变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14825 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄村尤湖站    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14826 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄4号尤湖变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14827 | 邳州     | 碾庄村陵园村部公用变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14828 | 邳州     | PMS 碾庄村西门公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14829 | 邳州     | PMS 碾庄村北门变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14830 | 邳州     | PMS 碾庄街道北西变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14831 | 邳州     | PMS 碾庄街道北东公用变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14832 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村徐井涯变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14833 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14834 | 邳州     | PMS 碾庄街道建设办公室变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14835 | 邳州     | 碾庄村东门变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14836 | 邳州     | PMS 碾庄韩高村韩后变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14837 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村方家变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14838 | 邳州     | 碾庄泗庄村王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14839 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14840 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村卢家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14841 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村訾家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14842 | 邳州     | PMS 碾庄泗村庄靳家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14843 | 邳州     | 碾庄泗庄村沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14844 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村纪念馆公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14845 | 邳州     | PMS 碾庄李集小邱变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14846 | 邳州     | PMS 碾庄才庄五组公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14847 | 邳州     | PMS 碾庄才庄旗竿变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14848 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村十组公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14849 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村二组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14850 | 邳州     | PMS 碾庄生墩扶贫公用变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14851 | 邳州     | PMS 碾庄生墩前王变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14852 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14853 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14854 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 14855 | 邳州     | 碾庄孔庄闫范庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14856 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙十队变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14857 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14858 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14859 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡邱楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14860 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡前台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14861 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡七队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14862 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村部变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14863 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡四队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14864 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14865 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村四队变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14866 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村八组公用变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14867 | 邳州     | 碾庄岱山村部公用变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14868 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14869 | 邳州     | PMS 碾庄六户村四组公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14870 | 邳州     | PMS 碾庄六户村东组公用变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14871 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14872 | 邳州     | 碾庄井墩六队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14873 | 邳州     | PMS 碾庄井墩一队变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14874 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14875 | 邳州     | PMS 碾庄六户村三队变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14876 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村七组公用变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 14877 | 邳州     | PMS 碾庄桑园林业变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 14878 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14879 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14880 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14881 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村闫庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14882 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道公用变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14883 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14884 | 邳州     | 碾庄孔庄高后变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14885 | 邳州     | 碾庄孔庄高前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14886 | 邳州     | 碾庄练滩五队变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14887 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村三组公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14888 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14889 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14890 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14891 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14892 | 邳州     | 碾庄井墩五队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14893 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14894 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14895 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄1号变   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 14896 | 邳州     | 碾庄桑园庙后          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14897 | 邳州     | PMS 碾庄练摊村一组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14898 | 邳州     | PMS 碾庄院上3号大院上变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14899 | 邳州     | PMS 碾庄李集村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14900 | 邳州     | PMS 碾庄李集前佟变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14901 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村校西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14902 | 邳州     | PMS 碾庄桑园村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14903 | 邳州     | 碾庄桑园贺庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14904 | 邳州     | PMS 碾庄李集韩家变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14905 | 邳州     | PMS 碾庄李集小圩变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14906 | 邳州     | PMS 碾庄李集东门变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14907 | 邳州     | 碾庄彭庄6号居民区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14908 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄5号居民区变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14909 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄9号居民区变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14910 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村稍后西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14911 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村前板桥组   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14912 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14913 | 邳州     | 碾庄桑园刘庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14914 | 邳州     | PMS 碾庄街道民主北路变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14915 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园2号公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14916 | 邳州     | PMS 碾庄街道闫朝变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14917 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村板桥2号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 14918 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村七组公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14919 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14920 | 邳州     | PMS 碾庄村小曹庄变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14921 | 邳州     | PMS 碾庄院上村北魏变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14922 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14923 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴庄公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14924 | 邳州     | 碾庄李保小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14925 | 邳州     | 碾庄李保小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14926 | 邳州     | 碾庄李保小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14927 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14928 | 邳州     | 碾庄祥龙公馆1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14929 | 邳州     | 碾庄大宋村部3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14930 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥街道东公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14931 | 邳州     | PMS 碾庄李集油坊变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14932 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14933 | 邳州     | PMS 碾庄练滩六队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14934 | 邳州     | PMS 碾庄练滩北站综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14935 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村六队公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14936 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村七队公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14937 | 邳州     | PMS 碾庄村中学校综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14938 | 邳州     | PMS 碾庄街道供电所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14939 | 贾汪     | PMS 耿集办事处张埝村李窑队 | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 14940 | 贾汪     | 聂庄西村            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14941 | 贾汪     | PMS 耿集办事处赵庄队    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14942 | 贾汪     | PMS 耿集办事处豆宅村    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14943 | 贾汪     | PMS 耿集办事处闫庄队    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14944 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄二队   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14945 | 贾汪     | PMS 耿集办事处徐庄农科队  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14946 | 贾汪     | PMS 耿集办事处后叶队    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14947 | 贾汪     | 耿集办事处柳园刘庄1号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14948 | 贾汪     | PMS 耿集办事处唐庄村七队  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14949 | 贾汪     | PMS 耿集办事处郑庄村北台区 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 14950 | 贾汪     | PMS 耿集办事处瓦房村    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14951 | 贾汪     | PMS 耿集曹庄村北变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14952 | 贾汪     | PMS 耿集王庄村八队西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14953 | 贾汪     | PMS 耿集徐庄二队西     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14954 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士包家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14955 | 邳州     | 碾庄井墩一队2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14956 | 邳州     | PMS 碾庄李集陆庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14957 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村秦东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14958 | 邳州     | PMS 碾庄生墩周庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14959 | 邳州     | 碾庄倪庄村尤东综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 14960 | 邳州     | PMS 碾庄娄胡村六队综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14961 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村二队综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14962 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村庙西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14963 | 邳州     | PMS 碾庄街道陵园3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14964 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区1号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14965 | 邳州     | PMS 碾庄镇福源小区2号综合变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14966 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区1号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14967 | 邳州     | PMS 碾庄陵园新农村小区2号综合变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14968 | 邳州     | 碾庄鲁楼杜庄2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 14969 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥前闫桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14970 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14971 | 邳州     | PMS 碾庄小院上变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14972 | 邳州     | PMS 碾庄太平庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14973 | 邳州     | PMS 碾庄六户三队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14974 | 邳州     | PMS 碾庄六户南站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14975 | 邳州     | PMS 碾庄六户七队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14976 | 邳州     | PMS 碾庄大兴张家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14977 | 邳州     | PMS 碾庄后闫桥2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 14978 | 邳州     | PMS 碾庄闫桥胡东北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14979 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14980 | 邳州     | PMS 碾庄淮海南路变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14981 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府综合变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14982 | 邳州     | PMS 碾庄衡集八队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14983 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 14984 | 邳州     | PMS 碾庄大雅庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14985 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄吕八家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14986 | 邳州     | PMS 碾庄王集汪前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14987 | 邳州     | PMS 碾庄李集凤凰庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14988 | 邳州     | PMS 碾庄练滩四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14989 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄旗杆变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14990 | 邳州     | 碾庄杨庄杨后变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14991 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄张前变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14992 | 邳州     | PMS 碾庄庙前小戚变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14993 | 邳州     | PMS 碾庄大兴吴家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14994 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄二队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 14995 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄前黄滩2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14996 | 邳州     | PMS 碾庄韩高韩中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14997 | 邳州     | PMS 碾庄民主中路变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 14998 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 14999 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄范东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15000 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄曹楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15001 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙高庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15002 | 邳州     | PMS 碾庄生墩八队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15003 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄汪北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15004 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15005 | 邳州     | PMS 碾庄大蒜市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15006 | 邳州     | 碾庄王集王庄东队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15007 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15008 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄新农村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15009 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15010 | 邳州     | PMS 碾庄大宋夏家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15011 | 邳州     | PMS 碾庄院上北魏2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15012 | 邳州     | PMS 碾庄大宋秦西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15013 | 邳州     | PMS 碾庄倪西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15014 | 邳州     | PMS 碾庄大宋土庙变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15015 | 邳州     | PMS 碾庄韩高高场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15016 | 邳州     | PMS 碾庄泗庄村校西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15017 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山八队2号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15018 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村部小山变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15019 | 邳州     | PMS 碾庄娄湖村部2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15020 | 邳州     | PMS 碾庄桑园贺庄南站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15021 | 邳州     | PMS 碾庄练滩一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15022 | 邳州     | PMS 碾庄才庄二队北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15023 | 邳州     | PMS 碾庄李集三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15024 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15025 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙九队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15026 | 邳州     | 碾庄孔庄高后新2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15027 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄闫范庄新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15028 | 邳州     | PMS 碾庄桑园郑庄新2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15029 | 邳州     | PMS 碾庄井墩村部3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15030 | 邳州     | PMS 碾庄井墩六队新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15031 | 邳州     | PMS 碾庄中学校南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15032 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村烈士王家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15033 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村七队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15034 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村十一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15035 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄北门北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15036 | 邳州     | 碾庄镇碾庄小祁庄变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15037 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小徐家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15038 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15039 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15040 | 邳州     | PMS 碾庄院上村旺庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15041 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15042 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村超时小学变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15043 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄韩南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15044 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15045 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15046 | 邳州     | PMS 碾庄王集一队东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15047 | 邳州     | PMS 碾庄镇淮海中路变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15048 | 邳州     | PMS 碾庄镇教师公寓变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15049 | 邳州     | PMS 碾庄镇西门外队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15050 | 邳州     | PMS 碾庄镇南门里队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15051 | 邳州     | PMS 碾庄镇小曹庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15052 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村稍东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15053 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄小李2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15054 | 邳州     | PMS 碾庄镇吴楼王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15055 | 邳州     | PMS 碾庄镇苗圃农场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15056 | 邳州     | PMS 碾庄镇徐连路北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15057 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高韩后新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15058 | 邳州     | PMS 碾庄院上后徐变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15059 | 邳州     | PMS 碾庄井墩五队新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15060 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山四队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15061 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山五队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15062 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园三中队新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15063 | 邳州     | 碾庄镇桑园刘庄新2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15064 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15065 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖四队北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15066 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山中学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15067 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄西队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15068 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园林业新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15069 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩猪场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15070 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩一队南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15071 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩河西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15072 | 邳州     | PMS 碾庄练滩褚庄新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15073 | 邳州     | PMS 碾庄练滩李庄新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15074 | 邳州     | PMS 碾庄练滩姚庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15075 | 邳州     | PMS 碾庄生墩五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15076 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15077 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄代场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15078 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15079 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄大宋桥西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15080 | 邳州     | 碾庄倪庄枣泗路西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15081 | 邳州     | PMS 碾庄院上村部新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15082 | 邳州     | 碾庄祁庄顾家2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15083 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄祁西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15084 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄魏园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15085 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩村部西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15086 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15087 | 邳州     | PMS 碾庄大宋村部东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15088 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村大兴东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15089 | 邳州     | 碾庄大兴衡王二队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15090 | 邳州     | PMS 碾庄倪庄尤湖西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15091 | 邳州     | PMS 碾庄王集唐庄一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15092 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄一队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15093 | 邳州     | PMS 碾庄镇韩高村后李西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15094 | 邳州     | 碾庄徐井涯闸头变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15095 | 邳州     | 碾庄镇泗庄沟东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15096 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村庙东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15097 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集前佟新2新  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15098 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集小邱新2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15099 | 邳州     | 碾庄镇李集小圩2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15100 | 邳州     | PMS 碾庄镇陆庄陆东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15101 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村街道东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15102 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村宗庙小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15103 | 邳州     | PMS 碾庄六户八队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15104 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村二组东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15105 | 邳州     | PMS 碾庄镇才庄村九组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15106 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部草莓园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15107 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村东门南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15108 | 邳州     | PMS 碾庄镇桑园庙后变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15109 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村农技站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15110 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村岱山七队北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15111 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15112 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩二队新2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15113 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15114 | 邳州     | PMS 碾庄六户村部六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15115 | 邳州     | PMS 碾庄六户村六户小学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15116 | 邳州     | PMS 碾庄生墩三队西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15117 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙刘西变(新)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15118 | 邳州     | PMS 碾庄大宋宋西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15119 | 邳州     | PMS 碾庄碾庄村敬老院变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15120 | 邳州     | 碾庄镇彭庄后黄滩2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15121 | 邳州     | PMS 碾庄院上三里庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15122 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15123 | 邳州     | PMS 碾庄大宋条厂新2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15124 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15125 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村郑前2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15126 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村方家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15127 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄村卢家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15128 | 邳州     | PMS 碾庄镇泗庄张南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15129 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道南东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15130 | 邳州     | PMS 碾庄庙前二队新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15131 | 邳州     | PMS 碾庄庙前四队新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15132 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩小学校变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15133 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩刘后变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15134 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集村部二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15135 | 邳州     | 碾庄镇李集南门新变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15136 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄胡三队新2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15137 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄学校变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15138 | 邳州     | PMS 碾庄六户村二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15139 | 邳州     | PMS 碾庄大宋贺庄东队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15140 | 邳州     | PMS 碾庄院上村沙墩3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15141 | 邳州     | PMS 碾庄韩庄村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15142 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道民主南路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15143 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村范北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15144 | 邳州     | PMS 碾庄大兴村部新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15145 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道农贸市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15146 | 邳州     | 碾庄镇街道派出所变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15147 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山一队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15148 | 邳州     | PMS 碾庄练滩村教堂公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15149 | 邳州     | PMS 碾庄练滩七队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15150 | 邳州     | PMS 碾庄六户村五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15151 | 邳州     | PMS 碾庄六户十队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15152 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙村部2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15153 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15154 | 邳州     | PMS 碾庄宗庙十二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15155 | 邳州     | PMS 碾庄庙前村老学校变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15156 | 邳州     | PMS 碾庄稍墩村牌坊2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15157 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村油坊变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15158 | 邳州     | PMS 碾庄鲁楼杜庄5号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15159 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道广场南路变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15160 | 邳州     | PMS 碾庄生墩小学校变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15161 | 邳州     | 碾庄镇金虎新村小区2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15162 | 邳州     | PMS 碾庄镇金虎新村小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15163 | 邳州     | PMS 碾庄六户四组西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15164 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15165 | 邳州     | PMS 碾庄大兴小学校变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15166 | 邳州     | PMS 碾庄镇东门二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15167 | 邳州     | PMS 碾庄镇北门二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15168 | 邳州     | PMS 碾庄镇陵园西路变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15169 | 邳州     | PMS 碾庄才庄村部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 15170 | 邳州     | 碾庄镇李集韩家西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15171 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集凤凰庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15172 | 邳州     | 碾庄六户七队西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15173 | 邳州     | PMS 碾庄镇稍墩稍后东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15174 | 邳州     | 碾庄镇桑园井东变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15175 | 邳州     | 碾庄镇盛世家园小区4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15176 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15177 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15178 | 邳州     | PMS 碾庄镇盛世家园小区1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15179 | 邳州     | PMS 碾庄庙前新西3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15180 | 邳州     | PMS 碾庄镇李集马洼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15181 | 邳州     | 碾庄彭庄新农村4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15182 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄南门牌坊变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15183 | 邳州     | 碾庄镇民主北路2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15184 | 邳州     | 碾庄宗庙李庄西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15185 | 邳州     | 碾庄宗庙七队2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15186 | 邳州     | PMS 碾庄祁庄张庄东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15187 | 邳州     | 碾庄镇民主路3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15188 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15189 | 邳州     | 碾庄宗庙高庄5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15190 | 邳州     | 碾庄庙前村部变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15191 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区1箱变变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15192 | 邳州     | 碾庄金虎新区小区2箱变变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15193 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15194 | 邳州     | PMS 碾庄镇文化佳苑2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15195 | 邳州     | 碾庄镇种子小区居民小区           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15196 | 邳州     | 碾庄镇金虎小区3号箱变1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15197 | 邳州     | PMS 碾庄镇老华联小区1号箱变1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15198 | 邳州     | 碾庄镇岱山村二队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15199 | 邳州     | PMS 碾庄镇岱山村六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15200 | 邳州     | 碾庄镇院上旺庄3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15201 | 邳州     | 碾庄镇岱山村七队南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15202 | 邳州     | PMS 碾庄镇碾庄村小曹庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15203 | 邳州     | PMS 碾庄镇娄湖村五队大棚变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15204 | 邳州     | 碾庄镇井墩村七队南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 15205 | 邳州     | PMS 碾庄镇井墩村小学校变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15206 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场西变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15207 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆1号变变压器-双绕组 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15208 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道紫薇公馆2号变-双绕组    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15209 | 邳州     | PMS 碾庄彭庄村园区1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15210 | 贾汪     | PMS 耿集引河村东变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15211 | 贾汪     | PMS 耿集豆宅二队东             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15212 | 贾汪     | PMS 耿集桑园村西              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15213 | 贾汪     | PMS 耿集办事处王集村            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15214 | 贾汪     | PMS 解台第三村民小组变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15215 | 贾汪     | PMS 瓦庄第一村民小组1变压器        | 6        | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15216 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15217 | 贾汪     | PMS 瓦店六台区               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15218 | 邳州     | PMS 碾庄孔庄村高前2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15219 | 邳州     | 碾庄娄湖二队变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15220 | 邳州     | PMS 碾庄镇民富园小区            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15221 | 邳州     | PMS 碾庄镇街道兽医站小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15222 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15223 | 邳州     | PMS 碾庄镇政府小区2号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15224 | 邳州     | PMS 碾庄镇阳光花园小区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15225 | 邳州     | PMS 碾庄镇工商所居民小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15226 | 邳州     | PMS 碾庄未来城2号配电室1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15227 | 邳州     | PMS 碾庄未来城1号配电室1号变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15228 | 邳州     | PMS 碾庄未来城小区3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15229 | 邳州     | PMS 碾庄镇板桥小区4号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15230 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期1箱变1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15231 | 邳州     | 碾庄金虎新村二期2箱变1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15232 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期4变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15233 | 邳州     | 碾庄镇紫薇小区二期3变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15234 | 邳州     | PMS 碾庄镇粮管所小区            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15235 | 邳州     | 碾庄街道曹庄新区变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15236 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15237 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15238 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室3变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15239 | 邳州     | 碾庄佳美花苑1配电室4变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 15240 | 邳州     | 龙城公馆1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15241 | 邳州     | 龙城公馆2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15242 | 邳州     | 翡翠公馆小区2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15243 | 邳州     | 翡翠公馆小区1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15244 | 邳州     | 碾庄彭庄园区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15245 | 邳州     | 碾庄桑园郑庄大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15246 | 邳州     | 碾庄镇农贸市场小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15247 | 邳州     | 碾庄镇街道江南路1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15248 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区1配变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15249 | 邳州     | 碾庄镇金华园小区箱变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15250 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区2配变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15251 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区2配变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15252 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区1配变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15253 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区1配变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15254 | 邳州     | 碾庄镇锦绣华庭小区3箱变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15255 | 邳州     | 碾庄镇吉祥嘉园小区2配变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15256 | 邳州     | 碾庄镇板桥小区3箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15257 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区2箱变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15258 | 邳州     | 碾庄镇新庄新区小区1箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15259 | 邳州     | 碾庄镇彭庄园区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15260 | 邳州     | 碾庄镇桑园贺庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15261 | 邳州     | 碾庄鑫华小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15262 | 邳州     | 碾庄院上4号三里庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15263 | 邳州     | 碾庄孔庄汪北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15264 | 邳州     | 碾庄韩庄代场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15265 | 邳州     | 碾庄镇碾庄徐连路2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15266 | 邳州     | 碾庄镇大宋村消防中队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15267 | 邳州     | 碾庄镇碾庄闫朝2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15268 | 邳州     | 碾庄生墩周庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15269 | 邳州     | 碾庄镇烈士碑小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15270 | 邳州     | 大蒜市场小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15271 | 邳州     | 碾庄镇建材市场小区变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15272 | 邳州     | 碾庄镇练滩安置小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15273 | 邳州     | 碾庄镇庙前娄梁安置小区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15274 | 邳州     | 碾庄镇稍墩吴楼4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15275 | 邳州     | 碾庄盛鑫佳苑1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15276 | 邳州     | PMS 碾庄李集村东门公用变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15277 | 邳州     | PMS 碾庄岱山村街道北公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15278 | 邳州     | PMS 碾庄井墩三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15279 | 邳州     | PMS 碾庄生墩村部七队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15280 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号大汪变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15281 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村7号路北变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15282 | 邳州     | PMS 议堂村4号议中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15283 | 邳州     | 议堂街道2号街东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15284 | 邳州     | PMS 议堂庄台村2号庄台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15285 | 邳州     | 议堂庄台3号柳园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15286 | 邳州     | PMS 议堂王庄3号薛楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15287 | 邳州     | 议堂龚湖村5号胶厂变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15288 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村1号虎丘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15289 | 邳州     | 议堂虎丘村2号三队变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15290 | 邳州     | 议堂崔家村1号新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15291 | 邳州     | 议堂崔家村2号东崔变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 15292 | 邳州     | 议堂朱楼村1号朱楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15293 | 邳州     | 议堂朱楼村2号村部变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15294 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村3号朱庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15295 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村2号薛圩变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15296 | 邳州     | 议堂薛圩村1号姚庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15297 | 邳州     | 议堂农科村2号官庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15298 | 邳州     | 议堂陈楼村6号小区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15299 | 邳州     | PMS 议堂张单村张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15300 | 邳州     | 议堂王庄村4号玉器变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15301 | 邳州     | 议堂王庄村11号小区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15302 | 邳州     | PMS 议堂王庄村12号小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15303 | 邳州     | PMS 议堂王庄村姚家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15304 | 邳州     | 议堂街道4号街西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15305 | 邳州     | PMS 议堂街道1号街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15306 | 邳州     | PMS 议堂陈楼1号陈东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15307 | 邳州     | PMS 议堂街道7号超市变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15308 | 邳州     | 议堂街道3号中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15309 | 邳州     | PMS 议堂街道5号街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15310 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村2号村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15311 | 邳州     | PMS 议堂陈楼3号郁吕变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15312 | 邳州     | PMS 议堂张单2号尚庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15313 | 邳州     | PMS 议堂沙埠3号乱王变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15314 | 邳州     | PMS 议堂沙埠4号河西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15315 | 邳州     | PMS 议堂沙埠5号桥口变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15316 | 邳州     | PMS 议堂沙埠1号沙东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15317 | 邳州     | 议堂沙埠2号孟淹变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15318 | 邳州     | 议堂迭路1号刘井变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15319 | 邳州     | 议堂代庄1号12队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15320 | 邳州     | 议堂农科1号农科变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15321 | 邳州     | PMS 议堂代庄3号代西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15322 | 邳州     | 议堂潘庄2号议堂变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15323 | 邳州     | PMS 议堂刘桥1号元庄变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15324 | 邳州     | PMS 议堂刘桥4号后饶变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15325 | 邳州     | 议堂刘桥3号宋庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15326 | 邳州     | PMS 议堂柳园4号1队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15327 | 邳州     | PMS 议堂柳园5号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15328 | 邳州     | PMS 议堂柳园1号王家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15329 | 邳州     | PMS 议堂柳园2号云磨变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15330 | 邳州     | PMS 议堂柳园3号5队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15331 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村13号郁东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15332 | 邳州     | 议堂许洼1号许洼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15333 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村2号村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15334 | 邳州     | 议堂龚湖村1号8队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15335 | 邳州     | 议堂张单4号张单变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15336 | 邳州     | PMS 议堂许洼3号花湖变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15337 | 邳州     | PMS 议堂许洼2号索家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15338 | 邳州     | PMS 议堂刘桥5号13队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15339 | 邳州     | 议堂黄海3号村部变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15340 | 邳州     | 议堂黄海5号张家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15341 | 邳州     | 议堂迭路3号王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15342 | 邳州     | 议堂迭路2号韩家变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15343 | 邳州     | PMS 议堂桃园2号桃南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15344 | 邳州     | 议堂桃园1号桃西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15345 | 邳州     | PMS 议堂柳园6号工业变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15346 | 邳州     | PMS 议堂刘前村5号新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15347 | 邳州     | 议堂代庄4号付业变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15348 | 邳州     | PMS 议堂养殖场综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15349 | 邳州     | 议堂桃园村5号河南变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15350 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村4号小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15351 | 邳州     | PMS 议堂张单村5号包场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15352 | 邳州     | 议堂养殖场2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15353 | 邳州     | 议堂陈楼村5号王家变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15354 | 邳州     | 议堂南戴庄社区3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15355 | 邳州     | 议堂南戴庄社区2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15356 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15357 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15358 | 邳州     | 议堂南戴庄社区1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15359 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15360 | 邳州     | 议堂南戴庄社区5变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15361 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15362 | 邳州     | 议堂南戴庄社区6变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15363 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区5变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15364 | 邳州     | 议堂南戴庄社区4变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15365 | 邳州     | 议堂镇潘庄社区6变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15366 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村5号东庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15367 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村3号付业变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15368 | 邳州     | PMS 议堂崔家村4号付业变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15369 | 邳州     | PMS 议堂庄台村5号付业变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15370 | 邳州     | PMS 议堂风华园小区1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15371 | 邳州     | PMS 议堂风华园小区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15372 | 邳州     | 议堂刘前村9号魏庄变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15373 | 邳州     | 议堂潘庄村11号东队变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15374 | 邳州     | 议堂黄海村6号养猪场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15375 | 邳州     | PMS 议堂桃园村7号周家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15376 | 邳州     | PMS 议堂刘前村10号付业变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15377 | 邳州     | PMS 议堂王庄村5号园区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15378 | 邳州     | 议堂龚湖村10号薛家变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15379 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村8号陈北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15380 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村10号郁南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15381 | 邳州     | 议堂陈楼村9号候家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15382 | 邳州     | 议堂陈楼村11号区北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15383 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村12号王家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15384 | 邳州     | PMS 议堂庄台村1号姬张变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15385 | 邳州     | PMS 议堂村3号付业配变增容 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15386 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村4号蒋湖配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15387 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村3号6队配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15388 | 邳州     | PMS 议堂张单村1号小庄配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15389 | 邳州     | 议堂街道6号市场配变增容    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15390 | 邳州     | 议堂龚湖村11号八队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15391 | 邳州     | PMS 议堂王庄村15号冷库变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15392 | 邳州     | PMS 议堂许洼村5号索西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15393 | 邳州     | PMS 议堂许洼村7号湖北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15394 | 邳州     | PMS 议堂张单村7号单南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15395 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村9号龚西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15396 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村6号鸡南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15397 | 邳州     | PMS 议堂龚湖村7号蒋西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15398 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村8号一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15399 | 邳州     | PMS 议堂王庄村14号邹家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15400 | 邳州     | 议堂许洼村4号超市变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15401 | 邳州     | PMS 议堂许洼村6号许东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15402 | 邳州     | PMS 议堂张单村8号西北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15403 | 邳州     | PMS 议堂陈楼村7号小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15404 | 邳州     | PMS 议堂街道9号高速变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15405 | 邳州     | PMS 议堂街道11号政府变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15406 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村10号孟西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15407 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村11号乱南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15408 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村12号河南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15409 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村8号猛西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15410 | 邳州     | PMS 议堂街道10号公安变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15411 | 邳州     | PMS 议堂王庄村17号汪家变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15412 | 邳州     | 议堂刘桥村9号东庄变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15413 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村9号沙南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15414 | 邳州     | 议堂王庄村13号姚东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 15415 | 邳州     | PMS 议堂庄台村6号超市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15416 | 邳州     | PMS 议堂迭路村5号井中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15417 | 邳州     | 议堂迭路村6号韩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15418 | 邳州     | 议堂龚湖村12号鸡北变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15419 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村14号学校变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15420 | 邳州     | PMS 议堂黄海村10号团东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15421 | 邳州     | PMS 议堂黄海村11号银杏变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15422 | 邳州     | PMS 议堂黄海村13号张东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15423 | 邳州     | PMS 议堂庄台村8号汪队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15424 | 邳州     | PMS 议堂庄台村9号柳后变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15425 | 邳州     | PMS 议堂庄台村10号小队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15426 | 邳州     | PMS 议堂黄海村14号沙站变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15427 | 邳州     | PMS 议堂黄海村7号庙东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15428 | 邳州     | PMS 议堂黄海村9号颜家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15429 | 邳州     | PMS 议堂街道12号桥头变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15430 | 邳州     | PMS 议堂黄海村12号颜前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15431 | 邳州     | 议堂代庄村6号二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15432 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村5号村北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15433 | 邳州     | PMS 议堂虎丘村6号三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15434 | 邳州     | 议堂街道16号供电所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15435 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村12号元前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15436 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村13号宋东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15437 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村14号饶西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15438 | 邳州     | PMS 议堂柳园村10号超市变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15439 | 邳州     | PMS 议堂柳园村11号渔塘变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15440 | 邳州     | 议堂虎丘村7号村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15441 | 邳州     | PMS 议堂柳园村12号付业变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15442 | 邳州     | 议堂农科村3号蚕场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15443 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村13号警务变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15444 | 邳州     | PMS 议堂桃园村8号庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15445 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村4号姚庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15446 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村13号乱北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15447 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村4号朱东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15448 | 邳州     | 议堂虎丘村4号西庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15449 | 邳州     | PMS 议堂刘桥村10号牌坊变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15450 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村6号姬张北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15451 | 邳州     | PMS 议堂桃园村6号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15452 | 邳州     | PMS 议堂薛圩村3号薛北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15453 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村5号庄中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15454 | 邳州     | PMS 议堂朱楼村7号鱼塘变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15455 | 邳州     | 议堂朱楼村6号付业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15456 | 邳州     | PMS 议堂刘前村8号鸭厂变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15457 | 邳州     | PMS 议堂潘庄村8号黄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15458 | 邳州     | PMS 议堂柳园村9号云西新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15459 | 邳州     | PMS 议堂柳园村7号王东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15460 | 邳州     | PMS 议堂街道8号法庭变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15461 | 邳州     | PMS 议堂王庄村2号村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15462 | 邳州     | PMS 议堂王庄村6号姚家路变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15463 | 邳州     | PMS 议堂迭路村7号井西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15464 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号王庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15465 | 邳州     | PMS 议堂黄海村4号黄海变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15466 | 邳州     | PMS 议堂黄海村1号团结变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15467 | 邳州     | PMS 议堂迭路村8号陆家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15468 | 邳州     | PMS 议堂庄台村3号庄台东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15469 | 邳州     | 议堂黄海村2号庙西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15470 | 邳州     | 议堂黄海村8号张北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15471 | 邳州     | PMS 议堂街道14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15472 | 邳州     | PMS 议堂崔家村5号后小李变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15473 | 邳州     | PMS 议堂街道13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15474 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区南       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15475 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15476 | 贾汪     | 瓦店三台区            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15477 | 贾汪     | PMS 瓦店七台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15478 | 贾汪     | PMS 权台小区1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15479 | 贾汪     | PMS 权台小区2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15480 | 贾汪     | 权台小区3变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15481 | 贾汪     | 小吴北养殖台区          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15482 | 贾汪     | 权台四台区            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15483 | 贾汪     | 段庄五队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15484 | 贾汪     | PMS 潘安新址二台区2     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 15485 | 贾汪     | 瓦店六台区北2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15486 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区          | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 15487 | 贾汪     | PMS 大吴工业园东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15488 | 贾汪     | PMS 解台三队           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15489 | 贾汪     | PMS 虎山三台区          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 15490 | 贾汪     | PMS 小吴北养殖2变（原瓦庄南站） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15491 | 贾汪     | 瓦庄八台区南             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15492 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区（瓦庄三台区南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15493 | 贾汪     | 瓦庄二台区              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15494 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15495 | 贾汪     | PMS 大吴瓦庄七台区（x400）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15496 | 贾汪     | 建平十一队              | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15497 | 贾汪     | 建平十二三队             | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15498 | 贾汪     | PMS 建平八九队          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15499 | 贾汪     | PMS 民主苑北二台区        | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15500 | 贾汪     | PMS 民主苑北一台区        | 6        | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15501 | 贾汪     | PMS 解台东小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15502 | 贾汪     | PMS 大吴镇政府水井        | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15503 | 贾汪     | PMS 大吴机关变          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15504 | 贾汪     | 西大吴水厂（小吴一）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15505 | 贾汪     | PMS 民主苑三台区（大吴供电所）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15506 | 贾汪     | 山南居小区配电室2变         | 6        | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15507 | 贾汪     | 山南居小区配电室1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15508 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15509 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15510 | 贾汪     | PMS 瓦庄市场台区（韩东新增）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15511 | 贾汪     | PMS 荒里六台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15512 | 贾汪     | PMS 权台新六台区（权台五）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15513 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区西（瓦庄新一）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15514 | 贾汪     | PMS 夏庄九台区（夏庄四）     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15515 | 贾汪     | PMS 步行街北台区（解台二队东）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15516 | 贾汪     | PMS 荒里水井台区（商城一新增）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15517 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会01    | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15518 | 贾汪     | PMS 大吴程楼村民委员会02    | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15519 | 贾汪     | PMS 瓦庄四台区西（权四组）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| 15520 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区东（权五六）               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15521 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15522 | 贾汪     | PMS 段庄九台区                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15523 | 贾汪     | 荒里新五台区                         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15524 | 贾汪     | 权台七台区(小吴新单一)                   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15525 | 贾汪     | PMS 段庄村东台区                     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15526 | 贾汪     | 虎山三台区东台区（瓦新一）                  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 15527 | 贾汪     | PMS 建平十台区                      | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15528 | 贾汪     | PMS 建平六队                       | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15529 | 贾汪     | PMS 建平十台区东(湖里一)                | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15530 | 贾汪     | PMS 民主苑一台区南(蔡庄二)               | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15531 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区(蔡庄新一)                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15532 | 贾汪     | PMS 大吴求职综合变                    | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15533 | 贾汪     | 权台六台区南变                        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15534 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区2号变（权台五台区2014.04）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15535 | 贾汪     | PMS 瓦庄村委会东台区（夏庄二台2014.04）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15536 | 贾汪     | PMS 段庄村西台区                     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15537 | 贾汪     | PMS 瓦庄南站2号变（瓦庄二台区2014.04）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15538 | 贾汪     | PMS 瓦店三台区2号变（解台五台区2014.04）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15539 | 贾汪     | PMS 建平七队(2014.10)              | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15540 | 贾汪     | PMS 建平八九队2号变（2014.10）          | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15541 | 贾汪     | 建平十二三队2号变                      | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15542 | 贾汪     | 建平十一队2号变                       | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15543 | 贾汪     | PMS 建平六队北台区（六队2号变2014.10）      | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15544 | 贾汪     | PMS 大吴机关2号变台区（湖里二台区2014.10）    | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15545 | 贾汪     | PMS 大吴中学（商城1台区2014.10）         | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15546 | 贾汪     | PMS 民主苑北台区3号变（商城2台区2号变2014.10） | 6        | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15547 | 贾汪     | PMS 荒里四台区（新）                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15548 | 贾汪     | PMS 段庄村台区                      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15549 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新                     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15550 | 贾汪     | PMS 荒里二台区（新）                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15551 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区2号变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15552 | 贾汪     | PMS 瓦庄六台区                      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15553 | 贾汪     | PMS 瓦店四台区2号变（新）                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15554 | 贾汪     | PMS 瓦庄二台区2号变（新）                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 15555 | 贾汪     | PMS 解台四队西              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15556 | 贾汪     | PMS 瓦庄四区新              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15557 | 贾汪     | PMS 荒里一台区新新            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15558 | 贾汪     | PMS 解台八台区              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15559 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区北台区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15560 | 贾汪     | PMS 荒里三台区（新）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15561 | 贾汪     | PMS 段庄村南台区             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15562 | 贾汪     | PMS 荒里一台区2变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15563 | 贾汪     | PMS 瓦店二台区新配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15564 | 贾汪     | PMS 瓦店小区2号变（大吴供电所）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15565 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站3变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15566 | 贾汪     | PMS 小吴电灌台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15567 | 贾汪     | PMS 西大吴六队东2号配变20150424 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15568 | 贾汪     | PMS 步行街北台区2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15569 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15570 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室2变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15571 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15572 | 贾汪     | 解台桃园小区配电室4变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15573 | 贾汪     | 瓦店小区0                  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15574 | 贾汪     | PMS 荒里一台区南（国网）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15575 | 贾汪     | PMS 瓦店八台区2号变（国网）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15576 | 贾汪     | PMS 瓦店五台区3号变(国网)       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15577 | 贾汪     | PMS 瓦店一台区新建(国网)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15578 | 贾汪     | PMS 虎山2台区新建(国网)        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15579 | 贾汪     | PMS 瓦庄八台区新2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15580 | 贾汪     | PMS 解台三队2号变（国网）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15581 | 贾汪     | PMS 大吴机关3号变（国网）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15582 | 贾汪     | PMS 荒里四台区2号变(国网)       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15583 | 贾汪     | PMS 解台三队水井2号变（国网）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15584 | 贾汪     | PMS 夏庄八台区2号变(国网)       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15585 | 贾汪     | PMS 夏庄三台区2号变(国网)       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15586 | 贾汪     | PMS 夏庄四台区2号变(国网)       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15587 | 贾汪     | PMS 权台三台区新建(国网)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15588 | 邳州     | 议堂街道15号信用社变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15589 | 邳州     | PMS 议堂沙埠村7号孟南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15590 | 邳州     | PMS 议堂刘前1号村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15591 | 邳州     | PMS 议堂王庄村7号工业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15592 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15593 | 邳州     | PMS 议堂荣盛家园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15594 | 邳州     | PMS 议堂镇议堂村7号王台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15595 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15596 | 邳州     | PMS 议堂镇国瑞小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15597 | 邳州     | PMS 议堂工业园1号博康配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15598 | 邳州     | PMS 议堂黄海村15号付业变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15599 | 邳州     | PMS 议堂崔家村6号门窗变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15600 | 邳州     | 议堂龚湖村13号四队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15601 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15602 | 邳州     | PMS 议堂滨河小区1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15603 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15604 | 邳州     | PMS 议堂陈楼小区2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15605 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15606 | 邳州     | PMS 议堂陈楼新农村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15607 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15608 | 邳州     | PMS 议堂福瑞园1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15609 | 邳州     | 议堂议堂村1箱变1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15610 | 邳州     | 议堂议堂村2箱变2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15611 | 邳州     | 议堂议堂村3箱变3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15612 | 邳州     | 议堂议堂村4箱变4变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15613 | 邳州     | 议堂张单村3号水芹变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15614 | 邳州     | 议堂龚湖村8号彭河变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15615 | 邳州     | 议堂社区7号学校变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15616 | 邳州     | 议堂张单村9号东王变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15617 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区2号箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15618 | 邳州     | 议堂育才路沿街小区1号箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15619 | 邳州     | 议堂街道17号广场变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15620 | 邳州     | 议堂刘桥村6号庄西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15621 | 邳州     | 议堂沙埠村15号思乡桥变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15622 | 邳州     | 柳新村安置房4变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15623 | 邳州     | 柳新村安置房1变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15624 | 邳州     | 柳新村安置房3变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15625 | 邳州     | 柳新村安置房2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15626 | 邳州     | 议堂育才小区2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15627 | 邳州     | 议堂育才小区1号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15628 | 邳州     | 议堂议堂村6箱变6变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15629 | 邳州     | PMS 议堂议南线刘桥村7号路北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15630 | 邳州     | PMS 议堂崔家村3号东李变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15631 | 邳州     | PMS 议堂代庄村5号付业变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15632 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号安置房1号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15633 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村4号安置房2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15634 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村1号前行东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15635 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村3号胜利河变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15636 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村5号大新庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15637 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道3号邮局路西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15638 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道1号敬老院变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15639 | 邳州     | 赵墩镇城河村6号城河西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15640 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村6号安置房1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15641 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村7号安置房2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15642 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村7号农业示范园变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 15643 | 邳州     | 赵墩镇衡楼村8号衡楼西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15644 | 邳州     | 赵墩镇沙集村1号蔡庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15645 | 邳州     | 赵墩公路管理站1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15646 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村旺庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15647 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村8号闫家街道南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15648 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道5号镇政府变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15649 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村6号殷庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15650 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村8号三彭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15651 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村4号外河单变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15652 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村7号小圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15653 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村9号陈场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15654 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村2号建筑新区变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15655 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村1号后褚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15656 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村3号褚东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15657 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村5号张庄桥变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15658 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村6号西张变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15659 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村10号曹台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 15660 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村9号庄场变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15661 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村8号后营变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15662 | 邳州     | 赵墩镇过河村7号小菜庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15663 | 邳州     | 赵墩镇更厅村7号衡台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15664 | 邳州     | 赵墩镇更厅村6号徐集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15665 | 邳州     | 赵墩镇更厅村5号徐集西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15666 | 邳州     | 赵墩镇天庙村4号天庙村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15667 | 邳州     | 赵墩镇天庙村5号刘楼变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15668 | 邳州     | 赵墩镇天庙村6号刘庄变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15669 | 邳州     | 赵墩镇天庙村3号尚中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15670 | 邳州     | 赵墩镇天庙村2号汪北变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15671 | 邳州     | 赵墩镇更厅村4号更厅三四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15672 | 邳州     | 赵墩镇更厅村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15673 | 邳州     | 赵墩镇更厅村1号刘庄变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 15674 | 邳州     | 赵墩镇更厅村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15675 | 邳州     | 赵墩镇天庙村7号古庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15676 | 邳州     | 赵墩镇天庙村8号古庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15677 | 邳州     | 赵墩镇天庙村1号小凌变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15678 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村6号兴店变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15679 | 邳州     | PMS 赵墩村8号赵墩立交桥   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15680 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村9号彭家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15681 | 邳州     | 赵墩镇过河村8号魏家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15682 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15683 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村4号三娄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15684 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村1号代场队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15685 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村7号毛湖南站 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15686 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村3号焦家变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15687 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村1号大巩西变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15688 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村2号大巩东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15689 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村1号后捻变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15690 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村4前刘村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15691 | 邳州     | 赵墩镇前刘村6号后庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15692 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村3号汪南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15693 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村3号闫家变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15694 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村5号何庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 15695 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村2号庙前变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15696 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村2号圩北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15697 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村4号过河东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15698 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村1号张湾变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15699 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号何庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15700 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15701 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村7号闫家街道南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15702 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村6号闫家街道北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15703 | 邳州     | 赵墩镇中刘村4号中刘南站变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15704 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村3号中刘北站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15705 | 邳州     | 赵墩镇闫家村5号小毛变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15706 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村6号蒋台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15707 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村5号良台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15708 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村2号卞台变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15709 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村2号三唐变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15710 | 邳州     | 赵墩镇过河村1号圩南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15711 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村3号庄洼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15712 | 邳州     | 赵墩镇寨河村3号寨河村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15713 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村8号郑家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15714 | 邳州     | 赵墩镇张庄村4号旺庄四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15715 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村1号老龙潭东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15716 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村1号张瓦房变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15717 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村2号倪桥三队变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 15718 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村5号皮湖变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15719 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村4号小新庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15720 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村1号代场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15721 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村2号寨西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15722 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村7号前河湾变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15723 | 邳州     | 赵墩镇柳元村1号窦家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15724 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村3号白家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15725 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村2号曹家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15726 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村4号大新庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15727 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村6号柳元变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15728 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村5号冯家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15729 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村1号旺庄二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15730 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村6号贾家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15731 | 邳州     | 赵墩镇张庄村2号旺庄三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15732 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村3号旺庄五队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15733 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村2号东耿埠变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15734 | 邳州     | 赵墩镇义合村1号崔家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15735 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村3号义合村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15736 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村5号韩家东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15737 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道1号街道西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15738 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村5号水源变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15739 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村1号瓦子布单变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15740 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村6号胡元变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15741 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村25号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15742 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村6号后瓦子布变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15743 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村3号瓦布东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15744 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村2号瓦子布西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15745 | 邳州     | 赵墩镇义合村4号韩家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15746 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村4号固子西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15747 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村6号固子东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15748 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村5号固子中变2 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15749 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村5号高沙庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15750 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村3号西牌坊变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15751 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村4号东固子东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15752 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村6号东固子西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15753 | 邳州     | PMS 赵墩镇牌坊村1号官场单变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15754 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村2号沙楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15755 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村4号沙集变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15756 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村6号左家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15757 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村3号王楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15758 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村5号旗杆变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15759 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村2号蔡庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15760 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村4号河湾村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15761 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村4号不老变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15762 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道4号街道南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15763 | 邳州     | 赵墩镇滩东村2号梁楼单变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15764 | 邳州     | 赵墩镇滩东村1号梁楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15765 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村8号衡台单变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15766 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村4号西耿埠北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15767 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村3号西耿埠南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15768 | 邳州     | 赵墩镇河湾村2号倪楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15769 | 邳州     | 赵墩村1号小庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15770 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村2号前行变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15771 | 邳州     | PMS 衡楼村2号宋庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15772 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村9号小庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15773 | 邳州     | 赵墩镇城河村7号老庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15774 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村5号城南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15775 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村11号土楼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15776 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村12号前吕变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15777 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村4号衡楼村部变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15778 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村1号房庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15779 | 邳州     | PMS 衡楼村5号宋庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15780 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村3号七里井变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15781 | 邳州     | 赵墩镇城河村12号前胡西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15782 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村1号旺寺变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15783 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村4号大王庙西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15784 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村2号胡家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15785 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村3号姬家变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15786 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村6号下湾变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15787 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村5号大王庙东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15788 | 邳州     | 赵墩镇河湾村5号河湾四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15789 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村6号吴台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15790 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村6号赵口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15791 | 邳州     | 赵墩镇胡家村7号尚家变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15792 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村1号善训变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15793 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村3号王楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15794 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村2号白庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15795 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村4号高庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15796 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村6号顾庄村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15797 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村8号永庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15798 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村7号永庄单变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15799 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村5号小曹家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 15800 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村3号滩西西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15801 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道2号街道北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15802 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村2号滩西东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15803 | 邳州     | PMS 赵墩镇街道2号南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15804 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道3号赵墩街道东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15805 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道4号街道西变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 15806 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村2号后胡变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15807 | 邳州     | PMS 赵墩村5号沈场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15808 | 邳州     | 赵墩镇郭口村2号葛家变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15809 | 邳州     | 赵墩镇郭口村1号花家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15810 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村5号前郭变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15811 | 邳州     | 赵墩镇郭口村6号后郭变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15812 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村7号汪西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15813 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村5号外河变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15814 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村6号王场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15815 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村4号秦家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15816 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村1号罗西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15817 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村3号庙湾变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15818 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村1号刘台村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15819 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村4号马堰变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15820 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村2号新集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15821 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村5号刘台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15822 | 邳州     | 赵墩镇河湾村3号倪楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15823 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村6号旗杆北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15824 | 邳州     | 赵墩镇前刘村5号后台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15825 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村8号侯家变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15826 | 邳州     | 赵墩城河村9号大林变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15827 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村1埵东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15828 | 邳州     | 赵墩城河村11号三行西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15829 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上中心小学教师公寓  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15830 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村8号张瓦房新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15831 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村8号贾家南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15832 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村8号义东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15833 | 邳州     | 赵墩镇闫家村9号马北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15834 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村11号大新庄北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 15835 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村2号龚渡口变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15836 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村11变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15837 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村7号柳元东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15838 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村7号瓦子布中变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15839 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村10号小圩北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15840 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村10号窦家北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15841 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳园村9号新村部变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15842 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号耿埠一队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15843 | 邳州     | 赵墩镇耿埠村7号西耿埠西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15844 | 贾汪     | PMS 小吴东养殖2号变(国网)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15845 | 贾汪     | PMS 瓦庄新一台区(国网)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15846 | 贾汪     | PMS 瓦庄三台区新建(国网)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15847 | 贾汪     | PMS 瓦庄一台区2号变(国网)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15848 | 贾汪     | PMS 瓦庄五台区2号变(国网)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15849 | 贾汪     | PMS 小吴西养殖2号变(国网)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15850 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室1变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15851 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期1配电室2变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15852 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15853 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期2配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15854 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15855 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15856 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15857 | 贾汪     | PMS 瓦庄新西站2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15858 | 贾汪     | 瓦店八台区（国网）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15859 | 贾汪     | PMS 湖畔小区二期4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15860 | 贾汪     | PMS 蔡庄四台区         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15861 | 贾汪     | PMS 蔡庄新址三台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15862 | 贾汪     | PMS 蔡庄东站（10KV）    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15863 | 贾汪     | PMS 权台4队小区箱变1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15864 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15865 | 贾汪     | PMS 大吴湖畔组合配电站3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15866 | 贾汪     | 岐山阳光花园8箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15867 | 贾汪     | 岐山阳光花园9箱变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15868 | 贾汪     | 岐山阳光花园4箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15869 | 贾汪     | 岐山阳光花园1箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 15870 | 贾汪     | 岐山阳光花园3箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15871 | 贾汪     | 岐山阳光花园2箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15872 | 贾汪     | 岐山阳光花园7箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15873 | 贾汪     | 岐山阳光花园6箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15874 | 贾汪     | 岐山阳光花园5箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15875 | 贾汪     | PMS 金鑫小区1箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15876 | 贾汪     | PMS 金鑫小区2箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15877 | 贾汪     | PMS 金鑫小区3箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 15878 | 贾汪     | 旗山矿斜路1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15879 | 贾汪     | 旗山矿斜路3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15880 | 贾汪     | PMS 旗山矿斜路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15881 | 贾汪     | PMS 荒里水井西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15882 | 贾汪     | 湖畔佳苑6配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15883 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15884 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15885 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15886 | 贾汪     | 湖畔佳苑7配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15887 | 贾汪     | 湖畔佳苑5配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15888 | 贾汪     | 湖畔佳苑4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15889 | 贾汪     | 湖畔佳苑3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15890 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15891 | 贾汪     | 湖畔佳苑2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15892 | 贾汪     | 湖畔佳苑1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15893 | 贾汪     | 时光澜园6配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15894 | 贾汪     | 时光澜园4配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15895 | 贾汪     | 解忧湖2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15896 | 贾汪     | 解忧湖2配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15897 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15898 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15899 | 贾汪     | 潘安湖首府6配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15900 | 贾汪     | 潘安湖首府9配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15901 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15902 | 贾汪     | 潘安湖首府8配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15903 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15904 | 贾汪     | 潘安湖首府7配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 15905 | 贾汪     | 运河小镇五期1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15906 | 贾汪     | 运河小镇五期2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15907 | 贾汪     | 运河悦府一期1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15908 | 贾汪     | 步行街北台区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15909 | 贾汪     | 云谷产业园组合配电站2变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15910 | 贾汪     | 云谷产业园2配电室2变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 15911 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15912 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15913 | 贾汪     | 棠悦小区1配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15914 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15915 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15916 | 贾汪     | 棠悦小区组合配电站4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15917 | 贾汪     | 棠悦小区2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15918 | 贾汪     | 棠悦小区3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15919 | 贾汪     | 时光澜园5配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15920 | 贾汪     | 湖里二期1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15921 | 贾汪     | 湖里二期2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15922 | 贾汪     | 湖里二期3变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15923 | 贾汪     | 湖里二期4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15924 | 贾汪     | 博观府2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15925 | 贾汪     | 博观府3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15926 | 贾汪     | 博观府4配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15927 | 贾汪     | 博观府2配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15928 | 贾汪     | 博观府4配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15929 | 贾汪     | 博观府3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15930 | 贾汪     | 博观府1配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15931 | 贾汪     | 博观府1配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15932 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15933 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15934 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15935 | 贾汪     | 翡翠湖畔4配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15936 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15937 | 贾汪     | 翡翠湖畔3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15938 | 贾汪     | 翡翠湖畔2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15939 | 贾汪     | 翡翠湖畔1配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 15940 | 贾汪     | 大吴镇政府西箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15941 | 贾汪     | 程楼翻水站        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15942 | 贾汪     | 程楼六台区西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15943 | 贾汪     | 度假小镇1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15944 | 贾汪     | 翡翠园一期五台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15945 | 贾汪     | 翡翠园一期六台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15946 | 贾汪     | 湖里一期北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15947 | 贾汪     | 程楼西站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15948 | 贾汪     | 翡翠园东小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15949 | 贾汪     | 湖里翡翠园三台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15950 | 贾汪     | 翡翠园西小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15951 | 贾汪     | 程楼九台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15952 | 贾汪     | 解忧湖3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15953 | 贾汪     | 解忧湖3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15954 | 贾汪     | 解忧湖1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15955 | 贾汪     | 解忧湖1配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15956 | 贾汪     | 程楼九台区东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15957 | 贾汪     | 程楼东站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15958 | 贾汪     | 程楼一台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15959 | 贾汪     | 程楼三台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15960 | 贾汪     | 程楼三台区西2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15961 | 贾汪     | 程楼四台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15962 | 贾汪     | 程楼一台区北       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15963 | 贾汪     | 程楼新九台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15964 | 贾汪     | 程楼二台区西       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15965 | 贾汪     | 程楼二台区        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15966 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15967 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15968 | 贾汪     | 融创潮启东郡2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15969 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15970 | 贾汪     | 融创潮启东郡3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15971 | 贾汪     | 融创潮启东郡1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15972 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15973 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15974 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 15975 | 贾汪     | 星尚雅苑4配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15976 | 贾汪     | 星尚雅苑2配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15977 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15978 | 贾汪     | 星尚雅苑3配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15979 | 贾汪     | 星尚雅苑1配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15980 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15981 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15982 | 贾汪     | 星港嘉苑1配电室3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 15983 | 贾汪     | 星港嘉苑3配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15984 | 贾汪     | 星港嘉苑2配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 15985 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号衡楼中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15986 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号蒋西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15987 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩东村3号梁楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15988 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号王庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15989 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村8号蒋东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15990 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村7号胡元西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15991 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村10号罗东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15992 | 邳州     | 赵墩镇胡家村11号姬家北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15993 | 邳州     | 赵墩镇更厅村11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15994 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15995 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道5号街东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15996 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15997 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村12号张湾新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 15998 | 邳州     | 赵墩镇闫家村14号徐台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 15999 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号小彭变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16000 | 邳州     | 赵墩镇中刘村6号闸北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16001 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村9号街道南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16002 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村11号瓦子布三队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16003 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村14号老西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16004 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号古东南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16005 | 邳州     | 赵墩镇固子村12号固子六队北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16006 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村8号倪楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16007 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村4号河湾变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16008 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村11号瓦东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16009 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村13号贾家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 16010 | 邳州     | 赵墩镇顾庄村12号永庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16011 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村7号街道北变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16012 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村10号汪西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16013 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村11号高庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16014 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村13号固子一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16015 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村7号小张庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16016 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村9号河东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16017 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村14号固子四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16018 | 邳州     | 赵墩镇闫家村10号大楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16019 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村10号永庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16020 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村6号老龙潭西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16021 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村9号倪桥九队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16022 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道8号经管站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16023 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道6号食品站变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16024 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村10号后瓦子布北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16025 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村4号王口西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16026 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村8号焦家南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16027 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村12号董台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16028 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村9号胡家村部变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16029 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道9号邮局变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16030 | 邳州     | PMS 赵墩镇固子村9号瓦子布四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16031 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村9号毛北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16032 | 邳州     | 赵墩镇闫家村12号闫家街道南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16033 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村9号葛家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16034 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村5号滩西东新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16035 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号蔡庄新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16036 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村15号闫家街道北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16037 | 邳州     | 赵墩镇闫家村13号小巩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16038 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道10号邮局变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16039 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道12号幼儿园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16040 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道15号敬老院南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16041 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道14号中学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16042 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道7号医院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16043 | 邳州     | 赵墩镇赵墩街道9号教办变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16044 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道11号粮管所变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 16045 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩街道13号街西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16046 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村8号黄家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16047 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村7号沙集东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16048 | 邳州     | 赵墩镇更厅村12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16049 | 邳州     | 赵墩镇更厅村13号更厅南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16050 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村9号白庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16051 | 邳州     | 赵墩镇胡家村10号胡家西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16052 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村13号城北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16053 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村9号吴台三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16054 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村12号曹家西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16055 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号代场东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16056 | 邳州     | PMS 赵墩镇顾庄村14号善训南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16057 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村13号曹家老村部 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16058 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村11号三合庄新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16059 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村8号寨东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16060 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村11号焦家东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16061 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村10号蒋台南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16062 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村16号三唐北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16063 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村16号大巩南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16064 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村17号庄场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16065 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村8号郭台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16066 | 邳州     | 赵墩镇过河村9号魏家新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16067 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村13号后庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16068 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村15号城东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16069 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村12号花家变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16070 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村13号庄洼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16071 | 邳州     | PMS 赵墩镇郭口村14号前郭变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16072 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村13号土楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16073 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村15号外河东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16074 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭衡楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16075 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村7号井沿变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16076 | 邳州     | 赵墩镇更厅村14号更厅村部新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16077 | 邳州     | PMS 赵墩镇更厅村13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16078 | 邳州     | 赵墩镇天庙村9号尚西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16079 | 邳州     | 赵墩镇天庙村11号天庙冯家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16080 | 邳州     | 赵墩镇天庙村10号刘庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16081 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村10号赵滩路口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16082 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村7号旗杆新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16083 | 邳州     | 赵墩镇郭口村11号后郭东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16084 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16085 | 邳州     | 赵墩镇阳光水岸2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16086 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村9号郭家变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16087 | 邳州     | PMS 赵墩镇耿埠村5号东耿埠新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16088 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村6号滩西北新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16089 | 邳州     | PMS 赵墩镇河湾村11号吴台一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16090 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村8号旺寺南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16091 | 邳州     | PMS 赵墩镇刘台村9号新后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16092 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道7号街道西新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16093 | 邳州     | 赵墩镇滩上街道7号学校变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16094 | 邳州     | 金煌房地产1号变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16095 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16096 | 邳州     | 赵墩镇金煌房地产3号变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16097 | 邳州     | PMS 赵墩镇中刘村9号庙后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16098 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村18号马北新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16099 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村8号埝西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16100 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村13号侯集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16101 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村17号东门变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16102 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村18号彭家南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16103 | 邳州     | PMS 赵墩镇前刘村7号汪南北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16104 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村15号大王庙北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16105 | 邳州     | PMS 赵墩镇柳元村15号学校变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16106 | 邳州     | PMS 赵墩柳元村14号郑东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16107 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村10号倪桥村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16108 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村8号牌坊一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16109 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村10号蔡庄村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16110 | 邳州     | PMS 赵墩镇沙集村9号蔡庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16111 | 邳州     | 赵墩镇牌坊村7号张台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16112 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号街道北新变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16113 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩上街道10号老滩队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16114 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村7号滩西西新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16115 | 邳州     | PMS 赵墩镇滩西村8号不老西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16116 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村12号车家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16117 | 邳州     | PMS 赵墩镇义合村13号刘家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16118 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村9号赵口新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16119 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村8号旺庄一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16120 | 邳州     | 赵墩镇过河村12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16121 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖19号外河西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16122 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村10号前胡变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16123 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村8号老庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16124 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村3号前唐变新建工程 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16125 | 邳州     | PMS 赵墩镇衡楼村14号宋庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16126 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村11号后胡西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16127 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村郭衡楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16128 | 邳州     | 赵墩镇更厅村15号何庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16129 | 邳州     | 赵墩镇天庙村13号潘桥变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16130 | 邳州     | 赵墩镇天庙村14号代家变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16131 | 邳州     | 赵墩镇天庙村15号古庄新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16132 | 邳州     | PMS 赵墩镇彭湖村18号十三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16133 | 邳州     | PMS 赵墩镇胡家村14号胡家西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16134 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村10号圩北南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16135 | 邳州     | PMS 赵墩镇城河村16号行西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16136 | 邳州     | 赵墩镇天庙村12号气站变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16137 | 邳州     | PMS 赵墩镇倪桥村11号胡元南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16138 | 邳州     | PMS 赵墩镇寨河村5号王口变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16139 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村15号三娄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16140 | 邳州     | PMS 赵墩镇毛湖村15号牌坊变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16141 | 邳州     | PMS 赵墩镇张庄村9号旗杆东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16142 | 邳州     | PMS 赵墩镇过河村11号过河北站变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16143 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村19号街南新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16144 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村21号户台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16145 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村20号三娄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16146 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村20号街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16147 | 邳州     | PMS 闫家村部小区          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16148 | 邳州     | PMS 东方学校小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16149 | 邳州     | PMS 卢占举小区变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 16150 | 邳州     | PMS 耿布村8号老龙潭变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16151 | 邳州     | 赵墩镇义合村14号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16152 | 邳州     | PMS 赵墩镇闫家村21号吕台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16153 | 邳州     | PMS 赵墩镇工业园区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16154 | 邳州     | PMS 赵墩寨东9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16155 | 邳州     | 闫家村22号小毛北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16156 | 邳州     | PMS 中刘村11号后埝南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16157 | 邳州     | PMS 中刘村10号庙后北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16158 | 邳州     | 闫家村23号老庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16159 | 邳州     | PMS 赵墩镇赵墩村村民委员会（金帝豪庭） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16160 | 邳州     | 赵墩闫家村24号市场南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16161 | 邳州     | 赵墩镇更厅村16号十四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16162 | 邳州     | 赵墩村安置房2号变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16163 | 邳州     | PMS 赵墩村安置房1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16164 | 邳州     | 赵墩镇前刘村9号龚渡口新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16165 | 邳州     | 赵墩镇张庄村9号旺庄七队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16166 | 邳州     | 赵墩镇前刘村12号埝东新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16167 | 邳州     | 赵墩镇沙集村11号冯家新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16168 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村21号村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16169 | 邳州     | 赵墩镇闫家村29号街道变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16170 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村16号何家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16171 | 邳州     | 赵墩澎湖村20号油坊新变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16172 | 邳州     | 赵墩村12号郭家西变            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16173 | 邳州     | 赵墩镇中刘村12号何庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16174 | 邳州     | 赵墩闫家村25号小巩东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16175 | 邳州     | 赵墩镇郭口村15号蒋东新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16176 | 邳州     | 赵墩镇更厅村17号衡台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16177 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村24号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16178 | 邳州     | 赵墩镇毛湖村17号蒋台西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16179 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村22号褚东新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16180 | 邳州     | 赵墩镇澎湖村23号油坊南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16181 | 邳州     | 赵墩镇天庙村18号郁家变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16182 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村24号彭东西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16183 | 邳州     | 赵墩沙集村12号王楼新变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16184 | 邳州     | 赵墩镇闫家村30号马南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16185 | 邳州     | 赵墩镇闫家村32号街道变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16186 | 邳州     | 赵墩镇闫家村31号大楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16187 | 邳州     | 赵墩镇前刘村10号埝西新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16188 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号三楼西南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16189 | 邳州     | 赵墩镇彭湖村20号小圩新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16190 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村13号郭衡楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16191 | 邳州     | 赵墩镇赵墩村14号沈场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16192 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号三楼中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16193 | 邳州     | 赵墩镇中刘村16号村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16194 | 邳州     | 赵墩镇过河村13号魏家南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16195 | 邳州     | 赵墩天庙村16号小凌家北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16196 | 邳州     | 赵墩镇中刘村15号庙后东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16197 | 邳州     | 赵墩镇中刘村14号闸北北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16198 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村22号唐湖变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16199 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村23号侯家新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16200 | 邳州     | 赵墩闫家村26号大巩东新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16201 | 邳州     | 赵墩镇前刘村11号后庄新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16202 | 邳州     | 赵墩镇郭口村16号后郭西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16203 | 邳州     | 赵墩柳元新农村1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16204 | 邳州     | 赵墩镇闫家村27号吕台西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16205 | 邳州     | 赵墩镇天庙村17号古庄娄家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16206 | 邳州     | 赵墩镇城河村3号前行南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16207 | 邳州     | 赵墩镇寨河村10号赵口南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16208 | 邳州     | 赵墩镇滩东村梁楼小区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16209 | 邳州     | 赵墩镇郭口村安置小区配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16210 | 邳州     | 赵墩镇天庙村古庄安置小区配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16211 | 邳州     | 赵墩供电所变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16212 | 邳州     | 赵墩镇刘台村10号马堰东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16213 | 邳州     | 赵墩更厅村小区变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16214 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16215 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16216 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16217 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16218 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16219 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 16220 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16221 | 邳州     | 赵墩新港安置房一期4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16222 | 邳州     | PMS 赵墩镇兴唐村3号三唐西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16223 | 邳州     | 赵墩镇兴唐村7号兴店北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16224 | 邳州     | 车辐山关厢10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16225 | 邳州     | 车辐山刘楼6号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16226 | 邳州     | 车辐山街道7号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16227 | 邳州     | 车辐山新庄村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16228 | 邳州     | 车辐山刘楼5号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16229 | 邳州     | 车辐山友好7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16230 | 邳州     | 车辐山运西9号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16231 | 邳州     | 车辐山郁庄北变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16232 | 邳州     | 车辐山大蒜市场2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16233 | 邳州     | 车辐山新庄4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16234 | 邳州     | 车辐山运西8号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16235 | 邳州     | 车辐山机关变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16236 | 邳州     | 车辐山山南11号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16237 | 邳州     | 车辐山车前2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16238 | 邳州     | 车辐山车前3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16239 | 邳州     | 车辐山埠上1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16240 | 邳州     | 车辐山梁河1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16241 | 贾汪     | 星光花苑2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16242 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16243 | 贾汪     | 星光花苑组合配电站3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16244 | 贾汪     | 星光花苑2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16245 | 贾汪     | 悦山南小区配电室2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16246 | 贾汪     | 悦山南小区配电室1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16247 | 贾汪     | 悦山南小区配电室3变        | 6        | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16248 | 贾汪     | 大吴镇政府二台区（潘安新二）    | 6        | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16249 | 贾汪     | 度假小镇4配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16250 | 贾汪     | 度假小镇2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16251 | 贾汪     | 度假小镇3配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16252 | 贾汪     | 时光澜园2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16253 | 贾汪     | 时光澜园1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16254 | 贾汪     | 时光澜园3配电室1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 16255 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16256 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16257 | 贾汪     | 潘安湖首府3配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16258 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16259 | 贾汪     | 潘安湖首府1配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16260 | 贾汪     | 潘安湖首府5配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16261 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16262 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16263 | 贾汪     | 潘安湖首府2配电室2变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16264 | 贾汪     | 潘安湖首府4配电室1变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16265 | 贾汪     | PMS 权台南养殖台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16266 | 贾汪     | PMS 老站北台区             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16267 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2配电室1变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16268 | 贾汪     | 萧县永固煤矿2箱变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16269 | 贾汪     | PMS 江苏天能集团公司萧县永固煤矿3箱变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16270 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会1箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16271 | 贾汪     | PMS 两妥村村民委员会2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16272 | 贾汪     | PMS 建管站小区             | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16273 | 贾汪     | PMS 锦程二期              | 6        | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16274 | 贾汪     | PMS 湖里二期5变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16275 | 贾汪     | PMS 湖里二期6变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16276 | 贾汪     | 大泉小山子泵房               | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16277 | 贾汪     | PMS 大泉崮西南台区           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16278 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16279 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头东北           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16280 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西台（1号变）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16281 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心台（2号变）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16282 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16283 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16284 | 贾汪     | 大泉鹿楼三站                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16285 | 贾汪     | 大泉鹿楼四站                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16286 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16287 | 贾汪     | PMS 大泉小山子5队           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16288 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖厂           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16289 | 贾汪     | 大泉关庄五号井台区             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16290 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16291 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼中学          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16292 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16293 | 贾汪     | 小山子5队新台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16294 | 贾汪     | PMS 大泉小山子7队         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16295 | 贾汪     | 大泉才沃北2台区            | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16296 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头南湖2        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16297 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16298 | 贾汪     | 大泉小山一二队             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16299 | 贾汪     | 大泉小山子二站             | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16300 | 贾汪     | PMS 土盆前井            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16301 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16302 | 贾汪     | 大泉小山子水井             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16303 | 贾汪     | PMS 大泉岗子1.2队        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16304 | 贾汪     | 大泉泉河农灌站             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16305 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼大一站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16306 | 贾汪     | PMS 大泉泉河南湖(泉河大棚)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16307 | 贾汪     | PMS 大泉泉旺头北山         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16308 | 贾汪     | 大泉小山子一站             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16309 | 贾汪     | PMS 大泉马家羊肉馆单相变(一队北) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16310 | 贾汪     | PMS 大李庄南湖           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16311 | 贾汪     | PMS 大泉洪山前(洪山新村)     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16312 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼村西台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16313 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16314 | 贾汪     | PMS 大泉土盆村西台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16315 | 贾汪     | 大泉小山子3队北台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16316 | 贾汪     | 大泉鹿楼北山二台区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16317 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼水井西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16318 | 贾汪     | 大泉土盆水库台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16319 | 贾汪     | PMS 大泉大李庄杜庄北台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16320 | 邳州     | 车辐山官厢1号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16321 | 邳州     | 车辐山官厢7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16322 | 邳州     | 车辐山官厢8号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16323 | 邳州     | 车辐山官厢6号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16324 | 邳州     | 车辐山埠上2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16325 | 邳州     | 车辐山梁河5号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16326 | 邳州     | 车辐山7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16327 | 邳州     | 车辐山红光1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16328 | 邳州     | 车辐山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16329 | 邳州     | 车辐山官厢3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16330 | 邳州     | 车辐山关厢5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16331 | 邳州     | 车辐山山西单相变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16332 | 邳州     | 车辐山山南6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16333 | 邳州     | 车辐山山南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16334 | 邳州     | 车辐山山南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16335 | 邳州     | 车辐山山南4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16336 | 邳州     | 车辐山山南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16337 | 邳州     | 车辐山山南张楼西1号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16338 | 邳州     | 车辐山山南5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16339 | 邳州     | 车辐山运西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16340 | 邳州     | 车辐山运西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16341 | 邳州     | 车辐山白堰变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16342 | 邳州     | 车辐山运西3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16343 | 邳州     | 车辐山运西4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16344 | 邳州     | 车辐山运西单相变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16345 | 邳州     | 车辐山新庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16346 | 邳州     | 车辐山新庄5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16347 | 邳州     | 车辐山新庄12号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16348 | 邳州     | 车辐山新庄8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16349 | 邳州     | 车辐山友好1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16350 | 邳州     | 车辐山友好2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16351 | 邳州     | 车辐山友好5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16352 | 邳州     | 车辐山友好4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16353 | 邳州     | 车辐山杨滩3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16354 | 邳州     | 车辐山杨滩1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16355 | 邳州     | 车辐山杨滩2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16356 | 邳州     | 车辐山杨滩4号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16357 | 邳州     | 车辐山新庄9号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16358 | 邳州     | 车辐山任庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16359 | 邳州     | 车辐山前靳湖东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 16360 | 邳州     | 车辐山红光3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16361 | 邳州     | 车辐山刘楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16362 | 邳州     | 车辐山潘楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16363 | 邳州     | 车辐山潘楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16364 | 邳州     | 车辐山埠上3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16365 | 邳州     | 车辐山潘庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16366 | 邳州     | 车辐山潘庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16367 | 邳州     | 车辐山明远2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16368 | 邳州     | 车辐山明远3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16369 | 邳州     | 车辐山明远1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16370 | 邳州     | 车辐山明远4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16371 | 邳州     | 车辐山龙湖2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16372 | 邳州     | 车辐山新庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16373 | 邳州     | 车辐山刘楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16374 | 邳州     | 车辐山6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16375 | 邳州     | 车辐山2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16376 | 邳州     | 车辐山4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16377 | 邳州     | 车辐山村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16378 | 邳州     | 车辐山车前1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16379 | 邳州     | 车辐山明远黄庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16380 | 邳州     | 车辐山友好6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16381 | 邳州     | 车辐山红光5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16382 | 邳州     | 车辐山红光6号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16383 | 邳州     | 车辐山红光2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16384 | 邳州     | 车辐山龙湖3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16385 | 邳州     | 车辐山龙湖4号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16386 | 邳州     | 车辐山二中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16387 | 邳州     | 车辐山官廂4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16388 | 邳州     | 车辐山新庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16389 | 邳州     | 车辐山山南8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16390 | 邳州     | 车辐山山南7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16391 | 邳州     | 车辐山梁河3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16392 | 邳州     | 车辐山梁河2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16393 | 邳州     | 车辐山运西5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16394 | 邳州     | 车辐山任庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16395 | 邳州     | 车辐山任庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16396 | 邳州     | 车辐山任庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16397 | 邳州     | 车辐山山南10号变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 16398 | 邳州     | 车辐山车前村部变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16399 | 邳州     | 车辐山街道5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16400 | 邳州     | 车辐山友好徐井变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16401 | 邳州     | 车辐山官厢2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16402 | 邳州     | 车辐山街道2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16403 | 邳州     | 车辐山梁河4号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16404 | 邳州     | 车辐山明远5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16405 | 邳州     | 车辐山埠上4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16406 | 邳州     | 车辐山友好村土楼西公变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16407 | 邳州     | 车辐山官厢9号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16408 | 邳州     | 车辐山街道南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16409 | 邳州     | 车辐山街道4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16410 | 邳州     | 车辐山街道8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16411 | 邳州     | 车辐山运西7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16412 | 邳州     | 车辐山大蒜市场1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16413 | 邳州     | 车辐山石坝东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16414 | 邳州     | 车辐山龙湖5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16415 | 邳州     | 车辐山村大雁变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16416 | 邳州     | 车辐山1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16417 | 邳州     | 车辐山街道1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16418 | 邳州     | 车辐山山后单相变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16419 | 邳州     | 车辐山六号桥变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16420 | 邳州     | 车辐山关厢12号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16421 | 邳州     | 车辐山关厢11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16422 | 邳州     | 车辐山街道10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16423 | 邳州     | 车辐山运西6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16424 | 邳州     | 车辐山梁河6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16425 | 邳州     | 车辐山车前村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16426 | 邳州     | 车辐山车前6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16427 | 邳州     | 车辐山车前4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16428 | 邳州     | 车辐山友好3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16429 | 邳州     | 车辐山埠上5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16430 | 邳州     | 车辐山山南13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16431 | 邳州     | 车辐山任庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16432 | 邳州     | 车辐山埠上6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16433 | 邳州     | 车辐山埠上后埠2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16434 | 邳州     | 车辐山明远6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16435 | 邳州     | 车辐山镇中学箱变变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16436 | 邳州     | 车辐山刘楼王庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16437 | 邳州     | 车辐山土楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16438 | 邳州     | 车辐山后白庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16439 | 邳州     | 车辐山潘南2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16440 | 邳州     | 车辐山潘北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16441 | 邳州     | 车辐山水晶沟2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16442 | 邳州     | 车辐山吴湖2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16443 | 邳州     | 车辐山街西2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16444 | 邳州     | 车辐山交警队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16445 | 邳州     | 车辐山富山湾北变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16446 | 邳州     | 车辐山富山湾南变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16447 | 邳州     | 车辐山龙湖1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16448 | 邳州     | 车辐山新庄10号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16449 | 邳州     | 车辐山友好小古2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16450 | 邳州     | 车辐山杨滩老古2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16451 | 邳州     | 车辐山山南张楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16452 | 邳州     | 车辐山新庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16453 | 邳州     | 车辐山刘楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16454 | 邳州     | 车辐山新庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16455 | 邳州     | 车辐山刘楼3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16456 | 邳州     | 车辐山东樊庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16457 | 邳州     | 车辐山村民委员会1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16458 | 邳州     | 车辐山村民委员会2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16459 | 邳州     | 车辐山新区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16460 | 邳州     | 车辐山山南街道2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16461 | 邳州     | 车辐山杨滩何家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16462 | 邳州     | 车辐山大蒜市场3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16463 | 邳州     | 车辐山富山湾变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16464 | 邳州     | 车辐山红光衡西6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 16465 | 邳州     | 车辐山大蒜市场4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16466 | 邳州     | 车辐山杨滩村部东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16467 | 邳州     | 车辐山任庄任前6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16468 | 邳州     | 车辐山运西河套王3队西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16469 | 邳州     | 车辐山友好土楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16470 | 邳州     | 车辐山西樊庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16471 | 邳州     | 车辐山运西河套王1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16472 | 邳州     | 车辐山交警队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16473 | 邳州     | 车辐山街道11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16474 | 邳州     | 车辐山车前张庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16475 | 邳州     | 车辐山村东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16476 | 邳州     | 车辐山福源新村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16477 | 邳州     | 车辐山潘楼花园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16478 | 邳州     | 车辐山明远西堰变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16479 | 邳州     | 车辐山埠上前埠7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16480 | 邳州     | 车辐山福源新村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16481 | 邳州     | 车辐山山后东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16482 | 邳州     | 车辐山后关厢2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16483 | 邳州     | 车辐山新庄王湾1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16484 | 邳州     | 车辐山任庄李湾2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16485 | 邳州     | 车辐山村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16486 | 邳州     | 车辐山友好徐井2号变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16487 | 邳州     | 车辐山山后西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16488 | 邳州     | 车辐山山南小新庄变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16489 | 邳州     | 车辐山山南东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16490 | 邳州     | 车辐山西樊庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16491 | 邳州     | 车辐山山南街道3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16492 | 邳州     | 车辐山山南工业园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16493 | 邳州     | 车辐山山南岳台西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16494 | 邳州     | 车辐山杨滩何家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16495 | 邳州     | 车辐山山南大新庄西14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16496 | 邳州     | 车辐山运西全庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16497 | 邳州     | 车辐山龙湖水晶沟3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16498 | 邳州     | 车辐山龙湖谢庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16499 | 邳州     | 车辐山后龙湖变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16500 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16501 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16502 | 邳州     | 车辐山红光季王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16503 | 邳州     | 车辐山红光村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16504 | 邳州     | 车辐山刘楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16505 | 邳州     | 车辐山石坝西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16506 | 邳州     | 车辐山关厢邢楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16507 | 邳州     | 车辐山新庄王湾2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16508 | 邳州     | 车辐山前关厢2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16509 | 邳州     | 车辐山关厢村部2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16510 | 邳州     | 车辐山新庄破桥2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16511 | 邳州     | 车辐山刘楼张西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16512 | 邳州     | 车辐山新庄西新桥2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16513 | 邳州     | 车辐山车前村部2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16514 | 邳州     | 车辐山关厢蒋场西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16515 | 邳州     | 车辐山山南张堰变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16516 | 邳州     | 车辐山福源新村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16517 | 邳州     | 车辐山福源新村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16518 | 邳州     | 车辐山村北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16519 | 邳州     | 车辐山村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16520 | 邳州     | 车辐山村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16521 | 邳州     | 车辐山潘楼半楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16522 | 邳州     | 车辐山车前梁集2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16523 | 邳州     | 车辐山郁庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16524 | 邳州     | 车辐山车前石庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16525 | 邳州     | 车辐山富山市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16526 | 邳州     | 车辐山友好小古3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16527 | 邳州     | 车辐山杨滩北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16528 | 邳州     | 车辐山关厢河口2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16529 | 邳州     | 车辐山前关厢3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16530 | 邳州     | 车辐山运西河套王2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16531 | 邳州     | 车辐山山南山后北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16532 | 邳州     | 车辐山杨滩老古3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16533 | 邳州     | 车辐山杨滩西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16534 | 邳州     | 车辐山山南山西15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 16535 | 邳州     | 车辐山山南东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16536 | 邳州     | 车辐山潘楼花园3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16537 | 邳州     | 车辐山S310设施园南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16538 | 邳州     | 车辐山S310设施园北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16539 | 邳州     | 车辐山埠上村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16540 | 邳州     | 车辐山新庄王湾3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16541 | 邳州     | 车辐山新村1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16542 | 邳州     | 车辐山新村2号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16543 | 邳州     | 车辐山红光4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16544 | 邳州     | 车辐山车前石庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16545 | 邳州     | 车辐山梁河丁庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16546 | 邳州     | 车辐山村北3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16547 | 邳州     | 车辐山新庄郭庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16548 | 邳州     | 车辐山村部2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16549 | 邳州     | 车辐山山南山西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16550 | 邳州     | 车辐山任庄7号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16551 | 邳州     | 车辐山山南工业园2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16552 | 邳州     | 车辐山山后东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16553 | 邳州     | 车辐山车前石庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16554 | 邳州     | 车辐山车前石庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16555 | 邳州     | 车辐山车前石庄5号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16556 | 邳州     | 车辐山潘南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16557 | 邳州     | 车辐山明远黄楼3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16558 | 邳州     | 车辐山友好徐井3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16559 | 邳州     | 车辐山友好土楼西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16560 | 邳州     | 车辐山新区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16561 | 邳州     | 车辐山新街1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16562 | 邳州     | 车辐山新街2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16563 | 邳州     | 车辐山新街3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16564 | 邳州     | 车辐山新街4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16565 | 邳州     | 车辐山新街6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16566 | 邳州     | 车辐山新街7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16567 | 邳州     | 车辐山新街8号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16568 | 邳州     | 车辐山新街9号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16569 | 邳州     | 车辐山新街5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 16570 | 邳州     | 车辐山富山新村1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16571 | 邳州     | PMS 车夫山祥山丽影1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16572 | 邳州     | 车夫山祥山丽影1配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16573 | 邳州     | 车辐山小东山变             | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 16574 | 邳州     | 车辐山新村3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16575 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室1变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16576 | 贾汪     | PMS 岗子大队3台区         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16577 | 贾汪     | PMS 大泉岗子西南台区        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16578 | 贾汪     | 大泉土盆水库南台区           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 16579 | 贾汪     | PMS 大泉小山子一队北台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16580 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16581 | 贾汪     | PMS 大泉关庄西2台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16582 | 贾汪     | PMS 大泉关庄中心2台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16583 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队2台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16584 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队西台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16585 | 贾汪     | PMS 大泉韩场二台区新变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16586 | 贾汪     | PMS 大泉龙门东台2台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16587 | 贾汪     | PMS 大泉泉河养殖场北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16588 | 贾汪     | PMS 大泉泉河5队中心台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16589 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井南台区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16590 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼12队东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16591 | 贾汪     | PMS 大泉鹿楼14队西台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16592 | 贾汪     | PMS 大泉土盆道口          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16593 | 贾汪     | 大泉鹿楼五站              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16594 | 贾汪     | 大泉鹿楼石榴园2台区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16595 | 贾汪     | PMS 大泉土盆新台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16596 | 贾汪     | PMS 大泉宗庄奶牛厂北台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16597 | 贾汪     | 小山子西北新台区            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16598 | 贾汪     | PMS 大泉小山子新大队3台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16599 | 邳州     | 车辐山翡翠湾小区1配电室2变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16600 | 邳州     | 车辐山后埠中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16601 | 邳州     | 车辐山后龙湖东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16602 | 邳州     | 车辐山后山西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16603 | 邳州     | 车辐山后埠南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16604 | 邳州     | 车辐山后埠桥西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 16605 | 邳州     | 车辐山山南街西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16606 | 邳州     | 车辐山新街10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16607 | 邳州     | 车辐山后埠北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16608 | 邳州     | 车辐山后埠西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16609 | 邳州     | 车辐山梁河大郭湾东变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16610 | 邳州     | 车辐山前埠北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16611 | 邳州     | 车辐山新区商业2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16612 | 邳州     | 车辐山新区商业1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16613 | 邳州     | 车辐山白堰南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16614 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16615 | 邳州     | 车辐山锦胜豪庭1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16616 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16617 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16618 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16619 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16620 | 邳州     | 车夫山多福山庄1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16621 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16622 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16623 | 邳州     | 车夫山多福山庄2配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16624 | 邳州     | 车辐山官厢中变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16625 | 邳州     | 车辐山车前石庄6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16626 | 邳州     | 车辐山龙湖村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16627 | 邳州     | 车辐山明远村部东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16628 | 邳州     | 车辐山山南村岳台南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16629 | 邳州     | 车辐山山南村山前大棚变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16630 | 邳州     | 车辐山山南村大新庄大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16631 | 邳州     | 车辐山埠上村部东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16632 | 邳州     | 车辐山山南村山后大棚变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16633 | 邳州     | 车辐山水晶沟1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16634 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16635 | 邳州     | 车夫山祥山丽影2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16636 | 邳州     | 车辐山村9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16637 | 邳州     | 运河幸福花园7变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16638 | 邳州     | 幸福花园8变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16639 | 邳州     | 运河幸福花园9变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16640 | 邳州     | 运河幸福花园10变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16641 | 邳州     | 运河幸福花园11变压器    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16642 | 邳州     | 运河李口滨河小区3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16643 | 邳州     | 运河鼎晔房产4号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16644 | 邳州     | 运河东方翰院小区1变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16645 | 邳州     | 运河东方翰院小区2变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16646 | 邳州     | 运河东方翰院小区3变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16647 | 邳州     | 运河东方翰院小区4变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16648 | 邳州     | 运河葛程3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16649 | 邳州     | 运河红旗5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16650 | 邳州     | 运河河湾村民公寓公用1变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16651 | 邳州     | 运河薛口6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16652 | 邳州     | PMS 运河张楼3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16653 | 邳州     | PMS 运河张楼4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16654 | 邳州     | PMS 运河新庄5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16655 | 邳州     | PMS 运河新庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16656 | 邳州     | 运河张楼街道8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16657 | 邳州     | 运河张村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16658 | 邳州     | 运河张村1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16659 | 邳州     | 运河楚汉商业3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16660 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16661 | 邳州     | PMS 运河楚汉商业街2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16662 | 邳州     | PMS 运河河湾新区     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16663 | 邳州     | 运河田园小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16664 | 邳州     | PMS 运河看守所2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16665 | 邳州     | 运河张楼村7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16666 | 邳州     | 运河河湾2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16667 | 邳州     | 运河河湾1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16668 | 邳州     | 运河葛程12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16669 | 邳州     | PMS 运河吴闸8号综合变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16670 | 邳州     | PMS 运河徐塘3号变    | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 16671 | 邳州     | PMS 运河邵场3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16672 | 邳州     | PMS 运河朝阳5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16673 | 邳州     | PMS 运河朝阳2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16674 | 邳州     | PMS 运河朝阳3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16675 | 邳州     | 运河运南1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16676 | 邳州     | PMS 运河庄圩2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16677 | 邳州     | 运河运东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16678 | 邳州     | 运河运东1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16679 | 邳州     | 运河徐口7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16680 | 邳州     | 运河高庄1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16681 | 邳州     | PMS 运河运南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16682 | 邳州     | 运河冯瓦2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16683 | 邳州     | PMS 运河冯瓦1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16684 | 邳州     | 运河八杨2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 16685 | 邳州     | PMS 运河马场3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16686 | 邳州     | PMS 运河马场1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16687 | 邳州     | PMS 运河马场2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16688 | 邳州     | PMS 运河徐塘新区     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16689 | 邳州     | PMS 运河中医院小区1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16690 | 邳州     | PMS 运河中医院小区2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16691 | 邳州     | 运河吴闸6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16692 | 邳州     | 运河供电所公变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16693 | 邳州     | PMS 运河吴闸5号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16694 | 邳州     | 运河五杨1号变        | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 16695 | 邳州     | 运河五杨2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16696 | 邳州     | 运河邵场1号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16697 | 邳州     | PMS 运河马场5号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 16698 | 邳州     | 运河滨湖景苑6变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16699 | 邳州     | 运河张楼1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16700 | 邳州     | 运河张楼街道1号变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16701 | 邳州     | 运河张楼街道2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16702 | 邳州     | 运河葛程1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16703 | 邳州     | PMS 运河葛程5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16704 | 邳州     | PMS 运河葛程4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16705 | 邳州     | 运河薛口1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16706 | 邳州     | PMS 运河薛口5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16707 | 邳州     | PMS 运河红旗2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16708 | 邳州     | PMS 运河红旗1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16709 | 邳州     | PMS 运河红旗4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 16710 | 邳州     | 运河张楼2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16711 | 邳州     | PMS 运河吴闸9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16712 | 邳州     | PMS 运河新庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16713 | 邳州     | 运河新庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16714 | 邳州     | PMS 运河新庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16715 | 邳州     | 运河朝阳1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16716 | 邳州     | 运河徐口2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16717 | 邳州     | 运河徐口1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16718 | 邳州     | PMS 运河徐口3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16719 | 邳州     | 运河张楼街道3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16720 | 邳州     | PMS 运河张楼街道4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16721 | 邳州     | PMS 运河庙山1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16722 | 邳州     | 运河小新庄变         | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 16723 | 邳州     | 运河庙山2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16724 | 邳州     | 运河马庄2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16725 | 邳州     | 运河新兴1号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16726 | 邳州     | 运河新兴2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16727 | 邳州     | PMS 运河马场4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16728 | 邳州     | 运河滨湖景苑11变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16729 | 邳州     | 运河庄圩1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16730 | 邳州     | 运河李口滨河小区1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16731 | 邳州     | 运河李口滨河小区2变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16732 | 邳州     | 运河鼎晔房产1号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16733 | 邳州     | 运河鼎晔房产2号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16734 | 邳州     | 运河鼎晔房产3号变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 16735 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16736 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑10号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16737 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16738 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16739 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16740 | 邳州     | 运河滨湖景苑5变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16741 | 邳州     | 运河滨湖景苑7变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16742 | 邳州     | 运河滨湖景苑8变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16743 | 邳州     | PMS 运河滨湖景苑9号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16744 | 邳州     | 运河汇龙1变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 16745 | 邳州     | 汇龙花园2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16746 | 邳州     | 运河幸福花园1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16747 | 邳州     | 运河幸福花园2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16748 | 邳州     | 运河幸福花园3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16749 | 邳州     | 运河幸福花园4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16750 | 邳州     | 运河幸福花园5变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16751 | 邳州     | 运河幸福花园6号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16752 | 邳州     | PMS 运河高庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16753 | 邳州     | PMS 运河新立1号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16754 | 邳州     | PMS 运河新立2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16755 | 邳州     | PMS 运河三河2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16756 | 邳州     | PMS 运河三河1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16757 | 邳州     | 运河葛程2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16758 | 邳州     | PMS 运河龚湖2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16759 | 邳州     | 运河庄圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16760 | 邳州     | PMS 运河薛口2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16761 | 邳州     | PMS 运河庄圩4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16762 | 邳州     | 运河张村10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16763 | 邳州     | 运河徐塘9号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16764 | 邳州     | PMS 运河马场6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16765 | 邳州     | 运河龚湖3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16766 | 邳州     | PMS 运河运南4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16767 | 邳州     | 运河庄圩5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16768 | 贾汪     | 大泉茱萸寺门前台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16769 | 贾汪     | 大泉固西大队北台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16770 | 贾汪     | 大泉鹿楼南湖台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16771 | 贾汪     | 大泉鹿楼水厂      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16772 | 贾汪     | 大泉固西大队北二台区  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16773 | 贾汪     | 大泉鹿楼水井西2台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16774 | 贾汪     | 大泉关庄中心3台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16775 | 贾汪     | 大泉茱萸寺南门西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16776 | 贾汪     | 大泉小山子国道西台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16777 | 贾汪     | 大泉小山子二队北2台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16778 | 贾汪     | 大泉鹿楼洪山新村    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16779 | 贾汪     | 大泉岗子大队2台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 16780 | 贾汪     | PMS 大泉小山子6队     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16781 | 贾汪     | 大泉小山子三队台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16782 | 贾汪     | PMS 大泉关庄东北      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16783 | 贾汪     | PMS 大泉大泉关庄北台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16784 | 贾汪     | PMS 大泉小山子二队北台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16785 | 贾汪     | PMS 大泉小山子西北     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16786 | 贾汪     | PMS 大泉泉河一队北台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16787 | 贾汪     | PMS 大泉岗子5队北台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16788 | 贾汪     | 大泉岗子3队西台区       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16789 | 邳州     | 运河马庄4号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16790 | 邳州     | PMS 运河张楼5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16791 | 邳州     | PMS 运河红旗3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16792 | 邳州     | 运河徐口4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16793 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16794 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16795 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16796 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16797 | 邳州     | 运河张楼街道6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16798 | 邳州     | PMS 运河葛程7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16799 | 邳州     | PMS 运河邵场5号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16800 | 邳州     | 运河汇龙花园8变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16801 | 邳州     | 运河汇龙花园14变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16802 | 邳州     | 运河薛口7号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16803 | 邳州     | PMS 运河八杨6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16804 | 邳州     | 运河徐塘新区2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16805 | 邳州     | PMS 运河新立3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16806 | 邳州     | PMS 运河雍福上城3号    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16807 | 邳州     | PMS 运河冯瓦3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16808 | 邳州     | PMS 运河薛口8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16809 | 邳州     | PMS 运河张楼6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16810 | 邳州     | PMS 运河徐口5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16811 | 邳州     | 运河吴闸17号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16812 | 邳州     | PMS 运河冯瓦4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16813 | 邳州     | PMS 运河朝阳6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16814 | 邳州     | PMS 运河运东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 16815 | 邳州     | 运河徐塘16号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16816 | 邳州     | PMS 运河运南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16817 | 邳州     | 运河马庄5号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16818 | 邳州     | 运河张楼街道7号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16819 | 邳州     | PMS 运河邵场7号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16820 | 邳州     | PMS 运河龚湖4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16821 | 邳州     | PMS 运河龚湖5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16822 | 邳州     | PMS 运河庄圩6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16823 | 邳州     | PMS 运河庄圩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16824 | 邳州     | 运河张村11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16825 | 邳州     | 运河河湾6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16826 | 邳州     | 运河新庄村8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16827 | 邳州     | 运河新庄村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16828 | 邳州     | 运河新庄村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16829 | 邳州     | PMS 运河李口新区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16830 | 邳州     | 运河河湾8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16831 | 邳州     | 运河吴闸18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16832 | 邳州     | PMS 运河运南5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16833 | 邳州     | PMS 运河运东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16834 | 邳州     | 运河新立4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16835 | 邳州     | PMS 运河新建4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16836 | 邳州     | PMS 运河新建3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16837 | 邳州     | 运河三河4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16838 | 邳州     | PMS 运河三河3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16839 | 邳州     | PMS 运河高庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16840 | 邳州     | PMS 运河高庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16841 | 邳州     | 运河葛程8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16842 | 邳州     | 运河五杨7号变       | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 16843 | 邳州     | PMS 运河朝阳4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16844 | 邳州     | PMS 运河龚湖6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16845 | 邳州     | PMS 运河红旗6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16846 | 邳州     | PMS 运河红旗7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16847 | 邳州     | PMS 运河薛口村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16848 | 邳州     | 运河葛程10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16849 | 邳州     | PMS 运河文承苑21号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| 16850 | 邳州     | PMS 运河文承苑22号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16851 | 邳州     | PMS 运河文承苑23号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16852 | 邳州     | 运河文承苑24号变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16853 | 邳州     | PMS 运河文承苑25号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16854 | 邳州     | PMS 运河文承苑26号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16855 | 邳州     | PMS 运河文承苑27号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16856 | 邳州     | PMS 运河文承苑28号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16857 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城1号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16858 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城2号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16859 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城3号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16860 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城4号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16861 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城5号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16862 | 邳州     | 运河阳光尚城6号变                    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16863 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城7号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16864 | 邳州     | PMS 运河阳光尚城8号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16865 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室33号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16866 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室34号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16867 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室35号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16868 | 邳州     | PMS 运河文承苑9号配电室36号箱变2号间隔配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16869 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室49号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16870 | 邳州     | PMS 运河文承苑13号配电室51号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16871 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室6号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16872 | 邳州     | 运河雍福尚城2号配电室7变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16873 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室8号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16874 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室9变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16875 | 邳州     | 运河雍福尚城3号配电室11变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16876 | 邳州     | PMS 运河福馨家园1号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16877 | 邳州     | 运河福馨家园3变压器                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16878 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室2号变压器               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16879 | 邳州     | 运河耀邦1号配电室3变压器                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16880 | 邳州     | 运河耀邦2配电室2变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16881 | 邳州     | 运河耀邦2配电室3变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16882 | 邳州     | 运河大榆树风情街1变                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16883 | 邳州     | 运河大榆树风情街2变                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16884 | 邳州     | 运河大榆树风情街3变                   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 16885 | 邳州     | 运河大榆树风情街4变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16886 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16887 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16888 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16889 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16890 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房5号变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16891 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房6号变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16892 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房7号变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16893 | 邳州     | PMS 运河八杨安置房8号变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 16894 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房1号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16895 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房2号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16896 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房3号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16897 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16898 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房5号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16899 | 邳州     | PMS 运河邵场安置房6号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16900 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16901 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16902 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府5号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16903 | 邳州     | PMS 运河水韵汉府7号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16904 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室1出线18配电变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16905 | 邳州     | 运河汇龙花园4配电室3出线20配电变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16906 | 邳州     | 运河汇龙花园3配电室16变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16907 | 邳州     | 运河文承苑29号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16908 | 邳州     | PMS 运河文承苑30号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16909 | 邳州     | PMS 运河文承苑31号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16910 | 邳州     | PMS 运河文承苑32号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16911 | 邳州     | PMS 运河文承苑45号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16912 | 邳州     | PMS 运河文承苑48号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16913 | 邳州     | PMS 运河文承苑54号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16914 | 邳州     | 运河文承苑56号变               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16915 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城2号配电室5号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16916 | 邳州     | 运河金御蓝湖2间隔配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16917 | 邳州     | 运河金御蓝湖4间隔配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16918 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室1号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16919 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室3号变配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 16920 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室5号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16921 | 邳州     | PMS 运河水杉御景1号配电室7号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16922 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室2号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16923 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室4号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16924 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室6号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16925 | 邳州     | PMS 运河水杉御景2号配电室8号变配电变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16926 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭7号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16927 | 邳州     | PMS 运河天泰茗仕豪庭8号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16928 | 邳州     | 运河天泰茗仕豪庭5变压器              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16929 | 邳州     | PMS 运河文承苑42号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16930 | 邳州     | PMS 运河文承苑44号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16931 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室37号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16932 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室38号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16933 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室39号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16934 | 邳州     | PMS 运河文承苑10号配电室40号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16935 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期3变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16936 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期5变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16937 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期1变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16938 | 邳州     | PMS 运河邵场10号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16939 | 邳州     | PMS 运河邵场9号变               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16940 | 邳州     | 运河东方帝景城10变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16941 | 邳州     | 运河东方帝景城18变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16942 | 邳州     | 运河东方帝景城19变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16943 | 邳州     | 运河东方帝景城3-4期7变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16944 | 邳州     | 运河东方帝景城5变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16945 | 邳州     | 运河东方帝景城6变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16946 | 邳州     | 运河东方帝景城7变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16947 | 邳州     | 运河东方帝景城8变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16948 | 邳州     | 运河东方帝景城9变                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16949 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室2号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16950 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期1号配电室4号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16951 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室8号配电变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16952 | 邳州     | PMS 运河雍福尚城四期3号配电室10号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16953 | 邳州     | PMS 运河新庄11号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16954 | 邳州     | PMS 运河新庄10号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 16955 | 邳州     | 运河红旗8号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16956 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园2箱变1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16957 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16958 | 邳州     | 运河龙湖领墅丹枫园1箱变1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16959 | 邳州     | PMS 运河庙山9号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16960 | 邳州     | 运河龙湖领墅玉兰园1配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16961 | 邳州     | 运河坝头11号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16962 | 邳州     | 运河薛口10号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 16963 | 邳州     | 东湖街道前沙安置房1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16964 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16965 | 邳州     | 运河新三河村安置房1号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16966 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房1号箱变1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16967 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房3号箱变1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16968 | 邳州     | PMS 运河新三河村安置房2号箱变1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16969 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16970 | 邳州     | PMS 水韵汉府4号配电室3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16971 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16972 | 邳州     | PMS 水韵汉府3号配电室1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16973 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16974 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16975 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室3变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16976 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16977 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16978 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16979 | 邳州     | 运河阳光尚城二期1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16980 | 邳州     | 运河阳光尚城二期2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16981 | 邳州     | 运河阳光尚城二期3变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16982 | 邳州     | 运河阳光尚城二期4变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16983 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16984 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16985 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16986 | 邳州     | 运河悦龙湾1配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16987 | 邳州     | 运河山水澜庭2配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16988 | 邳州     | 运河山水澜庭1配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16989 | 邳州     | PMS 运河长江路1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 16990 | 邳州     | PMS 运河朝阳7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16991 | 邳州     | PMS 运河船厂宿舍           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 16992 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16993 | 邳州     | 东方帝景城东5期1配电室1变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 16994 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16995 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 16996 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16997 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16998 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 16999 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭3配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17000 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17001 | 邳州     | 天泰茗仕豪庭4配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17002 | 邳州     | PMS 运河徐口6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17003 | 邳州     | PMS 运河邵场11号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17004 | 邳州     | 运河泰州路1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17005 | 邳州     | 运河龙湖领墅2配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17006 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17007 | 邳州     | 运河雍福尚城二期4配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17008 | 邳州     | PMS 运河耀邦五期1号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17009 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17010 | 邳州     | PMS 运河耀邦三期3号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17011 | 邳州     | PMS 运河红旗9号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17012 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17013 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17014 | 邳州     | 运河金御蓝湖二期1组合配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17015 | 邳州     | PMS 运河高庄5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17016 | 邳州     | 运河庄圩8号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17017 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17018 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17019 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17020 | 邳州     | 运河龙湖领墅7配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17021 | 邳州     | 运河龙湖领墅6配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17022 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17023 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17024 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 17025 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17026 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17027 | 邳州     | 运河尚景杉城4号配电室3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17028 | 邳州     | PMS 运河尚景杉城4号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17029 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17030 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17031 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17032 | 邳州     | PMS 运河龙湖领墅5号箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17033 | 邳州     | 运河龙湖领墅5配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17034 | 邳州     | PMS 运河高庄6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17035 | 邳州     | 运河葛程11变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17036 | 邳州     | 运河张楼8号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17037 | 邳州     | 运河金御上品2配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17038 | 邳州     | 运河金御上品1组合配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17039 | 邳州     | 运河金御上品2配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17040 | 邳州     | 运河益华尚城变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17041 | 邳州     | 运河运南6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17042 | 邳州     | 运河张楼街道10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17043 | 邳州     | 运河建设北路5号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17044 | 邳州     | 运河五杨9号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17045 | 邳州     | 运河运东5号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17046 | 邳州     | 运河徐口9号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17047 | 邳州     | 运河徐口10号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17048 | 邳州     | 运河葛程13号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17049 | 邳州     | 运河冯瓦6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17050 | 邳州     | 运河冯瓦5号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17051 | 邳州     | 运河红旗村10号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17052 | 贾汪     | 泉城驿站二期               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17053 | 邳州     | 运河五杨村10号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17054 | 邳州     | 运河徐塘村18号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17055 | 邳州     | 运河吴闸30号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17056 | 邳州     | 运河高庄7号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17057 | 邳州     | 运河庙山村12号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17058 | 邳州     | 运河徐口11号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17059 | 邳州     | 运河新兴5号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 17060 | 邳州     | 运河徐口村8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17061 | 邳州     | 运河张楼街道9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17062 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17063 | 邳州     | 运河耀邦五期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17064 | 邳州     | 运河马庄村6号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17065 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17066 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17067 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17068 | 邳州     | 运河龙湖领墅4配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17069 | 邳州     | 运河瑞丰公馆1号组合配电室2号变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 17070 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17071 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17072 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17073 | 邳州     | 运河悦龙湾2配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17074 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17075 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17076 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17077 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17078 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17079 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17080 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17081 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17082 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17083 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块3配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17084 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17085 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17086 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17087 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17088 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块1配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17089 | 邳州     | 运河云鼎新宜家A地块2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17090 | 邳州     | 运河徐塘林场2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17091 | 邳州     | 运河三河5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17092 | 邳州     | 运河名媛小区变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17093 | 邳州     | 运河张楼街道5号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17094 | 邳州     | PMS 运河五杨5号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17095 | 邳州     | PMS 运河看守所1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17096 | 邳州     | PMS 邢楼清平村5号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17097 | 邳州     | 邢楼北邢楼4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17098 | 邳州     | PMS 邢楼江沟7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17099 | 邳州     | 邢楼沙庄村9号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17100 | 邳州     | 邢楼刘屯村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17101 | 邳州     | PMS 邢楼范墩7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17102 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼5号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17103 | 邳州     | PMS 邢楼大固8号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17104 | 邳州     | 邢楼刘屯村3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17105 | 邳州     | PMS 邢楼平滩6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17106 | 邳州     | PMS 邢楼11台变（供电所）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17107 | 邳州     | PMS 邢楼大固1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17108 | 邳州     | 邢楼思田6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17109 | 邳州     | PMS 邢楼大固7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17110 | 邳州     | PMS 邢楼鑫墩5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17111 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17112 | 邳州     | 邢楼江沟6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17113 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17114 | 邳州     | 邢楼沙庄村8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17115 | 邳州     | PMS 邢楼武堂3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17116 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼2号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17117 | 邳州     | 邢楼北邢楼1号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17118 | 邳州     | 邢楼清平4号变(朱滩)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17119 | 邳州     | 邢楼清平1号变(清墩西)     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17120 | 邳州     | PMS 邢楼清平2号变(清墩东) | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17121 | 邳州     | 邢楼4号变(街南)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17122 | 邳州     | 邢楼平滩4号变（农科队）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17123 | 邳州     | PMS 邢楼长沟3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17124 | 邳州     | PMS 邢楼小固1号变(许圩)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17125 | 邳州     | 邢楼清平3号变(清平)      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17126 | 邳州     | 邢楼黄楼3号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17127 | 邳州     | PMS 邢楼范墩2号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17128 | 邳州     | PMS 邢楼鑫墩1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17129 | 邳州     | PMS 邢楼范墩1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17130 | 邳州     | PMS 邢楼范墩3号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17131 | 邳州     | PMS 邢楼武堂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17132 | 邳州     | PMS 邢楼大固2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17133 | 邳州     | PMS 邢楼思田1号变（思田东） | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17134 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼2号变      | 10       | 100       | 本级设备容量受限 |
| 17135 | 邳州     | 邢楼7号变(街北)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17136 | 邳州     | 邢楼刘屯2号变（村部）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17137 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯大棚变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17138 | 邳州     | PMS 邢楼小固3号变(堡子)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17139 | 邳州     | 邢楼小固2号变(小固)      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17140 | 邳州     | 邢楼大固3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17141 | 邳州     | PMS 邢楼大固4号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17142 | 邳州     | PMS 邢楼思田3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17143 | 邳州     | 邢楼大固5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17144 | 邳州     | PMS 邢楼思田2号变（思田西） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17145 | 邳州     | PMS 邢楼范墩6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17146 | 邳州     | 邢楼江沟1号变          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17147 | 邳州     | 邢楼5号变(街西)        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17148 | 邳州     | PMS 邢楼1号变(前小庄)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17149 | 邳州     | PMS 邢楼2号变(中学变)   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17150 | 邳州     | PMS 邢楼村9号变(后小庄)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17151 | 邳州     | PMS 邢楼东庄4号变（渡口）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17152 | 邳州     | 邢楼东庄村7号台片（丁桥南）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17153 | 邳州     | 邢楼东庄2号变（东庄西）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17154 | 邳州     | 邢楼东庄1号变（丁桥）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17155 | 邳州     | PMS 邢楼武堂1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17156 | 贾汪     | 八丁东板             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17157 | 贾汪     | PMS 前马东2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17158 | 贾汪     | PMS 沙古堆2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17159 | 贾汪     | PMS 王布3号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17160 | 贾汪     | PMS 周布西          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17161 | 贾汪     | PMS 南庄2台区        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17162 | 贾汪     | PMS 江庄东          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17163 | 贾汪     | PMS 小王家东台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17164 | 贾汪     | PMS 江庄8组         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17165 | 贾汪     | 南庄新区          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17166 | 贾汪     | PMS 公变三1      | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 17167 | 贾汪     | PMS 江庄村       | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 17168 | 贾汪     | PMS 后江庄       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17169 | 贾汪     | PMS 江庄11组     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17170 | 贾汪     | PMS 前江庄       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17171 | 贾汪     | 赵桥            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17172 | 贾汪     | PMS 小房        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17173 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17174 | 贾汪     | PMS 西大路       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17175 | 贾汪     | PMS 沙古堆       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17176 | 贾汪     | PMS 杏沃东       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17177 | 贾汪     | PMS 江庄保林      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17178 | 贾汪     | PMS 小王家       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17179 | 贾汪     | PMS 独山张       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17180 | 贾汪     | PMS 饶钹东       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17181 | 贾汪     | PMS 王布        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17182 | 贾汪     | PMS 独山寺       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17183 | 贾汪     | PMS 前高东       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17184 | 贾汪     | PMS 南庄村       | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 17185 | 贾汪     | PMS 周布        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17186 | 贾汪     | PMS 胡布        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17187 | 贾汪     | PMS 江庄四组      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17188 | 贾汪     | PMS 新前马       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17189 | 贾汪     | PMS 后高北       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17190 | 贾汪     | PMS 江庄七组      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17191 | 贾汪     | PMS 保林北       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17192 | 贾汪     | 保林西山变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17193 | 贾汪     | PMS 江庄村2      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17194 | 贾汪     | PMS 圩子3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17195 | 贾汪     | PMS 小王家2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17196 | 贾汪     | PMS 独山张3台区配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17197 | 贾汪     | PMS 保林2台区配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17198 | 贾汪     | PMS 江庄11队2变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17199 | 贾汪     | PMS 小房15西分3号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17200 | 贾汪     | PMS 后江庄北变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17201 | 贾汪     | PMS 小王家南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17202 | 贾汪     | 饶钹村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17203 | 贾汪     | PMS 独山张西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17204 | 贾汪     | PMS 前高东3配变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17205 | 贾汪     | PMS 王布西南变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17206 | 贾汪     | PMS 耿朱元3变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17207 | 贾汪     | PMS 后高东3号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17208 | 贾汪     | PMS 后高东4号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17209 | 贾汪     | 周布西2号变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17210 | 贾汪     | PMS 保林村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17211 | 邳州     | PMS 邢楼江沟2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17212 | 邳州     | PMS 邢楼江沟5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17213 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄5号变（张庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17214 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄4号变（刘庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17215 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄6号变（崔庄） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17216 | 邳州     | 邢楼沙庄村7号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17217 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17218 | 邳州     | PMS 邢楼平滩2号变（沙王） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17219 | 邳州     | PMS 邢楼平滩1号变（平滩） | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17220 | 邳州     | 邢楼长沟1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17221 | 邳州     | 邢楼长沟2号变(许家)     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 17222 | 邳州     | 邢楼沙庄1号变（沙庄）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17223 | 邳州     | PMS 邢楼江沟3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17224 | 邳州     | PMS 邢楼3号变(吴路)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17225 | 邳州     | PMS 邢楼8号变(街东)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17226 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村4号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17227 | 邳州     | PMS 邢楼江沟4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17228 | 邳州     | 邢楼平滩5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17229 | 邳州     | PMS 邢楼10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17230 | 邳州     | 邢楼蒲汪2号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17231 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17232 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17233 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄3号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17234 | 邳州     | PMS 邢楼大固6号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 17235 | 邳州     | 邢楼6号变(医院)           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17236 | 邳州     | 邢楼沙庄2号变（卢庄）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17237 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩6号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17238 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17239 | 邳州     | 邢楼思田村5号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17240 | 邳州     | 邢楼思田村7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17241 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17242 | 邳州     | 邢楼小固村4号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17243 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17244 | 邳州     | 邢楼刘屯村5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17245 | 邳州     | PMS 邢楼村12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17246 | 邳州     | PMS 邢楼村13号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17247 | 邳州     | 邢楼北邢楼5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17248 | 邳州     | PMS 邢楼思田村10号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17249 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17250 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17251 | 邳州     | PMS 邢楼村14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17252 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17253 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17254 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17255 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17256 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17257 | 邳州     | PMS 邢楼窑墩村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17258 | 邳州     | PMS 邢楼村15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17259 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村6号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17260 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17261 | 邳州     | PMS 邢楼思田村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17262 | 邳州     | PMS 邢楼思田村9号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17263 | 邳州     | 邢楼武堂村4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17264 | 邳州     | PMS 邢楼清平村6号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17265 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村7号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17266 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村10号变(大郁庄西) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17267 | 邳州     | PMS 邢楼范墩11号变(西范墩)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17268 | 邳州     | PMS 邢楼黄楼村6号变（黄楼东）   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17269 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村10号变（江沟中）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 17270 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村11号变（史庄）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17271 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪8号变（石婆婆）     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17272 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村10号变（沙庄西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17273 | 邳州     | PMS 邢楼小固村5号变（堡子东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17274 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村7号变（郭家）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17275 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村8号变（李家南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17276 | 邳州     | PMS 邢楼大固村10号变（粮库西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17277 | 邳州     | PMS 邢楼大固村11号变（蔡庄）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17278 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村6号变（村部）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17279 | 邳州     | PMS 邢楼范墩9号变（石庄西）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17280 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村11号变（崔庄西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17281 | 邳州     | PMS 邢楼小固村6号变（许圩东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17282 | 邳州     | PMS 邢楼村20号变（前小庄南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17283 | 邳州     | PMS 邢楼村19号变（村部）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17284 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村6号变（北）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17285 | 邳州     | PMS 邢楼清平村7号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17286 | 邳州     | PMS 邢楼小固村7号变（许圩南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17287 | 邳州     | PMS 邢楼大固村12号变（周庄西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17288 | 邳州     | PMS 邢楼大固村13号变（周庄东）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17289 | 邳州     | PMS 邢楼江沟村9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17290 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村8号变（平滩）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17291 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪9号变（加油站）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17292 | 邳州     | PMS 邢楼村18号变（街西路东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17293 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家小区变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17294 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼村7号变（南）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17295 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼8号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17296 | 邳州     | PMS 邢楼武堂6号变（西李庄南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17297 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村8号台片（贺庄西）   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17298 | 邳州     | PMS 邢楼耿庄村9号台片（耿庄广场）  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17299 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村9号变（许家南）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17300 | 邳州     | 邢楼东庄3号变（东庄东）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17301 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村8号台片（渡口西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17302 | 邳州     | PMS 邢楼东庄村9号台片（东庄东）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17303 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村12号台片（东范墩东） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17304 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村8号台片（刘屯老学校） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 17305 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村9号台片（王屯西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17306 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩村9号台片（奎墩西南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17307 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村10号变（平滩西南）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17308 | 邳州     | PMS 邢楼平滩村9号变（沙王西）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17309 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪村10号台片（丁南庄东） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17310 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄村12号台片（张庄西）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17311 | 邳州     | 邢楼沙庄村13号台片（崔庄中）      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17312 | 邳州     | PMS 邢楼思田村11号台片（谭庄东）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17313 | 邳州     | 邢楼武堂村5号台片（武堂东）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17314 | 邳州     | PMS 邢楼小固村8号台片（小固西）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17315 | 邳州     | PMS 邢楼村21号台片（土地所）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17316 | 邳州     | PMS 邢楼村22号台片（吴路东）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17317 | 邳州     | PMS 邢楼清平村8号台片（朱滩村部）  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17318 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17319 | 邳州     | PMS 邢楼清平安置房2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17320 | 邳州     | 邢楼大固村16号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17321 | 邳州     | PMS 邢楼大固村14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17322 | 邳州     | PMS 邢楼长沟村10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17323 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯村10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17324 | 邳州     | PMS 邢楼大固村15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17325 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17326 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪11号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17327 | 邳州     | PMS 邢楼思田村12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17328 | 邳州     | PMS 邢楼江沟12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17329 | 邳州     | PMS 邢楼江沟14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17330 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17331 | 邳州     | PMS 邢楼23号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17332 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17333 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17334 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17335 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17336 | 邳州     | 邢楼武堂7号变              | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 17337 | 邳州     | PMS 邢楼江沟13号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17338 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17339 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼10号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17340 | 邳州     | PMS 邢楼大固村17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17341 | 邳州     | PMS 邢楼思田村14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17342 | 邳州     | PMS 邢楼思田村15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17343 | 邳州     | PMS 邢楼25号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17344 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17345 | 邳州     | PMS 邢楼26号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17346 | 邳州     | 邢楼27号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17347 | 邳州     | PMS 邢楼28号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17348 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17349 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17350 | 邳州     | PMS 邢楼东庄10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17351 | 邳州     | PMS 邢楼东庄11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17352 | 邳州     | PMS 邢楼长沟12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17353 | 邳州     | PMS 邢楼沙庄15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17354 | 邳州     | PMS 邢楼武堂8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17355 | 邳州     | 邢楼思田大棚3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17356 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17357 | 邳州     | PMS 邢楼范墩村17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17358 | 邳州     | 邢楼奎墩13号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17359 | 邳州     | PMS 邢楼平滩11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17360 | 邳州     | PMS 邢楼长沟11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17361 | 邳州     | PMS 邢楼武堂9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17362 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17363 | 邳州     | PMS 邢楼思田17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17364 | 邳州     | PMS 邢楼思田16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17365 | 邳州     | PMS 邢楼30号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17366 | 邳州     | PMS 邢楼幸福人家2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17367 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17368 | 邳州     | PMS 邢楼29号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17369 | 邳州     | PMS 邢楼奎墩14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17370 | 邳州     | PMS 邢楼清平9号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17371 | 邳州     | PMS 邢楼清平10号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17372 | 邳州     | 邢楼思田大棚6号变     | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 17373 | 邳州     | PMS 邢楼北邢楼12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17374 | 邳州     | PMS 邢楼思田大棚4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 17375 | 邳州     | 邢楼思田大棚5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17376 | 邳州     | PMS 邢楼刘屯12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17377 | 邳州     | PMS 邢楼江沟15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17378 | 邳州     | PMS 邢楼江沟17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17379 | 邳州     | PMS 邢楼江沟18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17380 | 邳州     | PMS 邢楼蒲汪12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17381 | 邳州     | PMS 邢楼江沟16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17382 | 邳州     | PMS 邢楼小固10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17383 | 邳州     | 邢楼小固9号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17384 | 邳州     | PMS 邢楼苏新家园变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17385 | 邳州     | 邢楼思田18号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17386 | 邳州     | 邢楼平滩12号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17387 | 邳州     | 邢楼东庄12号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17388 | 邳州     | 邢楼江沟19号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17389 | 邳州     | 邢楼江沟20号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17390 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17391 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17392 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17393 | 邳州     | 邢楼镇东方御景小区2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17394 | 邳州     | 邢楼镇富鑫小区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17395 | 邳州     | 邢楼大固18号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17396 | 邳州     | 邢楼大固9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17397 | 邳州     | 邢楼思田大棚7号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17398 | 邳州     | 邢楼奎墩15号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17399 | 邳州     | 邢楼东庄15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17400 | 邳州     | 邢楼东庄13号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17401 | 邳州     | 邢楼吴路1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17402 | 邳州     | 邢楼平滩13号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17403 | 邳州     | 邢楼刘屯14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17404 | 邳州     | 邢楼吴路2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17405 | 邳州     | 邢楼大固村19号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17406 | 邳州     | 邢楼奎墩安置房变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17407 | 邳州     | 邢楼24号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17408 | 邳州     | 邢楼长沟13号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17409 | 邳州     | 邢楼沙庄16号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17410 | 邳州     | PMS 邳城2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17411 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17412 | 邳州     | PMS 邳城城西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17413 | 邳州     | PMS 邳城城西6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17414 | 邳州     | 邳城城西5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17415 | 邳州     | PMS 邳城城西4号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17416 | 邳州     | PMS 邳城城山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17417 | 邳州     | PMS 邳城1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17418 | 邳州     | 邳城船闸综合1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17419 | 邳州     | PMS 邳城艾山4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17420 | 邳州     | PMS 邳城汤家5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17421 | 邳州     | 邳城城山12号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17422 | 邳州     | PMS 邳城城山11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17423 | 邳州     | PMS 邳城城北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17424 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17425 | 邳州     | 邳城洪福大道4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17426 | 邳州     | PMS 邳城洪福大道3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17427 | 邳州     | PMS 邳城新山河8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17428 | 邳州     | PMS 邳城城山10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17429 | 邳州     | PMS 邳城城西8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17430 | 邳州     | 邳城城西7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17431 | 邳州     | PMS 邳城城山3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17432 | 邳州     | PMS 邳城城山8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17433 | 邳州     | 邳城新山河7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17434 | 邳州     | PMS 邳城河口20号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17435 | 邳州     | PMS 邳城草寺5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17436 | 邳州     | PMS 邳城西街道3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17437 | 邳州     | PMS 邳城祁家1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17438 | 邳州     | PMS 邳城河口1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17439 | 邳州     | 邳城河口2号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17440 | 邳州     | PMS 邳城吕滩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17441 | 邳州     | PMS 邳城吕滩3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17442 | 邳州     | PMS 邳城吕滩5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17443 | 邳州     | 邳城河口5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17444 | 邳州     | PMS 邳城草寺1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17445 | 邳州     | PMS 邳城双庙1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17446 | 邳州     | PMS 邳城河口3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17447 | 邳州     | PMS 邳城河口4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17448 | 邳州     | PMS 邳城草寺3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17449 | 邳州     | 邳城坡里2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17450 | 邳州     | 邳城洳口14号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17451 | 邳州     | 邳城街道4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17452 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17453 | 邳州     | 邳城新山河5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17454 | 贾汪     | PMS 江庄保林村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17455 | 贾汪     | 周布村委会变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17456 | 贾汪     | PMS 饶钹4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17457 | 贾汪     | PMS 饶钹5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17458 | 贾汪     | PMS 饶钹西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17459 | 贾汪     | PMS 江庄七队2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17460 | 贾汪     | PMS 江庄小杏沃东3号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17461 | 贾汪     | PMS 江庄村南台区    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17462 | 贾汪     | 小房西变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17463 | 贾汪     | 黄山东           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17464 | 贾汪     | PMS 饶钹西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17465 | 贾汪     | PMS 饶钹机井配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17466 | 贾汪     | PMS 大路机井配变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17467 | 贾汪     | 圩子            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17468 | 贾汪     | 沙古堆东变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17469 | 贾汪     | 圩子4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17470 | 贾汪     | 圩子2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17471 | 贾汪     | 圩子东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17472 | 贾汪     | 圩子南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17473 | 贾汪     | 独山村委会         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17474 | 贾汪     | PMS 前高西变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17475 | 贾汪     | PMS 江庄赵桥2号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17476 | 贾汪     | PMS 后高东2      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17477 | 贾汪     | PMS 胡布2号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17478 | 贾汪     | PMS 独山张2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17479 | 贾汪     | 江庄圩子2         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17480 | 贾汪     | 饶钹西2         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17481 | 贾汪     | PMS 饶钹东2     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17482 | 贾汪     | 后刘东电灌站       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17483 | 贾汪     | 北元北山         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17484 | 贾汪     | PMS 芦山上朱2号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17485 | 贾汪     | PMS 新集村北湖    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17486 | 贾汪     | PMS 凤山村周庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17487 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17488 | 贾汪     | 芦山北山         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17489 | 贾汪     | PMS 芦山前马村    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17490 | 贾汪     | PMS 高庄南变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17491 | 贾汪     | PMS 后刘小新庄    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17492 | 贾汪     | 朱古十队北湖       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17493 | 贾汪     | PMS 南许养殖场    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17494 | 贾汪     | PMS 新集村南湖    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17495 | 贾汪     | PMS 南许葡萄园    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17496 | 贾汪     | PMS 影山村周山头   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17497 | 贾汪     | PMS 影山新村     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17498 | 贾汪     | 孟省村东唐        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17499 | 贾汪     | 河泉村农灌        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17500 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17501 | 贾汪     | PMS 河泉村养殖厂   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17502 | 贾汪     | PMS 马头山庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17503 | 贾汪     | PMS 马头东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17504 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府驻地变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17505 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北山 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17506 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17507 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17508 | 贾汪     | PMS 河泉村北河泉北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17509 | 贾汪     | PMS 北元前彭南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17510 | 贾汪     | PMS 北元东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17511 | 贾汪     | PMS 涧溪北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17512 | 贾汪     | 马头西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17513 | 贾汪     | PMS 水利站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17514 | 贾汪     | PMS 新集村东湖    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17515 | 贾汪     | PMS 南许北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17516 | 贾汪     | 新集村崔楼北变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17517 | 贾汪     | PMS 高庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17518 | 贾汪     | PMS 南许变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17519 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所1变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17520 | 贾汪     | PMS 尚品国际变电所2变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17521 | 贾汪     | PMS 芦山上朱4号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17522 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17523 | 贾汪     | PMS 高庄西变(高庄3号变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17524 | 贾汪     | PMS 四里桥中学       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17525 | 贾汪     | PMS 北元四队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17526 | 贾汪     | PMS 孟省六队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17527 | 贾汪     | PMS 南许二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17528 | 贾汪     | PMS 朱古十队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17529 | 贾汪     | 朱古村东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17530 | 贾汪     | PMS 四里桥新村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17531 | 贾汪     | PMS 四里桥新村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17532 | 贾汪     | PMS 新集村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17533 | 贾汪     | PMS 影山村尤庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17534 | 贾汪     | PMS 高庄前桥头       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17535 | 贾汪     | PMS 汴西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17536 | 贾汪     | PMS 芦山上朱九队      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17537 | 贾汪     | PMS 汴塘粮管所西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17538 | 贾汪     | PMS 汴西三队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17539 | 贾汪     | PMS 凤山村聂元       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17540 | 贾汪     | PMS 新集村市场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17541 | 贾汪     | PMS 北元北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17542 | 贾汪     | PMS 孟省村         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17543 | 贾汪     | PMS 孟省北坝        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17544 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17545 | 贾汪     | PMS 新集村崔楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17546 | 贾汪     | PMS 孟省西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17547 | 贾汪     | PMS 新集村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17548 | 贾汪     | PMS 马头一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17549 | 贾汪     | PMS 朱古五队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 17550 | 贾汪     | PMS 朱古一队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17551 | 贾汪     | 马头山庄东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17552 | 贾汪     | PMS 马头孟庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17553 | 贾汪     | PMS 小马头大棚       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17554 | 贾汪     | PMS 孟省东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17555 | 贾汪     | PMS 后刘二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17556 | 贾汪     | PMS 凤山村孙庄       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17557 | 贾汪     | PMS 马头围里        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17558 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17559 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉二队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17560 | 贾汪     | PMS 汴塘政府2变(驻地变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17561 | 贾汪     | PMS 四里桥         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17562 | 贾汪     | PMS 河泉村东河泉七队南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17563 | 贾汪     | PMS 河泉村西河泉九队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17564 | 贾汪     | PMS 汴西十九队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17565 | 贾汪     | PMS 影山赵庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17566 | 贾汪     | PMS 河泉村一队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17567 | 贾汪     | PMS 北元前彭        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17568 | 贾汪     | PMS 孟省村前楼       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17569 | 贾汪     | PMS 马头村葡萄园      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17570 | 贾汪     | PMS 新集村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17571 | 邳州     | PMS 邳城西街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17572 | 邳州     | 邳城洳口2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17573 | 邳州     | 邳城新山河6号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17574 | 邳州     | 邳城新山河3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17575 | 邳州     | 邳城洳口3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17576 | 邳州     | PMS 邳城葛布1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17577 | 邳州     | 邳城刘瓦12号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17578 | 邳州     | 邳城刘瓦4号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17579 | 邳州     | 邳城西街道1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17580 | 邳州     | PMS 邳城白元1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17581 | 邳州     | PMS 邳城白元2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17582 | 邳州     | PMS 邳城白元3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17583 | 邳州     | 邳城大庙2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17584 | 邳州     | PMS 邳城大庙1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 17585 | 邳州     | 邳城大庙4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17586 | 邳州     | PMS 邳城大庙3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17587 | 邳州     | PMS 邳城郭池1号变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 17588 | 邳州     | 邳城街道3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17589 | 邳州     | PMS 邳城城东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17590 | 邳州     | 邳城城山2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 17591 | 邳州     | PMS 邳城城山9号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17592 | 邳州     | 邳城城山4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17593 | 邳州     | 邳城城山5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17594 | 邳州     | PMS 邳城汤家2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17595 | 邳州     | PMS 邳城汤家1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17596 | 邳州     | PMS 邳城汤家3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17597 | 邳州     | 邳城艾山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17598 | 邳州     | 邳城艾山2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17599 | 邳州     | PMS 邳城城北1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17600 | 邳州     | 邳城街道2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17601 | 邳州     | PMS 邳城城北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17602 | 邳州     | PMS 邳城街道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17603 | 邳州     | PMS 邳城城西3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17604 | 邳州     | PMS 邳城郭池4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17605 | 邳州     | 邳城城北工业1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17606 | 邳州     | PMS 邳城郭池5号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17607 | 邳州     | PMS 邳城陆山4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17608 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦3号变 | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 17609 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17610 | 邳州     | PMS 邳城郭池3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17611 | 邳州     | PMS 邳城郭池2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17612 | 邳州     | PMS 邳城葛布2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17613 | 邳州     | 邳城洳口1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17614 | 邳州     | 邳城白元4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17615 | 邳州     | 邳城陆山1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17616 | 邳州     | PMS 邳城陆山2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17617 | 邳州     | 邳城陆山3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17618 | 邳州     | 邳城白元5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17619 | 邳州     | PMS 邳城百户1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17620 | 邳州     | PMS 邳城百户2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17621 | 邳州     | PMS 邳城陆山5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17622 | 邳州     | 邳城百户4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17623 | 邳州     | PMS 邳城百户3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17624 | 邳州     | PMS 邳城谢湖3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17625 | 邳州     | PMS 邳城谢湖1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17626 | 邳州     | 邳城洪福商业4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17627 | 邳州     | 邳城洪福商业5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17628 | 邳州     | 邳城洪福商业3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17629 | 邳州     | 邳城城北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17630 | 邳州     | PMS 邳城城山7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17631 | 邳州     | 邳城5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17632 | 邳州     | 邳城6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17633 | 邳州     | 邳城7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17634 | 邳州     | 邳城汤家6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17635 | 邳州     | 邳城汤家7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17636 | 邳州     | 邳城街道8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17637 | 邳州     | PMS 邳城城西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17638 | 邳州     | 邳城汤家4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17639 | 邳州     | PMS 邳城新山河2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17640 | 邳州     | 邳城新山河4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17641 | 邳州     | PMS 邳城草寺6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17642 | 邳州     | 邳城坡里4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17643 | 邳州     | PMS 邳城河口8号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17644 | 邳州     | PMS 邳城双庙3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17645 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17646 | 邳州     | 邳城洳口4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17647 | 邳州     | 邳城3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17648 | 邳州     | PMS 邳城4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17649 | 邳州     | PMS 邳城城东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17650 | 邳州     | 邳城城山6号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17651 | 邳州     | PMS 邳城城山17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17652 | 邳州     | 邳城城西9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17653 | 邳州     | PMS 邳城街道6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17654 | 邳州     | PMS 邳城草寺2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17655 | 邳州     | PMS 邳城河口6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17656 | 邳州     | PMS 邳城吕滩4号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17657 | 邳州     | PMS 邳城坡里1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17658 | 邳州     | PMS 邳城双庙2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17659 | 邳州     | 邳城祁家3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17660 | 邳州     | PMS 邳城陆山6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17661 | 邳州     | PMS 邳城西街道4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17662 | 邳州     | PMS 邳城坡里3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17663 | 邳州     | PMS 邳城吕滩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17664 | 邳州     | PMS 邳城河口9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17665 | 邳州     | PMS 邳城吕滩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17666 | 邳州     | PMS 邳城街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17667 | 邳州     | PMS 邳城城东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17668 | 邳州     | 邳城艾山6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17669 | 邳州     | PMS 邳城艾山5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17670 | 邳州     | PMS 邳城新山河9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17671 | 邳州     | PMS 邳城新山河10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17672 | 邳州     | PMS 邳城城西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17673 | 邳州     | 邳城洳口5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17674 | 邳州     | 邳城洳口6号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17675 | 邳州     | PMS 邳城葛布3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17676 | 邳州     | PMS 邳城百户5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17677 | 邳州     | PMS 邳城谢湖5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17678 | 邳州     | PMS 邳城白元7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17679 | 邳州     | 邳城草寺4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17680 | 邳州     | PMS 邳城城北9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17681 | 邳州     | PMS 邳城城山13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17682 | 邳州     | PMS 邳城城山21号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17683 | 邳州     | PMS 邳城城山22号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17684 | 邳州     | PMS 邳城城山23号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17685 | 邳州     | PMS 邳城城东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17686 | 邳州     | PMS 邳城城北6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17687 | 邳州     | PMS 邳城城北7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17688 | 邳州     | 邳城城西15号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17689 | 邳州     | PMS 邳城城西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17690 | 邳州     | PMS 邳城城北工业8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17691 | 邳州     | PMS 邳城艾山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17692 | 邳州     | 邳城9号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17693 | 邳州     | PMS 邳城城北5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17694 | 邳州     | PMS 邳城城山18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17695 | 邳州     | PMS 邳城城山20号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17696 | 邳州     | 邳城街道5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17697 | 邳州     | 邳城双庙5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17698 | 邳州     | PMS 邳城草寺7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17699 | 邳州     | PMS 邳城河口12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17700 | 邳州     | PMS 邳城草寺10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17701 | 邳州     | PMS 邳城祁家5号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17702 | 邳州     | PMS 邳城河口10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17703 | 邳州     | PMS 邳城草寺8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17704 | 邳州     | 邳城洳口7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17705 | 邳州     | 邳城洳口8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17706 | 邳州     | 邳城洳口9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17707 | 邳州     | 邳城洳口10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17708 | 邳州     | PMS 邳城葛布5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17709 | 邳州     | PMS 邳城葛布6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17710 | 邳州     | PMS 邳城葛布7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17711 | 邳州     | PMS 邳城百户8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17712 | 邳州     | PMS 邳城谢湖6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17713 | 邳州     | PMS 邳城百户7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17714 | 邳州     | PMS 邳城大庙5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17715 | 邳州     | PMS 邳城陆山7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17716 | 邳州     | PMS 邳城白元6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17717 | 邳州     | PMS 邳城郭池7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17718 | 邳州     | PMS 邳城8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17719 | 邳州     | PMS 邳城10号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17720 | 邳州     | PMS 邳城11号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17721 | 邳州     | PMS 邳城城山19号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17722 | 邳州     | PMS 邳城城东花苑2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17723 | 邳州     | 邳城街道9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17724 | 邳州     | PMS 邳城祁家6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 17725 | 邳州     | PMS 邳城河口11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17726 | 邳州     | PMS 邳城城山30号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17727 | 邳州     | PMS 邳城河口14号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17728 | 邳州     | PMS 邳城百户10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17729 | 邳州     | PMS 邳城百户6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17730 | 邳州     | PMS 邳城百户9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17731 | 邳州     | PMS 邳城大庙6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17732 | 邳州     | PMS 邳城大庙7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17733 | 邳州     | PMS 邳城大庙8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17734 | 邳州     | PMS 邳城郭池6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17735 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17736 | 邳州     | PMS 邳城陆山10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17737 | 邳州     | PMS 邳城陆山8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17738 | 邳州     | PMS 邳城陆山9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17739 | 邳州     | PMS 邳城谢湖7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17740 | 邳州     | PMS 邳城谢湖9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17741 | 邳州     | PMS 邳城谢湖8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17742 | 邳州     | PMS 邳城白元11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17743 | 邳州     | PMS 邳城白元8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17744 | 邳州     | PMS 邳城白元9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17745 | 邳州     | PMS 邳城郭池8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17746 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17747 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17748 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17749 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17750 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17751 | 邳州     | PMS 邳城西街道6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17752 | 邳州     | PMS 邳城西街道8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17753 | 邳州     | PMS 邳城白元10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17754 | 邳州     | 邳城洳口11号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17755 | 邳州     | PMS 邳城郭池9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17756 | 邳州     | PMS 邳城艾山8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17757 | 邳州     | PMS 邳城艾山9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17758 | 邳州     | PMS 邳城城山24号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17759 | 邳州     | PMS 邳城城山26号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17760 | 邳州     | PMS 邳城城山27号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17761 | 邳州     | PMS 邳城城山28号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17762 | 邳州     | PMS 邳城城山29号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17763 | 邳州     | PMS 邳城城西11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17764 | 邳州     | PMS 邳城城西12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17765 | 邳州     | PMS 邳城城西13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17766 | 邳州     | PMS 邳城城西14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17767 | 邳州     | PMS 邳城汤家10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17768 | 邳州     | PMS 邳城汤家11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17769 | 邳州     | PMS 邳城汤家9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17770 | 邳州     | PMS 邳城汤家8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17771 | 邳州     | PMS 邳城新山河11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17772 | 邳州     | PMS 邳城新山河12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17773 | 邳州     | PMS 邳城新山河14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17774 | 邳州     | 邳城城东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17775 | 邳州     | PMS 邳城城山25号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17776 | 邳州     | PMS 邳城新山河15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17777 | 邳州     | PMS 邳城新山河16号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17778 | 邳州     | PMS 邳城新山河13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17779 | 邳州     | PMS 邳城河口15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17780 | 邳州     | PMS 邳城吕滩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17781 | 邳州     | PMS 邳城坡里5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17782 | 邳州     | PMS 邳城坡里6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17783 | 邳州     | PMS 邳城祁家9号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17784 | 邳州     | PMS 邳城双庙4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17785 | 邳州     | PMS 邳城双庙6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17786 | 邳州     | 邳城城西17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17787 | 邳州     | PMS 邳城城西18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17788 | 邳州     | PMS 邳城12号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17789 | 邳州     | PMS 邳城河口13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17790 | 邳州     | PMS 邳城吕滩11号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17791 | 邳州     | PMS 邳城草寺9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17792 | 邳州     | PMS 邳城葛布8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17793 | 邳州     | PMS 邳城陆山11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17794 | 邳州     | PMS 邳城西街道7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17795 | 邳州     | PMS 邳城艾山10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17796 | 邳州     | 邳城城山36号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17797 | 邳州     | PMS 邳城河口17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17798 | 邳州     | 邳城河口16号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17799 | 邳州     | PMS 邳城河口18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17800 | 邳州     | 邳城新山河17号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17801 | 邳州     | PMS 邳城汤家12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17802 | 邳州     | PMS 邳城城山32号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17803 | 邳州     | PMS 邳城城山33号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17804 | 邳州     | PMS 邳城城山31号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17805 | 邳州     | 邳城双庙7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17806 | 邳州     | PMS 邳城坡里7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17807 | 邳州     | PMS 邳城新山河18号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17808 | 邳州     | PMS 邳城13号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17809 | 邳州     | PMS 邳城城山34号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17810 | 邳州     | 邳城河口19号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17811 | 邳州     | PMS 邳城城山39号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17812 | 邳州     | PMS 邳城艾山12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17813 | 邳州     | PMS 邳城城山37号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17814 | 邳州     | PMS 邳城汤家14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17815 | 邳州     | 邳城陆山13号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17816 | 邳州     | 邳城洳口12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17817 | 邳州     | PMS 邳城郭池10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17818 | 邳州     | PMS 邳城加口13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17819 | 邳州     | PMS 邳城城山35号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17820 | 贾汪     | PMS 高庄龙店      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17821 | 贾汪     | PMS 南许村孙庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17822 | 贾汪     | PMS 朱古6队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17823 | 贾汪     | PMS 朱古七队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17824 | 贾汪     | PMS 朱古八队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17825 | 贾汪     | PMS 朱古南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17826 | 贾汪     | PMS 影山村周山头北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17827 | 贾汪     | PMS 影山村周山头二队  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17828 | 贾汪     | PMS 芦山上朱北变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17829 | 贾汪     | PMS 高庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17830 | 贾汪     | PMS 北许阳村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17831 | 贾汪     | PMS 北许阳四队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17832 | 贾汪     | PMS 影山村西影山    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17833 | 贾汪     | PMS 汴塘镇政府3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17834 | 贾汪     | PMS 小马头新庄     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17835 | 贾汪     | PMS 北元村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17836 | 贾汪     | PMS 南许六队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17837 | 贾汪     | PMS 南许七队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17838 | 贾汪     | PMS 朱古葡萄园     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17839 | 贾汪     | PMS 涧溪北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17840 | 贾汪     | PMS 涧溪西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17841 | 贾汪     | PMS 凤山周庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17842 | 贾汪     | PMS 北吕北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17843 | 贾汪     | PMS 马头荣庄      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17844 | 贾汪     | PMS 影山村张庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17845 | 贾汪     | PMS 马头二队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17846 | 贾汪     | PMS 马头村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17847 | 贾汪     | PMS 凤山周庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17848 | 贾汪     | PMS 凤山周庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17849 | 贾汪     | PMS 凤山周庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17850 | 贾汪     | PMS 北吕四队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17851 | 贾汪     | PMS 北河泉       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17852 | 贾汪     | PMS 政府1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17853 | 贾汪     | PMS 河泉村       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17854 | 贾汪     | PMS 北吕东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17855 | 贾汪     | PMS 高庄后桥头变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17856 | 贾汪     | PMS 凤山村李楼西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17857 | 贾汪     | PMS 汴西十八队     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17858 | 贾汪     | 孟省北变1         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17859 | 贾汪     | PMS 后刘庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17860 | 贾汪     | PMS 半楼腰庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17861 | 贾汪     | PMS 北许阳南变东    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17862 | 贾汪     | PMS 高庄加油站北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17863 | 贾汪     | PMS 北吕村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17864 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑1变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 17865 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17866 | 贾汪     | PMS 汴塘镇西湖雅苑3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17867 | 贾汪     | PMS 北许阳村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17868 | 贾汪     | PMS 凤山周庄老牛头东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17869 | 贾汪     | PMS 高庄市场西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17870 | 贾汪     | PMS 朱古村委会        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17871 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17872 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17873 | 贾汪     | PMS 尚品水岸4配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17874 | 贾汪     | PMS 尚品水岸2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17875 | 贾汪     | PMS 河泉村南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17876 | 贾汪     | PMS 汴西三队北变台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17877 | 贾汪     | PMS 龙福山水南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17878 | 贾汪     | PMS 龙福山水北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17879 | 贾汪     | 高庄北湖             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17880 | 贾汪     | PMS 汴西新村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17881 | 贾汪     | PMS 汴西新村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17882 | 贾汪     | PMS 半楼新村西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17883 | 贾汪     | 北元养殖场            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17884 | 贾汪     | 南许西山             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17885 | 贾汪     | 涧溪养殖场            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17886 | 贾汪     | 南许阳西湖            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17887 | 贾汪     | 河泉村小西山           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17888 | 贾汪     | 孟省村一队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17889 | 贾汪     | 河泉村阎山            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17890 | 贾汪     | 北吕村南农灌           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17891 | 贾汪     | 北元前彭南湖           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17892 | 贾汪     | 小马头大棚南台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17893 | 贾汪     | 北河泉五队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17894 | 贾汪     | 北许阳二队            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17895 | 贾汪     | 后刘北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17896 | 贾汪     | 汴西南湖西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17897 | 贾汪     | 涧溪村二队            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17898 | 贾汪     | 交警队新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17899 | 贾汪     | 凤山聂元北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17900 | 贾汪     | 凤山老牛头西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17901 | 贾汪     | 马头二队东         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17902 | 贾汪     | 孟省北山          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17903 | 贾汪     | 崔楼南养殖场        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17904 | 贾汪     | 河泉村南农灌新变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17905 | 贾汪     | 高庄加油站         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17906 | 贾汪     | 北许阳大棚         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17907 | 贾汪     | 汴西北湖          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17908 | 贾汪     | 影山村2号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17909 | 贾汪     | 影山村3号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17910 | 贾汪     | 影山村1号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17911 | 贾汪     | 影山村4号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17912 | 贾汪     | 影山村5箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17913 | 贾汪     | PMS 影山村周山东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17914 | 贾汪     | PMS 孟省南湖      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17915 | 贾汪     | PMS 北许阳南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17916 | 贾汪     | PMS 南许四队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17917 | 贾汪     | PMS 阚山西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17918 | 贾汪     | PMS 马头工业园     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17919 | 贾汪     | PMS 南许三队      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17920 | 贾汪     | 北吕村委会         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17921 | 贾汪     | 汴西十九队北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17922 | 贾汪     | PMS 涧溪南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17923 | 贾汪     | PMS 高庄大队农灌    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17924 | 贾汪     | 南许北湖          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17925 | 贾汪     | 马山七队          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17926 | 贾汪     | PMS 新庄贾庄      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17927 | 贾汪     | 徐台一台区西变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 17928 | 邳州     | PMS 邳城艾山13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17929 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17930 | 邳州     | PMS 邳城城东6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17931 | 邳州     | PMS 邳城新山河20号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17932 | 邳州     | 邳城大庙10号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17933 | 邳州     | 邳城城西19号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17934 | 邳州     | PMS 邳城街道7号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 17935 | 邳州     | PMS 邳城刘瓦14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17936 | 邳州     | 邳城洪福大道2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17937 | 邳州     | 邳城艾山3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17938 | 邳州     | PMS 邳城沿河小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17939 | 邳州     | 邳城沿河小区2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17940 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17941 | 邳州     | PMS 邳城洪福商业1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17942 | 邳州     | PMS 邳城城北工业2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17943 | 邳州     | 邳城观山墅苑1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17944 | 邳州     | 邳城白元12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17945 | 邳州     | 邳城城西20号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17946 | 邳州     | 邳城小区综合1号变压器   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17947 | 邳州     | 邳城洪福大道5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17948 | 邳州     | 邳城城山40号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17949 | 邳州     | 邳城草寺11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17950 | 邳州     | 邳城谢湖2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17951 | 邳州     | 邳城新山河1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17952 | 邳州     | 邳城阳光小区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17953 | 邳州     | 邳城洪福山庄1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17954 | 邳州     | 邳城洪福山庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17955 | 邳州     | 邳城城山38号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17956 | 邳州     | 邳城文苑小区1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17957 | 邳州     | PMS 邳城谢湖4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17958 | 邳州     | PMS 邳城城山15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17959 | 邳州     | 邳城城山14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17960 | 邳州     | 邳城城山16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17961 | 邳州     | PMS 邳城河口7号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17962 | 邳州     | PMS 邳城葛布4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 17963 | 邳州     | 邳州清华园3变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17964 | 邳州     | PMS 邳州济民中学宿舍  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17965 | 邳州     | PMS 邳州西秀小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17966 | 邳州     | 邳州清华园1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17967 | 邳州     | 邳州烟草小区变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17968 | 邳州     | 邳州庄场公寓变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17969 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区1变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 17970 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17971 | 邳州     | 邳州向阳佳园小区3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17972 | 邳州     | 邳州和平房产小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17973 | 邳州     | 城市中1变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17974 | 邳州     | PMS 邳州气象小区变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17975 | 邳州     | 邳州四中宿舍1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17976 | 邳州     | 邳州四中宿舍3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17977 | 邳州     | 邳州四中宿舍2变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17978 | 邳州     | 邳州二院变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17979 | 邳州     | PMS 邳州剧场2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17980 | 邳州     | 邳州怡丽家园1变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17981 | 邳州     | 邳州怡丽家园2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17982 | 邳州     | 邳州怡丽家园4变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17983 | 邳州     | 邳州二中宿舍1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17984 | 邳州     | 邳州二中宿舍2变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17985 | 邳州     | 邳州溪仲路7号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17986 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17987 | 邳州     | PMS 邳州天山路2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 17988 | 邳州     | 邳州怡丽家园3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17989 | 邳州     | 邳州明珠御景1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17990 | 邳州     | XB金帝广场3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17991 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓1号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17992 | 邳州     | 邳州时代广场1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17993 | 邳州     | 邳州万和嘉园1号变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 17994 | 邳州     | 运河中学2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17995 | 邳州     | 邳州明珠小区2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 17996 | 邳州     | 邳州明珠小区3箱变变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17997 | 邳州     | 邳州地方电力公司变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17998 | 邳州     | XB金帝广场2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 17999 | 邳州     | PMS 邳州三连农民公寓2号 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18000 | 邳州     | 邳州银河湾1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18001 | 邳州     | 邳州银河湾2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18002 | 邳州     | 邳州银河湾3变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18003 | 邳州     | 邳州玉水花城1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18004 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 18005 | 邳州     | PMS 邳州玉水花城3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18006 | 邳州     | 邳州城北分院2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18007 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产1号变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18008 | 邳州     | PMS 邳州黎明房产3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18009 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业1号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18010 | 邳州     | 邳州名城1变压器             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18011 | 邳州     | 风华园1变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18012 | 邳州     | 邳州名城2变压器             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18013 | 邳州     | 风华园2变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18014 | 邳州     | 邳州金陵人家1变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18015 | 邳州     | 邳州金陵人家2变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18016 | 邳州     | 邳州金陵人家4变压器           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18017 | 邳州     | 邳州金陵人家3变压器           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18018 | 邳州     | PMS 邳州铁路嘉利           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18019 | 邳州     | 宏南线金帝广场1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18020 | 邳州     | 宏南线金帝广场4变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18021 | 邳州     | 邳州党校2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18022 | 邳州     | 邳州城北公寓变压器            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18023 | 邳州     | PMS 邳州宏南线人民路2号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18024 | 邳州     | PMS 邳州大东方2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18025 | 邳州     | 职教中心1变压器             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18026 | 邳州     | 邳州黎明房产2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18027 | 邳州     | PMS 邳州城关小区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18028 | 邳州     | 邳州三连1号变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18029 | 邳州     | PMS 邳州三连4号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18030 | 邳州     | PMS 邳州三连2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18031 | 邳州     | 邳州金港小区变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18032 | 邳州     | PMS 邳州三连3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18033 | 邳州     | 邳州运平路变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18034 | 邳州     | 邳州馨苑佳园1变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18035 | 邳州     | PMS 邳州九十亩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18036 | 邳州     | PMS 邳州建设北路           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18037 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城001  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18038 | 邳州     | PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城号2   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18039 | 邳州     | PMS 邳州XB富贵线邳州富贵第一城号3 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18040 | 邳州     | PMS 邳州富贵第一城4号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18041 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18042 | 邳州     | 邳州惠民花园1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18043 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18044 | 邳州     | 邳州惠民花园2组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18045 | 邳州     | PMS 邳州庄场社区居委会变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18046 | 邳州     | 邳州世纪花园5变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18047 | 邳州     | 邳州世纪花园8变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18048 | 邳州     | PMS 邳州交通工程公司     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18049 | 邳州     | 邳州李口小学宿舍变压器      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18050 | 邳州     | 邳州名城置业3变压器       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18051 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18052 | 邳州     | 邳州华鑫农民公寓2变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18053 | 邳州     | PMS 邳州文化路变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18054 | 邳州     | 邳州营房庄变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18055 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18056 | 邳州     | PMS 邳州溪仲路3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18057 | 邳州     | PMS 邳州信用合作社变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18058 | 邳州     | 邳州溪仲路4号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18059 | 邳州     | 邳州溪仲路5号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18060 | 邳州     | PMS 邳州银杏库变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18061 | 邳州     | PMS 邳州铁路宿舍2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18062 | 邳州     | 邳州银河湾4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18063 | 邳州     | 邳州银河湾5变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18064 | 邳州     | 银河湾12变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18065 | 邳州     | 邳州银河湾10变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18066 | 邳州     | 邳州银河湾8变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18067 | 邳州     | 邳州银河湾9变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18068 | 邳州     | 邳州银河湾6变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18069 | 邳州     | 邳州银河湾7变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18070 | 邳州     | PMS 邳州沿河路2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18071 | 邳州     | PMS 邳州市农机变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18072 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18073 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18074 | 邳州     | PMS 邳州和平新村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18075 | 邳州     | PMS 邳州铁路花苑变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18076 | 邳州     | PMS 邳州韩世步行街2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18077 | 邳州     | PMS 邳州工行变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18078 | 邳州     | PMS 邳州剧场变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18079 | 邳州     | PMS 邳州铁路小学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18080 | 邳州     | PMS 邳州立体变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18081 | 邳州     | PMS 邳州市运河所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18082 | 邳州     | PMS 邳州大榆树变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18083 | 邳州     | PMS 邳州欧亚2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18084 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18085 | 邳州     | PMS 邳州大东方变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18086 | 邳州     | PMS 邳州金贸变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18087 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18088 | 邳州     | PMS 邳州市计量所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18089 | 邳州     | PMS 邳州计量所2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18090 | 邳州     | PMS 邳州计量所3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18091 | 邳州     | PMS 邳州影剧院3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18092 | 邳州     | PMS 邳州影剧院1号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18093 | 邳州     | PMS 邳州无锡大业2号   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18094 | 邳州     | PMS 邳州联运公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18095 | 邳州     | PMS 邳州党校变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18096 | 邳州     | 邳州三院变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18097 | 贾汪     | 彭庄四队           | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 18098 | 贾汪     | PMS 杜楼五台区北     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18099 | 贾汪     | 吴台四队北变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18100 | 贾汪     | PMS 常庄西变南台区    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18101 | 贾汪     | PMS 后柿五组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18102 | 贾汪     | PMS 后柿东板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18103 | 贾汪     | PMS 张庄东板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18104 | 贾汪     | PMS 张庄小区1      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18105 | 贾汪     | PMS 张庄小区2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18106 | 贾汪     | PMS 陈山小区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18107 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18108 | 贾汪     | 华美清园二期组合配电站1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18109 | 贾汪     | 华美清园二期3变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18110 | 贾汪     | 华美清园二期4变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18111 | 贾汪     | PMS 八丁北二板     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18112 | 贾汪     | PMS 八丁西二板     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18113 | 贾汪     | PMS 青六七组东二板   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18114 | 贾汪     | PMS 王集南板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18115 | 贾汪     | 林子西湖台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18116 | 贾汪     | PMS 李屋西       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18117 | 贾汪     | PMS 唐庄东板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18118 | 贾汪     | PMS 唐庄西板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18119 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组南板   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18120 | 贾汪     | PMS 青六七组西二板   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18121 | 贾汪     | PMS 青山泉白集东    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18122 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18123 | 贾汪     | 房上5板          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18124 | 邳州     | PMS 邳州报社2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18125 | 邳州     | PMS 邳州人行变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18126 | 邳州     | PMS 邳州向阳小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18127 | 邳州     | PMS 邳州自来水2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18128 | 邳州     | 邳州自来水变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18129 | 邳州     | PMS 邳州向阳1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18130 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18131 | 邳州     | PMS 邳州二招公变2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18132 | 邳州     | PMS 邳州二招公变1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18133 | 邳州     | PMS 邳州运师公变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18134 | 邳州     | PMS 三院2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18135 | 邳州     | PMS 邳州交警中队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18136 | 邳州     | PMS 邳州招办变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18137 | 邳州     | PMS 邳州向阳2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18138 | 邳州     | PMS 邳州影剧院2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18139 | 邳州     | PMS 邳州向阳5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18140 | 邳州     | PMS 邳州农研所3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18141 | 邳州     | PMS 邳州向阳老庄变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18142 | 邳州     | PMS 邳州向阳别墅2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18143 | 邳州     | PMS 邳州市九十亩3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18144 | 邳州     | PMS 邳州港监变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18145 | 邳州     | 邳州华山路变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18146 | 邳州     | PMS 邳州徐塘街道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18147 | 邳州     | PMS 邳州肉联厂2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18148 | 邳州     | PMS 邳州水文变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18149 | 邳州     | PMS 邳州土产变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18150 | 邳州     | PMS 邳州煤球厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18151 | 邳州     | PMS 邳州装卸所变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18152 | 邳州     | PMS 邳州工人庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18153 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18154 | 邳州     | PMS 邳州市粮库变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18155 | 邳州     | PMS 邳州市天山路变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18156 | 邳州     | PMS 邳州盐业公司变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18157 | 邳州     | PMS 邳州运西中学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18158 | 邳州     | PMS 邳州光明1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18159 | 邳州     | PMS 邳州光明4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18160 | 邳州     | 邳州光明5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18161 | 邳州     | 邳州光明2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18162 | 邳州     | PMS 邳州光明3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18163 | 邳州     | PMS 邳州光明8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18164 | 邳州     | PMS 邳州电厂路变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18165 | 邳州     | 邳州光明7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18166 | 邳州     | PMS 邳州市索家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18167 | 邳州     | PMS 邳州索家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18168 | 邳州     | PMS 邳州索家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18169 | 邳州     | PMS 邳州城关2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18170 | 邳州     | PMS 邳州城关1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18171 | 邳州     | PMS 邳州城关4号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18172 | 邳州     | PMS 邳州农研所1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18173 | 邳州     | 邳州农研所2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18174 | 邳州     | PMS 邳州医药公司变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18175 | 邳州     | PMS 邳州工程处变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18176 | 邳州     | PMS 邳州海事局变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18177 | 邳州     | PMS 邳州铁路公变    | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 18178 | 邳州     | PMS 邳州市建材公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18179 | 邳州     | PMS 邳州市中心宿舍公变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18180 | 邳州     | PMS 邳州索家1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18181 | 邳州     | 邳州庄场3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18182 | 邳州     | 邳州庄场2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18183 | 邳州     | 邳州庄场1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18184 | 邳州     | 邳州吴闸六队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18185 | 邳州     | 邳州人行2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18186 | 邳州     | PMS 邳州月亮湾2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18187 | 邳州     | 邳州月亮湾1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18188 | 邳州     | 邳州沿河路1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18189 | 邳州     | PMS 邳州沿河路3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18190 | 邳州     | PMS 邳州航运公司变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18191 | 邳州     | PMS 邳州航运公司2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18192 | 邳州     | PMS 邳州向阳小学变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18193 | 邳州     | PMS 邳州光明新区1号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18194 | 邳州     | PMS 邳州光明新区2号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18195 | 邳州     | PMS 邳州光明新区3号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18196 | 邳州     | PMS 邳州光明新区4号变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18197 | 邳州     | 邳州光明新区5号变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 18198 | 邳州     | 邳州光明新区6号变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 18199 | 邳州     | PMS 邳州光明新区7号变 | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 18200 | 邳州     | PMS 邳州报社变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18201 | 邳州     | 邳州溪仲路6号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18202 | 邳州     | PMS 邳州郎润家园变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18203 | 邳州     | PMS 邳州向阳3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18204 | 邳州     | PMS 邳州光明公寓变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18205 | 邳州     | 邳州城北分院1变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18206 | 邳州     | 邳州世纪花园1箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18207 | 邳州     | 邳州世纪花园2箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18208 | 邳州     | 邳州世纪花园3箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18209 | 邳州     | 邳州世纪花园4箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18210 | 邳州     | 邳州世纪花园6箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18211 | 邳州     | 邳州世纪花园7变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18212 | 邳州     | 邳州锦江小区1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18213 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区2号  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18214 | 邳州     | PMS 邳州安乐小区1号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18215 | 邳州     | 邳州安乐小区2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18216 | 邳州     | 邳州兆林房产2变压器      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18217 | 邳州     | 邳州珠江小区箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18218 | 邳州     | PMS 邳州恒山路1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18219 | 邳州     | 邳州三院3号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18220 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18221 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18222 | 邳州     | PMS 邳州桃花岛3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18223 | 邳州     | PMS 邳州土产公司2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18224 | 邳州     | PMS 邳州向阳4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18225 | 邳州     | PMS 邳州兆林房产      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18226 | 邳州     | 邳州运河魏台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18227 | 邳州     | PMS 邳州运河瓜果市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18228 | 邳州     | 邳州农村信用合作联社变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18229 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18230 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18231 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18232 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18233 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18234 | 邳州     | 邳州瑞和苑2配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18235 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18236 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18237 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18238 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18239 | 邳州     | 邳州瑞和苑1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18240 | 邳州     | 邳州瑞和苑1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18241 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18242 | 邳州     | 邳州瑞和苑2组合配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18243 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18244 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18245 | 邳州     | 邳州国美首府1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18246 | 邳州     | 邳州国美首府2配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18247 | 邳州     | PMS 邳州联运3号公变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18248 | 邳州     | PMS 邳州青年路农贸小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18249 | 邳州     | PMS 邳州缫丝厂4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18250 | 邳州     | PMS 邳州鞋厂2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18251 | 邳州     | PMS 邳州检察院3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18252 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室5变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18253 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室6变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18254 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室7变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18255 | 邳州     | 邳州惠民花园3配电室8变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18256 | 邳州     | PMS 邳州三叉河路2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18257 | 邳州     | 邳州三叉河路变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18258 | 邳州     | PMS 邳州军霞器材厂3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18259 | 邳州     | PMS 邳州盐业2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18260 | 邳州     | PMS 装卸所2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18261 | 邳州     | PMS 邳州三连社区居委会  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18262 | 邳州     | 博士苑小区1箱变1变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18263 | 邳州     | PMS 邳州饮食服务公司变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18264 | 邳州     | PMS 邳州原峰技术宿舍变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18265 | 邳州     | PMS 邳州恒山路2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18266 | 邳州     | PMS 邳州光明9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18267 | 邳州     | PMS 邳州电厂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18268 | 邳州     | PMS 邳州怡园2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18269 | 邳州     | 邳州三联6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18270 | 邳州     | 邳州水文站2号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 18271 | 邳州     | PMS 邳州光明10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18272 | 邳州     | PMS 邳州光明13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18273 | 邳州     | PMS 邳州光明12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18274 | 邳州     | PMS 邳州光明11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18275 | 邳州     | PMS 邳州金贸小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18276 | 邳州     | PMS 邳州大运河变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18277 | 邳州     | PMS 邳州水汶3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18278 | 邳州     | 邳州九十亩5号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18279 | 邳州     | PMS 邳州九十亩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18280 | 邳州     | PMS 邳州计量所4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18281 | 邳州     | 邳州牛奶厂3号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18282 | 邳州     | PMS 邳州建设北路2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18283 | 邳州     | PMS 邳州交警队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18284 | 邳州     | PMS 邳州阳光小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18285 | 邳州     | 邳州新博物馆变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18286 | 邳州     | PMS 邳州锦江小区4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18287 | 邳州     | PMS 邳州三联7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18288 | 邳州     | PMS 月亮湾小区3号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18289 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室9变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18290 | 邳州     | 邳州瑞兴路4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18291 | 邳州     | PMS 邳州信合苑变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18292 | 贾汪     | PMS 林子西南台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18293 | 贾汪     | 林子东二板          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18294 | 贾汪     | PMS 马庄六组       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18295 | 贾汪     | PMS 马庄一组       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18296 | 贾汪     | PMS 马庄五组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18297 | 贾汪     | PMS 青山泉供电所7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18298 | 贾汪     | PMS 周山头        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18299 | 贾汪     | 唐庄二组台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18300 | 贾汪     | 供电所1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18301 | 贾汪     | PMS 供电所2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18302 | 贾汪     | PMS 供电所3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18303 | 贾汪     | PMS 八丁南村       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18304 | 贾汪     | PMS 青二组西板      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18305 | 贾汪     | PMS 蔬菜三组西板     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18306 | 贾汪     | 供电所5号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18307 | 贾汪     | PMS 青山泉水井      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18308 | 贾汪     | PMS 供电所公用变.    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18309 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东板  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18310 | 贾汪     | PMS 荆台东板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18311 | 贾汪     | PMS 荆台西板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18312 | 贾汪     | PMS 荆台南板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18313 | 贾汪     | PMS 荆台五组       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18314 | 贾汪     | PMS 荆台北墩       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18315 | 贾汪     | PMS 花庄南板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18316 | 贾汪     | PMS 花庄机井台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18317 | 贾汪     | PMS 房上2板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18318 | 贾汪     | PMS 房上1板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18319 | 贾汪     | PMS 林子东北台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 18320 | 贾汪     | PMS 八丁翻水站      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18321 | 贾汪     | PMS 后柿中板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18322 | 贾汪     | PMS 蔬菜二组台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18323 | 贾汪     | PMS 王集东板       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18324 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西板  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18325 | 贾汪     | PMS 林子东板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18326 | 贾汪     | PMS 林子西板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18327 | 贾汪     | PMS 王集中板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18328 | 贾汪     | PMS 姚庄村二组      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18329 | 贾汪     | PMS 青山泉村       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18330 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍2   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18331 | 贾汪     | PMS 马庄三四组      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18332 | 贾汪     | PMS 陈山村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18333 | 贾汪     | PMS 夏朔东板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18334 | 贾汪     | PMS 上店子        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18335 | 贾汪     | PMS 夏朔西板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18336 | 贾汪     | PMS 西周村        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18337 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18338 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东板      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18339 | 贾汪     | PMS 华祖庙        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18340 | 贾汪     | PMS 青山泉煤矿宿舍1   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18341 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北板台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18342 | 贾汪     | PMS 王集北板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18343 | 贾汪     | PMS 供电所蔬菜四组北台区 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18344 | 贾汪     | PMS 房上3板       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18345 | 贾汪     | PMS 花庄东板       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18346 | 贾汪     | PMS 林子机井       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18347 | 贾汪     | PMS 唐庄六组       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18348 | 贾汪     | PMS 唐庄七组       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18349 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18350 | 贾汪     | 唐庄五组           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18351 | 贾汪     | 唐庄迁北           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18352 | 贾汪     | PMS 唐庄四八组      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18353 | 贾汪     | PMS 唐庄迁东       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18354 | 贾汪     | PMS 后柿三组西台区    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 18355 | 贾汪     | PMS 张庄西板         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18356 | 贾汪     | PMS 青南九组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18357 | 贾汪     | PMS 马庄四组         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18358 | 贾汪     | PMS 青山泉青村九组      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18359 | 贾汪     | PMS 荆台东湖         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18360 | 贾汪     | 誉珑台6配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18361 | 贾汪     | 誉珑台5配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18362 | 贾汪     | 誉珑台5配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18363 | 贾汪     | 誉珑台6配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18364 | 贾汪     | 誉珑台6配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18365 | 贾汪     | 誉珑台4配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18366 | 贾汪     | 誉珑台5配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18367 | 贾汪     | 誉珑台4配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18368 | 贾汪     | 誉珑台4配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18369 | 贾汪     | 誉珑台5配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18370 | 贾汪     | 誉珑台6配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18371 | 贾汪     | 誉珑台4配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18372 | 贾汪     | 陈山北台区            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18373 | 贾汪     | 后柿南山台区           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18374 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18375 | 贾汪     | PMS 青泉山庄3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18376 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18377 | 贾汪     | PMS 青泉山庄4号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18378 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18379 | 贾汪     | PMS 青泉山庄5号配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18380 | 贾汪     | PMS 西周村东台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18381 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组北台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18382 | 贾汪     | PMS 青三组东二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18383 | 贾汪     | PMS 石山驿中台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18384 | 贾汪     | PMS 房上7台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18385 | 贾汪     | PMS 八丁中台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18386 | 贾汪     | PMS 荆台南二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18387 | 贾汪     | PMS 王集北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18388 | 贾汪     | PMS 荆台五组西台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18389 | 贾汪     | PMS 唐庄六组北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18390 | 贾汪     | PMS 八丁西板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18391 | 贾汪     | PMS 青山泉蔬菜三组东2台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18392 | 贾汪     | PMS 青五组北2台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18393 | 贾汪     | PMS 姚庄二组北台区     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18394 | 贾汪     | PMS 林子东板东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18395 | 贾汪     | PMS 花庄东板东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18396 | 贾汪     | PMS 房上8台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18397 | 贾汪     | PMS 唐庄五组东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18398 | 贾汪     | PMS 唐庄东板二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18399 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18400 | 贾汪     | PMS 青六组东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18401 | 贾汪     | PMS 供电所3号变东台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18402 | 贾汪     | PMS 夏朔中台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18403 | 贾汪     | PMS 荆台东北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18404 | 贾汪     | PMS 房上西北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18405 | 贾汪     | PMS 石山驿西二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18406 | 贾汪     | PMS 后柿西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18407 | 贾汪     | PMS 荆台五组南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18408 | 贾汪     | PMS 供电所8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18409 | 贾汪     | PMS 西周北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18410 | 贾汪     | PMS 上店子东台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18411 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西台片东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18412 | 贾汪     | 庞夏洼东北台区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18413 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18414 | 贾汪     | PMS 林子西北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18415 | 贾汪     | PMS 王集南二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18416 | 贾汪     | PMS 花庄西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18417 | 贾汪     | PMS 唐庄七组东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18418 | 贾汪     | PMS 唐庄迁西西台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18419 | 贾汪     | PMS 青山泉村北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18420 | 贾汪     | PMS 青山泉青六七组西台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18421 | 贾汪     | PMS 八丁南台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18422 | 贾汪     | PMS 后柿东二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18423 | 贾汪     | PMS 张庄西二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18424 | 贾汪     | PMS 林子东三台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18425 | 贾汪     | PMS 仁和小区台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18426 | 贾汪     | PMS 庞夏洼西南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18427 | 贾汪     | PMS 八丁南湖公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18428 | 贾汪     | PMS 夏朔北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18429 | 贾汪     | PMS 供电所2号变东台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18430 | 贾汪     | PMS 供电所1号变东台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18431 | 贾汪     | PMS 青山泉村东台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18432 | 贾汪     | PMS 青山泉所7号变西台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18433 | 贾汪     | PMS 马庄四组北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18434 | 贾汪     | PMS 子房东二台区      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18435 | 贾汪     | PMS 马庄五组北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18436 | 贾汪     | PMS 青山泉白集西二台区   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18437 | 贾汪     | PMS 八丁北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18438 | 贾汪     | PMS 王集西北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18439 | 贾汪     | PMS 青村小区        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18440 | 贾汪     | PMS 房上4台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18441 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18442 | 贾汪     | PMS 青五组北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18443 | 贾汪     | PMS 青三组西台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18444 | 贾汪     | PMS 青山泉村南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18445 | 贾汪     | PMS 上店子南二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18446 | 贾汪     | PMS 蔬菜三组西二台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18447 | 贾汪     | PMS 马庄西南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18448 | 贾汪     | PMS 潘安古村组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18449 | 贾汪     | PMS 潘安古村组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18450 | 贾汪     | PMS 潘安古村1箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18451 | 贾汪     | PMS 潘安古村2箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18452 | 贾汪     | PMS 石山驿西北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18453 | 贾汪     | PMS 陈山村南二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18454 | 贾汪     | PMS 唐庄加油站南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18455 | 贾汪     | PMS 荆台西北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18456 | 贾汪     | 金马佳苑1箱变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18457 | 贾汪     | PMS 陈山东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18458 | 贾汪     | PMS 后柿新村台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18459 | 贾汪     | PMS 青三组南台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18460 | 贾汪     | PMS 林子北湖台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18461 | 贾汪     | PMS 房上南台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18462 | 贾汪     | PMS 庞夏洼东南台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18463 | 贾汪     | PMS 庞夏洼北三台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18464 | 贾汪     | PMS 石山驿中二台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18465 | 贾汪     | PMS 金马佳苑3箱变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18466 | 贾汪     | PMS 金马佳苑2箱变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18467 | 贾汪     | PMS 工人村北区3变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18468 | 贾汪     | PMS 工人村北区4变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18469 | 贾汪     | PMS 工人村北区1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18470 | 贾汪     | PMS 工人村北区2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18471 | 贾汪     | PMS 唐庄东板三台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18472 | 贾汪     | PMS 唐庄五组北台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18473 | 贾汪     | 陈山佳苑箱变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18474 | 贾汪     | PMS 马庄吃水井箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18475 | 贾汪     | PMS 马庄七组箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18476 | 贾汪     | PMS 马庄七组东箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18477 | 贾汪     | 马庄村1号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18478 | 贾汪     | PMS 马庄三组南箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18479 | 贾汪     | 房上西山台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18480 | 贾汪     | 供电所8号变西台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18481 | 贾汪     | 青山泉北山台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18482 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18483 | 贾汪     | 衢达雅集组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18484 | 贾汪     | 白集东北台区        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18485 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18486 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18487 | 贾汪     | 听棠观澜府东区4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18488 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18489 | 贾汪     | 听棠观澜府东区3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18490 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18491 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18492 | 贾汪     | 听棠观澜府东区2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18493 | 贾汪     | 听棠观澜府东区1配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18494 | 贾汪     | 听棠观澜府东区4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18495 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区1配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18496 | 贾汪     | 昕棠观澜府东区3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18497 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18498 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18499 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18500 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18501 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18502 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18503 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18504 | 邳州     | 邳州金水湾小区1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18505 | 邳州     | 邳州金水湾小区3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18506 | 邳州     | 邳州金水湾小区5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18507 | 邳州     | 邳州金水湾小区7变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18508 | 邳州     | 邳州市金水湾小区2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18509 | 邳州     | 邳州金水湾小区4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18510 | 邳州     | 邳州金水湾小区6变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18511 | 邳州     | 邳州金水湾小区8变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18512 | 邳州     | 邳州尚书苑1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18513 | 邳州     | PMS 邳州金港小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18514 | 邳州     | PMS 三院5号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18515 | 邳州     | PMS 邳州索家7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18516 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室5变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18517 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室6变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18518 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室7变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18519 | 邳州     | 邳州祥和苑2配电室8变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18520 | 邳州     | PMS 邳州珠江小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18521 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18522 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室2变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18523 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室3变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18524 | 邳州     | 邳州宁和苑1配电室4变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18525 | 邳州     | 邳州黎明1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18526 | 邳州     | PMS 桃花岛4号公变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18527 | 邳州     | 邳州国际未来城B1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18528 | 邳州     | 国际未来城B区2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18529 | 邳州     | 邳州国际未来城B3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18530 | 邳州     | 邳州国际未来城B区4变压器          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18531 | 邳州     | 邳州国际未来城B5变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18532 | 邳州     | 邳州国际未来城B6变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18533 | 邳州     | 邳州国际未来城B7变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18534 | 邳州     | 国际未来城B区8变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18535 | 邳州     | 邳州国际未来城B9变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18536 | 邳州     | 国际未来城B区10变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18537 | 邳州     | 邳州国际未来城B11变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18538 | 邳州     | 邳州国际未来城B12变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18539 | 邳州     | 邳州国际未来城B区14变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18540 | 邳州     | 凯旋花园1变压器               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18541 | 邳州     | 凯旋花园3变压器               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18542 | 邳州     | PMS 邳州运河中学博文巷1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18543 | 邳州     | 邳州运河中学博文巷2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18544 | 邳州     | 邳州亚新锦园1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18545 | 邳州     | PMS 邳州亚新锦园2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18546 | 邳州     | 邳州三院6号变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18547 | 邳州     | 印象珠江3配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18548 | 邳州     | 印象珠江3配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18549 | 邳州     | 印象珠江4配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18550 | 邳州     | 印象珠江4配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18551 | 邳州     | 印象珠江5配电室2变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18552 | 邳州     | 印象珠江5配电室4变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18553 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室1变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18554 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室2变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18555 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室3变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18556 | 邳州     | 邳州祥和苑1配电室4变压器          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18557 | 邳州     | 邳州李口七队公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18558 | 邳州     | 邳州新苏1配电室1出线配电变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18559 | 邳州     | 邳州新苏1配电室2出线配电变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18560 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室1号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18561 | 邳州     | PMS 邳州新苏2号配电室2号出线配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18562 | 邳州     | 锦绣苑小区1箱变1变压器           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18563 | 邳州     | 邳州锦绣苑小区2变压器            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18564 | 邳州     | 邳州京华苑小区1变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 18565 | 邳州     | 邳州京华苑小区2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18566 | 邳州     | PMS 邳州牛奶厂4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18567 | 邳州     | 印象珠江1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18568 | 邳州     | 印象珠江1配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18569 | 邳州     | 印象珠江2配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18570 | 邳州     | 印象珠江2配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18571 | 邳州     | 邳州国际未来城A区10变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18572 | 邳州     | 邳州国际未来城A区5变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18573 | 邳州     | 邳州国际未来城A区6变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18574 | 邳州     | 邳州国际未来城A区7变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18575 | 邳州     | 邳州国际未来城A区8变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18576 | 邳州     | 邳州国际未来城A区9变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18577 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室11变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18578 | 邳州     | 邳州黎明2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18579 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室12变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18580 | 邳州     | 清华楼1变压器            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18581 | 邳州     | 世茂国际广场2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18582 | 邳州     | 邳州奥运星城1号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18583 | 邳州     | 邳州奥运星城2号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18584 | 邳州     | 邳州奥运星城3号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18585 | 邳州     | 邳州奥运星城5变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18586 | 邳州     | 邳州奥运星城6变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18587 | 邳州     | 邳州奥运星城11变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18588 | 邳州     | 邳州奥运星城9号变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18589 | 邳州     | 邳州奥运星城10变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18590 | 邳州     | 邳州奥运星城12变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18591 | 邳州     | 邳州奥运星城7号变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18592 | 邳州     | 邳州奥运星城8号变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18593 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园2号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18594 | 邳州     | 邳州国际未来城B区13变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18595 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑1号       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18596 | 邳州     | PMS 三星花苑2号变压器配电变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18597 | 邳州     | PMS 邳州三星花苑3号       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18598 | 邳州     | 邳州大象城1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18599 | 邳州     | 邳州大象城1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 18600 | 邳州     | 邳州大象城6变压器               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18601 | 邳州     | 邳州大象城8变压器               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18602 | 邳州     | 邳州奥运星城13号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18603 | 邳州     | 邳州奥运星城14号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18604 | 邳州     | 邳州奥运星城15号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18605 | 邳州     | 邳州奥运星城16号变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18606 | 邳州     | 东方花园2公变2变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18607 | 邳州     | PMS 邳州天山公寓4号            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18608 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府1号配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18609 | 邳州     | PMS 邳州嘉德金域华府2号配电变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18610 | 邳州     | 沿河小区1变压器                | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18611 | 邳州     | PMS 邳州佳地雅居              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18612 | 邳州     | 邳州中央佳地1变压器              | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18613 | 邳州     | 邳州金钻华庭1变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18614 | 邳州     | 邳州金钻华庭2变压器              | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18615 | 邳州     | 邳州金钻华庭3变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18616 | 邳州     | 向阳小区2公变2变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18617 | 邳州     | 邳州东方花园1公变1变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18618 | 邳州     | 东方花园公变3变压器              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18619 | 邳州     | 东方花园4公变4变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18620 | 邳州     | 邳州和平广场小区1号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18621 | 邳州     | 邳州和平广场小区2号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18622 | 邳州     | 邳州和平广场小区3号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18623 | 邳州     | 邳州和平广场小区4号变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18624 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室1号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18625 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室2号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18626 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室3号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18627 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑小区2号配电室4号配电变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18628 | 邳州     | 中央花园1变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18629 | 邳州     | 中央花园2变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18630 | 邳州     | 中央花园3变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18631 | 邳州     | 中央花园4变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18632 | 邳州     | PMS 盛世豪庭1号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18633 | 邳州     | PMS 盛世豪庭2号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18634 | 邳州     | PMS 盛世豪庭3号配电变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18635 | 邳州     | PMS 盛世豪庭4号配电变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18636 | 邳州     | PMS 索家8号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18637 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室4号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18638 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室2号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18639 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室1号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18640 | 邳州     | 10kV国际未来城3期1配电室3号配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18641 | 邳州     | 大象城3配电室4配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18642 | 邳州     | 大象城4配电室4配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18643 | 邳州     | 大象城4配电室2配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18644 | 邳州     | 大象城3配电室2配电变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18645 | 邳州     | 邳州泰安小区2号变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18646 | 邳州     | PMS 邳州第四中学宿舍变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18647 | 邳州     | 紫丁香1变压器                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18648 | 邳州     | PMS 邳州锦绣家园1号变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18649 | 邳州     | PMS 花园路3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18650 | 邳州     | PMS 公安小区3号             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18651 | 邳州     | PMS 老公安局宿舍2号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18652 | 邳州     | PMS 港监2号               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18653 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18654 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18655 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18656 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18657 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18658 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18659 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18660 | 邳州     | 国际未来城二期4配电室1变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18661 | 邳州     | 国际未来城二期1配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18662 | 邳州     | 国际未来城二期5配电室1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18663 | 邳州     | 中央花园三期1变压器             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18664 | 邳州     | 邳州惠民花园4配电室10变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18665 | 邳州     | 安和苑4配电室16变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18666 | 邳州     | 安和苑1配电室4变压器            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18667 | 邳州     | 安和苑4配电室15变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18668 | 邳州     | 安和苑1配电室1变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18669 | 邳州     | 安和苑5配电室18变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 18670 | 邳州     | 安和苑2配电室8变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18671 | 邳州     | 安和苑3配电室9变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18672 | 邳州     | 安和苑2配电室6变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18673 | 邳州     | 安和苑3配电室10变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18674 | 邳州     | 安和苑5配电室17变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18675 | 邳州     | 安和苑4配电室14变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18676 | 邳州     | 安和苑1配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18677 | 邳州     | 安和苑2配电室5变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18678 | 邳州     | 安和苑5配电室19变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18679 | 邳州     | 安和苑2配电室7变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18680 | 邳州     | 安和苑4配电室13变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18681 | 邳州     | 安和苑3配电室11变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18682 | 贾汪     | 誉嘉台2配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18683 | 贾汪     | 誉嘉台1配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18684 | 贾汪     | 誉嘉台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18685 | 贾汪     | 房上西北2号变台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18686 | 贾汪     | 石山驿          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18687 | 贾汪     | 后柿三组         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18688 | 贾汪     | 石山驿东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18689 | 贾汪     | 青九组北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18690 | 贾汪     | 青三组东板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18691 | 贾汪     | 青二组东板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18692 | 贾汪     | 夏塑小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18693 | 贾汪     | 青五组南板        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18694 | 贾汪     | 青山泉医院台区      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18695 | 贾汪     | 誉珑台1配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18696 | 贾汪     | 陈山北二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18697 | 贾汪     | 誉珑台2配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18698 | 贾汪     | 誉珑台2配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18699 | 贾汪     | 誉珑台1配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18700 | 贾汪     | 誉珑台2配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18701 | 贾汪     | 誉珑台2配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18702 | 贾汪     | 誉珑台1配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18703 | 贾汪     | 誉珑台1配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18704 | 贾汪     | 荆台东南湖北台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 18705 | 贾汪     | 王集南湖台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18706 | 贾汪     | 清华园一期箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18707 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变南台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18708 | 贾汪     | 八丁东二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18709 | 贾汪     | 夏朔东南二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18710 | 贾汪     | 房上5板北台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18711 | 贾汪     | 上店子西台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18712 | 贾汪     | 王集中二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18713 | 贾汪     | 听棠观澜府2配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18714 | 贾汪     | 听棠观澜府1配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18715 | 贾汪     | 听棠观澜府1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18716 | 贾汪     | 听棠观澜府2配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18717 | 贾汪     | 华祖庙北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18718 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18719 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18720 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18721 | 贾汪     | 听棠观澜府3配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18722 | 贾汪     | 林子东板东二台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18723 | 贾汪     | 王集东板二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18724 | 贾汪     | 华祖庙东台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18725 | 贾汪     | 青山泉供电所7号变东台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18726 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18727 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18728 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18729 | 贾汪     | 听棠观澜府4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18730 | 贾汪     | 誉珑台3配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18731 | 贾汪     | 誉珑台3配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18732 | 贾汪     | 誉珑台3配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18733 | 贾汪     | 誉珑台3配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18734 | 贾汪     | 八丁村北台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18735 | 贾汪     | 后柿大桥台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18736 | 贾汪     | 青四组          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18737 | 贾汪     | 花庄南板二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18738 | 贾汪     | 后柿西二台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18739 | 贾汪     | 庞夏洼北四台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 18740 | 贾汪     | 后柿东三台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18741 | 贾汪     | 誉璟台3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18742 | 贾汪     | 誉璟台1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18743 | 贾汪     | 誉璟台3配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18744 | 贾汪     | 誉璟台2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18745 | 贾汪     | 誉璟台3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18746 | 贾汪     | 誉璟台1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18747 | 贾汪     | 誉璟台2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18748 | 贾汪     | 誉璟台1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18749 | 贾汪     | 誉璟台1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18750 | 贾汪     | 誉璟台3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18751 | 贾汪     | 誉璟台2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18752 | 贾汪     | 誉璟台2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18753 | 贾汪     | 夏朔东南台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18754 | 贾汪     | 荆台东南湖台区       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18755 | 贾汪     | 荆台南湖台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18756 | 贾汪     | 誉璟台4配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18757 | 贾汪     | 誉璟台4配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18758 | 贾汪     | 誉璟台4配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18759 | 贾汪     | 誉璟台5配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18760 | 贾汪     | 誉璟台5配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18761 | 贾汪     | 誉璟台5配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18762 | 贾汪     | 誉璟台4配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18763 | 贾汪     | 誉璟台5配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18764 | 贾汪     | 供电所公用变箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18765 | 贾汪     | PMS 四清北二台区    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18766 | 贾汪     | PMS 张庄西板东台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18767 | 贾汪     | PMS 荆台东板南台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18768 | 贾汪     | PMS 荆台南板北台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18769 | 贾汪     | PMS 荆台西板西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18770 | 贾汪     | PMS 蔬菜五组南台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18771 | 贾汪     | PMS 庞夏洼南台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18772 | 贾汪     | PMS 工人村南区1变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18773 | 贾汪     | PMS 工人村南区2变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18774 | 贾汪     | PMS 马庄六组西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18775 | 贾汪     | PMS_马庄五组南台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18776 | 贾汪     | PMS_夏朔北二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18777 | 贾汪     | PMS_夏朔东二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18778 | 贾汪     | PMS_夏朔西二台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18779 | 贾汪     | PMS_房上6台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18780 | 贾汪     | PMS_庞夏洼北二台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18781 | 新沂     | PMS_北沟天泉南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18782 | 新沂     | 北沟村3号变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18783 | 新沂     | PMS_北沟北大街西配2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18784 | 新沂     | PMS_北沟南沟45队3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18785 | 新沂     | PMS_新安镇官庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18786 | 新沂     | 北沟新东65号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18787 | 新沂     | PMS_北沟新东2-1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18788 | 新沂     | 北沟黄墩22-1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18789 | 新沂     | PMS_北沟黄墩19东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18790 | 新沂     | PMS_北沟黄墩19西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18791 | 新沂     | PMS_北沟黄墩18-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18792 | 新沂     | 北沟新东单相变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18793 | 新沂     | PMS_北沟田吴12-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18794 | 新沂     | PMS_北沟新东市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18795 | 新沂     | 北沟孔圩何庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18796 | 新沂     | 北沟石土庙综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18797 | 新沂     | PMS_北沟供电北站变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18798 | 新沂     | PMS_北沟惠丰园01号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18799 | 新沂     | PMS_北沟惠丰园2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18800 | 新沂     | PMS_北沟仲庄7、8队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18801 | 新沂     | PMS_北沟神山东站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18802 | 新沂     | PMS_北沟新东9-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18803 | 新沂     | PMS_北沟新东9-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18804 | 新沂     | PMS_北沟田吴13-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18805 | 新沂     | 北沟田吴16-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18806 | 新沂     | PMS_北沟南沟村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18807 | 新沂     | PMS_新安镇嶂苍3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18808 | 新沂     | PMS_北沟南沟村变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18809 | 新沂     | 北沟镇陈相西配2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18810 | 新沂     | 北沟镇塔山中配2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18811 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18812 | 新沂     | 北沟镇神山西站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18813 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18814 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18815 | 新沂     | PMS 北沟新东1-1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18816 | 新沂     | 北沟黄墩21-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18817 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城67变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18818 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城68变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18819 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城69变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18820 | 新沂     | PMS 北沟国信东变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18821 | 新沂     | PMS 北沟田吴94号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18822 | 新沂     | PMS 北沟58号箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18823 | 新沂     | PMS 北沟田吴12号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18824 | 新沂     | PMS 北沟神山5、7队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18825 | 新沂     | PMS 北沟镇铁路北变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18826 | 新沂     | 北沟镇黄沐路东变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 18827 | 新沂     | PMS 北沟新东4-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18828 | 新沂     | 北沟黄墩20-1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18829 | 新沂     | 北沟黄墩17-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18830 | 新沂     | PMS 北沟黄墩19-1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18831 | 新沂     | 北沟新东66-1号       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18832 | 新沂     | PMS 北沟孔圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18833 | 新沂     | PMS 北沟新东60-1号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18834 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18835 | 新沂     | 北沟官庄新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18836 | 新沂     | PMS 北沟塔山菜园      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18837 | 新沂     | PMS 北沟神山东站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18838 | 新沂     | 北沟田吴69号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18839 | 新沂     | 北沟闻马村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18840 | 新沂     | PMS 新安镇地震台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18841 | 新沂     | 北沟陈相西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18842 | 新沂     | PMS 北沟新东61号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18843 | 新沂     | PMS 北沟新东68号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18844 | 新沂     | PMS 北沟新东大街6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 18845 | 新沂     | PMS 北沟仲庄花厂配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18846 | 新沂     | 新安镇何庄林场综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18847 | 新沂     | PMS 新安镇何庄村      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18848 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18849 | 新沂     | PMS 北沟新东大街60号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18850 | 新沂     | 北沟北大街东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18851 | 新沂     | PMS 北沟塔山西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18852 | 新沂     | PMS 北沟村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18853 | 新沂     | 北沟新东5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18854 | 新沂     | PMS 北沟新东4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18855 | 新沂     | 北沟黄墩23号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18856 | 新沂     | 北沟黄墩22号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18857 | 新沂     | 北沟黄墩村21号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18858 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 18859 | 新沂     | PMS 北沟黄墩17号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18860 | 新沂     | 北沟供电南站变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18861 | 新沂     | PMS 北沟神山一二九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18862 | 新沂     | PMS 北沟公路二局配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18863 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18864 | 新沂     | 北沟仲庄南站变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18865 | 新沂     | PMS 北沟新东村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18866 | 新沂     | PMS 北沟新东2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18867 | 新沂     | 北沟南沟四五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18868 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18869 | 新沂     | PMS 北沟神山西站变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18870 | 新沂     | PMS 北沟神山五七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18871 | 新沂     | 北沟北大街西变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18872 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18873 | 新沂     | 北沟官庄村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18874 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村十队综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18875 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18876 | 新沂     | PMS 北沟孔圩村谷庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18877 | 新沂     | PMS 北沟新东62号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18878 | 新沂     | 北沟田吴11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18879 | 新沂     | PMS 北沟新东7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 18880 | 新沂     | PMS 北沟新东8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18881 | 新沂     | PMS 北沟新东53号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18882 | 新沂     | PMS 北沟田吴13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18883 | 新沂     | PMS 北沟焦道15号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18884 | 新沂     | PMS 北沟焦道16号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18885 | 新沂     | PMS 北沟焦道14号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18886 | 新沂     | 北沟新东9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18887 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18888 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18889 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18890 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18891 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18892 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18893 | 新沂     | 10kV桃源小区1配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18894 | 新沂     | 10kV桃源小区2配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18895 | 新沂     | 北沟莉都饲料业扩变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 18896 | 新沂     | PMS 北沟镇陈相山泉变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 18897 | 新沂     | PMS 北沟新东7-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18898 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18899 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓花场台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18900 | 新沂     | PMS 新安镇林场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 18901 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18902 | 新沂     | PMS 北沟神山129队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18903 | 新沂     | PMS 北沟神山57队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18904 | 新沂     | PMS 北沟长城路东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18905 | 邳州     | 安和苑1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18906 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18907 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18908 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18909 | 邳州     | 国际未来城三期2号配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18910 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18911 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18912 | 邳州     | 邳州金水湾5组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18913 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18914 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18915 | 邳州     | 邳州金水湾6组合配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18916 | 邳州     | 制药厂安置房小区1配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18917 | 邳州     | PMS 制药厂安置房小区1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18918 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18919 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18920 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18921 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18922 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18923 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18924 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18925 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18926 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18927 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18928 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18929 | 邳州     | PMS 邳州锦绣江南1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18930 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室2号变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18931 | 邳州     | PMS 邳州金御祥苑1号配电室1号变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18932 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18933 | 邳州     | 邳州明珠御景二期1号配电室2号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18934 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室2号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18935 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室1号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18936 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室4号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18937 | 邳州     | 国际未来城三期3号配电室3号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18938 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室3号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18939 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室2号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18940 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室1号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18941 | 邳州     | PMS 御翠苑二期2号配电室4号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18942 | 邳州     | PMS 博物馆2号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18943 | 邳州     | PMS 邳州运河人家3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18944 | 邳州     | 华山路2号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18945 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室2号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18946 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室1号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18947 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室3号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18948 | 邳州     | PMS 邳州宁和苑3号配电室4号变压器    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 18949 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 18950 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18951 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18952 | 邳州     | PMS 邳州京杭家园1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18953 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18954 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期1号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18955 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18956 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期2号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18957 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18958 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期3号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18959 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18960 | 邳州     | PMS 邳州新苏二期4号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18961 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18962 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18963 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18964 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）3号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18965 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）1号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18966 | 邳州     | 熙悦府小区（75号地块）2号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18967 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍1变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18968 | 邳州     | 邳州市人民医院宿舍2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18969 | 邳州     | 邳州航道站公变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18970 | 邳州     | 运平路3号公变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18971 | 邳州     | 邳州庄场4号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18972 | 邳州     | 邳州人民商场宿舍3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18973 | 邳州     | 邳州农机2号公变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18974 | 邳州     | 邳州光明15号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18975 | 邳州     | 邳州工行2箱变变压器             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18976 | 邳州     | 邳州盛达房产2箱变变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18977 | 邳州     | 邳州报社5号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18978 | 邳州     | 邳州工商局2号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18979 | 邳州     | 戴圩新场东2号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18980 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会2号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18981 | 邳州     | 邹庄中学变                  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 18982 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18983 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18984 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 18985 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18986 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18987 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室3变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18988 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18989 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18990 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18991 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18992 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18993 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18994 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块1配电室1变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 18995 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18996 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18997 | 邳州     | 邳州韵水湾C地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 18998 | 邳州     | 邳州庄场社区居委会3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 18999 | 邳州     | 邳州江南苑变压器           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19000 | 邳州     | 赵墩镇柳元村16号柳元东新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19001 | 邳州     | 邢楼大固20号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19002 | 邳州     | 宿羊山芦岗15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19003 | 邳州     | 邳州天山公寓2变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19004 | 邳州     | 邳州天山公寓3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19005 | 邳州     | 邳州天山公寓1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19006 | 邳州     | 邳州公安局1变压器          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19007 | 邳州     | 邳州公安小区1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19008 | 邳州     | 邳州公安小区2变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19009 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19010 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19011 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19012 | 邳州     | 宿羊山村民委员会黎明新天地1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19013 | 邳州     | 邳州索家9号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19014 | 邳州     | 邳州光明街道14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19015 | 邳州     | 邳州太阳城广场公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19016 | 邳州     | 吴闸六队2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19017 | 邳州     | 邳州天成公寓变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19018 | 邳州     | 邳州清华园2变压器          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19019 | 邳州     | 邳州韩世步行街1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19020 | 邳州     | 邳州光明六巷公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19021 | 邳州     | 邳州明珠小区1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19022 | 邳州     | 邳州报社4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19023 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块1组合配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19024 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19025 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19026 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块3配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19027 | 邳州     | 邳州韵水湾B地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19028 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19029 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19030 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19031 | 邳州     | 邳州上城学府1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19032 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19033 | 邳州     | 邳州上城学府2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19034 | 邳州     | 邳州恒祥公寓2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19035 | 邳州     | 邳州恒祥公寓1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19036 | 邳州     | 邳州中大城2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19037 | 邳州     | 邳州中大城3配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19038 | 邳州     | 邳州中大城1配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19039 | 邳州     | 邳州中大城1配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19040 | 邳州     | 邳州中大城2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19041 | 邳州     | 邳州中大城3配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19042 | 邳州     | 邳州佳境小区1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19043 | 邳州     | 邳州阳光小区箱变变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19044 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19045 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19046 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19047 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19048 | 新沂     | PMS 北沟六中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19049 | 新沂     | PMS 北沟新东45队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19050 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19051 | 新沂     | 北沟后滩大街2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19052 | 新沂     | PMS 北沟仲庄南站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19053 | 新沂     | PMS 北沟塔山东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19054 | 新沂     | 北沟新东邮电局宿舍变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19055 | 新沂     | PMS 北沟新东敬老院变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19056 | 新沂     | PMS 北沟新东立交桥西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19057 | 新沂     | PMS 北沟新东路变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19058 | 新沂     | PMS 北沟孔圩新区综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19059 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小学综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19060 | 新沂     | 北沟东山变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19061 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓新区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19062 | 新沂     | PMS 新安镇闻马北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19063 | 新沂     | PMS 新安镇何庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19064 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19065 | 新沂     | PMS 北沟山泉变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19066 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19067 | 新沂     | PMS 北沟镇田吴11-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19068 | 新沂     | 北沟棉花场变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19069 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19070 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19071 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19072 | 新沂     | PMS 北沟青年公寓4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19073 | 新沂     | PMS 新安镇官庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19074 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19075 | 新沂     | PMS 北沟黄墩小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19076 | 新沂     | PMS 北沟神山西站3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19077 | 新沂     | PMS 北沟黄墩4组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19078 | 新沂     | 北沟黄墩12组配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19079 | 新沂     | PMS 北沟黄墩14组变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19080 | 新沂     | PMS 北沟塔山西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19081 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19082 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19083 | 新沂     | 北沟黄墩13组配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19084 | 新沂     | PMS 北沟塔山西配3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19085 | 新沂     | PMS 北沟塔山村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19086 | 新沂     | PMS 北沟启明东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19087 | 新沂     | PMS 北沟福利厂变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19088 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19089 | 新沂     | PMS 北沟神山129队3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19090 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19091 | 新沂     | 北沟田吴16-2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19092 | 新沂     | PMS 新安官庄菜园南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19093 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓村部4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19094 | 新沂     | PMS 北沟谷庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19095 | 新沂     | 新安镇嶂仓北变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19096 | 新沂     | PMS 北沟官庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19097 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩河东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19098 | 新沂     | PMS 新安嶂仓西南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19099 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓蒋庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19100 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19101 | 新沂     | PMS 北沟仲庄11队3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19102 | 新沂     | PMS 北沟陈相西配3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19103 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19104 | 新沂     | PMS 北沟仲庄村部北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19105 | 新沂     | PMS 北沟村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19106 | 新沂     | PMS 北沟村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19107 | 新沂     | PMS 北沟镇面粉厂4组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19108 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19109 | 新沂     | PMS 北沟神山外校西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19110 | 新沂     | PMS 北沟六中西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19111 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19112 | 新沂     | PMS 北沟田吴6组配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19113 | 新沂     | PMS 北沟新东8-3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19114 | 新沂     | PMS 北沟新东炮营变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19115 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19116 | 新沂     | PMS 北沟新东市场南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19117 | 新沂     | PMS 北沟新东8-2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19118 | 新沂     | 北沟南沟45队4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19119 | 新沂     | PMS 北沟新新2-2号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19120 | 新沂     | PMS 北沟新新63-3号配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19121 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19122 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村17-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19123 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村20-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19124 | 新沂     | 北沟黄墩村21-2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19125 | 新沂     | 北沟黄墩村22-2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19126 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村23-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19127 | 新沂     | PMS 北沟黄墩老庄配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19128 | 新沂     | PMS 北沟镇神山5队4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19129 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配3配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19130 | 新沂     | PMS 北沟村6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19131 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19132 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19133 | 新沂     | PMS 北沟面粉厂5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19134 | 新沂     | PMS 北沟神山129队4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19135 | 新沂     | PMS 北沟镇仲庄11队4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19136 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19137 | 新沂     | PMS 北沟仲庄六队2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19138 | 新沂     | PMS 北沟后滩大街5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19139 | 新沂     | PMS 北沟供电南站2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19140 | 新沂     | PMS 北沟焦道15-3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19141 | 新沂     | PMS 北沟焦道村16-3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19142 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19143 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19144 | 新沂     | PMS 北沟田吴村11-5号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19145 | 新沂     | PMS 北沟新东62-2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19146 | 新沂     | PMS 北沟新东9-3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19147 | 新沂     | PMS 北沟新东村53-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19148 | 新沂     | PMS 北沟新东大街7-2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19149 | 新沂     | PMS 北沟新东粮管所南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19150 | 新沂     | PMS 北沟新东大街8-4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19151 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19152 | 新沂     | PMS 北沟田吴15-3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19153 | 新沂     | PMS 北沟新东市场2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19154 | 新沂     | PMS 北沟神山外校东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19155 | 新沂     | PMS 新安镇林场3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19156 | 新沂     | 新安官庄水库变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19157 | 新沂     | PMS 新安孔圩4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19158 | 新沂     | PMS 新安官庄新区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19159 | 新沂     | PMS 新安官庄小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 19160 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配4号变（新沂市）        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19161 | 新沂     | PMS 北沟田吴黄山路西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19162 | 新沂     | PMS 北沟田吴13-2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19163 | 新沂     | PMS 北沟神山西站4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19164 | 新沂     | PMS 北沟神山西站5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19165 | 新沂     | PMS 北沟黄墩2组配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19166 | 新沂     | PMS 北沟政府家属院3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19167 | 新沂     | PMS 10kV北沟石土庙东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19168 | 新沂     | 北沟巡防大队西变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19169 | 新沂     | PMS 北沟田吴12-5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19170 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19171 | 新沂     | 北沟黄墩8组配变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19172 | 新沂     | PMS 北沟神山57队4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19173 | 新沂     | PMS 10KV北石线新建新安嶂仓南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19174 | 新沂     | PMS 北沟塔山高速路南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19175 | 新沂     | PMS 北沟塔山村西4号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19176 | 新沂     | PMS 徐州新沂10kV神卫线北沟南沟村3号变新建 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19177 | 新沂     | PMS 北沟新东60-2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19178 | 新沂     | PMS 北沟新东十中配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19179 | 新沂     | PMS 北沟新东煤球厂配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19180 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站5号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19181 | 新沂     | PMS 新安镇官庄菜园北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19182 | 新沂     | 新安镇闻马村铁路南变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19183 | 新沂     | PMS 新安镇官庄石塘南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19184 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村19-2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19185 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站6号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19186 | 新沂     | PMS 北沟塔山西1号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19187 | 新沂     | PMS 北沟神山3队配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19188 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队6号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19189 | 新沂     | 北沟黄墩12组东配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19190 | 新沂     | 北沟仲庄11队5号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19191 | 新沂     | PMS 北沟新东95-1号配变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19192 | 新沂     | PMS 北沟新东63-6号配变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19193 | 新沂     | PMS 北沟新东63-7号配变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19194 | 新沂     | PMS 北沟新东1-4号配变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19195 | 新沂     | PMS 北沟何庄3号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19196 | 新沂     | 北沟官庄小区2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19197 | 新沂     | 新安闻马村新区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19198 | 新沂     | PMS 北沟闻马南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19199 | 新沂     | PMS 北沟官庄牧草基地2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19200 | 新沂     | 新安嶂仓3-3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19201 | 新沂     | PMS 北沟部队东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19202 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队5号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19203 | 新沂     | PMS 北沟神山8队配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19204 | 新沂     | PMS 北沟村2队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19205 | 新沂     | 北沟黄墩10组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19206 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站东配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19207 | 新沂     | PMS 北沟新东建筑站西配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19208 | 新沂     | PMS 北沟新东五交化宿舍配变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19209 | 新沂     | 新安官庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19210 | 新沂     | PMS 北沟仲庄火车南站配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19211 | 新沂     | PMS 北沟塔山东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19212 | 新沂     | PMS 北沟孔圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19213 | 新沂     | PMS 新安孔圩西大棚2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19214 | 新沂     | PMS 新安镇孔圩西大棚配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19215 | 新沂     | 北沟邮电局宿舍小区配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19216 | 新沂     | PMS 北沟田吴新庄南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19217 | 新沂     | PMS 北沟陈相北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19218 | 新沂     | PMS 北沟田吴16-6号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19219 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19220 | 新沂     | 东方名人湾5号楼配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19221 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19222 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19223 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19224 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期3号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19225 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19226 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期6号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19227 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期7号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19228 | 新沂     | 北沟万恒东一号二期8号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19229 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓西综合台变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19230 | 新沂     | 康城府邸1号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19231 | 新沂     | 康城府邸2号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19232 | 新沂     | 康城府邸4号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19233 | 新沂     | 康城府邸3号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19234 | 新沂     | 北沟黄墩小学2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19235 | 新沂     | PMS 北沟工商所宿舍小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19236 | 新沂     | PMS 北沟南沟45队7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19237 | 新沂     | 北沟田吴信用社变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19238 | 新沂     | 北沟南沟45队8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19239 | 新沂     | PMS 北沟陈相东5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19240 | 新沂     | PMS 北沟陈相东4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19241 | 新沂     | PMS 北沟陈相村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19242 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19243 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19244 | 新沂     | PMS 和合百富城3号配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19245 | 新沂     | 和合百富城3号配电室1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19246 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室3变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19247 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19248 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19249 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室4变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19250 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19251 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19252 | 新沂     | PMS 和合百富城1号配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19253 | 新沂     | PMS 合百富城2号配电室1变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19254 | 新沂     | 北沟第五医院东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19255 | 新沂     | PMS 北沟村7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19256 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19257 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19258 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19259 | 新沂     | PMS 在水东方2号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19260 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19261 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19262 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19263 | 新沂     | PMS 在水东方1号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19264 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室1号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19265 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室3号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19266 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室2号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19267 | 新沂     | PMS 在水东方3号配电室4号配变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19268 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室3号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19269 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室4号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19270 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室2号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19271 | 新沂     | 市府雅苑3号配电室1号配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19272 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室3号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19273 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室1号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19274 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室4号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19275 | 新沂     | 市府雅苑2号配电室2号配变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19276 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室1号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19277 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室4号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19278 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室2号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19279 | 新沂     | 市府雅苑1号配电室3号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19280 | 新沂     | PMS 北沟幼儿园东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19281 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5组2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19282 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19283 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19284 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19285 | 新沂     | 10kV静园居3号配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19286 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室3变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19287 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19288 | 邳州     | 邳州金樾府1配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19289 | 邳州     | 邳州金樾府2配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19290 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19291 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19292 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块1组合配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19293 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19294 | 邳州     | 邳州韵水湾A地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19295 | 邳州     | 邳州自来水3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19296 | 邳州     | 邳州桃和阳光1组合配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19297 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19298 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19299 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19300 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19301 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19302 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19303 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19304 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块1配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19305 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19306 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19307 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19308 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19309 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19310 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块4配电室1变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19311 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块3配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19312 | 邳州     | 邳州韵水湾D地块2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19313 | 邳州     | 邳州华山路3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19314 | 邳州     | 邳州恒山路3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19315 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19316 | 邳州     | 邳州金碧嘉园1配电室2变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19317 | 邳州     | 邳州老博物馆变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19318 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19319 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室4号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19320 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19321 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19322 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19323 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室4号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19324 | 邳州     | 邳州新苏名苑2号配电室2号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19325 | 邳州     | 邳州新苏名苑1号配电室2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19326 | 邳州     | 邳州报社3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19327 | 邳州     | 邳州三院7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19328 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19329 | 邳州     | 邳州新虞豪庭3号配电室3号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19330 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室1号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19331 | 邳州     | 邳州新虞豪庭2号配电室3号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19332 | 邳州     | 邳州新虞豪庭1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19333 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19334 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 19335 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19336 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块3配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19337 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块1配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19338 | 邳州     | 邳州熙悦府74地块2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19339 | 邳州     | 运平路2号公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19340 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19341 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19342 | 邳州     | 邳州国美首府3配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19343 | 邳州     | 邳州国美首府4配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19344 | 邳州     | 邳州万邦房产1变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19345 | 邳州     | 邳州万邦嘉园2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19346 | 邳州     | 御翠苑1配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19347 | 邳州     | 御翠苑1配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19348 | 邳州     | 御翠苑1配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19349 | 邳州     | 御翠苑3配电室1变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19350 | 邳州     | 御翠苑3配电室3变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19351 | 邳州     | 御翠苑1配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19352 | 邳州     | 御翠苑3配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19353 | 邳州     | 御翠苑3配电室4变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19354 | 邳州     | 邳州珠江路3变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19355 | 邳州     | 邳州毛巾厂变压器          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19356 | 邳州     | 邳州珠江路1变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19357 | 邳州     | 邳州珠江路6变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19358 | 邳州     | 邳州珠江路4变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19359 | 邳州     | 邳州珠江路2变压器         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19360 | 邳州     | 邳州万邦嘉园5变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19361 | 邳州     | 邳州万邦嘉园4变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19362 | 邳州     | 邳州联运2号公变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19363 | 邳州     | 水建公司1变压器          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19364 | 邳州     | PMS 邳州食品公司变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19365 | 邳州     | 三院4号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19366 | 邳州     | PMS 邳州三连新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19367 | 邳州     | PMS 邳州四中南门变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19368 | 邳州     | 东方花园5公变5变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19369 | 邳州     | 邳州亚都嘉园            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19370 | 邳州     | PMS 邳州三连5号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19371 | 邳州     | 邳州运河人家2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19372 | 邳州     | 邳州运河人家1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19373 | 邳州     | 邳州中浙房产2变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19374 | 邳州     | 邳州中浙1变压器         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19375 | 邳州     | 邳州中浙房产4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19376 | 邳州     | 邳州中浙房产3变压器       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19377 | 邳州     | 邳州中浙房产9变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19378 | 邳州     | PMS 邳州华宇嘉园2号     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19379 | 邳州     | 邳州盛达房产1箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19380 | 邳州     | 邳州时尚小区变压器        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19381 | 邳州     | 爱家装饰变压器          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19382 | 邳州     | 紫丁香花园2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19383 | 邳州     | PMS 邳州怡园小区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19384 | 邳州     | PMS 邳州溪仲广场       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19385 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19386 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19387 | 邳州     | PMS 邹庄街道1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19388 | 邳州     | PMS 邹庄街道2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19389 | 邳州     | PMS 邹庄街道3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19390 | 邳州     | PMS 邹庄街道4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19391 | 邳州     | PMS 邹庄后刘沟变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19392 | 邳州     | PMS 邹庄红圈北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19393 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19394 | 邳州     | PMS 邹庄农科1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19395 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄八队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19396 | 邳州     | PMS 邹庄杜家1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19397 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19398 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19399 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19400 | 新沂     | 10kV静园居2号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19401 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19402 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19403 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19404 | 新沂     | 10kV静园居1号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 19405 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室3号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19406 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室1号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19407 | 新沂     | PMS 水岸豪庭1号配电室4号变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19408 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19409 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室3变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19410 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19411 | 新沂     | PMS 聚福园1号配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19412 | 新沂     | 北沟铁路东变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19413 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室1变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19414 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室3变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19415 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19416 | 新沂     | PMS 聚福园2号配电室4变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19417 | 新沂     | 北沟财富大厦2号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19418 | 新沂     | 北沟财富大厦1号变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19419 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19420 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19421 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19422 | 新沂     | PMS 10kV万福公馆1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19423 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室1变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19424 | 新沂     | 枫荷雅居1配电室2变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19425 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19426 | 新沂     | PMS 金地花园1组合配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19427 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19428 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19429 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19430 | 新沂     | PMS 金地花园2配电室4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19431 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19432 | 新沂     | PMS 10kV达信广场一期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19433 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19434 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19435 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19436 | 新沂     | PMS 达信广场一期2配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19437 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19438 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19439 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 19440 | 新沂     | PMS 达信广场一期3配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19441 | 新沂     | 水湘苑4配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19442 | 新沂     | 水湘苑3配电室1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19443 | 新沂     | 水湘苑3配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19444 | 新沂     | 水湘苑4配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19445 | 新沂     | 水湘苑4配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19446 | 新沂     | 水湘苑4配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19447 | 新沂     | 水湘苑3配电室3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19448 | 新沂     | 水湘苑3配电室4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19449 | 新沂     | 水湘苑2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19450 | 新沂     | 水湘苑1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19451 | 新沂     | 水湘苑1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19452 | 新沂     | 水湘苑1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19453 | 新沂     | 水湘苑1配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19454 | 新沂     | 水湘苑2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19455 | 新沂     | 水湘苑2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19456 | 新沂     | 水湘苑2配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19457 | 新沂     | 春暖花开2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19458 | 新沂     | 春暖花开2配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19459 | 新沂     | 春暖花开2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19460 | 新沂     | 春暖花开2配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19461 | 新沂     | 北沟神山57队2号北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19462 | 新沂     | 北沟黄墩12组西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19463 | 新沂     | 明悦华府1配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19464 | 新沂     | 明悦华府1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19465 | 新沂     | 明悦华府1配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19466 | 新沂     | 明悦华府1配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19467 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19468 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19469 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19470 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19471 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19472 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19473 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19474 | 新沂     | 河滨尚品雅居1配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 19475 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19476 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19477 | 新沂     | 河滨尚品雅居2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19478 | 新沂     | 河滨尚品雅居3配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19479 | 新沂     | 北沟嶂仓村4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19480 | 新沂     | 北沟黄墩小学3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19481 | 新沂     | 新安镇官庄北变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19482 | 新沂     | 北沟沐东花苑5号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19483 | 新沂     | 北沟沐东花苑3号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19484 | 新沂     | 北沟沐东花苑12号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19485 | 新沂     | 北沟沐东花苑1号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19486 | 新沂     | 北沟沐东花苑7号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19487 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园2） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19488 | 新沂     | 北沟沐东花苑10号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19489 | 新沂     | 北沟沐东花苑8号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19490 | 新沂     | 北沟沐东花苑9号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19491 | 新沂     | 北沟沐东花苑6号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19492 | 新沂     | 新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园1） | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 19493 | 新沂     | 北沟沐东花苑2号变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19494 | 新沂     | 北沟陈相村部3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19495 | 新沂     | 北沟山泉2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19496 | 新沂     | 北沟太湖东郡6号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19497 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园6号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19498 | 新沂     | 东方名人湾小区2号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19499 | 新沂     | 北沟国信2                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19500 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园1号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19501 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家5号变） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19502 | 新沂     | 北沟万恒东1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19503 | 新沂     | 北沟太湖东郡8号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19504 | 新沂     | 北沟太湖东郡3号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19505 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园5号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19506 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家1号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19507 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园4号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19508 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园10号配变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19509 | 新沂     | 东方名人湾小区3号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 19510 | 新沂     | 北沟太湖东郡5号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19511 | 新沂     | 北沟太湖东郡1号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19512 | 新沂     | 北沟国信3                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19513 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家3号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19514 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家2号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19515 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园2号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19516 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园9号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19517 | 新沂     | 北沟万恒东2号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19518 | 新沂     | 北沟太湖东郡4号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19519 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园8号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19520 | 新沂     | 东方名人湾小区1号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19521 | 新沂     | 北沟国信4                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19522 | 新沂     | 东方名人湾小区5号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19523 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家6号变） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19524 | 新沂     | 北沟万恒东3号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19525 | 新沂     | 北沟太湖东郡7号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19526 | 新沂     | 北沟太湖东郡2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19527 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园7号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19528 | 新沂     | 新沂市国信置业有限公司（金澜世家4号变） | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19529 | 新沂     | 北沟镇凤凰嘉园3号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19530 | 新沂     | 东方名人湾6               | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19531 | 新沂     | 东方名人湾小区4号配变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19532 | 新沂     | 北沟国信1                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19533 | 新沂     | 北沟凤凰苑1号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19534 | 新沂     | 北沟凤凰苑2号              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19535 | 新沂     | 北沟凤凰苑3号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19536 | 新沂     | 北沟黄墩4组2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19537 | 新沂     | 北沟闻马南3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19538 | 新沂     | 北沟闻马村2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19539 | 新沂     | 北沟闻马北2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19540 | 新沂     | 北沟黄墩19号南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19541 | 新沂     | 北沟漳仓新区3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19542 | 新沂     | 秀水苑3配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19543 | 新沂     | 秀水苑1配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19544 | 新沂     | 秀水苑4配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19545 | 新沂     | 秀水苑2配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19546 | 新沂     | 秀水苑1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19547 | 新沂     | 秀水苑5配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19548 | 新沂     | 秀水苑2配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19549 | 新沂     | 秀水苑3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19550 | 新沂     | 秀水苑5配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19551 | 新沂     | 秀水苑4配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19552 | 新沂     | 秀水苑2配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19553 | 新沂     | 秀水苑1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19554 | 新沂     | 秀水苑5配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19555 | 新沂     | 秀水苑4配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19556 | 新沂     | 秀水苑2配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19557 | 新沂     | 秀水苑1配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19558 | 新沂     | 秀水苑5配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19559 | 新沂     | 秀水苑4配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19560 | 新沂     | 北沟黄墩20-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19561 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19562 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19563 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19564 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19565 | 新沂     | 沐东花园B区2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19566 | 新沂     | 沐东花园B区1组合配电站3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19567 | 新沂     | 北沟南沟棉花厂2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19568 | 新沂     | 北沟仲庄4队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19569 | 新沂     | 北沟中医院西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19570 | 新沂     | 北沟黄墩18-2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19571 | 新沂     | 北沟黄墩苹果园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19572 | 新沂     | 春暖花开1配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19573 | 新沂     | 春暖花开1配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19574 | 新沂     | 春暖花开1配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19575 | 新沂     | 春暖花开1配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19576 | 新沂     | 北沟官庄村部2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19577 | 新沂     | 北沟黄墩22-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19578 | 新沂     | 北沟黄墩园田2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19579 | 新沂     | 北沟黄墩园田3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19580 | 新沂     | 北沟新新路西配变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19581 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19582 | 新沂     | 苏恒大厦1配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19583 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19584 | 新沂     | 凤凰嘉园二期1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19585 | 新沂     | 北沟官庄南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19586 | 新沂     | 北沟孔圩2号东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19587 | 新沂     | 北沟嶂仓3号南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19588 | 新沂     | 北沟官庄南小区1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19589 | 新沂     | 北沟塔山西南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19590 | 新沂     | 北沟公路二局西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19591 | 新沂     | 北沟邮电局西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19592 | 新沂     | 北沟塔山东南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19593 | 新沂     | 北沟黄墩10组2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19594 | 新沂     | 北沟嶂仓北2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19595 | 新沂     | 北沟闻马新区2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19596 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19597 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19598 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19599 | 新沂     | 10kV田吴家园1配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19600 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19601 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19602 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19603 | 新沂     | 10kV金邸世家二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19604 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19605 | 新沂     | 10kV金邸世家二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19606 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19607 | 新沂     | 10kV青年公寓二期1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19608 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19609 | 新沂     | 10kV水岸豪庭一期续建1配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19610 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19611 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19612 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19613 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19614 | 新沂     | 10kV康城府邸二期2配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 19615 | 新沂     | 10kV康城府邸二期1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19616 | 新沂     | 北沟政府家属院3号变新建       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19617 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19618 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19619 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室1变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19620 | 新沂     | 10kV东方名人湾三期1配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 19621 | 新沂     | PMS 北沟塔山村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19622 | 新沂     | PMS 北沟村花场台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19623 | 新沂     | PMS 北沟田吴78号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19624 | 新沂     | PMS 北沟陈相村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19625 | 新沂     | PMS 北沟陈相东配台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19626 | 新沂     | PMS 北沟黄墩村18号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19627 | 新沂     | 北沟黄墩村19号台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19628 | 新沂     | PMS 北沟教师新村台片       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19629 | 新沂     | PMS 北沟塔山东配台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19630 | 新沂     | 北沟政府家属院配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19631 | 新沂     | PMS 北沟仲庄北站台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19632 | 新沂     | 北沟仲庄4队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19633 | 新沂     | PMS 北沟供电水厂台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19634 | 新沂     | PMS 北沟新东村64号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19635 | 新沂     | PMS 北沟牧草基地1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19636 | 新沂     | PMS 北沟新东68-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19637 | 新沂     | PMS 北沟田吴11-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19638 | 新沂     | PMS 北沟田吴14-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19639 | 新沂     | PMS 北沟旭东小区1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19640 | 新沂     | PMS 北沟新东8-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19641 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城70变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19642 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城71变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19643 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园3变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19644 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19645 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城72变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19646 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城73变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19647 | 新沂     | PMS 北沟惠丰园5变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19648 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城74变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19649 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城75变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19650 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城76变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19651 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19652 | 邳州     | PMS 邹庄古宅南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19653 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19654 | 邳州     | PMS 邹庄至马东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19655 | 邳州     | 邹庄秦滩1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19656 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19657 | 邳州     | PMS 邹庄红圈南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19658 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19659 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19660 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19661 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19662 | 邳州     | 邹庄邹埠新村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19663 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19664 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19665 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19666 | 邳州     | PMS 邹庄呦山5号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 19667 | 邳州     | PMS 邹庄奋达路公用变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19668 | 邳州     | PMS 邹庄小楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19669 | 邳州     | PMS 邹庄石东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19670 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19671 | 邳州     | 邹庄农科2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19672 | 邳州     | 邹庄薛埠村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19673 | 邳州     | PMS 邹庄石西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19674 | 邳州     | 邹庄石东1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19675 | 邳州     | 邹庄孟楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19676 | 邳州     | PMS 邹庄街道6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19677 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19678 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19679 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠8号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19680 | 邳州     | PMS 邹庄至马西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19681 | 邳州     | PMS 邹庄杜家2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19682 | 邳州     | PMS 邹庄街道7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19683 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19684 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19685 | 邳州     | PMS 邹庄石东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19686 | 邳州     | PMS 邹庄石西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19687 | 邳州     | PMS 邹庄红圈3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19688 | 邳州     | PMS 邹庄古宅3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19689 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19690 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19691 | 邳州     | PMS 邹庄街道8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19692 | 邳州     | PMS 邹庄街道10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19693 | 邳州     | PMS 邹庄街道9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19694 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19695 | 邳州     | PMS 邹庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19696 | 邳州     | 邹庄薛埠4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19697 | 邳州     | PMS 邹庄红圈4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19698 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19699 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟5号新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19700 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19701 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19702 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19703 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19704 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19705 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19706 | 邳州     | PMS 邹庄石东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19707 | 邳州     | PMS 邹庄孟桥3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19708 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19709 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠11号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19710 | 邳州     | PMS 邹庄秦滩5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19711 | 邳州     | PMS 邹庄古宅5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19712 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19713 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19714 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19715 | 邳州     | PMS 邹庄古宅4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19716 | 邳州     | PMS 邹庄石东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19717 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19718 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19719 | 邳州     | PMS 邹庄古宅6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19720 | 邳州     | PMS 邹庄杜家村杜家3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19721 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19722 | 邳州     | PMS 邹庄石西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19723 | 邳州     | PMS 邹庄农科4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19724 | 邳州     | PMS 邹庄邹庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19725 | 邳州     | PMS 邹庄至马滩4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19726 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19727 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19728 | 邳州     | PMS 邹庄农科5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19729 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19730 | 邳州     | PMS 邹庄街道13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19731 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19732 | 邳州     | 邹庄街道11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19733 | 邳州     | PMS 邹庄古宅8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19734 | 邳州     | PMS 邹庄古宅7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19735 | 邳州     | PMS 邹庄街道12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19736 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19737 | 邳州     | PMS 邹庄刘沟12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19738 | 邳州     | PMS 邹庄红圈5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19739 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19740 | 邳州     | PMS 邹庄尚宅5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19741 | 邳州     | PMS 邹庄邹埠16号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19742 | 邳州     | 邹庄石东6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19743 | 邳州     | PMS 邹庄小南庄5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19744 | 邳州     | 邹庄小楼9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19745 | 邳州     | PMS 邹庄东卞湖6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19746 | 邳州     | 邹庄孟楼8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19747 | 邳州     | PMS 邹庄金色嘉园3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19748 | 邳州     | 卞湖村新型社区3变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19749 | 邳州     | 卞湖村新型社区1变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19750 | 邳州     | 卞湖村新型社区2变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19751 | 邳州     | 邹庄农科6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19752 | 邳州     | 邹庄东卞湖8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19753 | 邳州     | 邹庄红圈6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19754 | 邳州     | 邹庄东卞湖3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19755 | 邳州     | PMS 邹庄孟楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19756 | 邳州     | 铁富吕家5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19757 | 邳州     | 铁富周楼4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19758 | 邳州     | 铁富胡滩6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19759 | 邳州     | 铁富四合5号变       | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 19760 | 邳州     | 铁富油房2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 19761 | 邳州     | PMS 铁富宋庄8号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19762 | 邳州     | PMS 铁富后于1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19763 | 邳州     | PMS 铁富后于2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19764 | 邳州     | 铁富姚庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19765 | 邳州     | 铁富胡滩1号变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19766 | 邳州     | PMS 铁富骆家1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19767 | 邳州     | PMS 铁富宋庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19768 | 邳州     | 铁富宋庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19769 | 邳州     | PMS 铁富南冯场3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19770 | 邳州     | 铁富南冯场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19771 | 邳州     | 铁富南冯场1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19772 | 邳州     | PMS 铁富四合2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19773 | 邳州     | 铁富四合3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 19774 | 邳州     | 铁富周楼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19775 | 邳州     | PMS 铁富2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19776 | 邳州     | PMS 铁富汤家2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19777 | 邳州     | PMS 铁富汤家1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19778 | 邳州     | 铁富石庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19779 | 邳州     | PMS 铁富1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19780 | 邳州     | 铁富3号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19781 | 邳州     | PMS 铁富4号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19782 | 邳州     | 铁富米滩1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19783 | 邳州     | 铁富米滩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19784 | 邳州     | PMS 铁富周楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19785 | 邳州     | PMS 铁富周楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19786 | 邳州     | 铁富山西7号变       | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 19787 | 邳州     | PMS 铁富九龙沟1号台变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19788 | 邳州     | PMS 铁富连前2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19789 | 邳州     | PMS 铁富瓦房2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 19790 | 邳州     | PMS 铁富瓦房3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19791 | 邳州     | PMS 铁富瓦房1号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19792 | 邳州     | PMS 铁富响墩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19793 | 新沂     | 北沟园区1号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19794 | 新沂     | 北沟园区2号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19795 | 新沂     | 北沟园区3号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19796 | 新沂     | 北沟园区4号变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19797 | 新沂     | PMS 北沟国信南变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19798 | 新沂     | PMS 北沟供电老站配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19799 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城77变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19800 | 新沂     | PMS 北沟罗马名城78变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19801 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑9变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19802 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑8变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19803 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑7变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19804 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑6变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19805 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑5变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19806 | 新沂     | PMS 北沟凤凰苑4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19807 | 新沂     | 北沟供电所东变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19808 | 新沂     | 北沟官庄小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19809 | 新沂     | PMS 新安镇官庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19810 | 新沂     | PMS 新安镇嶂仓3-1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19811 | 新沂     | PMS 新安镇嶂苍小区综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19812 | 新沂     | PMS 北沟黄墩5队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19813 | 新沂     | PMS 北沟村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19814 | 新沂     | PMS 北沟南沟4、5队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19815 | 新沂     | PMS 新安镇闻马南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19816 | 新沂     | 北沟闻马西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19817 | 新沂     | PMS 双塘河西西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19818 | 新沂     | PMS 双塘沙沟新区2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19819 | 新沂     | PMS 双塘镇尚湖2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19820 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19821 | 新沂     | PMS 双塘镇蒲沟村南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19822 | 新沂     | 双塘沙沟东台片         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19823 | 新沂     | PMS 双塘科技台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19824 | 新沂     | PMS 双塘袁湖北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19825 | 新沂     | PMS 双塘镇林场5号综合变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19826 | 新沂     | PMS 双塘新街东1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19827 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟开发区台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19828 | 新沂     | PMS 双塘古木西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19829 | 新沂     | PMS 双塘新街西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19830 | 新沂     | 双塘凉泉东台片        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19831 | 新沂     | 双塘三里沟台片        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 19832 | 新沂     | PMS 双塘尚湖台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19833 | 新沂     | PMS 双塘丁集台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19834 | 新沂     | PMS 双塘老街东路台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19835 | 新沂     | PMS 双塘老街台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19836 | 新沂     | PMS 双塘孙庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19837 | 新沂     | 双塘沙沟北台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19838 | 新沂     | 双塘徐庄台片         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19839 | 新沂     | PMS 双塘袁湖台片     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 19840 | 新沂     | 双塘袁湖孟庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19841 | 新沂     | PMS 双塘大张庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19842 | 新沂     | PMS 双塘刘庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19843 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南主变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 19844 | 新沂     | PMS 双塘徐塘北主变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19845 | 新沂     | PMS 双塘古木村台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19846 | 新沂     | 双塘古木二队台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19847 | 新沂     | PMS 双塘后古木台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19848 | 新沂     | PMS 双塘古木北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19849 | 新沂     | PMS 双塘凉泉台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19850 | 新沂     | 双塘高庄台片         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19851 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19852 | 新沂     | PMS 双塘农科队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19853 | 新沂     | 双塘丁集北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19854 | 新沂     | 双塘镇徐塘街南2号综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19855 | 新沂     | 双塘双井57队台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19856 | 新沂     | PMS 双塘双井89队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19857 | 新沂     | PMS 双塘西钓台台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19858 | 新沂     | PMS 双塘双工3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19859 | 新沂     | PMS 双塘小黄墩台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 19860 | 新沂     | PMS 双塘九墩西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19861 | 新沂     | PMS 双塘开发区3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19862 | 新沂     | PMS 双塘镇九墩东台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19863 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19864 | 新沂     | PMS 双塘东钓台台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19865 | 新沂     | PMS 双塘河西南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19866 | 新沂     | PMS 双塘河西北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19867 | 新沂     | 双塘双井23队台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19868 | 新沂     | PMS 双塘大街北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19869 | 新沂     | PMS 双塘叶庄村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19870 | 新沂     | 双塘叶庄3队台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19871 | 新沂     | PMS 双塘陆庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19872 | 新沂     | 双塘何庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19873 | 新沂     | PMS 双塘新街南2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19874 | 新沂     | PMS 双塘大街南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19875 | 新沂     | PMS 双塘沙沟南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19876 | 新沂     | 10kV钓台花苑3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19877 | 新沂     | 10kV钓台花苑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19878 | 新沂     | 钓台花苑1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19879 | 新沂     | PMS 双塘老街北1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19880 | 新沂     | 双塘古木西2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19881 | 新沂     | PMS 双塘徐塘南街北台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19882 | 新沂     | 双塘小佃户台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19883 | 新沂     | PMS 双塘段宅北台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19884 | 新沂     | PMS 双塘新街北新区台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19885 | 新沂     | PMS 双塘河西4队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19886 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19887 | 新沂     | PMS 双塘竹园南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19888 | 新沂     | PMS 双塘佃户村南台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19889 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19890 | 新沂     | PMS 双塘老街东2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19891 | 新沂     | PMS 双塘倪围西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19892 | 新沂     | 双塘段宅小区东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19893 | 新沂     | PMS 双塘古木二队东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19894 | 新沂     | PMS 双塘后古木东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19895 | 新沂     | PMS 双塘古木南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19896 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂东台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19897 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟花场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19898 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19899 | 新沂     | PMS 双塘丁集四队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19900 | 新沂     | PMS 双塘林场西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19901 | 新沂     | PMS 双塘袁湖东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19902 | 新沂     | PMS 双塘张庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19903 | 新沂     | PMS 双塘刘庄北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19904 | 新沂     | 双塘凉泉北台片        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19905 | 新沂     | 双塘沙沟平房区台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19906 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19907 | 新沂     | PMS 双塘凉泉小区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19908 | 新沂     | PMS 双塘丁集西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19909 | 新沂     | PMS 双塘尚湖南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19910 | 新沂     | PMS 双塘古木村中台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19911 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟面粉厂南台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19912 | 新沂     | PMS 双塘新庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19913 | 新沂     | PMS 双塘倪围王庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19914 | 新沂     | PMS 双塘竹园北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19915 | 新沂     | PMS 双塘双井6队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19916 | 新沂     | PMS 双塘双井9队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19917 | 新沂     | PMS 双塘老街东路北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19918 | 新沂     | PMS 双塘老街东路西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19919 | 新沂     | 双塘老街东路3号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19920 | 新沂     | 双塘河西村中台片       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19921 | 新沂     | PMS 双塘袁湖钢厂台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19922 | 新沂     | PMS 双塘张庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19923 | 新沂     | PMS 双塘河西路南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19924 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19925 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19926 | 新沂     | PMS 双塘国税台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19927 | 新沂     | PMS 双塘政府西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19928 | 新沂     | PMS 双塘西钓台南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19929 | 新沂     | PMS 双塘陆庄南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19930 | 新沂     | PMS 双塘徐塘孟庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19931 | 新沂     | 双塘双井14队西台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19932 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19933 | 新沂     | PMS 双塘李庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19934 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19935 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19936 | 新沂     | 双塘佃户村部台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19937 | 新沂     | 双塘佃户78队北台片     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 19938 | 新沂     | 双塘佃户开发区台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19939 | 新沂     | PMS 双塘叶庄3队北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19940 | 新沂     | PMS 双塘叶庄东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19941 | 新沂     | PMS 双塘大街中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19942 | 新沂     | PMS 双塘东钓台北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19943 | 新沂     | PMS 双塘何庄南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19944 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19945 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19946 | 新沂     | PMS 双塘佃户78队西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19947 | 新沂     | PMS 双塘段宅西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19948 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19949 | 新沂     | PMS 双塘刘庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19950 | 新沂     | PMS 双塘铁路东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19951 | 新沂     | PMS 双塘铁路西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19952 | 新沂     | PMS 双塘徐塘新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19953 | 新沂     | PMS 双塘何庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19954 | 新沂     | PMS 双塘窑西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19955 | 新沂     | PMS 双塘古木东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19956 | 新沂     | PMS 双塘农科队东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19957 | 新沂     | PMS 双塘双井14队东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19958 | 新沂     | PMS 双塘双井23队东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19959 | 新沂     | PMS 双塘双井7队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19960 | 新沂     | PMS 双塘双井14队北台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19961 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19962 | 新沂     | 双塘段宅34队东台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19963 | 新沂     | PMS 双塘林场台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19964 | 新沂     | PMS 双塘竹园东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 19965 | 新沂     | PMS 双塘古木新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19966 | 新沂     | PMS 双塘叶庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19967 | 新沂     | PMS 双塘丁集南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19968 | 新沂     | PMS 双塘浦沟北2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19969 | 新沂     | PMS 双塘河西村中2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19970 | 新沂     | PMS 双塘沙沟开发区台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19971 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19972 | 新沂     | PMS 双塘段宅小学台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19973 | 新沂     | PMS 双塘佃户村北2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19974 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟超市台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19975 | 新沂     | PMS 双塘九墩葡萄园西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19976 | 新沂     | PMS 双塘沙沟小区南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19977 | 新沂     | PMS 双塘双井8队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19978 | 新沂     | PMS 双塘法庭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19979 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19980 | 新沂     | PMS 双塘何庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19981 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 19982 | 新沂     | PMS 双塘高塘小区北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19983 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19984 | 新沂     | PMS 双塘叶庄小区西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19985 | 新沂     | PMS 双塘高塘中学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19986 | 新沂     | PMS 双塘高塘小学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19987 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19988 | 新沂     | PMS 双塘后古木1队配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19989 | 新沂     | PMS 双塘凉泉西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19990 | 新沂     | PMS 双塘双井1队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19991 | 新沂     | PMS 双塘双井2队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19992 | 新沂     | PMS 双塘双井4队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19993 | 新沂     | PMS 双塘双井4南队配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19994 | 新沂     | 双塘竹园2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19995 | 新沂     | PMS 双塘华夏淀粉东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19996 | 新沂     | 双塘竹园西2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 19997 | 新沂     | PMS 双塘段宅东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19998 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 19999 | 新沂     | PMS 双塘双井9队东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 20000 | 新沂     | 双塘河西西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20001 | 新沂     | 双塘张宅新区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20002 | 新沂     | 双塘双井九墩北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20003 | 新沂     | 双塘支庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20004 | 新沂     | 双塘段宅小区北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20005 | 新沂     | 双塘双井4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20006 | 新沂     | 双塘双井5号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20007 | 新沂     | 双塘丁集2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20008 | 新沂     | 双塘九墩东3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20009 | 新沂     | 双塘沙沟三队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20010 | 新沂     | 双塘叶庄村部南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20011 | 新沂     | 双塘铁路东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20012 | 新沂     | 双塘林场6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20013 | 新沂     | 双塘双井7队北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20014 | 新沂     | 双塘高庄东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20015 | 新沂     | 双塘尚湖东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20016 | 新沂     | 双塘佃户村2号南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20017 | 新沂     | 双塘沙沟平房区北台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20018 | 新沂     | 双塘河西中3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20019 | 新沂     | 双塘刘庄南西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20020 | 新沂     | 双塘段宅村部台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20021 | 新沂     | 双塘高速路口台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20022 | 新沂     | 双塘双工6号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20023 | 新沂     | 双塘新街东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20024 | 新沂     | 双塘段宅小区东3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20025 | 新沂     | 双塘新街西2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20026 | 新沂     | 双塘佃户78北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20027 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂南2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20028 | 新沂     | 双塘袁湖南台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20029 | 新沂     | 双塘大街东2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20030 | 新沂     | 双塘水库西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20031 | 新沂     | 双塘佃户东配南2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20032 | 新沂     | 双塘段宅二队台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20033 | 新沂     | 双塘沙沟东2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20034 | 新沂     | 双塘浦沟东2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20035 | 新沂     | 双塘浦沟新街2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20036 | 新沂     | 双塘九墩西2号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20037 | 新沂     | 双塘段宅34队北台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20038 | 新沂     | 双塘佃户东配2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20039 | 新沂     | 双塘佃户78队3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20040 | 新沂     | 双塘河西6号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20041 | 新沂     | 双塘佃户凉泉2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20042 | 新沂     | 双塘李庄北台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20043 | 新沂     | 双塘段宅1队台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20044 | 新沂     | 双塘段宅小区东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20045 | 新沂     | 双塘双井14队2号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20046 | 新沂     | 双塘蒲沟新街北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20047 | 新沂     | 双塘刘庄东2台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20048 | 新沂     | 双塘徐塘南3号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20049 | 邳州     | PMS 铁富小营3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20050 | 邳州     | 铁富小营2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20051 | 邳州     | 铁富汤楼3号变        | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 20052 | 邳州     | 铁富小营4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20053 | 邳州     | PMS 铁富连后2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20054 | 邳州     | PMS 铁富6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20055 | 邳州     | 铁富涧沟5号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20056 | 邳州     | 铁富连防街道12号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20057 | 邳州     | 铁富连防机关3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20058 | 邳州     | PMS 铁富连防机关4号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20059 | 邳州     | PMS 铁富连防机关5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20060 | 邳州     | PMS 铁富连防机关6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20061 | 邳州     | 铁富连防机关8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20062 | 邳州     | 铁富连防机关9号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20063 | 邳州     | 铁富机关6号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20064 | 邳州     | PMS 铁富涧沟2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20065 | 邳州     | PMS 铁富涧沟3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20066 | 邳州     | 铁富涧沟1号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20067 | 邳州     | PMS 铁富连防机关10号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20068 | 邳州     | 铁富机关7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20069 | 邳州     | PMS 铁富响水流1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 20070 | 邳州     | PMS 铁富响水流2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20071 | 邳州     | 铁富小营1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20072 | 邳州     | 铁富胡滩5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20073 | 邳州     | 铁富宋庄9号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20074 | 邳州     | 铁富宋庄6号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20075 | 邳州     | 铁富宋庄7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20076 | 邳州     | 铁富胡滩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20077 | 邳州     | PMS 铁富胡滩2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20078 | 邳州     | PMS 铁富骆家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20079 | 邳州     | PMS 铁富吕家2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20080 | 邳州     | 铁富吕家1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20081 | 邳州     | PMS 铁富吕家3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20082 | 邳州     | 铁富沟上1号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20083 | 邳州     | PMS 铁富山西2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20084 | 邳州     | 铁富山西3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20085 | 邳州     | PMS 铁富山西5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20086 | 邳州     | 铁富山后2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20087 | 邳州     | PMS 铁富张庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20088 | 邳州     | 铁富张庄4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20089 | 邳州     | 铁富吴埝1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20090 | 邳州     | 铁富吴埝3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20091 | 邳州     | PMS 铁富山后1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20092 | 邳州     | 铁富艾山后4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20093 | 邳州     | 铁富杏树1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20094 | 邳州     | PMS 铁富杏树2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20095 | 邳州     | PMS 铁富山后5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20096 | 邳州     | PMS 铁富山西4号变  | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20097 | 邳州     | 铁富山后3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20098 | 邳州     | 铁富朱布2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20099 | 邳州     | 铁富高家1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20100 | 邳州     | 铁富高家2号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20101 | 邳州     | 铁富张庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20102 | 邳州     | PMS 铁富张庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20103 | 邳州     | PMS 铁富大墩3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20104 | 邳州     | 铁富大墩4号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20105 | 邳州     | 铁富大墩2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20106 | 邳州     | 铁富后于3号变        | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 20107 | 邳州     | 铁富大墩1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20108 | 邳州     | PMS 铁富半店1号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20109 | 邳州     | PMS 铁富山西6号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20110 | 邳州     | 铁富连后3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20111 | 邳州     | PMS 铁富连防机关11号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20112 | 邳州     | PMS 铁富连后1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20113 | 邳州     | 铁富机关11号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20114 | 邳州     | PMS 铁富机关1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20115 | 邳州     | PMS 铁富响水流3号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20116 | 邳州     | PMS 铁富胡滩4号变    | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 20117 | 邳州     | 铁富宋庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20118 | 邳州     | 铁富胡滩10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20119 | 邳州     | 铁富涧沟14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20120 | 邳州     | PMS 铁富连防半店2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20121 | 邳州     | PMS 铁富半店3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20122 | 邳州     | PMS 铁富艾山后6号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20123 | 邳州     | PMS 铁富艾山西8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20124 | 邳州     | PMS 铁富艾山西9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20125 | 邳州     | PMS 铁富艾山西10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20126 | 邳州     | 铁富机关14号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 20127 | 邳州     | PMS 铁富连后4号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20128 | 邳州     | PMS 铁富北冯场1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20129 | 邳州     | 铁富宋庄5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20130 | 邳州     | 铁富姚庄1号变1       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20131 | 邳州     | 铁富吴埝2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20132 | 邳州     | PMS 铁富5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20133 | 邳州     | PMS 铁富机关2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20134 | 邳州     | 铁富骆家4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20135 | 邳州     | 铁富前于3号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20136 | 邳州     | PMS 铁富瓦房4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20137 | 邳州     | PMS 铁富张庄6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20138 | 邳州     | PMS 铁富张庄5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20139 | 邳州     | PMS 铁富涧沟7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20140 | 邳州     | 铁富姚庄4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20141 | 邳州     | 铁富响墩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20142 | 邳州     | 铁富张道口1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20143 | 邳州     | 铁富7号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20144 | 邳州     | PMS 铁富响墩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20145 | 邳州     | 铁富涧沟4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20146 | 邳州     | PMS 铁富艾山西1号变1  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20147 | 邳州     | PMS 铁富石庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20148 | 邳州     | 铁富宋庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20149 | 邳州     | PMS 铁富连防街道13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20150 | 邳州     | PMS 铁富连防街道14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20151 | 邳州     | PMS 铁富响水流4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20152 | 邳州     | PMS 铁富南冯场4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20153 | 邳州     | PMS 铁富小营6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20154 | 邳州     | PMS 铁富小营7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20155 | 邳州     | PMS 铁富姚庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20156 | 邳州     | PMS 铁富艾山后7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20157 | 邳州     | PMS 铁富艾山后8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20158 | 邳州     | PMS 铁富张庄7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20159 | 邳州     | PMS 铁富张庄8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20160 | 邳州     | PMS 铁富骆家5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20161 | 邳州     | PMS 铁富胡滩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20162 | 邳州     | PMS 铁富胡滩8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20163 | 邳州     | PMS 铁富后于6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20164 | 邳州     | PMS 铁富机关16号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20165 | 邳州     | PMS 铁富北冯场2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20166 | 邳州     | PMS 铁富米滩3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20167 | 邳州     | 铁富8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20168 | 邳州     | PMS 铁富响墩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20169 | 邳州     | PMS 铁富瓦房5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20170 | 邳州     | PMS 铁富连防街道15号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20171 | 邳州     | PMS 铁富后于7号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20172 | 邳州     | PMS 铁富杏树3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20173 | 邳州     | PMS 铁富宋庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20174 | 邳州     | PMS 铁富朱布1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20175 | 邳州     | PMS 铁富瓦房6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20176 | 邳州     | PMS 铁富半店4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20177 | 邳州     | PMS 铁富吕家7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20178 | 邳州     | PMS 铁富吕家8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20179 | 邳州     | PMS 铁富吕家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20180 | 邳州     | PMS 铁富骆家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20181 | 邳州     | PMS 铁富胡滩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20182 | 邳州     | PMS 铁富宋庄14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20183 | 邳州     | PMS 铁富宋庄15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20184 | 邳州     | PMS 铁富宋庄16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20185 | 邳州     | PMS 铁富艾山后9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20186 | 邳州     | PMS 铁富艾山后10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20187 | 邳州     | PMS 铁富艾山后11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20188 | 邳州     | 铁富艾山西11号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20189 | 邳州     | PMS 铁富艾山西12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20190 | 邳州     | PMS 铁富艾山西13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20191 | 邳州     | PMS 铁富大墩5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20192 | 邳州     | PMS 铁富大墩6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20193 | 邳州     | PMS 铁富大墩7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20194 | 邳州     | PMS 铁富大墩8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20195 | 邳州     | PMS 铁富涧沟6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20196 | 邳州     | PMS 铁富响水流6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20197 | 邳州     | 铁富小营8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20198 | 邳州     | PMS 铁富南冯场6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20199 | 邳州     | 铁富连防街道16号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20200 | 邳州     | 铁富连防街道1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20201 | 邳州     | PMS 铁富连防街道2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20202 | 邳州     | PMS 铁富连后5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20203 | 邳州     | PMS 铁富响墩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20204 | 邳州     | PMS 铁富响水流5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20205 | 邳州     | 铁富响水流10号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20206 | 邳州     | PMS 铁富周楼5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20207 | 邳州     | PMS 铁富瓦房7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20208 | 邳州     | PMS 铁富汤家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20209 | 邳州     | 铁富朱红埠7号变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20210 | 邳州     | PMS 铁富涧沟9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20211 | 邳州     | PMS 铁富高家3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20212 | 邳州     | PMS 铁富高家4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20213 | 邳州     | PMS 铁富杏树4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20214 | 邳州     | PMS 铁富张庄9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20215 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20216 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20217 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20218 | 邳州     | PMS 铁富连后6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20219 | 邳州     | PMS 铁富涧沟8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20220 | 邳州     | 铁富响水流7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20221 | 邳州     | PMS 铁富四合6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20222 | 邳州     | 铁富机关18号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20223 | 邳州     | PMS 铁富连防街道17号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20224 | 邳州     | PMS 铁富米滩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20225 | 邳州     | PMS 铁富米滩4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20226 | 邳州     | PMS 铁富石庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20227 | 邳州     | PMS 铁富10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20228 | 邳州     | PMS 铁富9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20229 | 邳州     | PMS 铁富机关19号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20230 | 邳州     | 铁富周楼7号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20231 | 邳州     | PMS 铁富周楼8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20232 | 邳州     | PMS 铁富周楼6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20233 | 邳州     | PMS 铁富连防街道18号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20234 | 邳州     | PMS 铁富宋庄17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20235 | 邳州     | 铁富宋庄18号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20236 | 邳州     | PMS 铁富朱红埠5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20237 | 邳州     | PMS 铁富机关5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20238 | 邳州     | PMS 铁富张道口9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20239 | 邳州     | PMS 铁富艾山西14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20240 | 邳州     | PMS 铁富涧沟10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20241 | 邳州     | PMS 铁富张庄10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20242 | 邳州     | PMS 铁富张庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20243 | 邳州     | PMS 铁富于家新区2号变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20244 | 邳州     | PMS 铁富涧沟11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20245 | 邳州     | PMS 铁富姚庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20246 | 邳州     | PMS 铁富姚庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20247 | 邳州     | PMS 铁富姚庄8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20248 | 邳州     | PMS 铁富姚庄9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20249 | 邳州     | PMS 铁富艾山后12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20250 | 邳州     | PMS 铁富大墩9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20251 | 邳州     | PMS 铁富高家5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20252 | 邳州     | PMS 铁富高家6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20253 | 邳州     | PMS 铁富连防街道7号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20254 | 邳州     | PMS 铁富周楼9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20255 | 邳州     | PMS 铁富机关20号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20256 | 邳州     | PMS 铁富机关17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20257 | 邳州     | PMS 铁富连后7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20258 | 新沂     | 双塘丁集南3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20259 | 新沂     | 双塘双井2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20260 | 新沂     | 双塘双井1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20261 | 新沂     | 双塘双井3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20262 | 新沂     | 双塘刘庄南2号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20263 | 新沂     | 双塘双井街2号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20264 | 新沂     | 双塘双井街1号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20265 | 新沂     | 双塘双井街5号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20266 | 新沂     | 双塘双井街3号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20267 | 新沂     | 双塘双井街6号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20268 | 新沂     | 双塘双井街4号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20269 | 新沂     | 双塘支庄北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20270 | 新沂     | 双塘段宅山庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20271 | 新沂     | 双塘丁集四队东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20272 | 新沂     | 双塘段宅34队2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20273 | 新沂     | 双塘三里沟东2号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20274 | 新沂     | 双塘孟庄村部台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20275 | 新沂     | 双塘老街南台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20276 | 新沂     | 双塘沙沟1队台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20277 | 新沂     | 双塘高塘小区中2号台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20278 | 新沂     | 双塘孙庄2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20279 | 新沂     | 双塘刘庄北西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20280 | 新沂     | 双塘刘庄南东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20281 | 新沂     | 双塘古木东1号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20282 | 新沂     | 双塘尚湖南2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20283 | 新沂     | 双塘蒲沟面粉厂台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20284 | 新沂     | 双塘徐唐大街中台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20285 | 新沂     | 双塘小学2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20286 | 新沂     | 双塘政府西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20287 | 新沂     | 双塘叶庄5-6队北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20288 | 新沂     | 双塘佃户78队4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20289 | 新沂     | 双塘叶庄南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20290 | 新沂     | 双塘政府东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20291 | 新沂     | 双塘蒲沟东3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20292 | 新沂     | 高塘集居区1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20293 | 新沂     | 双塘镇高塘集居区2变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20294 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区2号配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20295 | 新沂     | 10kV双塘三里沟新区1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20296 | 新沂     | 10kV双塘倪庄新区1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20297 | 新沂     | 双塘尚湖家园小区1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20298 | 新沂     | PMS 双塘倪围台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20299 | 新沂     | 双塘竹园台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20300 | 新沂     | PMS 双塘丁集二队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20301 | 新沂     | 双塘李庄台片        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20302 | 新沂     | PMS 双塘林场1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20303 | 新沂     | PMS 双塘林场4号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20304 | 新沂     | PMS 双塘农科站台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20305 | 新沂     | PMS 双塘新庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20306 | 新沂     | PMS 双塘竹园西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20307 | 新沂     | PMS 双塘三里沟东台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20308 | 新沂     | 双塘徐塘孟庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20309 | 新沂     | PMS 双塘袁湖宝墩台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20310 | 新沂     | PMS 双塘小张庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20311 | 新沂     | PMS 双塘渔场台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20312 | 新沂     | PMS 双塘佃户东配台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20313 | 新沂     | 双塘段宅34队台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20314 | 新沂     | PMS 双塘佃户村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 20315 | 新沂     | PMS 双塘佃户村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20316 | 新沂     | PMS 双塘佃户凉泉台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20317 | 新沂     | 双塘段宅5、6队台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20318 | 新沂     | PMS 双塘段宅支庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20319 | 新沂     | 双塘佃户78队2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20320 | 新沂     | PMS 双塘养牛小区台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20321 | 新沂     | 双塘段住宅小区台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20322 | 新沂     | PMS 双塘段宅1、2队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20323 | 新沂     | 双塘佃户7、8队台片      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20324 | 新沂     | 双塘沙沟小区1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20325 | 新沂     | PMS 双塘沙沟村台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20326 | 新沂     | 双塘双工2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20327 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20328 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20329 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20330 | 新沂     | PMS 双塘蒲沟北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20331 | 新沂     | PMS 双塘团结站台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20332 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队南台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20333 | 新沂     | PMS 双塘双井1、4队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20334 | 新沂     | PMS 双塘老街东路2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20335 | 新沂     | PMS 双塘袁湖西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20336 | 新沂     | PMS 双塘沙沟西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20337 | 新沂     | 双塘叶庄东台片         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 20338 | 新沂     | PMS 双塘尚湖西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20339 | 新沂     | 双塘丁集南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20340 | 新沂     | PMS 双塘农科队北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20341 | 新沂     | PMS 双塘刘庄南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20342 | 新沂     | PMS 双塘徐塘街北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20343 | 新沂     | PMS 双塘徐塘大街东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20344 | 新沂     | PMS 双塘新街南3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20345 | 新沂     | PMS 合沟吴家九队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20346 | 新沂     | PMS 合沟大街中心变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20347 | 新沂     | PMS 合沟王庄西配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20348 | 新沂     | PMS 合沟郇楼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20349 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20350 | 新沂     | PMS 合沟吴家东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20351 | 新沂     | PMS 合沟前八杨南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20352 | 新沂     | PMS 合沟王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20353 | 新沂     | 合沟曹庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20354 | 新沂     | PMS 合沟新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20355 | 新沂     | PMS 合沟姚庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20356 | 新沂     | PMS 合沟青石桥变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20357 | 新沂     | PMS 合沟刘场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20358 | 新沂     | PMS 合沟镇大龙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20359 | 新沂     | 合沟村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20360 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20361 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20362 | 新沂     | PMS 合沟花墩变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20363 | 新沂     | PMS 合沟介沟何庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20364 | 新沂     | PMS 合沟介沟张庄    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20365 | 新沂     | PMS 合沟镇马场工业区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20366 | 新沂     | PMS 合沟后朱      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20367 | 新沂     | PMS 合沟前朱东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20368 | 新沂     | PMS 合沟曹庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20369 | 新沂     | PMS 合沟老庄单相变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20370 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20371 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20372 | 新沂     | 合沟姚庄17号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20373 | 新沂     | PMS 合沟吴家村部    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20374 | 新沂     | PMS 合沟吴家十队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20375 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20376 | 新沂     | 合沟吴家八队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20377 | 新沂     | 合沟高集三队        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20378 | 新沂     | 合沟高集中心队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20379 | 新沂     | PMS 合沟后湖小周    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20380 | 新沂     | PMS 合沟小河王元    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20381 | 新沂     | PMS 合沟小河三队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20382 | 新沂     | PMS 合沟大街南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20383 | 新沂     | PMS 合沟长集大棚变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20384 | 新沂     | PMS 合沟后湖大棚变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20385 | 新沂     | PMS 合沟高集大棚变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20386 | 新沂     | PMS 合沟长集东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20387 | 新沂     | PMS 合沟前长集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20388 | 新沂     | PMS 合沟大龙3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20389 | 新沂     | PMS 合沟青石桥二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20390 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20391 | 新沂     | 合沟马场工业区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20392 | 新沂     | 合沟后湖一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20393 | 新沂     | PMS 合沟前八杨西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20394 | 新沂     | PMS 合沟沟涯2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20395 | 新沂     | PMS 合沟花墩李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20396 | 新沂     | PMS 合沟张庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20397 | 新沂     | PMS 合沟石庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20398 | 新沂     | PMS 合沟小河一队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20399 | 新沂     | 合沟吴家村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20400 | 新沂     | 合沟后湖四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20401 | 新沂     | PMS 合沟新街1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20402 | 新沂     | 合沟青石桥冯庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20403 | 新沂     | PMS 合沟郇楼四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20404 | 新沂     | PMS 合沟郇楼南场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20405 | 新沂     | PMS 合沟大龙4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20406 | 新沂     | PMS 合沟房庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20407 | 新沂     | PMS 合沟小河七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20408 | 新沂     | PMS 合沟前朱东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20409 | 新沂     | PMS 合沟郇楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20410 | 新沂     | PMS 合沟曹庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20411 | 新沂     | PMS 合沟曹庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20412 | 新沂     | PMS 合沟后朱2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20413 | 新沂     | PMS 合沟大街西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20414 | 新沂     | PMS 合沟大龙5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20415 | 新沂     | PMS 合沟村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20416 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20417 | 新沂     | PMS 合沟何庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20418 | 新沂     | PMS 合沟沙道口3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20419 | 新沂     | PMS 合沟马场东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 20420 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20421 | 新沂     | PMS 合沟高集北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20422 | 新沂     | PMS 合沟高集南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20423 | 新沂     | PMS 合沟王元北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20424 | 新沂     | PMS 合沟小河五队2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20425 | 新沂     | PMS 合沟姚庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20426 | 新沂     | PMS 合沟刘场2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20427 | 新沂     | PMS 合沟前八杨东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20428 | 新沂     | PMS 合沟沙道口4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20429 | 新沂     | PMS 合沟街南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20430 | 新沂     | PMS 合沟新庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20431 | 新沂     | PMS 合沟后湖二队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20432 | 新沂     | PMS 合沟小河王元2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20433 | 新沂     | PMS 合沟小河一队南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20434 | 新沂     | PMS 合沟姚庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20435 | 新沂     | PMS 合沟杨家2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20436 | 新沂     | PMS 合沟后八杨东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20437 | 新沂     | PMS 合沟新街2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20438 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20439 | 新沂     | PMS 合沟前朱西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20440 | 新沂     | PMS 合沟后朱3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20441 | 新沂     | PMS 合沟姚庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20442 | 新沂     | PMS 合沟王庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20443 | 新沂     | PMS 合沟王庄中心变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20444 | 新沂     | PMS 合沟农科站2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20445 | 新沂     | PMS 合沟前八杨中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20446 | 新沂     | 合沟界沟刘庄2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20447 | 新沂     | PMS 合沟姚庄4号变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20448 | 新沂     | PMS 合沟姚庄东变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20449 | 新沂     | PMS 合沟小河三队3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20450 | 新沂     | PMS 合沟杨家3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20451 | 新沂     | PMS 合沟后湖村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20452 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队2号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20453 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20454 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 20455 | 新沂     | 合沟高集三队2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20456 | 新沂     | PMS 合沟吴家三队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20457 | 新沂     | PMS 合沟前朱北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20458 | 新沂     | PMS 合沟郇楼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20459 | 新沂     | PMS 合沟老庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20460 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20461 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20462 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20463 | 新沂     | PMS 合沟大龙9号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20464 | 新沂     | PMS 合沟新庄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20465 | 新沂     | PMS 合沟范庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20466 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20467 | 新沂     | PMS 合沟杨庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20468 | 新沂     | PMS 合沟后湖4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20469 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20470 | 新沂     | PMS 合沟杨庄3号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20471 | 新沂     | PMS 合沟长集变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20472 | 新沂     | PMS 合沟彭庄西变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20473 | 新沂     | PMS 合沟镇彭庄东台变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20474 | 新沂     | PMS 合沟后朱5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20475 | 新沂     | 合沟大龙8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20476 | 新沂     | PMS 合沟曹庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20477 | 新沂     | PMS 合沟曹庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20478 | 新沂     | PMS 合沟公园东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20479 | 新沂     | PMS 合沟后八杨西2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20480 | 新沂     | PMS 合沟长集二队变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20481 | 新沂     | PMS 合沟长集五队变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20482 | 新沂     | PMS 合沟后湖2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20483 | 新沂     | 合沟后湖3号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20484 | 新沂     | PMS 合沟后湖六队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20485 | 新沂     | 合沟镇吴家村北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20486 | 新沂     | 合沟吴家八队2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20487 | 新沂     | 合沟吴家六队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20488 | 新沂     | 合沟大沂圩中心变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20489 | 新沂     | PMS 合沟大龙6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20490 | 新沂     | PMS 合沟工业区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20491 | 新沂     | PMS 合沟彭庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20492 | 新沂     | PMS 合沟吴家一队西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20493 | 新沂     | PMS 合沟小河一队西变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20494 | 新沂     | 合沟小河三队2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20495 | 新沂     | 合沟小河五队4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20496 | 新沂     | 合沟小河五队3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20497 | 新沂     | PMS 合沟彭庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20498 | 新沂     | 合沟新街3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20499 | 新沂     | PMS 合沟彭庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20500 | 新沂     | PMS 合沟老庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20501 | 新沂     | PMS 合沟大街2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20502 | 新沂     | PMS 合沟范庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20503 | 新沂     | PMS 合沟窦老庄村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20504 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20505 | 新沂     | 合沟高集中心队5号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20506 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20507 | 新沂     | PMS 合沟王庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20508 | 新沂     | PMS 合沟杨家4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20509 | 新沂     | PMS 合沟后八杨北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20510 | 新沂     | PMS 合沟马场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20511 | 新沂     | PMS 合沟后朱6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20512 | 新沂     | 合沟姚庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20513 | 新沂     | PMS 合沟农科站3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20514 | 新沂     | PMS 合沟杨庄小刘场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20515 | 新沂     | PMS 合沟刘场3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20516 | 新沂     | PMS 合沟杨家5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20517 | 新沂     | PMS 合沟大街北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20518 | 新沂     | PMS 合沟杨家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20519 | 新沂     | PMS 合沟界沟何庄3号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20520 | 新沂     | PMS 合沟新街4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20521 | 新沂     | PMS 合沟镇后朱大棚变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20522 | 新沂     | PMS 合沟大龙7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20523 | 新沂     | PMS 合沟界沟小王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20524 | 新沂     | PMS 合沟前朱西4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 20525 | 新沂     | PMS 合沟前朱东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20526 | 新沂     | PMS 合沟后朱4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20527 | 新沂     | PMS 合沟镇公园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20528 | 新沂     | PMS 合沟曹庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20529 | 新沂     | PMS 合沟老庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20530 | 新沂     | PMS 合沟王庄北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20531 | 新沂     | PMS 合沟郇楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20532 | 新沂     | PMS 合沟前朱大棚变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20533 | 新沂     | PMS 合沟房庄工业区台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20534 | 新沂     | PMS 合沟沙道口       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20535 | 新沂     | PMS 合沟石庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20536 | 新沂     | PMS 合沟彭庄小学      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20537 | 新沂     | PMS 合沟老庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20538 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩新村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20539 | 新沂     | PMS 合沟高集中心队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20540 | 新沂     | PMS 合沟沙道口东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20541 | 新沂     | PMS 合沟王庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20542 | 新沂     | PMS 合沟马场村西      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20543 | 新沂     | PMS 合沟姚庄闸综合变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20544 | 新沂     | PMS 合沟马场工业园4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20545 | 新沂     | PMS 合沟姚庄6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20546 | 新沂     | 合杨线小河一队3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20547 | 新沂     | 合杨线小河一队西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20548 | 新沂     | PMS 合沟马场工业区3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20549 | 新沂     | PMS 合沟马场4变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20550 | 新沂     | 合沟工业区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20551 | 新沂     | PMS 农科站4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20552 | 新沂     | PMS 王庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20553 | 新沂     | 后湖5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20554 | 新沂     | PMS 沟涯4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20555 | 新沂     | 王元3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20556 | 新沂     | PMS 新沂市合沟镇人民政府  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20557 | 新沂     | PMS 合沟青石桥村小周2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20558 | 新沂     | PMS 合沟镇房庄北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20559 | 新沂     | 青石桥渔湾村台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 20560 | 新沂     | PMS 合沟青石桥渔厂变2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20561 | 新沂     | PMS 合沟大街3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20562 | 新沂     | 合沟大沂圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20563 | 新沂     | 合沟大龙东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20564 | 新沂     | 合沟加油站北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20565 | 新沂     | 合沟敬老院东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20566 | 新沂     | 合沟马场南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20567 | 新沂     | 合沟土地所变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20568 | 新沂     | 合沟界沟石庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20569 | 新沂     | 合沟刘庄村部变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20570 | 新沂     | 合沟马场村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20571 | 新沂     | 合沟后朱西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20572 | 新沂     | 合沟张庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20573 | 新沂     | 合沟老庄村部东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20574 | 新沂     | 合沟王庄村部北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20575 | 新沂     | 合沟刘场4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20576 | 新沂     | 合沟胡庄北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20577 | 新沂     | 合沟彭庄5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20578 | 新沂     | 合沟大街北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20579 | 新沂     | 合沟后湖大棚东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20580 | 新沂     | 合沟小周西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20581 | 新沂     | 合沟后湖村部南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20582 | 新沂     | 合沟后湖小周东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20583 | 新沂     | 合沟杨家东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20584 | 新沂     | 合沟桥头南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20585 | 新沂     | 合沟长集成刚变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20586 | 新沂     | 合沟金诚苑小区南门变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20587 | 新沂     | 合沟金诚苑小区北门变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20588 | 新沂     | 10kV合沟青石小区箱变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20589 | 新沂     | PMS 合沟大街北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20590 | 新沂     | PMS 合沟范庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20591 | 新沂     | 合沟青石桥胡庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20592 | 新沂     | PMS 合沟小庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20593 | 新沂     | PMS 合沟农科站台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20594 | 新沂     | 合沟杨庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20595 | 新沂     | PMS 合沟前朱村西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20596 | 新沂     | 合沟小河一队台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20597 | 新沂     | PMS 合沟芳庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20598 | 新沂     | PMS 合沟沟涯台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20599 | 新沂     | 合沟村北台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20600 | 邳州     | 天赐家园配电室2变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20601 | 新沂     | PMS 合沟界沟刘庄台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20602 | 新沂     | PMS 合沟闻庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20603 | 新沂     | PMS 合沟马场东台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20604 | 邳州     | PMS 铁富艾山西15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20605 | 新沂     | PMS 合沟前八杨台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20606 | 邳州     | PMS 铁富连后8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20607 | 新沂     | PMS 合沟长集2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20608 | 新沂     | PMS 合沟新庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20609 | 邳州     | PMS 铁富连防街道19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20610 | 新沂     | PMS 合沟杨家93号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20611 | 邳州     | PMS 铁富张庄12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20612 | 新沂     | PMS 合沟杨家92号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20613 | 邳州     | PMS 铁富艾山西16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20614 | 新沂     | PMS 合沟杨家40号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20615 | 邳州     | PMS 铁富米滩6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20616 | 新沂     | PMS 合沟姚庄103号台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20617 | 新沂     | PMS 合沟后八杨南台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20618 | 新沂     | PMS 合沟大沂圩1号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20619 | 新沂     | PMS 合沟小河五队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20620 | 新沂     | PMS 合沟后湖三队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20621 | 新沂     | PMS 合沟后湖五队台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20622 | 邳州     | 铁富响水流8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20623 | 新沂     | PMS 合沟前朱北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20624 | 新沂     | PMS 合沟彭庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20625 | 新沂     | PMS 合沟青石桥杨圩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20626 | 新沂     | PMS 合沟沙道口西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20627 | 邳州     | PMS 铁富大墩10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20628 | 邳州     | PMS 铁富机关22号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20629 | 新沂     | PMS 合沟刘庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20630 | 邳州     | PMS 铁富吴埝4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20631 | 新沂     | PMS 合沟马场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20632 | 邳州     | PMS 铁富吴埝5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20633 | 新沂     | PMS 合沟吴家四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20634 | 邳州     | PMS 铁富吴埝6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20635 | 新沂     | PMS 合沟大龙2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20636 | 邳州     | PMS 铁富张庄13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20637 | 新沂     | 合沟沙道口2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20638 | 邳州     | PMS 铁富张庄14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20639 | 新沂     | PMS 合沟杨庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20640 | 新沂     | PMS 合沟曹庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20641 | 新沂     | PMS 合沟后朱北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20642 | 新沂     | PMS 合沟老庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20643 | 新沂     | 合沟新庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20644 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20645 | 新沂     | PMS 唐店中季墩1号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20646 | 新沂     | 唐店东岭四五六队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20647 | 邳州     | PMS 铁富艾山西17号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20648 | 邳州     | PMS 铁富艾山西18号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20649 | 新沂     | 唐店前滩西台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20650 | 邳州     | PMS 铁富米滩7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20651 | 新沂     | 唐店西街1号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20652 | 新沂     | 唐店民营1号综合变      | 20       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20653 | 邳州     | PMS 铁富连后9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20654 | 新沂     | PMS 唐店苏营南综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20655 | 邳州     | PMS 铁富涧沟12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20656 | 新沂     | PMS 唐店双山综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20657 | 邳州     | PMS 铁富艾山后13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20658 | 新沂     | 唐店坡桥南单相变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20659 | 新沂     | PMS 唐店八户五六队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20660 | 新沂     | 唐店新村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20661 | 新沂     | PMS 唐店龙河东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20662 | 新沂     | PMS 唐店旗杆底北综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20663 | 新沂     | PMS 唐店西街南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20664 | 新沂     | PMS 唐店八户村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 20665 | 新沂     | PMS 唐店尚营村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20666 | 邳州     | PMS 铁富大墩12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20667 | 新沂     | PMS 唐店徐李2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20668 | 邳州     | PMS 铁富涧沟13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20669 | 新沂     | PMS 唐店徐李小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20670 | 新沂     | 唐店东岭三七队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20671 | 新沂     | PMS 唐店徐李大街2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20672 | 邳州     | 铁富连后12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20673 | 新沂     | 唐店苏营西综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20674 | 新沂     | PMS 唐店医院变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20675 | 邳州     | 铁富响水流9号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20676 | 新沂     | PMS 唐店双南综合变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20677 | 邳州     | 铁富艾山后14号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20678 | 新沂     | PMS 唐店李刘综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20679 | 邳州     | 铁富汤家5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20680 | 新沂     | PMS 唐店褚湖变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20681 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20682 | 新沂     | PMS 唐店旗杆单相变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20683 | 新沂     | PMS 唐店旗杆变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20684 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20685 | 新沂     | PMS 唐店徐李西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20686 | 邳州     | PMS 铁富山景祥苑3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20687 | 新沂     | PMS 唐店唐店南综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20688 | 邳州     | 铁富九龙沟2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20689 | 新沂     | 唐店王湖南综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20690 | 新沂     | PMS 唐店姚湖综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20691 | 新沂     | 唐店季墩综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20692 | 新沂     | PMS 唐店刘墩综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20693 | 邳州     | PMS 铁富机关23号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20694 | 新沂     | PMS 唐店叶庄单相变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20695 | 邳州     | 铁富艾山后15号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20696 | 新沂     | PMS 唐店力庄综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20697 | 新沂     | 唐店东街中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20698 | 邳州     | 铁富镇北1号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20699 | 新沂     | 唐店西街北综合变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 20700 | 新沂     | 唐店东街北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20701 | 邳州     | 铁富后于9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20702 | 新沂     | PMS 唐店李刘南综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20703 | 邳州     | PMS 铁富半店6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20704 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20705 | 邳州     | 铁富艾山后16号变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20706 | 新沂     | PMS 唐店龙河南菜园单项综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20707 | 邳州     | 铁富艾山后17号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20708 | 新沂     | 唐店后滩北综合变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20709 | 邳州     | 铁富张庄15号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20710 | 邳州     | 铁富艾山西19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20711 | 新沂     | PMS 唐店孙圩综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20712 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20713 | 新沂     | 唐店尚营村变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20714 | 新沂     | 唐店东街南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20715 | 新沂     | PMS 唐店杜湖综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20716 | 新沂     | PMS 唐店解放村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20717 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20718 | 新沂     | PMS 唐店徐李村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20719 | 邳州     | 铁富华府豪庭1配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20720 | 新沂     | 唐店后滩东变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20721 | 新沂     | PMS 唐店后滩南变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20722 | 邳州     | 铁富华府豪庭2配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20723 | 新沂     | PMS 唐店曹圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20724 | 邳州     | 铁富张庄16号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20725 | 新沂     | PMS 唐店坡桥北台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20726 | 邳州     | 铁富吴埝7号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20727 | 新沂     | PMS 唐店苏营综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20728 | 邳州     | 铁富吕家9号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20729 | 新沂     | PMS 唐店尚庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20730 | 邳州     | 铁富骆家7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20731 | 新沂     | PMS 唐店卓庄综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20732 | 邳州     | 铁富宋庄19号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20733 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20734 | 邳州     | 铁富吴埝9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 20735 | 新沂     | 唐店臧庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20736 | 邳州     | 铁富艾山西20号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20737 | 新沂     | PMS 唐店西街西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20738 | 邳州     | 铁富半店7号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20739 | 新沂     | PMS 唐店后滩中变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20740 | 邳州     | 铁富连后13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20741 | 新沂     | 唐店西街中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20742 | 邳州     | 铁富半店8号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20743 | 新沂     | PMS 唐店前滩小圩综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20744 | 邳州     | 铁富张庄19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20745 | 新沂     | PMS 唐店陈庄综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20746 | 邳州     | 铁富张庄17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20747 | 邳州     | 铁富张庄18号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20748 | 新沂     | PMS 唐店龙河北综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20749 | 邳州     | 铁富涧沟18号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20750 | 新沂     | PMS 唐店慎圩综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20751 | 邳州     | 铁富高家7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20752 | 新沂     | PMS 唐店马场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20753 | 新沂     | PMS 唐店龙河中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20754 | 邳州     | 铁富吕家10号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20755 | 新沂     | 唐店双北综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20756 | 新沂     | PMS 唐店东岭4、5、6队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20757 | 新沂     | PMS 唐店双城综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20758 | 邳州     | 铁富吴埝8号变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 20759 | 新沂     | PMS 唐店李四综合变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20760 | 邳州     | 铁富响墩7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20761 | 新沂     | 唐店史城综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20762 | 邳州     | 铁富涧沟19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20763 | 新沂     | PMS 唐店小王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20764 | 新沂     | PMS 唐店解放村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20765 | 邳州     | 铁富涧沟15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20766 | 新沂     | 唐店龙河南综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20767 | 邳州     | 铁富涧沟16号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20768 | 新沂     | PMS 唐店前滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20769 | 邳州     | 铁富涧沟17号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20770 | 新沂     | 唐店小芦汪变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20771 | 新沂     | PMS 唐店芦汪变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20772 | 邳州     | 铁富响墩8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20773 | 新沂     | PMS 唐店坡桥综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20774 | 邳州     | 铁富机关27号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20775 | 新沂     | PMS 唐店前滩南综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20776 | 新沂     | PMS 唐店后滩新村综合变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20777 | 新沂     | 唐店东三队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20778 | 邳州     | 铁富连后10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20779 | 新沂     | 唐店政府综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20780 | 新沂     | 唐店中2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20781 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20782 | 邳州     | 铁富11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20783 | 邳州     | 铁富姚庄3号箱变1号变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20784 | 新沂     | PMS 唐店马场臧庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20785 | 邳州     | 铁富连后11号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 20786 | 新沂     | 唐店镇坡桥曹圩2号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20787 | 邳州     | 铁富响墩6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20788 | 新沂     | PMS 唐店镇龙河西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20789 | 邳州     | 铁富吕家4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20790 | 新沂     | 唐店后滩南1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20791 | 新沂     | 唐店后滩北1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20792 | 邳州     | PMS 铁富宋庄10号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20793 | 新沂     | PMS 唐店臭桔障变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20794 | 邳州     | PMS 铁富宋庄11号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20795 | 新沂     | PMS 唐店墩上变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20796 | 邳州     | 铁富宋庄12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20797 | 新沂     | PMS 唐店龙泉变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20798 | 新沂     | PMS 唐店双南东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20799 | 新沂     | PMS 唐店张圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20800 | 新沂     | PMS 唐店褚湖2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20801 | 邳州     | PMS 陈楼杜村东台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20802 | 新沂     | PMS 唐店卓庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20803 | 邳州     | PMS 陈楼杜村中台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20804 | 新沂     | PMS 唐店芦汪南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 20805 | 邳州     | 陈楼杜村南台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20806 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20807 | 邳州     | PMS 陈楼果三台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20808 | 新沂     | PMS 唐店徐圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20809 | 邳州     | PMS 陈楼小魏庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20810 | 新沂     | PMS 唐店徐李北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20811 | 邳州     | PMS 陈楼杜村工业园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20812 | 新沂     | 唐店山前1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20813 | 邳州     | 陈楼左东村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20814 | 新沂     | PMS 唐店苏营西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20815 | 邳州     | PMS 陈楼左东4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20816 | 新沂     | PMS 唐店李刘北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20817 | 邳州     | 陈楼左东东台             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20818 | 新沂     | PMS 唐店小圩南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20819 | 邳州     | PMS 陈楼省城北台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20820 | 新沂     | PMS 唐店小圩2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20821 | 邳州     | PMS 陈楼省城西台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20822 | 新沂     | PMS 唐店丁坤变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20823 | 新沂     | PMS 唐店孙圩1号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20824 | 新沂     | 唐店王湖1号台变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20825 | 新沂     | PMS 唐店王湖南1号台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20826 | 邳州     | PMS 陈楼省城5号变（省城村部变） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20827 | 新沂     | PMS 唐店信用社1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20828 | 新沂     | PMS 唐店苏营东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20829 | 新沂     | PMS 唐店龙中1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20830 | 新沂     | PMS 唐店杜湖1号台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20831 | 新沂     | 新沂唐店前滩西1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20832 | 新沂     | 新沂唐店西街中1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20833 | 新沂     | PMS 新沂唐店臧庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20834 | 新沂     | PMS 唐店褚湖小圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20835 | 新沂     | PMS 唐店褚湖菜园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20836 | 新沂     | PMS 唐店杜湖西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20837 | 新沂     | PMS 唐店杜湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20838 | 新沂     | 唐店陈庄1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20839 | 新沂     | PMS 唐店龙河北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20840 | 新沂     | PMS 唐店龙河中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20841 | 邳州     | PMS 陈楼大孙台变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20842 | 新沂     | 唐店南菜园变         | 20       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20843 | 新沂     | PMS 唐店八户村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20844 | 新沂     | PMS 唐店八户村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20845 | 新沂     | PMS 唐店东常圩变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20846 | 邳州     | 陈楼袁湾北台         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20847 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20848 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20849 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一台变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20850 | 新沂     | PMS 唐店东岭四五六队东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20851 | 邳州     | 陈楼镇果二北台变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20852 | 新沂     | 唐店解放北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20853 | 新沂     | PMS 唐店解放南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20854 | 新沂     | PMS 唐店徐李北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20855 | 新沂     | PMS 唐店尚营村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20856 | 新沂     | PMS 唐店尚营小王1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20857 | 邳州     | 陈楼李家北台         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20858 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20859 | 新沂     | 唐店芦汪3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20860 | 邳州     | PMS 陈楼圈子南台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20861 | 新沂     | PMS 唐店龙河东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20862 | 新沂     | PMS 唐店后滩中1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20863 | 新沂     | PMS 唐店曹圩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20864 | 邳州     | PMS 陈楼竹园南台1号   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20865 | 邳州     | 陈楼新营小王庄        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20866 | 邳州     | PMS 陈楼甄家北台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20867 | 邳州     | PMS 陈楼甄家南台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20868 | 邳州     | PMS 陈楼新营东变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20869 | 邳州     | 陈楼北台           | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 20870 | 邳州     | 陈楼左西村部变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20871 | 邳州     | 陈楼镇杜村4号台变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20872 | 邳州     | 陈楼镇果二南台        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20873 | 邳州     | PMS 陈楼镇小薛6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20874 | 邳州     | PMS 陈楼新营西台     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20875 | 邳州     | PMS 陈楼镇邵家3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20876 | 邳州     | PMS 陈楼吴庙5号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20877 | 邳州     | PMS 陈楼卞家2号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20878 | 邳州     | 陈楼吴庙西台2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20879 | 邳州     | PMS 陈楼杜村南台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20880 | 邳州     | 陈楼魏庄2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20881 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村5号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20882 | 邳州     | 陈楼镇卞家3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20883 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20884 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村6号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20885 | 邳州     | 陈楼镇吴庙9号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20886 | 邳州     | PMS 陈楼镇新营9号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20887 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城10号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20888 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20889 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西8号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20890 | 邳州     | PMS 陈楼镇果一2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20891 | 邳州     | 陈楼镇省城11号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20892 | 邳州     | PMS 陈楼镇省城9号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20893 | 新沂     | PMS 唐店曹圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20894 | 新沂     | PMS 唐店孙圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20895 | 新沂     | 新沂唐店新唐中河变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20896 | 新沂     | PMS 唐店旗杆1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20897 | 新沂     | PMS 新沂唐店马场臧庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20898 | 新沂     | 唐店马场1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20899 | 新沂     | 唐店马场2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20900 | 新沂     | PMS 唐店卓庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20901 | 新沂     | 唐店姚湖西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20902 | 新沂     | 唐店兴唐变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20903 | 新沂     | 唐店力庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 20904 | 新沂     | PMS 唐店刘墩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20905 | 新沂     | PMS 唐店刘墩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20906 | 新沂     | PMS 唐店慎圩1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20907 | 新沂     | PMS 唐店双城1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20908 | 新沂     | PMS 唐店史城东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20909 | 新沂     | PMS 唐店史城西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 20910 | 新沂     | PMS 唐店季墩1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20911 | 新沂     | PMS 唐店李刘2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20912 | 新沂     | PMS 唐店马场南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20913 | 新沂     | PMS 唐店尚营3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20914 | 新沂     | PMS 唐店藏庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20915 | 邳州     | 陈楼镇杜村7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20916 | 新沂     | PMS 唐店后滩南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20917 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜村8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20918 | 新沂     | PMS 唐店双山山前3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20919 | 新沂     | PMS 唐店南李四1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20920 | 新沂     | PMS 唐店苏营北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20921 | 新沂     | PMS 唐店苏营西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20922 | 新沂     | PMS 唐店马场果园台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20923 | 新沂     | 唐店尚庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20924 | 新沂     | PMS 唐店西常圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20925 | 邳州     | PMS 陈楼镇杜场2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20926 | 新沂     | 唐店中5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20927 | 邳州     | PMS 陈楼镇果三2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20928 | 新沂     | PMS 唐店卓庄西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20929 | 新沂     | PMS 唐店小芦汪南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20930 | 新沂     | PMS 唐店尚营东岭2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20931 | 新沂     | PMS 唐店徐李七八队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20932 | 新沂     | PMS 唐店卓庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20933 | 新沂     | PMS 唐店龙河大街2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20934 | 新沂     | PMS 唐店潘庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20935 | 新沂     | 唐店卓庄北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20936 | 新沂     | 唐店后滩东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20937 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室5变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20938 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室7变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20939 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20940 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20941 | 新沂     | PMS 玉景美庐1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20942 | 邳州     | PMS 陈楼镇小王庄2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20943 | 新沂     | PMS 唐店徐李村东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20944 | 新沂     | PMS 唐店徐李村西配1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 20945 | 新沂     | PMS 唐店水厂配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20946 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20947 | 新沂     | PMS 10kV盛唐家园一期1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20948 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室1变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20949 | 新沂     | 盛唐家园二期1号组合配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20950 | 新沂     | PMS 唐店龙河北3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20951 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20952 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20953 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20954 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室3变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20955 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室2变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20956 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室4变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20957 | 新沂     | 20kV金唐新城4号配电室1变压器       | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 20958 | 新沂     | 20kV金唐新城6配电室1变压器        | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20959 | 新沂     | 20kV金唐新城6号配电室2变压器       | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20960 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20961 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20962 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室3号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20963 | 新沂     | 20kV金唐新城5号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20964 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室1变压器       | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20965 | 新沂     | 20kV金唐新城7号配电室2变压器       | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20966 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室2变压器       | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20967 | 新沂     | 20kV金唐新城1号配电室1变压器       | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20968 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室1号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20969 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室4号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20970 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室3号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20971 | 新沂     | 20kV金唐新城2号配电室2号变压器      | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20972 | 邳州     | PMS 陈楼镇大顾10号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 20973 | 新沂     | 唐店后滩中2号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20974 | 新沂     | 唐店福客隆变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20975 | 新沂     | PMS 唐店山前南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20976 | 新沂     | PMS 唐店东岭渔场变             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 20977 | 新沂     | 唐店后滩南3号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20978 | 新沂     | PMS 唐店卓庄1号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20979 | 新沂     | PMS 唐店卓庄4号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 20980 | 邳州     | PMS 陈楼镇左东8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20981 | 新沂     | PMS 唐店山前东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20982 | 新沂     | 唐店山前西配变             | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 20983 | 新沂     | PMS 唐店龙河西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20984 | 新沂     | 唐店苏通综合变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20985 | 新沂     | 唐店盆景园变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 20986 | 新沂     | 唐店西街中2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20987 | 新沂     | 唐店臧庄2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20988 | 新沂     | 唐店中3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20989 | 新沂     | 唐店李圩变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20990 | 新沂     | 唐店龙河西2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20991 | 新沂     | 唐店徐李东1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20992 | 新沂     | 唐店芦汪5号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20993 | 新沂     | 唐店尚营一二队3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20994 | 新沂     | 唐店东岭四五六队东2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20995 | 新沂     | 唐店中6号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20996 | 新沂     | 唐店芦汪6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20997 | 新沂     | 唐店旗杆南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20998 | 新沂     | 唐店曹庄2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 20999 | 邳州     | PMS 陈楼镇左西村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21000 | 新沂     | 唐店后滩南4号             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21001 | 新沂     | 唐店尚营村4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21002 | 邳州     | 陈楼镇小薛村14号变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21003 | 新沂     | 唐店尚营小王3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21004 | 新沂     | 唐店东岭四五六队北3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21005 | 新沂     | 唐店八户五六队4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21006 | 新沂     | 唐店慎圩3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21007 | 新沂     | 唐店八户村6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21008 | 新沂     | 唐店苏通2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21009 | 新沂     | 唐店龙河中3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21010 | 新沂     | 唐店尚营5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21011 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室2变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21012 | 新沂     | 唐店前后刘变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21013 | 新沂     | 唐店马场4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21014 | 新沂     | 唐店八户村7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 21015 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室1变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21016 | 新沂     | 唐店季墩2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21017 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室2变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21018 | 新沂     | 唐店马场3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21019 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城6配电室1变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21020 | 新沂     | 唐店八户养殖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21021 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城5配电室2变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21022 | 新沂     | 唐店西街北3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21023 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2组合配电室1变压器 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21024 | 新沂     | 唐店季墩3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21025 | 邳州     | 陈楼镇左西村15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21026 | 新沂     | 苏营花苑1配电室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21027 | 邳州     | 陈楼镇果一5号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21028 | 新沂     | 苏营花苑2配电室4变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21029 | 邳州     | 陈楼镇杜村18号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21030 | 新沂     | 苏营花苑2配电室2变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21031 | 邳州     | 陈楼镇果三3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21032 | 新沂     | 苏营花苑4配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21033 | 邳州     | 陈楼镇左西10号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21034 | 新沂     | 苏营花苑2配电室3变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21035 | 新沂     | 苏营花苑4配电室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21036 | 邳州     | 陈楼镇杜村15号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21037 | 新沂     | 苏营花苑1配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21038 | 邳州     | 陈楼镇果一4号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21039 | 邳州     | 陈楼镇卞家8号变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21040 | 邳州     | 陈楼镇杜村14号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21041 | 新沂     | 苏营花苑1配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21042 | 新沂     | 苏营花苑2配电室1变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21043 | 新沂     | 苏营花苑3配电室4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21044 | 新沂     | 苏营花苑3配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21045 | 新沂     | 苏营花苑3配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21046 | 邳州     | 陈楼镇左西村11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21047 | 新沂     | 苏营花苑3配电室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21048 | 新沂     | 苏营花苑1配电室4变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21049 | 新沂     | 唐店解放南3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 21050 | 邳州     | 陈楼镇省城村15号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21051 | 新沂     | 唐店徐李西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21052 | 新沂     | 唐店东街南2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21053 | 新沂     | 唐店山前2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21054 | 新沂     | 唐店双山和美变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21055 | 邳州     | 陈楼镇省城村17号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21056 | 新沂     | 唐店八户村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21057 | 邳州     | 陈楼镇果三4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21058 | 新沂     | 唐店双北西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21059 | 新沂     | 唐店史城东水厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21060 | 新沂     | 唐店后滩中1号北变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21061 | 邳州     | 陈楼镇左西村12号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21062 | 新沂     | 唐店东岭四五六队3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21063 | 新沂     | 唐店史城南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21064 | 新沂     | 唐店解放北2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21065 | 新沂     | 唐店东岭一二队3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21066 | 新沂     | 唐店徐李七八队2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21067 | 邳州     | 陈楼镇杜村12号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21068 | 新沂     | 唐店坡桥2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21069 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村12号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21070 | 新沂     | 唐店苏营东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21071 | 新沂     | 唐店八户南迎春变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21072 | 邳州     | 陈楼镇小薛16号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21073 | 新沂     | 唐店芦汪4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21074 | 新沂     | 唐店坡桥东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21075 | 邳州     | 陈楼镇杜村13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21076 | 新沂     | 唐店西街北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21077 | 新沂     | 唐店卓庄西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21078 | 邳州     | 陈楼镇省城14号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21079 | 新沂     | 唐店信用社2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21080 | 邳州     | 陈楼镇省城13号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21081 | 新沂     | 唐店八户5号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21082 | 邳州     | 陈楼镇街道15号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21083 | 新沂     | 唐店曹圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21084 | 新沂     | 唐店后滩中河2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21085 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21086 | 新沂     | 唐店后滩东3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21087 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室4号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21088 | 新沂     | 10kV盛唐汽车三期组合配电站1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21089 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21090 | 新沂     | 唐店后滩东4号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21091 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21092 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21093 | 新沂     | 唐店南菜园2号变              | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21094 | 新沂     | PMS 唐店八户村五六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21095 | 新沂     | 唐店八户村变                | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21096 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室2号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21097 | 新沂     | PMS 唐店东岭三七队台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21098 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城2号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21099 | 新沂     | PMS 唐店东岭一二队台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21100 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城3号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21101 | 新沂     | 唐店尚营东西圩台变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21102 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城1号组合配电室2号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21103 | 新沂     | 唐店尚营一二队台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21104 | 邳州     | 陈楼上亿国际商贸城4号配电室1号变压器   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21105 | 新沂     | 唐店单位台变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21106 | 新沂     | 唐店曹庄台变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21107 | 新沂     | PMS 唐店大营顶台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21108 | 新沂     | PMS 唐店信用社台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21109 | 邳州     | 陈楼左东村左西6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21110 | 新沂     | PMS 唐店王湖北台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21111 | 邳州     | 陈楼左西5号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21112 | 新沂     | PMS 唐店庄庄台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21113 | 邳州     | PMS 陈楼省城6号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21114 | 新沂     | PMS 唐店王湖台变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21115 | 邳州     | PMS 陈楼省城7号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21116 | 新沂     | PMS 唐店坡桥九队台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21117 | 邳州     | 陈楼新营7号变               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21118 | 邳州     | 陈楼镇陈楼村3号变             | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 21119 | 新沂     | PMS 唐店大街小区台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 21120 | 邳州     | PMS 陈楼镇陈楼村4号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21121 | 新沂     | 唐店中台变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21122 | 新沂     | PMS 唐店祥和台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21123 | 新沂     | PMS 唐店山前台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21124 | 新沂     | PMS 唐店新唐小区台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21125 | 新沂     | PMS 唐店东岭新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21126 | 新沂     | PMS 唐店徐李村北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21127 | 新沂     | PMS 唐店解放南1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21128 | 新沂     | PMS 唐店尚营东西圩2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21129 | 新沂     | PMS 唐店苏营2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21130 | 新沂     | PMS 唐店潘庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21131 | 新沂     | PMS 唐店坡桥八户3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21132 | 新沂     | PMS 唐店坡桥1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21133 | 新沂     | PMS 新安镇李庄村29-2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21134 | 新沂     | PMS 新安镇墨河1号单相变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 21135 | 新沂     | PMS 新安镇新北54号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21136 | 邳州     | 陈楼左东东台2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21137 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-1号综合变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21138 | 铜山     | 三堡镇黄桥3号配变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21139 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21140 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21141 | 铜山     | 三堡镇黄桥4号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21142 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21143 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21144 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21145 | 新沂     | PMS 新安镇城北花苑4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21146 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-1综合变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21147 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21148 | 新沂     | PMS 新安镇墨河段庄47—1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21149 | 新沂     | PMS 新安镇墨河4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21150 | 新沂     | PMS 新安镇墨河神井三队27号综合变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21151 | 新沂     | PMS 新安镇张墩58号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21152 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩综合变4号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21153 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5号综合变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21154 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21155 | 新沂     | 新安镇二十户57号综合变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21156 | 新沂     | PMS 新安镇墨河二十户7号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21157 | 铜山     | 三堡镇赵庄西站变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21158 | 新沂     | PMS 新安镇墨河高庄26号综合变 | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21159 | 新沂     | 新安镇墨河团结25号综合变     | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21160 | 新沂     | 新安镇墨河彭窑44号综合变     | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21161 | 新沂     | PMS 新安镇大马7号单相变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21162 | 新沂     | PMS 新安镇老庄98变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21163 | 铜山     | 三堡镇土楼2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21164 | 新沂     | PMS 新安沈马46综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21165 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21166 | 新沂     | PMS 新安大马47变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21167 | 新沂     | PMS 新安镇大马93号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21168 | 新沂     | PMS 新安镇老庄41号综合变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21169 | 新沂     | PMS 新安镇沈马村50-2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21170 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52号变综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21171 | 新沂     | 新安镇沈马71变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21172 | 新沂     | PMS 新安镇新北81号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21173 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩37号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21174 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩38号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21175 | 新沂     | PMS 新安镇墨河43号红五综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21176 | 新沂     | PMS 新安镇墨河42号八墩综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21177 | 铜山     | 三堡镇何庄3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21178 | 新沂     | PMS 新安墨河29号沙墩综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21179 | 铜山     | 三堡镇何庄2号配变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21180 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王陈30号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21181 | 新沂     | PMS 新安镇墨河超纲28号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21182 | 新沂     | PMS 新安镇墨河9号四点综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21183 | 新沂     | PMS 新安镇墨河39号双场综合变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21184 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代水厂36号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21185 | 新沂     | PMS 新安镇臧圩33号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21186 | 新沂     | PMS 新安臧圩35号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21187 | 铜山     | 三堡镇滕寨村变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21188 | 新沂     | 新安镇老庄79综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21189 | 铜山     | 三堡镇刁店村1号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 21190 | 铜山     | 三堡镇刁店村变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21191 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21192 | 铜山     | 三堡镇刁店5号变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21193 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21194 | 铜山     | 三堡镇王山南变              | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21195 | 铜山     | 三堡镇夏楼变               | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21196 | 铜山     | 三堡镇何庄4号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21197 | 铜山     | 三堡镇邓庄村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21198 | 铜山     | 三堡镇胜阳4号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21199 | 铜山     | 三堡镇滕寨村东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21200 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21201 | 铜山     | 三堡镇翟井变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21202 | 铜山     | 三堡镇坡里村变              | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 21203 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21204 | 新沂     | PMS 新安墨河居东19号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21205 | 新沂     | PMS 新安镇墨河琅墩3号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21206 | 新沂     | PMS 新安镇墨河东升点2号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21207 | 新沂     | PMS 新安臧圩30号综合变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21208 | 新沂     | 新安镇臧圩34号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21209 | 新沂     | PMS 新安镇道北87号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21210 | 新沂     | 新安镇道北84号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21211 | 新沂     | PMS 新安镇道北85号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21212 | 新沂     | PMS 新安镇新北86号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21213 | 新沂     | PMS 新安镇新北89号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21214 | 新沂     | PMS 新安镇道北大刘庄88号-1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21215 | 新沂     | 新安镇新北工业园1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21216 | 新沂     | PMS 新安镇墨河37新代一队综合变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21217 | 新沂     | PMS 新安墨北34号新代变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21218 | 新沂     | PMS 新安镇墨河54号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21219 | 铜山     | 三堡镇刁店4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21220 | 新沂     | PMS 新安镇墨河35号新代中学综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21221 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖二点8号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21222 | 新沂     | PMS 新安镇墨河38号马庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21223 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥西站          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21224 | 新沂     | PMS 新安镇墨河10号胜利综合变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21225 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21226 | 新沂     | PMS 新安镇墨河12号史庄综合变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21227 | 铜山     | 三堡镇黄桥1号配变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21228 | 新沂     | PMS 新安镇姚四变        | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 21229 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥陈庄变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21230 | 新沂     | 新安镇墨河31号陈压综合变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21231 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21232 | 新沂     | 钟吾壹号7配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21233 | 新沂     | 钟吾壹号5配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21234 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21235 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21236 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21237 | 新沂     | 钟吾壹号6配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21238 | 铜山     | 三堡镇黄桥5号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21239 | 铜山     | 三堡镇邓庄6号变（新）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21240 | 铜山     | PMS 三堡镇邓庄5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21241 | 铜山     | PMS 三堡镇何庄村8号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21242 | 新沂     | 市府名苑1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21243 | 新沂     | 市府名苑2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21244 | 新沂     | 市府名苑3配4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21245 | 新沂     | 市府名苑3配2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21246 | 铜山     | 三堡镇元楼村5号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21247 | 新沂     | 市府名苑2配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21248 | 新沂     | 市府名苑1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21249 | 铜山     | 三堡镇台上村4号配变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21250 | 新沂     | 神井花园二期2配电室4变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21251 | 铜山     | PMS 三堡镇杨村2号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21252 | 新沂     | 神井花园二期2配电室3变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21253 | 新沂     | 神井花园二期2配电室2变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21254 | 新沂     | 神井花园二期2配电室1变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21255 | 新沂     | 神井花园二期3配电室1变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21256 | 铜山     | 三堡镇何庄村7号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21257 | 新沂     | 神井花园二期3配电室3变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21258 | 新沂     | 神井花园二期3配电室2变      | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21259 | 铜山     | PMS 三堡镇滕寨村3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 21260 | 新沂     | 神井花园二期3配电室4变   | 20       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21261 | 铜山     | 三堡镇胜阳村8号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21262 | 新沂     | 神井花园二期1配电室1变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21263 | 新沂     | 神井花园二期1配电室4变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21264 | 新沂     | 神井花园二期1配电室3变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21265 | 新沂     | 神井花园二期1配电室2变   | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21266 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21267 | 铜山     | 三堡镇何庄14号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21268 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21269 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园1配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21270 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21271 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21272 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21273 | 铜山     | 三堡镇刁店村6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21274 | 新沂     | 吾悦商务广场一期6配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21275 | 铜山     | 三堡镇刁店村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21276 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村6号配变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21277 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21278 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村7号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21279 | 新沂     | 吾悦商务广场一期7配电室3配 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21280 | 新沂     | 滨河花园二期7配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21281 | 新沂     | 滨河花园二期6配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21282 | 新沂     | 滨河花园二期4配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21283 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21284 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21285 | 新沂     | 滨河花园二期3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21286 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21287 | 铜山     | 三堡镇黄桥村9号配变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21288 | 新沂     | 滨河花园二期5配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21289 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21290 | 新沂     | 滨河花园二期1配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21291 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21292 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21293 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村13号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21294 | 新沂     | 滨河花园二期8配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 21295 | 铜山     | 三堡镇刁店村18号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21296 | 新沂     | 滨河花园二期2配电室2变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21297 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21298 | 新沂     | 珑珺紫园一期4配电室3变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21299 | 铜山     | 三堡镇驿城4号配变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21300 | 新沂     | 珑珺紫园一期3配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21301 | 新沂     | 珑珺紫园一期1组合配电站1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21302 | 铜山     | 三堡镇潘楼村14号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21303 | 铜山     | 三堡镇何庄11号配变                | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21304 | 铜山     | 三堡镇何庄12号配变                | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21305 | 新沂     | 珑珺紫园一期2配电室1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21306 | 新沂     | 新安镇大马47-1                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21307 | 新沂     | 新安镇墨河花嘴25-1号综合变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21308 | 新沂     | PMS 新安镇墨河王庄30-1综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21309 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村5号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21310 | 新沂     | PMS 墨河大街南20-3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21311 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35-2综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21312 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村8号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21313 | 新沂     | PMS 新安镇墨河2-2号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21314 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-4(道北84-1号变)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21315 | 新沂     | PMS 新安镇道北92-1号（85-1）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21316 | 新沂     | PMS 新安镇墨河14-3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21317 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-2号(87-1)综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21318 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21319 | 新沂     | PMS 新安镇道北31-1号            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21320 | 新沂     | PMS 新安镇新代34-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21321 | 新沂     | PMS 新安镇陈庄31-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21322 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩15-1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21323 | 新沂     | 新安镇八墩42-1号变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21324 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21325 | 新沂     | PMS 新安镇高庄26-1号变           | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21326 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20-4综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21327 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五六队13-1综合变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21328 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8-2综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21329 | 新沂     | PMS 新安镇房尚52-2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 21330 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21331 | 新沂     | PMS 新安镇墨河工艺厂52-3综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21332 | 铜山     | 三堡镇元楼村6号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21333 | 新沂     | PMS 新安镇墨河村23-3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21334 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街21-3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21335 | 新沂     | PMS 新安镇墨河官东33-1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21336 | 新沂     | PMS 新安镇墨河36-1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21337 | 新沂     | PMS 新安镇新代水厂36-2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21338 | 铜山     | 三堡镇徐村19号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21339 | 新沂     | PMS 新安镇道北38-2综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21340 | 新沂     | PMS 新安镇神井27-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21341 | 铜山     | PMS 三堡镇土楼村7号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21342 | 新沂     | 新安镇向阳点46-3号变        | 20       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21343 | 新沂     | PMS 新安镇市府东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21344 | 新沂     | 新安镇墨河神井27-2号        | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21345 | 新沂     | 新安镇墨河卓窑北46-2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21346 | 新沂     | PMS 新安镇道北39-2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21347 | 新沂     | PMS 新安镇道北40-1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21348 | 新沂     | PMS 新安镇南陈双场3901号    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21349 | 新沂     | PMS 新安镇胜利西变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21350 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村21号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21351 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21352 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂1601号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21353 | 新沂     | 新安镇墨河村2304变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21354 | 新沂     | PMS 新安镇墨河居东19-2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21355 | 新沂     | PMS 新安镇街南2005       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21356 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21357 | 铜山     | PMS 三堡镇台上村10号配变(新)  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21358 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21359 | 铜山     | PMS 三堡镇赵庄村8号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21360 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21361 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄北5-3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21362 | 新沂     | PMS 新安镇卓窑46-4号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21363 | 新沂     | PMS 新安镇徐庄南5-4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21364 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21365 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖08-3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21366 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21367 | 新沂     | PMS 新安镇墨河候墩南15-2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21368 | 新沂     | PMS 新安镇45-2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21369 | 新沂     | PMS 新安道北33-1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21370 | 新沂     | PMS 新安李庄25-2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21371 | 新沂     | PMS 新安道北33-2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21372 | 新沂     | PMS 新安道北35-3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21373 | 新沂     | PMS 新安道北92-2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21374 | 铜山     | PMS 三堡镇驿城村3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21375 | 新沂     | PMS 新安镇墨河狄湖五队东变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21376 | 新沂     | PMS 新安墨河沙墩孙庄变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21377 | 新沂     | PMS 新安墨河43-1号红五南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21378 | 铜山     | PMS 三堡镇三堡村12号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21379 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21380 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21381 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村10号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21382 | 新沂     | PMS 新安墨河王庄东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21383 | 新沂     | PMS 新安墨河面粉厂南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21384 | 新沂     | PMS 新安墨河新代54-1号综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21385 | 新沂     | PMS 新安墨河47-4变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21386 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店村22号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21387 | 新沂     | PMS 新安镇五中24-2综合变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21388 | 新沂     | PMS 新安房尚51-4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21389 | 新沂     | PMS 新安镇二点3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21390 | 新沂     | PMS 新安镇面粉厂3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21391 | 新沂     | 新安镇超纲28-1号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21392 | 新沂     | PMS 新安镇马庄38-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21393 | 新沂     | PMS 新安镇四点9-1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21394 | 新沂     | PMS 新安镇新代37-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21395 | 新沂     | PMS 新安镇新代35-2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21396 | 铜山     | PMS 三堡镇沿山村配变新         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21397 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20-6综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21398 | 铜山     | 三堡镇机关6号配变（新）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21399 | 铜山     | PMS 三堡镇黄桥村2号配变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 21400 | 新沂     | PMS 新安镇张庄3号变（新沂市）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21401 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21402 | 新沂     | PMS 新安镇达俊东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21403 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21404 | 新沂     | PMS 新安镇沙墩29-3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21405 | 新沂     | PMS 新安镇道北34-4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21406 | 新沂     | PMS 新安镇墨河南陈北变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21407 | 铜山     | 三堡镇元楼村7号配变             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21408 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21409 | 铜山     | 三堡镇元楼村8号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21410 | 铜山     | PMS 三堡镇元楼村9号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21411 | 新沂     | PMS 新安镇鲍庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21412 | 铜山     | PMS 三堡镇徐楼村1号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21413 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21414 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21415 | 新沂     | PMS 巴塞罗那4号变压器          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21416 | 铜山     | 三堡镇刁店村24号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21417 | 新沂     | PMS 新安镇道北臧圩33-3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21418 | 铜山     | 三堡镇刁店村25号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21419 | 新沂     | PMS 新安镇戈庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21420 | 铜山     | 三堡镇徐村14号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21421 | 铜山     | 三堡镇土楼村9号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21422 | 铜山     | 三堡镇能源中心变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21423 | 新沂     | PMS 新安墨河34-2村部北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21424 | 新沂     | PMS 巴塞罗那2配电室2号变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21425 | 新沂     | 新安镇二十户中变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21426 | 新沂     | PMS 新安东马港路南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21427 | 新沂     | PMS 新安镇东马港北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21428 | 新沂     | PMS 新安镇张墩4-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21429 | 新沂     | PMS 新安镇道北88-4号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21430 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室1号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21431 | 新沂     | 10kV香格里拉3期1配电室3号变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21432 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21433 | 新沂     | PMS 10kV香格里拉3期2配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21434 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室3变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21435 | 新沂     | 辰华丽都苑四期1配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21436 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21437 | 新沂     | 辰华丽都苑四期2配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21438 | 新沂     | PMS 新安道北28分2号配变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21439 | 新沂     | PMS 新安道北27分2号配变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21440 | 新沂     | PMS 新安所八墩42-3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21441 | 新沂     | 新安镇墨河八墩南配变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21442 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室1变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21443 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21444 | 新沂     | 天坤世纪豪都2号配电室3变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21445 | 新沂     | 天坤世纪豪都1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21446 | 铜山     | 三堡镇台上村13号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21447 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21448 | 新沂     | 金鼎名城二期1号配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21449 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室2变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21450 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期2配电室1变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21451 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21452 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21453 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21454 | 新沂     | PMS 新安镇盛世名门二期1配电室配变3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21455 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21456 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期2配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21457 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21458 | 新沂     | PMS 新安镇八墩42-4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21459 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新代36至3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21460 | 新沂     | PMS 新安镇王陈30-2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21461 | 新沂     | 八一学校1号箱变变压器             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21462 | 新沂     | PMS 新安镇墨河侯墩15-3         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21463 | 铜山     | 三堡镇何庄村15号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21464 | 铜山     | 三堡镇台上村14号变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21465 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21466 | 新沂     | PMS 香格里拉一二期1号配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21467 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室2变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21468 | 铜山     | 驿城安居1变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21469 | 新沂     | PMS 盛世名门三期配电室4变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21470 | 铜山     | 驿城安居2变                  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21471 | 新沂     | 辰华四期3配电室1变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21472 | 新沂     | 辰华四期3配电室3变压器            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21473 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室2变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21474 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室3号变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21475 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室1号变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21476 | 新沂     | PMS 钟吾壹号4配电室4变压器        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21477 | 新沂     | 金鼎名城三期3号配电室2变压器         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21478 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21479 | 新沂     | 金鼎名城三期1号配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21480 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室4变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21481 | 铜山     | PMS 三堡镇刁店3号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21482 | 铜山     | 伊庄镇关庄村矛庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21483 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村钩崖变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21484 | 新沂     | 金鼎名城三期2号配电室2变压器         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21485 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊村蒋桥变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21486 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21487 | 铜山     | 伊庄镇路山村庞山变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21488 | 新沂     | 10kV科倍尚城二三期1号配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21489 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村新后楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21490 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街圆盘道变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21491 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街双桥北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21492 | 新沂     | 四季花城1组合配电站1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21493 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村中变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21494 | 新沂     | 四季花城1组合配电站3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21495 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21496 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室1变压器     | 20       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21497 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21498 | 新沂     | 20kV神井花园一期1号配电室2变压器     | 20       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 21499 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21500 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21501 | 新沂     | PMS 丰惠华丽家族四期1号组合配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21502 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21503 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩东村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21504 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 21505 | 新沂     | PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21506 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21507 | 铜山     | 伊庄镇牌坊村后窑变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21508 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学村变              | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21509 | 铜山     | 伊庄镇路山村变                  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 21510 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21511 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室4号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21512 | 铜山     | 伊庄镇西烈庄变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21513 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室3号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21514 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21515 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21516 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期1号配电室2号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21517 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室3变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21518 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室1变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21519 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21520 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室4变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21521 | 新沂     | PMS 10kV钟吾壹号二期2号配电室2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21522 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21523 | 新沂     | 10kV市府花苑三期2号配电室1变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21524 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21525 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村街道变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21526 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街粮站北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21527 | 新沂     | 10kV市府花苑三期1号组合配电室1号变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21528 | 新沂     | 科倍尚城2配电室2变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21529 | 新沂     | 科倍尚城2配电室4变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21530 | 新沂     | 科倍尚城2配电室3变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21531 | 新沂     | 科倍尚城2配电室1变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21532 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21533 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21534 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21535 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21536 | 铜山     | 伊庄镇王庙村变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21537 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站1变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21538 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村后山变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21539 | 新沂     | 四季花城二期1组合配电站3变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 21540 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村栗园变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21541 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21542 | 新沂     | PMS 四季花城二期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21543 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21544 | 新沂     | PMS 四季花城二期3号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21545 | 铜山     | 伊庄镇周庄村变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21546 | 铜山     | 伊庄镇关庄村变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21547 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室1配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21548 | 铜山     | 伊庄镇官庄西变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21549 | 新沂     | PMS 风景翰苑一期1号组合配电室3配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21550 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21551 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21552 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家变变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21553 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室1配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21554 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21555 | 新沂     | PMS 风景翰苑1期2号配电室3配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21556 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村耿庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21557 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21558 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄南配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21559 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21560 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室3配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21561 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21562 | 铜山     | 伊庄镇南街西变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21563 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室2配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21564 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21565 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室1配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21566 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21567 | 新沂     | 科倍尚城二三期3配电室4配电变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21568 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21569 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21570 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21571 | 铜山     | PMS 伊庄镇双桥南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21572 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21573 | 新沂     | 香格里拉二期1配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21574 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西村北变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 21575 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21576 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21577 | 铜山     | 伊庄镇单林北新增变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21578 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集北新增变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21579 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21580 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村东北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21581 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21582 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21583 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21584 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山北台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21585 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21586 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街中学变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21587 | 新沂     | PMS 新安镇钢厂西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21588 | 铜山     | PMS 伊庄镇西烈庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21589 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21590 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21591 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21592 | 新沂     | 钟吾壹号三期3配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21593 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21594 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21595 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21596 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21597 | 铜山     | PMS 伊庄镇牌坊西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21598 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21599 | 铜山     | PMS 伊庄镇后窑西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21600 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21601 | 铜山     | PMS 伊庄镇陈庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21602 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21603 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21604 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21605 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21606 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21607 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21608 | 新沂     | 蓝城玉园5配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21609 | 铜山     | PMS 伊庄镇山西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 21610 | 新沂     | 蓝城玉园6配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21611 | 铜山     | 伊庄镇李林新增变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21612 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村沟涯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21613 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21614 | 铜山     | 伊庄镇白塔村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21615 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21616 | 新沂     | 吾悦商务广场二期1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21617 | 铜山     | 伊庄镇圩东村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21618 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21619 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21620 | 新沂     | 吾悦商务广场二期2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21621 | 铜山     | PMS 伊庄镇小张庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21622 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21623 | 铜山     | PMS 伊庄镇新后楼北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21624 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21625 | 新沂     | 吾悦商务广场二期3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21626 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21627 | 新沂     | 新安镇城南新村5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21628 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄西新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21629 | 新沂     | 新安镇城南新村9号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21630 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁电管站东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21631 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山东北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21632 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21633 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21634 | 新沂     | 吾悦商务广场三期8配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21635 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪元西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21636 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21637 | 铜山     | 伊庄镇前井崖西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21638 | 铜山     | 伊庄镇白塔北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21639 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21640 | 铜山     | 伊庄镇北街东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21641 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室3变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21642 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21643 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21644 | 铜山     | 伊庄镇尚庄村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21645 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21646 | 铜山     | 伊庄镇周庄西南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21647 | 新沂     | 时代、明日之光花园3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21648 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21649 | 铜山     | 伊庄镇官庄东变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21650 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21651 | 铜山     | 伊庄镇路山东南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21652 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21653 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21654 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21655 | 新沂     | 时代、明日之光花园4配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21656 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学下原南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21657 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21658 | 铜山     | 伊庄镇圩内东南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21659 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21660 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21661 | 铜山     | 伊庄镇陈庄东南变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21662 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21663 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21664 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21665 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21666 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21667 | 新沂     | 四季印象春华苑3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21668 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21669 | 铜山     | 伊庄镇南街河东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21670 | 新沂     | 四季印象春华苑1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21671 | 铜山     | PMS 伊庄镇前学南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21672 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21673 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21674 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21675 | 铜山     | 伊庄镇蒋王庄新变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21676 | 新沂     | 四季印象春华苑2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21677 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21678 | 新沂     | 四季印象春华苑4配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21679 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 21680 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩西东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21681 | 铜山     | PMS 伊庄镇尚庄南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21682 | 铜山     | PMS 伊庄镇马庙南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21683 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩正南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21684 | 新沂     | 新安镇八墩南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21685 | 新沂     | 新安镇墨河孙庄2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21686 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村最西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21687 | 新沂     | 新安镇李庄24-3号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21688 | 铜山     | 伊庄镇赵圩中变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21689 | 新沂     | 新安镇徐庄综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21690 | 铜山     | PMS 伊庄镇水库南新增变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21691 | 新沂     | 新安镇污水厂南变         | 20       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21692 | 铜山     | PMS 伊庄镇耿庄北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21693 | 新沂     | 新安镇王庄东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21694 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21695 | 新沂     | 新安镇八墩42-5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21696 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街财政所配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21697 | 铜山     | PMS 伊庄镇农贸市场西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21698 | 铜山     | 伊庄镇牌坊钩崖西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21699 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21700 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21701 | 新沂     | 碧桂园凤栖台花园2配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21702 | 铜山     | 伊庄镇官庄村中配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21703 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21704 | 新沂     | 新安镇八墩42-6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21705 | 新沂     | 企业家创业园1配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21706 | 新沂     | 企业家创业园1配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21707 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村东新增配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21708 | 新沂     | 新安镇盛世名门7号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21709 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村大庄东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21710 | 铜山     | 伊庄镇前井崖东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21711 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21712 | 铜山     | PMS 伊庄镇冠山村北殷庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21713 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村西南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21714 | 铜山     | 伊庄镇王庙村西北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21715 | 铜山     | 伊庄镇王庙村东北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21716 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西西北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21717 | 铜山     | 伊庄镇圩东南配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21718 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园村小刘庄北配变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21719 | 铜山     | 伊庄镇周庄村菜洼西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21720 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村庞山东北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21721 | 铜山     | 伊庄镇牛楼街道西配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21722 | 铜山     | 伊庄镇北街工商所东配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21723 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄南2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21724 | 铜山     | 伊庄镇牛楼陈庄东配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21725 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村中配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21726 | 铜山     | 伊庄镇关庄村茅庄东南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21727 | 铜山     | 伊庄镇马集东南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21728 | 铜山     | PMS 伊庄镇纪家南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21729 | 铜山     | 伊庄镇牛楼韩庄北配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21730 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21731 | 铜山     | PMS 伊庄镇贺庄村西北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21732 | 铜山     | 伊庄镇圩内村最南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21733 | 铜山     | PMS 伊庄镇马集村毛桥东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21734 | 铜山     | 伊庄镇北街西南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21735 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街农贸市场2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21736 | 铜山     | PMS 伊庄镇单林新村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21737 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21738 | 铜山     | 伊庄镇王庙武山2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21739 | 铜山     | PMS 伊庄镇圩内村2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21740 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21741 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街东北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21742 | 铜山     | PMS 伊庄镇路山村山西东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21743 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街医院北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21744 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村埝头北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21745 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村晓庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21746 | 铜山     | PMS 伊庄镇南街东新配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21747 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山村东新配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21748 | 铜山     | PMS 伊庄镇迷马村东(新)配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21749 | 铜山     | 伊庄镇周庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 21750 | 铜山     | PMS 伊庄镇石湖变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21751 | 铜山     | 伊庄镇单林村南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21752 | 铜山     | 伊庄镇官庄村北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21753 | 铜山     | PMS 伊庄镇洪山街道南          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21754 | 铜山     | 伊庄镇南街南变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21755 | 铜山     | 伊庄镇大庄新变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21756 | 铜山     | 伊庄镇洪山街道北              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21757 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁学校变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21758 | 铜山     | PMS 伊庄镇倪园东南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21759 | 新沂     | 新安镇盛世名门5号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21760 | 新沂     | 新安镇城南新村7号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21761 | 新沂     | 新安镇盛世名门6号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21762 | 新沂     | 新安镇城南新村8号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21763 | 新沂     | 新安镇城南新村6号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21764 | 新沂     | 新安镇盛世名门1号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21765 | 新沂     | 新安镇盛世名门3号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21766 | 新沂     | 新安镇盛世名门2箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21767 | 新沂     | 新安镇盛世名门4号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21768 | 新沂     | 新安镇狄湖前进11-1号变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21769 | 新沂     | 新安镇百合家园二期12变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21770 | 新沂     | 新安镇百合家园3变(1501057026) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21771 | 铜山     | PMS 伊庄镇北街西北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21772 | 新沂     | 新安镇百合家园9变(1501055860) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21773 | 铜山     | PMS 伊庄镇卢套村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21774 | 新沂     | 新安镇百合家园7变(1501055710) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21775 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁医院北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21776 | 新沂     | 新安镇百合家园二期3变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21777 | 铜山     | 伊庄镇东烈庄南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21778 | 铜山     | 伊庄镇抗山西村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21779 | 新沂     | 新安镇百合家园5变(1501057563) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21780 | 铜山     | 伊庄镇凤凰山南配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21781 | 新沂     | 新安镇百合家园1变(1501057873) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21782 | 铜山     | 伊庄镇马集杏花村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21783 | 新沂     | 新安镇百合家园4变(1501055861) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21784 | 铜山     | 伊庄镇卢套村故黄河变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 21785 | 铜山     | 伊庄镇北街双塔路变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21786 | 新沂     | 新安镇百合家园二期1变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21787 | 铜山     | 伊庄镇白塔湖东北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21788 | 新沂     | 新安镇百合家园二期8变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21789 | 铜山     | 伊庄镇石湖北变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21790 | 新沂     | 新安镇百合家园二期10变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21791 | 铜山     | 伊庄镇川上村南箱变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21792 | 新沂     | 新安镇百合家园二期5变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21793 | 铜山     | 伊庄镇川上村中箱变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21794 | 新沂     | 新安镇红枫三期2变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21795 | 铜山     | 伊庄镇川上村北箱变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21796 | 新沂     | 新安镇百合家园6变(1501055786)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21797 | 铜山     | 水街4箱变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21798 | 新沂     | 新安镇红枫家园10（1500505970）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21799 | 新沂     | 新安镇百合家园二期9变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21800 | 铜山     | 伊庄镇圩西村农集区5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21801 | 新沂     | 新安镇百合家园2变(1501056533)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21802 | 铜山     | 伊庄镇牛楼村陈庄变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21803 | 新沂     | 新安镇红枫三期1变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21804 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵庄村南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21805 | 新沂     | 新安镇百合家园8变(1501055713)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21806 | 铜山     | 伊庄镇晓庄村前井崖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21807 | 新沂     | 新安镇百合家园二期4变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21808 | 铜山     | PMS 伊庄镇赵圩村东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21809 | 新沂     | 新安镇红枫家园11号（1500812222） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21810 | 铜山     | PMS 伊庄镇吕梁街道大桥变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21811 | 新沂     | 新安镇百合家园二期11变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21812 | 铜山     | PMS 伊庄镇东烈庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21813 | 新沂     | 新安镇百合家园二期6变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21814 | 铜山     | 伊庄镇尚庄北变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21815 | 新沂     | 新安镇红枫三期3变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21816 | 新沂     | 新安镇百合家园二期2变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21817 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋庄村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21818 | 新沂     | 新安镇百合家园二期7变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21819 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 21820 | 新沂     | 新安镇红枫家园3号(1501057432)  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21821 | 铜山     | PMS 何桥镇岗叉楼村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21822 | 新沂     | 新安镇红枫家园4号(1501056750)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21823 | 铜山     | PMS 何桥镇土楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21824 | 新沂     | 新安镇红枫家园2号(1501057030)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21825 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼一队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21826 | 新沂     | 新安镇红枫家园6号（1501058276）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21827 | 铜山     | 何桥镇朱楼村变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21828 | 新沂     | 新安镇红枫家园9号(1501057157)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21829 | 铜山     | PMS 何桥镇邓楼村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21830 | 新沂     | 新安镇红枫家园7号(1501055760)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21831 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21832 | 新沂     | 新安镇红枫嘉园小区1(1501057604) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21833 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21834 | 新沂     | 新安镇金色家园4(1501057670)   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 21835 | 铜山     | 何桥镇卜庄7号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21836 | 新沂     | 新安镇红枫家园5号(1501056093)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21837 | 铜山     | 何桥镇汪阁7号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21838 | 新沂     | 新安镇红枫家园8号(1501056030)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21839 | 铜山     | PMS 何桥镇元寨2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21840 | 新沂     | 新安镇金色家园3(1501056532)   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21841 | 铜山     | PMS 何桥镇曹楼2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21842 | 铜山     | 何桥镇祝口1号变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21843 | 铜山     | 何桥镇李楼村变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21844 | 铜山     | 何桥镇常庄村常西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21845 | 铜山     | 何桥镇后香铺变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21846 | 铜山     | 何桥镇二新庄变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21847 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21848 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼村芦楼1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21849 | 铜山     | 何桥镇曹楼村变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21850 | 铜山     | 何桥镇包楼变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21851 | 铜山     | 何桥镇单楼村单楼1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21852 | 铜山     | 何桥镇元寨村变                | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 21853 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21854 | 铜山     | 何桥镇元集村变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 21855 | 铜山     | PMS 何桥镇街西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21856 | 铜山     | 何桥镇供电1号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21857 | 铜山     | 何桥镇供电所4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21858 | 铜山     | PMS 何桥镇供电所6号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21859 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21860 | 铜山     | 何桥镇供电所3号        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21861 | 铜山     | 何桥镇肖庄村变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21862 | 铜山     | 何桥镇赵集村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21863 | 铜山     | PMS 何桥镇张集村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21864 | 铜山     | 何桥镇张集村张集1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21865 | 新沂     | 新安镇金鼎名城1变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21866 | 铜山     | 何桥镇庄里寨村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21867 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21868 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21869 | 铜山     | 何桥镇王庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21870 | 新沂     | 金鼎名城二期3配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21871 | 铜山     | 何桥镇前郭庄村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21872 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期6号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21873 | 铜山     | 何桥镇苗庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21874 | 铜山     | PMS 何桥镇供电2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21875 | 铜山     | 何桥镇秦庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21876 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21877 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室3变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21878 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21879 | 铜山     | 何桥镇供电7号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21880 | 铜山     | PMS 何桥镇庄里寨村小庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21881 | 铜山     | 何桥镇赵台1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21882 | 新沂     | 金鼎名城1配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21883 | 铜山     | 何桥镇郭庄1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 21884 | 新沂     | 新安镇金鼎名城2配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21885 | 铜山     | 何桥镇张集3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21886 | 新沂     | 新安镇丰惠华丽家族二期2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21887 | 铜山     | 何桥镇乐天庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21888 | 新沂     | 新安镇盛世名门12变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21889 | 铜山     | 何桥镇供电5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 21890 | 新沂     | 新安镇科倍尚城2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21891 | 铜山     | 何桥镇段庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21892 | 新沂     | 新安镇盛世名门9变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21893 | 铜山     | 何桥镇宋庄村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21894 | 铜山     | 何桥镇朱庄村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21895 | 新沂     | 新安镇科倍尚城3变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21896 | 新沂     | 新安镇盛世名门8变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21897 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21898 | 新沂     | 新安镇科倍尚城4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21899 | 铜山     | 何桥镇李楼村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21900 | 新沂     | 新安镇盛世名门13变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21901 | 铜山     | 何桥镇张集5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21902 | 新沂     | 新安镇盛世名门10变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21903 | 铜山     | 何桥镇朱酒店1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21904 | 新沂     | 新安镇盛世名门11变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21905 | 铜山     | 何桥镇汪阁1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21906 | 新沂     | 新安镇科倍尚城1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21907 | 铜山     | 何桥镇元寨1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21908 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21909 | 铜山     | 何桥镇张集4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21910 | 铜山     | 何桥镇元集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21911 | 新沂     | 新安镇钟吾一号开闭所2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21912 | 铜山     | PMS 何桥镇单楼2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21913 | 铜山     | 何桥镇新庄西1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21914 | 铜山     | PMS 何桥镇供电8号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21915 | 铜山     | PMS 何桥镇二新庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 21916 | 铜山     | PMS 何桥镇赵台2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21917 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21918 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21919 | 新沂     | 新安镇钟吾一号3配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21920 | 铜山     | PMS 何桥镇路庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21921 | 新沂     | 新安镇钟吾一号2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21922 | 铜山     | PMS 何桥镇马行1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21923 | 铜山     | PMS 何桥镇付村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21924 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 21925 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21926 | 铜山     | PMS 何桥镇大新1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21927 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21928 | 铜山     | PMS 何桥镇蒋楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21929 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21930 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21931 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21932 | 铜山     | 何桥镇包楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21933 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21934 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21935 | 铜山     | PMS 何桥镇四楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21936 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21937 | 铜山     | PMS 何桥镇许楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21938 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21939 | 铜山     | PMS 何桥镇供电12号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21940 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21941 | 铜山     | 何桥镇供电10号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21942 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21943 | 铜山     | PMS 何桥镇供电11号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21944 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21945 | 铜山     | PMS 何桥镇朱窑1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21946 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21947 | 铜山     | 何桥镇叶庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21948 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21949 | 铜山     | 何桥镇叶庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21950 | 新沂     | 新安镇辰华丽都3配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21951 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21952 | 新沂     | 新安镇辰华丽都开闭所3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21953 | 铜山     | 何桥镇肖庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21954 | 新沂     | 新安镇辰华丽都1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21955 | 铜山     | PMS 何桥镇前矧楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21956 | 铜山     | 何桥镇邓楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21957 | 新沂     | 新安镇辰华丽都苑4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21958 | 铜山     | PMS 何桥镇郭庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21959 | 铜山     | PMS 何桥镇解放村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 21960 | 铜山     | 何桥镇朱集1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21961 | 铜山     | 何桥镇卜庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21962 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21963 | 铜山     | 何桥镇夏口1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21964 | 新沂     | 市府名苑二期1配电室4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21965 | 铜山     | PMS 何桥镇芦楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21966 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21967 | 铜山     | PMS 何桥镇教师家属院变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21968 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21969 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21970 | 铜山     | 何桥镇曹楼7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21971 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21972 | 铜山     | PMS 何桥镇幸福1号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21973 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21974 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21975 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21976 | 铜山     | 何桥镇汪阁2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21977 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21978 | 铜山     | 何桥镇杨庄1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21979 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21980 | 铜山     | 何桥镇油坊1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21981 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21982 | 铜山     | 何桥镇郭庄村5号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21983 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21984 | 铜山     | 何桥镇朱马庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21985 | 铜山     | 何桥镇张集13号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21986 | 新沂     | 蓝城玉园1配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21987 | 铜山     | 何桥镇朱楼村1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21988 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21989 | 铜山     | 何桥镇董庄4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21990 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21991 | 铜山     | 何桥镇董庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21992 | 新沂     | 蓝城玉园2配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21993 | 铜山     | PMS 何桥镇双东3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21994 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 21995 | 铜山     | 何桥镇付村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21996 | 新沂     | 蓝城玉园4配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 21997 | 铜山     | 何桥镇卜庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 21998 | 新沂     | 蓝城玉园3配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 21999 | 铜山     | PMS 何桥镇常庄村常西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22000 | 铜山     | PMS 何桥镇后香铺1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22001 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22002 | 铜山     | 何桥镇土楼3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22003 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22004 | 铜山     | PMS 何桥镇供电21号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22005 | 新沂     | 新安镇利民花园1号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22006 | 铜山     | 何桥镇供电16号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22007 | 新沂     | 新安镇利民花园2号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22008 | 铜山     | PMS 何桥镇供电17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22009 | 新沂     | 新安镇五中24-3（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22010 | 铜山     | PMS 何桥镇供电18号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22011 | 新沂     | 新安镇墨河五中0824综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22012 | 铜山     | 何桥镇供电19号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22013 | 新沂     | 新安镇墨河工艺厂52-2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22014 | 铜山     | 何桥镇供电20号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22015 | 新沂     | 新安镇墨河52-1（道北86-1） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22016 | 铜山     | 何桥镇曹楼5号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22017 | 新沂     | 新安镇墨河五中24-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22018 | 铜山     | 何桥镇祝口3号           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22019 | 新沂     | 新安镇工艺厂综合变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22020 | 铜山     | 何桥镇袁寨3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22021 | 新沂     | 新安镇江苏北路变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22022 | 铜山     | 何桥镇街南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22023 | 新沂     | 新安镇新北园田综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22024 | 铜山     | 何桥镇张集10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22025 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22026 | 铜山     | PMS 何桥镇供电15号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22027 | 铜山     | 何桥镇小楼子变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22028 | 铜山     | 何桥镇镇政府变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22029 | 铜山     | PMS 何桥镇小圩子变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22030 | 铜山     | PMS 何桥镇医院家属院变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22031 | 铜山     | 何桥镇供电14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22032 | 铜山     | 何桥镇何桥村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22033 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22034 | 铜山     | PMS 何桥镇单庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22035 | 铜山     | PMS 何桥镇小庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22036 | 铜山     | PMS 何桥镇王庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22037 | 铜山     | PMS 何桥镇朱庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22038 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22039 | 铜山     | PMS 何桥镇李集1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22040 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22041 | 铜山     | PMS 何桥镇付村村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22042 | 铜山     | PMS 何桥镇前香铺1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22043 | 铜山     | PMS 何桥镇包楼西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22044 | 铜山     | PMS 何桥镇苗庄1号变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22045 | 铜山     | 何桥镇杨庄村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22046 | 铜山     | PMS 何桥镇前铨楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22047 | 铜山     | PMS 何桥镇董庄村胜利1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22048 | 铜山     | PMS 何桥镇季楼村变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22049 | 铜山     | PMS 何桥镇秦庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22050 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22051 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22052 | 铜山     | PMS 何桥镇路庄村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22053 | 铜山     | PMS 何桥镇秦庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22054 | 新沂     | 吾悦商务广场三期9配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22055 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼村赵庄配变新  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22056 | 铜山     | PMS 何桥镇夏口变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22057 | 铜山     | PMS 何桥镇张集2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22058 | 铜山     | PMS 何桥镇赵台村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22059 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22060 | 铜山     | PMS 何桥镇曹楼3号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22061 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府4配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22062 | 铜山     | PMS 何桥镇大新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22063 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22064 | 铜山     | PMS 何桥镇董庄1号配变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22065 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22066 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22067 | 铜山     | PMS 何桥镇大庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22068 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22069 | 铜山     | PMS 何桥镇小南庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22070 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22071 | 铜山     | PMS 何桥镇叶庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22072 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22073 | 铜山     | PMS 何桥镇付村1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22074 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22075 | 铜山     | PMS 何桥镇郎庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22076 | 铜山     | PMS 何桥镇卜庄变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22077 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22078 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22079 | 铜山     | PMS 何桥镇土楼1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22080 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22081 | 铜山     | PMS 何桥镇四楼1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22082 | 新沂     | 四季印象秋实苑2配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22083 | 铜山     | PMS 何桥镇朱酒店变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22084 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22085 | 铜山     | PMS 何桥镇大庄村变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22086 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22087 | 铜山     | PMS 何桥镇朱马庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22088 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22089 | 铜山     | PMS 何桥镇铨楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22090 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22091 | 铜山     | PMS 何桥镇供电9号（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22092 | 新沂     | 四季印象秋实苑3配电室3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22093 | 铜山     | 何桥镇杨杜楼变（新）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22094 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22095 | 铜山     | PMS 何桥镇双楼西变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22096 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22097 | 铜山     | PMS 何桥镇粮管所西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22098 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22099 | 铜山     | PMS 何桥镇金安村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 22100 | 新沂     | 四季印象秋实苑1组合配电站1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22101 | 铜山     | PMS 何桥镇祝口2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22102 | 新沂     | 四季印象秋实苑4配电室2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22103 | 铜山     | PMS 何桥镇赵集3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22104 | 铜山     | PMS 何桥镇段庄村赵庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22105 | 新沂     | 新安镇沙墩29-4号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22106 | 铜山     | 何桥镇单楼3号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22107 | 铜山     | PMS 何桥镇何桥东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22108 | 铜山     | 何桥镇袁寨4号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22109 | 铜山     | PMS 何桥镇朱酒店2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22110 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨24号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22111 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22112 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨15号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22113 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨21号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22114 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨9号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22115 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨22号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22116 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22117 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨10号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22118 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22119 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨23号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22120 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨20号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22121 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨26号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22122 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨19号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22123 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22124 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22125 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨14号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22126 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨12号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22127 | 铜山     | PMS 何桥镇庄寨3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22128 | 铜山     | 何桥镇宗庄18号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22129 | 新沂     | 新安镇市府花园11变（1501058018） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22130 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22131 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄19号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22132 | 新沂     | 新安镇市府花园9变(1501056876)  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22133 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄22号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22134 | 新沂     | 新安镇市府花园10变（1501057706） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 22135 | 新沂     | 新安镇市府花苑8变（1501058048） | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22136 | 新沂     | 新安镇新北工业园3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22137 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄24号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22138 | 新沂     | 新安镇二十户57-1号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22139 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22140 | 新沂     | 睿丽花园3配电室3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22141 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄14号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22142 | 新沂     | 睿丽花园1配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22143 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄16号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22144 | 铜山     | 何桥镇宗庄4号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22145 | 新沂     | 睿丽花园4配电室3变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22146 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22147 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22148 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22149 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄21号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22150 | 铜山     | PMS 何桥镇宗庄6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22151 | 铜山     | PMS 何桥镇肖庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22152 | 铜山     | 何桥镇牛场东变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22153 | 铜山     | 何桥镇何桥一队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22154 | 铜山     | 何桥镇常庄东变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22155 | 铜山     | 何桥镇供电25号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22156 | 铜山     | 何桥镇金安村1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22157 | 铜山     | 何桥镇朱酒店3号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22158 | 铜山     | 何桥镇供电所23号箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22159 | 铜山     | 何桥镇供电所22号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22160 | 铜山     | 何桥镇卜庄3号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22161 | 铜山     | 何桥镇郭庄6号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22162 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22163 | 新沂     | 睿丽花园2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22164 | 新沂     | 睿丽花园2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22165 | 新沂     | 睿丽花园3配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22166 | 新沂     | 睿丽花园4配电室1变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22167 | 新沂     | 睿丽花园1配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22168 | 新沂     | 新安镇八墩42-7号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22169 | 新沂     | 新安镇王陈大棚综合变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 22170 | 新沂     | 新安镇市府花园1变(1501056699) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22171 | 新沂     | 新安镇市府花苑3变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22172 | 新沂     | 新安镇市府花苑6变(1501056033) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22173 | 新沂     | 新安镇市府花苑4变(1501056032) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22174 | 新沂     | 新安镇市府花苑7变(1501055787) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22175 | 新沂     | 新安镇市府花苑5变(1501057872) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22176 | 新沂     | 新安镇市府花苑2变(1501056774) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22177 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22178 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22179 | 新沂     | 翡翠之光花园2配电室3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22180 | 新沂     | 翡翠之光花园1配电室1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22181 | 新沂     | 新安镇陈庄31-2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22182 | 新沂     | 新安镇墨河徐庄5-5号综合变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22183 | 新沂     | 高铁花园5配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22184 | 新沂     | 高铁花园2配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22185 | 新沂     | 高铁花园2配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22186 | 新沂     | 高铁花园3配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22187 | 新沂     | 高铁花园4配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22188 | 新沂     | 高铁花园6配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22189 | 新沂     | 高铁花园4配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22190 | 新沂     | 高铁花园1配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22191 | 新沂     | 高铁花园1配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22192 | 新沂     | 高铁花园2配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22193 | 新沂     | 高铁花园3配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22194 | 新沂     | 高铁花园5配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22195 | 新沂     | 高铁花园6配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22196 | 新沂     | 高铁花园6配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22197 | 新沂     | 高铁花园3配电室1变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22198 | 新沂     | 高铁花园5配电室3变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22199 | 新沂     | 高铁花园4配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22200 | 新沂     | 高铁花园5配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22201 | 新沂     | 高铁花园6配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22202 | 新沂     | 高铁花园1配电室2变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22203 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22204 | 新沂     | 高铁花园2配电室4变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 22205 | 新沂     | 高铁花园1配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22206 | 新沂     | 高铁花园3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22207 | 铜山     | 何桥镇岗叉楼村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22208 | 新沂     | 高铁花园4配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22209 | 铜山     | 何桥镇肖庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22210 | 铜山     | PMS 何桥镇李集村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22211 | 铜山     | 何桥镇董庄村赵庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22212 | 铜山     | PMS 何桥镇新庄西安变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22213 | 铜山     | 刘集镇下河套东变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22214 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22215 | 新沂     | 珑珺紫园二期6配电室1变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22216 | 新沂     | 新安镇超纲28-2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22217 | 新沂     | 新安镇沈马综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22218 | 新沂     | 翡丽天境2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22219 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22220 | 新沂     | 翡丽天境1组合配电站3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22221 | 新沂     | 翡丽天境2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22222 | 铜山     | 刘集镇下河套二队变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22223 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22224 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22225 | 新沂     | 盛世名门三期君澜华府3配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22226 | 新沂     | 新安镇开发区综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22227 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22228 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22229 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22230 | 新沂     | 10kV四季花城三期1配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22231 | 新沂     | 四季花城三期3配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22232 | 新沂     | 四季花城三期3配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22233 | 新沂     | 四季花城三期3配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22234 | 新沂     | 四季花城三期3配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22235 | 新沂     | 四季花城三期4配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22236 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22237 | 新沂     | 四季花城三期4配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22238 | 铜山     | PMS 刘集镇王楼村变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22239 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 22240 | 新沂     | 四季花城三期4配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22241 | 铜山     | 刘集镇许楼村变              | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 22242 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22243 | 新沂     | 10kV四季花城三期2配电室3变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22244 | 新沂     | 四季花城三期4配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22245 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22246 | 新沂     | 10kV风景翰苑3配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22247 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22248 | 铜山     | 刘集镇东风丁海子变            | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22249 | 新沂     | 10kV天坤香缇美墅3配电室3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22250 | 铜山     | PMS 刘集镇王套三队变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22251 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22252 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22253 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22254 | 新沂     | 10kV巨融国际豪园二期2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22255 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22256 | 新沂     | 10kV香格里拉四期1组合配电站3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22257 | 新沂     | 10kV市府花苑三期3配电室1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22258 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22259 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期2配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22260 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室2变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22261 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期1组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22262 | 新沂     | 10kV沐戴花园三期3配电室4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22263 | 新沂     | 10kV滨河嘉园二期1配电室1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22264 | 新沂     | PMS 新安镇墨河53号鲍庄综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22265 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街西16号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22266 | 铜山     | PMS 刘集镇东风村变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22267 | 新沂     | PMS 新安镇李庄27号综合变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22268 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22269 | 新沂     | PMS 新安镇新北40号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22270 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23号综合变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22271 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23-1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22272 | 新沂     | 新安镇墨河2-1综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22273 | 新沂     | PMS 新安镇段庄47-2综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22274 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22275 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22276 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22277 | 新沂     | PMS 新安镇农民新村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22278 | 铜山     | 刘集镇许楼村1号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22279 | 新沂     | PMS 新安镇墨河三点8—1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22280 | 新沂     | 新安镇老庄1单相变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22281 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩38号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22282 | 新沂     | PMS 新安镇新北39号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22283 | 新沂     | PMS 新安镇道北八一路东92号综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22284 | 新沂     | PMS 新安镇新北村83-1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22285 | 新沂     | PMS 新安镇大刘庄85号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22286 | 新沂     | PMS 新安镇道北89-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22287 | 新沂     | PMS 新安镇新北88号综合变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22288 | 新沂     | PMS 新安镇墨河戈庄5号-2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22289 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张庄6号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22290 | 新沂     | PMS 新安镇墨河徐庄5号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22291 | 新沂     | PMS 新安镇墨河张墩4号-1综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22292 | 新沂     | PMS 新安镇琅墩3号-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22293 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩34号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22294 | 新沂     | PMS 新安镇藏圩35号-1综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22295 | 新沂     | 新安镇李庄村28号-1综合变      | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 22296 | 新沂     | PMS 新安镇李庄26-1号综合变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22297 | 新沂     | PMS 新安镇墨河23--2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22298 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14—2综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22299 | 新沂     | PMS 新安镇大街南20—2综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22300 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街南20—1综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22301 | 新沂     | PMS 新安镇墨河新段21综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22302 | 新沂     | PMS 新安镇墨河大街14号综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22303 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22304 | 新沂     | 新安镇房尚51-2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22305 | 新沂     | PMS 新安镇老庄43-2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22306 | 新沂     | PMS 新安镇沈马71-1综合变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22307 | 新沂     | PMS 新安镇道北37-1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22308 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22309 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22310 | 新沂     | PMS 新安镇狄湖新村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22311 | 新沂     | PMS 新店古龙西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22312 | 新沂     | PMS 新店闸头2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22313 | 新沂     | 新店王圩村部变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22314 | 新沂     | PMS 新店九张2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22315 | 新沂     | 新店窑连2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22316 | 新沂     | PMS 新店小湖陆圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22317 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22318 | 新沂     | PMS 新店王一2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22319 | 新沂     | 新店吴庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22320 | 新沂     | PMS 新店郑沟北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22321 | 新沂     | 新店后防西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22322 | 新沂     | 新店中学西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22323 | 新沂     | PMS 新店老庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22324 | 铜山     | 刘集镇丁孟村2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22325 | 新沂     | 新店后防2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22326 | 新沂     | 新店刘庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22327 | 新沂     | PMS 新店王塘变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22328 | 新沂     | 新店街中3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22329 | 新沂     | PMS 新店埠湖2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22330 | 新沂     | 新店营北西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22331 | 新沂     | 新店小湖小学变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22332 | 新沂     | 新店刘庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22333 | 新沂     | 新店陈庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22334 | 新沂     | 新店樊庄           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22335 | 铜山     | 刘集镇施楼村小田楼2号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22336 | 新沂     | PMS 新店小湖街南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22337 | 新沂     | PMS 新店小湖街新区1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22338 | 新沂     | 新店杨庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22339 | 新沂     | 新店郑沟变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22340 | 新沂     | 新店小湖街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22341 | 新沂     | PMS 新店小湖大街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22342 | 新沂     | 新店北坝开发区        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22343 | 新沂     | PMS 新店汤庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22344 | 新沂     | 新店张圩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22345 | 新沂     | PMS 新店小湖市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22346 | 新沂     | 新店焦庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22347 | 新沂     | 新店南涧变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22348 | 新沂     | 新店闸头变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22349 | 新沂     | PMS 新店小湖村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22350 | 新沂     | 新店十墩西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22351 | 铜山     | 刘集镇东杨庄南变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22352 | 新沂     | PMS 新店街中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22353 | 新沂     | 新店臧庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22354 | 新沂     | 新店臧庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22355 | 新沂     | 新店宴林变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22356 | 新沂     | 新店梨园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22357 | 新沂     | PMS 新店埠湖变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22358 | 新沂     | 新店东南庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22359 | 新沂     | 新店十墩变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22360 | 新沂     | 新店营北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22361 | 新沂     | PMS 新店古龙42号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22362 | 新沂     | PMS 新店早墩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22363 | 新沂     | PMS 新店小湖蔡庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22364 | 新沂     | PMS 新店街中2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22365 | 新沂     | PMS 新店政府西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22366 | 新沂     | PMS 新店开发区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22367 | 新沂     | PMS 新店汤庄梨园综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22368 | 新沂     | PMS 新店小湖变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22369 | 新沂     | PMS 新店政府变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22370 | 新沂     | PMS 新店圩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22371 | 铜山     | PMS 刘集镇许楼村谢庄变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22372 | 新沂     | PMS 新店六节堰变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22373 | 新沂     | 新店小湖姜庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22374 | 新沂     | 新店小湖陆庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22375 | 新沂     | 新店宴林西变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 22376 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩三队变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22377 | 新沂     | PMS 新店顾庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22378 | 新沂     | PMS 新店后一变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22379 | 新沂     | PMS 新店后圩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 22380 | 新沂     | PMS 新店小湖孙圩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22381 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村2号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22382 | 新沂     | 新店陆庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22383 | 新沂     | PMS 新店杨蔡变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22384 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22385 | 新沂     | PMS 新店开发区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22386 | 新沂     | 新店蔡庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22387 | 新沂     | 新店张林变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22388 | 新沂     | PMS 新店张圩渔塘变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22389 | 新沂     | 新店古龙东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22390 | 新沂     | 新店王一变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22391 | 新沂     | PMS 新店街东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22392 | 新沂     | 新店小湖街中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22393 | 新沂     | 新店小湖新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22394 | 铜山     | 利国镇吴庄村殷庄队4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22395 | 新沂     | 新店闫庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22396 | 新沂     | 新店姜庄2号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22397 | 新沂     | 新店大湖新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22398 | 铜山     | PMS 利国镇邵家村4号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22399 | 新沂     | PMS 新店陆庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22400 | 新沂     | 新店小湖闫庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22401 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村2号变 | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 22402 | 铜山     | 利国镇吴庄村义和队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22403 | 新沂     | 新店守望者变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22404 | 新沂     | PMS 新店小湖街北3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22405 | 新沂     | 新店杨蔡北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22406 | 新沂     | PMS 新店埠湖3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22407 | 新沂     | 新店张许2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22408 | 新沂     | 新店马庄2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22409 | 新沂     | PMS 新店桥西东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22410 | 新沂     | PMS 新店村街东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22411 | 新沂     | 新店胡庄村新区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22412 | 新沂     | 新店胡庄村樊庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22413 | 新沂     | 新店村街南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22414 | 新沂     | 新店村商业街        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22415 | 铜山     | 利国镇马元村4号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22416 | 新沂     | PMS 新店红旗村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22417 | 铜山     | 利国镇郝家村2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22418 | 新沂     | 新店十墩4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22419 | 新沂     | PMS 新店大湖新区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22420 | 新沂     | PMS 新店小湖街中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22421 | 新沂     | PMS 新店小湖政府西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22422 | 新沂     | PMS 新店小湖村市场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22423 | 新沂     | 新店村街中4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22424 | 新沂     | 新店顾庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22425 | 新沂     | 新店小湖2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22426 | 新沂     | 新店孙圩2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22427 | 新沂     | 新店郑沟2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22428 | 新沂     | PMS 新店红旗东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22429 | 新沂     | PMS 新店五营圩西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22430 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22431 | 新沂     | PMS 新店镇北涧3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22432 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村1号变  | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22433 | 新沂     | PMS 新店镇街东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22434 | 新沂     | PMS 新店镇街中5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22435 | 新沂     | 新店镇张林2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22436 | 新沂     | 新店镇臧庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22437 | 铜山     | 利国镇马元村7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22438 | 新沂     | PMS 新店镇焦庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22439 | 新沂     | PMS 新店镇徐庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22440 | 新沂     | 新店镇桥西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22441 | 新沂     | 新店镇新店街北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22442 | 新沂     | PMS 1新店镇南涧3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22443 | 新沂     | 新店镇南涧4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22444 | 新沂     | PMS 新店小湖村南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22445 | 新沂     | 新店大湖新区3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22446 | 新沂     | PMS 新店小湖大街西3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22447 | 新沂     | 新店小湖街中3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22448 | 新沂     | 新店老庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22449 | 新沂     | 新店小庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 22450 | 新沂     | PMS 新店杨蔡2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22451 | 新沂     | 新店顾庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22452 | 新沂     | 新店周庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22453 | 新沂     | PMS 新店阳光家园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22454 | 新沂     | PMS 新店阳光家园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22455 | 新沂     | 新店南涧5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22456 | 新沂     | 新店桥西4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22457 | 新沂     | PMS 新店杨庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22458 | 新沂     | PMS 新店窑连4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22459 | 新沂     | 新店窑连5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22460 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22461 | 铜山     | 利国镇吴庄村陈庄队变      | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 22462 | 新沂     | PMS 新店镇刘庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22463 | 新沂     | PMS 新店红旗东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22464 | 新沂     | PMS 新店五营圩西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22465 | 新沂     | PMS 新店营北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22466 | 新沂     | PMS 新店郑沟北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22467 | 新沂     | PMS 新店焦庄3号变（新沂） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22468 | 新沂     | 新店镇十墩6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22469 | 新沂     | 新店镇臧庄5号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22470 | 新沂     | PMS 新店杨蔡3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22471 | 新沂     | 新店姜庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22472 | 新沂     | PMS 新店镇圈沟4号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22473 | 新沂     | 新店陆庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22474 | 铜山     | 利国镇吴庄村韩一队变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22475 | 新沂     | 新店王一3号变（新沂市）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22476 | 新沂     | 新店圈沟5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22477 | 新沂     | PMS 新店市场3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22478 | 新沂     | 新店孙滩2号变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22479 | 铜山     | PMS 利国镇中石楼变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22480 | 新沂     | 新店张圩西2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22481 | 新沂     | PMS 新店蔡庄北2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 22482 | 新沂     | 新店闫庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22483 | 新沂     | 新店藏庄6号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22484 | 新沂     | 新店张林3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 22485 | 新沂     | 新店闫庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22486 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22487 | 新沂     | 新店吴庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22488 | 新沂     | PMS 新店三墩2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22489 | 新沂     | 新店后一2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22490 | 铜山     | 利国镇墓山村1号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22491 | 新沂     | PMS 新店郑沟4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22492 | 新沂     | PMS 新店红旗西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22493 | 新沂     | PMS 新店大湖新区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22494 | 新沂     | 新店古龙4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22495 | 新沂     | PMS 新店五营圩西4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22496 | 新沂     | 新店东南庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22497 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村3号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22498 | 新沂     | 新店闸头3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22499 | 铜山     | 利国镇马元村2号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22500 | 新沂     | 新店胡庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22501 | 新沂     | 新店镇胡庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22502 | 铜山     | 利国镇万庄村一队变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22503 | 新沂     | PMS 新店红旗西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22504 | 新沂     | 新店樊庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22505 | 新沂     | 新店街中6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22506 | 新沂     | 新店街东6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22507 | 新沂     | 新店街中8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22508 | 新沂     | 新店早墩2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22509 | 新沂     | PMS 新店张圩东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22510 | 新沂     | PMS 新店郑沟圩后4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22511 | 新沂     | PMS 新店蔡庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22512 | 新沂     | PMS 新店北涧4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22513 | 新沂     | 新店古龙3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22514 | 新沂     | 新店街南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22515 | 新沂     | 新店街中7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22516 | 新沂     | PMS 新店蔡庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22517 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村4号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22518 | 新沂     | 新店古龙2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22519 | 新沂     | PMS 新店小湖陆庄4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22520 | 新沂     | PMS 新店圩后北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22521 | 新沂     | PMS 新店九张3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22522 | 新沂     | 新店张圩东5号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22523 | 新沂     | 新店郑沟3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22524 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村孙庄队1号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22525 | 新沂     | 新店陆庄3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22526 | 新沂     | PMS 新店小湖街南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22527 | 新沂     | 新店盛湖家园2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22528 | 新沂     | PMS 新店小湖中学配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22529 | 新沂     | PMS 新店小湖街中4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22530 | 新沂     | 新店盛湖家园1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22531 | 新沂     | PMS 新店镇街东5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22532 | 新沂     | 新店镇小湖陆庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22533 | 新沂     | PMS 新店镇小湖政府南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22534 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村7号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22535 | 新沂     | PMS 新店张许南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22536 | 新沂     | PMS 新店五营小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22537 | 铜山     | PMS 利国镇磊庄村3号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22538 | 新沂     | PMS 胡庄村王圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22539 | 新沂     | PMS 新店医院门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22540 | 新沂     | PMS 新店顾庄5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22541 | 新沂     | PMS 新店顾庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22542 | 新沂     | 新店老车站门前变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22543 | 新沂     | 新店小学东北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22544 | 新沂     | 新店邮局南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22545 | 新沂     | 小湖幼儿园门前变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22546 | 铜山     | PMS 利国镇万庄村6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22547 | 新沂     | 东大水厂门前变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22548 | 铜山     | PMS 利国镇郝家村4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22549 | 新沂     | 新店红旗西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22550 | 新沂     | 新店圩后北3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22551 | 新沂     | 新店南涧7号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22552 | 新沂     | 新店王塘东南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22553 | 新沂     | 新店龙潭变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22554 | 新沂     | 新店胡庄新区2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22555 | 新沂     | 新店南涧4-1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22556 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22557 | 新沂     | 新店大街6号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22558 | 新沂     | 新店臧庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22559 | 新沂     | 新店小湖孙庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22560 | 新沂     | 新店唐庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22561 | 新沂     | 新店小湖3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22562 | 新沂     | 新店窑连7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22563 | 新沂     | 新店窑连6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22564 | 新沂     | 新店汤庄梨园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22565 | 新沂     | 新店郑沟村北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22566 | 新沂     | 新店街西3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22567 | 新沂     | 新店南涧小学变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22568 | 新沂     | 新店周庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22569 | 新沂     | 新店樊庄2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22570 | 新沂     | 新店刘庄4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22571 | 新沂     | 新店营北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22572 | 新沂     | 新店小湖小学2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22573 | 铜山     | PMS 利国镇蔡山村六队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22574 | 新沂     | 新店红旗东4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22575 | 新沂     | 新店开发区3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22576 | 新沂     | 新店王一4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22577 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村刘庄队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22578 | 新沂     | 新店埠湖4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22579 | 新沂     | 阳光家园二期2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22580 | 铜山     | PMS 利国镇黄山村一队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22581 | 新沂     | 阳光家园二期3箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22582 | 新沂     | 阳光家园二期1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22583 | 新沂     | 阳光家园二期4箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22584 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22585 | 新沂     | 新店镇大湖集居区1配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22586 | 新沂     | 新店镇大湖集居区2配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22587 | 新沂     | 新店小湖1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22588 | 新沂     | PMS 新店孙滩台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22589 | 新沂     | 新店红旗西台变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 22590 | 新沂     | 新店红旗东台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22591 | 新沂     | PMS 新店小庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22592 | 新沂     | PMS 新店沂河庄单相台变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22593 | 新沂     | 新店唐庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22594 | 新沂     | PMS 新店张许台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22595 | 新沂     | 新店圩后台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22596 | 新沂     | PMS 新店滨湖西台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22597 | 铜山     | PMS 利国镇西李村3号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22598 | 新沂     | PMS 新店小湖街北台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22599 | 新沂     | 新店小湖大街西台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22600 | 新沂     | 新店马庄台变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22601 | 新沂     | 新店于庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22602 | 新沂     | PMS 新店九张台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22603 | 新沂     | PMS 新店侯庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22604 | 新沂     | PMS 新店李马台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22605 | 新沂     | 新店北涧台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22606 | 新沂     | 新店樊庄台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22607 | 新沂     | PMS 新店古龙台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22608 | 新沂     | 新店后防台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22609 | 新沂     | PMS 新店胡庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22610 | 新沂     | PMS 新店街北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22611 | 新沂     | PMS 新店街北台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22612 | 新沂     | PMS 新店街东单相变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22613 | 铜山     | 利国镇吴庄村孙庄队2号变  | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22614 | 新沂     | PMS 新店街南台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22615 | 新沂     | 新店街西台变2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22616 | 新沂     | 新店街中台变2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22617 | 铜山     | 利国镇马元村一队变     | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22618 | 新沂     | 新店桥西台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22619 | 新沂     | PMS 新店汤庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22620 | 新沂     | PMS 新店王圩台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22621 | 新沂     | 新店小李庄台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22622 | 新沂     | PMS 新店杨庄台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22623 | 新沂     | PMS 新店窑连台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22624 | 新沂     | PMS 新店张圩东台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22625 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村韩二队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22626 | 新沂     | 新店周庄台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22627 | 铜山     | PMS 利国镇厉湾村二队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22628 | 铜山     | PMS 利国镇吴庄村吴庄队1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22629 | 铜山     | PMS 利国镇岳庄村6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22630 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22631 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22632 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22633 | 铜山     | 单集镇英山村           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22634 | 铜山     | PMS 单集镇路东村安庄2    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22635 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村北李2变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22636 | 铜山     | 单集镇季庙2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22637 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22638 | 铜山     | PMS 单集镇大西2变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22639 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22640 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站2     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22641 | 铜山     | 单集镇程庄2           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22642 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22643 | 铜山     | 单集镇寿山村栗园西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22644 | 铜山     | PMS 单集镇段家变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22645 | 铜山     | PMS 单集镇供电所1变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22646 | 铜山     | PMS 单集镇闫山村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22647 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村3变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22648 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22649 | 铜山     | PMS 单集镇单集村张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22650 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22651 | 新沂     | PMS 新店圈沟台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22652 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村北7变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22653 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村南台7    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22654 | 新沂     | PMS 新店三墩台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22655 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村周庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22656 | 新沂     | PMS 新店闸头台变2      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22657 | 铜山     | 单集镇郁楼村1变         | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 22658 | 新沂     | 新店十墩小学变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22659 | 铜山     | 单集镇郁楼村陈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22660 | 新沂     | 新店张圩东2号变          | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22661 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村小曹庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22662 | 新沂     | PMS 新店张圩东3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22663 | 新沂     | 新店南涧西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22664 | 新沂     | PMS 新店李马2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22665 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22666 | 新沂     | 新店郑沟圩后北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22667 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村1       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22668 | 新沂     | PMS 新店窑连3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22669 | 铜山     | 单集镇卢庄村北前          | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 22670 | 新沂     | 新店街东2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22671 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村卢庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22672 | 新沂     | 新店北涧2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22673 | 新沂     | PMS 新店五营小学变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22674 | 新沂     | PMS 新店五营村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22675 | 铜山     | 吴桥乡卢庄村张后场         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22676 | 新沂     | PMS 百力康城2期1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22677 | 铜山     | PMS 单集镇供电所2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22678 | 新沂     | PMS 百力康城2期2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22679 | 铜山     | 单集镇路东村孙庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22680 | 新沂     | PMS 城区华夏11巷南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22681 | 铜山     | 单集镇贺庄村戴庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22682 | 新沂     | PMS 城区金秋九区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22683 | 铜山     | PMS 单集镇八湖一队       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22684 | 新沂     | 天都家园2期3号箱变变压器     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22685 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村1变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22686 | 新沂     | PMS 天都家园2期4号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22687 | 铜山     | PMS 单集镇英山村王庄7号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22688 | 铜山     | PMS 单集镇马庄村周圩子变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22689 | 铜山     | 单集镇林头村中台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22690 | 铜山     | 单集镇英山村徐庄          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22691 | 新沂     | PMS 城区党校          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22692 | 铜山     | 单集镇新河村中台变         | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 22693 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22694 | 铜山     | 单集镇单集村1变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22695 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22696 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22697 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村齐集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22698 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道6变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22699 | 铜山     | PMS 单集镇单集村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22700 | 铜山     | PMS 单集镇八湖南站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22701 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22702 | 铜山     | 单集镇姜集村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22703 | 铜山     | PMS 单集镇新河村八队   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22704 | 铜山     | PMS 单集镇林头村2    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22705 | 铜山     | 单集镇路东村变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 22706 | 铜山     | 单集镇路东村马庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22707 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村西台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22708 | 铜山     | 单集镇寿山村东台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22709 | 新沂     | 城区幸福路南1巷       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22710 | 铜山     | PMS 单集镇英山村小庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22711 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22712 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村北台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22713 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22714 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22715 | 铜山     | 单集镇路东村连山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22716 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村王台变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22717 | 新沂     | PMS 城区风泽园箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22718 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22719 | 新沂     | PMS 城区名商城箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22720 | 铜山     | PMS 单集镇段山村迁建变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22721 | 铜山     | 单集镇邢楼村张庄水口变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22722 | 铜山     | 单集镇寿山村杨家湖变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22723 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村宋庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22724 | 铜山     | PMS 单集镇段山村沈桥变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22725 | 铜山     | 单集镇段山村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22726 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村山沃变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22727 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村不落变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22728 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22729 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22730 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22731 | 铜山     | 单集镇岳楼村羊山变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22732 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22733 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村牌坊变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22734 | 铜山     | PMS 单集镇英山村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22735 | 铜山     | PMS 单集镇英山村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22736 | 铜山     | PMS 单集镇单集村2      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22737 | 铜山     | 单集镇范庄南站变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22738 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22739 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22740 | 新沂     | 城区装潢城2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22741 | 铜山     | 单集镇洪楼村六队         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22742 | 铜山     | PMS 单集镇林头村曹湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22743 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村1变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22744 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22745 | 铜山     | PMS 单集镇供电所3      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22746 | 铜山     | PMS 单集镇单集林头村1变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22747 | 铜山     | 单集镇林头村3          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22748 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22749 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22750 | 铜山     | 单集镇周圩子村集中居住3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22751 | 铜山     | 单集镇贺庄村街道3变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22752 | 铜山     | PMS 单集镇英山东4号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22753 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22754 | 铜山     | PMS 单集镇寿山村立园东3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22755 | 铜山     | 单集镇路东村陈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22756 | 铜山     | 单集镇贺庄4变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22757 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22758 | 铜山     | 单集镇寿山村东6变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22759 | 铜山     | 单集闫庄西5号          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22760 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道东8变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22761 | 新沂     | PMS 城区四中         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22762 | 铜山     | PMS 单集镇范庄南赵庄2变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22763 | 铜山     | 单集镇姜集东变4变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22764 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22765 | 铜山     | PMS 单集镇不落2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22766 | 新沂     | PMS 城区汽运南站        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22767 | 新沂     | PMS 城区永红新村        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22768 | 新沂     | PMS 城区水胶厂         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22769 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村贺西      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 22770 | 新沂     | PMS 城区峰山商场        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 22771 | 铜山     | PMS 单集镇大西3变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22772 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼小曹庄2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22773 | 新沂     | PMS 合沟青石桥小周       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22774 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村张后场2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22775 | 铜山     | 单集镇羊山西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22776 | 铜山     | PMS 单集镇街道11变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22777 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村南站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22778 | 铜山     | PMS 单集镇路东村孙庄2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22779 | 新沂     | PMS 城区装潢城公配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22780 | 铜山     | PMS 单集镇耿集东2变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22781 | 新沂     | PMS 城区闸管所北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22782 | 铜山     | PMS 单集镇连山2变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22783 | 新沂     | PMS 城区水磨石厂14274   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22784 | 新沂     | PMS 城区幸福路小吃城箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22785 | 新沂     | PMS 城区农机公司箱变变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22786 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑2号箱变变压器 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 22787 | 新沂     | PMS 城区福成花园1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22788 | 新沂     | PMS 城区福成花园2号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22789 | 新沂     | PMS 城区福成花园3号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22790 | 新沂     | PMS 城区福成花园4号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22791 | 新沂     | PMS 城区四季阳光1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22792 | 新沂     | 城区天润苑1号箱变变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22793 | 新沂     | PMS 城区天润苑2号箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22794 | 新沂     | PMS 城区幸福小区2期箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22795 | 新沂     | PMS 城区天都家园东单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 22796 | 新沂     | PMS 城区迎春小区公配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22797 | 新沂     | 城区家具城公配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22798 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22799 | 新沂     | PMS 城区华夏一巷北公变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 22800 | 新沂     | PMS 城区针织厂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22801 | 新沂     | PMS 百力康城5号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22802 | 新沂     | PMS 百力康城4号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22803 | 新沂     | PMS 百力康城3号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22804 | 新沂     | PMS 百力康城2号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22805 | 新沂     | PMS 百力康城1号箱变变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22806 | 新沂     | 城区风泽园东箱变变压器       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22807 | 新沂     | 城区风泽园三期箱变变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22808 | 新沂     | PMS 城区天都家园1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22809 | 新沂     | PMS 城区天都家园2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22810 | 新沂     | PMS 城区天都家园3号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22811 | 新沂     | PMS 天都家园二期1号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22812 | 新沂     | PMS 天都家园二期2号箱变变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22813 | 新沂     | 城区沐滨小区小高层1号箱变变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22814 | 新沂     | 城区沐滨小区2号箱变变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22815 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22816 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22817 | 新沂     | 珺睿府小区4配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22818 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22819 | 新沂     | 珺睿府小区2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22820 | 新沂     | 珺睿府小区1配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22821 | 新沂     | 珺睿府小区3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22822 | 新沂     | PMS 城区迎春小区南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22823 | 新沂     | PMS 城区圣丰小区南门4号公配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22824 | 新沂     | PMS 城区水胶厂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22825 | 新沂     | PMS 城区永红新村2       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22826 | 新沂     | PMS 城区紫荆花苑1号箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22827 | 新沂     | PMS 华夏十二巷         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22828 | 新沂     | 10kV城区富达苑4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22829 | 新沂     | 再生革厂公配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22830 | 铜山     | PMS 单集镇安庄3变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22831 | 铜山     | PMS 单集镇八湖北2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22832 | 铜山     | PMS 单集镇八湖六队2变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22833 | 铜山     | PMS 单集镇徐庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22834 | 铜山     | 单集镇寿山村11号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 22835 | 铜山     | PMS 单集镇戴庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22836 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村贾湾3号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22837 | 铜山     | 单集镇庙山村石庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22838 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22839 | 铜山     | 单集镇不落东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22840 | 铜山     | PMS 单集镇段山东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22841 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22842 | 铜山     | 单集镇吴桥街道南2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22843 | 铜山     | PMS 单集镇英山村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22844 | 铜山     | PMS 单集镇刘庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22845 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22846 | 铜山     | PMS 单集镇林头4变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22847 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村吴东2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22848 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村4     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22849 | 铜山     | PMS 单集镇王庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22850 | 铜山     | PMS 单集镇单集村3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22851 | 铜山     | 单集镇单集街道14变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22852 | 铜山     | PMS 单集镇范庄村草庙2变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22853 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22854 | 铜山     | 单集镇路东村村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22855 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村南台2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22856 | 铜山     | PMS 单集镇牌坊3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22857 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22858 | 铜山     | 单集镇黄集村花山小庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22859 | 铜山     | 单集镇寿山村东7变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22860 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22861 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22862 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄小庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22863 | 铜山     | 单集镇寿山村东8变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22864 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22865 | 铜山     | 单集镇黄集村北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22866 | 铜山     | 单集镇寿山9变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22867 | 铜山     | PMS 单集镇马庄3变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22868 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22869 | 铜山     | PMS 单集镇姜集6变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 22870 | 铜山     | 单集镇郁楼村8变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22871 | 铜山     | 单集镇花山村南楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22872 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22873 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村拐山东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22874 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22875 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22876 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22877 | 铜山     | 单集镇单庄3变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22878 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村后湖5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22879 | 铜山     | 单集镇英山村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22880 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22881 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22882 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22883 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22884 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村群墙3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22885 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村牛山3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22886 | 铜山     | PMS 单集镇姜集村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22887 | 铜山     | PMS 单集镇姜集黑土地2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22888 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村9变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22889 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村前牛家2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22890 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村10变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22891 | 铜山     | 单集镇林头7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22892 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村中变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22893 | 铜山     | 单集镇郁楼村9变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22894 | 铜山     | 单集镇林头村曹湖2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22895 | 铜山     | 单集镇范庄村小单庄2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22896 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22897 | 铜山     | 单集镇范庄村小张庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22898 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22899 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄堰上变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22900 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村张庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22901 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼东2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22902 | 铜山     | PMS 单集镇单庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22903 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集2变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22904 | 铜山     | PMS 单集镇卢庄村候庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 22905 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村羊山南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22906 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22907 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22908 | 铜山     | PMS 单集镇林头村南台2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22909 | 铜山     | PMS 单集镇耿集村3变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22910 | 铜山     | PMS 单集镇岳楼村北楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22911 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村西5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22912 | 铜山     | 单集镇黄集村花山西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22913 | 铜山     | PMS 单集镇寿山牌坊2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22914 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道15变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22915 | 铜山     | PMS 单集镇八湖村三官庙2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22916 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22917 | 铜山     | PMS 单集镇闫庄村一队3号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 22918 | 铜山     | 单集镇闫庄8号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22919 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥医院变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22920 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄4变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22921 | 铜山     | 单集镇耿集村南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22922 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22923 | 铜山     | PMS 单集镇庙山6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22924 | 铜山     | PMS 单集镇单集村4变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22925 | 铜山     | 单集镇供电所南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22926 | 铜山     | PMS 单集镇赵庄5配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22927 | 铜山     | PMS 单集镇洪楼村樊楼2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22928 | 铜山     | PMS 单集镇英山9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22929 | 铜山     | PMS 单集镇英山7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22930 | 铜山     | 单集镇苏牛农庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22931 | 铜山     | PMS 单集镇路东村9号（增资）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22932 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山变增资3    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22933 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村水口2号（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22934 | 铜山     | PMS 单集镇邢楼村刘庄小庄（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22935 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄1号（增资3）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22936 | 铜山     | 单集镇贺庄中台变（增资3）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22937 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村李庄增资3     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22938 | 铜山     | PMS 单集镇群墙4号变（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22939 | 铜山     | PMS 单集镇张庄2号变（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 22940 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山东变增资3  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22941 | 铜山     | PMS 单集镇段山村季庙（增资3）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22942 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村变（增资3）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22943 | 铜山     | PMS 单集镇姚庄村1号变（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22944 | 铜山     | PMS 单集镇庙山村7号变（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22945 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施西变（增资3） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22946 | 铜山     | PMS 单集镇单庄村4变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22947 | 铜山     | 单集镇耿集4变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22948 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村施堂3变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22949 | 铜山     | PMS 单集镇单集街道17变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22950 | 铜山     | 单集镇贺庄村施堂4号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22951 | 铜山     | PMS 单集镇林头村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22952 | 铜山     | PMS 单集镇贺庄村李庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22953 | 铜山     | PMS 单集镇单庄5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22954 | 铜山     | 单集镇岳楼村拐山西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22955 | 铜山     | PMS 单集镇英山村10号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22956 | 铜山     | 单集镇姜集村8号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22957 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥村白马湖2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22958 | 铜山     | PMS 单集镇吴桥街道7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22959 | 铜山     | 单集镇英山村12号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22960 | 铜山     | 单集镇路东村10号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22961 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22962 | 铜山     | 单集镇英山村11号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22963 | 新沂     | PMS 宏基天城二期4配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22964 | 铜山     | 单集镇单集街道21号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22965 | 铜山     | 单集镇卢庄村张后场3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22966 | 新沂     | PMS 国际商贸城四期配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22967 | 铜山     | 单集镇占湖村齐集3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22968 | 铜山     | 单集镇连山3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22969 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22970 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室2变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22971 | 铜山     | 单集镇路东村鲍庄7号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22972 | 新沂     | PMS 阳光三期1配电室4变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22973 | 铜山     | 单集镇王台村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22974 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室2变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 22975 | 铜山     | PMS 单集镇占湖村8号       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 22976 | 铜山     | 单集镇邢楼村刘庄           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22977 | 新沂     | PMS 阳光三期2配电室4变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22978 | 铜山     | PMS 单集镇沈桥西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22979 | 铜山     | PMS 单集镇郁楼村6        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22980 | 铜山     | PMS 单集镇黄集村花山5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 22981 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22982 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22983 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22984 | 铜山     | 大彭镇大刘矿北区变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 22985 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22986 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22987 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期2配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22988 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期3配电室4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22989 | 新沂     | PMS 阳光水岸绿洲四期4配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 22990 | 新沂     | PMS 城区宏基天城07箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22991 | 新沂     | PMS 城区宏基天城08箱变1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22992 | 新沂     | PMS 城区宏基天城09箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22993 | 新沂     | PMS 城区宏基天城10箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22994 | 新沂     | PMS 城区宏基天城11箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22995 | 新沂     | PMS 城区宏基天城12箱变变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22996 | 新沂     | PMS 华夏一巷2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 22997 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22998 | 新沂     | PMS 汉锦城1配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 22999 | 铜山     | PMS 大彭镇侯楼村6队1号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23000 | 新沂     | PMS 宏基天城三期4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23001 | 新沂     | PMS 宏基天城三期2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23002 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室3变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23003 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23004 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室1变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23005 | 新沂     | 华泰豪庭四期2号配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23006 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站4变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23007 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站1变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23008 | 铜山     | PMS 大彭镇程庄村五队变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23009 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站3变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23010 | 新沂     | 华泰豪庭四期1组合配电站2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23011 | 新沂     | 星河湾1配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23012 | 新沂     | 星河湾1配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23013 | 新沂     | 星河湾2配电室3变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23014 | 新沂     | 星河湾2配电室1变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23015 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室1变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23016 | 新沂     | 景润园三期配电室2变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23017 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23018 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23019 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23020 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23021 | 新沂     | PMS 阳光水岸五期3配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23022 | 新沂     | PMS 城区水胶厂3号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23023 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23024 | 新沂     | 华泰豪庭五期1组合配电站1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23025 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23026 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23027 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23028 | 新沂     | PMS 华泰豪庭五期2号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23029 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室1变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23030 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室4变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23031 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室3变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23032 | 新沂     | 锦绣华庭三期1号配电室2变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23033 | 新沂     | PMS 墨纬线1号公配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23034 | 新沂     | 景润园三期配电室4变压器        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23035 | 新沂     | PMS 景润园二期配电室3变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23036 | 新沂     | PMS 新城国际1组合配电站2变压器  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23037 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室2变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23038 | 新沂     | PMS 新城国际2配电室4变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23039 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23040 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23041 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23042 | 新沂     | 明珠花苑一期1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23043 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23044 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23045 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23046 | 新沂     | 明珠花苑一期2配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23047 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23048 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23049 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23050 | 新沂     | 明珠花苑一期3配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23051 | 新沂     | 星河湾金地1配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23052 | 新沂     | 星河湾金地1配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23053 | 新沂     | 星河湾金地4配电室2变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23054 | 新沂     | 星河湾金地3配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23055 | 新沂     | 星河湾金地3配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23056 | 新沂     | 星河湾金地4配电室4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23057 | 新沂     | 星河湾金地2配电室2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23058 | 新沂     | 星河湾金地2配电室4变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23059 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23060 | 新沂     | 城市花苑二三期1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23061 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23062 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业1配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23063 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23064 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业2配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23065 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23066 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业3配电室3变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23067 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23068 | 新沂     | 10kV宏基天城三期商业4配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23069 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室2变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23070 | 新沂     | 10kV城市花苑二三期2配电室4变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23071 | 新沂     | 城市花苑二三期3配电室2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23072 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23073 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23074 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23075 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23076 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23077 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23078 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23079 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 23080 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期2配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23081 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23082 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期3配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23083 | 新沂     | PMS 明珠花苑二期1配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23084 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23085 | 新沂     | PMS 世纪豪园1配电室4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23086 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23087 | 新沂     | PMS 世纪豪园2配电室2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23088 | 新沂     | 世纪豪园4配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23089 | 新沂     | 世纪豪园4配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23090 | 新沂     | 世纪豪园3配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23091 | 新沂     | PMS 10kV天马小区箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23092 | 新沂     | 变电北苑2配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23093 | 新沂     | 变电北苑4配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23094 | 铜山     | PMS 大彭镇沙塘村7号变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23095 | 铜山     | PMS 大彭镇徐庵村2号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23096 | 铜山     | PMS 大彭镇张井村二队1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23097 | 铜山     | PMS 大彭镇周棚村10号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23098 | 新沂     | 变电北苑4配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23099 | 新沂     | 变电北苑3配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23100 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站2变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23101 | 新沂     | 变电北苑3配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23102 | 新沂     | 变电北苑2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23103 | 新沂     | 变电北苑1组合配电站4变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23104 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23105 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23106 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23107 | 新沂     | 时代锦宸悦府3配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23108 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23109 | 新沂     | 河滨天境雅苑3配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23110 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23111 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23112 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23113 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23114 | 新沂     | 河滨天境雅苑1组合配电站4变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23115 | 新沂     | 河滨天境雅苑2配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23116 | 新沂     | 河滨天境雅苑4配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23117 | 新沂     | 河滨天境雅苑5配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23118 | 新沂     | 时代锦宸2配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23119 | 新沂     | 时代锦宸2配电室1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23120 | 新沂     | 时代锦宸2配电室3变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23121 | 新沂     | 时代锦宸2配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23122 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23123 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23124 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23125 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23126 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23127 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23128 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23129 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23130 | 新沂     | 博雅苑小区2配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23131 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23132 | 新沂     | 博雅苑小区1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23133 | 新沂     | 博雅苑小区3配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23134 | 新沂     | 20kV金唐新城3号配电室3号变压器 | 20       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23135 | 新沂     | 城区公园路南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23136 | 新沂     | 城区富达苑2号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23137 | 新沂     | 城区富达苑1号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23138 | 新沂     | 城区圣丰大厦变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23139 | 新沂     | 城区富达苑3号变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23140 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室3变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23141 | 新沂     | 城区沐滨小区2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23142 | 新沂     | 城区沐滨小区3号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23143 | 新沂     | 城区沐滨小区5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23144 | 新沂     | 城区四季阳光配电室3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23145 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23146 | 新沂     | 城区四季阳光配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23147 | 新沂     | 国际商贸城二期配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23148 | 新沂     | 城区沐滨小区4号变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23149 | 新沂     | 城区沐滨小区1号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23150 | 新沂     | 宸望华府1配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23151 | 新沂     | 宸望华府1配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23152 | 新沂     | 宸望华府2配电室2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23153 | 新沂     | 宸望华府2配电室4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23154 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23155 | 新沂     | 时代锦宸悦府1配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23156 | 新沂     | 新店南涧小学东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23157 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站3变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23158 | 新沂     | 玉融瀚景园三期1组合配电站1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23159 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室2变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23160 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23161 | 新沂     | 星河湾馨园居2配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23162 | 新沂     | 星河湾馨园居1配电室4变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23163 | 新沂     | 恒盛新城3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23164 | 新沂     | 恒盛新城7配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23165 | 新沂     | 恒盛新城3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23166 | 新沂     | 恒盛新城7配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23167 | 新沂     | 恒盛新城5配电室2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23168 | 新沂     | 恒盛新城8配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23169 | 新沂     | 恒盛新城5配电室4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23170 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23171 | 新沂     | 星河湾丽水1配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23172 | 新沂     | 星河湾丽水2配电室2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23173 | 新沂     | 恒盛花苑3变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23174 | 新沂     | 恒盛花苑1变压器           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23175 | 新沂     | 10kV城区幸福小区二期1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23176 | 新沂     | 宸望华府3配电室4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23177 | 新沂     | 宸望华府3配电室2变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23178 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室4变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23179 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站4变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23180 | 新沂     | 10kV中梁首府2配电室2变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23181 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23182 | 新沂     | 10kV晨曦人才公寓1组合配电站2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23183 | 新沂     | 10kV中梁首府1组合配电站4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23184 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 23185 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑1组合配电站4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23186 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23187 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23188 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23189 | 新沂     | 10kV星河湾茗苑2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23190 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23191 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23192 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23193 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23194 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23195 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23196 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑2配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23197 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23198 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23199 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23200 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑3配电室2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 23201 | 新沂     | 10kV星河湾祥苑1配电室1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23202 | 铜山     | 大许镇团埠村东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23203 | 铜山     | 大许镇后王村邵庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23204 | 铜山     | 大许镇林河村变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23205 | 铜山     | 大许镇东探村东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23206 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上西变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23207 | 铜山     | 大许镇李庄村西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23208 | 铜山     | 大许镇太山村武庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23209 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23210 | 铜山     | 大许镇团埠村西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23211 | 铜山     | 大许镇后王村前王变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23212 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23213 | 铜山     | 大许镇房亭村4队变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23214 | 铜山     | 大许镇大吴村1号变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23215 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23216 | 铜山     | 大许镇机关中1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23217 | 铜山     | 大许镇机关西变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23218 | 铜山     | 大许镇机关9号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23219 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 23220 | 铜山     | 大许镇太山机关6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23221 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23222 | 铜山     | 大许镇沙庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23223 | 铜山     | 大许镇太山机关3号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23224 | 铜山     | 大许镇大刘村南变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23225 | 铜山     | 大许镇大刘村北变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23226 | 铜山     | 大许镇雨露花园东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23227 | 铜山     | 大许镇机关1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23228 | 铜山     | 大许镇机关3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23229 | 铜山     | 大许镇李庄村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23230 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23231 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23232 | 铜山     | 大许镇机关南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23233 | 铜山     | 大许镇韩庄村西变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 23234 | 铜山     | 大许镇张瓦村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23235 | 铜山     | 大许镇晓岳村变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23236 | 铜山     | 大许镇朱庙村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23237 | 铜山     | 大许镇东探村南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23238 | 铜山     | 大许镇后王村东1—4队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23239 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23240 | 铜山     | 大许镇朱庙村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23241 | 铜山     | 大许镇许台村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23242 | 铜山     | 大许镇麻沟村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23243 | 铜山     | 大许镇麻沟村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23244 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23245 | 铜山     | 大许镇西探村北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23246 | 铜山     | 大许镇西探北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23247 | 铜山     | 大许镇李瓦村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23248 | 铜山     | 大许镇朱庙村中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23249 | 铜山     | 大许镇东探村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23250 | 铜山     | 大许镇东探村桃园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23251 | 铜山     | 大许镇林河村西变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23252 | 铜山     | 大许镇东探村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23253 | 铜山     | 大许镇林河村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23254 | 铜山     | 大许镇岳海村东变     | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 23255 | 铜山     | 大许镇机关中变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 23256 | 铜山     | 大许镇团埠村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23257 | 铜山     | 大许镇岳海村西变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23258 | 铜山     | 大许镇机关7号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23259 | 铜山     | 大许镇靖集村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23260 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23261 | 铜山     | 大许镇刘鹿村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23262 | 铜山     | 大许镇大许机关中3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23263 | 铜山     | 大许镇机关北3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23264 | 铜山     | 大许镇西探村3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23265 | 铜山     | 大许镇李瓦村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23266 | 铜山     | 大许镇麻沟村3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23267 | 铜山     | 大许镇机关15号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23268 | 铜山     | 大许镇雨露花园西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23269 | 铜山     | 大许镇郑庙村前夏4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23270 | 铜山     | 大许镇李瓦村北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23271 | 铜山     | 大许镇后王村前王西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23272 | 铜山     | 大许镇许台村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23273 | 铜山     | 大许镇朱庙村南4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23274 | 铜山     | 大许镇轧花厂家属院4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23275 | 铜山     | 大许镇横山村北1号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23276 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23277 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23278 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23279 | 铜山     | 大许镇方刘村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23280 | 铜山     | 大许镇后王村火神庙1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23281 | 铜山     | 大许镇后王村4队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23282 | 铜山     | 大许镇团埠村北3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23283 | 铜山     | 大许镇麻沟村西1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23284 | 铜山     | 大许镇刘鹿村1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23285 | 铜山     | 大许镇朱庄村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23286 | 铜山     | 大许镇朱庄村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23287 | 铜山     | 大许镇朱庄村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23288 | 铜山     | 大许镇岳海村西3号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23289 | 铜山     | 大许镇西探村北4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23290 | 铜山     | 大许镇朱庙村中1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23291 | 铜山     | 大许镇邵楼村殷庄1号变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23292 | 铜山     | 大许镇黄楼村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23293 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23294 | 铜山     | 大许镇郑庙村大队部变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23295 | 铜山     | 大许镇大吴村2号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23296 | 铜山     | 大许镇靖集村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23297 | 铜山     | 大许镇西探村南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23298 | 铜山     | 大许镇张瓦村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23299 | 铜山     | 大许镇姚庄村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23300 | 铜山     | 大许镇李瓦村北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23301 | 铜山     | 大许镇机关南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23302 | 铜山     | 大许镇雨露花园南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23303 | 铜山     | 大许镇朱庙村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23304 | 铜山     | 大许镇东探村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23305 | 铜山     | 大许镇机关17号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23306 | 铜山     | 大许镇机关16号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23307 | 铜山     | 大许镇机关18号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23308 | 铜山     | 大许镇刘鹿村条脊1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23309 | 铜山     | 大许镇机关22号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23310 | 铜山     | 大许镇团埠村八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23311 | 铜山     | 大许镇后王村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23312 | 铜山     | 大许镇河西村九队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23313 | 铜山     | 大许镇方刘村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23314 | 新沂     | PMS 城区金秋五区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23315 | 铜山     | 大许镇岳海村三队变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23316 | 新沂     | PMS 城区迎春小区2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23317 | 铜山     | 大许镇郑庙村后刘西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23318 | 铜山     | 大许镇机关26号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23319 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23320 | 铜山     | 大许镇机关27号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23321 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23322 | 铜山     | 大许镇郑庙前夏三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23323 | 新沂     | PMS 时集踢球白石街东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23324 | 新沂     | PMS 时集踢球白石新粉坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 23325 | 新沂     | PMS 时集踢球白石大杨变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23326 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖新区变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23327 | 新沂     | PMS 时集镇马厂新区变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23328 | 新沂     | 时集镇陈刘新区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23329 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘敬老院变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23330 | 新沂     | PMS 时集镇陈中西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23331 | 新沂     | PMS 时集踢球白石桃园变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23332 | 新沂     | 时集镇敬元新区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23333 | 新沂     | 时集镇明甫新区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23334 | 铜山     | 大许镇黄楼村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23335 | 新沂     | PMS 时集街中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23336 | 铜山     | 大许镇黄楼村东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23337 | 新沂     | PMS 时集镇小徐2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23338 | 铜山     | 大许镇小墩村南变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23339 | 新沂     | PMS 时集踢球大庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23340 | 新沂     | 时集镇郝湖2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23341 | 铜山     | 大许镇李庄村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23342 | 新沂     | PMS 时集镇西街南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23343 | 新沂     | 时集镇山东村老宅2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23344 | 新沂     | PMS 时集镇山东村甲黄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23345 | 铜山     | 大许镇朱庄村东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23346 | 新沂     | 时集镇万沟大棚变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23347 | 铜山     | 大许镇林河村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23348 | 新沂     | PMS 时集镇周北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23349 | 新沂     | PMS 时集镇周东2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23350 | 新沂     | PMS 时集镇前朱2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23351 | 新沂     | PMS 时集镇朱墩2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23352 | 铜山     | 大许镇机关23号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23353 | 新沂     | PMS 时集镇白科五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23354 | 铜山     | 大许镇团埠村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23355 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23356 | 铜山     | 大许镇佳和苑变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23357 | 新沂     | 时集仲圩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23358 | 新沂     | PMS 时集镇风云小区变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23359 | 铜山     | 大许镇东探村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23360 | 新沂     | PMS 时集踢球白石村2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23361 | 新沂     | PMS 时集镇大周村胡庄变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23362 | 新沂     | PMS 时集镇大周村沟北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23363 | 铜山     | 大许镇邵楼村北变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23364 | 新沂     | PMS 时集镇时集村王西南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23365 | 新沂     | PMS 时集东街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23366 | 铜山     | 大许镇林河村吴庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23367 | 新沂     | PMS 时集镇大周后场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23368 | 铜山     | 大许镇岳海村二队变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23369 | 新沂     | PMS 时集镇大周村南圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23370 | 铜山     | 大许镇李瓦村南2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23371 | 新沂     | PMS 时集踢球邵圩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23372 | 铜山     | 大许镇机关西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23373 | 铜山     | 大许镇阳光新村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23374 | 新沂     | 时集镇白石新庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23375 | 铜山     | 大许镇团埠村东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23376 | 新沂     | 时集镇姜圩变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23377 | 铜山     | 大许镇刘鹿村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23378 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村西洪变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23379 | 新沂     | 时集镇山东村草庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23380 | 新沂     | PMS 时集镇山东村南林场三相变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23381 | 铜山     | 大许镇小墩村1号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23382 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23383 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23384 | 铜山     | 大许镇李庄村东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23385 | 新沂     | PMS 时集镇东街北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23386 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村阡圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23387 | 铜山     | 大许镇团埠南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23388 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23389 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村半庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23390 | 新沂     | PMS 时集镇粉坊变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23391 | 新沂     | PMS 时集镇小徐变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23392 | 新沂     | 时集镇陈刘村陈中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23393 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村小墩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23394 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23395 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23396 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村高树变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23397 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23398 | 新沂     | PMS 时集镇白科村白科东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23399 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23400 | 新沂     | PMS 时集镇时集村乱墩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23401 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村华庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23402 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村明甫变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23403 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23404 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新六变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23405 | 新沂     | PMS 时集镇白科村张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23406 | 新沂     | 时集镇白科村欢东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23407 | 新沂     | PMS 时集镇白科村倪圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23408 | 新沂     | PMS 时集镇时集村北朱变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23409 | 新沂     | PMS 时集镇风云村风云变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23410 | 新沂     | 时集镇小焦变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23411 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23412 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街综合变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23413 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23414 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23415 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23416 | 新沂     | PMS 时集镇风云村高庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23417 | 新沂     | PMS 时集镇风云村姜圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23418 | 新沂     | 时集镇风云村姜圩西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23419 | 新沂     | 时集镇风云村晏圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23420 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23421 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村陈庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23422 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村宋庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23423 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘村高汪变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23424 | 新沂     | PMS 时集镇山东花生园变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23425 | 新沂     | 时集镇敬元村周北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23426 | 新沂     | PMS 时集镇昌泰单相变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23427 | 新沂     | PMS 时集东大街东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23428 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23429 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村鲍圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 23430 | 新沂     | 时集镇大周周北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23431 | 新沂     | 时集镇蒋沟村戈庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23432 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村蒋沟变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23433 | 新沂     | 时集镇温墩村温墩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23434 | 新沂     | PMS 时集镇温墩村吴墩变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23435 | 新沂     | PMS 时集镇西街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23436 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村盛湖南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23437 | 新沂     | 时集镇山东村东李变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23438 | 新沂     | PMS 时集镇西街北变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23439 | 新沂     | PMS 时集镇时集村小徐庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23440 | 新沂     | 时集镇大周村庄里变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23441 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村西朱变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23442 | 新沂     | 时集镇敬元村布北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23443 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村朱南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23444 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村敬南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23445 | 新沂     | PMS 时集镇敬元村夏庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23446 | 新沂     | 时集镇晏圩2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23447 | 新沂     | PMS 时集镇农贸市场变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23448 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村赵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23449 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟村牛庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23450 | 新沂     | 时集镇民营变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23451 | 新沂     | PMS 时集镇时集村富民变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23452 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新庄大棚变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23453 | 新沂     | 时集大周村周北3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23454 | 新沂     | 时集供电所变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23455 | 新沂     | PMS 时集大庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23456 | 新沂     | 时集镇风云村2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23457 | 新沂     | PMS 时集镇西洪新区变（风云2） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23458 | 新沂     | PMS 时集镇欢墩公配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23459 | 新沂     | PMS 时集镇韩庄公配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23460 | 新沂     | PMS 时集镇温墩2号公配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23461 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟新建公配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23462 | 新沂     | 时集五队公配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23463 | 新沂     | 时集踢球新庄2号公配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23464 | 新沂     | 时集晏圩3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23465 | 新沂     | PMS 时集镇白科西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23466 | 新沂     | 时集镇敬元周西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23467 | 新沂     | 时集镇王老庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23468 | 新沂     | 时集镇甲黄单相变（教堂）        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23469 | 新沂     | PMS 时集镇西街东变(温墩新区变)  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23470 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23471 | 新沂     | PMS 时集镇白科东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23472 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23473 | 新沂     | PMS 时集镇新庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23474 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟牛庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23475 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23476 | 新沂     | PMS 时集镇凤云村夏圩2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23477 | 新沂     | PMS 时集明甫村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23478 | 新沂     | PMS 时集镇大周东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23479 | 新沂     | 时集温墩村鲍圩3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23480 | 新沂     | PMS 时集敬园村布北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23481 | 新沂     | PMS 时集陈刘敬老院2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23482 | 新沂     | PMS 时集薄二2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23483 | 新沂     | PMS 时集东大街东2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23484 | 新沂     | PMS 时集线晏圩4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23485 | 新沂     | PMS 时集五队2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23486 | 新沂     | PMS 时集朱北2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23487 | 新沂     | PMS 时集镇白科东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23488 | 新沂     | PMS 时集镇华庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23489 | 新沂     | PMS 时集线时集东街北2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23490 | 新沂     | 时集镇山东村条龙3号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23491 | 新沂     | PMS 时集镇老宅3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23492 | 新沂     | PMS 时集镇山东村草庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23493 | 新沂     | PMS 时集西洪村小庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23494 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村黄泥2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23495 | 新沂     | PMS 时集镇大周南圩2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23496 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23497 | 新沂     | PMS 时集踢球大街4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23498 | 新沂     | PMS 时集镇白石大街北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23499 | 新沂     | PMS 时集镇踢球小学变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 23500 | 新沂     | PMS 时集镇邵圩东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23501 | 新沂     | PMS 时集镇蒋沟3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23502 | 新沂     | PMS 时集镇东街南2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23503 | 新沂     | 时集镇陈刘西2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23504 | 新沂     | 时集蒋刘村蒋刘2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23505 | 新沂     | PMS 时集镇阚圩2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23506 | 新沂     | PMS 时集马厂村盛湖北3号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23507 | 新沂     | PMS 时集线时集村乱墩2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23508 | 新沂     | PMS 时集镇时街线西大街滨河路1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23509 | 新沂     | PMS 时集踢球西姜圩2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23510 | 新沂     | PMS 踢街线小徐3号配变（新沂市）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23511 | 新沂     | PMS 时集踢球新粉坊2号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23512 | 新沂     | 时集镇西洪村黄泥3号东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23513 | 新沂     | PMS 时集线欢东2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23514 | 新沂     | 时集镇晏圩6号西配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23515 | 新沂     | PMS 时集线倪圩2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23516 | 新沂     | PMS 时集线明甫新区3号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23517 | 新沂     | PMS 时集线东马2号配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23518 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23519 | 新沂     | PMS 时集陈墩村后朱2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23520 | 新沂     | PMS 时集镇山东村东李2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23521 | 新沂     | 时集镇山东村董湖2号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23522 | 新沂     | PMS 时集镇山东村孙陈2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23523 | 新沂     | PMS 时集线时风云村四队配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23524 | 新沂     | PMS 时集线时集王西南2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23525 | 新沂     | PMS 时集镇郝湖村5号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23526 | 新沂     | PMS 时集镇山东老宅4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23527 | 新沂     | PMS 时集线时集马厂村盛湖南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23528 | 新沂     | PMS 时集镇时东街南3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23529 | 新沂     | PMS 时集镇西大街4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23530 | 新沂     | PMS 时集郝湖村6号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23531 | 新沂     | PMS 时集村时集一队2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23532 | 新沂     | PMS 时集镇白石3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23533 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23534 | 新沂     | PMS 时集镇白科村城头2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23535 | 新沂     | 时集镇明甫新区4号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23536 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大庄4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23537 | 新沂     | PMS 时集镇东街东3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23538 | 新沂     | PMS 时集陈墩村大见2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23539 | 新沂     | PMS 时集陈墩小队2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23540 | 新沂     | PMS 时集大周村后场2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23541 | 新沂     | PMS 时集大周村胡庄2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23542 | 新沂     | PMS 时集大周村庄里2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23543 | 新沂     | PMS 时集西街北2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23544 | 新沂     | PMS 时集陈刘村陈中西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23545 | 新沂     | PMS 时集王西3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23546 | 新沂     | PMS 时集西洪村半庄2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23547 | 新沂     | PMS 时集时集村小徐庄2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23548 | 新沂     | PMS 时集镇时西街3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23549 | 新沂     | PMS 时集大周村沟北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23550 | 新沂     | 时集镇风云一队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23551 | 新沂     | PMS 时集镇新庄村新三2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23552 | 新沂     | 时集镇晏圩5号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23553 | 新沂     | PMS 时集镇民营2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23554 | 新沂     | PMS 时集镇马厂村东马3号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23555 | 新沂     | 时集镇大周4号小刘庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23556 | 新沂     | PMS 时集镇时集村一队西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23557 | 新沂     | 时集镇蒋沟村桥头4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23558 | 新沂     | PMS 时集镇万沟2号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23559 | 新沂     | PMS 时集镇新六2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23560 | 新沂     | PMS 时集镇新三3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23561 | 新沂     | PMS 时集镇新庄3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23562 | 新沂     | 时集镇时集线许南2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23563 | 新沂     | PMS 时集镇温墩新区2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23564 | 新沂     | PMS 时集邵圩东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23565 | 新沂     | PMS 时集镇夏庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23566 | 新沂     | 时集镇风云村夏圩2号路西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23567 | 新沂     | PMS 时集镇白石警务室南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23568 | 新沂     | PMS 时集镇踢球大街南3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23569 | 新沂     | PMS 时集镇陈刘陈中东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23570 | 新沂     | PMS 时集镇西大街银行配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23571 | 新沂     | PMS 时集镇姜圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23572 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱3号西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23573 | 铜山     | 大许镇沙庄村魏家2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23574 | 铜山     | 大许镇靖集村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23575 | 铜山     | 大许镇雨露花园北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23576 | 铜山     | 大许镇沙庄村小沙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23577 | 铜山     | 大许镇西探村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23578 | 铜山     | 大许镇沙庄村大沙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23579 | 铜山     | 大许镇李瓦村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23580 | 铜山     | 大许镇朱庄村西3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23581 | 铜山     | 大许镇朱庄村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23582 | 铜山     | 大许镇靖集村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23583 | 铜山     | 大许镇郑庙村桃园南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23584 | 铜山     | 大许镇朱庄村小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23585 | 铜山     | 大许镇大吴村4号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23586 | 铜山     | 大许镇东探村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23587 | 铜山     | 大许镇大刘村南1号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23588 | 铜山     | PMS 大许镇闫楼村2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23589 | 铜山     | 大许镇东探村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23590 | 铜山     | 大许镇太山机关8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23591 | 铜山     | 大许镇大许村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23592 | 铜山     | 大许镇机关北4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23593 | 铜山     | 大许镇大吴村沟上南变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23594 | 铜山     | 大许镇麻沟村5队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23595 | 铜山     | 大许镇后王村一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23596 | 铜山     | 大许镇机关34号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23597 | 铜山     | 大许镇机关35号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23598 | 铜山     | 大许镇机关33号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23599 | 铜山     | 大许镇黄楼村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23600 | 铜山     | 大许镇许台村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23601 | 铜山     | 大许镇李瓦村南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23602 | 铜山     | 大许镇刘鹿村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23603 | 铜山     | 大许镇机关36号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23604 | 铜山     | 大许镇后王村大队部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23605 | 铜山     | 大许镇朱庙村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23606 | 铜山     | 大许镇刘鹿村孙庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23607 | 铜山     | PMS 大许镇机关西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23608 | 铜山     | PMS 大许镇太山机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23609 | 铜山     | PMS 大许镇机关西4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23610 | 铜山     | PMS 大许镇朱庙村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23611 | 铜山     | PMS 大许镇机关中2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23612 | 铜山     | PMS 大许镇黄楼村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23613 | 铜山     | 大许镇步行街东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23614 | 铜山     | PMS 大许镇团埠村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23615 | 铜山     | PMS 大许镇方刘村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23616 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23617 | 铜山     | PMS 大许镇郑庙村新农村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23618 | 铜山     | 盛和家园2箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23619 | 铜山     | 盛和家园1箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23620 | 铜山     | 大许镇许台村1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23621 | 铜山     | 大许镇镇南花园2变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23622 | 铜山     | 大许镇镇南花园1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23623 | 铜山     | 大许镇机关6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23624 | 铜山     | 大许镇农行变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23625 | 铜山     | 大许镇太山村龙集2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23626 | 铜山     | 大许镇麻沟村北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23627 | 铜山     | 大许镇大许村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23628 | 铜山     | 大许镇方刘村9号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23629 | 铜山     | 大许镇太山村武庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23630 | 铜山     | 大许镇健康路北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23631 | 铜山     | 大许镇团埠村北4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23632 | 铜山     | 大许镇大许村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23633 | 铜山     | 大许镇方刘村8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23634 | 铜山     | 大许镇机关19号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23635 | 铜山     | 大许镇大许村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23636 | 铜山     | 大许镇机关20号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23637 | 铜山     | 大许镇靖集村4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23638 | 铜山     | 大许镇团埠村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23639 | 铜山     | 大许镇大许村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 23640 | 铜山     | 大许镇机关12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23641 | 铜山     | 大许镇机关11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23642 | 铜山     | 大许镇机关13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23643 | 铜山     | 大许镇太山村龙集变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23644 | 铜山     | 大许镇姚庄村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23645 | 铜山     | 大许镇团埠村北1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23646 | 铜山     | 大许镇机关10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23647 | 铜山     | 大许镇刘山村南变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23648 | 铜山     | 大许镇西探村南变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23649 | 铜山     | PMS 张集镇城头村4号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23650 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23651 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村6号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23652 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23653 | 铜山     | PMS 张集镇政府2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23654 | 铜山     | 张集镇店西村1号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23655 | 铜山     | 张集镇镇区6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23656 | 铜山     | PMS 张集镇镇区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23657 | 铜山     | 张集镇镇区5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23658 | 铜山     | PMS 张集镇镇区8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23659 | 铜山     | 张集镇魏集村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23660 | 铜山     | 张集镇镇区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23661 | 铜山     | 张集镇镇区3号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23662 | 铜山     | PMS 张集镇镇区9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23663 | 铜山     | 张集镇董家村五组变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23664 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23665 | 铜山     | PMS 张集镇镇区11号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23666 | 铜山     | PMS 张集镇张桥村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23667 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23668 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23669 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村南变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23670 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23671 | 铜山     | PMS 张集镇圣安村肖家变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23672 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23673 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23674 | 铜山     | 张集镇范湖村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23675 | 铜山     | PMS 张集镇下张村圣安台片变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23676 | 铜山     | 张集镇邓庄村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23677 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23678 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23679 | 铜山     | 张集镇机关1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23680 | 铜山     | 张集镇魏集村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23681 | 铜山     | 张集镇魏集村3号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23682 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23683 | 铜山     | 张集镇魏集村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23684 | 铜山     | 张集镇机关北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23685 | 铜山     | 张集镇河沿村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23686 | 铜山     | 张集镇魏集村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23687 | 铜山     | 张集镇下马村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23688 | 铜山     | 张集镇下马村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23689 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23690 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23691 | 铜山     | 张集镇邓庄村台片变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23692 | 铜山     | 张集镇路庄村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23693 | 铜山     | PMS 张集镇林东村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23694 | 铜山     | 张集镇吴邵大队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23695 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23696 | 铜山     | PMS 张集镇果园良种厂变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23697 | 铜山     | PMS 张集镇果园良种厂1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23698 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23699 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23700 | 铜山     | 张集镇邓楼新村         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23701 | 铜山     | PMS 张集镇范湖村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23702 | 铜山     | PMS 张集镇肖家村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23703 | 铜山     | 张集镇邓楼村街道变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23704 | 铜山     | PMS 张集镇张桥村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23705 | 铜山     | PMS 张集镇下张村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23706 | 铜山     | 张集镇肖家村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23707 | 铜山     | 张集镇下马村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23708 | 铜山     | PMS 张集镇董家村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23709 | 铜山     | 张集镇魏集街道西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 23710 | 铜山     | 张集镇魏集中学变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23711 | 铜山     | 张集镇邓楼村北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23712 | 铜山     | PMS 张集镇果园北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23713 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村果园变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 23714 | 铜山     | 张集镇店西村西变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23715 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23716 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23717 | 铜山     | PMS 张集镇店东2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23718 | 铜山     | 张集镇店西村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23719 | 铜山     | 张集镇大张路西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23720 | 铜山     | 张集镇建材街变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23721 | 铜山     | PMS 张集镇董家村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23722 | 铜山     | PMS 张集镇上张村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23723 | 铜山     | PMS 张集镇林东村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23724 | 铜山     | 张集镇范湖村观光路南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23725 | 新沂     | PMS 时集镇时开线林场2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23726 | 新沂     | PMS 时集镇时集一队3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23727 | 新沂     | PMS 时集布村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23728 | 新沂     | PMS 时集镇踢球东街老站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23729 | 新沂     | PMS 时集前朱4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23730 | 新沂     | PMS 时集镇西大街5号超市变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23731 | 新沂     | PMS 时集踢球新庄水库变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23732 | 新沂     | PMS 时集镇山东村李西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23733 | 新沂     | PMS 时集镇怀峰农牧场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23734 | 新沂     | 桃花源一号配电变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23735 | 新沂     | 桃花源三号配电变压器       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23736 | 新沂     | PMS 时集镇明甫南头2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23737 | 新沂     | PMS 时集镇时集村五队小区北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23738 | 新沂     | PMS 时集镇山东村小魏北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23739 | 新沂     | PMS 时集镇陈墩村前朱南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23740 | 新沂     | 时集镇蒋刘村滕庄南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23741 | 新沂     | 时集镇时集村四队庄里变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23742 | 新沂     | 时集镇广播站变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23743 | 新沂     | 时集镇山东村草庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23744 | 新沂     | 时集万沟北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 23745 | 新沂     | 时集盛湖北4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23746 | 新沂     | 时集王老庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23747 | 新沂     | 时集新庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23748 | 新沂     | 时集旭丰小区变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23749 | 新沂     | 时集农贸市场2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23750 | 新沂     | 时集教师公寓变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23751 | 新沂     | 时集周北东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23752 | 新沂     | 时集艾庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23753 | 新沂     | 时集北朱3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23754 | 新沂     | 时集镇欢东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23755 | 新沂     | 时集镇陈刘村刘西3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23756 | 新沂     | 时集镇风云村林庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23757 | 新沂     | 时集艾庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23758 | 新沂     | 时集北朱4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23759 | 新沂     | 时集新庄南湖变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23760 | 新沂     | 时集白科小区变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23761 | 新沂     | 时集菜市场变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23762 | 新沂     | 时集晏圩东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23763 | 新沂     | 时集明甫新区东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23764 | 新沂     | 时集明甫新区西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23765 | 新沂     | 时集蒋沟戈庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23766 | 新沂     | 时集西洪村半庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23767 | 新沂     | 时集镇时集村朱江3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23768 | 新沂     | 时集镇温墩集聚区东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23769 | 新沂     | 时集镇产业园东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23770 | 新沂     | 桃花居2箱变变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23771 | 新沂     | 桃花居1箱变变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23772 | 新沂     | 时集镇桃花源2箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23773 | 新沂     | 时集镇桃花源变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23774 | 新沂     | 时集镇白科东4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23775 | 新沂     | 时集镇陈小台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23776 | 新沂     | 时集镇大见台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23777 | 新沂     | PMS 时集镇老庄台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23778 | 新沂     | 时集镇布村台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23779 | 新沂     | 时集镇小庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23780 | 新沂     | PMS 时集镇大周村大周东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23781 | 新沂     | 时集镇风云村薄二（薄湖）台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23782 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村蒋刘台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23783 | 新沂     | PMS 时集镇盛湖村湖墩台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23784 | 新沂     | PMS 时集镇万沟台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23785 | 新沂     | PMS 时集镇新庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23786 | 新沂     | 时集镇风云村林庄台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23787 | 新沂     | PMS 时集镇蒋刘村滕庄台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23788 | 新沂     | 时集镇明甫村大墩台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23789 | 新沂     | PMS 时集镇明甫村南头台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23790 | 新沂     | PMS 时集镇许南台变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23791 | 新沂     | PMS 时集镇新五台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23792 | 新沂     | 时集镇陈墩村后朱台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23793 | 新沂     | 时集镇陈墩村前朱台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23794 | 新沂     | PMS 时集镇山东村董湖台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23795 | 新沂     | 时集镇山东村老宅台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23796 | 新沂     | 时集镇山东村条龙台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23797 | 新沂     | 时集镇山东村小魏台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23798 | 新沂     | PMS 时集村时集一队台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23799 | 新沂     | PMS 时集镇小学台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23800 | 新沂     | PMS 时集镇西洪村艾庄台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23801 | 新沂     | 时集镇温墩村朱墩台变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23802 | 新沂     | PMS 时集王西台变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23803 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23804 | 新沂     | PMS 棋盘王徐徐庄2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23805 | 新沂     | 棋盘麦芬村2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23806 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23807 | 新沂     | PMS 棋盘官沈北2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23808 | 新沂     | 棋盘白草东2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23809 | 新沂     | PMS 棋盘棋街10号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23810 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23811 | 新沂     | PMS 棋盘渔场7号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23812 | 新沂     | 棋盘渔场8号综合变(毛林大桥) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23813 | 新沂     | PMS 棋盘双新小王庄综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23814 | 新沂     | 棋盘大冲东2号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 23815 | 新沂     | 棋盘红峰村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23816 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23817 | 新沂     | 棋盘城岗4号综合变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23818 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23819 | 新沂     | PMS 棋盘岗里2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23820 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23821 | 新沂     | 棋盘岗南南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23822 | 新沂     | PMS 棋盘岗南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23823 | 新沂     | 棋盘城岗台片             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23824 | 新沂     | PMS 棋盘城岗南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23825 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街中2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23826 | 新沂     | PMS 棋盘棋街南综合变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23827 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23828 | 新沂     | 棋盘大冲南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23829 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23830 | 新沂     | 棋盘芦墩东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23831 | 新沂     | PMS 棋盘金李村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23832 | 新沂     | 棋盘双新西综合变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23833 | 新沂     | 棋盘棋盘街07号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23834 | 新沂     | PMS 棋盘棋街6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23835 | 新沂     | 棋盘毛林王庄东配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23836 | 新沂     | 棋盘祁元南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23837 | 新沂     | 棋盘祁元北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23838 | 新沂     | PMS 棋盘棋街8号变(新强家西)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23839 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23840 | 新沂     | 棋盘柳沟北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23841 | 新沂     | 棋盘毛林村北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23842 | 新沂     | PMS 棋盘村部西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23843 | 新沂     | PMS 棋盘官庄北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23844 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东5号变（棋小门北） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23845 | 新沂     | PMS 棋盘棋街东3号变（种站对门） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23846 | 新沂     | PMS 棋盘棋街12号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23847 | 新沂     | PMS 棋盘棋街中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23848 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23849 | 新沂     | PMS 棋盘官庄西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 23850 | 新沂     | PMS_棋盘棋街中4号变（高中部门口） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23851 | 新沂     | PMS_棋盘牛盘村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23852 | 新沂     | PMS_棋盘官庄村           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23853 | 新沂     | 棋盘小新村台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23854 | 新沂     | PMS_棋盘棋供变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23855 | 新沂     | PMS_棋盘棋街11号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23856 | 新沂     | PMS_棋盘山徐新区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23857 | 新沂     | PMS_棋盘山徐新居2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23858 | 新沂     | PMS_棋盘山徐东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23859 | 新沂     | PMS_棋盘麦芬村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23860 | 新沂     | PMS_棋盘麦芬南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23861 | 新沂     | PMS_棋盘姚洼村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23862 | 新沂     | 棋盘冯庄小陆庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23863 | 新沂     | PMS_棋盘冯庄村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23864 | 新沂     | 棋盘张王村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23865 | 新沂     | PMS_棋盘西夏村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23866 | 新沂     | 棋盘官沈南台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23867 | 新沂     | 棋盘官沈村东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23868 | 新沂     | PMS_棋盘官沈北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23869 | 新沂     | PMS_棋盘毛林村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23870 | 新沂     | 棋盘墩东村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23871 | 新沂     | 棋盘柳沟村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23872 | 新沂     | 棋盘佃富村西变             | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23873 | 新沂     | PMS_棋盘佃富村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23874 | 新沂     | PMS_棋盘张庙7队台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23875 | 新沂     | PMS_棋盘张庙村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23876 | 新沂     | 棋盘张庙2队变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23877 | 新沂     | PMS_棋盘加友村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23878 | 新沂     | 棋盘陵西南变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23879 | 新沂     | 棋盘大墩村变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23880 | 新沂     | 棋盘张庙新区台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23881 | 新沂     | 棋盘墨芬西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23882 | 新沂     | 棋盘筛子村台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23883 | 新沂     | PMS_棋盘戚沟西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23884 | 新沂     | PMS_棋盘戚沟村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 23885 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23886 | 新沂     | 棋盘城岗街新区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23887 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23888 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23889 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23890 | 新沂     | PMS 棋盘棋街9号变(高中部西) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23891 | 新沂     | 棋盘金李村东变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23892 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23893 | 新沂     | 棋盘岗北西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23894 | 新沂     | PMS 棋盘岗东新区变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23895 | 新沂     | PMS 棋盘岗北东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23896 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23897 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23898 | 新沂     | 棋盘郑良张锦变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23899 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 23900 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23901 | 新沂     | PMS 棋盘白草东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23902 | 新沂     | PMS 棋盘白草西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23903 | 新沂     | PMS 棋盘新刘村台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23904 | 新沂     | PMS 棋盘大冲村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23905 | 新沂     | 棋盘新湖田圩变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23906 | 新沂     | 棋盘大冲北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23907 | 新沂     | 棋盘陵西南2号台片         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 23908 | 新沂     | 棋盘毛林村2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23909 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙守科门前台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23910 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23911 | 新沂     | PMS 棋盘城岗孙华门前台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23912 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23913 | 新沂     | PMS 棋盘郑良张锦庄北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23914 | 新沂     | 棋盘小冲北台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23915 | 新沂     | 棋盘派出所门前台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23916 | 新沂     | 棋盘郡王府西台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23917 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23918 | 新沂     | PMS 棋盘墩东田庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23919 | 新沂     | 棋盘芦墩北2号台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 23920 | 新沂     | PMS 棋盘祁元南2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23921 | 新沂     | PMS 棋盘白草东1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23922 | 新沂     | PMS 棋盘双新小区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23923 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄北台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23924 | 新沂     | 棋盘芦墩村2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23925 | 新沂     | PMS 棋盘大墩东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23926 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23927 | 新沂     | PMS 棋盘加友北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23928 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23929 | 新沂     | PMS 棋盘筛子2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23930 | 新沂     | PMS 棋盘七沟东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23931 | 新沂     | PMS 棋盘坝南西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23932 | 新沂     | 棋盘新刘西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23933 | 新沂     | 棋盘官沈南2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23934 | 新沂     | 棋盘佃富东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23935 | 新沂     | 棋盘张庙张庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23936 | 新沂     | 棋盘牛盘西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23937 | 新沂     | 棋盘官庄村南台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23938 | 新沂     | PMS 棋盘白草大棚台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23939 | 新沂     | 棋盘张王西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23940 | 新沂     | PMS 棋盘大新2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23941 | 新沂     | 棋盘村部北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23942 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23943 | 新沂     | PMS 棋盘张庙新区3号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23944 | 新沂     | PMS 棋盘小冲东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23945 | 新沂     | 棋盘小冲东2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23946 | 新沂     | 棋盘祁元北2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23947 | 新沂     | 棋盘筛子马场北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23948 | 新沂     | 棋盘佃富东2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23949 | 新沂     | 棋盘佃富西2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23950 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23951 | 新沂     | PMS 棋盘金李村2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23952 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟路口台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23953 | 新沂     | PMS 棋盘污水处理厂北台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23954 | 新沂     | 棋盘柳沟村2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 23955 | 新沂     | 棋盘金李张庄北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23956 | 新沂     | PMS 棋盘筛子南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23957 | 新沂     | PMS 棋盘大墩村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23958 | 新沂     | PMS 棋盘张庙七队2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23959 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23960 | 新沂     | PMS 棋盘加友南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23961 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23962 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23963 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23964 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23965 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23966 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23967 | 新沂     | PMS 棋盘土城圩里2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23968 | 新沂     | 棋盘大新西台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23969 | 新沂     | 棋盘冯庄东2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23970 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23971 | 新沂     | 棋盘泉子北2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23972 | 新沂     | 棋盘姚洼村2号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23973 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23974 | 新沂     | 棋盘官庄西北台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23975 | 新沂     | PMS 棋盘山水台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23976 | 新沂     | 棋盘镇官庄村东台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23977 | 新沂     | PMS 棋盘供电所西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23978 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23979 | 新沂     | PMS 棋盘文化站门前台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23980 | 新沂     | PMS 棋盘镇官庄南3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23981 | 铜山     | 张集镇河沿村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23982 | 铜山     | PMS 张集镇张集村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23983 | 铜山     | PMS 张集镇杨洼村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23984 | 铜山     | PMS 张集镇店西村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23985 | 铜山     | 张集镇肖家村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 23986 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23987 | 铜山     | PMS 张集镇翟山村4号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23988 | 铜山     | PMS 张集镇张集村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23989 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 23990 | 铜山     | 张集镇张桥村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23991 | 铜山     | PMS 张集镇夏楼村1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 23992 | 铜山     | PMS 张集镇镇区14号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 23993 | 铜山     | PMS 张集镇董家村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23994 | 铜山     | PMS 张集镇镇区15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23995 | 铜山     | PMS 张集镇镇区16号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 23996 | 铜山     | PMS 张集镇张集村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23997 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23998 | 铜山     | PMS 张集镇店西村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 23999 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24000 | 铜山     | 张集镇下马村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24001 | 铜山     | PMS 张集镇魏桥村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24002 | 铜山     | PMS 张集镇姥庙村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24003 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24004 | 铜山     | 张集镇吴邵大队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24005 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24006 | 铜山     | PMS 张集镇供电所1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24007 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24008 | 铜山     | PMS 张集镇下张村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24009 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24010 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24011 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村六组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24012 | 铜山     | 张集镇董家村三组变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24013 | 铜山     | PMS 张集镇果园北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24014 | 铜山     | PMS 张集镇中心医院东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24015 | 铜山     | 张集镇镇区七组变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24016 | 铜山     | 张集镇新街南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24017 | 铜山     | PMS 张集镇新街北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24018 | 铜山     | 张集镇中学东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24019 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村河沿西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24020 | 铜山     | 张集镇圣安村西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24021 | 铜山     | 张集镇邓楼村学校西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24022 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24023 | 铜山     | 张集镇店西村2队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24024 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24025 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾黄庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24026 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24027 | 铜山     | PMS 张集镇大孙湾2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24028 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24029 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24030 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24031 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24032 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24033 | 铜山     | PMS 张集镇小孙湾7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24034 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24035 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24036 | 铜山     | 张集镇店东村7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24037 | 铜山     | 张集镇店东村8号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24038 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村五组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24039 | 铜山     | PMS 张集镇林东村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24040 | 铜山     | 张集镇董家村4组变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24041 | 铜山     | 张集镇范湖村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24042 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24043 | 铜山     | PMS 张集镇中学教师公寓变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24044 | 铜山     | PMS 张集镇小潘庄变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24045 | 铜山     | PMS 张集镇娍庙村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24046 | 铜山     | PMS 张集镇张集村10组变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24047 | 铜山     | 张集镇店西村西1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24048 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村委会变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24049 | 铜山     | PMS 张集镇路庄村1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24050 | 铜山     | 张集镇林东村2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24051 | 铜山     | PMS 张集镇孙湾吴楼4号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24052 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村3组变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24053 | 铜山     | PMS 张集镇闫沃村学校南变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24054 | 铜山     | PMS 张集镇老街信用社南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24055 | 铜山     | PMS 张集镇魏集中学东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24056 | 铜山     | 张集镇范湖村警务室南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24057 | 铜山     | PMS 张集镇范湖村东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24058 | 铜山     | 张集镇范湖村山西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24059 | 铜山     | PMS 张集镇店东村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 24060 | 铜山     | PMS 张集镇水口村6队变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24061 | 铜山     | PMS 张集镇镇区供电所南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24062 | 铜山     | PMS 张集镇店西村7队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24063 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24064 | 铜山     | 张集镇镇西大道1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24065 | 铜山     | PMS 张集镇上张村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24066 | 铜山     | PMS 张集镇苏庄村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24067 | 铜山     | PMS 张集镇店西村3队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24068 | 铜山     | PMS 张集镇区法庭北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24069 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村4组变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24070 | 铜山     | PMS 张集镇区七组1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24071 | 铜山     | PMS 张集镇董家村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24072 | 铜山     | PMS 张集镇中队门前变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24073 | 铜山     | PMS 张集镇邓庄学校变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24074 | 铜山     | PMS 张集镇新街南1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24075 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵大队东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24076 | 铜山     | PMS 张集镇镇区七组2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24077 | 铜山     | PMS 张集镇邓楼山后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24078 | 铜山     | PMS 张集镇吴邵村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24079 | 铜山     | PMS 张集镇林东村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24080 | 铜山     | PMS 张集镇魏集村1队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24081 | 铜山     | PMS 张集镇镇区1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24082 | 铜山     | PMS 张集镇张楼村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24083 | 铜山     | PMS 张集镇张集村2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24084 | 铜山     | PMS 张集镇店东村4号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24085 | 铜山     | PMS 张集镇店东村1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24086 | 铜山     | PMS 张集镇店东村3号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24087 | 铜山     | 张集镇张集村5号变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24088 | 铜山     | PMS 张集镇店东村5号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24089 | 铜山     | PMS 张集镇店东村6组变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24090 | 铜山     | 张集镇老街南1号变台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24091 | 铜山     | 张集镇范湖村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24092 | 铜山     | PMS 张集镇魏集十字路口北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24093 | 铜山     | PMS 张集镇汇金广场2号变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24094 | 铜山     | 张集镇民意园8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24095 | 铜山     | 张集镇民意园3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24096 | 铜山     | 张集镇利民小区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24097 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24098 | 铜山     | PMS 张集镇利民小区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24099 | 铜山     | PMS 张集镇民意园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24100 | 铜山     | PMS 张集镇民意园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24101 | 铜山     | 张集镇利民小区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24102 | 铜山     | 张集镇民意园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24103 | 铜山     | 张集镇利民小区5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24104 | 铜山     | 张集镇民意园5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24105 | 铜山     | 张集镇民意园4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24106 | 铜山     | 张集镇民意园7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24107 | 铜山     | PMS 张集镇文化广场1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24108 | 铜山     | PMS 张集镇新街中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24109 | 铜山     | 张集镇茉莉公馆1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24110 | 铜山     | 张集镇小孙湾8号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24111 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24112 | 铜山     | 张集镇下马村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24113 | 铜山     | 张集镇明瀚小区2变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24114 | 铜山     | 张集镇明瀚小区1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24115 | 铜山     | 张集镇明瀚小区3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24116 | 铜山     | 张集镇张桥村南1变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24117 | 铜山     | 张集镇店西村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24118 | 铜山     | 孟庄社区2配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24119 | 铜山     | 孟庄社区1配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24120 | 铜山     | 张集镇南湖湾小区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24121 | 铜山     | 张集镇果园西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24122 | 铜山     | 张集镇孙湾小学南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24123 | 铜山     | 张集镇供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24124 | 铜山     | 张集镇邓楼山后东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24125 | 铜山     | 张集镇盛世家园4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24126 | 铜山     | 张集镇盛世家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24127 | 铜山     | 张集镇盛世家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24128 | 铜山     | 张集镇盛世家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24129 | 铜山     | 张集镇邓楼观光路西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24130 | 铜山     | 张集镇张桥村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24131 | 铜山     | 张集镇店西村6号北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24132 | 铜山     | 后楼新村7箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24133 | 铜山     | 后楼新村1箱变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24134 | 铜山     | 后楼新村5箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24135 | 铜山     | 后楼新村2箱变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24136 | 新沂     | PMS 棋盘幼儿园门前台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24137 | 新沂     | PMS 棋盘山水2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24138 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24139 | 新沂     | 棋盘城岗供电东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24140 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北3号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24141 | 新沂     | 棋盘陵西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24142 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24143 | 新沂     | 棋盘祁元南3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24144 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24145 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24146 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24147 | 新沂     | PMS 棋盘白草西3号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24148 | 新沂     | 棋盘麦芬南2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24149 | 新沂     | PMS 棋盘苏果超市门前台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24150 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24151 | 新沂     | PMS 棋盘新奥特南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24152 | 新沂     | 棋盘张庙七队北台片      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24153 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24154 | 新沂     | PMS 棋盘郑梁郑庄南台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24155 | 新沂     | PMS 棋盘大新村北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24156 | 新沂     | PMS 棋盘山徐东2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24157 | 新沂     | 棋盘小新村2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24158 | 新沂     | PMS 棋盘小新南2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24159 | 新沂     | 棋盘筛子南3号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24160 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居4号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24161 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居5号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24162 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居6号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24163 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居7号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24164 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居8号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 24165 | 新沂     | 棋盘墩东七队台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24166 | 新沂     | 棋盘佃富孟庄台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24167 | 新沂     | PMS 棋盘墩东村2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24168 | 新沂     | PMS 棋盘墨云警务室台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24169 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24170 | 新沂     | PMS 棋盘山水3号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24171 | 新沂     | PMS 棋盘中学西台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24172 | 新沂     | PMS 棋盘官庄东2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24173 | 新沂     | PMS 棋盘公园东北台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24174 | 新沂     | PMS 棋盘村委会门前台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24175 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘新村2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24176 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬北2号台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24177 | 新沂     | PMS 棋盘田圩东配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24178 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24179 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24180 | 新沂     | PMS 棋盘镇岗南东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24181 | 新沂     | PMS 棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24182 | 新沂     | 棋盘镇白草西4号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24183 | 新沂     | PMS 棋盘新湖北配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24184 | 新沂     | PMS 棋盘郑良杨庄南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24185 | 新沂     | PMS 棋盘山徐新居9号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24186 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏村4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24187 | 新沂     | PMS 棋盘镇西夏北2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24188 | 新沂     | 棋盘镇大新4号配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24189 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林村北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24190 | 新沂     | PMS 棋盘镇毛林王庄3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24191 | 新沂     | PMS 棋盘镇墨云村部北2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24192 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄中配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24193 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子码头2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24194 | 新沂     | PMS 棋盘王徐宋庄西配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24195 | 新沂     | PMS 棋盘镇芦墩西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24196 | 新沂     | PMS 棋盘镇戚沟路口2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24197 | 新沂     | PMS 棋盘镇筛子村东2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24198 | 新沂     | 棋盘陵西王岗丈北配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24199 | 新沂     | PMS 棋盘官庄村4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 24200 | 新沂     | PMS 棋盘镇大墩东3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24201 | 新沂     | 棋盘镇筛子村4号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24202 | 新沂     | 棋盘大冲东湖配变                   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24203 | 新沂     | 棋盘王徐杨庄北2号配变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24204 | 新沂     | PMS 棋盘小冲南3号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24205 | 新沂     | PMS 棋盘祁元东配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24206 | 新沂     | PMS 棋盘镇祁元北3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24207 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗新村2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24208 | 新沂     | PMS 棋盘戚沟村2号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24209 | 新沂     | PMS 棋盘镇麦芬中2号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24210 | 新沂     | PMS 棋盘西夏村3号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24211 | 新沂     | PMS 棋盘街官庄村3号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24212 | 新沂     | 棋盘官庄村南2号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24213 | 新沂     | PMS 棋盘南京西路南2号配变（棋盘信用社南桥头变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24214 | 新沂     | PMS 棋盘镇棋街3号北配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24215 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄东2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24216 | 新沂     | PMS 棋盘镇城岗街新区2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24217 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟路口配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24218 | 新沂     | 棋盘城岗新村变（交管所）               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24219 | 新沂     | PMS 棋盘岗里3号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24220 | 新沂     | 棋盘镇大冲西变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24221 | 新沂     | 棋盘大冲南八队变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24222 | 新沂     | PMS 棋盘坝北北2号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24223 | 新沂     | PMS 棋盘张锦庄西配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24224 | 新沂     | PMS 棋盘新湖田圩北配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24225 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村北变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24226 | 新沂     | 棋盘金李村部北配变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24227 | 新沂     | PMS 棋盘镇张庙花墩变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24228 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟西2号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24229 | 新沂     | PMS 棋盘大墩河口4号配变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24230 | 新沂     | PMS 棋盘山水4号配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24231 | 新沂     | 棋盘镇祁元3号配变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24232 | 新沂     | 棋盘镇官沈南3号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24233 | 新沂     | PMS 棋盘医院南门配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24234 | 新沂     | PMS 棋盘金李村北变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24235 | 新沂     | PMS 棋盘高李北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24236 | 新沂     | PMS 棋盘大冲北3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24237 | 新沂     | PMS 棋盘王徐新区2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24238 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24239 | 新沂     | 棋盘郑良杨庄3号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24240 | 新沂     | 棋盘麦芬南3号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24241 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬西3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24242 | 新沂     | 棋盘泉子北3号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24243 | 新沂     | PMS 棋盘泉子西3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24244 | 新沂     | PMS 棋盘金李村3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24245 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄村3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24246 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24247 | 新沂     | PMS 棋盘张王西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24248 | 新沂     | PMS 棋盘新湖祁湖2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24249 | 新沂     | PMS 棋盘佃富西3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24250 | 新沂     | PMS 棋盘加友3号配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24251 | 新沂     | PMS 棋盘金李北2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24252 | 新沂     | PMS 棋盘金庄西3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24253 | 新沂     | PMS 棋盘柳沟北3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24254 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩新区2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24255 | 新沂     | PMS 棋盘金李村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24256 | 新沂     | PMS 棋盘城岗街北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24257 | 新沂     | PMS 棋盘金李东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24258 | 新沂     | PMS 棋盘小冲街中配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24259 | 新沂     | PMS 棋盘大冲南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24260 | 新沂     | 棋盘陵西村部东配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24261 | 新沂     | PMS 棋盘土城老庄西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24262 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24263 | 新沂     | 棋盘坝北3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24264 | 新沂     | PMS 棋盘加友南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24265 | 新沂     | PMS 棋盘白草街西5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24266 | 新沂     | PMS 棋盘白草东3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24267 | 新沂     | PMS 棋盘小冲村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24268 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩北3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24269 | 新沂     | 棋盘马场东配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24270 | 新沂     | PMS 棋盘筛子村卫生室配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24271 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄小陆庄西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24272 | 新沂     | PMS 棋盘泉子八角楼西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24273 | 新沂     | PMS 棋盘粮管所南门配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24274 | 新沂     | PMS 棋盘商贸城西门配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24275 | 新沂     | PMS 棋盘张庙二队西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24276 | 新沂     | PMS 棋盘养老院门口变配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24277 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24278 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24279 | 新沂     | PMS 棋盘高李村2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24280 | 新沂     | 棋盘张庙张庄2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24281 | 新沂     | 棋盘牛盘黄滩西配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24282 | 新沂     | PMS 棋盘官沈东2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24283 | 新沂     | PMS 棋盘农机修理北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24284 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘西桥头配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24285 | 新沂     | 棋盘高中部西桥头配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24286 | 新沂     | PMS 棋盘高中部东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24287 | 新沂     | 棋盘邮局北箱变变压器     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24288 | 新沂     | 棋盘红绿灯南箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24289 | 新沂     | 棋盘公园东配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24290 | 新沂     | 棋盘公园东北2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24291 | 新沂     | 棋盘牛盘新村配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24292 | 新沂     | 棋盘张王林场变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24293 | 新沂     | 棋盘祁元东2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24294 | 新沂     | PMS 棋盘西夏西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24295 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24296 | 新沂     | PMS 棋盘大冲西北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24297 | 新沂     | PMS 棋盘芦墩村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24298 | 新沂     | PMS 棋盘土城新村东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24299 | 新沂     | PMS 棋盘岗北西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24300 | 新沂     | PMS 棋盘张庙村西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24301 | 新沂     | PMS 棋盘白草西6号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24302 | 新沂     | PMS 棋盘张王林场东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24303 | 新沂     | PMS 棋盘墩东西湖配变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24304 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄家园一号配变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24305 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄园2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24306 | 新沂     | 棋盘牛盘新村3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24307 | 新沂     | 棋盘坝北西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24308 | 新沂     | 棋盘岗南2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24309 | 新沂     | 棋盘陵西南4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24310 | 新沂     | 棋盘陵西南3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24311 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24312 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24313 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24314 | 新沂     | 城岗农民集中居住区1配电室1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24315 | 新沂     | 城岗农民集中居住区2配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24316 | 新沂     | 棋盘佃富东3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24317 | 新沂     | 棋盘姚洼村3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24318 | 新沂     | 青云悦府1配电室3变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24319 | 新沂     | 青云悦府1配电室4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24320 | 新沂     | 青云悦府1配电室2变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24321 | 新沂     | 青云悦府1配电室1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24322 | 新沂     | 棋盘坝北北3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24323 | 新沂     | 棋盘大冲中配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24324 | 新沂     | 棋盘筛子村部西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24325 | 新沂     | 棋盘果园3号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24326 | 新沂     | 棋盘岗里西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24327 | 新沂     | 棋盘王徐村部北配变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24328 | 新沂     | 棋盘大冲中2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24329 | 新沂     | 棋盘山水中变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24330 | 新沂     | 棋盘棋街3号西配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24331 | 新沂     | 棋盘城岗卫生院门前配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24332 | 新沂     | 郡王府1组合配电站1变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24333 | 新沂     | 棋盘岗东新区2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24334 | 新沂     | 棋盘岗北西南配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24335 | 新沂     | 棋盘郑梁杨庄园3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24336 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室4变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24337 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24338 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24339 | 新沂     | 10kV棋盘双新小区配电室3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 24340 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区3变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24341 | 新沂     | 10kV棋盘白草集居区2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24342 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24343 | 新沂     | 10kV棋盘泉子集居区1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24344 | 新沂     | PMS 棋盘坝南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24345 | 新沂     | 棋盘陵西北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24346 | 新沂     | PMS 棋盘王徐孙庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24347 | 新沂     | PMS 棋盘王徐杨庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24348 | 新沂     | PMS 棋盘郑良郑庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24349 | 新沂     | PMS 棋盘坝北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24350 | 新沂     | 棋盘果园1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24351 | 新沂     | 棋盘果园2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24352 | 新沂     | PMS 棋盘陵西王岗丈台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24353 | 新沂     | PMS 棋盘小冲官口台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24354 | 新沂     | PMS 棋盘新湖中台片   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24355 | 新沂     | PMS 棋盘新湖南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24356 | 新沂     | PMS 棋盘新湖祈湖台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24357 | 新沂     | PMS 棋盘土城胡庄台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24358 | 新沂     | PMS 棋盘土城北新区台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24359 | 新沂     | PMS 棋盘大新村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24360 | 新沂     | PMS 棋盘冯庄东台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24361 | 新沂     | 棋盘冯庄南台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24362 | 新沂     | PMS 棋盘麦芬东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24363 | 新沂     | 棋盘泉子北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24364 | 新沂     | PMS 棋盘泉子村台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24365 | 新沂     | PMS 棋盘泉子南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24366 | 新沂     | 棋盘山徐西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24367 | 新沂     | 棋盘西夏西台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24368 | 新沂     | PMS 棋盘西夏北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24369 | 新沂     | PMS 棋盘姚洼北台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24370 | 新沂     | 棋盘姚洼中台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24371 | 新沂     | PMS 棋盘镇柳沟八队   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24372 | 新沂     | PMS 棋盘大墩南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24373 | 新沂     | 棋盘大墩东台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24374 | 新沂     | 棋盘高李村台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24375 | 新沂     | 棋盘高李南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24376 | 新沂     | PMS 棋盘毛林王庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24377 | 新沂     | PMS 棋盘金李夏庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24378 | 新沂     | PMS 棋盘金李张庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24379 | 新沂     | PMS 棋盘金庄东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24380 | 新沂     | 棋盘金庄西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24381 | 新沂     | 棋盘芦墩北台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24382 | 新沂     | 棋盘芦墩村台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24383 | 新沂     | PMS 棋盘牛盘黄滩台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24384 | 新沂     | PMS 棋盘筛子马场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24385 | 新沂     | 棋盘小新南台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24386 | 新沂     | PMS 棋盘棋街西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24387 | 新沂     | PMS 棋盘棋盘街粮管所西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24388 | 新沂     | 棋盘坝北2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24389 | 新沂     | PMS 棋盘白草西2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24390 | 新沂     | PMS 棋盘陵西北2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24391 | 新沂     | PMS 港头潼沟1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24392 | 铜山     | 张集镇洋房家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24393 | 铜山     | 张集镇洋房家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24394 | 铜山     | 张集镇旭日花园4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24395 | 铜山     | 张集镇旭日花园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24396 | 铜山     | 张集镇镇区10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24397 | 铜山     | PMS 张集镇店西村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24398 | 铜山     | PMS 张集镇店西村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24399 | 铜山     | 徐庄镇鸭庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24400 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24401 | 铜山     | 徐庄镇太平尤庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24402 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村姚庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24403 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄1、4队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24404 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄中学门前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24405 | 铜山     | 徐庄镇赵集2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24406 | 铜山     | 徐庄镇贺窑村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24407 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24408 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24409 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24410 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24411 | 铜山     | 徐庄镇汪赵4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24412 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平宋家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24413 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24414 | 铜山     | PMS 毛庄乡赵疃村小李庄变  | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 24415 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村集市变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24416 | 铜山     | 徐庄镇土楼村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24417 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24418 | 铜山     | 徐庄镇供电所7号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24419 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵集村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24420 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村中变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24421 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24422 | 铜山     | 徐庄镇三楼村李楼变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24423 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24424 | 铜山     | 徐庄镇所门前变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24425 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24426 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼集市变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24427 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24428 | 铜山     | PMS 徐庄镇河王楼河北村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24429 | 铜山     | 徐庄镇马湖村藏庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24430 | 铜山     | PMS 徐庄镇毛庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24431 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼河北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24432 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24433 | 铜山     | 徐庄镇供电所2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24434 | 铜山     | 徐庄镇上毛庄坝子南新变     | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 24435 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山小郭庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24436 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24437 | 铜山     | 徐庄镇薛东村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24438 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东小邵楼村变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24439 | 铜山     | 徐庄镇毛庄一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24440 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24441 | 铜山     | 徐庄镇政府东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24442 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村和泰1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24443 | 铜山     | 徐庄镇供电所8号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24444 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24445 | 铜山     | 徐庄镇苑西村北站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24446 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24447 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山三队变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 24448 | 铜山     | 徐庄镇苑东村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24449 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24450 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西村3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24451 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村陈庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24452 | 铜山     | 徐庄镇政府西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24453 | 铜山     | 徐庄镇王桥大队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24454 | 铜山     | 徐庄镇吴老西北湖变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24455 | 铜山     | 徐庄镇腰庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24456 | 铜山     | 徐庄镇前王桥村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24457 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄北站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24458 | 铜山     | 徐庄镇乔庄吴老西村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24459 | 铜山     | 徐庄镇供电所3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24460 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24461 | 铜山     | 徐庄镇供电所6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24462 | 铜山     | 徐庄镇腰庄南8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24463 | 铜山     | 徐庄镇王桥村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24464 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村西站变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24465 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24466 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井大队变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24467 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵农场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24468 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村二队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24469 | 铜山     | 徐庄镇张家村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24470 | 铜山     | 徐庄镇张家村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24471 | 铜山     | 徐庄镇苑山北湖变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 24472 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村新庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24473 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24474 | 铜山     | 徐庄镇赵疃村山南变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 24475 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄十队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24476 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村常庄变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24477 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄丁庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24478 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村双井变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24479 | 铜山     | 徐庄镇供电所1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 24480 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村李庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24481 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24482 | 铜山     | 徐庄镇来安集蔬菜大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24483 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田六队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24484 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田邵家村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24485 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村凌庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24486 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24487 | 铜山     | PMS 徐庄吴集村吴楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24488 | 铜山     | 徐庄镇吴集村冯庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24489 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24490 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐小周庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24491 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄九队(南)变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 24492 | 铜山     | 徐庄镇范庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24493 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24494 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安集村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24495 | 铜山     | 徐庄镇来安集村小周庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24496 | 铜山     | 徐庄镇旺庄村杜楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24497 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄周皇变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24498 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24499 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24500 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田和泰家园2号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 24501 | 铜山     | 徐庄镇三楼村变          | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 24502 | 铜山     | 徐庄镇山黄3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24503 | 铜山     | 徐庄镇周庄大队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24504 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井许庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24505 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西1-2队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24506 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24507 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场张庄3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24508 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24509 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西四队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24510 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼北台      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24511 | 铜山     | 徐庄镇重埠2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24512 | 铜山     | 徐庄镇三楼村前贺楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24513 | 铜山     | 徐庄镇岳庄村7、8队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24514 | 铜山     | 徐庄镇黄庄前场变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24515 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24516 | 铜山     | 徐庄镇黄集苗圃2号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 24517 | 铜山     | 徐庄镇河湾村瓦房北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24518 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村潘庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24519 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号公变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24520 | 铜山     | 徐庄镇供电所10号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24521 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24522 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所11号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24523 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村前莽庄村变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24524 | 铜山     | 徐庄镇苑西6队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24525 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西7队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24526 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东5队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24527 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24528 | 铜山     | 徐庄镇太平村宋家1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24529 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄10队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24530 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井小王庄2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24531 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所12号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24532 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24533 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24534 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24535 | 铜山     | PMS 徐庄镇小野姚1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24536 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集三队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24537 | 铜山     | PMS 徐庄镇旺庄村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24538 | 铜山     | 徐庄镇范庄村西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24539 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24540 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井西站1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24541 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井六队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24542 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家村一二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24543 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村四队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24544 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄村詹庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24545 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24546 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24547 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24548 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24549 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛东村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24550 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24551 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24552 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村东1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24553 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24554 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24555 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24556 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24557 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑山3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24558 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西五队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24559 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24560 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄路北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24561 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24562 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛西村九队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24563 | 铜山     | PMS 徐庄镇贺窑四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24564 | 铜山     | PMS 徐庄镇三楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24565 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃七队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24566 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24567 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24568 | 铜山     | PMS 徐庄镇汪赵村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24569 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24570 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖河北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24571 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西2号中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24572 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄前莽庄六队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24573 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24574 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24575 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24576 | 铜山     | PMS 徐庄镇王楼4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24577 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24578 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24579 | 铜山     | 徐庄镇太平村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24580 | 铜山     | 徐庄镇岳庄五队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24581 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄柳八集村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24582 | 铜山     | PMS 徐庄镇上毛庄村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24583 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东2号北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24584 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东村二、三队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24585 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼街道变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24586 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24587 | 铜山     | PMS 徐庄镇安乐四队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24588 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄山后村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24589 | 铜山     | PMS 徐庄镇前贺楼村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24590 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24591 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24592 | 铜山     | 徐庄镇薛湖五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24593 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵瞳村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24594 | 铜山     | 徐庄镇赵集村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24595 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠东湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24596 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平尤庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24597 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24598 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平周家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24599 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24600 | 铜山     | PMS 徐庄镇岳庄罗锅桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24601 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平柳家变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24602 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥路口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24603 | 铜山     | PMS 徐庄镇太平村西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24604 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井郭庄九队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24605 | 铜山     | 徐庄镇赵集村半楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24606 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集吴楼一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24607 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24608 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集路南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24609 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄恒阳变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24610 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家新庄五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24611 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24612 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井胡家南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24613 | 铜山     | PMS 徐庄镇冯庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24614 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑西西门口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24615 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村大队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24616 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24617 | 铜山     | PMS 徐庄镇腰庄村南9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24618 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖村八队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24619 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所岗集1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24620 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24621 | 铜山     | PMS 徐庄镇街道1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24622 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村六队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24623 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24624 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥桥南头五队 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24625 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24626 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田后卷上变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24627 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24628 | 铜山     | PMS 徐庄镇瓦房村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24629 | 铜山     | PMS 徐庄镇藏庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24630 | 新沂     | PMS 港头杜墩1号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24631 | 新沂     | PMS 港头前湖1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24632 | 新沂     | PMS 港头王安1台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24633 | 新沂     | 港头黄泥墩台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24634 | 新沂     | PMS 港头大营三组台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24635 | 新沂     | PMS 港头元果台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24636 | 新沂     | PMS 港头新圩新区东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24637 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚3号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24638 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24639 | 新沂     | 港头黄元二队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24640 | 新沂     | PMS 港头新圩小藏场台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24641 | 新沂     | PMS 港头大街北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24642 | 新沂     | PMS 港头小北庄单相台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24643 | 新沂     | PMS 港头孙庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24644 | 新沂     | PMS 港头代沟台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24645 | 新沂     | 港头大营毛墩台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24646 | 新沂     | PMS 港头新圩新区台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24647 | 新沂     | PMS 港头大街5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24648 | 新沂     | PMS 港头王安台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24649 | 新沂     | PMS 港头雪塘台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24650 | 新沂     | PMS 港头新戴河开发区台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24651 | 新沂     | PMS 港头王维台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24652 | 新沂     | PMS 港头徐马台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24653 | 新沂     | PMS 港头代沟杨庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24654 | 新沂     | PMS 港头代沟半庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 24655 | 新沂     | PMS 港头板桥小陆庄台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24656 | 新沂     | PMS 港头道口变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24657 | 新沂     | PMS 港头后行台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24658 | 新沂     | PMS 港头板桥南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24659 | 新沂     | PMS 港头板桥北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24660 | 新沂     | PMS 港头沙塘台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24661 | 新沂     | PMS 港头大营村部台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24662 | 新沂     | 港头谢庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24663 | 新沂     | PMS 港头许场台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24664 | 新沂     | 港头杨相台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24665 | 新沂     | 港头新圩台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24666 | 新沂     | PMS 港头潼沟台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24667 | 新沂     | 港头潼沟渔场台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24668 | 新沂     | PMS 港头半城台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24669 | 新沂     | PMS 港头杜市台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24670 | 新沂     | 港头杜庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24671 | 新沂     | PMS 港头赵圩台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24672 | 新沂     | PMS 港头史圩大街台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24673 | 新沂     | PMS 港头大营窑场台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24674 | 新沂     | PMS 港头付庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24675 | 新沂     | PMS 港头大街南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24676 | 新沂     | 港头苏果超市单相台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24677 | 新沂     | PMS 港头政府单相台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24678 | 新沂     | PMS 港头大街东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24679 | 新沂     | PMS 港头唐庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24680 | 新沂     | PMS 港头大街西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24681 | 新沂     | PMS 港头陶庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24682 | 新沂     | PMS 港头蒋黄田头站台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24683 | 新沂     | PMS 港头板桥北1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24684 | 新沂     | PMS 港头镇纪滩1号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24685 | 新沂     | PMS 港头唐庄1号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24686 | 新沂     | PMS 港头黄源二队台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24687 | 新沂     | 港头杨相1号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24688 | 新沂     | 港头潼沟2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24689 | 新沂     | PMS 港头杜氏1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24690 | 新沂     | PMS 港头半城1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24691 | 新沂     | PMS 港头谢庄1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24692 | 新沂     | 港头半庄1号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24693 | 新沂     | PMS 港头大营村部1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24694 | 新沂     | PMS 港头新圩1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24695 | 新沂     | PMS 港头史圩1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24696 | 新沂     | PMS 港头蒋黄1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24697 | 新沂     | PMS 港头赵圩1号台片      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24698 | 新沂     | PMS 港头街南1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24699 | 新沂     | PMS 港头苑尚1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24700 | 新沂     | PMS 港头板桥南1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24701 | 新沂     | PMS 港头大营村部西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24702 | 新沂     | PMS 港头大营村部2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24703 | 新沂     | 港头后行1号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24704 | 新沂     | PMS 港头陶庄1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24705 | 新沂     | PMS 港头大街9号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24706 | 新沂     | PMS 港头板桥北2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24707 | 新沂     | PMS 港头沙塘1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24708 | 新沂     | PMS 港头付庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24709 | 新沂     | PMS 港头王安2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24710 | 新沂     | PMS 港头孙庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24711 | 新沂     | PMS 港头道口1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24712 | 新沂     | PMS 港头王维1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24713 | 新沂     | PMS 港头新圩新区2号配     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24714 | 新沂     | 港头新黄小臧场1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24715 | 新沂     | PMS 港头史圩2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24716 | 新沂     | 港头小李庄1号配变(新沂市)    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24717 | 新沂     | PMS 港头大街北1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24718 | 新沂     | PMS 港头雪塘1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24719 | 新沂     | PMS 港头袁果1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24720 | 新沂     | PMS 港头赵圩3号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24721 | 新沂     | PMS 港头赵圩2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24722 | 新沂     | PMS 港头大街10号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24723 | 新沂     | PMS 港头桥南2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24724 | 新沂     | PMS 港头大营毛墩1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 24725 | 新沂     | PMS 港头代沟1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24726 | 新沂     | PMS 港头苑尚2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24727 | 新沂     | PMS 港头杨庄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24728 | 新沂     | 港头板桥南3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24729 | 新沂     | PMS 港头大营沙塘2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24730 | 新沂     | PMS 港头前湖2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24731 | 新沂     | PMS 港头徐马1号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24732 | 新沂     | PMS 港头付西1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24733 | 新沂     | PMS 港头大营北站3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24734 | 新沂     | 港头谢庄2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24735 | 新沂     | PMS 港头苑尚3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24736 | 新沂     | 港头小新庄1号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24737 | 新沂     | PMS 港头杨相2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24738 | 新沂     | PMS 港头王维2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24739 | 新沂     | PMS 港头潼沟3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24740 | 新沂     | PMS 港头杜氏2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24741 | 新沂     | PMS 港头半城2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24742 | 新沂     | PMS 港头镇政府配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24743 | 新沂     | PMS 港头新区东1号配变(新沂市)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24744 | 新沂     | 港头板桥北3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24745 | 新沂     | PMS 港头新圩新区3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24746 | 新沂     | PMS 港头杜庄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24747 | 新沂     | PMS 港头付庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24748 | 新沂     | PMS 港头步行街配变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24749 | 新沂     | PMS 港头菜市配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24750 | 新沂     | PMS 港头大街南3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24751 | 新沂     | PMS 港头半城3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24752 | 新沂     | 港头半庄3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24753 | 新沂     | PMS 港头半城4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24754 | 新沂     | 港头杜氏3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24755 | 新沂     | PMS 港头后行2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24756 | 新沂     | PMS 港头付西2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24757 | 新沂     | 港头唐庄2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24758 | 新沂     | PMS 港头雪塘2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24759 | 新沂     | PMS 港头纪滩3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 24760 | 新沂     | PMS 港头纪滩2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24761 | 新沂     | PMS 港头王维3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24762 | 新沂     | PMS 港头史圩4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24763 | 新沂     | PMS 港头杨相3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24764 | 新沂     | PMS 港头道口2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24765 | 新沂     | PMS 港头镇大营村部3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24766 | 新沂     | 港头孙庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24767 | 新沂     | PMS 港头大街东1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24768 | 新沂     | PMS 港头大街南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24769 | 新沂     | PMS 港头潼沟4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24770 | 新沂     | PMS 港头王安姚庄1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24771 | 新沂     | PMS 港头新圩新区4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24772 | 新沂     | 港头半庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24773 | 新沂     | 港头新圩2号配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24774 | 新沂     | PMS 港头新圩4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24775 | 新沂     | PMS 港头付庄3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24776 | 新沂     | PMS 港头新圩新区5号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24777 | 新沂     | PMS 港头新圩新区6号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24778 | 新沂     | PMS 港头新圩3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24779 | 新沂     | PMS 港头新圩5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24780 | 新沂     | PMS 港头新圩6号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24781 | 新沂     | PMS 港头王安3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24782 | 新沂     | 港头王安姚庄2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24783 | 新沂     | PMS 港头王安4号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24784 | 新沂     | PMS 港头王安5号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24785 | 新沂     | PMS 港头王安6号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24786 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24787 | 新沂     | PMS 港头杨庄2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24788 | 新沂     | 港头谢庄3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24789 | 新沂     | PMS 港头大街北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24790 | 新沂     | PMS 港头蒋黄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24791 | 新沂     | PMS 港头蒋黄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24792 | 新沂     | PMS 港头小陆庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24793 | 新沂     | PMS 港头大营南单相配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24794 | 新沂     | PMS 港头蒋黄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24795 | 新沂     | PMS 港头苑尚7号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24796 | 新沂     | PMS 港头大营村窑厂4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24797 | 新沂     | PMS 港头王维马庄配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24798 | 新沂     | PMS 港头大营三组1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24799 | 新沂     | PMS 港头前湖配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24800 | 新沂     | PMS 港头桥南小区配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24801 | 新沂     | 港头板桥北4号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24802 | 新沂     | PMS 港头赵圩4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24803 | 新沂     | PMS 港头清泉1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24804 | 新沂     | PMS 港头大街北分1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24805 | 新沂     | PMS 港头开发区1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24806 | 新沂     | PMS 港头纪滩5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24807 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24808 | 新沂     | PMS 港头新圩集居区1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24809 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期2号变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24810 | 新沂     | PMS 纪滩集居区1期1号变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24811 | 新沂     | 港头半城集居区1期变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24812 | 新沂     | PMS 大营集居区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24813 | 新沂     | PMS 港头大街6-1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24814 | 新沂     | PMS 港头大营集居区1期1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24815 | 新沂     | PMS 港头潼沟2-1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24816 | 新沂     | PMS 港头政府1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24817 | 新沂     | 港头板桥西配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24818 | 新沂     | 港头大街5-1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24819 | 新沂     | 港头新圩新区7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24820 | 新沂     | 港头大营三组2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24821 | 新沂     | 港头谢庄西湖变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24822 | 新沂     | 港头新黄小臧场东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24823 | 新沂     | 港头杜墩2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24824 | 新沂     | 港头史圩东1号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24825 | 新沂     | 港头黄源一号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24826 | 新沂     | 港头毛墩西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24827 | 新沂     | 港头前湖四组变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24828 | 新沂     | 港头镇代沟变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24829 | 新沂     | 港头藕湖西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 24830 | 新沂     | 港头大营东一组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24831 | 新沂     | 港头大营东二组变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24832 | 新沂     | 港头特来电变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24833 | 新沂     | 港头杨相4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24834 | 新沂     | 港头前湖3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24835 | 新沂     | 港头苑尚5号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24836 | 新沂     | 港头新黄小臧场西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24837 | 新沂     | 港头苑尚4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24838 | 新沂     | 港头小田变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24839 | 新沂     | 港头杜墩苑尚3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24840 | 新沂     | 港头杜墩苑尚2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24841 | 新沂     | 港头大营三组3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24842 | 新沂     | 港头大营村部西1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24843 | 新沂     | 港头付庄一组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24844 | 新沂     | 港头毛墩西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24845 | 新沂     | 港头谢庄4号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24846 | 新沂     | 港头板桥北5号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24847 | 新沂     | 港头大街9号北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24848 | 新沂     | 港头小学门口变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24849 | 新沂     | 港头史圩葡萄园变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24850 | 新沂     | 港头黄元街北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24851 | 新沂     | 港头杨相东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24852 | 新沂     | 港头蒋黄田头西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24853 | 新沂     | 港头小新庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24854 | 新沂     | 港头黄元4组变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24855 | 新沂     | 港头大街6-2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24856 | 新沂     | 港头街西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24857 | 新沂     | 港头大营毛墩新区1号配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24858 | 新沂     | 港头板桥南5号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24859 | 新沂     | 港头史圩南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24860 | 新沂     | 港头蒋黄卫生室变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24861 | 新沂     | 港头板桥南6号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24862 | 新沂     | 港头前湖2号北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24863 | 新沂     | 港头半城农集区2期3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24864 | 新沂     | 纪滩农集居区3期1号变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24865 | 新沂     | 港头半城农集区2期2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24866 | 新沂     | 港头半城农集区2期1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24867 | 新沂     | 纪滩农集区3期2号变压器   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 24868 | 新沂     | 港头史圩大街南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24869 | 新沂     | 港头清泉小区2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24870 | 新沂     | 港头后行农集区1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24871 | 新沂     | PMS 港头杜墩台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24872 | 新沂     | PMS 港头小李庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24873 | 新沂     | 港头新黄小新庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24874 | 新沂     | PMS 港头大营北站台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24875 | 新沂     | PMS 港头大营北站2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24876 | 新沂     | PMS 港头板桥北大棚台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24877 | 新沂     | PMS 港头半城渔场台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24878 | 新沂     | PMS 港头大营菜地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24879 | 新沂     | PMS 港头大营养殖场台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24880 | 新沂     | PMS 港头纪滩台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24881 | 新沂     | PMS 港头付西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24882 | 新沂     | 港头新黄小臧圩台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24883 | 新沂     | PMS 港头毛墩渔场台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24884 | 新沂     | PMS 港头苑尚台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24885 | 新沂     | PMS 港头新圩大棚2号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24886 | 铜山     | PMS 徐庄镇邓家村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24887 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24888 | 铜山     | PMS 徐庄镇来安村小徐庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24889 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃林场丁泉  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24890 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24891 | 新沂     | PMS 港头大营窑场2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24892 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村苗家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24893 | 新沂     | PMS 港头毛墩新区台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24894 | 铜山     | PMS 徐庄镇李楼村路北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24895 | 新沂     | PMS 港头大街7号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24896 | 铜山     | PMS 徐庄镇前王桥村南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24897 | 新沂     | PMS 港头黄元二组台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24898 | 新沂     | PMS 港头大街6号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24899 | 新沂     | 港头纪滩刘庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24900 | 铜山     | PMS 徐庄镇土楼村一变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24901 | 新沂     | PMS 港头板桥南大棚台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24902 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24903 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅1号台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24904 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖六队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24905 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖十二队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24906 | 铜山     | PMS 徐庄镇苑东8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24907 | 铜山     | PMS 徐庄镇张家后场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24908 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24909 | 新沂     | 瓦窑大新2号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24910 | 铜山     | PMS 徐庄镇乔庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24911 | 铜山     | PMS 徐庄镇徐庄村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24912 | 新沂     | PMS 瓦窑北街1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24913 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄集市西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24914 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥八队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24915 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24916 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24917 | 铜山     | PMS 徐庄镇龙田街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24918 | 铜山     | 徐庄镇安乐2号（新）        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24919 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄1号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24920 | 铜山     | 徐庄镇周庄王庄翻水站（新）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24921 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24922 | 铜山     | 徐庄镇龙田卷上配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24923 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24924 | 新沂     | 瓦窑袁林2号台片          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24925 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼李桥配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24926 | 新沂     | PMS 瓦窑街口台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24927 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集村大队配变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24928 | 铜山     | 徐庄镇小野姚配变（新）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24929 | 铜山     | 徐庄镇岳庄大棚配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24930 | 铜山     | 徐庄镇重埠周楼曹园（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24931 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24932 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄邓家配变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24933 | 新沂     | 瓦窑贺庄2号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24934 | 铜山     | PMS 徐庄镇薛湖小学变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 24935 | 新沂     | 瓦窑民营园1号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24936 | 铜山     | PMS 徐庄镇河湾崔瓦房配变（新） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24937 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴集新村东变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24938 | 铜山     | 徐庄镇苑东7、8队配变（新）    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24939 | 铜山     | 徐庄镇赵疃林场开发区（新）     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24940 | 新沂     | PMS 瓦窑北街2号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24941 | 铜山     | 徐庄镇重埠河北配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24942 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24943 | 铜山     | 徐庄镇周庄村吴庄变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24944 | 新沂     | 瓦窑马庄东台片           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24945 | 铜山     | 徐庄镇重埠曹园配变（新）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24946 | 铜山     | PMS 徐庄镇寿桥供销社变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24947 | 铜山     | PMS 徐庄镇金井二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24948 | 新沂     | PMS 瓦窑大山台片        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24949 | 铜山     | PMS 徐庄镇杜楼村五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24950 | 铜山     | 徐庄镇岳庄姚庄东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24951 | 新沂     | PMS 瓦窑大新台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24952 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24953 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村中路口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24954 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24955 | 铜山     | PMS 徐庄镇鸭庄村四队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24956 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24957 | 铜山     | PMS 徐庄镇王桥村部北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24958 | 新沂     | PMS 瓦窑大新渔场1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24959 | 铜山     | PMS 徐庄镇赵疃村部北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24960 | 新沂     | 瓦窑大新渔场台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24961 | 铜山     | PMS 徐庄镇山黄村五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24962 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24963 | 铜山     | PMS 徐庄镇马湖二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24964 | 新沂     | PMS 瓦窑王刘菜园台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24965 | 铜山     | PMS 徐庄镇范庄村六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24966 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24967 | 铜山     | PMS 徐庄镇黄庄村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24968 | 铜山     | PMS 徐庄镇凌庄五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24969 | 新沂     | 瓦窑北街3号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 24970 | 铜山     | PMS 徐庄镇时楼市场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24971 | 新沂     | 瓦窑渔场2号台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24972 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24973 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24974 | 铜山     | 1变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24975 | 新沂     | PMS 瓦窑台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24976 | 铜山     | 2变压器                 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 24977 | 新沂     | PMS 瓦窑小街台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24978 | 铜山     | PMS 徐庄镇野姚村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24979 | 新沂     | PMS 瓦窑火车站台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24980 | 铜山     | PMS 徐庄镇吴楼村三队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24981 | 铜山     | PMS 徐庄镇圣沃村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24982 | 铜山     | 徐庄镇吴老西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24983 | 铜山     | 徐庄镇毛庄村山南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24984 | 铜山     | 徐庄镇贺窑南山变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24985 | 铜山     | 徐庄镇黄庄南湖变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24986 | 铜山     | 徐庄镇王楼1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24987 | 铜山     | 徐庄镇腰庄村西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24988 | 铜山     | 徐庄镇来安周庄东变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24989 | 铜山     | 徐庄镇圣窝村东1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24990 | 新沂     | PMS 瓦窑马港闸台片          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24991 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北台片          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24992 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄一队台片         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 24993 | 铜山     | 徐庄镇康乐家园东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24994 | 新沂     | PMS 瓦窑北街南台片          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 24995 | 铜山     | 徐庄镇冯庄村南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24996 | 铜山     | 徐庄镇毛庄水厂南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 24997 | 铜山     | 徐庄镇恒阳北变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24998 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场1号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 24999 | 铜山     | 广德苑3配1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25000 | 铜山     | 广德苑2配2变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25001 | 铜山     | 广德苑1配1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25002 | 新沂     | PMS 瓦窑1号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25003 | 铜山     | 广德苑2配1变              | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25004 | 新沂     | PMS 瓦窑小街1号台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25005 | 铜山     | 广德苑3配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25006 | 新沂     | PMS 瓦窑北街4号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25007 | 铜山     | 广德苑1配4变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25008 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25009 | 铜山     | 徐庄镇千菇园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25010 | 新沂     | PMS 瓦窑政府台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25011 | 铜山     | 徐庄镇林场小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25012 | 铜山     | 徐庄镇美景家园变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25013 | 新沂     | 瓦窑2号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25014 | 铜山     | 徐庄镇交通小区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25015 | 新沂     | PMS 瓦窑北街5号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25016 | 铜山     | 徐庄镇教职楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25017 | 新沂     | PMS 瓦窑北街6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25018 | 铜山     | 徐庄镇山黄抗旱井变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25019 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25020 | 铜山     | 徐庄镇徐庄村变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25021 | 新沂     | PMS 瓦窑蔡宅3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25022 | 铜山     | PMS 徐庄镇周庄村王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25023 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25024 | 铜山     | 徐庄镇乔庄村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25025 | 铜山     | 徐庄镇山黄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25026 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25027 | 铜山     | PMS 徐庄镇重埠村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25028 | 铜山     | PMS 徐庄镇金地华府西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25029 | 铜山     | PMS 徐庄镇供电所9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25030 | 铜山     | 徐庄镇王桥四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25031 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙3号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25032 | 新沂     | PMS 瓦窑大新1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25033 | 新沂     | PMS 瓦窑小街2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25034 | 铜山     | 房村镇温刘村一队东变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25035 | 铜山     | PMS 房村镇供电所8号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25036 | 新沂     | PMS 瓦窑北街9号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25037 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村4队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25038 | 新沂     | PMS 瓦窑北街10号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25039 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25040 | 铜山     | 房村镇西王村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25041 | 铜山     | PMS 房村镇马家村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25042 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25043 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25044 | 铜山     | 房村镇孔楼村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25045 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25046 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25047 | 铜山     | 房村镇李英楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25048 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄5号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25049 | 铜山     | PMS 房村镇韩顾庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25050 | 新沂     | PMS 瓦窑朱庄2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25051 | 新沂     | PMS 瓦窑大新3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25052 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25053 | 新沂     | 瓦窑柳南2号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25054 | 铜山     | 房村镇李楼村变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25055 | 新沂     | PMS 瓦窑廖庄菜园1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25056 | 铜山     | 房村镇韩顾庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25057 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25058 | 新沂     | PMS 瓦窑4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25059 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25060 | 新沂     | PMS 瓦窑北街11号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25061 | 铜山     | 房村镇石塘村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25062 | 新沂     | PMS 瓦窑小街3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25063 | 新沂     | PMS 瓦窑3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25064 | 铜山     | 房村镇闫庄村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25065 | 新沂     | PMS 瓦窑道南2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25066 | 新沂     | PMS 瓦窑渔场4号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25067 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25068 | 新沂     | PMS 瓦窑政府1号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25069 | 新沂     | PMS 瓦窑北街12号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25070 | 新沂     | PMS 瓦窑小马庄1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25071 | 新沂     | PMS 瓦窑小街4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25072 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25073 | 铜山     | 房村镇菜园村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25074 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村6队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25075 | 新沂     | PMS 瓦窑程庄1号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25076 | 铜山     | 房村镇杨场村3号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25077 | 新沂     | 瓦窑蔡宅4号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25078 | 新沂     | PMS 瓦窑民营园4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25079 | 铜山     | PMS 房村镇供电所变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25080 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25081 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25082 | 铜山     | PMS 房村镇王庄一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25083 | 铜山     | 房村镇尚王西1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25084 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北4号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25085 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25086 | 铜山     | 房村镇新庄村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25087 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25088 | 铜山     | 房村镇新庄村1—3队变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25089 | 新沂     | PMS 瓦窑刘庄2号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25090 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25091 | 新沂     | PMS 瓦窑马洼1号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25092 | 铜山     | 房村镇李庄村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25093 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄6号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25094 | 铜山     | 房村镇孙庄村变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25095 | 新沂     | PMS 瓦窑王庄2号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25096 | 铜山     | 房村镇孙庄村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25097 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25098 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25099 | 铜山     | 房村镇前唐山(郭集乡前唐山十一队) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25100 | 铜山     | 房村镇大沟里村1号变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25101 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄5号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25102 | 铜山     | 房村镇大沟里村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25103 | 铜山     | 房村镇鹿台村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25104 | 铜山     | 房村镇申集村变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25105 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25106 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林4号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25107 | 铜山     | 房村镇温刘村五队变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25108 | 铜山     | 房村镇供电所2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25109 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄3号台片      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25110 | 铜山     | 房村镇鹿台村1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25111 | 铜山     | PMS 房村镇西王村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25112 | 铜山     | 房村镇杨场村1号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25113 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25114 | 铜山     | 房村镇豆家村1队2变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25115 | 铜山     | 房村镇豆家村1队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25116 | 新沂     | PMS 瓦窑大山4号台片     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25117 | 新沂     | PMS 瓦窑付庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25118 | 铜山     | 房村镇鹿台村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25119 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25120 | 铜山     | 房村镇土龙村配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25121 | 铜山     | 房村镇水牛张村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25122 | 新沂     | PMS 瓦窑新街3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25123 | 铜山     | 房村镇李庄村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25124 | 新沂     | PMS 瓦窑杜场1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25125 | 铜山     | 房村镇新庄村10队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25126 | 铜山     | 房村镇新庄村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25127 | 新沂     | PMS 瓦窑张庄2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25128 | 铜山     | 房村镇东薛楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25129 | 新沂     | PMS 瓦窑大新5号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25130 | 新沂     | PMS 瓦窑马庄东湖1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25131 | 铜山     | 房村镇对河村南1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25132 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25133 | 铜山     | PMS 房村镇马家村3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25134 | 铜山     | PMS 房村镇供电所4变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25135 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25136 | 铜山     | 房村镇豆家村5.8队1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25137 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25138 | 铜山     | 房村镇李楼村2号变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25139 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林6号台片     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25140 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村7队1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25141 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村3—4队1变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25142 | 新沂     | PMS 瓦窑街集北3号台片    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25143 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25144 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25145 | 新沂     | PMS 瓦窑柳北6号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25146 | 铜山     | PMS 房村镇杨楼村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25147 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25148 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25149 | 新沂     | PMS 瓦窑道南3号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25150 | 铜山     | PMS 房村镇石塘村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25151 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25152 | 铜山     | PMS 房村镇供电所5变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25153 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25154 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25155 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25156 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25157 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25158 | 新沂     | PMS 瓦窑5号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25159 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25160 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25161 | 新沂     | PMS 瓦窑小街5号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25162 | 新沂     | PMS 瓦窑任庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25163 | 新沂     | PMS 瓦窑许庄1号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25164 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25165 | 铜山     | 房村镇李庄村4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25166 | 新沂     | PMS 瓦窑北街15号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25167 | 铜山     | 房村镇新庄村5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25168 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25169 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村一队1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25170 | 铜山     | PMS 房村镇单家沟1变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25171 | 新沂     | PMS 瓦窑大新4号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25172 | 铜山     | 房村镇马家村4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25173 | 铜山     | PMS 房村镇西王村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25174 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西3变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25175 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25176 | 铜山     | PMS 房村镇闫庄村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25177 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区1号箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25178 | 铜山     | PMS 房村镇王庄2—8队1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25179 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区3号箱变变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 25180 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村3        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25181 | 新沂     | 瓦窑柳集集中居住区2号箱变变压器   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25182 | 铜山     | 房村镇朱可山1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25183 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25184 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25185 | 铜山     | 房村镇大牛村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25186 | 铜山     | 房村镇新庄村6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25187 | 新沂     | 瓦窑娄庄6号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25188 | 铜山     | 房村镇新庄村7号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25189 | 新沂     | 瓦窑北街17号台变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25190 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25191 | 新沂     | 瓦窑吕庄菜园台片           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25192 | 新沂     | 瓦窑蔡宅8号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25193 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25194 | 新沂     | 瓦窑贺庄7号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25195 | 铜山     | PMS 房村镇尚王村西4变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25196 | 新沂     | 瓦窑王庄5号台变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25197 | 铜山     | 房村镇韩顾庄2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25198 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25199 | 新沂     | 瓦窑6号台变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25200 | 铜山     | 房村镇温刘村八队变          | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25201 | 新沂     | 瓦窑杜场3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25202 | 新沂     | 瓦窑双庙6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25203 | 新沂     | 瓦窑7号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25204 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村一队2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25205 | 新沂     | 瓦窑袁林5号台变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25206 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村5.8队2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25207 | 新沂     | 瓦窑双庙5号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25208 | 铜山     | PMS 房村镇豆家村二队配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25209 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25210 | 新沂     | 瓦窑蔡宅7号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25211 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村新街配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25212 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25213 | 新沂     | 瓦窑许庄2号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25214 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村洪庄配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25215 | 新沂     | 瓦窑双庙小区1号变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25216 | 新沂     | 瓦窑柳集沟东集居区1箱变压器  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25217 | 新沂     | 10kV瓦窑柳集沟东集居区2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25218 | 新沂     | 瓦窑袁林台片          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25219 | 新沂     | PMS 瓦窑柳南台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25220 | 新沂     | 瓦窑许庄台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25221 | 新沂     | 瓦窑张庄台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25222 | 新沂     | 瓦窑马庄东湖台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25223 | 新沂     | PMS 瓦窑南五队台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25224 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25225 | 新沂     | PMS 瓦窑道南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25226 | 新沂     | 瓦窑付庄台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25227 | 新沂     | PMS 瓦窑贺庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25228 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25229 | 新沂     | PMS 瓦窑毛墩台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25230 | 新沂     | PMS 瓦窑陈庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25231 | 新沂     | PMS 瓦窑娄庄1号台片    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25232 | 新沂     | PMS 瓦窑北街8号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25233 | 新沂     | 瓦窑南五队3号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25234 | 新沂     | 瓦窑街口1号台片        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25235 | 新沂     | PMS 瓦窑大山3号台片    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25236 | 新沂     | 瓦窑民营园3号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25237 | 新沂     | PMS 瓦窑双庙2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25238 | 新沂     | PMS 瓦窑吕庄3号台片    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25239 | 新沂     | PMS 瓦窑袁林3号台片    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25240 | 新沂     | PMS 瓦窑丁场1号台片    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25241 | 新沂     | PMS 瓦窑房庄1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25242 | 新沂     | PMS 瓦窑李庄1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25243 | 新沂     | PMS 瓦窑许场1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25244 | 新沂     | PMS 王楼丁场南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25245 | 新沂     | PMS 王楼闫溜变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25246 | 新沂     | PMS 窑湾大街19号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25247 | 新沂     | PMS 窑湾小东门变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25248 | 新沂     | PMS 窑湾刘场北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25249 | 新沂     | 王楼尹庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25250 | 新沂     | PMS 窑湾菜市场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25251 | 新沂     | PMS 窑湾余头中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25252 | 新沂     | 王楼王沃东变        | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 25253 | 新沂     | PMS 王楼庄场鱼塘变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25254 | 新沂     | PMS 王楼桑庄坡湖变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25255 | 新沂     | 窑湾大街3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25256 | 新沂     | 王楼桑庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25257 | 新沂     | 窑湾大街2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25258 | 新沂     | PMS 王楼桑庄站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25259 | 新沂     | 王楼陆口林场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25260 | 新沂     | PMS 王楼桑庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25261 | 新沂     | 王楼苏集变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25262 | 新沂     | PMS 王楼程庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25263 | 新沂     | PMS 王楼程庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25264 | 新沂     | 王楼陆口变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25265 | 新沂     | 王楼腰庄变         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25266 | 新沂     | 王楼官界变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25267 | 新沂     | PMS 王楼庄林西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25268 | 新沂     | PMS 王楼杨庄鱼塘变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25269 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25270 | 新沂     | 王楼杨庄东变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25271 | 新沂     | PMS 王楼庄林东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25272 | 新沂     | 王楼官场田头站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25273 | 新沂     | 王楼沂运南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25274 | 新沂     | 王楼庄场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25275 | 新沂     | PMS 王楼王场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25276 | 新沂     | 王楼王场村变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25277 | 新沂     | PMS 王楼王场北养殖场变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25278 | 新沂     | PMS 王楼庄场码头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25279 | 新沂     | PMS 王楼许场变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25280 | 新沂     | PMS 窑湾许场北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25281 | 新沂     | PMS 窑湾余头北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25282 | 新沂     | 窑湾孟场南变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25283 | 新沂     | 窑湾头湾变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25284 | 新沂     | PMS 窑湾大街15号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25285 | 新沂     | PMS 窑湾大街3号东变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25286 | 新沂     | PMS 窑湾大街14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25287 | 新沂     | PMS 王楼大街3号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25288 | 新沂     | PMS 王楼村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25289 | 新沂     | PMS 窑湾孟场变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25290 | 新沂     | 窑湾万庄庄场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25291 | 新沂     | 窑湾陆营东变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25292 | 新沂     | 窑湾三湾变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25293 | 新沂     | PMS 窑湾钱口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25294 | 新沂     | PMS 窑湾金庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25295 | 新沂     | 窑湾西钱口变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25296 | 新沂     | 窑湾余头变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25297 | 新沂     | PMS 王楼村西变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25298 | 新沂     | 王楼闫场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25299 | 新沂     | PMS 王楼大街1号变  | 10       | 250       | 本级设备容量受限 |
| 25300 | 新沂     | 窑湾河形变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25301 | 新沂     | 窑湾吴场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25302 | 新沂     | PMS 窑湾五墩朱场变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25303 | 新沂     | 窑湾红星场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25304 | 新沂     | 窑湾杨六队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25305 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25306 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25307 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅三队变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25308 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25309 | 新沂     | 窑湾陆营变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25310 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25311 | 新沂     | PMS 窑湾胜利刘场变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25312 | 新沂     | PMS 窑湾窑场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25313 | 新沂     | PMS 窑湾杨场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25314 | 新沂     | 窑湾李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25315 | 新沂     | 窑湾许场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25316 | 新沂     | PMS 窑湾大街9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25317 | 新沂     | 王楼官场2号变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25318 | 新沂     | PMS 窑湾李庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25319 | 新沂     | 窑湾李庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25320 | 新沂     | PMS 窑湾新政府变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25321 | 新沂     | 窑湾庄场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25322 | 新沂     | PMS 窑湾所用变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25323 | 新沂     | PMS 窑湾大街11号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25324 | 新沂     | PMS 窑湾口西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25325 | 新沂     | PMS 王楼许楼小菜园变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25326 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变   | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25327 | 新沂     | PMS 王楼许楼田头站变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25328 | 新沂     | PMS 王楼许楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25329 | 新沂     | PMS 王楼丁场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25330 | 新沂     | PMS 王楼许楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25331 | 新沂     | PMS 王楼许楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25332 | 新沂     | PMS 王楼苏集站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25333 | 新沂     | 窑湾口西田头站变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25334 | 新沂     | PMS 王楼许楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25335 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25336 | 新沂     | PMS 王楼杨庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25337 | 新沂     | PMS 窑湾中宁街箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25338 | 新沂     | PMS 窑湾上窑南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25339 | 新沂     | PMS 窑湾朱场西变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25340 | 新沂     | PMS 王楼腰庄3号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25341 | 新沂     | PMS 王楼村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25342 | 新沂     | PMS 窑湾万庄庄场西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25343 | 新沂     | 窑湾口西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25344 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25345 | 新沂     | 窑湾徐渡南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25346 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25347 | 新沂     | 窑湾马圩南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25348 | 新沂     | PMS 王楼陆口南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25349 | 新沂     | 王楼闫溜东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25350 | 新沂     | PMS 王楼平楼北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25351 | 新沂     | 王楼沂运北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25352 | 新沂     | PMS 王楼王场北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25353 | 新沂     | PMS 王楼庄林东2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25354 | 新沂     | PMS 王楼苏集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25355 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25356 | 新沂     | PMS 窑湾上窑新村东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25357 | 新沂     | PMS 窑湾孟场西变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25358 | 新沂     | PMS 王楼庄林蟹塘东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25359 | 新沂     | PMS 王楼官场3号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25360 | 新沂     | 王楼庄场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25361 | 新沂     | PMS 窑湾钱口北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25362 | 新沂     | PMS 窑湾河形鱼塘变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25363 | 新沂     | 窑湾金庄四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25364 | 新沂     | PMS 窑湾加油站北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25365 | 新沂     | PMS 窑湾头湾二队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25366 | 新沂     | 王楼桑庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25367 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25368 | 新沂     | PMS 窑湾钱口南圩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25369 | 新沂     | PMS 窑湾水利变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25370 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25371 | 新沂     | PMS 王楼丁场南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25372 | 新沂     | PMS 王楼官界东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25373 | 新沂     | PMS 王楼村部北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25374 | 新沂     | PMS 王楼腰庄南变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25375 | 新沂     | PMS 王楼王沃南2号变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25376 | 新沂     | PMS 王楼庄林林场南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25377 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25378 | 新沂     | PMS 窑湾五墩韩场西变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25379 | 新沂     | 窑湾五联北变        | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25380 | 新沂     | PMS 窑湾刘宅黄场变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25381 | 新沂     | PMS 窑湾吴场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25382 | 新沂     | PMS 窑湾余头鱼塘变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25383 | 新沂     | PMS 窑湾杨场村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25384 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25385 | 新沂     | PMS 窑湾许场南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25386 | 新沂     | PMS 窑湾马圩北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25387 | 新沂     | PMS 窑湾口西田头站西变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25388 | 新沂     | PMS 窑湾口西东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25389 | 新沂     | 窑湾红楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25390 | 新沂     | PMS 王楼王场西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25391 | 新沂     | PMS 王楼王沃西变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25392 | 新沂     | PMS 王楼闫场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25393 | 新沂     | PMS 窑湾四道街东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25394 | 新沂     | PMS 王楼平楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25395 | 新沂     | PMS 王楼桑庄四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25396 | 铜山     | PMS 房村镇孙庄村徐庄配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25397 | 新沂     | PMS 王楼苏集南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25398 | 新沂     | PMS 窑湾刘场南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25399 | 新沂     | PMS 窑湾小学北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25400 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村七队配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25401 | 新沂     | 王楼沂运胡场变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25402 | 铜山     | PMS 房村镇林庄村一队配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25403 | 新沂     | PMS 王楼庄场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25404 | 新沂     | 王楼官场北变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25405 | 新沂     | 王楼杨庄东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25406 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25407 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25408 | 新沂     | PMS 王楼庄林北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25409 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25410 | 新沂     | PMS 王楼丁场北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25411 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25412 | 新沂     | PMS 王楼陆口三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25413 | 新沂     | PMS 窑湾红星场北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25414 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25415 | 铜山     | PMS 房村镇马家村一队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25416 | 铜山     | 房村镇西王村三队配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25417 | 铜山     | PMS 房村镇王庄村一队1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25418 | 新沂     | 王楼许场西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25419 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25420 | 新沂     | PMS 王楼平楼四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25421 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25422 | 新沂     | PMS 窑湾聚福园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25423 | 新沂     | PMS 窑湾胜利学校西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25424 | 铜山     | PMS 房村镇菜园村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 25425 | 新沂     | PMS 窑湾古镇花苑变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25426 | 新沂     | PMS 窑湾西钱口东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25427 | 铜山     | PMS 房村镇西王村北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25428 | 新沂     | 窑湾所东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25429 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村四队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25430 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25431 | 铜山     | PMS 房村镇文庄村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25432 | 铜山     | PMS 房村镇郝湾村10号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25433 | 铜山     | 房村镇鹿台村祠堂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25434 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村大白庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25435 | 铜山     | PMS 房村镇供电所7变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25436 | 铜山     | 房村镇申集村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25437 | 铜山     | 房村镇水牛张村4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25438 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25439 | 铜山     | PMS 房村镇供电所6变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25440 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25441 | 铜山     | PMS 房村镇马家村8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25442 | 铜山     | PMS 房村镇马家村10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25443 | 铜山     | PMS 房村镇上山吴1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25444 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村6队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25445 | 铜山     | PMS 房村镇新庄村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25446 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25447 | 铜山     | 房村镇西王村北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25448 | 铜山     | 房村镇新庄村3号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25449 | 铜山     | 房村镇湖山套配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25450 | 铜山     | 房村镇申集村1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25451 | 铜山     | PMS 房村镇中桥村配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25452 | 铜山     | PMS 房村镇大沟里村4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25453 | 铜山     | PMS 房村镇鹿台村五队配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25454 | 铜山     | 房村镇新庄村配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25455 | 铜山     | 房村镇土龙村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25456 | 铜山     | PMS 房村镇马家村2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25457 | 铜山     | PMS 房村镇土龙村1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25458 | 铜山     | PMS 房村镇大牛村1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25459 | 铜山     | PMS 房村镇水牛张村变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25460 | 铜山     | PMS 房村镇供电所9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25461 | 铜山     | PMS 房村镇供电所10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25462 | 铜山     | PMS 房村镇孔楼村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25463 | 铜山     | 房村镇供电所11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25464 | 铜山     | 汇福佳苑2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25465 | 铜山     | 房村镇供电所12号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25466 | 铜山     | 房村镇郭集村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25467 | 铜山     | 房村镇杨场村6队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25468 | 铜山     | 房村镇杨场村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25469 | 铜山     | 房村镇水牛张村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25470 | 铜山     | 房村镇鹿台村三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25471 | 铜山     | 房村镇文庄村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25472 | 铜山     | 房村镇供电所北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25473 | 铜山     | 房村镇新庄村8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25474 | 铜山     | 房村镇林庄村四队变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25475 | 铜山     | 房村镇西王村一队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25476 | 铜山     | 房村镇尚王村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25477 | 铜山     | 房村镇大牛村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25478 | 铜山     | 房村镇湖山套1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25479 | 铜山     | 房村镇申集村四五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25480 | 铜山     | 房村镇孙庄村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25481 | 铜山     | PMS 房村镇李庄村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25482 | 铜山     | PMS 房村镇下洪村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25483 | 铜山     | PMS 房村镇郭集村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25484 | 铜山     | PMS 房村镇西薛楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25485 | 铜山     | PMS 房村镇马家村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25486 | 铜山     | 房村镇供电所1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25487 | 铜山     | 房村镇大牛村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25488 | 铜山     | PMS 房村镇唐山村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25489 | 铜山     | PMS 房村镇杨场村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25490 | 铜山     | PMS 新区罗岗2号变    | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 25491 | 铜山     | PMS 新区罗岗3号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25492 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25493 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25494 | 铜山     | 柳新镇冯庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25495 | 铜山     | 柳新镇冯庄五队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25496 | 铜山     | 柳新镇冯庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25497 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25498 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25499 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25500 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25501 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄七队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25502 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25503 | 铜山     | PMS 沿湖镇周楼1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25504 | 铜山     | 沿湖镇姚楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25505 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25506 | 铜山     | 柳新镇陈塘8号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25507 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25508 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25509 | 铜山     | 沿湖镇程楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25510 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄三队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25511 | 铜山     | 柳新镇冯庄二队变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25512 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25513 | 铜山     | 柳新镇陈塘7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25514 | 铜山     | 沿湖镇王场2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25515 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25516 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25517 | 铜山     | 柳新镇魏庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25518 | 铜山     | PMS 柳新镇太平吴楼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25519 | 铜山     | 柳新镇祁楼2号变      | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 25520 | 铜山     | PMS 柳新镇太平村周楼变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25521 | 铜山     | 柳新镇太平村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25522 | 铜山     | 柳新镇孙大庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25523 | 铜山     | 柳新镇孙大庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25524 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25525 | 铜山     | 柳新镇胡坑2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25526 | 铜山     | PMS 沿湖镇牛舍变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25527 | 铜山     | 沿湖镇二航1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25528 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25529 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25530 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25531 | 铜山     | PMS 柳新镇马楼村马西变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25532 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25533 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25534 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25535 | 铜山     | 沿湖镇街道4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25536 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25537 | 铜山     | 沿湖镇大黄家1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25538 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25539 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25540 | 铜山     | 柳新镇冯庄四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25541 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25542 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王店村变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25543 | 铜山     | 柳新镇杨场3号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25544 | 铜山     | PMS 柳新镇杨厂丁楼变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25545 | 铜山     | PMS 柳新镇中口2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25546 | 新沂     | PMS 窑湾徐渡二队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25547 | 新沂     | PMS 王楼中学北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25548 | 新沂     | PMS 王楼尹庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25549 | 新沂     | PMS 窑湾许场东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25550 | 新沂     | PMS 窑湾许场北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25551 | 新沂     | PMS 窑湾二湾站北变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25552 | 新沂     | PMS 窑湾臧许李园变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25553 | 新沂     | PMS 窑湾红星场南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25554 | 新沂     | PMS 王楼土楼西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25555 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25556 | 新沂     | PMS 王楼村西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25557 | 新沂     | PMS 王楼王场杲场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25558 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25559 | 新沂     | PMS 王楼沂运北2号东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25560 | 新沂     | 窑湾小学南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25561 | 新沂     | 窑湾头湾码头变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25562 | 新沂     | PMS 窑湾陆营西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25563 | 新沂     | PMS 窑湾河湾南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25564 | 新沂     | PMS 窑湾万庄庄场北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 25565 | 新沂     | 窑湾吴场北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25566 | 新沂     | PMS 窑湾余头村部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25567 | 新沂     | PMS 窑湾臧口南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25568 | 新沂     | 窑湾钱口北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25569 | 新沂     | PMS 王楼庄林其后变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25570 | 新沂     | PMS 王楼官界菜园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25571 | 新沂     | 王楼大街5号西变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25572 | 新沂     | PMS 王楼庄林学校变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25573 | 新沂     | PMS 王楼丁场中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25574 | 新沂     | PMS 王楼许场东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25575 | 新沂     | PMS 窑湾杨场西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25576 | 新沂     | PMS 窑湾五墩小学变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25577 | 新沂     | PMS 王楼苏集东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25578 | 新沂     | PMS 王楼陈宅东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25579 | 新沂     | PMS 王楼程庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25580 | 新沂     | PMS 王楼陆口东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25581 | 新沂     | PMS 王楼许楼吴庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25582 | 新沂     | PMS 王楼许楼黄庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25583 | 新沂     | PMS 王楼许楼四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25584 | 新沂     | PMS 王楼许楼三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25585 | 新沂     | 王楼苏集北变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25586 | 新沂     | 窑湾中学箱变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25587 | 新沂     | 王楼沂运四队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25588 | 新沂     | PMS 王楼村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25589 | 新沂     | PMS 王楼官场老村部北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25590 | 新沂     | PMS 王楼庄林中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25591 | 新沂     | PMS 王楼庄林西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25592 | 新沂     | PMS 王楼丁场西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25593 | 新沂     | PMS 窑湾马圩韩场东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25594 | 新沂     | PMS 窑湾中学北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25595 | 新沂     | PMS 窑湾河形西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25596 | 新沂     | PMS 窑湾河形东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25597 | 新沂     | 窑湾马圩韩场北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25598 | 新沂     | 窑湾臧圩南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25599 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25600 | 新沂     | PMS 王楼腰庄西变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25601 | 新沂     | PMS 窑湾胜利教堂变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25602 | 新沂     | PMS 王楼丁场南小站变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25603 | 新沂     | PMS 王楼水利变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25604 | 新沂     | PMS 王楼程庄一队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25605 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25606 | 新沂     | PMS 王楼桑庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25607 | 新沂     | 王楼王场北养殖场南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25608 | 新沂     | PMS 王楼官界中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25609 | 新沂     | PMS 窑湾渔民北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25610 | 新沂     | PMS 王楼李场中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25611 | 新沂     | PMS 王楼许楼新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25612 | 新沂     | 窑湾姜庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25613 | 新沂     | PMS 窑湾水产商城西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25614 | 新沂     | PMS 窑湾美食街西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25615 | 新沂     | 窑湾航道站北箱变     | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 25616 | 新沂     | PMS 王楼丁场鱼塘变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25617 | 新沂     | 窑湾大街7号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25618 | 新沂     | PMS 窑湾新河1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25619 | 新沂     | PMS 王楼王场西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25620 | 新沂     | PMS 窑湾二湾村部变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25621 | 新沂     | PMS 窑湾河形北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25622 | 新沂     | 王楼王沃南变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25623 | 新沂     | PMS 王楼庄林站变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25624 | 新沂     | 窑湾杨场北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25625 | 新沂     | PMS 窑湾余头四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25626 | 新沂     | PMS 窑湾湖滨家园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25627 | 新沂     | PMS 王楼王沃村部变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25628 | 新沂     | PMS 王楼太场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25629 | 新沂     | PMS 王楼庄林东南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25630 | 新沂     | PMS 王楼许楼二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25631 | 新沂     | PMS 王楼许楼五队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25632 | 新沂     | 窑湾马圩韩场西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25633 | 新沂     | PMS 窑湾马圩西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25634 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25635 | 新沂     | PMS 窑湾钱口西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25636 | 新沂     | 王楼官界金三角变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25637 | 新沂     | PMS 王楼杨庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25638 | 新沂     | PMS 窑湾刘场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25639 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室2号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25640 | 新沂     | PMS 窑湾龙湖湾一期配电室1号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25641 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25642 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室4号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25643 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25644 | 新沂     | PMS 窑湾碧水湾1号配电室3号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25645 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期1号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25646 | 新沂     | 窑湾龙湖湾二期2号变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 25647 | 新沂     | PMS 王楼丁场东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25648 | 新沂     | PMS 王楼陆口林场南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25649 | 新沂     | PMS 窑湾五墩哑巴场变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25650 | 新沂     | 窑湾五墩何场北变          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25651 | 新沂     | 窑湾胜利新区东箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25652 | 新沂     | 窑湾上窑北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25653 | 新沂     | 王楼陆口西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25654 | 新沂     | 窑湾臧许新区1号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25655 | 新沂     | 窑湾臧许新区2号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25656 | 新沂     | 窑湾臧许新区3号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25657 | 新沂     | 王楼官界北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25658 | 新沂     | 窑湾马圩南2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25659 | 新沂     | 王楼王场西3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25660 | 新沂     | 王楼闫场2号北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25661 | 新沂     | 王楼王场北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25662 | 新沂     | 王楼庄场村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25663 | 新沂     | 窑湾头湾东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25664 | 新沂     | 窑湾徐渡东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25665 | 新沂     | 窑湾刘场新区变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25666 | 新沂     | 窑湾胜利学校东箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25667 | 新沂     | 王楼王场小学西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25668 | 新沂     | 王楼沂运新庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25669 | 新沂     | 王楼沂运新庄南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 25670 | 新沂     | 王楼王场新村东一变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25671 | 新沂     | 王楼王场新村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25672 | 新沂     | 王楼陆口林场北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25673 | 新沂     | 王楼平楼公路变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25674 | 新沂     | PMS 窑湾口西鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25675 | 新沂     | PMS 窑湾马圩变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25676 | 新沂     | PMS 窑湾牌坊变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25677 | 新沂     | 王楼腰庄中变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25678 | 新沂     | PMS 窑湾大街12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25679 | 新沂     | PMS 王楼平楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25680 | 新沂     | 王楼太场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25681 | 新沂     | PMS 王楼官场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25682 | 新沂     | PMS 王楼建秋七队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25683 | 新沂     | PMS 王楼李场变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25684 | 新沂     | 窑湾马圩韩场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25685 | 新沂     | PMS 窑湾臧许鱼塘变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25686 | 新沂     | PMS 窑湾五联二队变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25687 | 新沂     | PMS 王楼杨庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25688 | 新沂     | 王楼沂运北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25689 | 新沂     | PMS 王楼陆口西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25690 | 新沂     | PMS 王楼陈宅变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25691 | 新沂     | 王楼庄林林场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25692 | 新沂     | PMS 窑湾三桥新村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25693 | 新沂     | 窑湾步行街西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25694 | 新沂     | 窑湾河湾变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25695 | 新沂     | 窑湾渔民南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25696 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25697 | 铜山     | PMS 沿湖镇王场村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25698 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25699 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村2号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25700 | 新沂     | PMS 窑湾大街4号东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25701 | 铜山     | 沿湖镇街道3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25702 | 新沂     | PMS 窑湾姜庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25703 | 铜山     | 沿湖镇刘庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25704 | 新沂     | PMS 窑湾许场东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25705 | 新沂     | PMS 窑湾臧圩南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25706 | 铜山     | PMS 沿湖镇荣楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25707 | 新沂     | 窑湾马圩东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25708 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25709 | 新沂     | PMS 窑湾臧口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25710 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25711 | 新沂     | PMS 王楼王沃北2号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25712 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥村北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25713 | 新沂     | PMS 窑湾新河2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25714 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25715 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25716 | 新沂     | PMS 王楼小新河2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25717 | 新沂     | 王楼村东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25718 | 铜山     | 柳新镇太平村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25719 | 新沂     | PMS 王楼闫场2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25720 | 新沂     | 王楼王场东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25721 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25722 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园1号  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25723 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25724 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园3号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25725 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25726 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园5号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25727 | 铜山     | 柳新镇孙庄2号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25728 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园6号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25729 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园7号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25730 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园8号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25731 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园9号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25732 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25733 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园10号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25734 | 铜山     | 柳新镇刘台3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25735 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园11号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25736 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园12号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25737 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25738 | 新沂     | 草桥镇堰头街南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25739 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩2号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25740 | 铜山     | 柳新镇口上1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25741 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村政府南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25742 | 铜山     | 柳新镇口上2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25743 | 新沂     | 草桥镇堰头街中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25744 | 铜山     | PMS 柳新镇口上3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25745 | 新沂     | 草桥镇堰头老街2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25746 | 铜山     | 柳新镇中口1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25747 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25748 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25749 | 新沂     | PMS 草桥镇房场东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25750 | 铜山     | 柳新镇大杨场村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25751 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村高场2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25752 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山2号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25753 | 新沂     | 草桥镇马场北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25754 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村一队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25755 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25756 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25757 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25758 | 铜山     | 柳新镇蔺山2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25759 | 铜山     | 柳新镇蔺山4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25760 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25761 | 铜山     | 柳新镇蔺山3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25762 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25763 | 新沂     | PMS 草桥镇马场西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25764 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25765 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25766 | 铜山     | 柳新镇柳西二队1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25767 | 新沂     | 草桥镇王帆南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25768 | 铜山     | 柳新镇柳东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25769 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25770 | 铜山     | 柳新镇柳西二队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25771 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头郝庄变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25772 | 铜山     | 柳新镇柳东3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25773 | 新沂     | PMS 草桥镇示范园西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25774 | 新沂     | 草桥镇周场开发区1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25775 | 新沂     | 草桥镇周场开发区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25776 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂开发区变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25777 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25778 | 新沂     | 草桥镇华沂林庄三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25779 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25780 | 铜山     | PMS 沿湖镇东王庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25781 | 铜山     | 沿湖镇郭楼村变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 25782 | 铜山     | 柳新镇董庄村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25783 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25784 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄3号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25785 | 铜山     | 柳新镇刘台村4号变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25786 | 铜山     | 沿湖镇街道10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25787 | 铜山     | 柳新镇供电所17号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25788 | 铜山     | 柳新镇杨场13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25789 | 铜山     | 沿湖镇新生队4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25790 | 铜山     | PMS 沿湖镇畜牧村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25791 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25792 | 铜山     | PMS 沿湖镇前王店变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25793 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25794 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25795 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25796 | 铜山     | 柳新镇垞城肖庄村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25797 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25798 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城市市场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25799 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城垞西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25800 | 铜山     | PMS 沿湖镇新生队2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25801 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25802 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥一队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25803 | 铜山     | 柳新镇太平陈楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25804 | 铜山     | PMS 柳新镇中口4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25805 | 铜山     | 柳新镇大口村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25806 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25807 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25808 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25809 | 铜山     | 柳新镇口上李庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 25810 | 铜山     | PMS 柳新镇苏庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25811 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25812 | 铜山     | 沿湖镇周楼村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25813 | 铜山     | PMS 沿湖镇前高滩村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25814 | 铜山     | 沿湖镇前高滩村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25815 | 铜山     | 沿湖镇街道8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25816 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25817 | 铜山     | PMS 沿湖镇后高滩村3号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25818 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25819 | 铜山     | PMS 沿湖镇大黄家村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25820 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道机关变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25821 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25822 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼村1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25823 | 铜山     | PMS 沿湖镇新庄村1号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25824 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25825 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼村3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25826 | 铜山     | PMS 沿湖镇闫大庄村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25827 | 铜山     | 沿湖镇畜牧村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25828 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘3号加1变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25829 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩村加1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25830 | 铜山     | 柳新镇张圩村1号加1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25831 | 铜山     | PMS 柳新镇柳东1号加1变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25832 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25833 | 铜山     | 沿湖镇畜牧2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25834 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25835 | 铜山     | PMS 柳新镇闫小庄村东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25836 | 铜山     | PMS 柳新镇中口5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25837 | 铜山     | PMS 沿湖镇郭楼3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25838 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25839 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25840 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25841 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25842 | 铜山     | PMS 沿湖镇二航2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25843 | 铜山     | PMS 沿湖镇毛六3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25844 | 铜山     | PMS 柳新镇施西变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 25845 | 铜山     | PMS 柳新镇马中变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25846 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25847 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25848 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25849 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25850 | 铜山     | PMS 柳新镇瓦房1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25851 | 铜山     | PMS 柳新镇中口村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25852 | 铜山     | PMS 柳新镇口上李庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25853 | 铜山     | PMS 柳新镇中口7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25854 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25855 | 铜山     | PMS 柳新镇孙大庄三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25856 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25857 | 铜山     | PMS 柳新镇孙庄8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25858 | 铜山     | PMS 柳新镇大口1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25859 | 铜山     | 柳新镇蔺山6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25860 | 铜山     | PMS 柳新镇陈庄村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25861 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25862 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25863 | 铜山     | PMS 柳新镇垞西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25864 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25865 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25866 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25867 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25868 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩子安置小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25869 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25870 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25871 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑毛庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25872 | 铜山     | PMS 柳新镇口上4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25873 | 铜山     | PMS 柳新镇中口市场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25874 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25875 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25876 | 铜山     | PMS 柳新镇张谷山4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25877 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场9号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25878 | 铜山     | PMS 柳新镇范山3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25879 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄8号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25880 | 铜山     | PMS 柳新镇秦楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25881 | 铜山     | 柳新镇冯庄8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25882 | 铜山     | PMS 柳新镇董庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25883 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25884 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘12号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25885 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25886 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25887 | 铜山     | PMS 柳新镇周楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25888 | 铜山     | PMS 柳新镇韩庄1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25889 | 铜山     | PMS 柳新镇中口8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25890 | 铜山     | PMS 柳新镇刘台6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25891 | 铜山     | PMS 柳新镇刘家2号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25892 | 铜山     | PMS 柳新镇新桥1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25893 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家工业园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25894 | 铜山     | 柳新镇刘台8号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25895 | 铜山     | PMS 柳新镇街道1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25896 | 铜山     | PMS 柳新镇太平十一队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25897 | 新沂     | 草桥镇周场2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25898 | 新沂     | 草桥镇宋场示范园变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25899 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25900 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥村支部变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25901 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥后海     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25902 | 新沂     | PMS 草桥镇张庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25903 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街菜地变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25904 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25905 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂闸变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 25906 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25907 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩大棚变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25908 | 新沂     | 草桥镇新村大棚变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25909 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25910 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头所内变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25911 | 新沂     | PMS 草桥镇沟群鱼塘变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25912 | 新沂     | 草桥镇古墩马场变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25913 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩渔厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25914 | 新沂     | 草桥镇新村变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 25915 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25916 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25917 | 新沂     | 草桥镇新村南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25918 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村李场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25919 | 新沂     | PMS 草桥镇高场村王场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25920 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头牛滩变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25921 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头祠堂变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25922 | 新沂     | 草桥镇堰头高场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25923 | 新沂     | 草桥镇陈圩单相变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25924 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25925 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25926 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25927 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩许场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25928 | 新沂     | 草桥镇古墩村主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25929 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场主变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25930 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场朱场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25931 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村新场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25932 | 新沂     | PMS 草桥镇曹场村陈场队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25933 | 新沂     | 草桥镇宋场3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25934 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头开发区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25935 | 新沂     | 草桥镇草桥街新大棚变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25936 | 新沂     | 草桥镇草桥大街东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25937 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村庄场变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25938 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村纪西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25939 | 新沂     | 草桥镇纪集主变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 25940 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村董庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25941 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25942 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村坝头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25943 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头村周西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25944 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥大街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25945 | 新沂     | 草桥镇大街南47号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 25946 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25947 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25948 | 新沂     | 草桥镇新建村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25949 | 新沂     | 草桥镇华沂北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 25950 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东北变            | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 25951 | 新沂     | 草桥镇陈圩队变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25952 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25953 | 新沂     | 草桥镇高场村姜庄变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 25954 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩村许口队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25955 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥街加油站变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25956 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂主变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25957 | 新沂     | 草桥镇堰头渔场东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25958 | 新沂     | 草桥镇古墩西变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25959 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥东配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25960 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主台区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25961 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩主台区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25962 | 新沂     | PMS 草桥镇房场陈庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25963 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25964 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25965 | 新沂     | PMS 草桥镇许场2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25966 | 新沂     | PMS 草桥镇房场养殖场变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25967 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25968 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25969 | 新沂     | PMS 草桥镇高场北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25970 | 新沂     | PMS 草桥镇所内2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25971 | 新沂     | PMS 草桥镇所内3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25972 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南2号变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25973 | 新沂     | 草桥镇双庄西变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25974 | 新沂     | 草桥镇陈庄2号台区               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25975 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头双庄居民点蟹塘南配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25976 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25977 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25978 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）1号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25979 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25980 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25981 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）2号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25982 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25983 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25984 | 新沂     | PMS 草桥镇万福家园（二期）3号配电室3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 25985 | 新沂     | PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室4号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25986 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25987 | 新沂     | 草桥镇新建村主台区2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25988 | 新沂     | 草桥镇周场北配变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25989 | 新沂     | PMS_草桥镇周西2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 25990 | 新沂     | PMS_草桥镇宋场4号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25991 | 新沂     | PMS_草桥镇宋场西配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25992 | 新沂     | PMS_草桥镇堰头姜庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25993 | 新沂     | PMS_草桥镇王帆西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25994 | 新沂     | PMS_草桥镇王帆主2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25995 | 新沂     | PMS_草桥镇堰头街南2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25996 | 新沂     | PMS_草桥镇堰头王场2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25997 | 新沂     | PMS_草桥镇墩徐2号配变           | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 25998 | 新沂     | PMS_草桥镇周场开发区3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 25999 | 新沂     | PMS_草桥镇供电所配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26000 | 新沂     | PMS_草桥镇纪北2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26001 | 新沂     | PMS_草桥镇庄场3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26002 | 新沂     | PMS_草桥镇林庄三队2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26003 | 新沂     | PMS_草桥镇古墩西2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26004 | 新沂     | 草桥镇房场村巩楼2号配变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26005 | 新沂     | PMS_草桥镇南窑厂东配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26006 | 新沂     | PMS_草桥镇坝头2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26007 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂主台区2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26008 | 新沂     | PMS_草桥镇红石桥2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26009 | 新沂     | PMS_草桥镇后海2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26010 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂东2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26011 | 新沂     | PMS_草桥镇支部东配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26012 | 新沂     | PMS_草桥镇草桥支部2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26013 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂西3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26014 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂西4号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26015 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂北2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26016 | 新沂     | PMS_草桥镇华沂主台区3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26017 | 新沂     | PMS_草桥镇张庄2号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26018 | 新沂     | PMS_草桥镇房场村巩场2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26019 | 新沂     | 草桥镇陈圩队3号配（新沂市）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 26020 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26021 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩公园配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26022 | 新沂     | PMS 草桥镇陈庄西配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26023 | 新沂     | PMS 草桥镇许场3号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26024 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩葛场2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26025 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩西配变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26026 | 新沂     | PMS 草桥镇坝头3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26027 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26028 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26029 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥3号配变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26030 | 新沂     | PMS 草桥镇周东3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26031 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集主3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26032 | 新沂     | PMS 草桥镇纪西2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26033 | 新沂     | PMS 草桥镇孙场配变（新沂市）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26034 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26035 | 新沂     | PMS 新沂市草桥镇马场西2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26036 | 新沂     | PMS 草桥镇陆场2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26037 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26038 | 新沂     | 草桥镇温馨小区配变（新沂市）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26039 | 新沂     | PMS 草桥镇高场西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26040 | 新沂     | PMS 草桥镇街中2号配变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26041 | 新沂     | PMS 草桥镇杨庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26042 | 新沂     | PMS 草桥镇街南3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26043 | 新沂     | PMS 草桥镇老街5号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26044 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26045 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆九十队2号配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26046 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐3号配变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26047 | 新沂     | PMS 草桥镇卢圩西3号配变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26048 | 新沂     | 草桥镇新村2号配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26049 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩5号配变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26050 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26051 | 新沂     | PMS 草桥镇花园配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26052 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26053 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26054 | 新沂     | PMS 草桥镇董庄北配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 26055 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集东北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26056 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26057 | 新沂     | PMS 草桥镇石碑配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26058 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26059 | 新沂     | PMS 草桥镇新建北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26060 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26061 | 新沂     | PMS 草桥镇大街南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26062 | 新沂     | PMS 草桥镇大街东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26063 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26064 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩队4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26065 | 新沂     | PMS 草桥镇房场主台区3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26066 | 新沂     | PMS 草桥镇许口2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26067 | 新沂     | PMS 草桥镇许口3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26068 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄东2号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26069 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点4号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26070 | 新沂     | PMS 草桥镇双庄5号配变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26071 | 新沂     | PMS 草桥镇高场东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26072 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26073 | 新沂     | PMS 草桥镇十里长廊配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26074 | 新沂     | 草桥镇宋场南变配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26075 | 新沂     | 草桥镇宋场渔场3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26076 | 新沂     | PMS 草桥镇马场2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26077 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂南2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26078 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26079 | 新沂     | PMS 草桥镇纪场配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26080 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集村支部配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26081 | 新沂     | PMS 草桥镇新大棚3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26082 | 新沂     | 草桥镇姜庄3号配变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26083 | 新沂     | PMS 草桥镇张场配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26084 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26085 | 新沂     | PMS 草桥镇步行街2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26086 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂林三队3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26087 | 新沂     | PMS 草桥镇巩楼3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26088 | 新沂     | 草桥镇支部3号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26089 | 新沂     | PMS 草桥镇陈圩主3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26090 | 新沂     | PMS 草桥镇赵庄配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26091 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩商业街变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26092 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26093 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥主台区南配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26094 | 新沂     | PMS 草桥镇后海3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26095 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26096 | 新沂     | PMS 草桥镇周西3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26097 | 新沂     | PMS 草桥镇牛滩7号配变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26098 | 新沂     | PMS 草桥镇王场东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26099 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26100 | 新沂     | PMS 草桥镇小朱场配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26101 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头老街4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26102 | 铜山     | PMS 柳新镇电厂南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26103 | 新沂     | PMS 草桥镇古墩东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26104 | 铜山     | 柳新镇冯庄10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26105 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26106 | 铜山     | PMS 柳新镇学庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26107 | 新沂     | PMS 草桥镇农贸市场2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26108 | 铜山     | PMS 柳新镇蔺山7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26109 | 新沂     | 草桥镇渔场3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26110 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26111 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26112 | 新沂     | PMS 草桥镇周东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26113 | 铜山     | PMS 柳新镇杨家2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26114 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26115 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26116 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26117 | 铜山     | 吴屯佳苑2配电室1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26118 | 新沂     | PMS 草桥镇渔场6号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26119 | 铜山     | 吴屯佳苑1组合配电室1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26120 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家4号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26121 | 铜山     | PMS 柳新镇陈塘6号变（新） | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26122 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26123 | 铜山     | PMS 柳新镇范山2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26124 | 新沂     | PMS 草桥镇渔东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26125 | 铜山     | PMS 柳新镇太平周楼2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26126 | 新沂     | 草桥镇渔场8号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26127 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26128 | 铜山     | 柳新镇太平村西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26129 | 新沂     | PMS 草桥镇草桥站后3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26130 | 铜山     | PMS 柳新镇苏家5号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26131 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26132 | 新沂     | PMS 草桥镇堰头街北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26133 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26134 | 铜山     | 柳新镇杨场11号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26135 | 新沂     | 草桥镇平板桥4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26136 | 新沂     | PMS 滨河家园1号箱变1配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26137 | 铜山     | PMS 柳新镇街道东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26138 | 新沂     | PMS 滨河家园2号箱变2配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26139 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室2变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26140 | 铜山     | PMS 柳新镇张圩2号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26141 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室3变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26142 | 铜山     | PMS 沿湖镇杨楼1号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26143 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室4变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26144 | 铜山     | PMS 沿湖镇刘庄3号变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26145 | 铜山     | 柳新镇闫小庄变新           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26146 | 铜山     | 柳新镇魏庄9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26147 | 铜山     | PMS 柳新镇街道3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26148 | 铜山     | PMS 柳新镇街道2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26149 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄11号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26150 | 铜山     | 柳新镇中口9号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26151 | 铜山     | PMS 柳新镇冯庄12号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26152 | 铜山     | PMS 柳新镇吴楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26153 | 铜山     | PMS 沿湖镇王店4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26154 | 铜山     | 柳新镇垞城5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26155 | 铜山     | PMS 沿湖镇单楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26156 | 铜山     | 沿湖镇东王庄村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26157 | 铜山     | PMS 柳新镇魏庄五队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26158 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26159 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿北村1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26160 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26161 | 铜山     | PMS 柳新镇垞城矿南村4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26162 | 铜山     | PMS 沿湖镇街道9号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26163 | 铜山     | 柳新镇电厂门口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26164 | 铜山     | 金铂澜湾2配4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26165 | 铜山     | 金铂澜湾1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26166 | 铜山     | 柳新镇垞南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26167 | 铜山     | 柳新镇陈塘19号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26168 | 铜山     | 柳新镇冯庄14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26169 | 铜山     | 柳新镇大口村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26170 | 铜山     | 柳新镇高速出口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26171 | 铜山     | 柳新镇苏苑西区变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26172 | 铜山     | 柳新镇杨场14号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26173 | 铜山     | 柳新镇刘台村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26174 | 铜山     | 柳新镇魏庄10号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26175 | 铜山     | 柳新镇冯庄13号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26176 | 铜山     | 柳新镇刘台村11号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26177 | 铜山     | 渔民上岸1组合配1变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26178 | 铜山     | 渔民上岸1组合配4变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26179 | 铜山     | 柳新镇孙庄9号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26180 | 铜山     | 沿湖镇姚楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26181 | 铜山     | PMS 柳新镇杨场5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26182 | 铜山     | PMS 柳新镇胡坑大队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26183 | 铜山     | PMS 沿湖镇西王庄村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26184 | 铜山     | 柳新镇苏家村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26185 | 铜山     | PMS 柳新镇范山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26186 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村市场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26187 | 铜山     | 柳泉镇王村台7变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26188 | 铜山     | 柳泉镇宋店村台7变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26189 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相后孟村台7变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26190 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村1台7号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26191 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村单相变   | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26192 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26193 | 铜山     | 柳泉镇前相西山单相变      | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26194 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩单相变    | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26195 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26196 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26197 | 铜山     | 柳泉镇套里村3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26198 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26199 | 铜山     | 柳泉镇关路村南山变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26200 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26201 | 铜山     | 柳泉镇伊楼村1号变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26202 | 铜山     | 柳泉镇关路村东南山变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 26203 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村一队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26204 | 铜山     | PMS 柳泉镇韦泉八九队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26205 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26206 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26207 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26208 | 铜山     | 柳泉镇望马村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26209 | 铜山     | PMS 柳泉九队单相变        | 10       | 30        | 上级设备容量受限 |
| 26210 | 铜山     | 柳泉镇前停村小新庄变         | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26211 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝全村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26212 | 铜山     | 柳泉镇涝泉村西山变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26213 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26214 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26215 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26216 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡九队变       | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26217 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26218 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山子村变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 26219 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子南山村变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26220 | 铜山     | 柳泉镇王林村村北山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26221 | 铜山     | 柳泉镇西关路村变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26222 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变2号变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26223 | 铜山     | 柳泉镇柳泉镇2号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26224 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26225 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村 3 号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26226 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村1号变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26227 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26228 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26229 | 铜山     | 柳泉镇八丁村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26230 | 铜山     | PMS 柳泉镇蔡园村台变       | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 26231 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26232 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26233 | 铜山     | 柳泉镇南马村变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26234 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26235 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停西南岗变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26236 | 铜山     | 柳泉镇前停东山村变          | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26237 | 铜山     | PMS 柳泉镇十户城村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26238 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26239 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁南山村变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26240 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26241 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26242 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村南1号变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26243 | 铜山     | 柳泉镇小山北村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26244 | 铜山     | PMS 柳泉镇后相村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26245 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26246 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村下孔变      | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 26247 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26248 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26249 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电所站变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26250 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26251 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家望马村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26252 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26253 | 铜山     | PMS 柳泉镇供电营业所公用变1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26254 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26255 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村南变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26256 | 铜山     | 柳泉镇辛家村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26257 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26258 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26259 | 铜山     | 柳泉镇西马村变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26260 | 铜山     | 柳泉镇饶山村1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26261 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26262 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村东山变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26263 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26264 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26265 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村1号变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26266 | 铜山     | PMS 柳泉镇政府门北变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26267 | 铜山     | 柳泉镇柳泉三里桥村变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26268 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26269 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26270 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子东山村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26271 | 铜山     | 柳泉镇西相村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26272 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26273 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26274 | 铜山     | 柳泉镇西马村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26275 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26276 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26277 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26278 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村2变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26279 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26280 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26281 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相东山村1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26282 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村2号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26283 | 铜山     | 柳泉镇柳泉桥南单变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26284 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停小新庄1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26285 | 铜山     | PMS 柳泉镇后停庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26286 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26287 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26288 | 铜山     | 柳泉镇王林村1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26289 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26290 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26291 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村南山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26292 | 铜山     | PMS 柳泉镇后郁村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26293 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26294 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26295 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26296 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26297 | 新沂     | 金桥佳苑1组合配电室1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26298 | 新沂     | PMS 草桥镇纪集南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26299 | 新沂     | 草桥镇花园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26300 | 新沂     | 草桥镇堰头杨庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26301 | 新沂     | 新沂市草桥镇马场南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26302 | 新沂     | 草桥镇堰头村支部配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26303 | 新沂     | 草桥镇巩场3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26304 | 新沂     | 草桥镇草桥村许场变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26305 | 新沂     | 草桥镇红桥2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26306 | 新沂     | 草桥镇许荒变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26307 | 新沂     | 草桥镇红桥1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26308 | 新沂     | 草桥镇牛滩电站        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26309 | 新沂     | 草桥镇草桥村东湖变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26310 | 新沂     | 草桥镇六支渠变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26311 | 新沂     | 草桥镇周场3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26312 | 新沂     | 草桥镇新建村纺织厂配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26313 | 新沂     | 草桥镇大街南3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26314 | 新沂     | 草桥镇石碑2配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26315 | 新沂     | 草桥镇董庄北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26316 | 新沂     | 草桥镇王帆北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26317 | 新沂     | 草桥镇宋场村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26318 | 新沂     | 草桥镇曹场村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26319 | 新沂     | 高场集中区1变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26320 | 新沂     | 高场集中区2变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26321 | 新沂     | 草桥镇巩场台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26322 | 新沂     | PMS 草桥镇华沂红石桥台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26323 | 新沂     | PMS 草桥镇芦圩东台变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26324 | 新沂     | PMS 草桥镇平板桥台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26325 | 新沂     | PMS 草桥镇平墩台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26326 | 新沂     | 草桥镇巩楼台变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26327 | 新沂     | PMS 草桥镇夹河台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26328 | 新沂     | PMS 草桥镇娄场台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26329 | 新沂     | PMS 草桥镇大街西台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26330 | 新沂     | PMS 草桥镇四眼桥台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26331 | 新沂     | PMS 草桥镇新站址台变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26332 | 新沂     | 草桥镇周场主台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26333 | 新沂     | PMS 草桥镇沙塘台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26334 | 新沂     | PMS 草桥镇桥西一队台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26335 | 新沂     | 草桥镇张家口台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26336 | 新沂     | PMS 草桥镇宋场渔场台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26337 | 新沂     | 草桥镇大街西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26338 | 新沂     | PMS 草桥镇唐湖台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26339 | 新沂     | PMS 草桥镇王帆主台变   | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 26340 | 新沂     | PMS 草桥镇林庄南台变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26341 | 新沂     | PMS 草桥镇墩徐台变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26342 | 新沂     | PMS 草桥镇居民点台变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26343 | 新沂     | PMS 草桥镇庄场东台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26344 | 新沂     | PMS 草桥镇纪北台变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26345 | 新沂     | PMS 草桥镇周东2号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26346 | 新沂     | 草桥镇陈圩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26347 | 新沂     | PMS 邵店悦集蔬菜合作社  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26348 | 新沂     | PMS 邵店联合民营开发区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26349 | 新沂     | 邵店汇源北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26350 | 新沂     | 邵店汇源南变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26351 | 新沂     | PMS 邵店刘冲新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26352 | 新沂     | PMS 邵店沂北新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26353 | 新沂     | PMS 邵店政府新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26354 | 新沂     | PMS 邵店东鲍东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26355 | 新沂     | 邵店东鲍小圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26356 | 新沂     | PMS 邵店西鲍安置点    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26357 | 新沂     | PMS 邵店镇沐河新村综合变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26358 | 新沂     | PMS 邵店邵西新村综合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26359 | 新沂     | 邵店联合西变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26360 | 新沂     | PMS 邵店联合东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26361 | 新沂     | 邵店果园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26362 | 新沂     | PMS 邵店西鲍东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26363 | 新沂     | 邵店西鲍西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26364 | 新沂     | 邵店夏庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26365 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26366 | 新沂     | PMS 邵店许墩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26367 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26368 | 新沂     | PMS 邵店龙潭变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26369 | 新沂     | PMS 邵店朱圩西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26370 | 新沂     | PMS 邵店董庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26371 | 新沂     | 邵店丁圩变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26372 | 新沂     | 邵店联合北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26373 | 新沂     | PMS 邵店小五组变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26374 | 新沂     | 邵店刘冲曹圩        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26375 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26376 | 新沂     | PMS 邵店悦集村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26377 | 新沂     | PMS 邵店悦集盐槽变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26378 | 新沂     | PMS 邵店悦集油坊西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26379 | 新沂     | PMS 邵店黄集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26380 | 新沂     | 邵店邵西大棚变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26381 | 新沂     | 邵店中心小学单相变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26382 | 新沂     | PMS 邵店中学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26383 | 新沂     | 邵店镇南路单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26384 | 新沂     | PMS 邵店府前路步行街  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26385 | 新沂     | PMS 邵店安泰变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26386 | 新沂     | PMS 邵店粮管所变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26387 | 新沂     | PMS 邵店开发区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26388 | 新沂     | 邵店安集变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26389 | 新沂     | PMS 邵店孙里变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26390 | 新沂     | 邵店新庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26391 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26392 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26393 | 新沂     | PMS 邵店东条河变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26394 | 新沂     | PMS 邵店口头变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26395 | 新沂     | PMS 邵店小庙圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26396 | 新沂     | PMS 邵店吴集陆庄台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26397 | 新沂     | PMS 邵店吴集中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26398 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26399 | 新沂     | PMS 邵店前方圩变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26400 | 新沂     | PMS 邵店方圩后变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26401 | 新沂     | PMS 邵店政府变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26402 | 新沂     | PMS 邵店徐圩三队    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26403 | 新沂     | PMS 邵店西鲍中     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26404 | 新沂     | PMS 邵店陈圩村新化台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 26405 | 新沂     | PMS 邵店庙庄02号台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26406 | 新沂     | PMS 邵店悦集三组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26407 | 新沂     | PMS 邵店悦集七组台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26408 | 新沂     | PMS 邵店东鲍懂庄02号台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26409 | 新沂     | PMS 邵店联合中台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26410 | 新沂     | PMS 邵店朱圩南台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26411 | 新沂     | PMS 邵店镇沐河村果园02号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26412 | 新沂     | PMS 邵店镇小马庄台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26413 | 新沂     | PMS 邵店陈堰蔬菜基地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26414 | 新沂     | PMS 邵店叶海花卉基地台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26415 | 新沂     | PMS 邵店夏庄2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26416 | 新沂     | PMS 邵店街南         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26417 | 新沂     | PMS 邵店油坊         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26418 | 新沂     | PMS 邵店陈刘2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26419 | 新沂     | PMS 邵店朱庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26420 | 新沂     | PMS 邵店邵西新庄       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26421 | 新沂     | 邵店叶海二组变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26422 | 新沂     | PMS 邵店后方圩西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26423 | 新沂     | 邵店悦集花木基地变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26424 | 新沂     | PMS 邵店联合南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26425 | 新沂     | 邵店供电所北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26426 | 新沂     | PMS 邵店街西新变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26427 | 新沂     | PMS 邵店村东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26428 | 新沂     | 邵店供电所北2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26429 | 新沂     | PMS 邵店街北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26430 | 新沂     | PMS 邵店街北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26431 | 新沂     | PMS 邵店街北5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26432 | 新沂     | PMS 邵店街南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26433 | 新沂     | PMS 邵店街西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26434 | 新沂     | PMS 邵店开发区2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26435 | 新沂     | PMS 邵店市场2号台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26436 | 新沂     | PMS 10KV邵南线吴集东配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26437 | 新沂     | PMS 邵店新庄3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26438 | 新沂     | PMS 邵店龙潭2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26439 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 26440 | 新沂     | PMS 邵店许墩2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26441 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村东山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26442 | 新沂     | PMS 邵店联合花木基地变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26443 | 铜山     | 柳泉镇西南岗1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26444 | 新沂     | PMS 邵店安集中配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26445 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26446 | 新沂     | PMS 邵店方圩陈庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26447 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26448 | 新沂     | PMS 邵店方圩花木基地配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26449 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26450 | 新沂     | 邵店后方圩东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26451 | 新沂     | 邵店徐州新沂10KV邵南线陆庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26452 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡一队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26453 | 新沂     | PMS 邵店邵西产业园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26454 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村北山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26455 | 新沂     | PMS 邵南线邵西产业园2号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26456 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村东山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26457 | 新沂     | PMS 邵店沂北东配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26458 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26459 | 新沂     | PMS 邵店邵南线叶海二组配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26460 | 新沂     | PMS 邵店吴集庙庄西配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26461 | 新沂     | 邵南线吴集庙庄3号配变（新沂市）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26462 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村九队1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26463 | 新沂     | 邵店安集庙庄配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26464 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26465 | 新沂     | 邵店吴集中2号邵店配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26466 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26467 | 新沂     | 邵店安泰2号配变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26468 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26469 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村花木基地变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26470 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郁村2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26471 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26472 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26473 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26474 | 新沂     | PMS 邵店友谊新庄4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26475 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家周庄村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26476 | 新沂     | PMS 邵店徐圩四组2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26477 | 铜山     | 柳泉镇铁庄村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26478 | 新沂     | PMS 邵店悦集八组配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26479 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26480 | 新沂     | 邵店悦集4号南配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26481 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26482 | 新沂     | PMS 邵店悦集3号南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26483 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26484 | 新沂     | PMS 邵店丁圩3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26485 | 铜山     | 柳泉镇后孟村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26486 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26487 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26488 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26489 | 新沂     | PMS 邵店友谊小区配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26490 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26491 | 铜山     | PMS 柳泉镇西山村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26492 | 新沂     | PMS 邵店菜园东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26493 | 铜山     | PMS 柳泉镇西南岗村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26494 | 新沂     | PMS 邵店悦集2号南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26495 | 新沂     | PMS 邵店悦集九组配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26496 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26497 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26498 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26499 | 新沂     | 邵店龙潭3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26500 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变20号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26501 | 新沂     | PMS 邵店西鲍北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26502 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26503 | 新沂     | PMS 邵店夏庄东配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26504 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26505 | 新沂     | PMS 邵店小五组2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26506 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26507 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26508 | 新沂     | PMS 邵店沂北村5号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26509 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 26510 | 新沂     | PMS 邵店汇园北3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26511 | 铜山     | PMS 柳泉镇上马村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26512 | 新沂     | 邵北线联合西3号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26513 | 新沂     | 邵店联合西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26514 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26515 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26516 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26517 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26518 | 新沂     | PMS 邵店陈圩西2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26519 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26520 | 新沂     | PMS 邵店刘冲西中配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26521 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26522 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘4号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26523 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26524 | 新沂     | PMS 邵店沂北村4号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26525 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26526 | 新沂     | PMS 邵店吴集中3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26527 | 新沂     | PMS 邵店悦集北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26528 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26529 | 新沂     | 邵店徐圩三组3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26530 | 新沂     | PMS 邵店东条河2号变配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26531 | 铜山     | PMS 柳泉镇望马村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26532 | 新沂     | PMS 邵店沂北村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26533 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26534 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26535 | 铜山     | 柳泉镇南马村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26536 | 新沂     | PMS 邵店小叶海2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26537 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26538 | 新沂     | PMS 邵店老庄村2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26539 | 铜山     | PMS 柳泉镇石佛山村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26540 | 新沂     | PMS 邵店老庄村3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26541 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26542 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26543 | 铜山     | PMS 柳泉镇韦泉村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26544 | 新沂     | PMS 邵店红军花木配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 26545 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26546 | 新沂     | PMS 邵店友谊陈刘3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26547 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26548 | 新沂     | PMS 邵店果园新区2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26549 | 铜山     | 柳泉镇前相东山村2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26550 | 铜山     | 柳泉镇蔡园村1号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 26551 | 新沂     | PMS 邵店西鲍村配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26552 | 新沂     | PMS 新沂市10KV邵南线吴集庙庄南配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26553 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变13号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26554 | 新沂     | PMS 邵店朱圩东2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26555 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变14号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26556 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26557 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变15号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26558 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26559 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变17号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26560 | 新沂     | PMS 邵店果园沐黄1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26561 | 新沂     | PMS 邵店果园场圃1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26562 | 新沂     | 邵店果园沐河古栗产业园配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26563 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26564 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26565 | 铜山     | PMS 柳泉镇涝泉村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26566 | 铜山     | 柳泉镇前相村1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26567 | 新沂     | 邵店西鲍农垦1号配变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26568 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26569 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园3号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26570 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26571 | 新沂     | PMS 邵店西鲍农垦2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26572 | 新沂     | PMS 邵店黄集板栗园1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26573 | 铜山     | PMS 柳泉镇西官路村3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26574 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26575 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26576 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦1号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26577 | 铜山     | PMS 柳泉镇西马村6号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26578 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26579 | 铜山     | PMS 柳泉镇小山村西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 26580 | 新沂     | PMS 邵店友谊农垦3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26581 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26582 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦3号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26583 | 铜山     | PMS 柳泉镇伊楼村3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26584 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26585 | 铜山     | PMS 柳泉镇西堡村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26586 | 新沂     | PMS 邵店朱圩农垦2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26587 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26588 | 新沂     | 10kV沂沭茗苑1号配电室1变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26589 | 铜山     | PMS 柳泉镇八丁村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26590 | 新沂     | 10kV沂沭茗苑1号配电室2变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26591 | 新沂     | PMS 邵店名府2期配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26592 | 铜山     | PMS 柳泉镇后张家村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26593 | 新沂     | PMS 邵店名府1期配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26594 | 新沂     | PMS 邵店联合东3号新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26595 | 新沂     | PMS 邵店政府北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26596 | 新沂     | PMS 邵北店刘冲农垦变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26597 | 新沂     | PMS 邵店村快乐小区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26598 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26599 | 新沂     | 邵店菜园产业园变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26600 | 铜山     | 柳泉镇石佛山村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26601 | 新沂     | 邵店西鲍北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26602 | 铜山     | PMS 柳泉镇辛家村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26603 | 新沂     | 邵店刘冲村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26604 | 新沂     | 邵店庙庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26605 | 铜山     | PMS 柳泉镇南马村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26606 | 新沂     | 邵店夏庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26607 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26608 | 新沂     | 邵店中学2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26609 | 新沂     | 邵店老庄村北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26610 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉八队变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26611 | 新沂     | 邵店沭河集居区1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26612 | 铜山     | PMS 柳泉镇新庄村5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26613 | 新沂     | PMS 邵店菜园东台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26614 | 铜山     | PMS 柳泉镇宋店一队变新增    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 26615 | 铜山     | PMS 柳泉镇西关路村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26616 | 铜山     | 柳泉镇后孟村变新增         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26617 | 铜山     | PMS 柳泉镇东马小王家村变新增  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26618 | 铜山     | PMS 柳泉镇山头村1号变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26619 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村2号变(新) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26620 | 铜山     | PMS 柳泉镇王林井山村变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26621 | 铜山     | 柳泉镇柳泉林场单相变(新)     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26622 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村变(新)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26623 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村十队变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26624 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉村九队变(新)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26625 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26626 | 铜山     | PMS 柳泉镇石户城1号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26627 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26628 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉九队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26629 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡前郑村变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26630 | 铜山     | 柳泉镇王村村1号变(新)      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26631 | 铜山     | PMS 柳泉镇东关路村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26632 | 铜山     | PMS 柳泉镇单庄村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26633 | 铜山     | PMS 柳泉镇孔家村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26634 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变19号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26635 | 铜山     | PMS 柳泉镇套里村7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26636 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村村北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26637 | 铜山     | PMS 柳泉镇井山村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26638 | 铜山     | 柳泉镇柳泉村4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26639 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相西山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26640 | 铜山     | PMS 柳泉镇王村三相变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26641 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26642 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变23号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26643 | 铜山     | PMS 柳泉镇西相村4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26644 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26645 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村南山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26646 | 铜山     | PMS 柳泉镇东蔡村6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26647 | 铜山     | PMS 柳泉镇柳泉十队4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26648 | 铜山     | PMS 柳泉镇城子村东山1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26649 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变18号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 26650 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26651 | 铜山     | PMS 柳泉镇前停村东山1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26652 | 铜山     | 柳泉镇公用变16号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26653 | 铜山     | PMS 柳泉镇铁庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26654 | 铜山     | PMS 柳泉镇前郑村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26655 | 铜山     | 柳泉镇中学南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26656 | 铜山     | 柳泉镇新庄村7号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26657 | 铜山     | 西相村万亩方变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26658 | 铜山     | 柳泉镇韦泉村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26659 | 铜山     | 柳泉镇后张家村北1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26660 | 铜山     | 柳泉镇北墩村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26661 | 铜山     | 柳泉镇西关路村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26662 | 铜山     | 柳泉镇套里村8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26663 | 铜山     | 柳泉镇套里村9号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26664 | 铜山     | 柳泉镇西相村二河头1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26665 | 铜山     | 柳泉镇套里东山村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26666 | 铜山     | 柳泉镇新庄村6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26667 | 铜山     | 柳泉镇南马村6号变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26668 | 铜山     | 柳泉镇东马村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26669 | 铜山     | 柳泉镇孔家村4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26670 | 铜山     | 柳泉镇东关路村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26671 | 铜山     | 柳泉镇前亭村农集区11变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26672 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26673 | 铜山     | PMS 柳泉镇公用变8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26674 | 铜山     | PMS 柳泉镇北墩村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26675 | 铜山     | PMS 柳泉镇前相村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26676 | 铜山     | 柳泉镇东蔡村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26677 | 铜山     | PMS 柳泉镇黄庄村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26678 | 铜山     | PMS 柳泉镇饶山村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26679 | 铜山     | 柳泉镇南马村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26680 | 新沂     | PMS 邵店供电所台变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26681 | 新沂     | 邵店街南1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26682 | 新沂     | PMS 邵店徐圩二组台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26683 | 新沂     | PMS 邵店叶海前圩台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26684 | 新沂     | PMS 邵店叶海后圩台变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26685 | 新沂     | PMS 邵店东鲍圩里台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26686 | 新沂     | PMS 邵店老庄村台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26687 | 新沂     | PMS 邵店老庄西台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26688 | 新沂     | PMS 邵店刘冲崔圩台变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26689 | 新沂     | PMS 邵店朱圩村台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26690 | 新沂     | 邵店悦集南台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26691 | 新沂     | PMS 邵店朱庄西台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26692 | 新沂     | PMS 邵店小叶海台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26693 | 新沂     | PMS 邵店小南圩台变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26694 | 新沂     | PMS 邵店沂北村台变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26695 | 新沂     | PMS 邵店徐圩一组台变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26696 | 新沂     | PMS 邵店市场台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26697 | 新沂     | PMS 邵店街北台变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26698 | 新沂     | PMS 邵店镇街西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26699 | 新沂     | PMS 邵店菜园西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26700 | 新沂     | PMS 邵店示范园    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26701 | 新沂     | PMS 邵店粮管所2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26702 | 新沂     | PMS 邵店供电所2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26703 | 新沂     | 阿湖爱民单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26704 | 新沂     | PMS 黑埠新区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26705 | 新沂     | PMS 阿湖所南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26706 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26707 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26708 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北单变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26709 | 新沂     | 阿湖街南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26710 | 新沂     | 阿湖黑埠东变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26711 | 新沂     | 阿湖中沟示范园2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26712 | 新沂     | 阿湖哈庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26713 | 新沂     | PMS 阿湖3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26714 | 新沂     | 阿湖6号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26715 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26716 | 新沂     | PMS 阿湖北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26717 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26718 | 新沂     | PMS 阿湖政府路2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26719 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26720 | 新沂     | PMS 阿湖和平北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26721 | 新沂     | PMS 阿湖街南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26722 | 新沂     | 阿湖爱民北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26723 | 新沂     | 阿湖爱民南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26724 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26725 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖新区变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26726 | 新沂     | 阿湖后旺变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26727 | 新沂     | 阿湖岭东中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26728 | 新沂     | PMS 阿湖周庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26729 | 新沂     | 阿湖三里示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26730 | 新沂     | 阿湖桃园变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26731 | 新沂     | PMS 阿湖小学变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26732 | 新沂     | PMS 阿湖岭东北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26733 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26734 | 新沂     | 阿湖西黄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26735 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26736 | 新沂     | 阿湖后沟西单相变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26737 | 新沂     | 阿湖条河东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26738 | 新沂     | 阿湖条河西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26739 | 新沂     | 阿湖前沟单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26740 | 新沂     | 阿湖中沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26741 | 新沂     | 阿湖后沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26742 | 新沂     | 阿湖镇练马变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26743 | 新沂     | 阿湖马庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26744 | 新沂     | 阿湖黄柏变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26745 | 新沂     | 阿湖哈庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26746 | 新沂     | 阿湖桃岭南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26747 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26748 | 新沂     | 阿湖古村北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26749 | 新沂     | PMS 阿湖古村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26750 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九工业园变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26751 | 新沂     | PMS 阿湖增元变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26752 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26753 | 新沂     | PMS 阿湖古村北新区变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26754 | 新沂     | PMS 阿湖小白马变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26755 | 新沂     | PMS 阿湖大白马变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26756 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26757 | 新沂     | PMS 阿湖古村南新区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26758 | 新沂     | PMS 阿湖岭东新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26759 | 新沂     | PMS 阿湖三里北新区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26760 | 新沂     | PMS 阿湖新街变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26761 | 新沂     | PMS 阿湖东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26762 | 新沂     | PMS 阿湖新庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26763 | 新沂     | PMS 阿湖三里东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26764 | 新沂     | 阿湖新岭变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26765 | 新沂     | 阿湖墩新南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26766 | 新沂     | 阿湖墩新西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26767 | 新沂     | 阿湖墩新北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26768 | 新沂     | 阿湖周洼变        | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26769 | 新沂     | 阿湖蒋马南变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 26770 | 新沂     | 阿湖前沟变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26771 | 新沂     | 阿湖菜市场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26772 | 新沂     | PMS 阿湖政府路变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26773 | 新沂     | 阿湖黑埠街南变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 26774 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26775 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26776 | 新沂     | 阿湖双池北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26777 | 新沂     | PMS 阿湖双池中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26778 | 新沂     | 阿湖双池南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26779 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26780 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26781 | 新沂     | 阿湖林头变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26782 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26783 | 新沂     | 阿湖蒋马东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26784 | 新沂     | 阿湖蒋马北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26785 | 新沂     | PMS 阿湖大街北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26786 | 新沂     | PMS 阿湖水晶路变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26787 | 新沂     | PMS 阿湖南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26788 | 新沂     | 阿湖练马南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26789 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26790 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26791 | 新沂     | PMS 阿湖和平西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26792 | 新沂     | PMS 阿湖和平南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26793 | 新沂     | 阿湖黑埠村西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26794 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26795 | 新沂     | 阿湖蒋马南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26796 | 新沂     | PMS 雷庄新区2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26797 | 新沂     | 阿湖练马北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26798 | 新沂     | PMS 阿湖小学南台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26799 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26800 | 新沂     | 阿湖三里示范园2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26801 | 新沂     | PMS 阿湖三里东2台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26802 | 新沂     | 阿湖中沟2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26803 | 新沂     | 阿湖永旺南2台片      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26804 | 新沂     | PMS 阿湖三里新区2配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26805 | 新沂     | PMS 阿湖双沟东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26806 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26807 | 新沂     | PMS 阿湖双池中2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26808 | 新沂     | PMS 阿湖司庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26809 | 新沂     | 阿湖墩新西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26810 | 新沂     | 阿湖西黄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26811 | 新沂     | 阿湖墩新北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26812 | 新沂     | PMS 阿湖双池南1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26813 | 新沂     | PMS 阿湖后旺2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26814 | 新沂     | 阿湖条河东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26815 | 新沂     | PMS 阿湖双沟北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26816 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26817 | 新沂     | 阿湖黑埠村北2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26818 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26819 | 新沂     | 阿湖前沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26820 | 新沂     | PMS 阿湖哈庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26821 | 新沂     | 阿湖条河西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26822 | 新沂     | 阿湖蒋马南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26823 | 新沂     | 阿湖墩新西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26824 | 新沂     | 阿湖墩新西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 26825 | 新沂     | 阿湖墩新北1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26826 | 新沂     | PMS 阿湖菜市场1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26827 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26828 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26829 | 新沂     | PMS 阿湖古村北2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26830 | 新沂     | PMS 阿湖大白马2号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26831 | 新沂     | PMS 阿湖大白马1号配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26832 | 新沂     | PMS 阿湖周庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26833 | 新沂     | 阿湖永旺北3变（新沂市）       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26834 | 新沂     | PMS 阿湖林头1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26835 | 新沂     | PMS 阿湖小学1号箱变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26836 | 新沂     | PMS 阿湖关庄1变（新沂市）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26837 | 新沂     | 阿湖王于2变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26838 | 新沂     | PMS 阿湖双池北2变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26839 | 新沂     | 阿湖岭东北1变（新沂市）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26840 | 新沂     | 阿湖岭东北2变（新沂市）       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26841 | 新沂     | 阿湖条河西1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26842 | 新沂     | 阿湖马庄1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26843 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26844 | 新沂     | 阿湖条河东3号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26845 | 新沂     | PMS 阿湖条河北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26846 | 新沂     | PMS 阿湖新庄1号变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26847 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖3号变（新沂市）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26848 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26849 | 新沂     | PMS 阿湖爱民东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26850 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北3号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26851 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26852 | 新沂     | PMS 阿湖三里西1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26853 | 新沂     | 阿湖三里东1变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26854 | 新沂     | PMS 阿湖三里南1号变（新沂市）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26855 | 新沂     | 阿湖周洼东3号变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26856 | 新沂     | 阿湖条河东1号变（新沂市）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26857 | 新沂     | 阿湖前沟1号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26858 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26859 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南3变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26860 | 新沂     | 阿湖桃岭北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26861 | 新沂     | PMS 阿湖和平南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26862 | 新沂     | PMS 阿湖爱民北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26863 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26864 | 新沂     | PMS 阿湖后旺3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26865 | 新沂     | 阿湖哈庄1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26866 | 新沂     | 阿湖黄柏2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26867 | 新沂     | 阿湖西黄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26868 | 新沂     | PMS 阿湖7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26869 | 新沂     | 阿湖爱民东2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26870 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26871 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26872 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26873 | 新沂     | PMS 阿湖8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26874 | 新沂     | 阿湖中沟1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26875 | 新沂     | 阿湖黑埠村北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26876 | 新沂     | PMS 阿湖古村南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26877 | 新沂     | PMS 阿湖古村北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26878 | 新沂     | PMS 阿湖大白马3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26879 | 新沂     | 阿湖墩新北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26880 | 新沂     | 阿湖水晶城1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26881 | 新沂     | PMS 阿湖新街南变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 26882 | 新沂     | 阿湖北3号变（新沂市）   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26883 | 新沂     | PMS 阿湖爱民南5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26884 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26885 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26886 | 新沂     | PMS 阿湖三里东4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26887 | 新沂     | 阿湖蒋马北3号变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26888 | 新沂     | 阿湖新岭1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26889 | 新沂     | PMS 阿湖南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26890 | 新沂     | 阿湖北6号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 26891 | 新沂     | PMS 阿湖大白马4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26892 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26893 | 新沂     | PMS 阿湖桃岭北4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26894 | 新沂     | 阿湖政府5号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 26895 | 新沂     | 阿湖后旺4变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26896 | 新沂     | 阿湖岭东南4变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26897 | 新沂     | PMS 阿湖东方红闸西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26898 | 新沂     | 阿湖双池中3变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26899 | 新沂     | PMS 阿湖双池北3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26900 | 新沂     | PMS 阿湖关庄2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26901 | 新沂     | PMS 阿湖三里西3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26902 | 新沂     | 阿湖周洼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26903 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄新区3变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26904 | 新沂     | PMS 阿湖司庄2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26905 | 新沂     | PMS 阿湖双池中4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26906 | 新沂     | PMS 阿湖双池北4变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26907 | 新沂     | 阿湖雷庄2变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26908 | 新沂     | 阿湖蒋马南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26909 | 新沂     | 阿湖大街北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26910 | 新沂     | PMS 阿湖新街3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26911 | 新沂     | 阿湖古木2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26912 | 新沂     | 阿湖马庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26913 | 新沂     | 阿湖黄柏1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26914 | 新沂     | PMS 阿湖南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26915 | 新沂     | PMS 阿湖双沟南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26916 | 新沂     | 阿湖后沟2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26917 | 新沂     | 阿湖蒋马北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26918 | 新沂     | 阿湖古村南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26919 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26920 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠街南4变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26921 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26922 | 新沂     | PMS 阿湖小白马2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26923 | 新沂     | PMS 阿湖葡萄园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26924 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26925 | 新沂     | PMS 阿湖政府路4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26926 | 新沂     | 阿湖鸣九工业园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26927 | 新沂     | PMS 阿湖和平2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26928 | 新沂     | 阿湖新庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26929 | 新沂     | 阿湖蒋马西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26930 | 新沂     | PMS 阿湖双池南3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26931 | 新沂     | 阿湖沈湖3变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26932 | 新沂     | PMS 阿湖加油站北2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26933 | 新沂     | PMS 阿湖双池南2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26934 | 新沂     | 阿湖桃岭东2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26935 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26936 | 铜山     | PMS 汉王镇丁塘4号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26937 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26938 | 新沂     | 阿湖中沟3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26939 | 新沂     | 阿湖中沟示范园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26940 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南5号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26941 | 新沂     | 阿湖敦新西4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26942 | 新沂     | PMS 阿湖和平西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26943 | 新沂     | PMS 阿湖上旺南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26944 | 新沂     | 阿湖黑埠村西湖变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 26945 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26946 | 新沂     | PMS 阿湖芦湖北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26947 | 新沂     | 阿湖桃岭小区变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 26948 | 新沂     | PMS 阿湖菊花种植园变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26949 | 新沂     | 阿湖三里鱼塘变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26950 | 新沂     | 阿湖墩新西5号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26951 | 新沂     | 阿湖供电北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26952 | 新沂     | 阿湖哈庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26953 | 新沂     | 阿湖田庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26954 | 新沂     | 阿湖墩新小学变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26955 | 新沂     | 阿湖三里路东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26956 | 新沂     | 阿湖新庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26957 | 新沂     | 阿湖爱民西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26958 | 新沂     | 阿湖新岭北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26959 | 新沂     | 风华悦府组合配电站3变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26960 | 新沂     | 风华悦府组合配电站4变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26961 | 新沂     | 风华悦府组合配电站1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26962 | 新沂     | 风华悦府组合配电站2变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 26963 | 新沂     | 阿湖周洼西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26964 | 新沂     | 阿湖练马西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 26965 | 新沂     | 阿湖双池西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26966 | 新沂     | 阿湖黑埠村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26967 | 新沂     | 阿湖靳庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26968 | 新沂     | 阿湖过墩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26969 | 新沂     | 阿湖司庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26970 | 新沂     | 阿湖哈庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26971 | 新沂     | 阿湖尹河涯变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26972 | 新沂     | 阿湖芦湖西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26973 | 新沂     | 阿湖西黄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26974 | 新沂     | 阿湖前沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26975 | 新沂     | 阿湖永旺西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 26976 | 新沂     | 阿湖三里北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26977 | 新沂     | 阿湖条河东4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26978 | 新沂     | 阿湖条河村部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26979 | 新沂     | 阿湖雷庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26980 | 新沂     | 阿湖墩新北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26981 | 新沂     | 阿湖哈庄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26982 | 新沂     | 阿湖芦湖7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26983 | 新沂     | 阿湖安康医院北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26984 | 新沂     | 阿湖条河南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26985 | 新沂     | 阿湖毛窝南湖变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26986 | 新沂     | 阿湖中沟西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26987 | 新沂     | 阿湖古村西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26988 | 新沂     | 阿湖条河西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26989 | 铜山     | PMS 汉王镇刘庄村变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26990 | 新沂     | 阿湖沈湖南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26991 | 新沂     | 阿湖新街西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26992 | 新沂     | 阿湖财政所变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26993 | 新沂     | 阿湖政府3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26994 | 铜山     | 汉王镇南望7号变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26995 | 新沂     | 阿湖黑埠中学东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26996 | 新沂     | 阿湖毛窝南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26997 | 新沂     | 阿湖爱民南3号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26998 | 新沂     | 阿湖三里牛场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 26999 | 新沂     | 阿湖古村南1号变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 27000 | 新沂     | 阿湖新街2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27001 | 新沂     | 阿湖鸣九小区南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27002 | 新沂     | 阿湖鸣九小区北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27003 | 新沂     | 阿湖岭东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27004 | 新沂     | 阿湖黄柏示范园1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27005 | 新沂     | 阿湖黑埠东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27006 | 新沂     | 阿湖后沟1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27007 | 新沂     | PMS 阿湖北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27008 | 新沂     | PMS 阿湖沈湖变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27009 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠村西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27010 | 新沂     | 阿湖蒋马北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27011 | 新沂     | PMS 阿湖岭东南1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27012 | 新沂     | PMS 阿湖永旺北2变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27013 | 新沂     | PMS 阿湖雷庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27014 | 新沂     | PMS 阿湖关庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27015 | 新沂     | PMS 阿湖上旺变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27016 | 新沂     | 阿湖司庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27017 | 新沂     | PMS 阿湖王于变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27018 | 新沂     | 阿湖永旺南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27019 | 新沂     | PMS 阿湖源达变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27020 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区2变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27021 | 新沂     | PMS 阿湖黑埠新区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27022 | 新沂     | PMS 阿湖鸣九二队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27023 | 新沂     | 阿湖孙庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27024 | 新沂     | PMS 阿湖三里南新区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27025 | 新沂     | 阿湖双沟北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27026 | 新沂     | 阿湖桃岭新区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27027 | 铜山     | PMS 汉王镇梁台1号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27028 | 新沂     | 阿湖李围变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27029 | 新沂     | 阿湖三里西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27030 | 新沂     | 阿湖古木变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27031 | 新沂     | 阿湖条河示范园变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27032 | 新沂     | PMS 阿湖下湖变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27033 | 新沂     | PMS 阿湖和平南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27034 | 新沂     | PMS 阿湖新街西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 27035 | 新沂     | PMS 阿湖毛窝南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27036 | 新沂     | 阿湖黄柏南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27037 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27038 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲窑东配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27039 | 新沂     | 马陵山红峰村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27040 | 新沂     | 马陵山季庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27041 | 新沂     | 马陵山尚河东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27042 | 新沂     | 马陵山大合东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27043 | 新沂     | 马陵山黄甲南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27044 | 新沂     | 马陵山曹刘村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27045 | 新沂     | PMS 马陵山中学     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27046 | 新沂     | 马陵山政府2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27047 | 新沂     | PMS 马陵山政府3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27048 | 新沂     | 马陵山高元高四变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27049 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27050 | 新沂     | 马陵山黄甲赵东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27051 | 新沂     | 马陵山三合刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27052 | 新沂     | 马陵山三合蒋圩变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27053 | 新沂     | 马陵山玄庙雀沟变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27054 | 新沂     | PMS 马陵山小周南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27055 | 新沂     | PMS 马陵山小周小魏变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27056 | 新沂     | 马陵山小周小洪变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27057 | 新沂     | PMS 马陵山小周小周变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27058 | 新沂     | 马陵山小周官代变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27059 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27060 | 铜山     | 汉王镇峨山4号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27061 | 新沂     | 马陵山玄庙何圩变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27062 | 新沂     | 马陵山陈楼小鲍变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27063 | 新沂     | 马陵山小蒋米厂变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27064 | 新沂     | 马陵山玄庙大街变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27065 | 新沂     | 马陵山司吾东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27066 | 新沂     | 马陵山桥北小区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27067 | 新沂     | 马陵山姜庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27068 | 新沂     | PMS 马陵山新宅联合变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27069 | 新沂     | 马陵山新宅方庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27070 | 新沂     | PMS 马陵山陵东新区    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27071 | 新沂     | 棋盘大冲4号单相变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27072 | 新沂     | 马陵山洪峰北台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27073 | 新沂     | 马陵山花厅村台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27074 | 新沂     | 马陵山洪峰南台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27075 | 新沂     | 马陵山曹刘北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27076 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27077 | 新沂     | 马陵山高五变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27078 | 新沂     | 马陵山红峰西大棚变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27079 | 新沂     | 马陵山湖东汪庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27080 | 新沂     | 马陵山曹刘官庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27081 | 新沂     | 马陵山高原高三变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27082 | 新沂     | PMS 马陵山湖东马庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27083 | 新沂     | PMS 马陵山政府新区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27084 | 新沂     | PMS 马陵山太平尹林变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27085 | 新沂     | 马陵山大沟陆庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27086 | 新沂     | PMS 马陵山大沟变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27087 | 新沂     | 马陵山太平新村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27088 | 新沂     | 马陵山张圩          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27089 | 新沂     | 马陵山太平李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27090 | 新沂     | PMS 马陵山广玉村牌坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27091 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27092 | 新沂     | 马陵山高元高庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27093 | 新沂     | 马陵山高原高一        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27094 | 新沂     | 马陵山冲口变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27095 | 新沂     | PMS 马陵山桥北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27096 | 新沂     | PMS 马陵山砂站变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27097 | 新沂     | PMS 马陵山大街罗庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27098 | 新沂     | PMS 马陵山牧源变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27099 | 新沂     | 马陵山新宅大合变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27100 | 新沂     | 马陵山熊河堰变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27101 | 新沂     | 马陵山新宅土城变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27102 | 新沂     | 马陵山小蒋赵亮变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27103 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋皮匠变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27104 | 新沂     | 马陵山小蒋村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27105 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27106 | 新沂     | 马陵山陈楼中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27107 | 新沂     | 马陵山尚河兔墩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27108 | 新沂     | 马陵山上河前窑变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27109 | 新沂     | 马陵山尚河庄湖变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27110 | 新沂     | 马陵山上河后窑变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27111 | 新沂     | 马陵山宋山赵庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27112 | 新沂     | 马陵山北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27113 | 新沂     | 马陵山陵东彭庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27114 | 新沂     | 马陵山陵东季庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27115 | 新沂     | 马陵山药厂变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27116 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27117 | 新沂     | PMS 马陵山大街徐园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27118 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27119 | 新沂     | PMS 马陵山医院混用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27120 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27121 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27122 | 新沂     | 马陵山陈楼北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27123 | 新沂     | PMS 马陵山司吾村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27124 | 新沂     | PMS 马陵山新宅大合2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27125 | 新沂     | 马陵山大街中心路南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27126 | 新沂     | 马陵山中心路北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27127 | 新沂     | 马陵山太平新西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27128 | 新沂     | 马陵山太平许相变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27129 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲北宋变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27130 | 新沂     | 马陵山黄甲新区综合变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27131 | 新沂     | PMS 马陵山小周盐墩变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27132 | 新沂     | PMS 马陵山大魏配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27133 | 新沂     | PMS 马陵山小周相庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27134 | 新沂     | 马陵山黄甲新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27135 | 新沂     | 马陵山黄甲赵庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27136 | 新沂     | 马陵山黄甲街东变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27137 | 新沂     | 马陵山黄甲街西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27138 | 新沂     | 马陵山曹刘叶庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27139 | 新沂     | 马陵山三合尹庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27140 | 新沂     | 马陵山南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27141 | 新沂     | 马陵山冲口东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27142 | 新沂     | 马陵山姜庄北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27143 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27144 | 新沂     | 马陵山司吾北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27145 | 新沂     | 马陵山西安路北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27146 | 新沂     | PMS 马陵山中心路中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27147 | 新沂     | PMS 马陵山振兴南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27148 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋小王变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27149 | 新沂     | PMS 马陵山宋山周林西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27150 | 新沂     | 马陵山太平新村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27151 | 新沂     | 马陵山太平李庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27152 | 新沂     | 马陵山玄庙苗庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27153 | 新沂     | PMS 马陵山高一西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27154 | 新沂     | 马陵山花厅西台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27155 | 新沂     | 马陵山洪峰北2号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27156 | 新沂     | PMS 马陵山丹霞大道变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27157 | 新沂     | 马陵山相庄东变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27158 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27159 | 新沂     | PMS 马陵山太平新西西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27160 | 新沂     | 马陵山新宅联合北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27161 | 新沂     | 马陵山方庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27162 | 新沂     | 马陵山牧源南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27163 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27164 | 新沂     | 马陵山官代东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27165 | 新沂     | 马陵山曹刘张庄2号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27166 | 新沂     | 马陵山陵沭东2号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27167 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27168 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭中1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27169 | 新沂     | PMS 马陵山中心北1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27170 | 新沂     | PMS 马陵山何圩南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27171 | 新沂     | PMS 马陵山尹林西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27172 | 新沂     | PMS 马陵山小周东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27173 | 新沂     | PMS 马陵山小洪北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27174 | 新沂     | PMS 马陵山镇北宋北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27175 | 新沂     | PMS 马陵山镇大魏东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27176 | 新沂     | PMS 马陵山镇何北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27177 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲一组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27178 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27179 | 新沂     | PMS 马陵山振兴茶安西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27180 | 新沂     | PMS 马陵山高庙东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27181 | 新沂     | PMS 马陵山李庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27182 | 新沂     | PMS 马陵山镇汪庄东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27183 | 新沂     | PMS 马陵山高三西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27184 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27185 | 新沂     | PMS 马陵山庙东西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27186 | 新沂     | PMS 马陵山南宋南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27187 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼八组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27188 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼三组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27189 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27190 | 新沂     | PMS 马陵山风景区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27191 | 新沂     | PMS 马陵山南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27192 | 新沂     | 马陵山彭庄东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27193 | 新沂     | PMS 马陵山司吾村西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27194 | 新沂     | PMS 马陵山北宋北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27195 | 新沂     | PMS 马陵山北宋南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27196 | 新沂     | 马陵山大沟南配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27197 | 铜山     | PMS 汉王镇南望4号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27198 | 新沂     | PMS 马陵山大魏西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27199 | 新沂     | PMS 马陵山官代西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27200 | 新沂     | 马陵山何圩1号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27201 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街东1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27202 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27203 | 新沂     | PMS 马陵山蒋圩东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27204 | 新沂     | 马陵山李庄南          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27205 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27206 | 新沂     | PMS 马陵山刘庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27207 | 新沂     | PMS 马陵山苗庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27208 | 新沂     | PMS 马陵山相庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27209 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27210 | 新沂     | PMS 马陵山相庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27211 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新桥头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27212 | 新沂     | 马陵山小洪东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27213 | 铜山     | 茅村镇后王村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27214 | 新沂     | PMS 马陵山小魏2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27215 | 铜山     | PMS 茅村镇前肖场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27216 | 新沂     | PMS 马陵山小周2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27217 | 新沂     | PMS 马陵山小周南2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27218 | 铜山     | PMS 茅村镇大蔡丘变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27219 | 新沂     | PMS 马陵山小周一组配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27220 | 铜山     | 茅村镇前肖场村东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27221 | 新沂     | PMS 马陵山新村南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27222 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27223 | 新沂     | 马陵山玄庙大街南配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27224 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27225 | 新沂     | PMS 马陵山盐墩西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27226 | 新沂     | PMS 马陵山尹庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27227 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村80变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27228 | 新沂     | PMS 马陵山大沟1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27229 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27230 | 新沂     | PMS 马陵山陆庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27231 | 铜山     | 茅村镇化肥厂1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27232 | 新沂     | PMS 马陵山新西1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27233 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27234 | 新沂     | 马陵山尹林南配变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27235 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村新庄南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27236 | 新沂     | PMS 马陵山大街新区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27237 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27238 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路东3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27239 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27240 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭路西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27241 | 铜山     | PMS 茅村镇草帽山变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27242 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄南1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27243 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27244 | 新沂     | PMS 马陵山中学2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27245 | 铜山     | 茅村镇微山村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27246 | 新沂     | 马陵山牧原北配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27247 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖大道1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27248 | 铜山     | PMS 茅村镇微山苹果园变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27249 | 新沂     | PMS 马陵山医院1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27250 | 新沂     | PMS 马陵山振兴东2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27251 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村腰里变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27252 | 新沂     | PMS 马陵山振兴路东2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27253 | 新沂     | PMS 马陵山振兴路西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27254 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27255 | 新沂     | PMS 马陵山政府南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27256 | 新沂     | 马陵山中心北西配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27257 | 铜山     | PMS 茅村镇大山三队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27258 | 新沂     | PMS 马陵山中心路南2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27259 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27260 | 新沂     | PMS 马陵山中心路北2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27261 | 铜山     | 茅村镇小张家六队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27262 | 新沂     | PMS 马陵山方庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27263 | 铜山     | 茅村镇机关10号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27264 | 铜山     | PMS 茅村镇机关12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27265 | 新沂     | PMS 马陵山高庙北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27266 | 铜山     | 茅村镇龙庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27267 | 新沂     | PMS 马陵山广玉水厂东配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27268 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄3号新增变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27269 | 新沂     | 马陵山李庄东配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27270 | 铜山     | 茅村镇任庄三队新增变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27271 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南05配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27272 | 铜山     | 茅村镇茅村村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27273 | 新沂     | PMS 马陵山汪庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27274 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27275 | 新沂     | PMS 马陵山冲口南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27276 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27277 | 新沂     | PMS 马陵山高庙2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27278 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27279 | 新沂     | PMS 马陵山高32号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27280 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27281 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27282 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新庄变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27283 | 新沂     | PMS 马陵山靳庄东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27284 | 铜山     | 茅村镇留武村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27285 | 新沂     | 马陵山庙东2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27286 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27287 | 新沂     | 马陵山桥北西配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27288 | 铜山     | 茅村镇茅村乡东南庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27289 | 新沂     | PMS 马陵山桥北小区2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27290 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27291 | 新沂     | PMS 马陵山钟吾村东南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27292 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村庄里变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27293 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27294 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27295 | 新沂     | 马陵山陈楼南1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27296 | 铜山     | PMS 茅村镇机关北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27297 | 新沂     | PMS 马陵山陈楼中西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27298 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27299 | 新沂     | PMS 马陵山大合3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27300 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27301 | 新沂     | PMS 马陵山后窑1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27302 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27303 | 新沂     | 马陵山联合北配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27304 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村4变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27305 | 新沂     | PMS 马陵山南宋东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27306 | 铜山     | 茅村镇洞山村5变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27307 | 新沂     | PMS 马陵山前窑1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27308 | 铜山     | 茅村镇洞山村6变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27309 | 新沂     | PMS 马陵山土城南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27310 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村乡祖庄村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27311 | 新沂     | PMS 马陵山尚河兔墩北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27312 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27313 | 新沂     | PMS 马陵山小鲍东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27314 | 铜山     | 茅村镇檀山新村变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27315 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27316 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村北变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27317 | 新沂     | PMS 马陵山赵庄北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27318 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村新增变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27319 | 新沂     | 马陵山周林北配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27320 | 铜山     | 茅村镇赵庄村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27321 | 新沂     | PMS 马陵山大合4号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27322 | 新沂     | 马陵山皮匠北配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27323 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山黄杈北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27324 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27325 | 铜山     | PMS 茅村镇班山一号新增变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27326 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊南      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27327 | 新沂     | 马陵山曹刘小学门前台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27328 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队新增变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27329 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄南台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27330 | 铜山     | 茅村镇上李村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27331 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27332 | 铜山     | 茅村镇示范园1号新增变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27333 | 新沂     | PMS 马陵山政府2号西配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27334 | 铜山     | 茅村镇岗头村上李站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27335 | 新沂     | 马陵山政府3号西配变（新沂市） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27336 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27337 | 新沂     | 马陵山冲口东1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27338 | 铜山     | PMS 茅村镇火车站宿舍变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27339 | 新沂     | PMS 马陵山马庙北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27340 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27341 | 新沂     | 马陵山洪峰陆庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27342 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27343 | 新沂     | 马陵山洪峰南3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27344 | 铜山     | 茅村镇茅村六队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27345 | 新沂     | PMS 马陵山桥北东2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27346 | 铜山     | 茅村镇茅村五队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27347 | 新沂     | PMS 马陵山皮匠南1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27348 | 铜山     | 茅村镇养殖示范园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27349 | 新沂     | PMS 马陵山茶安东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27350 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园南变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27351 | 新沂     | PMS 马陵山振兴西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27352 | 新沂     | PMS 马陵山姜庄西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27353 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27354 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘村变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27355 | 新沂     | PMS 马陵山土城西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27356 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27357 | 新沂     | PMS 马陵山冲口西配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27358 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27359 | 新沂     | 马陵山高一北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27360 | 新沂     | PMS 马陵山马庙南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27361 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27362 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27363 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27364 | 新沂     | PMS 马陵山司吾东2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27365 | 铜山     | 茅村镇蔡丘村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27366 | 新沂     | 马陵山兔墩北配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27367 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27368 | 新沂     | PMS 马陵山大合桥头配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27369 | 铜山     | PMS 茅村镇机关单5号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27370 | 新沂     | PMS 马陵山小蒋北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27371 | 铜山     | 茅村镇机关1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27372 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27373 | 铜山     | 茅村镇机关南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27374 | 新沂     | 马陵山花厅3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27375 | 新沂     | PMS 马陵山小王北配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27376 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27377 | 新沂     | PMS 马陵山牌坊东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27378 | 铜山     | 茅村镇龙庄村张台变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27379 | 新沂     | PMS 马陵山湖东一组配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27380 | 铜山     | 茅村镇张台村东变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27381 | 新沂     | PMS 马陵山土城东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27382 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27383 | 新沂     | PMS 马陵山尚河东1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27384 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27385 | 新沂     | PMS 马陵山药厂东配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27386 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲村部配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27387 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27388 | 新沂     | PMS 马陵山幼儿园配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27389 | 铜山     | PMS 茅村镇机关5号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27390 | 新沂     | PMS 马陵山桥北南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27391 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27392 | 新沂     | PMS 马陵山张圩南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27393 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所机关4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27394 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲街西2号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27395 | 铜山     | 茅村镇关山四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27396 | 新沂     | 马陵山花厅东配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27397 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27398 | 新沂     | 马陵山官沈北3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27399 | 铜山     | 茅村镇梅庄村新增变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27400 | 新沂     | PMS 马陵山李庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27401 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27402 | 新沂     | PMS 马陵山彭庄南配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27403 | 铜山     | PMS 茅村镇前川村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27404 | 新沂     | PMS 马陵山熊河堰西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27405 | 铜山     | 茅村镇大庄村东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27406 | 新沂     | PMS 马陵山振兴东3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27407 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27408 | 铜山     | 茅村镇供电站变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27409 | 新沂     | 马陵山新村西配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27410 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27411 | 新沂     | PMS 马陵山药厂西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27412 | 铜山     | 茅村镇关山村北站变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27413 | 新沂     | PMS 马陵山上河前三配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27414 | 铜山     | 茅村镇前关山变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27415 | 新沂     | PMS 马陵山利民配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27416 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27417 | 新沂     | PMS 马陵山沙站北配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27418 | 新沂     | PMS 马陵山李庄北2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27419 | 新沂     | PMS 马陵山新庄西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 27420 | 新沂     | 马陵山相庄东2号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27421 | 新沂     | PMS 马陵山北宋变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27422 | 铜山     | 茅村镇茅村村西1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27423 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27424 | 新沂     | PMS 马陵山新村北1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27425 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村店子变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27426 | 铜山     | 茅村镇檀山村南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27427 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27428 | 新沂     | PMS 马陵山大合6号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27429 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27430 | 新沂     | PMS 马陵山大合5号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27431 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27432 | 新沂     | 马陵山官沈东3号配变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27433 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村黄权变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27434 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27435 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27436 | 新沂     | PMS 马陵山罗庄6组配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27437 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家七队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27438 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线许相北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27439 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家四队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27440 | 新沂     | 马陵山10千伏王东线玄庙小学北配变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27441 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线尹林北配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27442 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27443 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王街线陵沭东南配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27444 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27445 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲小区配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27446 | 铜山     | 茅村镇机关变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27447 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑南配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27448 | 铜山     | 茅村镇机关7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27449 | 新沂     | PMS 马陵山10千伏王东线黄甲窑西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27450 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村新居家园变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27451 | 新沂     | 马陵山花园小区2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27452 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27453 | 新沂     | 马陵山花园小区1号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27454 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 27455 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27456 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27457 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村东1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27458 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27459 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27460 | 新沂     | PMS 马陵山三合村小区1号配变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27461 | 铜山     | 茅村镇梅庄村变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27462 | 新沂     | 马陵山曹刘村3号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27463 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27464 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室2变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27465 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村杨庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27466 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室3变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27467 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄大队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27468 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室4变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27469 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27470 | 铜山     | 茅村镇机关东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27471 | 新沂     | PMS 10kV金陵豪庭1号配电室1变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27472 | 铜山     | 茅村镇祖庄变                | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 27473 | 新沂     | 马陵山曹刘奶山口西配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27474 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村前变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27475 | 新沂     | 司吾北1号配变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27476 | 铜山     | PMS 茅村镇商城变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27477 | 新沂     | 马陵山四里东配变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27478 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄西站变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27479 | 新沂     | PMS 马陵山三合小区2期一号变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27480 | 新沂     | 马陵山小周桃园配变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27481 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家二队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27482 | 新沂     | PMS 马陵山官代桃园配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27483 | 铜山     | 茅村镇小张家四队西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27484 | 新沂     | 马陵山大和鱼塘变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27485 | 铜山     | 茅村镇后川村1变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27486 | 新沂     | 马陵山陆庄西变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27487 | 铜山     | 茅村镇赵庄五队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27488 | 新沂     | 马陵山大街工商所变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27489 | 铜山     | 茅村镇大山一队南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27490 | 新沂     | 马陵山西变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27491 | 铜山     | 茅村镇后川村南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27492 | 新沂     | 马陵山相庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27493 | 铜山     | PMS 茅村镇机关8号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27494 | 新沂     | 马陵山相庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27495 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27496 | 新沂     | 马陵山酒厂变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27497 | 铜山     | 茅村镇商城4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27498 | 新沂     | 马陵山浙江小区路西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27499 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村老桥头变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27500 | 新沂     | 马陵山博源商贸2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27501 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村南1号变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 27502 | 新沂     | 马陵山博源商贸1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27503 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变9号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27504 | 新沂     | 马陵山大魏鸡场变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27505 | 铜山     | 茅村镇茅村6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27506 | 新沂     | 马陵山政府6号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27507 | 铜山     | 茅村镇岗头村南3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27508 | 新沂     | 马陵山大街高中部变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27509 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄3号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27510 | 新沂     | 马陵山玄庙宋庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27511 | 铜山     | 茅村镇张台村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27512 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站2变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27513 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27514 | 新沂     | 马陵山镇新悦城1组合配电站1变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27515 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27516 | 新沂     | 马陵山蒋圩东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27517 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27518 | 新沂     | 马陵山汽车站变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27519 | 铜山     | PMS 茅村镇机关西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27520 | 新沂     | 马陵山振兴东1号配变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27521 | 铜山     | PMS 茅村镇机关13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27522 | 新沂     | 马陵山大街新区3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27523 | 铜山     | PMS 茅村小张家七队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27524 | 新沂     | 马陵山大街新区变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 27525 | 铜山     | 茅村镇大庄小区1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27526 | 新沂     | 马陵山振兴西变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27527 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27528 | 新沂     | 马陵山镇西安路中变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27529 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村2号南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27530 | 新沂     | 马陵山振兴路东变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27531 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27532 | 新沂     | 马陵山新农贸市场变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27533 | 铜山     | PMS 茅村镇化肥厂公用变4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27534 | 新沂     | 马陵山小鲍中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27535 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27536 | 新沂     | 马陵山宋山小区2箱变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27537 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27538 | 新沂     | 马陵山宋山小区1变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27539 | 铜山     | 茅村镇岗头村南园变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27540 | 新沂     | 10kV马陵山镇三合小区三期箱变变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27541 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27542 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27543 | 新沂     | 马陵山陈楼联中台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27544 | 铜山     | 茅村镇茅村2号东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27545 | 新沂     | 马陵山陈楼水厂台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27546 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27547 | 新沂     | 马陵山陈楼南宋台变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27548 | 铜山     | PMS 茅村镇大山新庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27549 | 新沂     | PMS 马陵山四里台变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27550 | 新沂     | 马陵山宋山陈庄台变           | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27551 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27552 | 新沂     | 马陵山宋山周林台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27553 | 新沂     | 马陵山林场南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27554 | 铜山     | PMS 茅村镇梁山村东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27555 | 新沂     | 马陵山林场北变             | 10       | 125       | 上级设备容量受限 |
| 27556 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27557 | 新沂     | 马陵山早晓变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27558 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27559 | 新沂     | 马陵山桥北水厂台变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27560 | 铜山     | PMS 茅村镇上李村西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27561 | 新沂     | 马陵山庙东台变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27562 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27563 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27564 | 新沂     | 马陵山广玉水厂台变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27565 | 新沂     | 马陵山胡东李庄台变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27566 | 新沂     | 马陵山曹刘村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27567 | 铜山     | 茅村镇留武村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27568 | 新沂     | 马陵山曹刘关庄台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27569 | 铜山     | 茅村镇赵庄村祖庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27570 | 新沂     | PMS 马陵山张网东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27571 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村新庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27572 | 新沂     | 马陵山桥北东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27573 | 新沂     | PMS 小林变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27574 | 铜山     | PMS 茅村镇黄权1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27575 | 新沂     | PMS 马陵山陵沭西1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27576 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27577 | 新沂     | 马陵山政府4号         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27578 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27579 | 新沂     | 马陵山政府5号         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27580 | 铜山     | PMS 茅村镇机关14号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27581 | 新沂     | PMS 马陵山仙湖大道变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27582 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27583 | 新沂     | 马陵山小蒋皮匠南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27584 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27585 | 新沂     | 马陵山陈楼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27586 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄新庄南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27587 | 新沂     | 马陵山赵亮南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27588 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27589 | 新沂     | 马陵山小蒋新区变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27590 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村郑庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27591 | 新沂     | PMS 马陵山黄甲新区东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27592 | 铜山     | PMS 茅村镇季山东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27593 | 新沂     | 马陵山玄庙东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27594 | 铜山     | PMS 茅村镇机关1号西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 27595 | 新沂     | 马陵山黄甲小张变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27596 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村部变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27597 | 新沂     | PMS 高流石涧3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27598 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27599 | 新沂     | 高流二期花地6号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27600 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27601 | 新沂     | PMS 高流镇小何2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27602 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27603 | 新沂     | 高流李山庄2号变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27604 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区3号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27605 | 新沂     | PMS 高流石涧2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27606 | 铜山     | PMS 茅村镇焦化厂小区4号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27607 | 新沂     | PMS 高流汽车站2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27608 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27609 | 新沂     | PMS 高流小范2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27610 | 铜山     | PMS 茅村镇小蔡丘北1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27611 | 新沂     | PMS 高流石涧变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27612 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄八组1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27613 | 铜山     | 茅村镇机关1号北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27614 | 新沂     | PMS 高流夏塘2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27615 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27616 | 新沂     | 高流初中部南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27617 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27618 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27619 | 新沂     | 高流岭西村吴庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27620 | 铜山     | PMS 茅村镇留武1号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27621 | 新沂     | PMS 高流佃北村季庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27622 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园2号南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27623 | 新沂     | 高流南陈变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27624 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27625 | 新沂     | 高流张庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27626 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27627 | 新沂     | PMS 高流大街西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27628 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27629 | 新沂     | PMS 高流卫生院变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27630 | 新沂     | 高流大李庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27631 | 新沂     | 高流刚庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27632 | 铜山     | PMS 茅村镇张台村4号南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27633 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27634 | 新沂     | PMS 高流夏塘左东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27635 | 铜山     | PMS 茅村镇机关10号北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27636 | 新沂     | PMS 高流栗东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27637 | 新沂     | 高流高二陈墩单相变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27638 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台杨庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27639 | 新沂     | PMS 高流镇小八变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27640 | 新沂     | 高流夏一变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27641 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村2北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27642 | 新沂     | 高流夏塘黄圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27643 | 铜山     | PMS 茅村镇公用变4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27644 | 新沂     | 高流农场变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27645 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村1北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27646 | 新沂     | PMS 高流高西村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27647 | 铜山     | PMS 茅村镇机关东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27648 | 新沂     | 高流东田2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27649 | 新沂     | PMS 高流小范变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27650 | 新沂     | PMS 高流官王变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27651 | 铜山     | 茅村镇茅村一队西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27652 | 新沂     | PMS 高流小冯变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27653 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村2号北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27654 | 新沂     | 高流刘圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27655 | 新沂     | 高流范北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27656 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄一队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27657 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村5北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27658 | 新沂     | PMS 高流范南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27659 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家五队西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27660 | 新沂     | PMS 高流官庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27661 | 新沂     | 高流三岔埠北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27662 | 新沂     | 高流曹苗2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27663 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27664 | 铜山     | PMS 茅村镇季山村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27665 | 新沂     | 高流高程二期花地1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27666 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄东1号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27667 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27668 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27669 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27670 | 铜山     | 茅村镇留武村中1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27671 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27672 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村2西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27673 | 新沂     | PMS 高流高程二期花地4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27674 | 铜山     | PMS 茅村镇大山一队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27675 | 新沂     | PMS 高流镇小何变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27676 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村9变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27677 | 新沂     | PMS 高流镇老范村山北组   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27678 | 新沂     | PMS 高流魏庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27679 | 新沂     | 高流贺庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27680 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27681 | 新沂     | 高流河北村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27682 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27683 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27684 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄三组1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27685 | 铜山     | PMS 茅村镇叶台村中1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27686 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头北站1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27687 | 新沂     | PMS 高流苗庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27688 | 新沂     | PMS 高流桥头变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27689 | 新沂     | 高流河二变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27690 | 新沂     | 高流高庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27691 | 新沂     | 高流大街北变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27692 | 新沂     | PMS 高流郭庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27693 | 新沂     | 高流陈庄变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27694 | 新沂     | 高流小毛变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27695 | 新沂     | PMS 高流大街东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27696 | 新沂     | PMS 高流汽车站变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27697 | 新沂     | 高流李山庄变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27698 | 新沂     | 高流佃北村部变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27699 | 新沂     | 高流岭西村孙圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27700 | 新沂     | 高流岭西村刘圩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27701 | 新沂     | 高流鲁圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27702 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山三队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27703 | 新沂     | 高流佃北周庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27704 | 新沂     | 高流鲍夏变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27705 | 铜山     | PMS 茅村镇梅庄二队变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27706 | 新沂     | 高流三岔梁庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27707 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27708 | 新沂     | 高流三岔后桑变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27709 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27710 | 新沂     | 高流程徐村徐圩变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27711 | 铜山     | PMS 茅村镇上李站1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27712 | 新沂     | 高流华西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27713 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家六队西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27714 | 新沂     | 高流高二孙庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27715 | 铜山     | PMS 茅村镇机关小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27716 | 新沂     | PMS 高流高程村官庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27717 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27718 | 新沂     | PMS 高流高西三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27719 | 铜山     | 茅村镇化肥厂公用变2号西变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27720 | 新沂     | 高流三期花地1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27721 | 铜山     | PMS 茅村镇大山四组1变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27722 | 新沂     | 高流三期花地2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27723 | 铜山     | PMS 茅村镇蔡丘村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27724 | 新沂     | 高流三期花地4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27725 | 铜山     | 茅村镇季山村3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27726 | 新沂     | 高流三期花地5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27727 | 铜山     | PMS 茅村镇楼顶1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27728 | 新沂     | PMS 高流高程高三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27729 | 铜山     | PMS 茅村镇供电所1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27730 | 新沂     | PMS 高流耀南村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27731 | 铜山     | PMS 茅村镇前川东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27732 | 新沂     | 高流黑墩四队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27733 | 铜山     | PMS 茅村镇示范园5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27734 | 新沂     | 高流沙墩季圩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 27735 | 铜山     | PMS 茅村李瓦房安置房配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27736 | 新沂     | 高流黑墩村邵圩变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27737 | 铜山     | PMS 茅村赵庄安置房配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27738 | 新沂     | 高流夏塘金圩变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27739 | 铜山     | 茅村周宅子安置房配电室2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27740 | 新沂     | PMS 高流黑墩小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27741 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27742 | 新沂     | 高流南营村部变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27743 | 铜山     | PMS 茅村镇新桥头西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27744 | 新沂     | 高流南营西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27745 | 铜山     | PMS 茅村镇前川1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27746 | 新沂     | 高流东刘变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27747 | 铜山     | 茅村镇聚兴庄3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27748 | 新沂     | 高流华丰东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27749 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27750 | 新沂     | PMS 高流大李庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27751 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区2号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27752 | 新沂     | PMS 高流大街北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27753 | 新沂     | PMS 高流大街南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27754 | 新沂     | 高流邮局南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27755 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27756 | 铜山     | PMS 茅村镇生活区1号配电室1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27757 | 新沂     | PMS 高流大街南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27758 | 铜山     | PMS 茅村镇后王家1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27759 | 新沂     | 高流华丰西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27760 | 新沂     | PMS 高流孙庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27761 | 新沂     | PMS 高流高二王庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27762 | 铜山     | 茅村镇季山东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27763 | 新沂     | 高流黑墩2号变            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27764 | 铜山     | PMS 茅村镇东南庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27765 | 新沂     | PMS 高流李山庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27766 | 铜山     | 茅村镇机关17号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27767 | 新沂     | 高流大陈2号变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27768 | 铜山     | PMS 茅村镇机关18号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27769 | 新沂     | PMS 高流镇小八2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 27770 | 铜山     | PMS 茅村镇机关16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27771 | 新沂     | 高流范北2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27772 | 新沂     | 高流大街北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27773 | 铜山     | PMS 茅村镇机关11号变（新）  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27774 | 新沂     | PMS 高流大街南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27775 | 铜山     | 茅村镇梁山村北4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27776 | 新沂     | PMS 高流大李庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27777 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27778 | 新沂     | PMS 高流高西村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27779 | 新沂     | PMS 高流高三2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27780 | 铜山     | PMS 茅村镇机关19号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27781 | 新沂     | PMS 高流官王2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27782 | 新沂     | 高流范南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27783 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村6号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27784 | 新沂     | PMS 高流小毛2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27785 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27786 | 新沂     | 高流左东3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27787 | 铜山     | PMS 茅村镇机关9号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27788 | 新沂     | PMS 高流石涧4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27789 | 铜山     | PMS 茅村镇供电站3号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27790 | 新沂     | 高流岭西刘圩2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27791 | 铜山     | PMS 茅村镇机关2号新增变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27792 | 新沂     | 高流邢庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27793 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南3号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27794 | 新沂     | 高流河北村部2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27795 | 铜山     | PMS 茅村镇机关4号东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27796 | 新沂     | 高流魏庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27797 | 新沂     | PMS 高流孟庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27798 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村北2变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27799 | 新沂     | 高流南营村2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27800 | 铜山     | 茅村镇示范园7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27801 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27802 | 铜山     | 茅村镇大庄村东2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27803 | 铜山     | PMS 茅村镇小留武东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27804 | 铜山     | PMS 茅村镇大山二队（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 27805 | 铜山     | PMS 茅村镇聚兴庄（新）变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27806 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村李庄（新）变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27807 | 新沂     | 高流老庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27808 | 新沂     | PMS 高流官王3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27809 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村1新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27810 | 新沂     | PMS 高流刘圩2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27811 | 新沂     | 高流刚庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27812 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27813 | 新沂     | 高流高三3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27814 | 铜山     | PMS 茅村镇龙庄村北新增变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27815 | 新沂     | PMS 高流耀南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27816 | 新沂     | PMS 高流邮局南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27817 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村后（新）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27818 | 铜山     | 茅村镇东福花园2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27819 | 铜山     | 茅村镇东福花园1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27820 | 铜山     | 茅村粮管所1            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27821 | 新沂     | 高流华丰东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27822 | 新沂     | PMS 高流大街北4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27823 | 铜山     | 茅村粮管所2            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27824 | 新沂     | 高流大街西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27825 | 铜山     | PMS 茅村镇留武村东变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27826 | 新沂     | 高流东刘2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27827 | 新沂     | 高流范庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27828 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27829 | 铜山     | PMS 茅村镇汉鑫雅园1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27830 | 新沂     | PMS 高流大街东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27831 | 铜山     | PMS 茅村镇岗头村东岗变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27832 | 新沂     | 高流夏塘村徐圩变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27833 | 铜山     | PMS 茅村镇后川村变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27834 | 新沂     | PMS 高流石涧大街变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27835 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村南变新     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27836 | 新沂     | PMS 高流夏塘3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27837 | 铜山     | PMS 茅村镇微山村西变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27838 | 新沂     | PMS 高流夏一3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27839 | 铜山     | PMS 茅村镇张家林变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27840 | 新沂     | 高流埠南2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27841 | 铜山     | PMS 茅村镇张信家变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27842 | 新沂     | 高流方庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27843 | 铜山     | 茅村镇梅庄村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27844 | 新沂     | PMS 高流孙庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27845 | 铜山     | PMS 茅村镇关山北站1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27846 | 新沂     | PMS 高流苗庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27847 | 铜山     | 茅村镇前关山1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27848 | 新沂     | 高流刚庄3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27849 | 铜山     | 10kv行宫花园3变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27850 | 新沂     | PMS 高流振兴1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27851 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园4变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27852 | 新沂     | 高流河二2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27853 | 铜山     | PMS 10kv行宫花园2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27854 | 新沂     | 高流黑墩3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27855 | 铜山     | 10kv行宫花园1变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27856 | 新沂     | 高流曹苗4号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27857 | 铜山     | PMS 茅村镇赵庄村南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27858 | 新沂     | 高流高一村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27859 | 铜山     | PMS 茅村镇大庄村向阳小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27860 | 新沂     | PMS 高流石涧大街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27861 | 铜山     | 茅村镇后肖场1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27862 | 新沂     | 高流曹苗3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27863 | 新沂     | PMS 高流高西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27864 | 铜山     | 茅村镇梅庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27865 | 新沂     | 高流南营西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27866 | 铜山     | PMS 淮海水泥厂生活区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27867 | 新沂     | 高流鲍夏2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27868 | 铜山     | 茅村镇张台村北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27869 | 新沂     | 高流邵圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27870 | 铜山     | 茅村镇茅村村东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27871 | 新沂     | 高流季圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27872 | 铜山     | 茅村镇茅村村东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27873 | 新沂     | 高流后桑2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27874 | 新沂     | 高流小毛3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 27875 | 铜山     | 茅村镇留武村南2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27876 | 新沂     | PMS 高流官王4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27877 | 铜山     | 茅村镇三中队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27878 | 新沂     | PMS 高流大李庄4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27879 | 铜山     | 中电家园1箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27880 | 新沂     | 高流紫微区1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27881 | 铜山     | 中电家园2箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27882 | 新沂     | PMS 高流大街西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27883 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配3变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27884 | 新沂     | PMS 高流振兴小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27885 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配1变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27886 | 新沂     | PMS 高流耀南4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27887 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配1变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27888 | 新沂     | PMS 高流高程村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27889 | 铜山     | 唐茅路安置小区1组合配2变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27890 | 新沂     | 高流大街东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27891 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配2变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27892 | 新沂     | 高流大街东5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27893 | 铜山     | 唐茅路安置小区2配4变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27894 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27895 | 铜山     | 茅村镇南立交变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27896 | 新沂     | 高流邢庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27897 | 铜山     | 茅村镇上李村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27898 | 新沂     | 高流黑墩4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27899 | 新沂     | 高流夏一4号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 27900 | 铜山     | 茅村镇大山三队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27901 | 新沂     | 高流南营西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27902 | 铜山     | 茅村镇茅村村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27903 | 新沂     | 高流程徐村桑庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27904 | 铜山     | 茅村镇洞山村1南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27905 | 新沂     | 高流蔡沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27906 | 铜山     | 茅村镇机关南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27907 | 新沂     | PMS 高流大李庄5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27908 | 铜山     | 茅村镇张家林北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27909 | 新沂     | 高流河二3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27910 | 铜山     | 茅村镇机关11号南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27911 | 新沂     | 高流华丰村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27912 | 铜山     | 茅村镇小张家三队东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27913 | 新沂     | PMS 高流南京街1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27914 | 铜山     | 茅村镇化肥厂5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27915 | 新沂     | 高流孙庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27916 | 铜山     | 茅村镇梅庄村东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27917 | 新沂     | 高流高二叶庄变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27918 | 铜山     | 茅村镇大庄村岳庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27919 | 新沂     | 高流高二周庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27920 | 铜山     | 悦来嘉园2变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27921 | 新沂     | 高流黄圩2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27922 | 铜山     | 悦来嘉园1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27923 | 新沂     | PMS 高流大街东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27924 | 铜山     | 荣盛佳园1配2变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27925 | 新沂     | PMS 高流高程官庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27926 | 铜山     | 荣盛佳园1配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27927 | 新沂     | PMS 高流耀南南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27928 | 铜山     | 荣盛佳园1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27929 | 新沂     | 高流佃北村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27930 | 铜山     | 荣盛佳园1配4变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 27931 | 新沂     | PMS 高流贺庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27932 | 铜山     | PMS 茅村镇机关南2号新增变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27933 | 新沂     | 高流西刘2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27934 | 铜山     | PMS 茅村镇檀山村楼顶变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27935 | 新沂     | 高流佃南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27936 | 铜山     | PMS 茅村镇班山村季山东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27937 | 新沂     | 高流高西三队2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27938 | 铜山     | 茅村镇叶台村中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27939 | 新沂     | PMS 高流桥头2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27940 | 铜山     | 茅村镇后肖场变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27941 | 新沂     | PMS 高流高西六队2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27942 | 铜山     | PMS 茅村镇任庄村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27943 | 新沂     | 高流埠北2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27944 | 铜山     | PMS 茅村镇小张家三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 27945 | 新沂     | 高流桑庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27946 | 铜山     | PMS 茅村镇洞山村鹿庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27947 | 新沂     | 高流吴庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27948 | 铜山     | 茅村镇小张家五队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27949 | 新沂     | 高流老庄3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27950 | 铜山     | 茅村镇茅村一队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27951 | 新沂     | 高流夏塘5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27952 | 铜山     | PMS 茅村镇茅村村北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27953 | 新沂     | PMS 高流左东4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27954 | 铜山     | PMS 郑集镇西街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27955 | 新沂     | PMS 高流陈庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27956 | 新沂     | PMS 高流踢球官庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27957 | 新沂     | PMS 高流官王5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27958 | 新沂     | PMS 高流高三4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27959 | 铜山     | PMS 郑集镇芦楼村房庄变  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27960 | 新沂     | 高流华丰北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27961 | 新沂     | 高流华丰西桃园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27962 | 新沂     | 高流邢庄4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27963 | 新沂     | 高流华丰村3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27964 | 铜山     | 郑集镇沙楼小吴家变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27965 | 新沂     | 高流秦沟2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27966 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村扣楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27967 | 新沂     | PMS 高流王圩2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27968 | 新沂     | 高流黄圩中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27969 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村胡庄变  | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 27970 | 新沂     | PMS 高流魏庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27971 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼村变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27972 | 新沂     | PMS 高流魏庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27973 | 新沂     | PMS 高流高程3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27974 | 新沂     | PMS 高流高程4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27975 | 新沂     | 高流耀南5号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27976 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼宋楼1号变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 27977 | 新沂     | PMS 高流佃北周庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27978 | 新沂     | PMS 高流大李庄6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27979 | 新沂     | PMS 高流南京街2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 27980 | 新沂     | 高流夏塘4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27981 | 铜山     | PMS 郑集镇公变2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 27982 | 新沂     | 高流孙圩3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27983 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27984 | 新沂     | 高流梁庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27985 | 铜山     | 郑集镇田庄村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27986 | 新沂     | 高流东田3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27987 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27988 | 新沂     | PMS 高流小何3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27989 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄台片变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27990 | 新沂     | PMS 高流小何4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27991 | 新沂     | PMS 高流石涧5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27992 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变8号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 27993 | 新沂     | PMS 高流大街南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27994 | 新沂     | PMS 高流老范小学变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27995 | 新沂     | PMS 高流李山庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27996 | 新沂     | 高流朱庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 27997 | 新沂     | 高流岭西村2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27998 | 新沂     | PMS 高流耀南南高三变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 27999 | 新沂     | PMS 高流小毛4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28000 | 新沂     | PMS 高流大地粮油变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28001 | 新沂     | PMS 高流迎宾路紫薇小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28002 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼李楼1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28003 | 新沂     | PMS 高流邮局南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28004 | 新沂     | 高流程徐朱庄3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28005 | 新沂     | PMS 高流新供电所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28006 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼1号变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28007 | 新沂     | 高流高一村4号         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28008 | 新沂     | 高流程徐村部2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28009 | 铜山     | 郑集镇杜楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28010 | 新沂     | 高流华丰东3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28011 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 28012 | 新沂     | PMS 高流高西六队3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28013 | 铜山     | 郑集镇田庄扣楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28014 | 新沂     | 高流华丰东湖变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 28015 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼村台片变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28016 | 新沂     | PMS 高流石涧大街4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28017 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28018 | 新沂     | PMS 高流幸福家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28019 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂宿舍1号变   | 10       | 50        | 上级设备容量受限 |
| 28020 | 铜山     | PMS 郑集镇轧花厂单相变2号配变 | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28021 | 新沂     | PMS 高流幸福家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28022 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄变      | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 28023 | 新沂     | 高流范北4号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28024 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄前王楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28025 | 新沂     | 高流范北3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28026 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28027 | 新沂     | 高流袁庄变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28028 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄小荣家变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28029 | 新沂     | 高流夏二北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28030 | 新沂     | 高流范庄3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28031 | 铜山     | 郑集镇曲寺官庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28032 | 新沂     | 高流汽车站3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28033 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28034 | 新沂     | 高流程徐朱庄4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28035 | 新沂     | 高流孟庄3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28036 | 新沂     | 高流程徐朱庄5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28037 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28038 | 新沂     | 高流石涧村部变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28039 | 新沂     | 高流小何8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28040 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄村小黄家变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28041 | 新沂     | 高流汽车站4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28042 | 新沂     | 高流南营西4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28043 | 新沂     | 高流小何5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28044 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西街变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28045 | 新沂     | 高流黄圩4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28046 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西街西1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28047 | 新沂     | 高流东刘3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28048 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28049 | 新沂     | 高流左东5号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 28050 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28051 | 新沂     | 高流小八3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28052 | 新沂     | 高流小毛5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28053 | 铜山     | PMS 郑集镇公用变4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28054 | 新沂     | 高流李山庄5号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28055 | 新沂     | 高流岭西朱庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28056 | 铜山     | 郑集镇郑西村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28057 | 新沂     | 高流大李7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28058 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28059 | 新沂     | 高流大街北5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28060 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28061 | 新沂     | 高流大街北6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28062 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东站变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28063 | 新沂     | 高流范北5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28064 | 新沂     | 高流桑庄4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28065 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼后陈庄变 | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28066 | 新沂     | 高流范庄4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28067 | 新沂     | 高流耀南6号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28068 | 铜山     | 郑集镇公用变2号      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28069 | 新沂     | 高流李山庄6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28070 | 铜山     | 郑集镇沙楼宋楼（村内）变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28071 | 新沂     | 高流大街南5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28072 | 新沂     | 高流中心小学东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28073 | 新沂     | 高流后桑3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28074 | 新沂     | 高流夏一北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28075 | 新沂     | 高流贺庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28076 | 新沂     | 高流高二孙庄5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28077 | 新沂     | 高流黑墩5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28078 | 铜山     | 郑集镇代楼供电所变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28079 | 新沂     | 高流石涧大街5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28080 | 新沂     | 高流栗西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28081 | 新沂     | 高流孙庄6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28082 | 铜山     | PMS 郑集镇高集村西变  | 10       | 160       | 本级设备容量受限 |
| 28083 | 新沂     | 高流小何6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28084 | 新沂     | 高流夏一7号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 28085 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄北站变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28086 | 新沂     | 高流夏一5号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28087 | 新沂     | 高流祥龙闸变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28088 | 新沂     | 高流卫生院3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28089 | 新沂     | 高流小何7号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28090 | 新沂     | 高流华西3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28091 | 新沂     | 高流大街西4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28092 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28093 | 新沂     | 高流大地粮油2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28094 | 新沂     | 10kV高流红石街配电室1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28095 | 新沂     | 高流幸福家园3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28096 | 新沂     | 高流华丰农集区北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28097 | 铜山     | PMS 郑集镇街道纱厂变（纱厂门前）变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28098 | 新沂     | 高流华丰农集区中变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28099 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28100 | 新沂     | 10kV高流幸福家园三期1配电室1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28101 | 新沂     | 高流程徐集居区2号变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28102 | 铜山     | 郑集镇田庄村1队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28103 | 新沂     | 高流程徐集居区1号变压器        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28104 | 新沂     | PMS 高流卫生院2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28105 | 新沂     | 高流乔庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28106 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28107 | 新沂     | 高流蔡沟变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28108 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼1.2队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28109 | 新沂     | 高流秦沟村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28110 | 新沂     | 高流高程村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28111 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄扣楼村1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28112 | 新沂     | 高流范庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28113 | 新沂     | 高流佃南变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28114 | 铜山     | 郑集镇杜楼村3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28115 | 新沂     | 高流高程高二综合变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28116 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村4号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28117 | 新沂     | PMS 高流王圩变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28118 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28119 | 新沂     | 高流耀南2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 28120 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28121 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28122 | 铜山     | 郑集镇曲寺卫楼村变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28123 | 铜山     | 郑集镇万村后仁店1号变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28124 | 铜山     | PMS 郑集镇村部变变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28125 | 铜山     | 郑集镇郑西3队变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28126 | 新沂     | PMS 高流耀南南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28127 | 新沂     | 高流华丰秦沟邢庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28128 | 新沂     | 高流曹苗变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28129 | 新沂     | 高流高一村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28130 | 新沂     | 高流高一老庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28131 | 新沂     | 高流三岔埠南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28132 | 新沂     | 高流程徐村桑庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28133 | 新沂     | 高流赵西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28134 | 新沂     | 高流朱庄变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28135 | 新沂     | 高流张圩变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28136 | 新沂     | 高流岭西村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28137 | 新沂     | 高流程徐村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28138 | 新沂     | 高流高二陈墩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28139 | 新沂     | 高流佃北周西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28140 | 新沂     | 高流南营村十队变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28141 | 新沂     | 高流三岔崔庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28142 | 新沂     | PMS 高流东田变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28143 | 新沂     | 高流孟庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28144 | 新沂     | 高流黑墩村变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28145 | 新沂     | PMS 高流高二周庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28146 | 新沂     | 高流赵西单相变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28147 | 新沂     | 高流桑南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28148 | 新沂     | 高流前王变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28149 | 新沂     | 高流骆庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28150 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村五队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28151 | 新沂     | 高流高东三队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28152 | 新沂     | 高流孙圩2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28153 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28154 | 新沂     | 高流高二周庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28155 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村六队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28156 | 新沂     | PMS 高流夏一2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28157 | 新沂     | 高流高西小李庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28158 | 新沂     | 高流高西六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28159 | 新沂     | 高流岳庄变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28160 | 新沂     | 高流沟埃村西刘变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28161 | 新沂     | 高流沟埃宗庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28162 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂宿舍变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28163 | 新沂     | 高流潘庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28164 | 新沂     | PMS 高流郭庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28165 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼翟庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28166 | 新沂     | 高流苗庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28167 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28168 | 沛县     | PMS 五段镇湖畔雅居小区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28169 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼五队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28170 | 沛县     | PMS 五段镇前四段北台片   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28171 | 沛县     | 五段镇三段南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28172 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28173 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西桥南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28174 | 沛县     | PMS 五段超市商住楼小区   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28175 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28176 | 沛县     | 五段镇七段西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28177 | 铜山     | PMS 郑集镇工具厂门前变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28178 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28179 | 沛县     | PMS 五段镇七段东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28180 | 沛县     | PMS 五段镇前六段东台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28181 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28182 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28183 | 沛县     | PMS 五段镇张庄水产变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28184 | 沛县     | 五段镇机关东台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28185 | 沛县     | PMS 五段镇五段东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28186 | 铜山     | PMS 郑集镇高中门前变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28187 | 沛县     | PMS 五段镇五段南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28188 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28189 | 沛县     | PMS 五段镇农科站北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28190 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28191 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28192 | 沛县     | PMS 五段镇前四段东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28193 | 铜山     | 郑集镇田庄村3.4队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28194 | 沛县     | 五段镇许口六队西台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28195 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼东队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28196 | 铜山     | 郑集镇前黄石楼西队       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28197 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28198 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28199 | 沛县     | 五段镇彭尧西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28200 | 铜山     | 郑集镇前黄小黄家村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28201 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘官驿台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28202 | 沛县     | 五段镇中学台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28203 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28204 | 沛县     | PMS 五段镇张庄北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28205 | 沛县     | 五段镇刘庄东台片        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28206 | 沛县     | PMS 五段镇后五段北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28207 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄小杜楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28208 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28209 | 沛县     | 五段镇前四段西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28210 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼土楼七队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28211 | 沛县     | PMS 五段镇魏湾台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28212 | 沛县     | 五段镇龙塘中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28213 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28214 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28215 | 沛县     | 五段镇孟庙东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28216 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村中配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28217 | 沛县     | 五段四段西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28218 | 沛县     | 五段镇高庄渡口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28219 | 沛县     | PMS 五段镇高庄村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28220 | 沛县     | 五段镇高庄村北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28221 | 铜山     | PMS 郑集镇铜山二院宿舍变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28222 | 沛县     | PMS 五段镇许口中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28223 | 沛县     | PMS 五段镇许口大队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28224 | 沛县     | PMS 五段镇所用变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 28225 | 沛县     | PMS 五段镇三段东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28226 | 沛县     | PMS 五段镇三段西变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28227 | 沛县     | 五段镇三官庙中台片                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28228 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28229 | 沛县     | PMS 五段镇前六段北台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28230 | 沛县     | PMS 五段镇七段南台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28231 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28232 | 铜山     | PMS 郑集镇沙楼沙东一二队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28233 | 沛县     | 五段镇五段西台片                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28234 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧北台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28235 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄台片              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28236 | 沛县     | 五段镇袁庄变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28237 | 铜山     | PMS 郑集前鹿楼土楼八队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28238 | 沛县     | 五段镇五段东3号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28239 | 沛县     | 五段镇五段村南2号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28240 | 沛县     | 五段镇后六段南2号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28241 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28242 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址北变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28243 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼四五队村西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28244 | 沛县     | PMS 五段镇五段中台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28245 | 沛县     | PMS 五段镇机关西台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28246 | 沛县     | PMS 五段镇周庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28247 | 沛县     | PMS 五段镇金湖山水新村小区1期1号变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28248 | 沛县     | PMS 五段金湖山水新村小区2期3号变1号主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28249 | 沛县     | PMS 五段金湖山水新村小区2期1号变1号主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28250 | 铜山     | PMS 郑集镇翡翠园门前变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28251 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘戚各西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28252 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄焦庄西队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28253 | 沛县     | PMS 五段镇四段村周庄南变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28254 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中台片             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28255 | 沛县     | 五段镇三段王庄变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28256 | 沛县     | PMS 五段镇微湖风光安置小区          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28257 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28258 | 铜山     | PMS 郑集镇前黄石楼村南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28259 | 沛县     | PMS 五段镇后六段南台片            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28260 | 沛县     | PMS 五段镇五段水产变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28261 | 沛县     | PMS 五段镇三段中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28262 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼供电所门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28263 | 沛县     | 五段镇四段中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28264 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28265 | 铜山     | PMS 郑集镇祁场焦庄村东变   | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 28266 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28267 | 沛县     | PMS 五段镇许口李庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28268 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西锦绣华庭小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28269 | 沛县     | PMS 五段镇许口西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28270 | 沛县     | 五段镇三官庙大队台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28271 | 铜山     | PMS 郑集镇骏驰驾校门前变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28272 | 沛县     | PMS 五段镇五段北台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28273 | 沛县     | PMS 五段镇官驿北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28274 | 铜山     | PMS 郑集镇代楼村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28275 | 沛县     | PMS 五段镇四段南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28276 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村郭立门前变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28277 | 沛县     | 五段镇四段村东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28278 | 沛县     | PMS 五段镇后场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28279 | 沛县     | PMS 五段镇权场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28280 | 沛县     | PMS 五段镇前高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28281 | 沛县     | PMS 五段镇西高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28282 | 沛县     | PMS 五段镇后高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28283 | 铜山     | 郑集镇供销社宿舍门前变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28284 | 沛县     | PMS 五段镇林庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28285 | 铜山     | PMS 郑集镇小吴家村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28286 | 沛县     | 五段镇王庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28287 | 沛县     | PMS 五段镇三段西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28288 | 沛县     | PMS 五段镇三段西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28289 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西南苑区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28290 | 沛县     | PMS 五段镇三段中2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28291 | 沛县     | PMS 五段镇三段东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28292 | 沛县     | PMS 五段镇周庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28293 | 沛县     | 五段镇前高庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28294 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄中学门前变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28295 | 沛县     | PMS 五段镇袁庄村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28296 | 沛县     | 五段镇袁庄东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28297 | 沛县     | PMS 五段镇前四段西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28298 | 沛县     | 五段镇前四段中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28299 | 沛县     | PMS 五段镇前四段村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28300 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾小李庄村西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28301 | 沛县     | 五段镇前四段东2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28302 | 铜山     | 郑集镇代楼道口变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28303 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南3变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28304 | 铜山     | PMS 郑集镇田庄村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28305 | 沛县     | PMS 五段镇后五段南2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28306 | 沛县     | PMS 五段镇后五段东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28307 | 沛县     | PMS 五段镇后五段村西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28308 | 沛县     | PMS 五段镇魏庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28309 | 沛县     | PMS 五段镇张庄村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28310 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28311 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28312 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28313 | 沛县     | PMS 五段镇三段南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28314 | 沛县     | PMS 五段镇三段北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28315 | 沛县     | PMS 五段镇农科站南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28316 | 沛县     | PMS 五段镇农科站西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28317 | 铜山     | PMS 郑集镇郑西村陈龙门前变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28318 | 沛县     | PMS 五段镇五段中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28319 | 铜山     | PMS 郑集镇杜楼村部变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28320 | 沛县     | PMS 五段镇五段西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28321 | 沛县     | PMS 五段镇五段北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28322 | 沛县     | PMS 五段镇机关北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28323 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28324 | 沛县     | PMS 五段镇后六段北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28325 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28326 | 沛县     | PMS 五段镇后六段西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28327 | 沛县     | PMS 五段镇后六段东中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28328 | 沛县     | PMS 五段镇后六段村东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28329 | 铜山     | PMS 郑集镇后鹿楼桃园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 28330 | 铜山     | 徐州金恒地产开发有限公司           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28331 | 沛县     | PMS 五段镇前六段西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28332 | 沛县     | PMS 五段镇前六段南3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28333 | 沛县     | PMS 五段镇前六段村南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28334 | 沛县     | PMS 五段镇前六段中2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28335 | 铜山     | PMS 徐州金恒地产开发有限公司(洪福别院) | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28336 | 沛县     | PMS 五段镇七段西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28337 | 沛县     | PMS 五段镇七段西3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28338 | 沛县     | 五段镇七段北变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28339 | 沛县     | PMS 五段镇于庄东变2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28340 | 沛县     | PMS 五段镇于庄北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28341 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28342 | 沛县     | PMS 五段镇于庄西变2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28343 | 铜山     | 郑集镇杜楼村南变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28344 | 沛县     | PMS 五段镇于庄中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28345 | 沛县     | 五段镇魏湾西变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28346 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28347 | 沛县     | PMS 五段镇彭尧中变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28348 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28349 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址南2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28350 | 铜山     | 郑集镇纱厂门前1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28351 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28352 | 铜山     | 郑集镇后鹿楼村2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28353 | 沛县     | PMS 五段镇姜庄北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28354 | 沛县     | PMS 五段镇戚各中变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28355 | 沛县     | 五段镇戚各北变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28356 | 沛县     | PMS 五段镇郭庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28357 | 铜山     | 郑集镇郑西3队1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28358 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙南2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28359 | 沛县     | PMS 五段镇孟庙北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28360 | 沛县     | 五段镇孟庙中变2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28361 | 沛县     | 五段镇孟庙东变2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28362 | 沛县     | PMS 五段镇许口中2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28363 | 沛县     | PMS 五段镇后许口东2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28364 | 铜山     | 郑集镇供销社门前1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 28365 | 沛县     | PMS 五段镇后许口西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28366 | 沛县     | PMS 五段镇李庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28367 | 铜山     | 郑集镇杜楼村5号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28368 | 沛县     | PMS 五段镇孙庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28369 | 沛县     | PMS 五段镇三官庙北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28370 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28371 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28372 | 沛县     | PMS 五段镇龙塘村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28373 | 沛县     | PMS 五段镇五段东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28374 | 沛县     | PMS 五段镇机关西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28375 | 铜山     | PMS 郑集镇肖楼村东变      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28376 | 沛县     | PMS 五段镇机关东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28377 | 铜山     | PMS 郑集镇苗湾村1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28378 | 沛县     | PMS 五段镇七段中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28379 | 铜山     | PMS 郑集镇前鹿楼三队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28380 | 沛县     | PMS 五段镇七段南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28381 | 沛县     | PMS 五段镇夹堤址中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28382 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28383 | 沛县     | PMS 五段镇五湖华庭3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28384 | 沛县     | PMS 五段镇机关南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28385 | 沛县     | PMS 五段镇刘庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28386 | 沛县     | 五段镇刘庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28387 | 沛县     | 五段镇余庄东2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28388 | 沛县     | 五段镇微湖风光西区1号公变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28389 | 沛县     | PMS 五段镇微湖风光西区3号公变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28390 | 沛县     | PMS 五段镇渔民变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28391 | 沛县     | 五段镇前六段东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28392 | 沛县     | 五段镇姜庄东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28393 | 沛县     | 五段镇刘庄中2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28394 | 沛县     | 五段镇后六段西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28395 | 沛县     | 五段镇供电所东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28396 | 沛县     | 五段镇三段农场变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28397 | 沛县     | 五段镇夹堤址南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28398 | 沛县     | 五段镇姜庄台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28399 | 铜山     | PMS 新区汉府4号        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28400 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配3主变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28401 | 铜山     | PMS 新区汉府6号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28402 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配2主变  | 10       | 2000      | 上级设备容量受限 |
| 28403 | 铜山     | 新区汉府7号         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28404 | 沛县     | 五段镇永嘉科技城1配1主变  | 10       | 2000      | 上级设备容量受限 |
| 28405 | 铜山     | PMS 新区汉府11号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28406 | 沛县     | 五段镇高庄中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28407 | 铜山     | PMS 新区汉府12号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28408 | 沛县     | 五段镇孟庙南1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28409 | 铜山     | PMS 新区汉府14号    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28410 | 沛县     | 五段镇后六段东3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28411 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28412 | 沛县     | 五段镇翠湖嘉苑小区1号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28413 | 沛县     | 五段镇机关中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28414 | 沛县     | 五段镇五段中学2号配变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28415 | 铜山     | 新区林业局公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28416 | 沛县     | PMS 五段镇后许口东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28417 | 沛县     | PMS 五段镇前六段中台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28418 | 沛县     | PMS 五段镇机关北台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28419 | 沛县     | PMS 五段镇农科站中台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28420 | 沛县     | PMS 五段镇许口孙庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28421 | 铜山     | PMS 新区所二堡11号变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28422 | 沛县     | PMS 五段镇后五段中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28423 | 铜山     | PMS 新区所二堡6号公用变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28424 | 沛县     | PMS 五段镇三段北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28425 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28426 | 铜山     | PMS 新区二堡13号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28427 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28428 | 铜山     | PMS 新区所二堡8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28429 | 沛县     | 沛城镇蔡庄新变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28430 | 铜山     | PMS 新区所二堡1号公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28431 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28432 | 铜山     | PMS 新区13号公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28433 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28434 | 铜山     | 新区消防大队东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 28435 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28436 | 铜山     | 新区27号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28437 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28438 | 铜山     | 新区计生宿舍1号单变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28439 | 沛县     | 沛城镇鹿湾机关南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28440 | 铜山     | 新区计生宿舍2号单变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28441 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28442 | 铜山     | PMS 新区14号公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28443 | 铜山     | 新区二堡9-1号公用变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28444 | 铜山     | PMS 新区8号变东箱式公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28445 | 沛县     | 沛城镇李集西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28446 | 铜山     | PMS 新区电厂北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28447 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28448 | 铜山     | 新区所西樵6号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28449 | 沛县     | 沛城镇李店台片             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28450 | 沛县     | 沛城镇二堡尚庄变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28451 | 沛县     | PMS 沛城镇高井北变         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 28452 | 沛县     | 沛城镇柴洼村变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28453 | 沛县     | 沛城镇果林村变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28454 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28455 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28456 | 沛县     | PMS 沛城镇后胡楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28457 | 沛县     | PMS 沛城镇唐庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28458 | 沛县     | 沛城鹿湾孔庄新变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28459 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28460 | 铜山     | 新区民营工业园3号变（新区计委公用变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28461 | 铜山     | PMS 新区47号公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28462 | 铜山     | 新区紫棘花园1号单相变         | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28463 | 铜山     | PMS 新区旭阳花园公用变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28464 | 铜山     | PMS 新区7公用变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28465 | 铜山     | PMS 新区梅园9-1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28466 | 铜山     | PMS 新区36号公用变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28467 | 铜山     | PMS 新区36号南公用        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28468 | 铜山     | 新区梅园10号单相变          | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28469 | 铜山     | 新区梅园7号单相变           | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28470 | 铜山     | PMS 新区梅园43号公用变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28471 | 铜山     | 新区梅园3号单相变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28472 | 铜山     | 新区徐林变(新区9号公用变)  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28473 | 铜山     | PMS 新区紫棘花园2号公用变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28474 | 铜山     | 新区紫荆花园2号单变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28475 | 铜山     | 新区紫荆花园3号单变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28476 | 铜山     | PMS 新区兰园小区1号单变  | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28477 | 沛县     | 沛城镇赵圈村后梁井变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28478 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28479 | 沛县     | 沛城镇甄庄新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28480 | 沛县     | PMS 沛城镇三教堂西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28481 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28482 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28483 | 沛县     | 沛城镇方庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28484 | 沛县     | PMS 沛城镇小甄庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28485 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28486 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28487 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元中台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28488 | 沛县     | 沛城镇徐元南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28489 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄刘庄台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28490 | 沛县     | PMS 沛城镇吴庄台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28491 | 沛县     | 沛城镇孟王楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28492 | 沛县     | 沛城镇郭小楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28493 | 沛县     | PMS 沛城镇店子新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28494 | 沛县     | 沛城镇梁井变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28495 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28496 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28497 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28498 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28499 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28500 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28501 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁韦庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28502 | 沛县     | PMS 沛城镇耿庙台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28503 | 沛县     | 沛城镇小孟坑变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28504 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 28505 | 沛县     | 沛城镇苗庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28506 | 铜山     | 新区兰园小区2号单变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28507 | 沛县     | 沛城镇晓鸣寺变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28508 | 沛县     | 沛城镇后张桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28509 | 铜山     | 新区兰园小区3号单变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28510 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28511 | 铜山     | 新区梅园1号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28512 | 沛县     | PMS 沛城镇马庙村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28513 | 铜山     | 新区梅园2号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28514 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28515 | 铜山     | 新区梅园5号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28516 | 沛县     | 沛城镇东陈楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28517 | 铜山     | 新区梅园4号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28518 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28519 | 铜山     | 新区梅园6号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28520 | 沛县     | PMS 沛城镇孔庄台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28521 | 铜山     | 新区梅园8号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28522 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28523 | 铜山     | 新区梅园9号单相变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28524 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28525 | 铜山     | 新区梅园11号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28526 | 铜山     | 新区梅园12号单相变    | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28527 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村朱庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28528 | 铜山     | 新区梅园13号单变     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 28529 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼村新变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28530 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28531 | 沛县     | PMS 沛城镇机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28532 | 铜山     | 牛山教师公寓4箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28533 | 沛县     | 沛城镇朱徐庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28534 | 沛县     | 沛城镇燕庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28535 | 沛县     | 沛城镇北孔庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28536 | 沛县     | 沛城镇北孔庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28537 | 铜山     | 牛山教师公寓5箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28538 | 沛县     | 沛城镇二堡于庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28539 | 铜山     | 新区聚福园1号箱变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28540 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡邱庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28541 | 铜山     | 新区聚福园2号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28542 | 沛县     | 沛城镇小街子赵卓楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28543 | 铜山     | 新区梅园箱变          | 10       | 300       | 上级设备容量受限 |
| 28544 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩李庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28545 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟新变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28546 | 沛县     | PMS 沛城镇轧花厂变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28547 | 铜山     | PMS 新区汉府1号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28548 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新农村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28549 | 沛县     | 沛城镇刘庄新变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28550 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼大队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28551 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28552 | 铜山     | PMS 新区汉府2号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28553 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28554 | 铜山     | PMS 新区汉府8号      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28555 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28556 | 铜山     | PMS 新区汉府10号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28557 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28558 | 铜山     | 新区牛山2配变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28559 | 沛县     | PMS 沛城镇宁小楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28560 | 铜山     | 新区牛山教师公寓3箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28561 | 沛县     | 沛城镇晓明寺燕庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28562 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28563 | 沛县     | PMS 沛城镇陈楼鸡厂变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28564 | 沛县     | PMS 沛城镇孟坑西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28565 | 铜山     | PMS 新区42号公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28566 | 沛县     | PMS 沛城镇孟桥西变（二队） | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28567 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28568 | 铜山     | 黄河小区2箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28569 | 沛县     | 沛城镇王楼赵庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28570 | 沛县     | 沛城镇前滩村后滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28571 | 铜山     | 无名山5箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28572 | 沛县     | 沛城镇前滩村前滩变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28573 | 沛县     | 沛城镇李集村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28574 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28575 | 铜山     | 黄河小区1箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28576 | 沛县     | 沛城镇双楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28577 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28578 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28579 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄高井变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28580 | 沛县     | PMS 沛城镇彭楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28581 | 沛县     | 沛城镇店子村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28582 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟村孟庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28583 | 沛县     | PMS 沛城镇李集三座楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28584 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28585 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28586 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28587 | 沛县     | PMS 沛城镇潘阁北1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28588 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28589 | 沛县     | 沛城镇宋庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28590 | 沛县     | 沛城镇果林东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28591 | 沛县     | 沛城镇孟楼西变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28592 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28593 | 沛县     | 沛城镇封楼村陈庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28594 | 沛县     | 沛城镇八里庙变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28595 | 沛县     | 沛城镇赵圈村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28596 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28597 | 沛县     | 沛城镇候湾大队变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 28598 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28599 | 沛县     | PMS 沛城镇罗小庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28600 | 沛县     | PMS 沛城镇孔西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28601 | 沛县     | PMS 沛城镇华寺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28602 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28603 | 沛县     | PMS 沛城镇徐大庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28604 | 铜山     | PMS 新区西樵6-1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28605 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28606 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28607 | 铜山     | PMS 新区同昌小区公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28608 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28609 | 沛县     | 沛城镇夏洼东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28610 | 沛县     | 沛城镇夏洼茹庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28611 | 沛县     | PMS 沛城镇孔楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28612 | 沛县     | PMS 沛城镇候湾变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28613 | 沛县     | 沛城镇蒋庄韦庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28614 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28615 | 沛县     | 沛城镇邓元西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28616 | 沛县     | 沛城镇韩楼西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28617 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28618 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28619 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28620 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼闫庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28621 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾九队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28622 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈高压变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28623 | 沛县     | 沛城镇孟坑南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28624 | 沛县     | 沛城镇前宋变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28625 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28626 | 铜山     | PMS 新区14-1号公用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28627 | 沛县     | 沛城镇店子南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28628 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28629 | 沛县     | PMS 沛城镇红光八队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28630 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28631 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28632 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28633 | 沛县     | 沛城镇蔡庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28634 | 铜山     | PMS 新区天津路北公用变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28635 | 沛县     | 沛城镇赵圈村南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28636 | 沛县     | PMS 沛城镇赵圈村北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28637 | 铜山     | PMS 新区镇政府公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28638 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28639 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄新2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28640 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟孟庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28641 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28642 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28643 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄村陈楼西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28644 | 沛县     | 沛城镇金沟东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28645 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28646 | 铜山     | 欣欣家园配电室1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28647 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28648 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28649 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28650 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼李庄3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28651 | 铜山     | PMS 新区所二堡东箱变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28652 | 沛县     | PMS 沛城镇张楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28653 | 铜山     | PMS 新区欣欣家园1箱变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28654 | 沛县     | PMS 沛城镇前宋东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28655 | 铜山     | PMS 新区九州大学北公用   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28656 | 沛县     | 沛城镇马庙东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28657 | 沛县     | PMS 沛城镇店子1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28658 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28659 | 铜山     | 新区上杜楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28660 | 沛县     | PMS 沛城镇李集村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28661 | 铜山     | PMS 新区梅园43-1号公用 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28662 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28663 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28664 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28665 | 沛县     | PMS 沛城镇五里庙变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28666 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28667 | 沛县     | PMS 沛城镇冯楼南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28668 | 沛县     | PMS 沛城镇后宋南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28669 | 沛县     | PMS 沛城镇李店北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28670 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28671 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28672 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯西4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28673 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28674 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾孔庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28675 | 沛县     | PMS 沛城镇梁井新变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28676 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄新变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28677 | 沛县     | PMS 沛城镇赵店王庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28678 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28679 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄南新4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28680 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林叶庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28681 | 沛县     | PMS 沛城镇苗林西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28682 | 沛县     | 沛城镇李塘东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28683 | 沛县     | PMS 沛城镇李瓦屋南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28684 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28685 | 沛县     | PMS 沛城镇北孔庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28686 | 沛县     | PMS 沛城镇邱庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28687 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28688 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28689 | 沛县     | PMS 沛城镇二堡3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28690 | 沛县     | PMS 沛城镇店子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28691 | 沛县     | PMS 沛城镇李集3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28692 | 沛县     | PMS 沛城镇李集4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28693 | 沛县     | PMS 沛城镇纪庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28694 | 沛县     | PMS 沛城镇李集马庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28695 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28696 | 沛县     | 沛城镇金沟2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28697 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28698 | 沛县     | PMS 沛城镇郭小楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28699 | 沛县     | PMS 沛城镇韩瓦屋变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28700 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28701 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28702 | 沛县     | PMS 沛城镇天齐庙西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28703 | 沛县     | PMS 沛城镇石灰窑北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28704 | 沛县     | PMS 沛城镇纱厂4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28705 | 沛县     | PMS 沛城镇吴埝西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28706 | 沛县     | 沛城镇晓明寺西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28707 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28708 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28709 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾机关西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28710 | 沛县     | PMS 沛城镇果林倪庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28711 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28712 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28713 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变1主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28714 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28715 | 铜山     | PMS 新区雷奥箱变2主变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28716 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28717 | 铜山     | PMS 新区金和商住楼箱变1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28718 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28719 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28720 | 铜山     | PMS 新区望园小区箱变1箱变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28721 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28722 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾陈楼东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28723 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28724 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28725 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼陈庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28726 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄李庄新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28727 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄东新1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28728 | 铜山     | PMS 新区锦翠家园1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28729 | 沛县     | PMS 沛城镇杨庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28730 | 沛县     | 沛城镇果林北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28731 | 沛县     | PMS 沛城镇石河东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28732 | 沛县     | 沛城镇封楼裴堂新村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28733 | 沛县     | PMS 沛城镇前滩中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28734 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28735 | 沛县     | PMS 沛城镇后滩南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28736 | 沛县     | PMS 沛城镇小街子刘庄新变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28737 | 沛县     | 沛城镇韩楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28738 | 沛县     | PMS 沛城镇朱楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28739 | 沛县     | PMS 沛城镇小孟坑北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28740 | 沛县     | PMS 沛城镇张桥西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28741 | 沛县     | 沛城镇宁小楼南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28742 | 沛县     | 沛城镇燕庄北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28743 | 沛县     | PMS 沛城镇苗庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28744 | 沛县     | 沛城镇王楼西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28745 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28746 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28747 | 沛县     | 沛城镇三教堂东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28748 | 铜山     | 阳光豪庭配电室1变        | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28749 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄新村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 28750 | 铜山     | 阳光豪庭配电室3变                  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28751 | 沛县     | PMS 沛城镇陈北东变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28752 | 沛县     | PMS 沛城镇陈南北变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28753 | 沛县     | 沛城镇李瓦屋东变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28754 | 沛县     | 沛城镇孔楼新变                    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28755 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28756 | 沛县     | PMS 沛城镇李集陈楼村变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28757 | 沛县     | PMS 沛城镇李集新变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28758 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾王楼变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28759 | 沛县     | PMS 沛城镇李集七队变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28760 | 沛县     | PMS 沛城镇苏庄变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28761 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄东变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28762 | 沛县     | PMS 沛城镇户屯东台片               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28763 | 沛县     | PMS 沛城镇韩楼东变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28764 | 沛县     | PMS 沛城镇湖屯王楼新变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28765 | 沛县     | PMS 沛城镇孟辛楼变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28766 | 沛县     | PMS 沛城镇刘庄西变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28767 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村1号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28768 | 沛县     | PMS 沛城镇赵庄新变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28769 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28770 | 沛县     | PMS 沛城镇果林甄庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28771 | 沛县     | PMS 沛城镇封河湾变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28772 | 沛县     | PMS 沛城镇石河变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28773 | 沛县     | PMS 沛城镇程庄变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28774 | 沛县     | 沛城镇晓明寺东变                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28775 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼祁庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28776 | 铜山     | PMS 新区汉泉山庄北区配电室7主变         | 10       | 500       | 本级设备容量受限 |
| 28777 | 铜山     | 新区望园小区2号新增配变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28778 | 铜山     | PMS 新区二堡村8号新增配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28779 | 铜山     | PMS 新区34-1公用变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28780 | 铜山     | PMS 新区公安公寓公用变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28781 | 铜山     | PMS 新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28782 | 铜山     | 新区二堡6-1号公用变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28783 | 铜山     | PMS 新区二堡7号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28784 | 铜山     | PMS 新区二堡5-1号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 28785 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变新增         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28786 | 铜山     | PMS 宝信润山小区3配电室1配变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28787 | 铜山     | 宝信润山小区1配电室1配变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28788 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28789 | 铜山     | PMS 宝信润山小区4配电室3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28790 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28791 | 铜山     | PMS 港鑫城开关站3号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28792 | 铜山     | PMS 新区二堡3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28793 | 铜山     | 新区望城2、3队变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28794 | 铜山     | PMS 新区紫荆花园47号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28795 | 铜山     | 新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28796 | 铜山     | PMS 新区康乐园5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28797 | 铜山     | PMS 新区二堡5号变新增（新区42号公用变） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28798 | 铜山     | 宝信润山2配1变                | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28799 | 沛县     | 沛城镇夏洼中变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28800 | 沛县     | PMS 沛城镇宋庄西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28801 | 沛县     | PMS 沛城镇柴洼北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28802 | 沛县     | PMS 沛城镇侯湾东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28803 | 沛县     | PMS 沛城镇罗大庄北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28804 | 沛县     | PMS 沛城镇三座楼西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28805 | 沛县     | 沛城镇东陈楼南变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28806 | 沛县     | PMS 沛城镇南孔庄新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28807 | 沛县     | PMS 沛城镇双楼3号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28808 | 沛县     | PMS 沛城镇李集公3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28809 | 沛县     | PMS 沛城镇胡楼东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28810 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄西新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28811 | 沛县     | PMS 沛城镇蒋庄东新变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28812 | 沛县     | PMS 沛城镇孟楼新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28813 | 沛县     | 沛城镇潘阁中变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28814 | 沛县     | 沛城镇潘阁西变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28815 | 沛县     | PMS 沛城镇鹿湾八队新变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28816 | 沛县     | PMS 沛城镇李集5号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28817 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28818 | 沛县     | PMS 沛城镇插营元台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28819 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 28820 | 沛县     | 沛城镇三教堂南变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28821 | 沛县     | PMS 沛城镇店子中变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28822 | 沛县     | PMS 沛城镇八里庙东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28823 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28824 | 沛县     | PMS 沛城镇蔡庄6号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28825 | 沛县     | PMS 沛城镇任庄新农村4号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28826 | 沛县     | 沛城镇后胡楼南变                 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28827 | 沛县     | PMS 沛城镇甄庄西队北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28828 | 沛县     | 万顷良田三期1号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28829 | 沛县     | 万顷良田三期2号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28830 | 沛县     | 万顷良田三期3号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28831 | 沛县     | 万顷良田三期4号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28832 | 沛县     | 万顷良田三期5号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28833 | 沛县     | 万顷良田三期6号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28834 | 沛县     | 万顷良田三期7号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28835 | 沛县     | 万顷良田三期8号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28836 | 沛县     | 万顷良田三期9号箱变主变间隔配电变压器      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28837 | 沛县     | PMS 万顷良田三期10号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28838 | 沛县     | PMS 万顷良田三期11号箱变主变间隔配电变压器 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28839 | 沛县     | 万顷良田三期12号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28840 | 沛县     | 万顷良田三期13号箱变主变间隔配电变压器     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28841 | 沛县     | 沛城镇闫庄北变                  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28842 | 沛县     | 沛城镇孟楼中变                  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28843 | 沛县     | 沛城镇柴洼东变                  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28844 | 沛县     | PMS 沛城镇白河南变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28845 | 沛县     | PMS 沛城镇徐元西变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28846 | 铜山     | 牛山南路4号                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28847 | 沛县     | PMS 沛城镇王庵子变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28848 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元新3号变            | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28849 | 铜山     | PMS TS新区牛山路变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28850 | 沛县     | PMS 沛城镇封楼朱庄2号变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28851 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28852 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28853 | 沛县     | PMS 沛城镇金沟福地家园小区1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 28854 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配4主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 28855 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区2配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28856 | 沛县     | PMS 沛城镇高小湖北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28857 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28858 | 沛县     | 沛城镇孙洼安置小区1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28859 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28860 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28861 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28862 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室4号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28863 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28864 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28865 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室3号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28866 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28867 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区3号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28868 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28869 | 沛县     | PMS 沛城镇西陈楼南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28870 | 沛县     | PMS 城镇后梁井东配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28871 | 沛县     | PMS 城镇后高庄南配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28872 | 沛县     | PMS 沛城镇机关中配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28873 | 沛县     | PMS 沛城镇华严寺南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28874 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室2号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28875 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区4号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28876 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室1号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28877 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区2号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28878 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室3号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28879 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区1号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28880 | 沛县     | PMS 五里庙新型社区3号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 28881 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28882 | 沛县     | PMS 沛城镇邓元西4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28883 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28884 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍8箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28885 | 铜山     | PMS 铜山万达2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28886 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍2箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28887 | 铜山     | PMS 铜山万达小区4号配电室4号变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28888 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍5箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28889 | 铜山     | PMS 铜山万达小区6号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 28890 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍3箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28891 | 铜山     | PMS 铜山万达1号配电室3号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28892 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍1箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28893 | 铜山     | PMS 铜山万达小区5号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28894 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍7箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28895 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室1号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28896 | 铜山     | PMS 铜山万达小区3号配电室3号变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28897 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍9箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28898 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍6箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28899 | 沛县     | PMS 孔庄矿宿舍4箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28900 | 沛县     | PMS 沛城镇夏洼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28901 | 沛县     | 天硕名都三期1配4主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28902 | 沛县     | 天硕名都三期1配1主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28903 | 沛县     | 天硕名都三期1配2主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28904 | 沛县     | 天硕名都三期1配3主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28905 | 铜山     | PMS 新区梅园北门1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28906 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配2主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28907 | 沛县     | 任庄湾二期南区2配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28908 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28909 | 沛县     | 任庄湾二期南区1组配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28910 | 沛县     | 汉润家园C区2配1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28911 | 沛县     | 汉润家园C区2配3主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28912 | 沛县     | 汉润家园C区1配1主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28913 | 沛县     | 汉润家园C区1配3主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28914 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配3主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28915 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配4主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28916 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配2主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28917 | 沛县     | 沛城镇北孔庄三期1配1主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28918 | 沛县     | 教师公寓1配1主变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28919 | 沛县     | 沛城镇邓元南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28920 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2配1主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28921 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1配1主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28922 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配2主变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28923 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配6主变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28924 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配8主变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 28925 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配3主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28926 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区3配5主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28927 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区1配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28928 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区2配4主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28929 | 沛县     | 沛城镇腾飞小区4配7主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28930 | 沛县     | 沛城镇小街子小区2箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28931 | 沛县     | 沛城镇小街子小区4箱变1主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28932 | 沛县     | 沛城镇小街子小区6箱变1主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28933 | 沛县     | 沛城镇小街子小区1箱变1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28934 | 沛县     | 沛城镇小街子小区3箱变1主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28935 | 沛县     | 沛城镇小街子小区5箱变1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28936 | 沛县     | 沛城镇小街子小区8箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28937 | 沛县     | 沛城镇小街子小区7箱变1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28938 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28939 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区8箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28940 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区7箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28941 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区13箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28942 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区5箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28943 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28944 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区11箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28945 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区6箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28946 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区10箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28947 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区9箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28948 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区12箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28949 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28950 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区B区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28951 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区4箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28952 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28953 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区C区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28954 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28955 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28956 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区4箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28957 | 沛县     | 沛城镇万顷良田安置小区3箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28958 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑3箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28959 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28960 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑1配2主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28961 | 沛县     | 沛城镇吉祥家苑4箱变主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28962 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28963 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28964 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期3箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28965 | 沛县     | 沛城镇红光小区2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28966 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期2箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28967 | 沛县     | 沛城镇红光小区1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28968 | 沛县     | 沛城镇任庄新村二期1箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28969 | 沛县     | 沛城镇任庄新村2箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28970 | 沛县     | 沛城镇任庄新村1箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28971 | 沛县     | 沛城镇邓元小区箱变主变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 28972 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配6主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28973 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28974 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配5主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28975 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28976 | 沛县     | 沛城镇蔡庄小区箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28977 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28978 | 沛县     | 沛城镇插营元新型社区1配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28979 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28980 | 沛县     | 沛城镇北孔庄小区A区2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28981 | 沛县     | 沛城镇明圣元小区箱变主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 28982 | 沛县     | 沛城镇方庄东箱变主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28983 | 沛县     | 沛城镇石河北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28984 | 沛县     | 沛城镇孟楼小李庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28985 | 沛县     | 沛城镇纪庄西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28986 | 沛县     | 万顷良田1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28987 | 沛县     | 万顷良田2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28988 | 沛县     | 万顷良田2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28989 | 沛县     | 万顷良田1配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28990 | 沛县     | 任庄湾二期1组配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28991 | 沛县     | 任庄湾二期1组配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28992 | 沛县     | 任庄湾二期2配2主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28993 | 沛县     | 任庄湾二期1组配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 28994 | 沛县     | 任庄湾二期1组配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 28995 | 沛县     | 任庄湾二期2配1主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 28996 | 沛县     | 汉润家园6配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28997 | 沛县     | 汉润家园7配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28998 | 沛县     | 汉润家园4配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 28999 | 沛县     | 汉润家园5配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29000 | 沛县     | 汉润家园1配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29001 | 沛县     | 汉润家园4配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29002 | 沛县     | 汉润家园3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29003 | 沛县     | 汉润家园3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29004 | 沛县     | 汉润家园5配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29005 | 沛县     | 汉润家园6配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29006 | 沛县     | 汉润家园7配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29007 | 沛县     | 汉润家园1配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29008 | 沛县     | 沛城镇鹿湾村插园西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29009 | 沛县     | 沛城镇赵圈冯庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29010 | 沛县     | 大屯镇王庄村西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29011 | 沛县     | PMS 安泰花园小区10号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29012 | 沛县     | PMS 安泰花园小区12号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29013 | 沛县     | PMS 安泰花园小区2号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29014 | 沛县     | PMS 安泰花园小区4号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29015 | 沛县     | PMS 安泰花园小区5号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29016 | 沛县     | PMS 安泰花园小区6号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29017 | 沛县     | PMS 安泰花园小区8号箱变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29018 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29019 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29020 | 沛县     | 大屯镇魏营村中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29021 | 沛县     | 大屯镇魏营村北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29022 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西集变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29023 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29024 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村石楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29025 | 沛县     | 大屯镇四堡村赵湾变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29026 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29027 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29028 | 铜山     | 新区二堡6号变（新）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29029 | 铜山     | PMS 新区上海路东8号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 29030 | 铜山     | PMS_新区42号变东公用  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29031 | 铜山     | 宝信润山5配1变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29032 | 铜山     | 宝信润山5配3变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29033 | 铜山     | 宝信润山5配4变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29034 | 铜山     | 宝信润山6配1变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29035 | 铜山     | 宝信润山6配2变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29036 | 铜山     | 宝信润山6配3变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29037 | 铜山     | 宝信润山5配2变       | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 29038 | 铜山     | 雍翠府1配1变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29039 | 铜山     | 雍翠府1配3变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29040 | 铜山     | 雍翠府2配1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29041 | 沛县     | PMS_大屯镇魏营村北1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29042 | 沛县     | PMS_大屯镇侯楼村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29043 | 沛县     | PMS_大屯镇魏营村张庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29044 | 沛县     | PMS_大屯镇王坑村刘家变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29045 | 沛县     | PMS_大屯镇王坑村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29046 | 沛县     | 大屯镇魏营村万庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29047 | 沛县     | PMS_大屯镇魏营村小王庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29048 | 沛县     | 大屯镇魏营村南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29049 | 沛县     | PMS_大屯镇侯楼村变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29050 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29051 | 沛县     | PMS_大屯镇徐王庄村变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29052 | 沛县     | PMS_大屯镇徐王庄村河口变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29053 | 沛县     | PMS_大屯镇宋庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29054 | 沛县     | 大屯镇宋庄村卜楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29055 | 沛县     | PMS_大屯镇关庄村10队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29056 | 沛县     | PMS_大屯镇冯桥村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29057 | 沛县     | PMS_大屯镇冯桥村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29058 | 沛县     | PMS_大屯镇王坑村时口变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29059 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29060 | 沛县     | 大屯镇朱庄村新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29061 | 沛县     | PMS_大屯镇朱庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29062 | 沛县     | 大屯镇夏官屯村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29063 | 沛县     | PMS_大屯镇石大屯村西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29064 | 沛县     | 大屯镇石大屯村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29065 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29066 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29067 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29068 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29069 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29070 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29071 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29072 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村东南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29073 | 沛县     | 大屯镇大屯村南3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29074 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村西变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29075 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29076 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29077 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29078 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29079 | 沛县     | 大屯镇小屯村南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29080 | 沛县     | 夏官屯村北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29081 | 铜山     | 新区电厂西1号公用变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29082 | 沛县     | 金村1号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29083 | 沛县     | 金村2号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29084 | 铜山     | 千禧城22配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29085 | 沛县     | 金村3号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29086 | 铜山     | 千禧城23配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29087 | 沛县     | 金村4号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29088 | 铜山     | 千禧城21配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29089 | 沛县     | 金村5号变            | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29090 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29091 | 铜山     | 千禧城25配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29092 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29093 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29094 | 铜山     | 千禧城26配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29095 | 沛县     | 大屯镇大屯村开发区变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29096 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29097 | 铜山     | 千禧城24配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29098 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29099 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村2-4队变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29100 | 沛县     | 大屯镇关庄村五队北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29101 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29102 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29103 | 铜山     | 新区康乐园3箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29104 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29105 | 铜山     | 新区康乐园1箱变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29106 | 沛县     | 大屯镇王庄村刘坝变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29107 | 铜山     | 康乐园4箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29108 | 沛县     | 大屯镇许塘坊村姜马庄变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29109 | 铜山     | 康乐园北箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29110 | 沛县     | 大屯镇王坑村刘家东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29111 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29112 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村刘庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29113 | 沛县     | 大屯镇贾庙村张庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29114 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29115 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29116 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29117 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29118 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29119 | 铜山     | 无名山4箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29120 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29121 | 铜山     | 无名山1箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29122 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29123 | 铜山     | 无名山3箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29124 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29125 | 铜山     | 无名山2箱变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29126 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29127 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29128 | 沛县     | PMS 安泰花园小区14号箱变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29129 | 沛县     | PMS 安泰花园小区15号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29130 | 沛县     | PMS 安泰花园小区16号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29131 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29132 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29133 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29134 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29135 | 沛县     | 大屯镇金村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29136 | 沛县     | PMS 安泰花园小区17号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29137 | 沛县     | PMS 安泰花园小区18号箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29138 | 沛县     | PMS 安泰花园小区19号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29139 | 沛县     | PMS 安泰花园小区20号箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29140 | 沛县     | 大屯镇安置小区01号箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29141 | 沛县     | 大屯镇安置小区02号箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29142 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29143 | 沛县     | 夏官屯农贸小区1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29144 | 沛县     | 夏官屯农贸小区2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29145 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29146 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29147 | 沛县     | PMS 大屯镇四堡村赵湾西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29148 | 沛县     | PMS 大屯镇董庄村西张家西变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29149 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29150 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村前尧1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29151 | 沛县     | PMS 大屯镇朱庄村南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29152 | 沛县     | PMS 大屯镇徐王庄村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29153 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29154 | 沛县     | PMS 大屯镇侯楼村付庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29155 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村张庄北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29156 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29157 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村中1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29158 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村时口东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29159 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村中1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29160 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29161 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29162 | 沛县     | PMS 大屯镇石大屯村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29163 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29164 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29165 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29166 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29167 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村东1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29168 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29169 | 沛县     | PMS 大屯镇小屯村南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29170 | 沛县     | PMS 大屯镇冯桥村中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29171 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29172 | 沛县     | 大屯镇大屯村东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29173 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村大菜村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29174 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜锯房1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29175 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29176 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29177 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29178 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯开发区南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29179 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村6-7队1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29180 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29181 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29182 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村10队1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29183 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村朱庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29184 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29185 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄村董庄1号变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29186 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29187 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村南4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29188 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村中1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29189 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北4号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29190 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29191 | 沛县     | PMS 大屯镇丰乐村北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29192 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村西配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29193 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村北2号配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29194 | 沛县     | PMS 大屯镇魏营村南1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29195 | 沛县     | PMS 大屯镇王庄村祝坡南配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29196 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村卜楼东配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29197 | 沛县     | PMS 大屯镇三岔村西配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29198 | 沛县     | PMS 大屯镇夏官屯村西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29199 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村西1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29200 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村南配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29201 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村刘家南配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29202 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村狄路1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29203 | 沛县     | PMS 大屯镇大菜村北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29204 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东北1号配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 29205 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29206 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村个私工业园南配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29207 | 沛县     | PMS 大屯镇贾庙村张庄1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29208 | 沛县     | PMS 大屯镇大屯村东南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29209 | 沛县     | PMS 大屯镇宋庄村1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29210 | 沛县     | PMS 大屯镇郝尧村后尧南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29211 | 沛县     | PMS 大屯镇关庄11队（安庄）配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29212 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄西配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29213 | 沛县     | PMS 大屯镇（安庄村）小挖工庄配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29214 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村2箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29215 | 沛县     | PMS 大屯铁路一村箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29216 | 沛县     | PMS 大屯铁路二村1箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29217 | 沛县     | PMS 大屯铁路三村箱变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29218 | 沛县     | 姚桥矿小区9箱变主变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29219 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区2箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29220 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区4箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29221 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区3箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29222 | 沛县     | PMS 中心村十二村1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29223 | 沛县     | PMS 中心村十二村4箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29224 | 沛县     | PMS 中心村十二村5箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29225 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区10箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29226 | 沛县     | PMS 中心村十二村7箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29227 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区6箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29228 | 沛县     | PMS 中心村十二村9箱变主变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29229 | 沛县     | PMS 中心村十二村8箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29230 | 沛县     | PMS 中心村十二村2箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29231 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区11箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29232 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区2箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29233 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29234 | 沛县     | PMS 中心村十二村6箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29235 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区5箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29236 | 沛县     | PMS 中心村四村1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29237 | 沛县     | 中心村五村1箱变主变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29238 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区2箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29239 | 沛县     | PMS 中心村三村3箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29240 | 沛县     | PMS 中心村二村1箱变主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29241 | 沛县     | PMS 中心村二村2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29242 | 沛县     | PMS 中心村四村3箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29243 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区8箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29244 | 沛县     | PMS 中心村四村2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29245 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区7箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29246 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区4箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29247 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区10箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29248 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区2箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29249 | 沛县     | PMS 中心村三村1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29250 | 铜山     | 新区淮南路1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29251 | 铜山     | 君道中城2配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29252 | 铜山     | 君道中城4组合配1变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29253 | 铜山     | 君道中城1配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29254 | 铜山     | 新区梅园43-2号公用变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29255 | 铜山     | 千禧城15配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29256 | 铜山     | 千禧城16配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29257 | 铜山     | 千禧城17配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29258 | 铜山     | 千禧城19配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29259 | 铜山     | 千禧城18配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29260 | 铜山     | 千禧城20配1变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29261 | 铜山     | 新区前二堡公用变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29262 | 铜山     | 新区康乐园南新增箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29263 | 铜山     | 新区康乐园南箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29264 | 铜山     | 大丰组合配2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29265 | 铜山     | 华嵘小区公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29266 | 铜山     | 云景台1配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29267 | 铜山     | 云景台2配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29268 | 铜山     | 云景台1配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29269 | 铜山     | 云景台3配1变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29270 | 铜山     | 云景台2配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29271 | 铜山     | 云景台3配3变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29272 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区3箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29273 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区6箱变主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29274 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29275 | 沛县     | PMS 徐庄矿风井小区1箱变主变 | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29276 | 沛县     | 中心村五村2箱变主变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29277 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区5箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29278 | 沛县     | PMS 中心村三村2箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29279 | 沛县     | PMS 徐庄矿小区9箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29280 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区7箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29281 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29282 | 铜山     | 中和南院1配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29283 | 沛县     | PMS 姚桥矿小区8箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29284 | 铜山     | 中和南院1配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29285 | 沛县     | PMS 中心村十二村3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29286 | 沛县     | PMS 大屯电厂小区3箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29287 | 铜山     | 龙湖天玺配电室4变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29288 | 铜山     | 龙湖天玺配电室3变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29289 | 铜山     | 龙湖天玺配电室2变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29290 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29291 | 铜山     | 龙湖天玺配电室1变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29292 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29293 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑2配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29294 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1组配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29295 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑1配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29296 | 沛县     | 江南绿洲新6箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29297 | 沛县     | 江南绿洲新1箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29298 | 沛县     | 江南绿洲新7箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29299 | 沛县     | 江南绿洲新2箱主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29300 | 沛县     | 竞自由小区4配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29301 | 沛县     | 竞自由小区4配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29302 | 沛县     | 竞自由小区1组配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29303 | 沛县     | 竞自由小区2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29304 | 沛县     | 竞自由小区6配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29305 | 沛县     | 竞自由小区3配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29306 | 沛县     | 竞自由小区6配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29307 | 沛县     | 竞自由小区1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29308 | 沛县     | 竞自由小区6配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29309 | 沛县     | 竞自由小区1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 29310 | 沛县     | 竞自由小区3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29311 | 沛县     | 竞自由小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29312 | 沛县     | 竞自由小区5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29313 | 沛县     | 竞自由小区3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29314 | 沛县     | 竞自由小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29315 | 沛县     | 竞自由小区6配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29316 | 沛县     | 竞自由小区5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29317 | 沛县     | 竞自由小区5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29318 | 沛县     | 竞自由小区1组配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29319 | 沛县     | 竞自由小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29320 | 沛县     | 竞自由小区5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29321 | 沛县     | 竞自由小区3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29322 | 沛县     | 大屯镇冯桥村东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29323 | 沛县     | 大屯镇小屯村北2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29324 | 沛县     | 大屯镇魏营村中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29325 | 沛县     | 大屯镇石大屯村西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29326 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29327 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29328 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑4配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29329 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29330 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29331 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29332 | 沛县     | 大屯镇安馨佳苑5配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29333 | 沛县     | 大屯镇侯楼村付庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29334 | 沛县     | 大屯镇关庄村6-7队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29335 | 沛县     | 大屯镇石大屯村东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29336 | 沛县     | 大屯镇小屯村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29337 | 沛县     | 大屯镇丰乐村南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29338 | 沛县     | 大屯镇夏官屯新区变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29339 | 沛县     | 大屯镇石大屯村北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29340 | 沛县     | 大屯镇石大屯村南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29341 | 沛县     | 大屯镇小屯村北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29342 | 沛县     | 大屯镇魏营村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29343 | 沛县     | 大屯供电所变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29344 | 沛县     | 大屯镇奚阁村西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29345 | 沛县     | 大屯镇16K配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29346 | 沛县     | 滨湖花园1配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29347 | 沛县     | 滨湖花园4配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29348 | 沛县     | 滨湖花园2配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29349 | 沛县     | 滨湖花园4配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29350 | 沛县     | 滨湖花园2配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29351 | 沛县     | 滨湖花园1组4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29352 | 沛县     | 滨湖花园1组2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29353 | 沛县     | 滨湖花园3配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29354 | 沛县     | 滨湖花园1配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29355 | 沛县     | 大屯镇王坑村时口东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29356 | 沛县     | 大屯镇大屯村北3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29357 | 沛县     | PMS 大屯镇奚阁村北变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29358 | 沛县     | PMS 大屯镇王坑村中变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29359 | 沛县     | 大屯镇贾庙村王楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29360 | 沛县     | PMS 大屯镇许塘坊村石楼2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29361 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村1号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29362 | 沛县     | PMS 安国镇程楼新村2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29363 | 沛县     | PMS 安国镇鼓楼商城变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29364 | 沛县     | PMS 安国镇藏金家园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29365 | 沛县     | PMS 安国镇码头村东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29366 | 沛县     | PMS 安国镇李家住宅变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29367 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29368 | 沛县     | PMS 安国镇訾洼村訾洼     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29369 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29370 | 沛县     | 安国镇王庄村丁楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29371 | 沛县     | 安国镇刘河涯村孙井变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29372 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村王山庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29373 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄村东张集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29374 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村机关西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29375 | 沛县     | PMS 安国镇机关中1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29376 | 沛县     | 安国镇王庄村机关东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29377 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村孙围子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29378 | 沛县     | 安国镇丁庄村左尧东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29379 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29380 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村王庄四队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29381 | 沛县     | PMS 张圩子北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29382 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村闫刘桥变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29383 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村孔庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29384 | 沛县     | PMS 安国镇晔洼村赵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29385 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29386 | 沛县     | 安国镇丁庄村后丁变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29387 | 沛县     | 安国镇丁庄村前丁变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29388 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29389 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29390 | 沛县     | 安国镇程圩子村渠围子南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29391 | 沛县     | 安国镇王庄村王庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29392 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村前吴庙西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29393 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村朱宅子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29394 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村窦新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29395 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村燕庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29396 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村孙井南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29397 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村花山屋变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29398 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29399 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29400 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29401 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29402 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村周楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29403 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29404 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29405 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘邦变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29406 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村辛家西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29407 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会前李家变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29408 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会陈堂变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29409 | 沛县     | 安国镇周田村居大庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29410 | 沛县     | 安国镇周田村周田南变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29411 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29412 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会安国西二变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29413 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村汪庄变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29414 | 沛县     | 安国镇机关北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29415 | 沛县     | 安国镇机关东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29416 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29417 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村崔庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29418 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29419 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村关路变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29420 | 沛县     | 安国镇二郎庙村桑庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29421 | 沛县     | 安国镇二郎庙村二郎庙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29422 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村桑庄西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29423 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村刘马庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29424 | 沛县     | 安国镇汪堂村高庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29425 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村庙道口南3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29426 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村杜楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29427 | 沛县     | 安国镇后苇元村刘马庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29428 | 沛县     | 安国镇魏小楼村韦家变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29429 | 沛县     | 安国镇魏小楼村小楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29430 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村前苇元西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29431 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29432 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村温庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29433 | 沛县     | PMS 安国镇后苇元村村苇元东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29434 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村任满庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29435 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29436 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会地子庙东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29437 | 沛县     | PMS 安国镇丁庄村郝楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29438 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家村蔡家变.     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29439 | 沛县     | 安国镇蔡家村卓庄变号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29440 | 沛县     | 安国镇马庄村胡庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29441 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村沈坡变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29442 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村尹庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29443 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29444 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村西刘桥变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29445 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村朱大庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29446 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村郝辛庄大队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29447 | 沛县     | 安国镇陈辛庄村陈辛庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29448 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村六合村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29449 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村姚洼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29450 | 沛县     | 安国镇五座楼村五座楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29451 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村马庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29452 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29453 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29454 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29455 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村独庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29456 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼村五座楼南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29457 | 沛县     | 安国镇邵庄村李庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29458 | 沛县     | 安国镇邵庄村天一寨变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29459 | 沛县     | 安国镇邵庄村张小楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29460 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村小邵庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29461 | 沛县     | 安国镇邵庄村吴宅变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29462 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄村邵庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29463 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29464 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29465 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29466 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29467 | 沛县     | 安国镇张集村张集四队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29468 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29469 | 沛县     | 安国镇前王庄村顺城集变       | 10       | 630       | 本级设备容量受限 |
| 29470 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村张庄大队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29471 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村魏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29472 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村陈庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29473 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村前王庄大队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29474 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29475 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄村赵堰口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29476 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29477 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村大朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29478 | 沛县     | 安国镇程圩子村吴宅子变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29479 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村燕庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29480 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村黄李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29481 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村刘辛庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29482 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗村高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29483 | 沛县     | 安国镇苗岗村苗岗变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29484 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29485 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会码头西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29486 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村冠英变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29487 | 沛县     | 安国镇冠英村程楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29488 | 沛县     | 安国镇刘邦村苏庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29489 | 沛县     | 安国镇刘邦村华洼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29490 | 沛县     | 安国镇刘邦村刘楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29491 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29492 | 沛县     | 安国镇冠英2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29493 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29494 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村闫辛庄南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29495 | 沛县     | PMS 安国镇马庄村邢寺变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29496 | 铜山     | 衡山路5号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29497 | 铜山     | 公安公寓新增箱变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29498 | 铜山     | 新区望园小区公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29499 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村委会公变1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29500 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29501 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29502 | 铜山     | 马坡镇后丁阁变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29503 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29504 | 铜山     | 马坡镇荣楼变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29505 | 铜山     | PMS 马坡镇秦庄西变        | 10       | 315       | 本级设备容量受限 |
| 29506 | 铜山     | 马坡镇大新庄村袁楼村变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29507 | 铜山     | PMS 马坡镇秦水口变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29508 | 铜山     | PMS 马坡镇前丁各2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29509 | 铜山     | 马坡镇后丁各1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29510 | 铜山     | 马坡镇单楼变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29511 | 铜山     | PMS 马坡镇湖心庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29512 | 铜山     | 马坡镇支庄东队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29513 | 铜山     | 马坡镇支庄1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29514 | 铜山     | PMS 马坡镇河北村芦庄变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29515 | 铜山     | 马坡镇河北村村北变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29516 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29517 | 铜山     | 马坡镇供电所2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29518 | 铜山     | 马坡镇尚沟西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29519 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段6号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29520 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29521 | 铜山     | 马坡镇前八段1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29522 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段4号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29523 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29524 | 铜山     | PMS_马坡镇张庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29525 | 铜山     | PMS_马坡镇前王堂变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29526 | 铜山     | PMS_马坡镇周楼变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29527 | 铜山     | PMS_马坡镇双楼村1号变   | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29528 | 铜山     | PMS_马坡镇蒋楼村闸上变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29529 | 铜山     | PMS_马坡镇湖新庄（丁各）变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29530 | 铜山     | 马坡镇王堂村王庄东队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29531 | 铜山     | 马坡镇大辛庄村北变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29532 | 铜山     | PMS_马坡镇大新庄村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29533 | 铜山     | PMS_马坡镇马坡村街区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29534 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段村9号变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29535 | 铜山     | PMS_马坡镇袁楼变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29536 | 铜山     | PMS_马坡镇周楼村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29537 | 铜山     | PMS_马坡镇马坡八队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29538 | 铜山     | PMS_马坡镇河北西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29539 | 铜山     | PMS_马坡镇芦庄村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29540 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29541 | 铜山     | PMS_马坡镇赵牌坊变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29542 | 铜山     | 马坡镇前八段公变2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29543 | 铜山     | PMS_马坡镇大新庄村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29544 | 铜山     | PMS_马坡镇周楼村2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29545 | 铜山     | PMS_马坡镇前八段村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29546 | 铜山     | PMS_马坡镇荣楼1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29547 | 铜山     | PMS_马坡镇后王堂西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29548 | 铜山     | 马坡镇前王堂1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29549 | 铜山     | PMS_马坡镇代海2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29550 | 铜山     | 马坡镇绳庄东变         | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29551 | 铜山     | PMS_马坡镇瓦矿一队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29552 | 铜山     | PMS_马坡镇丁各村变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29553 | 铜山     | PMS_马坡镇丁各三队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29554 | 铜山     | PMS_马坡镇瓦矿村1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29555 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各二队变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29556 | 铜山     | 马坡镇单楼1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29557 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29558 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29559 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段市场变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29560 | 铜山     | 马坡镇街道6号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29561 | 铜山     | 马坡镇街道2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29562 | 铜山     | PMS 马坡镇街道7号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29563 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡市场3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29564 | 铜山     | PMS 马坡镇河北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29565 | 铜山     | PMS 马坡镇张庄东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29566 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29567 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29568 | 沛县     | 安国镇汪堂村陈尧西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29569 | 沛县     | PMS 安国镇安国居委会祝马庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29570 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29571 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29572 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29573 | 沛县     | PMS 安国镇周田村周田新址变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29574 | 沛县     | PMS 安国镇王庄村丁楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29575 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村徐李庄东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29576 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄村小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29577 | 沛县     | 安国镇贺庄村贺庄东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29578 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29579 | 沛县     | 安国镇安国居委会西二组2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29580 | 沛县     | PMS 安国镇刘河涯村刘河涯变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29581 | 沛县     | 安国镇马庄村马庄北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29582 | 沛县     | 安国镇后韦元村任满庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29583 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村张庄西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29584 | 沛县     | 安国镇蔡家村张庄1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29585 | 沛县     | PMS 安国镇冠英村汪庄1号    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29586 | 沛县     | PMS 安国镇张集村张集大队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29587 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29588 | 沛县     | 安国镇苗岗村刘邦北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29589 | 沛县     | PMS 安国镇菜园邵庄1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 29590 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村5号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29591 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29592 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29593 | 沛县     | 安国镇张双楼新村10号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29594 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29595 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29596 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29597 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村8号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29598 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村7号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29599 | 沛县     | PMS 安国镇张双楼新村9号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29600 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子村张围子北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29601 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29602 | 沛县     | PMS 安国镇冯庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29603 | 沛县     | PMS 安国镇赵堰口1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29604 | 沛县     | PMS 安国镇前王庄大队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29605 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29606 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29607 | 沛县     | PMS 安国镇赵庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29608 | 沛县     | 安国镇高庄1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29609 | 沛县     | PMS 安国镇渠围子南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29610 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29611 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29612 | 沛县     | PMS 安国镇东张集1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29613 | 沛县     | PMS 安国镇胡庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29614 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄大队1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29615 | 沛县     | 安国镇陈辛庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29616 | 沛县     | PMS 安国镇独庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29617 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄大队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29618 | 沛县     | 安国镇蔡家东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29619 | 沛县     | PMS 安国镇卓庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29620 | 沛县     | PMS 安国镇码头南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29621 | 沛县     | PMS 安国镇码头北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29622 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29623 | 沛县     | 安国镇周田新址1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29624 | 沛县     | PMS 安国镇窦新庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29625 | 沛县     | PMS 安国镇朱宅子1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29626 | 沛县     | PMS 安国镇朱王庄机关东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29627 | 沛县     | PMS 安国镇机关北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29628 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29629 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29630 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口陈庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29631 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口崔庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29632 | 沛县     | PMS 安国镇苏王庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29633 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29634 | 沛县     | 安国镇桑庄西1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29635 | 沛县     | PMS 安国镇周楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29636 | 沛县     | 安国镇王三庄村东张集南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29637 | 沛县     | PMS 安国镇孙井1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29638 | 沛县     | 安国镇居大庄北1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29639 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29640 | 沛县     | PMS 安国镇大朱庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29641 | 沛县     | PMS 安国镇张集四队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29642 | 沛县     | PMS 安国镇张庄村刘庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29643 | 沛县     | PMS 安国镇魏庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29644 | 沛县     | PMS 安国镇黄李庄1号配变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29645 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅南配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29646 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄南1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29647 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄村贺庄大队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29648 | 沛县     | PMS 安国镇后王庄村后王庄1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29649 | 沛县     | PMS 安国镇陈庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29650 | 沛县     | 安国镇刘寨东2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29651 | 沛县     | PMS 安国镇张庄大队西配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29652 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29653 | 沛县     | PMS 安国镇孔庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29654 | 沛县     | PMS 安国镇訾洼1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29655 | 沛县     | PMS 安国镇六合村1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29656 | 沛县     | PMS 安国镇姚洼1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29657 | 沛县     | 安国镇五座楼西2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29658 | 沛县     | PMS 安国镇李庄1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29659 | 沛县     | PMS 安国镇张小楼1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29660 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅北配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29661 | 沛县     | PMS 安国镇闫辛庄北1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29662 | 沛县     | PMS 安国镇花山屋1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29663 | 沛县     | PMS 安国镇吴庙村后吴庙东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29664 | 沛县     | PMS 安国镇天一寨1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29665 | 沛县     | PMS 安国镇邵庄东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29666 | 沛县     | 闫刘桥1号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29667 | 沛县     | PMS 安国镇高庄南配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29668 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29669 | 沛县     | PMS 安国镇东张集西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29670 | 沛县     | 安国镇贺庄东3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29671 | 沛县     | PMS 安国镇陈辛庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29672 | 沛县     | PMS 安国镇沈坡1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29673 | 沛县     | PMS 安国镇马庄北3号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29674 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄东2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29675 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关北配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29676 | 沛县     | PMS 安国镇东张集东配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29677 | 沛县     | PMS 安国镇贺庄南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29678 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29679 | 沛县     | PMS 安国镇王庄二队        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29680 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东2号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29681 | 沛县     | PMS 刘河崖1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29682 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29683 | 沛县     | PMS 安国镇张庄东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29684 | 沛县     | PMS 安国镇王山庄北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29685 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙西1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29686 | 沛县     | PMS 安国镇朱大庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29687 | 沛县     | PMS 安国镇吴宅子1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29688 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼中1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29689 | 沛县     | PMS 安国镇前韦元1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29690 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村二郎庙东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29691 | 沛县     | PMS 安国镇苇元东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29692 | 沛县     | PMS 安国镇苇元西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29693 | 沛县     | PMS 安国镇关路1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29694 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼南1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29695 | 沛县     | PMS 安国镇独庄西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29696 | 沛县     | PMS 安国镇张庄南1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29697 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29698 | 沛县     | PMS 安国镇苗岗1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29699 | 沛县     | PMS 安国镇程圩子大队3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29700 | 沛县     | PMS 安国镇王庄机关东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29701 | 沛县     | PMS 安国镇前李家1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29702 | 沛县     | PMS 安国镇马庄南2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29703 | 沛县     | PMS 安国镇刘邦村刘楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29704 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼村小楼西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29705 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29706 | 沛县     | PMS 安国镇顺城集2号变      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29707 | 沛县     | PMS 安国镇魏小楼东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29708 | 沛县     | PMS 安国镇辛家西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29709 | 沛县     | PMS 安国镇辛家东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29710 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29711 | 沛县     | PMS 安国镇辛家村辛家东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29712 | 沛县     | 安国镇王庄机关西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29713 | 沛县     | PMS 安国镇五座楼东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29714 | 沛县     | PMS 安国镇蔡家西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29715 | 沛县     | PMS 安国镇郝辛庄村小朱庄1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29716 | 沛县     | PMS 安国镇刑寺1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29717 | 沛县     | PMS 安国镇约铺庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29718 | 沛县     | PMS 安国镇二郎庙村苏王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29719 | 沛县     | PMS 安国镇后韦元村后韦元西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29720 | 沛县     | 安国镇后王庄村张庄南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29721 | 沛县     | PMS 安国镇刘寨村刘寨东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29722 | 沛县     | PMS 安国镇安国东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29723 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29724 | 沛县     | PMS 安国镇汉府华庭2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29725 | 沛县     | 安国镇汉府华庭3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29726 | 沛县     | PMS 安国镇机关北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29727 | 沛县     | PMS 安国镇码头东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29728 | 沛县     | PMS 安国镇前吴庙东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29729 | 沛县     | PMS 安国镇周田新址北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29730 | 沛县     | PMS 安国镇庙道口村陈庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29731 | 沛县     | 安国镇前王庄村冯庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29732 | 沛县     | PMS 安国东1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29733 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍10箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29734 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍6箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29735 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍7箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29736 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍5箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29737 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍4箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29738 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29739 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍12箱变主变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29740 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29741 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍3箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29742 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍9箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29743 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍2自管箱变主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29744 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍8箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29745 | 沛县     | PMS 馨悦家苑宿舍11箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29746 | 沛县     | 馨悦家苑宿舍1自管箱变主变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29747 | 沛县     | PMS 安国镇安国贺庄小区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29748 | 沛县     | 安国镇丁楼新村2变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29749 | 沛县     | PMS 安国镇丁楼新村1变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29750 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29751 | 沛县     | PMS 汪塘安置1组配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29752 | 沛县     | PMS 汪塘安置小区1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29753 | 沛县     | 安国码头住宅变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29754 | 沛县     | 安国镇双楼变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29755 | 沛县     | 安国镇庙道口村陈庄3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29756 | 沛县     | 安国镇晷洼北变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29757 | 沛县     | 安国镇蔡家张庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29758 | 沛县     | 安国镇商城5箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29759 | 沛县     | 汪塘二期1配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29760 | 沛县     | 汪塘二期1配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29761 | 沛县     | 汪塘二期3配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29762 | 沛县     | 汪塘二期2配1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29763 | 沛县     | 汪塘二期3配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29764 | 沛县     | 安国镇张集大队邵庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 29765 | 沛县     | 安国镇张集大队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29766 | 沛县     | 安国镇郝辛庄村二郎庙1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29767 | 沛县     | 安国镇程圩子村霍庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29768 | 沛县     | 安国镇小邵庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29769 | 沛县     | 安国镇吴庙村后吴庙西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29770 | 沛县     | 安国镇商城2箱主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29771 | 沛县     | 安国镇商城3箱主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29772 | 沛县     | 安国镇商城4箱主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29773 | 沛县     | 安国镇安国新村配变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29774 | 沛县     | 安国镇鑫辉小区02配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29775 | 沛县     | 安国镇2配1主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29776 | 沛县     | 安国镇汉源2配1主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29777 | 沛县     | 安国镇汉源1配1主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29778 | 沛县     | 安国镇1配1主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 29779 | 沛县     | 安逸花园2配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29780 | 沛县     | 安逸花园1配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29781 | 沛县     | 安国镇安逸花园2配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29782 | 沛县     | 安国镇安逸花园1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29783 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29784 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29785 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29786 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29787 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29788 | 沛县     | 安国镇张双楼矿区5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29789 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29790 | 沛县     | 龙翔农贸商业广场1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29791 | 沛县     | 安国镇二郎庙西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29792 | 沛县     | 安国镇燕庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29793 | 沛县     | 汉居雅苑4配4主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29794 | 沛县     | 汉居雅苑4配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29795 | 沛县     | 汉居雅苑1组配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29796 | 沛县     | 汉居雅苑4配3主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29797 | 沛县     | 汉居雅苑4配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29798 | 沛县     | 汉居雅苑1组配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29799 | 沛县     | 汉居雅苑1组配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29800 | 沛县     | 汉居雅苑1组配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29801 | 沛县     | 安国镇张集村邵庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29802 | 沛县     | 安国镇王庄大街机关东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29803 | 沛县     | 安国镇后王庄村魏庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29804 | 沛县     | 安国镇孔七光伏变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 29805 | 沛县     | 安国镇五座楼西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29806 | 沛县     | 安国镇王庄村机关西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29807 | 沛县     | 汉居雅苑3配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29808 | 沛县     | 汉居雅苑1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29809 | 沛县     | 汉居雅苑3配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29810 | 沛县     | 汉居雅苑1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29811 | 沛县     | 汉居雅苑3配4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29812 | 沛县     | 汉居雅苑1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29813 | 沛县     | 汉居雅苑3配1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29814 | 沛县     | 汉居雅苑1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29815 | 沛县     | 汉居雅苑2配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29816 | 沛县     | 汉居雅苑2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29817 | 沛县     | 汉居雅苑2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29818 | 沛县     | 汉居雅苑2配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29819 | 沛县     | 隆盛家园1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29820 | 沛县     | 隆盛家园2号配变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29821 | 沛县     | 安国镇袁庄北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29822 | 沛县     | 安国镇袁庄南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29823 | 沛县     | 安国镇刘邦社区4号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29824 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村10号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29825 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村11号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29826 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段村12号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29827 | 铜山     | 马坡镇前八段13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29828 | 铜山     | PMS 马坡镇尚沟西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29829 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29830 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29831 | 铜山     | 马坡镇秦水口2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29832 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29833 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29834 | 铜山     | 马坡镇单楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 29835 | 铜山     | PMS 马坡镇街道16号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29836 | 铜山     | PMS 马坡镇街道13号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29837 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29838 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29839 | 铜山     | PMS 马坡镇河北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29840 | 铜山     | 马坡镇街道19号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29841 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29842 | 铜山     | PMS 马坡镇代海3号变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29843 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段16号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29844 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段15号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29845 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段14号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29846 | 铜山     | PMS 马坡镇腰庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29847 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29848 | 铜山     | PMS 马坡镇后丁各2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29849 | 铜山     | PMS 马坡镇前王堂2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29850 | 铜山     | PMS 马坡镇后八段村南5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29851 | 铜山     | 马坡镇尚沟东队变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29852 | 铜山     | 马坡镇街道8号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29853 | 铜山     | 马坡镇前八段20号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29854 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段18号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29855 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段17号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29856 | 铜山     | 马坡镇前八段19号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29857 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29858 | 铜山     | 马坡镇张庄变             | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 29859 | 铜山     | PMS 马坡镇袁楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29860 | 铜山     | PMS 马坡镇赵牌坊1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29861 | 铜山     | PMS 马坡镇芦庄村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29862 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29863 | 铜山     | 马坡镇周楼4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29864 | 铜山     | PMS 马坡镇丁各村1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29865 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村张庄2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29866 | 铜山     | PMS 马坡镇董洼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29867 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段2号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29868 | 铜山     | PMS 马坡镇后王堂变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29869 | 铜山     | PMS 马坡镇王庄变（新）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 29870 | 铜山     | PMS 马坡镇张水口变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29871 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡7、8队变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29872 | 铜山     | PMS 马坡镇三义村西变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29873 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村北变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29874 | 铜山     | PMS 马坡镇王堂村部变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29875 | 铜山     | PMS 马坡镇支庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29876 | 铜山     | PMS 马坡镇马坡村六队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29877 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29878 | 铜山     | PMS 马坡镇大新庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29879 | 铜山     | PMS 马坡镇前八段22号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29880 | 铜山     | 马坡镇周楼5号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29881 | 铜山     | 马坡镇前八段村25号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29882 | 铜山     | 马坡镇九段村东5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29883 | 铜山     | 马坡镇前八段23号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29884 | 铜山     | 马坡镇九段村北7号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29885 | 铜山     | 马坡镇学府家苑2变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29886 | 铜山     | 马坡镇学府家苑1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29887 | 铜山     | 马坡镇学府家苑3变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29888 | 铜山     | 马坡镇马坡村七队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29889 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29890 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29891 | 铜山     | PMS 马坡镇瓦矿村4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29892 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村小合子变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29893 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29894 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29895 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29896 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼杜楼村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29897 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29898 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼三队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29899 | 铜山     | 黄集镇供电9号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29900 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29901 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29902 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29903 | 铜山     | 黄集镇王庄村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29904 | 铜山     | 黄集镇后芦上队1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 29905 | 铜山     | PMS 黄集镇供电14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29906 | 铜山     | 黄集镇杜楼队4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29907 | 铜山     | PMS 黄集镇供电13号变 | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 29908 | 铜山     | 黄集镇董西台区变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29909 | 铜山     | 黄集镇供电4号西台区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29910 | 铜山     | 黄集镇三楼村2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29911 | 铜山     | PMS 黄集镇供电12号变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29912 | 铜山     | 黄集镇胡庄队2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29913 | 铜山     | 黄集镇丁庄队4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29914 | 铜山     | PMS 黄集镇运城北变变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29915 | 铜山     | 黄集镇三楼村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29916 | 铜山     | PMS 黄集镇马楼队变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29917 | 铜山     | 黄集镇黄东南站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29918 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29919 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼二队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29920 | 铜山     | 黄集镇陈楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29921 | 铜山     | 黄集镇陈楼西队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29922 | 铜山     | 黄集镇陈楼村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29923 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼一队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29924 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29925 | 铜山     | PMS 黄集镇大沟村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29926 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29927 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼松林变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29928 | 铜山     | PMS 黄集镇供电2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29929 | 铜山     | PMS 黄集镇供电1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29930 | 铜山     | PMS 黄集镇供电3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29931 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西前队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29932 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29933 | 铜山     | 黄集镇朱塘队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29934 | 铜山     | PMS 黄集镇孙庄队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29935 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29936 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼韩庄队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29937 | 铜山     | 黄集镇月卜队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29938 | 铜山     | PMS 黄集镇后王庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29939 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村变   | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 29940 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29941 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29942 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 29943 | 铜山     | 黄集镇宗楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29944 | 铜山     | PMS 黄集镇阎王庙队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29945 | 铜山     | 黄集镇金楼村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29946 | 铜山     | 黄集镇金楼队变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29947 | 铜山     | PMS 黄集镇供电6号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29948 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29949 | 铜山     | PMS 黄集镇供电4号东台区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29950 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼2号变    | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29951 | 铜山     | PMS 黄集镇供电10号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29952 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村2号变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 29953 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29954 | 铜山     | 黄集镇运城村2变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29955 | 铜山     | 黄集镇神洼一队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29956 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29957 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29958 | 铜山     | 黄集镇侯楼队1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29959 | 铜山     | PMS 黄集镇供电17号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29960 | 铜山     | PMS 黄集镇供电18号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29961 | 铜山     | 黄集镇郭楼队1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29962 | 铜山     | 黄集镇供电11号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29963 | 铜山     | 黄集镇黄东4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29964 | 铜山     | 黄集镇供电20号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29965 | 铜山     | 黄集镇三楼村4号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29966 | 铜山     | 黄集镇陈楼村1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29967 | 铜山     | 黄集镇马楼队1号变       | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 29968 | 沛县     | 安国镇刘邦社区1号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29969 | 沛县     | 安国镇刘邦社区2号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29970 | 沛县     | 安国镇刘邦社区5号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29971 | 沛县     | 安国镇刘邦社区3号配变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 29972 | 沛县     | 安国镇刘邦社区6号配变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 29973 | 沛县     | 安国镇朱大庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29974 | 沛县     | 安国镇丁楼新村3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 29975 | 沛县     | 安国镇丁楼北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29976 | 沛县     | 安国镇和谐家园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29977 | 沛县     | 安国镇和谐家园1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29978 | 沛县     | 安国镇和谐家园3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29979 | 沛县     | PMS 张寨镇金玉花园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29980 | 沛县     | 张寨镇金山花园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29981 | 沛县     | PMS 张寨镇金盛花园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29982 | 沛县     | 张寨镇付庙新村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29983 | 沛县     | 张寨镇泰山庙东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29984 | 沛县     | PMS 张寨镇于旗杆北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29985 | 沛县     | 张寨镇郑庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29986 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29987 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29988 | 沛县     | PMS 张寨镇农科站变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29989 | 沛县     | 张寨镇小王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29990 | 沛县     | 张寨镇赵楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29991 | 沛县     | 张寨镇韩庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29992 | 沛县     | 张寨镇华庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29993 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29994 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29995 | 沛县     | 张寨镇华庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29996 | 沛县     | PMS 张寨镇辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 29997 | 沛县     | 张寨镇大王庄前明变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29998 | 沛县     | PMS 张寨镇双楼南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 29999 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30000 | 沛县     | 张寨镇王小滩变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30001 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园新村变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30002 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30003 | 沛县     | 张寨镇于楼西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30004 | 沛县     | 张寨镇范庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30005 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30006 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30007 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30008 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30009 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30010 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30011 | 沛县     | PMS 张寨镇朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30012 | 沛县     | 张寨镇蒋集变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30013 | 沛县     | 张寨镇唐楼刘庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30014 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30015 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30016 | 沛县     | 张寨镇潘庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30017 | 沛县     | 张寨镇阎庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30018 | 沛县     | 张寨镇前郭楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30019 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30020 | 沛县     | PMS 张寨镇位集变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30021 | 沛县     | PMS 张寨镇位老家东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30022 | 沛县     | 张寨镇张刘庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30023 | 沛县     | 张寨镇贫乐村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30024 | 沛县     | 张寨镇肖庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30025 | 沛县     | 张寨镇肖庄北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30026 | 沛县     | 张寨镇司楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30027 | 沛县     | PMS 张寨镇关老庙变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30028 | 沛县     | 张寨镇西张庙变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30029 | 沛县     | 张寨镇贺小楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30030 | 沛县     | 张寨镇魏老家西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30031 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30032 | 沛县     | PMS 张寨镇席楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30033 | 沛县     | 张寨镇聂庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30034 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30035 | 沛县     | 张寨镇后郭楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30036 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30037 | 沛县     | 张寨镇小张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30038 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁新村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30039 | 沛县     | 张寨镇孟金楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30040 | 沛县     | 张寨镇菜园变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30041 | 沛县     | PMS 张寨镇孙洼李庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30042 | 沛县     | PMS 张寨镇后孙洼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30043 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30044 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30045 | 沛县     | 张寨镇双楼南2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30046 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30047 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼三四队变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30048 | 沛县     | 张寨镇范庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30049 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30050 | 沛县     | 张寨镇双楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30051 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30052 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30053 | 沛县     | 张寨镇陈桥变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30054 | 沛县     | 张寨镇徐桥北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30055 | 沛县     | 张寨镇徐桥南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30056 | 沛县     | 张寨镇桥沃北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30057 | 沛县     | 张寨镇桥沃南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30058 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30059 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30060 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30061 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30062 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30063 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30064 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨供电所变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30065 | 沛县     | 张寨镇吴阁北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30066 | 沛县     | 张寨镇吴阁南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30067 | 沛县     | 张寨镇张集东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30068 | 沛县     | 张寨镇席庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30069 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30070 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30071 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30072 | 沛县     | 张寨镇前刘庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30073 | 沛县     | 张寨镇后刘庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30074 | 沛县     | 张寨镇周庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30075 | 沛县     | 张寨镇周庄西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30076 | 沛县     | 张寨镇沈桥西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30077 | 沛县     | 张寨镇于旗杆变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30078 | 沛县     | 张寨镇三官庙西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30079 | 沛县     | 张寨镇张楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30080 | 沛县     | 张寨镇吴集变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30081 | 沛县     | 张寨镇崔庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30082 | 沛县     | 张寨镇翁楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30083 | 沛县     | 张寨镇后张五楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30084 | 沛县     | 张寨镇前张五楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30085 | 沛县     | PMS 张寨镇任庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30086 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30087 | 沛县     | 张寨镇王滩西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30088 | 沛县     | 张寨镇赵坑变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30089 | 沛县     | 张寨镇东关三队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30090 | 沛县     | 张寨镇西关五队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30091 | 沛县     | 张寨镇韩楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30092 | 沛县     | 张寨镇前李洼变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30093 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30094 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30095 | 沛县     | 张寨镇孙庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30096 | 沛县     | 张寨镇唐楼王集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30097 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30098 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30099 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30100 | 沛县     | PMS 张寨镇高集变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30101 | 沛县     | 张寨镇王元变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30102 | 沛县     | 张寨镇韩集王庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30103 | 沛县     | PMS 张寨镇火神庙变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30104 | 沛县     | PMS 张寨镇前韩集变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30105 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30106 | 沛县     | 张寨镇韩集王楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30107 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30108 | 沛县     | 张寨镇刑井变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30109 | 沛县     | 张寨镇李楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30110 | 沛县     | 张寨镇闫庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30111 | 沛县     | 张寨镇宋楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30112 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30113 | 沛县     | 张寨镇唐楼双楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30114 | 沛县     | 张寨镇九队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30115 | 沛县     | PMS 张寨镇枣元变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30116 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30117 | 沛县     | PMS 张寨镇马楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30118 | 沛县     | PMS 张寨镇孟集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30119 | 沛县     | PMS 张寨镇孟辛庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30120 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30121 | 沛县     | 张寨镇桑庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30122 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30123 | 沛县     | 张寨镇唐楼周庄变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30124 | 沛县     | 张寨镇东张庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30125 | 沛县     | 张寨镇程姚庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30126 | 沛县     | 张寨镇双楼中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30127 | 沛县     | 张寨镇王林变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30128 | 沛县     | 张寨镇魏老家东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30129 | 沛县     | 张寨镇唐楼君悦家庭小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30130 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30131 | 沛县     | 张寨镇贾宋庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30132 | 沛县     | 张寨镇葛庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30133 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30134 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼二队变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30135 | 沛县     | 张寨镇三官庙中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30136 | 沛县     | 张寨镇三官庙东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30137 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30138 | 沛县     | 张寨镇孙范庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30139 | 沛县     | PMS 张寨镇常店变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30140 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30141 | 沛县     | 张寨镇张寨新沛家园小区1号变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30142 | 沛县     | 张寨镇玉皇庙新村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30143 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30144 | 沛县     | PMS 张寨镇西关五队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30145 | 沛县     | PMS 张寨镇赵楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30146 | 沛县     | PMS 张寨镇菜园2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30147 | 沛县     | PMS 张寨镇张集东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30148 | 沛县     | 张寨镇周庄东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30149 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30150 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30151 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30152 | 沛县     | 张寨镇吴阁东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30153 | 沛县     | 张寨镇张寨祥和小区箱变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30154 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30155 | 沛县     | PMS 张寨镇杨村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30156 | 沛县     | PMS 张寨镇东张庙西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30157 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30158 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30159 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30160 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30161 | 沛县     | 张寨镇腰庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30162 | 沛县     | 张寨镇后张五楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30163 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30164 | 沛县     | PMS 张寨镇甄埝东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30165 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30166 | 沛县     | 张寨镇王滩中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30167 | 沛县     | PMS 张寨华庄南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30168 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30169 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30170 | 沛县     | 张寨镇张寨机关北东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30171 | 沛县     | PMS 张寨桥沃南西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30172 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30173 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30174 | 沛县     | PMS 张寨肖庄南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30175 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊和谐家园变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30176 | 沛县     | 张寨镇张寨阳光豪庭变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 30177 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30178 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30179 | 沛县     | PMS 张寨镇胥洼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30180 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30181 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30182 | 沛县     | PMS 张寨镇阎庙北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30183 | 沛县     | PMS 张寨镇常店南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30184 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙市场东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30185 | 沛县     | PMS 张寨镇后立寺变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30186 | 沛县     | PMS 张寨镇前立寺变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30187 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30188 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30189 | 沛县     | 张寨镇张寨机关西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30190 | 沛县     | PMS 张寨镇王集南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30191 | 沛县     | PMS 张寨镇王集北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30192 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑西区1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30193 | 沛县     | 张寨镇潘刘庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30194 | 沛县     | PMS 张寨镇曹卢庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30195 | 沛县     | PMS 张寨镇孙庙南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30196 | 沛县     | 张寨镇关帝庙北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30197 | 沛县     | PMS 张寨镇吴集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30198 | 沛县     | 张寨镇后孙洼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30199 | 沛县     | 张寨镇魏老家西2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30200 | 沛县     | PMS 张寨镇聂庙东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30201 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30202 | 沛县     | PMS 张寨镇贺小楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30203 | 沛县     | PMS 张寨镇梁叶西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30204 | 沛县     | PMS 张寨镇西张庙2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30205 | 沛县     | PMS 张寨镇付庙村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30206 | 沛县     | PMS 张寨镇孟金楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30207 | 沛县     | 张寨镇桑庄北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30208 | 沛县     | PMS 张寨镇胡楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30209 | 沛县     | 张寨镇周庄西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30210 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30211 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄北西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30212 | 沛县     | PMS 张寨镇王小滩南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30213 | 沛县     | PMS 张寨镇大王庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30214 | 沛县     | 张寨镇姬庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30215 | 沛县     | 张寨镇三官庙西2号备用变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30216 | 沛县     | PMS 张寨镇立寺新村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30217 | 沛县     | PMS 张寨镇韩集王庄北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30218 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨大队小区变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30219 | 沛县     | PMS 张寨镇肖庄东南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30220 | 沛县     | PMS 张寨镇张庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30221 | 沛县     | 张寨镇唐楼馨悦家园1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30222 | 沛县     | 张寨镇苗新庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30223 | 沛县     | PMS 张寨镇杜楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30224 | 铜山     | 黄集镇金楼队1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30225 | 铜山     | 黄集镇王庄村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30226 | 铜山     | PMS 黄集黄东5号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30227 | 铜山     | PMS 黄集黄东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30228 | 铜山     | PMS 黄集黄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30229 | 铜山     | PMS 黄集黄东12号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30230 | 铜山     | PMS 黄集黄东4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30231 | 铜山     | PMS 黄集黄东10号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30232 | 铜山     | PMS 黄集黄东6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30233 | 铜山     | PMS 黄集黄东7号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30234 | 铜山     | PMS 黄集黄东8号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30235 | 铜山     | PMS 黄集黄东9号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30236 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30237 | 铜山     | PMS 黄集黄东13号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30238 | 铜山     | PMS 黄集黄东14号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30239 | 铜山     | PMS 黄集黄东15号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30240 | 铜山     | PMS 黄集黄东16号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30241 | 铜山     | 黄集镇黄桥队1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30242 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30243 | 铜山     | PMS 黄集镇供电19号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30244 | 铜山     | PMS 黄集镇运城四队变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30245 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东6号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30246 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村3变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30247 | 铜山     | 黄集镇供电24号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30248 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30249 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄村4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30250 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30251 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30252 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30253 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼孟楼变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30254 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村8号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30255 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村7号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30256 | 铜山     | PMS 黄集镇供电7号北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30257 | 铜山     | 黄集镇供电1号北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30258 | 铜山     | PMS 黄集镇金楼付庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30259 | 铜山     | PMS 黄集镇供电21号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30260 | 铜山     | PMS 黄集镇供电23号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30261 | 铜山     | PMS 黄集镇左庄村4变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30262 | 铜山     | PMS 黄集镇供电25号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30263 | 铜山     | 黄集镇供电26号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30264 | 铜山     | PMS 黄集镇供电27号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30265 | 铜山     | PMS 黄集镇供电28号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30266 | 铜山     | PMS 黄集镇供电29号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30267 | 铜山     | PMS 黄集镇供电30号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30268 | 铜山     | PMS 黄集镇供电31号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30269 | 铜山     | PMS 黄集镇供电32号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30270 | 铜山     | PMS 黄集黄东11号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30271 | 铜山     | PMS 黄集镇小合子队1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30272 | 铜山     | PMS 黄集镇胡庄队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30273 | 铜山     | PMS 黄集镇王庄村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30274 | 铜山     | PMS 黄集黄东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30275 | 铜山     | PMS 黄集镇供电37号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30276 | 铜山     | PMS 黄集镇神洼七队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30277 | 铜山     | 黄集镇高楼7号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30278 | 铜山     | PMS 黄集镇前王庙1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30279 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30280 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村杜楼队1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30281 | 铜山     | PMS 黄集镇朱楼队1号变    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30282 | 铜山     | PMS 黄集镇月卜村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30283 | 铜山     | 黄集镇范楼队2号变        | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30284 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30285 | 铜山     | PMS 黄集镇陈楼王庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30286 | 铜山     | 黄集镇丁庄队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30287 | 铜山     | PMS 黄集镇朱唐队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30288 | 铜山     | PMS 黄集镇刘庄队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30289 | 铜山     | 黄集镇大沟村2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30290 | 铜山     | 黄集镇供电7号甲变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30291 | 铜山     | PMS 黄集镇后芦上队      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30292 | 铜山     | PMS 黄集镇宗楼村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30293 | 铜山     | 黄集镇金楼队2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30294 | 铜山     | 黄集镇供电45号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30295 | 铜山     | 黄集镇闫王庙后队变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30296 | 铜山     | PMS 黄集镇三楼庄后变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30297 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30298 | 铜山     | PMS 黄集镇谢庄东队      | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30299 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼侯楼变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30300 | 铜山     | 黄集镇聂楼村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30301 | 铜山     | PMS 黄集镇供电44号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30302 | 铜山     | 黄集镇毛庄队变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30303 | 铜山     | 黄集镇神洼六队变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30304 | 铜山     | 黄集镇传楼二组1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30305 | 铜山     | 黄集镇供电39号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30306 | 铜山     | PMS 黄集镇平楼站1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30307 | 铜山     | PMS 黄集镇韩楼队2号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30308 | 铜山     | PMS 黄集黄东多层2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30309 | 铜山     | 黄集镇夏庄队变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30310 | 铜山     | PMS 黄集镇吕楼村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30311 | 铜山     | 黄集镇高楼韩庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30312 | 铜山     | PMS 黄集镇辛庄队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30313 | 铜山     | PMS 黄集镇黄东南站1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30314 | 铜山     | PMS 黄集镇供电33号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30315 | 铜山     | 黄集镇供电34号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30316 | 铜山     | 黄集镇供电35号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30317 | 铜山     | 黄集镇供电38号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30318 | 铜山     | PMS 黄集镇供电41号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30319 | 铜山     | PMS 黄集镇供电8号甲变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30320 | 铜山     | PMS 黄集镇杨庄2号甲变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30321 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾小庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30322 | 铜山     | 黄集镇三楼1号配变（新）     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30323 | 铜山     | PMS 黄集镇运城村配变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30324 | 铜山     | PMS 黄集镇供电5号配变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 30325 | 铜山     | PMS 黄集镇圣范村配变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30326 | 铜山     | PMS 黄集镇供电47号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30327 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西公寓1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30328 | 铜山     | 黄集镇黄西公寓2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30329 | 铜山     | 黄集镇东兴变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30330 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村3号变新    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30331 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村4号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30332 | 铜山     | 黄集镇神洼四队变（新）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30333 | 铜山     | PMS 黄集镇陈湾1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30334 | 铜山     | PMS 黄集镇胡板站变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30335 | 铜山     | 黄集镇陈楼村3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30336 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼村8号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30337 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼5号变(新)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30338 | 铜山     | 黄集镇赵庄站4号变(新)      | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 30339 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30340 | 铜山     | PMS 黄集镇黄西村6号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30341 | 铜山     | PMS 黄集镇黄桥队变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30342 | 铜山     | PMS 黄集镇传楼村城里庄变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30343 | 铜山     | PMS 黄集镇张庄队4号变（新）  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30344 | 铜山     | PMS 黄集镇侯阁队变（新）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30345 | 铜山     | PMS 黄集镇范楼队1号变（新）  | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30346 | 铜山     | PMS 新空线2箱变1变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30347 | 铜山     | PMS 新空线1箱变1变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30348 | 铜山     | PMS 黄集镇新楼队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30349 | 铜山     | 黄集镇供电23号甲变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30350 | 铜山     | 黄集镇供电10号甲变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30351 | 铜山     | 黄集镇黄东4号甲变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30352 | 铜山     | 黄集镇高楼9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30353 | 铜山     | 黄集镇鑫都华府变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30354 | 铜山     | 黄集镇富民公寓2变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30355 | 铜山     | 黄集镇富民公寓1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30356 | 铜山     | 黄集镇供电15号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30357 | 铜山     | 黄集镇供电16号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30358 | 铜山     | 黄集镇前芦上东队变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30359 | 铜山     | PMS 黄集镇高楼3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30360 | 铜山     | 黄集镇城北三队变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30361 | 铜山     | PMS 黄集镇聂楼村4号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30362 | 鼓楼     | 九万线66-2         | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30363 | 沛县     | 张寨镇葛庄南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30364 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30365 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30366 | 沛县     | PMS 张寨镇郑庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30367 | 沛县     | PMS 张寨镇陈楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30368 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30369 | 沛县     | PMS 张寨镇桑庄南西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30370 | 沛县     | PMS 张寨镇王林新村小区变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30371 | 沛县     | PMS 张寨镇陈油坊北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30372 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30373 | 沛县     | 张寨镇蒋王庄3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30374 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30375 | 沛县     | PMS 张寨镇三合村东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30376 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼周庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30377 | 沛县     | PMS 张寨镇曹庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30378 | 沛县     | PMS 张寨镇宋楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30379 | 沛县     | 张寨镇火神庙2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30380 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30381 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30382 | 沛县     | PMS 张寨镇李楼吴庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30383 | 沛县     | PMS 张寨镇王新庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30384 | 沛县     | PMS 张寨镇孙范庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30385 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨三队北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30386 | 沛县     | PMS 张寨镇潘庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30387 | 沛县     | 张寨镇尚楼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30388 | 沛县     | PMS 张寨镇封辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30389 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30390 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30391 | 沛县     | PMS 张寨镇枣园东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30392 | 沛县     | 张寨镇孟金楼北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30393 | 沛县     | PMS 张寨镇鹿庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30394 | 沛县     | 张寨镇陆庙变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30395 | 沛县     | 张寨镇前刘庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30396 | 沛县     | PMS 张寨镇苗洼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30397 | 沛县     | 张寨镇席庄2号        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30398 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥中南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30399 | 沛县     | 张寨镇胡洼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30400 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30401 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃三队北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30402 | 沛县     | 张寨镇三官庙东2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30403 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30404 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋王庄西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30405 | 沛县     | PMS 张寨镇前郭楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30406 | 沛县     | PMS 张寨镇魏集东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30407 | 沛县     | PMS 张寨镇柳园东     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30408 | 沛县     | PMS 张寨镇武庄南     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30409 | 沛县     | PMS 张寨镇后韩集西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30410 | 沛县     | PMS 张寨镇李庙东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30411 | 沛县     | PMS 张寨镇蒋集东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30412 | 沛县     | PMS 张寨镇大张庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30413 | 沛县     | PMS 张寨镇高集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30414 | 沛县     | PMS 张寨镇贾宋庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30415 | 沛县     | PMS 张寨镇前张五楼南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30416 | 沛县     | 张寨镇泰山庙北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30417 | 沛县     | PMS 张寨镇卢庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30418 | 沛县     | PMS 张寨镇丁辛庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30419 | 沛县     | PMS 张寨镇翁楼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30420 | 沛县     | PMS 张寨镇贾张庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30421 | 沛县     | 张寨镇张楼东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30422 | 沛县     | 张寨镇赵楼西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30423 | 沛县     | PMS 张寨镇华庄南东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30424 | 沛县     | 张寨镇王元东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30425 | 沛县     | PMS 张寨镇陈桥南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30426 | 沛县     | PMS 张寨镇苗新庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30427 | 沛县     | 张寨镇周庄西3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30428 | 沛县     | 张寨镇郑庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30429 | 沛县     | PMS 张寨镇杨李庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30430 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关南3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30431 | 沛县     | PMS 张寨镇吴阁南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30432 | 沛县     | 张寨镇张集东北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30433 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨西南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30434 | 沛县     | PMS 张寨镇王滩西北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30435 | 沛县     | PMS 张寨镇小王庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30436 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30437 | 沛县     | PMS 张寨镇桥沃黄庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30438 | 沛县     | PMS 张寨镇沈桥东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30439 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30440 | 沛县     | PMS 张寨镇司楼东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30441 | 沛县     | PMS 张寨镇张集吴庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30442 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨机关南4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30443 | 沛县     | PMS 张寨镇于楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30444 | 沛县     | PMS 张寨镇程姚庄北     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30445 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼刘庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30446 | 沛县     | PMS 张寨镇王孟庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30447 | 沛县     | 张寨镇胥洼东3号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30448 | 沛县     | PMS 张寨镇刑井北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30449 | 沛县     | PMS 张寨镇孟楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30450 | 沛县     | PMS 张寨镇张寨东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30451 | 沛县     | PMS 张寨镇韩楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30452 | 沛县     | PMS 张寨镇辛梨园东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30453 | 沛县     | PMS 张寨镇徐桥北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30454 | 沛县     | PMS 张寨镇张楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30455 | 沛县     | PMS 张寨镇梁桥东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30456 | 沛县     | 张寨镇程姚庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30457 | 沛县     | PMS 张寨镇泰山庙北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30458 | 沛县     | PMS 张寨镇唐楼机关北西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30459 | 沛县     | 张寨镇魏老家王楼2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30460 | 沛县     | 张寨镇胡洼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30461 | 沛县     | 张寨镇李庙吴庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30462 | 沛县     | PMS 张寨镇柳元变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30463 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30464 | 沛县     | 张寨镇学府嘉苑东区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 30465 | 沛县     | 张寨镇于楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30466 | 沛县     | 张寨镇李庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30467 | 沛县     | 张寨镇孟辛庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30468 | 沛县     | 张寨镇泰山庙3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30469 | 沛县     | 张寨镇张寨农贸市场变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30470 | 沛县     | 张寨镇前韩集西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30471 | 沛县     | 张寨镇郑庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30472 | 沛县     | 张寨镇张集西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30473 | 沛县     | 张寨镇陆庙2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30474 | 沛县     | 张寨镇李楼南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30475 | 沛县     | 张寨镇大王庄中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30476 | 沛县     | 张寨镇王集南3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30477 | 沛县     | 张寨镇肖庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30478 | 沛县     | 张寨镇韩楼西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30479 | 沛县     | 张寨镇王小滩北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30480 | 沛县     | 张寨镇吴阁西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30481 | 沛县     | 张寨镇于楼南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30482 | 沛县     | 张寨镇唐楼二队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30483 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南5号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30484 | 沛县     | 张寨镇张寨机关南6号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30485 | 沛县     | 张寨镇蒋集西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30486 | 沛县     | 张寨镇前孙洼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30487 | 沛县     | 张寨镇张寨西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30488 | 沛县     | 张寨镇梁桥东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30489 | 沛县     | 张寨镇杜楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30490 | 沛县     | 张寨镇杨李庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30491 | 沛县     | 张寨镇郑庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30492 | 沛县     | 张寨镇孙洼李庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30493 | 沛县     | 张寨镇丁新庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30494 | 沛县     | 张寨镇王新庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30495 | 沛县     | 张寨镇前孙洼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30496 | 沛县     | 张寨镇卢庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30497 | 沛县     | 张寨镇张集西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30498 | 沛县     | 张寨镇唐楼一队变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30499 | 沛县     | 张寨镇鹿庄中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30500 | 沛县     | 张寨镇王集中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30501 | 沛县     | 张寨镇宋楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30502 | 沛县     | 张寨镇曹席庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30503 | 沛县     | 张寨镇韩庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30504 | 沛县     | 张寨镇王洼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30505 | 沛县     | 张寨镇后李洼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30506 | 沛县     | 张寨镇姬庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30507 | 沛县     | 张寨镇张寨西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30508 | 沛县     | 张寨镇李庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30509 | 沛县     | 张寨镇席庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30510 | 沛县     | 张寨镇泰山庙南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30511 | 沛县     | 张寨镇闫孟庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30512 | 沛县     | 张寨镇双楼北2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30513 | 沛县     | 张寨镇周庄东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30514 | 沛县     | 张寨镇康馨花园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30515 | 沛县     | 张寨镇供电所2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30516 | 沛县     | 张寨镇尚楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30517 | 沛县     | 张庄镇张庄西社区变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30518 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨新农村东变 | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30519 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30520 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30521 | 沛县     | 张庄镇朱庄大队变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30522 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集中变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30523 | 沛县     | 张庄镇湾集北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30524 | 沛县     | 张庄镇姚楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30525 | 沛县     | PMS 张庄镇华新庄变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30526 | 沛县     | PMS 张庄镇北张庄北变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30527 | 沛县     | 张庄镇天庙北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30528 | 沛县     | 张庄镇田楼东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30529 | 沛县     | PMS 张庄镇张鲍楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30530 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30531 | 沛县     | 张庄镇陈桥村赵楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30532 | 沛县     | PMS 张庄镇郑庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30533 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30534 | 沛县     | 张庄镇湾集南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 30535 | 沛县     | 张庄镇陈桥村丁楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30536 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30537 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30538 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄机关北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30539 | 沛县     | PMS 张庄镇机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30540 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30541 | 沛县     | 张庄镇机关中变       | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30542 | 沛县     | 张庄镇机关南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30543 | 沛县     | 张庄镇西居机关西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30544 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30545 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30546 | 沛县     | PMS 张庄镇李新庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30547 | 沛县     | PMS 张庄镇机关中2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30548 | 沛县     | 张庄镇东居机关东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30549 | 沛县     | 张庄镇郭庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30550 | 沛县     | 张庄镇贾楼变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30551 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30552 | 沛县     | PMS 张庄镇罗庙变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30553 | 沛县     | 张庄镇朱桥南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30554 | 沛县     | PMS 张庄镇祁庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30555 | 沛县     | 张庄镇常新庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30556 | 沛县     | 张庄镇东鲁村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30557 | 沛县     | 张庄镇陈杨楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30558 | 沛县     | 张庄镇夹河新村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30559 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30560 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30561 | 沛县     | 张庄镇周马庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30562 | 沛县     | 张庄镇杜庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30563 | 沛县     | 张庄镇兴国寺变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30564 | 沛县     | 张庄镇黄庙变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30565 | 沛县     | 张庄镇闫楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30566 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30567 | 沛县     | 张庄镇司淹变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30568 | 沛县     | 张庄镇后程院变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30569 | 沛县     | 张庄镇乔口吴庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30570 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30571 | 沛县     | 张庄镇乔口村小张庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30572 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30573 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30574 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30575 | 沛县     | 张庄镇于淹西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30576 | 沛县     | 张庄镇武庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30577 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30578 | 沛县     | PMS 张庄镇全尧变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30579 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30580 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30581 | 沛县     | 张庄镇司淹村新村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30582 | 沛县     | 张庄镇马楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30583 | 沛县     | 张庄镇潘庄村王庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30584 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30585 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30586 | 沛县     | 张庄镇潘庄村丁楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30587 | 沛县     | 张庄镇郑堂东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30588 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30589 | 沛县     | 张庄镇朱庄村朱庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30590 | 沛县     | 张庄镇小黄市变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30591 | 沛县     | 张庄镇张孟庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30592 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30593 | 沛县     | 张庄镇崔寨1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30594 | 沛县     | 张庄镇闫楼南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30595 | 沛县     | 张庄镇崔寨新村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30596 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30597 | 沛县     | 张庄镇姚楼新村变     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 30598 | 沛县     | 张庄镇胡集新村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30599 | 沛县     | PMS 张庄镇范庄新村变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30600 | 沛县     | 张庄镇代桥变       | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30601 | 沛县     | 张庄镇代桥西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30602 | 沛县     | 张庄镇黄市村委会变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30603 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30604 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市姜庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30605 | 沛县     | 张庄镇代桥村李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30606 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄村部变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30607 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30608 | 沛县     | 张庄镇刘庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30609 | 沛县     | 张庄镇王楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30610 | 沛县     | 张庄镇陈场变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30611 | 沛县     | 张庄镇前张楼东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30612 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30613 | 沛县     | 张庄镇小楼子变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30614 | 沛县     | 张庄镇小围子变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30615 | 沛县     | 张庄镇韩小庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30616 | 沛县     | 张庄镇夹河东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30617 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30618 | 沛县     | 张庄镇小夹河变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30619 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30620 | 沛县     | PMS 张庄镇杨庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30621 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30622 | 沛县     | 张庄镇赵楼西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30623 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30624 | 沛县     | 张庄镇肖孟庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30625 | 沛县     | 张庄镇前张楼西变     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30626 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30627 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30628 | 沛县     | 张庄镇东李庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30629 | 沛县     | 张庄镇大张庄南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30630 | 沛县     | 张庄镇范庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30631 | 沛县     | 张庄镇邓楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30632 | 沛县     | 张庄镇小杜庄变      | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 30633 | 沛县     | PMS 张庄镇后元庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30634 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30635 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30636 | 沛县     | 张庄镇卓洼北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30637 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30638 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30639 | 沛县     | 张庄镇后胡集东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 30640 | 沛县     | 张庄镇胡楼变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30641 | 沛县     | 张庄镇西李庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30642 | 沛县     | 张庄镇单集北变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30643 | 沛县     | 张庄镇单集朱庄变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30644 | 沛县     | 张庄镇房庄变                | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30645 | 沛县     | 张庄镇前张楼南变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30646 | 沛县     | 张庄镇后张楼东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30647 | 沛县     | 张庄镇韩营南变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30648 | 沛县     | 张庄镇胡集后李庄变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30649 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30650 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼东变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30651 | 沛县     | 张庄镇许油坊变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30652 | 沛县     | PMS 张庄镇小韩庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30653 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30654 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地1号箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30655 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地2号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30656 | 沛县     | PMS 张庄镇江南新天地3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30657 | 沛县     | 张庄镇贵邦雅苑1号箱变001        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30658 | 沛县     | PMS 张庄镇贵邦雅苑2号箱变002    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30659 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区1号环网箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30660 | 沛县     | PMS 张庄镇如意家园小区2号箱变1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30661 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥赵楼2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30662 | 沛县     | PMS 张庄镇扁担庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30663 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河西2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30664 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30665 | 沛县     | 张庄镇韩营王庄2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30666 | 沛县     | PMS 张庄镇贾楼2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30667 | 沛县     | 张庄镇田庄变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30668 | 沛县     | PMS 张庄镇后张楼西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30669 | 沛县     | 张庄镇小耿庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30670 | 沛县     | 张庄镇耿大庄变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30671 | 沛县     | 张庄镇前胡集2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30672 | 沛县     | 张庄镇陈场2号变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30673 | 沛县     | PMS 张庄镇陈堂二2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30674 | 沛县     | PMS 张庄镇胡楼2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 30675 | 沛县     | PMS 张庄镇东李庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30676 | 沛县     | 张庄镇单集北2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30677 | 沛县     | 张庄镇孙楼变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30678 | 沛县     | 张庄镇曹宅子变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30679 | 沛县     | 张庄镇阚庄变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30680 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱楼2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30681 | 沛县     | 张庄镇于淹村陈庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30682 | 沛县     | 张庄镇韩营村小张庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30683 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区1号变001 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30684 | 沛县     | PMS 张庄镇逸景花园小区2号变003 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30685 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30686 | 沛县     | 张庄镇朱桥西2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30687 | 沛县     | PMS 张庄镇王楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30688 | 沛县     | 张庄镇胡集新村2号           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30689 | 沛县     | 张庄镇张庄西2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30690 | 沛县     | 张庄镇范庄2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30691 | 沛县     | 张庄镇范庄小张庄2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30692 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30693 | 沛县     | PMS 张庄镇刘庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30694 | 沛县     | PMS 张庄镇夏楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30695 | 沛县     | 张庄镇房庄2号变            | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30696 | 沛县     | PMS 张庄镇耿大庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30697 | 沛县     | PMS 张庄镇西李庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30698 | 沛县     | PMS 张庄镇后胡集北2号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30699 | 沛县     | PMS 张庄镇胡集李庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30700 | 沛县     | PMS 张庄镇王提庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30701 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30702 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30703 | 沛县     | PMS 张庄镇卓洼北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30704 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄西2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30705 | 沛县     | PMS 张庄镇马庄东2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30706 | 沛县     | PMS 张庄镇大杜庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30707 | 沛县     | PMS 张庄镇邓楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30708 | 沛县     | PMS 姜庄东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30709 | 沛县     | PMS 张庄镇姜庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 30710 | 沛县     | PMS 后张楼西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30711 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30712 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30713 | 沛县     | PMS 张庄镇前张楼东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30714 | 沛县     | PMS 张庄镇曹庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30715 | 沛县     | PMS 肖孟庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30716 | 沛县     | PMS 陈堂三2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30717 | 沛县     | PMS 张庄镇赵楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30718 | 沛县     | PMS 张庄镇张庄北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30719 | 沛县     | PMS 张庄镇白楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30720 | 沛县     | PMS 张庄镇阚庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30721 | 沛县     | 张庄镇曹宅子2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30722 | 沛县     | PMS 张庄镇小黄寺2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30723 | 沛县     | PMS 张庄镇朱庄村朱庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30724 | 沛县     | PMS 张庄镇北姜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30725 | 沛县     | PMS 张庄镇高楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30726 | 沛县     | PMS 张庄镇黄市2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30727 | 沛县     | 张庄镇代桥李庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30728 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30729 | 沛县     | PMS 张庄镇代桥西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30730 | 沛县     | PMS 张庄镇陈桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30731 | 沛县     | PMS 郑庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30732 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30733 | 沛县     | 张庄镇姚楼2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30734 | 沛县     | PMS 北张庄南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30735 | 沛县     | PMS 张庄镇田楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30736 | 沛县     | 田楼东2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30737 | 沛县     | 张庄镇姚楼3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30738 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30739 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30740 | 沛县     | 张庄镇湾集北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30741 | 沛县     | 张庄镇湾集中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30742 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30743 | 沛县     | 张庄镇罗庙2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30744 | 沛县     | 张庄镇杨庙3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30745 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30746 | 沛县     | 张庄镇韩营村朱楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30747 | 沛县     | 张庄镇杨庙2号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30748 | 沛县     | 张庄镇朱桥南2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30749 | 沛县     | PMS 张庄镇陈杨楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30750 | 沛县     | PMS 张庄镇东鲁村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30751 | 沛县     | PMS 张庄镇马固2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30752 | 沛县     | 张庄镇崔寨北桥北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30753 | 沛县     | PMS 张庄镇韩小庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30754 | 沛县     | PMS 小李庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30755 | 沛县     | PMS 张庄镇吴传楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30756 | 沛县     | PMS 张庄镇吴集2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30757 | 沛县     | PMS 崔寨新村2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30758 | 沛县     | PMS 崔寨东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30759 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30760 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼南2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30761 | 沛县     | 张庄镇潘庄王庄2号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30762 | 沛县     | PMS 潘庄西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30763 | 沛县     | PMS 张庄镇潘庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30764 | 沛县     | PMS 李楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30765 | 沛县     | PMS 张庄镇司淹2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30766 | 沛县     | 全尧2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30767 | 沛县     | 张庄镇司淹村朱庄2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30768 | 沛县     | PMS 张庄镇武庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30769 | 沛县     | PMS 张庄镇于淹西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30770 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30771 | 沛县     | PMS 张庄镇乔口吴庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30772 | 沛县     | PMS 黄庙2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30773 | 沛县     | PMS 张庄镇闫楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30774 | 沛县     | 张庄镇闫楼村姜庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30775 | 沛县     | PMS 张庄镇杜庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30776 | 沛县     | 张庄镇兴国寺2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30777 | 沛县     | PMS 张庄镇周马庄2号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30778 | 沛县     | PMS 大韩庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30779 | 沛县     | PMS 张庄镇杜楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 30780 | 沛县     | PMS 张庄镇机关东3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30781 | 沛县     | 郭庄东2号变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30782 | 沛县     | 张庄镇李新庄2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30783 | 沛县     | 张庄镇前胡集3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30784 | 沛县     | 张庄镇卓洼东2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30785 | 沛县     | PMS 张庄王鲍楼1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30786 | 沛县     | 张庄夏楼1变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30787 | 沛县     | PMS 张庄单集南1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30788 | 沛县     | PMS 张庄后张楼北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30789 | 沛县     | 张庄陈唐二变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30790 | 沛县     | 张庄姜庄西1变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30791 | 沛县     | PMS 张庄姜庄东1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30792 | 沛县     | PMS 张庄卓洼中1变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30793 | 沛县     | 张庄柳元1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30794 | 沛县     | 张庄天庙南1变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30795 | 沛县     | 张庄后田楼1变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30796 | 沛县     | 张庄杜楼1变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30797 | 沛县     | 张庄李楼1变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30798 | 沛县     | 张庄韩营王庄1号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30799 | 沛县     | 张庄马固1变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30800 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区1号变001 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30801 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑小区2号     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30802 | 沛县     | 张庄镇金色雅苑小区1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30803 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30804 | 沛县     | PMS 张庄镇舒馨家园小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30805 | 沛县     | PMS 张庄镇利民小区         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30806 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30807 | 沛县     | PMS 张庄镇祥和家园小区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30808 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨大队部小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30809 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30810 | 沛县     | 张庄镇中心商务区2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30811 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30812 | 沛县     | PMS 张庄镇中心商务区4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30813 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30814 | 沛县     | PMS 张庄镇金地雅苑（三期）1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 30815 | 沛县     | PMS 张庄张孟庄2号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30816 | 沛县     | PMS 张庄新村1号箱变1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30817 | 沛县     | PMS 张庄镇韩营3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30818 | 沛县     | PMS 张庄镇郑堂3号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30819 | 沛县     | 张庄镇湾集东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30820 | 沛县     | PMS 吴传楼4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30821 | 沛县     | PMS 吴传楼3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30822 | 沛县     | PMS 司淹4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30823 | 沛县     | 司淹3号变              | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30824 | 沛县     | PMS 张庄镇夹河新村小区变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30825 | 沛县     | PMS 张庄新村5号箱变1号主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30826 | 沛县     | PMS 张庄新村2号箱变1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30827 | 沛县     | PMS 张庄新村3号箱变1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30828 | 沛县     | PMS 张庄新村4号箱变1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30829 | 沛县     | PMS 张庄镇姚楼新村2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30830 | 沛县     | PMS 张庄镇学仕园小区变压器    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30831 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30832 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇东方佳苑小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30833 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30834 | 沛县     | PMS 沛县张庄镇金地雅苑四期1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30835 | 沛县     | PMS 张庄镇大张庄北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30836 | 沛县     | PMS 张庄镇御景花园锦亭小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30837 | 沛县     | PMS 张庄镇湾集新村1变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30838 | 沛县     | PMS 润康家园配电室1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30839 | 沛县     | PMS 润康家园配电室2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30840 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区2号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30841 | 沛县     | PMS 张庄镇西苑小区1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30842 | 沛县     | PMS 张庄镇黄寺姜庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30843 | 沛县     | 张庄镇陈桥3号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30844 | 沛县     | 龙润华府1组2主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30845 | 沛县     | 龙润华府1组1主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30846 | 沛县     | 张庄镇汉府家园2号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30847 | 沛县     | 张庄镇汉府家园1号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30848 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30849 | 沛县     | 张庄镇明发豪庭1组配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30850 | 沛县     | 张庄镇吴集变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30851 | 沛县     | 张庄镇吴传楼6号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30852 | 沛县     | 张庄镇吴传楼5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30853 | 沛县     | 张庄镇吴集3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30854 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30855 | 沛县     | 张庄镇江南新天地6箱变主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30856 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30857 | 沛县     | 张庄镇江南新天地7箱变主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30858 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村3箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30859 | 沛县     | 张庄镇汉邦雅苑1箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30860 | 沛县     | 张庄镇江南新天地5箱变主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 30861 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30862 | 沛县     | 张庄镇夹河新村3箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30863 | 沛县     | 张庄镇夹河新村4箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30864 | 沛县     | 张庄镇前胡集变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30865 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区1箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30866 | 沛县     | 张庄镇李新庄新村4箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30867 | 沛县     | 张庄镇龙润华府小区2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30868 | 沛县     | 张庄镇汉韵花园3箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30869 | 沛县     | 张庄镇王新庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30870 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30871 | 沛县     | 张庄镇龙庭花园1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30872 | 沛县     | 张庄镇御景花园2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30873 | 沛县     | 张庄镇御景花园1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30874 | 鼓楼     | PMS 西烟线61北7    | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30875 | 沛县     | 张庄镇卓洼北3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30876 | 沛县     | 张庄镇中心商务区5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30877 | 沛县     | 张庄镇刘庄东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30878 | 沛县     | 张庄镇前田楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30879 | 沛县     | 张庄镇黄庙3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30880 | 沛县     | 张庄镇郭庄西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30881 | 沛县     | 张庄镇扁担庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30882 | 沛县     | 张庄镇大韩庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30883 | 沛县     | 张庄镇孙楼2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30884 | 沛县     | 张庄镇韩营变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 30885 | 沛县     | 崔寨1号2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30886 | 沛县     | 张庄镇马楼3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30887 | 沛县     | 张庄镇张李庄1变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30888 | 沛县     | 张庄镇土楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30889 | 沛县     | 张庄镇张孟庄村吴庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30890 | 沛县     | 张庄镇汤崔光伏变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30891 | 沛县     | 张庄镇朱桥西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30892 | 沛县     | 张庄镇汉韵大街变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30893 | 沛县     | 张庄镇前元庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30894 | 沛县     | 张庄镇曹庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30895 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30896 | 沛县     | 张庄镇崔寨汉乡御景1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30897 | 沛县     | 张庄镇崔寨机关东3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30898 | 沛县     | 张庄镇崔寨北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30899 | 沛县     | 沛县张庄镇东方佳苑小区3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30900 | 沛县     | 张庄镇韩营4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30901 | 沛县     | 张庄镇马楼2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30902 | 沛县     | PMS 张庄镇张孟庄南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30903 | 沛县     | PMS 张庄镇崔寨机关东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30904 | 沛县     | 张庄镇张庄机关东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30905 | 沛县     | 张庄镇张庄机关南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30906 | 沛县     | 张庄镇陈桥村陈庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30907 | 沛县     | PMS 敬安商贸城1号箱变001 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30908 | 沛县     | 敬安商贸城2号箱变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30909 | 沛县     | PMS 敬安商贸城3号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30910 | 沛县     | PMS 敬安商贸城5号箱变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 30911 | 沛县     | 敬安步行街1箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30912 | 沛县     | 敬安新民小区1箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30913 | 沛县     | 敬安新民小区2箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30914 | 沛县     | 敬安镇菜市场东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30915 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30916 | 沛县     | PMS 敬安金虹小区2号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30917 | 沛县     | 敬安镇陈庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30918 | 沛县     | 敬安镇王庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30919 | 沛县     | 敬安镇袁大庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30920 | 沛县     | 敬安镇褚口变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30921 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30922 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30923 | 沛县     | 敬安镇金庄变         | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30924 | 沛县     | 敬安镇宗楼黄庄变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 30925 | 沛县     | 敬安镇宗楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30926 | 沛县     | 敬安镇秦楼变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30927 | 沛县     | 敬安镇汪楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30928 | 沛县     | PMS 敬安镇后刘庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30929 | 沛县     | 敬安镇葛口东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30930 | 沛县     | 敬安镇许庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30931 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30932 | 沛县     | 敬安镇许庄高庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30933 | 沛县     | PMS 敬安镇杜楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30934 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30935 | 沛县     | 敬安镇赵庄西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30936 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30937 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30938 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30939 | 沛县     | PMS 敬安镇三村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30940 | 沛县     | 敬安镇民主变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30941 | 沛县     | 敬安镇化工厂变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30942 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30943 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30944 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30945 | 沛县     | 敬安镇人民西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30946 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30947 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30948 | 沛县     | 敬安镇人民东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30949 | 沛县     | 敬安镇郭庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30950 | 沛县     | 敬安镇梁集中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30951 | 沛县     | PMS 敬安镇金虹小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30952 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30953 | 沛县     | PMS 敬安镇新民小区西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30954 | 沛县     | 敬安镇复兴东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30955 | 沛县     | 敬安镇杨楼陈庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30956 | 沛县     | 敬安镇张楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30957 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30958 | 沛县     | 敬安镇魏庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30959 | 沛县     | 敬安镇大韩口东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30960 | 沛县     | 敬安镇王楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30961 | 沛县     | 敬安镇新安集变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30962 | 沛县     | 敬安镇大新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30963 | 沛县     | 敬安镇义和村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30964 | 沛县     | 敬安镇小新庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30965 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30966 | 沛县     | 敬安镇邓楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30967 | 沛县     | PMS 敬安镇薛庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30968 | 沛县     | 敬安镇小韩口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30969 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30970 | 沛县     | 敬安镇胡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30971 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30972 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 30973 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴中变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30974 | 沛县     | 敬安镇韩庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30975 | 沛县     | 敬安镇吴庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30976 | 沛县     | 敬安镇陈庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30977 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30978 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30979 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30980 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30981 | 沛县     | 敬安镇耿围子       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30982 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30983 | 沛县     | PMS 敬安镇农场南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30984 | 沛县     | 敬安镇农场机关西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30985 | 沛县     | 敬安镇金庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30986 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30987 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30988 | 沛县     | 敬安镇韩楼新村变     | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 30989 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 30990 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30991 | 沛县     | 王刷楼村变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30992 | 沛县     | 敬安镇东华北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30993 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30994 | 沛县     | 敬安镇东南庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30995 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30996 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 30997 | 沛县     | PMS 敬安镇吴楼      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 30998 | 沛县     | 敬安镇崔小庄         | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 30999 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31000 | 沛县     | 敬安镇王早楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31001 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31002 | 沛县     | PMS 敬安镇前刘庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31003 | 沛县     | PMS 敬安镇李庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31004 | 沛县     | PMS 敬安镇健康变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31005 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31006 | 沛县     | 敬安镇新华三变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31007 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31008 | 沛县     | 敬安镇梁集西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31009 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31010 | 沛县     | 敬安镇东新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31011 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31012 | 沛县     | PMS 敬安镇许庄北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31013 | 沛县     | 敬安鑫源小区一箱变一主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31014 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31015 | 沛县     | PMS 敬安镇胡庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31016 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31017 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31018 | 沛县     | 敬安镇小韩口南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31019 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31020 | 沛县     | 敬安镇赵庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31021 | 沛县     | PMS 敬安镇建国小区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31022 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31023 | 沛县     | 敬安镇杜楼2号变号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31024 | 沛县     | PMS 敬安镇韩楼2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31025 | 沛县     | 敬安镇许庄2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31026 | 沛县     | 敬安镇许庄北2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31027 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31028 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄东3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31029 | 沛县     | 敬安镇赵庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31030 | 沛县     | PMS 敬安镇赵庄西3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31031 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼北2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31032 | 沛县     | PMS 敬安镇闫楼南3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31033 | 沛县     | 敬安镇闫楼南2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31034 | 沛县     | PMS 敬安镇肖吴庄西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31035 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西3号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31036 | 沛县     | 敬安镇肖吴庄西4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31037 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31038 | 沛县     | PMS 敬安镇机关西2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31039 | 沛县     | PMS 敬安镇农场机关南2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31040 | 沛县     | PMS 敬安镇东新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31041 | 沛县     | 敬安镇耿围子2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31042 | 沛县     | PMS 敬安镇郭楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31043 | 沛县     | PMS 敬安镇金庄2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31044 | 沛县     | 敬安镇金庄西2号变号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31045 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口王庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31046 | 沛县     | PMS 敬安镇朱庄2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31047 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31048 | 沛县     | 敬安镇巩楼2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31049 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31050 | 沛县     | 敬安镇崔小庄2号变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31051 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口李楼2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31052 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31053 | 沛县     | PMS 敬安镇褚口3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31054 | 沛县     | PMS 敬安镇孙楼刘庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31055 | 沛县     | PMS 敬安镇秦楼2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31056 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼李楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31057 | 沛县     | 敬安镇孙楼李庄2号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31058 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31059 | 沛县     | PMS 敬安镇汪楼3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 31060 | 沛县     | 敬安镇阚庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31061 | 沛县     | PMS 敬安镇大周庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31062 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31063 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31064 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31065 | 沛县     | PMS 敬安镇葛口西3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31066 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31067 | 沛县     | PMS 敬安镇李坝庄3号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31068 | 沛县     | 敬安镇前刘庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31069 | 沛县     | 敬安镇后刘庄2号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31070 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31071 | 沛县     | PMS 敬安镇小周庄西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31072 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼高庄2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31073 | 沛县     | PMS 敬安镇陈庄3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31074 | 沛县     | PMS 敬安镇西陈庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31075 | 沛县     | PMS 敬安镇果园2号变号  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31076 | 沛县     | PMS 敬安镇候阁2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31077 | 沛县     | 敬安镇唐楼2号变号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31078 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31079 | 沛县     | PMS 敬安镇王楼2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31080 | 沛县     | 敬安镇魏庄2号变号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31081 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31082 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31083 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼4号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31084 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31085 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼2号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31086 | 沛县     | PMS 敬安镇张楼3号变号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31087 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村北3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31088 | 沛县     | PMS 敬安镇蔡刘庄2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31089 | 沛县     | PMS 敬安镇大王刷楼2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31090 | 沛县     | PMS 敬安镇大新庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31091 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼东2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31092 | 沛县     | PMS 敬安镇邓楼西2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31093 | 沛县     | 敬安镇梁集西2号变号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31094 | 沛县     | PMS 敬安镇唐楼西2号变号 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31095 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31096 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31097 | 沛县     | PMS 敬安镇新安集3号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31098 | 沛县     | 敬安镇义和村2号变号        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31099 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口东2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31100 | 沛县     | PMS 敬安镇大韩口西2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31101 | 沛县     | PMS 敬安镇小韩口南2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31102 | 沛县     | 敬安镇小王刷楼2号变号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31103 | 沛县     | PMS 敬安镇杨楼陈庄3号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31104 | 沛县     | 敬安镇小新庄新村东2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31105 | 沛县     | PMS 敬安镇小新庄新村西2号变号 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31106 | 沛县     | PMS 敬安镇后姜庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31107 | 沛县     | 敬安镇梁集2号变号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31108 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31109 | 沛县     | PMS 敬安镇前姜庄2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31110 | 沛县     | PMS 敬安镇新华4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31111 | 沛县     | PMS 敬安镇大市场2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31112 | 沛县     | PMS 敬安镇新华二西2号变号   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31113 | 沛县     | PMS 敬安镇杜虎2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31114 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31115 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31116 | 沛县     | PMS 敬安镇郭庄4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31117 | 沛县     | PMS 敬安镇韩庄3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31118 | 沛县     | PMS 敬安镇健康2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31119 | 沛县     | PMS 敬安镇民主2号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31120 | 沛县     | PMS 敬安镇三村1号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31121 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄3号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31122 | 沛县     | PMS 敬安镇吴庄4号变号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31123 | 沛县     | PMS 敬安镇长胜西2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31124 | 沛县     | 敬安镇菜市场3号变号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31125 | 沛县     | PMS 敬安镇东华北2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31126 | 沛县     | PMS 敬安镇东华南2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31127 | 沛县     | PMS 敬安镇复兴西2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31128 | 沛县     | PMS 敬安镇机关北2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31129 | 沛县     | PMS 敬安镇机关南2号变号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31130 | 沛县     | PMS 敬安镇建国3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31131 | 沛县     | PMS 敬安镇人民东2号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31132 | 沛县     | 敬安镇人民西2号变号           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31133 | 沛县     | 敬安镇吴庄李庄2号变号          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31134 | 沛县     | PMS 敬安镇化工厂3号变号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31135 | 沛县     | 敬安镇吴庄王庄2号变号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31136 | 沛县     | 敬安镇菜市场4号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31137 | 沛县     | 敬安镇复兴中2配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31138 | 沛县     | PMS 敬安镇梁集中4号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31139 | 沛县     | PMS 敬安镇袁庄4号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31140 | 沛县     | PMS 敬安镇巩楼黄庄2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31141 | 沛县     | PMS 敬安镇宗楼黄庄3号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31142 | 沛县     | PMS 敬安镇周楼3号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31143 | 沛县     | PMS 敬安镇人民政府（万和家园）1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31144 | 沛县     | 金地城小区配电室1主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31145 | 沛县     | 金地城小区配电室2主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31146 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31147 | 沛县     | PMS 敬安清华苑小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31148 | 沛县     | PMS 九龙花园1箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31149 | 沛县     | PMS 九龙花园2箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31150 | 沛县     | 敬安镇阳光小区2箱变1主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31151 | 沛县     | 敬安镇阳光小区5箱变1主变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31152 | 沛县     | 敬安镇阳光小区1箱变1主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31153 | 沛县     | 清华苑小区2配电室4主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31154 | 沛县     | 清华苑小区1配电室3主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31155 | 沛县     | 敬安镇轧花厂家属院2变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31156 | 沛县     | PMS 敬安镇轧花厂家属院        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31157 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园9箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31158 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园8箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31159 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园1变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31160 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园2箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31161 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园7变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31162 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园3箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31163 | 沛县     | PMS 敬安镇明清家园5箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31164 | 沛县     | 敬安镇金城国际2箱主变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 31165 | 沛县     | 敬安镇金城国际1箱主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31166 | 沛县     | 敬安镇东北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31167 | 沛县     | 敬安镇汪楼4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31168 | 沛县     | 敬安镇李坝庄4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31169 | 沛县     | 敬安镇菜市场箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31170 | 沛县     | 敬安镇菜市场2箱变主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31171 | 沛县     | 敬安镇明清家园6箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31172 | 沛县     | 敬安镇阡庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31173 | 沛县     | 敬安镇郭楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31174 | 沛县     | 敬安镇闫楼南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31175 | 沛县     | 敬安镇东华南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31176 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼3号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31177 | 沛县     | 敬安镇大周庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31178 | 沛县     | 敬安镇巩楼新村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31179 | 沛县     | 敬安镇刘庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31180 | 沛县     | 敬安镇褚口李楼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31181 | 沛县     | 敬安镇宗楼高庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31182 | 沛县     | 敬安镇袁庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31183 | 沛县     | 敬安镇小周庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31184 | 沛县     | 敬安镇人民西3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31185 | 沛县     | 敬安镇建国二变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31186 | 沛县     | 敬安镇长胜东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31187 | 沛县     | 敬安镇闫楼北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31188 | 沛县     | 敬安镇果园变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31189 | 沛县     | 敬安镇候阁变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31190 | 沛县     | 敬安镇后姜庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31191 | 沛县     | 敬安镇肖朱庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31192 | 沛县     | 敬安镇前姜庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31193 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31194 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31195 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31196 | 沛县     | 敬安镇袁大庄新村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31197 | 沛县     | 敬安镇幸福花园变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31198 | 沛县     | 敬安镇梁集中5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31199 | 沛县     | 朱寨镇西高庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 31200 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31201 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31202 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄西   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31203 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31204 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31205 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31206 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村周庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31207 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31208 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31209 | 沛县     | 朱寨镇罗安子张庄变    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31210 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊苏庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31211 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西燕变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31212 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊中变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31213 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊东变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31214 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31215 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼学校变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31216 | 沛县     | 朱寨镇张李元变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31217 | 沛县     | 朱寨镇化祖庙变      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31218 | 沛县     | 朱寨镇张楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31219 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31220 | 沛县     | PMS 朱寨镇杜庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31221 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31222 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31223 | 沛县     | 朱寨镇燕庙东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31224 | 沛县     | 朱寨镇燕庙西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31225 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东南变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31226 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊东孟变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31227 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊陈庄     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31228 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊西孟变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31229 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31230 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31231 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31232 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31233 | 沛县     | PMS 朱寨镇唐楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31234 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集机关变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 31235 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31236 | 沛县     | 朱寨镇陈楼南变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31237 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31238 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31239 | 沛县     | 朱寨镇画贝楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31240 | 沛县     | 朱寨镇朱集闫庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31241 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31242 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31243 | 沛县     | PMS 朱寨镇杏花大队变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31244 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31245 | 沛县     | 朱寨镇黄井西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31246 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31247 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31248 | 沛县     | 朱寨镇党庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31249 | 沛县     | 朱寨镇曹坑变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31250 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31251 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31252 | 沛县     | 朱寨镇中集变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31253 | 沛县     | 朱寨镇陈楼北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31254 | 沛县     | PMS 朱寨镇田庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31255 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子徐楼变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31256 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子唐庄变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31257 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31258 | 沛县     | 朱寨镇闫寨南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31259 | 沛县     | PMS 朱寨镇邹庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31260 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31261 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集邱庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31262 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫岔楼变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31263 | 沛县     | PMS 朱寨镇耿孟庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31264 | 沛县     | 朱寨镇胡庙街西       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31265 | 沛县     | 朱寨镇黄井学北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31266 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31267 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31268 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31269 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 31270 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31271 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31272 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31273 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31274 | 沛县     | 朱寨镇孟庄北变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31275 | 沛县     | 朱寨镇朱岗变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31276 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31277 | 沛县     | 朱寨镇徐庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31278 | 沛县     | 朱寨镇后蔡村西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31279 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31280 | 沛县     | 朱寨镇前蔡村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31281 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31282 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31283 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庙变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31284 | 沛县     | 朱寨镇孟庄东变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31285 | 沛县     | 朱寨镇徐庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31286 | 沛县     | 朱寨镇五堡变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31287 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31288 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31289 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼新村西 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31290 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31291 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31292 | 沛县     | 朱寨镇马元东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31293 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31294 | 沛县     | PMS 朱寨镇姚庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31295 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31296 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31297 | 沛县     | 朱寨镇后李楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31298 | 沛县     | 朱寨镇前李楼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31299 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31300 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集南变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31301 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31302 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31303 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼西变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31304 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼东变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 31305 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31306 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31307 | 沛县     | 朱寨镇杨庙变                  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31308 | 沛县     | PMS 朱寨镇吴庄变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31309 | 沛县     | PMS 朱寨镇暗楼街西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31310 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31311 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31312 | 沛县     | 朱寨镇张寨西变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31313 | 沛县     | 朱寨镇张寨东变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31314 | 沛县     | 朱寨镇韩阁北变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31315 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31316 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31317 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31318 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱寨西南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31319 | 沛县     | 朱寨镇赵寨                   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31320 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集陈庄东变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31321 | 沛县     | 朱寨镇郑庄                   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31322 | 沛县     | PMS 朱寨镇孔庄变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31323 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄庄东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31324 | 沛县     | PMS 朱寨镇段桥               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31325 | 沛县     | PMS 朱寨镇郭林东              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31326 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31327 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31328 | 沛县     | 朱寨镇魏河森中变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31329 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31330 | 沛县     | PMS 朱寨镇画贝楼2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31331 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡小楼北             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31332 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31333 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31334 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31335 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街北变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31336 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝东变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31337 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31338 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31339 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区1号箱变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 31340 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集怡景嘉苑小区2号箱变1号主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31341 | 沛县     | 朱寨镇闫集沁园小区               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31342 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31343 | 沛县     | PMS 朱寨镇王楼东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31344 | 沛县     | PMS 朱寨镇桥西变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31345 | 沛县     | PMS 朱寨镇邓古董变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31346 | 沛县     | 朱寨镇暗楼东变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31347 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31348 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31349 | 沛县     | 朱寨镇马元新型社区2号变002         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31350 | 沛县     | PMS 罗安子新型 001           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31351 | 沛县     | PMS 朱寨后杏花2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31352 | 沛县     | PMS 朱寨镇前杏花南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31353 | 沛县     | PMS 朱寨新庄西变（2号）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31354 | 沛县     | 朱寨张楼北变                  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31355 | 沛县     | PMS 朱寨镇新庄东变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31356 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31357 | 沛县     | PMS 朱寨蔡小楼北2号            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31358 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31359 | 沛县     | PMS 朱寨燕牌坊东孟变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31360 | 沛县     | PMS 朱寨西高庄（西燕）           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31361 | 沛县     | 朱寨镇苏庄2号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31362 | 沛县     | 朱寨燕牌坊东（2）               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31363 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊中1号变（马桥）      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31364 | 沛县     | PMS 朱寨闫集西2号（机关）         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31365 | 沛县     | PMS 朱寨镇李老庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31366 | 沛县     | PMS 朱寨镇刘集西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31367 | 沛县     | 朱寨镇黄庄东南变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31368 | 沛县     | PMS 朱寨董庄2号              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31369 | 沛县     | PMS 朱寨罗安子徐楼（罗安子北）       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31370 | 沛县     | PMS 朱寨暗楼东2              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31371 | 沛县     | PMS 朱寨镇宋楼南变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31372 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31373 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼北2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31374 | 沛县     | PMS 朱寨镇中集2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31375 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31376 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫寨西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31377 | 沛县     | PMS 朱寨耿孟庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31378 | 沛县     | PMS 朱寨朱岗          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31379 | 沛县     | PMS 朱寨五堡          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31380 | 沛县     | 朱寨镇孟庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31381 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31382 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐庄南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31383 | 沛县     | PMS 朱寨镇黄井南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31384 | 沛县     | 朱寨镇辛梨园东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31385 | 沛县     | PMS 朱寨梅村新村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31386 | 沛县     | PMS 朱寨镇马桥东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31387 | 沛县     | 朱寨镇宋楼小区变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31388 | 沛县     | 朱寨镇王楼学校西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31389 | 沛县     | PMS 朱寨福星家园        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31390 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄东1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31391 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31392 | 沛县     | PMS 朱寨镇周庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31393 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31394 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31395 | 沛县     | 朱寨镇张李元1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31396 | 沛县     | PMS 朱寨镇王庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31397 | 沛县     | PMS 朱寨镇魏河森西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31398 | 沛县     | PMS 朱寨镇张楼1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31399 | 沛县     | 朱寨镇赵寨1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31400 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31401 | 沛县     | 朱寨镇机关3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31402 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31403 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31404 | 沛县     | PMS 朱寨镇化祖庙1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31405 | 沛县     | PMS 朱寨镇前李楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31406 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31407 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31408 | 沛县     | PMS 朱寨镇罗安子南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31409 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31410 | 沛县     | PMS 朱寨镇前黄井2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31411 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31412 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元徐庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31413 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙孟楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31414 | 沛县     | PMS 朱寨镇邵庙东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31415 | 沛县     | 朱寨镇马元东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31416 | 沛县     | PMS 朱寨镇张陈庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31417 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31418 | 沛县     | 朱寨镇张寨西1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31419 | 沛县     | PMS 朱寨镇后黄井1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31420 | 沛县     | PMS 朱寨镇曹坑1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31421 | 沛县     | PMS 朱寨镇马元西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31422 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31423 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31424 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙街北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31425 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31426 | 沛县     | 朱寨镇邵庙中变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31427 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村赵庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31428 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄庙牛庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31429 | 沛县     | PMS 朱寨镇陈楼3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31430 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村东高庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31431 | 沛县     | PMS 朱寨镇徐楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31432 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕庙东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31433 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31434 | 沛县     | PMS 朱寨镇农科站西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31435 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕集西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31436 | 沛县     | PMS 朱寨镇张柳庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31437 | 沛县     | PMS 朱寨镇张寨东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31438 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31439 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村西2号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31440 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31441 | 沛县     | 朱寨镇朱寨东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31442 | 沛县     | PMS 朱寨镇后杏花北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31443 | 沛县     | 朱寨镇朱寨西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31444 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31445 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31446 | 沛县     | 朱寨镇暗楼大队1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31447 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集东南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31448 | 沛县     | 朱寨镇朱集陈庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31449 | 沛县     | PMS 朱寨镇朱集西北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31450 | 沛县     | PMS 朱寨镇梅村南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31451 | 沛县     | PMS 朱寨镇郝庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31452 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集街南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31453 | 沛县     | PMS 朱寨镇后李楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31454 | 沛县     | PMS 朱寨镇孙庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31455 | 沛县     | PMS 朱寨镇前蔡村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31456 | 沛县     | PMS 朱寨镇韩阁南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31457 | 沛县     | PMS 朱寨镇蔡楼西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31458 | 沛县     | 朱寨镇黄庄西1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31459 | 沛县     | 朱寨镇杨庙1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31460 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东1号变（新） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31461 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集西1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31462 | 沛县     | 朱寨镇邓古董1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31463 | 沛县     | PMS 朱寨镇田祖庙东3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31464 | 沛县     | PMS 朱寨镇后蔡村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31465 | 沛县     | PMS 朱寨镇武埝西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31466 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼南1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31467 | 沛县     | PMS 朱寨镇郑庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31468 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄1号变（新）   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31469 | 沛县     | PMS 朱寨镇甄楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31470 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕大楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31471 | 沛县     | 朱寨镇王楼郝庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31472 | 沛县     | PMS 朱寨镇孟庄东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31473 | 沛县     | PMS 朱寨镇和谐家园二期2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31474 | 沛县     | PMS 朱寨镇闫集文庭雅苑     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31475 | 沛县     | PMS 朱寨镇燕牌坊村中2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31476 | 沛县     | 朱寨镇王楼西变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31477 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置1箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31478 | 沛县     | 朱寨镇桥西搬迁安置2箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31479 | 沛县     | 朱寨镇闫集街北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 31480 | 沛县     | 朱寨镇燕庙南2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31481 | 沛县     | 朱寨镇徐庄东3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31482 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31483 | 沛县     | 朱寨镇闫集新型社区1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31484 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配1变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31485 | 沛县     | 朱寨镇千秋康城配主变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31486 | 沛县     | 朱寨汉府家园1配2变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31487 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配3主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31488 | 沛县     | 朱寨镇四季商贸城1配1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31489 | 沛县     | 朱寨镇阳光小区2配主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31490 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31491 | 沛县     | 朱寨镇燕牌坊社区1配2主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31492 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31493 | 沛县     | 朱寨镇和谐家园1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31494 | 沛县     | 朱寨镇闫寨新村1配2主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31495 | 沛县     | 朱寨镇邵庙东2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31496 | 沛县     | 朱寨镇蔡小楼大队变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31497 | 沛县     | 朱寨镇王楼北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31498 | 沛县     | 朱寨镇邵庙西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31499 | 沛县     | 朱寨镇甄楼南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31500 | 沛县     | 朱寨镇周庙1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31501 | 沛县     | 朱寨镇张陈庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31502 | 沛县     | 朱寨镇罗安子徐楼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31503 | 沛县     | 朱寨镇曹坑2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31504 | 沛县     | 朱寨镇甄楼新村东      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31505 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏4号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31506 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31507 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31508 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31509 | 沛县     | 朱寨镇徐胡庄光伏1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31510 | 沛县     | 朱寨镇中学南箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31511 | 沛县     | 朱寨镇机关南箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31512 | 沛县     | 朱寨镇城管所2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31513 | 沛县     | 朱寨镇中学箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31514 | 沛县     | 朱寨镇新村1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31515 | 沛县     | 朱寨镇中学1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31516 | 沛县     | 朱寨镇燕集北箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31517 | 沛县     | 朱寨镇派出所1箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31518 | 沛县     | 朱寨镇农商行4箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31519 | 沛县     | 朱寨镇燕集北1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31520 | 沛县     | PMS 朱寨镇小朱庄变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31521 | 沛县     | PMS 朱寨镇胡庙西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31522 | 沛县     | PMS 朱寨镇辛集变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31523 | 沛县     | PMS 朱寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31524 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村南变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31525 | 沛县     | 杨屯镇杨屯一队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31526 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31527 | 沛县     | PMS 杨屯镇蒋海村北1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31528 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31529 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村南1号变 | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31530 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31531 | 沛县     | PMS 杨屯镇北陶屯南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31532 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31533 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31534 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31535 | 沛县     | PMS 杨屯镇赵楼村韩庄变   | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 31536 | 沛县     | 杨屯镇杨屯村南变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31537 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31538 | 沛县     | 杨屯镇许庙村樊家变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31539 | 沛县     | 杨屯镇许庙村固尚变       | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31540 | 沛县     | PMS 杨屯镇张庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31541 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31542 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31543 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村西南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31544 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯铁路变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31545 | 沛县     | PMS 杨屯镇王庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31546 | 沛县     | PMS 杨屯镇西仲山村杨庄变  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 31547 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31548 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村南西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31549 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31550 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31551 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31552 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31553 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村联中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31554 | 沛县     | PMS 杨屯镇新庄（中学）变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31555 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31556 | 沛县     | 杨屯镇孟店村南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31557 | 沛县     | PMS 杨屯镇孟店村北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31558 | 沛县     | 杨屯镇叶庄变           | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31559 | 沛县     | 杨屯镇蒋海村北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31560 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31561 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31562 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区3号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31563 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸安置区4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31564 | 沛县     | PMS 杨屯镇八队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31565 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村北东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31566 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村南东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31567 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31568 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯村南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31569 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31570 | 沛县     | 杨屯北陶屯南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31571 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31572 | 沛县     | 杨屯卞庄村中2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31573 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村南3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31574 | 沛县     | 杨屯旧姚桥中2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31575 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄北2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31576 | 沛县     | 杨屯孟店村西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31577 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31578 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31579 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31580 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31581 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室3号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31582 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村2号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31583 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31584 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 31585 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村4号配电室1号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31586 | 沛县     | 杨屯镇杨屯新村4号配电室2号主变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31587 | 沛县     | PMS 杨屯镇杨屯新村1号箱变1号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31588 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村北2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31589 | 沛县     | 杨屯北陶屯南3号配变                 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31590 | 沛县     | PMS 杨屯卞庄村西南2号配变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31591 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村北3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31592 | 沛县     | PMS 杨屯刘庄村2号配变              | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31593 | 沛县     | PMS 杨屯叶庄2号配变               | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31594 | 沛县     | 杨屯南仲山村北3号配变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31595 | 沛县     | PMS 杨屯南仲山村南3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31596 | 沛县     | PMS 杨屯东姚桥村中2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31597 | 沛县     | PMS 杨屯镇旧姚桥村中3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31598 | 沛县     | 杨屯西安庄联中2号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31599 | 沛县     | 杨屯西安庄村北4号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31600 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄小学2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31601 | 沛县     | 杨屯西安庄村南东2号变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31602 | 沛县     | PMS 杨屯西安庄村南西2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31603 | 沛县     | PMS 杨屯镇南仲山村北2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31604 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村中2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31605 | 沛县     | PMS 杨屯镇西安庄村西南2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31606 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村中3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31607 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村南4号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31608 | 沛县     | PMS 杨屯镇卞庄村北3号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31609 | 沛县     | PMS 杨屯镇蔡大庄东2号变             | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31610 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村北2号变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31611 | 沛县     | 杨屯镇商贸城二期配电室1号变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31612 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31613 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31614 | 沛县     | PMS 杨屯镇商贸城二期配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31615 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室1号变间隔配电变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31616 | 沛县     | PMS 杨屯镇供销农贸商城配电室2号变间隔配电变压器 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31617 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室1号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31618 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31619 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室3号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31620 | 沛县     | PMS 杨屯镇甘庄安置小区配电室4号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31621 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村5号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31622 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村8号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31623 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31624 | 沛县     | PMS 杨屯镇文渊佳苑小区配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31625 | 沛县     | PMS 杨屯镇龙东矿（杨屯工房）变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31626 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31627 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31628 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31629 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配2主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31630 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配4主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31631 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配3主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31632 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31633 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配1主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31634 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑2配4主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31635 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配2主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31636 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑1配2主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31637 | 沛县     | 杨屯镇湖畔佳苑3配4主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31638 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31639 | 沛县     | 杨屯镇浩庭福园1配2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31640 | 沛县     | 杨屯镇旧姚桥村北4号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31641 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区3箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31642 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31643 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区1箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31644 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配1主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31645 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区2箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31646 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区6箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31647 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区5箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31648 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区8箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31649 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区4箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31650 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区1配2主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31651 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区7箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31652 | 沛县     | 杨屯镇康居新村小区2配3主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31653 | 沛县     | 杨屯镇西仲山怡祥小区9箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31654 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村4箱主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31655 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村6箱主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31656 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配2主变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31657 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村2主变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 31658 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村5箱主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31659 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配2主变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31660 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区1配1主变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31661 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村3箱主变          | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31662 | 沛县     | 杨屯镇张庄小区2配1主变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31663 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯村北2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31664 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村东南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31665 | 沛县     | 杨屯镇西安庄小学变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31666 | 沛县     | 杨屯镇东姚桥村西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31667 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村新庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31668 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村中4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31669 | 沛县     | 杨屯镇北陶屯南4号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31670 | 沛县     | 杨屯镇卞庄村西南3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31671 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯2箱主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31672 | 沛县     | 杨屯镇刘官屯4箱主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31673 | 沛县     | 杨屯镇西安庄村中3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31674 | 沛县     | 杨屯镇南仲山村西2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31675 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31676 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31677 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31678 | 沛县     | 杨屯镇西陶屯安置1配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31679 | 沛县     | 杨屯镇蒋海新村1号变           | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 31680 | 沛县     | 金湾名邸1配4主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31681 | 沛县     | 金湾名邸1配2主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31682 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会1号变台片 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31683 | 沛县     | PMS 杨屯镇刘官屯村民委员会3号变台片 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31684 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区1号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31685 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东小区2号        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 31686 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31687 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31688 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31689 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31690 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31691 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31692 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31693 | 沛县     | PMS 栖山镇王店市场台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31694 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31695 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31696 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31697 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31698 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼东台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31699 | 沛县     | PMS 栖山镇曹庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31700 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31701 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31702 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31703 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31704 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31705 | 沛县     | PMS 栖山镇王店东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31706 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31707 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31708 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31709 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄大队台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31710 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31711 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西一队台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31712 | 沛县     | 栖山镇周店东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31713 | 沛县     | 栖山镇农科站台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31714 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31715 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31716 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31717 | 沛县     | PMS 栖山镇王店西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31718 | 沛县     | PMS 栖山镇汉皇街中台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31719 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西二七队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31720 | 沛县     | PMS 栖山镇王小楼台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31721 | 沛县     | PMS 栖山镇郭电池台片    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31722 | 沛县     | 栖山镇胡楼村台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31723 | 沛县     | PMS 栖山镇李及北台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31724 | 沛县     | PMS 栖山镇李及南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31725 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31726 | 沛县     | PMS 栖山镇李及东台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31727 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31728 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31729 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31730 | 沛县     | 栖山镇栖西大队台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31731 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31732 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31733 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村13号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31734 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31735 | 沛县     | 栖山镇西王楼西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31736 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31737 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31738 | 沛县     | 栖山镇姜梨园北台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31739 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑台片      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31740 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31741 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园大队变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31742 | 沛县     | 栖山镇魏楼变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31743 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31744 | 沛县     | 栖山镇王庄台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31745 | 沛县     | PMS 栖山镇王梨园变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31746 | 沛县     | PMS 栖山镇徐庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31747 | 沛县     | PMS 栖山镇朱庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31748 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31749 | 沛县     | PMS 栖山镇小农场台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31750 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31751 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄东1号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31752 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31753 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼2号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31754 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31755 | 沛县     | 栖山镇吕楼西台片          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31756 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31757 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31758 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31759 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼村西台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31760 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31761 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队2号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31762 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼2号台片    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 31763 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31764 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西2号台片  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31765 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31766 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31767 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31768 | 沛县     | PMS 栖山镇张庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31769 | 沛县     | PMS 栖山镇赵楼台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31770 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31771 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31772 | 沛县     | PMS 栖山镇席楼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31773 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31774 | 沛县     | 栖山镇李及村1号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31775 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村2号台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31776 | 沛县     | PMS 栖山镇王店新村1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31777 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31778 | 沛县     | 栖山镇望华街东箱主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31779 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31780 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄村台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31781 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂刘庄台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31782 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31783 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31784 | 沛县     | PMS 栖山镇王店南台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31785 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31786 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31787 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31788 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31789 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31790 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31791 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31792 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31793 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼中心村台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31794 | 沛县     | 栖山镇学府嘉苑1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31795 | 沛县     | PMS 栖山镇学府嘉苑2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31796 | 沛县     | PMS 栖山镇吕新庄台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31797 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31798 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及北台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31799 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31800 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31801 | 沛县     | 栖山镇魏庄新村台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31802 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31803 | 沛县     | PMS 栖山镇韩庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31804 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31805 | 沛县     | PMS 栖山镇李楼东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31806 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31807 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31808 | 沛县     | PMS 栖山镇谢庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31809 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31810 | 沛县     | 栖山镇王店小区1号箱变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31811 | 沛县     | PMS 栖山镇王店小区2号箱变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31812 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区4号终端箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31813 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼社区3号终端箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31814 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31815 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31816 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31817 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31818 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31819 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31820 | 沛县     | PMS 栖山镇汉邦景苑小区1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31821 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄东台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31822 | 沛县     | PMS 栖山镇汪庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31823 | 沛县     | PMS 栖山镇蒲庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31824 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨大街1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31825 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼北1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31826 | 沛县     | PMS 栖山镇魏堤口南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31827 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31828 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼陈庄西台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31829 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 31830 | 沛县     | PMS 栖山镇黄楼南台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31831 | 沛县     | PMS 栖山镇杨包楼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31832 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31833 | 沛县     | PMS 栖山镇朱新楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31834 | 沛县     | PMS 栖山镇高宅庙西1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31835 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31836 | 沛县     | PMS 栖山镇姜梨园北1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31837 | 沛县     | PMS 栖山镇孟楼北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31838 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村北台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31839 | 沛县     | PMS 栖山镇后马村南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31840 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31841 | 沛县     | PMS 栖山镇姜庙北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31842 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31843 | 沛县     | PMS 栖山镇东王楼西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31844 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31845 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄北台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31846 | 沛县     | PMS 栖山镇康庄西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31847 | 沛县     | 栖山镇位庄新村东台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31848 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及西台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31849 | 沛县     | PMS 栖山镇王店机关中台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31850 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31851 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙东1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31852 | 沛县     | PMS 栖山镇曹老家东1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31853 | 沛县     | PMS 栖山镇周店东1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31854 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号东台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31855 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村10号西台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31856 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村6号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31857 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼南2号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31858 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼东1号台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31859 | 沛县     | PMS 栖山镇林楼西1号台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31860 | 沛县     | PMS 栖山镇赵庄南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31861 | 沛县     | 栖山镇西王楼中1号台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31862 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼中2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31863 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31864 | 沛县     | PMS 栖山镇西王楼西2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31865 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31866 | 沛县     | PMS 栖山镇凡庄西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31867 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄南台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31868 | 沛县     | PMS 栖山镇李双楼东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31869 | 沛县     | PMS 栖山镇吕楼西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31870 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31871 | 沛县     | PMS 栖山镇齐庙西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31872 | 沛县     | PMS 栖山镇石楼东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31873 | 沛县     | PMS 栖山镇司楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31874 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东7-9队南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31875 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东村3-4队北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31876 | 沛县     | PMS 栖山镇栖东大队南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31877 | 沛县     | PMS 栖山镇朱楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31878 | 沛县     | PMS 栖山镇卜楼东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31879 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庙西2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31880 | 沛县     | PMS 栖山镇陈庙北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31881 | 沛县     | PMS 栖山镇后孟东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31882 | 沛县     | PMS 栖山镇李及村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31883 | 沛县     | 栖山镇凤栖大厦变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31884 | 沛县     | PMS 栖山镇尚井东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31885 | 沛县     | 栖山镇魏庄东2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31886 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31887 | 沛县     | PMS 栖山镇周店西4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31888 | 沛县     | PMS 栖山镇王店供销御景家园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31889 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼南1号台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31890 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼东2号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31891 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟北1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31892 | 沛县     | PMS 栖山镇梁庄北1号台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31893 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31894 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31895 | 沛县     | PMS 栖山镇花园小区2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31896 | 沛县     | 栖山镇大王楼陈庄东台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31897 | 沛县     | PMS 栖山镇白庙西台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31898 | 沛县     | PMS 栖山镇范庄南台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31899 | 沛县     | PMS 栖山镇闫六子西3号台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 31900 | 沛县     | PMS 栖山镇陈炮楼南台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31901 | 沛县     | PMS 栖山镇鲍楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31902 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31903 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西四队2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31904 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西三八队东台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31905 | 沛县     | PMS 栖山镇栖西大队南台片   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31906 | 沛县     | PMS 栖山镇大王楼西1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31907 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31908 | 沛县     | PMS 栖山镇孟及东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31909 | 沛县     | PMS 栖山镇徐楼东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31910 | 沛县     | PMS 栖山镇丁庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31911 | 沛县     | PMS 栖山镇华庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31912 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庙东台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31913 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑西台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31914 | 沛县     | PMS 栖山镇苇子坑东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31915 | 沛县     | PMS 栖山镇后何庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31916 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南3号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31917 | 沛县     | PMS 栖山镇韩电池2号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31918 | 沛县     | PMS 栖山镇前孟南4号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31919 | 沛县     | PMS 栖山镇胡楼新村4号北台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31920 | 沛县     | PMS 栖山镇何孟庄北台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31921 | 沛县     | PMS 栖山镇前何庄东台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31922 | 沛县     | PMS 栖山镇程楼北1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31923 | 沛县     | PMS 栖山镇辛庄西台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31924 | 沛县     | PMS 栖山镇陈楼南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31925 | 沛县     | PMS 栖山镇望华街西1号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31926 | 沛县     | PMS 栖山镇压咀南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31927 | 沛县     | PMS 栖山镇董楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31928 | 沛县     | PMS 栖山镇农科站西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31929 | 沛县     | 栖山镇徐庄1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31930 | 沛县     | PMS 栖山镇夏庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31931 | 沛县     | PMS 栖山镇吴堂南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31932 | 沛县     | 栖山镇王庄南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31933 | 沛县     | 栖山镇王梨园东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31934 | 沛县     | PMS 栖山镇王合申北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 31935 | 沛县     | PMS 栖山镇孟庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31936 | 沛县     | 栖山镇吴堂刘庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31937 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31938 | 沛县     | 栖山镇姜梨园南1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31939 | 沛县     | PMS 栖山镇单庄南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31940 | 沛县     | PMS 栖山镇蔡庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31941 | 沛县     | PMS 栖山镇袁及村陈庄西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31942 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31943 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31944 | 沛县     | PMS 栖山镇孟寨村新型社区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31945 | 沛县     | PMS 栖山镇王店北村新型社区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31946 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园1主箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31947 | 沛县     | 栖山镇阳光里花园2主箱变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31948 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31949 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31950 | 沛县     | 栖山镇王店机关东1号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31951 | 沛县     | 栖山镇梁庄新型社区3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31952 | 沛县     | 栖山镇阳光小区2号台片     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31953 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区2号台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31954 | 沛县     | 栖山镇栖霞小区1号台片     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 31955 | 沛县     | 栖山镇陈炮楼台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31956 | 沛县     | 栖山镇新兴街西1号台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31957 | 沛县     | 栖山镇魏庄村台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31958 | 沛县     | 栖山镇蔡庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31959 | 沛县     | 栖山镇高宅庙东台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31960 | 沛县     | 栖山镇魏庄东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31961 | 沛县     | 栖山镇林楼西台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31962 | 沛县     | 栖山镇卜楼南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31963 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑4箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31964 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑1箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31965 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑6箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31966 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑2箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31967 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑5箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31968 | 沛县     | 栖山镇栖居嘉苑3箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31969 | 沛县     | 栖山镇韩庄台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 31970 | 沛县     | 栖山镇魏堤口东变             | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 31971 | 沛县     | 栖山镇栖东一队北台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31972 | 沛县     | 栖山镇栖西二七队西            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31973 | 沛县     | 栖山镇汉皇街南1号台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31974 | 沛县     | 栖山镇新兴街西台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31975 | 沛县     | 栖山镇新兴街东台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31976 | 沛县     | 栖山镇供销社1号台片           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31977 | 沛县     | 栖山镇王店机关南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31978 | 沛县     | 栖山镇市场东箱主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31979 | 沛县     | 栖山镇新兴街中箱主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31980 | 沛县     | 栖山镇市场西箱主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31981 | 沛县     | 栖山镇汉皇街北箱主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31982 | 沛县     | 栖山李集2箱主变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31983 | 沛县     | 栖山李集1箱主变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31984 | 沛县     | PMS 栖山镇孟王庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31985 | 沛县     | PMS 栖山镇口门王楼北台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31986 | 沛县     | PMS 栖山镇斜庙南台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 31987 | 沛县     | PMS 栖山镇位庄东台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31988 | 沛县     | PMS 金地御园1号配2号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31989 | 沛县     | PMS 金地御园1号配1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31990 | 沛县     | PMS 金地御园2号配1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31991 | 沛县     | PMS 金地御园2号配2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31992 | 沛县     | PMS 金地御园2号配3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31993 | 沛县     | PMS 金地御园2号配4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31994 | 沛县     | PMS 五洲新天地13号箱变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 31995 | 沛县     | 沛城镇大甄庄西台片            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 31996 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31997 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区1号开关站1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31998 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 31999 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区2号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32000 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室1号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32001 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区3号配电室2号变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32002 | 沛县     | 格林春天1号变电所1号变         | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32003 | 沛县     | PMS 格林春天4号变电所1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32004 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所1号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 32005 | 沛县     | PMS 格林春天2号变电所2号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32006 | 沛县     | PMS 城区沛城镇供电所变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32007 | 沛县     | PMS 正阳水岸城邦小区箱变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32008 | 沛县     | 江南山水3号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32009 | 沛县     | PMS 阳光三期3号箱变（东区）    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32010 | 沛县     | PMS 阳光三期4号箱变（东区）    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32011 | 沛县     | PMS 金山花园1号箱变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32012 | 鼓楼     | PMS 玉平玉拾段1          | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |
| 32013 | 沛县     | PMS 金山花园2号环网箱变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32014 | 沛县     | PMS 金山小区3号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32015 | 沛县     | PMS 香颂雅苑四期配电室2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32016 | 沛县     | PMS 香颂四期2号变电所3号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32017 | 沛县     | PMS 汉景华城2号配电室1号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32018 | 沛县     | PMS 城区清华园箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32019 | 沛县     | PMS 香城香怡小区          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32020 | 沛县     | PMS 金地三期1号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32021 | 沛县     | PMS 金地三期2号箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32022 | 沛县     | PMS 金地三期3号箱变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32023 | 沛县     | PMS 金地三期4号箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32024 | 沛县     | PMS 香城中公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32025 | 沛县     | PMS 城区沛丰1号公变（一运加油站） | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32026 | 沛县     | PMS 城区徐沛北           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32027 | 沛县     | PMS 正阳南公变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32028 | 沛县     | PMS 正阳北2号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32029 | 沛县     | PMS 蔡庄公变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32030 | 沛县     | 城区金贸3号公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32031 | 沛县     | PMS 金地8号变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32032 | 沛县     | PMS 城区美术馆2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32033 | 沛县     | PMS 汉城花园变电所1号配变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32034 | 沛县     | PMS 汉城国际变电所2号配变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32035 | 沛县     | PMS 东关居中公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32036 | 沛县     | PMS 沛中公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32037 | 沛县     | 汉台中2号公变             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32038 | 沛县     | PMS 汉台中公变           | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 32039 | 沛县     | PMS 香城北南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 32040 | 沛县     | PMS 香城公变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32041 | 沛县     | PMS 城区王庄公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32042 | 沛县     | PMS 城区环岛公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32043 | 沛县     | PMS 城区西郊公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32044 | 沛县     | PMS 城区西郊东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32045 | 沛县     | PMS 西苑小区2号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32046 | 沛县     | PMS 城关南公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32047 | 沛县     | PMS 汉街中公变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32048 | 沛县     | PMS 外贸公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32049 | 沛县     | PMS 环西公变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32050 | 沛县     | PMS 城区环西2号公变(新风)   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32051 | 沛县     | PMS 城区消防队2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32052 | 沛县     | PMS 城区加油站公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32053 | 沛县     | PMS 城区五中公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32054 | 沛县     | PMS 城区公园南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32055 | 沛县     | PMS 新华小区5号环网箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32056 | 沛县     | PMS 新华小区6号箱变主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32057 | 沛县     | PMS 新华小区13号环网箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32058 | 沛县     | PMS 新华小区14号箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32059 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32060 | 沛县     | PMS 嘉华世纪城2号配电室2号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32061 | 沛县     | PMS 江南名都城3号箱变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32062 | 沛县     | PMS 汉台东2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32063 | 沛县     | PMS 城区沛师公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32064 | 沛县     | PMS 城区旺沛公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32065 | 沛县     | PMS 鑫华园2号          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32066 | 沛县     | PMS 正阳北北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32067 | 沛县     | PMS 七彩街西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32068 | 沛县     | PMS 香城林业派出所变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32069 | 沛县     | PMS 鼓楼6号南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32070 | 沛县     | PMS 香城路规划局变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32071 | 沛县     | PMS 香城信联公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32072 | 沛县     | PMS 城区气象站2号公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32073 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32074 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室2号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32075 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室3号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32076 | 沛县     | PMS 汇景国际2号配电室4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32077 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32078 | 沛县     | PMS 汇景国际3配2变压器       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32079 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32080 | 沛县     | PMS 汇景国际3号配电室4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32081 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室1号变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32082 | 沛县     | PMS 汇景国际4号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32083 | 沛县     | 沿南沿河路拆迁楼1号箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32084 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32085 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32086 | 沛县     | PMS 康城金色家园1组合配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32087 | 沛县     | PMS 七彩街3号箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32088 | 沛县     | PMS 七彩街2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32089 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室1号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32090 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32091 | 沛县     | PMS 康城金色家园2号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32092 | 沛县     | PMS 正阳五交化公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32093 | 沛县     | PMS 城关北南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32094 | 沛县     | PMS 外贸北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32095 | 沛县     | PMS 香城水井变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32096 | 沛县     | PMS 城区旺沛南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32097 | 沛县     | 汉街中2号箱变              | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32098 | 沛县     | PMS 城区郝小楼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32099 | 沛县     | PMS 阳光三期2号箱变（东区）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32100 | 沛县     | PMS 城区城市花园2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32101 | 沛县     | PMS 新沛西区南变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32102 | 沛县     | 风光地带C1箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32103 | 沛县     | 风光地带C3箱变主变           | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32104 | 沛县     | PMS 新华小区10号箱变主变      | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32105 | 沛县     | PMS 新华小区9号箱变主变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32106 | 沛县     | PMS 城关北2号公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32107 | 沛县     | PMS 江南名都2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32108 | 沛县     | 新华小区7号箱变主变台区         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32109 | 沛县     | 风光地带C2箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 32110 | 沛县     | 香城环中公变             | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32111 | 沛县     | 香颂雅苑2号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32112 | 沛县     | PMS 香颂雅苑3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32113 | 沛县     | PMS 锦绣家园4号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32114 | 沛县     | PMS 香颂雅苑6号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32115 | 沛县     | PMS 新源雅居2号变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32116 | 沛县     | PMS 外贸古沛小区1号箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32117 | 沛县     | PMS 汉街北2号公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32118 | 沛县     | PMS 蔡庄北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32119 | 沛县     | PMS 沿南中2号东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32120 | 沛县     | PMS 酒厂2号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32121 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室2号主变   | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32122 | 沛县     | PMS 汉之源大厦配电室1号主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32123 | 沛县     | PMS 阳光三期2号环网箱变(西区) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32124 | 沛县     | PMS 阳光三期3号环网箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32125 | 沛县     | PMS 阳光三期4号终端箱变(西区) | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32126 | 沛县     | PMS 金地二期1号环网箱变主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32127 | 沛县     | PMS 金地二期2号终端箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32128 | 沛县     | PMS 金地二期3号环网箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32129 | 沛县     | PMS 金地二期4号终端箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32130 | 沛县     | PMS 酒厂公变(西郊西)      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32131 | 沛县     | PMS 城区甄庄东2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32132 | 沛县     | PMS 城区甄庄东1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32133 | 沛县     | PMS 城区徐沛南公变(城南)    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32134 | 沛县     | PMS 汉街北公变          | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32135 | 沛县     | PMS 西苑小区1号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32136 | 沛县     | PMS 西苑小区3号公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32137 | 沛县     | PMS 城区高祖庙          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32138 | 沛县     | PMS 鼓楼5号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32139 | 沛县     | PMS 鼓楼6号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32140 | 沛县     | PMS 城区古沛北公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32141 | 沛县     | PMS 正阳小区           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32142 | 沛县     | PMS 酒厂西新盛公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32143 | 沛县     | PMS 红光3号公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32144 | 沛县     | PMS 红光4号公变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 32145 | 沛县     | PMS 沿南2号公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32146 | 沛县     | PMS 金贸香港城公变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32147 | 沛县     | PMS 城关北公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32148 | 沛县     | PMS 新华小区4号箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32149 | 沛县     | 迎宾康居小区         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32150 | 沛县     | PMS 新源雅居       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32151 | 沛县     | 风光地带B2箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32152 | 沛县     | PMS 金贸环东公变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32153 | 沛县     | PMS 城区农行箱变1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32154 | 沛县     | 紫荆中变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32155 | 沛县     | PMS 新沛西区北公变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32156 | 沛县     | PMS 锦绣家园1号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32157 | 沛县     | PMS 锦绣家园2号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32158 | 沛县     | PMS 锦绣家园3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32159 | 沛县     | PMS 城区美术馆1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32160 | 沛县     | PMS 汤沐小区1号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32161 | 沛县     | 汤沐小区2号变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32162 | 沛县     | PMS 汤沐小区3号变    | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32163 | 沛县     | PMS 香颂雅苑1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32164 | 沛县     | PMS 七彩街国运公变    | 10       | 160       | 上级设备容量受限 |
| 32165 | 沛县     | PMS 香颂雅苑5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32166 | 沛县     | PMS 紫荆二期南变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32167 | 沛县     | PMS 紫荆二期北变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32168 | 沛县     | PMS 香颂雅苑4号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32169 | 沛县     | PMS 沿南北鑫粮苑     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32170 | 沛县     | PMS 游泳馆公变主变    | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 32171 | 沛县     | PMS 江南名都4号变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32172 | 沛县     | PMS 金地2号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32173 | 沛县     | PMS 金地1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32174 | 沛县     | PMS 金地3号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32175 | 沛县     | PMS 金地4号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32176 | 沛县     | PMS 金地5号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32177 | 沛县     | PMS 金地6号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32178 | 沛县     | PMS 金地7号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32179 | 沛县     | PMS 迎宾楼        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32180 | 沛县     | PMS 香颂雅苑7号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32181 | 沛县     | PMS 新源雅居3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32182 | 沛县     | PMS 新源雅居4号变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32183 | 沛县     | PMS 新源雅居5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32184 | 沛县     | PMS 新源雅居6号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32185 | 沛县     | PMS 江南名都城5号变    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32186 | 沛县     | PMS 新华小区1号箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32187 | 沛县     | PMS 新华小区2号箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32188 | 沛县     | PMS 新华小区3号箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32189 | 沛县     | PMS 新华小区11号箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32190 | 沛县     | PMS 新华小区12号箱变主变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32191 | 沛县     | 江南山水1号箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32192 | 沛县     | 鑫达园1号箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32193 | 沛县     | 鑫达园2号公变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32194 | 沛县     | 城区明珠园1号公变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32195 | 沛县     | PMS 城区明珠园2号公变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32196 | 沛县     | 汉城1号公变          | 10       | 1250      | 上级设备容量受限 |
| 32197 | 沛县     | PMS 福泰隆1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32198 | 沛县     | PMS 汉街东公变       | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32199 | 沛县     | 子隆小区北变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32200 | 沛县     | PMS 子隆西变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32201 | 沛县     | 城区风光B1变主变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32202 | 沛县     | 风光地带A3箱变主变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32203 | 沛县     | 10kV风光地带A4箱变主变  | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 32204 | 沛县     | PMS 城区城市花园1号变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32205 | 沛县     | 汉城源筑6配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32206 | 沛县     | 汉城源筑6配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32207 | 沛县     | 汉城源筑8配2主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32208 | 沛县     | 汉城源筑8配4主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32209 | 沛县     | 中医院箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32210 | 沛县     | 会堂箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32211 | 沛县     | 镇政府箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32212 | 沛县     | 实验幼儿园箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32213 | 沛县     | 供电局箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32214 | 沛县     | 三里河2配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32215 | 沛县     | 三里河1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32216 | 沛县     | 三里河2配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32217 | 沛县     | 三里河3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32218 | 沛县     | 三里河1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32219 | 沛县     | 三里河1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32220 | 沛县     | 三里河1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32221 | 沛县     | 三里河2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32222 | 沛县     | 三里河3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32223 | 沛县     | 三里河2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32224 | 沛县     | 三里河3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32225 | 沛县     | 三里河3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32226 | 沛县     | 新汉城一期2配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32227 | 沛县     | 新汉城一期2配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32228 | 沛县     | 新汉城一期1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32229 | 沛县     | 新汉城一期2配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32230 | 沛县     | 新汉城一期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32231 | 沛县     | 新汉城一期1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32232 | 沛县     | 新汉城一期2配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32233 | 沛县     | 新汉城一期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32234 | 沛县     | 汉爵御苑配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32235 | 沛县     | 汉华府1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32236 | 沛县     | 汉华府2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32237 | 沛县     | 汉华府1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32238 | 沛县     | 汉华府6配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32239 | 沛县     | 汉华府5配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32240 | 沛县     | 汉华府2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32241 | 沛县     | 汉华府6配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32242 | 沛县     | 汉华府4配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32243 | 沛县     | 汉华府4配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32244 | 沛县     | 汉华府4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32245 | 沛县     | 汉华府2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32246 | 沛县     | 汉华府6配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32247 | 沛县     | 汉华府3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32248 | 沛县     | 汉华府1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32249 | 沛县     | 汉华府5配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32250 | 沛县     | 汉华府6配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32251 | 沛县     | 汉华府4配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32252 | 沛县     | 汉华府5配3主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32253 | 沛县     | 汉华府3配2主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32254 | 沛县     | 汉华府1配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32255 | 沛县     | 汉华府5配1主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32256 | 沛县     | 汉华府2配4主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32257 | 沛县     | PMS 红光2号公变.          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32258 | 沛县     | PMS 城关火车站北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32259 | 沛县     | 蔡庄东公变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32260 | 沛县     | PMS 红光1号西公变.         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32261 | 沛县     | PMS 鼓楼1号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32262 | 沛县     | PMS 鼓楼2号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32263 | 沛县     | PMS 鼓楼4号公变.          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32264 | 沛县     | PMS 鼓楼3号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32265 | 沛县     | PMS 城区气象站公变.         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32266 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区开闭所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32267 | 沛县     | PMS 新城嘉园B区2号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32268 | 沛县     | PMS 红光1号公变.          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32269 | 沛县     | PMS 沛中南              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32270 | 沛县     | PMS 鼓楼小区1号号南公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32271 | 沛县     | PMS 鼓楼小区4号号北公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32272 | 沛县     | PMS 鑫达园1号东公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32273 | 沛县     | PMS 鑫达园2号西公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32274 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32275 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32276 | 沛县     | 新华小区8号箱变主变           | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32277 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区1号终端箱变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32278 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区3号环网箱变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32279 | 沛县     | PMS 新城嘉园D区5号终端箱变005  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32280 | 沛县     | PMS 新城嘉苑D区变电所1号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32281 | 沛县     | PMS 西苑小区1号甲公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32282 | 沛县     | PMS 西苑小区2号甲          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32283 | 沛县     | PMS 西苑小区3号甲公变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32284 | 沛县     | PMS 鑫达园2号南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 32285 | 沛县     | PMS 汉街歌风台东变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32286 | 沛县     | PMS 高祖庙西箱变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32287 | 沛县     | 鼓楼1号西箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32288 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北箱变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32289 | 沛县     | PMS 正阳旺宾楼公变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32290 | 沛县     | PMS 清怡花园9号箱变001     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32291 | 沛县     | 迎宾南东变（武装部）          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32292 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室1号主变* | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32293 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32294 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室3号主变* | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32295 | 沛县     | PMS 德信九龙城1号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32296 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室1号主变* | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32297 | 沛县     | PMS 德信九龙城3号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32298 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室1号主变* | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32299 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32300 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室3号主变* | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32301 | 沛县     | PMS 德信九龙城2号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32302 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室1号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32303 | 沛县     | 华茂万华城1号配电室2号主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32304 | 沛县     | PMS 福泰隆2号B公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32305 | 沛县     | PMS 福泰隆3号B公变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32306 | 沛县     | PMS 紫荆北2号变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32307 | 沛县     | 江南山水2号B箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32308 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32309 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32310 | 沛县     | PMS 康城金色家园3号配电室2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32311 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32312 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32313 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32314 | 沛县     | PMS 龙城国际配电室3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32315 | 沛县     | PMS 子隆小区东变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32316 | 沛县     | PMS 龙王庄西B号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32317 | 沛县     | PMS 杨彭庄9号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32318 | 沛县     | PMS 沛城镇大甄庄西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32319 | 沛县     | PMS 蔡庄2号北公变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32320 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区变电所2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32321 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区4号环网箱变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32322 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区2号终端箱变013  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32323 | 沛县     | PMS 新城嘉园A区6号终端箱变015  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32324 | 沛县     | PMS 红光3号南公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32325 | 沛县     | PMS 红光1号北公变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32326 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所1号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32327 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区配电所2号主变    | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32328 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区1号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32329 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区2号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32330 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区3号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32331 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区4号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32332 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区5号环网箱1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32333 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区6号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32334 | 沛县     | PMS 新城嘉园E区7号终端箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32335 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室2号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32336 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室4号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32337 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32338 | 沛县     | PMS 帝王大厦配电室3号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32339 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32340 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室3号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32341 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室2号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32342 | 沛县     | PMS 德信九龙城4号配电室4号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32343 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32344 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室3号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32345 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室2号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32346 | 沛县     | PMS 德信九龙城5号配电室4号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32347 | 沛县     | PMS 御景龙湾3号箱变1号主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32348 | 沛县     | PMS 御景龙湾2号箱变1号主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32349 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号箱变1号主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32350 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32351 | 沛县     | PMS 城投. 御园1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32352 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32353 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32354 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 32355 | 沛县     | PMS 城投. 御园2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32356 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室1号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32357 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32358 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室3号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32359 | 沛县     | PMS 御景龙湾4号配电室4号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32360 | 沛县     | PMS 城区汉街北南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32361 | 沛县     | PMS 城区王庄北公变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32362 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室1号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32363 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32364 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32365 | 沛县     | PMS 城区龙源官邸1号配电室4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32366 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站1号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32367 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32368 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32369 | 沛县     | PMS 九龙城B地块1号开关站4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32370 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室1号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32371 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32372 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32373 | 沛县     | PMS 九龙城B地块2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32374 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32375 | 沛县     | PMS 书香花苑1号配电室4号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32376 | 沛县     | 书香花苑2号配电室1号变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32377 | 沛县     | PMS 沛县城投夕阳红老年公寓配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32378 | 沛县     | 紫金嘉苑4号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32379 | 沛县     | 紫金嘉苑3号变                | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32380 | 沛县     | PMS 福泰隆5号箱变1号主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32381 | 沛县     | PMS 江南名都城6号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32382 | 沛县     | 格林春天5号配电室1号主变间隔配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32383 | 沛县     | 格林春天6号配电室1号主变间隔配电变压器   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32384 | 沛县     | 侨城中央公园1配1主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32385 | 沛县     | 侨城中央公园2配1主变            | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32386 | 沛县     | 格林春天1号箱变主变             | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32387 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32388 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡2配电室2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32389 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室1主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 32390 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室2主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32391 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室3主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32392 | 沛县     | PMS 沛县爱伦堡3配电室4主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32393 | 沛县     | 鑫粮苑小街子南队箱变主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32394 | 沛县     | 梦园北1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32395 | 沛县     | 梦园北2号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32396 | 沛县     | 梦园中1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32397 | 沛县     | 梦园南1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32398 | 沛县     | 鼓楼市场1号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32399 | 沛县     | PMS 修造厂家属楼1号箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32400 | 沛县     | 鑫达园东2号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32401 | 沛县     | 一运1号箱变主变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32402 | 沛县     | PMS 农机3号箱变1号主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32403 | 沛县     | 移动1号箱变主变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32404 | 沛县     | PMS 农机家属楼1号箱变1号主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32405 | 沛县     | PMS 江南美术馆1号箱变1号主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32406 | 沛县     | 新生1号箱变主变间隔配电变压器         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32407 | 沛县     | 兽医站1号箱变主变               | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32408 | 沛县     | 工会1号箱变主变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32409 | 沛县     | 公园1号箱变主变                | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32410 | 沛县     | PMS 福泰隆6号箱变主变间隔配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32411 | 沛县     | PMS 福泰隆7号箱变主变间隔配电变压器    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32412 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室1号主变（备用） | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32413 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室2号变（备用）  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32414 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室3号变（备用）  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32415 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期1号配电室4号变（备用）  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32416 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室1号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32417 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室2号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32418 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室4号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32419 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期2号配电室3号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32420 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室1号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32421 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室2号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32422 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室3号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32423 | 沛县     | PMS 剑桥府邸2期组合配电室4号变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32424 | 沛县     | PMS 阳光小区四期1号配电室1号主变     | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 32425 | 沛县     | 阳光小区四期1号配电室2号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32426 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室4号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32427 | 沛县     | 阳光小区四期2号配电室3号主变          | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32428 | 沛县     | PMS 东北大酒店1号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32429 | 沛县     | PMS 东北大酒店2号变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32430 | 沛县     | 正阳新1箱变（鼓楼6西）             | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32431 | 沛县     | PMS 商都西环网箱变主变            | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32432 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室1号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32433 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室2号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32434 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室3号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32435 | 沛县     | PMS 御景龙湾1号配电室4号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32436 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32437 | 沛县     | PMS 华西格林春天9号配电室3号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32438 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32439 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32440 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32441 | 沛县     | PMS 九龙城B地块3号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32442 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室1号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32443 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室2号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32444 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室3号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32445 | 沛县     | PMS 九龙城B地块4号配电室4号主变配电变压器 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32446 | 沛县     | 侨城中央公园3配1主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32447 | 沛县     | 侨城中央公园3配3主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32448 | 沛县     | 侨城中央公园4配1主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32449 | 沛县     | 侨城中央公园4配3主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32450 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室3号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32451 | 沛县     | PMS 格林春天7号配电室1号主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32452 | 沛县     | PMS 城区新水泵厂变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32453 | 沛县     | PMS 城区新一运1号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32454 | 沛县     | PMS 城区新福泰隆1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32455 | 沛县     | PMS 城区新华书店1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32456 | 沛县     | 新华书店2号箱变(商都新2)           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32457 | 沛县     | PMS 城区新京佳2号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32458 | 沛县     | PMS 城区新沛建1号箱变主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32459 | 沛县     | 城区新沛建2号箱变主变              | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32460 | 沛县     | PMS 城区新消防队1号箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32461 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32462 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32463 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32464 | 沛县     | PMS 中央御景一期1号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32465 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室1号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32466 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32467 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室3号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32468 | 沛县     | PMS 中央御景2号配电室4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32469 | 沛县     | PMS 新城嘉苑C区2号环网箱变1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32470 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室3号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32471 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室2号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32472 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室3号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32473 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室4号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32474 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室2号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32475 | 沛县     | PMS 城投C2号配电室1号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32476 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室1号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32477 | 沛县     | PMS 城投C1号配电室4号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32478 | 沛县     | PMS 华夏大厦2号变主变        | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32479 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室4号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32480 | 沛县     | PMS 城区雨润城1配4变压器      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32481 | 沛县     | PMS 城区雨润城1号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32482 | 沛县     | PMS 城区雨润城2号配电室2号变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32483 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室2号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32484 | 沛县     | 御景云城1号配电室3号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32485 | 沛县     | 御景云城1号配电室1号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32486 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室3号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32487 | 沛县     | 御景云城1号配电室4号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32488 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室4号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32489 | 沛县     | PMS 御景云城2号配电室1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32490 | 沛县     | 御景云城1号配电室2号变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32491 | 沛县     | PMS 汉爵御苑5号箱变1号变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32492 | 沛县     | PMS 汉爵御苑2号箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32493 | 沛县     | PMS 汉爵御苑4号箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32494 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 32495 | 沛县     | PMS 城区汉爵御苑1号箱变1号变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32496 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室1号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32497 | 沛县     | PMS 汉爵御苑3号箱变1号变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32498 | 沛县     | PMS 汉爵御苑配电室4号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32499 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32500 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32501 | 沛县     | PMS 书香雅苑4号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32502 | 沛县     | PMS 书香雅苑3号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32503 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32504 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32505 | 沛县     | PMS 书香雅苑5号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32506 | 沛县     | PMS 书香雅苑6号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32507 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32508 | 沛县     | PMS 汉邦景城1号配电室3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32509 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32510 | 沛县     | PMS 汉邦景城2号配电室3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32511 | 沛县     | PMS 翰林世家2号配电室1号主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32512 | 沛县     | 翰林世家2号配电室2号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32513 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32514 | 沛县     | PMS 翰林世家组合配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32515 | 沛县     | 翰林世家2号配电室3号主变         | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32516 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32517 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32518 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32519 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32520 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32521 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32522 | 沛县     | PMS 城区盛世珑庭2号配电室1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32523 | 沛县     | PMS 盛世珑庭1号配电室4号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32524 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32525 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区2号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32526 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32527 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园小区3号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32528 | 沛县     | PMS 城区卢卡庄园1号组合配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32529 | 沛县     | PMS 甄庄2号变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 32530 | 沛县     | PMS 城区老火车站变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 32531 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室3号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32532 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32533 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32534 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32535 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室1号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32536 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32537 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32538 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室2号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32539 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块3号配电室4号主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32540 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32541 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块2号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32542 | 沛县     | PMS 中江文华苑A地块1号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32543 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室4号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32544 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32545 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32546 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期5号配电室3号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32547 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32548 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32549 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32550 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配3号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32551 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配2号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32552 | 沛县     | PMS 中央御景一期3号配1号主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32553 | 沛县     | PMS 城区中央御景一期4号配4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32554 | 沛县     | 二中电信局箱变（商都新1）         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32555 | 沛县     | PMS 城区新鑫达园1号箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32556 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室1号主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32557 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室1号主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32558 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室1号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32559 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32560 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室4号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32561 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32562 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室2号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32563 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室4号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32564 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室3号主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 32565 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室2号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32566 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室4号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32567 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32568 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室3号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32569 | 沛县     | PMS 汉城国际二期3号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32570 | 沛县     | PMS 汉城国际二期5号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32571 | 沛县     | PMS 汉城国际二期7号配电室2号主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32572 | 沛县     | PMS 汉城国际二期11号配电室2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32573 | 沛县     | PMS 汉城国际二期3号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32574 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室3号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32575 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室4号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32576 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室2号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32577 | 沛县     | PMS 汉城国际二期12号配电室3号主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32578 | 沛县     | PMS 汉城国际二期8号配电室1号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32579 | 沛县     | 汉城国际二期3号配电室2号主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32580 | 沛县     | PMS 汉城国际二期11号配电室1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32581 | 沛县     | PMS 汉城国际二期4号配电室4号主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32582 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室2号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32583 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室1号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32584 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室3号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32585 | 沛县     | PMS 都市华庭1号配电室4号主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32586 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室1号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32587 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室2号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32588 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室3号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32589 | 沛县     | PMS 香樟苑配电室4号主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32590 | 沛县     | PMS 红光3号南2变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32591 | 沛县     | 帝都大厦配电室1号主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32592 | 沛县     | 帝都大厦配电室3号主变          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32593 | 沛县     | PMS 帝都大厦配电室4号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32594 | 沛县     | PMS 卫校公变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32595 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32596 | 沛县     | PMS 五洲新天地五期1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32597 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室4号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32598 | 沛县     | PMS 金域香城1号配电室2号主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32599 | 沛县     | PMS 沛南1号箱变主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32600 | 沛县     | PMS 沛南小区3箱变主变   | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32601 | 沛县     | PMS 沛南小区2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32602 | 沛县     | PMS 城区向阳公变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32603 | 沛县     | PMS 向阳2号箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32604 | 沛县     | PMS 铁路处宿舍1箱变主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32605 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32606 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32607 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32608 | 沛县     | PMS 新都市华庭2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32609 | 沛县     | 侨城中央学府一配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32610 | 沛县     | 侨城中央学府一配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32611 | 沛县     | PMS 四方广场1箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32612 | 沛县     | PMS 四方广场2箱变主变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32613 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32614 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32615 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32616 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32617 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32618 | 沛县     | PMS 城投国际广场2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32619 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32620 | 沛县     | PMS 城投国际广场1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32621 | 沛县     | 华宇上城2配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32622 | 沛县     | 华宇上城3配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32623 | 沛县     | 御澜湾C区3配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32624 | 沛县     | 御澜湾C区1配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32625 | 沛县     | 御澜湾C区3配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32626 | 沛县     | 御澜湾C区4配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32627 | 沛县     | 御澜湾C区3配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32628 | 沛县     | 御澜湾C区2配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32629 | 沛县     | 华宇上城1配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32630 | 沛县     | 华宇上城2配1号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32631 | 沛县     | 御澜湾C区4配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32632 | 沛县     | 御澜湾C区2配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32633 | 沛县     | 华宇上城1配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32634 | 沛县     | 御澜湾C区4配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32635 | 沛县     | 华宇上城3配3号变压器     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32636 | 沛县     | 御澜湾C区2配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32637 | 沛县     | 御澜湾C区3配1号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32638 | 沛县     | 御澜湾C区1配3号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32639 | 沛县     | 御澜湾C区1配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32640 | 沛县     | 御澜湾C区2配4号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32641 | 沛县     | 御澜湾C区1配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32642 | 沛县     | 御澜湾C区4配2号变压器    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32643 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32644 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32645 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32646 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32647 | 沛县     | PMS 城区马庄小区2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32648 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32649 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32650 | 沛县     | PMS 城区马庄小区1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32651 | 沛县     | PMS 城区格林春天8配2主变 | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32652 | 沛县     | 御水华庭5配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32653 | 沛县     | 御水华庭5配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32654 | 沛县     | 御水华庭1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32655 | 沛县     | 御水华庭1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32656 | 沛县     | 御水华庭5配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32657 | 沛县     | 御水华庭5配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32658 | 沛县     | 御水华庭1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32659 | 沛县     | 御水华庭1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32660 | 沛县     | 御水华庭3配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32661 | 沛县     | 御水华庭3配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32662 | 沛县     | 御水华庭3配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32663 | 沛县     | 御水华庭3配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32664 | 沛县     | 御水华庭2配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32665 | 沛县     | 御水华庭2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32666 | 沛县     | 御水华庭2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32667 | 沛县     | 御水华庭4配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32668 | 沛县     | 御水华庭4配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32669 | 沛县     | 御水华庭4配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32670 | 沛县     | 御水华庭4配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32671 | 沛县     | 御水华庭2配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32672 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配1变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32673 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配2变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32674 | 沛县     | PMS 大汉总部小区1配3变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32675 | 沛县     | PMS 大汉总部1配4变压器  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32676 | 沛县     | PMS 中央学府4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32677 | 沛县     | PMS 中央学府4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32678 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配2变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32679 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配3变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32680 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配4变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32681 | 沛县     | PMS 香樟苑二期配1变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32682 | 沛县     | PMS 汉城源筑10配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32683 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32684 | 沛县     | PMS 汉城源筑9配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32685 | 沛县     | PMS 御景新城1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32686 | 沛县     | PMS 御景新城1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32687 | 沛县     | PMS 御景新城1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32688 | 沛县     | PMS 御景新城1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32689 | 沛县     | PMS 御景新城2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32690 | 沛县     | PMS 御景新城2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32691 | 沛县     | PMS 御景新城2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32692 | 沛县     | PMS 御景新城2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32693 | 沛县     | PMS 沛城矿综合楼2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32694 | 沛县     | 沛城矿综合楼1箱变主变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32695 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32696 | 沛县     | PMS 侨城中央学府3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32697 | 沛县     | PMS 中央学府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32698 | 沛县     | PMS 中央学府2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32699 | 沛县     | 新都市华庭3配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32700 | 沛县     | 新都市华庭3配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32701 | 沛县     | 新都市华庭3配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32702 | 沛县     | 新都市华庭3配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32703 | 沛县     | 阳光五期1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32704 | 沛县     | 阳光五期1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32705 | 沛县     | 中江文荟苑2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32706 | 沛县     | 文韵小区3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32707 | 沛县     | 文韵小区1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32708 | 沛县     | 文韵小区3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32709 | 沛县     | 文韵小区1组配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32710 | 沛县     | 中江文荟苑4配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32711 | 沛县     | 中江文荟苑2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32712 | 沛县     | 文韵小区1组配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32713 | 沛县     | 文韵小区1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32714 | 沛县     | 中江文荟苑3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32715 | 沛县     | 文韵小区1组配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32716 | 沛县     | 文韵小区3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32717 | 沛县     | 文韵小区3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32718 | 沛县     | 文韵小区1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32719 | 沛县     | 中江文荟苑1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32720 | 沛县     | 文韵小区1组配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32721 | 沛县     | 中江文荟苑2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32722 | 沛县     | 中江文荟苑4配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32723 | 沛县     | 中江文荟苑4配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32724 | 沛县     | 中江文荟苑3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32725 | 沛县     | 文韵小区2配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32726 | 沛县     | 中江文荟苑3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32727 | 沛县     | 中江文荟苑1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32728 | 沛县     | 中江文荟苑2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32729 | 沛县     | 中江文荟苑4配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32730 | 沛县     | 文韵小区2配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32731 | 沛县     | 文韵小区2配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32732 | 沛县     | 文韵小区1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32733 | 沛县     | 中江文荟苑3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32734 | 沛县     | 文韵小区2配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32735 | 沛县     | 香城丽景7配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32736 | 沛县     | 香城丽景9配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32737 | 沛县     | 香城丽景9配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32738 | 沛县     | 香城丽景9配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32739 | 沛县     | 香城丽景7配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 32740 | 沛县     | 香城丽景7配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32741 | 沛县     | 香城丽景7配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32742 | 沛县     | 香城丽景8配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32743 | 沛县     | 香城丽景9配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32744 | 沛县     | 香城丽景8配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32745 | 沛县     | 城区金星北箱主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32746 | 沛县     | 城区金星南箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32747 | 沛县     | 古沛南1箱变（棉麻）主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32748 | 沛县     | 汉沛家园二期2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32749 | 沛县     | 汉沛家园二期4配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32750 | 沛县     | 汉沛家园二期2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32751 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32752 | 沛县     | 汉沛家园二期1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32753 | 沛县     | 汉沛家园二期3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32754 | 沛县     | 汉沛家园二期3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32755 | 沛县     | 汉沛家园二期4配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32756 | 沛县     | 汉沛家园二期4配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32757 | 沛县     | 汉沛家园二期2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32758 | 沛县     | 汉沛家园二期4配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32759 | 沛县     | 汉沛家园二期3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32760 | 沛县     | 汉沛家园二期3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32761 | 沛县     | 汉沛家园二期2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32762 | 沛县     | 康馨名樾3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32763 | 沛县     | 康馨名樾3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32764 | 沛县     | 康馨名樾3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32765 | 沛县     | 康馨名樾3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32766 | 沛县     | 润金华府6配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32767 | 沛县     | 润金华府4配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32768 | 沛县     | 润金华府6配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32769 | 沛县     | 润金华府5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32770 | 沛县     | 润金华府4配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32771 | 沛县     | 润金华府5配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32772 | 沛县     | 润金华府6配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32773 | 沛县     | 润金华府5配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32774 | 沛县     | 润金华府6配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 32775 | 沛县     | 润金华府4配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32776 | 沛县     | 润金华府4配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32777 | 沛县     | 润金华府5配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32778 | 沛县     | 润丽小区2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32779 | 沛县     | 润丽小区3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32780 | 沛县     | 润丽小区2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32781 | 沛县     | 润丽小区1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32782 | 沛县     | 润丽小区3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32783 | 沛县     | 润丽小区1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32784 | 沛县     | 润丽小区2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32785 | 沛县     | 润丽小区2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32786 | 沛县     | 润丽小区1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32787 | 沛县     | 润丽小区1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32788 | 沛县     | 金域香城二期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32789 | 沛县     | 金域香城二期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32790 | 沛县     | 金域二期1组配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32791 | 沛县     | 七巷公变（商都）     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32792 | 沛县     | 沿南中3号（郝小楼）公变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32793 | 沛县     | 汉城源筑5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32794 | 沛县     | 汉城源筑3配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32795 | 沛县     | 汉城源筑4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32796 | 沛县     | 汉城源筑2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32797 | 沛县     | 汉城源筑5配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32798 | 沛县     | 汉城源筑4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32799 | 沛县     | 汉城源筑2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32800 | 沛县     | 汉城源筑3配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32801 | 沛县     | 熙悦府3配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32802 | 沛县     | 熙悦府3配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32803 | 沛县     | 熙悦府3配3主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32804 | 沛县     | 熙悦府3配4主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32805 | 沛县     | 城区金贸2南变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32806 | 沛县     | 城区金贸2北变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32807 | 沛县     | 汉城国际花苑2箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32808 | 沛县     | 汉城国际花苑5箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32809 | 沛县     | 汉城国际花苑4箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32810 | 沛县     | 汉城国际花苑6箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32811 | 沛县     | 汉城国际花苑1箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32812 | 沛县     | 汉城国际花苑7箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32813 | 沛县     | 汉城国际花苑3箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32814 | 沛县     | 李园安置房5配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32815 | 沛县     | 润金华府3配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32816 | 沛县     | 润金华府3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32817 | 沛县     | 润金华府3配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32818 | 沛县     | 李园安置房5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32819 | 沛县     | 润金华府1配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32820 | 沛县     | 李园安置房6配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32821 | 沛县     | 李园安置房7配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32822 | 沛县     | 润金华府1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32823 | 沛县     | 李园安置房7配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32824 | 沛县     | 润金华府2配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32825 | 沛县     | 李园安置房5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32826 | 沛县     | 李园安置房6配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32827 | 沛县     | 李园安置房5配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32828 | 沛县     | 润金华府1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32829 | 沛县     | 润金华府2配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32830 | 沛县     | 李园安置房7配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32831 | 沛县     | 润金华府2配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32832 | 沛县     | 润金华府1配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32833 | 沛县     | 润金华府2配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32834 | 沛县     | 李园安置房7配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32835 | 沛县     | 润金华府3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32836 | 沛县     | 城区生鲜箱变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 32837 | 沛县     | 鑫汉源1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32838 | 沛县     | 鑫汉源1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32839 | 沛县     | 鑫汉源1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32840 | 沛县     | 鑫汉源1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32841 | 沛县     | 汉街蔡庄箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32842 | 沛县     | 歌风新区2箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32843 | 沛县     | 沛城家属院箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32844 | 沛县     | 歌风新区1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32845 | 沛县     | 歌风新区3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32846 | 沛县     | 阳光三期1箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32847 | 沛县     | 尚文苑4配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32848 | 沛县     | 尚文苑4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32849 | 沛县     | 尚文苑4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32850 | 沛县     | 尚文苑4配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32851 | 沛县     | 五州新天地9箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32852 | 沛县     | 五州新天地7箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32853 | 沛县     | 五州新天地11箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32854 | 沛县     | 五州新天地12箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32855 | 沛县     | 五州新天地10箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32856 | 沛县     | 云萃景源1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32857 | 沛县     | 云萃景源1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32858 | 沛县     | 云萃景源1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32859 | 沛县     | 云萃景源1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32860 | 沛县     | 质检站公变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 32861 | 沛县     | 怡园小区1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32862 | 沛县     | 怡园小区3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32863 | 沛县     | 城区向阳北箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32864 | 沛县     | 怡园小区2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32865 | 沛县     | 汉泽小区4配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32866 | 沛县     | 汉泽小区5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32867 | 沛县     | 汉泽小区2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32868 | 沛县     | 汉泽小区3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32869 | 沛县     | 汉泽小区4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32870 | 沛县     | 汉泽小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32871 | 沛县     | 汉泽小区3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32872 | 沛县     | 汉泽小区4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32873 | 沛县     | 汉泽小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32874 | 沛县     | 汉泽小区4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32875 | 沛县     | 汉泽小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32876 | 沛县     | 汉泽小区5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32877 | 沛县     | 汉泽小区2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32878 | 沛县     | 汉泽小区5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32879 | 沛县     | 汉泽小区3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32880 | 沛县     | 汉泽小区3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32881 | 沛县     | 汉泽小区5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32882 | 沛县     | 汉泽小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32883 | 沛县     | 汉泽小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32884 | 沛县     | 汉泽小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32885 | 沛县     | 御景龙湾3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32886 | 沛县     | 清怡配1主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32887 | 沛县     | 御景龙湾2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32888 | 沛县     | 御景龙湾3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32889 | 沛县     | 御景龙湾3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32890 | 沛县     | 御景龙湾2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32891 | 沛县     | 御景龙湾3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32892 | 沛县     | 名城锦园3配10主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32893 | 沛县     | 清怡配2主变      | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32894 | 沛县     | 御景龙湾2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32895 | 沛县     | 御景龙湾2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32896 | 沛县     | 翰林世家1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32897 | 沛县     | 翰林世家1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32898 | 沛县     | 香江花城8配3主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32899 | 沛县     | 香江花城6配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32900 | 沛县     | 香江花城8配1主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32901 | 沛县     | 香江花城7配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32902 | 沛县     | 香江花城8配4主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32903 | 沛县     | 香江花城6配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32904 | 沛县     | 香江花园2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32905 | 沛县     | 香江花园3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32906 | 沛县     | 香江花园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32907 | 沛县     | 香江花城7配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32908 | 沛县     | 香江花园2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32909 | 沛县     | 香江花园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32910 | 沛县     | 香江花园3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32911 | 沛县     | 香江花城8配2主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 32912 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32913 | 沛县     | 汉景华城组配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32914 | 沛县     | 汉景华城组配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 32915 | 沛县     | 嘉华世纪城1组配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32916 | 沛县     | 公园道西17组配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32917 | 沛县     | 公园道西19配2主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32918 | 沛县     | 公园道西17组配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32919 | 沛县     | 公园道西19配1主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32920 | 沛县     | 公园道西19配4主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32921 | 沛县     | 公园道西19配3主变      | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32922 | 沛县     | 滨河小区24箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32923 | 沛县     | 滨河小区17箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32924 | 沛县     | 滨河小区10甲箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32925 | 沛县     | 滨河小区18箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32926 | 沛县     | 滨河小区22箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32927 | 沛县     | 滨河小区16箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32928 | 沛县     | 汽车站棉麻箱变1主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32929 | 沛县     | 玉禾田公变           | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 32930 | 沛县     | 城区农机2号南变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32931 | 沛县     | 阳光三期1终端箱变（西区）主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32932 | 沛县     | 风光地带B1箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32933 | 沛县     | 风光地带A1箱主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32934 | 沛县     | 沛城镇华夏大厦箱主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32935 | 沛县     | 峯境花园1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32936 | 沛县     | 峯境花园1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32937 | 沛县     | 峯境花园1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32938 | 沛县     | 峯境花园1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32939 | 沛县     | 康馨名樾1配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32940 | 沛县     | 康馨名樾2配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32941 | 沛县     | 康馨名樾1配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32942 | 沛县     | 康馨名樾1配1主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32943 | 沛县     | 康馨名樾2配3主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32944 | 沛县     | 康馨名樾2配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32945 | 沛县     | 康馨名樾1配4主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32946 | 沛县     | 康馨名樾2配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32947 | 沛县     | 五洲新天地3箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32948 | 沛县     | 五洲新天地4箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32949 | 沛县     | 五洲新天地1箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 32950 | 沛县     | 文星花园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32951 | 沛县     | 文星花园3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32952 | 沛县     | 五洲新天地2箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32953 | 沛县     | 文星花园2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32954 | 沛县     | 文星花园2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32955 | 沛县     | 文星花园3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32956 | 沛县     | 五洲新天地5箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32957 | 沛县     | 文星花园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32958 | 沛县     | 文星花园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32959 | 沛县     | 五洲新天地6箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32960 | 沛县     | 文星花园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32961 | 沛县     | 文星花园3配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32962 | 沛县     | 文星花园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32963 | 沛县     | 文星花园2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32964 | 沛县     | 文星花园3配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32965 | 沛县     | 汉兴家园1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32966 | 沛县     | 汉兴家园5配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32967 | 沛县     | 汉兴家园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32968 | 沛县     | 汉兴家园1组配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32969 | 沛县     | 汉兴家园4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32970 | 沛县     | 汉兴家园2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32971 | 沛县     | 汉兴家园4配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32972 | 沛县     | 汉兴家园1组配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32973 | 沛县     | 汉兴家园3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32974 | 沛县     | 汉兴家园1配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32975 | 沛县     | 汉兴家园4配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32976 | 沛县     | 汉兴家园5配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32977 | 沛县     | 汉兴家园1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32978 | 沛县     | 汉兴家园2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32979 | 沛县     | 汉兴家园1配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32980 | 沛县     | 汉兴家园2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32981 | 沛县     | 汉兴家园3配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32982 | 沛县     | 汉兴家园5配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32983 | 沛县     | 汉兴家园5配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32984 | 沛县     | 汉兴家园4配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 32985 | 沛县     | 熙悦府1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32986 | 沛县     | 熙悦府1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32987 | 沛县     | 熙悦府1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32988 | 沛县     | 熙悦府1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32989 | 沛县     | 江南名都1箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32990 | 沛县     | 清怡花园5箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32991 | 沛县     | 清怡花园3箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32992 | 沛县     | 清怡花园2箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32993 | 沛县     | 安国镇商城1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32994 | 沛县     | 农行家属院箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32995 | 沛县     | 汉星华府2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32996 | 沛县     | 汉星华府1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32997 | 沛县     | 汉星华府2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 32998 | 沛县     | 置业小区西箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 32999 | 沛县     | 置业小区东箱主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33000 | 沛县     | 清怡花园小区8箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33001 | 沛县     | 清怡花园小区9箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33002 | 沛县     | 清怡花园小区6箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33003 | 沛县     | 清怡花园小区7箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33004 | 沛县     | 鑫汉源二期2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33005 | 沛县     | 鑫汉源二期2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33006 | 沛县     | 鑫汉源二期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33007 | 沛县     | 鑫汉源二期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33008 | 沛县     | 鑫汉源二期2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33009 | 沛县     | 鑫汉源二期2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33010 | 沛县     | 鑫汉源二期1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33011 | 沛县     | 鑫汉源二期1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33012 | 沛县     | 汉邦景城二期5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33013 | 沛县     | 汉邦景城二期3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33014 | 沛县     | 汉邦景城二期5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33015 | 沛县     | 汉邦景城二期4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33016 | 沛县     | 汉邦景城二期4配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33017 | 沛县     | 汉邦景城二期3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33018 | 沛县     | 清怡11箱1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33019 | 沛县     | 清怡4箱1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33020 | 沛县     | 清怡10箱1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33021 | 沛县     | 润景花园1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33022 | 沛县     | 润景花园1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33023 | 沛县     | 润景花园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33024 | 沛县     | 润景花园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33025 | 沛县     | 润景花园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33026 | 沛县     | 润景花园1组配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33027 | 沛县     | 润景花园1组配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33028 | 沛县     | 润景花园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33029 | 沛县     | 新都市华庭6配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33030 | 沛县     | 新都市华庭5配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33031 | 沛县     | 新都市华庭5配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33032 | 沛县     | 新都市华庭4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33033 | 沛县     | 食品城南二箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33034 | 沛县     | 新都市华庭5配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33035 | 沛县     | 新都市华庭4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33036 | 沛县     | 新都市华庭6配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33037 | 沛县     | 新都市华庭6配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33038 | 沛县     | 沛初中东二箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33039 | 沛县     | 新都市华庭5配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33040 | 沛县     | 新都市华庭6配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33041 | 沛县     | 食品城南一箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33042 | 沛县     | 沛初中东一箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33043 | 沛县     | 金贸公变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33044 | 沛县     | 家和花园3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33045 | 沛县     | 家和花园4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33046 | 沛县     | 家和花园5主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33047 | 沛县     | 家和花园1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33048 | 沛县     | 家和花园2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33049 | 沛县     | 安宁小区3配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33050 | 沛县     | 安宁小区1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33051 | 沛县     | 安宁小区2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33052 | 沛县     | 安宁小区2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33053 | 沛县     | 安宁小区3配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33054 | 沛县     | 安宁小区3配3主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33055 | 沛县     | 安宁小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33056 | 沛县     | 安宁小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33057 | 沛县     | 安宁小区2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33058 | 沛县     | 安宁小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33059 | 沛县     | 安宁小区3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33060 | 沛县     | 安宁小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33061 | 沛县     | 蒋庄楼箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33062 | 沛县     | 城区金贸南变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33063 | 沛县     | 鑫汉源三期1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33064 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33065 | 沛县     | 鑫汉源三期1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33066 | 沛县     | 鑫汉源三期1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33067 | 沛县     | 鑫汉源三期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33068 | 沛县     | 鑫汉源三期1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33069 | 沛县     | 民熙小区1配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33070 | 沛县     | 民熙小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33071 | 沛县     | 民熙小区2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33072 | 沛县     | 民熙小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33073 | 沛县     | 民熙小区1配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33074 | 沛县     | 民熙小区1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33075 | 沛县     | 民熙小区2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33076 | 沛县     | 民熙小区1配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33077 | 沛县     | 香江花城5配2主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33078 | 沛县     | 香江花城4配2主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33079 | 沛县     | 香江花城4配1主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33080 | 沛县     | 香江花城5配1主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33081 | 沛县     | 名城锦园2配7主变   | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 33082 | 沛县     | 汉邦家园4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33083 | 沛县     | 汉邦家园2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33084 | 沛县     | 汉邦家园3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33085 | 沛县     | 汉邦家园2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33086 | 沛县     | 汉邦家园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33087 | 沛县     | 汉邦家园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33088 | 沛县     | 汉邦家园2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33089 | 沛县     | 汉邦家园3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 33090 | 沛县     | 汉邦家园3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33091 | 沛县     | 汉邦家园1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33092 | 沛县     | 汉邦家园4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33093 | 沛县     | 汉邦家园3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33094 | 沛县     | 汉邦家园1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33095 | 沛县     | 汉邦家园2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33096 | 沛县     | 民富园1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33097 | 沛县     | 民富园2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33098 | 沛县     | 民富园1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33099 | 沛县     | 民富园1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33100 | 沛县     | 民富园1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33101 | 沛县     | 民富园2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33102 | 沛县     | 尚文苑3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33103 | 沛县     | 尚文苑1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33104 | 沛县     | 尚文苑1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33105 | 沛县     | 尚文苑2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33106 | 沛县     | 尚文苑1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33107 | 沛县     | 尚文苑3配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33108 | 沛县     | 尚文苑2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33109 | 沛县     | 尚文苑1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33110 | 沛县     | 尚文苑3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33111 | 沛县     | 尚文苑2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33112 | 沛县     | 尚文苑2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33113 | 沛县     | 尚文苑3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33114 | 沛县     | 沿南中1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33115 | 沛县     | 城关水建箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33116 | 沛县     | 汉祥家园3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33117 | 沛县     | 汉祥家园3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33118 | 沛县     | 汉祥家园3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33119 | 沛县     | 汉祥家园2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33120 | 沛县     | 汉祥家园3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33121 | 沛县     | 汉祥家园2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33122 | 沛县     | 汉祥家园1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33123 | 沛县     | 汉祥家园1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33124 | 沛县     | 汉祥家园2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33125 | 沛县     | 汉祥家园1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33126 | 沛县     | 汉祥家园2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33127 | 沛县     | 汉祥家园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33128 | 沛县     | 玲珑小区2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33129 | 沛县     | 玲珑小区1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33130 | 沛县     | 玲珑小区2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33131 | 沛县     | 玲珑小区1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33132 | 沛县     | 玲珑小区1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33133 | 沛县     | 玲珑小区1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33134 | 沛县     | 御景新城二期2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33135 | 沛县     | 御景新城二期2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33136 | 沛县     | 御景新城二期2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33137 | 沛县     | 御景新城二期2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33138 | 沛县     | 龙记檀府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33139 | 沛县     | 龙记檀府1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33140 | 沛县     | 龙记檀府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33141 | 沛县     | 龙记檀府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33142 | 沛县     | 龙记檀府2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33143 | 沛县     | 龙记檀府2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33144 | 沛县     | 龙记檀府2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33145 | 沛县     | 龙记檀府2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33146 | 沛县     | 文景小区二期2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33147 | 沛县     | 文景小区一期1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33148 | 沛县     | 文景小区一期2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33149 | 沛县     | 文景小区二期2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33150 | 沛县     | 文景小区二期1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33151 | 沛县     | 文景小区一期2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33152 | 沛县     | 文景小区一期2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33153 | 沛县     | 文景小区一期2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33154 | 沛县     | 文景小区一期1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33155 | 沛县     | 文景小区二期2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33156 | 沛县     | 文景小区一期1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33157 | 沛县     | 文景小区一期1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33158 | 沛县     | 文景小区二期2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33159 | 沛县     | 文景小区二期1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33160 | 沛县     | 汉润府3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33161 | 沛县     | 珑玺台1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33162 | 沛县     | 珑玺台3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33163 | 沛县     | 珑玺台5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33164 | 沛县     | 汉润府2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33165 | 沛县     | 汉润府4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33166 | 沛县     | 文华苑B区1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33167 | 沛县     | 珑玺台4配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33168 | 沛县     | 汉润府3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33169 | 沛县     | 珑玺台2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33170 | 沛县     | 珑玺台1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33171 | 沛县     | 珑玺台5配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33172 | 沛县     | 汉润府1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33173 | 沛县     | 汉润府2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33174 | 沛县     | 汉润府4配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33175 | 沛县     | 文华苑B区1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33176 | 沛县     | 珑玺台4配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33177 | 沛县     | 珑玺台2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33178 | 沛县     | 珑玺台2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33179 | 沛县     | 汉润府2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33180 | 沛县     | 汉润府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33181 | 沛县     | 汉润府4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33182 | 沛县     | 珑玺台4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33183 | 沛县     | 汉润府3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33184 | 沛县     | 珑玺台3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33185 | 沛县     | 珑玺台1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33186 | 沛县     | 珑玺台2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33187 | 沛县     | 珑玺台5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33188 | 沛县     | 汉润府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33189 | 沛县     | 汉润府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33190 | 沛县     | 汉润府4配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33191 | 沛县     | 文华苑B区1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33192 | 沛县     | 珑玺台4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33193 | 沛县     | 汉润府3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33194 | 沛县     | 珑玺台1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33195 | 沛县     | 珑玺台3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33196 | 沛县     | 珑玺台3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33197 | 沛县     | 珑玺台5配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33198 | 沛县     | 汉润府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33199 | 沛县     | 文华苑B区1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33200 | 沛县     | 公园道2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33201 | 沛县     | 文华苑B区3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33202 | 沛县     | 文华苑B区4配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33203 | 沛县     | 公园道1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33204 | 沛县     | 公园道3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33205 | 沛县     | 文华苑B区3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33206 | 沛县     | 文华苑B区4配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33207 | 沛县     | 公园道1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33208 | 沛县     | 文华苑B区3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33209 | 沛县     | 文华苑B区4配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33210 | 沛县     | 公园道2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33211 | 沛县     | 公园道1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33212 | 沛县     | 公园道3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33213 | 沛县     | 文华苑B区3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33214 | 沛县     | 文华苑B区4配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33215 | 沛县     | 公园道1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33216 | 沛县     | 文华苑B区2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33217 | 沛县     | 文华苑B区2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33218 | 沛县     | 文华苑B区2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33219 | 沛县     | 文华苑B区2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33220 | 沛县     | 未来城3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33221 | 沛县     | 未来城3配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33222 | 沛县     | 未来城3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33223 | 沛县     | 未来城3配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33224 | 沛县     | 未来城2配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33225 | 沛县     | 未来城2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33226 | 沛县     | 未来城2配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33227 | 沛县     | 未来城2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33228 | 沛县     | 未来城1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33229 | 沛县     | 未来城1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33230 | 沛县     | 未来城1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33231 | 沛县     | 未来城1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33232 | 沛县     | 爱伦堡1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33233 | 沛县     | 爱伦堡1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33234 | 沛县     | 新汉城1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33235 | 沛县     | 新汉城1配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33236 | 沛县     | 新汉城1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33237 | 沛县     | 新汉城4配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33238 | 沛县     | 新汉城1配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33239 | 沛县     | 新汉城2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33240 | 沛县     | 新汉城4配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33241 | 沛县     | 新汉城3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33242 | 沛县     | 新汉城4配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33243 | 沛县     | 新汉城3配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33244 | 沛县     | 新汉城4配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33245 | 沛县     | 新汉城5配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33246 | 沛县     | 新汉城5配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33247 | 沛县     | 新汉城5配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33248 | 沛县     | 新汉城5配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33249 | 沛县     | 汉沛家园2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33250 | 沛县     | 汉沛家园2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33251 | 沛县     | 汉沛家园2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33252 | 沛县     | 汉沛家园2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33253 | 沛县     | 汉沛家园1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33254 | 沛县     | 城投国际D区3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33255 | 沛县     | 汉沛家园1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33256 | 沛县     | 汉沛家园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33257 | 沛县     | 城投国际D区3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33258 | 沛县     | 汉沛家园1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33259 | 沛县     | 城投国际D区3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33260 | 沛县     | 城投国际D区3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33261 | 沛县     | 华宇悦城1配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33262 | 沛县     | 华宇悦城4配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33263 | 沛县     | 华宇悦城5配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33264 | 沛县     | 华宇悦城3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33265 | 沛县     | 华宇悦城1配4主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33266 | 沛县     | 华宇悦城1配2主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33267 | 沛县     | 华宇悦城4配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33268 | 沛县     | 华宇悦城3配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33269 | 沛县     | 华宇悦城1配1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33270 | 沛县     | 华宇悦城4配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33271 | 沛县     | 华宇悦城5配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33272 | 沛县     | 华宇悦城3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33273 | 沛县     | 华宇悦城4配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33274 | 沛县     | 华宇悦城5配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33275 | 沛县     | 华宇悦城5配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33276 | 沛县     | 华宇悦城3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33277 | 沛县     | 汉城源筑7配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33278 | 沛县     | 汉城源筑7配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33279 | 沛县     | 华宇悦城2配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33280 | 沛县     | 华宇悦城2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33281 | 沛县     | 华宇悦城2配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33282 | 沛县     | 华宇悦城2配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33283 | 沛县     | 汉城源筑1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33284 | 沛县     | 汉城源筑1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33285 | 沛县     | 汉宁府3配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33286 | 沛县     | 汉宁府2配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33287 | 沛县     | 汉宁府2配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33288 | 沛县     | 汉宁府1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33289 | 沛县     | 汉宁府1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33290 | 沛县     | 汉宁府2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33291 | 沛县     | 汉宁府3配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33292 | 沛县     | 汉宁府3配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33293 | 沛县     | 汉宁府1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33294 | 沛县     | 汉宁府2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33295 | 沛县     | 汉宁府1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33296 | 沛县     | 汉宁府3配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33297 | 沛县     | 李园安置房2配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33298 | 沛县     | 李园安置房3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33299 | 沛县     | 李园安置房1配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33300 | 沛县     | 李园安置房1配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33301 | 沛县     | 李园安置房3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33302 | 沛县     | 李园安置房3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33303 | 沛县     | 李园安置房1配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33304 | 沛县     | 李园安置房1配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33305 | 沛县     | 李园安置房2配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33306 | 沛县     | 李园安置房2配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33307 | 沛县     | 李园安置房3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33308 | 沛县     | 李园安置房2配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33309 | 沛县     | 阳光小区二期4箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33310 | 沛县     | 阳光小区二期5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33311 | 沛县     | 御澜湾D区6配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33312 | 沛县     | 御澜湾D区5配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33313 | 沛县     | 御澜湾D区公寓3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33314 | 沛县     | 御澜湾D区5配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33315 | 沛县     | 御澜湾D区公寓4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33316 | 沛县     | 御澜湾D区公寓1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33317 | 沛县     | 御澜湾D区6配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33318 | 沛县     | 御澜湾D区6配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33319 | 沛县     | 御澜湾D区5配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33320 | 沛县     | 御澜湾D区6配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33321 | 沛县     | 御澜湾D区公寓2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33322 | 沛县     | 御澜湾D区5配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33323 | 沛县     | 迎宾小区2箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33324 | 沛县     | 迎宾小区3箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33325 | 沛县     | 迎宾小区1箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33326 | 沛县     | 迎宾小区4箱主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33327 | 沛县     | 领创国际1配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33328 | 沛县     | 领创国际1配4主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33329 | 沛县     | 领创国际1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33330 | 沛县     | 领创国际1配3主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33331 | 沛县     | 汤沐景苑二期2箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33332 | 沛县     | 汤沐景苑二期5箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33333 | 沛县     | 汤沐景苑二期1箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33334 | 沛县     | 汤沐景苑二期6箱主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 33335 | 沛县     | 迎宾小区北1箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33336 | 沛县     | 迎宾小区北2箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33337 | 沛县     | 中江文萃苑1配4主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33338 | 沛县     | 中江文萃苑1配2主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33339 | 沛县     | 中江文萃苑2配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33340 | 沛县     | 中江文萃苑4配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33341 | 沛县     | 中江文萃苑3配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33342 | 沛县     | 中江文萃苑3配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33343 | 沛县     | 中江文萃苑2配4主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33344 | 沛县     | 中江文萃苑3配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33345 | 沛县     | 中江文萃苑4配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33346 | 沛县     | 中江文萃苑1配3主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33347 | 沛县     | 中江文萃苑3配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33348 | 沛县     | 中江文萃苑2配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33349 | 沛县     | 中江文萃苑1配1主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33350 | 沛县     | 中江文萃苑4配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33351 | 沛县     | 中江文萃苑4配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33352 | 沛县     | 中江文萃苑2配3主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33353 | 沛县     | 碧桂园2配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33354 | 沛县     | 碧桂园3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33355 | 沛县     | 碧桂园5配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33356 | 沛县     | 碧桂园6配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33357 | 沛县     | 碧桂园1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33358 | 沛县     | 碧桂园3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33359 | 沛县     | 碧桂园2配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33360 | 沛县     | 碧桂园5配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33361 | 沛县     | 碧桂园4配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33362 | 沛县     | 碧桂园4配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33363 | 沛县     | 碧桂园1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33364 | 沛县     | 碧桂园6配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33365 | 沛县     | 卢卡二期1组配2主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33366 | 沛县     | 卢卡二期3配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33367 | 沛县     | 卢卡二期1配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33368 | 沛县     | 卢卡二期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33369 | 沛县     | 卢卡二期2配1主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 33370 | 沛县     | 卢卡二期2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33371 | 沛县     | 卢卡二期2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33372 | 沛县     | 卢卡二期2配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33373 | 沛县     | 卢卡二期3配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33374 | 沛县     | 卢卡二期3配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33375 | 沛县     | 卢卡二期3配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33376 | 沛县     | 卢卡二期1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33377 | 沛县     | 龙都箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33378 | 沛县     | 香城路1箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33379 | 沛县     | 中医院家属楼箱变主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33380 | 沛县     | 新沛路电视台1号箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33381 | 沛县     | 新沛东箱变主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33382 | 沛县     | 五中箱变主变       | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33383 | 沛县     | 新沛路电视台2号箱变主变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33384 | 沛县     | 风和雅苑3配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33385 | 沛县     | 风和雅苑2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33386 | 沛县     | 风和雅苑1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33387 | 沛县     | 风和雅苑1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33388 | 沛县     | 风和雅苑4配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33389 | 沛县     | 风和雅苑2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33390 | 沛县     | 风和雅苑4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33391 | 沛县     | 风和雅苑3配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33392 | 沛县     | 城区风光2公变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33393 | 沛县     | 歌风佳苑7配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33394 | 沛县     | 歌风佳苑8配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33395 | 沛县     | 歌风佳苑2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33396 | 沛县     | 歌风佳苑8配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33397 | 沛县     | 歌风佳苑2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33398 | 沛县     | 歌风佳苑4配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33399 | 沛县     | 歌风佳苑5配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33400 | 沛县     | 歌风佳苑8配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33401 | 沛县     | 歌风佳苑4配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33402 | 沛县     | 歌风佳苑7配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33403 | 沛县     | 歌风佳苑5配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33404 | 沛县     | 歌风佳苑5配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 33405 | 沛县     | 歌风佳苑3配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33406 | 沛县     | 歌风佳苑1配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33407 | 沛县     | 歌风佳苑1配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33408 | 沛县     | 歌风佳苑9配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33409 | 沛县     | 歌风佳苑2配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33410 | 沛县     | 歌风佳苑2配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33411 | 沛县     | 歌风佳苑8配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33412 | 沛县     | 歌风佳苑7配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33413 | 沛县     | 歌风佳苑1配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33414 | 沛县     | 歌风佳苑9配3主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33415 | 沛县     | 歌风佳苑5配2主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33416 | 沛县     | 歌风佳苑1配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33417 | 沛县     | 歌风佳苑3配4主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33418 | 沛县     | 歌风佳苑9配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33419 | 沛县     | 歌风佳苑3配1主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33420 | 沛县     | 歌风佳苑7配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33421 | 沛县     | 歌风佳苑9配4主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33422 | 沛县     | 歌风佳苑3配3主变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33423 | 沛县     | 鑫华园1箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33424 | 沛县     | 汤沐景苑二期3箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33425 | 沛县     | 汤沐景苑二期4箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33426 | 沛县     | 云泽苑1配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33427 | 沛县     | 云泽苑3配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33428 | 沛县     | 云泽苑2配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33429 | 沛县     | 云泽苑2配4主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33430 | 沛县     | 云泽苑3配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33431 | 沛县     | 云泽苑3配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33432 | 沛县     | 云泽苑1配1主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33433 | 沛县     | 云泽苑3配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33434 | 沛县     | 云泽苑1配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33435 | 沛县     | 云泽苑2配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33436 | 沛县     | 云泽苑2配3主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33437 | 沛县     | 云泽苑1配2主变    | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33438 | 沛县     | 公园道二期1组配1主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33439 | 沛县     | 公园道二期3配2主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33440 | 沛县     | 公园道二期1组配2主变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33441 | 沛县     | 公园道二期3配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33442 | 沛县     | 公园道二期2配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33443 | 沛县     | 公园道二期2配3主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33444 | 沛县     | 公园道二期2配2主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33445 | 沛县     | 公园道二期3配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33446 | 沛县     | 公园道二期3配1主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33447 | 沛县     | 公园道二期2配4主变        | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33448 | 沛县     | 御水华庭6配3主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33449 | 沛县     | 御水华庭6配1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33450 | 沛县     | 御水华庭6配4主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33451 | 沛县     | 御水华庭6配2主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33452 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33453 | 沛县     | PMS 御城华府1号变电所2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33454 | 沛县     | PMS 汉城名座2号箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33455 | 沛县     | PMS 汉城名座1号箱变主变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33456 | 沛县     | PMS 御城华府1号箱变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33457 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所1号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33458 | 沛县     | PMS 御城华府2号变电所2号主变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33459 | 沛县     | PMS 蔡庄东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33460 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33461 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33462 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所3号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33463 | 沛县     | PMS 汇景国际1号变电所4号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33464 | 沛县     | PMS 汉台中2号西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33465 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室1号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33466 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑1号配电室2号变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33467 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室1号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33468 | 沛县     | PMS 汉府嘉苑2号配电室2号变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33469 | 沛县     | PMS 如意家苑2号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33470 | 沛县     | PMS 如意家苑1号变       | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 33471 | 沛县     | PMS 鼓楼5号北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33472 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33473 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33474 | 沛县     | PMS 河口镇河口村阳光小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33475 | 沛县     | 河口镇河口村供销小区变         | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 33476 | 沛县     | PMS 河口镇李集大队西南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33477 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33478 | 沛县     | 河口镇郑庄村孟庄杨楼（忠华）      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33479 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33480 | 沛县     | 河口镇李集村丁楼东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33481 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33482 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子中1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33483 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33484 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子新村配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33485 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33486 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33487 | 沛县     | 河口镇张李庄村小吕庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33488 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33489 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村王庙西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33490 | 沛县     | 河口镇河口村河口东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33491 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33492 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33493 | 沛县     | 河口镇河口村河口东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33494 | 沛县     | 河口镇孟集村三坐楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33495 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33496 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33497 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村后丁六变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33498 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33499 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33500 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关中变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33501 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关东1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33502 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33503 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33504 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村郭庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33505 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33506 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33507 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33508 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33509 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33510 | 沛县     | PMS 河口镇李集村焦庄变变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33511 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33512 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33513 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东丁楼西台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33514 | 沛县     | 河口镇河口机关东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33515 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33516 | 沛县     | 河口镇河口村常庄台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33517 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33518 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33519 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33520 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33521 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河台片       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33522 | 沛县     | 河口镇吴河村前吴河变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33523 | 沛县     | 河口镇吴河村新庄台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33524 | 沛县     | 河口镇吕庄村台片          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33525 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33526 | 沛县     | 河口镇河口村申庄台片        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33527 | 沛县     | PMS 河口镇黄洼东台片      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33528 | 沛县     | 河口镇孔堤口村孔堤口北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33529 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33530 | 沛县     | 河口镇郑庄村杨楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33531 | 沛县     | 河口镇张李庄村梁庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33532 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33533 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村义合村变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33534 | 沛县     | 河口镇郑庄村西台片         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33535 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33536 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口村东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33537 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口西台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33538 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33539 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄东变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33540 | 沛县     | 河口镇张李庄村张李庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33541 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33542 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33543 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村位宅子变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33544 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33545 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33546 | 沛县     | 河口镇河申村河申变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33547 | 沛县     | 河口镇河申村田楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33548 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33549 | 沛县     | 河口镇丁安子台片          | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33550 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33551 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33552 | 沛县     | 河口镇河申村黄洼西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33553 | 沛县     | 河口镇河口村秦庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33554 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼村西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33555 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33556 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33557 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33558 | 沛县     | 河口镇黄庄村石楼变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33559 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村周庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33560 | 沛县     | 河口镇张李庄村王桥中变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33561 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33562 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33563 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟三楼1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33564 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33565 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33566 | 沛县     | 河口镇孟三楼村桑寺变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33567 | 沛县     | 河口镇孟三楼村封楼南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33568 | 沛县     | 河口镇共和村共和东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33569 | 沛县     | 河口镇共和村共和西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33570 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33571 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33572 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊村变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33573 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33574 | 沛县     | 河口镇孟庄村盖庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33575 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼村南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33576 | 沛县     | 河口镇黄桥2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33577 | 沛县     | 河口镇袁圩子新村2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33578 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄西南变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33579 | 沛县     | 河口镇孔堤口村闵堤口西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 33580 | 沛县     | 河口镇燕湾村燕湾东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33581 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33582 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33583 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村粮管所变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33584 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄机关西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33585 | 沛县     | 河口镇李集村胡楼南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33586 | 沛县     | 河口镇燕湾常庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33587 | 沛县     | 河口镇张李庄村杨庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33588 | 沛县     | 河口镇田堤口村王庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33589 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33590 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33591 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村高场南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33592 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙中变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33593 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集西变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33594 | 沛县     | 河口镇封黄庄村包楼西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33595 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼中变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33596 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33597 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33598 | 沛县     | 河口镇吴河村黄桥西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33599 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄新村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33600 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新村2号箱变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33601 | 沛县     | PMS 河口镇河口机关西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33602 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33603 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33604 | 沛县     | 河口镇河口机关西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33605 | 沛县     | PMS 河口镇河口申庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33606 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吕庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33607 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村赵庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33608 | 沛县     | 河口镇吴河村东陈庙1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33609 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村西陈庙1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33610 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄东1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33611 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33612 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村李桥东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33613 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村黄桥西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33614 | 沛县     | PMS 河口镇李集村东1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 33615 | 沛县     | PMS 河口镇李集村李集西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33616 | 沛县     | PMS 河口镇李集村胡楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33617 | 沛县     | PMS 河口镇焦庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33618 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33619 | 沛县     | PMS 河口镇后吴河1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33620 | 沛县     | PMS 河口吴河村前吴河1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33621 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村新庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33622 | 沛县     | PMS 河口镇河口村供电所1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33623 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村张李庄东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33624 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村小吕庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33625 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杨庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33626 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村杜庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33627 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33628 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村李庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33629 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村卫垞子1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33630 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33631 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33632 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33633 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33634 | 沛县     | PMS 河口镇刘堤口东1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33635 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33636 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33637 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33638 | 沛县     | PMS 河口镇共和村崔堤口东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33639 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村桑寺1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33640 | 沛县     | PMS 河口镇孟集西2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33641 | 沛县     | 河口镇河口机关变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33642 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33643 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村周庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33644 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村孟楼西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33645 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟楼东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33646 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村闵堤口东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33647 | 沛县     | 河口镇河申村田楼西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33648 | 沛县     | 河口镇共和村共和西1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33649 | 沛县     | PMS 河口镇共和村共和东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33650 | 沛县     | PMS 河口镇共和村油坊1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33651 | 沛县     | 河口镇共和村后吕楼1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33652 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村张集南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33653 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北1号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33654 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33655 | 沛县     | 河口镇孟庄村机关南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33656 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村岳庄南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33657 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33658 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33659 | 沛县     | 河口镇袁圩子村吕楼西1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33660 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33661 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33662 | 沛县     | PMS 河口镇丁六村丁六南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33663 | 沛县     | 河口镇丁六村丁六村中1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33664 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33665 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33666 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村三座楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33667 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村孔堤口东3号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33668 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村吴河北3配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33669 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33670 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33671 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村郑庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33672 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村杨楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33673 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33674 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄5号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33675 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33676 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村房庙1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33677 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村董楼1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33678 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村梁庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33679 | 沛县     | 河口镇郑庄村郑庄东2号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33680 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄7号变1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33681 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33682 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33683 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村包楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33684 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄北1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33685 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33686 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33687 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄西南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33688 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33689 | 沛县     | PMS 河口镇河申村黄洼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33690 | 沛县     | PMS 河口镇河申村张庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33691 | 沛县     | PMS 河口镇河申村河申1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33692 | 沛县     | PMS 河口镇河申村田楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33693 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33694 | 沛县     | PMS 河口镇河口村秦庄西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33695 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33696 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村秦楼东1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33697 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33698 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村腾楼南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33699 | 沛县     | PMS 河口镇燕湾村燕湾西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33700 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村半楼西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33701 | 沛县     | 河口镇孔堤口村郭庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33702 | 沛县     | PMS 沛县河口镇袁圩子新村小区    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33703 | 沛县     | PMS 河口镇孔堤口村刘堤口南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33704 | 沛县     | 河口镇供销新村1箱变1号主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33705 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄新型社区1号台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33706 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33707 | 沛县     | PMS 河口镇封黄庄村封黄庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33708 | 沛县     | PMS 河口镇黄庄村黄庄东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33709 | 沛县     | PMS 河口镇河口村育才家园小区变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33710 | 沛县     | 河口镇孟庄村家佳乐小区1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33711 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村家佳乐小区3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33712 | 沛县     | PMS 河口镇河申村张庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33713 | 沛县     | 河口镇朱楼村吕新庄2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33714 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口西2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33715 | 沛县     | 河口镇共和村崔堤口东2号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33716 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33717 | 沛县     | 河口镇孟三楼村孟三楼南2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33718 | 沛县     | 河口镇孟三楼村高场2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33719 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村盖庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 33720 | 沛县     | 河口镇袁圩子村袁圩子西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33721 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33722 | 沛县     | PMS 河口镇孟庄村机关南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33723 | 沛县     | PMS 河口镇河口村西丁楼东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33724 | 沛县     | PMS 河口镇东丁楼东1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33725 | 沛县     | PMS 河口镇吴河村后吴河南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33726 | 沛县     | PMS 河口镇孟集村孟集西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33727 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村袁圩子新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33728 | 沛县     | PMS 河口镇封楼西2号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33729 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村丁安子南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33730 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼东2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33731 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33732 | 沛县     | PMS 河口镇孟三楼村封楼南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33733 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村辛庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33734 | 沛县     | PMS 河口镇河口村河口南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33735 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33736 | 沛县     | PMS 河口镇张李庄村王桥1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33737 | 沛县     | PMS 河口镇郑庄村许楼西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33738 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村朱楼西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33739 | 沛县     | 河口镇孔堤口东2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33740 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼东2号变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33741 | 沛县     | PMS 河口镇袁圩子村吕楼西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33742 | 沛县     | PMS 河口镇朱楼村丁湾2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33743 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33744 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场1变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33745 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场4变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33746 | 沛县     | PMS 河口镇金三角农贸市场3变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33747 | 沛县     | 河口镇农贸市场5号变          | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33748 | 沛县     | 河口镇燕湾村常庄东2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33749 | 沛县     | 河口镇孟集村孟集中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33750 | 沛县     | 河口镇吴河村后吴河南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33751 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥西1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33752 | 沛县     | 河口镇河口村2配1主变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33753 | 沛县     | 河口镇河口村1配1主变         | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 33754 | 沛县     | 河口镇黄庄村黄庄西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33755 | 沛县     | 河口镇李集村焦庄2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33756 | 沛县     | 河口镇河口机关东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33757 | 沛县     | 河口镇河口机关南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33758 | 沛县     | 河口镇河口机关中变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33759 | 沛县     | 河口镇袁圩子村半楼南2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33760 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33761 | 沛县     | 河口镇李集村北台片（后寨）    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33762 | 沛县     | 河口镇李集村李集西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33763 | 沛县     | 河口镇黄庄村李桥变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33764 | 沛县     | 河口镇河口村河口南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33765 | 沛县     | 河口镇郑庄村许楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33766 | 沛县     | 河口镇孔堤口村社区台片      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33767 | 沛县     | 河口镇朱楼村朱楼西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33768 | 沛县     | 河口镇孟庄村张集北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33769 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33770 | 沛县     | 河口镇孟庄泰隆小区2号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33771 | 沛县     | 河口镇孟庄村孟庄北配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33772 | 沛县     | 河口镇封黄庄村封黄庄南2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33773 | 沛县     | 河口镇朱楼村李庄2号变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33774 | 沛县     | 河口镇黄庄村罗元南1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33775 | 沛县     | 河口镇河口西2号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33776 | 沛县     | 河口镇河口村西丁楼西南1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33777 | 沛县     | PMS 河口镇田堤口村田堤口北变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33778 | 沛县     | 胡寨镇朱阁西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33779 | 沛县     | 胡寨镇张庄西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33780 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33781 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33782 | 沛县     | PMS 胡寨镇鹿口2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33783 | 沛县     | 胡寨镇湖滨2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33784 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡楼新变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33785 | 沛县     | 胡寨镇后于庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33786 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33787 | 沛县     | 胡寨镇水产西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33788 | 沛县     | PMS 胡寨镇村中        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33789 | 沛县     | PMS 村北2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 33790 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33791 | 沛县     | PMS 胡寨镇南变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33792 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33793 | 沛县     | 胡寨镇陶庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33794 | 沛县     | 胡寨镇邢庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33795 | 沛县     | 胡寨镇蔡坝变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33796 | 沛县     | PMS 胡寨镇高庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33797 | 沛县     | 胡寨镇新村4号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33798 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33799 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33800 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33801 | 沛县     | 胡寨镇曹庄变        | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 33802 | 沛县     | PMS 胡寨镇后西场变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33803 | 沛县     | 胡寨镇中闸变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33804 | 沛县     | 胡寨镇沽头村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33805 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33806 | 沛县     | 胡寨镇前杨店变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33807 | 沛县     | 胡寨镇张庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33808 | 沛县     | PMS 胡寨镇前于庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33809 | 沛县     | 胡寨镇后吴淹变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33810 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33811 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33812 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄村2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33813 | 沛县     | 胡寨镇安庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33814 | 沛县     | 胡寨镇韩坝西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33815 | 沛县     | PMS 胡寨镇水产东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33816 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33817 | 沛县     | 胡寨镇刘新庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33818 | 沛县     | PMS 胡寨镇土楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33819 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33820 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33821 | 沛县     | 胡寨镇房庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33822 | 沛县     | 胡寨镇张三楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33823 | 沛县     | 胡寨镇胡楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33824 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33825 | 沛县     | PMS 胡寨镇医院西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33826 | 沛县     | 胡寨镇新村1号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33827 | 沛县     | PMS 胡寨镇新村2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33828 | 沛县     | 胡寨镇双楼南2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33829 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县草庙新村1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33830 | 沛县     | 胡寨镇后辛庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33831 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33832 | 沛县     | 胡寨镇鲍庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33833 | 沛县     | 胡寨镇大朱庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33834 | 沛县     | 胡寨镇孟桥变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33835 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关前街变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33836 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关北         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33837 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关中街变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33838 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33839 | 沛县     | PMS 胡寨镇沛县胡寨供电所   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33840 | 沛县     | PMS 胡寨镇小秦庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33841 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33842 | 沛县     | 胡寨镇油坊变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33843 | 沛县     | 胡寨镇吴庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33844 | 沛县     | 胡寨镇十里铺王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33845 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33846 | 沛县     | 胡寨镇湖里吴楼变         | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 33847 | 沛县     | 胡寨镇鲁村变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33848 | 沛县     | PMS 胡寨镇中西场变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33849 | 沛县     | 胡寨镇封小楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33850 | 沛县     | 胡寨镇石楼北变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33851 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33852 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33853 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33854 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33855 | 沛县     | 胡寨镇供电所A          | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 33856 | 沛县     | 胡寨镇三家村变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33857 | 沛县     | 胡寨镇湖西孔庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33858 | 沛县     | PMS 胡寨镇丁坑变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33859 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 33860 | 沛县     | 胡寨镇东王岭变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33861 | 沛县     | 胡寨镇新农村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33862 | 沛县     | PMS 胡寨镇机关东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33863 | 沛县     | PMS 胡寨镇符庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33864 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33865 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙5号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33866 | 沛县     | PMS 胡寨镇隍城变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33867 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸中街2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33868 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33869 | 沛县     | 胡寨镇大闸后街变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33870 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33871 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33872 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33873 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33874 | 沛县     | 胡寨镇辛庄西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33875 | 沛县     | 胡寨镇朱阁东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33876 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33877 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33878 | 沛县     | 胡寨镇孟庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33879 | 沛县     | 胡寨镇狄庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33880 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33881 | 沛县     | 胡寨镇申庄变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33882 | 沛县     | 胡寨镇朱岭变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33883 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33884 | 沛县     | 胡寨镇新村3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33885 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关中2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33886 | 沛县     | 胡寨镇十里铺西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33887 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西维修班变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33888 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关西    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33889 | 沛县     | 胡寨镇秦庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33890 | 沛县     | PMS 胡寨镇李庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33891 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33892 | 沛县     | PMS 胡寨镇前杨店2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33893 | 沛县     | PMS 胡寨镇双楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33894 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 33895 | 沛县     | PMS 胡寨新村5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33896 | 沛县     | PMS 胡寨镇玄庙3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33897 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西鲁村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33898 | 沛县     | 胡寨镇福鑫雅苑变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33899 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼北2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33900 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙路口2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33901 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西严楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33902 | 沛县     | 胡寨镇沽头村2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33903 | 沛县     | PMS 胡寨高庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33904 | 沛县     | PMS 胡寨镇王孟庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33905 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33906 | 沛县     | 胡寨镇中闸2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33907 | 沛县     | PMS 胡寨村南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33908 | 沛县     | PMS 胡寨镇蔡坝2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33909 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33910 | 沛县     | 胡寨中西村1变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33911 | 沛县     | 胡寨鹿口1变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33912 | 沛县     | 胡寨孙瓦屋1变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33913 | 沛县     | 胡寨镇西王岭2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33914 | 沛县     | PMS 胡寨镇东王岭2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33915 | 沛县     | 胡寨镇符庄3号          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33916 | 沛县     | 前王岭1号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33917 | 沛县     | PMS 胡寨镇曹庄3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33918 | 沛县     | 胡寨镇小秦庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33919 | 沛县     | PMS 胡寨镇张三楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33920 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩油坊3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33921 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺西2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33922 | 沛县     | PMS 胡寨镇十里铺王庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33923 | 沛县     | PMS 胡寨镇吴庄2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33924 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33925 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村10号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33926 | 沛县     | PMS 鲁村1号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33927 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩楼3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33928 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33929 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 33930 | 沛县     | PMS 胡寨镇申庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33931 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西封大庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33932 | 沛县     | 胡寨镇闫庄2号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33933 | 沛县     | 胡寨镇湖西机关东2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33934 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33935 | 沛县     | PMS 湖西机关中街3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33936 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁东4号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33937 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西机关前街东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33938 | 沛县     | 胡寨镇前杨店3号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33939 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱阁西3号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33940 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄南2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33941 | 沛县     | 胡寨镇水产南变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33942 | 沛县     | PMS 胡寨镇邢庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33943 | 沛县     | PMS 胡寨镇后辛庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33944 | 沛县     | 胡寨镇双楼3号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33945 | 沛县     | 胡寨镇苏庄东变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33946 | 沛县     | 胡寨镇湖里北村2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33947 | 沛县     | 胡寨镇曹岗东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33948 | 沛县     | PMS 胡寨镇新朱岭2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33949 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西北            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33950 | 沛县     | PMS 胡寨镇常庙西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33951 | 沛县     | PMS 胡寨镇大朱庄2号配变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33952 | 沛县     | 胡寨镇韩坝东2号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33953 | 沛县     | 胡寨镇隍城郑庄2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33954 | 沛县     | PMS 胡寨镇鲍庄2号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33955 | 沛县     | 胡寨镇贾阁2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33956 | 沛县     | PMS 胡寨镇韩坝西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33957 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街新村2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33958 | 沛县     | 胡寨镇孔庄2号变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33959 | 沛县     | 胡寨镇孟桥2号配变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33960 | 沛县     | 胡寨镇二十里铺2号配变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33961 | 沛县     | PMS 胡寨镇湖西三分场孙路口1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33962 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄2号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33963 | 沛县     | 胡寨镇孙瓦屋2号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33964 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸后街2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 33965 | 沛县     | PMS 胡寨镇铁公楼2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33966 | 沛县     | PMS 胡寨镇大闸前街东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33967 | 沛县     | PMS 胡寨镇刘岭东2号配变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33968 | 沛县     | PMS 胡寨镇封小楼西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33969 | 沛县     | 胡寨镇刘岭中变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33970 | 沛县     | 胡寨镇大闸前街西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33971 | 沛县     | 胡寨镇鹿口3号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33972 | 沛县     | PMS 中闸村中闸1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33973 | 沛县     | PMS 胡寨镇沽头村3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33974 | 沛县     | PMS 胡寨镇孟楼2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33975 | 沛县     | 胡寨镇鹿口4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33976 | 沛县     | PMS 胡寨镇陶庄5号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33977 | 沛县     | PMS 胡寨镇后吴淹西变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33978 | 沛县     | PMS 胡寨镇新农村6号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33979 | 沛县     | PMS 胡寨镇胡寨南3号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33980 | 沛县     | 胡寨南1号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33981 | 沛县     | PMS 胡寨供电所2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33982 | 沛县     | PMS 胡寨镇村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33983 | 沛县     | 胡寨镇市场西变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33984 | 沛县     | 胡寨镇十里铺东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33985 | 沛县     | 胡寨镇水产北变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33986 | 沛县     | PMS 胡寨镇燕庄1号配变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33987 | 沛县     | PMS 胡寨镇朱岭1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33988 | 沛县     | 胡寨镇湖西王庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33989 | 沛县     | PMS 胡寨镇孔庄东2号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33990 | 沛县     | PMS 胡寨镇后杨店2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33991 | 沛县     | 胡寨镇符庄2号         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33992 | 沛县     | PMS 胡寨镇谢洼变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33993 | 沛县     | PMS 胡寨镇辛庄东南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33994 | 沛县     | PMS 胡寨镇石楼南2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33995 | 沛县     | PMS 胡寨镇狄庄东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33996 | 沛县     | PMS 胡寨镇秦庄3号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 33997 | 沛县     | PMS 胡寨镇龙湖家园新型社区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33998 | 沛县     | PMS 胡寨镇幸福家园1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 33999 | 沛县     | 胡寨镇信用社西变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 34000 | 沛县     | PMS 胡寨镇孙瓦屋3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34001 | 沛县     | PMS 胡寨镇张庄东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34002 | 沛县     | 胡寨镇姜新庄变       | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34003 | 沛县     | 胡寨镇孟圩子变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34004 | 沛县     | 胡寨镇王孟庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34005 | 沛县     | 胡寨镇安庄南变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34006 | 沛县     | 胡寨镇信用社变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34007 | 沛县     | PMS 胡寨镇市场东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34008 | 沛县     | PMS 胡寨镇草庙14号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34009 | 沛县     | 胡寨镇草庙北2号      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34010 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34011 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配3主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34012 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配1主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34013 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园1配2主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34014 | 沛县     | 胡寨镇湖西佳苑1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34015 | 沛县     | 胡寨镇新风家园配电室主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34016 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园2配4主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34017 | 沛县     | 胡寨镇后杨店变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34018 | 沛县     | 胡寨镇贾阁变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34019 | 沛县     | 胡寨镇胡楼2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34020 | 沛县     | 胡寨镇前吴淹变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34021 | 沛县     | 胡寨镇辛庄东1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34022 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34023 | 沛县     | 胡寨镇前王岭变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34024 | 沛县     | 胡寨镇石楼北3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34025 | 沛县     | 胡寨镇丁坑2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34026 | 沛县     | 胡寨镇湖里南村变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34027 | 沛县     | 胡寨镇西王岭变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34028 | 沛县     | 胡寨镇朱阁郑庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34029 | 沛县     | 胡寨镇小朱庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34030 | 沛县     | 胡寨镇邢庄2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34031 | 沛县     | 胡寨镇苏庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34032 | 沛县     | 胡寨镇草庙菜园变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34033 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村12号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34034 | 沛县     | 胡寨镇曹岗西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34035 | 沛县     | 胡寨镇符庄新型社区1号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34036 | 沛县     | 胡寨镇康庄家园5号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34037 | 沛县     | 胡寨镇石楼北4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34038 | 沛县     | 胡寨镇湖滨3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34039 | 沛县     | 胡寨镇清华园变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34040 | 沛县     | 胡寨镇怡祥花园变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34041 | 沛县     | 胡寨镇人才家园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34042 | 沛县     | 胡寨镇孙路口4号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34043 | 沛县     | 胡寨镇平安家园变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34044 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34045 | 沛县     | 胡寨镇和谐家园1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34046 | 沛县     | 胡寨镇观湖小区变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34047 | 沛县     | 胡寨镇草庙新村6号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34048 | 沛县     | PMS 胡寨村中2号       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34049 | 沛县     | PMS 胡寨镇小村变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34050 | 沛县     | 胡寨镇安庄西变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34051 | 沛县     | 胡寨镇常庙变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34052 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变2号台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34053 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄变台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34054 | 沛县     | 魏庙镇孙桥变台片         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34055 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34056 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南变台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34057 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34058 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34059 | 沛县     | 魏庙镇双河变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34060 | 沛县     | 魏庙镇义河变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34061 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34062 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼3.4对变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34063 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变2号    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34064 | 沛县     | PMS 魏庙镇梅庄西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34065 | 沛县     | PMS 魏庙镇周李庄变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34066 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河那楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34067 | 沛县     | 魏庙镇杨河郭庄变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34068 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34069 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄变台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34070 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄韩屯变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34071 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄变台片     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34072 | 沛县     | PMS 魏庙镇和涯赵庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34073 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34074 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34075 | 沛县     | PMS 魏庙镇烟墩东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34076 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34077 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东2号变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34078 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村2号变台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34079 | 沛县     | 魏庙镇陈洼南变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34080 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34081 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34082 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南变      | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34083 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34084 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34085 | 沛县     | 魏庙镇单楼变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34086 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34087 | 沛县     | 魏庙镇冯及东变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34088 | 沛县     | 魏庙镇冯及西变台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34089 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34090 | 沛县     | 魏庙镇佟场新农村1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34091 | 沛县     | 魏庙镇小楼新村变台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34092 | 沛县     | 魏庙镇小楼新农村台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34093 | 沛县     | 魏庙镇耿庄新农村台片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34094 | 沛县     | 魏庙镇市场公变台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34095 | 沛县     | 魏庙镇机关东变台片片       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34096 | 沛县     | 魏庙镇机关西变台片        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34097 | 沛县     | PMS 魏庙镇供电所变台片    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34098 | 沛县     | PMS 魏庙镇政府变台片     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34099 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34100 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34101 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34102 | 沛县     | PMS 魏庙镇刘楼变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34103 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄变台片    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34104 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥中变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34105 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34106 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34107 | 沛县     | 魏庙镇蒋桥东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34108 | 沛县     | PMS 魏庙镇大于庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34109 | 沛县     | PMS 魏庙镇小于庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34110 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34111 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34112 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34113 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34114 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34115 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34116 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄2号变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34117 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34118 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34119 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34120 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34121 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34122 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34123 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34124 | 沛县     | PMS 魏庙镇小河涯变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34125 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34126 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34127 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34128 | 沛县     | 魏庙镇魏庙1至2队变台片   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34129 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东变台片 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34130 | 沛县     | PMS 魏庙梅庄西1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34131 | 沛县     | 魏庙镇大河涯东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34132 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场南2号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34133 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34134 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34135 | 沛县     | PMS 魏庙镇皮庙变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34136 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34137 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛在南2号台片 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34138 | 沛县     | PMS 魏庙镇增楼西变台片  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34139 | 沛县     | 魏庙镇冯集南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 34140 | 沛县     | 魏庙镇徐楼1变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34141 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东变1 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34142 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34143 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34144 | 沛县     | 魏庙镇前小楼        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34145 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34146 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩屯东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34147 | 沛县     | PMS 魏庙镇张庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34148 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34149 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村南2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34150 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34151 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子中变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34152 | 沛县     | PMS 魏庙镇张大宅子西变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34153 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34154 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34155 | 沛县     | PMS 魏庙镇大楼西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34156 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34157 | 沛县     | PMS 魏庙镇曾楼东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34158 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨新村变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34159 | 沛县     | 魏庙镇杨河东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34160 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河中变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34161 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨河南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34162 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34163 | 沛县     | PMS 魏庙镇郭庄东变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34164 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34165 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥东3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34166 | 沛县     | PMS 魏庙镇陈洼北1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34167 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙村北变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34168 | 沛县     | PMS 魏庙镇义河东变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34169 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西2号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34170 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34171 | 沛县     | PMS 魏庙镇双河王庄北变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34172 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34173 | 沛县     | PMS 胡堡新型社区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34174 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34175 | 沛县     | PMS 魏庙小河涯东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34176 | 沛县     | PMS 魏庙镇杨海子东1号变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34177 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南4号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34178 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34179 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥中1号变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34180 | 沛县     | 魏庙镇冯集东2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34181 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34182 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34183 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34184 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄东1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34185 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34186 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南2号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34187 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南变4号  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34188 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34189 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34190 | 沛县     | 魏庙镇冯集西1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34191 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34192 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34193 | 沛县     | PMS 魏庙镇后洼南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34194 | 沛县     | PMS 魏庙镇蒋桥西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34195 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34196 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34197 | 沛县     | 魏庙镇王辛庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34198 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼西4号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34199 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关西2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34200 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村北2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34201 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34202 | 沛县     | PMS 魏庙镇张慎庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34203 | 沛县     | 魏庙镇冯集西4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34204 | 沛县     | PMS 魏庙镇韩营南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34205 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34206 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34207 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34208 | 沛县     | PMS 魏庙镇胡仆中变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34209 | 沛县     | 魏庙镇韩营西变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 34210 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼东5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34211 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼中4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34212 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南5号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34213 | 沛县     | PMS 魏庙镇姜口西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34214 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34215 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34216 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34217 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区3号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34218 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园小区4号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34219 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34220 | 沛县     | PMS 沛县魏庙镇清华园西区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34221 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34222 | 沛县     | PMS 魏庙镇冯庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34223 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34224 | 沛县     | PMS 魏庙镇共和村东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34225 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34226 | 沛县     | PMS 魏庙镇房村西3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34227 | 沛县     | 魏庙镇冯集东3号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34228 | 沛县     | 魏庙镇冯集东4号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34229 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34230 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34231 | 沛县     | 魏庙镇市场公变1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34232 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙桥东        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34233 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关东5号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34234 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34235 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34236 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34237 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新农村东变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34238 | 沛县     | PMS 魏庙镇小楼新村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34239 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店北1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34240 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口南1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34241 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34242 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新村3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34243 | 沛县     | 魏庙镇冯集南1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34244 | 沛县     | 魏庙镇单楼南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 34245 | 沛县     | 魏庙镇徐庄西变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34246 | 沛县     | PMS 魏庙镇田堤口东1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34247 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨南5号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34248 | 沛县     | PMS 魏庙镇毛寨东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34249 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34250 | 沛县     | PMS 魏庙镇机关南1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34251 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄西1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34252 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄南1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34253 | 沛县     | PMS 魏庙镇耿庄新农村1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34254 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙大庄西1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34255 | 沛县     | 魏庙镇烟墩东1号           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34256 | 沛县     | PMS 魏庙镇大河涯南        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34257 | 沛县     | PMS 魏庙镇张洼北变1号      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34258 | 沛县     | PMS 魏庙镇斗虎店东1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34259 | 沛县     | PMS 魏庙镇那楼西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34260 | 沛县     | PMS 魏庙镇孙庄北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34261 | 沛县     | PMS 魏庙镇佟场北1号       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34262 | 沛县     | PMS 魏庙镇魏庙1.2队北变新增  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34263 | 沛县     | 魏庙镇冯集东1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34264 | 沛县     | PMS 新增魏庙镇毛寨南1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34265 | 沛县     | PMS 魏庙镇王庄东1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34266 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34267 | 沛县     | PMS 魏庙镇时代广场新村小区2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34268 | 沛县     | PMS 魏庙镇党委机关变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34269 | 沛县     | 魏庙镇水产变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34270 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区1号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34271 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区3号     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34272 | 沛县     | PMS 魏庙镇御花园小区2号     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34273 | 沛县     | 魏庙镇机关北3号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34274 | 沛县     | PMS 魏庙镇恒鑫公寓小区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34275 | 沛县     | 魏庙镇小楼3.4队东变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34276 | 沛县     | 魏庙镇梅庄东1号变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34277 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区2主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34278 | 沛县     | 魏庙镇魏庙祥和小区1主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34279 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区1主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34280 | 沛县     | 魏庙镇祥和西区2主变      | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34281 | 沛县     | 魏庙镇徐庄南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34282 | 沛县     | 魏庙镇胡仆变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34283 | 沛县     | 魏庙镇小楼2对变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34284 | 沛县     | 魏庙镇共和村2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34285 | 沛县     | 魏庙镇杨河汪庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34286 | 沛县     | 魏庙镇张洼北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34287 | 沛县     | 魏庙镇张洼西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34288 | 沛县     | 魏庙镇徐庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34289 | 沛县     | 魏庙镇大河涯变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34290 | 沛县     | 魏庙镇杨海子西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34291 | 沛县     | 魏庙镇佟场西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34292 | 沛县     | 魏庙镇佟场南1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34293 | 沛县     | 魏庙镇冯集西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34294 | 沛县     | PMS 鹿楼镇供电所变台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34295 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34296 | 沛县     | 鹿楼镇程楼变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34297 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王小楼台区楼   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34298 | 沛县     | 鹿楼镇前闫华山变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34299 | 沛县     | 鹿楼镇赵庄变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34300 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡新村2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34301 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前宋安台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34302 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈阁台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34303 | 沛县     | 鹿楼镇施楼台区         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34304 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34305 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34306 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34307 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34308 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34309 | 沛县     | 鹿楼镇鹿楼机关东变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34310 | 沛县     | 鹿楼镇鸳楼机关西变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34311 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四、六队台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34312 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄台区     | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34313 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34314 | 沛县     | 鹿楼镇魏河申台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34315 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34316 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王集台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34317 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34318 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34319 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱屈庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34320 | 沛县     | 鹿楼镇鹿韩庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34321 | 沛县     | 鹿楼镇燕庄台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34322 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34323 | 沛县     | 鹿楼镇后大安寺台区      | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34324 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34325 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关北台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34326 | 沛县     | 鹿楼镇踪李庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34327 | 沛县     | 鹿楼镇王元台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34328 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34329 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集西台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34330 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34331 | 沛县     | 鹿楼镇张桥变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34332 | 沛县     | PMS 鹿楼镇关元变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34333 | 沛县     | 鹿楼镇朱瓦屋台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34334 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34335 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34336 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34337 | 沛县     | PMS 鹿楼镇一分厂台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34338 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前段楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34339 | 沛县     | PMS 鹿楼镇总厂变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34340 | 沛县     | 鹿楼镇三分厂东台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34341 | 沛县     | 鹿楼镇农科中心变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34342 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34343 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科东变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34344 | 沛县     | PMS 鹿楼镇农科北变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34345 | 沛县     | PMS 鹿楼镇机关台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34346 | 沛县     | 鹿楼镇王李庄台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34347 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34348 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34349 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈心庄大队台区 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
| 34350 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄南楼台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34351 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前黄楼台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34352 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34353 | 沛县     | 鹿楼镇大张庄台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34354 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34355 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34356 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34357 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34358 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小踪庄台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34359 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34360 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼台区   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34361 | 沛县     | 鹿楼镇陈楼变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34362 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼西变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34363 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谭在变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34364 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集东变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34365 | 沛县     | 鹿楼镇吴小楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34366 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34367 | 沛县     | 鹿楼镇施楼邱庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34368 | 沛县     | PMS 鹿楼镇胡楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34369 | 沛县     | PMS 鹿楼镇新鹿楼台区  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34370 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34371 | 沛县     | 鹿楼镇韩赵庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34372 | 沛县     | 鹿楼镇踪平楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34373 | 沛县     | 鹿楼镇小王庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34374 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼李庄变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34375 | 沛县     | 鹿楼镇农科西3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34376 | 沛县     | 鹿楼镇位楼变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34377 | 沛县     | 鹿楼镇南孔庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34378 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂南变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34379 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂北变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34380 | 沛县     | 鹿楼镇七堡台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34381 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关东台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34382 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34383 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34384 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 34385 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34386 | 沛县     | PMS 鹿楼镇金鹿变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34387 | 沛县     | 鹿楼镇赵牌坊变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34388 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34389 | 沛县     | 鹿楼镇八堡新村1号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34390 | 沛县     | 鹿楼镇八堡张庄台区    | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34391 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘河也台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34392 | 沛县     | PMS 鹿楼镇果园西变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34393 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34394 | 沛县     | 鹿楼镇辛黄家台区     | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34395 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34396 | 沛县     | 鹿楼镇李桥台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34397 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34398 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34399 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34400 | 沛县     | 鹿楼镇前楼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34401 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34402 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34403 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34404 | 沛县     | 鹿楼镇团结东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34405 | 沛县     | 鹿楼镇团结西变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34406 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄变   | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34407 | 沛县     | 鹿楼镇孙庄台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34408 | 沛县     | 鹿楼镇黄洼变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34409 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹新庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34410 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34411 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34412 | 沛县     | 鹿楼镇邵庄2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34413 | 沛县     | PMS 鹿楼镇寨里变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34414 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34415 | 沛县     | 鹿楼镇高庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34416 | 沛县     | 鹿楼镇后踪庄变      | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34417 | 沛县     | 鹿楼镇农科西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34418 | 沛县     | 鹿楼镇石婆庄台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34419 | 沛县     | 鹿楼镇油坊口台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34420 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34421 | 沛县     | 鹿楼镇二郎庙台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34422 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄台区    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34423 | 沛县     | 鹿楼镇李庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34424 | 沛县     | 鹿楼镇张刘庄台区       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34425 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34426 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34427 | 沛县     | 鹿楼镇吴提口台区       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34428 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集西台区   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34429 | 沛县     | 鹿楼镇郑河崖台区       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34430 | 沛县     | 鹿楼镇蒋庄变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34431 | 沛县     | 鹿楼镇陈新庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34432 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石孟庄2号村变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34433 | 沛县     | 鹿楼镇王庄台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34434 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨明集2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34435 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张庄2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34436 | 沛县     | PMS 鹿楼镇马庄2变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34437 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34438 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄2号台区  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34439 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱瓦屋2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34440 | 沛县     | 鹿楼镇朱小桥2号台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34441 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后踪庄2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34442 | 沛县     | PMS 鹿楼镇闵提口2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34443 | 沛县     | 鹿楼镇七堡村2号台区     | 10       | 100       | 上级设备容量受限 |
| 34444 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄2号台区.     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34445 | 沛县     | 鹿楼镇柳园子2号台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34446 | 沛县     | 鹿楼镇后黄楼2号台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34447 | 沛县     | 鹿楼镇新街2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34448 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34449 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号台区    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34450 | 沛县     | 鹿楼镇谢庄2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34451 | 沛县     | 鹿楼镇丁庄2号台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34452 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号台区     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34453 | 沛县     | 鹿楼镇韩阳2号台区      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34454 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号台区 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34455 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34456 | 沛县     | 鹿楼镇蔡集2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34457 | 沛县     | 鹿楼镇北孔庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34458 | 沛县     | PMS 鹿楼镇北孔庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34459 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34460 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈坑2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34461 | 沛县     | PMS 鹿楼镇陈新庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34462 | 沛县     | PMS 鹿楼镇程楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34463 | 沛县     | 鹿楼镇曹新庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34464 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34465 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34466 | 沛县     | PMS 鹿楼镇冯集西1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34467 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集北1号变     | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34468 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34469 | 沛县     | 鹿楼镇冯集东1号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34470 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高仿集西2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34471 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34472 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34473 | 沛县     | 鹿楼镇高庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34474 | 沛县     | PMS 鹿楼镇龚庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34475 | 沛县     | 鹿楼镇关元1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34476 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34477 | 沛县     | 鹿楼镇郭庄2号变       | 10       | 80        | 上级设备容量受限 |
| 34478 | 沛县     | 鹿楼镇韩岗1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34479 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩岗2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34480 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩赵庄1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34481 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34482 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34483 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后段楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34484 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34485 | 沛县     | 鹿楼镇后刘庄1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34486 | 沛县     | 鹿楼镇后宋安1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34487 | 沛县     | 鹿楼镇胡楼1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34488 | 沛县     | PMS 鹿楼镇花庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34489 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34490 | 沛县     | PMS 鹿楼镇黄洼3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34491 | 沛县     | PMS 鹿楼镇姬庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34492 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34493 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁集东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34494 | 沛县     | PMS 鹿楼镇梁庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34495 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34496 | 沛县     | 鹿楼镇刘岔楼2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34497 | 沛县     | 鹿楼镇刘饭铺1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34498 | 沛县     | PMS 鹿楼镇刘饭铺2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34499 | 沛县     | 鹿楼镇刘河崖1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34500 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34501 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34502 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后黄楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34503 | 沛县     | PMS 鹿楼镇大队1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34504 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏花园3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34505 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后大安市1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34506 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34507 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳赵庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34508 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张堤口2号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34509 | 沛县     | 鹿楼镇任董庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34510 | 沛县     | PMS 鹿楼镇西张庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34511 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小王庄1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34512 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34513 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄西1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34514 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨扑口1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34515 | 沛县     | PMS 鹿楼镇孙庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34516 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34517 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前大安寺1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34518 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34519 | 沛县     | PMS 鹿楼镇油坊口1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34520 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东1号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34521 | 沛县     | PMS 鹿楼镇魏河申1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34522 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱小桥1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34523 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵辛庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34524 | 沛县     | PMS 鹿楼镇团结东1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34525 | 沛县     | PMS 鹿楼镇韩阳2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34526 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34527 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34528 | 沛县     | 鹿楼镇前刘庄3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34529 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34530 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴提口1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34531 | 沛县     | PMS 鹿楼镇谢庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34532 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张本清口1号配变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34533 | 沛县     | 鹿楼镇农科北1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34534 | 沛县     | 鹿楼镇朱集西1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34535 | 沛县     | 鹿楼镇张桥1号配变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34536 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张桥2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34537 | 沛县     | 鹿楼镇朱集前1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34538 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王元1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34539 | 沛县     | 鹿楼镇赵古楼新变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34540 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨油坊1号配变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34541 | 沛县     | 鹿楼镇宋庄1号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34542 | 沛县     | PMS 鹿楼镇许庙配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34543 | 沛县     | PMS 鹿楼镇小张庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34544 | 沛县     | PMS 鹿楼镇丁庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34545 | 沛县     | PMS 鹿楼镇八堡四班变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34546 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱集前3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34547 | 沛县     | 鹿楼镇沈庄1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34548 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郑和崖1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34549 | 沛县     | PMS 鹿楼镇燕庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34550 | 沛县     | 鹿楼镇曹文西1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34551 | 沛县     | PMS 鹿楼镇高朋庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34552 | 沛县     | 鹿楼镇李桥3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34553 | 沛县     | PMS 鹿楼镇李桥4号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34554 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34555 | 沛县     | 鹿楼镇八堡1号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34556 | 沛县     | PMS 鹿楼镇蒋庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34557 | 沛县     | PMS 鹿楼镇曹文东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34558 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园1号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34559 | 沛县     | PMS 鹿楼镇段楼新家园2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34560 | 沛县     | 新增鹿楼镇曹文西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34561 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼李庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34562 | 沛县     | 鹿楼镇驾楼机关北1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34563 | 沛县     | 鹿楼镇二分厂东变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34564 | 沛县     | PMS 鹿楼镇郭楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34565 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杜桥1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34566 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二郎庙1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34567 | 沛县     | PMS 鹿楼镇房庄1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34568 | 沛县     | PMS 鹿楼镇封楼1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34569 | 沛县     | PMS 鹿楼镇后闫华山1号变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34570 | 沛县     | 鹿楼镇后闫华山2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34571 | 沛县     | 鹿楼镇刘庄1号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34572 | 沛县     | PMS 鹿楼镇二队2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34573 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东2号变        | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34574 | 沛县     | 鹿楼镇高仿集西配变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34575 | 沛县     | 鹿楼镇金鹿花园台区        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34576 | 沛县     | 鹿楼大市场2号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34577 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场1号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34578 | 沛县     | 鹿楼大市场3号变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34579 | 沛县     | PMS 鹿楼大市场4号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34580 | 沛县     | PMS 鹿楼镇卢楼西1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34581 | 沛县     | PMS 王花园2号配变柱上变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34582 | 沛县     | PMS 王花园1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34583 | 沛县     | PMS 朱瓦屋1号        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34584 | 沛县     | PMS 朱围子1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34585 | 沛县     | PMS 朱小桥3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34586 | 沛县     | PMS 位楼1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34587 | 沛县     | 鹿楼镇禾达果园新变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34588 | 沛县     | PMS 王集1号配变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34589 | 沛县     | 李庄1号配变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34590 | 沛县     | PMS 鹿楼镇南孔庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34591 | 沛县     | PMS 周杨庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34592 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪王庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34593 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34594 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王李庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34595 | 沛县     | PMS 鹿楼镇位庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34596 | 沛县     | PMS 鹿楼镇徐集1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34597 | 沛县     | 鹿楼镇张堤口1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34598 | 沛县     | 鹿楼镇一分厂1号变       | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34599 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼西2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34600 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张伙庄东3号 变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34601 | 沛县     | PMS 鹿楼镇张彭庄1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34602 | 沛县     | 前黄楼南1号配变        | 10       | 315       | 上级设备容量受限 |
| 34603 | 沛县     | 鹿楼镇杨明集3号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34604 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34605 | 沛县     | 鹿韩庄1号配变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34606 | 沛县     | PMS 前黄楼1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34607 | 沛县     | PMS 前黄楼2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34608 | 沛县     | PMS 梁庄1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34609 | 沛县     | PMS 鹿楼镇赵庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34610 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前刘庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34611 | 沛县     | PMS 前宋安1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34612 | 沛县     | PMS 前闫华山1号配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34613 | 沛县     | 邱庄2号配变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34614 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邵庄1号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34615 | 沛县     | 鹿楼镇王小楼1号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34616 | 沛县     | PMS 鹿楼镇柳园子3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34617 | 沛县     | 鹿楼镇张伙庄西2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34618 | 沛县     | PMS 鹿楼镇石集2号变，   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34619 | 沛县     | PMS 石孟庄2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34620 | 沛县     | 石婆庄1号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34621 | 沛县     | PMS 鹿楼镇吴堤口2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34622 | 沛县     | PMS 团结西1号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34623 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西1号配变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34624 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34625 | 沛县     | 鹿楼镇马庄北1号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34626 | 沛县     | PMS 鹿楼镇踪平楼1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34627 | 沛县     | PMS 鹿楼镇四六队西变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34628 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34629 | 沛县     | 鹿楼镇魏花园4 号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34630 | 沛县     | PMS 鹿楼镇鹿楼大队2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34631 | 沛县     | PMS 鹿楼镇朱庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34632 | 沛县     | PMS 鹿楼镇杨庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34633 | 沛县     | PMS 鹿楼镇驾楼机关北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34634 | 沛县     | PMS 鹿楼镇锦绣阳光变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34635 | 沛县     | 鹿楼镇农科西1号配变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34636 | 沛县     | 鹿楼镇小胡庄台区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34637 | 沛县     | PMS 鹿楼镇邱庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34638 | 沛县     | 鹿楼镇新鹿楼新村        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34639 | 沛县     | PMS 鹿楼镇前楼3号配变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34640 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区1变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34641 | 沛县     | PMS 天通苑商住小区2变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34642 | 沛县     | PMS 王庄安置小区配1变   | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34643 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34644 | 沛县     | PMS 金鹿花园二期2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34645 | 沛县     | PMS 美乡1组配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34646 | 沛县     | PMS 美乡2配2主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34647 | 沛县     | PMS 美乡2配1主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34648 | 沛县     | PMS 美乡1组配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34649 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34650 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34651 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区6箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34652 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34653 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区4箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34654 | 沛县     | 鹿楼镇冯集新型社区5箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34655 | 沛县     | 鹿楼镇吴堤口南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34656 | 沛县     | 鹿楼镇梁集西2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34657 | 沛县     | 鹿楼镇冯集北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34658 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34659 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配6主变  | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34660 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配2主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34661 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配5主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34662 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区1配1主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34663 | 沛县     | 鹿楼镇七堡安置小区2配4主变  | 10       | 1000      | 上级设备容量受限 |
| 34664 | 沛县     | 鹿楼镇迎风小区箱变主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 34665 | 沛县     | 鹿楼镇康馨花园台区箱主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34666 | 沛县     | 鹿楼镇金地花园1配主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34667 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配2主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34668 | 沛县     | 鹿楼镇祥和家园配变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34669 | 沛县     | 鹿楼镇李桥东1号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34670 | 沛县     | 鹿楼镇小张庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34671 | 沛县     | 鹿楼镇石集北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34672 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34673 | 沛县     | 鹿楼镇朱屈庄1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34674 | 沛县     | 鹿楼镇徐集2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34675 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34676 | 沛县     | 鹿楼镇卢楼东变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34677 | 沛县     | 鹿楼镇前大安寺2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34678 | 沛县     | 鹿楼镇周杨庄台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34679 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔2箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34680 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔4箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34681 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔3箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34682 | 沛县     | 鹿楼镇沙河畔1箱变主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34683 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园1箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34684 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园4箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34685 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园2箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34686 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园5箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34687 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园6箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34688 | 沛县     | 鹿楼镇阳光家园3箱主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34689 | 沛县     | 鹿楼镇杨扑口2号变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34690 | 沛县     | 鹿楼镇西张庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34691 | 沛县     | 闵堤口新村2号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34692 | 沛县     | 闵堤口新村5号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34693 | 沛县     | 闵堤口新村6号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34694 | 沛县     | 闵堤口新村4号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34695 | 沛县     | 闵堤口新村1号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34696 | 沛县     | 闵堤口新村3号配变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34697 | 沛县     | 鹿楼机关2号台区     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34698 | 沛县     | 鹿楼镇大队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34699 | 沛县     | 鹿楼七八队北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 34700 | 沛县     | 鹿楼七八队变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34701 | 沛县     | PMS 鹿楼镇王花园2号台区      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34702 | 沛县     | 鹿楼镇李桥2号台区           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34703 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村北变        | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34704 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34705 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34706 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村1号箱变 001 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34707 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新村2号箱变 001 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34708 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居1号箱变001 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34709 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居新居2号箱变002 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34710 | 沛县     | 龙固镇焦刘庄郭楼新变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34711 | 沛县     | 龙固镇姚楼北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34712 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34713 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34714 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34715 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东二队变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34716 | 沛县     | 龙固镇桃园孟庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34717 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34718 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34719 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34720 | 沛县     | 龙固镇龙西二队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34721 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34722 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34723 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄西变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34724 | 沛县     | PMS 龙固镇张王奈庄东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34725 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄北变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34726 | 沛县     | 龙固镇前程子高庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34727 | 沛县     | 龙固镇沙河照明变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34728 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34729 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34730 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村东变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34731 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站照明变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34732 | 沛县     | 龙固镇张耿庄8队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34733 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34734 | 沛县     | 龙固镇龙西居北2号配变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34735 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34736 | 沛县     | 龙固镇龙东南变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34737 | 沛县     | PMS 龙固镇中三村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34738 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34739 | 沛县     | PMS 龙固镇中一北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34740 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34741 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34742 | 沛县     | 龙固镇中二汉街变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34743 | 沛县     | 龙固镇龙东五队西2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34744 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组新变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34745 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘庄照明变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34746 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖桃行变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34747 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子照明变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34748 | 沛县     | 龙固镇三河尖中变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34749 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘候圩子变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34750 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘徐庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34751 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼照明变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34752 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马谢庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34753 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34754 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄照明变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34755 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘新庄变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34756 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34757 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34758 | 沛县     | 龙固镇商城3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34759 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园头道圩子变  | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34760 | 沛县     | 龙固镇桃元韩庄变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34761 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34762 | 沛县     | PMS 龙固镇果园两王庄南变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34763 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北变  | 10       | 250       | 上级设备容量受限 |
| 34764 | 沛县     | 龙固镇果园张圩子南变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34765 | 沛县     | 龙固镇后洼村变         | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34766 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼马庄变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34767 | 沛县     | 龙固镇商城变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34768 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河照明变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34769 | 沛县     | 龙固镇姚楼变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 34770 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34771 | 沛县     | 龙固镇张耿庄北变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34772 | 沛县     | 龙固镇张耿庄中变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34773 | 沛县     | 龙固镇张耿庄南变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34774 | 沛县     | PMS 龙固镇镇镇西居十组变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34775 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34776 | 沛县     | 龙固镇新建居东变                | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34777 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子变              | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34778 | 沛县     | 龙固镇中三新3号变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34779 | 沛县     | 龙固镇奚阁北变                 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34780 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马刑庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34781 | 沛县     | PMS 龙固镇张王小新庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34782 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34783 | 沛县     | PMS 龙固镇新建李庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34784 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁小新庄变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34785 | 沛县     | 龙固镇三里河东变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34786 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄十一队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34787 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34788 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34789 | 沛县     | 龙固镇龙西五队东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34790 | 沛县     | 龙固镇龙东五队东变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34791 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34792 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南变           | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34793 | 沛县     | 龙固镇中心小用户变               | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34794 | 沛县     | 龙固镇大街机关变                | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34795 | 沛县     | PMS 龙固镇大街中变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34796 | 沛县     | PMS 龙固镇大街西变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34797 | 沛县     | 龙固镇张耿庄十组变               | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34798 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马回民队变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34799 | 沛县     | PMS 龙固镇张王张油坊变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34800 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西变             | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34801 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34802 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34803 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区2号环网箱变 | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34804 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄社区润龙花园小区1号终端箱变 | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|----------|
| 34805 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄中变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34806 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室1主变  | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34807 | 沛县     | 龙固镇中三村三期1配电室2主变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34808 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村东变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34809 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34810 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34811 | 沛县     | 龙固镇龙东谢庄2号变       | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34812 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34813 | 沛县     | 龙固镇前程子村丁庄北变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34814 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子丁庄西变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34815 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34816 | 沛县     | PMS 龙固镇中心十二队南变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34817 | 沛县     | 龙固镇中心小用户2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34818 | 沛县     | 龙固镇后洼村杨圩子2号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34819 | 沛县     | PMS 龙固镇新建小区南变    | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34820 | 沛县     | 龙固镇三河尖北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34821 | 沛县     | PMS 龙固镇三河尖西变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34822 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马孟庄南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34823 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马王庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34824 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34825 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄刘庄北变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34826 | 沛县     | PMS 龙固镇张王东2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34827 | 沛县     | PMS 龙固镇张王西北变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34828 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄北变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34829 | 沛县     | 龙固镇张王奈庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34830 | 沛县     | PMS 龙固镇果园余行南变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34831 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子北2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34832 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼村南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34833 | 沛县     | PMS 龙固镇后洼位庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34834 | 沛县     | 龙固镇三里西2号变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34835 | 沛县     | PMS 龙固镇三里赵湾新变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34836 | 沛县     | PMS 龙固镇桃元韩庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34837 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄北变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34838 | 沛县     | PMS 龙固镇中二中2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34839 | 沛县     | PMS 龙固镇中一新庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 34840 | 沛县     | PMS 龙固镇中一南2号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34841 | 沛县     | 龙固镇桃园三道圩子南变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34842 | 沛县     | PMS 龙固镇沙河西变          | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34843 | 沛县     | 龙固镇奚阁南2号变(中三北2号)     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34844 | 沛县     | 龙固镇中一北2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34845 | 沛县     | 龙固镇姚楼村2号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34846 | 沛县     | 龙固镇姚楼东变              | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34847 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34848 | 沛县     | 龙固镇中三村南2号变           | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34849 | 沛县     | PMS 龙固镇商城2号变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34850 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村西变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34851 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34852 | 沛县     | 龙固镇龙西居北变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34853 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34854 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄8队2号配变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34855 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄9队南变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34856 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村2号箱变1号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34857 | 沛县     | PMS 龙固镇周庄自然村1号箱变1号主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34858 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34859 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄中2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34860 | 沛县     | 中三小区5号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34861 | 沛县     | PMS 龙固镇张耿庄北2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34862 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马邱集2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34863 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居北变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34864 | 沛县     | PMS 龙固镇新建刘庄2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34865 | 沛县     | PMS 龙固镇中二村南2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34866 | 沛县     | 龙固镇果园两王庄4号变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34867 | 沛县     | 龙固镇三里东3号变            | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34868 | 沛县     | PMS 龙固镇朱庄新村变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34869 | 沛县     | PMS 龙固镇中二汉街2号变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34870 | 沛县     | PMS 龙固镇中三西北站2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34871 | 沛县     | PMS 龙固镇镇西居小新庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34872 | 沛县     | PMS 龙固镇三里河4号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34873 | 沛县     | 龙固镇后洼村3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34874 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东王庄南3号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 34875 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西二队3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34876 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34877 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄3号变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34878 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队西3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34879 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子杨庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34880 | 沛县     | 龙固镇三河尖桃行北变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34881 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马7至12队2号变 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34882 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马四队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34883 | 沛县     | 龙固镇桃园头道圩子2号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34884 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34885 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁北2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34886 | 沛县     | PMS 龙固镇奚阁南3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34887 | 沛县     | PMS 龙固镇新建黄圩子2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34888 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居西2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34889 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园三道圩子3号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34890 | 沛县     | PMS 龙固镇新建居东南变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34891 | 沛县     | 龙固镇张耿庄刘庄南变        | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34892 | 沛县     | PMS 龙固镇果园张圩子南2号变  | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34893 | 沛县     | 龙固镇后洼马庄南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34894 | 沛县     | PMS 龙固镇焦刘郭楼2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34895 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东谢庄3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34896 | 沛县     | PMS 龙固镇中二新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34897 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东五队东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34898 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队东2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34899 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子高庄3号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34900 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东四队变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34901 | 沛县     | PMS 龙固镇中三新2号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34902 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄新庄变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34903 | 沛县     | PMS 龙固镇邵马五队3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34904 | 沛县     | 龙固镇大街农行变          | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34905 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子王庄2号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34906 | 沛县     | PMS 龙固镇龙东总表2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34907 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西村南1号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34908 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西居北3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34909 | 沛县     | PMS 龙固镇龙西五队南1号变   | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 34910 | 沛县     | 龙固镇三河尖3号变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34911 | 沛县     | 龙固镇桃元韩庄南变            | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34912 | 沛县     | PMS 龙固镇桃园孟庄西变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34913 | 沛县     | 中三小区4号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34914 | 沛县     | 中三小区6号箱变1号主变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34915 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心1号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34916 | 沛县     | PMS 沛县龙固镇兴隆商业中心2号变压器 | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34917 | 沛县     | 龙东矿宿舍8箱变主变           | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34918 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍5箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34919 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍6箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34920 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍1箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34921 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍2箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34922 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍3箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34923 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍7箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34924 | 沛县     | PMS 龙东矿宿舍4箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34925 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍8箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34926 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍4箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34927 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍3箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34928 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍5箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34929 | 沛县     | 三河家苑煤矿宿舍10箱变主变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34930 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍9箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34931 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍7箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34932 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍1箱变进线主变  | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34933 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍2箱变主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34934 | 沛县     | PMS 三河家苑煤矿宿舍6箱变压器    | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34935 | 沛县     | PMS 龙固镇龙固新建小区        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34936 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配2变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34937 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配3变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34938 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配4变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34939 | 沛县     | 龙固镇三里安置1组配1变         | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34940 | 沛县     | PMS 龙固镇韩庄居南变         | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34941 | 沛县     | 龙固镇奚阁公路变             | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34942 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配3主变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34943 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配4主变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34944 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配2主变           | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 34945 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34946 | 沛县     | 龙固镇龙湖2配2主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34947 | 沛县     | 龙固镇龙湖1配1主变     | 10       | 800       | 上级设备容量受限 |
| 34948 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34949 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配2主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34950 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配4主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34951 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配3主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34952 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配1主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34953 | 沛县     | 龙固镇张王庄2配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34954 | 沛县     | 龙固镇张王庄1配1主变    | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34955 | 沛县     | 龙固镇张王庄1组配2主变   | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34956 | 沛县     | 龙固镇中二新村变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34957 | 沛县     | 龙固镇大街西2号变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34958 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配2主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34959 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区1配1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34960 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配2主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34961 | 沛县     | 龙固镇春龙佳源小区2配1主变 | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34962 | 沛县     | 龙固镇中一居配2主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34963 | 沛县     | 龙固镇中一居配1主变     | 10       | 500       | 上级设备容量受限 |
| 34964 | 沛县     | 龙固镇中三西北站3号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34965 | 沛县     | 龙固镇后洼位庄4号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34966 | 沛县     | 龙固镇张王东变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34967 | 沛县     | 龙固镇奚阁南变        | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34968 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34969 | 沛县     | 龙固镇龙西五队变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34970 | 沛县     | 龙固镇三河尖北变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34971 | 沛县     | 龙固镇中一新庄变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34972 | 沛县     | 龙固镇邵马王庄3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34973 | 沛县     | 龙固镇三河尖北3号变     | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34974 | 沛县     | 龙固镇龙西五队3号变     | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34975 | 沛县     | 龙固镇龙东小新庄2号变    | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34976 | 沛县     | 龙固镇中二公路变       | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34977 | 沛县     | 龙固镇中三汽车站变      | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34978 | 沛县     | 龙固三里安置1箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |
| 34979 | 沛县     | 龙固三里安置2箱主变     | 10       | 630       | 上级设备容量受限 |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 34980 | 沛县     | 龙固镇龙西二队4号变      | 10       | 400       | 上级设备容量受限 |
| 34981 | 沛县     | PMS 龙固镇前程子村丁庄东变 | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |
| 34982 | 沛县     | PMS 龙固镇姚楼小新庄变   | 10       | 200       | 上级设备容量受限 |